

RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOWRESULT

- EPC maatregelen of opgegeven adviseur
- Technische installaties NEN C1 opgegeven adviseur
- Constructieve gegevens/berekeningen of opgegeven constructeur
- Noodverlichting conform opgegeven constructeur
- Nuisaanpak conform opgegeven constructeur
- Vrij door gang breedte minimaal 850x2100 mm
- Invoer materialen en overige niet rookvaste kosten, tenzij anders aangegeven
- Dura-werk glas volgens NEN EN 1196, NEN EN 1197 en NEN 6586
- Beglazing volgens NEN 3548:2018
- Niet-afsluitende glas een veiligheidsklasse 2 of 3 conform NEN 1096
- Glas een te openen naar minimaal 550mm hoog
- Ramen tot op de vloer dienen in kluisstand zodanig te worden bevestigd dat er tot 780mm geen indringende 50mm lussen ontstaan kan worden
- Bewegbare constructieonderdelen in de uwendelijke scheidingenconstructie
- Ramen conform NEN 305
- Uitspannen met een minimale draakverendheidsklasse 2 conform NEN 556
- Aanpakmaatregelen aangegeven op het dak conform richtlijnen
- Geluidwerend en akoestisch conform opgegeven akoestisch adviseur
- Wering van rook conform brandveiligheid 3.5
- Waterdichtheitsmaatregelen van een isolatiewaarde conform bouwbesluit van 3.5
- Uwendelijke scheidingenconstructie heeft geen openingen breder dan 10mm
- Versterken van het betonwerk van vloeren en muren bij open afsluitingen worden rookvaste of de gelijke aanpak
- Afsluiting volgens klasse 1, materiaal en afsluiting
- Alle gevels moeten voldoen aan draakverendheidsklasse 2
- Daken en gevels moeten voldoen aan draakverendheidsklasse 2

TRAPPENHUIZEN

- Trappen opstapen = 180 mm en aanrede = 220 mm minimale trapbreedte min. = 800mm
- Stappen en opstapen moeten voldoen aan brandklasse B en rookklasse 2
- Luchtdoorgang trappenhuisen 0,50 m² en vloer 3,20 m²
- Algemeen noodverlichting draakverendheidsklasse 2 conform NEN 1838
- Vloerconstructie draakverendheidsklasse 2 conform NEN 1838
- Voorzien van akoestische maatregelen of berekeningen geluidsoverlast

VENTILATIE

- Positionering en capaciteit ventilatievoorzieningen volgens tekeningen en berekeningen
- Waar nodig onderzijde van de deur en bodem van vloer 1,5 m ventilatie
- Ventilatie materiaal volgens NEN 2748

RENVOOI BOUWKUNDIG

- metselwerk
- baksteen metselwerk
- kalkzandsteen
- lichte scheidingwand
- isolatie
- hob wand
- rot wand
- profiel beton
- rang beton
- entree
- wachthuis
- deur ten alle tijde te openen zonder sleutel
- ruimte voorzien van noodverlichting
- invalideparkeerplaats
- meterkast
- opstelplaats wasmachine/droger
- Nutsput
- water
- aansluiting verwarming
- vloer verwarming
- vloer en vloer natuurlijke ventilatie

RENVOOI BRANDWEER

- WBSB030 = weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag van 30 min.
- WBSB040 = weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag van 40 min.
- WBSB050 = weerstand tegen brandoverslag van 50 min.
- WBSB060 = weerstand tegen brandoverslag van 60 min.
- opening 30 min. WBSB030 conform NEN 6068
- zelfsluitende deur 30 min. WBSB030 conform NEN 6068
- zelfsluitende deur 60 min. WBSB060 conform NEN 6068
- Tijdskurven van de brandveiligheid met betrekking tot bezakken is 120min.
- Brandveiligheid hoofdlijnenconstructie of opgegeven constructeur
- Vloeren, trappen en hellingbanen waarvoor een vluchtroute voort bezakken met een breedte van 1,20 m
- Brandveiligheidsinstallaties of opgegeven adviseur
- Rookmelders conform NEN 305
- Trappenhuisen en gemeenschappelijke verkeersruimten waarvoor een vluchtweg moet, uitspannen en (andere) beschermende constructie of opgegeven adviseur
- Brandscherm en ontspanningsinstallatie aangegeven door de brandmeldinstallatie conform NEN 305
- ruimte v.v. rookmelders of NEN 305
- vluchtroute aanduiding of NEN 311 / NEN 1838
- brandmelder
- noodoproepinstallatie draakverendheidsklasse 2 conform NEN 1096

