Avecc de Bondt
onderzoekt ontwerpt adviseert

Geluid ontwikkeling Kabeldistrict te Delft

Akoestisch onderzoek

datum 13 januari 2025
projectnummer 182163

Rapport

Aveco de Bondt BV
Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 88 004 82 12
info@avecodebondt.nl
avecodebondt.nl

Geluid ontwikkeling Kabeldistrict te Delft

project	Milieuplanologisch advies ontwikkeling Kabeldistrict Delft	**datum**	13 januari 2025
projectnummer	182163	**referentie**	182163_AdB_RAP_0007_v2.0
projectleider	Jeroen Hendriks		
opdrachtgever	Kabeldistrict C.V.		
adres	Postbus 12446 5015 BB TILBURG		
contactpersoon	Olga Wagenaar		
status	Definitief		
versie	2.0		
auteur	Ramon Nieborg		
paraaf			
gecontroleerd	Jeroen Hendriks		

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**5**
2	**Beoordelingskader**	**7**
2.1	Wegverkeer	7
2.1.1	Wet geluidhinder	7
2.1.2	Omgevingswet	8
2.2	Spoorwegen	8
2.3	Industrieterreinen	9
2.4	Bedrijfsgeluid	9
2.5	Geluidbeleid hogere waarden	9
2.6	Nota – Geluidskader Schieoevers Noord	9
2.7	Verkeersaantrekkende werking	9
2.8	Cumulatie relevante geluidbronnen	10
2.8.1	Cumulatie en samenloop in het kader van het geluidbeleid	10
2.8.2	Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening	11
3	**Uitgangspunten**	**12**
3.1	Bestemmingsplan	12
3.2	Stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking	12
3.3	Wegverkeer	13
3.4	Spoorweg	14
3.5	Industrieterreinen	14
3.5.1	Dyckerhoff Basal	14
3.5.2	Industrieterrein Schieoevers Zuid	14
3.6	Inrichtingen	14
3.6.1	Proteus	14
3.6.2	Prysmian	15
3.6.3	Zwatra	15
3.6.4	Lijm & Cultuur	15
3.6.5	Festo	15
3.6.6	Scoutingcentrum Delft	15
3.7	Scheepvaart	15
3.8	Geluidbronnen in het kader een goede ruimtelijke ordening	16
3.8.1	Nestgeluid afgemeerde schepen	16
3.8.2	Inrichtingen binnen het ontwikkelgebied	16
3.8.3	Stemgeluid van terras	17
4	**Resultaten op bouwvlakken bestemmingsplan**	**19**
4.1	Geluid wegverkeer	19
4.1.1	Geluid Kruithuisweg N470 conform Omgevingswet	19
4.1.2	Geluid nieuwe Schieweg	20
4.1.3	Bespreking resultaten wegverkeer	21
4.2	Geluid spoorwegen	21
4.3	Geluid industrie	23
4.3.1	Dyckerhoff Basal	23
4.3.2	Industrieterrein Schieoevers Zuid	23

4.3.3 Bespreking resultaten industrie 24
4.4 Bedrijfsgeluid 24
4.4.1 Geluid Proteus 24
4.4.2 Geluid Prysmian 24
4.4.3 Geluid Zwatra 25
4.4.4 Geluid Lijm & Cultuur 26
4.4.5 Geluid Festo 26
4.4.6 Geluid Scoutingcentrum Delft 27
4.4.7 Bespreking resultaten inrichtingen 27

5 Resultaten op stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking 28
5.1 Geluid wegverkeer 28
5.1.1 Geluid Kruithuisweg N470 conform Omgevingswet 28
5.1.2 Geluid nieuwe Schieweg 28
5.1.3 Geluid bestaande Schieweg 29
5.1.4 Bespreking resultaten wegverkeer 30
5.2 Geluid spoorwegen 31
5.3 Geluid industrieterreinen 31
5.3.1 Dyckerhoff Basal 31
5.3.2 Schieoevers Zuid 32
5.3.3 Bespreking resultaten industrie 32
5.4 Bedrijfsgeluid 32
5.4.1 Geluid Proteus 32
5.4.2 Geluid Prysmian 32
5.4.3 Geluid Zwatra 33
5.4.4 Geluid Lijm & Cultuur 34
5.4.5 Geluid Festo 34
5.4.6 Geluid Scoutingcentrum Delft 35
5.4.7 Bespreking resultaten inrichtingen 35
5.5 Geluid scheepvaart 35
5.6 Verkeersaantrekkende werking 37
5.7 Nestgeluid afgemeerde binnenvaartschepen 37

6 Cumulatie en samenloop van het geluid 38
6.1 Cumulatie en samenloop van het geluid in het kader van het geluidbeleid en de planregels 38
6.1.1 Samenloop van het geluid van inrichtingen en industrieterreinen 38
6.1.2 Cumulatie geluid van relevante geluidbronnen 38
6.2 Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening 39

7 Conclusie, vast te stellen hogere waarden en aandachtspunten 42
7.1 Conclusie 42
7.2 Vast te stellen hogere waarden 42
7.3 Aandachtspunten 43

Bijlagen

Bijlage 1 Nota Geluidkader Schieoevers Noord
Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeer
Bijlage 3 Invoergegevens spoorwegverkeer

Bijlage 4 Invoergegevens Dyckerhoff Basal
Bijlage 5 Invoergegevens Prysmian
Bijlage 6 Invoergegevens Zwatra
Bijlage 7 Invoergegevens Festo
Bijlage 8 Invoergegevens Scouting
Bijlage 9 Invoergegevens scheepvaart
Bijlage 10 Invoergegevens nestgeluid
Bijlage 11 Resultaten geluidbelasting
Bijlage 12 Resultaten Lcum ihkv geluidbeleid
Bijlage 13 Invoergegevens tbv Lcum ihkv GRO
Bijlage 14 Resultaten Lcum ihkv GRO

1 Inleiding

Gelegen tussen de binnenstad van Delft en het buitengebied Midden Delfland ligt het gezoneerde industriegebied Schieoevers. De gemeente Delft is voornemens Schieoevers Noord geleidelijk te transformeren tot een gemengd gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de twee stedelijke opgaven voor Delft, namelijk:

- Bijdragen aan de woningbouwopgave;
- Realiseren van meer arbeidsplaatsen.

De transformatie van Schieoevers Noord zal gefaseerd en per deelgebied gebeuren. Kabeldistrict en Nieuwe Haven (inclusief LAGA) zijn de eerste twee deelgebieden die getransformeerd worden. Een nieuw bestemmingsplan met verbrede reikwijdte maakt de transformatie van deze deelgebieden mogelijk.

Met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet biedt om zodoende op een flexibele, duurzame en toekomstbestendige wijze een deel van het industrieterrein Schieoevers Noord te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied.



Figuur 1.1: Deelgebieden transformatie Schieoevers Noord

In 2019 heeft de gemeenteraad het 'Ontwikkelplan Schieoevers Noord' vastgesteld. Het principe van het OP is dat door het omleggen van de Schieweg er een plan kan komen met zonering van Rust (aan de Schie) Ruis (Hartlijn/midden van het plan) en Reuring (aan de spoorzijde waar de nieuwe schieweg komt en grotere bedrijven met grotere logistiek kunnen komen). Het belang van een prettige woonomgeving is groot. Met het omklappen van de Schieweg wordt meer nadruk gelegd op plekken voor ontspanning, beweging en om tot rust te komen. Hierin zijn de ambities voor Schieoevers Noord vastgelegd, dit betreffen de volgende uitgangspunten:

- Een levendig gemengd stedelijk gebied;
- Sociaal en cultureel divers;
- Innovatieve maakindustrie;
- Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit;
- Een gezonde en duurzame omgeving.

De stedenbouwkundige kaders voor gebiedsontwikkelingen op Schieoevers Noord die de ruimtelijke kwaliteit vastleggen, zijn vastgelegd in het ‘Ruimtelijk Kwaliteitskader Schieoevers Noord’.

Aanpak en doel
In onderhavig akoestisch onderzoek wordt met het oog op de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat onderzoek verricht naar de effecten op het deelgebied Kabeldistrict vanwege wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, industrielawaai, bedrijfslawaai en scheepvaartlawaai alsook de te verwachten cumulatieve geluidbelasting.

Voor de planontwikkeling dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Hierbij wordt voor de wegen, de spoorwegen en het industrieterreinen Dyckerhoff Basal en Schieoevers Zuid getoetst aan de voorkeurs- en grenswaarden zoals die voortvloeien uit de Wet geluidhinder en beoordeeld of wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het voorgenomen geluidbeleid van de gemeente Delft.

Het industrieterrein Schieoevers wordt gedeeltelijk gedezoneerd. Door de dezonering dient voor elk inrichting, die zich in de nabijheid van Kabeldistrict bevindt, te worden beoordeeld of enerzijds de inrichting wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering en anderzijds of bij de nieuwe geluidgevoelige objecten sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Hierbij wordt tevens beoordeeld of wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de “Beleidsregel geluid Schieoevers Noord”. Deze beleidsregel wordt ook als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Voor de bestaande inrichtingen in het ontwikkelgebied wordt de geluidsruimte per inrichting in het bestemmingsplan vastgelegd.

Ook wordt in het kader van het geluidbeleid de cumulatie van het geluid van verschillende geluidbronnen beschouwd en de samenloop van het geluid door inrichtingen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden alle relevante geluidbronnen beschouwd, waarbij ook niet-zoneringsplichtige geluidbronnen zoals bedrijfsgeluid, stemgeluid van terrassen en nestgeluid worden meegenomen.

Doel van het onderzoek is te bepalen of op de gevels van de geluidgevoelige objecten wordt voldaan aan de voorkeurs- en grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het geluidbeleid. Indien sprake is van een overschrijding dan wordt onderzocht welke geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen. Indien niet kan worden voldaan aan de voorkeurswaarden dan wordt aangegeven voor hoeveel woningen een hogere waarde dient te worden vastgesteld.

2 Beoordelingskader

Rondom het ontwikkelgebied bevinden zich de onderstaande relevante geluidbronnen:

- Wegverkeer;
- Spoorweg;
- Industrie;
- Bedrijvigheid (niet zijnde industrie);
- Scheepvaart;
- Nestgeluid.

Ook wordt in het kader van het geluidbeleid de cumulatie van het geluid van verschillende geluidbronnen beschouwd en de samenloop van het geluid door inrichtingen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden alle relevante geluidbronnen beschouwd, waarbij ook niet-zoneringsplichtige geluidbronnen zoals bedrijfsgeluid, stemgeluid van terrassen en nestgeluid worden meegenomen.

Piekgeluidniveaus als gevolg van het laden en lossen blijven in het milieuspoor in de dagperiode buiten beschouwing. Echter, in verband met de toets aan een goede ruimtelijke ordening zijn deze piekniveaus van de inrichtingen in de dagperiode, gelegen buiten het ontwikkelgebied, wel beschouwd. De piekgeluiden in de avond- en nachtperiode zijn beoordeeld. Daarnaast wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening ingegaan op de piekgeluiden van inrichtingen in het ontwikkelgebied.

2.1 Wegverkeer

De Kruithuisweg N470 betreft een autoweg. De provincie Zuid-Holland verlaagt de snelheid op de Kruithuisweg van 100 km/uur naar 80 km/uur. Omdat binnen het bestemmingsplan gebruik wordt gemaakt van de verbrede reikwijdte uit de Crisis- en Herstelwet worden de geluidbelastingen getoetst aan de grenswaarde voor provinciale wegen onder de Omgevingswet.

In de onderstaande paragrafen wordt het beoordelingskader van de Wet geluidhinder en van de Omgevingswet beschreven.

2.1.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone van een weg. Op grond van afdeling 2 van hoofdstuk VI van de Wgh moet een onderzoek ingesteld worden naar de toekomstige geluidbelasting vanwege bestaande en nieuwe wegen op de nieuwe geluidgevoelige objecten.
Kabeldistrict bevindt zich binnen de geluidzone van de nieuwe Schieweg en de bestaande Schieweg. Binnen deze zones wordt de geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden.
Het wettelijke Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is volgens het Rmg2012 het zogenoemde maatgevende jaar. Dit doorgaans is het 10de jaar na vaststelling van het bestemmingplan. De toekomstige geluidbelasting is bepalend voor het treffen van eventuele geluidmaatregelen. Het toetsjaar is 2032.

Grenswaarden
In de Wet geluidhinder zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe geluidgevoelige objecten ten gevolge van wegverkeerslawaai. Bij de toetsing wordt volgens de systematiek van de Wgh de geluidbelasting per weg beschouwd. Voor woonfuncties binnen de wettelijke zone van een weg geldt overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, de zogenaamde 'voorkeurswaarde'. De voorkeurswaarde bedraagt 48 dB. Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld.

Bij de nieuwe Schieweg is sprake van nieuwbouw in combinatie met nieuwe aanleg van een weg; de maximale ontheffingswaarde 58 dB (artikel 83, lid 1 Wgh). Bij de bestaande Schieweg is sprake van nieuwbouw in combinatie van een bestaande weg; de maximale ontheffingswaarde 63 dB (artikel 83, lid 2 Wgh).

In artikel 110a, lid 5 Wgh is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen kan worden verleend indien toepassing van maatregelen overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Aftrek artikel 110g Wgh
Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh, dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 Rmg2012 is de aftrek omschreven. Voor de bestaande en nieuwe Schieweg is de aftrek 5 dB (wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is)

2.1.2 Omgevingswet
De nieuwe woningen van Kabeldistrict bevinden zich binnen het aandachtsgebied van de Kruithuisweg N470. Specifiek voor de Kruithuisweg N470 is de beoordeling gedaan op basis van de standaard- en grenswaarde die zijn opgenomen in de Omgevingswet (Ow), waarbij deze weg als provinciale weg wordt beschouwd. Onder de Crisis- en herstelwet wordt hiervoor tijdelijk afgeweken van de grenswaarden in de Wet geluidhinder en geanticipeerd op de grenswaarden zoals deze in de Omgevingswet worden opgenomen.

In de Ow zijn voorschriften opgenomen voor de geluidbelasting op nieuwe geluidgevoelige gebouwen. Deze voorschriften zijn uitgewerkt in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Een omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, voorziet erin dat het geluid op dat gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde van 50 dB voor provinciale wegen (artikel 5.78t Bkl).

Een omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de standaardwaarde tot ten hoogste de grenswaarde van 60 dB (artikel 5.78u Bkl). Van het toepassen van een aftrek zoals onder de Wet geluidhinder (artikel 110g) is, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, geen sprake meer.

De berekeningen voor deze weg zijn uitgevoerd conform de Areg2021.

2.2 Spoorwegen
In het Besluit geluidhinder (Bg) zijn voor spoorwegen de grenswaarden opgenomen. De voorkeurswaarde is 55 dB (artikel 4.9, lid 1b Bg) en de maximale ontheffingswaarde is 68 dB (artikel 4.9, lid 10 Bg).

2.3 Industrieterreinen

Het industrieterrein Schieoevers wordt gedeeltelijk gedezoneerd, waarbij op het noordelijk deel alleen de inrichting Dyckerhoff Basal wordt aangemerkt als gezoneerde inrichting. Dit betekent dat het industrieterrein wordt verkleind tot de percelen waar bedrijfsactiviteiten van Dyckerhoff Basal plaatsvinden, waarvoor een gewijzigde geluidzone wordt vastgesteld. Het zuidelijke deel van Schieoevers (Schieoevers Zuid) blijft gezoneerd en krijgt een eigen geluidzone.

Voor Dyckerhoff Basal en Schieoevers Zuid moet aan de Wet geluidhinder, de Nota - Geluidskader Schieoevers Noord en het gemeentelijk geluidbeleid voor het vaststellen van hogere grenswaarden worden getoetst. Piekniveaus van het laden en lossen in de dagperiode worden buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling of de inrichtingen voldoen aan hun geluidvoorschriften. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn deze piekniveaus in de dagperiode wel meegenomen.

2.4 Bedrijfsgeluid

Omdat Schieoevers Noord gedeeltelijk wordt gedezoneerd, worden de geluidniveaus van de bestaande inrichtingen afzonderlijk getoetst. In het bestemmingsplan komt voor de bestaande inrichtingen te staan wat de geluidsruimte is (geluidscontouren). Hierbij wordt beoordeeld of wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de “Beleidsregel geluid Schieoevers Noord” en de nota “Geluidkader Schieoevers Noord”. De beleidsregel wordt ook als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. De nota “Geluidkader Schieoevers Noord staat in bijlage 1.

2.5 Geluidbeleid hogere waarden

Indien voor geluidgevoelige objecten een hogere grenswaarde vanuit de Wet geluidhinder nodig is, is het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden van toepassing (‘Beleid hogere waarden Wet geluidhinder’, d.d. april 2013).

2.6 Nota – Geluidskader Schieoevers Noord

Het industrieterrein Schieoevers wordt gedeeltelijk gedezoneerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in Schieoevers Noord en Schieoevers Zuid. Specifiek voor Schieoevers Noord is door de gemeente een geluidnota opgesteld met het geluidskader voor Schieoevers Noord. In bijlage 1 is de gehele Nota (concept) opgenomen. Hierin staat beschreven hoe en onder welke voorwaarde een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan ontstaan bij de nieuwe woningen als gevolg van de bestaande inrichtingen.

Het geluid op de buitenruimtes (balkons en tuinen) worden (indirect) beschermd door het geluid dat optreedt op de gevel. Het geluid op de buitenruimtes zelf is niet apart beschouwd.

2.7 Verkeersaantrekkende werking

In overeenstemming met de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering is de richtwaarde voor de verkeersaantrekkende werking 50 dB(A). Onder voorwaarden is het mogelijk een hogere waarde dan 50 dB(A) toe te staan met een maximum van 65 dB(A) in een gemengd gebied. Voor indirecte hinder ten gevolge van mobiele geluidbronnen (verkeer) geldt een beperking van de reikwijdte. Die reikwijdte is op verschillende manieren vast te stellen:

- de afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder veroorzaakt door het plan blijft beperkt tot die afstand, waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van het plan. Toepassing van dit criterium houdt voor transportverkeer van en naar het plan in dat de reikwijdte beperkt blijft tot die afstand, waarbinnen voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben bereikt;
- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de het plan nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising;

- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar het plan nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het geval dan zou de afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet op het microniveau van plan moeten worden gemaakt maar op macroniveau in een structuur of bestemmingsplan.

2.8 Cumulatie relevante geluidbronnen

De geluidbelastingen van verschillende bronnen kunnen niet eenvoudigweg worden gesommeerd tot één totaalniveau. Verschillende soorten geluid leveren bij dezelfde geluidbelasting in dB namelijk in verschillende mate hinder op. Voor de cumulatie is aangesloten op de methodiek in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Rmg2012. Hierbij dient de aftrek ingevolge art. 110g Wgh niet te worden toegepast. De geluidbelastingen van de relevante geluidbronnen zijn omgerekend naar de dosis-effectrelatie van wegverkeerslawaai en vervolgens opgeteld.

Om de geluidbelastingen van het scheepvaartlawaai te kunnen cumuleren, is een bandbreedte toegepast. Op basis van de karakteristieken van scheepvaartlawaai kan worden verondersteld dat dit geluid, wat hinderlijkheid betreft, ligt tussen wegverkeerslawaai (met een bijna continu karakter) en spoorweglawaai (met lange pauzes tussen de passages). Beide karakteristieken zijn voor scheepvaartlawaai van toepassing: omdat de vaarsnelheid laag is, blijft het geluid van een passerend schip lang te horen (semi-continu karakter), maar tussen de passages van achtereenvolgende schepen kunnen soms ook lange pauzes optreden[1]. Ten behoeve van de dosis-effectrelatie voor scheepvaartlawaai is voor de cumulatie uitgegaan van de dosis-effectrelatie van wegverkeerslawaai (worst-case situatie).

Dit is toegepast voor de beoordeling van de cumulatie in het kader van het gemeentelijk Beleid hogere waarden Wet geluidhinder en de cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

2.8.1 Cumulatie en samenloop in het kader van het geluidbeleid

In het kader van het geluidbeleid wordt de cumulatie van het geluid van verschillende geluidbronnen beschouwd en de samenloop van het geluid door inrichtingen en industrieterreinen.

De cumulatie is relevant om te beoordelen of aan het geluidbeleid van de gemeente wordt voldaan ten aanzien van de geluidluwe zijde en voor de ten hoogste optredende geluidbelastingen op niet-geluidluwe gevels.

In het geluidbeleid van de gemeente Delft worden naast de geluidbronnen uit de Wetgeluidhinder aanvullende geluidbronnen genoemd die ook in de cumulatie moeten worden meegenomen i.v.m. toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid. Voor Kabeldistrict betreft dit de beroepsvaart over De Schie (L_{den} >48 dB) en inrichtingen buiten een industrieterrein (voor zover $L_{Ar,LT}$ > 50 dB(A) etmaalwaarde). De straftoeslag voor muziekgeluid wordt niet meegenomen in de cumulatie.

Er zijn voor gecumuleerde geluidbelastingen geen grenswaarden in de Wet geluidhinder opgenomen. Voor de beoordeling kan aansluiting worden gezocht op de maximaal toegestane geluidbelasting van ten hoogste 68 dB uit de Wet geluidhinder (de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB + 5 dB vanwege aftrek artikel 110g Wgh). Gesteld kan worden dat er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

Voor de samenloop van het geluid van inrichtingen en industrieterreinen geldt dat bij overschrijding van de standaardwaarde van 50 dB(A) de (opgetelde) geluidbelasting van één of meer inrichtingen en industrieterreinen niet hoger mag zijn dan 55 dB(A), waarbij deelbijdragen tot en met de standaardwaarde buiten beschouwing blijven, zoals opgenomen in de nota 'Geluidkader Schieoevers Noord'.

[1] Rapport “geluidseffecten scheepvaartlawaai”, PV.W3629.R01, versie 1, d.d. 6 december 2004.

2.8.2 Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening


De cumulatie is ook beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor worden alle relevante geluidbronnen beschouwd, waarbij naast de geluidbronnen die worden beschouwd in het kader van het geluidbeleid (zie paragraaf 2.8.1), ook inrichtingen buiten een industrieterrein met een geluidbelasting van $L_{Ar,LT}$ > 45 dB(A) tot en met 50 dB(A) etmaalwaarde (binnen en buiten het ontwikkelgebied) , stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen worden meegenomen. De straftoeslag voor muziekgeluid wordt niet meegenomen in de cumulatie.

Voor de maximaal toelaatbare cumulatieve geluidbelasting bestaan geen wettelijke normen. De gemeenteraad komt in dit kader beoordelingsvrijheid toe ten aanzien van de aanvaardbaarheid van de maximaal aanvaardbare cumulatieve geluidbelasting. Ter invulling van deze beoordelingsvrijheid kan de gemeenteraad aansluiting zoeken bij de maximaal toegestane geluidbelasting van ten hoogste 68 dB uit de Wet geluidhinder (de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB + 5 dB vanwege aftrek artikel 110g Wgh). Blijft de cumulatieve geluidbelasting onder deze waarde, dan kan – zeker in stedelijk gebied met functiemenging – gesproken worden van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

3 Uitgangspunten

3.1 Bestemmingsplan


In de verbeelding “Bestemmingsplan Kabeldistrict en Nieuwe Haven – concept 21-10-2021” zijn drie bouwvlakken aangegeven waarbinnen gebouwd mag worden. De maximale bouwhoogte is 70 meter in het bestemmingsplan met een afwijkingsbevoegdheid tot 95 meter op twee locaties.



Figuur 3.1: Verbeelding Kabeldistrict met drie bouwvlakken

3.2 Stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking

In het stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking vallen de bouwvlakken uiteen in meerdere bouwvelden. In het plan zoals aangeleverd door Kabeldistrict (210503_OR_Kabeldistrict_stavaza.dwg) zijn 11 bouwvelden aangegeven (A t/m K), waarbij elk gebouw een hoogte heeft. In figuur 3.2 is het stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking weergegeven met de gehanteerde maximale bouwhoogte.



Figuur 3.2: Stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking gebouwen en maximale bouwhoogten

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het plan zijn de geluidniveaus op de gevels van de gebouwen op basis van deze voorbeelduitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 5.

Opgemerkt wordt dat de bouwhoogtes van een aantal bouwblokken in het stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking lager zijn dan de planologische toegestane bouwhoogtes. Uit de uitgevoerde geluidberekeningen blijkt dat de hoogste geluidniveaus niet worden berekend op de hoogste verdiepingen. De geluidniveaus op de lager gelegen waarneemhoogtes zijn maatgevend voor de beoordeling. Het berekenen van de geluidniveaus op nog hogere waarneemhoogtes leidt niet tot hogere geluidniveaus. In deze rapportage zijn derhalve alleen de geluidniveaus weergegeven op de bouwblokken zoals opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking.

3.3 Wegverkeer

De verkeersgegevens (variant 2032 Delft.shp) zijn aangeleverd door Goudappel Coffeng (d.d. 26 augustus 2021). In de modelonderzoeken is gebruik gemaakt van het MRDH-model voor 2030 maar met volledige invulling van de betreffende ontwikkelingen met ophoging naar 2032. Er is uitgegaan van de eindsituatie waarbij al het verkeer van het volledige plan rijdt op de nieuwe Schieweg aan het spoor in plaats van langs De Schie. De nieuwe Schieweg wordt pas volledig in gebruik genomen als een deel van het Kabeldistrict is gebouwd (blok J, K, G en D). Met de start van de bouw van blok A kan de nieuwe Schieweg in gebruik worden genomen. Tot die tijd rijdt het verkeer over de bestaande Schieweg. In de onderstaande tabel zijn de gehanteerde etmaalintensiteiten samengevat.

Tabel 3.1: Samenvatting gehanteerde weekdagjaargemiddelde etmaalintensiteiten beschouwde wegvakken

Weg	Verkeersintensiteit [mvt/etmaal]
Kruithuisweg N470	38.138 – 53.675
Nieuwe Schieweg	1.741 – 7.055
Bestaande Schieweg	3.111 – 2.706

Op de kruispunten van de Kruithuisweg N470 zijn verkeersregelinstallaties aanwezig. In het rekenmodel is op deze kruispunten een kruispunttoeslag toegepast. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

3.4 Spoorweg

Ten aanzien van de spoorweg ter hoogte van het bouwplan zijn de brongegevens ontleend aan het Geluidregister Spoorverkeer (d.d. 26 oktober 2021). Deze invoergegevens van het spoor zijn in het geluidregister van ProRail te vinden (http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html).
Langs het spoor wordt in het ontwikkelgebied een geluidafscherming van 5 meter hoog langs het gehele ontwikkelgebied gerealiseerd. Dit scherm komt op dezelfde locatie als de wand van het bestaande gebouw te liggen en is geluidreflecterend. Er is voor deze hoogte gekozen om de overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde op de gevels van de gebouwen op de begane grond en de eerste verdieping te voorkomen. Het afschermen van de hoger gelegen woningen door het geluidscherm nog verder te verhogen levert onvoldoende extra reductie op om doeltreffend te zijn. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 3.

3.5 Industrieterreinen

3.5.1 Dyckerhoff Basal

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 11 februari 2022 van RHDHV (BH1309TPNT201117-26) en het rapport “Herzonering Dyckerhoff Basal en Schieoevers Zuid in Delft”, referentie BH1309TPRP001F001, d.d. 2 februari 2022 van RHDHV. In bijlage 4 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.5.2 Industrieterrein Schieoevers Zuid

Door de gemeente is het zonemodel (Delft_Schieoevers_GM2021.1_20220202.zip) aangeleverd met een voorstel voor de vast te stellen geluidzone.

3.6 Inrichtingen

In het bestemmingsplan worden de geluidruimte per inrichting vastgelegd. Voor de geluidrelevante inrichtingen is berekend wat de 50 dB(A) geluidscontour is. Dit is de gegarandeerde geluidsruimte van de inrichtingen. De 50 dB(A) contour wordt op de verbeelding opgenomen. Hieruit blijkt dat een aantal inrichtingen mogelijk relevant zijn voor het plan. Deze inrichtingen worden in de onderstaande paragrafen beschreven. Voor Lijm & Cultuur is geen geluidscontour opgenomen op de verbeelding. In de planregels staat wat de geluidsnormen van Lijm & Cultuur zijn. De niet geluidrelevante inrichtingen krijgen een 50 dB(A) contour op 10 meter (m.u.v. Octatube, Nautilus en Proteus).

3.6.1 Proteus

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 19 november 2020 van RHDHV (BH1309TPNT201117-2).

3.6.2 Prysmian

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 31 augustus 2021 van RHDHV (BH1309TPNT201117-5). In bijlage 5 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.6.3 Zwatra

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 22 juni 2021 van RHDHV (BH1309TPNT201117-28). In bijlage 6 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.6.4 Lijm & Cultuur

De geluidruimte wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. De toegestane geluidbelasting bedraagt in de dag-, en avondperiode op de grens ‘Gemengd Kabeldistrict’ ten hoogste 60 dB(A) etmaalwaarde (inclusief toepassing toeslag voor muziekgeluid), met dien verstande dat dit uitwerkt in een ten hoogste muziekgeluidniveau voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode.

3.6.5 Festo

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 10 september 2021 van RHDHV (BH1309TPNT201117-14). In bijlage 7 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.6.6 Scoutingcentrum Delft

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 12 juli 2022 van RHDHV (BH1309TPNT201117-33). In bijlage 8 zijn de invoergegevens opgenomen

3.7 Scheepvaart

Ten aanzien van de beroepsvaart over De Schie is aangesloten bij de uitgangspunten die zijn gehanteerd in het “Akoestisch onderzoek – Schieoevers Noord te Delft”, d.d. 29 maart 2019 van Antea. Het bronvermogen van de varende binnenvaartschepen is ontleend aan het rapport “geluidseffecten scheepvaartlawaai”, PV.W3629.R01, versie 1, d.d. 6 december 2004 van DHV. Hierin is opgenomen dat het gemiddelde bronvermogen 110,4 dB(A) bedraagt. Het bronvermogen van het keren in De Nieuwe Haven bedraagt
120,4 dB(A). Als gemiddelde vaarsnelheid is 10 km/uur aangehouden. In de onderstaande tabel is het aantal vaarbewegingen samengevat.

Tabel 3.2: Aantal vaarbewegingen

Locatie De Schie	Aantal vaarbewegingen [heen & terug]		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
Ten zuiden van De Nieuwe Haven	2 x 18	2 x 3	2 x 1
De Nieuwe Haven (keren)	2 x 8	2 x 2	0
Ten noorden van De Nieuwe Haven	2 x 10	2 x 1	2 x 1

De varende schepen zijn als ‘mobiele geluidbronnen’ ingevoerd in de module industrielawaai van het softwaremodel GeoMilieu. Per ‘mobiele geluidbron’ is, afhankelijk van het aantal vaarbewegingen en vaarsnelheid, de bedrijfsduurcorrectieterm bepaald. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 9.

3.8 Geluidbronnen in het kader een goede ruimtelijke ordening

3.8.1 Nestgeluid afgemeerde schepen

In de omgeving van de ontwikkellocatie zijn geen aanlegvoorzieningen gefaciliteerd voor het afmeren van schepen. Bij Dyckerhoff Basal kan ter hoogte van de loskade een binnenvaartschip zijn afgemeerd. Op deze locatie is in het akoestisch rekenmodel een geluidbron opgenomen voor het nestgeluid van een binnenvaartschip. Als bronvermogen is uitgegaan van 99 dB(A)[2]. Als worst case is ervan uitgegaan dat dit schip volcontinu (24 uur in het etmaal) is afgemeerd aan deze kade. Volgens opgave van de Dyckerhoff Basal wordt de motor van het schip in de nachtperiode uitgezet en draait alleen een aggregaat (89 dB(A)). In bijlage 10 zijn de invoergegevens opgenomen.

Uit het onderzoek van Eemshaven en ook bij industrieterrein Westpoort blijkt dat het geluid van een afgemeerd binnenvaartschip geen specifiek laagfrequent karakter heeft.

3.8.2 Inrichtingen binnen het ontwikkelgebied

Naast de bestaande inrichtingen buiten het ontwikkelgebied die een geluidbelasting hebben van meer dan 45 dB(A), wordt ook het geluid van de nieuwe inrichtingen beschouwd die in het ontwikkelgebied zijn voorzien. In het ontwikkelgebied zijn inrichtingen voorzien. De functies wonen en werken kunnen worden gemengd. In de planregels is opgenomen dat de geluidbelasting van de inrichtingen niet hoger mag zijn dan 50 dB(A) op 10 meter afstand van de grens van de inrichting. Daarnaast gelden de eisen uit het Activiteitenbesluit, zodra er geluidgevoelige gebouwen zijn gerealiseerd.

Om inzicht te geven in de ten hoogste optredende geluidbelasting bij een woning is ervan uitgegaan dat vijf inrichtingen, die nabij deze woning zijn gelegen, geluidrelevant kunnen zijn. In de worst-case situatie is het echter mogelijk dat een inrichting een vergunning bestemmingsplanactiviteit krijgt van maximaal 55 dB(A). Op grond van artikel 40.2.4 van de planregels moet namelijk worden aangetoond dat door samenloop van geluid de geluidbelasting van meerdere inrichtingen energetisch opgeteld niet hoger dan 55 dB(A) mag zijn (waarbij alleen inrichtingen met geluid belasting hoger dan 50 dB(A) worden meegenomen in de berekening voor samenloop). In de worst-case situatie kan dit de inrichting zijn die zich recht onder de woning bevindt. Hierdoor is de opgetelde geluidbelasting van de inrichtingen op de woningen in het ontwikkelgebied maximaal 58 dB(A), waarbij is uitgegaan van dat:

- Vanwege de inrichting recht onder de woning een geluidbelasting optreedt van 55 dB(A);
- Vanwege de twee naast of tegenover gelegen inrichtingen een geluidbelasting optreedt van elk 48 dB(A);
- Vanwege de twee daar naastgelegen inrichtingen een geluidbelasting optreedt van elk 46 dB(A).


Het verlenen van een ontheffing voor geluid voor inrichtingen zal bij uitzondering worden toegestaan. Daarnaast zullen de inrichtingen in het ontwikkelgebied, gezien de aard van de activiteiten, niet volcontinu en ook niet op alle dagen van het jaar of de week in bedrijf zijn en is de kans dat twee of meer inrichtingen tegelijkertijd maximaal in bedrijf zijn ook klein. Ten slotte wordt opgemerkt dat de activiteiten van deze inrichtingen hoofdzakelijk inpandig plaatsvinden met een beperkte geluiduitstraling. Op basis hiervan is de inschatting dat de opgetelde geluidbelasting van vijf inrichtingen in de praktijk niet hoger dan circa 53 dB(A) zal zijn in het ontwikkelgebied.

Voor de cumulatie van het geluid van de inrichtingen in het ontwikkelgebied is in het kader van een goede ruimtelijke ordening uitgegaan van de worst-case situatie (58 dB(A)) en de ingeschatte geluidsituatie in de praktijk (53 dB(A)).

[2] Rapport “Geluidverdeelplan Eemshaven – Nestgeluid schepen (openbare versie)”, 6559-N/NAA/jd/ft/3, d.d. 11 mei 2022 van Noordelijke akoestisch adviesburo.

3.8.3 Stemgeluid van terras

In het ontwikkelgebied is het mogelijk dat er terrassen komen. In figuur 3.3 zijn de locaties aangegeven waar mogelijk terrassen zijn voorzien.



Figuur 3.3: Overzicht locaties waar mogelijk terrassen zijn voorzien (oranje en paars)

Op twee locaties kunnen terrassen midden in het ontwikkelgebied (paars) komen. Omdat er ruimte moet worden vrijgehouden voor andere verkeer, is het effectief oppervlak uitgegaan dat maximaal 25% van deze twee locaties als terras wordt ingericht. Op de overige locaties (oranje) zijn kleinere terrassen voorzien (circa 70m^2). Volgens de planregels kan het terras geopend zijn tussen 09:00 uur en 23:00 uur.

Het maatgevend geluid is het stemgeluid van personen. Voor het geluidvermogen van een persoon die verheven spreekt, is aansluiting gezocht bij de bronvermogens zoals blijken uit het artikel van Tennekes[3]. Het bronvermogen bedraagt 70 dB(A) per persoon die verheven spreekt. Omdat niet alle personen tegelijkertijd zullen spreken, is ervan uitgegaan dat 50% van het totaal aantal personen tegelijkertijd spreekt. Het totale geluidvermogen op locatie A is 100 dB(A), op locatie B 98 dB(A). Op de overige locaties (oranje) is uitgegaan van een geluidbelasting van 60 dB(A) op het meest nabijgelegen rekenpunt. In bijlage 13 zijn de invoergegevens opgenomen.

[3] Journaal Geluid december 2009, nr. 10.

Ook is het geluid van het terras van Lijm en Cultuur meegenomen in de cumulatie. Dit terras bevindt zich op een afstand van meer dan 80 meter van de dichtstbij zijnde woning in het ontwikkelgebied. Het totale geluidvermogen van het stemgeluid op dit terras is 100 dB(A) op basis van circa 620 mensen op het terras[4]. In bijlage 13 zijn de invoergegevens opgenomen.



Figuur 3.4: Ligging terras Lijm en Cultuur

[4] De benchmark voor de bezetting op een terras is circa 0,6 stoel per m^2. Dit houdt dat bij een terras van circa 1.030 m2 er circa 620 personen op het terras kunnen zijn.


4 Resultaten op bouwvlakken bestemmingsplan

De berekeningen voor de Schieweg zijn overeenkomstig art. 3.2 Rmg2012 uitgevoerd. De Kruithuisweg is berekend volgens de Areg2021. Ten aanzien van de spoorwegen zijn de berekeningen uitgevoerd overeenkomstig art 4.6 Rmg2012. De berekeningen van de geluidniveaus van de inrichtingen en schepen zijn uitgevoerd conform methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999), zoals opgenomen in het Rmg2012. Er is gebruik gemaakt van het rekenprogramma GeoMilieu versie 2021.1.
De geluidbelastingen zijn berekend op de bebouwingsgrens conform het bestemmingsplan zonder invulling van het plan met gebouwen (vrije veldberekeningen).


4.1 Geluid wegverkeer

4.1.1 Geluid Kruithuisweg N470 conform Omgevingswet

In de onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen weergegeven in 3D op de bebouwingsgrens conform het bestemmingsplan en als geluidcontouren, zonder bebouwing, op de maatgevende waarneemhoogte van 46,5 meter.



Figuur 4.1: 3D resultaten Kruithuisweg N470 toetsing conform Omgevingswet (groen ≤ 50 dB; geel 51-55 dB; oranje 56-60 dB; rood > 60 dB)




Figuur 4.2: Geluidcontouren Kruithuisweg N470 toetsing conform Ow (groen ≤ 50 dB; geel 51-55 dB; oranje 56-60 dB; rood > 60 dB)

Uit de resultaten blijkt dat de grenswaarde van 60 dB (artikel 5.78u Bkl) voor een deel wordt overschreden in het ontwikkelgebied. Deze bedraagt ten hoogste 62 dB.

4.1.2 Geluid nieuwe Schieweg

In de onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen weergegeven in 3D op de bebouwingsgrens conform het bestemmingsplan en als geluidcontouren, zonder bebouwing, op de maatgevende waarneemhoogte van 10,5 meter.



Figuur 4.3: 3D resultaten nieuwe Schieweg toetsing conform Wgh (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; rood > 58 dB). NB: deze nieuwe weg loopt via de westzijde langs het spoor om het ontwikkelgebied heen.



Figuur 4.4: Geluidcontouren nieuwe Schieweg toetsing conform Wgh (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; rood > 58 dB)


Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting van de nieuwe Schieweg ter hoogte van de inpikkers van de nieuwe beoogde parkeergarages de maximale ontheffingswaarde van 58 dB(A) (artikel 83, lid 1 Wgh) overschrijdt.

4.1.3 Bespreking resultaten wegverkeer


Uit de resultaten van de modelberekeningen blijkt dat vanwege de Kruithuisweg N470 de maximale waarde van 60 dB conform de Omgevingswet aan de grens van het zuidelijke bouwvlak met 2 dB wordt overschreden. Voor de nieuwe Schieweg wordt ook de maximale ontheffingswaarde van 58 dB overschreden.
Op basis van een stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking is een invulling van het ontwikkelgebied gemaakt en zijn de geluidbelastingen op de gevels berekend (zie hoofdstuk 5) om de aandachtspunten voor geluid inzichtelijk te maken, welke maatregelen getroffen kunnen worden en bouwkundige oplossingen mogelijk zijn

4.2 Geluid spoorwegen

In de onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen weergegeven in 3D op de bebouwingsgrens conform het bestemmingsplan en als geluidcontouren, zonder bebouwing, op de maatgevende waarneemhoogte van 22,5 meter.



Figuur 4.5: 3D resultaten spoorweg toetsing conform Wgh (groen ≤ 55 dB; geel 56-60 dB; oranje 61-65 dB; paars 66-68 dB; rood > 68 dB)



Figuur 4.6: Geluidcontouren spoorweg toetsing conform Wgh (groen ≤ 55 dB; geel 56-60 dB; oranje 61-65 dB; paars 66-68 dB; rood > 68 dB)

Uit de resultaten blijkt dat de maximale ontheffingswaarde van 68 dB (artikel 4.9, lid 10 Bg) op de rand van het plan niet wordt overschreden. Op basis van een stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking is een invulling van het ontwikkelgebied gemaakt en zijn de geluidbelastingen op de gevels berekend (zie hoofdstuk 5) om de aandachtspunten voor geluid inzichtelijk te maken, welke maatregelen getroffen kunnen worden en bouwkundige oplossingen mogelijk zijn.

4.3 Geluid industrie


4.3.1 Dyckerhoff Basal

Er zijn afspraken gemaakt met het bedrijf hoe wordt omgegaan met het geluid. Omdat de ABS meer dan 12 keer per jaar plaatsvindt, geldt voor de toepassing van de Wet geluidhinder de afwijkende bedrijfssituatie (ABS) als de representatieve bedrijfssituatie (RBS). Dit zou leiden tot een ongewenst grote geluidzone. Voor de vaststelling van de geluidzone voor Basal wordt daarom, in overleg met het bedrijf, de keuze gemaakt te anticiperen op de normering onder de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet worden geluidproductieplafonds vastgesteld op basis van jaargemiddelde waarden L_{den} (en L_{night}). Met het bedrijf is afgesproken daarbij uit te gaan van 30 dagen ABS en de overige dagen RBS. Op de nieuwe woningen van Kabeldistrict, gelegen binnen de zone, zal de L_{den} en L_{night} waarde niet meer bedragen dan respectievelijk 55 dB en 45 dB (de grenswaarden onder de Omgevingswet). En op de vast te stellen zonegrens Wet geluidhinder niet meer dan respectievelijk 50 dB en 40 dB (de standaardwaarden onder de Omgevingswet).

Tevens is afgesproken, dat de nieuw vast te stellen geluidzone Wet geluidhinder wordt gebaseerd op de RBS (etmaalwaarden) zónder rekening te houden met de 30 dagen ABS. Omdat er wel gewerkt mag gaan worden conform de ABS zal er tijdelijk sprake zijn van overschrijding van de grenswaarden die gelden onder de Wet geluidhinder, met ten hoogste 3 dB, zowel bij de nieuwe woningen als bij de nieuwe zonegrens. Deze tijdelijke overschrijding is mogelijk met toepassing van de Crisis en herstelwet, gedurende maximaal 10 jaar. De overschrijding eindigt na vaststelling van de geluidproductieplafonds op basis van jaargemiddelde waarden. Aan die jaargemiddelde waarden kan immers wel worden voldaan.

4.3.2 Industrieterrein Schieoevers Zuid

Voor het industrieterrein Schieoevers Zuid is door de gemeente de vast te stellen geluidzone opgesteld.



Figuur 4.7: Vast te stellen geluidzone Schieoevers Zuid

De 50 dB(A) geluidzone ligt voor een groot deel in het ontwikkelgebied. Voor de woningen die zijn gelegen binnen de geluidzone dient te worden bepaald welke hogere waarden moet worden vastgesteld.

4.3.3 Bespreking resultaten industrie

De geluidzones van Dyckerhoff Basal en Schieoevers Zuid vallen binnen de bouwvlakken van Kabeldistrict.
Bij de verdere uitwerking van het plan dient hiermee rekening te worden gehouden. Op basis van een stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking is een invulling van het ontwikkelgebied gemaakt en zijn de geluidbelastingen op de gevels berekend op basis van de eerste voorlopige resultaten (zie hoofdstuk 5) om de aandachtspunten voor geluid inzichtelijk te maken, welke maatregelen kunnen worden getroffen en bouwkundige oplossingen mogelijk zijn.

4.4 Bedrijfsgeluid

4.4.1 Geluid Proteus

Uit de resultaten van RHDV blijkt dat de 50 dB(A) etmaalwaarde geluidcontour zonder straffactor van 10 dB(A) voor muziekgeluid op 50 meter wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Hiermee valt het plan buiten deze geluidcontour. Ook zijn de maximale geluidniveaus niet hoger dan de toegestane waarden.
De conclusie is dat Proteus niet wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering en er bij Kabeldistrict sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.4.2 Geluid Prysmian

In de onderstaande figuur zijn de contouren van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) , zonder bebouwing, weergegeven op een maatgevende hoogte van 13,5 meter.




Figuur 4.8: Resultaten Prysmian (groen ≤ 50 dB(A); geel 51-55 dB(A); rood > 55 dB(A)). Roze is aandachtsgebied

Uit de resultaten blijkt dat de 50 dB(A) etmaalwaarde ($L_{Ar,LT}$) contour over een deel van het ontwikkelgebied valt. De maatgevende geluidbron is de diesel heftruck (Kalmar vanaf 7 tot 16 ton). De geluidbelasting is circa 8 dB(A) hoger dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) (zie oranje vlak). Ook is het maximale geluidniveau hoger dan de 65 dB(A) in de avond- en nachtperiode hoger door het rammelen van de lepels van de heftrucks en het laden/lossen van de haspels.

4.4.3 Geluid Zwatra

In de onderstaande figuur zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) vanwege Zwatra, zonder bebouwing, weergegeven op een maatgevende hoogte van 10,5 meter.



Figuur 4.9: Resultaten Zwatra (groen ≤ 50 dB(A); geel 51-55 dB(A); rood > 55 dB(A)). Roze is aandachtsgebied

De 50 dB(A) geluidcontour van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ligt op een klein deel van het bouwvlak. De geluidbelasting is 1 dB(A) hoger dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) (zie gele vlak). Ter plaatse van de twee rode punten is het maximale geluidniveau hoger dan de 65 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Het piekniveau bedraagt ten hoogste 68 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Deze piekniveaus treden op vanwege het afblazen van remlucht door de vrachtwagens. Het gehanteerde bronvermogen hiervoor is 110 dB(A) en is aan de hoge kant (worst-case).


4.4.4 Geluid Lijm & Cultuur

De geluidnormen van Lijm & Cultuur zijn verruimd ten opzichte van de huidige geluidnormen van Lijm & Cultuur. Lijm & Cultuur wordt daarom niet beperkt in haar huidige bedrijfsvoering. In het bestemmingsplan wordt de geluidruimte vastgelegd.

Voor Lijm & Cultuur wordt geen geluidscontour opgenomen op de verbeelding, maar zijn geluidnormen vastgelegd in de planregels (zie artikel 29 van de planregels). Op basis van deze geluidnormen is bij Kabeldistrict sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, zie paragraaf 4.2.7 van de plantoelichting.

4.4.5 Geluid Festo

Aan een van de maatgevende geluidbronnen (de afblaasinstallatie op het hoogste dak) is door Festo ingestemd om het geluid te reduceren. Dit is gedaan door uitstralingsrichting te wijzigen zodat deze naar het zuiden is gericht. Deze maatregel is reeds getroffen aan deze bron. In de onderstaande figuur zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$), zonder bebouwing, vanwege Festo na deze maatregel weergegeven.



Figuur 4.10: Resultaten Festo (groen ≤ 50 dB(A); geel 51-55 dB(A); rood > 55 dB(A)). Roze is aandachtsgebied

De 50 dB(A) geluidcontour van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ligt op een klein deel van het bouwvlak. De geluidbelasting is circa 2 dB(A) hoger dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) (zie gele vlak).

4.4.6 Geluid Scoutingcentrum Delft

Uit de resultaten van RHDV blijkt dat de 50 dB(A) etmaalwaarde geluidcontour niet verder dan 10 meter rondom de inrichtingsgrens ligt. Het maximale geluidniveau is in de dagperiode ten hoogste 70 dB(A) op 10 meter afstand van de inrichtingsgrens en in de avondperiode ten hoogste 65 dB(A) op 25 meter afstand van de inrichtingsgrens. In de nachtperiode vinden er geen activiteiten plaats. De bebouwingsgrens conform het bestemmingsplan valt buiten de geluidcontouren van het Scoutingcentrum.

Er zijn twee incidentele bedrijfssituaties (evenementen en onderhoud) die plaats kunnen vinden bij het Scoutingcentrum. Tijdens evenementen op het buitenterrein is met name het muziekgeluid bepalend. De 75 dB(A) etmaalwaarde contour (zonder toepassing straffactor van 10 dB(A) voor muziekgeluid) blijft grotendeels binnen de inrichtingsgrens. Tijdens klus- en onderhoudsdagen zijn de kettingzaag of de hakselaar de bepalende geluidbronnen. De 50 dB(A) etmaalwaarde contour bevindt zich circa 280 meter van de inrichtingsgrens. De gemeente neemt nog een beslissing hoe met deze incidentele bedrijfssituatie wordt omgaan in de planregels en zal dit in de toelichting van het BP verder beschrijven.

4.4.7 Bespreking resultaten inrichtingen

De contouren van het 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van Prysmian, Zwatra en Festo vallen binnen de bouwvlakken van Kabeldistrict.

Bij de verdere uitwerking van het plan dient hiermee rekening te worden gehouden. Op basis van een stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking is een invulling van het ontwikkelgebied gemaakt. Op de gevels van de gebouwen zijn de geluidniveaus ($L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}) berekend om de aandachtspunten voor geluid inzichtelijk te maken en welke maatregelen bij de inrichtingen mogelijk zijn en welke bouwkundige oplossingen mogelijk zijn.


5 Resultaten op stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking

5.1 Geluid wegverkeer

In bijlage 11 zijn de resultaten van het wegverkeer opgenomen.

5.1.1 Geluid Kruithuisweg N470 conform Omgevingswet

In de onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen, zonder aftrek artikel 110g Wgh, op de gevels weergegeven.




Figuur 5.1: 3D resultaten Kruithuisweg N470 toetsing conform Ow (groen ≤ 50 dB; geel 51-55 dB; oranje 56-60 dB; rood > 60 dB)

Uit de resultaten blijkt dat de grenswaarde van 60 dB (artikel 5.78u Bkl) niet wordt overschreden.

5.1.2 Geluid nieuwe Schieweg


In de onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen, met aftrek artikel 110g Wgh, op de gevels weergegeven vanwege de nieuwe Schieweg zonder het toepassen van een geluidreducerende wegdekharding.



Figuur 5.2: 3D resultaten nieuwe Schieweg DAB toetsing conform Wgh (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; rood > 58 dB)

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 60 dB bedraagt. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde van 58 dB op de gevels overschreden (artikel 83, lid 1 Wgh). Deze gevels bevinden zich ter hoogte van de inprikkers van de parkeergarages. Indien zich daar geluidgevoelige objecten worden gerealiseerd, dienen deze gevels doof te worden uitgevoerd.

Om het geluid te reduceren, is onderzocht wat het geluideffect is van het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding. Omdat er met de huidige bedrijvigheid aan de noordzijde verwacht wordt dat er veel vrachtverkeer over de nieuwe Schieweg zal rijden, kan alleen SMA-NL 8G+ worden aangelegd aangezien deze verharding beter bestand is tegen zwaar verkeer.




Figuur 5.3: 3D resultaten nieuwe Schieweg SMA NL-8G+ toetsing conform Wgh (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; rood > 58 dB)

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 58 dB bedraagt. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde van 58 dB op de gevels niet overschreden (artikel 83, lid 1 Wgh).

5.1.3 Geluid bestaande Schieweg

De nieuwe Schieweg wordt pas volledig in gebruik genomen als een deel van het Kabeldistrict is gebouwd (blok J, K, G en D). Met de start van de bouw van blok A kan de nieuwe Schieweg in gebruik worden genomen. Tot die tijd rijdt het verkeer over de bestaande Schieweg. In de onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen, met aftrek artikel 110g Wgh, op de gevels weergegeven vanwege de bestaande Schieweg.



Figuur 5.4: 3D resultaten bestaande Schieweg DAB toetsing conform Wgh (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; paars 59-63 dB; rood > 63 dB)

Uit de resultaten (bijlage 11) blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 60 dB bedraagt. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde van 63 dB op de gevels niet overschreden (artikel 83, lid 2 Wgh).

5.1.4 Bespreking resultaten wegverkeer

Uit de resultaten van de modelberekeningen blijkt dat vanwege de Kruithuisweg N470 de grenswaarde 60 dB (artikel 5.78u Bkl) niet wordt overschreden op de gevels.

Op de Kruithuisweg N470 is reeds een geluidreducerende wegdekverharding toegepast (dunne deklaag B). Het verder verlagen van de maximumsnelheid van 80 km/uur op de Kruithuisweg is niet mogelijk omdat deze weg een belangrijke verbindingsweg is tussen de A13 en A4. Gezien de bouwhoogte in het ontwikkelgebied en hogere ligging van de Kruithuisweg N470 is het aanleggen van een effectief geluidscherm langs de Kruithuisweg N470 niet mogelijk. Ook dient het geluidscherm te worden aangelegd op een brugdeel over De Schie dat kan worden geopend, hetgeen wat bouwkundig zeer ingrijpend is.

Het voorstel is om op de nieuwe Schieweg SMA-NL 8G+ toe te passen als geluidreducerende wegdekverharding. Vanwege de nieuwe Schieweg is dan geen sprake van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde van 58 dB, maar wordt echter nog steeds niet voldaan aan de voorkeurswaarde.

Een andere mogelijk om de geluidbelasting te beperken is het verlagen van de maximumsnelheid op de nieuwe Schieweg van 50 km/uur naar 30 km/uur. De gemeente onderzoekt op termijn welke wegen met een maximumsnelheid van 50 km/h terug kunnen worden gebracht naar 30 km/h. Dit wordt een stadsbreed onderzoek. Dit zou inhouden dat de nieuwe Schieweg niet meer zoneplichtig is volgens de Wgh en dat er geen hogere waarden meer voor hoeven te worden vastgesteld. Omdat in dit stadium nog niet bekend is of de nieuwe Schieweg hiervoor in aanmerking komt, is dit buiten beschouwing gelaten.


Het vergroten van de afstand van de gebouwen tot de weg stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundig oogpunt. Gezien de bouwhoogte (>10 verdiepingen) en de afstand (< 10 meter) van het plan tot de nieuwe Schieweg is het niet mogelijk om een effectief geluidscherm aan te leggen om de woningen op de hogere bouwlagen af te schermen.

Het (tijdelijk) treffen van bron- of overdrachtsmaatregelen voor de bestaande Schieweg stuit op overwegende bezwaren van financiële aard.

Overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk, niet doeltreffend of niet wenselijk op de Kruithuisweg N470 en nieuwe Schieweg. Het advies is om voor de Kruithuisweg N470, de nieuwe Schieweg en de bestaande Schieweg hogere waarden vast te stellen (zie hoofdstuk 7). Om te borgen dat er gevelmaatregelen worden getroffen aan de woningen als de bestaande Schieweg nog in gebruik is, worden voor deze weg ook hogere waarden vastgesteld.

5.2 Geluid spoorwegen

In de onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen op de gevels weergegeven. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 11.



Figuur 5.5: 3D resultaten spoorweg toetsing conform Wgh (groen ≤ 55 dB; geel 56-60 dB; oranje 61-65 dB; paars 66-68 dB; rood > 68 dB)

Uit de resultaten blijkt dat geen sprake is van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde van 68 dB op de gevels (artikel 4.9, lid 10 Bg).

De bovenbouw van het spoor bestaat uit betonnen dwarsliggers met doorgelaste spoorstaaf en is reeds geluidarm. Ten noorden van het ontwikkelgebied zijn raildempers toegepast, maar ter hoogte van het ontwikkelgebied niet. Het toepassen van raildempers reduceert het geluid met 2 à 3 dB. Kabeldistrict gaat nog in overleg met ProRail om af te stemmen of het toepassen van raildempers mogelijk is; hiermee is in de vast te stellen hogere waarden echter geen rekening gehouden. Bronmaatregelen zijn niet mogelijk of niet doeltreffend. Langs het spoor is in het ontwikkelgebied voorzien in een geluidafscherming van 5 meter hoog langs het gehele ontwikkelgebied (zie paragraaf 3.4). Het advies is om voor de spoorweg hogere waarden vast te stellen (zie hoofdstuk 7).

5.3 Geluid industrieterreinen

De resultaten zijn opgenomen in bijlage 11.

5.3.1 Dyckerhoff Basal

Door de gemeente worden de volgende randvoorwaarden vastgelegd voor het bedrijf:

- De (jaargemiddelde) L_{den} van de RBS en ABS mag niet hoger zijn dan 55 dB. Voor de L_{night} geldt dat deze jaargemiddeld niet hoger mag zijn dan 45 dB.
- Piekgeluid als gevolg van de betoncentrale zijn maximaal 80 dB(A) in de avond- en nachtperiode (komt in de planregels van het bestemmingsplan);
- De piekgeluiden in de nachtperiode worden opgenomen in de omgevingsvergunning milieu en behoren dus tot de representatieve bedrijfssituatie (RBS). In de planregels van het bestemmingsplan wordt opgenomen dat Basal deze piekgeluiden niet eerder dan 05.30 uur mag produceren;
- Voor de piekgeluiden in de avondperiode wordt maatwerk geleverd in de vorm van een regelmatige afwijkende bedrijfssituatie (ABS). Dit wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Voor deze ABS zal Basal nog wel een omgevingsvergunning (milieu) moeten aanvragen, zodra het bestemmingsplan is vastgesteld. In de voorschriften van de omgevingsvergunning milieu voor ABS wordt opgenomen dat de piekgeluiden in nachtperiode maximaal 80 dB(A) mogen zijn en dat er een informatieplicht is voor (toekomstige) bewoners;
- Basal zal de (toekomstige) bewoners tijdig moeten informeren over de werkzaamheden in de avondperiode. Dit wordt als maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit voor de ABS opgenomen.

5.3.2 Schieoevers Zuid

Uit de resultaten blijkt de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus niet hoger zijn dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De maximale geluidniveaus zijn niet hoger dan de toegestane waarden.

Hiermee is geen sprake van een overschrijdingssituatie in het plan en hoeven geen hogere waarden te worden vastgesteld.

5.3.3 Bespreking resultaten industrie

Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn voor Dyckerhoff Basal is het advies om voor dit industrieterrein hogere waarden vast te stellen (zie hoofdstuk 7).

5.4 Bedrijfsgeluid


De resultaten van de inrichtingen buiten het ontwikkelgebied zijn opgenomen in bijlage 11.

5.4.1 Geluid Proteus

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zonder straffactor van 10 dB(A) voor muziekgeluid zijn niet hoger dan 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevels. Ook zijn de maximale geluidniveaus niet hoger dan de toegestane waarden. Voor Proteus wordt een 50 dB(A) contour op 50 meter van de inrichtingsgrens vastgelegd.
De conclusie is dat Proteus kan samengaan met de ontwikkeling van Kabeldistrict.


5.4.2 Geluid Prysmian

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten hoogste 48 dB(A), 51 dB(A) en 48 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee is in de avond- en nachtperiode sprake van een overschrijding van respectievelijk 6 dB en 8 dB. De maatgevende geluidbron is de diesel heftruck (Kalmar vanaf 7 tot 16 ton) die op dit moment nog niet elektrisch beschikbaar is met het gewenste hefvermogen. In de onderstaande figuur zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven als etmaalwaarde.



Figuur 5.6: 3D $L_{Ar,LT}$ Prysmian als etmaalwaarde (groen ≤ 50 dB(A); geel 51-55 dB(A); rood > 55 dB(A))

Het maximale geluidniveau bedraagt ten hoogste 70 dB(A) in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. Hiermee is in de avond- en nachtperiode sprake van een overschrijding van de toegestane waarde van 65 dB(A). De maatgevende geluidbron is onder andere het klepperen van de lepels van de heftrucks en laden/lossen van de haspels. In de onderstaande figuur zijn de maximale geluidniveaus in de maatgevende nachtperiode weergegeven.



Figuur 5.7: 3D L_{Amax} Prysmian in avond- en nachtperiode (groen ≤ 65 dB(A); oranje 66-70 dB(A); rood > 70 dB(A))

Naar aanleiding van de geconstateerde overschrijdingen (zowel equivalent al maximale waarden) op een deel van Kabeldistrict vanwege de huidige en verwachte bedrijfsvoering van Prysmian, hebben verschillende gesprekken over het mogelijk treffen van bronmaatregelen plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld het vervangen van de Kalmar dieselheftruck door een elektrische heftruck en/of aanleggen van een geëgaliseerd terrein. Deze gesprekken hebben nog niet tot maatregelen geleid waarover overeenstemming heeft kunnen plaatsvinden.

Gelet hierop is in dit akoestisch onderzoek uitgegaan van de door Prysmian in het kader van de RBS opgegeven huidige en verwachte bedrijfssituatie. In het vervolgtraject zullen nadere overleggen plaatsvinden waarbij de mogelijkheden voor bron- en/of overdrachtsmaatregelen verder worden besproken. Indien alsnog niet mogelijk blijkt wanneer het betreffende bouwblok A tot ontwikkeling komt, zullen door Kabeldistrict gebouwgebonden maatregelen in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid worden getroffen aan de nieuwe woningen. In het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat moet worden voldaan aan het geluidbeleid en is hiermee geborgd dat Prysmian niet in de bedrijfsvoering wordt beperkt.

5.4.3 Geluid Zwatra

Uit de resultaten blijkt dat op de gevels van de nieuwbouw het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet hoger is dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A).

Op een aantal gevels bedraagt het maximale geluidniveau ten hoogste 67 dB(A) in de avond- en nachtperiode vanwege het afblazen van remlucht door de diesel vrachtwagens. Dit is hoger dan de toegestane waarde van 65 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Toekomstige verbetering door technologische ontwikkeling is mogelijk.

In de onderstaande figuur zijn de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de verschillende verdiepingen weergegeven.



Figuur 5.8: 3D L_{Amax} Zwatra in avond- en nachtperiode (groen ≤ 65 dB(A); oranje 66-70 dB(A); rood > 70 dB(A))

Met de verdere uitwerking van het plan dient dan rekening te worden gehouden in de verder uitwerking en invulling van het ontwerp van het gebouw. Indien er geluidgevoelige functies worden gerealiseerd dan worden gebouwgebonden maatregelen in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid worden getroffen.

5.4.4 Geluid Lijm & Cultuur

De geluidruimte wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. De toegestane geluidbelasting bedraagt in de dag-, en avondperiode op de grens 'Gemengd Kabeldistrict' ten hoogste 60 dB(A) etmaalwaarde (inclusief toepassing toeslag voor muziekgeluid), met dien verstande dat dit uitwerkt in een ten hoogste muziekgeluidniveau voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van:

- In de dagperiode: 50 dB(A);
- In de avondperiode 45 dB(A);
- In de nachtperiode 40 dB(A) inclusief toepassing toeslag voor muziekgeluid.

Uit eerdere meldingen Activiteitenbesluit met bijbehorende rekenmodellenen (zie zijn verwerkt in het zonebeheermodel van de Omgevingsdienst Haaglanden) is gebleken dat de huidige geluidnorm van 50 dB(A) op 50 meter niet wordt overschreden. Er gelden ook geen maatwerkvoorschriften voor Lijm & Cultuur.

Omdat het bestemmingsplan bij Lijm & Cultuur voorziet in een verruiming van de huidige geluidnormen is geconcludeerd dat de activiteiten van Lijm & Cultuur en Improve die op hetzelfde terrein zijn gevestigd) geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van Kabeldistrict.

5.4.5 Geluid Festo

Na het treffen van maatregelen aan de afblaasinstallatie wordt voldaan aan de voorkeurswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de toegestane waarden voor het maximale geluidniveau.

De conclusie is dat Festo kan samengaan met de ontwikkeling van Kabeldistrict.

5.4.6 Geluid Scoutingcentrum Delft

Uit de resultaten van RHDV blijkt dat de 50 dB(A) etmaalwaarde geluidcontour niet verder dan 10 meter rondom de inrichtingsgrens ligt. Het maximale geluidniveau is in de dagperiode ten hoogste 70 dB(A) op 10 meter afstand van de inrichtingsgrens en in de avondperiode ten hoogste 65 dB(A) op 25 meter afstand van de inrichtingsgrens. In de nachtperiode vinden er geen activiteiten plaats. De nieuwbouw van Kabeldistrict ligt op grotere afstand van de inrichting (>40 meter). Hiermee valt het plan buiten deze geluidcontouren.

De conclusie is dat Scoutingcentrum Delft niet wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering en er bij Kabeldistrict sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Er zijn twee incidentele bedrijfssituaties (evenementen en onderhoud) die plaats kunnen vinden bij het Scoutingcentrum. Tijdens evenementen op het buitenterrein is met name het muziekgeluid bepalend. De 75 dB(A) etmaalwaarde contour (zonder toepassing straffactor van 10 dB(A) voor muziekgeluid) blijft grotendeels binnen de inrichtingsgrens. Tijdens klus- en onderhoudsdagen zijn de kettingzaag of de hakselaar de bepalende geluidbronnen. De 50 dB(A) etmaalwaarde contour bevindt zich circa 280 meter van de inrichtingsgrens. De gemeente neemt nog een beslissing hoe met deze incidentele bedrijfssituatie wordt omgaan in de planregels en zal dit in de toelichting van het BP verder beschrijven.

5.4.7 Bespreking resultaten inrichtingen

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van Prysmian zijn hoger dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A). Ook de maximale geluidniveaus zijn hoger dan de toegestane waarden. Indien alsnog niet mogelijk blijkt wanneer het betreffende bouwblok A tot ontwikkeling komt, zullen door Kabeldistrict gebouwgebonden maatregelen in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid worden getroffen aan de nieuwe woningen. In het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat moet worden voldaan aan het geluidbeleid en is hiermee geborgd dat Prysmian niet in de bedrijfsvoering wordt beperkt.

De maximale geluidniveaus van Zwatra zijn in de avond- en nachtperiode hoger dan de toegestane waarden. Met de verdere uitwerking van het plan dient dan rekening te worden gehouden in de verder uitwerking en invulling van het ontwerp van het gebouw. Indien er geluidgevoelige functies worden gerealiseerd dan worden gebouwgebonden maatregelen in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid getroffen

Indien bron- of overdrachtsmaatregelen alsnog niet mogelijk blijken, zullen ter plaatse van Kabeldistrict gebouwgebonden maatregelen in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid worden getroffen (bijvoorbeeld rekening houden met indeling gebouw, verglaasde balkons, afsluitbare loggia's, dove gevels).

Andere piekgeluiden (bijvoorbeeld stemgeluid, (versterkte) muziek, laden en lossen) zijn passend binnen een levendig gemengd stedelijk gebied. Deze piekgeluiden worden niet direct geregeld via de geluidwaarden uit het Activiteitenbesluit. De (exacte) locaties waar dergelijke piekbronnen optreden zijn nog niet bekend in het globale bestemmingsplan. Bij de verdere invulling van het ontwikkelgebied wordt dit per geval zo nodig nader getoetst, bijvoorbeeld via een terrasvergunning, zorgplicht, gedragsregels, Activiteitenbesluit of met een maatwerkvoorschrift. Schreeuwende bezoekers kunnen via de openbare orde worden aangepakt.

5.5 Geluid scheepvaart

De geluidbelasting (L_{den}) bedraagt op een aantal gevels meer dan 48 dB. In de onderstaande figuur zijn de resultaten op de verschillende verdiepingen weergegeven. De geluidbelasting is ten hoogste 53 dB. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 11.



Figuur 5.9: Geluidbelasting (L_{den}) vanwege scheepvaart (groen ≤ 48 dB; geel 49-54 dB en oranje 55-59 dB)

De geluidbelastingen van meer dan 48 dB vanwege scheepvaart worden, conform het beleid van de gemeente, meegenomen in de cumulatie.

5.6 Verkeersaantrekkende werking

Het verkeer dat van en naar Kabeldistrict rijdt, zal volgens het verkeersmodel hoofzakelijk via het zuiden over de Schieweg rijden. Het extra verkeer vanwege het plan dat via de noordzijde over de Schieweg zal rijden, is beperkt.

Met de omgeklapte nieuwe Schieweg zal de geluidbelasting op de woning Schiekade 1 afnemen ten opzichte van de situatie dat het verkeer over de bestaande Schieweg rijdt. Dit is een verbetering van de geluidsituatie.
Op de woningen aan de westzijde van de spoorlijn is de geluidbelasting vanwege de nieuwe Schieweg lager dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A).

Gesteld kan worden dat de geluidsbelasting op de bestaande woningen in de omgeving niet toeneemt als gevolg van de verkeersaantrekkende werking vanwege het plan.

5.7 Nestgeluid afgemeerde binnenvaartschepen

Het $L_{Ar,LT}$ als gevolg van afgemeerde schepen bedraagt op de gevels ten hoogste 49 dB(A) in de dag-, avondperiode en 39 dB(A) in de nachtperiode (bijlage 11). Als maatregel om het nestgeluid te beperken kan een walstroomvoorziening te worden getroffen. Voor de cumulatie van het geluid in het kader van een goed ruimtelijke ordening is de geluidbelasting omgerekend naar de hinderlijkheid van industrielawaai.

6 Cumulatie en samenloop van het geluid

In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt in de cumulatie en samenloop van het geluid in het kader van het geluidbeleid en de cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening

6.1 Cumulatie en samenloop van het geluid in het kader van het geluidbeleid en de planregels

De evenementen zijn slechts beperkt toegestaan (niet meer dan 10 dagen per jaar kleine evenementen en ten hoogste 5 dagen per jaar grote evenementen) en hoeven daarom niet te worden meegenomen in de cumulatie. Op het moment van een evenement is dit dé maatgevende geluidbron, waardoor cumulatie met andere geluidbronnen niet relevant is.

6.1.1 Samenloop van het geluid van inrichtingen en industrieterreinen

Conform het geluidbeleid en de planregels worden voor wat betreft de samenloop van industriegeluid alleen de geluidbelastingen van inrichtingen en industrieterreinen meegenomen, voor zover de geluidbelasting van een inrichting of industrieterrein hoger is dan 50 dB(A). De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van Prysmian en Basal zijn hoger dan 50 dB(A), echter vanwege de ligging van de inrichtingen ten opzichte van elkaar en de invulling van het plan is er geen sprake van een relevante samenloop (de opgetelde geluidbelasting) van geluid van beide inrichtingen in de zin van het geluidbeleid en de planregels. De inrichtingen in het ontwikkelgebied zelf zijn niet meegenomen aangezien de geluidbelastingen van deze activiteiten op grond van de bestemmingsplanregels of het activiteitenbesluit niet hoger mogen zijn dan 50 dB(A). De cumulatie is onderzocht in het kader van een goede ruimtelijke ordening indien er sprake is van samenloop van bedrijven binnen de ontwikkellocaties (zie paragraaf 6.2).


6.1.2 Cumulatie geluid van relevante geluidbronnen

De relevante geluidbronnen uit het geluidbeleid van de gemeente zijn gecumuleerd. Dit betreffen de onderstaande geluidbronnen in de eindsituatie, waarbij de bestaande Schieweg niet meer wordt gebruikt:


- Kruithuisweg N470;
- Nieuwe Schieweg;
- Spoorweg;
- Dyckerhoff Basal ((jaargemiddelde) eindsituatie);
- Prysmian;
- Scheepvaart.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB. Hiermee bedraagt de gecumuleerde waarde niet meer dan 68 dB. Gesteld kan worden dat er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking zijn de gecumuleerde geluidbelastingen op de gevels inzichtelijk gemaakt. Dit geeft een indicatie van de hoogte van de geluidbelastingen. Een overzicht van de samenstelling van de gecumuleerde geluidbelasting is opgenomen in bijlage 12.



Figuur 6.1: 3D Gecumuleerde geluidbelasting (groen ≤ 55 dB(A); geel 56-60 dB(A); oranje 61-65 dB(A); rood > 65 dB(A)) – west- & zuidzijde



Figuur 6.2: 3D Gecumuleerde geluidbelasting (groen ≤ 55 dB(A); geel 56-60 dB(A); oranje 61-65 dB(A); rood > 65 dB(A)) – noord- & oostzijde


Vervolgens dient ten behoeve van de omgevingsvergunning bij de nadere uitwerking van de bouwblokken te worden nagegaan worden of elke woning straks daadwerkelijk een geluidluwe zijde heeft conform het geluidbeleid en welke (bouwkundige) maatregelen nodig zijn. Dan pas wordt getoetst of het stedenbouwkundig plan voldoet.

Hiervoor geldt dat indien de gecumuleerde geluidsbelasting op de hoogst belaste zijde 65 dB of minder is, de gecumuleerde geluidbelasting op de geluidluwe zijde of geveldeel ten hoogste 55 dB bedraagt (exclusief aftrek artikel 110 Wgh). In het geval dat de gecumuleerde geluidbelasting op de hoogst belaste zijde hoger dan 65 dB mag zijn, bedraagt de geluidbelasting op de geluidluwe zijde cumulatief niet meer dan 60 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh).

6.2 Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening

Op een aantal maatgevende gevels van de woningen in het ontwikkelgebied zijn de geluidbelastingen berekend van alle relevante geluidbronnen, waarbij naast de geluidbronnen die worden beschouwd in het kader van het geluidbeleid (zie paragraaf 2.8.1), ook het geluid van bestaande inrichtingen (op basis van de RBS of aanname) buiten een industrieterrein ($L_{Ar,LT}$ > 45 dB(A) etmaalwaarde), nestgeluid, mogelijke inrichtingen in het ontwikkelgebied en mogelijk stemgeluid van terrassen is meegenomen (zie paragraaf 2.8.2). De deelbijdrage van de geluidbelasting (ten hoogste 45 dB(A)) vanwege overige inrichtingen buiten het ontwikkelgebied op de totale gecumuleerde geluidbelasting is verwaarloosbaar.

In de volgende figuur is de ligging van de maatgevende punten weergegeven.



Figuur 6.3: rekenpunten tbv berekenen gecumuleerde geluidbelasting ihkv een goede ruimtelijke ordening

De gecumuleerde geluidbelasting op de woningen aan de randen van het ontwikkelgebied bedraagt ten hoogste 67 dB(A) op basis van de worst-case situatie en 66 dB(A) op basis van de inschatting in de praktijk (bijlage 14). De maatgevende geluidbronnen op de woningen aan de randen van het ontwikkelgebied zijn het spoor en de wegen. Op de gevels van de woning in het ontwikkelgebied is de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 68 dB(A) op basis van de worst-case situatie en 67 dB(A) op basis van de inschatting in de praktijk. De maatgevende geluidbronnen zijn de inrichtingen in het ontwikkelgebied en de terrassen.

Omdat de gecumuleerde waarde niet meer bedraagt dan 68 dB, kan worden gesteld dat er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting. Opgemerkt wordt dat bij het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting ervan uit is gegaan dat alle geluidbronnen gelijktijdig actief zijn, iedere dag optreden en dit bij elke woning plaatsvindt. In de praktijk zal de kans op deze gelijktijdigheid zeer klein zijn.

Piekgeluiden overdag door bijvoorbeeld het aan- en afrijden van vrachtwagens en het laden en lossen zijn niet genormeerd in de dagperiode. Het regulier geluid overdag wordt beperkt door de tijdsduur in het genormeerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; indien piekgeluiden veelvuldig optreden of erg hoog zijn, zal dit leiden tot overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Het bevoorraden van de inrichtingen in het ontwikkelgebied vindt in de regel alleen plaats in de dagperiode en zal hoofzakelijk aan de westzijde plaatsvinden (de ‘ruiskant’).

De inrichtingen hebben de zorgplicht om vermijdbare en onnodige piekgeluiden zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht blijken dat er toch regelmatig hinder wordt ondervonden dan kunnen maatwerkvoorschriften worden overwogen voor de inrichting. Indien sprake is van overlast door piekgeluiden vanwege stemgeluid dan kan worden opgetreden middels de zorgplicht en/of door het stellen van gedragsregels. Schreeuwende bezoekers kunnen via de openbare orde worden aangepakt.

Door de bestaande inrichtingen buiten het ontwikkelgebied zullen in de dagperiode (behoudens bij Basal) piekniveaus hoger dan 75 dB(A) in de regel niet optreden. De optredende piekniveaus zijn in de dagperiode in een levendig gemengd stedelijk gebied niet onaanvaardbaar te achten.

7 Conclusie, vast te stellen hogere waarden en aandachtspunten

7.1 Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat voor de onderstaande geluidbronnen sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder:

- Kruithuisweg N470 (met name aan de zuidzijde van het plan);
- Nieuwe Schieweg (aan de zuid-, west- en noordzijde van het plan);
- Bestaande Schieweg (aan de zuidzijde van het plan);
- Railverkeer (aan de westzijde van het plan);
- Industrieterrein Dyckerhoff Basal (aan de oostzijde van het plan).

7.2 Vast te stellen hogere waarden

Ten aanzien van de uitgangspunten over het akoestische klimaat binnen Kabeldistrict is bij het opstellen van het bestemmingsplan omwille van de flexibiliteit besloten om de hogere grenswaarden voor het gebied vast te leggen per geluidsbron op de basis van de ten hoogste berekende geluidbelasting. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal woningen dat conform bestemmingsplan mag worden gerealiseerd. Om de leefkwaliteit binnen het gebied te kunnen borgen, komen partijen overeen om in navolging van artikel 8 van de AO bij de toetsing van de bouwplannen in de VO en DO fase, een nadere toetsing te doen van het akoestisch klimaat dat binnen dat te realiseren bouwplan ontstaat. Daarbij wordt tevens bepaald wat de akoestische invloed is van het bouwplan op het reeds gerealiseerde- en nog te realiseren deel van Kabeldistrict. Uitgangspunt is daarbij dat het akoestische klimaat niet significant mag verslechteren ten opzichte van de referentie DO stedenbouwkundig plan Kabeldistrict d.d. 21-7-2021. In de onderstaande tabel is samengevat welke hogere waarde per geluidbron wordt vastgesteld bij de berekende geluidbelastingen.

Tabel 7.1: Voorstel vast te stellen hogere waarden

Wegverkeer (berekend) Wgh	**Vast te stellen HW**	**Aantal gevoelige objecten en bestemmingen**
Nieuwe Schieweg DAB Nieuwe Schieweg SMA NL-8G+	58 dB 58 dB	3.500 3.500
Bestaande Schieweg*	60 dB	3.500
Wegverkeer (berekend) Ow **	**Vast te stellen HW**	**Aantal gevoelige objecten en bestemmingen**
Kruithuisweg N407	60 dB op basis van Ow	3.500
Spoorwegverkeer (berekend)	**Vast te stellen HW**	**Aantal gevoelige objecten en bestemmingen**
Railverkeer	68 dB	3.500
Industrie (berekend) Ow**	**Vast te stellen HW**	**Aantal gevoelige objecten en bestemmingen**
Dyckerhoff Basal	55 dB L_{den} + 45 dB L_{night}	3.500

* De bestaande weg zal nog langere tijd in gebruik worden genomen voordat de nieuwe Schieweg wordt gebruikt. Om te borgen dat er gevelmaatregelen worden getroffen aan de reeds gerealiseerde woningen als de bestaande Schieweg nog in gebruik is, worden voor deze weg ook hogere waarden vastgesteld.

** Voor Kruithuisweg N470 en Basal Dyckerhoff wordt gebruik gemaakt van de verruimde reikwijdte waarbij wordt geanticipeerd op de normen uit de Omgevingswet (Ow).

7.3 Aandachtspunten

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van Prysmian zijn hoger dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A). Ook de maximale geluidniveaus zijn hoger dan de toegestane waarden. Indien alsnog niet mogelijk blijkt dat kan worden voldaan de voorkeurswaard wanneer het betreffende bouwblok A tot ontwikkeling komt, zullen door Kabeldistrict gebouwgebonden maatregelen in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid worden getroffen aan de nieuwe woningen. In het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat moet worden voldaan aan het geluidbeleid en is hiermee geborgd dat Prysmian niet in de bedrijfsvoering wordt beperkt.

De maximale geluidniveaus van Zwatra zijn in de avond- en nachtperiode hoger dan de toegestane waarden. Met de verdere uitwerking van het plan dient dan rekening te worden gehouden in de verder uitwerking en invulling van het ontwerp van het gebouw. Indien er geluidgevoelige functies worden gerealiseerd dan worden gebouwgebonden maatregelen in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid worden getroffen.

De gemeente neemt nog een beslissing hoe met deze incidentele bedrijfssituaties van Scoutingcentrum Delft wordt omgaan in de planregels en zal dit in de toelichting van het BP verder beschrijven.
Indien bron- of overdrachtsmaatregelen alsnog niet mogelijk blijken, zullen ter plaatse van Kabeldistrict gebouwgebonden maatregelen in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid worden getroffen (bijvoorbeeld rekening houden met indeling gebouw, verglaasde balkons, afsluitbare loggia's, dove gevels).

Aangezien de concrete invulling van het bouwplan in dit stadium nog niet bekend is, zijn op de grenzen van de bouwvlakken de geluidniveaus berekend vanwege de verschillende geluidbronnen. Om de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het plan aan te tonen zijn de geluidniveaus op basis van een stedenbouwkundig ontwerp met voorbeelduitwerking doorgerekend op de gevels van de gebouwen. Op basis van het geluidbeleid dient voor elke woning te worden onderzocht of deze ten minste één geluidluwe zijde heeft aan de hand van de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel. Vervolgens dient worden onderzocht welke mogelijkheden er wel of niet zijn om deze te realiseren door gebouwgebonden maatregelen.

Bijlage 1 Nota Geluidkader Schieoevers Noord

Aan
College van burgemeester en wethouders

Afschrift aan

Nota

Datum
17-12-2021
Ons kenmerk

Opsteller
Bianca Muijzer-van Osch
Bijlage
2

Onderwerp
Nota - Geluidskader Schieoevers Noord (concept)


Inhoudsopgave

1 Context 2
1.1 Aanleiding 2
1.2 Waarom een geluidskader? 2
1.3 Doelstelling 3
1.4 Reikwijdte 3
1.5 Status 4
2 Aanvaardbaar akoestisch klimaat 6
2.1 Gebiedsbeschrijving 6
2.2 Acceptatie van een bepaalde mate van ‘hinder’ 6
2.3 Hoe ziet het geluidskader eruit? 7
3 Hoofdlijnen van het geluidskader 8
3.1 Langtijdgemiddelde geluidbelasting 8
3.2 Cumulatie van bedrijven 9
3.3 Maatregelen 10
3.4 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden) 11
3.5 Samenvatting 12
3.6 Dove en geluidluwe gevels, mits compensatie 12
3.6.1 Compensatie 13
3.6.2 Voorwaarden voor dove en geluidluwe gevels 13
4 Maatwerk 16
4.1 Afwijken van de representatieve bedrijfssituatie 16
4.2 Lijm & Cultuur 19
4.2.1 Geluidsnormen en bezoekersaantallen 19
Bijlage 1 Ervaringen andere gemeenten 22
Bijlage 2 Voorbeelden dove gevels 24

1 Context

1.1 Aanleiding

Gemeente Delft wil van Schieoevers Noord een levendig, gemengd stedelijk gebied maken met ruimte voor wonen en kennisintensieve en innovatieve maakindustrie. Om dit mogelijk te maken zal het noordelijk gebied van bedrijventerrein Schieoevers geleidelijk aan worden getransformeerd met behoud van (geluid)ruimte voor bestaande bedrijven. Het zuidelijke deel van het bedrijventerrein Schieoevers, Schieoevers Zuid, maakt geen onderdeel uit van het plangebied.



Figuur 1.1 Ligging van Schieoevers Noord in Delft

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig voor Schieoevers Noord. Het wordt opgesteld op basis van het Ontwikkelplan, Ruimtelijk Kwaliteitskader, de Milieueffectrapportage (MER) en het Spelregelkader. In het bestemmingsplan staat hoe de grond mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd: woningen, bedrijven en/of voorzieningen. Het bestemmingsplan geldt voor zowel de locaties waar nieuwbouw komt: Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier/Nieuwe Haven als voor de bestaande bedrijven op Schieoevers Noord. Het voorliggende geluidskader beschrijft wat binnen de plangrenzen een aanvaardbaar akoestisch klimaat is voor gevoelige locaties zoals wonen. Dit wordt verder uitgewerkt en geborgd in het bestemmingsplan Schieoevers Noord.

1.2 Waarom een geluidskader?

Het transformatiegebied is nu nog een voor geluid gezoneerd industrieterrein. Om woningbouw op Schieoevers Noord mogelijk te maken, moet het terrein deels worden gedezoneerd. De geluidzone wordt, met uitzondering van Dyckerhoff Basal en Schieoevers Zuid, geschrapt. Daardoor vervalt ook de geluidbegrenzing van het terrein. In plaats daarvan wordt voor ieder bedrijf op Schieoevers Noord een geluidnorm in het bestemmingsplan opgenomen. Op deze manier worden de rechten van de bestaande bedrijven gerespecteerd en weten we welke geluidsruimte we voor nieuwe woningen aanvaardbaar vinden. Bij de bestaande bedrijven

wordt tevens rekening gehouden met toekomstige wensen van deze bedrijven. Dit geluidskader beschrijft de randvoorwaarden waarbinnen de verschillende bestaande en toekomstige functies binnen Schievers Noord zich kunnen ontwikkelen.

1.3 Doelstelling

Geluid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord. In dit geluidskader is daarom vastgelegd hoe we om gaan met het geluid van bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd of bedrijven die zich nog willen gaan vestigen binnen het plangebied. Het geluidskader biedt duidelijkheid over de randvoorwaarden voor onder ander het geluid van bestaande bedrijven en randvoorwaarden waarbinnen de toekomstige functies binnen Schievers Noord zich kunnen ontwikkelen. Het geluidskader heeft een dubbele doelstelling:

- Er wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk voorkomen van geluidshinder. Echter, geluid is in een gemengd stedelijk gebied onvermijdelijk. Ondanks de soms hoge geluidsbelasting moet een optimale ruimtelijke ontwikkeling van deze gebieden mogelijk blijven.
- De bestaande bedrijven mogen niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. Daar hoort ook het beschermen van de ruimte voor concrete uitbreidingsplannen van bedrijven bij.

Dit geluidskader biedt het gereedschap voor een evenwichtige afweging van deze beide belangen.

1.4 Reikwijdte

Zoals gezegd is in dit geluidskader vastgelegd wat onder een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt verstaan. Het is van toepassing op nieuwe geluidsgevoelige functies binnen het Ontwikkelplan Schieoevers Noord, die in de nabijheid van bestaande bedrijven worden gerealiseerd[1]. De plannen voor de nieuwe ontwikkelingen binnen Kabeldistrict en Nieuwe Haven worden dus aan dit geluidskader getoetst. Kabeldistrict en Nieuwe Haven zijn de zogenaamde ontvangers van geluid. Om te kunnen beoordelen of de ontvangers van het geluid kunnen voldoen aan het geluidskader is het ook noodzakelijk om te weten wat de geluidsruimte van de bestaande bedrijven is (de zogenaamde geluidsbronnen).

Er is bewust gekozen om het geluid van de bestaande bedrijven (de bronnen) niet in dit geluidskader op te nemen. De geluidsruimte voor de bestaande bedrijven op het huidige industrieterrein is vastgesteld in een separaat onderzoek. Het concreet bepalen en vastleggen van de huidige en toekomstige geluidruimte van de bestaande bedrijven, mede op basis van de in dit beoordelingskader opgesomde uitgangspunten, betreft namelijk

[1] Schieoevers Noord moet een gemengd gebied worden. Dit betekent dus ook dat nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen in de nabijheid van woningen. Voor de nieuwe bedrijven is het niet nodig een apart beoordelingskader op te stellen en wordt in het bestemmingsplan middels milieuzonering nieuwe stijl aangesloten bij de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Via het milieuspoor is nog maatwerk mogelijk.

maatwerk. In een separaat onderzoek zijn de huidige bedrijfssituaties (veelal middels berekeningen en/of metingen) akoestisch in beeld gebracht. In combinatie met de in dit beoordelingskader opgesomde uitgangspunten leidt dat tot een nieuwe geluidruimte per bestaand bedrijf die in het nieuwe bestemmingsplan wordt verankerd.

In het transformatiegebied bevindt zich ook een evenementenlocatie (Lijm & Cultuur). Deze activiteiten zijn zo specifiek dat hiervoor een ander afwegingskader is toegepast. Dit afwegingskader staat in hoofdstuk 4 beschreven (paragraaf 4.2).

Het Delftse geluidbeleid (Hogere waarde geluid beleid, 2013) is van toepassing op het geluid als gevolg van het weg- en railverkeerslawaai in en rondom het plangebied en het wettelijk gezoneerde industrieterrein Basal en Schieoevers Zuid[2].

1.5 Status

Het in deze nota beschreven geluidskader vormt de basis van de planregels in het bestemmingsplan en zal als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan worden toegevoegd. Dit geluidskader wordt nog vertaald naar concrete beleidsregels. Deze beleidsregels worden gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld.

Voor de uitwerking van het geluidskader in het bestemmingsplan c.q. de beleidsregels is van belang om te weten dat de gemeente Delft voor het gehele plangebied gebruik mag maken van nieuwe instrumenten en regels van de Omgevingswet. Hiervoor is Schieoevers Noord in de 16e tranche van de Crisis- en herstelwet aangewezen als ontwikkelingsgebied. Ook is het mogelijk om voor het gebied bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (Omgevingsplan) op te stellen.

Deze instrumenten kunnen gebruikt worden om de transformatie in gang te zetten. Met de keuze voor een gefaseerde besluitvorming hoeft niet gelijk een juridisch-planologisch plan te worden opgesteld dat het gehele gebied dekt. Voor de delen van Schieoevers Noord, waarvoor op afzienbare termijn transformatie naar gemengd stedelijk gebied is te voorzien, kan vooruitlopend op de Omgevingswet, een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (ook wel aangeduid als omgevingsplan) worden opgesteld. Dit biedt voor de ontwikkelingen in Schieoevers Noord ruimte voor flexibiliteit en nodigt initiatiefnemers uit om passende ontwikkelingen te verwezenlijken.

Nieuwe woningen krijgen in het bestemmingsplan niet direct (bij recht) een bouwtitel. In het bestemmingsplan wordt een vergunningplicht voor de bouw van woningen opgenomen. Om in milieuspoor op zelfde wijze de

[2] Zoals gezegd wordt het vigerende industrieterrein Schieoevers gedeeltelijk gedezoneerd. Dit betekent dat de geluidszone, die conform de Wet geluidhinder van toepassing is, voor een groot wordt geschrapt. Het terrein van Basal Dyckerhoff en Schieoevers Zuid houden nog wel een wettelijke geluidszone, omdat daar nog grote lawaaimakers zijn toegestaan.

geluidsruimte van bedrijven te bekrachtigen worden na vaststelling van het bestemmingsplan maatwerkvoorschriften verleend.

De Omgevingsdienst Haaglanden is ook bij de ontwikkeling van dit geluidskader betrokken. Dit is een doorlopend proces. In deze gesprekken wordt niet alleen gesproken over de uitvoerbaarheid voor het bestemmingsplan en het milieuspoor. Toezicht en handhaving zijn ook onderdeel van het gesprek.

2 Aanvaardbaar akoestisch klimaat

In dit hoofdstuk is beschreven waarmee rekening is gehouden om tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te komen als gevolg van de bestaande bedrijven. In hoofdstuk 3 is het beoordelingskader nader uitgewerkt. Voor de beoordeling van het onderdeel geluid gelden de volgende uitgangspunten:

1. de maximale hogere grenswaarden uit de Wet geluidhinder worden in acht genomen;
2. bestaande bedrijven worden niet in hun huidige bedrijfsvoering belemmerd;
3. op en rond het plangebied blijft sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Als eerste wordt beschreven hoe het plangebied eruit ziet. Dit is relevant voor de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat.

2.1 Gebiedsbeschrijving

Delft heeft als stad de uitzonderlijke kans om het centraal gelegen bedrijventerrein Schieoevers Noord te transformeren tot een levendig en gemengd stedelijk gebied. Dit gebied vormt de schakel tussen de historische binnenstad, de TU Delft campus, de zuidwestelijke Delftse woonwijken en buitengebied Midden-Delfland. Het valt binnen de invloedsfeer van twee treinstations en is direct gelegen aan provinciale en rijksontsluitingswegen. Bovendien stroomt de Schie door het gebied. Deze cultuurhistorische structuur verbindt Delft ook via het water met Den Haag, Rotterdam en Schiedam.

De strategische positie van Schieoevers Noord binnen Delft biedt perspectief voor nieuwe vormen van stedelijk gebruik. Het huidige extensief gebruikte industrieterrein vraagt momenteel om een vernieuwingsslag. Uitgangspunt is om het gebied te intensiveren en functies te mengen binnen het gebied. Daarmee zal Schieoevers Noord een stedelijk gebied worden, waarin zowel gewerkt als gewoond wordt. De ambitie is om evenveel woningen als arbeidsplekken te realiseren binnen het gebied. Zo wordt ingezet op een omgeving die een 16-uurs-dynamiek kent, waar plek is voor levendigheid, verrassing en ontspanning, en waar aandacht is voor sport, cultuur en onderwijs. Kortom, Schieoevers Noord als levendig gemengd stedelijk gebied. Met moderne woonvormen naast moderne werkvormen.

2.2 Acceptatie van een bepaalde mate van ‘hinder’

Schieoevers Noord is een gebied met vele unieke kwaliteiten. Het gebied zal gedurende de geleidelijke transformatie, maar ook daarna altijd iets van haar industriële karakter behouden. Dit is een belangrijke kwaliteit, maar tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van industrie, het spoor en de Kruithuisweg voor een bepaalde mate van hinder. Met het geluidskader wordt een goede basiskwaliteit gerealiseerd. Maar hierbij hoort ook de acceptatie van enige mate van hinder. Zo accepteren we een bepaalde mate van geluidhinder die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit wordt vastgelegd in de contracten (koop of huur) die nieuwe bewoners afsluiten. Dit geldt ook voor de gebieden waar door middel van compensatie een hogere geluidbelasting op de gevel is toegestaan. Toekomstige

bewoners zullen vooraf actief geïnformeerd worden, zodat zij een transparante afweging en een bewuste keuze kunnen maken voor een woonomgeving met een bovengemiddelde milieubelasting. Ook voor ondernemers en ontwikkelaars is het van belang dat zij weten welke afweging is gemaakt en welke maatregelen genomen zijn voor een acceptabel leefklimaat. Het geluidskader maakt dit inzichtelijk.

2.3 Hoe ziet het geluidskader eruit?

Geluidhinder heeft een directe relatie met hogere geluidsniveaus. Echter, geluidhinder wordt ook bepaald door de akoestische kwaliteit van de omgeving. Zeker in nieuwe situaties betekent een hoge geluidbelasting niet bij voorbaat dat bewoners en gebruikers er ook veel hinder van ondervinden. Zo wordt geluid in het levendige en gemengde stadscentrum als minder hinderlijk ervaren dan in een rustige woonwijk. Hinderbeleving kan daarnaast ook afhankelijk zijn van de ligging van slaapkamers en een eventuele buitenruimte. Om een aanvaardbaar akoestisch klimaat te bereiken is het daarom zinvol om bij de planvorming diverse overwegingen mee te nemen teneinde de geluidsgevoelige bestemmingen te beschermen.

In het volgende hoofdstuk staat beschreven hoe en onder welke voorwaarde bij Schieoevers Noord een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan ontstaan als gevolg van de bestaande bedrijven bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Er is hierbij niet alleen gekeken naar de landelijke wet- en regelgeving maar ook naar de gangbare en door vele jurisprudentie ondersteunde RO-praktijk. Tevens is bestudeerd wat het beoordelingskader is bij andere transformatieprojecten.

3 Hoofdlijnen van het geluidskader[3]

In de gangbare en door vele jurisprudentie ondersteunde RO-praktijk wordt ondermeer voor geluid getoetst aan de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken). In de bijlage van de VNG-publicatie is een voorbeeldtoetsingskader opgenomen. Deze wordt door veel gemeenten in Nederland gebruikt om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het geluidskader voor bestaande bedrijven binnen het plangebied Schieoevers Noord sluit hierbij aan voor wat betreft het langtijd gemiddelde beoordelingsniveau. Voor het maximale geluidsniveau wordt van het VNG-kader afgeweken, omdat hiervoor in de Omgevingswet een beoordelingskader wordt gegeven dat beter aansluit bij de laatste inzichten over het maximale geluidsniveau.

3.1 Langtijdgemiddelde geluidbelasting

De aanvaardbaarheid van de geluidskwaliteit wordt onder andere bepaald door de geluidbelasting op de gevel en de functies die een gebied heeft. In de gangbare en door vele jurisprudentie ondersteunde RO-praktijk wordt hierbij getoetst aan de richtafstanden van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken) én aan concrete geluidwaarden van een bedrijf, zeker als de ontwikkeling plaats vindt binnen de richtafstand van de VNG-publicatie. Voor een gemengd gebied, zoals hier wordt beoogd, is het gangbaar om te toetsen aan de voorgestelde langtijdgemiddelde waarde van 50 dB(A) per bedrijf. Wel moet in voldoende mate rekening worden gehouden met concrete toekomstplannen van het bedrijf. Binnen het bestemmingsplan Schieoevers Noord wordt dit gedaan door het vaststellen van de 50 dB(A) geluidcontouren van de bestaande bedrijven (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). Onder voorwaarden kan een geluidbelasting van 55 dB(A) bij nieuwe woningen worden toegestaan. De voorzieningen in en om het plangebied (meerwaarde van een gemengd stedelijk gebied) en de centrale ligging in Delft zullen de nadelige effecten van de hogere geluidbelasting voor een groot deel compenseren.

Voorwaarden

Als voorwaarde voor een geluidbelasting van 55 dB(A) door bedrijven op de woningen geldt wel dat door de ontwikkelaar onderzocht moet worden in overleg met het bedrijf welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting (per bedrijf) zo veel mogelijk te beperken tot 50 dB(A). Dit in analogie met de huidige wetgeving voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein (dit is namelijk het huidige kader voor de bestaande bedrijven op een voor geluid gezoneerd industrieterrein). Om de geluidgevoelige functies in het gebied te beschermen tegen hoge geluidbelastingen is het belangrijk om ook cumulatie van andere

[3] De diverse aspecten die bepalend zijn voor een goed woon- en leefklimaat, zorgen ervoor dat het beoordelingskader erg technisch is. Dit is helaas niet te voorkomen. Van ontwikkelaars wordt daarom ook verwacht dat zij bij de uitwerking van hun plannen een geluidspecialist in de armen nemen. Dit is mede ook het gevolg van uitnodigingsplanologie.

geluidsbronnen in het gebied te betrekken. Wat voor de gecumuleerde geluidbelasting als aanvaardbaar mag worden geacht, is in de paragraaf over cumulatie van bedrijven nader uitgewerkt. Daarnaast is het belangrijk dat voldoende geborgd is dat de geluidwering van de gevel bij de geluidsgevoelige bestemmingen dusdanig is dat een geluidsniveau in de woning van maximaal 35 dB(A) gegarandeerd is. Het bouwbesluit 2012 gaat uit van een standaardeis van minimaal 20 dB voor de geluidwering van de gevel. Voor de beoordeling van het geluidsniveau in de woning (getoetst per bedrijf) zou een geluidwering de gevel van 20 dB voldoende moeten zijn. Voor Schieoevers Noord is het uitgangspunt dat de geluidwering van de gevel minimaal 25[4] dB is, zodat ook rekening wordt gehouden met cumulatie van verschillende bronnen.

3.2 Cumulatie van bestaande bedrijven

Geluid kan worden veroorzaakt door één specifieke bron van geluid, maar ook door de samenloop van meerdere bronnen. Voor het bouwen van woningen binnen de geluidcontouren van één of meer bedrijven is altijd een omgevingsvergunning bestemmingsplanactiviteit nodig. Een gezamenlijke beoordeling van de geluidbelasting door verschillende bronnen sluit in veel gevallen beter aan bij de beleving van het aanwezige geluid door omwonenden. In de huidige milieuregels voor bedrijven (buiten een gezoneerd industrieterrein) wordt doorgaans geen rekening gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting. In Schieoevers Noord wordt het bouwen van woningen binnen de geluidcontouren van 1 of meer bedrijven toegelaten tot een gecumuleerde geluidbelasting van 55 dB(A), waarbij wél rekening gehouden wordt met cumulatie. De cumulatie wordt beschouwd bij het bouwen van woningen op gronden waar twee of meer bedrijven individueel een berekende geluidbelasting veroorzaken van 51 dB(A) en hoger (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau).

Net als bij de zonering Wet geluidhinder wordt een straffactor voor muziekgeluid niet meegenomen bij het bepalen van de opgetelde geluidbelasting en de toetsing aan de maximale waarde van 55 dB(A). Die straffactor blijft beperkt tot de toetsing van het geluid van dat ene bedrijf en het onderzoek naar maatregelen voor dat ene bedrijf.

Zoals eerder ook is aangegeven is een (gecumuleerde) geluidbelasting van 50-55 dB(A) passend bij een gemengd gebied. Daarnaast is een gecumuleerde geluidbelasting van 55 dB(A) vergelijkbaar met de systematiek Wet geluidhinder, waarbij voor nieuwe woningen uitgegaan wordt van een maximale hogere waarde van 55 dB(A) vanwege het gezamenlijke geluid van de bedrijven op het industrieterrein.

De Wet geluidhinder kent een vergelijkbare methode voor het in kaart brengen van de cumulatieve geluidbelasting. Alleen bronnen met een geluidbelasting hoger dan de voor die bron geldende standaardwaarde (voor industrie is dat 50 dB(A)) worden betrokken bij het bepalen van de

[4] Indien uit de regels Bouwbesluit (onder huidig recht) of Besluit bouwwerken leefomgeving (onder toekomstig recht) een hogere karakteristieke geluidwering volgt, dan zijn die regels van toepassing..

cumulatie. Overigens laat de Wet geluidhinder het toe om bij cumulatie van twee of meer *industrieterreinen* geluidbelastingen hoger dan 55 dB(A) toe te laten. Onder de Omgevingswet wordt dit anders. De gecumuleerde geluidbelasting van alle industrieterreinen (voor zover de ontwikkeling binnen het 50 dB(A) aandachtsgebied van het industrieterrein ligt) mag dan niet meer hoger zijn dan 55 dB(A). Het voorstel voor Schieoevers lijkt hier op: de maximale waarde van 55 dB(A) gaat gelden voor het gezamenlijke geluid van alle bedrijven met een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A) waarvan de geluidscontour over de ontwikkellocatie ligt.

Voorwaarden
Als voorwaarde voor een gecumuleerde geluidbelasting van 55 dB(A) voor bedrijven geldt wel dat onderzocht moet worden welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting per bedrijf zo veel mogelijk te beperken tot 50 dB(A). Dit is in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.

3.3 Maatregelen

Gezien de opzet van het plangebied is het goed mogelijk dat de geluidsgevoelige bestemmingen door meerdere bedrijven tegelijkertijd worden belast. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven is het nodig om de geluidsgevoelige bestemmingen te beschermen tegen cumulatie van geluid. Initiatiefnemer is dan ook verplicht te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de gecumuleerde geluidbelasting van bedrijven per bedrijf te beperken tot 50 dB(A). In de omgevingsvergunning, waarmee de bouw van de geluidsgevoelige bestemming mogelijk wordt gemaakt, wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen moeten worden. Indien nodig wordt daar te zijner tijd een aparte beleidsregel voor opgesteld. Eventuele maatregelen komen ten laste van de initiatiefnemer, tenzij het maatregelen zijn om te kunnen voldoen aan het principe van de Beste Beschikbare Technieken.

Wanneer het niet lukt om de gecumuleerde geluidbelasting te beperken tot 55 dB(A) dan kan dit aanvaardbaar zijn wanneer er rekening wordt gehouden met jaargemiddelde normen voor de bedrijven. In de huidige wetgeving wordt bij bedrijven geen rekening gehouden met jaargemiddelde normen. Er wordt dus geen rekening mee gehouden dat het geluid van bedrijven over het algemeen niet heel constant is zoals bijvoorbeeld bij wegverkeerslawaai wel het geval is. Bij de nieuwe Omgevingswet gaat dit wijzigen en worden ook jaargemiddelde normen ingevoerd bij bedrijven op een industrieterrein met geluidproductieplafonds. Wanneer het niet lukt om de gecumuleerde geluidbelasting van bedrijven te beperken tot 55 dB(A) dan kan het plan alsnog doorgang vinden indien de (opgetelde) jaargemiddelde geluidbelasting niet hoger is dan 55 dB Lden respectievelijk 45 dB Lnight. Zo is nog steeds sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen het plangebied Schieoevers Noord. Aanvullend wordt ook een bescherming tegen slaapverstoring in de nachtperiode opgenomen (overeenkomstig de nieuwe regels voor industrielawaai in de Omgevingswet). De normen voor de nachtperiode zijn 10 dB lager dan de Lden normen. Dit past ook binnen de 16 uurs dynamiek die is beoogd in het plangebied.

In uitzonderlijke situaties kan het zo zijn dat met bronmaatregelen niet de gewenste geluidbelasting kan worden bereikt maar dat een ontwikkeling wel wenselijk is vanwege een zuinig en doelmatig ruimtegebruik. Na een bestuurlijke afweging kan dan worden besloten de ontwikkeling toch doorgang te geven, mits er compenserende maatregelen worden getroffen (zoals ook bij Stap 3 besluit van de interimwet Stad- en milieubenadering bij Schoemaker Plantage is gedaan). De compenserende maatregelen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit komt overeen met de huidige systematiek van de interimwet Stad en milieubenadering. Ook dit kan alleen met een omgevingsvergunning.

3.4 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden)

Piekgeluiden kunnen leiden tot slaapverstoring en schrikreacties. De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering kent daarom richtwaarden voor het maximale geluidsniveau (70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Deze richtwaarden komen overeen met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze richtwaarden/normen zijn wat verouderd en niet gebaseerd op dosis-effect-onderzoek. In de Omgevingswet (Besluit kwaliteit leefomgeving) wordt hierop geanticipeerd en wordt naar aanleiding van meer recent onderzoek de normstelling voor piekgeluiden aangepast. Overeenkomstig de nieuwe Omgevingswet is het daarom niet nodig om in de dagperiode een geluidnorm voor piekgeluiden op te nemen. De piekgeluiden in de dagperiode zijn beheersbaar door de geluidnormen voor de langtijdgemiddelde geluidniveaus en (indien van toepassing) door de bijbehorende toeslag van impulsachtige geluiden. Daarnaast spelen schrikreacties minder in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode wordt onderscheid gemaakt in piekgeluiden door aandrijfgeluid van transportmiddelen en andere typen piekgeluiden. Dit omdat de meeste mensen gewend zijn aan geluiden van voorbij rijdende voertuigen en dus niet snel in hun slaap verstoord worden. Voor het piekgeluid veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen bedraagt het toegestane geluidniveau 70 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Voor andere piekgeluiden bedraagt het toegestane geluidniveau 65 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

In de onderzoeken voor het vaststellen van de geluidruimte per bestaand bedrijf is ook onderzocht wat de piekgeluiden als gevolg van deze bedrijven zijn. Voor de locaties waar niet aan het toegestane geluidniveau voor piekgeluiden kan worden voldaan is in het bestemmingsplan maatwerk opgenomen.

3.5 Samenvatting

Voor de beoordeling van geluid afkomstig van bestaande bedrijven in Schieoevers Noord geldt het volgende beoordelingskader:

	SW[1]	MW[2]	Voorwaarden
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	50 dB(A)	55 dB(A)	Maatregelen onderzoeken
Gecumuleerd geluidsniveau	50 dB(A)	55 dB(A)	Maatregelen onderzoeken
Maatregelen bij cumulatie	50 dB(A)	55 dB(A)	L_{cum}: 55 dB L_{den} en 45 dB L_{night}
Maximale geluidniveaus buiten dagperiode			
- Aandrijfgeluid transportmiddelen	70 dB(A)	-	alleen afwijken mogelijk via maatwerkvoorschriften in milieuspoor
- Andere piekgeluiden	65 dB(A)	-	

[1] SW= standaardwaarde
[2] MW= maximale waarde

Afwijken van de standaardwaarde betekent dat de maximale waarde met een maatwerkvoorschrift vastgelegd moet worden. Het geluidgezoneerd industrielawaai (Basal en WKC) wordt overeenkomstig bovenstaand kader getoetst en aanvullend getoetst aan de Wet geluidhinder, het gemeentelijke geluidbeleid (Hogere waarde geluid beleid, 2013) (met name ten aanzien van de vereiste geluidluwe gevel, zie hiervoor ook paragraaf 3.6).

3.6 Dove en geluidluwe gevels, mits compensatie

Als het niet lukt om de geluidsniveaus aan zijde van de bedrijven terug te brengen tot de waarden die in het voorliggende geluidskader worden genoemd (paragraaf 3.1 tot en met 3.4) kunnen dove gevels bij de woningen toegepast worden. Bij nieuwbouw wordt vaker van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt, omdat het wel eens voorkomt dat bijvoorbeeld niet aan de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder kan worden voldaan. De grenswaarden uit de Wet geluidhinder zijn bij dove gevels niet van toepassing.

Het Delfts geluidbeleid (Hogere waarde geluid beleid, 2013) beschrijft niet onder welke voorwaarden een dove gevel is toegestaan. Er is geconstateerd dat er behoefte is dit nader uit te werken. In deze paragraaf zijn die voorwaarden daarom verder uitgewerkt.

Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat er binnen Schieoevers Noord twee soorten dove gevels zijn:
1. dove gevels in de zin van de Wet geluidhinder;
2. dove gevels wanneer niet kan worden voldaan aan het geluidskader voor bestaande bedrijven (paragraaf 3.1 tot en met 3.4) en waarbij geanticipeerd wordt op de Omgevingswet (zie lid 5 en 6 in paragraaf 3.6.2).

In een dove gevel in de zin van de Wet geluidhinder mogen geen te openen delen zitten. Met uitzodering te openen delen (zoals een nooduitgang) zijn wel toegestaan in een dove gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Als voorwaarde geldt dat de met uitzondering te openen delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

3.6.1 Compensatie

Dove gevels zijn niet wenselijk. Dove gevels vormen dus een terugvalscenario. Een ontwikkelaar kan een dove gevel alleen toepassen als er redelijkerwijs en aantoonbaar geen andere oplossingen mogelijk zijn. Om een positieve impuls te geven aan de totale leefomgevingskwaliteit is als gevolg van een dove gevel een compenserende maatregel nodig. Hier is in de voorwaarden een nadere invulling aan gegeven.

Een compenserende maatregel is de aanwezigheid van een geluidluwe zijde. Studies tonen aan dat personen die een woning met een stille zijde hebben, minder hinder rapporteren dan personen die geen woning met een stille zijde hebben. Bij enkelzijdig georiënteerde woningen is het niet mogelijk om een geluidluwe gevel te creëren. Voor Schieoevers Noord is daarom een uitzondering opgenomen, zodat er aan de geluidbelaste zijde toch ook een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat ontstaat door het maken van een geluidluw geveldeel (zoals een loggia). Ter compensatie wordt als voorwaarde gesteld dat de woning een buitenruimte heeft die groter is dan wat volgens het Bouwbesluit is voorgeschreven.

In bijlage 2 zijn voorbeelden weergegeven van dove gevels bij projecten die al zijn gerealiseerd en waar ook ervaring is opgedaan met dove gevels. Het is niet ongebruikelijk om dove gevels toe te passen in hoog belaste gebieden.

3.6.2 Voorwaarden voor dove en geluidluwe gevels

Dove gevel

1. In alle gevallen willen we het gebruik van dove gevels zoveel mogelijk beperken. Dit betekent dat er alleen een dove gevel kan worden toegepast als er redelijkerwijs en aantoonbaar geen andere oplossingen mogelijk zijn. Er zijn in dat geval maximaal 2 dove gevels per woning toegestaan.
2. Het binnenniveau in geluidsgevoelige ruimtes is maximaal 33 dB voor weg- en railverkeerslawaai en maximaal 35 dB(A) voor geluid van bedrijven/industrielawaai (huidig recht).
3. Onder omgevingswet: vereist binnenniveau van 33 dB Lden, waarbij met de bepaling van in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering van de gevels rekening wordt gehouden met een toename in geluid van minimaal 3 dB (toekomstig recht).
4. Wanneer een woning wordt uitgevoerd met een dove gevel moet deze beschikken over een geluidluwe zijde en als dat niet mogelijk is een geluidluw geveldeel als bedoeld in lid 8.
5. Het onderbreken van een dove gevel is toegestaan door geveldelen als verglaasde balkons, loggia’s en serres of vergelijkbare voorzieningen. Op de aldus afgeschermde gevel wordt de geluidbelasting teruggebracht tot de standaardwaarde, zodat in de gevel te openen ramen en deuren kunnen worden geplaatst. De verglaasde balkons, serres en loggia’s moeten buiten de thermische schil van de woning liggen.

6. Het is toegestaan de dove gevel te onderbreken door een gemeenschappelijke doorgang, mits deze zich buiten de thermische schil bevindt. De gemeenschappelijke doorgang geeft toegang tot de woningtoegangsdeur. Ter plaatse van de woningtoegangsdeur wordt voldaan aan de vastgestelde hogere waarde volgens de Wet geluidhinder of een stap 3 besluit.

Geluidluwe zijde

7. Indien de gecumuleerde geluidsbelasting op de hoogst belaste zijde 65 dB of minder is, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de geluidluwe zijde of geveldeel maximaal 55 dB (exclusief aftrek art 110 Wgh), waarbij de (ongewogen) geluidbelasting:
    a. door wegen met geluidproductieplafonds niet hoger is dan 50 dB;
    b. door geluidgezoneerd industrielawaai niet hoger is dan 50 dB(A);
    c. door railverkeer niet hoger is dan 55 dB;
    d. per bedrijf buiten een industrieterrein niet hoger is dan 50 dB(A).

    In het geval dat de gecumuleerde geluidbelasting op de hoogst belaste zijde hoger dan 65 dB mag zijn, bedraagt de geluidbelasting op de geluidluwe zijde cumulatief niet meer dan 60 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh).

8. Als de woning géén geluidluwe zijde heeft, dan kan, ook aan de hoog geluidbelaste zijde, een geluidluw geveldeel gerealiseerd worden met verglaasde balkons, loggia's en serres of vergelijkbare voorzieningen. De verglaasde balkons, serres en loggia's, moeten geheel buiten de thermische schil van de woning liggen en zodanig worden uitgevoerd dat de geluidbelasting op het achterliggende geveldeel voldoet aan de waarden in lid 7. De oppervlakte de verglaasde balkons, serres en loggia's bedraagt minimaal 9 m^2. Het college kan van deze oppervlakte eis afwijken als naar het oordeel van het college op een andere wijze wordt voorzien in een compensatie voor de hoge geluidbelasting in combinatie met de afwezigheid van een geluidluwe zijde van de woning, mits de oppervlakte ten minste 6 m^2 bedraagt en er een gezamenlijke geluidluwe buitenruimte is. Deze gezamenlijke geluidluwe buitenruimte heeft een oppervlakte van 1 m^2 per persoon met een minimum van 100 m^2 per gemeenschappelijke buitenruimte..
9. Lid 8 is van overeenkomstige toepassing voor woningen waarbij van de standaardwaarden wordt afgeweken zonder dat een maximale grenswaarde wordt overschreden. In dat geval volstaat een oppervlakte van 6 m^2, zonder gemeenschappelijke buitenruimte.
10. Bij studentenwoningen kan van de eisen in lid 4 en lid 8 worden afgeweken. Bij studentenwoningen moet op gebouwniveau ten minste 50% van de woningen niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde liggen.
11. In het verglaasde balkon, serre of loggia, heerst continu buitenluchtkwaliteit, waardoor spuien of ventileren van de daaraan grenzende geluidgevoelige ruimte hierop mogelijk is, volgens eisen die volgen uit het Bouwbesluit 2012 (gelijk als de eis bij de ruimte tussen vlies en gevel). Bij de berekening van de ventilatie wordt ervan uitgegaan dat eventueel te openen delen in de

loggia/serre/verglaasd balkon gesloten zijn. Deze eis geldt niet voor het spuien.

Toelichting bij lid 7 en 8: Voor kleine appartementen geldt op grond van het Bouwbesluit 2012 niet de verplichting om een eigen buitenruimte te realiseren. Echter, op grond van het beleid geldt ook voor deze woningen de eis van een geluidluwe zijde of geveldeel. Als een woning geen geluidluwe zijde heeft dan kan ook bij deze woningen een geluidluw geveldeel gerealiseerd worden met verglaasde balkons, loggia's en serres of vergelijkbare voorzieningen, conform de regels in lid 7 en 8. Dit betekent dat deze woningen dan alsnog een buitenruimte krijgen ook al is dat op grond van het Bouwbesluit 2012 niet verplicht.

4 Maatwerk

4.1 Afwijken van de representatieve bedrijfssituatie

Soms veroorzaken activiteiten van inrichtingen meer geluidsproductie dan in de representatieve bedrijfssituatie is voorzien. Afhankelijk van de frequentie gaat het om een incidentele of een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Het is mogelijk om in die situaties meer geluid toe te staan dan toelaatbaar is voor de representatieve bedrijfssituatie. Gaan veel bedrijven van dit soort mogelijkheden gebruik maken dan kan dit in samenhang leiden tot een aantasting van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen Schieoevers Noord. Om tegelijkertijd ook de bestaande bedrijven flexibiliteit te bieden qua geluidsruimte is een beoordelingskader opgesteld waarbinnen zij kunnen afwijken van de representatieve bedrijfssituatie. Wat aanvaardbaar is hangt af van de volgende factoren:

- mate van hinder;
- frequentie en duur;
- afwisseling perioden met meer of minder geluid;
- de (on)vermijdbaarheid;
- de (on) mogelijkheid van het treffen van kosteneffectieve maatregelen;
- of sprake is van een bestaande situatie.

Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Ieder bedrijf (m.u.v. Lijm en Cultuur) krijgt op maximaal twee dagen per jaar de mogelijkheid om van de standaardnormen af te wijken in verband met een IBS, na het indienen van een melding daarvoor. Voor meer dan twee dagen, met een maximum van 12 dagen per jaar, is er een omgevingsvergunning (bestemmingsplanactiviteit) nodig. Dit wordt opgenomen in een beleidsregel die bij het bestemmingsplan hoort. Aan de Omgevingsdienst Haaglanden wordt advies gevraagd voor de beoordeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Bij de beoordeling van de aanvraag voor een IBS wordt in ieder geval bekeken of kan worden voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). BBT staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

Regelmatig afwijkende bedrijfssituatie (ABS)

Voor de ABS kan onder de volgende voorwaarden van de geluidsnorm voor de representatieve bedrijfssituatie worden afgeweken:

1. Voor een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij de geldende geluid-normen worden overschreden, worden die normen in de dagperiode met 5 dB(A) verhoogd als:
   a. de afwijkende bedrijfssituatie zich niet vaker voordoet dan één keer per week; en
   b. de afwijkende bedrijfssituatie plaatsvindt in een aaneengesloten tijdsbestek van maximaal 1 uur.
2. Het is verboden een activiteit te verrichten waarbij een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie wordt verwacht, zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden aan het bevoegd gezag.

3. Bij de melding worden gegevens verstrekt over de geluidniveaus op de gevel van geluidgevoelige gebouwen.

Voor andere vormen van een ABS is een omgevingsvergunning (bestemmingsplanactiviteit) benodigd. Het gaat hierbij om afwijkingen die niet als een IBS zijn te kwalificeren. In de aanvraag voor de ABS zal initiatiefnemer in ieder geval het volgende inzichtelijk moeten maken:

- aantal dagen per jaar (en het aantal opeenvolgende dagen);
- periode van het etmaal en de tijdsduur;
- hoogte van de geluidniveaus;
- de (on)vermijdbaarheid (bijvoorbeeld waarom een ABS in de avondperiode nodig is);
- de (on) mogelijkheid van het treffen van kosteneffectieve maatregelen;
- of sprake is van een bestaande situatie.

Bij de beoordeling van een aanvraag weegt het aspect tijd (tijdstip, tijdsduur en ook de frequentie) zwaarder mee dan het geluidsniveau. Zo kan in de dagperiode de standaardwaarde (50 dB(A)) meer worden verhoogd dan in de avondperiode. Dit zelfde geldt voor de tijdsduur en de frequentie. Een bedrijf dat vaker en langer gebruik maakt van de ABS zal minder geluidsruimte krijgen. In onderstaand schema is dit uitgewerkt. Daarnaast zal in de beoordeling ook bekeken worden of de ABS niet voor een aaneengesloten periode wordt aangevraagd. Het is namelijk wenselijk dat een aangesloten periode met een hogere geluidsbelasting wordt afgewisseld met een periode zonder ABS (bijvoorbeeld 2 weken rust na een langere aaneengesloten periode met een ABS).

Periode tussen 7.00 en 19.00 uur

Tijdsbestek afwijkende activiteit in uren tussen 7.00 en 19.00 uur	Aantal dagen per jaar ABS		
	52	26	18
	Ophoging norm in dB	Ophoging norm in dB	Ophoging norm in dB
0,5 uur	8	8	10
1	5	6	8
2	3	4	6
6	-	2	4
12	-	-	2

Periode tussen 19.00 en 23.00 uur

Tijdsbestek afwijkende activiteit in uren tussen 19.00 en 23.00 uur	Aantal dagen per jaar ABS		
	52	26	18
	Ophoging norm in dB	Ophoging norm in dB	Ophoging norm in dB
0,5 uur	5	6	8
1	3	4	6
2	-	2	4
4	-	-	2

De verhoging geldt ten opzichte van de standaardnorm van 50 dB(A) etmaalwaarde. Gedurende het vermelde tijdsbestek kan het geluid hoger

zijn, vanwege de nog toe te passen bedrijfsduurcorrectie. In het volgende voorbeeld is dit uitgelegd. Een bedrijf vraagt voor 0,5 uur in de dagperiode voor 18 dagen per jaar een ABS aan: de norm voor een ABS in de dagperiode wordt 50+10 = 60 dB(A). Gedurende het halve uur kan het geluid ca. 70 dB(A) zijn, want 70 dB(A) gedurende 0,5 uur en 50 dB(A) gedurende 11,5 uur is gemiddeld lager dan 60 dB(A) over 12 uur (de totale duur van de dagperiode).

Van een aantal bedrijven is op voorhand bekend dat maatwerkoplossingen nodig zijn om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te krijgen. In de planregels van het bestemmingsplan zijn deze maatwerkoplossingen uitgewerkt.

4.2 Lijm & Cultuur

Op Schieoevers Noord is Lijm & Cultuur gevestigd. Lijm & Cultuur is een bestaande voorziening in de Schieoevers. Lijm & Cultuur werd in 1885 gebouwd als lijm- en gelatinefabriek en is een bijzondere verzameling industriële gebouwen die in 2003 tot cultuurpodia zijn omgetoverd. De eigenaar geeft alle vormen van kunst, cultuur en ondernemerschap een plek. Er vinden op het terrein ook evenementen plaats en de podia dragen bij aan de economie.

Omdat er bij Schieoevers sprake is van een gemengd gebied waar ook gewoond gaat worden is het noodzakelijk om de randvoorwaarden te scheppen waarbij sprake kan zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De kaders uit dit beoordelingskader die gelden voor de bestaande bedrijven (paragraaf 3.1 tot en met 3.4) kunnen niet zomaar toegepast worden voor de locatie bij Lijm & Cultuur. De evenementen die bij Lijm & Cultuur plaatsvinden hebben ook een maatschappelijk belang. Hierdoor kunnen hogere geluidsbelastingen als aanvaardbaar worden gezien. Voor het bestemmingsplan, waar dit beoordelingskader voor is opgesteld, is het van belang dat geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. De vraag daarbij is hoeveel hinder dienen omwonenden in redelijkheid - gezien het algemeen belang - te accepteren.

4.2.1 Geluidsnormen

Bij Lijm & Cultuur is een grote variatie aan activiteiten en evenementen toegestaan. In dit bestemmingsplan zijn deze activiteiten en evenementen onderverdeeld in twee categorieën, waarbij categorie 1 het minst belastend is voor de omgeving en ook wel aangeduid kan worden als representatieve bedrijfssituatie. Categorie 2 evenementen zijn het meest belastend voor de omgeving en kan in het milieuspoor aangemerkt worden als een incidentele bedrijfssituatie.

In samenspraak met de Omgevingsdienst Haaglanden wordt nog verder onderzocht welke monitoringsafspraken gemaakt kunnen worden en of er voor de handhaving nog aanvullende afspraken nodig zijn.

Categorie 1

Categorie 1 betreft de kleinere of nauwelijks overlastgevende evenementen, zoals een braderie, kleine feestjes, borrels, workshops. Maar ook andere

activiteiten die bij de bedrijfsvoering van Lijm & Cultuur horen zoals kantoorwerk, horeca, oefenruimtes voor bands, etc. zijn toegestaan. De toegestane geluidsbelasting bedraagt tot 23.00 uur 60 dB(A) etmaalwaarde (inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid) op de gevel van de nieuwe woningen (Kabeldistrict) die binnen het bestemmingsplan Schieoevers Noord worden toegestaan. Dit betekent dus een toelaatbaar muziekgeluidniveau[5] op de gevel van 50 dB(A) overdag en 45 dB(A) in de avond. Voor de nachtperiode geldt de standaardwaarde van 40 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (inclusief muziektoeslag). Dit komt overeen met een niveau van 30 dB(A) in de nachtperiode (exclusief muziektoeslag). De geluidwering van de gevel bij de nieuwe woningen is minimaal 25 dB[6], waardoor een aanvaardbaar binnenniveau van 35 dB(A) is gegarandeerd.

Op de gevel van de bestaande woningen in de omgeving bedraagt de toegestane geluidsbelasting tot 23.00 uur 55 dB(A) etmaalwaarde. Dit betekent dus een toelaatbaar muziekgeluidniveau op de gevel van 45 dB(A) overdag en 40 dB(A) in de avond. Voor de nachtperiode geldt de standaardwaarde van 40 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Dit komt overeen met een muziekgeluidniveau van 30 dB(A) in de nachtperiode.

Aan de noord- en zuidzijde van Lijm&Cultuur wordt rekening gehouden met het bestaand recht van Lijm&Cultuur. De toegestane geluidsbelasting bedraagt daar 50 dB(A) op 50 meter afstand van de inrichtingsgrens (zonder strafcorrectie voor muziekgeluid).

Het aantal toegestane activiteiten en evenementen in categorie 1 is niet gemaximaliseerd.

Categorie 2
Een evenement van categorie 2 komt niet vaak voor (maximaal 12 dagen per jaar). Het kan hier gaan om bijvoorbeeld een rockconcert of dancefeest. De geluidproductie bedraagt maximaal 80 dB(A) en maximaal 90 dB(C) gemeten op de (nieuwe) woningen die binnen het bestemmingsplan Schieoevers Noord worden toegestaan en maximaal 75 dB(A) en maximaal 85 dB(C) gemeten op de bestaande woningen in de omgeving. Overlast door deze evenementen is voor omwonenden mogelijk, en is daarom in aantal keren en tijdsduur beperkt. Bij de beoordeling van de geluidsbelasting hoeft geen rekening worden gehouden met de straftoeslag voor muziekgeluid.

---

[5] Voor het omgaan met muziekgeluid geldt dat, indien dit waarneembaar is ter plaatse van de ontvanger, dit zwaarder beoordeeld wordt dan omgevingseigen en geaccepteerde geluiden. Voor geluiden veroorzaakt door muziek (al dan niet vervormd) wordt, ingevolge de Handleiding “meten en rekenen industrielawaai” bij hoorbaarheid bij de ontvanger, een strafcorrectie toegepast van 10 dB.
[6] Dit is 5 dB hoger dan de minimale eis van 20 dB uit het Bouwbesluit 2012.

Het gaat hier veelal om grote evenementen die incidenteel voorkomen, maar van belang zijn voor de uitstraling van de stad. De evenementen mogen maximaal op 3 aaneengeschakelde dagen worden georganiseerd. Meerdaagse evenementen vinden maximaal één keer per maand plaats.

Gezien dit beperkte aantal, de beperkte tijdsduur, de wens om Delft te profileren als evenementenstad en het feit dat het hier gaat om een toplocatie is een uitzondering op de regulier maximaal toegestane geluidsnorm acceptabel.

Het betreft evenementen in de zin van de APV. De huidige regeling in de APV wijkt qua normstelling beperkt af van de hierboven vermelde normen, de APV zal hierop worden aangepast in een separaat Raadsbesluit dat vastgesteld wordt uiterlijk direct voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan.

Regelmatig afwijkende bedrijfssituatie
Lijm & Cultuur kan aanvullend 18 dagen per jaar een aanvraag indienen voor een regelmatig afwijkende bedrijfssituatie (ABS) zoals is beschreven in paragraaf 4.1. Voor Lijm & Cultuur geldt hiervoor het volgende:

Periode tussen 7.00 en 19.00 uur

Tijdsbestek	Ophoging norm in dB
0,5 uur	10
1	8
2	6
6	4
12	2

Periode tussen 19.00 en 23.00 uur

Tijdsbestek	Ophoging norm in dB
0,5 uur	8
1	6
2	4
4	2

De verhoging voor Lijm & Cultuur geldt ten opzichte van de standaardnorm van 60 dB(A) etmaalwaarde (inclusief muziektoeslag). Daarnaast zal in de beoordeling ook bekeken worden of de ABS niet voor een aaneengesloten periode wordt aangevraagd. Het is namelijk wenselijk dat een aangesloten periode met een hogere geluidsbelasting wordt afgewisseld met een periode zonder ABS (bijvoorbeeld 2 weken rust na een langere aaneengesloten periode met een ABS).

Bijlage 1 Ervaringen andere gemeenten

In deze bijlage is samengevat hoe andere gemeenten omgaan met geluid bij een vergelijkbare transformatieopgave. Voor zover mogelijk is ook beschreven wat de ervaringen daar zijn. Dit omdat deze transformatieopgaves ook nog in ontwikkeling zijn. Het is dus wel relevant om te benoemen dat er vooral nog geëxperimenteerd wordt en er nog weinig praktijkervaring is.

Beoordelingskader bij andere gemeenten
De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering kent geen eenduidig toetsingskader voor het gecumuleerde geluidsniveau. Er is daarom gekeken hoe andere gemeenten hiermee omgaan bij transformatiegebieden.

In Rijnhaven Oost in Alphen a/d Rijn wordt in het transformatiegebied het geluid van bedrijven (die niet zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein) individueel getoetst, dus zonder cumulatie. Hierbij geldt zelfs een waarde van 55 dB(A) per bedrijf op de gevel als aanvaardbaar. Ter onderbouwing wordt verwezen naar de Wet geluidhinder waarin de mogelijkheid is opgenomen voor een hogere waarde van 55 dB(A). Daarbij wordt echter niet vermeld dat die hogere waarde van 55 dB(A) nadrukkelijk een gecumuleerde waarde betreft. Het risico op een (te) hoge geluidbelasting bij nieuwe woningen is in het transformatiegebied Rijnhaven Oost daarmee groot te noemen, temeer omdat ook voor nieuwe bedrijven in het transformatiegebied standaard wordt uitgegaan van maximaal 55 dB(A) per bedrijf op de gevel van een woning. Vandaar het voorstel om bij Schieoevers Noord uit te gaan van de standaardwaarde per bedrijf van 50 dB(A), en voor bedrijven boven deze waarde uit te gaan van de gecumuleerde geluidbelasting.

In het transformatiegebied Noordpoort in Meppel wordt eveneens uitgegaan van de geluidbelasting per bedrijf (niet cumulatief), met een maximum van 55 dB(A) per bedrijf. Een belasting boven de 50 dB(A) scoort in het afwegingskader wel negatief, waarbij deze negatieve score op andere punten gecompenseerd moet worden.

Het plan Binckhorst, dat via de Crisis- en herstelwet mogelijk wordt gemaakt, gaat net als Schieoevers Noord uit van een gecumuleerde geluidsbelasting van maximaal 55 dB(A). Het verschil met het plan Binckhorst is dat in het plan Schieoevers Noord alleen bedrijven meetellen met een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A). In het plan Binckhorst is hier geen drempelwaarde voor opgenomen. Het voorstel voor Schieoevers Noord is hierin dus wat minder streng.

Los van de voorbeelden Rijnhaven Oost, Noordpoort en Binckhorst: de gangbare praktijk in de ruimtelijke ordening is om buiten geluidgezoneerde industrieterreinen geen geluidregels op te nemen voor het geluid door bedrijven maar met richtafstanden die ten opzichte van woningen worden aangehouden (milieuzonering). Milieu en ruimtelijke ordening waren strikt gescheiden. Dit geldt zowel voor bedrijventerreinen als voor gemengde gebieden met wonen en bedrijvigheid. Alleen voor specifieke bedrijven komt

het voor dat er wél geluidregels worden opgenomen, maar dat betreft dan niet cumulatieve waarden. Met de nieuwe Omgevingswet verandert dit en komen ook milieuregels in het omgevingsplan.

Zoals uit Rijnhaven Oost, Noordpoort en Binckhorst blijkt worden in Crisis- en herstelwet-plannen wél geluidnormen opgenomen. In de genoemde plannen Rijnhaven Oost en Noordpoort is dat per bedrijf, in een plan als de Bickhorst in Den Haag gaat het om cumulatieve waarden (55 dB(A)).

Elk Crisis- en herstelwet-plan kent zijn eigen regeling en dat geldt nu ook voor Schieoevers Noord.

Ervaringen van andere gemeenten
Aan een aantal van de hiervoor genoemde gemeenten is gevraagd wat de ervaringen zijn met het beoordelingskader. Uit deze gesprekken blijkt dat het een complex vraagstuk is. Zeker omdat de huidige rechten van bestaande bedrijven beschermd moeten worden. In Rijnhaven Oost heeft men geprobeerd hier extra invulling aan te geven door grenswaarden op perceelsgrenzen vast te leggen. Rekenkundig liep men hier tegen beperkingen op. Ook voor bedrijfsverzamelgebouwen is dit een lastig punt en het is erg locatieafhankelijk of dit goed werkbaar is. Bij grenswaarden voor bestaande bedrijven op perceelsgrenzen sluiten de theorie en praktijk niet altijd op elkaar aan. In het beoordelingskader van Schieoevers Noord is geen grenswaarde op perceelsgrens opgenomen.

Waar rekening mee gehouden moet worden is dat waar wonen en werken met elkaar gemengd worden dit ook tot klachten kan leiden. Het voorgestelde beoordelingskader van 55 dB is een gangbaar uitgangspunt voor een gemengd gebied. Andere gemeenten adviseren wel om hierover goed te communiceren met toekomstige bewoners. Het gebeurt namelijk ook dat mensen in een gemengd gebied verwachten dat ze in een rustig woongebied wonen. Ook het beoordelen van de gecumuleerde geluidbelasting, zoals voorgesteld voor Schieoevers Noord, wordt aanbevolen. Op die manier zijn bewoners beter beschermd als ze door meerdere bronnen tegelijk worden belast. Om de gecumuleerde geluidbelasting van bestaande bedrijven goed te kunnen regelen, geven meerdere gemeenten aan dat de geluidsmodellen op orde moeten zijn. In de onderzoeken voor de RBS van de bestaande bedrijven is hier invulling aan gegeven.

Gemeenten geven aan dat het ook voor ontwikkelaars wennen is dat het beoordelingskader anders is dan dat ze gewend zijn. Er wordt van een ontwikkelaar meer verwacht om uit te zoeken (bijvoorbeeld een uitgebreid akoestisch onderzoek). Dit is het gevolg van uitnodigingsplanologie. Ontwikkelaars moeten hier dus ook ervaring mee op doen.

Bijlage 2 Voorbeelden dove gevels

Hieronder zijn verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt voor geluidreducerende maatregelen. Naast voorbeelden van constructies waarmee aan de eisen voor een dove gevel zou moeten kunnen worden voldaan, bevat het overzicht ook andere oplossingen om de geluidsbelasting bij woningen te verlagen.

Overzicht oplossingsrichtingen geluidreducerende maatregelen

	Oplossingsrichting	Te verwachten geluidreductie[7]
1	Verglaasde buitenruimte met geluidsabsorptie	10 – 15 dB
2	L-vormig balkonscherm met geluidsabsorptie	10 dB
3	Beschutte buitenruimte met geluidabsorptie	3 - 10 dB
4	Verhoogde balkonscherm een geluidabsorptie	3 - 9 dB
5	Coulissenkast / miniloggia	10 – 15 dB
6	Dubbel raam principe (Harbour Fenstersysteem / Hafencity-Fenster)	6-11 dB
7	Gevelscherm	10 dB


Oplossingsrichting 1: Verglaasde buitenruimte (richingsonafhankelijk)
De eerste oplossingsrichting is de meest robuuste oplossingsrichting voor zowel een woonkamer als een slaapkamer. Bovendien zorgt deze oplossingsrichting, gezien de omstandigheden, voor een acceptabel woon- en leefklimaat voor de bewoners.

Aan de gevel wordt een balkon gerealiseerd. De positie van het balkon aan de gevel is hierbij niet relevant (uitkragend – half inpandig – volledig inpandig). Het balkon wordt volledig verglaasd uitgevoerd. De geluidsreductie van het verglaasde balkon wordt zodanig gekozen dat achter het verglaasde balkon sprake is van een geluidluwe zijde.

Achter het verglaasde balkon kunnen te openen delen worden gerealiseerd ten behoeve van spuiventilatie en het betreden van het balkon. De bewoner kan spuien op de buitenruimte zonder dat het geluidsniveau binnen toeneemt ten op zichte van de waarde die voor een geluidsluwe van toepassing is. Bovendien kan de bewoner gebruik maken van een buitenruimte, zonder te worden blootgesteld aan te hoge geluidsbelastingen. Geadviseerd wordt om in het verglaasde balkon schuiframen op te nemen, zodat de bewoner de keuze heeft om deze open te zetten en meer geluid te accepteren.

In onderstaande figuren zijn enkele praktijkvoorbeelden opgenomen. Door een balkon voor twee verblijfsruimten te leggen kan met deze bouwkundige voorziening in beide verblijfsruimten de spuiventilatie worden gewaarborgd. Bovendien ligt een slaapkamer aan de geluidsluwe gevel.


[7] De te verwachte reductie is een grove inschatting. Gedetailleerde berekeningen moet aantonen dat deze reductie in de praktijk ook gehaald kan worden.



Oplossingsrichting 2: L-vormig balkonscherm (richtingsafhankelijk)
Verglaasd balkon met aan één zijde open (L-vormig balkon). Deze oplossingsrichting is een variant op oplossingsrichting 1 en wel richtingsafhankelijk. De open zijde van dit verglaasde L-vormige balkon moet gericht zijn op de oriëntatie, welke onder de voorkeursgrenswaarde ligt. Dat betekent dat deze oplossingsrichting in beperkte mate toepasbaar is (zijgevels). De overige zijden zijn volledig gesloten. Het plafond van het balkon wordt voorzien van absorptiemateriaal.


Vanwege de open zijde wordt verwacht dat de geluidsreductie van deze oplossingsrichting zal liggen rond de 10 dB. Dit zal nog wel met een berekening moeten worden aangetoond. Verwacht wordt dat met deze maatregel de geluidsreductie voldoende zal zijn om onder de voorkeursgrenswaarde te komen. Achter deze voorziening heerst een geluidsluwe gevel.

Achter het L-vormige balkon kunnen te openen delen worden gerealiseerd ten behoeve van spuiventilatie en het betreden van het balkon. De bewoner kan spuien op de buitenruimte. Bovendien kan de bewoner gebruik maken van een buitenruimte, zonder te worden blootgesteld aan te hoge geluidsbelastingen. In onderstaande figuur is een en ander gevisualiseerd. Ook hier wordt geadviseerd om in het verglaasde balkon schuiframen op te nemen, zodat de bewoner de keuze heeft om deze open te zetten en meer geluid te accepteren.



Oplossingsrichting 3: Beschutte buitenruimte met geluidsabsorptie
Deze oplossingsrichting is een variant op oplossingsrichting 1 en is voornamelijk geschikt voor een woonkamer. Er wordt in deze oplossingsrichting een inpandige buitenruimte gerealiseerd. De inpandige buitenruimte voldoet aan de afmetingen uit het Bouwbesluit. Dit is strikt genomen niet noodzakelijk, maar verhoogt wel het akoestisch comfort voor de bewoners. De bewoners hebben dan de keuze om in de hoge geluidsbelasting te zitten of beschut.

In de inpandige buitenruimte worden geluidsabsorberende voorzieningen opgenomen (plafond en deel gevel wordt voorzien van absorptiemateriaal) waardoor een bouwkundige suskast ontstaat. Aan het 'einde' van deze bouwkundige suskast ligt een te openen deel. Het te openen deel ligt dan dermate beschut en afgeschermd dat op dit geveldeel de geluidsbelasting tot onder maximale ontheffingswaarde is gezakt. Hiermee is spuiventilatie in de achterliggende ruimte mogelijk. Het balkon (buitenruimte) wordt in deze variant niet verglaasd uitgevoerd. Wel wordt tegen de onderzijde van het bovenliggende balkon absorptiemateriaal voorzien. Vanwege de open zijde wordt verwacht dat de geluidsreductie van deze oplossingsrichting zal liggen tussen de 3 en 10 dB.




Oplossingsrichting 4: verhoogd balkonscherm en geluidsabsorptie in het plafond (richtingsafhankelijk – hoogte)

Het balkon kan worden ingezet om de geluidsbelasting op dit deel van de gevel terug te brengen tot beneden de voorkeursgrenswaarde. Dat is mogelijk met de volgende voorzieningen:

- Het realiseren van een dichte balkon borstwering met een hoogte van 1,2 meter tot 1,5 meter. De exacte hoogte dient nader te worden bepaald.
- Het aanbrengen van geluidsabsorberende voorzieningen tegen het plafond.
- Eventueel nog de zijkanten van het balkon uitvoeren als balkonscherm.


Deze oplossingsrichting is richtingsafhankelijk in de hoogte. Op de onderste bouwlagen komt het geluid meer 'recht' aan en zal het effect van deze oplossingsrichting minder groot zijn als op een bouwlaag hoog in een toren, waar het geluid meer van onderen komt. Met de maatregelen rondom het balkon wordt een geluidsreductie verwacht van circa 3 tot 9 dB. In de onderstaande figuur is één en ander gevisualiseerd.



Oplossingsrichting 5: Coulissenkast / miniloggia
Deze oplossingsrichting is met name bedoeld voor kleinere verblijfsruimten binnen de woning (slaapkamers). Het betreft een coulissenkast. Hierbij wordt in een verblijfsruimte een kast geplaatst. In de kast heersen buitenluchtcondities. In de buitengevel van de kast wordt een geluidsdemper geplaats. De geluidsdemper wordt zodanig gedimensioneerd dat:

- De geluidsbelasting in de coulissenkast zakt tot onder de voorkeursgrenswaarde én dat er een geluidsluwe zijde conform het geluidsbeleid wordt gerealiseerd.
- De ventilatiecapaciteit van de geluidsdemper voldoende is om de achterliggende verblijfsruimte te voorzien van voldoende spuicapaciteit.


Verwacht wordt dat de geluidsreductie van deze oplossingsrichting circa 10 dB zal bedragen.




Oplossingsrichting 6: Dubbel raam principe
Deze oplossingsrichting is met name bedoeld voor kleinere verblijfsruimten binnen de woning (slaapkamers). Een dubbel raam principe bestaat uit een tweetal raampuien achter elkaar. Tussen de raampuien is een ruimte van circa 300 mm aanwezig. In de negge van deze spouwruimte is van geluidabsorptie (randabsorptie) van 25-50 mm dikte voorzien. Zowel het binnen als het buitenkozijn heeft een te openen deel. Wanneer het klepraam aan de binnen- en buitenzijde wordt opengezet is spuiventilatie in de achterliggende ruimte mogelijk.



Voorbeelden van een dubbel raam principe zijn het Harbour Fenstersysteem en het Hafencity-Fenster. Het geluidwerende effect van een dubbel raam principe varieert van 6 tot 11 dB, afhankelijk van de openstrook hoogte en de dikte van de randabsorptie. Deze oplossingsrichting kan worden gehanteerd als de voorkeurskeursgrenswaarde beperkt wordt overschreden (zijgevels). In de onderstaande figuur is het principe weergegeven.




Oplossingsrichting 7: Gevelscherm
Ook deze oplossingsrichting is met name bedoeld voor kleinere verblijfsruimten binnen de woning (slaapkamers). Het betreft een gevelscherm van bijvoorbeeld Metaglas. Bij dit systeem wordt een glazen scherm voor het te openen raam geplaatst. Langs de randen is een kier opgenomen voor de spuiventilatie van de achterliggende verblijfsruimte. Uit meetgegevens blijkt dat een geluidreductie van 10 dB mogelijk is. Een en ander is afhankelijk van de uitvoering. In de onderstaande figuur is het principe weergegeven.




Impressie Nieuwe Haven
Voor de Nieuwe Haven is in de volgende figuur een impressie gegeven hoe de gevels eruit komen te zien als er invulling wordt gegeven aan de voorwaarden voor een dove gevel.



Praktijkvoorbeelden NDSM werf Amsterdam



Kraanspoor bij NDSM: verglaasde loggia’s met solarlux glaspanelen die bewoners zelf kunnen bedienen en dat zie je terug in geveldynamiek





Kraanspoor bij NDSM: Hybride, vliesgevel, met eigen te openen deel, een zijde van de verglazingen is open.

Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeer




Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer, [Verkeersmodellen - 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzicht wegnaam



Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer, [Verkeersmodellen - 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt


Overzicht wegnaam





Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Verkeersmodellen - 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt





Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Verkeersmodellen - 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfa
0
0,3
0,5
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
100 m
schaal = 1 : 3657
445600
445200
84800
85200



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
20 m
schaal = 1 : 654
445700
445650
445600
84700
84750
A3[1/4]
A5[1/4]
A4[1/4]
A3[2/4]
A2[2/4]
A5[3/4]
A3[4/4]
A4[2/4]
A14[2/4]
A2[3/4]
A2[1/4]
A4[3/4]
A3[3/4]
A8[1/4]
A8[2/4]
A13[4/4]
A7[1/4]
A8[4/4]
A10[1/4]
A10[3/4]
A12[1/4]
A7[3/4]
A8[3/4]
A9[3/4]
A13[1/4]
A6[1/4]
A11[3/4]
A9[4/4]
A7[2/4]
A9[2/4]
A6[3/4]
A12[3/4]
A9[1/4]
D2[1/4]
D1[1/4]
D6[1/4]
D8[1/4]
D2[2/4]
D1[3/4]
D8[2/4]
D2[4/4]
D6[4/4]
D8[4/4]
D8[3/4]
D7[2/4]



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
20 m
schaal = 1 : 654
445750
445700
445650
445600
84800
84850
B10[1/4]
B4[1/4]
B8[3/4]
B11[4/4]
B9[1/4]
B11[1/4]
B8[4/4]
C4[1/
C4[4/4]
C1[2/4]
C
B11[3/4]
B9[4/4]
A4[2/4]
B11[2/4]
B8[1/4]
B9[3/4]
C6[2/
B7[2/4]
B3[1/4]
C6[1/4]
B3[2/4]
B7[3/4]
B3[4/4]
B5[2/4]
B7[1/4]
A13[4/4]
B5[4/4]
B12[3/4]
C5[
A7[1/4]
B7[4/4]
B1[3/4]
B2[4/4]
B1[1/4]
B6[2/4]
B5[3/4]
B1[4/4]
B2[2/4]
E11[1/4]
E12[2/4]
E11[3/4]
D2[2/4]
E12[1/4]



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
20 m
schaal = 1 : 654
445750
445700
445650
84900
84950
C10[3/4]
C1[3/4]
C3[3/4]
C10[4/4]
C4[1/4]
C4[2/4]
C3[4/4]
C7[4/4]
C9[1/4]
C4[4/4]
C1[2/4]
C11[4/4]
B8[4/4]
C10[1/4]
C7[1/4]
C4[3/4]
C11[1/4]
C2[3/4]
C11[3/4]
C7[2/4]
C9[2/4]
C11[2/4]
C9[4/4]
C6[2/4]
C6[3/4]
C6[1/4]
C8[2/3]
B7[3/4]
C9[3/4]
B5[2/4]
C5[2/4]
C8[1/3]
C5[3/4]
C6[4/4]
C8[3/3]
C5[1/4]
C5[4/4]
L3[1/4]
B5[3/4]
L2[4/4]
L3[2/4]
L9[1/4]
L3[3/4]
L4[4/4]
L9[2/4]
L2[2/4]
E11[2/4]
E11[1/4]
L9[4/4]
L2[3/4]
L9[3/4]
L8[4/4]
E11[3/4]
E10[1/4]
L6[4/4]
E10[3/4]
L1[2/4]



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
20 m
schaal = 1 : 654
445650
445600
445550
445500
84700
84750
84800
A8[1/4]
A8[2/4]
A8[4/4]
A10[3/4]
A12[1/4]
A7[3/4]
A8[3/4]
A9[3/4]
A13[1/4]
A6[1/4]
A11[3/4]
A9[4/4]
A7[2/4]
A9[2/4]
A6[3/4]
A12[3/4]
A9[1/4]
D2[1/4]
D1[1/4]
D6[1/4]
D8[1/4]
D8[2/4]
D1[3/4]
D2[2/4]
D2[4/4]
E12[1/4]
D6[4/4]
D8[4/4]
D8[3/4]
D7[2/4]
D7[4/4]
D4[2/4]
D4[4/4]
D10[1/4]
D3[2/4]
D5[3/4]
D10[2/4]
D3[1/4]
D4[3/4]
D10[4/4]
D3[4/4]
D10[3/4]
D9[3/4]
G10[2/4]
G20[1/4]
G11[1/4]
G13[2/4]
G20[2/4]
G15[1/4]
G17[2/4]
G20[4/4]
G17[3/4]
G20[3/4]
G17[1/4]
G15[2/4]
G11[2/4]
G14[3/4]


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
30 m
schaal = 1 : 757
B11[3/4]
B11[2/4]
B8[1/4]
B9[3/4]
B7[2/4]
B3[1/4]
B3[2/4]
B3[4/4]
B7[3/4]
B5[2/4]
B7[1/4]
B5[4/4]
B12[3/4]
B7[4/4]
B1[3/4]
B2[4/4]
B1[1/4]
B6[2/4]
B5[3/4]
B1[4/4]
B2[2/4]
C6[1/4]
C5[1/4]
C5[4/4]
E11[2/4]
E11[1/4]
E12[2/4]
E11[3/4]
E10[1/4]
E10[3/4]
E12[1/4]
E12[4/4]
E13[4/4]
E13[3/4]
E14[1/4]
E14[2/4]
E14[4/4]
E13[2/4]
E13[1/4]
E14[3/4]
F6[1/4]
F11[4/4]
H5[1/4]
H4[2/4]
H4[3/4]
H5[2/4]
H1[1/4]
H2[1/4]
H5[4/4]
H4[4/4]
H7[1/4]
H2[2/4]
H9[1/4]
H6[2/4]
H9[2/4]
F1[1/4]
H2[3/4]
H7[4/4]
H9[4/4]
445650
445600
445550
84800
84850
84900


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
30 m
schaal = 1 : 757
445700
445650
445600
445550
84900
84950
85000
C4[2/4]
C3[4/4]
C4[4/4]
C1[2/4]
C4[3/4]
C2[3/4]
C10[1/4]
C11[4/4]
C9[1/4]
C7[4/4]
C11[1/4]
C11[3/4]
C9[2/4]
C11[2/4]
C9[4/4]
C6[2/4]
C6[3/4]
C6[1/4]
C8[2/3]
C9[3/4]
C5[2/4]
C8[1/3]
C6[4/4]
C8[3/3]
C5[1/4]
C5[4/4]
L3[1/4]
L3[2/4]
L2[4/4]
L9[1/4]
L4[4/4]
L3[3/4]
L9[2/4]
L2[2/4]
E11[2/4]
E11[1/4]
L9[4/4]
L2[3/4]
L9[3/4]
L8[4/4]
E11[3/4]
E10[1/4]
E10[3/4]
L6[4/4]
L1[2/4]
L6[1/4]
L6[3/4]
L5[3/4]
L1[3/4]
L5[4/4]
L1[1/4]
E13[4/4]
L5[2/4]
L6[2/4]
L5[1/4]
L1[4/4]
F4[1/4]
F8[2/4]
F2[2/4]
F3[4/4]
F6[1/4]
F11[1/4]
F8[1/4]
F10[2/4]
F8[4/4]
F4[2/4]
F2[3/4]
F3[1/4]
F10[3/4]
F11[2/4]
F10[1/4]
F6[4/4]
F11[4/4]
F3[4/4]
H5[1/4]
F10[4/4]
H5[2/4]
F11[3/4]
H5[4/4]
F7[3/4]
F9[1/4]
H7[1/4]
F9[4/4]


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
30 m
schaal = 1 : 757
445500
445450
445400
84750
84800
84850


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
30 m
schaal = 1 : 757
445550
445500
445450
445400
84850
84900
E14[4/4]
E13[2/4]
E13[1/4]
E14[3/4]
H5[1/4]
H4[2/4]
H4[3/4]
H5[2/4
H1[1/4]
H2[1/4]
H5[4/4]
H4[4/4]
H7[1/4]
H2[2/4]
H9[1/4]
F1[2/4]
H6[2/4]
H9[2/4]
F1[1/4]
H2[3/4]
H7[4/4]
H9[4/4]
F1[4/4]
H10[2/4]
H9[3/4]
H3[3/4]
H8[1/4]
H3[1/4]
H10[1/4]
H10[4/4]
K2[4/4]
J11[4/4]
K1[4/4]
K4[1/4]
J12[2/4]
J11[1/4]
J2[2/4]
G16[3/4]
J17[4/4]
J12[4/4]
J11[3/4]
J2[3/4]
J11[2/4]
J17[1/4]
J17[3/4]
J14[2/4]
J14[3/4]
J14[1/4]
J17[2/4]
J3[4/4]
J3[1/4]
J5[1/4]
J3[3/4]
J3[2/4]
J5[2/4]
J4[4/4]
J1[1/4]
J5[4/4]
J13[2/4]
J1[3/4]
J6[3/4]
J9[2/4]
J4[1/4]
J13[4/4]
J5[3/4]
J4[3/4]
J10[2/4]
J6[2/4]
J10[3/4]
J13[3/4]
J4[2/4]
J9[1/4]
I6[2/4]
J7[4/4]
J10[1/4]
J18[4/4]
J10[4/4]
J7[3/4]


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
30 m
schaal = 1 : 757
445600
445550
445500
445450
84900
84950
85000
E11[2/4]
L9[4/4]
L2[3/4]
L9[2/4]
L4[4/4]
L2[2/4]
L9[3/4]
L8[4/4]
E10[1/4]
E10[3/4]
L6[4/4]
L1[2/4]
L6[3/4]
L5[3/4]
L1[3/4]
L5[4/4]
L1[1/4]
E13[4/4]
L5[2/4]
L6[2/4]
L5[1/4]
L1[4/4]
F4[1/4]
F8[2/4]
F2[2/4]
F3[4/4]
F6[1/4]
F11[1/4]
F8[1/4]
F10[2/4]
F4[2/4]
F8[4/4]
F2[3/4]
F3[1/4]
F10[3/4]
F11[2/4]
F10[1/4]
F6[4/4]
F5[4/4]
F11[4/4]
H5[2/4]
F10[4/4]
F9[3/4]
F11[3/4]
F7[3/4]
F9[1/4]
F9[4/4]
F1[2/4]
F7[1/4]
H6[2/4]
H9[2/4]
F1[1/4]
F1[4/4]
K5[1/4]
K6[2/4]
K6[3/4]
K5[2/4]
H9[3/4]
H8[1/4]
K4[2/4]
K2[1/4]
K6[1/4]
K2[2/4]
K5[4/4]
K6[4/4]
K3[2/4]
K3[3/4]
K2[4/4]
J11[4/4]
K1[4/4]
K5[3/4]
K4[1/4]
K2[3/4]
K1[3/4]
K3[3/4]
K4[4/4]
J11[1/4]
J11[3/4]
J11[2/4]
J14[2/4]

Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
49037	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
49041	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
697033	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
697034	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
697036	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698738	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698933	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698937	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698963	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698964	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698965	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698966	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698967	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698982	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
49037	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
697033	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
697034	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
697036	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698738	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698933	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698937	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698963	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698964	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698965	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698966	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698967	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698982	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
49037	826,47	6,59	3,29	0,97	91,68	95,12	89,69	5,99	3,27	7,11	2,33	1,61	3,20
49041	149,53	6,91	3,11	0,58	93,91	96,30	87,60	4,87	3,08	9,55	1,22	0,67	2,85
697033	4384,41	6,59	3,29	0,97	91,98	95,31	90,05	5,77	3,17	6,87	2,24	1,55	3,08
697034	5281,34	6,60	3,24	0,98	88,08	92,90	85,37	8,58	4,76	10,09	3,34	2,34	4,54
697036	3801,58	6,60	3,24	0,98	88,33	93,05	85,66	8,40	4,66	9,90	3,27	2,29	4,44
698738	912,15	6,59	3,27	0,98	90,71	94,53	88,52	6,69	3,67	7,92	2,60	1,80	3,56
698933	4528,55	6,59	3,31	0,96	92,97	95,90	91,25	5,06	2,75	6,04	1,97	1,35	2,71
698937	3683,46	6,59	3,31	0,96	93,29	96,09	91,64	4,83	2,63	5,77	1,88	1,29	2,59
698963	943,81	6,59	3,29	0,97	91,72	95,14	89,73	5,97	3,25	7,09	2,32	1,60	3,18
698964	1959,93	6,58	3,34	0,96	94,95	97,08	93,69	3,64	1,96	4,35	1,41	0,96	1,96
698965	912,15	6,59	3,27	0,98	90,71	94,53	88,52	6,69	3,67	7,92	2,60	1,80	3,56
698966	2026,99	6,59	3,29	0,97	92,15	95,41	90,26	5,65	3,07	6,72	2,20	1,52	3,02
698967	1111,56	6,59	3,31	0,96	92,30	95,50	90,44	5,54	3,04	6,60	2,16	1,49	2,96
698982	553,60	6,58	3,34	0,96	95,07	97,15	93,83	3,55	1,90	4,26	1,38	0,94	1,91
49037	914,29	6,59	3,29	0,97	91,97	95,30	90,03	5,79	3,15	6,88	2,25	1,55	3,09
697033	4796,40	6,59	3,30	0,96	92,49	95,61	90,67	5,41	2,94	6,44	2,10	1,45	2,89
697034	2426,24	6,59	3,32	0,96	94,01	96,52	92,53	4,31	2,33	5,15	1,68	1,15	2,32
697036	2747,04	6,60	3,24	0,98	87,95	92,81	85,21	8,68	4,81	10,20	3,37	2,37	4,59
698738	1211,22	6,59	3,30	0,96	92,56	95,66	90,76	5,36	2,91	6,37	2,08	1,43	2,87
698933	4207,11	6,59	3,30	0,96	92,51	95,63	90,69	5,39	2,93	6,43	2,10	1,44	2,88
698937	3371,90	6,59	3,30	0,96	92,78	95,79	91,03	5,20	2,82	6,19	2,02	1,39	2,78
698963	933,93	6,59	3,29	0,97	91,56	95,05	89,54	6,08	3,32	7,22	2,36	1,63	3,24
698964	1956,21	6,58	3,34	0,96	94,95	97,08	93,68	3,64	1,96	4,36	1,43	0,97	1,98
698965	1211,22	6,59	3,30	0,96	92,56	95,66	90,76	5,36	2,91	6,37	2,08	1,43	2,87
698966	1719,16	6,59	3,28	0,97	91,02	94,72	88,89	6,47	3,54	7,66	2,51	1,74	3,45
698967	1102,80	6,59	3,29	0,97	92,18	95,42	90,29	5,63	3,07	6,70	2,19	1,51	3,01
698982	553,60	6,58	3,34	0,96	95,07	97,15	93,83	3,55	1,95	4,26	1,38	0,94	1,91

Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
697038	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
697040	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
696608	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
697040	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
697039	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
697039	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
26454	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48819	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49009	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49504	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
55922	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	80	--
117992	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
696608	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
697039	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
48786	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48817	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48937	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49010	Kruithuisweg	0,00	5,70	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49026	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
117993	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
697038	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
697040	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
48817	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48819	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	80	--
49504	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
696608	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
49010	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49009	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
697038	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--
26454	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48819	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49009	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49504	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
55922	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	80	--
117992	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48786	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48817	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48937	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49010	Kruithuisweg	0,00	5,70	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49026	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
117993	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48817	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
48819	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	80	--
49504	Kruithuisweg	0,00	--	Relatief	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49010	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--
49009	Kruithuisweg	0,00	--	Eigen waarde	NL.img		0	Verdeling	False	1,5	0	W17	--	--

Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
697038	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
697040	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
696608	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
697040	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
697039	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
697039	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
26454	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48819	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49009	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49504	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
55922	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
117992	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
696608	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
697039	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48786	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48817	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48937	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49010	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49026	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
117993	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
697038	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
697040	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48817	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48819	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49504	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
696608	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49010	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49009	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
697038	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
26454	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48819	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49009	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49504	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
55922	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
117992	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48786	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48817	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48937	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49010	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49026	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
117993	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48817	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
48819	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49504	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49010	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
49009	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--

Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
697038	4665,07	6,60	3,25	0,97	--	--	--	--	--	88,59	93,22	85,98	--	8,21	4,54
697040	2102,67	6,59	3,31	0,96	--	--	--	--	--	93,28	96,09	91,63	--	4,84	2,62
696608	5369,76	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,19	92,97	85,49	--	8,50	4,71
697040	2102,67	6,59	3,31	0,96	--	--	--	--	--	93,28	96,09	91,63	--	4,84	2,62
697039	2864,51	6,58	3,32	0,97	--	--	--	--	--	94,39	96,75	93,00	--	4,04	2,18
697039	2864,51	6,58	3,32	0,97	--	--	--	--	--	94,39	96,75	93,00	--	4,04	2,18
26454	25023,38	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,51	93,17	85,87	--	8,27	4,57
48819	26509,13	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,49	93,15	85,85	--	8,29	4,59
49009	23644,62	6,58	2,90	1,18	--	--	--	--	--	87,92	93,77	83,79	--	7,97	3,74
49504	22119,62	6,58	2,88	1,19	--	--	--	--	--	87,02	93,28	82,65	--	8,56	4,03
55922	33076,96	6,58	2,91	1,17	--	--	--	--	--	88,79	94,25	84,90	--	7,40	3,45
117992	18745,68	6,59	3,28	0,97	--	--	--	--	--	90,79	94,58	88,61	--	6,63	3,63
696608	5369,76	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,19	92,97	85,49	--	8,50	4,71
697039	2864,51	6,58	3,32	0,97	--	--	--	--	--	94,39	96,75	93,00	--	4,04	2,18
48786	19523,82	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,41	93,11	85,76	--	8,34	4,62
48817	24253,08	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,41	93,10	85,75	--	8,35	4,62
48937	27520,17	6,58	2,90	1,18	--	--	--	--	--	88,13	93,89	84,06	--	7,83	3,67
49010	22150,41	6,58	2,90	1,18	--	--	--	--	--	88,08	93,86	84,00	--	7,87	3,68
49026	28309,70	6,58	2,90	1,18	--	--	--	--	--	88,05	93,84	83,96	--	7,89	3,69
117993	21577,09	6,58	2,88	1,19	--	--	--	--	--	86,59	93,03	82,10	--	8,85	4,18
697038	4665,07	6,60	3,25	0,97	--	--	--	--	--	88,59	93,22	85,98	--	8,21	4,54
697040	2102,67	6,59	3,31	0,96	--	--	--	--	--	93,28	96,09	91,63	--	4,84	2,62
48817	24253,08	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,41	93,10	85,75	--	8,35	4,62
48819	26509,13	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,49	93,15	85,85	--	8,29	4,59
49504	22119,62	6,58	2,88	1,19	--	--	--	--	--	87,02	93,28	82,65	--	8,56	4,03
696608	5369,76	6,60	3,24	0,98	--	--	--	--	--	88,19	92,97	85,49	--	8,50	4,71
49010	22150,41	6,58	2,90	1,18	--	--	--	--	--	88,08	93,86	84,00	--	7,87	3,68
49009	23644,62	6,58	2,90	1,18	--	--	--	--	--	87,92	93,77	83,79	--	7,97	3,74
697038	4665,07	6,60	3,25	0,97	--	--	--	--	--	88,59	93,22	85,98	--	8,21	4,54
26454	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
48819	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
49009	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
49504	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
55922	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
117992	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
48786	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
48817	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
48937	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
49010	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
49026	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
117993	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
48817	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
48819	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
49504	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
49010	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00
49009	24,00	6,90	2,70	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00

Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
697038	9,67	--	3,19	2,24	4,35	--	--	--	--	--	272,76	141,34	38,91	--	25,28	6,88
697040	5,78	--	1,88	1,29	2,59	--	--	--	--	--	129,25	66,88	18,50	--	6,71	1,82
696608	10,01	--	3,31	2,32	4,50	--	--	--	--	--	312,55	161,75	44,99	--	30,12	8,19
697040	5,78	--	1,88	1,29	2,59	--	--	--	--	--	129,25	66,88	18,50	--	6,71	1,82
697039	4,83	--	1,57	1,07	2,17	--	--	--	--	--	177,91	92,01	25,84	--	7,61	2,07
697039	4,83	--	1,57	1,07	2,17	--	--	--	--	--	177,91	92,01	25,84	--	7,61	2,07
26454	9,75	--	3,22	2,26	4,38	--	--	--	--	--	1461,78	755,38	210,58	--	136,58	37,05
48819	9,76	--	3,22	2,26	4,39	--	--	--	--	--	1548,22	800,06	223,03	--	145,04	39,42
49009	8,92	--	4,11	2,49	7,29	--	--	--	--	--	1367,87	642,98	233,78	--	124,00	25,64
49504	9,54	--	4,41	2,69	7,81	--	--	--	--	--	1266,55	594,24	217,55	--	124,59	25,67
55922	8,31	--	3,81	2,30	6,79	--	--	--	--	--	1932,48	907,19	328,56	--	161,06	33,21
117992	7,86	--	2,58	1,79	3,53	--	--	--	--	--	1121,57	581,53	161,12	--	81,90	22,32
696608	10,01	--	3,31	2,32	4,50	--	--	--	--	--	312,55	161,75	44,99	--	30,12	8,19
697039	4,83	--	1,57	1,07	2,17	--	--	--	--	--	177,91	92,01	25,84	--	7,61	2,07
48786	9,83	--	3,24	2,28	4,41	--	--	--	--	--	1139,23	588,99	164,09	--	107,47	29,22
48817	9,83	--	3,25	2,28	4,42	--	--	--	--	--	1415,18	731,58	203,81	--	133,66	36,30
48937	8,77	--	4,04	2,45	7,17	--	--	--	--	--	1595,88	749,32	272,97	--	141,79	29,29
49010	8,80	--	4,05	2,46	7,20	--	--	--	--	--	1283,76	602,92	219,55	--	114,71	23,64
49026	8,82	--	4,06	2,46	7,22	--	--	--	--	--	1640,18	770,41	280,47	--	146,97	30,29
117993	9,84	--	4,56	2,79	8,06	--	--	--	--	--	1229,38	578,11	210,81	--	125,65	25,98
697038	9,67	--	3,19	2,24	4,35	--	--	--	--	--	272,76	141,34	38,91	--	25,28	6,88
697040	5,78	--	1,88	1,29	2,59	--	--	--	--	--	129,25	66,88	18,50	--	6,71	1,82
48817	9,83	--	3,25	2,28	4,42	--	--	--	--	--	1415,18	731,58	203,81	--	133,66	36,30
48819	9,76	--	3,22	2,26	4,39	--	--	--	--	--	1548,22	800,06	223,03	--	145,04	39,42
49504	9,54	--	4,41	2,69	7,81	--	--	--	--	--	1266,55	594,24	217,55	--	124,59	25,67
696608	10,01	--	3,31	2,32	4,50	--	--	--	--	--	312,55	161,75	44,99	--	30,12	8,19
49010	8,80	--	4,05	2,46	7,20	--	--	--	--	--	1283,76	602,92	219,55	--	114,71	23,64
49009	8,92	--	4,11	2,49	7,29	--	--	--	--	--	1367,87	642,98	233,78	--	124,00	25,64
697038	9,67	--	3,19	2,24	4,35	--	--	--	--	--	272,76	141,34	38,91	--	25,28	6,88
26454	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
48819	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
49009	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
49504	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
55922	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
117992	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
48786	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
48817	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
48937	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
49010	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
49026	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
117993	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
48817	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
48819	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
49504	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
49010	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65
49009	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,65

Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
697038	4,38	--	9,82	3,40	1,97	--	81,50	89,03	96,18	99,97	105,43	102,17	95,47	86,94
697040	1,17	--	2,61	0,90	0,52	--	76,90	84,20	90,97	95,64	101,64	98,27	91,53	82,32
696608	5,27	--	11,73	4,04	2,37	--	82,20	89,75	96,92	100,66	106,07	102,81	96,12	87,64
697040	1,17	--	2,61	0,90	0,52	--	76,90	84,20	90,97	95,64	101,64	98,27	91,53	82,32
697039	1,34	--	2,96	1,02	0,60	--	77,92	85,14	91,76	96,74	102,89	99,50	92,75	83,33
697039	1,34	--	2,96	1,02	0,60	--	77,92	85,14	91,76	96,74	102,89	99,50	92,75	83,33
26454	23,91	--	53,18	18,32	10,74	--	87,30	96,56	101,56	107,88	110,41	105,23	100,29	90,88
48819	25,36	--	56,34	19,41	11,40	--	87,55	96,82	101,82	108,13	110,66	105,49	100,54	91,13
49009	24,89	--	63,94	17,07	20,34	--	87,37	96,45	101,48	107,86	110,28	105,11	100,14	90,74
49504	25,11	--	64,19	17,14	20,56	--	87,27	96,38	101,41	107,73	110,07	104,94	99,96	90,58
55922	32,16	--	82,92	22,14	26,28	--	88,63	97,69	102,72	109,17	111,65	106,45	101,49	92,07
117992	14,29	--	31,87	11,01	6,42	--	85,52	94,67	99,67	106,20	108,92	103,64	98,73	89,27
696608	5,27	--	11,73	4,04	2,37	--	79,55	89,52	94,78	101,63	107,89	104,10	97,25	86,35
697039	1,34	--	2,96	1,02	0,60	--	75,50	85,34	90,54	97,69	104,93	101,14	94,26	83,12
48786	18,81	--	41,75	14,42	8,44	--	86,24	95,51	100,51	106,81	109,34	104,17	99,22	89,81
48817	23,36	--	52,02	17,92	10,51	--	87,18	96,46	101,46	107,76	110,28	105,11	100,17	90,76
48937	28,48	--	73,16	19,55	23,28	--	87,98	97,06	102,09	108,49	110,92	105,74	100,78	91,37
49010	23,00	--	59,03	15,80	18,82	--	87,05	96,13	101,16	107,55	109,98	104,81	99,84	90,44
49026	29,46	--	75,63	20,20	24,12	--	88,12	97,20	102,23	108,62	111,05	105,88	100,91	91,51
117993	25,27	--	64,74	17,34	20,70	--	87,25	96,38	101,40	107,69	110,01	104,90	99,91	90,54
697038	4,38	--	9,82	3,40	1,97	--	78,87	88,83	94,08	100,95	107,26	103,48	96,62	85,71
697040	1,17	--	2,61	0,90	0,52	--	74,43	84,30	89,51	96,59	103,63	99,84	92,97	81,88
48817	23,36	--	52,02	17,92	10,51	--	87,18	96,46	101,46	107,76	110,28	105,11	100,17	90,76
48819	25,36	--	56,34	19,41	11,40	--	87,55	96,82	101,82	108,13	110,66	105,49	100,54	91,13
49504	25,11	--	64,19	17,14	20,56	--	87,27	96,38	101,41	107,73	110,07	104,94	99,96	90,58
696608	5,27	--	11,73	4,04	2,37	--	79,55	89,52	94,78	101,63	107,89	104,10	97,25	86,35
49010	23,00	--	59,03	15,80	18,82	--	87,05	96,13	101,16	107,55	109,98	104,81	99,84	90,44
49009	24,89	--	63,94	17,07	20,34	--	87,37	96,45	101,48	107,86	110,28	105,11	100,14	90,74
697038	4,38	--	9,82	3,40	1,97	--	78,87	88,83	94,08	100,95	107,26	103,48	96,62	85,71
26454	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
48819	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
49009	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
49504	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
55922	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
117992	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
48786	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
48817	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
48937	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
49010	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
49026	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
117993	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
48817	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
48819	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
49504	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
49010	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48
49009	0,19	--	--	--	--	--	62,68	74,55	79,33	82,83	83,98	80,45	75,33	66,48

Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
697038	77,38	84,65	91,41	96,14	102,07	98,69	91,96	82,77	73,76	81,34	88,61	92,16	97,32	94,09
697040	73,11	80,15	86,46	92,09	98,46	95,01	88,25	78,49	69,02	76,39	83,32	87,67	93,41	90,08
696608	78,05	85,33	92,12	96,79	102,68	99,31	92,58	83,44	74,51	82,10	89,39	92,89	98,00	94,79
697040	73,11	80,15	86,46	92,09	98,46	95,01	88,25	78,49	69,02	76,39	83,32	87,67	93,41	90,08
697039	74,23	81,20	87,36	93,28	99,76	96,30	89,52	79,61	70,05	77,34	84,13	88,78	94,70	91,33
697039	74,23	81,20	87,36	93,28	99,76	96,30	89,52	79,61	70,05	77,34	84,13	88,78	94,70	91,33
26454	83,20	92,06	97,10	103,99	106,89	101,48	96,60	87,07	79,66	88,91	93,92	100,10	102,41	97,33
48819	83,46	92,32	97,35	104,24	107,14	101,73	96,85	87,32	79,91	89,17	94,18	100,36	102,66	97,59
49009	82,46	91,11	96,17	103,24	106,14	100,69	95,81	86,26	81,11	89,92	94,99	101,36	103,36	98,31
49504	82,30	90,97	96,03	103,04	105,88	100,45	95,56	86,03	81,06	89,89	94,96	101,29	103,22	98,20
55922	83,78	92,40	97,46	104,60	107,56	102,08	97,21	87,65	82,31	91,11	96,18	102,61	104,67	99,59
117992	81,57	90,32	95,36	102,47	105,53	100,03	95,18	85,61	77,79	86,95	91,97	98,35	100,85	95,67
696608	75,60	85,36	90,60	97,74	104,65	100,85	93,98	82,90	71,84	81,74	87,02	93,86	99,72	95,93
697039	71,96	81,66	86,84	94,21	101,88	98,08	91,19	79,95	67,58	77,39	82,62	89,73	96,68	92,88
48786	82,14	91,01	96,04	102,93	105,82	100,41	95,53	86,00	78,60	87,86	92,87	99,04	101,34	96,27
48817	83,08	91,95	96,99	103,87	106,76	101,35	96,47	86,94	79,54	88,81	93,81	99,99	102,28	97,21
48937	83,09	91,73	96,79	103,88	106,79	101,33	96,45	86,90	81,72	90,52	95,59	101,98	103,99	98,93
49010	82,15	90,79	95,86	102,94	105,85	100,39	95,51	85,96	80,78	89,59	94,66	101,05	103,06	98,00
49026	83,22	91,86	96,93	104,01	106,92	101,46	96,58	87,03	81,86	90,66	95,74	102,12	104,13	99,07
117993	82,26	90,95	96,02	102,99	105,80	100,39	95,49	85,97	81,05	89,88	94,96	101,26	103,16	98,16
697038	74,94	84,70	89,93	97,09	104,05	100,25	93,37	82,28	71,10	81,00	86,28	93,13	99,05	95,26
697040	70,80	80,51	85,70	93,03	100,55	96,75	89,87	78,66	66,50	76,33	81,58	88,62	95,34	91,54
48817	83,08	91,95	96,99	103,87	106,76	101,35	96,47	86,94	79,54	88,81	93,81	99,99	102,28	97,21
48819	83,46	92,32	97,35	104,24	107,14	101,73	96,85	87,32	79,91	89,17	94,18	100,36	102,66	97,59
49504	82,30	90,97	96,03	103,04	105,88	100,45	95,56	86,03	81,06	89,89	94,96	101,29	103,22	98,20
696608	75,60	85,36	90,60	97,74	104,65	100,85	93,98	82,90	71,84	81,74	87,02	93,86	99,72	95,93
49010	82,15	90,79	95,86	102,94	105,85	100,39	95,51	85,96	80,78	89,59	94,66	101,05	103,06	98,00
49009	82,46	91,11	96,17	103,24	106,14	100,69	95,81	86,26	81,11	89,92	94,99	101,36	103,36	98,31
697038	74,94	84,70	89,93	97,09	104,05	100,25	93,37	82,28	71,10	81,00	86,28	93,13	99,05	95,26
26454	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
48819	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
49009	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
49504	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
55922	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
117992	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
48786	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
48817	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
48937	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
49010	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
49026	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
117993	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
48817	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
48819	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
49504	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
49010	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09
49009	58,60	70,48	75,26	78,76	79,91	76,38	71,25	62,40	53,32	65,19	69,98	73,47	74,62	71,09

Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
697038	87,42	79,18	--	--	--	--	--	--	--	--
697040	83,36	74,43	--	--	--	--	--	--	--	--
696608	88,12	79,93	--	--	--	--	--	--	--	--
697040	83,36	74,43	--	--	--	--	--	--	--	--
697039	84,60	75,45	--	--	--	--	--	--	--	--
697039	84,60	75,45	--	--	--	--	--	--	--	--
26454	92,35	82,99	--	--	--	--	--	--	--	--
48819	92,60	83,24	--	--	--	--	--	--	--	--
49009	93,25	83,93	--	--	--	--	--	--	--	--
49504	93,13	83,82	--	--	--	--	--	--	--	--
55922	94,54	85,20	--	--	--	--	--	--	--	--
117992	90,71	81,30	--	--	--	--	--	--	--	--
696608	89,08	78,28	--	--	--	--	--	--	--	--
697039	86,01	74,93	--	--	--	--	--	--	--	--
48786	91,28	81,92	--	--	--	--	--	--	--	--
48817	92,22	82,87	--	--	--	--	--	--	--	--
48937	93,88	84,55	--	--	--	--	--	--	--	--
49010	92,95	83,62	--	--	--	--	--	--	--	--
49026	94,02	84,69	--	--	--	--	--	--	--	--
117993	93,08	83,78	--	--	--	--	--	--	--	--
697038	88,41	77,59	--	--	--	--	--	--	--	--
697040	84,68	73,65	--	--	--	--	--	--	--	--
48817	92,22	82,87	--	--	--	--	--	--	--	--
48819	92,60	83,24	--	--	--	--	--	--	--	--
49504	93,13	83,82	--	--	--	--	--	--	--	--
696608	89,08	78,28	--	--	--	--	--	--	--	--
49010	92,95	83,62	--	--	--	--	--	--	--	--
49009	93,25	83,93	--	--	--	--	--	--	--	--
697038	88,41	77,59	--	--	--	--	--	--	--	--
26454	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
48819	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
49009	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
49504	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
55922	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
117992	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
48786	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
48817	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
48937	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
49010	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
49026	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
117993	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
48817	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
48819	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
49504	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
49010	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--
49009	65,97	57,12	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
Verkeersmodellen - 20220120 Plan Kabeldistrict te Delft Masterplan
Groep: Schieweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
49037	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
697033	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698933	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698934	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698939	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698941	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698942	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
698943	Schieweg	0,00	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
Verkeersmodellen - 20220120 Plan Kabeldistrict te Delft Masterplan
Groep: Schieweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
49037	2277,45	6,60	3,25	0,97	88,53	93,18	85,90	8,26	4,57	9,73	3,21	2,25	4,37
697033	3579,64	6,61	3,21	0,98	86,30	91,77	83,25	9,87	5,52	11,56	3,84	2,72	5,19
698933	3111,17	6,60	3,22	0,98	86,80	92,09	83,85	9,50	5,30	11,15	3,70	2,61	5,01
698934	3111,17	6,60	3,22	0,98	86,80	92,09	83,85	9,50	5,30	11,15	3,70	2,61	5,01
698939	3111,17	6,60	3,22	0,98	86,80	92,09	83,85	9,50	5,30	11,15	3,70	2,61	5,01
698941	2899,56	6,60	3,24	0,97	88,05	92,88	85,32	8,61	4,77	10,13	3,35	2,35	4,55
698942	2705,56	6,60	3,26	0,97	89,56	93,82	87,13	7,52	4,14	8,88	2,92	2,04	3,99
698943	2797,31	6,60	3,25	0,97	88,82	93,36	86,25	8,05	4,45	9,49	3,13	2,19	4,26


Bijlage 3 Invoergegevens spoorwegverkeer


Banen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hartlijn
Hulppunten
0 m
100 m
schaal = 1 : 2715
445800
445600
445400
84800
85000


Banen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,3
0,5
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hartlijn
Hulppunten
0 m
100 m
schaal = 1 : 3657
445600
445200
84800
85200


Schermhoogte [m]

Aveco de Bondt



Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer, [Railverkeermodellen - 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Bijlage 4 Invoergegevens Dyckerhoff Basal



HMRI, industrie, [16 december 2024 - K3.0 Basal "T" - plan] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot Dyckerhoff Basal

Model: K3.0 Basal "T" - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte
029967 Dyckerhoff Basal West	psw-001	Lmax - personenwagens	85136,62	445612,02	0,75
029967 Dyckerhoff Basal West	psw-002	Lmax - personenwagens	85122,17	445645,65	0,75
029967 Dyckerhoff Basal West	psw-003	Lmax - personenwagens	85094,10	445712,08	0,75
029967 Dyckerhoff Basal West	psw-004	Lmax - personenwagens	85162,71	445738,76	0,75
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-001	Lmax - truckmixer/vrachtwagen	85150,58	445517,35	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-002	Lmax - truckmixer/vrachtwagen	85143,18	445575,80	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-003	Lmax - truckmixer/vrachtwagen	85132,08	445600,96	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-004	Lmax - truckmixer/vrachtwagen	85114,29	445642,14	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-005	Lmax - truckmixer/vrachtwagen	85100,58	445678,71	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-006	Lmax - truckmixer/vrachtwagen	85077,22	445670,58	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-007	Lmax - truckmixer/vrachtwagen	85090,68	445712,73	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-008	Lmax - truckmixer/vrachtwagen	85156,88	445736,84	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	lk-001	Lmax - loskraan	85125,92	445532,43	5,00
029967 Dyckerhoff Basal West	lk-002	Lmax - loskraan	85087,14	445639,09	5,00
029967 Dyckerhoff Basal West	bc-001	Lmax - bobcat	85083,48	445594,58	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	bc-002	Lmax - bobcat	85077,52	445610,04	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	bc-003	Lmax - bobcat	85071,77	445626,51	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	gr-001	Lmax - storten grind	85090,28	445624,18	0,50
029967 Dyckerhoff Basal West	hft-001	Lmax - heftruck	85105,74	445669,70	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	hft-002	Lmax - heftruck	85121,69	445630,86	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	cntr-001	Lmax - containerhandling	85080,58	445667,05	0,00
029967 Dyckerhoff Basal West	lk-003	Lmax - stoten grijper scheepswand	85080,19	445598,76	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	lk-004	Lmax - stoten grijper scheepswand	85072,43	445618,56	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	01	Lossen cementschip	85099,08	445574,38	0,50
029967 Dyckerhoff Basal West	02	Elektrische kraan 1	85126,98	445533,12	5,00
029967 Dyckerhoff Basal West	03	Elektrische kraan 2	85087,97	445639,41	5,00
029967 Dyckerhoff Basal West	04	Truckvulmixer laden groot A	85127,61	445582,37	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	05	Truckvulmixer laden groot B	85123,73	445593,04	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	10	Inlaat vent. air-slides	85127,59	445598,28	15,00
029967 Dyckerhoff Basal West	11	Centrale stoffilter	85124,77	445604,06	35,00
029967 Dyckerhoff Basal West	12	Spoelen 1	85147,88	445509,00	2,00
029967 Dyckerhoff Basal West	15	Inlaat vent. air-slides	85131,82	445585,33	15,00
029967 Dyckerhoff Basal West	66	Noordgevel betoncentrale	85116,51	445595,02	13,00
029967 Dyckerhoff Basal West	67	Oostgevel betoncentrale	85123,70	445588,06	13,00
029967 Dyckerhoff Basal West	68	Zuidgevel betoncentrale	85122,37	445577,24	13,00
029967 Dyckerhoff Basal West	69	Westgevel betoncentrale	85114,81	445583,79	13,00
029967 Dyckerhoff Basal West	70	Deur betoncentrale	85119,47	445596,07	11,00
029967 Dyckerhoff Basal West	13a	Truckmixers, stat. draaien (spoelen)	85149,30	445519,70	2,00
029967 Dyckerhoff Basal West	08	Bulkwagens, lossen cement	85130,54	445603,10	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	06	Truckmixers, manoevreren	85132,62	445596,82	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	20	Bobcat	85071,55	445626,65	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	41	Truckmixers, lossen restbeton	85075,14	445668,74	2,00
029967 Dyckerhoff Basal West	40	Truckmixers, restbeton - manoeuvreren	85079,27	445670,17	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	50	Vrachtwagens, manoeuvreren	85079,06	445671,76	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	51	Vrachtwagens, containerwissel	85075,51	445670,75	2,00
029967 Dyckerhoff Basal West	21	Bobcat	85077,83	445609,99	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	22	Bobcat	85083,68	445594,66	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	09	Bulkwagens, lossen cement	85136,48	445584,38	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	07	Truckmixers, manoevreren	85135,28	445586,61	1,50
029967 Dyckerhoff Basal West	30	Heftruck (LPG)	85098,19	445685,74	0,75
029967 Dyckerhoff Basal West	31	Heftruck (LPG)	85113,44	445650,85	0,75
029967 Dyckerhoff Basal West	32	Heftruck (LPG)	85126,36	445623,20	0,75
029967 Dyckerhoff Basal West	16	Trilgoot bij recyclingsinstallatie	85144,38	445507,47	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	19	Roerwerk	85132,38	445505,04	2,00
029967 Dyckerhoff Basal West	17	Trilgoot bij recyclingsinstallatie	85141,59	445513,98	1,00
029967 Dyckerhoff Basal West	12a	Spoelen 2	85145,35	445515,80	2,00
029967 Dyckerhoff Basal West	13	Truckmixers, stat. draaien (spoelen)	85152,31	445512,53	2,00

Model: K3.0 Basal "T" - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	--	199,00	--	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	--	199,00	--	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	--	199,00	--	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	--	199,00	--	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	75,50	92,50	96,50
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	75,50	92,50	96,50
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	75,50	92,50	96,50
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	75,50	92,50	96,50
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	75,50	92,50	96,50
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	75,50	92,50	96,50
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	75,50	92,50	96,50
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	199,00	--	--	--	81,30	89,10	97,30	102,60
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	--	--	--	--	81,30	89,10	97,30	102,60
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	--	--	--	--	61,70	84,00	112,70	110,10
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	--	--	--	--	61,70	84,00	112,70	110,10
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	199,00	--	--	--	--	61,70	84,00	112,70	110,10
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	--	--	--	--	--	76,60	91,10	91,20	99,10
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	--	--	--	--	--	63,50	69,70	82,50	93,70
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	--	--	--	--	--	63,50	69,70	82,50	93,70
029967 Dyckerhoff Basal West	199,00	--	--	--	--	--	65,60	83,10	104,60	106,50
029967 Dyckerhoff Basal West	99,00	99,00	99,00	--	--	--	80,90	105,90	111,80	115,60
029967 Dyckerhoff Basal West	99,00	99,00	99,00	--	--	--	80,90	105,90	111,80	115,60
029967 Dyckerhoff Basal West	1,60	--	12,04	8,3020	--	0,5001	0,00	75,80	77,90	86,40
029967 Dyckerhoff Basal West	1,20	9,03	9,03	9,1029	0,5001	1,0002	0,00	72,80	80,90	87,40
029967 Dyckerhoff Basal West	1,20	--	--	9,1029	--	--	0,00	72,80	80,90	87,40
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	0,00	64,80	88,80	88,30
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	0,00	64,80	88,80	88,30
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,00	6,02	12,0000	1,0048	2,0003	0,00	59,00	70,00	71,00
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,00	6,02	12,0000	1,0048	2,0003	-18,00	44,80	53,90	70,00
029967 Dyckerhoff Basal West	9,03	6,81	--	1,5003	0,8338	--	0,00	61,00	74,00	83,00
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,00	6,02	12,0000	1,0048	2,0003	0,00	59,00	70,00	71,00
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	0,00	52,00	58,00	57,00
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	0,00	52,00	58,00	57,00
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	0,00	52,00	58,00	57,00
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	0,00	52,00	58,00	57,00
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	0,00	45,00	58,00	63,00
029967 Dyckerhoff Basal West	9,03	6,81	--	1,5003	0,8338	--	67,30	69,00	74,00	79,10
029967 Dyckerhoff Basal West	12,04	--	--	0,7502	--	--	66,20	70,00	80,70	85,50
029967 Dyckerhoff Basal West	11,39	17,51	17,39	0,8713	0,0710	0,1459	74,90	79,90	86,40	90,20
029967 Dyckerhoff Basal West	11,59	13,79	--	0,8321	0,1671	--	--	77,00	84,50	91,00
029967 Dyckerhoff Basal West	15,35	16,02	--	0,3501	0,1000	--	84,30	90,10	91,60	97,50
029967 Dyckerhoff Basal West	23,16	23,72	--	0,0580	0,0170	--	74,90	79,90	86,40	90,20
029967 Dyckerhoff Basal West	26,81	26,99	--	0,0250	0,0080	--	74,90	79,90	86,40	90,20
029967 Dyckerhoff Basal West	13,80	13,79	--	0,5002	0,1671	--	79,90	86,00	92,50	96,70
029967 Dyckerhoff Basal West	11,59	13,79	--	0,8321	0,1671	--	--	77,00	84,50	91,00
029967 Dyckerhoff Basal West	11,59	13,79	--	0,8321	0,1671	--	--	77,00	84,50	91,00
029967 Dyckerhoff Basal West	12,04	--	--	0,7502	--	--	66,20	70,00	80,70	85,50
029967 Dyckerhoff Basal West	11,39	17,51	17,39	0,8713	0,0710	0,1459	74,90	79,90	86,40	90,20
029967 Dyckerhoff Basal West	15,57	--	--	0,3328	--	--	59,37	81,47	85,47	87,17
029967 Dyckerhoff Basal West	15,57	--	--	0,3328	--	--	59,37	81,47	85,47	87,17
029967 Dyckerhoff Basal West	15,57	--	--	0,3328	--	--	59,37	81,47	85,47	87,17
029967 Dyckerhoff Basal West	9,03	6,81	--	1,5003	0,8338	--	61,90	64,50	77,90	82,50
029967 Dyckerhoff Basal West	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	39,60	52,30	56,50	64,30
029967 Dyckerhoff Basal West	9,03	6,81	--	1,5003	0,8338	--	61,90	64,50	77,90	82,50
029967 Dyckerhoff Basal West	9,03	6,81	--	1,5003	0,8338	--	0,00	61,00	74,00	83,00
029967 Dyckerhoff Basal West	9,03	6,81	--	1,5003	0,8338	--	67,30	69,00	74,00	79,10

Model: K3.0 Basal "T" - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
029967 Dyckerhoff Basal West	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	102,50	107,50	102,50	90,50	76,50	109,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	102,50	107,50	102,50	90,50	76,50	109,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	102,50	107,50	102,50	90,50	76,50	109,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	102,50	107,50	102,50	90,50	76,50	109,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	102,50	107,50	102,50	90,50	76,50	109,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	102,50	107,50	102,50	90,50	76,50	109,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	102,50	107,50	102,50	90,50	76,50	109,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	105,10	107,00	105,80	101,80	95,20	112,13	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	105,10	107,00	105,80	101,80	95,20	112,13	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	115,50	111,20	106,30	96,60	86,60	119,15	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	115,50	111,20	106,30	96,60	86,60	119,15	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	115,50	111,20	106,30	96,60	86,60	119,15	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	109,00	116,10	120,50	120,10	116,40	124,88	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	101,30	105,10	112,50	106,00	93,20	114,28	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	101,30	105,10	112,50	106,00	93,20	114,28	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	109,60	116,00	114,10	107,20	95,50	119,43	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	115,80	118,80	118,10	111,90	101,70	123,99	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	115,80	118,80	118,10	111,90	101,70	123,99	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	96,80	93,00	91,20	95,00	79,90	100,75	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,80	88,00	88,20	81,00	68,90	95,21	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,80	88,00	88,20	81,00	68,90	95,21	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	100,20	103,60	101,30	96,90	87,70	107,31	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	100,20	103,60	101,30	96,90	87,70	107,31	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	67,00	69,00	62,00	59,00	46,00	75,88	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	75,50	71,00	65,20	60,00	46,90	77,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,00	93,00	93,00	93,00	88,00	98,94	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	67,00	69,00	62,00	59,00	46,00	75,88	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	60,00	55,00	56,00	52,00	42,00	65,02	Ja	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	60,00	55,00	56,00	52,00	42,00	65,02	Ja	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	60,00	55,00	56,00	52,00	42,00	65,02	Ja	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	60,00	55,00	56,00	52,00	42,00	65,02	Ja	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	71,00	72,00	72,00	71,00	65,00	77,97	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	86,80	91,10	86,00	81,40	68,90	93,86	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	96,70	101,30	96,60	92,30	83,10	104,00	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,04	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	94,60	98,30	94,80	90,50	80,80	101,90	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	100,60	99,10	95,00	86,40	91,90	105,20	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,04	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,04	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	97,40	101,40	101,00	94,90	86,90	106,28	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	94,60	98,30	94,80	90,50	80,80	101,90	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	94,60	98,30	94,80	90,50	80,80	101,90	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	96,70	101,30	96,60	92,30	83,10	104,00	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,04	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	88,77	90,17	88,07	83,17	80,57	95,76	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	88,77	90,17	88,07	83,17	80,57	95,76	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	88,77	90,17	88,07	83,17	80,57	95,76	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,60	89,20	84,80	81,90	73,30	94,32	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	70,90	73,20	71,00	67,70	61,60	77,52	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,60	89,20	84,80	81,90	73,30	94,32	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	90,00	93,00	93,00	93,00	88,00	98,94	Nee	0,00	360,00
029967 Dyckerhoff Basal West	86,80	91,10	86,00	81,40	68,90	93,86	Nee	0,00	360,00

Model: K3.0 Basal "T" - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
029967 Dyckerhoff Basal West	tm-04	Truckmixers, achteruitrijsignalering	1,00	209	17	35
029967 Dyckerhoff Basal West	tm-01	Truckmixers, rijden	1,50	418	34	70
029967 Dyckerhoff Basal West	pw-01	Personenwagens	0,50	35	--	5
029967 Dyckerhoff Basal West	tm-02	Truckmixers, richting spoelplaats	1,50	18	10	--
029967 Dyckerhoff Basal West	blkw-01	Bulkwagens, rijden	1,50	3	--	--
029967 Dyckerhoff Basal West	tm-03	Truckmixers, restbeton	1,50	14	4	--
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-01	Vrachtwagens, afvalcontainers	1,50	6	2	--
029967 Dyckerhoff Basal West	tm-05	Truckmixers, achteruitrijsignalering	1,00	7	2	--
029967 Dyckerhoff Basal West	vw-02	Vrachtwagens, achteruitrijsignalering	1,00	3	1	--
029967 Dyckerhoff Basal West	tm-06	Truckmixers, achteruitrijsignalering	1,00	18	10	--


Model: K3.0 Basal "T" - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
029967 Dyckerhoff Basal West	17,97	24,09	23,97	5	76,30	81,60	90,40	94,10	98,70
029967 Dyckerhoff Basal West	19,38	25,51	25,38	15	70,30	81,00	87,60	91,80	96,70
029967 Dyckerhoff Basal West	30,16	--	36,85	15	70,70	75,70	81,90	85,00	86,60
029967 Dyckerhoff Basal West	33,05	30,83	--	15	70,30	81,00	87,60	91,80	96,70
029967 Dyckerhoff Basal West	40,83	--	--	15	70,30	81,00	87,60	91,80	96,70
029967 Dyckerhoff Basal West	34,19	34,86	--	15	70,30	81,00	87,60	91,80	96,70
029967 Dyckerhoff Basal West	37,83	37,83	--	15	70,30	81,00	87,60	91,80	96,70
029967 Dyckerhoff Basal West	32,47	33,13	--	5	76,30	81,60	90,40	94,10	98,70
029967 Dyckerhoff Basal West	36,24	36,24	--	5	76,30	81,60	90,40	94,10	98,70
029967 Dyckerhoff Basal West	28,85	26,63	--	5	76,30	81,60	90,40	94,10	98,70

Model: K3.0 Basal "T" - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
029967 Dyckerhoff Basal West	102,30	99,50	93,60	87,30	106,02
029967 Dyckerhoff Basal West	99,80	97,90	91,80	81,30	103,85
029967 Dyckerhoff Basal West	87,30	87,10	85,00	81,80	93,97
029967 Dyckerhoff Basal West	99,80	97,90	91,80	81,30	103,85
029967 Dyckerhoff Basal West	99,80	97,90	91,80	81,30	103,85
029967 Dyckerhoff Basal West	99,80	97,90	91,80	81,30	103,85
029967 Dyckerhoff Basal West	99,80	97,90	91,80	81,30	103,85
029967 Dyckerhoff Basal West	102,30	99,50	93,60	87,30	106,02
029967 Dyckerhoff Basal West	102,30	99,50	93,60	87,30	106,02
029967 Dyckerhoff Basal West	102,30	99,50	93,60	87,30	106,02

Bijlage 5 Invoergegevens Prysmian



HMRI, industrie, [16 december 2024 - K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y
1026 Prysmian Netherlands BV	Kt	koeltorens	84779,42	446115,74
1026 Prysmian Netherlands BV	Verw	verwarmingsinstallatie	84495,49	446118,33
1026 Prysmian Netherlands BV	GranP	granulaatpompen	84782,12	446113,88
1026 Prysmian Netherlands BV	He01	Heftrucks electro	84727,85	446141,90
1026 Prysmian Netherlands BV	He02	Heftrucks electro	84664,72	446092,35
1026 Prysmian Netherlands BV	He03	Heftrucks electro	84590,06	446090,32
1026 Prysmian Netherlands BV	He04	Heftrucks electro	84602,28	446168,38
1026 Prysmian Netherlands BV	Hde01	Heftrucks electro van 2,5 tot 7 ton	84620,60	446089,64
1026 Prysmian Netherlands BV	Hde02	Heftrucks electro van 2,5 tot 7 ton	84755,00	445929,44
1026 Prysmian Netherlands BV	Hde03	Heftrucks electro van 2,5 tot 7 ton	84757,04	445864,28
1026 Prysmian Netherlands BV	Hde04	Heftrucks electro van 2,5 tot 7 ton	84645,98	446076,08
1026 Prysmian Netherlands BV	Hk02	Heftruck Kalmar diesel vanaf 7 tot 16 ton	84687,12	446126,29
1026 Prysmian Netherlands BV	Hk02	Heftruck Kalmar diesel vanaf 7 tot 16 ton	84778,08	445894,83
1026 Prysmian Netherlands BV	Hk01	Heftruck Kalmar diesel vanaf 7 tot 16 ton	84682,71	445738,14
1026 Prysmian Netherlands BV	Hk04	Heftruck Kalmar diesel vanaf 7 tot 16 ton	84638,28	446109,77
1026 Prysmian Netherlands BV	Hp01	Peineman 40tons	84576,48	446062,49
1026 Prysmian Netherlands BV	Hp02	Peineman 40tons	84619,93	446080,13
1026 Prysmian Netherlands BV	Hp03	Peineman 40tons	84655,90	446092,35
1026 Prysmian Netherlands BV	Hp04	Peineman 40tons	84697,31	446096,42
1026 Prysmian Netherlands BV	Cw01	Containerwissel	84604,31	446083,53
1026 Prysmian Netherlands BV	Cw02	Containerwissel	84782,48	445880,59
1026 Prysmian Netherlands BV	Hks01	Heftruck Kalmar stationair of rustig rijdend	84676,80	445778,68
1026 Prysmian Netherlands BV	Hks02	Heftruck Kalmar stationair of rustig rijdend	84678,98	446109,32
1026 Prysmian Netherlands BV	Hks03	Heftruck Kalmar stationair of rustig rijdend	84740,45	445919,93
1026 Prysmian Netherlands BV	Hks04	Heftruck Kalmar stationair of rustig rijdend	84564,31	446074,46
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB01	Dak steenachtig	84584,18	446001,42
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB02	Dak steenachtig	84679,05	446028,88
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB03	Dak steenachtig	84751,45	446051,98
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB04	Dak steenachtig	84594,16	445955,23
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB05	Dak steenachtig	84691,53	445983,94
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB06	Dak steenachtig	84763,94	446000,17
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB07	Dak steenachtig	84611,02	445913,41
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB08	Dak steenachtig	84684,67	445930,27
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB09	Dak steenachtig	84625,37	445865,35
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB10	Dak steenachtig	84654,08	445897,81
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB11	Dak steenachtig	84634,73	445991,43
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB12	Dak steenachtig	84717,12	446018,90
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL01	Daklicht	84607,04	446006,53
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL02	Daklicht	84669,73	446025,74
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL03	Daklicht	84747,08	446050,52
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL04	Daklicht	84636,36	445983,78
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL05	Daklicht	84721,80	446010,07
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL06	Daklicht	84766,80	445992,88
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL07	Daklicht	84696,02	445976,20
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL08	Daklicht	84598,95	445946,88
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL09	Daklicht	84612,60	445902,89
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL10	Daklicht	84687,43	445916,04
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL11	Daklicht	84658,61	445890,76
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL12	Daklicht	84627,77	445852,33
1026 Prysmian Netherlands BV	Mw01	Maanwagen	84644,37	445766,46
1026 Prysmian Netherlands BV	Mw02	Maanwagen	84705,47	445755,28
1026 Prysmian Netherlands BV	Mw03	Maanwagen	84730,70	445875,85
1026 Prysmian Netherlands BV	Mw04	Maanwagen	84638,95	446094,27
1026 Prysmian Netherlands BV	He05	Heftrucks electro	84673,66	445723,23
1026 Prysmian Netherlands BV	He06	Heftrucks electro	84714,33	445768,68
1026 Prysmian Netherlands BV	He07	Heftrucks electro	84727,18	445853,00
1026 Prysmian Netherlands BV	He08	Heftrucks electro	84754,31	445907,98
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax1	Dichtslaan portieren	84840,21	446023,23
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax2	Dichtslaan portieren	84850,89	445954,09
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax3	Dichtslaan portieren	84872,53	445898,72
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax4	Afblazen remlucht vrachtwagen	84647,14	445745,84

Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
1026 Prysmian Netherlands BV	4,00	6,02	9,03	9,03	3,0004	0,5001	1,0002	53,90	70,60	82,00
1026 Prysmian Netherlands BV	3,00	0,00	--	9,03	12,0000	--	1,0002	7,90	24,80	37,60
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	3,00	3,00	3,00	6,0142	2,0047	4,0095	16,50	33,40	46,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	12,00	12,00	15,10	0,7571	0,2524	0,2472	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	12,00	12,00	15,10	0,7571	0,2524	0,2472	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	12,00	12,00	15,10	0,7571	0,2524	0,2472	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	12,00	12,00	15,10	0,7571	0,2524	0,2472	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	10,80	--	--	0,9981	--	--	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	10,80	--	--	0,9981	--	--	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	10,80	--	--	0,9981	--	--	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	10,80	--	--	0,9981	--	--	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	67,80	85,30	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	67,80	85,30	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	67,80	85,30	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	67,80	85,30	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	19,80	--	--	0,1257	--	--	55,70	72,00	79,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	19,80	--	--	0,1257	--	--	55,70	72,00	79,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	19,80	--	--	0,1257	--	--	55,70	72,00	79,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	19,80	--	--	0,1257	--	--	55,70	72,00	79,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	21,60	--	--	0,0830	--	--	71,50	84,20	91,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	21,60	--	--	0,0830	--	--	71,50	84,20	91,20
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,80	12,00	15,10	0,2507	0,2524	0,2472	68,70	77,70	76,60
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	68,70	77,70	76,60
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	68,70	77,70	76,60
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	68,70	77,70	76,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,80	--	--	0,2507	--	--	62,40	81,20	85,40
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,80	--	--	0,2507	--	--	62,40	81,20	85,40
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,80	--	--	0,2507	--	--	62,40	81,20	85,40
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,80	--	--	0,2507	--	--	62,40	81,20	85,40
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	64,20	79,00	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	64,20	79,00	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	61,20	76,00	86,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	77,40	76,10	88,20

Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
1026 Prysmian Netherlands BV	90,40	91,90	91,30	88,30	82,10	73,40	97,01	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	56,90	74,20	83,10	79,10	59,30	50,80	84,96	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	65,50	82,80	91,70	87,70	67,90	59,40	93,56	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,50	96,50	100,80	96,30	90,10	79,60	104,15	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,50	96,50	100,80	96,30	90,10	79,60	104,15	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,50	96,50	100,80	96,30	90,10	79,60	104,15	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,50	96,50	100,80	96,30	90,10	79,60	104,15	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	87,20	89,80	89,80	88,40	85,40	74,30	95,57	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	87,20	89,80	89,80	88,40	85,40	74,30	95,57	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	87,20	89,80	89,80	88,40	85,40	74,30	95,57	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	87,20	89,80	89,80	88,40	85,40	74,30	95,57	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,00	99,50	96,10	94,40	87,20	76,10	103,10	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,00	99,50	96,10	94,40	87,20	76,10	103,10	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	80,70	90,60	91,40	90,30	90,20	86,50	97,26	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	80,70	90,60	91,40	90,30	90,20	86,50	97,26	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	80,70	90,60	91,40	90,30	90,20	86,50	97,26	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	80,70	90,60	91,40	90,30	90,20	86,50	97,26	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,20	97,60	98,30	93,70	86,60	76,90	102,43	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,20	97,60	98,30	93,70	86,60	76,90	102,43	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,20	97,60	98,30	93,70	86,60	76,90	102,43	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,60	93,50	93,70	92,30	86,40	78,40	99,84	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,60	93,50	93,70	92,30	86,40	78,40	99,84	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	89,60	90,50	90,70	89,30	83,40	75,40	96,84	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	98,10	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00

Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax5	Afblazen remlucht vrachtwagen	84718,52	445933,29
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax6	Afblazen remlucht vrachtwagen	84759,83	446111,75
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax7	Afblazen remlucht vrachtwagen	84810,42	446056,11
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax8	Piekbron containerwissel	84602,45	446084,21
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax9	Klepperen lepels heftruck	84706,15	446119,90
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax10	Klepperen lepels heftruck	84678,00	445774,83
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax11	Klepperen lepels heftruck	84751,35	445924,82
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax12	Piekbron containerwissel	84786,36	445868,73
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax13	Klepperen lepels heftruck	84564,30	446069,42
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax10	Klepperen lepels heftruck	84674,99	445723,32
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax14	Klepperen lepels heftruck	84683,37	445736,44

Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	77,40	76,10	88,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	77,40	76,10	88,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	77,40	76,10	88,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	76,80	91,00	97,90
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	76,80	91,00	97,90
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20

Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
1026 Prysmian Netherlands BV	98,10	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	98,10	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	98,10	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	110,00	113,60	115,30	113,30	105,60	93,80	119,68	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	110,00	113,60	115,30	113,30	105,60	93,80	119,68	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00

Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw01	Vrachtwagens grondstoffen	1,20	30	--	--
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw02	Vrachtwagens Cu en AL	1,20	2	--	--
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw03	Vrachtwagens verlaathal gereed product	1,20	10	--	--
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw04	Vrachtwagens silos B oost zijde Schie	1,20	2	--	--
1026 Prysmian Netherlands BV	Pw01	Parkeren Pw links (zuid)	1,00	150	50	50
1026 Prysmian Netherlands BV	Pw02	Parkeren Pw rechts noord	1,00	150	50	50
1026 Prysmian Netherlands BV	Pw03	Parkeren Pw kantoor bezoekers	1,00	50	10	10
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw05	Vrachtwagens haspels	1,20	12	4	4


Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
1026 Prysmian Netherlands BV	22,44	--	--	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00
1026 Prysmian Netherlands BV	34,48	--	--	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00
1026 Prysmian Netherlands BV	26,96	--	--	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00
1026 Prysmian Netherlands BV	34,36	--	--	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00
1026 Prysmian Netherlands BV	15,79	15,79	18,80	10	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
1026 Prysmian Netherlands BV	15,12	15,12	18,13	10	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
1026 Prysmian Netherlands BV	20,75	22,97	25,98	10	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
1026 Prysmian Netherlands BV	26,27	26,27	29,28	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00

Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
1026 Prysmian Netherlands BV	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
1026 Prysmian Netherlands BV	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
1026 Prysmian Netherlands BV	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70

Bijlage 6 Invoergegevens Zwatra



HMRI, industrie, [16 december 2024 - K2.0 Zwatra T - plan] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: K2.0 Zwatra T - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Cb(D)
029780 Zwatra bv	Zw100	Airco	84872,53	445823,13	5,00	0,00
029780 Zwatra bv	Zw101	Airco	84864,11	445831,04	5,00	0,00
029780 Zwatra bv	Zw102	Airco	84863,27	445824,65	5,00	0,00
029780 Zwatra bv	Zw103	Airco	84853,30	445819,26	5,00	0,00
029780 Zwatra bv	Zw104	Airco	84864,59	445818,74	5,00	0,00
029780 Zwatra bv	Zw105	Airco	84870,74	445827,68	5,00	0,00
029780 Zwatra bv	Zw106	Tanken vrachtwagens (2 pompen)	84838,91	445811,08	1,00	6,02
029780 Zwatra bv	Zw109	Vrachtwagen stationair (hoog toerental)	84823,88	445818,31	1,00	10,79
029780 Zwatra bv	Zw110	Dak	84832,22	445857,92	7,10	3,01
029780 Zwatra bv	Zw111	Dak	84835,53	445840,48	7,10	3,01
029780 Zwatra bv	Zw112	Werkplaats open deur	84839,90	445833,95	3,30	3,01
029780 Zwatra bv	Zw113	Werkplaats open deur	84833,33	445832,35	3,30	3,01
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax1	Afblazen remlucht vrachtwagen	84843,88	445812,60	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax2	Afblazen remlucht vrachtwagen	84809,49	445804,62	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax3	Klepperen lepels heftruck	84792,99	445809,96	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax4	Klepperen lepels heftruck	84791,43	445771,56	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw114	Vrachtwagen stationair (hoog toerental)	84781,45	445779,04	1,00	13,80
029780 Zwatra bv	Zw115	Stoomcleaner	84794,46	445833,14	0,30	10,79
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax5	Afblazen remlucht vrachtwagen	84790,91	445787,13	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax6	Afblazen remlucht vrachtwagen	84760,81	445768,97	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax7	Afblazen remlucht vrachtwagen	84781,31	445850,44	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax8	Klepperen lepels heftruck	84810,89	445812,30	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax9	Klepperen lepels heftruck	84836,84	445819,56	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax10	Klepperen lepels heftruck	84784,43	445833,84	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax11	Neerzetten containers	84760,55	445768,97	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax12	Neerzetten containers	84791,17	445787,13	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax13	Neerzetten containers	84781,57	445850,44	1,00	199,00
029780 Zwatra bv	Zw_Lamax14	Neerzetten containers	84784,17	445799,07	1,00	199,00
Heftruck elektrisch	Zw107d	Heftruck (diesel) hoofdterrein	84784,27	445833,76	1,00	16,81
Heftruck elektrisch	Zw108	Heftruck (diesel) neventerrein	84791,10	445771,86	1,00	16,80
Heftruck elektrisch	Zw107a	Heftruck (diesel) hoofdterrein	84836,91	445819,55	1,00	16,81
Heftruck elektrisch	Zw107b	Heftruck (diesel) hoofdterrein	84792,83	445810,20	1,00	16,81
Heftruck elektrisch	Zw107c	Heftruck (diesel) hoofdterrein	84810,64	445812,43	1,00	16,81

Model: K2.0 Zwatra T - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
029780 Zwatra bv	--	--	12,0000	--	--	28,00	39,00	52,00	53,00	59,00	57,00
029780 Zwatra bv	--	--	12,0000	--	--	28,00	39,00	52,00	53,00	59,00	57,00
029780 Zwatra bv	--	--	12,0000	--	--	28,00	39,00	52,00	53,00	59,00	57,00
029780 Zwatra bv	--	--	12,0000	--	--	28,00	39,00	52,00	53,00	59,00	57,00
029780 Zwatra bv	--	--	12,0000	--	--	28,00	39,00	52,00	53,00	59,00	57,00
029780 Zwatra bv	--	--	12,0000	--	--	28,00	39,00	52,00	53,00	59,00	57,00
029780 Zwatra bv	12,04	14,26	3,0004	0,2501	0,3000	47,90	63,10	70,60	74,40	76,90	76,40
029780 Zwatra bv	--	--	1,0004	--	--	66,40	65,10	77,20	87,10	92,40	93,10
029780 Zwatra bv	--	--	6,0004	--	--	53,40	63,40	72,40	73,40	80,40	70,40
029780 Zwatra bv	--	--	6,0004	--	--	53,40	63,40	72,40	73,40	80,40	70,40
029780 Zwatra bv	--	--	6,0004	--	--	44,40	59,40	72,40	79,40	89,40	81,40
029780 Zwatra bv	--	--	6,0004	--	--	44,40	59,40	72,40	79,40	89,40	81,40
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	77,40	76,10	88,20	98,10	103,40	104,10
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	77,40	76,10	88,20	98,10	103,40	104,10
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	55,30	77,30	92,20	97,70	103,50	106,70
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	55,30	77,30	92,20	97,70	103,50	106,70
029780 Zwatra bv	--	--	0,5002	--	--	66,40	65,10	77,20	87,10	92,40	93,10
029780 Zwatra bv	--	--	1,0004	--	--	52,30	75,90	88,20	81,10	88,20	92,50
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	77,40	76,10	88,20	98,10	103,40	104,10
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	77,40	76,10	88,20	98,10	103,40	104,10
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	77,40	76,10	88,20	98,10	103,40	104,10
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	55,30	77,30	92,20	97,70	103,50	106,70
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	55,30	77,30	92,20	97,70	103,50	106,70
029780 Zwatra bv	199,00	199,00	--	--	--	55,30	77,30	92,20	97,70	103,50	106,70
029780 Zwatra bv	--	--	--	--	--	84,20	92,50	104,80	109,80	114,20	113,20
029780 Zwatra bv	--	--	--	--	--	84,20	92,50	104,80	109,80	114,20	113,20
029780 Zwatra bv	--	--	--	--	--	84,20	92,50	104,80	109,80	114,20	113,20
029780 Zwatra bv	--	--	--	--	--	84,20	92,50	104,80	109,80	114,20	113,20
Heftruck elektrisch	18,10	21,11	0,2501	0,0620	0,0620	65,30	86,70	91,20	93,20	98,00	97,40
Heftruck elektrisch	16,78	19,79	0,2507	0,0840	0,0840	65,30	86,70	91,20	93,20	98,00	97,40
Heftruck elektrisch	18,10	21,11	0,2501	0,0620	0,0620	65,30	86,70	91,20	93,20	98,00	97,40
Heftruck elektrisch	18,10	21,11	0,2501	0,0620	0,0620	65,30	86,70	91,20	93,20	98,00	97,40
Heftruck elektrisch	18,10	21,11	0,2501	0,0620	0,0620	65,30	86,70	91,20	93,20	98,00	97,40

Model: K2.0 Zwatra T - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
029780 Zwatra bv	55,00	59,00	49,00	64,55	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	55,00	59,00	49,00	64,55	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	55,00	59,00	49,00	64,55	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	55,00	59,00	49,00	64,55	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	55,00	59,00	49,00	64,55	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	55,00	59,00	49,00	64,55	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	80,00	70,30	57,00	83,89	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	93,90	89,70	81,30	98,96	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	67,40	52,40	40,40	82,25	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	67,40	52,40	40,40	82,25	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	81,40	68,40	56,40	91,00	Ja	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	81,40	68,40	56,40	91,00	Ja	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	108,00	99,80	90,60	111,78	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	108,00	99,80	90,60	111,78	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	93,90	89,70	81,30	98,96	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	94,70	93,30	89,00	99,61	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	108,00	99,80	90,60	111,78	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	108,00	99,80	90,60	111,78	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	108,00	99,80	90,60	111,78	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	112,50	111,60	109,90	120,09	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	112,50	111,60	109,90	120,09	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	112,50	111,60	109,90	120,09	Nee	0,00	360,00
029780 Zwatra bv	112,50	111,60	109,90	120,09	Nee	0,00	360,00
Heftruck elektrisch	98,50	91,60	80,50	103,86	Nee	0,00	360,00
Heftruck elektrisch	98,50	91,60	80,50	103,86	Nee	0,00	360,00
Heftruck elektrisch	98,50	91,60	80,50	103,86	Nee	0,00	360,00
Heftruck elektrisch	98,50	91,60	80,50	103,86	Nee	0,00	360,00
Heftruck elektrisch	98,50	91,60	80,50	103,86	Nee	0,00	360,00

Model: K2.0 Zwatra T - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
029780 Zwatra bv	Zw128	Vrachtwagens rijden	1,00	15	3	6	25,30	27,52	27,52
029780 Zwatra bv	Zw129	Terminaltrekker	1,00	30	--	--	22,66	--	--
029780 Zwatra bv	Zw130	Vrachtwagens rijden	1,00	8	2	2	28,28	29,53	32,54


Model: K2.0 Zwatra T - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
029780 Zwatra bv	10	77,80	82,80	89,60	93,00	93,00	98,90	97,40	91,40	83,80
029780 Zwatra bv	10	63,80	74,80	88,80	94,80	97,80	100,80	98,90	92,00	83,30
029780 Zwatra bv	10	77,80	82,80	89,60	93,00	93,00	98,90	97,40	91,40	83,80

Model: K2.0 Zwatra T - plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
029780 Zwatra bv	103,02
029780 Zwatra bv	104,97
029780 Zwatra bv	103,02

Bijlage 7 Invoergegevens Festo



HMRI, industrie, [16 december 2024 - Festo na maatregelen - bouwplan] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: Festo na maatregelen - bouwplan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE103	Vrachtwagen lossen m.b.v. palletheffer	84829,83	445311,93	1,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE016	Afzuiging	84908,96	445345,61	1,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE015	LBK	84896,74	445334,56	2,20
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE013	koelinstallatie	84889,92	445337,35	25,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE012	Uitblaas	84878,06	445338,97	1,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE014	Uitblaas ventilatie	84886,68	445340,40	0,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE007	Uitblaas	84875,01	445328,64	1,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE006	Uitblaas	84873,39	445328,19	1,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE008	Uitblaas	84873,84	445326,03	1,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE009	airco	84870,97	445325,31	0,30
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE010	Uitblaas	84874,65	445331,33	1,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE002	LBK Clint	84844,11	445302,32	1,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE017	airco	84834,99	445317,69	0,30
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE003	LBK Mitsubishi	84854,83	445318,93	2,20
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE004	LBK Mitsubishi	84857,19	445319,39	2,20
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE005	LBK Mitsubishi	84858,76	445319,72	2,20
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE_Lamax1	Lamax slaan portieren	84934,03	445343,00	1,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE_Lamax2	Lamax slaan portieren	84802,45	445306,76	1,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE_Lamax3	Lamax afblazen remmen vrachtwagen	84827,60	445311,22	1,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE001	Uitblaas Carrier	84853,37	445320,80	1,60
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE018	airco	84891,45	445327,05	0,30
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE014a	Uitblaas ventilatie	84886,68	445340,40	0,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE009a	airco	84870,97	445325,31	0,30
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE002a	LBK Clint	84844,11	445302,32	1,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE017a	airco	84834,99	445317,69	0,30
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE001a	Uitblaas Carrier	84853,37	445320,80	1,60
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE018a	airco	84891,45	445327,05	0,30

Model: Festo na maatregelen - bouwplan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
1911 Festo Pneumatic Holland BV	13,80	--	--	0,5002	--	--	43,70	53,30	70,00	78,10
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	46,90	58,40	65,70	71,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	38,80	54,70	54,50	84,80
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	45,70	59,30	71,10	78,40
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	37,70	50,00	61,00	65,60
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	50,90	61,50	69,80	80,30
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	44,80	60,70	66,30	70,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	44,80	60,70	66,30	70,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	44,80	60,70	66,30	70,50
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	40,30	55,90	62,00	81,70
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	37,70	50,00	61,00	65,60
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	35,10	50,20	56,50	58,90
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	40,30	55,90	62,00	81,70
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	49,40	57,10	70,50	72,10
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	49,40	57,10	70,50	72,10
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	49,40	57,10	70,50	72,10
1911 Festo Pneumatic Holland BV	199,00	--	--	--	--	--	64,20	79,00	89,80	92,60
1911 Festo Pneumatic Holland BV	199,00	--	--	--	--	--	64,20	79,00	89,80	92,60
1911 Festo Pneumatic Holland BV	199,00	--	--	--	--	--	77,40	76,10	88,20	98,10
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	38,80	49,80	60,70	63,80
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	40,30	55,90	62,00	81,70
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	36,90	47,50	55,80	66,30
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	26,30	41,90	48,00	67,70
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	21,10	36,20	42,50	44,90
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	26,30	41,90	48,00	67,70
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	29,80	40,80	51,70	54,80
1911 Festo Pneumatic Holland BV	0,00	6,02	6,02	12,0000	1,0001	2,0003	26,30	41,90	48,00	67,70

Model: Festo na maatregelen - bouwplan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
1911 Festo Pneumatic Holland BV	81,00	83,10	81,40	76,80	66,50	87,75	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	73,90	74,30	69,90	61,10	55,30	79,11	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	77,00	72,60	68,20	67,70	64,70	85,87	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	81,30	83,00	78,40	72,30	67,20	87,07	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	75,30	71,50	66,70	60,20	53,60	77,71	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	84,40	87,00	82,80	71,80	67,30	90,44	Nee	170,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	74,10	74,50	71,50	65,40	59,20	79,49	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	74,10	74,50	71,50	65,40	59,20	79,49	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	74,10	74,50	71,50	65,40	59,20	79,49	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	64,40	64,30	60,90	48,90	42,90	81,95	Nee	260,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	75,30	71,50	66,70	60,20	53,60	77,71	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	59,00	61,70	61,00	55,30	48,20	67,22	Nee	260,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	64,40	64,30	60,90	48,90	42,90	81,95	Nee	260,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	75,30	76,30	73,20	68,40	65,60	81,34	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	75,30	76,30	73,20	68,40	65,60	81,34	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	75,30	76,30	73,20	68,40	65,60	81,34	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	93,50	93,70	92,30	86,40	78,40	99,84	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	93,50	93,70	92,30	86,40	78,40	99,84	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	72,90	79,40	74,30	73,70	67,90	82,22	Nee	260,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	64,40	64,30	60,90	48,90	42,90	81,95	Nee	170,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	70,40	73,00	68,80	57,80	53,30	76,44	Nee	350,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	50,40	50,30	46,90	34,90	28,90	67,95	Nee	80,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	45,00	47,70	47,00	41,30	34,20	53,22	Nee	80,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	50,40	50,30	46,90	34,90	28,90	67,95	Nee	80,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	63,90	70,40	65,30	64,70	58,90	73,22	Nee	80,00	180,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	50,40	50,30	46,90	34,90	28,90	67,95	Nee	350,00	180,00

Model: Festo na maatregelen - bouwplan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE100	Personenvervoer	0,75	120	--	--	21,89	--	--
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE101	Personenvervoer	0,75	120	--	--	22,16	--	--
1911 Festo Pneumatic Holland BV	FE102	Vrachtwagens	1,00	8	--	--	33,70	--	--


Model: Festo na maatregelen - bouwplan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
1911 Festo Pneumatic Holland BV	15	--	68,00	75,00	78,00	82,00	84,00	85,00	82,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	15	--	68,00	75,00	78,00	82,00	84,00	85,00	82,00
1911 Festo Pneumatic Holland BV	15	77,80	82,80	89,60	93,00	93,00	98,90	97,40	91,40

Model: Festo na maatregelen - bouwplan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
1911 Festo Pneumatic Holland BV	76,00	90,11
1911 Festo Pneumatic Holland BV	76,00	90,11
1911 Festo Pneumatic Holland BV	83,80	103,02

Bijlage 8 Invoergegevens Scouting



HMRI, industrie, [16 december 2024 - Scouting ABS] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: Scouting ABS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X
RBS	1458246	303	15:02, 28 nov 2022		LAmax_kind	Punt	84976,92
RBS	1458247	303	15:02, 28 nov 2022		LAmax_kind	Punt	84964,92
RBS	1458248	303	15:02, 28 nov 2022		LAmax_kind	Punt	85054,99
RBS	1458249	303	15:02, 28 nov 2022		LAmax_kind	Punt	85042,99
Evenement	1458233	305	15:02, 28 nov 2022	5	Discomuziek	Punt	85065,45
Evenement	1458234	305	15:02, 28 nov 2022	6	omroepinstallatie	Punt	84958,53
Evenement	1458235	305	15:02, 28 nov 2022	7	omroepinstallatie	Punt	85055,02
Evenement	1458236	305	15:02, 28 nov 2022	8	Omroepinstallatie	Punt	85068,28
Evenement	1458237	305	15:02, 28 nov 2022	9	Omroepinstallatie	Punt	84970,70
Klus-onderhouddag	1458238	306	15:02, 28 nov 2022	10	Kettingzaag	Punt	84965,70
Klus-onderhouddag	1458239	306	15:02, 28 nov 2022	11	Kettingzaag	Punt	85047,85
Klus-onderhouddag	1458240	306	15:02, 28 nov 2022	12	Kettingzaag	Punt	85061,11
Klus-onderhouddag	1458241	306	15:02, 28 nov 2022	13	Kettingzaag	Punt	84977,00
Klus-onderhouddag	1458242	306	15:02, 28 nov 2022	14	Hakselaar	Punt	84966,57
Klus-onderhouddag	1458243	306	15:02, 28 nov 2022	15	Hakselaar	Punt	85044,59
Klus-onderhouddag	1458244	306	15:02, 28 nov 2022	16	Hakselaar	Punt	85057,41
Klus-onderhouddag	1458245	306	15:02, 28 nov 2022	17	Hakselaar	Punt	84982,44

Model: Scouting ABS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
RBS	445384,72	1,50	1,50	6,50	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
RBS	445442,81	1,50	1,50	6,50	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
RBS	445403,71	1,50	1,50	6,50	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
RBS	445461,80	1,50	1,50	6,50	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Evenement	445422,92	2,00	2,00	7,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Evenement	445438,78	3,00	3,00	8,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Evenement	445464,42	3,00	3,00	8,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Evenement	445409,44	3,00	3,00	8,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Evenement	445386,62	3,00	3,00	8,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Klus-onderhouddag	445439,00	1,00	1,00	6,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Klus-onderhouddag	445458,56	1,00	1,00	6,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Klus-onderhouddag	445413,14	1,00	1,00	6,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Klus-onderhouddag	445393,14	1,00	1,00	6,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Klus-onderhouddag	445437,04	1,50	1,50	6,50	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Klus-onderhouddag	445457,25	1,50	1,50	6,50	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Klus-onderhouddag	445412,48	1,50	1,50	6,50	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Klus-onderhouddag	445393,36	1,50	1,50	6,50	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00

Model: Scouting ABS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging
RBS	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A
RBS	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A
RBS	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A
RBS	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A
Evenement	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A
Evenement	360,00	16,672	25,003	--	2,0007	1,0001	--	7,78	6,02	--	A
Evenement	360,00	16,672	25,003	--	2,0007	1,0001	--	7,78	6,02	--	A
Evenement	360,00	16,672	25,003	--	2,0007	1,0001	--	7,78	6,02	--	A
Evenement	360,00	16,672	25,003	--	2,0007	1,0001	--	7,78	6,02	--	A
Klus-onderhouddag	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A
Klus-onderhouddag	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A
Klus-onderhouddag	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A
Klus-onderhouddag	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A
Klus-onderhouddag	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A
Klus-onderhouddag	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A
Klus-onderhouddag	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A

Model: Scouting ABS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
RBS	Nee	Nee	Nee	--	--	42,00	67,00	78,00	79,00	78,00
RBS	Nee	Nee	Nee	--	--	42,00	67,00	78,00	79,00	78,00
RBS	Nee	Nee	Nee	--	--	42,00	67,00	78,00	79,00	78,00
RBS	Nee	Nee	Nee	--	--	42,00	67,00	78,00	79,00	78,00
Evenement	Nee	Nee	Nee	--	90,00	99,00	102,00	105,00	104,00	102,00
Evenement	Nee	Nee	Nee	--	--	93,00	105,00	112,00	111,00	107,00
Evenement	Nee	Nee	Nee	--	--	93,00	105,00	112,00	111,00	107,00
Evenement	Nee	Nee	Nee	--	--	93,00	105,00	112,00	111,00	107,00
Evenement	Nee	Nee	Nee	--	--	93,00	105,00	112,00	111,00	107,00
Klus-onderhouddag	Nee	Nee	Nee	--	--	72,00	96,00	106,00	109,00	108,00
Klus-onderhouddag	Nee	Nee	Nee	--	--	72,00	96,00	106,00	109,00	108,00
Klus-onderhouddag	Nee	Nee	Nee	--	--	72,00	96,00	106,00	109,00	108,00
Klus-onderhouddag	Nee	Nee	Nee	--	--	72,00	96,00	106,00	109,00	108,00
Klus-onderhouddag	Nee	Nee	Nee	--	92,00	96,00	100,00	101,00	106,00	104,00
Klus-onderhouddag	Nee	Nee	Nee	--	92,00	96,00	100,00	101,00	106,00	104,00
Klus-onderhouddag	Nee	Nee	Nee	--	92,00	96,00	100,00	101,00	106,00	104,00
Klus-onderhouddag	Nee	Nee	Nee	--	92,00	96,00	100,00	101,00	106,00	104,00

Model: Scouting ABS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
RBS	72,00	--	83,55	0,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
RBS	72,00	--	83,55	0,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
RBS	72,00	--	83,55	0,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
RBS	72,00	--	83,55	0,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
Evenement	98,00	--	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evenement	102,00	--	115,84	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Evenement	102,00	--	115,84	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Evenement	102,00	--	115,84	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Evenement	102,00	--	115,84	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Klus-onderhouddag	107,00	--	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klus-onderhouddag	107,00	--	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klus-onderhouddag	107,00	--	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klus-onderhouddag	107,00	--	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klus-onderhouddag	98,00	--	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klus-onderhouddag	98,00	--	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klus-onderhouddag	98,00	--	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klus-onderhouddag	98,00	--	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Scouting ABS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
RBS	0,00	--	--	63,00	88,00	99,00	100,00	99,00	93,00	--	104,55
RBS	0,00	--	--	63,00	88,00	99,00	100,00	99,00	93,00	--	104,55
RBS	0,00	--	--	63,00	88,00	99,00	100,00	99,00	93,00	--	104,55
RBS	0,00	--	--	63,00	88,00	99,00	100,00	99,00	93,00	--	104,55
Evenement	0,00	--	90,00	99,00	102,00	105,00	104,00	102,00	98,00	--	110,16
Evenement	0,00	--	--	87,00	99,00	106,00	105,00	101,00	96,00	--	109,84
Evenement	0,00	--	--	87,00	99,00	106,00	105,00	101,00	96,00	--	109,84
Evenement	0,00	--	--	87,00	99,00	106,00	105,00	101,00	96,00	--	109,84
Evenement	0,00	--	--	87,00	99,00	106,00	105,00	101,00	96,00	--	109,84
Klus-onderhouddag	0,00	--	--	72,00	96,00	106,00	109,00	108,00	107,00	--	113,74
Klus-onderhouddag	0,00	--	--	72,00	96,00	106,00	109,00	108,00	107,00	--	113,74
Klus-onderhouddag	0,00	--	--	72,00	96,00	106,00	109,00	108,00	107,00	--	113,74
Klus-onderhouddag	0,00	--	--	72,00	96,00	106,00	109,00	108,00	107,00	--	113,74
Klus-onderhouddag	0,00	--	92,00	96,00	100,00	101,00	106,00	104,00	98,00	--	109,97
Klus-onderhouddag	0,00	--	92,00	96,00	100,00	101,00	106,00	104,00	98,00	--	109,97
Klus-onderhouddag	0,00	--	92,00	96,00	100,00	101,00	106,00	104,00	98,00	--	109,97
Klus-onderhouddag	0,00	--	92,00	96,00	100,00	101,00	106,00	104,00	98,00	--	109,97

Model: Scouting ABS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
RBS		Stemgeluid kinderen	1,50	8,0017	2,9996	--	1,76	1,25	--
IBS		Stemgeluid kinderen evenement/onderhoudsdag	1,50	8,0017	2,9996	--	1,76	1,25	--

Model: Scouting ABS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
RBS	5,0	5,0	--	--	42,00	67,00	78,00	79,00	78,00	72,00	--	83,55
IBS	5,0	5,0	--	--	42,00	67,00	78,00	79,00	78,00	72,00	--	83,55

Bijlage 9 Invoergegevens scheepvaart


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulppunten
0 m
100 m
schaal = 1 : 4327
02
03
01
446300
446200
446100
446000
445900
445800
445700
445600
445500
445400
445300
84600
84700
84800
84900
85000
85100
85200
85300

16 nov 2021, 14:11



Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)
Scheepvaart	01	Scheepvaart (ten zuiden Nieuwe Haven)	3,70	36	6	2	25,26	28,27
Scheepvaart	02	Scheepvaart (ten noorden Nieuwe Haven)	3,70	20	2	2	27,81	33,04
Scheepvaart	03	Scheepvaart (keren Nieuwe Haven)	3,70	16	4	--	29,10	30,35


Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Scheepvaart	36,05	10	74,40	91,40	100,40	101,40	104,40	104,40	102,40	98,40	94,40
Scheepvaart	36,05	10	74,40	91,40	100,40	101,40	104,40	104,40	102,40	98,40	94,40
Scheepvaart	--	10	84,40	101,40	110,40	111,40	114,40	114,40	112,40	108,40	104,40

Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
Scheepvaart	110,35
Scheepvaart	110,35
Scheepvaart	120,35

Bijlage 10 Invoergegevens nestgeluid



HMRI, industrie, [Zonebeheermodellen Redelijke Sommatie 1 dB - 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH
--	01	Nestgeluid binnenvaartschip	8,00	12,0000	4,0000	0,8000	0,00	0,00	10,00	2,0	2,0

Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	63,10	80,10	89,10	90,10	93,10	93,10	91,10	87,10	83,10	99,05

Bijlage 11 Resultaten geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	40,47	37,35	33,78	42,15
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	30,19	26,83	24,12	32,14
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	43,25	40,02	36,57	44,91
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	30,08	26,63	24,00	32,01
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	44,63	41,35	37,89	46,25
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	30,02	26,50	23,91	31,93
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	45,50	42,20	38,62	47,05
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	30,10	26,54	23,89	31,95
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	45,77	42,43	38,78	47,26
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	29,86	26,22	23,61	31,67
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	45,29	41,35	38,46	46,76
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	40,28	36,48	34,09	42,10
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	45,61	41,61	38,76	47,07
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	40,45	36,62	34,19	42,23
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	45,87	41,82	39,00	47,31
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	41,34	37,54	34,89	43,03
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	43,67	39,95	36,93	45,22
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	44,32	40,55	37,56	45,86
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	39,71	36,03	33,63	41,61
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	44,64	40,80	37,84	46,14
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	40,07	36,32	33,95	41,94
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	26,67	23,32	20,41	28,52
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	32,25	28,87	25,97	34,09
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	26,78	23,36	20,47	28,60
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	32,83	29,36	26,60	34,68
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	26,80	23,33	20,43	28,58
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	32,75	29,22	26,48	34,57
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	27,07	23,57	20,64	28,81
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	33,10	29,51	26,78	34,89
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	50,51	46,28	43,35	51,78
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	46,72	42,60	39,70	48,07
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	47,01	42,48	40,29	48,46
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	41,26	36,79	34,66	42,78
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	39,97	35,76	33,68	41,68
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	38,16	34,26	32,20	40,09
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	50,85	46,60	43,72	52,13
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	47,78	43,63	40,70	49,10
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	47,30	42,76	40,59	48,75
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	42,57	38,07	35,91	44,05
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	40,28	36,01	33,93	41,95
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	38,22	34,28	32,23	40,13
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	51,24	46,96	44,14	52,53
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	48,79	44,59	41,73	50,11
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	47,97	43,43	41,26	49,42
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	44,72	40,23	38,00	46,17
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	40,16	35,85	33,74	41,79
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	38,35	34,37	32,31	40,23
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	49,20	44,97	42,15	50,52
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	45,71	41,70	38,76	47,12
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	45,95	41,45	39,20	47,38
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	39,83	35,46	33,33	41,41
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	38,49	34,47	32,42	40,34
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	49,63	45,40	42,53	50,93
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	46,09	42,03	39,13	47,48
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	46,45	41,94	39,71	47,89
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	40,29	35,90	33,76	41,85
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	38,70	34,63	32,58	40,52
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	36,76	33,02	30,86	38,75
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	50,26	46,05	43,10	51,53
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	46,31	42,21	39,33	47,69
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	46,76	42,23	40,03	48,20
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	40,73	36,30	34,17	42,27
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	39,02	34,90	32,84	40,80
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	37,89	34,07	31,96	39,85
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	40,68	36,75	33,75	42,11
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	35,27	31,72	28,45	36,81
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	48,29	44,57	40,95	49,56
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	41,28	37,87	34,23	42,73
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	41,03	37,02	34,09	42,44
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	35,71	32,10	28,84	37,22
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	48,51	44,73	41,14	49,75
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	41,87	38,44	34,73	43,28
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	41,34	37,28	34,36	42,72
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	36,24	32,57	29,33	37,72
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	48,66	44,84	41,25	49,88
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	43,18	39,70	35,99	44,56
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	41,73	37,62	34,75	43,11
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	38,52	34,82	31,57	39,97
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	48,77	44,89	41,32	49,96
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	46,33	42,81	39,05	47,66
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	39,74	35,99	32,77	41,18
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	33,46	29,93	26,96	35,16
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	47,52	43,94	40,20	48,82
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	39,93	36,11	32,96	41,36
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	34,88	31,39	28,15	36,47
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	47,92	44,26	40,57	49,19
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	40,60	37,24	33,63	42,10
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	48,51	44,61	40,88	49,62
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	47,91	44,22	40,51	49,15
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	46,43	42,99	39,40	47,89
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	42,46	39,31	35,90	44,20
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	--	--	--	--
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	-6,94	-10,39	-13,94	-5,47
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	21,19	17,58	14,68	22,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	36,73	33,46	30,27	38,49
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	41,41	37,19	34,41	42,76
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	49,27	45,30	41,79	50,43
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	48,05	44,31	40,61	49,27
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	46,61	43,13	39,50	48,02
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	44,44	41,17	37,88	46,16
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	-8,30	-11,78	-15,24	-6,81
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	15,02	11,12	9,13	16,99
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	37,95	34,68	31,31	39,63
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	48,20	44,41	40,70	49,38
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	47,00	43,48	39,81	48,37
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	45,91	42,61	39,24	47,57
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	-9,41	-12,92	-16,31	-7,90
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	5,20	1,49	-1,26	6,90
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	38,00	34,69	31,35	39,66
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	48,33	44,50	40,78	49,48
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	47,35	43,79	40,10	48,69
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	46,60	43,30	39,80	48,19
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	-14,74	-18,57	-20,75	-12,83
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	0,03	-3,41	-7,21	1,39
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	37,09	33,82	30,28	38,68
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	48,43	44,57	40,84	49,56
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	47,57	43,97	40,27	48,88
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	46,54	43,18	39,65	48,08
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	-18,49	-22,25	-24,48	-16,56
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	-2,98	-6,40	-10,13	-1,57
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	33,61	30,28	26,79	35,19
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	39,54	35,44	32,61	40,94
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	49,10	45,18	41,64	50,28
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	48,48	44,60	40,87	49,60
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	47,75	44,10	40,40	49,02
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	46,38	42,98	39,42	47,88
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	--	--	--	--
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	-5,38	-8,80	-12,44	-3,93
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	27,20	23,70	20,48	28,80
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	41,22	37,03	34,26	42,59
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	49,20	45,25	41,73	50,37
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	21,20	17,52	14,83	22,95
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	34,27	30,96	27,60	35,92
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	29,39	25,74	22,77	31,01
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	34,67	30,93	28,42	36,47
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	31,31	27,92	25,17	33,22
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	30,83	27,24	24,08	32,40
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	29,32	25,98	22,94	31,11
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	16,49	12,60	10,66	18,49
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	35,70	32,36	29,00	37,33
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	30,30	26,67	23,50	31,84
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	35,46	31,72	29,05	37,18
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	31,29	27,82	25,12	33,17
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	32,45	28,85	25,57	33,95
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	29,56	26,17	23,12	31,32
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	9,12	5,17	3,14	11,03
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	37,61	34,25	31,13	39,35
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	32,05	28,49	24,99	33,47
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	36,25	32,57	29,59	37,85
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	31,54	28,00	25,37	33,41
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	35,47	31,92	28,40	36,89
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	29,84	26,39	23,31	31,54
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	36,70	33,37	29,99	38,33
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	33,00	29,37	26,90	34,89
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	30,40	26,93	23,75	32,04
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	32,73	29,34	25,95	34,32
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	29,92	26,23	23,84	31,82
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	33,21	29,56	27,06	35,07
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	32,38	29,02	25,48	33,91
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	26,27	22,69	19,67	27,91
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	28,75	25,06	22,41	30,51
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	33,89	30,20	27,69	35,72
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	30,39	26,84	23,67	31,98
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	29,01	25,43	23,14	31,03
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	31,35	27,86	25,42	33,36
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	31,49	28,09	25,33	33,39
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	30,07	26,51	24,08	32,03
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	31,83	28,27	25,88	33,81
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	31,60	28,13	25,40	33,47
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	32,07	28,61	25,90	33,95
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	32,36	28,77	26,38	34,32
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	31,90	28,36	25,68	33,74
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	32,16	28,69	25,98	34,04
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	32,45	28,84	26,51	34,43
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	33,41	29,74	27,30	35,29
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	35,72	32,42	29,23	37,46
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	31,71	28,34	25,54	33,61
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	35,78	32,45	29,22	37,49
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	31,72	28,28	25,50	33,58
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	37,36	34,01	30,92	39,12
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	31,85	28,35	25,56	33,66
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	36,49	33,20	29,81	38,14
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	32,16	28,61	25,81	33,94
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	26,83	23,46	20,57	28,68
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	32,59	29,18	26,41	34,48
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	27,15	23,72	20,77	28,93
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	33,04	29,52	26,88	34,92
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	27,84	24,40	21,29	29,53
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	35,11	31,47	29,05	37,02
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	28,91	25,57	22,02	30,45
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	37,34	33,64	31,34	39,28
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	30,57	27,13	24,60	32,56
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	34,81	31,49	28,59	36,69
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	29,20	25,85	22,68	30,92
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	30,93	27,41	24,95	32,90
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	33,62	30,12	27,44	35,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	29,88	26,46	23,29	31,56
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	32,75	29,18	26,84	34,75
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	34,63	31,02	28,57	36,55
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	31,18	27,70	24,54	32,82
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	32,81	29,12	26,88	34,79
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	35,98	32,29	29,94	37,90
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	33,64	30,11	27,06	35,30
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	--	--	--	--
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	--	--	--	--
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	4,83	0,73	-1,07	6,77
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	26,34	22,69	19,52	27,86
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	27,56	24,18	21,41	29,47
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	49,20	44,63	42,47	50,64
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	51,68	47,35	44,61	52,98
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	48,32	44,32	40,70	49,41
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	47,90	43,98	40,18	48,96
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	43,28	39,47	35,84	44,49
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	42,39	38,77	35,14	43,72
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	39,34	35,61	33,06	41,12
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	3,92	-0,21	-1,98	5,85
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	27,75	24,10	20,76	29,19
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	27,40	23,97	21,16	29,25
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	48,09	44,15	40,41	49,17
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	44,19	40,35	36,66	45,35
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	42,48	38,84	35,21	43,79
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	39,46	35,71	33,13	41,22
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	2,93	-1,21	-2,98	4,86
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	30,00	26,38	22,80	31,35
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	27,29	23,78	21,00	29,10
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	48,23	44,26	40,56	49,31
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	45,51	41,65	37,88	46,62
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	42,59	38,91	35,28	43,88
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	39,10	35,40	32,54	40,75
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	1,77	-2,44	-4,10	3,71
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	6,86	2,89	0,86	8,76
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	27,79	24,22	21,57	29,63
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	46,79	42,26	40,09	48,25
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	49,76	45,52	42,62	51,04
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	48,48	44,49	40,86	49,58
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	45,76	41,88	38,13	46,87
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	42,71	39,00	35,37	43,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	41,40	37,89	34,28	42,80
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	-3,05	-7,31	-8,94	-1,13
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	5,57	1,57	-0,37	7,50
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	25,54	21,96	19,04	27,23
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	48,97	44,41	42,24	50,41
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	51,60	47,29	44,52	52,90
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	48,48	44,48	40,87	49,58
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	46,38	42,48	38,72	47,47
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	42,74	39,00	35,38	43,99
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	42,10	38,56	34,91	43,47
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	36,93	33,33	30,61	38,71
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	--	--	--	--
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	--	--	--	--
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	--	--	--	--
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	5,19	1,15	-0,72	7,13
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	25,60	21,98	18,93	27,20
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	49,16	44,59	42,43	50,60
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	51,66	47,33	44,58	52,96
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	48,43	44,43	40,81	49,52
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	47,21	43,31	39,51	48,28
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	42,93	39,15	35,53	44,16
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	42,29	38,70	35,07	43,63
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	38,60	34,97	32,30	40,39
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	47,05	43,57	39,97	48,48
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	37,12	33,78	30,77	38,93
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	47,44	43,97	40,35	48,87
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	42,91	39,80	36,33	44,64
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	40,63	37,23	33,34	41,98
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	38,01	34,14	32,03	39,93
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	47,31	43,80	40,16	48,70
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	41,41	38,06	35,05	43,21
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	47,70	44,18	40,54	49,08
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	45,73	42,50	39,11	47,42
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	40,86	37,42	33,54	42,18
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	38,11	34,19	32,09	40,01
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	47,70	44,15	40,48	49,05
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	42,79	39,39	36,32	44,53
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	48,15	44,59	40,91	49,49
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	46,49	43,18	39,82	48,14
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	41,18	37,67	33,82	42,47
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	38,23	34,28	32,18	40,11
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	44,18	40,81	37,43	45,78
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	47,08	43,75	40,28	48,67
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	44,82	41,43	37,92	46,35
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	47,23	43,86	40,32	48,76
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	46,49	43,07	39,47	47,96
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	47,26	43,84	40,27	48,74
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	39,36	36,06	32,11	40,74
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	37,97	34,14	32,03	39,92
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	31,25	27,66	25,36	33,26
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	30,66	27,07	24,70	32,63
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	31,16	27,59	25,10	33,08
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	33,12	29,64	26,95	35,00
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	41,90	37,77	35,70	43,67
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	40,42	36,54	34,48	42,36
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	45,42	41,46	38,57	46,88
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	40,97	37,12	34,83	42,81
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	32,60	29,17	26,50	34,52
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	41,74	37,80	34,75	43,14
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	38,54	34,77	32,16	40,27
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	42,11	37,94	35,87	43,85
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	40,45	36,53	34,47	42,37
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	45,89	41,87	39,02	47,33
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	41,29	37,40	35,05	43,07
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	32,98	29,47	26,85	34,88
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	41,95	37,96	34,92	43,32
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	38,91	35,09	32,43	40,58
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	2,83	-1,30	-3,14	4,72
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	42,34	38,12	36,06	44,06
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	40,57	36,60	34,55	42,46
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	46,23	42,16	39,31	47,64
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	42,61	38,79	36,09	44,26
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	33,49	29,91	27,34	35,37
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	42,21	38,17	35,15	43,56
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	39,67	35,85	33,04	41,26
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	1,90	-2,24	-4,09	3,78
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	40,79	36,78	34,73	42,65
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	43,91	40,13	37,15	45,44
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	34,91	31,26	28,77	36,78
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	40,96	37,18	34,12	42,45
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	41,00	36,95	34,89	42,83
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	44,19	40,36	37,38	45,69
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	38,46	34,79	32,33	40,33
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	41,30	37,47	34,40	42,76
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	37,50	33,89	31,17	39,28
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	41,26	37,17	35,12	43,07
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	39,40	35,62	33,46	41,36
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	44,52	40,64	37,67	45,99
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	40,58	36,80	34,49	42,46
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	41,53	37,64	34,58	42,95
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	38,35	34,63	32,02	40,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	50,22	45,96	43,21	51,56
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	50,91	46,60	43,95	52,27
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	31,11	27,68	24,87	32,96
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	30,29	26,84	24,35	32,30
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	33,24	29,77	27,17	35,17
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	32,02	28,48	25,76	33,84
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	30,42	26,86	24,47	32,40
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	34,42	30,84	28,32	36,32
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	35,22	31,61	29,00	37,05
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	31,03	27,36	25,10	33,01
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	38,22	34,57	32,10	40,10
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	36,50	32,82	30,20	38,28
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	34,56	30,83	28,67	36,55
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	40,50	36,81	34,33	42,35
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	34,77	31,25	28,81	36,75
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	27,76	24,30	21,66	29,68
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	35,64	32,01	29,70	37,62
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	27,77	24,23	21,56	29,62
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	37,00	33,28	31,07	38,97
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	28,08	24,48	21,75	29,86
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	39,02	35,29	33,09	40,99
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	30,87	27,20	24,56	32,65
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	28,19	24,76	22,11	30,12
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	30,58	27,13	24,59	32,56
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	33,26	29,89	26,75	34,98
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	28,23	24,73	22,06	30,11
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	30,77	27,22	24,75	32,72
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	34,06	30,62	27,53	35,76
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	28,21	24,62	21,94	30,02
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	31,35	27,69	25,28	33,26
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	35,23	31,78	28,65	36,91
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	30,04	26,40	23,68	31,80
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	34,33	30,57	28,36	36,27
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	37,29	33,71	30,90	39,04
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	6,62	2,61	0,72	8,57
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	20,04	16,30	14,01	21,96
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	16,77	12,93	10,94	18,78
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	11,52	7,62	5,65	13,50
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	8,05	4,16	2,10	9,99
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	6,75	2,83	0,80	8,68
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	29,72	26,16	23,47	31,55
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	7,12	3,15	1,21	9,07
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	24,19	20,51	18,05	26,06
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	34,02	30,49	28,17	36,06
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	34,56	31,03	28,54	36,51
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	31,06	27,63	24,83	32,92
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	36,05	32,42	30,17	38,06
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	36,27	32,60	30,29	38,22
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	31,20	27,68	24,94	33,03
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	39,18	35,55	33,22	41,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	39,10	35,41	33,09	41,03
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	31,70	28,09	25,44	33,51
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	41,10	37,33	35,10	43,03
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	40,76	37,01	34,70	42,66
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	33,22	29,51	26,97	35,02
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	49,54	45,27	42,56	50,89
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	48,03	43,94	41,20	49,48
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	44,24	40,37	37,97	46,01
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	48,42	44,29	41,56	49,85
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	44,68	40,76	38,30	46,39
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	48,87	44,70	41,97	50,28
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	45,85	41,94	39,31	47,47
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	49,14	44,94	42,21	50,53
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	46,23	42,26	39,60	47,80
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	49,34	45,10	42,38	50,71
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	46,66	42,62	39,98	48,19
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	42,78	39,00	36,70	44,66
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	49,45	45,20	42,47	50,81
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	47,37	43,31	40,61	48,86
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	43,69	39,86	37,54	45,53
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	46,00	41,86	38,77	47,25
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	45,28	41,37	38,05	46,57
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	38,29	34,43	32,06	40,08
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	36,86	32,57	30,58	38,57
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	30,23	26,15	24,20	32,10
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	20,55	16,77	14,44	22,42
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	28,37	24,96	22,14	30,23
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	49,04	44,65	42,30	50,49
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	46,74	42,55	40,35	48,40
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	44,48	40,59	38,39	46,34
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	46,38	42,23	39,18	47,64
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	45,96	41,97	38,75	47,24
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	38,66	34,85	32,20	40,34
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	28,24	23,80	21,99	29,94
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	30,41	26,30	24,36	32,26
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	21,39	17,50	15,30	23,25
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	28,11	24,63	21,79	29,91
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	48,68	44,30	41,89	50,11
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	47,07	42,83	40,62	48,69
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	44,70	40,75	38,54	46,52
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	50,18	45,92	43,19	51,53
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	46,69	42,52	39,48	47,95
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	46,30	42,26	39,09	47,58
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	40,72	37,07	33,65	42,12
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	30,79	26,64	24,72	32,63
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	26,48	22,54	20,49	28,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	28,35	24,79	22,02	30,13
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	48,51	44,14	41,69	49,93
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	47,65	43,38	41,12	49,23
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	44,95	40,94	38,73	46,73
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	50,99	46,71	44,03	52,35
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	45,79	41,67	38,61	47,07
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	42,26	38,65	34,94	43,55
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	30,73	26,54	24,63	32,55
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	29,52	25,58	23,52	31,42
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	29,27	25,64	22,98	31,06
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	48,17	43,89	41,56	49,71
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	45,60	41,55	39,35	47,35
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	45,77	41,61	38,58	47,04
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	43,02	39,33	35,72	44,31
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	36,83	33,08	30,74	38,71
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	35,21	31,00	29,00	36,96
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	30,00	25,97	24,00	31,89
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	32,89	29,28	26,77	34,78
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	47,69	43,38	40,99	49,18
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	45,85	41,75	39,56	47,58
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	43,80	40,04	37,81	45,73
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	45,82	41,66	38,60	47,07
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	43,56	39,79	36,26	44,84
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	37,65	33,86	31,51	39,50
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	36,74	32,49	30,50	38,47
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	30,16	26,10	24,15	32,04
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	21,32	17,62	15,26	23,23
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	48,53	44,19	41,81	50,00
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	46,36	42,21	40,03	48,06
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	44,22	40,36	38,21	46,13
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	32,27	28,79	26,24	34,22
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	36,29	32,72	30,53	38,38
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	35,27	31,78	29,50	37,36
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	32,64	29,07	26,60	34,57
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	34,02	30,43	28,27	36,11
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	34,85	31,26	29,03	36,90
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	33,61	29,94	27,59	35,54
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	34,60	31,12	28,82	36,69
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	37,16	33,60	31,27	39,18
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	35,88	32,12	29,90	37,82
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	30,73	27,21	24,88	32,77
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	37,41	33,70	31,45	39,37
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	40,85	37,10	34,91	42,81
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	26,36	22,71	20,48	28,37
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	38,39	34,60	32,37	40,30
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	32,38	29,07	25,61	33,99
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	32,57	29,14	26,50	34,51
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	35,73	32,30	29,49	37,58
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	33,15	29,82	26,35	34,74
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	33,05	29,53	26,96	34,97
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	36,41	32,91	30,10	38,21
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	33,09	29,75	26,29	34,68
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	33,81	30,20	27,72	35,71
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	36,69	33,19	30,25	38,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	32,74	29,34	26,16	34,42
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	35,90	32,21	29,88	37,83
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	36,32	32,77	29,88	38,05
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	33,46	29,92	27,49	35,44
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	29,90	26,39	23,85	31,84
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	37,75	34,23	31,99	39,84
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	34,57	30,93	28,61	36,54
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	30,77	27,24	24,81	32,75
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	39,75	36,06	34,02	41,84
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	38,05	34,40	32,13	40,04
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	30,57	27,10	24,62	32,57
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	40,07	36,31	34,30	42,12
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	38,83	35,20	32,81	40,77
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	28,35	24,76	22,42	30,34
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	41,88	38,11	36,05	43,90
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	48,40	44,57	42,26	50,24
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	48,71	44,89	42,56	50,55
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	33,16	29,65	27,18	35,14
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	39,47	35,64	33,35	41,32
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	32,61	29,07	26,56	34,54
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	24,84	20,86	19,06	26,86
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	48,72	44,83	42,51	50,52
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	49,05	45,16	42,84	50,85
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	34,12	30,50	28,14	36,08
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	40,12	36,24	33,95	41,94
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	33,64	29,98	27,64	35,58
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	24,33	20,33	18,52	26,33
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	49,02	45,06	42,74	50,77
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	49,37	45,41	43,09	51,12
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	36,32	32,63	30,36	38,28
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	40,36	36,42	34,13	42,14
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	36,75	33,07	30,82	38,73
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	23,35	19,37	17,51	25,34
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	39,94	36,23	33,95	41,88
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	37,55	33,86	31,58	39,50
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	47,06	43,37	41,09	49,01
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	46,92	43,21	40,95	48,87
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	38,10	34,37	32,09	40,03
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	26,76	22,97	20,92	28,77
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	48,07	44,31	42,00	49,96
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	48,28	44,51	42,20	50,16
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	39,05	35,25	33,00	40,95
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	25,68	21,76	19,90	27,71
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	33,85	30,30	27,87	35,82
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	35,88	32,42	30,14	37,99
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	35,06	31,41	29,08	37,02
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	33,65	30,11	27,77	35,67
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	37,79	34,14	31,74	39,71
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	33,80	30,40	27,56	35,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	39,12	35,40	33,11	41,05
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	32,04	28,61	25,82	33,90
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	37,50	49,25	45,08	42,81	50,89
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	19,50	45,59	41,72	39,55	47,48
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	1,50	33,39	29,88	27,48	35,40
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	40,50	49,55	45,32	43,05	51,15
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	22,50	45,84	41,91	39,75	47,70
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	4,50	34,60	30,98	28,71	36,61
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	43,50	49,86	45,57	43,31	51,43
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	25,50	46,37	42,39	40,21	48,18
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	7,50	36,82	33,11	30,95	38,83
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	46,50	50,19	45,85	43,60	51,73
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	28,50	47,32	43,29	41,11	49,10
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	10,50	40,73	37,01	34,83	42,72
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	31,50	47,94	43,86	41,69	49,69
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	13,50	43,77	40,02	37,84	45,74
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	34,50	48,50	44,38	42,15	50,19
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	16,50	45,34	41,53	39,35	47,27
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	17,83	14,16	11,71	19,71
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	48,64	44,43	42,23	50,29
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	40,58	36,72	34,59	42,50
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	15,33	11,62	9,24	17,22
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	48,92	44,65	42,45	50,53
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	41,04	37,10	35,00	42,92
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	49,18	44,84	42,65	50,75
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	42,10	38,09	36,01	43,95
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	49,38	44,99	42,80	50,92
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	46,24	42,24	40,06	48,04
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	26,83	23,29	20,51	28,62
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	47,72	43,62	41,49	49,48
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	38,34	34,58	32,46	40,33
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	21,64	17,98	15,46	23,49
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	48,02	43,85	41,72	49,73
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	40,24	36,44	34,29	42,19
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	-26,52	-30,39	-32,73	-24,72
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	4,09	0,24	-1,81	6,06
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	49,57	45,07	42,93	51,06
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	49,76	45,29	43,12	51,25
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	43,95	39,54	37,02	45,31
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	42,51	38,20	35,80	43,99
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	40,86	36,95	34,54	42,60
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	3,11	-0,78	-2,81	5,06
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	42,75	38,37	35,97	44,19
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	41,13	37,15	34,75	42,83
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	1,11	-2,80	-4,85	3,04
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	12,14	8,44	6,15	14,08
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	42,95	38,52	36,13	44,36
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	41,55	37,53	35,08	43,19
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	-1,60	-5,54	-7,59	0,31
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	8,79	5,05	2,79	10,72
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	43,33	38,90	36,47	44,72
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	41,82	37,72	35,29	43,42
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	-19,95	-23,77	-26,12	-18,12
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	7,29	3,53	1,27	9,21
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	47,69	43,32	41,12	49,23
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	48,49	44,14	41,85	50,00
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	43,82	39,39	36,93	45,19
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	42,06	37,89	35,47	43,62
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	41,48	37,77	35,38	43,36
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	-20,98	-24,82	-27,16	-19,16
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	6,01	2,19	0,00	7,92
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	49,45	44,97	42,83	50,95
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	49,61	45,17	42,99	51,12
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	44,00	39,59	37,09	45,37
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	42,28	38,03	35,63	43,80
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	40,56	36,72	34,31	42,34
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	32,87	29,32	26,82	34,80
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	29,44	25,93	23,48	31,43
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	29,32	25,87	23,33	31,30
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	36,79	33,23	30,95	38,83
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	34,89	31,23	28,89	36,83
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	30,00	26,38	24,08	31,99
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	29,95	26,37	23,99	31,93
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	38,85	35,16	33,03	40,89
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	38,60	34,93	32,57	40,53
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	31,11	27,38	25,21	33,10
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	33,66	29,88	27,83	35,68
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	40,39	36,66	34,51	42,39
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	32,90	29,35	26,88	34,85
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	31,05	27,54	25,17	33,08
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	32,00	28,48	26,19	34,07
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	34,17	30,52	28,15	36,10
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	31,65	28,02	25,76	33,66
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	33,45	29,80	27,65	35,50
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	37,26	33,62	31,19	39,17
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	33,23	29,50	27,34	35,22
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	36,57	32,82	30,76	38,60
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	39,02	35,24	32,94	40,90
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	37,93	34,20	32,01	39,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	42,26	38,53	36,38	44,26
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	42,62	38,88	36,65	44,57
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	43,59	40,20	37,81	45,69
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	44,48	41,12	38,69	46,58
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	28,95	25,51	23,04	30,97
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	47,29	43,76	41,52	49,38
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	48,83	45,28	43,06	50,91
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	31,11	27,50	25,33	33,18
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	48,44	44,85	42,58	50,47
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	50,06	46,46	44,21	52,09
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	29,54	25,79	23,76	31,59
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	48,73	45,08	42,80	50,71
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	50,39	46,72	44,46	52,37
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	27,89	24,06	22,10	29,92
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	32,63	29,14	26,53	34,55
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	28,70	25,21	22,46	30,54
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	38,34	34,78	32,48	40,37
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	33,15	29,54	27,05	35,05
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	29,54	25,97	23,40	31,42
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	42,83	39,17	37,02	44,88
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	35,07	31,37	29,03	36,99
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	31,43	27,75	25,41	33,36
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	43,45	39,71	37,62	45,47
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	28,97	25,54	23,03	30,98
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	44,40	41,03	38,62	46,50
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	40,70	37,23	34,85	42,75
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	32,53	29,02	26,39	34,42
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	30,14	26,57	24,32	32,19
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	48,99	45,45	43,23	51,08
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	45,24	41,65	39,46	47,31
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	33,14	29,52	27,03	35,03
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	27,96	24,31	22,11	29,99
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	50,43	46,83	44,56	52,45
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	47,22	43,59	41,40	49,26
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	34,37	30,76	28,22	36,24
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	26,62	22,89	20,77	28,63
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	50,81	47,15	44,87	52,79
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	47,47	43,77	41,59	49,47
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	36,43	32,95	30,05	38,20
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	39,16	34,91	32,23	40,54
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	37,20	33,27	30,46	38,72
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	39,42	35,83	32,50	40,91
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	45,35	41,15	38,42	46,74
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	51,94	47,93	44,45	53,09
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	50,86	46,90	43,23	51,96
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	50,80	46,93	43,28	51,96
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	49,55	46,00	42,40	50,93
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	43,59	40,43	37,01	45,31
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	39,23	34,91	32,24	40,57
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	37,43	33,44	30,64	38,92
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	39,67	36,02	32,71	41,13
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	45,65	41,41	38,72	47,03
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	52,08	48,06	44,60	53,23
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	51,83	47,89	44,32	52,98
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	50,82	46,86	43,20	51,92
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	50,86	46,96	43,30	52,00
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	49,89	46,28	42,66	51,23
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	47,27	44,01	40,58	48,92
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	37,68	33,64	30,85	39,14
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	38,91	35,24	31,90	40,34
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	51,89	47,94	44,37	53,04
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	50,89	46,97	43,31	52,01
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	50,19	46,53	42,89	51,49
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	48,03	44,68	41,31	49,65
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	37,95	33,86	31,09	39,39
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	35,37	31,62	28,56	36,88
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	51,93	47,96	44,41	53,07
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	50,90	46,97	43,31	52,02
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	50,37	46,66	43,01	51,63
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	48,70	45,30	41,84	50,25
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	38,36	34,23	31,50	39,79
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	36,17	32,39	29,45	37,72
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	52,00	48,01	44,49	53,15
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	50,89	46,95	43,29	52,00
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	50,54	46,76	43,12	51,76
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	49,10	45,66	42,12	50,58
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	37,66	33,41	30,92	39,13
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	36,91	33,03	30,20	38,45
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	38,03	34,55	31,16	39,56
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	43,82	39,66	36,92	45,23
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	52,03	48,03	44,53	53,18
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	50,86	46,91	43,24	51,96
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	50,70	46,87	43,22	51,88
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	49,26	45,76	42,19	50,69
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	30,72	27,30	24,67	32,67
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	33,04	29,67	26,77	34,89
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	31,35	27,84	25,27	33,27
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	33,06	29,61	26,75	34,87
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	33,28	29,68	27,21	35,19
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	33,06	29,53	26,73	34,85
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	33,10	29,49	26,87	34,93
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	33,67	30,04	27,36	35,45
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	31,30	27,78	24,61	32,91
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	35,82	32,04	29,63	37,64
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	31,08	27,68	24,97	33,00
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	33,04	29,55	26,99	34,98
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	31,26	27,90	24,80	33,01
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	31,38	27,89	25,22	33,26
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	33,86	30,23	27,81	35,78
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	31,38	27,96	24,87	33,10
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	32,64	29,07	26,53	34,54
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	36,21	32,47	30,27	38,17
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	31,49	28,01	24,94	33,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	33,02	29,41	26,85	34,88
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	38,82	35,01	32,90	40,78
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	31,89	28,31	25,35	33,56
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	32,87	29,25	26,51	34,63
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	40,11	36,26	34,17	42,06
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	33,44	29,80	26,92	35,12
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	30,44	27,10	24,00	32,20
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	29,48	26,09	23,30	31,37
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	33,82	30,42	27,55	35,66
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	30,15	26,76	23,62	31,86
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	29,56	26,09	23,32	31,41
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	34,29	30,80	28,01	36,11
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	29,98	26,54	23,39	31,65
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	29,32	25,80	22,99	31,11
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	35,13	31,60	28,83	36,93
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	29,93	26,42	23,28	31,56
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	29,11	25,53	22,67	30,84
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	38,03	34,56	31,73	39,84
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	30,22	26,64	23,47	31,79
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	29,77	26,18	23,12	31,39
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	39,32	35,77	33,08	41,15
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	36,03	32,68	29,79	37,89
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	34,35	30,96	28,03	36,17
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	30,92	27,56	24,43	32,66
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	36,76	33,29	30,49	38,59
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	34,77	31,30	28,35	36,52
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	30,84	27,42	24,26	32,52
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	36,88	33,33	30,59	38,69
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	35,37	31,85	28,86	37,07
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	30,52	27,06	23,82	32,13
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	36,54	32,86	30,29	38,35
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	38,06	34,57	31,43	39,70
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	30,57	27,04	23,82	32,15
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	37,77	34,08	31,32	39,47
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	38,18	34,62	31,50	39,79
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	32,39	28,77	25,69	33,98
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	43,59	39,39	36,85	45,07
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	43,59	39,39	36,85	45,07
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	37,70	33,86	31,29	39,40
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	33,29	29,91	27,08	35,16
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	44,56	40,32	37,82	46,04
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	44,56	40,32	37,82	46,04
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	39,77	35,83	33,30	41,43
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	33,47	30,00	27,23	35,32
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	44,96	40,67	38,20	46,42
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	44,96	40,67	38,20	46,42
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	40,86	36,87	34,39	42,51
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	33,33	29,79	27,03	35,13
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	45,12	40,83	38,34	46,57
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	45,12	40,83	38,34	46,57
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	41,04	36,95	34,57	42,67
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	33,62	29,99	27,28	35,39
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	45,42	41,11	38,63	46,86
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	45,42	41,11	38,63	46,86
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	41,97	37,87	35,33	43,52
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	33,87	30,16	27,51	35,62
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	42,55	38,43	35,84	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	35,80	32,03	29,44	37,54
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	31,29	27,85	24,97	33,10
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	43,83	40,71	37,10	45,49
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	33,01	29,52	26,55	34,74
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	46,57	43,33	39,85	48,21
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	35,37	31,81	29,01	37,14
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	47,13	43,81	40,35	48,73
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	35,81	32,27	29,29	37,50
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	47,85	44,50	40,93	49,38
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	36,93	33,39	30,28	38,56
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	48,16	44,77	41,13	49,63
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	33,41	30,02	27,30	35,34
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	39,61	36,35	33,13	41,37
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	33,85	30,37	27,71	35,75
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	42,74	39,39	36,33	44,52
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	34,39	30,84	28,20	36,25
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	43,89	40,47	37,44	45,64
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	36,37	32,74	30,15	38,20
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	45,00	41,59	38,31	46,63
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	38,78	35,08	32,50	40,57
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	45,40	41,97	38,53	46,94
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	41,00	37,46	34,02	42,47
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	41,11	37,21	35,01	42,97
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	42,29	38,63	35,84	44,00
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	47,12	43,66	39,89	48,48
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	41,45	37,88	34,39	42,87
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	41,26	37,31	35,12	43,09
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	42,93	39,27	36,33	44,56
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	47,46	43,96	40,16	48,78
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	42,27	38,71	35,11	43,65
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	41,46	37,46	35,26	43,25
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	43,10	39,40	36,45	44,70
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	47,77	44,25	40,40	49,06
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	40,09	36,58	33,23	41,62
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	40,11	36,31	34,04	42,00
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	40,62	36,96	34,35	42,42
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	46,70	43,29	39,55	48,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	51,38	47,52	43,85	52,54
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	49,80	46,23	42,62	51,17
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	37,76	34,41	31,27	39,50
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	50,14	46,51	42,89	51,46
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	42,72	39,39	36,16	44,43
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	50,66	46,99	43,32	51,94
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	44,02	40,62	37,34	45,65
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	50,92	47,20	43,53	52,16
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	48,27	44,89	41,32	49,78
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	51,11	47,34	43,66	52,32
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	49,03	45,57	41,97	50,47
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	51,26	47,44	43,77	52,44
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	49,51	45,99	42,40	50,92
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	32,99	29,41	27,13	35,02
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	33,94	30,41	27,68	35,77
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	34,61	30,89	28,73	36,61
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	35,23	31,58	28,99	37,05
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	36,32	32,70	30,43	38,33
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	35,93	32,38	30,07	37,96
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	34,96	31,42	28,90	36,89
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	37,49	33,78	31,61	39,49
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	40,12	36,51	34,28	42,16
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	36,53	32,88	30,48	38,45
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	38,76	35,09	32,75	40,70
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	38,55	34,85	32,65	40,54
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	40,30	36,62	34,22	42,20
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	33,71	30,37	27,37	35,52
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	31,44	27,88	25,42	33,39
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	33,92	30,49	27,80	35,83
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	34,64	31,17	28,32	36,44
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	32,57	28,93	26,53	34,49
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	34,11	30,58	27,96	35,99
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	34,55	31,07	28,43	36,46
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	38,40	34,94	32,17	40,25
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	33,14	29,59	27,18	35,12
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	32,88	29,36	26,98	34,90
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	34,94	31,37	28,79	36,82
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	38,79	35,20	32,50	40,59
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	34,42	30,78	28,46	36,39
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	33,80	30,17	27,87	35,78
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	38,93	35,14	32,77	40,77
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	40,95	37,04	34,96	42,86
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	39,84	35,80	33,51	41,55
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	45,47	41,70	38,67	46,99
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	38,96	35,14	32,73	40,76
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	40,99	37,04	34,95	42,87
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	40,88	36,74	34,46	42,53
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	46,37	42,54	39,44	47,81
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	34,84	31,20	28,90	36,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	38,28	34,53	32,38	40,26
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	35,39	31,73	29,22	37,24
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	34,94	31,35	28,57	36,70
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	37,58	33,91	31,66	39,56
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	40,21	36,42	34,32	42,19
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	35,92	32,16	29,75	37,76
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	36,72	33,04	30,24	38,41
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	38,39	34,69	32,40	40,33
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	40,85	37,03	34,94	42,82
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	36,66	32,84	30,48	38,48
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	41,69	37,96	35,07	43,30
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	38,79	35,04	32,69	40,67
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	40,90	37,03	34,95	42,84
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	37,75	33,86	31,56	39,56
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	44,28	40,54	37,64	45,88
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	53,37	48,92	46,54	54,77
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	52,40	48,02	45,62	53,84
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	49,36	45,30	42,85	50,98
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	36,19	32,55	30,07	38,07
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	39,16	34,73	32,47	40,63
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	54,74	50,33	47,88	56,13
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	57,50	53,05	50,66	58,90
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	57,18	52,77	50,36	58,59
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	53,79	49,76	47,27	55,41
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	52,84	48,44	46,03	54,26
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	49,71	45,57	43,12	51,28
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	37,96	34,21	31,90	39,86
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	57,37	52,95	50,54	58,78
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	54,25	50,11	47,63	55,80
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	53,09	48,67	46,28	54,51
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	50,06	45,84	43,39	51,57
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	41,33	37,51	35,29	43,23
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	57,45	53,01	50,61	58,85
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	54,60	50,37	47,91	56,10
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	53,23	48,80	46,41	54,64
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	50,37	46,08	43,64	51,84
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	45,21	41,43	39,10	47,08
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	57,46	53,03	50,63	58,86
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	54,91	50,62	48,18	56,38
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	53,31	48,87	46,49	54,72
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	50,76	46,44	44,02	52,22
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	47,93	44,09	41,61	49,68
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	38,20	33,83	31,51	39,68
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	53,55	49,12	46,75	54,97
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	57,48	53,04	50,64	58,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	55,46	51,11	48,68	56,90
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	52,20	48,40	45,92	53,97
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	53,34	48,90	46,52	54,75
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	51,90	47,54	45,12	53,34
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	48,90	44,94	42,48	50,58
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	38,94	34,53	32,27	40,43
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	54,73	50,32	47,87	56,12
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	57,49	53,05	50,65	58,89
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	56,64	52,27	49,82	58,06
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	53,23	49,31	46,83	54,92
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	43,51	39,30	36,91	45,06
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	41,31	37,49	35,23	43,19
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	53,05	48,68	46,14	54,42
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	49,48	45,39	43,06	51,14
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	34,84	31,30	28,95	36,86
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	54,04	49,72	47,25	55,48
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	50,64	46,66	44,23	52,32
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	36,02	32,43	30,03	37,98
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	45,57	41,30	38,96	47,11
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	44,26	39,98	37,58	45,76
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	41,59	37,69	35,43	43,41
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	53,44	49,06	46,54	54,82
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	49,86	45,67	43,35	51,46
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	36,66	32,97	30,73	38,64
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	54,37	50,01	47,57	55,80
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	50,94	46,87	44,45	52,57
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	37,85	34,14	31,85	39,79
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	47,15	42,81	40,47	48,64
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	44,89	40,55	38,13	46,34
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	41,94	37,97	35,71	43,72
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	53,61	49,21	46,70	54,98
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	50,22	45,93	43,62	51,76
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	39,94	36,13	33,94	41,86
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	54,43	50,04	47,60	55,84
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	51,27	47,12	44,70	52,84
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	41,05	37,28	35,01	42,96
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	46,44	42,06	39,68	47,89
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	42,51	38,48	36,17	44,22
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	50,49	46,14	43,83	51,99
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	44,54	40,74	38,43	46,40
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	51,70	47,49	45,07	53,24
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	45,40	41,62	39,29	47,27
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	43,42	39,34	36,97	45,07
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	41,65	37,93	35,69	43,61
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	50,76	46,38	44,05	52,23
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	47,84	43,97	41,61	49,63
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	51,91	47,68	45,25	53,43
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	48,76	44,99	42,48	50,54
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	42,94	38,80	36,41	44,54
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	40,97	37,21	34,95	42,89
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	51,73	47,33	44,92	53,15
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	48,96	44,97	42,64	50,69
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	53,39	49,10	46,65	54,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	50,05	46,17	43,73	51,79
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	48,27	44,71	42,32	50,25
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	33,79	30,26	27,61	35,66
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	38,81	35,24	32,82	40,77
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	48,27	44,56	42,23	50,18
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	33,86	30,22	27,67	35,71
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	40,28	36,56	34,32	42,24
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	48,11	44,27	41,97	49,95
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	34,51	30,77	28,31	36,34
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	40,98	37,18	34,98	42,90
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	38,46	34,56	32,25	40,26
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	53,27	49,24	46,77	54,90
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	38,48	34,50	32,21	40,23
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	53,67	49,53	47,06	55,23
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	38,56	34,52	32,22	40,27
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	53,98	49,74	47,28	55,48
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	38,81	35,07	32,76	40,71
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	51,19	47,47	45,04	53,04
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	37,36	33,64	31,36	39,29
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	52,17	48,36	45,89	53,94
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	38,41	34,59	32,28	40,26
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	52,79	48,86	46,39	54,48
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	54,50	50,13	47,68	55,92
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	35,57	31,64	29,18	37,27
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	54,54	50,16	47,71	55,95
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	35,72	31,76	29,30	37,40
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	54,59	50,20	47,74	55,99
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	36,10	32,08	29,64	37,75
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	54,62	50,22	47,77	56,02
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	53,79	49,53	47,05	55,26
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	36,64	32,54	30,13	38,25
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	38,11	34,11	31,71	39,79
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	54,36	50,02	47,56	55,79
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	38,25	34,19	31,78	39,89
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	54,46	50,10	47,64	55,88
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	36,73	32,76	30,27	38,39
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	39,02	35,69	33,18	41,10
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	44,94	41,57	38,98	46,95
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	41,48	38,01	35,67	43,55
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	48,34	44,78	42,40	50,33
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	37,53	33,91	31,62	39,53
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	49,93	46,28	43,93	51,87
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	46,27	41,99	39,71	47,83
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	46,66	42,30	40,00	48,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	46,62	42,16	39,87	48,06
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	46,49	42,00	39,72	47,92
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	46,51	42,01	39,74	47,93
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	44,25	40,21	37,87	45,94
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	47,33	42,87	40,61	48,79
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	45,25	41,07	38,78	46,87
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	36,17	32,53	30,17	38,12
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	46,04	42,48	40,07	48,01
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	39,72	35,98	33,80	41,69
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	46,11	42,40	40,07	48,02
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	40,32	36,53	34,44	42,31
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	45,23	41,41	39,08	47,07
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	40,26	36,46	34,37	42,24
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	44,67	40,74	38,42	46,44
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	46,92	43,31	40,92	48,87
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	32,77	29,23	26,60	34,64
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	48,19	44,40	42,14	50,09
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	33,79	30,11	27,71	35,69
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	48,72	44,81	42,58	50,55
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	35,85	32,12	29,79	37,75
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	34,62	31,10	28,47	36,50
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	35,62	32,07	29,67	37,61
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	35,65	32,08	29,63	37,60
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	34,91	31,30	28,76	36,78
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	39,93	36,32	34,04	41,94
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	36,83	33,13	30,78	38,74
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	35,68	31,96	29,56	37,55
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	41,46	37,76	35,53	43,43
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	39,05	35,23	32,94	40,91
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	46,23	42,86	40,23	48,22
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	42,56	39,15	36,56	44,54
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	48,52	44,95	42,53	50,48
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	45,60	41,94	39,70	47,60
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	50,25	46,59	44,21	52,17
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	47,92	44,20	41,98	49,89
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	42,31	38,48	36,10	44,12
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	51,85	48,12	45,66	53,68
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	49,87	46,08	43,82	51,77
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	32,21	28,39	25,94	33,99
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	31,43	28,00	25,18	33,28
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	32,61	28,81	26,13	34,28
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	31,70	28,19	25,37	33,49
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	34,39	30,64	27,82	36,02
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	32,93	29,33	26,65	34,73
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	33,46	29,78	27,16	35,24
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	33,37	29,65	27,02	35,12
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	31,95	28,14	25,78	33,78
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	35,12	31,82	28,43	36,77
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	33,91	30,45	27,74	35,79
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	44,79	41,55	38,15	46,47
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	38,56	35,27	31,56	40,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	34,42	30,86	28,18	36,25
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	48,55	45,26	41,61	50,08
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	39,86	36,50	32,76	41,30
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	35,33	31,68	29,00	37,10
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	49,10	45,73	42,09	50,58
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	52,00	47,63	45,04	53,35
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	49,75	45,47	42,73	51,08
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	44,21	40,30	37,24	45,62
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	52,14	47,76	45,18	53,49
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	50,05	45,78	43,01	51,37
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	45,40	41,37	38,41	46,78
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	50,21	45,92	43,19	51,54
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	46,67	42,55	39,72	48,06
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	50,32	46,00	43,32	51,66
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	47,58	43,36	40,63	48,95
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	50,91	46,57	43,92	52,25
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	48,44	44,18	41,49	49,81
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	40,58	36,77	33,94	42,17
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	51,62	47,25	44,65	52,96
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	49,33	45,04	42,35	50,68
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	42,04	38,18	35,20	43,52
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	49,47	45,17	42,51	50,83
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	50,68	46,32	43,75	52,04
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	33,88	30,44	27,46	35,64
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	34,23	30,76	28,03	36,10
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	35,00	31,54	28,71	36,82
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	34,46	30,91	28,04	36,20
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	34,67	31,10	28,33	36,45
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	35,61	32,01	29,29	37,39
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	35,19	31,54	28,74	36,90
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	35,75	32,08	29,27	37,44
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	37,36	33,64	30,95	39,08
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	37,76	33,98	31,30	39,44
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	37,75	34,04	31,12	39,36
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	40,98	37,20	34,59	42,70
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	43,28	39,43	36,78	44,93
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	41,64	37,93	34,90	43,19
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	46,28	42,49	39,68	47,89
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	33,98	30,51	27,78	35,85
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	35,17	31,71	28,87	36,99
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	34,28	30,74	27,98	36,08
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	35,79	32,23	29,48	37,58
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	35,05	31,43	28,69	36,81
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	36,56	32,91	30,26	38,35
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	36,43	32,76	29,97	38,13
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	38,67	34,94	32,38	40,45
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	31,26	27,83	25,14	33,17
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	35,91	32,38	29,68	37,75
G16_A	G16[4/4]	84779,79	445450,44	1,50	36,40	32,93	29,72	38,02
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	31,29	27,78	25,11	33,16
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	36,41	32,76	30,10	38,19
G16_B	G16[4/4]	84779,79	445450,44	4,50	40,24	36,80	33,12	41,66
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	32,07	28,49	25,72	33,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	37,50	33,77	31,10	39,22
G16_C	G16[4/4]	84779,79	445450,44	7,50	41,73	38,24	34,55	43,11
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	41,51	38,11	34,26	42,87
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	39,26	35,50	32,76	40,93
G16_D	G16[4/4]	84779,79	445450,44	10,50	43,80	40,27	36,66	45,19
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	50,82	47,21	43,56	52,14
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	45,76	42,20	38,40	47,05
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	44,63	40,80	38,09	46,27
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	48,30	44,70	41,23	49,71
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	51,14	47,47	43,81	52,42
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	46,01	42,39	38,60	47,26
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	45,05	41,14	38,44	46,64
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	48,72	45,08	41,60	50,10
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	49,40	45,97	42,30	50,83
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	44,25	40,90	37,07	45,65
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	37,37	33,68	30,86	39,04
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	45,35	41,94	38,18	46,75
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	50,06	46,57	42,89	51,44
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	45,31	41,87	38,06	46,67
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	41,10	37,43	34,41	42,69
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	46,74	43,27	39,52	48,10
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	50,49	46,94	43,30	51,86
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	45,54	42,04	38,24	46,86
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	43,88	40,12	37,39	45,55
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	47,82	44,27	40,78	49,26
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	45,00	40,77	37,88	46,29
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	44,36	40,20	37,44	45,76
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	42,37	38,62	35,78	43,99
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	54,81	50,73	47,38	55,98
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	54,45	50,47	46,92	55,59
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	53,36	49,57	46,02	54,62
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	46,42	43,14	39,78	48,09
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	53,02	49,06	45,40	54,12
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	53,28	49,35	45,71	54,41
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	52,55	48,83	45,20	53,81
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	45,33	42,08	38,78	47,05
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	44,56	40,35	37,41	45,84
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	44,36	40,16	37,39	45,73
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	42,72	38,90	36,08	44,31
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	54,71	50,63	47,29	55,88
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	54,42	50,43	46,89	55,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	53,78	49,91	46,37	54,99
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	50,32	46,98	43,29	51,80
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	52,95	48,98	45,32	54,04
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	53,28	49,34	45,69	54,40
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	52,82	49,02	45,40	54,04
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	49,97	46,66	43,01	51,48
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	44,53	40,32	37,39	45,81
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	44,46	40,22	37,43	45,79
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	42,89	39,01	36,17	44,43
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	46,51	42,20	39,48	47,83
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	54,77	50,67	47,37	55,95
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	54,32	50,31	46,81	55,46
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	54,05	50,14	46,60	55,24
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	51,19	47,76	44,06	52,60
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	52,88	48,91	45,24	53,97
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	53,23	49,28	45,63	54,34
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	53,03	49,18	45,55	54,21
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	51,02	47,60	43,95	52,46
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	43,88	39,66	36,81	45,20
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	45,16	40,92	38,09	46,47
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	43,22	39,27	36,45	44,72
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	38,59	35,03	32,06	40,27
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	51,00	46,59	44,09	52,37
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	55,05	50,92	47,68	56,24
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	54,54	50,52	47,06	55,69
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	54,20	50,27	46,73	55,37
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	51,76	48,23	44,58	53,13
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	52,81	48,84	45,17	53,90
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	53,22	49,26	45,61	54,32
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	53,16	49,27	45,64	54,32
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	51,45	47,94	44,32	52,85
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	41,79	37,51	34,90	43,19
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	45,27	41,02	38,18	46,57
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	43,71	39,69	36,90	45,18
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	39,88	36,21	33,35	41,55
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	51,76	47,33	44,86	53,13
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	55,25	51,11	47,91	56,45
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	54,77	50,72	47,31	55,93
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	54,32	50,37	46,82	55,48
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	52,60	48,97	45,39	53,94
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	52,75	48,78	45,10	53,84
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	53,16	49,21	45,55	54,27
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	53,23	49,32	45,69	54,37
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	51,87	48,29	44,65	53,22
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	45,06	40,81	37,95	46,35
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	44,03	39,94	37,17	45,47
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	41,87	38,19	35,34	43,53
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	54,85	50,79	47,41	56,02
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	54,40	50,44	46,89	55,55
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	53,10	49,38	45,85	54,41
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	53,10	49,13	45,48	54,20
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	53,27	49,35	45,70	54,40
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	52,22	48,57	44,94	53,53
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	48,64	44,43	41,69	50,02
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	44,17	40,42	37,50	45,75
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	48,95	44,71	41,98	50,31
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	44,63	40,81	37,87	46,16
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	49,10	44,84	42,13	50,46
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	45,05	41,14	38,22	46,53
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	49,21	44,93	42,23	50,56
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	45,55	41,58	38,67	47,00
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	47,12	43,05	40,27	48,57
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	38,47	34,80	32,03	40,18
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	48,31	44,17	41,40	49,72
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	42,29	38,62	35,78	43,97
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	40,28	36,50	33,25	41,68
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	50,17	45,95	43,26	51,56
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	47,93	44,10	41,34	49,54
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	48,10	44,39	40,61	49,30
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	43,38	39,74	36,49	44,87
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	32,70	29,31	26,30	34,48
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	41,01	37,17	33,96	42,39
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	50,37	46,12	43,44	51,75
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	48,37	44,46	41,69	49,92
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	47,20	43,47	39,75	48,42
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	44,20	40,56	37,20	45,64
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	33,35	29,87	26,83	35,05
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	41,55	37,65	34,47	42,91
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	50,52	46,25	43,57	51,89
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	48,73	44,74	41,99	50,24
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	47,92	44,18	40,40	49,10
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	46,06	42,52	38,68	47,34
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	35,01	31,52	28,20	36,57
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	41,73	37,80	34,61	43,07
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	38,61	34,92	31,78	40,12
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	50,75	46,46	43,80	52,11
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	49,05	44,99	42,25	50,52
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	48,27	44,48	40,71	49,43
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	47,36	43,76	39,98	48,63
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	39,47	36,07	32,26	40,85
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	41,35	37,44	34,17	42,66
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	39,67	35,99	32,71	41,12
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	49,45	45,17	42,48	50,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	51,03	46,72	44,07	52,39
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	49,32	45,21	42,48	50,76
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	42,80	39,05	36,35	44,49
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	48,37	44,55	40,78	49,51
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	47,73	44,09	40,32	48,98
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	41,17	37,71	34,02	42,57
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	39,53	35,53	32,47	40,88
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	40,01	36,27	33,01	41,43
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	49,96	45,66	42,99	51,31
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	51,31	46,99	44,34	52,66
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	49,80	45,63	42,93	51,22
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	46,84	43,08	40,36	48,52
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	47,79	43,97	40,22	48,94
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	47,92	44,24	40,46	49,14
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	42,78	39,20	35,92	44,30
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	33,84	30,35	27,39	35,57
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	32,61	29,11	26,43	34,48
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	36,35	32,77	30,20	38,23
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	34,02	30,45	27,49	35,70
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	31,96	28,36	25,70	33,77
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	37,48	33,79	31,36	39,35
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	34,51	30,88	27,90	36,14
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	31,30	27,61	24,96	33,06
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	39,44	35,66	33,30	41,29
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	36,01	32,33	29,31	37,59
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	30,73	27,01	24,25	32,41
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	43,52	39,73	37,33	45,34
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	33,84	30,31	27,82	35,79
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	36,96	33,47	30,66	38,77
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	33,73	30,12	27,65	35,64
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	37,46	33,85	31,12	39,23
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	34,62	30,91	28,57	36,53
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	38,05	34,36	31,61	39,76
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	36,45	32,69	30,44	38,37
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	39,71	35,95	33,17	41,36
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	39,89	35,97	33,74	41,72
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	48,58	44,68	41,99	50,18
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	34,93	31,47	28,80	36,83
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	50,80	46,99	43,99	52,30
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	46,50	42,73	39,39	47,87
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	40,32	36,36	34,08	42,09
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	48,98	44,99	42,29	50,52
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	35,44	31,89	29,24	37,29
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	51,21	47,32	44,30	52,65
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	47,16	43,35	39,97	48,48
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	39,68	35,80	33,49	41,49
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	49,20	45,12	42,42	50,68
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	36,73	33,05	30,49	38,54
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	51,54	47,57	44,56	52,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	47,54	43,65	40,29	48,82
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	40,46	36,64	34,04	42,16
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	49,62	45,44	42,76	51,04
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	40,62	36,90	34,36	42,42
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	51,83	47,78	44,77	53,18
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	48,08	44,14	40,80	49,34
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	38,37	34,57	32,39	40,30
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	45,65	41,92	39,34	47,42
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	43,53	39,77	36,85	45,11
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	39,51	35,64	33,44	41,39
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	47,39	43,60	40,95	49,08
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	49,53	45,78	42,91	51,14
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	44,44	40,65	37,55	45,91
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	38,43	34,96	31,84	40,10
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	34,69	31,21	28,64	36,63
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	35,75	32,20	29,56	37,61
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	38,86	35,26	32,21	40,48
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	35,68	32,10	29,58	37,58
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	36,69	33,02	30,48	38,52
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	39,44	35,76	32,71	41,00
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	38,38	34,75	32,22	40,24
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	38,64	34,88	32,39	40,44
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	40,78	37,02	33,93	42,27
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	43,68	40,03	37,49	45,52
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	42,71	38,94	36,38	44,46
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	44,50	40,75	37,51	45,93
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	48,04	44,34	41,77	49,83
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	48,86	45,14	42,32	50,51
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	34,72	31,16	28,66	36,65
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	35,89	32,31	29,95	37,88
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	35,68	32,19	29,46	37,53
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	34,72	31,07	28,64	36,62
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	36,82	33,11	30,89	38,79
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	36,44	32,87	30,18	38,26
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	35,80	32,08	29,82	37,75
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	37,56	33,81	31,60	39,51
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	38,99	35,38	32,77	40,82
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	38,28	34,51	32,32	40,23
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	40,77	37,04	34,80	42,72
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	41,52	37,85	35,20	43,29
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	33,50	29,94	27,41	35,41
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	45,31	41,82	39,36	47,30
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	33,94	30,43	27,63	35,74
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	34,76	31,09	28,73	36,69
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	45,51	41,87	39,48	47,44
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	34,15	30,55	27,81	35,92
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	37,00	33,31	31,05	38,97
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	44,43	40,65	38,31	46,29
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	34,33	30,67	28,02	36,11
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	40,34	36,62	34,35	42,28
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	45,06	41,17	38,86	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	38,05	34,40	31,85	39,89
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	51,56	47,18	44,89	53,05
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	50,62	46,41	44,13	52,23
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	51,71	47,31	45,02	53,19
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	50,87	46,56	44,27	52,41
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	50,98	46,62	44,32	52,48
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	51,01	46,63	44,34	52,50
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	51,18	46,81	44,51	52,67
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	51,62	47,25	44,96	53,12
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	49,85	45,80	43,48	51,54
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	55,50	43,86	39,41	37,09	45,29
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	37,50	42,01	37,90	35,37	43,55
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	19,50	40,21	36,34	34,08	42,05
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	1,50	32,21	28,75	25,85	33,99
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	50,28	45,96	43,29	51,62
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	47,80	43,67	40,74	49,13
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	43,38	39,79	36,18	44,73
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	34,03	30,53	27,66	35,80
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	40,50	42,28	38,10	35,59	43,79
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	22,50	40,54	36,62	34,33	42,33
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	4,50	31,64	28,11	25,15	33,35
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	48,09	43,94	41,03	49,42
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	44,06	40,41	36,83	45,39
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	33,94	30,35	27,51	35,67
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	43,50	42,67	38,43	35,96	44,16
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	25,50	40,84	36,87	34,53	42,57
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	7,50	30,40	26,82	23,72	32,00
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	48,81	44,61	41,78	50,15
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	44,48	40,69	37,34	45,83
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	34,19	30,51	27,68	35,86
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	46,50	43,24	38,96	36,52	44,72
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	28,50	41,26	37,26	34,84	42,93
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	10,50	31,24	27,59	24,61	32,86
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	49,47	45,23	42,46	50,81
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	45,30	41,41	38,20	46,65
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	35,20	31,44	28,56	36,80
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	49,50	43,49	39,14	36,76	44,96
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	31,50	41,55	37,54	35,02	43,17
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	13,50	39,29	35,54	33,26	41,20
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	49,78	45,51	42,77	51,12
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	46,50	42,49	39,45	47,86
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	36,92	33,20	30,12	38,44
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	52,50	43,73	39,34	36,98	45,18
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	34,50	40,84	36,79	34,20	42,39
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	16,50	39,91	36,10	33,84	41,79
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	50,06	45,77	43,06	51,40
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	47,43	43,33	40,39	48,78
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	39,80	36,14	32,96	41,31
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	36,70	33,14	30,56	38,58
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	47,06	43,54	41,11	49,05
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	38,09	34,41	31,99	39,98
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	47,04	43,37	41,01	48,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	40,60	36,87	34,47	42,46
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	47,06	43,23	40,93	48,91
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	44,83	41,10	38,62	46,65
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	48,43	44,54	42,26	50,25
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	50,83	47,01	44,44	52,54
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	49,28	45,30	43,01	51,03
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	52,49	48,05	45,69	53,91
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	54,88	50,53	47,94	56,24
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	53,79	49,46	46,87	55,16
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	52,43	48,34	45,80	53,98
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	43,13	38,76	36,28	44,53
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	52,54	48,09	45,73	53,95
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	54,98	50,63	48,03	56,34
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	54,01	49,66	47,09	55,38
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	52,74	48,55	46,00	54,22
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	47,88	43,66	40,82	49,20
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	42,23	37,82	35,40	43,64
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	52,46	48,01	45,65	53,87
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	50,60	46,27	43,89	52,08
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	55,08	50,74	48,11	56,43
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	54,24	49,90	47,32	55,61
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	52,90	48,64	46,08	54,33
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	50,60	46,26	43,64	51,95
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	43,61	39,19	36,78	45,02
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	52,57	48,11	45,75	53,97
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	52,11	47,70	45,33	53,54
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	55,27	50,95	48,27	56,61
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	54,40	50,06	47,47	55,77
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	53,03	48,73	46,16	54,43
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	50,63	46,28	43,65	51,97
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	52,30	47,88	45,51	53,73
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	54,58	50,24	47,65	55,95
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	53,34	49,02	46,46	54,73
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	52,43	48,00	45,64	53,85
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	54,75	50,39	47,81	56,11
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	53,54	49,20	46,63	54,92
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	51,93	47,96	45,43	53,57
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	48,27	44,70	40,98	49,59
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	48,00	44,17	41,24	49,53
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	46,05	42,50	38,84	47,41
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	53,28	49,64	45,95	54,57
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	49,25	45,58	41,97	50,55
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	49,12	45,21	42,30	50,60
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	47,09	43,49	39,84	48,42
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	54,08	50,31	46,71	55,33
I2_A	I2[1/4]	84797,53	445361,58	1,50	56,49	52,97	49,88	58,14
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	49,02	45,66	42,48	50,73
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	39,65	36,34	32,66	41,15
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	48,72	45,29	41,92	50,29
I2_B	I2[1/4]	84797,53	445361,58	4,50	57,17	53,50	50,40	58,72
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	52,34	48,90	45,39	53,84
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	45,33	42,01	38,05	46,69
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	49,24	45,67	42,39	50,76
I2_C	I2[1/4]	84797,53	445361,58	7,50	57,61	53,80	50,71	59,07
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	53,34	49,81	46,25	54,76
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	46,02	42,62	38,70	47,35
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	49,53	45,85	42,59	50,99
I2_D	I2[1/4]	84797,53	445361,58	10,50	58,03	54,09	51,01	59,41
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	53,71	50,08	46,56	55,08
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	46,61	43,13	39,28	47,92
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	49,98	46,20	42,95	51,38
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	58,47	54,37	51,27	59,74
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	58,59	54,47	51,38	59,85
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	58,60	54,48	51,39	59,86
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	58,85	54,70	51,66	60,12
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	59,14	54,96	51,96	60,41
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	58,12	54,08	50,98	59,43
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	58,35	54,28	51,18	59,64
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	47,54	43,30	40,40	48,82
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	47,43	43,25	40,34	48,74
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	46,01	42,14	39,30	47,55
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	60,08	55,82	52,98	61,38
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	59,85	55,62	52,71	61,13
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	55,61	51,60	48,06	56,73
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	55,94	51,93	48,38	57,06
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	55,78	51,84	48,32	56,96
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	47,86	43,59	40,73	49,14
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	47,47	43,29	40,38	48,78
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	47,40	43,42	40,57	48,87
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	60,06	55,79	52,96	61,35
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	59,98	55,74	52,86	61,27
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	55,57	51,55	48,02	56,69
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	55,88	51,87	48,33	57,00
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	55,87	51,91	48,39	57,03
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	48,10	43,82	40,99	49,39
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	47,54	43,33	40,45	48,85
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	47,68	43,63	40,77	49,10
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	52,00	47,56	45,17	53,40
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	60,03	55,76	52,93	61,32
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	60,08	55,83	52,97	61,37
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	55,53	51,51	47,97	56,65
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	55,83	51,81	48,27	56,95
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	55,94	51,97	48,44	57,09
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	48,23	43,93	41,12	49,51
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	47,62	43,40	40,53	48,93
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	47,87	43,76	40,90	49,25
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	56,70	52,26	49,84	58,09
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	60,00	55,73	52,90	61,29
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	60,12	55,86	53,02	61,42
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	55,49	51,47	47,94	56,61
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	55,77	51,76	48,21	56,89
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	55,98	51,99	48,46	57,12
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	48,15	43,86	41,03	49,43
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	47,71	43,47	40,62	49,01
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	47,75	43,62	40,70	49,09
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	43,12	39,37	36,41	44,68
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	57,53	53,08	50,68	58,92
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	59,97	55,69	52,87	61,26
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	60,12	55,85	53,01	61,41
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	55,46	51,44	47,90	56,58
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	55,71	51,70	48,16	56,83
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	55,99	51,99	48,45	57,12
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	55,09	51,29	47,72	56,33
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	47,79	43,54	40,69	49,09
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	47,48	43,33	40,41	48,81
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	44,60	40,74	37,76	46,08
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	60,11	55,84	53,01	61,40
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	59,41	55,21	52,24	60,68
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	55,66	51,64	48,10	56,78
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	55,97	51,97	48,42	57,10
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	55,62	51,72	48,21	56,83
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	57,44	52,99	50,58	58,83
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	54,86	50,45	47,99	56,25
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	50,53	46,38	43,55	51,90
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	57,49	53,04	50,63	58,88
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	55,93	51,53	49,05	57,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	50,77	46,59	43,78	52,13
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	56,33	51,92	49,45	57,71
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	51,11	46,91	44,12	52,47
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	56,49	52,05	49,64	57,88
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	51,95	47,69	44,98	53,31
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	57,02	52,57	50,18	58,42
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	53,02	48,71	46,07	54,38
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	49,78	45,89	42,76	51,17
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	57,32	52,88	50,46	58,71
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	53,98	49,63	47,06	55,35
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	50,12	45,98	43,20	51,52
I6_A	I6[2/4]	84809,39	445381,74	1,50	48,33	44,94	41,38	49,84
I6_A	I6[4/4]	84776,87	445373,40	1,50	51,53	48,12	44,90	53,19
I6_B	I6[2/4]	84809,39	445381,74	4,50	48,66	45,16	41,66	50,12
I6_B	I6[4/4]	84776,87	445373,40	4,50	53,62	50,10	46,63	55,08
I6_C	I6[2/4]	84809,39	445381,74	7,50	48,73	45,12	41,67	50,15
I6_C	I6[4/4]	84776,87	445373,40	7,50	54,64	51,01	47,48	56,01
I6_D	I6[2/4]	84809,39	445381,74	10,50	48,95	45,25	41,81	50,31
I6_D	I6[4/4]	84776,87	445373,40	10,50	54,99	51,26	47,73	56,29
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	54,59	50,59	47,12	55,75
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	48,34	44,19	41,26	49,66
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	57,89	53,45	51,04	59,28
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	52,57	48,31	45,76	54,01
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	60,40	56,10	53,37	61,72
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	54,89	50,94	47,87	56,27
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	56,82	52,73	49,43	58,00
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	49,72	45,49	42,71	51,06
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	58,12	53,68	51,27	59,51
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	54,24	49,99	47,48	55,70
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	60,62	56,32	53,60	61,95
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	55,36	51,34	48,29	56,71
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	56,97	52,87	49,60	58,16
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	50,37	46,09	43,38	51,72
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	58,26	53,81	51,41	59,65
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	55,20	50,90	48,41	56,64
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	60,71	56,40	53,69	62,04
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	56,18	52,08	49,06	57,49
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	55,90	51,55	49,08	57,32
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	57,80	53,62	50,70	59,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	57,02	52,63	50,19	58,43
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	58,96	54,73	51,89	60,27
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	57,63	53,21	50,79	59,03
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	50,89	46,77	44,13	52,37
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	59,92	55,64	52,88	61,24
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	54,39	50,54	47,41	55,81
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	52,30	48,79	46,33	54,28
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	48,77	45,35	42,59	50,65
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	38,55	34,96	32,48	40,47
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	41,62	38,06	35,71	43,63
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	52,64	48,98	46,57	54,55
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	49,81	46,24	43,62	51,67
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	39,96	36,25	33,90	41,86
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	42,14	38,44	36,18	44,10
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	53,03	49,25	46,83	54,85
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	50,74	47,07	44,53	52,57
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	43,14	39,41	37,09	45,05
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	41,81	38,01	35,72	43,68
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	53,41	49,50	47,09	55,15
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	53,07	49,26	46,75	54,82
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	43,34	39,53	37,25	45,21
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	43,81	39,92	37,64	45,63
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	37,48	33,83	31,48	39,42
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	37,65	34,09	31,63	39,60
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	37,16	33,43	31,09	39,06
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	39,72	36,05	33,69	41,65
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	37,53	33,76	31,33	39,35
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	44,80	41,16	38,67	46,68
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	55,19	51,67	49,15	57,13
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	56,70	53,04	50,57	58,57
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	56,16	52,44	49,99	58,00
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	57,69	53,82	51,40	59,45
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	56,81	52,94	50,47	58,54
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	58,35	54,31	51,89	60,00
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	34,70	30,89	28,03	36,27
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	57,23	53,17	50,71	58,84
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	58,94	54,72	52,30	60,47
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	35,65	31,64	28,96	37,18
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	35,34	31,70	28,99	37,10
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	46,21	42,66	40,24	48,19
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	54,32	50,81	48,30	56,27
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	36,43	32,67	30,17	38,22
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	47,48	43,78	41,44	49,40
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	55,04	51,35	48,89	56,90
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	36,28	32,46	29,98	38,04
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	48,25	44,43	42,10	50,09
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	55,68	51,85	49,39	57,44
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	53,90	49,64	46,78	55,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	52,91	48,69	45,71	54,16
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	54,01	49,77	46,86	55,28
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	53,25	49,02	46,07	54,51
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	54,22	50,00	47,04	55,48
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	54,06	49,80	46,94	55,35
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	54,24	50,03	47,03	55,49
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	54,29	50,03	47,17	55,58
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	54,35	50,08	47,24	55,64
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	54,08	49,81	46,96	55,36
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	47,51	43,33	40,27	48,75
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	55,76	51,30	48,90	57,14
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	54,93	50,47	48,09	56,32
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	55,14	50,71	48,31	56,54
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	54,38	50,01	47,60	55,82
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	51,57	47,59	45,14	53,24
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	58,61	54,28	51,58	59,93
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	58,40	54,05	51,41	59,74
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	57,66	53,32	50,66	58,99
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	54,86	50,47	48,03	56,27
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	48,41	44,38	42,06	50,12
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	39,29	35,62	33,23	41,20
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	54,45	50,30	47,14	55,66
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	35,20	30,75	28,33	36,58
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	39,78	35,36	32,99	41,21
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	40,78	36,44	33,97	42,21
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	40,58	36,43	33,75	42,02
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	42,67	38,78	35,98	44,22
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	55,00	50,53	48,16	56,39
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	55,14	50,71	48,30	56,54
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	54,76	50,36	47,96	56,18
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	52,11	48,03	45,58	53,71
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	58,67	54,33	51,67	60,00
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	58,05	53,71	51,04	59,38
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	55,81	51,47	48,90	57,19
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	49,27	45,14	42,83	50,91
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	41,28	37,47	35,30	43,21
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	39,98	35,51	33,22	41,41
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	40,31	36,01	33,41	41,70
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	40,85	36,65	33,99	42,27
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	43,03	39,06	36,31	44,55
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	55,30	50,84	48,45	56,69
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	54,95	50,51	48,11	56,35
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	54,97	50,56	48,16	56,39
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	52,78	48,61	46,17	54,33
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	58,72	54,38	51,70	60,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	58,24	53,90	51,22	59,56
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	56,43	52,08	49,48	57,79
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	51,23	46,97	44,63	52,77
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	44,58	40,77	38,61	46,52
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	40,28	35,80	33,50	41,70
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	38,18	34,09	31,14	39,53
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	41,50	37,29	34,68	42,94
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	42,96	38,89	36,18	44,44
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	55,67	51,22	48,82	57,06
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	54,75	50,30	47,91	56,15
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	55,14	50,72	48,33	56,56
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	53,27	49,02	46,59	54,77
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	58,71	54,38	51,69	60,03
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	58,30	53,96	51,28	59,62
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	56,79	52,43	49,84	58,14
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	52,29	47,96	45,63	53,79
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	47,10	43,28	41,07	49,00
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	40,29	35,84	33,49	41,71
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	38,05	34,01	30,91	39,36
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	41,74	37,52	34,91	43,17
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	43,29	39,18	36,41	44,71
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	55,76	51,31	48,91	57,15
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	54,88	50,44	48,04	56,28
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	55,15	50,72	48,32	56,55
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	53,59	49,27	46,85	55,05
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	49,94	46,17	43,69	51,73
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	58,68	54,34	51,64	59,99
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	58,25	53,90	51,25	59,58
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	57,02	52,66	50,05	58,36
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	53,02	48,66	46,32	54,50
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	47,37	43,48	41,26	49,22
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	45,69	41,70	38,09	46,79
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	38,92	34,50	32,06	40,31
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	38,84	34,81	31,61	40,11
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	41,52	37,28	34,66	42,94
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	41,45	37,36	34,61	42,90
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	39,70	35,91	33,03	41,28
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	55,79	51,33	48,94	57,18
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	55,11	50,67	48,26	56,50
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	55,12	50,69	48,28	56,52
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	53,84	49,50	47,08	55,29
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	50,83	46,95	44,49	52,56
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	58,64	54,31	51,61	59,96
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	58,23	53,87	51,25	59,57
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	57,29	52,95	50,30	58,63
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	53,82	49,44	47,06	55,27
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	47,84	43,90	41,59	49,61
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	51,94	47,92	44,42	53,08
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	36,87	32,44	30,00	38,25
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	39,60	35,29	32,70	40,99
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	41,29	37,03	34,43	42,70
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	40,41	36,32	33,61	41,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	41,26	37,43	34,65	42,86
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	53,96	50,43	47,75	55,81
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	54,71	51,02	48,41	56,49
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	55,18	51,36	48,76	56,88
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	55,65	51,69	49,09	57,26
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	56,05	51,97	49,37	57,58
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	38,66	35,07	32,68	40,62
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	48,66	45,14	42,10	50,33
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	39,91	36,22	33,92	41,85
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	49,36	45,66	42,71	50,96
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	40,27	36,49	34,24	42,18
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	49,75	45,93	42,98	51,27
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	40,87	37,00	34,80	42,75
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	50,29	46,36	43,37	51,72
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	34,63	31,10	28,18	36,36
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	36,27	32,65	30,24	38,20
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	40,34	36,86	33,98	42,12
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	35,53	31,90	29,01	37,21
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	36,10	32,42	29,99	37,98
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	41,40	37,79	35,18	43,23
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	37,25	33,52	30,65	38,87
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	37,36	33,67	31,13	39,18
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	45,35	41,69	39,20	47,21
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	40,79	37,01	34,03	42,32
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	40,49	36,81	34,12	42,24
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	47,49	43,81	41,24	49,30
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	39,23	35,56	33,25	41,18
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	37,10	33,52	30,91	38,95
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	46,84	43,35	40,45	48,60
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	34,40	30,93	27,60	35,96
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	41,07	37,29	35,10	43,01
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	38,10	34,38	31,93	39,94
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	47,48	43,81	41,00	49,17
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	37,48	34,01	30,25	38,84
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	43,61	39,80	37,62	45,54
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	41,49	37,66	35,40	43,36
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	47,84	44,04	41,23	49,45
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	38,13	34,63	30,78	39,43
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	45,68	41,84	39,64	47,58
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	44,05	40,21	37,87	45,87
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	48,34	44,44	41,59	49,86
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	38,72	35,24	31,28	39,98
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	53,83	49,44	47,01	55,24
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	56,75	52,54	49,95	58,20
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	49,92	45,60	43,09	51,34
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	47,15	43,25	40,49	48,72
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	40,90	37,55	34,74	42,81
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	42,01	38,50	35,82	43,87
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	43,07	39,31	36,95	44,93
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	36,14	32,35	29,35	37,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	43,72	40,11	37,47	45,54
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	42,58	38,73	36,28	44,34
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	37,45	33,52	30,64	38,94
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	44,59	40,88	38,32	46,38
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	43,52	39,36	37,00	45,12
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	40,49	36,45	33,67	41,95
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	45,06	41,30	38,57	46,73
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	51,96	47,66	45,16	53,40
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	56,32	52,18	49,56	57,80
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	47,59	43,44	40,82	49,06
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	46,63	42,81	40,03	48,24
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	49,85	45,52	42,89	51,20
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	48,37	44,04	41,46	49,75
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	48,61	44,65	42,10	50,24
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	34,01	30,47	27,80	35,86
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	58,40	54,00	51,50	59,77
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	58,18	53,80	51,30	59,57
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	58,15	53,89	51,38	59,61
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	60,67	56,33	53,69	62,01
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	56,42	52,24	49,19	57,67
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	49,95	45,61	42,98	51,30
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	49,14	44,85	42,18	50,50
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	49,11	45,04	42,52	50,69
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	34,03	30,37	27,77	35,84
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	58,37	53,97	51,47	59,74
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	58,35	53,97	51,46	59,73
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	58,29	54,00	51,49	59,73
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	60,65	56,31	53,67	61,99
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	57,17	52,94	50,00	58,44
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	49,64	45,31	42,68	50,99
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	49,57	45,41	42,88	51,08
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	35,77	31,96	29,58	37,59
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	58,42	54,04	51,53	59,80
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	58,40	54,08	51,57	59,82
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	49,69	45,36	42,74	51,05
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	49,96	45,72	43,20	51,43
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	45,84	42,07	39,57	47,62
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	58,45	54,06	51,56	59,83
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	58,47	54,12	51,62	59,88
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	49,67	45,34	42,71	51,02
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	49,99	45,70	43,14	51,40
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	46,82	43,04	40,50	48,58
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	58,44	54,05	51,54	59,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	58,49	54,12	51,62	59,88
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	57,24	53,13	50,62	58,79
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	49,72	45,38	42,77	51,08
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	49,17	44,90	42,23	50,54
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	48,04	44,17	41,62	49,73
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	58,42	54,02	51,52	59,79
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	58,44	54,08	51,56	59,83
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	57,92	53,71	51,22	59,42
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	57,24	52,93	50,26	58,59
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	51,91	47,91	44,41	53,06
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	60,84	56,51	53,87	62,19
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	59,15	54,82	52,34	60,58
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	56,88	52,62	49,79	58,18
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	50,51	46,26	43,63	51,91
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	60,90	56,57	53,93	62,25
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	59,28	54,92	52,44	60,69
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	57,12	52,86	50,02	58,42
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	47,92	43,92	40,96	49,32
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	60,92	56,58	53,94	62,26
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	59,54	55,19	52,66	60,93
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	57,36	53,10	50,25	58,65
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	51,01	46,95	43,98	52,37
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	35,06	31,22	28,43	36,65
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	60,91	56,56	53,92	62,25
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	59,93	55,59	53,02	61,31
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	57,33	53,09	50,17	58,60
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	52,91	48,83	45,77	54,21
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	36,44	32,39	29,79	37,99
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	60,89	56,55	53,91	62,23
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	60,35	56,02	53,40	61,71
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	58,94	54,70	52,27	60,45
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	57,22	53,00	50,04	58,48
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	54,93	50,74	47,82	56,23
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	39,71	35,54	33,05	41,24
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	60,75	56,41	53,79	62,10
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	59,01	54,71	52,25	60,47
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	56,06	51,85	48,94	57,35
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	48,13	44,02	41,32	49,59
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	52,97	49,54	46,11	54,51
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	53,17	49,69	46,16	54,63
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	53,38	49,84	46,52	54,90
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	53,64	50,02	46,57	55,05
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	53,46	49,85	46,56	54,95
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	53,84	50,13	46,70	55,20
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	53,69	50,01	46,75	55,15
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	54,08	50,27	46,84	55,38
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	54,01	50,26	47,02	55,44
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	54,46	50,57	47,10	55,69
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	50,33	46,24	42,97	51,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	49,24	45,32	41,92	50,48
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	50,82	46,68	43,51	52,03
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	49,69	45,70	42,33	50,90
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	51,44	47,28	44,18	52,67
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	49,80	45,78	42,41	51,00
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	52,14	47,96	44,91	53,39
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	49,87	45,83	42,48	51,06
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	52,44	48,23	45,24	53,70
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	49,97	45,92	42,58	51,16
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	45,80	42,04	38,72	47,18
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	50,11	46,05	42,73	51,30
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	48,20	44,33	40,99	49,50
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	54,71	50,82	47,25	55,89
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	45,00	41,22	37,94	46,39
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	37,68	34,10	31,66	39,62
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	54,93	51,02	47,44	56,10
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	45,58	41,73	38,50	46,95
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	39,34	35,65	33,29	41,25
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	55,14	51,20	47,64	56,30
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	47,28	43,25	40,25	48,64
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	40,89	37,17	34,73	42,74
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	55,62	51,65	48,15	56,79
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	48,37	44,26	41,33	49,72
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	40,95	37,15	34,52	42,65
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	55,97	51,97	48,51	57,14
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	48,82	44,68	41,76	50,15
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	42,63	38,95	35,75	44,12
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	56,16	52,13	48,70	57,32
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	54,12	50,28	46,68	55,32
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	48,97	44,78	41,87	50,28
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	43,73	39,99	36,82	45,20
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	58,29	53,89	51,41	59,67
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	58,22	53,82	51,37	59,62
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	53,60	49,23	46,66	54,96
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	52,96	48,56	46,15	54,38
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	51,24	46,88	44,61	52,75
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	58,33	53,94	51,43	59,70
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	58,23	53,82	51,38	59,63
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	53,74	49,41	46,74	55,07
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	53,09	48,70	46,26	54,50
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	51,46	47,07	44,80	52,96
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	58,40	54,01	51,48	59,76
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	58,24	53,83	51,38	59,63
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	53,94	49,63	46,88	55,25
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	53,20	48,81	46,36	54,60
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	52,03	47,66	45,35	53,52
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	58,25	53,84	51,39	59,64
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	53,28	48,88	46,42	54,67
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	52,35	47,97	45,62	53,81
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	58,27	53,85	51,40	59,66
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	53,43	49,04	46,56	54,82
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	52,54	48,15	45,79	53,99
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	49,77	45,67	43,33	51,42
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	58,27	53,86	51,40	59,66
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	58,15	53,75	51,30	59,55
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	53,53	49,14	46,64	54,91
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	52,79	48,39	46,01	54,22
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	50,71	46,47	44,18	52,29
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	44,55	40,07	37,78	45,98
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	44,48	40,17	37,80	45,98
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	42,81	38,80	36,54	44,56
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	56,42	51,99	49,56	57,81
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	56,28	51,90	49,44	57,69
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	44,30	39,84	37,50	45,72
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	45,04	40,68	38,32	46,51
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	43,16	39,07	36,80	44,85
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	56,41	51,98	49,55	57,80
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	56,32	51,92	49,47	57,72
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	41,19	36,82	34,32	42,58
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	45,34	40,96	38,60	46,80
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	43,39	39,22	36,92	45,01
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	56,25	51,83	49,38	57,64
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	56,34	51,93	49,49	57,74
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	38,02	33,78	31,06	39,39
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	45,59	41,20	38,81	47,02
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	43,52	39,27	36,97	45,09
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	55,99	51,57	49,11	57,37
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	56,36	51,95	49,51	57,76
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	57,24	52,91	50,28	58,59
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	50,56	46,34	43,43	51,85
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	38,81	34,49	31,90	40,19
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	44,58	40,15	37,84	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	43,79	39,51	37,19	45,33
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	41,78	37,96	35,64	43,63
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	55,97	51,55	49,09	57,35
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	56,40	51,98	49,54	57,79
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	58,43	54,04	51,51	59,79
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	54,41	50,10	47,36	55,72
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	40,11	35,82	33,13	41,46
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	44,54	40,06	37,79	45,98
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	44,39	40,12	37,73	45,90
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	42,47	38,55	36,27	44,27
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	55,98	51,55	49,10	57,36
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	56,41	51,99	49,55	57,80
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	55,88	51,53	49,06	57,30
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	58,45	54,06	51,52	59,81
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	54,55	50,22	47,50	55,86
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	55,35	51,18	48,68	56,87
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	57,65	53,38	50,95	59,14
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	55,65	51,40	48,90	57,12
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	57,90	53,57	51,13	59,35
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	55,81	51,51	49,01	57,25
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	58,11	53,77	51,31	59,54
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	55,96	51,62	49,14	57,38
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	58,20	53,85	51,38	59,62
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	56,23	51,88	49,40	57,65
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	53,77	49,87	47,34	55,45
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	58,26	53,89	51,42	59,67
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	56,57	52,51	50,09	58,20
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	54,82	50,77	48,26	56,41
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	57,22	53,06	50,62	58,78
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	49,88	46,30	43,88	51,83
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	37,49	33,87	31,50	39,44
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	49,11	45,64	43,09	51,07
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	54,53	50,99	48,48	56,46
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	50,17	46,44	44,07	52,05
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	41,25	37,54	35,31	43,22
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	49,94	46,29	43,82	51,82
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	55,40	51,68	49,28	57,27
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	50,19	46,36	43,97	51,99
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	40,63	36,86	34,66	42,57
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	50,19	46,42	43,94	51,98
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	55,64	51,79	49,41	57,43
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	49,87	45,95	43,53	51,60
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	38,80	35,02	32,77	40,71
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	50,80	46,94	44,44	52,52
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	55,75	51,78	49,39	57,46
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	37,35	33,83	31,38	39,33
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	49,04	45,55	43,03	51,00
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	54,12	50,51	48,02	56,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	50,27	46,60	44,09	52,12
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	41,72	38,14	35,81	43,72
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	50,36	46,70	44,30	52,27
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	54,94	51,17	48,79	56,79
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	51,05	47,19	44,82	52,84
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	44,17	40,51	38,18	46,12
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	51,48	47,73	45,33	53,33
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	55,32	51,46	49,08	57,11
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	51,29	47,33	44,96	53,02
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	45,37	41,68	39,24	47,24
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	53,35	49,54	47,06	55,12
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	56,25	52,29	49,90	57,97
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	51,88	47,84	45,49	53,56
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	54,21	49,94	47,59	55,74
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	48,18	44,22	41,57	49,76
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	55,80	51,64	49,12	57,32
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	57,96	53,72	51,26	59,46
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	54,50	50,17	47,82	55,99
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	48,74	44,66	42,02	50,25
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	56,07	51,83	49,32	57,54
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	58,19	53,89	51,44	59,65
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	54,71	50,34	47,99	56,18
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	49,19	45,00	42,37	50,63
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	56,27	51,98	49,47	57,71
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	58,36	54,02	51,56	59,79
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	54,90	50,49	48,15	56,35
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	49,28	45,02	42,39	50,68
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	56,36	52,03	49,52	57,77
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	58,47	54,11	51,64	59,88
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	52,83	48,76	46,39	54,48
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	45,96	42,26	39,54	47,68
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	54,19	50,30	47,78	55,88
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	56,69	52,66	50,24	58,34
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	53,72	49,54	47,19	55,31
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	47,40	43,56	40,89	49,05
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	55,26	51,22	48,70	56,86
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	57,48	53,34	50,88	59,04
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	33,43	29,93	27,18	35,27
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	33,21	29,68	27,22	35,18
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	33,41	29,93	27,61	35,49
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	36,62	33,02	30,68	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	33,68	30,10	27,37	35,47
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	34,69	31,05	28,72	36,65
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	35,09	31,48	29,27	37,14
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	39,88	36,13	33,98	41,86
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	33,22	29,60	26,86	34,98
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	38,74	35,05	32,83	40,73
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	37,45	33,78	31,58	39,46
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	42,05	38,24	36,11	44,00
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	33,61	29,98	27,23	35,36
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	40,68	36,90	34,76	42,65
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	38,97	35,22	33,05	40,94
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	44,84	41,00	38,79	46,73
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	48,72	44,81	42,55	50,54
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	48,72	44,81	42,55	50,54
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	39,39	35,75	32,69	40,98
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	33,59	30,09	27,43	35,47
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	40,64	36,97	34,15	42,33
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	35,36	31,86	29,51	37,41
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	49,10	45,12	42,86	50,87
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	49,11	45,12	42,86	50,87
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	39,80	36,12	33,00	41,33
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	34,38	30,81	28,21	36,25
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	41,20	37,46	34,67	42,86
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	40,87	37,30	35,06	42,93
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	49,46	45,39	43,14	51,18
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	49,45	45,38	43,14	51,17
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	40,35	36,65	33,46	41,83
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	34,62	31,02	28,40	36,46
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	41,04	37,28	34,41	42,64
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	41,75	38,11	35,88	43,77
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	49,80	45,65	43,40	51,46
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	49,80	45,65	43,40	51,46
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	40,60	36,87	33,65	42,05
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	36,09	32,53	29,85	37,92
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	36,47	32,53	29,82	38,03
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	39,27	35,60	33,31	41,23
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	50,29	46,06	43,79	51,89
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	50,29	46,06	43,79	51,89
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	40,61	36,89	33,51	41,99
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	36,86	33,21	30,66	38,70
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	35,63	31,66	28,91	37,15
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	38,09	34,48	31,77	39,87
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	37,67	33,99	31,27	39,40
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	40,25	36,64	33,82	41,98
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	34,11	30,70	28,17	36,12
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	41,49	38,09	35,57	43,51
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	37,73	34,17	31,89	39,77
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	36,69	33,17	30,78	38,70
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	45,28	41,69	39,42	47,31
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	41,68	38,01	35,88	43,73
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	39,80	36,31	33,80	41,77
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	48,34	44,73	42,42	50,33
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	48,16	44,54	42,29	50,18
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	39,53	36,03	33,42	41,44
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	49,05	45,39	43,06	51,00
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	49,69	45,98	43,74	51,65
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	33,38	29,68	27,52	35,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	49,28	45,55	43,19	51,16
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	50,55	46,79	44,51	52,46
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	51,52	47,03	44,78	52,96
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	50,81	46,45	44,19	52,33
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	51,73	47,24	44,96	53,16
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	51,03	46,63	44,37	52,52
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	51,17	46,73	44,48	52,64
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	51,26	46,81	44,56	52,73
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	51,36	46,89	44,64	52,81
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	51,44	46,96	44,72	52,89
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	50,50	46,22	43,95	52,07
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	38,00	34,39	32,00	39,95
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	33,08	29,52	27,05	35,02
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	42,24	38,53	36,35	44,24
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	35,18	31,58	29,27	37,18
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	43,56	39,77	37,67	45,54
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	39,40	35,83	33,53	41,43
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	46,29	42,47	40,27	48,20
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	40,22	36,57	34,28	42,20
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	47,62	43,73	41,51	49,47
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	42,36	38,45	36,08	44,12
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	41,06	37,37	34,99	42,96
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	47,39	43,61	41,36	49,30
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	42,95	39,63	37,05	45,00
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	39,57	35,99	33,64	41,56
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	34,05	30,52	27,79	35,88
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	33,02	29,51	26,84	34,89
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	46,95	43,38	41,13	49,00
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	44,44	40,78	38,58	46,46
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	33,92	30,33	27,60	35,71
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	34,92	31,33	28,81	36,81
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	48,68	45,05	42,78	50,68
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	46,46	42,75	40,57	48,46
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	33,58	29,91	27,19	35,32
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	38,98	35,45	32,85	40,87
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	49,56	45,87	43,54	51,49
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	48,31	44,57	42,36	50,27
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	33,75	29,98	27,32	35,45
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	40,71	37,15	34,49	42,55
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	51,25	46,90	44,64	52,78
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	49,20	45,25	42,98	50,98
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	34,64	31,08	28,69	36,62
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	52,03	47,64	45,35	53,52
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	49,43	45,41	43,14	51,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Kruithuisweg Areg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	36,12	32,42	30,19	38,09
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	52,34	47,93	45,62	53,80
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	49,73	45,63	43,36	51,41
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	40,12	36,35	34,23	42,11
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	52,52	48,10	45,78	53,97
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	50,15	45,98	43,73	51,80
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	42,83	38,99	36,92	44,80
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	52,51	48,06	45,76	53,95
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	50,59	46,34	44,10	52,19
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	47,41	43,63	41,39	49,32
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	52,47	48,00	45,72	53,91
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	50,90	46,60	44,35	52,46
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	48,73	44,85	42,61	50,58
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	37,26	33,04	30,38	38,67
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	33,14	29,12	26,95	34,93
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	51,39	46,99	44,58	52,81
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	44,11	40,04	36,92	45,39
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	41,42	37,66	34,10	42,69
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	37,45	33,21	30,53	38,84
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	33,39	29,31	27,15	35,15
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	52,77	48,31	45,99	54,20
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	44,20	40,10	37,00	45,47
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	41,67	37,86	34,34	42,93
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	35,76	31,43	29,06	37,24
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	33,66	29,53	27,37	35,38
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	49,97	45,49	43,22	51,41
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	52,90	48,43	46,11	54,32
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	44,78	40,67	37,57	46,05
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	42,01	38,15	34,68	43,26
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	34,87	30,44	28,30	36,41
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	34,00	29,81	27,65	35,68
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	51,82	47,30	45,05	53,24
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	52,97	48,49	46,16	54,38
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	45,25	41,12	38,08	46,53
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	43,12	39,13	35,88	44,39
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	35,09	30,64	28,45	36,59
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	34,43	30,20	27,99	36,06
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	51,89	47,37	45,12	53,31
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	52,98	48,50	46,17	54,39
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	45,52	41,38	38,34	46,80
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	43,59	39,57	36,38	44,87
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	36,61	32,42	29,81	38,06
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	32,01	28,03	25,84	33,82
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	43,75	39,74	36,54	45,03
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	41,19	37,46	33,88	42,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	35,74	31,86	28,17	36,88
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	27,81	23,60	20,71	29,11
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	38,67	34,74	31,19	39,84
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	28,29	24,03	21,22	29,60
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	39,98	36,05	32,50	41,15
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	29,06	24,76	22,04	30,39
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	40,90	37,01	33,36	42,05
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	30,58	26,24	23,64	31,94
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	41,34	37,45	33,77	42,47
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	32,57	28,22	25,69	33,96
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	40,76	36,61	33,64	42,06
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	36,95	32,71	29,99	38,32
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	41,18	37,02	34,07	42,49
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	37,16	32,92	30,20	38,53
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	41,51	37,34	34,40	42,81
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	37,71	33,50	30,69	39,05
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	39,45	35,33	32,27	40,73
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	39,84	35,71	32,70	41,14
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	36,93	32,68	29,96	38,29
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	40,27	36,11	33,13	41,56
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	37,11	32,85	30,19	38,49
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	25,13	20,93	17,98	26,41
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	28,65	24,55	21,44	29,92
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	25,85	21,59	18,78	27,16
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	28,89	24,75	21,69	30,16
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	26,85	22,52	19,86	28,19
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	29,07	24,89	21,89	30,34
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	29,89	25,50	23,00	31,27
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	29,69	25,47	22,55	30,97
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	45,95	41,85	38,75	47,22
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	42,06	37,92	34,91	43,35
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	43,32	39,08	36,35	44,68
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	38,49	34,34	31,39	39,80
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	36,95	32,69	30,00	38,32
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	36,92	32,56	30,10	38,34
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	46,30	42,19	39,13	47,58
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	43,19	39,08	36,00	44,46
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	43,59	39,35	36,65	44,97
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	39,46	35,29	32,40	40,79
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	37,20	32,93	30,25	38,57
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	35,36	31,08	28,43	36,74
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	46,69	42,55	39,53	47,97
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	44,26	40,13	37,11	45,55
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	44,21	39,94	37,30	45,60
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	41,41	37,26	34,38	42,76
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	37,41	33,15	30,48	38,79
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	35,50	31,23	28,57	36,88
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	44,63	40,49	37,50	45,93
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	41,07	36,94	33,91	42,36
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	42,37	38,20	35,36	43,72
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	37,79	33,54	30,82	39,15
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	35,61	31,33	28,69	36,99
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	45,01	40,87	37,84	46,29
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	41,48	37,36	34,33	42,77
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	42,79	38,58	35,79	44,14
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	37,41	33,24	30,35	38,74
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	35,92	31,66	28,97	37,29
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	36,88	32,51	30,08	38,31
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	45,68	41,59	38,47	46,95
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	41,74	37,60	34,59	43,03
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	43,06	38,84	36,10	44,43
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	37,88	33,72	30,82	39,21
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	36,19	31,94	29,23	37,56
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	36,61	32,26	29,80	38,04
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	38,61	34,75	31,04	39,75
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	35,99	31,80	28,91	37,31
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	43,26	39,39	35,63	44,37
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	37,29	33,33	29,84	38,47
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	39,01	35,14	31,50	40,17
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	33,11	29,24	25,52	34,24
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	43,56	39,68	35,95	44,68
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	37,79	33,85	30,29	38,95
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	39,29	35,40	31,80	40,46
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	34,07	30,24	26,43	35,18
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	43,78	39,90	36,19	44,91
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	38,87	34,96	31,32	40,01
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	39,14	35,25	31,70	40,33
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	35,64	31,84	27,98	36,75
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	44,00	40,12	36,41	45,13
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	41,39	37,56	33,73	42,49
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	37,06	33,30	29,34	38,15
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	35,30	31,07	28,31	36,65
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	42,39	38,56	34,71	43,49
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	37,86	34,08	30,22	38,98
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	35,59	31,39	28,54	36,92
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	42,84	39,00	35,17	43,94
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	36,51	32,57	29,05	37,69
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	43,53	39,71	35,82	44,61
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	42,64	38,82	34,94	43,73
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	42,09	38,21	34,50	43,22
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	38,09	34,15	30,66	39,28
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	34,09	30,53	26,08	35,09
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	33,69	30,14	25,70	34,70
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	37,55	33,50	30,24	38,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	34,92	30,90	27,54	36,12
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	39,54	35,57	32,21	40,77
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	44,51	40,60	36,99	45,66
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	42,85	39,01	35,13	43,93
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	41,71	37,82	34,15	42,85
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	39,25	35,33	31,73	40,40
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	34,01	30,49	26,00	35,02
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	30,31	26,74	22,31	31,31
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	36,88	32,84	29,55	38,10
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	43,02	39,20	35,32	44,11
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	42,10	38,21	34,52	43,23
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	40,52	36,61	32,97	41,66
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	34,18	30,63	26,16	35,18
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	31,09	27,53	23,09	32,10
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	38,13	33,99	30,95	39,41
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	43,21	39,38	35,50	44,29
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	42,50	38,62	34,91	43,63
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	41,37	37,50	33,77	42,49
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	34,07	30,53	26,06	35,07
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	32,20	28,62	24,18	33,19
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	37,76	33,65	30,54	39,02
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	43,36	39,53	35,65	44,44
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	42,58	38,73	34,95	43,69
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	41,71	37,84	34,09	42,83
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	34,05	30,50	26,03	35,05
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	32,73	29,17	24,72	33,73
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	37,08	33,04	29,74	38,30
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	37,34	33,34	30,01	38,57
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	44,24	40,34	36,70	45,39
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	43,46	39,64	35,75	44,54
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	42,48	38,66	34,78	43,57
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	41,87	38,00	34,27	42,99
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	34,15	30,60	26,14	35,15
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	33,32	29,76	25,31	34,32
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	37,42	33,38	30,11	38,65
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	39,39	35,42	32,04	40,61
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	44,40	40,49	36,86	45,54
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	38,64	34,64	31,29	39,86
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	33,75	29,82	26,21	34,89
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	36,47	32,43	29,23	37,73
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	31,30	27,04	24,28	32,63
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	28,21	24,00	21,17	29,54
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	33,56	29,70	25,86	34,64
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	26,29	22,10	19,18	27,59
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	34,65	31,08	26,62	35,64
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	35,29	31,30	27,84	36,46
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	34,75	31,13	26,83	35,78
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	32,26	28,13	25,14	33,57
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	28,23	24,00	21,19	29,56
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	28,68	24,60	21,34	29,89
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	26,47	22,23	19,33	27,75
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	35,42	31,88	27,42	36,43
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	38,18	34,02	31,04	39,47
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	35,73	32,13	27,80	36,76
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	33,47	29,36	26,28	34,74
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	28,32	24,07	21,30	29,66
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	31,34	27,32	23,97	32,54
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	26,39	22,17	19,22	27,66
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	39,56	35,38	32,48	40,88
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	29,83	25,52	22,87	31,19
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	27,62	23,49	20,23	28,80
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	38,28	34,25	30,98	39,52
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	35,50	31,31	28,43	36,82
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	31,74	27,44	24,87	33,14
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	32,97	29,14	25,24	34,04
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	38,25	34,23	30,90	39,46
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	35,84	31,72	28,68	37,13
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	30,41	26,14	23,44	31,77
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	33,26	29,42	25,53	34,33
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	29,31	25,01	22,26	30,62
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	29,99	25,63	23,02	31,33
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	28,54	24,32	21,46	29,85
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	31,50	27,20	24,46	32,82
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	31,73	27,33	24,82	33,10
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	28,86	24,62	21,80	30,18
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	34,31	30,03	27,32	35,66
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	34,62	30,23	27,76	36,01
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	29,55	25,27	22,51	30,87
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	38,07	33,79	31,15	39,45
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	38,16	33,81	31,32	39,57
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	32,03	27,71	25,14	33,42
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	34,22	30,23	26,76	35,39
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	28,29	24,12	21,18	29,59
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	35,13	31,07	27,78	36,34
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	28,29	24,11	21,18	29,59
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	38,36	34,15	31,29	39,68
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	28,09	23,91	20,96	29,38
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	38,86	34,68	31,77	40,17
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	28,18	23,99	21,05	29,47
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	25,16	21,02	17,95	26,42
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	30,05	25,88	22,92	31,34
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	25,79	21,62	18,56	27,04
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	31,00	26,78	23,92	32,31
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	26,68	22,53	19,38	27,90
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	33,69	29,47	26,67	35,03
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	29,31	25,32	21,83	30,47
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	36,14	31,88	29,17	37,50
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	28,90	24,63	21,89	30,24
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	31,80	27,64	24,74	33,13
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	26,19	22,04	18,95	27,44
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	29,99	25,66	23,03	31,34
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	32,42	28,23	25,40	33,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	26,79	22,64	19,51	28,02
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	33,27	28,91	26,42	34,67
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	34,14	29,88	27,18	35,50
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	27,98	23,83	20,65	29,18
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	34,36	29,98	27,52	35,77
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	35,06	30,75	28,16	36,45
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	31,49	27,42	24,09	32,67
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	34,87	31,31	26,85	35,87
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	34,71	31,15	26,70	35,71
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	34,55	30,97	26,56	35,56
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	33,12	29,56	25,13	34,13
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	28,31	24,53	20,57	29,39
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	25,64	21,47	18,50	26,93
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	45,47	41,18	38,59	46,87
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	47,57	43,42	40,48	48,89
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	43,68	39,83	36,02	44,78
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	42,86	39,08	35,08	43,92
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	38,11	34,24	30,49	39,23
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	36,91	33,04	29,33	38,04
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	36,81	32,70	29,61	38,08
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	34,80	31,25	26,79	35,80
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	34,26	30,69	26,26	35,26
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	33,37	29,79	25,37	34,37
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	29,54	25,87	21,67	30,58
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	25,98	21,78	18,87	27,28
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	42,99	39,20	35,22	44,05
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	38,64	34,79	31,01	39,75
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	37,11	33,23	29,52	38,24
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	35,44	31,16	28,46	36,79
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	34,86	31,30	26,85	35,86
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	34,81	31,24	26,81	35,81
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	33,61	30,06	25,61	34,62
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	30,82	27,15	22,94	31,86
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	26,31	22,09	19,20	27,61
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	43,20	39,40	35,45	44,27
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	40,32	36,51	32,60	41,40
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	37,31	33,44	29,71	38,43
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	35,74	31,50	28,75	37,09
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	34,85	31,30	26,84	35,85
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	35,18	31,63	27,17	36,18
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	33,81	30,23	25,81	34,81
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	31,67	28,11	23,64	32,66
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	28,14	23,89	21,11	29,47
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	42,65	38,29	35,84	44,07
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	45,41	41,29	38,26	46,70
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	43,55	39,72	35,87	44,65
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	40,59	36,78	32,87	41,67
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	37,53	33,66	29,93	38,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	36,32	32,36	28,89	37,51
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	34,86	31,30	26,85	35,86
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	35,26	31,71	27,25	36,26
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	34,27	30,68	26,27	35,27
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	32,68	29,13	24,67	33,68
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	26,44	22,50	18,98	27,62
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	45,21	40,93	38,32	46,61
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	47,40	43,24	40,31	48,72
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	43,62	39,78	35,95	44,72
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	40,96	37,15	33,24	42,04
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	37,78	33,92	30,18	38,91
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	36,35	32,48	28,78	37,49
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	35,72	31,61	28,54	37,00
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	34,86	31,30	26,85	35,86
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	34,62	31,07	26,61	35,62
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	34,26	30,68	26,26	35,26
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	33,05	29,50	25,03	34,05
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	26,69	22,86	19,02	27,79
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	45,39	41,10	38,51	46,79
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	47,50	43,33	40,41	48,81
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	43,65	39,81	35,99	44,75
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	42,06	38,27	34,31	43,13
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	37,84	33,96	30,24	38,96
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	36,69	32,81	29,11	37,82
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	36,22	32,17	28,96	37,47
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	42,41	38,49	34,92	43,58
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	33,82	29,71	26,62	35,09
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	42,90	39,01	35,32	44,03
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	39,05	35,09	31,67	40,26
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	36,92	33,07	29,27	38,03
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	36,19	31,80	29,40	37,62
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	42,70	38,77	35,20	43,86
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	38,38	34,28	31,20	39,66
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	42,85	38,95	35,29	43,99
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	41,24	37,31	33,79	42,42
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	36,45	32,70	28,61	37,49
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	35,05	30,66	28,24	36,47
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	43,09	39,17	35,56	44,24
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	39,61	35,51	32,42	40,89
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	43,34	39,44	35,74	44,46
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	42,07	38,11	34,64	43,26
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	36,83	33,08	29,00	37,87
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	35,23	30,87	28,41	36,65
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	40,01	36,02	32,65	41,22
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	42,56	38,64	35,06	43,72
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	40,79	36,81	33,39	41,99
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	42,85	38,93	35,34	44,01
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	42,19	38,25	34,75	43,38
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	43,06	39,14	35,54	44,21
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	35,66	31,83	28,00	36,76
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	36,50	32,13	29,72	37,94
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	34,09	30,22	26,61	35,27
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	35,09	31,08	27,75	36,31
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	35,97	32,03	28,57	37,17
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	39,80	35,68	32,70	41,12
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	41,71	37,79	34,33	42,93
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	41,39	37,42	34,09	42,63
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	41,38	37,27	34,22	42,67
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	38,31	33,97	31,46	39,72
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	29,51	25,28	22,46	30,83
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	37,29	33,24	30,04	38,55
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	35,47	31,37	28,30	36,76
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	41,85	37,92	34,48	43,07
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	40,83	36,96	33,38	42,02
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	41,82	37,70	34,66	43,11
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	38,35	34,05	31,46	39,74
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	29,82	25,56	22,79	31,15
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	37,67	33,63	30,41	38,92
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	34,99	30,85	27,93	36,32
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	34,81	31,21	26,87	35,83
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	41,99	38,06	34,61	43,20
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	41,12	37,25	33,64	42,30
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	42,07	37,95	34,91	43,36
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	39,07	34,85	32,06	40,42
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	30,39	26,09	23,37	31,72
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	37,96	33,92	30,71	39,22
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	35,55	31,45	28,43	36,86
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	38,24	34,69	30,20	39,23
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	41,16	37,30	33,71	42,35
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	40,10	35,99	32,93	41,38
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	32,34	28,01	25,40	33,70
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	36,87	32,88	29,59	38,12
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	41,29	37,40	33,84	42,48
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	40,29	36,20	33,10	41,57
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	35,22	30,92	28,30	36,60
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	37,11	33,09	29,83	38,36
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	34,30	30,21	27,13	35,59
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	41,38	37,47	33,96	42,58
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	39,90	35,83	32,72	41,19
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	40,59	36,49	33,39	41,86
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	38,07	33,74	31,24	39,49
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	36,97	32,91	29,74	38,23
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	35,24	31,14	28,09	36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	46,29	42,20	39,18	47,61
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	47,21	43,08	40,13	48,53
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	28,14	23,94	21,06	29,45
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	28,34	24,12	21,30	29,67
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	30,31	26,03	23,31	31,65
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	28,88	24,65	21,80	30,19
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	28,92	24,64	21,92	30,26
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	31,35	27,04	24,38	32,70
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	31,54	27,31	24,51	32,87
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	29,25	24,97	22,27	30,60
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	34,75	30,46	27,84	36,13
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	33,10	28,92	26,02	34,42
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	32,03	27,71	25,15	33,42
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	37,04	32,77	30,13	38,43
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	34,36	30,29	27,11	35,61
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	26,53	22,34	19,40	27,82
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	35,10	30,97	27,93	36,38
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	27,24	23,00	20,13	28,53
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	35,85	31,65	28,77	37,16
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	27,52	23,33	20,34	28,79
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	37,74	33,50	30,76	39,10
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	29,83	25,66	22,67	31,11
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	26,58	22,43	19,41	27,86
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	28,27	24,09	21,21	29,60
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	30,52	26,49	23,18	31,74
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	27,05	22,87	19,88	28,32
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	28,69	24,45	21,65	30,02
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	31,27	27,22	23,90	32,47
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	27,51	23,34	20,33	28,78
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	29,13	24,87	22,10	30,46
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	32,28	28,25	24,92	33,49
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	29,27	25,16	21,98	30,50
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	31,62	27,26	24,72	33,00
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	34,60	30,51	27,39	35,87
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	38,42	34,87	30,44	39,44
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	39,53	35,77	31,84	40,63
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	38,23	34,70	30,20	39,23
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	38,38	34,85	30,37	39,39
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	38,63	35,09	30,60	39,63
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	38,65	35,13	30,64	39,66
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	37,77	33,87	30,30	38,95
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	38,48	34,93	30,48	39,49
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	38,79	35,02	31,18	39,93
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	32,49	28,23	25,50	33,84
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	35,75	31,71	28,51	37,01
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	27,94	23,74	20,84	29,24
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	34,95	30,69	27,93	36,28
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	36,63	32,50	29,50	37,93
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	28,15	23,91	21,07	29,46
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	37,31	33,17	30,18	38,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	37,47	33,32	30,37	38,78
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	28,83	24,53	21,81	30,16
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	39,53	35,43	32,37	40,82
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	39,38	35,18	32,33	40,71
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	30,47	26,09	23,55	31,84
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	46,51	42,40	39,35	47,80
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	44,92	40,83	37,73	46,20
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	41,50	37,33	34,45	42,83
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	45,06	40,99	37,87	46,34
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	41,83	37,69	34,73	43,14
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	45,44	41,35	38,26	46,72
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	42,98	38,89	35,81	44,27
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	45,66	41,58	38,49	46,95
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	43,54	39,47	36,37	44,83
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	45,83	41,74	38,66	47,12
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	44,12	40,02	36,96	45,41
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	41,11	36,84	34,19	42,49
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	46,03	41,93	38,86	47,32
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	44,65	40,58	37,45	45,93
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	41,05	36,86	34,04	42,40
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	41,83	37,75	34,60	43,09
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	41,00	37,02	33,61	42,20
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	34,78	30,47	27,88	36,17
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	37,60	33,67	30,19	38,80
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	36,93	33,27	29,09	37,99
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	36,29	32,41	28,82	37,47
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	26,67	22,56	19,46	27,94
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	46,29	42,17	39,18	47,60
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	44,45	40,32	37,34	45,76
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	42,82	38,66	35,75	44,14
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	42,34	38,26	35,14	43,61
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	41,75	37,75	34,42	42,98
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	35,40	31,13	28,42	36,75
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	37,77	33,84	30,37	38,98
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	37,00	33,33	29,15	38,05
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	34,69	31,11	26,70	35,70
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	27,10	22,93	19,93	28,38
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	46,45	42,34	39,35	47,77
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	44,76	40,63	37,65	46,07
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	42,70	38,56	35,59	44,01
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	46,54	42,44	39,41	47,85
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	42,46	38,37	35,23	43,72
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	42,16	38,14	34,85	43,39
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	37,43	33,33	30,20	38,69
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	35,64	32,08	27,64	36,65
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	37,18	33,52	29,35	38,24
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	35,19	31,58	27,27	36,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	27,17	22,99	19,96	28,42
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	45,65	41,60	38,45	46,93
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	45,19	41,08	38,10	46,51
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	42,85	38,72	35,72	44,15
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	47,31	43,18	40,21	48,62
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	42,47	38,45	35,17	43,71
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	39,26	35,26	31,89	40,47
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	37,09	33,41	29,31	38,17
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	35,77	32,10	27,92	36,82
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	28,45	24,22	21,32	29,74
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	45,65	41,53	38,55	46,97
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	43,37	39,23	36,28	44,69
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	41,27	37,19	34,04	42,53
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	39,27	35,35	31,80	40,44
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	35,38	31,03	28,56	36,80
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	37,68	33,90	30,04	38,80
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	36,21	32,56	28,38	37,27
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	32,42	28,22	25,37	33,75
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	46,10	41,98	39,01	47,42
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	43,64	39,49	36,53	44,95
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	42,10	37,91	35,08	43,44
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	41,42	37,33	34,19	42,68
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	39,61	35,68	32,12	40,77
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	34,27	29,93	27,37	35,65
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	37,24	33,36	29,77	38,42
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	36,71	33,05	28,86	37,76
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	35,37	31,41	27,99	36,58
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	45,79	41,70	38,66	47,10
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	44,18	40,04	37,06	45,48
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	42,57	38,41	35,52	43,90
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	29,57	25,30	22,59	30,92
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	37,53	33,60	30,17	38,75
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	33,96	29,67	26,98	35,31
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	30,18	25,85	23,23	31,54
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	38,82	34,80	31,57	40,08
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	37,28	32,99	30,35	38,65
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	31,61	27,21	24,73	32,99
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	39,45	35,52	32,09	40,67
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	37,62	33,51	30,49	38,92
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	34,84	30,46	28,02	36,26
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	40,55	36,64	33,16	41,76
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	38,77	34,71	31,58	40,05
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	38,52	34,20	31,69	39,94
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	39,44	35,73	31,76	40,56
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	38,84	34,94	31,43	40,05
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	29,60	25,65	22,14	30,77
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	29,61	25,35	22,60	30,95
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	31,95	27,79	24,83	33,25
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	30,58	26,59	23,13	31,75
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	30,13	25,83	23,16	31,48
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	32,58	28,45	25,43	33,87
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	31,71	27,64	24,38	32,93
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	31,12	26,77	24,19	32,49
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	33,01	28,91	25,79	34,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	34,45	30,24	27,35	35,75
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	34,15	29,77	27,30	35,55
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	33,32	29,26	26,07	34,57
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	30,82	26,52	23,88	32,19
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	41,85	38,33	33,85	42,86
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	45,59	42,02	37,73	46,65
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	31,90	27,56	25,00	33,28
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	43,61	40,07	35,67	44,64
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	47,46	43,85	39,63	48,53
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	35,19	30,83	28,35	36,60
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	44,36	40,81	36,41	45,39
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	47,68	44,09	39,85	48,75
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	38,39	34,03	31,56	39,80
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	44,44	40,89	36,46	45,46
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	47,92	44,28	40,12	49,00
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	48,02	44,16	40,60	49,23
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	46,81	42,75	39,63	48,10
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	30,77	26,43	23,82	32,13
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	39,27	35,26	32,02	40,53
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	30,03	25,72	23,05	31,38
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	44,27	40,77	36,26	45,28
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	48,32	44,45	40,88	49,52
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	47,27	43,26	40,05	48,55
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	31,93	27,54	25,01	33,29
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	39,23	35,32	31,84	40,44
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	31,19	26,82	24,27	32,56
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	44,27	40,80	36,23	45,28
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	48,66	44,81	41,21	49,86
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	47,35	43,32	40,17	48,64
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	34,45	30,06	27,58	35,84
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	39,83	35,96	32,39	41,03
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	34,12	29,75	27,27	35,52
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	44,42	40,92	36,37	45,42
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	38,50	34,13	31,66	39,91
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	37,69	33,33	30,87	39,11
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	45,34	41,27	38,20	46,64
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	44,22	39,94	37,32	45,61
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	36,68	32,42	29,73	38,05
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	39,19	35,53	31,39	40,26
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	47,32	43,41	39,96	48,55
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	45,87	41,70	38,84	47,21
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	38,40	34,31	31,27	39,71
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	43,97	40,47	35,94	44,97
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	31,38	27,33	24,13	32,64
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	38,73	35,04	30,97	39,81
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	32,22	28,08	25,04	33,50
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	40,48	36,73	32,83	41,60
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	32,38	28,27	25,15	33,64
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	41,39	37,76	33,54	42,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	35,76	31,60	28,64	37,06
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	42,44	38,82	34,58	43,49
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	37,50	46,04	41,83	39,07	47,41
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	19,50	42,40	38,17	35,46	43,78
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	1,50	30,74	26,43	23,80	32,11
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	40,50	46,23	42,01	39,27	47,60
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	22,50	42,81	38,62	35,84	44,18
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	4,50	32,00	27,64	25,11	33,38
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	43,50	46,38	42,16	39,42	47,75
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	25,50	43,44	39,25	36,43	44,79
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	7,50	34,29	29,91	27,44	35,69
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	46,50	46,63	42,40	39,65	47,99
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	28,50	44,43	40,24	37,44	45,79
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	10,50	38,96	34,59	32,13	40,37
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	31,50	44,99	40,77	38,02	46,35
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	13,50	40,73	36,48	33,80	42,11
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	34,50	45,48	41,27	38,50	46,84
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	16,50	41,99	37,72	35,08	43,38
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	42,49	38,90	34,53	43,51
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	47,36	43,39	40,05	48,60
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	43,94	40,20	36,28	45,06
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	42,19	38,66	34,17	43,19
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	47,46	43,50	40,16	48,71
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	44,79	41,14	37,04	45,89
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	47,72	43,76	40,42	48,97
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	45,09	41,38	37,36	46,18
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	47,85	43,89	40,54	49,09
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	46,27	42,41	38,82	47,46
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	42,20	38,63	34,26	43,23
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	46,92	43,00	39,57	48,15
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	40,02	36,03	32,74	41,27
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	42,39	38,82	34,44	43,41
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	47,10	43,17	39,76	48,33
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	42,41	38,58	34,89	43,58
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	41,20	37,67	33,17	42,20
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	41,87	38,35	33,86	42,88
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	47,65	43,65	40,41	48,92
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	46,27	42,00	39,35	47,65
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	39,88	35,80	32,73	41,18
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	38,45	34,38	31,27	39,74
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	36,45	32,31	29,38	37,78
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	41,80	38,27	33,78	42,80
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	38,67	34,59	31,49	39,95
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	36,65	32,56	29,52	37,96
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	41,66	38,14	33,63	42,66
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	39,33	35,80	31,30	40,33
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	38,84	34,77	31,68	40,14
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	37,20	33,15	30,03	38,49
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	41,60	38,08	33,57	42,60
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	41,34	37,81	33,33	42,35
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	39,20	35,11	32,04	40,49
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	37,62	33,58	30,44	38,91
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	41,52	37,99	33,49	42,52
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	41,83	38,31	33,82	42,84
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	43,86	39,57	37,00	45,27
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	44,48	40,16	37,63	45,89
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	39,67	35,58	32,52	40,97
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	37,99	33,93	30,80	39,27
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	38,87	34,71	31,85	40,22
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	41,45	37,93	33,43	42,45
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	41,88	38,36	33,86	42,88
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	46,65	42,51	39,57	47,97
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	46,00	41,70	39,11	47,39
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	39,91	35,84	32,74	41,20
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	38,24	34,19	31,05	39,52
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	37,54	33,58	30,23	38,78
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	30,61	26,43	23,48	31,90
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	27,82	23,65	20,67	29,10
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	28,17	24,01	21,00	29,45
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	38,24	34,24	30,96	39,49
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	31,98	27,71	24,95	33,31
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	28,63	24,40	21,53	29,93
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	29,61	25,39	22,50	30,91
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	39,84	35,78	32,65	41,12
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	34,55	30,26	27,61	35,92
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	29,58	25,33	22,51	30,89
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	33,28	28,96	26,28	34,62
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	40,78	36,70	33,60	42,06
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	29,69	25,43	22,65	31,01
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	29,12	24,90	22,07	30,45
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	30,38	26,04	23,43	31,74
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	30,45	26,16	23,44	31,78
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	29,95	25,68	22,92	31,28
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	32,11	27,72	25,21	33,48
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	31,33	27,01	24,36	32,68
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	31,20	26,88	24,21	32,54
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	35,23	30,85	28,36	36,62
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	34,78	30,42	27,90	36,17
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	35,58	31,27	28,67	36,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	40,75	36,45	33,91	42,17
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	40,07	35,80	33,13	41,44
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	50,93	47,34	43,04	51,98
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	47,95	44,25	40,28	49,07
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	47,35	43,86	39,31	48,35
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	52,03	48,37	44,26	53,12
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	50,20	46,38	42,72	51,39
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	48,35	44,84	40,33	49,36
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	52,17	48,48	44,46	53,28
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	50,73	46,86	43,28	51,92
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	48,45	44,92	40,44	49,46
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	52,01	48,30	44,30	53,11
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	50,78	46,90	43,36	51,98
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	48,27	44,76	40,26	49,28
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	29,80	25,57	22,75	31,12
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	27,18	23,07	19,93	28,43
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	41,03	37,20	33,57	42,22
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	30,58	26,29	23,55	31,91
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	28,34	24,16	21,14	29,60
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	43,80	39,82	36,51	45,05
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	32,78	28,43	25,84	34,14
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	29,99	25,73	22,88	31,28
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	44,57	40,59	37,30	45,83
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	45,32	41,84	37,29	46,33
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	47,69	43,97	40,01	48,80
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	43,68	39,90	36,10	44,83
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	29,74	25,49	22,71	31,07
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	47,02	43,51	39,01	48,03
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	50,10	46,26	42,62	51,28
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	46,57	42,66	39,19	47,79
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	30,65	26,33	23,70	32,01
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	47,25	43,73	39,24	48,26
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	50,72	46,84	43,31	51,93
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	47,59	43,62	40,31	48,84
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	32,96	28,61	26,09	34,36
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	47,24	43,73	39,23	48,25
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	50,79	46,89	43,37	51,99
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	47,57	43,61	40,26	48,81
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	35,49	31,22	28,56	36,87
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	37,54	33,43	30,34	38,81
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	34,17	30,14	26,85	35,40
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	35,44	31,49	27,96	36,61
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	41,27	37,16	34,07	42,54
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	47,67	43,74	40,12	48,81
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	46,16	42,31	38,51	47,27
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	45,78	41,93	38,13	46,89
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	44,48	40,59	36,91	45,61
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	39,92	35,92	32,60	41,15
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	35,99	31,85	28,86	37,29
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	34,34	30,29	27,04	35,57
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	35,79	31,82	28,32	36,96
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	42,02	37,92	34,80	43,28
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	47,89	43,97	40,36	49,04
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	47,12	43,22	39,53	48,24
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	46,11	42,26	38,45	47,21
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	45,88	42,03	38,23	46,99
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	44,74	40,85	37,16	45,87
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	42,07	38,17	34,58	43,24
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	34,42	30,33	27,16	35,66
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	36,11	32,15	28,64	37,28
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	47,22	43,34	39,65	48,36
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	45,96	42,11	38,30	47,06
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	45,12	41,25	37,53	46,25
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	43,09	39,13	35,67	44,28
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	34,68	30,57	27,45	35,94
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	36,84	32,90	29,34	38,00
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	47,30	43,41	39,72	48,43
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	46,00	42,15	38,35	47,11
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	45,24	41,39	37,60	46,35
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	43,94	40,00	36,48	45,12
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	35,47	31,34	28,30	36,75
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	33,27	29,31	25,89	34,48
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	47,45	43,55	39,89	48,59
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	46,05	42,20	38,39	47,15
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	45,38	41,53	37,74	46,49
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	44,49	40,56	36,99	45,65
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	36,18	32,05	29,01	37,46
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	33,97	29,98	26,65	35,20
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	34,63	30,65	27,23	35,83
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	39,35	35,19	32,21	40,64
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	47,55	43,64	40,00	48,69
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	46,08	42,23	38,43	47,19
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	45,61	41,76	37,97	46,72
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	44,25	40,37	36,68	45,39
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	28,56	24,39	21,46	29,87
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	29,72	25,55	22,59	31,01
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	29,15	24,94	22,08	30,47
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	29,84	25,66	22,71	31,13
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	30,79	26,54	23,79	32,14
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	29,95	25,72	22,85	31,25
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	32,81	28,54	25,80	34,15
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	30,72	26,42	23,69	32,04
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	33,32	29,31	25,96	34,53
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	33,37	29,02	26,45	34,74
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	28,26	24,08	21,16	29,57
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	31,07	26,86	23,99	32,38
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	27,69	23,58	20,49	28,96
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	28,61	24,41	21,53	29,92
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	32,34	28,04	25,35	33,68
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	27,69	23,56	20,48	28,95
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	28,75	24,55	21,66	30,06
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	35,29	30,95	28,41	36,68
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	27,68	23,53	20,46	28,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	30,34	26,11	23,31	31,67
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	38,15	33,83	31,30	39,56
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	28,40	24,21	21,21	29,66
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	33,21	28,99	26,20	34,56
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	38,30	33,97	31,45	39,71
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	31,76	27,47	24,76	33,10
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	27,02	22,93	19,80	28,28
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	27,00	22,82	19,88	28,30
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	30,11	25,94	22,98	31,40
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	26,74	22,66	19,49	27,99
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	27,33	23,11	20,24	28,64
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	30,49	26,28	23,40	31,80
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	26,01	21,93	18,73	27,25
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	27,45	23,22	20,35	28,75
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	30,86	26,64	23,79	32,18
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	26,07	21,98	18,79	27,31
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	27,92	23,71	20,78	29,20
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	33,34	29,11	26,32	34,68
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	26,26	22,16	18,98	27,49
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	28,78	24,69	21,51	30,02
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	34,83	30,57	27,88	36,20
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	33,03	28,83	25,93	34,33
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	30,73	26,60	23,56	32,01
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	27,39	23,29	20,17	28,65
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	34,18	29,95	27,15	35,51
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	30,97	26,84	23,77	32,24
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	27,29	23,18	20,01	28,52
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	36,48	32,16	29,55	37,85
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	31,21	27,10	23,98	32,47
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	27,03	22,94	19,72	28,25
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	36,77	32,56	29,76	38,12
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	33,36	29,32	26,05	34,59
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	27,42	23,31	20,10	28,63
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	35,86	31,72	28,72	37,15
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	35,82	31,80	28,53	37,06
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	29,65	25,47	22,39	30,88
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	39,56	35,37	32,51	40,89
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	39,56	35,37	32,51	40,89
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	33,39	29,24	26,32	34,72
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	30,05	25,91	22,92	31,35
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	40,51	36,30	33,51	41,86
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	40,51	36,30	33,51	41,86
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	35,70	31,52	28,68	37,05
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	30,27	26,10	23,16	31,57
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	40,91	36,69	33,93	42,27
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	40,91	36,69	33,93	42,27
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	37,03	32,82	30,05	38,39
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	30,32	26,14	23,22	31,63
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	41,14	36,91	34,16	42,50
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	41,14	36,91	34,16	42,50
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	37,96	33,74	30,96	39,31
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	30,66	26,45	23,55	31,96
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	41,60	37,38	34,64	42,97
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	41,60	37,38	34,64	42,97
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	38,01	33,84	30,94	39,33
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	30,89	26,71	23,77	32,19
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	38,54	34,39	31,47	39,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	32,54	28,41	25,45	33,86
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	28,47	24,27	21,35	29,76
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	39,05	35,15	31,55	40,21
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	29,86	25,67	22,72	31,15
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	41,63	37,72	34,13	42,79
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	32,15	27,93	25,09	33,47
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	42,27	38,34	34,79	43,44
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	34,56	30,30	27,58	35,91
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	42,68	38,79	35,14	43,83
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	33,54	29,43	26,32	34,80
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	43,18	39,29	35,60	44,31
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	30,49	26,29	23,41	31,80
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	35,35	31,35	28,00	36,57
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	30,94	26,71	23,88	32,26
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	38,52	34,43	31,31	39,79
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	31,50	27,26	24,45	32,82
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	39,88	35,77	32,71	41,16
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	32,84	28,59	25,81	34,17
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	40,80	36,80	33,47	42,03
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	35,32	31,08	28,31	36,66
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	41,46	37,49	34,07	42,66
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	36,88	32,94	29,41	38,05
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	37,78	33,47	30,90	39,18
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	38,16	33,92	31,16	39,51
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	42,40	38,55	34,76	43,51
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	37,29	33,37	29,78	38,45
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	37,90	33,59	31,02	39,30
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	38,63	34,46	31,54	39,94
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	42,77	38,93	35,12	43,88
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	38,21	34,34	30,61	39,33
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	37,74	33,44	30,83	39,12
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	38,83	34,65	31,70	40,12
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	43,29	39,45	35,62	44,39
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	36,39	32,37	29,05	37,61
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	37,84	33,53	30,98	39,25
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	36,94	32,63	30,03	38,32
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	42,29	38,44	34,68	43,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	46,54	42,70	38,87	47,64
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	44,82	40,92	37,25	45,95
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	33,37	29,27	26,11	34,61
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	45,22	41,32	37,65	46,35
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	38,25	34,21	30,98	39,50
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	45,73	41,86	38,12	46,85
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	39,65	35,59	32,39	40,90
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	45,93	42,08	38,26	47,03
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	43,38	39,46	35,89	44,55
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	46,16	42,32	38,50	47,26
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	44,34	40,42	36,82	45,49
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	46,38	42,53	38,72	47,48
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	44,48	40,59	36,91	45,61
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	31,75	27,47	24,75	33,09
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	30,77	26,54	23,69	32,08
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	33,95	29,64	27,02	35,32
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	32,00	27,72	24,96	33,32
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	34,60	30,59	27,32	35,85
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	34,50	30,39	27,34	35,79
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	32,18	27,86	25,21	33,53
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	35,81	31,72	28,64	37,10
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	37,87	33,65	30,88	39,22
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	33,67	29,32	26,73	35,03
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	37,93	33,82	30,77	39,22
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	38,62	34,40	31,65	39,98
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	37,15	32,86	30,21	38,52
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	30,27	26,14	23,13	31,57
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	30,95	27,00	23,57	32,16
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	31,43	27,21	24,38	32,76
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	31,13	26,95	24,05	32,45
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	31,87	27,82	24,63	33,13
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	32,01	27,75	24,98	33,34
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	34,99	30,93	27,77	36,26
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	34,41	30,25	27,35	35,74
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	30,70	26,39	23,73	32,05
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	30,80	26,51	23,85	32,16
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	35,64	31,52	28,48	36,93
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	34,74	30,56	27,70	36,08
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	32,31	27,96	25,41	33,69
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	32,06	27,71	25,14	33,43
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	35,67	31,54	28,59	36,99
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	38,87	34,63	31,93	40,25
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	37,29	33,04	30,32	38,65
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	40,96	36,91	33,77	42,24
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	35,74	31,58	28,66	37,06
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	38,90	34,63	31,95	40,27
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	37,90	33,65	30,94	39,27
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	41,87	37,84	34,63	43,13
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	34,05	29,70	27,15	35,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	37,09	32,72	30,25	38,50
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	34,52	30,28	27,50	35,86
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	31,88	27,69	24,78	33,19
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	35,49	31,22	28,55	36,86
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	38,74	34,41	31,84	40,12
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	36,27	32,03	29,27	37,62
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	33,29	29,08	26,18	34,59
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	36,11	31,87	29,17	37,49
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	40,07	35,77	33,17	41,46
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	36,86	32,64	29,85	38,21
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	37,44	33,32	30,30	38,74
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	35,46	31,30	28,40	36,79
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	39,08	34,81	32,16	40,46
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	36,56	32,33	29,55	37,90
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	39,97	35,89	32,83	41,27
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	49,58	45,33	42,62	50,95
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	49,38	45,17	42,41	50,75
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	45,58	41,39	38,59	46,94
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	33,21	28,89	26,23	34,56
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	41,04	37,38	33,21	42,10
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	51,27	47,14	44,21	52,60
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	53,66	49,43	46,72	55,04
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	53,88	49,64	46,94	55,26
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	50,68	46,54	43,65	52,03
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	49,16	44,93	42,20	50,53
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	45,94	41,74	38,95	47,30
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	35,08	30,69	28,17	36,45
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	53,74	49,50	46,80	55,12
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	51,03	46,87	44,01	52,38
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	49,45	45,21	42,50	50,82
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	46,28	42,09	39,29	47,64
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	38,55	34,17	31,70	39,95
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	53,75	49,52	46,81	55,13
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	51,30	47,13	44,30	52,66
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	49,41	45,17	42,47	50,79
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	46,59	42,40	39,61	47,95
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	43,06	38,74	36,21	44,47
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	53,68	49,45	46,74	55,06
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	51,58	47,38	44,59	52,94
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	49,52	45,28	42,58	50,90
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	47,00	42,79	40,02	48,36
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	45,39	41,14	38,47	46,77
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	36,66	32,85	29,11	37,82
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	49,42	45,15	42,53	50,82
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	53,67	49,45	46,73	55,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	52,07	47,86	45,10	53,44
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	49,11	44,90	42,17	50,49
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	49,57	45,33	42,63	50,95
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	48,33	44,11	41,39	49,71
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	45,05	40,87	38,06	46,41
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	39,96	36,29	32,19	41,04
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	51,18	47,04	44,13	52,52
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	53,66	49,43	46,71	55,03
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	53,31	49,07	46,35	54,68
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	50,18	46,03	43,15	51,53
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	41,32	37,36	33,97	42,54
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	39,53	35,58	32,21	40,77
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	50,21	46,04	43,19	51,56
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	46,41	42,22	39,42	47,77
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	32,28	27,93	25,35	33,65
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	50,49	46,31	43,52	51,86
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	47,35	43,14	40,38	48,72
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	33,48	29,15	26,55	34,85
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	41,48	37,21	34,58	42,87
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	41,92	37,95	34,60	43,16
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	39,78	35,83	32,48	41,03
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	50,28	46,12	43,27	51,63
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	46,92	42,73	39,94	48,28
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	34,15	29,74	27,26	35,53
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	50,68	46,46	43,72	52,05
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	47,77	43,57	40,78	49,13
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	35,35	30,98	28,45	36,73
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	43,26	39,03	36,29	44,62
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	42,37	38,38	35,08	43,62
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	40,24	36,29	32,91	41,47
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	50,18	46,02	43,17	51,53
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	47,35	43,14	40,35	48,70
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	37,35	32,98	30,47	38,74
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	50,90	46,67	43,95	52,27
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	48,18	44,00	41,20	49,55
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	38,45	34,10	31,58	39,85
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	44,08	39,79	37,20	45,48
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	40,56	36,60	33,25	41,80
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	47,64	43,43	40,65	49,00
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	42,68	38,41	35,77	44,07
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	48,61	44,42	41,62	49,97
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	43,58	39,30	36,70	44,98
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	41,17	37,18	33,90	42,43
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	40,52	36,34	33,51	41,87
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	48,05	43,83	41,06	49,40
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	45,01	40,82	38,03	46,37
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	48,99	44,79	42,01	50,35
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	46,24	42,06	39,25	47,60
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	41,66	37,63	34,42	42,92
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	39,61	35,61	32,35	40,87
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	49,31	45,12	42,33	50,67
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	45,98	41,79	39,00	47,34
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	50,14	45,93	43,17	51,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	46,76	42,57	39,78	48,12
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	46,86	42,86	39,54	48,09
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	30,82	26,65	23,72	32,13
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	38,11	34,06	30,87	39,37
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	47,43	43,45	40,11	48,66
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	31,32	27,10	24,26	32,64
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	39,49	35,34	32,33	40,77
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	48,05	44,07	40,70	49,27
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	32,18	27,95	25,15	33,51
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	40,21	36,04	33,08	41,50
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	42,93	39,36	35,02	43,97
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	51,11	47,08	43,90	52,39
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	43,19	39,59	35,27	44,22
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	51,35	47,31	44,17	52,64
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	43,10	39,51	35,18	44,13
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	51,46	47,39	44,31	52,76
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	41,76	37,91	34,28	42,94
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	50,05	46,05	42,81	51,32
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	42,93	39,19	35,25	44,04
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	50,48	46,47	43,25	51,75
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	43,09	39,43	35,30	44,17
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	50,81	46,79	43,59	52,08
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	51,73	47,63	44,64	53,05
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	42,42	38,88	34,40	43,42
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	51,57	47,47	44,47	52,89
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	42,31	38,77	34,31	43,32
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	51,55	47,44	44,45	52,87
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	42,25	38,69	34,25	43,26
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	51,34	47,24	44,24	52,66
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	50,78	46,67	43,70	52,11
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	42,09	38,52	34,08	43,09
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	41,17	37,59	33,26	42,21
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	51,58	47,48	44,47	52,89
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	42,52	38,93	34,59	43,55
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	51,71	47,61	44,59	53,02
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	42,79	39,20	34,88	43,83
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	41,07	37,32	33,44	42,20
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	46,31	42,44	38,87	47,51
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	43,44	39,57	35,95	44,61
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	49,19	45,20	41,92	50,45
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	44,31	40,44	36,85	45,50
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	50,27	46,25	43,01	51,53
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	44,57	40,56	37,30	45,82
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	45,03	40,99	37,77	46,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	45,22	41,17	37,99	46,49
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	45,34	41,28	38,14	46,62
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	45,13	41,05	37,93	46,40
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	42,45	38,35	35,32	43,76
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	45,01	40,90	37,86	46,30
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	43,70	39,70	36,40	44,94
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	35,31	31,30	28,02	36,55
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	43,80	39,82	36,45	45,02
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	37,94	33,77	30,87	39,26
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	44,21	40,21	36,88	45,44
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	38,91	34,72	31,89	40,25
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	44,69	40,70	37,34	45,91
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	39,37	35,18	32,34	40,71
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	44,43	40,45	37,07	45,65
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	45,19	41,16	37,94	46,45
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	30,10	25,87	23,01	31,40
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	46,96	42,92	39,68	48,20
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	31,38	27,10	24,36	32,71
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	47,25	43,18	40,03	48,52
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	34,30	29,97	27,40	35,68
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	31,49	27,29	24,42	32,81
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	36,70	32,94	29,06	37,83
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	32,65	28,38	25,68	34,01
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	31,94	27,72	24,89	33,27
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	39,38	35,45	32,01	40,60
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	33,71	29,40	26,78	35,08
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	32,86	28,64	25,81	34,19
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	40,73	36,78	33,42	41,97
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	35,78	31,47	28,88	37,17
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	47,28	43,40	39,88	48,49
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	44,02	40,07	36,69	45,25
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	49,87	45,88	42,59	51,12
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	46,58	42,55	39,34	47,84
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	50,83	46,81	43,58	52,09
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	47,91	43,81	40,75	49,20
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	39,98	35,69	33,08	41,37
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	50,82	46,82	43,55	52,07
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	48,39	44,28	41,27	49,70
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	31,39	27,28	24,14	32,64
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	28,61	24,41	21,50	29,91
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	32,12	28,05	24,80	33,34
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	29,04	24,81	21,95	30,34
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	31,61	27,74	24,02	32,74
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	29,35	25,10	22,25	30,65
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	29,45	25,22	22,30	30,73
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	31,09	26,87	23,96	32,38
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	30,82	26,67	23,65	32,10
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	31,40	27,40	23,99	32,59
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	30,90	26,67	23,87	32,23
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	41,49	37,46	34,21	42,73
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	34,33	30,47	26,71	35,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	31,48	27,22	24,44	32,80
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	43,60	39,78	35,96	44,71
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	35,64	31,78	27,98	36,74
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	32,46	28,20	25,42	33,78
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	44,32	40,49	36,67	45,43
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	48,00	43,83	40,95	49,33
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	46,02	41,86	38,94	47,34
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	39,84	35,80	32,54	41,07
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	48,18	43,98	41,15	49,52
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	46,28	42,15	39,17	47,59
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	41,29	37,24	34,05	42,55
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	46,26	42,15	39,13	47,56
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	42,76	38,66	35,62	44,06
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	46,68	42,54	39,57	47,99
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	43,75	39,60	36,65	45,06
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	47,16	43,01	40,08	48,48
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	44,71	40,54	37,65	46,04
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	40,84	36,76	33,60	42,10
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	47,74	43,56	40,70	49,08
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	45,53	41,36	38,46	46,85
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	40,34	36,26	33,06	41,58
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	45,31	41,17	38,27	46,65
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	46,67	42,48	39,67	48,02
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	30,25	26,08	23,12	31,54
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	31,42	27,21	24,35	32,74
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	31,73	27,51	24,67	33,05
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	30,74	26,52	23,66	32,05
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	32,19	27,97	25,12	33,51
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	32,38	28,11	25,36	33,71
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	31,76	27,49	24,75	33,10
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	33,19	28,97	26,09	34,49
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	34,12	29,83	27,12	35,46
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	33,93	29,67	26,95	35,28
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	35,40	31,23	28,20	36,66
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	37,74	33,50	30,71	39,07
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	39,19	34,99	32,24	40,57
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	37,95	33,88	30,70	39,20
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	42,21	38,08	35,13	43,53
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	31,68	27,47	24,63	33,01
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	31,71	27,50	24,66	33,04
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	33,06	28,78	26,08	34,41
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	32,44	28,16	25,42	33,77
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	34,43	30,12	27,48	35,79
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	33,38	29,06	26,41	34,73
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	34,61	30,40	27,53	35,92
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	35,88	31,55	28,95	37,25
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	28,78	24,57	21,73	30,11
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	34,99	30,90	27,76	36,25
G16_A	G16[4/4]	84779,79	445450,44	1,50	33,37	29,20	26,14	34,62
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	29,14	24,91	22,10	30,47
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	35,67	31,55	28,46	36,93
G16_B	G16[4/4]	84779,79	445450,44	4,50	37,63	33,62	30,29	38,85
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	29,91	25,70	22,81	31,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	36,34	32,20	29,14	37,61
G16_C	G16[4/4]	84779,79	445450,44	7,50	36,88	33,01	29,27	38,00
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	37,63	33,83	29,89	38,70
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	37,84	33,71	30,65	39,11
G16_D	G16[4/4]	84779,79	445450,44	10,50	39,05	35,15	31,48	40,18
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	46,02	42,15	38,39	47,13
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	41,29	37,51	33,53	42,36
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	41,64	37,44	34,61	42,98
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	44,00	40,02	36,61	45,20
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	46,19	42,35	38,52	47,29
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	41,59	37,80	33,82	42,65
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	41,40	37,20	34,37	42,74
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	44,22	40,27	36,79	45,41
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	44,83	40,98	37,21	45,95
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	39,86	36,09	32,10	40,93
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	35,06	30,89	27,89	36,34
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	40,77	36,89	33,20	41,91
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	45,47	41,60	37,86	46,59
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	40,82	37,03	33,07	41,89
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	39,87	35,82	32,60	41,12
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	42,54	38,66	34,95	43,67
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	45,69	41,82	38,07	46,81
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	41,06	37,28	33,29	42,12
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	40,86	36,71	33,79	42,19
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	43,49	39,53	36,08	44,69
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	40,83	36,75	33,64	42,11
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	40,74	36,59	33,67	42,07
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	38,50	34,39	31,35	39,79
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	50,80	46,86	43,34	51,98
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	50,11	46,23	42,53	51,24
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	48,84	44,95	41,30	49,99
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	43,23	39,18	35,97	44,48
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	48,84	44,98	41,19	49,94
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	48,73	44,88	41,09	49,84
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	47,93	44,05	40,32	49,05
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	42,54	38,47	35,33	43,81
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	40,91	36,82	33,73	42,19
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	41,02	36,86	33,95	42,34
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	38,79	34,66	31,66	40,09
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	50,91	46,97	43,45	52,09
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	50,20	46,31	42,63	51,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	49,26	45,38	41,70	50,40
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	45,49	41,67	37,83	46,60
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	48,84	44,99	41,20	49,95
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	48,77	44,92	41,13	49,88
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	48,14	44,28	40,51	49,25
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	45,53	41,67	37,95	46,66
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	40,44	36,37	33,21	41,70
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	41,56	37,44	34,41	42,85
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	39,14	35,01	32,02	40,45
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	43,29	39,16	36,14	44,58
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	50,97	47,01	43,55	52,16
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	50,33	46,43	42,77	51,47
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	49,60	45,71	42,03	50,73
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	46,33	42,51	38,66	47,43
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	48,85	45,00	41,21	49,96
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	48,81	44,96	41,17	49,92
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	48,35	44,50	40,73	49,47
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	46,40	42,57	38,73	47,50
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	41,09	36,99	33,92	42,38
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	40,91	36,81	33,77	42,21
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	39,74	35,60	32,66	41,06
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	37,19	33,25	29,72	38,36
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	47,72	43,54	40,69	49,06
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	51,12	47,16	43,73	52,32
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	50,57	46,65	43,06	51,73
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	49,78	45,89	42,22	50,92
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	47,01	43,16	39,36	48,12
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	48,82	44,97	41,18	49,93
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	48,87	45,02	41,23	49,98
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	48,51	44,65	40,88	49,62
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	46,96	43,10	39,31	48,06
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	40,14	35,99	32,99	41,43
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	41,17	37,07	34,02	42,47
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	39,93	35,80	32,84	41,25
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	36,06	31,94	28,87	37,33
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	48,37	44,18	41,36	49,72
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	51,30	47,32	43,93	52,51
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	50,60	46,67	43,11	51,76
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	49,92	46,04	42,35	51,06
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	47,99	44,11	40,40	49,12
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	48,77	44,91	41,13	49,88
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	48,82	44,97	41,17	49,93
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	48,61	44,76	40,97	49,72
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	47,17	43,31	39,54	48,28
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	41,33	37,21	34,18	42,62
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	40,36	36,21	33,28	41,68
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	38,12	34,01	30,95	39,40
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	50,70	46,77	43,23	51,87
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	50,03	46,15	42,46	51,17
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	48,63	44,72	41,08	49,77
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	48,83	44,98	41,18	49,94
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	48,68	44,83	41,04	49,79
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	47,62	43,75	40,02	48,74
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	44,83	40,71	37,77	46,17
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	40,46	36,40	33,29	41,75
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	45,10	40,96	38,04	46,43
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	40,99	36,93	33,80	42,27
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	44,97	40,85	37,90	46,30
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	41,47	37,40	34,28	42,75
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	45,10	40,97	38,03	46,43
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	42,12	38,04	34,96	43,41
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	43,99	39,92	36,84	45,29
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	35,72	31,62	28,48	36,97
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	44,55	40,44	37,48	45,88
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	38,69	34,60	31,54	39,99
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	35,93	32,09	28,26	37,03
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	45,89	41,71	38,86	47,23
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	44,29	40,13	37,25	45,63
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	43,56	39,76	35,85	44,65
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	39,23	35,20	31,89	40,45
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	29,47	25,32	22,30	30,75
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	36,64	32,77	29,04	37,76
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	45,99	41,82	38,95	47,33
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	44,60	40,44	37,55	45,93
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	44,17	40,38	36,43	45,25
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	40,15	36,14	32,79	41,36
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	30,05	25,90	22,85	31,31
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	37,21	33,33	29,65	38,35
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	46,13	41,96	39,10	47,47
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	44,81	40,65	37,75	46,14
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	43,39	39,58	35,68	44,48
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	41,32	37,54	33,60	42,41
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	31,40	27,34	24,07	32,62
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	37,47	33,58	29,93	38,62
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	36,38	32,61	28,63	37,45
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	46,36	42,18	39,35	47,71
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	45,02	40,86	37,96	46,35
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	43,80	39,99	36,09	44,89
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	42,67	38,85	34,96	43,75
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	35,11	31,29	27,41	36,20
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	37,67	33,76	30,13	38,81
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	37,70	33,94	29,92	38,76
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	45,22	41,10	38,15	46,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	46,68	42,49	39,65	48,02
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	45,26	41,10	38,20	46,59
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	39,86	35,62	32,87	41,21
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	43,96	40,13	36,25	45,04
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	43,07	39,27	35,37	44,16
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	36,69	32,82	29,07	37,81
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	37,98	34,08	30,44	39,13
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	35,53	31,71	27,85	36,63
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	45,79	41,65	38,74	47,13
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	46,97	42,78	39,95	48,31
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	45,61	41,44	38,56	46,94
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	43,56	39,41	36,53	44,91
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	44,09	40,28	36,40	45,18
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	43,31	39,50	35,60	44,40
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	38,58	34,57	31,22	39,79
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	30,25	26,09	23,11	31,54
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	29,92	25,70	22,85	31,24
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	33,98	29,76	26,89	35,29
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	30,46	26,28	23,30	31,74
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	30,39	26,13	23,35	31,71
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	35,25	30,99	28,22	36,58
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	30,83	26,67	23,64	32,10
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	30,98	26,72	23,97	32,32
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	37,06	32,76	30,08	38,41
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	32,27	28,10	25,05	33,52
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	30,96	26,67	23,96	32,30
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	40,90	36,61	33,96	42,27
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	32,07	27,93	24,93	33,36
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	33,08	28,92	26,01	34,40
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	33,07	28,84	26,02	34,39
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	33,50	29,32	26,45	34,83
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	34,71	30,42	27,76	36,07
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	34,15	29,95	27,09	35,47
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	33,63	29,41	26,60	34,97
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	35,74	31,55	28,66	37,06
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	36,25	32,01	29,25	37,60
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	45,12	40,94	38,12	46,48
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	32,16	27,95	25,10	33,48
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	46,89	42,82	39,73	48,19
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	41,83	37,86	34,44	43,03
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	36,81	32,59	29,80	38,16
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	45,55	41,37	38,56	46,91
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	32,88	28,63	25,84	34,21
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	47,27	43,19	40,10	48,56
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	42,48	38,54	35,06	43,67
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	36,33	32,15	29,26	37,65
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	45,89	41,70	38,89	47,24
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	34,29	29,99	27,29	35,63
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	47,58	43,51	40,41	48,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	42,90	38,95	35,49	44,10
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	37,72	33,64	30,53	39,00
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	46,21	42,04	39,22	47,57
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	37,56	33,29	30,58	38,91
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	47,83	43,75	40,65	49,11
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	43,59	39,63	36,18	44,79
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	34,74	30,48	27,75	36,09
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	42,54	38,33	35,58	43,91
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	39,50	35,37	32,36	40,80
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	35,85	31,60	28,88	37,21
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	44,02	39,82	37,04	45,38
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	45,96	41,83	38,87	47,28
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	39,99	35,95	32,74	41,25
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	34,29	30,23	27,04	35,54
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	32,13	27,88	25,14	33,48
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	34,61	30,46	27,46	35,90
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	34,68	30,58	27,42	35,92
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	33,36	29,07	26,39	34,71
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	35,53	31,34	28,42	36,83
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	35,28	31,17	28,01	36,52
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	35,86	31,59	28,91	37,23
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	36,92	32,70	29,86	38,24
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	36,64	32,57	29,36	37,88
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	40,70	36,46	33,76	42,08
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	40,30	36,11	33,22	41,62
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	40,18	36,18	32,85	41,41
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	44,82	40,62	37,87	46,20
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	45,34	41,23	38,23	46,65
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	32,60	28,44	25,49	33,91
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	33,47	29,21	26,48	34,82
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	32,25	28,03	25,18	33,57
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	33,65	29,40	26,65	35,00
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	34,53	30,20	27,62	35,91
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	32,88	28,65	25,83	34,20
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	35,84	31,52	28,94	37,22
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	35,79	31,45	28,92	37,19
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	35,32	31,09	28,33	36,67
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	36,09	31,82	29,19	37,48
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	38,37	34,04	31,52	39,78
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	37,62	33,39	30,63	38,97
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	31,08	26,78	24,05	32,40
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	43,62	39,63	36,31	44,86
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	30,58	26,37	23,50	31,89
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	32,98	28,63	26,02	34,33
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	43,97	39,95	36,69	45,22
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	31,06	26,84	23,99	32,38
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	36,95	32,64	30,03	38,33
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	44,60	40,58	37,31	45,84
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	31,84	27,62	24,76	33,15
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	39,47	35,18	32,55	40,85
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	43,95	39,94	36,68	45,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	35,00	30,78	27,97	36,34
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	49,20	45,02	42,16	50,54
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	48,29	44,14	41,20	49,61
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	49,08	44,90	42,04	50,42
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	48,57	44,41	41,48	49,89
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	48,65	44,49	41,57	49,97
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	48,72	44,56	41,64	50,04
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	48,87	44,70	41,82	50,20
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	49,22	45,04	42,19	50,56
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	46,89	42,68	39,94	48,27
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	55,50	41,27	37,20	34,03	42,53
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	37,50	40,55	36,40	33,48	41,88
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	19,50	37,25	32,97	30,33	38,63
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	1,50	29,50	25,37	22,29	30,76
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	46,21	42,03	39,18	47,55
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	43,34	39,23	36,18	44,63
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	38,89	34,98	31,40	40,06
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	30,50	26,33	23,40	31,81
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	40,50	39,48	35,41	32,28	40,76
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	22,50	37,79	33,58	30,80	39,15
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	4,50	30,01	25,85	22,79	31,26
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	43,66	39,56	36,52	44,96
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	39,82	35,91	32,31	40,98
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	30,73	26,54	23,63	32,04
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	43,50	39,83	35,73	32,64	41,11
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	25,50	38,19	34,02	31,14	39,52
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	7,50	30,80	26,67	23,58	32,06
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	44,43	40,30	37,31	45,74
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	40,75	36,79	33,33	41,94
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	31,33	27,08	24,22	32,62
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	46,50	40,10	35,99	32,91	41,37
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	28,50	38,85	34,72	31,72	40,15
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	10,50	32,32	28,24	25,02	33,55
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	45,14	40,97	38,07	46,46
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	40,95	36,91	33,64	42,18
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	32,26	28,00	25,17	33,56
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	49,50	40,53	36,43	33,32	41,80
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	31,50	39,42	35,32	32,28	40,72
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	13,50	38,55	34,24	31,68	39,95
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	45,49	41,33	38,45	46,83
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	42,10	38,04	34,87	43,36
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	33,49	29,31	26,32	34,76
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	52,50	41,02	36,97	33,78	42,28
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	34,50	39,88	35,76	32,75	41,18
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	16,50	37,55	33,23	30,69	38,95
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	45,89	41,71	38,84	47,22
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	43,00	38,90	35,84	44,29
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	35,77	31,67	28,54	37,03
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	36,38	32,29	29,14	37,63
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	45,12	41,10	37,85	46,37
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	37,58	33,41	30,43	38,86
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	45,58	41,53	38,32	46,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	39,20	34,99	32,12	40,51
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	46,22	42,18	38,95	47,47
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	43,57	39,35	36,58	44,92
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	46,93	42,85	39,76	48,22
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	47,59	43,38	40,62	48,96
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	47,63	43,52	40,47	48,92
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	49,38	45,22	42,31	50,70
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	51,23	47,09	44,15	52,55
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	50,99	46,86	43,91	52,31
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	49,10	44,91	42,12	50,46
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	40,23	36,09	33,14	41,55
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	49,41	45,25	42,35	50,74
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	51,32	47,18	44,24	52,64
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	50,86	46,74	43,78	52,19
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	49,63	45,44	42,62	50,98
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	43,95	39,83	36,85	45,27
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	41,23	37,06	34,13	42,54
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	49,47	45,30	42,41	50,80
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	47,36	43,13	40,41	48,73
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	51,45	47,32	44,36	52,77
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	50,84	46,72	43,75	52,16
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	50,05	45,91	43,01	51,39
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	46,61	42,41	39,61	47,96
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	42,42	38,22	35,39	43,76
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	49,64	45,47	42,59	50,97
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	49,02	44,83	41,99	50,36
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	51,68	47,57	44,58	53,00
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	50,92	46,81	43,81	52,23
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	50,34	46,20	43,25	51,66
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	46,72	42,52	39,71	48,07
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	49,26	45,11	42,17	50,58
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	51,08	46,96	44,00	52,41
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	50,62	46,50	43,54	51,95
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	49,36	45,20	42,28	50,68
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	51,13	47,01	44,05	52,46
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	50,84	46,71	43,75	52,16
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	48,56	44,34	41,61	49,93
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	44,11	40,25	36,51	45,24
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	45,15	41,05	37,95	46,42
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	41,90	38,07	34,26	43,01
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	48,42	44,60	40,76	49,53
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	45,02	41,15	37,44	46,15
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	47,25	43,19	40,00	48,50
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	42,71	38,87	35,09	43,83
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	49,31	45,44	41,69	50,43
I2_A	I2[1/4]	84797,53	445361,58	1,50	52,21	48,16	44,98	53,48
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	45,41	41,33	38,20	46,68
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	35,41	31,52	27,81	36,53
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	44,05	40,12	36,60	45,23
I2_B	I2[1/4]	84797,53	445361,58	4,50	53,02	48,97	45,79	54,29
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	47,96	44,05	40,46	49,12
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	40,62	36,87	32,82	41,68
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	44,63	40,66	37,21	45,82
I2_C	I2[1/4]	84797,53	445361,58	7,50	53,29	49,24	46,03	54,54
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	48,67	44,82	41,08	49,80
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	41,39	37,63	33,60	42,45
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	45,03	41,04	37,63	46,23
I2_D	I2[1/4]	84797,53	445361,58	10,50	53,72	49,67	46,47	54,98
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	49,13	45,25	41,56	50,27
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	42,12	38,32	34,37	43,19
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	45,76	41,75	38,39	46,97
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	54,27	50,23	47,00	55,52
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	54,42	50,38	47,15	55,67
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	54,72	50,69	47,47	55,98
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	55,07	51,01	47,85	56,34
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	55,15	51,08	47,94	56,42
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	53,85	49,82	46,59	55,10
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	54,13	50,10	46,87	55,38
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	44,71	40,63	37,46	45,96
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	45,05	40,98	37,82	46,31
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	42,97	38,94	35,69	44,21
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	55,94	51,83	48,81	57,24
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	55,59	51,50	48,43	56,88
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	51,37	47,50	43,80	52,51
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	51,45	47,56	43,89	52,59
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	51,13	47,23	43,59	52,28
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	45,05	40,96	37,84	46,32
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	44,31	40,27	37,01	45,54
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	44,17	40,15	36,90	45,42
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	55,93	51,80	48,80	57,23
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	55,74	51,64	48,59	57,04
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	51,35	47,47	43,78	52,49
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	51,45	47,56	43,89	52,59
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	51,24	47,34	43,69	52,38
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	44,69	40,62	37,43	45,94
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	44,26	40,22	36,94	45,48
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	44,46	40,41	37,18	45,70
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	47,92	43,64	41,04	49,32
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	55,89	51,76	48,76	57,19
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	55,87	51,77	48,72	57,17
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	51,33	47,46	43,76	52,47
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	51,44	47,56	43,88	52,58
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	51,32	47,43	43,77	52,46
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	44,85	40,77	37,61	46,11
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	44,29	40,25	37,00	45,53
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	44,64	40,59	37,37	45,89
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	52,69	48,43	45,77	54,07
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	55,84	51,72	48,72	57,15
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	55,94	51,84	48,82	57,25
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	51,25	47,36	43,68	52,38
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	51,44	47,55	43,87	52,57
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	51,38	47,49	43,83	52,52
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	45,03	40,94	37,80	46,29
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	44,36	40,32	37,08	45,60
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	44,82	40,77	37,56	46,07
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	40,43	36,38	33,17	41,68
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	53,51	49,24	46,60	54,90
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	55,82	51,69	48,69	57,12
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	55,97	51,86	48,83	57,27
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	51,22	47,34	43,66	52,36
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	51,42	47,54	43,86	52,56
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	51,42	47,53	43,87	52,56
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	50,36	46,49	42,79	51,50
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	44,46	40,40	37,19	45,70
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	44,93	40,88	37,70	46,20
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	41,76	37,74	34,40	42,97
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	55,97	51,85	48,83	57,27
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	55,18	51,12	47,99	56,46
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	51,41	47,53	43,84	52,55
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	51,44	47,55	43,88	52,58
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	50,97	47,05	43,43	52,11
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	53,41	49,17	46,50	54,80
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	51,16	46,96	44,17	52,52
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	46,72	42,63	39,59	48,03
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	53,47	49,22	46,56	54,86
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	51,95	47,73	45,01	53,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	47,11	43,01	39,97	48,41
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	52,33	48,10	45,37	53,70
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	48,13	44,01	41,04	49,45
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	52,61	48,38	45,67	53,99
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	49,23	45,08	42,17	50,56
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	53,02	48,75	46,11	54,41
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	49,87	45,71	42,83	51,21
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	46,50	42,47	39,26	47,76
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	53,30	49,05	46,38	54,68
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	50,49	46,30	43,47	51,83
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	46,25	42,13	39,17	47,58
I6_A	I6[2/4]	84809,39	445381,74	1,50	43,51	39,64	35,99	44,67
I6_A	I6[4/4]	84776,87	445373,40	1,50	47,13	43,08	39,86	48,38
I6_B	I6[2/4]	84809,39	445381,74	4,50	43,91	40,00	36,39	45,06
I6_B	I6[4/4]	84776,87	445373,40	4,50	49,53	45,57	42,12	50,73
I6_C	I6[2/4]	84809,39	445381,74	7,50	44,08	40,15	36,59	45,24
I6_C	I6[4/4]	84776,87	445373,40	7,50	49,99	46,11	42,42	51,13
I6_D	I6[2/4]	84809,39	445381,74	10,50	44,54	40,59	37,11	45,73
I6_D	I6[4/4]	84776,87	445373,40	10,50	50,44	46,55	42,89	51,58
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	50,16	46,25	42,68	51,33
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	45,20	41,12	38,01	46,48
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	54,13	49,90	47,18	55,50
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	49,46	45,26	42,45	50,81
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	56,31	52,16	49,24	57,64
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	51,17	47,14	43,88	52,41
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	52,49	48,53	45,09	53,69
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	47,27	43,23	40,02	48,53
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	54,38	50,15	47,42	55,75
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	51,05	46,84	44,09	52,42
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	56,54	52,38	49,47	57,86
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	51,68	47,63	44,41	52,93
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	52,69	48,73	45,31	53,90
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	47,61	43,57	40,33	48,85
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	54,40	50,17	47,44	55,77
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	52,05	47,84	45,08	53,42
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	56,63	52,48	49,57	57,96
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	52,64	48,59	45,40	53,90
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	52,73	48,53	45,75	54,09
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	54,14	50,06	46,98	55,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	53,50	49,28	46,54	54,87
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	55,06	50,95	47,93	56,36
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	53,83	49,62	46,87	55,20
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	47,87	43,67	40,89	49,23
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	55,84	51,71	48,74	57,15
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	50,60	46,57	43,28	51,83
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	51,74	47,80	44,34	52,94
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	50,60	46,81	42,92	51,70
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	35,97	31,76	28,97	37,32
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	39,12	34,94	32,10	40,47
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	52,41	48,48	45,00	53,61
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	51,60	47,80	43,97	52,72
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	37,37	33,11	30,39	38,72
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	40,07	35,84	33,09	41,43
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	52,66	48,72	45,27	53,87
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	52,06	48,23	44,48	53,20
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	40,29	35,99	33,36	41,66
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	40,70	36,47	33,69	42,04
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	52,79	48,83	45,42	54,00
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	52,95	49,03	45,53	54,15
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	42,30	37,98	35,46	43,71
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	41,44	37,22	34,43	42,79
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	35,24	31,02	28,21	36,58
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	35,21	30,92	28,22	36,55
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	36,08	31,79	29,13	37,44
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	37,17	32,87	30,22	38,53
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	36,88	32,59	29,93	38,24
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	41,79	37,54	34,84	43,16
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	58,45	54,68	50,74	59,54
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	54,41	50,30	47,27	55,71
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	58,62	54,85	50,97	59,74
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	55,34	51,22	48,22	56,65
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	58,46	54,63	50,86	59,59
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	55,80	51,68	48,69	57,11
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	31,85	27,66	24,72	33,14
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	58,19	54,32	50,66	59,35
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	56,11	51,97	49,03	57,43
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	32,61	28,35	25,52	33,91
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	35,05	31,16	27,54	36,21
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	51,25	47,51	43,45	52,31
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	57,99	54,24	50,25	59,07
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	35,69	31,71	28,32	36,90
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	52,10	48,35	44,33	53,17
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	58,16	54,40	50,46	59,26
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	36,30	32,29	28,97	37,52
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	52,27	48,50	44,54	53,35
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	57,98	54,18	50,34	59,10
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	50,20	46,09	43,07	51,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	48,67	44,58	41,47	49,94
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	50,21	46,11	43,05	51,50
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	49,08	44,98	41,90	50,36
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	50,26	46,18	43,07	51,54
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	49,92	45,81	42,79	51,22
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	50,29	46,22	43,08	51,56
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	50,17	46,06	43,04	51,47
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	50,28	46,17	43,15	51,58
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	50,27	46,16	43,15	51,58
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	43,21	39,11	35,99	44,47
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	52,17	47,94	45,18	53,52
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	51,83	47,64	44,85	53,19
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	51,60	47,42	44,60	52,96
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	50,89	46,70	43,88	52,24
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	48,71	44,58	41,66	50,05
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	54,54	50,38	47,47	55,86
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	54,53	50,36	47,50	55,87
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	53,72	49,55	46,66	55,05
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	51,24	47,00	44,31	52,62
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	45,48	41,24	38,50	46,84
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	39,06	35,03	31,75	40,29
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	50,25	46,26	42,92	51,48
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	37,26	33,13	30,19	38,59
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	38,36	34,38	30,99	39,57
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	37,43	33,36	30,19	38,69
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	36,41	32,35	29,16	37,66
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	38,33	34,25	31,15	39,61
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	51,62	47,42	44,64	52,98
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	51,64	47,47	44,64	53,00
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	51,21	47,02	44,22	52,57
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	49,10	44,93	42,04	50,43
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	54,73	50,56	47,69	56,07
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	54,19	50,02	47,12	55,51
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	52,12	47,91	45,11	53,47
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	46,23	41,98	39,28	47,60
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	40,86	36,77	33,62	42,11
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	37,84	33,69	30,73	39,15
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	37,82	33,76	30,54	39,06
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	36,49	32,42	29,28	37,76
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	39,13	35,04	31,98	40,43
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	51,78	47,58	44,78	53,13
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	51,67	47,48	44,67	53,02
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	51,40	47,21	44,41	52,76
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	49,59	45,43	42,57	50,94
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	54,81	50,65	47,74	56,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	54,33	50,17	47,26	55,65
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	52,47	48,28	45,45	53,81
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	47,89	43,64	40,96	49,27
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	43,44	39,25	36,37	44,76
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	38,16	34,03	31,07	39,48
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	38,21	34,17	30,91	39,44
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	37,20	33,08	30,05	38,49
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	39,42	35,33	32,25	40,71
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	52,03	47,82	45,05	53,39
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	51,61	47,42	44,60	52,96
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	51,57	47,37	44,58	52,93
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	50,01	45,83	42,99	51,36
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	54,77	50,62	47,70	56,10
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	54,37	50,21	47,30	55,69
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	52,81	48,61	45,79	54,15
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	48,90	44,65	41,96	50,27
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	44,90	40,66	37,90	46,25
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	37,38	33,19	30,37	38,73
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	36,88	33,00	29,28	38,00
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	37,72	33,59	30,58	39,02
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	39,63	35,52	32,49	40,93
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	52,12	47,91	45,15	53,49
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	51,49	47,30	44,49	52,84
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	51,68	47,48	44,69	53,04
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	50,20	46,03	43,18	51,55
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	47,58	43,45	40,53	48,92
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	54,71	50,57	47,65	56,04
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	54,55	50,38	47,50	55,88
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	53,01	48,82	45,98	54,35
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	49,57	45,31	42,64	50,95
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	44,67	40,39	37,73	46,04
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	41,74	37,83	34,22	42,89
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	37,65	33,47	30,63	39,00
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	37,44	33,55	29,89	38,58
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	37,99	33,84	30,86	39,29
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	39,83	35,77	32,59	41,09
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	36,23	32,17	28,96	37,47
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	52,19	47,97	45,21	53,55
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	51,65	47,46	44,64	53,00
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	51,75	47,55	44,75	53,10
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	50,44	46,27	43,41	51,78
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	48,10	43,96	41,03	49,43
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	54,60	50,45	47,52	55,92
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	54,51	50,32	47,46	55,84
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	53,31	49,12	46,26	54,64
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	50,28	46,02	43,33	51,65
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	45,31	41,07	38,36	46,68
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	47,93	44,02	40,46	49,11
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	37,21	33,07	30,14	38,54
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	38,68	34,65	31,40	39,92
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	38,14	33,98	31,01	39,44
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	36,54	32,51	29,21	37,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	36,91	32,85	29,72	38,19
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	51,37	47,24	44,28	52,69
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	52,17	48,04	45,07	53,48
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	52,53	48,41	45,42	53,84
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	52,73	48,61	45,63	54,05
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	53,02	48,89	45,95	54,35
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	39,08	35,17	31,68	40,29
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	44,01	39,94	36,81	45,29
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	40,12	36,13	32,80	41,35
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	44,77	40,67	37,59	46,05
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	41,25	37,23	33,95	42,49
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	45,24	41,14	38,07	46,53
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	42,50	38,47	35,23	43,75
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	46,05	41,95	38,86	47,33
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	31,14	26,91	24,04	32,44
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	34,17	29,98	27,08	35,48
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	38,05	34,05	30,69	39,26
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	31,95	27,70	24,86	33,25
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	35,12	30,88	28,10	36,46
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	40,03	36,01	32,74	41,27
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	33,38	29,13	26,25	34,66
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	36,45	32,19	29,45	37,79
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	43,43	39,32	36,27	44,72
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	37,43	33,24	30,27	38,71
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	38,51	34,30	31,46	39,84
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	45,24	41,13	38,11	46,54
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	40,92	37,08	33,36	42,07
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	34,39	30,11	27,39	35,73
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	42,45	38,34	35,33	43,76
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	31,13	27,11	23,75	32,33
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	42,30	38,38	34,84	43,48
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	35,67	31,35	28,71	37,03
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	43,11	38,98	36,01	44,42
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	33,38	29,52	25,80	34,51
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	44,13	40,12	36,80	45,35
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	39,17	34,85	32,25	40,54
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	43,51	39,38	36,42	44,83
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	34,08	30,23	26,45	35,19
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	45,35	41,27	38,12	46,61
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	41,08	36,78	34,16	42,46
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	44,46	40,33	37,36	45,77
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	35,89	32,14	28,11	36,96
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	50,65	46,42	43,67	52,01
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	53,54	49,37	46,51	54,88
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	46,08	41,88	39,10	47,44
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	45,87	41,97	38,41	47,05
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	39,61	35,66	32,26	40,83
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	40,71	36,70	33,39	41,94
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	40,31	36,10	33,33	41,67
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	32,56	28,43	25,32	33,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	42,43	38,39	35,17	43,68
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	42,21	38,00	35,21	43,56
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	34,64	30,50	27,38	35,88
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	44,95	40,88	37,78	46,24
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	42,15	37,95	35,08	43,47
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	37,33	33,19	30,15	38,61
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	45,69	41,70	38,37	46,92
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	48,90	44,67	41,96	50,28
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	52,86	48,69	45,86	54,22
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	43,65	39,45	36,67	45,01
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	46,17	42,20	38,84	47,40
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	48,99	45,11	41,49	50,16
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	50,47	46,58	42,99	51,65
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	50,15	46,36	42,51	51,27
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	34,37	30,46	26,88	35,54
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	55,42	51,33	48,27	56,72
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	56,15	52,12	48,93	57,42
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	57,09	53,14	49,73	58,31
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	56,51	52,32	49,50	57,86
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	52,15	48,12	44,89	53,40
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	48,95	45,06	41,46	50,12
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	49,36	45,56	41,74	50,49
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	50,70	46,93	43,07	51,83
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	34,75	30,79	27,29	35,92
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	55,35	51,25	48,20	56,65
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	55,87	51,85	48,64	57,14
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	56,97	53,00	49,65	58,21
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	56,56	52,38	49,53	57,90
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	52,97	48,89	45,77	54,24
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	49,41	45,58	41,84	50,55
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	50,57	46,77	42,96	51,70
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	36,48	32,41	29,13	37,69
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	55,75	51,71	48,54	57,03
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	56,87	52,86	49,57	58,11
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	49,30	45,45	41,76	50,45
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	50,50	46,67	42,92	51,64
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	46,77	42,74	39,53	48,03
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	55,68	51,62	48,49	56,96
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	56,74	52,72	49,47	57,99
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	49,21	45,35	41,70	50,38
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	50,42	46,57	42,88	51,57
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	48,39	44,55	40,84	49,54
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	55,59	51,54	48,42	56,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	56,48	52,46	49,24	57,75
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	54,51	50,38	47,44	55,84
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	49,14	45,28	41,65	50,32
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	50,36	46,49	42,86	51,53
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	49,39	45,55	41,82	50,53
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	55,51	51,44	48,36	56,81
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	56,23	52,19	48,97	57,48
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	56,87	52,91	49,50	58,08
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	52,97	48,78	45,96	54,32
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	47,59	43,69	40,07	48,75
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	57,04	52,89	49,97	58,37
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	55,96	51,78	48,93	57,30
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	52,66	48,53	45,55	53,97
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	46,50	42,31	39,50	47,85
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	57,03	52,89	49,96	58,36
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	56,06	51,87	49,04	57,40
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	52,87	48,76	45,77	54,19
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	44,41	40,36	37,12	45,65
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	57,05	52,88	49,97	58,37
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	56,25	52,08	49,24	57,60
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	53,09	48,97	45,95	54,39
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	46,51	42,36	39,36	47,80
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	32,22	28,01	25,11	33,52
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	57,03	52,87	49,97	58,36
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	56,58	52,41	49,55	57,92
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	53,31	49,21	46,16	54,61
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	48,50	44,44	41,27	49,76
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	33,39	29,11	26,35	34,71
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	56,98	52,84	49,93	58,32
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	56,76	52,61	49,70	58,09
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	55,35	51,12	48,42	56,73
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	53,04	48,95	45,85	54,32
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	50,59	46,48	43,43	51,88
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	36,33	32,01	29,36	37,68
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	56,98	52,84	49,91	58,31
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	55,72	51,52	48,71	57,07
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	51,79	47,69	44,65	53,09
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	44,18	40,00	37,15	45,52
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	49,63	45,66	42,25	50,84
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	48,44	44,55	40,91	49,59
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	50,06	46,09	42,67	51,26
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	49,00	45,08	41,52	50,17
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	50,06	46,11	42,65	51,26
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	49,31	45,38	41,84	50,48
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	50,13	46,18	42,71	51,32
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	49,75	45,82	42,29	50,93
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	50,36	46,40	42,97	51,56
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	50,19	46,27	42,71	51,36
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	45,81	41,80	38,45	47,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	44,58	40,63	37,14	45,76
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	46,43	42,38	39,14	47,67
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	45,18	41,22	37,74	46,36
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	47,15	43,09	39,89	48,40
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	45,36	41,40	37,92	46,54
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	47,89	43,83	40,65	49,15
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	45,29	41,31	37,86	46,47
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	48,18	44,10	40,98	49,45
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	45,34	41,36	37,92	46,53
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	41,27	37,27	33,91	42,48
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	45,46	41,48	38,06	46,66
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	43,82	39,82	36,47	45,04
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	50,25	46,37	42,67	51,38
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	43,36	39,54	35,73	44,48
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	37,86	33,88	30,46	39,06
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	50,46	46,58	42,87	51,59
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	43,95	40,11	36,33	45,07
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	39,16	35,15	31,84	40,39
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	50,71	46,82	43,12	51,84
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	45,15	41,24	37,67	46,32
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	41,13	37,05	33,91	42,40
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	51,19	47,29	43,65	52,34
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	46,01	42,07	38,61	47,21
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	42,66	38,61	35,40	43,91
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	51,56	47,65	44,05	52,72
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	46,39	42,41	39,00	47,59
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	42,76	38,85	35,29	43,94
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	51,90	47,98	44,43	53,07
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	49,55	45,68	41,97	50,68
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	46,76	42,77	39,39	47,97
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	42,60	38,76	35,01	43,73
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	55,19	51,07	48,08	56,50
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	55,01	50,84	47,97	56,35
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	50,78	46,71	43,59	52,06
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	50,54	46,46	43,34	51,81
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	50,46	46,51	43,07	51,67
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	55,21	51,09	48,11	56,53
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	55,13	51,02	48,03	56,45
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	50,97	46,91	43,76	52,24
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	50,63	46,56	43,44	51,91
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	50,59	46,61	43,21	51,80
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	55,20	51,09	48,10	56,52
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	55,42	51,34	48,28	56,72
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	51,13	47,09	43,88	52,39
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	50,74	46,65	43,56	52,02
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	50,53	46,52	43,23	51,77
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	55,35	51,26	48,22	56,66
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	50,75	46,67	43,56	52,03
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	50,57	46,53	43,27	51,80
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	55,27	51,16	48,15	56,58
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	50,68	46,61	43,48	51,96
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	50,51	46,48	43,26	51,77
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	48,34	44,29	41,12	49,61
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	55,17	51,05	48,07	56,49
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	54,77	50,57	47,79	56,13
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	50,69	46,62	43,51	51,98
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	50,43	46,37	43,22	51,70
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	49,98	46,05	42,59	51,19
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	41,68	37,60	34,55	42,99
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	41,83	37,75	34,70	43,14
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	40,23	36,10	33,11	41,54
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	52,91	48,75	45,87	54,25
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	52,77	48,55	45,82	54,14
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	41,79	37,71	34,66	43,10
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	42,37	38,27	35,25	43,68
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	40,73	36,65	33,58	42,03
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	52,89	48,72	45,86	54,23
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	52,71	48,51	45,74	54,08
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	41,87	37,79	34,74	43,18
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	42,17	38,06	35,06	43,48
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	41,05	36,97	33,89	42,34
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	52,85	48,67	45,83	54,20
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	52,64	48,44	45,64	53,99
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	39,44	35,57	31,98	40,63
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	42,44	38,33	35,34	43,76
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	41,26	37,17	34,11	42,56
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	52,79	48,62	45,78	54,14
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	52,72	48,52	45,70	54,06
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	53,16	48,98	46,15	54,51
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	46,49	42,38	39,32	47,77
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	39,54	35,67	32,09	40,73
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	42,96	38,83	35,89	44,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	40,92	36,83	33,79	42,23
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	40,37	36,21	33,32	41,70
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	52,47	48,30	45,45	53,82
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	52,85	48,70	45,84	54,21
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	54,53	50,33	47,54	55,89
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	50,37	46,23	43,27	51,68
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	38,82	35,04	31,26	39,98
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	41,54	37,44	34,41	42,85
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	41,48	37,39	34,35	42,79
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	40,34	36,23	33,22	41,65
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	52,41	48,25	45,40	53,76
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	52,93	48,78	45,90	54,28
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	52,44	48,22	45,50	53,82
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	54,67	50,49	47,66	56,02
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	50,73	46,59	43,60	52,03
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	52,34	48,18	45,31	53,68
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	56,63	52,67	49,26	57,84
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	52,62	48,45	45,59	53,96
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	56,54	52,55	49,22	57,77
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	52,76	48,59	45,75	54,11
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	56,45	52,44	49,17	57,70
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	52,93	48,73	45,92	54,28
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	56,33	52,30	49,09	57,59
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	53,09	48,89	46,10	54,45
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	50,50	46,32	43,50	51,86
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	56,23	52,18	49,01	57,50
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	55,02	51,01	47,78	56,29
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	51,81	47,66	44,77	53,15
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	56,72	52,82	49,30	57,92
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	49,99	46,11	42,51	51,17
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	36,24	32,18	29,05	37,52
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	49,67	45,84	42,14	50,83
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	58,25	54,52	50,52	59,34
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	50,99	47,13	43,45	52,14
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	39,18	34,98	32,17	40,53
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	50,16	46,29	42,65	51,32
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	58,32	54,56	50,62	59,42
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	51,33	47,45	43,82	52,49
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	40,12	35,90	33,13	41,47
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	50,30	46,40	42,82	51,47
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	57,94	54,14	50,30	59,06
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	51,29	47,42	43,76	52,45
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	39,82	35,63	32,80	41,16
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	50,44	46,53	43,03	51,64
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	57,34	53,52	49,76	58,48
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	39,04	35,25	31,41	40,16
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	51,05	47,27	43,41	52,17
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	59,33	55,63	51,54	60,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	50,07	46,22	42,55	51,23
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	41,31	37,42	33,87	42,50
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	52,00	48,17	44,43	53,14
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	59,03	55,28	51,27	60,10
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	50,51	46,62	43,03	51,69
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	43,16	39,18	35,84	44,39
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	52,58	48,70	45,10	53,76
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	58,29	54,50	50,61	59,39
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	50,62	46,70	43,20	51,82
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	44,38	40,35	37,14	45,64
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	53,14	49,21	45,75	54,35
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	57,71	53,89	50,15	58,86
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	50,80	46,84	43,44	52,02
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	51,51	47,39	44,39	52,82
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	45,17	41,17	37,91	46,43
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	53,06	48,96	45,94	54,37
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	54,85	50,70	47,82	56,20
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	51,68	47,54	44,60	53,00
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	45,69	41,68	38,45	46,96
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	53,31	49,20	46,20	54,62
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	55,22	51,07	48,15	56,55
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	51,81	47,66	44,74	53,14
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	46,02	42,00	38,79	47,29
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	53,45	49,36	46,36	54,78
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	55,57	51,44	48,48	56,89
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	51,90	47,74	44,84	53,23
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	46,12	42,09	38,94	47,41
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	53,55	49,44	46,47	54,88
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	55,92	51,83	48,79	57,23
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	49,76	45,57	42,78	51,12
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	44,20	40,23	36,91	45,45
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	51,14	47,00	44,09	52,48
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	53,31	49,08	46,35	54,68
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	50,99	46,87	43,88	52,30
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	44,78	40,76	37,58	46,06
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	52,64	48,56	45,51	53,95
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	54,19	50,01	47,18	55,54
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	30,67	26,48	23,56	31,97
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	32,60	28,62	25,23	33,81
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	36,05	32,29	28,45	37,19
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	37,22	33,29	29,79	38,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	31,14	26,93	24,02	32,43
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	33,99	29,99	26,67	35,22
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	37,93	34,09	30,46	39,12
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	39,67	35,59	32,45	40,94
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	31,76	27,55	24,66	33,06
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	36,84	32,72	29,71	38,14
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	38,97	35,12	31,49	40,15
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	41,44	37,32	34,29	42,73
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	33,06	28,85	25,97	34,37
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	38,20	33,99	31,19	39,55
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	39,62	35,74	32,19	40,82
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	43,20	39,04	36,14	44,53
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	47,45	43,47	40,18	48,71
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	47,46	43,48	40,19	48,72
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	35,04	30,90	27,89	36,33
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	30,72	26,48	23,67	32,04
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	41,37	37,69	33,66	42,48
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	39,04	35,40	31,25	40,12
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	48,29	44,37	40,92	49,51
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	48,29	44,37	40,92	49,51
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	35,73	31,61	28,57	37,02
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	31,55	27,29	24,51	32,87
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	41,77	38,09	34,03	42,86
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	41,76	37,96	34,23	42,93
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	48,51	44,58	41,16	49,74
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	48,52	44,58	41,16	49,74
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	36,47	32,33	29,31	37,75
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	32,98	28,70	26,00	34,33
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	42,18	38,50	34,45	43,28
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	42,69	38,89	35,17	43,86
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	48,63	44,69	41,31	49,87
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	48,63	44,69	41,31	49,87
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	36,35	32,26	29,13	37,61
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	34,30	30,13	27,22	35,62
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	42,44	38,76	34,73	43,55
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	42,77	38,95	35,26	43,94
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	48,86	44,90	41,53	50,09
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	48,86	44,92	41,54	50,10
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	36,68	32,61	29,43	37,93
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	35,67	31,49	28,62	37,00
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	41,24	37,69	33,26	42,26
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	41,80	38,18	33,96	42,86
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	35,96	31,80	28,89	37,28
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	41,56	37,89	33,79	42,64
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	41,41	37,89	33,44	42,44
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	46,04	42,38	38,23	47,11
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	40,86	37,11	33,22	41,99
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	43,48	39,91	35,55	44,51
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	48,44	44,69	40,82	49,58
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	43,66	39,78	36,20	44,85
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	44,13	40,49	36,29	45,19
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	49,60	45,75	42,13	50,79
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	47,13	43,03	40,00	48,44
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	44,36	40,71	36,57	45,44
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	49,83	45,97	42,38	51,02
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	48,17	44,05	41,07	49,49
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	43,66	40,09	35,68	44,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	49,58	45,75	42,10	50,76
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	48,65	44,56	41,51	49,95
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	49,02	44,95	41,85	50,31
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	48,96	44,96	41,70	50,22
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	49,11	45,04	41,95	50,41
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	48,99	44,99	41,76	50,26
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	49,02	45,00	41,79	50,29
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	49,01	44,97	41,80	50,29
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	49,01	44,96	41,82	50,29
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	49,01	44,95	41,84	50,30
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	47,69	43,57	40,61	49,02
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	39,16	35,25	31,76	40,37
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	33,89	30,06	26,36	35,05
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	42,33	38,25	35,18	43,63
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	35,55	31,66	28,13	36,75
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	43,51	39,39	36,38	44,81
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	38,24	34,22	31,02	39,51
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	44,58	40,45	37,50	45,90
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	39,10	35,08	31,84	40,36
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	45,20	41,02	38,19	46,55
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	37,55	33,28	30,63	38,93
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	40,16	36,09	33,00	41,46
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	45,66	41,51	38,64	47,01
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	43,90	40,02	36,47	45,10
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	40,79	36,88	33,38	41,99
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	32,30	28,33	24,91	33,50
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	37,00	33,34	29,24	38,09
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	47,21	43,17	40,04	48,51
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	44,60	40,51	37,47	45,91
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	32,71	28,78	25,29	33,91
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	38,89	35,17	31,23	40,01
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	48,44	44,36	41,30	49,74
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	46,02	41,91	38,91	47,33
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	33,11	29,20	25,63	34,28
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	40,74	36,94	33,20	41,90
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	48,57	44,53	41,40	49,87
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	46,98	42,87	39,89	48,30
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	33,59	29,70	26,10	34,76
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	41,58	37,76	34,08	42,76
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	48,18	43,96	41,20	49,54
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	46,22	42,01	39,23	47,58
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	33,03	28,75	26,03	34,37
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	48,85	44,62	41,89	50,22
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	46,47	42,28	39,46	47,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Schieweg bestaand
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	35,06	30,73	28,09	36,41
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	49,08	44,85	42,14	50,46
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	46,82	42,63	39,80	48,16
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	39,54	35,22	32,63	40,92
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	49,16	44,93	42,21	50,53
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	47,03	42,84	40,02	48,38
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	41,56	37,24	34,67	42,95
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	49,18	44,94	42,22	50,55
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	47,36	43,16	40,35	48,71
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	44,82	40,51	37,93	46,21
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	49,17	44,93	42,22	50,54
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	47,75	43,54	40,77	49,11
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	45,95	41,70	39,00	47,32
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	41,63	38,10	33,64	42,65
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	38,83	35,28	30,80	39,82
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	47,54	43,27	40,65	48,94
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	40,38	36,31	33,14	41,64
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	36,79	32,86	29,28	37,94
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	41,61	38,06	33,62	42,62
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	40,21	36,68	32,20	41,22
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	48,91	44,62	42,02	50,30
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	39,66	35,68	32,32	40,88
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	37,14	33,20	29,65	38,30
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	41,48	37,93	33,52	42,50
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	40,90	37,39	32,89	41,91
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	45,91	41,59	39,05	47,31
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	49,09	44,82	42,19	50,48
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	40,28	36,24	32,97	41,51
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	37,62	33,69	30,11	38,77
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	41,37	37,80	33,39	42,38
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	41,50	38,00	33,47	42,50
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	48,30	44,07	41,34	49,67
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	49,20	44,93	42,29	50,59
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	40,97	36,91	33,75	42,24
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	38,84	34,83	31,49	40,06
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	40,85	37,35	32,81	41,85
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	41,60	38,07	33,55	42,59
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	48,94	44,81	41,85	50,26
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	49,35	45,11	42,44	50,74
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	41,46	37,39	34,22	42,72
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	39,60	35,54	32,35	40,85
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	41,66	38,13	33,65	42,67
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	35,32	31,74	27,34	36,33
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	40,41	36,34	33,20	41,68
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	36,47	32,55	28,93	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	50,48	47,13	42,37	51,48
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	24,61	21,20	16,53	25,61
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	51,48	48,11	43,38	52,48
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	25,42	21,98	17,36	26,42
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	51,50	48,14	43,41	52,51
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	26,14	22,68	18,10	27,15
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	51,25	47,88	43,15	52,25
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	26,70	23,22	18,66	27,70
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	50,94	47,57	42,84	51,94
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	26,84	23,35	18,82	27,85
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	42,60	39,25	34,50	43,60
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	42,91	39,57	34,80	43,91
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	42,51	39,15	34,41	43,51
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	43,39	40,04	35,29	44,39
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	42,37	39,01	34,27	43,37
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	43,33	39,97	35,22	44,33
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	43,19	39,84	35,09	44,19
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	43,03	39,67	34,93	44,03
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	35,54	32,14	27,46	36,54
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	42,93	39,57	34,82	43,93
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	41,17	37,83	33,06	42,17
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	24,13	20,72	16,05	25,13
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	54,41	51,06	46,30	55,41
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	25,20	21,78	17,14	26,21
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	54,37	51,01	46,27	55,37
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	25,88	22,43	17,83	26,89
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	53,76	50,41	45,67	54,77
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	26,44	22,97	18,41	27,45
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	53,03	49,67	44,93	54,03
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	41,92	38,56	33,82	42,92
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	41,53	38,17	33,42	42,53
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	39,98	36,60	31,90	40,99
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	39,95	36,57	31,87	40,96
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	40,21	36,83	32,13	41,22
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	39,43	36,05	31,35	40,44
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	41,37	38,01	33,27	42,37
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	41,95	38,60	33,86	42,96
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	39,88	36,50	31,80	40,89
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	39,99	36,60	31,92	41,00
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	40,20	36,83	32,12	41,21
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	39,25	35,86	31,17	40,25
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	41,10	37,74	33,00	42,10
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	41,86	38,51	33,77	42,87
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	39,84	36,46	31,76	40,85
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	40,23	36,84	32,15	41,23
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	40,15	36,77	32,06	41,15
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	39,22	35,83	31,13	40,22
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	41,82	38,46	33,72	42,82
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	31,33	27,87	23,29	32,34
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	40,33	36,95	32,24	41,33
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	40,07	36,69	31,99	41,08
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	39,16	35,77	31,07	40,16
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	41,84	38,48	33,75	42,85
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	35,94	32,55	27,87	36,95
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	40,35	36,97	32,27	41,36
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	40,00	36,61	31,91	41,00
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	39,51	36,12	31,43	40,51
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	35,81	32,43	27,73	36,82
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	41,86	38,50	33,76	42,86
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	40,22	36,86	32,12	41,22
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	39,98	36,59	31,90	40,98
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	39,91	36,53	31,84	40,92
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	39,98	36,60	31,89	40,98
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	39,56	36,19	31,47	40,56
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	43,77	40,39	35,68	44,77
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	33,80	30,29	25,79	34,81
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	43,65	40,27	35,56	44,65
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	36,79	33,36	28,75	37,80
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	43,61	40,23	35,53	44,62
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	37,38	33,93	29,35	38,39
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	42,37	39,00	34,27	43,37
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	41,27	37,87	33,22	42,28
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	43,35	39,97	35,27	44,36
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	41,24	37,84	33,18	42,25
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	42,20	38,83	34,11	43,20
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	43,31	39,94	35,24	44,32
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	43,06	39,68	34,98	44,07
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	43,07	39,68	35,00	44,08
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	42,21	38,85	34,12	43,22
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	44,01	40,64	35,92	45,01
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	44,00	40,63	35,91	45,00
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	30,45	26,95	22,43	31,46
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	43,81	40,43	35,73	44,82
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	44,02	40,64	35,93	45,02
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	31,90	28,39	23,90	32,91
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	43,71	40,34	35,63	44,72
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	32,59	29,11	24,56	33,60
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	44,41	41,04	36,32	45,41
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	46,42	43,04	38,33	47,42
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	49,69	46,32	41,61	50,70
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	51,28	47,93	43,18	52,28
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	44,37	40,98	36,29	45,37
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	46,55	43,17	38,48	47,56
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	49,93	46,55	41,86	50,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	53,65	50,28	45,55	54,65
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	38,81	35,43	30,72	39,81
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	42,59	39,23	34,49	43,59
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	46,03	42,66	37,94	47,03
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	49,22	45,84	41,13	50,22
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	51,78	48,41	43,68	52,78
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	46,14	42,76	38,06	47,15
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	49,30	45,92	41,22	50,31
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	53,55	50,17	45,46	54,55
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	45,67	42,30	37,58	46,67
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	48,79	45,41	40,70	49,79
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	51,66	48,29	43,57	52,66
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	45,75	42,37	37,68	46,76
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	48,68	45,29	40,60	49,68
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	52,91	49,52	44,82	53,91
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	45,33	41,96	37,24	46,33
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	47,70	44,33	39,62	48,71
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	51,36	47,99	43,27	52,36
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	45,38	42,00	37,30	46,39
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	48,13	44,75	40,06	49,14
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	52,14	48,75	44,05	53,14
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	45,01	41,64	36,92	46,01
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	47,26	43,89	39,17	48,26
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	50,98	47,61	42,89	51,98
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	45,02	41,63	36,94	46,02
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	47,62	44,23	39,54	48,62
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	51,36	47,97	43,28	52,36
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	33,38	29,99	25,30	34,38
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	41,18	37,83	33,07	42,18
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	44,70	41,33	36,61	45,70
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	46,82	43,45	38,73	47,82
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	50,15	46,77	42,07	51,16
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	44,69	41,31	36,61	45,70
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	47,10	43,71	39,02	48,10
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	50,62	47,23	42,54	51,62
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	37,91	34,54	29,82	38,91
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	42,35	38,99	34,25	43,35
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	50,51	47,13	42,43	51,52
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	53,85	50,48	45,75	54,85
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	46,60	43,21	38,51	47,60
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	31,68	28,27	23,61	32,68
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	24,33	20,93	16,25	25,33
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	33,21	29,73	25,19	34,22
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	25,38	21,97	17,30	26,38
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	49,98	46,59	41,89	50,98
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	53,84	50,46	45,75	54,84
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	46,13	42,74	38,05	47,13
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	33,83	30,44	25,75	34,83
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	24,97	21,55	16,90	25,97
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	34,69	31,22	26,67	35,70
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	26,28	22,85	18,22	27,28
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	49,30	45,91	41,21	50,30
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	53,26	49,88	45,18	54,27
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	46,01	42,62	37,92	47,01
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	34,81	31,43	26,73	35,82
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	25,68	22,24	17,63	26,69
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	37,12	33,67	29,10	38,14
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	27,07	23,60	19,03	28,08
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	52,55	49,17	44,47	53,56
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	26,28	22,82	18,24	27,29
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	27,84	24,34	19,82	28,85
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	51,85	48,46	43,77	52,85
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	44,73	41,35	36,63	45,73
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	26,90	23,43	18,86	27,91
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	30,57	27,10	22,54	31,58
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	51,17	47,79	43,09	52,18
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	46,89	43,51	38,81	47,90
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	28,16	24,69	20,12	29,17
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	31,79	28,30	23,77	32,80
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	49,09	45,72	40,99	50,09
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	44,09	40,72	35,99	45,09
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	32,02	28,66	23,93	33,03
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	49,98	46,60	41,89	50,98
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	45,64	42,26	37,55	46,64
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	33,65	30,27	25,56	34,65
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	49,98	46,60	41,89	50,98
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	45,77	42,39	37,69	46,78
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	34,31	30,93	26,23	35,32
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	49,82	46,43	41,73	50,82
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	45,68	42,30	37,60	46,69
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	34,31	30,92	26,23	35,31
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	53,54	50,17	45,44	54,54
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	24,36	20,97	16,27	25,36
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	53,54	50,17	45,46	54,55
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	24,91	21,51	16,84	25,92
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	52,98	49,60	44,89	53,98
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	25,43	22,01	17,36	26,43
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	52,29	48,90	44,20	53,29
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	25,82	22,39	17,75	26,82
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	23,87	20,45	15,80	24,87
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	49,00	45,66	40,89	50,00
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	24,76	21,33	16,71	25,77
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	49,72	46,37	41,62	50,72
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	25,61	22,16	17,57	26,62
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	49,66	46,31	41,56	50,66
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	26,38	22,92	18,34	27,39
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	49,42	46,07	41,32	50,42
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	36,58	33,22	28,49	37,59
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	42,27	38,93	34,16	43,27
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	25,51	22,10	17,43	26,51
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	38,05	34,68	29,97	39,06
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	43,90	40,55	35,79	44,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	26,65	23,21	18,60	27,66
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	39,03	35,65	30,95	40,04
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	44,45	41,10	36,34	45,45
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	27,54	24,08	19,50	28,55
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	39,10	35,72	31,02	40,11
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	44,60	41,24	36,50	45,60
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	28,45	24,96	20,42	29,46
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	40,95	37,57	32,86	41,95
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	41,77	38,39	33,69	42,78
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	41,47	38,08	33,40	42,48
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	40,47	37,09	32,40	41,48
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	37,11	33,73	29,02	38,11
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	24,22	20,80	16,15	25,22
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	38,09	34,70	30,01	39,09
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	39,30	35,95	31,20	40,30
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	41,80	38,44	33,71	42,81
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	42,53	39,16	34,45	43,54
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	41,56	38,19	33,47	42,56
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	39,08	35,70	30,99	40,08
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	33,14	29,71	25,08	34,14
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	41,82	38,45	33,75	42,83
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	41,72	38,32	33,64	42,72
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	40,64	37,26	32,57	41,65
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	37,82	34,44	29,74	38,83
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	25,32	21,88	17,27	26,33
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	42,00	38,63	33,91	43,00
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	41,73	38,36	33,65	42,74
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	39,36	35,99	31,27	40,36
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	34,87	31,47	26,80	35,88
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	41,81	38,43	33,72	42,81
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	41,43	38,04	33,36	42,44
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	40,79	37,40	32,71	41,79
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	38,35	34,97	30,27	39,36
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	26,31	22,85	18,28	27,32
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	41,92	38,56	33,84	42,93
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	42,02	38,65	33,94	43,03
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	39,73	36,36	31,64	40,73
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	36,92	33,55	28,83	37,92
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	41,75	38,37	33,67	42,76
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	41,62	38,24	33,55	42,63
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	40,88	37,48	32,80	41,88
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	38,85	35,47	30,76	39,85
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	27,46	23,97	19,43	28,47
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	28,58	25,09	20,56	29,59
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	29,84	26,41	21,78	30,84
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	41,85	38,48	33,76	42,85
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	42,18	38,81	34,09	43,18
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	40,46	37,10	32,37	41,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	38,25	34,88	30,15	39,25
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	41,30	37,92	33,21	42,30
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	41,67	38,28	33,60	42,68
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	41,07	37,68	33,00	42,08
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	39,29	35,91	31,21	40,30
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	29,47	25,99	21,43	30,47
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	37,22	33,84	29,14	38,23
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	34,89	31,51	26,80	35,89
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	41,80	38,43	33,71	42,80
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	42,27	38,90	34,18	43,27
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	40,97	37,61	32,88	41,98
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	39,00	35,63	30,90	40,00
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	29,27	25,79	21,23	30,27
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	41,10	37,73	33,02	42,11
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	41,70	38,31	33,62	42,70
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	41,32	37,92	33,25	42,33
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	39,99	36,61	31,91	41,00
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	34,58	31,19	26,49	35,58
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	37,55	34,16	29,47	38,55
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	37,61	34,24	29,51	38,61
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	41,79	38,42	33,70	42,79
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	42,45	39,08	34,36	43,45
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	41,32	37,96	33,23	42,33
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	38,73	35,36	30,64	39,73
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	30,38	26,91	22,34	31,39
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	52,34	48,98	44,25	53,35
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	55,56	52,20	47,45	56,56
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	51,36	47,99	43,27	52,36
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	52,87	49,53	44,76	53,87
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	38,52	35,10	30,48	39,53
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	33,22	29,83	25,14	34,22
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	51,83	48,47	43,74	52,84
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	55,62	52,26	47,52	56,62
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	50,94	47,57	42,85	51,94
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	53,61	50,25	45,51	54,61
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	42,93	39,54	34,86	43,94
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	35,99	32,62	27,90	36,99
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	51,28	47,91	43,18	52,28
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	55,13	51,76	47,03	56,13
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	49,98	46,61	41,88	50,98
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	53,50	50,13	45,40	54,50
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	44,38	41,01	36,29	45,38
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	37,67	34,30	29,56	38,67
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	54,44	51,08	46,35	55,45
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	53,12	49,75	45,02	54,12
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	53,72	50,36	45,62	54,72
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	52,24	48,88	44,16	53,25
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	53,11	49,75	45,02	54,12
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	51,80	48,43	43,71	52,80
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	33,38	29,93	25,34	34,39
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	29,55	26,07	21,52	30,56
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	53,80	50,42	45,71	54,80
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	54,15	50,76	46,06	55,15
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	53,84	50,46	45,76	54,85
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	53,41	50,02	45,33	54,41
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	44,73	41,35	36,65	45,74
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	42,21	38,84	34,12	43,21
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	30,67	27,31	22,57	31,67
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	26,85	23,47	18,77	27,86
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	23,42	20,02	15,34	24,42
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	43,08	39,69	34,99	44,08
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	44,46	41,09	36,37	45,46
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	44,56	41,18	36,48	45,57
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	45,31	41,93	37,22	46,31
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	31,00	27,65	22,91	32,01
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	27,46	24,09	19,37	28,46
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	23,60	20,17	15,54	24,60
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	42,61	39,23	34,52	43,61
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	44,22	40,84	36,14	45,23
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	34,60	31,18	26,56	35,61
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	44,39	41,01	36,31	45,40
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	45,87	42,49	37,79	46,88
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	31,06	27,70	22,97	32,07
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	28,06	24,70	19,97	29,07
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	23,81	20,38	15,76	24,82
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	42,27	38,89	34,19	43,28
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	44,05	40,66	35,96	45,05
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	39,60	36,21	31,52	40,60
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	45,78	42,39	37,70	46,78
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	28,69	25,34	20,59	29,69
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	24,19	20,74	16,13	25,19
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	43,87	40,49	35,79	44,88
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	45,59	42,20	37,51	46,59
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	29,40	26,04	21,30	30,40
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	24,50	21,06	16,44	25,50
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	43,58	40,20	35,50	44,59
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	36,60	33,18	28,53	37,60
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	44,91	41,52	36,82	45,91
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	36,16	32,73	28,12	37,17
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	29,97	26,61	21,87	30,97
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	24,92	21,49	16,86	25,92
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	43,39	40,00	35,30	44,39
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	42,19	38,81	34,10	43,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	36,77	33,36	28,71	37,78
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	38,43	35,00	30,38	39,44
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	34,71	31,34	26,62	35,71
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	22,91	19,47	14,86	23,92
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	38,67	35,33	30,56	39,67
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	35,70	32,32	27,62	36,71
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	23,42	19,95	15,38	24,43
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	39,62	36,27	31,52	40,62
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	36,79	33,41	28,71	37,80
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	24,34	20,85	16,31	25,35
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	40,57	37,21	32,46	41,57
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	36,98	33,59	28,90	37,98
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	25,44	21,92	17,42	26,44
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	41,22	37,87	33,12	42,22
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	30,43	27,07	22,33	31,43
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	23,45	20,02	15,39	24,45
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	30,37	26,99	22,28	31,37
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	23,98	20,52	15,93	24,98
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	30,74	27,35	22,65	31,74
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	24,89	21,42	16,86	25,90
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	31,27	27,89	23,19	32,28
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	26,14	22,64	18,12	27,15
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	34,23	30,86	26,13	35,23
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	22,82	19,41	14,76	23,83
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	37,64	34,28	29,55	38,65
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	35,87	32,49	27,78	36,87
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	23,23	19,79	15,17	24,23
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	39,08	35,71	31,00	40,09
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	36,78	33,39	28,69	37,78
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	23,80	20,34	15,75	24,80
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	39,81	36,43	31,72	40,81
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	36,87	33,49	28,79	37,88
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	24,36	20,89	16,33	25,37
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	39,84	36,45	31,75	40,84
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	48,27	44,88	40,20	49,28
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	51,25	47,87	43,17	52,26
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	50,87	47,48	42,79	51,87
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	50,34	46,96	42,26	51,35
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	49,97	46,59	41,89	50,98
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	49,03	45,63	40,96	50,04
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	44,53	41,14	36,46	45,54
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	48,67	45,28	40,60	49,68
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	50,56	47,17	42,48	51,56
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	35,47	32,09	27,38	36,47
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	25,45	21,99	17,41	26,46
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	24,48	21,06	16,41	25,48
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	37,28	33,88	29,21	38,29
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	25,97	22,47	17,95	26,98
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	24,95	21,51	16,90	25,96
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	39,07	35,66	30,99	40,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	26,47	22,94	18,45	27,47
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	25,89	22,41	17,86	26,90
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	39,54	36,13	31,46	40,54
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	26,46	22,93	18,45	27,47
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	27,33	23,84	19,30	28,34
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	39,59	36,16	31,53	40,59
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	38,97	35,55	30,90	39,97
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	36,51	33,11	28,43	37,51
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	39,13	35,71	31,06	40,13
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	37,30	33,90	29,22	38,30
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	39,25	35,84	31,19	40,26
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	37,87	34,47	29,79	38,87
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	39,36	35,94	31,30	40,37
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	38,10	34,70	30,03	39,11
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	39,44	36,02	31,38	40,45
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	38,25	34,84	30,17	39,25
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	31,15	27,71	23,10	32,16
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	39,58	36,16	31,51	40,58
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	38,81	35,40	30,74	39,81
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	34,98	31,60	26,90	35,99
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	38,96	35,60	30,87	39,97
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	38,19	34,82	30,09	39,19
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	35,68	32,32	27,58	36,68
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	42,36	38,98	34,27	43,36
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	42,20	38,81	34,12	43,20
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	35,91	32,51	27,84	36,92
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	23,66	20,24	15,60	24,67
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	40,07	36,65	32,01	41,08
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	40,36	36,95	32,28	41,36
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	39,17	35,77	31,10	40,18
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	38,96	35,60	30,86	39,96
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	38,30	34,93	30,20	39,30
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	37,37	34,02	29,26	38,37
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	42,22	38,84	34,13	43,22
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	42,02	38,63	33,95	43,03
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	38,15	34,76	30,07	39,15
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	24,33	20,87	16,28	25,33
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	40,07	36,65	32,01	41,08
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	40,31	36,90	32,24	41,31
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	39,21	35,80	31,14	40,21
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	37,63	34,21	29,56	38,63
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	38,72	35,36	30,62	39,72
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	38,35	34,98	30,26	39,35
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	37,72	34,36	29,61	38,72
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	42,11	38,74	34,03	43,12
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	42,79	39,40	34,71	43,79
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	39,30	35,92	31,22	40,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	25,17	21,68	17,15	26,18
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	39,59	36,17	31,54	40,60
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	40,34	36,93	32,27	41,34
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	39,51	36,11	31,44	40,52
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	38,92	35,50	30,86	39,93
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	38,54	35,17	30,45	39,54
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	38,15	34,80	30,05	39,15
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	43,03	39,65	34,95	44,04
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	40,66	37,28	32,57	41,66
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	26,35	22,82	18,34	27,36
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	39,95	36,53	31,89	40,96
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	39,84	36,44	31,77	40,85
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	38,67	35,30	30,57	39,67
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	38,08	34,71	29,98	39,08
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	28,58	25,10	20,54	29,58
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	43,25	39,87	35,17	44,26
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	41,47	38,10	33,39	42,48
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	28,24	24,70	20,23	29,24
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	39,97	36,54	31,91	40,97
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	40,04	36,63	31,96	41,04
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	38,12	34,72	30,04	39,12
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	38,86	35,49	30,76	39,86
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	38,28	34,92	30,19	39,29
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	33,28	29,91	25,19	34,28
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	42,55	39,17	34,47	43,56
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	41,92	38,54	33,84	42,93
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	32,82	29,38	24,77	33,83
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	40,07	36,65	32,01	41,08
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	40,22	36,81	32,15	41,22
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	39,09	35,69	31,02	40,10
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	23,08	19,68	15,00	24,08
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	50,41	47,04	42,32	51,41
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	43,35	39,99	35,26	44,36
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	23,29	19,88	15,23	24,30
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	51,41	48,03	43,32	52,41
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	45,14	41,76	37,06	46,15
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	23,72	20,29	15,66	24,72
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	51,45	48,07	43,37	52,46
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	45,50	42,11	37,41	46,50
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	24,17	20,72	16,12	25,18
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	51,34	47,95	43,25	52,34
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	45,55	42,16	37,47	46,55
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	25,78	22,34	17,72	26,78
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	51,19	47,81	43,11	52,20
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	45,58	42,20	37,50	46,59
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	49,01	45,64	40,91	50,01
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	31,09	27,73	23,00	32,10
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	42,84	39,48	34,75	43,85
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	49,93	46,55	41,84	50,93
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	32,61	29,23	24,53	33,62
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	44,37	40,99	36,28	45,37
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	49,86	46,48	41,77	50,86
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	33,39	30,00	25,30	34,39
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	44,41	41,03	36,33	45,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	49,68	46,30	41,60	50,69
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	33,44	30,04	25,35	34,44
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	44,35	40,97	36,27	45,36
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	22,18	18,77	14,10	23,18
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	50,78	47,41	42,69	51,78
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	43,30	39,98	35,19	44,31
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	22,30	18,87	14,23	23,30
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	51,60	48,22	43,51	52,60
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	44,80	41,45	36,69	45,80
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	22,29	18,85	14,24	23,30
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	51,65	48,27	43,56	52,65
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	45,16	41,81	37,06	46,16
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	22,27	18,82	14,21	23,27
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	51,53	48,15	43,44	52,53
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	45,30	41,94	37,20	46,30
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	41,40	38,04	33,30	42,40
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	27,01	23,61	18,92	28,01
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	22,37	18,95	14,30	23,37
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	35,61	32,25	27,52	36,62
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	24,75	21,33	16,68	25,75
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	42,78	39,42	34,68	43,78
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	41,28	37,92	33,18	42,28
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	27,24	23,85	19,15	28,24
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	22,79	19,34	14,74	23,80
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	37,69	34,32	29,59	38,69
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	25,29	21,85	17,24	26,30
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	43,47	40,11	35,38	44,48
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	41,18	37,82	33,09	42,19
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	27,64	24,24	19,57	28,65
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	23,50	20,02	15,46	24,50
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	38,68	35,32	30,59	39,69
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	26,11	22,62	18,07	27,11
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	43,83	40,46	35,74	44,83
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	23,46	19,96	15,44	24,47
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	27,36	23,86	19,33	28,36
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	38,27	34,92	30,17	39,27
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	26,72	23,26	18,67	27,72
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	29,44	25,98	21,40	30,45
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	37,39	33,99	29,31	38,39
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	41,49	38,13	33,39	42,49
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	28,04	24,64	19,97	29,05
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	33,61	30,23	25,53	34,62
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	41,53	38,18	33,44	42,54
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	42,93	39,56	34,83	43,93
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	50,41	47,04	42,31	51,41
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	44,67	41,29	36,59	45,68
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	51,41	48,03	43,33	52,42
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	44,95	41,56	36,86	45,95
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	51,48	48,09	43,39	52,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	44,95	41,57	36,87	45,96
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	51,44	48,06	43,36	52,45
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	37,50	30,58	27,19	22,50	31,58
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	19,50	26,84	23,44	18,77	27,85
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	1,50	22,48	19,05	14,42	23,48
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	40,50	30,36	26,97	22,27	31,36
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	22,50	27,06	23,65	19,00	28,07
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	4,50	22,93	19,46	14,89	23,94
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	43,50	30,22	26,85	22,14	31,23
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	25,50	27,81	24,41	19,74	28,82
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	7,50	23,45	19,96	15,42	24,46
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	46,50	30,53	27,14	22,44	31,53
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	28,50	28,62	25,22	20,55	29,63
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	10,50	24,09	20,59	16,07	25,10
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	31,50	29,30	25,91	21,23	30,31
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	13,50	25,47	22,00	17,44	26,48
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	34,50	29,86	26,47	21,79	30,87
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	16,50	25,66	22,25	17,60	26,67
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	50,65	47,27	42,57	51,66
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	44,10	40,73	36,02	45,11
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	42,53	39,16	34,45	43,54
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	49,86	46,47	41,78	50,86
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	43,83	40,45	35,74	44,83
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	44,39	41,02	36,30	45,39
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	43,62	40,25	35,53	44,62
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	45,22	41,86	37,13	46,23
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	43,48	40,10	35,39	44,48
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	44,86	41,48	36,77	45,86
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	51,06	47,68	42,97	52,06
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	44,68	41,30	36,60	45,69
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	36,62	33,23	28,55	37,63
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	50,89	47,50	42,80	51,89
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	44,48	41,10	36,40	45,49
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	40,79	37,43	32,70	41,80
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	45,96	42,59	37,88	46,97
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	47,66	44,28	39,58	48,67
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	40,93	37,57	32,83	41,93
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	30,56	27,19	22,47	31,56
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	42,42	39,02	34,34	43,42
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	43,91	40,52	35,82	44,91
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	44,79	41,41	36,71	45,80
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	47,27	43,89	39,19	48,28
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	43,72	40,33	35,64	44,72
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	44,82	41,44	36,74	45,83
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	46,99	43,61	38,91	48,00
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	41,74	38,35	33,67	42,75
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	43,55	40,16	35,47	44,55
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	45,15	41,77	37,06	46,15
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	46,74	43,36	38,66	47,75
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	48,51	45,14	40,43	49,52
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	43,36	39,98	35,28	44,37
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	44,79	41,40	36,71	45,79
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	46,52	43,14	38,43	47,52
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	48,16	44,78	40,08	49,17
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	30,75	27,30	22,71	31,76
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	27,90	24,49	19,83	28,90
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	42,75	39,36	34,68	43,76
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	44,65	41,26	36,57	45,65
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	43,38	40,00	35,29	44,38
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	46,27	42,89	38,19	47,28
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	47,92	44,54	39,84	48,93
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	37,97	34,59	29,89	38,98
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	29,47	26,08	21,38	30,47
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	42,55	39,15	34,46	43,55
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	44,50	41,11	36,42	45,50
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	44,73	41,35	36,65	45,74
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	33,48	30,12	25,40	34,49
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	23,21	19,78	15,16	24,22
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	21,22	17,74	13,19	22,23
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	22,78	19,36	14,71	23,78
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	34,50	31,12	26,41	35,50
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	23,86	20,38	15,82	24,86
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	22,15	18,63	14,15	23,16
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	23,05	19,60	14,99	24,05
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	35,58	32,19	27,50	36,58
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	24,81	21,30	16,78	25,81
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	24,18	20,62	16,18	25,19
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	23,11	19,65	15,06	24,11
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	35,84	32,47	27,74	36,84
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	32,30	28,93	24,21	33,30
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	20,94	17,50	12,88	21,94
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	37,21	33,84	29,13	38,22
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	33,78	30,40	25,69	34,78
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	21,69	18,22	13,66	22,70
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	38,32	34,94	30,24	39,33
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	34,82	31,43	26,74	35,82
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	22,88	19,40	14,85	23,89
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	38,60	35,22	30,52	39,61
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	35,03	31,64	26,96	36,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	24,33	20,90	16,27	25,33
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	24,65	21,24	16,58	25,65
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	38,68	35,34	30,57	39,68
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	26,66	23,30	18,56	27,66
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	42,32	38,99	34,20	43,32
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	40,12	36,76	32,03	41,13
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	27,75	24,35	19,68	28,76
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	43,90	40,55	35,80	44,90
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	40,45	37,08	32,35	41,45
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	28,83	25,42	20,76	29,83
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	44,17	40,82	36,07	45,17
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	40,46	37,09	32,37	41,46
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	27,77	24,34	19,73	28,78
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	44,26	40,91	36,16	45,26
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	23,72	20,32	15,64	24,72
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	22,70	19,27	14,65	23,71
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	24,26	20,88	16,16	25,26
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	24,00	20,57	15,93	25,00
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	23,31	19,84	15,27	24,32
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	24,66	21,26	16,58	25,66
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	24,26	20,82	16,21	25,27
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	24,23	20,74	16,21	25,24
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	24,94	21,52	16,87	25,94
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	42,28	38,96	34,16	43,28
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	24,43	21,04	16,34	25,43
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	25,69	22,33	17,58	26,69
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	24,09	20,70	16,01	25,09
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	43,89	40,55	35,79	44,90
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	25,66	22,22	17,59	26,66
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	26,44	23,04	18,35	27,44
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	24,32	20,91	16,24	25,32
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	44,28	40,93	36,18	45,28
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	26,98	23,52	18,92	27,98
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	26,98	23,56	18,91	27,98
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	24,53	21,12	16,46	25,53
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	44,46	41,10	36,36	45,46
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	29,02	25,56	20,97	30,02
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	27,85	24,41	19,80	28,86
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	24,29	20,87	16,22	25,29
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	44,05	40,68	35,96	45,05
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	45,76	42,39	37,68	46,77
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	47,00	43,64	38,90	48,00
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	31,70	28,33	23,60	32,70
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	44,32	40,96	36,21	45,32
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	46,99	43,63	38,89	47,99
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	49,00	45,63	40,90	50,00
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	52,57	49,19	44,47	53,57
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	54,41	51,04	46,31	55,41
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	43,77	40,40	35,68	44,77
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	45,44	42,07	37,35	46,44
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	47,94	44,57	39,86	48,95
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	32,79	29,41	24,70	33,79
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	44,20	40,84	36,09	45,20
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	42,47	39,15	34,34	43,47
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	46,71	43,35	38,62	47,72
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	48,57	45,20	40,48	49,57
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	52,12	48,75	44,03	53,12
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	55,00	51,62	46,91	56,00
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	45,11	41,74	37,02	46,11
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	47,72	44,34	39,63	48,72
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	44,42	41,07	36,31	45,42
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	48,23	44,86	40,14	49,23
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	50,71	47,34	42,62	51,71
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	54,80	51,42	46,72	55,81
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	44,82	41,44	36,73	45,82
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	47,47	44,09	39,38	48,47
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	44,72	41,36	36,61	45,72
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	47,90	44,53	39,81	48,90
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	50,26	46,89	42,16	51,26
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	54,42	51,05	46,34	55,43
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	44,52	41,15	36,43	45,52
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	47,14	43,77	39,06	48,15
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	44,59	41,23	36,49	45,59
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	47,59	44,22	39,49	48,59
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	49,83	46,46	41,73	50,83
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	53,52	50,14	45,42	54,52
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	44,27	40,90	36,18	45,27
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	46,03	42,65	37,94	47,03
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	38,32	34,89	30,27	39,33
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	27,50	24,06	19,45	28,51
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	44,49	41,14	36,39	45,49
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	47,28	43,92	39,19	48,29
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	49,38	46,01	41,29	50,38
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	53,03	49,65	44,94	54,03
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	46,10	42,75	37,99	47,10
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	24,63	21,26	16,54	25,63
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	47,28	43,93	39,18	48,28
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	25,11	21,72	17,02	26,11
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	47,44	44,09	39,34	48,44
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	25,56	22,15	17,48	26,56
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	47,30	43,95	39,21	48,31
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	25,76	22,34	17,68	26,76
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	47,13	43,77	39,03	48,13
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	26,06	22,65	17,99	27,06
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	42,35	39,01	34,24	43,35
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	24,35	20,93	16,27	25,35
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	25,62	22,24	17,53	26,62
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	44,03	40,68	35,92	45,03
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	24,92	21,48	16,86	25,92
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	26,35	22,95	18,27	27,35
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	44,42	41,07	36,32	45,42
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	25,51	22,06	17,46	26,52
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	26,94	23,52	18,87	27,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	44,47	41,11	36,36	45,47
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	26,73	23,30	18,67	27,73
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	27,44	24,01	19,38	28,44
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	44,40	41,04	36,30	45,40
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	27,54	24,12	19,48	28,55
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	27,98	24,53	19,94	28,99
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	26,16	22,80	18,06	27,16
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	24,68	21,28	16,60	25,68
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	39,29	35,92	31,19	40,29
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	27,14	23,76	19,05	28,14
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	25,36	21,94	17,29	26,36
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	40,98	37,60	32,89	41,98
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	27,56	24,18	19,47	28,56
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	25,98	22,55	17,92	26,98
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	41,74	38,36	33,66	42,75
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	27,74	24,36	19,65	28,74
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	26,37	22,93	18,32	27,38
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	41,74	38,36	33,66	42,75
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	27,64	24,26	19,55	28,64
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	26,96	23,50	18,91	27,96
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	41,83	38,44	33,75	42,83
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	28,96	25,60	20,86	29,96
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	36,58	33,22	28,50	37,59
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	25,79	22,41	17,69	26,79
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	28,92	25,54	20,83	29,92
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	37,92	34,54	29,83	38,92
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	26,46	23,06	18,37	27,46
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	29,51	26,12	21,43	30,51
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	39,02	35,64	30,94	40,03
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	27,13	23,72	19,06	28,13
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	30,06	26,66	21,98	31,06
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	39,14	35,75	31,05	40,14
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	27,64	24,22	19,58	28,65
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	30,87	27,48	22,79	31,87
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	39,23	35,85	31,15	40,24
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	28,71	25,24	20,67	29,72
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	33,26	29,91	25,14	34,26
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	33,26	29,91	25,14	34,26
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	30,23	26,88	22,10	31,22
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	24,80	21,42	16,70	25,80
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	33,16	29,82	25,05	34,16
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	33,16	29,82	25,05	34,16
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	31,48	28,16	23,35	32,48
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	25,22	21,82	17,14	26,22
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	33,40	30,05	25,27	34,39
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	33,40	30,05	25,27	34,39
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	32,32	28,99	24,18	33,31
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	25,60	22,20	17,52	26,60
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	33,51	30,16	25,39	34,51
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	33,51	30,16	25,39	34,51
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	33,04	29,71	24,91	34,04
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	26,21	22,79	18,13	27,21
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	33,62	30,27	25,50	34,62
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	33,62	30,27	25,50	34,62
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	32,89	29,55	24,78	33,89
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	26,87	23,45	18,79	27,87
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	33,10	29,75	24,98	34,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	27,88	24,49	19,79	28,88
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	57,59	54,24	49,49	58,59
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	53,56	50,20	45,46	54,56
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	56,85	53,50	48,75	57,85
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	54,33	50,96	46,24	55,33
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	55,56	52,21	47,47	56,57
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	54,27	50,90	46,18	55,27
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	54,35	50,98	46,24	55,35
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	53,98	50,60	45,89	54,98
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	53,33	49,98	45,24	54,34
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	53,62	50,24	45,53	54,62
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	23,73	20,34	15,65	24,73
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	52,74	49,38	44,65	53,75
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	23,98	20,57	15,91	24,98
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	53,68	50,31	45,60	54,69
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	24,29	20,86	16,22	25,29
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	53,62	50,24	45,53	54,62
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	24,88	21,44	16,83	25,89
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	53,37	49,98	45,28	54,37
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	25,57	22,11	17,51	26,57
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	53,04	49,66	44,95	54,04
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	46,74	43,37	38,64	47,74
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	26,24	22,82	18,18	27,25
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	31,70	28,20	23,68	32,71
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	50,75	47,38	42,66	51,75
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	46,94	43,57	38,85	47,94
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	25,45	22,00	17,40	26,46
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	34,31	30,89	26,25	35,32
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	50,98	47,61	42,90	51,99
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	47,91	44,55	39,81	48,91
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	26,15	22,71	18,10	27,16
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	39,41	36,05	31,32	40,42
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	50,83	47,46	42,74	51,83
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	40,82	37,43	32,75	41,83
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	26,60	23,17	18,54	27,60
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	29,33	25,81	21,31	30,33
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	42,97	39,57	34,91	43,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	46,19	42,82	38,09	47,19
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	48,51	45,15	40,42	49,52
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	47,18	43,82	39,09	48,19
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	48,26	44,90	40,16	49,26
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	48,64	45,26	40,55	49,64
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	48,03	44,66	39,93	49,03
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	48,70	45,32	40,62	49,71
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	47,78	44,42	39,68	48,78
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	49,01	45,64	40,92	50,01
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	47,56	44,20	39,46	48,56
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	49,46	46,10	41,37	50,47
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	47,31	43,95	39,21	48,31
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	49,34	45,98	41,25	50,35
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	20,71	17,24	12,67	21,72
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	25,36	21,92	17,30	26,36
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	21,54	18,05	13,52	22,55
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	26,02	22,55	17,99	27,03
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	30,64	27,25	22,55	31,64
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	20,45	17,00	12,39	21,45
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	24,60	21,12	16,56	25,60
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	31,03	27,61	22,96	32,03
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	20,99	17,51	12,95	21,99
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	25,68	22,16	17,67	26,69
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	34,19	30,77	26,12	35,19
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	22,13	18,66	14,10	23,14
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	30,37	26,92	22,32	31,38
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	27,76	24,38	19,67	28,76
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	30,50	27,14	22,40	31,50
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	24,41	21,02	16,31	25,41
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	28,23	24,82	20,15	29,23
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	31,59	28,22	23,49	32,59
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	24,58	21,17	16,50	25,58
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	24,56	21,18	16,47	25,56
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	34,79	31,43	26,69	35,79
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	23,60	20,16	15,55	24,61
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	20,27	16,84	12,22	21,28
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	24,62	21,20	16,54	25,62
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	35,66	32,30	27,58	36,67
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	23,73	20,26	15,69	24,74
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	20,62	17,15	12,58	21,63
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	30,52	27,11	22,45	31,52
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	23,30	19,85	15,25	24,31
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	27,63	24,16	19,58	28,63
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	37,16	33,78	29,07	38,16
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	30,88	27,47	22,81	31,88
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	23,04	19,60	14,99	24,05
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	28,57	25,09	20,54	29,58
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	37,24	33,86	29,15	38,24
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	25,12	21,66	17,08	26,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	22,75	19,31	14,70	23,76
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	24,97	21,55	16,89	25,97
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	30,27	26,86	22,20	31,27
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	27,84	24,43	19,77	28,84
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	23,16	19,73	15,11	24,17
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	25,55	22,12	17,48	26,55
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	36,18	32,79	28,09	37,18
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	29,57	26,17	21,50	30,58
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	23,79	20,35	15,74	24,80
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	26,01	22,58	17,95	27,01
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	36,82	33,45	28,73	37,82
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	30,31	26,91	22,24	31,32
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	23,67	20,22	15,61	24,67
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	26,37	22,93	18,31	27,37
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	37,04	33,66	28,95	38,04
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	40,37	36,96	32,29	41,37
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	39,70	36,32	31,61	40,70
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	35,68	32,35	27,55	36,68
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	25,30	21,88	17,23	26,30
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	35,01	31,61	26,94	36,02
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	31,66	28,28	23,59	32,67
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	41,12	37,74	33,02	42,12
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	39,25	35,87	31,16	40,25
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	24,17	20,74	16,10	25,17
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	39,93	36,53	31,84	40,93
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	36,16	32,82	28,03	37,15
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	25,86	22,40	17,81	26,86
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	40,80	37,43	32,69	41,80
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	25,30	21,90	17,22	26,30
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	39,99	36,59	31,91	40,99
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	36,37	33,01	28,25	37,36
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	27,06	23,58	19,03	28,07
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	41,18	37,81	33,08	42,18
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	27,20	23,83	19,11	28,20
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	40,02	36,62	31,95	41,03
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	36,66	33,31	28,55	37,66
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	28,34	24,89	20,29	29,35
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	41,18	37,80	33,08	42,18
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	29,07	25,71	20,98	30,08
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	40,07	36,66	31,99	41,07
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	37,07	33,71	28,95	38,06
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	31,82	28,40	23,75	32,82
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	34,07	30,70	25,99	35,08
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	24,34	20,90	16,29	25,35
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	41,17	37,80	33,08	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	31,93	28,57	23,84	32,94
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	24,97	21,58	16,89	25,97
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	40,23	36,83	32,16	41,24
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	38,45	35,07	30,37	39,46
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	35,31	31,96	27,20	36,31
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	35,00	31,61	26,93	36,01
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	31,30	27,93	23,21	32,30
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	41,10	37,72	33,01	42,10
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	36,58	33,18	28,50	37,58
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	23,43	20,00	15,36	24,43
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	33,46	30,08	25,38	34,47
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	30,82	27,43	22,74	31,82
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	32,59	29,25	24,47	33,59
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	32,31	28,99	24,17	33,30
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	18,77	15,29	10,74	19,78
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	36,49	33,14	28,38	37,49
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	34,44	31,10	26,32	35,44
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	23,96	20,57	15,88	24,96
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	31,89	28,48	23,81	32,89
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	33,78	30,39	25,70	34,78
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	31,27	27,88	23,19	32,27
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	27,76	24,42	19,62	28,75
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	32,61	29,28	24,49	33,61
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	20,17	16,65	12,16	21,18
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	36,86	33,51	28,74	37,86
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	35,39	32,05	27,28	36,39
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	24,38	20,95	16,31	25,38
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	37,59	34,23	29,49	38,59
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	34,09	30,70	26,01	35,09
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	31,83	28,44	23,75	32,83
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	21,33	17,93	13,27	22,34
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	32,81	29,48	24,70	33,81
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	23,46	19,96	15,43	24,46
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	36,08	32,73	27,97	37,08
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	35,87	32,52	27,75	36,87
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	25,31	21,86	17,26	26,32
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	38,92	35,55	30,83	39,92
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	32,16	28,78	24,08	33,17
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	32,73	29,39	24,61	33,73
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	30,94	27,55	22,84	31,94
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	36,08	32,73	27,97	37,08
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	27,79	24,36	19,72	28,79
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	32,64	29,26	24,56	33,65
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	28,11	24,69	20,04	29,11
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	32,69	29,35	24,57	33,69
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	33,24	29,86	25,15	34,24
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	36,10	32,74	28,00	37,10
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	31,77	28,39	23,68	32,77
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	32,97	29,58	24,89	33,97
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	30,16	26,77	22,09	31,17
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	32,70	29,37	24,58	33,70
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	31,65	28,33	23,52	32,65
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	36,19	32,84	28,09	37,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	35,39	32,07	27,26	36,39
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	44,36	41,00	36,25	45,36
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	23,13	19,72	15,05	24,13
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	25,34	21,96	17,25	26,34
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	44,95	41,57	36,86	45,95
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	23,29	19,86	15,23	24,29
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	25,70	22,30	17,62	26,70
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	45,42	42,04	37,33	46,42
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	23,77	20,31	15,72	24,77
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	26,07	22,66	17,99	27,07
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	33,30	29,91	25,22	34,30
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	30,93	27,55	22,85	31,94
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	34,07	30,69	25,99	35,08
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	31,11	27,73	23,03	32,12
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	34,33	30,95	26,25	35,34
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	31,25	27,86	23,17	32,25
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	27,51	24,09	19,45	28,52
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	31,28	27,91	23,20	32,29
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	29,31	25,90	21,23	30,31
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	30,75	27,37	22,66	31,75
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	32,11	28,71	24,03	33,11
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	31,07	27,68	22,99	32,07
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	31,55	28,16	23,48	32,56
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	34,77	31,38	26,71	35,78
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	31,58	28,19	23,51	32,59
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	34,35	30,97	26,28	35,36
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	31,64	28,24	23,56	32,64
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	34,51	31,14	26,43	35,52
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	31,65	28,26	23,57	32,65
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	28,86	25,48	20,77	29,86
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	34,74	31,37	26,66	35,75
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	34,30	30,91	26,23	35,31
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	31,40	28,01	23,32	32,40
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	34,59	31,19	26,52	35,60
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	31,49	28,10	23,42	32,50
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	34,72	31,32	26,65	35,73
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	24,45	21,05	16,37	25,45
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	25,97	22,60	17,89	26,98
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	25,10	21,66	17,05	26,11
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	27,69	24,25	19,63	28,69
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	26,32	22,87	18,27	27,33
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	30,15	26,73	22,09	31,16
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	42,11	38,73	34,03	43,12
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	42,34	38,95	34,26	43,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	42,47	39,06	34,39	43,47
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	42,59	39,19	34,52	43,60
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	42,65	39,24	34,57	43,65
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	38,36	34,97	30,29	39,37
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	42,66	39,25	34,59	43,66
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	41,60	38,21	33,51	42,60
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	23,02	19,57	14,97	24,03
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	41,03	37,66	32,94	42,03
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	23,82	20,33	15,79	24,83
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	41,41	38,02	33,33	42,41
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	24,74	21,25	16,71	25,75
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	41,90	38,50	33,83	42,91
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	27,52	24,09	19,46	28,52
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	41,23	37,83	33,15	42,23
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	35,47	32,02	27,42	36,48
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	21,91	18,49	13,84	22,91
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	35,95	32,49	27,92	36,96
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	22,06	18,61	14,00	23,06
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	36,35	32,88	28,31	37,36
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	22,15	18,69	14,11	23,16
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	24,51	21,13	16,42	25,51
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	22,87	19,43	14,81	23,87
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	23,35	19,92	15,28	24,35
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	24,54	21,14	16,46	25,54
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	23,42	19,94	15,38	24,42
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	23,96	20,49	15,92	24,97
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	24,56	21,15	16,49	25,56
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	24,31	20,80	16,30	25,32
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	25,57	22,05	17,55	26,57
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	24,87	21,47	16,80	25,88
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	27,87	24,43	19,81	28,87
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	27,33	23,90	19,27	28,33
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	28,32	24,85	20,29	29,33
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	29,68	26,27	21,61	30,68
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	25,76	22,31	17,70	26,76
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	28,48	25,01	20,44	29,49
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	30,99	27,60	22,91	31,99
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	25,91	22,46	17,86	26,92
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	40,38	37,00	32,30	41,39
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	37,22	33,85	29,12	38,22
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	40,53	37,15	32,45	41,54
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	38,71	35,33	30,62	39,71
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	40,60	37,21	32,51	41,60
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	39,72	36,34	31,64	40,73
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	39,63	36,24	31,55	40,63
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	39,87	36,49	31,79	40,88
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	40,19	36,81	32,11	41,20
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	44,96	41,59	36,86	45,96
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	25,41	22,02	17,33	26,41
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	52,87	49,51	44,77	53,87
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	46,71	43,33	38,62	47,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	25,95	22,54	17,88	26,95
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	53,85	50,48	45,76	54,85
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	46,80	43,41	38,71	47,80
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	26,77	23,33	18,71	27,77
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	53,91	50,54	45,81	54,91
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	41,01	37,72	32,86	42,00
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	41,48	38,22	33,30	42,47
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	41,14	37,89	32,96	42,13
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	41,17	37,87	33,03	42,17
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	41,23	37,97	33,07	42,23
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	41,77	38,54	33,60	42,77
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	41,08	37,81	32,92	42,07
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	42,59	39,37	34,42	43,59
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	41,01	37,73	32,85	42,00
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	42,31	39,07	34,14	43,31
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	40,96	37,67	32,80	41,95
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	41,96	38,72	33,80	42,96
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	33,64	30,31	25,52	34,64
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	41,01	37,72	32,86	42,00
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	41,71	38,47	33,55	42,71
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	39,30	36,04	31,13	40,29
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	30,90	27,48	22,82	31,90
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	34,36	30,99	26,27	35,36
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	27,59	24,21	19,50	28,59
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	25,75	22,37	17,65	26,75
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	26,83	23,47	18,72	27,83
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	28,85	25,43	20,77	29,85
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	25,88	22,49	17,81	26,89
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	27,77	24,38	19,68	28,77
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	30,21	26,77	22,14	31,21
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	26,27	22,85	18,19	27,27
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	28,86	25,44	20,78	29,86
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	31,44	28,00	23,39	32,45
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	27,00	23,57	18,93	28,00
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	30,27	26,82	22,20	31,27
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	33,19	29,77	25,12	34,19
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	27,92	24,49	19,85	28,92
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	34,09	30,72	25,98	35,09
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	26,74	23,38	18,65	27,75
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	27,47	24,09	19,38	28,47
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	26,80	23,41	18,71	27,80
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	28,64	25,22	20,56	29,64
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	27,01	23,61	18,93	28,01
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	30,07	26,62	22,01	31,07
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	27,75	24,35	19,67	28,75
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	31,52	28,07	23,46	32,52
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	25,37	21,96	17,29	26,37
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	31,15	27,93	22,98	32,15
G16_A	G16[4/4]	84779,79	445450,44	1,50	55,76	52,56	47,58	56,76
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	26,20	22,76	18,15	27,21
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	32,47	29,25	24,30	33,47
G16_B	G16[4/4]	84779,79	445450,44	4,50	55,92	52,71	47,74	56,92
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	28,41	24,88	20,40	29,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	33,40	30,18	25,23	34,40
G16_C	G16[4/4]	84779,79	445450,44	7,50	55,49	52,27	47,31	56,49
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	32,40	28,88	24,37	33,40
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	33,39	30,16	25,22	34,39
G16_D	G16[4/4]	84779,79	445450,44	10,50	54,88	51,67	46,71	55,88
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	51,79	48,42	43,69	52,79
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	47,09	43,72	39,01	48,10
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	34,44	31,11	26,30	35,43
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	47,54	44,17	39,43	48,54
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	51,51	48,14	43,41	52,51
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	46,94	43,56	38,84	47,94
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	35,64	32,31	27,51	36,64
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	47,30	43,93	39,21	48,30
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	51,16	47,82	43,05	52,16
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	39,46	36,05	31,39	40,46
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	27,77	24,33	19,72	28,78
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	38,63	35,24	30,54	39,63
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	52,88	49,51	44,79	53,88
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	46,28	42,92	38,18	47,28
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	28,85	25,42	20,79	29,85
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	46,02	42,69	37,91	47,02
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	52,17	48,80	44,07	53,17
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	47,68	44,31	39,59	48,68
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	32,35	29,00	24,23	33,35
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	47,98	44,63	39,88	48,98
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	44,30	40,92	36,21	45,30
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	45,83	42,45	37,74	46,83
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	48,60	45,22	40,51	49,60
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	48,71	45,44	40,55	49,70
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	51,56	48,30	43,40	52,56
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	54,70	51,45	46,53	55,69
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	57,51	54,29	49,33	58,51
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	48,09	44,76	39,96	49,09
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	50,14	46,82	42,02	51,14
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	53,80	50,47	45,68	54,80
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	55,70	52,37	47,58	56,70
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	44,03	40,67	35,95	45,04
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	45,54	42,17	37,45	46,54
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	48,33	44,95	40,24	49,33
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	48,24	44,96	40,08	49,23
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	51,02	47,77	42,86	52,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	54,13	50,88	45,96	55,12
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	57,73	54,50	49,56	58,73
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	47,78	44,45	39,66	48,78
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	49,76	46,43	41,63	50,76
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	53,35	50,01	45,23	54,35
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	56,34	53,00	48,23	57,34
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	43,81	40,44	35,71	44,81
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	45,27	41,89	37,18	46,27
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	48,04	44,66	39,95	49,04
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	31,58	28,10	23,54	32,58
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	47,96	44,68	39,81	48,96
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	50,10	46,83	41,94	51,09
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	53,59	50,34	45,43	54,59
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	57,35	54,11	49,18	58,35
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	47,50	44,17	39,38	48,50
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	49,40	46,07	41,27	50,40
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	52,43	49,10	44,31	53,43
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	56,14	52,80	48,03	57,14
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	43,66	40,29	35,56	44,66
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	45,00	41,63	36,91	46,00
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	47,76	44,38	39,66	48,76
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	44,92	41,56	36,83	45,93
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	37,23	33,85	29,12	38,22
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	47,69	44,40	39,53	48,68
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	49,61	46,33	41,45	50,60
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	53,13	49,88	44,96	54,12
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	56,71	53,46	48,54	57,70
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	47,21	43,88	39,08	48,21
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	49,05	45,72	40,92	50,05
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	51,68	48,35	43,55	52,68
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	55,69	52,35	47,57	56,69
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	43,41	40,04	35,32	44,41
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	44,75	41,37	36,66	45,75
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	47,38	44,00	39,29	48,38
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	49,57	46,19	41,48	50,57
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	40,12	36,78	31,99	41,11
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	47,45	44,17	39,30	48,45
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	49,28	46,01	41,12	50,27
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	52,69	49,43	44,52	53,68
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	56,12	52,88	47,96	57,12
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	46,94	43,61	38,82	47,94
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	48,72	45,39	40,59	49,72
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	51,08	47,75	42,96	52,08
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	54,75	51,41	46,63	55,75
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	44,55	41,17	36,45	45,55
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	46,11	42,74	38,03	47,12
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	48,85	45,48	40,77	49,86
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	48,96	45,69	40,80	49,95
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	52,20	48,94	44,04	53,20
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	55,32	52,07	47,15	56,31
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	48,41	45,07	40,28	49,40
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	50,61	47,28	42,48	51,61
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	54,26	50,93	46,15	55,26
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	28,80	25,39	20,74	29,81
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	27,77	24,36	19,70	28,77
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	29,03	25,62	20,96	30,03
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	27,98	24,57	19,91	28,98
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	29,32	25,91	21,25	30,32
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	28,34	24,93	20,28	29,35
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	29,92	26,52	21,85	30,93
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	28,83	25,42	20,76	29,83
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	28,77	25,36	20,70	29,77
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	26,79	23,39	18,71	27,79
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	29,03	25,61	20,96	30,03
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	27,44	24,04	19,37	28,45
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	40,62	37,23	32,53	41,62
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	42,40	39,05	34,29	43,40
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	38,95	35,61	30,82	39,94
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	43,50	40,13	35,41	44,50
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	41,05	37,68	32,96	42,05
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	26,61	23,23	18,53	27,62
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	40,49	37,11	32,41	41,50
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	42,70	39,35	34,60	43,70
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	40,10	36,75	31,98	41,10
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	43,79	40,41	35,70	44,79
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	41,67	38,29	33,57	42,67
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	27,97	24,54	19,90	28,97
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	40,38	37,00	32,30	41,39
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	42,88	39,53	34,77	43,88
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	41,00	37,65	32,89	42,00
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	44,19	40,82	36,11	45,20
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	42,41	39,04	34,32	43,41
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	29,62	26,15	21,57	30,62
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	40,27	36,88	32,18	41,27
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	36,59	33,21	28,51	37,60
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	42,99	39,64	34,88	43,99
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	41,66	38,31	33,55	42,66
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	44,54	41,17	36,45	45,54
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	42,39	39,03	34,30	43,40
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	31,71	28,25	23,66	32,71
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	40,20	36,82	32,12	41,21
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	40,68	37,31	32,60	41,69
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	29,97	26,58	21,88	30,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	43,10	39,75	34,99	44,10
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	41,60	38,26	33,50	42,61
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	33,72	30,35	25,63	34,72
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	44,67	41,30	36,58	45,67
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	42,69	39,32	34,59	43,69
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	36,71	33,33	28,63	37,72
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	40,20	36,81	32,12	41,20
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	40,73	37,35	32,64	41,73
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	33,04	29,69	24,92	34,04
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	43,14	39,78	35,03	44,14
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	42,03	38,68	33,93	43,03
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	37,16	33,82	29,04	38,16
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	44,88	41,51	36,78	45,88
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	43,10	39,73	35,01	44,10
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	39,46	36,09	31,37	40,46
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	31,30	28,07	23,13	32,30
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	24,06	20,67	15,98	25,06
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	33,70	30,46	25,53	34,70
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	32,37	29,14	24,20	33,37
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	24,09	20,67	16,02	25,09
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	34,68	31,44	26,53	35,68
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	33,39	30,16	25,22	34,39
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	24,28	20,85	16,22	25,28
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	35,63	32,39	27,47	36,63
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	33,88	30,64	25,72	34,88
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	24,40	20,95	16,35	25,41
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	36,28	33,03	28,13	37,28
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	23,56	20,15	15,49	24,56
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	30,98	27,67	22,84	31,98
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	23,83	20,40	15,77	24,83
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	30,96	27,62	22,83	31,95
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	24,49	21,05	16,43	25,49
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	31,41	28,06	23,28	32,40
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	25,32	21,90	17,26	26,33
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	32,14	28,77	24,02	33,13
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	24,21	20,74	16,18	25,22
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	27,92	24,43	19,90	28,93
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	24,20	20,80	16,12	25,20
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	32,87	29,50	24,77	33,87
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	34,09	30,73	25,98	35,09
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	24,73	21,25	16,70	25,74
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	28,87	25,37	20,85	29,88
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	24,32	20,88	16,25	25,32
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	34,21	30,85	26,09	35,20
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	35,04	31,67	26,92	36,03
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	26,03	22,58	17,99	27,04
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	29,86	26,37	21,85	30,87
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	24,65	21,19	16,61	25,66
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	35,66	32,31	27,54	36,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	36,03	32,69	27,92	37,03
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	28,14	24,73	20,08	29,15
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	30,27	26,77	22,26	31,28
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	24,96	21,48	16,92	25,96
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	36,84	33,50	28,72	37,84
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	36,78	33,44	28,67	37,78
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	23,86	20,41	15,81	24,87
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	25,94	22,49	17,88	26,94
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	32,81	29,46	24,69	33,81
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	24,10	20,64	16,06	25,11
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	26,16	22,70	18,12	27,17
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	31,04	27,63	22,95	32,04
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	33,63	30,27	25,51	34,62
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	31,82	28,50	23,67	32,81
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	24,62	21,22	16,53	25,62
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	32,44	29,20	24,26	33,43
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	31,84	28,50	23,70	32,83
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	24,76	21,34	16,69	25,76
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	33,61	30,37	25,45	34,61
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	32,56	29,21	24,43	33,55
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	25,34	21,91	17,28	26,34
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	34,52	31,28	26,36	35,52
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	33,36	30,01	25,25	34,36
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	26,08	22,64	18,01	27,08
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	34,84	31,58	26,69	35,84
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	34,17	30,81	26,06	35,17
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	27,17	23,76	19,11	28,18
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	35,32	32,04	27,17	36,32
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	27,14	23,77	19,05	28,14
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	23,55	20,15	15,48	24,56
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	24,90	21,53	16,80	25,90
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	27,21	23,81	19,13	28,21
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	23,60	20,18	15,54	24,61
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	24,97	21,57	16,88	25,97
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	27,66	24,26	19,59	28,67
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	23,84	20,40	15,78	24,84
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	25,24	21,84	17,16	26,24
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	27,95	24,54	19,88	28,95
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	24,63	21,21	16,57	25,64
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	25,71	22,31	17,63	26,71
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	26,86	23,41	18,82	27,87
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	42,33	38,93	34,25	43,33
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	25,53	22,16	17,43	26,53
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	27,66	24,15	19,64	28,67
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	42,47	39,04	34,40	43,47
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	25,48	22,09	17,39	26,48
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	30,50	27,02	22,47	31,51
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	43,03	39,60	34,97	44,03
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	25,69	22,29	17,60	26,69
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	31,51	28,05	23,48	32,52
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	41,97	38,55	33,90	42,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	26,12	22,71	18,05	27,12
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	43,58	40,17	35,51	44,58
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	43,54	40,15	35,46	44,54
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	43,59	40,18	35,53	44,60
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	43,97	40,57	35,90	44,98
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	44,02	40,62	35,95	45,03
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	44,04	40,63	35,97	45,04
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	44,03	40,61	35,95	45,03
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	43,58	40,16	35,50	44,58
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	40,28	36,89	32,20	41,28
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	55,50	34,00	30,58	25,93	35,00
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	37,50	32,44	29,02	24,36	33,44
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	19,50	28,34	24,89	20,30	29,35
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	1,50	24,02	20,61	15,95	25,02
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	40,72	37,44	32,57	41,72
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	38,90	35,59	30,76	39,90
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	33,42	30,13	25,27	34,41
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	25,95	22,58	17,85	26,95
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	40,50	32,70	29,28	24,63	33,70
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	22,50	29,12	25,68	21,07	30,13
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	4,50	24,08	20,65	16,02	25,08
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	39,16	35,85	31,03	40,16
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	34,23	30,94	26,09	35,23
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	25,97	22,58	17,88	26,97
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	43,50	33,10	29,69	25,04	34,11
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	25,50	30,05	26,62	21,99	31,05
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	7,50	24,29	20,83	16,24	25,29
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	39,47	36,16	31,34	40,47
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	35,34	32,05	27,20	36,34
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	26,54	23,11	18,46	27,54
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	46,50	33,35	29,93	25,29	34,36
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	28,50	30,95	27,53	22,89	31,96
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	10,50	24,69	21,19	16,66	25,69
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	40,03	36,73	31,89	41,03
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	37,06	33,78	28,92	38,06
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	27,51	24,07	19,44	28,51
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	49,50	33,58	30,16	25,52	34,59
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	31,50	31,62	28,21	23,56	32,63
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	13,50	27,55	24,12	19,50	28,56
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	40,38	37,09	32,25	41,38
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	37,90	34,61	29,77	38,90
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	29,13	25,74	21,05	30,13
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	52,50	33,86	30,45	25,80	34,87
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	34,50	32,12	28,71	24,06	33,13
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	16,50	27,77	24,33	19,73	28,78
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	40,65	37,36	32,51	41,65
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	38,48	35,17	30,34	39,48
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	32,81	29,55	24,66	33,81
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	26,40	23,00	18,32	27,40
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	43,11	39,72	35,04	44,12
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	26,95	23,51	18,89	27,95
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	43,66	40,25	35,59	44,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	27,93	24,46	19,88	28,93
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	44,20	40,79	36,14	45,21
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	29,47	25,99	21,42	30,47
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	43,89	40,49	35,81	44,89
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	32,43	29,02	24,35	33,43
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	44,18	40,78	36,11	45,19
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	43,77	40,35	35,70	44,77
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	43,71	40,37	35,59	44,71
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	42,83	39,51	34,71	43,83
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	38,31	34,96	30,21	39,31
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	32,73	29,32	24,66	33,73
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	43,70	40,29	35,64	44,71
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	43,73	40,40	35,61	44,73
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	43,24	39,92	35,12	44,24
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	39,89	36,55	31,77	40,89
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	33,57	30,19	25,48	34,57
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	34,12	30,69	26,06	35,12
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	43,64	40,22	35,58	44,65
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	37,75	34,29	29,71	38,76
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	43,74	40,41	35,62	44,74
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	43,55	40,22	35,43	44,55
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	40,95	37,61	32,83	41,95
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	40,32	37,05	32,17	41,32
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	34,66	31,23	26,60	35,66
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	43,59	40,17	35,52	44,59
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	42,86	39,44	34,79	43,86
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	43,65	40,31	35,53	44,65
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	43,75	40,42	35,63	44,75
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	41,64	38,31	33,52	42,64
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	40,53	37,24	32,38	41,52
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	43,53	40,12	35,47	44,54
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	43,79	40,46	35,68	44,79
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	42,03	38,70	33,90	43,03
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	43,81	40,40	35,75	44,82
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	43,64	40,31	35,53	44,64
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	42,59	39,27	34,47	43,59
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	35,57	32,19	27,47	36,57
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	49,00	45,76	40,84	50,00
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	38,28	34,99	30,14	39,28
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	34,82	31,39	26,73	35,81
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	46,95	43,62	38,82	47,95
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	51,91	48,67	43,75	52,91
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	42,19	38,90	34,04	43,18
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	40,84	37,50	32,70	41,83
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	53,63	50,34	45,47	54,62
I2_A	I2[1/4]	84797,53	445361,58	1,50	55,55	52,24	47,40	56,54
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	55,65	52,37	47,49	56,64
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	59,15	55,94	50,97	60,15
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	43,60	40,31	35,44	44,59
I2_B	I2[1/4]	84797,53	445361,58	4,50	56,29	52,96	48,13	57,27
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	56,57	53,28	48,42	57,56
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	58,64	55,44	50,47	59,64
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	45,26	41,95	37,11	46,25
I2_C	I2[1/4]	84797,53	445361,58	7,50	56,20	52,88	48,05	57,19
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	56,51	53,21	48,36	57,50
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	57,54	54,33	49,37	58,54
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	45,98	42,67	37,83	46,97
I2_D	I2[1/4]	84797,53	445361,58	10,50	55,93	52,61	47,78	56,92
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	56,20	52,89	48,05	57,19
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	56,46	53,24	48,29	57,46
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	46,08	42,76	37,92	47,06
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	54,22	50,90	46,07	55,21
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	53,93	50,62	45,78	54,92
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	53,61	50,29	45,46	54,60
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	53,34	50,02	45,19	54,33
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	53,02	49,70	44,87	54,01
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	49,98	46,67	41,83	50,97
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	54,32	51,01	46,17	55,31
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	46,82	43,53	38,67	47,81
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	48,78	45,48	40,64	49,78
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	48,67	45,38	40,52	49,66
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	50,56	47,24	42,42	51,55
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	51,62	48,31	43,48	52,62
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	48,91	45,61	40,77	49,91
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	51,57	48,26	43,42	52,56
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	54,40	51,09	46,25	55,39
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	46,59	43,30	38,44	47,58
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	48,51	45,22	40,36	49,50
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	49,88	46,58	41,72	50,87
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	50,24	46,91	42,10	51,23
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	51,64	48,31	43,49	52,63
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	48,60	45,30	40,45	49,59
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	50,99	47,69	42,84	51,98
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	54,00	50,70	45,85	54,99
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	46,37	43,09	38,23	47,37
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	48,11	44,82	39,96	49,10
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	49,84	46,53	41,69	50,83
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	33,24	29,76	25,19	34,24
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	49,99	46,66	41,85	50,98
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	51,50	48,18	43,36	52,49
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	48,30	44,99	40,15	49,29
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	50,44	47,14	42,29	51,43
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	53,63	50,32	45,48	54,62
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	46,16	42,87	38,01	47,15
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	47,62	44,33	39,47	48,61
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	49,63	46,32	41,48	50,62
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	42,12	38,77	34,01	43,12
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	49,76	46,44	41,62	50,75
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	51,32	48,00	43,18	52,31
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	48,00	44,70	39,85	48,99
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	49,92	46,62	41,77	50,91
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	53,20	49,90	45,05	54,19
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	45,95	42,66	37,80	46,94
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	47,29	44,01	39,14	48,29
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	49,40	46,10	41,26	50,40
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	38,11	34,71	30,02	39,11
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	44,24	40,89	36,12	45,24
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	49,22	45,90	41,08	50,21
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	51,12	47,80	42,98	52,11
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	47,72	44,41	39,57	48,71
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	49,58	46,27	41,42	50,57
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	52,72	49,42	44,56	53,71
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	53,64	50,35	45,48	54,63
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	47,06	43,77	38,91	48,05
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	49,18	45,87	41,02	50,17
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	46,89	43,59	38,73	47,88
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	50,88	47,56	42,74	51,87
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	46,07	42,75	37,94	47,07
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	49,24	45,94	41,09	50,23
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	52,16	48,86	44,01	53,15
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	54,73	51,42	46,57	55,72
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	47,78	44,45	39,65	48,78
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	48,56	45,23	40,41	49,55
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	48,09	44,78	39,94	49,08
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	47,66	44,32	39,52	48,65
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	48,54	45,21	40,39	49,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	48,47	45,16	40,32	49,46
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	48,44	45,12	40,30	49,43
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	48,59	45,28	40,44	49,58
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	48,34	45,01	40,20	49,33
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	48,69	45,37	40,54	49,68
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	48,25	44,92	40,11	49,24
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	48,69	45,37	40,54	49,68
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	42,71	39,39	34,56	43,70
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	48,02	44,69	39,89	49,02
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	48,61	45,29	40,46	49,60
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	47,26	43,96	39,11	48,25
I6_A	I6[2/4]	84809,39	445381,74	1,50	47,68	44,38	39,52	48,67
I6_A	I6[4/4]	84776,87	445373,40	1,50	56,48	53,18	48,32	57,47
I6_B	I6[2/4]	84809,39	445381,74	4,50	49,35	46,04	41,20	50,34
I6_B	I6[4/4]	84776,87	445373,40	4,50	57,18	53,87	49,02	58,17
I6_C	I6[2/4]	84809,39	445381,74	7,50	49,67	46,36	41,52	50,66
I6_C	I6[4/4]	84776,87	445373,40	7,50	56,96	53,65	48,80	57,95
I6_D	I6[2/4]	84809,39	445381,74	10,50	49,64	46,32	41,48	50,62
I6_D	I6[4/4]	84776,87	445373,40	10,50	56,53	53,22	48,38	57,52
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	34,68	31,27	26,58	35,67
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	36,79	33,38	28,71	37,79
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	50,34	47,00	42,21	51,33
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	45,50	42,18	37,35	46,49
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	53,58	50,25	45,44	54,57
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	55,28	51,96	47,13	56,27
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	43,11	39,81	34,96	44,10
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	40,29	36,96	32,18	41,29
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	50,22	46,88	42,09	51,21
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	47,51	44,19	39,37	48,50
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	53,32	49,99	45,18	54,31
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	55,00	51,68	46,85	55,99
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	46,13	42,83	37,98	47,12
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	41,17	37,84	33,06	42,17
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	50,08	46,73	41,95	51,07
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	49,01	45,69	40,86	50,00
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	53,07	49,74	44,93	54,06
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	54,69	51,37	46,55	55,68
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	50,27	46,95	42,12	51,26
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	54,40	51,08	46,26	55,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	50,52	47,20	42,39	51,52
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	54,11	50,79	45,97	55,10
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	50,43	47,09	42,29	51,42
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	37,81	34,40	29,72	38,81
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	53,85	50,52	45,71	54,84
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	51,41	48,10	43,25	52,40
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	50,31	46,92	42,23	51,31
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	47,52	44,14	39,44	48,53
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	28,98	25,62	20,89	29,99
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	25,20	21,74	17,14	26,20
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	50,44	47,04	42,36	51,44
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	47,65	44,26	39,58	48,66
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	29,81	26,42	21,72	30,81
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	25,64	22,15	17,61	26,65
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	50,23	46,83	42,16	51,24
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	47,40	44,00	39,32	48,40
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	30,71	27,31	22,63	31,71
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	26,84	23,30	18,83	27,84
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	49,85	46,46	41,78	50,86
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	47,01	43,62	38,94	48,02
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	30,91	27,50	22,84	31,91
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	29,00	25,44	21,00	30,01
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	24,56	21,15	16,48	25,56
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	27,81	24,44	19,70	28,81
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	24,71	21,28	16,65	25,71
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	28,63	25,24	20,55	29,63
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	25,10	21,65	17,05	26,11
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	29,45	26,05	21,38	30,46
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	57,12	53,72	49,05	58,13
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	56,68	53,34	48,54	57,67
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	56,79	53,39	48,71	57,79
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	57,25	53,91	49,12	58,24
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	55,97	52,57	47,89	56,97
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	57,19	53,86	49,06	58,19
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	29,39	26,02	21,28	30,39
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	55,14	51,74	47,06	56,14
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	56,96	53,62	48,83	57,95
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	29,92	26,50	21,83	30,91
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	27,62	24,27	19,50	28,62
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	49,40	46,01	41,32	50,40
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	56,92	53,53	48,85	57,93
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	28,23	24,87	20,12	29,23
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	49,40	46,00	41,32	50,40
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	56,37	52,97	48,30	57,38
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	28,77	25,41	20,67	29,77
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	48,93	45,54	40,86	49,94
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	55,39	52,00	47,32	56,40
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	44,92	41,63	36,77	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	44,39	41,12	36,24	45,39
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	44,94	41,65	36,79	45,93
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	44,63	41,35	36,48	45,63
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	44,96	41,66	36,81	45,95
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	44,68	41,40	36,54	45,68
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	44,78	41,49	36,63	45,77
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	44,79	41,51	36,65	45,79
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	44,89	41,61	36,75	45,89
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	44,87	41,58	36,71	45,86
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	34,79	31,40	26,70	35,79
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	42,38	38,99	34,29	43,38
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	41,04	37,63	32,97	42,04
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	40,06	36,61	32,00	41,06
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	38,94	35,45	30,92	39,95
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	36,64	33,25	28,56	37,64
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	46,13	42,79	38,00	47,12
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	45,79	42,44	37,66	46,78
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	44,76	41,41	36,65	45,76
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	43,20	39,82	35,10	44,20
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	36,50	33,11	28,41	37,50
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	32,20	28,83	24,10	33,20
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	42,09	38,80	33,94	43,08
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	35,97	32,59	27,88	36,97
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	35,47	32,10	27,39	36,48
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	34,63	31,26	26,55	35,64
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	34,24	30,87	26,14	35,24
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	29,78	26,37	21,71	30,78
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	41,29	37,89	33,21	42,29
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	40,29	36,86	32,23	41,29
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	38,92	35,43	30,90	39,93
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	37,32	33,91	29,26	38,33
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	45,90	42,55	37,77	46,89
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	45,12	41,77	37,00	46,12
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	43,51	40,13	35,41	44,51
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	37,25	33,86	29,15	38,25
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	33,67	30,29	25,58	34,67
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	35,71	32,33	27,62	36,71
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	34,83	31,45	26,74	35,83
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	34,43	31,06	26,34	35,43
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	30,17	26,76	22,10	31,17
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	41,49	38,09	33,41	42,49
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	40,41	36,98	32,34	41,41
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	39,25	35,77	31,21	40,25
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	38,55	35,10	30,50	39,56
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	46,01	42,67	37,88	47,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	45,25	41,91	37,13	46,25
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	43,81	40,43	35,70	44,80
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	39,25	35,87	31,15	40,25
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	34,59	31,20	26,51	35,59
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	35,88	32,51	27,79	36,88
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	34,84	31,47	26,75	35,84
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	34,63	31,25	26,54	35,63
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	31,26	27,85	23,19	32,26
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	41,78	38,39	33,70	42,78
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	40,57	37,14	32,50	41,57
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	39,68	36,23	31,64	40,69
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	39,00	35,55	30,97	40,01
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	46,10	42,76	37,97	47,09
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	45,47	42,13	37,35	46,47
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	44,05	40,69	35,95	45,05
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	41,60	38,24	33,50	42,60
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	35,64	32,26	27,55	36,64
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	35,77	32,40	27,68	36,77
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	35,03	31,65	26,94	36,03
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	34,01	30,65	25,92	35,02
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	32,30	28,92	24,22	33,31
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	42,00	38,61	33,92	43,00
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	40,73	37,31	32,66	41,73
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	39,82	36,37	31,77	40,83
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	39,07	35,59	31,04	40,08
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	36,01	32,65	27,92	37,02
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	46,19	42,85	38,06	47,18
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	45,60	42,25	37,47	46,59
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	44,29	40,92	36,18	45,29
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	42,33	38,95	34,23	43,33
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	35,90	32,53	27,79	36,90
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	29,19	25,74	21,13	30,19
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	35,86	32,49	27,77	36,86
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	35,30	31,94	27,22	36,31
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	34,33	30,97	26,25	35,34
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	33,17	29,79	25,08	34,17
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	27,57	24,14	19,51	28,57
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	42,27	38,89	34,19	43,28
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	40,89	37,48	32,82	41,89
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	39,97	36,52	31,92	40,98
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	39,01	35,53	30,99	40,02
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	36,35	32,97	28,26	37,35
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	46,19	42,84	38,06	47,18
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	45,64	42,30	37,52	46,64
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	44,46	41,09	36,34	45,45
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	42,76	39,37	34,66	43,76
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	36,34	32,96	28,24	37,34
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	34,52	31,13	26,41	35,51
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	35,91	32,53	27,82	36,91
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	35,35	31,98	27,26	36,35
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	34,46	31,10	26,38	35,47
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	33,56	30,19	25,47	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	29,69	26,29	21,61	30,69
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	56,61	53,29	48,46	57,60
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	57,29	53,96	49,14	58,28
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	57,24	53,91	49,09	58,23
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	56,98	53,65	48,84	57,97
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	56,64	53,31	48,50	57,63
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	30,62	27,25	22,52	31,62
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	43,72	40,43	35,56	44,71
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	31,73	28,34	23,63	32,73
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	45,49	42,18	37,33	46,48
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	33,05	29,67	24,96	34,05
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	46,09	42,78	37,93	47,08
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	33,87	30,49	25,78	34,87
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	46,11	42,80	37,96	47,10
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	43,34	40,12	35,16	44,34
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	24,38	20,98	16,30	25,38
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	32,29	28,92	24,21	33,30
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	44,92	41,70	36,75	45,92
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	24,66	21,23	16,60	25,66
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	33,94	30,55	25,87	34,95
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	45,69	42,47	37,52	46,69
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	25,15	21,70	17,10	26,16
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	34,57	31,18	26,50	35,58
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	45,86	42,63	37,69	46,86
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	25,70	22,23	17,65	26,70
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	35,04	31,65	26,96	36,04
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	32,79	29,41	24,70	33,79
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	28,99	25,64	20,87	29,99
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	42,20	38,93	34,04	43,19
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	40,51	37,31	32,32	41,51
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	34,20	30,81	26,12	35,20
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	29,98	26,61	21,87	30,98
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	43,71	40,42	35,55	44,70
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	42,17	38,96	33,99	43,17
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	35,28	31,89	27,20	36,28
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	31,00	27,62	22,90	32,00
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	44,63	41,34	36,47	45,62
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	42,80	39,58	34,62	43,80
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	35,87	32,48	27,78	36,87
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	31,92	28,53	23,83	32,92
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	44,76	41,47	36,60	45,75
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	42,95	39,73	34,77	43,95
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	45,11	41,73	37,01	46,11
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	53,44	50,13	45,29	54,43
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	41,39	38,06	33,24	42,38
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	37,39	34,08	29,27	38,39
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	33,00	29,63	24,91	34,00
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	34,43	31,05	26,35	35,44
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	31,98	28,59	23,89	32,98
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	29,72	26,35	21,61	30,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	35,28	31,89	27,20	36,28
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	33,54	30,13	25,47	34,54
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	30,43	27,03	22,34	31,43
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	35,47	32,08	27,39	36,47
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	34,76	31,30	26,71	35,76
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	31,84	28,40	23,76	32,83
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	35,61	32,23	27,54	36,62
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	40,37	36,93	32,31	41,37
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	47,78	44,45	39,65	48,78
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	34,49	31,06	26,40	35,48
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	36,25	32,88	28,15	37,25
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	42,41	39,01	34,34	43,42
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	43,92	40,52	35,84	44,92
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	40,55	37,15	32,48	41,56
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	27,38	23,96	19,31	28,38
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	48,86	45,46	40,77	49,86
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	50,38	46,99	42,29	51,38
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	52,16	48,79	44,07	53,16
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	45,81	42,40	37,72	46,81
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	42,02	38,72	33,87	43,01
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	42,11	38,71	34,03	43,11
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	43,67	40,27	35,60	44,68
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	41,40	38,00	33,32	42,40
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	27,81	24,34	19,77	28,82
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	48,64	45,24	40,55	49,64
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	50,09	46,70	42,00	51,09
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	52,04	48,65	43,96	53,04
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	48,40	45,03	40,29	49,40
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	44,50	41,19	36,35	45,49
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	43,30	39,90	35,22	44,30
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	42,61	39,23	34,54	43,62
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	29,72	26,17	21,72	30,73
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	49,82	46,42	41,73	50,82
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	51,71	48,32	43,62	52,71
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	43,10	39,70	35,02	44,10
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	43,83	40,45	35,75	44,84
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	32,02	28,48	24,02	33,03
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	49,56	46,17	41,47	50,56
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	51,36	47,97	43,27	52,36
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	42,89	39,49	34,82	43,90
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	44,48	41,11	36,40	45,49
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	36,19	32,73	28,15	37,20
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	49,32	45,93	41,24	50,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	51,01	47,62	42,93	52,01
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	43,86	40,40	35,82	44,87
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	42,69	39,29	34,62	43,70
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	44,17	40,78	36,09	45,17
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	39,03	35,59	30,98	40,04
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	49,09	45,69	41,00	50,09
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	50,69	47,30	42,60	51,69
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	49,22	45,83	41,13	50,22
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	38,88	35,38	30,86	39,89
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	33,63	30,22	25,54	34,63
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	53,40	50,06	45,28	54,40
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	54,94	51,60	46,81	55,93
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	49,59	46,28	41,43	50,58
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	41,57	38,22	33,43	42,56
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	53,14	49,80	45,01	54,13
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	54,79	51,45	46,66	55,78
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	49,41	46,09	41,26	50,40
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	45,27	41,94	37,12	46,26
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	52,88	49,54	44,76	53,88
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	54,54	51,20	46,41	55,53
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	49,23	45,92	41,08	50,22
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	46,82	43,51	38,67	47,81
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	30,26	26,88	22,15	31,25
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	52,64	49,29	44,51	53,63
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	54,23	50,89	46,11	55,23
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	49,01	45,69	40,86	50,00
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	47,75	44,45	39,61	48,75
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	31,32	27,90	23,24	32,32
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	52,38	49,04	44,26	53,38
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	53,95	50,61	45,83	54,95
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	49,78	46,42	41,67	50,78
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	48,79	45,48	40,64	49,78
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	48,72	45,42	40,56	49,71
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	32,51	29,05	24,45	33,51
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	53,68	50,34	45,55	54,67
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	54,50	51,17	46,37	55,50
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	49,40	46,09	41,24	50,39
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	34,82	31,36	26,75	35,81
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	56,50	53,18	48,34	57,48
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	48,75	45,45	40,59	49,74
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	57,15	53,84	49,01	58,15
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	50,23	46,92	42,08	51,22
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	57,08	53,77	48,94	58,08
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	50,34	47,03	42,20	51,34
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	56,76	53,44	48,62	57,75
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	50,25	46,94	42,10	51,24
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	56,42	53,10	48,28	57,41
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	50,12	46,80	41,97	51,11
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	44,28	41,00	36,13	45,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	45,49	42,25	37,32	46,49
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	44,22	40,95	36,07	45,22
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	45,41	42,17	37,24	46,41
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	44,20	40,93	36,05	45,20
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	45,38	42,13	37,21	46,37
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	44,33	41,06	36,18	45,33
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	45,26	42,02	37,10	46,26
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	44,54	41,26	36,39	45,54
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	44,26	41,00	36,11	45,26
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	45,19	41,98	37,02	46,19
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	44,37	41,11	36,22	45,37
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	45,31	42,07	37,14	46,31
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	47,15	43,85	39,00	48,14
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	36,13	32,80	28,01	37,13
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	31,84	28,47	23,75	32,84
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	48,28	44,97	40,13	49,27
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	37,19	33,89	29,07	38,20
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	32,98	29,59	24,89	33,98
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	48,60	45,29	40,45	49,59
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	37,60	34,28	29,47	38,60
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	34,02	30,62	25,94	35,02
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	48,75	45,44	40,60	49,74
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	38,20	34,88	30,07	39,20
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	34,75	31,35	26,67	35,75
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	48,75	45,44	40,60	49,74
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	39,49	36,18	31,37	40,49
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	34,38	30,99	26,30	35,38
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	48,77	45,46	40,61	49,76
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	42,18	38,86	34,04	43,17
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	40,57	37,25	32,44	41,57
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	34,49	31,11	26,41	35,50
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	46,03	42,65	37,95	47,04
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	46,43	43,04	38,35	47,43
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	45,84	42,44	37,75	46,84
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	46,95	43,56	38,88	47,96
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	48,61	45,22	40,53	49,61
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	45,95	42,56	37,86	46,95
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	46,58	43,19	38,50	47,58
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	45,77	42,38	37,69	46,77
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	46,83	43,43	38,74	47,83
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	48,34	44,94	40,26	49,34
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	45,88	42,48	37,79	46,88
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	46,58	43,19	38,50	47,58
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	45,71	42,33	37,63	46,72
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	46,74	43,34	38,65	47,74
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	48,07	44,67	39,99	49,07
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	46,54	43,15	38,46	47,54
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	46,10	42,71	38,02	47,10
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	47,81	44,41	39,74	48,82
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	46,46	43,07	38,38	47,46
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	45,94	42,55	37,86	46,94
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	47,64	44,24	39,56	48,64
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	43,99	40,61	35,90	44,99
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	46,37	42,98	38,28	47,37
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	45,33	41,94	37,23	46,33
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	45,89	42,49	37,80	46,89
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	47,05	43,66	38,97	48,05
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	47,92	44,54	39,84	48,93
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	33,93	30,62	25,81	34,93
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	29,59	26,27	21,47	30,59
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	24,59	21,15	16,53	25,59
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	23,25	19,92	15,14	24,25
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	26,42	23,05	18,33	27,42
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	34,11	30,81	25,98	35,11
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	31,20	27,87	23,08	32,20
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	25,81	22,45	17,71	26,81
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	23,46	20,11	15,35	24,46
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	20,88	17,54	12,76	21,88
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	34,34	31,04	26,21	35,34
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	31,69	28,36	23,57	32,69
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	26,88	23,55	18,77	27,88
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	23,55	20,20	15,44	24,55
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	21,96	18,61	13,85	22,96
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	34,45	31,15	26,32	35,45
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	32,36	29,04	24,24	33,36
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	27,52	24,19	19,41	28,52
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	23,59	20,23	15,48	24,59
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	22,31	18,96	14,20	23,31
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	40,41	36,99	32,35	41,42
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	33,32	29,84	25,28	34,32
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	34,54	31,23	26,42	35,54
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	33,34	30,03	25,21	34,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	27,64	24,31	19,53	28,64
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	23,23	19,77	15,18	24,23
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	23,67	20,31	15,57	24,67
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	22,60	19,26	14,49	23,60
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	44,56	41,16	36,46	45,55
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	41,11	37,71	33,02	42,11
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	33,66	30,37	25,52	34,66
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	33,80	30,50	25,67	34,80
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	28,62	25,30	20,50	29,62
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	23,99	20,55	15,94	25,00
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	23,75	20,38	15,65	24,75
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	22,73	19,39	14,62	23,73
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	26,06	22,69	17,97	27,06
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	44,78	41,39	36,69	45,78
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	43,34	39,96	35,24	44,34
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	15,86	12,43	7,80	16,86
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	47,85	44,47	39,77	48,86
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	16,24	12,80	8,18	17,24
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	47,78	44,40	39,70	48,79
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	16,74	13,30	8,69	17,75
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	47,71	44,32	39,62	48,71
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	17,14	13,70	9,08	18,14
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	47,58	44,19	39,49	48,58
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	17,55	14,11	9,49	18,55
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	33,58	30,21	25,49	34,58
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	47,41	44,02	39,33	48,41
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	47,40	44,01	39,30	48,40
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	19,57	16,14	11,51	20,57
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	47,89	44,50	39,80	48,89
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	49,06	45,67	40,98	50,06
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	23,79	20,39	15,71	24,79
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	34,83	31,51	26,70	35,83
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	46,38	43,02	38,28	47,38
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	49,61	46,22	41,54	50,62
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	23,97	20,54	15,90	24,97
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	35,91	32,57	27,80	36,91
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	47,62	44,24	39,54	48,63
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	49,73	46,34	41,66	50,74
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	24,22	20,78	16,16	25,22
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	36,83	33,48	28,72	37,83
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	47,97	44,58	39,89	48,97
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	49,69	46,30	41,61	50,69
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	23,53	20,07	15,48	24,53
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	37,55	34,20	29,44	38,55
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	48,15	44,77	40,06	49,15
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	22,63	19,20	14,56	23,63
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	28,07	24,61	20,04	29,08
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	41,48	38,15	33,35	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	39,49	36,12	31,38	40,49
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	23,21	19,74	15,16	24,21
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	28,77	25,26	20,77	29,78
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	42,30	38,94	34,18	43,29
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	40,28	36,89	32,18	41,28
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	24,15	20,65	16,12	25,15
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	29,69	26,18	21,68	30,70
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	43,05	39,68	34,94	44,05
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	40,83	37,44	32,74	41,83
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	23,80	20,29	15,79	24,81
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	30,23	26,73	22,22	31,24
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	43,51	40,16	35,41	44,51
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	41,31	37,93	33,21	42,31
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	43,48	40,10	35,38	44,48
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	26,60	23,10	18,59	27,61
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	20,60	17,14	12,55	21,60
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	44,18	40,81	36,08	45,18
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	43,55	40,17	35,46	44,55
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	26,43	22,91	18,43	27,44
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	16,40	12,90	8,39	17,41
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	44,32	40,95	36,23	45,32
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	43,59	40,20	35,50	44,59
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	26,76	23,25	18,76	27,77
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	14,73	11,24	6,72	15,74
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	44,38	41,00	36,28	45,38
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	43,60	40,21	35,51	44,60
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	26,76	23,23	18,77	27,78
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	14,07	10,58	6,04	15,08
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	44,39	41,01	36,29	45,39
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	41,83	38,49	33,71	42,83
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	27,84	24,34	19,82	28,85
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	25,66	22,26	17,59	26,67
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	41,49	38,16	33,37	42,49
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	43,28	39,91	35,18	44,28
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	29,72	26,23	21,70	30,73
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	22,44	18,99	14,39	23,45
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	43,85	40,48	35,74	44,85
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	24,84	21,43	16,77	25,84
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	22,76	19,32	14,70	23,76
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	24,86	21,53	16,75	25,86
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	25,44	22,08	17,33	26,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	25,08	21,64	17,02	26,08
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	23,09	19,63	15,05	24,10
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	25,53	22,16	17,44	26,53
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	25,79	22,40	17,71	26,79
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	25,23	21,78	17,17	26,23
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	23,77	20,31	15,73	24,78
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	26,15	22,78	18,07	27,16
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	26,11	22,70	18,03	27,11
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	25,32	21,87	17,27	26,33
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	25,08	21,66	17,02	26,09
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	24,93	21,53	16,86	25,94
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	28,38	24,95	20,32	29,38
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	34,80	31,44	26,70	35,80
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	34,81	31,45	26,72	35,82
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	31,35	27,96	23,26	32,35
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	24,40	20,98	16,33	25,40
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	32,97	29,58	24,89	33,97
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	28,40	25,01	20,32	29,40
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	35,61	32,25	27,52	36,62
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	35,63	32,27	27,54	36,64
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	32,28	28,90	24,19	33,28
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	24,64	21,19	16,58	25,64
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	34,64	31,27	26,54	35,64
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	29,04	25,62	20,99	30,05
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	36,31	32,94	28,22	37,31
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	36,33	32,96	28,24	37,33
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	32,76	29,38	24,67	33,76
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	25,82	22,39	17,76	26,82
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	35,44	32,08	27,34	36,44
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	29,62	26,19	21,57	30,63
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	37,07	33,70	28,98	38,07
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	37,08	33,72	28,99	38,09
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	33,19	29,81	25,10	34,19
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	28,34	24,96	20,25	29,34
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	35,91	32,55	27,82	36,92
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	29,99	26,54	21,93	30,99
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	37,41	34,05	29,33	38,42
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	37,43	34,06	29,33	38,43
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	33,39	30,01	25,31	34,40
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	29,36	25,98	21,27	30,36
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	36,39	33,03	28,31	37,40
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	31,26	27,84	23,21	32,27
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	30,00	26,61	21,92	31,00
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	31,46	28,05	23,39	32,46
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	28,65	25,29	20,56	29,66
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	29,60	26,26	21,48	30,60
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	26,14	22,78	18,04	27,14
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	29,41	26,00	21,34	30,41
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	30,73	27,35	22,64	31,73
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	26,94	23,55	18,86	27,94
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	29,86	26,43	21,81	30,87
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	31,58	28,18	23,50	32,58
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	28,46	25,05	20,38	29,46
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	30,35	26,92	22,30	31,36
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	32,58	29,20	24,50	33,59
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	29,39	25,98	21,31	30,39
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	32,90	29,50	24,83	33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	33,36	29,98	25,28	34,37
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	30,39	26,99	22,31	31,39
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	37,14	33,77	29,06	38,15
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	37,10	33,73	29,01	38,10
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	37,10	33,72	29,01	38,10
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	37,23	33,86	29,14	38,23
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	37,28	33,91	29,19	38,28
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	37,24	33,87	29,16	38,25
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	37,17	33,81	29,09	38,18
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	37,02	33,65	28,94	38,03
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	33,31	29,93	25,22	34,31
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	25,56	22,21	17,46	26,56
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	22,33	18,92	14,27	23,34
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	26,36	22,96	18,28	27,36
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	22,45	19,00	14,39	23,45
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	27,27	23,82	19,21	28,27
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	22,77	19,30	14,74	23,78
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	30,21	26,74	22,17	31,22
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	23,57	20,07	15,54	24,57
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	32,21	28,75	24,18	33,22
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	27,15	23,69	19,11	28,16
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	28,21	24,80	20,14	29,21
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	29,60	26,20	21,53	30,61
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	28,41	25,06	20,30	29,41
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	24,64	21,26	16,54	25,64
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	24,36	20,97	16,28	25,36
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	25,44	22,07	17,35	26,44
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	29,68	26,28	21,60	30,68
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	25,37	21,95	17,31	26,38
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	24,39	20,98	16,32	25,39
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	26,10	22,68	18,03	27,10
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	31,32	27,92	23,25	32,33
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	26,16	22,71	18,11	27,17
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	24,41	20,98	16,35	25,41
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	27,76	24,35	19,69	28,76
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	32,25	28,86	24,17	33,25
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	25,73	22,29	17,66	26,73
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	24,62	21,17	16,57	25,63
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	28,53	25,11	20,47	29,54
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	29,87	26,31	21,89	30,88
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	27,83	24,31	19,84	28,85
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	22,19	18,78	14,11	23,19
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	31,12	27,58	23,13	32,13
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	28,04	24,49	20,05	29,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - DAB
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	22,63	19,20	14,57	23,63
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	32,23	28,72	24,22	33,24
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	28,38	24,81	20,40	29,39
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	24,71	21,29	16,63	25,71
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	32,99	29,51	24,96	34,00
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	28,69	25,12	20,71	29,70
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	25,65	22,22	17,58	26,65
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	33,49	30,02	25,45	34,50
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	28,98	25,42	21,01	30,00
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	26,74	23,31	18,67	27,74
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	33,88	30,42	25,84	34,89
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	29,33	25,76	21,35	30,34
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	26,70	23,18	18,69	27,71
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	37,95	34,57	29,86	38,95
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	36,99	33,63	28,90	38,00
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	33,70	30,26	25,65	34,71
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	33,87	30,49	25,79	34,88
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	32,20	28,80	24,13	33,21
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	38,11	34,73	30,02	39,11
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	37,67	34,30	29,58	38,67
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	35,00	31,55	26,95	36,01
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	33,86	30,47	25,77	34,86
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	32,51	29,10	24,44	33,51
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	38,25	34,88	30,17	39,26
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	37,96	34,61	29,88	38,97
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	29,92	26,52	21,86	30,93
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	34,29	30,82	26,25	35,30
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	33,96	30,57	25,87	34,96
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	33,13	29,73	25,06	34,14
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	38,30	34,92	30,22	39,31
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	38,10	34,73	30,00	39,10
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	36,19	32,83	28,11	37,20
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	34,19	30,72	26,16	35,20
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	34,01	30,62	25,93	35,01
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	33,49	30,10	25,42	34,50
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	38,63	35,26	30,54	39,63
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	38,09	34,72	30,01	39,10
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	36,75	33,38	28,66	37,75
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	34,25	30,78	26,21	35,26
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	33,93	30,53	25,85	34,93
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	33,71	30,32	25,63	34,71
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	38,25	34,87	30,16	39,25
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	35,16	31,79	27,07	36,16
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	33,62	30,24	25,54	34,63
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	30,44	27,02	22,37	31,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	47,90	44,61	39,75	48,89
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	22,69	19,32	14,58	23,69
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	48,96	45,65	40,82	49,96
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	23,50	20,11	15,41	24,50
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	48,98	45,67	40,84	49,98
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	24,23	20,82	16,15	25,23
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	48,72	45,42	40,59	49,72
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	24,78	21,36	16,72	25,79
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	48,41	45,10	40,28	49,41
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	24,88	21,46	16,82	25,89
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	40,18	36,88	32,04	41,18
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	40,40	37,12	32,26	41,40
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	40,10	36,80	31,97	41,10
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	40,94	37,64	32,80	41,94
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	39,96	36,67	31,83	40,96
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	40,87	37,58	32,73	41,87
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	40,74	37,45	32,60	41,74
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	40,59	37,29	32,45	41,59
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	33,24	29,90	25,12	34,24
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	40,48	37,18	32,34	41,48
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	38,69	35,41	30,55	39,69
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	22,04	18,68	13,94	23,04
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	51,97	48,68	43,82	52,96
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	23,10	19,73	15,01	24,10
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	51,95	48,65	43,81	52,95
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	23,75	20,36	15,66	24,75
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	51,35	48,05	43,21	52,35
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	24,35	20,94	16,28	25,35
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	50,61	47,31	42,47	51,61
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	39,50	36,20	31,37	40,50
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	39,10	35,80	30,96	40,10
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	38,41	35,07	30,32	39,42
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	37,92	34,58	29,81	38,92
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	37,88	34,56	29,76	38,88
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	37,01	33,69	28,89	38,01
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	38,96	35,66	30,82	39,96
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	39,56	36,26	31,42	40,56
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	38,35	35,00	30,25	39,35
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	38,07	34,73	29,97	39,08
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	37,90	34,58	29,78	38,90
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	36,86	33,53	28,74	37,86
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	38,69	35,38	30,56	39,69
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	39,47	36,17	31,33	40,47
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	38,32	34,97	30,22	39,32
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	38,50	35,16	30,40	39,51
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	37,86	34,53	29,74	38,86
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	36,85	33,52	28,73	37,85
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	39,42	36,11	31,28	40,42
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	29,44	26,03	21,38	30,45
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	38,67	35,33	30,56	39,67
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	37,83	34,50	29,72	38,83
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	36,81	33,49	28,69	37,81
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	39,43	36,13	31,30	40,43
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	33,71	30,37	25,61	34,72
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	38,72	35,38	30,62	39,73
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	37,81	34,48	29,70	38,81
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	37,15	33,83	29,04	38,16
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	33,35	30,03	25,23	34,35
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	39,44	36,14	31,31	40,44
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	37,82	34,52	29,68	38,82
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	38,41	35,07	30,32	39,42
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	37,78	34,44	29,66	38,78
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	37,63	34,30	29,50	38,63
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	37,10	33,78	28,96	38,09
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	41,62	38,29	33,50	42,62
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	32,11	28,68	24,06	33,12
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	41,12	37,81	33,00	42,12
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	34,35	30,99	26,27	35,36
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	41,49	38,16	33,38	42,49
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	35,38	31,99	27,31	36,39
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	39,85	36,54	31,72	40,85
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	38,73	35,39	30,63	39,74
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	41,29	37,95	33,17	42,29
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	38,92	35,57	30,82	39,92
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	39,68	36,37	31,55	40,68
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	40,76	37,44	32,65	41,77
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	41,01	37,68	32,90	42,01
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	40,75	37,42	32,64	41,75
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	39,68	36,38	31,55	40,68
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	41,49	38,18	33,37	42,49
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	41,74	38,42	33,62	42,74
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	28,73	25,29	20,68	29,74
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	41,29	37,97	33,17	42,29
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	41,83	38,51	33,71	42,83
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	30,29	26,84	22,24	31,30
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	41,20	37,88	33,08	42,20
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	30,45	27,03	22,38	31,45
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	41,89	38,59	33,77	42,90
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	43,90	40,59	35,78	44,90
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	47,19	43,87	39,06	48,19
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	48,73	45,44	40,59	49,73
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	42,18	38,85	34,07	43,18
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	44,24	40,92	36,13	45,25
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	47,50	44,18	39,38	48,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	51,15	47,84	43,02	52,15
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	37,31	33,97	29,20	38,31
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	40,05	36,75	31,91	41,05
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	43,52	40,20	35,39	44,52
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	46,71	43,39	38,58	47,71
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	49,27	45,97	41,14	50,27
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	43,85	40,52	35,74	44,85
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	46,87	43,55	38,76	47,88
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	51,09	47,77	42,96	52,09
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	43,16	39,85	35,04	44,16
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	46,27	42,96	38,15	47,27
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	49,16	45,85	41,03	50,16
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	43,48	40,16	35,37	44,49
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	46,27	42,94	38,15	47,27
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	50,44	47,12	42,32	51,44
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	42,82	39,51	34,69	43,82
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	45,20	41,89	37,07	46,20
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	48,85	45,54	40,72	49,85
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	43,13	39,80	35,02	44,13
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	45,75	42,42	37,63	46,75
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	49,68	46,36	41,56	50,68
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	42,50	39,19	34,37	43,50
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	44,75	41,44	36,63	45,75
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	48,47	45,16	40,35	49,47
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	42,79	39,46	34,68	43,79
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	45,27	41,94	37,15	46,27
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	48,90	45,58	40,78	49,90
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	32,49	29,13	24,40	33,50
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	38,62	35,33	30,48	39,62
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	42,19	38,88	34,06	43,19
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	44,31	41,00	36,19	45,31
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	47,64	44,33	39,52	48,64
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	42,48	39,16	34,37	43,49
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	44,77	41,44	36,65	45,77
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	48,18	44,85	40,06	49,18
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	36,62	33,27	28,51	37,62
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	39,81	36,51	31,67	40,81
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	48,09	44,77	39,97	49,09
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	51,35	48,04	43,21	52,35
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	44,25	40,93	36,13	45,25
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	29,48	26,13	21,38	30,48
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	22,36	19,00	14,25	23,36
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	31,17	27,76	23,10	32,17
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	23,07	19,73	14,96	24,07
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	47,58	44,26	39,47	48,59
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	51,38	48,06	43,25	52,38
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	43,83	40,51	35,72	44,84
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	31,62	28,28	23,50	32,62
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	22,99	19,62	14,89	23,99
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	32,62	29,22	24,56	33,63
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	24,01	20,64	15,91	25,01
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	46,93	43,60	38,81	47,93
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	50,80	47,48	42,67	51,80
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	43,74	40,41	35,62	44,74
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	32,65	29,32	24,54	33,65
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	23,68	20,29	15,60	24,68
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	34,90	31,51	26,82	35,90
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	24,86	21,45	16,78	25,86
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	50,09	46,77	41,97	51,09
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	24,30	20,90	16,22	25,30
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	25,74	22,31	17,68	26,74
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	49,40	46,08	41,27	50,40
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	42,26	38,94	34,13	43,26
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	24,91	21,50	16,84	25,91
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	28,44	25,04	20,37	29,45
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	48,74	45,41	40,61	49,74
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	44,49	41,17	36,37	45,49
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	26,15	22,74	18,07	27,15
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	29,77	26,35	21,70	30,77
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	46,56	43,26	38,43	47,56
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	41,57	38,26	33,43	42,57
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	29,56	26,25	21,43	30,56
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	47,51	44,19	39,38	48,51
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	43,17	39,85	35,04	44,17
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	31,22	27,90	23,09	32,22
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	47,52	44,20	39,39	48,52
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	43,30	39,99	35,18	44,30
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	31,88	28,56	23,76	32,88
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	47,36	44,04	39,23	48,36
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	43,23	39,91	35,11	44,23
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	31,88	28,56	23,76	32,88
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	51,04	47,73	42,90	52,04
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	22,29	18,96	14,18	23,29
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	51,08	47,76	42,95	52,08
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	22,85	19,51	14,75	23,86
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	50,51	47,19	42,39	51,51
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	23,31	19,95	15,21	24,31
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	49,82	46,50	41,70	50,82
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	23,69	20,32	15,59	24,69
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	21,83	18,46	13,73	22,83
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	46,54	43,25	38,39	47,53
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	22,71	19,33	14,62	23,71
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	47,29	44,00	39,15	48,29
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	23,52	20,13	15,44	24,52
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	47,23	43,93	39,09	48,23
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	24,28	20,88	16,20	25,28
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	47,00	43,70	38,85	47,99
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	34,07	30,76	25,93	35,07
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	39,77	36,49	31,62	40,77
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	23,31	19,95	15,20	24,31
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	35,60	32,28	27,47	36,60
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	41,46	38,17	33,31	42,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	24,49	21,11	16,39	25,49
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	36,58	33,26	28,46	37,58
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	42,00	38,71	33,86	43,00
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	25,37	21,97	17,29	26,37
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	36,65	33,32	28,53	37,65
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	42,16	38,86	34,01	43,15
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	26,31	22,89	18,24	27,31
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	39,18	35,85	31,07	40,18
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	39,86	36,53	31,76	40,87
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	39,46	36,12	31,36	40,47
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	38,48	35,14	30,37	39,48
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	34,82	31,50	26,70	35,82
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	22,22	18,86	14,13	23,23
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	37,03	33,67	28,94	38,04
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	36,93	33,63	28,80	37,93
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	39,31	36,01	31,18	40,31
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	40,03	36,73	31,91	41,04
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	39,12	35,80	30,99	40,12
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	36,70	33,38	28,58	37,70
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	30,80	27,44	22,70	31,80
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	39,91	36,58	31,80	40,91
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	39,72	36,38	31,61	40,72
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	38,63	35,29	30,52	39,63
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	35,61	32,28	27,49	36,61
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	23,31	19,93	15,23	24,32
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	39,51	36,20	31,38	40,51
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	39,30	35,99	31,18	40,30
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	36,98	33,66	28,85	37,98
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	32,50	29,16	24,39	33,50
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	39,90	36,57	31,79	40,90
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	39,56	36,22	31,46	40,57
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	38,77	35,43	30,66	39,77
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	36,18	32,85	28,06	37,18
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	24,34	20,93	16,27	25,34
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	39,44	36,13	31,31	40,44
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	39,58	36,27	31,46	40,58
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	37,31	34,01	29,19	38,32
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	34,50	31,18	26,37	35,50
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	39,86	36,53	31,75	40,86
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	39,83	36,49	31,73	40,84
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	38,88	35,53	30,78	39,88
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	36,82	33,49	28,71	37,82
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	25,59	22,16	17,53	26,59
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	27,93	24,45	19,89	28,93
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	28,20	24,80	20,12	29,20
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	39,37	36,06	31,24	40,37
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	39,73	36,42	31,61	40,73
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	38,01	34,70	29,88	39,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	35,79	32,48	27,66	36,79
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	39,47	36,14	31,36	40,47
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	39,86	36,52	31,76	40,87
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	39,08	35,74	30,98	40,09
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	37,33	34,00	29,22	38,33
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	27,67	24,26	19,60	28,67
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	36,40	33,04	28,31	37,41
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	32,78	29,44	24,66	33,78
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	39,32	36,01	31,19	40,32
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	39,77	36,46	31,64	40,77
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	38,51	35,21	30,39	39,52
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	36,61	33,30	28,47	37,61
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	27,10	23,70	19,02	28,10
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	39,31	35,98	31,20	40,31
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	39,81	36,47	31,70	40,81
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	39,32	35,97	31,22	40,32
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	38,01	34,68	29,89	39,01
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	32,29	28,96	24,18	33,29
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	36,66	33,30	28,58	37,67
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	35,30	31,99	27,18	36,30
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	39,30	36,00	31,17	40,30
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	39,94	36,64	31,82	40,95
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	38,88	35,57	30,75	39,88
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	36,37	33,06	28,25	37,37
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	28,23	24,84	20,15	29,23
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	49,90	46,60	41,76	50,90
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	53,11	49,81	44,96	54,10
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	48,83	45,52	40,71	49,83
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	50,30	47,01	42,15	51,29
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	36,03	32,68	27,95	37,04
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	30,95	27,61	22,83	31,95
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	49,38	46,08	41,25	50,38
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	53,20	49,90	45,06	54,20
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	48,41	45,10	40,28	49,41
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	51,09	47,79	42,95	52,09
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	40,38	37,05	32,27	41,38
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	33,69	30,37	25,55	34,68
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	48,82	45,52	40,69	49,82
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	52,69	49,39	44,56	53,69
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	47,45	44,14	39,32	48,45
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	50,97	47,67	42,84	51,97
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	41,85	38,55	33,72	42,85
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	35,33	32,02	27,19	36,33
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	52,01	48,71	43,87	53,01
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	50,60	47,29	42,46	51,60
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	51,28	47,98	43,15	52,28
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	49,72	46,42	41,59	50,72
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	50,68	47,37	42,54	51,68
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	49,28	45,97	41,15	50,28
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	31,10	27,72	23,02	32,11
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	27,59	24,18	19,52	28,59
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	51,35	48,03	43,22	52,35
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	51,72	48,39	43,59	52,72
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	51,42	48,09	43,30	52,42
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	50,99	47,66	42,87	51,99
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	42,91	39,57	34,80	43,91
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	40,50	37,17	32,39	41,50
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	29,26	25,94	21,14	30,26
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	25,77	22,43	17,67	26,78
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	21,64	18,28	13,54	22,64
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	40,62	37,30	32,49	41,62
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	41,98	38,68	33,86	42,99
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	42,76	39,43	34,66	43,77
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	43,27	39,94	35,15	44,27
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	29,67	26,35	21,56	30,68
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	26,39	23,06	18,29	27,40
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	21,88	18,49	13,79	22,88
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	40,17	36,85	32,05	41,17
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	41,78	38,46	33,66	42,78
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	34,15	30,76	26,09	35,16
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	42,63	39,29	34,52	43,63
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	43,84	40,51	35,73	44,84
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	29,74	26,42	21,63	30,75
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	27,05	23,73	18,94	28,06
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	22,08	18,68	14,00	23,08
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	39,84	36,52	31,72	40,84
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	41,62	38,30	33,50	42,62
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	38,74	35,38	30,65	39,75
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	43,79	40,45	35,68	44,79
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	27,62	24,31	19,50	28,62
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	22,41	19,01	14,33	23,41
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	41,47	38,14	33,34	42,47
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	43,62	40,29	35,52	44,63
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	28,18	24,86	20,07	29,19
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	22,67	19,28	14,58	23,67
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	41,12	37,80	33,00	42,12
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	34,29	30,94	26,19	35,29
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	43,04	39,70	34,93	44,04
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	35,39	31,99	27,32	36,40
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	28,65	25,33	20,53	29,65
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	23,17	19,78	15,08	24,17
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	40,92	37,60	32,80	41,92
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	39,73	36,42	31,61	40,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	36,23	32,82	28,16	37,23
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	37,58	34,15	29,51	38,58
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	32,25	28,95	24,12	33,25
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	21,39	17,99	13,31	22,39
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	36,19	32,91	28,04	37,19
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	33,29	29,97	25,17	34,29
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	21,92	18,49	13,85	22,92
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	37,22	33,93	29,08	38,22
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	34,37	31,05	26,25	35,37
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	22,83	19,38	14,78	23,84
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	38,15	34,86	30,01	39,15
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	34,58	31,25	26,46	35,58
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	23,99	20,52	15,94	24,99
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	38,81	35,51	30,67	39,81
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	28,12	24,82	19,99	29,12
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	21,72	18,33	13,64	22,72
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	28,15	24,83	20,03	29,15
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	22,29	18,87	14,22	23,29
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	28,52	25,19	20,40	29,52
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	23,23	19,79	15,17	24,23
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	29,01	25,68	20,89	30,01
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	24,58	21,13	16,54	25,59
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	31,73	28,43	23,60	32,73
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	21,25	17,88	13,17	22,26
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	35,13	31,83	27,00	36,13
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	33,42	30,10	25,30	34,42
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	21,64	18,24	13,56	22,64
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	36,62	33,31	28,50	37,62
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	34,33	31,00	26,21	35,33
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	22,18	18,76	14,10	23,18
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	37,34	34,02	29,22	38,34
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	34,45	31,12	26,34	35,45
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	22,73	19,30	14,67	23,73
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	37,38	34,06	29,26	38,38
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	46,07	42,74	37,96	47,07
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	48,91	45,59	40,79	49,91
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	48,54	45,21	40,43	49,54
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	48,05	44,72	39,93	49,05
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	47,70	44,37	39,58	48,70
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	46,79	43,46	38,69	47,80
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	42,32	38,97	34,21	43,32
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	46,46	43,12	38,34	47,46
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	48,15	44,83	40,04	49,16
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	33,21	29,86	25,10	34,21
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	23,97	20,52	15,91	24,97
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	22,57	19,20	14,47	23,57
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	35,38	32,01	27,29	36,38
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	24,65	21,17	16,62	25,66
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	23,11	19,71	15,02	24,11
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	37,46	34,09	29,37	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	25,24	21,74	17,21	26,24
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	24,06	20,64	15,99	25,06
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	38,03	34,65	29,94	39,03
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	25,41	21,89	17,40	26,42
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	25,45	22,03	17,39	26,46
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	38,57	35,16	30,50	39,57
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	37,98	34,57	29,90	38,98
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	35,18	31,79	27,09	36,18
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	38,14	34,73	30,06	39,14
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	36,17	32,78	28,08	37,17
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	38,27	34,86	30,19	39,27
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	36,84	33,46	28,75	37,84
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	38,37	34,96	30,30	39,37
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	37,13	33,74	29,05	38,13
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	38,43	35,01	30,36	39,43
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	37,34	33,94	29,25	38,34
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	30,10	26,67	22,03	31,10
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	38,56	35,14	30,49	39,56
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	37,82	34,42	29,74	38,82
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	33,44	30,06	25,34	34,44
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	36,55	33,25	28,42	37,55
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	35,76	32,46	27,63	36,76
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	33,32	30,02	25,19	34,32
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	40,44	37,11	32,33	41,44
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	40,41	37,07	32,30	41,41
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	34,85	31,48	26,75	35,85
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	21,86	18,48	13,77	22,86
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	38,95	35,54	30,88	39,95
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	39,13	35,74	31,05	40,13
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	37,76	34,37	29,67	38,76
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	36,55	33,25	28,42	37,55
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	35,88	32,57	27,74	36,88
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	34,97	31,68	26,83	35,97
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	40,31	36,98	32,20	41,31
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	40,25	36,90	32,15	41,25
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	36,63	33,28	28,52	37,63
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	22,49	19,08	14,41	23,49
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	38,95	35,54	30,88	39,95
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	39,09	35,70	31,01	40,09
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	37,85	34,46	29,76	38,85
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	37,01	33,60	28,94	38,01
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	36,33	33,02	28,19	37,33
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	35,95	32,64	27,81	36,95
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	35,35	32,05	27,22	36,35
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	40,23	36,90	32,12	41,23
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	40,91	37,57	32,80	41,91
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	37,68	34,34	29,58	38,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	23,33	19,89	15,27	24,33
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	38,58	35,17	30,51	39,58
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	39,13	35,74	31,06	40,14
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	38,17	34,78	30,09	39,17
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	37,98	34,56	29,91	38,98
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	36,14	32,83	28,01	37,14
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	35,82	32,52	27,68	36,82
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	41,13	37,79	33,02	42,13
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	38,89	35,56	30,78	39,89
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	24,65	21,18	16,61	25,66
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	38,86	35,45	30,79	39,86
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	38,54	35,15	30,45	39,54
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	36,26	32,96	28,13	37,26
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	35,76	32,45	27,63	36,76
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	26,72	23,31	18,65	27,72
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	41,34	38,00	33,23	42,34
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	39,67	36,34	31,56	40,67
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	26,87	23,39	18,84	27,88
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	38,87	35,46	30,80	39,87
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	38,79	35,40	30,70	39,79
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	36,94	33,56	28,86	37,95
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	36,44	33,14	28,31	37,44
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	35,97	32,66	27,84	36,97
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	30,99	27,67	22,87	31,99
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	40,61	37,29	32,50	41,62
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	40,17	36,83	32,06	41,17
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	32,11	28,71	24,04	33,12
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	38,94	35,53	30,87	39,94
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	38,98	35,59	30,90	39,98
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	37,63	34,25	29,54	38,63
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	21,38	18,02	13,28	22,38
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	47,96	44,65	39,82	48,96
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	40,88	37,57	32,75	41,88
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	21,61	18,23	13,52	22,61
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	48,98	45,66	40,86	49,98
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	42,76	39,44	34,64	43,76
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	22,07	18,67	13,99	23,07
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	49,04	45,72	40,92	50,04
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	43,19	39,86	35,08	44,19
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	22,59	19,17	14,51	23,59
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	48,95	45,63	40,83	49,95
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	43,33	39,99	35,21	44,33
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	24,63	21,22	16,55	25,63
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	48,85	45,53	40,73	49,85
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	43,45	40,12	35,34	44,45
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	46,48	43,18	38,35	47,48
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	28,65	25,34	20,53	29,65
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	40,32	37,01	32,18	41,32
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	47,45	44,13	39,32	48,45
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	30,20	26,88	22,08	31,20
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	41,89	38,57	33,76	42,89
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	47,39	44,07	39,26	48,39
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	30,97	27,65	22,85	31,97
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	41,94	38,62	33,82	42,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	47,21	43,90	39,09	48,21
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	31,02	27,69	22,90	32,02
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	41,89	38,57	33,77	42,89
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	20,68	17,30	12,58	21,68
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	48,52	45,20	40,39	49,52
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	42,12	38,82	34,00	43,13
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	20,83	17,44	12,74	21,83
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	49,40	46,07	41,28	50,40
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	43,56	40,23	35,44	44,56
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	20,83	17,43	12,75	21,83
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	49,51	46,18	41,39	50,51
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	44,02	40,68	35,91	45,02
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	20,73	17,34	12,66	21,74
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	49,44	46,11	41,32	50,44
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	44,22	40,88	36,11	45,22
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	40,55	37,20	32,44	41,55
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	26,52	23,15	18,43	27,52
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	20,87	17,48	12,78	21,87
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	35,23	31,88	27,13	36,23
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	23,04	19,66	14,94	24,04
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	41,95	38,61	33,84	42,95
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	40,45	37,10	32,35	41,45
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	26,80	23,43	18,71	27,80
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	21,41	17,99	13,35	22,42
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	36,94	33,59	28,83	37,94
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	23,59	20,19	15,52	24,60
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	42,49	39,15	34,39	43,50
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	40,38	37,03	32,28	41,38
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	27,22	23,83	19,14	28,22
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	22,28	18,82	14,24	23,29
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	37,76	34,42	29,66	38,77
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	24,49	21,06	16,43	25,49
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	42,78	39,43	34,68	43,78
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	22,53	19,04	14,50	23,54
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	26,01	22,55	17,96	27,01
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	37,86	34,52	29,76	38,87
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	26,33	22,88	18,28	27,34
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	28,51	25,08	20,45	29,51
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	36,94	33,57	28,85	37,94
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	40,64	37,31	32,54	41,65
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	27,70	24,31	19,62	28,70
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	33,19	29,84	25,10	34,20
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	40,94	37,60	32,83	41,94
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	40,44	37,14	32,31	41,44
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	48,00	44,68	39,87	49,00
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	42,22	38,91	34,10	43,22
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	49,05	45,72	40,92	50,05
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	42,51	39,18	34,38	43,51
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	49,15	45,83	41,03	50,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	42,54	39,21	34,42	43,54
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	49,20	45,88	41,08	50,20
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	37,50	30,13	26,75	22,05	31,14
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	19,50	26,19	22,80	18,11	27,19
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	1,50	21,06	17,65	12,99	22,06
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	40,50	29,82	26,45	21,74	30,83
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	22,50	26,54	23,15	18,47	27,55
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	4,50	21,63	18,18	13,57	22,63
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	43,50	29,66	26,30	21,57	30,67
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	25,50	27,34	23,95	19,26	28,34
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	7,50	22,26	18,79	14,22	23,27
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	46,50	29,96	26,59	21,87	30,96
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	28,50	28,20	24,82	20,12	29,21
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	10,50	23,01	19,53	14,98	24,02
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	31,50	28,94	25,55	20,86	29,94
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	13,50	24,74	21,27	16,70	25,75
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	34,50	29,48	26,09	21,40	30,48
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	16,50	24,89	21,49	16,81	25,89
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	48,51	45,18	40,39	49,51
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	42,89	39,54	34,79	43,89
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	41,72	38,38	33,62	42,73
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	47,79	44,46	39,68	48,79
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	42,65	39,30	34,55	43,65
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	43,09	39,75	34,98	44,09
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	42,47	39,12	34,37	43,47
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	43,78	40,45	35,67	44,78
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	42,36	39,02	34,26	43,37
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	43,51	40,16	35,40	44,51
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	48,85	45,54	40,73	49,85
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	43,35	40,00	35,24	44,35
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	36,17	32,80	28,08	37,17
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	48,72	45,39	40,60	49,72
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	43,17	39,82	35,07	44,17
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	40,25	36,91	32,15	41,26
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	44,27	40,94	36,16	45,27
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	45,77	42,43	37,65	46,77
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	40,57	37,23	32,48	41,58
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	29,95	26,58	21,85	30,95
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	40,15	36,82	32,04	41,15
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	41,57	38,24	33,45	42,57
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	42,39	39,07	34,27	43,39
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	45,42	42,08	37,31	46,42
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	41,38	38,06	33,27	42,39
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	42,44	39,12	34,32	43,44
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	45,16	41,83	37,06	46,17
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	40,85	37,50	32,75	41,85
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	41,22	37,89	33,10	42,22
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	42,74	39,42	34,61	43,74
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	44,93	41,60	36,82	45,93
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	46,49	43,16	38,37	47,49
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	41,04	37,72	32,92	42,04
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	42,40	39,08	34,28	43,40
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	44,74	41,40	36,63	45,74
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	46,22	42,88	38,10	47,22
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	30,58	27,14	22,54	31,59
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	27,20	23,81	19,11	28,20
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	40,44	37,12	32,33	41,45
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	42,27	38,95	34,16	43,28
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	41,09	37,77	32,97	42,09
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	44,54	41,20	36,42	45,54
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	46,00	42,66	37,89	47,00
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	37,84	34,46	29,75	38,84
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	28,74	25,37	20,65	29,74
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	40,23	36,90	32,12	41,23
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	42,13	38,81	34,02	43,14
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	42,44	39,12	34,32	43,44
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	31,06	27,75	22,94	32,06
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	21,81	18,41	13,74	22,82
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	20,16	16,69	12,12	21,17
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	21,34	17,97	13,25	22,34
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	32,13	28,80	24,01	33,13
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	22,45	19,02	14,39	23,45
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	21,18	17,67	13,15	22,18
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	21,68	18,28	13,61	22,69
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	33,21	29,88	25,09	34,21
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	23,42	19,96	15,38	24,43
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	23,28	19,75	15,27	24,29
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	21,76	18,34	13,69	22,76
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	33,36	30,05	25,23	34,36
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	29,93	26,62	21,81	30,93
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	19,82	16,40	11,75	20,82
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	34,79	31,48	26,67	35,79
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	31,43	28,11	23,32	32,44
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	20,58	17,14	12,53	21,59
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	35,91	32,58	27,78	36,91
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	32,47	29,14	24,35	33,47
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	21,86	18,40	13,82	22,87
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	36,20	32,87	28,08	37,20
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	32,76	29,42	24,65	33,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	23,49	20,07	15,41	24,49
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	22,87	19,49	14,77	23,87
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	37,96	34,63	29,84	38,96
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	26,17	22,82	18,07	27,17
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	41,17	37,87	33,04	42,17
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	39,35	36,01	31,25	40,36
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	27,34	23,95	19,27	28,35
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	42,66	39,34	34,54	43,66
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	39,80	36,44	31,70	40,80
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	28,49	25,09	20,42	29,50
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	43,04	39,70	34,92	44,04
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	39,83	36,48	31,74	40,84
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	27,30	23,86	19,24	28,30
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	43,15	39,82	35,04	44,15
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	21,99	18,64	13,89	22,99
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	21,24	17,84	13,16	22,24
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	22,90	19,55	14,78	23,90
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	22,33	18,95	14,24	23,33
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	21,89	18,46	13,83	22,89
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	23,40	20,03	15,31	24,40
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	22,63	19,23	14,55	23,63
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	22,88	19,41	14,83	23,88
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	23,77	20,37	15,69	24,77
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	41,17	37,87	33,04	42,17
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	24,21	20,84	16,11	25,21
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	24,39	21,05	16,26	25,38
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	22,29	18,95	14,18	23,29
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	42,68	39,36	34,56	43,68
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	25,44	22,02	17,38	26,45
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	25,29	21,91	17,19	26,29
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	22,51	19,16	14,41	23,51
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	43,17	39,85	35,06	44,18
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	26,76	23,32	18,70	27,76
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	25,97	22,56	17,89	26,97
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	22,72	19,36	14,61	23,72
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	43,42	40,08	35,31	44,42
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	28,73	25,28	20,67	29,73
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	27,02	23,59	18,96	28,02
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	22,49	19,12	14,39	23,49
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	41,58	38,26	33,45	42,58
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	43,26	39,95	35,13	44,26
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	44,43	41,13	36,31	45,44
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	30,09	26,74	21,98	31,09
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	41,87	38,57	33,73	42,87
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	44,45	41,14	36,32	45,45
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	46,45	43,15	38,32	47,45
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	50,02	46,71	41,90	51,02
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	51,81	48,50	43,68	52,81
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	41,30	37,99	33,18	42,30
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	42,94	39,63	34,81	43,94
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	45,41	42,10	37,29	46,41
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	31,08	27,73	22,97	32,08
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	41,76	38,46	33,62	42,76
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	39,95	36,68	31,79	40,94
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	44,17	40,87	36,04	45,17
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	46,03	42,72	37,90	47,03
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	49,58	46,26	41,45	50,58
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	52,46	49,15	44,34	53,46
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	42,62	39,31	34,49	43,62
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	45,18	41,87	37,06	46,18
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	41,91	38,61	33,76	42,90
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	45,69	42,38	37,56	46,69
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	48,17	44,86	40,05	49,17
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	52,26	48,95	44,14	53,26
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	42,33	39,01	34,20	43,33
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	44,94	41,63	36,82	45,94
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	42,23	38,93	34,09	43,23
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	45,36	42,05	37,23	46,36
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	47,72	44,41	39,59	48,72
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	51,88	48,57	43,76	52,88
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	42,03	38,72	33,91	43,03
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	44,63	41,32	36,51	45,63
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	42,11	38,82	33,98	43,11
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	45,04	41,74	36,91	46,04
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	47,29	43,98	39,16	48,29
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	50,97	47,66	42,85	51,97
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	41,79	38,48	33,66	42,79
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	43,52	40,21	35,40	44,52
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	35,98	32,62	27,89	36,99
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	25,99	22,58	17,92	26,99
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	42,04	38,73	33,90	43,04
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	44,74	41,44	36,61	45,74
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	46,83	43,53	38,71	47,84
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	50,48	47,17	42,36	51,48
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	43,63	40,34	35,48	44,62
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	22,52	19,20	14,39	23,52
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	44,85	41,56	36,71	45,85
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	23,01	19,67	14,89	24,01
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	45,01	41,72	36,86	46,00
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	23,40	20,06	15,29	24,40
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	44,87	41,58	36,73	45,87
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	23,60	20,25	15,49	24,60
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	44,70	41,40	36,56	45,70
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	23,92	20,57	15,81	24,92
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	39,86	36,58	31,72	40,86
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	22,53	19,16	14,44	23,53
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	23,35	20,03	15,23	24,35
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	41,59	38,29	33,44	42,58
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	23,15	19,75	15,06	24,15
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	24,10	20,77	15,99	25,10
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	41,98	38,69	33,84	42,98
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	23,74	20,33	15,66	24,74
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	24,66	21,31	16,55	25,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	42,03	38,73	33,88	43,02
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	25,00	21,62	16,91	26,00
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	25,18	21,81	17,09	26,18
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	41,96	38,66	33,82	42,96
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	25,81	22,43	17,71	26,81
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	25,76	22,37	17,67	26,76
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	23,85	20,55	15,72	24,85
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	22,67	19,32	14,57	23,67
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	36,72	33,42	28,59	37,72
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	24,82	21,50	16,69	25,82
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	23,36	19,99	15,26	24,36
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	38,48	35,17	30,36	39,48
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	25,19	21,87	17,06	26,19
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	23,95	20,57	15,85	24,95
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	39,24	35,92	31,13	40,25
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	25,38	22,06	17,26	26,38
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	24,37	20,98	16,29	25,37
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	39,25	35,93	31,14	40,26
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	25,29	21,97	17,16	26,29
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	25,02	21,61	16,95	26,02
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	39,34	36,02	31,22	40,34
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	26,65	23,34	18,52	27,65
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	34,05	30,74	25,91	35,05
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	23,59	20,27	15,47	24,59
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	26,73	23,39	18,60	27,72
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	35,43	32,11	27,31	36,43
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	24,28	20,95	16,17	25,28
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	27,32	23,98	19,21	28,32
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	36,53	33,21	28,42	37,54
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	24,90	21,56	16,79	25,90
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	27,92	24,57	19,80	28,92
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	36,64	33,33	28,52	37,64
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	25,41	22,05	17,32	26,42
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	28,78	25,44	20,67	29,78
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	36,74	33,42	28,63	37,75
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	26,53	23,13	18,45	27,53
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	31,31	28,00	23,17	32,31
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	31,31	28,00	23,17	32,31
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	28,13	24,82	19,98	29,12
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	22,84	19,51	14,72	23,84
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	31,27	27,97	23,12	32,26
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	31,27	27,97	23,12	32,26
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	29,32	26,03	21,16	30,31
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	23,29	19,94	15,18	24,29
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	31,52	28,22	23,37	32,51
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	31,52	28,22	23,37	32,51
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	30,20	26,92	22,04	31,19
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	23,66	20,30	15,55	24,66
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	31,64	28,33	23,50	32,64
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	31,64	28,33	23,50	32,64
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	31,03	27,74	22,88	32,02
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	24,26	20,89	16,15	25,26
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	31,74	28,44	23,61	32,74
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	31,74	28,44	23,61	32,74
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	30,92	27,62	22,77	31,91
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	24,95	21,59	16,85	25,95
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	31,13	27,83	22,98	32,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	25,98	22,63	17,86	26,98
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	55,18	51,89	47,04	56,18
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	51,00	47,71	42,87	52,00
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	54,46	51,16	46,32	55,46
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	51,82	48,52	43,69	52,82
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	53,16	49,86	45,03	54,16
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	51,76	48,45	43,63	52,76
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	51,93	48,64	43,80	52,93
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	51,47	48,15	43,34	52,47
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	50,93	47,63	42,79	51,93
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	51,10	47,79	42,98	52,10
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	21,92	18,57	13,81	22,92
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	50,15	46,85	42,02	51,15
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	22,21	18,84	14,11	23,21
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	51,15	47,84	43,03	52,15
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	22,51	19,13	14,42	23,51
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	51,09	47,77	42,97	52,09
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	23,10	19,71	15,02	24,10
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	50,83	47,52	42,71	51,83
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	23,79	20,39	15,71	24,79
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	50,51	47,19	42,38	51,51
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	44,30	41,00	36,17	45,30
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	24,62	21,25	16,52	25,62
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	29,57	26,15	21,51	30,58
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	48,18	44,88	40,06	49,19
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	44,52	41,21	36,39	45,52
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	23,87	20,47	15,79	24,87
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	32,01	28,65	23,92	33,02
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	48,46	45,15	40,34	49,46
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	45,45	42,15	37,32	46,45
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	24,80	21,41	16,72	25,80
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	36,89	33,59	28,76	37,89
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	48,31	45,00	40,19	49,31
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	38,43	35,10	30,32	39,43
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	24,80	21,43	16,71	25,80
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	27,29	23,84	19,23	28,29
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	40,55	37,21	32,45	41,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	43,67	40,37	35,53	44,67
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	45,98	42,68	37,85	46,98
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	44,60	41,29	36,47	45,60
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	45,73	42,43	37,60	46,73
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	46,11	42,80	37,99	47,11
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	45,50	42,19	37,37	46,50
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	46,19	42,87	38,07	47,19
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	45,26	41,95	37,13	46,26
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	46,48	43,17	38,35	47,48
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	45,04	41,73	36,91	46,04
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	46,92	43,62	38,79	47,92
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	44,79	41,49	36,66	45,79
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	46,81	43,51	38,69	47,82
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	19,61	16,14	11,56	20,61
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	23,61	20,21	15,52	24,61
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	20,66	17,18	12,63	21,67
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	24,37	20,94	16,30	25,37
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	28,50	25,15	20,39	29,50
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	19,22	15,79	11,15	20,22
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	23,24	19,76	15,19	24,24
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	29,18	25,79	21,10	30,18
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	19,90	16,44	11,86	20,91
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	24,63	21,11	16,61	25,63
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	33,22	29,81	25,15	34,22
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	21,05	17,59	13,01	22,06
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	30,02	26,58	21,96	31,02
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	25,58	22,26	17,47	26,59
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	28,12	24,82	19,98	29,12
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	22,59	19,24	14,47	23,59
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	26,09	22,75	17,99	27,10
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	29,25	25,93	21,12	30,25
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	22,81	19,44	14,71	23,81
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	22,90	19,54	14,79	23,90
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	32,28	28,99	24,15	33,28
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	22,10	18,69	14,03	23,10
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	18,99	15,58	10,92	19,99
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	23,01	19,63	14,92	24,01
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	33,22	29,91	25,09	34,22
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	22,29	18,86	14,23	23,29
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	19,44	15,99	11,39	20,45
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	28,79	25,43	20,69	29,79
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	22,18	18,75	14,11	23,18
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	26,45	23,00	18,40	27,46
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	34,70	31,39	26,58	35,70
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	29,17	25,81	21,07	30,17
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	21,94	18,52	13,88	22,95
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	27,60	24,13	19,56	28,61
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	34,78	31,47	26,65	35,78
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	23,39	19,98	15,33	24,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	21,38	17,97	13,30	22,38
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	23,22	19,84	15,13	24,22
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	28,01	24,65	19,90	29,01
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	25,78	22,41	17,68	26,78
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	21,77	18,36	13,69	22,77
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	23,80	20,40	15,72	24,80
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	33,71	30,39	25,60	34,72
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	27,77	24,42	19,67	28,77
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	22,55	19,13	14,47	23,55
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	24,26	20,86	16,18	25,26
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	34,36	31,04	26,23	35,36
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	28,55	25,20	20,45	29,55
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	22,47	19,05	14,41	23,48
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	24,75	21,33	16,68	25,75
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	34,59	31,27	26,47	35,59
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	39,90	36,50	31,82	40,90
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	39,35	35,97	31,26	40,35
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	35,25	31,93	27,10	36,24
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	23,90	20,49	15,82	24,90
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	34,65	31,26	26,58	35,66
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	31,39	28,00	23,31	32,39
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	40,38	37,01	32,29	41,38
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	38,66	35,28	30,58	39,67
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	22,69	19,29	14,60	23,69
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	39,60	36,20	31,52	40,60
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	35,70	32,37	27,56	36,69
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	24,65	21,20	16,59	25,65
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	40,08	36,72	31,98	41,08
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	23,68	20,30	15,58	24,68
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	39,66	36,25	31,58	40,66
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	35,87	32,53	27,74	36,86
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	26,17	22,69	18,13	27,17
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	40,44	37,07	32,34	41,44
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	25,56	22,20	17,46	26,56
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	39,68	36,28	31,61	40,69
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	36,10	32,75	27,97	37,09
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	27,69	24,25	19,63	28,69
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	40,44	37,07	32,34	41,44
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	27,52	24,15	19,43	28,52
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	39,71	36,30	31,63	40,71
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	36,46	33,11	28,35	37,46
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	31,42	28,01	23,35	32,42
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	33,79	30,43	25,70	34,80
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	24,25	20,82	16,20	25,26
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	40,44	37,07	32,34	41,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	30,56	27,18	22,47	31,56
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	23,59	20,22	15,49	24,59
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	39,82	36,41	31,74	40,82
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	38,01	34,62	29,92	39,01
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	35,01	31,66	26,89	36,01
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	34,63	31,24	26,56	35,64
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	31,06	27,69	22,98	32,07
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	40,38	37,00	32,29	41,38
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	35,95	32,54	27,88	36,95
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	21,97	18,57	13,88	22,97
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	31,90	28,55	23,80	32,90
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	29,27	25,92	21,16	30,27
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	32,57	29,23	24,45	33,57
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	32,21	28,90	24,07	33,21
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	17,95	14,46	9,92	18,96
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	34,49	31,19	26,35	35,49
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	32,07	28,79	23,92	33,07
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	22,41	19,05	14,30	23,41
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	30,80	27,43	22,70	31,80
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	32,28	28,93	24,18	33,28
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	29,70	26,36	21,60	30,71
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	27,70	24,37	19,56	28,69
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	32,59	29,27	24,47	33,59
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	19,60	16,07	11,59	20,61
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	35,02	31,72	26,88	36,02
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	33,06	29,77	24,90	34,05
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	22,87	19,48	14,78	23,87
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	36,03	32,71	27,90	37,03
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	32,66	29,31	24,56	33,66
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	30,25	26,90	22,14	31,25
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	21,08	17,68	13,01	22,09
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	32,80	29,46	24,67	33,79
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	23,18	19,68	15,15	24,18
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	34,41	31,11	26,27	35,41
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	33,52	30,23	25,38	34,52
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	23,83	20,42	15,75	24,83
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	36,94	33,63	28,82	37,94
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	30,56	27,22	22,46	31,57
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	32,71	29,38	24,59	33,71
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	30,88	27,50	22,79	31,88
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	33,78	30,48	25,64	34,78
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	26,22	22,83	18,13	27,22
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	31,01	27,67	22,91	32,02
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	26,38	23,00	18,29	27,38
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	32,67	29,33	24,55	33,67
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	33,14	29,76	25,05	34,14
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	33,83	30,53	25,69	34,83
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	30,22	26,88	22,11	31,22
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	31,33	27,98	23,22	32,33
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	28,52	25,18	20,42	29,53
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	32,68	29,35	24,57	33,68
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	31,47	28,15	23,33	32,46
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	34,01	30,70	25,87	35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	33,82	30,54	25,67	34,82
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	43,22	39,89	35,10	44,22
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	21,53	18,16	13,43	22,53
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	23,68	20,33	15,56	24,68
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	43,61	40,26	35,50	44,61
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	21,70	18,31	13,61	22,70
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	24,07	20,71	15,96	25,07
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	44,05	40,70	35,94	45,05
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	22,14	18,73	14,06	23,14
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	24,43	21,06	16,33	25,43
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	33,07	29,68	24,98	34,07
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	30,74	27,36	22,66	31,75
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	33,87	30,49	25,78	34,87
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	30,92	27,54	22,84	31,93
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	34,15	30,77	26,07	35,16
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	31,06	27,68	22,98	32,07
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	26,93	23,53	18,86	27,94
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	31,00	27,63	22,91	32,00
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	28,76	25,37	20,68	29,76
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	30,49	27,12	22,40	31,49
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	31,73	28,34	23,65	32,73
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	30,89	27,51	22,81	31,90
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	31,35	27,97	23,28	32,36
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	34,55	31,15	26,48	35,56
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	31,38	28,00	23,31	32,39
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	34,02	30,65	25,94	35,03
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	31,42	28,03	23,34	32,42
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	34,11	30,74	26,03	35,12
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	31,40	28,02	23,33	32,41
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	28,71	25,34	20,62	29,71
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	34,34	30,97	26,26	35,35
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	34,15	30,76	26,08	35,16
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	31,20	27,81	23,12	32,20
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	34,42	31,02	26,34	35,42
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	31,30	27,91	23,22	32,30
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	34,52	31,12	26,45	35,53
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	23,20	19,82	15,10	24,20
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	25,66	22,29	17,57	26,66
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	24,00	20,59	15,93	25,00
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	27,35	23,92	19,30	28,36
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	25,49	22,07	17,44	26,50
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	29,92	26,50	21,86	30,93
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	40,85	37,49	32,75	41,85
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	41,16	37,79	33,07	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	41,33	37,95	33,24	42,33
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	41,51	38,13	33,43	42,52
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	41,59	38,21	33,50	42,59
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	36,75	33,38	28,67	37,76
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	41,62	38,24	33,54	42,63
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	40,15	36,80	32,05	41,15
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	21,50	18,09	13,43	22,50
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	39,95	36,60	31,84	40,95
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	22,40	18,95	14,35	23,41
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	40,24	36,86	32,14	41,24
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	23,29	19,84	15,25	24,30
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	40,61	37,23	32,52	41,61
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	25,66	22,25	17,58	26,66
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	39,77	36,40	31,67	40,77
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	35,31	31,87	27,26	36,32
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	20,56	17,16	12,48	21,56
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	35,77	32,31	27,74	36,78
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	20,78	17,36	12,71	21,78
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	36,16	32,69	28,12	37,17
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	20,95	17,51	12,90	21,96
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	22,93	19,58	14,82	23,93
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	21,53	18,12	13,46	22,53
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	21,97	18,56	13,90	22,97
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	23,01	19,64	14,91	24,01
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	22,20	18,74	14,15	23,20
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	22,81	19,34	14,76	23,81
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	23,05	19,67	14,96	24,05
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	23,28	19,79	15,26	24,29
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	24,79	21,27	16,78	25,80
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	24,22	20,82	16,15	25,23
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	27,28	23,84	19,23	28,29
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	26,57	23,14	18,51	27,57
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	27,79	24,31	19,76	28,80
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	29,07	25,66	21,01	30,08
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	24,72	21,28	16,66	25,72
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	27,67	24,21	19,62	28,67
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	30,41	27,02	22,32	31,41
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	24,86	21,42	16,81	25,87
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	37,91	34,59	29,79	38,91
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	34,65	31,36	26,53	35,66
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	38,09	34,76	29,97	39,09
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	36,21	32,89	28,09	37,21
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	38,17	34,85	30,06	39,18
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	37,22	33,90	29,11	38,23
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	37,13	33,81	29,02	38,14
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	37,38	34,06	29,26	38,38
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	37,71	34,39	29,59	38,71
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	42,37	39,07	34,24	43,37
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	23,49	20,14	15,38	24,49
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	50,26	46,96	42,13	51,26
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	44,18	40,87	36,06	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	24,06	20,69	15,96	25,06
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	51,31	48,00	43,18	52,31
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	44,27	40,96	36,15	45,27
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	24,84	21,46	16,75	25,84
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	51,36	48,06	43,23	52,36
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	39,20	35,93	31,04	40,19
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	39,12	35,92	30,93	40,12
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	38,75	35,56	30,54	39,74
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	39,51	36,23	31,36	40,51
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	38,90	35,69	30,71	39,89
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	39,37	36,18	31,17	40,36
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	38,84	35,62	30,65	39,83
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	40,18	37,00	31,97	41,17
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	38,90	35,67	30,72	39,89
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	39,93	36,75	31,74	40,93
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	38,92	35,67	30,75	39,91
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	39,60	36,41	31,40	40,59
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	31,46	28,18	23,30	32,45
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	39,08	35,82	30,91	40,07
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	39,36	36,15	31,16	40,35
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	36,87	33,67	28,68	37,87
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	29,90	26,51	21,82	30,90
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	32,97	29,61	24,87	33,97
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	25,40	22,07	17,27	26,40
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	23,64	20,31	15,51	24,64
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	24,69	21,37	16,56	25,69
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	26,71	23,36	18,60	27,71
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	23,84	20,50	15,72	24,84
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	25,69	22,35	17,57	26,69
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	28,06	24,70	19,96	29,06
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	24,22	20,87	16,12	25,22
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	26,78	23,42	18,67	27,78
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	29,31	25,94	21,21	30,31
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	24,95	21,59	16,84	25,95
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	28,22	24,84	20,12	29,22
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	31,01	27,66	22,90	32,01
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	25,85	22,48	17,74	26,85
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	31,85	28,54	23,71	32,85
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	24,53	21,21	16,40	25,53
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	25,40	22,07	17,28	26,40
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	24,66	21,33	16,55	25,66
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	26,61	23,24	18,50	27,61
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	24,88	21,53	16,77	25,88
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	28,03	24,65	19,93	29,03
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	25,60	22,25	17,49	26,60
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	29,49	26,11	21,40	30,49
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	23,35	19,99	15,25	24,35
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	28,82	25,64	20,63	29,82
G16_A	G16[4/4]	84779,79	445450,44	1,50	53,37	50,21	45,15	54,36
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	24,17	20,78	16,09	25,17
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	30,17	26,98	21,97	31,16
G16_B	G16[4/4]	84779,79	445450,44	4,50	53,54	50,38	45,33	54,54
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	26,39	22,93	18,34	27,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	31,10	27,91	22,91	32,10
G16_C	G16[4/4]	84779,79	445450,44	7,50	53,10	49,94	44,90	54,10
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	30,28	26,85	22,23	31,29
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	31,07	27,88	22,88	32,07
G16_D	G16[4/4]	84779,79	445450,44	10,50	52,51	49,33	44,30	53,50
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	49,25	45,95	41,12	50,25
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	44,57	41,25	36,45	45,57
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	32,05	28,78	23,89	33,04
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	45,01	41,70	36,88	46,01
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	48,96	45,66	40,83	49,96
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	44,41	41,10	36,29	45,41
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	33,25	29,98	25,09	34,24
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	44,78	41,47	36,65	45,78
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	48,53	45,24	40,39	49,53
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	37,03	33,69	28,93	38,04
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	25,84	22,45	17,75	26,84
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	36,30	32,97	28,18	37,30
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	50,33	47,03	42,21	51,34
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	43,70	40,40	35,57	44,70
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	26,88	23,50	18,78	27,88
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	43,43	40,16	35,29	44,43
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	49,63	46,33	41,50	50,63
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	45,14	41,83	37,01	46,14
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	30,07	26,78	21,92	31,06
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	45,41	42,12	37,27	46,41
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	41,76	38,45	33,64	42,76
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	43,29	39,97	35,17	44,29
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	46,05	42,74	37,93	47,05
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	46,36	43,13	38,17	47,35
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	49,15	45,94	40,95	50,14
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	52,28	49,08	44,08	53,27
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	55,09	51,91	46,87	56,08
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	45,56	42,29	37,40	46,55
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	47,61	44,34	39,46	48,61
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	51,27	48,00	43,12	52,27
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	53,12	49,85	44,97	54,12
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	41,51	38,19	33,38	42,51
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	43,00	39,69	34,88	44,00
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	45,78	42,47	37,66	46,78
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	45,90	42,67	37,72	46,89
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	48,62	45,41	40,43	49,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	51,71	48,51	43,52	52,71
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	55,33	52,15	47,13	56,33
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	45,25	41,98	37,09	46,24
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	47,23	43,96	39,07	48,22
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	50,82	47,55	42,66	51,81
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	53,81	50,54	45,67	54,81
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	41,27	37,97	33,15	42,28
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	42,73	39,42	34,61	43,73
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	45,50	42,18	37,38	46,50
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	30,84	27,37	22,80	31,85
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	45,63	42,39	37,45	46,62
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	47,70	44,48	39,51	48,69
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	51,18	47,97	42,98	52,17
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	54,95	51,76	46,74	55,94
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	44,97	41,70	36,82	45,97
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	46,87	43,60	38,71	47,86
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	49,90	46,64	41,75	50,90
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	53,62	50,34	45,47	54,62
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	41,13	37,82	33,01	42,13
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	42,47	39,15	34,34	43,47
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	45,21	41,90	37,09	46,21
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	42,32	39,02	34,19	43,32
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	36,13	32,77	28,03	37,13
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	45,37	42,13	37,18	46,36
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	47,22	44,00	39,03	48,21
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	50,71	47,50	42,51	51,70
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	54,30	51,11	46,10	55,29
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	44,68	41,41	36,52	45,67
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	46,52	43,25	38,36	47,51
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	49,15	45,88	40,99	50,14
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	53,16	49,89	45,01	54,16
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	40,90	37,60	32,77	41,90
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	42,22	38,90	34,09	43,22
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	44,83	41,52	36,71	45,83
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	47,01	43,70	38,89	48,01
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	38,72	35,39	30,58	39,71
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	45,16	41,92	36,98	46,15
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	46,90	43,68	38,71	47,89
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	50,26	47,06	42,07	51,26
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	53,71	50,51	45,51	54,70
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	44,41	41,15	36,26	45,41
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	46,19	42,92	38,03	47,18
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	48,56	45,29	40,40	49,55
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	52,23	48,95	44,08	53,23
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	42,01	38,70	33,88	43,01
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	43,58	40,26	35,46	44,58
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	46,31	43,00	38,19	47,31
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	46,60	43,37	38,41	47,59
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	49,78	46,57	41,58	50,77
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	52,91	49,71	44,71	53,90
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	45,87	42,60	37,72	46,87
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	48,08	44,81	39,92	49,07
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	51,73	48,46	43,59	52,73
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	27,28	23,91	19,19	28,28
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	25,85	22,49	17,75	26,85
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	27,52	24,15	19,44	28,53
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	26,13	22,77	18,03	27,13
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	27,70	24,34	19,61	28,71
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	26,64	23,28	18,55	27,65
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	28,31	24,95	20,21	29,31
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	27,15	23,79	19,06	28,16
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	27,17	23,79	19,07	28,17
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	24,72	21,37	16,61	25,72
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	27,43	24,06	19,34	28,43
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	25,48	22,12	17,37	26,48
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	38,24	34,93	30,13	39,25
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	39,89	36,61	31,76	40,89
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	36,50	33,22	28,35	37,50
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	40,97	37,67	32,85	41,98
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	38,50	35,19	30,37	39,50
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	24,40	21,07	16,28	25,40
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	38,14	34,82	30,02	39,14
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	40,21	36,92	32,07	41,21
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	37,64	34,36	29,50	38,64
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	41,27	37,96	33,15	42,27
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	39,12	35,81	30,99	40,12
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	25,79	22,44	17,70	26,80
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	38,05	34,73	29,94	39,06
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	40,41	37,12	32,27	41,41
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	38,52	35,23	30,38	39,52
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	41,67	38,36	33,55	42,67
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	39,88	36,57	31,75	40,88
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	27,44	24,05	19,36	28,44
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	37,95	34,63	29,84	38,96
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	34,35	31,02	26,23	35,35
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	40,56	37,27	32,42	41,56
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	39,17	35,89	31,03	40,17
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	42,00	38,70	33,88	43,01
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	39,87	36,56	31,75	40,87
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	29,47	26,08	21,38	30,47
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	37,90	34,57	29,79	38,90
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	38,27	34,96	30,15	39,27
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	28,64	25,29	20,54	29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	40,72	37,42	32,59	41,72
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	39,12	35,83	30,98	40,12
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	31,57	28,24	23,44	32,57
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	42,14	38,84	34,02	43,15
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	40,16	36,86	32,03	41,16
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	34,20	30,88	26,08	35,20
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	37,93	34,60	29,82	38,93
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	38,35	35,03	30,23	39,35
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	31,25	27,93	23,11	32,24
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	40,79	37,48	32,65	41,79
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	39,54	36,24	31,39	40,53
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	34,78	31,50	26,63	35,78
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	42,35	39,04	34,22	43,35
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	40,58	37,27	32,46	41,58
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	36,92	33,62	28,80	37,93
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	28,93	25,74	20,73	29,92
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	22,27	18,91	14,17	23,27
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	31,37	28,16	23,17	32,36
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	30,05	26,86	21,85	31,04
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	22,35	18,98	14,26	23,35
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	32,40	29,20	24,21	33,40
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	31,05	27,87	22,86	32,05
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	22,52	19,13	14,43	23,52
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	33,34	30,13	25,16	34,34
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	31,56	28,36	23,36	32,55
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	22,52	19,13	14,45	23,53
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	34,00	30,79	25,82	35,00
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	21,87	18,51	13,78	22,88
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	28,60	25,34	20,43	29,59
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	22,18	18,79	14,10	23,18
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	28,66	25,37	20,49	29,65
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	22,74	19,35	14,66	23,74
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	29,10	25,81	20,95	30,09
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	23,35	19,97	15,25	24,35
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	29,83	26,54	21,68	30,82
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	22,36	18,95	14,29	23,36
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	27,15	23,68	19,12	28,16
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	22,75	19,37	14,65	23,75
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	30,92	27,61	22,79	31,92
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	31,79	28,48	23,64	32,78
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	22,97	19,55	14,91	23,98
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	28,23	24,74	20,21	29,24
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	22,93	19,52	14,85	23,93
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	32,17	28,86	24,03	33,17
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	32,68	29,37	24,53	33,67
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	24,49	21,09	16,42	25,50
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	29,32	25,83	21,30	30,33
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	23,29	19,86	15,23	24,29
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	33,48	30,19	25,34	34,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	33,62	30,33	25,47	34,61
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	26,38	23,01	18,29	27,38
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	29,76	26,26	21,75	30,77
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	23,57	20,11	15,52	24,57
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	34,59	31,30	26,43	35,58
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	34,34	31,05	26,19	35,33
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	22,05	18,64	13,97	23,05
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	24,26	20,86	16,19	25,27
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	30,49	27,20	22,33	31,48
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	22,28	18,87	14,21	23,28
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	24,76	21,32	16,70	25,76
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	29,21	25,85	21,08	30,20
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	31,32	28,01	23,17	32,31
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	29,43	26,16	21,25	30,42
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	23,12	19,75	15,02	24,12
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	30,10	26,90	21,91	31,10
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	29,53	26,24	21,37	30,52
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	23,30	19,92	15,21	24,30
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	31,32	28,12	23,13	32,32
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	30,25	26,96	22,10	31,24
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	23,83	20,44	15,75	24,83
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	32,23	29,02	24,04	33,22
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	31,07	27,77	22,92	32,06
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	24,49	21,10	16,40	25,49
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	32,57	29,35	24,39	33,57
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	31,88	28,57	23,74	32,88
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	25,51	22,14	17,41	26,51
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	33,10	29,87	24,93	34,10
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	25,00	21,67	16,88	26,00
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	22,22	18,83	14,13	23,22
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	23,00	19,66	14,87	23,99
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	25,11	21,77	17,01	26,12
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	22,29	18,89	14,21	23,29
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	23,12	19,76	15,00	24,11
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	25,53	22,18	17,43	26,53
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	22,49	19,08	14,42	23,49
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	23,36	20,00	15,25	24,36
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	25,72	22,37	17,61	26,72
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	23,07	19,68	14,98	24,07
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	23,79	20,42	15,68	24,79
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	25,18	21,74	17,12	26,18
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	41,59	38,20	33,50	42,59
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	23,60	20,28	15,47	24,60
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	26,31	22,82	18,29	27,32
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	41,67	38,26	33,61	42,68
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	23,59	20,26	15,47	24,59
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	29,78	26,31	21,75	30,79
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	42,18	38,76	34,11	43,18
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	23,78	20,43	15,66	24,78
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	30,67	27,22	22,63	31,68
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	40,94	37,53	32,86	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	24,19	20,83	16,08	25,19
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	42,69	39,29	34,61	43,69
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	42,52	39,14	34,43	43,52
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	42,70	39,29	34,62	43,70
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	42,88	39,50	34,79	43,88
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	42,95	39,56	34,86	43,95
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	42,98	39,59	34,90	43,98
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	42,99	39,60	34,91	43,99
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	42,68	39,28	34,60	43,68
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	39,66	36,28	31,57	40,66
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	55,50	32,95	29,55	24,87	33,95
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	37,50	31,66	28,26	23,57	32,66
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	19,50	27,34	23,91	19,28	28,34
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	1,50	22,33	18,95	14,23	23,33
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	38,52	35,28	30,35	39,52
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	36,82	33,54	28,67	37,82
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	31,20	27,97	23,03	32,20
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	24,05	20,72	15,92	25,05
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	40,50	31,90	28,51	23,82	32,90
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	22,50	28,11	24,69	20,04	29,11
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	4,50	22,45	19,05	14,37	23,45
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	37,07	33,79	28,92	38,07
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	31,99	28,74	23,82	32,98
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	24,13	20,78	16,01	25,13
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	43,50	32,24	28,84	24,16	33,24
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	25,50	29,11	25,70	21,04	30,11
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	7,50	22,69	19,27	14,62	23,69
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	37,37	34,10	29,22	38,37
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	33,07	29,82	24,90	34,06
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	24,70	21,33	16,59	25,70
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	46,50	32,47	29,07	24,39	33,47
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	28,50	30,07	26,66	21,99	31,07
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	10,50	23,24	19,77	15,19	24,24
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	37,88	34,61	29,72	38,87
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	34,85	31,60	26,68	35,84
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	25,69	22,30	17,60	26,69
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	49,50	32,66	29,26	24,58	33,66
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	31,50	30,82	27,42	22,74	31,82
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	13,50	26,50	23,09	18,43	27,50
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	38,20	34,94	30,04	39,20
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	35,80	32,53	27,64	36,79
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	27,26	23,90	19,14	28,25
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	52,50	32,86	29,47	24,79	33,87
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	34,50	31,33	27,94	23,25	32,33
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	16,50	26,71	23,29	18,65	27,72
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	38,44	35,19	30,28	39,44
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	36,40	33,14	28,25	37,40
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	30,55	27,32	22,37	31,54
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	24,67	21,31	16,56	25,67
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	42,22	38,84	34,14	43,23
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	25,27	21,88	17,18	26,27
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	42,55	39,15	34,48	43,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	26,34	22,92	18,27	27,34
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	43,01	39,62	34,94	44,02
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	28,10	24,66	20,03	29,10
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	42,54	39,16	34,45	43,54
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	31,52	28,15	23,42	32,52
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	42,94	39,56	34,86	43,95
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	42,92	39,52	34,85	43,93
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	42,15	38,84	34,01	43,15
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	41,34	38,04	33,20	42,34
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	37,21	33,88	29,09	38,21
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	31,89	28,49	23,81	32,89
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	42,87	39,46	34,80	43,87
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	42,17	38,86	34,03	43,17
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	41,68	38,38	33,54	42,68
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	38,78	35,45	30,65	39,78
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	31,72	28,39	23,60	32,72
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	33,19	29,78	25,13	34,20
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	42,83	39,42	34,75	43,83
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	37,54	34,08	29,49	38,54
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	42,17	38,86	34,03	43,17
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	41,95	38,65	33,81	42,95
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	39,83	36,51	31,70	40,83
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	38,12	34,88	29,94	39,11
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	33,67	30,25	25,61	34,68
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	42,79	39,38	34,72	43,79
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	42,32	38,90	34,24	43,32
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	42,09	38,78	33,95	43,09
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	42,13	38,83	34,00	43,13
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	40,41	37,09	32,28	41,41
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	38,29	35,06	30,12	39,29
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	42,77	39,36	34,70	43,77
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	42,19	38,89	34,06	43,19
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	40,67	37,36	32,53	41,67
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	42,96	39,56	34,89	43,97
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	42,09	38,78	33,95	43,09
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	41,13	37,83	32,99	42,13
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	34,61	31,25	26,49	35,60
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	46,53	43,34	38,34	47,53
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	35,94	32,69	27,76	36,93
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	32,71	29,35	24,59	33,70
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	44,49	41,22	36,33	45,48
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	49,50	46,31	41,30	50,49
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	39,76	36,53	31,58	40,75
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	38,42	35,14	30,25	39,41
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	51,09	47,84	42,90	52,08
I2_A	I2[1/4]	84797,53	445361,58	1,50	53,11	49,85	44,92	54,09
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	53,10	49,86	44,90	54,08
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	56,79	53,63	48,58	57,79
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	41,09	37,85	32,90	42,08
I2_B	I2[1/4]	84797,53	445361,58	4,50	53,87	50,61	45,69	54,86
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	54,07	50,83	45,88	55,06
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	56,29	53,13	48,08	57,29
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	42,81	39,56	34,62	43,80
I2_C	I2[1/4]	84797,53	445361,58	7,50	53,79	50,53	45,61	54,78
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	54,01	50,76	45,82	55,00
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	55,18	52,02	46,98	56,18
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	43,53	40,27	35,34	44,51
I2_D	I2[1/4]	84797,53	445361,58	10,50	53,52	50,26	45,34	54,51
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	53,69	50,45	45,51	54,68
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	54,10	50,93	45,90	55,10
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	43,63	40,37	35,44	44,61
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	51,82	48,56	43,63	52,80
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	51,54	48,28	43,36	52,53
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	51,22	47,96	43,04	52,21
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	50,97	47,70	42,79	51,96
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	50,66	47,40	42,49	51,65
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	47,60	44,34	39,41	48,58
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	51,92	48,67	43,74	52,91
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	44,35	41,12	36,16	45,34
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	46,29	43,04	38,10	47,28
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	46,15	42,90	37,95	47,13
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	48,42	45,14	40,25	49,41
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	49,32	46,06	41,14	50,31
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	46,44	43,18	38,25	47,42
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	49,09	45,83	40,90	50,07
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	51,91	48,66	43,72	52,90
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	44,13	40,89	35,94	45,12
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	46,02	42,78	37,83	47,01
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	47,35	44,11	39,17	48,34
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	48,12	44,84	39,96	49,11
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	49,36	46,09	41,19	50,35
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	46,12	42,87	37,94	47,11
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	48,51	45,26	40,33	49,50
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	51,52	48,26	43,33	52,50
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	43,91	40,67	35,73	44,90
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	45,62	42,38	37,43	46,61
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	47,33	44,08	39,15	48,32
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	32,33	28,87	24,27	33,33
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	47,90	44,61	39,73	48,89
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	49,25	45,98	41,08	50,24
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	45,82	42,56	37,63	46,80
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	47,96	44,71	39,78	48,95
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	51,14	47,89	42,95	52,13
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	43,70	40,46	35,52	44,69
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	45,14	41,90	36,95	46,13
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	47,12	43,87	38,94	48,11
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	41,20	37,85	33,08	42,20
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	47,69	44,40	39,53	48,68
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	49,10	45,83	40,93	50,09
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	45,52	42,27	37,34	46,51
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	47,44	44,19	39,26	48,43
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	50,71	47,46	42,52	51,70
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	43,50	40,26	35,32	44,49
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	44,81	41,58	36,63	45,80
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	46,90	43,65	38,72	47,89
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	35,92	32,58	27,79	36,91
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	42,88	39,55	34,75	43,88
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	47,20	43,91	39,03	48,19
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	48,93	45,65	40,76	49,92
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	45,24	41,99	37,06	46,23
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	47,09	43,84	38,91	48,08
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	50,23	46,98	42,04	51,22
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	51,08	47,85	42,89	52,07
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	44,58	41,34	36,40	45,57
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	46,67	43,42	38,49	47,66
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	44,33	41,08	36,14	45,32
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	48,71	45,44	40,54	49,70
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	44,00	40,71	35,84	44,99
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	46,76	43,51	38,58	47,75
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	49,67	46,42	41,49	50,66
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	52,24	48,99	44,05	53,23
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	45,78	42,49	37,63	46,77
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	46,28	43,01	38,11	47,27
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	45,66	42,40	37,48	46,65
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	45,68	42,38	37,52	46,67
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	46,30	43,03	38,14	47,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	46,03	42,78	37,84	47,02
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	46,27	42,98	38,10	47,26
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	46,15	42,89	37,97	47,14
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	46,20	42,92	38,04	47,19
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	46,29	43,02	38,10	47,27
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	46,17	42,88	38,01	47,16
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	46,32	43,06	38,14	47,31
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	40,27	37,00	32,09	41,26
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	45,98	42,69	37,82	46,97
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	46,29	43,02	38,12	47,28
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	44,81	41,56	36,63	45,80
I6_A	I6[2/4]	84809,39	445381,74	1,50	45,18	41,94	36,99	46,17
I6_A	I6[4/4]	84776,87	445373,40	1,50	53,94	50,70	45,75	54,93
I6_B	I6[2/4]	84809,39	445381,74	4,50	46,90	43,65	38,72	47,89
I6_B	I6[4/4]	84776,87	445373,40	4,50	54,69	51,44	46,50	55,68
I6_C	I6[2/4]	84809,39	445381,74	7,50	47,23	43,97	39,04	48,21
I6_C	I6[4/4]	84776,87	445373,40	7,50	54,47	51,22	46,28	55,46
I6_D	I6[2/4]	84809,39	445381,74	10,50	47,19	43,94	39,01	48,18
I6_D	I6[4/4]	84776,87	445373,40	10,50	54,04	50,79	45,85	55,03
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	32,49	29,16	24,36	33,49
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	36,26	32,87	28,17	37,26
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	48,65	45,34	40,50	49,64
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	44,12	40,83	35,95	45,11
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	51,44	48,17	43,27	52,43
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	52,96	49,70	44,78	53,95
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	40,66	37,41	32,47	41,65
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	39,16	35,83	31,04	40,16
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	48,59	45,28	40,45	49,59
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	45,87	42,58	37,70	46,86
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	51,21	47,93	43,04	52,20
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	52,69	49,43	44,51	53,68
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	43,66	40,42	35,47	44,65
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	39,91	36,57	31,79	40,91
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	48,50	45,18	40,35	49,49
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	47,25	43,96	39,08	48,24
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	51,00	47,72	42,84	51,99
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	52,40	49,14	44,22	53,39
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	48,38	45,09	40,21	49,37
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	52,14	48,87	43,96	53,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	48,69	45,40	40,53	49,68
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	51,90	48,62	43,72	52,88
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	48,65	45,35	40,50	49,64
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	36,79	33,42	28,68	37,79
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	51,67	48,39	43,50	52,66
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	49,21	45,95	41,03	50,20
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	48,37	45,02	40,26	49,37
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	45,10	41,77	36,99	46,10
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	26,76	23,43	18,63	27,76
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	23,79	20,36	15,73	24,79
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	48,48	45,13	40,39	49,49
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	45,26	41,92	37,15	46,26
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	27,60	24,27	19,49	28,60
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	24,35	20,87	16,31	25,35
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	48,35	45,00	40,26	49,36
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	45,00	41,67	36,89	46,00
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	28,49	25,14	20,39	29,49
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	25,73	22,20	17,72	26,74
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	48,03	44,68	39,93	49,03
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	44,64	41,31	36,53	45,64
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	28,76	25,39	20,66	29,76
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	28,20	24,66	20,19	29,20
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	22,93	19,57	14,83	23,93
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	25,80	22,48	17,67	26,80
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	23,10	19,72	15,01	24,10
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	26,61	23,27	18,50	27,61
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	23,45	20,05	15,36	24,45
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	27,42	24,06	19,31	28,42
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	55,01	51,67	46,90	56,01
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	54,63	51,35	46,47	55,62
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	54,79	51,45	46,68	55,79
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	55,31	52,01	47,15	56,30
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	54,11	50,76	46,00	55,11
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	55,29	52,00	47,14	56,28
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	27,12	23,81	18,97	28,11
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	53,40	50,05	45,29	54,40
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	55,10	51,80	46,95	56,09
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	27,72	24,36	19,60	28,71
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	25,38	22,09	17,23	26,37
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	46,97	43,64	38,86	47,97
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	54,70	51,36	46,59	55,70
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	26,02	22,72	17,88	27,02
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	46,99	43,66	38,88	47,99
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	54,19	50,85	46,09	55,20
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	26,56	23,25	18,42	27,56
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	46,54	43,21	38,44	47,55
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	53,32	49,98	45,21	54,32
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	42,65	39,41	34,48	43,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	42,05	38,82	33,87	43,04
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	42,68	39,43	34,51	43,67
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	42,31	39,08	34,14	43,31
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	42,70	39,45	34,53	43,69
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	42,38	39,14	34,20	43,37
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	42,37	39,13	34,18	43,36
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	42,50	39,26	34,32	43,49
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	42,61	39,37	34,43	43,60
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	42,59	39,35	34,42	43,59
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	32,95	29,60	24,83	33,95
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	41,21	37,83	33,12	42,21
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	39,68	36,27	31,60	40,68
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	38,86	35,41	30,82	39,87
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	38,06	34,57	30,04	39,07
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	34,67	31,31	26,57	35,67
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	44,46	41,14	36,32	45,45
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	44,20	40,87	36,07	45,20
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	43,39	40,05	35,27	44,39
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	42,28	38,91	34,18	43,28
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	34,41	31,07	26,30	35,41
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	30,05	26,73	21,92	31,05
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	39,78	36,53	31,60	40,77
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	33,63	30,32	25,51	34,63
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	33,12	29,81	25,01	34,13
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	32,36	29,05	24,25	33,37
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	31,88	28,57	23,75	32,88
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	27,47	24,12	19,37	28,47
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	39,93	36,53	31,85	40,93
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	39,03	35,59	30,98	40,04
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	38,04	34,55	30,02	39,05
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	35,72	32,32	27,64	36,72
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	44,28	40,96	36,15	45,28
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	43,67	40,33	35,54	44,66
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	42,48	39,12	34,38	43,48
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	35,29	31,94	27,17	36,29
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	31,51	28,18	23,40	32,51
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	33,35	30,04	25,23	34,35
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	32,48	29,16	24,36	33,48
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	32,07	28,76	23,95	33,07
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	27,88	24,52	19,77	28,88
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	40,16	36,76	32,07	41,16
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	39,11	35,67	31,05	40,11
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	38,26	34,78	30,23	39,27
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	37,41	33,97	29,36	38,42
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	44,37	41,05	36,23	45,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	43,76	40,43	35,63	44,76
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	42,70	39,34	34,59	43,70
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	37,75	34,39	29,64	38,75
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	32,43	29,09	24,32	33,43
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	33,52	30,20	25,39	34,52
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	32,49	29,18	24,38	33,50
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	32,27	28,96	24,15	33,27
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	28,91	25,57	20,80	29,91
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	40,55	37,16	32,46	41,55
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	39,23	35,80	31,17	40,23
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	38,57	35,11	30,53	39,58
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	37,96	34,50	29,92	38,97
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	44,44	41,12	36,30	45,43
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	43,93	40,61	35,80	44,93
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	42,89	39,53	34,78	43,89
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	40,67	37,32	32,55	41,67
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	33,53	30,20	25,40	34,53
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	33,41	30,10	25,29	34,41
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	32,70	29,39	24,59	33,71
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	31,70	28,38	23,58	32,70
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	29,92	26,59	21,80	30,92
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	40,79	37,40	32,70	41,79
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	39,36	35,94	31,30	40,37
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	38,68	35,23	30,64	39,69
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	38,11	34,63	30,09	39,12
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	33,83	30,50	25,70	34,83
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	44,52	41,21	36,39	45,52
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	44,05	40,72	35,92	45,05
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	43,04	39,69	34,94	44,04
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	41,53	38,17	33,43	42,53
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	33,83	30,51	25,70	34,83
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	27,66	24,25	19,57	28,66
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	33,50	30,19	25,38	34,50
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	32,97	29,66	24,85	33,97
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	32,03	28,72	23,90	33,03
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	30,81	27,50	22,69	31,81
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	25,47	22,10	17,38	26,47
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	41,08	37,70	32,99	42,08
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	39,52	36,10	31,45	40,52
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	38,80	35,35	30,75	39,81
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	38,10	34,61	30,08	39,11
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	34,23	30,89	26,11	35,23
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	44,52	41,21	36,38	45,52
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	44,09	40,77	35,96	45,09
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	43,16	39,81	35,05	44,16
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	41,96	38,58	33,86	42,96
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	34,33	30,99	26,20	35,32
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	33,00	29,67	24,87	34,00
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	33,56	30,25	25,44	34,56
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	33,04	29,73	24,92	34,04
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	32,17	28,86	24,06	33,18
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	31,19	27,87	23,06	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	27,36	24,03	19,26	28,37
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	54,32	51,06	46,14	55,31
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	55,05	51,78	46,87	56,04
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	55,04	51,77	46,87	56,03
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	54,82	51,54	46,64	55,80
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	54,49	51,21	46,32	55,48
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	28,48	25,16	20,35	29,48
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	41,21	37,97	33,01	42,19
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	29,55	26,23	21,43	30,55
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	43,03	39,78	34,84	44,02
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	30,82	27,50	22,70	31,82
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	43,64	40,38	35,45	44,62
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	31,63	28,31	23,52	32,64
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	43,67	40,41	35,48	44,65
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	40,88	37,71	32,67	41,87
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	22,58	19,22	14,48	23,58
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	30,03	26,70	21,91	31,03
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	42,52	39,35	34,31	43,51
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	22,93	19,54	14,83	23,93
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	31,67	28,32	23,56	32,67
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	43,29	40,12	35,09	44,29
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	23,38	19,98	15,30	24,38
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	32,31	28,96	24,21	33,31
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	43,46	40,28	35,26	44,46
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	23,84	20,43	15,76	24,84
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	32,76	29,41	24,65	33,76
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	30,53	27,20	22,41	31,53
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	27,01	23,70	18,86	28,00
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	39,70	36,47	31,50	40,69
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	38,04	34,88	29,83	39,04
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	31,94	28,60	23,83	32,94
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	27,95	24,63	19,82	28,95
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	41,26	38,03	33,07	42,25
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	39,76	36,60	31,54	40,75
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	33,02	29,68	24,90	34,02
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	28,96	25,62	20,83	29,95
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	42,18	38,94	33,99	43,17
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	40,39	37,22	32,18	41,38
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	33,67	30,33	25,56	34,67
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	29,92	26,57	21,80	30,92
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	42,32	39,08	34,13	43,31
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	40,54	37,37	32,33	41,53
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	44,81	41,44	36,70	45,81
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	51,50	48,23	43,32	52,49
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	40,03	36,74	31,87	41,02
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	34,94	31,69	26,79	35,94
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	30,60	27,28	22,48	31,60
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	32,06	28,73	23,94	33,06
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	29,89	26,54	21,78	30,89
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	27,55	24,23	19,40	28,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	32,90	29,57	24,79	33,90
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	31,51	28,13	23,40	32,50
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	28,40	25,04	20,27	29,39
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	33,10	29,77	24,99	34,10
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	33,22	29,78	25,15	34,22
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	30,08	26,69	21,98	31,08
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	33,25	29,92	25,14	34,25
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	39,94	36,51	31,87	40,94
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	46,41	43,10	38,25	47,40
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	33,06	29,68	24,96	34,06
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	33,85	30,54	25,72	34,85
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	40,83	37,46	32,73	41,83
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	42,12	38,76	34,02	43,12
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	39,38	36,00	31,28	40,38
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	25,52	22,14	17,43	26,52
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	48,00	44,62	39,91	49,00
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	49,29	45,92	41,19	50,29
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	50,76	47,41	42,65	51,76
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	45,41	42,00	37,32	46,41
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	39,61	36,36	31,43	40,60
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	40,49	37,12	32,40	41,49
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	41,91	38,55	33,82	42,92
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	39,95	36,59	31,86	40,96
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	26,04	22,60	17,98	27,04
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	47,82	44,43	39,72	48,82
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	49,05	45,68	40,94	50,05
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	50,68	47,32	42,57	51,68
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	47,61	44,25	39,50	48,61
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	42,09	38,84	33,91	43,08
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	41,61	38,24	33,52	42,61
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	40,90	37,55	32,80	41,90
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	28,34	24,82	20,32	29,34
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	48,81	45,45	40,72	49,82
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	50,39	47,03	42,28	51,39
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	41,45	38,09	33,37	42,46
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	41,93	38,59	33,82	42,93
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	30,76	27,25	22,74	31,77
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	48,60	45,23	40,50	49,60
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	50,10	46,74	42,00	51,10
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	41,29	37,92	33,20	42,29
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	42,56	39,22	34,45	43,56
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	34,88	31,43	26,82	35,88
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	48,40	45,02	40,30	49,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	49,82	46,45	41,71	50,82
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	43,39	39,95	35,33	44,39
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	41,13	37,75	33,04	42,13
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	42,33	38,98	34,23	43,33
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	37,82	34,40	29,75	38,82
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	48,20	44,82	40,10	49,20
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	49,55	46,18	41,44	50,55
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	48,50	45,13	40,40	49,50
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	38,49	34,99	30,47	39,50
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	31,49	28,14	23,36	32,48
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	51,80	48,48	43,65	52,79
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	53,22	49,91	45,07	54,21
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	47,17	43,92	38,98	48,16
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	39,52	36,22	31,35	40,50
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	51,56	48,24	43,41	52,55
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	53,08	49,77	44,94	54,08
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	46,99	43,73	38,81	47,98
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	43,43	40,15	35,26	44,42
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	51,31	47,99	43,17	52,30
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	52,86	49,55	44,71	53,85
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	46,82	43,56	38,63	47,80
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	44,38	41,13	36,20	45,37
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	27,99	24,66	19,85	28,98
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	51,08	47,76	42,94	52,07
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	52,56	49,25	44,41	53,55
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	46,60	43,34	38,42	47,59
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	45,36	42,11	37,17	46,35
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	29,14	25,78	21,02	30,13
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	50,85	47,53	42,71	51,84
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	52,31	48,99	44,16	53,30
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	48,90	45,56	40,78	49,90
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	46,38	43,12	38,20	47,37
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	46,29	43,05	38,11	47,28
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	30,50	27,11	22,41	31,50
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	52,05	48,74	43,91	53,05
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	52,83	49,52	44,68	53,82
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	46,94	43,70	38,76	47,93
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	32,96	29,57	24,85	33,95
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	54,08	50,83	45,89	55,07
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	46,29	43,04	38,10	47,28
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	54,78	51,51	46,60	55,77
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	47,81	44,55	39,63	48,80
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	54,72	51,46	46,54	55,71
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	47,93	44,67	39,74	48,91
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	54,41	51,14	46,23	55,40
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	47,84	44,58	39,66	48,83
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	54,08	50,80	45,89	55,06
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	47,71	44,45	39,53	48,70
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	41,87	38,64	33,68	42,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	43,07	39,88	34,87	44,06
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	41,83	38,60	33,64	42,82
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	42,99	39,80	34,80	43,99
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	41,83	38,60	33,64	42,82
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	42,97	39,77	34,77	43,96
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	41,97	38,74	33,78	42,96
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	42,85	39,65	34,65	43,84
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	42,18	38,95	34,01	43,18
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	41,85	38,64	33,66	42,84
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	42,78	39,60	34,57	43,77
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	41,95	38,74	33,77	42,95
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	42,90	39,71	34,70	43,89
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	44,68	41,43	36,50	45,67
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	33,80	30,52	25,65	34,80
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	29,52	26,20	21,40	30,52
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	45,84	42,59	37,65	46,83
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	34,88	31,61	26,72	35,87
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	30,68	27,35	22,57	31,68
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	46,16	42,91	37,97	47,15
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	35,34	32,07	27,19	36,34
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	31,72	28,38	23,60	32,72
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	46,32	43,06	38,13	47,30
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	36,08	32,80	27,93	37,08
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	32,45	29,11	24,34	33,45
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	46,32	43,06	38,14	47,31
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	37,71	34,41	29,56	38,70
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	32,11	28,77	24,00	33,11
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	46,33	43,08	38,15	47,32
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	39,76	36,49	31,58	40,75
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	39,06	35,76	30,92	40,06
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	32,24	28,91	24,12	33,24
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	44,94	41,57	36,84	45,94
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	45,24	41,88	37,15	46,25
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	44,71	41,34	36,61	45,71
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	45,56	42,20	37,46	46,56
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	47,03	43,67	38,92	48,03
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	44,88	41,51	36,78	45,88
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	45,38	42,01	37,28	46,38
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	44,65	41,29	36,55	45,65
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	45,47	42,11	37,37	46,47
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	46,76	43,40	38,66	47,76
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	44,82	41,45	36,72	45,82
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	45,37	42,01	37,27	46,37
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	44,60	41,24	36,50	45,60
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	45,41	42,05	37,31	46,41
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	46,49	43,14	38,39	47,49
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	45,34	41,97	37,24	46,34
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	44,91	41,55	36,81	45,91
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	46,25	42,89	38,16	47,26
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	45,27	41,90	37,17	46,27
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	44,79	41,42	36,69	45,79
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	46,12	42,76	38,02	47,12
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	43,01	39,65	34,90	44,01
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	45,19	41,83	37,09	46,19
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	44,43	41,06	36,33	45,43
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	44,75	41,38	36,65	45,75
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	45,60	42,24	37,50	46,60
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	46,45	43,10	38,34	47,45
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	31,66	28,40	23,51	32,66
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	27,39	24,11	19,23	28,38
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	23,16	19,77	15,08	24,16
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	22,81	19,48	14,70	23,81
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	24,45	21,12	16,34	25,45
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	31,79	28,54	23,63	32,79
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	28,86	25,59	20,72	29,86
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	24,10	20,77	15,99	25,10
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	22,98	19,64	14,86	23,98
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	20,75	17,41	12,62	21,74
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	32,03	28,78	23,87	33,03
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	29,35	26,07	21,20	30,35
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	25,05	21,74	16,92	26,05
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	23,06	19,72	14,95	24,06
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	21,84	18,50	13,72	22,84
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	32,15	28,90	23,99	33,15
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	30,02	26,75	21,87	31,02
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	25,67	22,37	17,54	26,67
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	23,10	19,74	14,99	24,10
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	22,18	18,84	14,06	23,18
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	40,10	36,69	32,03	41,10
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	32,42	28,96	24,37	33,42
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	32,27	29,01	24,11	33,27
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	31,05	27,79	22,90	32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	25,60	22,31	17,46	26,60
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	21,72	18,31	13,64	22,72
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	23,16	19,81	15,05	24,16
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	22,43	19,10	14,32	23,43
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	43,77	40,40	35,67	44,77
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	40,52	37,13	32,43	41,52
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	31,44	28,20	23,28	32,44
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	31,52	28,27	23,37	32,52
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	26,51	23,22	18,36	27,50
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	22,64	19,25	14,56	23,64
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	23,23	19,87	15,12	24,23
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	22,44	19,11	14,33	23,44
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	23,84	20,52	15,73	24,85
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	43,92	40,55	35,82	44,92
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	42,82	39,45	34,71	43,82
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	14,71	11,30	6,64	15,71
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	46,36	43,01	38,26	47,36
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	15,11	11,69	7,05	16,12
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	46,32	42,96	38,21	47,32
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	15,67	12,24	7,61	16,67
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	46,26	42,91	38,16	47,26
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	16,12	12,69	8,05	17,12
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	46,17	42,81	38,06	47,17
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	16,61	13,19	8,54	17,61
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	31,42	28,11	23,30	32,42
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	46,03	42,67	37,93	47,03
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	45,97	42,62	37,86	46,97
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	19,11	15,69	11,05	20,12
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	46,41	43,06	38,30	47,41
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	47,26	43,92	39,15	48,26
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	22,28	18,91	14,18	23,28
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	32,33	29,06	24,17	33,32
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	44,72	41,39	36,60	45,72
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	47,75	44,40	39,65	48,75
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	22,48	19,09	14,39	23,48
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	33,50	30,22	25,36	34,50
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	45,85	42,52	37,74	46,85
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	47,92	44,57	39,81	48,92
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	22,73	19,33	14,64	23,73
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	34,43	31,13	26,29	35,43
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	46,25	42,90	38,14	47,25
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	47,93	44,58	39,83	48,93
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	21,95	18,54	13,88	22,95
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	35,16	31,87	27,02	36,16
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	46,52	43,17	38,41	47,52
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	21,32	17,91	13,24	22,32
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	27,90	24,44	19,86	28,91
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	40,15	36,85	32,00	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	39,05	35,69	30,95	40,05
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	22,01	18,57	13,96	23,02
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	28,60	25,09	20,59	29,61
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	40,85	37,53	32,72	41,85
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	39,81	36,43	31,72	40,81
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	23,15	19,65	15,11	24,15
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	29,52	26,01	21,50	30,53
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	41,51	38,19	33,38	42,51
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	40,33	36,95	32,24	41,33
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	23,00	19,49	14,98	24,01
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	30,08	26,58	22,07	31,09
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	41,98	38,66	33,85	42,98
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	40,76	37,39	32,65	41,76
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	42,58	39,22	34,47	43,58
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	26,28	22,79	18,27	27,29
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	20,52	17,07	12,47	21,53
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	43,09	39,75	34,98	44,09
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	42,66	39,30	34,56	43,66
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	26,09	22,59	18,09	27,11
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	16,37	12,87	8,35	17,38
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	43,27	39,92	35,17	44,27
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	42,72	39,35	34,61	43,72
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	26,41	22,90	18,41	27,42
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	14,67	11,18	6,66	15,68
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	43,34	39,98	35,23	44,34
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	42,73	39,36	34,63	43,73
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	26,36	22,83	18,37	27,38
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	13,99	10,51	5,96	15,00
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	43,36	40,00	35,25	44,36
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	41,00	37,67	32,87	42,00
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	27,56	24,06	19,54	28,57
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	25,37	21,98	17,29	26,37
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	40,57	37,25	32,43	41,56
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	42,37	39,01	34,26	43,37
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	29,57	26,09	21,54	30,58
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	22,33	18,89	14,28	23,34
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	42,70	39,36	34,58	43,70
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	23,22	19,84	15,12	24,22
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	21,40	18,00	13,33	22,41
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	24,69	21,37	16,58	25,70
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	23,61	20,29	15,48	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	23,54	20,14	15,46	24,54
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	21,79	18,37	13,73	22,80
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	25,37	22,01	17,28	26,38
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	24,11	20,75	16,00	25,11
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	23,70	20,29	15,63	24,70
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	22,38	18,96	14,32	23,39
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	25,97	22,61	17,88	26,98
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	24,59	21,21	16,50	25,59
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	23,65	20,25	15,57	24,65
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	23,37	19,99	15,28	24,37
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	24,48	21,11	16,39	25,48
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	27,53	24,11	19,46	28,53
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	34,64	31,29	26,55	35,65
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	34,65	31,31	26,57	35,66
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	29,25	25,91	21,13	30,25
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	22,74	19,36	14,64	23,74
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	32,03	28,67	23,94	33,04
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	26,96	23,61	18,85	27,96
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	35,53	32,17	27,44	36,54
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	35,55	32,19	27,46	36,56
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	29,93	26,61	21,80	30,93
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	23,02	19,62	14,94	24,02
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	33,63	30,29	25,52	34,63
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	27,78	24,40	19,70	28,79
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	36,18	32,82	28,09	37,19
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	36,20	32,84	28,11	37,21
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	30,42	27,10	22,29	31,42
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	24,04	20,66	15,96	25,05
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	34,33	31,00	26,22	35,33
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	28,36	24,96	20,29	29,37
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	36,75	33,39	28,66	37,76
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	36,76	33,40	28,67	37,77
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	30,85	27,53	22,72	31,85
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	26,21	22,88	18,10	27,21
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	34,84	31,50	26,73	35,84
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	28,68	25,27	20,61	29,68
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	37,06	33,70	28,98	38,07
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	37,07	33,71	28,98	38,08
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	31,07	27,74	22,95	32,07
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	27,25	23,92	19,14	28,25
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	35,39	32,04	27,28	36,39
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	30,30	26,90	22,22	31,30
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	27,87	24,53	19,76	28,87
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	30,69	27,30	22,61	31,69
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	27,73	24,40	19,63	28,74
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	29,14	25,81	21,01	30,14
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	25,41	22,06	17,30	26,41
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	28,62	25,24	20,54	29,63
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	30,31	26,94	22,21	31,31
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	26,28	22,90	18,19	27,28
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	28,97	25,56	20,90	29,97
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	31,14	27,75	23,06	32,14
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	27,82	24,42	19,74	28,82
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	29,35	25,95	21,28	30,36
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	32,04	28,66	23,95	33,04
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	28,81	25,40	20,73	29,81
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	32,35	28,96	24,27	33,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	32,92	29,55	24,83	33,92
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	29,88	26,48	21,79	30,88
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	36,73	33,36	28,65	37,74
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	36,70	33,34	28,61	37,71
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	36,68	33,31	28,59	37,68
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	36,81	33,45	28,73	37,82
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	36,87	33,51	28,79	37,88
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	36,84	33,48	28,75	37,85
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	36,77	33,41	28,69	37,78
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	36,60	33,23	28,52	37,61
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	33,13	29,75	25,04	34,13
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	24,12	20,78	16,00	25,12
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	20,94	17,55	12,85	21,94
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	25,16	21,77	17,06	26,16
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	21,11	17,70	13,04	22,11
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	26,34	22,90	18,28	27,34
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	21,53	18,08	13,48	22,54
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	29,77	26,30	21,74	30,78
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	22,39	18,92	14,34	23,39
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	31,95	28,48	23,91	32,96
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	26,05	22,60	18,00	27,06
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	26,97	23,59	18,89	27,98
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	28,97	25,58	20,89	29,97
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	27,79	24,45	19,69	28,80
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	23,72	20,36	15,61	24,72
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	22,75	19,39	14,64	23,75
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	24,81	21,46	16,71	25,81
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	29,13	25,74	21,05	30,13
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	24,60	21,19	16,52	25,60
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	22,84	19,47	14,74	23,84
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	25,52	22,12	17,45	26,53
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	30,78	27,39	22,70	31,78
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	25,54	22,09	17,48	26,54
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	22,91	19,50	14,82	23,91
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	27,06	23,67	18,98	28,06
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	31,64	28,26	23,55	32,64
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	25,06	21,63	16,99	26,06
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	23,17	19,75	15,10	24,17
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	27,53	24,14	19,46	28,54
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	29,44	25,88	21,47	30,46
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	27,43	23,90	19,43	28,44
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	20,62	17,25	12,52	21,62
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	30,69	27,14	22,70	31,70
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	27,68	24,13	19,70	28,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20220120 VL Ontwerp - Nieuwe Schieweg - SMA NL-8G+
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	21,16	17,75	13,08	22,16
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	31,75	28,24	23,74	32,76
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	28,01	24,45	20,04	29,03
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	23,12	19,72	15,02	24,11
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	32,43	28,95	24,41	33,44
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	28,31	24,74	20,33	29,32
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	24,24	20,82	16,16	25,24
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	32,89	29,42	24,85	33,90
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	28,61	25,04	20,63	29,62
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	25,72	22,31	17,65	26,72
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	33,26	29,80	25,22	34,27
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	28,94	25,37	20,97	29,96
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	26,18	22,67	18,18	27,19
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	37,09	33,74	28,99	38,09
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	36,06	32,71	27,96	37,06
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	33,45	30,01	25,40	34,46
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	31,72	28,38	23,60	32,72
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	29,94	26,60	21,83	30,94
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	37,18	33,83	29,08	38,18
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	36,86	33,52	28,76	37,87
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	34,53	31,08	26,48	35,54
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	31,49	28,17	23,37	32,49
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	30,28	26,94	22,18	31,29
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	37,27	33,92	29,17	38,27
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	37,20	33,86	29,10	38,21
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	29,80	26,41	21,74	30,81
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	33,68	30,21	25,64	34,69
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	31,61	28,28	23,49	32,61
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	31,27	27,92	23,17	32,27
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	37,31	33,96	29,21	38,31
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	37,28	33,94	29,18	38,29
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	35,87	32,51	27,78	36,88
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	33,54	30,06	25,51	34,55
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	31,69	28,36	23,58	32,69
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	31,63	28,29	23,53	32,64
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	37,54	34,19	29,44	38,54
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	37,22	33,87	29,12	38,22
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	36,29	32,93	28,20	37,30
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	33,53	30,06	25,50	34,54
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	31,64	28,30	23,52	32,64
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	31,77	28,42	23,66	32,77
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	37,33	33,98	29,23	38,33
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	34,41	31,06	26,31	35,41
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	31,48	28,15	23,37	32,48
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	28,25	24,90	20,15	29,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A10_A	A10[1/4]	1,50	50,94	50,75	45,95	54,08
A10_A	A10[3/4]	1,50	34,78	34,56	29,77	37,90
A10_B	A10[1/4]	4,50	53,67	53,46	48,67	56,80
A10_B	A10[3/4]	4,50	35,11	34,89	30,10	38,23
A10_C	A10[1/4]	7,50	59,21	59,00	54,21	62,34
A10_C	A10[3/4]	7,50	36,13	35,90	31,12	39,25
A10_D	A10[1/4]	10,50	62,01	61,80	57,02	65,15
A10_D	A10[3/4]	10,50	37,58	37,36	32,57	40,70
A10_E	A10[1/4]	13,50	63,51	63,30	58,51	66,64
A10_E	A10[3/4]	13,50	39,29	39,08	34,28	42,42
A11_A	A11[3/4]	37,50	53,40	53,19	48,41	56,54
A11_A	A11[3/4]	19,50	50,22	50,00	45,21	53,34
A11_A	A11[3/4]	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	40,50	53,88	53,66	48,89	57,01
A11_B	A11[3/4]	22,50	50,95	50,73	45,94	54,07
A11_B	A11[3/4]	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	43,50	54,09	53,87	49,09	57,22
A11_C	A11[3/4]	25,50	51,48	51,26	46,48	54,61
A11_C	A11[3/4]	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	28,50	51,96	51,75	46,97	55,10
A11_D	A11[3/4]	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	31,50	52,49	52,28	47,50	55,63
A11_E	A11[3/4]	13,50	46,39	46,17	41,39	49,52
A11_F	A11[3/4]	34,50	52,96	52,74	47,96	56,09
A11_F	A11[3/4]	16,50	49,23	49,00	44,22	52,35
A12_A	A12[1/4]	1,50	35,61	35,40	30,62	38,75
A12_A	A12[3/4]	1,50	41,48	41,25	36,46	44,60
A12_B	A12[1/4]	4,50	36,34	36,13	31,34	39,47
A12_B	A12[3/4]	4,50	44,91	44,67	39,88	48,02
A12_C	A12[1/4]	7,50	37,37	37,16	32,38	40,51
A12_C	A12[3/4]	7,50	49,78	49,56	44,78	52,91
A12_D	A12[1/4]	10,50	38,55	38,34	33,55	41,68
A12_D	A12[3/4]	10,50	54,05	53,83	49,04	57,17
A13_A	A13[1/4]	73,50	55,38	55,17	50,39	58,52
A13_A	A13[1/4]	55,50	55,31	55,09	50,31	58,44
A13_A	A13[1/4]	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	73,50	41,39	41,19	36,41	44,53
A13_A	A13[4/4]	55,50	37,36	37,15	32,36	40,49
A13_A	A13[4/4]	37,50	40,11	39,93	35,12	43,25
A13_A	A13[4/4]	19,50	37,53	37,34	32,54	40,67
A13_A	A13[4/4]	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	76,50	55,37	55,16	50,38	58,51
A13_B	A13[1/4]	58,50	55,33	55,12	50,34	58,47
A13_B	A13[1/4]	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	76,50	41,18	40,98	36,19	44,32
A13_B	A13[4/4]	58,50	37,72	37,52	32,73	40,86
A13_B	A13[4/4]	40,50	41,60	41,42	36,62	44,75
A13_B	A13[4/4]	22,50	38,09	37,90	33,09	41,23
A13_B	A13[4/4]	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	79,50	55,33	55,11	50,34	58,46
A13_C	A13[1/4]	61,50	55,48	55,26	50,49	58,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13_C	A13[1/4]	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	79,50	41,35	41,15	36,36	44,49
A13_C	A13[4/4]	61,50	38,38	38,17	33,39	41,52
A13_C	A13[4/4]	43,50	42,60	42,42	37,62	45,75
A13_C	A13[4/4]	25,50	38,51	38,32	33,51	41,65
A13_C	A13[4/4]	7,50	--	--	--	--
A13_D	A13[1/4]	64,50	55,63	55,41	50,63	58,76
A13_D	A13[1/4]	46,50	47,42	47,21	42,43	50,56
A13_D	A13[4/4]	64,50	38,94	38,74	33,95	42,08
A13_D	A13[4/4]	46,50	43,02	42,84	38,03	46,16
A13_D	A13[4/4]	28,50	38,80	38,61	33,80	41,94
A13_D	A13[4/4]	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	67,50	55,70	55,49	50,71	58,84
A13_E	A13[1/4]	49,50	53,68	53,47	48,69	56,82
A13_E	A13[4/4]	67,50	39,62	39,42	34,63	42,76
A13_E	A13[4/4]	49,50	43,18	43,00	38,19	46,32
A13_E	A13[4/4]	31,50	39,03	38,84	34,03	42,17
A13_E	A13[4/4]	13,50	37,13	36,93	32,13	40,26
A13_F	A13[1/4]	70,50	55,58	55,36	50,58	58,71
A13_F	A13[1/4]	52,50	54,96	54,75	49,97	58,10
A13_F	A13[4/4]	70,50	40,47	40,27	35,48	43,61
A13_F	A13[4/4]	52,50	42,74	42,55	37,75	45,88
A13_F	A13[4/4]	34,50	39,31	39,12	34,32	42,45
A13_F	A13[4/4]	16,50	36,77	36,57	31,77	39,90
A14_A	A14[2/4]	37,50	36,59	36,37	31,59	39,72
A14_A	A14[2/4]	19,50	46,61	46,44	41,63	49,76
A14_A	A14[2/4]	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	37,50	60,80	60,58	55,80	63,93
A14_A	A14[3/4]	19,50	60,35	60,14	55,36	63,49
A14_A	A14[3/4]	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	40,50	37,77	37,56	32,78	40,91
A14_B	A14[2/4]	22,50	46,82	46,65	41,84	49,97
A14_B	A14[2/4]	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	40,50	60,52	60,31	55,53	63,66
A14_B	A14[3/4]	22,50	60,79	60,58	55,80	63,93
A14_B	A14[3/4]	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	43,50	38,11	37,90	33,11	41,24
A14_C	A14[2/4]	25,50	46,90	46,73	41,92	50,05
A14_C	A14[2/4]	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	43,50	60,44	60,22	55,44	63,57
A14_C	A14[3/4]	25,50	60,96	60,74	55,96	64,09
A14_C	A14[3/4]	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	46,50	38,42	38,20	33,42	41,55
A14_D	A14[2/4]	28,50	47,00	46,82	42,01	50,14
A14_D	A14[2/4]	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	46,50	60,03	59,81	55,03	63,16
A14_D	A14[3/4]	28,50	61,07	60,85	56,07	64,20
A14_D	A14[3/4]	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	31,50	47,17	47,00	42,19	50,32
A14_E	A14[2/4]	13,50	40,56	40,36	35,56	43,69
A14_E	A14[3/4]	31,50	61,04	60,82	56,04	64,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A14_E	A14[3/4]	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	34,50	36,41	36,18	31,39	39,53
A14_F	A14[2/4]	16,50	45,47	45,30	40,49	48,62
A14_F	A14[3/4]	34,50	60,99	60,77	55,99	64,12
A14_F	A14[3/4]	16,50	53,49	53,27	48,49	56,62
A2_A	A2[1/4]	55,50	61,78	61,58	56,79	64,92
A2_A	A2[1/4]	37,50	63,48	63,27	58,49	66,62
A2_A	A2[1/4]	19,50	64,47	64,26	59,47	67,60
A2_A	A2[1/4]	1,50	58,92	58,73	53,94	62,07
A2_A	A2[2/4]	55,50	56,69	56,52	51,71	59,84
A2_A	A2[2/4]	37,50	58,00	57,83	53,02	61,15
A2_A	A2[2/4]	19,50	58,72	58,55	53,74	61,87
A2_A	A2[2/4]	1,50	56,58	56,42	51,61	59,74
A2_A	A2[3/4]	55,50	40,79	40,58	35,80	43,93
A2_A	A2[3/4]	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	55,50	58,80	58,59	53,81	61,94
A2_A	A2[4/4]	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	40,50	63,09	62,88	58,09	66,22
A2_B	A2[1/4]	22,50	64,43	64,22	59,43	67,56
A2_B	A2[1/4]	4,50	60,91	60,72	55,92	64,05
A2_B	A2[2/4]	40,50	57,77	57,60	52,79	60,92
A2_B	A2[2/4]	22,50	58,67	58,50	53,69	61,82
A2_B	A2[2/4]	4,50	57,96	57,80	52,99	61,12
A2_B	A2[3/4]	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	43,50	62,90	62,69	57,90	66,03
A2_C	A2[1/4]	25,50	64,33	64,12	59,33	67,46
A2_C	A2[1/4]	7,50	62,24	62,04	57,25	65,38
A2_C	A2[2/4]	43,50	57,56	57,39	52,58	60,71
A2_C	A2[2/4]	25,50	58,60	58,43	53,62	61,75
A2_C	A2[2/4]	7,50	58,66	58,49	53,68	61,81
A2_C	A2[3/4]	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	46,50	62,46	62,25	57,46	65,59
A2_D	A2[1/4]	28,50	64,21	64,00	59,21	67,34
A2_D	A2[1/4]	10,50	63,37	63,17	58,38	66,51
A2_D	A2[2/4]	46,50	57,37	57,20	52,39	60,52
A2_D	A2[2/4]	28,50	58,52	58,35	53,54	61,67
A2_D	A2[2/4]	10,50	58,79	58,62	53,81	61,94
A2_D	A2[3/4]	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	49,50	62,13	61,93	57,14	65,27
A2_E	A2[1/4]	31,50	63,99	63,78	59,00	67,13
A2_E	A2[1/4]	13,50	64,01	63,81	59,02	67,15
A2_E	A2[2/4]	49,50	57,14	56,97	52,16	60,29
A2_E	A2[2/4]	31,50	58,42	58,25	53,44	61,57
A2_E	A2[2/4]	13,50	58,86	58,69	53,88	62,01
A2_E	A2[3/4]	49,50	35,27	35,03	30,24	38,38
A2_E	A2[4/4]	49,50	57,67	57,45	52,67	60,80
A2_F	A2[1/4]	52,50	61,96	61,75	56,96	65,09
A2_F	A2[1/4]	34,50	63,67	63,46	58,68	66,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2_F	A2[1/4]	16,50	64,34	64,14	59,35	67,48
A2_F	A2[2/4]	52,50	56,84	56,67	51,86	59,99
A2_F	A2[2/4]	34,50	58,20	58,03	53,22	61,35
A2_F	A2[2/4]	16,50	58,75	58,58	53,77	61,90
A2_F	A2[3/4]	52,50	39,64	39,43	34,64	42,77
A2_F	A2[4/4]	52,50	58,93	58,71	53,93	62,06
A3_A	A3[1/4]	19,50	55,47	55,29	50,49	58,62
A3_A	A3[1/4]	1,50	53,99	53,81	49,00	57,13
A3_A	A3[2/4]	19,50	31,49	31,25	26,46	34,60
A3_A	A3[2/4]	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	19,50	43,69	43,46	38,67	46,81
A3_A	A3[3/4]	1,50	35,54	35,31	30,52	38,66
A3_A	A3[4/4]	19,50	52,42	52,23	47,42	55,56
A3_A	A3[4/4]	1,50	36,32	36,11	31,32	39,45
A3_B	A3[1/4]	22,50	55,52	55,34	50,53	58,66
A3_B	A3[1/4]	4,50	53,68	53,50	48,69	56,82
A3_B	A3[2/4]	22,50	31,42	31,18	26,40	34,53
A3_B	A3[2/4]	4,50	--	--	--	--
A3_B	A3[3/4]	22,50	46,16	45,94	41,15	49,28
A3_B	A3[3/4]	4,50	36,27	36,03	31,25	39,38
A3_B	A3[4/4]	22,50	53,54	53,34	48,54	56,67
A3_B	A3[4/4]	4,50	36,90	36,68	31,89	40,02
A3_C	A3[1/4]	25,50	55,53	55,35	50,54	58,67
A3_C	A3[1/4]	7,50	54,15	53,98	49,17	57,30
A3_C	A3[2/4]	25,50	31,42	31,18	26,40	34,53
A3_C	A3[2/4]	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	25,50	51,19	50,97	46,19	54,32
A3_C	A3[3/4]	7,50	37,26	37,03	32,24	40,38
A3_C	A3[4/4]	25,50	54,55	54,34	49,54	57,68
A3_C	A3[4/4]	7,50	38,25	38,03	33,24	41,37
A3_D	A3[1/4]	10,50	54,80	54,63	49,82	57,95
A3_D	A3[2/4]	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	10,50	38,58	38,35	33,56	41,70
A3_D	A3[4/4]	10,50	40,92	40,70	35,91	44,04
A3_E	A3[1/4]	13,50	55,15	54,98	50,17	58,30
A3_E	A3[2/4]	13,50	40,76	40,58	35,78	43,91
A3_E	A3[3/4]	13,50	40,07	39,84	35,05	43,19
A3_E	A3[4/4]	13,50	48,85	48,67	43,86	51,99
A3_F	A3[1/4]	16,50	55,35	55,17	50,36	58,49
A3_F	A3[2/4]	16,50	32,08	31,83	27,04	35,18
A3_F	A3[3/4]	16,50	42,03	41,81	37,02	45,15
A3_F	A3[4/4]	16,50	51,83	51,65	46,84	54,97
A4_A	A4[1/4]	1,50	40,56	40,40	35,59	43,72
A4_A	A4[2/4]	1,50	41,77	41,59	36,79	44,92
A4_A	A4[3/4]	1,50	35,62	35,39	30,60	38,74
A4_B	A4[1/4]	4,50	40,46	40,28	35,47	43,60
A4_B	A4[2/4]	4,50	41,51	41,33	36,52	44,65
A4_B	A4[3/4]	4,50	36,09	35,86	31,08	39,21
A4_C	A4[1/4]	7,50	40,45	40,27	35,46	43,59
A4_C	A4[2/4]	7,50	41,23	41,05	36,24	44,37
A4_C	A4[3/4]	7,50	36,76	36,53	31,74	39,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A4_D	A4[1/4]	10,50	40,81	40,63	35,83	43,96
A4_D	A4[2/4]	10,50	41,87	41,69	36,88	45,01
A4_D	A4[3/4]	10,50	37,71	37,48	32,69	40,83
A5_A	A5[1/4]	1,50	54,84	54,67	49,85	57,99
A5_A	A5[3/4]	1,50	36,38	36,15	31,37	39,50
A5_B	A5[1/4]	4,50	54,81	54,64	49,83	57,96
A5_B	A5[3/4]	4,50	36,75	36,52	31,74	39,87
A5_C	A5[1/4]	7,50	55,49	55,32	50,51	58,64
A5_C	A5[3/4]	7,50	37,54	37,32	32,53	40,66
A5_D	A5[1/4]	10,50	56,13	55,96	51,15	59,28
A5_D	A5[3/4]	10,50	38,54	38,32	33,53	41,66
A6_A	A6[1/4]	1,50	35,92	35,71	30,92	39,05
A6_A	A6[3/4]	1,50	39,71	39,47	34,69	42,82
A6_B	A6[1/4]	4,50	36,51	36,29	31,51	39,64
A6_B	A6[3/4]	4,50	42,21	41,97	37,18	45,32
A6_C	A6[1/4]	7,50	37,60	37,39	32,60	40,73
A6_C	A6[3/4]	7,50	45,59	45,36	40,57	48,71
A6_D	A6[1/4]	10,50	38,95	38,73	33,94	42,07
A6_D	A6[3/4]	10,50	50,82	50,59	45,82	53,95
A7_A	A7[1/4]	1,50	33,08	32,85	28,06	36,20
A7_A	A7[2/4]	1,50	39,14	38,90	34,11	42,25
A7_A	A7[3/4]	1,50	36,83	36,61	31,82	39,95
A7_B	A7[1/4]	4,50	33,51	33,28	28,49	36,63
A7_B	A7[2/4]	4,50	40,68	40,44	35,65	43,79
A7_B	A7[3/4]	4,50	37,51	37,29	32,50	40,63
A7_C	A7[1/4]	7,50	33,95	33,72	28,93	37,07
A7_C	A7[2/4]	7,50	42,92	42,68	37,89	46,03
A7_C	A7[3/4]	7,50	38,97	38,75	33,96	42,09
A7_D	A7[1/4]	10,50	34,89	34,66	29,87	38,01
A7_D	A7[2/4]	10,50	47,03	46,81	42,03	50,16
A7_D	A7[3/4]	10,50	40,98	40,75	35,96	44,10
A8_A	A8[1/4]	91,50	52,18	51,97	47,18	55,31
A8_A	A8[1/4]	73,50	53,39	53,18	48,39	56,52
A8_A	A8[1/4]	55,50	54,59	54,38	49,59	57,72
A8_A	A8[1/4]	37,50	54,33	54,12	49,34	57,47
A8_A	A8[1/4]	19,50	43,75	43,55	38,75	46,88
A8_A	A8[1/4]	1,50	34,48	34,27	29,47	37,61
A8_A	A8[2/4]	91,50	38,83	38,62	33,84	41,97
A8_A	A8[2/4]	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	91,50	54,93	54,72	49,94	58,07
A8_A	A8[3/4]	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	91,50	57,71	57,50	52,72	60,85
A8_A	A8[4/4]	73,50	58,71	58,50	53,72	61,85
A8_A	A8[4/4]	55,50	58,84	58,62	53,84	61,97
A8_A	A8[4/4]	37,50	56,73	56,51	51,73	59,86
A8_A	A8[4/4]	19,50	47,84	47,62	42,82	50,96
A8_A	A8[4/4]	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	76,50	53,24	53,03	48,24	56,37
A8_B	A8[1/4]	58,50	54,06	53,85	49,06	57,19
A8_B	A8[1/4]	40,50	54,43	54,23	49,44	57,57
A8_B	A8[1/4]	22,50	45,52	45,32	40,53	48,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8_B	A8[1/4]	4,50	35,05	34,83	30,04	38,17
A8_B	A8[2/4]	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	76,50	58,50	58,29	53,51	61,64
A8_B	A8[4/4]	58,50	58,95	58,74	53,96	62,09
A8_B	A8[4/4]	40,50	57,03	56,81	52,03	60,16
A8_B	A8[4/4]	22,50	50,56	50,34	45,55	53,68
A8_B	A8[4/4]	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	79,50	53,10	52,89	48,11	56,24
A8_C	A8[1/4]	61,50	53,99	53,78	49,00	57,13
A8_C	A8[1/4]	43,50	54,53	54,33	49,54	57,67
A8_C	A8[1/4]	25,50	49,38	49,17	44,39	52,52
A8_C	A8[1/4]	7,50	36,08	35,86	31,07	39,20
A8_C	A8[2/4]	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	79,50	58,27	58,05	53,27	61,40
A8_C	A8[4/4]	61,50	59,08	58,87	54,09	62,22
A8_C	A8[4/4]	43,50	57,65	57,44	52,66	60,79
A8_C	A8[4/4]	25,50	52,83	52,61	47,82	55,95
A8_C	A8[4/4]	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	82,50	52,78	52,57	47,78	55,91
A8_D	A8[1/4]	64,50	53,90	53,69	48,91	57,04
A8_D	A8[1/4]	46,50	54,63	54,43	49,64	57,77
A8_D	A8[1/4]	28,50	50,58	50,37	45,58	53,71
A8_D	A8[1/4]	10,50	37,78	37,57	32,77	40,91
A8_D	A8[2/4]	82,50	36,77	36,56	31,77	39,90
A8_D	A8[3/4]	82,50	41,64	41,42	36,63	44,76
A8_D	A8[4/4]	82,50	57,95	57,74	52,96	61,09
A8_D	A8[4/4]	64,50	59,05	58,84	54,06	62,19
A8_D	A8[4/4]	46,50	58,36	58,15	53,37	61,50
A8_D	A8[4/4]	28,50	54,38	54,16	49,38	57,51
A8_D	A8[4/4]	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	85,50	52,42	52,21	47,43	55,56
A8_E	A8[1/4]	67,50	53,70	53,49	48,71	56,84
A8_E	A8[1/4]	49,50	54,65	54,44	49,66	57,79
A8_E	A8[1/4]	31,50	52,99	52,79	48,00	56,13
A8_E	A8[1/4]	13,50	42,98	42,80	37,99	46,12
A8_E	A8[2/4]	85,50	39,19	38,98	34,20	42,33
A8_E	A8[3/4]	85,50	48,67	48,45	43,67	51,80
A8_E	A8[4/4]	85,50	57,88	57,67	52,89	61,02
A8_E	A8[4/4]	67,50	58,86	58,65	53,87	62,00
A8_E	A8[4/4]	49,50	58,80	58,58	53,80	61,93
A8_E	A8[4/4]	31,50	55,92	55,71	50,93	59,06
A8_E	A8[4/4]	13,50	43,98	43,75	38,95	47,09
A8_F	A8[1/4]	88,50	52,27	52,07	47,28	55,41
A8_F	A8[1/4]	70,50	53,52	53,31	48,53	56,66
A8_F	A8[1/4]	52,50	54,67	54,47	49,68	57,81
A8_F	A8[1/4]	34,50	54,10	53,90	49,11	57,24
A8_F	A8[1/4]	16,50	42,41	42,21	37,41	45,54
A8_F	A8[2/4]	88,50	38,64	38,43	33,65	41,78
A8_F	A8[3/4]	88,50	54,23	54,03	49,25	57,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8_F	A8[4/4]	88,50	57,79	57,58	52,80	60,93
A8_F	A8[4/4]	70,50	58,79	58,58	53,80	61,93
A8_F	A8[4/4]	52,50	58,89	58,67	53,88	62,01
A8_F	A8[4/4]	34,50	56,44	56,22	51,44	59,57
A8_F	A8[4/4]	16,50	46,14	45,92	41,12	49,26
A9_A	A9[1/4]	19,50	60,38	60,17	55,39	63,52
A9_A	A9[1/4]	1,50	42,39	42,15	37,36	45,50
A9_A	A9[2/4]	19,50	65,19	64,97	60,19	68,32
A9_A	A9[2/4]	1,50	47,71	47,49	42,69	50,83
A9_A	A9[3/4]	19,50	59,90	59,70	54,91	63,04
A9_A	A9[3/4]	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	19,50	40,48	40,30	35,49	43,62
A9_A	A9[4/4]	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	22,50	60,69	60,48	55,70	63,83
A9_B	A9[1/4]	4,50	46,82	46,58	41,79	49,93
A9_B	A9[2/4]	22,50	65,15	64,94	60,15	68,28
A9_B	A9[2/4]	4,50	52,23	51,99	47,20	55,34
A9_B	A9[3/4]	22,50	60,19	59,99	55,21	63,33
A9_B	A9[3/4]	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	22,50	40,92	40,73	35,93	44,06
A9_B	A9[4/4]	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	25,50	60,89	60,68	55,90	64,03
A9_C	A9[1/4]	7,50	53,60	53,38	48,60	56,73
A9_C	A9[2/4]	25,50	65,05	64,83	60,05	68,18
A9_C	A9[2/4]	7,50	59,51	59,29	54,50	62,63
A9_C	A9[3/4]	25,50	60,37	60,17	55,39	63,51
A9_C	A9[3/4]	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	25,50	41,28	41,09	36,29	44,42
A9_C	A9[4/4]	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	10,50	56,80	56,58	51,80	59,93
A9_D	A9[2/4]	10,50	62,91	62,69	57,91	66,04
A9_D	A9[3/4]	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	13,50	58,73	58,52	53,74	61,87
A9_E	A9[2/4]	13,50	64,26	64,05	59,27	67,40
A9_E	A9[3/4]	13,50	--	--	--	--
A9_E	A9[4/4]	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	16,50	59,84	59,63	54,85	62,98
A9_F	A9[2/4]	16,50	64,91	64,69	59,91	68,04
A9_F	A9[3/4]	16,50	54,13	53,93	49,14	57,27
A9_F	A9[4/4]	16,50	39,29	39,10	34,30	42,43
B1_A	B1[1/4]	1,50	35,09	34,87	30,08	38,21
B1_A	B1[3/4]	1,50	31,62	31,39	26,60	34,74
B1_A	B1[4/4]	1,50	36,85	36,61	31,82	39,96
B1_B	B1[1/4]	4,50	35,44	35,22	30,43	38,56
B1_B	B1[3/4]	4,50	32,05	31,82	27,03	35,17
B1_B	B1[4/4]	4,50	37,80	37,55	32,77	40,91
B1_C	B1[1/4]	7,50	36,73	36,50	31,72	39,85
B1_C	B1[3/4]	7,50	32,74	32,50	27,71	35,85
B1_C	B1[4/4]	7,50	39,03	38,78	34,00	42,14
B1_D	B1[1/4]	10,50	39,43	39,20	34,41	42,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1_D	B1[3/4]	10,50	33,81	33,58	28,79	36,93
B1_D	B1[4/4]	10,50	41,01	40,78	36,00	44,13
B10_A	B10[1/4]	1,50	50,41	50,24	45,42	53,56
B10_B	B10[1/4]	4,50	49,97	49,80	44,99	53,12
B10_C	B10[1/4]	7,50	49,90	49,73	44,92	53,05
B10_D	B10[1/4]	10,50	50,92	50,74	45,93	54,06
B11_A	B11[1/4]	37,50	25,17	24,93	20,15	28,28
B11_A	B11[1/4]	19,50	34,84	34,62	29,83	37,96
B11_A	B11[1/4]	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	37,50	44,17	43,94	39,16	47,29
B11_A	B11[2/4]	19,50	35,88	35,64	30,86	38,99
B11_A	B11[2/4]	1,50	34,04	33,81	29,03	37,16
B11_A	B11[3/4]	37,50	53,17	52,96	48,16	56,30
B11_A	B11[3/4]	19,50	47,86	47,65	42,85	50,99
B11_A	B11[3/4]	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	40,50	25,26	25,02	20,23	28,37
B11_B	B11[1/4]	22,50	33,87	33,68	28,88	37,01
B11_B	B11[1/4]	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	40,50	44,75	44,52	39,74	47,87
B11_B	B11[2/4]	22,50	36,63	36,39	31,60	39,74
B11_B	B11[2/4]	4,50	34,23	34,00	29,21	37,35
B11_B	B11[3/4]	40,50	53,97	53,77	48,97	57,10
B11_B	B11[3/4]	22,50	48,30	48,09	43,28	51,42
B11_B	B11[3/4]	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	40,50	47,80	47,60	42,79	50,93
B11_C	B11[1/4]	43,50	25,15	24,91	20,13	28,26
B11_C	B11[1/4]	25,50	34,34	34,16	29,35	37,48
B11_C	B11[1/4]	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	43,50	45,52	45,30	40,51	48,64
B11_C	B11[2/4]	25,50	37,63	37,39	32,60	40,74
B11_C	B11[2/4]	7,50	34,45	34,22	29,43	37,57
B11_C	B11[3/4]	43,50	54,31	54,10	49,31	57,44
B11_C	B11[3/4]	25,50	48,65	48,44	43,63	51,77
B11_C	B11[3/4]	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	43,50	52,13	51,94	47,13	55,27
B11_D	B11[1/4]	28,50	34,80	34,62	29,81	37,94
B11_D	B11[1/4]	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	28,50	38,74	38,50	33,72	41,85
B11_D	B11[2/4]	10,50	34,96	34,73	29,94	38,08
B11_D	B11[3/4]	28,50	49,19	48,97	44,17	52,31
B11_D	B11[3/4]	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	31,50	26,05	25,81	21,02	29,16
B11_E	B11[1/4]	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	31,50	41,29	41,06	36,28	44,41
B11_E	B11[2/4]	13,50	35,32	35,09	30,31	38,44
B11_E	B11[3/4]	31,50	50,33	50,11	45,31	53,45
B11_E	B11[3/4]	13,50	46,14	45,94	41,13	49,27
B11_F	B11[1/4]	34,50	26,03	25,78	21,00	29,14
B11_F	B11[1/4]	16,50	33,52	33,30	28,51	36,64
B11_F	B11[2/4]	34,50	43,52	43,29	38,51	46,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B11_F	B11[2/4]	16,50	35,20	34,97	30,18	38,32
B11_F	B11[3/4]	34,50	52,11	51,90	47,10	55,24
B11_F	B11[3/4]	16,50	47,41	47,20	42,39	50,53
B12_A	B12[3/4]	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	64,50	43,79	43,56	38,78	46,91
B12_E	B12[3/4]	67,50	49,72	49,50	44,72	52,85
B2_A	B2[2/4]	1,50	34,35	34,11	29,32	37,46
B2_A	B2[4/4]	1,50	33,49	33,27	28,48	36,61
B2_B	B2[2/4]	4,50	35,20	34,96	30,17	38,31
B2_B	B2[4/4]	4,50	33,61	33,39	28,60	36,73
B2_C	B2[2/4]	7,50	35,83	35,59	30,80	38,94
B2_C	B2[4/4]	7,50	33,94	33,72	28,93	37,06
B2_D	B2[2/4]	10,50	36,72	36,49	31,70	39,84
B2_D	B2[4/4]	10,50	35,17	34,95	30,15	38,29
B3_A	B3[1/4]	1,50	37,84	37,62	32,81	40,95
B3_A	B3[2/4]	1,50	31,38	31,15	26,36	34,50
B3_A	B3[4/4]	1,50	38,09	37,86	33,07	41,21
B3_B	B3[1/4]	4,50	38,18	37,95	33,14	41,29
B3_B	B3[2/4]	4,50	31,77	31,54	26,75	34,89
B3_B	B3[4/4]	4,50	38,28	38,04	33,25	41,39
B3_C	B3[1/4]	7,50	38,09	37,86	33,05	41,20
B3_C	B3[2/4]	7,50	31,93	31,69	26,90	35,04
B3_C	B3[4/4]	7,50	38,37	38,13	33,34	41,48
B3_D	B3[1/4]	10,50	38,37	38,14	33,33	41,48
B3_D	B3[2/4]	10,50	32,52	32,29	27,50	35,64
B3_D	B3[4/4]	10,50	38,57	38,33	33,55	41,68
B4_A	B4[1/4]	37,50	52,46	52,27	47,46	55,60
B4_A	B4[1/4]	19,50	52,01	51,83	47,02	55,15
B4_A	B4[1/4]	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	22,50	52,24	52,06	47,25	55,38
B4_B	B4[1/4]	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	25,50	52,39	52,20	47,39	55,53
B4_C	B4[1/4]	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	28,50	52,46	52,27	47,46	55,60
B4_D	B4[1/4]	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	31,50	52,46	52,28	47,46	55,60
B4_E	B4[1/4]	13,50	50,57	50,39	45,58	53,71
B4_F	B4[1/4]	34,50	52,41	52,22	47,41	55,55
B4_F	B4[1/4]	16,50	51,62	51,43	46,62	54,76
B5_A	B5[2/4]	1,50	30,43	30,19	25,40	33,54
B5_A	B5[3/4]	1,50	33,25	33,01	28,23	36,36
B5_A	B5[4/4]	1,50	34,67	34,44	29,65	37,79
B5_B	B5[2/4]	4,50	31,04	30,80	26,01	34,15
B5_B	B5[3/4]	4,50	33,94	33,70	28,92	37,05
B5_B	B5[4/4]	4,50	35,16	34,93	30,14	38,28
B5_C	B5[2/4]	7,50	31,14	30,90	26,11	34,25
B5_C	B5[3/4]	7,50	34,28	34,04	29,25	37,39
B5_C	B5[4/4]	7,50	36,14	35,91	31,12	39,26
B5_D	B5[2/4]	10,50	30,65	30,41	25,62	33,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5_D	B5[3/4]	10,50	34,57	34,33	29,54	37,68
B5_D	B5[4/4]	10,50	38,15	37,91	33,12	41,26
B6_A	B6[2/4]	55,50	48,15	47,93	43,15	51,28
B6_A	B6[2/4]	37,50	45,19	44,96	40,17	48,31
B6_A	B6[2/4]	19,50	40,42	40,18	35,40	43,53
B6_A	B6[2/4]	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	40,50	45,84	45,61	40,83	48,96
B6_B	B6[2/4]	22,50	41,25	41,01	36,23	44,36
B6_B	B6[2/4]	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	43,50	46,21	45,98	41,19	49,33
B6_C	B6[2/4]	25,50	41,86	41,62	36,84	44,97
B6_C	B6[2/4]	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	46,50	46,59	46,36	41,58	49,71
B6_D	B6[2/4]	28,50	42,61	42,37	37,58	45,72
B6_D	B6[2/4]	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	49,50	47,11	46,88	42,10	50,23
B6_E	B6[2/4]	31,50	43,33	43,10	38,31	46,45
B6_E	B6[2/4]	13,50	37,12	36,89	32,10	40,24
B6_F	B6[2/4]	52,50	47,64	47,42	42,64	50,77
B6_F	B6[2/4]	34,50	44,23	44,00	39,22	47,35
B6_F	B6[2/4]	16,50	38,87	38,64	33,85	41,99
B7_A	B7[1/4]	55,50	52,08	51,87	47,08	55,21
B7_A	B7[1/4]	37,50	48,54	48,32	43,54	51,67
B7_A	B7[1/4]	19,50	44,71	44,48	39,70	47,83
B7_A	B7[1/4]	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	55,50	48,61	48,41	43,61	51,74
B7_A	B7[2/4]	37,50	41,43	41,22	36,42	44,56
B7_A	B7[2/4]	19,50	37,98	37,77	32,97	41,11
B7_A	B7[2/4]	1,50	32,52	32,29	27,49	35,63
B7_A	B7[3/4]	55,50	24,92	24,66	19,87	28,01
B7_A	B7[3/4]	37,50	25,20	24,95	20,16	28,30
B7_A	B7[3/4]	19,50	25,89	25,64	20,85	28,99
B7_A	B7[3/4]	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	58,50	52,31	52,09	47,30	55,43
B7_B	B7[1/4]	40,50	49,17	48,96	44,17	52,30
B7_B	B7[1/4]	22,50	45,40	45,17	40,39	48,52
B7_B	B7[1/4]	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	58,50	49,45	49,25	44,44	52,58
B7_B	B7[2/4]	40,50	41,93	41,72	36,93	45,06
B7_B	B7[2/4]	22,50	38,22	38,01	33,21	41,35
B7_B	B7[2/4]	4,50	32,74	32,51	27,72	35,86
B7_B	B7[3/4]	58,50	25,28	25,02	20,23	28,37
B7_B	B7[3/4]	40,50	24,00	23,75	18,96	27,10
B7_B	B7[3/4]	22,50	26,33	26,09	21,29	29,43
B7_B	B7[3/4]	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	58,50	44,82	44,59	39,81	47,94
B7_C	B7[1/4]	61,50	52,41	52,20	47,41	55,54
B7_C	B7[1/4]	43,50	49,83	49,62	44,83	52,96
B7_C	B7[1/4]	25,50	45,88	45,65	40,87	49,00
B7_C	B7[1/4]	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7_C	B7[2/4]	61,50	49,71	49,51	44,71	52,84
B7_C	B7[2/4]	43,50	42,26	42,04	37,25	45,38
B7_C	B7[2/4]	25,50	38,82	38,61	33,81	41,95
B7_C	B7[2/4]	7,50	32,77	32,54	27,75	35,89
B7_C	B7[3/4]	61,50	23,82	23,56	18,76	26,91
B7_C	B7[3/4]	43,50	24,40	24,15	19,35	27,50
B7_C	B7[3/4]	25,50	27,48	27,24	22,44	30,58
B7_C	B7[3/4]	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	61,50	50,01	49,78	45,01	53,14
B7_D	B7[1/4]	46,50	50,54	50,33	45,54	53,67
B7_D	B7[1/4]	28,50	46,46	46,24	41,45	49,58
B7_D	B7[1/4]	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	46,50	42,72	42,50	37,71	45,84
B7_D	B7[2/4]	28,50	39,26	39,05	34,25	42,39
B7_D	B7[2/4]	10,50	33,18	32,95	28,15	36,29
B7_D	B7[3/4]	46,50	24,75	24,50	19,71	27,85
B7_D	B7[3/4]	28,50	30,95	30,71	25,90	34,05
B7_D	B7[3/4]	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	49,50	50,93	50,72	45,93	54,06
B7_E	B7[1/4]	31,50	47,06	46,84	42,06	50,19
B7_E	B7[1/4]	13,50	39,55	39,31	34,53	42,66
B7_E	B7[2/4]	49,50	43,63	43,41	38,62	46,75
B7_E	B7[2/4]	31,50	39,75	39,53	34,73	42,87
B7_E	B7[2/4]	13,50	33,69	33,46	28,66	36,80
B7_E	B7[3/4]	49,50	25,11	24,86	20,07	28,21
B7_E	B7[3/4]	31,50	31,71	31,47	26,66	34,81
B7_E	B7[3/4]	13,50	28,64	28,39	23,59	31,74
B7_F	B7[1/4]	52,50	51,66	51,45	46,66	54,79
B7_F	B7[1/4]	34,50	47,71	47,48	42,70	50,83
B7_F	B7[1/4]	16,50	42,71	42,48	37,70	45,83
B7_F	B7[2/4]	52,50	46,03	45,83	41,03	49,16
B7_F	B7[2/4]	34,50	40,57	40,36	35,57	43,70
B7_F	B7[2/4]	16,50	35,38	35,17	30,37	38,51
B7_F	B7[3/4]	52,50	24,55	24,29	19,51	27,65
B7_F	B7[3/4]	34,50	24,75	24,51	19,71	27,85
B7_F	B7[3/4]	16,50	25,69	25,44	20,65	28,79
B8_A	B8[1/4]	1,50	32,46	32,23	27,45	35,58
B8_A	B8[3/4]	1,50	33,95	33,72	28,92	37,06
B8_A	B8[4/4]	1,50	31,59	31,37	26,57	34,71
B8_B	B8[1/4]	4,50	32,73	32,49	27,71	35,84
B8_B	B8[3/4]	4,50	35,24	35,00	30,20	38,34
B8_B	B8[4/4]	4,50	32,45	32,22	27,43	35,57
B8_C	B8[1/4]	7,50	32,99	32,76	27,97	36,11
B8_C	B8[3/4]	7,50	37,00	36,77	31,96	40,11
B8_C	B8[4/4]	7,50	33,16	32,94	28,14	36,28
B8_D	B8[1/4]	10,50	33,70	33,47	28,68	36,82
B8_D	B8[3/4]	10,50	43,15	42,96	38,15	46,29
B8_D	B8[4/4]	10,50	35,33	35,13	30,32	38,46
B8_E	B8[1/4]	13,50	34,42	34,19	29,40	37,54
B8_E	B8[3/4]	13,50	47,06	46,87	42,06	50,20
B8_E	B8[4/4]	13,50	38,61	38,42	33,62	41,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9_A	B9[1/4]	1,50	51,11	50,92	46,11	54,25
B9_A	B9[3/4]	1,50	34,84	34,61	29,83	37,96
B9_A	B9[4/4]	1,50	45,47	45,25	40,44	48,58
B9_B	B9[1/4]	4,50	50,75	50,56	45,75	53,89
B9_B	B9[3/4]	4,50	35,08	34,85	30,06	38,20
B9_B	B9[4/4]	4,50	45,40	45,18	40,37	48,51
B9_C	B9[1/4]	7,50	50,51	50,32	45,51	53,65
B9_C	B9[3/4]	7,50	35,47	35,23	30,45	38,58
B9_C	B9[4/4]	7,50	45,00	44,78	39,97	48,11
B9_D	B9[1/4]	10,50	50,92	50,73	45,92	54,06
B9_D	B9[3/4]	10,50	36,12	35,89	31,11	39,24
B9_D	B9[4/4]	10,50	45,16	44,94	40,13	48,27
C1_A	C1[2/4]	1,50	33,91	33,68	28,88	37,02
C1_A	C1[3/4]	1,50	43,69	43,52	38,71	46,84
C1_B	C1[2/4]	4,50	34,30	34,06	29,27	37,41
C1_B	C1[3/4]	4,50	43,85	43,66	38,85	46,99
C1_C	C1[2/4]	7,50	34,74	34,51	29,72	37,86
C1_C	C1[3/4]	7,50	43,86	43,67	38,86	47,00
C1_D	C1[2/4]	10,50	36,44	36,23	31,43	39,57
C1_D	C1[3/4]	10,50	45,33	45,14	40,33	48,47
C10_A	C10[1/4]	1,50	31,62	31,38	26,60	34,73
C10_A	C10[3/4]	1,50	42,38	42,20	37,39	45,52
C10_A	C10[4/4]	1,50	31,41	31,20	26,39	34,53
C10_B	C10[1/4]	4,50	32,12	31,88	27,09	35,23
C10_B	C10[3/4]	4,50	42,80	42,61	37,80	45,94
C10_B	C10[4/4]	4,50	32,88	32,65	27,84	35,99
C10_C	C10[1/4]	7,50	32,10	31,86	27,07	35,21
C10_C	C10[3/4]	7,50	42,86	42,66	37,85	45,99
C10_C	C10[4/4]	7,50	32,59	32,36	27,55	35,70
C10_D	C10[1/4]	10,50	31,77	31,53	26,74	34,88
C10_D	C10[3/4]	10,50	44,66	44,46	39,65	47,79
C10_D	C10[4/4]	10,50	32,61	32,38	27,57	35,72
C11_A	C11[1/4]	19,50	31,71	31,48	26,66	34,81
C11_A	C11[1/4]	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	19,50	31,09	30,85	26,06	34,20
C11_A	C11[2/4]	1,50	31,70	31,47	26,68	34,82
C11_A	C11[3/4]	19,50	34,11	33,87	29,08	37,22
C11_A	C11[3/4]	1,50	33,62	33,39	28,60	36,74
C11_A	C11[4/4]	19,50	36,61	36,35	31,55	39,70
C11_A	C11[4/4]	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	22,50	32,75	32,52	27,70	35,85
C11_B	C11[1/4]	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	22,50	31,65	31,41	26,62	34,76
C11_B	C11[2/4]	4,50	32,25	32,01	27,22	35,36
C11_B	C11[3/4]	22,50	34,90	34,65	29,86	38,00
C11_B	C11[3/4]	4,50	33,98	33,74	28,95	37,09
C11_B	C11[4/4]	22,50	37,38	37,12	32,33	40,47
C11_B	C11[4/4]	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	25,50	33,88	33,65	28,83	36,98
C11_C	C11[1/4]	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	25,50	32,50	32,26	27,47	35,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11_C	C11[2/4]	7,50	32,30	32,06	27,27	35,41
C11_C	C11[3/4]	25,50	35,97	35,72	30,93	39,07
C11_C	C11[3/4]	7,50	33,92	33,68	28,89	37,03
C11_C	C11[4/4]	25,50	38,05	37,78	32,99	41,14
C11_C	C11[4/4]	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	10,50	32,08	31,84	27,05	35,19
C11_D	C11[3/4]	10,50	33,62	33,38	28,59	36,73
C11_D	C11[4/4]	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	13,50	32,70	32,48	27,67	35,81
C11_E	C11[2/4]	13,50	30,51	30,27	25,48	33,62
C11_E	C11[3/4]	13,50	33,38	33,14	28,35	36,49
C11_E	C11[4/4]	13,50	36,09	35,84	31,05	39,19
C11_F	C11[1/4]	16,50	33,31	33,08	28,27	36,42
C11_F	C11[2/4]	16,50	30,60	30,36	25,57	33,71
C11_F	C11[3/4]	16,50	33,55	33,31	28,52	36,66
C11_F	C11[4/4]	16,50	36,67	36,41	31,61	39,76
C2_A	C2[3/4]	37,50	32,44	32,20	27,42	35,55
C2_A	C2[3/4]	19,50	31,51	31,27	26,49	34,62
C2_A	C2[3/4]	1,50	31,53	31,31	26,52	34,65
C2_B	C2[3/4]	40,50	32,64	32,40	27,62	35,75
C2_B	C2[3/4]	22,50	31,92	31,68	26,90	35,03
C2_B	C2[3/4]	4,50	31,88	31,65	26,86	35,00
C2_C	C2[3/4]	43,50	32,89	32,65	27,87	36,00
C2_C	C2[3/4]	25,50	32,48	32,24	27,46	35,59
C2_C	C2[3/4]	7,50	31,81	31,58	26,79	34,93
C2_D	C2[3/4]	46,50	33,16	32,92	28,14	36,27
C2_D	C2[3/4]	28,50	32,93	32,69	27,91	36,04
C2_D	C2[3/4]	10,50	31,57	31,34	26,55	34,69
C2_E	C2[3/4]	31,50	32,07	31,84	27,05	35,19
C2_E	C2[3/4]	13,50	31,32	31,08	26,30	34,43
C2_F	C2[3/4]	34,50	32,29	32,06	27,27	35,41
C2_F	C2[3/4]	16,50	31,34	31,10	26,32	34,45
C3_A	C3[3/4]	19,50	48,38	48,19	43,38	51,52
C3_A	C3[3/4]	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	37,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	19,50	33,03	32,80	27,99	36,14
C3_A	C3[4/4]	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	22,50	48,88	48,69	43,88	52,02
C3_B	C3[3/4]	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	40,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	22,50	33,35	33,12	28,31	36,46
C3_B	C3[4/4]	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	43,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	25,50	33,83	33,59	28,78	36,93
C3_C	C3[4/4]	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	46,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	28,50	34,11	33,87	29,06	37,21
C3_D	C3[4/4]	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C3_E	C3[3/4]	13,50	47,74	47,55	42,74	50,88
C3_E	C3[4/4]	31,50	--	--	--	--
C3_E	C3[4/4]	13,50	32,90	32,64	27,84	35,99
C3_F	C3[3/4]	16,50	48,52	48,32	43,52	51,65
C3_F	C3[4/4]	34,50	--	--	--	--
C3_F	C3[4/4]	16,50	34,07	33,81	29,01	37,16
C4_A	C4[1/4]	55,50	49,37	49,18	44,37	52,51
C4_A	C4[1/4]	37,50	49,29	49,10	44,29	52,43
C4_A	C4[1/4]	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	55,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	55,50	35,82	35,59	30,81	38,94
C4_A	C4[3/4]	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	55,50	49,35	49,15	44,34	52,48
C4_A	C4[4/4]	37,50	48,29	48,08	43,27	51,41
C4_A	C4[4/4]	19,50	46,62	46,42	41,60	49,74
C4_A	C4[4/4]	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	40,50	49,28	49,09	44,28	52,42
C4_B	C4[1/4]	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	40,50	48,31	48,10	43,29	51,43
C4_B	C4[4/4]	22,50	47,20	47,00	42,19	50,33
C4_B	C4[4/4]	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	43,50	49,26	49,07	44,26	52,40
C4_C	C4[1/4]	25,50	48,09	47,90	43,09	51,23
C4_C	C4[2/4]	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	43,50	48,32	48,11	43,30	51,44
C4_C	C4[4/4]	25,50	47,62	47,42	42,61	50,75
C4_C	C4[4/4]	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	46,50	49,23	49,03	44,22	52,36
C4_D	C4[1/4]	28,50	49,15	48,95	44,14	52,28
C4_D	C4[2/4]	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	46,50	48,51	48,30	43,49	51,63
C4_D	C4[4/4]	28,50	47,96	47,76	42,95	51,09
C4_D	C4[4/4]	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	49,50	49,21	49,02	44,21	52,35
C4_E	C4[1/4]	31,50	49,30	49,11	44,30	52,44
C4_E	C4[2/4]	49,50	--	--	--	--
C4_E	C4[3/4]	49,50	34,85	34,62	29,83	37,97
C4_E	C4[4/4]	49,50	48,81	48,60	43,80	51,94
C4_E	C4[4/4]	31,50	48,22	48,01	43,20	51,34
C4_E	C4[4/4]	13,50	40,87	40,66	35,85	43,99
C4_F	C4[1/4]	52,50	49,29	49,09	44,28	52,42
C4_F	C4[1/4]	34,50	49,34	49,15	44,34	52,48
C4_F	C4[2/4]	52,50	--	--	--	--
C4_F	C4[3/4]	52,50	35,40	35,17	30,39	38,52
C4_F	C4[4/4]	52,50	49,09	48,89	44,08	52,22
C4_F	C4[4/4]	34,50	48,32	48,11	43,30	51,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4_F	C4[4/4]	16,50	45,17	44,98	40,17	48,31
C5_A	C5[1/4]	1,50	33,98	33,76	28,97	37,10
C5_A	C5[2/4]	1,50	31,00	30,77	25,98	34,12
C5_A	C5[3/4]	1,50	29,56	29,33	24,54	32,68
C5_A	C5[4/4]	1,50	32,08	31,85	27,06	35,20
C5_B	C5[1/4]	4,50	34,39	34,15	29,36	37,50
C5_B	C5[2/4]	4,50	31,42	31,18	26,39	34,53
C5_B	C5[3/4]	4,50	30,54	30,30	25,51	33,65
C5_B	C5[4/4]	4,50	32,73	32,49	27,70	35,84
C5_C	C5[1/4]	7,50	34,50	34,26	29,47	37,61
C5_C	C5[2/4]	7,50	31,85	31,61	26,81	34,95
C5_C	C5[3/4]	7,50	31,92	31,68	26,88	35,02
C5_C	C5[4/4]	7,50	32,90	32,67	27,88	36,02
C6_A	C6[1/4]	1,50	33,23	33,01	28,22	36,35
C6_A	C6[2/4]	1,50	31,63	31,40	26,60	34,74
C6_A	C6[3/4]	1,50	28,18	27,94	23,15	31,29
C6_A	C6[4/4]	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	4,50	33,45	33,22	28,44	36,57
C6_B	C6[2/4]	4,50	32,18	31,94	27,15	35,29
C6_B	C6[3/4]	4,50	29,04	28,79	24,00	32,14
C6_B	C6[4/4]	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	7,50	33,45	33,22	28,43	36,57
C6_C	C6[2/4]	7,50	32,54	32,29	27,50	35,64
C6_C	C6[3/4]	7,50	30,06	29,81	25,02	33,16
C6_C	C6[4/4]	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	10,50	33,62	33,39	28,60	36,74
C6_D	C6[2/4]	10,50	33,39	33,15	28,35	36,49
C6_D	C6[3/4]	10,50	30,17	29,93	25,13	33,27
C6_D	C6[4/4]	10,50	32,66	32,42	27,63	35,77
C7_A	C7[1/4]	1,50	32,36	32,16	27,35	35,49
C7_A	C7[2/4]	1,50	30,23	30,00	25,20	33,34
C7_A	C7[4/4]	1,50	34,87	34,67	29,86	38,00
C7_B	C7[1/4]	4,50	33,94	33,74	28,93	37,07
C7_B	C7[2/4]	4,50	31,17	30,93	26,14	34,28
C7_B	C7[4/4]	4,50	36,07	35,86	31,05	39,19
C7_C	C7[1/4]	7,50	32,12	31,90	27,10	35,24
C7_C	C7[2/4]	7,50	31,44	31,21	26,41	34,55
C7_C	C7[4/4]	7,50	35,06	34,83	30,03	38,17
C7_D	C7[1/4]	10,50	31,95	31,74	26,93	35,07
C7_D	C7[2/4]	10,50	31,61	31,37	26,58	34,72
C7_D	C7[4/4]	10,50	35,85	35,62	30,81	38,96
C8_A	C8[1/3]	1,50	33,32	33,08	28,29	36,43
C8_A	C8[2/3]	1,50	31,19	30,95	26,16	34,30
C8_A	C8[3/3]	1,50	31,74	31,50	26,71	34,85
C8_B	C8[1/3]	4,50	33,80	33,56	28,77	36,91
C8_B	C8[2/3]	4,50	31,38	31,15	26,35	34,49
C8_B	C8[3/3]	4,50	32,67	32,43	27,64	35,78
C8_C	C8[1/3]	7,50	34,14	33,90	29,11	37,25
C8_C	C8[2/3]	7,50	31,43	31,19	26,40	34,54
C8_C	C8[3/3]	7,50	32,97	32,73	27,94	36,08
C9_A	C9[1/4]	1,50	34,61	34,41	29,60	37,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C9_A	C9[2/4]	1,50	27,07	26,83	22,03	30,17
C9_A	C9[3/4]	1,50	31,11	30,87	26,08	34,22
C9_A	C9[4/4]	1,50	33,87	33,63	28,84	36,98
C9_B	C9[1/4]	4,50	35,77	35,56	30,75	38,89
C9_B	C9[2/4]	4,50	29,14	28,89	24,09	32,24
C9_B	C9[3/4]	4,50	32,06	31,82	27,03	35,17
C9_B	C9[4/4]	4,50	34,21	33,97	29,18	37,32
C9_C	C9[1/4]	7,50	35,00	34,77	29,97	38,11
C9_C	C9[2/4]	7,50	30,11	29,87	25,07	33,21
C9_C	C9[3/4]	7,50	32,37	32,13	27,34	35,48
C9_C	C9[4/4]	7,50	34,11	33,87	29,08	37,22
C9_D	C9[1/4]	10,50	35,56	35,33	30,53	38,67
C9_D	C9[2/4]	10,50	30,54	30,30	25,50	33,64
C9_D	C9[3/4]	10,50	32,60	32,37	27,58	35,72
C9_D	C9[4/4]	10,50	33,62	33,38	28,59	36,73
D1_A	D1[1/4]	1,50	40,12	39,88	35,09	43,23
D1_A	D1[3/4]	1,50	35,18	34,96	30,18	38,31
D1_B	D1[1/4]	4,50	42,23	41,98	37,19	45,33
D1_B	D1[3/4]	4,50	35,61	35,39	30,61	38,74
D1_C	D1[1/4]	7,50	45,15	44,91	40,12	48,26
D1_C	D1[3/4]	7,50	36,42	36,21	31,42	39,55
D1_D	D1[1/4]	10,50	50,48	50,25	45,47	53,60
D1_D	D1[3/4]	10,50	36,95	36,73	31,95	40,08
D1_E	D1[1/4]	13,50	51,99	51,76	46,98	55,11
D1_E	D1[3/4]	13,50	37,64	37,42	32,63	40,76
D10_A	D10[1/4]	55,50	58,65	58,44	53,66	61,79
D10_A	D10[1/4]	37,50	60,19	59,98	55,20	63,33
D10_A	D10[1/4]	19,50	60,42	60,21	55,43	63,56
D10_A	D10[1/4]	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	55,50	38,74	38,54	33,75	41,88
D10_A	D10[2/4]	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	55,50	58,98	58,78	54,00	62,12
D10_A	D10[3/4]	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	55,50	61,96	61,75	56,97	65,10
D10_A	D10[4/4]	37,50	63,23	63,02	58,24	66,37
D10_A	D10[4/4]	19,50	64,16	63,95	59,17	67,30
D10_A	D10[4/4]	1,50	45,12	44,89	40,10	48,24
D10_B	D10[1/4]	58,50	58,52	58,31	53,53	61,66
D10_B	D10[1/4]	40,50	60,05	59,83	55,05	63,18
D10_B	D10[1/4]	22,50	60,68	60,47	55,69	63,82
D10_B	D10[1/4]	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	58,50	42,13	41,93	37,15	45,27
D10_B	D10[2/4]	40,50	--	--	--	--
D10_B	D10[3/4]	58,50	58,88	58,68	53,90	62,02
D10_B	D10[3/4]	40,50	54,49	54,29	49,51	57,63
D10_B	D10[4/4]	58,50	61,78	61,57	56,79	64,92
D10_B	D10[4/4]	40,50	62,99	62,78	58,00	66,13
D10_B	D10[4/4]	22,50	64,12	63,91	59,13	67,26
D10_B	D10[4/4]	4,50	50,41	50,18	45,39	53,53
D10_C	D10[1/4]	43,50	59,62	59,41	54,63	62,76
D10_C	D10[1/4]	25,50	60,81	60,60	55,81	63,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10_C	D10[1/4]	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	43,50	57,86	57,66	52,88	61,00
D10_C	D10[4/4]	43,50	62,76	62,55	57,77	65,90
D10_C	D10[4/4]	25,50	64,00	63,79	59,01	67,14
D10_C	D10[4/4]	7,50	55,94	55,72	50,93	59,06
D10_D	D10[1/4]	46,50	59,47	59,26	54,48	62,61
D10_D	D10[1/4]	28,50	60,75	60,54	55,76	63,89
D10_D	D10[1/4]	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	46,50	58,55	58,35	53,57	61,69
D10_D	D10[4/4]	46,50	62,50	62,29	57,51	65,64
D10_D	D10[4/4]	28,50	63,86	63,65	58,87	67,00
D10_D	D10[4/4]	10,50	60,84	60,64	55,85	63,98
D10_E	D10[1/4]	49,50	59,16	58,94	54,16	62,29
D10_E	D10[1/4]	31,50	60,68	60,47	55,69	63,82
D10_E	D10[1/4]	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	49,50	59,02	58,82	54,04	62,16
D10_E	D10[4/4]	49,50	62,31	62,10	57,32	65,45
D10_E	D10[4/4]	31,50	63,65	63,44	58,66	66,79
D10_E	D10[4/4]	13,50	62,90	62,69	57,91	66,04
D10_F	D10[1/4]	52,50	58,80	58,59	53,81	61,94
D10_F	D10[1/4]	34,50	60,45	60,23	55,45	63,58
D10_F	D10[1/4]	16,50	58,19	57,98	53,19	61,32
D10_F	D10[2/4]	52,50	33,71	33,49	28,70	36,83
D10_F	D10[3/4]	52,50	59,06	58,86	54,08	62,20
D10_F	D10[4/4]	52,50	62,13	61,92	57,14	65,27
D10_F	D10[4/4]	34,50	63,45	63,24	58,46	66,59
D10_F	D10[4/4]	16,50	63,78	63,57	58,79	66,92
D2_A	D2[1/4]	1,50	39,21	38,97	34,18	42,32
D2_A	D2[2/4]	1,50	32,84	32,61	27,82	35,96
D2_A	D2[4/4]	1,50	36,33	36,11	31,33	39,46
D2_B	D2[1/4]	4,50	40,87	40,63	35,84	43,98
D2_B	D2[2/4]	4,50	33,40	33,16	28,37	36,51
D2_B	D2[4/4]	4,50	36,79	36,57	31,79	39,92
D2_C	D2[1/4]	7,50	43,10	42,86	38,07	46,21
D2_C	D2[2/4]	7,50	33,96	33,72	28,93	37,07
D2_C	D2[4/4]	7,50	37,73	37,51	32,73	40,86
D2_D	D2[1/4]	10,50	47,88	47,65	42,87	51,00
D2_D	D2[2/4]	10,50	32,63	32,40	27,60	35,74
D2_D	D2[4/4]	10,50	38,83	38,61	33,83	41,96
D2_E	D2[1/4]	13,50	50,00	49,77	44,98	53,12
D2_E	D2[2/4]	13,50	33,40	33,17	28,37	36,51
D2_E	D2[4/4]	13,50	40,22	40,00	35,21	43,34
D3_A	D3[1/4]	1,50	35,46	35,25	30,47	38,60
D3_A	D3[2/4]	1,50	35,16	34,94	30,16	38,29
D3_A	D3[4/4]	1,50	39,00	38,77	33,99	42,12
D3_B	D3[1/4]	4,50	36,34	36,13	31,35	39,48
D3_B	D3[2/4]	4,50	35,69	35,47	30,68	38,81
D3_B	D3[4/4]	4,50	42,71	42,48	37,69	45,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D3_C	D3[1/4]	7,50	37,27	37,06	32,28	40,41
D3_C	D3[2/4]	7,50	36,53	36,31	31,52	39,65
D3_C	D3[4/4]	7,50	44,64	44,41	39,63	47,76
D3_D	D3[1/4]	10,50	37,59	37,38	32,60	40,73
D3_D	D3[2/4]	10,50	37,17	36,95	32,16	40,29
D3_D	D3[4/4]	10,50	46,41	46,18	41,39	49,53
D3_E	D3[1/4]	13,50	37,48	37,27	32,49	40,62
D3_E	D3[2/4]	13,50	37,97	37,75	32,96	41,09
D3_E	D3[4/4]	13,50	47,37	47,14	42,36	50,49
D4_A	D4[2/4]	1,50	33,67	33,45	28,66	36,79
D4_A	D4[3/4]	1,50	38,26	38,03	33,24	41,38
D4_A	D4[4/4]	1,50	36,33	36,11	31,33	39,46
D4_B	D4[2/4]	4,50	34,27	34,04	29,25	37,39
D4_B	D4[3/4]	4,50	40,31	40,08	35,30	43,43
D4_B	D4[4/4]	4,50	36,84	36,63	31,84	39,97
D4_C	D4[2/4]	7,50	35,08	34,85	30,05	38,19
D4_C	D4[3/4]	7,50	41,95	41,72	36,94	45,07
D4_C	D4[4/4]	7,50	37,92	37,70	32,92	41,05
D4_D	D4[2/4]	10,50	34,60	34,36	29,56	37,70
D4_D	D4[3/4]	10,50	44,00	43,77	38,99	47,12
D4_D	D4[4/4]	10,50	39,16	38,93	34,15	42,28
D4_E	D4[2/4]	13,50	35,42	35,19	30,39	38,53
D4_E	D4[3/4]	13,50	45,34	45,10	40,32	48,45
D4_E	D4[4/4]	13,50	40,96	40,73	35,95	44,08
D5_A	D5[3/4]	37,50	30,92	30,69	25,90	34,04
D5_A	D5[3/4]	37,50	30,92	30,69	25,90	34,04
D5_A	D5[3/4]	19,50	35,88	35,64	30,85	38,99
D5_A	D5[3/4]	1,50	34,77	34,55	29,77	37,90
D5_B	D5[3/4]	40,50	31,26	31,03	26,24	34,38
D5_B	D5[3/4]	40,50	31,26	31,03	26,24	34,38
D5_B	D5[3/4]	22,50	35,02	34,79	30,00	38,14
D5_B	D5[3/4]	4,50	35,27	35,05	30,26	38,39
D5_C	D5[3/4]	43,50	31,59	31,35	26,56	34,70
D5_C	D5[3/4]	43,50	31,59	31,35	26,56	34,70
D5_C	D5[3/4]	25,50	35,32	35,09	30,30	38,44
D5_C	D5[3/4]	7,50	35,80	35,58	30,79	38,92
D5_D	D5[3/4]	46,50	31,61	31,37	26,58	34,72
D5_D	D5[3/4]	46,50	31,61	31,37	26,58	34,72
D5_D	D5[3/4]	28,50	35,70	35,46	30,68	38,81
D5_D	D5[3/4]	10,50	36,37	36,14	31,36	39,49
D5_E	D5[3/4]	49,50	31,97	31,74	26,95	35,09
D5_E	D5[3/4]	49,50	31,97	31,74	26,95	35,09
D5_E	D5[3/4]	31,50	36,58	36,35	31,57	39,70
D5_E	D5[3/4]	13,50	36,69	36,47	31,68	39,81
D5_F	D5[3/4]	34,50	37,67	37,47	32,69	40,81
D5_F	D5[3/4]	16,50	36,42	36,19	31,40	39,54
D6_A	D6[1/4]	1,50	42,30	42,06	37,27	45,41
D6_A	D6[4/4]	1,50	45,80	45,57	40,78	48,92
D6_B	D6[1/4]	4,50	45,94	45,70	40,91	49,05
D6_B	D6[4/4]	4,50	50,72	50,49	45,70	53,84
D6_C	D6[1/4]	7,50	52,01	51,79	47,00	55,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D6_C	D6[4/4]	7,50	57,62	57,41	52,62	60,75
D6_D	D6[1/4]	10,50	55,45	55,22	50,44	58,57
D6_D	D6[4/4]	10,50	60,90	60,69	55,90	64,03
D6_E	D6[1/4]	13,50	57,32	57,09	52,30	60,44
D6_E	D6[4/4]	13,50	62,83	62,62	57,84	65,97
D7_A	D7[2/4]	1,50	34,03	33,81	29,02	37,15
D7_A	D7[4/4]	1,50	45,34	45,11	40,32	48,46
D7_B	D7[2/4]	4,50	34,46	34,23	29,44	37,58
D7_B	D7[4/4]	4,50	50,27	50,04	45,25	53,39
D7_C	D7[2/4]	7,50	34,93	34,70	29,92	38,05
D7_C	D7[4/4]	7,50	56,49	56,27	51,49	59,62
D7_D	D7[2/4]	10,50	35,59	35,36	30,58	38,71
D7_D	D7[4/4]	10,50	60,13	59,92	55,14	63,27
D7_E	D7[2/4]	13,50	35,74	35,51	30,72	38,86
D7_E	D7[4/4]	13,50	62,35	62,14	57,36	65,49
D8_A	D8[1/4]	19,50	58,36	58,14	53,36	61,49
D8_A	D8[1/4]	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	19,50	33,78	33,58	28,78	36,91
D8_A	D8[2/4]	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	19,50	50,67	50,47	45,69	53,81
D8_A	D8[3/4]	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	19,50	63,39	63,18	58,40	66,53
D8_A	D8[4/4]	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	22,50	59,37	59,15	54,37	62,50
D8_B	D8[1/4]	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	22,50	34,46	34,27	29,46	37,60
D8_B	D8[2/4]	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	22,50	56,45	56,25	51,48	59,60
D8_B	D8[3/4]	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	22,50	63,67	63,46	58,68	66,81
D8_B	D8[4/4]	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	25,50	59,62	59,41	54,62	62,75
D8_C	D8[1/4]	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	25,50	34,86	34,66	29,85	37,99
D8_C	D8[2/4]	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	25,50	57,10	56,90	52,13	60,25
D8_C	D8[3/4]	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	25,50	63,82	63,61	58,83	66,96
D8_C	D8[4/4]	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	16,50	54,30	54,09	49,31	57,44
D8_F	D8[2/4]	16,50	38,03	37,80	33,01	41,15
D8_F	D8[3/4]	16,50	44,22	43,99	39,21	47,34
D8_F	D8[4/4]	16,50	61,87	61,67	56,88	65,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D9_A	D9[3/4]	37,50	59,34	59,14	54,36	62,48
D9_A	D9[3/4]	19,50	58,63	58,43	53,65	61,77
D9_A	D9[3/4]	1,50	41,32	41,09	36,30	44,44
D9_B	D9[3/4]	22,50	59,19	58,99	54,21	62,33
D9_B	D9[3/4]	4,50	45,73	45,50	40,71	48,85
D9_C	D9[3/4]	25,50	59,47	59,28	54,50	62,62
D9_C	D9[3/4]	7,50	49,38	49,16	44,37	52,50
D9_D	D9[3/4]	28,50	59,62	59,42	54,64	62,76
D9_D	D9[3/4]	10,50	52,60	52,40	47,62	55,74
D9_E	D9[3/4]	31,50	59,56	59,36	54,58	62,70
D9_E	D9[3/4]	13,50	55,92	55,73	50,95	59,07
D9_F	D9[3/4]	34,50	59,46	59,26	54,47	62,60
D9_F	D9[3/4]	16,50	57,84	57,65	52,87	60,99
E10_A	E10[1/4]	1,50	29,90	29,67	24,88	33,02
E10_A	E10[3/4]	1,50	35,38	35,15	30,36	38,50
E10_B	E10[1/4]	4,50	30,33	30,10	25,30	33,44
E10_B	E10[3/4]	4,50	35,83	35,59	30,80	38,94
E11_A	E11[1/4]	1,50	34,48	34,25	29,45	37,59
E11_A	E11[2/4]	1,50	30,43	30,20	25,41	33,55
E11_A	E11[3/4]	1,50	34,01	33,78	28,99	37,13
E11_B	E11[1/4]	4,50	35,20	34,96	30,17	38,31
E11_B	E11[2/4]	4,50	30,75	30,51	25,72	33,86
E11_B	E11[3/4]	4,50	34,60	34,36	29,57	37,71
E11_C	E11[1/4]	7,50	35,69	35,45	30,66	38,80
E11_C	E11[2/4]	7,50	30,68	30,44	25,65	33,79
E11_C	E11[3/4]	7,50	34,87	34,63	29,84	37,98
E12_A	E12[1/4]	1,50	35,83	35,60	30,82	38,95
E12_A	E12[2/4]	1,50	34,18	33,96	29,17	37,30
E12_A	E12[4/4]	1,50	33,43	33,20	28,42	36,55
E12_B	E12[1/4]	4,50	36,09	35,87	31,08	39,21
E12_B	E12[2/4]	4,50	34,61	34,38	29,59	37,73
E12_B	E12[4/4]	4,50	33,69	33,46	28,67	36,81
E13_A	E13[1/4]	1,50	32,97	32,75	27,96	36,09
E13_A	E13[2/4]	1,50	37,84	37,61	32,82	40,96
E13_A	E13[3/4]	1,50	34,27	34,04	29,25	37,39
E13_A	E13[4/4]	1,50	30,73	30,49	25,71	33,84
E13_B	E13[1/4]	4,50	33,20	32,97	28,18	36,32
E13_B	E13[2/4]	4,50	39,11	38,88	34,09	42,23
E13_B	E13[3/4]	4,50	34,84	34,60	29,81	37,95
E13_B	E13[4/4]	4,50	31,27	31,03	26,24	34,38
E14_A	E14[1/4]	19,50	37,73	37,49	32,70	40,84
E14_A	E14[1/4]	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	19,50	26,66	26,42	21,63	29,77
E14_A	E14[2/4]	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	19,50	38,23	38,01	33,22	41,35
E14_A	E14[3/4]	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	19,50	43,67	43,44	38,65	46,79
E14_A	E14[4/4]	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	22,50	38,86	38,62	33,84	41,97
E14_B	E14[1/4]	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	22,50	26,56	26,32	21,53	29,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E14_B	E14[2/4]	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	22,50	39,44	39,24	34,46	42,58
E14_B	E14[3/4]	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	22,50	44,85	44,64	39,85	47,98
E14_B	E14[4/4]	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	7,50	34,93	34,70	29,91	38,05
E14_C	E14[2/4]	7,50	30,46	30,22	25,43	33,57
E14_C	E14[3/4]	7,50	34,63	34,40	29,61	37,75
E14_C	E14[4/4]	7,50	38,99	38,76	33,97	42,11
E14_D	E14[1/4]	10,50	35,07	34,83	30,05	38,18
E14_D	E14[2/4]	10,50	29,76	29,52	24,73	32,87
E14_D	E14[3/4]	10,50	35,41	35,18	30,40	38,53
E14_D	E14[4/4]	10,50	40,58	40,35	35,56	43,70
E14_E	E14[1/4]	13,50	35,86	35,63	30,84	38,98
E14_E	E14[2/4]	13,50	29,34	29,10	24,31	32,45
E14_E	E14[3/4]	13,50	36,21	35,99	31,20	39,33
E14_E	E14[4/4]	13,50	42,01	41,77	36,99	45,12
E14_F	E14[1/4]	16,50	36,77	36,54	31,75	39,89
E14_F	E14[2/4]	16,50	27,26	27,02	22,23	30,37
E14_F	E14[3/4]	16,50	36,95	36,72	31,93	40,07
E14_F	E14[4/4]	16,50	42,73	42,50	37,71	45,85
F1_A	F1[1/4]	1,50	33,53	33,30	28,52	36,65
F1_A	F1[2/4]	1,50	32,02	31,79	27,01	35,14
F1_A	F1[4/4]	1,50	32,55	32,31	27,53	35,66
F1_B	F1[1/4]	4,50	33,81	33,58	28,80	36,93
F1_B	F1[2/4]	4,50	32,48	32,24	27,45	35,59
F1_B	F1[4/4]	4,50	33,12	32,89	28,10	36,24
F1_C	F1[1/4]	7,50	34,04	33,82	29,03	37,16
F1_C	F1[2/4]	7,50	32,47	32,23	27,44	35,58
F1_C	F1[4/4]	7,50	33,46	33,22	28,44	36,57
F10_A	F10[1/4]	55,50	43,14	42,91	38,11	46,25
F10_A	F10[1/4]	37,50	38,25	38,01	33,22	41,36
F10_A	F10[1/4]	19,50	35,67	35,42	30,63	38,77
F10_A	F10[1/4]	1,50	33,56	33,33	28,54	36,68
F10_A	F10[2/4]	55,50	39,69	39,45	34,66	42,80
F10_A	F10[2/4]	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	55,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	55,50	42,65	42,43	37,64	45,77
F10_A	F10[4/4]	37,50	41,24	41,01	36,23	44,36
F10_A	F10[4/4]	19,50	31,98	31,74	26,95	35,09
F10_A	F10[4/4]	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	40,50	39,09	38,85	34,07	42,20
F10_B	F10[1/4]	22,50	35,98	35,73	30,94	39,08
F10_B	F10[1/4]	4,50	34,03	33,80	29,01	37,15
F10_B	F10[2/4]	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	40,50	41,55	41,32	36,53	44,67
F10_B	F10[4/4]	22,50	32,81	32,58	27,79	35,93
F10_B	F10[4/4]	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	43,50	40,04	39,81	35,02	43,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_C	F10[1/4]	25,50	36,07	35,83	31,04	39,18
F10_C	F10[1/4]	7,50	34,24	34,00	29,22	37,35
F10_C	F10[2/4]	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	43,50	41,84	41,61	36,82	44,96
F10_C	F10[4/4]	25,50	34,13	33,91	29,12	37,25
F10_C	F10[4/4]	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	46,50	40,65	40,42	35,63	43,77
F10_D	F10[1/4]	28,50	36,48	36,23	31,44	39,58
F10_D	F10[1/4]	10,50	34,16	33,92	29,13	37,27
F10_D	F10[2/4]	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	46,50	42,11	41,88	37,10	45,23
F10_D	F10[4/4]	28,50	36,31	36,09	31,30	39,43
F10_D	F10[4/4]	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	49,50	41,19	40,96	36,17	44,31
F10_E	F10[1/4]	31,50	36,90	36,66	31,87	40,01
F10_E	F10[1/4]	13,50	35,13	34,88	30,09	38,23
F10_E	F10[2/4]	49,50	36,69	36,45	31,66	39,80
F10_E	F10[3/4]	49,50	--	--	--	--
F10_E	F10[4/4]	49,50	42,35	42,12	37,33	45,47
F10_E	F10[4/4]	31,50	39,02	38,79	34,01	42,14
F10_E	F10[4/4]	13,50	31,49	31,25	26,46	34,60
F10_F	F10[1/4]	52,50	42,54	42,30	37,51	45,65
F10_F	F10[1/4]	34,50	37,43	37,19	32,40	40,54
F10_F	F10[1/4]	16,50	35,31	35,06	30,27	38,41
F10_F	F10[2/4]	52,50	38,76	38,52	33,73	41,87
F10_F	F10[3/4]	52,50	--	--	--	--
F10_F	F10[4/4]	52,50	42,51	42,29	37,50	45,63
F10_F	F10[4/4]	34,50	40,37	40,14	35,36	43,49
F10_F	F10[4/4]	16,50	31,61	31,37	26,58	34,72
F11_A	F11[1/4]	37,50	40,16	39,93	35,13	43,27
F11_A	F11[1/4]	19,50	35,70	35,46	30,66	38,80
F11_A	F11[1/4]	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	37,50	26,00	25,77	20,99	29,12
F11_A	F11[2/4]	19,50	24,81	24,58	19,79	27,93
F11_A	F11[2/4]	1,50	27,41	27,17	22,38	30,52
F11_A	F11[3/4]	37,50	33,71	33,47	28,68	36,82
F11_A	F11[3/4]	19,50	34,38	34,15	29,36	37,50
F11_A	F11[3/4]	1,50	31,74	31,51	26,73	34,86
F11_A	F11[4/4]	37,50	40,98	40,75	35,96	44,10
F11_B	F11[1/4]	40,50	41,82	41,59	36,80	44,94
F11_B	F11[1/4]	22,50	36,34	36,09	31,30	39,44
F11_B	F11[1/4]	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	40,50	26,15	25,92	21,13	29,27
F11_B	F11[2/4]	22,50	25,01	24,78	19,99	28,13
F11_B	F11[2/4]	4,50	27,81	27,57	22,78	30,92
F11_B	F11[3/4]	40,50	34,14	33,90	29,11	37,25
F11_B	F11[3/4]	22,50	34,77	34,54	29,75	37,89
F11_B	F11[3/4]	4,50	32,39	32,15	27,36	35,50
F11_B	F11[4/4]	40,50	42,63	42,40	37,61	45,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F11_C	F11[1/4]	43,50	43,14	42,91	38,12	46,26
F11_C	F11[1/4]	25,50	37,07	36,82	32,03	40,17
F11_C	F11[1/4]	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	43,50	26,41	26,18	21,39	29,53
F11_C	F11[2/4]	25,50	25,34	25,11	20,32	28,46
F11_C	F11[2/4]	7,50	27,91	27,67	22,88	31,02
F11_C	F11[3/4]	43,50	34,75	34,51	29,72	37,86
F11_C	F11[3/4]	25,50	35,15	34,92	30,13	38,27
F11_C	F11[3/4]	7,50	33,09	32,85	28,06	36,20
F11_C	F11[4/4]	43,50	43,54	43,30	38,51	46,65
F11_D	F11[1/4]	28,50	37,81	37,57	32,77	40,91
F11_D	F11[1/4]	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	28,50	25,71	25,48	20,69	28,83
F11_D	F11[2/4]	10,50	28,04	27,80	23,01	31,15
F11_D	F11[3/4]	28,50	35,49	35,25	30,46	38,60
F11_D	F11[3/4]	10,50	33,92	33,69	28,90	37,04
F11_E	F11[1/4]	31,50	38,44	38,20	33,40	41,54
F11_E	F11[1/4]	13,50	34,80	34,57	29,77	37,91
F11_E	F11[2/4]	31,50	25,82	25,59	20,80	28,94
F11_E	F11[2/4]	13,50	25,43	25,17	20,38	28,52
F11_E	F11[3/4]	31,50	35,89	35,65	30,86	39,00
F11_E	F11[3/4]	13,50	34,94	34,70	29,91	38,05
F11_F	F11[1/4]	34,50	39,07	38,82	34,03	42,17
F11_F	F11[1/4]	16,50	35,18	34,94	30,14	38,28
F11_F	F11[2/4]	34,50	25,87	25,64	20,85	28,99
F11_F	F11[2/4]	16,50	24,48	24,25	19,46	27,60
F11_F	F11[3/4]	34,50	33,32	33,08	28,30	36,43
F11_F	F11[3/4]	16,50	33,99	33,76	28,97	37,11
F2_A	F2[2/4]	19,50	31,54	31,30	26,51	34,65
F2_A	F2[2/4]	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	19,50	3,27	2,83	-1,96	6,23
F2_A	F2[3/4]	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	22,50	31,87	31,62	26,83	34,97
F2_B	F2[2/4]	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	22,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	25,50	32,38	32,14	27,35	35,49
F2_C	F2[2/4]	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	25,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	10,50	32,00	31,76	26,97	35,11
F2_D	F2[3/4]	10,50	32,64	32,39	27,59	35,74
F2_E	F2[2/4]	13,50	31,75	31,51	26,72	34,86
F2_E	F2[3/4]	13,50	13,73	13,49	8,68	16,83
F2_F	F2[2/4]	16,50	31,45	31,20	26,41	34,55
F2_F	F2[3/4]	16,50	6,47	6,22	1,43	9,57
F3_A	F3[1/4]	37,50	--	--	--	--
F3_A	F3[1/4]	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	37,50	35,38	35,14	30,35	38,49
F3_A	F3[4/4]	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F3_B	F3[1/4]	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	40,50	35,99	35,74	30,95	39,09
F3_B	F3[4/4]	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	43,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	43,50	37,12	36,88	32,09	40,23
F3_C	F3[4/4]	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	46,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	28,50	--	--	--	--
F3_D	F3[4/4]	46,50	38,91	38,68	33,89	42,03
F3_D	F3[4/4]	28,50	33,41	33,16	28,37	36,51
F3_E	F3[1/4]	31,50	--	--	--	--
F3_E	F3[4/4]	31,50	34,09	33,84	29,05	37,19
F3_F	F3[1/4]	34,50	--	--	--	--
F3_F	F3[4/4]	34,50	34,78	34,54	29,75	37,89
F4_A	F4[1/4]	1,50	31,56	31,32	26,53	34,67
F4_A	F4[2/4]	1,50	28,72	28,46	23,66	31,81
F4_B	F4[1/4]	4,50	32,33	32,09	27,30	35,44
F4_B	F4[2/4]	4,50	32,46	32,20	27,40	35,55
F4_C	F4[1/4]	7,50	32,62	32,37	27,58	35,72
F4_C	F4[2/4]	7,50	34,81	34,57	29,78	37,92
F5_A	F5[4/4]	19,50	38,91	38,67	33,87	42,01
F5_A	F5[4/4]	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	22,50	39,62	39,38	34,59	42,73
F5_B	F5[4/4]	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	25,50	41,11	40,89	36,10	44,23
F5_C	F5[4/4]	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	28,50	41,94	41,71	36,92	45,06
F5_D	F5[4/4]	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	31,50	42,40	42,17	37,38	45,52
F5_E	F5[4/4]	13,50	38,05	37,81	33,02	41,16
F5_F	F5[4/4]	34,50	42,94	42,71	37,92	46,06
F5_F	F5[4/4]	16,50	38,46	38,22	33,42	41,56
F6_A	F6[1/4]	1,50	33,22	32,98	28,19	36,33
F6_A	F6[4/4]	1,50	34,83	34,60	29,82	37,95
F6_B	F6[1/4]	4,50	33,83	33,59	28,80	36,94
F6_B	F6[4/4]	4,50	35,18	34,95	30,16	38,30
F6_C	F6[1/4]	7,50	34,01	33,77	28,98	37,12
F6_C	F6[4/4]	7,50	35,45	35,21	30,43	38,56
F6_D	F6[1/4]	10,50	33,64	33,41	28,61	36,75
F6_D	F6[4/4]	10,50	36,02	35,79	31,00	39,14
F7_A	F7[1/4]	1,50	32,08	31,85	27,06	35,20
F7_A	F7[3/4]	1,50	31,37	31,14	26,35	34,49
F7_B	F7[1/4]	4,50	33,28	33,05	28,25	36,39
F7_B	F7[3/4]	4,50	31,63	31,40	26,61	34,75
F7_C	F7[1/4]	7,50	34,57	34,34	29,55	37,69
F7_C	F7[3/4]	7,50	31,55	31,31	26,52	34,66
F8_A	F8[1/4]	1,50	33,10	32,87	28,09	36,22
F8_A	F8[2/4]	1,50	32,18	31,94	27,15	35,29
F8_A	F8[4/4]	1,50	31,07	30,85	26,06	34,19
F8_B	F8[1/4]	4,50	33,35	33,12	28,34	36,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F8_B	F8[2/4]	4,50	32,89	32,65	27,86	36,00
F8_B	F8[4/4]	4,50	31,22	30,99	26,20	34,34
F8_C	F8[1/4]	7,50	33,42	33,18	28,40	36,53
F8_C	F8[2/4]	7,50	33,05	32,81	28,02	36,16
F8_C	F8[4/4]	7,50	31,13	30,90	26,11	34,25
F9_A	F9[1/4]	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	1,50	29,26	29,01	24,21	32,36
F9_A	F9[4/4]	1,50	32,15	31,91	27,12	35,26
F9_B	F9[1/4]	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	4,50	32,07	31,81	27,02	35,16
F9_B	F9[4/4]	4,50	33,56	33,32	28,52	36,66
F9_C	F9[1/4]	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	7,50	33,77	33,53	28,74	36,88
F9_C	F9[4/4]	7,50	35,36	35,13	30,34	38,48
F9_D	F9[1/4]	10,50	34,50	34,26	29,47	37,61
F9_D	F9[3/4]	10,50	32,13	31,90	27,11	35,25
F9_D	F9[4/4]	10,50	34,51	34,28	29,49	37,63
G10_A	G10[2/4]	19,50	48,55	48,35	43,56	51,69
G10_A	G10[2/4]	1,50	37,88	37,65	32,87	41,00
G10_B	G10[2/4]	22,50	50,31	50,12	45,34	53,46
G10_B	G10[2/4]	4,50	39,43	39,20	34,41	42,55
G10_C	G10[2/4]	25,50	51,43	51,24	46,46	54,58
G10_C	G10[2/4]	7,50	41,34	41,11	36,32	44,46
G10_D	G10[2/4]	10,50	43,19	42,96	38,17	46,31
G10_E	G10[2/4]	13,50	44,67	44,44	39,65	47,79
G10_F	G10[2/4]	16,50	46,94	46,75	41,97	50,09
G11_A	G11[1/4]	1,50	39,98	39,75	34,96	43,10
G11_A	G11[2/4]	1,50	36,77	36,55	31,76	39,89
G11_A	G11[4/4]	1,50	44,29	44,06	39,27	47,41
G11_B	G11[1/4]	4,50	43,21	42,98	38,19	46,33
G11_B	G11[2/4]	4,50	37,41	37,19	32,40	40,53
G11_B	G11[4/4]	4,50	49,40	49,17	44,39	52,52
G11_C	G11[1/4]	7,50	46,02	45,79	41,00	49,14
G11_C	G11[2/4]	7,50	38,60	38,38	33,59	41,72
G11_C	G11[4/4]	7,50	54,37	54,16	49,37	57,50
G12_A	G12[3/4]	55,50	45,24	45,04	40,25	48,38
G12_A	G12[3/4]	37,50	40,98	40,75	35,97	44,10
G12_A	G12[3/4]	19,50	40,56	40,33	35,54	43,68
G12_A	G12[3/4]	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	58,50	46,22	46,03	41,24	49,37
G12_B	G12[3/4]	40,50	41,54	41,31	36,52	44,66
G12_B	G12[3/4]	22,50	38,43	38,20	33,41	41,55
G12_B	G12[3/4]	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	43,50	42,03	41,80	37,01	45,15
G12_C	G12[3/4]	25,50	38,56	38,33	33,54	41,68
G12_C	G12[3/4]	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	46,50	42,72	42,49	37,71	45,84
G12_D	G12[3/4]	28,50	39,21	38,97	34,18	42,32
G12_D	G12[3/4]	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	49,50	43,99	43,78	38,99	47,12
G12_E	G12[3/4]	31,50	39,68	39,45	34,66	42,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G12_E	G12[3/4]	13,50	41,29	41,06	36,27	44,41
G12_F	G12[3/4]	52,50	44,31	44,10	39,32	47,45
G12_F	G12[3/4]	34,50	40,27	40,04	35,25	43,39
G12_F	G12[3/4]	16,50	41,23	40,99	36,20	44,34
G13_A	G13[2/4]	55,50	38,70	38,48	33,70	41,83
G13_B	G13[2/4]	58,50	40,09	39,86	35,07	43,21
G14_A	G14[1/4]	1,50	37,20	36,99	32,20	40,33
G14_A	G14[3/4]	1,50	35,28	35,05	30,26	38,40
G14_A	G14[4/4]	1,50	36,69	36,47	31,69	39,82
G14_B	G14[1/4]	4,50	39,72	39,49	34,71	42,84
G14_B	G14[3/4]	4,50	35,63	35,40	30,61	38,75
G14_B	G14[4/4]	4,50	38,17	37,94	33,15	41,29
G14_C	G14[1/4]	7,50	42,59	42,37	37,58	45,71
G14_C	G14[3/4]	7,50	36,33	36,10	31,31	39,45
G14_C	G14[4/4]	7,50	40,04	39,82	35,03	43,16
G14_D	G14[1/4]	10,50	46,28	46,05	41,26	49,40
G14_D	G14[3/4]	10,50	37,87	37,64	32,85	40,99
G14_D	G14[4/4]	10,50	42,42	42,19	37,41	45,54
G14_E	G14[1/4]	13,50	50,28	50,06	45,28	53,41
G14_E	G14[3/4]	13,50	40,15	39,92	35,13	43,27
G14_E	G14[4/4]	13,50	45,40	45,18	40,39	48,52
G15_A	G15[1/4]	1,50	34,37	34,15	29,36	37,49
G15_A	G15[2/4]	1,50	37,59	37,38	32,59	40,72
G15_B	G15[1/4]	4,50	34,63	34,40	29,61	37,75
G15_B	G15[2/4]	4,50	39,90	39,68	34,89	43,02
G15_C	G15[1/4]	7,50	35,13	34,90	30,12	38,25
G15_C	G15[2/4]	7,50	42,60	42,37	37,58	45,72
G15_D	G15[1/4]	10,50	36,01	35,79	31,00	39,13
G15_D	G15[2/4]	10,50	45,89	45,67	40,88	49,01
G16_A	G16[2/4]	1,50	35,45	35,24	30,45	38,58
G16_A	G16[3/4]	1,50	35,12	34,90	30,11	38,24
G16_A	G16[4/4]	1,50	41,00	40,77	35,98	44,12
G16_B	G16[2/4]	4,50	36,47	36,26	31,47	39,60
G16_B	G16[3/4]	4,50	35,43	35,21	30,42	38,55
G16_B	G16[4/4]	4,50	44,36	44,13	39,34	47,48
G16_C	G16[2/4]	7,50	39,19	38,98	34,19	42,32
G16_C	G16[3/4]	7,50	35,92	35,69	30,90	39,04
G16_C	G16[4/4]	7,50	49,36	49,15	44,37	52,50
G16_D	G16[2/4]	10,50	47,46	47,23	42,45	50,58
G16_D	G16[3/4]	10,50	36,75	36,52	31,73	39,87
G16_D	G16[4/4]	10,50	51,32	51,11	46,32	54,45
G17_A	G17[1/4]	19,50	62,43	62,23	57,45	65,57
G17_A	G17[1/4]	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	19,50	57,75	57,55	52,77	60,89
G17_A	G17[2/4]	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	19,50	43,94	43,73	38,95	47,08
G17_A	G17[3/4]	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	19,50	58,77	58,57	53,79	61,91
G17_A	G17[4/4]	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	22,50	62,80	62,60	57,82	65,94
G17_B	G17[1/4]	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G17_B	G17[2/4]	22,50	58,35	58,15	53,37	61,49
G17_B	G17[2/4]	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	22,50	44,79	44,59	39,81	47,93
G17_B	G17[3/4]	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	22,50	59,13	58,93	54,15	62,27
G17_B	G17[4/4]	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	10,50	57,65	57,45	52,67	60,79
G17_D	G17[2/4]	10,50	50,90	50,68	45,90	54,03
G17_D	G17[3/4]	10,50	40,96	40,74	35,96	44,09
G17_D	G17[4/4]	10,50	53,16	52,96	48,18	56,30
G17_E	G17[1/4]	13,50	60,40	60,21	55,43	63,55
G17_E	G17[2/4]	13,50	54,61	54,42	49,64	57,76
G17_E	G17[3/4]	13,50	42,77	42,55	37,76	45,89
G17_E	G17[4/4]	13,50	56,26	56,07	51,29	59,41
G17_F	G17[1/4]	16,50	61,74	61,54	56,76	64,88
G17_F	G17[2/4]	16,50	56,74	56,55	51,77	59,89
G17_F	G17[3/4]	16,50	43,11	42,90	38,12	46,25
G17_F	G17[4/4]	16,50	58,01	57,82	53,04	61,16
G18_A	G18[1/4]	55,50	58,15	57,95	53,17	61,29
G18_A	G18[1/4]	37,50	59,03	58,83	54,04	62,17
G18_A	G18[1/4]	19,50	58,84	58,65	53,87	61,99
G18_A	G18[1/4]	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	55,50	58,99	58,79	54,01	62,13
G18_A	G18[3/4]	37,50	60,39	60,19	55,41	63,53
G18_A	G18[3/4]	19,50	60,60	60,40	55,62	63,74
G18_A	G18[3/4]	1,50	43,40	43,17	38,38	46,52
G18_A	G18[4/4]	55,50	61,98	61,78	56,99	65,12
G18_A	G18[4/4]	37,50	63,40	63,20	58,42	66,54
G18_A	G18[4/4]	19,50	64,55	64,35	59,57	67,69
G18_A	G18[4/4]	1,50	45,32	45,10	40,31	48,44
G18_B	G18[1/4]	58,50	58,00	57,80	53,02	61,14
G18_B	G18[1/4]	40,50	58,88	58,68	53,90	62,02
G18_B	G18[1/4]	22,50	59,21	59,01	54,23	62,35
G18_B	G18[1/4]	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	58,50	58,84	58,64	53,86	61,98
G18_B	G18[3/4]	40,50	60,07	59,87	55,09	63,21
G18_B	G18[3/4]	22,50	60,99	60,79	56,01	64,13
G18_B	G18[3/4]	4,50	47,48	47,25	42,46	50,60
G18_B	G18[4/4]	58,50	61,80	61,60	56,82	64,94
G18_B	G18[4/4]	40,50	63,16	62,96	58,18	66,30
G18_B	G18[4/4]	22,50	64,51	64,31	59,53	67,65
G18_B	G18[4/4]	4,50	50,53	50,30	45,51	53,65
G18_C	G18[1/4]	61,50	57,86	57,66	52,88	61,00
G18_C	G18[1/4]	43,50	58,74	58,54	53,75	61,88
G18_C	G18[1/4]	25,50	59,44	59,24	54,46	62,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G18_C	G18[1/4]	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	61,50	39,84	39,61	34,82	42,96
G18_C	G18[3/4]	61,50	58,72	58,52	53,74	61,86
G18_C	G18[3/4]	43,50	59,82	59,62	54,84	62,96
G18_C	G18[3/4]	25,50	61,07	60,87	56,08	64,21
G18_C	G18[3/4]	7,50	53,23	53,02	48,23	56,36
G18_C	G18[4/4]	61,50	61,60	61,40	56,62	64,74
G18_C	G18[4/4]	43,50	62,84	62,64	57,85	65,98
G18_C	G18[4/4]	25,50	64,36	64,16	59,38	67,50
G18_C	G18[4/4]	7,50	57,12	56,91	52,13	60,26
G18_D	G18[1/4]	64,50	57,72	57,52	52,74	60,86
G18_D	G18[1/4]	46,50	58,59	58,39	53,61	61,73
G18_D	G18[1/4]	28,50	59,39	59,19	54,41	62,53
G18_D	G18[1/4]	10,50	53,54	53,34	48,56	56,68
G18_D	G18[2/4]	64,50	47,73	47,52	42,74	50,87
G18_D	G18[3/4]	64,50	58,62	58,42	53,64	61,76
G18_D	G18[3/4]	46,50	59,63	59,43	54,65	62,77
G18_D	G18[3/4]	28,50	60,96	60,76	55,98	64,10
G18_D	G18[3/4]	10,50	56,72	56,51	51,73	59,86
G18_D	G18[4/4]	64,50	61,36	61,15	56,37	64,50
G18_D	G18[4/4]	46,50	62,61	62,41	57,63	65,75
G18_D	G18[4/4]	28,50	64,16	63,96	59,18	67,30
G18_D	G18[4/4]	10,50	61,66	61,46	56,68	64,80
G18_E	G18[1/4]	67,50	57,58	57,38	52,60	60,72
G18_E	G18[1/4]	49,50	58,44	58,24	53,46	61,58
G18_E	G18[1/4]	31,50	59,29	59,09	54,31	62,43
G18_E	G18[1/4]	13,50	56,64	56,45	51,67	59,79
G18_E	G18[2/4]	67,50	47,76	47,55	42,77	50,90
G18_E	G18[3/4]	67,50	58,51	58,31	53,52	61,65
G18_E	G18[3/4]	49,50	59,44	59,24	54,45	62,58
G18_E	G18[3/4]	31,50	60,81	60,61	55,83	63,95
G18_E	G18[3/4]	13,50	59,14	58,94	54,16	62,28
G18_E	G18[4/4]	67,50	61,12	60,92	56,14	64,26
G18_E	G18[4/4]	49,50	62,34	62,13	57,35	65,48
G18_E	G18[4/4]	31,50	63,95	63,75	58,97	67,09
G18_E	G18[4/4]	13,50	63,43	63,23	58,45	66,57
G18_F	G18[1/4]	52,50	58,30	58,10	53,32	61,44
G18_F	G18[1/4]	34,50	59,16	58,96	54,18	62,30
G18_F	G18[1/4]	16,50	58,10	57,91	53,13	61,25
G18_F	G18[3/4]	52,50	59,13	58,93	54,15	62,27
G18_F	G18[3/4]	34,50	60,62	60,42	55,64	63,76
G18_F	G18[3/4]	16,50	60,09	59,89	55,10	63,23
G18_F	G18[4/4]	52,50	62,15	61,95	57,17	65,29
G18_F	G18[4/4]	34,50	63,73	63,53	58,75	66,87
G18_F	G18[4/4]	16,50	64,18	63,98	59,19	67,32
G19_A	G19[3/4]	37,50	35,22	34,99	30,20	38,34
G19_A	G19[3/4]	19,50	37,51	37,28	32,49	40,63
G19_A	G19[3/4]	1,50	--	--	--	--
G19_B	G19[3/4]	40,50	35,76	35,53	30,74	38,88
G19_B	G19[3/4]	22,50	38,30	38,08	33,29	41,42
G19_B	G19[3/4]	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19_C	G19[3/4]	43,50	36,24	36,02	31,23	39,36
G19_C	G19[3/4]	25,50	39,95	39,75	34,97	43,09
G19_C	G19[3/4]	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	46,50	37,00	36,77	31,99	40,12
G19_D	G19[3/4]	28,50	41,41	41,21	36,43	44,55
G19_D	G19[3/4]	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	31,50	42,29	42,09	37,32	45,44
G19_E	G19[3/4]	13,50	36,70	36,48	31,69	39,82
G19_F	G19[3/4]	34,50	43,39	43,20	38,42	46,54
G19_F	G19[3/4]	16,50	36,40	36,17	31,39	39,52
G20_A	G20[1/4]	37,50	54,04	53,85	49,07	57,19
G20_A	G20[1/4]	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	37,50	56,24	56,04	51,26	59,38
G20_A	G20[3/4]	19,50	53,19	52,99	48,21	56,33
G20_A	G20[3/4]	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	37,50	58,54	58,34	53,56	61,68
G20_A	G20[4/4]	19,50	50,95	50,76	45,99	54,11
G20_A	G20[4/4]	1,50	35,84	35,63	30,85	38,98
G20_B	G20[1/4]	40,50	54,26	54,07	49,29	57,41
G20_B	G20[1/4]	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	40,50	56,36	56,16	51,38	59,50
G20_B	G20[3/4]	22,50	54,05	53,84	49,06	57,19
G20_B	G20[3/4]	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	40,50	59,55	59,35	54,57	62,69
G20_B	G20[4/4]	22,50	52,23	52,04	47,26	55,38
G20_B	G20[4/4]	4,50	37,29	37,08	32,30	40,43
G20_C	G20[1/4]	43,50	54,42	54,22	49,44	57,56
G20_C	G20[1/4]	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	43,50	56,74	56,54	51,76	59,88
G20_C	G20[3/4]	25,50	54,64	54,43	49,65	57,78
G20_C	G20[3/4]	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	43,50	59,95	59,76	54,98	63,10
G20_C	G20[4/4]	25,50	53,22	53,02	48,24	56,36
G20_C	G20[4/4]	7,50	40,91	40,69	35,91	44,04
G20_D	G20[1/4]	46,50	54,56	54,37	49,59	57,71
G20_D	G20[1/4]	28,50	50,61	50,42	45,64	53,76
G20_D	G20[1/4]	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	46,50	56,82	56,62	51,84	59,96
G20_D	G20[3/4]	28,50	55,05	54,85	50,07	58,19
G20_D	G20[3/4]	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	46,50	59,99	59,79	55,01	63,13
G20_D	G20[4/4]	28,50	54,20	54,00	49,22	57,34
G20_D	G20[4/4]	10,50	43,70	43,47	38,69	46,82
G20_E	G20[1/4]	49,50	54,60	54,40	49,62	57,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G20_E	G20[1/4]	31,50	53,58	53,38	48,60	56,72
G20_E	G20[1/4]	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	49,50	37,92	37,71	32,93	41,06
G20_E	G20[3/4]	49,50	56,90	56,70	51,92	60,04
G20_E	G20[3/4]	31,50	55,39	55,18	50,40	58,53
G20_E	G20[3/4]	13,50	50,40	50,18	45,40	53,53
G20_E	G20[4/4]	49,50	59,92	59,72	54,94	63,06
G20_E	G20[4/4]	31,50	55,89	55,69	50,91	59,03
G20_E	G20[4/4]	13,50	46,07	45,86	41,08	49,21
G20_F	G20[1/4]	52,50	54,46	54,26	49,48	57,60
G20_F	G20[1/4]	34,50	53,80	53,61	48,83	56,95
G20_F	G20[1/4]	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	52,50	39,34	39,12	34,34	42,47
G20_F	G20[3/4]	52,50	56,84	56,63	51,85	59,98
G20_F	G20[3/4]	34,50	55,84	55,64	50,86	58,98
G20_F	G20[3/4]	16,50	52,18	51,97	47,19	55,32
G20_F	G20[4/4]	52,50	59,80	59,60	54,82	62,94
G20_F	G20[4/4]	34,50	57,18	56,98	52,20	60,32
G20_F	G20[4/4]	16,50	49,18	48,98	44,20	52,32
H1_A	H1[1/4]	1,50	33,54	33,31	28,53	36,66
H1_A	H1[4/4]	1,50	36,10	35,89	31,10	39,23
H1_B	H1[1/4]	4,50	33,98	33,75	28,96	37,10
H1_B	H1[4/4]	4,50	36,43	36,21	31,42	39,55
H1_C	H1[1/4]	7,50	34,63	34,40	29,61	37,75
H1_C	H1[4/4]	7,50	37,14	36,93	32,14	40,27
H1_D	H1[1/4]	10,50	35,49	35,26	30,47	38,61
H1_D	H1[4/4]	10,50	38,43	38,21	33,43	41,56
H10_A	H10[1/4]	1,50	35,27	35,05	30,27	38,40
H10_A	H10[2/4]	1,50	34,61	34,39	29,61	37,74
H10_A	H10[4/4]	1,50	34,99	34,77	29,98	38,11
H10_B	H10[1/4]	4,50	35,66	35,43	30,65	38,78
H10_B	H10[2/4]	4,50	34,79	34,57	29,78	37,91
H10_B	H10[4/4]	4,50	35,70	35,47	30,68	38,82
H10_C	H10[1/4]	7,50	36,58	36,36	31,57	39,70
H10_C	H10[2/4]	7,50	35,16	34,94	30,16	38,29
H10_C	H10[4/4]	7,50	36,73	36,50	31,71	39,85
H10_D	H10[1/4]	10,50	38,18	37,95	33,17	41,30
H10_D	H10[2/4]	10,50	36,19	35,96	31,18	39,31
H10_D	H10[4/4]	10,50	38,46	38,22	33,43	41,57
H2_A	H2[1/4]	19,50	38,18	37,95	33,16	41,30
H2_A	H2[1/4]	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	19,50	32,43	32,20	27,41	35,55
H2_A	H2[2/4]	1,50	32,48	32,25	27,46	35,60
H2_A	H2[3/4]	19,50	46,90	46,68	41,90	50,03
H2_A	H2[3/4]	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	19,50	48,56	48,35	43,56	51,69
H2_A	H2[4/4]	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	22,50	39,02	38,80	34,01	42,14
H2_B	H2[1/4]	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	22,50	33,19	32,95	28,17	36,30
H2_B	H2[2/4]	4,50	32,76	32,53	27,75	35,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H2_B	H2[3/4]	22,50	47,97	47,76	42,98	51,11
H2_B	H2[3/4]	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	22,50	49,75	49,54	44,76	52,89
H2_B	H2[4/4]	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	25,50	37,47	37,24	32,44	40,58
H2_C	H2[1/4]	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	25,50	33,77	33,54	28,75	36,89
H2_C	H2[2/4]	7,50	32,97	32,74	27,95	36,09
H2_C	H2[3/4]	25,50	48,88	48,67	43,89	52,02
H2_C	H2[3/4]	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	25,50	50,32	50,11	45,33	53,46
H2_C	H2[4/4]	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	28,50	37,02	36,78	31,99	40,13
H2_D	H2[1/4]	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	28,50	34,48	34,25	29,47	37,60
H2_D	H2[2/4]	10,50	33,75	33,52	28,73	36,87
H2_D	H2[3/4]	28,50	49,67	49,46	44,68	52,81
H2_D	H2[3/4]	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	28,50	50,98	50,78	46,00	54,12
H2_D	H2[4/4]	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	13,50	36,17	35,95	31,16	39,29
H2_E	H2[2/4]	13,50	34,53	34,30	29,51	37,65
H2_E	H2[3/4]	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	13,50	41,22	40,99	36,21	44,34
H2_F	H2[1/4]	16,50	37,61	37,38	32,59	40,73
H2_F	H2[2/4]	16,50	34,45	34,22	29,42	37,56
H2_F	H2[3/4]	16,50	44,57	44,34	39,55	47,69
H2_F	H2[4/4]	16,50	44,75	44,52	39,73	47,87
H3_A	H3[1/4]	1,50	36,25	36,04	31,25	39,38
H3_A	H3[3/4]	1,50	34,19	33,96	29,18	37,31
H3_A	H3[4/4]	1,50	34,20	33,97	29,19	37,32
H3_B	H3[1/4]	4,50	36,91	36,69	31,90	40,03
H3_B	H3[3/4]	4,50	34,55	34,32	29,53	37,67
H3_B	H3[4/4]	4,50	34,93	34,70	29,91	38,05
H3_C	H3[1/4]	7,50	38,33	38,11	33,32	41,45
H3_C	H3[3/4]	7,50	35,09	34,86	30,07	38,21
H3_C	H3[4/4]	7,50	36,64	36,41	31,63	39,76
H3_D	H3[1/4]	10,50	40,19	39,97	35,18	43,31
H3_D	H3[3/4]	10,50	36,38	36,15	31,36	39,50
H3_D	H3[4/4]	10,50	38,92	38,68	33,89	42,03
H3_E	H3[1/4]	13,50	43,32	43,10	38,31	46,44
H3_E	H3[3/4]	13,50	36,59	36,36	31,57	39,71
H3_E	H3[4/4]	13,50	42,31	42,09	37,30	45,43
H4_A	H4[2/4]	1,50	34,11	33,88	29,10	37,23
H4_A	H4[3/4]	1,50	32,74	32,51	27,72	35,86
H4_A	H4[4/4]	1,50	33,80	33,58	28,80	36,93
H4_B	H4[2/4]	4,50	34,56	34,32	29,53	37,67
H4_B	H4[3/4]	4,50	33,09	32,85	28,07	36,20
H4_B	H4[4/4]	4,50	33,95	33,72	28,93	37,07
H4_C	H4[2/4]	7,50	34,98	34,75	29,96	38,10
H4_C	H4[3/4]	7,50	33,37	33,14	28,35	36,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H4_C	H4[4/4]	7,50	34,07	33,85	29,06	37,19
H4_D	H4[2/4]	10,50	35,21	34,97	30,18	38,32
H4_D	H4[3/4]	10,50	33,72	33,49	28,70	36,84
H4_D	H4[4/4]	10,50	34,46	34,24	29,45	37,58
H5_A	H5[1/4]	1,50	34,07	33,84	29,06	37,19
H5_A	H5[2/4]	1,50	32,92	32,69	27,90	36,04
H5_A	H5[4/4]	1,50	35,08	34,86	30,07	38,20
H5_B	H5[1/4]	4,50	34,58	34,35	29,56	37,70
H5_B	H5[2/4]	4,50	33,03	32,80	28,01	36,15
H5_B	H5[4/4]	4,50	35,44	35,21	30,42	38,56
H5_C	H5[1/4]	7,50	34,95	34,71	29,92	38,06
H5_C	H5[2/4]	7,50	32,95	32,72	27,93	36,07
H5_C	H5[4/4]	7,50	35,87	35,65	30,86	38,99
H5_D	H5[1/4]	10,50	35,33	35,10	30,31	38,45
H5_D	H5[2/4]	10,50	33,06	32,83	28,04	36,18
H5_D	H5[4/4]	10,50	37,00	36,77	31,98	40,12
H6_A	H6[2/4]	37,50	30,93	30,69	25,90	34,04
H6_A	H6[2/4]	19,50	28,16	27,92	23,13	31,27
H6_A	H6[2/4]	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	40,50	28,78	28,54	23,75	31,89
H6_B	H6[2/4]	22,50	28,68	28,44	23,65	31,79
H6_B	H6[2/4]	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	25,50	29,28	29,04	24,25	32,39
H6_C	H6[2/4]	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	28,50	29,74	29,50	24,71	32,85
H6_D	H6[2/4]	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	31,50	30,19	29,95	25,16	33,30
H6_E	H6[2/4]	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	34,50	30,74	30,50	25,71	33,85
H6_F	H6[2/4]	16,50	27,82	27,58	22,79	30,93
H7_A	H7[1/4]	55,50	44,98	44,76	39,97	48,10
H7_A	H7[1/4]	37,50	41,03	40,79	36,00	44,14
H7_A	H7[1/4]	19,50	35,59	35,36	30,57	38,71
H7_A	H7[1/4]	1,50	34,79	34,56	29,77	37,91
H7_A	H7[4/4]	55,50	51,69	51,49	46,71	54,83
H7_A	H7[4/4]	37,50	49,11	48,92	44,14	52,26
H7_A	H7[4/4]	19,50	44,26	44,04	39,26	47,39
H7_A	H7[4/4]	1,50	35,04	34,82	30,04	38,17
H7_B	H7[1/4]	40,50	42,01	41,77	36,99	45,12
H7_B	H7[1/4]	22,50	36,22	35,99	31,20	39,34
H7_B	H7[1/4]	4,50	35,19	34,96	30,17	38,31
H7_B	H7[4/4]	40,50	49,41	49,21	44,43	52,55
H7_B	H7[4/4]	22,50	45,79	45,58	40,79	48,92
H7_B	H7[4/4]	4,50	35,44	35,21	30,42	38,56
H7_C	H7[1/4]	43,50	42,54	42,31	37,52	45,66
H7_C	H7[1/4]	25,50	36,85	36,61	31,82	39,96
H7_C	H7[1/4]	7,50	35,48	35,25	30,46	38,60
H7_C	H7[4/4]	43,50	49,75	49,56	44,78	52,90
H7_C	H7[4/4]	25,50	46,45	46,24	41,46	49,59
H7_C	H7[4/4]	7,50	36,09	35,87	31,08	39,21
H7_D	H7[1/4]	46,50	43,15	42,92	38,14	46,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H7_D	H7[1/4]	28,50	37,45	37,21	32,42	40,56
H7_D	H7[1/4]	10,50	35,74	35,51	30,72	38,86
H7_D	H7[4/4]	46,50	50,27	50,07	45,29	53,41
H7_D	H7[4/4]	28,50	47,35	47,15	42,37	50,49
H7_D	H7[4/4]	10,50	37,78	37,55	32,76	40,90
H7_E	H7[1/4]	49,50	43,78	43,55	38,77	46,90
H7_E	H7[1/4]	31,50	38,77	38,53	33,75	41,88
H7_E	H7[1/4]	13,50	35,19	34,95	30,16	38,30
H7_E	H7[4/4]	49,50	50,74	50,54	45,76	53,88
H7_E	H7[4/4]	31,50	48,01	47,81	43,02	51,15
H7_E	H7[4/4]	13,50	39,23	39,00	34,22	42,35
H7_F	H7[1/4]	52,50	44,38	44,16	39,37	47,50
H7_F	H7[1/4]	34,50	40,07	39,83	35,04	43,18
H7_F	H7[1/4]	16,50	34,89	34,65	29,86	38,00
H7_F	H7[4/4]	52,50	51,18	50,98	46,20	54,32
H7_F	H7[4/4]	34,50	48,50	48,29	43,51	51,64
H7_F	H7[4/4]	16,50	41,91	41,68	36,89	45,03
H8_A	H8[1/4]	1,50	34,49	34,26	29,48	37,61
H8_A	H8[4/4]	1,50	30,07	29,84	25,05	33,19
H8_B	H8[1/4]	4,50	35,22	34,99	30,20	38,34
H8_B	H8[4/4]	4,50	30,41	30,17	25,38	33,52
H8_C	H8[1/4]	7,50	36,13	35,89	31,11	39,24
H8_C	H8[4/4]	7,50	30,72	30,48	25,69	33,83
H8_D	H8[1/4]	10,50	37,44	37,20	32,41	40,55
H8_D	H8[4/4]	10,50	31,39	31,15	26,36	34,50
H8_E	H8[1/4]	13,50	39,88	39,65	34,86	43,00
H8_E	H8[4/4]	13,50	28,54	28,30	23,51	31,65
H9_A	H9[1/4]	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	55,50	34,52	34,28	29,49	37,63
H9_A	H9[2/4]	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	55,50	48,39	48,19	43,40	51,53
H9_A	H9[3/4]	37,50	46,83	46,62	41,84	49,97
H9_A	H9[3/4]	19,50	41,63	41,41	36,63	44,76
H9_A	H9[3/4]	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	58,50	41,57	41,35	36,56	44,69
H9_B	H9[2/4]	58,50	36,04	35,80	31,01	39,15
H9_B	H9[2/4]	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	58,50	48,69	48,49	43,71	51,83
H9_B	H9[3/4]	40,50	47,22	47,01	42,23	50,36
H9_B	H9[3/4]	22,50	42,88	42,66	37,87	46,00
H9_B	H9[3/4]	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	58,50	47,42	47,22	42,43	50,56
H9_C	H9[1/4]	61,50	45,20	44,99	40,21	48,34
H9_C	H9[2/4]	61,50	37,42	37,18	32,39	40,53
H9_C	H9[2/4]	43,50	31,04	30,80	26,00	34,14
H9_C	H9[3/4]	61,50	49,01	48,81	44,03	52,15
H9_C	H9[3/4]	43,50	47,49	47,29	42,51	50,63
H9_C	H9[3/4]	25,50	43,59	43,37	38,59	46,72
H9_C	H9[3/4]	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	61,50	51,53	51,33	46,55	54,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H9_D	H9[1/4]	64,50	46,45	46,24	41,45	49,58
H9_D	H9[2/4]	64,50	38,62	38,38	33,59	41,73
H9_D	H9[2/4]	46,50	31,65	31,41	26,62	34,76
H9_D	H9[3/4]	64,50	49,31	49,10	44,32	52,45
H9_D	H9[3/4]	46,50	47,73	47,52	42,74	50,87
H9_D	H9[3/4]	28,50	44,44	44,24	39,45	47,58
H9_D	H9[3/4]	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	64,50	51,69	51,49	46,71	54,83
H9_E	H9[2/4]	49,50	32,45	32,21	27,42	35,56
H9_E	H9[3/4]	49,50	47,95	47,74	42,96	51,09
H9_E	H9[3/4]	31,50	45,40	45,20	40,41	48,54
H9_E	H9[3/4]	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	52,50	32,26	32,02	27,23	35,37
H9_F	H9[3/4]	52,50	48,19	47,99	43,21	51,33
H9_F	H9[3/4]	34,50	46,18	45,97	41,19	49,32
H9_F	H9[3/4]	16,50	40,35	40,12	35,34	43,47
I1_A	I1[1/4]	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[4/4]	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	13,50	53,80	53,61	48,83	56,95
I1_E	I1[2/4]	13,50	45,03	44,81	40,03	48,16
I1_E	I1[3/4]	13,50	50,17	49,96	45,17	53,30
I1_E	I1[4/4]	13,50	60,41	60,22	55,44	63,56
I1_F	I1[1/4]	16,50	57,02	56,83	52,05	60,17
I1_F	I1[2/4]	16,50	46,06	45,85	41,06	49,19
I1_F	I1[3/4]	16,50	56,91	56,72	51,94	60,06
I1_F	I1[4/4]	16,50	62,07	61,88	57,10	65,22
I2_A	I2[1/4]	1,50	52,30	52,12	47,33	55,45
I2_A	I2[2/4]	1,50	45,76	45,54	40,75	48,88
I2_A	I2[3/4]	1,50	41,17	40,94	36,15	44,29
I2_A	I2[4/4]	1,50	45,19	45,00	40,22	48,34
I2_B	I2[1/4]	4,50	54,64	54,45	49,66	57,79
I2_B	I2[2/4]	4,50	50,13	49,91	45,12	53,25
I2_B	I2[3/4]	4,50	44,52	44,29	39,50	47,64
I2_B	I2[4/4]	4,50	45,72	45,52	40,74	48,86
I2_C	I2[1/4]	7,50	56,11	55,91	51,12	59,25
I2_C	I2[2/4]	7,50	55,60	55,39	50,61	58,74
I2_C	I2[3/4]	7,50	49,45	49,24	44,45	52,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I2_C	I2[4/4]	7,50	46,37	46,17	41,38	49,51
I2_D	I2[1/4]	10,50	57,19	57,00	52,22	60,34
I2_D	I2[2/4]	10,50	59,85	59,66	54,88	63,00
I2_D	I2[3/4]	10,50	53,12	52,91	48,13	56,26
I2_D	I2[4/4]	10,50	47,38	47,17	42,39	50,52
I3_A	I3[1/4]	19,50	59,30	59,10	54,32	62,44
I3_A	I3[1/4]	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	22,50	59,51	59,31	54,53	62,65
I3_B	I3[1/4]	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	25,50	59,79	59,59	54,80	62,93
I3_C	I3[1/4]	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	28,50	60,02	59,82	55,04	63,16
I3_D	I3[1/4]	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	31,50	59,90	59,70	54,91	63,04
I3_E	I3[1/4]	13,50	56,81	56,61	51,83	59,95
I3_F	I3[1/4]	16,50	58,86	58,67	53,88	62,01
I4_A	I4[1/4]	55,50	58,04	57,84	53,06	61,18
I4_A	I4[1/4]	37,50	59,37	59,17	54,39	62,51
I4_A	I4[1/4]	19,50	58,93	58,74	53,96	62,08
I4_A	I4[1/4]	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	55,50	59,09	58,89	54,10	62,23
I4_A	I4[3/4]	37,50	58,78	58,57	53,79	61,92
I4_A	I4[3/4]	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	55,50	61,80	61,60	56,82	64,94
I4_A	I4[4/4]	37,50	62,97	62,77	57,98	66,11
I4_A	I4[4/4]	19,50	63,26	63,07	58,29	66,41
I4_A	I4[4/4]	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	58,50	57,91	57,72	52,93	61,06
I4_B	I4[1/4]	40,50	59,26	59,06	54,28	62,40
I4_B	I4[1/4]	22,50	59,33	59,13	54,35	62,47
I4_B	I4[1/4]	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	58,50	--	--	--	--
I4_B	I4[3/4]	58,50	58,98	58,78	53,99	62,12
I4_B	I4[3/4]	40,50	59,52	59,32	54,53	62,66
I4_B	I4[3/4]	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	58,50	61,65	61,45	56,66	64,79
I4_B	I4[4/4]	40,50	62,75	62,55	57,77	65,89
I4_B	I4[4/4]	22,50	63,61	63,41	58,63	66,75
I4_B	I4[4/4]	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	61,50	57,79	57,59	52,81	60,93
I4_C	I4[1/4]	43,50	58,98	58,78	54,00	62,12
I4_C	I4[1/4]	25,50	59,58	59,39	54,60	62,73
I4_C	I4[1/4]	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	61,50	38,77	38,55	33,76	41,89
I4_C	I4[3/4]	61,50	58,86	58,66	53,87	62,00
I4_C	I4[3/4]	43,50	59,62	59,42	54,63	62,76
I4_C	I4[3/4]	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	61,50	61,50	61,30	56,51	64,64
I4_C	I4[4/4]	43,50	62,54	62,34	57,55	65,68
I4_C	I4[4/4]	25,50	63,56	63,36	58,58	66,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I4_C	I4[4/4]	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	64,50	57,67	57,47	52,69	60,81
I4_D	I4[1/4]	46,50	58,71	58,51	53,73	61,85
I4_D	I4[1/4]	28,50	59,71	59,52	54,74	62,86
I4_D	I4[1/4]	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	64,50	42,75	42,55	37,77	45,89
I4_D	I4[3/4]	64,50	58,73	58,52	53,74	61,87
I4_D	I4[3/4]	46,50	59,51	59,31	54,52	62,65
I4_D	I4[3/4]	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	64,50	61,35	61,14	56,36	64,49
I4_D	I4[4/4]	46,50	62,35	62,15	57,36	65,49
I4_D	I4[4/4]	28,50	63,45	63,25	58,47	66,59
I4_D	I4[4/4]	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	67,50	57,55	57,35	52,57	60,69
I4_E	I4[1/4]	49,50	58,54	58,35	53,56	61,69
I4_E	I4[1/4]	31,50	59,67	59,47	54,69	62,81
I4_E	I4[1/4]	13,50	53,36	53,16	48,38	56,50
I4_E	I4[2/4]	67,50	40,86	40,66	35,88	44,00
I4_E	I4[3/4]	67,50	58,55	58,35	53,56	61,69
I4_E	I4[3/4]	49,50	59,39	59,19	54,41	62,53
I4_E	I4[3/4]	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	67,50	61,19	60,99	56,21	64,33
I4_E	I4[4/4]	49,50	62,14	61,94	57,15	65,28
I4_E	I4[4/4]	31,50	63,31	63,11	58,33	66,45
I4_E	I4[4/4]	13,50	62,04	61,85	57,07	65,19
I4_F	I4[1/4]	52,50	58,30	58,10	53,32	61,44
I4_F	I4[1/4]	34,50	59,57	59,37	54,59	62,71
I4_F	I4[1/4]	16,50	58,39	58,20	53,42	61,54
I4_F	I4[3/4]	52,50	59,21	59,00	54,22	62,35
I4_F	I4[3/4]	34,50	56,05	55,85	51,06	59,19
I4_F	I4[4/4]	52,50	61,95	61,75	56,97	65,09
I4_F	I4[4/4]	34,50	63,14	62,94	58,16	66,28
I4_F	I4[4/4]	16,50	62,72	62,52	57,74	65,86
I5_A	I5[4/4]	55,50	49,01	48,81	44,03	52,15
I5_A	I5[4/4]	37,50	49,21	49,01	44,23	52,35
I5_A	I5[4/4]	19,50	48,44	48,24	43,46	51,58
I5_A	I5[4/4]	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	58,50	49,18	48,98	44,20	52,32
I5_B	I5[4/4]	40,50	49,31	49,11	44,33	52,45
I5_B	I5[4/4]	22,50	48,39	48,20	43,41	51,54
I5_B	I5[4/4]	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	43,50	49,41	49,22	44,44	52,56
I5_C	I5[4/4]	25,50	48,79	48,60	43,82	51,94
I5_C	I5[4/4]	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	46,50	48,52	48,32	43,54	51,66
I5_D	I5[4/4]	28,50	48,83	48,64	43,86	51,98
I5_D	I5[4/4]	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	49,50	46,55	46,36	41,58	49,70
I5_E	I5[4/4]	31,50	48,96	48,78	44,00	52,12
I5_E	I5[4/4]	13,50	49,65	49,46	44,68	52,80
I5_F	I5[4/4]	52,50	48,53	48,34	43,56	51,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I5_F	I5[4/4]	34,50	49,11	48,92	44,14	52,26
I5_F	I5[4/4]	16,50	50,29	50,09	45,31	53,43
I6_A	I6[2/4]	1,50	46,80	46,63	41,84	49,96
I6_A	I6[4/4]	1,50	47,79	47,59	42,80	50,93
I6_B	I6[2/4]	4,50	47,26	47,08	42,29	50,41
I6_B	I6[4/4]	4,50	51,47	51,26	46,47	54,60
I6_C	I6[2/4]	7,50	48,54	48,36	43,58	51,70
I6_C	I6[4/4]	7,50	55,82	55,62	50,83	58,96
I6_D	I6[2/4]	10,50	49,81	49,62	44,83	52,96
I6_D	I6[4/4]	10,50	60,58	60,39	55,61	63,73
J1_A	J1[1/4]	1,50	31,69	31,47	26,68	34,81
J1_A	J1[3/4]	1,50	43,34	43,13	38,34	46,47
J1_B	J1[1/4]	4,50	31,88	31,65	26,86	35,00
J1_B	J1[3/4]	4,50	44,09	43,88	39,09	47,22
J1_C	J1[1/4]	7,50	32,19	31,97	27,18	35,31
J1_C	J1[3/4]	7,50	44,60	44,38	39,59	47,72
J1_D	J1[1/4]	10,50	32,48	32,26	27,47	35,60
J1_D	J1[3/4]	10,50	45,66	45,44	40,66	48,79
J10_A	J10[1/4]	37,50	50,18	49,96	45,18	53,31
J10_A	J10[1/4]	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	37,50	44,19	43,98	39,20	47,33
J10_A	J10[3/4]	37,50	39,06	38,85	34,07	42,20
J10_A	J10[3/4]	19,50	45,56	45,37	40,59	48,71
J10_A	J10[3/4]	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	37,50	56,26	56,06	51,28	59,40
J10_A	J10[4/4]	19,50	54,14	53,96	49,17	57,29
J10_A	J10[4/4]	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	40,50	56,84	56,64	51,85	59,98
J10_B	J10[1/4]	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	40,50	51,11	50,91	46,13	54,25
J10_B	J10[3/4]	40,50	39,51	39,30	34,52	42,65
J10_B	J10[3/4]	22,50	44,85	44,66	39,87	48,00
J10_B	J10[3/4]	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	40,50	56,37	56,17	51,39	59,51
J10_B	J10[4/4]	22,50	54,33	54,14	49,36	57,48
J10_B	J10[4/4]	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	43,50	56,95	56,74	51,96	60,09
J10_C	J10[1/4]	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	43,50	52,10	51,90	47,12	55,24
J10_C	J10[3/4]	43,50	39,98	39,78	35,00	43,12
J10_C	J10[3/4]	25,50	37,53	37,33	32,55	40,67
J10_C	J10[3/4]	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	43,50	56,42	56,22	51,43	59,56
J10_C	J10[4/4]	25,50	54,63	54,44	49,66	57,78
J10_C	J10[4/4]	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	28,50	38,20	37,99	33,21	41,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J10_D	J10[3/4]	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	28,50	54,96	54,77	49,98	58,11
J10_D	J10[4/4]	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	31,50	38,56	38,35	33,57	41,70
J10_E	J10[3/4]	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	31,50	55,57	55,38	50,59	58,72
J10_E	J10[4/4]	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	34,50	38,76	38,55	33,77	41,90
J10_F	J10[3/4]	16,50	40,75	40,54	35,75	43,88
J10_F	J10[4/4]	34,50	56,12	55,92	51,13	59,26
J10_F	J10[4/4]	16,50	53,47	53,28	48,50	56,62
J11_A	J11[1/4]	1,50	34,20	33,97	29,19	37,32
J11_A	J11[2/4]	1,50	36,24	36,01	31,22	39,36
J11_A	J11[3/4]	1,50	34,61	34,39	29,61	37,74
J11_A	J11[4/4]	1,50	33,56	33,34	28,55	36,68
J11_B	J11[1/4]	4,50	34,94	34,71	29,92	38,06
J11_B	J11[2/4]	4,50	37,12	36,89	32,10	40,24
J11_B	J11[3/4]	4,50	34,97	34,75	29,96	38,09
J11_B	J11[4/4]	4,50	34,05	33,82	29,03	37,17
J11_C	J11[1/4]	7,50	35,99	35,76	30,97	39,11
J11_C	J11[2/4]	7,50	37,77	37,54	32,75	40,89
J11_C	J11[3/4]	7,50	35,45	35,23	30,44	38,57
J11_C	J11[4/4]	7,50	34,38	34,15	29,36	37,50
J11_D	J11[1/4]	10,50	36,84	36,61	31,83	39,96
J11_D	J11[2/4]	10,50	38,24	38,01	33,22	41,36
J11_D	J11[3/4]	10,50	35,57	35,34	30,56	38,69
J11_D	J11[4/4]	10,50	35,03	34,80	30,01	38,15
J12_A	J12[2/4]	1,50	33,50	33,28	28,49	36,62
J12_A	J12[4/4]	1,50	32,83	32,61	27,83	35,96
J12_B	J12[2/4]	4,50	34,06	33,83	29,04	37,18
J12_B	J12[4/4]	4,50	32,88	32,66	27,88	36,01
J12_C	J12[2/4]	7,50	34,62	34,39	29,60	37,74
J12_C	J12[4/4]	7,50	33,36	33,14	28,35	36,48
J13_A	J13[2/4]	1,50	29,07	28,82	24,02	32,17
J13_A	J13[3/4]	1,50	44,79	44,60	39,82	47,94
J13_A	J13[4/4]	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	4,50	30,65	30,40	25,61	33,75
J13_B	J13[3/4]	4,50	45,11	44,91	40,13	48,25
J13_B	J13[4/4]	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	7,50	32,71	32,47	27,67	35,81
J13_C	J13[3/4]	7,50	45,66	45,47	40,69	48,81
J13_C	J13[4/4]	7,50	34,36	34,14	29,35	37,48
J13_D	J13[2/4]	10,50	33,32	33,08	28,28	36,42
J13_D	J13[3/4]	10,50	46,44	46,24	41,46	49,58
J13_D	J13[4/4]	10,50	35,01	34,79	30,00	38,13
J14_A	J14[1/4]	1,50	35,00	34,77	29,99	38,12
J14_A	J14[2/4]	1,50	32,56	32,34	27,55	35,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J14_A	J14[3/4]	1,50	32,38	32,15	27,36	35,50
J14_B	J14[1/4]	4,50	35,36	35,13	30,34	38,48
J14_B	J14[2/4]	4,50	32,96	32,73	27,95	36,08
J14_B	J14[3/4]	4,50	33,18	32,95	28,16	36,30
J14_C	J14[1/4]	7,50	35,41	35,18	30,39	38,53
J14_C	J14[2/4]	7,50	33,11	32,88	28,09	36,23
J14_C	J14[3/4]	7,50	33,83	33,61	28,81	36,95
J16_A	J16[3/4]	73,50	56,74	56,54	51,76	59,88
J16_A	J16[3/4]	55,50	56,95	56,74	51,96	60,09
J16_A	J16[3/4]	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	76,50	56,70	56,49	51,71	59,84
J16_B	J16[3/4]	58,50	56,99	56,78	52,00	60,13
J16_B	J16[3/4]	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	79,50	56,65	56,44	51,66	59,79
J16_C	J16[3/4]	61,50	56,97	56,77	51,99	60,11
J16_C	J16[3/4]	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	82,50	56,54	56,33	51,55	59,68
J16_D	J16[3/4]	64,50	56,95	56,75	51,97	60,09
J16_D	J16[3/4]	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	67,50	56,93	56,72	51,94	60,07
J16_E	J16[3/4]	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	70,50	56,82	56,61	51,83	59,96
J16_F	J16[3/4]	52,50	49,10	48,89	44,10	52,23
J17_A	J17[1/4]	91,50	37,40	37,20	32,42	40,54
J17_A	J17[1/4]	73,50	37,79	37,58	32,80	40,93
J17_A	J17[1/4]	55,50	39,00	38,77	33,98	42,12
J17_A	J17[1/4]	37,50	37,77	37,54	32,75	40,89
J17_A	J17[1/4]	19,50	29,62	29,39	24,60	32,74
J17_A	J17[1/4]	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	91,50	53,31	53,10	48,31	56,44
J17_A	J17[2/4]	73,50	53,87	53,66	48,87	57,00
J17_A	J17[2/4]	55,50	53,24	53,03	48,25	56,38
J17_A	J17[2/4]	37,50	48,67	48,47	43,68	51,81
J17_A	J17[2/4]	19,50	39,28	39,06	34,28	42,41
J17_A	J17[2/4]	1,50	34,43	34,21	29,42	37,55
J17_A	J17[3/4]	91,50	55,99	55,78	51,00	59,13
J17_A	J17[3/4]	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	91,50	50,89	50,69	45,91	54,03
J17_A	J17[4/4]	73,50	51,11	50,90	46,12	54,25
J17_A	J17[4/4]	55,50	50,02	49,80	45,02	53,15
J17_A	J17[4/4]	37,50	48,35	48,15	43,37	51,49
J17_A	J17[4/4]	19,50	43,92	43,69	38,91	47,04
J17_A	J17[4/4]	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	76,50	38,04	37,84	33,06	41,18
J17_B	J17[1/4]	58,50	39,25	39,03	34,24	42,37
J17_B	J17[1/4]	40,50	38,38	38,14	33,35	41,49
J17_B	J17[1/4]	22,50	30,49	30,25	25,46	33,60
J17_B	J17[1/4]	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	76,50	53,58	53,37	48,59	56,72
J17_B	J17[2/4]	58,50	53,85	53,64	48,86	56,99
J17_B	J17[2/4]	40,50	49,58	49,39	44,60	52,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_B	J17[2/4]	22,50	41,37	41,16	36,37	44,50
J17_B	J17[2/4]	4,50	35,23	35,01	30,22	38,35
J17_B	J17[3/4]	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	76,50	51,13	50,93	46,15	54,27
J17_B	J17[4/4]	58,50	50,27	50,06	45,28	53,41
J17_B	J17[4/4]	40,50	49,02	48,82	44,04	52,16
J17_B	J17[4/4]	22,50	44,83	44,62	39,83	47,96
J17_B	J17[4/4]	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	79,50	38,47	38,27	33,49	41,61
J17_C	J17[1/4]	61,50	40,20	39,99	35,20	43,33
J17_C	J17[1/4]	43,50	37,98	37,75	32,96	41,10
J17_C	J17[1/4]	25,50	31,54	31,31	26,51	34,65
J17_C	J17[1/4]	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	79,50	53,57	53,35	48,57	56,70
J17_C	J17[2/4]	61,50	53,74	53,53	48,74	56,87
J17_C	J17[2/4]	43,50	50,29	50,09	45,31	53,43
J17_C	J17[2/4]	25,50	42,63	42,42	37,63	45,76
J17_C	J17[2/4]	7,50	36,29	36,07	31,28	39,41
J17_C	J17[3/4]	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	79,50	51,08	50,88	46,10	54,22
J17_C	J17[4/4]	61,50	50,45	50,24	45,46	53,59
J17_C	J17[4/4]	43,50	49,40	49,19	44,41	52,54
J17_C	J17[4/4]	25,50	46,09	45,87	41,09	49,22
J17_C	J17[4/4]	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	82,50	37,78	37,58	32,80	40,92
J17_D	J17[1/4]	64,50	40,84	40,62	35,83	43,96
J17_D	J17[1/4]	46,50	38,07	37,85	33,06	41,19
J17_D	J17[1/4]	28,50	33,42	33,18	28,39	36,53
J17_D	J17[1/4]	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	82,50	53,54	53,33	48,54	56,67
J17_D	J17[2/4]	64,50	54,13	53,92	49,13	57,26
J17_D	J17[2/4]	46,50	51,28	51,08	46,30	54,42
J17_D	J17[2/4]	28,50	45,73	45,53	40,75	48,87
J17_D	J17[2/4]	10,50	37,21	36,99	32,20	40,33
J17_D	J17[3/4]	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	82,50	51,01	50,81	46,03	54,15
J17_D	J17[4/4]	64,50	50,75	50,55	45,77	53,89
J17_D	J17[4/4]	46,50	49,61	49,40	44,62	52,75
J17_D	J17[4/4]	28,50	46,72	46,50	41,72	49,85
J17_D	J17[4/4]	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	85,50	36,96	36,76	31,98	40,10
J17_E	J17[1/4]	67,50	41,19	40,98	36,19	44,32
J17_E	J17[1/4]	49,50	38,48	38,26	33,47	41,60
J17_E	J17[1/4]	31,50	35,59	35,36	30,57	38,71
J17_E	J17[1/4]	13,50	37,93	37,71	32,92	41,05
J17_E	J17[2/4]	85,50	53,51	53,30	48,51	56,64
J17_E	J17[2/4]	67,50	54,21	53,99	49,21	57,34
J17_E	J17[2/4]	49,50	52,24	52,03	47,25	55,38
J17_E	J17[2/4]	31,50	46,80	46,60	41,82	49,94
J17_E	J17[2/4]	13,50	38,12	37,90	33,11	41,24
J17_E	J17[3/4]	85,50	41,64	41,42	36,63	44,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_E	J17[4/4]	85,50	50,97	50,76	45,98	54,11
J17_E	J17[4/4]	67,50	50,81	50,60	45,82	53,95
J17_E	J17[4/4]	49,50	49,83	49,62	44,84	52,97
J17_E	J17[4/4]	31,50	47,44	47,24	42,46	50,58
J17_E	J17[4/4]	13,50	41,45	41,23	36,44	44,57
J17_F	J17[1/4]	88,50	37,24	37,04	32,26	40,38
J17_F	J17[1/4]	70,50	41,12	40,90	36,11	44,24
J17_F	J17[1/4]	52,50	38,75	38,53	33,74	41,87
J17_F	J17[1/4]	34,50	36,98	36,75	31,96	40,10
J17_F	J17[1/4]	16,50	29,63	29,40	24,61	32,75
J17_F	J17[2/4]	88,50	53,41	53,20	48,41	56,54
J17_F	J17[2/4]	70,50	54,24	54,02	49,24	57,37
J17_F	J17[2/4]	52,50	52,73	52,52	47,74	55,87
J17_F	J17[2/4]	34,50	47,70	47,50	42,72	50,84
J17_F	J17[2/4]	16,50	37,52	37,29	32,50	40,64
J17_F	J17[3/4]	88,50	50,79	50,58	45,80	53,93
J17_F	J17[4/4]	88,50	50,91	50,70	45,92	54,05
J17_F	J17[4/4]	70,50	50,98	50,77	45,99	54,12
J17_F	J17[4/4]	52,50	49,99	49,78	45,00	53,13
J17_F	J17[4/4]	34,50	47,86	47,66	42,88	51,00
J17_F	J17[4/4]	16,50	43,05	42,82	38,04	46,17
J18_A	J18[4/4]	1,50	47,12	46,94	42,16	50,28
J18_B	J18[4/4]	4,50	47,33	47,14	42,36	50,48
J18_C	J18[4/4]	7,50	48,30	48,12	43,34	51,46
J18_D	J18[4/4]	10,50	49,31	49,12	44,33	52,46
J18_E	J18[4/4]	13,50	50,28	50,08	45,30	53,42
J2_A	J2[1/4]	1,50	38,33	38,11	33,32	41,45
J2_A	J2[2/4]	1,50	34,17	33,95	29,16	37,29
J2_A	J2[3/4]	1,50	32,14	31,91	27,13	35,26
J2_B	J2[1/4]	4,50	39,59	39,36	34,57	42,71
J2_B	J2[2/4]	4,50	34,75	34,52	29,73	37,87
J2_B	J2[3/4]	4,50	33,10	32,86	28,07	36,21
J2_C	J2[1/4]	7,50	41,45	41,22	36,43	44,57
J2_C	J2[2/4]	7,50	35,83	35,60	30,81	38,95
J2_C	J2[3/4]	7,50	34,00	33,76	28,97	37,11
J2_D	J2[1/4]	10,50	44,64	44,43	39,64	47,77
J2_D	J2[2/4]	10,50	37,41	37,18	32,39	40,53
J2_D	J2[3/4]	10,50	35,29	35,05	30,25	38,39
J3_A	J3[1/4]	1,50	31,21	30,98	26,19	34,33
J3_A	J3[2/4]	1,50	33,53	33,31	28,52	36,65
J3_A	J3[3/4]	1,50	40,29	40,08	35,29	43,42
J3_A	J3[4/4]	1,50	37,40	37,18	32,40	40,53
J3_B	J3[1/4]	4,50	32,12	31,89	27,10	35,24
J3_B	J3[2/4]	4,50	33,98	33,76	28,97	37,10
J3_B	J3[3/4]	4,50	41,02	40,80	36,02	44,15
J3_B	J3[4/4]	4,50	37,98	37,77	32,98	41,11
J3_C	J3[1/4]	7,50	33,18	32,94	28,15	36,29
J3_C	J3[2/4]	7,50	35,49	35,27	30,48	38,61
J3_C	J3[3/4]	7,50	41,69	41,47	36,68	44,81
J3_C	J3[4/4]	7,50	39,33	39,11	34,33	42,46
J3_D	J3[1/4]	10,50	34,58	34,35	29,56	37,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J3_D	J3[2/4]	10,50	38,20	37,98	33,19	41,32
J3_D	J3[3/4]	10,50	42,93	42,71	37,92	46,05
J3_D	J3[4/4]	10,50	41,19	40,97	36,18	44,31
J4_A	J4[1/4]	19,50	36,44	36,21	31,43	39,56
J4_A	J4[1/4]	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	19,50	50,69	50,51	45,72	53,84
J4_A	J4[2/4]	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	19,50	37,17	36,95	32,16	40,29
J4_A	J4[3/4]	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	19,50	43,71	43,50	38,72	46,85
J4_A	J4[4/4]	1,50	34,47	34,25	29,46	37,59
J4_B	J4[1/4]	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	4,50	35,17	34,94	30,15	38,29
J4_C	J4[1/4]	7,50	32,52	32,30	27,52	35,65
J4_C	J4[2/4]	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	7,50	35,35	35,13	30,35	38,48
J4_C	J4[4/4]	7,50	36,18	35,96	31,17	39,30
J4_D	J4[1/4]	10,50	32,95	32,73	27,94	36,07
J4_D	J4[2/4]	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	10,50	36,21	35,98	31,20	39,33
J4_D	J4[4/4]	10,50	37,45	37,22	32,43	40,57
J4_E	J4[1/4]	13,50	33,88	33,65	28,87	37,00
J4_E	J4[2/4]	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	13,50	37,15	36,93	32,15	40,28
J4_E	J4[4/4]	13,50	38,58	38,35	33,56	41,70
J4_F	J4[1/4]	16,50	34,91	34,69	29,90	38,03
J4_F	J4[2/4]	16,50	48,64	48,44	43,66	51,78
J4_F	J4[3/4]	16,50	36,67	36,45	31,67	39,80
J4_F	J4[4/4]	16,50	40,02	39,79	35,01	43,14
J5_A	J5[1/4]	55,50	49,61	49,39	44,61	52,74
J5_A	J5[1/4]	37,50	46,57	46,35	41,57	49,70
J5_A	J5[1/4]	19,50	38,48	38,26	33,47	41,60
J5_A	J5[1/4]	1,50	33,72	33,50	28,71	36,84
J5_A	J5[2/4]	55,50	15,20	14,96	10,16	18,30
J5_A	J5[2/4]	37,50	13,95	13,70	8,90	17,05
J5_A	J5[2/4]	19,50	14,40	14,16	9,37	17,51
J5_A	J5[2/4]	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	55,50	52,79	52,57	47,79	55,92
J5_A	J5[3/4]	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	55,50	54,42	54,21	49,43	57,56
J5_A	J5[4/4]	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	58,50	50,00	49,79	45,01	53,14
J5_B	J5[1/4]	40,50	47,45	47,24	42,45	50,58
J5_B	J5[1/4]	22,50	41,38	41,17	36,38	44,51
J5_B	J5[1/4]	4,50	34,40	34,17	29,38	37,52
J5_B	J5[2/4]	58,50	16,30	16,06	11,26	19,40
J5_B	J5[2/4]	40,50	11,48	11,24	6,44	14,58
J5_B	J5[2/4]	22,50	14,74	14,50	9,71	17,85
J5_B	J5[2/4]	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J5_B	J5[3/4]	58,50	53,48	53,26	48,48	56,61
J5_B	J5[3/4]	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	58,50	54,67	54,45	49,67	57,80
J5_B	J5[4/4]	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	43,50	48,01	47,80	43,01	51,14
J5_C	J5[1/4]	25,50	42,40	42,19	37,41	45,54
J5_C	J5[1/4]	7,50	34,91	34,68	29,89	38,03
J5_C	J5[2/4]	43,50	11,88	11,65	6,85	14,99
J5_C	J5[2/4]	25,50	15,24	15,00	10,20	18,34
J5_C	J5[2/4]	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	46,50	48,36	48,15	43,37	51,50
J5_D	J5[1/4]	28,50	43,10	42,88	38,10	46,23
J5_D	J5[1/4]	10,50	34,88	34,65	29,86	38,00
J5_D	J5[2/4]	46,50	12,38	12,15	7,35	15,49
J5_D	J5[2/4]	28,50	15,69	15,45	10,65	18,79
J5_D	J5[2/4]	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	49,50	48,69	48,47	43,69	51,82
J5_E	J5[1/4]	31,50	44,39	44,17	39,39	47,52
J5_E	J5[1/4]	13,50	35,72	35,48	30,70	38,83
J5_E	J5[2/4]	49,50	13,13	12,89	8,09	16,23
J5_E	J5[2/4]	31,50	16,15	15,92	11,12	19,26
J5_E	J5[2/4]	13,50	35,00	34,77	29,99	38,12
J5_E	J5[3/4]	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	52,50	49,25	49,04	44,26	52,39
J5_F	J5[1/4]	34,50	45,63	45,41	40,63	48,76
J5_F	J5[1/4]	16,50	36,59	36,36	31,57	39,71
J5_F	J5[2/4]	52,50	13,97	13,74	8,93	17,08
J5_F	J5[2/4]	34,50	16,66	16,43	11,63	19,77
J5_F	J5[2/4]	16,50	14,15	13,91	9,11	17,25
J5_F	J5[3/4]	52,50	47,92	47,69	42,90	51,04
J5_F	J5[4/4]	52,50	49,18	48,96	44,17	52,30
J6_A	J6[2/4]	37,50	51,92	51,70	46,92	55,05
J6_A	J6[2/4]	19,50	48,26	48,06	43,27	51,40
J6_A	J6[2/4]	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	37,50	51,68	51,47	46,69	54,82
J6_A	J6[3/4]	19,50	39,79	39,56	34,77	42,91
J6_A	J6[3/4]	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	40,50	52,23	52,02	47,24	55,37
J6_B	J6[2/4]	22,50	48,65	48,45	43,67	51,79
J6_B	J6[2/4]	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	40,50	52,25	52,04	47,26	55,39
J6_B	J6[3/4]	22,50	43,55	43,33	38,54	46,67
J6_B	J6[3/4]	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	43,50	52,60	52,39	47,61	55,74
J6_C	J6[2/4]	25,50	49,50	49,30	44,52	52,64
J6_C	J6[2/4]	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J6_C	J6[3/4]	43,50	52,93	52,72	47,93	56,06
J6_C	J6[3/4]	25,50	48,43	48,23	43,45	51,57
J6_C	J6[3/4]	7,50	34,37	34,15	29,36	37,49
J6_D	J6[2/4]	46,50	52,94	52,73	47,94	56,07
J6_D	J6[2/4]	28,50	50,09	49,88	45,10	53,23
J6_D	J6[2/4]	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	46,50	53,72	53,51	48,72	56,85
J6_D	J6[3/4]	28,50	49,51	49,30	44,52	52,65
J6_D	J6[3/4]	10,50	35,02	34,80	30,02	38,15
J6_E	J6[2/4]	49,50	53,55	53,34	48,56	56,69
J6_E	J6[2/4]	31,50	50,68	50,48	45,70	53,82
J6_E	J6[2/4]	13,50	40,54	40,32	35,54	43,67
J6_E	J6[3/4]	49,50	54,25	54,04	49,26	57,39
J6_E	J6[3/4]	31,50	50,14	49,94	45,16	53,28
J6_E	J6[3/4]	13,50	35,92	35,70	30,91	39,04
J6_F	J6[2/4]	34,50	51,40	51,19	46,41	54,54
J6_F	J6[2/4]	16,50	46,41	46,21	41,42	49,55
J6_F	J6[3/4]	34,50	50,89	50,69	45,91	54,03
J6_F	J6[3/4]	16,50	37,29	37,06	32,27	40,41
J7_A	J7[3/4]	1,50	50,51	50,33	45,55	53,67
J7_A	J7[4/4]	1,50	50,38	50,19	45,41	53,53
J7_B	J7[3/4]	4,50	51,16	50,98	46,19	54,31
J7_B	J7[4/4]	4,50	51,18	50,99	46,21	54,33
J7_C	J7[3/4]	7,50	52,47	52,29	47,50	55,62
J7_C	J7[4/4]	7,50	52,29	52,09	47,31	55,43
J7_D	J7[3/4]	10,50	53,73	53,53	48,75	56,87
J7_D	J7[4/4]	10,50	53,47	53,27	48,49	56,61
J7_E	J7[3/4]	13,50	54,36	54,17	49,38	57,51
J7_E	J7[4/4]	13,50	54,25	54,06	49,28	57,40
J8_A	J8[4/4]	37,50	55,77	55,56	50,78	58,91
J8_A	J8[4/4]	19,50	50,08	49,86	45,08	53,21
J8_A	J8[4/4]	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	40,50	56,51	56,30	51,52	59,65
J8_B	J8[4/4]	22,50	51,19	50,98	46,19	54,32
J8_B	J8[4/4]	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	43,50	56,88	56,68	51,90	60,02
J8_C	J8[4/4]	25,50	52,67	52,46	47,68	55,81
J8_C	J8[4/4]	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	46,50	57,04	56,83	52,05	60,18
J8_D	J8[4/4]	28,50	53,78	53,57	48,79	56,92
J8_D	J8[4/4]	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	49,50	57,16	56,95	52,17	60,30
J8_E	J8[4/4]	31,50	54,45	54,24	49,46	57,59
J8_E	J8[4/4]	13,50	47,20	46,99	42,20	50,33
J8_F	J8[4/4]	34,50	55,02	54,82	50,04	58,16
J8_F	J8[4/4]	16,50	48,64	48,42	43,64	51,77
J9_A	J9[1/4]	19,50	54,84	54,65	49,86	57,99
J9_A	J9[1/4]	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	19,50	45,87	45,65	40,87	49,00
J9_A	J9[2/4]	1,50	33,95	33,74	28,95	37,08
J9_B	J9[1/4]	22,50	55,09	54,90	50,11	58,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J9_B	J9[1/4]	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	22,50	46,84	46,61	41,82	49,96
J9_B	J9[2/4]	4,50	34,76	34,53	29,75	37,88
J9_C	J9[1/4]	25,50	55,45	55,25	50,47	58,59
J9_C	J9[1/4]	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	25,50	48,48	48,26	43,48	51,61
J9_C	J9[2/4]	7,50	35,80	35,58	30,79	38,92
J9_D	J9[1/4]	28,50	55,83	55,63	50,85	58,97
J9_D	J9[1/4]	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	28,50	50,55	50,35	45,57	53,69
J9_D	J9[2/4]	10,50	38,65	38,42	33,63	41,77
J9_E	J9[1/4]	31,50	56,16	55,96	51,18	59,30
J9_E	J9[1/4]	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	31,50	51,26	51,06	46,28	54,40
J9_E	J9[2/4]	13,50	40,19	39,96	35,17	43,31
J9_F	J9[1/4]	34,50	56,44	56,24	51,45	59,58
J9_F	J9[1/4]	16,50	54,08	53,89	49,11	57,23
J9_F	J9[2/4]	34,50	52,17	51,97	47,18	55,31
J9_F	J9[2/4]	16,50	43,62	43,40	38,62	46,75
K1_A	K1[3/4]	55,50	41,12	40,90	36,12	44,25
K1_A	K1[3/4]	37,50	38,37	38,15	33,36	41,49
K1_A	K1[3/4]	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	55,50	45,57	45,36	40,57	48,70
K1_A	K1[4/4]	37,50	40,57	40,36	35,57	43,70
K1_A	K1[4/4]	19,50	36,77	36,54	31,75	39,89
K1_A	K1[4/4]	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	58,50	41,41	41,20	36,42	44,55
K1_B	K1[3/4]	40,50	38,75	38,53	33,75	41,88
K1_B	K1[3/4]	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	58,50	46,51	46,30	41,52	49,65
K1_B	K1[4/4]	40,50	41,24	41,02	36,23	44,36
K1_B	K1[4/4]	22,50	37,59	37,35	32,57	40,70
K1_B	K1[4/4]	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	61,50	42,25	42,04	37,26	45,39
K1_C	K1[3/4]	43,50	39,18	38,96	34,17	42,30
K1_C	K1[3/4]	25,50	--	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	61,50	46,90	46,69	41,90	50,03
K1_C	K1[4/4]	43,50	41,78	41,56	36,77	44,90
K1_C	K1[4/4]	25,50	38,26	38,03	33,24	41,38
K1_C	K1[4/4]	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	46,50	39,87	39,65	34,87	43,00
K1_D	K1[3/4]	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	46,50	42,73	42,52	37,74	45,87
K1_D	K1[4/4]	28,50	38,51	38,28	33,49	41,63
K1_D	K1[4/4]	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	49,50	40,34	40,12	35,34	43,47
K1_E	K1[3/4]	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	49,50	43,78	43,57	38,78	46,91
K1_E	K1[4/4]	31,50	38,83	38,59	33,81	41,94
K1_E	K1[4/4]	13,50	35,52	35,29	30,50	38,64
K1_F	K1[3/4]	52,50	40,81	40,59	35,81	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1_F	K1[3/4]	34,50	38,00	37,78	33,00	41,13
K1_F	K1[4/4]	52,50	44,76	44,54	39,76	47,89
K1_F	K1[4/4]	34,50	39,66	39,45	34,66	42,79
K1_F	K1[4/4]	16,50	36,30	36,06	31,28	39,41
K2_A	K2[1/4]	55,50	43,32	43,11	38,33	46,46
K2_A	K2[1/4]	37,50	39,12	38,91	34,12	42,25
K2_A	K2[1/4]	19,50	34,56	34,32	29,53	37,67
K2_A	K2[1/4]	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	55,50	14,38	14,16	9,35	17,49
K2_A	K2[2/4]	37,50	13,32	13,10	8,29	16,43
K2_A	K2[2/4]	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	58,50	43,68	43,47	38,69	46,82
K2_B	K2[1/4]	40,50	40,20	39,98	35,20	43,33
K2_B	K2[1/4]	22,50	35,07	34,84	30,05	38,19
K2_B	K2[1/4]	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	58,50	14,82	14,60	9,79	17,93
K2_B	K2[2/4]	40,50	13,68	13,46	8,65	16,79
K2_B	K2[2/4]	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	61,50	44,03	43,82	39,04	47,17
K2_C	K2[1/4]	43,50	41,01	40,79	36,01	44,14
K2_C	K2[1/4]	25,50	35,88	35,64	30,85	38,99
K2_C	K2[1/4]	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	61,50	15,16	14,94	10,13	18,27
K2_C	K2[2/4]	43,50	14,08	13,85	9,05	17,19
K2_C	K2[2/4]	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	64,50	44,40	44,20	39,41	47,54
K2_D	K2[1/4]	46,50	41,64	41,43	36,64	44,77
K2_D	K2[1/4]	28,50	36,52	36,28	31,49	39,63
K2_D	K2[1/4]	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	64,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	46,50	14,48	14,25	9,45	17,59
K2_D	K2[2/4]	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	64,50	41,12	40,89	36,10	44,24
K2_D	K2[4/4]	64,50	43,40	43,17	38,38	46,52
K2_E	K2[1/4]	67,50	44,81	44,60	39,82	47,95
K2_E	K2[1/4]	49,50	42,30	42,09	37,30	45,43
K2_E	K2[1/4]	31,50	37,01	36,78	31,99	40,13
K2_E	K2[1/4]	13,50	33,68	33,44	28,65	36,79
K2_E	K2[2/4]	67,50	--	--	--	--
K2_E	K2[2/4]	49,50	14,85	14,63	9,82	17,96
K2_E	K2[2/4]	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	67,50	42,35	42,12	37,34	45,47
K2_E	K2[4/4]	67,50	47,70	47,48	42,70	50,83
K2_F	K2[1/4]	70,50	45,09	44,88	40,10	48,23
K2_F	K2[1/4]	52,50	42,81	42,61	37,82	45,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2_F	K2[1/4]	34,50	37,65	37,42	32,64	40,77
K2_F	K2[1/4]	16,50	34,12	33,89	29,10	37,24
K2_F	K2[2/4]	70,50	--	--	--	--
K2_F	K2[2/4]	52,50	15,23	15,00	10,20	18,34
K2_F	K2[2/4]	34,50	13,00	12,78	7,97	16,11
K2_F	K2[3/4]	70,50	43,52	43,30	38,52	46,65
K2_F	K2[4/4]	70,50	48,22	48,00	43,22	51,35
K3_A	K3[2/4]	19,50	25,68	25,45	20,66	28,80
K3_A	K3[2/4]	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	19,50	36,72	36,48	31,70	39,83
K3_A	K3[3/4]	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	22,50	26,06	25,82	21,04	29,17
K3_B	K3[2/4]	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	22,50	37,16	36,92	32,14	40,27
K3_B	K3[3/4]	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	25,50	26,41	26,17	21,39	29,52
K3_C	K3[2/4]	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	25,50	37,61	37,37	32,58	40,72
K3_C	K3[3/4]	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	28,50	26,74	26,51	21,72	29,86
K3_D	K3[2/4]	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	28,50	38,27	38,04	33,25	41,39
K3_D	K3[3/4]	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	31,50	26,88	26,65	21,86	30,00
K3_E	K3[2/4]	13,50	25,44	25,19	20,41	28,55
K3_E	K3[3/4]	31,50	38,72	38,48	33,70	41,83
K3_E	K3[3/4]	13,50	36,22	35,98	31,19	39,33
K3_F	K3[2/4]	16,50	25,26	25,03	20,25	28,38
K3_F	K3[3/4]	16,50	36,41	36,17	31,38	39,52
K4_A	K4[1/4]	1,50	33,80	33,57	28,79	36,92
K4_A	K4[2/4]	1,50	32,47	32,24	27,45	35,59
K4_A	K4[3/4]	1,50	31,95	31,72	26,93	35,07
K4_A	K4[4/4]	1,50	34,88	34,64	29,85	37,99
K4_B	K4[1/4]	4,50	34,08	33,85	29,07	37,20
K4_B	K4[2/4]	4,50	33,09	32,85	28,06	36,20
K4_B	K4[3/4]	4,50	32,98	32,75	27,96	36,10
K4_B	K4[4/4]	4,50	36,72	36,48	31,69	39,83
K4_C	K4[1/4]	7,50	34,40	34,17	29,38	37,52
K4_C	K4[2/4]	7,50	33,34	33,11	28,32	36,46
K4_C	K4[3/4]	7,50	34,19	33,96	29,17	37,31
K4_C	K4[4/4]	7,50	38,43	38,19	33,40	41,54
K4_D	K4[1/4]	10,50	34,93	34,70	29,91	38,05
K4_D	K4[2/4]	10,50	33,54	33,30	28,51	36,65
K4_D	K4[3/4]	10,50	35,44	35,21	30,42	38,56
K4_D	K4[4/4]	10,50	38,77	38,53	33,74	41,88
K5_A	K5[1/4]	1,50	31,66	31,42	26,64	34,77
K5_A	K5[2/4]	1,50	26,47	26,22	21,43	29,57
K5_A	K5[3/4]	1,50	38,29	38,06	33,27	41,41
K5_A	K5[4/4]	1,50	34,33	34,10	29,31	37,45
K5_B	K5[1/4]	4,50	32,25	32,01	27,22	35,36
K5_B	K5[2/4]	4,50	29,08	28,82	24,03	32,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K5_B	K5[3/4]	4,50	40,07	39,83	35,04	43,18
K5_B	K5[4/4]	4,50	35,82	35,59	30,80	38,94
K5_C	K5[1/4]	7,50	32,42	32,18	27,39	35,53
K5_C	K5[2/4]	7,50	31,25	31,01	26,22	34,36
K5_C	K5[3/4]	7,50	39,62	39,38	34,58	42,72
K5_C	K5[4/4]	7,50	37,05	36,81	32,03	40,16
K5_D	K5[1/4]	10,50	31,85	31,61	26,82	34,96
K5_D	K5[2/4]	10,50	32,63	32,39	27,60	35,74
K5_D	K5[3/4]	10,50	40,15	39,91	35,12	43,26
K5_D	K5[4/4]	10,50	37,27	37,04	32,25	40,39
K6_A	K6[1/4]	19,50	38,64	38,41	33,62	41,76
K6_A	K6[1/4]	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	19,50	32,05	31,81	27,02	35,16
K6_A	K6[2/4]	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	19,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	19,50	39,61	39,38	34,59	42,73
K6_A	K6[4/4]	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	22,50	38,96	38,72	33,93	42,07
K6_B	K6[1/4]	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	22,50	32,71	32,47	27,68	35,82
K6_B	K6[2/4]	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	22,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	22,50	40,09	39,85	35,06	43,20
K6_B	K6[4/4]	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	25,50	39,35	39,11	34,32	42,46
K6_C	K6[1/4]	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	25,50	33,46	33,22	28,43	36,57
K6_C	K6[2/4]	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	25,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	25,50	40,51	40,28	35,49	43,63
K6_C	K6[4/4]	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	28,50	39,77	39,53	34,74	42,88
K6_D	K6[1/4]	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	28,50	34,21	33,97	29,18	37,32
K6_D	K6[2/4]	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	28,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	28,50	40,95	40,71	35,92	44,06
K6_D	K6[4/4]	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	13,50	38,19	37,95	33,16	41,30
K6_E	K6[2/4]	13,50	31,24	31,00	26,21	34,35
K6_E	K6[3/4]	13,50	9,69	9,45	4,65	12,79
K6_E	K6[4/4]	13,50	38,67	38,43	33,64	41,78
K6_F	K6[1/4]	16,50	38,37	38,14	33,35	41,49
K6_F	K6[2/4]	16,50	31,59	31,35	26,56	34,70
K6_F	K6[3/4]	16,50	--	--	--	--
K6_F	K6[4/4]	16,50	39,16	38,93	34,14	42,28
L1_A	L1[1/4]	1,50	34,46	34,23	29,44	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1_A	L1[2/4]	1,50	32,39	32,15	27,36	35,50
L1_A	L1[3/4]	1,50	26,79	26,55	21,76	29,90
L1_A	L1[4/4]	1,50	32,11	31,88	27,09	35,23
L1_B	L1[1/4]	4,50	35,02	34,78	29,99	38,13
L1_B	L1[2/4]	4,50	32,96	32,72	27,93	36,07
L1_B	L1[3/4]	4,50	27,69	27,45	22,65	30,79
L1_B	L1[4/4]	4,50	32,82	32,58	27,80	35,93
L1_C	L1[1/4]	7,50	35,10	34,86	30,07	38,21
L1_C	L1[2/4]	7,50	33,07	32,83	28,04	36,18
L1_C	L1[3/4]	7,50	28,38	28,14	23,34	31,48
L1_C	L1[4/4]	7,50	33,48	33,24	28,45	36,59
L1_D	L1[1/4]	10,50	35,12	34,88	30,09	38,23
L1_D	L1[2/4]	10,50	32,63	32,39	27,59	35,73
L1_D	L1[3/4]	10,50	29,75	29,51	24,71	32,85
L1_D	L1[4/4]	10,50	34,06	33,82	29,03	37,17
L2_A	L2[2/4]	19,50	7,11	6,87	2,06	10,21
L2_A	L2[2/4]	19,50	7,09	6,85	2,04	10,19
L2_A	L2[3/4]	19,50	37,11	36,87	32,08	40,22
L2_A	L2[3/4]	1,50	34,56	34,32	29,54	37,67
L2_A	L2[4/4]	19,50	39,13	38,91	34,11	42,25
L2_A	L2[4/4]	1,50	33,49	33,25	28,46	36,60
L2_B	L2[2/4]	22,50	6,95	6,71	1,90	10,05
L2_B	L2[2/4]	22,50	6,93	6,69	1,88	10,03
L2_B	L2[3/4]	22,50	37,71	37,46	32,68	40,82
L2_B	L2[3/4]	4,50	35,28	35,04	30,25	38,39
L2_B	L2[4/4]	22,50	40,03	39,80	35,01	43,15
L2_B	L2[4/4]	4,50	34,48	34,23	29,44	37,58
L2_C	L2[2/4]	25,50	6,82	6,59	1,78	9,93
L2_C	L2[2/4]	25,50	6,80	6,57	1,76	9,91
L2_C	L2[3/4]	25,50	38,66	38,41	33,63	41,77
L2_C	L2[3/4]	7,50	35,39	35,15	30,36	38,50
L2_C	L2[4/4]	25,50	40,71	40,48	35,69	43,83
L2_C	L2[4/4]	7,50	34,92	34,67	29,88	38,02
L2_D	L2[2/4]	28,50	6,99	6,75	1,94	10,09
L2_D	L2[2/4]	28,50	6,97	6,73	1,92	10,07
L2_D	L2[3/4]	28,50	40,40	40,16	35,37	43,51
L2_D	L2[3/4]	10,50	35,39	35,15	30,36	38,50
L2_D	L2[4/4]	28,50	41,21	40,98	36,19	44,33
L2_D	L2[4/4]	10,50	35,11	34,87	30,07	38,21
L2_E	L2[2/4]	31,50	--	--	--	--
L2_E	L2[2/4]	31,50	--	--	--	--
L2_E	L2[3/4]	31,50	41,78	41,53	36,75	44,89
L2_E	L2[3/4]	13,50	35,80	35,56	30,77	38,91
L2_E	L2[4/4]	31,50	41,60	41,37	36,58	44,72
L2_E	L2[4/4]	13,50	36,20	35,97	31,17	39,31
L2_F	L2[3/4]	16,50	36,60	36,36	31,57	39,71
L2_F	L2[4/4]	16,50	37,86	37,64	32,85	40,98
L3_A	L3[1/4]	1,50	33,02	32,78	27,98	36,12
L3_A	L3[2/4]	1,50	27,13	26,89	22,08	30,23
L3_A	L3[3/4]	1,50	29,21	28,99	24,21	32,34
L3_B	L3[1/4]	4,50	34,03	33,78	28,98	37,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L3_B	L3[2/4]	4,50	29,79	29,54	24,74	32,89
L3_B	L3[3/4]	4,50	29,98	29,75	24,96	33,10
L3_C	L3[1/4]	7,50	34,62	34,38	29,58	37,72
L3_C	L3[2/4]	7,50	30,92	30,68	25,88	34,02
L3_C	L3[3/4]	7,50	31,00	30,77	25,98	34,12
L3_D	L3[1/4]	10,50	34,76	34,52	29,72	37,86
L3_D	L3[2/4]	10,50	31,58	31,34	26,54	34,68
L3_D	L3[3/4]	10,50	30,99	30,75	25,96	34,10
L3_E	L3[1/4]	13,50	35,66	35,42	30,62	38,76
L3_E	L3[2/4]	13,50	30,34	30,12	25,31	33,45
L3_E	L3[3/4]	13,50	27,84	27,62	22,83	30,96
L4_A	L4[4/4]	55,50	--	--	--	--
L4_A	L4[4/4]	37,50	--	--	--	--
L4_A	L4[4/4]	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	58,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	40,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	43,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	46,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	49,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	52,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	34,50	--	--	--	--
L5_A	L5[1/4]	1,50	32,80	32,57	27,79	35,92
L5_A	L5[2/4]	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	1,50	32,18	31,95	27,16	35,30
L5_A	L5[4/4]	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	4,50	33,88	33,65	28,86	37,00
L5_B	L5[2/4]	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	4,50	32,71	32,47	27,68	35,82
L5_B	L5[4/4]	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	7,50	34,36	34,12	29,33	37,47
L5_C	L5[2/4]	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	7,50	33,32	33,08	28,29	36,43
L5_C	L5[4/4]	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	10,50	34,49	34,26	29,47	37,61
L5_D	L5[2/4]	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	10,50	33,45	33,20	28,41	36,55
L5_D	L5[4/4]	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	13,50	31,02	30,78	25,99	34,13
L5_E	L5[2/4]	13,50	34,90	34,66	29,87	38,01
L5_E	L5[3/4]	13,50	32,96	32,72	27,93	36,07
L5_E	L5[4/4]	13,50	20,48	20,24	15,43	23,58
L6_A	L6[1/4]	1,50	27,92	27,69	22,90	31,04
L6_A	L6[2/4]	1,50	32,35	32,12	27,34	35,47
L6_A	L6[3/4]	1,50	33,99	33,76	28,97	37,11
L6_A	L6[4/4]	1,50	32,30	32,07	27,28	35,42
L6_B	L6[1/4]	4,50	30,53	30,29	25,49	33,63
L6_B	L6[2/4]	4,50	33,54	33,30	28,51	36,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L6_B	L6[3/4]	4,50	34,49	34,25	29,46	37,60
L6_B	L6[4/4]	4,50	33,04	32,80	28,01	36,15
L6_C	L6[1/4]	7,50	31,75	31,52	26,72	34,86
L6_C	L6[2/4]	7,50	33,97	33,74	28,95	37,09
L6_C	L6[3/4]	7,50	34,62	34,38	29,59	37,73
L6_C	L6[4/4]	7,50	33,43	33,19	28,39	36,53
L6_D	L6[1/4]	10,50	31,65	31,42	26,62	34,76
L6_D	L6[2/4]	10,50	33,87	33,64	28,85	36,99
L6_D	L6[3/4]	10,50	34,65	34,41	29,62	37,76
L6_D	L6[4/4]	10,50	33,15	32,91	28,12	36,26
L8_A	L8[4/4]	37,50	36,41	36,17	31,38	39,52
L8_A	L8[4/4]	19,50	32,10	31,86	27,07	35,21
L8_A	L8[4/4]	1,50	31,60	31,37	26,58	34,72
L8_B	L8[4/4]	40,50	37,22	36,99	32,21	40,34
L8_B	L8[4/4]	22,50	32,43	32,20	27,41	35,55
L8_B	L8[4/4]	4,50	32,19	31,95	27,17	35,30
L8_C	L8[4/4]	43,50	38,26	38,04	33,26	41,39
L8_C	L8[4/4]	25,50	33,00	32,76	27,97	36,11
L8_C	L8[4/4]	7,50	32,59	32,35	27,56	35,70
L8_D	L8[4/4]	46,50	39,01	38,79	34,00	42,13
L8_D	L8[4/4]	28,50	33,77	33,53	28,74	36,88
L8_D	L8[4/4]	10,50	32,77	32,53	27,74	35,88
L8_E	L8[4/4]	49,50	39,81	39,59	34,81	42,94
L8_E	L8[4/4]	31,50	35,06	34,83	30,04	38,18
L8_E	L8[4/4]	13,50	31,15	30,91	26,12	34,26
L8_F	L8[4/4]	52,50	40,83	40,61	35,83	43,96
L8_F	L8[4/4]	34,50	35,67	35,44	30,65	38,79
L8_F	L8[4/4]	16,50	31,57	31,33	26,54	34,68
L9_A	L9[1/4]	55,50	44,60	44,36	39,56	47,70
L9_A	L9[1/4]	37,50	43,38	43,14	38,35	46,49
L9_A	L9[1/4]	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	55,50	39,72	39,49	34,71	42,84
L9_A	L9[4/4]	55,50	45,68	45,46	40,67	48,80
L9_A	L9[4/4]	37,50	42,64	42,40	37,61	45,75
L9_A	L9[4/4]	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	58,50	44,69	44,45	39,66	47,80
L9_B	L9[1/4]	40,50	43,67	43,43	38,64	46,78
L9_B	L9[1/4]	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	58,50	42,08	41,87	37,09	45,22
L9_B	L9[4/4]	58,50	46,07	45,84	41,06	49,19
L9_B	L9[4/4]	40,50	43,27	43,03	38,25	46,38
L9_B	L9[4/4]	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	61,50	44,89	44,65	39,86	48,00
L9_C	L9[1/4]	43,50	43,73	43,49	38,70	46,84
L9_C	L9[1/4]	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	61,50	--	--	--	--
L9_C	L9[3/4]	61,50	42,55	42,34	37,56	45,69
L9_C	L9[4/4]	61,50	46,55	46,32	41,54	49,67
L9_C	L9[4/4]	43,50	43,81	43,58	38,79	46,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 RL schermlengte breedte plan model 5m hoog Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L9_C	L9[4/4]	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	64,50	44,98	44,74	39,95	48,09
L9_D	L9[1/4]	46,50	43,92	43,68	38,89	47,03
L9_D	L9[1/4]	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	64,50	--	--	--	--
L9_D	L9[3/4]	64,50	42,92	42,71	37,93	46,06
L9_D	L9[4/4]	64,50	47,13	46,90	42,12	50,25
L9_D	L9[4/4]	46,50	44,30	44,06	39,28	47,41
L9_D	L9[4/4]	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	67,50	44,96	44,72	39,93	48,07
L9_E	L9[1/4]	49,50	44,01	43,77	38,98	47,12
L9_E	L9[1/4]	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	67,50	--	--	--	--
L9_E	L9[3/4]	67,50	43,21	43,00	38,22	46,35
L9_E	L9[4/4]	67,50	47,66	47,43	42,65	50,78
L9_E	L9[4/4]	49,50	44,67	44,44	39,65	47,79
L9_E	L9[4/4]	31,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	52,50	44,22	43,98	39,19	47,33
L9_F	L9[1/4]	34,50	41,76	41,52	36,72	44,86
L9_F	L9[4/4]	52,50	45,18	44,95	40,17	48,30
L9_F	L9[4/4]	34,50	42,08	41,84	37,05	45,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	20,72	17,29	10,43	22,29
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	23,61	19,07	13,29	24,07
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	20,64	17,16	10,47	22,16
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	24,18	19,44	14,37	24,44
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	20,58	17,00	10,48	22,00
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	25,49	20,44	17,00	27,00
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	20,52	16,88	10,51	21,88
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	26,19	21,21	17,86	27,86
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	20,73	17,11	11,01	22,11
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	28,60	24,81	19,62	29,81
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	41,48	37,78	31,11	42,78
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	38,77	35,17	28,47	40,17
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	41,59	37,96	31,23	42,96
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	39,78	35,65	29,49	40,65
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	41,66	38,02	31,33	43,02
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	40,24	36,03	29,99	41,03
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	40,70	36,72	30,30	41,72
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	41,08	37,11	30,72	42,11
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	35,70	33,74	25,07	38,74
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	41,35	37,42	31,05	42,42
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	37,04	34,65	26,75	39,65
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	25,95	21,36	18,13	28,13
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	32,03	30,21	20,44	35,21
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	26,16	21,49	18,35	28,35
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	32,15	30,49	19,92	35,49
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	26,15	21,37	18,30	28,30
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	32,19	30,48	20,05	35,48
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	26,47	21,59	18,57	28,57
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	32,48	30,66	20,54	35,66
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	40,86	34,58	31,65	41,65
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	41,19	36,90	31,03	41,90
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	37,97	35,60	28,55	40,60
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	37,45	35,50	28,00	40,50
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	39,73	37,82	29,38	42,82
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	37,59	35,57	26,86	40,57
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	41,37	36,44	31,56	41,56
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	41,19	36,51	31,17	41,51
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	38,54	35,84	29,38	40,84
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	37,46	35,48	28,01	40,48
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	39,62	37,68	29,43	42,68
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	38,11	36,10	27,29	41,10
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	41,49	36,66	31,71	41,71
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	41,08	35,90	31,19	41,19
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	39,64	36,02	29,81	41,02
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	37,44	35,47	27,99	40,47
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	39,65	37,67	29,50	42,67
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	38,67	36,67	27,85	41,67
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	41,08	35,91	31,19	41,19
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	40,81	37,55	30,39	42,55
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	37,60	35,53	28,25	40,53
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	39,54	37,66	29,21	42,66
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	39,42	37,41	28,39	42,41
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	41,11	35,95	31,24	41,24
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	41,38	37,91	30,90	42,91
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	37,60	35,50	28,14	40,50
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	39,26	37,58	29,08	42,58
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	39,36	37,31	28,96	42,31
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	34,10	30,23	24,67	35,23
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	40,76	34,28	31,58	41,58
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	41,14	36,87	30,98	41,87
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	38,32	36,42	28,24	41,42
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	39,17	37,59	28,80	42,59
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	39,79	37,69	29,73	42,69
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	36,41	33,86	26,38	38,86
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	33,09	29,91	24,48	34,91
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	26,53	23,60	16,66	28,60
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	30,52	26,52	22,40	32,40
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	27,99	24,13	19,49	29,49
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	33,28	29,99	24,80	34,99
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	27,37	24,13	17,70	29,13
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	31,37	27,16	23,52	33,52
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	28,38	24,51	19,88	29,88
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	33,52	30,08	25,24	35,24
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	28,82	25,46	19,51	30,46
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	32,56	28,04	25,05	35,05
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	28,77	24,81	20,38	30,38
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	33,69	30,14	25,51	35,51
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	32,27	29,16	23,49	34,16
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	33,61	28,85	26,28	36,28
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	29,36	25,33	21,07	31,07
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	32,79	29,57	24,13	34,57
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	24,94	21,82	15,18	26,82
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	29,78	25,75	21,48	31,48
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	32,87	29,81	24,04	34,81
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	25,70	22,54	15,94	27,54
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	30,21	26,16	21,92	31,92
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	27,60	23,76	19,11	29,11
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	23,59	19,73	14,36	24,73
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	22,84	19,58	12,78	24,58
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	20,79	17,44	10,69	22,44
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	20,68	17,48	10,80	22,48
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	24,87	20,64	16,37	26,37
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	23,44	19,31	14,46	24,46
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	21,34	17,43	12,15	22,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	23,80	17,82	14,34	24,34
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	34,12	29,99	26,46	36,46
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	35,26	31,19	27,91	37,91
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	23,14	19,87	13,20	24,87
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	21,12	17,77	11,00	22,77
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	20,54	17,34	10,66	22,34
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	23,68	19,47	14,78	24,78
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	21,67	17,75	12,47	22,75
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	21,23	17,23	12,51	22,51
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	23,31	19,95	13,50	24,95
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	21,44	18,03	11,29	23,03
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	20,38	17,20	10,46	22,20
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	23,85	19,59	14,99	24,99
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	21,95	18,04	12,66	23,04
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	21,02	17,01	12,17	22,17
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	23,36	19,93	13,65	24,93
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	21,78	18,35	11,62	23,35
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	20,25	16,95	10,25	21,95
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	23,93	19,67	15,09	25,09
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	22,47	18,58	13,27	23,58
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	20,87	16,88	11,91	21,91
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	23,37	19,82	13,77	24,82
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	22,19	18,83	12,03	23,83
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	20,24	16,94	10,17	21,94
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	23,96	19,70	15,11	25,11
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	22,86	18,89	13,71	23,89
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	20,85	16,91	11,81	21,91
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	32,67	28,94	24,54	34,54
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	33,93	29,11	26,66	36,66
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	23,41	19,81	13,86	24,81
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	22,52	19,18	12,39	24,18
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	20,43	17,09	10,33	22,09
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	23,98	19,77	15,10	25,10
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	23,24	19,19	14,19	24,19
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	21,02	17,04	11,92	22,04
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	33,26	29,36	25,37	35,37
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	34,82	30,12	27,62	37,62
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	24,65	20,40	15,74	25,74
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	24,95	21,12	15,91	26,12
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	29,98	25,47	21,67	31,67
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	32,98	29,46	24,93	34,93
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	26,84	22,85	18,13	28,13
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	24,85	21,95	15,19	26,95
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	23,99	20,34	13,98	25,34
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	25,12	20,85	16,23	26,23
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	23,59	19,36	14,44	24,44
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	30,45	26,00	22,07	32,07
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	33,40	29,76	25,39	35,39
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	27,46	23,27	18,99	28,99
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	25,45	22,50	15,91	27,50
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	24,30	20,61	14,43	25,61
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	25,72	21,60	17,05	27,05
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	23,60	19,32	14,49	24,49
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	31,08	26,69	22,64	32,64
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	33,46	29,77	25,54	35,54
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	28,88	24,30	20,95	30,95
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	26,48	23,60	17,08	28,60
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	24,86	21,03	15,16	26,03
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	24,04	19,65	15,24	25,24
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	30,95	26,15	23,18	33,18
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	24,40	20,83	14,97	25,83
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	24,21	19,82	15,38	25,38
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	28,95	24,19	20,80	30,80
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	31,63	27,27	23,88	33,88
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	23,80	20,82	14,09	25,82
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	24,35	20,12	15,48	25,48
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	29,50	25,00	21,23	31,23
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	32,58	28,99	24,50	34,50
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	24,28	21,33	14,57	26,33
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	28,06	22,88	20,36	30,36
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	26,31	21,67	16,38	26,67
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	26,83	22,98	17,76	27,98
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	25,40	20,99	17,54	27,54
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	25,51	21,67	15,93	26,67
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	27,28	23,35	18,45	28,45
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	25,57	20,93	17,47	27,47
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	25,97	22,11	16,29	27,11
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	27,80	23,89	19,06	29,06
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	26,54	21,48	18,43	28,43
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	27,19	22,67	16,95	27,67
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	29,47	26,00	20,82	31,00
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	24,36	20,79	14,85	25,79
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	24,53	20,82	14,21	25,82
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	23,41	19,47	13,53	24,47
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	24,88	21,10	14,87	26,10
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	23,44	19,45	13,62	24,45
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	25,40	21,45	15,69	26,45
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	23,86	19,76	14,41	24,76
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	26,02	21,68	17,01	27,01
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	23,02	20,25	12,55	25,25
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	31,15	27,84	21,82	32,84
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	22,64	19,65	12,64	24,65
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	31,96	28,54	22,52	33,54
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	22,70	19,63	12,74	24,63
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	32,16	28,86	22,67	33,86
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	23,54	20,90	13,20	25,90
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	34,15	31,51	24,23	36,51
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	28,89	24,73	18,89	29,73
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	30,57	26,50	21,81	31,81
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	25,04	21,85	14,44	26,85
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	28,86	24,65	19,06	29,65
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	31,92	27,87	22,86	32,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	25,29	22,12	14,82	27,12
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	29,76	25,31	20,52	30,52
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	32,36	28,57	23,18	33,57
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	26,00	22,85	15,66	27,85
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	31,72	27,20	22,69	32,69
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	33,49	30,17	23,94	35,17
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	27,58	23,96	17,72	28,96
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	30,80	25,31	23,34	33,34
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	28,66	23,46	21,40	31,40
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	28,89	23,72	21,65	31,65
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	27,21	22,59	19,22	29,22
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	24,56	20,45	15,77	25,77
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	23,13	19,51	13,24	24,51
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	41,51	37,22	33,17	43,17
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	42,27	37,60	33,11	43,11
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	25,58	21,52	15,93	26,52
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	24,53	20,51	14,76	25,51
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	24,98	21,11	15,43	26,11
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	25,50	22,14	15,58	27,14
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	30,15	24,88	21,16	31,16
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	28,70	23,52	21,44	31,44
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	28,82	23,65	21,56	31,56
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	28,06	23,29	20,47	30,47
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	24,82	20,64	16,01	26,01
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	23,73	19,89	14,13	24,89
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	24,53	20,51	14,77	25,51
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	24,90	21,06	15,26	26,06
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	25,51	22,27	15,67	27,27
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	31,46	25,41	22,19	32,19
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	28,89	23,71	21,66	31,66
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	28,76	23,55	21,51	31,51
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	28,58	23,64	21,19	31,19
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	25,09	20,97	16,24	26,24
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	24,31	20,46	15,13	25,46
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	24,54	20,52	14,78	25,52
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	24,87	21,12	15,09	26,12
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	25,36	21,94	15,60	26,94
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	31,48	24,73	21,19	31,48
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	28,85	23,71	21,66	31,66
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	28,68	23,48	21,42	31,42
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	28,90	23,87	21,61	31,61
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	25,41	21,26	16,51	26,51
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	24,63	21,89	15,53	26,89
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	38,15	34,42	28,87	39,42
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	34,11	30,90	24,51	35,90
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	24,53	20,54	14,80	25,54
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	24,82	21,10	14,95	26,10
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	25,31	21,78	15,63	26,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	33,88	25,30	22,85	33,88
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	28,94	23,78	21,73	31,73
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	28,67	23,47	21,42	31,42
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	28,87	23,85	21,58	31,58
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	25,66	21,58	16,71	26,71
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	23,79	19,63	15,14	25,14
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	40,14	36,21	30,98	41,21
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	41,52	36,77	31,98	41,98
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	24,58	20,59	14,86	25,59
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	24,52	20,49	14,85	25,49
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	25,23	21,71	15,52	26,71
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	25,11	21,75	15,02	26,75
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	27,15	22,69	17,99	27,99
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	29,12	23,94	21,91	31,91
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	28,65	23,45	21,40	31,40
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	28,94	23,88	21,66	31,66
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	25,81	21,71	16,83	26,83
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	24,22	20,09	15,48	25,48
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	40,69	36,58	31,90	41,90
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	41,99	37,40	32,60	42,60
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	24,73	20,72	15,04	25,72
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	24,48	20,48	14,75	25,48
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	25,01	21,13	15,48	26,13
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	25,35	21,92	15,36	26,92
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	29,25	24,31	20,45	30,45
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	36,27	33,52	26,09	38,52
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	32,01	30,06	21,22	35,06
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	21,27	17,66	10,99	22,66
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	20,76	17,37	10,21	22,37
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	23,65	19,01	14,17	24,17
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	35,00	31,68	25,06	36,68
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	36,82	33,95	26,65	38,95
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	31,86	30,23	19,92	35,23
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	21,73	18,15	11,51	23,15
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	20,59	17,16	10,22	22,16
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	24,62	19,55	15,10	25,10
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	36,01	32,21	25,97	37,21
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	37,70	34,63	27,29	39,63
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	32,40	30,42	21,68	35,42
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	22,88	19,52	12,66	24,52
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	20,39	16,89	10,19	21,89
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	25,03	20,13	15,99	25,99
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	36,90	32,40	26,54	37,40
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	32,99	30,65	23,16	35,65
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	20,52	17,02	10,19	22,02
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	36,35	32,73	28,54	38,54
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	20,46	16,89	10,19	21,89
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	37,46	33,96	29,14	39,14
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	20,82	17,20	10,56	22,20
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	23,20	18,52	13,65	23,65
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	34,11	31,07	24,26	36,07
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	29,71	24,95	21,97	31,97
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	24,19	19,96	15,39	25,39
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	24,17	19,95	15,34	25,34
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	24,90	20,40	16,33	26,33
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	43,26	38,74	33,34	43,74
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	42,01	36,67	32,18	42,18
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	42,15	38,93	33,06	43,93
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	39,45	36,71	29,34	41,71
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	29,61	25,58	19,67	30,58
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	33,99	32,56	23,84	37,56
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	32,22	30,39	22,48	35,39
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	43,66	39,90	33,41	44,90
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	42,62	37,37	32,74	42,74
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	42,59	39,17	33,88	44,17
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	40,06	37,30	30,01	42,30
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	29,90	25,74	20,19	30,74
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	33,99	32,56	23,82	37,56
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	32,64	30,84	22,86	35,84
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	27,66	23,37	18,49	28,49
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	43,60	39,59	33,44	44,59
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	42,76	38,30	32,60	43,30
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	42,65	39,20	34,01	44,20
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	40,57	37,76	30,68	42,76
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	30,45	26,23	21,22	31,23
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	34,10	32,65	23,97	37,65
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	33,04	31,26	23,26	36,26
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	28,45	24,07	19,19	29,19
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	43,15	38,57	33,34	43,57
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	40,91	37,99	31,29	42,99
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	30,77	26,28	21,51	31,51
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	33,27	31,59	23,27	36,59
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	43,13	38,57	33,18	43,57
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	41,20	38,15	31,81	43,15
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	33,57	28,94	24,25	34,25
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	33,65	31,93	23,69	36,93
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	29,61	25,48	20,88	30,88
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	43,13	38,50	33,20	43,50
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	41,15	35,83	31,24	41,24
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	41,63	38,56	32,28	43,56
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	38,64	35,70	28,79	40,70
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	33,84	32,25	23,80	37,25
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	31,52	29,08	22,16	34,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	37,59	33,34	29,18	39,18
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	44,52	40,63	35,65	45,65
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	26,58	22,84	16,51	27,84
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	28,81	24,03	20,52	30,52
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	28,32	24,39	19,11	29,39
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	26,78	22,91	16,78	27,91
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	29,18	24,32	20,99	30,99
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	29,83	25,46	21,09	31,09
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	27,26	23,40	17,36	28,40
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	29,55	24,95	21,35	31,35
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	30,20	25,87	21,37	31,37
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	29,26	26,13	18,09	31,13
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	31,88	26,24	22,60	32,60
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	31,84	28,16	22,81	33,16
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	36,80	34,68	26,12	39,68
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	25,78	22,55	15,37	27,55
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	37,66	35,29	27,52	40,29
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	25,67	22,18	15,60	27,18
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	38,07	35,76	27,81	40,76
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	25,87	22,34	15,74	27,34
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	38,88	36,78	28,49	41,78
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	26,90	23,69	16,53	28,69
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	30,29	25,84	21,35	31,35
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	28,01	24,69	17,89	29,69
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	28,78	24,69	18,68	29,69
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	29,65	25,19	20,50	30,50
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	28,40	25,11	18,56	30,11
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	29,01	24,87	19,06	29,87
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	29,17	24,82	19,45	29,82
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	28,70	25,51	18,90	30,51
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	29,62	25,31	19,83	30,31
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	29,75	25,45	19,87	30,45
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	29,71	26,67	20,04	31,67
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	31,97	27,26	23,19	33,19
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	27,99	23,75	18,79	28,79
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	25,57	21,63	16,39	26,63
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	26,08	22,08	16,93	27,08
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	26,57	22,05	17,47	27,47
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	26,99	22,44	17,98	27,98
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	26,97	22,67	18,02	28,02
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	24,96	20,54	16,18	26,18
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	27,18	22,93	18,18	28,18
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	25,34	20,84	16,49	26,49
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	32,86	28,41	22,91	33,41
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	38,07	35,72	28,07	40,72
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	26,08	22,86	15,79	27,86
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	33,21	28,62	23,26	33,62
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	38,49	36,13	28,51	41,13
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	26,20	22,94	16,02	27,94
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	35,94	30,42	26,13	36,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	38,88	36,65	28,64	41,65
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	26,26	22,59	16,48	27,59
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	38,86	33,17	28,84	38,86
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	39,20	37,09	29,07	42,09
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	27,08	23,27	17,49	28,27
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	43,87	40,64	34,42	45,64
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	43,14	40,65	34,29	45,65
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	42,05	39,81	32,40	44,81
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	43,25	40,74	34,44	45,74
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	42,48	40,12	33,08	45,12
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	43,44	40,78	34,71	45,78
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	42,72	40,28	33,51	45,28
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	43,80	40,83	35,01	45,83
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	42,87	40,41	33,75	45,41
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	44,18	40,84	35,04	45,84
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	43,03	40,56	33,97	45,56
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	40,13	37,60	30,58	42,60
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	44,03	40,74	34,77	45,74
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	43,06	40,49	34,16	45,49
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	41,33	39,12	31,55	44,12
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	28,18	23,94	18,68	28,94
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	29,14	25,04	20,08	30,08
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	31,46	26,15	22,69	32,69
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	36,85	32,26	29,64	39,64
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	36,25	31,33	29,27	39,27
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	31,53	28,02	22,69	33,02
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	28,72	24,43	19,64	29,64
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	47,65	43,53	38,07	48,53
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	47,53	42,64	38,22	48,22
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	46,10	41,46	36,82	46,82
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	28,20	23,95	18,69	28,95
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	29,16	25,04	20,13	30,13
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	32,00	26,64	23,03	33,03
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	37,31	33,39	29,60	39,60
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	36,41	31,44	29,47	39,47
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	31,84	28,36	22,95	33,36
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	29,02	24,59	20,14	30,14
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	47,34	43,35	37,93	48,35
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	47,71	43,11	38,28	48,28
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	46,69	41,85	37,50	47,50
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	38,92	35,59	30,30	40,59
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	28,29	24,16	18,69	29,16
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	29,15	25,04	20,11	30,11
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	32,77	27,11	23,71	33,71
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	38,90	36,49	29,51	41,49
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	36,44	31,48	29,48	39,48
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	31,93	28,47	22,96	33,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	29,36	24,89	20,41	30,41
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	47,34	43,42	37,76	48,42
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	47,82	43,17	38,48	48,48
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	47,06	42,22	37,88	47,88
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	43,97	40,12	35,00	45,12
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	28,96	24,89	19,75	29,89
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	34,24	27,89	24,79	34,79
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	36,48	31,57	29,50	39,50
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	32,14	28,67	23,24	33,67
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	30,43	25,71	21,62	31,62
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	47,84	43,19	38,51	48,51
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	47,18	42,29	38,10	48,10
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	28,56	24,63	18,94	29,63
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	36,02	29,09	25,99	36,02
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	30,17	25,32	21,35	31,35
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	36,50	31,68	29,45	39,45
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	32,53	28,61	24,26	34,26
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	31,99	27,09	23,48	33,48
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	47,84	43,23	38,46	48,46
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	47,09	42,21	37,84	47,84
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	43,30	38,34	34,02	44,02
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	28,33	24,34	18,69	29,34
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	35,56	28,51	24,72	35,56
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	31,00	25,99	22,22	32,22
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	36,58	31,84	29,46	39,46
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	33,93	29,57	26,32	36,32
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	30,97	27,40	22,18	32,40
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	47,98	43,66	38,36	48,66
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	47,36	42,32	38,10	48,10
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	45,26	40,74	35,97	45,97
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	31,17	27,09	21,89	32,09
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	31,97	27,41	23,69	33,69
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	33,54	30,44	22,17	35,44
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	32,28	27,78	23,53	33,53
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	26,98	22,85	16,49	27,85
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	29,13	25,01	19,72	30,01
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	33,55	28,72	24,98	34,98
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	27,03	22,87	16,54	27,87
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	30,67	26,74	21,09	31,74
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	35,32	30,12	25,82	35,82
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	27,44	23,23	17,04	28,23
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	32,40	28,66	22,35	33,66
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	41,53	35,30	32,26	42,26
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	28,50	24,04	18,41	29,04
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	34,79	29,92	24,68	34,92
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	23,01	19,25	13,04	24,25
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	29,07	24,79	18,97	29,79
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	25,84	22,51	16,43	27,51
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	22,94	19,13	13,08	24,13
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	29,56	25,26	19,89	30,26
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	26,09	22,75	16,78	27,75
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	22,95	19,04	13,22	24,04
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	30,49	26,13	21,39	31,39
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	26,63	23,13	17,59	28,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	23,45	19,43	13,92	24,43
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	30,91	26,98	21,66	31,98
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	27,18	23,61	18,20	28,61
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	32,73	28,79	22,21	33,79
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	30,44	26,37	20,12	31,37
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	38,38	33,16	31,55	41,55
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	33,63	29,40	22,55	34,40
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	30,43	26,33	20,05	31,33
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	38,79	33,57	31,95	41,95
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	35,99	30,94	25,47	35,99
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	30,80	26,83	20,29	31,83
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	39,90	34,73	32,96	42,96
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	34,59	30,12	24,62	35,12
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	32,30	28,40	22,12	33,40
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	42,13	37,00	34,61	44,61
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	50,60	46,03	41,30	51,30
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	50,71	46,29	41,29	51,29
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	31,56	28,60	21,75	33,60
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	39,84	36,17	29,73	41,17
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	32,28	28,64	22,44	33,64
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	35,52	31,32	27,16	37,16
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	50,55	46,19	41,38	51,38
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	50,65	46,46	41,38	51,46
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	32,53	29,47	22,74	34,47
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	40,08	36,29	30,04	41,29
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	33,23	29,43	23,54	34,43
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	35,85	31,60	27,51	37,51
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	50,59	46,30	41,43	51,43
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	50,70	46,57	41,45	51,57
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	34,17	31,75	23,53	36,75
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	40,43	36,59	30,52	41,59
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	36,50	30,61	25,21	36,50
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	36,77	32,51	28,29	38,29
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	38,08	34,33	28,03	39,33
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	33,60	29,88	23,63	34,88
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	49,48	44,99	40,10	50,10
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	49,53	45,29	39,93	50,29
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	37,87	35,22	27,05	40,22
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	34,36	29,99	25,85	35,85
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	50,31	45,84	40,99	50,99
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	50,41	46,10	40,97	51,10
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	38,98	35,90	29,19	40,90
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	35,17	31,07	26,71	36,71
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	28,99	24,80	18,79	29,80
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	38,45	34,74	28,61	39,74
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	29,62	25,20	19,32	30,20
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	26,61	22,46	17,12	27,46
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	30,80	26,22	20,13	31,22
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	26,69	22,54	17,21	27,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	33,65	28,73	22,84	33,73
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	27,92	23,36	18,72	28,72
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	37,50	49,24	45,07	39,80	50,07
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	19,50	46,76	42,18	36,24	47,18
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	1,50	34,67	30,10	25,93	35,93
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	40,50	49,28	45,11	39,86	50,11
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	22,50	47,10	42,45	36,58	47,45
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	4,50	35,66	30,98	26,66	36,66
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	43,50	49,21	45,07	39,72	50,07
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	25,50	47,07	42,77	36,67	47,77
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	7,50	37,38	32,46	27,83	37,83
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	46,50	49,11	45,00	39,47	50,00
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	28,50	47,39	43,12	37,05	48,12
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	10,50	41,34	33,93	31,30	41,34
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	31,50	48,65	44,04	39,27	49,27
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	13,50	44,84	37,75	34,89	44,89
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	34,50	49,21	45,03	39,75	50,03
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	16,50	46,47	41,60	35,88	46,60
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	30,41	26,18	21,47	31,47
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	48,84	44,54	39,76	49,76
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	42,13	37,07	35,15	45,15
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	31,91	27,76	23,35	33,35
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	48,73	44,46	39,53	49,53
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	42,72	37,63	35,70	45,70
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	48,60	44,37	39,28	49,37
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	45,03	39,95	37,97	47,97
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	48,62	44,37	39,33	49,37
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	46,76	42,87	39,00	49,00
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	28,85	24,54	19,66	29,66
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	50,60	46,08	41,66	51,66
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	40,18	35,36	32,98	42,98
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	29,62	25,33	20,43	30,43
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	50,95	46,62	41,72	51,72
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	41,34	36,47	34,25	44,25
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	32,18	27,86	23,37	33,37
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	30,28	25,96	21,58	31,58
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	48,21	43,96	38,95	48,96
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	48,43	44,22	39,04	49,22
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	31,97	27,70	22,79	32,79
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	31,33	26,95	22,27	32,27
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	30,43	26,24	21,00	31,24
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	30,10	25,84	21,28	31,28
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	31,65	27,17	22,79	32,79
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	30,79	26,52	21,53	31,53
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	30,21	25,99	21,30	31,30
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	30,30	25,92	21,67	31,67
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	31,93	27,36	23,22	33,22
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	31,08	26,72	21,96	31,96
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	30,69	26,42	21,97	31,97
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	30,39	26,02	21,78	31,78
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	31,03	26,71	22,15	32,15
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	31,16	26,85	22,12	32,12
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	30,88	26,58	22,23	32,23
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	30,41	26,07	21,83	31,83
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	45,29	41,09	36,93	46,93
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	44,67	40,36	35,57	45,57
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	30,58	26,41	21,20	31,41
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	31,41	27,00	22,57	32,57
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	38,29	33,22	26,53	38,29
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	31,11	26,80	22,45	32,45
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	30,34	26,02	21,71	31,71
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	48,23	43,96	38,99	48,99
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	48,28	43,95	38,95	48,95
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	30,80	26,63	21,43	31,63
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	31,51	27,07	22,72	32,72
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	29,83	25,68	20,27	30,68
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	32,52	30,48	21,33	35,48
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	29,93	26,25	20,25	31,25
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	31,06	26,72	21,09	31,72
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	40,16	37,62	29,59	42,62
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	32,82	30,71	21,85	35,71
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	30,46	26,92	21,03	31,92
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	31,56	27,11	21,56	32,11
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	40,87	38,17	30,42	43,17
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	33,72	32,16	22,09	37,16
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	32,18	28,81	22,70	33,81
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	35,23	30,61	25,09	35,61
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	41,30	38,74	30,55	43,74
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	32,65	28,39	23,26	33,39
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	34,51	29,60	26,25	36,25
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	32,11	28,24	21,72	33,24
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	33,38	28,88	24,23	34,23
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	34,72	29,77	26,31	36,31
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	33,71	29,57	23,37	34,57
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	34,92	29,88	24,54	34,92
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	35,75	30,16	26,51	36,51
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	37,11	32,27	26,83	37,27
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	38,11	32,43	26,80	38,11
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	39,29	31,38	29,33	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	43,37	37,46	33,50	43,50
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	43,10	39,91	31,82	44,91
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	48,09	43,76	38,63	48,76
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	49,81	45,65	39,94	50,65
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	31,16	27,41	20,57	32,41
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	48,90	44,58	39,22	49,58
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	50,82	46,56	40,74	51,56
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	31,36	27,57	20,72	32,57
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	49,71	45,50	40,03	50,50
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	51,69	47,54	41,54	52,54
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	31,10	27,36	21,00	32,36
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	50,76	46,49	41,20	51,49
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	52,60	48,53	42,50	53,53
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	33,54	29,59	23,55	34,59
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	33,54	29,19	23,92	34,19
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	30,06	26,15	20,47	31,15
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	45,16	40,93	35,15	45,93
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	33,96	29,55	24,08	34,55
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	30,50	26,22	21,11	31,22
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	45,99	41,67	35,81	46,67
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	36,22	32,06	25,40	37,06
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	32,76	28,56	23,48	33,56
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	46,76	42,56	36,31	47,56
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	30,04	26,11	19,60	31,11
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	49,47	45,35	39,25	50,35
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	47,81	43,58	37,55	48,58
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	30,88	27,39	21,46	32,39
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	30,24	26,30	19,70	31,30
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	50,46	46,25	40,01	51,25
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	48,72	44,47	38,26	49,47
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	31,77	27,97	22,16	32,97
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	30,91	27,11	20,35	32,11
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	51,27	47,18	40,69	52,18
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	49,57	45,38	38,93	50,38
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	31,63	28,03	22,73	33,03
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	33,34	29,27	23,09	34,27
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	52,20	48,20	41,63	53,20
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	50,45	46,36	39,80	51,36
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	34,49	31,76	24,41	36,76
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	36,35	30,48	28,75	38,75
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	35,96	30,33	28,44	38,44
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	33,56	28,12	26,06	36,06
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	41,03	35,67	31,75	41,75
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	39,75	35,59	29,42	40,59
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	23,69	19,19	14,51	24,51
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	24,51	19,72	15,74	25,74
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	23,15	19,03	13,96	24,03
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	23,96	19,59	15,68	25,68
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	36,57	30,64	28,93	38,93
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	36,16	30,49	28,72	38,72
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	33,98	28,53	26,46	36,46
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	41,15	35,77	31,97	41,97
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	39,83	35,79	29,48	40,79
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	40,54	35,64	32,34	42,34
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	24,64	19,94	15,53	25,53
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	24,68	19,86	16,02	26,02
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	23,44	19,17	14,26	24,26
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	23,55	19,27	15,08	25,08
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	36,56	30,77	29,33	39,33
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	34,41	28,98	26,87	36,87
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	40,91	35,88	32,78	42,78
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	24,43	19,89	15,92	25,92
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	23,77	19,38	14,59	24,59
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	23,14	19,03	14,31	24,31
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	36,58	30,81	29,38	39,38
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	34,92	29,33	27,31	37,31
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	40,78	35,62	32,81	42,81
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	24,50	19,88	16,07	26,07
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	24,03	19,62	14,83	24,83
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	22,93	18,85	13,91	23,91
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	36,68	30,79	29,43	39,43
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	35,34	29,79	27,67	37,67
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	38,92	34,13	29,34	39,34
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	23,46	19,09	14,09	24,09
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	23,97	19,58	14,95	24,95
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	22,81	18,72	13,70	23,72
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	36,98	31,04	29,60	39,60
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	35,66	30,12	28,02	38,02
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	33,03	27,55	25,58	35,58
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	40,20	34,90	31,15	41,15
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	39,49	35,33	29,39	40,33
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	23,49	19,03	14,24	24,24
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	24,30	19,77	15,34	25,34
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	22,98	18,86	13,86	23,86
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	30,57	25,20	23,02	33,02
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	25,87	22,08	15,99	27,08
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	31,06	25,86	23,44	33,44
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	25,84	22,09	16,09	27,09
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	31,27	26,04	23,49	33,49
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	25,94	22,13	16,23	27,13
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	31,77	26,68	24,92	34,92
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	26,95	22,83	17,54	27,83
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	33,38	28,67	26,56	36,56
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	31,39	26,45	23,00	33,00
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	30,92	25,96	23,61	33,61
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	31,90	26,60	24,53	34,53
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	25,58	21,85	15,76	26,85
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	31,13	26,10	23,82	33,82
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	32,99	27,56	25,56	35,56
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	25,70	21,84	16,04	26,84
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	30,72	25,94	23,33	33,33
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	36,74	31,88	29,33	39,33
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	26,21	22,10	16,79	27,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	31,79	26,61	24,80	34,80
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	38,34	33,49	31,32	41,32
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	27,57	23,01	18,45	28,45
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	33,25	28,03	26,41	36,41
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	39,13	34,02	31,91	41,91
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	28,88	24,25	20,71	30,71
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	26,52	21,95	16,87	26,95
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	26,94	22,77	16,99	27,77
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	29,51	25,06	21,23	31,23
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	26,51	21,94	16,89	26,94
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	26,99	22,77	17,10	27,77
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	29,82	25,51	21,50	31,50
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	26,49	21,88	16,91	26,91
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	27,08	22,83	17,28	27,83
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	29,54	25,57	20,78	30,78
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	26,61	21,95	17,03	27,03
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	27,40	23,14	17,74	28,14
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	30,92	28,58	21,35	33,58
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	27,66	22,87	18,24	28,24
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	29,75	24,83	20,25	30,25
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	31,54	29,12	21,86	34,12
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	32,86	27,96	23,64	33,64
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	28,24	24,54	19,09	29,54
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	27,43	22,96	17,84	27,96
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	36,15	29,66	27,01	37,01
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	28,72	25,19	19,60	30,19
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	27,45	22,98	17,77	27,98
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	36,43	30,33	27,16	37,16
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	29,01	25,78	19,51	30,78
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	27,61	23,07	17,98	28,07
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	36,98	31,26	27,37	37,37
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	29,66	26,40	19,68	31,40
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	28,13	23,37	18,46	28,46
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	37,84	32,16	28,21	38,21
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	31,26	28,10	20,27	33,10
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	31,56	25,11	21,32	31,56
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	42,81	37,03	34,46	44,46
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	42,81	37,03	34,46	44,46
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	36,91	31,77	25,98	36,91
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	25,97	22,34	16,30	27,34
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	42,84	36,96	34,63	44,63
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	42,84	36,96	34,63	44,63
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	37,78	32,47	27,35	37,78
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	26,00	22,32	16,34	27,32
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	42,85	36,83	34,83	44,83
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	42,85	36,83	34,83	44,83
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	40,63	35,41	32,21	42,21
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	26,06	22,38	16,38	27,38
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	42,36	36,36	34,02	44,02
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	42,36	36,36	34,02	44,02
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	41,80	36,04	33,12	43,12
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	26,71	22,79	17,11	27,79
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	41,11	35,24	31,54	41,54
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	41,11	35,24	31,54	41,54
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	42,33	36,73	33,57	43,57
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	30,39	25,32	21,14	31,14
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	42,58	36,80	34,06	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	35,88	30,74	25,09	35,88
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	30,32	24,65	22,52	32,52
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	23,08	19,24	13,06	24,24
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	31,00	25,16	23,09	33,09
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	23,00	19,14	13,02	24,14
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	31,23	25,30	23,30	33,30
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	22,94	19,01	13,04	24,01
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	30,94	25,24	23,76	33,76
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	22,97	18,95	13,17	23,95
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	32,64	26,81	25,55	35,55
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	23,49	19,25	14,21	24,25
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	24,06	20,92	14,52	25,92
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	24,14	19,56	15,05	25,05
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	24,45	21,12	14,98	26,12
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	23,93	19,33	15,01	25,01
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	25,32	21,63	16,02	26,63
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	23,86	19,20	15,00	25,00
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	27,53	23,13	18,73	28,73
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	23,89	19,19	15,02	25,02
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	33,21	27,50	24,78	34,78
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	24,13	19,57	15,31	25,31
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	35,43	29,33	28,04	38,04
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	39,46	34,04	32,00	42,00
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	39,94	33,51	31,63	41,63
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	24,29	20,54	14,56	25,54
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	37,22	29,80	29,19	39,19
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	40,35	34,69	32,66	42,66
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	40,65	34,13	32,21	42,21
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	24,81	20,85	15,19	25,85
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	37,80	30,41	29,71	39,71
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	41,77	35,58	33,52	43,52
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	41,22	34,94	32,66	42,66
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	26,36	21,64	17,14	27,14
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	34,65	28,83	27,44	37,44
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	40,01	34,61	32,59	42,59
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	39,30	32,64	31,10	41,10
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	23,85	20,11	14,11	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	40,74	35,95	32,24	42,24
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	33,08	28,01	24,76	34,76
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	29,79	24,85	22,20	32,20
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	33,98	28,92	25,79	35,79
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	30,58	25,33	22,99	32,99
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	38,12	32,63	30,29	40,29
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	30,63	25,42	22,95	32,95
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	39,54	34,76	30,98	40,98
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	30,90	25,67	23,06	33,06
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	39,90	35,20	31,18	41,18
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	31,79	26,41	23,57	33,57
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	40,35	35,65	31,68	41,68
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	32,42	27,17	24,16	34,16
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	36,51	31,21	28,31	38,31
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	32,88	27,47	22,59	32,88
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	36,86	31,46	28,06	38,06
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	34,22	27,99	24,71	34,71
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	38,60	32,10	30,98	40,98
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	38,64	33,49	27,48	38,64
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	32,33	27,17	23,44	33,44
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	39,07	32,41	31,27	41,27
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	39,29	33,76	27,63	39,29
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	34,84	29,43	25,81	35,81
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	39,57	34,36	32,13	42,13
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	37,50	28,55	24,86	37,50
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	37,82	32,52	29,24	39,24
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	28,93	23,92	19,16	29,16
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	36,79	31,27	30,06	40,06
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	33,51	26,72	23,37	33,51
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	30,57	25,11	21,34	31,34
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	37,11	31,65	30,37	40,37
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	36,81	29,41	26,58	36,81
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	40,63	35,56	31,74	41,74
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	27,26	24,04	17,74	29,04
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	30,82	27,72	21,43	32,72
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	34,02	30,15	24,58	35,15
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	41,03	35,90	32,02	42,02
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	27,61	24,34	18,32	29,34
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	31,40	28,30	22,45	33,30
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	34,34	30,31	24,98	35,31
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	40,35	33,45	29,56	40,35
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	46,28	41,37	36,89	46,89
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	42,33	37,53	33,39	43,39
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	29,47	26,37	19,58	31,37
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	41,01	34,15	30,32	41,01
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	46,89	42,14	37,50	47,50
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	42,97	38,33	33,75	43,75
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	30,53	27,41	20,63	32,41
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	35,11	30,35	25,66	35,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	40,74	35,95	32,74	42,74
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	39,17	34,40	31,14	41,14
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	28,18	25,29	18,47	30,29
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	36,08	31,00	26,10	36,10
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	42,05	37,85	33,48	43,48
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	39,30	34,46	31,18	41,18
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	28,45	25,67	18,59	30,67
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	38,61	31,56	27,89	38,61
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	44,22	38,89	35,01	45,01
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	40,62	35,70	32,14	42,14
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	27,76	24,37	18,13	29,37
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	39,72	32,72	28,98	39,72
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	45,34	40,04	36,21	46,21
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	41,54	36,58	32,78	42,78
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	28,90	25,82	18,99	30,82
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	40,80	38,73	30,39	43,73
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	44,65	40,72	35,21	45,72
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	44,51	40,72	34,77	45,72
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	37,86	32,71	29,77	39,77
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	49,84	45,64	39,71	50,64
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	52,56	47,63	42,46	52,63
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	46,27	43,62	36,17	48,62
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	46,93	44,76	36,53	49,76
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	48,95	46,46	40,14	51,46
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	44,37	40,58	34,68	45,58
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	44,48	40,70	34,68	45,70
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	38,34	33,16	30,08	40,08
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	46,80	44,63	36,43	49,63
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	47,59	45,94	36,97	50,94
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	44,42	40,62	34,75	45,62
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	44,54	40,74	34,81	45,74
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	41,06	35,44	32,07	42,07
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	46,74	44,56	36,38	49,56
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	47,62	45,92	36,98	50,92
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	44,52	40,71	34,88	45,71
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	44,63	40,92	34,96	45,92
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	42,46	38,04	32,03	43,04
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	46,59	44,32	36,31	49,32
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	47,48	45,77	36,84	50,77
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	44,55	40,90	34,44	45,90
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	44,69	41,02	35,02	46,02
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	43,82	39,74	33,80	44,74
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	43,30	37,79	34,69	44,69
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	51,59	47,04	42,10	52,10
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	46,51	44,28	36,19	49,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	47,26	45,31	36,77	50,31
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	48,69	45,93	40,03	50,93
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	44,02	40,89	32,81	45,89
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	44,72	41,01	35,16	46,01
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	44,37	40,60	34,52	45,60
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	49,04	44,15	39,95	49,95
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	52,73	47,98	42,63	52,98
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	46,26	43,67	36,14	48,67
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	47,03	44,84	36,68	49,84
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	49,00	46,50	40,21	51,50
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	47,35	43,15	37,93	48,15
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	49,04	43,84	39,50	49,50
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	47,45	43,74	37,80	48,74
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	47,17	43,54	37,38	48,54
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	34,93	30,55	25,65	35,65
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	45,96	44,51	34,92	49,51
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	46,49	45,01	35,58	50,01
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	37,21	32,38	29,43	39,43
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	38,81	36,63	25,04	41,63
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	47,30	43,05	37,99	48,05
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	47,98	43,89	38,67	48,89
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	47,38	43,69	37,67	48,69
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	47,36	43,64	37,82	48,64
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	36,39	31,91	27,32	37,32
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	44,75	43,72	34,25	48,72
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	46,37	44,92	35,77	49,92
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	37,27	32,75	29,39	39,39
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	37,91	36,79	24,61	41,79
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	47,26	43,00	37,90	48,00
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	47,66	43,50	38,35	48,50
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	47,04	42,99	37,57	47,99
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	47,33	43,60	37,80	48,60
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	38,35	34,66	28,54	39,66
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	44,46	43,36	34,44	48,36
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	46,31	44,90	35,58	49,90
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	38,85	35,32	30,16	40,32
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	38,18	37,09	25,06	42,09
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	47,21	43,06	37,61	48,06
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	47,20	43,46	37,69	48,46
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	44,82	41,02	33,94	46,02
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	46,37	44,91	35,72	49,91
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	41,50	38,68	31,51	43,68
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	47,31	43,10	37,76	48,10
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	46,92	41,71	36,48	46,92
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	47,14	43,38	37,61	48,38
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	46,55	43,04	35,82	48,04
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	46,41	44,92	35,83	49,92
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	44,98	42,94	34,18	47,94
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	47,33	43,11	37,85	48,11
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	48,57	42,94	39,06	49,06
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	47,25	43,49	37,71	48,49
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	47,04	43,60	36,63	48,60
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	46,48	44,97	35,99	49,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	46,51	44,81	35,19	49,81
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	34,06	29,60	24,63	34,63
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	36,88	31,79	29,19	39,19
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	41,98	36,16	32,67	42,67
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	34,31	29,80	24,90	34,90
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	37,37	32,39	29,64	39,64
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	42,56	36,58	33,27	43,27
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	35,72	30,69	26,61	36,61
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	38,97	34,06	31,23	41,23
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	43,12	37,01	33,84	43,84
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	51,01	47,08	40,82	52,08
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	54,09	49,83	43,79	54,83
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	50,87	46,88	40,79	51,88
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	54,08	49,82	43,90	54,82
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	50,95	46,92	40,95	51,92
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	54,08	49,82	43,94	54,82
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	50,17	46,52	38,65	51,52
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	53,86	49,31	43,05	54,31
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	50,73	47,05	39,61	52,05
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	54,03	49,72	43,51	54,72
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	50,90	47,10	40,27	52,10
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	54,14	49,85	43,82	54,85
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	53,36	48,59	43,16	53,59
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	50,41	46,31	40,19	51,31
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	53,29	48,54	43,12	53,54
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	50,33	46,23	40,06	51,23
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	53,23	48,48	43,08	53,48
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	50,29	46,19	40,08	51,19
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	53,15	48,42	43,03	53,42
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	53,78	49,33	43,76	54,33
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	50,27	46,16	40,04	51,16
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	49,50	45,09	40,43	50,43
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	53,69	49,14	43,65	54,14
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	50,61	46,51	40,54	51,51
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	53,48	48,70	43,38	53,70
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	50,63	46,53	40,58	51,53
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	46,96	43,20	34,72	48,20
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	50,71	46,38	40,01	51,38
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	48,31	44,35	35,62	49,35
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	51,90	47,35	41,06	52,35
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	49,70	45,77	36,81	50,77
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	53,25	48,61	42,36	53,61
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	37,16	32,12	26,02	37,16
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	37,46	32,40	26,55	37,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	38,06	33,15	27,49	38,15
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	37,82	33,66	25,58	38,66
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	39,43	35,44	26,55	40,44
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	35,15	30,73	24,67	35,73
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	39,92	36,09	25,56	41,09
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	36,03	31,50	25,38	36,50
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	42,83	36,29	31,38	42,83
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	31,93	28,05	22,32	33,05
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	43,46	36,62	31,89	43,46
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	32,08	28,15	22,33	33,15
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	44,23	37,61	32,58	44,23
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	32,61	28,68	22,75	33,68
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	45,28	38,89	33,59	45,28
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	33,51	29,97	23,99	34,97
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	41,48	40,70	30,49	45,70
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	36,38	31,12	28,57	38,57
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	42,21	41,11	31,57	46,11
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	36,54	30,95	28,64	38,64
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	43,17	41,91	32,56	46,91
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	37,42	31,73	29,34	39,34
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	35,05	30,95	24,81	35,95
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	44,51	40,95	32,86	45,95
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	35,48	30,96	27,17	37,17
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	35,33	31,01	25,01	36,01
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	45,40	41,63	33,55	46,63
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	35,88	31,10	27,46	37,46
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	37,75	32,84	27,60	37,84
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	46,55	42,80	34,63	47,80
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	37,21	32,31	28,66	38,66
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	50,51	46,21	40,18	51,21
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	43,14	42,56	32,43	47,56
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	51,64	47,13	41,19	52,13
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	44,12	43,22	33,80	48,22
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	52,94	48,32	42,43	53,32
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	45,20	44,19	34,96	49,19
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	40,47	37,45	31,12	42,45
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	53,87	49,30	43,39	54,30
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	46,14	45,17	35,77	50,17
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	35,65	31,75	25,78	36,75
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	31,79	27,75	22,62	32,75
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	36,29	32,31	26,44	37,31
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	32,83	28,62	24,10	34,10
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	38,84	34,38	28,75	39,38
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	33,29	29,25	24,27	34,27
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	33,35	29,27	24,56	34,56
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	33,86	29,81	24,80	34,81
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	34,58	30,31	25,20	35,31
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	28,80	24,95	20,14	30,14
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	24,71	21,24	14,74	26,24
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	22,02	18,57	12,13	23,57
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	29,85	26,30	20,45	31,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	24,70	21,00	14,92	26,00
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	22,04	18,59	12,22	23,59
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	30,34	26,75	21,02	31,75
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	24,93	21,04	15,55	26,04
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	22,26	18,46	12,86	23,46
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	42,66	34,73	33,46	43,46
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	42,67	34,25	34,17	44,17
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	38,17	32,15	30,69	40,69
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	42,69	34,88	33,49	43,49
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	42,66	34,21	34,13	44,13
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	38,93	32,52	31,32	41,32
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	42,03	32,98	32,93	42,93
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	40,51	32,97	32,40	42,40
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	42,53	33,18	33,39	43,39
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	41,38	33,46	33,13	43,13
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	42,82	33,33	33,66	43,66
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	41,95	33,95	33,68	43,68
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	35,05	29,75	27,83	37,83
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	42,44	33,51	33,38	43,38
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	42,90	34,35	34,42	44,42
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	37,02	31,57	29,78	39,78
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	41,74	38,02	32,18	43,02
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	41,84	37,93	32,29	42,93
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	25,47	21,33	15,67	26,33
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	25,07	20,99	15,57	25,99
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	29,91	24,79	21,54	31,54
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	25,83	21,65	16,11	26,65
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	25,14	21,03	15,77	26,03
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	29,89	24,85	21,41	31,41
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	23,41	19,13	14,03	24,13
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	25,40	21,34	16,11	26,34
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	27,67	23,25	19,27	29,27
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	23,58	19,22	14,34	24,34
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	26,41	22,35	17,32	27,35
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	28,20	23,54	20,00	30,00
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	24,72	20,04	15,78	25,78
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	30,66	25,85	23,10	33,10
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	30,91	26,26	23,09	33,09
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	32,78	28,17	22,97	33,17
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	24,92	20,44	14,98	25,44
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	32,61	28,75	22,71	33,75
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	25,07	20,59	15,33	25,59
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	33,74	29,40	24,68	34,68
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	25,76	20,73	17,46	27,46
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	35,15	30,84	26,27	36,27
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	27,29	21,93	19,69	29,69
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	28,65	23,44	19,88	29,88
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	32,82	27,51	24,86	34,86
G16_A	G16[4/4]	84779,69	445450,51	1,50	26,81	22,17	18,28	28,28
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	28,86	23,62	20,10	30,10
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	33,35	27,95	25,44	35,44
G16_B	G16[4/4]	84779,69	445450,51	4,50	26,77	22,19	18,19	28,19
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	30,85	25,31	23,06	33,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	33,44	28,03	25,51	35,51
G16_C	G16[4/4]	84779,69	445450,51	7,50	27,00	22,42	18,42	28,42
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	30,62	25,16	22,98	32,98
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	32,96	27,86	24,94	34,94
G16_D	G16[4/4]	84779,69	445450,51	10,50	27,70	23,00	19,41	29,41
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	22,74	18,94	12,74	23,94
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	28,82	27,06	18,87	32,06
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	25,23	21,75	16,17	26,75
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	28,69	25,50	19,69	30,50
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	23,96	20,08	14,01	25,08
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	28,94	27,37	18,58	32,37
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	25,53	22,09	16,30	27,09
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	29,30	26,06	20,33	31,06
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	21,57	17,70	11,89	22,70
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	27,33	23,07	19,67	29,67
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	25,27	21,33	17,22	27,22
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	26,93	22,90	18,47	28,47
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	21,72	17,93	11,90	22,93
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	27,41	23,74	19,01	29,01
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	25,01	21,30	16,61	26,61
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	27,38	23,73	18,74	28,74
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	22,07	18,28	12,22	23,28
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	28,34	26,52	18,73	31,52
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	25,07	21,52	16,29	26,52
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	27,96	24,56	19,18	29,56
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	38,84	35,26	30,65	40,65
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	38,47	35,08	30,08	40,08
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	31,48	26,24	23,51	33,51
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	30,93	24,12	21,71	31,71
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	32,05	26,42	23,76	33,76
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	28,70	23,88	21,15	31,15
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	30,46	25,34	23,66	33,66
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	23,71	19,39	14,29	24,39
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	24,32	20,28	15,34	25,34
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	23,39	18,89	15,27	25,27
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	23,41	18,84	15,59	25,59
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	38,70	35,19	30,43	40,43
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	38,67	35,21	30,36	40,36
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	32,32	27,30	24,06	34,06
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	31,22	23,90	22,02	32,02
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	32,24	26,62	23,99	33,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	28,95	24,22	21,39	31,39
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	30,00	24,80	23,23	33,23
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	23,68	19,40	14,24	24,40
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	24,44	20,40	15,53	25,53
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	23,32	18,92	14,96	24,96
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	23,29	18,71	15,47	25,47
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	38,63	35,15	30,28	40,28
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	38,63	35,21	30,26	40,26
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	32,79	27,45	24,59	34,59
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	41,19	34,59	32,07	42,07
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	31,89	23,94	22,52	32,52
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	32,15	26,33	23,87	33,87
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	30,69	24,64	22,47	32,47
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	28,98	23,96	21,98	31,98
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	23,73	19,46	14,29	24,46
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	24,43	20,17	15,63	25,63
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	23,34	19,15	14,61	24,61
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	23,17	18,58	15,38	25,38
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	38,89	35,29	30,53	40,53
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	38,69	35,21	30,38	40,38
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	32,88	28,17	24,85	34,85
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	29,92	24,73	22,38	32,38
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	42,65	35,69	33,08	43,08
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	31,94	23,94	22,57	32,57
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	31,89	25,33	23,64	33,64
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	31,00	25,02	22,74	32,74
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	28,23	23,42	20,97	30,97
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	23,86	19,63	14,44	24,63
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	23,83	19,70	14,25	24,70
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	23,51	19,35	14,63	24,63
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	23,15	18,54	15,37	25,37
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	39,16	35,61	30,60	40,61
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	38,76	35,26	30,48	40,48
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	34,93	30,26	27,42	37,42
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	30,31	25,08	22,57	32,57
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	42,67	35,72	33,09	43,09
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	32,30	24,17	22,97	32,97
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	30,61	23,77	21,22	31,22
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	31,37	25,42	23,09	33,09
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	28,00	23,30	20,59	30,59
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	24,51	20,46	15,29	25,46
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	23,81	19,50	14,33	24,50
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	23,74	19,63	14,77	24,77
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	23,10	18,52	15,22	25,22
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	38,82	35,27	30,60	40,60
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	38,21	34,66	30,06	40,06
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	30,79	25,56	22,95	32,95
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	30,89	24,22	21,64	31,64
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	31,75	25,89	23,44	33,44
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	28,08	23,56	20,77	30,77
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	23,79	19,51	14,32	24,51
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	24,04	19,96	15,02	25,02
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	23,26	18,66	15,36	25,36
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	42,30	38,86	32,13	43,86
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	40,13	36,45	29,16	41,45
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	42,21	38,67	32,29	43,67
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	40,67	37,03	29,66	42,03
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	42,27	38,68	32,45	43,68
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	41,53	37,79	30,59	42,79
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	42,37	38,78	32,63	43,78
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	43,53	39,91	32,34	44,91
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	44,07	40,61	33,35	45,61
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	37,73	34,48	27,66	39,48
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	44,20	40,74	33,67	45,74
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	38,79	35,61	28,28	40,61
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	41,03	37,49	30,68	42,49
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	33,66	28,96	25,23	35,23
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	30,94	26,63	22,39	32,39
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	25,38	21,88	15,41	26,88
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	26,33	22,71	16,30	27,71
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	26,85	22,65	17,96	27,96
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	40,76	37,33	29,96	42,33
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	33,64	28,58	25,29	35,29
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	29,74	25,55	20,18	30,55
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	25,41	21,88	15,49	26,88
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	24,59	20,87	14,84	25,87
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	26,60	22,46	17,47	27,47
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	40,59	37,07	30,10	42,07
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	33,69	28,61	25,35	35,35
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	30,35	26,16	20,89	31,16
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	25,44	21,88	15,58	26,88
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	24,95	21,22	15,21	26,22
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	25,48	21,52	16,13	26,52
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	40,66	37,12	30,30	42,12
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	40,03	36,58	29,51	41,58
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	33,79	28,68	25,48	35,48
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	31,68	27,04	22,34	32,34
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	25,49	21,89	15,70	26,89
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	25,35	21,59	15,62	26,59
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	25,42	21,50	15,88	26,50
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	40,72	37,12	30,49	42,12
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	40,80	37,32	30,04	42,32
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	42,12	38,43	32,47	43,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	33,79	28,56	25,53	35,53
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	34,01	28,97	26,01	36,01
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	28,52	24,86	19,31	29,86
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	25,48	21,66	15,80	26,66
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	25,70	21,98	15,98	26,98
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	25,74	21,97	15,94	26,97
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	40,73	37,12	30,54	42,12
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	41,00	37,47	30,51	42,47
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	42,23	38,60	32,48	43,60
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	33,90	28,71	25,62	35,62
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	34,35	29,36	26,42	36,42
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	29,39	25,36	20,43	30,43
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	25,50	21,66	15,80	26,66
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	25,76	22,06	16,33	27,06
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	26,05	22,27	16,13	27,27
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	28,19	24,67	18,84	29,67
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	28,97	25,14	20,02	30,14
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	35,87	30,40	27,53	37,53
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	28,40	24,83	19,17	29,83
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	28,77	25,09	19,55	30,09
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	36,23	30,88	27,90	37,90
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	29,05	25,34	20,00	30,34
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	29,09	25,34	19,83	30,34
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	36,66	31,95	27,88	37,88
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	30,78	26,51	22,20	32,20
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	30,32	26,76	21,18	31,76
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	36,61	31,28	27,93	37,93
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	36,44	32,26	26,73	37,26
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	30,05	25,55	19,99	30,55
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	36,17	32,56	25,81	37,56
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	30,12	25,56	20,12	30,56
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	37,13	33,30	27,33	38,30
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	30,59	26,08	20,81	31,08
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	37,77	33,62	28,75	38,75
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	31,93	27,23	23,22	33,22
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	42,89	39,26	31,94	44,26
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	42,87	37,26	33,62	43,62
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	30,63	25,93	20,09	30,93
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	34,12	28,23	27,19	37,19
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	34,39	30,52	25,20	35,52
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	43,76	40,16	32,55	45,16
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	43,55	38,17	34,19	44,19
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	30,77	25,89	20,37	30,89
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	34,75	29,31	27,61	37,61
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	34,75	31,05	25,10	36,05
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	44,25	40,86	33,36	45,86
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	43,99	38,69	34,67	44,67
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	32,85	27,76	24,05	34,05
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	34,94	29,54	27,68	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	35,02	31,60	24,61	36,60
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	45,05	41,67	34,09	46,67
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	44,12	38,83	34,84	44,84
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	34,48	29,39	25,75	35,75
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	35,20	29,90	27,80	37,80
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	35,96	32,14	26,94	37,14
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	40,16	36,54	30,44	41,54
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	40,08	34,37	31,40	41,40
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	32,96	28,44	24,71	34,71
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	41,53	38,31	31,13	43,31
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	41,12	35,37	32,33	42,33
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	33,59	27,77	26,73	36,73
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	33,65	29,74	24,74	34,74
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	26,52	21,97	16,68	26,97
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	29,30	23,62	20,35	30,35
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	32,58	28,62	24,46	34,46
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	26,57	21,81	16,87	26,87
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	29,48	23,35	20,45	30,45
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	32,71	28,84	24,54	34,54
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	26,90	22,10	17,34	27,34
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	30,75	24,72	21,59	31,59
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	32,66	28,79	24,62	34,62
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	27,70	22,82	18,29	28,29
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	33,14	27,40	24,74	34,74
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	32,92	28,87	24,91	34,91
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	30,70	24,99	22,55	32,55
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	37,21	29,45	28,23	38,23
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	34,98	30,24	27,01	37,01
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	36,67	31,93	26,98	36,98
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	33,62	28,71	23,95	33,95
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	31,26	27,16	21,24	32,16
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	36,45	32,17	26,65	37,17
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	34,14	28,85	24,53	34,53
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	31,82	27,61	22,54	32,61
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	37,80	33,32	28,66	38,66
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	35,29	29,91	25,79	35,79
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	32,88	28,59	23,99	33,99
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	39,37	34,54	30,91	40,91
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	38,26	32,98	29,44	39,44
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	35,14	31,25	26,80	36,80
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	35,50	31,24	25,52	36,24
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	31,55	27,65	22,14	32,65
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	31,75	27,97	22,90	32,97
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	35,90	31,49	25,84	36,49
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	30,95	27,31	21,12	32,31
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	31,84	28,01	23,08	33,08
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	36,74	32,24	26,06	37,24
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	31,20	27,95	20,82	32,95
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	31,85	28,12	23,06	33,12
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	39,37	34,71	29,07	39,71
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	33,29	29,81	23,08	34,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	33,25	29,50	24,28	34,50
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	43,92	42,82	33,85	47,82
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	45,38	42,21	35,49	47,21
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	43,37	41,49	33,78	46,49
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	44,04	42,76	34,29	47,76
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	44,19	42,93	34,48	47,93
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	44,04	42,88	34,12	47,88
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	43,95	42,83	33,90	47,83
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	43,96	42,83	33,92	47,83
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	44,81	41,62	34,95	46,62
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	55,50	44,39	40,97	35,69	45,97
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	37,50	41,72	38,72	32,26	43,72
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	19,50	41,11	37,85	32,05	42,85
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	1,50	31,34	27,65	21,33	32,65
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	35,18	30,10	28,29	38,29
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	33,43	28,78	26,14	36,14
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	34,99	31,09	27,30	37,30
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	31,63	27,04	23,62	33,62
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	40,50	42,95	39,67	34,29	44,67
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	22,50	41,66	38,69	32,41	43,69
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	4,50	31,69	27,88	21,78	32,88
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	33,61	28,91	26,41	36,41
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	36,62	33,96	27,69	38,96
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	31,53	27,03	23,48	33,48
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	43,50	43,36	40,58	34,60	45,58
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	25,50	41,90	39,02	32,65	44,02
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	7,50	31,74	27,90	21,86	32,90
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	33,49	28,76	26,27	36,27
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	37,14	34,62	28,08	39,62
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	31,76	27,26	23,68	33,68
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	46,50	43,48	40,65	34,75	45,65
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	28,50	41,92	39,02	32,66	44,02
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	10,50	33,72	29,20	23,66	34,20
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	33,25	28,44	26,02	36,02
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	37,37	34,76	28,46	39,76
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	32,98	28,69	24,85	34,85
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	49,50	43,14	39,65	34,74	44,74
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	31,50	42,48	39,85	32,90	44,85
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	13,50	39,26	35,73	30,47	40,73
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	33,38	28,54	26,18	36,18
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	37,56	34,85	28,80	39,85
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	33,29	29,05	25,23	35,23
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	52,50	44,01	40,25	35,87	45,87
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	34,50	41,27	38,31	31,77	43,31
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	16,50	40,46	37,01	31,56	42,01
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	34,43	29,42	27,44	37,44
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	33,39	28,84	26,03	36,03
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	34,53	30,31	26,76	36,76
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	39,89	32,16	31,14	41,14
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	36,43	31,79	28,50	38,50
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	40,39	32,53	31,58	41,58
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	36,76	32,18	28,72	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	40,38	32,68	31,60	41,60
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	37,98	33,36	29,48	39,48
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	40,82	33,55	31,75	41,75
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	42,87	38,61	33,31	43,61
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	41,60	34,82	32,49	42,49
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	44,45	41,02	34,69	46,02
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	45,07	41,54	36,13	46,54
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	41,71	39,56	31,30	44,56
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	41,52	38,30	31,69	43,30
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	43,64	39,00	36,13	46,13
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	41,73	38,16	32,96	43,16
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	45,38	42,24	35,83	47,24
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	41,70	39,55	31,27	44,55
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	41,63	38,38	31,84	43,38
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	44,18	39,71	36,57	46,57
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	33,59	29,02	26,27	36,27
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	44,94	41,20	35,58	46,20
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	45,35	42,22	35,72	47,22
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	43,80	42,23	33,67	47,23
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	41,69	39,54	31,26	44,54
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	41,44	38,65	31,15	43,65
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	43,60	39,48	35,63	45,63
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	34,89	30,08	27,91	37,91
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	45,17	41,48	35,65	46,48
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	45,36	42,23	35,73	47,23
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	43,84	42,21	33,85	47,21
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	41,76	39,54	31,36	44,54
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	41,91	40,04	31,16	45,04
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	43,42	39,38	35,35	45,35
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	34,40	29,86	27,12	37,12
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	43,81	41,92	34,04	46,92
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	41,88	39,97	31,33	44,97
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	42,15	38,62	33,08	43,62
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	44,40	41,27	35,68	46,27
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	41,75	39,65	31,33	44,65
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	41,52	38,28	31,69	43,28
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	43,89	38,20	36,02	46,02
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	32,65	25,00	24,37	34,37
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	31,86	30,43	22,38	35,43
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	30,81	28,22	22,30	33,22
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	22,99	18,57	13,55	23,57
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	34,85	25,32	26,00	36,00
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	31,93	30,72	21,99	35,72
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	31,42	28,89	22,90	33,89
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	23,69	18,97	14,84	24,84
I2_A	I2[1/4]	84797,35	445361,60	1,50	22,91	18,74	14,81	24,81
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	23,55	17,70	14,17	24,17
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	30,42	24,84	23,09	33,09
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	28,67	23,19	20,01	30,01
I2_B	I2[1/4]	84797,35	445361,60	4,50	23,13	18,89	15,08	25,08
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	23,51	17,65	14,17	24,17
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	30,57	24,92	23,23	33,23
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	29,07	23,75	20,52	30,52
I2_C	I2[1/4]	84797,35	445361,60	7,50	23,25	18,93	15,23	25,23
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	23,47	17,58	14,22	24,22
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	30,80	24,94	23,37	33,37
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	29,81	24,64	21,47	31,47
I2_D	I2[1/4]	84797,35	445361,60	10,50	23,83	18,94	16,22	26,22
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	23,84	18,09	14,90	24,90
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	31,37	25,39	23,70	33,70
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	31,94	27,59	23,72	33,72
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	24,44	19,78	16,76	26,76
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	24,88	20,21	17,19	27,19
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	25,33	20,55	17,70	27,70
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	25,94	21,10	18,34	28,34
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	27,09	22,06	19,66	29,66
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	23,69	19,04	15,95	25,95
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	24,02	19,34	16,32	26,32
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	38,53	36,75	29,95	41,75
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	38,43	36,69	29,60	41,69
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	36,26	34,49	27,30	39,49
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	25,83	20,71	17,51	27,51
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	26,72	21,83	18,96	28,96
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	24,53	20,08	16,14	26,14
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	24,92	20,46	16,69	26,69
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	23,71	19,03	15,94	25,94
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	39,30	36,94	31,37	41,94
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	38,59	36,75	29,88	41,75
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	36,60	34,88	27,65	39,88
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	26,07	20,89	17,79	27,79
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	26,85	21,94	19,14	29,14
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	24,45	19,68	16,13	26,13
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	25,02	20,56	16,81	26,81
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	23,73	19,14	15,78	25,78
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	39,39	36,98	31,50	41,98
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	38,77	36,82	30,21	41,82
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	36,98	35,26	28,04	40,26
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	37,89	35,54	28,70	40,54
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	26,74	21,16	18,37	28,37
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	26,88	21,82	19,21	29,21
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	23,49	18,99	14,33	24,33
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	24,94	20,51	16,75	26,75
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	23,81	19,24	15,74	25,74
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	39,08	36,58	31,21	41,58
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	38,74	36,82	30,19	41,82
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	37,35	35,61	28,42	40,61
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	38,28	36,13	28,82	41,13
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	26,83	21,31	18,46	28,46
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	28,11	22,73	20,88	30,88
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	23,52	19,00	14,39	24,39
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	24,96	20,50	16,79	26,79
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	24,03	19,50	15,86	25,86
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	36,93	35,64	27,46	40,64
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	38,77	36,84	30,24	41,84
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	37,76	36,00	28,86	41,00
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	35,32	33,54	26,34	38,54
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	38,26	35,98	28,81	40,98
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	27,34	21,95	19,00	29,00
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	25,72	20,80	17,30	27,30
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	24,01	19,68	14,99	24,99
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	24,99	20,51	16,85	26,85
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	24,28	19,79	16,06	26,06
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	23,48	18,72	15,86	25,86
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	38,78	36,85	30,30	41,85
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	38,12	36,39	29,23	41,39
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	35,84	34,04	26,86	39,04
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	25,81	20,75	17,49	27,49
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	26,47	21,56	18,70	28,70
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	25,03	20,55	16,93	26,93
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	24,61	20,13	16,37	26,37
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	23,65	18,93	15,98	25,98
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	38,58	36,85	29,46	41,85
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	37,07	33,55	28,90	38,90
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	36,19	31,67	28,26	38,26
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	38,75	36,88	29,60	41,88
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	38,45	36,91	29,36	41,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	36,60	32,07	28,67	38,67
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	38,56	36,96	29,53	41,96
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	37,04	32,51	29,12	39,12
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	38,73	37,03	29,83	42,03
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	37,54	33,02	29,63	39,63
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	39,85	37,43	31,88	42,43
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	37,93	33,49	29,96	39,96
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	35,81	31,01	27,99	37,99
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	38,55	36,87	29,41	41,87
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	35,68	31,49	27,76	37,76
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	35,95	31,37	28,10	38,10
I6_A	I6[2/4]	84809,29	445381,71	1,50	29,06	25,25	18,99	30,25
I6_A	I6[3/4]	84797,35	445361,60	1,50	22,91	18,74	14,81	24,81
I6_A	I6[4/4]	84777,16	445373,42	1,50	21,85	17,50	13,15	23,15
I6_B	I6[2/4]	84809,29	445381,71	4,50	29,32	25,57	19,47	30,57
I6_B	I6[3/4]	84797,35	445361,60	4,50	23,13	18,89	15,08	25,08
I6_B	I6[4/4]	84777,16	445373,42	4,50	21,87	17,55	13,17	23,17
I6_C	I6[2/4]	84809,29	445381,71	7,50	29,99	26,40	20,73	31,40
I6_C	I6[3/4]	84797,35	445361,60	7,50	23,25	18,93	15,23	25,23
I6_C	I6[4/4]	84777,16	445373,42	7,50	21,82	17,45	13,24	23,24
I6_D	I6[2/4]	84809,29	445381,71	10,50	32,74	28,23	24,46	34,46
I6_D	I6[3/4]	84797,35	445361,60	10,50	23,83	18,94	16,22	26,22
I6_D	I6[4/4]	84777,16	445373,42	10,50	22,23	17,71	13,98	23,98
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	33,15	29,33	24,38	34,38
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	40,27	37,11	32,17	42,17
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	33,01	27,70	24,67	34,67
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	30,50	26,22	21,36	31,36
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	28,40	24,47	19,01	29,47
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	26,99	23,18	17,29	28,18
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	35,00	31,74	26,11	36,74
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	39,74	36,97	30,83	41,97
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	33,42	28,06	25,29	35,29
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	32,13	27,48	23,40	33,40
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	28,13	24,55	19,11	29,55
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	27,34	23,26	17,68	28,26
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	35,49	32,91	26,34	37,91
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	39,79	36,99	30,87	41,99
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	33,63	28,34	25,50	35,50
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	32,52	27,46	23,89	33,89
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	28,77	24,83	20,01	30,01
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	27,58	23,55	17,89	28,55
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	32,98	27,74	24,48	34,48
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	27,84	23,94	18,21	28,94
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	33,31	28,18	25,02	35,02
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	28,19	24,30	18,56	29,30
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	33,30	28,12	25,11	35,11
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	28,84	25,11	19,11	30,11
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	28,34	24,46	18,80	29,46
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	26,67	23,07	16,89	28,07
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	30,73	26,31	22,57	32,57
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	35,55	36,86	22,43	41,86
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	28,81	24,75	19,25	29,75
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	37,36	33,76	29,34	39,34
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	30,94	26,56	22,79	32,79
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	35,83	37,20	22,63	42,20
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	29,30	25,03	19,92	30,03
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	37,71	34,06	29,69	39,69
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	31,15	26,77	23,06	33,06
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	36,02	37,38	22,94	42,38
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	31,05	26,40	21,88	31,88
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	37,44	31,50	29,98	39,98
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	31,88	27,51	23,89	33,89
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	36,26	37,15	24,43	42,15
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	31,14	26,92	22,16	32,16
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	38,68	33,04	31,17	41,17
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	35,09	29,60	27,56	37,56
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	27,95	24,41	17,81	29,41
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	35,47	29,88	27,96	37,96
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	28,09	24,52	18,12	29,52
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	35,70	29,58	28,23	38,23
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	29,06	25,43	19,73	30,43
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	42,87	37,96	34,27	44,27
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	28,83	25,18	18,67	30,18
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	43,36	38,28	34,74	44,74
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	28,62	25,11	18,52	30,11
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	43,46	38,42	34,85	44,85
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	28,42	25,22	18,37	30,22
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	27,45	24,59	17,80	29,59
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	43,96	39,00	35,34	45,34
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	29,30	25,92	19,41	30,92
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	28,01	25,05	18,34	30,05
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	30,16	27,33	20,99	32,33
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	38,92	38,02	29,39	43,02
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	38,18	37,23	28,66	42,23
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	32,12	31,24	21,95	36,24
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	39,49	38,42	30,00	43,42
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	38,72	37,57	29,28	42,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	31,26	26,85	22,99	32,99
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	39,94	38,69	30,57	43,69
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	39,13	37,77	29,75	42,77
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	34,28	31,31	25,55	36,31
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	32,66	28,38	25,09	35,09
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	34,35	31,37	25,61	36,37
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	32,76	28,58	25,12	35,12
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	33,52	31,03	24,28	36,03
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	32,98	28,96	25,23	35,23
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	25,93	22,40	16,27	27,40
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	33,09	29,06	25,33	35,33
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	34,55	29,78	27,46	37,46
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	34,22	31,26	25,48	36,26
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	31,68	27,62	23,73	33,73
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	42,16	39,99	33,09	44,99
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	41,66	39,96	32,28	44,96
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	41,08	40,04	30,60	45,04
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	41,17	40,23	31,40	45,23
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	39,14	38,52	29,10	43,52
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	34,72	35,07	23,76	40,07
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	35,70	35,74	23,57	40,74
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	36,80	35,93	26,56	40,93
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	38,11	36,64	29,20	41,64
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	36,58	35,22	27,76	40,22
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	32,30	32,98	21,02	37,98
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	26,26	22,76	16,65	27,76
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	43,76	39,44	34,42	44,44
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	42,88	33,53	33,34	43,34
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	42,79	31,54	33,20	43,20
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	44,67	35,96	36,64	46,64
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	41,08	33,77	33,58	43,58
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	41,58	39,91	32,19	44,91
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	41,19	39,87	31,17	44,87
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	41,08	40,22	31,11	45,22
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	39,99	39,25	29,75	44,25
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	34,70	35,15	23,55	40,15
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	37,20	36,16	26,55	41,16
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	38,08	36,59	28,95	41,59
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	37,06	35,71	28,21	40,71
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	32,58	33,23	21,40	38,23
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	43,55	36,36	34,30	44,30
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	42,79	31,58	33,20	43,20
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	44,82	36,24	36,87	46,87
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	43,03	34,30	34,91	44,91
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	41,59	39,87	32,25	44,87
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	41,60	40,01	32,09	45,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	41,00	40,33	30,53	45,33
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	40,61	39,80	30,41	44,80
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	34,66	35,11	23,50	40,11
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	37,31	36,23	26,55	41,23
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	38,90	36,57	28,93	41,57
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	37,51	36,18	28,61	41,18
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	34,64	33,67	25,91	38,67
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	44,02	38,08	34,70	44,70
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	42,81	31,71	33,23	43,23
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	44,10	34,82	35,72	45,72
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	43,66	34,88	35,52	45,52
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	41,62	39,86	32,31	44,86
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	41,56	39,98	32,01	44,98
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	41,24	40,65	30,28	45,65
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	40,84	40,12	30,64	45,12
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	34,59	35,08	23,41	40,08
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	37,61	36,50	26,24	41,50
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	37,33	36,30	26,97	41,30
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	37,88	36,60	28,96	41,60
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	34,87	34,11	25,94	39,11
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	43,97	38,12	34,64	44,64
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	42,88	32,01	33,35	43,35
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	42,79	31,39	33,18	43,18
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	44,23	35,45	36,11	46,11
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	41,69	39,90	32,40	44,90
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	41,59	39,97	32,11	44,97
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	41,36	40,68	30,52	45,68
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	40,98	40,17	30,95	45,17
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	37,97	37,38	27,93	42,38
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	34,59	35,06	23,44	40,06
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	37,20	36,46	25,90	41,46
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	37,56	36,41	27,88	41,41
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	38,00	36,65	29,13	41,65
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	35,88	34,82	26,91	39,82
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	25,50	21,55	15,76	26,55
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	43,53	38,22	34,28	44,28
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	42,90	32,42	33,32	43,32
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	42,80	31,44	33,22	43,22
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	44,49	35,63	36,35	46,35
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	38,97	32,65	31,94	41,94
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	41,77	39,91	32,51	44,91
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	41,72	40,00	32,37	45,00
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	41,13	40,22	30,50	45,22
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	41,10	40,21	31,23	45,21
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	38,54	37,96	28,51	42,96
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	34,60	35,04	23,49	40,04
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	36,88	36,33	25,20	41,33
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	37,38	36,22	27,76	41,22
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	38,10	36,66	29,27	41,66
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	36,11	34,74	27,29	39,74
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	25,60	21,72	15,89	26,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	43,63	38,84	34,35	44,35
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	42,99	32,48	33,30	43,30
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	42,81	31,52	33,23	43,23
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	44,56	35,78	36,47	46,47
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	40,15	33,21	32,83	42,83
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	28,28	24,77	17,48	29,77
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	28,22	24,51	17,58	29,51
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	28,18	24,33	17,69	29,33
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	28,37	24,85	17,92	29,85
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	29,01	25,86	18,60	30,86
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	32,82	27,63	25,61	35,61
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	28,63	24,25	19,34	29,34
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	33,48	28,72	26,14	36,14
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	28,87	24,65	19,63	29,65
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	36,93	34,77	28,24	39,77
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	29,35	25,26	20,27	30,27
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	37,42	35,12	28,81	40,12
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	31,93	28,49	23,40	33,49
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	26,00	22,63	16,41	27,63
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	33,91	28,56	26,36	36,36
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	29,47	25,48	19,37	30,48
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	26,15	22,75	16,54	27,75
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	34,45	28,98	26,87	36,87
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	30,00	25,96	20,35	30,96
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	26,29	22,58	16,79	27,58
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	34,70	29,15	27,10	37,10
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	31,49	27,64	22,26	32,64
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	27,53	23,84	18,54	28,84
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	34,57	29,09	26,96	36,96
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	35,70	32,13	27,27	37,27
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	34,51	34,47	23,73	39,47
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	30,25	26,68	22,14	32,14
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	27,98	23,84	19,02	29,02
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	29,19	24,38	20,76	30,76
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	35,37	34,94	25,58	39,94
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	30,28	26,68	22,21	32,21
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	28,12	24,28	19,26	29,28
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	29,56	24,94	21,09	31,09
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	35,95	34,99	26,68	39,99
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	31,27	29,22	22,49	34,22
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	28,60	25,12	19,67	30,12
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	31,34	26,83	23,47	33,47
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	36,72	35,36	27,75	40,36
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	32,22	30,28	23,27	35,28
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	30,50	28,73	21,71	33,73
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	29,52	26,67	21,27	31,67
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	28,37	25,64	19,01	30,64
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	29,49	25,79	19,79	30,79
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	31,56	27,91	22,41	32,91
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	41,42	39,28	33,08	44,28
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	29,77	25,84	21,42	31,42
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	33,17	29,54	24,85	34,85
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	26,50	23,78	16,64	28,78
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	28,45	24,97	18,84	29,97
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	37,66	34,92	29,56	39,92
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	26,27	23,91	16,76	28,91
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	28,74	25,25	19,01	30,25
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	39,57	37,29	31,34	42,29
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	26,80	24,21	17,62	29,21
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	29,85	26,12	20,43	31,12
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	40,31	38,20	31,95	43,20
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	27,38	24,81	18,10	29,81
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	29,06	25,24	19,12	30,24
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	29,99	26,42	20,49	31,42
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	40,87	38,75	32,51	43,75
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	45,33	40,87	35,61	45,87
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	44,50	40,64	34,94	45,64
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	43,67	39,73	33,91	44,73
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	30,03	26,25	21,42	31,42
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	46,50	42,37	36,96	47,37
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	46,72	42,25	38,71	48,71
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	45,54	40,88	36,65	46,65
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	31,39	29,34	21,59	34,34
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	33,80	32,57	23,88	37,57
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	45,30	40,85	35,55	45,85
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	45,00	40,80	35,49	45,80
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	44,10	40,30	34,34	45,30
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	32,49	30,85	22,81	35,85
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	46,37	42,28	36,69	47,28
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	47,02	42,56	39,02	49,02
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	46,13	41,50	37,24	47,24
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	32,30	29,98	22,52	34,98
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	34,11	32,69	24,20	37,69
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	45,21	40,91	35,76	45,91
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	44,23	40,56	34,44	45,56
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	28,88	25,47	20,02	30,47
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	47,35	42,82	39,16	49,16
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	46,05	41,73	37,39	47,39
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	45,13	40,62	35,70	45,70
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	44,30	40,55	34,61	45,55
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	41,38	38,60	33,35	43,60
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	46,24	41,97	37,10	47,10
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	45,90	41,81	37,39	47,39
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	45,21	40,71	35,67	45,71
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	44,33	40,57	34,68	45,57
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	42,08	39,20	34,00	44,20
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	46,37	42,17	37,12	47,17
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	46,00	41,76	37,60	47,60
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	43,59	39,83	35,34	45,34
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	45,22	40,67	35,63	45,67
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	44,38	40,59	34,76	45,59
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	41,84	39,10	32,27	44,10
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	46,55	42,40	37,07	47,40
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	46,24	41,88	38,01	48,01
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	44,62	40,14	35,83	45,83
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	31,21	29,21	21,48	34,21
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	33,56	32,41	23,59	37,41
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	29,85	27,29	20,34	32,29
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	29,47	27,19	19,60	32,19
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	36,45	33,42	27,57	38,42
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	31,33	27,80	21,68	32,80
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	29,82	26,91	20,48	31,91
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	29,69	27,69	19,79	32,69
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	34,19	30,95	25,43	35,95
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	34,00	30,93	25,08	35,93
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	29,96	27,09	20,57	32,09
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	30,03	27,96	20,12	32,96
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	32,68	30,46	23,47	35,46
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	34,45	31,47	25,49	36,47
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	27,77	24,65	17,81	29,65
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	30,34	27,72	20,78	32,72
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	29,95	27,46	20,30	32,46
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	33,04	31,26	23,57	36,26
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	34,49	31,54	25,52	36,54
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	28,49	25,18	18,65	30,18
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	31,39	28,47	21,93	33,47
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	30,00	27,35	20,48	32,35
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	28,17	24,44	18,61	29,44
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	33,79	32,60	23,85	37,60
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	34,65	31,79	25,66	36,79
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	29,40	25,86	19,65	30,86
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	29,74	27,26	20,14	32,26
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	29,18	26,53	19,32	31,53
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	35,01	32,33	25,98	37,33
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	30,37	26,91	20,80	31,91
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	25,99	21,17	15,90	26,17
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	30,29	26,52	20,63	31,52
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	25,97	21,10	15,92	26,10
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	30,86	27,12	21,36	32,12
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	25,33	20,75	15,48	25,75
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	31,70	27,79	22,48	32,79
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	25,41	20,77	15,61	25,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	33,05	27,67	24,34	34,34
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	25,81	21,04	16,27	26,27
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	32,84	27,80	24,79	34,79
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	32,38	28,25	24,66	34,66
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	30,35	26,28	22,46	32,46
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	32,48	28,27	24,80	34,80
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	30,81	26,76	22,90	32,90
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	32,32	28,22	24,49	34,49
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	31,23	27,19	23,30	33,30
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	32,47	28,38	24,62	34,62
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	31,65	27,66	23,70	33,70
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	32,62	28,58	24,76	34,76
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	31,99	28,01	24,09	34,09
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	28,31	24,79	19,77	29,79
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	32,22	28,18	24,40	34,40
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	29,36	25,45	21,21	31,21
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	33,66	29,01	25,27	35,27
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	39,96	38,67	30,64	43,67
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	32,84	27,93	24,93	34,93
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	34,13	29,50	25,72	35,72
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	40,45	39,17	31,12	44,17
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	33,99	29,68	26,05	36,05
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	34,48	29,90	26,12	36,12
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	40,95	39,64	31,69	44,64
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	38,11	36,64	28,94	41,64
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	34,99	30,47	26,63	36,63
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	41,27	40,05	31,97	45,05
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	38,80	37,19	29,77	42,19
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	35,33	30,96	26,89	36,89
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	41,54	40,37	32,26	45,37
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	39,00	37,70	29,71	42,70
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	33,26	29,14	24,54	34,54
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	33,21	28,56	24,82	34,82
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	41,55	40,35	32,28	45,35
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	39,49	38,20	30,16	43,20
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	40,30	41,24	27,61	46,24
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	41,98	42,65	30,79	47,65
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	36,32	32,53	26,49	37,53
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	36,00	30,96	26,41	36,41
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	34,35	31,16	26,09	36,16
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	40,29	41,19	27,64	46,19
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	41,66	42,11	30,81	47,11
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	36,29	32,51	26,43	37,51
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	36,03	31,17	26,37	36,37
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	34,67	31,47	26,41	36,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	40,42	41,18	27,94	46,18
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	41,49	41,87	30,79	46,87
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	36,45	32,65	26,61	37,65
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	36,14	31,72	26,36	36,72
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	34,81	31,50	26,52	36,52
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	40,45	41,38	27,81	46,38
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	36,38	32,75	26,41	37,75
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	34,92	31,39	26,58	36,58
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	40,41	41,32	27,81	46,32
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	36,36	32,67	26,51	37,67
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	35,41	31,31	26,82	36,82
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	33,01	29,81	24,89	34,89
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	40,36	41,29	27,70	46,29
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	39,30	39,19	28,88	44,19
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	36,36	32,68	26,50	37,68
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	35,65	30,85	26,18	36,18
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	33,61	30,51	25,40	35,51
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	47,01	40,94	37,28	47,28
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	47,15	41,11	37,35	47,35
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	48,36	42,35	39,71	49,71
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	48,98	43,86	38,73	48,98
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	49,17	44,21	39,07	49,21
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	46,99	40,98	37,39	47,39
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	47,13	41,05	37,35	47,35
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	48,44	42,46	39,85	49,85
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	48,89	43,81	38,68	48,89
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	49,25	44,27	39,11	49,27
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	47,04	41,10	37,58	47,58
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	47,11	41,05	37,34	47,34
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	48,47	42,40	40,01	50,01
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	48,82	43,77	38,67	48,82
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	49,21	44,09	39,10	49,21
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	47,11	41,46	37,55	47,55
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	47,06	40,96	37,28	47,28
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	48,53	42,38	40,20	50,20
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	48,79	43,74	38,69	48,79
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	49,16	44,04	39,05	49,16
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	34,34	31,16	24,25	36,16
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	35,80	31,73	26,05	36,73
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	47,15	41,58	37,58	47,58
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	47,04	40,95	37,26	47,26
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	46,98	40,80	37,10	47,10
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	46,07	41,08	37,62	47,62
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	48,80	43,75	38,76	48,80
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	49,03	43,93	38,75	49,03
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	40,20	40,72	28,03	45,72
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	36,08	32,10	26,29	37,10
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	47,16	40,89	37,90	47,90
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	47,02	40,93	37,27	47,27
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	47,01	40,93	37,13	47,13
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	48,05	42,02	39,14	49,14
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	48,86	43,79	39,01	49,01
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	49,01	43,90	38,74	49,01
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	47,95	42,19	37,91	47,95
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	40,67	41,19	28,49	46,19
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	36,26	32,24	26,51	37,24
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	43,16	37,83	32,47	43,16
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	41,53	42,71	28,84	47,71
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	43,47	38,12	33,22	43,47
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	41,55	42,71	28,93	47,71
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	43,85	38,50	34,08	44,08
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	41,62	42,70	29,08	47,70
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	44,23	38,89	34,75	44,75
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	41,65	42,69	28,99	47,69
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	45,44	40,10	36,79	46,79
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	41,59	36,18	31,15	41,59
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	41,80	42,71	29,48	47,71
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	40,39	41,44	27,99	46,44
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	42,99	38,33	31,87	43,33
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	41,16	42,31	28,56	47,31
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	30,59	26,96	20,89	31,96
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	43,16	38,65	35,20	45,20
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	33,60	29,55	24,22	34,55
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	36,95	38,38	23,83	43,38
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	30,91	27,00	21,23	32,00
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	43,25	38,87	35,25	45,25
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	33,92	29,67	24,63	34,67
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	37,29	38,74	24,10	43,74
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	31,64	27,76	21,95	32,76
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	43,14	36,77	35,41	45,41
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	35,10	30,80	25,80	35,80
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	37,68	39,12	24,58	44,12
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	31,57	28,34	22,16	33,34
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	44,10	37,45	36,32	46,32
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	36,81	32,54	27,58	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	37,63	38,73	25,43	43,73
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	47,36	39,92	38,70	48,70
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	50,54	45,88	41,77	51,77
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	42,92	42,39	31,71	47,39
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	34,66	30,44	25,04	35,44
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	47,82	40,30	39,03	49,03
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	50,65	46,14	41,21	51,21
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	41,16	42,45	28,13	47,45
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	35,04	30,62	25,44	35,62
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	48,83	41,31	39,92	49,92
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	51,72	47,18	42,20	52,20
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	41,62	42,81	28,86	47,81
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	36,37	31,84	26,61	36,84
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	50,05	42,61	41,07	51,07
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	52,75	48,21	43,18	53,21
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	42,92	44,00	30,39	49,00
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	38,78	34,27	28,74	39,27
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	45,05	37,72	34,62	45,05
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	52,11	45,86	43,32	53,32
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	44,63	45,59	32,22	50,59
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	45,12	37,85	34,79	45,12
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	52,23	45,99	43,57	53,57
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	44,65	45,59	32,31	50,59
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	45,18	37,96	34,93	45,18
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	52,36	46,10	43,85	53,85
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	44,67	45,57	32,23	50,57
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	45,33	38,26	35,16	45,33
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	51,19	44,87	41,50	51,50
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	44,65	45,54	31,85	50,54
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	43,36	34,05	33,54	43,54
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	51,62	45,16	42,58	52,58
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	44,18	45,07	32,11	50,07
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	44,74	36,80	34,46	44,74
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	52,00	45,75	43,05	53,05
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	44,60	45,59	32,16	50,59
K6x_A	K6[3/4]	85000,84	445501,89	13,50	52,99	48,47	43,86	53,86
K6x_B	K6[3/4]	85000,84	445501,89	16,50	53,25	48,77	44,15	54,15
K6x_C	K6[3/4]	85000,84	445501,89	19,50	53,32	48,78	44,37	54,37
K6x_D	K6[3/4]	85000,84	445501,89	22,50	53,42	48,85	44,57	54,57
K6x_E	K6[3/4]	85000,84	445501,89	25,50	53,55	48,93	44,84	54,84
K6x_F	K6[3/4]	85000,84	445501,89	28,50	53,35	48,78	44,48	54,48
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	33,66	29,63	24,41	34,63
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	40,98	36,06	33,19	43,19
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	32,60	28,84	23,70	33,84
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	46,81	41,12	37,50	47,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	34,10	29,96	24,76	34,96
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	41,72	36,81	33,71	43,71
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	34,60	30,87	25,55	35,87
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	47,30	41,57	37,79	47,79
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	35,33	31,52	25,92	36,52
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	43,56	39,16	35,42	45,42
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	37,78	35,26	28,09	40,26
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	47,18	41,23	38,03	48,03
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	36,79	32,89	27,28	37,89
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	45,54	41,99	36,42	46,99
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	40,77	37,60	30,76	42,60
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	48,59	43,45	39,24	49,24
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	52,28	48,22	42,24	53,22
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	52,27	48,22	42,24	53,22
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	35,23	29,77	25,94	35,94
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	32,12	27,84	22,15	32,84
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	43,28	38,64	36,20	46,20
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	43,43	37,97	34,88	44,88
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	52,28	48,34	42,21	53,34
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	52,28	48,33	42,20	53,33
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	35,40	30,29	26,12	36,12
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	31,50	26,86	21,64	31,86
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	43,51	38,82	36,49	46,49
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	44,03	38,62	35,40	45,40
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	52,27	48,30	42,27	53,30
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	52,27	48,30	42,27	53,30
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	35,67	31,43	26,19	36,43
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	31,82	27,02	22,78	32,78
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	43,64	38,91	36,64	46,64
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	44,11	38,48	35,42	45,42
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	52,27	48,29	42,31	53,29
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	52,27	48,29	42,31	53,29
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	35,84	31,63	26,42	36,63
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	33,76	27,96	24,15	34,15
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	43,74	38,97	36,75	46,75
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	44,66	39,12	35,53	45,53
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	52,20	47,94	42,37	52,94
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	52,20	47,94	42,36	52,94
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	35,99	31,82	26,59	36,82
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	34,89	29,13	25,66	35,66
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	43,92	39,16	36,85	46,85
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	46,07	41,11	36,36	46,36
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	34,92	29,32	25,38	35,38
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	43,83	39,78	35,86	45,86
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	41,83	37,70	34,07	44,07
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	48,08	44,08	38,08	49,08
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	44,57	38,10	33,23	44,57
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	42,26	38,30	34,37	44,37
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	49,25	45,32	38,87	50,32
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	46,16	39,23	34,43	46,16
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	43,23	39,34	35,24	45,24
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	50,91	47,17	40,32	52,17
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	49,51	44,15	38,55	49,51
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	44,21	40,40	36,18	46,18
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	52,05	48,14	41,62	53,14
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	52,04	46,86	40,57	52,04
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	45,13	41,16	37,17	47,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	52,56	48,42	42,58	53,42
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	52,64	47,31	41,59	52,64
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	51,37	46,96	41,51	51,96
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	51,78	47,39	41,92	52,39
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	51,23	46,75	41,30	51,75
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	51,67	47,30	41,70	52,30
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	51,65	47,26	41,72	52,26
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	51,56	47,19	41,65	52,19
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	51,51	47,14	41,61	52,14
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	51,47	47,06	41,59	52,06
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	51,86	47,43	42,15	52,43
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	47,61	42,41	38,68	48,68
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	32,92	28,44	23,99	33,99
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	48,06	43,00	38,94	48,94
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	33,45	28,93	24,36	34,36
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	48,54	42,94	39,38	49,38
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	36,16	31,52	27,59	37,59
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	50,10	45,10	40,76	50,76
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	39,92	35,38	30,27	40,38
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	51,05	45,86	41,83	51,83
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	39,45	34,94	29,70	39,94
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	47,61	43,45	37,85	48,45
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	52,55	48,14	43,42	53,42
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	49,38	44,75	38,20	49,75
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	50,03	45,06	41,89	51,89
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	33,95	29,12	25,59	35,59
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	36,41	32,76	26,26	37,76
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	50,41	45,63	38,90	50,63
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	50,62	45,61	42,34	52,34
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	34,71	29,81	26,36	36,36
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	37,01	32,28	26,11	37,28
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	52,13	47,60	41,05	52,60
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	51,58	46,54	43,17	53,17
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	38,05	32,91	30,38	40,38
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	45,31	40,93	36,31	46,31
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	53,26	48,94	42,60	53,94
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	52,66	47,60	44,20	54,20
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	39,88	35,00	31,52	41,52
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	47,65	44,44	38,00	49,44
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	50,06	45,07	39,51	50,07
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	50,41	45,70	39,59	50,70
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	38,47	33,58	29,12	39,12
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	50,01	45,02	39,42	50,02
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	50,51	46,04	39,73	51,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	40,41	34,44	29,98	40,41
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	49,90	44,92	39,15	49,92
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	50,49	46,03	39,73	51,03
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	44,97	38,80	35,03	45,03
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	49,84	44,88	39,14	49,88
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	50,49	46,04	39,73	51,04
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	47,00	41,99	35,65	47,00
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	49,74	44,73	38,99	49,74
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	50,49	46,06	39,71	51,06
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	49,66	45,11	38,58	50,11
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	49,72	44,72	38,99	49,72
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	52,13	47,10	41,34	52,13
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	50,34	45,29	39,54	50,34
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	43,32	39,02	35,97	45,97
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	43,97	39,54	36,76	46,76
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	40,74	38,82	29,94	43,82
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	35,42	31,45	24,69	36,45
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	36,40	32,65	26,51	37,65
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	43,28	39,02	35,86	45,86
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	43,50	39,19	36,13	46,13
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	47,84	42,79	38,17	48,17
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	35,44	31,46	24,67	36,46
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	35,55	31,34	24,75	36,34
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	43,31	39,08	35,86	45,86
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	43,52	39,20	36,16	46,16
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	44,33	39,85	35,48	45,48
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	49,31	44,23	38,88	49,31
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	35,51	31,52	24,82	36,52
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	35,35	31,47	24,36	36,47
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	43,43	39,40	35,82	45,82
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	43,52	39,18	36,17	46,17
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	50,57	46,18	40,55	51,18
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	49,35	44,38	38,66	49,38
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	35,67	31,62	24,90	36,62
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	35,34	31,44	24,41	36,44
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	43,29	39,03	35,79	45,79
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	43,49	39,14	36,15	46,15
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	50,51	46,15	40,45	51,15
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	49,19	44,13	38,35	49,19
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	36,59	32,29	25,89	37,29
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	35,35	31,46	24,48	36,46
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	43,43	39,10	36,13	46,13
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	39,13	34,61	31,46	41,46
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	35,37	31,43	24,55	36,43
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	36,15	32,42	26,44	37,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	41,96	41,96	41,96
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	45,84	45,84	45,84
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	41,89	41,89	41,89
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	45,99	45,99	45,99
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	41,78	41,78	41,78
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	46,00	46,00	46,00
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	40,41	40,41	40,41
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	45,70	45,70	45,70
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	40,53	40,53	40,53
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	47,14	47,14	47,14
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	59,75	53,71	53,71
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	57,22	52,09	52,09
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	59,74	53,85	53,85
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	59,55	52,60	52,60
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	59,73	54,02	54,02
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	58,84	53,12	53,12
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	59,30	53,39	53,39
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	59,77	53,78	53,78
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	55,61	52,55	52,55
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	59,76	53,60	53,60
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	56,21	53,06	53,06
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	45,60	45,60	45,60
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	54,11	48,66	48,66
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	45,60	45,60	45,60
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	54,14	49,35	49,35
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	45,54	45,54	45,54
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	54,07	49,26	49,26
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	45,06	45,06	45,06
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	55,07	49,04	49,04
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	56,55	52,69	52,69
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	56,39	52,52	52,52
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	52,34	52,34	52,34
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	50,46	50,46	50,46
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	56,62	54,23	54,23
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	53,89	52,59	52,59
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	57,02	52,75	52,75
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	56,38	52,54	52,54
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	52,38	52,38	52,38
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	50,57	50,57	50,57
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	56,50	52,82	52,82
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	55,25	53,31	53,31
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	57,02	52,81	52,81
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	55,99	52,56	52,56
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	52,84	52,84	52,43
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	50,73	50,73	50,73
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	56,49	52,86	52,86
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	55,79	54,91	54,91
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	55,98	52,58	52,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	56,35	52,49	52,49
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	50,97	50,97	50,97
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	56,48	52,90	52,90
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	56,30	53,77	53,77
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	55,95	52,61	52,61
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	56,49	52,50	52,50
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	51,28	51,28	51,28
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	56,47	50,30	50,30
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	56,60	53,94	53,94
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	51,02	51,02	51,02
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	55,97	52,64	52,64
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	56,49	52,51	52,51
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	52,75	52,75	52,75
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	56,46	50,37	50,37
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	56,61	54,06	54,06
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	51,75	51,75	51,75
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	55,31	46,88	46,88
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	44,94	44,94	44,94
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	45,27	44,73	44,73
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	43,52	43,52	43,52
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	55,30	46,97	46,97
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	45,74	45,74	45,74
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	45,40	44,88	44,88
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	43,97	43,97	43,97
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	55,24	47,07	47,07
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	46,86	46,86	46,86
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	46,49	46,49	46,49
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	44,42	44,42	44,42
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	55,24	47,19	47,19
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	53,91	47,61	47,61
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	46,62	46,62	46,62
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	44,06	43,63	43,24
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	54,49	47,40	47,40
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	43,69	43,69	43,69
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	44,48	43,76	43,76
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	54,97	46,61	46,61
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	44,28	44,28	44,28
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	44,82	44,28	44,28
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	43,06	43,06	43,06
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	41,41	41,41	41,41
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	41,29	41,29	41,29
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	39,06	39,06	39,06
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	40,31	40,31	40,31
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	41,57	41,57	41,57
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	41,53	41,53	41,53
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	39,26	39,26	39,26
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	45,10	45,10	45,10
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	54,65	47,74	47,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	46,64	46,64	46,55
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	41,45	41,45	41,45
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	39,44	39,44	39,44
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	40,23	40,23	40,23
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	41,61	41,61	41,61
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	39,65	39,65	39,65
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	38,60	38,60	38,60
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	41,45	41,45	41,45
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	39,81	39,81	39,81
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	40,12	40,12	40,12
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	41,60	41,60	41,60
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	40,02	40,02	40,02
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	38,45	38,45	38,45
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	41,44	41,44	41,44
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	40,18	40,18	40,18
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	40,06	40,06	40,06
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	41,59	41,59	41,59
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	40,40	40,40	40,40
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	38,37	38,37	38,37
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	41,43	41,43	41,43
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	40,55	40,55	40,55
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	38,32	38,32	38,32
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	41,59	41,59	41,59
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	40,78	40,78	40,78
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	38,50	38,50	38,50
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	54,32	47,12	47,12
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	46,35	46,12	45,30
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	41,42	41,42	41,42
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	40,93	40,93	40,93
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	38,69	38,69	38,69
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	41,58	41,58	41,58
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	41,15	41,15	41,15
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	38,88	38,88	38,88
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	54,65	47,46	47,46
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	46,40	46,37	45,42
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	44,08	44,08	44,08
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	43,17	43,17	43,17
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	48,35	48,35	48,35
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	47,89	46,05	46,05
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	44,99	44,99	44,99
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	41,06	40,96	40,96
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	44,49	44,49	44,49
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	43,21	43,21	43,21
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	43,09	43,09	43,09
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	49,77	49,77	49,77
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	47,30	46,69	46,69
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	45,35	45,35	45,35
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	41,65	41,40	41,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	44,80	44,80	44,80
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	43,69	43,69	43,69
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	42,98	42,98	42,98
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	51,86	51,86	51,86
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	47,76	47,33	47,33
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	45,48	45,48	45,48
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	42,51	41,83	41,83
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	45,27	45,27	45,27
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	42,95	42,95	42,95
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	45,72	45,72	45,72
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	45,50	45,50	45,50
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	43,20	43,20	43,20
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	46,33	46,33	46,33
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	44,82	44,82	44,82
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	40,59	40,10	40,10
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	43,64	43,64	43,64
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	47,25	47,25	47,25
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	47,29	45,44	45,44
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	40,60	40,53	40,53
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	47,63	47,63	47,63
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	47,57	47,57	47,57
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	45,61	45,61	45,61
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	43,00	43,00	43,00
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	44,78	44,78	44,78
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	46,14	46,14	46,14
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	41,71	40,37	40,37
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	44,76	44,76	44,76
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	47,07	47,07	47,07
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	42,92	42,92	42,92
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	45,37	45,21	45,21
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	47,73	47,73	47,73
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	43,16	43,16	43,16
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	45,02	45,02	45,02
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	43,07	43,07	43,07
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	45,20	45,20	45,20
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	42,94	42,94	42,94
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	45,55	45,55	45,55
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	42,88	42,88	42,88
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	46,03	46,03	46,03
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	43,13	43,13	43,13
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	51,33	50,51	50,51
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	43,05	43,05	43,05
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	52,08	52,08	52,08
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	42,95	42,95	42,95
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	52,28	52,28	52,28
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	41,65	41,65	41,65
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	53,44	52,46	52,46
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	50,21	50,21	50,21
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	50,48	50,48	50,48
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	45,75	45,75	45,75
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	49,50	49,50	49,50
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	51,67	51,67	51,67
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	45,84	45,84	45,84
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	49,61	49,61	49,61
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	52,12	52,12	52,12
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	45,11	45,11	45,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	51,10	51,10	51,10
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	53,11	53,11	53,11
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	46,54	46,54	46,54
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	47,39	47,39	43,33
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	43,39	43,39	43,39
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	43,50	43,50	43,50
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	43,57	43,57	43,57
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	41,82	41,82	41,82
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	41,90	41,90	41,90
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	53,51	52,86	52,44
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	56,83	51,95	51,95
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	43,11	43,11	43,11
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	43,24	43,24	43,24
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	43,35	43,35	43,35
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	43,44	43,44	43,44
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	52,76	52,76	52,76
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	43,37	43,37	43,37
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	43,48	43,48	43,48
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	43,56	43,56	43,56
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	42,28	42,28	42,28
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	41,80	41,80	41,80
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	43,22	43,22	43,22
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	43,33	43,33	43,33
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	43,41	43,41	43,41
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	54,16	54,16	54,16
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	43,35	43,35	43,35
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	43,46	43,46	43,46
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	43,55	43,55	43,55
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	42,75	42,75	42,75
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	40,35	40,35	40,35
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	43,20	43,20	43,20
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	43,31	43,31	43,31
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	43,40	43,40	43,40
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	54,59	54,59	54,59
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	43,33	43,33	43,33
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	43,45	43,45	43,45
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	43,54	43,54	43,54
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	43,21	43,21	43,21
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	40,43	40,43	40,43
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	52,87	52,87	52,36
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	46,62	46,62	46,62
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	43,18	43,18	43,18
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	43,29	43,29	43,29
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	43,38	43,38	43,38
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	55,05	55,05	55,05
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	43,31	43,31	43,31
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	43,43	43,43	43,43
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	43,52	43,52	43,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	43,59	43,59	43,59
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	40,90	40,90	40,90
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	52,97	52,86	52,38
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	56,51	51,67	51,67
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	43,16	43,16	43,16
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	43,28	43,28	43,28
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	43,37	43,37	43,37
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	43,46	43,46	43,46
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	46,85	46,85	46,85
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	43,29	43,29	43,29
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	43,41	43,41	43,41
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	43,51	43,51	43,51
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	43,58	43,58	43,58
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	41,35	41,35	41,35
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	52,95	52,86	52,41
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	56,84	51,80	51,80
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	43,14	43,14	43,14
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	43,26	43,26	43,26
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	43,36	43,36	43,36
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	43,45	43,45	43,45
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	51,76	51,76	51,76
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	53,98	52,45	52,45
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	53,13	48,04	48,04
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	41,36	41,36	41,36
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	43,17	43,17	43,17
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	45,75	45,75	45,75
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	54,54	54,54	54,54
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	54,49	54,49	54,49
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	53,20	48,10	48,10
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	41,75	41,75	41,75
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	43,10	43,10	43,10
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	46,20	46,20	46,20
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	55,29	55,29	55,29
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	59,43	59,43	59,43
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	53,16	48,16	48,16
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	43,90	43,90	43,90
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	42,99	42,99	42,99
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	46,68	46,68	46,68
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	55,71	55,71	55,71
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	53,20	47,22	47,22
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	40,46	40,46	40,46
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	53,15	48,62	48,62
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	40,61	40,61	40,61
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	53,56	51,11	51,11
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	40,96	40,96	40,96
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	45,29	45,29	45,29
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	53,97	53,97	53,97
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	46,76	46,76	46,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	42,18	41,64	41,64
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	42,10	41,52	41,52
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	42,12	42,12	42,12
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	65,41	65,41	65,41
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	64,21	64,18	64,18
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	61,08	59,65	54,77
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	59,64	53,22	53,22
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	49,60	49,60	49,60
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	47,84	47,84	47,84
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	46,87	46,87	46,87
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	65,39	65,39	65,39
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	65,04	64,92	64,92
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	61,06	60,09	54,82
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	60,27	54,61	54,61
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	49,59	49,59	49,59
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	47,77	47,77	47,77
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	46,57	46,57	46,57
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	47,99	47,99	47,99
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	65,38	65,38	65,38
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	65,63	65,49	65,49
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	61,03	60,43	54,43
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	60,83	54,94	54,94
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	49,92	49,92	49,92
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	47,76	47,76	47,76
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	46,98	46,98	46,98
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	49,61	49,61	49,61
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	65,48	65,48	65,48
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	61,11	55,06	55,06
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	49,75	49,75	49,75
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	47,39	47,39	47,39
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	65,47	65,47	65,47
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	61,12	54,69	54,69
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	51,37	51,37	51,37
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	47,79	47,79	47,79
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	45,76	45,76	45,76
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	65,42	65,42	65,42
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	63,18	63,18	63,18
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	61,09	56,40	54,73
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	56,31	52,21	52,21
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	47,85	47,85	47,85
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	46,32	46,32	46,32
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	53,88	53,88	53,88
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	64,30	60,88	60,18
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	47,84	47,84	47,84
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	49,96	49,96	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	49,62	49,62	49,62
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	46,69	46,69	46,69
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	50,60	50,60	50,60
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	50,97	50,97	50,97
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	46,51	46,51	46,51
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	51,68	51,68	51,68
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	51,29	51,29	51,29
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	46,85	46,85	46,85
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	54,60	54,60	54,60
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	52,28	52,28	52,28
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	58,87	52,23	52,23
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	45,83	45,83	45,83
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	58,96	52,86	52,86
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	43,36	43,05	43,05
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	58,85	52,96	52,96
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	43,16	42,99	42,99
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	59,12	54,04	54,04
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	43,55	43,28	43,28
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	50,44	50,44	50,44
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	46,23	46,23	46,23
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	48,74	48,74	48,74
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	49,74	49,74	49,74
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	46,19	46,19	46,19
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	48,81	48,81	48,81
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	49,68	49,68	49,68
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	46,11	46,11	46,11
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	49,00	49,00	49,00
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	50,12	50,12	50,12
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	46,58	46,58	46,58
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	50,14	50,14	50,14
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	49,54	49,54	49,54
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	45,65	45,65	45,65
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	46,22	46,22	46,22
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	46,82	46,82	46,82
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	47,28	47,28	47,28
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	47,47	47,47	47,47
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	44,54	44,54	44,54
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	47,88	47,88	47,88
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	45,09	45,09	45,09
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	54,53	54,53	54,53
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	59,82	51,99	51,99
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	44,97	43,82	43,82
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	54,07	54,07	54,07
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	59,91	53,30	53,30
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	44,85	43,74	43,74
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	55,24	55,24	55,24
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	59,72	53,68	53,68
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	44,67	44,19	44,19
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	57,20	57,20	57,20
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	60,17	52,71	52,71
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	46,39	46,39	46,39
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	60,37	56,37	56,37
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	62,62	55,26	55,26
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	62,07	57,50	57,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	62,60	55,66	55,66
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	62,74	57,78	57,78
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	62,57	55,95	55,95
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	62,75	58,03	58,03
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	62,55	55,98	55,98
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	62,73	58,55	58,55
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	62,53	56,01	56,01
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	62,65	60,03	60,03
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	60,60	55,33	55,33
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	60,40	56,08	56,08
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	62,64	60,28	60,28
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	61,51	56,70	56,70
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	46,42	46,42	46,42
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	46,41	46,41	46,41
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	51,14	51,14	51,14
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	50,77	50,77	50,77
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	50,55	50,55	50,55
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	47,88	46,21	46,21
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	48,92	48,92	48,92
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	69,38	69,38	69,38
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	67,35	67,35	67,35
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	66,51	66,11	66,11
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	46,40	46,40	46,40
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	46,40	46,40	46,40
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	52,41	52,41	52,41
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	52,95	50,75	50,75
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	50,85	50,85	50,85
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	48,52	46,89	46,89
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	49,27	49,27	49,27
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	68,14	68,14	68,14
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	67,38	67,38	67,38
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	69,03	67,22	67,22
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	54,61	54,61	54,61
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	46,38	46,38	46,38
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	46,39	46,39	46,39
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	53,82	53,82	53,82
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	58,60	50,86	50,86
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	50,84	50,84	50,84
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	49,66	49,66	49,66
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	49,86	49,86	49,86
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	68,93	68,93	68,93
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	67,44	67,44	67,44
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	68,39	67,28	67,28
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	60,10	57,69	57,69
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	46,39	46,39	46,39
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	57,64	57,64	57,64
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	50,84	50,84	50,84
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	49,66	49,66	49,66
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	51,99	51,99	51,99
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	67,57	67,57	67,57
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	68,38	67,30	67,30
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	46,39	46,39	46,39
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	58,63	58,63	58,63
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	49,11	49,11	49,11
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	50,82	50,82	50,82
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	49,65	49,65	49,65
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	55,60	55,60	55,60
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	68,05	68,05	68,05
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	67,33	67,33	67,33
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	63,30	63,30	63,30
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	46,42	46,42	46,42
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	58,93	58,93	58,93
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	50,06	50,06	50,06
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	50,79	50,79	50,79
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	49,64	49,64	49,64
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	47,20	45,55	45,55
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	69,32	69,32	69,32
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	67,34	67,34	67,34
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	64,98	64,98	64,98
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	50,85	50,85	50,85
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	50,25	50,25	50,25
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	51,46	51,46	51,46
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	52,26	52,26	52,26
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	48,00	48,00	48,00
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	49,56	49,56	49,56
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	53,37	53,37	53,37
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	47,91	47,91	47,91
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	52,46	52,46	52,46
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	56,18	56,18	56,18
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	48,57	48,57	48,57
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	56,92	56,92	56,92
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	63,81	60,27	60,27
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	49,81	49,81	49,81
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	57,38	57,38	57,38
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	43,95	43,95	43,95
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	48,92	48,92	48,92
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	43,48	43,48	43,48
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	42,37	42,37	42,37
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	49,09	49,09	49,09
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	43,88	43,88	43,88
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	42,15	42,15	42,15
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	49,24	49,24	49,24
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	45,81	45,81	45,81
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	41,45	41,45	41,45
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	48,72	48,72	48,72
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	45,19	45,19	45,19
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	53,74	53,74	53,74
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	50,48	50,48	50,48
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	59,11	52,27	52,27
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	54,35	54,35	54,35
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	50,50	50,50	50,50
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	59,10	52,49	52,49
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	58,13	58,13	58,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	50,64	50,64	50,64
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	59,51	53,40	53,40
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	53,17	53,17	53,17
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	51,52	51,52	51,52
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	60,67	57,43	57,43
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	70,21	70,21	70,21
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	70,28	70,28	70,28
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	53,53	53,53	53,53
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	57,86	54,44	54,44
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	53,62	53,62	53,62
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	53,38	53,38	53,38
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	70,19	70,19	70,19
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	70,26	70,26	70,26
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	54,67	54,67	54,67
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	57,87	54,70	54,70
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	53,91	53,91	53,91
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	53,67	53,67	53,67
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	70,16	70,16	70,16
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	70,24	70,24	70,24
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	51,67	51,24	51,24
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	57,93	55,71	55,71
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	54,99	54,99	54,99
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	54,93	54,93	54,93
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	58,88	57,51	57,51
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	52,30	52,30	52,30
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	69,85	68,82	68,82
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	69,62	68,90	68,90
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	56,97	53,51	53,51
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	52,41	52,41	52,41
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	70,82	70,14	70,14
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	70,82	70,05	70,05
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	57,77	54,32	54,32
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	53,26	53,26	53,26
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	51,21	51,21	51,21
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	59,39	56,78	56,78
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	51,90	51,90	51,90
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	47,51	47,51	47,51
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	53,53	53,53	53,53
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	47,62	47,62	47,62
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	56,94	56,94	56,94
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	49,09	49,09	49,09
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	37,50	69,70	69,70	69,70
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	19,50	68,33	68,33	68,33
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	1,50	54,15	54,15	54,15
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	40,50	69,70	69,70	69,70
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	22,50	68,61	68,61	68,61
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	4,50	54,84	54,84	54,84
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	43,50	69,68	69,68	69,68
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	25,50	69,51	69,51	69,51
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	7,50	55,96	55,96	55,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	46,50	69,67	69,67	69,67
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	28,50	69,73	69,73	69,73
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	10,50	57,62	57,62	57,62
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	31,50	69,73	69,73	69,73
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	13,50	65,02	65,02	65,02
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	34,50	69,71	69,71	69,71
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	16,50	67,55	67,55	67,55
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	48,45	48,45	48,45
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	68,15	68,15	68,15
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	56,51	56,03	56,03
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	49,55	49,55	49,55
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	68,21	68,21	68,21
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	56,63	56,63	56,63
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	68,18	68,18	68,18
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	58,97	58,97	58,97
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	68,19	68,19	68,19
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	60,94	60,94	60,94
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	47,14	47,02	47,02
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	68,86	68,86	68,86
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	55,93	54,25	54,25
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	47,72	47,72	47,72
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	70,27	70,27	70,27
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	56,07	55,17	55,17
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	51,54	51,54	51,54
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	49,07	49,07	49,07
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	67,63	67,63	67,63
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	69,38	69,38	69,38
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	52,47	52,47	52,47
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	51,29	51,29	51,29
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	50,66	50,66	50,66
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	49,22	49,22	49,22
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	51,35	51,35	51,35
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	51,04	51,04	51,04
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	49,58	49,58	49,58
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	49,38	49,38	49,38
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	51,57	51,57	51,57
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	51,07	51,07	51,07
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	49,64	49,64	49,64
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	48,91	48,91	48,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	51,65	51,65	51,65
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	51,11	51,11	51,11
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	49,77	49,77	49,77
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	48,94	48,94	48,94
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	61,07	61,07	61,07
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	66,52	66,52	66,52
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	51,09	51,09	51,09
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	51,15	51,15	51,15
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	63,19	63,19	63,19
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	50,12	50,12	50,12
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	48,99	48,99	48,99
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	67,57	67,57	67,57
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	69,31	69,31	69,31
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	51,38	51,38	51,38
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	51,21	51,21	51,21
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	49,96	49,96	49,96
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	56,77	48,95	48,95
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	49,56	49,56	49,56
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	52,32	52,32	52,32
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	61,90	53,87	53,87
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	56,85	47,17	47,17
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	50,24	50,24	50,24
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	52,81	52,81	52,81
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	61,90	53,85	53,85
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	56,71	47,87	47,87
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	51,31	51,31	51,31
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	55,88	55,88	55,88
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	62,01	54,55	54,55
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	53,24	53,24	53,24
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	53,06	53,06	53,06
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	52,14	52,14	52,14
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	53,50	53,50	53,50
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	53,37	53,37	53,37
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	53,69	53,69	53,69
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	54,50	54,50	54,50
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	54,25	54,25	54,25
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	57,87	57,87	57,87
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	55,89	55,89	55,89
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	57,29	57,29	57,29
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	65,89	65,89	65,89
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	63,10	56,73	56,73
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	68,39	67,77	67,77
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	70,35	70,35	70,35
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	51,56	51,56	51,56
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	68,11	68,11	68,11
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	70,80	70,80	70,80
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	51,43	51,43	51,43
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	69,19	69,19	69,19
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	71,93	71,93	71,93
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	50,78	50,78	50,78
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	70,26	70,26	70,26
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	73,00	73,00	73,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	53,44	53,44	53,44
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	55,19	55,19	55,19
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	49,76	49,76	49,76
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	67,69	67,36	67,36
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	55,40	55,40	55,40
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	50,17	50,17	50,17
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	67,72	67,72	67,72
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	57,45	57,45	57,45
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	53,19	53,19	53,19
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	68,82	68,82	68,82
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	50,85	50,85	50,85
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	70,33	70,33	70,33
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	68,87	68,49	68,49
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	51,16	51,16	51,16
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	50,08	50,08	50,08
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	70,76	70,76	70,76
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	69,13	69,13	69,13
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	48,80	48,53	47,85
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	51,26	51,26	51,26
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	71,88	71,88	71,88
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	70,32	70,32	70,32
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	49,22	49,22	49,22
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	54,23	54,23	54,23
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	72,94	72,94	72,94
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	71,47	71,47	71,47
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	52,45	52,45	52,45
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	54,61	54,61	54,61
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	53,14	53,14	53,14
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	50,71	50,71	50,71
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	62,44	62,44	62,44
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	62,14	62,14	62,14
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	43,62	43,62	43,62
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	44,46	44,46	44,46
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	42,64	42,64	42,64
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	42,62	42,62	42,62
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	54,99	54,99	54,99
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	53,15	53,15	53,15
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	51,13	51,13	51,13
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	62,46	62,46	62,46
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	62,13	62,13	62,13
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	62,30	62,30	62,30
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	45,58	45,58	45,58
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	42,68	42,68	42,68
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	43,06	43,06	43,06
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	41,50	41,50	41,50
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	53,18	53,18	53,18
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	51,89	51,89	51,89
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	62,08	62,08	62,08
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	42,72	42,72	42,72
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	42,78	42,78	42,78
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	41,21	41,21	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	53,26	53,26	53,26
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	52,31	52,31	52,31
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	62,19	62,19	62,19
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	42,78	42,78	42,78
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	43,54	43,54	43,54
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	40,94	40,94	40,94
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	53,62	53,62	53,62
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	52,72	52,72	52,72
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	62,15	62,15	62,15
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	42,88	42,88	42,88
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	43,93	43,93	43,93
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	41,69	41,69	41,69
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	54,55	54,55	54,55
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	53,13	53,13	53,13
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	50,30	50,30	50,30
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	60,90	60,90	60,90
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	62,15	62,15	62,15
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	43,12	43,12	43,12
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	44,36	44,36	44,36
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	42,04	42,04	42,04
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	46,44	46,44	46,44
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	47,60	47,60	47,60
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	46,64	46,64	46,64
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	47,77	47,77	47,77
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	47,11	47,11	47,11
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	47,52	47,52	47,52
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	47,24	47,24	47,24
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	47,54	47,54	47,54
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	47,80	47,80	47,80
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	53,84	53,84	53,84
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	47,95	47,95	47,95
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	51,19	51,19	51,19
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	47,18	47,18	47,18
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	46,83	46,25	46,25
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	52,33	52,33	52,33
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	47,38	47,38	47,38
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	48,09	48,09	48,09
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	57,81	57,81	57,81
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	47,11	47,11	47,11
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	46,66	42,86	42,86
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	58,32	58,32	58,32
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	46,66	46,66	46,66
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	47,03	43,31	43,31
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	59,79	59,79	59,79
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	44,52	44,52	44,52
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	46,98	46,98	46,98
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	48,60	48,60	48,60
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	49,95	49,95	49,95
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	46,48	46,48	46,48
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	48,56	48,56	48,56
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	50,73	50,73	50,73
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	46,31	46,31	46,31
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	48,53	48,53	48,53
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	49,62	49,62	49,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	46,37	46,37	46,37
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	48,41	48,41	48,41
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	50,31	50,31	50,31
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	47,47	47,47	47,47
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	49,57	49,57	49,57
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	51,19	51,19	51,19
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	52,34	52,34	52,34
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	51,42	51,42	51,42
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	48,52	48,52	48,52
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	54,30	54,30	54,30
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	51,99	51,99	51,99
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	48,55	48,55	48,55
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	54,64	54,64	54,64
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	52,60	52,60	52,60
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	48,13	48,13	48,13
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	56,96	56,96	56,96
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	54,67	54,67	54,67
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	48,69	48,69	48,69
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	60,34	60,34	60,34
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	55,75	55,75	53,93
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	50,44	50,44	50,44
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	64,26	64,26	64,26
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	64,26	64,26	64,26
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	58,94	58,94	58,94
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	46,31	46,31	46,31
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	63,18	63,18	63,18
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	63,18	63,18	63,18
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	60,74	59,51	59,51
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	46,34	46,34	46,34
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	63,19	63,19	63,19
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	63,19	63,19	63,19
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	61,34	61,34	61,34
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	46,42	46,42	46,42
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	63,21	63,21	63,21
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	63,21	63,21	63,21
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	64,72	64,72	64,72
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	46,99	46,99	46,99
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	63,25	63,25	63,25
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	63,25	63,25	63,25
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	65,25	65,25	65,25
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	50,25	50,25	50,25
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	64,26	64,26	64,26
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	57,59	57,59	57,59
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	50,06	50,06	50,06
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	45,33	45,33	45,33
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	52,69	52,69	52,69
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	45,40	45,40	45,40
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	52,77	52,77	52,77
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	45,35	45,35	45,35
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	47,86	47,86	47,86
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	45,60	45,60	45,60
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	49,63	49,63	49,63
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	45,86	45,86	45,86
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	45,92	45,92	45,92
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	46,44	46,44	46,44
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	46,50	46,50	46,50
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	45,73	45,73	45,73
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	47,39	47,39	47,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	45,65	45,65	45,65
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	49,65	49,65	49,65
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	45,24	45,24	45,24
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	54,08	54,08	54,08
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	46,21	46,21	46,21
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	49,63	49,63	49,63
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	60,96	60,96	60,96
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	60,47	60,47	60,47
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	45,73	45,73	45,73
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	50,14	50,14	50,14
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	61,75	61,75	61,75
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	61,55	61,55	61,55
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	46,25	46,25	46,25
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	52,44	52,44	52,44
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	63,25	63,25	63,25
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	62,19	62,19	62,19
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	46,77	46,77	46,77
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	49,34	49,34	49,34
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	62,67	62,67	62,67
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	59,57	59,57	59,57
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	45,94	45,94	45,94
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	63,45	63,45	63,45
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	54,41	54,41	54,41
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	49,90	49,90	49,90
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	55,78	55,78	55,78
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	51,28	51,28	51,28
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	60,26	60,26	60,26
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	51,25	51,25	51,25
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	63,52	63,52	63,52
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	51,67	51,67	51,67
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	64,35	64,35	64,35
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	52,39	52,39	52,39
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	63,45	63,45	63,45
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	53,41	53,41	53,41
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	57,14	57,14	57,14
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	52,74	52,74	52,74
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	58,46	58,46	58,46
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	52,99	52,99	52,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	51,09	51,09	51,09
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	64,20	64,20	64,20
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	52,21	52,21	52,21
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	51,18	51,18	51,18
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	64,53	64,53	64,53
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	54,52	54,52	54,52
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	53,72	53,72	53,72
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	54,07	54,07	54,07
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	56,66	56,66	56,66
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	49,56	49,56	49,56
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	52,36	52,36	52,36
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	53,51	53,51	53,51
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	50,36	50,36	50,36
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	52,41	52,41	52,41
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	55,63	55,63	55,63
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	66,26	66,26	66,26
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	48,24	48,24	48,24
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	52,12	52,12	52,12
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	53,04	53,04	53,04
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	66,61	66,61	66,61
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	48,74	48,74	48,74
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	48,80	47,16	47,16
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	53,56	53,56	53,56
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	59,10	59,10	59,10
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	67,10	67,10	67,10
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	67,20	67,20	67,20
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	50,45	50,45	50,45
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	59,84	59,84	59,84
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	68,05	68,05	68,05
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	67,80	67,80	67,80
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	52,26	52,26	52,26
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	55,05	52,37	52,37
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	58,13	58,13	58,13
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	62,93	62,93	62,93
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	48,54	48,54	48,54
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	57,23	54,48	54,48
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	59,87	59,87	59,87
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	64,52	64,52	64,52
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	48,25	48,25	48,25
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	57,56	55,68	55,68
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	62,00	62,00	62,00
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	65,77	65,77	65,77
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	48,81	48,81	48,81
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	58,44	58,44	58,44
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	64,49	64,49	64,49
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	66,61	66,61	66,61
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	49,92	49,92	49,92
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	60,31	60,31	60,31
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	63,11	63,11	63,11
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	62,82	62,82	62,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	57,09	57,09	57,09
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	73,12	73,12	73,12
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	72,97	72,97	72,97
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	59,69	59,69	59,69
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	58,93	58,93	58,93
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	59,16	59,16	59,16
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	66,03	66,03	66,03
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	62,97	62,97	62,42
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	57,47	57,47	57,47
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	58,89	58,89	58,89
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	59,10	59,10	59,10
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	67,38	67,38	67,38
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	62,97	62,97	62,47
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	58,66	58,66	58,66
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	58,84	58,84	58,84
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	59,08	59,08	59,08
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	67,43	67,43	67,43
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	62,96	62,96	62,49
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	61,80	61,80	61,80
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	58,97	58,97	58,97
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	59,04	59,04	59,04
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	67,86	67,86	67,86
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	62,97	62,97	62,63
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	62,42	62,42	62,33
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	63,83	63,83	63,83
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	70,80	69,64	69,64
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	58,96	58,96	58,96
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	59,01	59,01	59,01
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	58,54	58,54	58,54
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	67,88	67,88	67,88
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	62,99	62,99	62,89
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	62,50	62,50	62,35
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	69,99	69,03	69,03
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	73,08	73,08	73,08
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	59,03	59,03	59,03
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	58,97	58,97	58,97
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	59,17	59,17	59,17
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	70,46	70,46	70,46
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	70,85	70,85	70,85
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	70,16	70,16	70,16
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	70,61	70,61	70,61
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	56,01	56,01	56,01
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	66,78	66,78	66,78
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	66,80	66,80	66,80
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	55,65	55,65	55,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	64,55	64,55	64,55
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	70,10	70,10	70,10
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	70,88	70,88	70,88
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	70,11	70,11	70,11
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	70,37	70,37	70,37
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	57,89	57,89	57,89
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	66,87	66,87	66,87
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	66,80	66,80	66,80
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	56,29	56,29	56,29
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	60,60	60,60	60,60
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	70,06	70,06	70,06
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	70,55	70,19	70,19
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	70,07	70,07	70,07
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	70,35	70,35	70,35
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	59,18	59,18	59,18
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	64,81	62,28	57,39
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	66,81	66,81	66,81
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	57,46	57,46	57,46
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	60,94	60,94	60,94
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	70,39	70,39	70,39
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	70,31	70,31	70,31
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	68,32	68,32	68,32
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	66,83	66,83	66,83
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	65,37	65,37	65,37
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	70,51	70,51	70,51
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	70,72	70,72	70,72
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	70,24	70,24	70,24
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	70,05	70,05	70,05
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	66,82	66,82	66,82
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	66,70	66,70	66,70
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	70,49	70,49	70,49
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	71,57	71,57	71,57
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	70,20	70,20	70,20
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	70,46	70,46	70,46
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	66,80	66,80	66,80
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	69,55	69,55	69,55
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	54,92	54,92	54,92
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	55,29	55,29	55,29
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	53,86	53,86	53,86
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	54,82	54,82	54,82
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	55,11	55,11	55,11
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	54,31	54,31	54,31
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	55,13	55,13	55,13
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	55,84	55,84	55,84
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	55,63	55,63	55,63
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	74,96	74,96	74,96
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	74,71	74,71	74,71
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	74,53	74,53	74,53
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	74,56	74,56	74,56
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	74,52	74,52	74,52
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	74,51	74,51	74,51
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	74,36	74,36	74,36
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	74,93	74,93	74,93
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	75,55	75,55	75,55
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	74,77	74,77	74,77
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	74,97	74,97	74,97
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	74,73	74,73	74,73
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	73,91	73,91	73,91
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	74,13	74,13	74,13
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	73,82	73,82	73,82
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	74,03	74,03	74,03
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	73,72	73,72	73,72
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	73,96	73,96	73,96
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	73,63	73,63	73,63
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	74,05	74,05	74,05
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	73,88	73,88	73,88
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	70,98	70,62	70,62
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	74,10	74,10	74,10
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	74,21	74,21	74,21
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	74,01	74,01	74,01
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	74,19	74,19	74,19
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	72,51	72,51	72,51
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	71,97	71,97	71,97
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	74,00	74,00	74,00
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	73,94	73,94	73,94
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	75,64	75,64	75,64
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	75,73	75,73	75,73
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	62,79	62,79	62,79
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	62,85	62,85	62,85
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	62,94	62,94	62,94
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	62,77	62,77	62,77
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	62,99	62,99	62,99
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	61,71	61,71	61,71
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	63,50	63,50	63,50
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	62,64	62,64	62,64
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	66,88	66,88	66,88
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	54,92	54,92	54,92
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	67,13	67,13	67,13
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	55,00	55,00	55,00
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	68,09	68,09	68,09
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	54,80	54,80	54,80
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	69,05	69,05	69,05
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	55,62	55,62	55,62
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	65,83	65,83	65,83
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	55,66	55,66	55,66
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	66,15	66,15	66,15
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	56,07	56,07	56,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	67,35	67,35	67,35
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	57,12	57,12	57,12
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	57,14	57,14	57,14
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	69,05	69,05	69,05
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	55,01	55,01	55,01
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	57,29	57,29	57,29
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	69,92	69,92	69,92
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	55,23	55,23	55,23
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	60,33	60,33	60,33
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	71,13	71,13	71,13
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	56,95	56,95	56,95
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	71,11	71,11	71,11
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	56,42	56,42	56,42
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	72,21	72,21	72,21
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	58,11	58,11	58,11
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	73,76	73,76	73,76
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	59,29	59,29	59,29
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	57,95	57,95	57,95
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	74,90	74,90	74,90
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	59,58	59,58	59,58
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	60,61	60,61	60,61
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	58,19	58,19	58,19
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	61,04	61,04	61,04
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	57,48	57,48	57,48
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	62,61	61,81	61,81
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	57,97	57,97	57,97
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	58,73	58,73	58,73
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	59,35	59,35	59,35
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	60,03	60,03	60,03
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	54,73	54,73	54,73
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	45,76	45,76	45,76
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	43,09	43,09	43,09
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	56,03	56,03	56,03
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	45,94	45,94	45,94
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	43,05	43,05	43,05
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	56,55	56,55	56,55
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	46,43	46,43	46,43
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	43,10	43,10	43,10
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	50,70	50,49	50,49
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	50,43	50,43	50,43
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	48,78	48,78	48,78
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	51,23	50,61	50,61
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	50,51	50,51	50,51
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	49,32	49,32	49,32
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	50,60	50,60	50,60
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	49,86	49,86	49,86
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	50,70	50,70	50,70
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	50,42	50,42	50,42
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	50,30	50,30	50,30
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	50,97	50,97	50,97
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	48,67	48,67	48,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	50,39	50,39	50,39
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	50,87	50,87	50,87
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	49,34	49,34	49,34
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	63,12	63,12	63,12
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	63,63	63,63	63,63
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	46,42	46,42	46,42
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	47,43	47,43	47,43
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	50,17	50,17	50,17
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	46,59	46,59	46,59
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	47,66	47,66	47,66
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	48,22	48,22	48,22
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	44,54	44,54	44,54
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	47,96	47,96	47,96
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	47,84	47,84	47,84
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	44,81	44,81	44,81
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	49,01	49,01	49,01
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	43,15	43,15	42,81
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	44,19	44,19	44,19
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	50,21	50,21	50,21
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	43,66	43,66	43,66
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	57,15	57,15	57,15
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	44,63	44,63	44,63
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	57,10	57,10	57,10
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	44,78	44,78	44,78
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	57,09	57,09	57,09
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	44,85	44,85	44,85
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	59,01	59,01	59,01
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	45,46	45,46	45,46
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	48,74	48,74	48,74
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	50,64	50,64	50,64
G16_A	G16[4/4]	84779,69	445450,51	1,50	46,03	46,03	46,03
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	48,92	48,92	48,92
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	51,12	51,12	51,12
G16_B	G16[4/4]	84779,69	445450,51	4,50	46,21	46,21	46,21
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	49,15	49,15	49,15
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	51,03	51,03	51,03
G16_C	G16[4/4]	84779,69	445450,51	7,50	46,64	46,64	46,64
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	48,31	48,31	48,31
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	50,66	50,66	50,66
G16_D	G16[4/4]	84779,69	445450,51	10,50	46,73	46,73	46,73
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	45,16	45,16	45,16
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	47,56	47,56	47,56
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	47,49	47,49	47,49
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	46,34	46,34	46,34
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	47,07	47,07	47,07
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	48,01	48,01	48,01
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	47,93	47,93	47,93
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	47,00	47,00	47,00
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	43,57	43,57	43,57
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	45,33	45,33	45,33
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	46,13	46,13	46,13
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	48,38	48,38	48,38
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	43,82	43,82	43,82
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	46,55	46,55	46,55
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	46,43	46,43	46,43
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	45,83	45,83	45,83
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	44,37	44,37	44,37
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	47,12	47,12	47,12
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	46,94	46,94	46,94
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	45,52	45,52	45,52
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	57,49	56,68	52,91
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	57,41	56,24	51,98
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	49,53	49,53	49,53
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	42,03	42,03	42,03
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	42,09	42,09	42,09
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	40,41	40,37	40,37
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	43,46	43,46	43,46
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	47,12	47,12	47,12
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	47,04	47,04	47,04
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	45,35	45,35	45,35
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	45,38	45,38	45,38
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	57,48	56,68	52,90
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	57,55	56,44	52,15
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	49,54	49,54	49,54
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	42,02	42,02	42,02
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	42,08	42,08	42,08
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	40,79	40,79	40,79
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	43,40	43,40	43,40
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	47,17	47,17	47,17
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	47,04	47,04	47,04
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	45,73	45,73	45,73
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	44,73	44,73	44,73
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	57,46	56,79	53,44
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	57,54	56,58	52,16
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	49,58	49,58	49,58
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	56,09	56,09	49,48
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	42,01	42,01	42,01
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	42,07	42,07	42,07
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	41,19	41,19	41,19
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	43,28	43,28	43,28
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	47,28	47,28	47,28
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	47,05	47,05	47,05
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	45,84	45,84	45,84
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	44,64	44,64	44,64
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	57,45	57,22	55,34
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	57,53	56,59	52,28
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	50,09	50,09	50,09
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	48,66	48,66	48,66
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	58,64	58,64	48,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	42,00	42,00	42,00
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	42,07	42,07	42,07
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	41,57	41,57	41,57
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	43,29	43,29	43,29
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	47,52	47,52	47,52
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	47,06	47,06	47,06
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	46,23	46,23	46,23
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	44,62	44,62	44,62
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	58,56	58,56	58,56
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	57,53	56,61	52,46
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	50,66	50,66	50,66
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	48,72	48,72	48,72
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	58,63	58,63	49,17
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	42,16	42,16	42,16
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	42,06	42,06	42,06
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	41,86	41,86	41,86
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	40,95	40,95	40,95
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	48,60	48,60	48,60
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	47,07	47,07	47,07
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	46,55	46,55	46,55
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	44,78	44,78	44,78
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	57,52	56,67	52,76
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	56,71	54,50	51,85
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	49,07	49,07	49,07
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	42,05	42,05	42,05
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	42,09	42,09	42,09
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	40,30	39,96	39,96
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	47,09	47,09	47,09
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	46,97	46,97	46,97
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	44,62	44,62	44,62
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	64,62	64,04	64,04
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	63,65	63,65	63,65
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	64,61	64,02	64,02
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	64,17	64,17	64,17
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	64,60	64,02	64,02
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	64,92	64,92	64,92
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	64,04	64,04	64,04
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	67,17	67,17	67,17
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	67,18	67,18	67,18
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	62,57	62,57	62,57
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	67,18	67,18	67,18
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	63,13	63,13	63,13
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	64,18	63,69	63,69
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	55,35	55,35	55,35
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	49,89	49,89	49,89
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	45,38	45,38	45,38
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	48,22	48,22	48,22
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	47,41	47,41	47,41
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	64,17	63,72	63,72
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	55,37	55,37	55,37
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	50,95	50,95	50,95
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	45,40	45,40	45,40
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	45,94	45,94	45,94
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	47,56	47,56	47,56
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	64,15	63,71	63,71
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	55,43	55,43	55,43
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	52,50	52,50	52,50
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	45,42	45,42	45,42
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	45,47	45,47	45,47
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	46,21	46,21	46,21
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	63,71	63,71	63,71
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	63,21	63,21	63,21
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	55,76	55,76	55,76
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	54,82	54,82	54,82
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	45,46	45,46	45,46
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	45,70	45,70	45,70
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	46,49	46,49	46,49
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	63,71	63,71	63,71
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	64,01	63,72	63,72
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	63,62	63,62	63,62
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	55,54	55,54	55,54
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	57,23	57,23	57,23
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	47,53	47,53	47,53
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	45,53	45,53	45,53
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	45,37	45,37	45,37
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	47,11	47,11	47,11
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	63,70	63,70	63,70
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	64,14	63,73	63,73
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	63,86	63,86	63,86
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	55,86	55,86	55,86
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	56,60	56,60	56,60
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	49,06	49,06	49,06
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	45,70	45,70	45,70
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	45,37	45,37	45,37
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	47,65	47,65	47,65
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	47,13	47,13	47,13
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	50,32	50,32	50,32
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	48,13	48,13	48,13
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	47,16	47,16	47,16
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	50,17	50,17	50,17
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	48,15	48,15	48,15
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	46,66	46,66	46,66
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	49,55	49,55	49,55
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	48,08	48,08	48,08
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	47,31	47,31	47,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	50,17	50,17	50,17
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	49,32	49,32	49,32
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	64,07	64,07	64,07
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	53,06	53,06	53,06
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	64,53	64,53	64,53
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	53,28	53,28	53,28
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	64,59	64,59	64,59
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	53,87	53,87	53,87
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	63,64	63,64	63,64
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	53,71	53,71	53,71
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	66,50	66,50	66,50
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	62,86	62,86	62,86
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	53,66	53,66	53,66
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	51,47	51,47	51,47
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	56,18	56,18	56,18
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	67,08	67,08	67,08
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	63,33	63,33	63,33
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	53,56	53,56	53,56
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	51,90	51,90	51,90
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	56,90	56,90	56,90
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	67,66	67,66	67,66
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	63,75	63,75	63,75
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	53,98	53,98	53,98
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	52,70	52,70	52,70
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	57,58	57,58	57,58
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	68,41	68,41	68,41
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	63,78	63,78	63,78
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	55,20	55,20	55,20
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	53,13	53,13	53,13
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	56,83	56,83	56,83
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	64,79	64,79	64,79
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	60,85	60,85	60,85
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	55,41	55,41	55,41
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	65,89	65,89	65,89
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	62,26	62,26	62,26
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	50,97	50,97	50,97
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	55,54	55,54	55,54
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	46,42	46,42	46,42
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	47,31	47,31	47,31
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	48,86	48,86	48,86
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	46,22	46,22	46,22
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	47,19	47,19	47,19
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	49,39	49,39	49,39
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	46,32	46,32	46,32
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	46,50	46,50	46,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	49,26	49,26	49,26
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	46,67	46,67	46,67
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	46,97	46,97	46,97
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	46,75	46,75	46,75
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	48,12	48,12	48,12
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	49,03	49,03	47,61
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	50,36	50,36	50,36
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	64,54	64,54	64,54
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	56,28	56,28	56,28
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	51,88	51,88	51,88
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	65,01	65,01	65,01
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	56,51	56,51	56,51
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	51,17	51,17	51,17
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	65,18	65,18	65,18
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	57,05	57,05	57,05
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	51,41	51,41	51,41
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	64,76	64,76	64,76
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	59,45	59,45	59,45
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	52,14	52,14	52,14
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	59,27	59,27	59,27
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	53,96	53,96	53,96
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	52,38	52,38	52,38
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	59,60	59,60	59,60
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	53,98	53,98	53,98
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	52,77	52,77	52,77
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	59,96	59,96	59,96
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	55,14	55,14	55,14
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	53,29	53,29	53,29
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	61,93	61,93	61,93
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	58,10	58,10	58,10
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	54,30	54,30	54,30
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	59,61	59,61	59,61
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	59,62	59,62	59,62
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	59,95	59,95	59,95
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	59,71	59,71	59,71
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	59,82	59,82	59,82
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	59,95	59,95	59,95
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	59,32	59,32	59,32
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	59,42	59,42	59,42
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	58,84	58,84	58,84
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	55,50	63,19	63,19	63,19
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	37,50	62,06	62,06	62,06
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	19,50	57,79	57,79	57,79
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	1,50	54,07	54,07	54,07
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	50,90	50,90	50,90
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	50,43	50,43	50,43
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	51,05	51,05	51,05
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	50,58	50,58	50,58
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	40,50	62,34	62,34	62,34
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	22,50	57,94	57,94	57,94
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	4,50	54,46	54,46	54,46
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	50,34	50,34	50,34
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	51,61	51,61	51,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	50,75	50,75	50,75
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	43,50	62,44	62,44	62,44
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	25,50	58,23	58,23	58,23
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	7,50	55,02	55,02	55,02
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	50,34	50,34	50,34
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	51,60	51,60	51,60
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	50,68	50,68	50,68
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	46,50	62,53	62,53	62,53
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	28,50	58,66	58,66	58,66
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	10,50	55,53	55,53	55,53
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	50,36	50,36	50,36
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	51,58	51,58	51,58
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	51,25	51,25	51,25
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	49,50	62,69	62,69	62,69
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	31,50	59,81	59,81	59,81
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	13,50	56,82	56,82	56,82
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	50,41	50,41	50,41
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	51,57	51,57	51,57
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	49,95	49,95	49,95
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	52,50	62,97	62,97	62,97
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	34,50	59,34	59,34	59,34
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	16,50	57,80	57,80	57,80
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	50,56	50,56	50,56
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	51,55	51,55	51,55
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	50,52	50,52	50,52
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	52,99	52,99	52,99
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	55,17	55,17	55,17
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	53,31	53,31	53,31
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	55,01	55,01	55,01
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	54,03	54,03	54,03
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	56,64	56,64	56,64
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	53,35	53,35	53,35
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	58,37	58,37	58,37
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	55,87	55,87	55,87
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	58,63	58,63	58,63
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	61,11	61,11	60,17
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	65,33	65,33	65,33
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	61,94	61,94	61,94
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	61,99	61,99	61,99
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	56,28	55,76	55,76
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	61,13	61,13	60,19
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	65,41	65,41	65,41
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	61,99	61,99	61,99
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	62,27	62,27	62,27
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	50,61	50,61	50,61
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	65,96	65,96	65,96
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	61,19	61,19	60,23
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	58,69	58,69	58,69
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	65,39	65,39	65,39
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	62,08	62,08	62,08
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	62,28	62,28	62,28
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	50,75	50,75	50,75
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	66,32	66,32	66,32
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	61,23	61,23	60,27
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	59,18	58,79	58,79
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	65,40	65,40	65,40
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	62,24	62,24	62,24
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	62,29	62,29	62,29
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	51,47	51,47	51,47
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	59,30	59,30	58,72
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	62,52	62,52	62,52
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	62,30	62,30	62,30
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	60,95	60,95	58,94
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	63,37	63,37	63,37
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	61,91	61,91	61,91
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	59,66	59,66	59,66
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	48,67	47,13	47,13
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	47,98	47,98	47,98
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	45,10	45,10	45,10
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	45,15	45,15	45,15
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	48,65	45,55	45,55
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	48,44	48,44	48,44
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	45,63	45,63	45,63
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	44,04	44,04	44,04
I2_A	I2[1/4]	84797,35	445361,60	1,50	42,00	42,00	42,00
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	44,20	44,20	44,20
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	46,76	46,76	46,76
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	49,21	49,21	49,21
I2_B	I2[1/4]	84797,35	445361,60	4,50	41,99	41,99	41,99
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	44,10	44,10	44,10
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	47,07	47,07	47,07
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	48,83	48,83	48,83
I2_C	I2[1/4]	84797,35	445361,60	7,50	42,16	42,16	42,16
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	43,96	43,96	43,96
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	47,37	47,37	47,37
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	49,03	49,03	49,03
I2_D	I2[1/4]	84797,35	445361,60	10,50	38,83	38,83	38,83
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	43,90	43,90	43,90
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	47,79	47,79	47,79
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	49,43	49,43	49,43
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	39,89	39,89	39,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	40,30	40,30	40,30
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	40,69	40,69	40,69
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	41,10	41,10	41,10
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	41,50	41,50	41,50
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	39,09	39,09	39,09
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	39,50	39,50	39,50
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	50,08	50,08	50,08
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	52,34	52,34	52,34
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	48,47	48,47	48,47
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	41,64	41,64	41,64
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	42,02	42,02	42,02
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	41,55	41,55	41,55
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	41,94	41,94	41,94
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	39,79	39,71	39,71
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	49,89	49,89	49,89
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	53,10	53,10	53,10
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	48,88	48,88	48,88
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	41,63	41,63	41,63
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	42,00	42,00	42,00
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	41,54	41,54	41,54
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	41,91	41,91	41,91
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	40,10	40,10	40,10
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	49,89	49,89	49,89
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	54,27	54,27	54,27
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	49,29	49,29	49,29
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	50,22	50,22	50,22
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	41,62	41,62	41,62
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	41,97	41,97	41,97
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	41,52	41,52	41,52
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	41,88	41,88	41,88
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	40,49	40,49	40,49
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	49,90	49,90	49,90
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	50,08	50,08	50,08
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	50,03	50,03	50,03
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	50,23	50,23	50,23
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	41,60	41,60	41,60
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	41,92	41,92	41,92
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	41,51	41,51	41,51
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	41,83	41,83	41,83
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	40,89	40,89	40,89
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	49,98	49,98	49,98
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	50,07	50,07	50,07
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	50,81	50,81	50,81
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	48,46	48,46	48,46
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	50,25	50,25	50,25
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	41,59	41,59	41,59
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	41,75	41,75	41,75
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	41,50	41,50	41,50
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	41,67	41,67	41,67
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	41,28	41,28	41,28
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	41,68	41,68	41,68
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	50,08	50,08	50,08
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	51,68	51,68	51,68
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	47,98	47,98	47,98
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	41,65	41,65	41,65
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	41,80	41,80	41,80
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	41,56	41,56	41,56
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	41,67	41,67	41,67
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	40,61	40,61	40,61
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	50,15	50,15	50,15
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	50,91	50,91	50,91
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	51,96	51,96	51,96
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	50,18	50,18	50,18
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	50,91	50,91	50,91
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	52,39	52,39	52,39
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	50,91	50,91	50,91
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	52,83	52,83	52,83
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	50,90	50,90	50,90
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	53,25	53,25	53,25
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	50,17	50,17	50,17
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	53,68	53,68	53,68
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	51,10	51,10	51,10
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	50,16	50,16	50,16
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	50,91	50,91	50,91
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	51,53	51,53	51,53
I6_A	I6[2/4]	84809,29	445381,71	1,50	49,20	49,20	49,20
I6_A	I6[3/4]	84797,35	445361,60	1,50	42,00	42,00	42,00
I6_A	I6[4/4]	84777,16	445373,42	1,50	40,91	40,91	40,91
I6_B	I6[2/4]	84809,29	445381,71	4,50	49,04	49,04	49,04
I6_B	I6[3/4]	84797,35	445361,60	4,50	41,99	41,99	41,99
I6_B	I6[4/4]	84777,16	445373,42	4,50	40,89	40,89	40,89
I6_C	I6[2/4]	84809,29	445381,71	7,50	49,33	49,33	49,33
I6_C	I6[3/4]	84797,35	445361,60	7,50	42,16	42,16	42,16
I6_C	I6[4/4]	84777,16	445373,42	7,50	41,13	41,13	41,13
I6_D	I6[2/4]	84809,29	445381,71	10,50	50,66	50,66	50,66
I6_D	I6[3/4]	84797,35	445361,60	10,50	38,83	38,83	38,83
I6_D	I6[4/4]	84777,16	445373,42	10,50	41,54	41,54	41,54
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	51,94	51,94	51,94
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	52,15	52,15	52,15
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	54,47	54,47	54,47
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	49,27	49,27	49,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	47,92	47,92	47,92
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	46,19	46,19	46,19
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	52,00	52,00	52,00
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	53,13	53,13	53,13
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	54,67	54,67	54,67
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	53,12	53,12	53,12
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	46,08	46,08	46,08
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	46,65	46,65	46,65
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	52,08	52,08	52,08
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	53,15	53,15	53,15
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	54,92	54,92	54,92
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	53,67	53,67	53,67
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	46,09	46,09	46,09
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	47,12	47,12	47,12
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	54,25	54,25	54,25
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	47,58	47,58	47,58
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	54,50	54,50	54,50
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	47,94	47,94	47,94
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	54,32	54,32	54,32
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	49,33	49,33	49,33
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	47,93	47,93	47,93
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	45,78	45,78	45,78
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	49,03	49,03	49,03
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	49,57	49,57	49,57
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	48,42	48,42	48,42
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	50,77	50,77	50,77
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	48,93	48,93	48,93
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	49,87	49,87	49,87
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	48,71	48,71	48,71
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	50,51	50,51	50,51
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	49,24	49,24	49,24
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	49,98	49,98	49,98
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	50,38	50,38	50,38
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	51,89	51,89	51,89
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	50,19	50,19	50,19
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	49,74	49,74	49,74
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	50,32	50,32	50,32
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	54,08	54,08	53,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	50,45	50,45	50,45
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	48,23	48,23	48,23
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	51,56	51,56	51,56
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	48,11	48,11	48,11
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	51,11	51,11	51,11
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	48,06	48,06	48,06
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	56,61	56,61	56,61
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	46,02	46,02	46,02
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	57,02	57,02	57,02
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	45,97	45,97	45,97
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	54,54	54,54	54,54
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	45,96	45,96	45,96
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	46,43	46,43	46,43
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	55,13	55,13	55,13
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	45,04	45,04	45,04
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	46,78	46,78	46,78
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	48,56	48,56	48,56
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	52,91	52,91	52,91
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	52,74	52,74	52,74
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	48,65	48,65	48,65
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	53,11	53,11	53,11
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	53,20	53,20	53,20
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	49,00	49,00	49,00
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	53,28	53,28	53,28
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	53,79	53,79	53,79
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	49,30	49,30	49,30
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	48,35	48,35	48,35
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	49,42	49,42	49,42
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	48,60	48,60	48,60
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	44,98	44,98	44,98
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	48,72	48,72	48,72
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	43,96	43,96	43,96
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	48,94	48,94	48,94
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	49,31	49,31	49,31
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	49,21	49,21	49,21
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	48,29	48,29	48,29
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	60,00	60,00	57,79
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	60,20	60,20	57,82
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	60,35	60,35	58,98
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	60,45	60,45	57,60
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	58,97	58,97	58,97
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	45,44	45,44	45,44
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	62,45	62,45	62,45
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	60,12	57,61	57,61
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	56,26	56,26	56,26
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	53,97	53,97	53,97
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	49,59	49,59	49,59
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	44,11	44,11	44,11
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	57,24	52,57	52,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	53,36	53,36	53,36
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	53,47	53,47	53,47
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	53,87	53,87	53,87
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	52,78	52,78	52,78
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	60,18	60,18	57,66
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	60,33	60,33	57,85
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	60,43	60,43	57,64
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	59,56	59,56	59,56
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	45,27	45,27	45,27
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	60,11	57,60	57,60
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	56,68	56,68	56,68
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	54,59	54,59	54,59
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	50,32	50,32	50,32
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	53,44	53,44	53,44
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	53,51	53,51	53,51
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	53,86	53,86	53,86
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	53,34	53,34	53,34
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	60,11	60,11	57,67
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	60,30	60,30	57,84
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	60,42	60,42	57,76
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	60,15	60,15	60,15
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	45,25	45,25	45,25
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	60,09	57,72	57,59
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	56,08	56,08	56,08
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	55,22	55,22	55,22
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	50,91	50,91	50,91
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	57,24	53,54	53,54
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	53,56	53,56	53,56
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	53,41	53,41	53,41
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	53,91	53,91	53,91
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	60,09	60,09	57,68
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	60,28	60,28	57,83
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	60,40	60,40	57,93
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	60,24	60,24	60,24
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	45,24	45,24	45,24
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	61,99	61,99	61,99
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	56,51	56,51	56,51
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	55,63	55,63	55,63
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	50,93	50,93	50,93
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	57,27	52,36	52,36
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	53,62	53,62	53,62
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	53,40	53,40	53,40
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	53,90	53,90	53,90
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	60,06	60,06	57,71
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	60,26	60,26	57,83
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	60,38	60,38	58,16
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	60,24	60,24	60,24
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	57,65	57,65	57,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	45,23	45,23	45,23
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	62,42	62,42	62,42
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	57,24	57,24	57,24
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	55,78	55,78	55,78
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	51,98	51,98	51,98
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	44,17	44,17	44,17
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	57,30	52,49	52,49
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	53,69	53,69	53,69
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	53,42	53,42	53,42
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	53,90	53,90	53,90
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	52,48	52,48	52,48
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	60,03	60,03	57,74
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	60,23	60,23	57,83
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	60,37	60,37	58,48
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	60,21	60,21	57,74
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	58,37	58,37	58,37
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	45,24	45,24	45,24
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	62,45	62,45	62,45
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	59,17	59,17	59,17
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	55,99	55,99	55,99
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	53,50	53,50	53,50
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	44,14	44,14	44,14
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	57,27	52,63	52,63
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	53,24	53,24	53,24
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	53,44	53,44	53,44
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	53,90	53,90	53,90
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	52,21	52,21	52,21
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	48,94	48,94	48,94
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	48,67	48,67	48,67
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	48,59	48,59	48,59
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	48,37	48,37	48,37
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	48,50	48,50	48,50
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	49,52	49,52	49,52
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	48,79	48,79	48,79
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	49,96	49,96	49,96
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	48,85	48,85	48,85
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	50,49	50,49	50,49
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	48,77	48,77	48,77
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	51,12	51,12	51,12
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	47,66	47,66	47,66
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	46,37	46,37	46,37
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	50,47	50,47	50,47
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	51,91	51,91	51,91
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	46,42	46,42	46,42
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	52,03	52,03	52,03
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	51,97	51,97	51,97
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	46,61	46,61	46,61
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	51,89	51,89	51,89
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	51,25	51,25	51,25
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	46,73	46,73	46,73
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	51,95	51,95	51,95
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	52,65	52,65	52,65
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	48,26	48,26	48,26
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	47,30	47,30	47,30
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	46,76	46,76	46,76
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	46,64	46,64	46,64
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	48,05	48,05	48,05
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	48,43	48,43	48,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	46,64	46,64	46,64
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	46,89	46,89	46,89
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	48,69	48,69	48,69
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	47,64	47,64	47,64
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	46,81	46,81	46,81
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	47,21	47,21	47,21
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	49,59	49,59	49,59
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	47,83	47,83	47,83
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	45,12	45,12	45,12
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	44,55	44,55	44,55
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	45,94	45,94	45,94
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	49,47	49,47	49,47
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	49,53	49,53	49,53
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	51,95	51,95	51,95
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	48,07	48,07	48,07
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	49,36	49,36	49,36
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	46,52	46,52	46,52
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	48,22	48,22	48,22
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	51,40	51,40	51,40
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	43,34	43,34	43,34
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	48,25	48,25	48,25
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	50,69	50,69	50,69
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	44,24	44,24	44,24
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	49,64	49,64	49,64
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	50,84	50,84	50,84
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	45,36	45,36	45,36
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	49,06	49,06	49,06
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	48,86	48,86	48,86
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	51,42	51,42	51,42
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	65,10	65,10	65,10
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	56,46	56,46	56,46
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	54,16	54,16	54,16
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	48,34	48,34	48,34
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	65,41	65,41	65,41
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	57,84	57,84	55,60
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	56,74	56,74	54,12
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	48,87	48,87	48,87
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	47,83	47,83	47,83
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	65,26	65,26	65,26
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	57,16	57,16	57,16
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	54,81	54,81	54,81
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	48,74	48,74	48,74
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	65,41	65,41	65,41
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	57,98	57,98	56,03
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	57,43	57,43	54,46
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	50,29	50,29	50,29
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	49,03	49,03	49,03
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	61,21	58,45	58,45
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	55,35	55,35	55,35
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	48,79	48,79	48,79
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	61,15	58,19	56,65
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	57,65	57,65	54,78
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	65,03	64,36	64,36
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	55,50	55,50	55,50
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	52,25	52,25	52,25
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	61,81	58,49	57,53
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	57,67	57,67	54,90
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	65,04	65,04	65,04
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	55,71	55,71	55,71
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	52,88	52,88	52,88
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	64,22	64,22	64,22
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	57,70	57,70	55,07
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	56,40	56,40	56,40
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	65,06	65,06	65,06
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	56,01	56,01	56,01
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	53,51	53,51	53,51
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	65,10	65,10	65,10
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	57,76	57,76	55,30
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	56,02	56,02	53,66
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	47,84	47,84	47,84
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	47,52	47,52	47,52
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	45,09	45,09	45,09
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	44,13	44,13	44,13
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	52,68	52,68	52,68
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	50,31	50,31	50,31
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	45,09	45,09	45,09
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	44,55	44,55	44,55
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	50,06	50,06	50,06
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	50,07	50,07	50,07
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	45,09	45,09	45,09
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	45,11	45,11	45,11
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	47,46	47,46	47,46
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	50,38	50,38	50,38
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	48,45	48,45	48,45
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	45,11	45,11	45,11
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	45,11	45,11	45,11
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	47,52	47,52	47,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	50,36	50,36	50,36
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	48,75	48,75	48,75
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	45,18	45,18	45,18
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	45,10	45,10	45,10
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	45,07	45,07	45,07
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	48,47	48,47	48,47
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	50,47	50,47	50,47
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	49,50	49,50	49,50
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	45,10	45,10	45,10
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	45,60	45,60	45,60
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	50,72	50,72	50,72
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	49,72	49,72	49,72
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	46,38	46,38	46,38
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	50,02	50,02	50,02
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	46,41	46,41	46,41
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	50,12	50,12	50,12
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	45,71	45,71	45,71
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	50,67	50,67	50,67
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	45,37	45,37	45,37
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	52,45	52,45	52,45
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	45,29	45,29	45,29
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	50,37	50,37	50,37
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	47,64	47,64	47,64
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	46,82	46,82	46,82
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	47,63	47,63	47,63
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	46,94	46,94	46,94
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	47,62	47,62	47,62
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	47,45	47,45	47,45
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	47,61	47,61	47,61
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	47,81	47,81	47,81
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	47,41	47,41	47,41
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	47,79	47,79	47,79
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	45,90	45,90	45,90
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	47,75	47,75	47,75
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	46,37	46,37	46,37
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	51,91	51,91	51,91
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	53,41	53,41	53,41
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	51,03	51,03	51,03
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	52,40	52,40	52,40
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	53,89	53,89	53,89
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	51,24	51,24	51,24
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	52,58	52,58	52,58
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	54,37	54,37	54,37
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	51,19	51,19	51,19
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	53,07	53,07	53,07
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	54,43	54,43	54,43
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	51,62	51,62	51,62
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	53,55	53,55	53,55
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	54,43	54,43	54,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	52,27	52,27	52,27
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	51,92	51,92	51,92
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	51,40	51,40	51,40
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	54,45	54,45	54,45
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	52,91	52,91	52,91
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	53,71	53,71	53,71
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	55,20	55,20	55,20
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	50,75	50,75	50,75
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	50,48	50,48	50,48
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	50,55	50,55	50,55
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	53,68	53,68	53,68
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	55,21	55,21	55,21
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	51,02	51,02	51,02
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	50,50	50,50	50,50
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	50,54	50,54	50,54
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	53,65	53,65	53,65
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	55,20	55,20	55,20
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	52,23	52,23	52,23
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	50,51	50,51	50,51
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	50,53	50,53	50,53
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	55,18	55,18	55,18
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	50,53	50,53	50,53
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	50,50	50,50	50,50
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	53,78	53,78	53,78
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	50,57	50,57	50,57
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	50,48	50,48	50,48
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	49,42	49,42	49,42
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	53,75	53,75	53,75
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	51,60	51,60	51,60
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	50,63	50,63	50,63
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	50,48	50,48	50,48
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	50,11	50,11	50,11
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	68,76	68,76	68,76
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	69,00	69,00	69,00
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	68,80	68,80	68,80
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	69,21	69,21	69,21
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	69,47	69,47	69,47
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	68,67	68,67	68,67
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	68,97	68,97	68,97
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	68,89	68,89	68,89
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	69,11	69,11	69,11
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	69,43	69,43	69,43
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	68,62	68,62	68,62
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	68,93	68,93	68,93
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	69,02	69,02	69,02
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	69,06	69,06	69,06
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	69,39	69,39	69,39
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	68,57	68,57	68,57
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	68,89	68,89	68,89
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	69,07	69,07	69,07
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	69,00	69,00	69,00
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	69,35	69,35	69,35
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	51,91	51,91	51,91
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	50,48	50,48	50,48
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	68,52	68,52	68,52
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	68,85	68,85	68,85
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	69,06	69,06	69,06
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	65,47	65,47	65,47
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	68,94	68,94	68,94
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	69,30	69,30	69,30
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	53,27	53,27	53,27
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	50,76	50,76	50,76
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	68,46	68,46	68,46
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	68,81	68,81	68,81
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	69,03	69,03	69,03
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	68,01	68,01	68,01
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	68,88	68,88	68,88
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	69,26	69,26	69,26
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	69,44	69,44	69,44
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	53,64	53,64	53,64
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	51,96	51,96	51,96
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	68,95	68,95	68,95
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	55,35	55,35	55,35
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	69,07	69,07	69,07
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	55,34	55,34	55,34
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	69,17	69,17	69,17
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	55,33	55,33	55,33
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	69,20	69,20	69,20
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	55,32	55,32	55,32
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	69,20	69,20	69,20
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	61,98	61,98	61,98
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	55,30	55,30	55,30
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	53,86	53,86	53,86
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	68,71	68,71	68,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	54,65	54,65	54,65
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	50,38	50,38	50,38
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	55,53	55,53	55,53
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	53,80	53,80	53,80
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	49,54	49,54	49,54
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	50,53	50,53	50,53
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	56,16	56,16	56,16
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	53,93	53,93	53,93
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	49,72	49,72	49,72
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	51,65	51,65	51,65
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	57,03	57,03	57,03
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	55,36	55,36	55,36
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	49,96	49,96	49,96
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	53,33	53,33	53,33
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	59,60	59,60	59,60
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	57,27	57,27	57,27
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	49,63	49,63	49,63
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	68,45	68,45	68,45
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	68,98	68,98	68,98
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	63,04	63,04	63,04
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	55,38	55,38	55,38
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	69,15	69,15	69,15
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	69,87	69,87	69,87
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	54,66	54,66	54,66
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	55,60	55,60	55,60
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	70,19	70,19	70,19
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	71,08	71,08	71,08
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	54,91	54,91	54,91
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	57,05	57,05	57,05
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	71,39	71,39	71,39
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	72,24	72,24	72,24
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	56,33	56,33	56,33
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	59,64	59,64	59,64
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	67,82	67,82	67,82
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	71,61	71,61	71,61
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	58,06	58,06	58,06
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	67,88	67,88	67,88
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	71,94	71,58	71,58
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	58,04	58,04	58,04
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	68,02	68,02	68,02
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	71,54	71,54	71,54
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	58,03	58,03	58,03
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	68,14	68,14	68,14
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	71,50	71,50	71,50
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	58,62	58,62	58,62
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	60,76	60,76	60,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	71,56	71,56	71,56
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	57,33	57,33	57,33
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	67,05	67,05	67,05
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	71,63	71,63	71,63
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	58,06	58,06	58,06
K6x_A	K6[3/4]	85000,84	445501,89	13,50	72,50	72,50	72,50
K6x_B	K6[3/4]	85000,84	445501,89	16,50	72,08	72,08	72,08
K6x_C	K6[3/4]	85000,84	445501,89	19,50	72,05	72,05	72,05
K6x_D	K6[3/4]	85000,84	445501,89	22,50	72,01	72,01	72,01
K6x_E	K6[3/4]	85000,84	445501,89	25,50	71,97	71,97	71,97
K6x_F	K6[3/4]	85000,84	445501,89	28,50	71,93	71,93	71,93
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	52,68	52,68	52,68
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	57,60	57,60	57,60
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	50,39	50,39	50,39
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	68,92	68,92	68,92
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	53,66	53,66	53,66
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	58,68	58,68	58,68
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	50,83	50,83	50,83
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	69,21	69,21	69,21
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	59,15	59,15	59,15
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	61,67	61,67	61,67
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	52,74	52,74	52,74
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	70,24	70,24	70,24
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	61,26	61,26	61,26
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	67,94	67,94	67,94
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	57,30	57,30	57,30
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	71,64	71,64	71,64
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	72,85	72,85	72,85
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	72,84	72,84	72,84
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	54,79	54,79	54,79
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	53,50	53,50	53,50
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	56,99	55,02	55,02
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	65,78	65,78	65,78
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	72,81	72,81	72,81
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	72,80	72,80	72,80
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	54,23	54,23	54,23
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	53,58	53,58	53,58
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	56,98	55,00	55,00
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	66,08	66,08	66,08
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	72,77	72,77	72,77
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	72,76	72,76	72,76
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	54,70	54,70	54,70
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	51,64	51,64	51,64
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	56,97	54,98	54,98
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	67,29	67,29	67,29
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	72,73	72,73	72,73
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	72,72	72,72	72,72
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	55,52	55,52	55,52
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	52,88	52,88	52,88
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	57,00	55,24	55,24
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	68,57	68,57	68,57
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	72,70	72,70	72,70
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	72,69	72,69	72,69
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	56,20	56,20	56,20
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	53,55	53,55	53,55
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	57,30	56,65	56,65
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	71,01	71,01	71,01
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	54,18	54,18	54,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	67,12	67,12	67,12
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	57,51	56,03	56,03
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	70,29	70,15	70,15
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	67,41	62,91	62,91
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	57,21	56,45	56,45
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	71,26	71,26	71,26
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	67,36	64,56	64,56
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	58,28	57,78	57,78
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	72,66	72,66	72,66
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	69,43	68,56	68,56
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	59,55	59,34	59,34
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	73,79	73,79	73,79
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	75,05	75,05	75,05
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	60,84	60,84	60,84
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	73,78	73,78	73,78
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	75,35	75,35	75,35
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	71,84	71,84	71,84
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	72,30	72,30	72,30
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	71,77	71,77	71,77
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	72,24	72,24	72,24
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	72,18	72,18	72,18
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	72,10	72,10	72,10
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	72,03	72,03	72,03
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	71,97	71,97	71,97
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	72,12	72,12	72,12
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	68,39	68,39	68,39
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	52,02	52,02	52,02
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	69,11	69,11	69,11
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	50,82	50,82	50,82
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	70,36	70,36	70,36
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	53,49	53,49	52,52
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	71,70	71,70	71,70
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	58,92	58,92	55,71
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	73,49	73,49	73,49
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	61,90	61,90	61,90
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	66,45	66,45	66,45
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	73,16	73,16	73,16
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	73,01	73,01	73,01
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	70,99	70,99	70,99
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	52,29	52,29	52,29
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	56,03	56,03	56,03
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	74,53	74,53	74,53
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	72,05	72,05	72,05
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	51,60	51,60	51,60
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	57,08	57,08	57,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	76,12	76,12	76,12
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	73,58	73,58	73,58
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	53,45	53,45	53,45
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	61,71	61,71	61,71
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	75,15	75,15	75,15
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	74,83	74,83	74,83
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	56,88	56,88	56,88
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	67,03	64,31	64,31
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	71,41	71,41	71,41
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	71,85	71,85	71,85
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	59,10	59,10	59,10
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	71,37	71,37	71,37
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	71,58	71,58	71,58
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	60,53	60,53	60,53
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	71,37	71,37	71,37
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	71,55	71,55	71,55
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	64,97	64,75	64,75
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	71,30	71,30	71,30
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	71,52	71,52	71,52
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	70,54	70,54	70,54
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	71,24	71,24	71,24
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	71,52	71,52	71,52
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	71,25	71,25	71,25
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	71,17	71,17	71,17
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	73,92	73,92	73,92
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	71,74	71,74	71,74
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	56,07	55,82	55,82
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	56,38	55,71	55,71
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	59,68	59,68	59,68
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	58,55	58,55	58,55
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	58,54	58,54	58,54
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	57,02	56,59	56,59
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	56,32	55,69	55,69
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	64,76	64,76	64,76
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	58,58	58,58	58,58
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	58,59	58,59	58,59
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	57,00	56,48	56,48
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	56,27	55,68	55,68
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	61,56	61,56	61,56
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	70,03	70,03	70,03
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	58,64	58,64	58,64
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	58,41	58,41	58,41
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	57,66	56,63	56,63
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	56,21	55,61	55,61
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	71,01	71,01	71,01
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	70,59	70,59	70,59
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	58,77	58,77	58,77
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	58,46	58,46	58,46
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K3.0 Basal "T" - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	57,46	57,46	57,46
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	56,16	55,61	55,61
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	71,11	71,11	71,11
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	70,65	70,65	70,65
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	59,09	59,09	59,09
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	58,49	58,49	58,49
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	56,10	55,66	55,66
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	56,08	56,08	56,08
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	58,52	58,52	58,52
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	57,63	57,63	57,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	29,34	25,85	23,82	33,82
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	25,59	26,55	24,56	34,56
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	30,31	27,29	25,21	35,21
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	27,09	28,27	26,29	36,29
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	31,62	28,66	26,74	36,74
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	29,65	30,74	28,90	38,90
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	32,92	29,41	28,16	38,16
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	33,32	33,29	32,12	42,12
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	34,04	31,22	30,46	40,46
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	36,29	34,41	33,33	43,33
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	30,88	30,83	30,00	40,00
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	30,59	30,54	29,84	39,84
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	31,02	30,97	30,13	40,13
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	28,89	28,77	27,67	37,67
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	31,12	31,04	30,18	40,18
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	29,53	29,40	28,40	38,40
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	30,45	30,44	29,52	39,52
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	30,75	31,14	30,06	40,06
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	29,73	29,99	28,96	38,96
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	30,95	31,19	30,15	40,15
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	29,82	29,77	29,00	39,00
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	25,69	26,44	24,47	34,47
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	25,36	26,27	24,39	34,39
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	27,37	28,33	26,40	36,40
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	26,03	26,86	25,18	35,18
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	29,81	30,85	29,01	39,01
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	27,39	28,19	26,70	36,70
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	33,81	34,15	32,75	42,75
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	30,24	30,71	29,63	39,63
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	28,08	27,19	25,60	35,60
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	30,81	30,51	29,60	39,60
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	38,62	35,96	35,36	45,36
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	40,11	39,38	37,66	47,66
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	40,00	37,64	36,63	46,63
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	39,44	37,62	36,18	46,18
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	28,44	27,44	25,99	35,99
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	30,72	30,36	29,46	39,46
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	38,61	36,02	35,41	45,41
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	39,48	36,95	35,99	45,99
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	40,14	37,69	36,72	46,72
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	39,65	37,73	36,30	46,30
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	27,91	28,20	26,99	36,99
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	30,48	30,14	29,24	39,24
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	38,70	36,19	35,59	45,59
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	39,33	36,37	35,64	45,64
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	40,14	37,66	36,71	46,71
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	39,87	38,01	36,62	46,62
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	30,22	29,84	28,86	38,86
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	31,24	31,22	30,38	40,38
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	38,78	36,32	35,61	45,61
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	40,15	37,78	36,79	46,79
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	40,00	38,27	36,92	46,92
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	30,17	29,67	28,78	38,78
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	31,16	31,08	30,20	40,20
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	38,70	36,01	35,42	45,42
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	39,94	37,53	36,37	46,37
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	40,03	38,32	36,98	46,98
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	38,51	36,57	34,94	44,94
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	28,89	28,12	26,87	36,87
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	30,93	30,53	29,61	39,61
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	38,63	35,95	35,35	45,35
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	39,98	37,80	36,54	46,54
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	40,10	38,38	37,06	47,06
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	39,00	37,30	35,80	45,80
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	43,20	40,22	39,28	49,28
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	43,44	40,39	39,33	49,33
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	33,57	32,49	31,57	41,57
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	32,49	32,70	31,63	41,63
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	43,12	40,13	39,22	49,22
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	43,48	40,35	39,32	49,32
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	32,62	32,12	31,32	41,32
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	32,69	32,85	31,74	41,74
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	42,97	40,09	39,18	49,18
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	43,54	40,47	39,48	49,48
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	33,04	32,32	31,51	41,51
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	32,38	32,47	31,22	41,22
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	42,95	40,15	39,25	49,25
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	43,42	40,53	39,57	49,57
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	33,47	32,34	31,56	41,56
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	33,78	33,40	32,30	42,30
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	43,32	40,56	39,63	49,63
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	40,78	38,77	37,57	47,57
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	33,84	33,47	32,51	42,51
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	43,20	40,32	39,37	49,37
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	43,22	40,16	39,08	49,08
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	33,37	32,81	31,90	41,90
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	31,88	32,17	31,04	41,04
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	39,13	37,12	36,70	46,70
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	39,33	37,07	36,61	46,61
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	39,49	37,14	36,58	46,58
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	35,19	32,33	31,01	41,01
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	46,03	47,42	45,09	55,09
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	47,08	48,98	46,46	56,46
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	48,07	50,46	47,78	57,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	46,28	49,69	46,77	56,77
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	41,56	39,94	39,09	49,09
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	33,33	32,76	32,11	42,11
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	39,28	37,04	36,59	46,59
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	39,49	37,16	36,63	46,63
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	36,97	34,13	32,82	42,82
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	46,92	48,72	46,23	56,23
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	47,92	50,22	47,58	57,58
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	47,69	50,76	47,85	57,85
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	39,22	36,98	36,55	46,55
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	39,47	37,16	36,64	46,64
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	38,48	35,37	34,32	44,32
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	46,71	48,43	45,97	55,97
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	47,79	49,99	47,38	57,38
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	48,06	50,87	48,01	58,01
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	39,13	36,94	36,52	46,52
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	39,46	37,16	36,66	46,66
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	39,17	36,58	35,85	45,85
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	46,54	48,17	45,74	55,74
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	47,64	49,76	47,17	57,17
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	48,22	50,87	48,10	58,10
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	39,07	36,91	36,50	46,50
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	39,43	37,15	36,67	46,67
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	39,36	36,92	36,26	46,26
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	46,35	47,91	45,52	55,52
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	47,47	49,50	46,94	56,94
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	48,19	50,78	48,05	58,05
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	37,82	36,15	35,56	45,56
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	32,84	32,27	31,53	41,53
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	39,04	36,92	36,51	46,51
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	39,38	37,12	36,64	46,64
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	39,44	37,05	36,46	46,46
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	46,19	47,66	45,30	55,30
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	47,26	49,24	46,71	56,71
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	48,13	50,62	47,92	57,92
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	41,02	38,96	38,34	48,34
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	32,95	32,35	31,64	41,64
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	46,43	47,26	44,92	54,92
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	42,34	44,21	41,45	51,45
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	40,47	37,53	36,71	46,71
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	35,32	35,64	33,56	43,56
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	26,61	27,39	25,22	35,22
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	44,65	46,33	43,85	53,85
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	26,34	27,22	25,28	35,28
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	46,33	47,24	44,94	54,94
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	44,64	46,45	43,66	53,66
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	40,77	38,04	37,24	47,24
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	37,87	40,45	37,86	47,86
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	27,93	29,01	26,88	36,88
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	44,65	46,31	43,85	53,85
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	27,95	29,17	27,24	37,24
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	46,31	47,17	44,91	54,91
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	45,33	47,01	44,34	54,34
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	41,03	38,54	37,77	47,77
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	38,50	40,81	38,41	48,41
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	29,63	30,72	28,67	38,67
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	44,65	46,26	43,84	53,84
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	30,12	31,06	29,54	39,54
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	45,93	47,21	44,71	54,71
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	31,09	31,90	30,10	40,10
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	32,46	33,05	31,46	41,46
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	46,20	47,29	44,86	54,86
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	39,25	36,54	35,57	45,57
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	32,09	32,55	30,82	40,82
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	40,45	40,80	38,84	48,84
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	46,38	47,26	44,89	54,89
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	40,13	37,05	36,24	46,24
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	34,33	33,59	31,80	41,80
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	44,50	46,11	43,64	53,64
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	33,14	32,62	31,40	41,40
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	34,15	36,17	33,78	43,78
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	29,40	29,96	28,16	38,16
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	35,68	34,55	33,45	43,45
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	36,06	37,67	35,37	45,37
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	31,99	31,28	29,80	39,80
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	38,07	36,56	35,55	45,55
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	38,13	39,37	37,06	47,06
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	33,38	32,80	31,39	41,39
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	39,98	38,08	37,19	47,19
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	39,43	40,05	37,90	47,90
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	35,21	34,53	33,44	43,44
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	44,60	46,72	43,86	53,86
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	27,46	29,02	26,90	36,90
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	46,59	48,65	45,80	55,80
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	29,44	31,19	29,14	39,14
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	47,01	48,85	46,08	56,08
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	31,17	32,36	30,76	40,76
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	47,23	48,95	46,30	56,30
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	31,00	32,22	30,31	40,31
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	26,11	26,60	24,81	34,81
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	25,62	26,68	24,53	34,53
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	27,41	27,68	26,19	36,19
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	26,08	27,14	25,20	35,20
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	29,84	29,84	28,69	38,69
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	27,45	28,58	26,81	36,81
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	34,61	33,96	33,25	43,25
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	30,65	31,40	30,18	40,18
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	31,14	30,18	29,45	39,45
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	25,08	24,77	23,37	33,37
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	26,90	28,23	26,13	36,13
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	33,64	31,79	31,07	41,07
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	25,65	25,39	24,21	34,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	28,02	29,37	27,48	37,48
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	35,06	33,21	32,55	42,55
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	26,75	26,74	25,65	35,65
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	30,45	31,57	29,97	39,97
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	35,78	33,58	32,70	42,70
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	28,52	28,70	27,72	37,72
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	34,82	35,10	34,14	44,14
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	42,71	42,76	41,09	51,09
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	43,10	43,31	41,53	51,53
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	43,77	44,49	42,47	52,47
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	43,49	44,68	42,61	52,61
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	35,20	37,63	34,98	44,98
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	28,03	29,50	26,88	36,88
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	38,78	36,29	35,74	45,74
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	28,13	27,93	27,19	37,19
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	40,52	41,49	39,58	49,58
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	41,10	42,11	40,13	50,13
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	41,88	42,71	40,67	50,67
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	42,25	43,02	40,95	50,95
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	39,70	38,83	37,21	47,21
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	43,02	43,20	41,44	51,44
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	43,70	44,43	42,42	52,42
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	43,54	44,68	42,60	52,60
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	35,62	37,91	35,37	45,37
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	28,98	30,81	28,22	38,22
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	40,94	41,99	40,00	50,00
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	41,82	42,60	40,57	50,57
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	42,06	42,96	40,89	50,89
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	41,41	42,36	40,10	50,10
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	42,96	43,11	41,37	51,37
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	43,64	44,34	42,35	52,35
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	43,66	44,73	42,66	52,66
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	36,68	38,52	36,29	46,29
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	30,65	32,66	30,06	40,06
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	40,80	41,83	39,83	49,83
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	41,56	42,51	40,48	50,48
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	42,04	42,92	40,86	50,86
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	41,69	42,64	40,43	50,43
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	42,90	43,03	41,30	51,30
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	43,58	44,24	42,26	52,26
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	43,95	44,68	42,63	52,63
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	39,41	39,95	38,27	48,27
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	32,46	34,36	31,77	41,77
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	34,09	32,86	32,47	42,47
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	27,56	27,31	25,93	35,93
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	40,73	41,74	39,76	49,76
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	41,51	42,43	40,41	50,41
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	42,05	42,95	40,89	50,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	42,05	42,93	40,81	50,81
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	42,84	42,94	41,23	51,23
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	43,27	43,49	41,68	51,68
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	43,95	44,62	42,58	52,58
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	41,89	41,34	39,75	49,75
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	36,85	36,78	34,07	44,07
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	38,30	35,88	35,30	45,30
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	28,04	26,55	25,56	35,56
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	40,66	41,65	39,68	49,68
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	41,36	42,33	40,33	50,33
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	41,99	42,87	40,81	50,81
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	42,19	43,03	40,94	50,94
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	36,19	35,67	34,46	44,46
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	42,77	42,85	41,16	51,16
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	43,18	43,41	41,62	51,62
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	43,83	44,55	42,52	52,52
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	43,35	44,35	42,28	52,28
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	36,35	37,51	34,81	44,81
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	38,72	36,20	35,62	45,62
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	28,22	26,80	25,88	35,88
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	40,60	41,56	39,61	49,61
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	41,24	42,23	40,25	50,25
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	41,93	42,78	40,73	50,73
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	42,27	43,09	41,00	51,00
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	38,36	37,77	36,31	46,31
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	32,67	32,16	31,39	41,39
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	26,02	26,76	25,17	35,17
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	35,99	34,03	33,65	43,65
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	31,21	28,30	27,53	37,53
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	34,82	34,44	31,96	41,96
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	38,52	37,38	36,10	46,10
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	33,19	32,63	31,91	41,91
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	26,73	27,53	26,04	36,04
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	36,16	34,33	33,94	43,94
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	32,18	29,62	28,93	38,93
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	36,80	38,78	35,99	45,99
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	40,13	39,14	37,53	47,53
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	34,17	33,57	32,89	42,89
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	27,59	28,29	26,86	36,86
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	36,32	34,57	34,17	44,17
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	33,38	31,04	30,40	40,40
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	36,92	38,90	36,13	46,13
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	40,60	40,62	38,56	48,56
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	29,48	30,01	28,76	38,76
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	34,69	32,55	32,01	42,01
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	30,70	30,74	29,69	39,69
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	35,51	33,25	32,80	42,80
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	31,91	31,42	30,52	40,52
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	35,80	33,74	33,33	43,33
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	33,55	31,81	29,65	39,65
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	37,65	36,87	35,40	45,40
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	36,55	37,94	35,17	45,17
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	38,26	39,30	36,71	46,71
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	41,48	41,35	39,14	49,14
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	42,88	42,77	40,76	50,76
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	38,21	35,51	34,94	44,94
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	37,39	34,14	33,46	43,46
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	27,72	27,19	26,44	36,44
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	27,61	26,75	25,75	35,75
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	24,82	24,76	23,36	33,36
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	42,10	41,37	39,99	49,99
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	41,70	40,66	39,36	49,36
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	38,31	35,70	35,15	45,15
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	37,70	34,62	33,94	43,94
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	28,04	27,51	26,81	36,81
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	27,59	26,52	25,44	35,44
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	25,37	24,91	23,99	33,99
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	42,57	42,79	41,01	51,01
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	41,81	40,83	39,53	49,53
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	41,44	39,44	38,76	48,76
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	38,61	36,22	35,70	45,70
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	37,81	34,83	34,19	44,19
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	29,27	28,69	28,12	38,12
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	27,75	26,71	25,68	35,68
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	26,89	26,36	25,70	35,70
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	42,58	42,83	41,05	51,05
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	41,90	40,96	39,67	49,67
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	43,79	43,21	41,74	51,74
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	37,93	35,06	34,43	44,43
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	28,12	27,10	26,17	36,17
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	26,90	26,80	25,97	35,97
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	41,96	41,01	39,74	49,74
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	38,04	35,20	34,59	44,59
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	28,26	27,24	26,31	36,31
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	28,77	28,75	27,86	37,86
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	42,01	41,10	39,81	49,81
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	40,62	39,69	38,06	48,06
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	38,13	35,33	34,76	44,76
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	36,39	33,12	32,42	42,42
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	27,63	27,27	26,39	36,39
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	29,87	29,40	28,90	38,90
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	41,99	41,11	39,81	49,81
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	41,49	40,53	39,14	49,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	29,34	27,78	27,26	37,26
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	30,21	28,81	28,32	38,32
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	31,16	30,13	29,60	39,60
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	23,52	23,07	21,66	31,66
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	26,85	26,89	26,14	36,14
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	33,33	31,71	31,25	41,25
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	24,19	23,90	22,58	32,58
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	27,75	27,59	27,07	37,07
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	33,99	32,46	31,95	41,95
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	25,24	24,84	23,53	33,53
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	26,73	26,42	25,63	35,63
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	35,05	34,09	33,62	43,62
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	27,38	26,82	25,73	35,73
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	28,55	28,17	27,50	37,50
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	24,51	24,65	23,36	33,36
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	25,16	25,55	23,79	33,79
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	25,76	25,78	24,83	34,83
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	25,95	26,22	24,69	34,69
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	26,47	26,53	25,68	35,68
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	27,57	27,72	26,36	36,36
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	28,46	28,45	27,80	37,80
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	30,16	30,08	28,96	38,96
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	31,94	29,19	27,82	37,82
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	24,12	24,69	22,84	32,84
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	31,26	31,25	30,46	40,46
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	33,16	30,40	29,19	39,19
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	24,62	24,84	23,27	33,27
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	33,12	32,75	32,10	42,10
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	34,58	31,75	30,76	40,76
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	25,76	25,87	24,37	34,37
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	34,70	34,28	33,69	43,69
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	36,67	34,30	33,53	43,53
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	27,33	27,03	25,80	35,80
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	36,53	35,93	35,39	45,39
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	44,24	43,78	42,24	52,24
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	43,87	43,44	41,73	51,73
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	44,03	43,60	41,94	51,94
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	44,09	43,68	42,06	52,06
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	44,12	43,73	42,12	52,12
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	44,15	43,72	42,14	52,14
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	42,95	42,46	40,61	50,61
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	44,17	43,71	42,15	52,15
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	43,63	43,23	41,45	51,45
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	29,59	28,32	27,94	37,94
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	23,47	22,83	21,95	31,95
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	26,31	25,80	24,38	34,38
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	31,73	29,76	29,34	39,34
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	24,07	23,66	22,90	32,90
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	26,89	26,37	25,08	35,08
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	32,52	30,74	30,38	40,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	24,58	24,02	23,40	33,40
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	28,27	27,76	26,54	36,54
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	32,18	30,99	30,67	40,67
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	26,08	25,45	24,92	34,92
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	30,57	29,92	28,84	38,84
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	29,33	28,42	28,06	38,06
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	30,41	29,50	29,17	39,17
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	28,51	27,60	27,07	37,07
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	30,45	29,49	29,20	39,20
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	29,32	28,46	27,99	37,99
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	30,30	29,32	29,02	39,02
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	29,74	28,79	28,46	38,46
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	29,94	28,93	28,60	38,60
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	29,98	29,03	28,72	38,72
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	29,83	28,91	28,58	38,58
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	30,17	29,25	28,94	38,94
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	26,98	26,28	25,69	35,69
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	29,73	28,75	28,42	38,42
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	30,31	29,40	29,08	39,08
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	27,83	26,98	26,37	36,37
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	39,82	37,51	36,99	46,99
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	36,93	33,97	33,29	43,29
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	35,62	32,54	31,63	41,63
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	41,31	39,35	38,86	48,86
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	40,70	38,38	37,69	47,69
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	39,62	37,10	36,32	46,32
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	25,40	25,40	23,67	33,67
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	37,05	35,79	35,47	45,47
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	37,04	35,78	35,43	45,43
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	35,79	34,33	33,99	43,99
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	40,20	38,44	37,67	47,67
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	37,04	34,15	33,45	43,45
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	36,25	33,14	32,30	42,30
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	41,49	39,56	39,01	49,01
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	40,77	38,43	37,78	47,78
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	40,14	37,67	36,90	46,90
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	25,84	25,89	24,31	34,31
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	37,09	35,84	35,52	45,52
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	37,13	35,88	35,54	45,54
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	36,10	34,53	34,15	44,15
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	29,19	27,82	27,42	37,42
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	40,71	39,97	38,70	48,70
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	37,51	34,41	33,76	43,76
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	36,56	33,53	32,71	42,71
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	41,75	40,58	39,63	49,63
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	40,86	38,54	37,89	47,89
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	40,38	37,95	37,20	47,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	27,06	27,17	25,75	35,75
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	37,14	35,91	35,58	45,58
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	37,23	35,99	35,66	45,66
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	36,59	35,13	34,73	44,73
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	30,03	28,36	27,98	37,98
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	37,99	35,02	34,42	44,42
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	36,71	33,72	32,96	42,96
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	40,97	38,75	38,13	48,13
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	40,52	38,16	37,44	47,44
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	28,44	28,40	27,24	37,24
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	37,34	36,15	35,83	45,83
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	36,85	35,48	35,11	45,11
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	38,55	35,69	35,14	45,14
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	36,77	33,79	33,07	43,07
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	32,11	31,15	30,38	40,38
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	41,07	38,94	38,36	48,36
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	40,63	38,30	37,60	47,60
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	31,83	31,32	30,49	40,49
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	37,32	36,12	35,80	45,80
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	37,01	35,68	35,33	45,33
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	33,62	32,08	31,73	41,73
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	39,21	36,85	36,39	46,39
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	36,83	33,88	33,16	43,16
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	35,09	32,63	31,80	41,80
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	41,25	39,28	38,75	48,75
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	40,61	38,32	37,61	47,61
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	38,38	35,93	35,07	45,07
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	37,06	35,80	35,45	45,45
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	37,16	35,82	35,48	45,48
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	35,19	33,73	33,40	43,40
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	24,76	24,10	22,60	32,60
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	30,63	27,66	27,04	37,04
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	28,43	27,97	26,66	36,66
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	24,78	24,05	22,81	32,81
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	34,73	32,60	32,00	42,00
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	31,90	30,74	29,55	39,55
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	25,84	25,20	24,13	34,13
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	37,77	35,94	35,11	45,11
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	33,20	31,68	30,38	40,38
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	27,53	27,03	26,24	36,24
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	39,65	37,91	37,13	47,13
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	34,62	33,26	31,83	41,83
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	30,73	29,94	29,41	39,41
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	41,77	41,07	39,55	49,55
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	35,51	34,36	33,09	43,09
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	39,49	40,99	38,26	48,26
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	29,24	29,21	28,37	38,37
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	35,40	34,16	32,58	42,58
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	41,35	42,61	40,02	50,02
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	30,43	30,26	29,68	39,68
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	37,33	35,80	34,42	44,42
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	43,36	44,26	41,79	51,79
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	31,99	31,88	31,38	41,38
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	39,00	37,44	36,17	46,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	44,45	45,29	42,96	52,96
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	34,34	34,08	33,67	43,67
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	40,42	39,01	37,87	47,87
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	23,82	23,19	22,65	32,65
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	27,96	29,19	27,36	37,36
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	22,71	23,55	21,31	31,31
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	24,84	24,22	23,76	33,76
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	33,86	34,02	32,32	42,32
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	23,80	24,73	22,44	32,44
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	24,78	23,97	23,35	33,35
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	36,46	35,87	34,39	44,39
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	24,54	25,38	23,25	33,25
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	26,62	25,99	25,42	35,42
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	38,11	37,30	36,04	46,04
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	25,56	24,99	24,27	34,27
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	29,14	27,93	27,37	37,37
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	30,72	29,66	29,38	39,38
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	22,99	22,09	21,64	31,64
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	35,68	33,67	33,11	43,11
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	23,40	22,92	22,21	32,21
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	37,82	35,53	35,01	45,01
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	30,00	28,70	28,16	38,16
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	31,31	30,18	29,87	39,87
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	24,20	23,25	22,88	32,88
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	36,39	34,35	33,78	43,78
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	24,87	24,35	23,76	33,76
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	38,58	36,15	35,65	45,65
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	31,06	29,87	29,41	39,41
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	32,43	31,14	30,86	40,86
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	24,87	23,73	23,34	33,34
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	37,06	34,81	34,24	44,24
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	25,47	24,57	24,10	34,10
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	39,01	36,64	36,15	46,15
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	27,85	26,63	26,33	36,33
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	28,43	27,37	26,95	36,95
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	27,84	26,58	26,02	36,02
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	29,24	28,14	27,87	37,87
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	33,73	31,79	31,18	41,18
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	35,66	33,24	32,64	42,64
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	28,52	27,36	26,81	36,81
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	30,06	28,99	28,73	38,73
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	34,73	32,91	32,36	42,36
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	36,93	34,75	34,23	44,23
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	30,36	29,70	28,99	38,99
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	30,85	33,38	30,96	40,96
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	34,20	32,13	31,58	41,58
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	34,73	35,20	33,39	43,39
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	35,86	33,90	33,46	43,46
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	37,45	36,97	35,41	45,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	37,41	35,83	35,44	45,44
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	39,00	38,41	37,05	47,05
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	37,50	31,35	30,86	30,68	40,68
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	19,50	29,59	29,05	28,83	38,83
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	1,50	23,71	23,24	22,53	32,53
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	40,50	31,47	30,88	30,70	40,70
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	22,50	30,19	29,61	29,39	39,39
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	4,50	24,12	23,68	23,02	33,02
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	43,50	31,78	31,09	30,91	40,91
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	25,50	30,64	30,08	29,88	39,88
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	7,50	25,71	25,36	24,87	34,87
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	46,50	32,22	31,46	31,27	41,27
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	28,50	30,64	30,16	29,96	39,96
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	10,50	27,60	27,15	26,90	36,90
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	31,50	30,93	30,49	30,30	40,30
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	13,50	27,72	27,25	26,99	36,99
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	34,50	31,19	30,72	30,54	40,54
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	16,50	28,59	28,13	27,89	37,89
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	41,45	40,60	39,26	49,26
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	32,52	31,04	30,00	40,00
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	31,72	30,06	28,79	38,79
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	41,86	40,96	39,70	49,70
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	32,75	31,24	30,23	40,23
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	32,34	30,67	29,51	39,51
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	32,87	31,52	30,66	40,66
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	33,03	31,17	29,89	39,89
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	33,46	32,16	31,40	41,40
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	33,01	31,27	30,05	40,05
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	39,86	39,18	37,86	47,86
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	33,13	31,40	30,21	40,21
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	30,33	28,67	27,46	37,46
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	40,70	40,00	38,66	48,66
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	33,01	31,33	30,11	40,11
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	31,06	29,47	28,22	38,22
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	42,20	41,22	40,14	50,14
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	42,08	41,10	39,94	49,94
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	33,89	32,79	32,12	42,12
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	30,88	30,44	30,22	40,22
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	41,82	41,07	39,93	49,93
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	41,81	41,05	39,90	49,90
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	40,96	40,38	39,11	49,11
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	42,15	41,14	40,00	50,00
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	41,86	41,05	39,90	49,90
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	41,44	40,76	39,53	49,53
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	42,21	41,20	40,07	50,07
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	41,49	40,43	39,21	49,21
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	41,89	41,06	39,93	49,93
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	41,59	40,91	39,72	49,72
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	42,22	41,20	40,09	50,09
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	41,95	41,05	39,85	49,85
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	41,86	41,04	39,90	49,90
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	41,68	41,00	39,83	49,83
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	42,23	41,21	40,11	50,11
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	42,04	41,09	39,92	49,92
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	32,32	31,20	30,75	40,75
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	29,98	29,54	29,28	39,28
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	41,86	41,03	39,90	49,90
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	41,77	41,06	39,91	49,91
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	38,17	36,81	36,33	46,33
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	42,20	41,21	40,12	50,12
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	42,02	41,06	39,89	49,89
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	33,43	32,28	31,56	41,56
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	30,77	30,41	30,21	40,21
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	41,87	41,06	39,93	49,93
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	41,77	41,03	39,88	49,88
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	40,11	39,71	38,48	48,48
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	28,94	27,51	27,02	37,02
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	21,63	21,23	20,28	30,28
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	23,67	22,74	22,12	32,12
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	24,78	24,34	23,89	33,89
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	30,42	28,87	28,43	38,43
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	22,97	22,50	21,75	31,75
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	24,51	23,62	23,09	33,09
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	26,10	25,59	25,34	35,34
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	30,69	28,98	28,52	38,52
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	25,04	23,98	23,36	33,36
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	26,14	25,24	24,79	34,79
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	25,02	24,59	24,18	34,18
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	29,41	27,90	27,55	37,55
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	26,70	26,03	25,63	35,63
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	21,27	20,87	19,88	29,88
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	31,68	29,77	29,22	39,22
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	28,27	27,03	26,63	36,63
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	20,93	20,63	19,57	29,57
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	32,04	30,04	29,49	39,49
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	29,33	28,29	27,95	37,95
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	22,42	21,96	21,16	31,16
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	33,54	31,95	31,53	41,53
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	31,79	30,39	30,15	40,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	25,83	25,25	24,75	34,75
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	27,39	27,09	26,85	36,85
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	23,13	22,25	21,73	31,73
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	20,67	19,74	19,16	29,16
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	28,27	26,39	25,54	35,54
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	23,67	22,86	22,34	32,34
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	21,52	20,64	20,16	30,16
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	31,61	29,13	28,30	38,30
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	24,65	23,70	23,26	33,26
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	22,33	21,51	21,10	31,10
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	32,59	30,26	29,57	39,57
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	25,91	24,93	24,61	34,61
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	26,36	25,73	25,43	35,43
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	34,06	32,20	31,64	41,64
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	24,63	23,49	23,11	33,11
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	22,77	22,36	21,50	31,50
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	24,28	23,45	23,06	33,06
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	25,62	24,74	24,37	34,37
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	23,48	23,09	22,29	32,29
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	25,13	24,25	24,01	34,01
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	26,43	25,54	25,13	35,13
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	24,85	24,14	23,41	33,41
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	26,46	25,68	25,49	35,49
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	25,73	23,66	22,45	32,45
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	19,14	18,16	17,46	27,46
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	23,90	23,85	23,15	33,15
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	23,27	22,64	22,02	32,02
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	28,14	26,06	24,67	34,67
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	19,42	18,53	17,92	27,92
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	24,38	24,28	23,63	33,63
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	24,30	23,67	23,18	33,18
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	29,36	27,40	26,30	36,30
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	20,13	19,26	18,76	28,76
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	25,47	25,21	24,70	34,70
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	25,40	24,71	24,29	34,29
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	31,58	30,10	29,37	39,37
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	23,34	22,76	22,48	32,48
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	26,92	26,62	26,18	36,18
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	28,21	27,53	27,34	37,34
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	37,54	34,88	33,99	43,99
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	36,63	34,76	33,76	43,76
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	28,10	27,62	26,51	36,51
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	38,69	37,89	36,44	46,44
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	30,51	29,86	29,40	39,40
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	33,41	31,76	31,58	41,58
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	33,25	31,60	31,40	41,40
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	30,82	27,71	27,20	37,20
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	27,81	23,57	22,74	32,74
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	37,58	34,58	33,94	43,94
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	37,13	34,88	33,90	43,90
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	28,80	28,29	27,27	37,27
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	38,88	38,07	36,62	46,62
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	31,01	29,96	29,51	39,51
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	29,56	29,27	28,77	38,77
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	33,66	32,06	31,87	41,87
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	33,29	31,67	31,47	41,47
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	31,23	28,27	27,82	37,82
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	28,00	23,75	23,01	33,01
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	37,27	34,84	33,89	43,89
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	30,50	29,56	28,71	38,71
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	29,74	29,51	28,94	38,94
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	33,29	31,66	31,47	41,47
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	31,62	29,00	28,63	38,63
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	28,33	24,47	23,80	33,80
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	37,22	34,72	33,74	43,74
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	33,97	32,10	31,41	41,41
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	29,81	29,41	28,91	38,91
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	33,30	31,67	31,47	41,47
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	32,38	30,30	30,04	40,04
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	29,01	25,52	24,91	34,91
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	37,26	34,70	33,77	43,77
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	35,61	33,87	32,92	42,92
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	30,02	29,55	29,06	39,06
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	33,30	31,67	31,48	41,48
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	33,00	31,21	31,00	41,00
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	29,83	26,71	26,18	36,18
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	37,36	34,75	33,84	43,84
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	36,09	34,48	33,49	43,49
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	27,37	27,11	25,91	35,91
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	35,61	33,79	32,95	42,95
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	30,27	29,75	29,26	39,26
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	33,34	31,72	31,54	41,54
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	33,13	31,43	31,22	41,22
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	30,32	27,18	26,64	36,64
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	24,20	23,78	22,12	32,12
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	23,97	23,49	22,38	32,38
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	24,82	24,58	23,19	33,19
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	24,53	24,20	23,27	33,27
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	26,97	26,82	25,71	35,71
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	25,79	25,48	24,67	34,67
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	31,15	30,87	30,17	40,17
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	28,14	27,82	27,23	37,23
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	35,55	34,95	34,31	44,31
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	29,46	29,07	28,50	38,50
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	23,99	24,23	22,54	32,54
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	26,93	26,68	25,69	35,69
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	22,69	22,82	21,68	31,68
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	24,60	24,57	23,14	33,14
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	27,58	27,30	26,35	36,35
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	23,46	23,57	22,61	32,61
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	25,91	26,07	24,63	34,63
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	28,44	28,25	27,32	37,32
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	24,67	24,82	23,97	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	28,73	28,80	27,68	37,68
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	30,32	29,87	29,22	39,22
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	26,92	27,13	26,47	36,47
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	31,13	31,18	29,87	39,87
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	32,12	31,77	31,16	41,16
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	29,39	29,59	28,92	38,92
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	21,42	21,34	20,16	30,16
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	22,31	22,20	20,92	30,92
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	23,28	22,48	21,49	31,49
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	22,26	22,21	21,20	31,20
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	22,92	22,82	21,68	31,68
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	23,64	22,86	21,94	31,94
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	23,76	23,76	22,95	32,95
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	23,71	23,71	22,60	32,60
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	23,58	22,94	22,05	32,05
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	24,87	24,83	24,02	34,02
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	25,93	25,94	25,06	35,06
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	24,45	23,90	23,14	33,14
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	26,31	26,17	25,46	35,46
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	29,26	29,13	28,42	38,42
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	26,95	26,36	25,86	35,86
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	28,03	25,45	24,78	34,78
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	24,70	22,95	22,32	32,32
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	22,95	22,76	21,45	31,45
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	28,59	25,85	25,15	35,15
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	25,38	23,98	23,29	33,29
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	23,46	23,33	22,21	32,21
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	28,87	26,19	25,37	35,37
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	26,42	25,21	24,63	34,63
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	24,43	24,42	23,41	33,41
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	30,07	27,60	26,97	36,97
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	27,84	26,44	25,93	35,93
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	26,68	26,62	25,83	35,83
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	31,31	29,18	28,60	38,60
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	28,09	27,73	27,30	37,30
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	30,76	30,49	30,01	40,01
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	37,31	37,12	35,89	45,89
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	37,31	37,12	35,89	45,89
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	29,17	29,79	28,62	38,62
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	22,38	22,42	21,19	31,19
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	37,77	37,86	36,43	46,43
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	37,77	37,86	36,43	46,43
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	29,80	30,27	29,13	39,13
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	22,73	22,71	21,54	31,54
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	37,96	37,92	36,49	46,49
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	37,96	37,92	36,49	46,49
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	31,24	31,47	30,54	40,54
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	25,01	25,08	24,18	34,18
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	37,92	37,86	36,39	46,39
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	37,92	37,86	36,39	46,39
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	34,14	33,78	33,08	43,08
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	25,98	26,15	25,23	35,23
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	37,98	37,88	36,41	46,41
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	37,98	37,88	36,41	46,41
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	35,36	34,92	34,14	44,14
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	27,38	27,65	26,67	36,67
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	36,67	35,88	34,98	44,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	28,46	29,22	27,96	37,96
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	23,56	23,77	21,99	31,99
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	27,08	25,08	23,62	33,62
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	24,11	24,58	22,90	32,90
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	27,48	25,47	24,09	34,09
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	25,53	26,09	24,56	34,56
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	28,18	26,54	25,26	35,26
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	28,80	28,94	27,92	37,92
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	29,17	27,67	26,43	36,43
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	33,98	32,85	32,08	42,08
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	30,36	28,94	27,84	37,84
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	23,27	23,81	22,02	32,02
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	26,31	24,40	22,97	32,97
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	24,09	24,53	23,08	33,08
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	26,35	24,62	23,28	33,28
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	25,72	25,92	24,81	34,81
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	26,90	25,46	24,17	34,17
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	26,26	26,59	25,37	35,37
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	27,85	26,56	25,36	35,36
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	27,30	27,78	26,36	36,36
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	29,03	27,90	26,81	36,81
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	36,62	36,06	35,05	45,05
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	36,04	35,92	34,76	44,76
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	27,68	28,20	26,85	36,85
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	29,91	29,74	28,69	38,69
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	37,47	37,17	35,98	45,98
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	36,88	36,51	35,38	45,38
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	28,48	28,84	27,64	37,64
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	30,41	30,15	29,18	39,18
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	38,52	37,51	36,37	46,37
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	37,52	37,36	36,13	46,13
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	29,86	29,98	29,06	39,06
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	31,28	31,00	30,19	40,19
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	35,63	34,71	33,89	43,89
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	35,49	34,85	33,93	43,93
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	27,11	27,81	26,29	36,29
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	29,25	29,21	28,06	38,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	29,42	29,00	28,46	38,46
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	27,17	27,23	26,38	36,38
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	22,17	22,31	21,05	31,05
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	26,50	26,46	25,60	35,60
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	22,94	22,97	21,91	31,91
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	27,98	27,70	27,02	37,02
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	23,67	23,90	22,90	32,90
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	28,47	28,11	27,48	37,48
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	24,66	24,69	23,76	33,76
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	28,85	28,46	27,88	37,88
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	25,58	25,64	24,74	34,74
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	29,19	28,79	28,24	38,24
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	26,45	26,53	25,64	35,64
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	23,10	22,64	21,69	31,69
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	22,25	21,94	21,16	31,16
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	23,78	23,35	22,54	32,54
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	25,67	25,20	24,71	34,71
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	24,98	24,28	23,79	33,79
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	23,74	22,69	22,28	32,28
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	23,11	22,44	21,87	31,87
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	25,94	25,25	24,80	34,80
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	24,31	23,16	22,76	32,76
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	25,93	25,21	24,82	34,82
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	28,34	27,58	27,30	37,30
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	28,68	27,87	27,51	37,51
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	28,89	28,06	27,78	37,78
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	28,36	27,27	26,76	36,76
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	27,03	26,79	25,93	35,93
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	23,07	22,67	21,84	31,84
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	29,37	28,20	27,75	37,75
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	27,65	27,29	26,59	36,59
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	24,87	24,43	23,81	33,81
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	22,37	21,14	20,76	30,76
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	27,27	26,46	26,10	36,10
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	21,06	19,90	19,23	29,23
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	23,44	22,21	21,78	31,78
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	23,72	22,62	22,34	32,34
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	28,24	27,40	27,10	37,10
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	23,59	22,53	21,96	31,96
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	24,49	23,30	22,92	32,92
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	33,53	31,89	31,48	41,48
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	29,79	28,40	28,13	38,13
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	26,94	26,62	26,14	36,14
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	33,15	31,59	31,20	41,20
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	33,99	32,35	31,91	41,91
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	30,33	29,00	28,75	38,75
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	27,87	27,59	27,13	37,13
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	33,69	32,10	31,71	41,71
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	27,57	26,70	26,32	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	25,33	23,95	23,62	33,62
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	22,60	21,96	21,55	31,55
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	29,31	28,09	27,70	37,70
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	30,85	29,39	29,04	39,04
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	26,84	25,53	25,26	35,26
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	24,12	23,64	23,18	33,18
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	30,13	28,76	28,36	38,36
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	32,37	30,79	30,44	40,44
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	29,12	27,72	27,52	37,52
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	25,15	24,81	24,36	34,36
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	31,62	30,15	29,80	39,80
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	33,01	31,38	30,99	40,99
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	29,46	28,09	27,86	37,86
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	25,94	25,67	25,20	35,20
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	32,54	31,02	30,65	40,65
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	31,93	30,54	30,04	40,04
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	30,99	29,39	28,88	38,88
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	29,06	28,18	27,87	37,87
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	19,47	18,36	17,97	27,97
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	31,67	30,60	30,23	40,23
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	24,76	23,47	23,14	33,14
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	19,19	18,07	17,74	27,74
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	16,90	15,19	14,76	24,76
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	25,40	23,95	23,75	33,75
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	31,31	29,74	29,21	39,21
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	29,71	28,52	28,19	38,19
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	21,90	20,61	20,31	30,31
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	17,07	15,44	14,99	24,99
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	25,92	24,28	24,06	34,06
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	31,43	29,93	29,40	39,40
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	30,13	28,92	28,58	38,58
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	25,47	24,36	24,13	34,13
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	17,28	15,70	15,27	25,27
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	26,27	24,61	24,38	34,38
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	31,57	30,13	29,59	39,59
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	29,40	28,22	27,83	37,83
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	25,47	24,50	24,07	34,07
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	17,43	15,92	15,51	25,51
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	21,66	16,39	15,13	25,13
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	31,72	30,29	29,77	39,77
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	29,73	28,54	28,14	38,14
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	27,00	26,10	25,72	35,72
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	31,19	30,07	29,64	39,64
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	23,79	22,33	21,92	31,92
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	17,62	16,19	15,80	25,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	21,59	15,10	14,44	24,44
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	22,99	21,95	21,71	31,71
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	31,85	30,43	29,93	39,93
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	30,00	28,91	28,49	38,49
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	28,32	27,49	27,17	37,17
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	31,45	30,32	29,89	39,89
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	24,07	22,63	22,23	32,23
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	17,96	16,63	16,25	26,25
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	16,61	14,89	14,45	24,45
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	24,22	23,14	22,94	32,94
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	33,96	31,61	31,10	41,10
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	31,41	29,56	29,08	39,08
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	25,68	24,10	23,65	33,65
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	23,70	22,30	21,91	31,91
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	22,65	20,67	20,16	30,16
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	28,75	28,28	28,04	38,04
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	26,13	25,86	25,65	35,65
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	19,02	18,04	17,59	27,59
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	32,69	30,87	30,41	40,41
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	34,13	31,80	31,31	41,31
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	31,85	30,02	29,52	39,52
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	26,13	24,71	24,25	34,25
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	24,15	22,72	22,34	32,34
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	22,65	20,94	20,44	30,44
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	29,34	28,66	28,43	38,43
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	26,55	26,34	26,09	36,09
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	20,78	19,96	19,64	29,64
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	34,13	32,73	32,40	42,40
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	34,26	31,97	31,48	41,48
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	32,26	30,40	29,89	39,89
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	26,91	25,49	25,08	35,08
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	24,20	22,70	22,29	32,29
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	23,23	21,89	21,29	31,29
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	29,81	29,13	28,91	38,91
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	26,61	26,43	26,16	36,16
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	22,77	22,25	21,76	31,76
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	34,26	32,93	32,60	42,60
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	32,64	30,66	30,15	40,15
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	24,35	22,92	22,48	32,48
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	22,98	21,32	20,94	30,94
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	27,04	26,86	26,59	36,59
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	22,90	22,37	22,09	32,09
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	33,18	31,02	30,50	40,50
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	29,71	28,13	27,71	37,71
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	24,74	23,17	22,73	32,73
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	22,79	21,36	20,96	30,96
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	27,52	27,30	27,03	37,03
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	24,22	23,84	23,64	33,64
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	33,69	31,35	30,83	40,83
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	30,82	29,05	28,61	38,61
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	25,19	23,60	23,16	33,16
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	23,38	21,96	21,58	31,58
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	28,11	27,83	27,58	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	25,55	25,26	25,05	35,05
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	23,02	21,89	21,63	31,63
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	16,77	15,70	15,17	25,17
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	19,48	18,82	18,16	28,16
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	24,92	23,84	23,60	33,60
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	17,56	16,67	16,25	26,25
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	21,45	20,95	20,54	30,54
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	26,18	25,31	25,05	35,05
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	18,34	17,86	17,26	27,26
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	23,55	23,04	22,76	32,76
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	25,61	24,56	23,91	33,91
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	20,09	18,32	17,91	27,91
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	26,28	25,22	24,60	34,60
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	20,61	18,87	18,45	28,45
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	28,30	26,91	26,43	36,43
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	21,76	20,03	19,62	29,62
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	22,13	20,83	20,50	30,50
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	16,04	14,53	14,21	24,21
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	23,77	22,51	22,04	32,04
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	19,01	17,06	16,65	26,65
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	25,01	23,93	23,26	33,26
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	19,54	17,70	17,27	27,27
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	23,25	21,51	21,11	31,11
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	30,86	29,35	28,82	38,82
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	23,45	21,85	21,46	31,46
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	31,01	29,66	29,15	39,15
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	23,35	21,92	21,53	31,53
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	31,28	29,93	29,47	39,47
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	24,19	22,89	22,54	32,54
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	21,78	19,85	19,42	29,42
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	31,06	29,92	29,46	39,46
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	29,16	27,80	27,36	37,36
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	22,13	20,21	19,75	29,75
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	29,75	28,29	27,81	37,81
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	22,89	21,20	20,80	30,80
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	30,30	28,82	28,33	38,33
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	19,59	18,36	18,06	28,06
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	15,60	13,51	13,09	23,09
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	19,37	18,05	17,73	27,73
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	16,66	14,49	14,16	24,16
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	20,71	19,54	19,27	29,27
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	18,90	17,16	16,94	26,94
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	30,21	29,63	29,38	39,38
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	30,64	30,11	29,85	39,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	31,14	30,58	30,31	40,31
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	31,75	31,04	30,71	40,71
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	32,13	31,42	31,10	41,10
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	28,74	28,00	27,76	37,76
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	32,64	31,92	31,61	41,61
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	29,68	29,07	28,82	38,82
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	22,74	21,56	21,26	31,26
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	21,43	20,50	20,12	30,12
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	24,20	23,06	22,76	32,76
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	23,53	22,44	22,13	32,13
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	28,23	27,07	26,68	36,68
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	26,87	26,08	25,79	35,79
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	29,47	28,22	27,83	37,83
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	28,45	27,82	27,57	37,57
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	15,31	14,33	13,67	23,67
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	20,83	19,14	18,40	28,40
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	16,15	15,32	14,76	24,76
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	22,09	20,54	20,01	30,01
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	17,18	16,47	15,90	25,90
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	23,81	22,33	21,89	31,89
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	22,49	21,55	21,16	31,16
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	17,08	16,09	15,64	25,64
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	20,60	19,71	19,22	29,22
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	23,99	23,05	22,71	32,71
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	17,83	16,82	16,42	26,42
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	21,84	21,09	20,62	30,62
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	24,44	23,71	23,31	33,31
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	19,17	18,20	17,83	27,83
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	20,19	20,17	19,39	29,39
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	13,57	11,13	10,50	20,50
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	16,94	15,74	15,36	25,36
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	13,72	11,16	10,54	20,54
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	18,63	18,02	17,46	27,46
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	15,99	13,42	12,98	22,98
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	20,90	20,15	19,94	29,94
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	27,65	26,48	26,20	36,20
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	18,75	16,22	15,78	25,78
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	23,85	22,91	22,78	32,78
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	31,97	31,29	30,55	40,55
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	21,95	20,46	19,70	29,70
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	32,71	32,32	31,41	41,41
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	21,74	20,42	19,76	29,76
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	33,42	33,14	32,14	42,14
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	22,23	21,03	20,43	30,43
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	23,49	22,38	21,83	31,83
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	26,47	25,56	25,06	35,06
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	31,06	30,25	29,52	39,52
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	19,03	17,65	17,07	27,07
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	20,71	19,11	18,71	28,71
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	22,55	19,55	19,14	29,14
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	19,37	18,31	17,82	27,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	21,51	20,10	19,79	29,79
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	22,80	19,88	19,52	29,52
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	20,08	19,14	18,68	28,68
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	23,82	22,82	22,59	32,59
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	22,96	20,25	19,86	29,86
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	33,39	31,74	31,30	41,30
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	31,55	30,54	30,19	40,19
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	28,65	27,79	27,53	37,53
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	33,78	32,06	31,63	41,63
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	31,92	30,93	30,55	40,55
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	29,33	28,39	28,14	38,14
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	32,17	31,19	30,78	40,78
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	30,18	28,98	28,72	38,72
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	32,77	31,41	30,99	40,99
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	30,82	29,71	29,44	39,44
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	33,25	31,52	31,12	41,12
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	30,75	29,66	29,33	39,33
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	27,36	26,51	26,25	36,25
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	33,23	31,64	31,20	41,20
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	31,20	30,14	29,82	39,82
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	27,58	26,77	26,51	36,51
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	32,90	30,97	30,47	40,47
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	33,93	31,80	31,29	41,29
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	18,21	16,72	16,09	26,09
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	25,95	23,94	23,35	33,35
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	19,47	18,17	17,74	27,74
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	18,95	17,52	16,98	26,98
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	26,71	24,54	24,04	34,04
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	21,02	19,93	19,60	29,60
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	19,20	17,96	17,47	27,47
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	26,29	24,38	23,74	33,74
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	21,40	20,13	19,80	29,80
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	18,21	16,60	16,16	26,16
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	28,00	25,66	25,07	35,07
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	22,17	20,68	20,37	30,37
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	19,75	18,44	18,15	28,15
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	29,89	27,83	27,40	37,40
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	21,28	19,09	18,53	28,53
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	26,58	24,40	24,06	34,06
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	18,88	17,74	17,06	27,06
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	27,51	25,41	25,11	35,11
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	19,52	18,64	18,07	28,07
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	27,61	25,62	25,23	35,23
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	20,05	19,15	18,61	28,61
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	28,87	26,56	26,16	36,16
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	17,38	15,04	14,42	24,42
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	20,42	18,62	18,25	28,25
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	22,71	21,28	20,95	30,95
G16_A	G16[4/4]	84779,69	445450,51	1,50	19,96	18,94	18,62	28,62
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	21,14	19,34	19,05	29,05
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	25,14	23,68	23,35	33,35
G16_B	G16[4/4]	84779,69	445450,51	4,50	20,90	20,01	19,73	29,73
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	22,26	20,93	20,65	30,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	26,16	24,36	24,05	34,05
G16_C	G16[4/4]	84779,69	445450,51	7,50	22,77	22,07	21,84	31,84
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	23,58	22,70	22,32	32,32
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	25,38	23,39	23,01	33,01
G16_D	G16[4/4]	84779,69	445450,51	10,50	25,25	24,43	24,27	34,27
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	25,11	23,60	23,26	33,26
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	24,94	24,26	23,26	33,26
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	29,27	28,57	28,31	38,31
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	25,35	24,65	24,38	34,38
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	25,75	24,34	24,00	34,00
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	25,52	24,92	23,90	33,90
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	30,01	29,31	29,05	39,05
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	26,10	25,33	25,06	35,06
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	23,36	21,05	20,65	30,65
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	21,58	20,43	19,98	29,98
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	25,75	25,24	24,93	34,93
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	23,14	22,21	21,99	31,99
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	24,12	22,22	21,88	31,88
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	23,19	22,27	21,53	31,53
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	27,53	26,86	26,61	36,61
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	23,83	22,94	22,73	32,73
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	24,67	23,02	22,69	32,69
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	24,27	23,53	22,60	32,60
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	28,68	28,20	27,79	37,79
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	24,74	24,01	23,73	33,73
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	31,59	28,76	28,35	38,35
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	28,28	27,27	26,79	36,79
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	23,64	22,63	22,17	32,17
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	28,22	26,99	26,79	36,79
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	26,28	25,03	24,79	34,79
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	24,96	23,42	23,15	33,15
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	21,15	19,81	19,34	29,34
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	27,27	23,41	23,07	33,07
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	27,62	23,35	22,98	32,98
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	26,12	21,88	21,50	31,50
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	24,84	19,23	18,51	28,51
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	32,32	29,64	29,29	39,29
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	28,58	27,48	27,03	37,03
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	25,12	24,02	23,61	33,61
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	28,13	26,84	26,63	36,63
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	26,66	25,44	25,20	35,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	25,46	23,98	23,71	33,71
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	21,65	20,44	20,02	30,02
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	27,89	24,55	24,29	34,29
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	27,39	22,92	22,51	32,51
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	26,53	22,34	21,96	31,96
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	24,96	19,34	18,71	28,71
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	32,76	30,38	29,95	39,95
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	28,88	27,71	27,26	37,26
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	26,29	25,15	24,70	34,70
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	33,73	31,68	31,30	41,30
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	27,14	25,70	25,44	35,44
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	26,95	25,80	25,57	35,57
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	25,85	24,52	24,22	34,22
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	22,15	20,80	20,51	30,51
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	28,10	24,74	24,47	34,47
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	27,29	23,06	22,67	32,67
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	26,98	22,85	22,47	32,47
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	24,85	19,46	18,90	28,90
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	33,01	30,50	30,11	40,11
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	29,39	27,93	27,51	37,51
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	26,90	25,80	25,31	35,31
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	21,18	20,08	19,49	29,49
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	34,66	32,54	32,17	42,17
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	27,95	26,42	26,16	36,16
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	27,29	26,22	26,01	36,01
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	25,75	24,59	24,28	34,28
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	23,06	21,16	20,81	30,81
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	28,51	25,02	24,77	34,77
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	27,15	23,17	22,80	32,80
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	27,49	23,53	23,18	33,18
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	24,89	19,99	19,48	29,48
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	33,39	31,09	30,69	40,69
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	29,82	28,16	27,72	37,72
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	27,38	26,43	26,01	36,01
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	21,97	20,94	20,40	30,40
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	34,36	32,11	31,69	41,69
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	29,26	27,98	27,87	37,87
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	27,67	26,66	26,41	36,41
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	25,22	24,15	23,86	33,86
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	23,42	21,67	21,34	31,34
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	29,29	26,39	26,18	36,18
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	27,17	23,21	22,85	32,85
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	27,60	23,27	22,89	32,89
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	25,32	20,74	20,29	30,29
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	30,41	28,57	27,99	37,99
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	27,88	26,97	26,51	36,51
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	22,79	21,78	21,28	31,28
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	27,85	26,69	26,49	36,49
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	25,93	24,67	24,40	34,40
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	24,15	22,53	22,24	32,24
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	27,19	23,27	22,91	32,91
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	27,74	23,62	23,27	33,27
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	25,75	21,49	21,08	31,08
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	33,73	30,97	30,53	40,53
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	31,45	29,11	28,76	38,76
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	34,01	31,33	30,93	40,93
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	31,97	29,57	29,22	39,22
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	34,12	31,56	31,18	41,18
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	32,49	30,18	29,80	39,80
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	33,93	31,72	31,39	41,39
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	34,12	31,21	30,78	40,78
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	34,48	31,52	31,10	41,10
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	30,15	28,39	27,86	37,86
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	34,88	31,93	31,50	41,50
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	30,98	29,07	28,53	38,53
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	34,93	33,95	33,16	43,16
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	20,90	17,81	17,16	27,16
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	19,33	17,00	16,46	26,46
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	32,44	31,71	31,17	41,17
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	29,02	28,58	28,06	38,06
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	22,26	20,95	20,05	30,05
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	35,18	34,11	33,36	43,36
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	19,94	18,14	17,50	27,50
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	19,81	17,47	16,94	26,94
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	33,17	31,89	31,35	41,35
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	29,69	29,12	28,67	38,67
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	22,65	21,56	20,76	30,76
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	35,32	34,20	33,46	43,46
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	20,04	18,41	17,77	27,77
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	20,33	17,99	17,45	27,45
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	33,39	32,05	31,49	41,49
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	30,36	29,76	29,32	39,32
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	23,53	22,57	22,02	32,02
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	35,37	34,21	33,47	43,47
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	33,37	32,83	32,01	42,01
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	20,02	18,37	17,88	27,88
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	19,56	16,71	15,92	25,92
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	33,56	32,20	31,66	41,66
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	31,12	30,55	30,12	40,12
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	23,78	23,03	22,39	32,39
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	35,38	34,18	33,45	43,45
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	33,86	33,43	32,57	42,57
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	33,40	31,52	30,77	40,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	20,36	18,76	18,29	28,29
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	19,68	17,04	16,28	26,28
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	18,42	16,11	15,51	25,51
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	33,48	32,05	31,50	41,50
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	31,66	31,16	30,70	40,70
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	26,35	25,62	25,15	35,15
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	35,45	34,21	33,48	43,48
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	34,32	33,77	32,95	42,95
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	34,12	32,06	31,59	41,59
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	20,60	18,96	18,51	28,51
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	20,28	17,50	16,84	26,84
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	18,94	16,65	16,08	26,08
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	33,48	32,05	31,50	41,50
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	32,06	31,59	31,06	41,06
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	28,06	27,53	26,98	36,98
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	21,93	21,63	20,75	30,75
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	17,52	16,04	15,56	25,56
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	17,98	16,93	16,53	26,53
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	23,06	22,68	22,00	32,00
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	18,73	17,45	17,07	27,07
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	19,29	18,53	18,19	28,19
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	24,02	23,61	23,03	33,03
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	20,21	19,04	18,70	28,70
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	18,07	16,90	16,50	26,50
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	24,50	23,83	23,40	33,40
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	23,76	22,50	22,13	32,13
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	20,82	19,67	19,47	29,47
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	21,60	20,57	19,87	29,87
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	27,35	26,13	25,80	35,80
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	22,69	21,60	21,02	31,02
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	28,05	26,60	26,27	36,27
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	26,64	25,02	24,60	34,60
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	28,46	27,00	26,68	36,68
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	27,79	26,53	26,19	36,19
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	29,48	27,73	27,38	37,38
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	28,04	27,35	26,87	36,87
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	26,54	25,75	25,29	35,29
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	19,80	17,98	17,58	27,58
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	26,73	26,19	25,91	35,91
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	31,74	30,68	30,35	40,35
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	29,40	28,63	28,10	38,10
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	28,64	27,47	27,08	37,08
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	20,78	18,94	18,61	28,61
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	27,51	26,96	26,69	36,69
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	32,23	31,27	30,88	40,88
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	32,67	30,74	30,05	40,05
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	30,75	28,61	28,09	38,09
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	22,00	20,38	20,06	30,06
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	28,14	27,56	27,29	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	32,78	32,16	31,54	41,54
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	33,39	31,62	30,97	40,97
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	31,44	29,33	28,84	38,84
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	22,67	21,52	21,19	31,19
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	29,06	28,37	28,12	38,12
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	32,88	32,21	31,49	41,49
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	26,47	25,70	25,30	35,30
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	24,50	23,69	23,14	33,14
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	29,74	28,90	28,66	38,66
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	27,36	26,62	26,16	36,16
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	25,45	24,70	24,19	34,19
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	25,93	25,45	25,13	35,13
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	31,15	30,01	29,70	39,70
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	26,95	25,38	25,07	35,07
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	19,26	17,57	17,12	27,12
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	21,22	20,50	20,04	30,04
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	27,76	26,22	25,91	35,91
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	19,97	18,39	17,98	27,98
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	22,20	21,59	21,21	31,21
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	28,22	26,90	26,53	36,53
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	20,76	19,34	18,94	28,94
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	23,75	23,19	22,89	32,89
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	27,82	27,03	26,67	36,67
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	21,32	20,22	19,70	29,70
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	25,91	25,27	25,01	35,01
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	29,70	28,76	28,49	38,49
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	22,97	22,15	21,71	31,71
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	25,36	24,82	24,57	34,57
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	18,34	17,55	16,80	26,80
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	20,89	17,96	17,08	27,08
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	22,22	22,53	21,48	31,48
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	19,27	18,87	18,01	28,01
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	22,72	20,71	19,79	29,79
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	23,05	23,29	22,37	32,37
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	20,27	20,32	19,24	29,24
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	25,35	23,92	23,36	33,36
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	23,64	23,78	22,93	32,93
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	21,82	21,62	20,79	30,79
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	27,10	26,01	25,56	35,56
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	23,86	24,03	23,23	33,23
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	20,33	18,99	18,45	28,45
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	20,83	18,58	18,15	28,15
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	22,07	20,94	20,49	30,49
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	22,72	21,47	21,05	31,05
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	22,39	20,44	20,16	30,16
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	24,80	23,89	23,60	33,60
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	27,18	26,22	25,83	35,83
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	26,75	24,97	24,74	34,74
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	28,10	27,39	27,17	37,17
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	28,69	28,15	27,70	37,70
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	27,58	26,08	25,88	35,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	29,61	29,14	28,85	38,85
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	30,92	30,17	29,83	39,83
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	29,15	28,43	28,21	38,21
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	30,58	29,56	29,31	39,31
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	29,66	29,01	28,75	38,75
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	29,42	28,73	28,37	38,37
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	29,72	29,01	28,62	38,62
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	30,16	29,40	29,02	39,02
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	30,58	29,82	29,46	39,46
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	28,34	27,51	27,27	37,27
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	55,50	34,67	33,23	32,94	42,94
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	37,50	35,74	34,94	34,68	44,68
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	19,50	32,87	32,01	31,70	41,70
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	1,50	21,66	20,67	20,01	30,01
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	33,62	32,24	31,85	41,85
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	33,77	33,07	32,77	42,77
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	28,50	26,97	26,77	36,77
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	19,86	18,82	18,38	28,38
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	40,50	35,98	35,18	34,92	44,92
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	22,50	33,32	32,49	32,17	42,17
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	4,50	24,38	23,49	23,09	33,09
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	33,96	33,27	32,96	42,96
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	29,95	28,72	28,55	38,55
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	20,88	20,01	19,65	29,65
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	43,50	35,97	35,15	34,89	44,89
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	25,50	33,99	33,23	32,87	42,87
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	7,50	27,70	27,06	26,78	36,78
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	32,44	31,70	31,28	41,28
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	32,02	31,25	30,97	40,97
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	22,44	21,69	21,41	31,41
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	46,50	36,06	35,25	34,99	44,99
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	28,50	34,46	33,75	33,37	43,37
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	10,50	29,25	28,84	28,52	38,52
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	32,62	31,89	31,45	41,45
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	32,54	31,79	31,46	41,46
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	24,74	23,94	23,61	33,61
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	49,50	36,18	35,33	35,06	45,06
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	31,50	34,91	34,10	33,80	43,80
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	13,50	29,43	28,91	28,51	38,51
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	32,80	31,99	31,54	41,54
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	33,03	32,32	32,00	42,00
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	26,52	25,27	25,05	35,05
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	52,50	36,48	35,40	35,13	45,13
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	34,50	35,36	34,55	34,28	44,28
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	16,50	33,70	32,85	32,59	42,59
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	33,22	32,00	31,59	41,59
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	33,48	32,78	32,47	42,47
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	28,43	27,10	26,91	36,91
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	17,54	16,04	15,63	25,63
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	19,92	18,79	18,30	28,30
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	18,40	17,13	16,79	26,79
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	23,37	22,01	21,68	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	19,14	18,00	17,72	27,72
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	26,77	25,42	25,13	35,13
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	19,20	18,08	17,73	27,73
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	26,92	25,55	25,33	35,33
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	20,69	19,75	19,46	29,46
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	28,40	27,30	27,07	37,07
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	29,68	28,54	28,29	38,29
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	26,55	25,07	24,82	34,82
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	25,79	24,54	24,27	34,27
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	22,20	21,30	20,95	30,95
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	33,63	31,85	31,50	41,50
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	29,84	28,69	28,45	38,45
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	23,77	22,30	21,80	31,80
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	26,14	24,88	24,62	34,62
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	23,28	22,43	22,14	32,14
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	32,27	29,98	29,66	39,66
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	34,58	33,13	32,86	42,86
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	30,35	29,32	29,11	39,11
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	28,63	27,84	27,45	37,45
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	23,81	22,23	21,84	31,84
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	26,67	25,38	25,14	35,14
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	23,83	22,97	22,69	32,69
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	34,03	32,18	31,85	41,85
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	34,80	33,38	33,13	43,13
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	31,12	30,00	29,82	39,82
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	29,00	28,04	27,74	37,74
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	24,26	22,93	22,60	32,60
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	26,94	25,61	25,38	35,38
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	24,47	23,42	23,12	33,12
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	34,26	32,51	32,19	42,19
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	29,22	28,27	28,00	38,00
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	26,88	25,53	25,30	35,30
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	24,92	23,81	23,52	33,52
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	29,33	28,27	27,99	37,99
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	26,75	25,43	25,20	35,20
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	25,40	24,18	23,91	33,91
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	20,85	19,98	19,54	29,54
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	20,43	19,15	18,76	28,76
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	25,90	24,52	24,21	34,21
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	20,93	19,67	19,37	29,37
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	21,00	19,54	19,18	29,18
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	21,03	19,88	19,52	29,52
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	27,04	25,89	25,60	35,60
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	22,85	21,61	21,38	31,38
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	21,79	20,58	20,26	30,26
I2_A	I2[1/4]	84797,35	445361,60	1,50	10,04	7,76	7,26	17,26
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	17,35	15,21	14,80	24,80
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	18,07	16,30	15,89	25,89
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	17,72	16,83	16,31	26,31
I2_B	I2[1/4]	84797,35	445361,60	4,50	10,17	7,98	7,49	17,49
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	17,54	15,53	15,17	25,17
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	18,55	16,58	16,19	26,19
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	18,65	17,79	17,36	27,36
I2_C	I2[1/4]	84797,35	445361,60	7,50	10,68	8,85	8,41	18,41
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	17,79	15,78	15,46	25,46
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	19,38	17,46	17,08	27,08
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	20,58	19,45	19,11	29,11
I2_D	I2[1/4]	84797,35	445361,60	10,50	11,16	9,29	8,86	18,86
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	18,20	15,86	15,54	25,54
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	21,13	19,60	19,22	29,22
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	23,47	22,19	21,99	31,99
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	12,12	10,39	10,11	20,11
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	12,39	10,69	10,40	20,40
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	12,72	10,96	10,68	20,68
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	13,03	11,27	10,97	20,97
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	13,42	11,74	11,36	21,36
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	11,28	9,32	9,00	19,00
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	11,70	9,88	9,58	19,58
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	26,31	25,11	24,81	34,81
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	24,43	23,02	22,61	32,61
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	21,64	20,25	19,88	29,88
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	15,62	14,09	13,80	23,80
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	14,07	12,33	12,00	22,00
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	23,21	22,12	22,01	32,01
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	21,77	20,00	19,72	29,72
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	19,73	17,24	16,81	26,81
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	26,42	25,07	24,78	34,78
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	24,81	23,42	23,03	33,03
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	22,09	20,69	20,31	30,31
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	15,92	14,29	14,00	24,00
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	14,31	12,57	12,26	22,26
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	23,44	22,35	22,23	32,23
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	21,62	20,30	20,09	30,09
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	20,07	17,60	17,18	27,18
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	27,26	25,32	24,97	34,97
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	25,15	23,77	23,34	33,34
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	22,76	21,29	20,86	30,86
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	30,22	28,31	27,96	37,96
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	16,08	14,50	14,23	24,23
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	14,57	12,84	12,54	22,54
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	24,04	22,96	22,84	32,84
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	21,89	20,68	20,52	30,52
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	20,64	18,28	17,89	27,89
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	30,02	27,64	27,36	37,36
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	25,32	24,01	23,62	33,62
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	23,22	21,74	21,31	31,31
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	31,92	30,27	29,99	39,99
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	16,41	14,88	14,63	24,63
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	14,89	13,24	12,96	22,96
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	24,39	23,32	23,19	33,19
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	22,21	21,05	20,93	30,93
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	21,10	18,93	18,58	28,58
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	31,49	29,47	29,19	39,19
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	25,77	24,35	24,00	34,00
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	23,61	22,16	21,73	31,73
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	18,54	17,13	16,77	26,77
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	32,49	30,70	30,44	40,44
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	17,72	16,34	16,11	26,11
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	15,19	13,60	13,30	23,30
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	24,95	23,76	23,62	33,62
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	22,56	21,50	21,39	31,39
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	21,45	19,30	18,96	28,96
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	19,00	16,03	15,51	25,51
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	25,69	24,54	24,20	34,20
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	24,07	22,64	22,23	32,23
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	20,30	19,04	18,77	28,77
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	15,46	13,87	13,58	23,58
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	13,89	12,07	11,73	21,73
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	22,91	21,94	21,83	31,83
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	21,64	19,66	19,34	29,34
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	19,38	16,69	16,23	26,23
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	30,82	28,66	28,26	38,26
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	28,38	25,85	25,45	35,45
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	27,09	23,93	23,63	33,63
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	31,51	29,21	28,85	38,85
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	28,84	26,45	26,06	36,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	27,39	24,09	23,72	33,72
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	29,15	26,79	26,41	36,41
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	27,97	24,91	24,53	34,53
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	29,59	27,38	26,95	36,95
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	28,44	25,53	25,15	35,15
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	30,07	27,92	27,48	37,48
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	28,92	26,16	25,76	35,76
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	26,08	22,54	22,22	32,22
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	30,46	28,29	27,86	37,86
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	28,08	25,60	25,18	35,18
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	26,58	23,21	22,89	32,89
I6_A	I6[2/4]	84809,29	445381,71	1,50	18,33	16,69	16,34	26,34
I6_A	I6[3/4]	84797,35	445361,60	1,50	10,04	7,76	7,26	17,26
I6_A	I6[4/4]	84777,16	445373,42	1,50	15,99	13,51	13,25	23,25
I6_B	I6[2/4]	84809,29	445381,71	4,50	19,31	17,72	17,41	27,41
I6_B	I6[3/4]	84797,35	445361,60	4,50	10,17	7,98	7,49	17,49
I6_B	I6[4/4]	84777,16	445373,42	4,50	16,20	13,83	13,60	23,60
I6_C	I6[2/4]	84809,29	445381,71	7,50	21,10	19,28	18,98	28,98
I6_C	I6[3/4]	84797,35	445361,60	7,50	10,68	8,85	8,41	18,41
I6_C	I6[4/4]	84777,16	445373,42	7,50	16,42	14,10	13,93	23,93
I6_D	I6[2/4]	84809,29	445381,71	10,50	23,20	21,24	20,98	30,98
I6_D	I6[3/4]	84797,35	445361,60	10,50	11,16	9,29	8,86	18,86
I6_D	I6[4/4]	84777,16	445373,42	10,50	17,01	14,84	14,68	24,68
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	26,27	25,28	24,85	34,85
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	29,27	28,08	27,42	37,42
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	21,32	21,03	20,02	30,02
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	19,14	18,21	17,44	27,44
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	14,69	13,72	13,31	23,31
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	12,73	11,32	10,98	20,98
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	26,62	25,64	25,22	35,22
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	29,86	28,49	28,07	38,07
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	21,81	21,45	20,48	30,48
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	19,69	19,14	18,15	28,15
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	15,31	14,39	14,00	24,00
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	13,00	11,63	11,29	21,29
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	27,15	26,15	25,75	35,75
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	30,14	28,72	28,31	38,31
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	22,53	22,15	21,25	31,25
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	20,06	19,54	18,54	28,54
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	16,99	16,18	15,84	25,84
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	13,24	11,93	11,58	21,58
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	20,46	20,01	19,05	29,05
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	13,62	12,30	12,01	22,01
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	20,69	20,26	19,30	29,30
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	13,84	12,68	12,36	22,36
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	21,04	20,88	19,82	29,82
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	18,66	17,51	16,76	26,76
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	14,26	13,27	12,85	22,85
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	12,08	10,58	10,20	20,20
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	19,96	18,44	18,17	28,17
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	18,79	18,02	17,62	27,62
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	19,89	19,01	18,81	28,81
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	17,59	17,20	16,19	26,19
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	24,51	22,78	22,59	32,59
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	19,74	19,04	18,70	28,70
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	19,33	18,39	18,20	28,20
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	18,46	18,18	17,40	27,40
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	24,43	22,39	22,15	32,15
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	20,37	19,58	19,27	29,27
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	20,73	19,92	19,74	29,74
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	18,81	18,47	17,80	27,80
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	24,73	22,78	22,56	32,56
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	21,41	20,72	20,46	30,46
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	22,96	22,26	22,00	32,00
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	18,99	18,75	17,99	27,99
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	16,62	16,46	15,64	25,64
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	19,84	18,97	18,66	28,66
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	17,71	17,46	16,82	26,82
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	19,81	18,94	18,65	28,65
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	19,70	19,32	18,89	28,89
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	20,46	19,56	19,27	29,27
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	20,21	18,31	18,05	28,05
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	10,86	8,91	8,33	18,33
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	21,40	19,43	19,17	29,17
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	10,87	9,07	8,51	18,51
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	22,29	20,23	19,98	29,98
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	10,97	9,24	8,67	18,67
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	23,62	24,63	23,30	33,30
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	22,68	20,68	20,45	30,45
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	11,42	9,65	9,10	19,10
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	24,11	24,92	23,71	33,71
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	18,51	17,53	17,23	27,23
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	17,05	16,11	15,37	25,37
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	22,72	21,37	20,97	30,97
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	20,38	19,43	19,15	29,15
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	18,09	17,17	16,57	26,57
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	24,21	22,82	22,52	32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	21,91	21,39	20,98	30,98
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	19,07	18,23	17,67	27,67
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	25,05	23,72	23,45	33,45
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	32,41	31,40	30,82	40,82
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	31,91	30,96	30,26	40,26
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	32,42	31,41	30,83	40,83
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	32,26	31,35	30,71	40,71
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	32,43	31,41	30,84	40,84
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	32,30	31,35	30,72	40,72
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	32,54	31,50	30,94	40,94
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	32,33	31,37	30,73	40,73
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	32,43	31,47	30,85	40,85
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	32,42	31,40	30,81	40,81
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	28,87	27,58	27,21	37,21
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	33,13	31,14	30,92	40,92
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	32,28	30,74	30,51	40,51
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	30,98	29,38	28,89	38,89
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	30,09	28,60	28,10	38,10
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	27,16	25,74	25,18	35,18
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	21,24	20,54	20,30	30,30
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	18,13	17,04	16,69	26,69
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	17,21	15,86	15,43	25,43
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	17,31	17,19	15,89	25,89
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	16,05	15,90	14,62	24,62
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	18,06	17,48	16,27	26,27
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	33,16	32,02	31,44	41,44
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	35,44	34,20	33,57	43,57
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	35,02	34,10	33,47	43,47
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	34,30	33,42	32,64	42,64
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	32,91	31,73	31,06	41,06
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	25,79	24,82	24,40	34,40
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	32,29	30,64	30,50	40,50
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	31,24	29,66	29,19	39,19
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	30,35	28,85	28,37	38,37
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	28,35	27,13	26,67	36,67
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	18,43	17,40	17,08	27,08
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	17,27	15,95	15,50	25,50
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	17,22	16,37	15,46	25,46
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	16,31	16,20	14,91	24,91
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	18,54	17,86	16,86	26,86
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	35,05	34,12	33,49	43,49
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	34,49	33,60	32,85	42,85
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	33,22	32,09	31,42	41,42
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	28,00	26,42	26,07	36,07
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	32,34	30,69	30,54	40,54
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	31,46	29,90	29,45	39,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	30,40	28,85	28,33	38,33
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	28,97	27,54	27,05	37,05
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	18,66	17,68	17,37	27,37
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	17,45	16,14	15,72	25,72
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	17,32	16,43	15,52	25,52
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	16,44	16,40	15,08	25,08
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	18,98	18,16	17,28	27,28
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	35,07	34,08	33,47	43,47
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	34,62	33,70	32,98	42,98
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	33,42	32,29	31,62	41,62
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	29,07	27,18	26,75	36,75
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	32,50	30,73	30,58	40,58
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	31,73	30,03	29,81	39,81
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	30,57	29,06	28,56	38,56
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	29,28	27,83	27,31	37,31
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	18,78	17,83	17,52	27,52
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	17,69	16,45	16,07	26,07
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	17,28	16,53	15,66	25,66
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	16,57	16,72	15,38	25,38
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	19,31	18,44	17,64	27,64
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	35,11	34,11	33,49	43,49
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	34,83	33,92	33,23	43,23
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	33,61	32,51	31,83	41,83
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	29,96	28,21	27,78	37,78
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	32,58	30,80	30,64	40,64
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	32,09	30,58	30,34	40,34
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	30,29	28,76	28,33	38,33
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	29,58	28,16	27,61	37,61
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	26,68	25,01	24,46	34,46
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	19,00	18,08	17,79	27,79
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	17,87	16,71	16,35	26,35
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	17,06	15,70	15,25	25,25
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	16,88	17,04	15,68	25,68
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	18,32	17,66	16,67	26,67
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	29,86	27,86	27,63	37,63
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	35,17	34,17	33,54	43,54
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	34,94	34,02	33,38	43,38
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	33,80	32,74	32,04	42,04
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	32,09	30,20	29,78	39,78
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	23,78	22,91	22,45	32,45
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	32,69	30,93	30,74	40,74
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	32,21	30,69	30,45	40,45
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	30,56	29,10	28,62	38,62
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	29,84	28,37	27,85	37,85
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	27,03	25,60	25,07	35,07
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	19,47	18,63	18,35	28,35
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	17,97	16,82	16,48	26,48
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	17,14	15,79	15,35	25,35
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	17,13	17,18	15,87	25,87
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	18,67	18,06	17,10	27,10
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	32,66	31,49	30,83	40,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	35,39	34,20	33,57	43,57
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	35,00	34,05	33,42	43,42
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	34,04	33,06	32,32	42,32
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	32,75	31,35	30,66	40,66
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	24,89	23,92	23,48	33,48
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	10,41	8,29	7,83	17,83
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	10,68	8,47	8,02	18,02
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	11,03	9,27	8,89	18,89
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	11,56	9,83	9,55	19,55
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	13,25	11,99	11,77	21,77
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	16,99	14,97	14,66	24,66
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	19,44	18,35	18,03	28,03
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	17,29	15,45	15,16	25,16
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	20,51	19,37	19,08	29,08
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	18,22	16,51	16,24	26,24
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	21,23	20,17	19,89	29,89
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	21,97	20,40	20,11	30,11
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	22,31	21,31	20,95	30,95
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	24,09	23,68	23,32	33,32
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	19,60	18,23	17,81	27,81
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	16,08	14,54	14,00	24,00
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	25,07	24,76	24,42	34,42
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	20,50	19,21	18,86	28,86
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	16,93	15,46	14,97	24,97
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	25,92	25,73	25,40	35,40
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	21,68	20,41	20,08	30,08
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	19,63	18,27	17,81	27,81
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	27,40	27,14	26,86	36,86
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	22,75	21,65	21,36	31,36
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	25,22	23,82	23,44	33,44
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	17,55	16,84	15,95	25,95
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	18,90	17,70	17,41	27,41
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	20,59	19,22	18,81	28,81
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	23,86	22,19	21,72	31,72
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	17,90	17,07	16,26	26,26
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	19,08	18,07	17,79	27,79
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	21,82	20,48	20,15	30,15
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	24,93	23,32	22,90	32,90
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	18,12	17,28	16,53	26,53
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	20,23	19,37	19,14	29,14
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	22,46	21,20	20,89	30,89
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	25,85	24,36	23,97	33,97
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	19,11	18,31	17,69	27,69
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	23,35	22,46	22,26	32,26
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	23,56	22,44	22,11	32,11
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	26,87	25,30	24,84	34,84
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	23,39	22,06	21,90	31,90
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	15,26	14,33	14,15	24,15
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	20,98	19,54	19,34	29,34
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	25,73	24,05	23,71	33,71
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	16,96	16,38	15,30	25,30
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	19,67	18,57	17,85	27,85
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	21,26	20,28	20,14	30,14
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	19,43	18,51	17,96	27,96
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	22,09	20,66	20,04	30,04
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	22,47	21,50	21,41	31,41
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	19,76	18,91	18,46	28,46
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	23,77	22,03	21,67	31,67
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	23,19	22,23	22,12	32,12
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	20,18	19,39	19,02	29,02
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	24,67	22,79	22,47	32,47
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	22,18	20,94	20,79	30,79
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	13,05	11,78	11,54	21,54
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	20,31	18,85	18,63	28,63
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	25,04	23,40	23,04	33,04
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	29,38	29,27	28,75	38,75
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	27,19	26,92	26,38	36,38
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	24,11	23,73	23,29	33,29
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	18,31	17,51	17,12	27,12
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	28,90	27,91	27,76	37,76
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	27,57	26,32	26,11	36,11
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	25,83	24,76	24,57	34,57
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	16,44	15,53	15,16	25,16
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	30,41	29,78	29,23	39,23
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	29,69	29,58	29,03	39,03
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	27,69	27,41	26,90	36,90
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	25,00	24,64	24,25	34,25
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	20,20	19,45	19,11	29,11
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	29,21	28,19	28,04	38,04
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	27,90	26,65	26,46	36,46
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	26,32	25,30	25,13	35,13
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	18,00	17,13	16,81	26,81
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	30,65	29,91	29,33	39,33
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	28,35	28,06	27,58	37,58
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	25,48	25,13	24,71	34,71
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	21,78	21,28	20,77	30,77
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	28,44	27,24	27,07	37,07
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	26,66	25,64	25,47	35,47
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	28,79	28,53	28,04	38,04
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	25,70	25,35	24,86	34,86
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	21,67	21,18	20,55	30,55
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	28,76	27,60	27,44	37,44
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	26,89	25,84	25,67	35,67
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	29,17	28,96	28,49	38,49
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	26,20	25,82	25,31	35,31
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	22,28	21,80	21,18	31,18
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	28,99	27,86	27,71	37,71
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	26,46	25,14	24,92	34,92
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	24,97	23,56	23,36	33,36
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	29,34	29,16	28,68	38,68
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	26,65	26,24	25,80	35,80
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	23,08	22,68	22,14	32,14
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	29,22	28,06	27,92	37,92
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	27,18	25,94	25,73	35,73
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	25,41	24,17	23,97	33,97
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	16,02	14,98	14,61	24,61
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	29,15	28,36	27,71	37,71
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	14,45	12,95	12,50	22,50
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	12,47	11,05	10,59	20,59
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	29,92	29,45	28,58	38,58
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	25,58	25,69	24,65	34,65
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	14,75	13,27	12,82	22,82
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	13,13	11,61	11,18	21,18
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	30,17	29,66	28,82	38,82
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	27,38	27,14	26,32	36,32
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	15,07	13,68	13,24	23,24
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	13,25	11,70	11,25	21,25
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	30,43	29,85	29,05	39,05
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	28,30	27,89	27,09	37,09
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	22,87	22,78	22,13	32,13
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	15,54	14,30	13,86	23,86
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	13,63	12,11	11,66	21,66
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	30,68	30,04	29,28	39,28
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	28,88	28,29	27,47	37,47
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	23,56	23,41	22,78	32,78
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	16,76	15,80	15,44	25,44
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	13,99	12,45	12,01	22,01
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	11,54	10,02	9,49	19,49
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	30,93	30,23	29,50	39,50
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	29,30	28,77	27,96	37,96
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	24,44	24,21	23,65	33,65
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	14,15	12,66	12,20	22,20
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	11,96	10,56	10,03	20,03
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	29,65	29,14	28,32	38,32
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	24,10	24,68	23,45	33,45
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	10,93	8,83	8,36	18,36
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	18,42	17,59	17,14	27,14
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	11,06	9,06	8,62	18,62
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	19,38	18,52	18,08	28,08
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	11,42	9,62	9,21	19,21
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	20,13	19,26	18,84	28,84
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	11,60	9,95	9,54	19,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	20,67	19,83	19,43	29,43
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	12,06	10,61	10,10	20,10
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	21,43	20,55	20,16	30,16
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	31,96	31,59	31,09	41,09
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	30,21	29,41	29,17	39,17
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	32,18	31,80	31,35	41,35
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	30,58	29,78	29,57	39,57
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	32,31	31,88	31,42	41,42
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	30,99	30,19	29,95	39,95
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	32,38	32,02	31,55	41,55
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	31,70	30,97	30,62	40,62
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	31,89	31,23	30,69	40,69
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	32,04	31,52	31,10	41,10
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	28,37	27,47	27,21	37,21
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	31,52	30,89	30,33	40,33
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	29,64	28,80	28,56	38,56
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	23,12	21,92	21,60	31,60
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	28,02	26,94	26,55	36,55
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	17,96	17,37	16,44	26,44
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	23,38	22,24	21,90	31,90
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	28,32	27,26	26,86	36,86
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	18,81	18,74	17,63	27,63
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	23,68	22,52	22,19	32,19
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	28,67	27,61	27,19	37,19
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	19,91	19,79	18,86	28,86
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	24,01	22,91	22,55	32,55
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	29,18	28,06	27,63	37,63
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	23,10	22,62	22,02	32,02
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	24,36	23,26	22,89	32,89
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	29,76	28,49	28,09	38,09
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	26,39	25,34	24,80	34,80
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	24,88	23,74	23,37	33,37
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	22,73	21,48	21,15	31,15
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	30,26	28,91	28,50	38,50
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	27,49	26,45	26,04	36,04
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	17,34	16,64	15,87	25,87
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	16,35	15,55	14,43	24,43
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	32,31	31,76	31,48	41,48
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	30,63	30,01	29,74	39,74
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	28,33	27,91	27,59	37,59
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	17,86	17,27	16,61	26,61
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	16,42	15,68	14,62	24,62
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	32,56	32,01	31,73	41,73
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	31,02	30,41	30,15	40,15
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	28,71	28,29	27,96	37,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	18,68	18,11	17,58	27,58
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	16,75	16,03	15,06	25,06
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	32,92	32,37	32,10	42,10
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	31,49	30,92	30,68	40,68
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	29,13	28,75	28,37	38,37
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	16,93	16,20	15,26	25,26
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	31,82	31,27	31,00	41,00
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	29,55	29,13	28,76	38,76
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	17,10	16,33	15,45	25,45
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	31,88	31,40	31,13	41,13
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	29,98	29,54	29,16	39,16
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	26,82	26,27	25,94	35,94
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	17,14	16,42	15,60	25,60
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	16,10	15,46	14,36	24,36
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	32,08	31,57	31,30	41,30
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	31,96	31,41	31,14	41,14
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	27,82	27,38	27,05	37,05
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	33,21	31,82	31,47	41,47
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	28,49	28,17	27,77	37,77
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	23,54	23,23	22,60	32,60
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	27,12	25,38	24,53	34,53
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	26,31	24,79	23,84	33,84
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	33,27	31,87	31,52	41,52
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	29,23	28,95	28,51	38,51
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	23,94	23,67	23,05	33,05
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	27,29	25,57	24,75	34,75
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	26,66	25,13	24,22	34,22
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	33,32	31,94	31,60	41,60
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	30,03	29,70	29,34	39,34
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	24,51	24,32	23,66	33,66
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	26,34	24,09	22,90	32,90
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	27,07	25,51	24,66	34,66
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	33,39	32,02	31,69	41,69
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	31,36	30,63	30,27	40,27
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	25,13	24,92	24,28	34,28
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	25,72	21,76	21,26	31,26
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	26,84	25,04	24,07	34,07
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	17,93	17,29	16,67	26,67
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	31,01	29,86	29,51	39,51
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	33,53	32,11	31,81	41,81
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	32,84	31,46	31,06	41,06
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	25,93	25,65	25,05	35,05
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	22,30	21,98	21,29	31,29
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	24,07	22,01	21,53	31,53
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	26,84	25,12	24,20	34,20
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	18,40	17,77	17,22	27,22
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	32,96	32,25	32,02	42,02
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	33,71	32,31	32,02	42,02
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	33,06	31,67	31,28	41,28
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	26,90	26,52	25,98	35,98
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	23,15	22,81	22,19	32,19
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	24,79	22,90	22,48	32,48
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	26,97	25,25	24,36	34,36
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	25,97	24,38	23,43	33,43
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	20,33	19,79	19,43	29,43
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	33,07	32,35	32,12	42,12
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	23,42	22,72	22,58	32,58
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	14,55	13,08	12,54	22,54
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	23,53	22,77	22,62	32,62
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	14,82	13,37	12,83	22,83
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	24,01	23,24	23,10	33,10
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	15,27	14,60	13,59	23,59
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	24,29	23,81	23,60	33,60
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	15,50	14,82	13,76	23,76
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	25,13	24,65	24,47	34,47
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	22,47	21,77	21,64	31,64
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	15,92	15,16	14,09	24,09
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	13,50	11,88	11,29	21,29
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	23,29	22,61	22,48	32,48
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	14,11	12,54	12,00	22,00
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	21,85	20,57	20,14	30,14
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	17,32	16,22	15,69	25,69
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	16,94	15,66	15,17	25,17
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	12,82	11,24	10,52	20,52
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	23,68	22,44	22,18	32,18
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	18,63	17,67	17,21	27,21
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	19,18	18,20	17,87	27,87
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	13,08	11,50	10,82	20,82
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	25,03	23,95	23,68	33,68
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	20,80	20,18	19,79	29,79
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	22,09	21,19	20,99	30,99
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	13,32	11,75	11,11	21,11
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	25,87	24,98	24,74	34,74
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	22,68	22,28	21,61	31,61
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	22,98	22,15	22,04	32,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	13,68	12,21	11,57	21,57
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	14,62	13,17	12,73	22,73
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	14,70	12,13	11,62	21,62
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	10,63	8,94	8,22	18,22
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	16,57	15,03	14,63	24,63
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	16,37	15,14	14,83	24,83
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	14,23	11,77	11,21	21,21
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	10,97	9,13	8,52	18,52
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	18,08	16,85	16,48	26,48
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	20,65	19,39	19,18	29,18
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	14,71	12,89	12,44	22,44
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	11,84	10,17	9,67	19,67
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	22,18	20,06	19,76	29,76
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	24,92	23,59	23,37	33,37
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	15,74	14,15	13,74	23,74
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	12,51	10,77	10,25	20,25
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	23,78	21,37	20,96	30,96
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	26,64	24,02	23,57	33,57
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	27,59	25,49	25,11	35,11
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	17,54	16,08	15,84	25,84
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	13,68	12,35	11,96	21,96
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	27,09	24,38	23,93	33,93
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	28,06	25,82	25,44	35,44
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	17,94	16,48	16,23	26,23
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	14,11	12,80	12,42	22,42
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	27,46	24,72	24,28	34,28
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	28,42	26,16	25,77	35,77
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	18,52	17,05	16,79	26,79
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	14,74	13,48	13,10	23,10
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	27,87	25,11	24,66	34,66
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	28,80	26,54	26,14	36,14
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	19,30	17,98	17,72	27,72
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	16,46	15,26	14,93	24,93
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	25,31	22,52	21,96	31,96
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	25,43	23,90	23,56	33,56
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	16,68	15,26	14,98	24,98
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	12,43	10,96	10,51	20,51
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	26,09	23,42	22,94	32,94
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	26,59	24,83	24,45	34,45
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	17,20	15,90	15,66	25,66
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	13,11	11,68	11,25	21,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	25,21	24,03	23,69	33,69
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	22,69	20,99	20,55	30,55
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	17,71	16,70	15,86	25,86
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	22,33	21,66	21,04	31,04
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	27,01	25,82	25,52	35,52
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	23,85	22,43	22,05	32,05
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	17,85	16,86	16,09	26,09
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	22,96	22,41	21,82	31,82
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	28,90	27,67	27,32	37,32
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	24,86	23,82	23,48	33,48
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	18,12	17,16	16,47	26,47
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	23,19	22,79	22,18	32,18
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	29,87	28,20	27,77	37,77
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	26,13	25,22	24,91	34,91
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	20,45	19,74	19,13	29,13
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	24,40	24,06	23,48	33,48
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	23,43	22,20	21,59	31,59
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	23,37	22,11	21,51	31,51
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	34,37	32,98	32,65	42,65
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	26,02	25,25	24,76	34,76
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	32,85	32,09	31,66	41,66
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	24,79	24,34	23,74	33,74
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	24,02	22,73	22,10	32,10
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	23,95	22,66	22,04	32,04
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	34,88	33,46	33,12	43,12
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	27,59	26,70	26,31	36,31
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	33,43	32,63	32,19	42,19
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	25,43	24,93	24,40	34,40
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	25,10	23,62	23,03	33,03
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	24,95	23,47	22,90	32,90
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	35,29	33,89	33,58	43,58
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	28,86	27,94	27,57	37,57
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	34,01	33,20	32,76	42,76
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	26,61	25,96	25,51	35,51
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	25,71	24,23	23,61	33,61
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	25,54	24,06	23,46	33,46
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	35,76	34,37	34,06	44,06
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	29,96	28,91	28,55	38,55
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	34,54	33,71	33,27	43,27
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	29,05	27,99	27,51	37,51
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	27,14	25,59	24,91	34,91
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	26,80	25,19	24,58	34,58
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	36,09	34,71	34,40	44,40
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	32,43	31,30	31,01	41,01
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	34,94	34,08	33,67	43,67
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	31,28	30,44	29,98	39,98
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	33,76	32,40	32,09	42,09
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	32,17	31,40	30,97	40,97
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	23,05	22,52	22,17	32,17
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	21,44	20,07	19,51	29,51
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	19,89	19,16	18,65	28,65
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	24,42	23,90	23,58	33,58
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	22,27	20,93	20,50	30,50
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	20,71	20,04	19,62	29,62
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	23,63	22,87	22,38	32,38
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	22,56	21,43	21,06	31,06
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	21,70	20,98	20,61	30,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	26,02	24,87	24,43	34,43
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	23,30	21,80	21,33	31,33
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	21,66	20,93	20,47	30,47
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	27,95	26,69	26,01	36,01
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	24,76	23,21	22,63	32,63
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	23,62	22,91	22,43	32,43
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	28,56	27,32	26,79	36,79
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	27,81	26,26	25,55	35,55
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	29,18	28,05	27,59	37,59
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	27,60	26,15	25,41	35,41
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	27,72	26,27	25,55	35,55
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	27,77	26,34	25,66	35,66
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	27,85	26,43	25,77	35,77
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	28,20	26,88	26,28	36,28
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	27,58	26,04	25,32	35,32
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	18,99	18,04	17,66	27,66
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	19,20	18,33	17,47	27,47
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	20,09	19,32	18,91	28,91
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	19,38	18,63	17,86	27,86
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	20,44	19,72	19,17	29,17
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	19,65	18,96	18,26	28,26
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	21,95	21,56	21,23	31,23
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	20,36	19,70	19,22	29,22
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	22,94	22,59	22,30	32,30
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	28,31	27,60	27,21	37,21
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	21,57	21,14	20,63	30,63
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	20,97	19,83	19,24	29,24
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	20,62	19,36	18,66	28,66
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	18,41	17,08	16,63	26,63
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	20,06	19,32	18,40	28,40
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	17,59	17,32	16,17	26,17
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	21,33	20,32	19,79	29,79
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	19,80	18,67	18,28	28,28
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	20,47	19,75	18,91	28,91
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	17,94	17,10	16,40	26,40
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	19,64	17,88	17,22	27,22
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	20,16	19,25	18,72	28,72
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	20,82	20,10	19,35	29,35
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	18,84	17,82	17,20	27,20
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	21,27	19,50	18,88	28,88
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	21,73	21,10	20,56	30,56
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	21,81	21,11	20,43	30,43
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	20,55	19,46	18,96	28,96
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	28,39	27,73	27,33	37,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	27,07	26,38	26,03	36,03
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	20,80	20,22	19,46	29,46
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	28,57	27,90	27,51	37,51
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	27,56	26,92	26,53	36,53
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	21,42	20,91	20,20	30,20
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	28,77	27,95	27,67	37,67
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	27,84	27,16	26,74	36,74
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	22,54	22,06	21,50	31,50
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	28,88	27,95	27,66	37,66
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	28,05	27,37	26,94	36,94
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	23,82	23,16	22,64	32,64
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	29,21	28,41	28,12	38,12
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	28,34	27,67	27,26	37,26
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	25,11	24,67	24,28	34,28
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	28,61	27,49	27,19	37,19
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	28,20	27,52	27,11	37,11
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	26,33	25,71	25,36	35,36
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	36,14	35,52	35,22	45,22
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	34,88	34,05	33,61	43,61
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	28,25	26,81	26,58	36,58
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	37,21	35,87	35,68	45,68
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	36,24	34,89	34,57	44,57
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	36,36	35,72	35,43	45,43
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	34,74	34,03	33,59	43,59
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	29,00	27,32	27,10	37,10
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	37,31	35,92	35,73	45,73
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	36,39	35,02	34,71	44,71
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	36,63	35,88	35,58	45,58
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	34,93	34,21	33,78	43,78
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	28,57	27,41	26,94	36,94
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	29,09	27,37	27,18	37,18
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	37,51	36,07	35,84	45,84
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	36,39	34,94	34,62	44,62
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	37,33	36,16	35,85	45,85
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	35,04	34,35	33,94	43,94
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	29,05	27,89	27,36	37,36
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	29,08	27,36	27,17	37,17
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	37,92	36,20	35,95	45,95
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	36,39	34,85	34,55	44,55
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	37,61	36,51	36,23	46,23
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	35,28	34,58	34,21	44,21
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	29,94	28,94	28,51	38,51
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	29,48	27,88	27,70	37,70
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	38,03	36,38	36,14	46,14
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	36,46	34,81	34,53	44,53
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	35,78	35,12	34,78	44,78
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	34,37	33,52	33,01	43,01
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	36,64	35,13	34,87	44,87
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	35,46	34,03	33,65	43,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	52,79	52,79	52,79
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	43,28	41,76	41,76
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	53,68	53,68	53,68
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	43,91	42,93	42,93
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	55,10	55,10	55,10
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	45,77	44,33	44,33
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	56,01	56,01	56,01
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	49,54	45,09	45,09
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	56,11	56,11	56,11
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	55,85	46,91	46,91
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	46,40	46,40	46,40
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	46,36	39,99	39,99
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	46,44	46,44	46,44
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	46,86	40,30	40,30
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	46,47	46,47	46,47
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	46,87	40,68	40,68
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	47,34	41,51	41,51
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	47,36	44,26	44,26
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	45,29	41,34	41,34
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	48,33	48,33	48,33
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	45,80	39,77	39,77
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	43,71	41,43	41,43
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	44,03	40,97	40,97
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	43,80	41,84	41,84
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	44,22	40,85	40,85
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	45,60	43,51	43,51
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	44,51	41,57	41,57
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	49,10	45,81	45,81
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	45,68	42,85	42,85
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	45,64	45,64	45,64
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	46,27	46,27	46,27
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	61,35	46,27	46,27
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	61,59	52,10	52,10
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	61,76	52,39	52,39
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	61,87	52,48	52,48
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	45,62	45,62	45,62
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	45,94	45,94	45,94
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	61,31	46,77	46,77
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	61,55	52,05	52,05
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	61,73	52,36	52,36
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	61,96	52,48	52,48
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	45,66	45,66	45,66
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	45,96	45,96	45,96
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	61,26	47,31	47,31
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	61,51	46,10	46,10
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	61,71	52,25	52,25
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	61,89	52,46	52,46
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	46,03	46,03	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	46,36	46,36	46,36
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	61,47	46,19	46,19
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	61,68	52,22	52,22
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	61,88	52,45	52,45
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	45,68	45,68	45,68
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	46,24	46,24	46,24
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	61,43	46,26	46,26
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	61,65	52,18	52,18
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	61,86	52,42	52,42
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	60,23	54,32	54,32
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	45,66	45,66	45,66
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	46,27	46,27	46,27
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	61,39	46,26	46,26
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	61,62	52,14	52,14
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	61,82	52,43	52,43
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	61,16	52,47	52,47
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	62,40	51,30	51,30
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	62,49	51,70	51,70
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	53,38	49,05	49,05
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	46,31	45,44	45,44
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	62,38	51,17	51,17
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	62,48	51,62	51,62
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	49,00	49,00	49,00
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	46,86	46,49	46,49
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	62,35	50,90	50,90
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	62,48	51,52	51,52
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	48,98	48,98	48,98
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	47,74	46,70	46,70
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	62,32	50,76	50,76
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	62,47	51,42	51,42
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	48,96	48,96	48,96
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	53,20	47,88	47,88
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	62,45	51,34	51,34
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	60,83	50,77	50,77
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	53,35	49,02	49,02
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	62,43	51,41	51,41
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	61,96	51,76	51,76
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	53,37	49,04	49,04
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	45,72	45,55	45,55
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	60,11	60,11	60,11
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	61,18	61,18	61,18
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	61,93	61,93	61,93
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	58,76	58,76	58,76
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	63,81	63,81	63,81
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	66,29	66,29	66,29
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	68,88	68,88	68,88
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	69,30	69,30	69,30
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	62,00	54,07	54,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	47,12	42,73	42,73
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	61,02	61,02	61,02
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	61,83	61,83	61,83
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	61,01	61,01	61,01
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	65,87	65,87	65,87
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	68,48	68,48	68,48
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	70,22	70,22	70,22
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	60,85	60,85	60,85
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	61,72	61,72	61,72
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	62,18	62,18	62,18
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	65,41	65,41	65,41
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	68,06	68,06	68,06
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	70,08	70,08	70,08
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	60,65	60,65	60,65
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	61,60	61,60	61,60
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	62,15	62,15	62,15
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	64,99	64,99	64,99
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	67,62	67,62	67,62
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	69,87	69,87	69,87
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	60,47	60,47	60,47
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	61,47	61,47	61,47
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	62,09	62,09	62,09
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	64,58	64,58	64,58
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	67,18	67,18	67,18
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	69,59	69,59	69,59
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	56,43	46,55	46,55
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	46,39	43,43	43,43
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	60,29	60,29	60,29
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	61,32	61,32	61,32
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	62,01	62,01	62,01
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	64,19	64,19	64,19
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	66,73	66,73	66,73
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	69,25	69,25	69,25
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	61,86	46,96	46,96
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	46,58	43,00	43,00
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	64,15	62,58	62,58
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	59,63	59,63	59,63
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	63,62	46,84	46,84
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	53,10	48,48	48,48
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	45,55	42,63	42,63
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	62,16	62,16	62,16
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	45,51	41,25	41,25
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	64,14	62,46	62,46
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	62,01	62,01	62,01
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	63,60	46,89	46,89
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	54,49	54,49	54,49
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	45,69	43,70	43,70
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	62,12	62,12	62,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	44,20	43,11	43,11
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	64,13	62,34	62,34
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	62,87	62,87	62,87
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	63,58	46,89	46,89
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	57,36	57,36	57,36
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	46,74	45,40	45,40
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	62,01	62,01	62,01
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	44,68	44,18	44,18
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	62,82	62,82	62,82
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	50,67	45,76	45,76
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	46,32	44,82	44,82
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	63,53	62,76	62,76
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	62,84	54,25	54,25
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	51,96	46,04	46,04
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	58,74	58,74	58,74
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	64,16	62,68	62,68
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	63,64	46,68	46,68
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	52,70	46,85	46,85
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	61,90	61,90	61,90
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	56,20	48,48	48,48
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	52,36	52,36	52,36
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	49,01	43,86	43,86
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	58,18	49,15	49,15
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	53,89	53,14	53,14
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	53,41	43,74	43,74
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	63,80	50,03	50,03
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	60,87	54,72	54,72
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	58,35	45,19	45,19
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	64,73	51,25	51,25
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	61,86	55,37	55,37
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	59,31	45,78	45,78
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	62,54	62,54	62,54
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	46,65	43,73	43,73
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	65,24	65,24	65,24
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	47,27	45,97	45,97
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	65,20	65,20	65,20
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	47,06	46,42	46,42
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	65,12	65,12	65,12
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	46,93	46,28	46,28
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	42,61	42,59	42,59
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	42,08	42,08	42,08
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	43,21	43,21	43,21
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	42,33	42,33	42,33
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	44,63	44,63	44,63
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	43,40	43,40	43,40
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	48,83	45,61	45,61
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	44,67	44,67	44,67
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	50,20	39,31	39,31
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	44,21	38,55	38,55
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	43,61	43,10	43,10
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	54,20	40,75	40,75
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	45,10	38,04	38,04
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	43,69	43,69	43,69
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	58,80	41,83	41,83
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	43,18	38,30	38,30
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	44,96	44,96	44,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	59,62	43,06	43,06
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	43,95	39,48	39,48
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	49,14	45,99	45,99
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	61,38	56,63	56,63
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	61,68	57,51	57,51
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	61,95	59,20	59,20
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	62,13	59,76	59,76
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	53,91	53,91	53,91
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	44,65	44,65	44,65
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	61,13	43,86	43,86
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	44,02	37,49	37,49
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	56,17	56,17	56,17
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	58,69	56,99	56,99
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	59,42	57,71	57,71
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	59,42	58,31	58,31
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	59,20	56,79	56,79
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	61,63	57,33	57,33
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	61,92	59,18	59,18
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	62,11	59,69	59,69
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	53,94	53,94	53,94
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	45,36	45,36	45,36
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	56,86	56,86	56,86
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	59,54	57,60	57,60
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	59,41	58,22	58,22
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	59,46	56,02	56,02
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	61,58	57,20	57,20
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	61,88	59,10	59,10
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	62,08	59,60	59,60
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	53,96	53,96	53,96
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	46,73	46,73	46,73
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	56,70	56,70	56,70
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	58,01	57,47	57,47
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	59,40	58,13	58,13
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	59,45	58,53	58,53
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	61,53	57,06	57,06
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	61,84	58,88	58,88
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	62,05	59,50	59,50
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	54,95	54,06	54,06
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	48,11	48,11	48,11
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	47,82	45,47	45,47
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	44,36	44,36	44,36
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	56,57	56,57	56,57
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	58,74	57,35	57,35
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	59,38	58,04	58,04
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	59,44	58,49	58,49
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	61,48	56,91	56,91
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	61,80	57,78	57,78
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	62,02	59,40	59,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	62,00	57,14	57,14
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	51,56	51,56	51,56
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	59,70	47,10	47,10
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	45,45	45,45	45,45
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	56,44	56,44	56,44
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	58,72	57,23	57,23
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	59,38	57,92	57,92
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	59,44	58,48	58,48
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	56,26	50,82	50,82
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	61,43	56,77	56,77
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	61,76	57,64	57,64
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	61,99	59,30	59,30
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	62,15	59,63	59,63
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	53,86	53,86	53,86
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	61,17	47,07	47,07
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	43,08	37,38	37,38
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	56,30	56,30	56,30
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	58,71	57,12	57,12
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	59,38	57,82	57,82
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	59,43	58,42	58,42
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	58,37	56,58	56,58
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	49,93	49,93	49,93
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	41,09	41,07	41,07
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	57,54	57,54	57,54
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	54,28	54,28	54,28
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	59,80	53,38	53,38
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	52,66	52,66	52,66
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	49,95	49,95	49,95
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	41,24	41,24	41,24
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	56,76	56,76	56,76
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	54,93	54,93	54,93
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	60,41	54,95	54,95
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	53,53	53,53	53,53
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	49,97	49,97	49,97
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	42,35	42,35	42,35
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	56,73	56,73	56,73
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	56,02	56,02	56,02
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	60,51	55,61	55,61
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	55,32	55,32	55,32
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	43,50	43,41	43,41
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	57,20	57,20	57,20
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	44,80	43,97	43,97
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	57,63	57,63	57,63
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	49,72	49,72	49,72
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	57,56	57,56	57,56
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	58,94	47,47	47,47
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	50,27	48,97	48,97
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	54,15	54,15	54,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	55,44	54,71	54,71
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	65,35	55,96	55,96
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	66,56	57,17	57,17
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	65,01	44,77	44,77
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	64,86	44,07	44,07
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	45,73	37,52	37,52
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	45,80	38,56	38,56
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	44,49	39,05	39,05
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	55,62	55,62	55,62
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	55,88	55,88	55,88
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	64,98	45,29	45,29
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	64,86	44,55	44,55
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	45,85	37,53	37,53
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	45,79	37,87	37,87
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	44,68	37,63	37,63
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	56,51	56,51	56,51
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	55,86	55,86	55,86
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	64,85	48,46	48,46
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	64,18	45,54	45,54
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	64,93	43,88	43,88
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	44,33	37,79	37,79
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	45,77	37,64	37,64
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	45,57	38,34	38,34
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	56,92	56,92	56,92
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	55,83	55,83	55,83
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	66,76	56,22	56,22
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	65,11	43,88	43,88
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	45,75	37,57	37,57
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	44,02	39,11	39,11
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	55,79	55,79	55,79
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	65,09	43,88	43,88
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	45,73	37,54	37,54
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	44,84	42,19	42,19
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	55,75	55,75	55,75
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	56,56	56,56	56,56
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	65,05	43,98	43,98
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	64,42	43,28	43,28
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	45,71	37,52	37,52
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	45,66	37,83	37,83
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	55,67	55,67	55,67
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	56,82	56,82	56,82
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	46,50	33,32	33,32
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	46,88	33,78	33,78
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	49,88	42,17	42,17
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	45,79	36,14	36,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	45,17	37,66	37,66
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	54,80	42,18	42,18
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	45,78	37,06	37,06
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	45,54	36,89	36,89
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	57,34	42,37	42,37
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	45,65	36,71	36,71
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	45,11	37,33	37,33
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	50,16	43,75	43,75
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	46,37	37,84	37,84
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	45,87	38,24	38,24
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	43,07	37,67	37,67
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	43,06	38,67	38,67
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	43,12	37,13	37,13
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	43,48	39,05	39,05
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	41,12	37,29	37,29
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	44,76	40,09	40,09
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	41,96	38,11	38,11
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	46,96	42,32	42,32
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	46,46	46,34	46,34
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	45,49	38,16	38,16
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	46,18	46,18	46,18
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	47,62	46,23	46,23
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	45,94	37,54	37,54
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	49,29	46,63	46,63
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	48,87	47,05	47,05
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	46,10	38,42	38,42
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	49,49	46,86	46,86
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	50,36	48,19	48,19
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	46,21	39,58	39,58
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	49,55	47,72	47,72
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	67,17	56,90	56,90
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	67,35	57,18	57,18
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	67,33	57,15	57,15
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	67,30	57,11	57,11
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	67,27	57,06	57,06
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	67,24	57,01	57,01
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	67,13	56,96	56,96
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	67,20	56,95	56,95
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	67,37	57,22	57,22
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	40,09	33,69	33,69
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	42,06	33,35	33,35
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	42,84	41,57	41,57
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	44,34	36,47	36,47
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	40,23	33,39	33,39
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	42,75	41,64	41,64
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	44,41	37,61	37,61
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	42,54	33,48	33,48
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	43,05	42,52	42,52
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	41,46	38,14	38,14
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	43,33	34,03	34,03
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	45,25	44,55	44,55
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	46,47	34,10	34,10
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	48,37	36,71	36,71
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	47,90	35,48	35,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	48,38	37,15	37,15
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	48,44	35,51	35,51
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	48,39	35,42	35,42
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	48,45	35,53	35,53
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	48,40	35,42	35,42
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	48,47	35,60	35,60
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	46,57	35,41	35,41
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	48,48	35,67	35,67
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	45,35	34,83	34,83
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	46,44	35,42	35,42
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	48,48	35,85	35,85
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	46,72	35,50	35,50
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	61,72	51,70	51,70
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	62,58	44,31	44,31
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	61,66	42,03	42,03
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	62,05	49,66	49,66
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	62,26	49,75	49,75
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	59,94	49,80	49,80
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	44,20	37,94	37,94
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	51,80	41,88	41,88
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	52,21	41,93	41,93
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	53,10	40,75	40,75
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	61,69	52,68	52,68
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	62,09	45,00	45,00
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	61,97	42,09	42,09
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	61,97	51,41	51,41
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	62,24	49,73	49,73
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	62,11	49,80	49,80
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	44,11	38,20	38,20
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	51,77	41,88	41,88
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	51,26	41,97	41,97
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	53,24	41,33	41,33
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	46,50	34,11	34,11
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	61,66	52,64	52,64
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	62,07	45,43	45,43
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	62,20	42,10	42,10
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	61,94	53,08	53,08
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	62,21	49,71	49,71
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	62,29	49,80	49,80
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	44,64	38,98	38,98
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	51,75	41,88	41,88
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	51,95	41,97	41,97
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	53,16	41,61	41,61
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	46,55	35,68	35,68
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	62,06	45,76	45,76
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	62,22	42,14	42,14
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	62,19	49,70	49,70
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	62,31	49,79	49,79
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	45,70	39,66	39,66
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	51,91	41,97	41,97
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	53,02	41,52	41,52
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	62,05	45,76	45,76
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	62,24	42,19	42,19
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	49,81	40,90	40,90
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	62,12	49,65	49,65
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	62,30	49,78	49,78
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	48,55	41,38	41,38
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	51,88	41,96	41,96
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	52,86	41,59	41,59
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	51,78	39,34	39,34
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	61,97	51,63	51,63
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	62,40	42,66	42,66
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	56,76	41,68	41,68
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	62,09	49,59	49,59
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	62,28	49,77	49,77
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	58,80	45,58	45,58
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	51,84	41,87	41,87
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	52,66	41,86	41,86
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	52,45	40,10	40,10
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	45,64	37,56	37,56
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	57,44	40,58	40,58
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	41,13	39,91	39,91
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	45,59	37,00	37,00
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	57,38	44,73	44,73
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	42,73	42,73	42,73
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	46,15	37,38	37,38
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	58,96	52,90	52,90
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	48,27	48,27	48,27
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	47,51	36,81	36,81
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	59,53	53,89	53,89
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	49,29	49,29	49,29
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	50,28	37,72	37,72
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	63,46	54,78	54,78
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	49,58	49,58	49,58
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	57,26	57,26	57,26
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	46,23	40,30	40,30
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	54,01	54,01	54,01
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	58,09	58,09	58,09
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	45,39	40,14	40,14
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	54,39	54,39	54,39
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	64,28	59,47	59,47
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	47,01	41,15	41,15
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	55,39	55,39	55,39
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	65,38	60,60	60,60
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	49,50	42,21	42,21
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	56,50	56,50	56,50
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	39,86	32,05	32,05
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	48,13	48,13	48,13
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	37,37	37,37	37,37
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	40,50	32,31	32,31
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	53,73	48,34	48,34
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	38,75	38,75	38,75
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	39,86	32,04	32,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	57,63	48,35	48,35
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	39,00	39,00	39,00
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	40,79	32,93	32,93
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	58,60	48,90	48,90
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	38,85	32,58	32,58
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	38,33	38,33	38,33
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	38,52	33,21	33,21
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	37,55	30,74	30,74
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	46,63	43,43	43,43
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	40,14	31,42	31,42
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	49,91	43,12	43,12
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	39,03	38,88	38,88
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	39,07	35,47	35,47
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	38,24	31,01	31,01
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	47,24	43,98	43,98
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	40,67	31,79	31,79
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	50,43	43,50	43,50
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	39,26	39,11	39,11
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	39,70	36,21	36,21
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	40,33	31,40	31,40
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	49,53	43,99	43,99
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	40,04	30,15	30,15
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	50,96	43,50	43,50
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	36,39	30,36	30,36
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	39,31	33,00	33,00
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	38,13	36,44	36,44
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	37,38	30,74	30,74
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	45,50	42,04	42,04
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	49,60	42,82	42,82
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	37,13	37,02	37,02
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	37,96	31,23	31,23
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	46,10	42,77	42,77
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	49,37	44,06	44,06
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	46,09	39,16	39,16
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	49,45	49,45	49,45
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	49,38	39,51	39,51
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	53,00	49,44	49,44
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	49,61	40,31	40,31
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	58,64	49,82	49,82
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	49,72	40,97	40,97
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	59,69	50,61	50,61
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	37,50	45,04	35,66	35,66
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	19,50	39,81	34,83	34,83
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	1,50	40,75	32,41	32,41
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	40,50	45,23	35,67	35,67
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	22,50	40,03	35,33	35,33
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	4,50	36,77	32,50	32,50
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	43,50	45,30	35,68	35,68
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	25,50	45,09	35,64	35,64
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	7,50	39,22	32,85	32,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	46,50	45,47	35,77	35,77
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	28,50	45,14	35,56	35,56
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	10,50	37,97	34,25	34,25
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	31,50	44,95	35,67	35,67
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	13,50	38,45	33,69	33,69
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	34,50	45,01	35,66	35,66
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	16,50	39,04	34,00	34,00
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	52,64	52,64	52,64
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	44,49	44,49	44,49
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	44,32	44,32	44,32
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	52,67	52,66	52,66
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	44,53	44,53	44,53
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	44,61	44,61	44,61
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	44,03	44,03	44,03
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	46,13	45,73	45,73
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	43,17	43,17	43,17
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	45,73	45,73	45,73
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	60,42	51,27	51,27
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	45,72	45,72	45,72
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	42,20	42,20	42,20
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	52,01	52,01	52,01
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	45,72	45,72	45,72
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	43,11	43,11	43,11
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	56,11	52,36	52,36
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	55,03	52,58	52,58
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	43,00	43,00	43,00
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	37,75	37,73	37,73
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	56,02	52,74	52,74
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	54,84	52,31	52,31
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	59,60	52,40	52,40
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	55,53	52,55	52,55
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	55,33	52,30	52,30
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	52,40	52,40	52,40
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	55,97	52,52	52,52
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	52,56	52,27	52,27
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	55,82	52,24	52,24
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	52,39	52,39	52,39
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	56,08	52,46	52,46
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	52,65	52,65	52,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	55,99	52,20	52,20
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	52,37	52,37	52,37
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	56,09	52,42	52,42
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	52,63	52,63	52,63
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	39,45	39,17	39,17
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	37,42	37,42	37,42
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	56,00	52,18	52,18
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	52,35	52,35	52,35
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	62,38	42,11	42,11
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	56,10	52,39	52,39
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	53,90	52,60	52,60
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	42,98	42,98	42,98
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	37,61	37,61	37,61
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	56,01	52,65	52,65
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	53,22	52,34	52,34
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	59,47	51,52	51,52
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	43,02	36,63	36,63
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	31,59	31,59	31,59
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	38,11	31,12	31,12
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	39,82	32,08	32,08
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	45,80	38,69	38,69
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	33,07	32,18	32,18
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	37,77	31,32	31,32
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	41,02	31,13	31,13
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	45,28	38,57	38,57
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	37,28	32,70	32,70
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	38,53	31,70	31,70
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	39,37	31,65	31,65
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	42,79	34,09	34,09
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	39,92	32,09	32,09
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	31,53	31,53	31,53
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	45,76	39,02	39,02
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	39,95	32,52	32,52
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	31,46	31,46	31,46
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	47,71	38,96	38,96
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	40,19	32,70	32,70
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	31,63	31,63	31,63
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	48,09	39,08	39,08
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	42,04	32,90	32,90
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	34,65	32,12	32,12
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	33,20	32,79	32,79
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	35,50	30,70	30,70
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	36,04	29,20	29,20
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	40,21	38,64	38,64
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	36,06	30,62	30,62
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	35,74	29,13	29,13
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	48,56	39,42	39,42
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	35,64	30,74	30,74
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	35,17	29,04	29,04
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	48,71	39,67	39,67
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	36,26	31,62	31,62
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	35,77	29,46	29,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	48,74	40,26	40,26
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	40,41	28,53	28,53
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	40,85	31,51	31,51
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	39,50	29,74	29,74
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	38,96	29,68	29,68
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	34,75	31,68	31,68
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	38,94	27,62	27,62
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	38,79	30,98	30,98
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	35,76	32,37	32,37
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	35,93	27,45	27,45
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	38,36	38,36	38,36
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	36,07	29,30	29,30
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	36,69	33,13	33,13
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	37,07	30,87	30,87
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	39,48	39,46	39,46
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	35,76	29,14	29,14
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	36,65	33,07	33,07
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	37,54	31,16	31,16
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	39,84	39,84	39,84
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	35,17	29,05	29,05
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	35,37	32,98	32,98
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	38,11	31,54	31,54
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	44,96	40,95	40,95
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	36,68	28,57	28,57
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	35,35	33,28	33,28
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	36,17	29,61	29,61
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	57,99	52,59	52,59
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	50,46	50,46	50,46
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	43,65	43,65	43,65
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	51,31	51,31	51,31
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	44,44	38,82	38,82
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	51,90	51,90	51,90
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	52,14	52,14	52,14
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	53,35	53,35	53,35
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	50,00	50,00	50,00
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	57,97	52,51	52,51
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	51,84	51,84	51,84
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	43,74	43,74	43,74
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	53,62	51,36	51,36
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	44,48	38,90	38,90
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	44,17	38,88	38,88
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	51,86	51,86	51,86
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	52,11	52,11	52,11
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	53,33	53,33	53,33
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	50,25	50,25	50,25
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	57,87	52,74	52,74
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	43,93	43,93	43,93
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	44,21	38,86	38,86
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	52,08	52,08	52,08
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	53,32	53,32	53,32
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	50,55	50,55	50,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	58,02	52,68	52,68
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	47,59	43,96	43,96
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	44,26	38,87	38,87
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	52,05	52,05	52,05
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	52,25	52,25	52,25
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	51,17	51,17	51,17
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	58,01	52,66	52,66
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	50,41	50,41	50,41
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	44,32	38,85	38,85
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	51,99	51,99	51,99
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	52,23	52,23	52,23
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	51,91	51,91	51,91
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	58,00	52,63	52,63
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	50,46	50,46	50,46
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	43,12	43,12	43,12
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	47,77	43,78	43,78
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	44,40	38,83	38,83
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	51,95	51,95	51,95
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	52,17	52,17	52,17
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	52,63	52,63	52,63
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	40,04	39,53	39,53
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	39,94	36,99	36,99
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	40,65	39,07	39,07
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	39,85	35,69	35,69
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	39,65	39,10	39,10
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	39,79	35,89	35,89
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	43,13	41,39	41,39
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	40,88	36,76	36,76
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	48,74	48,58	48,58
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	41,42	37,58	37,58
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	39,58	37,80	37,80
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	43,46	38,04	38,04
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	39,84	36,54	36,54
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	40,12	37,40	37,40
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	45,78	38,25	38,25
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	39,69	36,35	36,35
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	40,07	38,30	38,30
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	46,42	38,65	38,65
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	39,57	36,98	36,98
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	40,89	40,89	40,89
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	49,24	39,56	39,56
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	37,77	37,77	37,77
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	47,89	45,56	45,56
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	57,25	40,30	40,30
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	39,85	39,85	39,85
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	40,52	35,67	35,67
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	41,07	35,10	35,10
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	41,61	39,89	39,89
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	40,56	35,94	35,94
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	41,67	35,16	35,16
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	43,12	40,02	40,02
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	40,65	36,07	36,07
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	41,36	35,38	35,38
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	41,93	35,31	35,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	41,57	36,27	36,27
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	42,00	36,17	36,17
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	43,23	35,28	35,28
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	42,04	36,96	36,96
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	43,89	37,50	37,50
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	46,88	35,69	35,69
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	48,44	34,82	34,82
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	44,80	34,95	34,95
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	41,73	36,69	36,69
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	52,04	35,03	35,03
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	46,60	34,63	34,63
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	42,91	36,78	36,78
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	52,08	35,10	35,10
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	46,89	34,38	34,38
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	42,64	36,97	36,97
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	52,80	36,08	36,08
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	47,56	34,41	34,41
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	42,04	37,43	37,43
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	58,11	36,75	36,75
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	42,62	35,22	35,22
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	44,86	38,69	38,69
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	48,42	44,75	44,75
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	48,42	44,75	44,75
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	42,42	40,26	40,26
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	40,69	34,90	34,90
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	48,46	46,43	46,43
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	48,46	46,43	46,43
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	42,90	40,49	40,49
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	40,92	34,89	34,89
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	51,24	51,24	51,24
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	51,24	51,24	51,24
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	43,38	40,83	40,83
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	39,55	35,33	35,33
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	51,47	51,47	51,47
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	51,47	51,47	51,47
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	43,86	41,16	41,16
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	40,33	36,19	36,19
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	51,45	51,45	51,45
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	51,45	51,45	51,45
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	44,12	42,62	42,62
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	41,46	37,54	37,54
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	45,33	42,64	42,64
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	41,94	39,87	39,87
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	42,06	40,64	40,64
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	48,08	48,08	48,08
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	42,30	40,24	40,24
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	48,41	48,41	48,41
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	42,59	40,92	40,92
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	48,86	48,86	48,86
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	44,12	42,16	42,16
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	49,78	49,78	49,78
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	47,13	43,44	43,44
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	50,70	50,70	50,70
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	41,95	38,58	38,58
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	49,86	49,86	49,86
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	42,64	37,73	37,73
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	49,94	49,94	49,94
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	43,15	38,25	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	50,40	50,40	50,40
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	44,08	39,86	39,86
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	51,22	51,22	51,22
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	45,03	40,83	40,83
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	52,03	52,03	52,03
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	51,63	51,63	51,63
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	54,02	50,29	50,29
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	41,32	41,32	41,32
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	47,17	47,17	47,17
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	52,25	52,25	52,25
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	54,62	53,29	53,29
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	41,29	41,29	41,29
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	47,19	47,19	47,19
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	52,26	52,26	52,26
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	55,30	53,26	53,26
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	41,47	41,47	41,47
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	47,30	47,30	47,30
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	44,92	44,78	44,78
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	53,77	48,35	48,35
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	41,45	41,45	41,45
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	47,10	47,10	47,10
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	42,33	42,33	42,33
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	40,81	39,90	39,90
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	39,09	34,93	34,93
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	41,26	40,76	40,76
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	39,44	34,91	34,91
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	42,92	42,92	42,92
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	38,34	35,82	35,82
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	43,14	43,14	43,14
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	38,77	37,06	37,06
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	43,50	43,50	43,50
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	39,91	37,85	37,85
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	44,29	44,29	44,29
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	40,36	38,85	38,85
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	34,87	33,43	33,43
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	33,06	32,61	32,61
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	35,53	33,33	33,33
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	37,33	33,78	33,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	41,67	33,01	33,01
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	36,35	31,91	31,91
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	40,59	31,12	31,12
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	41,58	33,37	33,37
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	36,69	32,30	32,30
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	42,32	32,60	32,60
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	44,37	33,35	33,35
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	41,18	34,83	34,83
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	45,62	32,92	32,92
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	41,55	35,08	35,08
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	45,57	38,38	38,38
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	44,68	33,55	33,55
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	41,33	35,01	35,01
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	46,25	38,22	38,22
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	45,12	33,62	33,62
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	41,82	31,89	31,89
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	43,82	31,71	31,71
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	40,31	29,39	29,39
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	38,89	29,27	29,27
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	42,14	31,24	31,24
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	45,14	31,69	31,69
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	41,45	30,89	30,89
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	40,14	29,43	29,43
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	48,08	40,18	40,18
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	47,46	34,09	34,09
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	40,73	33,31	33,31
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	46,49	36,79	36,79
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	48,60	40,70	40,70
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	47,96	33,22	33,22
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	40,15	34,01	34,01
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	46,71	38,86	38,86
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	47,03	34,09	34,09
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	43,87	28,98	28,98
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	39,95	31,21	31,21
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	46,22	34,09	34,09
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	47,67	37,09	37,09
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	42,48	30,73	30,73
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	38,34	31,74	31,74
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	46,62	34,54	34,54
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	47,68	37,04	37,04
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	44,53	31,18	31,18
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	38,81	32,30	32,30
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	46,56	35,69	35,69
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	47,71	39,63	39,63
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	46,97	31,49	31,49
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	39,28	32,45	32,45
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	46,51	36,08	36,08
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	48,28	41,93	41,93
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	41,96	41,96	41,96
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	39,84	39,84	39,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	29,86	29,86	29,86
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	39,06	38,69	38,69
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	31,79	30,92	30,92
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	33,10	25,79	25,79
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	27,69	26,52	26,52
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	38,68	30,41	30,41
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	41,96	41,96	41,96
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	40,24	40,24	40,24
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	32,02	29,97	29,97
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	28,00	26,53	26,53
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	38,99	30,96	30,96
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	42,25	41,96	41,96
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	40,63	40,63	40,63
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	36,65	31,86	31,86
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	28,34	26,37	26,37
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	39,29	31,33	31,33
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	46,19	41,95	41,95
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	41,03	41,03	41,03
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	36,16	34,18	34,18
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	28,79	25,81	25,81
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	34,85	31,71	31,71
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	46,46	41,95	41,95
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	41,42	41,42	41,42
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	39,13	38,71	38,71
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	38,44	38,17	38,17
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	31,60	31,47	31,47
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	31,51	25,81	25,81
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	35,21	32,06	32,06
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	36,61	26,64	26,64
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	46,87	41,94	41,94
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	41,82	41,82	41,82
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	39,44	39,44	39,44
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	38,73	38,70	38,70
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	31,62	31,49	31,49
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	31,88	25,80	25,80
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	27,61	26,15	26,15
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	38,38	26,38	26,38
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	47,66	38,76	38,76
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	45,11	36,70	36,70
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	36,62	36,62	36,62
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	32,22	30,53	30,53
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	36,36	29,48	29,48
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	38,92	34,22	34,22
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	33,10	32,24	32,24
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	31,12	29,07	29,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	48,43	38,74	38,74
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	47,89	39,35	39,35
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	45,50	36,93	36,93
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	37,13	37,13	37,13
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	32,63	30,99	30,99
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	34,46	30,86	30,86
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	41,46	34,23	34,23
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	33,60	32,66	32,66
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	32,19	29,01	29,01
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	48,54	39,38	39,38
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	47,89	40,27	40,27
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	45,88	37,41	37,41
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	38,10	37,65	37,65
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	33,05	31,48	31,48
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	34,34	32,37	32,37
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	41,75	34,23	34,23
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	33,44	33,09	33,09
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	36,95	28,84	28,84
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	48,65	40,10	40,10
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	46,24	37,87	37,87
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	33,47	32,12	32,12
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	34,32	29,75	29,75
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	34,17	33,40	33,40
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	32,24	27,92	27,92
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	46,63	38,13	38,13
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	41,54	36,67	36,67
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	33,90	32,53	32,53
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	34,45	29,83	29,83
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	35,11	33,81	33,81
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	32,25	27,85	27,85
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	47,00	38,31	38,31
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	44,69	36,68	36,68
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	34,33	34,05	34,05
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	31,80	30,08	30,08
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	36,50	34,22	34,22
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	32,64	31,76	31,76
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	39,72	29,93	29,93
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	29,53	26,05	26,05
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	33,50	29,70	29,70
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	40,34	31,73	31,73
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	29,67	26,27	26,27
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	34,45	29,75	29,75
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	40,44	32,72	32,72
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	30,93	26,24	26,24
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	36,02	29,79	29,79
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	35,70	35,70	35,70
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	33,82	28,08	28,08
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	36,09	36,09	36,09
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	34,25	28,50	28,50
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	37,03	37,03	37,03
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	34,83	30,30	30,30
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	30,96	29,70	29,70
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	31,87	24,96	24,96
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	31,76	31,76	31,76
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	31,96	27,41	27,41
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	35,30	35,30	35,30
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	32,37	27,69	27,69
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	31,90	30,68	30,68
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	39,48	38,89	38,89
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	30,90	30,74	30,74
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	38,86	38,86	38,86
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	30,93	30,77	30,77
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	38,86	38,86	38,86
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	31,20	31,04	31,04
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	30,78	30,62	30,62
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	38,88	38,88	38,88
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	37,76	37,76	37,76
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	31,15	31,00	31,00
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	38,22	38,22	38,22
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	31,52	31,37	31,37
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	38,64	38,64	38,64
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	33,63	29,87	29,87
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	32,00	25,19	25,19
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	33,27	29,84	29,84
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	31,97	25,12	25,12
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	34,00	29,00	29,00
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	32,11	25,04	25,04
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	37,94	36,50	36,50
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	38,43	36,91	36,91
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	38,93	37,38	37,38
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	39,42	37,86	37,86
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	39,93	38,19	38,19
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	37,67	36,43	36,43
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	40,35	38,18	38,18
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	38,05	36,48	36,48
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	35,26	31,76	31,76
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	32,19	29,63	29,63
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	36,42	32,87	32,87
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	36,47	30,60	30,60
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	39,05	36,33	36,33
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	39,95	34,20	34,20
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	41,91	36,72	36,72
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	39,84	35,88	35,88
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	29,69	29,69	29,69
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	37,13	30,15	30,15
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	29,73	29,73	29,73
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	37,89	30,34	30,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	29,62	29,62	29,62
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	40,31	31,10	31,10
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	33,98	28,51	28,51
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	28,15	28,03	28,03
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	33,39	29,62	29,62
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	35,21	30,09	30,09
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	29,02	28,11	28,11
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	33,81	29,75	29,75
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	35,23	32,92	32,92
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	31,45	28,40	28,40
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	30,26	30,26	30,26
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	27,26	26,03	26,03
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	27,95	27,60	27,60
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	27,27	24,12	24,12
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	28,75	27,91	27,91
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	27,31	24,05	24,05
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	30,34	28,10	28,10
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	43,80	35,13	35,13
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	28,36	28,27	28,27
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	33,60	28,38	28,38
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	58,10	46,08	46,08
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	42,08	36,26	36,26
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	58,55	47,06	47,06
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	41,74	35,23	35,23
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	59,02	49,43	49,43
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	41,91	35,40	35,40
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	42,47	35,51	35,51
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	47,40	37,79	37,79
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	57,44	45,25	45,25
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	37,71	33,81	33,81
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	39,17	32,78	32,78
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	43,91	43,91	43,91
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	35,34	33,81	33,81
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	39,16	32,63	32,63
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	44,41	44,41	44,41
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	35,34	33,86	33,86
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	39,74	32,66	32,66
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	44,24	44,24	44,24
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	47,76	39,85	39,85
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	43,74	40,38	40,38
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	40,69	36,63	36,63
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	48,44	39,63	39,63
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	44,00	39,86	39,86
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	41,08	38,19	38,19
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	44,31	39,87	39,87
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	42,92	38,95	38,95
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	44,65	39,87	39,87
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	43,02	39,38	39,38
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	45,09	39,86	39,86
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	43,24	39,73	39,73
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	40,09	33,79	33,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	47,45	39,86	39,86
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	43,48	40,14	40,14
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	40,29	33,26	33,26
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	55,75	46,19	46,19
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	59,42	46,56	46,56
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	39,93	29,41	29,41
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	45,75	33,36	33,36
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	41,46	28,32	28,32
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	40,62	29,46	29,46
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	46,81	33,76	33,76
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	42,22	28,24	28,24
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	39,82	29,52	29,52
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	47,19	34,26	34,26
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	41,90	28,20	28,20
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	39,75	29,78	29,78
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	48,06	34,84	34,84
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	42,52	28,27	28,27
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	41,41	27,69	27,69
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	50,11	35,06	35,06
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	41,80	28,61	28,61
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	47,04	33,59	33,59
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	39,24	31,47	31,47
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	47,66	34,01	34,01
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	39,98	31,62	31,62
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	48,03	34,12	34,12
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	39,87	32,07	32,07
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	48,92	35,19	35,19
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	40,17	32,15	32,15
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	37,07	36,19	36,19
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	42,50	26,02	26,02
G16_A	G16[4/4]	84779,69	445450,51	1,50	38,35	33,16	33,16
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	37,86	34,75	34,75
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	44,24	28,91	28,91
G16_B	G16[4/4]	84779,69	445450,51	4,50	38,98	33,20	33,20
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	38,29	34,18	34,18
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	47,12	29,81	29,81
G16_C	G16[4/4]	84779,69	445450,51	7,50	39,41	33,35	33,35
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	36,07	34,42	34,42
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	47,16	30,56	30,56
G16_D	G16[4/4]	84779,69	445450,51	10,50	40,77	32,35	32,35
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	41,89	41,89	41,89
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	39,67	36,62	36,62
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	41,32	34,86	34,86
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	41,73	34,56	34,56
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	42,51	42,51	42,51
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	40,10	37,21	37,21
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	41,76	35,36	35,36
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	42,36	35,12	35,12
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	40,04	40,04	40,04
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	36,71	32,87	32,87
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	37,23	32,65	32,65
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	40,28	33,12	33,12
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	40,64	40,64	40,64
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	38,81	33,76	33,76
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	40,43	33,32	33,32
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	40,51	33,67	33,67
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	41,26	41,26	41,26
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	39,23	34,58	34,58
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	40,87	34,39	34,39
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	41,11	34,07	34,07
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	43,08	41,70	41,70
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	43,93	37,55	37,55
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	39,48	35,81	35,81
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	46,59	31,33	31,33
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	44,47	30,36	30,36
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	42,70	29,09	29,09
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	40,24	30,33	30,33
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	47,95	47,95	47,95
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	48,04	48,04	48,04
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	47,75	47,75	47,75
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	46,08	46,08	46,08
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	43,08	42,00	42,00
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	44,23	37,55	37,55
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	40,39	36,33	36,33
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	47,42	32,05	32,05
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	44,94	30,36	30,36
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	43,12	29,47	29,47
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	40,39	30,31	30,31
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	47,90	47,90	47,90
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	48,03	48,03	48,03
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	48,24	48,24	48,24
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	46,41	46,41	46,41
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	43,08	42,25	42,25
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	43,65	37,61	37,61
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	42,46	36,87	36,87
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	51,83	41,90	41,90
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	46,82	31,30	31,30
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	45,11	30,57	30,57
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	43,56	29,74	29,74
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	41,09	29,73	29,73
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	47,88	47,88	47,88
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	48,01	48,01	48,01
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	48,71	48,71	48,71
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	46,35	46,35	46,35
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	45,14	42,49	42,49
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	43,73	37,64	37,64
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	42,84	37,32	37,32
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	38,92	34,24	34,24
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	53,75	42,29	42,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	45,85	33,75	33,75
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	45,07	30,88	30,88
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	43,07	31,26	31,26
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	40,20	28,57	28,57
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	47,86	47,86	47,86
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	48,00	48,00	48,00
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	49,18	49,18	49,18
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	46,43	46,43	46,43
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	48,22	42,52	42,52
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	43,62	37,18	37,18
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	43,21	37,43	37,43
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	38,19	34,76	34,76
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	54,79	42,38	42,38
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	46,22	30,55	30,55
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	45,41	32,42	32,42
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	43,53	30,24	30,24
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	40,50	28,38	28,38
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	47,84	47,84	47,84
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	47,98	47,98	47,98
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	49,42	49,42	49,42
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	46,80	46,80	46,80
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	43,61	38,34	38,34
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	43,52	37,53	37,53
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	39,85	35,28	35,28
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	45,88	30,98	30,98
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	43,99	30,37	30,37
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	41,19	28,72	28,72
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	47,96	47,96	47,96
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	49,42	49,42	49,42
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	47,28	47,28	47,28
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	58,28	38,68	38,68
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	56,35	35,83	35,83
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	58,28	38,79	38,79
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	56,79	36,23	36,23
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	58,27	38,80	38,80
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	57,23	36,64	36,64
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	58,27	37,51	37,51
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	59,66	38,91	38,91
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	60,10	39,31	39,31
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	54,26	34,48	34,48
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	60,35	39,70	39,70
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	55,91	35,43	35,43
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	57,39	50,29	50,29
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	44,66	31,85	31,85
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	41,69	33,52	33,52
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	49,19	43,29	43,29
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	47,22	40,60	40,60
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	39,73	35,11	35,11
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	57,38	50,25	50,25
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	43,99	31,43	31,43
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	42,11	33,96	33,96
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	49,38	43,28	43,28
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	47,44	41,28	41,28
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	40,48	35,23	35,23
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	57,34	50,24	50,24
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	39,43	31,45	31,45
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	41,67	34,29	34,29
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	49,88	43,26	43,26
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	47,75	41,94	41,94
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	40,58	35,69	35,69
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	57,33	50,24	50,24
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	56,84	51,42	51,42
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	39,49	31,46	31,46
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	42,06	34,17	34,17
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	50,65	43,11	43,11
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	48,09	40,88	40,88
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	40,90	36,04	36,04
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	57,31	50,19	50,19
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	57,28	51,46	51,46
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	58,34	46,44	46,44
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	39,66	31,49	31,49
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	42,54	33,57	33,57
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	40,84	32,54	32,54
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	51,84	43,09	43,09
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	48,44	45,72	45,72
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	41,28	37,67	37,67
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	57,26	50,17	50,17
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	57,40	50,30	50,30
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	59,48	46,57	46,57
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	39,79	31,52	31,52
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	43,08	32,08	32,08
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	41,35	32,96	32,96
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	52,74	43,08	43,08
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	48,80	40,57	40,57
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	47,07	39,86	39,86
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	37,69	33,03	33,03
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	34,76	30,29	30,29
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	35,76	28,83	28,83
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	38,33	33,06	33,06
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	34,61	30,34	30,34
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	35,55	28,75	28,75
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	37,53	33,15	33,15
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	34,82	30,54	30,54
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	34,84	28,73	28,73
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	38,24	32,10	32,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	38,28	30,86	30,86
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	38,44	27,19	27,19
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	42,54	30,34	30,34
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	47,80	31,77	31,77
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	43,54	30,45	30,45
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	49,10	32,14	32,14
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	46,45	31,37	31,37
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	49,13	32,05	32,05
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	40,84	32,53	32,53
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	49,25	33,09	33,09
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	44,55	44,55	44,55
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	43,17	33,43	33,43
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	42,22	30,94	30,94
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	41,62	32,48	32,48
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	40,37	40,37	40,37
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	45,09	45,09	45,09
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	44,35	33,97	33,97
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	42,68	30,88	30,88
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	42,03	32,83	32,83
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	40,89	40,89	40,89
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	45,80	45,63	45,63
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	46,12	36,70	36,70
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	41,95	29,98	29,98
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	42,45	33,65	33,65
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	41,42	41,42	41,42
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	46,30	45,85	45,85
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	47,05	38,00	38,00
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	41,04	30,07	30,07
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	43,35	34,23	34,23
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	48,40	48,40	48,40
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	42,19	36,35	36,35
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	41,80	32,23	32,23
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	39,31	35,44	35,44
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	43,90	43,90	43,90
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	42,39	32,89	32,89
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	41,15	32,49	32,49
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	39,84	39,84	39,84
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	39,09	30,78	30,78
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	41,43	30,42	30,42
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	39,94	29,90	29,90
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	39,04	30,85	30,85
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	41,59	30,52	30,52
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	39,95	30,06	30,06
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	38,98	33,34	33,34
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	41,65	30,72	30,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	40,11	30,19	30,19
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	37,84	33,36	33,36
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	40,48	31,45	31,45
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	40,48	30,62	30,62
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	38,02	33,80	33,80
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	40,65	31,62	31,62
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	39,55	32,31	32,31
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	35,59	30,48	30,48
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	40,72	30,85	30,85
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	37,51	33,29	33,29
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	35,90	31,18	31,18
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	42,37	31,52	31,52
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	37,43	34,17	34,17
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	36,46	31,57	31,57
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	44,11	31,81	31,81
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	38,09	34,25	34,25
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	36,62	31,78	31,78
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	44,39	33,32	33,32
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	39,08	33,85	33,85
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	39,95	33,17	33,17
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	44,41	30,69	30,69
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	41,50	33,73	33,73
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	40,46	33,81	33,81
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	44,30	30,85	30,85
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	43,00	34,23	34,23
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	41,73	35,94	35,94
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	44,22	31,26	31,26
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	44,54	36,67	36,67
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	41,96	41,96	41,96
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	44,44	31,86	31,86
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	45,14	41,89	41,89
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	41,60	34,33	34,33
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	38,10	32,17	32,17
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	42,10	34,63	34,63
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	38,61	32,41	32,41
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	39,15	32,58	32,58
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	39,73	33,00	33,00
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	40,37	33,59	33,59
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	41,07	33,96	33,96
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	37,66	31,42	31,42
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	55,50	52,78	42,42	42,42
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	37,50	55,47	41,89	41,89
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	19,50	47,32	42,59	42,59
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	1,50	40,41	33,01	33,01
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	51,83	42,05	42,05
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	51,67	40,82	40,82
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	42,02	31,08	31,08
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	36,16	31,77	31,77
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	40,50	55,44	41,93	41,93
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	22,50	54,11	43,09	43,09
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	4,50	41,54	34,10	34,10
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	51,62	40,81	40,81
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	50,09	32,01	32,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	35,78	31,75	31,75
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	43,50	55,43	41,92	41,92
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	25,50	56,37	43,58	43,58
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	7,50	44,13	37,01	37,01
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	51,58	39,10	39,10
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	50,45	37,62	37,62
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	35,68	32,39	32,39
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	46,50	55,42	42,45	42,45
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	28,50	56,84	44,06	44,06
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	10,50	44,20	41,61	41,61
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	51,52	39,09	39,09
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	50,81	39,90	39,90
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	37,28	32,62	32,62
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	49,50	55,40	43,43	43,43
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	31,50	55,05	44,42	44,42
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	13,50	44,08	41,66	41,66
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	51,49	39,08	39,08
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	51,18	40,33	40,33
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	39,81	32,50	32,50
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	52,50	55,39	43,75	43,75
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	34,50	55,47	44,32	44,32
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	16,50	47,76	42,23	42,23
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	51,48	39,37	39,37
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	51,53	40,78	40,78
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	39,37	32,83	32,83
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	37,00	27,29	27,29
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	35,91	29,74	29,74
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	36,89	27,25	27,25
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	35,46	30,42	30,42
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	37,00	26,35	26,35
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	40,49	30,72	30,72
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	36,21	27,15	27,15
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	41,15	29,54	29,54
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	36,96	27,35	27,35
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	44,17	30,57	30,57
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	41,39	36,20	36,20
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	39,94	31,21	31,21
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	43,27	29,33	29,33
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	38,84	27,24	27,24
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	52,27	41,81	41,81
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	40,52	36,21	36,21
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	39,63	31,21	31,21
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	42,24	30,83	30,83
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	40,08	27,70	27,70
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	51,75	41,96	41,96
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	52,70	42,26	42,26
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	40,84	36,23	36,23
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	41,91	34,71	34,71
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	39,67	28,70	28,70
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	42,46	30,93	30,93
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	40,96	28,15	28,15
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	52,45	42,52	42,52
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	52,76	42,40	42,40
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	42,92	36,24	36,24
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	42,08	35,78	35,78
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	39,71	28,65	28,65
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	42,66	31,04	31,04
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	41,54	28,60	28,60
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	52,63	42,60	42,60
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	42,26	36,04	36,04
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	41,34	31,20	31,20
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	42,11	28,74	28,74
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	41,47	36,12	36,12
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	40,06	31,20	31,20
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	42,70	28,36	28,36
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	37,52	26,77	26,77
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	40,51	31,80	31,80
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	41,28	30,56	30,56
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	39,31	31,72	31,72
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	36,95	32,88	32,88
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	41,68	30,92	30,92
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	43,83	32,44	32,44
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	41,10	32,17	32,17
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	39,25	33,44	33,44
I2_A	I2[1/4]	84797,35	445361,60	1,50	32,73	23,22	23,22
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	38,54	30,24	30,24
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	39,32	31,99	31,99
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	37,34	25,73	25,73
I2_B	I2[1/4]	84797,35	445361,60	4,50	32,65	23,13	23,13
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	39,13	30,32	30,32
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	39,42	31,94	31,94
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	38,14	25,70	25,70
I2_C	I2[1/4]	84797,35	445361,60	7,50	32,57	23,02	23,02
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	39,06	30,40	30,40
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	40,99	31,87	31,87
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	39,49	25,71	25,71
I2_D	I2[1/4]	84797,35	445361,60	10,50	33,06	22,93	22,93
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	39,23	30,53	30,53
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	41,66	32,01	32,01
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	41,38	26,25	26,25
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	33,48	23,76	23,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	33,77	24,13	24,13
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	34,06	24,49	24,49
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	34,31	24,83	24,83
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	34,56	25,16	25,16
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	32,99	23,04	23,04
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	33,35	23,41	23,41
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	46,17	32,68	32,68
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	44,01	33,39	33,39
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	41,63	30,79	30,79
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	35,70	25,20	25,20
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	34,55	25,04	25,04
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	37,13	34,33	34,33
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	35,93	34,30	34,30
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	35,68	35,68	35,68
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	46,33	32,67	32,67
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	44,57	33,21	33,21
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	41,98	31,25	31,25
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	35,69	25,18	25,18
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	34,84	25,24	25,24
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	38,54	33,35	33,35
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	36,03	34,31	34,31
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	36,70	36,70	36,70
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	46,92	32,67	32,67
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	44,99	34,31	34,31
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	42,59	31,71	31,71
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	53,99	36,12	36,12
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	35,69	25,18	25,18
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	35,14	26,10	26,10
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	40,19	33,40	33,40
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	35,69	33,98	33,98
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	37,70	37,70	37,70
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	48,04	33,65	33,65
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	45,03	34,50	34,50
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	42,96	32,18	32,18
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	54,60	36,70	36,70
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	35,68	25,17	25,17
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	35,42	25,29	25,29
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	38,98	33,45	33,45
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	35,76	33,60	33,60
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	39,32	39,32	39,32
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	48,86	35,90	35,90
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	45,52	32,48	32,48
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	43,33	32,65	32,65
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	37,19	31,16	31,16
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	54,61	36,74	36,74
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	35,68	25,16	25,16
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	35,71	25,22	25,22
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	35,96	33,57	33,57
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	35,94	34,33	34,33
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	43,99	43,99	43,99
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	34,16	34,16	34,16
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	45,98	32,69	32,69
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	43,69	33,11	33,11
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	39,21	30,34	30,34
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	35,70	25,21	25,21
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	34,68	25,49	25,49
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	35,93	34,29	34,29
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	45,95	45,95	45,95
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	34,86	34,86	34,86
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	54,18	36,85	36,85
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	53,14	36,30	36,30
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	53,52	32,89	32,89
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	54,19	36,84	36,84
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	53,46	36,97	36,97
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	53,88	35,78	35,78
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	53,76	36,85	36,85
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	54,19	36,22	36,22
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	54,06	36,85	36,85
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	54,49	36,56	36,56
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	54,18	36,84	36,84
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	54,80	36,90	36,90
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	48,02	32,47	32,47
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	54,18	36,85	36,85
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	52,84	35,95	35,95
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	52,07	32,58	32,58
I6_A	I6[2/4]	84809,29	445381,71	1,50	39,09	23,56	23,56
I6_A	I6[3/4]	84797,35	445361,60	1,50	32,73	23,22	23,22
I6_A	I6[4/4]	84777,16	445373,42	1,50	36,29	36,29	36,29
I6_B	I6[2/4]	84809,29	445381,71	4,50	40,06	23,43	23,43
I6_B	I6[3/4]	84797,35	445361,60	4,50	32,65	23,13	23,13
I6_B	I6[4/4]	84777,16	445373,42	4,50	36,22	36,22	36,22
I6_C	I6[2/4]	84809,29	445381,71	7,50	40,94	24,01	24,01
I6_C	I6[3/4]	84797,35	445361,60	7,50	32,57	23,02	23,02
I6_C	I6[4/4]	84777,16	445373,42	7,50	36,15	36,15	36,15
I6_D	I6[2/4]	84809,29	445381,71	10,50	42,80	24,28	24,28
I6_D	I6[3/4]	84797,35	445361,60	10,50	33,06	22,93	22,93
I6_D	I6[4/4]	84777,16	445373,42	10,50	36,11	36,11	36,11
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	41,33	31,26	31,26
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	42,03	42,03	42,03
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	38,25	29,53	29,53
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	38,00	24,37	24,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	34,69	18,43	18,43
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	32,91	20,30	20,30
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	41,63	35,53	35,53
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	42,41	42,41	42,41
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	38,41	32,15	32,15
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	38,66	26,96	26,96
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	34,99	24,38	24,38
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	33,54	20,60	20,60
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	41,92	35,94	35,94
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	42,44	42,44	42,44
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	38,21	32,80	32,80
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	38,84	27,51	27,51
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	35,29	24,62	24,62
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	33,50	20,94	20,94
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	38,79	28,29	28,29
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	33,80	21,32	21,32
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	39,13	28,68	28,68
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	34,10	21,71	21,71
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	37,96	29,10	29,10
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	37,98	24,31	24,31
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	34,39	22,09	22,09
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	33,18	19,49	19,49
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	32,82	24,94	24,94
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	36,39	28,43	28,43
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	37,11	28,92	28,92
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	35,46	29,68	29,68
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	32,56	28,42	28,42
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	36,67	27,87	27,87
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	36,04	26,82	26,82
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	35,24	29,65	29,65
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	33,90	28,56	28,56
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	37,24	27,95	27,95
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	36,16	26,64	26,64
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	35,21	28,78	28,78
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	34,44	28,73	28,73
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	36,17	27,78	27,78
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	36,51	28,29	28,29
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	35,22	28,90	28,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	33,08	27,46	27,46
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	36,93	27,92	27,92
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	32,75	27,42	27,42
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	36,88	27,85	27,85
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	32,99	27,69	27,69
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	36,90	27,76	27,76
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	30,73	24,36	24,36
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	30,38	18,87	18,87
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	30,68	27,34	27,34
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	30,29	18,81	18,81
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	31,66	27,29	27,29
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	30,21	18,81	18,81
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	37,45	37,45	37,45
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	33,05	27,36	27,36
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	30,13	18,92	18,92
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	37,37	37,37	37,37
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	35,61	27,65	27,65
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	35,17	26,48	26,48
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	33,70	29,82	29,82
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	36,12	28,34	28,34
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	35,21	26,79	26,79
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	33,84	29,82	29,82
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	36,99	29,46	29,46
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	35,29	27,23	27,23
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	34,24	29,99	29,99
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	46,34	46,34	46,34
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	46,40	46,40	46,40
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	46,33	46,33	46,33
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	46,40	46,40	46,40
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	46,31	46,31	46,31
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	46,39	46,39	46,39
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	46,30	46,30	46,30
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	46,39	46,39	46,39
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	46,37	46,37	46,37
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	46,36	46,36	46,36
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	40,40	37,86	37,86
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	46,29	41,75	41,75
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	45,54	41,79	41,79
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	45,24	38,33	38,33
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	45,01	34,26	34,26
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	40,36	32,60	32,60
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	34,41	26,93	26,93
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	34,49	26,00	26,00
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	34,54	26,01	26,01
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	36,51	27,74	27,74
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	35,28	28,10	28,10
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	37,71	28,78	28,78
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	46,19	46,19	46,19
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	47,30	46,56	46,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	47,28	46,72	46,72
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	46,79	46,79	46,79
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	46,83	46,83	46,83
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	42,02	33,37	33,37
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	45,63	41,79	41,79
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	45,28	41,02	41,02
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	45,37	34,34	34,34
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	40,53	33,00	33,00
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	34,48	26,03	26,03
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	34,54	26,00	26,00
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	36,85	27,71	27,71
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	34,83	28,52	28,52
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	36,97	28,65	28,65
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	47,29	46,70	46,70
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	46,78	46,78	46,78
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	46,86	46,86	46,86
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	42,54	34,09	34,09
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	45,74	41,77	41,77
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	45,31	41,34	41,34
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	45,16	34,44	34,44
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	41,30	32,90	32,90
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	34,46	26,08	26,08
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	34,53	26,00	26,00
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	37,11	27,64	27,64
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	35,67	28,94	28,94
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	36,90	28,00	28,00
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	47,23	46,65	46,65
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	46,97	46,78	46,78
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	46,82	46,82	46,82
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	44,27	35,03	35,03
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	45,59	41,76	41,76
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	45,35	41,57	41,57
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	45,18	34,55	34,55
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	43,92	33,48	33,48
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	34,45	26,09	26,09
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	34,52	26,00	26,00
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	37,11	27,69	27,69
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	35,50	29,36	29,36
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	37,16	27,93	27,93
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	47,24	46,63	46,63
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	47,19	46,76	46,76
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	46,82	46,82	46,82
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	45,56	36,09	36,09
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	45,77	41,76	41,76
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	45,41	41,79	41,79
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	45,19	34,15	34,15
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	44,28	34,26	34,26
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	41,48	31,96	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	34,44	26,11	26,11
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	34,51	25,99	25,99
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	37,10	26,04	26,04
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	35,83	29,77	29,77
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	37,09	28,03	28,03
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	42,94	35,77	35,77
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	47,26	46,61	46,61
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	47,27	46,75	46,75
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	46,80	46,80	46,80
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	45,89	38,64	38,64
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	40,84	30,85	30,85
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	45,99	41,76	41,76
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	45,47	41,79	41,79
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	45,22	34,15	34,15
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	44,64	34,20	34,20
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	41,72	32,33	32,33
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	34,43	26,20	26,20
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	34,50	25,99	25,99
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	37,09	26,03	26,03
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	36,17	30,07	30,07
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	37,29	27,68	27,68
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	46,02	46,02	46,02
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	47,28	46,59	46,59
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	47,27	46,73	46,73
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	46,81	46,79	46,79
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	46,79	46,79	46,79
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	41,42	32,71	32,71
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	30,37	22,01	22,01
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	30,28	22,01	22,01
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	30,20	20,24	20,24
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	30,12	20,26	20,26
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	30,04	20,49	20,49
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	39,64	24,18	24,18
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	34,82	25,16	25,16
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	38,98	24,12	24,12
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	35,00	26,05	26,05
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	39,05	24,04	24,04
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	34,94	26,35	26,35
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	39,77	25,07	25,07
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	34,92	27,59	27,59
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	43,10	29,64	29,64
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	41,16	30,88	30,88
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	36,35	29,18	29,18
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	43,38	30,18	30,18
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	41,42	30,86	30,86
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	36,69	29,11	29,11
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	37,48	30,96	30,96
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	41,72	30,87	30,87
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	37,96	29,59	29,59
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	37,18	33,24	33,24
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	41,76	30,91	30,91
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	41,20	31,08	31,08
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	37,53	26,76	26,76
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	39,62	26,76	26,76
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	36,69	25,33	25,33
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	37,57	31,19	31,19
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	36,74	26,65	26,65
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	39,02	26,82	26,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	35,51	29,12	29,12
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	37,65	31,33	31,33
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	36,67	26,54	26,54
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	39,15	26,78	26,78
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	35,52	28,86	28,86
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	38,58	33,76	33,76
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	36,62	26,49	26,49
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	39,24	27,20	27,20
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	36,25	29,10	29,10
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	40,26	35,06	35,06
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	42,83	27,05	27,05
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	30,50	21,18	21,18
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	32,62	25,38	25,38
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	42,67	29,20	29,20
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	32,27	26,45	26,45
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	38,03	26,53	26,53
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	39,48	24,19	24,19
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	34,15	29,03	29,03
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	38,56	28,03	28,03
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	41,28	24,00	24,00
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	33,84	28,98	28,98
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	38,88	28,68	28,68
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	42,12	27,16	27,16
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	33,39	28,86	28,86
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	39,65	29,10	29,10
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	40,93	24,23	24,23
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	30,91	20,55	20,55
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	31,98	26,30	26,30
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	40,92	28,83	28,83
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	43,24	36,96	36,96
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	40,33	35,16	35,16
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	37,51	31,95	31,95
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	33,84	27,23	27,23
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	37,98	33,35	33,35
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	35,78	35,06	35,06
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	33,13	30,63	30,63
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	33,49	25,16	25,16
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	47,76	42,02	42,02
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	44,90	37,40	37,40
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	40,83	35,42	35,42
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	37,96	33,79	33,79
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	34,70	28,17	28,17
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	39,83	33,31	33,31
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	36,26	32,43	32,43
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	33,49	30,96	30,96
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	33,48	25,11	25,11
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	48,54	35,82	35,82
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	41,33	35,70	35,70
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	38,42	33,78	33,78
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	38,48	30,14	30,14
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	36,76	32,75	32,75
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	33,92	31,31	31,31
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	38,87	35,97	35,97
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	38,88	34,42	34,42
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	37,67	30,85	30,85
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	37,26	33,01	33,01
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	34,37	31,67	31,67
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	39,20	36,27	36,27
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	39,36	34,65	34,65
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	37,59	31,74	31,74
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	37,54	33,00	33,00
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	34,83	32,10	32,10
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	33,21	29,15	29,15
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	39,79	36,60	36,60
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	39,84	36,46	36,46
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	37,52	31,63	31,63
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	37,80	33,34	33,34
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	35,29	34,59	34,59
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	33,17	30,29	30,29
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	33,49	26,73	26,73
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	47,11	41,42	41,42
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	33,53	26,17	26,17
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	30,51	23,70	23,70
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	45,94	40,07	40,07
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	40,45	37,86	37,86
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	33,83	26,50	26,50
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	32,03	21,55	21,55
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	46,22	40,22	40,22
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	44,90	38,22	38,22
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	34,10	26,77	26,77
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	32,34	21,71	21,71
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	46,51	40,20	40,20
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	44,92	38,60	38,60
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	34,37	31,64	31,64
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	34,31	26,67	26,67
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	32,63	25,19	25,19
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	46,82	40,19	40,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	45,14	38,97	38,97
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	34,67	32,07	32,07
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	34,11	26,63	26,63
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	32,94	25,51	25,51
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	30,15	24,35	24,35
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	46,87	40,17	40,17
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	45,39	39,33	39,33
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	35,15	32,12	32,12
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	33,24	25,86	25,86
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	30,20	22,59	22,59
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	45,67	39,70	39,70
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	37,48	37,48	37,48
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	34,06	18,67	18,67
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	34,59	23,92	23,92
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	33,99	18,69	18,69
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	34,94	24,77	24,77
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	33,90	18,69	18,69
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	34,88	26,35	26,35
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	33,80	18,76	18,76
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	34,87	27,98	27,98
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	33,64	19,77	19,77
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	34,83	28,05	28,05
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	46,49	46,49	46,49
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	37,67	37,67	37,67
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	46,55	46,55	46,55
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	38,36	38,36	38,36
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	46,65	46,65	46,65
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	39,16	39,16	39,16
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	46,67	46,67	46,67
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	37,05	37,05	37,05
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	46,51	46,51	46,51
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	39,45	39,45	39,45
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	36,41	36,41	36,41
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	46,02	46,02	46,02
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	36,92	36,92	36,92
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	36,40	28,31	28,31
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	37,86	36,53	36,53
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	38,26	30,20	30,20
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	36,38	28,88	28,88
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	37,88	36,93	36,93
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	38,22	34,37	34,37
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	36,41	29,52	29,52
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	37,91	37,41	37,41
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	38,29	34,85	34,85
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	36,63	30,40	30,40
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	40,63	40,63	40,63
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	36,80	34,90	34,90
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	36,90	28,56	28,56
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	40,98	40,98	40,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	37,88	36,03	36,03
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	37,28	29,12	29,12
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	36,43	27,85	27,85
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	41,29	41,29	41,29
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	37,87	36,14	36,14
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	30,96	27,08	27,08
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	29,18	29,18	29,18
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	48,83	38,45	38,45
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	42,46	42,46	42,46
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	40,23	40,23	40,23
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	31,18	27,05	27,05
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	29,21	29,21	29,21
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	50,93	39,51	39,51
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	38,82	37,76	37,76
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	40,62	40,62	40,62
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	31,39	27,01	27,01
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	28,30	27,58	27,58
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	51,25	40,53	40,53
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	38,93	37,76	37,76
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	41,01	41,01	41,01
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	28,30	27,57	27,57
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	39,06	37,75	37,75
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	41,40	41,40	41,40
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	28,19	27,56	27,56
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	39,93	37,74	37,74
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	41,78	41,78	41,78
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	38,48	38,48	38,48
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	31,02	27,09	27,09
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	28,84	28,84	28,84
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	46,64	37,74	37,74
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	42,17	42,17	42,17
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	39,83	39,83	39,83
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	46,66	41,19	41,19
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	35,52	35,34	35,34
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	33,37	33,37	33,37
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	43,81	43,81	43,81
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	43,80	43,80	43,80
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	46,79	41,47	41,47
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	36,74	36,54	36,54
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	33,29	33,29	33,29
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	43,80	43,80	43,80
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	43,95	43,95	43,95
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	46,92	41,76	41,76
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	37,75	36,56	36,56
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	33,69	33,69	33,69
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	43,79	43,79	43,79
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	43,95	43,95	43,95
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	47,06	41,99	41,99
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	39,69	38,56	38,56
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	34,12	34,12	34,12
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	37,99	33,40	33,40
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	43,94	43,94	43,94
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	31,64	26,35	26,35
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	48,20	41,75	41,75
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	47,21	42,07	42,07
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	46,44	40,06	40,06
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	34,62	34,53	34,53
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	33,05	33,05	33,05
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	36,65	33,39	33,39
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	43,83	43,83	43,83
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	31,86	26,32	26,32
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	50,58	41,95	41,95
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	47,38	42,08	42,08
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	46,55	40,91	40,91
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	35,66	34,94	34,94
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	33,46	33,46	33,46
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	37,08	33,28	33,28
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	43,82	43,82	43,82
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	43,42	43,42	43,42
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	31,93	26,30	26,30
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	50,71	41,95	41,95
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	31,77	26,05	26,05
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	28,29	28,29	28,29
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	32,15	26,55	26,55
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	27,77	27,77	27,77
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	32,55	27,12	27,12
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	28,23	28,23	28,23
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	33,02	27,79	27,79
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	27,81	27,81	27,81
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	33,97	28,66	28,66
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	31,04	25,48	25,48
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	28,27	28,17	28,17
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	26,69	26,69	26,69
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	31,40	25,64	25,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	26,96	26,96	26,96
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	35,69	30,23	30,23
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	29,27	29,27	29,27
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	29,99	27,80	27,80
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	27,92	27,92	27,92
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	36,35	29,41	29,41
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	29,91	29,26	29,26
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	29,93	28,41	28,41
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	27,85	27,85	27,85
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	36,35	31,55	31,55
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	30,46	30,46	30,46
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	30,77	28,67	28,67
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	27,56	27,56	27,56
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	36,39	32,37	32,37
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	32,20	32,20	32,20
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	31,00	24,26	24,26
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	27,54	27,54	27,54
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	26,29	24,92	24,92
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	27,33	24,37	24,37
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	25,25	24,33	24,33
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	27,05	24,71	24,71
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	27,34	25,00	25,00
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	27,34	24,24	24,24
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	25,25	24,19	24,19
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	29,07	25,18	25,18
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	36,68	26,06	26,06
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	27,38	23,76	23,76
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	25,71	23,72	23,72
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	36,34	25,13	25,13
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	45,36	34,60	34,60
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	27,79	23,70	23,70
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	26,37	21,61	21,61
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	40,37	29,00	29,00
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	42,81	33,54	33,54
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	45,44	34,58	34,58
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	31,52	23,17	23,17
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	25,59	23,23	23,23
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	43,12	33,87	33,87
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	45,45	34,57	34,57
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	31,58	23,51	23,51
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	25,70	23,58	23,58
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	43,43	34,20	34,20
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	45,60	34,63	34,63
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	31,85	23,86	23,86
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	26,06	23,93	23,93
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	43,74	34,53	34,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	45,89	34,84	34,84
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	32,96	24,21	24,21
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	27,94	24,28	24,28
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	42,46	33,03	33,03
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	45,43	34,61	34,61
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	31,52	21,75	21,75
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	25,55	22,54	22,54
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	42,52	33,27	33,27
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	45,42	34,60	34,60
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	31,52	22,10	22,10
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	25,55	22,88	22,88
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	38,38	31,24	31,24
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	36,49	30,66	30,66
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	29,70	29,70	29,70
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	34,10	30,79	30,79
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	40,00	32,23	32,23
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	39,82	32,24	32,24
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	29,62	29,62	29,62
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	35,30	31,72	31,72
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	42,51	34,47	34,47
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	41,57	32,17	32,17
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	29,52	29,52	29,52
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	33,64	33,57	33,57
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	45,00	36,07	36,07
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	41,81	33,47	33,47
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	30,46	30,46	30,46
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	34,41	34,41	34,41
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	33,13	32,74	32,74
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	33,08	32,36	32,36
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	47,69	44,15	44,15
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	36,36	33,09	33,09
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	39,95	39,95	39,95
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	33,31	33,19	33,19
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	33,96	33,96	33,96
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	33,62	33,62	33,62
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	48,02	44,70	44,70
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	41,51	33,46	33,46
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	40,48	40,48	40,48
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	34,36	33,10	33,10
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	35,07	34,74	34,74
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	35,02	33,09	33,09
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	48,38	45,23	45,23
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	42,80	34,16	34,16
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	41,00	41,00	41,00
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	36,81	33,00	33,00
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	35,91	35,56	35,56
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	35,80	33,75	33,75
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	48,78	40,44	40,44
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	47,16	34,39	34,39
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	41,76	41,37	41,37
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	37,22	35,32	35,32
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	38,60	37,40	37,40
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	38,56	35,63	35,63
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	49,22	40,62	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	47,62	37,19	37,19
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	41,84	40,42	40,42
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	38,85	38,85	38,85
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	47,63	43,61	43,61
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	39,41	39,41	39,41
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	38,59	29,60	29,60
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	36,09	28,40	28,40
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	35,83	28,62	28,62
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	36,67	30,19	30,19
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	36,95	28,38	28,38
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	35,25	28,59	28,59
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	38,73	30,69	30,69
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	32,48	28,02	28,02
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	30,94	28,59	28,59
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	41,12	31,67	31,67
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	32,69	28,08	28,08
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	30,99	28,77	28,77
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	47,42	37,77	37,77
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	34,32	33,45	33,45
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	32,98	31,59	31,59
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	38,54	38,54	38,54
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	39,09	39,09	39,09
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	38,52	38,52	38,52
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	39,09	39,09	39,09
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	39,08	39,08	39,08
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	38,58	38,58	38,58
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	38,57	38,57	38,57
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	38,55	38,55	38,55
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	38,65	38,65	38,65
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	29,22	29,22	29,22
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	30,95	28,86	28,86
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	29,61	29,30	29,30
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	30,74	28,94	28,94
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	32,87	30,06	30,06
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	30,58	28,86	28,86
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	32,20	28,49	28,49
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	30,51	28,12	28,12
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	32,27	28,70	28,70
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	42,22	38,01	38,01
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	30,47	29,55	29,55
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	34,53	27,61	27,61
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	29,88	28,30	28,30
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	28,39	28,06	28,06
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	31,21	29,22	29,22
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	28,75	28,64	28,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	30,03	28,23	28,23
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	29,09	28,47	28,47
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	30,93	29,76	29,76
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	29,78	26,83	26,83
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	28,72	26,26	26,26
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	33,82	27,14	27,14
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	30,74	29,25	29,25
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	30,58	26,68	26,68
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	29,12	27,92	27,92
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	33,96	28,73	28,73
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	30,64	29,10	29,10
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	31,72	26,71	26,71
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	35,78	35,55	35,55
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	38,54	33,71	33,71
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	35,47	31,45	31,45
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	35,79	35,57	35,57
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	36,33	34,76	34,76
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	35,32	31,43	31,43
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	36,40	35,58	35,58
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	36,84	35,27	35,27
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	35,64	31,42	31,42
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	35,90	35,57	35,57
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	37,35	35,65	35,65
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	39,02	31,73	31,73
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	36,02	35,57	35,57
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	35,76	35,66	35,66
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	37,71	33,07	33,07
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	36,39	35,57	35,57
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	35,76	35,55	35,55
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	38,04	33,57	33,57
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	43,61	39,89	39,89
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	40,23	40,23	40,23
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	40,73	34,94	34,94
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	54,07	43,65	43,65
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	47,99	40,52	40,52
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	44,48	39,93	39,93
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	41,17	40,23	40,23
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	42,60	36,57	36,57
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	54,06	43,72	43,72
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	49,07	40,52	40,52
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	47,40	42,04	42,04
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	41,89	40,21	40,21
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	36,62	36,60	36,60
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	42,78	37,41	37,41
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	54,41	43,72	43,72
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	50,82	40,53	40,53
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	54,14	44,57	44,57
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	42,26	39,38	39,38
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	38,74	38,48	38,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	42,74	36,86	36,86
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	54,56	44,59	44,59
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	51,84	42,11	42,11
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	54,13	44,52	44,52
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	42,78	39,38	39,38
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	39,75	38,46	38,46
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	42,88	37,03	37,03
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	54,71	45,05	45,05
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	52,47	42,98	42,98
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	43,28	39,91	39,91
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	40,16	40,16	40,16
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	53,86	43,30	43,30
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	47,33	40,42	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	48,61	42,89	40,41	50,41
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	48,05	42,51	40,02	50,02
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	48,01	42,48	39,99	49,99
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	48,19	42,47	39,98	49,98
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	48,18	42,42	39,93	49,93
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	47,97	42,40	39,91	49,91
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	47,87	42,32	39,88	49,88
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	48,17	42,37	39,88	49,88
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	48,13	42,31	39,82	49,82
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	48,06	42,26	39,76	49,76
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	47,34	41,80	39,32	49,32
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	47,50	41,68	39,18	49,18
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	47,70	41,52	39,11	49,11
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	47,41	41,48	39,05	49,05
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	47,16	41,45	39,00	49,00
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	47,13	41,17	38,72	48,72
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	47,14	41,18	38,72	48,72
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	47,12	41,17	38,71	48,71
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	47,09	41,13	38,67	48,67
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	47,47	41,08	38,67	48,67
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	47,23	41,01	38,64	48,64
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	47,58	41,09	38,59	48,59
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	47,55	41,07	38,57	48,57
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	47,01	41,02	38,54	48,54
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	47,50	41,03	38,53	48,53
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	47,05	40,95	38,52	48,52
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	47,57	41,00	38,52	48,52
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	47,46	40,98	38,49	48,49
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	46,85	40,98	38,46	48,46
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	46,91	40,94	38,45	48,45
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	46,81	40,95	38,43	48,43
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	46,70	40,90	38,42	48,42
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	47,40	40,91	38,42	48,42
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	46,85	40,88	38,40	48,40
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	47,53	40,87	38,39	48,39
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	46,62	40,81	38,35	48,35
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	46,77	40,83	38,34	48,34
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	47,49	40,75	38,27	48,27
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	46,70	40,76	38,27	48,27
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	47,31	40,81	38,27	48,27
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	46,87	40,66	38,25	48,25
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	46,84	40,64	38,23	48,23
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	46,82	40,70	38,21	48,21
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	46,62	40,69	38,20	48,20
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	46,84	40,68	38,19	48,19
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	46,80	40,61	38,10	48,10
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	46,62	40,47	38,09	48,09
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	46,77	40,57	38,06	48,06
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	46,56	40,39	38,04	48,04
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	46,70	40,48	37,96	47,96
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	46,59	40,28	37,91	47,91
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	46,64	40,41	37,90	47,90
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	46,48	40,23	37,85	47,85
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	46,58	40,35	37,84	47,84
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	46,53	40,29	37,78	47,78
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	46,36	40,22	37,78	47,78
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	46,29	40,17	37,74	47,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	46,38	40,24	37,73	47,73
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	46,16	40,17	37,68	47,68
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	46,28	40,07	37,66	47,66
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	46,22	39,93	37,53	47,53
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	46,15	39,89	37,52	47,52
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	46,36	39,86	37,42	47,42
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	46,16	39,80	37,41	47,41
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	45,89	39,77	37,36	47,36
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	45,36	39,79	37,31	47,31
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	46,26	39,80	37,30	47,30
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	46,26	39,79	37,30	47,30
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	46,25	39,78	37,28	47,28
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	46,29	39,78	37,28	47,28
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	46,25	39,76	37,26	47,26
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	46,32	39,75	37,25	47,25
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	46,25	39,71	37,23	47,23
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	46,29	39,72	37,22	47,22
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	45,19	39,70	37,15	47,15
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	45,18	39,70	37,15	47,15
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	45,18	39,69	37,14	47,14
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	46,22	39,64	37,14	47,14
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	46,13	39,59	37,09	47,09
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	45,14	39,66	37,08	47,08
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	46,39	39,54	37,04	47,04
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	45,71	39,53	37,03	47,03
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	45,64	39,44	37,02	47,02
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	45,62	39,44	37,01	47,01
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	44,84	39,64	37,01	47,01
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	45,62	39,42	37,00	47,00
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	45,52	39,41	36,98	46,98
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	46,14	39,44	36,97	46,97
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	45,59	39,39	36,96	46,96
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	45,63	39,45	36,95	46,95
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	45,58	39,37	36,94	46,94
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	44,98	39,45	36,91	46,91
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	44,94	39,52	36,91	46,91
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	45,55	39,34	36,91	46,91
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	45,53	39,33	36,90	46,90
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	45,49	39,28	36,85	46,85
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	45,55	39,38	36,83	46,83
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	45,10	39,36	36,82	46,82
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	45,36	39,18	36,76	46,76
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	44,86	39,29	36,71	46,71
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	45,21	39,12	36,68	46,68
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	44,72	39,26	36,67	46,67
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	44,70	39,27	36,67	46,67
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	45,35	39,12	36,65	46,65
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	44,76	39,22	36,64	46,64
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	44,84	39,13	36,61	46,61
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	45,24	38,90	36,43	46,43
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	44,95	38,87	36,41	46,41
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	44,94	38,87	36,41	46,41
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	44,90	38,82	36,36	46,36
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	44,43	38,97	36,35	46,35
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	44,57	38,89	36,33	46,33
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	45,04	38,58	36,15	46,15
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	41,68	38,52	36,12	46,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	45,75	38,53	36,11	46,11
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	44,77	38,47	36,04	46,04
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	44,48	38,51	36,02	46,02
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	44,49	38,49	36,00	46,00
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	44,43	38,41	35,94	45,94
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	44,40	38,38	35,91	45,91
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	44,35	38,36	35,88	45,88
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	44,32	38,34	35,86	45,86
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	44,82	38,24	35,85	45,85
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	44,32	38,19	35,79	45,79
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	43,63	38,40	35,76	45,76
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	43,74	38,24	35,57	45,57
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	44,26	38,03	35,57	45,57
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	44,07	37,90	35,50	45,50
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	43,92	37,91	35,46	45,46
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	43,93	37,90	35,45	45,45
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	43,87	37,87	35,43	45,43
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	43,82	37,84	35,39	45,39
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	43,92	37,93	35,34	45,34
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	44,54	37,69	35,30	45,30
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	43,52	37,81	35,24	45,24
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	44,07	37,64	35,24	45,24
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	42,83	37,70	35,23	45,23
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	42,80	37,70	35,23	45,23
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	44,04	37,68	35,23	45,23
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	42,67	37,69	35,22	45,22
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	43,87	37,61	35,22	45,22
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	42,45	37,69	35,21	45,21
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	42,43	37,64	35,16	45,16
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	43,79	37,62	35,15	45,15
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	42,52	37,61	35,14	45,14
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	43,76	37,60	35,13	45,13
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	42,46	37,60	35,12	45,12
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	43,73	37,53	35,12	45,12
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	43,95	37,65	35,11	45,11
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	42,60	37,57	35,09	45,09
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	42,44	37,55	35,08	45,08
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	43,51	37,54	35,08	45,08
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	42,63	37,54	35,07	45,07
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	42,39	37,52	35,06	45,06
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	42,73	37,51	35,03	45,03
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	44,60	37,53	34,98	44,98
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	43,62	37,34	34,94	44,94
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	43,73	37,49	34,93	44,93
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	42,94	37,38	34,67	44,67
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	43,33	36,99	34,61	44,61
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	43,96	36,89	34,59	44,59
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	43,17	36,93	34,55	44,55
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	43,42	36,83	34,50	44,50
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	43,37	36,79	34,46	44,46
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	43,09	36,83	34,45	44,45
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	44,44	36,81	34,44	44,44
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	43,00	36,72	34,30	44,30
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	43,43	36,58	34,13	44,13
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	43,20	36,50	34,10	44,10
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	43,25	36,50	34,10	44,10
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	43,28	36,49	34,05	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	42,56	36,51	34,04	44,04
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	42,79	36,45	34,04	44,04
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	43,15	36,39	34,00	44,00
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	43,24	36,36	33,81	43,81
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	43,24	36,36	33,80	43,80
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	43,25	36,35	33,80	43,80
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	43,27	36,34	33,79	43,79
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	43,21	36,28	33,79	43,79
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	43,27	36,32	33,77	43,77
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	40,88	36,18	33,72	43,72
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	43,21	36,28	33,72	43,72
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	43,15	36,24	33,68	43,68
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	41,20	36,14	33,67	43,67
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	39,91	36,16	33,63	43,63
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	41,91	36,32	33,62	43,62
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	41,26	36,07	33,61	43,61
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	43,10	36,16	33,60	43,60
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	43,34	36,06	33,59	43,59
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	41,18	35,98	33,53	43,53
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	43,02	36,06	33,50	43,50
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	41,33	36,13	33,42	43,42
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	42,91	35,71	33,40	43,40
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	42,37	35,74	33,40	43,40
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	41,07	35,77	33,32	43,32
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	39,25	35,80	33,31	43,31
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	41,03	35,68	33,24	43,24
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	41,00	35,61	33,16	43,16
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	39,12	35,62	33,15	43,15
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	39,08	35,56	33,09	43,09
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	40,94	35,51	33,06	43,06
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	42,68	35,56	33,05	43,05
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	39,03	35,50	33,02	43,02
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	42,40	35,50	32,99	42,99
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	38,97	35,41	32,93	42,93
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	41,80	35,37	32,91	42,91
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	42,53	35,22	32,90	42,90
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	38,80	35,34	32,86	42,86
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	42,32	35,37	32,84	42,84
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	42,29	35,36	32,75	42,75
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	41,53	35,26	32,73	42,73
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	42,38	35,15	32,64	42,64
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	39,28	35,30	32,61	42,61
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	37,41	35,01	32,50	42,50
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	41,49	34,84	32,43	42,43
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	41,39	34,93	32,42	42,42
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	41,34	34,79	32,29	42,29
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	41,33	34,76	32,26	42,26
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	41,69	34,66	32,12	42,12
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	40,73	34,77	32,09	42,09
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	40,50	34,28	31,98	41,98
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	40,08	34,44	31,77	41,77
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	40,95	33,75	31,61	41,61
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	39,01	33,99	31,60	41,60
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	43,74	34,06	31,58	43,74
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	42,28	34,16	31,53	42,28
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	40,84	33,65	31,22	41,22
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	39,00	33,26	30,83	40,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	36,86	33,07	30,64	40,64
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	43,49	33,15	30,62	43,49
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	36,55	32,88	30,46	40,46
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	41,91	33,00	30,45	41,91
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	36,12	32,99	30,44	40,44
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	36,09	32,97	30,43	40,43
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	36,01	32,98	30,43	40,43
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	36,09	32,94	30,41	40,41
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	36,09	32,96	30,41	40,41
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	37,01	32,87	30,40	40,40
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	36,09	32,93	30,40	40,40
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	36,97	32,85	30,38	40,38
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	39,06	32,56	30,31	40,31
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	41,87	32,84	30,29	41,87
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	36,35	32,63	30,21	40,21
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	36,83	32,63	30,19	40,19
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	36,83	32,62	30,18	40,18
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	36,79	32,60	30,16	40,16
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	36,15	32,43	30,00	40,00
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	35,80	32,45	29,90	39,90
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	35,28	32,48	29,87	39,87
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	36,56	32,16	29,81	39,81
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	41,28	32,23	29,74	41,28
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	38,46	32,30	29,66	39,66
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	35,87	32,05	29,65	39,65
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	36,39	31,89	29,50	39,50
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	37,09	31,81	29,49	39,49
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	37,54	31,83	29,45	39,45
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	36,47	31,73	29,41	39,41
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	35,64	31,86	29,39	39,39
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	36,32	31,69	29,38	39,38
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	35,74	31,94	29,37	39,37
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	39,52	31,80	29,33	39,52
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	36,19	31,64	29,33	39,33
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	35,83	31,65	29,33	39,33
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	36,15	31,61	29,31	39,31
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	36,13	31,60	29,30	39,30
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	35,64	31,60	29,29	39,29
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	36,06	31,59	29,29	39,29
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	40,04	31,80	29,28	40,04
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	35,47	31,86	29,28	39,28
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	40,29	31,75	29,28	40,29
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	35,52	31,57	29,24	39,24
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	35,47	31,52	29,14	39,14
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	35,99	31,48	29,08	39,08
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	36,51	31,53	29,06	39,06
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	34,93	31,60	29,03	39,03
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	34,56	31,56	28,98	38,98
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	38,94	31,34	28,92	38,94
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	35,28	31,26	28,90	38,90
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	41,55	31,35	28,86	41,55
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	39,01	31,23	28,72	39,01
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	36,37	30,87	28,68	38,68
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	34,91	31,12	28,65	38,65
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	41,40	31,10	28,47	41,40
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	35,29	30,81	28,36	38,36
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	34,94	30,66	28,36	38,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	37,16	30,78	28,31	38,31
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	36,43	30,59	28,29	38,29
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	34,87	30,53	28,27	38,27
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	37,71	30,64	28,26	38,26
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	37,14	30,73	28,25	38,25
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	35,89	30,72	28,21	38,21
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	35,92	30,72	28,21	38,21
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	35,94	30,70	28,20	38,20
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	35,87	30,70	28,19	38,19
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	35,84	30,65	28,15	38,15
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	35,82	30,63	28,12	38,12
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	34,74	30,33	28,09	38,09
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	35,76	30,55	28,05	38,05
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	52,50	33,81	30,76	28,04	38,04
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	49,50	33,81	30,73	28,02	38,02
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	46,50	33,83	30,72	28,01	38,01
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	43,50	33,84	30,71	28,00	38,00
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	40,50	33,82	30,68	27,97	37,97
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	35,12	30,22	27,93	37,93
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	37,81	30,15	27,91	37,91
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	36,98	30,39	27,90	37,90
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	36,03	30,22	27,88	37,88
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	37,50	33,73	30,59	27,87	37,87
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	34,50	33,71	30,57	27,86	37,86
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	40,55	30,36	27,66	40,55
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	33,27	30,07	27,64	37,64
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	36,86	29,81	27,61	37,61
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	34,46	29,95	27,59	37,59
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	33,18	30,00	27,54	37,54
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	37,04	30,07	27,53	37,53
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	37,58	30,06	27,49	37,58
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	36,78	29,81	27,48	37,48
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	38,43	29,81	27,38	38,43
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	33,72	29,97	27,38	37,38
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	31,50	33,34	29,99	27,32	37,32
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	33,03	29,77	27,30	37,30
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	35,17	29,90	27,28	37,28
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	34,12	29,66	27,26	37,26
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	33,26	29,72	27,23	37,23
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	33,18	29,73	27,23	37,23
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	33,19	29,73	27,23	37,23
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	33,20	29,71	27,22	37,22
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	33,20	29,72	27,22	37,22
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	33,15	29,71	27,22	37,22
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	36,54	29,71	27,22	37,22
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	33,22	29,69	27,20	37,20
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	33,15	29,68	27,19	37,19
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	34,53	29,48	27,19	37,19
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	36,65	29,59	27,18	37,18
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	33,15	29,66	27,16	37,16
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	33,71	29,53	27,02	37,02
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	33,01	29,44	27,01	37,01
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	39,55	29,46	27,00	39,55
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	33,19	29,30	26,93	36,93
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	38,02	29,50	26,89	38,02
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	37,71	29,42	26,84	37,71
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	34,08	29,33	26,83	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	33,69	29,08	26,58	36,58
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	31,83	28,98	26,54	36,54
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	35,79	29,03	26,52	36,52
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	35,82	29,04	26,52	36,52
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	33,67	29,11	26,51	36,51
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	34,32	28,56	26,51	36,51
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	32,82	29,03	26,50	36,50
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	36,59	29,03	26,48	36,59
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	33,86	29,09	26,44	36,44
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	35,57	28,76	26,31	36,31
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	32,30	28,72	26,31	36,31
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	35,39	28,85	26,23	36,23
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	32,18	28,70	26,22	36,22
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	32,00	28,53	26,15	36,15
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	37,30	28,53	26,10	37,30
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	32,50	28,54	26,04	36,04
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	37,72	28,51	26,02	37,72
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	36,06	28,43	26,01	36,06
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	33,03	28,54	25,95	35,95
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	35,98	28,45	25,86	35,98
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	32,91	28,41	25,80	35,80
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	34,03	28,34	25,76	35,76
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	32,29	28,27	25,75	35,75
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	36,95	28,42	25,73	36,95
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	55,50	31,47	28,43	25,71	35,71
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	33,71	27,82	25,68	35,68
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	31,49	28,11	25,63	35,63
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	31,65	28,29	25,62	35,62
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	31,67	28,29	25,61	35,61
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	31,07	28,20	25,59	35,59
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	28,50	32,25	28,27	25,57	35,57
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	31,27	27,95	25,57	35,57
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	32,67	28,16	25,56	35,56
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	31,32	27,94	25,55	35,55
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	34,94	28,10	25,53	35,53
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	31,35	27,89	25,53	35,53
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	33,11	28,04	25,52	35,52
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	40,01	28,08	25,51	40,01
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	31,27	27,87	25,50	35,50
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	32,93	28,08	25,48	35,48
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	32,65	28,06	25,46	35,46
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	32,62	28,05	25,44	35,44
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	32,86	27,94	25,34	35,34
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	32,82	27,93	25,34	35,34
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	32,76	27,94	25,34	35,34
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	32,88	27,92	25,33	35,33
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	30,66	28,00	25,31	35,31
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	35,27	27,88	25,29	35,29
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	33,83	27,79	25,28	35,28
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	35,25	27,82	25,24	35,25
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	31,59	27,83	25,24	35,24
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	35,24	27,76	25,18	35,24
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	31,67	27,77	25,18	35,18
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	37,42	27,58	25,16	37,42
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	31,53	27,67	25,15	35,15
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	31,61	27,72	25,13	35,13
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	31,44	27,53	25,10	35,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	34,39	27,52	25,09	35,09
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	32,52	27,38	25,08	35,08
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	30,33	27,39	25,05	35,05
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	30,31	27,36	25,03	35,03
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	35,19	27,58	25,02	35,19
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	31,52	27,60	25,01	35,01
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	30,28	27,32	24,98	34,98
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	35,09	27,40	24,97	35,09
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	32,72	27,51	24,89	34,89
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	31,17	27,52	24,88	34,88
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	30,50	27,52	24,85	34,85
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	32,73	27,39	24,84	34,84
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	31,07	27,60	24,81	34,81
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	33,75	27,38	24,81	34,81
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	31,08	27,59	24,80	34,80
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	30,80	27,28	24,79	34,79
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	30,40	27,46	24,79	34,79
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	33,40	27,34	24,79	34,79
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	30,45	27,44	24,78	34,78
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	30,37	27,44	24,75	34,75
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	33,04	27,26	24,74	34,74
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	30,42	27,36	24,70	34,70
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	30,17	27,39	24,67	34,67
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	32,81	26,90	24,64	34,64
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	35,08	27,14	24,63	35,08
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	30,91	27,36	24,58	34,58
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	31,75	27,09	24,46	34,46
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	30,34	26,87	24,44	34,44
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	35,29	27,03	24,43	35,29
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	30,39	27,01	24,41	34,41
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	35,02	26,89	24,40	35,02
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	35,28	26,95	24,35	35,28
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	30,04	26,95	24,32	34,32
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	35,28	26,91	24,32	35,28
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	29,86	26,75	24,29	34,29
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	34,14	26,68	24,28	34,28
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	29,54	27,04	24,27	34,27
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	30,27	26,74	24,25	34,25
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	35,31	26,82	24,24	35,31
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	35,27	26,83	24,24	35,27
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	30,18	26,56	24,23	34,23
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	30,04	26,84	24,22	34,22
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	35,32	26,79	24,21	35,32
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	33,63	26,70	24,21	34,21
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	29,66	26,92	24,14	34,14
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	30,94	26,71	24,10	34,10
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	32,05	26,34	24,07	34,07
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	25,50	30,51	26,67	24,05	34,05
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	34,80	26,53	23,97	34,80
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	31,10	26,59	23,96	33,96
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	35,25	26,46	23,90	35,25
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	29,92	26,26	23,87	33,87
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	29,87	26,37	23,79	33,79
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	37,39	26,32	23,79	37,39
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	29,38	26,37	23,74	33,74
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	30,77	26,32	23,73	33,73
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	30,90	26,33	23,73	33,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	35,93	26,27	23,72	35,93
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	30,83	26,31	23,68	33,68
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	30,05	26,27	23,67	33,67
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	31,09	26,20	23,65	33,65
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	30,11	26,32	23,63	33,63
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	32,85	26,25	23,63	33,63
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	33,17	26,12	23,62	33,62
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	29,84	26,16	23,60	33,60
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	29,00	26,33	23,59	33,59
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	34,17	26,15	23,59	34,17
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	30,07	26,26	23,58	33,58
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	30,68	26,09	23,56	33,56
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	33,44	26,08	23,56	33,56
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	30,01	26,14	23,54	33,54
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	33,20	25,88	23,52	33,52
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	30,61	26,03	23,50	33,50
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	33,19	25,85	23,49	33,49
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	33,19	25,83	23,47	33,47
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	33,19	25,81	23,46	33,46
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	29,48	25,86	23,45	33,45
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	33,18	25,80	23,44	33,44
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	32,95	25,95	23,43	33,43
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	34,78	25,91	23,42	34,78
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	32,23	25,92	23,42	33,42
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	33,56	25,98	23,41	33,56
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	34,42	25,89	23,38	34,42
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	29,79	25,92	23,36	33,36
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	30,12	25,88	23,36	33,36
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	33,17	25,78	23,30	33,30
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	29,43	25,72	23,30	33,30
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	33,78	25,82	23,30	33,78
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	34,55	25,74	23,26	34,55
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	32,59	25,82	23,26	33,26
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	33,18	25,59	23,25	33,25
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	31,83	25,82	23,23	33,23
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	34,82	25,91	23,23	34,82
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	30,55	25,78	23,22	33,22
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	31,19	25,79	23,22	33,22
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	33,54	25,59	23,21	33,54
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	28,80	25,57	23,19	33,19
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	31,56	25,75	23,18	33,18
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	30,23	25,72	23,18	33,18
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	33,57	25,66	23,17	33,57
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	29,55	25,94	23,16	33,16
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	29,55	25,94	23,16	33,16
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	29,55	25,94	23,16	33,16
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	29,54	25,93	23,15	33,15
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	29,54	25,93	23,15	33,15
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	31,40	25,77	23,15	33,15
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	29,54	25,92	23,14	33,14
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	29,54	25,93	23,14	33,14
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	29,56	25,91	23,13	33,13
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	29,68	25,89	23,12	33,12
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	29,56	25,90	23,12	33,12
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	29,55	25,91	23,12	33,12
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	29,54	25,89	23,11	33,11
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	32,88	25,70	23,11	33,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	29,55	25,88	23,10	33,10
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	29,54	25,88	23,10	33,10
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	29,42	25,88	23,10	33,10
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	30,23	25,50	23,10	33,10
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	29,19	25,70	23,09	33,09
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	29,36	25,63	23,09	33,09
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	29,42	25,88	23,09	33,09
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	29,42	25,88	23,09	33,09
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	29,42	25,87	23,09	33,09
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	31,44	25,73	23,08	33,08
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	28,70	25,65	23,05	33,05
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	31,42	25,56	23,04	33,04
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	30,39	25,67	23,02	33,02
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	28,89	25,67	23,00	33,00
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	29,13	25,32	22,96	32,96
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	30,34	25,51	22,96	32,96
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	33,09	25,21	22,88	33,09
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	35,12	25,39	22,87	35,12
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	28,68	25,49	22,87	32,87
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	28,23	25,09	22,84	32,84
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	28,51	25,23	22,78	32,78
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	34,83	25,29	22,75	34,83
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	31,70	25,32	22,75	32,75
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	31,44	25,30	22,72	32,72
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	34,77	25,22	22,65	34,77
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	29,73	25,21	22,65	32,65
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	29,61	25,21	22,62	32,62
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	31,36	25,23	22,61	32,61
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	28,60	25,26	22,61	32,61
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	33,40	25,09	22,61	33,40
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	30,09	25,17	22,61	32,61
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	31,37	25,20	22,60	32,60
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	31,41	25,17	22,58	32,58
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	29,68	25,02	22,57	32,57
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	31,40	25,10	22,56	32,56
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	31,60	25,08	22,55	32,55
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	31,79	25,07	22,55	32,55
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	31,21	25,15	22,54	32,54
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	31,45	25,07	22,53	32,53
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	29,48	24,99	22,52	32,52
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	30,31	25,13	22,50	32,50
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	31,30	25,09	22,48	32,48
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	32,96	25,07	22,47	32,96
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	34,98	25,02	22,47	34,98
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	30,58	25,06	22,44	32,44
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	31,17	24,96	22,43	32,43
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	31,43	24,90	22,42	32,42
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	29,25	25,13	22,40	32,40
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	37,34	24,73	22,28	37,34
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	27,87	24,72	22,27	32,27
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	34,94	24,83	22,27	34,94
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	30,49	24,91	22,27	32,27
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	28,02	24,93	22,26	32,26
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	29,15	24,69	22,25	32,25
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	29,00	24,76	22,25	32,25
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	32,88	24,57	22,24	32,88
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	31,39	24,68	22,23	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	30,90	24,81	22,22	32,22
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	29,70	24,90	22,17	32,17
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	31,36	24,53	22,12	32,12
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	29,10	24,66	22,12	32,12
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	34,86	24,66	22,07	34,86
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	31,39	24,44	22,06	32,06
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	31,42	24,66	22,06	32,06
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	31,25	24,54	22,06	32,06
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	31,25	24,54	22,06	32,06
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	46,50	31,45	24,63	22,05	32,05
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	31,21	24,52	22,05	32,05
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	31,26	24,42	22,04	32,04
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	31,23	24,52	22,04	32,04
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	31,27	24,41	22,03	32,03
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	31,46	24,57	21,99	31,99
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	31,32	24,35	21,97	31,97
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	31,29	24,35	21,97	31,97
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	28,35	24,74	21,97	31,97
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	29,09	24,52	21,96	31,96
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	31,33	24,34	21,96	31,96
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	31,31	24,34	21,96	31,96
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	31,31	24,35	21,96	31,96
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	31,24	24,34	21,96	31,96
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	28,79	24,44	21,96	31,96
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	30,40	24,58	21,95	31,95
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	31,33	24,34	21,95	31,95
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	31,22	24,32	21,94	31,94
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	31,21	24,30	21,93	31,93
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	31,21	24,31	21,93	31,93
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	31,02	24,31	21,93	31,93
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	29,54	24,67	21,91	31,91
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	30,37	24,49	21,90	31,90
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	30,83	24,45	21,89	31,89
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	32,98	24,53	21,89	32,98
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	29,50	24,46	21,88	31,88
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	30,02	23,35	21,88	31,88
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	28,26	24,13	21,85	31,85
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	30,73	24,45	21,83	31,83
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	31,21	24,25	21,82	31,82
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	30,91	24,20	21,82	31,82
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	31,89	24,35	21,81	31,89
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	32,07	24,50	21,81	32,07
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	30,07	24,42	21,80	31,80
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	30,93	24,18	21,80	31,80
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	30,91	24,18	21,80	31,80
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	31,78	24,37	21,79	31,79
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	30,93	24,17	21,79	31,79
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	29,51	24,31	21,77	31,77
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	28,18	23,90	21,75	31,75
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	34,92	24,28	21,75	34,92
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	29,39	24,40	21,73	31,73
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	34,73	24,32	21,72	34,73
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	30,58	24,05	21,68	31,68
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	27,49	24,12	21,68	31,68
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	29,30	24,25	21,66	31,66
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	34,88	24,23	21,66	34,88
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	29,50	24,25	21,65	31,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	29,10	24,06	21,61	31,61
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	29,98	24,18	21,61	31,61
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	29,51	24,07	21,60	31,60
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	31,40	24,06	21,60	31,60
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	29,10	24,17	21,59	31,59
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	31,40	24,17	21,57	31,57
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	32,39	24,15	21,56	32,39
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	30,88	24,10	21,56	31,56
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	30,71	24,10	21,55	31,55
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	29,14	24,12	21,54	31,54
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	31,15	23,95	21,53	31,53
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	29,61	24,07	21,50	31,50
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	28,07	23,87	21,48	31,48
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	43,50	31,23	24,01	21,47	31,47
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	26,69	24,03	21,47	31,47
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	31,32	24,04	21,44	31,44
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	29,07	24,03	21,44	31,44
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	28,32	24,00	21,43	31,43
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	31,09	23,97	21,42	31,42
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	29,59	23,99	21,41	31,41
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	28,75	23,87	21,40	31,40
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	28,56	23,93	21,38	31,38
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	28,89	24,01	21,37	31,37
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	32,14	23,88	21,36	32,14
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	27,91	23,74	21,32	31,32
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	27,57	23,74	21,29	31,29
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	28,11	23,85	21,29	31,29
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	29,55	23,88	21,28	31,28
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	28,67	23,91	21,25	31,25
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	26,98	23,68	21,23	31,23
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	27,97	23,54	21,19	31,19
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	27,87	23,68	21,19	31,19
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	28,57	23,76	21,19	31,19
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	29,19	23,73	21,17	31,17
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	29,85	23,59	21,15	31,15
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	30,20	23,70	21,14	31,14
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	27,80	23,59	21,14	31,14
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	27,97	23,54	21,13	31,13
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	26,84	23,60	21,13	31,13
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	34,27	23,72	21,12	34,27
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	28,62	23,62	21,11	31,11
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	27,23	23,62	21,10	31,10
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	28,43	23,73	21,09	31,09
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	27,70	23,61	21,09	31,09
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	27,84	23,43	21,08	31,08
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	28,57	23,61	21,07	31,07
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	29,67	23,65	21,07	31,07
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	28,04	23,35	21,06	31,06
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	27,79	23,38	21,03	31,03
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	27,78	23,36	21,01	31,01
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	27,76	23,36	21,01	31,01
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	32,37	23,54	21,01	32,37
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	28,52	23,58	21,00	31,00
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	27,91	23,28	20,98	30,98
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	29,86	23,43	20,98	30,98
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	27,59	23,48	20,98	30,98
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	27,69	23,32	20,96	30,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	27,70	23,30	20,96	30,96
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	31,88	23,53	20,95	31,88
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	30,10	23,46	20,95	30,95
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	28,92	23,61	20,95	30,95
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	27,50	23,30	20,94	30,94
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	27,66	23,28	20,93	30,93
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	30,83	23,47	20,93	30,93
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	27,62	23,25	20,91	30,91
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	27,63	23,25	20,91	30,91
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	28,31	23,44	20,91	30,91
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	29,16	23,52	20,90	30,90
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	29,06	23,61	20,90	30,90
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	27,58	23,23	20,89	30,89
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	27,47	23,53	20,89	30,89
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	27,17	23,35	20,88	30,88
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	27,56	23,22	20,88	30,88
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	29,55	23,38	20,87	30,87
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	28,88	23,46	20,87	30,87
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	30,72	23,38	20,86	30,86
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	32,08	23,19	20,85	32,08
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	28,43	23,42	20,84	30,84
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	27,07	23,31	20,83	30,83
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	29,03	23,43	20,82	30,82
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	27,08	23,26	20,78	30,78
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	27,26	22,95	20,78	30,78
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	27,41	23,09	20,78	30,78
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	27,08	23,23	20,76	30,76
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	32,57	23,29	20,76	32,57
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	27,95	23,25	20,76	30,76
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	31,18	23,22	20,73	31,18
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	27,43	23,26	20,72	30,72
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	28,21	23,28	20,72	30,72
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	30,39	23,20	20,71	30,71
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	28,08	23,32	20,71	30,71
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	29,20	23,22	20,71	30,71
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	27,04	23,11	20,69	30,69
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	22,50	28,58	23,23	20,68	30,68
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	27,92	23,16	20,67	30,67
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	28,59	23,33	20,64	30,64
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	28,68	23,10	20,62	30,62
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	28,30	23,21	20,61	30,61
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	29,64	23,30	20,61	30,61
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	32,53	23,12	20,60	32,53
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	30,44	23,08	20,60	30,60
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	27,31	22,95	20,59	30,59
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	26,77	23,11	20,59	30,59
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	27,90	23,16	20,59	30,59
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	28,42	23,10	20,58	30,58
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	27,99	23,14	20,57	30,57
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	28,92	23,03	20,57	30,57
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	33,76	23,11	20,52	33,76
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	26,59	22,99	20,50	30,50
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	29,63	22,98	20,49	30,49
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	27,52	23,12	20,49	30,49
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	27,26	23,00	20,48	30,48
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	32,51	22,88	20,44	32,51
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	32,19	22,97	20,44	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	27,54	22,87	20,43	30,43
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	27,34	22,85	20,42	30,42
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	27,66	23,02	20,40	30,40
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	27,74	23,01	20,36	30,36
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	29,03	22,75	20,35	30,35
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	27,75	22,89	20,34	30,34
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	29,02	22,89	20,32	30,32
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	29,99	22,79	20,29	30,29
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	26,78	22,84	20,29	30,29
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	28,36	22,90	20,28	30,28
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	28,79	22,83	20,28	30,28
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	31,31	22,80	20,19	31,31
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	27,05	22,52	20,19	30,19
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	26,90	22,54	20,18	30,18
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	29,16	22,79	20,18	30,18
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	30,96	22,65	20,16	30,96
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	30,88	22,66	20,16	30,88
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	30,98	22,63	20,14	30,98
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	30,88	22,63	20,14	30,88
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	40,50	30,87	22,59	20,14	30,87
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	27,59	22,71	20,13	30,13
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	30,82	22,60	20,10	30,82
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	30,79	22,57	20,07	30,79
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	30,93	22,55	20,05	30,93
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	27,24	22,51	20,05	30,05
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	27,71	22,62	20,05	30,05
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	28,26	22,59	20,05	30,05
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	27,04	22,41	19,97	29,97
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	26,05	22,28	19,96	29,96
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	26,39	22,45	19,94	29,94
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	26,69	22,45	19,93	29,93
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	26,30	22,54	19,90	29,90
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	27,62	22,47	19,90	29,90
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	32,41	22,35	19,89	32,41
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	28,84	22,44	19,89	29,89
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	26,73	22,17	19,87	29,87
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	28,10	22,11	19,86	29,86
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	28,46	22,41	19,86	29,86
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	27,70	22,45	19,85	29,85
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	37,50	31,00	22,28	19,84	31,00
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	26,61	22,39	19,83	29,83
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	28,00	22,38	19,83	29,83
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	27,38	22,36	19,80	29,80
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	28,37	22,34	19,78	29,78
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	27,54	22,33	19,76	29,76
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	33,19	22,35	19,73	33,19
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	28,24	22,31	19,72	29,72
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	26,14	22,12	19,71	29,71
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	29,06	22,18	19,70	29,70
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	34,50	30,93	22,13	19,69	30,93
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	28,78	22,23	19,69	29,69
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	27,70	22,15	19,69	29,69
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	31,50	30,90	22,11	19,67	30,90
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	26,75	22,12	19,67	29,67
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	26,77	22,14	19,67	29,67
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	16,50	28,38	22,18	19,66	29,66
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	27,18	22,21	19,65	29,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	28,81	22,18	19,64	29,64
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	28,84	22,17	19,63	29,63
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	27,38	22,28	19,63	29,63
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	28,50	30,91	22,05	19,61	30,91
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	26,14	22,26	19,61	29,61
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	27,34	22,03	19,61	29,61
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	28,84	22,15	19,61	29,61
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	28,83	22,15	19,61	29,61
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	22,50	30,88	22,10	19,60	30,88
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	28,78	22,13	19,60	29,60
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	28,00	22,19	19,59	29,59
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	28,53	22,20	19,59	29,59
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	19,50	27,80	22,14	19,58	29,58
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	28,82	22,12	19,58	29,58
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	26,91	22,10	19,58	29,58
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	28,83	22,10	19,57	29,57
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	26,33	22,09	19,54	29,54
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	32,33	22,03	19,53	32,33
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	25,78	22,08	19,53	29,53
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	26,25	22,06	19,52	29,52
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	27,30	22,01	19,51	29,51
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	28,34	22,19	19,51	29,51
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	27,72	22,09	19,50	29,50
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	30,99	21,89	19,50	30,99
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	27,20	22,07	19,50	29,50
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	25,50	30,90	21,95	19,49	30,90
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	26,74	22,05	19,49	29,49
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	26,56	21,92	19,47	29,47
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	27,72	21,99	19,47	29,47
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	27,59	21,98	19,47	29,47
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	27,08	22,02	19,46	29,46
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	28,45	22,07	19,45	29,45
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	31,91	21,96	19,45	31,91
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	27,60	22,03	19,45	29,45
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	26,34	21,93	19,43	29,43
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	26,50	21,87	19,43	29,43
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	27,10	21,90	19,41	29,41
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	19,50	30,79	21,88	19,40	30,79
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	25,99	21,90	19,40	29,40
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	26,15	22,09	19,37	29,37
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	26,27	21,87	19,35	29,35
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	32,21	21,85	19,34	32,21
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	27,47	21,82	19,34	29,34
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	28,29	21,87	19,32	29,32
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	27,93	21,90	19,32	29,32
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	27,73	21,76	19,31	29,31
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	26,85	21,94	19,31	29,31
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	16,50	30,48	21,76	19,30	30,48
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	27,65	21,83	19,30	29,30
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	28,14	21,82	19,28	29,28
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	28,12	21,79	19,26	29,26
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	30,63	21,92	19,25	30,63
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	32,22	21,74	19,22	32,22
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	27,96	21,86	19,19	29,19
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	31,83	21,69	19,18	31,83
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	26,54	21,61	19,18	29,18
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	24,82	21,67	19,17	29,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	32,04	21,72	19,17	32,04
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	13,50	30,41	21,63	19,16	30,41
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	26,06	21,66	19,16	29,16
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	32,16	21,65	19,13	32,16
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	10,50	30,47	21,67	19,12	30,47
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	27,36	21,73	19,12	29,12
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	30,66	21,67	19,11	30,66
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	31,98	21,56	19,10	31,98
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	25,90	21,64	19,08	29,08
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	26,44	21,59	19,07	29,07
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	27,49	21,42	18,98	28,98
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	27,54	21,49	18,98	28,98
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	27,54	21,49	18,98	28,98
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	26,15	21,37	18,96	28,96
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	28,43	21,43	18,94	28,94
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	26,97	21,50	18,94	28,94
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	28,06	21,53	18,92	28,92
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	28,27	21,43	18,91	28,91
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	32,11	21,47	18,90	32,11
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	32,58	21,38	18,90	32,58
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	27,43	21,43	18,90	28,90
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	27,43	21,43	18,90	28,90
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	27,18	21,43	18,87	28,87
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	27,18	21,43	18,87	28,87
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	25,74	21,43	18,86	28,86
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	26,39	21,42	18,86	28,86
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	26,64	21,39	18,86	28,86
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	26,61	21,38	18,85	28,85
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	27,55	21,41	18,85	28,85
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	27,94	21,36	18,84	28,84
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	25,99	20,99	18,83	28,83
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	27,54	21,34	18,83	28,83
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	31,31	21,31	18,82	31,31
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	27,84	21,38	18,82	28,82
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	27,22	21,36	18,82	28,82
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	27,84	21,38	18,82	28,82
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	27,22	21,36	18,82	28,82
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	27,71	21,35	18,80	28,80
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	29,41	21,28	18,79	29,41
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	27,86	21,33	18,79	28,79
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	26,33	21,21	18,77	28,77
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	28,35	21,25	18,76	28,76
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	26,55	21,33	18,75	28,75
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	25,65	21,23	18,75	28,75
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	26,66	21,30	18,73	28,73
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	26,91	20,86	18,73	28,73
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	26,03	21,20	18,71	28,71
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	25,29	21,17	18,69	28,69
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	26,45	21,16	18,69	28,69
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	26,33	21,26	18,68	28,68
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	25,39	21,26	18,68	28,68
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	25,17	21,12	18,63	28,63
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	34,85	21,14	18,63	34,85
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	25,28	21,11	18,62	28,62
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	24,28	21,12	18,62	28,62
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	27,12	21,21	18,61	28,61
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	25,13	21,10	18,60	28,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	25,86	21,10	18,59	28,59
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	26,45	21,15	18,58	28,58
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	26,54	21,19	18,58	28,58
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	25,59	21,12	18,57	28,57
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	25,01	21,01	18,55	28,55
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	28,65	20,78	18,54	28,65
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	25,70	20,84	18,54	28,54
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	28,95	21,14	18,53	28,95
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	27,95	21,01	18,52	28,52
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	28,22	21,16	18,51	28,51
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	25,19	20,96	18,49	28,49
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	26,57	21,05	18,49	28,49
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	31,82	21,03	18,46	31,82
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	26,74	20,55	18,46	28,46
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	26,15	20,96	18,44	28,44
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	25,78	20,91	18,44	28,44
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	27,88	20,92	18,42	28,42
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	26,53	20,91	18,41	28,41
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	25,72	20,91	18,40	28,40
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	25,01	21,02	18,37	28,37
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	25,29	20,92	18,36	28,36
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	25,31	20,83	18,34	28,34
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	26,32	20,90	18,32	28,32
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	24,81	20,83	18,30	28,30
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	25,77	20,89	18,29	28,29
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	27,27	20,78	18,26	28,26
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	26,61	20,33	18,25	28,25
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	27,01	20,81	18,25	28,25
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	25,95	20,69	18,24	28,24
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	24,57	20,83	18,23	28,23
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	26,13	20,76	18,23	28,23
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	26,67	20,32	18,22	28,22
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	25,26	20,70	18,22	28,22
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	26,45	20,73	18,22	28,22
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	24,62	20,85	18,21	28,21
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	30,00	20,58	18,21	30,00
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	25,26	20,64	18,21	28,21
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	32,53	20,89	18,20	32,53
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	25,43	20,72	18,20	28,20
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	24,52	20,80	18,19	28,19
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	27,31	20,76	18,18	28,18
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	25,32	20,70	18,17	28,17
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	25,78	20,75	18,16	28,16
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	24,98	20,71	18,13	28,13
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	25,58	20,54	18,11	28,11
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	24,97	20,70	18,11	28,11
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	25,64	20,54	18,10	28,10
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	25,62	20,53	18,09	28,09
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	26,31	20,55	18,09	28,09
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	25,57	20,53	18,08	28,08
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	24,35	20,67	18,05	28,05
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	26,56	20,12	18,05	28,05
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	26,20	20,53	18,05	28,05
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	28,34	20,56	18,04	28,34
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	23,55	20,64	18,03	28,03
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	26,76	20,65	18,03	28,03
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	25,40	20,46	18,02	28,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	31,46	20,57	18,00	31,46
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	25,39	20,25	18,00	28,00
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	25,72	20,46	18,00	28,00
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	24,81	20,50	17,98	27,98
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	26,55	20,51	17,98	27,98
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	26,05	20,58	17,96	27,96
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	25,21	20,32	17,91	27,91
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	25,33	20,23	17,91	27,91
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	26,87	20,52	17,91	27,91
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	25,43	20,52	17,91	27,91
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	25,69	20,44	17,91	27,91
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	23,58	20,46	17,90	27,90
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	25,20	20,29	17,88	27,88
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	26,15	20,30	17,88	27,88
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	25,92	20,41	17,86	27,86
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	26,88	20,32	17,83	27,83
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	24,77	20,35	17,80	27,80
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	26,20	20,33	17,79	27,79
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	26,37	20,34	17,78	27,78
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	25,33	20,43	17,76	27,76
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	25,18	20,29	17,76	27,76
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	24,30	20,39	17,75	27,75
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	25,70	20,24	17,75	27,75
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	24,52	20,17	17,75	27,75
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	25,18	20,18	17,74	27,74
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	25,02	20,13	17,73	27,73
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	25,03	20,28	17,71	27,71
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	24,84	20,19	17,70	27,70
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	26,20	19,84	17,70	27,70
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	25,06	20,24	17,69	27,69
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	25,00	20,24	17,67	27,67
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	26,59	20,23	17,67	27,67
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	25,27	20,19	17,67	27,67
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	26,71	20,16	17,67	27,67
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	27,41	20,28	17,66	27,66
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	7,50	27,90	20,18	17,64	27,90
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	25,22	20,21	17,64	27,64
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	25,04	20,09	17,63	27,63
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	26,58	20,13	17,63	27,63
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	24,20	20,25	17,61	27,61
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	23,93	20,23	17,61	27,61
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	23,60	19,53	17,60	27,60
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	24,18	20,18	17,58	27,58
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	26,65	20,09	17,58	27,58
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	31,09	20,12	17,55	31,09
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	25,09	20,00	17,54	27,54
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	24,98	19,99	17,53	27,53
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	24,99	19,96	17,53	27,53
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	24,76	19,98	17,52	27,52
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	23,41	19,84	17,52	27,52
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	25,76	20,04	17,52	27,52
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	24,64	20,08	17,51	27,51
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	24,88	20,06	17,51	27,51
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	24,29	20,01	17,47	27,47
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	24,93	19,90	17,47	27,47
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	28,43	20,03	17,47	28,43
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	24,94	19,90	17,46	27,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	25,15	19,99	17,44	27,44
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	24,93	19,83	17,42	27,42
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	24,46	20,00	17,42	27,42
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	24,29	19,89	17,40	27,40
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	24,22	19,98	17,38	27,38
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	25,53	19,73	17,36	27,36
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	25,24	19,80	17,35	27,35
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	24,91	19,78	17,34	27,34
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	24,27	19,89	17,33	27,33
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	24,50	19,75	17,33	27,33
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	26,05	19,86	17,31	27,31
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	24,78	19,92	17,30	27,30
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	25,10	19,77	17,28	27,28
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	23,45	19,84	17,27	27,27
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	26,57	19,77	17,26	27,26
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	29,49	19,62	17,25	29,49
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	26,20	19,75	17,24	27,24
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	25,12	19,75	17,23	27,23
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	24,75	19,54	17,22	27,22
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	25,20	19,77	17,21	27,21
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	24,29	19,80	17,20	27,20
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	23,32	19,86	17,19	27,19
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	24,85	19,61	17,19	27,19
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	25,09	19,76	17,19	27,19
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	23,71	19,68	17,19	27,19
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	26,73	19,73	17,19	27,19
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	27,28	19,75	17,18	27,28
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	24,34	19,61	17,17	27,17
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	24,88	19,39	17,17	27,17
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	25,13	19,72	17,17	27,17
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	24,27	19,56	17,16	27,16
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	24,28	19,57	17,16	27,16
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	24,27	19,71	17,16	27,16
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	23,62	19,76	17,16	27,16
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	25,25	19,69	17,16	27,16
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	24,27	19,56	17,15	27,15
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	26,69	19,70	17,15	27,15
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	24,75	19,65	17,14	27,14
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	23,46	19,75	17,13	27,13
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	25,40	19,71	17,13	27,13
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	24,52	19,49	17,11	27,11
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	24,29	19,68	17,11	27,11
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	24,73	19,64	17,11	27,11
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	30,74	19,67	17,10	30,74
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	27,22	19,60	17,10	27,22
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	23,93	19,65	17,09	27,09
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	24,74	19,52	17,09	27,09
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	24,17	19,61	17,09	27,09
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	23,87	19,61	17,08	27,08
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	24,72	19,59	17,08	27,08
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	26,33	19,66	17,07	27,07
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	24,69	19,52	17,04	27,04
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	23,20	19,53	17,03	27,03
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	23,80	19,57	17,02	27,02
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	27,39	19,61	17,01	27,39
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	25,34	19,53	17,00	27,00
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	24,29	19,68	17,00	27,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	24,78	19,48	16,99	26,99
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	24,68	19,53	16,99	26,99
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	24,76	19,50	16,99	26,99
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	29,58	19,60	16,98	29,58
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	28,53	19,69	16,98	28,53
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	24,12	19,36	16,98	26,98
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	24,77	19,52	16,97	26,97
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	24,04	19,47	16,96	26,96
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	26,31	19,35	16,96	26,96
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	23,86	19,58	16,95	26,95
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	27,00	19,41	16,95	27,00
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	23,70	19,47	16,94	26,94
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	24,09	19,31	16,94	26,94
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	23,66	19,44	16,93	26,93
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	25,40	19,42	16,93	26,93
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	24,16	19,48	16,90	26,90
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	24,22	19,48	16,90	26,90
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	24,10	19,36	16,89	26,89
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	25,03	19,37	16,88	26,88
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	22,66	19,56	16,86	26,86
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	24,54	19,35	16,86	26,86
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	24,85	19,50	16,85	26,85
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	24,54	19,32	16,84	26,84
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	26,86	19,43	16,84	26,86
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	24,64	19,30	16,82	26,82
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	27,77	19,32	16,79	27,77
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	24,53	19,23	16,78	26,78
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	23,46	19,40	16,78	26,78
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	24,21	19,23	16,77	26,77
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	23,72	19,35	16,74	26,74
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	24,58	19,16	16,74	26,74
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	23,93	19,23	16,71	26,71
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	24,79	19,23	16,71	26,71
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	25,14	19,16	16,70	26,70
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	24,60	19,12	16,69	26,69
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	24,64	19,23	16,69	26,69
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	29,07	19,21	16,69	29,07
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	26,30	19,24	16,69	26,69
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	23,25	19,31	16,68	26,68
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	24,50	19,15	16,68	26,68
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	24,44	19,12	16,66	26,66
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	25,94	19,25	16,65	26,65
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	1,50	25,32	19,18	16,64	26,64
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	24,45	19,08	16,64	26,64
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	24,38	19,16	16,64	26,64
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	25,29	19,20	16,63	26,63
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	30,34	19,21	16,62	30,34
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	23,91	19,12	16,62	26,62
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	23,99	19,12	16,62	26,62
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	24,68	19,24	16,61	26,61
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	28,14	18,46	16,60	28,14
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	27,04	18,64	16,60	27,04
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	23,63	19,13	16,59	26,59
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	25,35	19,05	16,56	26,56
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	25,42	19,02	16,54	26,54
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	25,11	19,00	16,53	26,53
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	22,07	18,38	16,51	26,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	23,42	19,07	16,51	26,51
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	22,45	19,06	16,49	26,49
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	25,25	19,02	16,48	26,48
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	24,35	19,04	16,46	26,46
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	25,51	18,97	16,45	26,45
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	26,27	18,99	16,43	26,43
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	24,32	18,84	16,43	26,43
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	25,51	18,59	16,42	26,42
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	24,10	18,85	16,40	26,40
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	25,19	18,89	16,39	26,39
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	24,32	18,96	16,38	26,38
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	13,50	25,08	18,90	16,37	26,37
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	25,84	18,91	16,36	26,36
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	24,52	18,91	16,34	26,34
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	24,25	18,84	16,34	26,34
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	4,50	26,10	18,82	16,32	26,32
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	22,50	18,82	16,28	26,28
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	27,63	18,75	16,25	27,63
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	23,41	18,80	16,24	26,24
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	25,18	18,95	16,23	26,23
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	25,62	18,56	16,23	26,23
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	24,67	18,73	16,23	26,23
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	24,49	18,68	16,21	26,21
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	23,90	18,74	16,20	26,20
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	23,11	18,85	16,18	26,18
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	23,60	18,78	16,17	26,17
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	23,11	18,77	16,16	26,16
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	23,05	18,82	16,16	26,16
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	25,30	18,72	16,16	26,16
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	22,43	18,74	16,16	26,16
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	24,65	18,63	16,16	26,16
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	27,96	18,11	16,15	27,96
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	23,07	18,64	16,13	26,13
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	23,59	18,69	16,11	26,11
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	24,46	18,64	16,10	26,10
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	26,22	18,50	16,09	26,22
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	24,72	18,55	16,09	26,09
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	23,08	18,60	16,08	26,08
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	23,65	18,70	16,08	26,08
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	23,60	18,62	16,07	26,07
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	23,62	18,52	16,07	26,07
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	23,47	18,56	16,04	26,04
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	23,11	17,99	16,04	26,04
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	22,95	18,64	16,00	26,00
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	23,04	18,60	16,00	26,00
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	25,30	18,58	16,00	26,00
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	21,87	18,68	15,99	25,99
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	24,68	18,58	15,99	25,99
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	23,01	18,44	15,98	25,98
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	28,26	18,53	15,96	28,26
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	24,44	18,53	15,96	25,96
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	25,25	18,20	15,94	25,94
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	21,96	18,15	15,94	25,94
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	23,43	18,47	15,94	25,94
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	25,42	18,27	15,92	25,92
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	27,54	18,39	15,91	27,54
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	29,23	17,72	15,91	29,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	23,86	18,45	15,91	25,91
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	22,68	18,17	15,89	25,89
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	24,80	18,48	15,88	25,88
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	23,26	18,33	15,85	25,85
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	26,35	18,39	15,84	26,35
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	23,39	18,28	15,81	25,81
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	22,05	18,24	15,80	25,80
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	25,11	18,37	15,79	25,79
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	22,37	18,38	15,78	25,78
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	23,73	18,28	15,78	25,78
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	24,74	18,33	15,77	25,77
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	23,59	18,20	15,75	25,75
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	23,23	18,32	15,75	25,75
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	24,48	18,19	15,74	25,74
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	27,81	17,98	15,74	27,81
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	23,61	18,20	15,73	25,73
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	24,84	18,27	15,73	25,73
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	23,74	18,17	15,70	25,70
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	29,87	18,34	15,69	29,87
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	25,22	18,19	15,69	25,69
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	24,62	18,19	15,68	25,68
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	22,50	18,22	15,67	25,67
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	23,88	18,16	15,66	25,66
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	29,47	18,17	15,64	29,47
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	27,47	18,10	15,62	27,47
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	24,13	18,20	15,62	25,62
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	28,08	18,25	15,61	28,08
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	25,19	18,14	15,61	25,61
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	30,36	18,23	15,61	30,36
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	23,22	18,16	15,59	25,59
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	31,10	18,18	15,57	31,10
L7_A	L7[3/4]	84981,26	445617,84	1,50	22,95	18,15	15,56	25,56
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	23,55	18,15	15,55	25,55
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	22,58	18,08	15,53	25,53
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	23,40	17,99	15,51	25,51
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	25,19	18,03	15,51	25,51
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	22,25	17,99	15,50	25,50
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	23,08	17,98	15,49	25,49
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	24,68	17,99	15,49	25,49
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	22,83	18,05	15,48	25,48
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	23,59	17,86	15,48	25,48
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	24,25	17,98	15,47	25,47
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	24,07	17,91	15,45	25,45
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	25,05	17,83	15,45	25,45
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	26,46	17,99	15,45	26,46
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	21,42	18,12	15,42	25,42
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	24,33	17,93	15,42	25,42
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	22,69	17,81	15,42	25,42
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	21,63	17,66	15,41	25,41
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	23,54	17,95	15,39	25,39
L7_B	L7[3/4]	84981,26	445617,84	4,50	23,64	17,93	15,37	25,37
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	22,09	17,88	15,35	25,35
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	23,00	17,93	15,34	25,34
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	23,44	17,85	15,33	25,33
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	24,20	17,92	15,33	25,33
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	23,89	17,74	15,33	25,33
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	24,19	17,91	15,31	25,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	23,37	17,81	15,29	25,29
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	24,37	17,86	15,29	25,29
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	23,31	17,74	15,28	25,28
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	24,19	17,81	15,28	25,28
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	24,68	17,85	15,27	25,27
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	23,20	17,76	15,27	25,27
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	23,78	17,64	15,27	25,27
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	23,10	17,81	15,26	25,26
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	23,15	17,81	15,25	25,25
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	24,34	17,82	15,25	25,25
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	23,21	17,73	15,25	25,25
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	27,21	17,67	15,24	27,21
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	23,75	17,60	15,24	25,24
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	23,72	17,95	15,23	25,23
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	23,56	17,75	15,22	25,22
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	24,21	17,75	15,20	25,20
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	23,17	17,70	15,20	25,20
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	22,95	17,73	15,19	25,19
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	21,90	17,71	15,19	25,19
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	24,61	17,61	15,18	25,18
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	27,61	17,45	15,17	27,61
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	21,83	17,79	15,17	25,17
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	25,50	17,70	15,16	25,50
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	21,39	17,51	15,15	25,15
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	25,86	17,74	15,15	25,86
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	21,60	17,71	15,14	25,14
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	22,62	17,64	15,12	25,12
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	10,50	22,37	17,69	15,11	25,11
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	23,64	17,61	15,10	25,10
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	27,96	17,77	15,10	27,96
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	22,72	17,57	15,09	25,09
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	26,11	17,50	15,08	26,11
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	24,68	17,45	15,06	25,06
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	22,90	17,50	15,03	25,03
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	28,11	17,61	15,03	28,11
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	23,28	17,57	15,03	25,03
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	24,62	17,67	15,02	25,02
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	23,24	17,45	15,01	25,01
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	23,48	17,69	14,99	24,99
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	22,02	17,60	14,99	24,99
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	23,47	17,55	14,98	24,98
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	21,66	17,50	14,97	24,97
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	29,39	17,55	14,97	29,39
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	22,92	17,32	14,92	24,92
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	21,72	17,48	14,91	24,91
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	23,09	17,34	14,91	24,91
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	24,05	17,37	14,91	24,91
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	21,16	17,33	14,89	24,89
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	22,88	17,42	14,89	24,89
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	25,74	17,32	14,88	25,74
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	21,33	17,43	14,88	24,88
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	22,20	17,41	14,87	24,87
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	23,25	17,35	14,87	24,87
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	23,03	17,32	14,86	24,86
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	23,59	17,43	14,86	24,86
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	23,14	17,12	14,85	24,85
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	23,13	17,37	14,84	24,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	22,96	17,28	14,84	24,84
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	23,50	17,41	14,84	24,84
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	21,36	17,38	14,83	24,83
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	22,50	17,39	14,82	24,82
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	23,00	17,30	14,82	24,82
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	23,42	17,27	14,81	24,81
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	22,75	17,30	14,81	24,81
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	22,69	17,21	14,81	24,81
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	23,31	17,45	14,79	24,79
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	23,54	17,30	14,77	24,77
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	21,39	17,28	14,76	24,76
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	22,87	17,32	14,76	24,76
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	22,84	17,18	14,75	24,75
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	22,90	17,26	14,74	24,74
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	23,15	17,31	14,74	24,74
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	23,39	17,22	14,72	24,72
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	22,10	17,30	14,72	24,72
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	23,20	17,15	14,71	24,71
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	23,35	17,22	14,70	24,70
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	22,70	17,38	14,70	24,70
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	24,31	17,10	14,69	24,69
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	29,36	17,28	14,69	29,36
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	28,29	17,22	14,68	28,29
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	23,28	17,22	14,67	24,67
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	23,75	17,25	14,66	24,66
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	22,45	17,15	14,65	24,65
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	28,25	17,16	14,64	28,25
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	21,33	17,03	14,64	24,64
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	20,81	17,33	14,62	24,62
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	20,50	17,15	14,62	24,62
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	23,20	17,07	14,62	24,62
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	22,66	17,14	14,61	24,61
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	23,48	16,96	14,61	24,61
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	22,52	17,14	14,61	24,61
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	7,50	21,56	17,16	14,59	24,59
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	23,72	17,15	14,59	24,59
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	22,69	16,96	14,58	24,58
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	20,88	17,07	14,58	24,58
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	21,27	17,15	14,57	24,57
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	25,36	17,02	14,57	25,36
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	22,95	17,13	14,55	24,55
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	22,84	17,03	14,55	24,55
L7_B	L7[2/4]	84991,43	445607,26	4,50	22,77	17,08	14,55	24,55
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	19,96	16,35	14,52	24,52
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	25,07	16,98	14,52	25,07
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	20,76	16,96	14,49	24,49
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	27,98	17,04	14,49	27,98
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	22,29	17,01	14,48	24,48
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	23,33	16,88	14,47	24,47
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	22,38	16,99	14,47	24,47
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	23,06	17,02	14,45	24,45
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	24,32	17,07	14,44	24,44
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	26,81	16,98	14,43	26,81
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	23,40	16,95	14,43	24,43
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	23,70	16,94	14,43	24,43
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	21,94	17,00	14,43	24,43
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	21,87	16,93	14,42	24,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	22,48	16,93	14,42	24,42
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	22,89	17,03	14,41	24,41
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	23,27	16,85	14,40	24,40
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	22,86	16,74	14,39	24,39
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	25,83	16,78	14,38	25,83
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	24,36	17,00	14,38	24,38
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	22,87	16,84	14,38	24,38
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	27,16	17,03	14,38	27,16
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	21,57	16,84	14,37	24,37
L7_B	L7[4/4]	84985,04	445632,02	4,50	22,10	16,95	14,34	24,34
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	24,57	16,78	14,31	24,57
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	22,35	16,89	14,30	24,30
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	23,12	16,64	14,26	24,26
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	22,52	16,72	14,26	24,26
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	20,43	16,82	14,26	24,26
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	22,59	16,89	14,25	24,25
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	21,41	16,89	14,25	24,25
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	23,28	16,77	14,24	24,24
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	22,10	16,72	14,24	24,24
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	21,39	16,87	14,24	24,24
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	22,76	16,81	14,22	24,22
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	22,93	16,63	14,22	24,22
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	22,77	16,71	14,22	24,22
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	21,06	16,64	14,20	24,20
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	21,09	16,79	14,18	24,18
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	22,05	16,71	14,18	24,18
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	22,56	16,64	14,17	24,17
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	23,90	16,42	14,16	24,16
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	22,06	16,67	14,16	24,16
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	28,27	16,56	14,14	28,27
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	21,44	16,64	14,14	24,14
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	22,08	16,65	14,13	24,13
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	21,37	16,65	14,12	24,12
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	22,14	16,60	14,12	24,12
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	23,17	16,71	14,11	24,11
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	22,30	16,73	14,10	24,10
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	22,59	16,41	14,09	24,09
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	21,14	16,62	14,08	24,08
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	23,17	16,63	14,08	24,08
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	22,78	16,54	14,08	24,08
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	20,38	16,59	14,07	24,07
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	27,82	16,55	14,07	27,82
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	20,39	16,55	14,06	24,06
L7_A	L7[2/4]	84991,43	445607,26	1,50	21,46	16,59	14,05	24,05
L7_A	L7[4/4]	84985,04	445632,02	1,50	20,33	16,68	14,05	24,05
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	29,16	16,64	14,04	29,16
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	22,49	16,64	14,03	24,03
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	21,08	16,51	14,03	24,03
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	24,88	16,46	14,02	24,88
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	22,87	16,45	14,02	24,02
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	22,38	16,47	14,00	24,00
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	21,20	16,52	13,99	23,99
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	23,03	16,56	13,99	23,99
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	21,93	16,49	13,99	23,99
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	21,90	16,46	13,96	23,96
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	21,97	16,57	13,93	23,93
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	22,70	16,42	13,92	23,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	21,96	16,46	13,90	23,90
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	20,73	16,48	13,90	23,90
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	21,57	16,45	13,89	23,89
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	22,32	16,18	13,89	23,89
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	21,50	16,39	13,89	23,89
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	21,27	16,40	13,88	23,88
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	22,33	16,17	13,88	23,88
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	22,30	16,16	13,87	23,87
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	22,56	16,37	13,87	23,87
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	22,41	16,30	13,86	23,86
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	22,13	16,18	13,84	23,84
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	21,44	16,36	13,83	23,83
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	22,07	16,29	13,83	23,83
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	21,80	16,45	13,82	23,82
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	22,31	16,14	13,81	23,81
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	21,58	16,32	13,81	23,81
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	23,49	16,45	13,81	23,81
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	21,82	16,32	13,81	23,81
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	20,32	16,25	13,80	23,80
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	21,80	16,29	13,79	23,79
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	22,28	16,11	13,78	23,78
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	21,48	16,35	13,78	23,78
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	19,95	16,39	13,76	23,76
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	22,21	16,37	13,76	23,76
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	22,30	16,26	13,76	23,76
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	21,73	16,27	13,75	23,75
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	22,48	16,11	13,73	23,73
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	22,12	16,29	13,70	23,70
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	21,91	16,13	13,67	23,67
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	21,20	16,18	13,67	23,67
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	22,22	16,10	13,65	23,65
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	22,10	16,23	13,64	23,64
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	21,24	16,05	13,63	23,63
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	21,95	16,05	13,62	23,62
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	22,03	16,19	13,62	23,62
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	29,31	16,26	13,59	29,31
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	29,26	16,07	13,59	29,26
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	22,20	16,18	13,59	23,59
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	24,62	16,17	13,58	24,62
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	19,72	16,06	13,57	23,57
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	19,82	16,20	13,56	23,56
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	20,65	16,10	13,56	23,56
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	22,31	16,06	13,56	23,56
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	22,49	16,08	13,53	23,53
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	20,18	16,09	13,52	23,52
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	21,91	15,93	13,51	23,51
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	22,69	16,02	13,50	23,50
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	21,49	16,04	13,50	23,50
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	19,80	16,00	13,48	23,48
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	19,75	16,04	13,47	23,47
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	22,30	16,06	13,47	23,47
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	23,78	16,05	13,45	23,78
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	21,03	15,91	13,45	23,45
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	21,09	16,07	13,44	23,44
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	22,02	15,75	13,42	23,42
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	26,89	16,03	13,40	26,89
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	20,81	15,90	13,39	23,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	21,55	15,90	13,39	23,39
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	21,39	15,91	13,38	23,38
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	21,52	15,88	13,38	23,38
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	20,63	15,90	13,37	23,37
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	21,64	15,98	13,37	23,37
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	19,50	15,97	13,36	23,36
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	21,92	15,78	13,36	23,36
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	22,27	15,79	13,36	23,36
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	20,56	15,91	13,36	23,36
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	22,13	15,85	13,35	23,35
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	27,46	15,84	13,35	27,46
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	21,93	15,89	13,34	23,34
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	20,73	15,81	13,33	23,33
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	22,31	15,88	13,33	23,33
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	21,55	15,82	13,33	23,33
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	20,82	15,78	13,31	23,31
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	21,99	15,82	13,31	23,31
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	19,49	15,97	13,31	23,31
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	21,26	15,85	13,29	23,29
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	21,66	15,85	13,29	23,29
I6_D	I6[2/4]	84809,29	445381,71	10,50	21,63	15,87	13,28	23,28
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	4,50	20,33	15,77	13,27	23,27
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	20,47	15,65	13,27	23,27
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	21,93	15,72	13,27	23,27
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	20,42	15,89	13,25	23,25
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	19,72	15,74	13,25	23,25
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	19,72	15,75	13,22	23,22
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	21,91	15,73	13,22	23,22
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	21,91	15,87	13,22	23,22
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	21,25	15,78	13,20	23,20
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	22,62	15,55	13,18	23,18
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	21,16	15,66	13,17	23,17
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	20,43	15,61	13,15	23,15
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	21,18	15,85	13,13	23,13
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	20,34	15,58	13,13	23,13
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	21,65	15,68	13,12	23,12
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	21,59	15,58	13,09	23,09
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	19,50	15,56	13,08	23,08
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	20,32	15,55	13,07	23,07
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	20,41	15,64	13,07	23,07
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	19,78	15,61	13,07	23,07
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	21,47	15,58	13,07	23,07
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	21,26	15,55	13,07	23,07
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	20,17	15,51	13,07	23,07
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	22,11	15,45	13,05	23,05
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	20,72	15,41	13,03	23,03
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	21,78	15,54	13,02	23,02
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	19,38	15,56	13,00	23,00
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	19,34	15,50	12,97	22,97
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	22,03	15,48	12,96	22,96
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	20,82	15,51	12,96	22,96
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	21,62	15,38	12,96	22,96
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	21,26	15,40	12,95	22,95
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	21,84	15,44	12,91	22,91
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	20,99	15,27	12,89	22,89
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	21,94	15,27	12,88	22,88
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	20,62	15,42	12,88	22,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	20,64	15,39	12,88	22,88
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	19,84	15,48	12,86	22,86
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	19,59	15,30	12,84	22,84
I6_C	I6[2/4]	84809,29	445381,71	7,50	21,09	15,42	12,84	22,84
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	18,94	15,14	12,83	22,83
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	21,53	15,38	12,83	22,83
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	19,24	15,42	12,82	22,82
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	21,23	15,32	12,81	22,81
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	19,86	15,36	12,79	22,79
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	21,14	15,34	12,79	22,79
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	20,87	15,31	12,79	22,79
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	20,88	15,28	12,78	22,78
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	23,58	15,34	12,78	23,58
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	21,55	15,26	12,77	22,77
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	20,81	15,30	12,77	22,77
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	21,66	15,16	12,76	22,76
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	19,37	15,18	12,75	22,75
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	20,59	15,33	12,74	22,74
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	20,39	15,26	12,74	22,74
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	20,24	15,25	12,73	22,73
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	19,79	15,36	12,72	22,72
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	26,97	15,19	12,70	26,97
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	20,22	15,09	12,70	22,70
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	21,77	15,20	12,69	22,69
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	19,74	15,11	12,66	22,66
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	20,21	15,06	12,63	22,63
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	20,60	15,18	12,63	22,63
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	20,21	14,98	12,62	22,62
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	21,53	15,08	12,62	22,62
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	19,36	15,30	12,62	22,62
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	19,92	15,03	12,61	22,61
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	19,87	15,13	12,60	22,60
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	21,65	15,09	12,59	22,59
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	21,42	14,99	12,59	22,59
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	22,37	15,12	12,58	22,58
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	20,53	15,26	12,56	22,56
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	21,11	15,05	12,55	22,55
I6_B	I6[2/4]	84809,29	445381,71	4,50	20,87	15,13	12,54	22,54
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	20,29	15,07	12,53	22,53
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	20,19	15,05	12,53	22,53
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	22,44	15,10	12,52	22,52
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	21,16	14,95	12,51	22,51
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	21,22	15,11	12,50	22,50
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	21,20	14,99	12,50	22,50
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	20,79	15,00	12,49	22,49
I6_A	I6[2/4]	84809,29	445381,71	1,50	20,75	15,10	12,49	22,49
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	19,26	15,10	12,48	22,48
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	20,31	15,06	12,47	22,47
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	21,32	14,89	12,47	22,47
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	21,06	14,89	12,47	22,47
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	19,81	15,04	12,46	22,46
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	21,26	14,93	12,45	22,45
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	19,77	15,07	12,43	22,43
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	19,23	14,92	12,42	22,42
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	19,52	14,88	12,42	22,42
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	20,99	14,89	12,41	22,41
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	20,59	14,97	12,40	22,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	21,03	14,94	12,39	22,39
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	19,95	14,86	12,38	22,38
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	21,39	14,80	12,38	22,38
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	20,73	14,90	12,38	22,38
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	27,42	14,96	12,37	27,42
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	25,70	15,00	12,36	25,70
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	19,56	15,02	12,35	22,35
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	20,79	14,94	12,35	22,35
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	19,97	14,78	12,34	22,34
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	19,97	14,78	12,34	22,34
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	19,95	14,77	12,34	22,34
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	19,94	14,77	12,34	22,34
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	20,23	14,84	12,34	22,34
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	19,96	14,77	12,33	22,33
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	19,92	14,75	12,33	22,33
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	19,90	14,73	12,30	22,30
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	20,56	14,87	12,30	22,30
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	18,87	14,83	12,30	22,30
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	20,00	14,85	12,28	22,28
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	21,08	14,79	12,27	22,27
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	1,50	19,22	14,72	12,26	22,26
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	19,97	14,71	12,25	22,25
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	19,52	14,76	12,24	22,24
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	24,77	14,89	12,24	24,77
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	18,71	14,74	12,23	22,23
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	18,45	14,81	12,23	22,23
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	19,57	14,91	12,23	22,23
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	20,18	14,68	12,22	22,22
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	20,51	14,72	12,22	22,22
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	19,69	14,78	12,21	22,21
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	20,36	14,69	12,20	22,20
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	20,62	14,83	12,19	22,19
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	19,15	14,67	12,17	22,17
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	18,72	14,85	12,16	22,16
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	20,47	14,69	12,15	22,15
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	21,01	14,64	12,15	22,15
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	19,90	14,67	12,14	22,14
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	19,73	14,67	12,14	22,14
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	20,02	14,69	12,13	22,13
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	20,33	14,72	12,13	22,13
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	20,56	14,55	12,13	22,13
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	20,17	14,56	12,12	22,12
G16_D	G16[4/4]	84779,69	445450,51	10,50	20,18	14,65	12,10	22,10
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	26,48	14,60	12,09	26,48
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	19,28	14,62	12,08	22,08
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	19,73	14,68	12,07	22,07
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	19,12	14,58	12,07	22,07
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	19,30	14,66	12,07	22,07
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	28,27	14,68	12,06	28,27
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	19,96	14,40	12,05	22,05
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	21,36	14,59	12,05	22,05
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	21,22	14,55	12,05	22,05
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	19,11	14,63	12,02	22,02
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	19,38	14,64	12,01	22,01
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	19,03	14,61	11,96	21,96
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	20,16	14,46	11,96	21,96
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	20,42	14,55	11,94	21,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	18,94	14,41	11,93	21,93
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	18,78	14,52	11,92	21,92
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	19,25	14,52	11,92	21,92
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	19,54	14,48	11,91	21,91
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	19,47	14,24	11,89	21,89
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	20,96	14,28	11,89	21,89
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	18,34	14,40	11,87	21,87
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	19,90	14,25	11,85	21,85
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	19,16	14,33	11,85	21,85
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	18,25	14,48	11,84	21,84
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	23,07	14,35	11,83	23,07
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	19,87	14,21	11,83	21,83
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	19,98	14,41	11,83	21,83
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	19,87	14,32	11,82	21,82
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	19,88	14,20	11,82	21,82
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	19,86	14,20	11,82	21,82
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	19,85	14,20	11,82	21,82
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	19,32	14,35	11,82	21,82
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	19,17	14,29	11,82	21,82
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	19,85	14,19	11,81	21,81
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	19,86	14,19	11,81	21,81
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	19,45	14,34	11,80	21,80
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	19,27	14,41	11,80	21,80
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	20,87	14,37	11,80	21,80
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	21,78	14,20	11,77	21,78
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	20,07	14,27	11,76	21,76
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	22,05	14,19	11,76	22,05
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	20,68	14,31	11,75	21,75
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	20,66	14,24	11,74	21,74
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	19,84	14,29	11,74	21,74
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	20,40	14,30	11,74	21,74
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	20,23	14,07	11,74	21,74
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	17,95	14,31	11,73	21,73
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	20,70	14,20	11,72	21,72
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	19,65	14,09	11,70	21,70
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	18,95	14,29	11,69	21,69
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	18,49	14,28	11,69	21,69
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	18,74	14,19	11,69	21,69
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	20,26	14,10	11,68	21,68
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	18,92	14,22	11,66	21,66
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	18,94	14,19	11,66	21,66
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	19,69	14,26	11,65	21,65
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	19,67	14,12	11,64	21,64
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	18,91	14,18	11,63	21,63
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	19,56	14,16	11,62	21,62
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	19,58	14,10	11,62	21,62
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	18,65	14,35	11,62	21,62
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	18,15	14,14	11,61	21,61
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	25,91	14,10	11,59	25,91
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	19,46	14,06	11,58	21,58
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	19,98	14,08	11,58	21,58
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	19,65	14,04	11,58	21,58
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	19,64	14,05	11,58	21,58
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	19,17	14,08	11,57	21,57
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	18,52	14,31	11,57	21,57
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	18,82	14,15	11,57	21,57
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	19,63	14,03	11,56	21,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	19,32	14,05	11,55	21,55
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	19,96	14,19	11,55	21,55
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	20,39	13,88	11,54	21,54
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	19,91	14,05	11,53	21,53
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	19,50	14,16	11,53	21,53
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	20,67	13,94	11,53	21,53
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	20,19	13,96	11,52	21,52
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	19,96	13,89	11,52	21,52
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	24,65	14,12	11,51	24,65
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	20,06	13,87	11,50	21,50
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	19,09	14,00	11,49	21,49
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	18,24	14,05	11,49	21,49
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	19,48	14,03	11,45	21,45
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	19,16	13,94	11,44	21,44
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	19,80	13,87	11,43	21,43
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	19,15	13,92	11,43	21,43
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	18,34	14,01	11,42	21,42
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	19,02	13,77	11,42	21,42
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	20,54	13,76	11,39	21,39
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	18,73	13,95	11,38	21,38
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	19,57	13,84	11,36	21,36
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	19,11	13,83	11,36	21,36
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	19,60	13,90	11,36	21,36
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	19,08	13,85	11,34	21,34
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	19,80	13,82	11,33	21,33
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	19,90	13,69	11,33	21,33
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	20,03	13,72	11,32	21,32
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	18,13	13,80	11,31	21,31
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	19,33	13,79	11,30	21,30
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	19,08	13,83	11,29	21,29
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	18,85	13,89	11,28	21,28
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	18,93	13,84	11,28	21,28
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	19,90	13,79	11,27	21,27
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	19,22	13,64	11,26	21,26
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	18,56	13,74	11,26	21,26
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	18,36	13,77	11,26	21,26
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	19,19	13,79	11,25	21,25
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	19,87	13,73	11,24	21,24
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	18,78	13,81	11,24	21,24
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	19,33	13,74	11,23	21,23
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	19,86	13,71	11,22	21,22
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	17,73	13,77	11,22	21,22
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	19,36	13,80	11,22	21,22
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	18,78	13,76	11,20	21,20
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	20,41	13,46	11,20	21,20
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	18,81	13,79	11,19	21,19
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	20,10	13,61	11,17	21,17
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	19,48	13,50	11,16	21,16
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	17,70	13,58	11,16	21,16
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	18,57	13,73	11,13	21,13
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	20,46	13,59	11,12	21,12
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	19,51	13,61	11,11	21,11
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	18,25	13,69	11,10	21,10
L7_A	L7[1/4]	84995,21	445621,44	1,50	16,89	13,69	11,10	21,10
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	26,87	13,72	11,09	26,87
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	24,81	13,63	11,09	24,81
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	18,82	13,45	11,09	21,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	20,14	13,50	11,08	21,08
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	18,83	13,63	11,06	21,06
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	19,83	13,52	11,06	21,06
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	18,88	13,63	11,06	21,06
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	19,95	13,49	11,05	21,05
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	20,01	13,50	11,05	21,05
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	18,90	13,52	11,03	21,03
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	21,38	13,48	11,03	21,38
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	19,85	13,47	11,02	21,02
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	23,77	13,62	11,01	23,77
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	17,80	13,53	10,98	20,98
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	18,30	13,49	10,97	20,97
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	18,60	13,37	10,95	20,95
L7_B	L7[1/4]	84995,21	445621,44	4,50	17,42	13,49	10,94	20,94
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	18,14	13,38	10,93	20,93
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	17,81	13,48	10,91	20,91
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	19,29	13,34	10,90	20,90
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	18,54	13,40	10,89	20,89
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	21,08	13,28	10,88	21,08
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	19,08	13,37	10,86	20,86
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	19,31	13,29	10,86	20,86
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	18,47	13,29	10,86	20,86
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	18,30	13,30	10,85	20,85
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	19,43	13,27	10,85	20,85
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	19,21	13,36	10,83	20,83
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	17,30	13,39	10,82	20,82
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	18,79	13,35	10,82	20,82
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	19,45	13,24	10,82	20,82
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	18,53	13,41	10,81	20,81
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	21,08	13,24	10,81	21,08
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	18,83	13,17	10,79	20,79
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	18,09	13,29	10,79	20,79
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	22,22	13,39	10,78	22,22
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	17,16	13,37	10,77	20,77
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	18,93	13,27	10,76	20,76
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	18,20	13,30	10,76	20,76
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	19,15	13,24	10,75	20,75
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	18,60	13,30	10,74	20,74
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	20,23	13,02	10,74	20,74
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	19,42	13,12	10,72	20,72
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	19,55	13,15	10,72	20,72
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	17,96	13,29	10,72	20,72
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	19,45	13,11	10,71	20,71
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	18,36	13,27	10,69	20,69
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	20,21	12,98	10,69	20,69
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	18,78	13,14	10,68	20,68
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	18,08	13,26	10,66	20,66
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	18,02	13,22	10,63	20,63
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	17,26	13,20	10,62	20,62
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	19,26	13,06	10,60	20,60
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	19,22	13,06	10,60	20,60
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	18,50	13,13	10,60	20,60
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	16,36	13,21	10,58	20,58
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	17,88	13,08	10,57	20,57
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	18,48	13,01	10,53	20,53
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	18,66	13,03	10,53	20,53
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	19,47	12,96	10,53	20,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	18,42	13,01	10,52	20,52
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	18,44	13,00	10,51	20,51
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	18,16	13,08	10,51	20,51
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	25,22	13,12	10,50	25,22
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	18,34	12,99	10,49	20,49
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	18,61	13,04	10,47	20,47
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	19,01	12,82	10,46	20,46
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	19,22	12,97	10,46	20,46
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	18,61	12,82	10,44	20,44
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	18,13	12,95	10,43	20,43
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	17,89	13,03	10,43	20,43
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	18,33	12,93	10,42	20,42
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	18,09	12,96	10,42	20,42
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	20,63	12,88	10,41	20,63
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	17,70	12,99	10,39	20,39
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	19,13	13,05	10,38	20,38
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	20,83	12,91	10,34	20,83
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	20,00	12,72	10,33	20,33
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	18,38	12,74	10,32	20,32
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	18,31	12,77	10,31	20,31
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	18,25	12,73	10,28	20,28
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	17,95	12,56	10,27	20,27
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	16,80	12,82	10,25	20,25
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	23,96	12,84	10,25	23,96
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	17,88	12,80	10,24	20,24
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	18,70	12,77	10,24	20,24
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	17,62	12,74	10,23	20,23
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	18,12	12,76	10,23	20,23
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	19,73	12,85	10,23	20,23
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	16,72	12,82	10,22	20,22
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	18,27	12,57	10,21	20,21
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	17,54	12,78	10,18	20,18
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	19,44	12,68	10,15	20,15
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	19,13	12,56	10,15	20,15
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	23,70	12,64	10,13	23,70
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	18,77	12,64	10,12	20,12
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	17,83	12,57	10,09	20,09
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	17,82	12,56	10,09	20,09
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	16,99	12,62	10,08	20,08
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	18,79	12,60	10,07	20,07
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	16,54	12,53	10,04	20,04
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	17,46	12,61	10,02	20,02
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	17,70	12,57	10,00	20,00
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	17,47	12,47	9,99	19,99
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	18,05	12,40	9,97	19,97
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	17,72	12,37	9,95	19,95
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	17,42	12,40	9,91	19,91
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	20,79	12,44	9,90	20,79
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	18,43	12,33	9,90	19,90
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	21,59	12,41	9,88	21,59
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	18,00	12,32	9,87	19,87
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	18,75	12,10	9,83	19,83
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	18,11	12,31	9,78	19,78
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	17,13	12,37	9,77	19,77
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	18,59	12,41	9,76	19,76
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	17,55	12,22	9,75	19,75
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	17,84	12,17	9,75	19,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	18,01	12,22	9,74	19,74
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	16,25	12,34	9,73	19,73
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	16,71	12,16	9,73	19,73
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	17,12	12,30	9,72	19,72
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	23,09	12,32	9,72	23,09
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	17,46	12,35	9,70	19,70
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	17,36	12,23	9,70	19,70
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	21,13	12,19	9,67	21,13
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	20,27	12,08	9,67	20,27
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	16,66	12,18	9,65	19,65
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	16,46	12,20	9,63	19,63
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	17,81	12,12	9,62	19,62
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	17,29	12,04	9,60	19,60
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	16,45	12,18	9,60	19,60
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	17,28	12,00	9,58	19,58
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	17,08	11,98	9,58	19,58
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	17,23	11,99	9,57	19,57
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	17,36	12,04	9,57	19,57
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	17,84	12,04	9,57	19,57
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	16,85	12,17	9,56	19,56
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	18,18	12,03	9,54	19,54
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	19,38	11,87	9,52	19,52
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	17,22	11,96	9,51	19,51
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	17,60	12,01	9,51	19,51
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	18,52	11,92	9,51	19,51
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	17,18	11,94	9,50	19,50
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	18,26	11,89	9,49	19,49
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	15,60	12,13	9,49	19,49
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	17,79	11,93	9,45	19,45
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	19,16	12,20	9,44	19,44
G16_C	G16[4/4]	84779,69	445450,51	7,50	18,04	11,90	9,39	19,39
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	18,31	11,77	9,38	19,38
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	17,93	11,90	9,34	19,34
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	18,96	11,82	9,34	19,34
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	17,34	11,83	9,33	19,33
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	17,94	11,76	9,33	19,33
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	20,08	11,85	9,31	20,08
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	17,84	11,80	9,29	19,29
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	16,68	11,84	9,24	19,24
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	19,16	11,62	9,24	19,24
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	17,35	11,56	9,23	19,23
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	17,24	11,74	9,22	19,22
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	17,49	11,73	9,21	19,21
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	17,03	11,65	9,19	19,19
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	21,45	11,77	9,18	21,45
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	17,75	11,62	9,16	19,16
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	17,30	11,62	9,15	19,15
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	21,86	11,70	9,12	21,86
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	17,23	11,47	9,11	19,11
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	15,77	11,64	9,09	19,09
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	16,76	11,48	9,09	19,09
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	16,86	11,55	9,08	19,08
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	16,87	11,50	9,05	19,05
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	18,77	11,38	9,04	19,04
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	18,01	11,50	9,03	19,03
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	16,78	11,52	9,02	19,02
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	18,52	11,55	9,00	19,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	17,48	11,52	9,00	19,00
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	23,55	11,52	8,98	23,55
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	16,89	11,44	8,98	18,98
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	14,89	11,62	8,98	18,98
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	17,16	11,50	8,97	18,97
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	15,59	11,58	8,97	18,97
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	14,38	11,58	8,93	18,93
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	16,79	11,41	8,93	18,93
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	14,85	11,53	8,91	18,91
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	16,76	11,36	8,91	18,91
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	16,12	11,45	8,91	18,91
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	16,70	11,39	8,90	18,90
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	17,65	11,34	8,87	18,87
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	16,14	11,40	8,87	18,87
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	17,60	11,34	8,85	18,85
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	16,10	11,27	8,82	18,82
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	16,39	11,39	8,82	18,82
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	16,95	11,27	8,82	18,82
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	18,01	11,34	8,80	18,80
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	19,42	11,26	8,79	19,42
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	16,54	11,26	8,76	18,76
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	18,13	11,26	8,75	18,75
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	16,41	11,29	8,75	18,75
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	15,56	11,06	8,75	18,75
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	16,55	11,32	8,74	18,74
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	14,96	11,34	8,73	18,73
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	15,38	11,14	8,72	18,72
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	16,32	11,11	8,67	18,67
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	15,40	11,18	8,66	18,66
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	16,41	11,05	8,64	18,64
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	17,33	11,07	8,64	18,64
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	16,12	11,13	8,62	18,62
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	16,34	11,12	8,62	18,62
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	14,65	11,17	8,62	18,62
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	17,61	11,12	8,61	18,61
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	17,58	11,07	8,58	18,58
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	16,73	11,07	8,58	18,58
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	18,76	11,00	8,55	18,76
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	17,18	11,00	8,55	18,55
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	16,86	10,97	8,53	18,53
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	14,63	10,97	8,51	18,51
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	16,90	11,02	8,49	18,49
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	18,06	11,01	8,47	18,47
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	16,66	10,93	8,45	18,45
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	17,10	10,92	8,42	18,42
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	14,84	10,97	8,42	18,42
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	16,09	10,78	8,41	18,41
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	18,97	10,87	8,39	18,97
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	15,87	10,85	8,35	18,35
G16_B	G16[4/4]	84779,69	445450,51	4,50	17,41	10,87	8,31	18,31
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	16,59	10,80	8,30	18,30
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	16,31	10,78	8,30	18,30
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	16,53	10,79	8,29	18,29
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	16,84	10,80	8,29	18,29
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	16,31	10,76	8,29	18,29
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	17,35	10,79	8,27	18,27
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	16,11	10,75	8,26	18,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	18,03	10,76	8,21	18,21
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	16,25	10,74	8,19	18,19
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	16,52	10,63	8,18	18,18
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	16,90	10,62	8,15	18,15
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	16,37	10,65	8,12	18,12
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	17,00	10,58	8,10	18,10
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	14,57	10,60	8,10	18,10
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	16,21	10,62	8,08	18,08
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	16,94	10,59	8,08	18,08
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	14,38	10,56	8,06	18,06
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	16,54	10,54	8,05	18,05
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	17,76	10,66	8,05	18,05
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	16,20	10,58	8,04	18,04
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	16,20	10,56	8,03	18,03
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	15,37	10,47	8,03	18,03
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	16,20	10,37	8,00	18,00
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	15,29	10,39	8,00	18,00
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	16,18	10,53	7,99	17,99
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	16,17	10,48	7,95	17,95
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	16,92	10,47	7,95	17,95
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	16,21	10,47	7,94	17,94
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	16,17	10,47	7,94	17,94
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	15,72	10,32	7,94	17,94
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	16,20	10,46	7,93	17,93
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	16,19	10,46	7,93	17,93
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	16,18	10,46	7,93	17,93
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	16,18	10,46	7,93	17,93
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	15,68	10,52	7,93	17,93
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	15,88	10,34	7,89	17,89
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	17,66	10,41	7,85	17,85
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	15,99	10,15	7,81	17,81
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	15,60	10,18	7,79	17,79
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	16,02	10,28	7,76	17,76
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	16,17	10,25	7,75	17,75
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	16,44	10,13	7,73	17,73
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	15,59	10,19	7,69	17,69
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	17,70	10,16	7,59	17,70
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	17,16	10,10	7,52	17,52
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	13,73	10,01	7,51	17,51
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	16,76	10,10	7,50	17,50
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	16,55	10,10	7,43	17,43
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	15,28	9,71	7,40	17,40
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	16,26	9,73	7,38	17,38
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	14,20	9,92	7,36	17,36
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	16,82	9,71	7,31	17,31
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	15,18	9,76	7,27	17,27
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	17,35	9,81	7,24	17,35
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	14,60	9,61	7,19	17,19
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	14,93	9,59	7,16	17,16
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	16,51	9,56	7,15	17,15
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	14,72	9,60	7,13	17,13
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	14,25	9,63	7,11	17,11
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	14,70	9,63	7,09	17,09
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	14,92	9,57	7,08	17,08
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	14,88	9,51	7,07	17,07
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	15,04	9,39	7,04	17,04
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	15,46	9,37	7,00	17,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	15,29	9,51	7,00	17,00
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	15,00	9,33	6,97	16,97
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	13,75	9,43	6,95	16,95
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	14,99	9,30	6,94	16,94
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	14,99	9,29	6,93	16,93
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	15,10	9,47	6,93	16,93
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	16,06	9,33	6,92	16,92
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	14,99	9,29	6,92	16,92
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	15,28	9,41	6,92	16,92
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	14,24	9,35	6,89	16,89
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	15,17	9,39	6,88	16,88
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	14,87	9,23	6,82	16,82
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	15,13	9,28	6,80	16,80
G16_A	G16[4/4]	84779,69	445450,51	1,50	16,86	9,26	6,79	16,86
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	14,84	9,21	6,78	16,78
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	14,82	9,20	6,77	16,77
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	14,83	9,25	6,76	16,76
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	14,82	9,22	6,74	16,74
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	15,74	9,30	6,74	16,74
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	15,09	9,19	6,73	16,73
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	14,72	9,23	6,72	16,72
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	14,72	9,24	6,72	16,72
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	14,02	9,30	6,71	16,71
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	14,66	9,19	6,69	16,69
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	15,24	9,32	6,68	16,68
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	14,79	9,14	6,67	16,67
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	16,27	9,05	6,61	16,61
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	14,63	9,05	6,56	16,56
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	14,73	8,94	6,54	16,54
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	14,99	8,99	6,54	16,54
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	15,04	9,03	6,53	16,53
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	14,84	9,00	6,53	16,53
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	14,62	8,91	6,52	16,52
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	14,34	9,01	6,52	16,52
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	15,21	8,94	6,51	16,51
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	14,81	9,01	6,51	16,51
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	14,57	8,92	6,49	16,49
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	14,81	8,96	6,46	16,46
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	15,00	8,87	6,43	16,43
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	14,35	8,87	6,37	16,37
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	15,04	8,80	6,31	16,31
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	14,52	8,78	6,31	16,31
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	14,31	8,80	6,29	16,29
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	14,86	8,89	6,26	16,26
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	13,26	8,75	6,24	16,24
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	14,58	8,63	6,14	16,14
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	13,18	8,68	6,10	16,10
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	13,46	8,69	6,10	16,10
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	14,06	8,59	6,08	16,08
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	13,73	8,63	6,07	16,07
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	13,57	8,63	6,06	16,06
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	14,04	8,55	6,05	16,05
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	13,24	8,61	6,00	16,00
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	15,26	8,45	5,93	15,93
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	14,23	8,39	5,89	15,89
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	13,39	8,45	5,87	15,87
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	14,49	8,49	5,86	15,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	13,76	8,33	5,83	15,83
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	13,78	8,33	5,82	15,82
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	15,73	8,29	5,82	15,82
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	14,38	8,21	5,73	15,73
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	13,25	8,17	5,66	15,66
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	13,48	8,15	5,60	15,60
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	13,31	8,17	5,59	15,59
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	14,47	7,98	5,57	15,57
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	13,95	8,13	5,50	15,50
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	14,14	8,12	5,49	15,49
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	14,42	8,01	5,47	15,47
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	13,87	8,00	5,43	15,43
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	13,34	7,81	5,41	15,41
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	13,99	7,79	5,30	15,30
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	13,04	7,58	5,04	15,04
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	15,19	7,44	5,01	15,19
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	13,45	7,50	4,95	14,95
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	13,64	7,41	4,92	14,92
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	12,78	7,31	4,89	14,89
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	13,55	7,18	4,86	14,86
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	12,70	7,27	4,73	14,73
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	12,46	7,10	4,54	14,54
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	13,28	7,02	4,51	14,51
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	13,04	7,01	4,46	14,46
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	13,01	6,66	4,28	14,28
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	14,59	6,71	4,24	14,59
I2_D	I2[1/4]	84797,35	445361,60	10,50	11,90	6,75	4,18	14,18
I6_D	I6[3/4]	84797,35	445361,60	10,50	11,90	6,75	4,18	14,18
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	12,95	6,67	4,17	14,17
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	12,70	6,66	4,12	14,12
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	12,10	6,67	4,12	14,12
I6_D	I6[4/4]	84777,16	445373,42	10,50	11,88	6,64	4,06	14,06
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	12,22	6,61	4,05	14,05
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	11,79	6,42	3,85	13,85
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	13,88	6,29	3,85	13,88
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	11,83	6,40	3,84	13,84
I2_B	I2[1/4]	84797,35	445361,60	4,50	11,48	6,33	3,80	13,80
I6_B	I6[3/4]	84797,35	445361,60	4,50	11,48	6,33	3,80	13,80
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	11,94	6,25	3,71	13,71
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	12,56	6,16	3,68	13,68
I2_C	I2[1/4]	84797,35	445361,60	7,50	11,49	6,21	3,68	13,68
I6_C	I6[3/4]	84797,35	445361,60	7,50	11,49	6,21	3,68	13,68
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	12,28	6,17	3,65	13,65
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	12,29	6,10	3,58	13,58
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	11,29	5,93	3,57	13,57
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	14,85	6,00	3,55	14,85
I2_A	I2[1/4]	84797,35	445361,60	1,50	11,42	6,14	3,46	13,46
I6_A	I6[3/4]	84797,35	445361,60	1,50	11,42	6,14	3,46	13,46
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	12,23	5,82	3,34	13,34
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	14,50	5,75	3,31	14,50
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	11,90	5,80	3,28	13,28
I6_C	I6[4/4]	84777,16	445373,42	7,50	11,48	5,78	3,19	13,19
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	11,88	5,72	3,17	13,17
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	11,69	5,70	3,17	13,17
I6_B	I6[4/4]	84777,16	445373,42	4,50	11,39	5,69	3,09	13,09
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	11,44	5,57	3,06	13,06
I6_A	I6[4/4]	84777,16	445373,42	1,50	11,51	5,65	3,02	13,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	11,88	5,48	3,00	13,00
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	11,65	5,43	2,95	12,95
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	11,48	5,46	2,95	12,95
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	11,37	5,44	2,94	12,94
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	11,28	5,44	2,92	12,92
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	11,27	5,33	2,83	12,83
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	11,28	5,28	2,75	12,75
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	9,29	4,68	2,57	12,57
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	11,40	5,10	2,56	12,56
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	9,55	4,74	2,53	12,53
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	11,27	5,04	2,52	12,52
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	11,00	4,80	2,29	12,29
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	10,53	4,55	2,05	12,05
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	11,00	4,01	1,65	11,65
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	10,97	3,99	1,63	11,63
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	10,90	3,94	1,58	11,58
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	8,39	3,72	1,25	11,25
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	8,06	3,65	1,19	11,19
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	8,16	3,64	1,18	11,18
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	77,06	67,30	67,30
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	77,03	67,26	67,26
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	76,13	66,38	66,38
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	75,50	65,77	65,77
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	75,43	65,69	65,69
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	75,34	65,60	65,60
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	75,29	65,54	65,54
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	75,29	65,52	65,52
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	74,80	65,02	65,02
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	74,76	64,97	64,97
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	74,71	64,97	64,97
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	74,68	64,95	64,95
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	74,70	64,90	64,90
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	74,61	64,82	64,82
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	74,51	64,72	64,72
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	74,39	64,61	64,61
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	74,33	64,55	64,55
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	74,26	64,48	64,48
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	73,68	64,00	64,00
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	68,20	63,70	63,70
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	73,31	63,60	63,60
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	73,21	63,46	63,46
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	73,17	63,41	63,41
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	63,87	63,17	63,17
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	70,02	63,15	63,15
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	69,73	63,13	63,13
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	70,71	63,12	63,12
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	70,93	63,08	63,08
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	68,53	63,08	63,08
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	66,41	63,05	63,05
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	71,36	63,02	63,02
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	71,40	62,95	62,95
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	71,32	62,88	62,88
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	71,18	62,80	62,80
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	71,03	62,72	62,72
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	72,23	62,59	62,59
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	72,10	62,55	62,55
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	68,61	62,55	62,55
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	67,41	62,51	62,51
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	72,18	62,50	62,50
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	72,08	62,41	62,41
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	71,99	62,32	62,32
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	66,97	62,24	62,24
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	67,37	62,23	62,23
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	70,41	62,22	62,22
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	64,70	62,19	62,19
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	67,41	62,18	62,18
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	64,71	62,18	62,18
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	71,89	62,15	62,15
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	71,82	62,14	62,14
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	70,44	62,14	62,14
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	67,45	62,12	62,12
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	64,67	62,12	62,12
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	71,79	62,10	62,10
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	64,63	62,07	62,07
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	66,68	62,07	62,07
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	67,43	62,05	62,05
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	64,59	62,02	62,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	64,72	61,99	61,99
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	64,71	61,97	61,97
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	67,35	61,97	61,97
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	64,54	61,96	61,96
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	71,68	61,96	61,96
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	71,65	61,95	61,95
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	64,70	61,94	61,94
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	71,59	61,88	61,88
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	67,24	61,87	61,87
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	67,15	61,78	61,78
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	71,47	61,76	61,76
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	71,49	61,75	61,75
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	67,05	61,69	61,69
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	71,33	61,67	61,67
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	71,30	61,64	61,64
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	71,26	61,60	61,60
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	66,96	61,60	61,60
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	66,90	61,58	61,58
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	66,96	61,57	61,57
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	66,43	61,56	61,56
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	71,21	61,55	61,55
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	67,22	61,54	61,54
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	71,18	61,54	61,54
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	71,16	61,50	61,50
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	66,37	61,50	61,50
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	66,86	61,50	61,50
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	67,32	61,49	61,49
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	71,19	61,49	61,49
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	67,30	61,43	61,43
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	71,07	61,40	61,40
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	67,25	61,37	61,37
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	66,62	61,30	61,30
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	67,14	61,30	61,30
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	65,17	61,26	61,26
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	70,60	61,23	61,23
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	70,88	61,22	61,22
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	65,23	61,21	61,21
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	67,06	61,20	61,20
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	70,90	61,19	61,19
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	65,60	61,19	61,19
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	65,78	61,19	61,19
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	65,48	61,17	61,17
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	65,79	61,17	61,17
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	65,91	61,16	61,16
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	70,85	61,14	61,14
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	66,18	61,13	61,13
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	66,96	61,12	61,12
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	70,79	61,08	61,08
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	66,27	61,08	61,08
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	66,87	61,04	61,04
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	66,24	61,03	61,03
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	70,72	61,01	61,01
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	66,77	60,97	60,97
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	70,65	60,94	60,94
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	66,20	60,94	60,94
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	66,12	60,89	60,89
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	64,06	60,88	60,88
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	65,47	60,87	60,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	70,57	60,86	60,86
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	70,29	60,86	60,86
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	66,04	60,83	60,83
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	70,47	60,77	60,77
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	65,92	60,75	60,75
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	70,37	60,70	60,70
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	65,83	60,69	60,69
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	70,35	60,69	60,69
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	70,38	60,68	60,68
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	70,36	60,67	60,67
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	70,33	60,63	60,63
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	70,29	60,59	60,59
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	70,28	60,58	60,58
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	70,23	60,53	60,53
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	70,17	60,47	60,47
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	64,32	60,42	60,42
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	70,11	60,41	60,41
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	67,84	60,38	60,38
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	70,04	60,34	60,34
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	69,96	60,26	60,26
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	69,78	60,15	60,15
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	69,77	60,09	60,09
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	69,61	59,88	59,88
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	69,51	59,86	59,86
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	71,21	59,85	59,85
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	64,95	59,75	59,75
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	61,54	59,62	59,62
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	69,28	59,61	59,61
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	69,22	59,55	59,55
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	61,34	59,53	59,53
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	69,15	59,49	59,49
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	66,63	59,47	59,47
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	69,06	59,39	59,39
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	69,01	59,33	59,33
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	68,98	59,31	59,31
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	68,92	59,26	59,26
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	68,90	59,23	59,23
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	66,08	59,22	59,22
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	68,82	59,18	59,18
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	68,80	59,17	59,17
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	68,50	59,15	59,15
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	68,79	59,12	59,12
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	68,70	59,05	59,05
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	68,71	59,05	59,05
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	68,68	59,01	59,01
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	68,61	58,96	58,96
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	67,51	58,96	58,96
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	68,58	58,90	58,90
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	62,78	58,89	58,89
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	62,85	58,89	58,89
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	62,90	58,89	58,89
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	58,89	58,89	58,89
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	67,39	58,88	58,88
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	62,95	58,87	58,87
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	63,02	58,86	58,86
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	69,07	58,85	58,85
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	62,75	58,83	58,83
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	63,21	58,83	58,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	61,43	58,83	58,83
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	68,45	58,83	58,83
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	68,48	58,80	58,80
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	63,24	58,79	58,79
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	68,42	58,77	58,77
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	63,30	58,74	58,74
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	69,83	58,71	58,71
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	63,28	58,69	58,69
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	68,37	58,66	58,66
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	63,28	58,62	58,62
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	63,09	58,56	58,56
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	63,03	58,48	58,48
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	68,46	58,47	58,47
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	68,11	58,42	58,42
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	67,96	58,38	58,38
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	67,86	58,35	58,35
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	67,72	58,31	58,31
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	67,88	58,28	58,28
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	67,62	58,27	58,27
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	66,54	58,25	58,25
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	68,07	58,22	58,22
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	66,43	58,19	58,19
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	66,31	58,13	58,13
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	67,66	58,07	58,07
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	67,61	58,07	58,07
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	67,62	58,01	58,01
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	66,84	57,97	57,97
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	67,51	57,93	57,93
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	67,40	57,91	57,91
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	67,54	57,91	57,91
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	66,85	57,90	57,90
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	64,82	57,88	57,88
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	67,39	57,88	57,88
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	67,44	57,80	57,80
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	63,83	57,80	57,80
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	57,79	57,79	57,79
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	63,31	57,78	57,78
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	67,42	57,76	57,76
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	67,33	57,75	57,75
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	67,24	57,73	57,73
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	67,89	57,46	57,46
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	67,07	57,43	57,43
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	66,19	57,41	57,41
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	65,41	57,40	57,40
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	66,77	57,36	57,36
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	65,48	57,35	57,35
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	66,74	57,35	57,35
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	57,35	57,35	57,35
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	57,34	57,34	57,34
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	62,33	57,33	57,33
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	62,43	57,33	57,33
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	65,40	57,30	57,30
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	65,44	57,30	57,30
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	57,23	57,23	57,23
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	65,40	57,22	57,22
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	57,22	57,22	57,22
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	65,29	57,17	57,17
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	62,45	57,08	57,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	65,18	57,08	57,08
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	62,76	57,06	57,06
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	63,25	57,06	57,06
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	62,32	57,05	57,05
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	64,98	57,03	57,03
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	65,01	57,01	57,01
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	65,05	57,01	57,01
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	63,81	56,92	56,92
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	63,25	56,92	56,92
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	63,24	56,90	56,90
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	62,73	56,78	56,78
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	62,90	56,66	56,66
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	65,96	56,55	56,55
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	66,07	56,41	56,41
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	60,63	56,39	56,39
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	62,69	56,39	56,39
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	60,84	56,35	56,35
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	59,41	56,28	56,28
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	65,93	56,27	56,27
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	59,63	56,14	56,14
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	59,98	56,12	56,12
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	59,58	56,10	56,10
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	59,59	56,09	56,09
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	65,65	55,98	55,98
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	65,26	55,95	55,95
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	59,67	55,88	55,88
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	65,24	55,81	55,81
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	60,36	55,77	55,77
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	62,70	55,71	55,71
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	62,18	55,63	55,63
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	62,42	55,60	55,60
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	57,79	55,49	55,49
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	55,45	55,45	55,45
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	61,18	55,43	55,43
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	55,29	55,29	55,29
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	58,49	55,12	55,12
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	65,55	55,11	55,11
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	64,52	54,88	54,88
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	54,87	54,87	54,87
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	62,53	54,69	54,69
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	64,32	54,68	54,68
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	64,18	54,61	54,61
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	64,24	54,60	54,60
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	64,12	54,59	54,59
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	64,21	54,56	54,56
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	64,28	54,56	54,56
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	57,21	54,54	54,54
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	64,18	54,54	54,54
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	57,20	54,52	54,52
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	64,18	54,52	54,52
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	57,19	54,51	54,51
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	57,18	54,51	54,51
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	57,18	54,51	54,51
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	64,24	54,51	54,51
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	64,14	54,49	54,49
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	64,26	54,48	54,48
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	64,26	54,48	54,48
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	60,87	54,47	54,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	60,93	54,46	54,46
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	64,39	54,46	54,46
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	60,98	54,44	54,44
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	60,99	54,42	54,42
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	64,20	54,42	54,42
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	59,89	54,39	54,39
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	60,98	54,37	54,37
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	60,87	54,36	54,36
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	64,14	54,35	54,35
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	63,73	54,34	54,34
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	60,85	54,34	54,34
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	63,73	54,12	54,12
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	63,68	54,06	54,06
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	63,60	53,96	53,96
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	62,40	53,94	53,94
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	63,64	53,91	53,91
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	64,15	53,86	53,86
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	62,29	53,78	53,78
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	61,75	53,75	53,75
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	60,36	53,74	53,74
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	62,27	53,67	53,67
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	62,21	53,63	53,63
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	61,20	53,61	53,61
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	63,05	53,59	53,59
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	63,04	53,38	53,38
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	63,12	53,38	53,38
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	62,97	53,35	53,35
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	56,15	53,31	53,31
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	56,74	53,27	53,27
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	60,93	53,18	53,18
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	62,75	53,18	53,18
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	60,44	53,18	53,18
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	61,11	53,15	53,15
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	61,16	53,12	53,12
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	61,28	53,08	53,08
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	55,36	53,06	53,06
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	34,50	59,26	53,04	53,04
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	37,50	59,26	53,04	53,04
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	40,50	59,26	53,03	53,03
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	46,50	59,24	53,03	53,03
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	49,50	59,23	53,03	53,03
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	52,50	59,23	53,03	53,03
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	56,14	53,03	53,03
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	43,50	59,25	53,02	53,02
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	64,10	52,94	52,94
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	56,28	52,85	52,85
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	62,33	52,78	52,78
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	62,38	52,78	52,78
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	62,25	52,74	52,74
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	62,32	52,71	52,71
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	60,88	52,69	52,69
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	62,22	52,69	52,69
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	60,96	52,67	52,67
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	55,51	52,66	52,66
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	54,67	52,64	52,64
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	54,67	52,62	52,62
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	54,68	52,61	52,61
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	54,68	52,61	52,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	54,71	52,61	52,61
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	54,76	52,59	52,59
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	54,79	52,58	52,58
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	62,26	52,57	52,57
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	58,85	52,55	52,55
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	61,88	52,48	52,48
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	58,28	52,47	52,47
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	62,01	52,47	52,47
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	58,99	52,33	52,33
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	31,50	59,04	52,30	52,30
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	55,19	52,20	52,20
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	52,10	52,10	52,10
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	52,09	52,09	52,09
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	61,87	52,09	52,09
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	61,87	52,08	52,08
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	52,07	52,07	52,07
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	52,07	52,07	52,07
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	61,81	52,06	52,06
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	55,51	52,05	52,05
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	55,42	52,02	52,02
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	55,52	52,01	52,01
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	28,50	58,55	51,84	51,84
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	61,60	51,82	51,82
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	61,57	51,76	51,76
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	55,22	51,75	51,75
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	61,20	51,71	51,71
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	61,10	51,69	51,69
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	61,21	51,69	51,69
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	61,12	51,68	51,68
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	61,81	51,66	51,66
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	60,96	51,61	51,61
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	61,37	51,60	51,60
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	60,86	51,56	51,56
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	60,85	51,55	51,55
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	61,08	51,54	51,54
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	60,80	51,53	51,53
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	61,46	51,52	51,52
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	55,53	51,52	51,52
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	60,71	51,49	51,49
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	61,38	51,47	51,47
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	61,86	51,40	51,40
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	58,39	51,36	51,36
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	56,60	51,35	51,35
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	58,81	51,35	51,35
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	60,97	51,35	51,35
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	56,88	51,35	51,35
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	58,94	51,34	51,34
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	58,94	51,34	51,34
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	61,62	51,33	51,33
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	58,89	51,31	51,31
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	58,89	51,31	51,31
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	59,05	51,31	51,31
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	58,92	51,30	51,30
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	58,77	51,28	51,28
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	57,48	51,27	51,27
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	58,96	51,26	51,26
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	58,76	51,26	51,26
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	56,60	51,26	51,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	58,78	51,24	51,24
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	61,17	51,23	51,23
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	55,52	51,18	51,18
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	55,44	51,17	51,17
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	61,07	51,16	51,16
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	61,02	51,16	51,16
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	60,95	51,12	51,12
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	58,76	51,04	51,04
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	54,68	51,04	51,04
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	59,28	51,03	51,03
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	59,37	51,03	51,03
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	59,44	51,03	51,03
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	54,75	51,02	51,02
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	50,98	50,98	50,98
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	60,73	50,97	50,97
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	55,28	50,97	50,97
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	56,10	50,97	50,97
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	60,17	50,96	50,96
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	57,87	50,96	50,96
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	50,93	50,93	50,93
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	58,77	50,91	50,91
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	50,90	50,90	50,90
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	59,38	50,88	50,88
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	59,43	50,86	50,86
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	59,14	50,83	50,83
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	51,85	50,80	50,80
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	58,54	50,79	50,79
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	52,74	50,76	50,76
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	52,71	50,75	50,75
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	52,76	50,74	50,74
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	52,68	50,74	50,74
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	52,66	50,74	50,74
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	50,73	50,73	50,73
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	52,63	50,73	50,73
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	52,60	50,72	50,72
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	52,57	50,71	50,71
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	52,54	50,69	50,69
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	52,51	50,69	50,69
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	52,48	50,67	50,67
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	52,45	50,66	50,66
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	52,42	50,64	50,64
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	52,39	50,62	50,62
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	52,36	50,58	50,58
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	52,34	50,57	50,57
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	56,37	50,56	50,56
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	52,35	50,55	50,55
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	52,70	50,53	50,53
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	50,52	50,52	50,52
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	55,50	58,37	50,49	50,49
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	57,81	50,43	50,43
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	57,97	50,22	50,22
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	58,91	50,22	50,22
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	60,34	50,21	50,21
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	57,98	50,20	50,20
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	58,70	50,19	50,19
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	60,91	50,18	50,18
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	56,98	50,08	50,08
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	52,51	50,04	50,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	59,62	50,03	50,03
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	59,61	50,00	50,00
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	53,31	50,00	50,00
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	53,76	50,00	50,00
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	59,61	49,99	49,99
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	59,59	49,98	49,98
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	59,58	49,97	49,97
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	59,57	49,96	49,96
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	60,75	49,96	49,96
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	59,55	49,94	49,94
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	59,54	49,93	49,93
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	56,68	49,92	49,92
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	59,52	49,91	49,91
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	60,04	49,90	49,90
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	59,38	49,89	49,89
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	59,51	49,89	49,89
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	59,49	49,87	49,87
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	59,47	49,85	49,85
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	56,55	49,84	49,84
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	59,45	49,83	49,83
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	59,43	49,82	49,82
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	59,39	49,77	49,77
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	59,37	49,75	49,75
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	55,47	49,74	49,74
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	59,35	49,73	49,73
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	59,32	49,71	49,71
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	52,79	49,70	49,70
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	59,30	49,68	49,68
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	60,21	49,66	49,66
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	56,59	49,60	49,60
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	55,69	49,59	49,59
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	59,49	49,57	49,57
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	51,38	49,57	49,57
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	49,53	49,53	49,53
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	25,50	58,20	49,52	49,52
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	50,82	49,52	49,52
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	54,55	49,45	49,45
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	59,08	49,35	49,35
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	49,32	49,32	49,32
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	55,34	49,30	49,30
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	58,85	49,22	49,22
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	55,86	49,21	49,21
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	53,22	49,15	49,15
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	55,06	49,13	49,13
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	53,80	49,09	49,09
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	50,41	49,07	49,07
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	50,57	49,03	49,03
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	51,81	49,03	49,03
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	53,88	49,01	49,01
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	58,55	49,01	49,01
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	50,56	49,01	49,01
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	49,93	49,00	49,00
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	56,95	48,97	48,97
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	51,72	48,96	48,96
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	49,74	48,91	48,91
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	56,05	48,88	48,88
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	56,62	48,87	48,87
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	58,12	48,83	48,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	49,74	48,80	48,80
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	58,88	48,75	48,75
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	58,56	48,70	48,70
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	50,21	48,67	48,67
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	55,13	48,63	48,63
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	52,74	48,60	48,60
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	52,73	48,59	48,59
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	52,74	48,59	48,59
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	52,76	48,59	48,59
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	51,56	48,59	48,59
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	51,73	48,59	48,59
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	55,15	48,58	48,58
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	48,56	48,56	48,56
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	53,82	48,50	48,50
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	58,29	48,48	48,48
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	48,39	48,39	48,39
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	48,32	48,32	48,32
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	48,25	48,25	48,25
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	48,24	48,24	48,24
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	58,17	48,24	48,24
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	60,00	48,23	48,23
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	54,67	48,19	48,19
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	57,73	48,15	48,15
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	48,10	48,10	48,10
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	48,06	48,06	48,06
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	56,04	48,06	48,06
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	57,65	48,03	48,03
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	57,67	48,03	48,03
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	57,85	48,00	48,00
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	55,52	47,99	47,99
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	57,61	47,96	47,96
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	47,93	47,93	47,93
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	57,75	47,84	47,84
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	47,83	47,83	47,83
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	55,80	47,83	47,83
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	58,12	47,83	47,83
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	57,53	47,76	47,76
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	52,36	47,66	47,66
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	47,64	47,64	47,64
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	54,58	47,64	47,64
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	52,81	47,63	47,63
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	56,69	47,63	47,63
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	58,17	47,59	47,59
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	57,20	47,56	47,56
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	56,54	47,56	47,56
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	47,54	47,54	47,54
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	47,53	47,53	47,53
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	55,20	47,51	47,51
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	54,54	47,50	47,50
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	54,16	47,44	47,44
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	57,98	47,44	47,44
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	54,40	47,43	47,43
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	47,41	47,41	47,41
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	56,10	47,41	47,41
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	47,39	47,39	47,39
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	54,15	47,39	47,39
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	55,56	47,33	47,33
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	57,20	47,33	47,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	56,22	47,33	47,33
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	54,84	47,31	47,31
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	54,57	47,27	47,27
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	46,50	47,88	47,26	47,26
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	47,26	47,26	47,26
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	57,63	47,23	47,23
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	57,99	47,21	47,21
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	54,91	47,20	47,20
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	49,53	47,19	47,19
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	52,12	47,18	47,18
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	56,81	47,17	47,17
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	57,18	47,14	47,14
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	57,17	47,14	47,14
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	57,17	47,14	47,14
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	57,20	47,14	47,14
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	54,92	47,13	47,13
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	57,43	47,13	47,13
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	57,18	47,13	47,13
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	54,08	47,10	47,10
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	56,50	47,07	47,07
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	49,65	47,04	47,04
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	57,85	47,02	47,02
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	56,59	47,01	47,01
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	48,39	46,99	46,99
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	51,43	46,98	46,98
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	43,50	46,95	46,95	46,95
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	46,89	46,89	46,89
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	52,74	46,88	46,88
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	46,88	46,88	46,88
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	57,75	46,88	46,88
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	49,80	46,88	46,88
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	54,49	46,85	46,85
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	47,72	46,83	46,83
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	47,80	46,81	46,81
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	53,77	46,81	46,81
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	57,03	46,81	46,81
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	46,80	46,80	46,80
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	47,56	46,79	46,79
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	53,76	46,78	46,78
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	56,41	46,77	46,77
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	56,39	46,76	46,76
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	56,63	46,76	46,76
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	47,98	46,66	46,66
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	53,10	46,60	46,60
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	57,34	46,58	46,58
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	55,73	46,55	46,55
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	55,83	46,55	46,55
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	46,52	46,52	46,52
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	56,68	46,50	46,50
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	52,81	46,47	46,47
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	55,35	46,44	46,44
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	54,16	46,43	46,43
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	52,80	46,40	46,40
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	46,39	46,39	46,39
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	53,48	46,38	46,38
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	56,01	46,38	46,38
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	49,63	46,37	46,37
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	54,44	46,36	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	50,55	46,36	46,36
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	46,35	46,35	46,35
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	50,78	46,35	46,35
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	48,33	46,30	46,30
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	53,44	46,27	46,27
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	53,61	46,27	46,27
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	53,90	46,27	46,27
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	54,21	46,27	46,27
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	54,25	46,27	46,27
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	52,54	46,25	46,25
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	48,47	46,24	46,24
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	48,39	46,23	46,23
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	46,22	46,22	46,22
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	50,36	46,22	46,22
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	53,19	46,21	46,21
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	56,07	46,20	46,20
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	56,33	46,19	46,19
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	56,71	46,18	46,18
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	46,14	46,14	46,14
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	56,36	46,11	46,11
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	55,67	46,09	46,09
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	46,03	46,03	46,03
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	55,63	46,01	46,01
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	55,62	45,99	45,99
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	53,93	45,96	45,96
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	47,00	45,95	45,95
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	55,58	45,94	45,94
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	51,47	45,93	45,93
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	45,90	45,90	45,90
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	52,87	45,87	45,87
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	49,07	45,85	45,85
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	47,43	45,83	45,83
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	52,82	45,82	45,82
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	47,24	45,80	45,80
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	55,88	45,79	45,79
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	55,23	45,78	45,78
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	55,72	45,71	45,71
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	55,71	45,69	45,69
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	56,33	45,69	45,69
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	55,63	45,65	45,65
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	45,60	45,60	45,60
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	55,56	45,60	45,60
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	55,21	45,59	45,59
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	45,58	45,58	45,58
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	51,69	45,58	45,58
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	52,52	45,55	45,55
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	53,71	45,53	45,53
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	51,96	45,52	45,52
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	55,53	45,52	45,52
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	55,29	45,52	45,52
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	55,61	45,51	45,51
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	51,96	45,45	45,45
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	55,47	45,43	45,43
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	55,64	45,40	45,40
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	55,20	45,30	45,30
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	45,54	45,29	45,29
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	55,05	45,27	45,27
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	55,55	45,24	45,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	52,19	45,22	45,22
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	55,56	45,22	45,22
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	54,99	45,21	45,21
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	55,29	45,21	45,21
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	55,01	45,20	45,20
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	45,17	45,17	45,17
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	45,17	45,17	45,17
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	54,92	45,16	45,16
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	55,02	45,16	45,16
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	48,92	45,15	45,15
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	54,99	45,14	45,14
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	54,94	45,14	45,14
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	55,70	45,14	45,14
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	54,85	45,10	45,10
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	47,38	45,09	45,09
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	55,92	45,09	45,09
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	55,13	45,08	45,08
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	50,33	45,06	45,06
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	54,77	45,03	45,03
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	55,86	45,03	45,03
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	54,76	45,01	45,01
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	45,00	45,00	45,00
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	54,85	44,99	44,99
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	54,81	44,97	44,97
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	54,69	44,96	44,96
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	54,80	44,94	44,94
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	49,58	44,93	44,93
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	54,61	44,89	44,89
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	48,11	44,88	44,88
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	48,10	44,88	44,88
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	53,42	44,88	44,88
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	48,44	44,87	44,87
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	47,41	44,87	44,87
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	54,60	44,87	44,87
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	54,76	44,85	44,85
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	53,20	44,84	44,84
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	47,39	44,83	44,83
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	52,41	44,83	44,83
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	54,53	44,82	44,82
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	47,37	44,81	44,81
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	47,35	44,80	44,80
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	48,03	44,80	44,80
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	47,65	44,79	44,79
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	47,64	44,79	44,79
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	47,61	44,79	44,79
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	47,50	44,79	44,79
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	54,48	44,78	44,78
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	47,45	44,76	44,76
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	44,75	44,75	44,75
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	49,78	44,75	44,75
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	50,33	44,75	44,75
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	54,49	44,74	44,74
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	55,43	44,71	44,71
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	48,11	44,71	44,71
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	54,54	44,71	44,71
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	54,70	44,70	44,70
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	52,82	44,70	44,70
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	46,03	44,67	44,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	54,38	44,63	44,63
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	54,39	44,62	44,62
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	54,66	44,61	44,61
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	48,52	44,61	44,61
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	54,37	44,60	44,60
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	48,03	44,60	44,60
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	54,34	44,57	44,57
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	48,55	44,54	44,54
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	55,34	44,53	44,53
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	52,12	44,50	44,50
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	48,44	44,49	44,49
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	55,01	44,48	44,48
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	54,29	44,46	44,46
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	55,12	44,41	44,41
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	50,96	44,41	44,41
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	54,33	44,37	44,37
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	47,72	44,35	44,35
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	44,33	44,33	44,33
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	54,15	44,33	44,33
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	51,75	44,31	44,31
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	49,57	44,30	44,30
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	54,23	44,25	44,25
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	51,14	44,24	44,24
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	54,09	44,23	44,23
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	49,84	44,23	44,23
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	45,21	44,22	44,22
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	48,29	44,20	44,20
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	53,97	44,19	44,19
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	54,06	44,19	44,19
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	53,35	44,19	44,19
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	54,04	44,18	44,18
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	54,03	44,16	44,16
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	48,81	44,15	44,15
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	54,02	44,15	44,15
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	53,12	44,14	44,14
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	54,78	44,11	44,11
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	46,16	44,11	44,11
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	45,98	44,10	44,10
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	52,11	44,10	44,10
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	50,10	44,05	44,05
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	48,44	44,05	44,05
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	46,68	44,02	44,02
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	46,65	43,99	43,99
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	53,95	43,98	43,98
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	53,39	43,96	43,96
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	22,50	53,50	43,95	43,95
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	46,63	43,95	43,95
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	43,92	43,92	43,92
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	46,61	43,92	43,92
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	46,79	43,92	43,92
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	52,05	43,91	43,91
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	51,93	43,90	43,90
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	46,60	43,90	43,90
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	54,50	43,88	43,88
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	53,71	43,84	43,84
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	46,64	43,84	43,84
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	52,86	43,83	43,83
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	47,79	43,77	43,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	52,04	43,76	43,76
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	54,31	43,76	43,76
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	48,83	43,75	43,75
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	53,55	43,74	43,74
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	53,68	43,73	43,73
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	54,00	43,70	43,70
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	52,19	43,69	43,69
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	54,23	43,69	43,69
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	48,73	43,66	43,66
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	54,29	43,65	43,65
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	48,49	43,62	43,62
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	53,72	43,55	43,55
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	52,48	43,52	43,52
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	55,64	43,51	43,51
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	54,01	43,51	43,51
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	53,04	43,49	43,49
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	53,38	43,48	43,48
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	53,68	43,48	43,48
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	53,39	43,48	43,48
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	53,36	43,46	43,46
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	53,01	43,43	43,43
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	53,09	43,42	43,42
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	53,76	43,42	43,42
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	52,03	43,36	43,36
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	53,93	43,36	43,36
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	44,22	43,28	43,28
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	50,24	43,28	43,28
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	52,36	43,26	43,26
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	53,21	43,26	43,26
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	47,58	43,26	43,26
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	52,68	43,24	43,24
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	53,64	43,24	43,24
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	53,56	43,22	43,22
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	53,13	43,20	43,20
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	40,50	46,27	43,12	43,12
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	50,51	43,11	43,11
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	48,24	43,11	43,11
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	53,60	43,10	43,10
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	53,79	43,05	43,05
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	52,63	43,05	43,05
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	43,08	43,02	43,02
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	53,16	43,02	43,02
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	47,42	43,02	43,02
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	52,03	42,96	42,96
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	49,67	42,95	42,95
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	51,35	42,94	42,94
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	50,44	42,94	42,94
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	53,06	42,92	42,92
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	51,15	42,91	42,91
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	53,12	42,91	42,91
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	53,01	42,87	42,87
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	53,51	42,86	42,86
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	42,86	42,86	42,86
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	53,16	42,86	42,86
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	47,85	42,80	42,80
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	52,90	42,77	42,77
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	52,56	42,76	42,76
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	53,26	42,74	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	50,46	42,73	42,73
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	50,95	42,70	42,70
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	44,95	42,69	42,69
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	52,24	42,67	42,67
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	53,35	42,64	42,64
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	48,61	42,63	42,63
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	53,62	42,61	42,61
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	50,01	42,61	42,61
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	52,77	42,60	42,60
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	44,87	42,60	42,60
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	49,66	42,55	42,55
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	52,36	42,55	42,55
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	52,94	42,52	42,52
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	49,45	42,52	42,52
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	49,40	42,51	42,51
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	53,29	42,51	42,51
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	51,41	42,50	42,50
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	51,44	42,50	42,50
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	48,96	42,47	42,47
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	53,07	42,47	42,47
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	52,77	42,44	42,44
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	52,24	42,40	42,40
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	52,01	42,39	42,39
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	53,16	42,35	42,35
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	37,50	46,23	42,33	42,33
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	50,65	42,33	42,33
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	53,09	42,32	42,32
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	51,32	42,32	42,32
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	52,36	42,32	42,32
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	53,07	42,32	42,32
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	52,23	42,30	42,30
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	49,62	42,28	42,28
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	51,81	42,26	42,26
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	49,64	42,26	42,26
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	52,30	42,26	42,26
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	52,32	42,25	42,25
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	47,67	42,23	42,23
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	52,36	42,21	42,21
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	49,36	42,20	42,20
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	51,90	42,19	42,19
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	50,55	42,16	42,16
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	50,42	42,12	42,12
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	51,39	42,11	42,11
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	51,94	42,08	42,08
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	45,98	42,06	42,06
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	49,60	42,05	42,05
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	52,65	42,04	42,04
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	34,50	46,23	42,01	42,01
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	52,05	42,01	42,01
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	52,05	42,01	42,01
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	50,79	42,01	42,01
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	51,60	42,00	42,00
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	50,40	42,00	42,00
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	48,15	41,99	41,99
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	50,74	41,99	41,99
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	28,50	46,28	41,97	41,97
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	31,50	46,25	41,97	41,97
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	50,46	41,97	41,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	51,79	41,94	41,94
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	25,50	46,31	41,92	41,92
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	45,37	41,92	41,92
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	49,19	41,89	41,89
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	22,50	46,34	41,88	41,88
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	50,22	41,87	41,87
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	51,54	41,86	41,86
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	51,89	41,86	41,86
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	51,89	41,86	41,86
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	19,50	46,79	41,85	41,85
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	49,58	41,85	41,85
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	53,05	41,82	41,82
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	49,25	41,81	41,81
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	49,84	41,81	41,81
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	50,32	41,80	41,80
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	51,67	41,80	41,80
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	51,74	41,76	41,76
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	51,74	41,76	41,76
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	52,36	41,73	41,73
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	52,38	41,71	41,71
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	52,15	41,71	41,71
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	48,87	41,69	41,69
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	51,61	41,67	41,67
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	51,61	41,67	41,67
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	48,86	41,67	41,67
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	49,24	41,65	41,65
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	51,62	41,63	41,63
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	49,76	41,63	41,63
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	51,79	41,62	41,62
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	51,51	41,62	41,62
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	51,51	41,62	41,62
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	51,19	41,59	41,59
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	51,88	41,59	41,59
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	44,08	41,57	41,57
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	51,44	41,57	41,57
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	13,50	47,40	41,55	41,55
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	47,07	41,53	41,53
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	16,50	47,33	41,52	41,52
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	51,18	41,49	41,49
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	52,59	41,49	41,49
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	44,84	41,48	41,48
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	51,12	41,47	41,47
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	51,90	41,47	41,47
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	52,19	41,44	41,44
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	43,42	41,41	41,41
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	50,81	41,40	41,40
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	46,24	41,38	41,38
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	51,68	41,38	41,38
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	52,09	41,36	41,36
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	51,49	41,34	41,34
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	43,52	41,33	41,33
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	50,96	41,31	41,31
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	48,90	41,31	41,31
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	51,17	41,25	41,25
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	51,42	41,23	41,23
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	44,19	41,23	41,23
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	51,38	41,22	41,22
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	51,39	41,22	41,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	51,39	41,22	41,22
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	51,40	41,22	41,22
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	46,87	41,20	41,20
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	50,78	41,19	41,19
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	46,95	41,17	41,17
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	52,11	41,13	41,13
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	51,83	41,13	41,13
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	48,99	41,13	41,13
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	51,24	41,13	41,13
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	41,18	41,12	41,12
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	45,72	41,08	41,08
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	48,24	41,08	41,08
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	51,67	41,06	41,06
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	43,35	41,04	41,04
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	46,52	40,99	40,99
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	49,94	40,98	40,98
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	48,52	40,96	40,96
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	47,33	40,96	40,96
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	49,93	40,94	40,94
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	49,93	40,93	40,93
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	51,67	40,92	40,92
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	51,24	40,92	40,92
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	48,47	40,91	40,91
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	51,49	40,90	40,90
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	48,77	40,86	40,86
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	42,00	40,82	40,82
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	50,93	40,81	40,81
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	41,11	40,80	40,80
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	50,92	40,79	40,79
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	50,92	40,78	40,78
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	50,44	40,78	40,78
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	50,86	40,78	40,78
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	50,92	40,77	40,77
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	51,47	40,76	40,76
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	44,40	40,75	40,75
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	48,77	40,75	40,75
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	50,25	40,74	40,74
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	51,66	40,73	40,73
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	50,53	40,72	40,72
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	50,15	40,68	40,68
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	51,39	40,68	40,68
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	50,81	40,67	40,67
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	44,55	40,66	40,66
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	51,43	40,63	40,63
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	45,49	40,63	40,63
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	10,50	47,72	40,62	40,62
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	50,11	40,61	40,61
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	47,49	40,60	40,60
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	50,31	40,60	40,60
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	49,65	40,59	40,59
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	47,31	40,52	40,52
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	50,68	40,51	40,51
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	46,85	40,49	40,49
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	46,57	40,45	40,45
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	47,85	40,45	40,45
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	45,24	40,41	40,41
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	50,45	40,41	40,41
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	50,86	40,37	40,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	46,62	40,36	40,36
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	46,76	40,36	40,36
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	46,27	40,35	40,35
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	46,50	40,29	40,29
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	51,27	40,28	40,28
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	49,69	40,28	40,28
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	51,06	40,27	40,27
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	51,06	40,25	40,25
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	47,48	40,21	40,21
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	45,65	40,20	40,20
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	46,81	40,19	40,19
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	46,32	40,18	40,18
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	50,99	40,18	40,18
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	50,81	40,18	40,18
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	50,08	40,17	40,17
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	48,50	40,16	40,16
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	50,85	40,15	40,15
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	49,92	40,14	40,14
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	50,79	40,14	40,14
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	44,77	40,13	40,13
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	49,94	40,13	40,13
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	47,78	40,12	40,12
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	44,27	40,11	40,11
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	50,94	40,09	40,09
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	50,88	40,08	40,08
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	43,53	40,05	40,05
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	49,43	40,03	40,03
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	50,11	40,03	40,03
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	50,18	40,00	40,00
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	49,71	39,98	39,98
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	19,50	50,95	39,97	39,97
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	41,57	39,94	39,94
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	50,09	39,92	39,92
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	44,62	39,90	39,90
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	45,87	39,89	39,89
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	46,32	39,89	39,89
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	44,86	39,86	39,86
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	45,60	39,85	39,85
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	44,58	39,84	39,84
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	50,12	39,84	39,84
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	50,76	39,84	39,84
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	44,30	39,81	39,81
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	44,20	39,79	39,79
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	44,20	39,78	39,78
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	44,19	39,77	39,77
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	44,22	39,77	39,77
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	44,20	39,76	39,76
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	49,59	39,75	39,75
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	44,46	39,74	39,74
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	16,50	50,75	39,72	39,72
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	49,02	39,72	39,72
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	44,18	39,70	39,70
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	44,41	39,70	39,70
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	49,65	39,70	39,70
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	1,50	45,65	39,69	39,69
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	43,72	39,69	39,69
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	47,96	39,68	39,68
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	42,89	39,66	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	47,25	39,66	39,66
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	49,54	39,65	39,65
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	49,69	39,63	39,63
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	50,09	39,62	39,62
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	50,14	39,59	39,59
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	49,70	39,55	39,55
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	48,70	39,54	39,54
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	46,76	39,54	39,54
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	49,42	39,51	39,51
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	50,38	39,51	39,51
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	49,52	39,50	39,50
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	50,38	39,50	39,50
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	48,79	39,50	39,50
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	46,35	39,49	39,49
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	49,40	39,48	39,48
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	42,62	39,46	39,46
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	49,38	39,45	39,45
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	45,29	39,45	39,45
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	49,86	39,45	39,45
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	7,50	46,66	39,44	39,44
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	49,35	39,42	39,42
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	49,82	39,41	39,41
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	48,41	39,39	39,39
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	49,31	39,38	39,38
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	49,36	39,38	39,38
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	49,19	39,38	39,38
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	48,83	39,36	39,36
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	42,15	39,35	39,35
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	49,28	39,34	39,34
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	43,44	39,34	39,34
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	49,25	39,32	39,32
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	49,75	39,31	39,31
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	49,23	39,29	39,29
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	42,88	39,28	39,28
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	49,19	39,25	39,25
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	49,31	39,25	39,25
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	45,04	39,25	39,25
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	46,12	39,23	39,23
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	44,81	39,23	39,23
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	43,03	39,22	39,22
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	44,99	39,19	39,19
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	49,01	39,19	39,19
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	44,87	39,17	39,17
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	43,27	39,15	39,15
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	43,19	39,13	39,13
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	48,99	39,12	39,12
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	48,93	39,11	39,11
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	43,84	39,09	39,09
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	46,47	39,09	39,09
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	49,72	39,06	39,06
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	47,79	39,05	39,05
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	48,98	39,04	39,04
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	48,85	39,03	39,03
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	49,07	39,03	39,03
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	45,86	39,02	39,02
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	49,45	38,97	38,97
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	49,90	38,96	38,96
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	48,75	38,94	38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	45,57	38,94	38,94
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	42,17	38,88	38,88
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	48,93	38,87	38,87
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	49,19	38,86	38,86
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	48,75	38,86	38,86
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	49,07	38,85	38,85
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	49,10	38,84	38,84
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	49,62	38,84	38,84
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	48,86	38,84	38,84
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	4,50	45,62	38,81	38,81
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	45,37	38,81	38,81
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	42,65	38,81	38,81
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	46,89	38,79	38,79
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	48,09	38,79	38,79
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	46,52	38,77	38,77
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	46,49	38,77	38,77
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	49,03	38,76	38,76
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	48,33	38,75	38,75
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	44,96	38,75	38,75
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	46,54	38,73	38,73
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	49,65	38,73	38,73
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	48,33	38,73	38,73
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	48,35	38,72	38,72
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	48,35	38,70	38,70
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	48,38	38,69	38,69
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	49,89	38,69	38,69
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	45,03	38,69	38,69
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	43,02	38,68	38,68
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	48,38	38,68	38,68
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	49,08	38,67	38,67
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	48,68	38,67	38,67
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	48,56	38,66	38,66
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	45,95	38,65	38,65
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	49,44	38,64	38,64
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	48,08	38,61	38,61
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	49,04	38,61	38,61
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	47,25	38,57	38,57
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	44,21	38,56	38,56
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	49,83	38,54	38,54
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	44,59	38,53	38,53
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	45,84	38,53	38,53
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	49,29	38,51	38,51
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	45,64	38,50	38,50
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	48,56	38,50	38,50
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	43,85	38,46	38,46
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	46,82	38,45	38,45
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	46,38	38,44	38,44
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	48,84	38,44	38,44
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	48,71	38,43	38,43
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	47,55	38,43	38,43
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	48,31	38,42	38,42
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	49,18	38,41	38,41
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	47,54	38,41	38,41
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	46,52	38,41	38,41
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	48,62	38,41	38,41
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	46,09	38,39	38,39
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	49,22	38,37	38,37
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	48,46	38,36	38,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	42,71	38,35	38,35
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	41,85	38,35	38,35
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	46,62	38,35	38,35
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	49,09	38,33	38,33
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	44,58	38,33	38,33
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	45,82	38,33	38,33
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	48,08	38,31	38,31
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	46,22	38,29	38,29
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	45,29	38,28	38,28
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	48,37	38,25	38,25
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	49,02	38,25	38,25
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	45,99	38,24	38,24
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	48,25	38,23	38,23
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	48,27	38,23	38,23
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	42,93	38,22	38,22
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	46,31	38,22	38,22
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	47,82	38,22	38,22
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	49,08	38,21	38,21
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	48,17	38,20	38,20
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	45,93	38,20	38,20
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	40,72	38,18	38,18
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	48,81	38,18	38,18
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	45,69	38,15	38,15
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	45,19	38,15	38,15
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	46,99	38,15	38,15
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	44,80	38,14	38,14
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	43,82	38,13	38,13
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	48,19	38,13	38,13
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	49,34	38,13	38,13
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	41,68	38,13	38,13
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	48,07	38,12	38,12
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	45,75	38,12	38,12
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	48,98	38,11	38,11
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	42,90	38,11	38,11
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	47,98	38,08	38,08
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	46,63	38,08	38,08
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	47,89	38,07	38,07
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	47,93	38,06	38,06
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	48,33	38,06	38,06
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	45,34	38,06	38,06
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	47,80	38,04	38,04
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	48,66	38,04	38,04
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	48,48	38,03	38,03
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	47,79	38,03	38,03
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	47,86	38,03	38,03
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	41,79	38,01	38,01
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	47,72	38,01	38,01
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	48,50	38,00	38,00
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	42,94	37,99	37,99
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	48,95	37,99	37,99
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	41,20	37,98	37,98
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	44,57	37,98	37,98
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	47,96	37,97	37,97
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	43,37	37,97	37,97
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	47,86	37,92	37,92
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	46,60	37,89	37,89
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	47,06	37,88	37,88
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	42,00	37,88	37,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	47,01	37,87	37,87
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	47,68	37,87	37,87
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	46,97	37,85	37,85
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	44,06	37,85	37,85
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	45,89	37,85	37,85
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	48,08	37,84	37,84
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	46,94	37,83	37,83
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	46,95	37,83	37,83
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	47,72	37,81	37,81
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	47,92	37,79	37,79
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	43,37	37,78	37,78
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	47,58	37,77	37,77
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	48,33	37,75	37,75
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	47,56	37,75	37,75
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	47,59	37,72	37,72
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	48,49	37,72	37,72
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	47,02	37,71	37,71
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	46,68	37,71	37,71
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	43,14	37,69	37,69
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	46,02	37,68	37,68
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	47,37	37,67	37,67
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	47,67	37,67	37,67
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	41,60	37,66	37,66
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	48,16	37,66	37,66
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	48,12	37,66	37,66
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	47,07	37,65	37,65
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	47,55	37,64	37,64
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	45,88	37,63	37,63
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	41,32	37,62	37,62
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	48,79	37,62	37,62
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	43,08	37,61	37,61
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	44,29	37,60	37,60
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	43,66	37,60	37,60
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	48,74	37,59	37,59
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	48,20	37,59	37,59
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	43,87	37,59	37,59
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	46,13	37,58	37,58
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	44,51	37,57	37,57
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	44,71	37,56	37,56
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	45,47	37,53	37,53
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	40,82	37,51	37,51
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	47,68	37,51	37,51
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	47,34	37,48	37,48
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	48,18	37,48	37,48
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	43,81	37,48	37,48
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	47,59	37,46	37,46
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	43,50	37,46	37,46
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	48,09	37,46	37,46
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	48,47	37,46	37,46
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	46,38	37,44	37,44
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	47,95	37,44	37,44
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	46,84	37,41	37,41
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	47,29	37,38	37,38
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	46,84	37,38	37,38
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	45,15	37,38	37,38
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	47,38	37,38	37,38
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	42,76	37,38	37,38
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	42,89	37,37	37,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	48,53	37,37	37,37
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	43,18	37,32	37,32
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	45,24	37,32	37,32
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	43,46	37,32	37,32
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	47,41	37,29	37,29
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	47,20	37,29	37,29
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	47,61	37,24	37,24
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	47,32	37,24	37,24
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	47,05	37,24	37,24
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	47,01	37,23	37,23
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	48,22	37,21	37,21
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	42,33	37,21	37,21
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	45,15	37,20	37,20
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	47,18	37,20	37,20
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	44,90	37,20	37,20
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	47,03	37,19	37,19
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	47,93	37,19	37,19
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	45,39	37,17	37,17
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	46,97	37,16	37,16
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	47,41	37,15	37,15
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	47,41	37,14	37,14
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	47,80	37,13	37,13
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	46,92	37,13	37,13
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	47,42	37,12	37,12
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	47,25	37,12	37,12
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	47,16	37,12	37,12
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	46,26	37,11	37,11
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	47,23	37,10	37,10
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	39,29	37,10	37,10
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	44,55	37,10	37,10
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	47,13	37,09	37,09
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	46,77	37,08	37,08
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	46,49	37,07	37,07
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	45,35	37,07	37,07
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	46,16	37,06	37,06
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	43,80	37,05	37,05
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	47,00	37,02	37,02
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	47,78	36,96	36,96
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	46,76	36,96	36,96
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	45,65	36,95	36,95
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	45,78	36,93	36,93
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	44,20	36,92	36,92
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	47,09	36,92	36,92
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	46,76	36,91	36,91
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	45,81	36,90	36,90
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	46,72	36,90	36,90
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	46,87	36,88	36,88
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	46,71	36,88	36,88
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	47,28	36,87	36,87
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	46,91	36,86	36,86
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	46,30	36,86	36,86
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	47,08	36,85	36,85
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	46,64	36,85	36,85
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	43,30	36,85	36,85
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	46,82	36,85	36,85
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	41,21	36,84	36,84
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	45,37	36,83	36,83
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	46,78	36,83	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	44,06	36,82	36,82
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	43,71	36,80	36,80
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	46,78	36,80	36,80
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	42,73	36,79	36,79
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	46,61	36,78	36,78
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	45,55	36,77	36,77
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	46,49	36,76	36,76
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	42,66	36,75	36,75
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	46,56	36,74	36,74
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	39,75	36,73	36,73
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	13,50	47,67	36,72	36,72
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	45,67	36,72	36,72
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	44,79	36,71	36,71
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	44,20	36,70	36,70
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	41,01	36,67	36,67
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	42,48	36,66	36,66
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	42,45	36,65	36,65
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	43,69	36,64	36,64
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	47,35	36,63	36,63
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	41,62	36,63	36,63
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	44,34	36,62	36,62
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	46,58	36,59	36,59
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	46,55	36,59	36,59
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	46,69	36,59	36,59
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	45,09	36,58	36,58
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	47,04	36,58	36,58
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	40,36	36,58	36,58
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	45,13	36,57	36,57
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	44,91	36,56	36,56
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	46,27	36,56	36,56
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	46,33	36,54	36,54
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	40,67	36,54	36,54
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	46,86	36,54	36,54
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	43,34	36,53	36,53
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	43,21	36,51	36,51
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	44,89	36,50	36,50
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	47,93	36,49	36,49
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	45,03	36,49	36,49
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	44,61	36,46	36,46
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	46,26	36,45	36,45
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	46,42	36,42	36,42
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	47,09	36,42	36,42
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	46,13	36,41	36,41
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	43,18	36,41	36,41
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	46,37	36,40	36,40
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	46,39	36,39	36,39
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	43,51	36,39	36,39
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	45,43	36,38	36,38
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	43,13	36,37	36,37
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	46,03	36,37	36,37
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	44,18	36,37	36,37
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	39,92	36,37	36,37
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	46,45	36,34	36,34
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	46,49	36,34	36,34
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	47,05	36,34	36,34
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	46,45	36,33	36,33
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	46,10	36,33	36,33
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	46,44	36,32	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	46,45	36,32	36,32
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	43,69	36,32	36,32
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	44,26	36,32	36,32
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	45,25	36,29	36,29
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	40,01	36,29	36,29
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	10,50	47,35	36,27	36,27
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	46,48	36,27	36,27
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	46,61	36,27	36,27
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	46,32	36,27	36,27
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	44,27	36,21	36,21
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	42,58	36,21	36,21
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	44,87	36,20	36,20
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	45,98	36,17	36,17
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	43,76	36,15	36,15
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	44,39	36,13	36,13
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	45,30	36,13	36,13
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	43,08	36,10	36,10
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	46,39	36,10	36,10
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	44,45	36,08	36,08
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	45,82	36,08	36,08
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	45,97	36,07	36,07
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	45,90	36,07	36,07
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	43,47	36,07	36,07
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	46,81	36,04	36,04
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	43,96	36,01	36,01
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	46,22	36,00	36,00
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	42,63	36,00	36,00
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	36,59	35,99	35,99
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	46,57	35,99	35,99
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	41,79	35,97	35,97
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	42,34	35,97	35,97
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	42,37	35,97	35,97
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	42,41	35,96	35,96
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	42,44	35,95	35,95
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	45,08	35,94	35,94
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	42,63	35,93	35,93
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	44,75	35,92	35,92
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	42,60	35,89	35,89
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	42,56	35,89	35,89
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	39,70	35,89	35,89
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	42,22	35,87	35,87
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	42,17	35,86	35,86
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	45,73	35,84	35,84
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	43,69	35,84	35,84
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	43,53	35,83	35,83
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	41,18	35,83	35,83
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	45,00	35,81	35,81
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	7,50	46,83	35,80	35,80
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	44,51	35,80	35,80
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	46,44	35,79	35,79
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	45,80	35,79	35,79
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	45,54	35,79	35,79
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	39,18	35,78	35,78
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	41,47	35,78	35,78
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	45,54	35,77	35,77
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	45,49	35,75	35,75
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	45,32	35,73	35,73
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	46,21	35,72	35,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	45,17	35,71	35,71
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	45,97	35,69	35,69
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	45,47	35,69	35,69
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	45,43	35,69	35,69
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	42,38	35,68	35,68
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	42,80	35,67	35,67
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	46,93	35,66	35,66
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	43,82	35,64	35,64
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	36,17	35,61	35,61
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	41,97	35,59	35,59
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	43,79	35,58	35,58
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	42,20	35,58	35,58
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	46,08	35,57	35,57
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	40,36	35,56	35,56
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	44,72	35,54	35,54
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	45,43	35,53	35,53
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	44,52	35,50	35,50
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	44,30	35,49	35,49
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	40,21	35,49	35,49
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	41,56	35,48	35,48
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	40,76	35,45	35,45
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	41,70	35,45	35,45
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	41,73	35,45	35,45
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	45,07	35,44	35,44
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	42,23	35,43	35,43
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	4,50	44,76	35,39	35,39
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	47,74	35,39	35,39
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	46,29	35,38	35,38
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	44,83	35,37	35,37
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	38,23	35,36	35,36
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	44,99	35,33	35,33
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	44,94	35,33	35,33
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	44,37	35,32	35,32
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	44,96	35,32	35,32
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	44,29	35,31	35,31
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	48,98	35,30	35,30
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	45,24	35,30	35,30
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	39,32	35,22	35,22
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	46,18	35,18	35,18
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	45,14	35,16	35,16
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	45,76	35,15	35,15
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	40,26	35,11	35,11
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	45,73	35,11	35,11
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	46,04	35,10	35,10
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	39,98	35,10	35,10
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	43,77	35,08	35,08
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	42,54	35,07	35,07
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	43,88	35,05	35,05
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	46,34	35,03	35,03
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	44,91	35,02	35,02
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	43,11	35,02	35,02
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	45,33	35,02	35,02
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	45,73	35,02	35,02
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	45,88	35,01	35,01
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	44,99	35,00	35,00
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	41,92	34,98	34,98
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	44,11	34,96	34,96
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	46,23	34,96	34,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	45,21	34,96	34,96
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	45,06	34,95	34,95
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	46,24	34,95	34,95
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	42,70	34,95	34,95
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	46,22	34,94	34,94
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	46,21	34,94	34,94
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	46,21	34,93	34,93
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	46,22	34,93	34,93
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	36,25	34,93	34,93
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	45,02	34,92	34,92
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	40,63	34,92	34,92
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	42,74	34,92	34,92
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	41,66	34,92	34,92
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	45,08	34,91	34,91
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	45,07	34,91	34,91
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	45,06	34,89	34,89
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	44,62	34,85	34,85
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	45,38	34,82	34,82
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	45,65	34,81	34,81
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	43,30	34,80	34,80
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	43,25	34,78	34,78
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	1,50	42,27	34,75	34,75
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	40,60	34,74	34,74
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	39,77	34,73	34,73
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	41,97	34,71	34,71
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	45,57	34,70	34,70
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	41,96	34,69	34,69
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	39,25	34,69	34,69
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	40,69	34,66	34,66
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	44,71	34,65	34,65
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	46,79	34,65	34,65
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	38,27	34,65	34,65
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	43,77	34,64	34,64
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	39,53	34,62	34,62
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	42,89	34,61	34,61
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	44,53	34,57	34,57
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	44,74	34,57	34,57
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	45,08	34,57	34,57
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	42,61	34,55	34,55
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	46,64	34,55	34,55
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	45,03	34,55	34,55
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	41,64	34,54	34,54
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	44,75	34,53	34,53
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	42,98	34,53	34,53
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	44,47	34,53	34,53
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	45,42	34,52	34,52
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	40,57	34,50	34,50
L7_B	L7[2/4]	84991,43	445607,26	4,50	42,08	34,50	34,50
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	40,53	34,49	34,49
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	44,61	34,48	34,48
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	46,54	34,47	34,47
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	44,77	34,47	34,47
L7_A	L7[3/4]	84981,26	445617,84	1,50	42,78	34,47	34,47
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	44,06	34,45	34,45
L7_A	L7[2/4]	84991,43	445607,26	1,50	41,72	34,45	34,45
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	44,39	34,44	34,44
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	40,42	34,44	34,44
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	44,55	34,43	34,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	44,20	34,43	34,43
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	44,27	34,43	34,43
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	46,37	34,42	34,42
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	44,26	34,41	34,41
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	47,18	34,41	34,41
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	44,62	34,40	34,40
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	43,14	34,40	34,40
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	44,23	34,38	34,38
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	43,19	34,38	34,38
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	45,17	34,37	34,37
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	40,82	34,35	34,35
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	44,51	34,34	34,34
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	40,23	34,34	34,34
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	45,09	34,34	34,34
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	46,11	34,34	34,34
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	44,38	34,32	34,32
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	46,71	34,32	34,32
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	42,83	34,32	34,32
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	45,09	34,32	34,32
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	44,82	34,30	34,30
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	46,65	34,30	34,30
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	39,95	34,30	34,30
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	40,51	34,29	34,29
L7_B	L7[3/4]	84981,26	445617,84	4,50	42,40	34,29	34,29
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	45,30	34,28	34,28
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	40,48	34,28	34,28
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	41,55	34,26	34,26
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	43,74	34,25	34,25
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	44,98	34,24	34,24
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	39,46	34,23	34,23
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	39,16	34,23	34,23
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	40,07	34,21	34,21
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	43,23	34,20	34,20
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	39,72	34,19	34,19
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	42,66	34,19	34,19
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	44,94	34,16	34,16
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	45,45	34,16	34,16
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	43,03	34,15	34,15
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	44,33	34,14	34,14
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	44,03	34,12	34,12
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	43,28	34,12	34,12
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	44,10	34,09	34,09
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	38,70	34,09	34,09
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	38,16	34,08	34,08
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	44,15	34,07	34,07
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	44,14	34,06	34,06
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	44,12	34,04	34,04
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	38,59	34,04	34,04
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	44,11	34,02	34,02
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	41,95	34,01	34,01
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	40,76	34,01	34,01
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	43,38	33,99	33,99
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	40,97	33,98	33,98
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	44,63	33,96	33,96
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	43,88	33,95	33,95
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	44,81	33,93	33,93
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	44,22	33,92	33,92
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	43,00	33,90	33,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	44,14	33,88	33,88
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	44,31	33,88	33,88
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	41,16	33,84	33,84
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	41,25	33,81	33,81
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	44,67	33,81	33,81
I6_D	I6[2/4]	84809,29	445381,71	10,50	44,15	33,81	33,81
I6_B	I6[2/4]	84809,29	445381,71	4,50	42,52	33,80	33,80
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	44,35	33,79	33,79
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	44,88	33,76	33,76
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	38,54	33,76	33,76
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	42,81	33,75	33,75
I6_C	I6[2/4]	84809,29	445381,71	7,50	43,60	33,73	33,73
I6_A	I6[2/4]	84809,29	445381,71	1,50	41,95	33,72	33,72
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	42,31	33,68	33,68
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	41,19	33,68	33,68
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	44,57	33,67	33,67
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	41,73	33,66	33,66
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	44,06	33,66	33,66
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	42,95	33,65	33,65
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	43,14	33,64	33,64
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	43,61	33,64	33,64
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	41,06	33,63	33,63
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	42,87	33,62	33,62
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	40,61	33,62	33,62
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	43,39	33,62	33,62
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	42,90	33,62	33,62
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	43,45	33,60	33,60
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	42,87	33,60	33,60
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	42,26	33,59	33,59
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	42,08	33,59	33,59
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	43,73	33,58	33,58
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	43,57	33,57	33,57
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	45,34	33,57	33,57
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	41,01	33,53	33,53
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	43,44	33,52	33,52
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	42,79	33,51	33,51
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	43,23	33,50	33,50
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	44,25	33,50	33,50
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	43,43	33,48	33,48
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	36,72	33,48	33,48
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	44,03	33,47	33,47
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	42,23	33,46	33,46
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	43,24	33,46	33,46
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	34,73	33,42	33,42
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	42,65	33,42	33,42
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	43,66	33,41	33,41
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	40,52	33,39	33,39
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	38,25	33,39	33,39
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	43,68	33,38	33,38
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	41,36	33,36	33,36
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	40,98	33,35	33,35
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	38,09	33,35	33,35
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	38,55	33,34	33,34
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	43,73	33,33	33,33
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	43,12	33,33	33,33
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	42,07	33,33	33,33
L7_A	L7[4/4]	84985,04	445632,02	1,50	40,53	33,33	33,33
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	43,46	33,32	33,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	43,36	33,32	33,32
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	43,51	33,32	33,32
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	39,11	33,30	33,30
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	41,86	33,29	33,29
G16_D	G16[4/4]	84779,69	445450,51	10,50	43,56	33,29	33,29
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	40,06	33,29	33,29
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	40,19	33,28	33,28
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	43,95	33,28	33,28
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	42,74	33,27	33,27
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	40,09	33,27	33,27
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	43,98	33,26	33,26
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	43,25	33,25	33,25
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	44,10	33,24	33,24
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	40,72	33,24	33,24
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	44,32	33,22	33,22
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	43,44	33,22	33,22
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	42,42	33,19	33,19
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	43,97	33,19	33,19
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	41,62	33,19	33,19
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	43,99	33,15	33,15
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	40,27	33,13	33,13
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	40,82	33,13	33,13
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	41,94	33,11	33,11
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	39,04	33,11	33,11
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	42,63	33,11	33,11
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	39,13	33,10	33,10
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	42,37	33,09	33,09
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	44,58	33,09	33,09
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	40,30	33,07	33,07
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	40,20	33,06	33,06
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	40,10	33,06	33,06
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	40,26	33,04	33,04
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	40,26	33,04	33,04
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	40,25	33,03	33,03
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	40,22	33,03	33,03
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	40,78	33,03	33,03
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	40,24	33,02	33,02
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	44,25	33,02	33,02
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	40,33	33,02	33,02
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	41,53	33,01	33,01
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	44,61	33,00	33,00
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	41,86	32,99	32,99
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	42,22	32,98	32,98
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	42,21	32,98	32,98
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	42,20	32,97	32,97
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	42,70	32,97	32,97
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	42,19	32,96	32,96
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	44,90	32,96	32,96
G16_A	G16[4/4]	84779,69	445450,51	1,50	42,88	32,96	32,96
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	42,17	32,95	32,95
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	42,64	32,93	32,93
L7_A	L7[1/4]	84995,21	445621,44	1,50	38,92	32,93	32,93
L7_B	L7[4/4]	84985,04	445632,02	4,50	41,52	32,93	32,93
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	42,79	32,92	32,92
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	45,08	32,91	32,91
G16_C	G16[4/4]	84779,69	445450,51	7,50	42,93	32,90	32,90
G16_B	G16[4/4]	84779,69	445450,51	4,50	42,84	32,89	32,89
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	34,71	32,87	32,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	42,57	32,85	32,85
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	42,20	32,82	32,82
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	35,19	32,82	32,82
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	41,64	32,80	32,80
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	39,45	32,80	32,80
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	34,73	32,78	32,78
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	39,05	32,76	32,76
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	39,44	32,76	32,76
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	43,53	32,74	32,74
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	38,91	32,73	32,73
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	40,84	32,73	32,73
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	42,42	32,72	32,72
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	42,92	32,72	32,72
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	39,17	32,72	32,72
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	40,19	32,70	32,70
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	43,83	32,70	32,70
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	43,31	32,70	32,70
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	43,05	32,67	32,67
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	42,83	32,66	32,66
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	42,65	32,65	32,65
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	38,93	32,65	32,65
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	42,30	32,65	32,65
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	47,17	32,59	32,59
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	42,98	32,58	32,58
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	41,89	32,57	32,57
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	42,75	32,56	32,56
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	40,92	32,54	32,54
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	36,37	32,53	32,53
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	38,99	32,52	32,52
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	38,73	32,52	32,52
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	39,49	32,50	32,50
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	41,62	32,49	32,49
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	39,51	32,47	32,47
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	42,55	32,46	32,46
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	40,92	32,45	32,45
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	41,54	32,45	32,45
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	38,58	32,44	32,44
L7_B	L7[1/4]	84995,21	445621,44	4,50	38,88	32,44	32,44
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	38,79	32,44	32,44
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	39,20	32,41	32,41
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	39,17	32,40	32,40
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	38,31	32,40	32,40
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	39,13	32,39	32,39
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	39,17	32,39	32,39
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	39,13	32,38	32,38
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	39,03	32,38	32,38
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	38,45	32,38	32,38
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	40,47	32,37	32,37
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	42,16	32,34	32,34
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	38,55	32,34	32,34
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	42,14	32,33	32,33
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	38,59	32,33	32,33
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	41,28	32,33	32,33
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	40,51	32,32	32,32
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	40,24	32,32	32,32
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	38,10	32,31	32,31
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	42,12	32,31	32,31
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	41,78	32,31	32,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	38,67	32,30	32,30
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	42,23	32,30	32,30
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	42,20	32,30	32,30
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	41,24	32,30	32,30
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	42,05	32,30	32,30
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	42,11	32,29	32,29
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	42,08	32,28	32,28
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	42,03	32,25	32,25
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	42,85	32,25	32,25
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	42,10	32,25	32,25
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	48,00	32,25	32,25
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	42,78	32,25	32,25
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	40,18	32,24	32,24
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	42,01	32,23	32,23
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	37,80	32,23	32,23
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	42,19	32,23	32,23
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	42,36	32,23	32,23
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	40,29	32,23	32,23
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	43,47	32,22	32,22
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	42,69	32,22	32,22
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	42,23	32,20	32,20
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	39,15	32,18	32,18
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	41,04	32,18	32,18
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	38,31	32,18	32,18
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	38,02	32,18	32,18
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	41,57	32,16	32,16
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	41,87	32,13	32,13
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	37,02	32,12	32,12
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	41,17	32,09	32,09
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	41,49	32,08	32,08
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	37,89	32,05	32,05
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	38,64	32,04	32,04
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	38,47	32,03	32,03
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	41,29	32,02	32,02
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	41,92	32,02	32,02
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	42,93	31,99	31,99
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	37,88	31,95	31,95
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	39,03	31,95	31,95
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	41,23	31,95	31,95
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	42,68	31,95	31,95
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	40,00	31,95	31,95
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	42,32	31,94	31,94
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	42,53	31,94	31,94
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	47,66	31,93	31,93
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	38,89	31,90	31,90
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	39,23	31,87	31,87
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	39,16	31,87	31,87
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	38,87	31,86	31,86
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	39,03	31,85	31,85
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	41,74	31,84	31,84
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	37,17	31,83	31,83
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	39,02	31,82	31,82
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	41,56	31,82	31,82
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	40,43	31,80	31,80
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	37,39	31,79	31,79
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	37,24	31,78	31,78
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	41,60	31,78	31,78
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	41,65	31,78	31,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	37,76	31,78	31,78
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	37,94	31,77	31,77
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	41,55	31,75	31,75
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	42,12	31,75	31,75
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	41,64	31,74	31,74
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	42,29	31,74	31,74
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	43,02	31,72	31,72
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	40,45	31,72	31,72
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	42,21	31,71	31,71
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	42,67	31,71	31,71
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	41,28	31,69	31,69
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	39,18	31,68	31,68
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	42,78	31,68	31,68
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	40,45	31,68	31,68
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	42,24	31,68	31,68
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	43,19	31,65	31,65
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	42,12	31,65	31,65
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	38,30	31,60	31,60
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	37,44	31,59	31,59
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	38,95	31,58	31,58
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	44,44	31,57	31,57
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	42,89	31,55	31,55
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	40,67	31,52	31,52
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	41,37	31,50	31,50
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	38,96	31,50	31,50
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	39,61	31,49	31,49
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	38,16	31,46	31,46
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	38,25	31,46	31,46
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	41,32	31,44	31,44
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	41,81	31,40	31,40
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	40,30	31,37	31,37
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	41,24	31,36	31,36
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	41,01	31,34	31,34
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	40,91	31,33	31,33
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	39,62	31,31	31,31
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	42,22	31,31	31,31
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	40,61	31,30	31,30
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	42,48	31,29	31,29
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	41,55	31,16	31,16
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	37,86	31,13	31,13
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	39,52	31,10	31,10
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	37,94	31,08	31,08
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	41,36	31,07	31,07
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	36,61	31,03	31,03
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	42,40	31,01	31,01
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	42,43	31,01	31,01
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	36,27	30,99	30,99
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	39,02	30,94	30,94
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	39,02	30,90	30,90
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	44,25	30,88	30,88
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	40,40	30,87	30,87
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	37,04	30,86	30,86
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	41,30	30,85	30,85
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	39,08	30,85	30,85
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	41,21	30,84	30,84
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	41,28	30,81	30,81
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	36,41	30,81	30,81
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	42,20	30,80	30,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	42,25	30,80	30,80
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	36,75	30,79	30,79
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	41,99	30,78	30,78
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	42,23	30,78	30,78
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	38,76	30,77	30,77
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	40,18	30,75	30,75
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	40,36	30,73	30,73
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	39,48	30,71	30,71
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	39,91	30,67	30,67
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	39,01	30,66	30,66
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	41,46	30,63	30,63
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	37,61	30,63	30,63
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	38,30	30,62	30,62
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	40,95	30,61	30,61
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	35,91	30,58	30,58
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	41,70	30,54	30,54
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	40,45	30,54	30,54
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	40,73	30,54	30,54
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	37,86	30,54	30,54
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	40,44	30,53	30,53
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	40,43	30,52	30,52
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	40,42	30,51	30,51
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	40,41	30,50	30,50
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	40,39	30,49	30,49
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	39,37	30,49	30,49
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	39,56	30,49	30,49
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	40,24	30,48	30,48
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	40,35	30,47	30,47
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	40,34	30,43	30,43
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	40,28	30,42	30,42
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	39,72	30,38	30,38
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	40,22	30,37	30,37
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	39,00	30,35	30,35
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	40,18	30,34	30,34
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	39,01	30,34	30,34
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	39,01	30,34	30,34
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	39,34	30,33	30,33
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	39,49	30,33	30,33
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	39,02	30,32	30,32
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	39,04	30,32	30,32
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	39,07	30,32	30,32
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	39,24	30,32	30,32
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	39,39	30,32	30,32
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	39,13	30,31	30,31
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	40,33	30,30	30,30
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	40,35	30,29	30,29
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	40,34	30,28	30,28
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	40,33	30,28	30,28
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	40,33	30,27	30,27
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	40,31	30,26	30,26
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	41,05	30,24	30,24
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	40,27	30,23	30,23
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	38,75	30,23	30,23
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	39,98	30,22	30,22
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	36,49	30,21	30,21
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	36,25	30,20	30,20
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	41,59	30,19	30,19
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	40,18	30,17	30,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	40,93	30,17	30,17
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	39,22	30,16	30,16
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	37,58	30,15	30,15
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	40,49	30,14	30,14
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	34,76	30,14	30,14
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	40,28	30,12	30,12
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	41,14	30,11	30,11
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	39,80	30,10	30,10
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	39,97	30,06	30,06
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	40,10	30,05	30,05
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	39,87	29,98	29,98
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	37,34	29,96	29,96
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	35,25	29,94	29,94
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	40,76	29,93	29,93
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	38,07	29,92	29,92
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	39,95	29,91	29,91
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	39,02	29,90	29,90
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	37,39	29,86	29,86
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	38,96	29,86	29,86
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	40,46	29,85	29,85
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	39,27	29,80	29,80
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	36,39	29,77	29,77
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	37,35	29,76	29,76
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	39,44	29,76	29,76
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	35,90	29,75	29,75
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	37,42	29,75	29,75
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	35,82	29,72	29,72
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	39,26	29,72	29,72
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	37,03	29,69	29,69
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	37,95	29,69	29,69
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	40,84	29,68	29,68
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	39,74	29,68	29,68
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	39,60	29,68	29,68
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	39,34	29,67	29,67
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	39,53	29,61	29,61
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	37,08	29,61	29,61
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	35,92	29,58	29,58
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	36,40	29,55	29,55
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	40,35	29,52	29,52
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	34,81	29,51	29,51
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	38,20	29,48	29,48
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	38,23	29,46	29,46
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	37,22	29,46	29,46
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	39,14	29,43	29,43
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	37,35	29,43	29,43
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	38,53	29,42	29,42
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	39,02	29,40	29,40
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	40,21	29,39	29,39
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	40,13	29,36	29,36
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	39,22	29,31	29,31
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	37,04	29,26	29,26
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	35,67	29,24	29,24
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	39,31	29,24	29,24
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	36,79	29,24	29,24
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	39,10	29,20	29,20
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	38,38	29,13	29,13
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	38,26	29,11	29,11
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	38,32	29,10	29,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	38,84	29,09	29,09
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	39,85	29,08	29,08
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	37,67	29,07	29,07
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	36,25	29,05	29,05
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	38,61	28,99	28,99
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	40,20	28,97	28,97
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	38,94	28,93	28,93
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	35,32	28,90	28,90
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	38,34	28,90	28,90
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	36,00	28,82	28,82
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	37,72	28,73	28,73
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	35,98	28,71	28,71
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	38,92	28,69	28,69
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	38,39	28,61	28,61
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	33,49	28,57	28,57
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	32,99	28,56	28,56
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	39,32	28,56	28,56
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	38,17	28,56	28,56
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	35,56	28,54	28,54
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	40,01	28,52	28,52
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	37,47	28,50	28,50
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	33,12	28,41	28,41
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	34,41	28,27	28,27
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	35,25	28,25	28,25
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	37,25	28,22	28,22
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	38,17	28,22	28,22
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	32,70	28,21	28,21
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	39,24	28,18	28,18
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	35,55	28,15	28,15
I6_A	I6[4/4]	84777,16	445373,42	1,50	37,48	28,08	28,08
I6_B	I6[4/4]	84777,16	445373,42	4,50	37,38	28,00	28,00
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	39,13	27,95	27,95
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	37,82	27,92	27,92
I6_C	I6[4/4]	84777,16	445373,42	7,50	37,27	27,92	27,92
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	35,37	27,91	27,91
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	36,60	27,89	27,89
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	31,30	27,88	27,88
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	37,82	27,86	27,86
I2_A	I2[1/4]	84797,35	445361,60	1,50	36,87	27,85	27,85
I6_A	I6[3/4]	84797,35	445361,60	1,50	36,87	27,85	27,85
I6_D	I6[4/4]	84777,16	445373,42	10,50	37,20	27,84	27,84
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	35,40	27,83	27,83
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	34,18	27,82	27,82
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	39,08	27,79	27,79
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	41,88	27,78	27,78
I2_B	I2[1/4]	84797,35	445361,60	4,50	36,78	27,77	27,77
I6_B	I6[3/4]	84797,35	445361,60	4,50	36,78	27,77	27,77
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	35,60	27,68	27,68
I2_C	I2[1/4]	84797,35	445361,60	7,50	36,69	27,68	27,68
I6_C	I6[3/4]	84797,35	445361,60	7,50	36,69	27,68	27,68
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	35,60	27,62	27,62
I2_D	I2[1/4]	84797,35	445361,60	10,50	36,74	27,60	27,60
I6_D	I6[3/4]	84797,35	445361,60	10,50	36,74	27,60	27,60
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	36,23	27,55	27,55
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	37,10	27,54	27,54
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	32,60	27,53	27,53
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	37,46	27,50	27,50
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	32,08	27,31	27,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	35,87	27,22	27,22
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	34,63	27,16	27,16
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	34,39	27,14	27,14
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	31,07	27,09	27,09
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	35,50	26,88	26,88
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	33,83	26,76	26,76
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	30,94	26,74	26,74
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	33,80	26,66	26,66
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	35,13	26,53	26,53
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	36,01	26,51	26,51
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	31,06	26,40	26,40
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	34,79	26,38	26,38
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	34,70	26,26	26,26
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	34,96	26,20	26,20
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	34,81	26,13	26,13
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	34,08	26,05	26,05
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	35,37	26,03	26,03
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	33,96	26,03	26,03
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	30,23	25,97	25,97
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	34,49	25,94	25,94
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	34,21	25,93	25,93
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	30,14	25,89	25,89
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	34,09	25,86	25,86
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	34,35	25,84	25,84
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	34,48	25,84	25,84
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	33,12	25,80	25,80
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	30,03	25,80	25,80
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	33,91	25,78	25,78
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	31,36	25,77	25,77
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	34,31	25,76	25,76
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	30,91	25,72	25,72
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	33,41	25,70	25,70
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	34,29	25,67	25,67
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	33,82	25,61	25,61
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	33,98	25,46	25,46
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	32,09	25,45	25,45
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	33,86	25,34	25,34
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	33,37	25,27	25,27
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	33,97	25,25	25,25
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: K2.0 Zwatra T - plan
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	9,09	2,85	2,85	12,85
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	10,92	4,68	4,68	14,68
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	9,11	2,89	2,89	12,89
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	13,87	7,73	7,73	17,73
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	9,61	3,41	3,41	13,41
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	15,81	9,64	9,64	19,64
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	10,41	4,20	4,20	14,20
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	13,70	7,48	7,48	17,48
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	11,88	5,63	5,63	15,63
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	16,98	10,79	10,79	20,79
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	22,45	15,89	15,89	25,89
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	20,55	14,00	14,00	24,00
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	22,46	15,89	15,89	25,89
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	21,03	14,45	14,45	24,45
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	22,51	15,95	15,95	25,95
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	21,53	14,95	14,95	24,95
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	21,98	15,40	15,40	25,40
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	22,39	15,81	15,81	25,81
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	18,29	11,88	11,88	21,88
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	22,45	15,89	15,89	25,89
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	20,21	13,71	13,71	23,71
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	10,38	4,15	4,15	14,15
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	7,17	0,84	0,84	10,84
A12_A	A12[4/4]	84719,03	445634,97	1,50	--	--	--	--
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	13,50	7,37	7,37	17,37
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	7,62	1,31	1,31	11,31
A12_B	A12[4/4]	84719,03	445634,97	4,50	--	--	--	--
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	15,55	9,40	9,40	19,40
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	9,03	2,77	2,77	12,77
A12_C	A12[4/4]	84719,03	445634,97	7,50	--	--	--	--
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	7,43	1,11	1,11	11,11
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	9,61	3,35	3,35	13,35
A12_D	A12[4/4]	84719,03	445634,97	10,50	--	--	--	--
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	23,47	16,71	16,71	26,71
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	22,21	15,61	15,61	25,61
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	19,50	--	--	--	--
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	1,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	20,39	13,62	13,62	23,62
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	20,16	13,53	13,53	23,53
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	20,17	13,49	13,49	23,49
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	17,94	11,11	11,11	21,11
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	23,62	16,73	16,73	26,73
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	22,19	15,59	15,59	25,59
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	22,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	4,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	20,43	13,65	13,65	23,65
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	20,20	13,54	13,54	23,54
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	20,17	13,50	13,50	23,50
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	18,44	11,56	11,56	21,56
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	23,86	16,95	16,95	26,95
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	22,30	15,67	15,67	25,67
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	25,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	7,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	20,53	13,73	13,73	23,73
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	20,22	13,55	13,55	23,55
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	20,20	13,51	13,51	23,51
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	18,90	12,11	12,11	22,11
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	22,57	15,94	15,94	25,94
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	22,24	15,66	15,66	25,66
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	28,50	--	--	--	--
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	10,50	--	--	--	--
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	20,29	13,56	13,56	23,56
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	20,17	13,51	13,51	23,51
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	19,59	12,89	12,89	22,89
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	23,27	16,70	16,70	26,70
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	22,22	15,64	15,64	25,64
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	31,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	13,50	--	--	--	--
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	20,32	13,58	13,58	23,58
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	20,16	13,52	13,52	23,52
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	19,97	13,28	13,28	23,28
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	16,86	10,04	10,04	20,04
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	23,32	16,70	16,70	26,70
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	22,23	15,64	15,64	25,64
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	34,50	--	--	--	--
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	16,50	--	--	--	--
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	20,34	13,60	13,60	23,60
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	20,17	13,53	13,53	23,53
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	20,18	13,49	13,49	23,49
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	17,27	10,50	10,50	20,50
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	22,68	16,13	16,13	26,13
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	18,98	12,77	12,77	22,77
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	24,52	18,26	18,26	28,26
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	17,14	10,97	10,97	20,97
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	22,93	16,40	16,40	26,40
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	19,53	13,31	13,31	23,31
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	24,60	18,34	18,34	28,34
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	18,40	12,23	12,23	22,23
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	22,95	16,42	16,42	26,42
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	20,31	14,11	14,11	24,11
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	24,70	18,45	18,45	28,45
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	19,56	13,35	13,35	23,35
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	22,96	16,42	16,42	26,42
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	21,01	14,80	14,80	24,80
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	24,42	18,14	18,14	28,14
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	23,14	16,97	16,97	26,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	21,77	15,21	15,21	25,21
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	18,31	12,13	12,13	22,13
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	23,78	17,50	17,50	27,50
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	10,36	4,12	4,12	14,12
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	22,22	15,66	15,66	25,66
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	18,66	12,45	12,45	22,45
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	24,20	17,92	17,92	27,92
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	18,23	12,09	12,09	22,09
A1_A	A1[3/4]	84718,09	445690,65	1,50	--	--	--	--
A1_B	A1[3/4]	84718,09	445690,65	4,50	--	--	--	--
A1_C	A1[3/4]	84718,09	445690,65	7,50	--	--	--	--
A1_D	A1[3/4]	84718,09	445690,65	10,50	--	--	--	--
A2_A	A2[1/4]	84679,45	445680,79	55,50	12,68	6,08	6,08	16,08
A2_A	A2[1/4]	84679,45	445680,79	37,50	10,76	4,06	4,06	14,06
A2_A	A2[1/4]	84679,45	445680,79	19,50	8,92	2,30	2,30	12,30
A2_A	A2[1/4]	84679,45	445680,79	1,50	10,11	3,43	3,43	13,43
A2_A	A2[2/4]	84687,80	445695,88	55,50	9,48	3,05	3,05	13,05
A2_A	A2[2/4]	84687,80	445695,88	37,50	7,87	1,52	1,52	11,52
A2_A	A2[2/4]	84687,80	445695,88	19,50	6,23	-0,04	-0,04	9,96
A2_A	A2[2/4]	84687,80	445695,88	1,50	5,48	-0,83	-0,83	9,17
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	23,82	17,23	17,23	27,23
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	19,50	--	--	--	--
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	1,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	21,35	15,04	15,04	25,04
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	19,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	1,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,45	445680,79	40,50	10,85	4,20	4,20	14,20
A2_B	A2[1/4]	84679,45	445680,79	22,50	9,07	2,43	2,43	12,43
A2_B	A2[1/4]	84679,45	445680,79	4,50	9,58	2,90	2,90	12,90
A2_B	A2[2/4]	84687,80	445695,88	40,50	8,10	1,77	1,77	11,77
A2_B	A2[2/4]	84687,80	445695,88	22,50	6,59	0,31	0,31	10,31
A2_B	A2[2/4]	84687,80	445695,88	4,50	5,01	-1,32	-1,32	8,68
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	22,50	--	--	--	--
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	4,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	22,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	4,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,45	445680,79	43,50	10,92	4,25	4,25	14,25
A2_C	A2[1/4]	84679,45	445680,79	25,50	9,38	2,74	2,74	12,74
A2_C	A2[1/4]	84679,45	445680,79	7,50	8,45	1,64	1,64	11,64
A2_C	A2[2/4]	84687,80	445695,88	43,50	8,12	1,78	1,78	11,78
A2_C	A2[2/4]	84687,80	445695,88	25,50	6,93	0,65	0,65	10,65
A2_C	A2[2/4]	84687,80	445695,88	7,50	5,40	-0,89	-0,89	9,11
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	25,50	--	--	--	--
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	7,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	25,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	7,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,45	445680,79	46,50	11,24	4,58	4,58	14,58
A2_D	A2[1/4]	84679,45	445680,79	28,50	9,73	3,06	3,06	13,06
A2_D	A2[1/4]	84679,45	445680,79	10,50	8,36	1,64	1,64	11,64
A2_D	A2[2/4]	84687,80	445695,88	46,50	8,08	1,76	1,76	11,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2_D	A2[2/4]	84687,80	445695,88	28,50	7,23	0,95	0,95	10,95
A2_D	A2[2/4]	84687,80	445695,88	10,50	5,39	-0,89	-0,89	9,11
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	28,50	--	--	--	--
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	10,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	28,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	10,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,45	445680,79	49,50	11,28	4,65	4,65	14,65
A2_E	A2[1/4]	84679,45	445680,79	31,50	10,06	3,39	3,39	13,39
A2_E	A2[1/4]	84679,45	445680,79	13,50	8,49	1,82	1,82	11,82
A2_E	A2[2/4]	84687,80	445695,88	49,50	8,17	1,84	1,84	11,84
A2_E	A2[2/4]	84687,80	445695,88	31,50	7,46	1,15	1,15	11,15
A2_E	A2[2/4]	84687,80	445695,88	13,50	5,51	-0,75	-0,75	9,25
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	22,99	16,44	16,44	26,44
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	31,50	--	--	--	--
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	13,50	--	--	--	--
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	21,00	14,67	14,67	24,67
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	31,50	--	--	--	--
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	13,50	--	--	--	--
A2_F	A2[1/4]	84679,45	445680,79	52,50	11,52	4,89	4,89	14,89
A2_F	A2[1/4]	84679,45	445680,79	34,50	10,40	3,71	3,71	13,71
A2_F	A2[1/4]	84679,45	445680,79	16,50	8,79	2,17	2,17	12,17
A2_F	A2[2/4]	84687,80	445695,88	52,50	8,39	2,03	2,03	12,03
A2_F	A2[2/4]	84687,80	445695,88	34,50	7,57	1,24	1,24	11,24
A2_F	A2[2/4]	84687,80	445695,88	16,50	5,88	-0,39	-0,39	9,61
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	23,75	17,21	17,21	27,21
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	34,50	--	--	--	--
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	16,50	--	--	--	--
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	21,13	14,81	14,81	24,81
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	34,50	--	--	--	--
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	16,50	--	--	--	--
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	5,22	-1,28	-1,28	8,72
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	10,37	4,13	4,13	14,13
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	12,25	4,68	4,68	14,68
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	7,76	0,81	0,81	10,81
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	7,22	0,02	0,02	10,02
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	13,98	7,39	7,39	17,39
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	6,31	-0,38	-0,38	9,62
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	5,73	-0,78	-0,78	9,22
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	4,39	-2,17	-2,17	7,83
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	12,33	5,03	5,03	15,03
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	8,03	1,17	1,17	11,17
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	7,11	-0,05	-0,05	9,95
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	14,39	7,80	7,80	17,80
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	6,89	0,18	0,18	10,18
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	6,82	0,31	0,31	10,31
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	4,26	-2,26	-2,26	7,74
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	12,66	5,42	5,42	15,42
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	8,35	1,52	1,52	11,52
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	7,18	-0,15	-0,15	9,85
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	15,06	8,48	8,48	18,48
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	8,21	1,47	1,47	11,47
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	4,24	-2,29	-2,29	7,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	7,09	-0,15	-0,15	9,85
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	12,59	6,11	6,11	16,11
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	4,41	-2,09	-2,09	7,91
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	11,84	4,15	4,15	14,15
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	7,29	0,13	0,13	10,13
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	13,22	6,63	6,63	16,63
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	4,80	-1,69	-1,69	8,31
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	12,07	4,39	4,39	14,39
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	7,53	0,47	0,47	10,47
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	13,61	7,01	7,01	17,01
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	11,92	5,62	5,62	15,62
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	15,92	9,58	9,58	19,58
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	7,42	0,20	0,20	10,20
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	5,53	-1,01	-1,01	8,99
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	15,01	8,63	8,63	18,63
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	7,90	0,82	0,82	10,82
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	5,54	-0,96	-0,96	9,04
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	15,31	8,96	8,96	18,96
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	10,68	3,82	3,82	13,82
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	7,24	0,86	0,86	10,86
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	15,99	9,59	9,59	19,59
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	15,17	8,57	8,57	18,57
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	5,94	-0,43	-0,43	9,57
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	10,18	3,91	3,91	13,91
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	5,93	-0,45	-0,45	9,55
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	13,11	6,92	6,92	16,92
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	5,94	-0,45	-0,45	9,55
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	16,24	10,10	10,10	20,10
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	6,67	0,31	0,31	10,31
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	16,82	10,54	10,54	20,54
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	11,89	5,62	5,62	15,62
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	8,22	1,84	1,84	11,84
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	13,29	7,04	7,04	17,04
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	8,81	2,47	2,47	12,47
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	13,04	6,76	6,76	16,76
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	9,85	3,56	3,56	13,56
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	8,11	1,78	1,78	11,78
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	11,89	5,63	5,63	15,63
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	15,46	9,13	9,13	19,13
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	19,32	13,11	13,11	23,11
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	8,84	2,40	2,40	12,40
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	16,03	9,62	9,62	19,62
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	18,92	12,69	12,69	22,69
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	9,73	3,32	3,32	13,32
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	16,11	9,69	9,69	19,69
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	18,39	12,12	12,12	22,12
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	11,00	4,63	4,63	14,63
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	16,30	9,89	9,89	19,89
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	18,68	12,40	12,40	22,40
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	13,44	7,24	7,24	17,24
A8_A	A8[1/4]	84756,56	445669,73	91,50	9,79	3,08	3,08	13,08
A8_A	A8[1/4]	84756,56	445669,73	73,50	7,57	0,92	0,92	10,92
A8_A	A8[1/4]	84756,56	445669,73	55,50	8,58	1,98	1,98	11,98
A8_A	A8[1/4]	84756,56	445669,73	37,50	9,20	2,25	2,25	12,25
A8_A	A8[1/4]	84756,56	445669,73	19,50	10,19	3,49	3,49	13,49
A8_A	A8[1/4]	84756,56	445669,73	1,50	9,29	2,41	2,41	12,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	22,08	15,27	15,27	25,27
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	55,50	--	--	--	--
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	37,50	--	--	--	--
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	19,50	--	--	--	--
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	1,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	26,35	19,68	19,68	29,68
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	55,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	37,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	19,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	1,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,66	445656,98	91,50	21,57	14,94	14,94	24,94
A8_A	A8[4/4]	84750,66	445656,98	73,50	19,13	12,51	12,51	22,51
A8_A	A8[4/4]	84750,66	445656,98	55,50	19,28	12,82	12,82	22,82
A8_A	A8[4/4]	84750,66	445656,98	37,50	18,87	12,37	12,37	22,37
A8_A	A8[4/4]	84750,66	445656,98	19,50	18,50	11,75	11,75	21,75
A8_A	A8[4/4]	84750,66	445656,98	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,56	445669,73	76,50	7,58	0,93	0,93	10,93
A8_B	A8[1/4]	84756,56	445669,73	58,50	8,54	1,98	1,98	11,98
A8_B	A8[1/4]	84756,56	445669,73	40,50	9,08	2,23	2,23	12,23
A8_B	A8[1/4]	84756,56	445669,73	22,50	10,43	3,76	3,76	13,76
A8_B	A8[1/4]	84756,56	445669,73	4,50	9,28	2,35	2,35	12,35
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	58,50	--	--	--	--
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	40,50	--	--	--	--
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	22,50	--	--	--	--
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	4,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	58,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	40,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	22,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	4,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,66	445656,98	76,50	19,85	13,29	13,29	23,29
A8_B	A8[4/4]	84750,66	445656,98	58,50	20,22	13,84	13,84	23,84
A8_B	A8[4/4]	84750,66	445656,98	40,50	18,95	12,47	12,47	22,47
A8_B	A8[4/4]	84750,66	445656,98	22,50	18,66	12,00	12,00	22,00
A8_B	A8[4/4]	84750,66	445656,98	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,56	445669,73	79,50	7,75	1,10	1,10	11,10
A8_C	A8[1/4]	84756,56	445669,73	61,50	8,50	1,95	1,95	11,95
A8_C	A8[1/4]	84756,56	445669,73	43,50	8,90	2,18	2,18	12,18
A8_C	A8[1/4]	84756,56	445669,73	25,50	8,19	1,51	1,51	11,51
A8_C	A8[1/4]	84756,56	445669,73	7,50	9,17	2,25	2,25	12,25
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	61,50	--	--	--	--
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	43,50	--	--	--	--
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	25,50	--	--	--	--
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	7,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	61,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	43,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	25,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	7,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,66	445656,98	79,50	19,77	13,15	13,15	23,15
A8_C	A8[4/4]	84750,66	445656,98	61,50	20,33	13,95	13,95	23,95
A8_C	A8[4/4]	84750,66	445656,98	43,50	19,00	12,53	12,53	22,53
A8_C	A8[4/4]	84750,66	445656,98	25,50	19,09	12,53	12,53	22,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A8_C	A8[4/4]	84750,66	445656,98	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,56	445669,73	82,50	7,84	1,18	1,18	11,18
A8_D	A8[1/4]	84756,56	445669,73	64,50	8,37	1,84	1,84	11,84
A8_D	A8[1/4]	84756,56	445669,73	46,50	8,81	2,17	2,17	12,17
A8_D	A8[1/4]	84756,56	445669,73	28,50	8,73	1,96	1,96	11,96
A8_D	A8[1/4]	84756,56	445669,73	10,50	9,16	2,26	2,26	12,26
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	17,65	11,15	11,15	21,15
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	64,50	--	--	--	--
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	46,50	--	--	--	--
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	28,50	--	--	--	--
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	10,50	--	--	--	--
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	24,43	17,78	17,78	27,78
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	64,50	--	--	--	--
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	46,50	--	--	--	--
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	28,50	--	--	--	--
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	10,50	--	--	--	--
A8_D	A8[4/4]	84750,66	445656,98	82,50	19,89	13,17	13,17	23,17
A8_D	A8[4/4]	84750,66	445656,98	64,50	20,44	14,06	14,06	24,06
A8_D	A8[4/4]	84750,66	445656,98	46,50	19,04	12,59	12,59	22,59
A8_D	A8[4/4]	84750,66	445656,98	28,50	18,87	12,41	12,41	22,41
A8_D	A8[4/4]	84750,66	445656,98	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,56	445669,73	85,50	8,00	1,32	1,32	11,32
A8_E	A8[1/4]	84756,56	445669,73	67,50	7,71	1,10	1,10	11,10
A8_E	A8[1/4]	84756,56	445669,73	49,50	8,78	2,16	2,16	12,16
A8_E	A8[1/4]	84756,56	445669,73	31,50	9,23	2,32	2,32	12,32
A8_E	A8[1/4]	84756,56	445669,73	13,50	9,55	2,70	2,70	12,70
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	21,74	15,05	15,05	25,05
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	67,50	--	--	--	--
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	49,50	--	--	--	--
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	31,50	--	--	--	--
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	13,50	--	--	--	--
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	26,26	19,68	19,68	29,68
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	67,50	--	--	--	--
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	49,50	--	--	--	--
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	31,50	--	--	--	--
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	13,50	--	--	--	--
A8_E	A8[4/4]	84750,66	445656,98	85,50	20,18	13,39	13,39	23,39
A8_E	A8[4/4]	84750,66	445656,98	67,50	20,45	14,03	14,03	24,03
A8_E	A8[4/4]	84750,66	445656,98	49,50	19,03	12,58	12,58	22,58
A8_E	A8[4/4]	84750,66	445656,98	31,50	19,20	12,75	12,75	22,75
A8_E	A8[4/4]	84750,66	445656,98	13,50	17,90	11,20	11,20	21,20
A8_F	A8[1/4]	84756,56	445669,73	88,50	8,38	1,65	1,65	11,65
A8_F	A8[1/4]	84756,56	445669,73	70,50	7,56	0,92	0,92	10,92
A8_F	A8[1/4]	84756,56	445669,73	52,50	8,75	2,15	2,15	12,15
A8_F	A8[1/4]	84756,56	445669,73	34,50	9,48	2,54	2,54	12,54
A8_F	A8[1/4]	84756,56	445669,73	16,50	9,88	3,09	3,09	13,09
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	21,84	15,11	15,11	25,11
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	70,50	--	--	--	--
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	52,50	--	--	--	--
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	34,50	--	--	--	--
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	16,50	--	--	--	--
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	26,32	19,68	19,68	29,68
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	70,50	--	--	--	--
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	52,50	--	--	--	--
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	34,50	--	--	--	--
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	16,50	--	--	--	--
A8_F	A8[4/4]	84750,66	445656,98	88,50	20,89	14,10	14,10	24,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A8_F	A8[4/4]	84750,66	445656,98	70,50	20,06	13,58	13,58	23,58
A8_F	A8[4/4]	84750,66	445656,98	52,50	19,23	12,79	12,79	22,79
A8_F	A8[4/4]	84750,66	445656,98	34,50	18,82	12,32	12,32	22,32
A8_F	A8[4/4]	84750,66	445656,98	16,50	18,28	11,55	11,55	21,55
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	14,08	7,73	7,73	17,73
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	10,56	4,18	4,18	14,18
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	12,94	6,49	6,49	16,49
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	11,36	4,93	4,93	14,93
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	16,36	10,17	10,17	20,17
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	15,36	9,03	9,03	19,03
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	15,15	8,77	8,77	18,77
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	11,18	4,88	4,88	14,88
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	13,46	6,97	6,97	16,97
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	11,25	4,85	4,85	14,85
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	17,35	11,16	11,16	21,16
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	17,26	10,97	10,97	20,97
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	17,69	11,38	11,38	21,38
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	11,88	5,60	5,60	15,60
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	13,92	7,30	7,30	17,30
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	11,70	5,35	5,35	15,35
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	20,68	14,56	14,56	24,56
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	21,07	14,86	14,86	24,86
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	12,61	6,33	6,33	16,33
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	11,77	5,36	5,36	15,36
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	13,31	7,01	7,01	17,01
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	12,04	5,62	5,62	15,62
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	14,94	8,63	8,63	18,63
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	12,48	6,05	6,05	16,05
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	15,46	9,25	9,25	19,25
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	14,30	7,96	7,96	17,96
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	7,24	0,57	0,57	10,57
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	5,42	-1,14	-1,14	8,86
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	5,46	-1,12	-1,12	8,88
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	5,99	-0,63	-0,63	9,37
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	20,95	14,81	14,81	24,81
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	18,79	12,68	12,68	22,68
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84811,79	445689,96	37,50	26,16	19,71	19,71	29,71
B11_A	B11[2/4]	84811,79	445689,96	19,50	23,67	17,40	17,40	27,40
B11_A	B11[2/4]	84811,79	445689,96	1,50	10,39	4,10	4,10	14,10
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	23,52	16,58	16,58	26,58
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	20,70	13,92	13,92	23,92
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	19,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	1,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	21,00	14,86	14,86	24,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	19,17	13,05	13,05	23,05
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84811,79	445689,96	40,50	26,23	19,77	19,77	29,77
B11_B	B11[2/4]	84811,79	445689,96	22,50	24,18	17,86	17,86	27,86
B11_B	B11[2/4]	84811,79	445689,96	4,50	11,79	5,52	5,52	15,52
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	23,70	16,78	16,78	26,78
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	21,33	14,38	14,38	24,38
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	9,11	2,48	2,48	12,48
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	22,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	4,50	--	--	--	--
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	21,31	15,18	15,18	25,18
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	19,55	13,43	13,43	23,43
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84811,79	445689,96	43,50	26,29	19,78	19,78	29,78
B11_C	B11[2/4]	84811,79	445689,96	25,50	24,60	18,27	18,27	28,27
B11_C	B11[2/4]	84811,79	445689,96	7,50	14,98	8,78	8,78	18,78
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	24,00	17,15	17,15	27,15
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	21,79	14,79	14,79	24,79
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	11,16	4,62	4,62	14,62
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	25,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	7,50	--	--	--	--
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	19,93	13,81	13,81	23,81
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84811,79	445689,96	28,50	25,12	18,69	18,69	28,69
B11_D	B11[2/4]	84811,79	445689,96	10,50	19,59	13,37	13,37	23,37
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	22,19	15,19	15,19	25,19
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[4/4]	84805,90	445712,37	28,50	--	--	--	--
B11_D	B11[4/4]	84805,90	445712,37	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	20,32	14,20	14,20	24,20
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84811,79	445689,96	31,50	25,56	19,12	19,12	29,12
B11_E	B11[2/4]	84811,79	445689,96	13,50	20,10	13,66	13,66	23,66
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	22,65	15,66	15,66	25,66
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	18,24	11,51	11,51	21,51
B11_E	B11[4/4]	84805,90	445712,37	31,50	--	--	--	--
B11_E	B11[4/4]	84805,90	445712,37	13,50	--	--	--	--
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	20,72	14,58	14,58	24,58
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	18,43	12,31	12,31	22,31
B11_F	B11[2/4]	84811,79	445689,96	34,50	26,00	19,55	19,55	29,55
B11_F	B11[2/4]	84811,79	445689,96	16,50	21,71	15,35	15,35	25,35
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	23,14	16,16	16,16	26,16
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	19,81	13,21	13,21	23,21
B11_F	B11[4/4]	84805,90	445712,37	34,50	--	--	--	--
B11_F	B11[4/4]	84805,90	445712,37	16,50	--	--	--	--
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	37,50	--	--	--	--
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	19,50	--	--	--	--
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	1,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	40,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	22,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	4,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	43,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	25,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	7,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	27,73	21,37	21,37	31,37
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	46,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	28,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	10,50	--	--	--	--
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	28,11	21,74	21,74	31,74
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	49,50	--	--	--	--
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	31,50	--	--	--	--
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	13,50	--	--	--	--
B12_F	B12[3/4]	84852,78	445659,30	52,50	--	--	--	--
B12_F	B12[3/4]	84852,78	445659,30	34,50	--	--	--	--
B12_F	B12[3/4]	84852,78	445659,30	16,50	--	--	--	--
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	14,39	7,86	7,86	17,86
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	11,07	4,85	4,85	14,85
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	12,95	6,47	6,47	16,47
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	16,59	10,14	10,14	20,14
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	13,00	6,85	6,85	16,85
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	15,95	9,47	9,47	19,47
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	17,78	10,80	10,80	20,80
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	13,62	7,49	7,49	17,49
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	18,58	11,38	11,38	21,38
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	18,15	11,24	11,24	21,24
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	15,11	8,93	8,93	18,93
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	18,86	11,69	11,69	21,69
B2_A	B2[1/4]	84839,62	445649,50	1,50	--	--	--	--
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	13,56	7,28	7,28	17,28
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	12,17	5,81	5,81	15,81
B2_B	B2[1/4]	84839,62	445649,50	4,50	--	--	--	--
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	17,21	11,02	11,02	21,02
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	16,72	10,57	10,57	20,57
B2_C	B2[1/4]	84839,62	445649,50	7,50	--	--	--	--
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	20,98	14,79	14,79	24,79
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	17,66	11,51	11,51	21,51
B2_D	B2[1/4]	84839,62	445649,50	10,50	--	--	--	--
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	21,35	15,16	15,16	25,16
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	18,15	11,76	11,76	21,76
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	10,39	3,90	3,90	13,90
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	11,07	4,88	4,88	14,88
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	14,39	7,76	7,76	17,76
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	10,80	4,34	4,34	14,34
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	12,64	6,49	6,49	16,49
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	15,44	8,78	8,78	18,78
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	11,83	5,41	5,41	15,41
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	14,59	8,48	8,48	18,48
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	16,32	9,38	9,38	19,38
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	15,19	8,88	8,88	18,88
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	17,16	11,03	11,03	21,03
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	16,95	10,16	10,16	20,16
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	9,78	3,13	3,13	13,13
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	5,88	-0,76	-0,76	9,24
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	6,26	-0,39	-0,39	9,61
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	6,64	-0,02	-0,02	9,98
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	7,10	0,43	0,43	10,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	7,70	1,05	1,05	11,05
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	5,12	-1,49	-1,49	8,51
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	8,61	1,98	1,98	11,98
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	5,50	-1,12	-1,12	8,88
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	11,19	4,67	4,67	14,67
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	13,83	7,60	7,60	17,60
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	11,98	5,73	5,73	15,73
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	11,41	4,68	4,68	14,68
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	17,15	10,99	10,99	20,99
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	14,25	8,08	8,08	18,08
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	11,36	4,69	4,69	14,69
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	20,50	14,30	14,30	24,30
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	19,38	13,30	13,30	23,30
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	11,90	5,22	5,22	15,22
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	20,75	14,54	14,54	24,54
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	20,95	14,85	14,85	24,85
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	28,04	21,70	21,70	31,70
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	27,80	21,60	21,60	31,60
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	22,24	16,01	16,01	26,01
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	27,89	21,69	21,69	31,69
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	22,82	16,56	16,56	26,56
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	28,08	21,79	21,79	31,79
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	23,38	17,16	17,16	27,16
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	28,13	21,79	21,79	31,79
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	24,08	17,84	17,84	27,84
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	28,12	21,78	21,78	31,78
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	24,89	18,66	18,66	28,66
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	21,28	15,08	15,08	25,08
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	28,03	21,70	21,70	31,70
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	27,29	21,11	21,11	31,11
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	21,82	15,60	15,60	25,60
B7_A	B7[1/4]	84838,94	445663,79	55,50	29,41	23,08	23,08	33,08
B7_A	B7[1/4]	84838,94	445663,79	37,50	29,17	23,04	23,04	33,04
B7_A	B7[1/4]	84838,94	445663,79	19,50	25,06	18,94	18,94	28,94
B7_A	B7[1/4]	84838,94	445663,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,56	445679,31	55,50	11,22	4,96	4,96	14,96
B7_A	B7[2/4]	84847,56	445679,31	37,50	11,50	5,21	5,21	15,21
B7_A	B7[2/4]	84847,56	445679,31	19,50	9,59	3,25	3,25	13,25
B7_A	B7[2/4]	84847,56	445679,31	1,50	11,09	4,58	4,58	14,58
B7_A	B7[3/4]	84862,62	445669,90	55,50	14,75	8,16	8,16	18,16
B7_A	B7[3/4]	84862,62	445669,90	37,50	14,23	7,72	7,72	17,72
B7_A	B7[3/4]	84862,62	445669,90	19,50	13,10	6,58	6,58	16,58
B7_A	B7[3/4]	84862,62	445669,90	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	37,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	19,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	1,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,94	445663,79	58,50	30,78	24,42	24,42	34,42
B7_B	B7[1/4]	84838,94	445663,79	40,50	29,19	23,05	23,05	33,05
B7_B	B7[1/4]	84838,94	445663,79	22,50	25,70	19,59	19,59	29,59
B7_B	B7[1/4]	84838,94	445663,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,56	445679,31	58,50	11,30	5,01	5,01	15,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B7_B	B7[2/4]	84847,56	445679,31	40,50	11,44	5,20	5,20	15,20
B7_B	B7[2/4]	84847,56	445679,31	22,50	9,98	3,64	3,64	13,64
B7_B	B7[2/4]	84847,56	445679,31	4,50	10,84	4,24	4,24	14,24
B7_B	B7[3/4]	84862,62	445669,90	58,50	14,83	8,22	8,22	18,22
B7_B	B7[3/4]	84862,62	445669,90	40,50	13,98	7,43	7,43	17,43
B7_B	B7[3/4]	84862,62	445669,90	22,50	13,43	6,91	6,91	16,91
B7_B	B7[3/4]	84862,62	445669,90	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	27,95	21,61	21,61	31,61
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	40,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	22,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	4,50	--	--	--	--
B7_C	B7[1/4]	84838,94	445663,79	61,50	30,83	24,46	24,46	34,46
B7_C	B7[1/4]	84838,94	445663,79	43,50	29,27	23,05	23,05	33,05
B7_C	B7[1/4]	84838,94	445663,79	25,50	26,18	20,06	20,06	30,06
B7_C	B7[1/4]	84838,94	445663,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,56	445679,31	61,50	11,42	5,11	5,11	15,11
B7_C	B7[2/4]	84847,56	445679,31	43,50	11,29	5,05	5,05	15,05
B7_C	B7[2/4]	84847,56	445679,31	25,50	10,37	4,04	4,04	14,04
B7_C	B7[2/4]	84847,56	445679,31	7,50	10,79	4,13	4,13	14,13
B7_C	B7[3/4]	84862,62	445669,90	61,50	15,08	8,49	8,49	18,49
B7_C	B7[3/4]	84862,62	445669,90	43,50	13,97	7,40	7,40	17,40
B7_C	B7[3/4]	84862,62	445669,90	25,50	13,71	7,16	7,16	17,16
B7_C	B7[3/4]	84862,62	445669,90	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	28,15	21,79	21,79	31,79
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	43,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	25,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	7,50	--	--	--	--
B7_D	B7[1/4]	84838,94	445663,79	46,50	29,37	23,05	23,05	33,05
B7_D	B7[1/4]	84838,94	445663,79	28,50	26,73	20,59	20,59	30,59
B7_D	B7[1/4]	84838,94	445663,79	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,56	445679,31	46,50	11,17	4,91	4,91	14,91
B7_D	B7[2/4]	84847,56	445679,31	28,50	10,78	4,47	4,47	14,47
B7_D	B7[2/4]	84847,56	445679,31	10,50	10,88	4,28	4,28	14,28
B7_D	B7[3/4]	84862,62	445669,90	46,50	14,12	7,54	7,54	17,54
B7_D	B7[3/4]	84862,62	445669,90	28,50	13,95	7,38	7,38	17,38
B7_D	B7[3/4]	84862,62	445669,90	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[4/4]	84853,99	445654,38	46,50	--	--	--	--
B7_D	B7[4/4]	84853,99	445654,38	28,50	--	--	--	--
B7_D	B7[4/4]	84853,99	445654,38	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,94	445663,79	49,50	29,32	23,05	23,05	33,05
B7_E	B7[1/4]	84838,94	445663,79	31,50	27,54	21,40	21,40	31,40
B7_E	B7[1/4]	84838,94	445663,79	13,50	23,96	17,85	17,85	27,85
B7_E	B7[2/4]	84847,56	445679,31	49,50	11,18	4,92	4,92	14,92
B7_E	B7[2/4]	84847,56	445679,31	31,50	11,25	4,95	4,95	14,95
B7_E	B7[2/4]	84847,56	445679,31	13,50	8,93	2,54	2,54	12,54
B7_E	B7[3/4]	84862,62	445669,90	49,50	14,20	7,59	7,59	17,59
B7_E	B7[3/4]	84862,62	445669,90	31,50	14,14	7,57	7,57	17,57
B7_E	B7[3/4]	84862,62	445669,90	13,50	12,48	5,96	5,96	15,96
B7_E	B7[4/4]	84853,99	445654,38	49,50	--	--	--	--
B7_E	B7[4/4]	84853,99	445654,38	31,50	--	--	--	--
B7_E	B7[4/4]	84853,99	445654,38	13,50	--	--	--	--
B7_F	B7[1/4]	84838,94	445663,79	52,50	29,34	23,05	23,05	33,05
B7_F	B7[1/4]	84838,94	445663,79	34,50	29,12	23,01	23,01	33,01
B7_F	B7[1/4]	84838,94	445663,79	16,50	24,46	18,34	18,34	28,34
B7_F	B7[2/4]	84847,56	445679,31	52,50	11,19	4,94	4,94	14,94
B7_F	B7[2/4]	84847,56	445679,31	34,50	11,55	5,26	5,26	15,26
B7_F	B7[2/4]	84847,56	445679,31	16,50	9,27	2,90	2,90	12,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B7_F	B7[3/4]	84862,62	445669,90	52,50	14,37	7,76	7,76	17,76
B7_F	B7[3/4]	84862,62	445669,90	34,50	14,31	7,79	7,79	17,79
B7_F	B7[3/4]	84862,62	445669,90	16,50	12,78	6,26	6,26	16,26
B7_F	B7[4/4]	84853,99	445654,38	52,50	--	--	--	--
B7_F	B7[4/4]	84853,99	445654,38	34,50	--	--	--	--
B7_F	B7[4/4]	84853,99	445654,38	16,50	--	--	--	--
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	9,18	1,97	1,97	11,97
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	4,15	-2,63	-2,63	7,37
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	12,48	6,02	6,02	16,02
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	8,97	1,79	1,79	11,79
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	3,73	-2,72	-2,72	7,28
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	12,69	6,25	6,25	16,25
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	8,72	1,60	1,60	11,60
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	4,28	-2,13	-2,13	7,87
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	13,31	6,93	6,93	16,93
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	8,87	1,94	1,94	11,94
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	4,78	-1,60	-1,60	8,40
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	13,22	6,98	6,98	16,98
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	9,04	2,26	2,26	12,26
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	5,61	-0,80	-0,80	9,20
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	13,70	7,42	7,42	17,42
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	11,77	4,21	4,21	14,21
B9_A	B9[2/4]	84796,18	445698,29	1,50	--	--	--	--
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	9,54	3,09	3,09	13,09
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	15,47	8,05	8,05	18,05
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	5,45	-1,04	-1,04	8,96
B9_B	B9[2/4]	84796,18	445698,29	4,50	--	--	--	--
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	9,94	3,51	3,51	13,51
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	14,35	6,86	6,86	16,86
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	5,46	-1,03	-1,03	8,97
B9_C	B9[2/4]	84796,18	445698,29	7,50	--	--	--	--
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	11,81	5,51	5,51	15,51
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	14,70	7,36	7,36	17,36
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	6,04	-0,51	-0,51	9,49
B9_D	B9[2/4]	84796,18	445698,29	10,50	--	--	--	--
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	15,29	9,05	9,05	19,05
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	15,17	7,98	7,98	17,98
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	14,57	8,39	8,39	18,39
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	6,06	-0,31	-0,31	9,69
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	4,40	-1,97	-1,97	8,03
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	17,89	11,77	11,77	21,77
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	6,01	-0,22	-0,22	9,78
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	4,56	-1,79	-1,79	8,21
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	22,24	16,11	16,11	26,11
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	6,28	0,03	0,03	10,03
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	4,97	-1,40	-1,40	8,60
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	22,26	16,12	16,12	26,12
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	8,23	2,01	2,01	12,01
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	7,37	1,08	1,08	11,08
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	8,74	2,29	2,29	12,29
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	17,56	11,32	11,32	21,32
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	8,10	1,67	1,67	11,67
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	21,72	15,56	15,56	25,56
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	13,88	7,68	7,68	17,68
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	7,52	1,18	1,18	11,18
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	9,31	2,86	2,86	12,86
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	18,10	11,86	11,86	21,86
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	10,46	4,09	4,09	14,09
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	22,16	16,00	16,00	26,00
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	17,17	11,03	11,03	21,03
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	8,31	1,98	1,98	11,98
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	10,59	4,16	4,16	14,16
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	18,87	12,66	12,66	22,66
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	13,43	7,16	7,16	17,16
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	22,60	16,44	16,44	26,44
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	21,25	15,14	15,14	25,14
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	10,33	4,03	4,03	14,03
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	16,60	10,36	10,36	20,36
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	21,62	15,46	15,46	25,46
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	7,90	1,46	1,46	11,46
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	16,66	10,43	10,43	20,43
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	20,87	14,72	14,72	24,72
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	6,53	0,18	0,18	10,18
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	8,29	1,84	1,84	11,84
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	17,08	10,85	10,85	20,85
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	21,29	15,13	15,13	25,13
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	6,97	0,62	0,62	10,62
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	16,16	9,73	9,73	19,73
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	11,44	5,20	5,20	15,20
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	16,76	10,28	10,28	20,28
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	6,27	0,05	0,05	10,05
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	17,69	11,16	11,16	21,16
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	6,36	0,11	0,11	10,11
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	17,88	11,35	11,35	21,35
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	7,21	0,94	0,94	10,94
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	37,50	25,90	19,65	19,65	29,65
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	19,50	23,21	17,02	17,02	27,02
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	1,50	12,84	6,59	6,59	16,59
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	40,50	25,54	19,26	19,26	29,26
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	22,50	23,68	17,48	17,48	27,48
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	4,50	14,71	8,51	8,51	18,51
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	43,50	25,64	19,37	19,37	29,37
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	25,50	24,15	17,92	17,92	27,92
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	7,50	15,40	9,17	9,17	19,17
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	46,50	25,55	19,26	19,26	29,26
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	28,50	24,64	18,37	18,37	28,37
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	10,50	18,21	12,00	12,00	22,00
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	31,50	25,16	18,90	18,90	28,90
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	13,50	22,31	16,12	16,12	26,12
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	34,50	25,82	19,58	19,58	29,58
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	16,50	22,76	16,57	16,57	26,57
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	7,36	1,10	1,10	11,10
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	13,06	6,78	6,78	16,78
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	11,91	5,55	5,55	15,55
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	8,70	2,42	2,42	12,42
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	13,22	6,94	6,94	16,94
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	12,39	6,04	6,04	16,04
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	13,49	7,22	7,22	17,22
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	11,59	5,12	5,12	15,12
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	14,78	8,53	8,53	18,53
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	11,76	5,47	5,47	15,47
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	6,39	0,15	0,15	10,15
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	12,14	5,84	5,84	15,84
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	11,09	4,73	4,73	14,73
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	6,80	0,55	0,55	10,55
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	12,75	6,47	6,47	16,47
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	11,47	5,11	5,11	15,11
C4_A	C4[1/4]	84881,75	445725,38	55,50	11,31	4,88	4,88	14,88
C4_A	C4[1/4]	84881,75	445725,38	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[1/4]	84881,75	445725,38	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[1/4]	84881,75	445725,38	1,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	15,69	9,41	9,41	19,41
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	1,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	25,63	19,10	19,10	29,10
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	1,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,63	445713,33	55,50	21,38	14,86	14,86	24,86
C4_A	C4[4/4]	84873,63	445713,33	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,63	445713,33	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,63	445713,33	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,75	445725,38	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,75	445725,38	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,75	445725,38	4,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	4,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	4,50	--	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	84873,63	445713,33	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	84873,63	445713,33	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	84873,63	445713,33	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,75	445725,38	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,75	445725,38	25,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,75	445725,38	7,50	--	--	--	--
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	25,50	--	--	--	--
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	7,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	25,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	7,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,63	445713,33	43,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C4_C	C4[4/4]	84873,63	445713,33	25,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,63	445713,33	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,75	445725,38	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,75	445725,38	28,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,75	445725,38	10,50	--	--	--	--
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	28,50	--	--	--	--
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	10,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	28,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	10,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,63	445713,33	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,63	445713,33	28,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,63	445713,33	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,75	445725,38	49,50	10,00	3,68	3,68	13,68
C4_E	C4[1/4]	84881,75	445725,38	31,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,75	445725,38	13,50	--	--	--	--
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	14,58	8,31	8,31	18,31
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	31,50	--	--	--	--
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	13,50	--	--	--	--
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	25,26	18,86	18,86	28,86
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	31,50	--	--	--	--
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	13,50	--	--	--	--
C4_E	C4[4/4]	84873,63	445713,33	49,50	21,14	14,60	14,60	24,60
C4_E	C4[4/4]	84873,63	445713,33	31,50	--	--	--	--
C4_E	C4[4/4]	84873,63	445713,33	13,50	--	--	--	--
C4_F	C4[1/4]	84881,75	445725,38	52,50	10,10	3,72	3,72	13,72
C4_F	C4[1/4]	84881,75	445725,38	34,50	--	--	--	--
C4_F	C4[1/4]	84881,75	445725,38	16,50	--	--	--	--
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	14,76	8,49	8,49	18,49
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	34,50	--	--	--	--
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	16,50	--	--	--	--
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	25,52	19,08	19,08	29,08
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	34,50	--	--	--	--
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	16,50	--	--	--	--
C4_F	C4[4/4]	84873,63	445713,33	52,50	21,24	14,71	14,71	24,71
C4_F	C4[4/4]	84873,63	445713,33	34,50	--	--	--	--
C4_F	C4[4/4]	84873,63	445713,33	16,50	--	--	--	--
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	13,25	6,92	6,92	16,92
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	10,89	4,56	4,56	14,56
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	14,16	7,93	7,93	17,93
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	16,96	10,80	10,80	20,80
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	18,23	12,06	12,06	22,06
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	11,95	5,66	5,66	15,66
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	14,39	8,17	8,17	18,17
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	18,94	12,80	12,80	22,80
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	23,22	16,94	16,94	26,94
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	14,32	8,10	8,10	18,10
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	15,08	8,86	8,86	18,86
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	23,28	17,13	17,13	27,13
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	15,30	9,14	9,14	19,14
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	12,94	6,64	6,64	16,64
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	10,38	4,13	4,13	14,13
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	19,70	13,57	13,57	23,57
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	13,41	7,08	7,08	17,08
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	11,21	4,99	4,99	14,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	21,94	15,65	15,65	25,65
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	13,82	7,50	7,50	17,50
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	13,47	7,25	7,25	17,25
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	21,98	15,68	15,68	25,68
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	15,36	9,01	9,01	19,01
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	15,52	9,27	9,27	19,27
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	23,54	17,34	17,34	27,34
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	5,80	-0,79	-0,79	9,21
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	4,85	-1,84	-1,84	8,16
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	3,77	-2,90	-2,90	7,10
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	5,86	-0,71	-0,71	9,29
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	5,39	-1,26	-1,26	8,74
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	3,90	-2,77	-2,77	7,23
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	6,01	-0,55	-0,55	9,45
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	6,84	0,30	0,30	10,30
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	4,17	-2,49	-2,49	7,51
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	7,03	0,52	0,52	10,52
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	9,34	2,84	2,84	12,84
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	5,67	-0,88	-0,88	9,12
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	19,07	12,92	12,92	22,92
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	12,79	6,55	6,55	16,55
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	11,34	5,01	5,01	15,01
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	20,30	14,13	14,13	24,13
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	15,15	8,97	8,97	18,97
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	11,31	4,99	4,99	14,99
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	20,59	14,37	14,37	24,37
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	15,41	9,11	9,11	19,11
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	11,30	4,96	4,96	14,96
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	4,49	-2,01	-2,01	7,99
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	4,70	-1,92	-1,92	8,08
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	7,45	0,89	0,89	10,89
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	7,41	0,88	0,88	10,88
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	4,50	-2,00	-2,00	8,00
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	4,73	-1,89	-1,89	8,11
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	7,42	0,86	0,86	10,86
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	9,84	3,41	3,41	13,41
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	4,67	-1,85	-1,85	8,15
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	4,90	-1,70	-1,70	8,30
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	7,38	0,82	0,82	10,82
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	12,47	6,15	6,15	16,15
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	6,01	-0,46	-0,46	9,54
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	6,20	-0,34	-0,34	9,66
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	7,46	0,90	0,90	10,90
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	16,14	9,91	9,91	19,91
D10_A	D10[1/4]	84722,58	445567,63	55,50	17,22	10,44	10,44	20,44
D10_A	D10[1/4]	84722,58	445567,63	37,50	18,19	11,55	11,55	21,55
D10_A	D10[1/4]	84722,58	445567,63	19,50	15,75	9,21	9,21	19,21
D10_A	D10[1/4]	84722,58	445567,63	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	29,68	23,32	23,32	33,32
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	19,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84728,94	445542,99	55,50	25,53	18,80	18,80	28,80
D10_A	D10[3/4]	84728,94	445542,99	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84728,94	445542,99	19,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D10_A	D10[3/4]	84728,94	445542,99	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,72	445552,98	55,50	14,57	7,92	7,92	17,92
D10_A	D10[4/4]	84716,72	445552,98	37,50	14,76	8,12	8,12	18,12
D10_A	D10[4/4]	84716,72	445552,98	19,50	14,08	7,32	7,32	17,32
D10_A	D10[4/4]	84716,72	445552,98	1,50	14,25	7,60	7,60	17,60
D10_B	D10[1/4]	84722,58	445567,63	58,50	14,44	6,98	6,98	16,98
D10_B	D10[1/4]	84722,58	445567,63	40,50	18,26	11,63	11,63	21,63
D10_B	D10[1/4]	84722,58	445567,63	22,50	15,59	8,99	8,99	18,99
D10_B	D10[1/4]	84722,58	445567,63	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	29,74	23,38	23,38	33,38
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	22,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[3/4]	84728,94	445542,99	58,50	25,88	19,17	19,17	29,17
D10_B	D10[3/4]	84728,94	445542,99	40,50	25,60	18,93	18,93	28,93
D10_B	D10[3/4]	84728,94	445542,99	22,50	--	--	--	--
D10_B	D10[3/4]	84728,94	445542,99	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[4/4]	84716,72	445552,98	58,50	14,92	8,18	8,18	18,18
D10_B	D10[4/4]	84716,72	445552,98	40,50	14,68	8,03	8,03	18,03
D10_B	D10[4/4]	84716,72	445552,98	22,50	14,46	7,70	7,70	17,70
D10_B	D10[4/4]	84716,72	445552,98	4,50	13,63	6,96	6,96	16,96
D10_C	D10[1/4]	84722,58	445567,63	43,50	18,37	11,76	11,76	21,76
D10_C	D10[1/4]	84722,58	445567,63	25,50	15,27	8,65	8,65	18,65
D10_C	D10[1/4]	84722,58	445567,63	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	25,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84728,94	445542,99	43,50	25,65	18,96	18,96	28,96
D10_C	D10[3/4]	84728,94	445542,99	25,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84728,94	445542,99	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[4/4]	84716,72	445552,98	43,50	14,66	8,02	8,02	18,02
D10_C	D10[4/4]	84716,72	445552,98	25,50	15,09	8,41	8,41	18,41
D10_C	D10[4/4]	84716,72	445552,98	7,50	12,99	6,27	6,27	16,27
D10_D	D10[1/4]	84722,58	445567,63	46,50	18,62	12,05	12,05	22,05
D10_D	D10[1/4]	84722,58	445567,63	28,50	17,78	11,43	11,43	21,43
D10_D	D10[1/4]	84722,58	445567,63	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	28,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84728,94	445542,99	46,50	25,52	18,78	18,78	28,78
D10_D	D10[3/4]	84728,94	445542,99	28,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84728,94	445542,99	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[4/4]	84716,72	445552,98	46,50	14,59	7,94	7,94	17,94
D10_D	D10[4/4]	84716,72	445552,98	28,50	15,13	8,47	8,47	18,47
D10_D	D10[4/4]	84716,72	445552,98	10,50	13,15	6,38	6,38	16,38
D10_E	D10[1/4]	84722,58	445567,63	49,50	18,69	12,12	12,12	22,12
D10_E	D10[1/4]	84722,58	445567,63	31,50	17,91	11,53	11,53	21,53
D10_E	D10[1/4]	84722,58	445567,63	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	31,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84728,94	445542,99	49,50	25,57	18,86	18,86	28,86
D10_E	D10[3/4]	84728,94	445542,99	31,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84728,94	445542,99	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[4/4]	84716,72	445552,98	49,50	14,54	7,88	7,88	17,88
D10_E	D10[4/4]	84716,72	445552,98	31,50	14,95	8,29	8,29	18,29
D10_E	D10[4/4]	84716,72	445552,98	13,50	13,52	6,77	6,77	16,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D10_F	D10[1/4]	84722,58	445567,63	52,50	18,61	12,03	12,03	22,03
D10_F	D10[1/4]	84722,58	445567,63	34,50	18,13	11,51	11,51	21,51
D10_F	D10[1/4]	84722,58	445567,63	16,50	15,38	8,87	8,87	18,87
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	28,16	21,98	21,98	31,98
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	34,50	--	--	--	--
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	16,50	--	--	--	--
D10_F	D10[3/4]	84728,94	445542,99	52,50	27,50	20,97	20,97	30,97
D10_F	D10[3/4]	84728,94	445542,99	34,50	--	--	--	--
D10_F	D10[3/4]	84728,94	445542,99	16,50	--	--	--	--
D10_F	D10[4/4]	84716,72	445552,98	52,50	14,49	7,84	7,84	17,84
D10_F	D10[4/4]	84716,72	445552,98	34,50	14,92	8,27	8,27	18,27
D10_F	D10[4/4]	84716,72	445552,98	16,50	13,66	6,90	6,90	16,90
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	10,77	4,42	4,42	14,42
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	11,67	5,31	5,31	15,31
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	11,10	4,75	4,75	14,75
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	12,50	6,18	6,18	16,18
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	12,14	5,84	5,84	15,84
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	14,13	7,87	7,87	17,87
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	11,26	4,80	4,80	14,80
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	18,18	12,00	12,00	22,00
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	12,29	5,84	5,84	15,84
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	20,89	14,66	14,66	24,66
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	15,00	8,65	8,65	18,65
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	20,48	14,18	14,18	24,18
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	12,55	6,07	6,07	16,07
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	15,67	9,32	9,32	19,32
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	20,79	14,52	14,52	24,52
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	12,79	6,33	6,33	16,33
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	16,03	9,66	9,66	19,66
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	21,00	14,75	14,75	24,75
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	13,50	7,08	7,08	17,08
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	16,50	10,12	10,12	20,12
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	20,62	14,37	14,37	24,37
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	14,96	8,48	8,48	18,48
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	18,36	12,08	12,08	22,08
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	21,33	15,04	15,04	25,04
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	18,02	11,59	11,59	21,59
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	12,78	6,07	6,07	16,07
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	14,72	8,37	8,37	18,37
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	20,02	13,46	13,46	23,46
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	12,61	5,91	5,91	15,91
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	15,78	9,51	9,51	19,51
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	20,72	14,26	14,26	24,26
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	12,71	6,05	6,05	16,05
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	17,44	11,24	11,24	21,24
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	20,00	13,59	13,59	23,59
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	13,32	6,65	6,65	16,65
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	19,06	12,85	12,85	22,85
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	20,90	14,48	14,48	24,48
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	15,59	9,09	9,09	19,09
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	16,45	10,18	10,18	20,18
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	21,55	15,05	15,05	25,05
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	22,30	15,63	15,63	25,63
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	18,43	11,83	11,83	21,83
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	13,78	7,41	7,41	17,41
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	22,68	16,04	16,04	26,04
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	18,64	12,08	12,08	22,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	14,12	7,79	7,79	17,79
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	22,44	15,75	15,75	25,75
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	19,47	13,00	13,00	23,00
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	14,74	8,41	8,41	18,41
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	22,64	16,08	16,08	26,08
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	22,82	16,54	16,54	26,54
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	15,60	9,22	9,22	19,22
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	23,71	17,14	17,14	27,14
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	23,47	17,08	17,08	27,08
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	16,50	10,21	10,21	20,21
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	29,96	23,43	23,43	33,43
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	29,96	23,43	23,43	33,43
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	29,37	22,90	22,90	32,90
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	17,08	10,63	10,63	20,63
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	32,32	25,82	25,82	35,82
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	32,32	25,82	25,82	35,82
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	30,03	23,51	23,51	33,51
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	18,87	12,54	12,54	22,54
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	32,30	25,82	25,82	35,82
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	32,30	25,82	25,82	35,82
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	29,77	23,19	23,19	33,19
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	24,20	18,07	18,07	28,07
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	32,31	25,83	25,83	35,83
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	32,31	25,83	25,83	35,83
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	29,87	23,31	23,31	33,31
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	26,33	20,20	20,20	30,20
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	32,31	25,83	25,83	35,83
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	32,31	25,83	25,83	35,83
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	29,87	23,40	23,40	33,40
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	27,74	21,58	21,58	31,58
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	29,86	23,38	23,38	33,38
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	28,66	22,28	22,28	32,28
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	9,21	2,81	2,81	12,81
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	12,83	6,58	6,58	16,58
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	9,48	3,13	3,13	13,13
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	11,77	5,46	5,46	15,46
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	10,80	4,52	4,52	14,52
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	11,53	5,23	5,23	15,23
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	8,75	2,31	2,31	12,31
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	11,51	5,18	5,18	15,18
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	9,76	3,27	3,27	13,27
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	12,67	6,29	6,29	16,29
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	12,66	6,10	6,10	16,10
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	10,29	3,75	3,75	13,75
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	14,62	8,22	8,22	18,22
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	10,44	3,95	3,95	13,95
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	17,40	11,08	11,08	21,08
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	10,97	4,52	4,52	14,52
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	19,76	13,51	13,51	23,51
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	11,33	4,87	4,87	14,87
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	25,57	19,42	19,42	29,42
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	12,16	5,67	5,67	15,67
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	9,99	3,58	3,58	13,58
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,01	445601,96	19,50	21,59	14,88	14,88	24,88
D8_A	D8[2/4]	84746,01	445601,96	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	20,34	13,91	13,91	23,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	13,46	6,84	6,84	16,84
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	10,18	3,68	3,68	13,68
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,01	445601,96	22,50	22,11	15,37	15,37	25,37
D8_B	D8[2/4]	84746,01	445601,96	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	20,75	14,29	14,29	24,29
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	14,06	7,39	7,39	17,39
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	12,21	5,71	5,71	15,71
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,01	445601,96	25,50	22,83	15,89	15,89	25,89
D8_C	D8[2/4]	84746,01	445601,96	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	21,13	14,65	14,65	24,65
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	15,06	8,37	8,37	18,37
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,01	445601,96	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,01	445601,96	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	9,61	3,22	3,22	13,22
D8_F	D8[2/4]	84746,01	445601,96	16,50	22,23	15,62	15,62	25,62
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	19,87	13,45	13,45	23,45
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	12,89	6,28	6,28	16,28
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	29,75	23,39	23,39	33,39
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	22,95	16,64	16,64	26,64
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	16,57	10,20	10,20	20,20
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	25,20	18,96	18,96	28,96
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	17,45	11,14	11,14	21,14
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	29,48	23,33	23,33	33,33
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	18,63	12,32	12,32	22,32
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	29,77	23,45	23,45	33,45
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	19,79	13,46	13,46	23,46
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	29,85	23,52	23,52	33,52
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	20,79	14,49	14,49	24,49
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	29,69	23,33	23,33	33,33
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	21,67	15,37	15,37	25,37
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	15,24	8,76	8,76	18,76
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	15,59	9,33	9,33	19,33
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	15,20	8,66	8,66	18,66
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	18,93	12,69	12,69	22,69
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	15,34	9,07	9,07	19,07
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	10,80	3,78	3,78	13,78
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	16,34	10,14	10,14	20,14
E11_A	E11[4/4]	84831,65	445611,93	1,50	--	--	--	--
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	18,26	12,08	12,08	22,08
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	12,19	5,32	5,32	15,32
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	21,65	15,54	15,54	25,54
E11_B	E11[4/4]	84831,65	445611,93	4,50	--	--	--	--
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	23,27	17,07	17,07	27,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	21,88	15,60	15,60	25,60
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	24,86	18,70	18,70	28,70
E11_C	E11[4/4]	84831,65	445611,93	7,50	21,54	15,30	15,30	25,30
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	20,76	14,15	14,15	24,15
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	14,27	7,92	7,92	17,92
E12_A	E12[3/4]	84834,33	445606,20	1,50	--	--	--	--
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	12,15	5,72	5,72	15,72
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	19,45	12,60	12,60	22,60
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	15,11	8,59	8,59	18,59
E12_B	E12[3/4]	84834,33	445606,20	4,50	--	--	--	--
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	12,69	6,31	6,31	16,31
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	19,38	13,02	13,02	23,02
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	21,22	13,41	13,41	23,41
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	20,65	14,55	14,55	24,55
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	16,68	10,41	10,41	20,41
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	20,33	13,99	13,99	23,99
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	20,55	12,30	12,30	22,30
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	22,25	16,13	16,13	26,13
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	17,48	11,22	11,22	21,22
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	21,39	15,29	15,29	25,29
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	25,76	19,64	19,64	29,64
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	29,53	23,39	23,39	33,39
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	22,29	12,28	12,28	22,29
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	22,25	16,15	16,15	26,15
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	26,69	20,57	20,57	30,57
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	29,88	23,73	23,73	33,73
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	23,25	13,18	13,18	23,25
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	16,38	10,16	10,16	20,16
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	21,28	15,18	15,18	25,18
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	19,02	12,73	12,73	22,73
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	19,34	12,34	12,34	22,34
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	17,59	11,45	11,45	21,45
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	23,89	17,81	17,81	27,81
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	25,48	19,36	19,36	29,36
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	18,31	10,29	10,29	20,29
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	20,16	14,06	14,06	24,06
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	24,50	18,38	18,38	28,38
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	28,10	21,97	21,97	31,97
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	20,43	10,95	10,95	20,95
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	20,74	14,65	14,65	24,65
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	25,12	19,00	19,00	29,00
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	28,86	22,73	22,73	32,73
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	21,45	11,65	11,65	21,65
F10_A	F10[1/4]	84975,02	445546,54	55,50	24,43	16,43	16,43	26,43
F10_A	F10[1/4]	84975,02	445546,54	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[1/4]	84975,02	445546,54	19,50	--	--	--	--
F10_A	F10[1/4]	84975,02	445546,54	1,50	--	--	--	--
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	24,88	18,68	18,68	28,68
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	19,50	--	--	--	--
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	1,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	16,38	9,30	9,30	19,30
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	19,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	1,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	28,13	20,39	20,39	30,39
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	28,11	20,52	20,52	30,52
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	24,20	17,51	17,51	27,51
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84975,02	445546,54	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84975,02	445546,54	22,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84975,02	445546,54	4,50	--	--	--	--
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	22,50	--	--	--	--
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	4,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	22,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	4,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	28,14	20,52	20,52	30,52
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	24,37	17,69	17,69	27,69
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84975,02	445546,54	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84975,02	445546,54	25,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84975,02	445546,54	7,50	--	--	--	--
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	25,50	--	--	--	--
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	7,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	25,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	7,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	28,16	20,51	20,51	30,51
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	24,48	17,80	17,80	27,80
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84975,02	445546,54	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84975,02	445546,54	28,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84975,02	445546,54	10,50	--	--	--	--
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	28,50	--	--	--	--
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	10,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	28,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	10,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	28,21	20,53	20,53	30,53
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	24,80	18,14	18,14	28,14
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84975,02	445546,54	49,50	24,43	16,47	16,47	26,47
F10_E	F10[1/4]	84975,02	445546,54	31,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84975,02	445546,54	13,50	--	--	--	--
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	23,75	17,52	17,52	27,52
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	31,50	--	--	--	--
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	13,50	--	--	--	--
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	15,43	8,32	8,32	18,32
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	31,50	--	--	--	--
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	13,50	--	--	--	--
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	30,43	22,65	22,65	32,65
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	25,89	19,30	19,30	29,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	22,94	16,26	16,26	26,26
F10_F	F10[1/4]	84975,02	445546,54	52,50	24,45	16,48	16,48	26,48
F10_F	F10[1/4]	84975,02	445546,54	34,50	--	--	--	--
F10_F	F10[1/4]	84975,02	445546,54	16,50	--	--	--	--
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	24,04	17,81	17,81	27,81
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	34,50	--	--	--	--
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	16,50	--	--	--	--
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	15,57	8,42	8,42	18,42
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	34,50	--	--	--	--
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	16,50	--	--	--	--
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	30,42	22,65	22,65	32,65
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	27,30	20,50	20,50	30,50
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	23,58	16,89	16,89	26,89
F11_A	F11[1/4]	84926,17	445560,10	37,50	16,64	9,07	9,07	19,07
F11_A	F11[1/4]	84926,17	445560,10	19,50	15,92	8,60	8,60	18,60
F11_A	F11[1/4]	84926,17	445560,10	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84939,92	445550,24	37,50	16,94	10,21	10,21	20,21
F11_A	F11[2/4]	84939,92	445550,24	19,50	16,62	9,84	9,84	19,84
F11_A	F11[2/4]	84939,92	445550,24	1,50	15,20	8,45	8,45	18,45
F11_A	F11[3/4]	84932,66	445534,94	37,50	30,29	23,58	23,58	33,58
F11_A	F11[3/4]	84932,66	445534,94	19,50	27,54	20,20	20,20	30,20
F11_A	F11[3/4]	84932,66	445534,94	1,50	15,46	8,43	8,43	18,43
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	29,84	23,61	23,61	33,61
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	19,50	--	--	--	--
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	1,50	--	--	--	--
F11_B	F11[1/4]	84926,17	445560,10	40,50	16,69	8,83	8,83	18,83
F11_B	F11[1/4]	84926,17	445560,10	22,50	16,20	8,90	8,90	18,90
F11_B	F11[1/4]	84926,17	445560,10	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84939,92	445550,24	40,50	16,83	10,06	10,06	20,06
F11_B	F11[2/4]	84939,92	445550,24	22,50	16,78	10,01	10,01	20,01
F11_B	F11[2/4]	84939,92	445550,24	4,50	15,26	8,50	8,50	18,50
F11_B	F11[3/4]	84932,66	445534,94	40,50	30,16	23,60	23,60	33,60
F11_B	F11[3/4]	84932,66	445534,94	22,50	27,74	20,42	20,42	30,42
F11_B	F11[3/4]	84932,66	445534,94	4,50	17,44	10,68	10,68	20,68
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	30,57	24,27	24,27	34,27
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	22,50	--	--	--	--
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	4,50	--	--	--	--
F11_C	F11[1/4]	84926,17	445560,10	43,50	17,17	9,76	9,76	19,76
F11_C	F11[1/4]	84926,17	445560,10	25,50	16,24	8,91	8,91	18,91
F11_C	F11[1/4]	84926,17	445560,10	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84939,92	445550,24	43,50	17,32	10,58	10,58	20,58
F11_C	F11[2/4]	84939,92	445550,24	25,50	16,77	10,00	10,00	20,00
F11_C	F11[2/4]	84939,92	445550,24	7,50	14,81	7,99	7,99	17,99
F11_C	F11[3/4]	84932,66	445534,94	43,50	29,83	23,61	23,61	33,61
F11_C	F11[3/4]	84932,66	445534,94	25,50	27,99	20,74	20,74	30,74
F11_C	F11[3/4]	84932,66	445534,94	7,50	22,74	16,29	16,29	26,29
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	30,60	24,29	24,29	34,29
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	25,50	--	--	--	--
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	7,50	--	--	--	--
F11_D	F11[1/4]	84926,17	445560,10	28,50	16,36	8,92	8,92	18,92
F11_D	F11[1/4]	84926,17	445560,10	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84939,92	445550,24	28,50	16,72	9,95	9,95	19,95
F11_D	F11[2/4]	84939,92	445550,24	10,50	15,14	8,42	8,42	18,42
F11_D	F11[3/4]	84932,66	445534,94	28,50	27,85	20,55	20,55	30,55
F11_D	F11[3/4]	84932,66	445534,94	10,50	24,68	17,70	17,70	27,70
F11_D	F11[4/4]	84919,14	445544,87	28,50	--	--	--	--
F11_D	F11[4/4]	84919,14	445544,87	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F11_E	F11[1/4]	84926,17	445560,10	31,50	16,54	9,12	9,12	19,12
F11_E	F11[1/4]	84926,17	445560,10	13,50	14,74	7,46	7,46	17,46
F11_E	F11[2/4]	84939,92	445550,24	31,50	16,98	10,24	10,24	20,24
F11_E	F11[2/4]	84939,92	445550,24	13,50	15,69	8,91	8,91	18,91
F11_E	F11[3/4]	84932,66	445534,94	31,50	30,00	23,23	23,23	33,23
F11_E	F11[3/4]	84932,66	445534,94	13,50	26,39	18,94	18,94	28,94
F11_E	F11[4/4]	84919,14	445544,87	31,50	--	--	--	--
F11_E	F11[4/4]	84919,14	445544,87	13,50	--	--	--	--
F11_F	F11[1/4]	84926,17	445560,10	34,50	16,61	9,14	9,14	19,14
F11_F	F11[1/4]	84926,17	445560,10	16,50	15,33	8,06	8,06	18,06
F11_F	F11[2/4]	84939,92	445550,24	34,50	17,00	10,26	10,26	20,26
F11_F	F11[2/4]	84939,92	445550,24	16,50	16,17	9,39	9,39	19,39
F11_F	F11[3/4]	84932,66	445534,94	34,50	30,25	23,53	23,53	33,53
F11_F	F11[3/4]	84932,66	445534,94	16,50	27,23	19,73	19,73	29,73
F11_F	F11[4/4]	84919,14	445544,87	34,50	--	--	--	--
F11_F	F11[4/4]	84919,14	445544,87	16,50	--	--	--	--
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	22,83	15,40	15,40	25,40
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	19,93	13,28	13,28	23,28
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	17,97	10,73	10,73	20,73
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	23,78	16,73	16,73	26,73
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	21,32	14,86	14,86	24,86
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	18,73	11,69	11,69	21,69
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	25,60	18,74	18,74	28,74
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	22,26	15,82	15,82	25,82
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	19,95	13,06	13,06	23,06
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	18,00	11,29	11,29	21,29
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	14,86	7,91	7,91	17,91
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	18,68	12,00	12,00	22,00
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	15,45	8,51	8,51	18,51
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	19,27	12,64	12,64	22,64
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	15,95	9,11	9,11	19,11
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	17,79	11,22	11,22	21,22
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	13,21	6,38	6,38	16,38
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	16,74	10,08	10,08	20,08
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	13,74	6,87	6,87	16,87
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	17,35	10,65	10,65	20,65
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	14,24	7,31	7,31	17,31
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	15,33	8,31	8,31	18,31
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	1,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	19,66	13,17	13,17	23,17
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	1,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	15,22	8,16	8,16	18,16
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	4,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	20,27	13,84	13,84	23,84
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	4,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	15,30	8,27	8,27	18,27
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	7,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	20,72	14,33	14,33	24,33
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	7,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	15,75	8,69	8,69	18,69
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	15,50	8,55	8,55	18,55
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	10,50	--	--	--	--
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	21,09	14,69	14,69	24,69
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	19,65	13,08	13,08	23,08
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	10,50	--	--	--	--
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	15,52	8,54	8,54	18,54
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	13,50	--	--	--	--
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	19,70	13,13	13,13	23,13
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	13,50	--	--	--	--
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	15,51	8,50	8,50	18,50
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	16,50	--	--	--	--
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	19,28	12,63	12,63	22,63
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	16,50	--	--	--	--
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	14,47	7,83	7,83	17,83
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	12,44	5,64	5,64	15,64
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	15,92	9,42	9,42	19,42
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	12,47	5,68	5,68	15,68
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	17,02	10,47	10,47	20,47
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	13,14	6,41	6,41	16,41
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	28,15	21,64	21,64	31,64
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	28,34	21,84	21,84	31,84
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	28,51	22,01	22,01	32,01
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	28,95	22,50	22,50	32,50
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	30,59	24,27	24,27	34,27
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	26,76	20,27	20,27	30,27
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	31,12	24,83	24,83	34,83
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	27,53	21,00	21,00	31,00
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	15,46	8,98	8,98	18,98
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	22,77	15,77	15,77	25,77
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	15,50	8,98	8,98	18,98
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	25,01	18,43	18,43	28,43
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	14,99	8,49	8,49	18,49
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	25,57	19,11	19,11	29,11
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	15,63	9,11	9,11	19,11
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	26,70	20,26	20,26	30,26
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	15,80	8,59	8,59	18,59
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	14,21	6,52	6,52	16,52
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	15,63	8,40	8,40	18,40
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	14,23	6,68	6,68	16,68
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	16,03	8,75	8,75	18,75
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	15,37	8,16	8,16	18,16
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	15,99	9,19	9,19	19,19
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	16,43	9,95	9,95	19,95
F8_A	F8[3/4]	84970,16	445568,01	1,50	--	--	--	--
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	19,58	13,06	13,06	23,06
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	16,13	9,22	9,22	19,22
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	16,63	10,16	10,16	20,16
F8_B	F8[3/4]	84970,16	445568,01	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	20,19	13,54	13,54	23,54
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	15,92	9,04	9,04	19,04
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	17,09	10,59	10,59	20,59
F8_C	F8[3/4]	84970,16	445568,01	7,50	--	--	--	--
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	19,87	13,06	13,06	23,06
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	14,75	7,79	7,79	17,79
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	16,76	9,81	9,81	19,81
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	14,73	7,79	7,79	17,79
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	16,73	9,77	9,77	19,77
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	14,95	8,04	8,04	18,04
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	17,10	10,19	10,19	20,19
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	20,88	13,72	13,72	23,72
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	15,88	9,07	9,07	19,07
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	17,87	10,98	10,98	20,98
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	20,11	13,78	13,78	23,78
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	17,11	10,71	10,71	20,71
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	20,50	14,18	14,18	24,18
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	17,33	10,98	10,98	20,98
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	20,52	14,19	14,19	24,19
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	17,50	11,15	11,15	21,15
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	18,37	12,00	12,00	22,00
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	18,57	12,25	12,25	22,25
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	19,99	13,70	13,70	23,70
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	17,16	10,70	10,70	20,70
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	20,40	14,01	14,01	24,01
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	16,21	9,62	9,62	19,62
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	18,67	12,35	12,35	22,35
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	21,73	15,38	15,38	25,38
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	16,06	9,49	9,49	19,49
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	23,66	17,53	17,53	27,53
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	23,95	17,68	17,68	27,68
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	16,80	10,25	10,25	20,25
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	36,10	29,30	29,30	39,30
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	36,00	29,30	29,30	39,30
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	35,16	28,46	28,46	38,46
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	36,08	29,29	29,29	39,29
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	35,97	29,29	29,29	39,29
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	35,42	28,77	28,77	38,77
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	36,00	29,29	29,29	39,29
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	35,92	29,26	29,26	39,26
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	36,01	29,29	29,29	39,29
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	35,97	29,29	29,29	39,29
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	36,01	29,28	29,28	39,28
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	35,96	29,29	29,29	39,29
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	34,39	27,95	27,95	37,95
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	36,04	29,29	29,29	39,29
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	35,97	29,29	29,29	39,29
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	34,97	28,36	28,36	38,36
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	27,66	21,31	21,31	31,31
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	19,50	--	--	--	--
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	1,50	--	--	--	--
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	31,72	25,17	25,17	35,17
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	40,50	--	--	--	--
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	22,50	--	--	--	--
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	4,50	--	--	--	--
G13_C	G13[2/4]	84785,54	445523,98	43,50	--	--	--	--
G13_C	G13[2/4]	84785,54	445523,98	25,50	--	--	--	--
G13_C	G13[2/4]	84785,54	445523,98	7,50	--	--	--	--
G13_D	G13[2/4]	84785,54	445523,98	46,50	--	--	--	--
G13_D	G13[2/4]	84785,54	445523,98	28,50	--	--	--	--
G13_D	G13[2/4]	84785,54	445523,98	10,50	--	--	--	--
G13_E	G13[2/4]	84785,54	445523,98	49,50	--	--	--	--
G13_E	G13[2/4]	84785,54	445523,98	31,50	--	--	--	--
G13_E	G13[2/4]	84785,54	445523,98	13,50	--	--	--	--
G13_F	G13[2/4]	84785,54	445523,98	52,50	--	--	--	--
G13_F	G13[2/4]	84785,54	445523,98	34,50	--	--	--	--
G13_F	G13[2/4]	84785,54	445523,98	16,50	--	--	--	--
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	19,96	13,31	13,31	23,31
G14_A	G14[2/4]	84793,82	445509,08	1,50	--	--	--	--
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	24,52	18,14	18,14	28,14
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	21,67	15,06	15,06	25,06
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	20,35	13,75	13,75	23,75
G14_B	G14[2/4]	84793,82	445509,08	4,50	--	--	--	--
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	27,25	21,05	21,05	31,05
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	24,85	18,48	18,48	28,48
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	21,79	15,23	15,23	25,23
G14_C	G14[2/4]	84793,82	445509,08	7,50	--	--	--	--
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	28,71	22,53	22,53	32,53
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	26,38	20,05	20,05	30,05
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	26,45	20,05	20,05	30,05
G14_D	G14[2/4]	84793,82	445509,08	10,50	--	--	--	--
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	29,79	23,60	23,60	33,60
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	28,61	22,27	22,27	32,27
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	31,33	24,38	24,38	34,38
G14_E	G14[2/4]	84793,82	445509,08	13,50	22,87	16,36	16,36	26,36
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	30,62	24,34	24,34	34,34
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	34,15	27,54	27,54	37,54
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	23,76	17,46	17,46	27,46
G15_A	G15[2/4]	84788,61	445506,96	1,50	--	--	--	--
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	23,84	17,51	17,51	27,51
G15_B	G15[2/4]	84788,61	445506,96	4,50	--	--	--	--
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	24,16	17,83	17,83	27,83
G15_C	G15[2/4]	84788,61	445506,96	7,50	--	--	--	--
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	25,24	18,91	18,91	28,91
G15_D	G15[2/4]	84788,61	445506,96	10,50	--	--	--	--
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	21,47	14,83	14,83	24,83
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	26,12	19,75	19,75	29,75
G16_A	G16[4/4]	84779,69	445450,51	1,50	23,56	16,79	16,79	26,79
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	22,09	15,56	15,56	25,56
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	26,90	20,45	20,45	30,45
G16_B	G16[4/4]	84779,69	445450,51	4,50	24,24	17,52	17,52	27,52
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	23,17	16,70	16,70	26,70
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	28,72	22,25	22,25	32,25
G16_C	G16[4/4]	84779,69	445450,51	7,50	26,39	19,78	19,78	29,78
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	23,35	16,84	16,84	26,84
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	30,82	24,42	24,42	34,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G16_D	G16[4/4]	84779,69	445450,51	10,50	31,63	25,32	25,32	35,32
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	18,80	12,14	12,14	22,14
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	27,64	21,45	21,45	31,45
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	32,24	25,80	25,80	35,80
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	24,36	17,74	17,74	27,74
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	19,21	12,55	12,55	22,55
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	27,96	21,77	21,77	31,77
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	32,23	25,70	25,70	35,70
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	24,43	17,80	17,80	27,80
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	17,03	10,43	10,43	20,43
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	25,39	19,28	19,28	29,28
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	30,33	24,21	24,21	34,21
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	22,26	15,66	15,66	25,66
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	17,72	11,10	11,10	21,10
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	26,21	20,11	20,11	30,11
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	30,62	24,37	24,37	34,37
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	23,10	16,44	16,44	26,44
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	18,40	11,78	11,78	21,78
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	26,95	20,77	20,77	30,77
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	31,56	25,14	25,14	35,14
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	23,76	17,11	17,11	27,11
G18_A	G18[1/4]	84754,61	445464,53	55,50	24,83	18,31	18,31	28,31
G18_A	G18[1/4]	84754,61	445464,53	37,50	25,97	19,52	19,52	29,52
G18_A	G18[1/4]	84754,61	445464,53	19,50	24,80	18,34	18,34	28,34
G18_A	G18[1/4]	84754,61	445464,53	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	37,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	19,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,78	445445,27	55,50	34,70	27,97	27,97	37,97
G18_A	G18[3/4]	84759,78	445445,27	37,50	34,48	27,83	27,83	37,83
G18_A	G18[3/4]	84759,78	445445,27	19,50	33,46	27,27	27,27	37,27
G18_A	G18[3/4]	84759,78	445445,27	1,50	19,12	11,98	11,98	21,98
G18_A	G18[4/4]	84747,44	445452,28	55,50	20,55	13,77	13,77	23,77
G18_A	G18[4/4]	84747,44	445452,28	37,50	20,89	14,06	14,06	24,06
G18_A	G18[4/4]	84747,44	445452,28	19,50	20,91	13,78	13,78	23,78
G18_A	G18[4/4]	84747,44	445452,28	1,50	20,16	13,31	13,31	23,31
G18_B	G18[1/4]	84754,61	445464,53	58,50	24,84	18,31	18,31	28,31
G18_B	G18[1/4]	84754,61	445464,53	40,50	26,10	19,66	19,66	29,66
G18_B	G18[1/4]	84754,61	445464,53	22,50	22,22	15,38	15,38	25,38
G18_B	G18[1/4]	84754,61	445464,53	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	40,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	22,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G18_B	G18[3/4]	84759,78	445445,27	58,50	34,71	27,95	27,95	37,95
G18_B	G18[3/4]	84759,78	445445,27	40,50	34,55	27,85	27,85	37,85
G18_B	G18[3/4]	84759,78	445445,27	22,50	33,84	27,51	27,51	37,51
G18_B	G18[3/4]	84759,78	445445,27	4,50	19,67	12,62	12,62	22,62
G18_B	G18[4/4]	84747,44	445452,28	58,50	20,56	13,80	13,80	23,80
G18_B	G18[4/4]	84747,44	445452,28	40,50	20,86	14,05	14,05	24,05
G18_B	G18[4/4]	84747,44	445452,28	22,50	21,10	14,10	14,10	24,10
G18_B	G18[4/4]	84747,44	445452,28	4,50	19,78	12,85	12,85	22,85
G18_C	G18[1/4]	84754,61	445464,53	61,50	24,84	18,32	18,32	28,32
G18_C	G18[1/4]	84754,61	445464,53	43,50	27,36	21,03	21,03	31,03
G18_C	G18[1/4]	84754,61	445464,53	25,50	25,65	19,28	19,28	29,28
G18_C	G18[1/4]	84754,61	445464,53	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	27,53	21,11	21,11	31,11
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	43,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	25,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[3/4]	84759,78	445445,27	61,50	34,71	27,94	27,94	37,94
G18_C	G18[3/4]	84759,78	445445,27	43,50	34,48	27,85	27,85	37,85
G18_C	G18[3/4]	84759,78	445445,27	25,50	34,26	27,61	27,61	37,61
G18_C	G18[3/4]	84759,78	445445,27	7,50	20,80	13,72	13,72	23,72
G18_C	G18[4/4]	84747,44	445452,28	61,50	20,38	13,57	13,57	23,57
G18_C	G18[4/4]	84747,44	445452,28	43,50	21,37	14,68	14,68	24,68
G18_C	G18[4/4]	84747,44	445452,28	25,50	21,22	14,26	14,26	24,26
G18_C	G18[4/4]	84747,44	445452,28	7,50	19,36	12,28	12,28	22,28
G18_D	G18[1/4]	84754,61	445464,53	64,50	19,20	11,12	11,12	21,12
G18_D	G18[1/4]	84754,61	445464,53	46,50	27,38	21,05	21,05	31,05
G18_D	G18[1/4]	84754,61	445464,53	28,50	25,80	19,39	19,39	29,39
G18_D	G18[1/4]	84754,61	445464,53	10,50	23,05	16,59	16,59	26,59
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	34,98	28,25	28,25	38,25
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	46,50	--	--	--	--
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	28,50	--	--	--	--
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	10,50	--	--	--	--
G18_D	G18[3/4]	84759,78	445445,27	64,50	34,70	27,93	27,93	37,93
G18_D	G18[3/4]	84759,78	445445,27	46,50	34,52	27,86	27,86	37,86
G18_D	G18[3/4]	84759,78	445445,27	28,50	34,40	27,75	27,75	37,75
G18_D	G18[3/4]	84759,78	445445,27	10,50	22,64	15,67	15,67	25,67
G18_D	G18[4/4]	84747,44	445452,28	64,50	19,95	13,00	13,00	23,00
G18_D	G18[4/4]	84747,44	445452,28	46,50	20,67	13,86	13,86	23,86
G18_D	G18[4/4]	84747,44	445452,28	28,50	21,12	14,19	14,19	24,19
G18_D	G18[4/4]	84747,44	445452,28	10,50	19,79	12,63	12,63	22,63
G18_E	G18[1/4]	84754,61	445464,53	67,50	20,11	12,39	12,39	22,39
G18_E	G18[1/4]	84754,61	445464,53	49,50	25,04	18,30	18,30	28,30
G18_E	G18[1/4]	84754,61	445464,53	31,50	25,86	19,43	19,43	29,43
G18_E	G18[1/4]	84754,61	445464,53	13,50	23,93	17,46	17,46	27,46
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	35,35	28,51	28,51	38,51
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	49,50	--	--	--	--
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	31,50	--	--	--	--
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	13,50	--	--	--	--
G18_E	G18[3/4]	84759,78	445445,27	67,50	34,70	27,93	27,93	37,93
G18_E	G18[3/4]	84759,78	445445,27	49,50	34,69	28,00	28,00	38,00
G18_E	G18[3/4]	84759,78	445445,27	31,50	34,51	27,80	27,80	37,80
G18_E	G18[3/4]	84759,78	445445,27	13,50	25,17	18,42	18,42	28,42
G18_E	G18[4/4]	84747,44	445452,28	67,50	20,80	14,00	14,00	24,00
G18_E	G18[4/4]	84747,44	445452,28	49,50	20,67	13,86	13,86	23,86
G18_E	G18[4/4]	84747,44	445452,28	31,50	20,95	14,11	14,11	24,11
G18_E	G18[4/4]	84747,44	445452,28	13,50	20,68	13,56	13,56	23,56
G18_F	G18[1/4]	84754,61	445464,53	52,50	24,92	18,30	18,30	28,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G18_F	G18[1/4]	84754,61	445464,53	34,50	25,91	19,45	19,45	29,45
G18_F	G18[1/4]	84754,61	445464,53	16,50	24,72	18,27	18,27	28,27
G18_F	G18[2/4]	84766,94	445457,52	52,50	--	--	--	--
G18_F	G18[2/4]	84766,94	445457,52	34,50	--	--	--	--
G18_F	G18[2/4]	84766,94	445457,52	16,50	--	--	--	--
G18_F	G18[3/4]	84759,78	445445,27	52,50	34,73	27,98	27,98	37,98
G18_F	G18[3/4]	84759,78	445445,27	34,50	34,46	27,81	27,81	37,81
G18_F	G18[3/4]	84759,78	445445,27	16,50	28,69	22,30	22,30	32,30
G18_F	G18[4/4]	84747,44	445452,28	52,50	20,63	13,83	13,83	23,83
G18_F	G18[4/4]	84747,44	445452,28	34,50	20,93	14,09	14,09	24,09
G18_F	G18[4/4]	84747,44	445452,28	16,50	21,06	13,98	13,98	23,98
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	28,28	21,80	21,80	31,80
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	28,28	21,83	21,83	31,83
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	28,28	21,81	21,81	31,81
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	28,39	21,94	21,94	31,94
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	28,31	21,83	21,83	31,83
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	28,45	22,00	22,00	32,00
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	28,52	22,05	22,05	32,05
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	29,86	23,53	23,53	33,53
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	29,87	23,53	23,53	33,53
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	26,51	20,18	20,18	30,18
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	29,89	23,55	23,55	33,55
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	27,62	21,18	21,18	31,18
G20_A	G20[1/4]	84777,55	445536,20	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84777,55	445536,20	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84777,55	445536,20	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	32,66	25,78	25,78	35,78
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	32,61	25,84	25,84	35,84
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	24,25	17,12	17,12	27,12
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	24,27	17,27	17,27	27,27
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	19,88	12,96	12,96	22,96
G20_B	G20[1/4]	84777,55	445536,20	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84777,55	445536,20	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84777,55	445536,20	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	32,74	25,82	25,82	35,82
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	32,70	25,94	25,94	35,94
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	24,29	17,12	17,12	27,12
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	24,39	17,43	17,43	27,43
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	20,14	13,30	13,30	23,30
G20_C	G20[1/4]	84777,55	445536,20	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84777,55	445536,20	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84777,55	445536,20	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	32,79	25,87	25,87	35,87
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	32,77	26,01	26,01	36,01
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	24,32	17,15	17,15	27,15
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	24,31	17,36	17,36	27,36
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	18,46	11,20	11,20	21,20
G20_D	G20[1/4]	84777,55	445536,20	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[1/4]	84777,55	445536,20	28,50	--	--	--	--
G20_D	G20[1/4]	84777,55	445536,20	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	28,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	32,86	25,95	25,95	35,95
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	32,69	25,90	25,90	35,90
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	24,35	17,18	17,18	27,18
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	24,28	17,33	17,33	27,33
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	21,62	14,98	14,98	24,98
G20_E	G20[1/4]	84777,55	445536,20	49,50	--	--	--	--
G20_E	G20[1/4]	84777,55	445536,20	31,50	--	--	--	--
G20_E	G20[1/4]	84777,55	445536,20	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	28,37	22,06	22,06	32,06
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	31,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	32,97	26,08	26,08	36,08
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	32,56	25,73	25,73	35,73
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	29,97	23,32	23,32	33,32
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	24,36	17,12	17,12	27,12
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	24,27	17,29	17,29	27,29
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	22,70	15,93	15,93	25,93
G20_F	G20[1/4]	84777,55	445536,20	52,50	--	--	--	--
G20_F	G20[1/4]	84777,55	445536,20	34,50	--	--	--	--
G20_F	G20[1/4]	84777,55	445536,20	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	29,57	22,97	22,97	32,97
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	34,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	33,16	26,30	26,30	36,30
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	32,60	25,76	25,76	35,76
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	32,05	25,27	25,27	35,27
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	25,06	17,48	17,48	27,48
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	24,24	17,12	17,12	27,12
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	23,59	16,60	16,60	26,60
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	22,79	16,36	16,36	26,36
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	20,43	13,76	13,76	23,76
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	21,21	14,49	14,49	24,49
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	24,25	17,94	17,94	27,94
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	22,36	15,95	15,95	25,95
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	23,58	17,15	17,15	27,15
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	28,67	22,52	22,52	32,52
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	25,43	19,20	19,20	29,20
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	28,34	22,12	22,12	32,12
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	29,77	23,61	23,61	33,61
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	24,94	18,69	18,69	28,69
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	30,62	24,44	24,44	34,44
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	18,19	11,71	11,71	21,71
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	27,34	20,61	20,61	30,61
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	18,39	11,91	11,91	21,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	24,77	17,43	17,43	27,43
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	17,77	11,50	11,50	21,50
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	25,96	18,84	18,84	28,84
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	18,59	12,30	12,30	22,30
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	29,37	22,77	22,77	32,77
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	21,51	15,22	15,22	25,22
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,84	445522,90	19,50	28,16	21,98	21,98	31,98
H2_A	H2[2/4]	84834,84	445522,90	1,50	21,78	15,44	15,44	25,44
H2_A	H2[3/4]	84830,00	445509,18	19,50	31,81	25,29	25,29	35,29
H2_A	H2[3/4]	84830,00	445509,18	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	31,90	25,27	25,27	35,27
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	20,07	13,63	13,63	23,63
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,84	445522,90	22,50	26,49	20,21	20,21	30,21
H2_B	H2[2/4]	84834,84	445522,90	4,50	23,43	17,19	17,19	27,19
H2_B	H2[3/4]	84830,00	445509,18	22,50	31,87	25,31	25,31	35,31
H2_B	H2[3/4]	84830,00	445509,18	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	31,99	25,28	25,28	35,28
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	18,66	12,16	12,16	22,16
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,84	445522,90	25,50	26,59	20,31	20,31	30,31
H2_C	H2[2/4]	84834,84	445522,90	7,50	24,30	18,08	18,08	28,08
H2_C	H2[3/4]	84830,00	445509,18	25,50	31,93	25,33	25,33	35,33
H2_C	H2[3/4]	84830,00	445509,18	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	32,02	25,30	25,30	35,30
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	19,50	13,03	13,03	23,03
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,84	445522,90	28,50	26,71	20,44	20,44	30,44
H2_D	H2[2/4]	84834,84	445522,90	10,50	25,49	19,27	19,27	29,27
H2_D	H2[3/4]	84830,00	445509,18	28,50	32,04	25,34	25,34	35,34
H2_D	H2[3/4]	84830,00	445509,18	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	31,97	25,32	25,32	35,32
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	19,97	13,68	13,68	23,68
H2_E	H2[2/4]	84834,84	445522,90	13,50	28,53	22,38	22,38	32,38
H2_E	H2[3/4]	84830,00	445509,18	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	30,41	23,89	23,89	33,89
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	20,76	14,47	14,47	24,47
H2_F	H2[2/4]	84834,84	445522,90	16,50	29,26	23,11	23,11	33,11
H2_F	H2[3/4]	84830,00	445509,18	16,50	31,39	25,01	25,01	35,01
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	31,38	24,80	24,80	34,80
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	28,74	22,35	22,35	32,35
H3_A	H3[2/4]	84825,73	445508,28	1,50	--	--	--	--
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	23,49	17,21	17,21	27,21
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	27,59	21,25	21,25	31,25
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	29,52	23,20	23,20	33,20
H3_B	H3[2/4]	84825,73	445508,28	4,50	--	--	--	--
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	23,81	17,55	17,55	27,55
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	29,08	22,83	22,83	32,83
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	29,08	22,65	22,65	32,65
H3_C	H3[2/4]	84825,73	445508,28	7,50	--	--	--	--
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	25,15	18,92	18,92	28,92
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	31,39	25,20	25,20	35,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	30,01	23,57	23,57	33,57
H3_D	H3[2/4]	84825,73	445508,28	10,50	--	--	--	--
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	26,01	19,77	19,77	29,77
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	32,36	26,15	26,15	36,15
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	30,61	24,11	24,11	34,11
H3_E	H3[2/4]	84825,73	445508,28	13,50	--	--	--	--
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	27,01	20,79	20,79	30,79
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	33,35	27,08	27,08	37,08
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	18,71	12,42	12,42	22,42
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	18,87	12,42	12,42	22,42
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	20,72	14,24	14,24	24,24
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	19,04	12,76	12,76	22,76
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	19,63	13,24	13,24	23,24
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	21,67	15,27	15,27	25,27
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	21,86	15,72	15,72	25,72
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	20,70	14,38	14,38	24,38
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	24,82	18,60	18,60	28,60
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	25,49	19,39	19,39	29,39
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	24,84	18,65	18,65	28,65
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	30,31	24,20	24,20	34,20
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	18,78	12,44	12,44	22,44
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	20,16	13,68	13,68	23,68
H5_A	H5[3/4]	84886,76	445526,04	1,50	--	--	--	--
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	20,87	14,48	14,48	24,48
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	18,00	11,52	11,52	21,52
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	19,58	13,03	13,03	23,03
H5_B	H5[3/4]	84886,76	445526,04	4,50	--	--	--	--
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	21,57	15,27	15,27	25,27
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	20,22	13,96	13,96	23,96
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	17,81	10,92	10,92	20,92
H5_C	H5[3/4]	84886,76	445526,04	7,50	--	--	--	--
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	20,76	14,38	14,38	24,38
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	20,93	14,58	14,58	24,58
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	18,76	11,86	11,86	21,86
H5_D	H5[3/4]	84886,76	445526,04	10,50	--	--	--	--
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	21,76	15,34	15,34	25,34
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	22,64	15,80	15,80	25,80
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	23,05	16,37	16,37	26,37
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	23,07	16,31	16,31	26,31
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	23,11	16,43	16,43	26,43
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	23,17	16,50	16,50	26,50
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	23,49	16,87	16,87	26,87
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	22,64	15,86	15,86	25,86
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	22,69	15,90	15,90	25,90
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	22,91	16,21	16,21	26,21
H7_A	H7[1/4]	84877,32	445524,61	55,50	20,25	13,40	13,40	23,40
H7_A	H7[1/4]	84877,32	445524,61	37,50	19,80	12,93	12,93	22,93
H7_A	H7[1/4]	84877,32	445524,61	19,50	22,85	16,30	16,30	26,30
H7_A	H7[1/4]	84877,32	445524,61	1,50	--	--	--	--
H7_A	H7[4/4]	84867,81	445508,99	55,50	34,62	28,25	28,25	38,25
H7_A	H7[4/4]	84867,81	445508,99	37,50	36,24	30,15	30,15	40,15
H7_A	H7[4/4]	84867,81	445508,99	19,50	35,40	29,32	29,32	39,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H7_A	H7[4/4]	84867,81	445508,99	1,50	21,19	14,60	14,60	24,60
H7_B	H7[1/4]	84877,32	445524,61	40,50	19,66	12,74	12,74	22,74
H7_B	H7[1/4]	84877,32	445524,61	22,50	22,81	16,26	16,26	26,26
H7_B	H7[1/4]	84877,32	445524,61	4,50	--	--	--	--
H7_B	H7[4/4]	84867,81	445508,99	40,50	36,25	30,15	30,15	40,15
H7_B	H7[4/4]	84867,81	445508,99	22,50	35,43	29,34	29,34	39,34
H7_B	H7[4/4]	84867,81	445508,99	4,50	22,61	16,20	16,20	26,20
H7_C	H7[1/4]	84877,32	445524,61	43,50	19,58	12,67	12,67	22,67
H7_C	H7[1/4]	84877,32	445524,61	25,50	22,71	16,19	16,19	26,19
H7_C	H7[1/4]	84877,32	445524,61	7,50	--	--	--	--
H7_C	H7[4/4]	84867,81	445508,99	43,50	34,43	28,30	28,30	38,30
H7_C	H7[4/4]	84867,81	445508,99	25,50	35,50	29,41	29,41	39,41
H7_C	H7[4/4]	84867,81	445508,99	7,50	25,87	19,65	19,65	29,65
H7_D	H7[1/4]	84877,32	445524,61	46,50	19,59	12,67	12,67	22,67
H7_D	H7[1/4]	84877,32	445524,61	28,50	22,59	16,13	16,13	26,13
H7_D	H7[1/4]	84877,32	445524,61	10,50	--	--	--	--
H7_D	H7[4/4]	84867,81	445508,99	46,50	34,51	28,32	28,32	38,32
H7_D	H7[4/4]	84867,81	445508,99	28,50	35,61	29,51	29,51	39,51
H7_D	H7[4/4]	84867,81	445508,99	10,50	28,66	22,51	22,51	32,51
H7_E	H7[1/4]	84877,32	445524,61	49,50	19,63	12,71	12,71	22,71
H7_E	H7[1/4]	84877,32	445524,61	31,50	22,51	16,06	16,06	26,06
H7_E	H7[1/4]	84877,32	445524,61	13,50	21,97	15,42	15,42	25,42
H7_E	H7[4/4]	84867,81	445508,99	49,50	34,59	28,35	28,35	38,35
H7_E	H7[4/4]	84867,81	445508,99	31,50	36,12	30,02	30,02	40,02
H7_E	H7[4/4]	84867,81	445508,99	13,50	33,99	27,90	27,90	37,90
H7_F	H7[1/4]	84877,32	445524,61	52,50	19,66	12,71	12,71	22,71
H7_F	H7[1/4]	84877,32	445524,61	34,50	19,79	12,93	12,93	22,93
H7_F	H7[1/4]	84877,32	445524,61	16,50	22,57	16,01	16,01	26,01
H7_F	H7[4/4]	84867,81	445508,99	52,50	34,52	28,21	28,21	38,21
H7_F	H7[4/4]	84867,81	445508,99	34,50	36,23	30,14	30,14	40,14
H7_F	H7[4/4]	84867,81	445508,99	16,50	35,26	29,18	29,18	39,18
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	20,47	13,53	13,53	23,53
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	20,31	13,67	13,67	23,67
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	22,26	15,65	15,65	25,65
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	20,61	14,03	14,03	24,03
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	27,23	20,98	20,98	30,98
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	20,57	13,90	13,90	23,90
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	30,56	24,40	24,40	34,40
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	21,51	14,82	14,82	24,82
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	32,64	26,50	26,50	36,50
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	22,49	15,83	15,83	25,83
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	19,50	--	--	--	--
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84893,86	445512,61	55,50	27,24	20,84	20,84	30,84
H9_A	H9[2/4]	84893,86	445512,61	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84893,86	445512,61	19,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84893,86	445512,61	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,39	445500,62	55,50	35,05	28,80	28,80	38,80
H9_A	H9[3/4]	84886,39	445500,62	37,50	34,94	28,81	28,81	38,81
H9_A	H9[3/4]	84886,39	445500,62	19,50	32,92	26,79	26,79	36,79
H9_A	H9[3/4]	84886,39	445500,62	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	19,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	19,14	11,98	11,98	21,98
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	22,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[2/4]	84893,86	445512,61	58,50	27,23	20,81	20,81	30,81
H9_B	H9[2/4]	84893,86	445512,61	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[2/4]	84893,86	445512,61	22,50	--	--	--	--
H9_B	H9[2/4]	84893,86	445512,61	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,39	445500,62	58,50	34,88	28,55	28,55	38,55
H9_B	H9[3/4]	84886,39	445500,62	40,50	34,94	28,81	28,81	38,81
H9_B	H9[3/4]	84886,39	445500,62	22,50	33,11	26,98	26,98	36,98
H9_B	H9[3/4]	84886,39	445500,62	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	32,34	26,23	26,23	36,23
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	22,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	4,50	--	--	--	--
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	19,26	12,12	12,12	22,12
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	43,50	--	--	--	--
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	25,50	--	--	--	--
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[2/4]	84893,86	445512,61	61,50	27,26	20,84	20,84	30,84
H9_C	H9[2/4]	84893,86	445512,61	43,50	26,94	20,71	20,71	30,71
H9_C	H9[2/4]	84893,86	445512,61	25,50	--	--	--	--
H9_C	H9[2/4]	84893,86	445512,61	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[3/4]	84886,39	445500,62	61,50	35,01	28,55	28,55	38,55
H9_C	H9[3/4]	84886,39	445500,62	43,50	34,95	28,81	28,81	38,81
H9_C	H9[3/4]	84886,39	445500,62	25,50	34,05	27,94	27,94	37,94
H9_C	H9[3/4]	84886,39	445500,62	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	34,78	28,44	28,44	38,44
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	43,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	25,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	7,50	--	--	--	--
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	20,28	13,39	13,39	23,39
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	46,50	--	--	--	--
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	28,50	--	--	--	--
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[2/4]	84893,86	445512,61	64,50	27,53	21,11	21,11	31,11
H9_D	H9[2/4]	84893,86	445512,61	46,50	27,20	20,82	20,82	30,82
H9_D	H9[2/4]	84893,86	445512,61	28,50	--	--	--	--
H9_D	H9[2/4]	84893,86	445512,61	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[3/4]	84886,39	445500,62	64,50	35,11	28,56	28,56	38,56
H9_D	H9[3/4]	84886,39	445500,62	46,50	34,96	28,81	28,81	38,81
H9_D	H9[3/4]	84886,39	445500,62	28,50	34,61	28,51	28,51	38,51
H9_D	H9[3/4]	84886,39	445500,62	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	34,92	28,49	28,49	38,49
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	46,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	28,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	10,50	--	--	--	--
H9_E	H9[1/4]	84881,52	445519,50	49,50	--	--	--	--
H9_E	H9[1/4]	84881,52	445519,50	31,50	--	--	--	--
H9_E	H9[1/4]	84881,52	445519,50	13,50	--	--	--	--
H9_E	H9[2/4]	84893,86	445512,61	49,50	27,21	20,83	20,83	30,83
H9_E	H9[2/4]	84893,86	445512,61	31,50	--	--	--	--
H9_E	H9[2/4]	84893,86	445512,61	13,50	--	--	--	--
H9_E	H9[3/4]	84886,39	445500,62	49,50	35,00	28,81	28,81	38,81
H9_E	H9[3/4]	84886,39	445500,62	31,50	34,88	28,78	28,78	38,78
H9_E	H9[3/4]	84886,39	445500,62	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H9_E	H9[4/4]	84874,05	445507,50	49,50	--	--	--	--
H9_E	H9[4/4]	84874,05	445507,50	31,50	--	--	--	--
H9_E	H9[4/4]	84874,05	445507,50	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[1/4]	84881,52	445519,50	52,50	--	--	--	--
H9_F	H9[1/4]	84881,52	445519,50	34,50	--	--	--	--
H9_F	H9[1/4]	84881,52	445519,50	16,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84893,86	445512,61	52,50	27,23	20,82	20,82	30,82
H9_F	H9[2/4]	84893,86	445512,61	34,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84893,86	445512,61	16,50	--	--	--	--
H9_F	H9[3/4]	84886,39	445500,62	52,50	35,02	28,80	28,80	38,80
H9_F	H9[3/4]	84886,39	445500,62	34,50	34,91	28,80	28,80	38,80
H9_F	H9[3/4]	84886,39	445500,62	16,50	32,81	26,69	26,69	36,69
H9_F	H9[4/4]	84874,05	445507,50	52,50	--	--	--	--
H9_F	H9[4/4]	84874,05	445507,50	34,50	--	--	--	--
H9_F	H9[4/4]	84874,05	445507,50	16,50	--	--	--	--
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	32,10	25,94	25,94	35,94
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	38,34	31,93	31,93	41,93
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	31,84	25,53	25,53	35,53
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	22,88	15,74	15,74	25,74
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	32,42	26,24	26,24	36,24
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	39,04	32,47	32,47	42,47
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	31,80	25,48	25,48	35,48
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	23,15	16,06	16,06	26,06
I2_A	I2[1/4]	84797,35	445361,60	1,50	41,90	32,24	32,24	42,24
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	19,81	12,77	12,77	22,77
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	22,28	15,53	15,53	25,53
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	36,21	28,79	28,79	38,79
I2_B	I2[1/4]	84797,35	445361,60	4,50	45,96	37,88	37,88	47,88
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	20,22	13,14	13,14	23,14
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	22,99	16,31	16,31	26,31
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	38,21	30,85	30,85	40,85
I2_C	I2[1/4]	84797,35	445361,60	7,50	46,86	39,13	39,13	49,13
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	21,31	14,18	14,18	24,18
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	25,21	18,69	18,69	28,69
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	39,94	32,68	32,68	42,68
I2_D	I2[1/4]	84797,35	445361,60	10,50	47,20	39,61	39,61	49,61
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	22,54	15,49	15,49	25,49
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	31,85	25,68	25,68	35,68
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	40,31	33,13	33,13	43,13
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	45,10	37,82	37,82	47,82
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	45,12	37,89	37,89	47,89
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	45,08	37,89	37,89	47,89
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	45,02	37,87	37,87	47,87
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	44,97	37,85	37,85	47,85
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	44,77	37,39	37,39	47,39
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	45,08	37,75	37,75	47,75
I4_A	I4[1/4]	84783,52	445392,05	55,50	27,22	20,52	20,52	30,52
I4_A	I4[1/4]	84783,52	445392,05	37,50	27,46	20,77	20,77	30,77
I4_A	I4[1/4]	84783,52	445392,05	19,50	27,09	20,58	20,58	30,58
I4_A	I4[1/4]	84783,52	445392,05	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	37,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,73	445365,24	55,50	43,67	36,72	36,72	46,72
I4_A	I4[3/4]	84790,73	445365,24	37,50	44,36	37,29	37,29	47,29
I4_A	I4[3/4]	84790,73	445365,24	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,73	445365,24	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,68	445376,37	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,68	445376,37	37,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,68	445376,37	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,68	445376,37	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,52	445392,05	58,50	27,25	20,57	20,57	30,57
I4_B	I4[1/4]	84783,52	445392,05	40,50	27,42	20,73	20,73	30,73
I4_B	I4[1/4]	84783,52	445392,05	22,50	27,04	20,50	20,50	30,50
I4_B	I4[1/4]	84783,52	445392,05	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	40,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[3/4]	84790,73	445365,24	58,50	43,58	36,65	36,65	46,65
I4_B	I4[3/4]	84790,73	445365,24	40,50	44,31	37,28	37,28	47,28
I4_B	I4[3/4]	84790,73	445365,24	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[3/4]	84790,73	445365,24	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,68	445376,37	58,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,68	445376,37	40,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,68	445376,37	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,68	445376,37	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,52	445392,05	61,50	27,35	20,69	20,69	30,69
I4_C	I4[1/4]	84783,52	445392,05	43,50	27,40	20,70	20,70	30,70
I4_C	I4[1/4]	84783,52	445392,05	25,50	27,45	20,89	20,89	30,89
I4_C	I4[1/4]	84783,52	445392,05	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	30,28	23,94	23,94	33,94
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	43,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[3/4]	84790,73	445365,24	61,50	45,43	38,55	38,55	48,55
I4_C	I4[3/4]	84790,73	445365,24	43,50	44,30	37,31	37,31	47,31
I4_C	I4[3/4]	84790,73	445365,24	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[3/4]	84790,73	445365,24	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,68	445376,37	61,50	24,19	17,19	17,19	27,19
I4_C	I4[4/4]	84778,68	445376,37	43,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,68	445376,37	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,68	445376,37	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I4_D	I4[1/4]	84783,52	445392,05	64,50	27,60	21,00	21,00	31,00
I4_D	I4[1/4]	84783,52	445392,05	46,50	27,38	20,67	20,67	30,67
I4_D	I4[1/4]	84783,52	445392,05	28,50	27,63	20,97	20,97	30,97
I4_D	I4[1/4]	84783,52	445392,05	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	37,51	31,13	31,13	41,13
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	46,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[3/4]	84790,73	445365,24	64,50	45,31	38,46	38,46	48,46
I4_D	I4[3/4]	84790,73	445365,24	46,50	44,17	37,21	37,21	47,21
I4_D	I4[3/4]	84790,73	445365,24	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[3/4]	84790,73	445365,24	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,68	445376,37	64,50	24,36	17,38	17,38	27,38
I4_D	I4[4/4]	84778,68	445376,37	46,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,68	445376,37	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,68	445376,37	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,52	445392,05	67,50	28,16	21,62	21,62	31,62
I4_E	I4[1/4]	84783,52	445392,05	49,50	27,34	20,63	20,63	30,63
I4_E	I4[1/4]	84783,52	445392,05	31,50	27,59	20,92	20,92	30,92
I4_E	I4[1/4]	84783,52	445392,05	13,50	30,74	24,37	24,37	34,37
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	40,13	33,65	33,65	43,65
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	49,50	--	--	--	--
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	13,50	--	--	--	--
I4_E	I4[3/4]	84790,73	445365,24	67,50	45,20	38,37	38,37	48,37
I4_E	I4[3/4]	84790,73	445365,24	49,50	43,98	37,01	37,01	47,01
I4_E	I4[3/4]	84790,73	445365,24	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[3/4]	84790,73	445365,24	13,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,68	445376,37	67,50	25,26	18,41	18,41	28,41
I4_E	I4[4/4]	84778,68	445376,37	49,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,68	445376,37	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,68	445376,37	13,50	--	--	--	--
I4_F	I4[1/4]	84783,52	445392,05	52,50	27,29	20,59	20,59	30,59
I4_F	I4[1/4]	84783,52	445392,05	34,50	27,52	20,83	20,83	30,83
I4_F	I4[1/4]	84783,52	445392,05	16,50	30,11	23,69	23,69	33,69
I4_F	I4[2/4]	84795,58	445380,92	52,50	--	--	--	--
I4_F	I4[2/4]	84795,58	445380,92	34,50	--	--	--	--
I4_F	I4[2/4]	84795,58	445380,92	16,50	--	--	--	--
I4_F	I4[3/4]	84790,73	445365,24	52,50	43,76	36,78	36,78	46,78
I4_F	I4[3/4]	84790,73	445365,24	34,50	43,88	37,20	37,20	47,20
I4_F	I4[3/4]	84790,73	445365,24	16,50	--	--	--	--
I4_F	I4[4/4]	84778,68	445376,37	52,50	--	--	--	--
I4_F	I4[4/4]	84778,68	445376,37	34,50	--	--	--	--
I4_F	I4[4/4]	84778,68	445376,37	16,50	--	--	--	--
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	43,11	36,33	36,33	46,33
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	43,53	36,69	36,69	46,69
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	43,65	36,77	36,77	46,77
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	43,12	36,38	36,38	46,38
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	43,46	36,63	36,63	46,63
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	43,77	36,87	36,87	46,87
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	43,38	36,57	36,57	46,57
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	43,78	36,87	36,87	46,87
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	43,30	36,51	36,51	46,51
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	43,74	36,86	36,86	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	43,23	36,45	36,45	46,45
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	43,71	36,84	36,84	46,84
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	42,70	36,34	36,34	46,34
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	43,16	36,39	36,39	46,39
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	45,73	38,97	38,97	48,97
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	43,48	36,69	36,69	46,69
I6_A	I6[2/4]	84809,29	445381,71	1,50	38,92	31,51	31,51	41,51
I6_A	I6[3/4]	84797,35	445361,60	1,50	41,90	32,24	32,24	42,24
I6_A	I6[4/4]	84777,16	445373,42	1,50	22,26	15,20	15,20	25,20
I6_B	I6[2/4]	84809,29	445381,71	4,50	41,82	34,52	34,52	44,52
I6_B	I6[3/4]	84797,35	445361,60	4,50	45,96	37,88	37,88	47,88
I6_B	I6[4/4]	84777,16	445373,42	4,50	23,50	16,37	16,37	26,37
I6_C	I6[2/4]	84809,29	445381,71	7,50	43,28	36,27	36,27	46,27
I6_C	I6[3/4]	84797,35	445361,60	7,50	46,86	39,13	39,13	49,13
I6_C	I6[4/4]	84777,16	445373,42	7,50	24,97	17,91	17,91	27,91
I6_D	I6[2/4]	84809,29	445381,71	10,50	43,58	36,65	36,65	46,65
I6_D	I6[3/4]	84797,35	445361,60	10,50	47,20	39,61	39,61	49,61
I6_D	I6[4/4]	84777,16	445373,42	10,50	25,89	18,87	18,87	28,87
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	32,41	25,95	25,95	35,95
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	32,68	26,35	26,35	36,35
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[3/4]	84860,88	445387,14	37,50	43,03	36,28	36,28	46,28
J10_A	J10[3/4]	84860,88	445387,14	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[3/4]	84860,88	445387,14	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,07	445374,99	37,50	47,02	40,15	40,15	50,15
J10_A	J10[4/4]	84853,07	445374,99	19,50	47,50	40,38	40,38	50,38
J10_A	J10[4/4]	84853,07	445374,99	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	38,65	32,37	32,37	42,37
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	33,10	26,78	26,78	36,78
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[3/4]	84860,88	445387,14	40,50	43,53	36,80	36,80	46,80
J10_B	J10[3/4]	84860,88	445387,14	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[3/4]	84860,88	445387,14	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,07	445374,99	40,50	46,96	40,14	40,14	50,14
J10_B	J10[4/4]	84853,07	445374,99	22,50	47,45	40,39	40,39	50,39
J10_B	J10[4/4]	84853,07	445374,99	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	40,01	33,40	33,40	43,40
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	33,23	26,84	26,84	36,84
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[3/4]	84860,88	445387,14	43,50	43,88	37,22	37,22	47,22
J10_C	J10[3/4]	84860,88	445387,14	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[3/4]	84860,88	445387,14	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,07	445374,99	43,50	46,98	40,21	40,21	50,21
J10_C	J10[4/4]	84853,07	445374,99	25,50	47,40	40,39	40,39	50,39
J10_C	J10[4/4]	84853,07	445374,99	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J10_D	J10[2/4]	84848,19	445394,03	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[2/4]	84848,19	445394,03	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84860,88	445387,14	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84860,88	445387,14	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,07	445374,99	28,50	47,31	40,33	40,33	50,33
J10_D	J10[4/4]	84853,07	445374,99	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[2/4]	84848,19	445394,03	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[2/4]	84848,19	445394,03	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84860,88	445387,14	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84860,88	445387,14	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,07	445374,99	31,50	47,21	40,27	40,27	50,27
J10_E	J10[4/4]	84853,07	445374,99	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[2/4]	84848,19	445394,03	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[2/4]	84848,19	445394,03	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84860,88	445387,14	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84860,88	445387,14	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[4/4]	84853,07	445374,99	34,50	47,10	40,20	40,20	50,20
J10_F	J10[4/4]	84853,07	445374,99	16,50	47,30	40,27	40,27	50,27
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	19,00	11,61	11,61	21,61
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	25,35	18,50	18,50	28,50
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	29,17	22,96	22,96	32,96
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	21,36	14,66	14,66	24,66
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	19,13	11,73	11,73	21,73
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	26,77	20,07	20,07	30,07
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	31,52	25,38	25,38	35,38
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	23,05	16,59	16,59	26,59
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	20,09	12,69	12,69	22,69
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	28,11	21,39	21,39	31,39
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	33,69	27,57	27,57	37,57
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	26,78	20,53	20,53	30,53
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	21,44	14,09	14,09	24,09
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	30,06	23,47	23,47	33,47
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	35,31	29,20	29,20	39,20
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	29,57	23,39	23,39	33,39
J12_A	J12[1/4]	84859,52	445468,66	1,50	--	--	--	--
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	20,79	14,04	14,04	24,04
J12_A	J12[3/4]	84888,55	445476,14	1,50	--	--	--	--
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	27,41	21,17	21,17	31,17
J12_B	J12[1/4]	84859,52	445468,66	4,50	--	--	--	--
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	24,94	18,66	18,66	28,66
J12_B	J12[3/4]	84888,55	445476,14	4,50	--	--	--	--
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	28,95	22,76	22,76	32,76
J12_C	J12[1/4]	84859,52	445468,66	7,50	--	--	--	--
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	27,36	21,14	21,14	31,14
J12_C	J12[3/4]	84888,55	445476,14	7,50	--	--	--	--
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	30,45	24,28	24,28	34,28
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	23,58	16,19	16,19	26,19
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	41,34	31,64	31,64	41,64
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	25,54	17,85	17,85	27,85
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	43,73	34,55	34,55	44,55
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	27,62	20,38	20,38	30,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	44,66	36,16	36,16	46,16
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	29,72	22,91	22,91	32,91
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	29,52	22,65	22,65	32,65
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	45,42	37,45	37,45	47,45
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	30,34	23,60	23,60	33,60
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	26,44	20,02	20,02	30,02
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	24,68	18,14	18,14	28,14
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	24,60	16,38	16,38	26,38
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	28,86	22,55	22,55	32,55
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	25,64	19,11	19,11	29,11
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	23,13	16,19	16,19	26,19
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	30,26	23,96	23,96	33,96
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	27,58	21,10	21,10	31,10
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	25,17	18,26	18,26	28,26
J15_A	J15[2/4]	84876,25	445409,87	1,50	27,92	21,36	21,36	31,36
J15_A	J15[3/4]	84898,40	445405,67	1,50	--	--	--	--
J15_B	J15[2/4]	84876,25	445409,87	4,50	29,39	22,82	22,82	32,82
J15_B	J15[3/4]	84898,40	445405,67	4,50	--	--	--	--
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	34,32	27,40	27,40	37,40
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	33,82	26,88	26,88	36,88
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	19,50	--	--	--	--
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	1,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	34,49	27,60	27,60	37,60
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	33,98	27,01	27,01	37,01
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	22,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	4,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	34,74	27,96	27,96	37,96
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	34,07	27,12	27,12	37,12
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	25,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	7,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	35,16	28,46	28,46	38,46
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	34,02	27,09	27,09	37,09
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	28,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	10,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	34,07	27,07	27,07	37,07
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	31,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	13,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	34,24	27,32	27,32	37,32
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	30,86	24,53	24,53	34,53
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	34,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	16,50	--	--	--	--
J17_A	J17[1/4]	84860,83	445453,06	91,50	36,94	30,36	30,36	40,36
J17_A	J17[1/4]	84860,83	445453,06	73,50	38,92	32,33	32,33	42,33
J17_A	J17[1/4]	84860,83	445453,06	55,50	38,82	32,23	32,23	42,23
J17_A	J17[1/4]	84860,83	445453,06	37,50	39,61	33,41	33,41	43,41
J17_A	J17[1/4]	84860,83	445453,06	19,50	38,70	32,63	32,63	42,63
J17_A	J17[1/4]	84860,83	445453,06	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,08	445435,90	91,50	40,48	33,85	33,85	43,85
J17_A	J17[2/4]	84858,08	445435,90	73,50	41,91	35,17	35,17	45,17
J17_A	J17[2/4]	84858,08	445435,90	55,50	42,25	35,51	35,51	45,51
J17_A	J17[2/4]	84858,08	445435,90	37,50	43,73	37,43	37,43	47,43
J17_A	J17[2/4]	84858,08	445435,90	19,50	42,39	36,28	36,28	46,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J17_A	J17[2/4]	84858,08	445435,90	1,50	30,79	24,50	24,50	34,50
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	33,27	26,90	26,90	36,90
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	55,50	--	--	--	--
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	37,50	--	--	--	--
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	19,50	--	--	--	--
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,16	445466,78	91,50	20,70	13,90	13,90	23,90
J17_A	J17[4/4]	84850,16	445466,78	73,50	21,32	14,61	14,61	24,61
J17_A	J17[4/4]	84850,16	445466,78	55,50	21,91	15,18	15,18	25,18
J17_A	J17[4/4]	84850,16	445466,78	37,50	23,46	16,11	16,11	26,11
J17_A	J17[4/4]	84850,16	445466,78	19,50	24,45	17,44	17,44	27,44
J17_A	J17[4/4]	84850,16	445466,78	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,83	445453,06	76,50	38,80	32,21	32,21	42,21
J17_B	J17[1/4]	84860,83	445453,06	58,50	38,88	32,23	32,23	42,23
J17_B	J17[1/4]	84860,83	445453,06	40,50	39,59	33,37	33,37	43,37
J17_B	J17[1/4]	84860,83	445453,06	22,50	39,50	33,42	33,42	43,42
J17_B	J17[1/4]	84860,83	445453,06	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,08	445435,90	76,50	42,64	36,04	36,04	46,04
J17_B	J17[2/4]	84858,08	445435,90	58,50	42,14	35,39	35,39	45,39
J17_B	J17[2/4]	84858,08	445435,90	40,50	43,82	37,40	37,40	47,40
J17_B	J17[2/4]	84858,08	445435,90	22,50	43,19	37,06	37,06	47,06
J17_B	J17[2/4]	84858,08	445435,90	4,50	33,36	27,16	27,16	37,16
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	58,50	--	--	--	--
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	40,50	--	--	--	--
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	22,50	--	--	--	--
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,16	445466,78	76,50	21,28	14,57	14,57	24,57
J17_B	J17[4/4]	84850,16	445466,78	58,50	21,91	15,20	15,20	25,20
J17_B	J17[4/4]	84850,16	445466,78	40,50	22,67	15,99	15,99	25,99
J17_B	J17[4/4]	84850,16	445466,78	22,50	24,72	17,46	17,46	27,46
J17_B	J17[4/4]	84850,16	445466,78	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,83	445453,06	79,50	38,82	32,25	32,25	42,25
J17_C	J17[1/4]	84860,83	445453,06	61,50	38,88	32,24	32,24	42,24
J17_C	J17[1/4]	84860,83	445453,06	43,50	39,64	33,36	33,36	43,36
J17_C	J17[1/4]	84860,83	445453,06	25,50	39,53	33,45	33,45	43,45
J17_C	J17[1/4]	84860,83	445453,06	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,08	445435,90	79,50	42,78	36,19	36,19	46,19
J17_C	J17[2/4]	84858,08	445435,90	61,50	42,15	35,39	35,39	45,39
J17_C	J17[2/4]	84858,08	445435,90	43,50	43,42	36,87	36,87	46,87
J17_C	J17[2/4]	84858,08	445435,90	25,50	43,42	37,32	37,32	47,32
J17_C	J17[2/4]	84858,08	445435,90	7,50	36,00	29,85	29,85	39,85
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	61,50	--	--	--	--
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	43,50	--	--	--	--
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	25,50	--	--	--	--
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,16	445466,78	79,50	21,28	14,57	14,57	24,57
J17_C	J17[4/4]	84850,16	445466,78	61,50	21,48	14,71	14,71	24,71
J17_C	J17[4/4]	84850,16	445466,78	43,50	22,59	15,91	15,91	25,91
J17_C	J17[4/4]	84850,16	445466,78	25,50	24,69	17,37	17,37	27,37
J17_C	J17[4/4]	84850,16	445466,78	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,83	445453,06	82,50	38,86	32,31	32,31	42,31
J17_D	J17[1/4]	84860,83	445453,06	64,50	38,89	32,26	32,26	42,26
J17_D	J17[1/4]	84860,83	445453,06	46,50	39,72	33,34	33,34	43,34
J17_D	J17[1/4]	84860,83	445453,06	28,50	39,55	33,46	33,46	43,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J17_D	J17[1/4]	84860,83	445453,06	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,08	445435,90	82,50	42,78	36,22	36,22	46,22
J17_D	J17[2/4]	84858,08	445435,90	64,50	42,15	35,41	35,41	45,41
J17_D	J17[2/4]	84858,08	445435,90	46,50	43,43	36,85	36,85	46,85
J17_D	J17[2/4]	84858,08	445435,90	28,50	43,46	37,36	37,36	47,36
J17_D	J17[2/4]	84858,08	445435,90	10,50	37,61	31,46	31,46	41,46
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	64,50	--	--	--	--
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	46,50	--	--	--	--
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	28,50	--	--	--	--
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,16	445466,78	82,50	21,30	14,61	14,61	24,61
J17_D	J17[4/4]	84850,16	445466,78	64,50	21,34	14,57	14,57	24,57
J17_D	J17[4/4]	84850,16	445466,78	46,50	22,44	15,76	15,76	25,76
J17_D	J17[4/4]	84850,16	445466,78	28,50	24,73	17,32	17,32	27,32
J17_D	J17[4/4]	84850,16	445466,78	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,83	445453,06	85,50	37,75	31,23	31,23	41,23
J17_E	J17[1/4]	84860,83	445453,06	67,50	38,91	32,29	32,29	42,29
J17_E	J17[1/4]	84860,83	445453,06	49,50	39,77	33,33	33,33	43,33
J17_E	J17[1/4]	84860,83	445453,06	31,50	39,57	33,43	33,43	43,43
J17_E	J17[1/4]	84860,83	445453,06	13,50	35,34	29,19	29,19	39,19
J17_E	J17[2/4]	84858,08	445435,90	85,50	40,95	34,37	34,37	44,37
J17_E	J17[2/4]	84858,08	445435,90	67,50	42,16	35,43	35,43	45,43
J17_E	J17[2/4]	84858,08	445435,90	49,50	43,53	36,82	36,82	46,82
J17_E	J17[2/4]	84858,08	445435,90	31,50	43,49	37,37	37,37	47,37
J17_E	J17[2/4]	84858,08	445435,90	13,50	39,02	32,88	32,88	42,88
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	25,20	18,68	18,68	28,68
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	67,50	--	--	--	--
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	49,50	--	--	--	--
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	31,50	--	--	--	--
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	13,50	--	--	--	--
J17_E	J17[4/4]	84850,16	445466,78	85,50	21,25	14,56	14,56	24,56
J17_E	J17[4/4]	84850,16	445466,78	67,50	21,20	14,42	14,42	24,42
J17_E	J17[4/4]	84850,16	445466,78	49,50	22,19	15,47	15,47	25,47
J17_E	J17[4/4]	84850,16	445466,78	31,50	24,11	16,32	16,32	26,32
J17_E	J17[4/4]	84850,16	445466,78	13,50	26,37	19,88	19,88	29,88
J17_F	J17[1/4]	84860,83	445453,06	88,50	36,97	30,38	30,38	40,38
J17_F	J17[1/4]	84860,83	445453,06	70,50	38,94	32,34	32,34	42,34
J17_F	J17[1/4]	84860,83	445453,06	52,50	39,54	33,11	33,11	43,11
J17_F	J17[1/4]	84860,83	445453,06	34,50	39,59	33,42	33,42	43,42
J17_F	J17[1/4]	84860,83	445453,06	16,50	36,65	30,54	30,54	40,54
J17_F	J17[2/4]	84858,08	445435,90	88,50	40,62	34,01	34,01	44,01
J17_F	J17[2/4]	84858,08	445435,90	70,50	41,93	35,17	35,17	45,17
J17_F	J17[2/4]	84858,08	445435,90	52,50	43,50	36,79	36,79	46,79
J17_F	J17[2/4]	84858,08	445435,90	34,50	43,59	37,41	37,41	47,41
J17_F	J17[2/4]	84858,08	445435,90	16,50	41,06	34,94	34,94	44,94
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	30,03	23,68	23,68	33,68
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	70,50	--	--	--	--
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	52,50	--	--	--	--
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	34,50	--	--	--	--
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	16,50	--	--	--	--
J17_F	J17[4/4]	84850,16	445466,78	88,50	21,37	14,70	14,70	24,70
J17_F	J17[4/4]	84850,16	445466,78	70,50	21,05	14,27	14,27	24,27
J17_F	J17[4/4]	84850,16	445466,78	52,50	22,06	15,33	15,33	25,33
J17_F	J17[4/4]	84850,16	445466,78	34,50	24,15	16,23	16,23	26,23
J17_F	J17[4/4]	84850,16	445466,78	16,50	26,37	19,88	19,88	29,88
J18_A	J18[1/4]	84862,55	445381,06	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J18_A	J18[2/4]	84880,66	445391,91	1,50	--	--	--	--
J18_A	J18[3/4]	84901,73	445390,60	1,50	--	--	--	--
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	41,51	30,16	30,16	41,51
J18_B	J18[1/4]	84862,55	445381,06	4,50	--	--	--	--
J18_B	J18[2/4]	84880,66	445391,91	4,50	--	--	--	--
J18_B	J18[3/4]	84901,73	445390,60	4,50	--	--	--	--
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	44,51	34,99	34,99	44,99
J18_C	J18[1/4]	84862,55	445381,06	7,50	--	--	--	--
J18_C	J18[2/4]	84880,66	445391,91	7,50	--	--	--	--
J18_C	J18[3/4]	84901,73	445390,60	7,50	--	--	--	--
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	45,15	36,23	36,23	46,23
J18_D	J18[1/4]	84862,55	445381,06	10,50	--	--	--	--
J18_D	J18[2/4]	84880,66	445391,91	10,50	--	--	--	--
J18_D	J18[3/4]	84901,73	445390,60	10,50	--	--	--	--
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	45,65	37,23	37,23	47,23
J18_E	J18[1/4]	84862,55	445381,06	13,50	--	--	--	--
J18_E	J18[2/4]	84880,66	445391,91	13,50	--	--	--	--
J18_E	J18[3/4]	84901,73	445390,60	13,50	--	--	--	--
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	46,06	38,02	38,02	48,02
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	26,07	19,33	19,33	29,33
J1_A	J1[2/4]	84831,52	445395,90	1,50	--	--	--	--
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	35,85	28,21	28,21	38,21
J1_A	J1[4/4]	84826,49	445415,80	1,50	--	--	--	--
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	27,07	20,28	20,28	30,28
J1_B	J1[2/4]	84831,52	445395,90	4,50	--	--	--	--
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	38,04	30,54	30,54	40,54
J1_B	J1[4/4]	84826,49	445415,80	4,50	--	--	--	--
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	28,48	21,72	21,72	31,72
J1_C	J1[2/4]	84831,52	445395,90	7,50	--	--	--	--
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	39,65	32,24	32,24	42,24
J1_C	J1[4/4]	84826,49	445415,80	7,50	--	--	--	--
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	26,30	18,81	18,81	28,81
J1_D	J1[2/4]	84831,52	445395,90	10,50	--	--	--	--
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	37,08	27,98	27,98	37,98
J1_D	J1[4/4]	84826,49	445415,80	10,50	--	--	--	--
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	23,20	16,44	16,44	26,44
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	22,13	15,57	15,57	25,57
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	27,39	21,05	21,05	31,05
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	24,17	17,49	17,49	27,49
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	22,75	16,25	16,25	26,25
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	29,68	23,47	23,47	33,47
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	26,73	20,19	20,19	30,19
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	24,55	18,14	18,14	28,14
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	31,73	25,56	25,56	35,56
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	31,57	25,29	25,29	35,29
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	25,06	18,58	18,58	28,58
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	33,67	27,52	27,52	37,52
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	29,84	23,50	23,50	33,50
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	26,21	19,53	19,53	29,53
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	34,67	27,50	27,50	37,50
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	23,00	16,11	16,11	26,11
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	33,34	27,15	27,15	37,15
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	27,05	20,32	20,32	30,32
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	36,33	29,28	29,28	39,28
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	23,92	17,11	17,11	27,11
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	35,78	29,63	29,63	39,63
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	28,08	21,19	21,19	31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	38,39	31,45	31,45	41,45
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	25,02	18,16	18,16	28,16
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	37,05	30,91	30,91	40,91
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	29,13	22,21	22,21	32,21
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	38,14	31,01	31,01	41,01
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	26,10	19,32	19,32	29,32
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	39,60	33,20	33,20	43,20
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	46,11	38,67	38,67	48,67
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	43,48	37,32	37,32	47,32
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,13	445409,74	19,50	34,95	28,75	28,75	38,75
J4_A	J4[4/4]	84876,13	445409,74	1,50	27,69	21,09	21,09	31,09
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,13	445409,74	4,50	29,40	22,82	22,82	32,82
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	26,35	18,75	18,75	28,75
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	31,66	25,13	25,13	35,13
J4_C	J4[4/4]	84876,13	445409,74	7,50	30,55	23,98	23,98	33,98
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	27,25	19,93	19,93	29,93
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	32,87	26,45	26,45	36,45
J4_D	J4[4/4]	84876,13	445409,74	10,50	31,23	24,74	24,74	34,74
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	32,80	26,40	26,40	36,40
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	36,88	30,68	30,68	40,68
J4_E	J4[4/4]	84876,13	445409,74	13,50	33,92	27,67	27,67	37,67
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	38,98	32,82	32,82	42,82
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	44,48	37,91	37,91	47,91
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	42,95	36,86	36,86	46,86
J4_F	J4[4/4]	84876,13	445409,74	16,50	34,67	28,46	28,46	38,46
J5_A	J5[1/4]	84910,64	445417,89	55,50	28,66	22,34	22,34	32,34
J5_A	J5[1/4]	84910,64	445417,89	37,50	29,42	23,09	23,09	33,09
J5_A	J5[1/4]	84910,64	445417,89	19,50	29,45	23,09	23,09	33,09
J5_A	J5[1/4]	84910,64	445417,89	1,50	25,51	19,01	19,01	29,01
J5_A	J5[2/4]	84922,22	445410,65	55,50	28,90	20,14	20,14	30,14
J5_A	J5[2/4]	84922,22	445410,65	37,50	29,14	19,16	19,16	29,16
J5_A	J5[2/4]	84922,22	445410,65	19,50	29,57	19,17	19,17	29,57
J5_A	J5[2/4]	84922,22	445410,65	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	43,32	37,18	37,18	47,18
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	19,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	37,75	31,16	31,16	41,16
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	19,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	1,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,64	445417,89	58,50	28,77	22,42	22,42	32,42
J5_B	J5[1/4]	84910,64	445417,89	40,50	29,39	23,06	23,06	33,06
J5_B	J5[1/4]	84910,64	445417,89	22,50	29,51	23,15	23,15	33,15
J5_B	J5[1/4]	84910,64	445417,89	4,50	28,08	21,68	21,68	31,68
J5_B	J5[2/4]	84922,22	445410,65	58,50	29,49	21,30	21,30	31,30
J5_B	J5[2/4]	84922,22	445410,65	40,50	29,02	19,18	19,18	29,18
J5_B	J5[2/4]	84922,22	445410,65	22,50	29,70	19,15	19,15	29,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J5_B	J5[2/4]	84922,22	445410,65	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	43,91	37,34	37,34	47,34
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	22,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	41,95	35,54	35,54	45,54
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	22,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	4,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,64	445417,89	43,50	29,35	23,02	23,02	33,02
J5_C	J5[1/4]	84910,64	445417,89	25,50	29,51	23,15	23,15	33,15
J5_C	J5[1/4]	84910,64	445417,89	7,50	29,72	23,38	23,38	33,38
J5_C	J5[2/4]	84922,22	445410,65	43,50	28,76	18,87	18,87	28,87
J5_C	J5[2/4]	84922,22	445410,65	25,50	29,58	19,04	19,04	29,58
J5_C	J5[2/4]	84922,22	445410,65	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	25,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	25,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	7,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,64	445417,89	46,50	29,28	22,97	22,97	32,97
J5_D	J5[1/4]	84910,64	445417,89	28,50	29,47	23,12	23,12	33,12
J5_D	J5[1/4]	84910,64	445417,89	10,50	29,29	22,89	22,89	32,89
J5_D	J5[2/4]	84922,22	445410,65	46,50	28,48	18,51	18,51	28,51
J5_D	J5[2/4]	84922,22	445410,65	28,50	29,33	18,66	18,66	29,33
J5_D	J5[2/4]	84922,22	445410,65	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	28,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	28,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	10,50	--	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,64	445417,89	49,50	29,18	22,88	22,88	32,88
J5_E	J5[1/4]	84910,64	445417,89	31,50	29,46	23,11	23,11	33,11
J5_E	J5[1/4]	84910,64	445417,89	13,50	29,45	23,08	23,08	33,08
J5_E	J5[2/4]	84922,22	445410,65	49,50	28,21	18,18	18,18	28,21
J5_E	J5[2/4]	84922,22	445410,65	31,50	29,47	19,35	19,35	29,47
J5_E	J5[2/4]	84922,22	445410,65	13,50	26,35	19,19	19,19	29,19
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	31,50	--	--	--	--
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	13,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	31,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	13,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,64	445417,89	52,50	28,61	22,28	22,28	32,28
J5_F	J5[1/4]	84910,64	445417,89	34,50	29,44	23,10	23,10	33,10
J5_F	J5[1/4]	84910,64	445417,89	16,50	29,44	23,07	23,07	33,07
J5_F	J5[2/4]	84922,22	445410,65	52,50	28,75	19,68	19,68	29,68
J5_F	J5[2/4]	84922,22	445410,65	34,50	29,31	19,27	19,27	29,31
J5_F	J5[2/4]	84922,22	445410,65	16,50	26,93	19,18	19,18	29,18
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	34,76	28,57	28,57	38,57
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	34,50	--	--	--	--
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	16,50	--	--	--	--
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	31,65	25,29	25,29	35,29
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	34,50	--	--	--	--
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	45,43	38,42	38,42	48,42
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	45,73	38,42	38,42	48,42
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	44,31	37,54	37,54	47,54
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	43,21	37,04	37,04	47,04
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	45,34	38,37	38,37	48,37
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	45,73	38,48	38,48	48,48
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	44,28	37,53	37,53	47,53
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	44,09	37,48	37,48	47,48
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	45,24	38,31	38,31	48,31
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	45,71	38,53	38,53	48,53
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	44,26	37,54	37,54	47,54
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	44,32	37,58	37,58	47,58
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	30,13	23,38	23,38	33,38
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	45,16	38,26	38,26	48,26
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	45,67	38,53	38,53	48,53
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	44,27	37,58	37,58	47,58
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	44,41	37,58	37,58	47,58
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	31,54	24,95	24,95	34,95
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	45,09	38,23	38,23	48,23
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	45,60	38,51	38,51	48,51
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	44,86	37,87	37,87	47,87
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	44,32	37,67	37,67	47,67
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	44,39	37,57	37,57	47,57
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	39,02	32,87	32,87	42,87
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	45,52	38,47	38,47	48,47
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	45,90	38,60	38,60	48,60
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	44,35	37,55	37,55	47,55
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	44,65	38,57	38,57	48,57
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	42,03	31,74	31,74	42,03
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	34,32	21,11	21,11	34,32
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	45,84	37,53	37,53	47,53
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	36,67	23,46	23,46	36,67
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	46,89	39,15	39,15	49,15
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	37,38	25,01	25,01	37,38
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	47,43	39,96	39,96	49,96
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	36,82	21,62	21,62	36,82
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	47,62	40,28	40,28	50,28
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	37,02	23,62	23,62	37,02
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	34,01	27,06	27,06	37,06
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	33,49	26,73	26,73	36,73
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	33,85	26,85	26,85	36,85
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	33,67	26,77	26,77	36,77
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	34,04	27,00	27,00	37,00
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	33,93	26,86	26,86	36,86
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	34,64	27,74	27,74	37,74
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	33,93	27,00	27,00	37,00
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	35,09	28,30	28,30	38,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	33,75	26,75	26,75	36,75
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	33,00	26,67	26,67	36,67
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	33,96	27,00	27,00	37,00
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	33,43	26,74	26,74	36,74
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	36,53	28,08	28,08	38,08
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84843,82	445399,49	19,50	32,83	26,52	26,52	36,52
J9_A	J9[2/4]	84843,82	445399,49	1,50	26,83	20,16	20,16	30,16
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	37,53	28,04	28,04	38,04
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84843,82	445399,49	22,50	32,78	26,49	26,49	36,49
J9_B	J9[2/4]	84843,82	445399,49	4,50	28,95	22,34	22,34	32,34
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	37,49	27,99	27,99	37,99
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84843,82	445399,49	25,50	32,76	26,48	26,48	36,48
J9_C	J9[2/4]	84843,82	445399,49	7,50	31,39	24,95	24,95	34,95
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	37,38	27,95	27,95	37,95
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84843,82	445399,49	28,50	32,76	26,48	26,48	36,48
J9_D	J9[2/4]	84843,82	445399,49	10,50	31,06	24,58	24,58	34,58
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	37,29	27,95	27,95	37,95
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84843,82	445399,49	31,50	32,78	26,50	26,50	36,50
J9_E	J9[2/4]	84843,82	445399,49	13,50	32,44	26,13	26,13	36,13
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	37,34	28,27	28,27	38,27
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	35,14	28,01	28,01	38,01
J9_F	J9[2/4]	84843,82	445399,49	34,50	32,85	26,55	26,55	36,55
J9_F	J9[2/4]	84843,82	445399,49	16,50	32,86	26,56	26,56	36,56
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	29,39	19,16	19,16	29,39
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	29,01	18,87	18,87	29,01
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	1,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,41	445482,41	55,50	30,89	22,20	22,20	32,20
K1_A	K1[4/4]	84926,41	445482,41	37,50	29,74	21,76	21,76	31,76
K1_A	K1[4/4]	84926,41	445482,41	19,50	28,34	20,79	20,79	30,79
K1_A	K1[4/4]	84926,41	445482,41	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	29,43	19,18	19,18	29,43
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	29,16	18,92	18,92	29,16
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	4,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,41	445482,41	58,50	30,99	22,27	22,27	32,27
K1_B	K1[4/4]	84926,41	445482,41	40,50	30,08	22,14	22,14	32,14
K1_B	K1[4/4]	84926,41	445482,41	22,50	28,82	21,32	21,32	31,32
K1_B	K1[4/4]	84926,41	445482,41	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	29,49	19,24	19,24	29,49
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	29,27	18,88	18,88	29,27
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	7,50	--	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	84926,41	445482,41	61,50	31,19	22,37	22,37	32,37
K1_C	K1[4/4]	84926,41	445482,41	43,50	30,52	22,59	22,59	32,59
K1_C	K1[4/4]	84926,41	445482,41	25,50	29,16	21,61	21,61	31,61
K1_C	K1[4/4]	84926,41	445482,41	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	29,34	18,91	18,91	29,34
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	10,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,41	445482,41	46,50	30,62	22,46	22,46	32,46
K1_D	K1[4/4]	84926,41	445482,41	28,50	29,31	21,74	21,74	31,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1_D	K1[4/4]	84926,41	445482,41	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	29,35	18,99	18,99	29,35
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	13,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,41	445482,41	49,50	30,50	22,10	22,10	32,10
K1_E	K1[4/4]	84926,41	445482,41	31,50	29,40	21,81	21,81	31,81
K1_E	K1[4/4]	84926,41	445482,41	13,50	27,69	20,08	20,08	30,08
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	29,39	19,08	19,08	29,39
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	28,90	18,83	18,83	28,90
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	16,50	--	--	--	--
K1_F	K1[4/4]	84926,41	445482,41	52,50	30,74	22,15	22,15	32,15
K1_F	K1[4/4]	84926,41	445482,41	34,50	31,18	23,44	23,44	33,44
K1_F	K1[4/4]	84926,41	445482,41	16,50	28,11	20,49	20,49	30,49
K2_A	K2[1/4]	84942,82	445497,29	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[1/4]	84942,82	445497,29	37,50	--	--	--	--
K2_A	K2[1/4]	84942,82	445497,29	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[1/4]	84942,82	445497,29	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,26	445492,29	55,50	17,54	10,12	10,12	20,12
K2_A	K2[2/4]	84957,26	445492,29	37,50	18,51	11,13	11,13	21,13
K2_A	K2[2/4]	84957,26	445492,29	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,26	445492,29	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	37,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	37,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	1,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,82	445497,29	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,82	445497,29	40,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,82	445497,29	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,82	445497,29	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,26	445492,29	58,50	17,54	10,10	10,10	20,10
K2_B	K2[2/4]	84957,26	445492,29	40,50	18,24	10,92	10,92	20,92
K2_B	K2[2/4]	84957,26	445492,29	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,26	445492,29	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	40,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	40,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	4,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,82	445497,29	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,82	445497,29	43,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,82	445497,29	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,82	445497,29	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,26	445492,29	61,50	17,61	10,09	10,09	20,09
K2_C	K2[2/4]	84957,26	445492,29	43,50	17,85	10,46	10,46	20,46
K2_C	K2[2/4]	84957,26	445492,29	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,26	445492,29	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	43,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	43,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	7,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,82	445497,29	64,50	19,72	12,78	12,78	22,78
K2_D	K2[1/4]	84942,82	445497,29	46,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,82	445497,29	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,82	445497,29	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,26	445492,29	64,50	17,59	10,10	10,10	20,10
K2_D	K2[2/4]	84957,26	445492,29	46,50	17,61	10,19	10,19	20,19
K2_D	K2[2/4]	84957,26	445492,29	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,26	445492,29	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	27,31	19,35	19,35	29,35
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	46,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	26,67	19,81	19,81	29,81
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	46,50	--	--	--	--
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	10,50	--	--	--	--
K2_E	K2[1/4]	84942,82	445497,29	67,50	19,71	12,75	12,75	22,75
K2_E	K2[1/4]	84942,82	445497,29	49,50	--	--	--	--
K2_E	K2[1/4]	84942,82	445497,29	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[1/4]	84942,82	445497,29	13,50	--	--	--	--
K2_E	K2[2/4]	84957,26	445492,29	67,50	17,69	10,16	10,16	20,16
K2_E	K2[2/4]	84957,26	445492,29	49,50	17,58	10,16	10,16	20,16
K2_E	K2[2/4]	84957,26	445492,29	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[2/4]	84957,26	445492,29	13,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	29,60	19,61	19,61	29,61
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	49,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	13,50	--	--	--	--
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	29,66	21,67	21,67	31,67
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	49,50	--	--	--	--
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	13,50	--	--	--	--
K2_F	K2[1/4]	84942,82	445497,29	70,50	20,59	13,73	13,73	23,73
K2_F	K2[1/4]	84942,82	445497,29	52,50	--	--	--	--
K2_F	K2[1/4]	84942,82	445497,29	34,50	--	--	--	--
K2_F	K2[1/4]	84942,82	445497,29	16,50	--	--	--	--
K2_F	K2[2/4]	84957,26	445492,29	70,50	18,14	10,59	10,59	20,59
K2_F	K2[2/4]	84957,26	445492,29	52,50	17,56	10,14	10,14	20,14
K2_F	K2[2/4]	84957,26	445492,29	34,50	19,01	11,81	11,81	21,81
K2_F	K2[2/4]	84957,26	445492,29	16,50	--	--	--	--
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	29,74	19,91	19,91	29,91
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	52,50	--	--	--	--
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	34,50	--	--	--	--
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	16,50	--	--	--	--
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	30,63	21,91	21,91	31,91
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	52,50	--	--	--	--
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	34,50	--	--	--	--
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	16,50	--	--	--	--
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	18,74	11,52	11,52	21,52
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	28,94	19,51	19,51	29,51
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	18,76	11,53	11,53	21,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	28,98	19,54	19,54	29,54
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	18,55	11,26	11,26	21,26
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	29,01	19,57	19,57	29,57
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	18,66	11,37	11,37	21,37
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	29,04	19,60	19,60	29,60
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	19,19	11,93	11,93	21,93
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	18,53	11,36	11,36	21,36
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	29,17	19,66	19,66	29,66
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	28,75	19,35	19,35	29,35
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	18,64	11,43	11,43	21,43
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	28,86	19,48	19,48	29,48
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	24,48	16,90	16,90	26,90
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	19,23	12,36	12,36	22,36
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	26,07	18,36	18,36	28,36
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	26,29	17,42	17,42	27,42
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	25,11	17,67	17,67	27,67
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	19,63	12,86	12,86	22,86
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	27,00	19,64	19,64	29,64
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	26,66	17,72	17,72	27,72
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	26,15	18,66	18,66	28,66
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	21,60	15,07	15,07	25,07
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	28,25	20,99	20,99	30,99
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	27,66	18,55	18,55	28,55
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	27,30	19,72	19,72	29,72
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	21,49	14,87	14,87	24,87
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	29,68	22,53	22,53	32,53
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	28,77	19,52	19,52	29,52
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	18,12	11,05	11,05	21,05
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	15,03	8,10	8,10	18,10
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	29,81	22,66	22,66	32,66
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	24,72	15,96	15,96	25,96
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	18,28	11,25	11,25	21,25
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	15,09	8,26	8,26	18,26
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	30,72	23,79	23,79	33,79
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	24,87	16,19	16,19	26,19
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	16,72	8,87	8,87	18,87
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	15,74	9,02	9,02	19,02
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	31,75	24,84	24,84	34,84
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	26,06	17,54	17,54	27,54
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	16,71	9,66	9,66	19,66
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	18,28	11,73	11,73	21,73
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	32,82	25,92	25,92	35,92
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	29,78	22,57	22,57	32,57
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	32,67	25,72	25,72	35,72
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	18,07	10,97	10,97	20,97
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	17,91	11,05	11,05	21,05
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	34,14	27,37	27,37	37,37
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	32,69	25,74	25,74	35,74
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	18,26	11,15	11,15	21,15
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	18,10	11,25	11,25	21,25
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	34,15	27,38	27,38	37,38
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	32,71	25,77	25,77	35,77
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	18,51	11,41	11,41	21,41
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	18,47	11,66	11,66	21,66
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	34,16	27,39	27,39	37,39
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	32,76	25,81	25,81	35,81
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	19,57	12,63	12,63	22,63
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	19,79	13,08	13,08	23,08
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	34,21	27,40	27,40	37,40
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	32,05	25,09	25,09	35,09
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	17,04	9,94	9,94	19,94
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	16,87	10,00	10,00	20,00
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	33,48	26,76	26,76	36,76
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	32,62	25,67	25,67	35,67
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	17,71	10,60	10,60	20,60
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	17,53	10,65	10,65	20,65
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	34,10	27,34	27,34	37,34
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	16,51	10,08	10,08	20,08
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	15,49	9,07	9,07	19,07
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	13,32	6,79	6,79	16,79
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	15,54	8,92	8,92	18,92
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	16,19	9,77	9,77	19,77
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	14,25	7,68	7,68	17,68
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	13,27	6,74	6,74	16,74
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	16,16	9,60	9,60	19,60
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	15,75	9,31	9,31	19,31
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	14,12	7,65	7,65	17,65
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	13,25	6,71	6,71	16,71
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	17,26	10,78	10,78	20,78
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	16,20	9,67	9,67	19,67
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	14,68	8,20	8,20	18,20
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	13,84	7,28	7,28	17,28
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	17,94	11,24	11,24	21,24
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	10,23	3,67	3,67	13,67
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	10,21	3,64	3,64	13,64
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	20,97	14,58	14,58	24,58
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	19,58	13,37	13,37	23,37
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	15,99	9,65	9,65	19,65
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	14,71	8,49	8,49	18,49
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	10,39	3,80	3,80	13,80
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	10,36	3,77	3,77	13,77
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	21,56	15,17	15,17	25,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	20,50	14,28	14,28	24,28
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	16,38	10,04	10,04	20,04
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	15,43	9,22	9,22	19,22
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	10,89	4,30	4,30	14,30
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	10,87	4,27	4,27	14,27
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	22,21	15,84	15,84	25,84
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	19,77	13,41	13,41	23,41
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	16,77	10,45	10,45	20,45
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	16,66	10,51	10,51	20,51
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	11,47	4,89	4,89	14,89
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	11,44	4,85	4,85	14,85
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	22,90	16,56	16,56	26,56
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	19,71	13,34	13,34	23,34
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	17,23	10,89	10,89	20,89
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	15,17	8,85	8,85	18,85
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	12,34	5,78	5,78	15,78
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	12,25	5,69	5,69	15,69
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	23,25	16,93	16,93	26,93
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	20,11	13,73	13,73	23,73
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	17,56	11,20	11,20	21,20
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	15,26	8,94	8,94	18,94
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	20,44	14,04	14,04	24,04
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	15,60	9,27	9,27	19,27
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	9,08	2,47	2,47	12,47
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	7,74	1,06	1,06	11,06
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	11,04	4,28	4,28	14,28
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	9,08	2,45	2,45	12,45
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	7,75	1,10	1,10	11,10
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	9,91	2,81	2,81	12,81
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	10,93	4,53	4,53	14,53
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	7,75	1,12	1,12	11,12
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	10,49	3,72	3,72	13,72
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	11,13	4,63	4,63	14,63
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	8,02	1,40	1,40	11,40
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	14,71	8,48	8,48	18,48
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	11,74	5,23	5,23	15,23
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	9,05	2,44	2,44	12,44
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	15,53	9,17	9,17	19,17
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	13,24	6,82	6,82	16,82
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	11,46	4,89	4,89	14,89
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	1,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	14,29	7,91	7,91	17,91
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	11,41	4,80	4,80	14,80
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	4,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	11,80	5,20	5,20	15,20
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	7,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	11,81	5,22	5,22	15,22
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	10,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	11,95	5,37	5,37	15,37
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	13,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	12,06	5,51	5,51	15,51
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	11,44	4,87	4,87	14,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	16,50	--	--	--	--
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	13,84	7,09	7,09	17,09
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	15,58	9,13	9,13	19,13
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	14,88	8,24	8,24	18,24
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	16,17	9,75	9,75	19,75
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	17,06	10,43	10,43	20,43
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	16,16	9,72	9,72	19,72
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	17,50	10,73	10,73	20,73
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	16,49	10,04	10,04	20,04
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	17,94	11,21	11,21	21,21
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	16,19	9,39	9,39	19,39
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	17,05	10,58	10,58	20,58
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	15,46	8,99	8,99	18,99
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	19,01	12,59	12,59	22,59
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	13,39	6,71	6,71	16,71
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	15,20	8,66	8,66	18,66
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	13,39	7,05	7,05	17,05
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	20,07	13,70	13,70	23,70
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	14,60	8,01	8,01	18,01
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	16,77	10,39	10,39	20,39
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	13,66	7,32	7,32	17,32
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	20,28	13,88	13,88	23,88
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	16,64	10,07	10,07	20,07
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	16,81	10,35	10,35	20,35
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	13,92	7,51	7,51	17,51
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	12,50	6,09	6,09	16,09
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	17,23	10,41	10,41	20,41
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	17,20	10,71	10,71	20,71
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	13,87	7,46	7,46	17,46
L7_A	L7[1/4]	84995,21	445621,44	1,50	11,01	3,47	3,47	13,47
L7_A	L7[2/4]	84991,43	445607,26	1,50	19,98	13,42	13,42	23,42
L7_A	L7[3/4]	84981,26	445617,84	1,50	13,42	6,82	6,82	16,82
L7_A	L7[4/4]	84985,04	445632,02	1,50	9,38	2,64	2,64	12,64
L7_B	L7[1/4]	84995,21	445621,44	4,50	11,59	3,79	3,79	13,79
L7_B	L7[2/4]	84991,43	445607,26	4,50	21,12	14,60	14,60	24,60
L7_B	L7[3/4]	84981,26	445617,84	4,50	14,47	8,00	8,00	18,00
L7_B	L7[4/4]	84985,04	445632,02	4,50	9,16	2,33	2,33	12,33
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	19,67	13,18	13,18	23,18
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	17,53	10,88	10,88	20,88
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	15,44	8,95	8,95	18,95
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	19,96	13,50	13,50	23,50
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	18,05	11,41	11,41	21,41
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	15,87	9,42	9,42	19,42
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	20,47	14,06	14,06	24,06
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	18,66	12,03	12,03	22,03
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	14,90	8,47	8,47	18,47
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	21,88	15,57	15,57	25,57
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	19,16	12,56	12,56	22,56
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	16,22	9,63	9,63	19,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	24,32	18,12	18,12	28,12
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	19,69	13,16	13,16	23,16
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	16,65	10,01	10,01	20,01
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	27,43	21,32	21,32	31,32
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	20,80	14,28	14,28	24,28
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	17,06	10,41	10,41	20,41
L9_A	L9[1/4]	84932,18	445639,34	55,50	17,24	10,77	10,77	20,77
L9_A	L9[1/4]	84932,18	445639,34	37,50	17,63	11,17	11,17	21,17
L9_A	L9[1/4]	84932,18	445639,34	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[1/4]	84932,18	445639,34	1,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	37,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	1,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,56	445622,36	55,50	29,23	23,11	23,11	33,11
L9_A	L9[3/4]	84936,56	445622,36	37,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,56	445622,36	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,56	445622,36	1,50	--	--	--	--
L9_A	L9[4/4]	84923,66	445628,08	55,50	27,43	21,26	21,26	31,26
L9_A	L9[4/4]	84923,66	445628,08	37,50	26,73	20,56	20,56	30,56
L9_A	L9[4/4]	84923,66	445628,08	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[4/4]	84923,66	445628,08	1,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,18	445639,34	58,50	17,17	10,79	10,79	20,79
L9_B	L9[1/4]	84932,18	445639,34	40,50	17,74	11,28	11,28	21,28
L9_B	L9[1/4]	84932,18	445639,34	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,18	445639,34	4,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	40,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	4,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,56	445622,36	58,50	29,70	23,57	23,57	33,57
L9_B	L9[3/4]	84936,56	445622,36	40,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,56	445622,36	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,56	445622,36	4,50	--	--	--	--
L9_B	L9[4/4]	84923,66	445628,08	58,50	27,54	21,38	21,38	31,38
L9_B	L9[4/4]	84923,66	445628,08	40,50	27,31	21,15	21,15	31,15
L9_B	L9[4/4]	84923,66	445628,08	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[4/4]	84923,66	445628,08	4,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,18	445639,34	61,50	16,85	10,44	10,44	20,44
L9_C	L9[1/4]	84932,18	445639,34	43,50	17,74	11,29	11,29	21,29
L9_C	L9[1/4]	84932,18	445639,34	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,18	445639,34	7,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	14,12	7,78	7,78	17,78
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	43,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	7,50	--	--	--	--
L9_C	L9[3/4]	84936,56	445622,36	61,50	29,77	23,63	23,63	33,63
L9_C	L9[3/4]	84936,56	445622,36	43,50	--	--	--	--
L9_C	L9[3/4]	84936,56	445622,36	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[3/4]	84936,56	445622,36	7,50	--	--	--	--
L9_C	L9[4/4]	84923,66	445628,08	61,50	29,31	23,15	23,15	33,15
L9_C	L9[4/4]	84923,66	445628,08	43,50	27,40	21,24	21,24	31,24
L9_C	L9[4/4]	84923,66	445628,08	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[4/4]	84923,66	445628,08	7,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,18	445639,34	64,50	13,12	6,10	6,10	16,10
L9_D	L9[1/4]	84932,18	445639,34	46,50	18,28	11,88	11,88	21,88
L9_D	L9[1/4]	84932,18	445639,34	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Festo na maatregelen - bouwplan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L9_D	L9[1/4]	84932,18	445639,34	10,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	14,33	7,99	7,99	17,99
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	46,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	10,50	--	--	--	--
L9_D	L9[3/4]	84936,56	445622,36	64,50	29,81	23,67	23,67	33,67
L9_D	L9[3/4]	84936,56	445622,36	46,50	--	--	--	--
L9_D	L9[3/4]	84936,56	445622,36	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[3/4]	84936,56	445622,36	10,50	--	--	--	--
L9_D	L9[4/4]	84923,66	445628,08	64,50	29,30	23,13	23,13	33,13
L9_D	L9[4/4]	84923,66	445628,08	46,50	27,56	21,39	21,39	31,39
L9_D	L9[4/4]	84923,66	445628,08	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[4/4]	84923,66	445628,08	10,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,18	445639,34	67,50	13,49	6,97	6,97	16,97
L9_E	L9[1/4]	84932,18	445639,34	49,50	19,05	12,71	12,71	22,71
L9_E	L9[1/4]	84932,18	445639,34	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,18	445639,34	13,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	15,21	8,88	8,88	18,88
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	49,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	13,50	--	--	--	--
L9_E	L9[3/4]	84936,56	445622,36	67,50	29,83	23,69	23,69	33,69
L9_E	L9[3/4]	84936,56	445622,36	49,50	--	--	--	--
L9_E	L9[3/4]	84936,56	445622,36	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[3/4]	84936,56	445622,36	13,50	--	--	--	--
L9_E	L9[4/4]	84923,66	445628,08	67,50	29,33	23,15	23,15	33,15
L9_E	L9[4/4]	84923,66	445628,08	49,50	28,06	21,90	21,90	31,90
L9_E	L9[4/4]	84923,66	445628,08	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[4/4]	84923,66	445628,08	13,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,18	445639,34	52,50	17,20	10,64	10,64	20,64
L9_F	L9[1/4]	84932,18	445639,34	34,50	17,95	11,53	11,53	21,53
L9_F	L9[1/4]	84932,18	445639,34	16,50	--	--	--	--
L9_F	L9[2/4]	84945,08	445633,61	52,50	--	--	--	--
L9_F	L9[2/4]	84945,08	445633,61	34,50	--	--	--	--
L9_F	L9[2/4]	84945,08	445633,61	16,50	--	--	--	--
L9_F	L9[3/4]	84936,56	445622,36	52,50	--	--	--	--
L9_F	L9[3/4]	84936,56	445622,36	34,50	--	--	--	--
L9_F	L9[3/4]	84936,56	445622,36	16,50	--	--	--	--
L9_F	L9[4/4]	84923,66	445628,08	52,50	28,14	21,97	21,97	31,97
L9_F	L9[4/4]	84923,66	445628,08	34,50	25,54	19,31	19,31	29,31
L9_F	L9[4/4]	84923,66	445628,08	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	25,87	23,44	13,64	25,87
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	25,55	22,73	14,36	25,67
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	25,50	22,57	14,56	25,66
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	26,67	23,89	15,39	26,78
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	25,42	22,51	14,43	25,57
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	27,79	25,03	16,47	27,90
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	23,76	20,85	12,74	23,90
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	30,68	27,42	20,34	30,92
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	24,93	22,01	13,93	25,07
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	32,65	29,35	22,39	32,91
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	37,40	34,41	26,58	37,57
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	35,34	32,33	24,54	35,51
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	37,32	34,33	26,49	37,49
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	36,24	33,24	25,43	36,41
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	37,51	34,52	26,68	37,68
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	37,09	34,09	26,27	37,26
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	37,28	34,28	26,47	37,45
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	37,28	34,28	26,46	37,45
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	34,33	31,62	22,86	34,42
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	37,34	34,34	26,52	37,51
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	35,25	32,48	23,92	35,35
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	26,17	23,31	15,08	26,31
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	28,23	25,29	17,28	28,38
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	27,09	24,26	15,91	27,21
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	28,05	25,21	16,88	28,17
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	28,13	25,33	16,88	28,24
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	28,54	25,75	17,27	28,65
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	29,85	26,69	19,35	30,07
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	30,18	27,26	19,22	30,33
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	38,76	35,74	28,00	38,94
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	37,56	34,55	26,78	37,74
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	44,04	41,31	32,65	44,14
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	43,33	40,59	31,94	43,43
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	40,75	38,03	29,31	40,84
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	39,10	36,36	27,71	39,20
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	39,21	36,19	28,44	39,39
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	37,64	34,62	26,86	37,82
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	44,09	41,35	32,69	44,18
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	43,52	40,78	32,13	43,62
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	41,07	38,40	29,50	41,14
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	39,72	36,98	28,36	39,82
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	39,33	36,32	28,55	39,51
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	37,67	34,65	26,91	37,85
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	44,13	41,40	32,71	44,22
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	43,63	40,89	32,22	43,72
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	41,37	38,72	29,74	41,44
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	40,07	37,32	28,71	40,17
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	37,93	34,91	27,16	38,11
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	37,00	33,99	26,19	37,17
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	43,85	41,12	32,45	43,95
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	41,49	38,83	29,91	41,56
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	40,30	37,55	28,94	40,40
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	38,23	35,21	27,46	38,41
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	37,49	34,48	26,70	37,67
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	43,92	41,19	32,51	44,01
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	42,01	39,32	30,51	42,09
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	40,51	37,76	29,15	40,61
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	37,14	34,50	25,49	37,20
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	38,58	35,56	27,82	38,76
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	37,56	34,55	26,77	37,74
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	43,97	41,24	32,55	44,06
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	42,63	39,90	31,22	42,72
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	40,61	37,87	29,21	40,70
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	38,12	35,43	26,59	38,20
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	42,34	39,38	31,43	42,50
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	38,86	35,94	27,88	39,01
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	31,86	28,84	21,10	32,04
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	29,86	26,55	19,61	30,12
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	42,39	39,45	31,45	42,54
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	39,39	36,46	28,42	39,54
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	32,20	29,18	21,44	32,38
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	30,39	27,20	19,95	30,62
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	42,43	39,52	31,41	42,57
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	40,02	37,08	29,07	40,17
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	32,50	29,48	21,74	32,68
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	30,93	27,93	20,13	31,11
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	42,47	39,60	31,36	42,60
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	41,35	38,40	30,44	41,51
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	33,01	30,04	22,14	33,18
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	31,51	28,48	20,75	31,69
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	42,08	39,13	31,19	42,25
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	37,55	34,64	26,56	37,70
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	31,93	28,90	21,17	32,11
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	42,27	39,31	31,38	42,43
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	38,37	35,44	27,41	38,52
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	32,02	29,00	21,26	32,20
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	29,30	25,98	19,07	29,56
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	28,83	25,93	17,82	28,98
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	26,82	23,76	16,11	27,01
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	25,02	21,93	14,40	25,22
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	26,58	23,92	15,01	26,66
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	41,90	39,11	30,64	42,01
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	41,60	38,63	30,73	41,77
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	39,63	36,62	28,84	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	32,53	29,67	21,43	32,66
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	42,60	39,78	31,40	42,72
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	33,51	30,55	22,62	33,67
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	26,98	23,93	16,28	27,17
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	25,23	22,18	14,51	25,42
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	26,64	23,64	15,83	26,81
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	41,71	38,78	30,77	41,87
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	40,11	37,10	29,31	40,28
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	33,57	30,72	22,44	33,70
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	27,10	24,12	16,25	27,27
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	25,55	22,51	14,82	25,73
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	25,28	22,28	14,46	25,45
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	41,87	39,00	30,78	42,00
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	40,59	37,59	29,80	40,77
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	35,98	33,10	24,90	36,11
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	27,22	24,25	16,35	27,39
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	25,88	22,81	15,20	26,07
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	23,99	20,96	13,23	24,17
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	41,73	38,88	30,60	41,86
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	41,08	38,08	30,28	41,26
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	37,27	34,34	26,31	37,42
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	27,43	24,45	16,57	27,60
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	26,30	23,23	15,62	26,49
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	24,56	21,42	14,00	24,77
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	41,79	38,97	30,60	41,91
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	41,32	38,32	30,52	41,50
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	38,40	35,40	27,59	38,57
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	40,78	37,96	29,57	40,90
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	32,42	29,45	21,56	32,59
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	27,71	24,79	16,75	27,86
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	26,63	23,56	15,95	26,82
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	24,74	21,64	14,12	24,94
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	41,85	39,05	30,62	41,97
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	41,49	38,49	30,67	41,66
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	39,12	36,11	28,33	39,30
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	42,42	39,59	31,25	42,55
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	32,88	29,90	22,03	33,05
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	41,97	39,12	30,85	42,10
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	34,17	31,29	23,11	34,31
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	41,96	39,13	30,77	42,08
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	36,28	33,76	24,30	36,31
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	27,95	25,14	16,72	28,07
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	33,78	30,77	22,99	33,96
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	26,03	23,13	15,02	26,18
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	42,52	39,66	31,41	42,65
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	34,65	31,78	23,58	34,79
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	42,44	39,62	31,26	42,57
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	36,94	34,39	25,06	36,98
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	28,61	25,80	17,38	28,73
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	34,43	31,42	23,64	34,61
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	26,37	23,47	15,34	26,51
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	42,83	39,97	31,72	42,96
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	37,38	34,69	25,86	37,46
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	42,75	39,92	31,56	42,87
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	37,31	34,75	25,45	37,35
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	30,23	27,50	18,82	30,32
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	35,21	32,22	24,38	35,38
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	27,07	24,18	16,05	27,22
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	39,73	36,93	28,48	39,84
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	32,40	29,72	20,87	32,48
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	28,44	25,50	17,49	28,59
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	40,80	37,97	29,64	40,93
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	40,83	38,02	29,62	40,95
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	34,73	32,27	22,58	34,74
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	32,35	29,35	21,55	32,53
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	41,41	38,56	30,27	41,54
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	41,40	38,58	30,21	41,52
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	35,46	32,99	23,32	35,47
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	33,14	30,13	22,35	33,32
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	33,44	30,52	22,47	33,59
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	31,30	28,43	20,23	31,44
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	28,16	25,20	17,24	28,31
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	35,29	32,36	24,33	35,44
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	32,02	29,18	20,87	32,15
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	28,60	25,61	17,77	28,77
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	38,34	35,59	26,97	38,44
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	36,38	33,80	24,56	36,42
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	30,16	27,14	19,39	30,34
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	41,34	38,63	29,89	41,43
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	38,90	36,21	27,39	38,98
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	32,51	29,48	21,76	32,69
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	33,60	30,75	22,46	33,73
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	26,07	23,17	15,05	26,21
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	33,69	30,87	22,49	33,81
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	26,43	23,50	15,47	26,58
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	36,85	34,06	25,58	36,96
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	27,14	24,34	15,92	27,26
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	38,63	35,76	27,56	38,77
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	28,78	26,04	17,38	28,87
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	25,93	23,08	14,82	26,07
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	29,01	26,11	17,98	29,15
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	26,71	23,87	15,55	26,84
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	29,55	26,63	18,56	29,70
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	28,25	25,52	16,82	28,34
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	30,28	27,33	19,38	30,44
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	30,77	27,91	19,66	30,90
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	32,16	29,18	21,31	32,33
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	30,28	27,45	19,09	30,40
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	29,08	26,13	18,17	29,24
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	25,83	22,97	14,72	25,96
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	31,38	28,55	20,21	31,51
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	30,54	27,72	19,35	30,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	26,16	23,29	15,09	26,30
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	32,62	29,68	21,67	32,77
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	31,77	28,99	20,47	31,88
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	26,80	23,92	15,74	26,94
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	34,59	31,62	23,72	34,76
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	33,72	31,13	21,94	33,77
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	28,44	25,62	17,25	28,56
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	42,90	40,31	31,12	42,95
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	42,83	40,17	31,23	42,90
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	42,59	39,88	31,11	42,67
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	41,73	38,98	30,36	41,83
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	36,88	33,97	25,87	37,02
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	27,54	24,60	16,60	27,69
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	43,97	41,28	32,47	44,05
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	38,99	35,99	28,18	39,16
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	29,79	26,92	18,72	29,93
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	28,39	25,42	17,52	28,56
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	35,69	33,55	22,36	35,59
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	34,27	31,91	21,79	34,25
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	33,02	30,52	20,98	33,04
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	42,90	40,24	31,31	42,97
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	43,08	40,36	31,65	43,17
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	41,79	39,06	30,39	41,89
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	37,45	34,55	26,44	37,60
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	28,08	25,15	17,14	28,24
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	28,50	25,52	17,63	28,66
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	35,87	33,74	22,45	35,76
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	34,50	32,18	21,86	34,46
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	33,67	31,14	21,74	33,70
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	42,93	40,28	31,34	43,01
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	43,21	40,49	31,79	43,30
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	41,87	39,13	30,46	41,96
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	38,23	35,35	27,17	38,37
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	29,43	26,54	18,39	29,57
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	28,46	25,42	17,73	28,64
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	36,05	33,95	22,57	35,94
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	34,72	32,44	21,94	34,67
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	33,72	31,21	21,72	33,75
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	42,91	40,27	31,28	42,98
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	43,25	40,53	31,83	43,34
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	42,07	39,32	30,69	42,17
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	40,67	37,90	29,33	40,77
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	32,53	29,72	21,30	32,65
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	40,78	38,05	29,37	40,87
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	35,94	32,92	25,17	36,12
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	28,41	25,38	17,68	28,60
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	33,87	31,12	22,52	33,97
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	35,06	32,84	22,04	34,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	34,10	31,59	22,10	34,13
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	42,83	40,22	31,11	42,89
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	42,74	40,07	31,18	42,82
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	42,20	39,46	30,79	42,29
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	41,41	38,65	30,09	41,52
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	35,65	32,75	24,62	35,79
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	43,91	41,19	32,49	44,00
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	38,49	35,47	27,72	38,67
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	28,16	25,19	17,28	28,32
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	28,34	25,35	17,51	28,51
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	35,66	33,53	22,27	35,55
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	33,76	31,33	21,47	33,75
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	31,26	28,88	18,84	31,24
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	42,86	40,27	31,09	42,91
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	42,81	40,15	31,22	42,88
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	42,60	39,89	31,15	42,69
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	41,61	38,85	30,27	41,71
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	36,35	33,44	25,34	36,49
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	43,99	41,28	32,54	44,08
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	38,70	35,69	27,91	38,88
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	28,46	25,51	17,55	28,62
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	28,37	25,41	17,49	28,54
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	37,44	35,36	23,80	37,31
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	34,05	31,65	21,70	34,04
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	32,27	29,83	20,07	32,28
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	33,45	30,51	22,51	33,60
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	28,83	25,90	17,87	28,98
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	24,43	21,45	13,56	24,59
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	24,02	21,05	13,16	24,19
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	33,12	30,64	21,04	33,14
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	35,07	31,78	24,79	35,32
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	34,26	31,31	23,33	34,41
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	28,00	25,11	16,95	28,14
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	24,99	22,02	14,11	25,15
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	26,44	23,47	15,56	26,60
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	33,76	31,25	21,78	33,79
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	35,92	32,68	25,55	36,16
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	35,28	32,32	24,38	35,44
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	28,54	25,67	17,45	28,67
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	26,02	23,07	15,09	26,17
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	25,05	22,14	14,04	25,19
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	34,65	32,08	22,79	34,69
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	36,60	33,53	25,92	36,79
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	30,02	27,18	18,86	30,15
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	23,58	20,66	12,59	23,73
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	31,23	28,43	19,97	31,34
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	24,01	21,06	13,11	24,17
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	32,44	29,51	21,49	32,59
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	24,25	21,26	13,42	24,42
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	32,31	29,84	20,19	32,32
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	34,15	30,82	23,94	34,41
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	36,00	33,05	25,09	36,16
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	38,55	35,59	27,67	38,72
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	39,87	36,94	28,92	40,02
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	42,42	39,61	31,22	42,54
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	46,36	43,64	34,92	46,45
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	45,57	42,78	34,29	45,68
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	38,51	35,49	27,76	38,69
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	37,70	34,66	26,98	37,89
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	29,02	26,06	18,12	29,18
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	34,91	31,91	24,10	35,08
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	36,80	33,80	26,00	36,98
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	46,36	43,64	34,93	46,45
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	45,97	43,19	34,68	46,08
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	38,65	35,62	27,90	38,83
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	38,06	35,02	27,33	38,24
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	29,42	26,48	18,49	29,58
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	35,06	32,06	24,24	35,23
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	37,09	34,08	26,30	37,27
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	43,04	40,33	31,58	43,13
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	46,38	43,66	34,94	46,47
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	46,18	43,40	34,87	46,28
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	38,90	35,88	28,13	39,08
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	38,18	35,14	27,44	38,36
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	30,19	27,20	19,35	30,36
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	35,59	32,60	24,77	35,76
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	37,25	34,24	26,45	37,42
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	44,70	41,91	33,42	44,81
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	46,34	43,58	35,01	46,45
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	38,22	35,18	27,49	38,40
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	31,42	28,30	20,84	31,63
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	37,46	34,45	26,66	37,63
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	46,36	43,62	34,97	46,46
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	38,43	35,41	27,67	38,61
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	32,84	29,74	22,22	33,04
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	34,25	31,25	23,44	34,42
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	35,28	32,27	24,48	35,45
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	46,30	43,58	34,85	46,39
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	44,53	41,75	33,23	44,64
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	38,45	35,43	27,69	38,63
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	35,85	32,80	25,15	36,04
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	34,74	31,74	23,92	34,91
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	36,07	33,07	25,28	36,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	38,76	35,85	27,76	38,91
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	41,77	38,82	30,86	41,93
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	29,10	26,38	17,67	29,19
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	29,41	26,60	18,20	29,53
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	28,47	25,63	17,30	28,59
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	30,17	27,61	18,33	30,22
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	29,88	27,06	18,68	30,00
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	29,63	26,73	18,59	29,77
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	32,01	29,62	19,62	31,99
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	30,96	28,17	19,69	31,07
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	31,23	28,39	20,08	31,36
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	31,67	28,72	20,77	31,83
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	33,13	30,34	21,88	33,25
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	33,16	30,36	21,93	33,28
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	33,55	30,59	22,65	33,71
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	28,70	25,93	17,39	28,81
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	34,30	31,29	23,49	34,47
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	29,18	26,42	17,84	29,28
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	35,43	32,42	24,63	35,60
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	30,24	27,43	19,04	30,36
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	36,47	33,47	25,67	36,65
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	32,36	29,64	20,92	32,45
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	29,96	27,18	18,69	30,07
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	29,62	26,79	18,45	29,75
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	29,54	26,85	18,05	29,63
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	31,00	28,29	19,52	31,08
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	30,25	27,40	19,12	30,38
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	30,64	28,07	18,82	30,69
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	33,34	30,68	21,75	33,41
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	31,37	28,50	20,28	31,50
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	33,75	31,51	20,83	33,68
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	34,04	31,44	22,29	34,09
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	32,98	30,03	22,06	33,14
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	33,07	30,34	21,68	33,17
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	44,79	42,01	33,51	44,90
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	44,38	41,54	33,23	44,51
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	44,60	41,77	33,43	44,73
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	44,78	41,95	33,60	44,90
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	44,91	42,09	33,72	45,03
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	44,94	42,13	33,71	45,06
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	43,10	40,28	31,90	43,22
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	44,80	42,02	33,52	44,91
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	44,00	41,16	32,84	44,13
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	34,47	31,81	22,90	34,55
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	35,32	32,40	24,36	35,47
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	27,81	24,84	16,94	27,98
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	35,97	33,28	24,47	36,05
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	36,55	33,65	25,54	36,70
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	28,31	25,34	17,43	28,47
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	37,84	35,25	26,06	37,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	37,52	34,53	26,69	37,69
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	29,46	26,49	18,59	29,63
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	40,31	37,65	28,71	40,38
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	38,60	35,61	27,78	38,77
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	31,30	28,35	20,40	31,46
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	42,53	39,59	31,61	42,69
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	41,77	38,78	30,94	41,94
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	41,36	38,36	30,53	41,53
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	41,91	38,92	31,07	42,08
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	41,54	38,55	30,71	41,71
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	42,05	39,07	31,21	42,22
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	41,52	38,54	30,69	41,69
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	42,04	39,06	31,19	42,21
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	41,60	38,61	30,76	41,77
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	42,22	39,27	31,32	42,38
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	41,61	38,61	30,79	41,78
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	39,64	36,65	28,80	39,81
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	42,50	39,55	31,58	42,66
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	41,70	38,70	30,87	41,87
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	40,88	37,88	30,05	41,05
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	34,50	31,47	23,75	34,68
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	34,34	31,25	23,72	34,54
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	35,34	32,31	24,60	35,52
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	44,10	41,41	32,60	44,18
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	44,53	42,01	32,56	44,56
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	42,95	40,40	31,08	42,99
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	30,77	27,88	19,73	30,91
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	46,47	43,63	35,33	46,60
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	45,77	42,99	34,46	45,87
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	44,89	42,09	33,63	45,00
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	34,71	31,68	23,97	34,89
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	34,40	31,29	23,78	34,60
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	35,99	32,95	25,27	36,18
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	44,17	41,48	32,67	44,25
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	44,55	42,02	32,58	44,58
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	43,37	40,82	31,50	43,41
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	31,56	28,67	20,53	31,70
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	46,35	43,52	35,18	46,48
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	45,96	43,17	34,68	46,07
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	45,20	42,41	33,94	45,31
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	39,71	36,81	28,67	39,85
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	35,34	32,31	24,57	35,52
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	34,43	31,31	23,84	34,63
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	36,29	33,24	25,58	36,48
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	44,18	41,50	32,62	44,25
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	44,60	42,06	32,68	44,63
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	43,65	41,10	31,75	43,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	32,42	29,53	21,39	32,56
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	46,33	43,53	35,09	46,45
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	46,24	43,43	35,02	46,36
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	45,37	42,60	34,07	45,48
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	42,15	39,21	31,21	42,30
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	34,50	31,38	23,93	34,71
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	36,83	33,77	26,12	37,02
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	44,95	42,38	33,10	44,99
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	44,06	41,51	32,18	44,10
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	34,01	31,13	22,93	34,14
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	46,51	43,68	35,32	46,63
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	45,44	42,67	34,14	45,55
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	34,23	31,21	23,46	34,41
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	36,92	33,86	26,22	37,11
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	34,13	31,12	23,33	34,30
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	44,86	42,20	33,28	44,93
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	44,26	41,72	32,34	44,29
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	36,78	34,01	25,47	36,89
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	46,51	43,68	35,34	46,64
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	45,53	42,77	34,20	45,64
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	42,46	39,76	30,98	42,55
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	34,33	31,31	23,58	34,51
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	35,21	32,14	24,56	35,41
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	34,85	31,83	24,08	35,03
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	44,05	41,36	32,54	44,13
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	44,45	41,93	32,48	44,48
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	42,12	39,57	30,26	42,16
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	46,51	43,68	35,34	46,64
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	45,67	42,93	34,31	45,77
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	44,08	41,30	32,78	44,19
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	31,47	28,58	20,44	31,61
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	38,75	35,79	27,87	38,92
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	35,45	32,65	24,19	35,56
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	32,08	29,20	21,01	32,22
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	41,48	38,53	30,56	41,64
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	38,83	36,05	27,56	38,94
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	33,13	30,23	22,11	33,27
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	43,38	40,58	32,14	43,50
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	41,20	38,64	29,32	41,24
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	35,18	32,26	24,19	35,33
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	44,51	41,68	33,34	44,64
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	42,23	39,61	30,55	42,29
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	39,14	36,23	28,16	39,29
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	44,83	42,01	33,65	44,96
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	43,44	40,76	31,93	43,53
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	30,46	27,50	19,58	30,63
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	29,23	26,33	18,22	29,38
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	30,33	27,37	19,43	30,49
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	31,21	28,24	20,34	31,38
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	29,68	26,77	18,67	29,82
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	31,00	28,03	20,11	31,16
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	32,98	29,96	22,20	33,16
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	30,54	27,61	19,59	30,69
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	33,27	30,28	22,45	33,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	35,23	32,22	24,44	35,41
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	31,92	28,92	21,11	32,09
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	35,32	32,32	24,53	35,50
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	32,27	29,31	21,39	32,44
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	45,08	42,14	34,14	45,23
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	49,28	46,38	38,24	49,42
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	33,39	30,40	22,56	33,56
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	46,65	43,73	35,65	46,79
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	50,53	47,60	39,57	50,68
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	35,54	32,51	24,80	35,72
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	47,58	44,68	36,57	47,73
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	51,05	48,11	40,11	51,20
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	36,07	33,05	25,30	36,25
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	47,98	45,07	36,97	48,12
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	51,28	48,34	40,35	51,44
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	50,90	47,95	40,00	51,06
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	47,59	44,61	36,75	47,76
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	32,10	29,15	21,17	32,25
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	43,87	40,85	33,11	44,05
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	32,27	29,31	21,38	32,43
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	49,67	46,72	38,76	49,83
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	50,91	47,96	39,99	51,07
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	47,65	44,67	36,80	47,82
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	33,67	30,72	22,74	33,82
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	44,22	41,19	33,47	44,40
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	33,52	30,54	22,68	33,69
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	49,76	46,81	38,84	49,92
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	50,90	47,96	39,96	51,05
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	47,74	44,75	36,89	47,91
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	35,72	32,79	24,76	35,87
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	44,84	41,81	34,08	45,02
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	35,64	32,63	24,85	35,82
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	49,81	46,87	38,89	49,97
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	39,79	36,97	28,59	39,91
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	36,63	33,59	25,91	36,82
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	48,95	46,02	38,00	49,10
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	46,20	43,23	35,33	46,37
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	41,94	38,91	31,18	42,12
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	47,97	45,02	37,05	48,13
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	50,71	47,76	39,79	50,87
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	47,49	44,51	36,63	47,66
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	43,45	40,43	32,69	43,63
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	49,43	46,48	38,53	49,59
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	33,79	30,90	22,77	33,94
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	41,76	38,80	30,87	41,92
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	36,77	33,81	25,87	36,93
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	44,02	41,19	32,86	44,15
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	37,86	34,83	27,11	38,04
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	45,57	42,74	34,39	45,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	38,98	35,97	28,19	39,16
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	46,32	43,48	35,16	46,45
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	37,50	46,47	43,52	35,55	46,63
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	19,50	44,34	41,41	33,39	44,49
C2_A	C2[3/4]	84892,95	445701,18	1,50	33,33	30,45	22,27	33,47
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	40,50	46,48	43,54	35,56	46,64
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	22,50	44,37	41,45	33,40	44,52
C2_B	C2[3/4]	84892,95	445701,18	4,50	34,52	31,66	23,43	34,66
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	43,50	46,46	43,51	35,54	46,62
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	25,50	44,29	41,37	33,30	44,44
C2_C	C2[3/4]	84892,95	445701,18	7,50	36,87	34,07	25,64	36,99
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	46,50	46,39	43,45	35,46	46,55
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	28,50	44,45	41,55	33,42	44,59
C2_D	C2[3/4]	84892,95	445701,18	10,50	39,80	36,96	28,65	39,93
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	31,50	44,78	41,89	33,74	44,92
C2_E	C2[3/4]	84892,95	445701,18	13,50	43,62	40,68	32,67	43,77
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	34,50	45,55	42,70	34,42	45,68
C2_F	C2[3/4]	84892,95	445701,18	16,50	45,10	42,15	34,19	45,26
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	47,28	44,45	36,11	47,41
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	50,06	47,19	38,99	50,20
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	49,21	46,29	38,23	49,36
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	47,46	44,64	36,27	47,58
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	50,00	47,10	38,98	50,14
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	49,30	46,39	38,31	49,45
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	49,85	46,96	38,80	49,99
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	51,35	48,45	40,35	51,50
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	49,77	46,89	38,70	49,91
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	51,54	48,65	40,49	51,68
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	46,70	43,85	35,55	46,83
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	51,93	49,05	40,88	52,07
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	49,47	46,55	38,47	49,61
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	47,19	44,35	36,05	47,32
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	52,21	49,32	41,17	52,35
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	50,87	47,95	39,89	51,02
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	46,78	44,00	35,49	46,89
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	47,14	44,33	35,91	47,26
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	49,31	46,45	38,18	49,44
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	45,48	42,49	34,65	45,65
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	38,61	35,60	27,84	38,79
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	37,98	34,96	27,21	38,16
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	37,22	34,22	26,42	37,40
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	47,14	44,34	35,91	47,26
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	38,15	35,12	27,41	38,33
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	37,44	34,44	26,63	37,61
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	47,17	44,37	35,92	47,28
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	46,10	43,36	34,73	46,20
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	38,33	35,30	27,60	38,52
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	37,59	34,59	26,77	37,76
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	47,14	44,35	35,86	47,25
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	47,04	44,27	35,73	47,15
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	38,39	35,35	27,67	38,58
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	37,64	34,66	26,79	37,81
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	47,08	44,31	35,76	47,19
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	47,17	44,41	35,84	47,28
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	44,67	42,00	33,09	44,74
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	41,50	38,53	30,65	41,67
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	38,13	35,09	27,39	38,31
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	37,74	34,74	26,93	37,91
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	40,08	37,07	29,29	40,26
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	46,97	44,21	35,63	47,07
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	47,12	44,32	35,88	47,24
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	49,17	46,32	38,03	49,30
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	44,37	41,38	33,54	44,54
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	38,17	35,13	27,43	38,35
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	37,88	34,87	27,08	38,05
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	36,77	33,76	25,98	36,95
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	33,34	30,55	22,09	33,46
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	32,29	29,40	21,25	32,43
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	32,96	30,06	21,95	33,11
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	38,59	35,59	27,79	38,77
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	35,26	32,64	23,54	35,31
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	33,84	30,93	22,83	33,98
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	34,40	31,51	23,37	34,54
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	40,21	37,21	29,40	40,38
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	36,75	34,14	25,03	36,81
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	35,91	32,97	24,97	36,06
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	37,40	34,50	26,38	37,54
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	41,17	38,17	30,36	41,34
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	33,70	30,94	22,36	33,80
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	33,62	30,76	22,51	33,75
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	32,93	30,01	21,95	33,08
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	35,35	32,67	23,79	35,42
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	35,74	32,77	24,86	35,90
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	34,62	31,67	23,69	34,77
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	37,51	34,97	25,59	37,54
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	37,16	34,18	26,32	37,33
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	37,25	34,25	26,42	37,42
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	38,87	36,20	27,30	38,94
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	38,91	35,92	28,09	39,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	41,35	38,34	30,56	41,53
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	41,79	38,79	30,98	41,96
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	50,93	47,99	40,01	51,09
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	48,77	45,78	37,95	48,94
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	49,35	46,41	38,41	49,50
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	51,92	48,95	41,05	52,09
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	49,86	46,85	39,09	50,04
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	50,57	47,61	39,67	50,73
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	52,20	49,23	41,34	52,37
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	50,29	47,27	39,51	50,47
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	50,86	47,89	39,98	51,02
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	52,35	49,37	41,49	52,52
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	50,53	47,51	39,75	50,71
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	51,01	48,04	40,14	51,18
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	32,69	29,72	21,82	32,86
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	32,53	29,61	21,56	32,68
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	42,55	39,55	31,74	42,72
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	33,73	30,74	22,90	33,90
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	33,88	30,96	22,92	34,03
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	44,21	41,21	33,40	44,38
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	36,40	33,39	25,60	36,57
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	36,33	33,39	25,38	36,48
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	45,40	42,40	34,59	45,57
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	48,86	45,94	37,90	49,01
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	48,71	45,70	37,91	48,88
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	45,26	42,25	34,45	45,43
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	31,68	28,71	20,80	31,84
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	50,28	47,33	39,37	50,44
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	49,84	46,84	39,05	50,02
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	46,21	43,21	35,41	46,39
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	33,17	30,19	22,33	33,34
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	50,70	47,74	39,81	50,86
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	50,31	47,30	39,51	50,48
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	47,24	44,24	36,44	47,42
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	33,92	30,92	23,12	34,10
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	50,87	47,90	39,99	51,03
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	50,61	47,60	39,81	50,78
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	47,73	44,73	36,92	47,90
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	35,59	32,58	24,79	35,76
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	36,99	33,72	26,69	37,24
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	37,35	34,21	26,80	37,56
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	32,56	29,56	21,74	32,73
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	39,47	36,33	28,91	39,68
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	34,90	31,84	24,21	35,09
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	26,70	23,38	16,48	26,96
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	25,67	22,42	15,33	25,91
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	24,42	21,15	14,10	24,66
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	24,33	21,37	13,43	24,49
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	37,13	33,83	26,86	37,38
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	37,53	34,38	27,02	37,75
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	33,40	30,41	22,57	33,57
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	39,62	36,49	29,07	39,83
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	35,09	32,03	24,41	35,28
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	34,68	31,62	23,98	34,87
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	27,60	24,30	17,35	27,86
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	25,78	22,50	15,48	26,03
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	24,66	21,40	14,32	24,90
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	24,68	21,77	13,69	24,83
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	37,25	34,07	26,78	37,47
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	34,60	31,61	23,78	34,77
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	34,50	31,44	23,82	34,69
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	25,91	22,62	15,63	26,16
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	24,90	21,69	14,48	25,13
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	24,18	21,07	13,57	24,38
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	36,88	33,66	26,46	37,11
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	36,47	33,39	25,82	36,67
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	34,52	31,45	23,84	34,71
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	26,08	22,78	15,81	26,33
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	25,10	21,88	14,69	25,33
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	23,57	20,40	13,10	23,79
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	37,01	33,79	26,62	37,25
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	37,01	33,91	26,40	37,21
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	34,62	31,55	23,94	34,81
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	26,31	23,00	16,06	26,57
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	25,45	22,24	15,05	25,69
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	23,82	20,61	13,42	24,06
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	36,90	33,65	26,56	37,14
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	37,30	34,18	26,72	37,51
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	31,64	28,64	20,84	31,82
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	38,07	34,94	27,51	38,28
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	34,76	31,69	24,08	34,95
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	26,47	23,15	16,23	26,73
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	25,48	22,24	15,11	25,72
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	24,04	20,81	13,67	24,28
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	29,26	26,38	18,19	29,40
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	25,16	22,15	14,37	25,34
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	29,97	27,08	18,93	30,11
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	25,36	22,33	14,63	25,55
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	30,46	27,56	19,44	30,60
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	25,73	22,65	15,08	25,93
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	31,65	28,81	20,51	31,78
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	27,11	23,99	16,55	27,32
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	32,30	29,35	21,38	32,46
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	30,15	27,07	19,49	30,34
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	29,21	26,29	18,21	29,35
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	30,96	28,10	19,87	31,10
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	25,21	22,29	14,24	25,36
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	29,91	27,05	18,81	30,04
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	31,70	28,78	20,72	31,85
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	25,44	22,51	14,47	25,59
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	30,73	27,87	19,63	30,86
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	34,45	31,48	23,58	34,62
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	25,79	22,86	14,84	25,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	32,11	29,23	21,04	32,25
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	35,48	32,50	24,64	35,65
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	27,01	24,06	16,09	27,17
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	33,00	30,09	22,01	33,15
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	36,59	33,60	25,76	36,76
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	28,61	25,65	17,71	28,77
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	25,48	22,64	14,31	25,60
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	25,56	22,70	14,46	25,69
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	28,48	25,55	17,53	28,63
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	25,60	22,77	14,40	25,72
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	25,94	23,09	14,81	26,07
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	29,12	26,18	18,18	29,27
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	25,80	23,01	14,53	25,91
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	26,54	23,69	15,43	26,68
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	29,38	26,44	18,44	29,53
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	26,91	24,15	15,56	27,01
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	27,96	25,04	16,97	28,11
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	30,76	27,81	19,85	30,92
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	28,70	25,87	17,53	28,83
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	31,03	28,09	20,07	31,18
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	32,27	29,33	21,36	32,43
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	30,39	27,53	19,26	30,52
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	28,62	25,68	17,68	28,77
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	25,25	22,37	14,19	25,39
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	31,90	29,01	20,84	32,04
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	29,16	26,15	18,38	29,34
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	25,43	22,58	14,29	25,56
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	33,87	30,91	22,99	34,04
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	29,81	26,80	19,03	29,99
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	25,88	23,07	14,65	26,00
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	35,08	32,07	24,29	35,26
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	30,68	27,63	19,98	30,87
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	26,85	23,99	15,74	26,98
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	36,51	33,49	25,74	36,69
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	31,94	29,00	21,02	32,10
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	28,43	25,43	17,62	28,60
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	40,33	37,32	29,55	40,51
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	40,33	37,32	29,55	40,51
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	37,24	34,27	26,35	37,40
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	25,39	22,52	14,31	25,53
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	40,08	37,07	29,30	40,26
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	40,08	37,07	29,30	40,26
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	37,95	34,98	27,08	38,12
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	25,77	22,94	14,58	25,89
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	39,89	36,89	29,09	40,07
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	39,89	36,89	29,09	40,07
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	38,70	35,71	27,86	38,87
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	26,31	23,50	15,07	26,42
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	39,99	36,99	29,19	40,17
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	39,99	36,99	29,19	40,17
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	39,92	36,90	29,14	40,10
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	28,14	25,34	16,90	28,26
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	40,15	37,15	29,33	40,32
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	40,15	37,15	29,33	40,32
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	40,15	37,13	29,39	40,33
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	31,45	28,58	20,34	31,58
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	40,33	37,31	29,56	40,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	36,30	33,34	25,39	36,46
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	28,48	25,54	17,54	28,63
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	23,70	20,75	12,77	23,85
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	28,72	25,81	17,74	28,87
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	24,65	21,67	13,79	24,82
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	29,22	26,33	18,16	29,36
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	24,17	21,14	13,41	24,35
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	29,93	27,12	18,70	30,05
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	23,76	20,71	13,04	23,95
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	31,35	28,21	20,80	31,56
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	24,38	21,34	13,66	24,57
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	25,59	22,79	14,32	25,70
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	23,92	20,96	13,03	24,08
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	26,15	23,36	14,89	26,26
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	24,52	21,53	13,68	24,69
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	27,04	24,24	15,81	27,16
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	24,34	21,32	13,57	24,52
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	29,31	26,50	18,09	29,43
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	24,06	21,02	13,32	24,24
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	32,05	29,14	21,04	32,19
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	24,75	21,68	14,07	24,94
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	33,30	30,20	22,69	33,50
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	37,29	34,26	26,54	37,47
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	34,80	31,86	23,87	34,96
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	25,33	22,19	14,78	25,54
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	34,24	31,17	23,56	34,43
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	38,16	35,13	27,41	38,34
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	35,51	32,57	24,59	35,67
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	25,89	22,69	15,45	26,12
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	35,48	32,47	24,68	35,65
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	39,21	36,15	28,53	39,40
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	36,68	33,70	25,84	36,85
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	27,29	24,11	16,83	27,52
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	32,43	29,31	21,87	32,64
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	37,57	34,53	26,82	37,75
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	33,77	30,84	22,82	33,92
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	24,83	21,71	14,25	25,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	35,84	32,81	25,09	36,02
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	29,80	26,85	18,89	29,96
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	27,92	24,97	17,00	28,08
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	30,45	27,47	19,60	30,62
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	27,68	24,74	16,74	27,83
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	32,73	29,69	22,00	32,91
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	27,56	24,62	16,64	27,72
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	35,43	32,40	24,67	35,61
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	28,06	25,12	17,14	28,22
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	35,53	32,50	24,77	35,71
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	28,71	25,78	17,76	28,86
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	35,67	32,64	24,92	35,85
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	29,21	26,26	18,30	29,37
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	33,73	30,83	22,72	33,88
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	29,35	26,43	18,37	29,50
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	35,28	32,39	24,25	35,42
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	30,81	27,91	19,80	30,96
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	35,80	32,88	24,82	35,95
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	36,24	33,27	25,35	36,40
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	30,67	27,75	19,69	30,82
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	36,89	34,00	25,83	37,03
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	37,46	34,52	26,51	37,61
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	33,26	30,31	22,36	33,42
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	38,43	35,52	27,43	38,58
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	37,68	34,90	26,39	37,79
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	37,56	34,66	26,53	37,70
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	28,19	25,34	17,06	28,32
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	33,61	30,83	22,33	33,72
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	30,28	27,36	19,30	30,43
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	29,03	26,01	18,26	29,21
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	34,37	31,58	23,09	34,48
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	32,39	29,48	21,39	32,54
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	34,58	31,62	23,71	34,75
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	28,68	25,83	17,56	28,81
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	30,42	27,58	19,26	30,55
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	33,44	30,58	22,34	33,57
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	35,36	32,40	24,47	35,52
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	29,40	26,51	18,34	29,54
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	32,96	30,23	21,55	33,05
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	34,57	31,76	23,35	34,69
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	39,12	36,16	28,24	39,29
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	41,58	38,59	30,74	41,75
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	37,81	34,82	26,97	37,98
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	32,75	29,75	21,95	32,93
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	39,99	37,02	29,13	40,16
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	42,36	39,37	31,52	42,53
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	38,54	35,55	27,72	38,71
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	33,57	30,57	22,75	33,74
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	34,13	31,22	23,13	34,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	36,21	33,31	25,19	36,35
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	34,48	31,51	23,61	34,65
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	30,35	27,43	19,39	30,50
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	36,17	33,24	25,20	36,32
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	37,43	34,47	26,53	37,59
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	35,24	32,26	24,40	35,41
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	30,98	28,06	20,01	31,13
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	36,67	33,74	25,72	36,82
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	39,08	36,11	28,19	39,24
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	36,11	33,13	25,25	36,28
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	30,82	27,89	19,87	30,97
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	37,98	35,03	27,06	38,14
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	40,55	37,56	29,70	40,72
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	36,95	33,96	26,10	37,12
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	32,19	29,24	21,27	32,35
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	40,84	37,85	30,02	41,01
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	41,68	38,69	30,85	41,85
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	40,91	37,92	30,07	41,08
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	31,23	28,23	20,44	31,41
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	47,37	44,42	36,44	47,52
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	49,64	46,68	38,76	49,81
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	46,48	43,48	35,69	46,66
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	46,98	43,97	36,19	47,16
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	47,31	44,30	36,52	47,49
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	41,81	38,82	30,98	41,98
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	41,09	38,09	30,27	41,26
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	32,74	29,72	21,97	32,92
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	46,61	43,60	35,82	46,79
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	47,18	44,17	36,39	47,36
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	41,89	38,90	31,05	42,06
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	41,24	38,25	30,41	41,41
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	35,82	32,82	25,00	35,99
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	46,60	43,59	35,80	46,77
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	46,94	43,93	36,15	47,12
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	41,98	38,98	31,16	42,15
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	41,36	38,38	30,51	41,53
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	38,24	35,30	27,32	38,40
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	46,57	43,56	35,78	46,75
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	46,81	43,80	36,02	46,99
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	42,08	39,08	31,27	42,25
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	41,50	38,51	30,66	41,67
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	39,03	36,06	28,17	39,20
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	42,98	40,14	31,84	43,11
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	47,14	44,19	36,23	47,30
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	46,53	43,53	35,74	46,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	46,70	43,69	35,91	46,88
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	45,97	42,96	35,18	46,15
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	42,12	39,13	31,31	42,30
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	41,92	38,93	31,10	42,09
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	40,12	37,14	29,27	40,29
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	46,20	43,28	35,24	46,35
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	49,69	46,73	38,81	49,86
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	46,51	43,50	35,71	46,68
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	46,74	43,73	35,95	46,92
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	47,12	44,11	36,33	47,30
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	44,95	42,02	34,01	45,11
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	44,68	41,68	33,88	44,86
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	46,09	43,08	35,31	46,27
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	45,39	42,38	34,60	45,57
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	32,57	29,59	21,72	32,74
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	44,31	41,30	33,51	44,48
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	42,99	39,99	32,20	43,17
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	31,99	29,02	21,13	32,16
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	36,56	33,59	25,70	36,73
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	44,74	41,82	33,77	44,89
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	44,81	41,81	34,00	44,98
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	45,99	42,97	35,21	46,17
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	45,53	42,52	34,75	45,71
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	34,19	31,20	23,35	34,36
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	44,21	41,20	33,41	44,38
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	43,20	40,19	32,40	43,37
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	33,32	30,34	22,46	33,49
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	36,91	33,94	26,05	37,08
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	44,68	41,76	33,69	44,83
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	44,82	41,82	34,01	44,99
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	45,77	42,75	34,99	45,95
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	45,59	42,58	34,80	45,77
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	36,85	33,84	26,05	37,02
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	44,03	41,03	33,24	44,21
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	43,30	40,29	32,50	43,47
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	36,78	33,79	25,96	36,95
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	37,47	34,51	26,59	37,64
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	44,62	41,63	33,81	44,80
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	45,57	42,56	34,79	45,75
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	41,48	38,47	30,70	41,66
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	43,30	40,29	32,50	43,47
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	39,08	36,08	28,28	39,26
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	44,72	41,73	33,88	44,89
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	42,95	39,95	32,13	43,12
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	45,76	42,75	34,98	45,94
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	43,83	40,82	33,05	44,01
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	43,59	40,58	32,79	43,76
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	41,71	38,70	30,91	41,88
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	44,90	41,96	33,97	45,06
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	44,35	41,35	33,55	44,53
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	46,03	43,01	35,25	46,21
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	45,01	42,00	34,23	45,19
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	44,11	41,10	33,31	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	42,92	39,91	32,12	43,09
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	31,74	28,72	20,96	31,92
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	31,19	28,20	20,36	31,36
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	36,69	33,68	25,88	36,86
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	32,72	29,72	21,90	32,89
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	32,14	29,15	21,31	32,31
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	37,69	34,69	26,88	37,86
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	34,06	31,05	23,28	34,24
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	34,00	31,00	23,19	34,17
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	38,77	35,77	27,96	38,94
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	48,06	45,09	37,21	48,23
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	50,87	47,88	40,03	51,04
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	47,92	44,95	37,06	48,09
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	50,61	47,63	39,77	50,78
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	47,97	45,00	37,10	48,14
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	50,60	47,62	39,75	50,77
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	47,09	44,10	36,27	47,26
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	50,61	47,64	39,76	50,78
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	47,88	44,90	37,03	48,05
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	50,73	47,74	39,89	50,90
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	48,00	45,02	37,15	48,17
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	50,83	47,85	40,00	51,00
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	50,24	47,28	39,37	50,41
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	47,70	44,76	36,78	47,86
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	50,18	47,22	39,30	50,35
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	47,69	44,75	36,75	47,84
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	50,14	47,18	39,24	50,30
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	47,67	44,74	36,71	47,82
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	50,10	47,14	39,21	50,26
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	50,13	47,15	39,28	50,30
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	47,64	44,71	36,69	47,79
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	46,77	43,83	35,85	46,93
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	50,31	47,34	39,45	50,48
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	47,72	44,77	36,82	47,88
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	50,28	47,30	39,41	50,44
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	47,76	44,82	36,85	47,92
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	44,99	41,99	34,18	45,16
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	48,09	45,09	37,28	48,26
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	46,59	43,59	35,79	46,77
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	49,53	46,53	38,72	49,70
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	47,73	44,73	36,92	47,90
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	50,51	47,53	39,68	50,68
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	34,98	31,94	24,25	35,16
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	35,57	32,54	24,83	35,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	35,92	32,89	25,16	36,10
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	36,31	33,29	25,55	36,49
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	36,17	33,15	25,40	36,35
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	34,00	30,95	23,29	34,19
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	37,02	34,00	26,24	37,20
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	34,49	31,45	23,78	34,68
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	36,85	33,87	25,99	37,02
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	30,53	27,49	19,79	30,71
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	38,00	35,03	27,14	38,17
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	31,14	28,06	20,47	31,33
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	39,96	37,16	28,70	40,07
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	32,27	29,18	21,62	32,46
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	41,24	38,43	30,04	41,36
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	33,46	30,41	22,75	33,65
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	39,14	36,14	28,33	39,31
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	31,58	28,62	20,69	31,74
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	40,66	37,66	29,85	40,83
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	32,92	29,98	22,00	33,08
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	41,80	38,79	31,01	41,98
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	35,59	32,63	24,70	35,75
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	31,88	28,86	21,11	32,06
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	40,55	37,55	29,75	40,73
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	31,83	28,87	20,95	32,00
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	32,90	29,88	22,14	33,08
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	42,15	39,14	31,35	42,32
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	33,37	30,42	22,44	33,52
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	35,28	32,27	24,50	35,46
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	43,53	40,52	32,73	43,70
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	35,38	32,47	24,36	35,52
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	47,93	44,93	37,12	48,10
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	43,31	40,30	32,51	43,48
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	49,37	46,39	38,52	49,54
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	44,65	41,64	33,85	44,82
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	50,22	47,24	39,39	50,39
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	45,91	42,90	35,11	46,08
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	38,07	35,09	27,21	38,24
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	50,61	47,62	39,78	50,78
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	46,66	43,65	35,87	46,84
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	35,77	32,81	24,89	35,94
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	28,86	25,92	17,93	29,02
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	36,58	33,61	25,71	36,75
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	29,45	26,50	18,53	29,61
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	38,18	35,19	27,33	38,35
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	30,15	27,19	19,24	30,31
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	30,83	27,88	19,92	30,99
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	32,31	29,38	21,35	32,46
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	34,83	31,87	23,93	34,99
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	26,58	23,63	15,66	26,74
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	26,09	23,29	14,83	26,20
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	23,56	20,56	12,75	23,73
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	27,53	24,56	16,64	27,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	26,60	23,79	15,38	26,72
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	24,65	22,00	13,01	24,71
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	27,85	24,85	17,04	28,02
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	27,38	24,65	15,96	27,47
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	22,92	19,90	12,16	23,10
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	38,38	35,49	27,32	38,52
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	38,37	35,38	27,55	38,54
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	34,32	31,32	23,51	34,49
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	38,80	35,93	27,70	38,93
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	38,22	35,23	27,39	38,39
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	35,26	32,26	24,45	35,43
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	37,77	34,79	26,92	37,94
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	36,27	33,27	25,46	36,44
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	37,98	35,01	27,11	38,15
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	36,92	33,92	26,11	37,09
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	38,15	35,19	27,26	38,31
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	37,45	34,45	26,64	37,62
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	32,79	29,77	22,01	32,97
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	38,14	35,21	27,20	38,30
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	38,28	35,28	27,47	38,45
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	33,55	30,55	22,73	33,72
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	41,25	38,45	29,99	41,36
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	41,98	39,19	30,71	42,09
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	25,63	22,71	14,66	25,78
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	28,85	25,70	18,32	29,06
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	27,92	24,91	17,11	28,09
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	25,79	22,87	14,83	25,94
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	30,13	26,97	19,63	30,35
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	28,43	25,41	17,66	28,61
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	24,62	21,73	13,58	24,76
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	30,71	27,67	19,98	30,89
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	29,07	26,19	18,01	29,21
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	25,71	22,88	14,53	25,83
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	32,12	29,21	21,13	32,27
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	31,54	28,53	20,73	31,71
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	27,44	24,61	16,28	27,57
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	33,19	30,21	22,34	33,36
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	32,65	29,63	21,88	32,83
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	30,98	28,02	20,09	31,14
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	24,99	22,07	14,01	25,14
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	31,91	28,95	21,02	32,07
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	25,28	22,33	14,36	25,44
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	32,63	29,72	21,64	32,78
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	24,43	21,50	13,49	24,59
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	34,86	32,26	23,10	34,91
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	25,87	22,90	15,01	26,04
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	26,69	23,76	15,74	26,84
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	30,58	27,50	19,93	30,78
G16_A	G16[4/4]	84779,79	445450,44	1,50	27,46	24,51	16,55	27,62
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	27,18	24,22	16,29	27,34
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	31,27	28,19	20,63	31,47
G16_B	G16[4/4]	84779,79	445450,44	4,50	27,50	24,55	16,57	27,65
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	28,15	25,15	17,34	28,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	32,11	29,03	21,44	32,30
G16_C	G16[4/4]	84779,79	445450,44	7,50	27,71	24,86	16,57	27,84
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	29,23	26,16	18,56	29,42
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	33,37	30,34	22,60	33,55
G16_D	G16[4/4]	84779,79	445450,44	10,50	29,49	26,76	18,07	29,58
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	24,81	21,57	14,45	25,05
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	32,32	29,38	21,39	32,48
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	33,42	30,45	22,56	33,59
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	31,46	28,39	20,80	31,66
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	25,57	22,40	15,09	25,79
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	33,03	30,08	22,10	33,18
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	34,16	31,15	23,38	34,34
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	32,04	28,97	21,37	32,23
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	23,89	20,67	13,50	24,13
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	28,28	25,26	17,51	28,46
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	27,80	24,95	16,67	27,93
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	27,56	24,49	16,90	27,76
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	24,21	20,98	13,83	24,45
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	29,64	26,70	18,71	29,80
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	30,61	27,67	19,65	30,76
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	29,07	26,01	18,39	29,26
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	24,42	21,20	14,04	24,66
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	31,57	28,63	20,63	31,72
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	32,76	29,79	21,88	32,92
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	30,77	27,72	20,06	30,96
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	36,33	33,26	25,65	36,52
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	35,95	32,92	25,19	36,13
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	31,75	28,77	20,90	31,92
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	35,09	32,27	23,87	35,21
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	33,90	31,10	22,65	34,01
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	31,98	29,42	20,15	32,03
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	27,15	24,25	16,13	27,29
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	27,81	24,77	17,10	28,00
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	27,18	24,15	16,44	27,36
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	25,66	22,55	15,05	25,86
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	24,92	21,91	14,12	25,09
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	36,90	34,00	25,90	37,05
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	36,06	33,02	25,34	36,25
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	32,29	29,31	21,45	32,46
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	34,97	32,16	23,74	35,09
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	34,62	31,80	23,43	34,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	32,65	30,06	20,86	32,70
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	27,28	24,40	16,22	27,42
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	28,07	25,10	17,22	28,24
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	27,37	24,33	16,64	27,55
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	25,84	22,77	15,17	26,03
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	25,30	22,23	14,62	25,49
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	37,21	34,36	26,10	37,35
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	35,90	32,85	25,18	36,09
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	32,54	29,51	21,80	32,72
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	37,07	34,14	26,12	37,22
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	35,12	32,30	23,90	35,24
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	34,65	31,83	23,44	34,77
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	33,01	30,42	21,24	33,06
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	27,99	25,16	16,83	28,12
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	28,18	25,21	17,30	28,34
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	27,51	24,46	16,79	27,70
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	26,11	23,07	15,37	26,29
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	25,50	22,42	14,85	25,70
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	38,48	35,79	26,96	38,56
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	36,06	33,01	25,34	36,25
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	33,27	30,24	22,53	33,45
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	28,91	25,98	17,95	29,06
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	39,94	37,20	28,54	40,03
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	35,06	32,19	23,97	35,19
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	34,44	31,65	23,19	34,56
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	33,41	30,81	21,64	33,46
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	28,58	25,71	17,49	28,71
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	28,38	25,41	17,50	28,54
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	27,61	24,56	16,90	27,80
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	26,42	23,38	15,68	26,60
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	24,50	21,38	13,91	24,70
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	38,91	36,22	27,41	38,99
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	36,20	33,15	25,50	36,39
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	34,14	31,11	23,38	34,32
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	30,29	27,33	19,38	30,45
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	40,14	37,41	28,73	40,23
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	34,85	31,76	24,23	35,05
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	35,08	32,27	23,87	35,20
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	33,11	30,33	21,82	33,22
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	29,20	26,33	18,10	29,33
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	29,04	26,11	18,09	29,19
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	27,68	24,64	16,96	27,87
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	26,75	23,72	16,01	26,93
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	25,14	22,04	14,52	25,34
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	36,31	33,25	25,63	36,50
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	35,67	32,65	24,91	35,85
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	31,04	28,07	20,16	31,20
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	35,07	32,26	23,85	35,19
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	33,42	30,64	22,14	33,53
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	29,66	26,78	18,59	29,80
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	27,75	24,71	17,03	27,94
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	26,90	23,87	16,16	27,08
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	25,37	22,26	14,76	25,57
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	41,17	38,28	30,14	41,31
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	37,87	35,02	26,75	38,00
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	41,24	38,35	30,19	41,38
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	38,56	35,70	27,47	38,70
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	41,35	38,47	30,29	41,49
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	39,76	36,86	28,73	39,90
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	41,44	38,57	30,36	41,58
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	42,24	39,33	31,25	42,39
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	42,92	40,00	31,94	43,07
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	36,36	33,54	25,14	36,48
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	43,10	40,18	32,12	43,25
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	37,13	34,30	25,96	37,26
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	39,33	36,35	28,48	39,50
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	36,12	33,12	25,31	36,29
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	33,72	30,74	22,88	33,89
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	27,66	24,43	17,26	27,89
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	29,64	26,57	18,97	29,83
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	26,05	23,15	15,04	26,20
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	39,30	36,32	28,46	39,47
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	36,26	33,26	25,45	36,43
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	34,45	31,47	23,61	34,62
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	27,85	24,60	17,52	28,10
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	29,71	26,67	18,98	29,89
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	26,38	23,45	15,42	26,53
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	39,35	36,37	28,50	39,52
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	36,40	33,40	25,59	36,57
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	35,05	32,06	24,21	35,22
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	28,08	24,84	17,72	28,32
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	26,61	23,44	16,13	26,83
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	25,70	22,73	14,83	25,87
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	39,43	36,46	28,56	39,60
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	38,60	35,62	27,74	38,77
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	36,22	33,23	25,41	36,40
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	35,43	32,44	24,60	35,60
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	28,36	25,14	17,95	28,59
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	27,03	23,84	16,59	27,26
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	26,20	23,15	15,49	26,39
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	39,60	36,62	28,73	39,76
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	39,10	36,11	28,25	39,27
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	41,18	38,30	30,12	41,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	36,26	33,26	25,45	36,43
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	35,82	32,83	24,99	35,99
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	28,33	25,40	17,39	28,49
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	28,71	25,57	18,18	28,93
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	27,28	24,07	16,88	27,52
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	28,14	25,07	17,46	28,33
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	39,95	37,02	29,01	40,11
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	39,23	36,25	28,39	39,40
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	41,66	38,80	30,56	41,79
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	36,36	33,36	25,55	36,53
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	35,94	32,95	25,11	36,11
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	32,92	29,94	22,06	33,09
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	29,77	27,16	18,05	29,83
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	27,47	24,25	17,07	27,70
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	29,10	26,03	18,42	29,29
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	27,94	24,95	17,11	28,11
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	28,06	25,20	16,94	28,19
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	31,11	28,14	20,22	31,27
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	28,18	25,18	17,38	28,36
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	28,83	25,97	17,71	28,96
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	31,70	28,73	20,82	31,86
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	28,41	25,39	17,64	28,59
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	29,76	26,90	18,65	29,89
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	32,52	29,53	21,68	32,69
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	30,13	27,10	19,39	30,31
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	32,26	29,42	21,09	32,38
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	34,29	31,29	23,49	34,47
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	33,28	30,34	22,33	33,43
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	28,82	25,76	18,12	29,01
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	33,49	30,55	22,56	33,65
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	29,17	26,09	18,51	29,36
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	34,24	31,29	23,34	34,40
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	29,60	26,52	18,94	29,79
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	34,64	31,69	23,71	34,79
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	30,32	27,27	19,60	30,51
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	38,20	35,21	27,38	38,37
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	38,59	35,59	27,79	38,77
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	28,74	25,79	17,82	28,90
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	35,03	32,06	24,14	35,19
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	32,27	29,26	21,47	32,44
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	39,37	36,37	28,56	39,54
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	39,56	36,56	28,76	39,74
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	29,37	26,40	18,49	29,53
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	35,54	32,56	24,68	35,71
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	33,07	30,06	22,27	33,24
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	40,73	37,74	29,90	40,90
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	40,08	37,07	29,28	40,25
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	30,47	27,49	19,59	30,63
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	36,07	33,09	25,22	36,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	34,36	31,35	23,56	34,53
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	41,60	38,60	30,78	41,77
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	40,27	37,26	29,47	40,44
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	31,70	28,68	20,94	31,88
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	36,53	33,55	25,68	36,70
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	36,29	33,28	25,49	36,46
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	35,55	32,56	24,71	35,72
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	36,05	33,06	25,22	36,22
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	30,61	27,62	19,77	30,78
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	37,04	34,05	26,22	37,21
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	37,65	34,65	26,84	37,82
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	34,57	31,62	23,67	34,73
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	31,41	28,40	20,62	31,59
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	28,60	25,90	17,10	28,68
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	28,52	25,61	17,53	28,67
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	30,59	27,67	19,62	30,74
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	29,03	26,39	17,40	29,10
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	29,20	26,29	18,22	29,35
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	31,28	28,36	20,31	31,43
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	29,74	27,21	17,77	29,77
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	30,59	27,68	19,60	30,74
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	32,69	29,78	21,70	32,84
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	30,41	27,83	18,61	30,46
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	33,64	30,69	22,71	33,79
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	34,94	31,99	24,01	35,09
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	31,34	28,71	19,67	31,40
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	37,03	34,08	26,13	37,19
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	37,00	34,02	26,13	37,16
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	32,38	29,41	21,52	32,55
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	31,44	28,53	20,44	31,59
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	29,19	26,29	18,17	29,33
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	32,80	29,83	21,92	32,96
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	32,54	29,71	21,36	32,66
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	30,03	27,21	18,84	30,15
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	34,67	31,73	23,74	34,83
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	34,84	32,10	23,44	34,93
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	31,30	28,43	20,22	31,44
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	35,68	32,73	24,78	35,84
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	36,88	34,06	25,70	37,01
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	33,07	30,08	22,25	33,24
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	31,42	28,45	20,54	31,58
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	31,09	28,12	20,23	31,26
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	29,29	26,35	18,35	29,44
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	32,17	29,21	21,27	32,33
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	32,00	29,06	21,08	32,16
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	29,82	26,89	18,86	29,97
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	34,51	31,59	23,53	34,66
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	34,48	31,48	23,66	34,65
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	30,69	27,74	19,77	30,85
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	36,63	33,67	25,74	36,79
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	36,16	33,14	25,39	36,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	32,41	29,43	21,57	32,58
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	42,05	39,04	31,27	42,23
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	41,58	38,58	30,79	41,76
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	42,55	39,53	31,76	42,72
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	41,73	38,73	30,94	41,91
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	41,78	38,77	30,99	41,96
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	41,90	38,88	31,11	42,07
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	41,69	38,68	30,91	41,87
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	41,68	38,67	30,90	41,86
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	41,48	38,48	30,69	41,66
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	55,50	41,32	38,32	30,51	41,49
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	37,50	41,54	38,55	30,69	41,71
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	19,50	40,85	37,87	30,00	41,02
H7_A	H7[1/4]	84876,00	445524,33	1,50	28,96	26,06	17,95	29,11
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	35,21	32,21	24,41	35,39
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	33,64	30,62	22,86	33,82
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	32,99	29,96	22,24	33,17
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	26,77	23,81	15,87	26,93
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	40,50	41,76	38,78	30,92	41,93
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	22,50	41,11	38,12	30,27	41,28
H7_B	H7[1/4]	84876,00	445524,33	4,50	29,64	26,77	18,54	29,77
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	33,76	30,74	22,97	33,93
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	33,69	30,66	22,92	33,87
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	27,09	24,13	16,20	27,25
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	43,50	42,39	39,41	31,55	42,56
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	25,50	41,37	38,39	30,53	41,54
H7_C	H7[1/4]	84876,00	445524,33	7,50	30,34	27,45	19,30	30,48
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	33,68	30,66	22,89	33,85
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	34,39	31,37	23,62	34,57
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	27,76	24,79	16,87	27,92
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	46,50	42,68	39,69	31,85	42,85
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	28,50	41,50	38,52	30,66	41,67
H7_D	H7[1/4]	84876,00	445524,33	10,50	31,80	28,86	20,87	31,96
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	33,70	30,69	22,92	33,88
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	34,91	31,90	24,14	35,09
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	29,54	26,54	18,71	29,71
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	49,50	42,75	39,76	31,92	42,92
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	31,50	41,75	38,76	30,91	41,92
H7_E	H7[1/4]	84876,00	445524,33	13,50	37,90	34,93	27,02	38,06
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	33,83	30,82	23,04	34,01
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	36,13	33,11	25,35	36,31
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	31,06	28,00	20,36	31,25
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	52,50	42,86	39,86	32,04	43,03
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	34,50	41,30	38,31	30,45	41,47
H7_F	H7[1/4]	84876,00	445524,33	16,50	40,91	37,94	30,04	41,08
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	34,06	31,05	23,27	34,24
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	33,49	30,47	22,73	33,67
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	32,14	29,11	21,41	32,33
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	33,56	30,57	22,74	33,73
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	32,04	29,10	21,12	32,20
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	34,24	31,24	23,42	34,41
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	33,65	30,78	22,57	33,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	35,14	32,14	24,33	35,31
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	36,25	33,33	25,26	36,40
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	36,08	33,07	25,29	36,26
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	38,64	35,68	27,76	38,81
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	38,02	35,00	27,25	38,20
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	40,66	37,67	29,84	40,83
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	43,07	40,07	32,25	43,24
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	40,44	37,42	29,67	40,62
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	39,96	36,93	29,21	40,14
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	39,75	36,73	28,98	39,93
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	39,41	36,43	28,55	39,58
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	43,81	40,82	32,99	43,98
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	40,45	37,42	29,68	40,63
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	39,98	36,95	29,24	40,16
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	39,94	36,92	29,17	40,12
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	34,15	31,14	23,36	34,33
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	42,30	39,32	31,46	42,47
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	44,08	41,13	33,17	44,24
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	42,07	39,06	31,27	42,24
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	40,51	37,49	29,75	40,69
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	40,06	37,02	29,31	40,24
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	40,08	37,06	29,31	40,26
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	33,92	30,91	23,12	34,09
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	42,44	39,45	31,60	42,61
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	44,17	41,24	33,21	44,32
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	42,35	39,33	31,56	42,52
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	40,59	37,57	29,81	40,77
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	40,11	37,07	29,36	40,29
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	40,22	37,20	29,46	40,40
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	35,17	32,16	24,37	35,34
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	42,72	39,71	31,92	42,89
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	40,35	37,31	29,60	40,53
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	40,29	37,27	29,53	40,47
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	42,89	39,89	32,08	43,06
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	40,46	37,43	29,72	40,64
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	39,86	36,84	29,11	40,04
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	38,84	35,82	28,07	39,02
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	31,56	28,76	20,31	31,67
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	33,78	30,98	22,53	33,89
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	31,01	28,05	20,11	31,17
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	24,45	21,61	13,32	24,58
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	32,59	29,74	21,45	32,72
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	34,27	31,47	23,04	34,39
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	32,06	29,10	21,16	32,22
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	25,30	22,46	14,14	25,43
I2_A	I2[1/4]	84797,53	445361,58	1,50	33,30	30,28	22,51	33,47
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	23,08	20,17	12,06	23,22
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	25,63	22,66	14,78	25,80
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	27,02	24,07	16,12	27,18
I2_B	I2[1/4]	84797,53	445361,58	4,50	32,78	29,76	22,00	32,96
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	25,23	22,35	14,18	25,37
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	25,94	22,97	15,06	26,10
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	28,00	24,95	17,29	28,19
I2_C	I2[1/4]	84797,53	445361,58	7,50	32,91	29,88	22,14	33,09
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	24,79	21,96	13,64	24,92
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	26,79	23,91	15,71	26,92
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	28,80	25,72	18,13	28,99
I2_D	I2[1/4]	84797,53	445361,58	10,50	33,23	30,21	22,47	33,41
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	24,59	21,83	13,26	24,70
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	29,40	26,71	17,89	29,48
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	30,66	27,58	20,00	30,85
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	34,69	31,69	23,90	34,87
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	36,26	33,25	25,46	36,43
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	37,11	34,10	26,32	37,29
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	37,40	34,39	26,61	37,58
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	37,44	34,43	26,65	37,62
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	33,35	30,33	22,59	33,53
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	34,55	31,54	23,75	34,72
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	37,07	34,35	25,63	37,16
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	36,97	34,20	25,65	37,08
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	34,58	31,83	23,23	34,68
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	38,14	35,13	27,34	38,31
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	37,50	34,49	26,70	37,67
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	25,59	22,67	14,59	25,73
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	25,17	22,26	14,17	25,32
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	23,95	21,20	12,59	24,05
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	37,33	34,59	25,93	37,42
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	37,07	34,30	25,73	37,17
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	35,11	32,40	23,66	35,20
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	37,92	34,91	27,12	38,09
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	37,79	34,79	27,00	37,97
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	25,75	22,85	14,74	25,90
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	25,29	22,38	14,29	25,44
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	24,24	21,48	12,90	24,34
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	37,49	34,77	26,07	37,58
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	36,93	34,19	25,56	37,03
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	35,56	32,84	24,14	35,65
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	38,16	35,23	27,21	38,31
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	37,69	34,68	26,89	37,86
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	37,97	34,96	27,17	38,14
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	25,87	22,97	14,83	26,01
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	25,37	22,47	14,37	25,52
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	24,60	21,84	13,28	24,71
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	37,41	34,68	26,00	37,50
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	36,86	34,13	25,44	36,95
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	35,96	33,22	24,59	36,06
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	39,58	36,65	28,63	39,73
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	37,62	34,61	26,82	37,79
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	37,99	34,98	27,19	38,16
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	26,03	23,15	14,98	26,17
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	25,45	22,54	14,44	25,59
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	24,39	21,49	13,38	24,54
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	37,65	34,91	26,27	37,75
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	36,88	34,16	25,44	36,97
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	36,58	33,81	25,27	36,69
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	31,66	28,70	20,75	31,82
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	39,75	36,81	28,80	39,90
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	37,38	34,37	26,57	37,55
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	38,16	35,15	27,36	38,33
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	26,90	24,07	15,74	27,03
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	25,48	22,58	14,47	25,63
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	24,76	21,85	13,76	24,91
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	23,47	20,73	12,09	23,57
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	36,92	34,21	25,47	37,01
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	36,87	34,09	25,56	36,97
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	32,79	29,87	21,84	32,95
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	38,33	35,33	27,54	38,51
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	37,10	34,09	26,30	37,27
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	25,55	22,64	14,54	25,69
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	24,96	22,05	13,96	25,11
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	23,73	20,96	12,40	23,83
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	39,78	36,79	28,95	39,95
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	37,83	34,88	26,91	37,99
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	36,27	33,30	25,41	36,44
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	39,69	36,70	28,86	39,86
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	38,64	35,69	27,74	38,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	37,07	34,10	26,21	37,24
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	38,43	35,48	27,52	38,59
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	37,61	34,63	26,74	37,77
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	38,71	35,75	27,81	38,87
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	38,30	35,37	27,33	38,45
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	39,35	36,38	28,48	39,52
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	38,50	35,58	27,52	38,65
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	34,43	31,47	23,55	34,60
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	39,71	36,73	28,87	39,88
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	36,62	33,69	25,67	36,77
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	35,61	32,64	24,75	35,78
I6_A	I6[2/4]	84809,39	445381,74	1,50	28,46	25,45	17,67	28,64
I6_A	I6[4/4]	84776,87	445373,40	1,50	25,67	22,70	14,79	25,83
I6_B	I6[2/4]	84809,39	445381,74	4,50	29,03	25,96	18,37	29,23
I6_B	I6[4/4]	84776,87	445373,40	4,50	23,35	20,44	12,34	23,49
I6_C	I6[2/4]	84809,39	445381,74	7,50	29,51	26,38	18,94	29,72
I6_C	I6[4/4]	84776,87	445373,40	7,50	23,20	20,43	11,90	23,31
I6_D	I6[2/4]	84809,39	445381,74	10,50	30,71	27,56	20,19	30,93
I6_D	I6[4/4]	84776,87	445373,40	10,50	23,12	20,40	11,70	23,21
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	30,94	27,97	20,09	31,11
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	37,97	34,97	27,17	38,15
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	40,77	37,78	29,96	40,95
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	34,70	31,71	23,85	34,87
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	40,18	37,17	29,39	40,36
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	38,28	35,27	27,49	38,46
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	31,85	28,86	21,00	32,02
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	38,66	35,65	27,87	38,84
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	40,98	37,98	30,16	41,15
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	39,04	36,04	28,23	39,21
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	40,22	37,22	29,43	40,40
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	38,86	35,85	28,07	39,04
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	32,89	29,90	22,07	33,06
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	39,07	36,06	28,27	39,24
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	41,03	38,03	30,21	41,20
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	39,86	36,86	29,04	40,03
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	40,05	37,05	29,26	40,23
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	39,48	36,47	28,68	39,65
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	40,22	37,22	29,41	40,39
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	39,62	36,61	28,83	39,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	40,49	37,49	29,68	40,66
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	39,90	36,89	29,10	40,07
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	40,62	37,62	29,80	40,79
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	33,21	30,24	22,33	33,37
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	40,04	37,03	29,25	40,22
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	37,67	34,66	26,88	37,85
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	35,36	32,35	24,56	35,53
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	37,94	34,94	27,13	38,11
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	29,38	26,40	18,54	29,55
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	33,86	30,86	23,04	34,03
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	35,64	32,62	24,87	35,82
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	38,16	35,16	27,35	38,33
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	30,17	27,18	19,34	30,34
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	34,16	31,17	23,35	34,34
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	36,38	33,38	25,58	36,56
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	38,61	35,62	27,79	38,78
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	32,13	29,13	21,32	32,30
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	34,35	31,36	23,54	34,53
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	37,76	34,76	26,96	37,94
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	39,28	36,26	28,51	39,46
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	31,54	28,53	20,73	31,71
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	36,30	33,30	25,49	36,47
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	32,40	29,42	21,56	32,57
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	29,26	26,29	18,39	29,43
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	32,90	29,91	22,06	33,07
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	30,52	27,55	19,64	30,68
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	33,74	30,75	22,92	33,91
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	32,91	29,94	22,04	33,08
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	41,15	38,14	30,36	41,33
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	37,61	34,60	26,81	37,78
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	41,09	38,07	30,31	41,27
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	37,76	34,75	26,97	37,94
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	41,22	38,20	30,45	41,40
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	38,18	35,17	27,38	38,35
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	28,32	25,57	16,97	28,42
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	42,21	39,19	31,44	42,39
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	39,04	36,03	28,24	39,21
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	29,27	26,47	18,03	29,39
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	29,62	26,63	18,79	29,79
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	37,28	34,29	26,45	37,45
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	40,50	37,49	29,71	40,68
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	31,27	28,28	20,45	31,44
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	37,48	34,49	26,65	37,65
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	40,50	37,49	29,73	40,68
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	30,46	27,48	19,62	30,63
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	37,95	34,95	27,12	38,12
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	40,85	37,83	30,09	41,03
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	32,97	29,91	22,27	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	32,29	29,31	21,44	32,46
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	33,02	29,97	22,33	33,21
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	33,15	30,44	21,67	33,23
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	31,08	28,01	20,39	31,27
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	33,63	30,98	22,01	33,70
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	31,39	28,32	20,70	31,58
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	34,05	31,36	22,53	34,13
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	34,80	32,06	23,40	34,89
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	32,86	29,81	22,16	33,05
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	30,98	28,04	20,04	31,13
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	43,56	40,67	32,53	43,70
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	42,43	39,48	31,52	42,59
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	41,73	38,76	30,88	41,90
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	42,14	39,17	31,29	42,31
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	40,63	37,66	29,75	40,79
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	40,23	37,22	29,42	40,40
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	41,02	38,01	30,22	41,19
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	39,59	36,58	28,79	39,76
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	39,96	36,95	29,16	40,13
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	38,06	35,06	27,26	38,24
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	32,22	29,25	21,33	32,38
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	28,62	25,54	17,94	28,81
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	41,54	38,71	30,38	41,67
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	39,03	36,05	28,18	39,20
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	38,56	35,59	27,71	38,73
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	38,21	35,28	27,25	38,36
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	37,40	34,50	26,38	37,54
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	42,75	39,81	31,81	42,90
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	41,84	38,87	30,96	42,00
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	42,06	39,08	31,21	42,23
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	41,28	38,31	30,42	41,45
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	40,86	37,85	30,06	41,03
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	39,69	36,68	28,89	39,86
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	39,71	36,71	28,91	39,89
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	39,04	36,04	28,24	39,22
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	32,96	29,98	22,10	33,13
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	39,51	36,55	28,62	39,67
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	38,48	35,53	27,58	38,64
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	38,41	35,48	27,45	38,56
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	37,79	34,84	26,88	37,95
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	43,11	40,20	32,10	43,25
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	41,89	38,92	31,00	42,05
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	42,14	39,15	31,30	42,31
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	41,69	38,71	30,83	41,86
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	40,87	37,87	30,08	41,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	39,95	36,94	29,15	40,12
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	39,75	36,75	28,96	39,93
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	39,62	36,62	28,82	39,80
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	35,14	32,14	24,31	35,31
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	40,21	37,41	28,95	40,32
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	38,68	35,70	27,81	38,84
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	38,57	35,63	27,64	38,73
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	38,02	35,09	27,06	38,17
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	43,37	40,52	32,24	43,50
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	41,87	38,90	30,98	42,03
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	42,06	39,08	31,23	42,23
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	41,92	38,95	31,06	42,09
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	40,18	37,17	29,38	40,35
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	40,12	37,11	29,32	40,29
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	39,66	36,65	28,86	39,83
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	39,90	36,90	29,10	40,08
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	36,38	33,38	25,57	36,55
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	41,07	38,24	29,88	41,19
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	38,84	35,87	27,96	39,00
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	38,49	35,54	27,58	38,65
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	38,31	35,38	27,35	38,46
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	43,49	40,63	32,38	43,62
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	42,16	39,21	31,26	42,32
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	42,01	39,03	31,17	42,18
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	42,03	39,06	31,17	42,20
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	39,11	36,15	28,22	39,27
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	40,09	37,09	29,29	40,27
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	40,94	37,94	30,15	41,12
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	39,48	36,48	28,69	39,66
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	39,89	36,88	29,09	40,06
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	36,99	33,98	26,20	37,17
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	26,89	23,80	16,25	27,09
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	41,08	38,24	29,91	41,20
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	38,97	36,01	28,06	39,13
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	38,43	35,50	27,48	38,58
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	38,40	35,47	27,45	38,55
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	35,43	32,57	24,34	35,57
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	43,54	40,67	32,45	43,67
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	42,44	39,48	31,56	42,61
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	42,03	39,05	31,19	42,20
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	42,17	39,19	31,32	42,34
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	40,02	37,05	29,16	40,19
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	40,11	37,10	29,31	40,28
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	41,23	38,23	30,44	41,41
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	39,63	36,63	28,84	39,81
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	39,93	36,93	29,13	40,11
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	37,40	34,39	26,60	37,57
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	27,18	24,08	16,58	27,39
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	41,27	38,44	30,09	41,39
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	39,25	36,26	28,40	39,42
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	38,51	35,56	27,62	38,68
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	38,52	35,58	27,58	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	36,48	33,61	25,42	36,62
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	36,29	33,28	25,49	36,46
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	36,71	33,71	25,91	36,89
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	36,97	33,97	26,17	37,15
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	37,64	34,63	26,84	37,81
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	38,23	35,22	27,44	38,41
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	29,26	26,30	18,36	29,42
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	27,60	24,60	16,79	27,77
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	30,22	27,25	19,35	30,39
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	28,05	25,07	17,20	28,22
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	33,77	30,77	22,95	33,94
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	28,88	25,92	18,00	29,05
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	34,67	31,65	23,89	34,85
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	30,23	27,23	19,43	30,41
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	26,39	23,50	15,35	26,53
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	32,10	29,20	21,10	32,25
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	30,26	27,28	19,42	30,43
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	26,73	23,84	15,69	26,87
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	32,71	29,80	21,72	32,86
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	31,50	28,48	20,72	31,68
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	27,26	24,41	16,13	27,39
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	33,57	30,68	22,55	33,72
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	35,47	32,45	24,70	35,65
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	27,74	24,88	16,64	27,87
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	34,93	32,05	23,86	35,07
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	37,08	34,08	26,26	37,25
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	32,64	29,64	21,82	32,81
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	29,13	26,17	18,23	29,29
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	27,02	23,91	16,42	27,22
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	25,98	23,21	14,67	26,09
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	33,33	30,32	22,54	33,51
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	29,93	26,96	19,06	30,10
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	27,36	24,24	16,79	27,57
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	26,46	23,71	15,08	26,56
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	35,37	32,35	24,58	35,54
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	32,89	29,89	22,06	33,06
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	28,03	24,90	17,45	28,23
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	27,07	24,31	15,72	27,17
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	36,41	33,40	25,62	36,59
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	34,01	31,01	23,21	34,19
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	29,61	26,47	19,07	29,82
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	27,84	24,95	16,80	27,98
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	33,14	30,10	22,40	33,32
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	39,42	36,40	28,65	39,60
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	33,54	30,52	22,76	33,72
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	39,72	36,69	28,98	39,90
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	30,95	27,98	20,09	31,12
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	32,45	29,45	21,63	32,62
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	30,25	27,15	19,63	30,45
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	26,52	23,55	15,66	26,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	35,26	32,23	24,50	35,44
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	31,45	28,37	20,78	31,64
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	28,48	25,50	17,64	28,65
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	36,53	33,49	25,81	36,72
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	32,42	29,35	21,74	32,61
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	29,98	26,99	19,16	30,15
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	37,86	34,82	27,13	38,04
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	32,60	29,53	21,92	32,79
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	38,37	35,35	27,58	38,54
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	31,87	28,84	21,11	32,05
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	38,93	35,89	28,19	39,11
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	42,85	39,90	31,95	43,01
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	42,71	39,74	31,83	42,87
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	41,89	38,90	31,07	42,06
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	28,53	25,53	17,71	28,70
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	44,84	41,87	33,97	45,01
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	45,33	42,34	34,51	45,50
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	44,50	41,49	33,73	44,68
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	41,18	38,17	30,39	41,36
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	33,06	30,07	22,25	33,24
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	42,86	39,91	31,95	43,02
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	42,67	39,70	31,78	42,83
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	42,12	39,13	31,30	42,29
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	30,35	27,35	19,55	30,53
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	44,85	41,88	33,98	45,02
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	45,05	42,06	34,22	45,22
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	44,90	41,88	34,12	45,08
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	41,27	38,26	30,47	41,44
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	33,78	30,79	22,96	33,95
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	42,34	39,37	31,45	42,50
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	42,28	39,28	31,45	42,45
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	29,17	26,17	18,37	29,35
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	44,88	41,89	34,04	45,05
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	45,15	42,13	34,37	45,33
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	42,40	39,44	31,51	42,56
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	42,45	39,46	31,62	42,62
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	39,01	36,04	28,15	39,18
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	44,74	41,77	33,89	44,91
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	45,30	42,28	34,51	45,47
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	42,51	39,56	31,61	42,67
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	42,57	39,57	31,74	42,74
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	40,32	37,33	29,48	40,49
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	44,84	41,88	33,96	45,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	45,21	42,20	34,43	45,39
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	42,82	39,80	32,04	43,00
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	42,77	39,81	31,87	42,93
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	42,39	39,40	31,56	42,56
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	41,31	38,32	30,48	41,48
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	44,90	41,94	34,00	45,06
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	45,11	42,10	34,31	45,28
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	43,73	40,71	32,95	43,91
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	39,23	36,22	28,43	39,40
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	32,51	29,51	21,69	32,68
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	42,18	39,17	31,39	42,36
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	41,03	38,02	30,24	41,21
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	36,22	33,30	25,25	36,37
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	34,26	31,32	23,32	34,41
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	42,08	39,07	31,29	42,26
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	41,63	38,62	30,84	41,81
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	36,78	33,86	25,82	36,93
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	35,20	32,26	24,25	35,35
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	41,66	38,65	30,87	41,84
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	41,97	38,96	31,18	42,15
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	35,46	32,56	24,42	35,60
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	35,75	32,82	24,80	35,90
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	28,49	25,75	17,10	28,59
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	41,49	38,48	30,69	41,66
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	42,18	39,17	31,39	42,36
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	35,60	32,71	24,56	35,74
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	35,93	33,00	24,97	36,08
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	29,32	26,53	18,06	29,43
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	41,23	38,22	30,44	41,41
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	42,29	39,29	31,50	42,47
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	40,05	37,04	29,25	40,22
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	35,74	32,85	24,69	35,88
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	35,93	33,01	24,97	36,08
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	30,56	27,71	19,43	30,69
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	42,36	39,35	31,57	42,54
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	40,35	37,34	29,56	40,53
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	36,04	33,12	25,07	36,19
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	33,38	30,46	22,41	33,53
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	35,61	32,61	24,80	35,78
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	28,55	25,65	17,55	28,70
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	36,04	33,04	25,24	36,22
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	29,32	26,47	18,19	29,45
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	36,08	33,08	25,27	36,25
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	30,05	27,22	18,88	30,18
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	36,61	33,61	25,80	36,78
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	30,96	28,12	19,83	31,09
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	37,18	34,18	26,38	37,36
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	31,48	28,63	20,36	31,61
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	30,85	27,87	20,02	31,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	28,24	25,25	17,41	28,41
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	31,07	28,08	20,23	31,24
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	28,70	25,71	17,86	28,87
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	31,25	28,24	20,45	31,42
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	29,50	26,51	18,66	29,67
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	31,47	28,44	20,71	31,65
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	29,93	26,94	19,09	30,10
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	31,95	28,91	21,21	32,13
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	30,00	27,02	19,16	30,17
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	28,82	25,83	17,98	28,99
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	30,17	27,18	19,33	30,34
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	28,45	25,46	17,61	28,62
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	33,41	30,40	22,61	33,58
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	37,88	34,87	27,08	38,05
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	30,35	27,38	19,48	30,52
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	33,97	30,96	23,18	34,15
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	38,67	35,66	27,88	38,85
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	31,36	28,37	20,51	31,53
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	34,47	31,46	23,67	34,64
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	39,17	36,16	28,38	39,35
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	34,61	31,61	23,80	34,78
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	34,98	31,97	24,18	35,15
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	39,32	36,31	28,53	39,50
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	35,97	32,96	25,17	36,14
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	35,17	32,17	24,37	35,35
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	39,37	36,36	28,58	39,55
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	36,39	33,39	25,59	36,57
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	34,39	31,39	23,59	34,57
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	32,49	29,48	21,69	32,66
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	39,46	36,45	28,67	39,64
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	37,23	34,22	26,42	37,40
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	43,73	40,72	32,94	43,91
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	43,97	40,96	33,18	44,15
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	37,55	34,57	26,71	37,72
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	37,54	34,56	26,70	37,71
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	35,30	32,29	24,53	35,48
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	43,73	40,72	32,94	43,91
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	43,83	40,82	33,04	44,01
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	37,22	34,24	26,37	37,39
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	37,77	34,79	26,92	37,94
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	35,78	32,77	25,00	35,96
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	43,71	40,70	32,92	43,89
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	43,82	40,81	33,03	44,00
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	37,87	34,88	27,03	38,04
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	37,94	34,95	27,09	38,11
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	36,19	33,18	25,40	36,37
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	43,79	40,78	32,99	43,96
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	37,47	34,49	26,61	37,64
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	36,54	33,53	25,74	36,71
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	43,78	40,77	32,99	43,96
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	37,20	34,22	26,36	37,37
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	36,83	33,83	26,01	37,00
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	33,91	30,89	23,13	34,09
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	43,72	40,71	32,92	43,89
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	43,25	40,24	32,46	43,43
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	37,45	34,47	26,61	37,62
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	37,13	34,15	26,29	37,30
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	34,76	31,74	23,99	34,94
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	43,31	40,28	32,57	43,49
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	43,21	40,21	32,40	43,38
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	43,63	40,63	32,83	43,81
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	46,69	43,69	35,90	46,87
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	46,14	43,13	35,34	46,31
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	43,34	40,30	32,62	43,53
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	43,34	40,34	32,53	43,51
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	43,82	40,82	33,02	44,00
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	46,68	43,67	35,88	46,85
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	46,58	43,57	35,78	46,75
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	43,38	40,33	32,67	43,57
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	43,22	40,22	32,41	43,39
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	43,88	40,88	33,08	44,06
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	46,71	43,71	35,91	46,89
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	46,65	43,64	35,85	46,82
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	43,51	40,46	32,81	43,70
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	43,27	40,26	32,49	43,45
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	43,26	40,25	32,45	43,43
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	46,70	43,70	35,89	46,87
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	46,69	43,69	35,89	46,87
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	39,77	36,76	28,97	39,94
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	36,16	33,11	25,45	36,35
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	43,70	40,66	32,99	43,89
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	43,26	40,24	32,49	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	43,28	40,28	32,47	43,45
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	42,28	39,28	31,48	42,46
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	46,70	43,70	35,87	46,87
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	46,70	43,69	35,90	46,87
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	43,15	40,14	32,36	43,33
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	37,73	34,67	27,03	37,92
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	43,92	40,88	33,20	44,11
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	43,27	40,25	32,51	43,45
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	43,20	40,20	32,39	43,37
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	43,33	40,32	32,53	43,50
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	46,61	43,63	35,75	46,78
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	46,69	43,68	35,89	46,86
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	45,78	42,78	34,98	45,96
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	43,65	40,64	32,86	43,83
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	38,29	35,22	27,60	38,48
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	44,74	41,74	33,94	44,92
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	43,87	40,86	33,08	44,05
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	44,96	41,95	34,15	45,13
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	44,06	41,05	33,27	44,24
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	45,16	42,15	34,36	45,33
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	44,32	41,31	33,53	44,50
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	45,26	42,25	34,45	45,43
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	44,39	41,38	33,60	44,57
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	45,54	42,53	34,73	45,71
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	43,40	40,39	32,59	43,57
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	44,42	41,41	33,63	44,60
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	42,29	39,28	31,50	42,47
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	44,39	41,38	33,59	44,56
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	43,43	40,42	32,64	43,61
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	34,10	31,09	23,31	34,28
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	37,02	34,01	26,22	37,19
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	33,83	30,87	22,93	33,99
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	40,22	37,21	29,43	40,40
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	34,54	31,54	23,73	34,71
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	38,11	35,11	27,31	38,29
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	34,39	31,46	23,44	34,54
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	40,44	37,43	29,65	40,62
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	35,23	32,22	24,44	35,41
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	38,45	35,45	27,63	38,62
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	35,91	33,01	24,91	36,06
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	40,72	37,71	29,92	40,89
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	36,15	33,15	25,35	36,33
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	40,17	37,17	29,36	40,34
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	38,19	35,22	27,32	38,36
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	41,23	38,22	30,43	41,40
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	41,99	38,98	31,19	42,16
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	46,96	43,95	36,15	47,13
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	41,66	38,65	30,86	41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	33,39	30,37	22,63	33,57
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	43,47	40,46	32,67	43,64
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	48,12	45,12	37,32	48,30
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	42,32	39,31	31,53	42,50
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	34,13	31,10	23,37	34,31
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	44,75	41,75	33,96	44,93
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	49,28	46,27	38,48	49,45
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	43,31	40,31	32,52	43,49
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	35,40	32,37	24,64	35,58
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	45,68	42,67	34,88	45,85
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	49,77	46,77	38,96	49,94
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	44,71	41,70	33,92	44,89
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	37,82	34,83	27,00	37,99
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	41,60	38,61	30,77	41,77
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	46,43	43,42	35,63	46,60
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	49,77	46,76	38,98	49,95
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	46,39	43,38	35,60	46,57
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	41,82	38,83	30,99	41,99
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	46,49	43,48	35,70	46,67
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	49,65	46,64	38,85	49,82
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	46,40	43,39	35,61	46,58
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	42,05	39,07	31,22	42,22
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	45,93	42,92	35,14	46,11
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	49,37	46,36	38,57	49,54
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	46,26	43,25	35,47	46,44
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	42,36	39,38	31,52	42,53
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	46,02	43,01	35,23	46,20
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	49,30	46,29	38,50	49,47
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	46,37	43,36	35,58	46,55
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	39,74	36,76	28,88	39,91
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	45,71	42,70	34,92	45,89
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	49,09	46,09	38,30	49,27
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	45,14	42,13	34,35	45,32
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	41,32	38,34	30,49	41,49
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	46,20	43,19	35,41	46,38
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	49,74	46,73	38,95	49,92
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	46,15	43,14	35,36	46,33
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	32,19	29,21	21,35	32,36
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	36,75	33,76	25,91	36,92
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	38,58	35,58	27,76	38,75
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	39,23	36,22	28,44	39,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	33,05	30,07	22,20	33,22
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	38,51	35,52	27,68	38,68
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	40,20	37,20	29,39	40,37
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	40,72	37,71	29,93	40,90
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	33,42	30,43	22,58	33,59
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	40,45	37,44	29,65	40,62
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	41,81	38,81	31,01	41,99
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	40,88	37,87	30,09	41,06
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	35,11	32,12	24,27	35,28
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	42,45	39,44	31,65	42,62
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	43,41	40,41	32,61	43,59
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	43,19	40,18	32,40	43,37
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	50,56	47,60	39,67	50,72
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	50,55	47,59	39,66	50,71
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	34,73	31,82	23,74	34,88
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	32,28	29,33	21,38	32,44
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	46,62	43,60	35,85	46,80
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	42,04	39,04	31,24	42,22
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	50,61	47,65	39,71	50,77
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	50,61	47,65	39,71	50,77
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	34,98	32,07	24,00	35,13
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	33,09	30,14	22,17	33,25
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	46,63	43,61	35,85	46,81
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	43,73	40,73	32,93	43,91
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	50,36	47,40	39,47	50,52
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	50,36	47,40	39,47	50,52
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	35,16	32,25	24,16	35,31
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	32,39	29,47	21,42	32,54
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	46,57	43,56	35,78	46,75
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	44,75	41,75	33,95	44,93
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	50,48	47,53	39,57	50,64
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	50,47	47,52	39,56	50,63
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	35,38	32,46	24,40	35,53
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	33,34	30,46	22,27	33,48
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	46,91	43,97	35,97	47,06
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	44,91	41,89	34,14	45,09
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	50,55	47,60	39,63	50,71
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	50,54	47,60	39,63	50,70
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	36,00	33,08	25,01	36,15
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	33,92	31,02	22,91	34,07
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	47,33	44,40	36,38	47,48
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	46,04	43,03	35,27	46,22
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	34,30	31,39	23,30	34,45
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	46,40	43,38	35,63	46,58
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	45,11	42,10	34,31	45,28
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	48,65	45,66	37,82	48,82
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	43,69	40,69	32,87	43,86
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	46,75	43,74	35,95	46,92
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	50,08	47,08	39,27	50,25
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	45,47	42,47	34,66	45,64
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	47,56	44,55	36,75	47,73
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	50,54	47,54	39,72	50,71
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	47,68	44,68	36,88	47,86
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	47,89	44,89	37,08	48,06
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	50,98	48,01	40,13	51,15
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	48,43	45,42	37,63	48,60
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	48,57	45,61	37,69	48,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	51,21	48,23	40,35	51,38
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	49,10	46,10	38,30	49,28
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	49,90	46,98	38,92	50,05
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	50,20	47,27	39,24	50,35
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	49,82	46,90	38,83	49,97
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	50,18	47,27	39,19	50,33
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	50,12	47,20	39,14	50,27
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	50,04	47,11	39,08	50,19
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	50,02	47,09	39,05	50,17
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	50,05	47,14	39,04	50,19
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	49,74	46,80	38,81	49,90
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	41,53	38,53	30,73	41,71
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	37,09	34,10	26,27	37,26
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	43,29	40,28	32,49	43,46
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	38,99	35,99	28,18	39,16
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	43,53	40,53	32,73	43,71
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	40,77	37,77	29,96	40,94
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	45,50	42,50	34,69	45,67
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	42,39	39,39	31,59	42,57
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	46,09	43,09	35,28	46,26
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	36,41	33,44	25,52	36,57
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	44,95	41,94	34,15	45,12
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	48,99	46,01	38,14	49,16
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	46,48	43,52	35,58	46,64
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	43,85	40,84	33,05	44,02
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	34,60	31,62	23,77	34,77
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	40,82	37,83	29,99	40,99
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	47,71	44,74	36,82	47,87
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	45,40	42,39	34,60	45,57
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	36,17	33,17	25,35	36,34
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	42,20	39,21	31,38	42,37
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	49,34	46,35	38,49	49,51
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	47,04	44,04	36,24	47,22
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	37,91	34,91	27,10	38,08
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	45,66	42,65	34,85	45,83
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	50,54	47,56	39,68	50,71
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	47,48	44,48	36,67	47,65
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	39,42	36,43	28,61	39,60
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	47,18	44,18	36,38	47,36
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	46,06	43,05	35,27	46,24
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	46,63	43,63	35,81	46,80
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	36,05	33,06	25,22	36,22
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	45,92	42,91	35,13	46,10
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	46,68	43,69	35,87	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211203 Scheepvaart Ontwerp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	37,97	34,97	27,15	38,14
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	45,88	42,87	35,09	46,06
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	46,25	43,24	35,46	46,43
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	42,35	39,35	31,54	42,52
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	45,84	42,83	35,05	46,02
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	46,31	43,30	35,52	46,49
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	44,32	41,31	33,52	44,49
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	45,83	42,82	35,04	46,01
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	46,52	43,51	35,72	46,69
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	46,38	43,38	35,59	46,56
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	45,87	42,86	35,07	46,04
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	48,20	45,19	37,41	48,38
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	46,57	43,57	35,76	46,74
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	46,90	44,01	35,88	47,05
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	46,65	43,75	35,63	46,79
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	40,64	37,64	29,84	40,82
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	36,57	33,47	25,94	36,77
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	36,33	33,39	25,40	36,49
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	46,89	43,99	35,86	47,03
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	47,10	44,19	36,11	47,25
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	44,22	41,21	33,42	44,39
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	36,54	33,43	25,95	36,75
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	36,36	33,40	25,45	36,52
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	46,78	43,89	35,74	46,92
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	47,09	44,18	36,08	47,23
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	43,62	40,88	32,23	43,72
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	45,39	42,39	34,60	45,57
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	36,65	33,53	26,08	36,86
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	36,15	33,19	25,24	36,31
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	46,75	43,86	35,70	46,89
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	47,03	44,13	36,01	47,17
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	49,10	46,20	38,09	49,25
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	45,81	42,80	35,02	45,99
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	36,77	33,65	26,19	36,98
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	36,21	33,24	25,35	36,38
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	46,73	43,84	35,67	46,87
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	46,97	44,08	35,95	47,12
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	49,19	46,26	38,24	49,34
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	45,90	42,89	35,10	46,07
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	37,40	34,30	26,77	37,60
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	36,50	33,44	25,80	36,69
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	46,92	44,02	35,92	47,07
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	44,68	41,81	33,58	44,81
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	36,48	33,39	25,85	36,68
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	36,23	33,29	25,30	36,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A10_A	A10[1/4]	84690,98	445652,43	1,50	14,14	14,14	14,14	20,54
A10_A	A10[3/4]	84715,60	445649,62	1,50	16,84	16,84	16,84	23,24
A10_B	A10[1/4]	84690,98	445652,43	4,50	14,09	14,09	14,09	20,49
A10_B	A10[3/4]	84715,60	445649,62	4,50	17,37	17,37	17,37	23,77
A10_C	A10[1/4]	84690,98	445652,43	7,50	14,20	14,20	14,20	20,60
A10_C	A10[3/4]	84715,60	445649,62	7,50	18,21	18,21	18,21	24,61
A10_D	A10[1/4]	84690,98	445652,43	10,50	14,76	14,76	14,76	21,16
A10_D	A10[3/4]	84715,60	445649,62	10,50	20,90	20,90	20,90	27,30
A10_E	A10[1/4]	84690,98	445652,43	13,50	16,38	16,38	16,38	22,78
A10_E	A10[3/4]	84715,60	445649,62	13,50	24,69	24,69	24,69	31,09
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	37,50	35,07	35,07	35,07	41,47
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	19,50	33,98	33,98	33,98	40,38
A11_A	A11[3/4]	84767,28	445640,67	1,50	--	--	--	--
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	40,50	35,13	35,13	35,13	41,53
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	22,50	34,46	34,46	34,46	40,86
A11_B	A11[3/4]	84767,28	445640,67	4,50	--	--	--	--
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	43,50	35,24	35,24	35,24	41,64
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	25,50	34,85	34,85	34,85	41,25
A11_C	A11[3/4]	84767,28	445640,67	7,50	--	--	--	--
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	28,50	34,99	34,99	34,99	41,39
A11_D	A11[3/4]	84767,28	445640,67	10,50	--	--	--	--
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	31,50	35,01	35,01	35,01	41,41
A11_E	A11[3/4]	84767,28	445640,67	13,50	32,73	32,73	32,73	39,13
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	34,50	35,04	35,04	35,04	41,44
A11_F	A11[3/4]	84767,28	445640,67	16,50	33,49	33,49	33,49	39,89
A12_A	A12[1/4]	84720,11	445647,42	1,50	18,59	18,59	18,59	24,99
A12_A	A12[3/4]	84725,80	445624,23	1,50	21,92	21,92	21,92	28,32
A12_B	A12[1/4]	84720,11	445647,42	4,50	19,03	19,03	19,03	25,43
A12_B	A12[3/4]	84725,80	445624,23	4,50	22,73	22,73	22,73	29,13
A12_C	A12[1/4]	84720,11	445647,42	7,50	19,82	19,82	19,82	26,22
A12_C	A12[3/4]	84725,80	445624,23	7,50	24,59	24,59	24,59	30,99
A12_D	A12[1/4]	84720,11	445647,42	10,50	21,29	21,29	21,29	27,69
A12_D	A12[3/4]	84725,80	445624,23	10,50	25,92	25,92	25,92	32,32
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	73,50	35,03	35,03	35,03	41,43
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	55,50	35,04	35,04	35,04	41,44
A13_A	A13[1/4]	84766,44	445643,80	37,50	--	--	--	--
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	73,50	34,07	34,07	34,07	40,47
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	55,50	33,93	33,93	33,93	40,33
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	37,50	33,68	33,68	33,68	40,08
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	19,50	32,61	32,61	32,61	39,01
A13_A	A13[4/4]	84774,63	445660,15	1,50	--	--	--	--
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	76,50	35,04	35,04	35,04	41,44
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	58,50	35,04	35,04	35,04	41,44
A13_B	A13[1/4]	84766,44	445643,80	40,50	--	--	--	--
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	76,50	34,25	34,25	34,25	40,65
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	58,50	33,94	33,94	33,94	40,34
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	40,50	33,71	33,71	33,71	40,11
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	22,50	33,04	33,04	33,04	39,44
A13_B	A13[4/4]	84774,63	445660,15	4,50	--	--	--	--
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	79,50	35,08	35,08	35,08	41,48
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	61,50	35,03	35,03	35,03	41,43
A13_C	A13[1/4]	84766,44	445643,80	43,50	--	--	--	--
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	79,50	34,46	34,46	34,46	40,86
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	61,50	33,95	33,95	33,95	40,35
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	43,50	33,83	33,83	33,83	40,23
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	25,50	33,41	33,41	33,41	39,81
A13_C	A13[4/4]	84774,63	445660,15	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	64,50	35,03	35,03	35,03	41,43
A13_D	A13[1/4]	84766,44	445643,80	46,50	34,34	34,34	34,34	40,74
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	64,50	33,97	33,97	33,97	40,37
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	46,50	33,86	33,86	33,86	40,26
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	28,50	33,65	33,65	33,65	40,05
A13_D	A13[4/4]	84774,63	445660,15	10,50	--	--	--	--
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	67,50	35,02	35,02	35,02	41,42
A13_E	A13[1/4]	84766,44	445643,80	49,50	35,01	35,01	35,01	41,41
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	67,50	34,01	34,01	34,01	40,41
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	49,50	33,91	33,91	33,91	40,31
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	31,50	33,68	33,68	33,68	40,08
A13_E	A13[4/4]	84774,63	445660,15	13,50	31,45	31,45	31,45	37,85
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	70,50	35,09	35,09	35,09	41,49
A13_F	A13[1/4]	84766,44	445643,80	52,50	35,04	35,04	35,04	41,44
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	70,50	34,05	34,05	34,05	40,45
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	52,50	33,92	33,92	33,92	40,32
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	34,50	33,73	33,73	33,73	40,13
A13_F	A13[4/4]	84774,63	445660,15	16,50	32,10	32,10	32,10	38,50
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	37,50	23,27	23,27	23,27	29,67
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	19,50	21,06	21,06	21,06	27,46
A14_A	A14[2/4]	84710,41	445688,55	1,50	--	--	--	--
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	37,50	21,17	21,17	21,17	27,57
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	19,50	19,57	19,57	19,57	25,97
A14_A	A14[3/4]	84697,99	445672,43	1,50	--	--	--	--
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	40,50	23,18	23,18	23,18	29,58
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	22,50	21,66	21,66	21,66	28,06
A14_B	A14[2/4]	84710,41	445688,55	4,50	--	--	--	--
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	40,50	21,33	21,33	21,33	27,73
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	22,50	20,00	20,00	20,00	26,40
A14_B	A14[3/4]	84697,99	445672,43	4,50	--	--	--	--
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	43,50	23,35	23,35	23,35	29,75
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	25,50	22,33	22,33	22,33	28,73
A14_C	A14[2/4]	84710,41	445688,55	7,50	--	--	--	--
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	43,50	21,34	21,34	21,34	27,74
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	25,50	20,25	20,25	20,25	26,65
A14_C	A14[3/4]	84697,99	445672,43	7,50	--	--	--	--
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	46,50	23,53	23,53	23,53	29,93
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	28,50	22,75	22,75	22,75	29,15
A14_D	A14[2/4]	84710,41	445688,55	10,50	--	--	--	--
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	46,50	22,76	22,76	22,76	29,16
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	28,50	20,58	20,58	20,58	26,98
A14_D	A14[3/4]	84697,99	445672,43	10,50	--	--	--	--
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	31,50	23,00	23,00	23,00	29,40
A14_E	A14[2/4]	84710,41	445688,55	13,50	20,04	20,04	20,04	26,44
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	31,50	20,85	20,85	20,85	27,25
A14_E	A14[3/4]	84697,99	445672,43	13,50	--	--	--	--
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	34,50	23,19	23,19	23,19	29,59
A14_F	A14[2/4]	84710,41	445688,55	16,50	20,53	20,53	20,53	26,93
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	34,50	21,05	21,05	21,05	27,45
A14_F	A14[3/4]	84697,99	445672,43	16,50	19,12	19,12	19,12	25,52
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	55,50	16,04	16,04	16,04	22,44
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	37,50	16,05	16,05	16,05	22,45
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	19,50	14,31	14,31	14,31	20,71
A2_A	A2[1/4]	84679,22	445681,40	1,50	12,96	12,96	12,96	19,36
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	55,50	16,33	16,33	16,33	22,73
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	37,50	16,08	16,08	16,08	22,48
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	19,50	14,39	14,39	14,39	20,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2_A	A2[2/4]	84688,13	445696,04	1,50	12,95	12,95	12,95	19,35
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	55,50	23,19	23,19	23,19	29,59
A2_A	A2[3/4]	84702,09	445686,88	37,50	--	--	--	--
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	55,50	23,60	23,60	23,60	30,00
A2_A	A2[4/4]	84693,74	445672,31	37,50	--	--	--	--
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	40,50	16,06	16,06	16,06	22,46
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	22,50	14,66	14,66	14,66	21,06
A2_B	A2[1/4]	84679,22	445681,40	4,50	12,86	12,86	12,86	19,26
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	40,50	16,11	16,11	16,11	22,51
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	22,50	14,73	14,73	14,73	21,13
A2_B	A2[2/4]	84688,13	445696,04	4,50	12,85	12,85	12,85	19,25
A2_B	A2[3/4]	84702,09	445686,88	40,50	--	--	--	--
A2_B	A2[4/4]	84693,74	445672,31	40,50	--	--	--	--
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	43,50	16,05	16,05	16,05	22,45
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	25,50	15,00	15,00	15,00	21,40
A2_C	A2[1/4]	84679,22	445681,40	7,50	12,86	12,86	12,86	19,26
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	43,50	16,11	16,11	16,11	22,51
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	25,50	15,10	15,10	15,10	21,50
A2_C	A2[2/4]	84688,13	445696,04	7,50	12,88	12,88	12,88	19,28
A2_C	A2[3/4]	84702,09	445686,88	43,50	--	--	--	--
A2_C	A2[4/4]	84693,74	445672,31	43,50	--	--	--	--
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	46,50	16,05	16,05	16,05	22,45
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	28,50	15,35	15,35	15,35	21,75
A2_D	A2[1/4]	84679,22	445681,40	10,50	13,25	13,25	13,25	19,65
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	46,50	16,11	16,11	16,11	22,51
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	28,50	15,45	15,45	15,45	21,85
A2_D	A2[2/4]	84688,13	445696,04	10,50	13,32	13,32	13,32	19,72
A2_D	A2[3/4]	84702,09	445686,88	46,50	--	--	--	--
A2_D	A2[4/4]	84693,74	445672,31	46,50	--	--	--	--
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	49,50	16,04	16,04	16,04	22,44
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	31,50	15,69	15,69	15,69	22,09
A2_E	A2[1/4]	84679,22	445681,40	13,50	13,61	13,61	13,61	20,01
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	49,50	16,11	16,11	16,11	22,51
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	31,50	15,77	15,77	15,77	22,17
A2_E	A2[2/4]	84688,13	445696,04	13,50	13,68	13,68	13,68	20,08
A2_E	A2[3/4]	84702,09	445686,88	49,50	22,93	22,93	22,93	29,33
A2_E	A2[4/4]	84693,74	445672,31	49,50	22,26	22,26	22,26	28,66
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	52,50	16,03	16,03	16,03	22,43
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	34,50	15,93	15,93	15,93	22,33
A2_F	A2[1/4]	84679,22	445681,40	16,50	13,97	13,97	13,97	20,37
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	52,50	16,20	16,20	16,20	22,60
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	34,50	16,00	16,00	16,00	22,40
A2_F	A2[2/4]	84688,13	445696,04	16,50	14,03	14,03	14,03	20,43
A2_F	A2[3/4]	84702,09	445686,88	52,50	22,87	22,87	22,87	29,27
A2_F	A2[4/4]	84693,74	445672,31	52,50	23,11	23,11	23,11	29,51
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	19,50	17,69	17,69	17,69	24,09
A3_A	A3[1/4]	84744,79	445710,28	1,50	16,18	16,18	16,18	22,58
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	19,50	22,57	22,57	22,57	28,97
A3_A	A3[2/4]	84759,42	445697,82	1,50	--	--	--	--
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	19,50	28,31	28,31	28,31	34,71
A3_A	A3[3/4]	84752,70	445679,81	1,50	19,15	19,15	19,15	25,55
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	19,50	16,19	16,19	16,19	22,59
A3_A	A3[4/4]	84738,07	445692,27	1,50	17,80	17,80	17,80	24,20
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	22,50	17,95	17,95	17,95	24,35
A3_B	A3[1/4]	84744,79	445710,28	4,50	16,13	16,13	16,13	22,53
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	22,50	23,10	23,10	23,10	29,50
A3_B	A3[2/4]	84759,42	445697,82	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	22,50	28,75	28,75	28,75	35,15
A3_B	A3[3/4]	84752,70	445679,81	4,50	20,14	20,14	20,14	26,54
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	22,50	16,69	16,69	16,69	23,09
A3_B	A3[4/4]	84738,07	445692,27	4,50	18,03	18,03	18,03	24,43
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	25,50	18,18	18,18	18,18	24,58
A3_C	A3[1/4]	84744,79	445710,28	7,50	16,33	16,33	16,33	22,73
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	25,50	23,60	23,60	23,60	30,00
A3_C	A3[2/4]	84759,42	445697,82	7,50	--	--	--	--
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	25,50	25,72	25,72	25,72	32,12
A3_C	A3[3/4]	84752,70	445679,81	7,50	21,75	21,75	21,75	28,15
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	25,50	17,63	17,63	17,63	24,03
A3_C	A3[4/4]	84738,07	445692,27	7,50	18,42	18,42	18,42	24,82
A3_D	A3[1/4]	84744,79	445710,28	10,50	16,79	16,79	16,79	23,19
A3_D	A3[2/4]	84759,42	445697,82	10,50	--	--	--	--
A3_D	A3[3/4]	84752,70	445679,81	10,50	26,03	26,03	26,03	32,43
A3_D	A3[4/4]	84738,07	445692,27	10,50	16,37	16,37	16,37	22,77
A3_E	A3[1/4]	84744,79	445710,28	13,50	17,22	17,22	17,22	23,62
A3_E	A3[2/4]	84759,42	445697,82	13,50	21,60	21,60	21,60	28,00
A3_E	A3[3/4]	84752,70	445679,81	13,50	26,96	26,96	26,96	33,36
A3_E	A3[4/4]	84738,07	445692,27	13,50	15,33	15,33	15,33	21,73
A3_F	A3[1/4]	84744,79	445710,28	16,50	17,47	17,47	17,47	23,87
A3_F	A3[2/4]	84759,42	445697,82	16,50	22,05	22,05	22,05	28,45
A3_F	A3[3/4]	84752,70	445679,81	16,50	27,77	27,77	27,77	34,17
A3_F	A3[4/4]	84738,07	445692,27	16,50	15,74	15,74	15,74	22,14
A4_A	A4[1/4]	84762,61	445701,46	1,50	16,33	16,33	16,33	22,73
A4_A	A4[2/4]	84768,98	445693,47	1,50	19,35	19,35	19,35	25,75
A4_A	A4[3/4]	84767,27	445683,40	1,50	18,85	18,85	18,85	25,25
A4_B	A4[1/4]	84762,61	445701,46	4,50	16,09	16,09	16,09	22,49
A4_B	A4[2/4]	84768,98	445693,47	4,50	19,66	19,66	19,66	26,06
A4_B	A4[3/4]	84767,27	445683,40	4,50	20,02	20,02	20,02	26,42
A4_C	A4[1/4]	84762,61	445701,46	7,50	16,35	16,35	16,35	22,75
A4_C	A4[2/4]	84768,98	445693,47	7,50	20,35	20,35	20,35	26,75
A4_C	A4[3/4]	84767,27	445683,40	7,50	21,67	21,67	21,67	28,07
A4_D	A4[1/4]	84762,61	445701,46	10,50	17,53	17,53	17,53	23,93
A4_D	A4[2/4]	84768,98	445693,47	10,50	21,57	21,57	21,57	27,97
A4_D	A4[3/4]	84767,27	445683,40	10,50	26,39	26,39	26,39	32,79
A5_A	A5[1/4]	84724,07	445704,61	1,50	18,71	18,71	18,71	25,11
A5_A	A5[3/4]	84727,15	445692,69	1,50	18,58	18,58	18,58	24,98
A5_B	A5[1/4]	84724,07	445704,61	4,50	17,05	17,05	17,05	23,45
A5_B	A5[3/4]	84727,15	445692,69	4,50	18,97	18,97	18,97	25,37
A5_C	A5[1/4]	84724,07	445704,61	7,50	17,18	17,18	17,18	23,58
A5_C	A5[3/4]	84727,15	445692,69	7,50	19,73	19,73	19,73	26,13
A5_D	A5[1/4]	84724,07	445704,61	10,50	18,08	18,08	18,08	24,48
A5_D	A5[3/4]	84727,15	445692,69	10,50	20,35	20,35	20,35	26,75
A6_A	A6[1/4]	84738,11	445640,31	1,50	15,75	15,75	15,75	22,15
A6_A	A6[3/4]	84741,16	445628,50	1,50	24,42	24,42	24,42	30,82
A6_B	A6[1/4]	84738,11	445640,31	4,50	15,89	15,89	15,89	22,29
A6_B	A6[3/4]	84741,16	445628,50	4,50	27,43	27,43	27,43	33,83
A6_C	A6[1/4]	84738,11	445640,31	7,50	16,85	16,85	16,85	23,25
A6_C	A6[3/4]	84741,16	445628,50	7,50	29,70	29,70	29,70	36,10
A6_D	A6[1/4]	84738,11	445640,31	10,50	18,61	18,61	18,61	25,01
A6_D	A6[3/4]	84741,16	445628,50	10,50	30,82	30,82	30,82	37,22
A7_A	A7[1/4]	84779,29	445656,73	1,50	23,56	23,56	23,56	29,96
A7_A	A7[2/4]	84768,41	445635,40	1,50	24,35	24,35	24,35	30,75
A7_A	A7[3/4]	84748,78	445649,11	1,50	17,10	17,10	17,10	23,50
A7_B	A7[1/4]	84779,29	445656,73	4,50	23,21	23,21	23,21	29,61
A7_B	A7[2/4]	84768,41	445635,40	4,50	27,87	27,87	27,87	34,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A7_B	A7[3/4]	84748,78	445649,11	4,50	17,84	17,84	17,84	24,24
A7_C	A7[1/4]	84779,29	445656,73	7,50	24,36	24,36	24,36	30,76
A7_C	A7[2/4]	84768,41	445635,40	7,50	30,49	30,49	30,49	36,89
A7_C	A7[3/4]	84748,78	445649,11	7,50	19,20	19,20	19,20	25,60
A7_D	A7[1/4]	84779,29	445656,73	10,50	27,29	27,29	27,29	33,69
A7_D	A7[2/4]	84768,41	445635,40	10,50	31,64	31,64	31,64	38,04
A7_D	A7[3/4]	84748,78	445649,11	10,50	23,61	23,61	23,61	30,01
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	91,50	21,28	21,28	21,28	27,68
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	73,50	18,73	18,73	18,73	25,13
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	55,50	18,58	18,58	18,58	24,98
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	37,50	18,46	18,46	18,46	24,86
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	19,50	19,31	19,31	19,31	25,71
A8_A	A8[1/4]	84756,64	445669,85	1,50	17,77	17,77	17,77	24,17
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	91,50	34,74	34,74	34,74	41,14
A8_A	A8[2/4]	84767,90	445661,43	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	91,50	35,11	35,11	35,11	41,51
A8_A	A8[3/4]	84762,00	445648,68	73,50	--	--	--	--
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	91,50	19,71	19,71	19,71	26,11
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	73,50	18,16	18,16	18,16	24,56
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	55,50	18,01	18,01	18,01	24,41
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	37,50	18,04	18,04	18,04	24,44
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	19,50	30,34	30,34	30,34	36,74
A8_A	A8[4/4]	84750,57	445656,94	1,50	--	--	--	--
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	76,50	18,92	18,92	18,92	25,32
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	58,50	18,58	18,58	18,58	24,98
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	40,50	18,45	18,45	18,45	24,85
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	22,50	19,62	19,62	19,62	26,02
A8_B	A8[1/4]	84756,64	445669,85	4,50	18,36	18,36	18,36	24,76
A8_B	A8[2/4]	84767,90	445661,43	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[3/4]	84762,00	445648,68	76,50	--	--	--	--
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	76,50	18,17	18,17	18,17	24,57
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	58,50	18,01	18,01	18,01	24,41
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	40,50	18,02	18,02	18,02	24,42
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	22,50	30,79	30,79	30,79	37,19
A8_B	A8[4/4]	84750,57	445656,94	4,50	--	--	--	--
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	79,50	19,14	19,14	19,14	25,54
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	61,50	18,59	18,59	18,59	24,99
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	43,50	18,44	18,44	18,44	24,84
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	25,50	18,23	18,23	18,23	24,63
A8_C	A8[1/4]	84756,64	445669,85	7,50	19,55	19,55	19,55	25,95
A8_C	A8[2/4]	84767,90	445661,43	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[3/4]	84762,00	445648,68	79,50	--	--	--	--
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	79,50	18,19	18,19	18,19	24,59
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	61,50	18,01	18,01	18,01	24,41
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	43,50	18,01	18,01	18,01	24,41
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	25,50	17,80	17,80	17,80	24,20
A8_C	A8[4/4]	84750,57	445656,94	7,50	--	--	--	--
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	82,50	19,18	19,18	19,18	25,58
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	64,50	18,60	18,60	18,60	25,00
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	46,50	18,53	18,53	18,53	24,93
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	28,50	18,43	18,43	18,43	24,83
A8_D	A8[1/4]	84756,64	445669,85	10,50	23,48	23,48	23,48	29,88
A8_D	A8[2/4]	84767,90	445661,43	82,50	32,32	32,32	32,32	38,72
A8_D	A8[3/4]	84762,00	445648,68	82,50	29,50	29,50	29,50	35,90
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	82,50	18,23	18,23	18,23	24,63
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	64,50	18,02	18,02	18,02	24,42
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	46,50	18,01	18,01	18,01	24,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	28,50	18,01	18,01	18,01	24,41
A8_D	A8[4/4]	84750,57	445656,94	10,50	--	--	--	--
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	85,50	19,25	19,25	19,25	25,65
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	67,50	18,62	18,62	18,62	25,02
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	49,50	18,58	18,58	18,58	24,98
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	31,50	18,49	18,49	18,49	24,89
A8_E	A8[1/4]	84756,64	445669,85	13,50	18,49	18,49	18,49	24,89
A8_E	A8[2/4]	84767,90	445661,43	85,50	34,32	34,32	34,32	40,72
A8_E	A8[3/4]	84762,00	445648,68	85,50	34,82	34,82	34,82	41,22
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	85,50	18,36	18,36	18,36	24,76
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	67,50	18,04	18,04	18,04	24,44
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	49,50	18,02	18,02	18,02	24,42
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	31,50	18,07	18,07	18,07	24,47
A8_E	A8[4/4]	84750,57	445656,94	13,50	27,42	27,42	27,42	33,82
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	88,50	19,89	19,89	19,89	26,29
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	70,50	18,65	18,65	18,65	25,05
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	52,50	18,58	18,58	18,58	24,98
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	34,50	18,47	18,47	18,47	24,87
A8_F	A8[1/4]	84756,64	445669,85	16,50	18,90	18,90	18,90	25,30
A8_F	A8[2/4]	84767,90	445661,43	88,50	34,50	34,50	34,50	40,90
A8_F	A8[3/4]	84762,00	445648,68	88,50	35,00	35,00	35,00	41,40
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	88,50	18,58	18,58	18,58	24,98
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	70,50	18,09	18,09	18,09	24,49
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	52,50	18,03	18,03	18,03	24,43
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	34,50	18,05	18,05	18,05	24,45
A8_F	A8[4/4]	84750,57	445656,94	16,50	29,64	29,64	29,64	36,04
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	19,50	32,87	32,87	32,87	39,27
A9_A	A9[1/4]	84708,94	445620,45	1,50	19,88	19,88	19,88	26,28
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	19,50	16,14	16,14	16,14	22,54
A9_A	A9[2/4]	84694,10	445628,94	1,50	14,18	14,18	14,18	20,58
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	19,50	19,35	19,35	19,35	25,75
A9_A	A9[3/4]	84702,98	445643,55	1,50	--	--	--	--
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	19,50	33,19	33,19	33,19	39,59
A9_A	A9[4/4]	84717,81	445635,06	1,50	--	--	--	--
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	22,50	33,28	33,28	33,28	39,68
A9_B	A9[1/4]	84708,94	445620,45	4,50	20,37	20,37	20,37	26,77
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	22,50	16,81	16,81	16,81	23,21
A9_B	A9[2/4]	84694,10	445628,94	4,50	14,13	14,13	14,13	20,53
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	22,50	19,94	19,94	19,94	26,34
A9_B	A9[3/4]	84702,98	445643,55	4,50	--	--	--	--
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	22,50	33,60	33,60	33,60	40,00
A9_B	A9[4/4]	84717,81	445635,06	4,50	--	--	--	--
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	25,50	33,71	33,71	33,71	40,11
A9_C	A9[1/4]	84708,94	445620,45	7,50	22,05	22,05	22,05	28,45
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	25,50	18,59	18,59	18,59	24,99
A9_C	A9[2/4]	84694,10	445628,94	7,50	14,04	14,04	14,04	20,44
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	25,50	20,27	20,27	20,27	26,67
A9_C	A9[3/4]	84702,98	445643,55	7,50	--	--	--	--
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	25,50	33,53	33,53	33,53	39,93
A9_C	A9[4/4]	84717,81	445635,06	7,50	--	--	--	--
A9_D	A9[1/4]	84708,94	445620,45	10,50	23,55	23,55	23,55	29,95
A9_D	A9[2/4]	84694,10	445628,94	10,50	14,53	14,53	14,53	20,93
A9_D	A9[3/4]	84702,98	445643,55	10,50	--	--	--	--
A9_D	A9[4/4]	84717,81	445635,06	10,50	--	--	--	--
A9_E	A9[1/4]	84708,94	445620,45	13,50	30,29	30,29	30,29	36,69
A9_E	A9[2/4]	84694,10	445628,94	13,50	15,18	15,18	15,18	21,58
A9_E	A9[3/4]	84702,98	445643,55	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A9_E	A9[4/4]	84717,81	445635,06	13,50	--	--	--	--
A9_F	A9[1/4]	84708,94	445620,45	16,50	32,26	32,26	32,26	38,66
A9_F	A9[2/4]	84694,10	445628,94	16,50	15,64	15,64	15,64	22,04
A9_F	A9[3/4]	84702,98	445643,55	16,50	18,86	18,86	18,86	25,26
A9_F	A9[4/4]	84717,81	445635,06	16,50	32,76	32,76	32,76	39,16
B10_A	B10[1/4]	84803,22	445721,75	1,50	20,51	20,51	20,51	26,91
B10_B	B10[1/4]	84803,22	445721,75	4,50	16,54	16,54	16,54	22,94
B10_C	B10[1/4]	84803,22	445721,75	7,50	17,00	17,00	17,00	23,40
B10_D	B10[1/4]	84803,22	445721,75	10,50	18,50	18,50	18,50	24,90
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	37,50	36,55	36,55	36,55	42,95
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	19,50	36,29	36,29	36,29	42,69
B11_A	B11[1/4]	84821,89	445704,59	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	37,50	32,56	32,56	32,56	38,96
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	19,50	31,78	31,78	31,78	38,18
B11_A	B11[2/4]	84812,19	445689,91	1,50	23,64	23,64	23,64	30,04
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	37,50	30,70	30,70	30,70	37,10
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	19,50	29,71	29,71	29,71	36,11
B11_A	B11[3/4]	84795,80	445697,74	1,50	--	--	--	--
B11_A	B11[4/4]	84805,90	445712,37	37,50	--	--	--	--
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	40,50	36,60	36,60	36,60	43,00
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	22,50	36,46	36,46	36,46	42,86
B11_B	B11[1/4]	84821,89	445704,59	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	40,50	32,50	32,50	32,50	38,90
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	22,50	32,18	32,18	32,18	38,58
B11_B	B11[2/4]	84812,19	445689,91	4,50	24,14	24,14	24,14	30,54
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	40,50	30,58	30,58	30,58	36,98
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	22,50	29,88	29,88	29,88	36,28
B11_B	B11[3/4]	84795,80	445697,74	4,50	--	--	--	--
B11_B	B11[4/4]	84805,90	445712,37	40,50	22,17	22,17	22,17	28,57
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	43,50	36,75	36,75	36,75	43,15
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	25,50	36,50	36,50	36,50	42,90
B11_C	B11[1/4]	84821,89	445704,59	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	43,50	32,78	32,78	32,78	39,18
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	25,50	32,41	32,41	32,41	38,81
B11_C	B11[2/4]	84812,19	445689,91	7,50	25,05	25,05	25,05	31,45
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	43,50	30,68	30,68	30,68	37,08
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	25,50	30,29	30,29	30,29	36,69
B11_C	B11[3/4]	84795,80	445697,74	7,50	--	--	--	--
B11_C	B11[4/4]	84805,90	445712,37	43,50	23,42	23,42	23,42	29,82
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	28,50	36,51	36,51	36,51	42,91
B11_D	B11[1/4]	84821,89	445704,59	10,50	--	--	--	--
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	28,50	32,40	32,40	32,40	38,80
B11_D	B11[2/4]	84812,19	445689,91	10,50	26,18	26,18	26,18	32,58
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	28,50	30,56	30,56	30,56	36,96
B11_D	B11[3/4]	84795,80	445697,74	10,50	--	--	--	--
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	31,50	36,52	36,52	36,52	42,92
B11_E	B11[1/4]	84821,89	445704,59	13,50	--	--	--	--
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	31,50	32,44	32,44	32,44	38,84
B11_E	B11[2/4]	84812,19	445689,91	13,50	30,55	30,55	30,55	36,95
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	31,50	30,61	30,61	30,61	37,01
B11_E	B11[3/4]	84795,80	445697,74	13,50	28,66	28,66	28,66	35,06
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	34,50	36,52	36,52	36,52	42,92
B11_F	B11[1/4]	84821,89	445704,59	16,50	35,40	35,40	35,40	41,80
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	34,50	32,48	32,48	32,48	38,88
B11_F	B11[2/4]	84812,19	445689,91	16,50	31,26	31,26	31,26	37,66
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	34,50	30,66	30,66	30,66	37,06
B11_F	B11[3/4]	84795,80	445697,74	16,50	29,27	29,27	29,27	35,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12_A	B12[3/4]	84852,78	445659,30	55,50	--	--	--	--
B12_B	B12[3/4]	84852,78	445659,30	58,50	--	--	--	--
B12_C	B12[3/4]	84852,78	445659,30	61,50	--	--	--	--
B12_D	B12[3/4]	84852,78	445659,30	64,50	30,32	30,32	30,32	36,72
B12_E	B12[3/4]	84852,78	445659,30	67,50	34,03	34,03	34,03	40,43
B1_A	B1[1/4]	84798,36	445649,62	1,50	20,73	20,73	20,73	27,13
B1_A	B1[3/4]	84810,52	445652,76	1,50	22,25	22,25	22,25	28,65
B1_A	B1[4/4]	84807,17	445640,62	1,50	24,11	24,11	24,11	30,51
B1_B	B1[1/4]	84798,36	445649,62	4,50	21,17	21,17	21,17	27,57
B1_B	B1[3/4]	84810,52	445652,76	4,50	23,40	23,40	23,40	29,80
B1_B	B1[4/4]	84807,17	445640,62	4,50	27,12	27,12	27,12	33,52
B1_C	B1[1/4]	84798,36	445649,62	7,50	21,98	21,98	21,98	28,38
B1_C	B1[3/4]	84810,52	445652,76	7,50	25,42	25,42	25,42	31,82
B1_C	B1[4/4]	84807,17	445640,62	7,50	29,52	29,52	29,52	35,92
B1_D	B1[1/4]	84798,36	445649,62	10,50	23,15	23,15	23,15	29,55
B1_D	B1[3/4]	84810,52	445652,76	10,50	29,54	29,54	29,54	35,94
B1_D	B1[4/4]	84807,17	445640,62	10,50	31,02	31,02	31,02	37,42
B2_A	B2[2/4]	84827,85	445639,79	1,50	26,41	26,41	26,41	32,81
B2_A	B2[4/4]	84824,62	445652,32	1,50	17,97	17,97	17,97	24,37
B2_B	B2[2/4]	84827,85	445639,79	4,50	29,78	29,78	29,78	36,18
B2_B	B2[4/4]	84824,62	445652,32	4,50	18,48	18,48	18,48	24,88
B2_C	B2[2/4]	84827,85	445639,79	7,50	32,46	32,46	32,46	38,86
B2_C	B2[4/4]	84824,62	445652,32	7,50	19,13	19,13	19,13	25,53
B2_D	B2[2/4]	84827,85	445639,79	10,50	34,06	34,06	34,06	40,46
B2_D	B2[4/4]	84824,62	445652,32	10,50	20,17	20,17	20,17	26,57
B3_A	B3[1/4]	84798,19	445676,67	1,50	23,26	23,26	23,26	29,66
B3_A	B3[2/4]	84805,91	445670,64	1,50	21,36	21,36	21,36	27,76
B3_A	B3[4/4]	84794,34	445667,65	1,50	23,10	23,10	23,10	29,50
B3_B	B3[1/4]	84798,19	445676,67	4,50	23,03	23,03	23,03	29,43
B3_B	B3[2/4]	84805,91	445670,64	4,50	21,89	21,89	21,89	28,29
B3_B	B3[4/4]	84794,34	445667,65	4,50	23,67	23,67	23,67	30,07
B3_C	B3[1/4]	84798,19	445676,67	7,50	23,46	23,46	23,46	29,86
B3_C	B3[2/4]	84805,91	445670,64	7,50	22,59	22,59	22,59	28,99
B3_C	B3[4/4]	84794,34	445667,65	7,50	25,17	25,17	25,17	31,57
B3_D	B3[1/4]	84798,19	445676,67	10,50	24,55	24,55	24,55	30,95
B3_D	B3[2/4]	84805,91	445670,64	10,50	23,54	23,54	23,54	29,94
B3_D	B3[4/4]	84794,34	445667,65	10,50	29,60	29,60	29,60	36,00
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	37,50	22,97	22,97	22,97	29,37
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	19,50	20,76	20,76	20,76	27,16
B4_A	B4[1/4]	84804,28	445717,39	1,50	--	--	--	--
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	22,50	20,67	20,67	20,67	27,07
B4_B	B4[1/4]	84804,28	445717,39	4,50	--	--	--	--
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	25,50	20,92	20,92	20,92	27,32
B4_C	B4[1/4]	84804,28	445717,39	7,50	--	--	--	--
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	28,50	21,09	21,09	21,09	27,49
B4_D	B4[1/4]	84804,28	445717,39	10,50	--	--	--	--
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	31,50	21,23	21,23	21,23	27,63
B4_E	B4[1/4]	84804,28	445717,39	13,50	19,67	19,67	19,67	26,07
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	34,50	21,58	21,58	21,58	27,98
B4_F	B4[1/4]	84804,28	445717,39	16,50	20,27	20,27	20,27	26,67
B5_A	B5[2/4]	84866,37	445667,00	1,50	28,62	28,62	28,62	35,02
B5_A	B5[3/4]	84855,75	445647,11	1,50	28,02	28,02	28,02	34,42
B5_A	B5[4/4]	84836,86	445659,42	1,50	18,02	18,02	18,02	24,42
B5_B	B5[2/4]	84866,37	445667,00	4,50	29,52	29,52	29,52	35,92
B5_B	B5[3/4]	84855,75	445647,11	4,50	30,12	30,12	30,12	36,52
B5_B	B5[4/4]	84836,86	445659,42	4,50	19,18	19,18	19,18	25,58
B5_C	B5[2/4]	84866,37	445667,00	7,50	31,23	31,23	31,23	37,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5_C	B5[3/4]	84855,75	445647,11	7,50	31,94	31,94	31,94	38,34
B5_C	B5[4/4]	84836,86	445659,42	7,50	20,39	20,39	20,39	26,79
B5_D	B5[2/4]	84866,37	445667,00	10,50	34,08	34,08	34,08	40,48
B5_D	B5[3/4]	84855,75	445647,11	10,50	30,33	30,33	30,33	36,73
B5_D	B5[4/4]	84836,86	445659,42	10,50	22,71	22,71	22,71	29,11
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	55,50	33,71	33,71	33,71	40,11
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	37,50	33,11	33,11	33,11	39,51
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	19,50	31,78	31,78	31,78	38,18
B6_A	B6[2/4]	84855,10	445650,14	1,50	--	--	--	--
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	40,50	33,40	33,40	33,40	39,80
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	22,50	31,83	31,83	31,83	38,23
B6_B	B6[2/4]	84855,10	445650,14	4,50	--	--	--	--
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	43,50	33,52	33,52	33,52	39,92
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	25,50	31,91	31,91	31,91	38,31
B6_C	B6[2/4]	84855,10	445650,14	7,50	--	--	--	--
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	46,50	33,66	33,66	33,66	40,06
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	28,50	32,02	32,02	32,02	38,42
B6_D	B6[2/4]	84855,10	445650,14	10,50	--	--	--	--
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	49,50	33,67	33,67	33,67	40,07
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	31,50	32,18	32,18	32,18	38,58
B6_E	B6[2/4]	84855,10	445650,14	13,50	31,93	31,93	31,93	38,33
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	52,50	33,62	33,62	33,62	40,02
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	34,50	32,43	32,43	32,43	38,83
B6_F	B6[2/4]	84855,10	445650,14	16,50	32,42	32,42	32,42	38,82
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	55,50	20,48	20,48	20,48	26,88
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	37,50	20,48	20,48	20,48	26,88
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	19,50	30,86	30,86	30,86	37,26
B7_A	B7[1/4]	84838,82	445663,91	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	55,50	22,01	22,01	22,01	28,41
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	37,50	21,57	21,57	21,57	27,97
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	19,50	21,62	21,62	21,62	28,02
B7_A	B7[2/4]	84847,66	445679,46	1,50	21,71	21,71	21,71	28,11
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	55,50	40,11	40,11	40,11	46,51
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	37,50	39,41	39,41	39,41	45,81
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	19,50	39,18	39,18	39,18	45,58
B7_A	B7[3/4]	84862,82	445669,79	1,50	--	--	--	--
B7_A	B7[4/4]	84853,99	445654,38	55,50	--	--	--	--
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	58,50	20,53	20,53	20,53	26,93
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	40,50	20,48	20,48	20,48	26,88
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	22,50	20,53	20,53	20,53	26,93
B7_B	B7[1/4]	84838,82	445663,91	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	58,50	22,05	22,05	22,05	28,45
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	40,50	21,60	21,60	21,60	28,00
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	22,50	21,66	21,66	21,66	28,06
B7_B	B7[2/4]	84847,66	445679,46	4,50	22,64	22,64	22,64	29,04
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	58,50	40,31	40,31	40,31	46,71
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	40,50	39,46	39,46	39,46	45,86
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	22,50	39,22	39,22	39,22	45,62
B7_B	B7[3/4]	84862,82	445669,79	4,50	--	--	--	--
B7_B	B7[4/4]	84853,99	445654,38	58,50	31,52	31,52	31,52	37,92
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	61,50	20,56	20,56	20,56	26,96
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	43,50	20,50	20,50	20,50	26,90
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	25,50	20,54	20,54	20,54	26,94
B7_C	B7[1/4]	84838,82	445663,91	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	61,50	22,12	22,12	22,12	28,52
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	43,50	21,61	21,61	21,61	28,01
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	25,50	21,67	21,67	21,67	28,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7_C	B7[2/4]	84847,66	445679,46	7,50	23,96	23,96	23,96	30,36
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	61,50	40,41	40,41	40,41	46,81
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	43,50	39,63	39,63	39,63	46,03
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	25,50	39,27	39,27	39,27	45,67
B7_C	B7[3/4]	84862,82	445669,79	7,50	--	--	--	--
B7_C	B7[4/4]	84853,99	445654,38	61,50	33,51	33,51	33,51	39,91
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	46,50	20,48	20,48	20,48	26,88
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	28,50	20,52	20,52	20,52	26,92
B7_D	B7[1/4]	84838,82	445663,91	10,50	--	--	--	--
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	46,50	21,96	21,96	21,96	28,36
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	28,50	21,63	21,63	21,63	28,03
B7_D	B7[2/4]	84847,66	445679,46	10,50	27,21	27,21	27,21	33,61
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	46,50	40,09	40,09	40,09	46,49
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	28,50	39,29	39,29	39,29	45,69
B7_D	B7[3/4]	84862,82	445669,79	10,50	--	--	--	--
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	49,50	20,47	20,47	20,47	26,87
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	31,50	20,50	20,50	20,50	26,90
B7_E	B7[1/4]	84838,82	445663,91	13,50	29,36	29,36	29,36	35,76
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	49,50	21,98	21,98	21,98	28,38
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	31,50	21,60	21,60	21,60	28,00
B7_E	B7[2/4]	84847,66	445679,46	13,50	29,61	29,61	29,61	36,01
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	49,50	40,19	40,19	40,19	46,59
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	31,50	39,33	39,33	39,33	45,73
B7_E	B7[3/4]	84862,82	445669,79	13,50	37,81	37,81	37,81	44,21
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	52,50	20,47	20,47	20,47	26,87
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	34,50	20,49	20,49	20,49	26,89
B7_F	B7[1/4]	84838,82	445663,91	16,50	30,45	30,45	30,45	36,85
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	52,50	21,99	21,99	21,99	28,39
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	34,50	21,58	21,58	21,58	27,98
B7_F	B7[2/4]	84847,66	445679,46	16,50	21,98	21,98	21,98	28,38
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	52,50	40,78	40,78	40,78	47,18
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	34,50	39,36	39,36	39,36	45,76
B7_F	B7[3/4]	84862,82	445669,79	16,50	39,04	39,04	39,04	45,44
B8_A	B8[1/4]	84842,91	445690,41	1,50	24,06	24,06	24,06	30,46
B8_A	B8[3/4]	84835,39	445719,54	1,50	23,02	23,02	23,02	29,42
B8_A	B8[4/4]	84856,26	445709,39	1,50	23,00	23,00	23,00	29,40
B8_B	B8[1/4]	84842,91	445690,41	4,50	25,42	25,42	25,42	31,82
B8_B	B8[3/4]	84835,39	445719,54	4,50	22,02	22,02	22,02	28,42
B8_B	B8[4/4]	84856,26	445709,39	4,50	24,96	24,96	24,96	31,36
B8_C	B8[1/4]	84842,91	445690,41	7,50	27,23	27,23	27,23	33,63
B8_C	B8[3/4]	84835,39	445719,54	7,50	22,45	22,45	22,45	28,85
B8_C	B8[4/4]	84856,26	445709,39	7,50	28,05	28,05	28,05	34,45
B8_D	B8[1/4]	84842,91	445690,41	10,50	31,15	31,15	31,15	37,55
B8_D	B8[3/4]	84835,39	445719,54	10,50	23,26	23,26	23,26	29,66
B8_D	B8[4/4]	84856,26	445709,39	10,50	31,05	31,05	31,05	37,45
B8_E	B8[1/4]	84842,91	445690,41	13,50	34,10	34,10	34,10	40,50
B8_E	B8[3/4]	84835,39	445719,54	13,50	25,04	25,04	25,04	31,44
B8_E	B8[4/4]	84856,26	445709,39	13,50	33,83	33,83	33,83	40,23
B9_A	B9[1/4]	84789,02	445707,67	1,50	16,27	16,27	16,27	22,67
B9_A	B9[3/4]	84794,45	445686,62	1,50	23,32	23,32	23,32	29,72
B9_A	B9[4/4]	84787,28	445696,00	1,50	18,21	18,21	18,21	24,61
B9_B	B9[1/4]	84789,02	445707,67	4,50	16,38	16,38	16,38	22,78
B9_B	B9[3/4]	84794,45	445686,62	4,50	23,96	23,96	23,96	30,36
B9_B	B9[4/4]	84787,28	445696,00	4,50	19,28	19,28	19,28	25,68
B9_C	B9[1/4]	84789,02	445707,67	7,50	16,57	16,57	16,57	22,97
B9_C	B9[3/4]	84794,45	445686,62	7,50	25,16	25,16	25,16	31,56
B9_C	B9[4/4]	84787,28	445696,00	7,50	20,38	20,38	20,38	26,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9_D	B9[1/4]	84789,02	445707,67	10,50	16,82	16,82	16,82	23,22
B9_D	B9[3/4]	84794,45	445686,62	10,50	26,38	26,38	26,38	32,78
B9_D	B9[4/4]	84787,28	445696,00	10,50	21,36	21,36	21,36	27,76
BW16_A	Woning Schiekade 1	85087,52	445473,66	5,00	51,92	51,92	51,92	58,32
C10_A	C10[1/4]	84920,05	445708,10	1,50	25,82	25,82	25,82	32,22
C10_A	C10[3/4]	84911,90	445739,41	1,50	24,21	24,21	24,21	30,61
C10_A	C10[4/4]	84930,77	445727,60	1,50	22,92	22,92	22,92	29,32
C10_B	C10[1/4]	84920,05	445708,10	4,50	28,32	28,32	28,32	34,72
C10_B	C10[3/4]	84911,90	445739,41	4,50	24,66	24,66	24,66	31,06
C10_B	C10[4/4]	84930,77	445727,60	4,50	24,78	24,78	24,78	31,18
C10_C	C10[1/4]	84920,05	445708,10	7,50	33,14	33,14	33,14	39,54
C10_C	C10[3/4]	84911,90	445739,41	7,50	25,52	25,52	25,52	31,92
C10_C	C10[4/4]	84930,77	445727,60	7,50	28,00	28,00	28,00	34,40
C10_D	C10[1/4]	84920,05	445708,10	10,50	27,48	27,48	27,48	33,88
C10_D	C10[3/4]	84911,90	445739,41	10,50	27,74	27,74	27,74	34,14
C10_D	C10[4/4]	84930,77	445727,60	10,50	34,12	34,12	34,12	40,52
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	19,50	43,28	43,28	43,28	49,68
C11_A	C11[1/4]	84937,19	445703,16	1,50	--	--	--	--
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	19,50	43,39	43,39	43,39	49,79
C11_A	C11[2/4]	84932,36	445691,82	1,50	24,38	24,38	24,38	30,78
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	19,50	27,53	27,53	27,53	33,93
C11_A	C11[3/4]	84922,65	445699,43	1,50	25,13	25,13	25,13	31,53
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	19,50	26,14	26,14	26,14	32,54
C11_A	C11[4/4]	84927,48	445710,77	1,50	--	--	--	--
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	22,50	43,27	43,27	43,27	49,67
C11_B	C11[1/4]	84937,19	445703,16	4,50	--	--	--	--
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	22,50	43,38	43,38	43,38	49,78
C11_B	C11[2/4]	84932,36	445691,82	4,50	26,43	26,43	26,43	32,83
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	22,50	27,84	27,84	27,84	34,24
C11_B	C11[3/4]	84922,65	445699,43	4,50	26,07	26,07	26,07	32,47
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	22,50	26,56	26,56	26,56	32,96
C11_B	C11[4/4]	84927,48	445710,77	4,50	--	--	--	--
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	25,50	43,26	43,26	43,26	49,66
C11_C	C11[1/4]	84937,19	445703,16	7,50	--	--	--	--
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	25,50	43,37	43,37	43,37	49,77
C11_C	C11[2/4]	84932,36	445691,82	7,50	27,45	27,45	27,45	33,85
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	25,50	29,14	29,14	29,14	35,54
C11_C	C11[3/4]	84922,65	445699,43	7,50	31,21	31,21	31,21	37,61
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	25,50	28,19	28,19	28,19	34,59
C11_C	C11[4/4]	84927,48	445710,77	7,50	--	--	--	--
C11_D	C11[1/4]	84937,19	445703,16	10,50	--	--	--	--
C11_D	C11[2/4]	84932,36	445691,82	10,50	33,84	33,84	33,84	40,24
C11_D	C11[3/4]	84922,65	445699,43	10,50	26,55	26,55	26,55	32,95
C11_D	C11[4/4]	84927,48	445710,77	10,50	--	--	--	--
C11_E	C11[1/4]	84937,19	445703,16	13,50	42,48	42,48	42,48	48,88
C11_E	C11[2/4]	84932,36	445691,82	13,50	42,61	42,61	42,61	49,01
C11_E	C11[3/4]	84922,65	445699,43	13,50	27,04	27,04	27,04	33,44
C11_E	C11[4/4]	84927,48	445710,77	13,50	25,56	25,56	25,56	31,96
C11_F	C11[1/4]	84937,19	445703,16	16,50	43,26	43,26	43,26	49,66
C11_F	C11[2/4]	84932,36	445691,82	16,50	43,32	43,32	43,32	49,72
C11_F	C11[3/4]	84922,65	445699,43	16,50	27,34	27,34	27,34	33,74
C11_F	C11[4/4]	84927,48	445710,77	16,50	25,91	25,91	25,91	32,31
C1_A	C1[2/4]	84871,91	445712,11	1,50	23,18	23,18	23,18	29,58
C1_A	C1[3/4]	84883,08	445731,03	1,50	29,20	29,20	29,20	35,60
C1_B	C1[2/4]	84871,91	445712,11	4,50	25,14	25,14	25,14	31,54
C1_B	C1[3/4]	84883,08	445731,03	4,50	20,33	20,33	20,33	26,73
C1_C	C1[2/4]	84871,91	445712,11	7,50	26,65	26,65	26,65	33,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C1_C	C1[3/4]	84883,08	445731,03	7,50	20,95	20,95	20,95	27,35
C1_D	C1[2/4]	84871,91	445712,11	10,50	32,54	32,54	32,54	38,94
C1_D	C1[3/4]	84883,08	445731,03	10,50	21,68	21,68	21,68	28,08
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	37,50	42,18	42,18	42,18	48,58
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	19,50	42,09	42,09	42,09	48,49
C2_A	C2[3/4]	84891,70	445700,75	1,50	28,11	28,11	28,11	34,51
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	40,50	42,19	42,19	42,19	48,59
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	22,50	42,17	42,17	42,17	48,57
C2_B	C2[3/4]	84891,70	445700,75	4,50	30,28	30,28	30,28	36,68
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	43,50	42,20	42,20	42,20	48,60
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	25,50	42,18	42,18	42,18	48,58
C2_C	C2[3/4]	84891,70	445700,75	7,50	34,41	34,41	34,41	40,81
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	46,50	42,29	42,29	42,29	48,69
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	28,50	42,18	42,18	42,18	48,58
C2_D	C2[3/4]	84891,70	445700,75	10,50	38,87	38,87	38,87	45,27
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	31,50	42,18	42,18	42,18	48,58
C2_E	C2[3/4]	84891,70	445700,75	13,50	41,05	41,05	41,05	47,45
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	34,50	42,18	42,18	42,18	48,58
C2_F	C2[3/4]	84891,70	445700,75	16,50	41,82	41,82	41,82	48,22
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	19,50	22,82	22,82	22,82	29,22
C3_A	C3[3/4]	84884,18	445730,14	1,50	--	--	--	--
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	37,50	41,64	41,64	41,64	48,04
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	19,50	30,19	30,19	30,19	36,59
C3_A	C3[4/4]	84902,48	445718,06	1,50	--	--	--	--
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	22,50	23,54	23,54	23,54	29,94
C3_B	C3[3/4]	84884,18	445730,14	4,50	--	--	--	--
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	40,50	41,62	41,62	41,62	48,02
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	22,50	31,31	31,31	31,31	37,71
C3_B	C3[4/4]	84902,48	445718,06	4,50	--	--	--	--
C3_C	C3[3/4]	84884,18	445730,14	7,50	--	--	--	--
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	43,50	41,60	41,60	41,60	48,00
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	25,50	34,82	34,82	34,82	41,22
C3_C	C3[4/4]	84902,48	445718,06	7,50	--	--	--	--
C3_D	C3[3/4]	84884,18	445730,14	10,50	--	--	--	--
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	46,50	41,60	41,60	41,60	48,00
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	28,50	40,66	40,66	40,66	47,06
C3_D	C3[4/4]	84902,48	445718,06	10,50	--	--	--	--
C3_E	C3[3/4]	84884,18	445730,14	13,50	21,74	21,74	21,74	28,14
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	31,50	43,59	43,59	43,59	49,99
C3_E	C3[4/4]	84902,48	445718,06	13,50	29,03	29,03	29,03	35,43
C3_F	C3[3/4]	84884,18	445730,14	16,50	22,34	22,34	22,34	28,74
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	34,50	43,90	43,90	43,90	50,30
C3_F	C3[4/4]	84902,48	445718,06	16,50	29,57	29,57	29,57	35,97
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	55,50	25,38	25,38	25,38	31,78
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	37,50	22,46	22,46	22,46	28,86
C4_A	C4[1/4]	84881,72	445725,66	19,50	--	--	--	--
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	55,50	41,25	41,25	41,25	47,65
C4_A	C4[2/4]	84894,64	445718,78	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	55,50	42,17	42,17	42,17	48,57
C4_A	C4[3/4]	84886,52	445706,73	37,50	--	--	--	--
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	55,50	25,96	25,96	25,96	32,36
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	37,50	23,61	23,61	23,61	30,01
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	19,50	23,19	23,19	23,19	29,59
C4_A	C4[4/4]	84873,53	445713,31	1,50	--	--	--	--
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	40,50	22,66	22,66	22,66	29,06
C4_B	C4[1/4]	84881,72	445725,66	22,50	--	--	--	--
C4_B	C4[2/4]	84894,64	445718,78	40,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C4_B	C4[3/4]	84886,52	445706,73	40,50	--	--	--	--
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	40,50	23,79	23,79	23,79	30,19
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	22,50	23,30	23,30	23,30	29,70
C4_B	C4[4/4]	84873,53	445713,31	4,50	--	--	--	--
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	43,50	22,95	22,95	22,95	29,35
C4_C	C4[1/4]	84881,72	445725,66	25,50	22,32	22,32	22,32	28,72
C4_C	C4[2/4]	84894,64	445718,78	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[3/4]	84886,52	445706,73	43,50	--	--	--	--
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	43,50	24,14	24,14	24,14	30,54
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	25,50	23,34	23,34	23,34	29,74
C4_C	C4[4/4]	84873,53	445713,31	7,50	--	--	--	--
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	46,50	23,02	23,02	23,02	29,42
C4_D	C4[1/4]	84881,72	445725,66	28,50	22,29	22,29	22,29	28,69
C4_D	C4[2/4]	84894,64	445718,78	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[3/4]	84886,52	445706,73	46,50	--	--	--	--
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	46,50	24,14	24,14	24,14	30,54
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	28,50	23,38	23,38	23,38	29,78
C4_D	C4[4/4]	84873,53	445713,31	10,50	--	--	--	--
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	49,50	23,20	23,20	23,20	29,60
C4_E	C4[1/4]	84881,72	445725,66	31,50	22,29	22,29	22,29	28,69
C4_E	C4[2/4]	84894,64	445718,78	49,50	38,39	38,39	38,39	44,79
C4_E	C4[3/4]	84886,52	445706,73	49,50	39,74	39,74	39,74	46,14
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	49,50	24,30	24,30	24,30	30,70
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	31,50	23,44	23,44	23,44	29,84
C4_E	C4[4/4]	84873,53	445713,31	13,50	34,03	34,03	34,03	40,43
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	52,50	23,62	23,62	23,62	30,02
C4_F	C4[1/4]	84881,72	445725,66	34,50	22,35	22,35	22,35	28,75
C4_F	C4[2/4]	84894,64	445718,78	52,50	41,21	41,21	41,21	47,61
C4_F	C4[3/4]	84886,52	445706,73	52,50	42,22	42,22	42,22	48,62
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	52,50	24,52	24,52	24,52	30,92
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	34,50	23,51	23,51	23,51	29,91
C4_F	C4[4/4]	84873,53	445713,31	16,50	24,34	24,34	24,34	30,74
C5_A	C5[1/4]	84884,50	445659,63	1,50	24,39	24,39	24,39	30,79
C5_A	C5[2/4]	84897,99	445669,15	1,50	24,03	24,03	24,03	30,43
C5_A	C5[3/4]	84914,39	445667,29	1,50	26,30	26,30	26,30	32,70
C5_A	C5[4/4]	84900,90	445657,77	1,50	28,03	28,03	28,03	34,43
C5_B	C5[1/4]	84884,50	445659,63	4,50	26,88	26,88	26,88	33,28
C5_B	C5[2/4]	84897,99	445669,15	4,50	25,95	25,95	25,95	32,35
C5_B	C5[3/4]	84914,39	445667,29	4,50	27,60	27,60	27,60	34,00
C5_B	C5[4/4]	84900,90	445657,77	4,50	30,27	30,27	30,27	36,67
C5_C	C5[1/4]	84884,50	445659,63	7,50	23,77	23,77	23,77	30,17
C5_C	C5[2/4]	84897,99	445669,15	7,50	25,67	25,67	25,67	32,07
C5_C	C5[3/4]	84914,39	445667,29	7,50	30,83	30,83	30,83	37,23
C5_C	C5[4/4]	84900,90	445657,77	7,50	28,55	28,55	28,55	34,95
C6_A	C6[1/4]	84879,89	445676,23	1,50	26,72	26,72	26,72	33,12
C6_A	C6[2/4]	84882,64	445689,31	1,50	27,62	27,62	27,62	34,02
C6_A	C6[3/4]	84891,38	445679,20	1,50	27,10	27,10	27,10	33,50
C6_A	C6[4/4]	84888,63	445666,11	1,50	--	--	--	--
C6_B	C6[1/4]	84879,89	445676,23	4,50	27,82	27,82	27,82	34,22
C6_B	C6[2/4]	84882,64	445689,31	4,50	29,50	29,50	29,50	35,90
C6_B	C6[3/4]	84891,38	445679,20	4,50	29,98	29,98	29,98	36,38
C6_B	C6[4/4]	84888,63	445666,11	4,50	--	--	--	--
C6_C	C6[1/4]	84879,89	445676,23	7,50	29,31	29,31	29,31	35,71
C6_C	C6[2/4]	84882,64	445689,31	7,50	33,17	33,17	33,17	39,57
C6_C	C6[3/4]	84891,38	445679,20	7,50	34,58	34,58	34,58	40,98
C6_C	C6[4/4]	84888,63	445666,11	7,50	--	--	--	--
C6_D	C6[1/4]	84879,89	445676,23	10,50	30,66	30,66	30,66	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C6_D	C6[2/4]	84882,64	445689,31	10,50	37,26	37,26	37,26	43,66
C6_D	C6[3/4]	84891,38	445679,20	10,50	38,82	38,82	38,82	45,22
C6_D	C6[4/4]	84888,63	445666,11	10,50	32,14	32,14	32,14	38,54
C7_A	C7[1/4]	84960,21	445709,30	1,50	41,03	41,03	41,03	47,43
C7_A	C7[2/4]	84957,96	445698,21	1,50	43,62	43,62	43,62	50,02
C7_A	C7[4/4]	84952,77	445717,82	1,50	24,86	24,86	24,86	31,26
C7_B	C7[1/4]	84960,21	445709,30	4,50	42,61	42,61	42,61	49,01
C7_B	C7[2/4]	84957,96	445698,21	4,50	45,20	45,20	45,20	51,60
C7_B	C7[4/4]	84952,77	445717,82	4,50	25,93	25,93	25,93	32,33
C7_C	C7[1/4]	84960,21	445709,30	7,50	43,45	43,45	43,45	49,85
C7_C	C7[2/4]	84957,96	445698,21	7,50	46,01	46,01	46,01	52,41
C7_C	C7[4/4]	84952,77	445717,82	7,50	26,86	26,86	26,86	33,26
C7_D	C7[1/4]	84960,21	445709,30	10,50	43,88	43,88	43,88	50,28
C7_D	C7[2/4]	84957,96	445698,21	10,50	46,38	46,38	46,38	52,78
C7_D	C7[4/4]	84952,77	445717,82	10,50	27,99	27,99	27,99	34,39
C8_A	C8[1/3]	84918,22	445668,36	1,50	28,37	28,37	28,37	34,77
C8_A	C8[2/3]	84929,53	445677,54	1,50	24,25	24,25	24,25	30,65
C8_A	C8[3/3]	84932,56	445665,80	1,50	37,71	37,71	37,71	44,11
C8_B	C8[1/3]	84918,22	445668,36	4,50	29,67	29,67	29,67	36,07
C8_B	C8[2/3]	84929,53	445677,54	4,50	25,85	25,85	25,85	32,25
C8_B	C8[3/3]	84932,56	445665,80	4,50	39,15	39,15	39,15	45,55
C8_C	C8[1/3]	84918,22	445668,36	7,50	31,75	31,75	31,75	38,15
C8_C	C8[2/3]	84929,53	445677,54	7,50	29,29	29,29	29,29	35,69
C8_C	C8[3/3]	84932,56	445665,80	7,50	40,03	40,03	40,03	46,43
C9_A	C9[1/4]	84941,09	445714,89	1,50	23,42	23,42	23,42	29,82
C9_A	C9[2/4]	84954,03	445694,70	1,50	43,60	43,60	43,60	50,00
C9_A	C9[3/4]	84952,47	445670,77	1,50	42,11	42,11	42,11	48,51
C9_A	C9[4/4]	84939,53	445690,96	1,50	22,93	22,93	22,93	29,33
C9_B	C9[1/4]	84941,09	445714,89	4,50	24,38	24,38	24,38	30,78
C9_B	C9[2/4]	84954,03	445694,70	4,50	45,17	45,17	45,17	51,57
C9_B	C9[3/4]	84952,47	445670,77	4,50	43,72	43,72	43,72	50,12
C9_B	C9[4/4]	84939,53	445690,96	4,50	24,29	24,29	24,29	30,69
C9_C	C9[1/4]	84941,09	445714,89	7,50	25,55	25,55	25,55	31,95
C9_C	C9[2/4]	84954,03	445694,70	7,50	45,99	45,99	45,99	52,39
C9_C	C9[3/4]	84952,47	445670,77	7,50	44,46	44,46	44,46	50,86
C9_C	C9[4/4]	84939,53	445690,96	7,50	24,96	24,96	24,96	31,36
C9_D	C9[1/4]	84941,09	445714,89	10,50	28,56	28,56	28,56	34,96
C9_D	C9[2/4]	84954,03	445694,70	10,50	46,36	46,36	46,36	52,76
C9_D	C9[3/4]	84952,47	445670,77	10,50	44,78	44,78	44,78	51,18
C9_D	C9[4/4]	84939,53	445690,96	10,50	27,56	27,56	27,56	33,96
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	55,50	26,65	26,65	26,65	33,05
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	37,50	25,99	25,99	25,99	32,39
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	19,50	23,52	23,52	23,52	29,92
D10_A	D10[1/4]	84722,31	445567,70	1,50	--	--	--	--
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	55,50	35,47	35,47	35,47	41,87
D10_A	D10[2/4]	84734,80	445557,64	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	55,50	34,93	34,93	34,93	41,33
D10_A	D10[3/4]	84729,14	445542,94	37,50	--	--	--	--
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	55,50	18,26	18,26	18,26	24,66
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	37,50	17,79	17,79	17,79	24,19
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	19,50	17,59	17,59	17,59	23,99
D10_A	D10[4/4]	84716,60	445552,92	1,50	16,24	16,24	16,24	22,64
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	58,50	27,16	27,16	27,16	33,56
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	40,50	25,70	25,70	25,70	32,10
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	22,50	24,07	24,07	24,07	30,47
D10_B	D10[1/4]	84722,31	445567,70	4,50	--	--	--	--
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	58,50	35,52	35,52	35,52	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10_B	D10[2/4]	84734,80	445557,64	40,50	--	--	--	--
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	58,50	35,13	35,13	35,13	41,53
D10_B	D10[3/4]	84729,14	445542,94	40,50	33,38	33,38	33,38	39,78
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	58,50	19,81	19,81	19,81	26,21
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	40,50	17,62	17,62	17,62	24,02
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	22,50	17,85	17,85	17,85	24,25
D10_B	D10[4/4]	84716,60	445552,92	4,50	15,97	15,97	15,97	22,37
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	43,50	25,63	25,63	25,63	32,03
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	25,50	25,62	25,62	25,62	32,02
D10_C	D10[1/4]	84722,31	445567,70	7,50	--	--	--	--
D10_C	D10[2/4]	84734,80	445557,64	43,50	--	--	--	--
D10_C	D10[3/4]	84729,14	445542,94	43,50	34,48	34,48	34,48	40,88
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	43,50	17,63	17,63	17,63	24,03
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	25,50	18,10	18,10	18,10	24,50
D10_C	D10[4/4]	84716,60	445552,92	7,50	16,18	16,18	16,18	22,58
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	46,50	25,62	25,62	25,62	32,02
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	28,50	26,06	26,06	26,06	32,46
D10_D	D10[1/4]	84722,31	445567,70	10,50	--	--	--	--
D10_D	D10[2/4]	84734,80	445557,64	46,50	--	--	--	--
D10_D	D10[3/4]	84729,14	445542,94	46,50	34,58	34,58	34,58	40,98
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	46,50	17,67	17,67	17,67	24,07
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	28,50	18,10	18,10	18,10	24,50
D10_D	D10[4/4]	84716,60	445552,92	10,50	16,59	16,59	16,59	22,99
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	49,50	26,00	26,00	26,00	32,40
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	31,50	26,15	26,15	26,15	32,55
D10_E	D10[1/4]	84722,31	445567,70	13,50	--	--	--	--
D10_E	D10[2/4]	84734,80	445557,64	49,50	--	--	--	--
D10_E	D10[3/4]	84729,14	445542,94	49,50	34,64	34,64	34,64	41,04
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	49,50	17,74	17,74	17,74	24,14
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	31,50	18,09	18,09	18,09	24,49
D10_E	D10[4/4]	84716,60	445552,92	13,50	17,00	17,00	17,00	23,40
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	52,50	26,66	26,66	26,66	33,06
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	34,50	26,16	26,16	26,16	32,56
D10_F	D10[1/4]	84722,31	445567,70	16,50	23,03	23,03	23,03	29,43
D10_F	D10[2/4]	84734,80	445557,64	52,50	33,89	33,89	33,89	40,29
D10_F	D10[3/4]	84729,14	445542,94	52,50	34,89	34,89	34,89	41,29
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	52,50	17,92	17,92	17,92	24,32
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	34,50	17,97	17,97	17,97	24,37
D10_F	D10[4/4]	84716,60	445552,92	16,50	17,43	17,43	17,43	23,83
D1_A	D1[1/4]	84753,29	445616,65	1,50	24,18	24,18	24,18	30,58
D1_A	D1[3/4]	84756,73	445603,45	1,50	20,44	20,44	20,44	26,84
D1_B	D1[1/4]	84753,29	445616,65	4,50	25,52	25,52	25,52	31,92
D1_B	D1[3/4]	84756,73	445603,45	4,50	20,77	20,77	20,77	27,17
D1_C	D1[1/4]	84753,29	445616,65	7,50	27,89	27,89	27,89	34,29
D1_C	D1[3/4]	84756,73	445603,45	7,50	21,80	21,80	21,80	28,20
D1_D	D1[1/4]	84753,29	445616,65	10,50	23,48	23,48	23,48	29,88
D1_D	D1[3/4]	84756,73	445603,45	10,50	24,12	24,12	24,12	30,52
D1_E	D1[1/4]	84753,29	445616,65	13,50	26,59	26,59	26,59	32,99
D1_E	D1[3/4]	84756,73	445603,45	13,50	30,30	30,30	30,30	36,70
D2_A	D2[1/4]	84767,89	445620,39	1,50	20,75	20,75	20,75	27,15
D2_A	D2[2/4]	84777,68	445604,03	1,50	23,55	23,55	23,55	29,95
D2_A	D2[4/4]	84767,22	445601,33	1,50	19,55	19,55	19,55	25,95
D2_B	D2[1/4]	84767,89	445620,39	4,50	21,27	21,27	21,27	27,67
D2_B	D2[2/4]	84777,68	445604,03	4,50	25,33	25,33	25,33	31,73
D2_B	D2[4/4]	84767,22	445601,33	4,50	20,05	20,05	20,05	26,45
D2_C	D2[1/4]	84767,89	445620,39	7,50	23,62	23,62	23,62	30,02
D2_C	D2[2/4]	84777,68	445604,03	7,50	31,86	31,86	31,86	38,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D2_C	D2[4/4]	84767,22	445601,33	7,50	21,17	21,17	21,17	27,57
D2_D	D2[1/4]	84767,89	445620,39	10,50	23,34	23,34	23,34	29,74
D2_D	D2[2/4]	84777,68	445604,03	10,50	33,19	33,19	33,19	39,59
D2_D	D2[4/4]	84767,22	445601,33	10,50	23,51	23,51	23,51	29,91
D2_E	D2[1/4]	84767,89	445620,39	13,50	25,82	25,82	25,82	32,22
D2_E	D2[2/4]	84777,68	445604,03	13,50	34,74	34,74	34,74	41,14
D2_E	D2[4/4]	84767,22	445601,33	13,50	21,33	21,33	21,33	27,73
D3_A	D3[1/4]	84750,94	445553,93	1,50	20,19	20,19	20,19	26,59
D3_A	D3[2/4]	84762,75	445563,98	1,50	20,62	20,62	20,62	27,02
D3_A	D3[4/4]	84766,14	445550,85	1,50	23,23	23,23	23,23	29,63
D3_B	D3[1/4]	84750,94	445553,93	4,50	20,27	20,27	20,27	26,67
D3_B	D3[2/4]	84762,75	445563,98	4,50	20,65	20,65	20,65	27,05
D3_B	D3[4/4]	84766,14	445550,85	4,50	23,80	23,80	23,80	30,20
D3_C	D3[1/4]	84750,94	445553,93	7,50	20,71	20,71	20,71	27,11
D3_C	D3[2/4]	84762,75	445563,98	7,50	21,05	21,05	21,05	27,45
D3_C	D3[4/4]	84766,14	445550,85	7,50	24,95	24,95	24,95	31,35
D3_D	D3[1/4]	84750,94	445553,93	10,50	21,36	21,36	21,36	27,76
D3_D	D3[2/4]	84762,75	445563,98	10,50	21,79	21,79	21,79	28,19
D3_D	D3[4/4]	84766,14	445550,85	10,50	26,03	26,03	26,03	32,43
D3_E	D3[1/4]	84750,94	445553,93	13,50	22,73	22,73	22,73	29,13
D3_E	D3[2/4]	84762,75	445563,98	13,50	23,79	23,79	23,79	30,19
D3_E	D3[4/4]	84766,14	445550,85	13,50	26,80	26,80	26,80	33,20
D4_A	D4[2/4]	84786,38	445571,80	1,50	26,56	26,56	26,56	32,96
D4_A	D4[3/4]	84784,68	445555,15	1,50	22,23	22,23	22,23	28,63
D4_A	D4[4/4]	84775,14	445568,90	1,50	21,15	21,15	21,15	27,55
D4_B	D4[2/4]	84786,38	445571,80	4,50	29,54	29,54	29,54	35,94
D4_B	D4[3/4]	84784,68	445555,15	4,50	23,24	23,24	23,24	29,64
D4_B	D4[4/4]	84775,14	445568,90	4,50	21,35	21,35	21,35	27,75
D4_C	D4[2/4]	84786,38	445571,80	7,50	29,40	29,40	29,40	35,80
D4_C	D4[3/4]	84784,68	445555,15	7,50	24,87	24,87	24,87	31,27
D4_C	D4[4/4]	84775,14	445568,90	7,50	21,98	21,98	21,98	28,38
D4_D	D4[2/4]	84786,38	445571,80	10,50	31,70	31,70	31,70	38,10
D4_D	D4[3/4]	84784,68	445555,15	10,50	27,45	27,45	27,45	33,85
D4_D	D4[4/4]	84775,14	445568,90	10,50	23,06	23,06	23,06	29,46
D4_E	D4[2/4]	84786,38	445571,80	13,50	32,74	32,74	32,74	39,14
D4_E	D4[3/4]	84784,68	445555,15	13,50	28,48	28,48	28,48	34,88
D4_E	D4[4/4]	84775,14	445568,90	13,50	26,12	26,12	26,12	32,52
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	35,77	35,77	35,77	42,17
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	37,50	35,77	35,77	35,77	42,17
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	19,50	31,34	31,34	31,34	37,74
D5_A	D5[3/4]	84745,65	445560,50	1,50	19,63	19,63	19,63	26,03
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	35,77	35,77	35,77	42,17
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	40,50	35,77	35,77	35,77	42,17
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	22,50	32,29	32,29	32,29	38,69
D5_B	D5[3/4]	84745,65	445560,50	4,50	19,62	19,62	19,62	26,02
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	35,79	35,79	35,79	42,19
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	43,50	35,79	35,79	35,79	42,19
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	25,50	35,41	35,41	35,41	41,81
D5_C	D5[3/4]	84745,65	445560,50	7,50	20,19	20,19	20,19	26,59
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	35,84	35,84	35,84	42,24
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	46,50	35,84	35,84	35,84	42,24
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	28,50	35,71	35,71	35,71	42,11
D5_D	D5[3/4]	84745,65	445560,50	10,50	21,35	21,35	21,35	27,75
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	35,89	35,89	35,89	42,29
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	49,50	35,89	35,89	35,89	42,29
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	31,50	35,72	35,72	35,72	42,12
D5_E	D5[3/4]	84745,65	445560,50	13,50	24,11	24,11	24,11	30,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	34,50	35,76	35,76	35,76	42,16
D5_F	D5[3/4]	84745,65	445560,50	16,50	30,38	30,38	30,38	36,78
D6_A	D6[1/4]	84725,13	445609,61	1,50	25,23	25,23	25,23	31,63
D6_A	D6[4/4]	84710,02	445594,58	1,50	17,42	17,42	17,42	23,82
D6_B	D6[1/4]	84725,13	445609,61	4,50	26,36	26,36	26,36	32,76
D6_B	D6[4/4]	84710,02	445594,58	4,50	17,59	17,59	17,59	23,99
D6_C	D6[1/4]	84725,13	445609,61	7,50	28,26	28,26	28,26	34,66
D6_C	D6[4/4]	84710,02	445594,58	7,50	17,71	17,71	17,71	24,11
D6_D	D6[1/4]	84725,13	445609,61	10,50	26,35	26,35	26,35	32,75
D6_D	D6[4/4]	84710,02	445594,58	10,50	18,41	18,41	18,41	24,81
D6_E	D6[1/4]	84725,13	445609,61	13,50	28,74	28,74	28,74	35,14
D6_E	D6[4/4]	84710,02	445594,58	13,50	20,06	20,06	20,06	26,46
D7_A	D7[2/4]	84740,17	445581,68	1,50	18,51	18,51	18,51	24,91
D7_A	D7[4/4]	84715,03	445575,17	1,50	17,33	17,33	17,33	23,73
D7_B	D7[2/4]	84740,17	445581,68	4,50	19,09	19,09	19,09	25,49
D7_B	D7[4/4]	84715,03	445575,17	4,50	17,42	17,42	17,42	23,82
D7_C	D7[2/4]	84740,17	445581,68	7,50	20,27	20,27	20,27	26,67
D7_C	D7[4/4]	84715,03	445575,17	7,50	17,48	17,48	17,48	23,88
D7_D	D7[2/4]	84740,17	445581,68	10,50	23,16	23,16	23,16	29,56
D7_D	D7[4/4]	84715,03	445575,17	10,50	17,99	17,99	17,99	24,39
D7_E	D7[2/4]	84740,17	445581,68	13,50	28,64	28,64	28,64	35,04
D7_E	D7[4/4]	84715,03	445575,17	13,50	19,39	19,39	19,39	25,79
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	19,50	31,05	31,05	31,05	37,45
D8_A	D8[1/4]	84728,05	445606,40	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	19,50	34,97	34,97	34,97	41,37
D8_A	D8[2/4]	84746,11	445601,91	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	19,50	34,48	34,48	34,48	40,88
D8_A	D8[3/4]	84732,67	445589,14	1,50	--	--	--	--
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	19,50	20,40	20,40	20,40	26,80
D8_A	D8[4/4]	84714,71	445593,58	1,50	--	--	--	--
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	22,50	31,50	31,50	31,50	37,90
D8_B	D8[1/4]	84728,05	445606,40	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	22,50	35,47	35,47	35,47	41,87
D8_B	D8[2/4]	84746,11	445601,91	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	22,50	34,99	34,99	34,99	41,39
D8_B	D8[3/4]	84732,67	445589,14	4,50	--	--	--	--
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	22,50	21,03	21,03	21,03	27,43
D8_B	D8[4/4]	84714,71	445593,58	4,50	--	--	--	--
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	25,50	32,04	32,04	32,04	38,44
D8_C	D8[1/4]	84728,05	445606,40	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	25,50	35,98	35,98	35,98	42,38
D8_C	D8[2/4]	84746,11	445601,91	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	25,50	35,68	35,68	35,68	42,08
D8_C	D8[3/4]	84732,67	445589,14	7,50	--	--	--	--
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	25,50	22,83	22,83	22,83	29,23
D8_C	D8[4/4]	84714,71	445593,58	7,50	--	--	--	--
D8_D	D8[1/4]	84728,05	445606,40	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[2/4]	84746,11	445601,91	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[3/4]	84732,67	445589,14	10,50	--	--	--	--
D8_D	D8[4/4]	84714,71	445593,58	10,50	--	--	--	--
D8_E	D8[1/4]	84728,05	445606,40	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[2/4]	84746,11	445601,91	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[3/4]	84732,67	445589,14	13,50	--	--	--	--
D8_E	D8[4/4]	84714,71	445593,58	13,50	--	--	--	--
D8_F	D8[1/4]	84728,05	445606,40	16,50	30,51	30,51	30,51	36,91
D8_F	D8[2/4]	84746,11	445601,91	16,50	36,24	36,24	36,24	42,64
D8_F	D8[3/4]	84732,67	445589,14	16,50	33,63	33,63	33,63	40,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D8_F	D8[4/4]	84714,71	445593,58	16,50	19,89	19,89	19,89	26,29
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	37,50	34,63	34,63	34,63	41,03
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	19,50	28,05	28,05	28,05	34,45
D9_A	D9[3/4]	84734,90	445542,51	1,50	23,67	23,67	23,67	30,07
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	22,50	29,34	29,34	29,34	35,74
D9_B	D9[3/4]	84734,90	445542,51	4,50	24,43	24,43	24,43	30,83
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	25,50	33,72	33,72	33,72	40,12
D9_C	D9[3/4]	84734,90	445542,51	7,50	25,30	25,30	25,30	31,70
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	28,50	34,44	34,44	34,44	40,84
D9_D	D9[3/4]	84734,90	445542,51	10,50	25,90	25,90	25,90	32,30
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	31,50	34,51	34,51	34,51	40,91
D9_E	D9[3/4]	84734,90	445542,51	13,50	26,56	26,56	26,56	32,96
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	34,50	34,56	34,56	34,56	40,96
D9_F	D9[3/4]	84734,90	445542,51	16,50	27,23	27,23	27,23	33,63
E10_A	E10[1/4]	84911,72	445611,47	1,50	30,95	30,95	30,95	37,35
E10_A	E10[3/4]	84897,02	445607,68	1,50	26,94	26,94	26,94	33,34
E10_B	E10[1/4]	84911,72	445611,47	4,50	35,77	35,77	35,77	42,17
E10_B	E10[3/4]	84897,02	445607,68	4,50	29,04	29,04	29,04	35,44
E11_A	E11[1/4]	84867,13	445629,18	1,50	26,23	26,23	26,23	32,63
E11_A	E11[2/4]	84906,52	445631,24	1,50	34,46	34,46	34,46	40,86
E11_A	E11[3/4]	84871,04	445613,99	1,50	28,49	28,49	28,49	34,89
E11_B	E11[1/4]	84867,13	445629,18	4,50	26,95	26,95	26,95	33,35
E11_B	E11[2/4]	84906,52	445631,24	4,50	35,86	35,86	35,86	42,26
E11_B	E11[3/4]	84871,04	445613,99	4,50	32,05	32,05	32,05	38,45
E11_C	E11[1/4]	84867,13	445629,18	7,50	32,59	32,59	32,59	38,99
E11_C	E11[2/4]	84906,52	445631,24	7,50	30,93	30,93	30,93	37,33
E11_C	E11[3/4]	84871,04	445613,99	7,50	34,54	34,54	34,54	40,94
E12_A	E12[1/4]	84800,01	445597,34	1,50	23,89	23,89	23,89	30,29
E12_A	E12[2/4]	84813,67	445615,35	1,50	26,06	26,06	26,06	32,46
E12_A	E12[4/4]	84820,67	445588,19	1,50	28,01	28,01	28,01	34,41
E12_B	E12[1/4]	84800,01	445597,34	4,50	26,37	26,37	26,37	32,77
E12_B	E12[2/4]	84813,67	445615,35	4,50	27,53	27,53	27,53	33,93
E12_B	E12[4/4]	84820,67	445588,19	4,50	31,18	31,18	31,18	37,58
E13_A	E13[1/4]	84866,86	445560,51	1,50	34,73	34,73	34,73	41,13
E13_A	E13[2/4]	84810,25	445558,98	1,50	19,99	19,99	19,99	26,39
E13_A	E13[3/4]	84860,40	445585,28	1,50	24,48	24,48	24,48	30,88
E13_A	E13[4/4]	84917,02	445586,82	1,50	29,22	29,22	29,22	35,62
E13_B	E13[1/4]	84866,86	445560,51	4,50	36,22	36,22	36,22	42,62
E13_B	E13[2/4]	84810,25	445558,98	4,50	20,09	20,09	20,09	26,49
E13_B	E13[3/4]	84860,40	445585,28	4,50	23,15	23,15	23,15	29,55
E13_B	E13[4/4]	84917,02	445586,82	4,50	30,61	30,61	30,61	37,01
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	19,50	33,94	33,94	33,94	40,34
E14_A	E14[1/4]	84827,08	445573,94	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	19,50	39,56	39,56	39,56	45,96
E14_A	E14[2/4]	84844,38	445568,18	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	19,50	38,02	38,02	38,02	44,42
E14_A	E14[3/4]	84832,02	445554,77	1,50	--	--	--	--
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	19,50	22,77	22,77	22,77	29,17
E14_A	E14[4/4]	84814,72	445560,53	1,50	--	--	--	--
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	22,50	34,27	34,27	34,27	40,67
E14_B	E14[1/4]	84827,08	445573,94	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	22,50	39,60	39,60	39,60	46,00
E14_B	E14[2/4]	84844,38	445568,18	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	22,50	38,12	38,12	38,12	44,52
E14_B	E14[3/4]	84832,02	445554,77	4,50	--	--	--	--
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	22,50	24,18	24,18	24,18	30,58
E14_B	E14[4/4]	84814,72	445560,53	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E14_C	E14[1/4]	84827,08	445573,94	7,50	28,69	28,69	28,69	35,09
E14_C	E14[2/4]	84844,38	445568,18	7,50	35,15	35,15	35,15	41,55
E14_C	E14[3/4]	84832,02	445554,77	7,50	34,27	34,27	34,27	40,67
E14_C	E14[4/4]	84814,72	445560,53	7,50	20,98	20,98	20,98	27,38
E14_D	E14[1/4]	84827,08	445573,94	10,50	31,94	31,94	31,94	38,34
E14_D	E14[2/4]	84844,38	445568,18	10,50	37,17	37,17	37,17	43,57
E14_D	E14[3/4]	84832,02	445554,77	10,50	35,82	35,82	35,82	42,22
E14_D	E14[4/4]	84814,72	445560,53	10,50	21,69	21,69	21,69	28,09
E14_E	E14[1/4]	84827,08	445573,94	13,50	32,61	32,61	32,61	39,01
E14_E	E14[2/4]	84844,38	445568,18	13,50	38,09	38,09	38,09	44,49
E14_E	E14[3/4]	84832,02	445554,77	13,50	36,65	36,65	36,65	43,05
E14_E	E14[4/4]	84814,72	445560,53	13,50	21,57	21,57	21,57	27,97
E14_F	E14[1/4]	84827,08	445573,94	16,50	33,54	33,54	33,54	39,94
E14_F	E14[2/4]	84844,38	445568,18	16,50	39,40	39,40	39,40	45,80
E14_F	E14[3/4]	84832,02	445554,77	16,50	37,73	37,73	37,73	44,13
E14_F	E14[4/4]	84814,72	445560,53	16,50	22,00	22,00	22,00	28,40
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	55,50	37,26	37,26	37,26	43,66
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	37,50	37,73	37,73	37,73	44,13
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	19,50	37,29	37,29	37,29	43,69
F10_A	F10[1/4]	84974,92	445546,93	1,50	32,58	32,58	32,58	38,98
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	55,50	44,27	44,27	44,27	50,67
F10_A	F10[2/4]	84981,16	445559,61	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	55,50	47,83	47,83	47,83	54,23
F10_A	F10[3/4]	84992,84	445551,13	37,50	--	--	--	--
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	55,50	44,80	44,80	44,80	51,20
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	37,50	44,91	44,91	44,91	51,31
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	19,50	45,11	45,11	45,11	51,51
F10_A	F10[4/4]	84986,71	445538,06	1,50	--	--	--	--
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	40,50	37,68	37,68	37,68	44,08
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	22,50	37,35	37,35	37,35	43,75
F10_B	F10[1/4]	84974,92	445546,93	4,50	34,95	34,95	34,95	41,35
F10_B	F10[2/4]	84981,16	445559,61	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[3/4]	84992,84	445551,13	40,50	--	--	--	--
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	40,50	44,86	44,86	44,86	51,26
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	22,50	45,08	45,08	45,08	51,48
F10_B	F10[4/4]	84986,71	445538,06	4,50	--	--	--	--
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	43,50	37,74	37,74	37,74	44,14
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	25,50	37,40	37,40	37,40	43,80
F10_C	F10[1/4]	84974,92	445546,93	7,50	36,86	36,86	36,86	43,26
F10_C	F10[2/4]	84981,16	445559,61	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[3/4]	84992,84	445551,13	43,50	--	--	--	--
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	43,50	44,81	44,81	44,81	51,21
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	25,50	45,08	45,08	45,08	51,48
F10_C	F10[4/4]	84986,71	445538,06	7,50	--	--	--	--
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	46,50	37,94	37,94	37,94	44,34
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	28,50	37,45	37,45	37,45	43,85
F10_D	F10[1/4]	84974,92	445546,93	10,50	35,30	35,30	35,30	41,70
F10_D	F10[2/4]	84981,16	445559,61	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[3/4]	84992,84	445551,13	46,50	--	--	--	--
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	46,50	44,76	44,76	44,76	51,16
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	28,50	45,03	45,03	45,03	51,43
F10_D	F10[4/4]	84986,71	445538,06	10,50	--	--	--	--
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	49,50	38,10	38,10	38,10	44,50
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	31,50	37,54	37,54	37,54	43,94
F10_E	F10[1/4]	84974,92	445546,93	13,50	36,99	36,99	36,99	43,39
F10_E	F10[2/4]	84981,16	445559,61	49,50	37,70	37,70	37,70	44,10
F10_E	F10[3/4]	84992,84	445551,13	49,50	46,63	46,63	46,63	53,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	49,50	44,71	44,71	44,71	51,11
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	31,50	44,99	44,99	44,99	51,39
F10_E	F10[4/4]	84986,71	445538,06	13,50	44,57	44,57	44,57	50,97
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	52,50	38,89	38,89	38,89	45,29
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	34,50	37,71	37,71	37,71	44,11
F10_F	F10[1/4]	84974,92	445546,93	16,50	37,24	37,24	37,24	43,64
F10_F	F10[2/4]	84981,16	445559,61	52,50	42,80	42,80	42,80	49,20
F10_F	F10[3/4]	84992,84	445551,13	52,50	47,94	47,94	47,94	54,34
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	52,50	44,77	44,77	44,77	51,17
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	34,50	44,95	44,95	44,95	51,35
F10_F	F10[4/4]	84986,71	445538,06	16,50	45,13	45,13	45,13	51,53
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	37,50	40,13	40,13	40,13	46,53
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	19,50	40,17	40,17	40,17	46,57
F11_A	F11[1/4]	84926,41	445560,30	1,50	--	--	--	--
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	37,50	39,16	39,16	39,16	45,56
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	19,50	38,22	38,22	38,22	44,62
F11_A	F11[2/4]	84940,04	445550,08	1,50	30,88	30,88	30,88	37,28
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	37,50	41,67	41,67	41,67	48,07
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	19,50	41,59	41,59	41,59	47,99
F11_A	F11[3/4]	84932,75	445534,90	1,50	31,38	31,38	31,38	37,78
F11_A	F11[4/4]	84919,14	445544,87	37,50	32,85	32,85	32,85	39,25
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	40,50	40,11	40,11	40,11	46,51
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	22,50	40,17	40,17	40,17	46,57
F11_B	F11[1/4]	84926,41	445560,30	4,50	--	--	--	--
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	40,50	39,16	39,16	39,16	45,56
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	22,50	38,24	38,24	38,24	44,64
F11_B	F11[2/4]	84940,04	445550,08	4,50	32,45	32,45	32,45	38,85
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	40,50	41,05	41,05	41,05	47,45
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	22,50	41,64	41,64	41,64	48,04
F11_B	F11[3/4]	84932,75	445534,90	4,50	33,05	33,05	33,05	39,45
F11_B	F11[4/4]	84919,14	445544,87	40,50	33,24	33,24	33,24	39,64
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	43,50	40,03	40,03	40,03	46,43
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	25,50	40,18	40,18	40,18	46,58
F11_C	F11[1/4]	84926,41	445560,30	7,50	--	--	--	--
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	43,50	39,17	39,17	39,17	45,57
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	25,50	38,29	38,29	38,29	44,69
F11_C	F11[2/4]	84940,04	445550,08	7,50	35,29	35,29	35,29	41,69
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	43,50	40,70	40,70	40,70	47,10
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	25,50	41,64	41,64	41,64	48,04
F11_C	F11[3/4]	84932,75	445534,90	7,50	36,84	36,84	36,84	43,24
F11_C	F11[4/4]	84919,14	445544,87	43,50	33,63	33,63	33,63	40,03
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	28,50	40,35	40,35	40,35	46,75
F11_D	F11[1/4]	84926,41	445560,30	10,50	--	--	--	--
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	28,50	38,28	38,28	38,28	44,68
F11_D	F11[2/4]	84940,04	445550,08	10,50	38,17	38,17	38,17	44,57
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	28,50	41,65	41,65	41,65	48,05
F11_D	F11[3/4]	84932,75	445534,90	10,50	40,05	40,05	40,05	46,45
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	31,50	40,36	40,36	40,36	46,76
F11_E	F11[1/4]	84926,41	445560,30	13,50	39,77	39,77	39,77	46,17
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	31,50	38,73	38,73	38,73	45,13
F11_E	F11[2/4]	84940,04	445550,08	13,50	38,12	38,12	38,12	44,52
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	31,50	41,64	41,64	41,64	48,04
F11_E	F11[3/4]	84932,75	445534,90	13,50	40,47	40,47	40,47	46,87
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	34,50	40,37	40,37	40,37	46,77
F11_F	F11[1/4]	84926,41	445560,30	16,50	40,16	40,16	40,16	46,56
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	34,50	39,15	39,15	39,15	45,55
F11_F	F11[2/4]	84940,04	445550,08	16,50	38,20	38,20	38,20	44,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	34,50	41,64	41,64	41,64	48,04
F11_F	F11[3/4]	84932,75	445534,90	16,50	41,37	41,37	41,37	47,77
F1_A	F1[1/4]	84915,80	445511,35	1,50	29,67	29,67	29,67	36,07
F1_A	F1[2/4]	84927,21	445520,61	1,50	29,93	29,93	29,93	36,33
F1_A	F1[4/4]	84930,26	445508,77	1,50	37,64	37,64	37,64	44,04
F1_B	F1[1/4]	84915,80	445511,35	4,50	31,03	31,03	31,03	37,43
F1_B	F1[2/4]	84927,21	445520,61	4,50	31,39	31,39	31,39	37,79
F1_B	F1[4/4]	84930,26	445508,77	4,50	38,86	38,86	38,86	45,26
F1_C	F1[1/4]	84915,80	445511,35	7,50	34,53	34,53	34,53	40,93
F1_C	F1[2/4]	84927,21	445520,61	7,50	32,83	32,83	32,83	39,23
F1_C	F1[4/4]	84930,26	445508,77	7,50	40,07	40,07	40,07	46,47
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	19,50	44,67	44,67	44,67	51,07
F2_A	F2[2/4]	84981,63	445567,74	1,50	--	--	--	--
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	19,50	49,02	49,02	49,02	55,42
F2_A	F2[3/4]	84996,65	445556,21	1,50	--	--	--	--
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	22,50	44,67	44,67	44,67	51,07
F2_B	F2[2/4]	84981,63	445567,74	4,50	--	--	--	--
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	22,50	48,99	48,99	48,99	55,39
F2_B	F2[3/4]	84996,65	445556,21	4,50	--	--	--	--
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	25,50	44,76	44,76	44,76	51,16
F2_C	F2[2/4]	84981,63	445567,74	7,50	--	--	--	--
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	25,50	48,98	48,98	48,98	55,38
F2_C	F2[3/4]	84996,65	445556,21	7,50	--	--	--	--
F2_D	F2[2/4]	84981,63	445567,74	10,50	44,33	44,33	44,33	50,73
F2_D	F2[3/4]	84996,65	445556,21	10,50	49,07	49,07	49,07	55,47
F2_E	F2[2/4]	84981,63	445567,74	13,50	44,68	44,68	44,68	51,08
F2_E	F2[3/4]	84996,65	445556,21	13,50	49,06	49,06	49,06	55,46
F2_F	F2[2/4]	84981,63	445567,74	16,50	44,68	44,68	44,68	51,08
F2_F	F2[3/4]	84996,65	445556,21	16,50	49,04	49,04	49,04	55,44
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	37,50	48,54	48,54	48,54	54,94
F3_A	F3[1/4]	84994,89	445554,60	19,50	--	--	--	--
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	37,50	44,57	44,57	44,57	50,97
F3_A	F3[4/4]	84981,00	445565,45	19,50	--	--	--	--
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	40,50	48,48	48,48	48,48	54,88
F3_B	F3[1/4]	84994,89	445554,60	22,50	--	--	--	--
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	40,50	44,53	44,53	44,53	50,93
F3_B	F3[4/4]	84981,00	445565,45	22,50	--	--	--	--
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	43,50	48,41	48,41	48,41	54,81
F3_C	F3[1/4]	84994,89	445554,60	25,50	--	--	--	--
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	43,50	44,51	44,51	44,51	50,91
F3_C	F3[4/4]	84981,00	445565,45	25,50	--	--	--	--
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	46,50	48,35	48,35	48,35	54,75
F3_D	F3[1/4]	84994,89	445554,60	28,50	48,64	48,64	48,64	55,04
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	46,50	44,54	44,54	44,54	50,94
F3_D	F3[4/4]	84981,00	445565,45	28,50	42,21	42,21	42,21	48,61
F3_E	F3[1/4]	84994,89	445554,60	31,50	48,65	48,65	48,65	55,05
F3_E	F3[4/4]	84981,00	445565,45	31,50	44,61	44,61	44,61	51,01
F3_F	F3[1/4]	84994,89	445554,60	34,50	48,60	48,60	48,60	55,00
F3_F	F3[4/4]	84981,00	445565,45	34,50	44,64	44,64	44,64	51,04
F4_A	F4[1/4]	84981,47	445572,58	1,50	44,13	44,13	44,13	50,53
F4_A	F4[2/4]	84998,39	445559,01	1,50	48,27	48,27	48,27	54,67
F4_B	F4[1/4]	84981,47	445572,58	4,50	45,26	45,26	45,26	51,66
F4_B	F4[2/4]	84998,39	445559,01	4,50	49,20	49,20	49,20	55,60
F4_C	F4[1/4]	84981,47	445572,58	7,50	45,27	45,27	45,27	51,67
F4_C	F4[2/4]	84998,39	445559,01	7,50	49,31	49,31	49,31	55,71
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	19,50	31,98	31,98	31,98	38,38
F5_A	F5[4/4]	84910,62	445542,68	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	22,50	32,00	32,00	32,00	38,40
F5_B	F5[4/4]	84910,62	445542,68	4,50	--	--	--	--
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	25,50	32,08	32,08	32,08	38,48
F5_C	F5[4/4]	84910,62	445542,68	7,50	--	--	--	--
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	28,50	32,00	32,00	32,00	38,40
F5_D	F5[4/4]	84910,62	445542,68	10,50	--	--	--	--
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	31,50	33,07	33,07	33,07	39,47
F5_E	F5[4/4]	84910,62	445542,68	13,50	31,47	31,47	31,47	37,87
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	34,50	33,64	33,64	33,64	40,04
F5_F	F5[4/4]	84910,62	445542,68	16,50	31,88	31,88	31,88	38,28
F6_A	F6[1/4]	84919,78	445561,71	1,50	37,97	37,97	37,97	44,37
F6_A	F6[4/4]	84907,31	445543,45	1,50	27,51	27,51	27,51	33,91
F6_B	F6[1/4]	84919,78	445561,71	4,50	39,24	39,24	39,24	45,64
F6_B	F6[4/4]	84907,31	445543,45	4,50	28,32	28,32	28,32	34,72
F6_C	F6[1/4]	84919,78	445561,71	7,50	40,88	40,88	40,88	47,28
F6_C	F6[4/4]	84907,31	445543,45	7,50	29,18	29,18	29,18	35,58
F6_D	F6[1/4]	84919,78	445561,71	10,50	41,10	41,10	41,10	47,50
F6_D	F6[4/4]	84907,31	445543,45	10,50	29,43	29,43	29,43	35,83
F7_A	F7[1/4]	84961,93	445516,85	1,50	40,91	40,91	40,91	47,31
F7_A	F7[3/4]	84958,90	445528,61	1,50	29,92	29,92	29,92	36,32
F7_B	F7[1/4]	84961,93	445516,85	4,50	42,42	42,42	42,42	48,82
F7_B	F7[3/4]	84958,90	445528,61	4,50	31,34	31,34	31,34	37,74
F7_C	F7[1/4]	84961,93	445516,85	7,50	43,47	43,47	43,47	49,87
F7_C	F7[3/4]	84958,90	445528,61	7,50	33,38	33,38	33,38	39,78
F8_A	F8[1/4]	84944,31	445561,34	1,50	30,76	30,76	30,76	37,16
F8_A	F8[2/4]	84955,77	445570,35	1,50	41,87	41,87	41,87	48,27
F8_A	F8[4/4]	84958,70	445559,01	1,50	30,80	30,80	30,80	37,20
F8_B	F8[1/4]	84944,31	445561,34	4,50	32,22	32,22	32,22	38,62
F8_B	F8[2/4]	84955,77	445570,35	4,50	43,41	43,41	43,41	49,81
F8_B	F8[4/4]	84958,70	445559,01	4,50	32,59	32,59	32,59	38,99
F8_C	F8[1/4]	84944,31	445561,34	7,50	35,42	35,42	35,42	41,82
F8_C	F8[2/4]	84955,77	445570,35	7,50	44,47	44,47	44,47	50,87
F8_C	F8[4/4]	84958,70	445559,01	7,50	34,05	34,05	34,05	40,45
F9_A	F9[1/4]	84978,81	445528,86	1,50	--	--	--	--
F9_A	F9[3/4]	85004,50	445535,49	1,50	48,03	48,03	48,03	54,43
F9_A	F9[4/4]	84993,48	445525,11	1,50	42,57	42,57	42,57	48,97
F9_B	F9[1/4]	84978,81	445528,86	4,50	--	--	--	--
F9_B	F9[3/4]	85004,50	445535,49	4,50	49,04	49,04	49,04	55,44
F9_B	F9[4/4]	84993,48	445525,11	4,50	44,04	44,04	44,04	50,44
F9_C	F9[1/4]	84978,81	445528,86	7,50	--	--	--	--
F9_C	F9[3/4]	85004,50	445535,49	7,50	49,11	49,11	49,11	55,51
F9_C	F9[4/4]	84993,48	445525,11	7,50	44,16	44,16	44,16	50,56
F9_D	F9[1/4]	84978,81	445528,86	10,50	33,76	33,76	33,76	40,16
F9_D	F9[3/4]	85004,50	445535,49	10,50	49,13	49,13	49,13	55,53
F9_D	F9[4/4]	84993,48	445525,11	10,50	44,25	44,25	44,25	50,65
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	19,50	32,32	32,32	32,32	38,72
G10_A	G10[2/4]	84778,72	445538,25	1,50	26,75	26,75	26,75	33,15
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	22,50	32,90	32,90	32,90	39,30
G10_B	G10[2/4]	84778,72	445538,25	4,50	27,86	27,86	27,86	34,26
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	25,50	33,63	33,63	33,63	40,03
G10_C	G10[2/4]	84778,72	445538,25	7,50	29,12	29,12	29,12	35,52
G10_D	G10[2/4]	84778,72	445538,25	10,50	29,74	29,74	29,74	36,14
G10_E	G10[2/4]	84778,72	445538,25	13,50	30,41	30,41	30,41	36,81
G10_F	G10[2/4]	84778,72	445538,25	16,50	31,73	31,73	31,73	38,13
G11_A	G11[1/4]	84744,81	445531,82	1,50	23,20	23,20	23,20	29,60
G11_A	G11[2/4]	84765,84	445502,22	1,50	20,18	20,18	20,18	26,58
G11_A	G11[4/4]	84740,70	445495,74	1,50	15,34	15,34	15,34	21,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G11_B	G11[1/4]	84744,81	445531,82	4,50	24,21	24,21	24,21	30,61
G11_B	G11[2/4]	84765,84	445502,22	4,50	20,42	20,42	20,42	26,82
G11_B	G11[4/4]	84740,70	445495,74	4,50	15,12	15,12	15,12	21,52
G11_C	G11[1/4]	84744,81	445531,82	7,50	25,49	25,49	25,49	31,89
G11_C	G11[2/4]	84765,84	445502,22	7,50	21,15	21,15	21,15	27,55
G11_C	G11[4/4]	84740,70	445495,74	7,50	15,40	15,40	15,40	21,80
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	55,50	35,89	35,89	35,89	42,29
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	37,50	35,88	35,88	35,88	42,28
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	19,50	33,34	33,34	33,34	39,74
G12_A	G12[3/4]	84777,25	445460,10	1,50	--	--	--	--
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	58,50	35,91	35,91	35,91	42,31
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	40,50	35,94	35,94	35,94	42,34
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	22,50	34,20	34,20	34,20	40,60
G12_B	G12[3/4]	84777,25	445460,10	4,50	--	--	--	--
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	43,50	35,92	35,92	35,92	42,32
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	25,50	34,74	34,74	34,74	41,14
G12_C	G12[3/4]	84777,25	445460,10	7,50	--	--	--	--
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	46,50	35,85	35,85	35,85	42,25
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	28,50	34,84	34,84	34,84	41,24
G12_D	G12[3/4]	84777,25	445460,10	10,50	--	--	--	--
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	49,50	35,85	35,85	35,85	42,25
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	31,50	35,59	35,59	35,59	41,99
G12_E	G12[3/4]	84777,25	445460,10	13,50	32,01	32,01	32,01	38,41
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	52,50	35,86	35,86	35,86	42,26
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	34,50	35,79	35,79	35,79	42,19
G12_F	G12[3/4]	84777,25	445460,10	16,50	32,82	32,82	32,82	39,22
G13_A	G13[2/4]	84785,54	445523,98	55,50	35,19	35,19	35,19	41,59
G13_B	G13[2/4]	84785,54	445523,98	58,50	35,53	35,53	35,53	41,93
G14_A	G14[1/4]	84791,42	445495,21	1,50	20,50	20,50	20,50	26,90
G14_A	G14[3/4]	84802,66	445498,12	1,50	20,61	20,61	20,61	27,01
G14_A	G14[4/4]	84800,25	445484,25	1,50	24,08	24,08	24,08	30,48
G14_B	G14[1/4]	84791,42	445495,21	4,50	21,00	21,00	21,00	27,40
G14_B	G14[3/4]	84802,66	445498,12	4,50	21,00	21,00	21,00	27,40
G14_B	G14[4/4]	84800,25	445484,25	4,50	24,34	24,34	24,34	30,74
G14_C	G14[1/4]	84791,42	445495,21	7,50	18,19	18,19	18,19	24,59
G14_C	G14[3/4]	84802,66	445498,12	7,50	21,67	21,67	21,67	28,07
G14_C	G14[4/4]	84800,25	445484,25	7,50	22,15	22,15	22,15	28,55
G14_D	G14[1/4]	84791,42	445495,21	10,50	18,71	18,71	18,71	25,11
G14_D	G14[3/4]	84802,66	445498,12	10,50	22,75	22,75	22,75	29,15
G14_D	G14[4/4]	84800,25	445484,25	10,50	23,55	23,55	23,55	29,95
G14_E	G14[1/4]	84791,42	445495,21	13,50	19,64	19,64	19,64	26,04
G14_E	G14[3/4]	84802,66	445498,12	13,50	24,99	24,99	24,99	31,39
G14_E	G14[4/4]	84800,25	445484,25	13,50	26,67	26,67	26,67	33,07
G15_A	G15[1/4]	84796,83	445525,98	1,50	27,80	27,80	27,80	34,20
G15_A	G15[2/4]	84785,91	445506,27	1,50	19,73	19,73	19,73	26,13
G15_B	G15[1/4]	84796,83	445525,98	4,50	26,93	26,93	26,93	33,33
G15_B	G15[2/4]	84785,91	445506,27	4,50	20,23	20,23	20,23	26,63
G15_C	G15[1/4]	84796,83	445525,98	7,50	28,01	28,01	28,01	34,41
G15_C	G15[2/4]	84785,91	445506,27	7,50	19,67	19,67	19,67	26,07
G15_D	G15[1/4]	84796,83	445525,98	10,50	29,68	29,68	29,68	36,08
G15_D	G15[2/4]	84785,91	445506,27	10,50	21,15	21,15	21,15	27,55
G16_A	G16[2/4]	84774,74	445469,70	1,50	23,07	23,07	23,07	29,47
G16_A	G16[3/4]	84806,93	445467,77	1,50	29,29	29,29	29,29	35,69
G16_A	G16[4/4]	84779,69	445450,51	1,50	23,12	23,12	23,12	29,52
G16_B	G16[2/4]	84774,74	445469,70	4,50	24,08	24,08	24,08	30,48
G16_B	G16[3/4]	84806,93	445467,77	4,50	30,39	30,39	30,39	36,79
G16_B	G16[4/4]	84779,69	445450,51	4,50	23,49	23,49	23,49	29,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G16_C	G16[2/4]	84774,74	445469,70	7,50	26,10	26,10	26,10	32,50
G16_C	G16[3/4]	84806,93	445467,77	7,50	31,97	31,97	31,97	38,37
G16_C	G16[4/4]	84779,69	445450,51	7,50	24,26	24,26	24,26	30,66
G16_D	G16[2/4]	84774,74	445469,70	10,50	27,70	27,70	27,70	34,10
G16_D	G16[3/4]	84806,93	445467,77	10,50	32,87	32,87	32,87	39,27
G16_D	G16[4/4]	84779,69	445450,51	10,50	26,21	26,21	26,21	32,61
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	19,50	17,44	17,44	17,44	23,84
G17_A	G17[1/4]	84741,69	445505,26	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	19,50	23,81	23,81	23,81	30,21
G17_A	G17[2/4]	84746,87	445520,07	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	19,50	21,07	21,07	21,07	27,47
G17_A	G17[3/4]	84758,57	445509,61	1,50	--	--	--	--
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	19,50	23,57	23,57	23,57	29,97
G17_A	G17[4/4]	84753,39	445494,80	1,50	--	--	--	--
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	22,50	18,61	18,61	18,61	25,01
G17_B	G17[1/4]	84741,69	445505,26	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	22,50	24,31	24,31	24,31	30,71
G17_B	G17[2/4]	84746,87	445520,07	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	22,50	21,58	21,58	21,58	27,98
G17_B	G17[3/4]	84758,57	445509,61	4,50	--	--	--	--
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	22,50	24,22	24,22	24,22	30,62
G17_B	G17[4/4]	84753,39	445494,80	4,50	--	--	--	--
G17_C	G17[1/4]	84741,69	445505,26	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[2/4]	84746,87	445520,07	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[3/4]	84758,57	445509,61	7,50	--	--	--	--
G17_C	G17[4/4]	84753,39	445494,80	7,50	--	--	--	--
G17_D	G17[1/4]	84741,69	445505,26	10,50	16,11	16,11	16,11	22,51
G17_D	G17[2/4]	84746,87	445520,07	10,50	19,93	19,93	19,93	26,33
G17_D	G17[3/4]	84758,57	445509,61	10,50	19,65	19,65	19,65	26,05
G17_D	G17[4/4]	84753,39	445494,80	10,50	21,35	21,35	21,35	27,75
G17_E	G17[1/4]	84741,69	445505,26	13,50	16,56	16,56	16,56	22,96
G17_E	G17[2/4]	84746,87	445520,07	13,50	22,48	22,48	22,48	28,88
G17_E	G17[3/4]	84758,57	445509,61	13,50	20,14	20,14	20,14	26,54
G17_E	G17[4/4]	84753,39	445494,80	13,50	22,63	22,63	22,63	29,03
G17_F	G17[1/4]	84741,69	445505,26	16,50	17,01	17,01	17,01	23,41
G17_F	G17[2/4]	84746,87	445520,07	16,50	23,43	23,43	23,43	29,83
G17_F	G17[3/4]	84758,57	445509,61	16,50	20,54	20,54	20,54	26,94
G17_F	G17[4/4]	84753,39	445494,80	16,50	23,05	23,05	23,05	29,45
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	55,50	31,31	31,31	31,31	37,71
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	37,50	31,07	31,07	31,07	37,47
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	19,50	28,27	28,27	28,27	34,67
G18_A	G18[1/4]	84754,38	445464,61	1,50	--	--	--	--
G18_A	G18[2/4]	84766,94	445457,52	55,50	--	--	--	--
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	55,50	27,06	27,06	27,06	33,46
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	37,50	26,89	26,89	26,89	33,29
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	19,50	25,64	25,64	25,64	32,04
G18_A	G18[3/4]	84759,59	445445,18	1,50	21,96	21,96	21,96	28,36
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	55,50	18,71	18,71	18,71	25,11
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	37,50	18,68	18,68	18,68	25,08
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	19,50	17,41	17,41	17,41	23,81
G18_A	G18[4/4]	84747,72	445452,39	1,50	18,68	18,68	18,68	25,08
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	58,50	31,21	31,21	31,21	37,61
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	40,50	31,12	31,12	31,12	37,52
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	22,50	28,74	28,74	28,74	35,14
G18_B	G18[1/4]	84754,38	445464,61	4,50	--	--	--	--
G18_B	G18[2/4]	84766,94	445457,52	58,50	--	--	--	--
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	58,50	27,38	27,38	27,38	33,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	40,50	26,96	26,96	26,96	33,36
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	22,50	26,07	26,07	26,07	32,47
G18_B	G18[3/4]	84759,59	445445,18	4,50	22,69	22,69	22,69	29,09
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	58,50	18,76	18,76	18,76	25,16
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	40,50	18,68	18,68	18,68	25,08
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	22,50	17,89	17,89	17,89	24,29
G18_B	G18[4/4]	84747,72	445452,39	4,50	16,79	16,79	16,79	23,19
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	61,50	31,35	31,35	31,35	37,75
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	43,50	31,14	31,14	31,14	37,54
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	25,50	29,22	29,22	29,22	35,62
G18_C	G18[1/4]	84754,38	445464,61	7,50	--	--	--	--
G18_C	G18[2/4]	84766,94	445457,52	61,50	33,70	33,70	33,70	40,10
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	61,50	28,09	28,09	28,09	34,49
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	43,50	27,10	27,10	27,10	33,50
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	25,50	26,51	26,51	26,51	32,91
G18_C	G18[3/4]	84759,59	445445,18	7,50	22,31	22,31	22,31	28,71
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	61,50	18,86	18,86	18,86	25,26
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	43,50	18,73	18,73	18,73	25,13
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	25,50	18,25	18,25	18,25	24,65
G18_C	G18[4/4]	84747,72	445452,39	7,50	15,94	15,94	15,94	22,34
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	64,50	32,06	32,06	32,06	38,46
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	46,50	31,17	31,17	31,17	37,57
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	28,50	29,68	29,68	29,68	36,08
G18_D	G18[1/4]	84754,38	445464,61	10,50	25,79	25,79	25,79	32,19
G18_D	G18[2/4]	84766,94	445457,52	64,50	35,29	35,29	35,29	41,69
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	64,50	27,68	27,68	27,68	34,08
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	46,50	27,26	27,26	27,26	33,66
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	28,50	26,84	26,84	26,84	33,24
G18_D	G18[3/4]	84759,59	445445,18	10,50	23,71	23,71	23,71	30,11
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	64,50	18,98	18,98	18,98	25,38
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	46,50	18,73	18,73	18,73	25,13
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	28,50	18,64	18,64	18,64	25,04
G18_D	G18[4/4]	84747,72	445452,39	10,50	16,38	16,38	16,38	22,78
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	67,50	32,23	32,23	32,23	38,63
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	49,50	31,20	31,20	31,20	37,60
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	31,50	30,32	30,32	30,32	36,72
G18_E	G18[1/4]	84754,38	445464,61	13,50	27,36	27,36	27,36	33,76
G18_E	G18[2/4]	84766,94	445457,52	67,50	35,01	35,01	35,01	41,41
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	67,50	28,02	28,02	28,02	34,42
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	49,50	26,92	26,92	26,92	33,32
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	31,50	26,84	26,84	26,84	33,24
G18_E	G18[3/4]	84759,59	445445,18	13,50	24,80	24,80	24,80	31,20
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	67,50	19,96	19,96	19,96	26,36
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	49,50	18,73	18,73	18,73	25,13
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	31,50	18,70	18,70	18,70	25,10
G18_E	G18[4/4]	84747,72	445452,39	13,50	16,71	16,71	16,71	23,11
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	52,50	31,24	31,24	31,24	37,64
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	34,50	31,10	31,10	31,10	37,50
G18_F	G18[1/4]	84754,38	445464,61	16,50	27,81	27,81	27,81	34,21
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	52,50	26,99	26,99	26,99	33,39
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	34,50	26,85	26,85	26,85	33,25
G18_F	G18[3/4]	84759,59	445445,18	16,50	25,20	25,20	25,20	31,60
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	52,50	18,68	18,68	18,68	25,08
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	34,50	18,68	18,68	18,68	25,08
G18_F	G18[4/4]	84747,72	445452,39	16,50	16,99	16,99	16,99	23,39
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	37,50	35,53	35,53	35,53	41,93
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	19,50	34,03	34,03	34,03	40,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G19_A	G19[3/4]	84792,94	445525,84	1,50	--	--	--	--
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	40,50	35,72	35,72	35,72	42,12
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	22,50	34,52	34,52	34,52	40,92
G19_B	G19[3/4]	84792,94	445525,84	4,50	--	--	--	--
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	43,50	35,66	35,66	35,66	42,06
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	25,50	35,07	35,07	35,07	41,47
G19_C	G19[3/4]	84792,94	445525,84	7,50	--	--	--	--
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	46,50	35,79	35,79	35,79	42,19
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	28,50	37,15	37,15	37,15	43,55
G19_D	G19[3/4]	84792,94	445525,84	10,50	--	--	--	--
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	31,50	37,55	37,55	37,55	43,95
G19_E	G19[3/4]	84792,94	445525,84	13,50	32,39	32,39	32,39	38,79
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	34,50	37,58	37,58	37,58	43,98
G19_F	G19[3/4]	84792,94	445525,84	16,50	33,41	33,41	33,41	39,81
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	37,50	33,77	33,77	33,77	40,17
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	19,50	--	--	--	--
G20_A	G20[1/4]	84776,19	445536,01	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[2/4]	84789,68	445525,00	37,50	--	--	--	--
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	37,50	27,13	27,13	27,13	33,53
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	19,50	26,04	26,04	26,04	32,44
G20_A	G20[3/4]	84784,25	445509,27	1,50	--	--	--	--
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	37,50	20,22	20,22	20,22	26,62
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	19,50	22,12	22,12	22,12	28,52
G20_A	G20[4/4]	84772,13	445520,47	1,50	20,66	20,66	20,66	27,06
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	40,50	33,82	33,82	33,82	40,22
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	22,50	--	--	--	--
G20_B	G20[1/4]	84776,19	445536,01	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[2/4]	84789,68	445525,00	40,50	--	--	--	--
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	40,50	27,30	27,30	27,30	33,70
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	22,50	24,86	24,86	24,86	31,26
G20_B	G20[3/4]	84784,25	445509,27	4,50	--	--	--	--
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	40,50	20,22	20,22	20,22	26,62
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	22,50	19,91	19,91	19,91	26,31
G20_B	G20[4/4]	84772,13	445520,47	4,50	20,89	20,89	20,89	27,29
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	43,50	33,91	33,91	33,91	40,31
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	25,50	--	--	--	--
G20_C	G20[1/4]	84776,19	445536,01	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[2/4]	84789,68	445525,00	43,50	--	--	--	--
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	43,50	27,02	27,02	27,02	33,42
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	25,50	25,58	25,58	25,58	31,98
G20_C	G20[3/4]	84784,25	445509,27	7,50	--	--	--	--
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	43,50	20,23	20,23	20,23	26,63
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	25,50	20,19	20,19	20,19	26,59
G20_C	G20[4/4]	84772,13	445520,47	7,50	20,24	20,24	20,24	26,64
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	46,50	33,99	33,99	33,99	40,39
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	28,50	33,21	33,21	33,21	39,61
G20_D	G20[1/4]	84776,19	445536,01	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[2/4]	84789,68	445525,00	46,50	--	--	--	--
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	46,50	26,99	26,99	26,99	33,39
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	28,50	26,54	26,54	26,54	32,94
G20_D	G20[3/4]	84784,25	445509,27	10,50	--	--	--	--
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	46,50	20,27	20,27	20,27	26,67
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	28,50	20,23	20,23	20,23	26,63
G20_D	G20[4/4]	84772,13	445520,47	10,50	20,82	20,82	20,82	27,22
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	49,50	34,04	34,04	34,04	40,44
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	31,50	33,78	33,78	33,78	40,18
G20_E	G20[1/4]	84776,19	445536,01	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G20_E	G20[2/4]	84789,68	445525,00	49,50	35,57	35,57	35,57	41,97
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	49,50	27,16	27,16	27,16	33,56
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	31,50	27,02	27,02	27,02	33,42
G20_E	G20[3/4]	84784,25	445509,27	13,50	24,63	24,63	24,63	31,03
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	49,50	20,29	20,29	20,29	26,69
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	31,50	20,23	20,23	20,23	26,63
G20_E	G20[4/4]	84772,13	445520,47	13,50	21,28	21,28	21,28	27,68
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	52,50	34,13	34,13	34,13	40,53
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	34,50	33,76	33,76	33,76	40,16
G20_F	G20[1/4]	84776,19	445536,01	16,50	--	--	--	--
G20_F	G20[2/4]	84789,68	445525,00	52,50	35,76	35,76	35,76	42,16
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	52,50	27,25	27,25	27,25	33,65
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	34,50	27,01	27,01	27,01	33,41
G20_F	G20[3/4]	84784,25	445509,27	16,50	25,36	25,36	25,36	31,76
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	52,50	20,35	20,35	20,35	26,75
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	34,50	20,22	20,22	20,22	26,62
G20_F	G20[4/4]	84772,13	445520,47	16,50	21,62	21,62	21,62	28,02
H10_A	H10[1/4]	84848,19	445494,01	1,50	23,53	23,53	23,53	29,93
H10_A	H10[2/4]	84857,91	445502,43	1,50	23,42	23,42	23,42	29,82
H10_A	H10[4/4]	84860,79	445491,42	1,50	30,60	30,60	30,60	37,00
H10_B	H10[1/4]	84848,19	445494,01	4,50	24,30	24,30	24,30	30,70
H10_B	H10[2/4]	84857,91	445502,43	4,50	24,07	24,07	24,07	30,47
H10_B	H10[4/4]	84860,79	445491,42	4,50	32,01	32,01	32,01	38,41
H10_C	H10[1/4]	84848,19	445494,01	7,50	25,81	25,81	25,81	32,21
H10_C	H10[2/4]	84857,91	445502,43	7,50	25,17	25,17	25,17	31,57
H10_C	H10[4/4]	84860,79	445491,42	7,50	33,01	33,01	33,01	39,41
H10_D	H10[1/4]	84848,19	445494,01	10,50	28,44	28,44	28,44	34,84
H10_D	H10[2/4]	84857,91	445502,43	10,50	26,16	26,16	26,16	32,56
H10_D	H10[4/4]	84860,79	445491,42	10,50	34,13	34,13	34,13	40,53
H1_A	H1[1/4]	84822,22	445534,41	1,50	32,46	32,46	32,46	38,86
H1_A	H1[4/4]	84816,46	445519,30	1,50	24,29	24,29	24,29	30,69
H1_B	H1[1/4]	84822,22	445534,41	4,50	32,33	32,33	32,33	38,73
H1_B	H1[4/4]	84816,46	445519,30	4,50	24,96	24,96	24,96	31,36
H1_C	H1[1/4]	84822,22	445534,41	7,50	33,64	33,64	33,64	40,04
H1_C	H1[4/4]	84816,46	445519,30	7,50	26,26	26,26	26,26	32,66
H1_D	H1[1/4]	84822,22	445534,41	10,50	34,08	34,08	34,08	40,48
H1_D	H1[4/4]	84816,46	445519,30	10,50	26,44	26,44	26,44	32,84
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	19,50	37,15	37,15	37,15	43,55
H2_A	H2[1/4]	84823,94	445532,55	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	19,50	35,92	35,92	35,92	42,32
H2_A	H2[2/4]	84834,94	445522,79	1,50	25,48	25,48	25,48	31,88
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	19,50	26,37	26,37	26,37	32,77
H2_A	H2[3/4]	84830,40	445509,20	1,50	--	--	--	--
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	19,50	28,00	28,00	28,00	34,40
H2_A	H2[4/4]	84819,11	445518,82	1,50	--	--	--	--
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	22,50	37,34	37,34	37,34	43,74
H2_B	H2[1/4]	84823,94	445532,55	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	22,50	35,96	35,96	35,96	42,36
H2_B	H2[2/4]	84834,94	445522,79	4,50	26,39	26,39	26,39	32,79
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	22,50	26,53	26,53	26,53	32,93
H2_B	H2[3/4]	84830,40	445509,20	4,50	--	--	--	--
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	22,50	27,90	27,90	27,90	34,30
H2_B	H2[4/4]	84819,11	445518,82	4,50	--	--	--	--
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	25,50	38,08	38,08	38,08	44,48
H2_C	H2[1/4]	84823,94	445532,55	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	25,50	35,97	35,97	35,97	42,37
H2_C	H2[2/4]	84834,94	445522,79	7,50	28,15	28,15	28,15	34,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	25,50	26,64	26,64	26,64	33,04
H2_C	H2[3/4]	84830,40	445509,20	7,50	--	--	--	--
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	25,50	28,34	28,34	28,34	34,74
H2_C	H2[4/4]	84819,11	445518,82	7,50	--	--	--	--
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	28,50	38,74	38,74	38,74	45,14
H2_D	H2[1/4]	84823,94	445532,55	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	28,50	36,02	36,02	36,02	42,42
H2_D	H2[2/4]	84834,94	445522,79	10,50	30,98	30,98	30,98	37,38
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	28,50	27,06	27,06	27,06	33,46
H2_D	H2[3/4]	84830,40	445509,20	10,50	--	--	--	--
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	28,50	27,95	27,95	27,95	34,35
H2_D	H2[4/4]	84819,11	445518,82	10,50	--	--	--	--
H2_E	H2[1/4]	84823,94	445532,55	13,50	35,34	35,34	35,34	41,74
H2_E	H2[2/4]	84834,94	445522,79	13,50	34,63	34,63	34,63	41,03
H2_E	H2[3/4]	84830,40	445509,20	13,50	--	--	--	--
H2_E	H2[4/4]	84819,11	445518,82	13,50	26,93	26,93	26,93	33,33
H2_F	H2[1/4]	84823,94	445532,55	16,50	36,63	36,63	36,63	43,03
H2_F	H2[2/4]	84834,94	445522,79	16,50	35,53	35,53	35,53	41,93
H2_F	H2[3/4]	84830,40	445509,20	16,50	25,81	25,81	25,81	32,21
H2_F	H2[4/4]	84819,11	445518,82	16,50	27,37	27,37	27,37	33,77
H3_A	H3[1/4]	84822,63	445494,97	1,50	21,30	21,30	21,30	27,70
H3_A	H3[3/4]	84834,89	445498,13	1,50	23,74	23,74	23,74	30,14
H3_A	H3[4/4]	84831,78	445484,82	1,50	29,75	29,75	29,75	36,15
H3_B	H3[1/4]	84822,63	445494,97	4,50	21,92	21,92	21,92	28,32
H3_B	H3[3/4]	84834,89	445498,13	4,50	24,72	24,72	24,72	31,12
H3_B	H3[4/4]	84831,78	445484,82	4,50	30,88	30,88	30,88	37,28
H3_C	H3[1/4]	84822,63	445494,97	7,50	22,88	22,88	22,88	29,28
H3_C	H3[3/4]	84834,89	445498,13	7,50	27,76	27,76	27,76	34,16
H3_C	H3[4/4]	84831,78	445484,82	7,50	31,89	31,89	31,89	38,29
H3_D	H3[1/4]	84822,63	445494,97	10,50	24,22	24,22	24,22	30,62
H3_D	H3[3/4]	84834,89	445498,13	10,50	32,04	32,04	32,04	38,44
H3_D	H3[4/4]	84831,78	445484,82	10,50	32,04	32,04	32,04	38,44
H3_E	H3[1/4]	84822,63	445494,97	13,50	26,43	26,43	26,43	32,83
H3_E	H3[3/4]	84834,89	445498,13	13,50	33,28	33,28	33,28	39,68
H3_E	H3[4/4]	84831,78	445484,82	13,50	33,59	33,59	33,59	39,99
H4_A	H4[2/4]	84846,37	445540,09	1,50	32,71	32,71	32,71	39,11
H4_A	H4[3/4]	84862,74	445537,93	1,50	28,96	28,96	28,96	35,36
H4_A	H4[4/4]	84849,47	445528,11	1,50	25,63	25,63	25,63	32,03
H4_B	H4[2/4]	84846,37	445540,09	4,50	32,87	32,87	32,87	39,27
H4_B	H4[3/4]	84862,74	445537,93	4,50	29,86	29,86	29,86	36,26
H4_B	H4[4/4]	84849,47	445528,11	4,50	26,04	26,04	26,04	32,44
H4_C	H4[2/4]	84846,37	445540,09	7,50	34,96	34,96	34,96	41,36
H4_C	H4[3/4]	84862,74	445537,93	7,50	32,52	32,52	32,52	38,92
H4_C	H4[4/4]	84849,47	445528,11	7,50	27,60	27,60	27,60	34,00
H4_D	H4[2/4]	84846,37	445540,09	10,50	37,08	37,08	37,08	43,48
H4_D	H4[3/4]	84862,74	445537,93	10,50	36,56	36,56	36,56	42,96
H4_D	H4[4/4]	84849,47	445528,11	10,50	30,60	30,60	30,60	37,00
H5_A	H5[1/4]	84882,30	445543,52	1,50	30,58	30,58	30,58	36,98
H5_A	H5[2/4]	84894,63	445537,36	1,50	27,57	27,57	27,57	33,97
H5_A	H5[4/4]	84874,43	445532,20	1,50	26,19	26,19	26,19	32,59
H5_B	H5[1/4]	84882,30	445543,52	4,50	31,86	31,86	31,86	38,26
H5_B	H5[2/4]	84894,63	445537,36	4,50	28,46	28,46	28,46	34,86
H5_B	H5[4/4]	84874,43	445532,20	4,50	26,52	26,52	26,52	32,92
H5_C	H5[1/4]	84882,30	445543,52	7,50	34,19	34,19	34,19	40,59
H5_C	H5[2/4]	84894,63	445537,36	7,50	29,52	29,52	29,52	35,92
H5_C	H5[4/4]	84874,43	445532,20	7,50	27,23	27,23	27,23	33,63
H5_D	H5[1/4]	84882,30	445543,52	10,50	38,15	38,15	38,15	44,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H5_D	H5[2/4]	84894,63	445537,36	10,50	33,29	33,29	33,29	39,69
H5_D	H5[4/4]	84874,43	445532,20	10,50	29,24	29,24	29,24	35,64
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	37,50	41,52	41,52	41,52	47,92
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	19,50	41,44	41,44	41,44	47,84
H6_A	H6[2/4]	84896,07	445516,28	1,50	--	--	--	--
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	40,50	40,87	40,87	40,87	47,27
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	22,50	41,50	41,50	41,50	47,90
H6_B	H6[2/4]	84896,07	445516,28	4,50	--	--	--	--
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	25,50	41,52	41,52	41,52	47,92
H6_C	H6[2/4]	84896,07	445516,28	7,50	--	--	--	--
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	28,50	41,53	41,53	41,53	47,93
H6_D	H6[2/4]	84896,07	445516,28	10,50	--	--	--	--
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	31,50	41,53	41,53	41,53	47,93
H6_E	H6[2/4]	84896,07	445516,28	13,50	--	--	--	--
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	34,50	41,53	41,53	41,53	47,93
H6_F	H6[2/4]	84896,07	445516,28	16,50	41,39	41,39	41,39	47,79
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	55,50	37,24	37,24	37,24	43,64
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	37,50	37,22	37,22	37,22	43,62
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	19,50	36,88	36,88	36,88	43,28
H7_A	H7[1/4]	84875,90	445524,31	1,50	25,53	25,53	25,53	31,93
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	55,50	25,62	25,62	25,62	32,02
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	37,50	24,91	24,91	24,91	31,31
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	19,50	25,38	25,38	25,38	31,78
H7_A	H7[4/4]	84867,73	445508,93	1,50	24,53	24,53	24,53	30,93
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	40,50	37,88	37,88	37,88	44,28
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	22,50	36,91	36,91	36,91	43,31
H7_B	H7[1/4]	84875,90	445524,31	4,50	26,22	26,22	26,22	32,62
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	40,50	24,91	24,91	24,91	31,31
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	22,50	25,32	25,32	25,32	31,72
H7_B	H7[4/4]	84867,73	445508,93	4,50	25,32	25,32	25,32	31,72
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	43,50	38,26	38,26	38,26	44,66
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	25,50	36,97	36,97	36,97	43,37
H7_C	H7[1/4]	84875,90	445524,31	7,50	26,70	26,70	26,70	33,10
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	43,50	24,78	24,78	24,78	31,18
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	25,50	25,28	25,28	25,28	31,68
H7_C	H7[4/4]	84867,73	445508,93	7,50	26,28	26,28	26,28	32,68
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	46,50	37,80	37,80	37,80	44,20
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	28,50	37,06	37,06	37,06	43,46
H7_D	H7[1/4]	84875,90	445524,31	10,50	28,98	28,98	28,98	35,38
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	46,50	24,70	24,70	24,70	31,10
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	28,50	25,24	25,24	25,24	31,64
H7_D	H7[4/4]	84867,73	445508,93	10,50	27,32	27,32	27,32	33,72
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	49,50	37,08	37,08	37,08	43,48
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	31,50	36,97	36,97	36,97	43,37
H7_E	H7[1/4]	84875,90	445524,31	13,50	36,12	36,12	36,12	42,52
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	49,50	24,77	24,77	24,77	31,17
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	31,50	25,21	25,21	25,21	31,61
H7_E	H7[4/4]	84867,73	445508,93	13,50	25,18	25,18	25,18	31,58
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	52,50	37,06	37,06	37,06	43,46
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	34,50	37,13	37,13	37,13	43,53
H7_F	H7[1/4]	84875,90	445524,31	16,50	36,93	36,93	36,93	43,33
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	52,50	24,96	24,96	24,96	31,36
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	34,50	24,95	24,95	24,95	31,35
H7_F	H7[4/4]	84867,73	445508,93	16,50	25,65	25,65	25,65	32,05
H8_A	H8[1/4]	84887,49	445497,56	1,50	34,06	34,06	34,06	40,46
H8_A	H8[4/4]	84899,60	445515,52	1,50	30,34	30,34	30,34	36,74
H8_B	H8[1/4]	84887,49	445497,56	4,50	35,36	35,36	35,36	41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H8_B	H8[4/4]	84899,60	445515,52	4,50	31,92	31,92	31,92	38,32
H8_C	H8[1/4]	84887,49	445497,56	7,50	36,05	36,05	36,05	42,45
H8_C	H8[4/4]	84899,60	445515,52	7,50	34,25	34,25	34,25	40,65
H8_D	H8[1/4]	84887,49	445497,56	10,50	37,68	37,68	37,68	44,08
H8_D	H8[4/4]	84899,60	445515,52	10,50	40,35	40,35	40,35	46,75
H8_E	H8[1/4]	84887,49	445497,56	13,50	38,81	38,81	38,81	45,21
H8_E	H8[4/4]	84899,60	445515,52	13,50	41,48	41,48	41,48	47,88
H9_A	H9[1/4]	84881,52	445519,50	55,50	--	--	--	--
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	55,50	40,31	40,31	40,31	46,71
H9_A	H9[2/4]	84894,09	445512,50	37,50	--	--	--	--
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	55,50	39,85	39,85	39,85	46,25
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	37,50	39,39	39,39	39,39	45,79
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	19,50	39,35	39,35	39,35	45,75
H9_A	H9[3/4]	84886,70	445500,60	1,50	--	--	--	--
H9_A	H9[4/4]	84874,05	445507,50	55,50	--	--	--	--
H9_B	H9[1/4]	84881,52	445519,50	58,50	34,78	34,78	34,78	41,18
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	58,50	40,36	40,36	40,36	46,76
H9_B	H9[2/4]	84894,09	445512,50	40,50	--	--	--	--
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	58,50	39,84	39,84	39,84	46,24
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	40,50	39,40	39,40	39,40	45,80
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	22,50	39,39	39,39	39,39	45,79
H9_B	H9[3/4]	84886,70	445500,60	4,50	--	--	--	--
H9_B	H9[4/4]	84874,05	445507,50	58,50	25,30	25,30	25,30	31,70
H9_C	H9[1/4]	84881,52	445519,50	61,50	37,70	37,70	37,70	44,10
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	61,50	40,36	40,36	40,36	46,76
H9_C	H9[2/4]	84894,09	445512,50	43,50	41,00	41,00	41,00	47,40
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	61,50	39,84	39,84	39,84	46,24
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	43,50	39,55	39,55	39,55	45,95
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	25,50	39,40	39,40	39,40	45,80
H9_C	H9[3/4]	84886,70	445500,60	7,50	--	--	--	--
H9_C	H9[4/4]	84874,05	445507,50	61,50	25,47	25,47	25,47	31,87
H9_D	H9[1/4]	84881,52	445519,50	64,50	37,69	37,69	37,69	44,09
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	64,50	40,36	40,36	40,36	46,76
H9_D	H9[2/4]	84894,09	445512,50	46,50	40,85	40,85	40,85	47,25
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	64,50	39,96	39,96	39,96	46,36
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	46,50	39,90	39,90	39,90	46,30
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	28,50	39,41	39,41	39,41	45,81
H9_D	H9[3/4]	84886,70	445500,60	10,50	--	--	--	--
H9_D	H9[4/4]	84874,05	445507,50	64,50	26,48	26,48	26,48	32,88
H9_E	H9[2/4]	84894,09	445512,50	49,50	41,00	41,00	41,00	47,40
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	49,50	39,91	39,91	39,91	46,31
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	31,50	39,38	39,38	39,38	45,78
H9_E	H9[3/4]	84886,70	445500,60	13,50	--	--	--	--
H9_F	H9[2/4]	84894,09	445512,50	52,50	40,71	40,71	40,71	47,11
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	52,50	39,89	39,89	39,89	46,29
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	34,50	39,36	39,36	39,36	45,76
H9_F	H9[3/4]	84886,70	445500,60	16,50	38,95	38,95	38,95	45,35
I1_A	I1[1/4]	84778,38	445430,78	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[2/4]	84791,73	445419,43	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[3/4]	84785,46	445403,06	1,50	--	--	--	--
I1_A	I1[4/4]	84772,10	445414,41	1,50	--	--	--	--
I1_B	I1[1/4]	84778,38	445430,78	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[2/4]	84791,73	445419,43	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[3/4]	84785,46	445403,06	4,50	--	--	--	--
I1_B	I1[4/4]	84772,10	445414,41	4,50	--	--	--	--
I1_C	I1[1/4]	84778,38	445430,78	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[2/4]	84791,73	445419,43	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I1_C	I1[3/4]	84785,46	445403,06	7,50	--	--	--	--
I1_C	I1[4/4]	84772,10	445414,41	7,50	--	--	--	--
I1_D	I1[1/4]	84778,38	445430,78	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[2/4]	84791,73	445419,43	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[3/4]	84785,46	445403,06	10,50	--	--	--	--
I1_D	I1[4/4]	84772,10	445414,41	10,50	--	--	--	--
I1_E	I1[1/4]	84778,38	445430,78	13,50	29,14	29,14	29,14	35,54
I1_E	I1[2/4]	84791,73	445419,43	13,50	27,54	27,54	27,54	33,94
I1_E	I1[3/4]	84785,46	445403,06	13,50	28,46	28,46	28,46	34,86
I1_E	I1[4/4]	84772,10	445414,41	13,50	19,24	19,24	19,24	25,64
I1_F	I1[1/4]	84778,38	445430,78	16,50	29,80	29,80	29,80	36,20
I1_F	I1[2/4]	84791,73	445419,43	16,50	27,97	27,97	27,97	34,37
I1_F	I1[3/4]	84785,46	445403,06	16,50	29,24	29,24	29,24	35,64
I1_F	I1[4/4]	84772,10	445414,41	16,50	19,52	19,52	19,52	25,92
I2_A	I2[1/4]	84797,35	445361,60	1,50	28,58	28,58	28,58	34,98
I2_A	I2[2/4]	84768,43	445407,26	1,50	20,17	20,17	20,17	26,57
I2_A	I2[3/4]	84778,81	445433,44	1,50	23,02	23,02	23,02	29,42
I2_A	I2[4/4]	84804,15	445401,66	1,50	23,33	23,33	23,33	29,73
I2_B	I2[1/4]	84797,35	445361,60	4,50	29,28	29,28	29,28	35,68
I2_B	I2[2/4]	84768,43	445407,26	4,50	20,43	20,43	20,43	26,83
I2_B	I2[3/4]	84778,81	445433,44	4,50	24,40	24,40	24,40	30,80
I2_B	I2[4/4]	84804,15	445401,66	4,50	24,03	24,03	24,03	30,43
I2_C	I2[1/4]	84797,35	445361,60	7,50	30,29	30,29	30,29	36,69
I2_C	I2[2/4]	84768,43	445407,26	7,50	18,25	18,25	18,25	24,65
I2_C	I2[3/4]	84778,81	445433,44	7,50	24,39	24,39	24,39	30,79
I2_C	I2[4/4]	84804,15	445401,66	7,50	25,80	25,80	25,80	32,20
I2_D	I2[1/4]	84797,35	445361,60	10,50	18,44	18,44	18,44	24,84
I2_D	I2[2/4]	84768,43	445407,26	10,50	18,86	18,86	18,86	25,26
I2_D	I2[3/4]	84778,81	445433,44	10,50	25,92	25,92	25,92	32,32
I2_D	I2[4/4]	84804,15	445401,66	10,50	28,68	28,68	28,68	35,08
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	19,50	18,54	18,54	18,54	24,94
I3_A	I3[1/4]	84794,54	445364,11	1,50	--	--	--	--
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	22,50	19,03	19,03	19,03	25,43
I3_B	I3[1/4]	84794,54	445364,11	4,50	--	--	--	--
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	25,50	19,54	19,54	19,54	25,94
I3_C	I3[1/4]	84794,54	445364,11	7,50	--	--	--	--
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	28,50	20,09	20,09	20,09	26,49
I3_D	I3[1/4]	84794,54	445364,11	10,50	--	--	--	--
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	31,50	20,62	20,62	20,62	27,02
I3_E	I3[1/4]	84794,54	445364,11	13,50	17,64	17,64	17,64	24,04
I3_F	I3[1/4]	84794,54	445364,11	16,50	18,08	18,08	18,08	24,48
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	55,50	33,52	33,52	33,52	39,92
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	37,50	33,70	33,70	33,70	40,10
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	19,50	32,53	32,53	32,53	38,93
I4_A	I4[1/4]	84783,14	445392,20	1,50	--	--	--	--
I4_A	I4[2/4]	84795,58	445380,92	55,50	--	--	--	--
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	55,50	22,12	22,12	22,12	28,52
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	37,50	20,39	20,39	20,39	26,79
I4_A	I4[3/4]	84790,87	445364,98	19,50	--	--	--	--
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	55,50	18,55	18,55	18,55	24,95
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	37,50	18,93	18,93	18,93	25,33
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	19,50	17,64	17,64	17,64	24,04
I4_A	I4[4/4]	84778,36	445376,00	1,50	--	--	--	--
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	58,50	33,48	33,48	33,48	39,88
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	40,50	33,72	33,72	33,72	40,12
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	22,50	32,94	32,94	32,94	39,34
I4_B	I4[1/4]	84783,14	445392,20	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I4_B	I4[2/4]	84795,58	445380,92	58,50	--	--	--	--
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	58,50	22,80	22,80	22,80	29,20
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	40,50	21,62	21,62	21,62	28,02
I4_B	I4[3/4]	84790,87	445364,98	22,50	--	--	--	--
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	58,50	18,53	18,53	18,53	24,93
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	40,50	18,93	18,93	18,93	25,33
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	22,50	18,04	18,04	18,04	24,44
I4_B	I4[4/4]	84778,36	445376,00	4,50	--	--	--	--
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	61,50	33,64	33,64	33,64	40,04
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	43,50	33,74	33,74	33,74	40,14
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	25,50	33,34	33,34	33,34	39,74
I4_C	I4[1/4]	84783,14	445392,20	7,50	--	--	--	--
I4_C	I4[2/4]	84795,58	445380,92	61,50	33,36	33,36	33,36	39,76
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	61,50	23,62	23,62	23,62	30,02
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	43,50	21,60	21,60	21,60	28,00
I4_C	I4[3/4]	84790,87	445364,98	25,50	--	--	--	--
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	61,50	18,60	18,60	18,60	25,00
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	43,50	18,85	18,85	18,85	25,25
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	25,50	18,44	18,44	18,44	24,84
I4_C	I4[4/4]	84778,36	445376,00	7,50	--	--	--	--
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	64,50	33,85	33,85	33,85	40,25
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	46,50	33,79	33,79	33,79	40,19
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	28,50	33,66	33,66	33,66	40,06
I4_D	I4[1/4]	84783,14	445392,20	10,50	--	--	--	--
I4_D	I4[2/4]	84795,58	445380,92	64,50	34,82	34,82	34,82	41,22
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	64,50	24,21	24,21	24,21	30,61
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	46,50	21,62	21,62	21,62	28,02
I4_D	I4[3/4]	84790,87	445364,98	28,50	--	--	--	--
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	64,50	18,87	18,87	18,87	25,27
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	46,50	18,84	18,84	18,84	25,24
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	28,50	18,85	18,85	18,85	25,25
I4_D	I4[4/4]	84778,36	445376,00	10,50	--	--	--	--
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	67,50	33,93	33,93	33,93	40,33
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	49,50	33,83	33,83	33,83	40,23
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	31,50	33,69	33,69	33,69	40,09
I4_E	I4[1/4]	84783,14	445392,20	13,50	31,07	31,07	31,07	37,47
I4_E	I4[2/4]	84795,58	445380,92	67,50	34,87	34,87	34,87	41,27
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	67,50	24,98	24,98	24,98	31,38
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	49,50	21,70	21,70	21,70	28,10
I4_E	I4[3/4]	84790,87	445364,98	31,50	--	--	--	--
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	67,50	19,98	19,98	19,98	26,38
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	49,50	18,84	18,84	18,84	25,24
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	31,50	18,94	18,94	18,94	25,34
I4_E	I4[4/4]	84778,36	445376,00	13,50	16,83	16,83	16,83	23,23
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	52,50	33,68	33,68	33,68	40,08
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	34,50	33,70	33,70	33,70	40,10
I4_F	I4[1/4]	84783,14	445392,20	16,50	31,94	31,94	31,94	38,34
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	52,50	21,99	21,99	21,99	28,39
I4_F	I4[3/4]	84790,87	445364,98	34,50	19,42	19,42	19,42	25,82
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	52,50	18,68	18,68	18,68	25,08
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	34,50	18,93	18,93	18,93	25,33
I4_F	I4[4/4]	84778,36	445376,00	16,50	17,23	17,23	17,23	23,63
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	55,50	34,63	34,63	34,63	41,03
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	37,50	33,67	33,67	33,67	40,07
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	19,50	35,09	35,09	35,09	41,49
I5_A	I5[4/4]	84802,62	445382,62	1,50	--	--	--	--
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	58,50	34,81	34,81	34,81	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	40,50	34,30	34,30	34,30	40,70
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	22,50	35,53	35,53	35,53	41,93
I5_B	I5[4/4]	84802,62	445382,62	4,50	--	--	--	--
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	43,50	34,40	34,40	34,40	40,80
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	25,50	36,00	36,00	36,00	42,40
I5_C	I5[4/4]	84802,62	445382,62	7,50	--	--	--	--
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	46,50	34,44	34,44	34,44	40,84
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	28,50	36,18	36,18	36,18	42,58
I5_D	I5[4/4]	84802,62	445382,62	10,50	--	--	--	--
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	49,50	34,51	34,51	34,51	40,91
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	31,50	36,25	36,25	36,25	42,65
I5_E	I5[4/4]	84802,62	445382,62	13,50	33,63	33,63	33,63	40,03
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	52,50	34,58	34,58	34,58	40,98
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	34,50	32,60	32,60	32,60	39,00
I5_F	I5[4/4]	84802,62	445382,62	16,50	34,58	34,58	34,58	40,98
I6_A	I6[2/4]	84809,29	445381,71	1,50	25,04	25,04	25,04	31,44
I6_A	I6[3/4]	84797,35	445361,60	1,50	28,58	28,58	28,58	34,98
I6_A	I6[4/4]	84777,16	445373,42	1,50	19,07	19,07	19,07	25,47
I6_B	I6[2/4]	84809,29	445381,71	4,50	25,52	25,52	25,52	31,92
I6_B	I6[3/4]	84797,35	445361,60	4,50	29,28	29,28	29,28	35,68
I6_B	I6[4/4]	84777,16	445373,42	4,50	17,98	17,98	17,98	24,38
I6_C	I6[2/4]	84809,29	445381,71	7,50	27,10	27,10	27,10	33,50
I6_C	I6[3/4]	84797,35	445361,60	7,50	30,29	30,29	30,29	36,69
I6_C	I6[4/4]	84777,16	445373,42	7,50	15,95	15,95	15,95	22,35
I6_D	I6[2/4]	84809,29	445381,71	10,50	28,92	28,92	28,92	35,32
I6_D	I6[3/4]	84797,35	445361,60	10,50	18,44	18,44	18,44	24,84
I6_D	I6[4/4]	84777,16	445373,42	10,50	16,40	16,40	16,40	22,80
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	37,50	30,40	30,40	30,40	36,80
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	19,50	--	--	--	--
J10_A	J10[1/4]	84840,38	445381,88	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[2/4]	84848,19	445394,03	37,50	36,06	36,06	36,06	42,46
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	37,50	30,02	30,02	30,02	36,42
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	19,50	28,44	28,44	28,44	34,84
J10_A	J10[3/4]	84861,50	445386,85	1,50	--	--	--	--
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	37,50	24,06	24,06	24,06	30,46
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	19,50	23,70	23,70	23,70	30,10
J10_A	J10[4/4]	84853,39	445374,97	1,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	40,50	32,50	32,50	32,50	38,90
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	22,50	--	--	--	--
J10_B	J10[1/4]	84840,38	445381,88	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[2/4]	84848,19	445394,03	40,50	37,27	37,27	37,27	43,67
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	40,50	30,19	30,19	30,19	36,59
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	22,50	30,31	30,31	30,31	36,71
J10_B	J10[3/4]	84861,50	445386,85	4,50	--	--	--	--
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	40,50	24,97	24,97	24,97	31,37
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	22,50	24,11	24,11	24,11	30,51
J10_B	J10[4/4]	84853,39	445374,97	4,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	43,50	32,71	32,71	32,71	39,11
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	25,50	--	--	--	--
J10_C	J10[1/4]	84840,38	445381,88	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[2/4]	84848,19	445394,03	43,50	37,38	37,38	37,38	43,78
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	43,50	30,78	30,78	30,78	37,18
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	25,50	30,29	30,29	30,29	36,69
J10_C	J10[3/4]	84861,50	445386,85	7,50	--	--	--	--
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	43,50	25,13	25,13	25,13	31,53
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	25,50	23,96	23,96	23,96	30,36
J10_C	J10[4/4]	84853,39	445374,97	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	28,50	--	--	--	--
J10_D	J10[1/4]	84840,38	445381,88	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	28,50	30,18	30,18	30,18	36,58
J10_D	J10[3/4]	84861,50	445386,85	10,50	--	--	--	--
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	28,50	23,77	23,77	23,77	30,17
J10_D	J10[4/4]	84853,39	445374,97	10,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	31,50	--	--	--	--
J10_E	J10[1/4]	84840,38	445381,88	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	31,50	29,93	29,93	29,93	36,33
J10_E	J10[3/4]	84861,50	445386,85	13,50	--	--	--	--
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	31,50	23,79	23,79	23,79	30,19
J10_E	J10[4/4]	84853,39	445374,97	13,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	34,50	--	--	--	--
J10_F	J10[1/4]	84840,38	445381,88	16,50	--	--	--	--
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	34,50	29,95	29,95	29,95	36,35
J10_F	J10[3/4]	84861,50	445386,85	16,50	26,63	26,63	26,63	33,03
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	34,50	23,88	23,88	23,88	30,28
J10_F	J10[4/4]	84853,39	445374,97	16,50	23,24	23,24	23,24	29,64
J11_A	J11[1/4]	84910,24	445471,96	1,50	24,80	24,80	24,80	31,20
J11_A	J11[2/4]	84904,08	445454,36	1,50	29,31	29,31	29,31	35,71
J11_A	J11[3/4]	84890,17	445466,78	1,50	24,71	24,71	24,71	31,11
J11_A	J11[4/4]	84896,33	445484,38	1,50	33,55	33,55	33,55	39,95
J11_B	J11[1/4]	84910,24	445471,96	4,50	25,66	25,66	25,66	32,06
J11_B	J11[2/4]	84904,08	445454,36	4,50	30,48	30,48	30,48	36,88
J11_B	J11[3/4]	84890,17	445466,78	4,50	25,99	25,99	25,99	32,39
J11_B	J11[4/4]	84896,33	445484,38	4,50	34,45	34,45	34,45	40,85
J11_C	J11[1/4]	84910,24	445471,96	7,50	26,45	26,45	26,45	32,85
J11_C	J11[2/4]	84904,08	445454,36	7,50	31,57	31,57	31,57	37,97
J11_C	J11[3/4]	84890,17	445466,78	7,50	28,62	28,62	28,62	35,02
J11_C	J11[4/4]	84896,33	445484,38	7,50	34,34	34,34	34,34	40,74
J11_D	J11[1/4]	84910,24	445471,96	10,50	27,55	27,55	27,55	33,95
J11_D	J11[2/4]	84904,08	445454,36	10,50	33,80	33,80	33,80	40,20
J11_D	J11[3/4]	84890,17	445466,78	10,50	29,59	29,59	29,59	35,99
J11_D	J11[4/4]	84896,33	445484,38	10,50	37,62	37,62	37,62	44,02
J12_A	J12[2/4]	84872,54	445478,20	1,50	32,04	32,04	32,04	38,44
J12_A	J12[4/4]	84875,53	445466,60	1,50	23,66	23,66	23,66	30,06
J12_B	J12[2/4]	84872,54	445478,20	4,50	33,06	33,06	33,06	39,46
J12_B	J12[4/4]	84875,53	445466,60	4,50	24,47	24,47	24,47	30,87
J12_C	J12[2/4]	84872,54	445478,20	7,50	34,59	34,59	34,59	40,99
J12_C	J12[4/4]	84875,53	445466,60	7,50	25,62	25,62	25,62	32,02
J13_A	J13[2/4]	84926,81	445406,16	1,50	36,29	36,29	36,29	42,69
J13_A	J13[3/4]	84916,65	445387,95	1,50	25,13	25,13	25,13	31,53
J13_A	J13[4/4]	84899,01	445399,05	1,50	--	--	--	--
J13_B	J13[2/4]	84926,81	445406,16	4,50	37,55	37,55	37,55	43,95
J13_B	J13[3/4]	84916,65	445387,95	4,50	25,52	25,52	25,52	31,92
J13_B	J13[4/4]	84899,01	445399,05	4,50	--	--	--	--
J13_C	J13[2/4]	84926,81	445406,16	7,50	38,46	38,46	38,46	44,86
J13_C	J13[3/4]	84916,65	445387,95	7,50	25,91	25,91	25,91	32,31
J13_C	J13[4/4]	84899,01	445399,05	7,50	24,98	24,98	24,98	31,38
J13_D	J13[2/4]	84926,81	445406,16	10,50	39,73	39,73	39,73	46,13
J13_D	J13[3/4]	84916,65	445387,95	10,50	27,50	27,50	27,50	33,90
J13_D	J13[4/4]	84899,01	445399,05	10,50	26,07	26,07	26,07	32,47
J14_A	J14[1/4]	84908,42	445429,10	1,50	27,15	27,15	27,15	33,55
J14_A	J14[2/4]	84911,68	445442,09	1,50	34,40	34,40	34,40	40,80
J14_A	J14[3/4]	84920,53	445432,03	1,50	34,70	34,70	34,70	41,10
J14_B	J14[1/4]	84908,42	445429,10	4,50	28,58	28,58	28,58	34,98
J14_B	J14[2/4]	84911,68	445442,09	4,50	35,61	35,61	35,61	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J14_B	J14[3/4]	84920,53	445432,03	4,50	35,99	35,99	35,99	42,39
J14_C	J14[1/4]	84908,42	445429,10	7,50	28,82	28,82	28,82	35,22
J14_C	J14[2/4]	84911,68	445442,09	7,50	36,66	36,66	36,66	43,06
J14_C	J14[3/4]	84920,53	445432,03	7,50	37,05	37,05	37,05	43,45
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	73,50	21,67	21,67	21,67	28,07
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	55,50	21,57	21,57	21,57	27,97
J16_A	J16[3/4]	84839,72	445447,64	37,50	--	--	--	--
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	76,50	21,81	21,81	21,81	28,21
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	58,50	21,59	21,59	21,59	27,99
J16_B	J16[3/4]	84839,72	445447,64	40,50	--	--	--	--
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	79,50	21,03	21,03	21,03	27,43
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	61,50	21,58	21,58	21,58	27,98
J16_C	J16[3/4]	84839,72	445447,64	43,50	--	--	--	--
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	82,50	21,42	21,42	21,42	27,82
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	64,50	21,61	21,61	21,61	28,01
J16_D	J16[3/4]	84839,72	445447,64	46,50	--	--	--	--
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	67,50	21,61	21,61	21,61	28,01
J16_E	J16[3/4]	84839,72	445447,64	49,50	--	--	--	--
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	70,50	21,57	21,57	21,57	27,97
J16_F	J16[3/4]	84839,72	445447,64	52,50	21,76	21,76	21,76	28,16
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	91,50	36,41	36,41	36,41	42,81
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	73,50	34,91	34,91	34,91	41,31
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	55,50	34,70	34,70	34,70	41,10
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	37,50	34,12	34,12	34,12	40,52
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	19,50	34,18	34,18	34,18	40,58
J17_A	J17[1/4]	84860,93	445452,90	1,50	--	--	--	--
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	91,50	30,62	30,62	30,62	37,02
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	73,50	30,97	30,97	30,97	37,37
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	55,50	34,52	34,52	34,52	40,92
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	37,50	31,76	31,76	31,76	38,16
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	19,50	31,33	31,33	31,33	37,73
J17_A	J17[2/4]	84858,11	445435,80	1,50	25,30	25,30	25,30	31,70
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	91,50	21,69	21,69	21,69	28,09
J17_A	J17[3/4]	84847,41	445449,62	73,50	--	--	--	--
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	91,50	37,58	37,58	37,58	43,98
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	73,50	37,29	37,29	37,29	43,69
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	55,50	37,12	37,12	37,12	43,52
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	37,50	37,20	37,20	37,20	43,60
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	19,50	37,15	37,15	37,15	43,55
J17_A	J17[4/4]	84850,27	445466,88	1,50	--	--	--	--
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	76,50	35,31	35,31	35,31	41,71
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	58,50	34,69	34,69	34,69	41,09
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	40,50	34,22	34,22	34,22	40,62
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	22,50	34,20	34,20	34,20	40,60
J17_B	J17[1/4]	84860,93	445452,90	4,50	--	--	--	--
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	76,50	30,30	30,30	30,30	36,70
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	58,50	34,54	34,54	34,54	40,94
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	40,50	32,00	32,00	32,00	38,40
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	22,50	31,39	31,39	31,39	37,79
J17_B	J17[2/4]	84858,11	445435,80	4,50	26,46	26,46	26,46	32,86
J17_B	J17[3/4]	84847,41	445449,62	76,50	--	--	--	--
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	76,50	37,79	37,79	37,79	44,19
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	58,50	37,13	37,13	37,13	43,53
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	40,50	37,22	37,22	37,22	43,62
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	22,50	37,15	37,15	37,15	43,55
J17_B	J17[4/4]	84850,27	445466,88	4,50	--	--	--	--
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	79,50	35,42	35,42	35,42	41,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	61,50	34,70	34,70	34,70	41,10
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	43,50	34,54	34,54	34,54	40,94
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	25,50	34,24	34,24	34,24	40,64
J17_C	J17[1/4]	84860,93	445452,90	7,50	--	--	--	--
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	79,50	30,28	30,28	30,28	36,68
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	61,50	34,55	34,55	34,55	40,95
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	43,50	32,77	32,77	32,77	39,17
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	25,50	31,42	31,42	31,42	37,82
J17_C	J17[2/4]	84858,11	445435,80	7,50	28,01	28,01	28,01	34,41
J17_C	J17[3/4]	84847,41	445449,62	79,50	--	--	--	--
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	79,50	37,81	37,81	37,81	44,21
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	61,50	37,15	37,15	37,15	43,55
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	43,50	37,13	37,13	37,13	43,53
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	25,50	37,18	37,18	37,18	43,58
J17_C	J17[4/4]	84850,27	445466,88	7,50	--	--	--	--
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	82,50	35,80	35,80	35,80	42,20
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	64,50	34,71	34,71	34,71	41,11
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	46,50	34,66	34,66	34,66	41,06
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	28,50	34,24	34,24	34,24	40,64
J17_D	J17[1/4]	84860,93	445452,90	10,50	--	--	--	--
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	82,50	30,27	30,27	30,27	36,67
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	64,50	34,55	34,55	34,55	40,95
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	46,50	32,56	32,56	32,56	38,96
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	28,50	31,46	31,46	31,46	37,86
J17_D	J17[2/4]	84858,11	445435,80	10,50	28,36	28,36	28,36	34,76
J17_D	J17[3/4]	84847,41	445449,62	82,50	--	--	--	--
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	82,50	37,82	37,82	37,82	44,22
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	64,50	37,18	37,18	37,18	43,58
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	46,50	37,12	37,12	37,12	43,52
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	28,50	37,20	37,20	37,20	43,60
J17_D	J17[4/4]	84850,27	445466,88	10,50	--	--	--	--
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	85,50	35,88	35,88	35,88	42,28
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	67,50	34,74	34,74	34,74	41,14
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	49,50	34,70	34,70	34,70	41,10
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	31,50	34,24	34,24	34,24	40,64
J17_E	J17[1/4]	84860,93	445452,90	13,50	32,95	32,95	32,95	39,35
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	85,50	30,26	30,26	30,26	36,66
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	67,50	34,42	34,42	34,42	40,82
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	49,50	33,29	33,29	33,29	39,69
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	31,50	31,53	31,53	31,53	37,93
J17_E	J17[2/4]	84858,11	445435,80	13,50	30,45	30,45	30,45	36,85
J17_E	J17[3/4]	84847,41	445449,62	85,50	20,82	20,82	20,82	27,22
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	85,50	37,44	37,44	37,44	43,84
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	67,50	37,21	37,21	37,21	43,61
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	49,50	37,11	37,11	37,11	43,51
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	31,50	37,19	37,19	37,19	43,59
J17_E	J17[4/4]	84850,27	445466,88	13,50	36,01	36,01	36,01	42,41
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	88,50	36,13	36,13	36,13	42,53
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	70,50	34,78	34,78	34,78	41,18
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	52,50	34,70	34,70	34,70	41,10
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	34,50	34,23	34,23	34,23	40,63
J17_F	J17[1/4]	84860,93	445452,90	16,50	33,76	33,76	33,76	40,16
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	88,50	30,29	30,29	30,29	36,69
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	70,50	34,23	34,23	34,23	40,63
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	52,50	34,46	34,46	34,46	40,86
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	34,50	31,62	31,62	31,62	38,02
J17_F	J17[2/4]	84858,11	445435,80	16,50	30,81	30,81	30,81	37,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J17_F	J17[3/4]	84847,41	445449,62	88,50	20,95	20,95	20,95	27,35
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	88,50	37,49	37,49	37,49	43,89
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	70,50	37,60	37,60	37,60	44,00
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	52,50	37,12	37,12	37,12	43,52
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	34,50	37,19	37,19	37,19	43,59
J17_F	J17[4/4]	84850,27	445466,88	16,50	36,71	36,71	36,71	43,11
J18_A	J18[4/4]	84883,62	445379,74	1,50	24,15	24,15	24,15	30,55
J18_B	J18[4/4]	84883,62	445379,74	4,50	24,50	24,50	24,50	30,90
J18_C	J18[4/4]	84883,62	445379,74	7,50	24,92	24,92	24,92	31,32
J18_D	J18[4/4]	84883,62	445379,74	10,50	25,84	25,84	25,84	32,24
J18_E	J18[4/4]	84883,62	445379,74	13,50	26,55	26,55	26,55	32,95
J1_A	J1[1/4]	84834,78	445407,31	1,50	26,09	26,09	26,09	32,49
J1_A	J1[3/4]	84823,23	445404,39	1,50	22,97	22,97	22,97	29,37
J1_B	J1[1/4]	84834,78	445407,31	4,50	29,04	29,04	29,04	35,44
J1_B	J1[3/4]	84823,23	445404,39	4,50	23,58	23,58	23,58	29,98
J1_C	J1[1/4]	84834,78	445407,31	7,50	32,72	32,72	32,72	39,12
J1_C	J1[3/4]	84823,23	445404,39	7,50	25,38	25,38	25,38	31,78
J1_D	J1[1/4]	84834,78	445407,31	10,50	33,59	33,59	33,59	39,99
J1_D	J1[3/4]	84823,23	445404,39	10,50	30,17	30,17	30,17	36,57
J2_A	J2[1/4]	84833,46	445449,11	1,50	19,68	19,68	19,68	26,08
J2_A	J2[2/4]	84843,80	445471,29	1,50	31,36	31,36	31,36	37,76
J2_A	J2[3/4]	84863,57	445456,88	1,50	24,82	24,82	24,82	31,22
J2_B	J2[1/4]	84833,46	445449,11	4,50	20,04	20,04	20,04	26,44
J2_B	J2[2/4]	84843,80	445471,29	4,50	32,62	32,62	32,62	39,02
J2_B	J2[3/4]	84863,57	445456,88	4,50	25,47	25,47	25,47	31,87
J2_C	J2[1/4]	84833,46	445449,11	7,50	20,26	20,26	20,26	26,66
J2_C	J2[2/4]	84843,80	445471,29	7,50	34,47	34,47	34,47	40,87
J2_C	J2[3/4]	84863,57	445456,88	7,50	27,16	27,16	27,16	33,56
J2_D	J2[1/4]	84833,46	445449,11	10,50	20,86	20,86	20,86	27,26
J2_D	J2[2/4]	84843,80	445471,29	10,50	35,57	35,57	35,57	41,97
J2_D	J2[3/4]	84863,57	445456,88	10,50	30,66	30,66	30,66	37,06
J3_A	J3[1/4]	84850,33	445428,11	1,50	29,92	29,92	29,92	36,32
J3_A	J3[2/4]	84836,31	445418,15	1,50	24,14	24,14	24,14	30,54
J3_A	J3[3/4]	84819,23	445420,09	1,50	22,50	22,50	22,50	28,90
J3_A	J3[4/4]	84833,24	445430,05	1,50	23,28	23,28	23,28	29,68
J3_B	J3[1/4]	84850,33	445428,11	4,50	31,24	31,24	31,24	37,64
J3_B	J3[2/4]	84836,31	445418,15	4,50	25,85	25,85	25,85	32,25
J3_B	J3[3/4]	84819,23	445420,09	4,50	23,00	23,00	23,00	29,40
J3_B	J3[4/4]	84833,24	445430,05	4,50	24,05	24,05	24,05	30,45
J3_C	J3[1/4]	84850,33	445428,11	7,50	33,17	33,17	33,17	39,57
J3_C	J3[2/4]	84836,31	445418,15	7,50	28,56	28,56	28,56	34,96
J3_C	J3[3/4]	84819,23	445420,09	7,50	24,78	24,78	24,78	31,18
J3_C	J3[4/4]	84833,24	445430,05	7,50	25,07	25,07	25,07	31,47
J3_D	J3[1/4]	84850,33	445428,11	10,50	34,50	34,50	34,50	40,90
J3_D	J3[2/4]	84836,31	445418,15	10,50	29,93	29,93	29,93	36,33
J3_D	J3[3/4]	84819,23	445420,09	10,50	28,26	28,26	28,26	34,66
J3_D	J3[4/4]	84833,24	445430,05	10,50	25,28	25,28	25,28	31,68
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	19,50	26,00	26,00	26,00	32,40
J4_A	J4[1/4]	84888,46	445399,56	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	19,50	27,26	27,26	27,26	33,66
J4_A	J4[2/4]	84882,19	445384,86	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	19,50	30,12	30,12	30,12	36,52
J4_A	J4[3/4]	84869,87	445395,04	1,50	--	--	--	--
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	19,50	37,32	37,32	37,32	43,72
J4_A	J4[4/4]	84876,31	445409,79	1,50	26,29	26,29	26,29	32,69
J4_B	J4[1/4]	84888,46	445399,56	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[2/4]	84882,19	445384,86	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J4_B	J4[3/4]	84869,87	445395,04	4,50	--	--	--	--
J4_B	J4[4/4]	84876,31	445409,79	4,50	30,53	30,53	30,53	36,93
J4_C	J4[1/4]	84888,46	445399,56	7,50	23,43	23,43	23,43	29,83
J4_C	J4[2/4]	84882,19	445384,86	7,50	--	--	--	--
J4_C	J4[3/4]	84869,87	445395,04	7,50	24,90	24,90	24,90	31,30
J4_C	J4[4/4]	84876,31	445409,79	7,50	34,99	34,99	34,99	41,39
J4_D	J4[1/4]	84888,46	445399,56	10,50	23,70	23,70	23,70	30,10
J4_D	J4[2/4]	84882,19	445384,86	10,50	--	--	--	--
J4_D	J4[3/4]	84869,87	445395,04	10,50	26,14	26,14	26,14	32,54
J4_D	J4[4/4]	84876,31	445409,79	10,50	35,47	35,47	35,47	41,87
J4_E	J4[1/4]	84888,46	445399,56	13,50	24,39	24,39	24,39	30,79
J4_E	J4[2/4]	84882,19	445384,86	13,50	--	--	--	--
J4_E	J4[3/4]	84869,87	445395,04	13,50	27,32	27,32	27,32	33,72
J4_E	J4[4/4]	84876,31	445409,79	13,50	36,28	36,28	36,28	42,68
J4_F	J4[1/4]	84888,46	445399,56	16,50	25,13	25,13	25,13	31,53
J4_F	J4[2/4]	84882,19	445384,86	16,50	26,79	26,79	26,79	33,19
J4_F	J4[3/4]	84869,87	445395,04	16,50	27,97	27,97	27,97	34,37
J4_F	J4[4/4]	84876,31	445409,79	16,50	36,92	36,92	36,92	43,32
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	55,50	41,08	41,08	41,08	47,48
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	37,50	39,71	39,71	39,71	46,11
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	19,50	39,56	39,56	39,56	45,96
J5_A	J5[1/4]	84910,89	445418,01	1,50	28,13	28,13	28,13	34,53
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	55,50	41,42	41,42	41,42	47,82
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	37,50	40,40	40,40	40,40	46,80
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	19,50	40,34	40,34	40,34	46,74
J5_A	J5[2/4]	84922,35	445410,50	1,50	--	--	--	--
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	55,50	28,31	28,31	28,31	34,71
J5_A	J5[3/4]	84915,60	445398,71	37,50	--	--	--	--
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	55,50	30,00	30,00	30,00	36,40
J5_A	J5[4/4]	84904,02	445405,94	37,50	--	--	--	--
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	58,50	41,08	41,08	41,08	47,48
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	40,50	39,95	39,95	39,95	46,35
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	22,50	39,57	39,57	39,57	45,97
J5_B	J5[1/4]	84910,89	445418,01	4,50	29,14	29,14	29,14	35,54
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	58,50	41,41	41,41	41,41	47,81
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	40,50	40,55	40,55	40,55	46,95
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	22,50	40,35	40,35	40,35	46,75
J5_B	J5[2/4]	84922,35	445410,50	4,50	--	--	--	--
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	58,50	29,28	29,28	29,28	35,68
J5_B	J5[3/4]	84915,60	445398,71	40,50	--	--	--	--
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	58,50	30,50	30,50	30,50	36,90
J5_B	J5[4/4]	84904,02	445405,94	40,50	--	--	--	--
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	43,50	40,40	40,40	40,40	46,80
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	25,50	39,58	39,58	39,58	45,98
J5_C	J5[1/4]	84910,89	445418,01	7,50	25,15	25,15	25,15	31,55
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	43,50	41,13	41,13	41,13	47,53
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	25,50	40,35	40,35	40,35	46,75
J5_C	J5[2/4]	84922,35	445410,50	7,50	--	--	--	--
J5_C	J5[3/4]	84915,60	445398,71	43,50	--	--	--	--
J5_C	J5[4/4]	84904,02	445405,94	43,50	--	--	--	--
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	46,50	41,07	41,07	41,07	47,47
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	28,50	39,59	39,59	39,59	45,99
J5_D	J5[1/4]	84910,89	445418,01	10,50	38,26	38,26	38,26	44,66
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	46,50	41,42	41,42	41,42	47,82
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	28,50	40,35	40,35	40,35	46,75
J5_D	J5[2/4]	84922,35	445410,50	10,50	--	--	--	--
J5_D	J5[3/4]	84915,60	445398,71	46,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J5_D	J5[4/4]	84904,02	445405,94	46,50	--	--	--	--
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	49,50	41,09	41,09	41,09	47,49
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	31,50	39,60	39,60	39,60	46,00
J5_E	J5[1/4]	84910,89	445418,01	13,50	39,12	39,12	39,12	45,52
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	49,50	41,43	41,43	41,43	47,83
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	31,50	40,35	40,35	40,35	46,75
J5_E	J5[2/4]	84922,35	445410,50	13,50	39,97	39,97	39,97	46,37
J5_E	J5[3/4]	84915,60	445398,71	49,50	--	--	--	--
J5_E	J5[4/4]	84904,02	445405,94	49,50	--	--	--	--
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	52,50	41,08	41,08	41,08	47,48
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	34,50	39,63	39,63	39,63	46,03
J5_F	J5[1/4]	84910,89	445418,01	16,50	39,53	39,53	39,53	45,93
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	52,50	41,42	41,42	41,42	47,82
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	34,50	40,36	40,36	40,36	46,76
J5_F	J5[2/4]	84922,35	445410,50	16,50	40,33	40,33	40,33	46,73
J5_F	J5[3/4]	84915,60	445398,71	52,50	28,11	28,11	28,11	34,51
J5_F	J5[4/4]	84904,02	445405,94	52,50	29,50	29,50	29,50	35,90
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	37,50	27,17	27,17	27,17	33,57
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	19,50	27,65	27,65	27,65	34,05
J6_A	J6[2/4]	84913,85	445392,46	1,50	--	--	--	--
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	37,50	35,32	35,32	35,32	41,72
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	19,50	29,30	29,30	29,30	35,70
J6_A	J6[3/4]	84898,40	445401,59	1,50	--	--	--	--
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	40,50	27,15	27,15	27,15	33,55
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	22,50	27,89	27,89	27,89	34,29
J6_B	J6[2/4]	84913,85	445392,46	4,50	--	--	--	--
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	40,50	29,92	29,92	29,92	36,32
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	22,50	32,82	32,82	32,82	39,22
J6_B	J6[3/4]	84898,40	445401,59	4,50	--	--	--	--
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	43,50	27,50	27,50	27,50	33,90
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	25,50	27,97	27,97	27,97	34,37
J6_C	J6[2/4]	84913,85	445392,46	7,50	--	--	--	--
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	43,50	30,00	30,00	30,00	36,40
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	25,50	33,28	33,28	33,28	39,68
J6_C	J6[3/4]	84898,40	445401,59	7,50	25,09	25,09	25,09	31,49
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	46,50	27,86	27,86	27,86	34,26
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	28,50	28,02	28,02	28,02	34,42
J6_D	J6[2/4]	84913,85	445392,46	10,50	--	--	--	--
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	46,50	30,49	30,49	30,49	36,89
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	28,50	33,33	33,33	33,33	39,73
J6_D	J6[3/4]	84898,40	445401,59	10,50	26,39	26,39	26,39	32,79
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	49,50	28,97	28,97	28,97	35,37
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	31,50	28,11	28,11	28,11	34,51
J6_E	J6[2/4]	84913,85	445392,46	13,50	26,49	26,49	26,49	32,89
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	49,50	31,06	31,06	31,06	37,46
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	31,50	33,45	33,45	33,45	39,85
J6_E	J6[3/4]	84898,40	445401,59	13,50	27,51	27,51	27,51	33,91
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	34,50	27,23	27,23	27,23	33,63
J6_F	J6[2/4]	84913,85	445392,46	16,50	27,59	27,59	27,59	33,99
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	34,50	33,77	33,77	33,77	40,17
J6_F	J6[3/4]	84898,40	445401,59	16,50	28,57	28,57	28,57	34,97
J7_A	J7[3/4]	84848,53	445370,97	1,50	28,72	28,72	28,72	35,12
J7_A	J7[4/4]	84829,27	445380,79	1,50	25,85	25,85	25,85	32,25
J7_B	J7[3/4]	84848,53	445370,97	4,50	29,54	29,54	29,54	35,94
J7_B	J7[4/4]	84829,27	445380,79	4,50	26,72	26,72	26,72	33,12
J7_C	J7[3/4]	84848,53	445370,97	7,50	30,68	30,68	30,68	37,08
J7_C	J7[4/4]	84829,27	445380,79	7,50	28,76	28,76	28,76	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J7_D	J7[3/4]	84848,53	445370,97	10,50	31,21	31,21	31,21	37,61
J7_D	J7[4/4]	84829,27	445380,79	10,50	30,05	30,05	30,05	36,45
J7_E	J7[3/4]	84848,53	445370,97	13,50	21,96	21,96	21,96	28,36
J7_E	J7[4/4]	84829,27	445380,79	13,50	30,68	30,68	30,68	37,08
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	37,50	22,15	22,15	22,15	28,55
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	19,50	21,97	21,97	21,97	28,37
J8_A	J8[4/4]	84837,19	445447,00	1,50	--	--	--	--
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	40,50	22,15	22,15	22,15	28,55
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	22,50	22,23	22,23	22,23	28,63
J8_B	J8[4/4]	84837,19	445447,00	4,50	--	--	--	--
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	43,50	22,12	22,12	22,12	28,52
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	25,50	22,23	22,23	22,23	28,63
J8_C	J8[4/4]	84837,19	445447,00	7,50	--	--	--	--
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	46,50	22,02	22,02	22,02	28,42
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	28,50	22,23	22,23	22,23	28,63
J8_D	J8[4/4]	84837,19	445447,00	10,50	--	--	--	--
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	49,50	21,95	21,95	21,95	28,35
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	31,50	22,24	22,24	22,24	28,64
J8_E	J8[4/4]	84837,19	445447,00	13,50	20,94	20,94	20,94	27,34
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	34,50	22,23	22,23	22,23	28,63
J8_F	J8[4/4]	84837,19	445447,00	16,50	21,46	21,46	21,46	27,86
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	19,50	33,39	33,39	33,39	39,79
J9_A	J9[1/4]	84833,61	445383,43	1,50	--	--	--	--
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	19,50	37,26	37,26	37,26	43,66
J9_A	J9[2/4]	84844,66	445399,74	1,50	27,15	27,15	27,15	33,55
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	22,50	33,89	33,89	33,89	40,29
J9_B	J9[1/4]	84833,61	445383,43	4,50	--	--	--	--
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	22,50	37,65	37,65	37,65	44,05
J9_B	J9[2/4]	84844,66	445399,74	4,50	31,30	31,30	31,30	37,70
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	25,50	34,07	34,07	34,07	40,47
J9_C	J9[1/4]	84833,61	445383,43	7,50	--	--	--	--
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	25,50	37,65	37,65	37,65	44,05
J9_C	J9[2/4]	84844,66	445399,74	7,50	34,92	34,92	34,92	41,32
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	28,50	34,13	34,13	34,13	40,53
J9_D	J9[1/4]	84833,61	445383,43	10,50	--	--	--	--
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	28,50	37,63	37,63	37,63	44,03
J9_D	J9[2/4]	84844,66	445399,74	10,50	36,06	36,06	36,06	42,46
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	31,50	34,22	34,22	34,22	40,62
J9_E	J9[1/4]	84833,61	445383,43	13,50	--	--	--	--
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	31,50	37,63	37,63	37,63	44,03
J9_E	J9[2/4]	84844,66	445399,74	13,50	36,03	36,03	36,03	42,43
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	34,50	33,23	33,23	33,23	39,63
J9_F	J9[1/4]	84833,61	445383,43	16,50	32,86	32,86	32,86	39,26
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	34,50	37,68	37,68	37,68	44,08
J9_F	J9[2/4]	84844,66	445399,74	16,50	36,73	36,73	36,73	43,13
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	55,50	37,46	37,46	37,46	43,86
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	37,50	36,98	36,98	36,98	43,38
K1_A	K1[3/4]	84944,66	445476,46	19,50	--	--	--	--
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	55,50	31,00	31,00	31,00	37,40
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	37,50	30,73	30,73	30,73	37,13
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	19,50	30,59	30,59	30,59	36,99
K1_A	K1[4/4]	84926,30	445482,59	1,50	--	--	--	--
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	58,50	37,46	37,46	37,46	43,86
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	40,50	37,55	37,55	37,55	43,95
K1_B	K1[3/4]	84944,66	445476,46	22,50	--	--	--	--
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	58,50	31,00	31,00	31,00	37,40
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	40,50	30,83	30,83	30,83	37,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	22,50	30,62	30,62	30,62	37,02
K1_B	K1[4/4]	84926,30	445482,59	4,50	--	--	--	--
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	61,50	37,61	37,61	37,61	44,01
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	43,50	37,53	37,53	37,53	43,93
K1_C	K1[3/4]	84944,66	445476,46	25,50	--	--	--	--
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	61,50	31,42	31,42	31,42	37,82
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	43,50	30,94	30,94	30,94	37,34
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	25,50	30,66	30,66	30,66	37,06
K1_C	K1[4/4]	84926,30	445482,59	7,50	--	--	--	--
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	46,50	37,51	37,51	37,51	43,91
K1_D	K1[3/4]	84944,66	445476,46	28,50	--	--	--	--
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	46,50	31,45	31,45	31,45	37,85
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	28,50	30,62	30,62	30,62	37,02
K1_D	K1[4/4]	84926,30	445482,59	10,50	--	--	--	--
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	49,50	37,50	37,50	37,50	43,90
K1_E	K1[3/4]	84944,66	445476,46	31,50	--	--	--	--
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	49,50	31,14	31,14	31,14	37,54
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	31,50	30,63	30,63	30,63	37,03
K1_E	K1[4/4]	84926,30	445482,59	13,50	30,46	30,46	30,46	36,86
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	52,50	37,47	37,47	37,47	43,87
K1_F	K1[3/4]	84944,66	445476,46	34,50	33,65	33,65	33,65	40,05
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	52,50	31,05	31,05	31,05	37,45
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	34,50	30,68	30,68	30,68	37,08
K1_F	K1[4/4]	84926,30	445482,59	16,50	30,56	30,56	30,56	36,96
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	55,50	42,88	42,88	42,88	49,28
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	37,50	43,09	43,09	43,09	49,49
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	19,50	42,97	42,97	42,97	49,37
K2_A	K2[1/4]	84942,79	445497,39	1,50	--	--	--	--
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	55,50	44,64	44,64	44,64	51,04
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	37,50	44,59	44,59	44,59	50,99
K2_A	K2[2/4]	84957,31	445492,51	19,50	--	--	--	--
K2_A	K2[3/4]	84947,11	445480,86	55,50	--	--	--	--
K2_A	K2[4/4]	84932,67	445485,86	55,50	--	--	--	--
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	58,50	42,82	42,82	42,82	49,22
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	40,50	43,02	43,02	43,02	49,42
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	22,50	42,99	42,99	42,99	49,39
K2_B	K2[1/4]	84942,79	445497,39	4,50	--	--	--	--
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	58,50	44,56	44,56	44,56	50,96
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	40,50	44,71	44,71	44,71	51,11
K2_B	K2[2/4]	84957,31	445492,51	22,50	--	--	--	--
K2_B	K2[3/4]	84947,11	445480,86	58,50	--	--	--	--
K2_B	K2[4/4]	84932,67	445485,86	58,50	--	--	--	--
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	61,50	42,76	42,76	42,76	49,16
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	43,50	43,00	43,00	43,00	49,40
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	25,50	42,98	42,98	42,98	49,38
K2_C	K2[1/4]	84942,79	445497,39	7,50	--	--	--	--
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	61,50	44,52	44,52	44,52	50,92
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	43,50	44,78	44,78	44,78	51,18
K2_C	K2[2/4]	84957,31	445492,51	25,50	--	--	--	--
K2_C	K2[3/4]	84947,11	445480,86	61,50	--	--	--	--
K2_C	K2[4/4]	84932,67	445485,86	61,50	--	--	--	--
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	64,50	42,73	42,73	42,73	49,13
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	46,50	42,97	42,97	42,97	49,37
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	28,50	42,94	42,94	42,94	49,34
K2_D	K2[1/4]	84942,79	445497,39	10,50	--	--	--	--
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	64,50	44,48	44,48	44,48	50,88
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	46,50	44,76	44,76	44,76	51,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K2_D	K2[2/4]	84957,31	445492,51	28,50	--	--	--	--
K2_D	K2[3/4]	84947,11	445480,86	64,50	31,79	31,79	31,79	38,19
K2_D	K2[4/4]	84932,67	445485,86	64,50	30,54	30,54	30,54	36,94
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	67,50	42,71	42,71	42,71	49,11
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	49,50	42,95	42,95	42,95	49,35
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	31,50	42,94	42,94	42,94	49,34
K2_E	K2[1/4]	84942,79	445497,39	13,50	42,69	42,69	42,69	49,09
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	67,50	44,47	44,47	44,47	50,87
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	49,50	44,72	44,72	44,72	51,12
K2_E	K2[2/4]	84957,31	445492,51	31,50	--	--	--	--
K2_E	K2[3/4]	84947,11	445480,86	67,50	36,89	36,89	36,89	43,29
K2_E	K2[4/4]	84932,67	445485,86	67,50	31,09	31,09	31,09	37,49
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	70,50	42,70	42,70	42,70	49,10
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	52,50	42,92	42,92	42,92	49,32
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	34,50	42,93	42,93	42,93	49,33
K2_F	K2[1/4]	84942,79	445497,39	16,50	42,92	42,92	42,92	49,32
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	70,50	44,43	44,43	44,43	50,83
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	52,50	44,68	44,68	44,68	51,08
K2_F	K2[2/4]	84957,31	445492,51	34,50	42,76	42,76	42,76	49,16
K2_F	K2[3/4]	84947,11	445480,86	70,50	38,06	38,06	38,06	44,46
K2_F	K2[4/4]	84932,67	445485,86	70,50	31,57	31,57	31,57	37,97
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	19,50	37,38	37,38	37,38	43,78
K3_A	K3[2/4]	84959,77	445489,95	1,50	--	--	--	--
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	19,50	36,95	36,95	36,95	43,35
K3_A	K3[3/4]	84946,03	445474,65	1,50	--	--	--	--
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	22,50	37,50	37,50	37,50	43,90
K3_B	K3[2/4]	84959,77	445489,95	4,50	--	--	--	--
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	22,50	36,96	36,96	36,96	43,36
K3_B	K3[3/4]	84946,03	445474,65	4,50	--	--	--	--
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	25,50	37,71	37,71	37,71	44,11
K3_C	K3[2/4]	84959,77	445489,95	7,50	--	--	--	--
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	25,50	36,97	36,97	36,97	43,37
K3_C	K3[3/4]	84946,03	445474,65	7,50	--	--	--	--
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	28,50	38,11	38,11	38,11	44,51
K3_D	K3[2/4]	84959,77	445489,95	10,50	--	--	--	--
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	28,50	37,00	37,00	37,00	43,40
K3_D	K3[3/4]	84946,03	445474,65	10,50	--	--	--	--
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	31,50	39,32	39,32	39,32	45,72
K3_E	K3[2/4]	84959,77	445489,95	13,50	37,11	37,11	37,11	43,51
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	31,50	37,16	37,16	37,16	43,56
K3_E	K3[3/4]	84946,03	445474,65	13,50	36,63	36,63	36,63	43,03
K3_F	K3[2/4]	84959,77	445489,95	16,50	37,23	37,23	37,23	43,63
K3_F	K3[3/4]	84946,03	445474,65	16,50	36,89	36,89	36,89	43,29
K4_A	K4[1/4]	84923,37	445480,49	1,50	27,00	27,00	27,00	33,40
K4_A	K4[2/4]	84940,61	445498,21	1,50	38,45	38,45	38,45	44,85
K4_A	K4[3/4]	84964,30	445491,15	1,50	29,44	29,44	29,44	35,84
K4_A	K4[4/4]	84947,06	445473,43	1,50	32,17	32,17	32,17	38,57
K4_B	K4[1/4]	84923,37	445480,49	4,50	28,00	28,00	28,00	34,40
K4_B	K4[2/4]	84940,61	445498,21	4,50	39,76	39,76	39,76	46,16
K4_B	K4[3/4]	84964,30	445491,15	4,50	30,77	30,77	30,77	37,17
K4_B	K4[4/4]	84947,06	445473,43	4,50	33,44	33,44	33,44	39,84
K4_C	K4[1/4]	84923,37	445480,49	7,50	29,21	29,21	29,21	35,61
K4_C	K4[2/4]	84940,61	445498,21	7,50	40,36	40,36	40,36	46,76
K4_C	K4[3/4]	84964,30	445491,15	7,50	32,41	32,41	32,41	38,81
K4_C	K4[4/4]	84947,06	445473,43	7,50	34,63	34,63	34,63	41,03
K4_D	K4[1/4]	84923,37	445480,49	10,50	30,39	30,39	30,39	36,79
K4_D	K4[2/4]	84940,61	445498,21	10,50	41,77	41,77	41,77	48,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K4_D	K4[3/4]	84964,30	445491,15	10,50	33,73	33,73	33,73	40,13
K4_D	K4[4/4]	84947,06	445473,43	10,50	35,82	35,82	35,82	42,22
K5_A	K5[1/4]	84986,58	445509,81	1,50	43,21	43,21	43,21	49,61
K5_A	K5[2/4]	85007,73	445501,42	1,50	47,34	47,34	47,34	53,74
K5_A	K5[3/4]	84993,27	445483,84	1,50	40,63	40,63	40,63	47,03
K5_A	K5[4/4]	84972,12	445492,23	1,50	31,09	31,09	31,09	37,49
K5_B	K5[1/4]	84986,58	445509,81	4,50	44,94	44,94	44,94	51,34
K5_B	K5[2/4]	85007,73	445501,42	4,50	48,06	48,06	48,06	54,46
K5_B	K5[3/4]	84993,27	445483,84	4,50	39,15	39,15	39,15	45,55
K5_B	K5[4/4]	84972,12	445492,23	4,50	32,61	32,61	32,61	39,01
K5_C	K5[1/4]	84986,58	445509,81	7,50	45,18	45,18	45,18	51,58
K5_C	K5[2/4]	85007,73	445501,42	7,50	48,19	48,19	48,19	54,59
K5_C	K5[3/4]	84993,27	445483,84	7,50	39,09	39,09	39,09	45,49
K5_C	K5[4/4]	84972,12	445492,23	7,50	34,27	34,27	34,27	40,67
K5_D	K5[1/4]	84986,58	445509,81	10,50	45,38	45,38	45,38	51,78
K5_D	K5[2/4]	85007,73	445501,42	10,50	48,25	48,25	48,25	54,65
K5_D	K5[3/4]	84993,27	445483,84	10,50	39,65	39,65	39,65	46,05
K5_D	K5[4/4]	84972,12	445492,23	10,50	36,55	36,55	36,55	42,95
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	19,50	39,42	39,42	39,42	45,82
K6_A	K6[1/4]	84974,64	445496,11	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	19,50	46,05	46,05	46,05	52,45
K6_A	K6[2/4]	84985,56	445507,46	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	19,50	47,75	47,75	47,75	54,15
K6_A	K6[3/4]	85000,60	445502,81	1,50	--	--	--	--
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	19,50	41,40	41,40	41,40	47,80
K6_A	K6[4/4]	84989,68	445491,46	1,50	--	--	--	--
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	22,50	39,50	39,50	39,50	45,90
K6_B	K6[1/4]	84974,64	445496,11	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	22,50	46,03	46,03	46,03	52,43
K6_B	K6[2/4]	84985,56	445507,46	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	22,50	47,72	47,72	47,72	54,12
K6_B	K6[3/4]	85000,60	445502,81	4,50	--	--	--	--
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	22,50	41,42	41,42	41,42	47,82
K6_B	K6[4/4]	84989,68	445491,46	4,50	--	--	--	--
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	25,50	39,61	39,61	39,61	46,01
K6_C	K6[1/4]	84974,64	445496,11	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	25,50	46,01	46,01	46,01	52,41
K6_C	K6[2/4]	84985,56	445507,46	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	25,50	47,69	47,69	47,69	54,09
K6_C	K6[3/4]	85000,60	445502,81	7,50	--	--	--	--
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	25,50	41,45	41,45	41,45	47,85
K6_C	K6[4/4]	84989,68	445491,46	7,50	--	--	--	--
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	28,50	39,92	39,92	39,92	46,32
K6_D	K6[1/4]	84974,64	445496,11	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	28,50	46,02	46,02	46,02	52,42
K6_D	K6[2/4]	84985,56	445507,46	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	28,50	47,66	47,66	47,66	54,06
K6_D	K6[3/4]	85000,60	445502,81	10,50	--	--	--	--
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	28,50	41,64	41,64	41,64	48,04
K6_D	K6[4/4]	84989,68	445491,46	10,50	--	--	--	--
K6_E	K6[1/4]	84974,64	445496,11	13,50	38,96	38,96	38,96	45,36
K6_E	K6[2/4]	84985,56	445507,46	13,50	45,75	45,75	45,75	52,15
K6_E	K6[3/4]	85000,60	445502,81	13,50	47,51	47,51	47,51	53,91
K6_E	K6[4/4]	84989,68	445491,46	13,50	40,90	40,90	40,90	47,30
K6_F	K6[1/4]	84974,64	445496,11	16,50	39,32	39,32	39,32	45,72
K6_F	K6[2/4]	84985,56	445507,46	16,50	46,05	46,05	46,05	52,45
K6_F	K6[3/4]	85000,60	445502,81	16,50	47,77	47,77	47,77	54,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K6_F	K6[4/4]	84989,68	445491,46	16,50	41,36	41,36	41,36	47,76
L1_A	L1[1/4]	84927,56	445588,81	1,50	29,13	29,13	29,13	35,53
L1_A	L1[2/4]	84931,91	445602,80	1,50	32,10	32,10	32,10	38,50
L1_A	L1[3/4]	84942,50	445592,66	1,50	28,07	28,07	28,07	34,47
L1_A	L1[4/4]	84938,14	445578,67	1,50	40,47	40,47	40,47	46,87
L1_B	L1[1/4]	84927,56	445588,81	4,50	30,60	30,60	30,60	37,00
L1_B	L1[2/4]	84931,91	445602,80	4,50	36,11	36,11	36,11	42,51
L1_B	L1[3/4]	84942,50	445592,66	4,50	32,64	32,64	32,64	39,04
L1_B	L1[4/4]	84938,14	445578,67	4,50	41,95	41,95	41,95	48,35
L1_C	L1[1/4]	84927,56	445588,81	7,50	32,44	32,44	32,44	38,84
L1_C	L1[2/4]	84931,91	445602,80	7,50	37,99	37,99	37,99	44,39
L1_C	L1[3/4]	84942,50	445592,66	7,50	34,10	34,10	34,10	40,50
L1_C	L1[4/4]	84938,14	445578,67	7,50	43,10	43,10	43,10	49,50
L1_D	L1[1/4]	84927,56	445588,81	10,50	34,09	34,09	34,09	40,49
L1_D	L1[2/4]	84931,91	445602,80	10,50	40,10	40,10	40,10	46,50
L1_D	L1[3/4]	84942,50	445592,66	10,50	36,25	36,25	36,25	42,65
L1_D	L1[4/4]	84938,14	445578,67	10,50	43,38	43,38	43,38	49,78
L2_A	L2[2/4]	84953,85	445632,84	19,50	45,84	45,84	45,84	52,24
L2_A	L2[2/4]	84953,77	445632,90	19,50	45,84	45,84	45,84	52,24
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	19,50	29,69	29,69	29,69	36,09
L2_A	L2[3/4]	84920,86	445626,89	1,50	28,06	28,06	28,06	34,46
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	19,50	27,24	27,24	27,24	33,64
L2_A	L2[4/4]	84933,48	445644,78	1,50	38,45	38,45	38,45	44,85
L2_B	L2[2/4]	84953,85	445632,84	22,50	45,83	45,83	45,83	52,23
L2_B	L2[2/4]	84953,77	445632,90	22,50	45,82	45,82	45,82	52,22
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	22,50	29,90	29,90	29,90	36,30
L2_B	L2[3/4]	84920,86	445626,89	4,50	29,00	29,00	29,00	35,40
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	22,50	27,32	27,32	27,32	33,72
L2_B	L2[4/4]	84933,48	445644,78	4,50	40,08	40,08	40,08	46,48
L2_C	L2[2/4]	84953,85	445632,84	25,50	45,81	45,81	45,81	52,21
L2_C	L2[2/4]	84953,77	445632,90	25,50	45,80	45,80	45,80	52,20
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	25,50	30,74	30,74	30,74	37,14
L2_C	L2[3/4]	84920,86	445626,89	7,50	28,04	28,04	28,04	34,44
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	25,50	27,71	27,71	27,71	34,11
L2_C	L2[4/4]	84933,48	445644,78	7,50	40,42	40,42	40,42	46,82
L2_D	L2[2/4]	84953,85	445632,84	28,50	45,80	45,80	45,80	52,20
L2_D	L2[2/4]	84953,77	445632,90	28,50	45,79	45,79	45,79	52,19
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	28,50	31,36	31,36	31,36	37,76
L2_D	L2[3/4]	84920,86	445626,89	10,50	29,62	29,62	29,62	36,02
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	28,50	28,08	28,08	28,08	34,48
L2_D	L2[4/4]	84933,48	445644,78	10,50	26,67	26,67	26,67	33,07
L2_E	L2[2/4]	84953,85	445632,84	31,50	45,80	45,80	45,80	52,20
L2_E	L2[2/4]	84953,77	445632,90	31,50	45,79	45,79	45,79	52,19
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	31,50	31,44	31,44	31,44	37,84
L2_E	L2[3/4]	84920,86	445626,89	13,50	29,99	29,99	29,99	36,39
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	31,50	29,58	29,58	29,58	35,98
L2_E	L2[4/4]	84933,48	445644,78	13,50	27,07	27,07	27,07	33,47
L2_F	L2[3/4]	84920,86	445626,89	16,50	30,21	30,21	30,21	36,61
L2_F	L2[4/4]	84933,48	445644,78	16,50	27,19	27,19	27,19	33,59
L3_A	L3[1/4]	84956,62	445650,70	1,50	30,77	30,77	30,77	37,17
L3_A	L3[2/4]	84966,34	445645,62	1,50	42,51	42,51	42,51	48,91
L3_A	L3[3/4]	84960,29	445636,48	1,50	38,85	38,85	38,85	45,25
L3_B	L3[1/4]	84956,62	445650,70	4,50	31,86	31,86	31,86	38,26
L3_B	L3[2/4]	84966,34	445645,62	4,50	44,20	44,20	44,20	50,60
L3_B	L3[3/4]	84960,29	445636,48	4,50	41,96	41,96	41,96	48,36
L3_C	L3[1/4]	84956,62	445650,70	7,50	32,52	32,52	32,52	38,92
L3_C	L3[2/4]	84966,34	445645,62	7,50	45,96	45,96	45,96	52,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L3_C	L3[3/4]	84960,29	445636,48	7,50	47,36	47,36	47,36	53,76
L3_D	L3[1/4]	84956,62	445650,70	10,50	33,11	33,11	33,11	39,51
L3_D	L3[2/4]	84966,34	445645,62	10,50	46,36	46,36	46,36	52,76
L3_D	L3[3/4]	84960,29	445636,48	10,50	48,09	48,09	48,09	54,49
L3_E	L3[1/4]	84956,62	445650,70	13,50	34,44	34,44	34,44	40,84
L3_E	L3[2/4]	84966,34	445645,62	13,50	46,43	46,43	46,43	52,83
L3_E	L3[3/4]	84960,29	445636,48	13,50	48,24	48,24	48,24	54,64
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	55,50	45,16	45,16	45,16	51,56
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	37,50	45,45	45,45	45,45	51,85
L4_A	L4[4/4]	84950,62	445635,05	19,50	--	--	--	--
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	58,50	45,10	45,10	45,10	51,50
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	40,50	45,41	45,41	45,41	51,81
L4_B	L4[4/4]	84950,62	445635,05	22,50	--	--	--	--
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	43,50	45,37	45,37	45,37	51,77
L4_C	L4[4/4]	84950,62	445635,05	25,50	--	--	--	--
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	46,50	45,33	45,33	45,33	51,73
L4_D	L4[4/4]	84950,62	445635,05	28,50	--	--	--	--
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	49,50	45,29	45,29	45,29	51,69
L4_E	L4[4/4]	84950,62	445635,05	31,50	--	--	--	--
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	52,50	45,27	45,27	45,27	51,67
L4_F	L4[4/4]	84950,62	445635,05	34,50	45,32	45,32	45,32	51,72
L5_A	L5[1/4]	84954,78	445583,65	1,50	41,86	41,86	41,86	48,26
L5_A	L5[2/4]	84942,80	445586,50	1,50	--	--	--	--
L5_A	L5[3/4]	84951,86	445594,83	1,50	27,44	27,44	27,44	33,84
L5_A	L5[4/4]	84963,84	445591,98	1,50	--	--	--	--
L5_B	L5[1/4]	84954,78	445583,65	4,50	43,56	43,56	43,56	49,96
L5_B	L5[2/4]	84942,80	445586,50	4,50	--	--	--	--
L5_B	L5[3/4]	84951,86	445594,83	4,50	29,36	29,36	29,36	35,76
L5_B	L5[4/4]	84963,84	445591,98	4,50	--	--	--	--
L5_C	L5[1/4]	84954,78	445583,65	7,50	44,62	44,62	44,62	51,02
L5_C	L5[2/4]	84942,80	445586,50	7,50	--	--	--	--
L5_C	L5[3/4]	84951,86	445594,83	7,50	30,03	30,03	30,03	36,43
L5_C	L5[4/4]	84963,84	445591,98	7,50	--	--	--	--
L5_D	L5[1/4]	84954,78	445583,65	10,50	44,92	44,92	44,92	51,32
L5_D	L5[2/4]	84942,80	445586,50	10,50	--	--	--	--
L5_D	L5[3/4]	84951,86	445594,83	10,50	33,25	33,25	33,25	39,65
L5_D	L5[4/4]	84963,84	445591,98	10,50	--	--	--	--
L5_E	L5[1/4]	84954,78	445583,65	13,50	45,21	45,21	45,21	51,61
L5_E	L5[2/4]	84942,80	445586,50	13,50	33,75	33,75	33,75	40,15
L5_E	L5[3/4]	84951,86	445594,83	13,50	38,40	38,40	38,40	44,80
L5_E	L5[4/4]	84963,84	445591,98	13,50	46,23	46,23	46,23	52,63
L6_A	L6[1/4]	84977,25	445601,57	1,50	46,66	46,66	46,66	53,06
L6_A	L6[2/4]	84972,69	445587,75	1,50	45,15	45,15	45,15	51,55
L6_A	L6[3/4]	84961,95	445597,57	1,50	27,61	27,61	27,61	34,01
L6_A	L6[4/4]	84966,52	445611,39	1,50	30,29	30,29	30,29	36,69
L6_B	L6[1/4]	84977,25	445601,57	4,50	47,94	47,94	47,94	54,34
L6_B	L6[2/4]	84972,69	445587,75	4,50	46,61	46,61	46,61	53,01
L6_B	L6[3/4]	84961,95	445597,57	4,50	28,95	28,95	28,95	35,35
L6_B	L6[4/4]	84966,52	445611,39	4,50	32,12	32,12	32,12	38,52
L6_C	L6[1/4]	84977,25	445601,57	7,50	47,73	47,73	47,73	54,13
L6_C	L6[2/4]	84972,69	445587,75	7,50	46,92	46,92	46,92	53,32
L6_C	L6[3/4]	84961,95	445597,57	7,50	29,40	29,40	29,40	35,80
L6_C	L6[4/4]	84966,52	445611,39	7,50	35,54	35,54	35,54	41,94
L6_D	L6[1/4]	84977,25	445601,57	10,50	47,79	47,79	47,79	54,19
L6_D	L6[2/4]	84972,69	445587,75	10,50	46,98	46,98	46,98	53,38
L6_D	L6[3/4]	84961,95	445597,57	10,50	32,20	32,20	32,20	38,60
L6_D	L6[4/4]	84966,52	445611,39	10,50	36,44	36,44	36,44	42,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	37,50	45,22	45,22	45,22	51,62
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	19,50	45,48	45,48	45,48	51,88
L8_A	L8[4/4]	84940,80	445617,40	1,50	35,11	35,11	35,11	41,51
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	40,50	45,18	45,18	45,18	51,58
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	22,50	45,47	45,47	45,47	51,87
L8_B	L8[4/4]	84940,80	445617,40	4,50	38,26	38,26	38,26	44,66
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	43,50	45,14	45,14	45,14	51,54
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	25,50	45,46	45,46	45,46	51,86
L8_C	L8[4/4]	84940,80	445617,40	7,50	41,50	41,50	41,50	47,90
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	46,50	45,10	45,10	45,10	51,50
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	28,50	45,47	45,47	45,47	51,87
L8_D	L8[4/4]	84940,80	445617,40	10,50	42,62	42,62	42,62	49,02
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	49,50	45,07	45,07	45,07	51,47
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	31,50	45,33	45,33	45,33	51,73
L8_E	L8[4/4]	84940,80	445617,40	13,50	45,15	45,15	45,15	51,55
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	52,50	45,05	45,05	45,05	51,45
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	34,50	47,59	47,59	47,59	53,99
L8_F	L8[4/4]	84940,80	445617,40	16,50	45,45	45,45	45,45	51,85
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	55,50	28,31	28,31	28,31	34,71
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	37,50	27,94	27,94	27,94	34,34
L9_A	L9[1/4]	84932,42	445639,49	19,50	--	--	--	--
L9_A	L9[2/4]	84945,08	445633,61	55,50	--	--	--	--
L9_A	L9[3/4]	84936,63	445622,29	55,50	37,27	37,27	37,27	43,67
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	55,50	31,40	31,40	31,40	37,80
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	37,50	31,50	31,50	31,50	37,90
L9_A	L9[4/4]	84923,56	445628,18	19,50	--	--	--	--
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	58,50	28,69	28,69	28,69	35,09
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	40,50	27,90	27,90	27,90	34,30
L9_B	L9[1/4]	84932,42	445639,49	22,50	--	--	--	--
L9_B	L9[2/4]	84945,08	445633,61	58,50	--	--	--	--
L9_B	L9[3/4]	84936,63	445622,29	58,50	43,00	43,00	43,00	49,40
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	58,50	31,55	31,55	31,55	37,95
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	40,50	31,25	31,25	31,25	37,65
L9_B	L9[4/4]	84923,56	445628,18	22,50	--	--	--	--
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	61,50	28,72	28,72	28,72	35,12
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	43,50	27,89	27,89	27,89	34,29
L9_C	L9[1/4]	84932,42	445639,49	25,50	--	--	--	--
L9_C	L9[2/4]	84945,08	445633,61	61,50	38,02	38,02	38,02	44,42
L9_C	L9[3/4]	84936,63	445622,29	61,50	44,42	44,42	44,42	50,82
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	61,50	31,59	31,59	31,59	37,99
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	43,50	31,23	31,23	31,23	37,63
L9_C	L9[4/4]	84923,56	445628,18	25,50	--	--	--	--
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	64,50	28,93	28,93	28,93	35,33
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	46,50	27,91	27,91	27,91	34,31
L9_D	L9[1/4]	84932,42	445639,49	28,50	--	--	--	--
L9_D	L9[2/4]	84945,08	445633,61	64,50	44,54	44,54	44,54	50,94
L9_D	L9[3/4]	84936,63	445622,29	64,50	44,55	44,55	44,55	50,95
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	64,50	32,12	32,12	32,12	38,52
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	46,50	31,28	31,28	31,28	37,68
L9_D	L9[4/4]	84923,56	445628,18	28,50	--	--	--	--
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	67,50	30,47	30,47	30,47	36,87
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	49,50	27,96	27,96	27,96	34,36
L9_E	L9[1/4]	84932,42	445639,49	31,50	--	--	--	--
L9_E	L9[2/4]	84945,08	445633,61	67,50	44,49	44,49	44,49	50,89
L9_E	L9[3/4]	84936,63	445622,29	67,50	44,50	44,50	44,50	50,90
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	67,50	33,43	33,43	33,43	39,83
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	49,50	31,31	31,31	31,31	37,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230821_Dyckerhoff Basal Betonmortel Delft - nestgeluid schip
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L9_E	L9[4/4]	84923,56	445628,18	31,50	--	--	--	--
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	52,50	28,06	28,06	28,06	34,46
L9_F	L9[1/4]	84932,42	445639,49	34,50	27,95	27,95	27,95	34,35
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	52,50	31,35	31,35	31,35	37,75
L9_F	L9[4/4]	84923,56	445628,18	34,50	31,47	31,47	31,47	37,87
S08\04_A	Woning Rotterdamseweg 163-169 MTG55/BasalWest	85268,28	445564,23	5,00	34,87	34,87	34,87	41,27
S17\01_A	Woning Rotterdamseweg 296 MTG55/Basal West	85204,13	445649,54	5,00	34,39	34,39	34,39	40,79
S18\01_A	Westgevel Rotterdamseweg 298 MTG55/BW	85201,54	445642,73	5,00	37,12	37,12	37,12	43,52
S19\01_A	Zuidgevel Rotterdamseweg 300 MTG55/BasalWest	85208,91	445636,32	5,00	36,56	36,56	36,56	42,96
S26/01_A	Woning Rotterdamseweg 316 MTG 55	85240,48	445538,38	5,00	41,58	41,58	41,58	47,98
V1 Basal_A	Toetspunt Basal 50 m	85014,38	445657,17	5,00	50,18	50,18	50,18	56,58
V1a Basal_	Vergunningpunt Basal RW 316	85239,60	445541,10	5,00	41,24	41,24	41,24	47,64
V2 Basal_A	Toetspunt Basal 50 m	85049,89	445561,57	5,00	55,04	55,04	55,04	61,44
V3 Basal_A	Toetspunt Basal 50 m	85229,98	445760,05	5,00	37,65	37,65	37,65	44,05
V6 Basal_A	Woning Rotterdamseweg 272a MTG58/Basal West	85160,04	445757,15	5,00	42,20	42,20	42,20	48,60
Z01_A	Zonebewakingspunt	84880,48	446420,46	5,00	13,33	13,33	13,33	19,73
Z02_A	Zonebewakingspunt	84940,25	446429,61	5,00	17,45	17,45	17,45	23,85
Z03_A	Zonebewakingspunt	85042,63	446360,84	5,00	23,44	23,44	23,44	29,84
Z04_A	Zonebewakingspunt	85163,50	446271,96	5,00	24,32	24,32	24,32	30,72
Z05_A	Zonebewakingspunt	85317,76	446128,45	5,00	27,34	27,34	27,34	33,74
Z06_A	Zonebewakingspunt	85431,36	445972,21	5,00	29,35	29,35	29,35	35,75
Z07_A	Zonebewakingspunt	85550,32	445686,00	5,00	30,21	30,21	30,21	36,61
Z08_A	Zonebewakingspunt	85705,22	445134,34	5,00	25,83	25,83	25,83	32,23
Z09_A	Zonebewakingspunt	85725,65	444898,97	5,00	24,01	24,01	24,01	30,41
Z10_A	Zonebewakingspunt	85698,97	444631,43	5,00	22,20	22,20	22,20	28,60
Z11_A	Zonebewakingspunt	85742,44	444486,09	5,00	20,96	20,96	20,96	27,36
Z12_A	Zonebewakingspunt	85793,26	444244,18	5,00	19,26	19,26	19,26	25,66
Z13_A	Zonebewakingspunt	85974,82	444017,29	5,00	17,12	17,12	17,12	23,52
Z14_A	Zonebewakingspunt	85904,36	443775,73	5,00	17,58	17,58	17,58	23,98
Z15_A	Zonebewakingspunt	85676,23	443941,08	5,00	18,01	18,01	18,01	24,41
Z16_A	Zonebewakingspunt	85167,76	444053,75	5,00	19,71	19,71	19,71	26,11
Z17_A	Zonebewakingspunt	85092,19	444127,41	5,00	20,23	20,23	20,23	26,63
Z18_A	Zonebewakingspunt	84883,95	444397,42	5,00	22,13	22,13	22,13	28,53
Z19_A	Zonebewakingspunt	84802,48	444749,39	5,00	25,41	25,41	25,41	31,81
Z20_A	Zonebewakingspunt	84765,36	444856,52	5,00	26,49	26,49	26,49	32,89
Z21_A	Zonebewakingspunt	84688,18	445084,65	5,00	27,48	27,48	27,48	33,88
Z22_A	Zonebewakingspunt	84609,35	445402,67	5,00	19,90	19,90	19,90	26,30
Z23_A	Zonebewakingspunt	84523,48	445666,11	5,00	17,63	17,63	17,63	24,03
Z24_A	Zonebewakingspunt	84462,32	445854,46	5,00	18,03	18,03	18,03	24,43
Z25_A	Zonebewakingspunt	84453,49	446170,97	5,00	24,23	24,23	24,23	30,63
Z26_A	Zonebewakingspunt	84447,49	446299,34	5,00	18,10	18,10	18,10	24,50
Z27_A	Zonebewakingspunt	84584,95	446339,53	5,00	15,73	15,73	15,73	22,13
Z28_A	Zonebewakingspunt	84681,13	446333,80	5,00	18,81	18,81	18,81	25,21
Z29_A	Zonebewakingspunt	84764,32	446347,34	5,00	26,26	26,26	26,26	32,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 12 Resultaten Lcum ihkv geluidbeleid

Aveco de Bondt

Gecumuleerde geluidsbelasting in dB

conform: Reken en meetvoorschrift 2012

project: Akoestisch onderzoek nieuwbou
projectnr.: 182163
omschrijving: cumulatie wegverkeers-, spoorweg- industrie- en scheepvaartlawaai

L^*_{VL} = **1,00*L_{VL} + 0,00**
L^*_{IL} = **1,00*L_{VL} + 1,00**
L^*_{RL} = **0,95*L_{RL} - 1,40**
L^*_{sch} = **1,00*L_{VL} + 0,00**

L_{CUM} = **10log[som(10^(L^*_n/10)]**
n = VL, IL, RL, Lsch

** als "nvt" geluidbelasting van de geluidbronnen is lager dan de voorkeurswaarde

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
A10_A	A10[1/4]	1,5	54,06	54,08	25,87	20,68	33,82	27,48	**56**
A10_A	A10[3/4]	1,5	32,47	37,90	25,67	23,38	34,56	34,58	**nvt**
A10_B	A10[1/4]	4,5	55,20	56,80	25,66	20,79	35,21	27,46	**57**
A10_B	A10[3/4]	4,5	32,80	38,23	26,78	24,08	36,29	34,71	**nvt**
A10_C	A10[1/4]	7,5	55,31	62,34	25,57	20,81	36,74	27,46	**60**
A10_C	A10[3/4]	7,5	33,14	39,25	27,90	25,92	38,90	36,47	**nvt**
A10_D	A10[1/4]	10,5	55,14	65,15	23,90	20,90	38,16	27,60	**62**
A10_D	A10[3/4]	10,5	33,46	40,70	30,92	27,28	42,12	29,80	**nvt**
A10_E	A10[1/4]	13,5	54,88	66,64	25,07	21,44	40,46	28,12	**63**
A10_E	A10[3/4]	13,5	33,42	42,42	32,91	28,81	43,33	34,43	**nvt**
A11_A	A11[3/4]	37,5	48,46	56,54	37,57	41,27	40,00	41,72	**55**
A11_A	A11[3/4]	19,5	47,28	53,34	35,51	38,90	39,84	39,63	**nvt**
A11_B	A11[3/4]	40,5	48,54	57,01	37,49	41,22	40,13	41,95	**55**
A11_B	A11[3/4]	22,5	47,76	54,07	36,41	40,25	37,67	40,29	**nvt**
A11_C	A11[3/4]	43,5	48,57	57,22	37,68	41,28	40,18	42,26	**55**
A11_C	A11[3/4]	25,5	47,84	54,61	37,26	40,71	38,40	40,87	**nvt**
A11_D	A11[3/4]	28,5	48,27	55,10	37,45	40,75	39,52	41,38	**nvt**
A11_E	A11[3/4]	31,5	48,37	55,63	37,45	41,05	40,06	41,35	**54**
A11_E	A11[3/4]	13,5	42,33	49,52	34,42	37,23	38,96	38,82	**nvt**
A11_F	A11[3/4]	34,5	48,41	56,09	37,51	41,22	40,15	41,52	**54**
A11_F	A11[3/4]	16,5	45,89	52,35	35,35	38,07	39,00	39,23	**nvt**
A12_A	A12[3/4]	1,5	57,97	44,60	28,38	31,95	34,39	27,07	**58**
A12_A	A12[1/4]	1,5	30,34	38,75	26,31	26,52	34,47	35,78	**nvt**
A12_B	A12[3/4]	4,5	#N/B	#N/B	#N/B	#N/B	#N/B	#N/B	**#N/B**
A12_B	A12[1/4]	4,5	31,06	39,47	27,21	27,08	36,40	36,65	**nvt**
A12_C	A12[3/4]	7,5	57,35	52,91	28,65	32,38	36,70	28,52	**58**
A12_C	A12[1/4]	7,5	31,49	40,51	28,24	27,16	39,01	37,04	**nvt**
A12_D	A12[3/4]	10,5	56,63	57,17	30,33	32,79	39,63	29,24	**58**
A12_D	A12[1/4]	10,5	31,98	41,68	30,07	27,64	42,75	25,39	**nvt**
A13_A	A13[1/4]	73,5	50,99	58,52	38,94	41,07	35,60	44,47	**57**
A13_A	A13[1/4]	55,5	48,51	58,44	37,74	41,07	39,60	43,26	**56**
A13_A	A13[4/4]	73,5	48,43	44,53	44,14	38,82	45,36	44,14	**nvt**
A13_A	A13[4/4]	37,5	45,24	43,25	40,84	39,80	46,63	40,67	**nvt**
A13_A	A13[4/4]	19,5	44,17	40,67	39,20	37,98	46,18	39,19	**nvt**
A13_A	A13[4/4]	55,5	45,61	40,49	43,43	38,11	47,66	42,44	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
A13_B	A13[1/4]	76,5	51,12	58,51	39,39	41,66	35,99	44,66	**57**
A13_B	A13[1/4]	58,5	49,28	58,47	37,82	41,18	39,46	43,52	**56**
A13_B	A13[4/4]	40,5	45,33	44,75	41,14	39,86	46,72	40,84	**nvt**
A13_B	A13[4/4]	76,5	48,60	44,32	44,18	39,30	45,41	44,36	**nvt**
A13_B	A13[4/4]	22,5	44,07	41,23	39,82	38,60	46,30	40,19	**nvt**
A13_B	A13[4/4]	58,5	46,15	40,86	43,62	38,15	45,99	42,66	**nvt**
A13_C	A13[1/4]	79,5	51,38	58,46	39,51	41,86	36,99	44,83	**57**
A13_C	A13[1/4]	61,5	49,85	58,61	37,85	41,20	39,24	43,70	**56**
A13_C	A13[4/4]	43,5	45,26	45,75	41,44	39,85	46,71	41,04	**nvt**
A13_C	A13[4/4]	79,5	49,03	44,49	44,22	39,63	45,59	44,55	**nvt**
A13_C	A13[4/4]	61,5	47,27	41,52	43,72	38,17	45,64	42,87	**nvt**
A13_C	A13[4/4]	25,5	44,09	41,65	40,17	38,99	46,62	40,39	**nvt**
A13_D	A13[1/4]	64,5	50,10	58,76	38,11	41,08	38,86	43,93	**56**
A13_D	A13[1/4]	46,5	45,34	50,56	37,17	40,41	40,38	42,10	**nvt**
A13_D	A13[4/4]	46,5	45,15	46,16	41,56	39,85	46,79	41,34	**nvt**
A13_D	A13[4/4]	64,5	47,94	42,08	43,95	38,38	45,61	43,11	**nvt**
A13_D	A13[4/4]	28,5	44,09	41,94	40,40	39,34	46,92	40,21	**nvt**
A13_E	A13[1/4]	67,5	50,38	58,84	38,41	41,10	38,78	44,16	**57**
A13_E	A13[1/4]	49,5	46,34	56,82	37,67	40,85	40,20	42,41	**54**
A13_E	A13[4/4]	49,5	45,25	46,32	42,09	39,74	46,37	41,57	**nvt**
A13_E	A13[4/4]	67,5	48,23	42,76	44,01	38,36	45,42	43,51	**nvt**
A13_E	A13[4/4]	31,5	44,40	42,17	40,61	39,55	46,98	40,34	**nvt**
A13_E	A13[4/4]	13,5	41,18	40,26	37,20	35,46	44,94	38,19	**nvt**
A13_F	A13[1/4]	70,5	50,80	58,71	38,76	40,88	36,87	44,38	**57**
A13_F	A13[1/4]	52,5	47,74	58,10	37,74	40,98	39,61	42,79	**56**
A13_F	A13[4/4]	52,5	45,35	45,88	42,72	39,63	46,54	42,00	**nvt**
A13_F	A13[4/4]	70,5	48,28	43,61	44,06	38,91	45,35	43,86	**nvt**
A13_F	A13[4/4]	34,5	44,82	42,45	40,70	39,94	47,06	40,54	**nvt**
A13_F	A13[4/4]	16,5	44,17	39,90	38,20	36,91	45,80	38,57	**nvt**
A14_A	A14[3/4]	37,5	50,24	63,93	32,04	31,49	41,57	38,15	**60**
A14_A	A14[3/4]	19,5	43,48	63,49	30,12	29,67	41,63	36,06	**59**
A14_A	A14[2/4]	19,5	39,74	49,76	39,01	26,49	49,33	37,18	**nvt**
A14_A	A14[2/4]	37,5	48,31	39,72	42,50	34,35	49,28	38,51	**nvt**
A14_B	A14[3/4]	22,5	46,31	63,93	30,62	29,71	41,74	36,45	**60**
A14_B	A14[3/4]	40,5	49,79	63,66	32,38	32,50	41,32	38,46	**60**
A14_B	A14[2/4]	22,5	42,29	49,97	39,54	27,47	49,32	37,40	**nvt**
A14_B	A14[2/4]	40,5	48,25	40,91	42,54	34,38	49,22	38,73	**nvt**
A14_C	A14[3/4]	25,5	48,12	64,09	31,11	29,57	41,22	37,06	**60**
A14_C	A14[3/4]	43,5	49,80	63,57	32,68	33,59	41,51	38,73	**60**
A14_C	A14[2/4]	25,5	45,40	50,05	40,17	29,14	49,48	37,92	**nvt**
A14_C	A14[2/4]	43,5	48,11	41,24	42,57	34,44	49,18	38,91	**nvt**
A14_D	A14[3/4]	28,5	49,59	64,20	31,69	30,23	42,30	37,53	**60**
A14_D	A14[3/4]	46,5	49,86	63,16	33,18	34,59	41,56	39,28	**59**
A14_D	A14[2/4]	28,5	47,27	50,14	41,51	33,23	49,57	38,04	**54**
A14_D	A14[2/4]	46,5	47,97	41,55	42,60	34,47	49,25	39,11	**nvt**
A14_E	A14[3/4]	31,5	49,96	64,17	32,11	30,72	42,51	37,76	**60**
A14_E	A14[2/4]	31,5	48,29	50,32	42,25	33,64	49,63	38,19	**54**
A14_E	A14[2/4]	13,5	37,02	43,69	37,70	25,14	47,57	36,96	**nvt**
A14_F	A14[3/4]	34,5	50,10	64,12	32,20	31,11	41,90	37,87	**60**
A14_F	A14[3/4]	16,5	41,54	56,62	29,56	29,19	41,04	35,80	**53**
A14_F	A14[2/4]	16,5	38,43	48,62	38,52	25,69	49,08	37,04	**nvt**
A14_F	A14[2/4]	34,5	48,39	39,53	42,43	33,98	49,37	38,33	**nvt**
A2_A	A2[1/4]	19,5	53,89	67,60	25,22	20,82	46,58	25,88	**63**
A2_A	A2[1/4]	37,5	51,68	66,62	27,01	22,77	46,61	27,10	**62**
A2_A	A2[1/4]	55,5	50,68	64,92	28,98	23,57	46,70	29,65	**61**
A2_A	A2[4/4]	55,5	50,30	61,94	33,67	36,68	42,11	40,64	**58**
A2_A	A2[1/4]	1,5	54,95	62,07	26,66	21,05	41,01	25,68	**60**
A2_A	A2[2/4]	19,5	53,50	61,87	39,81	21,56	57,78	23,48	**62**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
A2_A	A2[2/4]	37,5	50,25	61,15	41,77	23,32	56,46	24,00	**61**
A2_A	A2[2/4]	55,5	--	59,84	42,01	24,94	55,09	26,84	**nvt**
A2_A	A2[2/4]	1,5	57,19	59,74	32,66	22,14	56,77	23,45	**62**
A2_A	A2[3/4]	55,5	45,16	43,93	42,72	35,04	49,09	39,97	**nvt**
A2_B	A2[1/4]	22,5	53,52	67,56	25,42	21,20	46,63	25,93	**63**
A2_B	A2[1/4]	40,5	51,47	66,22	27,17	23,05	46,59	27,47	**62**
A2_B	A2[1/4]	4,5	55,58	64,05	26,81	20,97	42,82	25,63	**61**
A2_B	A2[2/4]	22,5	52,88	61,82	40,28	21,81	57,58	23,50	**62**
A2_B	A2[2/4]	4,5	57,14	61,12	33,70	21,96	57,85	23,44	**62**
A2_B	A2[2/4]	40,5	49,85	60,92	41,87	23,52	56,23	24,17	**60**
A2_C	A2[1/4]	25,5	53,22	67,46	25,73	21,50	46,64	26,00	**63**
A2_C	A2[1/4]	43,5	51,29	66,03	27,27	23,22	46,55	27,78	**62**
A2_C	A2[1/4]	7,5	55,59	65,38	25,45	20,92	44,32	25,49	**62**
A2_C	A2[2/4]	7,5	56,49	61,81	36,11	21,74	58,01	23,38	**63**
A2_C	A2[2/4]	25,5	52,27	61,75	40,77	22,17	57,38	23,56	**61**
A2_C	A2[2/4]	43,5	49,49	60,71	42,00	23,84	55,97	24,36	**60**
A2_D	A2[1/4]	28,5	52,45	67,34	26,07	21,88	46,66	26,26	**63**
A2_D	A2[1/4]	10,5	55,38	66,51	24,17	20,80	45,85	25,58	**63**
A2_D	A2[1/4]	46,5	51,13	65,59	27,39	23,29	46,52	27,93	**62**
A2_D	A2[2/4]	10,5	55,73	61,94	37,42	21,57	58,10	23,48	**62**
A2_D	A2[2/4]	28,5	51,75	61,67	41,26	22,57	57,17	23,64	**61**
A2_D	A2[2/4]	46,5	49,13	60,52	41,86	23,95	55,74	24,54	**60**
A2_E	A2[1/4]	31,5	52,18	67,13	26,49	22,21	46,67	26,50	**63**
A2_E	A2[1/4]	13,5	55,03	67,15	24,77	20,71	46,26	25,76	**63**
A2_E	A2[1/4]	49,5	50,97	65,27	27,60	23,31	46,50	28,26	**61**
A2_E	A2[2/4]	13,5	54,93	62,01	38,57	21,04	58,05	23,46	**62**
A2_E	A2[2/4]	31,5	51,27	61,57	41,50	22,88	56,94	23,73	**61**
A2_E	A2[4/4]	49,5	49,70	60,80	32,59	34,87	41,53	39,49	**57**
A2_E	A2[2/4]	49,5	48,79	60,29	41,91	23,93	55,52	24,82	**60**
A2_E	A2[3/4]	49,5	41,63	38,38	40,90	33,66	45,56	39,26	**nvt**
A2_F	A2[1/4]	16,5	54,28	67,48	24,94	20,63	46,46	25,79	**63**
A2_F	A2[1/4]	34,5	51,91	66,81	26,82	22,47	46,64	26,64	**63**
A2_F	A2[1/4]	52,5	50,82	65,09	27,86	23,34	46,51	28,60	**61**
A2_F	A2[4/4]	52,5	50,17	62,06	33,05	35,71	41,64	40,18	**59**
A2_F	A2[2/4]	16,5	54,19	61,90	39,30	21,31	57,92	23,45	**62**
A2_F	A2[2/4]	34,5	50,77	61,35	41,66	23,12	56,71	23,84	**61**
A2_F	A2[2/4]	52,5	--	59,99	41,97	23,97	55,30	25,22	**nvt**
A2_F	A2[3/4]	52,5	44,65	42,77	42,55	34,23	48,34	39,77	**nvt**
A3_A	A3[1/4]	19,5	54,09	58,62	42,10	25,37	54,92	26,87	**60**
A3_A	A3[1/4]	1,5	57,37	57,13	34,31	25,54	51,45	23,81	**60**
A3_A	A3[4/4]	19,5	38,05	55,56	33,96	25,45	53,85	31,23	**57**
A3_A	A3[3/4]	19,5	37,99	46,81	36,31	35,59	43,56	28,71	**nvt**
A3_A	A3[4/4]	1,5	32,15	39,45	26,18	24,46	35,28	25,49	**nvt**
A3_A	A3[3/4]	1,5	33,03	38,66	28,07	27,81	35,22	25,78	**nvt**
A3_A	A3[2/4]	19,5	50,28	34,60	42,08	30,53	46,71	38,22	**nvt**
A3_B	A3[1/4]	22,5	53,59	58,66	42,65	25,69	54,94	27,62	**60**
A3_B	A3[4/4]	22,5	39,50	56,67	34,61	26,11	53,85	31,38	**57**
A3_B	A3[1/4]	4,5	57,41	56,82	34,79	24,12	53,66	23,82	**60**
A3_B	A3[3/4]	22,5	39,54	49,28	36,98	36,06	47,86	28,96	**nvt**
A3_B	A3[4/4]	4,5	32,77	40,02	26,51	24,93	37,24	26,21	**nvt**
A3_B	A3[3/4]	4,5	33,26	39,38	28,73	28,58	36,88	25,97	**nvt**
A3_B	A3[2/4]	22,5	49,88	34,53	42,57	31,06	47,24	38,47	**nvt**
A3_C	A3[1/4]	25,5	52,93	58,67	42,96	26,48	54,91	29,83	**59**
A3_C	A3[4/4]	25,5	41,87	57,68	35,38	27,17	53,84	31,46	**57**
A3_C	A3[1/4]	7,5	56,85	57,30	37,46	24,28	54,34	23,75	**60**
A3_C	A3[3/4]	25,5	40,45	54,32	37,35	35,51	48,41	28,29	**nvt**
A3_C	A3[4/4]	7,5	33,36	41,37	27,22	25,56	39,54	27,26	**nvt**
A3_C	A3[3/4]	7,5	33,68	40,38	30,32	30,28	38,67	26,17	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
A3_C	A3[2/4]	25,5	49,80	34,53	42,87	31,53	47,77	38,89	nvt
A3_D	A3[1/4]	10,5	56,13	57,95	39,84	24,80	54,71	23,77	**60**
A3_D	A3[4/4]	10,5	34,07	44,04	28,59	24,73	41,46	28,32	nvt
A3_D	A3[3/4]	10,5	34,78	41,70	32,48	33,42	40,10	26,39	nvt
A3_E	A3[1/4]	13,5	55,42	58,30	40,93	24,90	54,86	23,78	**60**
A3_E	A3[4/4]	13,5	36,38	51,99	32,53	24,35	48,84	28,06	nvt
A3_E	A3[2/4]	13,5	48,32	43,91	40,95	29,67	45,57	38,56	nvt
A3_E	A3[3/4]	13,5	35,11	43,19	34,74	33,96	40,82	26,41	nvt
A3_F	A3[1/4]	16,5	54,74	58,49	41,54	25,10	54,89	26,48	**60**
A3_F	A3[4/4]	16,5	36,84	54,97	33,32	24,85	53,64	31,18	**56**
A3_F	A3[3/4]	16,5	35,97	45,15	35,47	35,14	41,80	26,56	nvt
A3_F	A3[2/4]	16,5	50,52	35,18	41,52	30,10	46,24	38,29	nvt
A4_A	A4[2/4]	1,5	47,67	44,92	31,44	26,30	43,78	36,29	nvt
A4_A	A4[1/4]	1,5	52,58	43,72	33,59	28,61	41,40	25,88	nvt
A4_A	A4[3/4]	1,5	36,96	38,74	28,31	27,78	38,16	28,07	nvt
A4_B	A4[2/4]	4,5	49,25	44,65	32,15	26,10	45,37	36,45	nvt
A4_B	A4[1/4]	4,5	53,53	43,60	35,44	26,30	43,45	25,29	**54**
A4_B	A4[3/4]	4,5	38,26	39,21	28,77	28,44	39,80	28,66	nvt
A4_C	A4[2/4]	7,5	49,39	44,37	36,42	26,84	47,06	36,60	nvt
A4_C	A4[1/4]	7,5	53,55	43,59	38,44	26,34	45,55	25,18	**55**
A4_C	A4[3/4]	7,5	38,84	39,88	30,34	29,32	41,39	30,03	nvt
A4_D	A4[2/4]	10,5	49,32	45,01	38,98	27,43	47,90	37,11	nvt
A4_D	A4[1/4]	10,5	53,39	43,96	41,43	26,98	47,19	26,01	nvt
A4_D	A4[3/4]	10,5	39,18	40,83	32,69	31,68	43,44	37,88	nvt
A5_A	A5[1/4]	1,5	57,07	57,99	33,73	24,34	53,86	23,87	**60**
A5_A	A5[3/4]	1,5	33,26	39,50	26,21	24,83	36,90	30,70	nvt
A5_B	A5[1/4]	4,5	57,11	57,96	33,81	23,75	55,80	23,87	**61**
A5_B	A5[3/4]	4,5	33,47	39,87	26,58	25,43	39,14	32,27	nvt
A5_C	A5[1/4]	7,5	56,56	58,64	36,96	23,88	56,08	23,88	**61**
A5_C	A5[3/4]	7,5	33,71	40,66	27,26	26,05	40,76	33,52	nvt
A5_D	A5[1/4]	10,5	55,87	59,28	38,77	24,43	56,30	24,62	**61**
A5_D	A5[3/4]	10,5	34,03	41,66	28,87	26,53	40,31	34,40	nvt
A6_A	A6[3/4]	1,5	52,57	42,82	29,15	32,24	34,53	29,10	nvt
A6_A	A6[1/4]	1,5	30,29	39,05	26,07	23,54	34,81	27,42	nvt
A6_B	A6[3/4]	4,5	53,33	45,32	29,70	33,21	35,20	29,85	nvt
A6_B	A6[1/4]	4,5	30,94	39,64	26,84	23,52	36,19	28,56	nvt
A6_C	A6[3/4]	7,5	53,29	48,71	30,44	33,57	36,81	30,89	nvt
A6_C	A6[1/4]	7,5	31,66	40,73	28,34	23,59	38,69	28,78	nvt
A6_D	A6[3/4]	10,5	53,10	53,95	32,33	35,85	40,18	32,64	nvt
A6_D	A6[1/4]	10,5	32,46	42,07	30,90	24,86	43,25	26,39	nvt
A7_A	A7[2/4]	1,5	46,09	42,25	29,24	31,11	33,37	36,26	nvt
A7_A	A7[3/4]	1,5	32,16	39,95	25,96	25,44	36,13	27,26	nvt
A7_A	A7[1/4]	1,5	40,53	36,20	30,40	28,91	39,45	33,68	nvt
A7_B	A7[2/4]	4,5	47,62	43,79	30,66	32,73	34,21	37,19	nvt
A7_B	A7[3/4]	4,5	33,13	40,63	26,30	25,90	37,48	27,78	nvt
A7_B	A7[1/4]	4,5	41,97	36,63	31,51	29,16	41,07	34,60	nvt
A7_C	A7[2/4]	7,5	48,19	46,03	31,88	34,42	35,65	37,50	nvt
A7_C	A7[3/4]	7,5	34,18	42,09	26,94	26,85	39,97	29,34	nvt
A7_C	A7[1/4]	7,5	43,01	37,07	32,77	30,37	42,55	35,28	nvt
A7_D	A7[2/4]	10,5	48,40	50,16	33,77	35,47	37,72	38,82	nvt
A7_D	A7[3/4]	10,5	35,84	44,10	28,56	28,98	44,14	33,70	nvt
A7_D	A7[1/4]	10,5	43,08	38,01	34,76	33,45	42,70	37,97	nvt
A8_A	A8[4/4]	73,5	49,40	61,85	28,56	24,64	50,13	36,01	**59**
A8_A	A8[4/4]	55,5	46,97	61,97	35,59	24,89	50,67	35,32	**59**
A8_A	A8[4/4]	91,5	49,36	60,85	29,93	25,75	49,58	37,88	**58**
A8_A	A8[4/4]	37,5	45,19	59,86	34,25	25,38	50,95	35,28	**57**
A8_A	A8[3/4]	91,5	51,46	58,07	39,16	42,71	37,19	44,89	**57**
A8_A	A8[1/4]	55,5	--	57,72	42,67	29,50	52,47	27,36	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
A8_A	A8[1/4]	37,5	44,48	57,47	41,83	27,15	52,61	26,58	**57**
A8_A	A8[1/4]	73,5	--	56,52	42,90	29,41	51,53	28,86	**nvt**
A8_A	A8[1/4]	91,5	--	55,31	42,95	31,36	51,09	32,90	**nvt**
A8_A	A8[4/4]	19,5	41,03	50,96	33,04	32,40	47,21	33,63	**nvt**
A8_A	A8[1/4]	19,5	40,96	46,88	37,02	24,61	44,98	31,17	**nvt**
A8_A	A8[2/4]	91,5	49,57	41,97	44,05	42,31	45,74	44,89	**nvt**
A8_A	A8[1/4]	1,5	30,85	37,61	27,69	23,59	36,88	28,65	**nvt**
A8_B	A8[4/4]	58,5	47,39	62,09	35,76	24,90	50,57	35,48	**59**
A8_B	A8[4/4]	76,5	49,28	61,64	28,66	24,65	50,00	36,28	**59**
A8_B	A8[4/4]	40,5	45,38	60,16	34,46	25,48	50,89	36,63	**58**
A8_B	A8[1/4]	40,5	44,63	57,57	41,89	28,35	52,60	26,66	**57**
A8_B	A8[1/4]	58,5	--	57,19	43,17	29,47	52,42	27,61	**nvt**
A8_B	A8[1/4]	76,5	--	56,37	42,97	29,47	51,44	29,05	**nvt**
A8_B	A8[4/4]	22,5	41,82	53,68	33,70	33,13	50,10	34,49	**54**
A8_B	A8[1/4]	22,5	41,77	48,66	37,60	24,53	45,37	29,29	**nvt**
A8_B	A8[1/4]	4,5	31,43	38,17	28,24	24,27	38,22	28,84	**nvt**
A8_C	A8[4/4]	61,5	48,06	62,22	35,94	24,88	50,48	35,84	**59**
A8_C	A8[4/4]	79,5	49,34	61,40	28,64	24,65	49,83	36,95	**58**
A8_C	A8[4/4]	43,5	45,62	60,79	34,67	25,34	50,86	37,85	**58**
A8_C	A8[1/4]	43,5	44,77	57,67	41,96	29,02	52,66	26,76	**57**
A8_C	A8[1/4]	61,5	--	57,13	43,30	29,45	52,35	27,77	**nvt**
A8_C	A8[1/4]	79,5	--	56,24	43,01	29,67	51,37	29,24	**nvt**
A8_C	A8[4/4]	25,5	42,67	55,95	33,75	29,80	50,43	34,24	**55**
A8_C	A8[1/4]	25,5	42,41	52,52	38,37	24,80	46,29	28,24	**nvt**
A8_C	A8[1/4]	7,5	32,06	39,20	29,57	24,81	40,06	29,00	**nvt**
A8_D	A8[4/4]	64,5	48,25	62,19	33,97	24,87	50,41	36,06	**59**
A8_D	A8[4/4]	46,5	46,08	61,50	34,98	25,26	50,89	38,01	**59**
A8_D	A8[4/4]	82,5	49,48	61,09	28,60	24,68	49,76	36,72	**58**
A8_D	A8[1/4]	46,5	44,88	57,77	42,17	29,58	52,63	26,82	**57**
A8_D	A8[4/4]	28,5	44,27	57,51	34,13	30,96	50,81	34,31	**56**
A8_D	A8[1/4]	64,5	--	57,04	43,34	29,43	52,26	27,97	**nvt**
A8_D	A8[1/4]	82,5	--	55,91	42,98	29,68	51,30	29,44	**nvt**
A8_D	A8[1/4]	28,5	42,82	53,71	40,77	25,01	48,27	26,31	**nvt**
A8_D	A8[3/4]	82,5	48,97	44,76	36,12	34,76	35,93	44,15	**nvt**
A8_D	A8[1/4]	10,5	33,06	40,91	32,65	24,95	41,77	29,78	**nvt**
A8_D	A8[2/4]	82,5	46,29	39,90	40,87	38,60	42,47	43,49	**nvt**
A8_E	A8[4/4]	67,5	48,54	62,00	28,51	24,61	50,33	36,35	**59**
A8_E	A8[4/4]	49,5	46,41	61,93	35,55	25,17	50,81	38,28	**59**
A8_E	A8[4/4]	85,5	49,46	61,02	28,32	24,72	49,68	36,78	**58**
A8_E	A8[4/4]	31,5	45,01	59,06	33,75	25,12	50,94	34,56	**57**
A8_E	A8[1/4]	49,5	45,08	57,79	42,29	29,53	52,58	26,96	**57**
A8_E	A8[1/4]	67,5	--	56,84	42,82	29,41	51,68	28,19	**nvt**
A8_E	A8[1/4]	31,5	43,33	56,13	41,52	25,21	49,75	26,40	**55**
A8_E	A8[1/4]	85,5	--	55,56	42,89	29,75	51,23	29,86	**nvt**
A8_E	A8[3/4]	85,5	50,99	51,80	38,67	41,77	35,56	44,70	**nvt**
A8_E	A8[4/4]	13,5	38,20	47,09	31,24	30,37	44,46	34,82	**nvt**
A8_E	A8[1/4]	13,5	34,27	46,12	35,79	24,11	44,07	29,88	**nvt**
A8_E	A8[2/4]	85,5	49,24	42,33	44,00	40,40	45,30	44,69	**nvt**
A8_F	A8[4/4]	70,5	49,01	61,93	28,54	24,62	50,25	35,75	**59**
A8_F	A8[4/4]	52,5	46,71	62,01	37,31	25,00	50,73	38,69	**59**
A8_F	A8[4/4]	88,5	49,42	60,93	28,62	24,80	49,61	37,03	**58**
A8_F	A8[4/4]	34,5	44,97	59,57	34,04	25,31	51,00	34,65	**57**
A8_F	A8[1/4]	52,5	--	57,81	42,69	29,56	52,52	27,10	**nvt**
A8_F	A8[3/4]	88,5	51,24	57,37	38,88	42,33	35,88	44,81	**56**
A8_F	A8[1/4]	34,5	44,01	57,24	41,71	25,35	52,28	26,49	**57**
A8_F	A8[1/4]	70,5	--	56,66	42,88	29,42	51,62	28,52	**nvt**
A8_F	A8[1/4]	88,5	--	55,41	42,91	29,93	51,16	30,62	**nvt**
A8_F	A8[4/4]	16,5	39,67	49,26	32,28	31,85	46,31	34,90	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
A8_F	A8[1/4]	16,5	38,51	45,54	36,49	24,40	44,81	29,62	nvt
A8_F	A8[2/4]	88,5	49,44	41,78	44,08	41,49	45,62	44,81	nvt
A9_A	A9[2/4]	19,5	55,45	68,32	24,59	21,90	43,65	32,37	64
A9_A	A9[1/4]	19,5	56,35	63,52	33,60	37,67	41,39	33,20	61
A9_A	A9[3/4]	19,5	44,04	63,04	33,14	24,47	41,96	35,11	59
A9_A	A9[2/4]	1,5	56,46	50,83	24,19	21,14	37,53	31,28	57
A9_A	A9[1/4]	1,5	59,13	45,50	28,98	32,15	35,17	29,88	59
A9_A	A9[4/4]	19,5	40,39	43,62	35,32	36,57	46,10	33,08	nvt
A9_B	A9[2/4]	22,5	55,12	68,28	25,15	22,31	43,94	32,63	64
A9_B	A9[1/4]	22,5	55,91	63,83	34,41	38,22	41,91	34,79	61
A9_B	A9[3/4]	22,5	47,27	63,33	33,79	25,09	45,99	35,38	59
A9_B	A9[2/4]	4,5	57,36	55,34	26,60	21,13	38,93	32,12	58
A9_B	A9[1/4]	4,5	59,26	49,93	28,14	32,51	36,04	29,59	60
A9_B	A9[4/4]	22,5	41,88	44,06	36,16	37,32	47,53	36,25	nvt
A9_C	A9[2/4]	25,5	54,39	68,18	26,17	23,82	44,17	33,78	64
A9_C	A9[1/4]	25,5	55,46	64,03	35,44	39,04	42,89	35,63	61
A9_C	A9[3/4]	25,5	48,54	63,51	34,69	25,59	46,13	35,92	60
A9_C	A9[2/4]	7,5	57,30	62,63	25,19	20,97	40,40	32,02	61
A9_C	A9[1/4]	7,5	58,79	56,73	28,67	32,72	36,86	30,01	60
A9_C	A9[4/4]	25,5	42,97	44,42	36,79	37,82	48,56	37,42	nvt
A9_D	A9[2/4]	10,5	56,99	66,04	23,73	21,10	42,01	32,14	63
A9_D	A9[1/4]	10,5	58,16	59,93	30,15	33,94	38,76	30,50	60
A9_E	A9[2/4]	13,5	56,22	67,40	24,17	21,14	42,80	32,27	64
A9_E	A9[1/4]	13,5	57,49	61,87	31,34	35,46	39,69	30,90	61
A9_F	A9[2/4]	16,5	55,82	68,04	24,42	21,48	43,33	32,40	64
A9_F	A9[1/4]	16,5	57,00	62,98	32,59	37,03	40,52	31,47	61
A9_F	A9[3/4]	16,5	40,85	57,27	32,32	23,84	39,65	34,91	54
A9_F	A9[4/4]	16,5	39,17	42,43	34,41	35,31	45,40	32,11	nvt
B1_A	B1[4/4]	1,5	42,72	39,96	28,59	29,06	36,14	35,23	nvt
B1_A	B1[1/4]	1,5	39,02	38,21	29,19	26,95	39,60	32,15	nvt
B1_A	B1[3/4]	1,5	32,11	34,74	29,53	29,32	31,66	36,94	nvt
B1_B	B1[4/4]	4,5	43,76	40,91	29,77	32,24	37,07	36,12	nvt
B1_B	B1[1/4]	4,5	40,03	38,56	30,22	27,29	41,25	32,58	nvt
B1_B	B1[3/4]	4,5	32,41	35,17	30,00	29,87	32,58	37,35	nvt
B1_C	B1[4/4]	7,5	45,10	42,14	31,36	32,74	35,63	36,35	nvt
B1_C	B1[1/4]	7,5	41,48	39,85	31,99	28,01	41,95	31,87	nvt
B1_C	B1[3/4]	7,5	33,16	35,85	31,07	30,60	33,53	38,10	nvt
B1_D	B1[4/4]	10,5	46,10	44,13	33,28	34,29	37,50	36,51	nvt
B1_D	B1[1/4]	10,5	41,93	42,55	31,83	29,85	43,62	31,79	nvt
B1_D	B1[3/4]	10,5	35,80	36,93	33,25	34,66	35,73	38,83	nvt
B10_A	B10[1/4]	1,5	57,36	53,56	36,16	30,45	45,17	25,91	58
B10_B	B10[1/4]	4,5	57,72	53,12	38,72	25,07	46,71	26,29	59
B10_C	B10[1/4]	7,5	57,43	53,05	40,02	25,19	49,14	26,67	59
B10_D	B10[1/4]	10,5	57,01	54,06	42,54	25,87	50,76	26,98	59
B11_A	B11[3/4]	37,5	47,65	56,30	35,08	32,96	49,99	32,67	55
B11_A	B11[3/4]	19,5	48,41	50,99	36,98	31,03	49,36	31,22	nvt
B11_A	B11[2/4]	37,5	45,18	47,29	38,69	42,54	36,44	40,92	nvt
B11_A	B11[2/4]	19,5	41,24	38,99	37,89	40,37	35,75	40,17	nvt
B11_A	B11[2/4]	1,5	33,79	37,16	29,18	29,63	33,36	33,66	nvt
B11_A	B11[1/4]	19,5	47,42	37,96	45,68	42,35	43,46	34,26	nvt
B11_A	B11[1/4]	37,5	49,64	28,28	46,45	43,52	44,94	36,70	nvt
B11_B	B11[3/4]	40,5	47,35	57,10	35,23	32,84	51,01	33,02	56
B11_B	B11[3/4]	22,5	48,25	51,42	37,27	31,48	49,53	31,52	54
B11_B	B11[4/4]	40,5	40,16	50,93	43,13	27,80	48,76	28,13	nvt
B11_B	B11[2/4]	40,5	45,61	47,87	38,83	42,97	36,81	41,08	nvt
B11_B	B11[2/4]	22,5	41,55	39,74	38,24	40,88	35,44	40,37	nvt
B11_B	B11[2/4]	4,5	34,16	37,35	29,58	30,31	33,99	36,04	nvt
B11_B	B11[1/4]	22,5	49,78	37,01	46,08	43,02	43,94	34,41	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
B11_B	B11[1/4]	40,5	49,55	28,37	46,45	43,82	45,15	36,92	nvt
B11_C	B11[3/4]	43,5	47,16	57,44	35,76	33,01	51,05	36,46	56
B11_C	B11[4/4]	43,5	44,75	55,27	44,81	28,52	51,74	30,52	56
B11_C	B11[3/4]	25,5	48,19	51,77	37,42	31,88	49,67	31,75	54
B11_C	B11[2/4]	43,5	45,89	48,64	39,08	43,11	38,12	41,30	nvt
B11_C	B11[2/4]	25,5	42,63	40,74	38,36	41,42	35,68	40,47	nvt
B11_C	B11[2/4]	7,5	34,61	37,57	30,36	31,01	35,70	38,35	nvt
B11_C	B11[1/4]	25,5	50,30	37,48	46,28	43,44	44,19	34,59	nvt
B11_C	B11[1/4]	43,5	49,47	28,26	46,47	43,85	45,70	37,41	nvt
B11_D	B11[3/4]	28,5	48,22	52,31	37,63	31,87	49,74	31,93	54
B11_D	B11[2/4]	28,5	43,71	41,85	38,40	41,71	36,17	40,61	nvt
B11_D	B11[2/4]	10,5	35,77	38,08	31,63	31,63	35,97	39,62	nvt
B11_D	B11[1/4]	28,5	50,28	37,94	46,45	43,73	44,43	34,86	nvt
B11_E	B11[3/4]	31,5	47,98	53,45	34,42	32,26	49,81	32,08	54
B11_E	B11[3/4]	13,5	41,97	49,27	35,45	29,15	48,06	30,35	nvt
B11_E	B11[2/4]	31,5	44,01	44,41	38,61	41,97	36,31	40,74	nvt
B11_E	B11[2/4]	13,5	38,74	38,44	33,04	34,97	37,86	39,83	nvt
B11_E	B11[1/4]	31,5	50,15	29,16	46,46	43,43	44,59	35,09	nvt
B11_F	B11[3/4]	34,5	47,85	55,24	34,91	32,59	49,81	32,42	55
B11_F	B11[3/4]	16,5	46,39	50,53	36,25	30,39	49,14	30,85	nvt
B11_F	B11[2/4]	34,5	44,33	46,64	38,63	42,09	36,39	40,82	nvt
B11_F	B11[2/4]	16,5	40,67	38,32	36,04	39,59	38,90	40,04	nvt
B11_F	B11[1/4]	16,5	43,44	36,64	44,64	41,48	42,42	33,98	nvt
B11_F	B11[1/4]	34,5	49,67	29,14	46,39	43,39	44,76	36,46	nvt
B12_D	B12[3/4]	64,5	50,11	46,91	38,91	38,71	37,26	43,18	nvt
B12_E	B12[3/4]	67,5	50,97	52,85	41,93	45,40	38,32	43,64	nvt
B2_A	B2[2/4]	1,5	37,51	37,46	33,71	38,27	33,36	34,94	nvt
B2_A	B2[4/4]	1,5	30,73	36,61	28,81	26,24	33,79	36,28	nvt
B2_B	B2[2/4]	4,5	38,02	38,31	34,47	39,36	34,83	36,67	nvt
B2_B	B2[4/4]	4,5	31,04	36,73	29,28	26,07	34,69	36,38	nvt
B2_C	B2[2/4]	7,5	38,94	38,94	35,60	39,94	35,68	38,24	nvt
B2_C	B2[4/4]	7,5	31,69	37,06	30,36	26,25	36,36	37,00	nvt
B2_D	B2[2/4]	10,5	40,38	39,84	36,65	40,78	37,80	38,54	nvt
B2_D	B2[4/4]	10,5	33,64	38,29	32,45	27,22	38,96	37,55	nvt
B3_A	B3[4/4]	1,5	41,73	41,21	29,63	28,90	40,46	30,21	nvt
B3_A	B3[1/4]	1,5	38,18	40,95	30,07	30,61	37,82	29,19	nvt
B3_A	B3[2/4]	1,5	32,24	34,50	29,75	28,48	32,84	36,21	nvt
B3_B	B3[4/4]	4,5	43,13	41,39	30,69	29,47	42,10	30,60	nvt
B3_B	B3[1/4]	4,5	39,73	41,29	31,08	29,98	39,19	29,93	nvt
B3_B	B3[2/4]	4,5	32,54	34,89	30,38	28,93	33,27	36,88	nvt
B3_C	B3[4/4]	7,5	43,90	41,48	33,68	30,45	43,69	30,76	nvt
B3_C	B3[1/4]	7,5	40,58	41,20	33,41	29,83	40,76	31,59	nvt
B3_C	B3[2/4]	7,5	33,09	35,04	31,50	29,48	34,37	38,15	nvt
B3_D	B3[4/4]	10,5	44,25	41,68	33,17	34,24	45,39	29,58	nvt
B3_D	B3[1/4]	10,5	40,81	41,48	34,09	30,74	43,53	31,56	nvt
B3_D	B3[2/4]	10,5	35,28	35,64	33,14	30,48	35,80	40,02	nvt
B4_A	B4[1/4]	37,5	52,07	55,60	44,90	28,09	52,24	28,98	57
B4_A	B4[1/4]	19,5	54,91	55,15	44,51	26,41	51,73	26,15	58
B4_B	B4[1/4]	22,5	54,54	55,38	44,73	26,72	51,94	26,30	58
B4_C	B4[1/4]	25,5	54,05	55,53	44,90	26,57	52,06	26,42	58
B4_D	B4[1/4]	28,5	53,70	55,60	45,03	27,12	52,12	26,70	58
B4_E	B4[1/4]	31,5	52,80	55,60	45,06	27,18	52,14	27,15	58
B4_E	B4[1/4]	13,5	48,38	53,71	43,22	25,67	50,61	26,00	55
B4_F	B4[1/4]	34,5	52,45	55,55	44,91	27,39	52,15	27,97	57
B4_F	B4[1/4]	16,5	54,16	54,76	44,13	25,96	51,45	26,05	58
B5_A	B5[4/4]	1,5	32,98	37,79	27,98	26,53	34,38	26,84	nvt
B5_A	B5[3/4]	1,5	35,93	36,36	35,47	39,59	31,95	33,50	nvt
B5_A	B5[2/4]	1,5	40,38	33,54	34,55	33,03	37,94	35,24	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
B5_B	B5[4/4]	4,5	33,30	38,28	28,47	26,65	35,08	27,56	nvt
B5_B	B5[3/4]	4,5	37,38	37,05	36,70	40,01	32,90	37,07	nvt
B5_B	B5[2/4]	4,5	42,52	34,15	36,05	33,75	39,34	36,30	nvt
B5_C	B5[4/4]	7,5	34,02	39,26	29,63	26,85	36,54	29,03	nvt
B5_C	B5[3/4]	7,5	39,81	37,39	37,69	40,31	33,40	38,85	nvt
B5_C	B5[2/4]	7,5	44,87	34,25	37,89	36,88	40,38	36,94	nvt
B5_D	B5[4/4]	10,5	35,45	41,26	31,46	27,50	38,84	33,10	nvt
B5_D	B5[3/4]	10,5	41,22	37,68	38,77	40,73	34,92	39,46	nvt
B5_D	B5[2/4]	10,5	45,80	33,76	40,38	40,61	40,67	37,16	nvt
B6_A	B6[2/4]	55,5	50,16	51,28	42,69	44,39	38,06	43,34	nvt
B6_A	B6[2/4]	37,5	49,00	48,31	41,94	44,03	39,17	41,01	nvt
B6_A	B6[2/4]	19,5	45,86	43,53	41,53	43,41	37,07	39,36	nvt
B6_B	B6[2/4]	40,5	49,31	48,96	42,08	44,13	39,20	41,46	nvt
B6_B	B6[2/4]	22,5	46,45	44,36	41,71	43,74	37,99	39,55	nvt
B6_C	B6[2/4]	43,5	49,63	49,33	42,22	44,27	39,02	42,06	nvt
B6_C	B6[2/4]	25,5	47,35	44,97	41,69	43,75	38,46	39,76	nvt
B6_D	B6[2/4]	46,5	49,84	49,71	42,21	44,36	38,60	42,35	nvt
B6_D	B6[2/4]	28,5	47,67	45,72	41,77	43,93	38,72	40,09	nvt
B6_E	B6[2/4]	49,5	49,98	50,23	42,38	44,36	38,58	42,57	nvt
B6_E	B6[2/4]	31,5	47,99	46,45	41,78	43,95	38,94	40,36	nvt
B6_E	B6[2/4]	13,5	43,56	40,24	39,81	41,56	35,69	39,23	nvt
B6_F	B6[2/4]	52,5	50,09	50,77	42,66	44,35	38,42	42,97	nvt
B6_F	B6[2/4]	34,5	48,55	47,35	41,87	43,97	39,08	40,66	nvt
B6_F	B6[2/4]	16,5	44,97	41,99	41,05	42,74	36,37	39,29	nvt
B7_A	B7[1/4]	55,5	47,04	55,21	34,68	28,19	46,99	39,00	nvt
B7_A	B7[1/4]	37,5	46,28	51,67	34,54	29,12	43,29	36,64	nvt
B7_A	B7[2/4]	55,5	46,85	51,74	44,18	38,02	48,86	27,97	nvt
B7_A	B7[1/4]	19,5	41,70	47,83	35,52	31,38	41,63	34,19	nvt
B7_A	B7[2/4]	37,5	46,51	44,56	44,56	37,40	47,69	25,70	nvt
B7_A	B7[2/4]	19,5	40,89	41,11	42,99	32,71	46,32	25,08	nvt
B7_A	B7[2/4]	1,5	31,04	35,63	30,91	29,35	33,67	29,73	nvt
B7_A	B7[3/4]	19,5	47,04	28,99	45,00	46,86	43,99	37,53	nvt
B7_A	B7[3/4]	37,5	48,79	28,30	45,87	48,05	45,43	39,04	nvt
B7_A	B7[3/4]	55,5	49,97	28,01	46,60	47,84	45,47	42,38	nvt
B7_B	B7[1/4]	58,5	47,29	55,43	34,89	28,21	47,67	39,03	nvt
B7_B	B7[2/4]	58,5	46,37	52,58	44,25	38,27	49,01	28,31	nvt
B7_B	B7[1/4]	40,5	46,77	52,30	34,60	29,13	43,45	37,48	nvt
B7_B	B7[1/4]	22,5	42,82	48,52	36,18	31,66	42,30	34,65	nvt
B7_B	B7[4/4]	58,5	50,20	47,94	39,85	39,85	37,42	43,07	nvt
B7_B	B7[2/4]	40,5	46,36	45,06	44,58	37,65	47,78	25,83	nvt
B7_B	B7[2/4]	22,5	42,66	41,35	43,41	32,48	46,90	25,12	nvt
B7_B	B7[2/4]	4,5	31,28	35,86	31,70	29,70	34,31	29,80	nvt
B7_B	B7[3/4]	22,5	47,18	29,43	45,31	47,49	44,15	37,73	nvt
B7_B	B7[3/4]	58,5	49,71	28,37	46,48	47,79	45,52	42,43	nvt
B7_B	B7[3/4]	40,5	48,94	27,10	46,07	48,20	45,54	39,36	nvt
B7_C	B7[1/4]	61,5	47,41	55,54	35,52	28,33	48,70	39,63	**55**
B7_C	B7[4/4]	61,5	51,08	53,14	42,30	44,71	37,98	43,49	nvt
B7_C	B7[1/4]	43,5	47,01	52,96	34,63	29,12	43,76	37,64	nvt
B7_C	B7[2/4]	61,5	--	52,84	44,25	39,43	49,63	28,76	nvt
B7_C	B7[1/4]	25,5	43,71	49,00	36,48	32,27	42,71	34,81	nvt
B7_C	B7[2/4]	43,5	47,01	45,38	44,63	37,67	47,89	25,99	nvt
B7_C	B7[2/4]	25,5	43,77	41,95	43,69	32,49	47,20	25,25	nvt
B7_C	B7[2/4]	7,5	31,87	35,89	32,56	30,15	35,75	29,79	nvt
B7_C	B7[3/4]	25,5	47,45	30,58	45,48	47,63	44,73	38,08	nvt
B7_C	B7[3/4]	43,5	49,27	27,50	46,36	48,22	45,66	39,82	nvt
B7_C	B7[3/4]	61,5	49,47	26,91	46,45	47,69	45,58	42,71	nvt
B7_D	B7[1/4]	46,5	46,75	53,67	34,71	28,93	44,42	37,87	nvt
B7_D	B7[1/4]	28,5	44,61	49,58	37,02	33,15	42,96	35,01	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Scheepvaart L_{sch} [dB]	Basal [dB]	Prysmian [dB]	Schieoevers Zuid [dB]	L_{CUM}** [dB]
B7_D	B7[2/4]	46,5	47,22	45,84	44,99	37,70	48,13	26,18	nvt
B7_D	B7[2/4]	28,5	45,01	42,39	44,10	32,69	47,44	25,39	nvt
B7_D	B7[2/4]	10,5	33,03	36,29	34,14	31,03	37,24	28,53	nvt
B7_D	B7[3/4]	28,5	47,95	34,05	45,55	47,72	45,11	38,33	nvt
B7_D	B7[3/4]	46,5	49,44	27,85	46,63	48,22	45,83	40,37	nvt
B7_E	B7[1/4]	49,5	46,79	54,06	34,41	28,43	45,14	38,09	nvt
B7_E	B7[1/4]	31,5	44,97	50,19	37,11	34,75	43,07	35,28	nvt
B7_E	B7[2/4]	49,5	47,58	46,75	44,93	37,76	48,36	26,40	nvt
B7_E	B7[1/4]	13,5	38,11	42,66	34,30	30,23	40,38	33,65	nvt
B7_E	B7[2/4]	31,5	45,78	42,87	44,29	33,10	47,60	25,47	nvt
B7_E	B7[2/4]	13,5	35,90	36,80	36,89	32,73	40,49	26,30	nvt
B7_E	B7[3/4]	31,5	48,19	34,81	45,64	47,79	45,33	38,60	nvt
B7_E	B7[3/4]	13,5	46,32	31,74	42,55	44,80	41,73	37,25	nvt
B7_E	B7[3/4]	49,5	49,11	28,21	46,64	48,13	45,80	40,94	nvt
B7_F	B7[1/4]	52,5	46,88	54,79	34,51	28,30	46,39	38,33	nvt
B7_F	B7[1/4]	34,5	45,35	50,83	35,41	34,00	43,16	35,57	nvt
B7_F	B7[2/4]	52,5	47,00	49,16	44,13	37,83	48,75	27,75	nvt
B7_F	B7[1/4]	16,5	40,20	45,83	35,03	31,00	41,80	33,87	nvt
B7_F	B7[2/4]	34,5	46,27	43,70	44,48	34,51	47,61	25,60	nvt
B7_F	B7[2/4]	16,5	38,21	38,51	42,16	31,93	45,07	25,03	nvt
B7_F	B7[3/4]	16,5	46,86	28,79	44,19	46,28	43,40	37,40	nvt
B7_F	B7[3/4]	34,5	48,54	27,85	45,77	47,90	45,48	38,80	nvt
B7_F	B7[3/4]	52,5	49,64	27,65	46,64	48,06	45,45	41,91	nvt
B8_A	B8[3/4]	1,5	54,03	37,06	38,92	32,80	37,04	24,21	**54**
B8_A	B8[1/4]	1,5	33,51	35,58	31,61	31,88	32,60	27,27	nvt
B8_A	B8[4/4]	1,5	47,17	34,71	35,56	32,88	36,66	36,41	nvt
B8_B	B8[3/4]	4,5	55,01	38,34	41,64	27,30	42,00	24,30	**56**
B8_B	B8[1/4]	4,5	33,87	35,84	32,22	33,15	32,81	27,37	nvt
B8_B	B8[4/4]	4,5	48,94	35,57	38,94	30,07	39,55	36,93	nvt
B8_C	B8[3/4]	7,5	55,08	40,11	43,50	27,53	45,11	24,32	**56**
B8_C	B8[1/4]	7,5	34,72	36,11	33,27	34,77	34,13	27,63	nvt
B8_C	B8[4/4]	7,5	49,46	36,28	41,24	32,26	40,38	37,06	nvt
B8_D	B8[3/4]	10,5	54,97	46,29	44,64	28,07	47,13	24,59	**56**
B8_D	B8[4/4]	10,5	49,60	38,46	42,29	35,91	41,83	37,03	nvt
B8_D	B8[1/4]	10,5	36,59	36,82	35,33	38,30	36,24	28,10	nvt
B8_E	B8[3/4]	13,5	54,86	50,20	44,96	29,31	49,55	25,59	**57**
B8_E	B8[4/4]	13,5	49,78	41,75	43,53	36,81	43,09	37,18	nvt
B8_E	B8[1/4]	13,5	41,02	37,54	39,29	42,33	39,41	28,15	nvt
B9_A	B9[1/4]	1,5	52,52	54,25	30,63	23,48	48,26	25,02	nvt
B9_A	B9[4/4]	1,5	46,66	48,58	30,49	26,75	42,58	35,05	nvt
B9_A	B9[3/4]	1,5	36,74	37,96	29,38	29,55	38,37	29,86	nvt
B9_B	B9[1/4]	4,5	53,48	53,89	31,38	23,56	50,02	24,99	**57**
B9_B	B9[4/4]	4,5	48,18	48,51	31,16	27,06	44,42	31,15	nvt
B9_B	B9[3/4]	4,5	37,93	38,20	29,82	30,12	39,68	30,56	nvt
B9_C	B9[1/4]	7,5	53,42	53,65	33,16	23,77	51,79	25,13	**57**
B9_C	B9[4/4]	7,5	48,24	48,11	33,44	27,42	46,17	31,79	nvt
B9_C	B9[3/4]	7,5	38,69	38,58	30,69	31,34	41,38	31,66	nvt
B9_D	B9[1/4]	10,5	53,24	54,06	35,41	23,99	52,96	25,98	**58**
B9_D	B9[4/4]	10,5	48,16	48,27	35,50	28,08	47,87	30,57	nvt
B9_D	B9[3/4]	10,5	39,48	39,24	32,09	32,45	43,67	35,78	nvt
C1_A	C1[3/4]	1,5	54,05	46,84	41,92	37,29	40,96	26,46	**55**
C1_A	C1[2/4]	1,5	46,67	37,02	33,94	29,58	38,99	31,31	nvt
C1_B	C1[3/4]	4,5	55,07	46,99	44,15	27,49	43,39	26,76	**56**
C1_B	C1[2/4]	4,5	48,43	37,41	36,93	31,33	41,58	32,73	nvt
C1_C	C1[3/4]	7,5	55,18	47,00	45,69	27,66	45,41	26,85	**56**
C1_C	C1[2/4]	7,5	48,87	37,86	38,04	32,63	43,46	33,02	nvt
C1_D	C1[3/4]	10,5	55,22	48,47	46,45	28,37	47,05	27,17	**57**
C1_D	C1[2/4]	10,5	49,01	39,57	39,16	36,47	45,44	33,50	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
C10_A	C10[3/4]	1,5	54,53	45,52	45,23	30,74	37,36	25,22	**55**
C10_A	C10[1/4]	1,5	34,33	34,73	32,44	33,41	32,65	28,14	**nvt**
C10_A	C10[4/4]	1,5	48,51	34,53	49,42	39,78	31,31	27,76	**52**
C10_B	C10[3/4]	4,5	55,41	45,94	46,79	30,70	42,32	25,21	**56**
C10_B	C10[1/4]	4,5	35,30	35,23	33,56	37,00	33,76	29,04	**nvt**
C10_B	C10[4/4]	4,5	49,99	35,99	50,68	40,33	32,44	28,89	**54**
C10_C	C10[3/4]	7,5	55,52	45,99	47,73	31,10	44,39	25,47	**57**
C10_C	C10[1/4]	7,5	38,24	35,21	35,72	38,30	33,35	30,13	**nvt**
C10_C	C10[4/4]	7,5	50,44	35,70	51,20	41,44	33,25	31,16	**54**
C10_D	C10[3/4]	10,5	55,45	47,79	48,12	32,73	46,04	27,14	**57**
C10_D	C10[1/4]	10,5	38,85	34,88	36,25	35,29	35,42	32,84	**nvt**
C10_D	C10[4/4]	10,5	50,81	35,72	51,44	43,69	34,27	37,26	**55**
C11_A	C11[4/4]	19,5	47,97	39,70	49,83	36,04	45,01	26,16	**53**
C11_A	C11[3/4]	1,5	34,23	36,74	32,43	33,00	32,21	28,42	**nvt**
C11_A	C11[3/4]	19,5	43,33	37,22	44,05	40,05	43,11	32,60	**nvt**
C11_A	C11[2/4]	1,5	34,18	34,82	32,25	32,83	31,64	30,92	**nvt**
C11_A	C11[2/4]	19,5	48,44	34,20	47,76	51,09	39,38	39,33	**55**
C11_A	C11[1/4]	19,5	50,35	34,81	51,06	51,00	37,37	40,03	**56**
C11_B	C11[4/4]	22,5	48,51	40,47	49,92	36,30	45,65	26,81	**54**
C11_B	C11[3/4]	22,5	44,65	38,00	44,40	40,27	43,78	33,26	**nvt**
C11_B	C11[3/4]	4,5	35,14	37,09	33,69	35,08	33,76	29,17	**nvt**
C11_B	C11[2/4]	4,5	35,09	35,36	33,82	34,19	32,88	33,95	**nvt**
C11_B	C11[1/4]	22,5	50,47	35,85	51,07	51,10	38,16	40,42	**56**
C11_B	C11[2/4]	22,5	48,74	34,76	47,82	51,22	39,87	39,65	**55**
C11_C	C11[4/4]	25,5	48,79	41,14	49,97	37,14	46,15	28,67	**54**
C11_C	C11[3/4]	25,5	45,28	39,07	45,02	40,64	44,24	34,18	**nvt**
C11_C	C11[3/4]	7,5	37,59	37,03	35,82	37,95	34,10	30,11	**nvt**
C11_C	C11[1/4]	25,5	50,60	36,98	51,05	51,12	39,41	40,63	**56**
C11_C	C11[2/4]	25,5	49,03	35,61	47,91	51,26	40,86	39,96	**55**
C11_C	C11[2/4]	7,5	37,02	35,41	35,87	34,99	33,34	36,60	**nvt**
C11_D	C11[3/4]	10,5	38,47	36,73	36,82	34,14	36,95	31,37	**nvt**
C11_D	C11[2/4]	10,5	40,22	35,19	39,91	39,00	36,33	37,47	**nvt**
C11_E	C11[4/4]	13,5	43,04	39,19	48,13	34,70	42,64	25,87	**nvt**
C11_E	C11[3/4]	13,5	39,51	36,49	42,12	38,02	41,18	32,33	**nvt**
C11_E	C11[1/4]	13,5	48,57	35,81	49,10	50,26	36,02	39,46	**55**
C11_E	C11[2/4]	13,5	46,82	33,62	46,37	50,29	37,87	38,94	**54**
C11_F	C11[4/4]	16,5	46,97	39,76	49,59	35,70	44,23	25,97	**53**
C11_F	C11[3/4]	16,5	42,01	36,66	43,63	39,61	42,36	32,27	**nvt**
C11_F	C11[1/4]	16,5	50,23	36,42	50,87	50,70	36,81	39,76	**56**
C11_F	C11[2/4]	16,5	48,10	33,71	47,66	51,10	38,73	39,15	**55**
C2_A	C2[3/4]	1,5	34,42	34,65	33,47	35,22	32,53	36,41	**nvt**
C2_A	C2[3/4]	37,5	48,93	35,55	46,63	49,61	40,68	42,04	**54**
C2_A	C2[3/4]	19,5	45,52	34,62	44,49	47,24	38,83	40,65	**nvt**
C2_B	C2[3/4]	40,5	49,18	35,75	46,64	49,65	40,70	42,23	**55**
C2_B	C2[3/4]	4,5	35,57	35,00	34,66	36,41	33,02	37,84	**nvt**
C2_B	C2[3/4]	22,5	45,73	35,03	44,52	47,21	39,39	40,82	**nvt**
C2_C	C2[3/4]	43,5	49,45	36,00	46,62	49,65	40,91	42,41	**55**
C2_C	C2[3/4]	25,5	46,22	35,59	44,44	47,51	39,88	40,95	**nvt**
C2_C	C2[3/4]	7,5	37,50	34,93	36,99	38,95	34,87	39,11	**nvt**
C2_D	C2[3/4]	46,5	49,76	36,27	46,55	49,53	41,27	42,74	**55**
C2_D	C2[3/4]	28,5	47,13	36,04	44,59	47,87	39,96	41,05	**nvt**
C2_D	C2[3/4]	10,5	40,95	34,69	39,93	43,17	36,90	39,18	**nvt**
C2_E	C2[3/4]	31,5	47,74	35,19	44,92	49,08	40,30	41,32	**nvt**
C2_E	C2[3/4]	13,5	43,78	34,43	43,77	45,66	36,99	39,49	**nvt**
C2_F	C2[3/4]	34,5	48,25	35,41	45,68	49,67	40,54	41,85	**54**
C2_F	C2[3/4]	16,5	45,25	34,45	45,26	46,69	37,89	39,84	**nvt**
C3_A	C3[3/4]	19,5	54,51	51,52	47,41	30,89	49,26	26,97	**57**
C3_A	C3[4/4]	19,5	48,45	36,14	49,36	43,55	38,79	35,77	**53**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
C3_A	C3[4/4]	37,5	51,52	--	50,20	49,35	40,00	38,39	**56**
C3_B	C3[3/4]	22,5	53,79	52,02	47,58	32,53	49,70	27,39	**57**
C3_B	C3[4/4]	22,5	49,68	36,46	49,45	43,98	39,51	36,28	**54**
C3_B	C3[4/4]	40,5	51,51	--	50,14	49,37	40,23	38,64	**56**
C3_C	C3[4/4]	25,5	50,42	36,93	51,50	46,29	39,89	37,63	**55**
C3_C	C3[4/4]	43,5	51,53	--	49,99	49,20	40,66	38,88	**56**
C3_D	C3[4/4]	28,5	51,06	37,21	51,68	48,79	40,05	39,11	**56**
C3_D	C3[4/4]	46,5	51,56	--	49,91	49,22	41,40	39,15	**56**
C3_E	C3[3/4]	13,5	54,86	50,88	46,83	29,23	47,86	26,78	**57**
C3_E	C3[4/4]	13,5	43,61	35,99	49,61	41,56	37,46	35,42	**52**
C3_E	C3[4/4]	31,5	51,45	--	52,07	51,20	40,21	39,50	**57**
C3_F	C3[3/4]	16,5	54,72	51,65	47,32	29,98	48,66	26,83	**57**
C3_F	C3[4/4]	16,5	47,17	37,16	51,02	42,75	38,22	35,59	**53**
C3_F	C3[4/4]	34,5	51,45	--	52,35	51,33	40,11	39,73	**57**
C4_A	C4[4/4]	55,5	47,93	52,48	38,79	32,46	49,93	38,90	**54**
C4_A	C4[1/4]	55,5	50,27	52,51	46,89	32,53	50,14	31,97	**56**
C4_A	C4[1/4]	37,5	51,77	52,43	47,26	30,63	49,94	27,50	**56**
C4_A	C4[4/4]	37,5	48,63	51,41	38,16	31,64	49,90	37,16	**54**
C4_A	C4[4/4]	19,5	49,06	49,74	37,40	30,79	49,11	36,05	**nvt**
C4_A	C4[3/4]	55,5	49,33	38,94	45,65	48,80	40,22	42,86	**nvt**
C4_A	C4[2/4]	55,5	50,92	--	49,44	48,44	42,12	40,97	**55**
C4_B	C4[1/4]	40,5	51,42	52,42	47,26	30,57	50,00	27,74	**56**
C4_B	C4[4/4]	40,5	48,53	51,43	38,33	32,14	49,90	37,35	**54**
C4_B	C4[4/4]	22,5	49,13	50,33	37,61	31,27	49,53	36,18	**54**
C4_C	C4[1/4]	43,5	51,17	52,40	47,28	30,68	50,07	28,00	**56**
C4_C	C4[4/4]	43,5	48,45	51,44	38,52	31,77	49,93	37,64	**54**
C4_C	C4[1/4]	25,5	46,85	51,23	46,20	30,79	49,21	26,63	**nvt**
C4_C	C4[4/4]	25,5	49,44	50,75	37,76	31,68	49,72	36,43	**54**
C4_D	C4[1/4]	46,5	50,93	52,36	47,25	31,27	50,09	28,38	**56**
C4_D	C4[1/4]	28,5	52,49	52,28	47,15	30,79	49,85	26,80	**56**
C4_D	C4[4/4]	46,5	48,40	51,63	38,58	31,42	49,90	38,23	**54**
C4_D	C4[4/4]	28,5	49,19	51,09	37,81	31,82	49,83	36,60	**54**
C4_E	C4[1/4]	31,5	52,21	52,44	47,28	30,77	49,92	27,00	**56**
C4_E	C4[1/4]	49,5	50,74	52,35	47,19	31,43	50,11	28,81	**56**
C4_E	C4[4/4]	49,5	48,12	51,94	38,31	31,12	49,90	38,30	**54**
C4_E	C4[4/4]	31,5	49,12	51,34	37,91	31,75	49,91	36,77	**54**
C4_E	C4[4/4]	13,5	48,09	43,99	40,26	37,88	46,33	32,76	**nvt**
C4_E	C4[3/4]	49,5	47,96	37,97	41,67	45,68	39,28	42,44	**nvt**
C4_E	C4[2/4]	49,5	47,42	--	44,74	46,59	40,75	39,96	**52**
C4_F	C4[1/4]	34,5	52,00	52,48	47,24	30,64	49,89	27,25	**56**
C4_F	C4[1/4]	52,5	50,53	52,42	47,07	31,66	50,12	29,57	**56**
C4_F	C4[4/4]	52,5	48,01	52,22	38,35	31,34	49,93	38,64	**54**
C4_F	C4[4/4]	34,5	49,05	51,44	38,05	31,71	49,88	37,03	**54**
C4_F	C4[4/4]	16,5	49,05	48,31	36,95	30,67	48,48	32,83	**nvt**
C4_F	C4[3/4]	52,5	49,15	38,52	44,54	48,63	40,21	42,74	**nvt**
C4_F	C4[2/4]	52,5	50,02	--	49,30	48,58	41,56	40,76	**55**
C5_A	C5[1/4]	1,5	38,49	37,10	33,46	33,42	37,02	33,78	**nvt**
C5_A	C5[4/4]	1,5	37,27	35,20	38,77	41,38	33,89	39,94	**nvt**
C5_A	C5[2/4]	1,5	31,75	34,12	32,43	30,62	30,28	37,31	**nvt**
C5_A	C5[3/4]	1,5	31,03	32,68	33,11	31,73	32,12	36,72	**nvt**
C5_B	C5[1/4]	4,5	39,84	37,50	35,31	33,78	38,43	34,89	**nvt**
C5_B	C5[4/4]	4,5	39,12	35,84	40,38	42,02	35,34	40,72	**nvt**
C5_B	C5[2/4]	4,5	32,39	34,53	33,98	31,03	31,75	38,00	**nvt**
C5_B	C5[3/4]	4,5	31,88	33,65	34,54	32,53	33,09	35,52	**nvt**
C5_C	C5[1/4]	7,5	41,95	37,61	36,81	34,66	38,52	36,46	**nvt**
C5_C	C5[4/4]	7,5	40,50	36,02	41,34	42,12	34,18	41,07	**nvt**
C5_C	C5[3/4]	7,5	35,12	35,02	37,54	36,31	34,79	35,62	**nvt**
C5_C	C5[2/4]	7,5	33,43	34,95	36,06	32,35	33,36	38,80	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
C6_A	C6[1/4]	1,5	40,26	36,35	33,80	33,08	37,55	31,95	nvt
C6_A	C6[2/4]	1,5	37,17	34,74	33,75	35,18	35,63	35,06	nvt
C6_A	C6[3/4]	1,5	33,13	31,29	33,08	33,06	29,88	38,10	nvt
C6_B	C6[1/4]	4,5	41,67	36,57	35,42	34,05	39,22	33,12	nvt
C6_B	C6[2/4]	4,5	38,49	35,29	35,90	35,61	36,63	36,38	nvt
C6_B	C6[3/4]	4,5	34,50	32,14	34,77	34,96	29,57	39,44	nvt
C6_C	C6[1/4]	7,5	43,25	36,57	37,54	35,39	39,49	34,32	nvt
C6_C	C6[2/4]	7,5	39,64	35,64	37,33	38,46	37,95	37,51	nvt
C6_C	C6[3/4]	7,5	37,26	33,16	37,42	40,42	31,16	41,48	nvt
C6_D	C6[1/4]	10,5	43,91	36,74	38,94	38,93	41,53	34,79	nvt
C6_D	C6[2/4]	10,5	41,32	36,49	39,08	41,15	40,15	38,36	nvt
C6_D	C6[4/4]	10,5	42,67	35,77	41,96	43,39	36,85	39,91	nvt
C6_D	C6[3/4]	10,5	42,33	33,27	41,53	43,83	34,75	42,69	nvt
C7_A	C7[4/4]	1,5	47,23	38,00	49,50	31,40	35,54	28,52	**52**
C7_A	C7[1/4]	1,5	46,75	35,49	51,09	48,79	31,73	40,51	**55**
C7_A	C7[2/4]	1,5	44,67	33,34	48,94	50,46	29,16	41,05	**54**
C7_B	C7[4/4]	4,5	48,73	39,19	50,73	31,58	38,30	28,96	**53**
C7_B	C7[1/4]	4,5	49,35	37,07	52,09	49,51	32,34	41,74	**56**
C7_B	C7[2/4]	4,5	48,79	34,28	50,04	51,35	30,16	42,37	**56**
C7_C	C7[4/4]	7,5	49,08	38,17	51,02	31,80	39,57	29,66	**54**
C7_C	C7[2/4]	7,5	49,98	34,55	50,47	52,13	31,10	42,59	**56**
C7_C	C7[1/4]	7,5	50,20	35,24	52,37	50,25	33,26	41,94	**56**
C7_D	C7[4/4]	10,5	49,18	38,96	51,18	34,15	41,64	31,72	**54**
C7_D	C7[2/4]	10,5	50,22	34,72	50,71	52,99	35,43	42,65	**57**
C7_D	C7[1/4]	10,5	50,37	35,07	52,52	51,23	34,61	42,03	**57**
C8_A	C8[1/3]	1,5	33,91	36,43	32,86	34,60	33,11	31,40	nvt
C8_A	C8[3/3]	1,5	38,74	34,85	42,72	46,24	33,06	31,32	nvt
C8_A	C8[2/3]	1,5	30,98	34,30	32,68	30,82	31,50	33,52	nvt
C8_B	C8[1/3]	4,5	34,43	36,91	33,90	35,11	34,37	31,57	nvt
C8_B	C8[3/3]	4,5	42,82	35,78	44,38	46,82	34,01	31,66	nvt
C8_B	C8[2/3]	4,5	31,84	34,49	34,03	31,17	32,29	34,22	nvt
C8_C	C8[1/3]	7,5	35,96	37,25	36,57	37,34	35,13	33,11	nvt
C8_C	C8[3/3]	7,5	43,43	36,08	45,57	47,27	35,49	32,11	nvt
C8_C	C8[2/3]	7,5	33,41	34,54	36,48	33,44	33,41	35,42	nvt
C9_A	C9[4/4]	1,5	33,89	36,98	31,84	32,03	32,02	28,33	nvt
C9_A	C9[1/4]	1,5	47,23	37,74	49,01	30,42	32,45	25,50	**51**
C9_A	C9[3/4]	1,5	41,01	34,22	45,43	48,63	33,15	35,01	nvt
C9_A	C9[2/4]	1,5	44,49	30,17	48,88	50,06	27,46	42,38	**54**
C9_B	C9[1/4]	4,5	48,74	38,89	50,44	30,51	34,67	25,67	**53**
C9_B	C9[4/4]	4,5	34,42	37,32	33,34	32,25	33,18	29,35	nvt
C9_B	C9[3/4]	4,5	45,25	35,17	46,39	49,35	33,63	36,11	nvt
C9_B	C9[2/4]	4,5	48,92	32,24	50,02	50,92	27,92	43,80	**56**
C9_C	C9[1/4]	7,5	49,20	38,11	50,86	31,27	36,30	25,98	**53**
C9_C	C9[4/4]	7,5	35,31	37,22	34,10	32,70	34,29	30,84	nvt
C9_C	C9[3/4]	7,5	47,17	35,48	47,42	50,02	34,70	37,85	**54**
C9_C	C9[2/4]	7,5	50,28	33,21	50,48	51,61	28,76	43,99	**56**
C9_D	C9[1/4]	10,5	49,44	38,67	51,03	33,64	39,37	27,75	**54**
C9_D	C9[4/4]	10,5	36,76	36,73	35,76	35,17	37,34	33,44	nvt
C9_D	C9[3/4]	10,5	47,41	35,72	47,90	50,82	36,18	38,84	**55**
C9_D	C9[2/4]	10,5	50,64	33,64	50,78	52,49	32,48	43,92	**57**
D1_A	D1[1/4]	1,5	49,67	43,23	29,40	31,86	32,12	32,60	nvt
D1_A	D1[3/4]	1,5	34,22	38,31	25,34	25,81	32,38	31,66	nvt
D1_B	D1[1/4]	4,5	50,90	45,33	30,11	33,00	33,19	33,55	nvt
D1_B	D1[3/4]	4,5	34,40	38,74	25,55	26,03	33,27	32,49	nvt
D1_C	D1[1/4]	7,5	51,07	48,26	30,60	33,60	35,71	35,45	nvt
D1_C	D1[3/4]	7,5	34,54	39,55	25,93	26,30	34,67	34,49	nvt
D1_D	D1[1/4]	10,5	50,94	53,60	31,78	33,00	40,17	33,36	nvt
D1_D	D1[3/4]	10,5	35,05	40,08	27,32	27,73	37,23	36,85	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
D1_E	D1[1/4]	13,5	50,75	55,11	32,46	34,38	44,31	34,31	nvt
D1_E	D1[3/4]	13,5	36,70	40,76	30,34	33,53	38,50	37,79	nvt
D10_A	D10[4/4]	19,5	56,76	67,30	24,66	22,58	37,20	32,51	64
D10_A	D10[4/4]	37,5	54,32	66,37	25,91	24,16	41,40	33,33	62
D10_A	D10[4/4]	55,5	53,12	65,10	26,96	24,02	41,58	35,01	61
D10_A	D10[1/4]	37,5	49,49	63,33	37,56	36,20	43,76	32,33	59
D10_A	D10[1/4]	19,5	50,71	63,56	32,73	33,90	36,51	33,80	60
D10_A	D10[3/4]	55,5	52,68	62,12	35,09	39,76	39,40	43,80	59
D10_A	D10[1/4]	55,5	48,06	61,79	37,24	36,92	43,99	33,54	58
D10_A	D10[4/4]	1,5	57,95	48,24	24,49	22,60	32,74	30,56	58
D10_A	D10[2/4]	55,5	45,17	41,88	39,68	41,16	46,44	44,12	nvt
D10_B	D10[4/4]	22,5	56,44	67,26	24,90	22,88	37,82	32,57	63
D10_B	D10[4/4]	40,5	54,06	66,13	26,03	23,95	41,47	33,48	62
D10_B	D10[4/4]	58,5	52,96	64,92	27,86	24,95	41,87	36,38	61
D10_B	D10[1/4]	22,5	51,65	63,82	33,57	34,29	37,27	31,05	60
D10_B	D10[1/4]	40,5	49,20	63,18	37,75	36,43	43,90	32,59	59
D10_B	D10[3/4]	58,5	52,74	62,02	35,28	39,87	39,51	44,11	59
D10_B	D10[1/4]	58,5	47,82	61,66	37,38	37,06	43,94	35,27	58
D10_B	D10[3/4]	40,5	52,01	57,63	34,87	39,29	38,77	42,27	56
D10_B	D10[4/4]	4,5	58,74	53,53	24,83	22,38	33,01	31,70	59
D10_B	D10[2/4]	58,5	45,59	45,27	39,83	41,22	46,62	44,36	nvt
D10_C	D10[4/4]	25,5	55,39	67,14	25,13	23,04	38,63	32,65	63
D10_C	D10[4/4]	43,5	53,86	65,90	26,16	23,74	41,47	33,68	62
D10_C	D10[1/4]	25,5	51,39	63,94	34,77	34,72	38,71	29,86	60
D10_C	D10[1/4]	43,5	48,91	62,76	37,47	36,62	43,89	31,91	59
D10_C	D10[3/4]	43,5	52,62	61,00	34,69	39,62	38,94	42,59	58
D10_C	D10[4/4]	7,5	58,60	59,06	24,38	22,33	33,80	31,76	60
D10_D	D10[4/4]	28,5	55,08	67,00	25,33	23,25	40,04	32,76	63
D10_D	D10[4/4]	46,5	53,66	65,64	26,33	23,74	41,47	34,06	62
D10_D	D10[1/4]	28,5	51,04	63,89	36,67	35,28	41,41	31,28	60
D10_D	D10[4/4]	10,5	58,31	63,98	23,79	22,20	34,91	32,04	62
D10_D	D10[1/4]	46,5	48,66	62,61	37,11	36,63	43,74	33,32	59
D10_D	D10[3/4]	46,5	52,77	61,69	34,71	39,60	38,91	42,88	59
D10_E	D10[4/4]	31,5	54,82	66,79	25,69	23,57	41,00	32,87	63
D10_E	D10[4/4]	13,5	57,53	66,04	24,06	22,26	36,18	32,55	63
D10_E	D10[4/4]	49,5	53,47	65,45	26,57	23,83	41,48	34,21	62
D10_E	D10[1/4]	31,5	50,76	63,82	37,21	35,58	42,92	31,59	60
D10_E	D10[1/4]	49,5	48,41	62,29	37,25	36,65	43,77	33,57	59
D10_E	D10[3/4]	49,5	52,79	62,16	34,81	39,55	39,06	43,20	59
D10_F	D10[4/4]	16,5	57,12	66,92	24,28	22,40	36,64	32,46	63
D10_F	D10[4/4]	34,5	54,55	66,59	25,72	23,87	41,22	33,22	63
D10_F	D10[4/4]	52,5	53,28	65,27	26,73	23,84	41,54	34,50	61
D10_F	D10[1/4]	34,5	49,72	63,58	37,51	35,91	43,49	31,92	60
D10_F	D10[3/4]	52,5	52,79	62,20	34,95	39,67	39,26	43,46	59
D10_F	D10[1/4]	52,5	48,14	61,94	37,14	36,92	43,84	32,70	58
D10_F	D10[1/4]	16,5	43,28	61,32	31,82	33,41	35,91	33,80	57
D10_F	D10[2/4]	52,5	43,41	36,83	38,28	40,54	42,95	43,25	nvt
D2_A	D2[1/4]	1,5	46,00	42,32	29,35	31,99	32,54	36,02	nvt
D2_A	D2[4/4]	1,5	33,23	39,46	25,36	25,33	31,68	29,72	nvt
D2_A	D2[2/4]	1,5	34,36	35,96	31,10	32,37	35,69	37,59	nvt
D2_B	D2[1/4]	4,5	47,68	43,98	30,04	32,16	33,14	36,95	nvt
D2_B	D2[4/4]	4,5	33,64	39,92	25,59	25,75	32,61	29,76	nvt
D2_B	D2[2/4]	4,5	35,14	36,51	31,85	33,10	36,35	38,43	nvt
D2_C	D2[1/4]	7,5	48,10	46,21	30,86	32,74	34,63	38,21	nvt
D2_C	D2[4/4]	7,5	33,96	40,86	25,94	26,49	33,97	34,65	nvt
D2_C	D2[2/4]	7,5	37,02	37,07	34,62	37,66	37,32	39,44	nvt
D2_D	D2[1/4]	10,5	48,15	51,00	32,25	33,29	37,68	38,26	nvt
D2_D	D2[4/4]	10,5	34,43	41,96	27,17	28,59	36,47	37,42	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
D2_D	D2[2/4]	10,5	39,30	35,74	35,65	38,42	39,22	39,37	nvt
D2_E	D2[1/4]	13,5	48,08	53,12	33,15	34,76	39,87	38,37	nvt
D2_E	D2[4/4]	13,5	35,45	43,34	28,77	29,18	38,92	38,42	nvt
D2_E	D2[2/4]	13,5	40,49	36,51	36,76	39,26	41,16	40,77	nvt
D3_A	D3[4/4]	1,5	43,24	42,12	28,63	29,24	31,49	38,41	nvt
D3_A	D3[1/4]	1,5	33,00	38,60	25,60	26,47	30,16	28,75	nvt
D3_A	D3[2/4]	1,5	32,04	38,29	25,69	26,66	30,92	34,11	nvt
D3_B	D3[4/4]	4,5	44,87	45,83	29,27	29,74	31,94	37,30	nvt
D3_B	D3[1/4]	4,5	33,35	39,48	25,72	26,57	31,20	29,00	nvt
D3_B	D3[2/4]	4,5	32,43	38,81	26,07	26,83	31,68	35,15	nvt
D3_C	D3[4/4]	7,5	45,64	47,76	29,53	29,40	32,05	37,05	nvt
D3_C	D3[1/4]	7,5	33,48	40,41	25,91	26,64	32,95	29,59	nvt
D3_C	D3[2/4]	7,5	32,61	39,65	26,68	27,00	32,60	37,73	nvt
D3_D	D3[4/4]	10,5	45,97	49,53	30,92	31,04	33,14	37,62	nvt
D3_D	D3[1/4]	10,5	33,57	40,73	27,01	26,80	34,02	31,16	nvt
D3_D	D3[2/4]	10,5	32,74	40,29	28,11	27,44	35,06	38,69	nvt
D3_E	D3[4/4]	13,5	46,26	50,49	32,43	32,10	35,86	38,96	nvt
D3_E	D3[2/4]	13,5	33,33	41,09	31,18	29,61	38,42	39,64	nvt
D3_E	D3[1/4]	13,5	33,63	40,62	28,83	27,85	35,46	34,35	nvt
D4_A	D4[3/4]	1,5	41,05	41,38	28,77	27,95	32,32	36,24	nvt
D4_A	D4[4/4]	1,5	33,13	39,46	25,39	27,30	31,45	28,63	nvt
D4_A	D4[2/4]	1,5	37,52	36,79	30,52	33,44	34,78	37,45	nvt
D4_B	D4[3/4]	4,5	42,24	43,43	29,34	28,61	33,29	36,48	nvt
D4_B	D4[4/4]	4,5	33,41	39,97	25,56	27,38	32,21	28,53	nvt
D4_B	D4[2/4]	4,5	38,02	37,39	32,04	36,69	35,15	37,72	nvt
D4_C	D4[3/4]	7,5	43,26	45,07	29,99	29,04	34,63	36,74	nvt
D4_C	D4[4/4]	7,5	33,58	41,05	26,00	27,72	33,41	28,74	nvt
D4_C	D4[2/4]	7,5	38,26	38,19	34,04	36,32	35,37	37,90	nvt
D4_D	D4[3/4]	10,5	43,81	47,12	30,87	29,33	35,93	37,15	nvt
D4_D	D4[4/4]	10,5	33,91	42,28	26,98	28,46	35,83	29,31	nvt
D4_D	D4[2/4]	10,5	38,26	37,70	35,26	36,77	36,97	37,88	nvt
D4_E	D4[3/4]	13,5	43,92	48,45	32,10	30,00	37,30	37,23	nvt
D4_E	D4[4/4]	13,5	35,39	44,08	28,60	32,42	40,01	31,70	nvt
D4_E	D4[2/4]	13,5	39,26	38,53	36,69	37,54	38,60	37,96	nvt
D5_A	D5[3/4]	19,5	38,98	38,99	37,40	36,48	38,62	40,46	nvt
D5_A	D5[3/4]	1,5	34,52	37,90	25,53	25,87	31,19	36,40	nvt
D5_A	D5[3/4]	37,5	43,89	34,04	40,51	41,59	45,89	40,40	nvt
D5_A	D5[3/4]	37,5	43,89	34,04	40,51	41,59	45,89	40,40	nvt
D5_B	D5[3/4]	4,5	34,77	38,39	25,89	25,97	31,54	37,06	nvt
D5_B	D5[3/4]	22,5	40,72	38,14	38,12	37,03	39,13	39,87	nvt
D5_B	D5[3/4]	40,5	44,65	34,38	40,26	41,50	46,43	40,52	nvt
D5_B	D5[3/4]	40,5	44,65	34,38	40,26	41,50	46,43	40,52	nvt
D5_C	D5[3/4]	7,5	34,78	38,92	26,42	26,15	34,18	37,99	nvt
D5_C	D5[3/4]	25,5	41,72	38,44	38,87	38,94	40,54	39,19	nvt
D5_C	D5[3/4]	43,5	45,02	34,70	40,07	41,55	46,49	40,94	nvt
D5_C	D5[3/4]	43,5	45,02	34,70	40,07	41,55	46,49	40,94	nvt
D5_D	D5[3/4]	10,5	35,15	39,49	28,26	26,89	35,23	39,39	nvt
D5_D	D5[3/4]	28,5	42,10	38,81	40,10	40,63	43,08	39,57	nvt
D5_D	D5[3/4]	46,5	45,18	34,72	40,17	40,93	46,39	41,55	nvt
D5_D	D5[3/4]	46,5	45,18	34,72	40,17	40,93	46,39	41,55	nvt
D5_E	D5[3/4]	13,5	35,54	39,81	31,58	30,22	36,67	40,13	nvt
D5_E	D5[3/4]	31,5	42,63	39,70	40,33	41,02	44,14	39,91	nvt
D5_E	D5[3/4]	49,5	45,46	35,09	40,32	41,06	46,41	41,93	nvt
D5_E	D5[3/4]	49,5	45,46	35,09	40,32	41,06	46,41	41,93	nvt
D5_F	D5[3/4]	34,5	43,06	40,81	40,51	41,38	44,98	40,09	nvt
D5_F	D5[3/4]	16,5	37,08	39,54	36,46	35,80	37,96	40,26	nvt
D6_A	D6[4/4]	1,5	57,18	48,92	23,85	22,96	33,62	27,89	**57**
D6_A	D6[1/4]	1,5	61,18	45,41	28,63	31,37	31,99	26,20	**61**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
D6_B	D6[4/4]	4,5	58,09	53,84	24,82	23,03	34,09	27,77	**59**
D6_B	D6[1/4]	4,5	60,46	49,05	28,87	32,67	32,90	26,47	**61**
D6_C	D6[4/4]	7,5	58,07	60,75	24,35	22,97	35,26	28,91	**60**
D6_C	D6[1/4]	7,5	59,18	55,13	29,36	33,02	34,56	27,14	**60**
D6_D	D6[4/4]	10,5	57,85	64,03	23,95	23,20	36,43	29,60	**62**
D6_D	D6[1/4]	10,5	57,95	58,57	30,05	31,66	37,92	26,17	**60**
D6_E	D6[4/4]	13,5	57,54	65,97	24,57	23,91	37,84	30,65	**63**
D6_E	D6[1/4]	13,5	56,97	60,44	31,56	33,35	42,08	26,66	**60**
D7_A	D7[4/4]	1,5	56,24	48,46	24,08	22,28	32,97	26,87	**57**
D7_A	D7[2/4]	1,5	34,43	37,15	25,70	24,05	32,02	34,20	**nvt**
D7_B	D7[4/4]	4,5	57,29	53,39	24,69	22,17	33,28	26,68	**58**
D7_B	D7[2/4]	4,5	34,84	37,58	26,26	24,54	33,08	35,47	**nvt**
D7_C	D7[4/4]	7,5	57,27	59,62	24,52	22,16	34,17	26,59	**59**
D7_C	D7[2/4]	7,5	35,32	38,05	27,16	25,21	34,81	36,52	**nvt**
D7_D	D7[4/4]	10,5	57,07	63,27	24,24	22,28	35,36	28,83	**61**
D7_D	D7[2/4]	10,5	36,94	38,71	29,43	27,36	35,37	37,67	**nvt**
D7_E	D7[4/4]	13,5	56,77	65,49	24,94	22,74	36,81	29,24	**62**
D7_E	D7[2/4]	13,5	39,00	38,86	32,19	33,43	36,36	38,85	**nvt**
D8_A	D8[4/4]	19,5	54,83	66,53	25,54	24,32	38,69	31,26	**63**
D8_A	D8[1/4]	19,5	50,71	61,49	33,50	36,26	45,05	25,57	**58**
D8_A	D8[3/4]	19,5	42,71	53,81	34,96	38,87	36,85	35,15	**nvt**
D8_A	D8[2/4]	19,5	41,17	36,91	37,47	39,48	44,76	38,07	**nvt**
D8_B	D8[4/4]	22,5	55,11	66,81	26,12	24,95	39,18	31,38	**63**
D8_B	D8[1/4]	22,5	50,95	62,50	34,43	37,33	45,98	25,75	**59**
D8_B	D8[3/4]	22,5	43,70	59,60	35,67	40,00	37,64	35,37	**56**
D8_B	D8[2/4]	22,5	41,24	37,60	38,34	40,05	45,38	38,17	**nvt**
D8_C	D8[4/4]	25,5	55,02	66,96	27,52	26,57	40,19	31,74	**63**
D8_C	D8[1/4]	25,5	51,86	62,75	35,65	38,16	46,37	26,81	**59**
D8_C	D8[3/4]	25,5	45,70	60,25	36,85	40,64	39,06	35,60	**57**
D8_C	D8[2/4]	25,5	41,48	37,99	39,40	41,26	46,13	39,06	**nvt**
D8_F	D8[4/4]	16,5	49,23	65,01	25,04	23,90	38,06	31,22	**61**
D8_F	D8[1/4]	16,5	45,62	57,44	32,64	35,68	43,89	25,58	**54**
D8_F	D8[3/4]	16,5	41,00	47,34	33,92	38,49	36,29	34,97	**nvt**
D8_F	D8[2/4]	16,5	40,31	41,15	37,75	40,42	43,93	39,34	**nvt**
D9_A	D9[3/4]	37,5	53,02	62,48	36,02	39,50	38,46	42,38	**59**
D9_A	D9[3/4]	19,5	53,74	61,77	29,96	32,21	36,38	39,63	**59**
D9_A	D9[3/4]	1,5	50,81	44,44	28,08	27,63	31,05	32,42	**nvt**
D9_B	D9[3/4]	22,5	53,68	62,33	30,62	34,69	35,60	40,93	**59**
D9_B	D9[3/4]	4,5	52,54	48,85	27,83	30,02	31,91	33,52	**nvt**
D9_C	D9[3/4]	25,5	53,71	62,62	32,91	37,79	37,02	41,44	**60**
D9_C	D9[3/4]	7,5	52,74	52,50	27,72	30,29	32,90	34,37	**nvt**
D9_D	D9[3/4]	28,5	53,66	62,76	35,61	38,94	37,48	41,62	**60**
D9_D	D9[3/4]	10,5	53,69	55,74	28,22	30,36	33,76	34,73	**56**
D9_E	D9[3/4]	31,5	53,61	62,70	35,71	39,10	37,88	41,87	**60**
D9_E	D9[3/4]	13,5	54,21	59,07	28,86	30,80	34,74	35,16	**58**
D9_F	D9[3/4]	34,5	53,53	62,60	35,85	39,19	38,24	42,08	**60**
D9_F	D9[3/4]	16,5	54,25	60,99	29,37	31,52	35,64	37,97	**59**
E10_A	E10[3/4]	1,5	35,25	38,50	29,50	33,16	31,16	32,44	**nvt**
E10_A	E10[1/4]	1,5	33,89	33,02	33,88	39,94	31,69	41,63	**nvt**
E10_B	E10[3/4]	4,5	36,43	38,94	30,96	34,79	34,71	34,33	**nvt**
E10_B	E10[1/4]	4,5	35,38	33,44	35,42	41,02	32,54	40,29	**nvt**
E11_A	E11[1/4]	1,5	38,44	37,59	35,95	39,13	33,79	36,45	**nvt**
E11_A	E11[3/4]	1,5	36,06	37,13	30,82	34,63	31,87	36,16	**nvt**
E11_A	E11[2/4]	1,5	36,23	33,55	36,40	38,62	32,28	42,14	**nvt**
E11_B	E11[1/4]	4,5	39,44	38,31	37,03	39,51	34,80	37,41	**nvt**
E11_B	E11[3/4]	4,5	37,58	37,71	33,42	37,35	34,82	37,22	**nvt**
E11_B	E11[2/4]	4,5	40,11	33,86	37,61	39,50	32,76	42,71	**nvt**
E11_C	E11[1/4]	7,5	42,05	38,80	38,58	41,12	37,30	40,95	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
E11_C	E11[3/4]	7,5	41,70	37,98	37,70	39,10	37,78	40,36	nvt
E11_C	E11[2/4]	7,5	38,71	33,79	37,79	36,39	37,51	41,19	nvt
E12_A	E12[1/4]	1,5	35,69	38,95	28,32	29,11	36,76	37,40	nvt
E12_A	E12[2/4]	1,5	35,96	37,30	33,72	38,21	35,93	33,83	nvt
E12_A	E12[4/4]	1,5	34,99	36,55	30,43	34,97	31,84	31,71	nvt
E12_B	E12[1/4]	4,5	36,47	39,21	29,21	32,65	37,75	37,64	nvt
E12_B	E12[2/4]	4,5	37,09	37,73	34,48	38,89	36,59	36,61	nvt
E12_B	E12[4/4]	4,5	35,20	36,81	32,54	37,46	33,81	32,83	nvt
E13_A	E13[2/4]	1,5	41,20	40,96	28,81	27,43	36,10	33,47	nvt
E13_A	E13[3/4]	1,5	34,38	37,39	30,55	30,84	29,23	39,48	nvt
E13_A	E13[1/4]	1,5	35,54	36,09	34,75	37,96	30,76	40,36	nvt
E13_A	E13[4/4]	1,5	33,62	33,84	33,57	34,03	31,78	38,20	nvt
E13_B	E13[2/4]	4,5	41,86	42,23	29,54	27,91	37,10	33,60	nvt
E13_B	E13[3/4]	4,5	35,41	37,95	33,05	31,92	31,96	39,58	nvt
E13_B	E13[1/4]	4,5	35,85	36,32	35,52	38,39	32,34	41,00	nvt
E13_B	E13[4/4]	4,5	34,49	34,38	34,69	34,58	32,92	37,68	nvt
E14_A	E14[4/4]	19,5	46,11	46,79	32,93	30,08	41,20	35,38	nvt
E14_A	E14[3/4]	19,5	40,27	41,35	37,98	41,51	36,14	40,71	nvt
E14_A	E14[1/4]	19,5	40,10	40,84	39,29	39,23	41,48	38,56	nvt
E14_A	E14[2/4]	19,5	40,95	29,77	41,75	45,84	38,13	38,14	nvt
E14_B	E14[4/4]	22,5	46,74	47,98	33,74	31,13	41,71	36,19	nvt
E14_B	E14[3/4]	22,5	41,25	42,58	38,71	42,39	37,13	40,96	nvt
E14_B	E14[1/4]	22,5	40,22	41,97	40,16	40,11	41,91	38,56	nvt
E14_B	E14[2/4]	22,5	40,95	29,67	42,53	46,59	38,75	38,58	nvt
E14_C	E14[4/4]	7,5	37,39	42,11	30,50	28,68	37,70	34,95	nvt
E14_C	E14[1/4]	7,5	35,89	38,05	34,28	35,99	36,32	37,84	nvt
E14_C	E14[3/4]	7,5	36,24	37,75	34,65	37,63	31,55	36,03	nvt
E14_C	E14[2/4]	7,5	38,50	33,57	36,35	40,93	33,62	36,49	nvt
E14_D	E14[4/4]	10,5	41,36	43,70	31,13	29,01	38,36	34,54	nvt
E14_D	E14[3/4]	10,5	36,75	38,53	35,41	39,40	33,18	38,87	nvt
E14_D	E14[1/4]	10,5	38,47	38,18	36,32	36,60	39,04	38,74	nvt
E14_D	E14[2/4]	10,5	40,28	32,87	37,59	42,67	35,26	37,21	nvt
E14_E	E14[4/4]	13,5	43,74	45,12	30,97	28,20	39,80	34,95	nvt
E14_E	E14[3/4]	13,5	37,40	39,33	36,28	40,39	34,36	40,18	nvt
E14_E	E14[1/4]	13,5	39,49	38,98	36,82	37,78	40,44	38,88	nvt
E14_E	E14[2/4]	13,5	40,91	32,45	39,24	44,10	37,52	37,59	nvt
E14_F	E14[4/4]	16,5	45,32	45,85	32,35	29,54	40,65	35,24	nvt
E14_F	E14[3/4]	16,5	38,35	40,07	37,12	41,00	35,20	40,56	nvt
E14_F	E14[1/4]	16,5	39,94	39,89	38,14	38,75	40,99	39,03	nvt
E14_F	E14[2/4]	16,5	40,94	30,37	40,72	44,98	37,86	37,94	nvt
F1_A	F1[1/4]	1,5	51,86	36,65	31,92	33,83	31,63	41,35	nvt
F1_A	F1[4/4]	1,5	39,19	35,66	36,86	42,81	28,16	35,43	nvt
F1_A	F1[2/4]	1,5	34,58	35,14	31,36	36,99	25,17	35,53	nvt
F1_B	F1[1/4]	4,5	52,04	36,93	32,89	34,37	33,60	41,77	nvt
F1_B	F1[4/4]	4,5	40,56	36,24	37,86	43,54	30,54	35,81	nvt
F1_B	F1[2/4]	4,5	34,71	35,59	32,31	37,76	26,25	36,01	nvt
F1_C	F1[1/4]	7,5	52,19	37,16	34,24	38,09	35,05	42,13	nvt
F1_C	F1[4/4]	7,5	41,20	36,57	38,94	44,02	32,76	36,77	nvt
F1_C	F1[2/4]	7,5	35,30	35,58	34,17	39,50	27,26	36,71	nvt
F10_A	F10[1/4]	55,5	53,58	46,25	41,01	41,16	40,04	45,19	**55**
F10_A	F10[4/4]	55,5	57,16	45,77	46,66	47,47	27,74	48,04	**59**
F10_A	F10[4/4]	37,5	56,73	44,36	47,16	48,11	24,76	47,54	**58**
F10_A	F10[2/4]	55,5	42,79	42,80	47,52	49,87	40,23	36,15	**54**
F10_A	F10[1/4]	37,5	52,69	41,36	41,85	45,18	38,88	44,12	nvt
F10_A	F10[1/4]	19,5	49,50	38,77	41,08	44,30	37,87	40,76	nvt
F10_A	F10[1/4]	1,5	37,10	36,68	31,41	39,08	27,97	32,59	nvt
F10_A	F10[4/4]	19,5	53,15	35,09	47,49	48,50	33,75	43,50	nvt
F10_A	F10[3/4]	55,5	54,01	--	49,81	52,91	33,14	46,61	**58**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
F10_B	F10[4/4]	40,5	57,02	44,67	46,79	48,07	24,99	47,57	**59**
F10_B	F10[1/4]	40,5	53,09	42,20	41,98	44,87	39,21	44,29	**nvt**
F10_B	F10[1/4]	22,5	49,83	39,08	41,26	44,42	38,19	41,48	**nvt**
F10_B	F10[1/4]	4,5	38,71	37,15	32,92	39,68	30,31	34,90	**nvt**
F10_B	F10[4/4]	22,5	53,55	35,93	47,36	48,50	34,06	44,07	**56**
F10_C	F10[4/4]	43,5	57,12	44,96	46,77	47,93	25,27	47,64	**59**
F10_C	F10[1/4]	43,5	53,31	43,16	42,06	44,93	39,40	44,36	**nvt**
F10_C	F10[1/4]	25,5	50,11	39,18	41,41	44,57	38,58	42,02	**nvt**
F10_C	F10[1/4]	7,5	41,69	37,35	35,99	40,83	34,13	38,21	**nvt**
F10_C	F10[4/4]	25,5	53,87	37,25	47,12	48,53	34,38	44,93	**56**
F10_D	F10[4/4]	46,5	57,14	45,23	46,75	47,80	25,51	47,76	**59**
F10_D	F10[1/4]	46,5	53,43	43,77	42,15	45,10	39,59	44,52	**nvt**
F10_D	F10[1/4]	28,5	50,38	39,58	41,53	44,80	37,83	42,53	**nvt**
F10_D	F10[4/4]	28,5	54,19	39,43	46,99	48,39	25,13	45,78	**57**
F10_D	F10[1/4]	10,5	45,25	37,27	38,40	41,81	34,07	39,56	**nvt**
F10_E	F10[4/4]	49,5	57,15	45,47	46,71	47,96	25,80	47,86	**59**
F10_E	F10[1/4]	49,5	53,50	44,31	42,25	45,17	39,77	44,47	**55**
F10_E	F10[4/4]	31,5	54,76	42,14	46,88	48,39	24,44	46,98	**57**
F10_E	F10[1/4]	31,5	50,77	40,01	41,67	45,26	38,14	43,54	**nvt**
F10_E	F10[2/4]	49,5	41,88	39,80	43,11	44,04	39,64	34,17	**nvt**
F10_E	F10[1/4]	13,5	47,93	38,23	39,20	43,29	35,72	39,74	**nvt**
F10_E	F10[4/4]	13,5	51,74	34,60	46,15	48,68	31,71	42,66	**nvt**
F10_E	F10[3/4]	49,5	52,75	--	47,30	52,36	31,92	45,80	**57**
F10_F	F10[4/4]	52,5	57,15	45,63	46,68	47,63	26,25	47,95	**59**
F10_F	F10[1/4]	52,5	53,54	45,65	42,30	43,59	39,93	44,69	**55**
F10_F	F10[4/4]	34,5	56,06	43,49	46,92	48,40	24,45	47,48	**58**
F10_F	F10[2/4]	52,5	42,71	41,87	46,35	49,85	39,89	34,08	**53**
F10_F	F10[1/4]	34,5	51,97	40,54	42,09	45,31	38,49	43,90	**nvt**
F10_F	F10[1/4]	16,5	49,09	38,41	40,29	44,01	37,17	40,20	**nvt**
F10_F	F10[4/4]	16,5	52,66	34,72	47,30	48,70	32,94	43,10	**nvt**
F10_F	F10[3/4]	52,5	53,98	--	49,86	53,09	32,23	46,45	**58**
F11_A	F11[4/4]	37,5	45,65	44,10	36,73	38,38	40,41	38,09	**nvt**
F11_A	F11[1/4]	37,5	44,07	43,27	45,11	47,69	41,10	38,19	**nvt**
F11_A	F11[1/4]	19,5	42,03	38,80	44,86	48,66	39,08	38,53	**nvt**
F11_A	F11[3/4]	19,5	50,35	37,50	43,17	46,32	35,65	38,20	**nvt**
F11_A	F11[3/4]	37,5	53,47	36,82	44,48	45,81	38,04	41,70	**nvt**
F11_A	F11[3/4]	1,5	36,80	34,86	32,16	37,69	27,59	34,77	**nvt**
F11_A	F11[2/4]	1,5	35,35	30,52	32,74	34,56	30,16	42,75	**nvt**
F11_A	F11[2/4]	37,5	52,40	29,12	46,27	47,80	33,65	47,25	**nvt**
F11_A	F11[2/4]	19,5	49,30	27,93	45,57	47,90	31,91	46,24	**nvt**
F11_B	F11[4/4]	40,5	47,91	45,75	37,08	38,47	42,40	38,32	**nvt**
F11_B	F11[1/4]	40,5	44,70	44,94	44,89	47,60	41,31	37,20	**nvt**
F11_B	F11[1/4]	22,5	42,30	39,44	44,98	47,97	39,52	38,85	**nvt**
F11_B	F11[3/4]	22,5	50,66	37,89	43,37	46,51	36,09	38,40	**nvt**
F11_B	F11[3/4]	40,5	53,80	37,25	44,38	45,10	38,43	41,87	**55**
F11_B	F11[3/4]	4,5	38,44	35,50	33,49	39,36	29,64	35,88	**nvt**
F11_B	F11[2/4]	4,5	37,14	30,92	34,36	35,76	30,44	44,47	**nvt**
F11_B	F11[2/4]	40,5	52,66	29,27	46,17	47,62	34,25	47,39	**nvt**
F11_B	F11[2/4]	22,5	49,66	28,13	45,71	47,92	32,34	46,55	**nvt**
F11_C	F11[4/4]	43,5	47,69	46,65	37,64	38,78	42,60	38,86	**nvt**
F11_C	F11[1/4]	43,5	45,24	46,26	44,83	47,61	41,48	38,33	**nvt**
F11_C	F11[1/4]	25,5	42,66	40,17	44,99	47,86	39,89	39,25	**nvt**
F11_C	F11[3/4]	25,5	50,97	38,27	43,47	46,57	36,16	38,77	**nvt**
F11_C	F11[3/4]	43,5	53,84	37,86	44,21	45,10	38,91	42,03	**55**
F11_C	F11[3/4]	7,5	41,28	36,20	36,95	41,90	31,76	36,75	**nvt**
F11_C	F11[2/4]	7,5	40,29	31,02	37,02	40,36	31,29	45,86	**nvt**
F11_C	F11[2/4]	43,5	52,79	29,53	45,95	47,35	35,08	47,58	**nvt**
F11_C	F11[2/4]	25,5	49,96	28,46	45,77	48,04	32,29	46,98	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
F11_D	F11[1/4]	28,5	43,11	40,91	44,80	47,82	40,15	38,63	nvt
F11_D	F11[3/4]	28,5	51,34	38,60	43,47	46,65	36,59	39,05	nvt
F11_D	F11[3/4]	10,5	45,33	37,04	39,26	42,58	32,09	37,73	nvt
F11_D	F11[2/4]	10,5	45,08	31,15	41,66	45,52	30,94	45,61	nvt
F11_D	F11[2/4]	28,5	50,18	28,83	45,75	47,82	32,48	46,74	nvt
F11_E	F11[1/4]	31,5	43,86	41,54	44,89	47,79	40,50	37,96	nvt
F11_E	F11[3/4]	31,5	51,53	39,00	43,76	46,69	37,03	40,46	nvt
F11_E	F11[3/4]	13,5	48,57	38,05	41,88	44,61	33,64	37,88	nvt
F11_E	F11[1/4]	13,5	41,92	37,91	43,12	45,87	37,71	38,11	nvt
F11_E	F11[2/4]	31,5	50,39	28,94	45,94	47,91	32,73	46,78	nvt
F11_E	F11[2/4]	13,5	48,04	28,52	44,01	46,92	30,96	45,89	nvt
F11_F	F11[1/4]	34,5	43,53	42,17	45,06	47,67	40,83	38,23	nvt
F11_F	F11[1/4]	16,5	41,65	38,28	44,53	48,17	38,61	38,25	nvt
F11_F	F11[3/4]	16,5	49,98	37,11	43,09	45,96	35,05	38,00	nvt
F11_F	F11[3/4]	34,5	52,87	36,43	44,28	46,75	37,58	41,49	nvt
F11_F	F11[2/4]	34,5	51,24	28,99	46,21	47,92	33,16	47,06	nvt
F11_F	F11[2/4]	16,5	48,79	27,60	45,19	47,49	31,58	46,09	nvt
F2_A	F2[2/4]	19,5	41,70	34,65	48,23	50,78	33,91	31,33	**54**
F2_A	F2[3/4]	19,5	52,73	6,23	51,04	54,18	27,91	44,75	**58**
F2_B	F2[2/4]	22,5	42,17	34,97	48,09	50,83	34,60	31,75	**54**
F2_B	F2[3/4]	22,5	53,07	--	50,78	54,18	28,45	44,96	**58**
F2_C	F2[2/4]	25,5	42,36	35,49	48,14	50,94	36,43	32,22	**54**
F2_C	F2[3/4]	25,5	53,32	--	50,77	54,22	29,62	45,29	**59**
F2_D	F2[3/4]	10,5	50,95	35,74	50,78	54,00	24,21	42,62	**58**
F2_D	F2[2/4]	10,5	39,63	35,11	47,26	49,64	30,50	31,64	**53**
F2_E	F2[2/4]	13,5	39,13	34,86	48,05	50,45	32,04	31,24	**53**
F2_E	F2[3/4]	13,5	51,79	16,83	50,90	54,48	26,65	44,30	**58**
F2_F	F2[2/4]	16,5	41,00	34,55	48,17	50,71	33,26	31,50	**54**
F2_F	F2[3/4]	16,5	52,33	9,57	51,00	54,13	27,27	44,58	**58**
F3_A	F3[4/4]	37,5	41,75	38,49	47,86	50,60	38,82	32,74	**54**
F3_A	F3[1/4]	37,5	53,78	--	50,41	53,73	31,11	45,77	**58**
F3_B	F3[4/4]	40,5	41,35	39,09	47,84	50,57	39,15	33,18	**54**
F3_B	F3[1/4]	40,5	53,82	--	50,35	53,64	31,46	45,90	**58**
F3_C	F3[4/4]	43,5	41,51	40,23	47,82	50,52	39,47	33,89	**54**
F3_C	F3[1/4]	43,5	53,86	--	50,30	53,57	31,53	46,05	**58**
F3_D	F3[4/4]	46,5	41,80	42,03	47,79	50,52	39,46	35,13	**54**
F3_D	F3[4/4]	28,5	42,24	36,51	46,93	50,23	37,36	32,46	**53**
F3_D	F3[1/4]	46,5	53,88	--	50,26	53,46	32,54	46,25	**58**
F3_D	F3[1/4]	28,5	53,06	--	50,30	54,01	29,42	45,01	**58**
F3_E	F3[4/4]	31,5	42,44	37,19	47,88	50,80	37,81	32,13	**54**
F3_E	F3[1/4]	31,5	53,65	--	50,48	53,90	29,75	45,47	**58**
F3_F	F3[4/4]	34,5	42,06	37,89	47,92	50,74	38,33	32,42	**54**
F3_F	F3[1/4]	34,5	53,74	--	50,44	53,77	30,80	45,65	**58**
F4_A	F4[1/4]	1,5	39,32	34,67	45,16	47,82	28,06	37,50	nvt
F4_A	F4[2/4]	1,5	44,96	31,81	48,26	51,24	23,09	43,79	**55**
F4_B	F4[1/4]	4,5	41,61	35,44	46,77	48,71	27,73	37,86	nvt
F4_B	F4[2/4]	4,5	48,22	35,55	49,70	52,27	24,16	43,84	**56**
F4_C	F4[2/4]	7,5	49,79	37,92	50,68	53,40	26,94	44,10	**57**
F4_C	F4[1/4]	7,5	38,40	35,72	47,90	49,45	29,27	34,06	nvt
F5_A	F5[4/4]	19,5	49,37	42,01	35,16	36,96	39,38	39,99	nvt
F5_B	F5[4/4]	22,5	49,71	42,73	35,75	37,16	39,85	40,21	nvt
F5_C	F5[4/4]	25,5	49,77	44,23	36,10	35,78	40,31	40,55	nvt
F5_D	F5[4/4]	28,5	49,83	45,06	36,49	36,82	40,71	40,51	nvt
F5_E	F5[4/4]	31,5	49,87	45,52	36,35	38,54	41,10	40,79	nvt
F5_E	F5[4/4]	13,5	46,39	41,16	34,19	36,01	37,76	39,48	nvt
F5_F	F5[4/4]	34,5	50,22	46,06	37,20	38,37	41,61	41,29	nvt
F5_F	F5[4/4]	16,5	48,55	41,56	34,68	36,55	38,82	39,79	nvt
F6_A	F6[4/4]	1,5	49,07	37,95	30,71	31,98	30,12	41,87	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
F6_A	F6[1/4]	1,5	36,57	36,33	37,02	42,97	31,26	35,15	nvt
F6_B	F6[4/4]	4,5	49,22	38,30	31,33	32,40	32,13	40,49	nvt
F6_B	F6[1/4]	4,5	39,83	36,94	38,17	43,82	32,76	34,16	nvt
F6_C	F6[4/4]	7,5	48,99	38,56	32,46	33,05	35,79	40,42	nvt
F6_C	F6[1/4]	7,5	40,47	37,12	40,07	44,27	36,68	37,20	nvt
F6_D	F6[4/4]	10,5	48,24	39,14	33,65	34,21	37,57	40,37	nvt
F6_D	F6[1/4]	10,5	40,66	36,75	41,36	44,73	37,83	37,55	nvt
F7_A	F7[1/4]	1,5	47,99	35,20	39,31	44,80	23,67	44,15	nvt
F7_A	F7[3/4]	1,5	33,70	34,49	31,74	36,58	28,40	41,24	nvt
F7_B	F7[1/4]	4,5	49,02	36,39	40,83	45,29	24,76	45,08	nvt
F7_B	F7[3/4]	4,5	34,65	34,75	33,08	36,84	30,01	43,14	nvt
F7_C	F7[1/4]	7,5	49,48	37,69	41,98	46,10	25,90	44,83	nvt
F7_C	F7[3/4]	7,5	36,35	34,66	35,75	37,43	31,89	44,62	nvt
F8_A	F8[1/4]	1,5	35,57	36,22	32,06	35,20	31,16	35,44	nvt
F8_A	F8[2/4]	1,5	36,19	35,29	40,73	45,62	25,64	38,48	nvt
F8_A	F8[4/4]	1,5	36,36	34,19	32,00	35,65	29,22	37,81	nvt
F8_B	F8[1/4]	4,5	35,85	36,47	33,08	35,63	32,71	37,10	nvt
F8_B	F8[2/4]	4,5	40,07	36,00	42,32	46,35	26,42	39,89	nvt
F8_B	F8[4/4]	4,5	37,50	34,34	33,52	36,05	30,62	38,51	nvt
F8_C	F8[1/4]	7,5	36,48	36,53	35,46	38,60	33,31	41,01	nvt
F8_C	F8[2/4]	7,5	41,55	36,16	43,70	46,85	27,83	41,27	nvt
F8_C	F8[4/4]	7,5	39,62	34,25	35,52	37,11	29,39	40,30	nvt
F9_A	F9[4/4]	1,5	42,99	35,26	43,48	45,31	25,36	38,95	nvt
F9_A	F9[3/4]	1,5	46,06	32,36	48,10	50,90	20,50	44,31	**55**
F9_B	F9[4/4]	4,5	45,70	36,66	44,82	46,02	27,46	39,60	nvt
F9_B	F9[3/4]	4,5	48,32	35,16	49,54	51,91	20,54	44,47	**56**
F9_C	F9[4/4]	7,5	47,77	38,48	46,08	46,75	29,94	40,71	nvt
F9_C	F9[3/4]	7,5	50,04	36,88	50,39	52,99	22,98	44,70	**57**
F9_D	F9[1/4]	10,5	42,57	37,61	38,24	40,69	36,20	38,86	nvt
F9_D	F9[4/4]	10,5	49,61	37,63	46,84	47,63	32,78	42,54	nvt
F9_D	F9[3/4]	10,5	51,54	35,25	50,78	53,85	25,78	44,74	**58**
G10_A	G10[2/4]	19,5	44,18	51,69	35,94	36,88	40,55	34,57	nvt
G10_A	G10[2/4]	1,5	41,13	41,00	29,02	31,42	29,70	34,87	nvt
G10_B	G10[2/4]	22,5	44,37	53,46	36,75	37,44	41,41	34,76	nvt
G10_B	G10[2/4]	4,5	42,57	42,55	29,61	34,58	29,76	35,14	nvt
G10_C	G10[2/4]	25,5	44,57	54,58	38,35	39,65	42,14	35,05	nvt
G10_C	G10[2/4]	7,5	43,60	44,46	30,31	36,18	30,43	35,12	nvt
G10_D	G10[2/4]	10,5	43,56	46,31	30,99	35,54	31,83	35,53	nvt
G10_E	G10[2/4]	13,5	43,77	47,79	32,46	35,87	35,06	33,86	nvt
G10_F	G10[2/4]	16,5	43,98	50,09	34,99	36,26	39,52	34,61	nvt
G11_A	G11[4/4]	1,5	56,53	47,41	23,73	22,48	29,14	31,93	**57**
G11_A	G11[1/4]	1,5	48,55	43,10	26,74	28,84	27,07	34,09	nvt
G11_A	G11[2/4]	1,5	35,23	39,89	26,20	25,05	28,71	38,77	nvt
G11_B	G11[4/4]	4,5	57,77	52,52	24,71	22,55	29,52	32,61	**58**
G11_B	G11[1/4]	4,5	50,43	46,33	27,69	30,19	27,82	37,98	nvt
G11_B	G11[2/4]	4,5	35,75	40,53	26,72	25,20	29,79	39,30	nvt
G11_C	G11[4/4]	7,5	57,87	57,50	23,10	22,72	29,86	36,02	**59**
G11_C	G11[1/4]	7,5	50,59	49,14	28,02	30,55	28,68	38,79	nvt
G11_C	G11[2/4]	7,5	36,57	41,72	27,47	26,02	32,59	40,88	nvt
G12_A	G12[3/4]	55,5	52,22	48,38	38,52	42,66	41,30	47,94	nvt
G12_A	G12[3/4]	37,5	50,47	44,10	38,54	42,65	40,19	46,49	nvt
G12_A	G12[3/4]	19,5	47,16	43,68	34,49	38,51	37,53	44,69	nvt
G12_B	G12[3/4]	58,5	52,40	49,37	38,93	42,64	41,63	47,41	nvt
G12_B	G12[3/4]	40,5	50,63	44,66	38,39	42,52	40,55	46,76	nvt
G12_B	G12[3/4]	22,5	48,01	41,55	35,43	39,26	38,14	44,84	nvt
G12_C	G12[3/4]	43,5	50,73	45,15	37,94	42,58	40,78	47,05	nvt
G12_C	G12[3/4]	25,5	49,04	41,68	36,44	40,20	38,72	45,20	nvt
G12_D	G12[3/4]	46,5	50,83	45,84	38,15	42,55	40,99	47,27	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
G12_D	G12[3/4]	28,5	49,39	42,32	37,09	41,48	39,44	45,82	nvt
G12_E	G12[3/4]	49,5	51,29	47,12	38,31	42,57	41,12	47,60	nvt
G12_E	G12[3/4]	13,5	41,99	44,41	32,97	36,04	36,25	43,98	nvt
G12_E	G12[3/4]	31,5	49,78	42,80	37,62	41,91	39,33	46,12	nvt
G12_F	G12[3/4]	52,5	51,89	47,45	38,30	42,62	41,20	47,75	nvt
G12_F	G12[3/4]	16,5	45,21	44,34	33,72	37,80	36,51	44,35	nvt
G12_F	G12[3/4]	34,5	50,26	43,39	38,45	42,58	39,82	46,42	nvt
G13_A	G13[2/4]	55,5	48,83	41,83	41,36	42,22	40,47	43,92	nvt
G13_B	G13[2/4]	58,5	50,19	43,21	42,09	42,42	41,29	44,91	nvt
G14_A	G14[1/4]	1,5	35,68	40,33	25,78	25,53	26,09	32,61	nvt
G14_A	G14[4/4]	1,5	36,26	39,82	28,09	29,14	27,74	38,53	nvt
G14_A	G14[3/4]	1,5	35,44	38,40	29,06	25,21	33,35	38,13	nvt
G14_B	G14[1/4]	4,5	36,57	42,84	25,94	26,02	26,98	33,16	nvt
G14_B	G14[4/4]	4,5	37,00	41,29	28,61	28,97	29,60	40,81	nvt
G14_B	G14[3/4]	4,5	35,81	38,75	30,35	25,47	34,04	38,70	nvt
G14_C	G14[1/4]	7,5	37,55	45,71	24,76	23,71	27,47	34,15	nvt
G14_C	G14[4/4]	7,5	38,52	43,16	29,21	28,13	29,80	41,76	nvt
G14_C	G14[3/4]	7,5	36,65	39,45	30,89	25,88	33,74	38,44	nvt
G14_D	G14[1/4]	10,5	39,48	49,40	25,83	23,94	26,16	37,02	nvt
G14_D	G14[4/4]	10,5	41,54	45,54	31,71	28,44	30,37	41,76	nvt
G14_D	G14[3/4]	10,5	38,28	40,99	32,27	27,07	35,07	39,17	nvt
G14_E	G14[1/4]	13,5	43,76	53,41	27,57	25,12	28,15	39,85	nvt
G14_E	G14[4/4]	13,5	46,36	48,52	32,83	31,93	28,53	42,70	nvt
G14_E	G14[3/4]	13,5	41,56	43,27	33,36	29,45	37,40	39,47	nvt
G15_A	G15[2/4]	1,5	36,62	40,72	25,14	25,06	27,06	35,92	nvt
G15_A	G15[1/4]	1,5	35,48	37,49	31,14	33,37	34,06	37,33	nvt
G15_B	G15[2/4]	4,5	37,45	43,02	25,44	25,38	28,07	37,63	nvt
G15_B	G15[1/4]	4,5	35,72	37,75	32,07	33,68	35,11	37,78	nvt
G15_C	G15[2/4]	7,5	38,43	45,72	24,59	26,55	28,61	38,73	nvt
G15_C	G15[1/4]	7,5	36,22	38,25	32,78	35,01	35,23	37,95	nvt
G15_D	G15[2/4]	10,5	40,24	49,01	26,04	28,20	24,42	40,97	nvt
G15_D	G15[1/4]	10,5	37,32	39,13	34,91	36,77	36,16	38,63	nvt
G16_A	G16[4/4]	1,5	59,38	44,12	27,62	26,18	28,62	37,67	**59**
G16_A	G16[2/4]	1,5	33,35	38,58	26,84	28,12	28,25	41,60	nvt
G16_A	G16[3/4]	1,5	38,31	38,24	30,78	34,67	30,95	42,26	nvt
G16_B	G16[4/4]	4,5	59,59	47,48	27,65	26,30	29,73	38,60	**60**
G16_B	G16[2/4]	4,5	33,74	39,60	27,34	28,48	29,05	42,38	nvt
G16_B	G16[3/4]	4,5	39,22	38,55	31,47	35,44	33,35	42,30	nvt
G16_C	G16[4/4]	7,5	59,16	52,50	27,84	30,62	31,84	39,21	**60**
G16_C	G16[2/4]	7,5	35,18	42,32	28,32	31,09	30,65	42,16	nvt
G16_C	G16[3/4]	7,5	40,21	39,04	32,30	35,78	34,05	42,05	nvt
G16_D	G16[4/4]	10,5	58,63	54,45	29,58	30,59	34,27	40,61	**59**
G16_D	G16[2/4]	10,5	41,97	50,58	29,42	32,64	32,32	42,40	nvt
G16_D	G16[3/4]	10,5	41,09	39,87	33,55	35,82	33,01	42,37	nvt
G17_A	G17[1/4]	19,5	56,37	65,57	25,05	22,88	33,26	36,74	**62**
G17_A	G17[4/4]	19,5	52,60	61,91	31,66	29,12	34,38	40,19	**59**
G17_A	G17[2/4]	19,5	51,59	60,89	32,48	27,60	33,26	36,26	**58**
G17_A	G17[3/4]	19,5	45,05	47,08	33,59	25,30	38,31	43,62	nvt
G17_B	G17[1/4]	22,5	56,22	65,94	25,79	24,44	34,00	37,87	**62**
G17_B	G17[4/4]	22,5	52,58	62,27	32,23	29,78	35,06	39,69	**59**
G17_B	G17[2/4]	22,5	51,51	61,49	33,18	27,73	33,90	37,22	**58**
G17_B	G17[3/4]	22,5	45,60	47,93	34,34	25,68	39,05	44,15	nvt
G17_D	G17[1/4]	10,5	55,51	60,79	24,13	21,83	30,65	34,74	**59**
G17_D	G17[4/4]	10,5	46,57	56,30	27,76	27,08	31,99	38,79	**53**
G17_D	G17[2/4]	10,5	46,21	54,03	28,46	26,66	29,98	34,71	nvt
G17_D	G17[3/4]	10,5	38,21	44,09	27,93	25,02	34,93	42,25	nvt
G17_E	G17[1/4]	13,5	57,11	63,55	24,45	22,06	31,88	34,82	**61**
G17_E	G17[4/4]	13,5	51,02	59,41	29,26	27,92	32,73	39,17	**57**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
G17_E	G17[2/4]	13,5	50,82	57,76	29,80	26,98	31,53	35,18	**55**
G17_E	G17[3/4]	13,5	41,25	45,89	30,76	24,79	36,61	42,71	**nvt**
G17_F	G17[1/4]	16,5	56,61	64,88	24,66	22,53	32,69	35,14	**62**
G17_F	G17[4/4]	16,5	52,76	61,16	30,96	28,55	33,73	39,58	**58**
G17_F	G17[2/4]	16,5	52,01	59,89	31,72	27,38	32,60	35,46	**57**
G17_F	G17[3/4]	16,5	44,10	46,25	32,92	24,93	37,79	43,20	**nvt**
G18_A	G18[4/4]	19,5	58,31	67,69	25,86	22,84	31,50	36,94	**64**
G18_A	G18[4/4]	37,5	55,97	66,54	27,36	24,60	32,98	37,07	**63**
G18_A	G18[4/4]	55,5	54,75	65,12	28,00	24,41	33,07	37,58	**62**
G18_A	G18[3/4]	19,5	59,27	63,74	32,03	29,73	33,15	42,61	**62**
G18_A	G18[3/4]	37,5	57,36	63,53	34,01	32,54	34,79	43,69	**61**
G18_A	G18[3/4]	55,5	56,13	62,13	35,21	32,17	36,79	44,93	**60**
G18_A	G18[1/4]	37,5	50,30	62,17	36,13	39,67	36,79	40,15	**59**
G18_A	G18[1/4]	19,5	52,44	61,99	31,92	33,28	32,17	42,16	**59**
G18_A	G18[1/4]	55,5	49,29	61,29	36,52	39,69	38,35	40,29	**58**
G18_A	G18[4/4]	1,5	59,28	48,44	25,09	22,34	28,51	35,85	**59**
G18_A	G18[3/4]	1,5	61,20	46,52	27,29	26,99	29,34	34,80	**61**
G18_B	G18[4/4]	22,5	58,01	67,65	26,03	23,09	31,96	37,07	**64**
G18_B	G18[4/4]	40,5	55,75	66,30	27,55	24,32	32,51	37,20	**63**
G18_B	G18[4/4]	58,5	54,56	64,94	28,24	24,38	34,29	37,61	**61**
G18_B	G18[3/4]	22,5	58,92	64,13	32,70	30,42	33,71	42,79	**62**
G18_B	G18[3/4]	40,5	57,04	63,21	34,74	32,56	35,20	43,86	**61**
G18_B	G18[1/4]	22,5	52,22	62,35	32,46	33,87	33,61	40,51	**59**
G18_B	G18[3/4]	58,5	55,90	61,98	35,09	32,45	36,63	45,16	**60**
G18_B	G18[1/4]	40,5	50,07	62,02	36,25	39,88	37,03	40,52	**58**
G18_B	G18[1/4]	58,5	48,98	61,14	37,05	39,68	39,29	40,36	**58**
G18_B	G18[4/4]	4,5	60,17	53,65	25,49	22,27	28,71	36,30	**61**
G18_B	G18[3/4]	4,5	61,60	50,60	27,42	26,47	30,02	35,55	**62**
G18_C	G18[4/4]	25,5	57,39	67,50	26,29	23,35	32,47	37,19	**64**
G18_C	G18[4/4]	43,5	55,53	65,98	27,70	24,38	32,67	37,24	**62**
G18_C	G18[4/4]	61,5	54,40	64,74	28,34	24,41	34,47	37,84	**61**
G18_C	G18[3/4]	25,5	58,59	64,21	33,06	30,65	34,22	42,94	**62**
G18_C	G18[3/4]	43,5	56,49	62,96	34,77	32,46	35,57	44,04	**61**
G18_C	G18[1/4]	25,5	51,98	62,58	32,72	34,25	34,70	41,14	**59**
G18_C	G18[3/4]	61,5	55,85	61,86	35,24	32,83	35,44	45,67	**60**
G18_C	G18[1/4]	43,5	49,87	61,88	36,09	39,85	37,26	40,77	**58**
G18_C	G18[1/4]	61,5	48,81	61,00	37,35	39,66	39,95	39,74	**58**
G18_C	G18[4/4]	7,5	60,09	60,26	25,70	22,18	28,90	36,72	**61**
G18_C	G18[3/4]	7,5	61,29	56,36	28,12	28,14	30,51	36,28	**62**
G18_C	G18[2/4]	61,5	46,32	42,96	37,22	40,80	41,30	46,28	**nvt**
G18_D	G18[4/4]	28,5	56,89	67,30	26,60	23,74	33,18	36,72	**64**
G18_D	G18[4/4]	46,5	55,33	65,75	27,80	24,39	32,80	37,14	**62**
G18_D	G18[4/4]	64,5	54,23	64,50	28,54	24,55	34,77	38,16	**61**
G18_D	G18[4/4]	10,5	59,73	64,80	24,70	22,19	29,48	37,40	**63**
G18_D	G18[3/4]	28,5	58,29	64,10	33,46	31,84	34,28	43,10	**62**
G18_D	G18[3/4]	46,5	56,37	62,77	34,56	31,82	36,01	44,27	**61**
G18_D	G18[1/4]	28,5	51,75	62,53	33,45	34,39	35,31	41,37	**59**
G18_D	G18[3/4]	64,5	55,94	61,76	35,19	32,84	36,16	45,97	**60**
G18_D	G18[1/4]	46,5	49,84	61,73	36,25	39,83	37,51	40,19	**58**
G18_D	G18[1/4]	64,5	48,53	60,86	38,56	39,73	40,11	40,18	**57**
G18_D	G18[3/4]	10,5	60,77	59,86	28,71	28,65	30,81	37,40	**62**
G18_D	G18[1/4]	10,5	48,71	56,68	29,06	31,38	29,49	39,78	**54**
G18_D	G18[2/4]	64,5	50,91	50,87	40,03	41,84	42,17	47,23	**nvt**
G18_E	G18[4/4]	31,5	56,53	67,09	26,93	23,98	32,89	36,90	**63**
G18_E	G18[4/4]	13,5	58,98	66,57	25,34	22,25	30,29	36,91	**64**
G18_E	G18[4/4]	49,5	55,14	65,48	27,87	24,38	32,85	37,29	**62**
G18_E	G18[4/4]	67,5	54,08	64,26	29,19	25,47	36,18	39,25	**61**
G18_E	G18[3/4]	31,5	58,02	63,95	33,22	32,07	33,86	43,26	**62**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
G18_E	G18[3/4]	49,5	56,34	62,58	35,20	31,87	36,41	44,49	**60**
G18_E	G18[1/4]	31,5	51,48	62,43	34,32	36,23	36,01	41,52	**59**
G18_E	G18[3/4]	13,5	60,34	62,28	29,33	28,98	31,34	39,37	**62**
G18_E	G18[3/4]	67,5	56,02	61,65	35,05	33,24	37,87	46,16	**60**
G18_E	G18[1/4]	49,5	49,69	61,58	36,39	39,82	37,72	40,36	**58**
G18_E	G18[1/4]	67,5	47,89	60,72	38,99	39,70	40,69	41,23	**57**
G18_E	G18[1/4]	13,5	53,19	59,79	30,45	31,98	30,40	40,43	**58**
G18_E	G18[2/4]	67,5	52,01	50,90	40,23	41,86	41,69	47,28	**nvt**
G18_F	G18[4/4]	16,5	58,62	67,32	25,57	22,55	31,08	36,94	**64**
G18_F	G18[4/4]	34,5	56,25	66,87	27,08	24,28	33,27	36,90	**63**
G18_F	G18[4/4]	52,5	54,95	65,29	27,94	24,39	32,91	37,42	**62**
G18_F	G18[3/4]	34,5	57,74	63,76	33,53	32,38	34,40	43,44	**62**
G18_F	G18[3/4]	16,5	59,74	63,23	29,80	29,34	32,24	41,55	**62**
G18_F	G18[3/4]	52,5	56,26	62,27	35,19	32,11	36,49	44,77	**60**
G18_F	G18[1/4]	34,5	50,48	62,30	35,85	39,51	36,51	39,79	**59**
G18_F	G18[1/4]	52,5	49,49	61,44	36,50	39,77	37,99	40,49	**58**
G18_F	G18[1/4]	16,5	52,64	61,25	31,20	32,60	31,28	41,06	**58**
G19_A	G19[3/4]	19,5	43,82	40,63	38,00	40,54	38,76	38,92	**nvt**
G19_A	G19[3/4]	37,5	47,91	38,34	41,31	42,68	40,53	41,27	**nvt**
G19_B	G19[3/4]	22,5	44,21	41,42	38,70	40,93	39,22	39,24	**nvt**
G19_B	G19[3/4]	40,5	48,21	38,88	41,38	42,55	40,93	41,43	**nvt**
G19_C	G19[3/4]	25,5	44,61	43,09	39,90	41,53	39,80	39,90	**nvt**
G19_C	G19[3/4]	43,5	48,37	39,36	41,49	42,58	41,18	41,96	**nvt**
G19_D	G19[3/4]	28,5	45,07	44,55	42,39	43,61	40,78	41,27	**nvt**
G19_D	G19[3/4]	46,5	48,49	40,12	41,58	42,65	41,39	42,76	**nvt**
G19_E	G19[3/4]	31,5	46,52	45,44	43,07	44,24	41,10	41,98	**nvt**
G19_E	G19[3/4]	13,5	38,80	39,82	36,48	39,16	37,86	38,16	**nvt**
G19_F	G19[3/4]	34,5	47,60	46,54	43,25	44,36	41,50	42,49	**nvt**
G19_F	G19[3/4]	16,5	42,19	39,52	37,26	40,03	38,53	38,68	**nvt**
G20_A	G20[4/4]	37,5	50,04	61,68	27,89	25,49	41,17	36,70	**58**
G20_A	G20[3/4]	37,5	50,99	59,38	36,29	34,63	27,16	45,51	**57**
G20_A	G20[1/4]	37,5	45,50	57,19	39,50	41,18	43,16	39,21	**55**
G20_A	G20[3/4]	19,5	48,56	56,33	33,89	31,84	26,46	44,13	**54**
G20_A	G20[4/4]	19,5	46,69	54,11	29,83	26,43	38,06	37,20	**nvt**
G20_A	G20[4/4]	1,5	34,56	38,98	26,20	26,57	30,05	36,65	**nvt**
G20_B	G20[4/4]	40,5	49,79	62,69	28,10	25,53	41,35	36,87	**59**
G20_B	G20[3/4]	40,5	51,22	59,50	36,43	34,45	27,50	45,75	**57**
G20_B	G20[1/4]	40,5	45,61	57,41	39,47	40,96	43,36	34,01	**55**
G20_B	G20[3/4]	22,5	49,15	57,19	34,62	30,56	26,94	44,50	**55**
G20_B	G20[4/4]	22,5	47,37	55,38	29,89	24,21	38,67	37,45	**nvt**
G20_B	G20[4/4]	4,5	35,53	40,43	26,53	26,53	30,76	33,95	**nvt**
G20_C	G20[4/4]	43,5	50,30	63,10	28,32	25,62	41,49	37,05	**59**
G20_C	G20[3/4]	43,5	51,38	59,88	36,57	34,57	27,77	46,16	**57**
G20_C	G20[3/4]	25,5	49,64	57,78	35,22	31,07	27,45	44,65	**56**
G20_C	G20[1/4]	43,5	45,71	57,56	39,52	40,93	43,46	35,50	**55**
G20_C	G20[4/4]	25,5	48,52	56,36	26,83	24,63	39,32	36,95	**54**
G20_C	G20[4/4]	7,5	37,06	44,04	25,87	25,77	32,02	34,41	**nvt**
G20_D	G20[4/4]	46,5	50,64	63,13	28,59	25,62	41,66	37,73	**59**
G20_D	G20[3/4]	46,5	51,57	59,96	36,40	34,63	27,88	46,63	**58**
G20_D	G20[3/4]	28,5	50,04	58,19	35,60	32,40	25,92	44,83	**56**
G20_D	G20[1/4]	46,5	45,69	57,71	39,60	40,97	43,47	36,40	**55**
G20_D	G20[4/4]	28,5	49,15	57,34	27,26	25,04	40,12	37,07	**55**
G20_D	G20[1/4]	28,5	42,31	53,76	38,77	40,46	42,01	38,75	**nvt**
G20_D	G20[4/4]	10,5	40,36	46,82	26,39	25,80	32,39	36,76	**nvt**
G20_E	G20[4/4]	49,5	50,75	63,06	28,93	25,64	41,50	38,05	**59**
G20_E	G20[3/4]	49,5	51,83	60,04	36,43	34,67	28,29	46,86	**58**
G20_E	G20[4/4]	31,5	49,48	59,03	27,52	25,32	40,70	37,21	**56**
G20_E	G20[3/4]	31,5	50,20	58,53	35,99	34,37	26,28	45,05	**56**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
G20_E	G20[1/4]	49,5	45,52	57,74	39,76	41,05	43,45	36,72	**55**
G20_E	G20[1/4]	31,5	45,38	56,72	39,27	41,08	42,57	38,87	**54**
G20_E	G20[3/4]	13,5	43,60	53,53	28,49	29,40	25,51	42,49	**nvt**
G20_E	G20[4/4]	13,5	43,29	49,21	28,33	26,12	35,15	36,90	**nvt**
G20_E	G20[2/4]	49,5	48,70	41,06	41,32	42,41	40,77	43,47	**nvt**
G20_F	G20[4/4]	52,5	50,62	62,94	29,83	25,66	41,50	38,53	**59**
G20_F	G20[4/4]	34,5	49,77	60,32	27,70	25,45	41,06	36,64	**57**
G20_F	G20[3/4]	52,5	52,06	59,98	36,53	34,80	28,51	47,07	**58**
G20_F	G20[3/4]	34,5	50,64	58,98	36,11	34,64	26,84	45,30	**57**
G20_F	G20[1/4]	52,5	45,07	57,60	40,11	41,03	43,48	37,13	**55**
G20_F	G20[1/4]	34,5	45,51	56,95	39,40	41,08	42,95	39,04	**54**
G20_F	G20[3/4]	16,5	47,38	55,32	33,09	30,51	26,08	43,78	**nvt**
G20_F	G20[4/4]	16,5	45,54	52,32	29,29	26,32	36,98	37,09	**nvt**
G20_F	G20[2/4]	52,5	49,35	42,47	41,79	42,47	41,59	43,95	**nvt**
H1_A	H1[4/4]	1,5	38,78	39,23	29,01	30,34	35,80	39,64	**nvt**
H1_A	H1[1/4]	1,5	34,72	36,66	33,43	38,00	29,87	36,01	**nvt**
H1_B	H1[4/4]	4,5	39,11	39,55	29,36	30,67	36,27	39,13	**nvt**
H1_B	H1[1/4]	4,5	34,75	37,10	33,65	38,44	31,02	36,69	**nvt**
H1_C	H1[4/4]	7,5	39,62	40,27	29,79	31,59	36,68	38,71	**nvt**
H1_C	H1[1/4]	7,5	35,45	37,75	34,40	39,30	34,60	37,49	**nvt**
H1_D	H1[4/4]	10,5	40,90	41,56	30,51	32,94	37,38	39,48	**nvt**
H1_D	H1[1/4]	10,5	37,01	38,61	34,79	39,98	36,19	38,40	**nvt**
H10_A	H10[1/4]	1,5	37,32	38,40	28,11	28,60	30,75	37,41	**nvt**
H10_A	H10[4/4]	1,5	39,91	38,11	31,27	35,58	26,53	39,81	**nvt**
H10_A	H10[2/4]	1,5	33,88	37,74	28,19	28,99	25,56	37,33	**nvt**
H10_B	H10[4/4]	4,5	40,99	38,82	31,86	36,39	28,19	41,35	**nvt**
H10_B	H10[1/4]	4,5	38,07	38,78	28,36	29,05	32,00	37,81	**nvt**
H10_B	H10[2/4]	4,5	33,47	37,91	28,96	29,25	27,07	35,96	**nvt**
H10_C	H10[4/4]	7,5	42,36	39,85	32,69	37,29	26,50	41,96	**nvt**
H10_C	H10[1/4]	7,5	38,89	39,70	28,59	29,82	33,03	38,33	**nvt**
H10_C	H10[2/4]	7,5	33,08	38,29	29,89	29,71	28,70	37,61	**nvt**
H10_D	H10[4/4]	10,5	44,92	41,57	34,47	36,68	29,47	42,67	**nvt**
H10_D	H10[1/4]	10,5	39,73	41,30	30,31	31,52	33,40	39,18	**nvt**
H10_D	H10[2/4]	10,5	32,64	39,31	32,38	30,99	32,13	39,74	**nvt**
H2_A	H2[4/4]	19,5	46,28	51,69	32,44	35,39	40,35	39,68	**nvt**
H2_A	H2[3/4]	19,5	50,24	50,03	35,19	30,93	35,91	44,12	**nvt**
H2_A	H2[1/4]	19,5	39,91	41,30	38,37	43,39	36,87	39,38	**nvt**
H2_A	H2[2/4]	1,5	35,84	35,60	28,90	30,70	27,58	39,44	**nvt**
H2_A	H2[2/4]	19,5	48,05	35,55	38,77	43,02	35,29	41,98	**nvt**
H2_B	H2[4/4]	22,5	46,94	52,89	33,24	35,42	40,88	39,84	**nvt**
H2_B	H2[3/4]	22,5	50,64	51,11	35,71	31,66	36,69	44,35	**nvt**
H2_B	H2[1/4]	22,5	40,28	42,14	39,54	43,84	38,10	38,52	**nvt**
H2_B	H2[2/4]	4,5	36,28	35,88	29,53	31,13	28,61	39,84	**nvt**
H2_B	H2[2/4]	22,5	48,43	36,30	39,74	43,67	37,08	41,45	**nvt**
H2_C	H2[4/4]	25,5	47,38	53,46	34,53	35,63	41,54	39,66	**nvt**
H2_C	H2[3/4]	25,5	51,00	52,02	36,24	32,13	37,29	44,31	**nvt**
H2_C	H2[1/4]	25,5	39,90	40,58	40,90	44,26	40,05	39,90	**nvt**
H2_C	H2[2/4]	25,5	48,65	36,89	40,25	44,16	38,09	41,45	**nvt**
H2_C	H2[2/4]	7,5	37,37	36,09	30,63	33,15	30,06	40,54	**nvt**
H2_D	H2[4/4]	28,5	47,94	54,12	36,46	37,10	41,49	40,52	**nvt**
H2_D	H2[3/4]	28,5	51,31	52,81	36,70	32,82	38,12	44,64	**nvt**
H2_D	H2[1/4]	28,5	40,66	40,13	41,77	45,17	40,97	38,46	**nvt**
H2_D	H2[2/4]	28,5	49,01	37,60	40,44	44,32	38,84	41,76	**nvt**
H2_D	H2[2/4]	10,5	40,70	36,87	31,88	35,64	31,19	41,79	**nvt**
H2_E	H2[4/4]	13,5	43,79	44,34	30,78	34,43	38,66	39,08	**nvt**
H2_E	H2[1/4]	13,5	38,59	39,29	35,72	41,87	35,30	38,86	**nvt**
H2_E	H2[2/4]	13,5	45,34	37,65	36,22	40,25	33,14	41,98	**nvt**
H2_F	H2[4/4]	16,5	44,60	47,87	31,59	34,89	39,70	39,57	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
H2_F	H2[3/4]	16,5	49,02	47,69	34,73	30,39	35,13	45,08	nvt
H2_F	H2[1/4]	16,5	39,58	40,73	37,21	42,78	36,16	38,85	nvt
H2_F	H2[2/4]	16,5	46,93	37,56	37,82	41,37	34,19	42,38	nvt
H3_A	H3[1/4]	1,5	39,90	39,38	28,68	26,83	35,07	44,72	nvt
H3_A	H3[3/4]	1,5	35,78	37,31	28,67	29,05	27,12	39,79	nvt
H3_A	H3[4/4]	1,5	38,94	37,32	30,74	33,18	30,04	42,58	nvt
H3_B	H3[1/4]	4,5	40,19	40,03	29,10	27,03	35,91	45,42	nvt
H3_B	H3[4/4]	4,5	40,02	38,05	31,43	34,82	31,21	43,27	nvt
H3_B	H3[3/4]	4,5	36,58	37,67	29,35	29,71	27,98	40,68	nvt
H3_C	H3[1/4]	7,5	40,81	41,45	29,77	27,47	36,53	45,14	nvt
H3_C	H3[4/4]	7,5	41,39	39,76	32,84	35,54	32,89	43,06	nvt
H3_C	H3[3/4]	7,5	38,78	38,21	30,74	30,96	28,94	41,07	nvt
H3_D	H3[1/4]	10,5	41,91	43,31	30,46	28,39	36,67	45,15	nvt
H3_D	H3[4/4]	10,5	43,90	42,03	35,09	35,60	35,01	43,98	nvt
H3_D	H3[3/4]	10,5	43,54	39,50	33,79	34,51	29,70	41,90	nvt
H3_E	H3[1/4]	13,5	44,72	46,44	31,40	30,50	38,49	45,25	nvt
H3_E	H3[4/4]	13,5	48,77	45,43	37,16	37,39	34,57	45,29	nvt
H3_E	H3[3/4]	13,5	47,67	39,71	37,19	36,27	31,71	42,95	nvt
H4_A	H4[2/4]	1,5	36,14	37,23	32,55	38,36	26,80	37,28	nvt
H4_A	H4[4/4]	1,5	36,41	36,93	29,33	31,74	31,48	35,87	nvt
H4_A	H4[3/4]	1,5	36,49	35,86	31,59	33,78	27,08	36,96	nvt
H4_B	H4[2/4]	4,5	36,21	37,67	32,96	38,88	28,01	35,92	nvt
H4_B	H4[4/4]	4,5	37,04	37,07	30,15	31,93	32,37	37,51	nvt
H4_B	H4[3/4]	4,5	37,32	36,20	32,66	35,53	29,79	38,96	nvt
H4_C	H4[2/4]	7,5	37,09	38,10	34,83	40,15	29,24	36,10	nvt
H4_C	H4[4/4]	7,5	39,17	37,19	31,44	34,16	32,93	38,42	nvt
H4_C	H4[3/4]	7,5	37,98	36,49	34,93	37,47	33,36	39,90	nvt
H4_D	H4[2/4]	10,5	38,96	38,32	35,84	41,28	30,79	37,19	nvt
H4_D	H4[4/4]	10,5	41,42	37,58	33,24	36,35	33,23	40,05	nvt
H4_D	H4[3/4]	10,5	40,85	36,84	37,01	40,57	35,56	40,34	nvt
H5_A	H5[4/4]	1,5	35,16	38,20	29,44	32,51	30,49	31,53	nvt
H5_A	H5[1/4]	1,5	35,50	37,19	31,58	35,74	28,45	38,80	nvt
H5_A	H5[2/4]	1,5	49,74	36,04	31,26	31,66	28,15	43,36	nvt
H5_B	H5[4/4]	4,5	35,32	38,56	29,97	32,69	33,60	31,81	nvt
H5_B	H5[1/4]	4,5	36,75	37,70	32,33	36,81	31,05	39,88	nvt
H5_B	H5[2/4]	4,5	49,84	36,15	32,16	32,59	30,16	43,90	nvt
H5_C	H5[4/4]	7,5	35,50	38,99	30,85	33,08	37,17	32,96	nvt
H5_C	H5[1/4]	7,5	39,45	38,06	34,66	39,23	35,83	35,38	nvt
H5_C	H5[2/4]	7,5	49,76	36,07	34,65	33,12	34,74	43,76	nvt
H5_D	H5[4/4]	10,5	38,42	40,12	32,58	34,89	38,85	33,89	nvt
H5_D	H5[1/4]	10,5	41,75	38,45	36,79	40,90	37,70	36,81	nvt
H5_D	H5[2/4]	10,5	49,13	36,18	36,34	35,43	35,88	44,05	nvt
H6_A	H6[2/4]	37,5	53,09	34,04	42,23	44,76	39,83	45,67	nvt
H6_A	H6[2/4]	19,5	52,51	31,27	41,76	45,44	38,21	44,56	nvt
H6_B	H6[2/4]	40,5	53,18	31,89	42,72	44,13	39,31	45,89	nvt
H6_B	H6[2/4]	22,5	52,78	31,79	41,91	44,68	38,75	44,72	nvt
H6_C	H6[2/4]	25,5	52,86	32,39	41,96	44,83	38,37	44,96	nvt
H6_D	H6[2/4]	28,5	52,89	32,85	42,07	44,83	38,62	45,13	nvt
H6_E	H6[2/4]	31,5	52,99	33,30	41,87	44,75	39,02	45,29	nvt
H6_F	H6[2/4]	34,5	53,12	33,85	41,86	44,76	39,46	45,48	nvt
H6_F	H6[2/4]	16,5	51,02	30,93	41,66	44,81	37,27	44,22	nvt
H7_A	H7[4/4]	55,5	50,67	54,83	35,39	36,68	41,85	45,42	nvt
H7_A	H7[4/4]	37,5	48,39	52,26	33,82	34,51	42,77	45,07	nvt
H7_A	H7[1/4]	55,5	44,61	48,10	41,49	45,87	42,94	40,44	nvt
H7_A	H7[4/4]	19,5	43,62	47,39	33,17	35,76	36,77	43,46	nvt
H7_A	H7[1/4]	37,5	42,98	44,14	41,71	41,99	44,68	41,45	nvt
H7_A	H7[4/4]	1,5	35,36	38,17	26,93	31,72	28,38	33,24	nvt
H7_A	H7[1/4]	1,5	33,52	37,91	29,11	31,77	30,01	31,52	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Scheepvaart L_{sch} [dB]	Basal [dB]	Prysmian [dB]	Schieoevers Zuid [dB]	L_{CUM}** [dB]
H7_A	H7[1/4]	19,5	40,85	38,71	41,02	41,12	41,70	39,20	nvt
H7_B	H7[4/4]	40,5	48,68	52,55	33,93	34,77	42,96	45,29	nvt
H7_B	H7[4/4]	22,5	44,29	48,92	33,87	37,14	38,55	43,87	nvt
H7_B	H7[1/4]	40,5	43,22	45,12	41,93	43,40	44,92	42,17	nvt
H7_B	H7[1/4]	22,5	41,23	39,34	41,28	41,73	42,17	39,39	nvt
H7_B	H7[4/4]	4,5	35,34	38,56	27,25	31,86	29,65	34,05	nvt
H7_B	H7[1/4]	4,5	33,19	38,31	29,77	32,22	33,09	31,72	nvt
H7_C	H7[4/4]	43,5	49,28	52,90	33,85	34,67	41,28	45,00	nvt
H7_C	H7[4/4]	25,5	44,90	49,59	34,57	37,68	40,97	44,08	nvt
H7_C	H7[1/4]	43,5	43,59	45,66	42,56	43,89	44,89	42,73	nvt
H7_C	H7[1/4]	25,5	41,62	39,96	41,54	42,09	42,87	39,50	nvt
H7_C	H7[4/4]	7,5	35,71	39,21	27,92	32,12	31,41	35,91	nvt
H7_C	H7[1/4]	7,5	32,53	38,60	30,48	32,67	36,78	32,74	nvt
H7_D	H7[4/4]	46,5	49,90	53,41	33,88	34,44	41,45	45,16	nvt
H7_D	H7[4/4]	28,5	46,02	50,49	35,09	38,03	41,46	44,23	nvt
H7_D	H7[1/4]	46,5	44,06	46,27	42,85	43,96	44,99	42,91	nvt
H7_D	H7[4/4]	10,5	36,67	40,90	29,71	33,40	33,61	39,84	nvt
H7_D	H7[1/4]	28,5	42,09	40,56	41,67	42,30	43,37	39,64	nvt
H7_D	H7[1/4]	10,5	33,27	38,86	31,96	34,14	38,52	34,58	nvt
H7_E	H7[4/4]	49,5	50,20	53,88	34,01	34,59	41,54	45,00	nvt
H7_E	H7[4/4]	31,5	47,18	51,15	36,31	38,39	42,00	44,43	nvt
H7_E	H7[1/4]	49,5	44,28	46,90	42,92	44,07	45,06	41,60	nvt
H7_E	H7[4/4]	13,5	38,21	42,35	31,25	33,41	35,05	42,75	nvt
H7_E	H7[1/4]	31,5	42,45	41,88	41,92	43,18	43,80	39,88	nvt
H7_E	H7[1/4]	13,5	39,95	38,30	38,06	39,34	38,51	38,69	nvt
H7_F	H7[4/4]	52,5	50,47	54,32	34,24	35,71	41,59	45,24	nvt
H7_F	H7[4/4]	34,5	48,00	51,64	33,67	34,39	42,47	44,46	nvt
H7_F	H7[1/4]	52,5	44,51	47,50	43,03	45,16	45,13	41,77	nvt
H7_F	H7[4/4]	16,5	41,12	45,03	32,33	35,02	36,91	43,27	nvt
H7_F	H7[1/4]	34,5	42,12	43,18	41,47	41,65	44,28	40,21	nvt
H7_F	H7[1/4]	16,5	40,51	38,00	41,08	40,59	42,59	38,92	nvt
H8_A	H8[1/4]	1,5	37,65	37,61	33,73	39,59	25,63	37,40	nvt
H8_A	H8[4/4]	1,5	50,82	33,19	32,20	36,42	28,30	43,72	nvt
H8_B	H8[1/4]	4,5	38,90	38,34	34,41	40,21	26,79	38,23	nvt
H8_B	H8[4/4]	4,5	50,97	33,52	33,79	36,81	31,68	44,11	nvt
H8_C	H8[1/4]	7,5	41,08	39,24	35,31	40,42	27,72	40,09	nvt
H8_C	H8[4/4]	7,5	51,19	33,83	36,40	39,35	35,13	44,39	nvt
H8_D	H8[1/4]	10,5	44,92	40,55	36,26	40,85	27,73	42,62	nvt
H8_D	H8[4/4]	10,5	51,47	34,50	38,81	43,24	35,33	44,66	nvt
H8_E	H8[1/4]	13,5	50,65	43,00	38,20	42,42	29,46	44,84	nvt
H8_E	H8[4/4]	13,5	52,04	31,65	40,83	44,42	37,07	44,76	nvt
H9_A	H9[3/4]	55,5	55,11	51,53	40,62	43,00	34,82	46,72	**57**
H9_A	H9[3/4]	37,5	54,11	49,97	40,14	42,24	34,27	46,05	**56**
H9_A	H9[3/4]	19,5	52,45	44,76	39,93	42,24	30,95	44,91	nvt
H9_A	H9[2/4]	55,5	53,72	37,63	43,24	45,75	38,29	46,38	**56**
H9_B	H9[3/4]	58,5	55,19	51,83	40,63	42,99	31,80	46,88	**57**
H9_B	H9[4/4]	58,5	47,52	50,56	34,33	34,88	39,66	42,75	nvt
H9_B	H9[3/4]	40,5	54,34	50,36	40,16	42,20	34,62	46,29	**56**
H9_B	H9[3/4]	22,5	52,88	46,00	40,12	42,62	32,14	45,12	nvt
H9_B	H9[1/4]	58,5	43,73	44,69	39,58	42,56	41,50	37,20	nvt
H9_B	H9[2/4]	58,5	53,73	39,15	43,98	45,98	38,45	46,50	**56**
H9_C	H9[4/4]	61,5	50,85	54,67	34,09	36,24	41,85	43,15	nvt
H9_C	H9[3/4]	61,5	55,27	52,15	40,69	42,85	31,84	47,11	**57**
H9_C	H9[3/4]	43,5	54,58	50,63	40,24	42,31	35,14	46,37	**56**
H9_C	H9[1/4]	61,5	43,61	48,34	42,47	45,57	42,86	37,57	nvt
H9_C	H9[3/4]	25,5	53,16	46,72	40,26	42,66	32,69	45,33	nvt
H9_C	H9[2/4]	61,5	53,66	40,53	44,24	45,95	39,11	46,67	**56**
H9_C	H9[2/4]	43,5	50,94	34,14	42,24	44,50	37,45	45,52	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
H9_D	H9[4/4]	64,5	50,91	54,83	35,34	35,84	42,19	43,72	nvt
H9_D	H9[3/4]	64,5	55,39	52,45	40,77	42,92	32,60	47,46	57
H9_D	H9[3/4]	46,5	54,74	50,87	40,29	43,08	35,38	46,34	56
H9_D	H9[1/4]	64,5	44,62	49,58	42,61	45,73	43,13	38,98	nvt
H9_D	H9[3/4]	28,5	53,36	47,58	40,40	42,60	33,12	45,54	nvt
H9_D	H9[2/4]	64,5	53,72	41,73	44,32	45,95	39,82	46,85	56
H9_D	H9[2/4]	46,5	53,28	34,76	42,52	44,63	37,74	46,09	nvt
H9_E	H9[3/4]	49,5	54,88	51,09	40,53	43,18	35,30	46,47	57
H9_E	H9[3/4]	31,5	53,64	48,54	40,47	42,43	33,52	45,66	55
H9_E	H9[2/4]	49,5	53,55	35,56	42,89	44,59	38,00	46,17	55
H9_F	H9[3/4]	52,5	54,99	51,33	40,64	43,30	35,20	46,56	57
H9_F	H9[3/4]	34,5	53,88	49,32	40,04	42,25	33,91	45,85	56
H9_F	H9[3/4]	16,5	51,79	43,47	39,02	42,58	29,54	44,71	nvt
H9_F	H9[2/4]	52,5	53,70	35,37	43,06	44,88	37,99	46,27	56
I1_E	I1[4/4]	13,5	54,49	63,56	24,58	22,84	29,18	39,30	60
I1_E	I1[1/4]	13,5	53,67	56,95	31,67	32,42	28,76	41,32	56
I1_E	I1[3/4]	13,5	46,04	53,30	31,17	33,52	29,37	35,19	nvt
I1_E	I1[2/4]	13,5	48,42	48,16	33,89	32,09	34,21	44,86	nvt
I1_F	I1[4/4]	16,5	58,54	65,22	25,43	23,57	30,26	40,56	63
I1_F	I1[3/4]	16,5	48,39	60,06	32,22	34,09	31,38	35,37	57
I1_F	I1[1/4]	16,5	56,25	60,17	32,72	34,18	29,52	42,06	59
I1_F	I1[2/4]	16,5	50,28	49,19	34,39	32,10	35,60	45,21	nvt
I2_A	I2[1/4]	1,5	60,80	55,45	33,47	31,80	17,26	46,70	61
I2_A	I2[2/4]	1,5	59,45	48,88	23,22	23,19	24,80	37,27	60
I2_A	I2[4/4]	1,5	50,61	48,34	27,18	27,20	26,31	44,31	nvt
I2_A	I2[3/4]	1,5	62,80	44,29	25,80	27,59	25,89	38,95	63
I2_B	I2[1/4]	4,5	61,51	57,79	32,96	32,64	17,49	47,70	62
I2_B	I2[2/4]	4,5	60,64	53,25	25,37	23,16	25,17	37,11	61
I2_B	I2[4/4]	4,5	51,70	48,86	28,19	28,53	27,36	45,24	nvt
I2_B	I2[3/4]	4,5	62,36	47,64	26,10	28,46	26,19	39,69	62
I2_C	I2[1/4]	7,5	61,57	59,25	33,09	33,15	18,41	48,16	63
I2_C	I2[2/4]	7,5	60,70	58,74	24,92	23,01	25,46	37,56	62
I2_C	I2[3/4]	7,5	61,29	52,58	26,92	28,86	27,08	41,05	62
I2_C	I2[4/4]	7,5	52,19	49,51	28,99	29,38	29,11	45,81	nvt
I2_D	I2[2/4]	10,5	60,50	63,00	24,70	23,42	25,54	39,12	63
I2_D	I2[1/4]	10,5	61,52	60,34	33,41	23,80	18,86	48,67	63
I2_D	I2[3/4]	10,5	60,25	56,26	29,48	30,06	29,22	41,60	61
I2_D	I2[4/4]	10,5	52,42	50,52	30,85	32,38	31,99	46,41	nvt
I3_A	I3[1/4]	19,5	60,68	62,44	34,87	23,67	20,11	46,81	63
I3_B	I3[1/4]	22,5	60,60	62,65	36,43	24,13	20,40	47,09	63
I3_C	I3[1/4]	25,5	60,46	62,93	37,29	24,39	20,68	47,36	63
I3_D	I3[1/4]	28,5	60,48	63,16	37,58	24,93	20,97	47,65	63
I3_E	I3[1/4]	31,5	60,52	63,04	37,62	25,80	21,36	48,07	63
I3_E	I3[1/4]	13,5	58,78	59,95	33,53	22,81	19,00	46,26	61
I3_F	I3[1/4]	16,5	60,69	62,01	34,72	23,18	19,58	46,53	63
I4_A	I4[4/4]	19,5	59,61	66,41	24,05	22,28	26,81	36,46	64
I4_A	I4[4/4]	37,5	57,98	66,11	25,32	23,78	29,72	37,48	63
I4_A	I4[4/4]	55,5	56,62	64,94	25,73	23,77	32,01	38,12	62
I4_A	I4[1/4]	37,5	53,31	62,51	37,08	38,31	32,61	39,21	59
I4_A	I4[3/4]	55,5	60,50	62,23	38,31	25,84	23,80	48,58	63
I4_A	I4[1/4]	19,5	52,95	62,08	34,68	36,25	29,88	39,46	59
I4_A	I4[3/4]	37,5	60,52	61,92	37,67	25,30	22,00	48,05	62
I4_A	I4[1/4]	55,5	51,89	61,18	37,16	38,61	34,81	39,49	58
I4_B	I4[4/4]	22,5	59,38	66,75	24,34	22,64	27,18	36,48	64
I4_B	I4[4/4]	40,5	57,66	65,89	25,44	23,89	30,09	37,63	63
I4_B	I4[4/4]	58,5	56,48	64,79	25,90	23,69	32,23	38,26	62
I4_B	I4[3/4]	40,5	60,64	62,66	37,97	25,47	22,26	48,22	63
I4_B	I4[1/4]	40,5	53,11	62,40	37,17	38,37	33,03	39,61	59

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
I4_B	I4[1/4]	22,5	54,18	62,47	35,20	36,64	30,31	39,75	**60**
I4_B	I4[3/4]	58,5	60,42	62,12	38,09	26,09	24,00	48,60	**62**
I4_B	I4[1/4]	58,5	51,82	61,06	37,42	38,58	34,78	39,66	**58**
I4_C	I4[4/4]	25,5	59,16	66,70	24,71	22,66	27,89	36,72	**64**
I4_C	I4[4/4]	43,5	57,38	65,68	25,52	24,01	30,52	37,88	**63**
I4_C	I4[4/4]	61,5	56,34	64,64	26,01	23,72	32,84	38,42	**62**
I4_C	I4[1/4]	25,5	54,21	62,73	35,65	37,10	30,86	39,67	**60**
I4_C	I4[3/4]	43,5	60,69	62,76	38,14	25,50	22,54	48,36	**63**
I4_C	I4[1/4]	43,5	52,82	62,12	37,03	38,45	33,34	39,53	**59**
I4_C	I4[3/4]	61,5	60,34	62,00	37,86	26,40	24,23	48,66	**62**
I4_C	I4[1/4]	61,5	51,77	60,93	37,58	38,66	34,97	39,68	**58**
I4_C	I4[2/4]	61,5	51,48	41,89	38,31	38,75	37,96	47,37	**nvt**
I4_D	I4[4/4]	28,5	58,91	66,59	24,54	23,06	28,58	36,97	**64**
I4_D	I4[4/4]	46,5	57,12	65,49	25,59	24,02	30,93	37,99	**62**
I4_D	I4[4/4]	64,5	56,21	64,49	26,17	23,78	33,19	38,40	**61**
I4_D	I4[1/4]	28,5	54,07	62,86	36,06	37,27	31,31	39,86	**60**
I4_D	I4[3/4]	46,5	60,69	62,65	38,16	25,81	22,96	48,47	**63**
I4_D	I4[1/4]	46,5	52,48	61,85	36,95	38,63	33,62	39,87	**59**
I4_D	I4[3/4]	64,5	60,27	61,87	37,79	26,88	24,63	48,71	**62**
I4_D	I4[1/4]	64,5	51,68	60,81	37,50	38,38	37,36	39,57	**58**
I4_D	I4[2/4]	64,5	56,57	45,89	39,73	39,14	39,99	48,63	**58**
I4_E	I4[4/4]	31,5	58,63	66,45	24,91	23,23	28,96	37,09	**63**
I4_E	I4[4/4]	49,5	56,94	65,28	25,63	23,83	31,39	38,19	**62**
I4_E	I4[4/4]	13,5	58,84	65,19	23,57	21,79	25,51	35,97	**63**
I4_E	I4[4/4]	67,5	56,09	64,33	27,03	24,32	33,62	39,55	**61**
I4_E	I4[1/4]	31,5	53,87	62,81	36,69	37,61	31,73	38,62	**60**
I4_E	I4[3/4]	49,5	60,65	62,53	38,33	25,84	23,30	48,48	**63**
I4_E	I4[1/4]	49,5	52,27	61,69	36,97	38,82	34,00	39,40	**59**
I4_E	I4[3/4]	67,5	60,15	61,69	37,55	27,44	26,11	48,81	**62**
I4_E	I4[1/4]	67,5	51,52	60,69	37,75	38,39	39,19	39,67	**58**
I4_E	I4[1/4]	13,5	45,23	56,50	31,82	35,35	26,77	35,66	**53**
I4_E	I4[2/4]	67,5	57,52	44,00	39,90	39,10	40,44	48,78	**58**
I4_F	I4[4/4]	34,5	58,30	66,28	25,11	23,53	29,34	37,33	**63**
I4_F	I4[4/4]	16,5	59,79	65,86	23,83	22,00	26,23	36,30	**64**
I4_F	I4[4/4]	52,5	56,78	65,09	25,69	23,83	31,83	38,11	**62**
I4_F	I4[1/4]	34,5	53,63	62,71	36,97	38,01	32,23	38,88	**60**
I4_F	I4[3/4]	52,5	60,59	62,35	38,51	25,84	23,58	48,57	**63**
I4_F	I4[1/4]	52,5	52,12	61,44	37,01	38,80	34,20	39,66	**58**
I4_F	I4[1/4]	16,5	51,20	61,54	32,95	35,79	28,77	38,01	**58**
I4_F	I4[3/4]	34,5	59,07	59,19	37,27	24,31	21,73	47,87	**61**
I5_A	I5[4/4]	37,5	56,31	52,35	37,99	37,88	35,45	47,90	**58**
I5_A	I5[4/4]	55,5	57,98	52,15	39,95	39,58	38,26	48,74	**59**
I5_A	I5[4/4]	19,5	53,80	51,58	36,44	39,25	33,63	48,68	**56**
I5_B	I5[4/4]	40,5	57,01	52,45	38,80	39,38	36,06	48,03	**58**
I5_B	I5[4/4]	58,5	58,00	52,32	39,86	39,68	38,85	48,89	**59**
I5_B	I5[4/4]	22,5	54,13	51,54	37,24	39,57	33,72	48,91	**56**
I5_C	I5[4/4]	43,5	57,28	52,56	38,59	39,46	36,41	48,19	**59**
I5_C	I5[4/4]	25,5	54,33	51,94	37,77	39,84	34,53	49,15	**57**
I5_D	I5[4/4]	28,5	54,76	51,98	38,45	40,11	35,15	49,37	**57**
I5_D	I5[4/4]	46,5	57,39	51,66	38,87	39,53	36,95	48,33	**59**
I5_E	I5[4/4]	13,5	50,83	52,80	34,60	38,17	32,22	47,98	**nvt**
I5_E	I5[4/4]	31,5	55,29	52,12	38,65	40,33	35,76	49,60	**57**
I5_E	I5[4/4]	49,5	57,77	49,70	39,52	39,39	37,48	48,52	**59**
I5_F	I5[4/4]	16,5	53,14	53,43	35,78	38,79	32,89	48,43	**nvt**
I5_F	I5[4/4]	34,5	55,79	52,26	36,77	37,21	35,18	47,71	**57**
I5_F	I5[4/4]	52,5	57,93	51,68	39,88	39,58	37,86	48,64	**59**
I6_A	I6[4/4]	1,5	60,45	50,93	25,83	21,65	23,25	35,58	**61**
I6_A	I6[2/4]	1,5	52,75	49,96	28,64	-200,00	26,34	47,78	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
I6_B	I6[4/4]	4,5	61,34	54,60	23,49	21,55	23,60	35,44	**62**
I6_B	I6[2/4]	4,5	54,09	50,41	29,23	-200,00	27,41	48,74	**56**
I6_C	I6[4/4]	7,5	61,30	58,96	23,31	21,26	23,93	35,89	**62**
I6_C	I6[2/4]	7,5	54,34	51,70	29,72	30,87	28,98	49,10	**56**
I6_D	I6[4/4]	10,5	61,02	63,73	23,21	21,60	24,68	37,11	**63**
I6_D	I6[2/4]	10,5	54,37	52,96	30,93	33,10	30,98	49,51	**57**
J1_A	J1[3/4]	1,5	50,70	46,47	27,77	27,67	28,03	40,84	**nvt**
J1_A	J1[1/4]	1,5	39,95	34,81	29,42	34,02	24,66	36,06	**nvt**
J1_B	J1[3/4]	4,5	51,91	47,22	28,22	28,22	29,08	41,53	**nvt**
J1_B	J1[1/4]	4,5	41,12	35,00	30,39	34,76	25,16	36,88	**nvt**
J1_C	J1[3/4]	7,5	52,38	47,72	29,05	28,99	29,89	41,99	**nvt**
J1_C	J1[1/4]	7,5	41,75	35,31	33,94	37,25	26,24	37,60	**nvt**
J1_D	J1[3/4]	10,5	52,62	48,79	30,41	32,33	30,95	39,09	**nvt**
J1_D	J1[1/4]	10,5	42,38	35,60	34,85	37,73	30,11	37,29	**nvt**
J10_A	J10[4/4]	37,5	61,67	59,40	40,36	29,50	23,31	48,71	**63**
J10_A	J10[4/4]	19,5	60,18	57,29	38,46	28,13	20,98	47,51	**61**
J10_A	J10[1/4]	37,5	53,64	53,31	31,11	35,16	34,85	42,12	**55**
J10_A	J10[3/4]	19,5	54,20	48,71	34,87	31,46	27,44	48,05	**56**
J10_A	J10[2/4]	37,5	48,71	47,33	38,15	40,85	37,42	44,85	**nvt**
J10_A	J10[3/4]	37,5	59,15	42,20	40,95	34,88	30,02	49,64	**60**
J10_B	J10[1/4]	40,5	56,29	59,98	32,02	35,87	35,22	42,58	**59**
J10_B	J10[4/4]	40,5	61,73	59,51	40,40	29,26	24,00	48,87	**63**
J10_B	J10[4/4]	22,5	60,10	57,48	39,04	28,37	21,29	47,74	**61**
J10_B	J10[2/4]	40,5	50,52	54,25	38,84	41,10	38,07	45,10	**nvt**
J10_B	J10[3/4]	22,5	55,87	48,00	39,21	35,01	28,15	48,50	**57**
J10_B	J10[3/4]	40,5	59,29	42,65	41,15	34,97	30,48	49,76	**60**
J10_C	J10[1/4]	43,5	56,86	60,09	33,06	36,31	35,75	43,50	**60**
J10_C	J10[4/4]	43,5	61,73	59,56	40,23	29,60	25,84	49,14	**63**
J10_C	J10[4/4]	25,5	60,13	57,78	39,65	28,83	21,58	47,99	**61**
J10_C	J10[2/4]	43,5	51,17	55,24	39,24	41,05	38,31	45,49	**nvt**
J10_C	J10[3/4]	43,5	59,36	43,12	41,20	35,33	31,25	49,91	**60**
J10_C	J10[3/4]	25,5	56,97	40,67	40,03	34,63	28,54	48,77	**58**
J10_D	J10[4/4]	28,5	60,59	58,11	39,80	29,13	22,01	48,17	**62**
J10_D	J10[3/4]	28,5	57,85	41,34	40,39	34,77	29,05	49,04	**59**
J10_E	J10[4/4]	31,5	61,01	58,72	40,07	29,22	22,36	48,33	**62**
J10_E	J10[3/4]	31,5	58,62	41,70	40,66	34,84	29,30	49,21	**59**
J10_F	J10[4/4]	34,5	61,45	59,26	40,22	29,13	22,85	48,53	**63**
J10_F	J10[4/4]	16,5	57,49	56,62	37,85	27,91	20,20	47,23	**59**
J10_F	J10[3/4]	16,5	51,08	43,88	33,37	29,86	26,76	47,34	**nvt**
J10_F	J10[3/4]	34,5	58,97	41,90	40,79	34,93	29,82	49,43	**60**
J11_A	J11[2/4]	1,5	52,98	39,36	38,11	36,52	27,62	39,24	**nvt**
J11_A	J11[3/4]	1,5	39,49	37,74	29,55	28,84	28,81	38,68	**nvt**
J11_A	J11[1/4]	1,5	56,47	37,32	35,53	29,86	28,17	44,87	**57**
J11_A	J11[4/4]	1,5	41,92	36,68	34,03	37,24	26,19	40,67	**nvt**
J11_B	J11[2/4]	4,5	53,44	40,24	38,33	36,87	28,70	40,89	**nvt**
J11_B	J11[3/4]	4,5	40,81	38,09	30,34	29,65	28,20	39,89	**nvt**
J11_B	J11[1/4]	4,5	56,63	38,06	35,82	30,11	32,59	45,60	**57**
J11_B	J11[4/4]	4,5	42,43	37,17	34,34	37,95	27,40	41,64	**nvt**
J11_C	J11[2/4]	7,5	53,70	40,89	38,78	37,12	29,27	43,19	**54**
J11_C	J11[1/4]	7,5	56,67	39,11	36,56	30,37	32,15	45,86	**57**
J11_C	J11[3/4]	7,5	43,55	38,57	32,30	31,40	29,74	41,73	**nvt**
J11_C	J11[4/4]	7,5	42,24	37,50	34,53	37,99	27,80	42,60	**nvt**
J11_D	J11[2/4]	10,5	54,77	41,36	39,46	37,35	30,46	45,00	**56**
J11_D	J11[1/4]	10,5	56,62	39,96	37,94	31,23	32,56	46,02	**57**
J11_D	J11[3/4]	10,5	43,72	38,69	31,71	31,49	32,00	43,26	**nvt**
J11_D	J11[4/4]	10,5	44,16	38,15	36,47	40,45	27,99	43,97	**nvt**
J12_A	J12[2/4]	1,5	37,87	36,62	32,57	36,53	25,64	39,51	**nvt**
J12_A	J12[4/4]	1,5	38,71	35,96	29,43	27,66	28,66	38,69	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
J12_B	J12[2/4]	4,5	37,70	37,18	33,07	37,23	26,82	40,62	nvt
J12_B	J12[4/4]	4,5	40,50	36,01	30,68	27,91	28,65	39,25	nvt
J12_C	J12[2/4]	7,5	38,06	37,74	33,91	38,70	28,89	42,37	nvt
J12_C	J12[4/4]	7,5	44,87	36,48	33,08	28,77	29,27	40,79	nvt
J13_A	J13[3/4]	1,5	62,07	47,94	37,78	29,00	18,33	45,69	62
J13_A	J13[2/4]	1,5	62,01	32,17	41,33	41,68	28,05	46,24	62
J13_B	J13[3/4]	4,5	62,79	48,25	37,94	29,15	18,51	46,50	63
J13_B	J13[2/4]	4,5	62,03	33,75	41,27	42,23	29,17	46,96	62
J13_C	J13[3/4]	7,5	62,96	48,81	38,35	29,16	18,67	46,86	63
J13_C	J13[4/4]	7,5	36,80	37,48	28,42	28,65	33,30	35,03	nvt
J13_C	J13[2/4]	7,5	61,69	35,81	41,40	42,45	29,98	47,18	62
J13_D	J13[3/4]	10,5	63,00	49,58	39,21	30,22	19,10	47,28	63
J13_D	J13[4/4]	10,5	37,66	38,13	29,39	29,23	33,71	36,27	nvt
J13_D	J13[2/4]	10,5	61,32	36,42	42,39	43,02	30,45	47,31	62
J14_A	J14[1/4]	1,5	36,62	38,12	29,79	31,61	27,23	34,22	nvt
J14_A	J14[2/4]	1,5	53,80	35,68	37,45	39,48	25,37	42,53	54
J14_A	J14[3/4]	1,5	61,59	35,50	40,68	39,93	30,97	45,69	62
J14_B	J14[1/4]	4,5	37,57	38,48	31,44	33,62	29,15	35,46	nvt
J14_B	J14[2/4]	4,5	54,04	36,08	37,65	40,13	26,57	43,35	55
J14_B	J14[3/4]	4,5	61,31	36,30	40,68	40,61	32,52	46,42	62
J14_C	J14[1/4]	7,5	37,60	38,53	30,63	33,13	30,98	37,20	nvt
J14_C	J14[2/4]	7,5	53,86	36,23	38,12	41,48	27,67	44,20	55
J14_C	J14[3/4]	7,5	60,80	36,95	41,03	41,05	33,45	46,82	61
J16_A	J16[3/4]	55,5	53,50	60,09	32,46	33,74	40,26	41,22	58
J16_A	J16[3/4]	73,5	54,41	59,88	33,16	35,07	40,82	41,06	58
J16_B	J16[3/4]	58,5	53,83	60,13	33,23	33,82	40,71	41,36	58
J16_B	J16[3/4]	76,5	54,48	59,84	33,21	35,02	40,83	41,16	58
J16_C	J16[3/4]	61,5	54,45	60,11	33,70	33,97	40,72	41,55	58
J16_C	J16[3/4]	79,5	54,63	59,79	31,27	34,33	40,84	41,00	58
J16_D	J16[3/4]	64,5	54,66	60,09	34,13	34,03	40,73	42,00	58
J16_D	J16[3/4]	82,5	54,56	59,68	31,58	26,52	40,94	41,22	58
J16_E	J16[3/4]	67,5	54,75	60,07	34,89	35,59	40,85	41,84	59
J16_F	J16[3/4]	70,5	54,54	59,96	33,05	35,03	40,81	41,39	58
J16_F	J16[3/4]	52,5	47,38	52,23	31,13	33,00	37,21	39,81	nvt
J17_A	J17[3/4]	91,5	54,15	59,13	28,81	26,83	41,44	41,50	58
J17_A	J17[2/4]	73,5	58,38	57,00	41,19	36,39	26,69	48,63	60
J17_A	J17[2/4]	91,5	58,58	56,44	40,40	35,87	30,30	48,58	60
J17_A	J17[2/4]	55,5	57,61	56,38	39,76	39,02	25,43	48,16	59
J17_A	J17[4/4]	73,5	42,06	54,25	39,20	43,02	43,47	35,58	nvt
J17_A	J17[4/4]	91,5	40,77	54,03	41,67	44,32	43,57	36,29	nvt
J17_A	J17[4/4]	55,5	42,30	53,15	38,73	42,46	42,64	35,69	nvt
J17_A	J17[2/4]	37,5	55,21	51,81	40,13	37,71	25,89	47,49	57
J17_A	J17[4/4]	37,5	41,99	51,49	38,36	43,07	41,06	36,10	nvt
J17_A	J17[4/4]	19,5	42,57	47,04	37,54	39,60	34,40	35,86	nvt
J17_A	J17[2/4]	19,5	48,69	42,41	38,24	35,76	24,62	45,17	nvt
J17_A	J17[1/4]	55,5	54,86	42,12	41,90	41,98	38,89	47,67	56
J17_A	J17[1/4]	73,5	54,79	40,93	42,59	42,31	40,51	47,96	56
J17_A	J17[1/4]	37,5	54,10	40,89	42,31	41,66	38,10	47,45	56
J17_A	J17[1/4]	91,5	55,77	40,54	43,70	42,66	40,92	48,02	57
J17_A	J17[2/4]	1,5	40,95	37,55	32,38	33,37	26,27	36,40	nvt
J17_A	J17[1/4]	19,5	51,39	32,74	40,79	40,07	35,18	45,98	nvt
J17_B	J17[2/4]	58,5	57,98	56,99	39,86	39,03	25,50	48,29	60
J17_B	J17[2/4]	76,5	58,60	56,72	41,03	35,86	27,08	48,74	60
J17_B	J17[4/4]	76,5	42,28	54,27	39,67	44,03	43,49	34,89	nvt
J17_B	J17[4/4]	58,5	42,03	53,41	38,64	42,54	42,85	35,98	nvt
J17_B	J17[2/4]	40,5	55,96	52,73	39,89	38,35	25,46	47,56	57
J17_B	J17[4/4]	40,5	42,22	52,16	38,56	42,37	41,42	36,34	nvt
J17_B	J17[4/4]	22,5	42,92	47,96	37,95	41,43	36,07	36,38	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
J17_B	J17[2/4]	22,5	49,53	44,50	39,22	36,24	24,91	46,36	nvt
J17_B	J17[1/4]	58,5	54,88	42,37	42,00	42,18	39,19	47,51	56
J17_B	J17[1/4]	40,5	54,43	41,49	42,23	41,68	38,37	47,62	56
J17_B	J17[1/4]	76,5	54,91	41,18	42,90	42,40	40,50	47,97	57
J17_B	J17[2/4]	4,5	42,75	38,35	33,13	33,82	26,86	37,78	nvt
J17_B	J17[1/4]	22,5	51,93	33,60	41,45	40,59	36,67	46,44	nvt
J17_C	J17[2/4]	61,5	58,15	56,87	40,12	38,99	25,72	48,37	60
J17_C	J17[2/4]	79,5	58,66	56,70	41,05	35,81	27,37	48,69	60
J17_C	J17[4/4]	79,5	42,50	54,22	40,32	44,58	43,47	34,87	nvt
J17_C	J17[2/4]	43,5	56,47	53,43	39,93	38,89	25,52	47,66	58
J17_C	J17[4/4]	61,5	40,98	53,59	38,84	42,59	42,98	35,15	nvt
J17_C	J17[4/4]	43,5	42,71	52,54	38,73	42,32	41,62	36,22	nvt
J17_C	J17[4/4]	25,5	42,99	49,22	38,17	42,44	36,75	36,20	nvt
J17_C	J17[2/4]	25,5	51,58	45,76	39,80	36,75	25,08	46,77	nvt
J17_C	J17[1/4]	61,5	54,72	43,33	42,05	42,32	39,45	47,70	56
J17_C	J17[1/4]	79,5	55,20	41,61	43,25	42,51	40,54	47,98	57
J17_C	J17[1/4]	43,5	54,63	41,10	42,31	41,75	38,33	47,80	56
J17_C	J17[2/4]	7,5	45,40	39,41	35,31	34,31	27,28	38,75	nvt
J17_C	J17[1/4]	25,5	52,68	34,65	41,86	41,06	37,05	46,63	nvt
J17_D	J17[2/4]	64,5	58,23	57,26	40,29	39,01	26,07	48,62	60
J17_D	J17[2/4]	82,5	58,67	56,67	40,35	35,78	27,52	48,50	60
J17_D	J17[2/4]	46,5	56,81	54,42	39,83	38,81	25,66	47,77	58
J17_D	J17[4/4]	82,5	42,44	54,15	41,19	44,43	43,49	34,54	nvt
J17_D	J17[4/4]	64,5	41,01	53,89	39,00	42,72	43,23	35,54	nvt
J17_D	J17[4/4]	46,5	42,66	52,75	38,65	42,34	41,83	35,45	nvt
J17_D	J17[4/4]	28,5	43,36	49,85	38,46	42,74	37,78	36,37	nvt
J17_D	J17[2/4]	28,5	52,98	48,87	40,08	37,16	25,38	46,99	nvt
J17_D	J17[1/4]	64,5	54,56	43,96	42,03	42,34	39,81	47,78	56
J17_D	J17[1/4]	82,5	55,58	40,92	43,50	42,55	40,58	47,99	57
J17_D	J17[1/4]	46,5	54,81	41,19	42,23	41,99	38,56	47,52	56
J17_D	J17[2/4]	10,5	47,57	40,33	36,55	34,48	27,64	40,32	nvt
J17_D	J17[1/4]	28,5	53,16	36,53	42,09	41,40	37,31	46,84	nvt
J17_E	J17[2/4]	67,5	58,23	57,34	41,12	38,89	26,35	48,86	60
J17_E	J17[2/4]	85,5	58,64	56,64	40,27	35,77	27,79	48,52	60
J17_E	J17[2/4]	49,5	57,04	55,38	39,66	39,09	25,25	47,87	59
J17_E	J17[4/4]	85,5	41,86	54,11	41,20	44,12	43,54	34,11	nvt
J17_E	J17[4/4]	67,5	41,43	53,95	39,13	42,87	43,38	35,56	nvt
J17_E	J17[4/4]	49,5	42,62	52,97	38,58	42,41	42,04	35,58	nvt
J17_E	J17[4/4]	31,5	42,19	50,58	38,55	42,99	39,78	35,49	nvt
J17_E	J17[2/4]	31,5	53,72	49,94	40,06	37,21	25,68	47,21	56
J17_E	J17[3/4]	85,5	45,04	44,76	27,09	26,05	37,63	39,68	nvt
J17_E	J17[4/4]	13,5	39,80	44,57	35,57	36,78	32,45	36,44	nvt
J17_E	J17[1/4]	67,5	54,69	44,32	42,32	42,29	40,34	47,90	56
J17_E	J17[2/4]	13,5	47,81	41,24	37,17	35,22	26,67	42,37	nvt
J17_E	J17[1/4]	49,5	54,83	41,60	42,18	41,96	38,33	47,64	56
J17_E	J17[1/4]	13,5	49,93	41,05	39,27	38,73	34,46	44,99	nvt
J17_E	J17[1/4]	85,5	55,68	40,10	43,62	42,62	40,64	47,98	57
J17_E	J17[1/4]	31,5	53,42	38,71	42,20	41,51	37,61	46,98	nvt
J17_F	J17[2/4]	70,5	58,22	57,37	41,41	37,40	26,48	48,58	60
J17_F	J17[2/4]	88,5	58,61	56,54	40,28	35,76	28,35	48,55	60
J17_F	J17[2/4]	52,5	57,28	55,87	39,81	39,03	25,35	48,02	59
J17_F	J17[4/4]	88,5	41,17	54,05	41,39	44,25	43,57	34,68	nvt
J17_F	J17[4/4]	70,5	41,91	54,12	39,42	42,95	43,42	35,40	nvt
J17_F	J17[3/4]	88,5	51,17	53,93	27,39	26,16	40,83	40,82	nvt
J17_F	J17[4/4]	52,5	42,52	53,13	38,68	42,41	42,32	35,53	nvt
J17_F	J17[2/4]	34,5	54,38	50,84	40,11	37,37	25,87	47,30	56
J17_F	J17[4/4]	34,5	41,64	51,00	38,67	43,11	40,66	35,79	nvt
J17_F	J17[4/4]	16,5	41,40	46,17	36,62	37,89	33,48	36,96	nvt

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
J17_F	J17[1/4]	70,5	54,91	44,24	42,61	42,34	40,45	48,03	**57**
J17_F	J17[1/4]	52,5	54,83	41,87	42,20	41,94	38,62	47,61	**56**
J17_F	J17[2/4]	16,5	48,23	40,64	37,57	35,24	27,10	44,05	**nvt**
J17_F	J17[1/4]	88,5	55,78	40,38	43,67	42,59	40,74	47,99	**57**
J17_F	J17[1/4]	34,5	53,64	40,10	42,34	41,65	37,85	47,24	**55**
J17_F	J17[1/4]	16,5	50,73	32,75	40,19	39,40	35,07	45,35	**nvt**
J18_A	J18[4/4]	1,5	61,18	50,28	36,46	28,57	17,83	45,46	**61**
J18_B	J18[4/4]	4,5	61,90	50,48	36,89	28,60	18,02	46,28	**62**
J18_C	J18[4/4]	7,5	61,97	51,46	37,15	28,71	18,89	46,61	**62**
J18_D	J18[4/4]	10,5	61,87	52,46	37,81	29,00	19,55	46,94	**62**
J18_E	J18[4/4]	13,5	61,70	53,42	38,41	29,80	21,77	47,40	**62**
J2_A	J2[1/4]	1,5	47,12	41,45	26,53	25,70	33,32	33,43	**nvt**
J2_A	J2[2/4]	1,5	36,77	37,29	32,25	36,73	27,81	37,38	**nvt**
J2_A	J2[3/4]	1,5	41,54	35,26	30,43	29,25	24,00	40,83	**nvt**
J2_B	J2[1/4]	4,5	48,72	42,71	26,87	25,95	34,42	34,22	**nvt**
J2_B	J2[2/4]	4,5	36,74	37,87	32,86	37,71	28,86	37,98	**nvt**
J2_B	J2[3/4]	4,5	42,82	36,21	31,68	29,85	24,97	41,32	**nvt**
J2_C	J2[1/4]	7,5	49,54	44,57	27,39	26,12	35,40	34,67	**nvt**
J2_C	J2[2/4]	7,5	37,79	38,95	33,72	38,18	30,08	37,07	**nvt**
J2_C	J2[3/4]	7,5	45,88	37,11	35,65	31,54	27,81	42,38	**nvt**
J2_D	J2[1/4]	10,5	49,96	47,77	27,87	27,56	36,86	37,29	**nvt**
J2_D	J2[2/4]	10,5	40,46	40,53	35,07	37,95	31,36	36,62	**nvt**
J2_D	J2[3/4]	10,5	47,68	38,39	37,25	35,66	33,44	44,15	**nvt**
J3_A	J3[3/4]	1,5	49,08	43,42	27,22	27,26	28,81	46,07	**nvt**
J3_A	J3[4/4]	1,5	44,43	40,53	26,09	29,25	31,72	33,81	**nvt**
J3_A	J3[2/4]	1,5	38,49	36,65	29,29	30,59	27,41	35,47	**nvt**
J3_A	J3[1/4]	1,5	41,10	34,33	32,81	35,37	25,95	37,70	**nvt**
J3_B	J3[3/4]	4,5	50,13	44,15	27,57	27,68	30,15	47,38	**nvt**
J3_B	J3[4/4]	4,5	46,27	41,11	26,56	29,69	32,90	34,14	**nvt**
J3_B	J3[2/4]	4,5	39,48	37,10	30,10	33,17	27,79	36,49	**nvt**
J3_B	J3[1/4]	4,5	42,75	35,24	33,51	36,36	26,26	39,60	**nvt**
J3_C	J3[3/4]	7,5	50,76	44,81	28,23	28,39	30,89	43,47	**nvt**
J3_C	J3[4/4]	7,5	46,89	42,46	27,17	31,07	33,97	36,70	**nvt**
J3_C	J3[2/4]	7,5	42,22	38,61	33,06	34,27	29,14	36,32	**nvt**
J3_C	J3[1/4]	7,5	44,78	36,29	35,54	36,87	26,53	40,48	**nvt**
J3_D	J3[3/4]	10,5	51,03	46,05	29,82	30,69	32,11	40,58	**nvt**
J3_D	J3[4/4]	10,5	47,08	44,31	27,98	29,55	34,84	38,88	**nvt**
J3_D	J3[2/4]	10,5	44,41	41,32	34,19	34,93	32,26	36,81	**nvt**
J3_D	J3[1/4]	10,5	46,46	37,70	36,59	37,28	27,69	42,02	**nvt**
J4_A	J4[2/4]	19,5	59,91	53,84	39,60	30,13	24,15	47,64	**61**
J4_A	J4[4/4]	19,5	47,61	46,85	39,90	41,51	33,71	43,73	**nvt**
J4_A	J4[3/4]	19,5	51,02	40,29	33,72	32,60	29,34	43,76	**nvt**
J4_A	J4[1/4]	19,5	55,33	39,56	33,32	29,28	31,90	47,90	**56**
J4_A	J4[4/4]	1,5	42,04	37,59	31,12	32,08	25,30	41,90	**nvt**
J4_B	J4[4/4]	4,5	43,25	38,29	32,62	34,29	27,85	42,59	**nvt**
J4_C	J4[4/4]	7,5	44,66	39,30	35,44	38,40	30,04	43,05	**nvt**
J4_C	J4[3/4]	7,5	37,79	38,48	26,69	29,00	27,96	33,52	**nvt**
J4_C	J4[1/4]	7,5	43,60	35,65	30,45	27,73	30,14	43,01	**nvt**
J4_D	J4[4/4]	10,5	45,38	40,57	36,72	39,87	31,67	42,67	**nvt**
J4_D	J4[3/4]	10,5	38,95	39,33	28,65	29,57	28,46	35,27	**nvt**
J4_D	J4[1/4]	10,5	43,65	36,07	31,64	27,81	31,41	42,73	**nvt**
J4_E	J4[4/4]	13,5	45,70	41,70	38,04	40,59	32,47	43,30	**nvt**
J4_E	J4[3/4]	13,5	41,52	40,28	30,15	30,54	29,02	38,98	**nvt**
J4_E	J4[1/4]	13,5	44,75	37,00	32,61	28,27	32,12	44,55	**nvt**
J4_F	J4[2/4]	16,5	57,41	51,78	38,54	29,77	21,54	47,23	**58**
J4_F	J4[4/4]	16,5	47,00	43,14	39,11	41,03	33,04	43,34	**nvt**
J4_F	J4[3/4]	16,5	47,74	39,80	32,05	30,87	28,63	42,66	**nvt**
J4_F	J4[1/4]	16,5	52,58	38,03	32,79	28,68	30,79	47,43	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
J5_A	J5[4/4]	55,5	55,92	57,56	33,24	33,13	39,23	44,47	**58**
J5_A	J5[3/4]	55,5	60,55	55,92	41,36	31,94	25,16	49,35	**61**
J5_A	J5[1/4]	55,5	51,04	52,74	43,01	45,99	38,75	41,22	**nvt**
J5_A	J5[1/4]	37,5	50,88	49,70	42,87	44,71	36,38	42,31	**nvt**
J5_A	J5[1/4]	19,5	49,89	41,60	42,06	44,07	33,29	40,42	**nvt**
J5_A	J5[1/4]	1,5	35,87	36,84	28,70	30,35	27,12	33,67	**nvt**
J5_A	J5[2/4]	55,5	59,28	18,30	45,01	47,02	37,76	48,91	**60**
J5_A	J5[2/4]	19,5	60,21	17,51	44,68	45,34	34,57	47,57	**61**
J5_A	J5[2/4]	37,5	59,57	17,05	45,50	46,43	36,11	48,62	**60**
J5_B	J5[4/4]	58,5	56,92	57,80	33,95	33,51	39,33	44,84	**59**
J5_B	J5[3/4]	58,5	60,87	56,61	41,44	32,83	26,81	49,37	**62**
J5_B	J5[1/4]	58,5	50,98	53,14	43,02	45,96	39,03	41,98	**nvt**
J5_B	J5[1/4]	40,5	51,12	50,58	42,83	45,08	36,90	40,97	**nvt**
J5_B	J5[1/4]	22,5	50,39	44,51	42,29	44,67	34,25	40,73	**nvt**
J5_B	J5[1/4]	4,5	36,11	37,52	30,53	32,82	29,11	34,57	**nvt**
J5_B	J5[2/4]	58,5	59,20	19,40	45,02	47,02	38,04	48,97	**60**
J5_B	J5[2/4]	22,5	60,23	17,85	45,08	45,83	35,13	47,82	**61**
J5_B	J5[2/4]	40,5	59,59	14,58	45,22	46,85	36,46	48,60	**60**
J5_C	J5[1/4]	43,5	51,25	51,14	42,50	45,25	37,58	41,03	**nvt**
J5_C	J5[1/4]	25,5	51,00	45,54	42,45	44,82	34,71	41,06	**nvt**
J5_C	J5[1/4]	7,5	38,15	38,03	29,35	30,11	30,77	36,40	**nvt**
J5_C	J5[2/4]	25,5	60,16	18,34	45,33	46,02	35,47	48,09	**61**
J5_C	J5[2/4]	43,5	59,55	14,99	45,05	47,07	37,07	48,68	**60**
J5_D	J5[1/4]	46,5	51,22	51,50	42,56	45,32	38,04	41,18	**nvt**
J5_D	J5[1/4]	28,5	51,63	46,23	42,62	44,88	34,86	41,37	**nvt**
J5_D	J5[1/4]	10,5	46,14	38,00	39,18	41,40	30,55	38,90	**nvt**
J5_D	J5[2/4]	28,5	60,06	18,79	45,47	46,06	35,67	48,31	**61**
J5_D	J5[2/4]	46,5	59,50	15,49	44,91	47,10	37,44	48,76	**60**
J5_E	J5[1/4]	49,5	51,14	51,82	42,67	45,41	38,49	41,01	**nvt**
J5_E	J5[1/4]	31,5	51,89	47,52	42,74	44,82	35,31	41,06	**nvt**
J5_E	J5[1/4]	13,5	47,46	38,83	40,49	42,22	31,18	39,85	**nvt**
J5_E	J5[2/4]	13,5	57,46	38,12	43,00	43,14	33,36	46,97	**58**
J5_E	J5[2/4]	31,5	59,96	19,26	45,39	45,96	34,92	48,24	**61**
J5_E	J5[2/4]	49,5	59,42	16,23	45,01	47,14	37,71	48,83	**60**
J5_F	J5[4/4]	52,5	51,06	52,30	32,68	33,01	37,71	43,46	**nvt**
J5_F	J5[1/4]	52,5	51,06	52,39	42,93	45,92	38,68	41,11	**nvt**
J5_F	J5[3/4]	52,5	56,75	51,04	39,40	31,77	24,61	48,66	**58**
J5_F	J5[1/4]	34,5	51,34	48,76	42,56	44,21	35,80	41,86	**nvt**
J5_F	J5[1/4]	16,5	49,04	39,71	41,48	43,46	32,14	40,13	**nvt**
J5_F	J5[2/4]	34,5	59,83	19,77	45,28	45,61	35,73	48,50	**61**
J5_F	J5[2/4]	16,5	59,19	17,25	43,91	44,13	33,97	47,36	**60**
J5_F	J5[2/4]	52,5	59,35	17,08	45,06	47,19	37,92	48,87	**60**
J6_A	J6[2/4]	37,5	62,14	55,05	42,36	30,81	22,50	49,03	**63**
J6_A	J6[3/4]	37,5	57,82	54,82	36,37	37,46	38,58	44,13	**59**
J6_A	J6[2/4]	19,5	61,93	51,40	41,21	30,70	20,59	47,74	**62**
J6_A	J6[3/4]	19,5	51,17	42,91	34,41	31,97	34,65	43,72	**nvt**
J6_B	J6[3/4]	40,5	57,93	55,39	36,93	33,92	38,82	44,27	**59**
J6_B	J6[2/4]	40,5	62,09	55,37	42,26	30,69	22,82	49,15	**63**
J6_B	J6[2/4]	22,5	61,91	51,79	41,81	31,12	21,18	48,00	**62**
J6_B	J6[3/4]	22,5	51,47	46,67	35,35	35,01	36,32	43,45	**nvt**
J6_C	J6[3/4]	43,5	58,04	56,06	35,60	31,88	39,05	44,03	**59**
J6_C	J6[2/4]	43,5	62,02	55,74	41,84	30,86	23,24	49,26	**63**
J6_C	J6[2/4]	25,5	61,91	52,64	42,15	31,45	21,25	48,26	**62**
J6_C	J6[3/4]	25,5	53,31	51,57	35,90	35,51	37,09	43,67	**nvt**
J6_C	J6[3/4]	7,5	37,41	37,49	28,59	28,78	32,13	35,04	**nvt**
J6_D	J6[3/4]	46,5	57,95	56,85	35,74	32,49	39,28	44,25	**59**
J6_D	J6[2/4]	46,5	61,94	56,07	41,66	31,27	23,86	49,32	**63**
J6_D	J6[2/4]	28,5	61,95	53,23	42,36	31,11	21,66	48,49	**62**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
J6_D	J6[3/4]	28,5	54,72	52,65	36,08	35,50	37,47	43,83	**56**
J6_D	J6[3/4]	10,5	38,73	38,15	29,43	29,50	32,78	36,25	**nvt**
J6_E	J6[3/4]	49,5	57,80	57,39	35,88	33,69	39,50	44,68	**59**
J6_E	J6[2/4]	49,5	61,85	56,69	41,41	31,86	25,44	49,47	**63**
J6_E	J6[2/4]	31,5	62,05	53,82	42,47	31,15	22,01	48,71	**63**
J6_E	J6[3/4]	31,5	56,26	53,28	36,08	35,67	37,96	43,97	**57**
J6_E	J6[2/4]	13,5	60,03	43,67	40,22	29,13	19,49	47,21	**60**
J6_E	J6[3/4]	13,5	41,18	39,04	30,69	30,29	33,65	39,63	**nvt**
J6_F	J6[2/4]	34,5	62,18	54,54	42,54	30,77	22,20	48,89	**63**
J6_F	J6[3/4]	34,5	57,20	54,03	36,19	35,98	38,32	44,10	**58**
J6_F	J6[2/4]	16,5	61,67	49,55	40,53	30,04	20,03	47,45	**62**
J6_F	J6[3/4]	16,5	48,08	40,41	33,53	31,07	33,45	43,50	**nvt**
J7_A	J7[3/4]	1,5	60,73	53,67	35,78	33,15	18,36	45,19	**61**
J7_A	J7[4/4]	1,5	55,35	53,53	28,70	-200,00	27,14	38,94	**56**
J7_B	J7[3/4]	4,5	61,40	54,31	36,22	33,90	18,62	45,99	**62**
J7_B	J7[4/4]	4,5	56,35	54,33	29,45	-200,00	28,08	39,46	**57**
J7_C	J7[3/4]	7,5	61,35	55,62	36,25	33,83	19,21	46,39	**62**
J7_C	J7[4/4]	7,5	56,48	55,43	30,18	32,73	28,84	39,65	**58**
J7_D	J7[3/4]	10,5	61,12	56,87	36,78	33,86	19,54	46,78	**62**
J7_D	J7[4/4]	10,5	56,53	56,61	31,09	34,49	29,43	39,99	**58**
J7_E	J7[3/4]	13,5	60,88	57,51	37,36	26,63	20,10	47,13	**62**
J7_E	J7[4/4]	13,5	56,61	57,40	31,61	34,62	30,16	39,72	**58**
J8_A	J8[4/4]	37,5	51,71	58,91	31,02	33,00	41,09	40,34	**57**
J8_A	J8[4/4]	19,5	51,68	53,21	28,41	30,82	39,17	39,78	**nvt**
J8_B	J8[4/4]	40,5	51,98	59,65	31,24	33,17	41,35	39,42	**57**
J8_B	J8[4/4]	22,5	51,86	54,32	28,87	31,36	39,57	40,00	**nvt**
J8_C	J8[4/4]	43,5	52,39	60,02	31,42	33,29	41,42	39,94	**58**
J8_C	J8[4/4]	25,5	51,91	55,81	29,67	31,68	39,95	40,11	**55**
J8_D	J8[4/4]	46,5	52,90	60,18	31,65	33,47	41,55	40,96	**58**
J8_D	J8[4/4]	28,5	51,89	56,92	30,10	32,13	40,62	39,56	**56**
J8_E	J8[4/4]	49,5	53,18	60,30	32,13	33,67	40,69	41,48	**58**
J8_E	J8[4/4]	31,5	51,48	57,59	30,17	32,51	41,10	39,89	**56**
J8_E	J8[4/4]	13,5	50,28	50,33	28,99	28,53	37,21	39,44	**nvt**
J8_F	J8[4/4]	34,5	51,61	58,16	30,34	32,79	40,33	40,16	**56**
J8_F	J8[4/4]	16,5	51,16	51,77	28,62	29,42	38,56	39,68	**nvt**
J9_A	J9[1/4]	19,5	55,45	57,99	33,58	37,52	31,60	38,62	**58**
J9_A	J9[2/4]	19,5	45,54	49,00	38,05	40,52	36,55	43,26	**nvt**
J9_A	J9[2/4]	1,5	39,70	37,08	30,52	33,73	26,44	40,38	**nvt**
J9_B	J9[1/4]	22,5	56,00	58,24	34,15	37,70	31,90	38,91	**58**
J9_B	J9[2/4]	22,5	46,25	49,96	38,85	40,92	36,86	43,72	**nvt**
J9_B	J9[2/4]	4,5	41,13	37,88	31,53	36,71	27,63	41,78	**nvt**
J9_C	J9[1/4]	25,5	56,24	58,59	34,64	37,94	32,19	39,28	**59**
J9_C	J9[2/4]	25,5	47,62	51,61	39,35	41,33	37,19	43,92	**nvt**
J9_C	J9[2/4]	7,5	42,42	38,92	34,78	39,44	28,86	43,08	**nvt**
J9_D	J9[1/4]	28,5	56,60	58,97	35,15	38,15	32,55	39,50	**59**
J9_D	J9[2/4]	28,5	48,67	53,69	39,50	41,72	37,63	44,16	**nvt**
J9_D	J9[2/4]	10,5	42,64	41,77	36,14	40,16	32,02	41,72	**nvt**
J9_E	J9[1/4]	31,5	56,82	59,30	35,35	36,35	32,89	39,85	**59**
J9_E	J9[2/4]	31,5	49,45	54,40	39,55	41,97	38,09	44,38	**nvt**
J9_E	J9[2/4]	13,5	43,45	43,31	36,57	39,76	34,80	42,29	**nvt**
J9_F	J9[1/4]	34,5	56,95	59,58	34,57	35,38	33,37	40,93	**59**
J9_F	J9[1/4]	16,5	53,82	57,23	32,66	37,17	31,15	38,39	**57**
J9_F	J9[2/4]	34,5	49,97	55,31	39,64	41,99	38,50	44,74	**nvt**
J9_F	J9[2/4]	16,5	44,24	46,75	37,40	40,26	36,04	42,51	**nvt**
K1_A	K1[4/4]	55,5	54,97	48,70	37,72	36,68	41,48	43,99	**56**
K1_A	K1[3/4]	55,5	58,45	44,25	43,91	41,61	25,87	48,59	**59**
K1_A	K1[4/4]	37,5	54,99	43,70	37,71	36,14	39,74	43,79	**56**
K1_A	K1[3/4]	37,5	58,45	41,49	44,15	42,50	24,43	48,11	**59**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
K1_A	K1[4/4]	19,5	55,05	39,89	35,48	34,54	37,59	42,44	**56**
K1_B	K1[4/4]	58,5	55,02	49,65	37,39	36,59	41,73	44,14	**56**
K1_B	K1[3/4]	58,5	58,46	44,55	43,91	41,59	26,61	48,60	**59**
K1_B	K1[4/4]	40,5	55,01	44,36	37,94	36,23	40,15	43,93	**56**
K1_B	K1[3/4]	40,5	58,49	41,88	44,01	42,58	24,62	48,22	**59**
K1_B	K1[4/4]	22,5	54,97	40,70	35,96	34,77	37,96	42,78	**56**
K1_C	K1[4/4]	61,5	55,10	50,03	38,04	36,75	42,10	44,64	**56**
K1_C	K1[3/4]	61,5	58,51	45,39	43,89	41,68	27,58	48,75	**59**
K1_C	K1[4/4]	43,5	55,05	44,90	38,11	36,38	40,68	43,81	**56**
K1_C	K1[3/4]	43,5	58,50	42,30	44,00	42,59	25,06	48,34	**59**
K1_C	K1[4/4]	25,5	55,04	41,38	36,37	34,84	38,37	42,95	**56**
K1_D	K1[4/4]	46,5	54,88	45,87	37,64	36,68	41,00	43,95	**56**
K1_D	K1[3/4]	46,5	58,49	43,00	43,96	42,08	25,26	48,34	**59**
K1_D	K1[4/4]	28,5	55,05	41,63	36,71	34,93	38,76	43,30	**56**
K1_E	K1[4/4]	49,5	54,91	46,91	37,37	36,71	41,13	44,09	**56**
K1_E	K1[3/4]	49,5	58,49	43,47	43,96	41,91	25,45	48,46	**59**
K1_E	K1[4/4]	31,5	55,06	41,94	37,00	35,13	39,16	43,73	**56**
K1_E	K1[4/4]	13,5	52,19	38,64	34,09	33,51	35,94	42,08	**nvt**
K1_F	K1[4/4]	52,5	54,95	47,89	37,62	36,71	41,30	44,23	**56**
K1_F	K1[3/4]	52,5	58,49	43,94	43,89	41,76	25,60	48,49	**59**
K1_F	K1[4/4]	34,5	54,93	42,79	37,30	36,14	41,14	44,15	**56**
K1_F	K1[3/4]	34,5	58,25	41,13	43,43	39,32	24,36	47,87	**59**
K1_F	K1[4/4]	16,5	54,51	39,41	34,94	33,99	37,05	42,45	**55**
K2_A	K2[1/4]	55,5	44,73	46,46	43,49	47,68	41,47	36,85	**nvt**
K2_A	K2[1/4]	37,5	44,11	42,25	43,38	47,62	37,77	40,55	**nvt**
K2_A	K2[1/4]	19,5	42,53	37,67	43,81	48,04	32,60	40,22	**nvt**
K2_A	K2[2/4]	55,5	55,66	17,49	46,87	49,28	34,53	48,54	**58**
K2_A	K2[2/4]	37,5	55,53	16,43	46,31	49,38	33,84	48,39	**58**
K2_B	K2[1/4]	58,5	44,52	46,82	43,53	47,73	41,52	37,34	**nvt**
K2_B	K2[1/4]	40,5	44,74	43,33	43,51	47,67	38,51	38,88	**nvt**
K2_B	K2[1/4]	22,5	42,87	38,19	44,00	48,13	33,05	40,42	**nvt**
K2_B	K2[2/4]	58,5	55,66	17,93	46,85	49,27	34,75	48,60	**58**
K2_B	K2[2/4]	40,5	55,57	16,79	46,75	49,54	34,22	48,65	**58**
K2_C	K2[1/4]	61,5	42,39	47,17	43,57	47,86	41,60	37,24	**nvt**
K2_C	K2[1/4]	43,5	45,08	44,14	43,39	47,67	39,34	37,41	**nvt**
K2_C	K2[1/4]	25,5	43,08	38,99	44,06	47,51	33,66	40,18	**nvt**
K2_C	K2[2/4]	61,5	55,49	18,27	46,89	49,25	32,90	48,27	**58**
K2_C	K2[2/4]	43,5	55,58	17,19	46,82	49,42	34,66	48,66	**58**
K2_D	K2[1/4]	64,5	40,77	47,54	43,70	48,00	41,69	36,61	**nvt**
K2_D	K2[4/4]	64,5	50,00	46,52	36,35	36,01	39,51	43,66	**nvt**
K2_D	K2[1/4]	46,5	45,32	44,77	43,45	47,62	40,27	37,55	**nvt**
K2_D	K2[3/4]	64,5	56,86	44,24	39,94	34,95	26,67	48,31	**58**
K2_D	K2[1/4]	28,5	43,20	39,63	43,43	47,53	34,28	40,30	**nvt**
K2_D	K2[2/4]	46,5	55,61	17,59	46,87	49,39	34,07	48,24	**58**
K2_D	K2[2/4]	64,5	55,23	--	46,87	49,23	31,26	48,13	**58**
K2_E	K2[4/4]	67,5	54,41	50,83	37,92	36,34	42,02	44,53	**56**
K2_E	K2[1/4]	67,5	41,14	47,95	43,89	48,04	41,81	37,02	**nvt**
K2_E	K2[3/4]	67,5	58,37	45,47	43,33	41,27	27,22	48,57	**59**
K2_E	K2[1/4]	49,5	44,66	45,43	43,44	47,63	41,06	35,70	**nvt**
K2_E	K2[1/4]	31,5	43,42	40,13	43,45	47,53	35,05	40,29	**nvt**
K2_E	K2[1/4]	13,5	41,56	36,79	42,46	45,46	31,29	40,65	**nvt**
K2_E	K2[2/4]	49,5	55,64	17,96	46,87	49,32	34,20	48,32	**58**
K2_E	K2[2/4]	67,5	55,21	--	46,87	49,25	31,53	48,09	**58**
K2_F	K2[4/4]	70,5	55,01	51,35	38,48	36,55	42,12	44,95	**56**
K2_F	K2[1/4]	70,5	41,45	48,23	44,11	48,05	42,02	38,31	**nvt**
K2_F	K2[3/4]	70,5	58,40	46,65	43,83	41,84	29,43	48,63	**59**
K2_F	K2[1/4]	52,5	44,69	45,95	43,45	47,63	41,28	36,09	**nvt**
K2_F	K2[1/4]	34,5	43,98	40,77	43,37	47,58	35,98	40,47	**nvt**

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Scheepvaart L_{sch} [dB]	Basal [dB]	Prysmian [dB]	Schieoevers Zuid [dB]	L_{CUM}** [dB]
K2_F	K2[1/4]	16,5	42,23	37,24	43,50	47,71	32,19	40,58	nvt
K2_F	K2[2/4]	52,5	55,66	18,34	46,86	49,30	34,36	48,43	58
K2_F	K2[2/4]	34,5	55,09	16,11	45,96	48,42	33,43	47,94	57
K2_F	K2[2/4]	70,5	55,22	--	46,78	49,33	32,48	48,09	58
K3_A	K3[3/4]	19,5	58,34	39,83	44,05	42,72	22,54	46,79	59
K3_A	K3[2/4]	19,5	54,68	28,80	44,92	43,28	32,58	47,73	56
K3_B	K3[3/4]	22,5	58,49	40,27	44,24	42,69	22,83	47,08	59
K3_B	K3[2/4]	22,5	54,94	29,17	45,13	43,33	32,62	47,60	57
K3_C	K3[3/4]	25,5	58,62	40,72	44,50	42,70	23,59	47,37	59
K3_C	K3[2/4]	25,5	55,06	29,52	45,33	43,62	33,10	47,58	57
K3_D	K3[3/4]	28,5	58,65	41,39	44,57	42,60	23,76	47,64	59
K3_D	K3[2/4]	28,5	55,20	29,86	45,43	44,01	33,60	47,90	57
K3_E	K3[3/4]	31,5	58,67	41,83	44,60	42,68	24,09	47,94	59
K3_E	K3[3/4]	13,5	57,54	39,33	42,47	41,06	21,29	46,34	58
K3_E	K3[2/4]	31,5	55,47	30,00	45,71	45,17	34,47	48,25	57
K3_E	K3[2/4]	13,5	53,32	28,55	43,57	42,59	31,64	47,20	nvt
K3_F	K3[3/4]	16,5	58,07	39,52	43,61	42,33	22,00	46,53	59
K3_F	K3[2/4]	16,5	54,20	28,38	44,56	43,20	32,48	47,56	56
K4_A	K4[1/4]	1,5	54,91	36,92	34,28	30,83	30,14	44,19	55
K4_A	K4[4/4]	1,5	55,95	37,99	40,40	38,13	20,52	45,26	57
K4_A	K4[2/4]	1,5	37,82	35,59	37,19	42,45	25,69	37,39	nvt
K4_A	K4[3/4]	1,5	49,23	35,07	33,99	33,58	25,17	46,16	nvt
K4_B	K4[4/4]	4,5	56,85	39,83	40,62	38,48	20,82	45,98	57
K4_B	K4[1/4]	4,5	55,30	37,20	34,71	31,28	32,18	43,03	56
K4_B	K4[2/4]	4,5	41,25	36,20	38,29	43,06	27,21	37,89	nvt
K4_B	K4[3/4]	4,5	49,99	36,10	34,54	33,97	27,87	47,06	nvt
K4_C	K4[4/4]	7,5	57,10	41,54	40,89	38,90	21,11	46,12	58
K4_C	K4[1/4]	7,5	55,40	37,52	35,41	32,03	33,68	42,63	56
K4_C	K4[3/4]	7,5	50,27	37,31	36,06	35,08	30,99	46,60	nvt
K4_C	K4[2/4]	7,5	40,66	36,46	38,62	42,82	29,79	38,77	nvt
K4_D	K4[4/4]	10,5	57,22	41,88	41,40	38,63	21,57	46,42	58
K4_D	K4[1/4]	10,5	55,30	38,05	36,33	32,03	34,74	43,19	56
K4_D	K4[3/4]	10,5	50,81	38,56	38,36	37,02	32,04	46,86	nvt
K4_D	K4[2/4]	10,5	38,92	36,65	40,34	43,38	31,61	39,80	nvt
K5_A	K5[3/4]	1,5	54,55	41,41	41,83	42,97	18,22	45,42	56
K5_A	K5[4/4]	1,5	51,34	37,45	33,57	34,88	24,63	42,94	nvt
K5_A	K5[1/4]	1,5	37,71	34,77	42,16	46,97	22,73	39,42	nvt
K5_A	K5[2/4]	1,5	48,99	29,57	47,13	50,44	21,62	46,29	55
K5_B	K5[3/4]	4,5	55,31	43,18	42,50	42,74	18,52	46,05	56
K5_B	K5[4/4]	4,5	52,06	38,94	34,31	35,35	26,48	43,34	nvt
K5_B	K5[1/4]	4,5	41,74	35,36	43,64	47,63	24,83	40,36	nvt
K5_B	K5[2/4]	4,5	50,21	32,17	48,30	50,81	21,21	46,93	56
K5_C	K5[3/4]	7,5	55,70	42,72	43,49	43,22	19,67	46,29	57
K5_C	K5[4/4]	7,5	52,32	40,16	35,58	36,83	29,76	43,29	nvt
K5_C	K5[1/4]	7,5	44,08	35,53	44,93	48,54	29,18	40,37	nvt
K5_C	K5[2/4]	7,5	51,26	34,36	49,45	51,78	22,44	47,39	57
K5_D	K5[3/4]	10,5	56,48	43,26	44,89	44,52	20,25	46,72	58
K5_D	K5[4/4]	10,5	52,81	40,39	37,99	39,57	30,96	44,01	nvt
K5_D	K5[2/4]	10,5	52,97	35,74	49,94	52,77	23,74	46,56	58
K5_D	K5[1/4]	10,5	45,11	34,96	45,85	49,87	33,37	40,95	53
K6_A	K6[4/4]	19,5	57,93	42,73	46,57	45,74	21,96	46,90	59
K6_A	K6[1/4]	19,5	54,89	41,76	41,77	43,74	33,57	44,06	56
K6_A	K6[2/4]	19,5	47,62	35,16	46,60	51,75	35,11	42,91	55
K6_B	K6[4/4]	22,5	58,13	43,20	46,58	45,64	22,42	47,19	59
K6_B	K6[1/4]	22,5	55,10	42,07	41,99	43,82	33,93	44,50	56
K6_B	K6[2/4]	22,5	48,10	35,82	46,67	51,37	35,44	43,57	55
K6_C	K6[4/4]	25,5	58,27	43,63	46,44	45,67	23,10	47,50	59
K6_C	K6[1/4]	25,5	55,26	42,46	42,22	43,92	34,28	44,56	56

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
K6_C	K6[2/4]	25,5	48,49	36,57	46,11	51,43	35,77	43,70	**55**
K6_E	K6[3/4]	13,5	53,62	12,79	49,27	52,76	24,98	46,94	**58**
K6_F	K6[3/4]	16,5	54,60	--	49,92	53,01	25,66	47,21	**58**
K6_D	K6[4/4]	28,5	58,35	44,06	46,55	45,77	24,93	47,87	**59**
K6_D	K6[1/4]	28,5	55,40	42,88	42,53	44,12	34,66	45,29	**57**
K6_D	K6[2/4]	28,5	48,55	37,32	46,20	51,47	36,14	44,38	**55**
K6_A	K6[3/4]	19,5	55,07	--	49,95	52,55	25,84	47,38	**59**
K6_B	K6[3/4]	22,5	55,28	--	49,82	52,63	26,23	47,58	**59**
K6_E	K6[4/4]	13,5	56,62	41,78	45,32	45,50	20,51	46,32	**58**
K6_E	K6[1/4]	13,5	53,51	41,30	39,91	42,56	31,96	43,52	**55**
K6_E	K6[2/4]	13,5	45,70	34,35	45,89	51,37	33,56	42,49	**54**
K6_C	K6[3/4]	25,5	55,46	--	49,54	52,66	26,79	47,79	**59**
K6_F	K6[4/4]	16,5	57,51	42,28	46,33	45,75	21,25	46,64	**59**
K6_F	K6[1/4]	16,5	54,49	41,49	41,49	43,57	32,94	43,83	**56**
K6_F	K6[2/4]	16,5	47,09	34,70	46,38	51,73	34,45	42,73	**55**
K6_D	K6[3/4]	28,5	55,53	--	49,47	52,66	27,72	48,06	**59**
L1_A	L1[1/4]	1,5	34,72	37,58	32,36	33,68	33,69	38,49	**nvt**
L1_A	L1[2/4]	1,5	34,18	35,50	36,92	41,79	30,55	35,90	**nvt**
L1_A	L1[4/4]	1,5	37,45	35,23	39,41	45,07	31,04	37,02	**nvt**
L1_A	L1[3/4]	1,5	35,26	29,90	38,75	35,79	25,86	37,75	**nvt**
L1_B	L1[1/4]	4,5	35,00	38,13	33,22	34,35	35,52	39,13	**nvt**
L1_B	L1[2/4]	4,5	35,49	36,07	38,68	42,40	32,05	36,91	**nvt**
L1_B	L1[4/4]	4,5	40,25	35,93	40,90	45,60	31,82	39,32	**nvt**
L1_B	L1[3/4]	4,5	36,56	30,79	40,37	37,38	26,09	38,69	**nvt**
L1_C	L1[1/4]	7,5	34,70	38,21	33,59	36,31	37,32	39,07	**nvt**
L1_C	L1[4/4]	7,5	42,23	36,59	41,06	45,61	32,18	42,23	**nvt**
L1_C	L1[2/4]	7,5	39,00	36,18	40,62	44,62	33,48	38,89	**nvt**
L1_C	L1[3/4]	7,5	38,43	31,48	41,99	38,52	26,47	40,25	**nvt**
L1_D	L1[1/4]	10,5	34,91	38,23	35,28	37,76	37,77	39,82	**nvt**
L1_D	L1[4/4]	10,5	44,89	37,17	43,37	47,50	33,48	44,00	**nvt**
L1_D	L1[2/4]	10,5	40,85	35,73	42,62	46,95	34,91	40,94	**nvt**
L1_D	L1[3/4]	10,5	39,39	32,85	43,59	41,38	29,13	41,52	**nvt**
L2_A	L2[4/4]	19,5	42,10	42,25	46,80	44,50	41,66	32,10	**nvt**
L2_A	L2[3/4]	19,5	40,51	40,22	34,88	35,44	42,65	38,59	**nvt**
L2_A	L2[3/4]	1,5	34,78	37,67	32,44	32,64	34,76	37,30	**nvt**
L2_A	L2[4/4]	1,5	37,28	36,60	42,22	44,37	33,74	33,66	**nvt**
L2_A	L2[2/4]	19,5	48,98	10,21	50,72	52,20	31,51	39,87	**56**
L2_A	L2[2/4]	19,5	48,98	10,21	50,72	52,20	31,51	39,87	**56**
L2_B	L2[4/4]	22,5	43,08	43,15	46,81	44,70	42,19	32,22	**nvt**
L2_B	L2[3/4]	22,5	40,97	40,82	35,13	35,63	43,12	38,71	**nvt**
L2_B	L2[3/4]	4,5	35,45	38,39	33,25	32,46	36,31	38,25	**nvt**
L2_B	L2[4/4]	4,5	41,51	37,58	43,91	45,02	34,40	33,93	**nvt**
L2_B	L2[2/4]	22,5	49,41	10,05	50,77	52,22	32,04	40,17	**56**
L2_B	L2[2/4]	22,5	49,41	10,05	50,77	52,22	32,04	40,17	**56**
L2_C	L2[4/4]	25,5	43,29	43,83	46,75	44,64	42,76	28,67	**nvt**
L2_C	L2[3/4]	25,5	41,46	41,77	35,31	36,09	43,58	38,93	**nvt**
L2_C	L2[3/4]	7,5	35,82	38,50	32,54	33,09	37,57	38,14	**nvt**
L2_C	L2[4/4]	7,5	42,29	38,02	44,93	44,80	35,51	34,26	**nvt**
L2_C	L2[2/4]	25,5	49,77	9,93	50,52	52,10	32,90	40,31	**56**
L2_C	L2[2/4]	25,5	49,77	9,93	50,52	52,10	32,90	40,31	**56**
L2_D	L2[4/4]	28,5	42,02	44,33	47,06	44,64	43,27	29,01	**nvt**
L2_D	L2[3/4]	28,5	41,73	43,51	35,53	36,24	44,06	39,26	**nvt**
L2_D	L2[3/4]	10,5	37,40	38,50	33,48	34,11	38,55	38,52	**nvt**
L2_D	L2[4/4]	10,5	40,37	38,21	45,09	44,15	37,51	35,12	**nvt**
L2_D	L2[2/4]	28,5	50,12	10,09	50,64	52,09	33,46	40,61	**56**
L2_D	L2[2/4]	28,5	50,12	10,09	50,64	52,09	33,46	40,61	**56**
L2_E	L2[3/4]	31,5	41,76	44,89	36,15	36,43	44,40	40,14	**nvt**
L2_E	L2[4/4]	31,5	42,28	44,72	47,48	44,76	43,67	29,59	**nvt**

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
L2_E	L2[4/4]	13,5	40,00	39,31	46,22	45,22	39,98	35,57	nvt
L2_E	L2[3/4]	13,5	38,26	38,91	34,07	35,14	41,01	38,53	nvt
L2_E	L2[2/4]	31,5	50,52	--	50,71	52,11	34,58	41,04	57
L2_E	L2[2/4]	31,5	50,52	--	50,71	52,11	34,58	41,04	57
L2_F	L2[4/4]	16,5	41,40	40,98	46,58	44,65	40,97	35,19	nvt
L2_F	L2[3/4]	16,5	38,96	39,71	34,45	35,08	42,09	38,53	nvt
L3_A	L3[1/4]	1,5	36,86	36,12	45,28	43,35	32,17	36,17	nvt
L3_A	L3[3/4]	1,5	38,74	32,34	43,86	44,33	28,65	37,05	nvt
L3_A	L3[2/4]	1,5	42,19	30,23	48,82	49,02	29,51	41,45	53
L3_B	L3[1/4]	4,5	38,69	37,13	46,92	43,60	33,58	37,12	nvt
L3_B	L3[3/4]	4,5	42,13	33,10	45,64	47,41	29,62	37,57	nvt
L3_B	L3[2/4]	4,5	45,57	32,89	50,25	49,86	30,50	42,15	55
L3_C	L3[1/4]	7,5	40,83	37,72	47,73	44,51	32,38	37,48	nvt
L3_C	L3[3/4]	7,5	48,12	34,12	47,86	49,86	30,61	38,93	54
L3_C	L3[2/4]	7,5	48,40	34,02	50,71	51,31	31,06	41,84	56
L3_D	L3[1/4]	10,5	40,68	37,86	48,06	45,58	34,43	33,13	nvt
L3_D	L3[3/4]	10,5	49,57	34,10	48,60	51,71	30,47	39,52	56
L3_D	L3[2/4]	10,5	49,08	34,68	51,15	52,51	31,33	41,55	57
L3_E	L3[1/4]	13,5	39,52	38,76	48,74	46,49	36,01	32,83	52
L3_E	L3[2/4]	13,5	49,31	33,45	51,38	53,06	32,63	41,33	57
L3_E	L3[3/4]	13,5	50,37	30,96	49,28	52,53	32,43	40,30	56
L4_A	L4[4/4]	55,5	51,40	--	50,05	51,29	36,79	44,02	56
L4_A	L4[4/4]	37,5	50,84	--	50,35	51,73	35,55	41,68	56
L4_B	L4[4/4]	58,5	51,55	--	49,97	51,18	37,59	44,69	57
L4_B	L4[4/4]	40,5	51,02	--	50,33	51,71	35,41	42,00	56
L4_C	L4[4/4]	43,5	51,14	--	50,27	51,67	35,55	42,38	57
L4_D	L4[4/4]	46,5	51,21	--	50,19	51,64	35,66	43,05	57
L4_E	L4[4/4]	49,5	51,27	--	50,17	51,52	35,77	43,56	57
L4_F	L4[4/4]	52,5	51,33	--	50,19	51,42	36,28	43,83	57
L4_F	L4[4/4]	34,5	50,18	--	49,90	51,81	35,32	41,31	56
L5_A	L5[1/4]	1,5	38,58	35,92	41,71	46,39	27,66	35,22	nvt
L5_A	L5[3/4]	1,5	33,97	35,30	37,26	32,45	27,47	39,68	nvt
L5_B	L5[1/4]	4,5	42,40	37,00	43,46	47,05	28,91	37,69	nvt
L5_B	L5[3/4]	4,5	35,78	35,82	39,16	32,94	27,86	41,16	nvt
L5_C	L5[1/4]	7,5	43,73	37,47	43,71	47,63	29,17	39,13	nvt
L5_C	L5[3/4]	7,5	39,57	36,43	40,94	35,95	28,26	42,77	nvt
L5_D	L5[1/4]	10,5	46,47	37,61	45,67	49,17	31,23	40,69	nvt
L5_D	L5[3/4]	10,5	40,33	36,55	42,57	39,53	29,22	43,22	nvt
L5_E	L5[2/4]	13,5	42,36	38,01	36,57	39,17	37,21	43,57	nvt
L5_E	L5[3/4]	13,5	41,45	36,07	45,12	47,91	30,63	43,37	nvt
L5_E	L5[1/4]	13,5	47,86	34,13	46,26	50,39	32,30	41,69	54
L5_E	L5[4/4]	13,5	47,30	23,58	49,16	52,20	29,24	38,54	56
L6_A	L6[3/4]	1,5	35,03	37,11	34,77	33,81	28,40	30,18	nvt
L6_A	L6[4/4]	1,5	34,91	35,42	40,99	36,44	26,17	37,23	nvt
L6_A	L6[2/4]	1,5	39,94	35,47	44,02	48,21	26,63	34,11	nvt
L6_A	L6[1/4]	1,5	43,37	31,04	46,64	49,29	28,66	39,44	nvt
L6_B	L6[3/4]	4,5	34,97	37,60	36,34	34,61	28,91	30,84	nvt
L6_B	L6[2/4]	4,5	44,45	36,65	45,57	48,80	28,28	34,76	nvt
L6_B	L6[4/4]	4,5	36,41	36,15	42,37	38,67	26,40	37,53	nvt
L6_B	L6[1/4]	4,5	47,07	33,63	47,87	50,10	29,79	39,88	54
L6_C	L6[3/4]	7,5	34,75	37,73	38,08	38,48	29,35	32,05	nvt
L6_C	L6[2/4]	7,5	46,38	37,09	47,22	49,72	28,72	35,71	53
L6_C	L6[4/4]	7,5	39,69	36,53	45,83	45,87	27,20	37,69	nvt
L6_C	L6[1/4]	7,5	48,75	34,86	49,51	51,81	27,22	39,43	56
L6_D	L6[3/4]	10,5	34,97	37,76	39,60	39,93	30,43	34,69	nvt
L6_D	L6[2/4]	10,5	48,13	36,99	47,65	50,78	30,56	37,11	55
L6_D	L6[4/4]	10,5	41,07	36,26	47,36	48,25	28,96	36,61	nvt
L6_D	L6[1/4]	10,5	49,54	34,76	50,71	53,12	28,88	39,71	57

		Hoogte	Weg	Spoor	Scheepvaart	Basal	Prysmian	Schieoevers Zuid	L_{CUM}**
Naam	Omschrijving	[m]	L_{VL} [dB]	L_{RL} [dB]	L_{sch} [dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
L8_A	L8[4/4]	37,5	50,80	39,52	46,24	49,68	37,33	44,64	**55**
L8_A	L8[4/4]	1,5	35,41	34,72	36,22	40,35	29,46	34,97	**nvt**
L8_A	L8[4/4]	19,5	48,95	35,21	46,80	50,34	36,03	42,76	**55**
L8_B	L8[4/4]	40,5	51,54	40,34	46,10	49,57	37,51	44,83	**55**
L8_B	L8[4/4]	4,5	36,75	35,30	38,14	43,37	30,20	36,48	**nvt**
L8_B	L8[4/4]	22,5	49,16	35,55	46,86	49,90	36,53	42,98	**55**
L8_C	L8[4/4]	43,5	51,84	41,39	46,06	49,54	37,67	44,92	**56**
L8_C	L8[4/4]	25,5	49,42	36,11	46,43	49,95	36,74	43,41	**55**
L8_C	L8[4/4]	7,5	40,39	35,70	42,52	45,49	31,50	37,89	**nvt**
L8_D	L8[4/4]	46,5	52,03	42,13	46,02	49,52	37,66	45,03	**56**
L8_D	L8[4/4]	28,5	49,81	36,88	46,49	49,97	36,94	44,08	**55**
L8_D	L8[4/4]	10,5	42,94	35,88	44,49	46,79	32,64	40,23	**nvt**
L8_E	L8[4/4]	49,5	52,04	42,94	46,01	49,48	38,12	45,23	**nvt**
L8_E	L8[4/4]	31,5	50,19	38,18	46,69	49,97	37,26	44,49	**55**
L8_E	L8[4/4]	13,5	47,24	34,26	46,56	49,69	34,28	42,00	**54**
L8_F	L8[4/4]	52,5	52,06	43,96	46,04	49,43	37,19	45,35	**nvt**
L8_F	L8[4/4]	34,5	50,48	38,79	48,38	51,74	37,11	46,66	**56**
L8_F	L8[4/4]	16,5	48,50	34,68	46,74	50,23	35,36	42,56	**54**
L9_A	L9[4/4]	55,5	44,35	48,80	36,77	35,18	45,68	40,50	**nvt**
L9_A	L9[1/4]	55,5	43,94	47,70	47,05	44,44	45,22	29,59	**nvt**
L9_A	L9[1/4]	37,5	42,54	46,49	46,79	44,89	43,61	29,81	**nvt**
L9_A	L9[4/4]	37,5	41,86	45,75	36,49	36,54	44,57	39,84	**nvt**
L9_A	L9[3/4]	55,5	51,03	42,84	40,82	41,48	36,58	45,00	**nvt**
L9_B	L9[4/4]	58,5	44,42	49,19	36,75	35,25	45,73	40,62	**nvt**
L9_B	L9[1/4]	58,5	44,04	47,80	47,03	44,42	45,43	29,90	**nvt**
L9_B	L9[1/4]	40,5	43,29	46,78	47,25	44,95	43,59	30,27	**nvt**
L9_B	L9[4/4]	40,5	42,14	46,38	36,52	35,30	44,71	40,03	**nvt**
L9_B	L9[3/4]	58,5	52,42	45,22	44,39	48,10	37,10	45,57	**nvt**
L9_C	L9[4/4]	61,5	44,90	49,67	36,86	35,68	45,84	40,74	**nvt**
L9_C	L9[1/4]	61,5	43,88	48,00	46,92	44,28	45,58	30,37	**nvt**
L9_C	L9[4/4]	43,5	42,66	46,93	36,31	35,16	44,62	39,85	**nvt**
L9_C	L9[1/4]	43,5	43,63	46,84	47,23	44,91	43,78	30,49	**nvt**
L9_C	L9[3/4]	61,5	52,48	45,69	45,57	49,07	37,18	45,71	**nvt**
L9_C	L9[2/4]	61,5	49,38	--	43,72	45,18	36,94	44,55	**53**
L9_D	L9[4/4]	64,5	45,30	50,25	36,98	35,87	45,95	40,95	**nvt**
L9_D	L9[1/4]	64,5	43,82	48,09	46,89	44,25	45,85	31,23	**nvt**
L9_D	L9[4/4]	46,5	43,55	47,41	36,38	35,14	44,55	40,14	**nvt**
L9_D	L9[1/4]	46,5	43,73	47,03	47,17	44,81	43,94	29,39	**nvt**
L9_D	L9[3/4]	64,5	52,53	46,06	45,99	49,08	37,17	45,79	**nvt**
L9_D	L9[2/4]	64,5	51,57	--	49,25	50,70	37,36	45,33	**56**
L9_E	L9[4/4]	67,5	45,51	50,78	37,60	36,66	46,14	41,60	**nvt**
L9_E	L9[1/4]	67,5	44,04	48,07	46,87	44,14	46,23	33,80	**nvt**
L9_E	L9[4/4]	49,5	43,94	47,79	36,69	35,15	44,53	40,41	**nvt**
L9_E	L9[1/4]	49,5	43,70	47,12	47,12	44,74	44,21	29,61	**nvt**
L9_E	L9[3/4]	67,5	52,54	46,35	46,07	49,01	37,70	45,87	**nvt**
L9_E	L9[2/4]	67,5	51,67	--	49,34	50,63	38,51	45,50	**56**
L9_F	L9[4/4]	52,5	44,01	48,30	36,68	35,16	44,87	40,80	**nvt**
L9_F	L9[1/4]	52,5	44,05	47,33	47,07	44,63	44,78	29,33	**nvt**
L9_F	L9[4/4]	34,5	41,27	45,19	36,39	36,60	43,65	39,54	**nvt**
L9_F	L9[1/4]	34,5	40,95	44,86	44,81	39,77	43,01	29,57	**nvt**

Bijlage 13 Invoergegevens tbv Lcum ihkv GRO



HMRI, industrie, [Lcum ihkv GRO - Terras - ihkv GRO] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: Terras - ihkv GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)
Terras in ontwikkelgebied	Terras01	Locatie 1	1,20	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00
Terras in ontwikkelgebied	Terras02	Locatie 2	1,20	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00
Terras L&C	Terras03	Locatie Lijm en Cultuur	1,20	10,0042	4,0000	2,0003	0,79	0,00

Model: Terras - ihkv GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
Terras in ontwikkelgebied	--	1,0	1,0	--	--	79,59	89,09	96,39	95,59	91,49	84,29
Terras in ontwikkelgebied	--	1,0	1,0	--	--	76,84	86,34	93,64	92,84	88,74	81,54
Terras L&C	6,02	1,0	1,0	--	--	79,30	88,80	96,10	95,30	91,20	84,00

Model: Terras - ihkv GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
Terras in ontwikkelgebied	--	100,24
Terras in ontwikkelgebied	--	97,49
Terras L&C	--	99,95

Model: Terras - ihkv GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
024	Blok K	84839,72	445447,64	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
024	Blok K	84839,72	445447,64	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	70,50	Ja
024	Blok K	84839,72	445447,64	73,50	76,50	79,50	82,50	--	--	Ja
024	Blok K	84847,41	445449,62	73,50	76,50	79,50	82,50	85,50	88,50	Ja
024	Blok K	84847,41	445449,62	91,50	--	--	--	--	--	Ja
024	Blok K	84837,19	445447,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
024	Blok K	84837,19	445447,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
024	Blok K	84837,19	445447,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
024	Blok K	84833,46	445449,11	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
025	Blok K	84833,24	445430,05	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
006	Blok B	84804,28	445717,39	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
012	Blok K	84922,35	445410,50	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
009	Blok I	84994,89	445554,60	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
006	Blok B	84804,28	445717,39	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
012	Blok K	84922,35	445410,50	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
009	Blok I	84994,89	445554,60	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
006	Blok B	84804,28	445717,39	37,50	--	--	--	--	--	Ja
012	Blok K	84922,35	445410,50	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
013	Blok K	84915,60	445398,71	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
012	Blok K	84922,35	445410,50	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
013	Blok K	84915,60	445398,71	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
013	Blok K	84913,85	445392,46	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
003	Blok A	84679,22	445681,40	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
004	Blok A	84688,13	445696,04	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
002	Blok J	84778,36	445376,00	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
014	Blok K	84853,39	445374,97	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
020	Blok H	84886,70	445500,60	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
013	Blok K	84913,85	445392,46	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
003	Blok A	84679,22	445681,40	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
004	Blok A	84688,13	445696,04	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
001	Blok J	84790,87	445364,98	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
002	Blok J	84778,36	445376,00	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
014	Blok K	84853,39	445374,97	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
020	Blok H	84886,70	445500,60	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
007	Blok C	84881,72	445725,66	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
013	Blok K	84913,85	445392,46	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
003	Blok A	84679,22	445681,40	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
004	Blok A	84688,13	445696,04	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
001	Blok J	84790,87	445364,98	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
002	Blok J	84778,36	445376,00	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
014	Blok K	84853,39	445374,97	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
019	Blok H	84894,09	445512,50	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
020	Blok H	84886,70	445500,60	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
009	Blok I	84992,84	445551,13	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
007	Blok C	84881,72	445725,66	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
008	Blok C	84894,64	445718,78	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
006	Blok B	84805,90	445712,37	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
003	Blok A	84679,22	445681,40	55,50	--	--	--	--	--	Ja
004	Blok A	84688,13	445696,04	55,50	--	--	--	--	--	Ja
001	Blok J	84790,87	445364,98	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
002	Blok J	84778,36	445376,00	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
019	Blok H	84894,09	445512,50	55,50	58,50	61,50	64,50	--	--	Ja
020	Blok H	84886,70	445500,60	55,50	58,50	61,50	64,50	--	--	Ja
009	Blok I	84992,84	445551,13	55,50	--	--	--	--	--	Ja
007	Blok C	84881,72	445725,66	55,50	--	--	--	--	--	Ja
008	Blok C	84894,64	445718,78	55,50	--	--	--	--	--	Ja
019	Blok H	84896,07	445516,28	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
019	Blok H	84896,07	445516,28	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
019	Blok H	84896,07	445516,28	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
021	Blok H	84819,11	445518,82	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
009	Blok I	84996,65	445556,21	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: Terras - ihkv GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
010	Blok I	85000,60	445502,81	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
011	Blok I	84989,68	445491,46	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
018	Blok E	84814,72	445560,53	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
005	Blok A	84744,79	445710,28	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
007	Blok C	84881,26	445729,21	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
008	Blok C	84902,48	445718,06	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
001	Blok J	84791,29	445363,27	13,50	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	Ja
021	Blok H	84819,11	445518,82	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
009	Blok I	84996,65	445556,21	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
010	Blok I	85000,60	445502,81	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
011	Blok I	84989,68	445491,46	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
018	Blok E	84814,72	445560,53	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
005	Blok A	84744,79	445710,28	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
007	Blok C	84881,26	445729,21	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
008	Blok C	84902,48	445718,06	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
021	Blok H	84816,46	445519,30	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
015	Blok E	84867,13	445629,18	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	Blok E	84866,86	445560,51	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018	Blok E	84810,25	445558,98	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008	Blok C	84930,77	445727,60	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
020	Blok H	84887,49	445497,56	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
019	Blok H	84899,60	445515,52	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
014	Blok K	84848,53	445370,97	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
019	Blok H	84846,37	445540,09	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
009	Blok I	84998,39	445559,01	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	Blok I	85007,73	445501,42	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
011	Blok I	84993,27	445483,84	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
016	Blok E	84911,72	445611,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006	Blok B	84803,22	445721,75	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
007	Blok C	84880,35	445730,32	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
001	Blok J	84792,13	445360,25	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
002	Blok J	84776,65	445375,41	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012	Blok K	84926,81	445406,16	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
013	Blok K	84916,65	445387,95	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
008	Blok C	84902,48	445718,06	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
022	Blok E	84860,88	445611,37	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	Blok C	84960,44	445708,45	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Bijlage 14 Resultaten Lcum ihkv GRO

Tabel 14a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
001	Blok J	1,5	--	--	--	17,3	13,6	24,1	46,7	42,0	≤45	≤45	--	33,2	60	58	*63*
		4,5	--	--	--	17,5	13,7	24,5	47,7	47,2	≤45	≤45	--	33,9	59	57	*62*
		7,5	--	--	--	18,4	13,9	24,7	48,2	48,7	≤45	≤45	--	34,8	58	56	*62*
		10,5	--	--	--	18,9	14,3	25,7	48,7	49,2	≤45	≤45	--	21,5	57	55	*61*
001	Blok J	13,5	59,6	55,8	60,2	18,8	14,0	25,3	46,3	47,2	≤45	≤45	33,6	21,7	56	54	*64*
		19,5	60,0	60,2	62,8	19,8	14,3	26,1	46,8	47,6	≤45	≤45	34,8	22,5	54	52	*65*
		22,5	60,1	60,0	63,1	20,1	14,7	26,6	47,1	47,6	≤45	≤45	36,4	22,9	53	51	*65*
		25,5	60,0	59,7	63,4	20,4	14,8	27,1	47,4	47,7	≤45	≤45	37,2	23,3	52	50	*65*
		28,5	60,2	59,3	63,5	21,0	15,3	27,8	47,6	47,6	≤45	≤45	37,5	23,8	51	49	*65*
		31,5	60,5	59,0	63,3	21,4	15,7	29,1	48,1	47,6	≤45	≤45	37,6	24,0	50	48	*65*
		34,5	60,7	52,1	59,2	21,7	15,8	28,7	47,9	47,3	≤45	≤45	37,3	24,4	49	47	*63*
		37,5	61,1	57,6	61,9	22,0	16,1	29,0	48,1	47,3	≤45	≤45	37,7	25,4	48	46	*65*
		40,5	61,3	57,6	62,7	22,3	16,4	29,1	48,2	47,3	≤45	≤45	38,0	26,6	≤45	≤45	*65*
		43,5	61,4	57,5	62,8	22,5	16,7	29,2	48,4	47,4	≤45	≤45	38,1	26,6	≤45	≤45	*65*
001	Blok J	46,5	61,4	57,3	62,7	23,0	16,7	30,9	48,5	47,3	≤45	≤45	38,2	26,6	≤45	≤45	*65*
		49,5	61,4	57,1	62,5	23,3	16,7	27,3	48,5	47,1	≤45	≤45	38,3	26,7	≤45	≤45	*65*
		52,5	61,4	56,9	62,4	23,6	16,5	27,5	48,6	46,8	≤45	≤45	38,5	27,0	≤45	≤45	*64*
		55,5	61,4	56,6	62,2	23,8	16,5	27,5	48,6	46,8	≤45	≤45	38,3	27,1	≤45	≤45	*64*
		58,5	61,4	56,2	62,1	24,0	16,8	27,8	48,6	46,7	≤45	≤45	38,1	27,8	≤45	≤45	*64*
		61,5	61,3	56,0	62,0	24,2	16,8	28,4	48,7	48,6	≤45	≤45	37,9	28,6	≤45	≤45	*64*
		64,5	61,3	55,8	61,9	24,6	16,8	28,5	48,7	48,5	≤45	≤45	37,8	29,2	≤45	≤45	*64*
001	Blok J	67,5	61,3	55,2	61,7	26,1	17,0	29,0	48,8	48,4	≤45	≤45	37,6	30,0	≤45	≤45	*64*
002	Blok J	1,5	--	--	--	23,2	13,1	23,2	35,5	25,1	≤45	≤45	--	24,1	60	58	*63*
		4,5	--	--	--	23,6	13,2	23,2	35,3	26,2	≤45	≤45	--	22,9	59	57	*62*
002	Blok J	7,5	--	--	--	23,9	13,3	23,3	35,8	27,7	≤45	≤45	--	21,0	58	56	*61*
		10,5	--	--	--	24,6	14,1	24,1	36,8	28,8	≤45	≤45	--	21,4	57	55	*60*
		13,5	56,3	59,6	65,2	25,5	16,2	25,9	36,0	28,6	≤45	≤45	23,6	21,8	56	54	*66*
		16,5	56,8	60,7	65,9	26,2	16,1	26,0	36,3	28,3	≤45	≤45	23,8	22,2	55	53	*66*
		19,5	57,0	60,4	66,4	26,8	16,0	25,9	36,5	28,2	≤45	≤45	24,1	22,6	54	52	*66*
		22,5	57,0	60,0	66,8	27,2	16,1	25,8	36,5	28,1	≤45	≤45	24,3	23,0	53	51	*66*
002	Blok J	25,5	57,1	59,6	66,7	27,9	16,1	25,7	36,7	28,1	≤45	≤45	24,7	23,4	52	50	*66*
		28,5	57,1	59,2	66,6	28,6	16,1	25,9	37,0	28,0	≤45	≤45	24,5	23,9	51	49	*65*
		31,5	57,1	58,7	66,5	29,0	15,8	26,1	37,1	28,0	≤45	≤45	24,9	23,9	50	48	*65*
002	Blok J	34,5	57,1	58,2	66,3	29,3	16,1	26,4	37,3	28,0	≤45	≤45	25,1	23,9	49	47	*65*
		37,5	57,1	57,6	66,1	29,7	16,3	26,7	37,5	27,9	≤45	≤45	25,3	23,9	48	46	*65*
		40,5	57,0	57,0	65,9	30,1	16,6	26,8	37,6	27,8	≤45	≤45	25,4	23,9	≤45	≤45	*64*
002	Blok J	43,5	57,0	56,4	65,7	30,5	16,8	26,7	37,9	27,6	≤45	≤45	25,5	23,9	≤45	≤45	*64*
		46,5	56,9	55,9	65,5	30,9	16,7	26,8	38,0	27,4	≤45	≤45	25,6	23,8	≤45	≤45	*64*
		49,5	56,8	55,6	65,3	31,4	16,7	26,9	38,2	27,4	≤45	≤45	25,6	23,8	≤45	≤45	*64*
002	Blok J	52,5	56,8	55,2	65,1	31,8	16,9	26,9	38,1	27,4	≤45	≤45	25,7	23,7	≤45	≤45	*63*
		55,5	56,7	54,9	64,9	32,0	16,9	26,1	38,1	27,4	≤45	≤45	25,7	23,6	≤45	≤45	*63*
		58,5	56,7	54,6	64,8	32,2	16,9	26,1	38,3	27,4	≤45	≤45	25,9	23,5	≤45	≤45	*63*
002	Blok J	61,5	56,7	54,3	64,6	32,8	17,0	24,3	38,4	27,5	≤45	≤45	26,0	23,6	≤45	≤45	*63*
		64,5	56,6	54,0	64,5	33,2	17,0	24,4	38,4	28,0	≤45	≤45	26,2	23,9	≤45	≤45	*63*
		67,5	56,6	53,7	64,3	33,6	17,4	25,0	39,6	30,2	≤45	≤45	27,0	25,0	≤45	≤45	*63*
003	Blok A	1,5	44,2	57,3	62,1	41,0	27,0	22,5	25,7	13,4	≤45	≤45	26,7	18,0	60	58	*65*
		4,5	46,2	57,8	64,1	42,8	26,7	22,3	25,6	12,9	≤45	≤45	26,8	17,9	59	57	*65*

Tabel 14a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
		7,5	47,6	57,7	65,4	44,3	26,2	22,2	25,5	11,6	≤45	≤45	25,5	17,9	58	56	*65*
003	Blok A	10,5	48,2	57,4	66,5	45,9	26,7	22,0	25,6	11,6	≤45	≤45	24,2	18,3	57	55	*66*
		13,5	48,1	57,0	67,2	46,3	27,2	21,9	25,8	11,8	≤45	≤45	24,8	18,6	56	54	*66*
		16,5	47,9	56,2	67,5	46,5	27,5	22,1	25,8	12,1	≤45	≤45	24,9	19,0	55	53	*65*
003	Blok A	19,5	47,9	55,7	67,6	46,6	27,5	22,5	25,9	12,3	≤45	≤45	25,2	19,3	54	52	*65*
		22,5	48,0	55,2	67,6	46,6	27,7	22,8	25,9	12,4	≤45	≤45	25,4	19,7	53	51	*65*
		25,5	48,4	54,8	67,5	46,6	27,7	23,0	26,0	12,7	≤45	≤45	25,7	20,0	52	50	*65*
003	Blok A	28,5	48,7	53,7	67,3	46,7	27,0	23,4	26,3	13,0	≤45	≤45	26,1	20,4	51	49	*65*
		31,5	48,9	53,3	67,1	46,7	27,1	23,8	26,5	13,4	≤45	≤45	26,5	20,7	50	48	*64*
		34,5	49,0	52,8	66,8	46,6	27,1	24,2	26,6	13,7	≤45	≤45	26,8	20,9	49	47	*64*
003	Blok A	37,5	49,2	52,4	66,6	46,6	27,0	24,6	27,1	14,0	≤45	≤45	27,0	21,1	48	46	*64*
		40,5	49,3	52,0	66,2	46,6	26,8	24,9	27,5	14,2	≤45	≤45	27,2	21,1	≤45	≤45	*63*
		43,5	49,4	51,7	66,0	46,6	26,9	25,0	27,8	14,3	≤45	≤45	27,3	21,1	≤45	≤45	*63*
003	Blok A	46,5	49,5	51,3	65,6	46,5	26,6	24,9	27,9	14,6	≤45	≤45	27,4	21,1	≤45	≤45	*63*
		49,5	49,6	51,0	65,3	46,5	26,8	24,8	28,3	14,7	≤45	≤45	27,6	21,0	≤45	≤45	*62*
		52,5	49,6	50,7	65,1	46,5	26,7	24,8	28,6	15,0	≤45	≤45	27,9	21,0	≤45	≤45	*62*
003	Blok A	55,5	49,6	50,4	64,9	46,7	28,2	24,7	29,7	16,4	≤45	≤45	29,0	21,0	≤45	≤45	*62*
004	Blok A	1,5	38,5	59,7	59,7	56,8	41,8	24,3	23,5	9,2	≤45	≤45	32,7	18,0	60	58	*66*
		4,5	39,6	59,6	61,1	57,9	42,1	22,5	23,4	8,7	≤45	≤45	33,7	17,9	59	57	*66*
004	Blok A	7,5	39,7	58,9	61,8	58,0	43,6	22,2	23,4	9,1	≤45	≤45	36,1	17,9	58	56	*66*
		10,5	38,7	58,1	61,9	58,1	44,7	21,9	23,5	9,1	≤45	≤45	37,4	18,3	57	55	*65*
		13,5	35,2	57,4	62,0	58,1	45,6	21,9	23,5	9,3	≤45	≤45	38,6	18,7	56	54	*65*
004	Blok A	16,5	28,8	56,6	61,9	57,9	46,4	22,1	23,5	9,6	≤45	≤45	39,3	19,0	55	53	*64*
		19,5	22,9	55,9	61,9	57,8	46,6	22,4	23,5	10,0	≤45	≤45	39,8	19,4	54	52	*64*
		22,5	17,0	55,3	61,8	57,6	46,9	22,8	23,5	10,3	≤45	≤45	40,3	19,7	53	51	*63*
004	Blok A	25,5	6,9	54,7	61,8	57,4	46,7	23,0	23,6	10,7	≤45	≤45	40,8	20,1	52	50	*63*
		28,5	1,4	54,1	61,7	57,2	46,7	23,6	23,6	11,0	≤45	≤45	41,3	20,5	51	49	*63*
		31,5	-1,6	53,6	61,6	56,9	46,7	23,9	23,7	11,2	≤45	≤45	41,5	20,8	50	48	*62*
004	Blok A	34,5	-3,9	53,1	61,4	56,7	46,0	24,2	23,8	11,2	≤45	≤45	41,7	21,0	49	47	*62*
		37,5	-5,5	52,6	61,2	56,5	46,0	24,5	24,0	11,5	≤45	≤45	41,8	21,1	48	46	*62*
		40,5	-6,8	52,1	60,9	56,2	45,9	24,8	24,2	11,8	≤45	≤45	41,9	21,1	≤45	≤45	*61*
004	Blok A	43,5	-7,9	51,8	60,7	56,0	45,9	25,0	24,4	11,8	≤45	≤45	42,0	21,1	≤45	≤45	*61*
		46,5	-12,8	51,4	60,5	55,7	45,9	25,1	24,5	11,9	≤45	≤45	41,9	21,1	≤45	≤45	*61*
		49,5	-16,6	51,0	60,3	55,5	45,9	25,1	24,8	12,0	≤45	≤45	41,9	21,1	≤45	≤45	*60*
004	Blok A	52,5	--	50,7	60,0	55,3	45,2	25,1	25,2	12,2	≤45	≤45	42,0	21,2	≤45	≤45	*60*
		55,5	--	50,4	59,8	55,1	45,2	26,4	26,8	13,6	≤45	≤45	42,0	21,3	≤45	≤45	*60*
005	Blok A	1,5	35,9	59,9	57,1	51,5	39,7	26,1	23,8	14,1	≤45	≤45	34,3	21,2	60	58	*65*
005	Blok A	4,5	37,3	59,8	56,8	53,7	40,8	24,5	23,8	7,8	≤45	≤45	34,8	21,1	59	57	*65*
		7,5	39,4	59,3	57,3	54,3	44,6	24,5	23,8	7,7	≤45	≤45	37,5	21,3	58	56	*64*
		10,5	38,3	58,6	58,0	54,7	47,4	25,2	23,8	7,7	≤45	≤45	39,8	21,8	57	55	*64*
005	Blok A	13,5	34,3	57,9	58,3	54,9	47,9	25,4	23,8	7,9	≤45	≤45	40,9	22,2	56	54	*63*
		16,5	27,9	57,2	58,5	54,9	48,0	25,5	26,5	8,3	≤45	≤45	41,5	22,5	55	53	*63*
		19,5	23,0	56,5	58,6	54,9	48,1	25,7	26,9	8,7	≤45	≤45	42,1	22,7	54	52	*62*
005	Blok A	22,5	18,5	56,0	58,7	54,9	48,2	26,2	27,6	9,2	≤45	≤45	42,7	23,0	53	51	*62*
		25,5	11,0	55,3	58,7	54,9	48,3	27,1	29,8	10,3	≤45	≤45	43,0	23,2	52	50	*62*
006	Blok B	1,5	33,3	59,8	53,6	45,2	36,4	32,0	25,9	10,6	≤45	≤45	36,2	25,5	60	58	*65*
006	Blok B	4,5	32,6	60,2	53,1	46,7	39,7	25,4	26,3	8,9	≤45	≤45	38,7	21,5	59	57	*65*

Tabel 14a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
		7,5	33,1	59,8	53,1	49,1	47,0	25,3	26,7	9,0	≤45	≤45	40,0	22,0	58	56	*64*
		10,5	35,0	59,4	54,1	50,8	50,4	26,3	27,0	9,4	≤45	≤45	42,5	23,5	57	55	*64*
006	Blok B	13,5	31,6	50,5	53,7	50,6	49,9	26,2	26,0	8,5	≤45	≤45	43,2	24,7	56	54	*61*
		16,5	26,1	56,6	54,8	51,5	49,9	26,5	26,1	8,9	≤45	≤45	44,1	25,3	55	53	*62*
		19,5	22,0	57,3	55,2	51,7	50,0	26,6	26,2	9,2	≤45	≤45	44,5	25,8	54	52	*62*
006	Blok B	22,5	18,8	56,9	55,4	51,9	50,0	27,1	26,3	9,6	≤45	≤45	44,7	25,7	53	51	*61*
		25,5	13,5	56,4	55,5	52,1	50,0	27,5	26,4	10,0	≤45	≤45	44,9	25,9	52	50	*61*
		28,5	10,0	56,0	55,6	52,1	49,9	28,0	26,7	10,4	≤45	≤45	45,0	26,1	51	49	*61*
006	Blok B	31,5	8,7	55,0	55,6	52,1	49,9	28,0	27,2	11,1	≤45	≤45	45,1	26,2	50	48	*60*
		34,5	9,1	54,7	55,6	52,2	49,8	28,2	28,0	12,0	≤45	≤45	44,9	26,6	49	47	*60*
		37,5	8,6	54,3	55,6	52,2	49,8	28,8	29,0	13,1	≤45	≤45	44,9	28,0	48	46	*60*
006	Blok B	40,5	4,7	40,6	50,9	48,8	44,0	28,5	28,1	12,5	≤45	≤45	43,1	27,2	≤45	≤45	*50*
		43,5	3,8	45,6	55,3	51,7	49,2	29,2	30,5	14,6	≤45	≤45	44,8	28,4	≤45	≤45	*57*
007	Blok C	1,5	38,5	56,4	46,8	41,1	35,0	39,6	26,6	15,4	≤45	≤45	41,8	33,3	60	58	*64*
007	Blok C	4,5	36,0	57,4	46,9	43,5	37,7	27,5	26,8	10,1	≤45	≤45	44,0	25,5	59	57	*63*
		7,5	36,2	57,5	47,0	45,5	43,8	27,5	26,9	10,1	≤45	≤45	45,5	26,2	58	56	*63*
		10,5	34,4	57,4	48,7	47,2	47,6	28,9	27,2	10,8	≤45	≤45	46,3	27,5	57	55	*62*
007	Blok C	13,5	29,7	57,0	50,9	48,0	48,0	29,3	26,7	10,2	≤45	≤45	46,6	27,0	56	54	*62*
		16,5	24,5	56,9	51,7	48,8	49,1	30,0	26,8	10,5	≤45	≤45	47,2	27,6	55	53	*61*
		19,5	20,7	56,6	51,6	49,4	49,4	30,9	26,9	11,0	≤45	≤45	47,2	27,9	54	52	*61*
007	Blok C	22,5	18,3	55,9	52,1	49,8	49,1	32,6	27,3	12,1	≤45	≤45	47,4	27,9	53	51	*60*
		25,5	14,1	47,8	51,2	49,2	48,5	31,7	26,6	11,7	≤45	≤45	46,2	27,3	52	50	*58*
		28,5	10,7	54,5	52,3	49,9	48,7	31,8	26,8	12,1	≤45	≤45	47,2	27,3	51	49	*59*
007	Blok C	31,5	9,2	54,2	52,4	49,9	48,7	31,8	27,0	12,5	≤45	≤45	47,3	27,3	50	48	*59*
		34,5	7,9	53,9	52,5	49,9	48,7	31,7	27,3	13,0	≤45	≤45	47,2	27,4	49	47	*59*
		37,5	6,1	53,7	52,4	49,9	48,7	31,6	27,5	13,4	≤45	≤45	47,3	27,5	48	46	*58*
007	Blok C	40,5	5,1	53,3	52,4	50,0	48,5	31,3	27,7	13,7	≤45	≤45	47,3	27,7	≤45	≤45	*57*
		43,5	3,0	53,0	52,4	50,1	48,5	31,3	28,0	13,8	≤45	≤45	47,3	28,0	≤45	≤45	*57*
		46,5	0,3	52,8	52,4	50,1	48,4	32,0	28,4	13,7	≤45	≤45	47,3	28,0	≤45	≤45	*57*
007	Blok C	49,5	-18,1	52,5	52,4	50,1	48,3	32,2	28,8	13,7	≤45	≤45	47,2	28,2	≤45	≤45	*57*
		52,5	-19,2	52,3	52,4	50,1	48,3	32,5	29,6	13,8	≤45	≤45	47,1	28,6	≤45	≤45	*57*
		55,5	-24,7	52,0	52,5	50,1	48,2	33,4	32,0	15,2	≤45	≤45	46,9	30,4	≤45	≤45	*57*
008	Blok C	1,5	39,8	49,3	34,5	31,3	25,8	41,6	27,8	8,0	50	50	49,4	27,9	60	58	*64*
		4,5	41,8	50,8	36,0	32,4	26,0	42,0	28,9	8,2	50	50	50,7	29,8	59	57	*63*
		7,5	42,1	51,2	35,7	33,3	27,1	43,0	31,2	8,6	50	50	51,2	33,0	58	56	*62*
008	Blok C	10,5	43,9	51,3	35,7	34,3	29,6	44,6	37,3	11,1	50	50	51,4	39,1	57	55	*62*
		13,5	40,3	42,6	36,0	37,5	31,4	43,0	35,4	14,7	50	50	49,6	34,0	56	54	*60*
		16,5	42,2	46,8	37,2	38,2	31,5	44,3	35,6	15,1	50	50	51,0	34,6	55	53	*60*
008	Blok C	19,5	42,5	48,5	36,1	38,8	32,4	45,1	35,8	15,6	50	50	49,4	35,2	54	52	*60*
		22,5	42,9	50,4	36,5	39,5	32,6	45,7	36,3	16,0	50	50	49,5	36,3	53	51	*59*
		25,5	44,0	51,2	36,9	39,9	32,5	48,0	37,6	15,1	50	50	51,5	39,8	52	50	*59*
008	Blok C	28,5	48,0	50,9	37,2	40,1	32,6	49,0	39,1	15,5	50	50	51,7	45,7	51	49	*59*
		31,5	49,5	50,7	--	40,2	32,1	51,7	39,5	15,8	50	50	52,1	48,6	50	48	*60*
		34,5	49,7	50,5	--	40,1	32,0	51,7	39,7	16,5	50	50	52,4	48,9	49	47	*60*
008	Blok C	37,5	50,3	50,1	--	40,0	32,1	49,8	38,4	16,8	50	50	50,2	46,6	48	46	*59*
		40,5	50,5	49,8	--	40,2	32,1	49,5	38,6	16,9	50	50	50,1	46,6	≤45	≤45	*58*
		43,5	50,8	49,6	--	40,7	32,4	49,4	38,9	17,2	50	50	50,0	46,6	≤45	≤45	*58*

Tabel 14a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
008	Blok C	46,5	50,9	49,5	--	41,4	33,4	49,4	39,2	18,5	50	50	49,9	46,6	≤45	≤45	*58*
		49,5	49,2	36,8	--	40,8	33,4	46,9	40,0	18,3	50	50	44,7	43,4	≤45	≤45	*56*
		52,5	51,0	44,0	--	41,6	33,6	49,0	40,8	18,5	50	50	49,3	46,2	≤45	≤45	*57*
008	Blok C	55,5	51,1	46,9	--	42,1	34,2	49,0	41,0	19,4	50	50	49,4	46,3	≤45	≤45	*57*
023	Blok C	1,5	45,4	44,7	35,2	31,3	28,4	48,8	40,5	9,4	50	50	51,1	46,1	≤45	≤45	*56*
		4,5	49,3	46,0	36,8	31,9	29,9	49,6	41,8	9,4	50	50	52,1	47,7	≤45	≤45	*58*
		7,5	50,5	46,4	35,2	32,8	30,4	50,5	42,0	9,6	50	50	52,4	48,5	≤45	≤45	*59*
		10,5	50,7	46,4	35,0	34,6	30,6	51,5	42,1	10,6	50	50	52,5	48,9	≤45	≤45	*59*
009	Blok I	1,5	47,0	32,0	31,8	23,1	18,3	51,4	43,8	15,6	≤45	≤45	48,3	53,3	60	58	*64*
		4,5	50,3	33,7	35,6	24,2	18,5	52,4	43,8	15,7	≤45	≤45	49,7	54,2	59	57	*64*
009	Blok I	7,5	51,9	36,2	37,9	26,9	19,0	53,6	44,1	16,4	≤45	≤45	50,7	54,3	58	56	*63*
		10,5	53,0	37,3	35,7	24,2	18,4	54,3	42,6	16,4	≤45	≤45	50,8	54,1	57	55	*63*
		13,5	53,9	36,8	16,8	26,7	18,9	54,7	44,3	16,9	≤45	≤45	50,9	54,1	56	54	*62*
009	Blok I	16,5	54,5	37,1	9,6	27,3	19,5	54,9	44,6	17,3	≤45	≤45	51,0	54,0	55	53	*62*
		19,5	54,9	36,9	6,2	27,9	20,1	54,8	44,8	17,9	≤45	≤45	51,0	54,0	54	52	*62*
		22,5	55,2	37,1	--	28,5	20,5	54,8	45,0	18,5	≤45	≤45	50,8	54,0	53	51	*62*
009	Blok I	25,5	55,5	37,3	--	29,6	21,3	54,8	45,3	19,1	≤45	≤45	50,8	54,0	52	50	*62*
		28,5	55,3	34,9	--	29,4	21,5	54,3	45,0	18,6	≤45	≤45	50,3	53,6	51	49	*61*
		31,5	55,8	37,4	--	29,8	21,8	54,1	45,5	18,5	≤45	≤45	50,5	53,7	50	48	*61*
009	Blok I	34,5	55,9	37,5	--	30,8	21,6	53,7	45,7	18,5	≤45	≤45	50,4	53,6	49	47	*61*
		37,5	55,9	37,6	--	31,1	21,2	53,6	45,8	18,3	≤45	≤45	50,4	53,5	48	46	*61*
		40,5	56,0	37,6	--	31,5	21,2	53,5	45,9	18,2	≤45	≤45	50,4	53,5	≤45	≤45	*60*
009	Blok I	43,5	56,0	37,6	--	31,5	21,1	53,5	46,1	18,3	≤45	≤45	50,3	53,4	≤45	≤45	*60*
		46,5	56,0	37,7	--	32,5	21,2	53,4	46,3	18,7	≤45	≤45	50,3	53,4	≤45	≤45	*60*
		49,5	55,0	30,4	--	31,9	21,0	52,1	45,8	18,3	≤45	≤45	47,3	51,6	≤45	≤45	*59*
009	Blok I	52,5	56,1	37,3	--	32,2	21,1	53,0	46,5	18,4	≤45	≤45	49,9	52,9	≤45	≤45	*60*
		55,5	56,1	37,7	--	33,1	21,7	52,6	46,6	19,3	≤45	≤45	49,8	52,8	≤45	≤45	*60*
010	Blok I	1,5	51,0	34,1	29,6	21,6	17,1	51,8	46,3	18,1	≤45	≤45	47,1	52,3	60	58	*64*
010	Blok I	4,5	52,3	34,8	32,2	21,2	17,2	51,2	46,9	18,3	≤45	≤45	48,3	53,1	59	57	*64*
		7,5	53,3	35,7	34,4	22,4	17,2	52,2	47,4	19,0	≤45	≤45	49,5	53,2	58	56	*63*
		10,5	55,1	36,2	35,7	23,7	18,0	53,2	46,6	21,7	≤45	≤45	49,9	53,3	57	55	*63*
010	Blok I	13,5	55,9	31,7	12,8	25,0	18,7	55,7	46,9	20,0	≤45	≤45	49,3	52,5	56	54	*63*
		16,5	56,9	28,5	--	25,7	18,6	55,9	47,2	20,7	≤45	≤45	49,9	52,8	55	53	*63*
		19,5	57,3	26,6	--	25,8	19,1	56,0	47,4	21,1	≤45	≤45	50,0	52,8	54	52	*63*
010	Blok I	22,5	57,5	22,4	--	26,2	19,6	56,1	47,6	21,3	≤45	≤45	49,8	52,7	53	51	*63*
		25,5	57,7	20,7	--	26,8	20,1	56,3	47,8	21,7	≤45	≤45	49,5	52,7	52	50	*62*
		28,5	57,8	20,1	--	27,7	20,9	56,9	48,1	23,1	≤45	≤45	49,5	52,7	51	49	*63*
011	Blok I	1,5	56,0	47,5	41,4	18,2	14,9	47,4	45,4	32,7	≤45	≤45	41,8	45,6	60	58	*64*
		4,5	56,8	48,3	43,2	18,5	14,5	47,5	46,1	33,8	≤45	≤45	42,5	44,2	59	57	*64*
		7,5	57,1	49,0	42,7	19,7	14,6	47,8	46,3	34,8	≤45	≤45	43,5	44,1	58	56	*63*
011	Blok I	10,5	58,0	49,5	43,3	20,3	15,9	49,0	46,7	35,9	≤45	≤45	44,9	44,7	57	55	*63*
		13,5	58,3	47,5	41,8	20,5	15,2	50,1	46,3	36,8	≤45	≤45	45,3	45,9	56	54	*62*
		16,5	59,0	49,9	42,3	21,3	15,8	50,6	46,6	37,3	≤45	≤45	46,3	46,4	55	53	*62*
011	Blok I	19,5	59,5	50,2	42,7	22,0	16,6	50,6	46,9	37,4	≤45	≤45	46,6	46,4	54	52	*62*
		22,5	59,7	50,3	43,2	22,4	17,3	50,6	47,2	37,4	≤45	≤45	46,6	46,4	53	51	*62*
		25,5	59,8	50,4	43,6	23,1	18,9	50,6	47,5	37,4	≤45	≤45	46,4	46,5	52	50	*62*
011	Blok I	28,5	59,9	50,4	44,1	24,9	20,5	50,5	47,9	37,4	≤45	≤45	46,6	46,6	51	49	*62*

Tabel 14a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
012	Blok K	1,5	57,1	63,1	32,2	28,1	21,5	44,3	46,2	26,2	≤45	≤45	41,3	41,3	60	58	*67*
		4,5	58,0	62,8	33,8	29,2	23,1	44,7	47,0	27,9	≤45	≤45	41,3	42,6	59	57	*66*
012	Blok K	7,5	58,5	62,0	35,8	30,0	24,0	44,9	47,2	30,4	≤45	≤45	41,4	43,5	58	56	*66*
		10,5	58,8	61,1	36,4	30,5	25,2	45,3	47,3	32,7	≤45	≤45	42,4	44,7	57	55	*65*
		13,5	58,8	49,9	38,1	33,4	26,9	45,3	47,0	29,3	≤45	≤45	43,0	45,0	56	54	*62*
012	Blok K	16,5	59,4	55,2	17,3	34,0	28,3	45,8	47,4	29,2	≤45	≤45	43,9	45,3	55	53	*63*
		19,5	59,6	58,2	17,5	34,6	29,3	46,7	47,6	29,6	≤45	≤45	44,7	45,3	54	52	*63*
		22,5	59,7	58,0	17,9	35,1	29,9	47,3	47,8	29,8	≤45	≤45	45,1	45,4	53	51	*63*
012	Blok K	25,5	59,8	57,7	18,3	35,5	30,3	47,4	48,1	29,6	≤45	≤45	45,3	45,4	52	50	*63*
		28,5	59,9	57,4	18,8	35,7	30,7	47,4	48,3	29,4	≤45	≤45	45,5	45,4	51	49	*63*
		31,5	59,9	57,0	19,3	34,9	31,1	47,6	48,2	29,5	≤45	≤45	45,4	45,4	50	48	*63*
012	Blok K	34,5	59,8	56,7	19,8	35,7	31,5	48,0	48,5	29,4	≤45	≤45	45,3	45,4	49	47	*62*
		37,5	59,6	56,4	17,1	36,1	31,8	48,7	48,6	29,2	≤45	≤45	45,5	45,4	48	46	*62*
		40,5	59,7	56,1	14,6	36,5	32,1	49,0	48,6	29,3	≤45	≤45	45,2	45,6	≤45	≤45	*62*
012	Blok K	43,5	59,8	55,8	15,0	37,1	32,2	49,2	48,7	29,0	≤45	≤45	45,1	46,1	≤45	≤45	*62*
		46,5	59,8	55,6	15,5	37,4	32,2	47,1	48,8	28,6	≤45	≤45	44,9	46,4	≤45	≤45	*62*
		49,5	59,8	55,3	16,2	37,7	32,2	47,2	48,8	28,3	≤45	≤45	45,0	46,4	≤45	≤45	*62*
012	Blok K	52,5	59,8	55,1	17,1	37,9	32,3	47,4	48,9	29,8	≤45	≤45	45,1	46,4	≤45	≤45	*62*
		55,5	59,8	54,9	18,3	37,8	32,4	47,4	48,9	30,3	≤45	≤45	45,0	46,4	≤45	≤45	*62*
		58,5	59,7	54,6	19,4	38,0	32,5	47,3	49,0	31,6	≤45	≤45	45,0	46,4	≤45	≤45	*61*
013	Blok K	1,5	58,6	62,7	47,9	18,3	11,2	30,2	45,7	41,6	≤45	≤45	37,8	30,1	60	58	*67*
		4,5	59,5	63,2	48,3	18,5	11,2	30,1	46,5	44,6	≤45	≤45	37,9	30,5	59	57	*67*
		7,5	60,0	63,2	48,8	18,7	11,3	30,2	46,9	46,2	≤45	≤45	38,4	30,9	58	56	*67*
013	Blok K	10,5	60,5	63,0	49,6	19,1	12,1	30,9	47,3	47,5	≤45	≤45	39,2	32,5	57	55	*66*
		13,5	60,5	55,8	43,7	19,5	12,3	29,4	47,2	47,9	≤45	≤45	40,2	31,5	56	54	*64*
		16,5	60,5	60,5	49,6	20,0	12,6	31,5	47,5	48,6	≤45	≤45	40,5	32,6	55	53	*65*
013	Blok K	19,5	60,6	60,9	51,4	20,6	13,2	32,2	47,7	48,4	≤45	≤45	41,2	32,7	54	52	*65*
		22,5	60,7	60,8	51,8	21,2	13,6	32,7	48,0	48,5	≤45	≤45	41,8	32,9	53	51	*65*
		25,5	60,9	60,5	52,6	21,3	14,1	33,0	48,3	48,5	≤45	≤45	42,2	33,0	52	50	*65*
013	Blok K	28,5	61,3	60,2	53,2	21,7	14,5	32,5	48,5	48,5	≤45	≤45	42,4	33,0	51	49	*65*
		31,5	61,7	60,0	53,8	22,0	15,0	32,4	48,7	48,5	≤45	≤45	42,5	33,1	50	48	*65*
		34,5	62,1	59,7	54,5	22,2	15,4	32,3	48,9	48,5	≤45	≤45	42,5	32,2	49	47	*65*
013	Blok K	37,5	62,2	59,4	55,1	22,5	15,9	32,3	49,0	48,4	≤45	≤45	42,4	32,2	48	46	*65*
		40,5	62,3	59,1	55,4	22,8	16,1	31,9	49,2	48,4	≤45	≤45	42,3	32,2	≤45	≤45	*65*
		43,5	62,3	58,9	55,7	23,2	16,5	32,1	49,3	48,3	≤45	≤45	41,8	32,5	≤45	≤45	*65*
013	Blok K	46,5	62,3	58,6	56,1	23,9	16,5	32,7	49,3	48,3	≤45	≤45	41,7	32,9	≤45	≤45	*64*
		49,5	62,2	58,4	56,7	25,4	16,5	33,5	49,5	48,2	≤45	≤45	41,4	34,0	≤45	≤45	*64*
		52,5	58,6	44,9	51,0	24,6	16,3	34,2	48,7	38,6	≤45	≤45	39,4	33,1	≤45	≤45	*59*
013	Blok K	55,5	62,0	51,8	55,9	25,2	16,5	34,3	49,4	47,2	≤45	≤45	41,4	33,3	≤45	≤45	*63*
		58,5	62,0	54,4	56,6	26,8	16,9	35,0	49,4	47,3	≤45	≤45	41,4	34,3	≤45	≤45	*64*
014	Blok K	1,5	54,5	62,5	53,7	18,4	12,5	26,2	45,2	42,0	≤45	≤45	35,8	33,7	60	58	*66*
014	Blok K	4,5	54,9	63,2	54,3	18,6	12,9	26,1	46,0	47,5	≤45	≤45	36,2	34,5	59	57	*66*
		7,5	55,0	63,1	55,6	19,2	12,8	25,8	46,4	49,2	≤45	≤45	36,3	35,7	58	56	*66*
		10,5	55,2	62,8	56,9	19,5	12,9	25,8	46,8	50,0	≤45	≤45	36,8	36,2	57	55	*66*
014	Blok K	13,5	55,4	62,4	57,5	20,1	13,1	26,3	47,1	50,3	≤45	≤45	37,4	27,0	56	54	*65*
		16,5	55,8	57,4	56,6	20,2	13,0	28,1	47,2	50,3	≤45	≤45	37,9	28,2	55	53	*63*
		19,5	56,3	61,3	57,3	21,0	13,0	28,2	47,5	50,4	≤45	≤45	38,5	28,7	54	52	*64*

Tabel 14a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
014	Blok K	22,5	56,7	61,0	57,5	21,3	13,3	28,3	47,7	50,4	≤45	≤45	39,0	29,1	53	51	*64*
		25,5	57,5	60,7	57,8	21,6	13,7	28,6	48,0	50,4	≤45	≤45	39,7	29,0	52	50	*64*
		28,5	59,1	60,4	58,1	22,0	14,2	28,9	48,2	50,4	≤45	≤45	39,8	28,8	51	49	*64*
014	Blok K	31,5	60,3	60,1	58,7	22,4	14,5	29,3	48,3	50,3	≤45	≤45	40,1	28,8	50	48	*65*
		34,5	61,2	59,8	59,3	22,9	14,9	29,5	48,5	50,2	≤45	≤45	40,2	28,9	49	47	*65*
		37,5	61,7	59,6	59,4	23,3	15,3	29,5	48,7	50,2	≤45	≤45	40,4	29,1	48	46	*65*
		40,5	62,0	59,3	59,5	24,0	15,7	29,6	48,9	50,2	≤45	≤45	40,4	30,0	≤45	≤45	*65*
		43,5	62,0	59,1	59,6	25,8	16,4	30,0	49,1	50,3	≤45	≤45	40,2	30,1	≤45	≤45	*65*
024	Blok K	4,5	37,2	50,9	42,7	34,4	22,4	27,8	34,2	27,5	≤45	≤45	26,9	25,0	65	58	*67*
		7,5	38,9	51,7	44,6	35,4	21,4	27,6	34,7	30,2	≤45	≤45	27,4	25,3	64	57	*66*
		10,5	42,3	51,9	47,8	36,9	20,7	28,8	37,3	35,3	≤45	≤45	27,9	25,9	63	56	*65*
		13,5	47,2	51,2	50,3	37,2	20,9	29,8	39,4	36,7	≤45	≤45	29,0	25,9	52	55	*59*
024	Blok K	16,5	49,5	51,3	51,8	38,6	21,4	31,2	39,7	36,7	≤45	≤45	28,6	26,5	59	54	*62*
		19,5	50,5	51,5	53,2	39,2	21,9	32,5	39,8	36,7	≤45	≤45	28,4	27,0	59	53	*62*
		22,5	50,9	51,4	54,3	39,6	22,5	32,9	40,0	36,8	≤45	≤45	28,9	27,2	58	52	*62*
		25,5	51,0	51,4	55,8	40,0	22,9	33,3	40,1	36,9	≤45	≤45	29,7	27,2	58	51	*61*
		28,5	51,1	51,3	56,9	40,6	23,4	33,7	39,6	37,0	≤45	≤45	30,1	27,2	57	50	*61*
		31,5	51,2	50,3	57,6	41,1	23,1	34,1	39,9	36,8	≤45	≤45	30,2	27,2	56	49	*61*
024	Blok K	34,5	51,3	50,4	58,2	40,3	23,9	34,4	40,2	37,0	≤45	≤45	30,3	27,2	56	48	*60*
		37,5	51,5	50,3	58,9	41,1	24,1	34,7	40,3	37,1	≤45	≤45	31,0	27,2	55	47	*60*
		40,5	52,0	50,2	59,7	41,4	23,6	34,8	39,4	36,9	≤45	≤45	31,2	27,1	54	≤45	*60*
		43,5	52,7	50,2	60,0	41,4	23,7	34,5	39,9	37,0	≤45	≤45	31,4	27,1	54	≤45	*60*
		46,5	53,4	50,3	60,2	41,6	23,8	34,6	41,0	37,7	≤45	≤45	31,7	27,0	53	≤45	*60*
		49,5	53,7	50,5	60,3	40,7	24,0	34,8	41,5	38,3	≤45	≤45	32,1	27,0	53	≤45	*60*
024	Blok K	52,5	48,8	40,8	52,2	37,2	24,3	33,7	39,8	34,5	≤45	≤45	31,1	26,8	36	≤45	*52*
		55,5	54,2	50,4	60,1	40,3	24,8	35,1	41,2	36,9	≤45	≤45	32,5	26,6	40	≤45	*59*
		58,5	54,5	50,6	60,1	40,7	25,0	35,1	41,4	37,0	≤45	≤45	33,2	26,6	44	≤45	*59*
		61,5	55,4	50,7	60,1	40,7	25,2	35,2	41,6	37,1	≤45	≤45	33,7	26,6	48	≤45	*60*
		64,5	55,6	50,8	60,1	40,7	24,4	35,3	42,0	37,1	≤45	≤45	34,1	26,6	49	≤45	*60*
024	Blok K	67,5	55,6	50,9	60,1	40,9	24,2	37,5	41,8	37,1	≤45	≤45	34,9	26,6	49	≤45	*60*
		70,5	55,4	50,9	60,0	40,8	24,7	36,3	41,4	37,3	≤45	≤45	33,1	26,6	49	≤45	*60*
		73,5	55,2	50,9	59,9	40,8	23,3	36,3	41,1	37,4	≤45	≤45	33,2	26,7	49	≤45	*60*
		76,5	55,3	50,9	59,8	40,8	22,1	36,4	41,2	37,6	≤45	≤45	33,2	26,8	49	≤45	*60*
024	Blok K	79,5	55,5	51,0	59,8	40,8	22,1	36,0	41,0	38,0	≤45	≤45	31,3	26,0	49	≤45	*60*
		82,5	55,5	50,8	59,7	40,9	21,8	27,4	41,2	38,5	≤45	≤45	31,6	26,4	48	≤45	*60*
		85,5	46,8	35,2	44,8	37,6	19,8	26,6	39,7	28,7	≤45	≤45	27,1	25,8	30	≤45	*47*
		88,5	53,1	40,5	53,9	40,8	20,5	26,7	40,8	33,7	≤45	≤45	27,4	26,0	30	≤45	*55*
		91,5	55,7	48,1	59,1	41,4	21,2	27,8	41,5	36,9	≤45	≤45	28,8	26,7	31	≤45	*59*
025	Blok K	1,5	36,0	46,5	40,5	31,7	19,0	30,8	33,8	26,1	≤45	≤45	26,1	28,3	66	≤45	*67*
		4,5	38,8	48,2	41,1	32,9	19,2	31,1	34,1	27,1	≤45	≤45	26,6	29,1	65	≤45	*66*
		7,5	39,4	48,8	42,5	34,0	19,5	33,5	36,7	28,2	≤45	≤45	27,2	30,1	64	≤45	*65*
		10,5	40,0	49,0	44,3	34,8	20,5	31,7	38,9	29,3	≤45	≤45	28,0	30,3	63	≤45	*64*
015	Blok E	1,5	38,3	36,6	37,6	33,8	29,6	41,0	36,5	19,1	≤45	≤45	36,0	31,2	60	58	*63*
		4,5	39,5	37,0	38,3	34,8	30,6	41,3	37,4	22,1	≤45	≤45	37,0	32,0	59	57	*62*
		7,5	40,7	40,2	38,8	37,3	32,6	42,1	41,0	27,1	≤45	≤45	38,6	37,6	58	56	*61*
016	Blok E	1,5	35,0	26,7	33,0	31,7	25,4	38,3	41,6	18,8	≤45	≤45	33,9	36,0	60	58	*63*
		4,5	36,6	27,6	33,4	32,5	25,1	38,1	40,3	18,7	≤45	≤45	35,4	40,8	59	57	*62*

Tabel 14a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
017	Blok E	1,5	36,5	30,6	36,1	30,8	24,1	41,7	40,4	23,0	≤45	≤45	34,8	39,7	60	58	*63*
		4,5	36,8	30,6	36,3	32,3	24,8	42,0	41,0	24,0	≤45	≤45	35,5	41,2	59	57	*62*
018	Blok E	1,5	40,3	40,8	41,0	36,1	25,6	29,0	33,5	24,7	≤45	≤45	28,8	25,0	60	58	*63*
		4,5	40,6	41,7	42,2	37,1	25,8	29,3	33,6	23,8	≤45	≤45	29,5	25,1	59	57	*62*
		7,5	36,7	36,3	42,1	37,7	25,3	30,3	35,0	22,5	≤45	≤45	30,5	26,0	58	56	*61*
018	Blok E	10,5	38,4	42,2	43,7	38,4	26,1	30,7	34,5	20,4	≤45	≤45	31,1	26,7	57	55	*60*
		13,5	43,3	42,8	45,1	39,8	26,9	29,4	35,0	21,0	≤45	≤45	31,0	26,6	56	54	*59*
		16,5	45,9	43,0	45,9	40,7	25,9	30,8	35,2	21,7	≤45	≤45	32,4	27,0	55	53	*59*
018	Blok E	19,5	47,0	43,2	46,8	41,2	27,6	31,4	35,4	22,3	≤45	≤45	32,9	27,8	54	52	*58*
		22,5	47,8	43,2	48,0	41,7	27,3	32,4	36,2	23,3	≤45	≤45	33,7	29,2	53	51	*57*
022	Blok E	4,5	38,0	29,9	37,5	34,8	27,2	37,1	39,6	26,1	≤45	≤45	33,5	37,7	66,2	58	*68*
		7,5	39,0	30,0	37,8	37,2	31,6	39,6	42,8	28,3	≤45	≤45	37,2	39,5	65,4	57	*67*
019	Blok H	1,5	36,7	33,1	37,2	26,8	19,6	37,0	37,3	22,4	≤45	≤45	32,6	37,7	60	58	*63*
		4,5	36,6	33,2	37,7	28,0	21,3	37,2	35,9	22,8	≤45	≤45	33,0	37,9	59	57	*62*
		7,5	37,8	33,7	38,1	29,2	23,4	38,7	36,1	25,7	≤45	≤45	34,8	40,0	58	56	*61*
		10,5	40,2	34,0	38,3	30,8	23,7	40,9	37,2	29,4	≤45	≤45	35,8	42,1	57	55	*60*
019	Blok H	1,5	49,1	49,1	33,2	28,3	19,7	38,5	43,7	23,7	≤45	≤45	32,2	35,3	60	58	*63*
		4,5	49,0	49,7	33,5	31,7	20,8	38,7	44,1	24,0	≤45	≤45	33,8	36,9	59	57	*63*
		7,5	48,9	50,2	33,8	35,1	26,9	39,5	44,4	23,9	≤45	≤45	36,4	39,3	58	56	*62*
019	Blok H	10,5	50,3	49,9	34,5	35,3	29,2	43,6	44,7	24,8	≤45	≤45	38,8	45,4	57	55	*61*
		13,5	51,0	50,2	31,7	37,1	31,1	46,0	44,8	25,8	≤45	≤45	40,8	46,5	56	54	*60*
		16,5	51,5	46,3	30,9	37,3	32,5	46,6	44,2	26,2	≤45	≤45	41,7	46,4	55	53	*60*
019	Blok H	19,5	52,2	49,5	31,3	38,2	33,2	47,2	44,6	26,4	≤45	≤45	41,8	46,4	54	52	*59*
		22,5	52,4	50,0	31,8	38,8	33,8	47,8	44,7	26,4	≤45	≤45	41,9	46,5	53	51	*59*
		25,5	52,5	50,0	32,4	38,4	34,3	47,9	45,0	26,5	≤45	≤45	42,0	46,5	52	50	*58*
019	Blok H	28,5	52,5	50,0	32,9	38,6	34,7	47,9	45,1	26,9	≤45	≤45	42,1	46,5	51	49	*58*
		31,5	52,7	50,0	33,3	39,0	34,9	47,8	45,3	25,9	≤45	≤45	41,9	46,5	50	48	*58*
		34,5	53,1	49,6	33,9	39,5	34,9	47,8	45,5	25,9	≤45	≤45	41,9	46,5	49	47	*58*
019	Blok H	37,5	53,1	49,6	34,0	39,8	35,0	47,8	45,7	25,8	≤45	≤45	42,2	46,5	48	46	*57*
		40,5	53,2	49,6	31,9	39,3	35,1	46,5	45,9	26,3	≤45	≤45	42,7	45,9	≤45	≤45	*56*
		43,5	52,1	43,8	34,1	37,5	33,4	47,2	45,5	30,8	≤45	≤45	42,2	46,0	≤45	≤45	*55*
019	Blok H	46,5	53,5	48,9	34,8	37,7	35,3	47,2	46,1	30,9	≤45	≤45	42,5	45,9	≤45	≤45	*56*
		49,5	53,7	49,5	35,6	38,0	35,3	46,9	46,2	30,9	≤45	≤45	42,9	46,0	≤45	≤45	*56*
		52,5	53,9	49,8	35,4	38,0	35,3	46,3	46,3	31,0	≤45	≤45	43,1	45,7	≤45	≤45	*56*
019	Blok H	55,5	53,9	49,8	37,6	38,3	35,3	46,5	46,4	31,0	≤45	≤45	43,2	45,3	≤45	≤45	*57*
		58,5	54,0	49,7	39,2	38,5	35,3	47,3	46,5	31,1	≤45	≤45	44,0	45,4	≤45	≤45	*57*
		61,5	53,9	49,7	40,5	39,1	35,3	47,2	46,7	31,1	≤45	≤45	44,2	45,4	≤45	≤45	*57*
		64,5	54,0	49,6	41,7	39,8	35,3	47,2	46,9	31,9	≤45	≤45	44,3	45,4	≤45	≤45	*57*
020	Blok H	1,5	38,6	32,4	37,6	25,6	19,0	41,1	37,4	23,5	≤45	≤45	33,7	39,1	60	58	*63*
		4,5	40,0	33,0	38,3	26,8	19,1	41,6	38,2	25,7	≤45	≤45	34,4	40,4	59	57	*62*
020	Blok H	7,5	42,5	33,9	39,2	27,7	19,5	41,6	40,1	31,0	≤45	≤45	35,3	41,1	58	56	*61*
		10,5	46,7	35,5	40,6	27,7	20,1	41,8	42,6	34,4	≤45	≤45	36,3	42,7	57	55	*60*
		13,5	52,5	38,4	43,0	29,5	23,7	42,5	44,8	36,5	≤45	≤45	38,2	43,8	56	54	*60*
020	Blok H	16,5	53,6	41,6	43,5	29,5	24,8	46,0	44,7	36,7	≤45	≤45	39,0	44,0	55	53	*60*
		19,5	54,0	44,3	44,8	31,0	25,9	46,1	44,9	36,8	≤45	≤45	39,9	44,4	54	52	*59*
		22,5	54,2	45,9	46,0	32,1	26,5	46,6	45,1	37,0	≤45	≤45	40,1	44,4	53	51	*59*
020	Blok H	25,5	54,3	47,0	46,7	32,7	27,0	45,6	45,3	37,9	≤45	≤45	40,3	44,4	52	50	*59*

Tabel 14a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
		28,5	54,4	47,6	47,6	33,1	27,5	45,4	45,5	38,5	≤45	≤45	40,4	44,4	51	49	*58*
		31,5	54,7	48,0	48,5	33,5	27,8	43,6	45,7	38,8	≤45	≤45	40,5	44,4	50	48	*58*
020	Blok H	34,5	54,9	48,6	49,3	33,9	28,1	43,3	45,9	38,8	≤45	≤45	40,0	44,4	49	47	*58*
		37,5	55,2	48,8	50,0	34,3	28,0	43,3	46,1	38,8	≤45	≤45	40,1	44,4	48	46	*58*
		40,5	55,4	49,2	50,4	34,6	28,1	43,4	46,3	38,8	≤45	≤45	40,2	44,4	≤45	≤45	*57*
020	Blok H	43,5	55,6	49,6	50,6	35,1	28,5	43,7	46,4	38,8	≤45	≤45	40,2	44,6	≤45	≤45	*57*
		46,5	55,8	49,8	50,9	35,4	28,3	45,0	46,3	38,8	≤45	≤45	40,3	44,9	≤45	≤45	*58*
		49,5	56,0	49,8	51,1	35,3	28,3	45,0	46,5	38,8	≤45	≤45	40,5	44,9	≤45	≤45	*57*
020	Blok H	52,5	56,1	49,6	51,3	35,2	28,3	44,7	46,6	38,8	≤45	≤45	40,6	44,9	≤45	≤45	*57*
		55,5	56,2	49,7	51,5	34,8	29,3	44,6	46,7	38,8	≤45	≤45	40,6	44,9	≤45	≤45	*58*
		58,5	56,3	49,7	51,8	31,8	29,4	44,6	46,9	38,6	≤45	≤45	40,6	44,8	≤45	≤45	*58*
020	Blok H	61,5	56,4	49,7	52,2	31,8	29,4	44,5	47,1	38,6	≤45	≤45	40,7	44,8	≤45	≤45	*58*
		64,5	56,6	49,7	52,5	32,6	29,5	44,5	47,5	38,6	≤45	≤45	40,8	45,0	≤45	≤45	*59*
021	Blok H	1,5	38,8	37,0	39,2	35,8	24,6	30,6	39,6	30,6	≤45	≤45	29,0	29,3	60	58	*63*
021	Blok H	4,5	39,2	37,0	39,6	36,3	25,1	30,6	39,1	27,4	≤45	≤45	29,4	30,0	59	57	*62*
		7,5	39,8	37,4	40,3	36,7	25,8	31,1	38,7	28,8	≤45	≤45	29,8	31,3	58	56	*61*
		10,5	41,4	38,1	41,6	37,4	28,0	33,2	39,5	32,8	≤45	≤45	30,5	31,4	57	55	*60*
021	Blok H	13,5	45,1	38,8	44,3	38,7	21,5	34,7	39,1	33,9	≤45	≤45	30,8	31,9	56	54	*59*
		16,5	45,9	39,6	47,9	39,7	22,2	34,7	39,6	34,8	≤45	≤45	31,6	32,4	55	53	*58*
		19,5	47,9	40,1	51,7	40,4	21,8	35,5	39,7	35,3	≤45	≤45	32,4	33,0	54	52	*58*
021	Blok H	22,5	48,5	41,0	52,9	40,9	22,5	36,1	39,8	35,3	≤45	≤45	33,2	32,9	53	51	*58*
		25,5	48,8	42,0	53,5	41,5	23,8	36,6	39,7	35,3	≤45	≤45	34,5	33,3	52	50	*57*
		28,5	49,3	42,8	54,1	41,5	25,0	37,1	40,5	35,3	≤45	≤45	36,5	33,0	51	49	*57*

Tabel 14b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
001	Blok J	1,5	--	--	--	17,3	13,6	24,1	46,7	42,0	≤45	≤45	--	33,2	60	53	*62*
		4,5	--	--	--	17,5	13,7	24,5	47,7	47,2	≤45	≤45	--	33,9	59	52	*61*
		7,5	--	--	--	18,4	13,9	24,7	48,2	48,7	≤45	≤45	--	34,8	58	51	*61*
		10,5	--	--	--	18,9	14,3	25,7	48,7	49,2	≤45	≤45	--	21,5	57	50	*60*
001	Blok J	13,5	59,6	55,8	60,2	18,8	14,0	25,3	46,3	47,2	≤45	≤45	33,6	21,7	56	49	*64*
		19,5	60,0	60,2	62,8	19,8	14,3	26,1	46,8	47,6	≤45	≤45	34,8	22,5	54	47	*65*
		22,5	60,1	60,0	63,1	20,1	14,7	26,6	47,1	47,6	≤45	≤45	36,4	22,9	53	46	*65*
		25,5	60,0	59,7	63,4	20,4	14,8	27,1	47,4	47,7	≤45	≤45	37,2	23,3	52	≤45	*65*
		28,5	60,2	59,3	63,5	21,0	15,3	27,8	47,6	47,6	≤45	≤45	37,5	23,8	51	≤45	*65*
		31,5	60,5	59,0	63,3	21,4	15,7	29,1	48,1	47,6	≤45	≤45	37,6	24,0	50	≤45	*65*
		34,5	60,7	52,1	59,2	21,7	15,8	28,7	47,9	47,3	≤45	≤45	37,3	24,4	49	≤45	*63*
		37,5	61,1	57,6	61,9	22,0	16,1	29,0	48,1	47,3	≤45	≤45	37,7	25,4	48	≤45	*64*
		40,5	61,3	57,6	62,7	22,3	16,4	29,1	48,2	47,3	≤45	≤45	38,0	26,6	≤45	≤45	*65*
		43,5	61,4	57,5	62,8	22,5	16,7	29,2	48,4	47,4	≤45	≤45	38,1	26,6	≤45	≤45	*65*
001	Blok J	46,5	61,4	57,3	62,7	23,0	16,7	30,9	48,5	47,3	≤45	≤45	38,2	26,6	≤45	≤45	*65*
		49,5	61,4	57,1	62,5	23,3	16,7	27,3	48,5	47,1	≤45	≤45	38,3	26,7	≤45	≤45	*65*
		52,5	61,4	56,9	62,4	23,6	16,5	27,5	48,6	46,8	≤45	≤45	38,5	27,0	≤45	≤45	*64*
		55,5	61,4	56,6	62,2	23,8	16,5	27,5	48,6	46,8	≤45	≤45	38,3	27,1	≤45	≤45	*64*
		58,5	61,4	56,2	62,1	24,0	16,8	27,8	48,6	46,7	≤45	≤45	38,1	27,8	≤45	≤45	*64*
		61,5	61,3	56,0	62,0	24,2	16,8	28,4	48,7	48,6	≤45	≤45	37,9	28,6	≤45	≤45	*64*
		64,5	61,3	55,8	61,9	24,6	16,8	28,5	48,7	48,5	≤45	≤45	37,8	29,2	≤45	≤45	*64*
001	Blok J	67,5	61,3	55,2	61,7	26,1	17,0	29,0	48,8	48,4	≤45	≤45	37,6	30,0	≤45	≤45	*64*
002	Blok J	1,5	--	--	--	23,2	13,1	23,2	35,5	25,1	≤45	≤45	--	24,1	60	53	*62*
		4,5	--	--	--	23,6	13,2	23,2	35,3	26,2	≤45	≤45	--	22,9	59	52	*61*
002	Blok J	7,5	--	--	--	23,9	13,3	23,3	35,8	27,7	≤45	≤45	--	21,0	58	51	*60*
		10,5	--	--	--	24,6	14,1	24,1	36,8	28,8	≤45	≤45	--	21,4	57	50	*59*
		13,5	56,3	59,6	65,2	25,5	16,2	25,9	36,0	28,6	≤45	≤45	23,6	21,8	56	49	*65*
		16,5	56,8	60,7	65,9	26,2	16,1	26,0	36,3	28,3	≤45	≤45	23,8	22,2	55	48	*66*
		19,5	57,0	60,4	66,4	26,8	16,0	25,9	36,5	28,2	≤45	≤45	24,1	22,6	54	47	*66*
		22,5	57,0	60,0	66,8	27,2	16,1	25,8	36,5	28,1	≤45	≤45	24,3	23,0	53	46	*66*
002	Blok J	25,5	57,1	59,6	66,7	27,9	16,1	25,7	36,7	28,1	≤45	≤45	24,7	23,4	52	≤45	*66*
		28,5	57,1	59,2	66,6	28,6	16,1	25,9	37,0	28,0	≤45	≤45	24,5	23,9	51	≤45	*65*
		31,5	57,1	58,7	66,5	29,0	15,8	26,1	37,1	28,0	≤45	≤45	24,9	23,9	50	≤45	*65*
002	Blok J	34,5	57,1	58,2	66,3	29,3	16,1	26,4	37,3	28,0	≤45	≤45	25,1	23,9	49	≤45	*65*
		37,5	57,1	57,6	66,1	29,7	16,3	26,7	37,5	27,9	≤45	≤45	25,3	23,9	48	≤45	*65*
		40,5	57,0	57,0	65,9	30,1	16,6	26,8	37,6	27,8	≤45	≤45	25,4	23,9	≤45	≤45	*64*
002	Blok J	43,5	57,0	56,4	65,7	30,5	16,8	26,7	37,9	27,6	≤45	≤45	25,5	23,9	≤45	≤45	*64*
		46,5	56,9	55,9	65,5	30,9	16,7	26,8	38,0	27,4	≤45	≤45	25,6	23,8	≤45	≤45	*64*
		49,5	56,8	55,6	65,3	31,4	16,7	26,9	38,2	27,4	≤45	≤45	25,6	23,8	≤45	≤45	*64*
002	Blok J	52,5	56,8	55,2	65,1	31,8	16,9	26,9	38,1	27,4	≤45	≤45	25,7	23,7	≤45	≤45	*63*
		55,5	56,7	54,9	64,9	32,0	16,9	26,1	38,1	27,4	≤45	≤45	25,7	23,6	≤45	≤45	*63*
		58,5	56,7	54,6	64,8	32,2	16,9	26,1	38,3	27,4	≤45	≤45	25,9	23,5	≤45	≤45	*63*
002	Blok J	61,5	56,7	54,3	64,6	32,8	17,0	24,3	38,4	27,5	≤45	≤45	26,0	23,6	≤45	≤45	*63*
		64,5	56,6	54,0	64,5	33,2	17,0	24,4	38,4	28,0	≤45	≤45	26,2	23,9	≤45	≤45	*63*
		67,5	56,6	53,7	64,3	33,6	17,4	25,0	39,6	30,2	≤45	≤45	27,0	25,0	≤45	≤45	*63*
003	Blok A	1,5	44,2	57,3	62,1	41,0	27,0	22,5	25,7	13,4	≤45	≤45	26,7	18,0	60	53	*64*
		4,5	46,2	57,8	64,1	42,8	26,7	22,3	25,6	12,9	≤45	≤45	26,8	17,9	59	52	*65*

Tabel 14b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
		7,5	47,6	57,7	65,4	44,3	26,2	22,2	25,5	11,6	≤45	≤45	25,5	17,9	58	51	*65*
003	Blok A	10,5	48,2	57,4	66,5	45,9	26,7	22,0	25,6	11,6	≤45	≤45	24,2	18,3	57	50	*65*
		13,5	48,1	57,0	67,2	46,3	27,2	21,9	25,8	11,8	≤45	≤45	24,8	18,6	56	49	*65*
		16,5	47,9	56,2	67,5	46,5	27,5	22,1	25,8	12,1	≤45	≤45	24,9	19,0	55	48	*65*
003	Blok A	19,5	47,9	55,7	67,6	46,6	27,5	22,5	25,9	12,3	≤45	≤45	25,2	19,3	54	47	*65*
		22,5	48,0	55,2	67,6	46,6	27,7	22,8	25,9	12,4	≤45	≤45	25,4	19,7	53	46	*65*
		25,5	48,4	54,8	67,5	46,6	27,7	23,0	26,0	12,7	≤45	≤45	25,7	20,0	52	≤45	*65*
003	Blok A	28,5	48,7	53,7	67,3	46,7	27,0	23,4	26,3	13,0	≤45	≤45	26,1	20,4	51	≤45	*64*
		31,5	48,9	53,3	67,1	46,7	27,1	23,8	26,5	13,4	≤45	≤45	26,5	20,7	50	≤45	*64*
		34,5	49,0	52,8	66,8	46,6	27,1	24,2	26,6	13,7	≤45	≤45	26,8	20,9	49	≤45	*64*
003	Blok A	37,5	49,2	52,4	66,6	46,6	27,0	24,6	27,1	14,0	≤45	≤45	27,0	21,1	48	≤45	*64*
		40,5	49,3	52,0	66,2	46,6	26,8	24,9	27,5	14,2	≤45	≤45	27,2	21,1	≤45	≤45	*63*
		43,5	49,4	51,7	66,0	46,6	26,9	25,0	27,8	14,3	≤45	≤45	27,3	21,1	≤45	≤45	*63*
003	Blok A	46,5	49,5	51,3	65,6	46,5	26,6	24,9	27,9	14,6	≤45	≤45	27,4	21,1	≤45	≤45	*63*
		49,5	49,6	51,0	65,3	46,5	26,8	24,8	28,3	14,7	≤45	≤45	27,6	21,0	≤45	≤45	*62*
		52,5	49,6	50,7	65,1	46,5	26,7	24,8	28,6	15,0	≤45	≤45	27,9	21,0	≤45	≤45	*62*
003	Blok A	55,5	49,6	50,4	64,9	46,7	28,2	24,7	29,7	16,4	≤45	≤45	29,0	21,0	≤45	≤45	*62*
004	Blok A	1,5	38,5	59,7	59,7	56,8	41,8	24,3	23,5	9,2	≤45	≤45	32,7	18,0	60	53	*65*
		4,5	39,6	59,6	61,1	57,9	42,1	22,5	23,4	8,7	≤45	≤45	33,7	17,9	59	52	*65*
004	Blok A	7,5	39,7	58,9	61,8	58,0	43,6	22,2	23,4	9,1	≤45	≤45	36,1	17,9	58	51	*65*
		10,5	38,7	58,1	61,9	58,1	44,7	21,9	23,5	9,1	≤45	≤45	37,4	18,3	57	50	*65*
		13,5	35,2	57,4	62,0	58,1	45,6	21,9	23,5	9,3	≤45	≤45	38,6	18,7	56	49	*64*
004	Blok A	16,5	28,8	56,6	61,9	57,9	46,4	22,1	23,5	9,6	≤45	≤45	39,3	19,0	55	48	*64*
		19,5	22,9	55,9	61,9	57,8	46,6	22,4	23,5	10,0	≤45	≤45	39,8	19,4	54	47	*64*
		22,5	17,0	55,3	61,8	57,6	46,9	22,8	23,5	10,3	≤45	≤45	40,3	19,7	53	46	*63*
004	Blok A	25,5	6,9	54,7	61,8	57,4	46,7	23,0	23,6	10,7	≤45	≤45	40,8	20,1	52	≤45	*63*
		28,5	1,4	54,1	61,7	57,2	46,7	23,6	23,6	11,0	≤45	≤45	41,3	20,5	51	≤45	*63*
		31,5	-1,6	53,6	61,6	56,9	46,7	23,9	23,7	11,2	≤45	≤45	41,5	20,8	50	≤45	*62*
004	Blok A	34,5	-3,9	53,1	61,4	56,7	46,0	24,2	23,8	11,2	≤45	≤45	41,7	21,0	49	≤45	*62*
		37,5	-5,5	52,6	61,2	56,5	46,0	24,5	24,0	11,5	≤45	≤45	41,8	21,1	48	≤45	*62*
		40,5	-6,8	52,1	60,9	56,2	45,9	24,8	24,2	11,8	≤45	≤45	41,9	21,1	≤45	≤45	*61*
004	Blok A	43,5	-7,9	51,8	60,7	56,0	45,9	25,0	24,4	11,8	≤45	≤45	42,0	21,1	≤45	≤45	*61*
		46,5	-12,8	51,4	60,5	55,7	45,9	25,1	24,5	11,9	≤45	≤45	41,9	21,1	≤45	≤45	*61*
		49,5	-16,6	51,0	60,3	55,5	45,9	25,1	24,8	12,0	≤45	≤45	41,9	21,1	≤45	≤45	*60*
004	Blok A	52,5	--	50,7	60,0	55,3	45,2	25,1	25,2	12,2	≤45	≤45	42,0	21,2	≤45	≤45	*60*
		55,5	--	50,4	59,8	55,1	45,2	26,4	26,8	13,6	≤45	≤45	42,0	21,3	≤45	≤45	*60*
005	Blok A	1,5	35,9	59,9	57,1	51,5	39,7	26,1	23,8	14,1	≤45	≤45	34,3	21,2	60	53	*65*
005	Blok A	4,5	37,3	59,8	56,8	53,7	40,8	24,5	23,8	7,8	≤45	≤45	34,8	21,1	59	52	*64*
		7,5	39,4	59,3	57,3	54,3	44,6	24,5	23,8	7,7	≤45	≤45	37,5	21,3	58	51	*64*
		10,5	38,3	58,6	58,0	54,7	47,4	25,2	23,8	7,7	≤45	≤45	39,8	21,8	57	50	*63*
005	Blok A	13,5	34,3	57,9	58,3	54,9	47,9	25,4	23,8	7,9	≤45	≤45	40,9	22,2	56	49	*63*
		16,5	27,9	57,2	58,5	54,9	48,0	25,5	26,5	8,3	≤45	≤45	41,5	22,5	55	48	*63*
		19,5	23,0	56,5	58,6	54,9	48,1	25,7	26,9	8,7	≤45	≤45	42,1	22,7	54	47	*62*
005	Blok A	22,5	18,5	56,0	58,7	54,9	48,2	26,2	27,6	9,2	≤45	≤45	42,7	23,0	53	46	*62*
		25,5	11,0	55,3	58,7	54,9	48,3	27,1	29,8	10,3	≤45	≤45	43,0	23,2	52	≤45	*61*
006	Blok B	1,5	33,3	59,8	53,6	45,2	36,4	32,0	25,9	10,6	≤45	≤45	36,2	25,5	60	53	*64*
006	Blok B	4,5	32,6	60,2	53,1	46,7	39,7	25,4	26,3	8,9	≤45	≤45	38,7	21,5	59	52	*64*

Tabel 14b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
		7,5	33,1	59,8	53,1	49,1	47,0	25,3	26,7	9,0	≤45	≤45	40,0	22,0	58	51	*63*
		10,5	35,0	59,4	54,1	50,8	50,4	26,3	27,0	9,4	≤45	≤45	42,5	23,5	57	50	*63*
006	Blok B	13,5	31,6	50,5	53,7	50,6	49,9	26,2	26,0	8,5	≤45	≤45	43,2	24,7	56	49	*60*
		16,5	26,1	56,6	54,8	51,5	49,9	26,5	26,1	8,9	≤45	≤45	44,1	25,3	55	48	*61*
		19,5	22,0	57,3	55,2	51,7	50,0	26,6	26,2	9,2	≤45	≤45	44,5	25,8	54	47	*61*
006	Blok B	22,5	18,8	56,9	55,4	51,9	50,0	27,1	26,3	9,6	≤45	≤45	44,7	25,7	53	46	*61*
		25,5	13,5	56,4	55,5	52,1	50,0	27,5	26,4	10,0	≤45	≤45	44,9	25,9	52	≤45	*61*
		28,5	10,0	56,0	55,6	52,1	49,9	28,0	26,7	10,4	≤45	≤45	45,0	26,1	51	≤45	*60*
006	Blok B	31,5	8,7	55,0	55,6	52,1	49,9	28,0	27,2	11,1	≤45	≤45	45,1	26,2	50	≤45	*60*
		34,5	9,1	54,7	55,6	52,2	49,8	28,2	28,0	12,0	≤45	≤45	44,9	26,6	49	≤45	*60*
		37,5	8,6	54,3	55,6	52,2	49,8	28,8	29,0	13,1	≤45	≤45	44,9	28,0	48	≤45	*59*
006	Blok B	40,5	4,7	40,6	50,9	48,8	44,0	28,5	28,1	12,5	≤45	≤45	43,1	27,2	≤45	≤45	*50*
		43,5	3,8	45,6	55,3	51,7	49,2	29,2	30,5	14,6	≤45	≤45	44,8	28,4	≤45	≤45	*57*
007	Blok C	1,5	38,5	56,4	46,8	41,1	35,0	39,6	26,6	15,4	≤45	≤45	41,8	33,3	60	53	*63*
007	Blok C	4,5	36,0	57,4	46,9	43,5	37,7	27,5	26,8	10,1	≤45	≤45	44,0	25,5	59	52	*62*
		7,5	36,2	57,5	47,0	45,5	43,8	27,5	26,9	10,1	≤45	≤45	45,5	26,2	58	51	*62*
		10,5	34,4	57,4	48,7	47,2	47,6	28,9	27,2	10,8	≤45	≤45	46,3	27,5	57	50	*62*
007	Blok C	13,5	29,7	57,0	50,9	48,0	48,0	29,3	26,7	10,2	≤45	≤45	46,6	27,0	56	49	*61*
		16,5	24,5	56,9	51,7	48,8	49,1	30,0	26,8	10,5	≤45	≤45	47,2	27,6	55	48	*61*
		19,5	20,7	56,6	51,6	49,4	49,4	30,9	26,9	11,0	≤45	≤45	47,2	27,9	54	47	*60*
007	Blok C	22,5	18,3	55,9	52,1	49,8	49,1	32,6	27,3	12,1	≤45	≤45	47,4	27,9	53	46	*60*
		25,5	14,1	47,8	51,2	49,2	48,5	31,7	26,6	11,7	≤45	≤45	46,2	27,3	52	≤45	*57*
		28,5	10,7	54,5	52,3	49,9	48,7	31,8	26,8	12,1	≤45	≤45	47,2	27,3	51	≤45	*59*
007	Blok C	31,5	9,2	54,2	52,4	49,9	48,7	31,8	27,0	12,5	≤45	≤45	47,3	27,3	50	≤45	*58*
		34,5	7,9	53,9	52,5	49,9	48,7	31,7	27,3	13,0	≤45	≤45	47,2	27,4	49	≤45	*58*
		37,5	6,1	53,7	52,4	49,9	48,7	31,6	27,5	13,4	≤45	≤45	47,3	27,5	48	≤45	*58*
007	Blok C	40,5	5,1	53,3	52,4	50,0	48,5	31,3	27,7	13,7	≤45	≤45	47,3	27,7	≤45	≤45	*57*
		43,5	3,0	53,0	52,4	50,1	48,5	31,3	28,0	13,8	≤45	≤45	47,3	28,0	≤45	≤45	*57*
		46,5	0,3	52,8	52,4	50,1	48,4	32,0	28,4	13,7	≤45	≤45	47,3	28,0	≤45	≤45	*57*
007	Blok C	49,5	-18,1	52,5	52,4	50,1	48,3	32,2	28,8	13,7	≤45	≤45	47,2	28,2	≤45	≤45	*57*
		52,5	-19,2	52,3	52,4	50,1	48,3	32,5	29,6	13,8	≤45	≤45	47,1	28,6	≤45	≤45	*57*
		55,5	-24,7	52,0	52,5	50,1	48,2	33,4	32,0	15,2	≤45	≤45	46,9	30,4	≤45	≤45	*57*
008	Blok C	1,5	39,8	49,3	34,5	31,3	25,8	41,6	27,8	8,0	49,5	49	49,4	27,9	60	53	*63*
		4,5	41,8	50,8	36,0	32,4	26,0	42,0	28,9	8,2	50,3	50	50,7	29,8	59	52	*62*
		7,5	42,1	51,2	35,7	33,3	27,1	43,0	31,2	8,6	51,4	51	51,2	33,0	58	51	*62*
008	Blok C	10,5	43,9	51,3	35,7	34,3	29,6	44,6	37,3	11,1	52,6	53	51,4	39,1	57	50	*61*
		13,5	40,3	42,6	36,0	37,5	31,4	43,0	35,4	14,7	50,0	50	49,6	34,0	56	49	*59*
		16,5	42,2	46,8	37,2	38,2	31,5	44,3	35,6	15,1	51,7	52	51,0	34,6	55	48	*60*
008	Blok C	19,5	42,5	48,5	36,1	38,8	32,4	45,1	35,8	15,6	51,6	52	49,4	35,2	54	47	*59*
		22,5	42,9	50,4	36,5	39,5	32,6	45,7	36,3	16,0	51,6	52	49,5	36,3	53	46	*59*
		25,5	44,0	51,2	36,9	39,9	32,5	48,0	37,6	15,1	53,4	53	51,5	39,8	52	≤45	*60*
008	Blok C	28,5	48,0	50,9	37,2	40,1	32,6	49,0	39,1	15,5	53,3	53	51,7	45,7	51	≤45	*60*
		31,5	49,5	50,7	--	40,2	32,1	51,7	39,5	15,8	53,2	53	52,1	48,6	50	≤45	*61*
		34,5	49,7	50,5	--	40,1	32,0	51,7	39,7	16,5	52,9	53	52,4	48,9	49	≤45	*61*
008	Blok C	37,5	50,3	50,1	--	40,0	32,1	49,8	38,4	16,8	50,6	51	50,2	46,6	48	≤45	*58*
		40,5	50,5	49,8	--	40,2	32,1	49,5	38,6	16,9	50,5	51	50,1	46,6	≤45	≤45	*58*
		43,5	50,8	49,6	--	40,7	32,4	49,4	38,9	17,2	50,4	50	50,0	46,6	≤45	≤45	*58*

Tabel 14b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
008	Blok C	46,5	50,9	49,5	--	41,4	33,4	49,4	39,2	18,5	50,4	50	49,9	46,6	≤45	≤45	*58*
		49,5	49,2	36,8	--	40,8	33,4	46,9	40,0	18,3	44,7	45	44,7	43,4	≤45	≤45	*52*
		52,5	51,0	44,0	--	41,6	33,6	49,0	40,8	18,5	49,9	50	49,3	46,2	≤45	≤45	*57*
008	Blok C	55,5	51,1	46,9	--	42,1	34,2	49,0	41,0	19,4	49,8	50	49,4	46,3	≤45	≤45	*57*
023	Blok C	1,5	45,4	44,7	35,2	31,3	28,4	48,8	40,5	9,4	51,8	52	51,1	46,1	≤45	≤45	*57*
		4,5	49,3	46,0	36,8	31,9	29,9	49,6	41,8	9,4	53,1	53	52,1	47,7	≤45	≤45	*59*
		7,5	50,5	46,4	35,2	32,8	30,4	50,5	42,0	9,6	54,5	55	52,4	48,5	≤45	≤45	*61*
		10,5	50,7	46,4	35,0	34,6	30,6	51,5	42,1	10,6	55,3	55	52,5	48,9	≤45	≤45	*61*
009	Blok I	1,5	47,0	32,0	31,8	23,1	18,3	51,4	43,8	15,6	≤45	≤45	48,3	53,3	60	53	*63*
		4,5	50,3	33,7	35,6	24,2	18,5	52,4	43,8	15,7	≤45	≤45	49,7	54,2	59	52	*63*
009	Blok I	7,5	51,9	36,2	37,9	26,9	19,0	53,6	44,1	16,4	≤45	≤45	50,7	54,3	58	51	*62*
		10,5	53,0	37,3	35,7	24,2	18,4	54,3	42,6	16,4	≤45	≤45	50,8	54,1	57	50	*62*
		13,5	53,9	36,8	16,8	26,7	18,9	54,7	44,3	16,9	≤45	≤45	50,9	54,1	56	49	*62*
009	Blok I	16,5	54,5	37,1	9,6	27,3	19,5	54,9	44,6	17,3	≤45	≤45	51,0	54,0	55	48	*62*
		19,5	54,9	36,9	6,2	27,9	20,1	54,8	44,8	17,9	≤45	≤45	51,0	54,0	54	47	*61*
		22,5	55,2	37,1	--	28,5	20,5	54,8	45,0	18,5	≤45	≤45	50,8	54,0	53	46	*61*
009	Blok I	25,5	55,5	37,3	--	29,6	21,3	54,8	45,3	19,1	≤45	≤45	50,8	54,0	52	≤45	*61*
		28,5	55,3	34,9	--	29,4	21,5	54,3	45,0	18,6	≤45	≤45	50,3	53,6	51	≤45	*61*
		31,5	55,8	37,4	--	29,8	21,8	54,1	45,5	18,5	≤45	≤45	50,5	53,7	50	≤45	*61*
009	Blok I	34,5	55,9	37,5	--	30,8	21,6	53,7	45,7	18,5	≤45	≤45	50,4	53,6	49	≤45	*61*
		37,5	55,9	37,6	--	31,1	21,2	53,6	45,8	18,3	≤45	≤45	50,4	53,5	48	≤45	*60*
		40,5	56,0	37,6	--	31,5	21,2	53,5	45,9	18,2	≤45	≤45	50,4	53,5	≤45	≤45	*60*
009	Blok I	43,5	56,0	37,6	--	31,5	21,1	53,5	46,1	18,3	≤45	≤45	50,3	53,4	≤45	≤45	*60*
		46,5	56,0	37,7	--	32,5	21,2	53,4	46,3	18,7	≤45	≤45	50,3	53,4	≤45	≤45	*60*
		49,5	55,0	30,4	--	31,9	21,0	52,1	45,8	18,3	≤45	≤45	47,3	51,6	≤45	≤45	*59*
009	Blok I	52,5	56,1	37,3	--	32,2	21,1	53,0	46,5	18,4	≤45	≤45	49,9	52,9	≤45	≤45	*60*
		55,5	56,1	37,7	--	33,1	21,7	52,6	46,6	19,3	≤45	≤45	49,8	52,8	≤45	≤45	*60*
010	Blok I	1,5	51,0	34,1	29,6	21,6	17,1	51,8	46,3	18,1	≤45	≤45	47,1	52,3	60	53	*63*
010	Blok I	4,5	52,3	34,8	32,2	21,2	17,2	51,2	46,9	18,3	≤45	≤45	48,3	53,1	59	52	*63*
		7,5	53,3	35,7	34,4	22,4	17,2	52,2	47,4	19,0	≤45	≤45	49,5	53,2	58	51	*62*
		10,5	55,1	36,2	35,7	23,7	18,0	53,2	46,6	21,7	≤45	≤45	49,9	53,3	57	50	*62*
010	Blok I	13,5	55,9	31,7	12,8	25,0	18,7	55,7	46,9	20,0	≤45	≤45	49,3	52,5	56	49	*62*
		16,5	56,9	28,5	--	25,7	18,6	55,9	47,2	20,7	≤45	≤45	49,9	52,8	55	48	*62*
		19,5	57,3	26,6	--	25,8	19,1	56,0	47,4	21,1	≤45	≤45	50,0	52,8	54	47	*62*
010	Blok I	22,5	57,5	22,4	--	26,2	19,6	56,1	47,6	21,3	≤45	≤45	49,8	52,7	53	46	*62*
		25,5	57,7	20,7	--	26,8	20,1	56,3	47,8	21,7	≤45	≤45	49,5	52,7	52	≤45	*62*
		28,5	57,8	20,1	--	27,7	20,9	56,9	48,1	23,1	≤45	≤45	49,5	52,7	51	≤45	*62*
011	Blok I	1,5	56,0	47,5	41,4	18,2	14,9	47,4	45,4	32,7	≤45	≤45	41,8	45,6	60	53	*63*
		4,5	56,8	48,3	43,2	18,5	14,5	47,5	46,1	33,8	≤45	≤45	42,5	44,2	59	52	*63*
		7,5	57,1	49,0	42,7	19,7	14,6	47,8	46,3	34,8	≤45	≤45	43,5	44,1	58	51	*62*
011	Blok I	10,5	58,0	49,5	43,3	20,3	15,9	49,0	46,7	35,9	≤45	≤45	44,9	44,7	57	50	*62*
		13,5	58,3	47,5	41,8	20,5	15,2	50,1	46,3	36,8	≤45	≤45	45,3	45,9	56	49	*62*
		16,5	59,0	49,9	42,3	21,3	15,8	50,6	46,6	37,3	≤45	≤45	46,3	46,4	55	48	*62*
011	Blok I	19,5	59,5	50,2	42,7	22,0	16,6	50,6	46,9	37,4	≤45	≤45	46,6	46,4	54	47	*62*
		22,5	59,7	50,3	43,2	22,4	17,3	50,6	47,2	37,4	≤45	≤45	46,6	46,4	53	46	*62*
		25,5	59,8	50,4	43,6	23,1	18,9	50,6	47,5	37,4	≤45	≤45	46,4	46,5	52	≤45	*62*
011	Blok I	28,5	59,9	50,4	44,1	24,9	20,5	50,5	47,9	37,4	≤45	≤45	46,6	46,6	51	≤45	*62*

Tabel 14b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
012	Blok K	1,5	57,1	63,1	32,2	28,1	21,5	44,3	46,2	26,2	≤45	≤45	41,3	41,3	60	53	*66*
		4,5	58,0	62,8	33,8	29,2	23,1	44,7	47,0	27,9	≤45	≤45	41,3	42,6	59	52	*66*
012	Blok K	7,5	58,5	62,0	35,8	30,0	24,0	44,9	47,2	30,4	≤45	≤45	41,4	43,5	58	51	*65*
		10,5	58,8	61,1	36,4	30,5	25,2	45,3	47,3	32,7	≤45	≤45	42,4	44,7	57	50	*65*
		13,5	58,8	49,9	38,1	33,4	26,9	45,3	47,0	29,3	≤45	≤45	43,0	45,0	56	49	*62*
012	Blok K	16,5	59,4	55,2	17,3	34,0	28,3	45,8	47,4	29,2	≤45	≤45	43,9	45,3	55	48	*63*
		19,5	59,6	58,2	17,5	34,6	29,3	46,7	47,6	29,6	≤45	≤45	44,7	45,3	54	47	*63*
		22,5	59,7	58,0	17,9	35,1	29,9	47,3	47,8	29,8	≤45	≤45	45,1	45,4	53	46	*63*
012	Blok K	25,5	59,8	57,7	18,3	35,5	30,3	47,4	48,1	29,6	≤45	≤45	45,3	45,4	52	≤45	*63*
		28,5	59,9	57,4	18,8	35,7	30,7	47,4	48,3	29,4	≤45	≤45	45,5	45,4	51	≤45	*63*
		31,5	59,9	57,0	19,3	34,9	31,1	47,6	48,2	29,5	≤45	≤45	45,4	45,4	50	≤45	*62*
012	Blok K	34,5	59,8	56,7	19,8	35,7	31,5	48,0	48,5	29,4	≤45	≤45	45,3	45,4	49	≤45	*62*
		37,5	59,6	56,4	17,1	36,1	31,8	48,7	48,6	29,2	≤45	≤45	45,5	45,4	48	≤45	*62*
		40,5	59,7	56,1	14,6	36,5	32,1	49,0	48,6	29,3	≤45	≤45	45,2	45,6	≤45	≤45	*62*
012	Blok K	43,5	59,8	55,8	15,0	37,1	32,2	49,2	48,7	29,0	≤45	≤45	45,1	46,1	≤45	≤45	*62*
		46,5	59,8	55,6	15,5	37,4	32,2	47,1	48,8	28,6	≤45	≤45	44,9	46,4	≤45	≤45	*62*
		49,5	59,8	55,3	16,2	37,7	32,2	47,2	48,8	28,3	≤45	≤45	45,0	46,4	≤45	≤45	*62*
012	Blok K	52,5	59,8	55,1	17,1	37,9	32,3	47,4	48,9	29,8	≤45	≤45	45,1	46,4	≤45	≤45	*62*
		55,5	59,8	54,9	18,3	37,8	32,4	47,4	48,9	30,3	≤45	≤45	45,0	46,4	≤45	≤45	*62*
		58,5	59,7	54,6	19,4	38,0	32,5	47,3	49,0	31,6	≤45	≤45	45,0	46,4	≤45	≤45	*61*
013	Blok K	1,5	58,6	62,7	47,9	18,3	11,2	30,2	45,7	41,6	≤45	≤45	37,8	30,1	60	53	*66*
		4,5	59,5	63,2	48,3	18,5	11,2	30,1	46,5	44,6	≤45	≤45	37,9	30,5	59	52	*66*
		7,5	60,0	63,2	48,8	18,7	11,3	30,2	46,9	46,2	≤45	≤45	38,4	30,9	58	51	*66*
013	Blok K	10,5	60,5	63,0	49,6	19,1	12,1	30,9	47,3	47,5	≤45	≤45	39,2	32,5	57	50	*66*
		13,5	60,5	55,8	43,7	19,5	12,3	29,4	47,2	47,9	≤45	≤45	40,2	31,5	56	49	*63*
		16,5	60,5	60,5	49,6	20,0	12,6	31,5	47,5	48,6	≤45	≤45	40,5	32,6	55	48	*65*
013	Blok K	19,5	60,6	60,9	51,4	20,6	13,2	32,2	47,7	48,4	≤45	≤45	41,2	32,7	54	47	*65*
		22,5	60,7	60,8	51,8	21,2	13,6	32,7	48,0	48,5	≤45	≤45	41,8	32,9	53	46	*65*
		25,5	60,9	60,5	52,6	21,3	14,1	33,0	48,3	48,5	≤45	≤45	42,2	33,0	52	≤45	*65*
013	Blok K	28,5	61,3	60,2	53,2	21,7	14,5	32,5	48,5	48,5	≤45	≤45	42,4	33,0	51	≤45	*65*
		31,5	61,7	60,0	53,8	22,0	15,0	32,4	48,7	48,5	≤45	≤45	42,5	33,1	50	≤45	*65*
		34,5	62,1	59,7	54,5	22,2	15,4	32,3	48,9	48,5	≤45	≤45	42,5	32,2	49	≤45	*65*
013	Blok K	37,5	62,2	59,4	55,1	22,5	15,9	32,3	49,0	48,4	≤45	≤45	42,4	32,2	48	≤45	*65*
		40,5	62,3	59,1	55,4	22,8	16,1	31,9	49,2	48,4	≤45	≤45	42,3	32,2	≤45	≤45	*65*
		43,5	62,3	58,9	55,7	23,2	16,5	32,1	49,3	48,3	≤45	≤45	41,8	32,5	≤45	≤45	*65*
013	Blok K	46,5	62,3	58,6	56,1	23,9	16,5	32,7	49,3	48,3	≤45	≤45	41,7	32,9	≤45	≤45	*64*
		49,5	62,2	58,4	56,7	25,4	16,5	33,5	49,5	48,2	≤45	≤45	41,4	34,0	≤45	≤45	*64*
		52,5	58,6	44,9	51,0	24,6	16,3	34,2	48,7	38,6	≤45	≤45	39,4	33,1	≤45	≤45	*59*
013	Blok K	55,5	62,0	51,8	55,9	25,2	16,5	34,3	49,4	47,2	≤45	≤45	41,4	33,3	≤45	≤45	*63*
		58,5	62,0	54,4	56,6	26,8	16,9	35,0	49,4	47,3	≤45	≤45	41,4	34,3	≤45	≤45	*64*
014	Blok K	1,5	54,5	62,5	53,7	18,4	12,5	26,2	45,2	42,0	≤45	≤45	35,8	33,7	60	53	*66*
014	Blok K	4,5	54,9	63,2	54,3	18,6	12,9	26,1	46,0	47,5	≤45	≤45	36,2	34,5	59	52	*66*
		7,5	55,0	63,1	55,6	19,2	12,8	25,8	46,4	49,2	≤45	≤45	36,3	35,7	58	51	*66*
		10,5	55,2	62,8	56,9	19,5	12,9	25,8	46,8	50,0	≤45	≤45	36,8	36,2	57	50	*65*
014	Blok K	13,5	55,4	62,4	57,5	20,1	13,1	26,3	47,1	50,3	≤45	≤45	37,4	27,0	56	49	*65*
		16,5	55,8	57,4	56,6	20,2	13,0	28,1	47,2	50,3	≤45	≤45	37,9	28,2	55	48	*63*
		19,5	56,3	61,3	57,3	21,0	13,0	28,2	47,5	50,4	≤45	≤45	38,5	28,7	54	47	*64*

Tabel 14b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*Lcum ihkv GRO*
014	Blok K	22,5	56,7	61,0	57,5	21,3	13,3	28,3	47,7	50,4	≤45	≤45	39,0	29,1	53	46	*64*
		25,5	57,5	60,7	57,8	21,6	13,7	28,6	48,0	50,4	≤45	≤45	39,7	29,0	52	≤45	*64*
		28,5	59,1	60,4	58,1	22,0	14,2	28,9	48,2	50,4	≤45	≤45	39,8	28,8	51	≤45	*64*
014	Blok K	31,5	60,3	60,1	58,7	22,4	14,5	29,3	48,3	50,3	≤45	≤45	40,1	28,8	50	≤45	*64*
		34,5	61,2	59,8	59,3	22,9	14,9	29,5	48,5	50,2	≤45	≤45	40,2	28,9	49	≤45	*65*
		37,5	61,7	59,6	59,4	23,3	15,3	29,5	48,7	50,2	≤45	≤45	40,4	29,1	48	≤45	*65*
		40,5	62,0	59,3	59,5	24,0	15,7	29,6	48,9	50,2	≤45	≤45	40,4	30,0	≤45	≤45	*65*
		43,5	62,0	59,1	59,6	25,8	16,4	30,0	49,1	50,3	≤45	≤45	40,2	30,1	≤45	≤45	*65*
024	Blok K	4,5	37,2	50,9	42,7	34,4	22,4	27,8	34,2	27,5	≤45	≤45	26,9	25,0	65	53	*67*
		7,5	38,9	51,7	44,6	35,4	21,4	27,6	34,7	30,2	≤45	≤45	27,4	25,3	64	52	*66*
		10,5	42,3	51,9	47,8	36,9	20,7	28,8	37,3	35,3	≤45	≤45	27,9	25,9	63	51	*65*
		13,5	47,2	51,2	50,3	37,2	20,9	29,8	39,4	36,7	≤45	≤45	29,0	25,9	52	50	*57*
024	Blok K	16,5	49,5	51,3	51,8	38,6	21,4	31,2	39,7	36,7	≤45	≤45	28,6	26,5	59	49	*61*
		19,5	50,5	51,5	53,2	39,2	21,9	32,5	39,8	36,7	≤45	≤45	28,4	27,0	59	48	*62*
		22,5	50,9	51,4	54,3	39,6	22,5	32,9	40,0	36,8	≤45	≤45	28,9	27,2	58	47	*61*
		25,5	51,0	51,4	55,8	40,0	22,9	33,3	40,1	36,9	≤45	≤45	29,7	27,2	58	46	*61*
		28,5	51,1	51,3	56,9	40,6	23,4	33,7	39,6	37,0	≤45	≤45	30,1	27,2	57	≤45	*61*
		31,5	51,2	50,3	57,6	41,1	23,1	34,1	39,9	36,8	≤45	≤45	30,2	27,2	56	≤45	*60*
024	Blok K	34,5	51,3	50,4	58,2	40,3	23,9	34,4	40,2	37,0	≤45	≤45	30,3	27,2	56	≤45	*60*
		37,5	51,5	50,3	58,9	41,1	24,1	34,7	40,3	37,1	≤45	≤45	31,0	27,2	55	≤45	*60*
		40,5	52,0	50,2	59,7	41,4	23,6	34,8	39,4	36,9	≤45	≤45	31,2	27,1	54	≤45	*60*
		43,5	52,7	50,2	60,0	41,4	23,7	34,5	39,9	37,0	≤45	≤45	31,4	27,1	54	≤45	*60*
		46,5	53,4	50,3	60,2	41,6	23,8	34,6	41,0	37,7	≤45	≤45	31,7	27,0	53	≤45	*60*
		49,5	53,7	50,5	60,3	40,7	24,0	34,8	41,5	38,3	≤45	≤45	32,1	27,0	53	≤45	*60*
024	Blok K	52,5	48,8	40,8	52,2	37,2	24,3	33,7	39,8	34,5	≤45	≤45	31,1	26,8	36	≤45	*52*
		55,5	54,2	50,4	60,1	40,3	24,8	35,1	41,2	36,9	≤45	≤45	32,5	26,6	40	≤45	*59*
		58,5	54,5	50,6	60,1	40,7	25,0	35,1	41,4	37,0	≤45	≤45	33,2	26,6	44	≤45	*59*
		61,5	55,4	50,7	60,1	40,7	25,2	35,2	41,6	37,1	≤45	≤45	33,7	26,6	48	≤45	*60*
		64,5	55,6	50,8	60,1	40,7	24,4	35,3	42,0	37,1	≤45	≤45	34,1	26,6	49	≤45	*60*
024	Blok K	67,5	55,6	50,9	60,1	40,9	24,2	37,5	41,8	37,1	≤45	≤45	34,9	26,6	49	≤45	*60*
		70,5	55,4	50,9	60,0	40,8	24,7	36,3	41,4	37,3	≤45	≤45	33,1	26,6	49	≤45	*60*
		73,5	55,2	50,9	59,9	40,8	23,3	36,3	41,1	37,4	≤45	≤45	33,2	26,7	49	≤45	*60*
		76,5	55,3	50,9	59,8	40,8	22,1	36,4	41,2	37,6	≤45	≤45	33,2	26,8	49	≤45	*60*
024	Blok K	79,5	55,5	51,0	59,8	40,8	22,1	36,0	41,0	38,0	≤45	≤45	31,3	26,0	49	≤45	*60*
		82,5	55,5	50,8	59,7	40,9	21,8	27,4	41,2	38,5	≤45	≤45	31,6	26,4	48	≤45	*60*
		85,5	46,8	35,2	44,8	37,6	19,8	26,6	39,7	28,7	≤45	≤45	27,1	25,8	30	≤45	*47*
		88,5	53,1	40,5	53,9	40,8	20,5	26,7	40,8	33,7	≤45	≤45	27,4	26,0	30	≤45	*55*
		91,5	55,7	48,1	59,1	41,4	21,2	27,8	41,5	36,9	≤45	≤45	28,8	26,7	31	≤45	*59*
025	Blok K	1,5	36,0	46,5	40,5	31,7	19,0	30,8	33,8	26,1	≤45	≤45	26,1	28,3	66	≤45	*67*
		4,5	38,8	48,2	41,1	32,9	19,2	31,1	34,1	27,1	≤45	≤45	26,6	29,1	65	≤45	*66*
		7,5	39,4	48,8	42,5	34,0	19,5	33,5	36,7	28,2	≤45	≤45	27,2	30,1	64	≤45	*65*
		10,5	40,0	49,0	44,3	34,8	20,5	31,7	38,9	29,3	≤45	≤45	28,0	30,3	63	≤45	*64*
015	Blok E	1,5	38,3	36,6	37,6	33,8	29,6	41,0	36,5	19,1	≤45	≤45	36,0	31,2	60	53	*62*
		4,5	39,5	37,0	38,3	34,8	30,6	41,3	37,4	22,1	≤45	≤45	37,0	32,0	59	52	*61*
		7,5	40,7	40,2	38,8	37,3	32,6	42,1	41,0	27,1	≤45	≤45	38,6	37,6	58	51	*60*
016	Blok E	1,5	35,0	26,7	33,0	31,7	25,4	38,3	41,6	18,8	≤45	≤45	33,9	36,0	60	53	*62*
		4,5	36,6	27,6	33,4	32,5	25,1	38,1	40,3	18,7	≤45	≤45	35,4	40,8	59	52	*61*

Tabel 14b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
017	Blok E	1,5	36,5	30,6	36,1	30,8	24,1	41,7	40,4	23,0	≤45	≤45	34,8	39,7	60	53	*62*
		4,5	36,8	30,6	36,3	32,3	24,8	42,0	41,0	24,0	≤45	≤45	35,5	41,2	59	52	*61*
018	Blok E	1,5	40,3	40,8	41,0	36,1	25,6	29,0	33,5	24,7	≤45	≤45	28,8	25,0	60	53	*62*
		4,5	40,6	41,7	42,2	37,1	25,8	29,3	33,6	23,8	≤45	≤45	29,5	25,1	59	52	*61*
		7,5	36,7	36,3	42,1	37,7	25,3	30,3	35,0	22,5	≤45	≤45	30,5	26,0	58	51	*60*
018	Blok E	10,5	38,4	42,2	43,7	38,4	26,1	30,7	34,5	20,4	≤45	≤45	31,1	26,7	57	50	*59*
		13,5	43,3	42,8	45,1	39,8	26,9	29,4	35,0	21,0	≤45	≤45	31,0	26,6	56	49	*58*
		16,5	45,9	43,0	45,9	40,7	25,9	30,8	35,2	21,7	≤45	≤45	32,4	27,0	55	48	*57*
018	Blok E	19,5	47,0	43,2	46,8	41,2	27,6	31,4	35,4	22,3	≤45	≤45	32,9	27,8	54	47	*57*
		22,5	47,8	43,2	48,0	41,7	27,3	32,4	36,2	23,3	≤45	≤45	33,7	29,2	53	46	*56*
022	Blok E	4,5	38,0	29,9	37,5	34,8	27,2	37,1	39,6	26,1	≤45	≤45	33,5	37,7	66	53	*67*
		7,5	39,0	30,0	37,8	37,2	31,6	39,6	42,8	28,3	≤45	≤45	37,2	39,5	65	52	*67*
019	Blok H	1,5	36,7	33,1	37,2	26,8	19,6	37,0	37,3	22,4	≤45	≤45	32,6	37,7	60	53	*62*
		4,5	36,6	33,2	37,7	28,0	21,3	37,2	35,9	22,8	≤45	≤45	33,0	37,9	59	52	*61*
		7,5	37,8	33,7	38,1	29,2	23,4	38,7	36,1	25,7	≤45	≤45	34,8	40,0	58	51	*60*
		10,5	40,2	34,0	38,3	30,8	23,7	40,9	37,2	29,4	≤45	≤45	35,8	42,1	57	50	*59*
019	Blok H	1,5	49,1	49,1	33,2	28,3	19,7	38,5	43,7	23,7	≤45	≤45	32,2	35,3	60	53	*62*
		4,5	49,0	49,7	33,5	31,7	20,8	38,7	44,1	24,0	≤45	≤45	33,8	36,9	59	52	*61*
		7,5	48,9	50,2	33,8	35,1	26,9	39,5	44,4	23,9	≤45	≤45	36,4	39,3	58	51	*61*
019	Blok H	10,5	50,3	49,9	34,5	35,3	29,2	43,6	44,7	24,8	≤45	≤45	38,8	45,4	57	50	*60*
		13,5	51,0	50,2	31,7	37,1	31,1	46,0	44,8	25,8	≤45	≤45	40,8	46,5	56	49	*59*
		16,5	51,5	46,3	30,9	37,3	32,5	46,6	44,2	26,2	≤45	≤45	41,7	46,4	55	48	*59*
019	Blok H	19,5	52,2	49,5	31,3	38,2	33,2	47,2	44,6	26,4	≤45	≤45	41,8	46,4	54	47	*58*
		22,5	52,4	50,0	31,8	38,8	33,8	47,8	44,7	26,4	≤45	≤45	41,9	46,5	53	46	*58*
		25,5	52,5	50,0	32,4	38,4	34,3	47,9	45,0	26,5	≤45	≤45	42,0	46,5	52	≤45	*57*
019	Blok H	28,5	52,5	50,0	32,9	38,6	34,7	47,9	45,1	26,9	≤45	≤45	42,1	46,5	51	≤45	*57*
		31,5	52,7	50,0	33,3	39,0	34,9	47,8	45,3	25,9	≤45	≤45	41,9	46,5	50	≤45	*57*
		34,5	53,1	49,6	33,9	39,5	34,9	47,8	45,5	25,9	≤45	≤45	41,9	46,5	49	≤45	*57*
019	Blok H	37,5	53,1	49,6	34,0	39,8	35,0	47,8	45,7	25,8	≤45	≤45	42,2	46,5	48	≤45	*57*
		40,5	53,2	49,6	31,9	39,3	35,1	46,5	45,9	26,3	≤45	≤45	42,7	45,9	≤45	≤45	*56*
		43,5	52,1	43,8	34,1	37,5	33,4	47,2	45,5	30,8	≤45	≤45	42,2	46,0	≤45	≤45	*55*
019	Blok H	46,5	53,5	48,9	34,8	37,7	35,3	47,2	46,1	30,9	≤45	≤45	42,5	45,9	≤45	≤45	*56*
		49,5	53,7	49,5	35,6	38,0	35,3	46,9	46,2	30,9	≤45	≤45	42,9	46,0	≤45	≤45	*56*
		52,5	53,9	49,8	35,4	38,0	35,3	46,3	46,3	31,0	≤45	≤45	43,1	45,7	≤45	≤45	*56*
019	Blok H	55,5	53,9	49,8	37,6	38,3	35,3	46,5	46,4	31,0	≤45	≤45	43,2	45,3	≤45	≤45	*57*
		58,5	54,0	49,7	39,2	38,5	35,3	47,3	46,5	31,1	≤45	≤45	44,0	45,4	≤45	≤45	*57*
		61,5	53,9	49,7	40,5	39,1	35,3	47,2	46,7	31,1	≤45	≤45	44,2	45,4	≤45	≤45	*57*
		64,5	54,0	49,6	41,7	39,8	35,3	47,2	46,9	31,9	≤45	≤45	44,3	45,4	≤45	≤45	*57*
020	Blok H	1,5	38,6	32,4	37,6	25,6	19,0	41,1	37,4	23,5	≤45	≤45	33,7	39,1	60	53	*62*
		4,5	40,0	33,0	38,3	26,8	19,1	41,6	38,2	25,7	≤45	≤45	34,4	40,4	59	52	*61*
020	Blok H	7,5	42,5	33,9	39,2	27,7	19,5	41,6	40,1	31,0	≤45	≤45	35,3	41,1	58	51	*60*
		10,5	46,7	35,5	40,6	27,7	20,1	41,8	42,6	34,4	≤45	≤45	36,3	42,7	57	50	*59*
		13,5	52,5	38,4	43,0	29,5	23,7	42,5	44,8	36,5	≤45	≤45	38,2	43,8	56	49	*59*
020	Blok H	16,5	53,6	41,6	43,5	29,5	24,8	46,0	44,7	36,7	≤45	≤45	39,0	44,0	55	48	*59*
		19,5	54,0	44,3	44,8	31,0	25,9	46,1	44,9	36,8	≤45	≤45	39,9	44,4	54	47	*59*
		22,5	54,2	45,9	46,0	32,1	26,5	46,6	45,1	37,0	≤45	≤45	40,1	44,4	53	46	*58*
020	Blok H	25,5	54,3	47,0	46,7	32,7	27,0	45,6	45,3	37,9	≤45	≤45	40,3	44,4	52	≤45	*58*

Tabel 14b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt			Geluidbelasting [dB of dB(A)]														*Lcum*
Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Kruithuis	Schieweg	Spoorweg	Prysmian	Zwatra	Dyckerhof	Schieoevers	Festo	Lijm en Cultuur inrichting	Lijm en Cultuur terras	Scheepvaart	Nestgeluid	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
		28,5	54,4	47,6	47,6	33,1	27,5	45,4	45,5	38,5	≤45	≤45	40,4	44,4	51	≤45	*58*
		31,5	54,7	48,0	48,5	33,5	27,8	43,6	45,7	38,8	≤45	≤45	40,5	44,4	50	≤45	*57*
020	Blok H	34,5	54,9	48,6	49,3	33,9	28,1	43,3	45,9	38,8	≤45	≤45	40,0	44,4	49	≤45	*57*
		37,5	55,2	48,8	50,0	34,3	28,0	43,3	46,1	38,8	≤45	≤45	40,1	44,4	48	≤45	*57*
		40,5	55,4	49,2	50,4	34,6	28,1	43,4	46,3	38,8	≤45	≤45	40,2	44,4	≤45	≤45	*57*
020	Blok H	43,5	55,6	49,6	50,6	35,1	28,5	43,7	46,4	38,8	≤45	≤45	40,2	44,6	≤45	≤45	*57*
		46,5	55,8	49,8	50,9	35,4	28,3	45,0	46,3	38,8	≤45	≤45	40,3	44,9	≤45	≤45	*58*
		49,5	56,0	49,8	51,1	35,3	28,3	45,0	46,5	38,8	≤45	≤45	40,5	44,9	≤45	≤45	*57*
020	Blok H	52,5	56,1	49,6	51,3	35,2	28,3	44,7	46,6	38,8	≤45	≤45	40,6	44,9	≤45	≤45	*57*
		55,5	56,2	49,7	51,5	34,8	29,3	44,6	46,7	38,8	≤45	≤45	40,6	44,9	≤45	≤45	*58*
		58,5	56,3	49,7	51,8	31,8	29,4	44,6	46,9	38,6	≤45	≤45	40,6	44,8	≤45	≤45	*58*
020	Blok H	61,5	56,4	49,7	52,2	31,8	29,4	44,5	47,1	38,6	≤45	≤45	40,7	44,8	≤45	≤45	*58*
		64,5	56,6	49,7	52,5	32,6	29,5	44,5	47,5	38,6	≤45	≤45	40,8	45,0	≤45	≤45	*59*
021	Blok H	1,5	38,8	37,0	39,2	35,8	24,6	30,6	39,6	30,6	≤45	≤45	29,0	29,3	60	53	*62*
021	Blok H	4,5	39,2	37,0	39,6	36,3	25,1	30,6	39,1	27,4	≤45	≤45	29,4	30,0	59	52	*61*
		7,5	39,8	37,4	40,3	36,7	25,8	31,1	38,7	28,8	≤45	≤45	29,8	31,3	58	51	*60*
		10,5	41,4	38,1	41,6	37,4	28,0	33,2	39,5	32,8	≤45	≤45	30,5	31,4	57	50	*59*
021	Blok H	13,5	45,1	38,8	44,3	38,7	21,5	34,7	39,1	33,9	≤45	≤45	30,8	31,9	56	49	*58*
		16,5	45,9	39,6	47,9	39,7	22,2	34,7	39,6	34,8	≤45	≤45	31,6	32,4	55	48	*57*
		19,5	47,9	40,1	51,7	40,4	21,8	35,5	39,7	35,3	≤45	≤45	32,4	33,0	54	47	*57*
021	Blok H	22,5	48,5	41,0	52,9	40,9	22,5	36,1	39,8	35,3	≤45	≤45	33,2	32,9	53	46	*57*
		25,5	48,8	42,0	53,5	41,5	23,8	36,6	39,7	35,3	≤45	≤45	34,5	33,3	52	≤45	*56*
		28,5	49,3	42,8	54,1	41,5	25,0	37,1	40,5	35,3	≤45	≤45	36,5	33,0	51	≤45	*56*



Avecc
de Bondt

onderzoekt ontwerpt adviseert