



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Gemeente Den Haag / dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling PmDH
T.a.v. de heer W. de Jongh
Postbus 12655
2500 DP DEN HAAG

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
25 MEI 2016		ODH-2016-00050901	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	J.J. Jonk
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
-		00453614	T&V Wm, Geluid & Glastuinbouw	06 528 84 411
Betreft				Email
Beoordeling akoestisch rapport Hoogeveenlaan te Den Haag				jaap.jonk@odh.nl

Geachte heer De Jongh,

Op 10 mei 2016 hebben wij een verzoek om advies ontvangen van het wijzigingsplan Hoogeveenlaan in het bestemmingsplan Morgenstond voor het realiseren van 11 woningen aan de Hoogeveenlaan te Den Haag. Voor dit plan is een akoestisch wegverkeerlawaaionderzoek uitgevoerd door Wolf+Dikken met rapportnummer R816077aaA0 d.d. 18 april 2016. Voornoemd rapport is door ons beoordeeld en goedgekeurd. Uit het rapport blijkt dat op de kopgevel van het plan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 1 dB wordt overschreden. Voor het opstellen van een hogere waarde beschikking Wet geluidhinder moet nog wel een ingevuld informatieformulier hogere grenswaarde van de omgevingsdienst Haaglanden, bij ons worden ingediend. Dit kan echter achterwegen blijven indien uit de plattegrondtekening blijkt dat de kopgevel aan de zijde van de Bentelostraat doof wordt uitgevoerd.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij verzoeken u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden