Woningbouw Geestwater te Lisse

Akoestisch onderzoek

Rapportnummer O 16852-5-RA-002 d.d. 13 april 2023

Woningbouw Geestwater te Lisse

Akoestisch onderzoek

opdrachtgever	Amvest Development Real Estate B.V.
rapportnummer	O 16852-5-RA-002
datum	13 april 2023
referentie	TKe/TKe//O 16852-5-RA-002
verantwoordelijke	ir. A.C.R. Kessen
opsteller	ir. A.C.R. Kessen
	+31 85 8228694
	t.kessen@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
2	**Toetsingskader**	**6**
2.1	Wegverkeerslawaai	6
2.2	Geluid bedrijven	7
2.3	Luchtvaart	8
3	**Uitgangspunten**	**9**
3.1	Wegverkeer	9
3.2	Bedrijven	9
3.2.1	J. Bijwaard & Zn.	10
3.2.2	Distributiecentrum C&A	11
3.3	Luchtvaart	12
4	**Berekeningen**	**13**
4.1	Modelvorming	13
4.2	Wegverkeerslawaai nieuwe woningen	13
4.3	Geluid bedrijven bij nieuwe woningen	18
4.4	Toename geluidbelasting wegverkeer bestaande woningen	19
5	**Gecumuleerde geluidbelasting**	**21**
6	**Beoordeling en mogelijke maatregelen**	**23**
6.1	Rekenresultaten	23
6.2	Mogelijke maatregelen	23
7	**Conclusie**	**27**

1 Inleiding

In opdracht van Amvest Development Real Estate B.V. is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer, luchtvaart en bedrijventerrein Dever ter plaatse van het woningbouwplan Geestwater te Lisse. Het onderzoek dient ter onderbouwing van een planologische procedure.

Het woningbouwplan wordt gesitueerd op een geluidbelaste locatie, binnen de akoestische invloedssfeer van diverse wegen, nabij enkele bedrijven gesitueerd op het bedrijventerrein Dever en (gedeeltelijk) binnen de 20 KE-contour van Schiphol.
De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. Beoogd wordt binnen het plangebied ca. 450 woningen en appartementen te realiseren. In de figuur is een indicatieve invulling van het plangebied weergegeven.

f1.1 Situering plangebied, omliggende wegen en bedrijventerrein.

Op basis van aangeleverde verkeersgegevens, uitgevoerde geluidmetingen en door de nabijgelegen bedrijven verstrekte bedrijfsvoeringsgegevens is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege wegverkeer en bedrijvigheid op de gevels van de beoogde nieuwbouw is berekend. Ook is de gecumuleerde geluidbelasting (wegen, bedrijven, luchtvaart) inzichtelijk gemaakt voor de woningen in het plangebied.

Daarnaast is ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving van het plangebied de toename in geluidbelasting vanwege het (door de realisatie van het plan toenemende) wegverkeer over de 2e Poellaan en de Ruishoornlaan inzichtelijk gemaakt.

De berekende geluidbelasting is getoetst aan de daarvoor geldende grenswaarden conform onder andere de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit, alsook aan de beginselen van "goede ruimtelijke ordening", waarbij tevens het gemeentelijke geluidbeleid is betrokken.

2 Toetsingskader

2.1 Wegverkeerslawaai

Wet geluidhinder
Normen met betrekking tot wegverkeerslawaai worden in Nederland gebaseerd op de "regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder" (Wet geluidhinder).

Krachtens de wet worden zones aangegeven aan weerszijden van een weg en spoor. Binnen de zones wordt geëist dat ten gevolge van die weg en spoor ter plaatse van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen een in de wet vastgelegde geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) niet wordt overschreden.

Voor woonfuncties bedraagt deze voorkeursgrenswaarde 48 dB (per weg). In bepaalde gevallen kan door Burgemeester en Wethouders ontheffing worden verleend tot een hogere geluidbelasting (een “hogere waarde”). Deze hogere geluidbelasting mag echter de in de Wet Geluidhinder gestelde maximale belastingen niet overschrijden. Voor binnenstedelijke situaties bedraagt de maximaal toelaatbare geluidbelasting in eerste aanleg 63 dB (per weg).

Bepaalde wegen zijn niet zone-plichtig. Dit zijn wegen waarvoor een maximale snelheid van 30 km/uur geldt en wegen die binnen een woonerf liggen. Op dergelijke wegen, zoals het gedeelte van de Rooversbroekdijk ten oosten van de aansluiting met de Ruishoornlaan, is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

Gemeentelijk geluidbeleid
De gemeente Lisse beschikt over gemeentelijk geluidbeleid, vastgelegd in de "Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder", d.d. 4 maart 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland.

In deze richtlijnen worden de volgende randvoorwaarden benoemd waaraan voldaan dient te worden in relatie tot het verlenen van hogere waarden voor wegverkeerslawaai (alleen randvoorwaarden opgenomen die relevant zijn voor voorliggend plan):
- *bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;*
- *voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluids-belasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd.*
- *bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);*
- *dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;*
- *de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB.*

2.2 Geluid bedrijven

In de VNG-handreiking Bedrijven en Milieuzonering is een stappenplan opgenomen voor het bepalen van de inpasbaarheid van de ontwikkeling van een woningbouwlocatie in een gemengd gebied. Stap 1 betreft het in kaart brengen van de richtafstanden op basis van de (maximaal toelaatbare) milieucategorieën volgens het vigerende bestemmingsplan. Indien de aldus bepaalde milieuzone de woningbouwlocatie overlapt, is nadere onderzoek noodzakelijk (stap 2) en kan een nadere afweging over de geluidgrenswaarden aan de orde zijn (stap 3). Uit de milieuzoneringsanalyse blijkt dat de richtafstand wordt overschreden voor de bedrijven J. Bijwaard & Zn. Transport en het distributiecentrum van C&A, beide gesitueerd op bedrijventerrein Dever. Voorliggend onderzoek betreft het nadere onderzoek als bedoeld in stap 2 en 3.

In het nader onderzoek wordt voor de maatgevende milieuaspecten de feitelijke milieubelasting bepaald. Indien noodzakelijk, kunnen tevens mogelijke maatregelen beschouwd worden. Op basis van dit nader onderzoek kan beoordeeld worden of – uitgaande van de feitelijke bedrijfsvoering, inclusief eventuele realistische maatregelen- sprake is van een inpasbare situatie.

Conform stap 2 van het stappenplan kunnen voor geluidgevoelige bestemmingen in een rustige woonwijk in eerste aanleg de volgende richtwaarden aangehouden worden:

- langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 45 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode;
- maximale geluidniveaus (“pieken”) van 65 dB(A) in de dagperiode, 60 dB(A) in de avondperiode en 55 dB(A) in de nachtperiode.

Indien stap 2 niet toereikend is, kunnen conform stap 3 van het stappenplan de volgende grenswaarden worden aangehouden:

- langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode;
- maximale geluidniveaus (“pieken”) van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode, exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer. Overigens worden in de praktijk bij deze stap ook veelal piekniveaus tot 75 dB(A) in de dagperiode als aanvaardbaar gekwalificeerd.

Hierbij dient het bevoegd gezag te motiveren waarom de geluidbelasting in de situatie acceptabel wordt geacht, bij deze motivatie dient rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidniveaus en (voor zover van toepassing) het gemeentelijk geluidbeleid. Bij hogere geluidbelastingen is woningbouw doorgaans niet inpasbaar (zonder aanvullende maatregelen).

N.B. De richtwaarden behorend bij stap 3 zijn gelijk aan de geluidgrenswaarden op grond van het Activiteitenbesluit.

2.3 Luchtvaart

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen binnen de LIB5-zone (buitenste zone) conform het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol, zie figuur 2.1. Het noordelijke deel van het plangebied ligt buiten de LIB5-zone.

f2.1 Ligging plangebied en LIB-zones conform Luchthavenindelingsbesluit Schiphol.



In de provinciale Omgevingsverordening Zuid-Holland is deze zone ook opgenomen (als 20 KE-contour). In de verordening is aangegeven dat woningbouw mogelijk is binnen deze zone mits sprake is van woningbouw binnen de voormalige bebouwingscontour van de streekplannen uit 2003. Dit is voor voorliggende situatie het geval. Wel dient, conform de verordening, in de toelichting bij het bestemmingsplan rekenschap gegeven te worden van het feit dat op de betreffende locatie sprake is van geluid vanwege het luchtverkeer.

Er zijn derhalve geen formele grenswaarden voor luchtvaartlawaai aan de orde. Luchtvaartlawaai wordt in voorliggend onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel betrokken bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting.

3 Uitgangspunten

3.1 Wegverkeer

Nabij het plangebied zijn diverse wegen gelegen, zoals de 2e Poellaan, de Rooversbroekdijk, de Ruishoornlaan, de Vennestraat, de Heereweg en de provinciale weg N208.
Door Goudappel Coffeng zijn de verkeersintensiteiten voor de genoemde wegen aangeleverd, met planontwikkeling. De gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 3.1 en zijn in meer detail opgenomen in bijlage 1.

Overige omliggende wegen zijn vanwege de afstand en/of de geringe verkeersintensiteit als niet relevant aangemerkt.

t3.1 Gehanteerde verkeersintensiteiten (weekdaggemiddelden).

Straatnaam	Verkeersintensiteit 2033 plansituatie [mvt/etmaal]	Maximumsnelheid [km/uur]
Heereweg N208 (Vennestraat – Westelijke Randweg)	14950	60
Heereweg N208 (2e Poellaan – Vennestraat)	13740	60
Heereweg N208 (3e Poellaan – 2e Poellaan)	19510	60
2e Poellaan	7900	60
Rooversbroekdijk (2e Poellaan – Ruishoornlaan)	7170	60
Ruishoornlaan (Rooversbroekdijk – Fien de la Mardreef)	5050	50
Ruishoornlaan (Fien de la Mardreef – Ooievaarstraat)	4740	50
Ruishoornlaan (Ooievaarstraat – Zwaluwstraat)	4700	50
Ruishoornlaan (Zwaluwstraat – Uitermeer)	9000	50
Rooversbroekdijk	3620	30
Vennestraat (Heereweg – oprit plangebied)	3120	50
Vennestraat (oprit plangebied – 1e Poellaan)	2460	50

3.2 Bedrijven

Ten noorden van het plangebied bevindt zich bedrijventerrein Dever. Voor 2 bedrijven op het bedrijventerrein blijkt uit de uitgevoerde milieuzoneringsanalyse dat de richtafstanden over het plangebied liggen en nader onderzoek noodzakelijk is. Het betreft J. Bijwaard & Zn. Transport en het distributiecentrum van C&A.

Reeds in 2013 zijn beide bedrijven bezocht door Royal Haskoning, waarbij de bedrijfsvoering besproken is en geluidmetingen zijn uitgevoerd. Omdat dit al enige jaren geleden is en de

actualiteit van de bedrijfsvoeringsgegevens daarmee niet gewaarborgd is, zijn de bedrijven d.d. 1 augustus 2022 opnieuw bezocht.

Tijdens het bedrijfsbezoek is de representatieve bedrijfssituatie vastgelegd, waarbij rekening is gehouden met eventuele groeivooruitzichten in de toekomst, en zijn geluidmetingen verricht aan enkele installaties.

Onder de representatieve bedrijfssituatie wordt in dit verband verstaan de bedrijfssituatie met een representatief aantal voertuigbewegingen, representatieve bedrijfsduur van installaties en apparatuur en dergelijke. De in de praktijk optredende bedrijfssituatie kan van dag tot dag enigszins verschillen. Bij de akoestische beschouwingen is rekening gehouden met de vanuit akoestisch oogpunt bezien normaliter maximaal optredende bedrijfssituatie.

Onderstaand wordt nader ingegaan op beide bedrijven.

3.2.1 J. Bijwaard & Zn.

Bijwaard is een 24-uurs transportbedrijf met vrachtwagens met koelvoorzieningen. De op- en overslag vindt in de dagperiode plaats.

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de representatieve bedrijfssituatie van Bijwaard.

t3.2 Overzicht representatieve bedrijfssituatie Bijwaard (1 bezoek = 2 bewegingen, aankomst en vertrek).

Geluidbron	Dagperiode (7 – 19 uur)	Avondperiode (19 – 23 uur)	Nachtperiode (23 – 7 uur)
Personenauto's	29 bezoeken	4 bezoeken	2 bezoeken
Vrachtwagen aankomst en vertrek	75 bezoeken	--	--
Vrachtwagen aankomst	--	8 aankomsten	--
Vrachtwagen vertrek	--	--	3 vertrekken
Trailer C&A	30 bewegingen	--	--
Elektrische heftruck	1 uur		
Koeling kantoor	90%	60%	30%
Kopkoeling vrachtwagen (5x)	80%	30%	30%
Laad en losgeluid vrachtwagen in dockshelter (zuidzijde 9x)	3,75 uur		
Laad en losgeluid vrachtwagen in dockshelter (noordzijde 1x)	3,75 uur		

Personenauto's parkeren aan de noordwestzijde, nabij het kantoor. Vrachtverkeer rijdt vanaf de inrit, met de klok mee rondom het pand, naar de uitrit. De trailer C&A rijdt tussen de dockshelters aan de zuidzijde en de ingang met C&A.

3.2.2 Distributiecentrum C&A

Het distributiecentrum van C&A is een inrichting waar met vrachtwagens aan- en afvoer van textiel plaats vindt, in het DC vindt sortering en ompakking plaats, waarna afvoer van de producten plaatsvindt met vrachtwagens.

In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de representatieve bedrijfssituatie van C&A.

t3.3 Overzicht representatieve bedrijfssituatie C&A.

Geluidbron	Dagperiode (7 – 19 uur)	Avondperiode (19 – 23 uur)	Nachtperiode (23 – 7 uur)
Trailer aanvoer	27 bewegingen	--	--
Motorwagen aan- en afvoer naar filialen	46 bewegingen	9 bewegingen	35 bewegingen
Intern transport Mol	300 bewegingen	--	--
Rooster noodstroomaggregaat (NSA)	0,5 uur	--	--
Motoruitlaat NSA	0,5 uur	--	--
Motoruitlaat sprinklerpomp (2x)	0,5 uur	--	--
Rooster sprinklerpomp (2x)	0,5 uur	--	--
Dakventilator (5x)	12 uur	4 uur	8 uur
Luchtbehandelingsinstallaties dak	12 uur	--	--
Koelmachines dak	12 uur	--	--

Op het terrein is een voertuig voor intern transport met opleggers (“Mol”) aanwezig, die onder andere opleggers parkeert aan de zuidzijde van het terrein. Overig transport vindt plaats aan de westzijde van het DC.

De personenauto’s van personeel en bezoekers parkeren aan de noordzijde van het terrein. Deze zijn als akoestisch niet relevant beschouwd en niet meegenomen in het onderzoek.

Testen van noodstroomvoorzieningen en sprinklerpomp (0,5 uur per keer) vindt niet dagelijks plaats maar is als onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie meegenomen.

Geluidmetingen
Ten behoeve van het onderzoek zijn bij C&A d.d. 1 augustus 2022 geluidmetingen verricht aan de dakinstallaties (luchtbehandeling en koeling). De geluidmetingen vonden plaats in de dagperiode. Tijdens de metingen waren de installaties representatief in bedrijf.
De metingen zijn verricht volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” d.d. april 1999.

De metingen zijn uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:
- Precision Sound Level Meter, fabrikaat Brüel & Kjaer, type 2250 met microfoon, fabrikaat Brüel & Kjaer, type 4189 (1/2"), met windbol;
- Akoestische ijkbron, fabrikaat Brüel & Kjaer, type 4231.

De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt volgens IEC 60651 type 1 voor de octaafband met middenfrequentie van 63 Hz ± 1,5 dB, voor de octaafbanden met middenfrequenties van 125 t/m 4000 Hz ± 1 dB en kan voor de octaafband met middenfrequentie van 8000 Hz +1,5 tot -3 dB bedragen.

De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 (± 0,25) dB bij 25 °C en van 93,8 (± 0,5) dB bij 0 °C of 50 °C bij een frequentie van 1000 (± 15) Hz.

In tabel 3.4 zijn de resultaten van de geluidmetingen bij C&A weergegeven.

Weergegeven is het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) in dB(A), alsmede de op basis van de meting bepaalde geluidbronsterkte (L_{WR}) in dB(A). Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) geeft het constante geluidniveau weer dat, over het beschouwde tijdsinterval, evenveel geluidenergie bevat als het werkelijke, fluctuerende niveau.

t3.4 Resultaten geluidniveau metingen d.d. 1 augustus 2022.

Bronnummer	Geluidbron	Gemeten L_{aeq} in dB(A)	Bronsterkte in L_{wr} in dB(A)
033	Aanzuigrooster LBK (1,5m x 2,5m)	68 in meetvlak	72
034	Rooster LBK noord (1m x 2,5m)	81 in meetvlak	78
035	Kleine koelmachine	64 op 4m (inclusief reflectie)	82 (na correctie reflectie 3 dB)
036	Grote koelmachine noord	60 op 10 meter	88
037	Grote koelmachine zuid	57 op 10 meter	86
038 t/m 045	Aanzuigrooster LBK zuid (2m x 3m)	71 in meetvlak	77
046 t/m 049	Uitblaas dakrooster LBK zuid (1,5m x 2,5m)	76 in meetvlak	82

Voor de overige geluidbronnen is uitgegaan van de bronsterktes zoals door Royal Haskoning in 2013 zijn bepaald tijdens eerder bedrijfsbezoek.

3.3 Luchtvaart

Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven, ligt het plangebied gedeeltelijk binnen de LIB5-zone conform het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol. Vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening wordt de geluidbelasting vanwege luchtvaart betrokken bij de gecumuleerde geluidbelasting.

Op basis van onder andere de gepresenteerde geluidkaarten in het concept MER "Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol" uit 2020 en informatie van BureauBAS wordt ervan uitgegaan dat de geluidbelasting vanwege luchtvaart ter plaatse van het plangebied ca. 48 à 49 dB(A) L_{den} bedraagt. Worst-case is voor het gehele plangebied uitgegaan van een geluidbelasting vanwege luchtvaart van 49 dB(A).

4 Berekeningen

4.1 Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten zijn akoestische rekenmodellen opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege wegverkeer berekend is op de gevels van de geprojecteerde en bestaande woningen.

Voor de berekeningen voor wegverkeerslawaai is gebruik gemaakt van rekenmodellen die gebaseerd zijn op de Standaardrekenmethode II (SRM II) zoals genoemd in het 'Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012'. Alle berekeningen voor industrielawaai zijn uitgevoerd conform de methode II van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" d.d. april 1999 (HMRI 1999).

De invoergegevens van de rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 1.

4.2 Wegverkeerslawaai nieuwe woningen

De rekenresultaten voor de geluidbelasting ten gevolge van de 2e Poellaan, Rooversbroekdijk en Ruishoornlaan ter plaatse van de geprojecteerde woningen zijn weergegeven in respectievelijke figuur 4.1, 4.2 en 4.3.

De geluidbelasting vanwege de Heereweg (N208) is ter plaatse van het plangebied niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en is niet separaat weergegeven.

Per toetspunt is de hoogste optredende geluidbelasting weergegeven van alle beoordelingshoogten op deze locatie (begane grond, eerste verdieping, etc.). Ten behoeve van de leesbaarheid zijn alleen de woningen weergegeven waar de geluidbelasting hoger is dan 43 dB.

De geluidbelasting is weergegeven inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. Voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur is een aftrek van 5 dB van toepassing.

f4.1 *Geluidbelasting (Lden in dB) vanwege de 2e Poellaan, inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.*



f4.2 *Geluidbelasting (Lden in dB) vanwege de Rooversbroekdijk, inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.*



N.B. voor het gedeelte van de Rooversbroekdijk ten oosten van de Ruishoornlaan geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur en is de Wet geluidhinder niet van toepassing. De in figuur 4.2 weergegeven resultaten betreffen alleen de wegdelen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur.

f4.3 Geluidbelasting (Lden in dB) vanwege de Ruishoornlaan, inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

De rekenresultaten voor de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe ontsluitingswegen zijn weergegeven in figuur 4.4. Voor de ontsluitingswegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur en is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn alleen de woningen weergegeven waar de geluidbelasting hoger is dan 48 dB.

f4.4 Geluidbelasting (Lden in dB) vanwege de nieuwe ontsluitingswegen (geen aftrek artikel 110g Wgh van toepassing).

De rekenresultaten voor de geluidbelasting ten gevolge van alle wegen samen zijn weergegeven in figuur 4.5. Hierbij is geen aftrek conform artikel 110g Wgh toegepast.

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn alleen de woningen weergegeven waar de geluidbelasting hoger is dan 48 dB.

f4.5 Geluidbelasting (Lden in dB) vanwege alle wegen samen (geen aftrek artikel 110g Wgh toegepast).

4.3 Geluid bedrijven bij nieuwe woningen

De rekenresultaten voor de geluidbelasting ten gevolge van de bedrijven Bijwaard en C&A ter plaatse van de geprojecteerde woningen zijn weergegeven in figuur 4.6 en 4.7.

De berekende geluidbelasting is uitgedrukt in etmaalwaarde. Onder etmaalwaarde wordt verstaan de hoogste waarde van:
- de equivalente geluidbelasting in de dagperiode (7 tot 19 uur);
- de equivalente geluidbelasting in de avondperiode (19 tot 23 uur), vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A);
- de equivalente geluidbelasting in de nachtperiode (23 tot 7 uur), vermeerderd met een toeslag van 10 dB(A).

In de dagperiode is voor grondgebonden woningen als rekenhoogte 1,5 meter gehanteerd. In de avond- en nachtperiode is als rekenhoogte 4,5 en 7,5 meter gehanteerd.

Per toetspunt is de aldus ter plaatse optredende geluidbelasting in etmaalwaarde weergegeven (beide bedrijven samen).

f4.6 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (in dB(A) etmaalwaarde) vanwege de bedrijven Bijwaard en C&A.



f4.7 Maximale geluidniveaus (in dB(A) "etmaalwaarde") vanwege de bedrijven Bijwaard en C&A.



4.4 Toename geluidbelasting wegverkeer bestaande woningen

Vanwege de realisatie van het woningbouwplan zal sprake zijn van een toename van het verkeer op de wegen rondom het plangebied. Hierdoor zal ook de geluidbelasting van wegverkeer ter plaatse van bestaande woningen enigszins kunnen toenemen.

Om deze toename inzichtelijk te maken, is een vergelijking gemaakt tussen de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer in de autonome situatie in 2033 (dus zonder realisatie woningbouw) en de geluidbelasting vanwege wegverkeer in de plansituatie in 2033 (dus met realisatie woningbouw). Per toetspunt is de grootste toename, ter hoogte van de begane grond of de eerste verdieping, op die locatie gepresenteerd.

De rekenresultaten inzake de toename van de geluidbelasting vanwege wegverkeer is weergegeven in figuur 4.8.

De toename van de geluidbelasting bedraagt ten hoogste 1 dB.

f4.8 Toename geluidbelasting (Lden in dB) door toegenomen verkeer na realisatie plan.

5 Gecumuleerde geluidbelasting

Omdat sprake is van meer dan één geluidbron, is tevens de gecumuleerde geluidbelasting van belang. Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 beschrijft een methode om deze cumulatie uit te voeren, rekening houdend met verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen (verschillende geluidbronnen worden immers niet allemaal even hinderlijk ervaren).

Hiertoe wordt op de berekende geluidbelasting L_{den} per geluidbron (aangeduid met L_{RL} voor railverkeerslawaai, L_{VL} voor wegverkeerslawaai en L_{LL} voor luchtvaartlawaai) een correctie toegepast volgens:

$L^*_{IL} = 0,95 * L_{RL} - 1,40$
$L^*_{VL} = 1,00 * L_{VL} + 0,00$
$L^*_{LL} = 0,98 * L_{LL} + 7,03$

De gecumuleerde waarde van L*IL, L*VL en L*LL samen wordt vervolgens teruggerekend naar de bronsoort die de maatgevende bijdrage levert volgens:

$L_{IL,CUM} = 1,00 \times LCUM - 1,00$
$L_{VL,CUM} = 1,00 \times LCUM + 0,00$
$L_{LL\ CUM} = 1,02 \times LCUM - 7,12$

De aftrek conform artikel 110g Wgh voor wegverkeer wordt daarbij niet toegepast.

In figuur 5.1 is de gecumuleerde geluidbelasting ($L_{VL,CUM}$) weergegeven.

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn alleen de woningen weergegeven waar de geluidbelasting hoger is dan 56 dB. In verband met de bijdrage van luchtvaartlawaai (49 dB omgerekend naar $L_{VL,CUM}$ geeft 55 dB) is bij alle woningen sprake van een gecumuleerde geluidbelasting van minimaal 55 dB. Lokaal is vanwege de combinatie van luchtvaartlawaai met óf wegverkeerslawaai óf industrielawaai sprake van een hogere gecumuleerde geluidbelasting.

f5.1 Gecumuleerde geluidbelasting uitgedrukt in wegverkeerslawaai ($L_{VL,CUM}$ in dB).

De volledige rekenresultaten voor de gecumuleerde geluidbelasting zijn weergegeven in bijlage 3.

6 Beoordeling en mogelijke maatregelen

6.1 Rekenresultaten

Wegverkeerslawaai
Vanwege wegverkeer over de 2e Poellaan, Rooversbroekdijk en Ruishoornlaan treden ter plaatse van de nieuwe woningen geluidbelastingen op tot respectievelijk 56, 52 en 52 dB. Dit is (plaatselijk) hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar niet hoger dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB conform de Wet geluidhinder en 58 dB conform het gemeentelijk geluidbeleid.

Geluid bedrijven
Vanwege de bedrijfsactiviteiten van Bijwaard en C&A treden ter plaatse van de nieuwe woningen geluidbelastingen op tot 58 dB(A) etmaalwaarde. Dit is (plaatselijk) hoger dan de streefwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde conform stap 2 van Bedrijven en Milieuzonering en ook (plaatselijk) hoger dan de grenswaarde van 50 dB(A) conform stap 3 van Bedrijven en Milieuzonering (tevens grenswaarde Activiteitenbesluit).

Vanwege de bedrijfsactiviteiten van Bijwaard en C&A treden ter plaatse van de nieuwe woningen maximale geluidniveaus ("pieken") op tot 73, 71 en 71 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Dit is (plaatselijk) hoger dan de standaardgrenswaarde conform het Activiteitenbesluit van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

Gecumuleerde geluidbelasting
De gecumuleerde geluidbelasting vanwege de wegen, bedrijven en luchtvaart samen bedraagt tot 62 dB. De cumulatie-effecten van wegverkeer en bedrijvigheid zijn beperkt omdat de diverse geluidbronnen niet dezelfde gevels belasten maar elk een andere zijde van het bouwplan. Luchtvaart geeft wel in het gehele plangebied een relevante bijdrage aan de gecumuleerde geluidbelasting.

6.2 Mogelijke maatregelen

In verband met de geluidbelasting vanwege wegverkeer en industrie is onderzocht of (realistische) maatregelen mogelijk zijn waarmee de geluidbelasting ter plaatse van de woningen teruggebracht kan worden.

Bij het onderzoeken van maatregelen wordt, conform de voorwaarden in de Wet geluidhinder, de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger aangehouden.

Bronmaatregelen
Bij bronmaatregelen inzake wegverkeerslawaai dient met name gedacht te worden aan de toepassing van “stil” asfalt. Toepassing van stiller asfalt kan een geluidreductie opleveren van globaal ca. 3 dB.

Het effect van stil asfalt zal in dit geval derhalve niet overal leiden tot het voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Bovendien brengt deze maatregel forse investeringskosten met zich mee, gegeven de relatief grote weglengte waarover nieuw asfalt aangebracht zou moeten worden, alsook een toename van onderhoudskosten gezien de beperktere levensduur van stil asfalt. Daarnaast is stil asfalt veelal niet toepasbaar op en in de directe nabijheid van kruisingen.

Als aanvullende bronmaatregel kan gedacht worden aan het verschuiven van de komgrens aan de zuidzijde van het plangebied, meer richting het westen van de 2e Poellaan. Door de bijbehorende verlaging van de maximumsnelheid kan ter plaatse van de woningen aan deze zijde een geluidreductie van 1 à 1,5 dB gerealiseerd worden.

Bronmaatregelen bij de bedrijven zijn in eerste aanleg niet aan de orde. Beoogd wordt immers de bedrijven -uiteraard binnen de wettelijke kaders die voor deze bedrijven van toepassing zijn- niet te belemmeren in de bestaande en kenbaar gemaakte bedrijfsvoering. De maatgevende bronnen bij de bedrijven zijn overigens de transportmiddelen, eenvoudige bronmaatregelen zijn dus ook niet mogelijk zonder in te grijpen in de bedrijfsvoering (andere transportroutes op het terrein, geen transport in avond- en nachtperiode, etc.)

Overdrachtsmaatregelen
Maatregelen in de overdracht kunnen bestaan uit het plaatsen van geluidschermen langs de verkeerswegen en nabij de terreingrens van de bedrijven.

Het plaatsen van schermen langs de wegen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt minder wenselijk.

Voor wat betreft geluidschermen om het geluid vanwege de nabijgelegen bedrijven te reduceren is het volgende aan de orde:
Naast de gesloten eerstelijnsbebouwing (die met een dove gevel uitgevoerd zal worden, zie hieronder bij "ontvangermaatregelen"), is ten zuidoosten van deze eerstelijnsbebouwing sprake van één woning waar sprake is van een overschrijding van de streefwaarde voor de geluidbelasting en/of overschrijding van de grenswaarde voor de maximale geluidniveaus;
Bij deze woning bedraagt de geluidbelasting 49 dB(A). Dit voldoet wel aan de grenswaarde van 50 dB(A) op grond van stap 3 van Bedrijven en Milieuzonering en ook aan de grenswaarde conform het Activiteitenbesluit. Indien de streefwaarde van 45 dB(A) bereikt dient te worden, kan een geluidscherm toegepast worden (direct ten zuiden van het water tussen bedrijven en woningen) met een hoogte van ca. 3 meter en een lengte van ca. 30 meter. De locatie van dit scherm is in figuur 6.1 aan het einde van deze paragraaf weergegeven. Gegeven de beperkte mate van overschrijding van de streefwaarde, waarbij wel aan de grenswaarde conform het Activiteitenbesluit voldaan wordt, en de met een dergelijk scherm samenhangende kosten in relatie tot het te bereiken geluideffect bij één woning, is een scherm redelijkerwijs niet te vergen. De woning beschikt over 2 geluidluwe zijdes (waar ook verblijfsruimtes aan gerealiseerd zullen worden) en ook de tuin is gedeeltelijk afgeschermd.

Ontvangermaatregelen
Bij maatregelen bij de ontvanger kan gedacht worden aan het optimaliseren van de plaatsing en oriëntatie van het gebouw en de geluidgevoelige bestemmingen, het realiseren van geluidreducerende maatregelen voor de gevel zoals de toepassing van een gesloten galerij of een gebouwgebonden geluidscherm of het toepassen van dove gevels.

Aan de zijde 2e Poellaan is ter plaatse van het appartementengebouw nabij de overgang 2e Poellaan/Rooversbroekdijk sprake van een geluidbelasting tot 56 dB. Op basis van het gemeentelijk geluidbeleid dient hier akoestische compensatie te worden toegepast, omdat de geluidbelasting hoger is dan 53 dB.
Voor het appartementengebouw is alleen op de kopse gevel van het gebouw sprake van geluidbelastingen hoger dan 53 dB. Ter plaatse van de langsgevels –waar ook de buitenruimtes gesitueerd zullen worden- is de geluidbelasting niet hoger dan 53 dB.
Indien dit op grond van het gemeentelijk geluidbeleid gewenst of noodzakelijk is, is het technisch mogelijk een de buitenruimte deels af te schermen, te verglazen of een loggia te realiseren en aldus een geluidluwe buitenruimte te realiseren waaraan een verblijfsruimte is gelegen die eveneens geluidluw is. De benodigde geluidreductie bedraagt globaal 2 tot 8 dB, afhankelijk van de locatie van de buitenruimte. Ook andere oplossingen zijn denkbaar: zo kan het gebouw mogelijk met een geluidluwe binnentuin vormgegeven worden. Een en ander wordt in een later stadium nader uitgewerkt.

Aan de noordzijde van het plangebied is in de stedenbouwkundige planvorming reeds rekening gehouden met de geluidbelasting van de bedrijven, door hier te voorzien in een vrijwel geheel gesloten eerstelijnsbebouwing, die zorgt voor een adequate afscherming naar het achterliggende gebied dat daardoor relatief geluidluw is. Voor de eerstelijnsbebouwing zelf wordt beoogd aan de noordzijde een dove gevel toe te passen. Uiteraard dient met de beperkingen die een dove gevel met zich meebrengt in de verdere uitwerking en plattegrondindeling van de woningen rekening gehouden te worden. Beoogd wordt de voordeuren aan de noordzijde te realiseren, door een sluisconstructie of anderszins afgeschermde voordeur of gelijkwaardig toe te passen, waardoor de geluidbelasting ter plaatse van de voordeur lager is.

Voor alle woningen geldt dat de geluidwering van de gevel gedimensioneerd dient te worden op de berekende (gecumuleerde) geluidbelasting. Door een goede geluidwering van de gevel kunnen de optredende binnengeluidniveaus beperkt worden, waardoor in de woningen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. In de nadere detaillering van de gevel (beglazing, ventilatie) wordt geborgd dat het binnengeluidniveau beperkt blijft tot 33 dB.

In figuur 6.1 zijn de genoemde maatregelen nog eens samengevat.

f6.1 Samenvatting geluidreducerende maatregelen industrielawaai (boven) en wegverkeerslawaai (onder).



7 Conclusie

In voorliggend onderzoek zijn de akoestische aspecten van het woningbouwplan Geestwater te Lisse inzichtelijk gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat –na het treffen van enkele maatregelen- voldaan kan worden aan de eisen uit de Wet geluidhinder, het gemeentelijk geluidbeleid en de beginselen van "goede ruimtelijke ordening". De bestaande bedrijven ten noorden van het plangebied worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd door de realisatie van de beoogde woningen.

Voor een deel van de woningen dient een hogere waarde verleend te worden vanwege de geluidbelasting van de 2e Poellaan, Rooversbroekdijk en Ruishoornlaan.

Mook,

Dit rapport bevat:
27 pagina's,
3 bijlagen.

O 16852-5-RA-002 /290E37D6 / TONY

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_01	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_02	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_03	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_04	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_05	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	-0,98	1,50	4,50	7,50	--
T_06	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	-0,91	1,50	4,50	7,50	--
T_07	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	-0,85	1,50	4,50	7,50	--
T_08	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	-0,93	1,50	4,50	7,50	--
T_09	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	-0,86	1,50	4,50	7,50	--
T_10	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	-0,93	1,50	4,50	7,50	--
T_100	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_101	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_102	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_103	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_104	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_105	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_106	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_107	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_108	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_109	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_11	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	-0,92	1,50	4,50	7,50	--
T_110	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_111	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_112	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_113	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_114	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_115	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_116	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_117	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_118	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_119	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_12	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	-0,85	1,50	4,50	7,50	--
T_120	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_121	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_122	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_123	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_124	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_125	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_126	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_127	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_128	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_129	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_13	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_130	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_131	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_132	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_133	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_134	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_135	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_136	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_137	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_138	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_139	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_14	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_140	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_141	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_142	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_143	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_144	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_145	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	-1,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_01	--	--	Ja
T_02	--	--	Ja
T_03	--	--	Ja
T_04	--	--	Ja
T_05	--	--	Ja
T_06	--	--	Ja
T_07	--	--	Ja
T_08	--	--	Ja
T_09	--	--	Ja
T_10	--	--	Ja
T_100	--	--	Ja
T_101	--	--	Ja
T_102	--	--	Ja
T_103	--	--	Ja
T_104	--	--	Ja
T_105	--	--	Ja
T_106	--	--	Ja
T_107	--	--	Ja
T_108	--	--	Ja
T_109	--	--	Ja
T_11	--	--	Ja
T_110	--	--	Ja
T_111	--	--	Ja
T_112	--	--	Ja
T_113	--	--	Ja
T_114	--	--	Ja
T_115	--	--	Ja
T_116	--	--	Ja
T_117	--	--	Ja
T_118	--	--	Ja
T_119	--	--	Ja
T_12	--	--	Ja
T_120	--	--	Ja
T_121	--	--	Ja
T_122	--	--	Ja
T_123	--	--	Ja
T_124	--	--	Ja
T_125	--	--	Ja
T_126	--	--	Ja
T_127	--	--	Ja
T_128	--	--	Ja
T_129	--	--	Ja
T_13	--	--	Ja
T_130	--	--	Ja
T_131	--	--	Ja
T_132	--	--	Ja
T_133	--	--	Ja
T_134	--	--	Ja
T_135	--	--	Ja
T_136	--	--	Ja
T_137	--	--	Ja
T_138	--	--	Ja
T_139	--	--	Ja
T_14	--	--	Ja
T_140	--	--	Ja
T_141	--	--	Ja
T_142	--	--	Ja
T_143	--	--	Ja
T_144	--	--	Ja
T_145	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_146	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_147	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	-0,96	1,50	4,50	7,50	--
T_148	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	-0,98	1,50	4,50	7,50	--
T_149	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_15	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_150	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_151	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_152	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_153	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_154	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_155	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_156	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_157	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_158	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_159	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_16	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_160	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_161	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_162	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_163	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_164	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_165	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_166	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	-1,00	--	--	--	10,50
T_167	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_168	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_169	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_17	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_170	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_171	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_172	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_173	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_174	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	-1,73	1,50	4,50	7,50	--
T_175	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	-1,82	1,50	4,50	7,50	--
T_176	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	-1,64	1,50	4,50	7,50	--
T_177	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	-1,94	1,50	4,50	7,50	--
T_178	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	-1,53	1,50	4,50	7,50	--
T_179	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	-1,62	1,50	4,50	7,50	--
T_18	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_180	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	-2,20	1,50	4,50	7,50	--
T_181	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	-1,96	1,50	4,50	7,50	--
T_182	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	-2,44	1,50	4,50	7,50	--
T_183	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	-1,87	1,50	4,50	7,50	--
T_184	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	-2,80	1,50	4,50	7,50	--
T_185	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	-2,60	1,50	4,50	7,50	--
T_186	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	-2,82	1,50	4,50	7,50	--
T_187	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	-2,86	1,50	4,50	7,50	--
T_188	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	-2,83	1,50	4,50	7,50	--
T_189	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	-2,90	1,50	4,50	7,50	--
T_19	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_190	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	-2,83	1,50	4,50	7,50	--
T_191	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	-2,80	1,50	4,50	7,50	--
T_192	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	-2,75	1,50	4,50	7,50	--
T_193	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	-2,75	1,50	4,50	7,50	--
T_194	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	-2,79	1,50	4,50	7,50	--
T_195	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	-2,77	1,50	4,50	7,50	--
T_196	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	-2,82	1,50	4,50	7,50	--
T_197	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	-2,88	1,50	4,50	7,50	--
T_198	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	-2,72	1,50	4,50	7,50	--
T_199	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	-2,66	1,50	4,50	7,50	--
T_20	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	-1,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_146	--	--	Ja
T_147	--	--	Ja
T_148	--	--	Ja
T_149	13,50	--	Ja
T_15	--	--	Ja
T_150	13,50	--	Ja
T_151	13,50	--	Ja
T_152	13,50	--	Ja
T_153	13,50	--	Ja
T_154	13,50	--	Ja
T_155	13,50	--	Ja
T_156	13,50	--	Ja
T_157	13,50	--	Ja
T_158	13,50	--	Ja
T_159	13,50	--	Ja
T_16	--	--	Ja
T_160	13,50	--	Ja
T_161	13,50	--	Ja
T_162	13,50	--	Ja
T_163	13,50	--	Ja
T_164	13,50	--	Ja
T_165	13,50	--	Ja
T_166	13,50	--	Ja
T_167	--	--	Ja
T_168	--	--	Ja
T_169	--	--	Ja
T_17	--	--	Ja
T_170	--	--	Ja
T_171	--	--	Ja
T_172	--	--	Ja
T_173	--	--	Ja
T_174	--	--	Ja
T_175	--	--	Ja
T_176	--	--	Ja
T_177	--	--	Ja
T_178	--	--	Ja
T_179	--	--	Ja
T_18	--	--	Ja
T_180	--	--	Ja
T_181	--	--	Ja
T_182	--	--	Ja
T_183	--	--	Ja
T_184	--	--	Ja
T_185	--	--	Ja
T_186	--	--	Ja
T_187	--	--	Ja
T_188	--	--	Ja
T_189	--	--	Ja
T_19	--	--	Ja
T_190	--	--	Ja
T_191	--	--	Ja
T_192	--	--	Ja
T_193	--	--	Ja
T_194	--	--	Ja
T_195	--	--	Ja
T_196	--	--	Ja
T_197	--	--	Ja
T_198	--	--	Ja
T_199	--	--	Ja
T_20	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_200	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	-2,64	1,50	4,50	7,50	--
T_201	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	-2,70	1,50	4,50	7,50	--
T_202	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	-2,67	1,50	4,50	7,50	--
T_203	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	-2,72	1,50	4,50	7,50	--
T_204	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	-2,68	1,50	4,50	7,50	--
T_205	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	-2,64	1,50	4,50	7,50	--
T_206	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	-2,55	1,50	4,50	7,50	10,50
T_207	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	-2,94	1,50	4,50	7,50	10,50
T_208	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	-2,98	1,50	4,50	7,50	10,50
T_209	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_21	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_210	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	-2,67	1,50	4,50	7,50	10,50
T_211	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	-2,98	1,50	4,50	7,50	10,50
T_212	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	-2,33	1,50	4,50	7,50	10,50
T_213	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	-2,89	1,50	4,50	7,50	10,50
T_214	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	-2,89	1,50	4,50	7,50	10,50
T_215	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	-2,99	1,50	4,50	7,50	10,50
T_216	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	-2,96	1,50	4,50	7,50	10,50
T_217	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	-2,92	1,50	4,50	7,50	10,50
T_218	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	-2,93	1,50	4,50	7,50	10,50
T_219	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	-2,90	1,50	4,50	7,50	10,50
T_22	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_220	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	-2,94	1,50	4,50	7,50	10,50
T_221	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	-2,89	1,50	4,50	7,50	10,50
T_222	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	-1,78	1,50	4,50	7,50	--
T_223	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	-1,96	1,50	4,50	7,50	--
T_224	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	-1,59	1,50	4,50	7,50	--
T_225	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	-1,67	1,50	4,50	7,50	--
T_226	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	-2,15	1,50	4,50	7,50	--
T_227	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	-1,94	1,50	4,50	7,50	--
T_228	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	-2,34	1,50	4,50	7,50	--
T_229	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	-2,20	1,50	4,50	7,50	--
T_23	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_230	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	-2,53	1,50	4,50	7,50	--
T_231	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	-2,42	1,50	4,50	7,50	--
T_232	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	-2,87	1,50	4,50	7,50	--
T_233	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	-2,95	1,50	4,50	7,50	--
T_234	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	-2,89	1,50	4,50	7,50	--
T_235	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	-2,70	1,50	4,50	7,50	--
T_236	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_237	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_238	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	-2,99	1,50	4,50	7,50	--
T_239	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_24	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_240	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	-2,97	1,50	4,50	7,50	--
T_241	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	-2,96	1,50	4,50	7,50	--
T_242	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	-2,96	1,50	4,50	7,50	--
T_243	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	-2,97	1,50	4,50	7,50	--
T_244	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	-2,94	1,50	4,50	7,50	--
T_245	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	-2,93	1,50	4,50	7,50	--
T_246	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_247	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_248	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_249	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_25	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_250	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_251	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_252	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_253	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_254	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	-3,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_200	--	--	Ja
T_201	--	--	Ja
T_202	--	--	Ja
T_203	--	--	Ja
T_204	--	--	Ja
T_205	--	--	Ja
T_206	--	--	Ja
T_207	--	--	Ja
T_208	--	--	Ja
T_209	--	--	Ja
T_21	--	--	Ja
T_210	--	--	Ja
T_211	--	--	Ja
T_212	--	--	Ja
T_213	--	--	Ja
T_214	--	--	Ja
T_215	--	--	Ja
T_216	--	--	Ja
T_217	--	--	Ja
T_218	--	--	Ja
T_219	--	--	Ja
T_22	--	--	Ja
T_220	--	--	Ja
T_221	--	--	Ja
T_222	--	--	Ja
T_223	--	--	Ja
T_224	--	--	Ja
T_225	--	--	Ja
T_226	--	--	Ja
T_227	--	--	Ja
T_228	--	--	Ja
T_229	--	--	Ja
T_23	--	--	Ja
T_230	--	--	Ja
T_231	--	--	Ja
T_232	--	--	Ja
T_233	--	--	Ja
T_234	--	--	Ja
T_235	--	--	Ja
T_236	--	--	Ja
T_237	--	--	Ja
T_238	--	--	Ja
T_239	--	--	Ja
T_24	--	--	Ja
T_240	--	--	Ja
T_241	--	--	Ja
T_242	--	--	Ja
T_243	--	--	Ja
T_244	--	--	Ja
T_245	--	--	Ja
T_246	--	--	Ja
T_247	--	--	Ja
T_248	--	--	Ja
T_249	--	--	Ja
T_25	--	--	Ja
T_250	--	--	Ja
T_251	--	--	Ja
T_252	--	--	Ja
T_253	--	--	Ja
T_254	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_255	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_256	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_257	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_258	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	-2,98	1,50	4,50	7,50	--
T_259	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_26	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_260	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_261	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_262	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_263	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_264	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	-2,99	1,50	4,50	7,50	--
T_265	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	-2,95	1,50	4,50	7,50	--
T_266	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	-2,95	1,50	4,50	7,50	--
T_267	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	-2,95	1,50	4,50	7,50	--
T_268	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	-2,96	1,50	4,50	7,50	--
T_269	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	-2,95	1,50	4,50	7,50	--
T_27	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_270	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_271	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_272	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_273	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_274	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_275	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_276	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_277	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_278	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	-2,80	1,50	4,50	7,50	--
T_279	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	-2,83	1,50	4,50	7,50	--
T_28	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_280	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	-2,87	1,50	4,50	7,50	--
T_281	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	-2,84	1,50	4,50	7,50	--
T_282	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	-2,79	1,50	4,50	7,50	--
T_283	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	-2,77	1,50	4,50	7,50	--
T_284	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	-2,75	1,50	4,50	7,50	--
T_285	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	-2,76	1,50	4,50	7,50	--
T_286	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	-2,78	1,50	4,50	7,50	--
T_287	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	-2,77	1,50	4,50	7,50	--
T_288	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	-2,78	1,50	4,50	7,50	--
T_289	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	-2,75	1,50	4,50	7,50	--
T_29	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_290	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	-2,74	1,50	4,50	7,50	--
T_291	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	-2,75	1,50	4,50	7,50	--
T_292	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	-2,74	1,50	4,50	7,50	--
T_293	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	-2,77	1,50	4,50	7,50	--
T_294	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_295	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_296	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_297	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_298	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_299	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_30	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_300	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_301	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_302	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_303	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_304	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_305	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_306	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_307	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_308	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_309	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_255	--	--	Ja
T_256	--	--	Ja
T_257	--	--	Ja
T_258	--	--	Ja
T_259	--	--	Ja
T_26	--	--	Ja
T_260	--	--	Ja
T_261	--	--	Ja
T_262	--	--	Ja
T_263	--	--	Ja
T_264	--	--	Ja
T_265	--	--	Ja
T_266	--	--	Ja
T_267	--	--	Ja
T_268	--	--	Ja
T_269	--	--	Ja
T_27	--	--	Ja
T_270	--	--	Ja
T_271	--	--	Ja
T_272	--	--	Ja
T_273	--	--	Ja
T_274	--	--	Ja
T_275	--	--	Ja
T_276	--	--	Ja
T_277	--	--	Ja
T_278	--	--	Ja
T_279	--	--	Ja
T_28	--	--	Ja
T_280	--	--	Ja
T_281	--	--	Ja
T_282	--	--	Ja
T_283	--	--	Ja
T_284	--	--	Ja
T_285	--	--	Ja
T_286	--	--	Ja
T_287	--	--	Ja
T_288	--	--	Ja
T_289	--	--	Ja
T_29	--	--	Ja
T_290	--	--	Ja
T_291	--	--	Ja
T_292	--	--	Ja
T_293	--	--	Ja
T_294	--	--	Ja
T_295	--	--	Ja
T_296	--	--	Ja
T_297	--	--	Ja
T_298	--	--	Ja
T_299	--	--	Ja
T_30	--	--	Ja
T_300	--	--	Ja
T_301	--	--	Ja
T_302	--	--	Ja
T_303	--	--	Ja
T_304	--	--	Ja
T_305	--	--	Ja
T_306	--	--	Ja
T_307	--	--	Ja
T_308	--	--	Ja
T_309	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_31	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_310	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_311	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_312	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	-2,74	1,50	4,50	7,50	--
T_313	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	-2,71	1,50	4,50	7,50	--
T_314	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	-2,72	1,50	4,50	7,50	--
T_315	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	-2,69	1,50	4,50	7,50	--
T_316	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	-2,68	1,50	4,50	7,50	--
T_317	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	-2,71	1,50	4,50	7,50	--
T_318	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	-2,61	1,50	4,50	7,50	--
T_319	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	-2,60	1,50	4,50	7,50	--
T_32	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_320	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	-2,62	1,50	4,50	7,50	--
T_321	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	-2,59	1,50	4,50	7,50	--
T_322	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	-2,58	1,50	4,50	7,50	--
T_323	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	-2,59	1,50	4,50	7,50	--
T_324	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	-2,57	1,50	4,50	7,50	--
T_325	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	-2,60	1,50	4,50	7,50	--
T_326	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	-2,63	1,50	4,50	7,50	--
T_327	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	-2,61	1,50	4,50	7,50	--
T_328	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	-2,62	1,50	4,50	7,50	--
T_329	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	-2,65	1,50	4,50	7,50	--
T_33	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_330	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	-2,68	1,50	4,50	7,50	--
T_331	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	-2,67	1,50	4,50	7,50	--
T_332	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	-2,65	1,50	4,50	7,50	--
T_333	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	-2,65	1,50	4,50	7,50	--
T_334	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	-2,82	1,50	4,50	7,50	--
T_335	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	-2,79	1,50	4,50	7,50	--
T_336	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	-2,86	1,50	4,50	7,50	--
T_337	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	-2,89	1,50	4,50	7,50	--
T_338	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	-2,83	1,50	4,50	7,50	--
T_339	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	-2,86	1,50	4,50	7,50	--
T_34	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_340	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	-2,80	1,50	4,50	7,50	--
T_341	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	-2,76	1,50	4,50	7,50	--
T_342	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_343	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_344	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_345	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_346	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_347	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_348	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_349	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_35	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_350	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_351	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_352	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_353	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_354	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_355	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_356	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_357	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_358	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_359	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_36	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_360	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_361	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_362	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_363	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	-3,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_31	--	--	Ja
T_310	--	--	Ja
T_311	--	--	Ja
T_312	--	--	Ja
T_313	--	--	Ja
T_314	--	--	Ja
T_315	--	--	Ja
T_316	--	--	Ja
T_317	--	--	Ja
T_318	--	--	Ja
T_319	--	--	Ja
T_32	--	--	Ja
T_320	--	--	Ja
T_321	--	--	Ja
T_322	--	--	Ja
T_323	--	--	Ja
T_324	--	--	Ja
T_325	--	--	Ja
T_326	--	--	Ja
T_327	--	--	Ja
T_328	--	--	Ja
T_329	--	--	Ja
T_33	--	--	Ja
T_330	--	--	Ja
T_331	--	--	Ja
T_332	--	--	Ja
T_333	--	--	Ja
T_334	--	--	Ja
T_335	--	--	Ja
T_336	--	--	Ja
T_337	--	--	Ja
T_338	--	--	Ja
T_339	--	--	Ja
T_34	--	--	Ja
T_340	--	--	Ja
T_341	--	--	Ja
T_342	--	--	Ja
T_343	--	--	Ja
T_344	--	--	Ja
T_345	--	--	Ja
T_346	--	--	Ja
T_347	--	--	Ja
T_348	--	--	Ja
T_349	--	--	Ja
T_35	--	--	Ja
T_350	--	--	Ja
T_351	--	--	Ja
T_352	--	--	Ja
T_353	--	--	Ja
T_354	--	--	Ja
T_355	--	--	Ja
T_356	--	--	Ja
T_357	--	--	Ja
T_358	--	--	Ja
T_359	--	--	Ja
T_36	--	--	Ja
T_360	--	--	Ja
T_361	--	--	Ja
T_362	--	--	Ja
T_363	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_364	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_365	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_366	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_367	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_368	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_369	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_37	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_370	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_371	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_372	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_373	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_374	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_375	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_376	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_377	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_378	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_379	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_38	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_380	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_381	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_382	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_383	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_384	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_385	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_386	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_387	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_388	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_389	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_39	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_390	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_391	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_392	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_393	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_394	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_395	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_396	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_397	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_398	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_399	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_40	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_400	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_401	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_402	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_403	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_404	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_405	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_406	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_407	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_408	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_409	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_41	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_410	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_411	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_412	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_413	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_414	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_415	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_416	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_417	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_418	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_364	--	--	Ja
T_365	--	--	Ja
T_366	--	--	Ja
T_367	--	--	Ja
T_368	--	--	Ja
T_369	--	--	Ja
T_37	--	--	Ja
T_370	--	--	Ja
T_371	--	--	Ja
T_372	--	--	Ja
T_373	--	--	Ja
T_374	--	--	Ja
T_375	--	--	Ja
T_376	--	--	Ja
T_377	--	--	Ja
T_378	--	--	Ja
T_379	--	--	Ja
T_38	--	--	Ja
T_380	--	--	Ja
T_381	--	--	Ja
T_382	--	--	Ja
T_383	--	--	Ja
T_384	--	--	Ja
T_385	--	--	Ja
T_386	--	--	Ja
T_387	--	--	Ja
T_388	--	--	Ja
T_389	--	--	Ja
T_39	--	--	Ja
T_390	--	--	Ja
T_391	--	--	Ja
T_392	--	--	Ja
T_393	--	--	Ja
T_394	--	--	Ja
T_395	--	--	Ja
T_396	--	--	Ja
T_397	--	--	Ja
T_398	--	--	Ja
T_399	--	--	Ja
T_40	--	--	Ja
T_400	--	--	Ja
T_401	--	--	Ja
T_402	--	--	Ja
T_403	--	--	Ja
T_404	--	--	Ja
T_405	--	--	Ja
T_406	--	--	Ja
T_407	--	--	Ja
T_408	--	--	Ja
T_409	--	--	Ja
T_41	--	--	Ja
T_410	--	--	Ja
T_411	--	--	Ja
T_412	--	--	Ja
T_413	--	--	Ja
T_414	--	--	Ja
T_415	--	--	Ja
T_416	--	--	Ja
T_417	--	--	Ja
T_418	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_419	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_42	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_420	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_421	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_422	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_423	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_424	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_425	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_426	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_427	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_428	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_429	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_43	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_430	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_431	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_432	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_433	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_434	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_435	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_436	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_437	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_438	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_439	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_44	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_440	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_441	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_442	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_443	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_444	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_445	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_446	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_447	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_448	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_449	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_45	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_450	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_451	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_452	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	-2,76	1,50	4,50	7,50	--
T_453	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	-2,81	1,50	4,50	7,50	--
T_454	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	-2,83	1,50	4,50	7,50	--
T_455	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	-2,78	1,50	4,50	7,50	--
T_456	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	-2,86	1,50	4,50	7,50	--
T_457	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	-2,91	1,50	4,50	7,50	--
T_458	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	-2,93	1,50	4,50	7,50	--
T_459	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	-2,88	1,50	4,50	7,50	--
T_46	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_460	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	-2,65	1,50	4,50	7,50	--
T_461	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	-2,69	1,50	4,50	7,50	--
T_462	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	-2,69	1,50	4,50	7,50	--
T_463	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	-2,66	1,50	4,50	7,50	--
T_464	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_465	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_466	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_467	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_468	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_469	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_47	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_470	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_471	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_472	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	-3,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_419	--	--	Ja
T_42	--	--	Ja
T_420	--	--	Ja
T_421	--	--	Ja
T_422	--	--	Ja
T_423	--	--	Ja
T_424	--	--	Ja
T_425	--	--	Ja
T_426	--	--	Ja
T_427	--	--	Ja
T_428	--	--	Ja
T_429	--	--	Ja
T_43	--	--	Ja
T_430	--	--	Ja
T_431	--	--	Ja
T_432	--	--	Ja
T_433	--	--	Ja
T_434	--	--	Ja
T_435	--	--	Ja
T_436	--	--	Ja
T_437	--	--	Ja
T_438	--	--	Ja
T_439	--	--	Ja
T_44	--	--	Ja
T_440	--	--	Ja
T_441	--	--	Ja
T_442	--	--	Ja
T_443	--	--	Ja
T_444	--	--	Ja
T_445	--	--	Ja
T_446	--	--	Ja
T_447	--	--	Ja
T_448	--	--	Ja
T_449	--	--	Ja
T_45	--	--	Ja
T_450	--	--	Ja
T_451	--	--	Ja
T_452	--	--	Ja
T_453	--	--	Ja
T_454	--	--	Ja
T_455	--	--	Ja
T_456	--	--	Ja
T_457	--	--	Ja
T_458	--	--	Ja
T_459	--	--	Ja
T_46	--	--	Ja
T_460	--	--	Ja
T_461	--	--	Ja
T_462	--	--	Ja
T_463	--	--	Ja
T_464	--	--	Ja
T_465	--	--	Ja
T_466	--	--	Ja
T_467	--	--	Ja
T_468	--	--	Ja
T_469	--	--	Ja
T_47	--	--	Ja
T_470	--	--	Ja
T_471	--	--	Ja
T_472	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_473	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_474	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_475	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_476	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_477	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_478	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_479	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_48	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_480	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_481	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_482	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_483	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_484	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_485	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_486	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_487	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_488	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_489	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_49	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_490	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_491	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_492	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_493	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_494	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_495	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_496	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_497	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_498	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_499	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_50	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_500	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_501	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_502	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_503	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_504	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_505	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_506	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_507	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_508	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_509	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_51	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_510	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_511	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_512	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_513	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_514	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_515	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_516	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_517	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_518	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_519	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_52	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_520	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_521	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_522	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_523	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_524	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_525	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_526	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_527	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	-3,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_473	--	--	Ja
T_474	--	--	Ja
T_475	--	--	Ja
T_476	--	--	Ja
T_477	--	--	Ja
T_478	--	--	Ja
T_479	--	--	Ja
T_48	--	--	Ja
T_480	--	--	Ja
T_481	--	--	Ja
T_482	--	--	Ja
T_483	--	--	Ja
T_484	--	--	Ja
T_485	--	--	Ja
T_486	--	--	Ja
T_487	--	--	Ja
T_488	--	--	Ja
T_489	--	--	Ja
T_49	--	--	Ja
T_490	--	--	Ja
T_491	--	--	Ja
T_492	--	--	Ja
T_493	--	--	Ja
T_494	--	--	Ja
T_495	--	--	Ja
T_496	--	--	Ja
T_497	--	--	Ja
T_498	--	--	Ja
T_499	--	--	Ja
T_50	--	--	Ja
T_500	--	--	Ja
T_501	--	--	Ja
T_502	--	--	Ja
T_503	--	--	Ja
T_504	--	--	Ja
T_505	--	--	Ja
T_506	--	--	Ja
T_507	--	--	Ja
T_508	--	--	Ja
T_509	--	--	Ja
T_51	--	--	Ja
T_510	--	--	Ja
T_511	--	--	Ja
T_512	--	--	Ja
T_513	--	--	Ja
T_514	--	--	Ja
T_515	--	--	Ja
T_516	--	--	Ja
T_517	--	--	Ja
T_518	--	--	Ja
T_519	--	--	Ja
T_52	--	--	Ja
T_520	--	--	Ja
T_521	--	--	Ja
T_522	--	--	Ja
T_523	--	--	Ja
T_524	--	--	Ja
T_525	--	--	Ja
T_526	--	--	Ja
T_527	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_528	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_529	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_53	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_530	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_531	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_532	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_533	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_534	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_535	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_536	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_537	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_538	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_539	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_54	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_540	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_541	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_542	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_543	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_544	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_545	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_546	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_547	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_548	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_549	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_55	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_550	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_551	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_552	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_553	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_554	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_555	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_556	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_557	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_558	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_559	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_56	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_560	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_561	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_562	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_563	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_564	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_565	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_566	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_567	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_568	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_569	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_57	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_570	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_571	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_572	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_573	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_574	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_575	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_576	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_577	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_578	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_579	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_58	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_580	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_581	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_528	--	--	Ja
T_529	--	--	Ja
T_53	--	--	Ja
T_530	--	--	Ja
T_531	--	--	Ja
T_532	--	--	Ja
T_533	--	--	Ja
T_534	--	--	Ja
T_535	--	--	Ja
T_536	--	--	Ja
T_537	--	--	Ja
T_538	--	--	Ja
T_539	--	--	Ja
T_54	--	--	Ja
T_540	--	--	Ja
T_541	--	--	Ja
T_542	--	--	Ja
T_543	--	--	Ja
T_544	--	--	Ja
T_545	--	--	Ja
T_546	--	--	Ja
T_547	--	--	Ja
T_548	--	--	Ja
T_549	--	--	Ja
T_55	--	--	Ja
T_550	--	--	Ja
T_551	--	--	Ja
T_552	--	--	Ja
T_553	--	--	Ja
T_554	--	--	Ja
T_555	--	--	Ja
T_556	--	--	Ja
T_557	--	--	Ja
T_558	--	--	Ja
T_559	--	--	Ja
T_56	--	--	Ja
T_560	--	--	Ja
T_561	--	--	Ja
T_562	--	--	Ja
T_563	--	--	Ja
T_564	--	--	Ja
T_565	--	--	Ja
T_566	--	--	Ja
T_567	--	--	Ja
T_568	--	--	Ja
T_569	--	--	Ja
T_57	--	--	Ja
T_570	--	--	Ja
T_571	--	--	Ja
T_572	--	--	Ja
T_573	--	--	Ja
T_574	--	--	Ja
T_575	--	--	Ja
T_576	--	--	Ja
T_577	--	--	Ja
T_578	--	--	Ja
T_579	--	--	Ja
T_58	--	--	Ja
T_580	--	--	Ja
T_581	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_582	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_583	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_584	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_585	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_586	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_587	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_588	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_589	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_59	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_590	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_591	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_592	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_593	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_594	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_595	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_596	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_597	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_598	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_599	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_60	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_600	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_601	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_602	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_603	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_604	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_605	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_606	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_607	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_608	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_609	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_61	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_610	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_611	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	-2,96	1,50	4,50	7,50	--
T_612	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	-2,99	1,50	4,50	7,50	--
T_613	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	-2,93	1,50	4,50	7,50	--
T_614	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_615	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	-2,89	1,50	4,50	7,50	--
T_616	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	-2,87	1,50	4,50	7,50	--
T_617	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	-2,95	1,50	4,50	7,50	--
T_618	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	-2,92	1,50	4,50	7,50	--
T_619	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	-2,98	1,50	4,50	7,50	--
T_62	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_620	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	-2,88	1,50	4,50	7,50	--
T_621	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_622	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_623	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_624	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_625	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_626	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_627	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_628	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_629	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_63	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_630	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_631	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_632	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_633	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_634	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_635	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_636	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	-2,94	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_582	--	--	Ja
T_583	--	--	Ja
T_584	--	--	Ja
T_585	--	--	Ja
T_586	--	--	Ja
T_587	--	--	Ja
T_588	--	--	Ja
T_589	--	--	Ja
T_59	--	--	Ja
T_590	--	--	Ja
T_591	--	--	Ja
T_592	--	--	Ja
T_593	--	--	Ja
T_594	--	--	Ja
T_595	--	--	Ja
T_596	13,50	--	Ja
T_597	13,50	--	Ja
T_598	13,50	--	Ja
T_599	13,50	--	Ja
T_60	--	--	Ja
T_600	13,50	--	Ja
T_601	13,50	--	Ja
T_602	13,50	--	Ja
T_603	13,50	--	Ja
T_604	13,50	--	Ja
T_605	13,50	--	Ja
T_606	13,50	--	Ja
T_607	13,50	--	Ja
T_608	13,50	--	Ja
T_609	13,50	--	Ja
T_61	--	--	Ja
T_610	--	--	Ja
T_611	--	--	Ja
T_612	--	--	Ja
T_613	--	--	Ja
T_614	--	--	Ja
T_615	--	--	Ja
T_616	--	--	Ja
T_617	--	--	Ja
T_618	--	--	Ja
T_619	--	--	Ja
T_62	--	--	Ja
T_620	--	--	Ja
T_621	--	--	Ja
T_622	--	--	Ja
T_623	--	--	Ja
T_624	--	--	Ja
T_625	--	--	Ja
T_626	--	--	Ja
T_627	--	--	Ja
T_628	--	--	Ja
T_629	--	--	Ja
T_63	--	--	Ja
T_630	--	--	Ja
T_631	--	--	Ja
T_632	--	--	Ja
T_633	--	--	Ja
T_634	--	--	Ja
T_635	--	--	Ja
T_636	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_637	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	-2,87	1,50	4,50	7,50	--
T_638	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	-2,93	1,50	4,50	7,50	--
T_639	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	-2,95	1,50	4,50	7,50	--
T_64	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_640	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	-2,86	1,50	4,50	7,50	--
T_641	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	-2,94	1,50	4,50	7,50	--
T_642	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	-2,88	1,50	4,50	7,50	--
T_643	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	-2,86	1,50	4,50	7,50	--
T_644	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	-2,88	1,50	4,50	7,50	--
T_645	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	-2,97	1,50	4,50	7,50	--
T_646	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	-2,89	1,50	4,50	7,50	--
T_647	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	-2,95	1,50	4,50	7,50	--
T_648	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	-2,97	1,50	4,50	7,50	--
T_649	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	-2,88	1,50	4,50	7,50	--
T_65	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_650	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	-2,96	1,50	4,50	7,50	--
T_651	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	-2,90	1,50	4,50	7,50	--
T_652	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_653	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_654	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_655	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_656	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_657	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_658	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_659	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_66	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_660	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_661	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_662	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_663	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_664	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_665	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_666	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_667	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_668	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_669	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_67	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_670	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_671	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_672	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_673	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_674	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_675	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_676	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_677	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_678	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_679	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_68	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_680	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_681	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_682	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_683	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_684	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_685	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_686	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_687	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_688	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_689	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_69	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_690	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	-1,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_637	--	--	Ja
T_638	--	--	Ja
T_639	--	--	Ja
T_64	--	--	Ja
T_640	--	--	Ja
T_641	--	--	Ja
T_642	--	--	Ja
T_643	--	--	Ja
T_644	--	--	Ja
T_645	--	--	Ja
T_646	--	--	Ja
T_647	--	--	Ja
T_648	--	--	Ja
T_649	--	--	Ja
T_65	--	--	Ja
T_650	--	--	Ja
T_651	--	--	Ja
T_652	--	--	Ja
T_653	--	--	Ja
T_654	--	--	Ja
T_655	--	--	Ja
T_656	--	--	Ja
T_657	--	--	Ja
T_658	--	--	Ja
T_659	--	--	Ja
T_66	--	--	Ja
T_660	--	--	Ja
T_661	--	--	Ja
T_662	--	--	Ja
T_663	--	--	Ja
T_664	--	--	Ja
T_665	--	--	Ja
T_666	--	--	Ja
T_667	--	--	Ja
T_668	--	--	Ja
T_669	--	--	Ja
T_67	--	--	Ja
T_670	--	--	Ja
T_671	--	--	Ja
T_672	--	--	Ja
T_673	--	--	Ja
T_674	--	--	Ja
T_675	--	--	Ja
T_676	--	--	Ja
T_677	--	--	Ja
T_678	--	--	Ja
T_679	--	--	Ja
T_68	--	--	Ja
T_680	--	--	Ja
T_681	--	--	Ja
T_682	--	--	Ja
T_683	--	--	Ja
T_684	--	--	Ja
T_685	--	--	Ja
T_686	--	--	Ja
T_687	--	--	Ja
T_688	--	--	Ja
T_689	--	--	Ja
T_69	--	--	Ja
T_690	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_691	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_692	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_693	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_694	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_695	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_696	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_697	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_698	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_699	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_70	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_700	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_701	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_702	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_703	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_704	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_705	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_706	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_707	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	-1,00	--	--	--	10,50
T_708	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	-1,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_709	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_71	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_710	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_711	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_712	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_713	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_714	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_715	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_716	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_717	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_718	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_719	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	-2,80	1,50	4,50	7,50	--
T_72	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_720	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	-2,82	1,50	4,50	7,50	--
T_721	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	-2,86	1,50	4,50	7,50	--
T_722	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	-2,89	1,50	4,50	7,50	--
T_723	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	-2,93	1,50	4,50	7,50	--
T_724	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	-2,93	1,50	4,50	7,50	--
T_725	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	-2,90	1,50	4,50	7,50	--
T_726	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	-2,87	1,50	4,50	7,50	--
T_727	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	-2,84	1,50	4,50	7,50	--
T_728	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	-2,80	1,50	4,50	7,50	--
T_729	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	-2,77	1,50	4,50	7,50	--
T_73	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_730	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	-2,78	1,50	4,50	7,50	--
T_731	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	-2,74	1,50	4,50	7,50	--
T_732	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	-2,74	1,50	4,50	7,50	--
T_733	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_734	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_735	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_736	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_737	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_738	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_739	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_74	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_740	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_741	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_742	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_743	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_744	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_745	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	-3,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_691	--	--	Ja
T_692	--	--	Ja
T_693	--	--	Ja
T_694	--	--	Ja
T_695	--	--	Ja
T_696	--	--	Ja
T_697	--	--	Ja
T_698	--	--	Ja
T_699	--	--	Ja
T_70	--	--	Ja
T_700	--	--	Ja
T_701	--	--	Ja
T_702	--	--	Ja
T_703	--	--	Ja
T_704	--	--	Ja
T_705	--	--	Ja
T_706	--	--	Ja
T_707	13,50	--	Ja
T_708	13,50	--	Ja
T_709	--	--	Ja
T_71	--	--	Ja
T_710	--	--	Ja
T_711	--	--	Ja
T_712	--	--	Ja
T_713	--	--	Ja
T_714	--	--	Ja
T_715	--	--	Ja
T_716	--	--	Ja
T_717	--	--	Ja
T_718	--	--	Ja
T_719	--	--	Ja
T_72	--	--	Ja
T_720	--	--	Ja
T_721	--	--	Ja
T_722	--	--	Ja
T_723	--	--	Ja
T_724	--	--	Ja
T_725	--	--	Ja
T_726	--	--	Ja
T_727	--	--	Ja
T_728	--	--	Ja
T_729	--	--	Ja
T_73	--	--	Ja
T_730	--	--	Ja
T_731	--	--	Ja
T_732	--	--	Ja
T_733	--	--	Ja
T_734	--	--	Ja
T_735	--	--	Ja
T_736	--	--	Ja
T_737	--	--	Ja
T_738	--	--	Ja
T_739	--	--	Ja
T_74	--	--	Ja
T_740	--	--	Ja
T_741	--	--	Ja
T_742	--	--	Ja
T_743	--	--	Ja
T_744	--	--	Ja
T_745	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T_746	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_747	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_748	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_749	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	-3,00	1,50	4,50	7,50	--
T_75	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_750	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_751	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_752	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_753	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_754	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	-3,00	1,50	4,50	7,50	10,50
T_76	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_77	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_78	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_79	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_80	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_81	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_82	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_83	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_84	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_85	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_86	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_87	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_88	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_89	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_90	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_91	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_92	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_93	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_94	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_95	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_96	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_97	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_98	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	-1,00	1,50	4,50	7,50	--
T_99	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	-1,00	1,50	4,50	7,50	--

Invoergegevens rekenmodel
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T_746	--	--	Ja
T_747	--	--	Ja
T_748	--	--	Ja
T_749	--	--	Ja
T_75	--	--	Ja
T_750	--	--	Ja
T_751	--	--	Ja
T_752	--	--	Ja
T_753	--	--	Ja
T_754	--	--	Ja
T_76	--	--	Ja
T_77	--	--	Ja
T_78	--	--	Ja
T_79	--	--	Ja
T_80	--	--	Ja
T_81	--	--	Ja
T_82	--	--	Ja
T_83	--	--	Ja
T_84	--	--	Ja
T_85	--	--	Ja
T_86	--	--	Ja
T_87	--	--	Ja
T_88	--	--	Ja
T_89	--	--	Ja
T_90	--	--	Ja
T_91	--	--	Ja
T_92	--	--	Ja
T_93	--	--	Ja
T_94	--	--	Ja
T_95	--	--	Ja
T_96	--	--	Ja
T_97	--	--	Ja
T_98	--	--	Ja
T_99	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
10	0553100000012456	97767,54	474456,34	3,00	0,00	0,80
15	B0000.a5c6c0c908004c038b42b4f7827f5b5d	97753,57	474407,45	3,00	0,00	0,80
21	0553100000008732	97763,96	474397,56	8,00	0,07	0,80
113	B0000.9f15a8714ee54721ba2c9664459e49b7	97965,95	474333,54	9,50	0,00	0,80
910	0553100000012187	97845,74	472852,11	5,00	-2,00	0,80
918	0553100000003074	97874,08	472843,83	4,50	-2,62	0,80
920	0553100000004356	98053,72	472897,62	4,00	-2,99	0,80
923	0553100000003895	98052,45	472963,29	8,00	-2,87	0,80
924	0553100000003895	98050,50	472958,24	11,00	-2,44	0,80
925	0553100000003900	98060,66	472983,34	3,00	-2,68	0,80
931	0553100000007083	97897,59	472745,89	3,50	-2,63	0,80
932	0553100000012446	98071,45	472980,90	3,00	-2,53	0,80
933	0553100000012189	97903,21	472888,32	5,50	-3,00	0,80
936	B0000.63217088b0fc4852a49ce46a682bd111	98046,57	472966,14	8,00	-2,40	0,80
938	B0000.145c56c8c0de494aa20f78894b81ff49	98041,60	472979,10	11,00	-2,64	0,80
944	0553100000012199	98014,27	472881,13	3,00	-2,43	0,80
1426	0553100000012456	97776,25	474449,04	7,00	0,00	0,80
1443	B0000.9839545c71f04ea7908bbd1f6acbd654	97893,05	474354,51	7,50	0,00	0,80
1445	0553100000008758	97832,58	474400,22	3,50	0,08	0,80
1448	B0000.15aad618747c44b9a8e6986a6e04f09e	97753,91	474396,77	5,00	0,06	0,80
1455	0553100000008733	97771,20	474406,05	8,00	0,00	0,80
1458	0553100000005259	97767,83	474418,61	3,00	0,00	0,80
2000	0553100000003158	98207,56	473440,38	14,00	-2,49	0,80
2001	0553100000000131	98130,94	473477,76	12,50	-3,00	0,80
2002	B0000.f3f02658798c4abba2914c97d92db5f6	98297,87	473589,44	3,00	-3,00	0,80
2004	B0000.22e1c33e454b466eb025dc5323050f7b	98301,42	473553,86	3,50	-3,00	0,80
2005	B0000.22e1c33e454b466eb025dc5323050f7b	98308,31	473562,14	3,00	-3,00	0,80
2006	0553100000007961	98284,70	473615,51	8,50	-3,00	0,80
2007	0553100000007990	98249,70	473645,05	4,00	-3,00	0,80
2009	0553100000000131	98205,16	473572,69	14,00	-3,00	0,80
2010	0553100000000131	98207,65	473578,88	15,00	-3,00	0,80
2012	0553100000002041	98284,14	473605,63	3,00	-3,00	0,80
2013	0553100000002041	98281,84	473612,18	8,50	-3,00	0,80
2014	0553100000007829	98267,10	473613,28	3,00	-3,00	0,80
2015	0553100000007829	98274,23	473625,66	3,50	-3,00	0,80
2019	B0000.70d6b414c7b84cea9ed83b2660f123c9	98261,50	473658,65	4,00	-3,00	0,80
2020	B0000.64d05579a8954698a84af76c50a043f5	98257,44	473638,31	3,00	-3,00	0,80
2021	B0000.64d05579a8954698a84af76c50a043f5	98250,24	473634,56	3,00	-3,00	0,80
2022	B0000.3d7b4010d06a44e4ad991dba222dad6f	98319,01	473581,64	3,00	-3,00	0,80
2023	B0000.5133544d9a504b0aa95e2e18d121a346	98305,10	473594,29	3,00	-3,00	0,80
2024	B0000.5133544d9a504b0aa95e2e18d121a346	98309,25	473587,42	3,00	-3,00	0,80
2025	B0000.7fe69061a60e48f89a6e24c8547e28f8	98294,22	473598,99	8,50	-3,00	0,80
2026	B0000.a91400ea425e4e47975fafb216331d2d	98332,78	473578,65	3,00	-3,00	0,80
2027	B0000.d68a2a4b7f874cc4af15a3c1ba61574d	98224,12	473687,05	8,00	-3,00	0,80
2028	B0000.f3f02658798c4abba2914c97d92db5f6	98294,29	473589,62	3,00	-3,00	0,80
2030	B0000.2c99befe18a64192b31468beb01a89d0	98321,15	473565,16	3,00	-3,00	0,80
2031	B0000.2c99befe18a64192b31468beb01a89d0	98311,90	473575,14	4,00	-3,00	0,80
2032	0553100000004966	98011,37	473513,73	2,50	-1,00	0,80
2033	0553100000004966	97988,91	473483,44	10,00	-1,00	0,80
2034	0553100000003158	98178,71	473387,99	17,00	-3,00	0,80
2035	0553100000003158	98212,89	473447,25	8,50	-2,63	0,80
2036	0553100000004152	98018,36	473396,01	8,50	-3,00	0,80
2037	0553100000004152	98010,97	473403,00	3,00	-3,00	0,80
2038	0553100000004162	98040,89	473428,55	8,50	-3,00	0,80
2039	0553100000004162	98031,10	473426,62	3,00	-3,00	0,80
2040	0553100000014492	98046,72	473364,20	3,50	-3,00	0,80
2041	0553100000013152	98000,81	473376,99	6,00	-2,59	0,80
2042	B0000.807cd5394a2141d6889e5c9960066273	98060,49	473416,99	8,50	-3,00	0,80
2044	0553100000014883	98340,92	473578,97	6,00	-3,00	0,80
2045	0553100000000148	97876,88	473518,86	6,00	-1,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
2234	B0000.9fb887435e874b81abafef2d38b98a86	98219,82	473997,28	8,00	-2,61	0,80
2262	0553100000005464	98092,44	474109,21	3,00	0,00	0,80
2263	0553100000002829	98089,94	474074,20	7,00	0,00	0,80
2264	0553100000005583	98066,03	474245,00	3,00	0,00	0,80
2265	0553100000006474	98107,20	474224,25	2,50	0,00	0,80
2266	B0000.d27f9ffac3d8461d8ae2f5f8bd46a368	98080,53	474224,73	9,50	0,00	0,80
2267	B0000.9a54b952526043368c986d0917661d7d	98065,35	474202,90	7,50	0,00	0,80
2268	B0000.4a8c0772f7cf4e76be6e3cefc7ac5ad1	98112,33	474202,79	9,50	0,00	0,80
2270	B0000.d011da87fb8245b0809edf5b871ed452	98178,40	474006,91	8,00	-3,00	0,80
2277	0553100000006215	98235,50	473998,88	8,00	-2,35	0,80
2278	0553100000006216	98258,24	474083,86	3,00	-2,72	0,80
2283	0553100000002753	98329,54	474154,41	3,50	-3,00	0,80
2284	0553100000006436	98190,42	474016,61	8,00	-2,77	0,80
2285	0553100000006439	98199,20	474028,38	3,00	-2,35	0,80
2286	0553100000006442	98154,90	473995,15	3,00	-3,00	0,80
2292	B0000.4ac1939e5f344f8b825087af015ed7a0	98164,52	473999,86	8,00	-3,00	0,80
2294	B0000.9fb887435e874b81abafef2d38b98a86	98218,13	473995,92	3,00	-2,65	0,80
2295	B0000.0b87febe0a004288b620dde863ab50d9	98194,73	474027,13	3,00	-2,49	0,80
2296	B0000.76ccd754364d4529877046f2b8cbe5a7	98279,35	474044,47	3,00	-2,32	0,80
2303	0553100000014410	98154,84	474132,28	3,00	0,00	0,80
2304	0553100000014284	98253,25	474167,94	6,00	-0,62	0,80
2337	B0000.4b4f105c7b254e7e80c4c0c146300d80	97076,83	473116,79	3,00	0,00	0,80
2346	0553100000005153	97048,00	473129,89	8,00	0,00	0,80
2720	0553100000012371	97851,07	474294,64	4,50	0,00	0,80
2721	B0000.05749be673d14357a5abe3431b0a7aab	97729,32	474283,68	4,50	0,46	0,80
2749	B0000.a6fabe928b1742aa91f8821661497d5f	97902,05	474364,57	7,50	0,05	0,80
2750	0553100000005257	97815,29	474367,88	2,50	0,03	0,80
2751	0553100000005458	97739,35	474362,60	9,00	0,74	0,80
2752	0553100000003056	97712,16	474251,12	10,00	0,00	0,80
2753	0553100000006220	97909,13	474238,44	5,00	0,00	0,80
2754	0553100000008759	97848,66	474404,40	9,00	0,17	0,80
2755	0553100000008762	97842,06	474291,98	3,00	0,00	0,80
2757	0553100000009781	97740,51	474255,90	2,50	0,19	0,80
2758	0553100000006469	98033,56	474266,23	2,50	0,00	0,80
2759	0553100000006469	98036,56	474257,05	9,50	0,00	0,80
2760	0553100000009197	97863,58	474352,28	9,00	0,00	0,80
2761	0553100000006785	97904,72	474260,71	5,50	0,00	0,80
2762	0553100000006788	97854,82	474283,55	7,00	0,00	0,80
2763	0553100000000996	97655,65	474271,92	3,50	0,00	0,80
2764	0553100000000990	97667,53	474290,82	3,00	0,00	0,80
2767	B0000.9f15a8714ee54721ba2c9664459e49b7	97969,15	474323,04	3,00	0,00	0,80
2768	B0000.c2c09ed81e5543fc8481aea2da5403fe	98021,12	474275,64	9,50	0,00	0,80
2794	0553100000007142	97880,50	474253,15	3,50	0,00	0,80
3088	B0000.57d1772a683c4134af43b65a5234e40a	97937,16	472968,00	7,50	-3,00	0,80
3098	B0000.cde1e572a07a4e3588844c9e4ec71982	98028,98	472893,36	4,00	-2,28	0,80
3105	0553100000004347	98042,86	472974,49	11,00	-2,43	0,80
3150	B0000.915acc57dd9e45a790a7d49041597714	98078,41	472989,70	3,00	-2,33	0,80
3162	0553100000015753	97293,10	472991,89	8,50	0,00	0,80
3325	0553100000006460	98038,07	474210,96	7,50	0,00	0,80
3326	0553100000009202	98044,33	474154,27	11,00	0,00	0,80
3338	B0000.1467d00d96224b09844e3be55f4b76b4	98304,20	474119,64	3,50	-3,00	0,80
3359	0553100000015820	98082,35	474017,00	4,00	0,00	0,80
3360	0553100000015821	98162,85	474188,87	6,00	-0,18	0,80
3381	B0000.32ae0eeb76e84e56bdebea550f6201b8	97783,11	473997,01	7,00	0,00	0,80
3518	0553100000005583	98057,14	474245,99	9,50	0,00	0,80
3526	B0000.c8d90dde5bb6495e85ecd2546eac35ae	98207,05	473993,51	3,00	-2,85	0,80
3577	0553100000007986	98242,11	473750,77	8,00	-3,00	0,80
3590	B0000.267c47254ff643209ca72d0b6daab16f	98175,18	473955,58	3,00	-3,00	0,80
3598	0553100000012208	98243,18	473735,61	2,50	-3,00	0,80
3601	0553100000015474	98135,09	473840,80	6,00	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
3649	0553100000000131	98185,98	473562,39	3,00	-3,00	0,80
3651	0553100000012268	98188,92	473731,83	2,50	-3,00	0,80
3652	B0000.3d7b4010d06a44e4ad991dba222dad6f	98324,25	473585,83	8,50	-3,00	0,80
3654	B0000.a91400ea425e4e47975fafb216331d2d	98324,23	473590,54	3,00	-3,00	0,80
3656	B0000.9fd407b9165c4aa78ad129b5d8921164	97990,88	473922,94	7,00	0,00	0,80
3665	0553100000004966	97889,80	473521,47	4,00	-1,00	0,80
3666	0553100000008664	97572,65	473769,10	7,00	0,00	0,80
3670	0553100000012267	98179,61	473739,91	2,50	-3,00	0,80
3673	0553100000015673	97805,38	473927,60	3,50	0,00	0,80
3674	0553100000015457	98125,57	473828,58	8,00	-3,00	0,80
3688	B0000.cb60806595904eec82321d552b7305a9	98075,69	473377,70	3,00	-3,00	0,80
3693	0553100000004161	98030,34	473224,65	9,00	-3,00	0,80
3725	B0000.6af8b69d2e674ce0968e9bc346c4b19a	98044,06	473141,44	8,50	-3,00	0,80
4150	B0000.624390ed2e3547d4a95acc47b1c109cd	97854,67	474255,66	5,50	0,00	0,80
4171	0553100000009198	97790,15	474445,19	7,00	0,08	0,80
4177	0553100000012457	97766,09	474460,35	4,50	0,00	0,80
4191	B0000.1971fbf654004d4a8d27ea6364cbd760	97755,61	474392,05	3,50	0,16	0,80
4192	B0000.0fde83c69996471b9fa2ae96cc681cbf	97974,36	474317,08	3,00	0,00	0,80
4193	0553100000005449	97840,64	474380,08	2,50	0,00	0,80
4194	0553100000005811	97989,91	474187,64	2,50	0,00	0,80
4195	0553100000008762	97842,10	474299,49	10,50	0,00	0,80
4196	0553100000009279	97992,14	474260,38	3,00	0,00	0,80
4198	0553100000006460	98026,16	474218,55	3,00	0,00	0,80
4199	0553100000006468	98053,91	474261,33	2,50	0,00	0,80
4200	0553100000006474	98096,42	474220,25	9,50	0,00	0,80
4201	0553100000009197	97855,12	474359,32	7,50	0,00	0,80
4202	B0000.c819ac5303b04a0ba04e610f356c1f18	97976,84	474255,12	7,50	0,00	0,80
4203	B0000.c819ac5303b04a0ba04e610f356c1f18	97979,52	474251,93	3,00	0,00	0,80
4204	B0000.ff065125c8474ed598b2078b2d962310	98051,78	474214,16	3,00	0,00	0,80
4206	B0000.1e5a289b76bc49c6abf396c84600e139	98076,56	474195,17	7,50	0,00	0,80
4208	0553100000009782	98134,08	474154,72	2,00	0,00	0,80
4716	B0000.6600498a171744c88d786c34af885679	98051,92	472952,26	11,00	-2,31	0,80
4718	B0000.2784d93a231948d0bdec1b455de03778	98092,91	473224,18	3,00	-2,98	0,80
4727	0553100000003917	98095,15	473081,28	8,50	-2,60	0,80
4729	0553100000004348	98042,75	473007,60	8,00	-2,13	0,80
4743	0553100000007905	98108,53	473073,84	2,50	-2,62	0,80
4745	0553100000007912	98122,25	473271,50	9,00	-2,61	0,80
4775	B0000.2f1f968539604a4187eac43b4ee13d83	97024,64	473207,88	3,00	0,00	0,80
4776	B0000.193998addbbd41a9bdfb3942cc2d24cb	97015,47	473210,20	8,50	0,00	0,80
4871	0553100000012301	97164,54	473623,15	4,50	0,00	0,80
4872	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97214,83	473810,34	6,00	0,00	0,80
4873	0553100000004958	97197,31	473250,30	8,50	0,00	0,80
4874	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97303,01	473650,86	9,00	0,00	0,80
4875	0553100000003090	97328,22	473451,12	3,50	0,00	0,80
4876	0553100000004963	97344,44	473496,98	7,00	0,12	0,80
4879	0553100000008052	97421,57	473816,15	6,50	0,00	0,80
4880	0553100000012298	97113,02	473555,39	3,50	0,00	0,80
4881	0553100000013639	97385,22	474070,12	5,00	0,00	0,80
4882	0553100000003091	97340,71	473442,95	7,00	0,00	0,80
4883	0553100000003141	97317,39	473101,16	7,00	0,00	0,80
4884	0553100000004957	97190,31	473246,27	8,50	0,00	0,80
4889	0553100000014984	97160,34	473180,59	4,00	0,00	0,80
4890	B0000.c0a12136687f4e97b0221cf1a119f628	97159,80	473213,84	6,50	0,00	0,80
4891	0553100000014699	97119,45	473117,74	8,00	0,00	0,80
4893	0553100000015754	97285,45	472980,69	8,50	0,00	0,80
4894	0553100000008050	97297,87	473914,51	6,50	0,00	0,80
4896	0553100000015755	97277,79	472969,48	8,50	0,00	0,80
4897	0553100000008658	97379,11	474021,69	3,50	0,00	0,80
4898	0553100000003087	97146,16	473191,89	6,50	0,00	0,80
4900	0553100000015123	97261,72	473329,14	3,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
4901	0553100000015517	97297,88	472955,73	8,50	0,00	0,80
4961	B0000.1f9b0ec0b725420089b7489915ce4809	97042,26	473112,01	3,00	0,00	0,80
4977	0553100000012302	97201,09	473235,33	3,00	0,00	0,80
4978	0553100000004953	97174,68	473204,14	3,00	0,00	0,80
4980	0553100000005156	97057,67	473145,80	3,00	0,00	0,80
4981	0553100000004958	97194,24	473243,95	3,00	0,00	0,80
4982	0553100000004960	97218,26	473236,56	6,50	0,00	0,80
4983	0553100000010392	97335,23	473286,66	7,50	0,00	0,80
4985	B0000.4b4f105c7b254e7e80c4c0c146300d80	97057,09	473100,27	3,00	0,00	0,80
4987	0553100000015761	97294,08	473011,81	8,50	0,00	0,80
5838	0553100000002755	98269,37	474067,63	3,50	-2,54	0,80
5839	0553100000002756	98279,42	474044,54	2,50	-2,32	0,80
5843	0553100000006436	98187,05	474020,92	3,00	-2,80	0,80
5844	0553100000006451	98248,22	474073,18	3,50	-2,25	0,80
5849	0553100000008483	98133,36	474081,31	8,00	0,00	0,80
5851	0553100000014908	98245,05	474101,73	3,00	-3,00	0,80
5872	0553100000000996	97662,84	474263,11	8,00	0,00	0,80
5873	0553100000000993	98046,20	474123,30	7,00	0,00	0,80
5874	0553100000005811	97991,30	474189,50	6,00	0,00	0,80
5875	B0000.90768b8ce79c41c8a03c147238785a16	97772,15	474288,46	11,50	0,27	0,80
5876	B0000.95ac0dcc375b472a8c13bc8b0efc10d5	97835,67	474214,89	7,50	0,00	0,80
5878	0553100000005459	97741,60	474372,11	6,50	0,54	0,80
5879	0553100000003183	98055,92	474020,55	3,00	0,00	0,80
5880	0553100000003057	97858,18	474069,86	6,50	0,00	0,80
5881	0553100000005586	97946,73	474290,02	2,50	0,00	0,80
5882	0553100000010696	97949,33	474207,56	3,00	0,00	0,80
5886	0553100000006471	98014,25	474279,21	2,50	0,00	0,80
5887	0553100000006788	97853,64	474285,18	3,00	0,00	0,80
5888	0553100000000990	97664,57	474310,08	8,00	0,04	0,80
5889	0553100000014619	97745,26	474283,22	2,50	0,40	0,80
5890	0553100000014127	97760,41	474022,52	7,00	0,00	0,80
5891	0553100000014129	97743,68	474032,83	7,00	0,25	0,80
5892	B0000.10ba7abe8b31467ca2f97e5dfadc4280	98051,65	474251,42	9,50	0,00	0,80
5894	B0000.b1fc1b83ad824388935559788b81b5fb	97749,28	474029,43	7,00	0,11	0,80
5895	B0000.168008bc3eaa48d3b5e0d05db2d88336	97749,36	474029,38	7,00	0,11	0,80
5896	B0000.6013c1a20c6c428fbc40e249b73f21b1	97958,24	474215,76	6,50	0,00	0,80
5897	B0000.6013c1a20c6c428fbc40e249b73f21b1	97950,69	474214,46	3,00	0,00	0,80
5898	B0000.c7a9c506b0f247088ff5815d38c40508	97937,16	474214,12	2,50	0,00	0,80
5899	B0000.6f86377e35ad43c38008520b32508d94	97748,80	474041,08	7,00	0,26	0,80
5901	B0000.2776563ea1d941fbbe8f39e373559fbc	97987,68	474193,68	6,00	0,00	0,80
5902	0553100000015489	97673,43	474061,09	7,00	0,76	0,80
5903	0553100000015496	97690,65	474063,17	7,00	0,60	0,80
5904	0553100000000130	97658,70	474131,49	10,00	0,00	0,80
5905	0553100000015490	97667,29	474064,50	7,00	0,76	0,80
5906	0553100000015747	97602,28	474076,53	5,00	0,76	0,80
5907	0553100000015914	97627,17	474226,77	4,00	0,00	0,80
5908	0553100000013467	98215,60	473757,99	2,50	-3,00	0,80
5921	B0000.05b03ff041e949f9a2cc362d33b70eff	98223,09	473712,44	2,50	-3,00	0,80
5922	B0000.d68a2a4b7f874cc4af15a3c1ba61574d	98225,57	473685,79	8,00	-3,00	0,80
5924	B0000.6309034551b543168c68570b89147029	98135,10	474067,51	8,50	0,00	0,80
5925	0553100000006041	98164,20	473928,95	3,00	-3,00	0,80
5929	B0000.ac2a994ee0824a40958cb8e1a0ec4801	98148,35	473986,11	3,00	-3,00	0,80
5930	B0000.91b5e241e5794e87b858375db776b043	98185,45	474014,88	8,00	-2,93	0,80
5937	0553100000015456	98129,65	473832,13	8,00	-3,00	0,80
5938	0553100000012207	98239,29	473731,13	2,50	-3,00	0,80
5964	B0000.1971fbf654004d4a8d27ea6364cbd760	97755,20	474382,00	3,50	0,38	0,80
5965	B0000.b218d56410f34bf48c98aa3f01a3bb42	97886,64	474221,03	5,50	0,00	0,80
5966	B0000.9839545c71f04ea7908bbd1f6acbd654	97891,49	474359,26	2,50	0,00	0,80
5967	0553100000009279	97996,79	474250,64	7,50	0,00	0,80
5968	0553100000001019	97869,03	474262,78	5,50	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
5969	0553100000014135	97770,98	474027,14	7,00	0,00	0,80
5971	B0000.07c31665f8ae424688c6e365f621c10a	97765,57	474030,86	7,00	0,00	0,80
5973	B0000.ff893ce5c02e4fcab3d29730ae56f3d1	97809,10	473990,82	9,00	0,00	0,80
5974	B0000.991965486f2f450ea403f4bec3dea4a0	97988,99	474177,85	3,00	0,00	0,80
5976	0553100000015146	97741,97	473951,46	3,50	0,00	0,80
5979	0553100000007339	98025,68	473785,74	7,00	-1,00	0,80
5982	0553100000015724	97850,77	473733,41	9,00	-1,00	0,80
5983	0553100000015417	97704,00	473966,61	3,50	0,00	0,80
5984	0553100000015381	97716,23	473948,38	3,50	0,00	0,80
5985	0553100000015368	97681,48	473956,46	3,50	0,00	0,80
6166	0553100000002752	98292,98	474123,28	3,00	-3,00	0,80
6189	B0000.e1373432457a4a89a5ae4a1c9963f799	98317,88	474126,16	3,00	-3,00	0,80
6343	0553100000013518	98201,81	473770,09	2,50	-3,00	0,80
6345	B0000.a5ba43a1a8d34fee832377309b0074eb	98131,54	473951,49	3,00	-3,00	0,80
6346	0553100000015402	97724,23	473997,00	3,50	0,03	0,80
6347	0553100000006180	98202,86	473736,53	2,50	-3,00	0,80
6349	0553100000000132	98136,06	473652,02	14,50	-3,00	0,80
6350	0553100000009097	98179,28	473745,22	2,50	-3,00	0,80
6354	0553100000013465	98209,30	473760,18	2,50	-3,00	0,80
6357	B0000.f3f02658798c4abba2914c97d92db5f6	98292,53	473597,00	8,50	-3,00	0,80
6361	0553100000007352	97843,60	473991,48	9,00	0,00	0,80
6362	0553100000007359	97876,99	473948,51	9,00	0,00	0,80
6363	0553100000014490	98027,99	473875,58	7,00	-0,01	0,80
6364	B0000.592f58e63b6f45f19e9643525a165c1f	98034,18	473833,77	7,00	-1,00	0,80
6365	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97295,91	473667,27	12,00	0,00	0,80
6367	0553100000006035	98124,30	473934,49	3,00	-3,00	0,80
6368	0553100000006022	98130,18	473919,53	8,00	-3,00	0,80
6369	0553100000006018	98143,48	473904,43	8,00	-3,00	0,80
6381	B0000.a5ba43a1a8d34fee832377309b0074eb	98137,93	473948,83	8,00	-3,00	0,80
6383	B0000.584ac844194a4418a541e52375c8babd	98164,35	474000,15	3,00	-3,00	0,80
6384	0553100000006207	97656,86	473763,26	20,50	0,00	0,80
6385	0553100000009269	97985,45	473738,03	8,00	-1,00	0,80
6386	0553100000015203	97831,28	473909,67	3,50	0,00	0,80
6387	0553100000015387	97725,77	473963,64	3,50	0,00	0,80
6388	0553100000015199	97837,66	473919,85	3,50	0,00	0,80
6393	0553100000015342	97709,42	474006,26	3,50	0,25	0,80
6395	0553100000015680	97784,21	473919,09	3,50	0,00	0,80
6396	0553100000015684	97806,95	473904,83	3,50	0,00	0,80
6516	B0000.817f961dad5841678ddc0fb3ab434aa8	98384,66	473516,87	14,00	-3,00	0,80
6582	0553100000008668	96997,20	473499,19	5,50	0,00	0,80
6595	0553100000006954	97009,92	473223,69	8,50	0,00	0,80
6694	0553100000006787	97926,79	474320,16	3,00	0,00	0,80
6704	0553100000009789	98016,01	474210,41	2,50	0,00	0,80
6705	B0000.c584cd64b9ed42279edc371cb53bfd79	98097,66	474182,57	7,50	0,00	0,80
6707	B0000.4fb35dff7ad7438883fbc82fa828bff2	98165,61	474147,04	3,00	-0,15	0,80
6709	0553100000006799	97974,05	474300,28	2,50	0,00	0,80
6714	0553100000003928	98093,26	473087,79	8,50	-2,65	0,80
6727	B0000.e87460461d184a7c9cb78ebb90e8c03c	98072,19	473034,12	2,50	-2,15	0,80
6731	0553100000003158	98194,09	473422,38	3,00	-2,67	0,80
6732	0553100000004132	98078,71	473291,28	9,00	-2,81	0,80
6733	0553100000004165	98041,80	472989,39	8,00	-2,49	0,80
6761	B0000.79e45248fa3946fb97e3dd4ccc72722b	98041,80	473002,90	11,00	-2,22	0,80
6768	B0000.5510698ac343450bb12e739dea3fa4ac	98063,24	473063,92	11,00	-2,00	0,80
6769	B0000.812a2ac3bed3474797079ae03bba9e6a	98119,67	473278,29	3,00	-2,60	0,80
6780	B0000.38986b171ff6408c87f8e0adfe6c3d96	98073,94	473202,49	9,00	-3,00	0,80
6784	0553100000005216	97875,75	472882,22	9,00	-2,84	0,80
6843	B0000.aa95f2de0b874eb483c5ba18b8299b96	97182,46	473234,55	8,50	0,00	0,80
6845	0553100000005157	97062,69	473145,72	3,00	0,00	0,80
6846	0553100000005158	97061,33	473155,69	8,00	0,00	0,80
6847	0553100000005162	97072,22	473170,35	3,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
7425	0553100000007996	98246,92	473661,07	3,00	-3,00	0,80
7426	0553100000000131	98160,38	473505,39	7,00	-3,00	0,80
7428	B0000.22e1c33e454b466eb025dc5323050f7b	98306,72	473564,54	7,50	-3,00	0,80
7429	B0000.817f961dad5841678ddc0fb3ab434aa8	98291,58	473470,27	23,00	-3,00	0,80
7430	B0000.817f961dad5841678ddc0fb3ab434aa8	98387,08	473518,68	5,50	-3,00	0,80
7431	B0000.817f961dad5841678ddc0fb3ab434aa8	98362,24	473500,09	3,00	-3,00	0,80
7434	0553100000007943	98174,35	473733,84	8,00	-3,00	0,80
7435	0553100000007961	98273,74	473612,19	3,00	-3,00	0,80
7436	0553100000007996	98242,14	473656,88	3,00	-3,00	0,80
7437	0553100000007996	98255,03	473654,70	3,00	-3,00	0,80
7449	B0000.66924d321b304531a978d5b5f0e0beb5	98257,66	473723,11	8,00	-3,00	0,80
7451	B0000.5133544d9a504b0aa95e2e18d121a346	98311,19	473591,93	3,50	-3,00	0,80
7452	B0000.5133544d9a504b0aa95e2e18d121a346	98306,60	473585,63	8,50	-3,00	0,80
7455	B0000.4dcb773459d54e12af265fe2d7767fcc	98167,59	473752,32	2,50	-3,00	0,80
7461	B0000.6c6ee442dfd94f9a8722236fa3597a15	98192,15	473707,13	8,00	-3,00	0,80
7463	0553100000014486	98010,61	473886,79	7,00	-0,14	0,80
7469	0553100000003184	98169,60	473917,62	3,50	-3,00	0,80
7470	0553100000006035	98143,34	473935,69	3,00	-3,00	0,80
7471	0553100000006037	98171,24	473945,74	8,00	-3,00	0,80
7472	0553100000006025	98148,72	473888,30	8,00	-3,00	0,80
7473	0553100000006043	98208,20	473987,95	3,00	-2,90	0,80
7476	0553100000002750	98290,08	474105,08	3,00	-3,00	0,80
7483	B0000.2eab17ae159e4efb8b073a4a739072ce	98313,97	474035,05	3,50	-2,78	0,80
7491	B0000.808fbdfcb4cb46baa2f84fa20af7914b	98172,96	473934,20	8,00	-3,00	0,80
7498	0553100000003158	98203,08	473456,07	20,00	-2,45	0,80
7499	0553100000003160	98083,60	473394,31	3,00	-3,00	0,80
7502	0553100000012269	98188,92	473731,83	2,50	-3,00	0,80
7503	0553100000015454	98137,81	473839,22	8,00	-3,00	0,80
7506	0553100000015433	97699,36	473983,67	3,50	0,00	0,80
7507	0553100000015350	97687,50	474005,25	3,50	0,33	0,80
7508	0553100000015351	97685,91	474002,70	3,50	0,44	0,80
7509	0553100000015375	97699,30	473945,33	3,50	0,00	0,80
7510	0553100000015434	97700,95	473986,21	3,50	0,00	0,80
7511	0553100000015407	97717,51	473975,86	3,50	0,00	0,80
7512	B0000.3779df909a724d9a9f83988831c0a126	97883,90	474033,14	7,50	0,00	0,80
7513	B0000.d4982f5f86ea4c349b3f35f0ba4ac2dc	97765,34	474030,49	7,00	0,00	0,80
7514	B0000.d858fb16896241b8b45e685be4b316a0	97877,72	473970,22	9,00	0,00	0,80
7515	B0000.fa8902e3fe7a467fb2156487525989bf	97743,71	474032,89	7,00	0,25	0,80
7516	B0000.c6acd1411cbe4a2cb362c1b3ea2da46e	97860,89	473958,29	9,00	0,00	0,80
7518	0553100000004964	97722,19	473656,64	4,50	-0,51	0,80
7519	0553100000015440	97685,87	473974,42	3,50	0,00	0,80
7520	0553100000015492	97665,81	474076,99	7,00	0,61	0,80
7521	0553100000015445	97693,83	473987,13	3,50	0,00	0,80
7522	0553100000015200	97840,75	473910,84	3,50	0,00	0,80
7523	0553100000015371	97689,12	473951,69	3,50	0,00	0,80
7524	0553100000015435	97702,54	473988,76	3,50	0,00	0,80
7525	0553100000015426	97718,33	473989,49	3,50	0,00	0,80
7526	0553100000015406	97719,10	473978,40	3,50	0,00	0,80
7527	0553100000015497	97696,74	474059,78	7,00	0,53	0,80
7589	B0000.a2118b4be37145ca94e4fd6f302a613b	97373,84	473434,83	6,00	0,00	0,80
7591	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97301,65	473665,23	9,00	0,00	0,80
7593	0553100000008052	97409,68	473815,42	3,00	0,00	0,80
7594	0553100000000174	97451,17	473896,79	7,50	0,00	0,80
7598	0553100000008051	97122,71	473617,15	10,00	0,00	0,80
7600	0553100000015899	97432,32	473907,44	6,00	0,00	0,80
7975	B0000.22e1c33e454b466eb025dc5323050f7b	98299,55	473564,86	3,50	-3,00	0,80
7976	B0000.817f961dad5841678ddc0fb3ab434aa8	98293,05	473470,86	3,00	-3,00	0,80
7978	0553100000000133	98233,53	473623,57	3,50	-3,00	0,80
7980	B0000.7fe69061a60e48f89a6e24c8547e28f8	98290,95	473609,02	3,00	-3,00	0,80
8012	0553100000012299	97118,45	473563,58	3,50	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
8036	B0000.ceb323268ac84fae8cd39d0effd7a24f	97365,77	473012,76	8,50	0,00	0,80
8037	B0000.97d7681e8c41413f94d89436418efc29	97179,56	473228,68	8,50	0,00	0,80
8273	B0000.bbff7249f0a94635b6b294d0d2fb2994	97782,66	474008,70	7,00	0,00	0,80
8274	B0000.6de97303626a49c59884f97f977c0220	97898,25	474250,77	3,50	0,00	0,80
8275	B0000.591cd7d527884cee88d0fe0eb61922b8	97641,60	474210,12	8,00	0,18	0,80
8276	B0000.c0aa44a1c6cc473ea3567c59f0fc6e55	97713,34	474263,69	10,50	0,08	0,80
8277	0553100000003187	98001,14	474160,94	3,00	0,00	0,80
8278	0553100000003187	98006,75	474160,69	7,00	0,00	0,80
8279	0553100000009281	98010,08	474232,81	7,50	0,00	0,80
8280	0553100000009281	98003,84	474227,51	3,00	0,00	0,80
8283	0553100000000143	97629,75	474096,95	16,00	0,91	0,80
8284	0553100000000143	97647,15	474096,89	4,00	0,47	0,80
8287	0553100000009751	97934,79	474220,15	2,50	0,00	0,80
8288	0553100000006463	97977,54	474189,67	3,00	0,00	0,80
8289	0553100000006468	98043,06	474251,95	9,50	0,00	0,80
8290	0553100000001012	97956,81	474222,97	6,50	0,00	0,80
8291	0553100000001017	97937,69	474228,70	3,00	0,00	0,80
8292	0553100000001017	97940,06	474227,14	6,50	0,00	0,80
8293	0553100000012372	97761,26	474249,77	2,50	0,07	0,80
8294	B0000.11d7b25675cf4669ab442bf80bacc155	97943,55	474217,66	6,50	0,00	0,80
8295	B0000.87eed1f2881d445e837aa0fc41b8cfad	97938,90	474216,55	2,50	0,00	0,80
8296	B0000.aab62400f1584f1d8968ffea907cb139	97944,36	474224,21	3,00	0,00	0,80
8297	B0000.aab62400f1584f1d8968ffea907cb139	97943,19	474231,52	6,50	0,00	0,80
8298	B0000.abb40e22e0e34acdac551a837e1b3e31	97993,24	474192,19	6,00	0,00	0,80
8299	B0000.f84a4a19920446488d7c89562cb1365d	97628,74	474207,66	2,50	0,22	0,80
8300	0553100000015348	97694,16	474015,80	3,50	0,82	0,80
8301	0553100000015483	97710,15	474040,67	7,00	0,77	0,80
8302	0553100000015437	97705,72	473993,85	3,50	0,00	0,80
8303	0553100000014301	97593,10	474017,21	5,50	1,00	0,80
8304	0553100000006119	97601,19	474067,00	6,00	0,83	0,80
8305	0553100000015449	97700,20	473997,30	3,50	0,00	0,80
8306	0553100000015398	97734,41	473990,65	3,50	0,00	0,80
8368	0553100000015498	97702,86	474056,38	7,00	0,53	0,80
8369	B0000.e2e27f76ac1f4f6d81ae3c273d62ffbf	97641,18	474248,87	3,00	0,00	0,80
8370	B0000.9015167b8e7f4c398bdf2b0f6c8adde3	98025,24	474168,68	6,00	0,00	0,80
8371	0553100000005462	98114,66	474153,07	6,00	0,00	0,80
8372	0553100000005462	98114,25	474142,83	8,50	0,00	0,80
8373	0553100000003180	97967,26	474167,24	4,00	0,00	0,80
8374	0553100000003056	97706,24	474240,53	3,00	0,00	0,80
8375	0553100000003056	97717,01	474245,56	3,50	0,00	0,80
8378	0553100000009282	97925,16	474287,08	2,50	0,00	0,80
8379	0553100000000800	98058,16	474138,22	3,00	0,00	0,80
8380	0553100000006383	97952,60	474295,70	2,50	0,00	0,80
8383	0553100000000144	97722,81	474245,13	4,00	0,00	0,80
8385	0553100000000149	97560,06	474111,29	4,50	0,93	0,80
8386	0553100000010435	98016,13	474164,59	3,00	0,00	0,80
8387	0553100000006454	98110,83	474175,79	3,50	0,00	0,80
8388	0553100000006465	97980,99	474184,77	3,00	0,00	0,80
8389	0553100000006471	98015,51	474267,59	9,50	0,00	0,80
8390	0553100000006472	98121,07	474201,94	9,50	0,00	0,80
8391	0553100000006475	98094,41	474225,30	3,00	0,00	0,80
8392	0553100000006786	97908,94	474288,28	3,00	0,00	0,80
8393	0553100000001012	97950,84	474214,35	3,00	0,00	0,80
8394	0553100000013172	97927,25	474306,12	2,50	0,00	0,80
8395	B0000.0a7cd23556de4dff8f5833d622c9e209	98010,27	474240,27	7,50	0,00	0,80
8396	B0000.ceaeda3c7b2f485eb3b8236f68f2e928	97990,27	474175,92	3,00	0,00	0,80
8397	B0000.34833d87f9644f14ab1199689fb2d56b	97978,00	474196,22	2,50	0,00	0,80
8398	B0000.34833d87f9644f14ab1199689fb2d56b	97979,91	474202,30	6,00	0,00	0,80
8399	0553100000005253	98193,22	474130,62	10,50	-0,48	0,80
8400	0553100000005254	98167,57	474175,88	5,00	-0,27	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
8401	0553100000015493	97672,25	474073,41	7,00	0,61	0,80
8402	0553100000009272	97672,75	474177,17	6,00	0,70	0,80
8403	0553100000005461	98098,67	474091,28	3,00	0,00	0,80
8404	0553100000008484	97735,22	474235,89	9,50	0,02	0,80
8435	0553100000015431	97696,18	473978,58	3,50	0,00	0,80
8436	0553100000015444	97692,24	473984,59	3,50	0,00	0,80
8437	0553100000015429	97693,00	473973,49	3,50	0,00	0,80
8438	B0000.17155a7efe3e475ca5637b9e095f0b8c	97822,06	473982,49	9,00	0,00	0,80
8439	0553100000015410	97712,73	473968,23	3,50	0,00	0,80
8440	0553100000015436	97704,13	473991,30	3,50	0,00	0,80
8441	0553100000015147	97745,14	473942,42	3,50	0,00	0,80
8442	0553100000015214	97818,38	473874,98	3,50	0,00	0,80
8443	0553100000015401	97726,78	473995,41	3,50	0,00	0,80
8444	0553100000015355	97679,54	473992,53	3,50	0,50	0,80
8445	0553100000015372	97691,66	473950,10	3,50	0,00	0,80
8446	0553100000015386	97724,18	473961,10	3,50	0,00	0,80
8447	0553100000015672	97799,74	473931,14	3,50	0,00	0,80
8448	0553100000015196	97847,11	473921,03	3,50	0,00	0,80
8449	0553100000015441	97687,46	473976,96	3,50	0,00	0,80
8450	0553100000015423	97713,55	473981,87	3,50	0,00	0,80
8451	0553100000015418	97705,59	473969,15	3,50	0,00	0,80
8452	0553100000015419	97707,18	473971,70	3,50	0,00	0,80
8453	0553100000015403	97723,88	473986,03	3,50	0,00	0,80
8454	0553100000015397	97736,96	473989,06	3,50	0,00	0,80
8455	0553100000015420	97708,78	473974,24	3,50	0,00	0,80
8456	0553100000015145	97748,33	473947,50	3,50	0,00	0,80
8457	0553100000015378	97711,46	473940,74	3,50	0,00	0,80
8458	0553100000015679	97778,53	473922,65	3,50	0,00	0,80
8459	0553100000015197	97840,84	473924,94	3,50	0,00	0,80
8460	0553100000015358	97674,77	473984,90	3,50	0,54	0,80
8461	0553100000015670	97788,32	473938,30	3,50	0,00	0,80
8462	0553100000015676	97761,28	473933,47	3,50	0,00	0,80
8463	0553100000000178	97566,05	473950,40	9,50	0,21	0,80
8464	0553100000015212	97821,68	473880,28	3,50	0,00	0,80
8465	0553100000015427	97689,82	473968,41	3,50	0,00	0,80
8466	0553100000015447	97697,02	473992,21	3,50	0,00	0,80
8467	0553100000015674	97811,05	473924,05	3,50	0,00	0,80
8468	0553100000015136	97764,27	473972,92	3,50	0,00	0,80
8469	0553100000015139	97754,70	473971,80	3,50	0,00	0,80
8470	0553100000015140	97757,89	473962,75	3,50	0,00	0,80
8471	0553100000015362	97668,41	473974,72	3,50	0,71	0,80
8472	0553100000015365	97663,68	473967,16	3,50	0,63	0,80
8473	0553100000015142	97754,71	473957,67	3,50	0,00	0,80
8474	0553100000015151	97738,76	473932,25	3,50	0,00	0,80
8475	0553100000015369	97684,03	473954,87	3,50	0,00	0,80
8476	0553100000015374	97696,75	473946,92	3,50	0,00	0,80
8477	0553100000015391	97732,14	473973,82	3,50	0,00	0,80
8478	0553100000015394	97744,59	473984,30	3,50	0,00	0,80
8479	0553100000015405	97720,69	473980,94	3,50	0,00	0,80
8480	0553100000015424	97715,15	473984,41	3,50	0,00	0,80
8846	0553100000004135	98081,68	473175,60	8,50	-3,00	0,80
8847	0553100000004133	98075,30	473179,22	3,00	-3,00	0,80
8848	0553100000004149	97964,51	473277,83	3,00	-3,00	0,80
8865	0553100000009221	98019,39	473303,43	2,50	-3,00	0,80
8875	0553100000012837	98127,12	473289,87	2,50	-2,50	0,80
8877	B0000.129fee6ef2144bccb20134926bc74ccd	98066,62	473190,41	3,00	-3,00	0,80
8879	B0000.8d79c4d7e5654430bd3af4e0f9cc6c23	98027,06	473219,38	9,00	-3,00	0,80
8885	B0000.14844ed0cfa74ab7a832fd75adc9e068	98064,33	473271,84	9,00	-2,98	0,80
8975	0553100000005163	97077,89	473171,26	3,00	0,00	0,80
8978	0553100000005154	97049,32	473132,22	3,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
8979	0553100000005155	97052,14	473136,74	3,00	0,00	0,80
8981	0553100000014416	97093,56	473189,09	3,00	0,00	0,80
8982	B0000.da88be44ef824b0685954844be231019	97066,86	473161,45	8,00	0,00	0,80
8984	B0000.4b4f105c7b254e7e80c4c0c146300d80	97065,59	473126,32	4,00	0,00	0,80
9023	0553100000005213	97864,95	472827,77	7,50	-2,38	0,80
9041	0553100000012195	97993,71	472883,79	2,50	-2,66	0,80
9049	B0000.d736326db2f44bb789d6f31f37479e71	98094,26	473054,46	8,50	-2,44	0,80
9052	B0000.fd4db6b5208d45969c148444bb749b75	98046,02	473117,98	8,50	-3,00	0,80
9058	B0000.5510698ac343450bb12e739dea3fa4ac	98067,18	473064,03	8,00	-2,28	0,80
9059	B0000.c4914e7a7221489e847dbe9ed83dfc04	98105,81	473083,76	3,50	-2,59	0,80
9330	B0000.03870a52f9204e5db31e77a01452ef07	98079,80	473163,80	8,50	-3,00	0,80
9336	0553100000003914	98072,44	473122,22	3,00	-3,00	0,80
9337	0553100000003919	98080,97	473145,75	3,00	-3,00	0,80
9338	0553100000004145	98086,44	473132,74	8,50	-3,00	0,80
9339	0553100000004131	98070,47	473129,68	8,50	-3,00	0,80
9340	0553100000004131	98073,84	473121,23	3,00	-3,00	0,80
9341	0553100000003897	98060,40	473117,31	8,50	-3,00	0,80
9342	0553100000003897	98065,26	473121,52	3,00	-3,00	0,80
9356	B0000.e416ff2f49ad44c290d27eb8da8acd84	98075,18	473168,00	8,50	-3,00	0,80
9362	B0000.0ee49d8e69434821a88dc4ff814b6aa5	98076,32	473139,42	2,50	-3,00	0,80
9621	0553100000012802	98103,01	473050,78	3,00	-2,55	0,80
9624	B0000.0400fad6bbb04bb58391b60299685cdc	98096,81	473028,31	2,50	-2,47	0,80
9625	0553100000003075	98051,54	473026,45	3,00	-2,00	0,80
9626	0553100000003916	98090,20	473068,53	2,50	-2,38	0,80
9627	0553100000003936	98100,73	473071,59	2,50	-2,52	0,80
9628	0553100000004348	98046,30	473004,15	2,50	-2,34	0,80
9629	0553100000004358	98056,63	473030,65	8,00	-2,01	0,80
9631	0553100000003906	98067,63	473074,59	11,00	-3,00	0,80
9655	0553100000012857	98082,00	472998,26	2,50	-2,30	0,80
9656	B0000.e87dff4a822948dda05935385a8ce086	98057,36	473050,14	11,00	-2,32	0,80
9660	B0000.19cbdef9ccb940479c1400ec855b57f3	98084,50	473079,18	8,50	-2,45	0,80
9661	B0000.7aa14d6ff52447378eb786539c490a86	98087,66	473027,96	8,50	-2,35	0,80
9662	B0000.c47feb45a1a1422db6ff3e2255c9eede	98087,30	473069,56	2,50	-2,39	0,80
9667	B0000.25482b9d5cfd426089fd2af8c5fc758a	98100,33	473082,84	8,50	-2,60	0,80
9668	B0000.4387fc480edf423ead85fba57ddbcbba	98038,35	472995,07	11,00	-2,19	0,80
9672	B0000.1b8683c701e74ff4979a4dd911932930	98085,06	473077,73	3,50	-2,40	0,80
9680	B0000.c4914e7a7221489e847dbe9ed83dfc04	98103,94	473089,79	8,50	-2,74	0,80
9686	B0000.ce876057af014f029e09847a2d422dec	98075,75	473000,90	8,50	-2,25	0,80
10061	0553100000007764	98164,10	473764,02	8,00	-3,00	0,80
10062	0553100000000132	98146,51	473636,96	23,50	-3,00	0,80
10065	0553100000007897	98149,55	473760,07	8,00	-3,00	0,80
10066	0553100000007335	98024,75	473833,24	7,00	-1,00	0,80
10067	B0000.afa40e581af34383985839f6146a30f8	97969,46	473837,02	8,00	-1,00	0,80
10068	B0000.5554d9ba1fd0469ca336087358b28e1f	97976,29	473817,08	8,00	-1,00	0,80
10069	B0000.6e6a51cc18844d06acae3ecbf257a578	97682,35	473665,47	7,00	-0,09	0,80
10071	0553100000006206	97615,07	473745,67	8,00	0,00	0,80
10072	B0000.5d0aa6b579f24b78b3bef3e24af3679d	98019,82	473801,11	7,00	-1,00	0,80
10073	0553100000015463	98101,15	473807,28	8,00	-3,00	0,80
10074	0553100000013640	97629,28	473746,41	6,00	0,00	0,80
10075	0553100000015475	98133,12	473843,07	6,00	-3,00	0,80
10076	0553100000015722	97866,24	473711,91	9,00	-1,00	0,80
10077	0553100000015718	97896,63	473692,66	9,00	-1,00	0,80
10078	0553100000015725	97856,09	473741,81	9,00	-1,00	0,80
10079	0553100000015459	98117,43	473821,48	8,00	-3,00	0,80
10307	B0000.d72ef221e1344f7686b80623a2c95d11	98171,07	473954,58	3,00	-3,00	0,80
10308	B0000.b7d120e819ba4895b4c0d99b73853143	98029,33	473980,25	4,00	0,00	0,80
10309	0553100000009780	98029,37	473979,65	3,50	0,00	0,80
10310	B0000.bec654086bfe495dbe6ba3b4bf23bab2	98195,45	473977,94	3,00	-3,00	0,80
10311	0553100000006028	98151,10	473976,47	8,00	-3,00	0,80
10313	B0000.430c44b4ec7345ceb89e0e4f1cc5a9c8	98182,75	473974,47	3,00	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
10314	B0000.267c47254ff643209ca72d0b6daab16f	98181,84	473958,25	3,00	-3,00	0,80
10315	B0000.267c47254ff643209ca72d0b6daab16f	98184,30	473951,64	3,00	-3,00	0,80
10316	B0000.75ad32d9695c43f3ad8732e7132401a2	98182,32	473978,31	3,00	-3,00	0,80
10317	B0000.d72ef221e1344f7686b80623a2c95d11	98184,55	473945,75	3,00	-3,00	0,80
10519	0553100000007966	98225,21	473759,61	8,00	-3,00	0,80
10520	B0000.b99fca72c27c497cbb8f2a5d81a741f5	98222,36	473727,28	2,50	-3,00	0,80
10523	0553100000012281	98237,22	473724,75	2,50	-3,00	0,80
10524	0553100000012265	98174,92	473743,99	2,50	-3,00	0,80
10525	0553100000002895	98190,09	473766,92	2,50	-3,00	0,80
10526	0553100000002897	98191,28	473773,94	2,50	-3,00	0,80
10527	0553100000006168	98212,44	473729,53	2,50	-3,00	0,80
10528	0553100000006172	98216,18	473724,76	2,50	-3,00	0,80
10529	0553100000006176	98222,28	473727,19	2,50	-3,00	0,80
10530	0553100000007946	98169,65	473783,45	8,00	-3,00	0,80
10531	0553100000000802	98180,05	473790,70	8,00	-3,00	0,80
10532	0553100000007990	98246,31	473644,67	3,00	-3,00	0,80
10534	0553100000007752	98152,72	473757,33	8,00	-3,00	0,80
10535	0553100000009099	98187,70	473746,00	2,50	-3,00	0,80
10537	0553100000002041	98279,20	473607,20	3,00	-3,00	0,80
10538	0553100000007815	98227,54	473692,27	8,00	-3,00	0,80
10539	0553100000007824	98259,63	473738,08	8,00	-3,00	0,80
10540	0553100000007829	98270,04	473626,07	8,50	-3,00	0,80
10542	0553100000007626	98206,41	473775,57	3,00	-3,00	0,80
10543	0553100000007626	98211,46	473771,75	8,00	-3,00	0,80
10544	0553100000007647	98179,14	473729,99	8,00	-3,00	0,80
10546	0553100000012277	98216,97	473701,40	2,50	-3,00	0,80
10547	B0000.70d6b414c7b84cea9ed83b2660f123c9	98253,49	473662,75	8,50	-3,00	0,80
10548	B0000.b0dbd00a09764d5bb61cd2e19fb21df6	98245,78	473709,19	8,00	-3,00	0,80
10549	B0000.f82c9563de474b4693e60116db13ae73	98238,24	473738,39	2,50	-3,00	0,80
10550	B0000.0f4b5c547b054740b5b7c8bde80af799	98217,26	473739,54	2,50	-3,00	0,80
10551	B0000.edb1a6d5d5dd4c0d8b858a01f6312bc0	98196,78	473703,11	8,00	-3,00	0,80
10552	B0000.05c2d02ff9414e90a125d682e77fc59b	98197,29	473780,56	3,00	-3,00	0,80
10555	B0000.d660489d8c5243048ea76a2b67578732	98218,92	473746,00	2,50	-3,00	0,80
10556	B0000.62a770fcad3a463da100959e3dada6e3	98182,79	473715,31	8,00	-3,00	0,80
10557	B0000.b2e7ae8ebf9e4b8181cb2d3c258774a8	98198,12	473791,47	2,50	-3,00	0,80
10559	B0000.d4d15d0936ad49a0b0ec9de89de4cf18	98207,26	473760,03	2,50	-3,00	0,80
10560	B0000.62dadb1f587949dcaf36e037d62fdf66	98195,84	473715,52	8,00	-3,00	0,80
10561	B0000.ce2969c645a54c0a8d33ca67b688d248	98224,98	473749,94	2,50	-3,00	0,80
10562	0553100000006024	98126,83	473923,40	3,00	-3,00	0,80
10564	0553100000006034	98144,12	473937,59	3,00	-3,00	0,80
10565	0553100000006037	98180,26	473942,10	3,00	-3,00	0,80
10566	0553100000006041	98174,34	473928,20	3,00	-3,00	0,80
10567	0553100000006041	98167,73	473925,26	8,00	-3,00	0,80
10568	0553100000006018	98140,38	473907,62	3,00	-3,00	0,80
10569	0553100000006039	98167,53	473937,49	3,00	-3,00	0,80
10586	B0000.8a90bdd0f7494912ab93dc33e403ca82	98135,78	473910,70	8,00	-3,00	0,80
10587	0553100000007336	98025,31	473820,26	7,00	-1,00	0,80
10588	0553100000007346	98009,66	473825,35	8,00	-1,00	0,80
10589	B0000.4b527ce3b5ef418cbfdeeeb7e6f4e569	97983,26	473813,15	8,00	-1,00	0,80
10590	B0000.3154918fb77042ada2b4c8e87ec1a0a4	98008,70	473808,09	8,00	-1,00	0,80
10591	0553100000015818	98221,35	473646,09	2,50	-3,00	0,80
10592	0553100000012274	98207,73	473694,73	2,50	-3,00	0,80
10593	0553100000015473	98124,99	473836,00	6,00	-3,00	0,80
10594	0553100000015462	98105,23	473810,82	8,00	-3,00	0,80
10595	0553100000006178	98220,68	473720,85	2,50	-3,00	0,80
10596	0553100000009318	98153,01	473740,82	2,50	-3,00	0,80
10597	0553100000015464	98096,20	473802,99	8,00	-3,00	0,80
10598	0553100000006179	98224,61	473725,33	2,50	-3,00	0,80
10709	0553100000013171	97874,17	474266,89	2,50	0,00	0,80
10711	B0000.e2a1013142ef491081dea5bb1863020a	97894,15	474268,29	7,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
10712	B0000.893d282a4cab487c892203a5a08e3e1f	97958,67	474322,27	9,50	0,00	0,80
10886	0553100000004996	98046,58	473346,45	3,00	-3,00	0,80
10887	0553100000004995	97972,25	473255,31	8,50	-3,00	0,80
10890	0553100000014914	98022,39	472872,31	2,00	-2,48	0,80
10894	B0000.08b6ae9ee3ab4e9e86f2f53564db66e8	97997,84	473279,34	3,00	-3,00	0,80
10896	0553100000003078	98092,22	472956,92	3,00	-2,62	0,80
10897	0553100000003922	98084,52	473227,67	3,00	-3,00	0,80
10900	0553100000003158	98187,45	473425,92	24,50	-2,58	0,80
10901	0553100000004142	98083,42	473017,82	8,50	-2,30	0,80
10903	0553100000003896	98044,34	473135,07	8,50	-3,00	0,80
10914	0553100000009222	98033,69	473331,13	3,00	-3,00	0,80
10915	0553100000009222	98042,15	473335,26	8,50	-3,00	0,80
10920	0553100000007906	98112,00	473085,55	3,50	-2,67	0,80
10921	0553100000007908	98104,97	473257,12	3,00	-2,77	0,80
10930	B0000.f50154decdd24537bacc4517c6ed4803	98091,93	473037,84	8,50	-2,41	0,80
10931	B0000.23ac4eab6ebe42d88c2bf4f1f9150083	98044,65	473380,16	3,00	-3,00	0,80
10933	B0000.74ebcc5933244ecfbbd595379fa17ea6	98100,75	473312,67	9,00	-2,57	0,80
10936	B0000.63217088b0fc4852a49ce46a682bd111	98046,74	472966,29	11,00	-2,42	0,80
10937	B0000.fcaa4665d6154504966a77589d93b79e	98045,52	473236,00	9,00	-3,00	0,80
10939	B0000.a463b66e49fe42c7b2b9441784678976	97945,29	473288,43	8,50	-3,00	0,80
10940	B0000.d8bf9ef676ba48e4bcdb898d7238dfa2	97970,75	473267,32	3,00	-3,00	0,80
10941	B0000.79e45248fa3946fb97e3dd4ccc72722b	98043,71	472998,02	8,00	-2,41	0,80
10946	B0000.1b8683c701e74ff4979a4dd911932930	98082,50	473086,03	8,50	-2,70	0,80
10950	B0000.6ac4a593fe1548319468bbe2a65b08ee	98141,96	473303,40	9,00	-2,35	0,80
10954	B0000.52044c0151be4135b7117633789c2233	98108,04	473261,56	3,00	-2,74	0,80
10964	0553100000012203	98058,52	473382,13	6,00	-3,00	0,80
11211	B0000.d9275380d5a34b2c8fb8129e51cff661	98050,27	473416,37	3,00	-3,00	0,80
11212	0553100000007990	98238,24	473652,23	3,00	-3,00	0,80
11213	B0000.0d38a44ec5514502a21e2c33820038be	98265,91	473621,30	8,50	-3,00	0,80
11216	0553100000003918	98088,09	473045,34	8,50	-2,36	0,80
11217	0553100000003160	98083,44	473409,93	8,50	-3,00	0,80
11218	0553100000004151	97977,56	473352,98	5,00	-2,32	0,80
11219	0553100000004165	98039,84	472983,68	11,00	-2,48	0,80
11224	0553100000010790	97873,00	472794,77	3,00	-2,20	0,80
11227	0553100000013358	98047,19	472888,66	2,50	-2,94	0,80
11228	0553100000012198	98017,25	473315,31	3,00	-3,00	0,80
11232	B0000.4387fc480edf423ead85fba57ddbcbba	98040,97	472991,49	8,00	-2,41	0,80
11233	B0000.2784d93a231948d0bdec1b455de03778	98089,72	473224,38	9,00	-3,00	0,80
11243	B0000.ec4d456473384317a66e3c9d15f99c85	97254,63	473330,77	3,00	0,00	0,80
11274	0553100000012185	97261,71	473342,64	3,00	0,00	0,80
11485	0553100000004975	97034,65	473107,49	8,00	0,00	0,80
11486	0553100000004976	97031,99	473208,11	8,50	0,00	0,80
11519	B0000.8dfcf34966b8491a83caf964e5f57b08	97019,51	473187,19	8,50	0,00	0,80
11520	B0000.4197bde2f59c4ccba43839408e9b99a6	97028,82	473202,88	8,50	0,00	0,80
11529	B0000.975fd69d84164831a8959b82afb64974	97041,34	473118,83	8,00	0,00	0,80
11566	B0000.591cd7d527884cee88d0fe0eb61922b8	97634,87	474209,64	3,00	0,19	0,80
11567	0553100000009801	97830,50	474299,15	2,50	0,00	0,80
11570	B0000.cedc897b60a14eb9b8dc3d53d8cbe39c	97626,04	474235,15	4,00	0,00	0,80
11573	0553100000006466	97993,35	474173,86	3,00	0,00	0,80
11601	0553100000006020	98132,29	473907,71	8,00	-3,00	0,80
11603	0553100000006441	98160,40	473996,58	8,00	-3,00	0,80
11606	B0000.91b5e241e5794e87b858375db776b043	98180,45	474012,69	3,50	-3,00	0,80
11612	0553100000015359	97673,18	473982,35	3,50	0,46	0,80
11614	0553100000015149	97741,95	473937,34	3,50	0,00	0,80
11792	0553100000006031	98145,44	473954,24	3,00	-3,00	0,80
11793	0553100000006034	98133,32	473939,95	8,00	-3,00	0,80
11794	0553100000006021	98139,74	473894,03	8,00	-3,00	0,80
11795	0553100000006025	98144,69	473884,38	3,50	-3,00	0,80
11796	0553100000006028	98158,27	473970,86	3,00	-3,00	0,80
11797	0553100000006442	98156,26	473993,43	8,00	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
11798	0553100000009799	98130,39	474065,77	2,50	-0,04	0,80
11799	0553100000007089	98163,06	473927,22	3,00	-3,00	0,80
11800	B0000.c924447ce4c64ead94b14127f09a8639	98144,40	473968,14	8,00	-3,00	0,80
11801	0553100000005597	98135,61	474122,04	3,00	0,00	0,80
12028	0553100000006439	98203,55	474029,51	8,00	-2,22	0,80
12029	B0000.0a7cd23556de4dff8f5833d622c9e209	97998,28	474240,53	3,00	0,00	0,80
12031	0553100000005254	98170,49	474165,04	8,50	-0,28	0,80
12033	0553100000015495	97684,55	474066,56	7,00	0,60	0,80
12036	0553100000006170	98215,57	473733,10	2,50	-3,00	0,80
12037	0553100000007961	98287,74	473619,29	3,50	-3,00	0,80
12038	0553100000000131	98185,98	473562,33	17,00	-3,00	0,80
12039	0553100000000131	98163,49	473531,53	3,00	-3,00	0,80
12041	0553100000000132	98126,76	473672,93	9,00	-3,00	0,80
12044	0553100000007090	98184,41	473787,05	8,00	-3,00	0,80
12045	B0000.70d6b414c7b84cea9ed83b2660f123c9	98250,54	473665,25	3,00	-3,00	0,80
12046	B0000.460c27922555420ebd6f3f1b6f7068e3	98235,85	473701,43	8,00	-3,00	0,80
12047	B0000.bdae8163918c41009273d7ee718124c4	98265,90	473732,66	8,00	-3,00	0,80
12048	B0000.7fe69061a60e48f89a6e24c8547e28f8	98290,66	473594,81	3,00	-3,00	0,80
12049	B0000.583806e5d9154788922332f3f49085e8	98214,09	473756,26	2,50	-3,00	0,80
12050	B0000.420730af2c624885a002976a3cac1779	98181,70	473797,49	8,00	-3,00	0,80
12051	B0000.e2e27f76ac1f4f6d81ae3c273d62ffbf	97643,41	474248,73	7,00	0,00	0,80
12052	0553100000005257	97812,91	474380,52	12,00	0,00	0,80
12053	0553100000003183	98011,83	474015,19	7,00	0,00	0,80
12057	0553100000000825	97875,80	474394,94	4,00	0,19	0,80
12058	0553100000006387	97664,43	474154,22	5,00	0,31	0,80
12060	0553100000000149	97561,92	474120,88	4,00	0,57	0,80
12061	0553100000000149	97567,53	474111,36	10,00	0,65	0,80
12062	0553100000006475	98092,23	474214,24	9,50	0,00	0,80
12063	0553100000009202	98035,54	474158,01	3,50	0,00	0,80
12064	0553100000007355	97854,17	473962,73	9,00	0,00	0,80
12065	0553100000006801	98001,81	474292,35	6,00	0,00	0,80
12066	0553100000014898	97627,06	474204,78	3,00	0,28	0,80
12067	B0000.61d25ffc356140be9489139a880a7ce7	98019,37	473881,30	7,00	-0,07	0,80
12068	B0000.1c306fbb8c244b73bac40246bdfe8563	98033,15	473853,26	7,00	-1,00	0,80
12069	B0000.5eef5f203d964b0da36490c470cc0886	97820,34	473984,51	9,00	0,00	0,80
12070	B0000.e9c7b59646ed40338f6a9c5435d57475	98130,67	473926,73	3,00	-3,00	0,80
12071	B0000.4a8c0772f7cf4e76be6e3cefc7ac5ad1	98109,81	474213,00	2,50	0,00	0,80
12072	B0000.0a2b0ab5f33640ac80290d4c26bb66bb	97927,84	474285,11	2,50	0,00	0,80
12076	B0000.bec654086bfe495dbe6ba3b4bf23bab2	98193,85	473976,72	8,00	-3,00	0,80
12077	0553100000006035	98131,86	473934,38	8,00	-3,00	0,80
12078	0553100000006039	98175,21	473938,71	8,00	-3,00	0,80
12083	0553100000009786	98200,58	474162,01	2,00	-0,55	0,80
12086	0553100000007089	98171,61	473923,59	8,00	-3,00	0,80
12090	0553100000006207	97650,20	473770,92	17,00	0,00	0,80
12092	0553100000007343	98003,25	473799,78	7,00	-1,00	0,80
12093	0553100000015491	97660,86	474068,07	7,00	0,76	0,80
12094	0553100000015494	97678,39	474069,99	7,00	0,60	0,80
12095	0553100000015466	98102,51	473812,40	6,00	-3,00	0,80
12096	0553100000009723	97766,45	474430,90	3,50	0,00	0,80
12098	0553100000006549	97756,01	474316,31	10,00	0,56	0,80
12099	0553100000012279	98223,09	473712,44	2,50	-3,00	0,80
12100	0553100000015341	97711,97	474004,67	3,50	0,21	0,80
12101	0553100000007331	98023,31	473860,27	7,00	-0,76	0,80
12102	0553100000015422	97711,96	473979,32	3,50	0,00	0,80
12103	0553100000015448	97698,61	473994,76	3,50	0,00	0,80
12104	0553100000015218	97896,79	473977,84	6,00	0,00	0,80
12105	0553100000015682	97795,59	473911,95	3,50	0,00	0,80
12107	0553100000015404	97722,28	473983,49	3,50	0,00	0,80
12108	0553100000015428	97691,41	473970,95	3,50	0,00	0,80
12109	0553100000015671	97794,00	473934,74	3,50	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
12110	0553100000015446	97695,42	473989,67	3,50	0,00	0,80
12111	0553100000015455	98133,72	473835,67	8,00	-3,00	0,80
12112	0553100000012815	98157,73	473744,87	2,50	-3,00	0,80
12113	0553100000013490	98227,91	473743,88	2,50	-3,00	0,80
12114	0553100000015385	97722,59	473958,55	3,50	0,00	0,80
12183	0553100000003922	98081,55	473223,47	9,00	-3,00	0,80
12184	0553100000004123	98117,93	473316,28	3,00	-2,43	0,80
12186	0553100000004129	98077,08	473206,88	9,00	-3,00	0,80
12187	0553100000003162	98059,31	473364,56	3,50	-3,00	0,80
12192	0553100000007931	98130,65	473308,00	9,00	-2,41	0,80
12212	0553100000007908	98108,67	473254,55	9,00	-2,76	0,80
12223	B0000.93579f34b4d4416db449fd1fc8474df9	98081,47	473223,43	3,00	-3,00	0,80
12224	B0000.93579f34b4d4416db449fd1fc8474df9	98089,09	473218,14	3,00	-3,00	0,80
12228	B0000.129fee6ef2144bccb20134926bc74ccd	98071,90	473193,67	9,00	-3,00	0,80
12245	B0000.59a3f825ff364d32b8ca83e9c39f9fe3	98082,95	473305,62	3,00	-2,72	0,80
12247	B0000.36c01f3b91ed48809d24a391613a9a3e	98075,40	473214,52	3,00	-3,00	0,80
12257	0553100000007928	98120,39	473279,25	9,00	-2,59	0,80
12259	0553100000007728	98127,76	473301,14	2,50	-2,45	0,80
12261	0553100000004967	97933,29	473285,14	3,50	-3,00	0,80
12264	B0000.08b6ae9ee3ab4e9e86f2f53564db66e8	98005,63	473282,51	8,50	-3,00	0,80
12265	0553100000004345	98034,81	473236,16	9,00	-3,00	0,80
12266	0553100000004149	97950,66	473269,51	3,00	-3,00	0,80
12268	0553100000004154	98022,58	473209,84	9,00	-3,00	0,80
12269	0553100000004154	98033,65	473210,45	3,00	-3,00	0,80
12270	0553100000004156	98024,17	473201,92	9,00	-3,00	0,80
12293	B0000.e2a1013142ef491081dea5bb1863020a	97880,65	474262,54	3,00	0,00	0,80
12573	0553100000004115	98099,58	473317,23	9,00	-2,54	0,80
12578	0553100000007909	98117,03	473268,48	9,00	-2,65	0,80
12579	0553100000007911	98112,19	473252,12	9,00	-2,75	0,80
12591	B0000.812a2ac3bed3474797079ae03bba9e6a	98119,79	473273,28	9,00	-2,61	0,80
12595	B0000.52044c0151be4135b7117633789c2233	98113,60	473264,29	9,00	-2,69	0,80
12599	B0000.19cbdef9ccb940479c1400ec855b57f3	98084,80	473078,12	3,50	-2,41	0,80
12602	0553100000003917	98095,15	473081,28	3,50	-2,60	0,80
12603	0553100000004138	98077,71	473124,09	3,00	-3,00	0,80
12606	0553100000008642	98113,77	473075,34	2,50	-2,69	0,80
12613	B0000.92a421ad56994fecb2c9d2e6b1f55b82	98095,71	473070,12	2,50	-2,46	0,80
12615	B0000.fd4db6b5208d45969c148444bb749b75	98047,92	473136,10	3,00	-3,00	0,80
12617	B0000.cd125a33999b4bc9bba42d3c03765179	98083,99	473159,39	8,50	-3,00	0,80
12625	0553100000004346	98040,29	473159,38	8,50	-3,00	0,80
12627	0553100000004351	98040,83	473146,88	8,50	-3,00	0,80
12628	0553100000004138	98080,85	473132,65	8,50	-3,00	0,80
12629	0553100000004133	98081,90	473175,74	8,50	-3,00	0,80
12635	0553100000012856	98078,91	473140,18	2,50	-3,00	0,80
12641	B0000.bc4c72e362b243bcadb04e264e63ca3e	98035,58	473178,89	9,00	-3,00	0,80
12644	0553100000003913	98064,61	473279,12	9,00	-2,95	0,80
12645	0553100000004355	98052,20	473245,96	9,00	-3,00	0,80
12646	0553100000004129	98079,45	473203,14	3,00	-3,00	0,80
12647	0553100000004995	97976,72	473250,73	3,00	-3,00	0,80
12648	0553100000009221	98013,99	473293,64	3,00	-3,00	0,80
12652	B0000.1fddd1c9e58947ecbcaae2e650486474	98026,67	473398,49	3,00	-3,00	0,80
12653	B0000.1fddd1c9e58947ecbcaae2e650486474	98025,74	473393,18	3,00	-3,00	0,80
12655	B0000.807cd5394a2141d6889e5c9960066273	98068,81	473411,16	3,00	-3,00	0,80
12660	0553100000004123	98109,05	473319,66	9,00	-2,48	0,80
12661	0553100000004134	98073,37	473215,99	3,00	-3,00	0,80
12662	0553100000004152	98019,48	473403,55	3,00	-3,00	0,80
12664	0553100000004967	97943,16	473285,33	8,50	-3,00	0,80
12665	0553100000004967	97943,80	473293,02	3,50	-3,00	0,80
12669	2 verdiepingen	97895,08	473291,14	9,00	-0,90	0,80
12670	0553100000009224	98030,29	473316,81	8,50	-3,00	0,80
12671	0553100000007909	98112,23	473271,79	3,00	-2,67	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
12672	0553100000007911	98108,10	473261,52	3,00	-2,73	0,80
12673	0553100000007920	98119,58	473312,80	9,00	-2,45	0,80
12679	B0000.0c8c52732b8f436ba1275b5353bd5d62	98033,39	473194,03	9,00	-3,00	0,80
12681	B0000.8d79c4d7e5654430bd3af4e0f9cc6c23	98031,42	473214,22	3,00	-3,00	0,80
12683	B0000.489ad9db9c654fe0a7a8d9657b4e6af1	98031,54	473199,77	9,00	-3,00	0,80
12685	B0000.d8bf9ef676ba48e4bcdb898d7238dfa2	97971,58	473273,19	3,00	-3,00	0,80
12686	B0000.d8bf9ef676ba48e4bcdb898d7238dfa2	97963,74	473271,15	8,50	-3,00	0,80
12687	B0000.33c5eba0945a426cad218048c28cd52a	98041,47	473429,39	8,50	-3,00	0,80
12688	B0000.33c5eba0945a426cad218048c28cd52a	98047,98	473433,29	3,00	-3,00	0,80
12689	B0000.17cbb1f580cc446eae7593e9a406b661	98071,09	473281,97	9,00	-2,89	0,80
12690	B0000.59a3f825ff364d32b8ca83e9c39f9fe3	98090,06	473305,22	9,00	-2,68	0,80
12691	B0000.36c01f3b91ed48809d24a391613a9a3e	98074,71	473208,51	9,00	-3,00	0,80
12696	0553100000012194	97987,51	473259,92	6,00	-3,00	0,80
12704	B0000.c8c4ec9b25074192bc07539e90f969ed	98074,94	473293,89	9,00	-2,82	0,80
12706	B0000.d6f96a8972ff49749e8b4d44d053d942	98100,02	473300,88	2,50	-2,63	0,80
12709	0553100000003919	98088,60	473152,76	8,50	-3,00	0,80
12711	0553100000004114	98101,18	473246,37	9,00	-2,84	0,80
12714	0553100000004145	98088,55	473125,52	3,00	-3,00	0,80
12715	0553100000004996	98059,25	473347,69	3,50	-3,00	0,80
12716	0553100000004995	97985,35	473253,23	3,00	-3,00	0,80
12718	0553100000004149	97963,74	473271,15	8,50	-3,00	0,80
12720	0553100000003900	98066,22	472981,27	8,50	-2,62	0,80
12721	0553100000009610	98113,84	473307,60	2,50	-2,52	0,80
12741	0553100000009221	98018,14	473300,60	8,50	-3,00	0,80
12742	0553100000009224	98022,56	473312,63	3,00	-3,00	0,80
12743	0553100000009224	98033,00	473320,48	3,50	-3,00	0,80
12747	0553100000007912	98112,23	473271,79	3,00	-2,67	0,80
12767	B0000.3422bcd08f5748268409ce85da1bf38d	98056,50	473038,35	8,00	-2,00	0,80
12768	B0000.d5cb210ddd0543ec95b8032ebada9993	98033,30	473229,88	9,00	-3,00	0,80
12769	B0000.145c56c8c0de494aa20f78894b81ff49	98046,13	472978,76	8,00	-3,00	0,80
12782	B0000.a5e1a3b1e62a4b5c9e9d721b20d4014f	98128,27	473286,90	2,50	-2,51	0,80
12793	B0000.38986b171ff6408c87f8e0adfe6c3d96	98067,32	473207,13	3,00	-3,00	0,80
12798	0553100000013629	98085,90	473145,56	6,00	-3,00	0,80
12808	B0000.e636d24754084de48bd819999ba0d843	98332,22	473594,58	8,50	-3,00	0,80
12837	0553100000003078	98072,29	472949,04	8,00	-3,00	0,80
12850	0553100000014867	97871,95	472803,65	3,00	-2,25	0,80
13020	B0000.817f961dad5841678ddc0fb3ab434aa8	98358,06	473503,03	23,00	-3,00	0,80
13827	0553100000000131	98211,23	473587,69	14,00	-3,00	0,80
13828	0553100000000132	98167,06	473604,95	17,00	-3,00	0,80
13832	0553100000013507	98189,01	473777,04	2,50	-3,00	0,80
13833	B0000.0d38a44ec5514502a21e2c33820038be	98268,72	473630,20	3,50	-3,00	0,80
13834	B0000.64d05579a8954698a84af76c50a043f5	98252,04	473623,58	3,00	-3,00	0,80
13838	B0000.9fbde8e6b5cf436783d9a9fa55409371	98230,16	473765,28	8,00	-3,00	0,80
13839	B0000.1971fbf654004d4a8d27ea6364cbd760	97759,69	474392,13	10,50	0,17	0,80
13840	0553100000003011	97909,67	473861,53	10,50	-0,29	0,80
13841	0553100000008758	97833,55	474404,47	10,00	0,11	0,80
13842	0553100000008762	97842,19	474299,63	7,00	0,00	0,80
13845	0553100000009795	97736,53	474372,16	3,00	0,53	0,80
13846	0553100000006461	98026,63	474218,77	7,50	0,00	0,80
13848	B0000.e65cf2bd1cd247989441f44507447840	97874,55	473949,77	9,00	0,00	0,80
13849	B0000.640acdd557f0497298b8fdf3565f2966	98018,44	473870,12	7,00	-0,18	0,80
13850	B0000.171b7cb38be445e08a2cc9d2dd92dee6	97738,02	474047,88	7,00	0,35	0,80
13851	B0000.9a54b952526043368c986d0917661d7d	98046,55	474200,19	3,00	0,00	0,80
13852	B0000.05749be673d14357a5abe3431b0a7aab	97736,88	474277,32	11,00	0,38	0,80
13853	B0000.d011da87fb8245b0809edf5b871ed452	98172,37	474006,33	3,00	-3,00	0,80
13854	B0000.24f78823d59f45498dce73503cf9d867	98174,19	474003,80	8,00	-3,00	0,80
13856	0553100000006210	98174,81	474011,49	3,50	-3,00	0,80
13860	0553100000007089	98166,68	473919,68	4,50	-3,00	0,80
13862	B0000.267c47254ff643209ca72d0b6daab16f	98184,63	473957,01	8,00	-3,00	0,80
13866	B0000.a27b1ae496d34547a147f724b75f4475	98143,55	473952,01	8,00	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
13868	B0000.3a2640b9c4384ab0887c002576df0816	98175,75	473943,83	8,00	-3,00	0,80
13870	B0000.5a0d8edef8ab42ec9ae851fe98b9b822	98140,76	473964,12	8,00	-3,00	0,80
13872	0553100000004966	98043,26	473564,25	2,50	-1,00	0,80
13873	0553100000004966	97987,84	473598,70	14,00	-1,00	0,80
13875	0553100000006208	97817,88	473666,62	14,00	-1,00	0,80
13876	0553100000003158	98212,38	473467,95	14,00	-2,89	0,80
13877	0553100000003158	98235,40	473476,66	6,00	-3,00	0,80
13878	B0000.33c5eba0945a426cad218048c28cd52a	98048,43	473425,91	3,00	-3,00	0,80
13879	B0000.1fddd1c9e58947ecbcaae2e650486474	98019,61	473397,81	8,50	-3,00	0,80
13880	0553100000015364	97665,23	473969,64	3,50	0,60	0,80
13881	0553100000015486	97691,79	474050,88	7,00	0,71	0,80
13883	0553100000015683	97801,24	473908,41	3,50	0,00	0,80
13884	0553100000015354	97681,14	473995,07	3,50	0,50	0,80
13886	0553100000015213	97815,34	473884,24	3,50	0,00	0,80
13887	0553100000015154	97729,10	473930,91	3,50	0,00	0,80
13889	0553100000015209	97821,72	473894,41	3,50	0,00	0,80
13891	0553100000015468	98110,66	473819,53	6,00	-3,00	0,80
13892	0553100000015343	97706,88	474007,85	3,50	0,29	0,80
13893	0553100000015353	97682,73	473997,62	3,50	0,57	0,80
13894	0553100000015150	97735,60	473941,29	3,50	0,00	0,80
13895	0553100000015380	97714,64	473945,83	3,50	0,00	0,80
13896	0553100000015720	97881,48	473702,26	9,00	-1,00	0,80
14187	0553100000006456	98083,45	474192,04	7,50	0,00	0,80
14193	0553100000014858	98336,77	474148,98	2,50	-3,00	0,80
14200	B0000.a463b66e49fe42c7b2b9441784678976	97951,96	473280,21	3,00	-3,00	0,80
14347	0553100000007088	98149,82	473889,26	8,00	-3,00	0,80
14353	0553100000006020	98137,40	473919,07	3,00	-3,00	0,80
14369	B0000.3bf52340f69e4418ab730b53f18d3283	98146,91	473900,09	3,00	-3,00	0,80
14370	B0000.8a90bdd0f7494912ab93dc33e403ca82	98143,87	473910,91	3,00	-3,00	0,80
14371	0553100000015472	98126,96	473833,74	6,00	-3,00	0,80
14373	0553100000015458	98121,50	473825,03	8,00	-3,00	0,80
14374	0553100000000131	98140,44	473502,49	3,00	-3,00	0,80
14375	B0000.cb60806595904eec82321d552b7305a9	98079,22	473383,50	8,50	-3,00	0,80
14376	0553100000003158	98183,62	473400,02	8,50	-2,94	0,80
14377	0553100000007090	98179,29	473783,24	8,00	-3,00	0,80
14378	0553100000012264	98170,89	473747,49	2,50	-3,00	0,80
14379	0553100000002892	98200,22	473765,25	2,50	-3,00	0,80
14380	0553100000002900	98215,04	473741,53	2,50	-3,00	0,80
14381	0553100000007669	98191,38	473719,38	8,00	-3,00	0,80
14382	0553100000000803	98196,42	473801,35	8,00	-3,00	0,80
14383	0553100000000131	98147,07	473490,58	8,50	-3,00	0,80
14384	0553100000000131	98167,16	473514,55	14,00	-3,00	0,80
14385	0553100000000131	98153,55	473496,80	11,50	-3,00	0,80
14386	0553100000000131	98184,20	473559,53	11,50	-3,00	0,80
14387	0553100000000131	98149,39	473497,38	23,00	-3,00	0,80
14389	0553100000000131	98197,85	473555,08	20,00	-3,00	0,80
14390	0553100000000132	98178,38	473610,88	3,00	-3,00	0,80
14391	0553100000000132	98150,03	473632,05	23,50	-3,00	0,80
14392	0553100000000132	98144,46	473633,65	14,50	-3,00	0,80
14393	0553100000000132	98178,99	473611,63	20,00	-3,00	0,80
14394	0553100000000133	98233,50	473628,79	8,50	-3,00	0,80
14395	0553100000007776	98170,93	473729,90	8,00	-3,00	0,80
14396	0553100000009761	98196,03	473785,14	2,50	-3,00	0,80
14397	B0000.f175bd9be80943aca717a310d2d78a4f	98196,68	473761,18	2,50	-3,00	0,80
14398	B0000.f96d42d71efb44949173dc385b55625d	98161,65	473774,26	8,00	-3,00	0,80
14399	B0000.373bc47e1c66458ebef9253d49749184	98188,17	473737,52	2,50	-3,00	0,80
14400	B0000.2f3a9e17691a4e1ebbcdd496562fb73d	98207,16	473705,68	8,00	-3,00	0,80
14401	B0000.05c2d02ff9414e90a125d682e77fc59b	98202,22	473779,91	8,00	-3,00	0,80
14402	B0000.95a91480417644029d9997b8bb1cb20d	98190,05	473766,95	2,50	-3,00	0,80
14403	B0000.d1212ecab12a4e879958abba94b31980	98214,30	473749,78	2,50	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
14404	B0000.eb6fcf63690749bc828d5f0579c129ef	98165,93	473754,08	2,50	-3,00	0,80
14405	B0000.2296c5f605354e13ba2de24560989d87	98168,84	473776,00	8,00	-3,00	0,80
14406	B0000.91abb6d86f174ea1a8c5d356921bf9e9	98162,36	473739,25	8,00	-3,00	0,80
14407	B0000.c12b109395fd47e6a78ba383ae1daad4	98184,32	473746,55	2,50	-3,00	0,80
14408	B0000.cb60806595904eec82321d552b7305a9	98070,94	473379,48	3,00	-3,00	0,80
14409	0553100000003158	98200,91	473431,79	14,00	-2,57	0,80
14410	0553100000003158	98181,03	473426,60	14,00	-2,53	0,80
14411	0553100000003158	98181,03	473426,60	23,00	-2,53	0,80
14413	0553100000003162	98069,14	473369,59	3,50	-3,00	0,80
14414	0553100000013519	98190,32	473776,61	2,50	-3,00	0,80
14415	0553100000015460	98113,36	473817,93	8,00	-3,00	0,80
14416	0553100000012270	98193,59	473727,78	2,50	-3,00	0,80
14417	0553100000015469	98108,69	473821,79	6,00	-3,00	0,80
14418	0553100000002889	98203,39	473755,50	2,50	-3,00	0,80
14423	0553100000013498	98175,99	473762,02	2,50	-3,00	0,80
14425	B0000.237213d40f844babac61d441216ace95	98202,88	473763,84	2,50	-3,00	0,80
14426	B0000.49191ae6de9040f48e031a4f91e99878	98183,87	473771,19	2,50	-3,00	0,80
14489	0553100000009721	97712,72	474371,86	3,00	0,31	0,80
14490	0553100000009748	97946,01	474207,58	3,00	0,00	0,80
14492	B0000.1971fbf654004d4a8d27ea6364cbd760	97760,17	474392,67	3,00	0,16	0,80
14493	B0000.90768b8ce79c41c8a03c147238785a16	97762,87	474304,67	8,00	0,44	0,80
14494	B0000.580b02a78d3149b18e400a8471014545	98001,88	474311,10	3,50	0,00	0,80
14495	B0000.7d11f36de42942509bbc0d966569fe49	97841,44	474250,24	6,50	0,00	0,80
14496	B0000.5ab1b8805a1e484cb37aca3949ac3a26	98008,16	474302,95	4,00	0,00	0,80
14501	0553100000009279	97992,24	474242,56	3,00	0,00	0,80
14503	0553100000006386	97659,75	474260,53	2,50	0,00	0,80
14504	0553100000006461	98014,97	474226,35	3,00	0,00	0,80
14505	0553100000009200	97903,04	474250,67	4,50	0,00	0,80
14507	0553100000006787	97934,91	474317,27	8,50	0,00	0,80
14508	0553100000006787	97930,83	474313,38	3,00	0,00	0,80
14510	0553100000001014	97961,93	474210,70	3,00	0,00	0,80
14511	0553100000011840	97840,47	474355,38	4,00	0,00	0,80
14512	B0000.10ba7abe8b31467ca2f97e5dfadc4280	98047,37	474245,38	3,00	0,00	0,80
14513	B0000.10ba7abe8b31467ca2f97e5dfadc4280	98054,68	474255,08	3,00	0,00	0,80
14514	B0000.8c70c5d6710246bebcb20214dcb3bbbd	98002,20	474185,98	6,00	0,00	0,80
14515	B0000.c584cd64b9ed42279edc371cb53bfd79	98090,48	474176,92	3,00	0,00	0,80
14518	B0000.893d282a4cab487c892203a5a08e3e1f	97954,45	474312,34	3,50	0,00	0,80
14519	B0000.c2c09ed81e5543fc8481aea2da5403fe	98024,88	474273,63	2,50	0,00	0,80
14520	B0000.adf4d55633c742bf93bb4fc91e6187b5	97877,46	474280,15	5,00	0,00	0,80
14521	B0000.d27f9ffac3d8461d8ae2f5f8bd46a368	98088,18	474237,38	2,50	0,00	0,80
14522	B0000.ff065125c8474ed598b2078b2d962310	98051,11	474203,85	7,50	0,00	0,80
14523	B0000.b3e123da4d44415893d32b85396ca9b3	97909,98	474252,67	5,00	0,00	0,80
14527	0553100000005258	97816,07	474384,04	10,00	0,00	0,80
14652	0553100000004996	98054,30	473350,64	8,50	-3,00	0,80
14653	0553100000003162	98063,10	473377,10	8,50	-3,00	0,80
14654	0553100000012200	98039,85	473405,81	2,50	-3,00	0,80
14655	0553100000004966	98028,94	473642,27	14,00	-1,00	0,80
14656	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97279,19	473637,32	9,00	0,00	0,80
14657	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97279,97	473623,74	11,00	0,00	0,80
14658	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97287,66	473658,90	11,50	0,00	0,80
14659	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97215,49	473743,72	6,00	0,00	0,80
14660	0553100000013641	96968,02	473511,29	4,00	0,00	0,80
14664	0553100000009321	97935,84	473825,36	2,50	-1,00	0,80
14665	0553100000008665	97727,86	473690,98	4,00	-0,41	0,80
14666	0553100000007345	97996,09	473833,79	8,00	-1,00	0,80
14669	0553100000004155	98036,26	473391,31	3,00	-3,00	0,80
14670	0553100000004162	98042,44	473436,12	3,00	-3,00	0,80
14671	B0000.23ac4eab6ebe42d88c2bf4f1f9150083	98043,97	473387,52	3,00	-3,00	0,80
14672	B0000.23ac4eab6ebe42d88c2bf4f1f9150083	98040,57	473374,52	8,50	-3,00	0,80
14673	B0000.d9275380d5a34b2c8fb8129e51cff661	98060,96	473423,05	3,00	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
14674	B0000.807cd5394a2141d6889e5c9960066273	98067,30	473419,53	3,00	-3,00	0,80
14675	0553100000003088	97259,15	473359,47	9,00	0,00	0,80
14676	0553100000003088	97267,11	473351,10	3,00	0,00	0,80
14679	0553100000007340	98020,10	473789,23	7,00	-1,00	0,80
14680	0553100000015716	97912,74	473682,47	9,00	-1,00	0,80
14681	0553100000015719	97889,09	473697,44	9,00	-1,00	0,80
14873	B0000.3fff0d9e816a4bf08f9fcaf8a4b03290	98205,18	473730,28	2,50	-3,00	0,80
14877	0553100000006175	98222,45	473727,38	2,50	-3,00	0,80
14880	0553100000007990	98247,31	473652,39	8,50	-3,00	0,80
14881	0553100000008000	98248,85	473722,88	8,00	-3,00	0,80
14884	0553100000009096	98174,84	473749,07	2,50	-3,00	0,80
14885	0553100000009100	98183,73	473741,37	2,50	-3,00	0,80
14887	0553100000013360	98175,89	473761,98	2,50	-3,00	0,80
14889	0553100000013528	98201,81	473770,09	2,50	-3,00	0,80
14891	B0000.64d05579a8954698a84af76c50a043f5	98258,02	473625,94	3,00	-3,00	0,80
14892	B0000.64d05579a8954698a84af76c50a043f5	98254,48	473635,90	8,00	-3,00	0,80
14894	B0000.2d374572710b41c1a13027948055630c	98241,74	473704,51	8,00	-3,00	0,80
14896	B0000.1d91e124fe804cbba0181da1a4279393	98222,35	473727,28	2,50	-3,00	0,80
14897	B0000.7409258bace14204986cb15ecdc9713f	98233,86	473640,10	8,50	-3,00	0,80
14898	B0000.7409258bace14204986cb15ecdc9713f	98238,00	473645,00	3,00	-3,00	0,80
14900	B0000.1820972b9a5b4ebcbb9b594242d7cec4	98145,56	473755,36	8,00	-3,00	0,80
14902	B0000.f2c7af06573b4f249bf5012752afc70f	98224,05	473733,73	2,50	-3,00	0,80
14903	B0000.306be7bdeb28473f81439766db82f397	98244,03	473743,25	8,00	-3,00	0,80
14904	B0000.a42babcd17364cce9a8e416b2d08c2b7	98209,20	473730,83	2,50	-3,00	0,80
14906	B0000.4a7a1da2380d413d9f3a4c56a142d587	98205,27	473730,52	2,50	-3,00	0,80
14907	B0000.7d3b7d65335d4993ad2dd2e1d7b2d43e	98191,71	473975,22	3,00	-3,00	0,80
14908	B0000.7d3b7d65335d4993ad2dd2e1d7b2d43e	98199,61	473966,57	2,50	-3,00	0,80
14913	0553100000006021	98146,89	473900,08	3,00	-3,00	0,80
14914	0553100000006025	98157,63	473896,03	3,00	-3,00	0,80
14915	0553100000006210	98182,39	474010,19	8,00	-3,00	0,80
14920	0553100000007088	98153,94	473892,83	3,00	-3,00	0,80
14921	B0000.ac2a994ee0824a40958cb8e1a0ec4801	98150,43	473982,59	8,00	-3,00	0,80
14922	B0000.430c44b4ec7345ceb89e0e4f1cc5a9c8	98181,77	473966,46	3,00	-3,00	0,80
14923	B0000.75ad32d9695c43f3ad8732e7132401a2	98195,84	473965,94	3,50	-3,00	0,80
14926	B0000.444fbb2ccb0744a983eabb24137a3d07	98193,40	474021,22	8,00	-2,62	0,80
14927	B0000.a27b1ae496d34547a147f724b75f4475	98148,08	473946,93	3,00	-3,00	0,80
14928	B0000.76366214e12147f49425cdb901acb68b	98206,06	473977,80	8,00	-3,00	0,80
14929	B0000.76366214e12147f49425cdb901acb68b	98207,97	473975,08	3,00	-3,00	0,80
14938	0553100000012209	98247,21	473740,26	2,50	-3,00	0,80
14940	0553100000012282	98235,24	473726,46	2,50	-3,00	0,80
14941	0553100000005462	98117,79	474150,59	3,50	0,00	0,80
14942	0553100000006024	98115,96	473920,87	3,00	-3,00	0,80
14943	0553100000005813	97999,11	474181,68	6,00	0,00	0,80
14944	0553100000000800	98071,05	474137,30	8,00	0,00	0,80
14945	0553100000007333	98033,84	473840,36	7,00	-1,00	0,80
14946	0553100000009201	97979,47	474144,16	6,00	0,00	0,80
14947	0553100000007338	98025,64	473813,79	7,00	-1,00	0,80
14948	0553100000007341	98014,59	473792,69	7,00	-1,00	0,80
14949	0553100000015471	98118,80	473826,62	6,00	-3,00	0,80
14950	0553100000007348	97809,94	473998,26	9,00	0,00	0,80
14952	0553100000015388	97727,36	473966,19	3,50	0,00	0,80
14953	0553100000015205	97828,09	473904,59	3,50	0,00	0,80
14954	0553100000015384	97721,00	473956,01	3,50	0,00	0,80
14955	0553100000015352	97684,32	474000,16	3,50	0,57	0,80
14956	0553100000015438	97707,31	473996,39	3,50	0,00	0,80
14957	0553100000015392	97733,73	473976,36	3,50	0,00	0,80
14958	0553100000003057	97955,89	474072,14	2,00	0,00	0,80
14959	0553100000000143	97639,18	474106,76	11,00	0,54	0,80
14961	0553100000010436	97955,76	473887,63	3,00	-0,78	0,80
14962	0553100000007354	97840,59	473971,20	9,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
14963	0553100000014125	97771,53	474015,61	7,00	0,00	0,80
14964	0553100000014562	97890,03	474151,15	4,50	0,00	0,80
14965	0553100000014131	97738,15	474036,34	7,00	0,40	0,80
14966	B0000.ed59db7eaf564423a1cb4e119a79b485	97771,63	474015,55	7,00	0,00	0,80
14967	B0000.d72980a9f717460ab1e3afdd87c264fd	97782,66	474008,70	7,00	0,00	0,80
14969	0553100000015206	97831,22	473895,56	3,50	0,00	0,80
14970	0553100000015667	97771,09	473949,11	3,50	0,00	0,80
14971	0553100000015439	97684,27	473971,88	3,50	0,00	0,80
14972	0553100000015148	97738,78	473946,38	3,50	0,00	0,80
14973	0553100000015373	97694,21	473948,51	3,50	0,00	0,80
14974	0553100000015499	97709,01	474052,96	7,00	0,56	0,80
14975	0553100000015361	97670,00	473977,27	3,50	0,60	0,80
14976	0553100000015344	97704,34	474009,44	3,50	0,33	0,80
14977	0553100000015412	97709,55	473963,15	3,50	0,00	0,80
14978	0553100000015411	97711,14	473965,69	3,50	0,00	0,80
14979	0553100000015413	97707,95	473960,61	3,50	0,00	0,80
14980	0553100000015668	97776,77	473945,54	3,50	0,00	0,80
14981	0553100000015346	97699,25	474012,62	3,50	0,49	0,80
14982	0553100000015415	97700,81	473961,53	3,50	0,00	0,80
14983	0553100000015202	97837,58	473905,75	3,50	0,00	0,80
14984	0553100000015443	97690,64	473982,04	3,50	0,00	0,80
14985	0553100000015137	97757,89	473976,89	3,50	0,00	0,80
14986	0553100000015425	97716,74	473986,95	3,50	0,00	0,80
14987	0553100000015208	97828,04	473890,46	3,50	0,00	0,80
14988	0553100000015141	97751,52	473966,72	3,50	0,00	0,80
14989	0553100000015421	97710,37	473976,78	3,50	0,00	0,80
14990	0553100000015389	97728,95	473968,73	3,50	0,00	0,80
14991	0553100000015442	97689,05	473979,50	3,50	0,00	0,80
14992	0553100000015349	97689,09	474007,79	3,50	0,40	0,80
14993	0553100000015144	97745,15	473956,55	3,50	0,00	0,80
14994	0553100000015409	97714,32	473970,78	3,50	0,00	0,80
14996	0553100000015400	97729,32	473993,83	3,50	0,00	0,80
14997	0553100000015207	97824,90	473899,50	3,50	0,00	0,80
14998	0553100000015210	97824,86	473885,37	3,50	0,00	0,80
14999	0553100000015414	97706,36	473958,06	3,50	0,00	0,80
15000	0553100000015675	97816,74	473920,48	3,50	0,00	0,80
15001	0553100000015345	97701,79	474011,03	3,50	0,36	0,80
15002	0553100000015367	97678,94	473958,05	3,50	0,00	0,80
15003	0553100000015143	97748,34	473961,63	3,50	0,00	0,80
15004	0553100000015360	97671,59	473979,81	3,50	0,49	0,80
15005	0553100000015376	97701,84	473943,74	3,50	0,00	0,80
15006	0553100000015377	97709,87	473938,19	3,50	0,00	0,80
15007	0553100000015155	97751,52	473952,59	3,50	0,00	0,80
15008	0553100000015678	97772,86	473926,20	3,50	0,00	0,80
15636	0553100000006167	98208,47	473743,08	2,50	-3,00	0,80
15638	B0000.49e6aca01cc04ada8abb6ab044b715f5	97738,85	474025,06	7,00	0,25	0,80
15973	0553100000002894	98198,33	473767,80	2,50	-3,00	0,80
15974	0553100000002904	98198,90	473731,96	2,50	-3,00	0,80
15976	0553100000007994	98248,27	473715,21	8,00	-3,00	0,80
15977	0553100000008010	98261,47	473727,96	8,00	-3,00	0,80
15978	0553100000000132	98157,76	473637,93	17,00	-3,00	0,80
15982	0553100000002041	98287,49	473618,78	3,50	-3,00	0,80
15983	0553100000002041	98286,47	473603,75	3,00	-3,00	0,80
15984	0553100000009760	98203,47	473793,84	2,50	-3,00	0,80
15988	B0000.70d6b414c7b84cea9ed83b2660f123c9	98252,84	473671,03	3,00	-3,00	0,80
15993	B0000.212623bc4e3f4e2ca068655160b1a6ac	98235,59	473762,10	8,00	-3,00	0,80
15997	0553100000006024	98120,89	473925,18	8,00	-3,00	0,80
15998	0553100000006454	98107,65	474163,31	7,50	0,00	0,80
15999	B0000.7d3b7d65335d4993ad2dd2e1d7b2d43e	98197,63	473972,01	8,00	-3,00	0,80
16007	0553100000006043	98213,92	473984,57	8,00	-2,86	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
16029	B0000.c8d90dde5bb6495e85ecd2546eac35ae	98210,81	473988,61	8,00	-2,85	0,80
16038	B0000.3a2640b9c4384ab0887c002576df0816	98171,09	473945,80	3,00	-3,00	0,80
16050	B0000.3bf52340f69e4418ab730b53f18d3283	98145,11	473898,57	8,00	-3,00	0,80
16052	0553100000014884	98235,40	473663,27	6,00	-3,00	0,80
16053	0553100000012273	98207,59	473715,61	2,50	-3,00	0,80
16333	0553100000005213	97865,74	472834,36	4,00	-2,45	0,80
16356	B0000.90768b8ce79c41c8a03c147238785a16	97777,47	474291,29	4,00	0,25	0,80
16357	B0000.c0aa44a1c6cc473ea3567c59f0fc6e55	97718,86	474261,03	4,00	0,12	0,80
16358	0553100000005582	98077,59	474241,31	2,50	0,00	0,80
16359	0553100000008762	97841,67	474299,87	3,00	0,00	0,80
16360	0553100000009800	97969,09	474097,99	2,00	0,00	0,80
16361	B0000.c6382419b4bb458792f42dfbe43627fc	97834,14	473976,23	9,00	0,00	0,80
16363	0553100000015721	97873,88	473707,07	9,00	-1,00	0,80
16364	0553100000015677	97766,98	473929,89	3,50	0,00	0,80
16856	B0000.e636d24754084de48bd819999ba0d843	98333,09	473601,36	3,00	-3,00	0,80
16863	0553100000004962	97256,53	473312,51	6,00	0,00	0,80
17008	B0000.817f961dad5841678ddc0fb3ab434aa8	98382,02	473514,70	20,00	-3,00	0,80
17051	0553100000007961	98279,52	473623,47	3,00	-3,00	0,80
17061	B0000.e636d24754084de48bd819999ba0d843	98336,97	473586,75	3,00	-3,00	0,80
17065	B0000.3d7b4010d06a44e4ad991dba222dad6f	98321,87	473587,49	3,00	-3,00	0,80
17066	B0000.5133544d9a504b0aa95e2e18d121a346	98297,48	473584,60	3,00	-3,00	0,80
17070	B0000.a91400ea425e4e47975fafb216331d2d	98322,00	473587,76	8,50	-3,00	0,80
17071	B0000.a91400ea425e4e47975fafb216331d2d	98335,29	473584,95	3,00	-3,00	0,80
17075	B0000.2c99befe18a64192b31468beb01a89d0	98317,37	473579,94	3,00	-3,00	0,80
17082	B0000.6309034551b543168c68570b89147029	98149,20	474064,33	6,00	0,00	0,80
17083	0553100000006034	98127,62	473942,49	3,00	-3,00	0,80
17084	0553100000006037	98171,88	473947,76	3,00	-3,00	0,80
17087	0553100000008483	98124,64	474079,74	3,00	0,00	0,80
17088	B0000.430c44b4ec7345ceb89e0e4f1cc5a9c8	98185,34	473962,00	8,00	-3,00	0,80
17089	B0000.d72ef221e1344f7686b80623a2c95d11	98181,79	473952,72	8,00	-3,00	0,80
17090	B0000.ec46e93a848d4d778fefbbbf992a8cb3	98284,08	474049,55	3,00	-2,51	0,80
17091	B0000.3d842a0b568a4ca19144afa50027de81	98216,08	473994,43	3,00	-2,70	0,80
17092	B0000.3d842a0b568a4ca19144afa50027de81	98221,41	473991,60	8,00	-2,66	0,80
17093	B0000.0b87febe0a004288b620dde863ab50d9	98197,62	474024,04	8,00	-2,46	0,80
17095	B0000.5a0d8edef8ab42ec9ae851fe98b9b822	98155,20	473963,64	3,00	-3,00	0,80
17101	0553100000005257	97821,75	474371,85	7,00	0,00	0,80
17102	0553100000000152	97642,26	474231,92	3,00	0,00	0,80
17123	B0000.351b51796b3e4417b31dedc54eaa0416	98213,07	473739,29	2,50	-3,00	0,80
17124	B0000.e03a8eb995ea4971ad350c65d4201c9f	98217,24	473739,53	2,50	-3,00	0,80
17126	0553100000006386	97652,09	474257,16	7,50	0,00	0,80
17129	0553100000006022	98130,18	473919,53	3,00	-3,00	0,80
17133	B0000.808fbdfcb4cb46baa2f84fa20af7914b	98167,30	473936,64	3,00	-3,00	0,80
17137	0553100000006206	97625,94	473745,46	3,00	0,00	0,80
17143	0553100000012271	98198,26	473723,72	2,50	-3,00	0,80
17144	0553100000015347	97696,70	474014,21	3,50	0,53	0,80
17145	0553100000015484	97704,05	474044,06	7,00	0,76	0,80
17172	0553100000003928	98100,25	473082,77	3,50	-2,60	0,80
17186	0553100000008219	97400,11	473092,00	3,00	0,00	0,80
17192	0553100000008669	97324,75	473490,48	7,00	0,58	0,80
17229	B0000.5abc2568c3354307ad98efafaea09dc4	98085,13	473301,68	9,00	-2,73	0,80
17232	B0000.c540198db20e4befac25dec1ab57ec36	98100,08	473297,08	2,50	-2,65	0,80
17233	0553100000003914	98070,39	473129,93	8,50	-3,00	0,80
17234	0553100000004114	98098,68	473248,10	3,00	-2,85	0,80
17235	0553100000004134	98075,40	473214,59	9,00	-3,00	0,80
17236	0553100000004155	98037,72	473384,14	8,50	-3,00	0,80
17252	B0000.6df6c26c20b64584a49e2bcd32328754	98093,40	473128,53	3,00	-3,00	0,80
17253	B0000.6df6c26c20b64584a49e2bcd32328754	98086,39	473132,92	8,50	-3,00	0,80
17254	B0000.71d1a2686deb4fe8b636b04b1b22ae4d	98059,13	473252,32	9,00	-3,00	0,80
17255	B0000.93579f34b4d4416db449fd1fc8474df9	98086,35	473220,15	9,00	-3,00	0,80
17256	B0000.129fee6ef2144bccb20134926bc74ccd	98071,90	473193,67	2,50	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
17257	B0000.d9275380d5a34b2c8fb8129e51cff661	98059,84	473416,06	8,50	-3,00	0,80
17264	B0000.a463b66e49fe42c7b2b9441784678976	97949,00	473288,38	3,00	-3,00	0,80
17285	0553100000003926	98100,21	473057,83	8,50	-2,51	0,80
17286	0553100000003931	98094,22	473060,35	8,50	-2,44	0,80
17287	0553100000004348	98037,91	473009,96	11,00	-2,30	0,80
17288	0553100000004353	98041,64	473018,87	11,00	-2,74	0,80
17289	0553100000004128	98072,67	473008,24	8,50	-2,20	0,80
17290	0553100000005215	97890,98	472901,46	4,00	-3,00	0,80
17291	0553100000003901	98066,84	472882,88	3,00	-3,00	0,80
17318	0553100000012798	98101,01	473038,28	3,00	-2,53	0,80
17319	0553100000012854	98077,27	472987,00	2,50	-2,36	0,80
17320	B0000.6600498a171744c88d786c34af885679	98052,19	472953,94	8,00	-2,42	0,80
17326	B0000.25482b9d5cfd426089fd2af8c5fc758a	98100,55	473082,89	3,50	-2,60	0,80
17327	B0000.fe0c162a1f834c81a829b8f9d01b1f5d	98108,36	473074,45	2,50	-2,62	0,80
17332	B0000.a1cc8aae87c04cc5b80535d5a4866fa5	98082,00	472998,26	2,50	-2,30	0,80
17338	B0000.382ff956af254566a729a98aa6f29155	98079,97	473025,32	8,50	-2,25	0,80
17342	B0000.771392cdd1e24f50a49c8671a8c6f222	98098,82	473040,82	3,00	-2,50	0,80
17344	B0000.d91af4ff0df8495aa88a175f9789b7d4	98093,16	473019,77	2,50	-2,42	0,80
17347	0553100000012197	98010,36	472888,33	3,00	-2,39	0,80
17491	0553100000013642	97327,97	473469,09	4,50	0,00	0,80
17493	B0000.d735301cb379453a928cdfcb7f10661c	98097,47	473029,87	2,50	-2,48	0,80
17494	0553100000004155	98030,29	473390,94	3,00	-3,00	0,80
17515	B0000.808fbdfcb4cb46baa2f84fa20af7914b	98176,53	473927,26	3,00	-3,00	0,80
17516	0553100000004965	97919,97	473677,89	9,00	-1,00	0,80
17517	0553100000015390	97730,55	473971,27	3,50	0,00	0,80
17521	B0000.feeda3cb251b413baab2bec437b92993	97760,59	474022,40	7,00	0,00	0,80
17529	0553100000015723	97845,48	473725,05	9,00	-1,00	0,80
17530	0553100000015681	97789,93	473915,50	3,50	0,00	0,80
17532	0553100000015487	97685,70	474054,26	7,00	0,71	0,80
17533	0553100000015500	97715,10	474049,57	7,00	0,57	0,80
17705	B0000.97d7681e8c41413f94d89436418efc29	97173,59	473219,32	3,00	0,00	0,80
17710	0553100000003141	97269,59	473158,73	8,00	0,00	0,80
17717	0553100000005154	97047,16	473136,53	8,00	0,00	0,80
17720	0553100000004952	97165,29	473223,24	6,50	0,00	0,80
17721	0553100000004952	97174,30	473216,65	3,00	0,00	0,80
17722	0553100000005158	97062,90	473154,74	3,00	0,00	0,80
17723	0553100000004957	97195,54	473243,18	3,00	0,00	0,80
17724	0553100000005168	97152,77	473202,92	6,50	0,00	0,80
17730	0553100000008219	97396,00	473039,76	6,00	-0,05	0,80
17733	0553100000006953	97004,81	473227,13	8,50	0,00	0,80
17747	0553100000012303	97210,72	473230,71	4,00	0,00	0,80
17749	0553100000014702	97235,86	473203,18	3,50	0,00	0,80
17781	B0000.958e03eacde44106a3547b704e4d0065	97162,49	473203,92	6,50	0,00	0,80
17792	0553100000015760	97303,82	473005,12	8,50	0,00	0,80
17801	0553100000015757	97332,62	472985,33	8,50	0,00	0,80
18036	0553100000000131	98164,06	473510,55	14,00	-3,00	0,80
18038	0553100000000151	97628,33	474184,25	2,50	0,53	0,80
18039	0553100000009773	97538,73	474143,38	3,00	0,00	0,80
18040	B0000.1e5a289b76bc49c6abf396c84600e139	98072,71	474200,68	3,00	0,00	0,80
18041	B0000.a5ba43a1a8d34fee832377309b0074eb	98146,46	473942,80	3,00	-3,00	0,80
18050	0553100000015334	97812,54	474363,46	2,50	0,08	0,80
19977	B0000.11569ab2c21849a295e1dff472e51416	98078,09	473053,03	2,50	-2,23	0,80
19984	0553100000015461	98109,30	473814,38	8,00	-3,00	0,80
19991	0553100000015450	97701,79	473999,84	3,50	0,00	0,80
19992	0553100000015152	97732,42	473936,20	3,50	0,00	0,80
24352	B0000.70d6b414c7b84cea9ed83b2660f123c9	98261,33	473666,72	3,00	-3,00	0,80
24356	B0000.22e1c33e454b466eb025dc5323050f7b	98312,05	473556,50	3,50	-3,00	0,80
24360	B0000.0d38a44ec5514502a21e2c33820038be	98263,67	473632,48	3,00	-3,00	0,80
24361	B0000.e636d24754084de48bd819999ba0d843	98341,07	473597,68	3,00	-3,00	0,80
24364	B0000.7fe69061a60e48f89a6e24c8547e28f8	98298,43	473604,53	3,50	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
24365	B0000.2c99befe18a64192b31468beb01a89d0	98313,11	473568,38	3,00	-3,00	0,80
24374	B0000.69d6c817c5a347b3be057a276b9c7b0f	98291,26	474092,96	3,50	-3,00	0,80
24378	0553100000009339	98251,45	473745,15	2,50	-3,00	0,80
25220	0553100000007906	98116,21	473087,20	8,50	-2,72	0,80
25523	0553100000005163	97073,62	473172,59	8,00	0,00	0,80
25540	B0000.572239e2f0334010a9af03fb8d0bc46c	97004,86	473227,21	8,50	0,00	0,80
25543	B0000.1f9b0ec0b725420089b7489915ce4809	97040,06	473116,53	8,00	0,00	0,80
25602	0553100000004347	98046,38	472978,14	8,00	-3,00	0,80
25615	B0000.e87dff4a822948dda05935385a8ce086	98064,35	473047,21	8,00	-2,05	0,80
25636	0553100000015956	97866,00	472873,87	3,00	-2,59	0,80
25639	B0000.9160d4e44068442ab595bc34173a69e8	98085,82	472968,64	3,00	-2,52	0,80
25643	0553100000004426	97863,12	472783,10	5,00	-2,00	0,80
25654	B0000.3422bcd08f5748268409ce85da1bf38d	98052,73	473045,21	11,00	-2,00	0,80
25660	0553100000005220	97837,91	472874,52	7,50	-2,00	0,80
25662	0553100000015751	97305,54	472966,93	8,50	0,00	0,80
25663	0553100000004358	98054,97	473034,39	11,00	-2,00	0,80
25664	B0000.f05c8698b3324cb899cb17e752e5ed1e	98063,80	472988,36	8,50	-2,54	0,80
25665	0553100000012250	98083,55	473055,36	2,50	-2,30	0,80
25666	0553100000012795	98093,78	473021,11	2,50	-2,43	0,80
25667	0553100000006423	98075,21	472937,03	3,00	-3,00	0,80
25668	B0000.502245ea1d1e417ea72a6cc1593fb642	98106,36	473051,00	3,00	-2,59	0,80
25670	0553100000003912	98072,27	472996,51	8,50	-2,28	0,80
25671	0553100000003927	98088,07	473039,46	8,50	-2,36	0,80
25672	0553100000004353	98047,30	473016,81	8,00	-2,06	0,80
25673	0553100000004139	98077,81	473046,39	2,50	-2,22	0,80
25674	0553100000003898	98061,68	473060,04	10,50	-2,00	0,80
25675	0553100000003906	98073,92	473069,98	8,00	-2,25	0,80
25676	0553100000008498	97976,64	472898,89	3,50	-2,98	0,80
25677	0553100000006423	98064,30	472930,20	8,00	-2,78	0,80
25680	0553100000013628	98111,23	473062,83	2,50	-2,66	0,80
25682	0553100000005214	97898,11	472922,35	6,00	-3,00	0,80
25683	0553100000015957	97987,43	472885,70	3,00	-2,77	0,80
25792	0553100000003141	97298,79	473105,08	3,50	0,00	0,80
25793	B0000.15547299b3d544c79a714d28a5dc1e27	97175,14	473204,91	3,00	0,00	0,80
25795	B0000.e5f101375cfa483d8d8285db201a5bc1	97362,45	473744,42	6,00	0,00	0,80
25799	B0000.aa95f2de0b874eb483c5ba18b8299b96	97183,29	473237,47	3,00	0,00	0,80
25800	0553100000004957	97186,20	473239,37	3,50	0,00	0,80
25801	0553100000005168	97160,41	473198,00	3,00	0,00	0,80
25803	0553100000008219	97355,93	473065,53	9,00	0,00	0,80
25806	0553100000015752	97313,20	472978,13	8,50	0,00	0,80
26928	0553100000010638	97284,67	473348,83	4,50	0,00	0,80
26929	0553100000003140	97233,73	473299,51	6,50	0,00	0,80
26930	0553100000012293	97002,14	473486,54	4,00	0,00	0,80
26933	B0000.a2118b4be37145ca94e4fd6f302a613b	97363,14	473456,74	5,00	0,00	0,80
26936	0553100000003090	97324,82	473445,05	8,50	0,00	0,80
26937	0553100000008052	97426,31	473812,09	3,00	0,00	0,80
26938	B0000.ec4d456473384317a66e3c9d15f99c85	97240,55	473331,61	3,00	0,00	0,80
26939	B0000.ec4d456473384317a66e3c9d15f99c85	97249,90	473324,31	8,50	0,00	0,80
27035	0553100000015432	97697,77	473981,12	3,50	0,00	0,80
27036	0553100000015395	97742,05	473985,89	3,50	0,00	0,80
27039	0553100000015329	97898,59	472988,78	7,50	-3,00	0,80
27040	0553100000006989	97867,32	472770,26	3,50	-2,08	0,80
27041	0553100000015759	97313,35	472998,57	8,50	0,00	0,80
27042	0553100000015330	97921,87	472973,29	3,00	-3,00	0,80
27043	0553100000015363	97666,82	473972,18	3,50	0,71	0,80
27044	0553100000015727	97886,64	474221,03	8,00	0,00	0,80
27046	0553100000015379	97713,05	473943,29	3,50	0,00	0,80
27047	0553100000015383	97719,41	473953,47	3,50	0,00	0,80
27052	0553100000015758	97322,99	472991,95	8,50	0,00	0,80
27380	B0000.f3f02658798c4abba2914c97d92db5f6	98298,95	473604,25	3,50	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
27391	0553100000003898	98068,18	473056,31	5,00	-2,10	0,80
27409	0553100000009320	98031,87	473519,12	6,00	-1,00	0,80
27421	0553100000015467	98100,54	473814,67	6,00	-3,00	0,80
27533	0553100000005150	97035,63	473125,27	8,00	0,00	0,80
27534	0553100000005150	97047,63	473121,00	3,00	0,00	0,80
27536	0553100000005153	97047,96	473129,83	3,00	0,00	0,80
27538	0553100000005155	97054,04	473140,22	8,00	0,00	0,80
27539	0553100000005156	97057,67	473145,80	8,00	0,00	0,80
27540	0553100000005157	97060,16	473150,48	8,00	0,00	0,80
27541	0553100000005159	97068,03	473155,02	3,00	0,00	0,80
27542	0553100000005159	97058,59	473163,46	8,00	0,00	0,80
27543	0553100000005162	97070,01	473174,76	8,00	0,00	0,80
27545	0553100000004973	97032,83	473193,43	8,50	0,00	0,80
27546	0553100000010390	97228,90	473211,39	3,00	0,00	0,80
27547	0553100000006993	97283,41	473071,45	8,50	0,00	0,80
27551	0553100000014702	97239,51	473214,30	7,50	0,00	0,80
27552	B0000.da88be44ef824b0685954844be231019	97070,74	473159,29	3,00	0,00	0,80
27556	B0000.c0a12136687f4e97b0221cf1a119f628	97170,95	473213,40	3,00	0,00	0,80
27557	B0000.861aebf9491a4901b10026d8ae69076a	97068,76	473169,25	8,00	0,00	0,80
27558	B0000.861aebf9491a4901b10026d8ae69076a	97069,19	473165,55	3,00	0,00	0,80
27559	B0000.4b4f105c7b254e7e80c4c0c146300d80	97080,05	473152,15	6,50	0,00	0,80
27560	B0000.975fd69d84164831a8959b82afb64974	97042,51	473120,96	3,00	0,00	0,80
27562	B0000.ae7333c471654fd194946350dfb20262	97230,69	473219,36	6,50	0,00	0,80
27563	0553100000011935	97019,25	473205,57	6,00	0,00	0,80
27569	0553100000003136	96987,64	473231,64	6,50	0,00	0,80
27600	B0000.19c84254a61749fda06763bbbf7711cd	96990,46	473227,40	8,50	0,00	0,80
27711	0553100000012276	98212,26	473711,56	2,50	-3,00	0,80
27726	0553100000015470	98116,83	473828,89	6,00	-3,00	0,80
28404	B0000.3d7b4010d06a44e4ad991dba222dad6f	98331,13	473579,78	3,00	-3,00	0,80
28405	0553100000007633	98217,10	473778,22	8,00	-3,00	0,80
28406	B0000.7409258bace14204986cb15ecdc9713f	98230,86	473643,14	3,00	-3,00	0,80
28412	0553100000007996	98242,14	473656,88	8,50	-3,00	0,80
28415	0553100000000133	98223,61	473636,57	3,50	-3,00	0,80
28419	0553100000007829	98268,47	473614,56	3,00	-3,00	0,80
28428	B0000.ce279df1a34c4d2dad2054bbe0f141d2	98221,79	473735,67	2,50	-3,00	0,80
28432	B0000.1f4ec67df2204329b91d3894e6d4cfdb	98206,66	473740,98	2,50	-3,00	0,80
28433	B0000.2c99befe18a64192b31468beb01a89d0	98319,84	473574,05	8,50	-3,00	0,80
28474	0553100000008758	97843,19	474400,92	3,00	0,12	0,80
28483	B0000.6e6a51cc18844d06acae3ecbf257a578	97681,03	473665,83	2,50	-0,08	0,80
28484	0553100000008655	97704,62	473709,41	6,00	0,00	0,80
28485	0553100000015408	97715,92	473973,32	3,50	0,00	0,80
28486	0553100000000132	98137,06	473682,64	14,50	-3,00	0,80
28487	0553100000005460	97765,69	474272,27	3,50	0,20	0,80
28488	0553100000005591	97880,34	474275,70	5,00	0,00	0,80
28489	0553100000005582	98071,56	474239,63	9,50	0,00	0,80
28491	0553100000000152	97652,50	474232,11	8,00	0,00	0,80
28492	0553100000009777	97565,86	474148,18	2,50	0,00	0,80
28493	0553100000006456	98084,01	474179,11	3,00	0,00	0,80
28494	0553100000014856	97948,41	473843,15	2,50	-0,92	0,80
28495	0553100000014411	97661,03	474107,24	2,50	0,24	0,80
28496	0553100000014133	97787,84	474017,04	7,00	0,00	0,80
28497	B0000.1e82ee003b7f449ead0bbde26493bb23	98009,68	473875,62	7,00	-0,25	0,80
28500	B0000.e9c7b59646ed40338f6a9c5435d57475	98123,68	473920,67	8,00	-3,00	0,80
28501	B0000.0d8ee0ba8ee245abb52f99517bfef606	97943,62	473915,57	7,00	-0,71	0,80
28502	B0000.b0cc051645684970bd502b57d1c68d04	97771,51	474015,57	7,00	0,00	0,80
28503	B0000.3bf52340f69e4418ab730b53f18d3283	98141,30	473888,54	3,00	-3,00	0,80
28504	B0000.21bccc6052234efb9e3db6ba057411c1	97677,20	473660,71	2,00	-0,12	0,80
28505	B0000.25e47ffd838f471ba0f8497b372aabf0	97709,96	473657,63	7,00	-0,37	0,80
28506	0553100000015204	97834,40	473900,65	3,50	0,00	0,80
28507	0553100000015217	97886,21	473984,53	6,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
28508	0553100000015356	97677,95	473989,98	3,50	0,61	0,80
28509	0553100000015900	97387,39	473810,95	6,00	0,00	0,80
28510	0553100000015340	97714,51	474003,08	3,50	0,18	0,80
28511	0553100000015430	97694,59	473976,04	3,50	0,00	0,80
28512	0553100000015211	97818,53	473889,32	3,50	0,00	0,80
28513	0553100000015366	97676,40	473959,64	3,50	0,00	0,80
28514	0553100000015201	97834,47	473914,76	3,50	0,00	0,80
28515	0553100000015416	97702,41	473964,07	3,50	0,00	0,80
28516	0553100000007337	98025,31	473820,26	7,00	-1,00	0,80
28517	0553100000015357	97676,36	473987,44	3,50	0,59	0,80
28518	0553100000015138	97761,08	473967,83	3,50	0,00	0,80
28519	0553100000015335	98088,57	473843,55	12,00	-3,00	0,80
28520	0553100000015399	97731,87	473992,24	3,50	0,00	0,80
28521	0553100000015198	97843,93	473915,93	3,50	0,00	0,80
28522	0553100000015215	97812,02	473878,93	3,50	0,00	0,80
28523	0553100000015485	97697,91	474047,48	7,00	0,74	0,80
28524	0553100000015488	97679,60	474057,66	7,00	0,76	0,80
28525	0553100000015717	97904,12	473687,92	9,00	-1,00	0,80
28526	0553100000015153	97735,44	473926,96	3,50	0,00	0,80
28527	0553100000015370	97686,57	473953,28	3,50	0,00	0,80
28528	0553100000015382	97717,83	473950,92	3,50	0,00	0,80
28529	0553100000015393	97735,32	473978,90	3,50	0,00	0,80
28530	0553100000015396	97739,50	473987,47	3,50	0,00	0,80
28531	0553100000015669	97782,66	473941,85	3,50	0,00	0,80
28532	0553100000000133	98225,37	473622,57	3,50	-3,00	0,80
28533	0553100000009102	98188,17	473737,52	2,50	-3,00	0,80
28534	B0000.931f8d90a5f849fc913b2b878ab0cc72	98172,88	473780,67	8,00	-3,00	0,80
28535	B0000.a39f81979905421c8928613a6897e2cc	98211,78	473978,79	8,00	-2,97	0,80
28536	B0000.a39f81979905421c8928613a6897e2cc	98198,68	473986,98	3,00	-3,00	0,80
28537	0553100000003158	98192,33	473419,62	14,00	-2,70	0,80
28539	0553100000001000	98206,81	473775,81	8,00	-3,00	0,80
28540	B0000.91abb6d86f174ea1a8c5d356921bf9e9	98164,04	473731,56	8,00	-3,00	0,80
28545	0553100000007996	98254,83	473651,13	4,00	-3,00	0,80
28546	0553100000000131	98197,07	473554,95	23,00	-3,00	0,80
28547	0553100000007813	98221,64	473774,32	8,00	-3,00	0,80
28550	B0000.3428de655a85441abcfa7cbb4074ce38	98183,98	473771,23	2,50	-3,00	0,80
28551	B0000.46bb4c54f0bd4af297568a785c80efd1	98233,56	473695,24	8,00	-3,00	0,80
28552	B0000.0dad0b54c89149898b71e4ab65be5335	98223,22	473747,96	2,50	-3,00	0,80
28553	B0000.8d67696543664d578b9348ea61dbe2d3	98181,05	473751,75	2,50	-3,00	0,80
28554	0553100000006472	98123,02	474203,79	3,00	0,00	0,80
28555	B0000.e9c7b59646ed40338f6a9c5435d57475	98120,99	473911,62	3,00	-3,00	0,80
28557	0553100000006030	98148,26	473960,91	8,00	-3,00	0,80
28558	0553100000006030	98151,91	473956,23	3,00	-3,00	0,80
28559	0553100000006031	98141,88	473958,26	8,00	-3,00	0,80
28563	0553100000009141	98150,70	474186,11	4,00	-0,07	0,80
28568	B0000.ac2a994ee0824a40958cb8e1a0ec4801	98159,93	473974,86	3,00	-3,00	0,80
28569	B0000.75ad32d9695c43f3ad8732e7132401a2	98192,01	473970,88	8,00	-3,00	0,80
28570	B0000.444fbb2ccb0744a983eabb24137a3d07	98192,64	474022,18	3,00	-2,62	0,80
28572	B0000.c924447ce4c64ead94b14127f09a8639	98155,92	473965,37	3,00	-3,00	0,80
28573	B0000.76366214e12147f49425cdb901acb68b	98195,36	473987,16	3,00	-3,00	0,80
28574	B0000.f68f9e77eff84b14ab52668cd0f301eb	98229,91	473997,45	8,00	-2,45	0,80
28579	B0000.5a0d8edef8ab42ec9ae851fe98b9b822	98139,25	473964,76	3,00	-3,00	0,80
28581	B0000.584ac844194a4418a541e52375c8babd	98168,66	474002,76	8,00	-3,00	0,80
28582	0553100000003158	98178,58	473387,96	6,00	-3,00	0,80
28583	0553100000012280	98227,14	473717,12	2,50	-3,00	0,80
28584	0553100000012272	98202,92	473719,67	2,50	-3,00	0,80
28585	0553100000012275	98210,94	473698,43	2,50	-3,00	0,80
28590	B0000.817f961dad5841678ddc0fb3ab434aa8	98288,59	473470,32	14,00	-3,00	0,80
		98160,25	473984,67	3,00	-3,00	0,80
1		98168,28	473991,02	3,00	-3,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
2		98176,06	473997,16	3,00	-3,00	0,80
3		98184,39	474003,75	3,00	-3,00	0,80
4		98192,38	474010,13	3,00	-2,81	0,80
5		98200,24	474016,28	3,00	-2,52	0,80
3656	B0000.9fd407b9165c4aa78ad129b5d8921164	97984,47	473926,77	4,00	0,00	0,80
		97907,77	474305,77	9,50	0,00	0,80
1		97917,15	474299,36	9,50	0,00	0,80
		97938,30	474284,15	9,50	0,00	0,80
1		97947,68	474277,73	9,50	0,00	0,80
		97958,63	474287,95	9,50	0,00	0,80
14527	0553100000005258	97828,64	474382,32	3,00	0,00	0,80
		97881,41	474394,27	8,00	0,21	0,80
21	0553100000008732	97763,97	474397,63	3,50	0,07	0,80
5878	0553100000005459	97745,17	474374,67	8,00	0,50	0,80
8404	0553100000008484	97745,47	474232,86	2,50	0,00	0,80
17126	0553100000006386	97659,68	474251,84	9,00	0,00	0,80
		97673,98	474156,69	3,00	0,16	0,80
1		97667,15	474166,32	10,00	0,56	0,80
1		97672,03	474153,75	7,00	0,12	0,80
18038	0553100000000151	97632,93	474194,78	5,50	0,51	0,80
		97634,37	474055,25	13,50	1,00	0,80
1		97630,03	474022,33	17,00	1,00	0,80
8463	0553100000000178	97610,74	473973,84	4,00	0,70	0,80
8463	0553100000000178	97621,44	473967,40	10,50	0,30	0,80
8463	0553100000000178	97646,00	473963,94	6,50	0,00	0,80
8463	0553100000000178	97637,73	473969,06	4,00	0,00	0,80
		97772,77	473847,35	13,00	0,00	0,80
8463	0553100000000178	97672,99	473914,00	8,50	0,00	0,80
8463	0553100000000178	97572,40	473959,60	6,50	0,35	0,80
8463	0553100000000178	97585,73	473976,59	9,50	0,62	0,80
1		98093,63	474121,57	7,00	0,00	0,80
8403	0553100000005461	98116,86	474095,68	4,00	0,00	0,80
8403	0553100000005461	98113,03	474098,39	9,50	0,00	0,80
5901	B0000.2776563ea1d941fbbe8f39e373559fbc	97986,76	474192,92	3,00	0,00	0,80
14510	0553100000001014	97959,64	474213,15	6,50	0,00	0,80
		97665,58	474305,14	10,50	0,00	0,80
8373	0553100000003180	97946,42	474137,19	7,00	0,00	0,80
8373	0553100000003180	97967,25	474167,21	6,50	0,00	0,80
5873	0553100000000993	98038,75	474112,16	7,50	0,00	0,80
12259	0553100000007728	98128,93	473303,92	9,00	-2,44	0,80
12268	0553100000004154	98025,74	473210,75	6,50	-3,00	0,80
8879	B0000.8d79c4d7e5654430bd3af4e0f9cc6c23	98031,99	473216,43	6,50	-3,00	0,80
9052	B0000.fd4db6b5208d45969c148444bb749b75	98048,21	473124,31	6,50	-3,00	0,80
25639	B0000.9160d4e44068442ab595bc34173a69e8	98090,69	472967,60	8,00	-2,52	0,80
17290	0553100000005215	97884,88	472903,85	5,50	-2,88	0,80
		97867,32	472770,26	5,50	-2,08	0,80
3088	B0000.57d1772a683c4134af43b65a5234e40a	97934,89	472972,34	5,00	-3,00	0,80
3088	B0000.57d1772a683c4134af43b65a5234e40a	97933,96	472969,19	3,00	-3,00	0,80
11218	0553100000004151	97983,74	473352,36	12,00	-2,38	0,80
4898	0553100000003087	97155,74	473192,31	3,00	0,00	0,80
26929	0553100000003140	97242,68	473300,87	3,00	0,00	0,80
4897	0553100000008658	97467,48	474009,75	8,00	0,00	0,80
		97412,24	474086,60	6,00	0,00	0,80
5880	0553100000003057	97786,24	474117,44	6,50	0,00	0,80
5880	0553100000003057	97828,93	474089,21	6,50	0,00	0,80
5880	0553100000003057	97887,16	474072,77	6,50	0,00	0,80
5880	0553100000003057	97822,00	474112,05	6,50	0,00	0,80
		97967,54	474023,27	6,50	0,00	0,80
8402	0553100000009272	97736,04	474155,09	5,50	0,00	0,80
8402	0553100000009272	97744,92	474160,70	5,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
5904	0553100000000130	97677,63	474125,14	7,00	0,00	0,80
8402	0553100000009272	97688,14	474188,91	8,00	0,53	0,80
5904	0553100000000130	97702,17	474127,70	8,00	0,00	0,80
		98040,37	473159,40	3,00	-3,00	0,80
1	Woningbouw Geestwater	97721,68	473525,46	9,00	-1,00	0,80
2	Woningbouw Geestwater	97704,33	473500,71	9,00	-0,99	0,80
3	Woningbouw Geestwater	97707,07	473475,75	9,00	-0,82	0,80
4	Woningbouw Geestwater	97718,74	473492,29	9,00	-1,00	0,80
5	Woningbouw Geestwater	97730,81	473509,03	9,00	-1,00	0,80
6	Woningbouw Geestwater	97800,87	473494,28	9,00	-1,00	0,80
7	Woningbouw Geestwater	97819,40	473481,76	9,00	-1,00	0,80
8	Woningbouw Geestwater	97859,23	473453,59	9,00	-1,00	0,80
9	Woningbouw Geestwater	97904,60	473414,52	9,00	-1,00	0,80
10	Woningbouw Geestwater	97884,06	473428,95	9,00	-1,00	0,80
11	Woningbouw Geestwater	97942,64	473417,11	9,00	-1,00	0,80
12	Woningbouw Geestwater	97934,74	473405,64	9,00	-1,00	0,80
13	Woningbouw Geestwater	97926,72	473394,17	9,00	-1,00	0,80
14	Woningbouw Geestwater	97918,39	473382,95	9,00	-1,00	0,80
15	Woningbouw Geestwater	97910,55	473371,53	9,00	-1,00	0,80
16	Woningbouw Geestwater	97902,39	473359,86	9,00	-1,00	0,80
17	Woningbouw Geestwater	97893,46	473351,95	9,00	-1,00	0,80
18	Woningbouw Geestwater	97839,09	473494,59	15,00	-1,00	0,80
19	Woningbouw Geestwater	97874,03	473468,06	9,00	-1,00	0,80
20	Woningbouw Geestwater	97770,19	473360,97	9,00	-2,20	0,80
21	Woningbouw Geestwater	97774,53	473332,08	9,00	-2,91	0,80
22	Woningbouw Geestwater	97748,95	473325,68	9,00	-2,74	0,80
23	Woningbouw Geestwater	97736,38	473303,41	9,00	-2,63	0,80
24	Woningbouw Geestwater	97789,04	473297,02	15,00	-2,88	0,80
25	Woningbouw Geestwater	97828,07	473329,13	9,00	-2,01	0,80
26	Woningbouw Geestwater	97828,88	473314,82	9,00	-2,77	0,80
27	Woningbouw Geestwater	97841,21	473297,15	9,00	-3,00	0,80
28	Woningbouw Geestwater	97843,51	473285,26	9,00	-2,97	0,80
29	Woningbouw Geestwater	97849,88	473268,51	9,00	-2,94	0,80
30	Woningbouw Geestwater	97878,79	473243,68	9,00	-3,00	0,80
31	Woningbouw Geestwater	97857,87	473238,87	9,00	-2,95	0,80
32	Woningbouw Geestwater	97881,04	473231,33	9,00	-3,00	0,80
33	Woningbouw Geestwater	97821,40	473221,80	9,00	-2,80	0,80
34	Woningbouw Geestwater	97810,69	473241,39	9,00	-2,79	0,80
35	Woningbouw Geestwater	97792,06	473249,14	9,00	-2,77	0,80
36	Woningbouw Geestwater	97851,37	473195,16	12,00	-3,00	0,80
37	Woningbouw Geestwater	97778,94	473255,00	9,00	-2,74	0,80
38	Woningbouw Geestwater	97751,51	473219,43	9,00	-2,61	0,80
39	Woningbouw Geestwater	97773,65	473220,29	9,00	-2,65	0,80
40	Woningbouw Geestwater	97780,94	473220,71	9,00	-2,67	0,80
41	Woningbouw Geestwater	97807,93	473212,86	9,00	-2,76	0,80
42	Woningbouw Geestwater	97936,20	473219,50	9,00	-3,00	0,80
43	Woningbouw Geestwater	97923,74	473203,62	9,00	-3,00	0,80
44	Woningbouw Geestwater	97936,77	473177,74	9,00	-3,00	0,80
45	Woningbouw Geestwater	97961,98	473195,91	9,00	-3,00	0,80
46	Woningbouw Geestwater	97923,55	473176,51	9,00	-3,00	0,80
47	Woningbouw Geestwater	97914,28	473159,98	9,00	-3,00	0,80
48	Woningbouw Geestwater	97919,62	473141,98	9,00	-3,00	0,80
49	Woningbouw Geestwater	97953,70	473134,39	12,00	-3,00	0,80
50	Woningbouw Geestwater	97973,53	473140,06	9,00	-3,00	0,80
51	Woningbouw Geestwater	97884,92	473110,06	12,00	-3,00	0,80
52	Woningbouw Geestwater	97877,30	473092,79	12,00	-3,00	0,80
53	Woningbouw Geestwater	97808,51	473069,19	12,00	-3,00	0,80
54	Woningbouw Geestwater	97795,41	473056,37	12,00	-3,00	0,80
55	Woningbouw Geestwater	97770,23	473057,95	9,00	-3,00	0,80
56	Woningbouw Geestwater	97745,52	473103,04	9,00	-2,75	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
57	Woningbouw Geestwater	97757,84	473089,76	9,00	-2,85	0,80
58	Woningbouw Geestwater	97733,10	473116,30	9,00	-2,64	0,80
59	Woningbouw Geestwater	97851,06	473066,50	9,00	-3,00	0,80
60	Woningbouw Geestwater	97832,75	473069,73	9,00	-3,00	0,80
61	Woningbouw Geestwater	97820,57	473083,02	9,00	-3,00	0,80
62	Woningbouw Geestwater	97811,38	473092,67	9,00	-3,00	0,80
63	Woningbouw Geestwater	97893,75	473016,70	9,00	-3,00	0,80
64	Woningbouw Geestwater	97916,52	473026,17	9,00	-3,00	0,80
65	Woningbouw Geestwater	97974,18	473035,36	9,00	-3,00	0,80
66	Woningbouw Geestwater	97928,53	473039,81	9,00	-3,00	0,80
67	Woningbouw Geestwater	97915,16	473060,77	9,00	-3,00	0,80
68	Woningbouw Geestwater	97989,16	473070,10	9,00	-3,00	0,80
69	Woningbouw Geestwater	97950,56	473072,88	9,00	-3,00	0,80
70	Woningbouw Geestwater	97938,30	473078,19	9,00	-3,00	0,80
71	Woningbouw Geestwater	97844,06	473027,57	9,00	-3,00	0,80
72	Woningbouw Geestwater	97856,29	472995,42	9,00	-3,00	0,80
73	Woningbouw Geestwater	97746,36	472941,18	15,00	-3,00	0,80
74	Woningbouw Geestwater	97737,12	472980,78	9,00	-3,00	0,80
75	Woningbouw Geestwater	97747,59	473009,39	12,00	-3,00	0,80
76	Woningbouw Geestwater	97752,99	473025,80	9,00	-3,00	0,80
77	Woningbouw Geestwater	97729,57	473035,82	9,00	-2,86	0,80
78	Woningbouw Geestwater	97720,19	473007,39	9,00	-2,89	0,80
79	Woningbouw Geestwater	97820,33	473496,06	9,00	-1,00	0,80
80	Woningbouw Geestwater	97756,51	473550,51	9,00	-1,00	0,80
81	Woningbouw Geestwater	97892,99	473454,36	9,00	-1,00	0,80
82	Woningbouw Geestwater	97763,89	473122,13	9,00	-2,79	0,80
83	Woningbouw Geestwater	97766,68	473138,99	9,00	-2,75	0,80

Invoergegevens rekenmodel
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Wegdek
2e Poellaan	2P1	2e Poellaan	97798,88	472899,18	0,00	--	W0
2e Poellaan	2P2	2e Poellaan	97800,76	472895,05	0,00	--	W0
2e Poellaan	2P3	2e Poellaan	97173,05	473287,11	0,00	0,00	W0
30 km/uur	RBD1	Rooversbroekdijk	98008,13	472944,11	0,00	--	W0
30 km/uur	RBD2	Rooversbroekdijk	98003,00	472937,92	0,00	--	W0
>30 km/uur	RBD3	Rooversbroekdijk	98005,13	472939,76	0,00	--	W0
>30 km/uur	RBD4	Rooversbroekdijk	97998,80	472945,57	0,00	--	W0
Fien de la Mar dreef	FDLM	Fien de la Mardreef	98035,60	473101,82	0,00	--	W0
Heereweg	HW6	Heereweg	97186,06	473302,05	0,00	0,00	W0
Heereweg	HW5	Heereweg	97176,86	473317,72	0,00	--	W0
Heereweg	HW9	Heereweg	97158,52	473292,67	0,00	--	W0
Heereweg	HW1	Heereweg	97166,90	473287,53	0,00	--	W0
Heereweg	HW7	Heereweg	97522,39	473937,24	0,00	--	W0
Heereweg	HW8	Heereweg	97507,67	473907,71	0,00	--	W0
Heereweg	HW2	Heereweg	97517,14	473938,69	0,00	--	W0
Heereweg	HW3	Heereweg	97526,70	473934,42	0,00	--	W0
Heereweg	HW4	Heereweg	97185,82	473308,39	0,00	--	W0
Ruishoornlaan	RHL1	Ruishoornlaan	98114,88	473397,90	0,00	--	W0
Ruishoornlaan	RHL2	Ruishoornlaan	98369,66	473591,67	0,00	--	W0
Ruishoornlaan	RHL3	Ruishoornlaan	98377,32	473584,32	0,00	--	W0
Ruishoornlaan	RHL4	Ruishoornlaan	98031,61	473101,23	0,00	--	W0
Ruishoornlaan	RHL5	Ruishoornlaan	98038,18	473103,05	0,00	--	W0
Ruishoornlaan	RHL6	Ruishoornlaan	98123,94	473397,88	0,00	-3,00	W0
Ruishoornlaan	RHL7	Ruishoornlaan	98005,28	472939,76	0,00	--	W0
Ruishoornlaan	RHL8	Ruishoornlaan	97998,91	472945,96	0,00	--	W0
Vennestraat	VS1	Vennestraat	97788,38	473778,94	0,00	--	W0
Vennestraat	VS2	Vennestraat	97789,24	473781,40	0,00	--	W0
Vennestraat	VS3	Vennestraat	97531,88	473919,93	0,00	--	W0
Vennestraat	VS4	Vennestraat	97528,63	473911,56	0,00	--	W0
Wegen plangebied	PLAN1	Nieuwe weg plangebied	97749,20	473802,21	0,00	--	W0
Wegen plangebied	PLAN2	Nieuwe weg plangebied	97765,50	473552,35	0,00	-1,00	W0
Wegen plangebied	PLAN3	Nieuwe weg plangebied	97794,24	472965,29	0,00	-3,00	W0
Wegen plangebied	PLAN4	Nieuwe weg plangebied	97798,88	472899,18	0,00	--	W0
Wegen plangebied	PLAN5	Nieuwe weg plangebied	98035,38	473101,60	0,00	-3,00	W0
Wegen plangebied	PLAN6	Nieuwe weg plangebied	98001,72	473093,04	0,00	--	W0

Invoergegevens rekenmodel
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
2e Poellaan	60	3950,00	6,99	3,09	0,47	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
2e Poellaan	60	3950,00	6,99	3,09	0,47	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
2e Poellaan	60	10164,00	6,72	3,80	0,52	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
30 km/uur	30	1810,00	7,01	3,27	0,35	98,00	98,00	98,00	1,00	1,00
30 km/uur	30	1810,00	7,01	3,27	0,35	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
>30 km/uur	60	3585,00	6,99	3,09	0,47	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
>30 km/uur	60	3585,00	6,99	3,09	0,47	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Fien de la Mar dreef	30	870,00	6,72	3,80	0,52	98,00	98,00	98,00	1,00	1,00
Heereweg	60	10164,00	6,72	3,80	0,52	89,00	89,00	89,00	7,00	7,00
Heereweg	60	6870,00	6,72	3,80	0,52	89,00	89,00	89,00	7,00	7,00
Heereweg	60	8669,00	6,99	3,09	0,47	90,00	90,00	90,00	7,00	7,00
Heereweg	60	8669,00	6,99	3,09	0,47	89,00	89,00	89,00	7,00	7,00
Heereweg	60	8244,00	6,72	3,80	0,52	89,00	89,00	89,00	7,00	7,00
Heereweg	60	8244,00	6,72	3,80	0,52	88,00	88,00	88,00	8,00	8,00
Heereweg	60	7475,00	6,72	3,80	0,52	90,00	90,00	90,00	7,00	7,00
Heereweg	60	7475,00	6,72	3,80	0,52	88,00	88,00	88,00	8,00	8,00
Heereweg	60	6870,00	6,72	3,80	0,52	88,00	88,00	88,00	8,00	8,00
Ruishoornlaan	50	2350,00	6,89	3,47	0,43	96,00	96,00	96,00	3,00	3,00
Ruishoornlaan	50	4500,00	6,89	3,47	0,43	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Ruishoornlaan	50	4500,00	6,89	3,47	0,43	98,00	98,00	98,00	1,00	1,00
Ruishoornlaan	50	2370,00	6,89	3,47	0,43	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Ruishoornlaan	50	2370,00	6,89	3,47	0,43	98,00	98,00	98,00	1,00	1,00
Ruishoornlaan	50	2350,00	6,89	3,47	0,43	98,00	98,00	98,00	1,00	1,00
Ruishoornlaan	50	2525,00	6,89	3,47	0,43	98,00	98,00	98,00	1,00	1,00
Ruishoornlaan	50	2525,00	6,89	3,47	0,43	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Vennestraat	50	1230,00	6,89	3,47	0,43	90,00	90,00	90,00	7,00	7,00
Vennestraat	50	1230,00	6,89	3,47	0,43	90,00	90,00	90,00	7,00	7,00
Vennestraat	50	1560,00	6,89	3,47	0,43	90,00	90,00	90,00	7,00	7,00
Vennestraat	50	1560,00	6,89	3,47	0,43	90,00	90,00	90,00	7,00	7,00
Wegen plangebied	30	790,00	7,01	3,27	0,35	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Wegen plangebied	30	500,00	7,01	3,27	0,35	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Wegen plangebied	30	500,00	7,01	3,27	0,35	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Wegen plangebied	30	720,00	7,01	3,27	0,35	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Wegen plangebied	30	1050,00	7,01	3,27	0,35	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00
Wegen plangebied	30	500,00	7,01	3,27	0,35	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00

Invoergegevens rekenmodel
Wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
2e Poellaan	2,00	1,00	1,00	1,00	108,50	104,95	96,77
2e Poellaan	2,00	1,00	1,00	1,00	108,50	104,95	96,77
2e Poellaan	2,00	1,00	1,00	1,00	112,43	109,95	101,32
30 km/uur	1,00	1,00	1,00	1,00	99,61	96,30	86,59
30 km/uur	2,00	1,00	1,00	1,00	99,82	96,51	86,80
>30 km/uur	2,00	1,00	1,00	1,00	108,07	104,53	96,35
>30 km/uur	2,00	1,00	1,00	1,00	108,07	104,53	96,35
Fien de la Mar dreef	1,00	1,00	1,00	1,00	96,24	93,77	85,13
Heereweg	7,00	4,00	4,00	4,00	113,24	110,77	102,13
Heereweg	7,00	4,00	4,00	4,00	111,54	109,07	100,43
Heereweg	7,00	3,00	3,00	3,00	112,57	109,03	100,85
Heereweg	7,00	4,00	4,00	4,00	112,72	109,18	101,00
Heereweg	7,00	4,00	4,00	4,00	112,33	109,86	101,22
Heereweg	8,00	4,00	4,00	4,00	112,39	109,92	101,28
Heereweg	7,00	3,00	3,00	3,00	111,76	109,28	100,64
Heereweg	8,00	4,00	4,00	4,00	111,97	109,49	100,85
Heereweg	8,00	4,00	4,00	4,00	111,60	109,13	100,49
Ruishoornlaan	3,00	1,00	1,00	1,00	104,81	101,83	92,77
Ruishoornlaan	2,00	1,00	1,00	1,00	107,54	104,56	95,50
Ruishoornlaan	1,00	1,00	1,00	1,00	107,45	104,47	95,40
Ruishoornlaan	2,00	1,00	1,00	1,00	104,76	101,78	92,71
Ruishoornlaan	1,00	1,00	1,00	1,00	104,66	101,68	92,61
Ruishoornlaan	1,00	1,00	1,00	1,00	104,62	101,65	92,58
Ruishoornlaan	1,00	1,00	1,00	1,00	104,94	101,96	92,89
Ruishoornlaan	2,00	1,00	1,00	1,00	105,03	102,06	92,99
Vennestraat	7,00	3,00	3,00	3,00	102,75	99,77	90,70
Vennestraat	7,00	3,00	3,00	3,00	102,75	99,77	90,70
Vennestraat	7,00	3,00	3,00	3,00	103,78	100,80	91,73
Vennestraat	7,00	3,00	3,00	3,00	103,78	100,80	91,73
Wegen plangebied	2,00	1,00	1,00	1,00	96,22	92,91	83,20
Wegen plangebied	2,00	1,00	1,00	1,00	94,23	90,92	81,22
Wegen plangebied	2,00	1,00	1,00	1,00	94,23	90,92	81,22
Wegen plangebied	2,00	1,00	1,00	1,00	95,82	92,50	82,80
Wegen plangebied	2,00	1,00	1,00	1,00	97,45	94,14	84,44
Wegen plangebied	2,00	1,00	1,00	1,00	94,23	90,92	81,22

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98159,32	472887,17	0,00
	groen	97601,95	473869,29	0,80
	waterloop/sloot	97542,89	473893,21	0,00
	waterloop/sloot	97680,68	473830,98	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98232,59	472863,97	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98166,23	472885,12	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98090,23	472899,45	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98084,77	472907,16	0,00
	groen	97685,55	473823,26	0,80
	waterloop/sloot	97380,85	473676,31	0,00
	waterloop/sloot	97679,16	473823,86	0,00
	waterloop/sloot	97668,53	473527,70	0,00
	waterloop/sloot	97696,88	473820,77	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	97494,24	473070,68	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97490,12	473068,14	0,00
	waterloop/sloot	97740,81	473576,35	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97704,48	474308,90	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97818,20	474338,46	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97820,10	474349,42	0,00
	rijbaan regionale weg/transitie	97748,15	474332,05	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/betonst	97741,89	474326,71	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97698,75	474281,31	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97676,45	474232,77	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97705,98	474321,62	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97880,60	474333,89	0,00
	waterloop/sloot	97406,16	474353,29	0,00
	landbouw	97480,39	473797,94	0,80
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98218,34	472862,81	0,00
	parkeervlak/transitie	97732,24	474314,43	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97865,95	474322,30	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97856,98	474313,06	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97846,05	474326,18	0,00
	waterloop/sloot	98015,00	472911,31	0,00
	waterloop/sloot	98134,24	472823,11	0,00
	waterloop/sloot	97882,36	472936,21	0,00
	waterloop/sloot	97872,95	472930,38	0,00
	waterloop/sloot	97493,53	473347,43	0,00
	waterloop/sloot	98226,12	473141,68	0,00
	waterloop/sloot	97676,88	472944,25	0,00
	waterloop/sloot	98052,13	473868,97	0,00
	waterloop/sloot	97220,11	473273,49	0,00
	waterloop/sloot	97223,00	473133,75	0,00
	waterloop/sloot	97827,56	472825,18	0,00
	waterloop/sloot	97835,08	472909,55	0,00
	waterloop/sloot	98114,25	472769,10	0,00
	waterloop/sloot	97223,00	473133,75	0,00
	waterloop/sloot	97246,36	473043,79	0,00
	waterloop/sloot	97399,90	473137,53	0,00
	waterloop/sloot	97480,39	473797,94	0,00
	waterloop/sloot	97720,43	473650,56	0,00
	waterloop/sloot	97665,42	473691,64	0,00
	waterloop/sloot	97710,60	473757,04	0,00
	waterloop/sloot	97664,38	473518,12	0,00
	waterloop/sloot	97708,78	473618,23	0,00
	waterloop/sloot	97705,34	473619,05	0,00
	waterloop/sloot	97658,69	473790,15	0,00
	landbouw	97545,80	473439,48	0,80
	waterloop/sloot	97540,46	473438,42	0,00
	waterloop/sloot	97553,22	473444,53	0,00
	waterloop/sloot	97353,06	473555,53	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	waterloop/sloot	97423,28	473783,04	0,00
	landbouw	97993,45	472879,58	0,80
	landbouw	97946,45	472783,40	0,80
	landbouw	97348,42	473550,91	0,80
	fietspad/open verharding/tegels	97753,99	474334,41	0,00
	plangebied	97734,62	473571,42	0,50
	groen	97781,37	473768,06	0,80
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97783,12	473777,74	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97791,28	473772,17	0,00
	Geestwater bebouwd	97726,88	473404,69	0,50
	groen	97694,72	473407,34	0,80
	plangebied	97940,98	473426,12	0,50
	waterloop/sloot	97846,39	473382,34	0,00
	waterloop/sloot	97491,67	473072,36	0,00
	waterloop/sloot	97658,36	473391,91	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97685,09	474317,85	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97650,95	474417,00	0,00
	Weg Geestwater	97797,41	473771,15	0,00
	waterloop/sloot	97694,96	473418,07	0,00
	waterloop/sloot	98107,74	473598,56	0,00
	waterloop/sloot	97779,83	473413,69	0,00
		98001,50	473089,96	0,00
		97839,35	473372,03	0,50
	Geestwater bebouwing	97862,75	473030,94	0,50
	Geestwater bebouwing	97815,73	473079,66	0,50
	groen	98190,63	474070,74	0,80
	groen	97875,00	472970,69	0,80
	hard	97970,67	473712,68	0,00
	water	97913,86	473894,76	0,00
	Geestwater bebouwd	97797,36	473336,89	0,00
	plangebied	97971,28	473412,68	0,50
	plangebied	97827,13	473506,28	0,50
	Geestwater bebouwd	97759,75	473267,83	0,50
	Geestwater bebouwing	97695,32	472983,72	0,50
	Geestwater bebouwd	97733,48	473046,31	0,50
	Geestwater bebouwd	97965,09	473213,94	0,50
	Geestwater bebouwd	97991,86	473162,36	0,50
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97692,87	474336,64	0,00
	waterloop/sloot	98422,23	474340,10	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98032,08	474072,16	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98089,26	474140,81	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97880,96	474332,34	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97911,07	474335,50	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97661,34	474413,45	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97663,72	474420,54	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97690,49	474279,06	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97782,15	474362,53	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97773,78	474359,12	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97751,23	474335,34	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98032,08	474072,16	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98031,39	474059,56	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97921,36	473941,07	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97925,79	473946,46	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97818,20	474338,46	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97759,52	474359,02	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97801,90	474388,04	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97834,03	474439,12	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97782,15	474362,53	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97700,59	474338,04	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97694,62	474336,99	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	fietspad/open verharding/tegels	97753,99	474334,41	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97687,75	474310,15	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97856,98	474313,06	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97958,86	474586,86	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97957,63	474587,69	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97818,27	474355,08	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97839,59	474447,02	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97696,21	474309,50	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97704,48	474308,90	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	97177,38	473249,51	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97131,51	473206,81	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97186,56	473327,88	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97193,07	473324,97	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97482,90	473072,68	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97498,93	473067,20	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97121,53	473196,04	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97135,89	473317,47	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98105,95	473397,12	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98114,62	473390,96	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97903,69	472953,96	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97991,12	472949,85	0,00
	fietspad/transitie	97196,01	473288,78	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97140,26	473191,50	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97170,43	473261,71	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97200,93	473268,01	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97519,90	473904,23	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97061,79	473049,61	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97503,94	473896,58	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97552,60	473999,32	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98002,00	472933,14	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98017,49	472931,09	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	97502,76	473870,88	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97529,51	473971,62	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97572,64	474056,66	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97370,01	473139,66	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97202,07	473288,80	0,00
	fietspad/gesloten verharding/cementbeton	97485,19	473076,35	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97547,75	473914,92	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97552,53	473972,23	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97530,98	473951,61	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97565,09	473898,17	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97345,80	473556,38	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/gebakke	97330,88	473563,33	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97453,26	473785,39	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97455,20	473829,43	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97499,67	473879,17	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97338,65	474016,02	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97453,52	473807,75	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97479,90	473925,91	0,00
	landbouw	97684,80	472938,30	0,80
	Plangebied bebouwd	97862,60	473338,40	0,50
	Plangebied bebouwd	97852,46	473349,37	0,50
	Plangebied bebouwd	97834,10	473375,22	0,50
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97495,64	473064,69	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97178,89	473264,53	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97190,47	473277,77	0,00
	landbouw	98124,42	472858,97	0,80
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97927,23	473936,41	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97756,18	473584,42	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97423,37	473726,59	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97431,93	473744,14	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97813,56	472894,24	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98027,04	473090,87	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98044,36	473087,68	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97997,37	472940,54	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97347,91	473560,94	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97334,63	474010,82	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97233,47	473379,85	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97204,09	473317,85	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97294,25	473464,65	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97339,40	473554,93	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97379,81	473637,37	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	97247,73	473380,63	0,00
	waterloop/sloot	97831,83	472825,76	0,00
	waterloop/sloot	97702,60	472925,82	0,00
	waterloop/sloot	97844,11	472821,79	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98191,23	473152,78	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98028,10	473107,63	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98052,31	473069,41	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98064,59	473013,79	0,00
	waterloop/sloot	98051,61	472734,98	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	98039,36	473090,17	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98050,08	473089,61	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98153,94	473177,08	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98114,33	473120,64	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98031,92	473115,72	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98051,34	473024,84	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98062,25	473104,32	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98041,92	473028,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98442,38	474072,73	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98190,50	474070,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	97897,89	474274,59	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98390,98	474077,49	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	97747,11	473812,32	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97760,50	473804,13	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	97742,06	473812,61	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	97594,46	474067,85	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98421,12	473550,60	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98397,82	473556,59	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98354,59	473579,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98367,52	473571,93	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98370,24	473594,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98489,90	473823,10	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98402,48	473562,04	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98366,76	473568,98	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98070,05	473425,23	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98024,98	472930,37	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98550,30	473813,81	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98677,10	473964,81	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98541,09	473812,59	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98535,11	473806,91	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98053,42	473274,15	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98532,47	473832,46	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98057,52	472924,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98084,66	473010,82	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98052,31	472935,30	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98024,25	472981,04	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	98057,52	472924,21	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98643,03	473970,64	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98608,71	473982,16	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98051,97	472926,52	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98526,20	473844,94	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98111,33	473230,83	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98082,09	473245,75	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98083,25	473250,00	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98075,44	473256,59	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98193,79	473153,52	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98154,26	473142,05	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98100,37	473355,42	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98107,73	473125,50	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98490,45	474060,34	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98363,00	473597,18	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98495,93	473827,56	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98037,36	473126,73	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	98548,46	473813,67	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	98529,92	473838,26	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	98474,59	474318,06	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97944,32	473429,89	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97754,12	473040,96	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97896,50	473463,55	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97941,05	473056,54	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97965,05	473213,89	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97796,97	473341,92	0,00
SPLINE	Water Geestwater	97713,33	473332,12	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97814,80	473084,74	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97904,34	473458,04	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97857,10	473036,96	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97777,32	473780,72	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97764,93	473550,07	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97735,05	473577,23	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97844,40	473271,17	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97827,10	473506,28	0,00
SPLINE	Weg Geestwater	97968,53	473217,55	0,00
1	Geestwater bebouwd	97941,25	473051,52	0,50
1	Geestwater bebouwd	97890,27	473118,16	0,50
1	Geestwater bebouwing	98018,46	473091,73	0,50
1	Geestwater bebouwing	97764,52	473154,52	0,50
1	Geestwater bebouwing	97821,66	473121,25	0,50
1	Geestwater bebouwing	97980,56	472999,28	0,50
1	groen	98048,32	473773,10	0,80
1	water	97936,93	473933,50	0,00
1	landbouw	96787,70	473435,59	0,80
1	Geestwater bebouwd	97935,20	473053,94	0,50
1		97862,19	473202,74	0,00
1	Weg Geestwater	97801,35	473222,16	0,00
1	Geestwater bebouwd	97913,26	473248,12	0,50
2	groen	97748,75	473567,58	0,80
2	water	97629,44	473976,91	0,00
2	Weg Geestwater	97865,84	473208,50	0,00
3	Weg Geestwater	97839,81	473204,98	0,00
3	water	98017,03	473791,04	0,00
4	water	98205,14	473657,70	0,00
4	Weg Geestwater	97954,29	473162,81	0,00
5	Weg Geestwater	97941,02	473056,60	0,00
6	Weg Geestwater	97968,36	473076,30	0,00
7	Weg Geestwater	97838,79	473058,18	0,00
8	Weg Geestwater	97706,89	472993,61	0,00
9	Weg Geestwater	97757,98	473137,31	0,00
10	Weg Geestwater	97812,64	473100,57	0,00
11	Weg Geestwater	97788,87	473347,83	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
12	Weg Geestwater	97775,31	473440,89	0,00
13	Weg Geestwater	97813,30	473438,97	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3958		98210,00	473347,69	-4,00
2502		98298,92	474075,00	-3,00
4025		98562,50	473321,64	-3,00
4024		98234,00	473330,00	-3,00
4014		98683,59	473325,00	-3,00
4016		98005,95	473325,00	-3,00
4017		98050,00	473326,02	-3,00
4026		98696,42	473320,00	-3,00
4050		98692,60	473312,50	-3,00
4051		97995,00	473312,02	-3,00
4052		98035,40	473310,00	-3,00
4040		98000,00	473313,87	-3,00
4027		97970,00	473322,42	-3,00
2494		98592,50	474072,36	-3,00
4037		98000,00	473320,27	-3,00
4013		98642,50	473326,15	-3,00
2527		98834,04	474055,00	-3,00
3991		98055,00	473338,73	-3,00
3993		98055,00	473333,63	-3,00
3990		98612,50	473337,44	-3,00
3979		98357,50	473338,50	-3,00
3980		98397,50	473342,07	-3,00
3981		98015,00	473341,29	-3,00
2515		98677,50	474061,84	-3,00
2514		98827,15	474060,00	-3,00
4007		98050,46	473330,00	-3,00
4005		98672,34	473330,00	-3,00
3994		98661,88	473335,00	-3,00
4002		98220,00	473355,77	-3,00
4004		98010,66	473335,00	-3,00
4057		98249,11	473320,00	-3,00
4104		98015,00	473285,98	-3,00
2439		98517,50	474095,10	-3,00
4105		98020,00	473286,94	-3,00
4103		98280,00	473294,06	-3,00
2446		98240,00	474109,36	-3,00
4100		98709,05	473445,00	-3,00
4101		97990,00	473307,26	-3,00
4118		98015,00	473279,95	-3,00
4126		97933,53	473275,00	-3,00
4127		98295,00	473283,81	-3,00
4128		98657,50	473277,13	-3,00
4125		97877,94	473275,00	-3,00
4124		97935,00	473301,39	-3,00
2432		98522,50	474101,32	-3,00
2431		98317,50	474102,38	-3,00
4074		98728,92	473297,50	-3,00
2465		98799,38	474085,00	-3,00
2464		98231,21	474090,00	-3,00
4073		98265,00	473304,11	-3,00
4058		98035,00	473306,17	-3,00
2476		98804,82	474080,00	-3,00
2475		98582,50	474082,16	-3,00
2463		98245,00	474103,31	-3,00
2451		98794,65	474090,00	-3,00
2448		98275,00	474087,53	-3,00
2447		98746,02	474092,50	-3,00
2452		98235,00	474092,25	-3,00
4075		97934,77	473295,00	-3,00
4088		97852,50	473288,59	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
4091		98021,99	473290,00	-3,00
3853		98547,50	473388,43	-3,00
3857		98147,79	473390,00	-3,00
3867		98091,16	473390,00	-3,00
3845		98685,00	473398,02	-3,00
2646		98578,94	474002,50	-3,00
2640		98388,31	474007,50	-3,00
3844		98752,64	473397,50	-3,00
2630		98393,22	474012,50	-3,00
3877		98005,00	473382,25	-3,00
3888		98018,52	473375,00	-3,00
3889		98153,79	473385,00	-3,00
3876		97722,50	473381,89	-3,00
2628		98909,59	474010,00	-3,00
3868		98312,50	473386,79	-3,00
3869		98000,00	473386,30	-3,00
3796		98019,44	473420,00	-3,00
3803		98785,00	473433,95	-3,00
2675		98623,72	473992,50	-3,00
3793		98731,42	473420,00	-3,00
3791		98392,50	473422,31	-3,00
2685		98523,96	473987,50	-3,00
3792		98021,80	473425,00	-3,00
2674		98197,50	473992,27	-3,00
2659		98140,00	473992,60	-3,00
3830		98697,50	473399,75	-3,00
3831		98487,50	473401,35	-3,00
3807		98114,18	473415,00	-3,00
2672		98420,00	474007,50	-3,00
3804		98102,59	473420,00	-3,00
3805		98237,50	473413,50	-3,00
3951		98660,00	473350,67	-3,00
3961		98402,50	473345,30	-3,00
3962		98020,14	473350,00	-3,00
3950		98070,00	473350,63	-3,00
3946		98392,50	473350,12	-3,00
3948		98377,50	473351,76	-3,00
3949		98065,00	473350,65	-3,00
2549		98846,78	474045,00	-3,00
3966		98065,00	473345,36	-3,00
3967		98655,00	473347,15	-3,00
3978		97777,50	473342,28	-3,00
3965		98020,00	473343,45	-3,00
2548		98295,91	474065,00	-3,00
3963		98302,50	473343,69	-3,00
3964		98387,50	473347,24	-3,00
3904		98080,00	473372,52	-3,00
2600		98882,37	474025,00	-3,00
3905		98670,00	473375,28	-3,00
3903		98010,00	473375,21	-3,00
2617		98732,50	474016,35	-3,00
3891		98302,50	473376,73	-3,00
3901		98786,95	473384,23	-3,00
3912		98670,00	473363,17	-3,00
3922		98665,00	473360,60	-3,00
3933		98407,50	473357,25	-3,00
3935		98026,97	473355,00	-3,00
3921		98030,00	473359,79	-3,00
2588		98827,50	474030,03	-3,00
2587		98182,50	474030,57	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3918		98292,50	473360,61	-3,00
4490		98208,53	473115,00	-3,00
4494		98130,00	473110,09	-3,00
4497		98254,80	473105,00	-3,00
4489		98105,00	473114,69	-3,00
4478		98183,88	473125,00	-3,00
4480		98127,32	473120,00	-3,00
4481		98142,96	473115,00	-3,00
4498		98584,68	473145,66	-3,00
4518		98091,35	473110,00	-3,00
4519		98244,58	473100,00	-3,00
4533		98259,17	473095,00	-3,00
4509		98095,00	473100,11	-3,00
4500		98108,42	473105,00	-3,00
4505		98220,05	473110,00	-3,00
4507		98267,36	473100,00	-3,00
4372		98470,61	473170,00	-3,00
4383		98526,79	473162,50	-3,00
4391		98506,69	473165,00	-3,00
2289		98708,71	474170,00	-3,00
4340		98430,00	473191,53	-3,00
4358		98455,00	473175,73	-3,00
4360		98463,93	473170,00	-3,00
4392		98530,77	473155,00	-3,00
4461		98175,00	473134,83	-3,00
4469		98140,27	473125,00	-3,00
4470		98165,00	473120,06	-3,00
4449		98543,71	473140,00	-3,00
4407		98508,14	473155,00	-3,00
4431		98519,68	473150,00	-3,00
4440		98210,46	473145,00	-3,00
4666		97576,57	473030,00	-3,00
4668		98412,00	473030,00	-3,00
4669		97590,00	473024,49	-3,00
4657		97580,00	473028,74	-3,00
4641		98375,32	473045,00	-3,00
4650		98388,36	473040,00	-3,00
4655		98400,40	473035,00	-3,00
4677		98005,00	473019,65	-3,00
4691		97599,73	473015,00	-3,00
4692		97616,26	473010,00	-3,00
4693		98040,00	473014,50	-3,00
4690		98000,00	473019,96	-3,00
4684		97584,01	473025,00	-3,00
4685		98440,00	473020,16	-3,00
4686		97605,81	473015,00	-3,00
4579		98065,00	473073,28	-3,00
4580		98304,66	473075,00	-3,00
4592		98360,33	473060,00	-3,00
4571		98336,32	473070,00	-3,00
4545		98269,65	473090,00	-3,00
4559		98324,45	473075,00	-3,00
4561		98282,43	473085,00	-3,00
4593		98327,50	473065,00	-3,00
4627		98364,16	473050,00	-3,00
4628		98397,17	473045,00	-3,00
4629		98015,00	473042,78	-3,00
4617		98386,36	473050,00	-3,00
4601		98060,00	473058,02	-3,00
4602		98020,00	473056,34	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
4616		98339,73	473060,00	-3,00
2305		98713,19	474165,00	-3,00
4159		98310,10	473265,00	-3,00
4161		97950,00	473259,91	-3,00
2385		98704,46	474175,00	-3,00
2391		98547,50	474121,74	-3,00
4149		98005,00	473266,24	-3,00
4158		97922,76	473275,00	-3,00
2392		98342,50	474122,23	-3,00
4172		97944,71	473260,00	-3,00
4182		97907,64	473250,00	-3,00
4183		97995,00	473248,46	-3,00
4189		97924,89	473245,00	-3,00
4181		97960,30	473250,00	-3,00
4178		97888,66	473265,00	-3,00
4179		98532,50	473250,48	-3,00
4180		97950,61	473255,00	-3,00
4136		98347,50	473271,07	-3,00
4137		98005,00	473271,25	-3,00
2411		98327,50	474111,37	-3,00
4135		98310,36	473275,00	-3,00
2420		98532,50	474106,68	-3,00
2419		98322,50	474105,61	-3,00
4134		97885,72	473270,00	-3,00
2410		98325,00	474156,80	-3,00
2402		98337,50	474117,47	-3,00
2400		98357,50	474116,79	-3,00
4147		98427,50	473265,50	-3,00
2403		98645,00	474117,90	-3,00
4138		98315,00	473268,58	-3,00
4145		97878,84	473270,00	-3,00
4146		97940,50	473265,00	-3,00
4267		98517,50	473212,11	-3,00
4270		98407,06	473210,00	-3,00
2325		98320,00	474154,17	-3,00
2334		98729,96	474150,00	-3,00
2343		98562,50	474146,79	-3,00
4252		98467,50	473216,88	-3,00
4255		98375,00	473220,45	-3,00
2324		98723,67	474155,00	-3,00
4302		98435,50	473200,00	-3,00
4307		98627,50	473195,81	-3,00
4308		98415,00	473201,58	-3,00
2314		98718,11	474160,00	-3,00
4288		98390,00	473209,44	-3,00
4289		98410,00	473207,15	-3,00
4300		98497,50	473200,81	-3,00
4209		97960,00	473244,50	-3,00
4211		98335,00	473238,52	-3,00
4212		98345,48	473235,00	-3,00
4203		97985,00	473241,20	-3,00
2372		98552,50	474128,21	-3,00
4199		98655,00	473336,77	-3,00
4202		97922,90	473240,00	-3,00
4213		97985,00	473232,73	-3,00
4230		98350,00	473230,60	-3,00
4231		98360,00	473226,28	-3,00
4244		98385,47	473220,00	-3,00
4228		98447,50	473227,29	-3,00
4214		98333,92	473235,00	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2356		98303,14	474140,00	-3,00
4222		98340,00	473235,24	-3,00
3789		98220,00	473619,93	-3,00
3377		98427,50	473646,67	-3,00
3378		98570,00	473649,44	-3,00
3045		98423,68	473910,00	-3,00
3058		98805,00	473871,57	-3,00
3061		98267,50	473809,89	-3,00
3060		98095,00	473809,20	-3,00
3059		98579,57	473845,00	-3,00
3379		98611,09	473647,50	-3,00
3383		98542,50	473640,92	-3,00
3384		98172,50	473642,00	-3,00
3024		98547,50	473827,08	-3,00
3382		98120,60	473700,00	-3,00
3380		98760,00	473646,24	-3,00
3035		98701,29	473822,50	-3,00
3034		98537,50	473822,38	-3,00
3358		98135,00	473657,31	-3,00
3359		98437,50	473657,15	-3,00
3360		98735,00	473656,16	-3,00
3349		98340,00	473661,92	-3,00
3348		98442,50	473662,47	-3,00
3090		98776,22	473802,50	-3,00
3089		98452,50	473800,79	-3,00
3075		98850,00	473827,26	-3,00
3371		98432,50	473651,95	-3,00
3372		98745,00	473652,09	-3,00
3062		98595,00	473809,44	-3,00
3369		98650,00	473649,03	-3,00
3365		98638,82	473750,00	-3,00
3367		98519,64	473690,00	-3,00
3368		98267,50	473651,53	-3,00
3408		98610,66	473632,50	-3,00
2981		98834,40	473845,00	-3,00
2980		98675,00	473897,99	-3,00
3407		98377,50	473630,83	-3,00
2993		98704,62	473837,50	-3,00
3405		98300,00	473631,71	-3,00
3406		98242,50	473631,35	-3,00
3417		98182,50	473627,18	-3,00
2969		98090,00	473844,66	-3,00
2968		98495,19	473975,00	-3,00
3420		98372,50	473626,54	-3,00
2970		98597,01	473850,00	-3,00
3418		98202,50	473624,57	-3,00
3419		98305,00	473626,95	-3,00
2971		98815,00	473854,47	-3,00
3387		98578,62	473645,00	-3,00
3388		98770,00	473640,83	-3,00
3394		98632,92	473637,50	-3,00
3386		98422,50	473642,26	-3,00
3023		98412,50	473826,60	-3,00
3022		98155,00	473828,86	-3,00
3385		98252,50	473640,60	-3,00
3011		98417,50	473831,79	-3,00
3396		98247,50	473635,57	-3,00
3397		98785,00	473635,66	-3,00
2994		98422,50	473837,20	-3,00
3395		98167,50	473637,25	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3010		98850,00	473839,41	-3,00
3009		98731,75	473830,00	-3,00
3007		98300,00	473954,29	-3,00
3347		98580,00	473658,02	-3,00
3236		98592,50	473726,13	-3,00
3237		98560,00	473730,11	-3,00
3169		98690,00	473767,25	-3,00
3235		98100,00	473735,28	-3,00
3178		98705,00	473776,07	-3,00
3177		98635,00	473941,26	-3,00
3233		98334,07	473730,00	-3,00
3167		98735,87	473765,00	-3,00
3246		98660,50	473722,50	-3,00
3247		98718,34	473720,00	-3,00
3154		98720,00	473770,36	-3,00
3243		98750,00	473744,30	-3,00
3166		98562,50	473764,37	-3,00
3165		98494,75	473767,50	-3,00
3163		98080,85	473835,00	-3,00
3194		98725,00	473753,73	-3,00
3193		98715,00	473757,89	-3,00
3192		98505,81	473757,50	-3,00
3218		98427,50	473736,15	-3,00
3204		98499,81	473747,50	-3,00
3205		98740,00	473748,79	-3,00
3213		98095,00	473752,28	-3,00
3191		98090,74	473760,00	-3,00
3181		98705,00	473761,87	-3,00
3180		98675,99	473760,00	-3,00
3179		98508,65	473762,50	-3,00
3224		98667,50	473731,70	-3,00
3189		98649,40	473780,00	-3,00
3188		98544,89	473757,50	-3,00
3219		98677,50	473737,06	-3,00
3295		98536,04	473695,00	-3,00
3307		98467,50	473692,16	-3,00
3308		98802,50	473690,95	-3,00
3294		98100,74	473705,00	-3,00
3286		98427,50	473700,36	-3,00
3288		98860,00	473703,43	-3,00
3293		98429,67	473720,00	-3,00
3315		98106,55	473690,00	-3,00
3324		98355,00	473682,03	-3,00
3343		98655,00	473663,85	-3,00
3344		98345,00	473665,66	-3,00
3323		98817,50	473682,17	-3,00
3316		98202,50	473685,54	-3,00
3317		98462,50	473686,99	-3,00
3100		98150,00	473824,97	-3,00
3267		98100,00	473715,62	-3,00
3135		98670,00	473836,27	-3,00
3268		98172,50	473712,20	-3,00
3144		98515,17	473777,50	-3,00
3256		98820,00	473717,92	-3,00
3264		98864,18	473714,50	-3,00
3145		98727,64	473775,00	-3,00
3269		98747,50	473712,14	-3,00
3123		98840,00	473802,07	-3,00
3122		98442,50	473785,23	-3,00
3284		98803,93	474060,00	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3126		98377,50	473786,33	-3,00
3271		98838,49	473710,00	-3,00
3278		98842,30	473725,00	-3,00
3279		98850,00	473705,85	-3,00
3616		98397,50	473504,71	-3,00
3617		98517,50	473503,02	-3,00
2792		98507,60	473945,00	-3,00
2800		98640,00	474114,38	-3,00
2806		98390,00	473951,99	-3,00
3603		98507,50	473508,44	-3,00
2801		98605,00	473927,62	-3,00
2790		98578,60	473935,00	-3,00
3660		98738,74	473550,00	-3,00
3661		98417,50	473482,50	-3,00
3667		98087,50	473481,52	-3,00
2770		98427,58	473945,00	-3,00
2785		98525,00	473938,67	-3,00
3641		98392,50	473494,58	-3,00
3652		98097,50	473491,75	-3,00
3589		98702,50	473522,06	-3,00
2820		98513,06	473920,00	-3,00
2819		98490,00	473922,13	-3,00
3576		98115,45	473532,50	-3,00
2833		98500,00	473913,17	-3,00
2832		98495,00	473917,07	-3,00
2831		98157,50	473913,07	-3,00
2818		98110,00	473920,71	-3,00
2809		98516,50	473925,00	-3,00
2808		98491,55	473930,00	-3,00
2807		98217,50	473925,83	-3,00
2810		98607,72	473930,00	-3,00
2817		98415,64	474025,00	-3,00
3593		98482,50	473517,47	-3,00
3602		98125,00	473574,62	-3,00
3752		98402,50	473442,21	-3,00
3753		98612,50	473442,05	-3,00
3754		98032,50	473440,89	-3,00
3751		98811,84	473483,30	-3,00
2722		98420,00	473970,69	-3,00
2720		98172,50	473971,96	-3,00
2719		98787,50	473969,91	-3,00
3764		98794,90	473447,89	-3,00
3775		98722,83	473432,50	-3,00
2696		98420,00	473988,01	-3,00
3781		98317,50	473426,87	-3,00
3774		98502,50	473429,06	-3,00
3765		98028,66	473435,00	-3,00
2708		98415,00	473976,19	-3,00
2706		98452,98	473975,00	-3,00
2753		98425,00	473960,71	-3,00
3701		98790,00	473468,34	-3,00
2750		98435,00	473957,50	-3,00
3687		98776,49	473470,00	-3,00
3676		98604,17	473477,50	-3,00
2761		98567,94	473952,50	-3,00
2760		98409,61	473952,50	-3,00
2749		98872,50	473961,21	-3,00
2734		98712,50	473967,50	-3,00
3730		98040,00	473449,91	-3,00
3740		98544,17	473550,00	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2736		98797,50	473965,00	-3,00
2748		98597,97	473962,50	-3,00
3711		98647,26	473462,50	-3,00
3722		98052,50	473455,50	-3,00
3559		98593,47	473542,50	-3,00
2928		98825,00	473862,82	-3,00
2927		98815,00	473866,59	-3,00
3456		98585,00	473601,34	-3,00
3455		98327,50	473598,57	-3,00
3446		98192,50	473611,39	-3,00
3448		98594,02	473635,00	-3,00
3454		98644,09	473615,00	-3,00
3460		98182,50	473597,37	-3,00
3469		98768,42	473630,00	-3,00
3470		98579,92	473600,00	-3,00
3471		98685,00	473599,09	-3,00
3463		98777,43	473595,00	-3,00
3461		98322,50	473594,14	-3,00
3462		98557,50	473597,36	-3,00
2917		98152,50	473871,73	-3,00
2957		98932,49	473988,19	-3,00
3428		98625,15	473622,50	-3,00
3430		98197,50	473619,77	-3,00
2959		98432,50	473852,38	-3,00
3421		98557,50	473627,04	-3,00
3426		98720,00	473662,99	-3,00
2960		98860,00	473848,18	-3,00
2951		98850,00	473852,91	-3,00
3438		98628,22	473620,00	-3,00
3439		98694,78	473620,00	-3,00
3445		98280,00	473640,20	-3,00
3432		98367,50	473618,74	-3,00
2950		98840,00	473857,07	-3,00
2948		98095,00	473896,21	-3,00
3431		98310,00	473622,28	-3,00
2865		98500,00	473905,66	-3,00
2864		98167,50	473900,25	-3,00
2862		98622,35	473925,00	-3,00
2866		98732,50	473897,55	-3,00
3514		98702,50	473567,38	-3,00
2869		98495,00	473899,15	-3,00
2867		98849,02	473902,50	-3,00
2861		98153,72	474005,00	-3,00
2845		98427,73	473915,00	-3,00
2844		98105,00	473908,86	-3,00
3541		98917,61	473910,56	-3,00
3540		98735,00	473552,76	-3,00
3524		98859,38	473636,64	-3,00
3534		98708,68	473590,00	-3,00
3535		98722,50	473556,89	-3,00
3490		98657,50	473582,43	-3,00
3500		98110,95	473680,00	-3,00
3501		98573,66	473585,00	-3,00
3489		98312,50	473581,81	-3,00
2907		98095,59	473875,00	-3,00
3472		98167,50	473589,57	-3,00
3473		98247,85	473592,50	-3,00
2889		98100,35	473885,00	-3,00
2880		98182,50	473892,34	-3,00
3512		98300,00	473563,18	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3513		98560,00	473575,69	-3,00
2881		98477,50	473889,02	-3,00
3502		98157,50	473576,25	-3,00
3503		98307,50	473576,66	-3,00
3504		98677,50	473575,72	-3,00
5849		97768,16	472370,00	-3,00
5535		97700,00	472574,19	-3,00
5537		97992,50	472576,69	-3,00
5516		98150,00	472588,56	-3,00
5521		98217,50	472582,76	-3,00
5522		98325,00	472587,81	-3,00
5848		97698,74	472370,00	-3,00
5847		98052,50	472370,85	-3,00
5846		97952,50	472370,36	-3,00
5542		98247,50	472569,50	-3,00
6425		98149,64	472012,50	-3,00
5547		98027,91	472565,00	-3,00
6433		98055,00	472006,58	-3,00
5854		98127,50	472366,71	-3,00
6470		98085,00	472154,83	-3,00
5507		98290,00	472603,60	-3,00
5500		97417,75	472602,50	-3,00
5855		97962,50	472365,96	-3,00
6931		97350,00	472196,04	-3,00
5515		98310,00	472593,59	-3,00
6440		97903,81	472015,89	-3,00
6434		98144,44	472007,50	-3,00
5514		98140,20	472595,00	-3,00
6459		98015,10	472020,00	-3,00
6453		98122,50	471989,63	-3,00
5563		98202,40	472560,00	-3,00
5833		98037,50	472375,99	-3,00
5606		97772,50	472521,85	-3,00
5614		97787,50	472517,43	-3,00
5592		98280,00	472533,12	-3,00
6402		97939,46	472032,50	-3,00
5597		97762,50	472526,16	-3,00
5623		98192,50	472510,08	-3,00
6379		97997,50	472042,74	-3,00
5631		97731,48	472505,00	-3,00
6401		97977,50	472028,28	-3,00
5615		97972,50	472516,80	-3,00
5616		98310,00	472519,02	-3,00
5591		97402,50	472530,50	-3,00
5574		98427,19	472564,42	-3,00
6419		98025,00	472016,44	-3,00
6418		97980,66	472020,00	-3,00
5565		98240,00	472569,00	-3,00
6424		98045,00	472011,35	-3,00
5836		98450,00	472377,50	-3,00
6408		98097,90	472027,50	-3,00
5584		98270,00	472537,18	-3,00
5834		98131,68	472380,00	-3,00
5578		98197,50	472541,89	-3,00
5835		98402,50	472377,02	-3,00
6409		97967,50	472026,87	-3,00
5439		97718,75	472632,50	-3,00
4100		98742,34	473304,77	-3,00
6119		97848,86	472197,50	-3,00
5902		98040,00	472338,23	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
5901		97802,50	472336,40	-3,00
5896		98022,50	472340,78	-3,00
5883		97818,71	472350,00	-3,00
3803		98792,23	473422,95	-3,00
3177		98876,97	473769,77	-3,00
5885		97812,43	472350,00	-3,00
5447		98390,00	472674,18	-3,00
5448		98242,50	472626,19	-3,00
5904		98050,00	472334,26	-3,00
5929		97690,37	472320,00	-3,00
5406		97777,87	472645,00	-3,00
5407		97827,50	472647,32	-3,00
5397		97640,00	472806,93	-3,00
5398		97637,01	472652,50	-3,00
5399		98242,50	472652,10	-3,00
5416		98032,50	472642,40	-3,00
5913		98044,92	472335,00	-3,00
5427		98446,50	472709,78	-3,00
5408		98022,50	472647,21	-3,00
5920		97334,38	472327,50	-3,00
5415		97438,15	472642,50	-3,00
5882		98100,00	472353,36	-3,00
5863		97797,50	472361,73	-3,00
5862		97354,33	472362,50	-3,00
5489		97422,55	472607,50	-3,00
5482		97917,50	472611,76	-3,00
5483		98102,50	472611,36	-3,00
5864		98108,17	472360,00	-3,00
5858		97693,80	472365,00	-3,00
5857		98442,68	472367,50	-3,00
5856		98062,50	472365,95	-3,00
5490		97737,50	472606,77	-3,00
5491		98112,50	472606,97	-3,00
5492		98222,50	472606,51	-3,00
5865		98440,95	472362,50	-3,00
5465		98257,50	472620,91	-3,00
5879		98122,50	472349,28	-3,00
5474		97907,50	472616,93	-3,00
5881		97687,50	472348,11	-3,00
5463		97892,50	472622,30	-3,00
5464		98212,58	472620,00	-3,00
5873		98087,50	472357,13	-3,00
5872		97987,50	472356,55	-3,00
5481		97767,50	472611,63	-3,00
5878		97444,03	472352,50	-3,00
6120		97647,70	472197,50	-3,00
5475		98230,00	472613,44	-3,00
6360		97985,00	472064,35	-3,00
6183		97975,00	472161,47	-3,00
5809		98115,86	472390,00	-3,00
5735		98162,50	472436,29	-3,00
5726		97877,50	472442,38	-3,00
5734		97452,08	472437,50	-3,00
6193		97425,00	472154,54	-3,00
5736		98362,50	472435,43	-3,00
5741		97902,50	472430,55	-3,00
5742		98137,50	472432,03	-3,00
6182		98027,50	472162,39	-3,00
6181		97457,43	472160,00	-3,00
6179		97617,50	472162,50	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
5725		97727,50	472441,62	-3,00
5711		97952,50	472451,84	-3,00
5712		97757,50	472451,69	-3,00
5713		97852,50	472451,69	-3,00
5704		97742,50	472457,30	-3,00
5705		97842,50	472455,56	-3,00
5706		98162,50	472454,03	-3,00
5819		98144,46	472380,00	-3,00
5811		97912,50	472386,73	-3,00
5810		98012,50	472384,92	-3,00
6201		97465,00	472154,95	-3,00
6199		98144,98	472375,00	-3,00
5718		97867,50	472447,18	-3,00
5805		97902,50	472391,85	-3,00
5775		97852,50	472409,99	-3,00
5776		97952,50	472411,44	-3,00
5782		97867,50	472406,14	-3,00
6140		97987,50	472182,83	-3,00
5774		97352,50	472412,50	-3,00
6134		98370,00	472496,40	-3,00
5793		97445,26	472397,50	-3,00
5794		97722,50	472397,06	-3,00
5795		97892,50	472396,94	-3,00
5783		97962,50	472405,82	-3,00
5787		97877,50	472401,12	-3,00
5788		97977,50	472401,06	-3,00
6149		97319,69	472245,00	-3,00
5804		97360,71	472392,50	-3,00
5796		98138,21	472395,00	-3,00
5750		97817,50	472424,52	-3,00
6164		98433,73	472284,24	-3,00
6163		97982,50	472169,70	-3,00
6156		97237,50	472177,13	-3,00
6150		97875,00	472177,95	-3,00
5766		98037,50	472416,22	-3,00
5767		97937,50	472416,49	-3,00
5751		98012,50	472425,44	-3,00
5759		97927,50	472421,19	-3,00
5765		98330,00	472583,97	-3,00
5648		97842,50	472497,35	-3,00
6122		97992,50	472193,72	-3,00
5651		97316,30	472492,50	-3,00
6317		97997,62	472090,00	-3,00
6316		97903,41	472092,50	-3,00
5824		98407,50	472380,74	-3,00
5654		97852,50	472491,92	-3,00
6306		98017,50	472094,67	-3,00
6300		98002,50	472100,91	-3,00
5652		97727,70	472490,00	-3,00
6307		97957,50	472097,40	-3,00
5653		98177,50	472491,35	-3,00
5830		97703,93	472375,00	-3,00
6352		98007,50	472062,83	-3,00
6345		97960,00	472067,60	-3,00
5832		97937,50	472376,88	-3,00
6359		97956,95	472070,00	-3,00
5632		97817,50	472506,64	-3,00
6353		97987,54	472065,00	-3,00
6338		97941,70	472090,00	-3,00
6331		97967,50	472082,49	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
5831		97763,55	472375,00	-3,00
5641		97827,50	472502,12	-3,00
5642		98350,00	472503,68	-3,00
6339		97992,99	472075,00	-3,00
5823		98027,50	472382,24	-3,00
5690		97917,50	472467,30	-3,00
5691		98150,00	472470,88	-3,00
6203		98037,50	472150,07	-3,00
6223		98037,50	472140,51	-3,00
5689		97380,13	472467,50	-3,00
6220		97433,81	472165,00	-3,00
6202		97972,50	472150,23	-3,00
5698		97827,50	472459,80	-3,00
5820		97727,50	472379,34	-3,00
5696		97373,35	472690,00	-3,00
5697		97717,67	472460,00	-3,00
5821		97747,50	472381,77	-3,00
6230		97452,98	472145,00	-3,00
6277		98007,50	472111,88	-3,00
5669		98172,50	472480,97	-3,00
5676		98315,34	472650,00	-3,00
5663		97867,50	472486,71	-3,00
5668		97877,50	472481,82	-3,00
6299		97925,39	472110,00	-3,00
6241		98032,50	472130,54	-3,00
5684		97902,50	472471,81	-3,00
6231		97967,50	472137,15	-3,00
5677		97892,50	472476,91	-3,00
5822		97927,50	472381,74	-3,00
6267		97890,00	472156,31	-3,00
4870		98075,08	472920,00	-3,00
4882		98064,69	472920,00	-3,00
4883		98095,21	472915,00	-3,00
6017		97190,03	472460,00	-3,00
6440		97942,88	472019,42	-3,00
4868		97746,22	472925,00	-3,00
4895		98081,47	472915,00	-3,00
4896		98111,28	472910,00	-3,00
4898		97780,00	472911,54	-3,00
4884		97790,00	472914,05	-3,00
6011		98367,50	472271,67	-3,00
6115		98042,50	472197,97	-3,00
6019		97807,50	472265,28	-3,00
4828		97724,43	472945,00	-3,00
4829		97705,71	472950,00	-3,00
4834		97729,08	472940,00	-3,00
4818		97688,54	472960,00	-3,00
4819		97975,00	472959,40	-3,00
4827		97517,50	472945,85	-3,00
4853		97729,87	472935,00	-3,00
4854		97745,54	472930,00	-3,00
4855		97738,41	472930,00	-3,00
4843		97532,50	472936,01	-3,00
4844		97713,53	472945,00	-3,00
4845		97737,00	472935,00	-3,00
6002		97812,50	472274,10	-3,00
4970		98222,93	472875,00	-3,00
4971		98479,41	472870,00	-3,00
4972		98250,00	472869,26	-3,00
4957		98215,77	472880,00	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
4958		98235,08	472875,00	-3,00
4969		97857,49	472875,00	-3,00
4985		98259,87	472865,00	-3,00
4995		97657,85	472862,50	-3,00
4996		98270,00	472860,47	-3,00
5986		97972,50	472287,30	-3,00
4983		97875,00	472867,73	-3,00
4984		98242,98	472870,00	-3,00
4949		97777,50	472878,46	-3,00
4912		98119,13	472905,00	-3,00
5987		98077,50	472286,62	-3,00
4913		98151,57	472900,00	-3,00
5997		97987,50	472280,90	-3,00
4905		98101,92	472910,00	-3,00
4906		98125,00	472904,40	-3,00
4932		98159,43	472895,00	-3,00
4933		98181,98	472890,00	-3,00
4940		98172,47	472890,00	-3,00
4921		98134,30	472900,00	-3,00
4922		98165,53	472895,00	-3,00
4923		97680,00	472892,74	-3,00
4737		97632,36	472995,00	-3,00
6097		97708,85	472212,50	-3,00
6089		97852,50	472222,30	-3,00
6098		97997,50	472209,09	-3,00
4727		97623,82	473000,00	-3,00
4728		98515,78	472995,00	-3,00
6064		98010,00	472238,48	-3,00
6470		98118,92	471979,10	-3,00
6063		97291,72	472250,00	-3,00
6088		97822,50	472221,30	-3,00
6080		98002,50	472224,90	-3,00
4738		97990,00	472996,75	-3,00
6107		97850,00	472203,53	-3,00
4700		98494,65	473005,00	-3,00
6114		97635,88	472202,50	-3,00
4713		97632,28	473000,00	-3,00
4694		98441,39	473015,00	-3,00
4695		97608,14	473010,00	-3,00
4696		98000,00	473007,57	-3,00
4717		98035,00	473002,84	-3,00
4718		98505,00	473000,00	-3,00
4726		98453,89	473010,00	-3,00
4714		97615,91	473005,00	-3,00
6108		97867,50	472207,21	-3,00
4716		97995,00	473007,25	-3,00
6062		97827,50	472236,63	-3,00
6027		98397,50	472261,43	-3,00
6026		98017,01	472265,00	-3,00
4785		97985,00	472985,82	-3,00
4775		98524,92	472980,00	-3,00
4776		97664,44	472975,00	-3,00
4778		97673,09	472970,00	-3,00
4797		97912,50	472961,69	-3,00
4798		97985,00	472959,55	-3,00
6024		97792,50	472261,76	-3,00
4786		98040,00	472967,57	-3,00
6025		97357,65	472262,50	-3,00
4796		97681,14	472965,00	-3,00
4769		98048,54	472975,00	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
6046		98015,00	472254,04	-3,00
6039		97748,00	472257,50	-3,00
6038		98347,50	472256,53	-3,00
4748		97640,30	472990,00	-3,00
6051		98372,50	472247,07	-3,00
4750		97990,00	472984,37	-3,00
4767		97648,19	472985,00	-3,00
6029		97265,00	472260,58	-3,00
4768		97935,00	472978,11	-3,00
4757		98491,08	472995,00	-3,00
4758		98525,27	472994,22	-3,00
4759		98035,00	472982,79	-3,00
5259		98132,50	472714,88	-3,00
5260		98270,00	472718,60	-3,00
5273		97800,00	472720,76	-3,00
5241		98137,50	472726,95	-3,00
5248		98098,04	472720,00	-3,00
5958		97187,50	472301,80	-3,00
5274		97798,09	472710,00	-3,00
5304		97792,70	472695,00	-3,00
5311		97370,00	472694,79	-3,00
5312		97917,50	472692,10	-3,00
5281		98275,00	472722,55	-3,00
5282		98267,09	472710,00	-3,00
5303		97795,00	472705,21	-3,00
5213		98147,50	472751,23	-3,00
5217		98107,50	472746,30	-3,00
5220		97807,51	472740,00	-3,00
5198		98287,27	472765,00	-3,00
5968		97952,50	472296,20	-3,00
5205		97812,54	472755,00	-3,00
5959		97822,50	472300,83	-3,00
5238		98440,37	472745,00	-3,00
5239		97805,00	472734,86	-3,00
5240		97803,02	472725,00	-3,00
5221		98142,50	472741,78	-3,00
5222		98450,00	472739,77	-3,00
5232		98102,50	472732,39	-3,00
5367		98247,50	472665,18	-3,00
5943		97345,71	472312,50	-3,00
5376		97987,50	472661,58	-3,00
5364		98262,50	472665,92	-3,00
5365		97612,50	472665,53	-3,00
5366		97782,67	472665,00	-3,00
5377		97630,00	472660,88	-3,00
5389		97620,00	472667,11	-3,00
5390		98407,50	472655,97	-3,00
5351		98442,36	472678,64	-3,00
5934		97792,50	472316,28	-3,00
5933		97902,50	472312,93	-3,00
5388		97605,00	472681,16	-3,00
5330		98257,50	472681,32	-3,00
5331		97942,50	472681,56	-3,00
5333		97900,00	472679,17	-3,00
5765		98429,34	472504,97	-3,00
5946		97917,50	472311,24	-3,00
5323		97896,99	472685,00	-3,00
5342		97885,00	472686,53	-3,00
5353		97617,50	472670,00	-3,00
5354		97891,08	472675,00	-3,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
5944		97747,50	472311,93	-3,00
5945		97827,50	472310,04	-3,00
5351		98320,00	472757,06	-3,00
5352		97967,50	472671,99	-3,00
5095		97685,00	472936,90	-3,00
5096		97517,50	472810,82	-3,00
5097		98172,50	472811,52	-3,00
5074		97502,50	472821,95	-3,00
5075		97982,50	472821,96	-3,00
5082		97997,50	472817,39	-3,00
5111		97827,80	472805,00	-3,00
5112		98310,00	472813,88	-3,00
5971		97757,50	472296,57	-3,00
5098		98007,50	472812,12	-3,00
5972		98082,50	472296,22	-3,00
5110		97825,00	472833,01	-3,00
5061		97972,50	472826,47	-3,00
5981		97962,50	472292,11	-3,00
5017		97637,50	472851,94	-3,00
5018		97907,50	472851,81	-3,00
5985		97817,50	472286,03	-3,00
5006		97897,50	472856,82	-3,00
5007		98290,00	472859,16	-3,00
5044		97947,50	472836,89	-3,00
5045		98182,50	472836,69	-3,00
5052		97957,50	472831,81	-3,00
5019		98297,31	472855,00	-3,00
5029		97922,50	472846,74	-3,00
5039		97932,50	472842,17	-3,00
6199		98392,61	472231,29	-3,00
5164		98340,00	472779,15	-3,00
5170		98092,50	472777,09	-3,00
5969		97689,33	472297,50	-3,00
5157		98297,50	472786,76	-3,00
5158		98340,00	472785,06	-3,00
5163		98330,00	472781,75	-3,00
5181		97635,00	472767,84	-3,00
5187		98112,50	472762,85	-3,00
5189		98377,50	472765,49	-3,00
5178		97817,66	472770,00	-3,00
5179		98360,30	472775,00	-3,00
5180		98292,50	472770,97	-3,00
5156		98162,50	472786,16	-3,00
5123		97532,50	472800,49	-3,00
5131		97917,50	472796,89	-3,00
5124		98167,50	472797,77	-3,00
5130		98315,55	472795,00	-3,00
5970		97737,50	472292,59	-3,00
6134		98466,72	472421,34	-3,00
5155		97822,73	472785,00	-3,00
5154		97825,00	472799,77	-3,00
5143		98308,49	472795,00	-3,00
3506		98623,38	473572,50	-2,00
5922		97718,55	472327,50	-2,00
5974		97164,18	472295,00	-2,00
3493		98473,72	473582,50	-2,00
5988		97165,00	472440,23	-2,00
6012		97127,42	472270,00	-2,00
5116		98334,51	472805,00	-2,00
5101		97837,59	472812,50	-2,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
5021		98489,60	472849,08	-2,00
5200		97309,92	472762,50	-2,00
5173		97864,79	472785,00	-2,00
5135		98335,00	472796,83	-2,00
2317		98660,00	474165,00	-2,00
4907		97387,50	472903,25	-2,00
4327		98332,86	473187,50	-2,00
5008		97845,00	472857,98	-2,00
4997		97855,00	472877,08	-2,00
4973		98485,00	472868,28	-2,00
5401		97970,00	472663,65	-2,00
5380		97945,42	472660,00	-2,00
5379		97792,90	472662,50	-2,00
5420		97969,09	472645,00	-2,00
5410		97788,05	472647,50	-2,00
5402		97941,08	472650,00	-2,00
5313		97803,42	472692,50	-2,00
4059		98198,52	473307,50	-2,00
4092		97970,00	473364,23	-2,00
5370		97955,00	472669,94	-2,00
5356		97952,50	472670,00	-2,00
5344		97798,11	472677,50	-2,00
2292		98650,00	474168,75	-2,00
4740		98816,26	473488,08	-2,00
4630		98051,14	473045,00	-2,00
2181		98490,00	474227,32	-2,00
2208		98443,38	474215,00	-2,00
2095		98425,00	474255,06	-2,00
2196		98478,61	474220,00	-2,00
2171		98460,00	474227,07	-2,00
2154		98480,00	474228,50	-2,00
4702		98036,13	473005,00	-2,00
4631		98060,65	473045,00	-2,00
2104		98480,00	474251,98	-2,00
4658		98055,03	473030,00	-2,00
4863		98041,61	472927,50	-2,00
4800		98045,00	472960,82	-2,00
4789		97438,17	472967,50	-2,00
2291		98669,43	474190,00	-2,00
2290		98630,00	474185,04	-2,00
2275		98640,00	474181,04	-2,00
4594		98060,31	473060,00	-2,00
4595		98065,90	473060,00	-2,00
4752		98035,00	472985,86	-2,00
4779		98040,00	472972,32	-2,00
2231		98590,00	474222,91	-2,00
2220		98668,38	474230,00	-2,00
3713		98179,01	473462,50	-2,00
5633		98135,30	472505,00	-2,00
5599		97747,92	472527,50	-2,00
5649		98142,50	472500,00	-2,00
3703		98183,51	473467,50	-2,00
5643		97742,54	472502,50	-2,00
5555		98165,00	472562,26	-2,00
5550		98173,52	472570,00	-2,00
5549		97762,59	472567,50	-2,00
5585		97731,29	472545,00	-2,00
5580		97752,65	472542,50	-2,00
5567		97720,79	472550,00	-2,00
3567		98652,87	473537,50	-2,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3582		98518,61	473527,50	-2,00
5720		97722,81	472447,50	-2,00
3542		98458,81	473552,50	-2,00
3543		98684,55	473552,50	-2,00
5743		97717,65	472432,50	-2,00
3632		98693,43	473502,50	-2,00
5678		97732,69	472477,50	-2,00
5657		97737,53	472492,50	-2,00
5719		97885,23	473285,00	-2,00
3590		98664,22	473522,50	-2,00
5699		97727,59	472462,50	-2,00
5525		97769,30	472582,50	-2,00
5453		97930,62	472625,00	-2,00
5452		97810,40	472625,00	-2,00
5468		97848,96	472625,00	-2,00
3893		97717,75	473377,50	-2,00
3894		97990,00	473375,69	-2,00
5442		97845,00	472634,93	-2,00
5434		97935,00	472633,54	-2,00
5433		97815,00	472633,08	-2,00
4740		98933,85	473995,31	-2,00
5441		97782,63	472632,50	-2,00
5435		97835,00	472638,97	-2,00
5476		97964,73	472635,00	-2,00
8921		97165,00	472282,09	-2,00
5487		97844,75	472615,00	-2,00
5493		97954,16	472610,00	-2,00
5501		97838,82	472605,00	-2,00
5494		97845,00	472606,91	-2,00
5486		97935,00	472611,44	-2,00
3878		98446,54	474260,00	-2,00
5477		97777,81	472617,50	-2,00
5485		97820,00	472610,38	-2,00
8942		97130,00	472263,16	-1,00
3207		98030,00	473747,27	-1,00
3298		97777,50	473695,56	-1,00
3226		97787,50	473730,79	-1,00
3777		97957,50	473431,95	-1,00
3778		97967,50	473430,43	-1,00
3766		97845,65	473435,00	-1,00
3767		97972,50	473437,28	-1,00
3782		97859,83	473425,00	-1,00
3815		97858,24	473420,00	-1,00
3817		97880,69	473410,00	-1,00
3797		97865,99	473420,00	-1,00
3808		97872,76	473415,00	-1,00
3724		97752,50	473454,97	-1,00
3725		97922,50	473456,19	-1,00
3716		97810,68	473460,00	-1,00
3723		97637,50	473457,28	-1,00
3731		97803,40	473460,00	-1,00
3743		97831,28	473445,00	-1,00
3756		97839,42	473440,00	-1,00
3732		97824,03	473450,00	-1,00
3742		97632,50	473446,03	-1,00
3968		97892,50	473346,75	-1,00
4028		98199,38	473322,50	-1,00
3923		97902,50	473359,59	-1,00
3937		97897,50	473356,00	-1,00
5118		97287,48	472810,00	-1,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
4395		96849,27	473155,00	-1,00
4741		98935,34	474003,06	-1,00
5117		97885,00	473287,25	-1,00
4899		97240,00	472919,13	-1,00
3835		97873,62	473410,00	-1,00
3836		97848,61	473402,50	-1,00
3824		96575,00	473416,09	-1,00
3825		97886,75	473405,00	-1,00
3837		97895,24	473400,00	-1,00
3913		97823,52	473445,00	-1,00
3914		97907,50	473365,08	-1,00
3847		97901,53	473395,00	-1,00
3906		97888,47	473400,00	-1,00
3560		97802,50	473542,00	-1,00
3568		97720,00	473540,40	-1,00
3551		97792,50	473547,12	-1,00
3552		97724,01	473545,00	-1,00
3569		97719,25	473535,00	-1,00
3594		97709,18	473515,00	-1,00
5714		97160,00	472467,06	-1,00
3583		97822,50	473526,53	-1,00
3584		97713,78	473525,00	-1,00
5874		97706,00	472355,00	-1,00
3483		97743,19	473585,00	-1,00
6004		97155,02	472445,00	-1,00
5888		97712,66	472350,00	-1,00
3517		97733,88	473565,00	-1,00
3536		97728,57	473555,00	-1,00
3544		98634,91	473552,50	-1,00
3526		98663,09	473562,50	-1,00
3527		97772,50	473562,29	-1,00
3678		97789,68	473475,00	-1,00
3679		97785,00	473475,95	-1,00
3668		97780,07	473480,00	-1,00
3669		97735,00	473495,73	-1,00
3691		97795,59	473470,00	-1,00
3714		97789,16	473470,00	-1,00
3715		97757,50	473460,19	-1,00
3704		97907,50	473467,32	-1,00
3705		97801,87	473465,00	-1,00
3619		97690,00	473509,40	-1,00
3620		97743,90	473505,00	-1,00
3605		97667,50	473512,18	-1,00
3606		97705,00	473512,96	-1,00
3621		97712,28	473505,00	-1,00
3642		97722,83	473500,00	-1,00
5679		97290,00	472802,44	-1,00
3622		97735,00	473504,00	-1,00
3633		97700,83	473505,00	-1,00
2065		98162,50	474266,99	-1,00
924		97612,50	474635,76	-1,00
3014		97957,50	473830,47	-1,00
2034		98172,50	474277,40	-1,00
2048		98167,50	474271,06	-1,00
2105		98152,50	474250,39	-1,00
3128		97860,68	473790,00	-1,00
2096		98157,50	474256,56	-1,00
3064		97972,29	473815,00	-1,00
864		97557,50	474661,14	-1,00
2891		97322,50	473887,41	-1,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
1959		98187,50	474300,70	-1,00
1951		98191,52	474310,00	-1,00
2846		97930,00	473912,77	-1,00
2847		97927,83	473910,00	-1,00
2952		98037,50	473855,97	-1,00
2961		97967,50	473851,43	-1,00
2008		98177,50	474285,37	-1,00
1961		97654,44	474300,00	-1,00
1993		98182,50	474291,27	-1,00
3200		97792,61	473750,00	-1,00
5054		97150,00	472834,25	0,00
1876		98185,00	474331,61	0,00
5048		97092,35	472835,00	0,00
5049		97275,00	472837,01	0,00
5055		97247,10	472830,00	0,00
5065		96992,50	472824,74	0,00
5067		96690,00	472823,50	0,00
5058		97092,69	472830,00	0,00
1875		97657,87	474332,50	0,00
1879		97192,81	474332,50	0,00
5033		97071,75	472850,00	0,00
5034		97175,04	472850,00	0,00
5031		97107,50	472847,14	0,00
1893		97507,50	474324,69	0,00
5030		97170,00	472854,15	0,00
5041		96700,00	472838,59	0,00
1880		97665,00	474329,82	0,00
5040		97099,22	472840,00	0,00
5035		97248,29	472845,00	0,00
1881		98195,00	474333,07	0,00
1861		97599,28	474337,50	0,00
1853		98402,24	474340,00	0,00
1862		98181,38	474355,00	0,00
5091		97275,00	472815,87	0,00
1863		97197,71	474337,50	0,00
1851		97937,50	474341,98	0,00
1850		97627,02	474342,50	0,00
5105		96680,00	472808,37	0,00
1852		98284,90	474345,00	0,00
5104		96622,12	472812,50	0,00
5076		96560,00	472937,02	0,00
5078		97222,73	472840,00	0,00
1865		98277,14	474340,00	0,00
5068		97250,68	472825,00	0,00
1866		98299,02	474335,00	0,00
5086		97155,00	472831,86	0,00
5090		96685,00	472813,87	0,00
5085		97285,00	472834,33	0,00
5079		97255,57	472820,00	0,00
1864		97922,50	474336,91	0,00
5028		96705,00	472849,20	0,00
1929		98708,06	474317,50	0,00
1928		98250,00	474315,93	0,00
4599		97430,00	473066,68	0,00
1937		97325,58	474390,00	0,00
1936		97531,91	474585,00	0,00
1922		98299,72	474325,00	0,00
4988		97060,00	472877,10	0,00
1925		97970,49	474320,00	0,00
1927		98192,71	474320,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
1926		98192,44	474315,00	0,00
4953		97038,57	472880,00	0,00
4956		96723,76	472880,00	0,00
1944		97000,12	474312,50	0,00
4947		97240,00	472888,94	0,00
4948		96728,68	472885,00	0,00
4963		97313,32	472877,50	0,00
2210		97433,50	474212,50	0,00
4962		97027,24	472880,00	0,00
1940		98325,00	474311,00	0,00
1939		98623,77	474350,00	0,00
1898		97567,50	474327,50	0,00
1897		98604,58	474325,00	0,00
5011		97230,00	472865,59	0,00
5009		97161,79	472885,00	0,00
5010		97092,50	472856,81	0,00
5025		97300,00	472860,66	0,00
5026		97084,03	472850,00	0,00
5024		97225,00	472852,23	0,00
1896		98520,00	474338,26	0,00
1895		98306,98	474340,00	0,00
1915		97660,00	474318,78	0,00
1913		98190,00	474322,34	0,00
4993		97305,00	472868,43	0,00
4989		97199,00	472865,00	0,00
4992		97061,59	472865,00	0,00
1900		97882,50	474326,68	0,00
1899		97645,33	474327,50	0,00
1901		97955,00	474328,64	0,00
1912		97287,29	474325,00	0,00
4998		96522,94	472860,00	0,00
1849		97202,89	474342,50	0,00
5263		97097,34	472745,00	0,00
5264		96655,17	472715,00	0,00
5262		96805,00	472850,48	0,00
1756		97250,00	474384,82	0,00
1755		98041,17	474440,00	0,00
5277		96666,37	472710,00	0,00
5279		96625,00	472707,57	0,00
1751		98082,50	474377,38	0,00
5267		96739,10	472715,00	0,00
1753		98249,34	474380,00	0,00
5235		97131,06	472750,00	0,00
1762		98162,34	474370,00	0,00
1771		98113,47	474425,00	0,00
1773		97613,00	474367,50	0,00
1772		98600,00	474401,26	0,00
1757		98062,50	474372,28	0,00
5250		96740,00	472718,59	0,00
5245		96779,84	472725,00	0,00
1760		97382,04	474375,00	0,00
1759		97223,01	474372,50	0,00
1750		97697,49	474385,00	0,00
5320		96815,00	472694,33	0,00
1726		98654,82	474390,00	0,00
5319		96737,50	472689,64	0,00
1728		98285,00	474384,77	0,00
5318		96682,70	472695,00	0,00
1720		98340,78	474385,00	0,00
1719		97655,00	474383,70	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
1722		98268,48	474395,00	0,00
5326		97230,00	472689,26	0,00
1725		97258,41	474387,50	0,00
5301		96847,50	472702,34	0,00
1748		98445,00	474422,14	0,00
5300		96626,35	472700,00	0,00
1749		98303,35	474405,00	0,00
5289		96852,50	472704,86	0,00
1741		98560,00	474380,73	0,00
1740		98652,15	474380,00	0,00
5310		96725,98	472695,00	0,00
5306		96725,00	472740,29	0,00
5307		96658,09	472710,00	0,00
5149		96598,18	472795,00	0,00
5150		97187,66	472795,00	0,00
5139		97180,00	472796,36	0,00
1826		98314,52	474365,00	0,00
5138		96962,50	472796,96	0,00
1814		97987,50	474351,00	0,00
5159		97015,00	472800,60	0,00
1815		98047,50	474352,36	0,00
1817		98585,00	474352,29	0,00
1816		98265,00	474351,61	0,00
5121		97285,00	472811,81	0,00
1832		98616,00	474350,00	0,00
5120		96600,00	472808,69	0,00
1848		97366,56	474350,00	0,00
1847		98220,00	474340,79	0,00
1830		97629,50	474347,50	0,00
1827		98309,73	474355,00	0,00
5128		97159,06	472800,00	0,00
1831		98301,05	474345,00	0,00
5127		97205,07	472845,00	0,00
5160		97035,00	472785,69	0,00
1779		98552,91	474365,00	0,00
5209		97115,66	472820,00	0,00
1787		98438,14	474360,00	0,00
5194		96970,00	472762,83	0,00
1790		98017,50	474362,23	0,00
1777		97353,56	474367,50	0,00
1776		97218,61	474367,50	0,00
1778		97982,50	474364,33	0,00
5210		97005,00	472781,31	0,00
5211		96645,33	472755,00	0,00
1810		97656,32	474352,50	0,00
1801		98134,29	474360,00	0,00
5165		96893,93	472790,00	0,00
1813		97635,68	474352,50	0,00
1811		98663,78	474352,50	0,00
5191		96851,09	472765,00	0,00
5192		97107,50	472766,86	0,00
1794		98160,00	474366,63	0,00
1800		97371,94	474360,00	0,00
1799		98057,50	474354,47	0,00
4946		97047,50	472886,90	0,00
4724		97375,00	473001,66	0,00
2111		98667,62	474255,00	0,00
4723		96863,46	473000,00	0,00
2112		98780,00	474253,12	0,00
4720		96694,17	473002,50	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2189		98040,00	474224,69	0,00
2099		98665,00	474256,20	0,00
4735		96527,50	472994,17	0,00
2108		97569,19	474250,00	0,00
2106		96892,50	474251,81	0,00
4706		96854,98	473005,00	0,00
4707		97194,23	473007,50	0,00
2131		97995,00	474258,17	0,00
4697		97350,00	473059,79	0,00
4698		96701,03	473012,50	0,00
2120		97378,95	474247,50	0,00
2113		98263,44	474250,00	0,00
2125		97855,48	474250,00	0,00
4709		97282,50	473005,00	0,00
4710		97370,00	473009,93	0,00
2098		97365,30	474257,50	0,00
4762		97300,31	473005,00	0,00
4763		96890,29	472980,00	0,00
4761		96523,92	473010,00	0,00
2084		98332,34	474290,00	0,00
4624		96800,00	473051,00	0,00
4771		97262,50	472977,17	0,00
4622		97231,86	473060,00	0,00
2071		97870,00	474268,93	0,00
2083		98010,00	474295,29	0,00
2072		98058,40	474267,50	0,00
2090		98770,00	474263,01	0,00
2089		98030,00	474260,06	0,00
4746		97272,50	472989,46	0,00
2190		97750,00	474218,47	0,00
4745		96875,81	472990,00	0,00
2088		97985,00	474264,35	0,00
2086		98644,61	474275,00	0,00
4755		97267,50	472983,86	0,00
4625		97245,00	473050,26	0,00
4753		97240,00	472985,43	0,00
2172		97293,16	474227,50	0,00
4659		96522,50	473031,94	0,00
2173		97765,02	474235,00	0,00
4651		96663,61	473037,50	0,00
2174		97409,81	474227,50	0,00
2163		97615,00	474229,23	0,00
2188		97755,97	474220,00	0,00
2164		98275,00	474231,10	0,00
4663		96850,00	473034,44	0,00
4664		97182,50	473031,87	0,00
4637		97410,00	473049,11	0,00
2178		98815,00	474228,56	0,00
4635		97115,00	473056,00	0,00
2184		98095,00	474233,51	0,00
2179		96920,00	474226,01	0,00
4648		97160,00	473038,30	0,00
2177		98030,00	474231,00	0,00
4647		97243,97	473045,00	0,00
4645		96808,60	473040,00	0,00
4646		97010,00	473044,05	0,00
2162		98283,30	474235,00	0,00
2143		97138,95	474237,50	0,00
2141		97913,26	474237,50	0,00
4689		96526,07	473015,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2144		98020,00	474239,80	0,00
4688		97360,00	473017,50	0,00
2137		98055,00	474255,54	0,00
2132		98050,00	474242,43	0,00
2138		98305,00	474257,44	0,00
2140		97394,38	474237,50	0,00
2139		97920,00	474248,23	0,00
4674		97273,71	473025,00	0,00
2161		97571,07	474235,00	0,00
4673		96828,02	473025,00	0,00
4671		97261,16	473040,00	0,00
4672		97158,67	473035,00	0,00
2146		98295,00	474239,08	0,00
2145		98070,00	474236,25	0,00
4683		96531,49	473020,00	0,00
4680		97316,18	473045,00	0,00
4682		97172,57	473022,50	0,00
1980		98265,00	474318,21	0,00
4890		97113,91	472920,00	0,00
1981		98250,72	474295,00	0,00
4875		97332,64	472922,50	0,00
1984		98240,97	474300,00	0,00
1968		97937,50	474301,22	0,00
1966		97960,57	474300,00	0,00
1969		98320,00	474303,06	0,00
4892		97123,01	472915,00	0,00
1971		97950,00	474298,27	0,00
4861		97343,12	472932,50	0,00
4862		96926,94	472930,00	0,00
4857		96955,98	472930,00	0,00
2004		98235,00	474290,78	0,00
4856		97143,84	473045,00	0,00
4871		96930,14	472940,00	0,00
4872		97094,44	472935,00	0,00
1985		98325,00	474299,21	0,00
4609		96871,11	473060,00	0,00
1987		97955,00	474296,51	0,00
1964		97954,17	474315,00	0,00
1946		97902,50	474311,62	0,00
4936		97235,00	472903,56	0,00
2209		97740,00	474232,09	0,00
4926		97128,60	472910,00	0,00
4928		96517,50	472897,02	0,00
4943		97148,16	472895,00	0,00
4944		97315,00	472894,52	0,00
4942		96512,50	472887,17	0,00
4938		96733,77	472890,00	0,00
1945		97661,00	474310,00	0,00
4607		97172,50	473054,25	0,00
4919		97322,89	472902,50	0,00
4909		96955,17	472905,00	0,00
1963		98535,00	474322,45	0,00
1962		98126,33	474355,00	0,00
4925		97020,00	472912,04	0,00
4605		97145,00	473053,55	0,00
1952		98365,00	474335,48	0,00
1954		97285,23	474307,50	0,00
1953		98255,20	474305,00	0,00
2043		98230,00	474272,93	0,00
2038		98010,00	474275,49	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2198		97935,00	474229,38	0,00
4619		96632,75	473052,50	0,00
4793		96543,76	472975,00	0,00
2033		98745,00	474283,56	0,00
2032		98629,77	474285,00	0,00
4813		96898,42	472955,00	0,00
2201		97618,92	474215,00	0,00
4801		97282,08	472975,00	0,00
2067		98266,58	474300,00	0,00
4620		97501,99	473075,00	0,00
2068		97950,00	474280,03	0,00
4773		96898,90	472975,00	0,00
2069		98750,00	474279,26	0,00
2052		98290,25	474270,00	0,00
4791		96506,48	473057,34	0,00
2053		97618,44	474272,50	0,00
4783		96902,96	472970,00	0,00
2054		98710,00	474274,27	0,00
4823		96930,05	472950,00	0,00
4842		97088,42	472940,00	0,00
2018		97640,00	474283,73	0,00
4839		97085,00	472945,00	0,00
4611		97430,00	473059,35	0,00
4837		96916,19	472940,00	0,00
2010		98466,24	474360,00	0,00
4610		97202,50	473057,31	0,00
4852		96921,69	472935,00	0,00
2013		97550,21	474287,50	0,00
2011		98695,00	474310,83	0,00
2020		98007,50	474284,95	0,00
4831		97313,96	472947,50	0,00
2021		98231,55	474285,00	0,00
4825		96900,92	472950,00	0,00
2022		98358,28	474287,50	0,00
4613		96805,00	473056,97	0,00
4836		96566,80	472950,00	0,00
4835		96581,20	472942,50	0,00
4833		96939,26	472945,00	0,00
2019		97964,64	474290,00	0,00
1709		98650,00	474388,03	0,00
957		98244,03	474630,00	0,00
956		98038,10	474625,00	0,00
960		97415,00	474625,87	0,00
961		98035,00	474626,89	0,00
5915		97030,00	472337,50	0,00
945		97420,00	474632,47	0,00
943		98235,92	474635,00	0,00
5938		97123,04	472315,00	0,00
955		97618,81	474627,50	0,00
953		97514,48	474635,00	0,00
5909		96960,00	472335,60	0,00
982		97510,22	474615,00	0,00
5892		97060,00	472345,06	0,00
984		97534,89	474620,00	0,00
1000		98264,70	474615,00	0,00
999		98058,09	474610,00	0,00
962		98253,29	474625,00	0,00
5905		97065,00	472353,72	0,00
972		98200,00	474619,45	0,00
975		98259,58	474620,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
974		98194,43	474620,00	0,00
897		98192,50	474652,11	0,00
896		98210,43	474660,73	0,00
909		97459,17	474647,50	0,00
5975		97038,54	472335,00	0,00
5977		97040,19	472295,00	0,00
6005		97105,00	472311,45	0,00
865		97557,50	474659,28	0,00
870		98157,50	474662,06	0,00
5993		97090,00	472284,53	0,00
873		97440,00	474658,39	0,00
917		98222,13	474645,00	0,00
939		97525,57	474630,00	0,00
938		98209,37	474630,00	0,00
5957		96871,06	472356,94	0,00
942		97608,75	474632,50	0,00
5947		97015,00	472310,04	0,00
929		97472,66	474637,50	0,00
921		97508,77	474640,00	0,00
930		98228,90	474640,00	0,00
5964		97027,91	472300,00	0,00
5965		97102,82	472300,00	0,00
1091		98098,25	474580,00	0,00
1090		97310,00	474582,11	0,00
1092		98306,63	474585,00	0,00
1105		98137,50	474576,10	0,00
1095		98095,00	474581,58	0,00
1072		98294,02	474595,00	0,00
5840		96850,00	472499,09	0,00
1076		98093,15	474585,00	0,00
1084		97415,00	474637,25	0,00
1078		98090,00	474586,75	0,00
1106		98311,45	474580,00	0,00
1152		97906,50	474570,00	0,00
1150		97445,00	474660,28	0,00
1153		97365,00	474576,47	0,00
1155		97607,92	474570,00	0,00
1154		97381,35	474560,00	0,00
1120		97564,08	474570,00	0,00
5813		96735,74	472424,17	0,00
1122		97972,50	474572,14	0,00
1140		98118,37	474565,00	0,00
1123		98132,50	474568,25	0,00
5868		96893,14	472362,50	0,00
1034		98152,50	474599,80	0,00
5867		97072,08	472400,00	0,00
1038		97395,00	474601,61	0,00
1035		98279,79	474605,00	0,00
1006		98055,00	474612,00	0,00
1005		97550,00	474608,96	0,00
1017		98293,06	474610,73	0,00
1023		98045,00	474607,43	0,00
1021		98272,37	474610,00	0,00
1039		98070,00	474601,01	0,00
5850		96915,32	472370,00	0,00
1052		98075,00	474595,49	0,00
1058		97545,82	474610,00	0,00
5842		96888,11	472377,50	0,00
1061		98147,50	474591,43	0,00
5861		96930,00	472367,19	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
1045		97558,60	474595,00	0,00
1046		98079,76	474595,00	0,00
1051		97390,00	474596,27	0,00
1048		98286,66	474600,00	0,00
844		97443,15	474672,50	0,00
383		97705,00	474843,32	0,00
375		97830,00	474846,08	0,00
392		97660,00	474856,85	0,00
418		97700,00	474836,73	0,00
398		97712,71	474837,50	0,00
334		97715,00	474861,13	0,00
613		97516,21	474803,47	0,00
353		97710,00	474852,69	0,00
370		97833,29	474845,00	0,00
356		97660,00	474848,21	0,00
432		97645,00	474832,23	0,00
481		97865,00	474807,10	0,00
478		97867,68	474805,00	0,00
484		97690,00	474822,52	0,00
506		97827,50	474795,50	0,00
505		97685,00	474803,22	0,00
465		97701,33	474812,50	0,00
438		97852,50	474821,35	0,00
466		97817,50	474810,82	0,00
475		97635,00	474817,38	0,00
467		97863,42	474810,00	0,00
299		97815,00	474866,16	0,00
296		97806,41	474870,00	0,00
4659		96503,29	473043,95	0,00
4537		96538,32	473128,48	0,00
4651		96542,37	473137,53	0,00
264		97675,00	474872,71	0,00
252		97722,46	474881,95	0,00
265		97802,82	474875,00	0,00
289		97720,09	474875,00	0,00
277		97814,51	474870,00	0,00
4249		96524,89	473495,24	0,00
1197		97206,10	474575,43	0,00
1256		98387,84	474559,88	0,00
1153		97389,03	474683,85	0,00
741		97439,06	474744,36	0,00
1153		97346,05	474622,86	0,00
310		97810,48	474865,00	0,00
4249		96542,45	473396,13	0,00
317		97665,00	474858,04	0,00
2106		96890,64	474252,42	0,00
327		97663,39	474870,85	0,00
782		97520,00	474696,00	0,00
777		97660,00	474701,60	0,00
787		97655,00	474725,67	0,00
794		97530,00	474690,84	0,00
792		97563,00	474690,00	0,00
741		97505,00	474706,11	0,00
735		97429,43	474712,50	0,00
6124		97129,63	472260,00	0,00
765		97510,00	474701,11	0,00
750		97571,87	474710,00	0,00
795		97630,00	474691,37	0,00
820		97540,00	474685,79	0,00
816		97448,84	474680,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
821		97615,00	474685,46	0,00
6035		97090,00	472258,13	0,00
822		97712,50	474680,06	0,00
803		97662,50	474686,77	0,00
801		97491,48	474685,00	0,00
808		97550,00	474684,23	0,00
6055		97087,98	472249,18	0,00
809		97620,00	474685,34	0,00
609		97600,00	474758,58	0,00
595		97660,00	474762,57	0,00
613		97625,00	474802,31	0,00
644		97590,00	474750,39	0,00
616		97655,00	474761,98	0,00
517		97878,86	474790,00	0,00
512		97812,50	474790,34	0,00
556		97882,50	474776,10	0,00
587		97675,00	474798,36	0,00
559		97610,00	474772,76	0,00
645		97904,27	474745,00	0,00
666		97582,69	474735,00	0,00
664		97914,16	474735,00	0,00
697		97581,42	474730,00	0,00
734		97413,61	474712,50	0,00
698		97915,00	474726,16	0,00
654		97909,99	474740,00	0,00
648		97590,00	474744,11	0,00
659		97662,34	474745,00	0,00
663		97737,50	474736,98	0,00
662		97585,48	474740,00	0,00
1167		97281,35	474557,50	0,00
1541		98185,00	474438,53	0,00
5469		96835,00	472679,53	0,00
1555		98256,10	474450,00	0,00
1560		97401,43	474435,00	0,00
1556		98214,44	474445,00	0,00
1535		98097,50	474438,53	0,00
1527		98337,03	474445,00	0,00
1537		98435,15	474450,00	0,00
5472		96681,62	472620,00	0,00
1539		98206,01	474440,00	0,00
5458		96792,50	472627,13	0,00
1579		97399,36	474430,00	0,00
1577		98697,38	474430,00	0,00
1591		98150,00	474428,02	0,00
1599		97265,72	474422,50	0,00
1592		98440,68	474430,00	0,00
5455		96670,00	472625,86	0,00
5456		96905,00	472640,00	0,00
1572		98125,42	474435,00	0,00
1576		98142,63	474435,00	0,00
1575		98142,26	474430,00	0,00
1466		98037,50	474459,44	0,00
5505		97170,96	472600,00	0,00
1470		98175,00	474458,01	0,00
1481		98408,71	474505,00	0,00
5495		96700,00	472605,66	0,00
1462		98205,03	474460,00	0,00
1457		97425,00	474464,53	0,00
1463		98221,72	474470,00	0,00
1464		98245,00	474471,97	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
5509		96715,00	472595,82	0,00
1483		97241,23	474460,00	0,00
1507		98055,00	474448,87	0,00
1505		98220,00	474448,13	0,00
1523		98177,84	474460,00	0,00
5480		96787,50	472617,15	0,00
1526		98060,00	474444,93	0,00
1486		98267,66	474460,00	0,00
1485		98055,00	474459,03	0,00
1490		97419,53	474455,00	0,00
1503		98032,50	474451,45	0,00
1502		98128,80	474475,00	0,00
1678		98149,46	474402,50	0,00
1677		97300,41	474405,00	0,00
5375		96923,65	472665,00	0,00
1679		98395,00	474400,91	0,00
5371		96960,81	472770,00	0,00
5383		96942,25	472670,00	0,00
5385		96930,00	472662,06	0,00
5382		96905,21	472680,00	0,00
1675		97402,50	474397,80	0,00
1662		98405,00	474408,88	0,00
1680		97379,38	474400,00	0,00
1706		97997,50	474392,24	0,00
1705		98356,23	474405,00	0,00
1707		98060,00	474390,15	0,00
5345		96685,00	472688,92	0,00
1708		98293,67	474390,00	0,00
1697		97310,09	474400,00	0,00
1681		98515,00	474399,25	0,00
1698		97375,00	474393,85	0,00
1704		97637,40	474505,00	0,00
5360		96727,50	472670,73	0,00
1608		98065,00	474417,60	0,00
1607		97395,00	474419,73	0,00
1618		98194,94	474435,00	0,00
1620		98140,00	474415,98	0,00
5411		96906,67	472650,00	0,00
1603		98080,91	474420,00	0,00
1601		98330,00	474437,50	0,00
1604		98100,00	474427,50	0,00
5421		96645,00	472640,60	0,00
5424		96964,15	472642,50	0,00
1622		98277,47	474415,00	0,00
1656		97285,68	474407,50	0,00
1654		98155,00	474418,02	0,00
1657		97792,50	474405,32	0,00
1661		98255,71	474405,00	0,00
1658		98500,00	474415,77	0,00
1624		98403,32	474420,00	0,00
1623		98337,50	474415,55	0,00
1626		97389,51	474415,00	0,00
1644		98498,53	474410,00	0,00
1643		97407,50	474408,67	0,00
5519		96772,50	472591,06	0,00
1262		98085,00	474528,40	0,00
1261		97433,67	474525,00	0,00
1263		98179,80	474530,00	0,00
1267		98110,00	474527,21	0,00
1264		98211,42	474525,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
1244		98106,92	474535,00	0,00
1243		97623,52	474535,00	0,00
1256		98313,68	474585,00	0,00
1259		98311,38	474535,00	0,00
1258		97154,32	474527,50	0,00
1274		98503,53	474523,17	0,00
1299		98212,03	474520,00	0,00
1298		98047,50	474517,16	0,00
1300		98234,79	474515,00	0,00
1319		97305,43	474510,00	0,00
1318		97238,50	474512,50	0,00
1278		97627,71	474525,00	0,00
1275		97473,54	474530,00	0,00
1280		97463,89	474520,00	0,00
1297		97243,06	474517,50	0,00
1295		97175,06	474517,50	0,00
1197		97184,50	474547,50	0,00
5763		97023,38	472420,00	0,00
1198		97340,00	474546,45	0,00
1211		97617,90	474545,00	0,00
1210		97333,07	474542,50	0,00
5771		97047,75	472415,00	0,00
1170		97900,94	474560,00	0,00
5770		97047,37	472420,00	0,00
1185		97613,45	474555,00	0,00
1171		98135,12	474555,00	0,00
1213		97695,00	474540,02	0,00
1238		98415,00	474527,56	0,00
1229		98470,00	474534,94	0,00
1239		97425,00	474529,19	0,00
1242		97323,90	474532,50	0,00
1240		98190,33	474530,00	0,00
1223		97682,05	474545,00	0,00
1222		97263,61	474537,50	0,00
1224		97328,58	474537,50	0,00
1228		98320,00	474537,26	0,00
1227		98115,00	474537,47	0,00
1420		98185,00	474475,08	0,00
5551		96886,16	472630,00	0,00
1422		98227,11	474485,00	0,00
5544		96731,08	472570,00	0,00
1424		98070,00	474479,89	0,00
1401		98140,00	474485,05	0,00
1400		97439,12	474485,00	0,00
1402		98290,00	474482,68	0,00
1419		98236,13	474510,00	0,00
5557		96792,50	472561,71	0,00
5543		96762,50	472570,83	0,00
5527		96797,50	472579,50	0,00
5528		97170,00	472585,09	0,00
5526		96767,50	472580,04	0,00
1454		97267,52	474467,50	0,00
1441		98445,00	474470,89	0,00
5540		96737,50	472576,54	0,00
1425		98447,50	474475,00	0,00
1436		97158,69	474553,44	0,00
5530		96725,00	472579,96	0,00
1439		98143,77	474475,00	0,00
1358		97693,93	474502,50	0,00
1356		98182,50	474501,77	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
1359		97987,50	474502,14	0,00
1370		97688,75	474497,50	0,00
1368		98430,00	474507,83	0,00
1320		97632,38	474515,00	0,00
5645		96895,00	472502,83	0,00
1323		97459,33	474510,00	0,00
1337		97236,50	474507,50	0,00
1335		98293,65	474525,00	0,00
1371		98122,50	474497,37	0,00
5587		96847,45	472545,00	0,00
5589		96868,64	472540,00	0,00
1387		97444,50	474490,00	0,00
5582		96860,00	472541,31	0,00
1388		98305,00	474488,41	0,00
5600		96857,68	472525,00	0,00
5601		96848,02	472530,00	0,00
1372		98132,50	474496,10	0,00
1386		98172,50	474488,42	0,00
5595		97129,37	472532,50	0,00
4597		97215,15	473070,00	0,00
3623		96575,00	473625,48	0,00
3627		96565,00	473508,05	0,00
2783		97412,00	473945,00	0,00
2787		97447,52	473945,00	0,00
2784		97475,00	473942,59	0,00
3635		96628,30	473502,50	0,00
3638		96840,86	473505,00	0,00
2779		97895,00	473947,78	0,00
3629		97295,00	473504,60	0,00
2780		98075,00	473945,50	0,00
2794		97742,50	473933,85	0,00
2803		97561,21	473930,00	0,00
2797		97890,00	473939,27	0,00
2813		97441,40	473925,00	0,00
3599		96730,00	473515,90	0,00
3601		97299,49	473515,00	0,00
2796		97685,00	473937,50	0,00
2795		97405,00	473937,86	0,00
3614		96845,59	473510,00	0,00
3608		96541,44	473535,00	0,00
3611		96735,00	473512,45	0,00
2762		97406,40	473950,00	0,00
2758		97419,42	473960,00	0,00
3670		96570,00	473504,25	0,00
2764		97460,00	473960,26	0,00
2763		97446,38	473950,00	0,00
2752		97671,12	473960,00	0,00
3698		96787,50	473472,23	0,00
2755		97990,00	474057,19	0,00
2756		97379,04	473965,00	0,00
3684		97280,00	473473,61	0,00
2765		97425,16	473955,00	0,00
3645		96687,50	473497,50	0,00
3649		97290,00	473493,96	0,00
3643		96986,05	473510,00	0,00
2778		97747,50	473947,11	0,00
2777		97434,52	473950,00	0,00
3662		96715,00	473487,50	0,00
3665		97285,00	473482,60	0,00
2766		97907,97	473955,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2773		97325,00	473989,33	0,00
3654		97346,70	473550,00	0,00
3547		96673,33	473552,50	0,00
3548		96886,29	473560,00	0,00
3545		96590,00	473675,64	0,00
2839		98000,00	473916,55	0,00
2838		97875,00	473917,93	0,00
3554		97314,33	473545,00	0,00
2835		97267,50	473916,76	0,00
2836		97454,09	473915,00	0,00
3549		96762,50	473551,40	0,00
2837		97585,14	473915,00	0,00
2841		97440,00	473916,42	0,00
2858		97468,74	473905,00	0,00
2854		98060,00	473910,12	0,00
3522		96890,47	473565,00	0,00
2859		97870,00	473908,63	0,00
3521		98649,58	473567,50	0,00
2851		97575,39	473915,00	0,00
3537		97385,99	473630,00	0,00
2852		97791,61	473912,50	0,00
2853		98010,00	473911,65	0,00
3532		97088,26	473562,50	0,00
3588		97304,31	473525,00	0,00
2821		97735,88	473920,00	0,00
3587		96536,97	473527,50	0,00
2823		97277,50	473921,75	0,00
2822		97885,58	473930,00	0,00
2815		97976,50	473925,00	0,00
2814		97737,50	473926,30	0,00
3592		96725,00	473521,70	0,00
2816		97222,37	473925,00	0,00
3591		96860,77	473530,00	0,00
2824		97556,59	473925,00	0,00
2827		97990,83	473925,00	0,00
2826		97784,92	473922,50	0,00
2828		97220,00	473922,37	0,00
2829		97447,50	473920,00	0,00
3562		96870,53	473540,00	0,00
3577		96730,00	473528,32	0,00
3579		96667,50	473528,21	0,00
2825		97575,91	473920,00	0,00
3573		96865,64	473535,00	0,00
3574		97309,14	473535,00	0,00
3699		96810,66	473470,00	0,00
2680		97405,13	473992,50	0,00
2679		97353,71	473990,00	0,00
2682		97350,00	473992,28	0,00
2690		98090,00	473984,25	0,00
2689		97860,25	473990,00	0,00
2678		97385,78	473990,00	0,00
2670		97534,95	473995,00	0,00
3800		96810,00	473420,41	0,00
3798		96742,50	473422,21	0,00
3799		96752,50	473422,15	0,00
3787		97255,00	473423,35	0,00
2697		97366,07	473980,00	0,00
3780		97614,78	473435,00	0,00
2698		97247,50	473978,45	0,00
2700		97866,92	473985,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2699		97386,00	473985,00	0,00
3785		97371,39	473435,00	0,00
3786		96757,50	473427,48	0,00
3783		96800,78	473460,00	0,00
2694		97391,21	473985,00	0,00
2693		97355,00	473986,21	0,00
2655		97335,00	474000,66	0,00
2652		97925,00	474005,99	0,00
3828		97245,00	473404,63	0,00
2656		97371,03	474000,00	0,00
3827		96825,00	473405,54	0,00
3840		97673,69	473405,00	0,00
3841		96830,00	473400,62	0,00
2641		97441,00	474025,00	0,00
2651		97835,95	474005,00	0,00
2643		97322,26	474010,00	0,00
3821		96820,00	473410,71	0,00
3809		96650,00	473434,13	0,00
3811		96815,00	473415,62	0,00
2664		97410,35	473997,50	0,00
2668		97340,00	473995,12	0,00
2666		97844,81	474000,00	0,00
3818		96705,00	473425,27	0,00
3819		97363,04	473420,00	0,00
2662		97366,46	474005,00	0,00
3812		97250,00	473414,29	0,00
2663		97345,83	473995,00	0,00
3720		97260,00	473459,39	0,00
2739		97390,00	474031,21	0,00
3718		97342,61	473480,00	0,00
2740		97386,45	473965,00	0,00
3717		97040,00	473483,62	0,00
2725		97904,07	473970,00	0,00
3734		96717,26	473452,50	0,00
2727		97374,37	473970,00	0,00
2729		97640,00	473972,43	0,00
2728		97411,19	473970,00	0,00
2741		97257,50	473965,84	0,00
2745		97267,50	473965,16	0,00
3706		97253,53	473465,00	0,00
2746		97415,00	473965,45	0,00
2751		97426,27	473960,00	0,00
2747		97912,88	473965,00	0,00
2743		97882,96	473975,00	0,00
2742		97398,93	473975,00	0,00
2744		97242,50	473964,34	0,00
3708		97068,55	473467,50	0,00
3710		96805,84	473465,00	0,00
3762		96645,00	473437,98	0,00
2711		97757,50	473976,21	0,00
3761		97605,00	473444,96	0,00
3759		96555,04	473654,01	0,00
3760		96757,50	473441,07	0,00
3770		96647,61	473440,00	0,00
3771		97260,00	473433,86	0,00
2702		97360,00	473980,95	0,00
2709		97406,62	473975,00	0,00
2704		97888,40	473980,00	0,00
3758		96610,00	473462,89	0,00
3745		96692,26	473447,50	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3748		96722,72	473447,50	0,00
2723		97919,88	473995,00	0,00
3739		96737,50	473451,39	0,00
2724		98085,00	473971,95	0,00
2713		97896,30	473980,00	0,00
2712		97874,70	473980,00	0,00
2715		97369,08	473975,00	0,00
3749		97265,00	473444,06	0,00
2716		97890,99	473975,00	0,00
2871		98025,00	473902,50	0,00
3106		97435,00	473794,79	0,00
3105		97390,44	473800,00	0,00
3107		97608,04	473800,00	0,00
3313		97110,00	473691,12	0,00
3314		97385,00	473690,72	0,00
3098		97150,00	473797,68	0,00
3326		96585,00	473680,90	0,00
3322		97120,00	473685,97	0,00
3320		97375,00	473690,24	0,00
3321		96580,00	473685,88	0,00
3108		97407,10	473795,00	0,00
3116		97145,92	473795,00	0,00
3115		97512,50	473792,49	0,00
3117		97398,98	473795,00	0,00
3292		97390,00	473700,53	0,00
3118		97823,41	473792,50	0,00
3305		97105,00	473696,26	0,00
3113		97435,57	473805,00	0,00
3301		97375,20	473700,00	0,00
3299		97114,89	473700,00	0,00
3300		97142,50	473697,13	0,00
3354		97025,00	473661,29	0,00
3086		97382,54	473805,00	0,00
3352		97145,00	473671,51	0,00
3094		97798,18	473802,50	0,00
3087		97400,00	473803,92	0,00
3364		97015,00	473655,90	0,00
3073		97381,79	473810,00	0,00
3362		96612,74	473657,50	0,00
3085		97390,32	473805,00	0,00
3084		97372,81	473810,00	0,00
3095		97657,44	473802,50	0,00
3333		97370,00	473682,10	0,00
3334		97675,00	473672,75	0,00
3329		97690,00	473724,33	0,00
3327		97060,00	473680,36	0,00
3328		97130,00	473681,26	0,00
3096		97569,39	473802,50	0,00
3346		97035,00	473666,63	0,00
3097		97150,75	473805,00	0,00
3336		97135,00	473676,27	0,00
3340		97154,44	473672,50	0,00
3175		97420,00	473764,62	0,00
3173		97610,24	473765,00	0,00
3176		97540,00	473764,68	0,00
3231		97110,00	473729,76	0,00
3232		97405,00	473731,44	0,00
3162		97387,50	473771,57	0,00
3160		97600,00	473769,52	0,00
3242		97106,15	473725,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3172		97130,52	473770,00	0,00
3240		97625,06	473755,00	0,00
3228		97125,00	473751,83	0,00
3211		97145,00	473744,62	0,00
3212		97410,00	473743,22	0,00
3209		97157,50	473745,44	0,00
3203		97121,95	473750,00	0,00
3201		97162,50	473750,60	0,00
3186		97125,99	473760,00	0,00
3183		97640,04	473780,00	0,00
3223		97111,14	473735,00	0,00
3216		97116,36	473745,00	0,00
3196		97520,00	473887,80	0,00
3277		97395,00	473710,41	0,00
3129		97628,29	473795,00	0,00
3276		97095,88	473710,00	0,00
3132		97522,50	473787,47	0,00
3274		97713,63	473712,50	0,00
3120		97430,00	473788,20	0,00
3119		97145,00	473789,05	0,00
3121		97600,00	473790,52	0,00
3280		97420,00	473774,94	0,00
3281		97105,00	473707,29	0,00
3133		97141,48	473785,00	0,00
3252		97400,00	473721,40	0,00
3151		97425,00	473774,62	0,00
3251		97105,00	473721,01	0,00
3157		97530,00	473769,91	0,00
3248		96930,00	473834,36	0,00
3143		97655,82	473782,50	0,00
3134		97418,68	473785,00	0,00
3149		97136,03	473780,00	0,00
3261		97718,75	473717,50	0,00
3263		97100,89	473715,00	0,00
3071		97366,53	473815,00	0,00
2925		97282,32	473870,00	0,00
2922		97260,15	473872,50	0,00
3459		96920,00	473600,74	0,00
2926		97811,56	473870,00	0,00
3458		96577,50	473601,25	0,00
2914		97605,96	473875,00	0,00
2911		97430,00	473885,16	0,00
3464		97105,00	473593,08	0,00
2920		97258,48	473885,00	0,00
2916		97270,70	473875,00	0,00
2929		97861,53	473900,00	0,00
2940		97225,00	473902,87	0,00
2935		97821,55	473865,00	0,00
3443		96930,69	473615,00	0,00
2942		97631,09	473860,00	0,00
2941		97787,83	473880,00	0,00
3453		97125,00	473605,14	0,00
2932		97420,00	473870,82	0,00
3451		96633,80	473607,50	0,00
2933		98040,03	473870,00	0,00
3449		97340,00	473623,49	0,00
2887		97251,31	473890,00	0,00
2885		97468,80	473900,00	0,00
2888		97558,77	473890,00	0,00
3498		96622,50	473581,79	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2892		97335,00	473883,19	0,00
3509		97317,53	473572,50	0,00
2875		97589,76	473910,00	0,00
3508		97095,00	473572,08	0,00
3505		96900,82	473580,00	0,00
2884		97242,18	473895,00	0,00
3495		97165,00	473581,55	0,00
3475		96612,50	473591,07	0,00
2901		97596,57	473880,00	0,00
2904		97266,43	473880,00	0,00
2910		97806,45	473875,00	0,00
2905		97780,00	473880,17	0,00
2895		98046,06	473885,00	0,00
2894		97584,95	473885,00	0,00
2900		97637,50	473881,05	0,00
3484		97182,15	473625,00	0,00
3488		96905,52	473585,00	0,00
3019		97345,00	473831,09	0,00
3018		97681,50	473830,00	0,00
3026		97940,00	473937,21	0,00
3381		96995,00	473646,59	0,00
3030		97166,05	473830,00	0,00
3392		96975,00	473641,34	0,00
3005		97325,32	473840,00	0,00
3391		96628,50	473642,50	0,00
3017		97450,61	473835,00	0,00
3015		97414,02	473860,00	0,00
3040		97579,11	473822,50	0,00
3373		97195,00	473649,29	0,00
3374		97168,17	473652,50	0,00
3066		97165,00	473824,40	0,00
3070		97156,13	473815,00	0,00
3067		97573,06	473812,50	0,00
3051		97770,92	473850,00	0,00
3044		97161,97	473820,00	0,00
3055		97374,77	473815,00	0,00
3375		97355,00	473653,01	0,00
3376		97005,00	473650,75	0,00
2966		97297,99	473855,00	0,00
2964		97647,50	473850,00	0,00
2975		97175,92	473850,00	0,00
2977		97655,87	473845,00	0,00
2976		97353,09	473847,50	0,00
3434		96613,04	473622,50	0,00
3436		96935,53	473620,00	0,00
2943		97222,50	473861,94	0,00
2954		97290,55	473860,00	0,00
2946		97184,91	473860,00	0,00
3415		97174,40	473630,00	0,00
3399		97160,00	473656,09	0,00
3403		96955,64	473635,00	0,00
3398		97485,00	473793,93	0,00
3004		97171,35	473840,00	0,00
3000		97672,50	473835,00	0,00
3410		97184,05	473630,00	0,00
3414		96945,75	473630,00	0,00
2986		97315,94	473845,00	0,00
2989		97455,61	473845,00	0,00
2987		97336,88	473840,00	0,00
4294		96804,47	473205,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2319		97880,00	474160,95	0,00
2320		96871,21	474160,00	0,00
4282		97115,00	473210,91	0,00
2321		97125,00	474157,94	0,00
2312		98105,00	474166,04	0,00
4313		96814,45	473195,00	0,00
4314		97092,19	473200,00	0,00
2309		97618,76	474165,00	0,00
4304		96809,50	473200,00	0,00
2311		96875,93	474165,00	0,00
4264		97055,00	473215,94	0,00
2330		97534,51	474157,50	0,00
4263		96908,68	473215,00	0,00
4259		96793,32	473215,00	0,00
4260		97083,49	473215,00	0,00
2327		97278,93	474160,00	0,00
4280		96865,00	473212,40	0,00
4281		97105,00	473210,40	0,00
4278		96882,50	473211,35	0,00
4274		96851,02	473360,00	0,00
4277		96799,15	473210,00	0,00
2294		97175,00	474193,88	0,00
4365		97150,00	473172,73	0,00
2295		98870,00	474180,36	0,00
4348		97265,00	473180,70	0,00
4356		97260,00	473186,35	0,00
2287		97795,29	474175,00	0,00
4386		97135,00	473166,11	0,00
4389		96940,00	473158,33	0,00
2286		97788,72	474175,00	0,00
4380		97145,00	473166,23	0,00
4381		97255,00	473166,55	0,00
4323		96897,50	473191,24	0,00
4324		97098,58	473195,00	0,00
4322		96819,29	473190,00	0,00
4316		97093,85	473195,00	0,00
4317		97275,00	473193,50	0,00
2301		96880,00	474170,55	0,00
2299		98095,00	474171,56	0,00
4344		96829,26	473180,00	0,00
4335		96566,18	473185,00	0,00
4329		96824,20	473185,00	0,00
4330		96892,50	473187,40	0,00
4186		97323,46	473252,50	0,00
4187		96759,97	473250,00	0,00
2374		97565,00	474149,80	0,00
2376		97499,27	474132,50	0,00
2375		97242,50	474130,77	0,00
2373		97540,00	474148,20	0,00
2368		97604,21	474135,00	0,00
2367		97115,00	474135,68	0,00
4197		96761,81	473245,00	0,00
4192		96864,16	473255,00	0,00
4193		96932,50	473246,91	0,00
4166		97115,00	473263,45	0,00
4167		97298,57	473262,50	0,00
4165		96875,00	473260,28	0,00
2387		97356,47	474335,00	0,00
4164		96860,00	473266,65	0,00
4169		97125,00	473257,60	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2378		97653,16	474130,00	0,00
2377		97577,50	474130,56	0,00
2379		98832,50	474129,68	0,00
2380		97599,62	474130,00	0,00
4175		96917,50	473255,88	0,00
4239		96782,00	473225,00	0,00
2346		98802,72	474145,00	0,00
2350		96860,39	474145,00	0,00
2352		98030,00	474142,63	0,00
2351		97609,20	474145,00	0,00
4245		96879,88	473350,00	0,00
2340		97120,00	474149,57	0,00
2336		98102,92	474152,50	0,00
4249		96578,16	473231,24	0,00
4246		96880,00	473236,58	0,00
4248		96787,58	473220,00	0,00
2360		98870,00	474144,21	0,00
2359		98033,03	474145,00	0,00
2361		96856,02	474140,00	0,00
2364		97517,50	474134,27	0,00
4206		96766,55	473240,00	0,00
2358		97643,66	474140,00	0,00
4220		97120,00	473237,07	0,00
4224		96777,07	473230,00	0,00
4219		96771,48	473235,00	0,00
2357		96916,26	474328,79	0,00
4216		97110,00	473248,18	0,00
4390		97140,00	473159,86	0,00
4537		96579,50	473092,50	0,00
4540		96835,00	473089,45	0,00
2228		98835,00	474205,34	0,00
4527		97197,50	473093,44	0,00
4530		97111,67	473095,00	0,00
2227		98065,00	474206,45	0,00
4556		96880,00	473079,94	0,00
2226		96905,00	474206,83	0,00
4550		97165,57	473090,00	0,00
4547		97110,00	473121,73	0,00
4548		96872,30	473110,00	0,00
2235		98142,77	474210,00	0,00
4510		97108,62	473100,00	0,00
2238		97753,05	474200,00	0,00
4504		96900,00	473109,36	0,00
2239		98128,48	474205,00	0,00
4511		97375,00	473103,42	0,00
2233		97148,84	474202,50	0,00
4526		96885,75	473095,00	0,00
2234		97450,20	474202,50	0,00
4513		97202,50	473100,06	0,00
4516		96895,00	473101,74	0,00
4587		97445,78	473065,00	0,00
4589		96810,00	473062,74	0,00
4586		97180,95	473065,00	0,00
2216		97959,86	474210,00	0,00
4585		97200,00	473080,91	0,00
4590		96868,52	473065,00	0,00
2211		98095,00	474211,92	0,00
4596		97115,00	473067,82	0,00
2212		98050,00	474217,61	0,00
2214		97154,09	474212,50	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2213		98115,00	474219,02	0,00
4567		96873,57	473075,00	0,00
4568		97490,00	473074,14	0,00
4566		96820,00	473074,23	0,00
2224		97945,00	474211,41	0,00
4565		97265,00	473301,07	0,00
2223		97747,92	474205,00	0,00
4578		96875,00	473071,94	0,00
2217		98105,00	474211,44	0,00
4577		96815,00	473068,50	0,00
4574		97460,00	473069,10	0,00
4575		97116,78	473085,00	0,00
2271		98859,89	474185,00	0,00
4434		97235,00	473150,96	0,00
4429		97130,00	473145,18	0,00
4427		96925,00	473146,98	0,00
4428		96930,00	473145,91	0,00
2270		98849,60	474190,00	0,00
2269		97765,00	474189,89	0,00
4455		96846,99	473130,00	0,00
4444		97235,00	473136,58	0,00
4442		96925,00	473136,43	0,00
4443		97121,01	473135,00	0,00
4396		97245,00	473165,73	0,00
4398		96930,00	473157,51	0,00
2277		97135,00	474188,41	0,00
2284		98080,00	474176,62	0,00
2280		98100,00	474179,22	0,00
4402		96819,88	473155,00	0,00
4418		97135,00	473152,27	0,00
4419		97245,00	473151,57	0,00
4417		96850,00	473151,62	0,00
2272		96890,68	474185,00	0,00
4413		97130,00	473157,03	0,00
4484		97212,50	473114,69	0,00
4487		96905,00	473116,79	0,00
2257		96895,00	474193,63	0,00
2264		97965,00	474216,04	0,00
2258		97898,99	474195,00	0,00
2255		97940,00	474188,77	0,00
2243		98845,00	474203,84	0,00
2242		97831,46	474205,00	0,00
2246		97763,55	474195,00	0,00
2248		98123,86	474200,00	0,00
2247		98075,00	474200,73	0,00
4459		97120,00	473130,89	0,00
2267		98085,00	474193,05	0,00
4458		96915,00	473132,50	0,00
4456		97225,00	473136,72	0,00
4457		96850,00	473131,64	0,00
4463		96585,00	473127,50	0,00
2265		97150,00	474182,76	0,00
4475		97217,50	473121,14	0,00
2266		97775,94	474185,00	0,00
4465		97115,00	473130,45	0,00
4467		97115,00	473123,36	0,00
2388		97105,00	474122,63	0,00
2500		97570,00	474069,74	0,00
2499		98175,00	474073,13	0,00
4022		97275,00	473328,75	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2504		97377,50	474065,92	0,00
2497		97275,00	474080,78	0,00
4031		97280,00	473324,85	0,00
2589		98195,00	474085,63	0,00
2498		97744,02	474070,00	0,00
4020		96840,00	473322,94	0,00
4008		97275,00	473346,49	0,00
2511		97283,32	474065,00	0,00
2580		97290,00	474032,98	0,00
2512		97755,00	474066,50	0,00
2506		97192,50	474067,19	0,00
2581		97805,00	474035,39	0,00
2508		98085,00	474064,24	0,00
2507		97212,50	474067,12	0,00
3907		97834,06	473375,00	0,00
4068		97310,00	473302,82	0,00
2472		98002,64	474087,50	0,00
4063		97305,00	473307,61	0,00
2471		97167,50	474087,33	0,00
2604		97544,06	474027,50	0,00
4069		96815,00	473300,67	0,00
2594		97348,08	474032,50	0,00
2478		98155,00	474079,28	0,00
2489		98117,63	474077,50	0,00
2488		97737,39	474075,00	0,00
2592		97367,50	474032,36	0,00
2490		97729,14	474075,00	0,00
2479		97415,00	474082,76	0,00
2593		97287,08	474035,00	0,00
2481		97575,00	474079,99	0,00
4056		97134,66	473310,00	0,00
2518		97975,00	474068,99	0,00
2563		97372,50	474038,71	0,00
3972		97200,00	473346,84	0,00
2539		97775,43	474050,00	0,00
2538		97460,00	474053,22	0,00
2566		97315,00	474040,61	0,00
2567		97795,00	474041,32	0,00
2534		97250,00	474057,16	0,00
2564		97555,00	474045,18	0,00
2542		97559,97	474050,00	0,00
2554		97767,06	474050,00	0,00
3955		97850,00	473352,29	0,00
2553		97377,50	474046,37	0,00
2552		97300,00	474050,08	0,00
3952		97325,00	473419,44	0,00
2555		97783,77	474045,00	0,00
3953		97242,50	473349,87	0,00
2543		97780,71	474050,00	0,00
3925		97247,50	473357,50	0,00
2521		97761,79	474060,00	0,00
2523		97565,00	474059,66	0,00
3929		97220,00	473362,41	0,00
2520		97617,50	474061,43	0,00
2519		97445,00	474063,34	0,00
2578		97801,12	474035,00	0,00
4000		97185,00	473336,92	0,00
2525		97765,00	474060,88	0,00
2531		97287,08	474060,00	0,00
2574		97388,40	474075,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
3942		96855,85	473355,00	0,00
2532		97450,00	474059,61	0,00
2529		97244,34	474060,00	0,00
2577		97285,00	474037,94	0,00
2530		98160,00	474064,17	0,00
2575		97405,00	474043,41	0,00
2468		98880,00	474086,60	0,00
2632		97367,50	474010,71	0,00
2627		97544,56	474015,00	0,00
2626		97315,00	474016,84	0,00
4120		97135,00	473280,13	0,00
2426		97281,63	474120,00	0,00
2427		97384,01	474105,00	0,00
2433		97252,50	474099,45	0,00
2625		97957,50	474017,46	0,00
4111		97335,00	473287,62	0,00
4110		97285,00	473285,51	0,00
3880		96890,00	473392,06	0,00
2434		97262,50	474099,81	0,00
2624		97318,49	474015,00	0,00
2395		97595,00	474125,88	0,00
2623		97305,55	474020,00	0,00
2425		97760,00	474124,28	0,00
2406		98862,50	474116,50	0,00
2413		97137,50	474112,21	0,00
2415		98921,49	474110,00	0,00
3850		96835,00	473395,36	0,00
3848		96890,00	473398,10	0,00
3849		97667,96	473400,00	0,00
4144		97130,00	473270,64	0,00
2634		97842,50	474010,00	0,00
3864		97235,00	473388,84	0,00
2423		98865,00	474135,64	0,00
2398		97593,87	474120,00	0,00
3863		96840,00	473390,64	0,00
2633		97821,14	474015,00	0,00
2405		97948,13	474117,50	0,00
3862		97662,60	473395,00	0,00
2455		97257,50	474091,73	0,00
3842		97240,00	473398,75	0,00
4153		97288,49	473270,00	0,00
3896		96572,33	473415,00	0,00
4150		96912,50	473266,14	0,00
2613		97804,96	474025,00	0,00
2607		97490,00	474028,39	0,00
2612		97299,79	474025,00	0,00
4079		97882,71	473300,00	0,00
2605		97305,30	474025,00	0,00
2461		97579,66	474090,00	0,00
2393		97267,50	474119,55	0,00
2456		97790,00	474093,93	0,00
3899		96855,00	473375,46	0,00
2457		98190,00	474094,42	0,00
2606		97403,38	474027,50	0,00
4096		97139,94	473290,00	0,00
2638		97540,00	474008,99	0,00
4109		96889,90	473290,00	0,00
3885		96850,00	473380,43	0,00
2436		98849,50	474105,00	0,00
2441		97396,38	474105,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
2637		97325,00	474008,23	0,00
2442		97585,00	474104,67	0,00
2619		97319,98	474035,00	0,00
2639		97845,00	474012,50	0,00
2444		98065,00	474094,31	0,00
2443		97775,00	474104,80	0,00
2621		97538,35	474017,50	0,00
1742		97375,00	474385,57	1,00
688		98071,11	474750,00	1,00
3099		96998,52	473802,50	1,00
2717		97646,09	473975,00	1,00
2126		96960,00	474288,26	1,00
783		97695,89	474697,50	1,00
1819		97359,48	474352,50	1,00
2583		97597,90	474035,00	1,00
1796		98442,44	474360,00	1,00
538		97660,06	474787,50	1,00
537		97985,00	474786,79	1,00
497		97985,32	474800,00	1,00
455		97948,90	474815,00	1,00
2597		97672,50	474032,42	1,00
496		97669,84	474802,50	1,00
427		97685,45	474827,50	1,00
3851		96877,39	473395,00	1,00
2657		97612,50	474001,18	1,00
3187		97033,92	473762,50	1,00
1818		98460,00	474360,93	1,00
1324		98461,80	474542,70	1,00
427		97716,07	474881,59	1,00
1803		97370,00	474361,64	1,00
596		97990,00	474765,91	1,00
1763		97369,60	474375,00	1,00
1378		98334,69	474500,00	1,00
1063		98170,00	474631,87	1,00
1053		97847,71	474600,00	1,00
2799		97928,40	473940,00	1,00
1064		97920,00	474589,10	1,00
5015		97000,89	472895,00	1,00
2353		97625,00	474163,03	1,00
1377		97221,12	474497,50	1,00
1065		97940,00	474595,14	1,00
2484		98175,00	474078,60	1,00
3630		97345,00	473550,34	1,00
5051		97193,68	472837,50	1,00
5050		97000,00	472837,49	1,00
5038		97198,82	472847,50	1,00
1390		97905,00	474489,07	1,00
4250		96582,76	473222,50	1,00
1404		97898,50	474487,50	1,00
4265		96580,29	473217,50	1,00
1190		97480,00	474552,50	1,00
1283		98247,69	474525,00	1,00
2416		97127,50	474112,50	1,00
2873		97325,00	473900,61	1,00
2408		97635,00	474140,75	1,00
3539		97345,00	473597,94	1,00
2843		97519,88	473917,50	1,00
3564		97315,00	473538,46	1,00
1230		97468,98	474550,00	1,00
1127		98140,00	474587,33	1,00

Invoergegevens rekenmodel
Hoogtelijnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H
1129		97427,06	474570,00	1,00
3480		97340,00	473589,23	1,00
4902		96988,04	472910,00	1,00
1324		98415,19	474530,00	1,00
3511		97330,00	473570,77	1,00
1174		97429,03	474580,00	1,00
3499		97335,00	473580,32	1,00
2417		97560,00	474112,32	1,00
2991		96953,54	473842,50	1,00
835		97630,00	474676,94	1,00
825		97634,91	474680,00	1,00
6036		97116,00	472260,00	1,00
848		97660,00	474672,92	1,00
2092		96957,16	474260,00	1,00
5107		97173,99	472812,50	1,00
857		97660,00	474665,35	1,00
6044		97127,57	472260,00	1,00
2544		98195,00	474078,50	1,00
2546		96860,54	474162,67	1,00
2114		98265,00	474247,52	1,00
1835		97720,10	474347,50	1,00
3357		97151,81	473662,50	1,00
2731		97653,03	473970,00	1,00
2730		97605,00	474043,37	1,00
876		98036,04	474660,00	1,00
5060		97188,84	472832,50	1,00
3032		96948,40	473827,50	1,00
5092		97178,27	472817,50	1,00
5069		97183,50	472827,50	1,00
933		98082,66	474675,00	1,00
948		97895,00	474640,77	1,00
1508		98404,83	474500,00	1,00
900		97525,56	474652,50	1,00
2769		97935,81	473955,00	1,00
877		97665,00	474665,44	1,00
3550		97330,00	473562,67	2,00
1804		97703,01	474357,50	2,00
580		98040,00	474769,26	2,00
736		97613,31	474712,50	2,00
1444		98403,00	474500,00	2,00
1233		97612,55	474537,50	2,00
797		97603,41	474692,50	2,00
766		97608,34	474702,50	2,00
1201		97607,76	474547,50	2,00
2718		97662,70	473977,50	2,00
689		97622,61	474732,50	2,00
1130		97597,81	474572,50	2,00
858		97598,26	474667,50	2,00
1066		97592,97	474592,50	2,00
849		98110,13	474672,50	2,00
1112		97460,00	474577,95	2,00
1306		98458,65	474543,81	2,00
1306		98416,75	474530,00	2,00
712		97618,14	474722,50	2,00
2684		97672,57	473992,50	2,00
1143		97450,00	474563,95	2,00
1144		97456,71	474570,00	2,00
1284		98419,15	474530,00	3,00
1391		98400,33	474500,00	3,00

Invoergegevens rekenmodel
Puntbronnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Laeq
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Cb(D)
001	rooster NSA	97995,11	473492,48	2,00	-1,00	0,00	360,00	13,80
001	koeling kantoor	97811,92	473661,07	1,00	12,50	0,00	360,00	0,46
002	vrachtwagen kopkoeling	97875,25	473641,12	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
002	motoruitlaat NSA	97996,46	473494,54	3,00	-1,00	0,00	360,00	13,80
003	vrachtwagen kopkoeling	97872,52	473643,10	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
003	rooster 1 sprinklerpompruimte	97887,80	473514,70	1,00	-1,00	0,00	360,00	13,80
004	vrachtwagen kopkoeling	97869,46	473644,86	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
004	rooster 2 sprinklerpompruimte	97894,75	473516,44	1,00	-1,00	0,00	360,00	13,80
005	vrachtwagen kopkoeling	97866,48	473646,97	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
005	2 uitlaaten sprinklerpompruimte	97888,49	473514,27	2,50	-1,00	0,00	360,00	13,80
006	ventilator	97984,70	473596,54	11,50	2,00	0,00	360,00	0,00
006	vrachtwagen kopkoeling	97863,26	473648,83	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
007	vrachtwagen laden/lossen	97789,43	473576,63	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97793,33	473574,07	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97812,08	473562,05	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97815,97	473559,50	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97834,14	473657,96	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97808,29	473564,45	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97797,00	473571,85	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97800,78	473569,29	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97804,62	473566,84	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97785,59	473579,19	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	ventilator	98030,16	473644,62	0,50	14,00	0,00	360,00	0,00
008	electrische heftruck	97801,18	473558,30	2,00	-1,00	0,00	360,00	10,79
008	ventilator	97985,03	473678,56	1,50	7,00	0,00	360,00	0,00
009	ventilator	98021,13	473657,26	1,50	7,00	0,00	360,00	0,00
010	ventilator	98038,46	473650,76	1,50	7,00	0,00	360,00	0,00
011	ventilator	98057,24	473635,95	1,50	7,00	0,00	360,00	0,00
033	Aanzuigrooster LBK	98021,88	473649,85	1,80	10,00	0,00	360,00	0,00
034	Rooster LBK	98022,41	473646,43	1,80	10,00	0,00	360,00	0,00
035	Kleine koelmachine	98030,57	473639,07	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
036	Grote koelmachine noord	97974,75	473585,87	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
037	Grote koelmachine zuid	97956,50	473557,12	2,00	-1,00	0,00	360,00	0,00
038	Aanzuigrooster LBK	97985,33	473591,12	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
039	Aanzuigrooster LBK	97984,74	473590,16	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
040	Aanzuigrooster LBK	97965,37	473558,74	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
041	Aanzuigrooster LBK	97964,81	473557,84	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
042	Aanzuigrooster LBK	97995,80	473584,18	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
043	Aanzuigrooster LBK	97995,24	473583,28	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
044	Aanzuigrooster LBK	97975,78	473551,71	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
045	Aanzuigrooster LBK	97975,18	473550,74	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
046	Uitblaas rooster LBK	97985,10	473582,79	0,10	18,00	0,00	360,00	0,00
047	Uitblaas rooster LBK	97990,08	473579,55	0,10	18,00	0,00	360,00	0,00
048	Uitblaas rooster LBK	97968,30	473556,65	0,10	18,00	0,00	360,00	0,00
049	Uitblaas rooster LBK	97973,90	473553,54	0,10	18,00	0,00	360,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Puntbronnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Laeq
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	--	--	57,07	62,47	64,57	67,97	72,17	67,27	65,27	56,57	75,69
001	2,22	5,23	48,20	57,00	66,30	70,40	70,40	68,70	66,90	58,40	76,00
002	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
002	--	--	73,11	68,51	71,21	74,31	78,61	75,31	71,71	61,81	82,81
003	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
003	--	--	54,20	73,50	78,40	85,40	96,40	96,30	89,20	77,70	99,98
004	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
004	--	--	47,80	65,20	75,70	81,60	93,70	93,30	87,20	74,90	97,18
005	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
005	--	--	75,39	93,49	90,79	86,29	92,99	91,99	84,89	72,39	98,92
006	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
006	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
008	--	--	69,90	81,90	80,90	83,90	84,90	88,90	83,90	72,90	92,75
008	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
009	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
010	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
011	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
033	--	--	52,80	56,40	70,30	64,30	61,80	58,40	47,90	33,10	72,12
034	--	--	58,60	67,10	73,60	74,70	74,60	75,10	67,00	55,50	80,96
035	--	--	59,00	68,90	72,00	72,80	77,50	75,30	69,80	61,00	81,60
036	--	--	80,60	77,70	77,20	81,30	84,50	77,50	69,10	59,90	88,50
037	--	--	67,30	70,80	76,70	78,70	84,20	72,30	62,50	56,70	86,24
038	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
039	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
040	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
041	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
042	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
043	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
044	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
045	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
046	--	--	61,80	69,60	75,10	79,10	76,50	69,50	62,70	52,40	82,55
047	--	--	61,80	69,60	75,10	79,10	76,50	69,50	62,70	52,40	82,55
048	--	--	61,80	69,60	75,10	79,10	76,50	69,50	62,70	52,40	82,55
049	--	--	61,80	69,60	75,10	79,10	76,50	69,50	62,70	52,40	82,55

Invoergegevens rekenmodel
Mobiele bronnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Laeq
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Gem.snelheid
101	vrachtwagen Bijwaard (aankomst en vertrek)	97811,76	473765,26	1,50	--	15
101	mol/trailer intern transport	98000,93	473746,72	1,50	-1,00	10
101	mol/trailer intern transport	97908,12	473485,19	1,50	-1,00	10
102	trailer C&A	97765,31	473582,59	1,50	-1,00	15
102	trailers	97946,88	473716,41	1,50	-1,00	10
103	motorwagen naar en van de filialen	97947,88	473718,10	1,50	-1,00	10
103	vrachtwagen Bijwaard (aankomst)	97813,29	473765,20	1,50	--	15
104	vrachtwagen Bijwaard (vertrek)	97851,34	473664,97	1,50	2,00	15
105	personenauto's Bijwaard	97812,66	473767,00	0,75	--	15

Invoergegevens rekenmodel
Mobiele bronnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Laeq
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
101	75	--	--	76,69	87,49	89,89	95,59	101,29	98,09	92,29	82,09
101	300	--	--	76,69	87,49	89,89	95,59	101,29	98,09	92,29	82,09
101	150	--	--	76,69	87,49	89,89	95,59	101,29	98,09	92,29	82,09
102	30	--	--	76,69	87,49	89,89	95,59	101,29	98,09	92,29	82,09
102	27	--	--	78,39	88,99	92,09	100,39	98,09	98,09	90,89	82,39
103	46	9	35	78,39	88,99	92,09	100,39	98,09	98,09	90,89	82,39
103	--	8	--	76,69	87,49	89,89	95,59	101,29	98,09	92,29	82,09
104	--	--	3	76,69	87,49	89,89	95,59	101,29	98,09	92,29	82,09
105	29	4	2	53,00	70,00	86,00	88,00	86,00	84,00	83,00	83,00

Invoergegevens rekenmodel
Mobiele bronnen

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Laeq
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal
101	104,31
101	104,31
101	104,31
102	104,31
102	104,43
103	104,43
103	104,31
104	104,31
105	93,20

Invoergegevens rekenmodel
Puntbronnen MAX

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Cb(D)
MAX	LAMAX vrachtwagen	97902,77	473486,14	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97919,75	473474,68	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97844,59	473547,72	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97887,22	473497,60	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97872,28	473507,83	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97855,78	473521,41	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97843,97	473538,69	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97853,93	473541,81	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97932,64	473466,09	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97945,73	473457,70	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97958,42	473449,72	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97872,35	473571,68	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
MAX	LAMAX vrachtwagen	97863,96	473557,76	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
001	koeling kantoor	97811,92	473661,07	0,50	12,50	0,00	360,00	0,46
001	rooster NSA	97995,11	473492,48	2,00	2,00	0,00	360,00	13,80
002	motoruitlaat NSA	97996,46	473494,54	3,00	2,00	0,00	360,00	13,80
002	vrachtwagen kopkoeling	97875,25	473641,12	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
003	rooster 1 sprinklerpompruimte	97887,80	473514,70	1,00	-1,00	0,00	360,00	13,80
003	vrachtwagen kopkoeling	97872,52	473643,10	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
004	rooster 2 sprinklerpompruimte	97894,75	473516,44	1,00	-1,00	0,00	360,00	13,80
004	vrachtwagen kopkoeling	97869,46	473644,86	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
005	vrachtwagen kopkoeling	97866,48	473646,97	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
005	2 uitlaaten sprinklerpompruimte	97888,49	473514,27	2,50	-1,00	0,00	360,00	13,80
006	ventilator	97984,70	473596,54	11,50	2,00	0,00	360,00	0,00
006	vrachtwagen kopkoeling	97863,26	473648,83	2,50	-1,00	0,00	360,00	0,97
007	vrachtwagen laden/lossen	97812,08	473562,05	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97793,33	473574,07	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97808,29	473564,45	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97797,00	473571,85	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97804,62	473566,84	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97800,78	473569,29	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97834,14	473657,96	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97815,97	473559,50	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	ventilator	98030,16	473644,62	0,50	14,00	0,00	360,00	0,00
007	vrachtwagen laden/lossen	97785,59	473579,19	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
007	vrachtwagen laden/lossen	97789,43	473576,63	2,00	-1,00	0,00	360,00	5,05
008	ventilator	97985,03	473678,56	9,50	2,00	0,00	360,00	0,00
008	electrische heftruck	97801,18	473558,30	2,00	-1,00	0,00	360,00	10,79
009	ventilator	98021,13	473657,26	9,50	2,00	0,00	360,00	0,00
010	ventilator	98038,46	473650,76	9,50	2,00	0,00	360,00	0,00
011	ventilator	98057,24	473635,95	9,50	2,00	0,00	360,00	0,00
033	Aanzuigrooster LBK	98021,88	473649,85	1,80	10,00	0,00	360,00	0,00
034	Rooster LBK	98022,41	473646,43	1,80	10,00	0,00	360,00	0,00
035	Kleine koelmachine	98030,57	473639,07	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
036	Grote koelmachine noord	97974,75	473585,87	1,50	-1,00	0,00	360,00	0,00
037	Grote koelmachine zuid	97956,50	473557,12	2,00	-1,00	0,00	360,00	0,00
038	Aanzuigrooster LBK	97984,63	473591,40	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
039	Aanzuigrooster LBK	97964,45	473559,26	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
040	Aanzuigrooster LBK	97996,22	473583,92	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
041	Aanzuigrooster LBK	97976,36	473551,14	1,50	10,00	0,00	360,00	0,00
042	Uitblaas rooster LBK	97985,10	473582,79	0,10	18,00	0,00	360,00	0,00
043	Uitblaas rooster LBK	97968,30	473556,65	0,10	18,00	0,00	360,00	0,00
044	Uitblaas rooster LBK	97990,08	473579,55	0,10	18,00	0,00	360,00	0,00
045	Uitblaas rooster LBK	97973,90	473553,54	0,10	18,00	0,00	360,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
Puntbronnen MAX

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
MAX	--	--	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	--	--	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	0,00	0,00	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	--	--	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	--	--	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	--	--	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	0,00	0,00	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	0,00	0,00	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	--	--	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	--	--	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	--	--	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	0,00	0,00	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
MAX	0,00	0,00	85,89	96,49	99,59	107,89	105,59	105,59	98,39	89,89	111,93
001	2,22	5,23	48,20	57,00	66,30	70,40	70,40	68,70	66,90	58,40	76,00
001	--	--	57,07	62,47	64,57	67,97	72,17	67,27	65,27	56,57	75,69
002	--	--	73,11	68,51	71,21	74,31	78,61	75,31	71,71	61,81	82,81
002	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
003	--	--	54,20	73,50	78,40	85,40	96,40	96,30	89,20	77,70	99,98
003	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
004	--	--	47,80	65,20	75,70	81,60	93,70	93,30	87,20	74,90	97,18
004	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
005	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
005	--	--	75,39	93,49	90,79	86,29	92,99	91,99	84,89	72,39	98,92
006	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
006	5,23	5,23	68,50	79,70	83,90	86,30	83,90	80,60	76,70	68,40	90,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
007	--	--	66,90	78,90	77,90	80,90	81,90	85,90	80,90	69,90	89,75
008	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
008	--	--	69,90	81,90	80,90	83,90	84,90	88,90	83,90	72,90	92,75
009	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
010	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
011	0,00	0,00	45,37	53,77	59,57	65,67	65,87	57,57	50,87	43,77	69,76
033	--	--	52,80	56,40	70,30	64,30	61,80	58,40	47,90	33,10	72,12
034	--	--	58,60	67,10	73,60	74,70	74,60	75,10	67,00	55,50	80,96
035	--	--	59,00	68,90	72,00	72,80	77,50	75,30	69,80	61,00	81,60
036	--	--	80,60	77,70	77,20	81,30	84,50	77,50	69,10	59,90	88,50
037	--	--	67,30	70,80	76,70	78,70	84,20	72,30	62,50	56,70	86,24
038	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
039	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
040	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
041	--	--	50,30	61,90	68,70	73,70	71,80	66,20	58,20	47,20	77,20
042	--	--	61,80	69,60	75,10	79,10	76,50	69,50	62,70	52,40	82,55
043	--	--	61,80	69,60	75,10	79,10	76,50	69,50	62,70	52,40	82,55
044	--	--	61,80	69,60	75,10	79,10	76,50	69,50	62,70	52,40	82,55
045	--	--	61,80	69,60	75,10	79,10	76,50	69,50	62,70	52,40	82,55

Invoergegevens rekenmodel
Mobiele bronnen MAX

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Gem.snelheid
101	vrachtwagen Bijwaard (aankomst en vertrek)	97811,76	473765,26	1,50	--	15
102	trailer C&A	97765,31	473582,59	1,50	-1,00	15
102	trailers	97946,88	473716,41	1,50	-1,00	10
103	vrachtwagen Bijwaard (aankomst)	97813,29	473765,20	1,50	--	15
104	vrachtwagen Bijwaard (vertrek)	97851,34	473664,97	1,50	--	15
105	personenauto's Bijwaard	97812,66	473767,00	0,75	2,00	15

Invoergegevens rekenmodel
Mobiele bronnen MAX

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
101	75	--	--	82,39	93,19	95,59	101,29	106,99	103,79	97,99	87,79
102	60	--	--	82,39	93,19	95,59	101,29	106,99	103,79	97,99	87,79
102	27	--	--	83,99	94,59	97,69	105,99	103,69	103,69	96,49	87,99
103	--	8	--	82,39	93,19	95,59	101,29	106,99	103,79	97,99	87,79
104	--	--	3	82,39	93,19	95,59	101,29	106,99	103,79	97,99	87,79
105	29	4	2	59,00	76,00	92,00	94,00	92,00	90,00	89,00	89,00

Invoergegevens rekenmodel
Mobiele bronnen MAX

Model: 20220822 Industrielawaai Dever - Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal
101	110,01
102	110,01
102	110,03
103	110,01
104	110,01
105	99,20

Weergave rekenmodel wegverkeerslawaai



RMG-2012, wegverkeer, [maart2023 - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel wegverkeerslawaai

RMG-2012, wegverkeer, [maart2023 - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel wegverkeerslawaai



RMG-2012, wegverkeer, [maart2023 - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel industrielawaai



HMRI, industrie, [maart2023 - 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel industrielawaai



HMRI, industrie, [maart2023 - 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_01_A	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	1,50	29,95	26,40	18,22	29,76
T_01_B	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	4,50	30,83	27,29	19,10	30,64
T_01_C	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	7,50	33,20	29,67	21,48	33,01
T_02_A	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	1,50	34,13	30,58	22,40	33,94
T_02_B	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	4,50	34,76	31,21	23,03	34,57
T_02_C	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	7,50	36,10	32,55	24,37	35,91
T_03_A	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	1,50	34,08	30,54	22,35	33,89
T_03_B	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	4,50	34,58	31,04	22,85	34,39
T_03_C	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	7,50	35,18	31,64	23,45	34,99
T_04_A	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	1,50	33,52	29,98	21,80	33,33
T_04_B	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	4,50	34,17	30,64	22,45	33,98
T_04_C	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	7,50	34,45	30,92	22,73	34,26
T_05_A	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	1,50	32,47	28,93	20,74	32,28
T_05_B	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	4,50	32,97	29,42	21,24	32,78
T_05_C	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	7,50	34,07	30,53	22,35	33,88
T_06_A	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	1,50	36,57	33,02	24,84	36,38
T_06_B	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	4,50	37,03	33,49	25,31	36,84
T_06_C	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	7,50	38,00	34,46	26,28	37,81
T_07_A	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	1,50	38,83	35,29	27,10	38,64
T_07_B	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	4,50	39,36	35,81	27,63	39,17
T_07_C	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	7,50	39,56	36,02	27,83	39,37
T_08_A	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	1,50	34,50	30,96	22,78	34,31
T_08_B	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	4,50	34,88	31,35	23,16	34,69
T_08_C	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	7,50	34,98	31,45	23,26	34,79
T_09_A	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	1,50	35,14	31,60	23,41	34,95
T_09_B	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	4,50	35,58	32,04	23,85	35,39
T_09_C	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	7,50	35,73	32,20	24,01	35,54
T_100_A	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	1,50	23,28	19,75	11,56	23,09
T_100_B	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	4,50	27,38	23,86	15,67	27,20
T_100_C	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	7,50	32,68	29,15	20,96	32,49
T_101_A	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	1,50	24,78	21,27	13,07	24,60
T_101_B	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	4,50	29,75	26,22	18,03	29,56
T_101_C	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	7,50	35,08	31,54	23,35	34,89
T_102_A	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	1,50	23,38	19,88	11,68	23,21
T_102_B	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	4,50	27,53	24,02	15,82	27,35
T_102_C	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	7,50	32,48	28,95	20,76	32,29
T_103_A	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	1,50	24,51	21,01	12,81	24,34
T_103_B	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	4,50	29,41	25,88	17,69	29,22
T_103_C	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	7,50	34,62	31,08	22,89	34,43
T_104_A	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	1,50	22,89	19,39	11,19	22,72
T_104_B	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	4,50	26,01	22,50	14,30	25,83
T_104_C	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	7,50	31,80	28,27	20,08	31,61
T_105_A	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	1,50	22,67	19,15	10,96	22,49
T_105_B	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	4,50	28,20	24,66	16,48	28,01
T_105_C	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	7,50	32,10	28,56	20,37	31,91
T_106_A	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	1,50	25,73	22,21	14,02	25,55
T_106_B	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	4,50	31,01	27,47	19,29	30,82
T_106_C	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	7,50	34,84	31,31	23,12	34,65
T_107_A	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	1,50	25,88	22,33	14,15	25,69
T_107_B	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	4,50	29,53	25,99	17,80	29,34
T_107_C	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	7,50	34,00	30,46	22,28	33,81
T_108_A	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	1,50	24,72	21,22	13,02	24,55
T_108_B	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	4,50	28,42	24,93	16,72	28,25
T_108_C	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	7,50	33,36	29,84	21,65	33,18
T_109_A	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	1,50	24,42	20,88	12,70	24,23
T_109_B	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	4,50	29,26	25,73	17,54	29,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_109_C	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	7,50	33,74	30,20	22,02	33,55
T_10_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	1,50	33,64	30,09	21,91	33,45
T_10_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	4,50	34,07	30,53	22,35	33,88
T_10_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	7,50	34,99	31,45	23,27	34,80
T_110_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	1,50	24,19	20,68	12,49	24,01
T_110_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	4,50	27,95	24,45	16,25	27,78
T_110_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	7,50	32,38	28,87	20,67	32,20
T_111_A	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	1,50	24,17	20,63	12,44	23,98
T_111_B	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	4,50	28,57	25,02	16,84	28,38
T_111_C	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	7,50	33,27	29,73	21,54	33,08
T_112_A	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	1,50	25,38	21,84	13,65	25,19
T_112_B	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	4,50	28,71	25,19	17,00	28,53
T_112_C	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	7,50	32,92	29,39	21,20	32,73
T_113_A	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	1,50	28,88	25,35	17,16	28,69
T_113_B	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	4,50	32,16	28,64	20,45	31,98
T_113_C	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	7,50	36,47	32,93	24,75	36,28
T_114_A	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	1,50	31,42	27,87	19,69	31,23
T_114_B	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	4,50	32,95	29,40	21,22	32,76
T_114_C	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	7,50	36,11	32,57	24,39	35,92
T_115_A	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	1,50	30,86	27,32	19,13	30,67
T_115_B	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	4,50	32,69	29,16	20,97	32,50
T_115_C	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	7,50	36,00	32,47	24,28	35,81
T_116_A	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	1,50	29,68	26,14	17,96	29,49
T_116_B	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	4,50	32,03	28,49	20,31	31,84
T_116_C	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	7,50	35,69	32,15	23,97	35,50
T_117_A	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	1,50	30,16	26,62	18,43	29,97
T_117_B	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	4,50	32,17	28,63	20,45	31,98
T_117_C	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	7,50	36,14	32,60	24,42	35,95
T_118_A	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	1,50	29,52	25,99	17,80	29,33
T_118_B	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	4,50	32,25	28,71	20,53	32,06
T_118_C	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	7,50	35,57	32,03	23,85	35,38
T_119_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	1,50	29,00	25,47	17,28	28,81
T_119_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	4,50	31,79	28,26	20,07	31,60
T_119_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	7,50	36,27	32,72	24,54	36,08
T_11_A	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	1,50	37,55	34,00	25,82	37,36
T_11_B	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	4,50	38,11	34,57	26,39	37,92
T_11_C	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	7,50	39,09	35,54	27,36	38,90
T_120_A	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	1,50	26,59	23,06	14,87	26,40
T_120_B	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	4,50	30,72	27,19	19,00	30,53
T_120_C	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	7,50	35,21	31,66	23,48	35,02
T_121_A	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	1,50	21,73	18,20	10,01	21,54
T_121_B	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	4,50	25,12	21,58	13,40	24,93
T_121_C	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	7,50	31,44	27,90	19,71	31,25
T_122_A	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	1,50	27,45	23,91	15,73	27,26
T_122_B	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	4,50	29,43	25,89	17,71	29,24
T_122_C	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	7,50	31,40	27,85	19,67	31,21
T_123_A	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	1,50	19,04	15,51	7,32	18,85
T_123_B	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	4,50	23,55	20,02	11,83	23,36
T_123_C	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	7,50	27,69	24,16	15,98	27,51
T_124_A	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	1,50	25,08	21,55	13,36	24,89
T_124_B	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	4,50	28,69	25,15	16,96	28,50
T_124_C	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	7,50	34,44	30,90	22,71	34,25
T_125_A	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	1,50	17,85	14,33	6,14	17,67
T_125_B	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	4,50	20,99	17,47	9,28	20,81
T_125_C	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	7,50	27,07	23,53	15,35	26,88
T_126_A	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	1,50	27,94	24,39	16,21	27,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_126_B	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	4,50	30,37	26,83	18,65	30,18
T_126_C	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	7,50	31,16	27,62	19,44	30,97
T_127_A	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	1,50	21,36	17,83	9,64	21,17
T_127_B	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	4,50	25,22	21,69	13,51	25,04
T_127_C	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	7,50	26,78	23,25	15,06	26,59
T_128_A	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	1,50	24,82	21,28	13,10	24,63
T_128_B	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	4,50	28,45	24,91	16,73	28,26
T_128_C	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	7,50	34,28	30,74	22,56	34,09
T_129_A	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	1,50	18,90	15,40	7,20	18,73
T_129_B	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	4,50	22,17	18,68	10,47	22,00
T_129_C	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	7,50	28,29	24,77	16,58	28,11
T_12_A	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	1,50	38,78	35,23	27,05	38,59
T_12_B	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	4,50	39,44	35,89	27,71	39,25
T_12_C	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	7,50	39,63	36,09	27,90	39,44
T_130_A	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	1,50	27,02	23,47	15,29	26,83
T_130_B	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	4,50	31,48	27,93	19,75	31,29
T_130_C	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	7,50	32,08	28,53	20,35	31,89
T_131_A	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	1,50	21,17	17,69	9,48	21,00
T_131_B	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	4,50	26,26	22,74	14,55	26,08
T_131_C	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	7,50	27,27	23,75	15,56	27,09
T_132_A	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	1,50	24,66	21,14	12,95	24,48
T_132_B	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	4,50	28,36	24,84	16,65	28,18
T_132_C	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	7,50	34,24	30,71	22,52	34,05
T_133_A	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	1,50	19,61	16,12	7,92	19,44
T_133_B	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	4,50	22,71	19,21	11,01	22,54
T_133_C	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	7,50	28,82	25,29	17,10	28,63
T_134_A	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	1,50	26,98	23,45	15,26	26,79
T_134_B	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	4,50	31,60	28,06	19,87	31,41
T_134_C	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	7,50	32,77	29,22	21,04	32,58
T_135_A	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	1,50	23,15	19,64	11,44	22,97
T_135_B	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	4,50	27,43	23,90	15,71	27,24
T_135_C	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	7,50	28,21	24,68	16,49	28,02
T_136_A	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	1,50	25,23	21,70	13,51	25,04
T_136_B	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	4,50	30,01	26,47	18,29	29,82
T_136_C	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	7,50	35,04	31,50	23,31	34,85
T_137_A	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	1,50	23,42	19,88	11,70	23,23
T_137_B	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	4,50	27,40	23,86	15,68	27,21
T_137_C	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	7,50	30,69	27,15	18,97	30,50
T_138_A	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	1,50	26,99	23,44	15,26	26,80
T_138_B	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	4,50	31,27	27,73	19,55	31,08
T_138_C	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	7,50	33,75	30,21	22,03	33,56
T_139_A	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	1,50	27,01	23,49	15,29	26,83
T_139_B	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	4,50	30,14	26,61	18,42	29,95
T_139_C	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	7,50	30,84	27,31	19,12	30,65
T_13_A	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	1,50	36,02	32,47	24,29	35,83
T_13_B	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	4,50	36,40	32,86	24,68	36,21
T_13_C	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	7,50	36,57	33,04	24,85	36,38
T_140_A	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	1,50	27,25	23,72	15,53	27,06
T_140_B	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	4,50	30,61	27,08	18,89	30,42
T_140_C	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	7,50	34,97	31,43	23,24	34,78
T_141_A	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	1,50	23,36	19,82	11,63	23,17
T_141_B	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	4,50	26,49	22,95	14,77	26,30
T_141_C	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	7,50	30,51	26,97	18,79	30,32
T_142_A	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	1,50	25,80	22,25	14,07	25,61
T_142_B	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	4,50	29,38	25,83	17,65	29,19
T_142_C	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	7,50	31,42	27,87	19,69	31,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_143_A	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	1,50	26,14	22,61	14,42	25,95
T_143_B	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	4,50	29,21	25,67	17,49	29,02
T_143_C	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	7,50	32,35	28,82	20,63	32,16
T_144_A	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	1,50	25,44	21,92	13,73	25,26
T_144_B	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	4,50	29,05	25,52	17,33	28,86
T_144_C	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	7,50	32,92	29,39	21,20	32,73
T_145_A	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	1,50	20,09	16,59	8,39	19,92
T_145_B	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	4,50	23,04	19,54	11,34	22,87
T_145_C	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	7,50	29,48	25,95	17,76	29,29
T_146_A	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	1,50	26,72	23,17	14,99	26,53
T_146_B	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	4,50	29,55	26,01	17,83	29,36
T_146_C	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	7,50	32,62	29,07	20,89	32,43
T_147_A	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	1,50	28,49	24,97	16,78	28,31
T_147_B	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	4,50	32,10	28,57	20,38	31,91
T_147_C	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	7,50	36,70	33,16	24,97	36,51
T_148_A	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	1,50	25,54	22,04	13,84	25,37
T_148_B	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	4,50	29,54	26,02	17,82	29,36
T_148_C	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	7,50	35,49	31,95	23,76	35,30
T_149_A	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	1,50	20,47	16,97	8,77	20,30
T_149_B	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	4,50	21,38	17,88	9,68	21,21
T_149_C	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	7,50	25,78	22,25	14,06	25,59
T_149_D	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	10,50	26,48	22,94	14,76	26,29
T_149_E	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	13,50	7,17	3,62	-4,56	6,98
T_14_A	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	1,50	32,06	28,51	20,33	31,87
T_14_B	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	4,50	32,56	29,01	20,83	32,37
T_14_C	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	7,50	33,76	30,21	22,03	33,57
T_150_A	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	1,50	21,25	17,73	9,54	21,07
T_150_B	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	4,50	21,97	18,46	10,27	21,79
T_150_C	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	7,50	26,01	22,48	14,30	25,83
T_150_D	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	10,50	25,51	21,98	13,79	25,32
T_150_E	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	13,50	4,02	0,48	-7,70	3,83
T_151_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	1,50	20,24	16,75	8,55	20,07
T_151_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	4,50	21,48	17,99	9,78	21,31
T_151_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	7,50	24,79	21,27	13,08	24,61
T_151_D	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	10,50	26,02	22,48	14,29	25,83
T_151_E	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	13,50	-2,86	-6,41	-14,59	-3,05
T_152_A	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	1,50	23,78	20,25	12,06	23,59
T_152_B	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	4,50	24,55	21,02	12,83	24,36
T_152_C	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	7,50	27,16	23,62	15,44	26,97
T_152_D	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	10,50	25,43	21,89	13,71	25,24
T_152_E	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	13,50	6,39	3,28	-5,09	6,37
T_153_A	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	1,50	20,45	16,94	8,75	20,27
T_153_B	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	4,50	21,71	18,21	10,01	21,54
T_153_C	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	7,50	26,67	23,14	14,95	26,48
T_153_D	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	10,50	27,73	24,19	16,01	27,54
T_153_E	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	13,50	6,31	2,76	-5,42	6,12
T_154_A	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	1,50	22,76	19,22	11,04	22,57
T_154_B	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	4,50	23,57	20,04	11,85	23,38
T_154_C	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	7,50	26,45	22,91	14,72	26,26
T_154_D	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	10,50	25,17	21,64	13,46	24,99
T_154_E	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	13,50	6,94	3,79	-4,56	6,90
T_155_A	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	1,50	20,64	17,13	8,93	20,46
T_155_B	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	4,50	22,09	18,58	10,39	21,91
T_155_C	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	7,50	26,76	23,22	15,04	26,57
T_155_D	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	10,50	27,72	24,18	16,00	27,53
T_155_E	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	13,50	11,61	8,06	-0,12	11,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_156_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	1,50	18,38	14,85	6,66	18,19
T_156_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	4,50	19,61	16,09	7,90	19,43
T_156_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	7,50	23,47	19,95	11,76	23,29
T_156_D	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	10,50	31,36	27,83	19,64	31,17
T_156_E	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	13,50	31,36	27,81	19,63	31,17
T_157_A	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	1,50	18,97	15,52	7,30	18,82
T_157_B	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	4,50	22,40	18,94	10,72	22,24
T_157_C	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	7,50	27,45	23,96	15,76	27,28
T_157_D	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	10,50	30,75	27,23	19,04	30,57
T_157_E	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	13,50	32,09	28,54	20,36	31,90
T_158_A	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	1,50	34,20	30,65	22,47	34,01
T_158_B	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	4,50	35,10	31,55	23,37	34,91
T_158_C	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	7,50	37,53	33,99	25,80	37,34
T_158_D	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	10,50	37,46	33,92	25,74	37,27
T_158_E	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	13,50	37,50	33,96	25,78	37,31
T_159_A	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	1,50	34,93	31,39	23,21	34,74
T_159_B	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	4,50	35,68	32,14	23,96	35,49
T_159_C	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	7,50	37,60	34,06	25,88	37,41
T_159_D	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	10,50	37,06	33,51	25,33	36,87
T_159_E	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	13,50	37,36	33,81	25,63	37,17
T_15_A	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	1,50	37,19	33,64	25,46	37,00
T_15_B	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	4,50	37,57	34,03	25,85	37,38
T_15_C	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	7,50	38,04	34,50	26,32	37,85
T_160_A	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	1,50	33,29	29,75	21,57	33,10
T_160_B	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	4,50	34,43	30,89	22,70	34,24
T_160_C	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	7,50	37,41	33,87	25,69	37,22
T_160_D	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	10,50	37,16	33,62	25,43	36,97
T_160_E	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	13,50	37,56	34,02	25,84	37,37
T_161_A	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	1,50	35,13	31,59	23,41	34,94
T_161_B	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	4,50	35,83	32,29	24,10	35,64
T_161_C	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	7,50	37,56	34,01	25,83	37,37
T_161_D	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	10,50	36,85	33,31	25,12	36,66
T_161_E	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	13,50	37,27	33,72	25,54	37,08
T_162_A	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	1,50	32,33	28,79	20,61	32,14
T_162_B	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	4,50	33,53	29,99	21,81	33,34
T_162_C	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	7,50	37,11	33,57	25,39	36,92
T_162_D	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	10,50	37,46	33,92	25,74	37,27
T_162_E	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	13,50	37,58	34,03	25,85	37,39
T_163_A	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	1,50	33,45	29,91	21,73	33,26
T_163_B	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	4,50	34,37	30,82	22,64	34,18
T_163_C	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	7,50	36,55	33,01	24,82	36,36
T_163_D	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	10,50	36,87	33,33	25,15	36,68
T_163_E	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	13,50	37,15	33,61	25,43	36,96
T_164_A	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	1,50	30,64	27,10	18,92	30,45
T_164_B	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	4,50	31,90	28,35	20,17	31,71
T_164_C	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	7,50	35,69	32,14	23,96	35,50
T_164_D	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	10,50	37,51	33,97	25,78	37,32
T_164_E	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	13,50	37,71	34,17	25,98	37,52
T_165_A	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	1,50	17,79	14,34	6,12	17,64
T_165_B	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	4,50	21,25	17,80	9,57	21,09
T_165_C	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	7,50	27,75	24,26	16,05	27,58
T_165_D	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	10,50	35,17	31,64	23,45	34,98
T_165_E	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	13,50	35,05	31,51	23,33	34,86
T_166_D	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	10,50	34,96	31,42	23,24	34,77
T_166_E	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	13,50	34,62	31,08	22,90	34,43
T_167_A	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	1,50	21,60	18,08	9,89	21,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_167_B	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	4,50	22,80	19,30	11,10	22,63
T_167_C	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	7,50	27,57	24,04	15,85	27,38
T_168_A	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	1,50	21,41	17,89	9,70	21,23
T_168_B	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	4,50	22,66	19,15	10,96	22,48
T_168_C	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	7,50	27,61	24,07	15,89	27,42
T_169_A	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	1,50	21,81	18,37	10,14	21,66
T_169_B	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	4,50	23,02	19,55	11,34	22,86
T_169_C	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	7,50	27,68	24,16	15,97	27,50
T_16_A	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	1,50	30,58	27,05	18,86	30,39
T_16_B	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	4,50	31,64	28,11	19,93	31,46
T_16_C	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	7,50	32,61	29,08	20,90	32,43
T_170_A	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	1,50	25,61	22,07	13,88	25,42
T_170_B	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	4,50	29,62	26,08	17,89	29,43
T_170_C	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	7,50	33,02	29,48	21,30	32,83
T_171_A	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	1,50	26,92	23,39	15,20	26,73
T_171_B	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	4,50	29,37	25,85	17,66	29,19
T_171_C	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	7,50	33,04	29,52	21,33	32,86
T_172_A	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	1,50	25,75	22,22	14,03	25,56
T_172_B	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	4,50	29,34	25,80	17,62	29,15
T_172_C	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	7,50	33,83	30,30	22,11	33,64
T_173_A	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	1,50	28,85	25,31	17,13	28,66
T_173_B	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	4,50	30,38	26,85	18,66	30,19
T_173_C	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	7,50	32,93	29,40	21,21	32,74
T_174_A	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	1,50	28,66	25,12	16,94	28,47
T_174_B	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	4,50	30,73	27,19	19,01	30,54
T_174_C	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	7,50	33,12	29,59	21,40	32,93
T_175_A	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	1,50	29,97	26,43	18,24	29,78
T_175_B	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	4,50	31,66	28,12	19,93	31,47
T_175_C	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	7,50	33,29	29,76	21,57	33,10
T_176_A	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	1,50	28,76	25,22	17,04	28,57
T_176_B	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	4,50	30,78	27,25	19,07	30,60
T_176_C	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	7,50	33,35	29,82	21,63	33,16
T_177_A	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	1,50	29,49	25,94	17,76	29,30
T_177_B	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	4,50	31,31	27,77	19,58	31,12
T_177_C	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	7,50	33,04	29,50	21,32	32,85
T_178_A	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	1,50	27,59	24,07	15,88	27,41
T_178_B	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	4,50	29,78	26,26	18,06	29,60
T_178_C	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	7,50	33,03	29,50	21,32	32,85
T_179_A	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	1,50	26,79	23,26	15,07	26,60
T_179_B	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	4,50	29,48	25,96	17,77	29,30
T_179_C	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	7,50	34,60	31,06	22,88	34,41
T_17_A	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	1,50	33,95	30,41	22,23	33,76
T_17_B	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	4,50	34,38	30,84	22,66	34,19
T_17_C	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	7,50	34,88	31,35	23,16	34,69
T_180_A	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	1,50	33,87	30,33	22,15	33,68
T_180_B	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	4,50	34,75	31,21	23,02	34,56
T_180_C	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	7,50	37,46	33,92	25,74	37,27
T_181_A	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	1,50	34,97	31,42	23,24	34,78
T_181_B	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	4,50	35,35	31,81	23,63	35,16
T_181_C	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	7,50	38,17	34,63	26,45	37,98
T_182_A	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	1,50	34,11	30,57	22,39	33,92
T_182_B	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	4,50	34,82	31,28	23,10	34,63
T_182_C	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	7,50	37,72	34,18	26,00	37,53
T_183_A	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	1,50	32,20	28,66	20,47	32,01
T_183_B	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	4,50	32,96	29,42	21,24	32,77
T_183_C	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	7,50	37,31	33,76	25,58	37,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_184_A	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	1,50	36,34	32,79	24,61	36,15
T_184_B	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	4,50	36,89	33,35	25,17	36,70
T_184_C	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	7,50	38,31	34,77	26,58	38,12
T_185_A	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	1,50	35,73	32,19	24,01	35,54
T_185_B	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	4,50	36,45	32,91	24,73	36,26
T_185_C	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	7,50	37,44	33,90	25,72	37,25
T_186_A	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	1,50	37,22	33,67	25,49	37,03
T_186_B	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	4,50	37,74	34,20	26,02	37,55
T_186_C	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	7,50	39,39	35,86	27,67	39,20
T_187_A	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	1,50	36,61	33,06	24,88	36,42
T_187_B	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	4,50	37,17	33,62	25,44	36,98
T_187_C	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	7,50	38,88	35,34	27,16	38,69
T_188_A	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	1,50	37,19	33,65	25,46	37,00
T_188_B	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	4,50	37,92	34,39	26,20	37,73
T_188_C	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	7,50	39,52	35,99	27,80	39,33
T_189_A	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	1,50	35,33	31,78	23,60	35,14
T_189_B	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	4,50	35,91	32,37	24,19	35,72
T_189_C	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	7,50	37,85	34,32	26,13	37,66
T_18_A	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	1,50	31,75	28,21	20,03	31,56
T_18_B	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	4,50	32,43	28,88	20,70	32,24
T_18_C	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	7,50	34,47	30,92	22,74	34,28
T_190_A	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	1,50	36,49	32,95	24,77	36,30
T_190_B	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	4,50	37,43	33,90	25,71	37,24
T_190_C	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	7,50	39,16	35,64	27,44	38,98
T_191_A	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	1,50	41,95	38,41	30,22	41,76
T_191_B	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	4,50	42,15	38,62	30,43	41,96
T_191_C	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	7,50	42,81	39,27	31,09	42,62
T_192_A	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	1,50	40,09	36,54	28,36	39,90
T_192_B	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	4,50	40,22	36,67	28,49	40,03
T_192_C	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	7,50	40,47	36,93	28,74	40,28
T_193_A	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	1,50	40,70	37,16	28,98	40,51
T_193_B	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	4,50	40,77	37,23	29,05	40,58
T_193_C	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	7,50	41,01	37,46	29,28	40,82
T_194_A	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	1,50	39,10	35,55	27,37	38,91
T_194_B	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	4,50	39,29	35,74	27,56	39,10
T_194_C	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	7,50	39,69	36,14	27,96	39,50
T_195_A	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	1,50	41,52	37,97	29,79	41,33
T_195_B	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	4,50	41,52	37,98	29,80	41,33
T_195_C	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	7,50	41,60	38,06	29,87	41,41
T_196_A	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	1,50	37,21	33,67	25,49	37,02
T_196_B	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	4,50	37,44	33,90	25,72	37,25
T_196_C	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	7,50	38,14	34,59	26,41	37,95
T_197_A	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	1,50	14,90	11,49	3,25	14,76
T_197_B	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	4,50	21,92	18,49	10,26	21,77
T_197_C	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	7,50	25,69	22,21	14,00	25,52
T_198_A	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	1,50	37,01	33,47	25,29	36,82
T_198_B	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	4,50	37,96	34,41	26,23	37,77
T_198_C	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	7,50	39,78	36,24	28,06	39,59
T_199_A	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	1,50	41,59	38,04	29,86	41,40
T_199_B	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	4,50	41,82	38,28	30,10	41,63
T_199_C	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	7,50	42,47	38,92	30,74	42,28
T_19_A	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	1,50	37,09	33,54	25,36	36,90
T_19_B	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	4,50	37,44	33,89	25,71	37,25
T_19_C	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	7,50	37,78	34,23	26,05	37,59
T_200_A	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	1,50	42,31	38,76	30,58	42,12
T_200_B	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	4,50	42,33	38,78	30,60	42,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_200_C	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	7,50	42,15	38,60	30,42	41,96
T_201_A	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	1,50	27,99	24,45	16,27	27,80
T_201_B	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	4,50	30,32	26,78	18,60	30,13
T_201_C	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	7,50	32,99	29,45	21,26	32,80
T_202_A	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	1,50	35,31	31,77	23,59	35,12
T_202_B	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	4,50	35,45	31,91	23,72	35,26
T_202_C	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	7,50	35,78	32,24	24,06	35,59
T_203_A	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	1,50	30,49	26,97	18,78	30,31
T_203_B	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	4,50	32,82	29,29	21,10	32,63
T_203_C	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	7,50	37,08	33,54	25,35	36,89
T_204_A	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	1,50	43,18	39,63	31,45	42,99
T_204_B	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	4,50	43,21	39,66	31,48	43,02
T_204_C	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	7,50	43,48	39,93	31,75	43,29
T_205_A	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	1,50	43,05	39,50	31,32	42,86
T_205_B	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	4,50	42,97	39,43	31,24	42,78
T_205_C	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	7,50	42,76	39,21	31,03	42,57
T_206_A	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	1,50	30,87	27,33	19,15	30,68
T_206_B	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	4,50	32,60	29,06	20,87	32,41
T_206_C	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	7,50	36,29	32,75	24,57	36,10
T_206_D	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	10,50	35,93	32,39	24,21	35,74
T_207_A	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	1,50	35,48	31,93	23,75	35,29
T_207_B	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	4,50	35,89	32,34	24,16	35,70
T_207_C	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	7,50	37,28	33,73	25,55	37,09
T_207_D	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	10,50	40,79	37,25	29,06	40,60
T_208_A	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	1,50	27,93	24,39	16,20	27,74
T_208_B	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	4,50	30,53	26,99	18,81	30,34
T_208_C	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	7,50	34,40	30,86	22,68	34,21
T_208_D	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	10,50	34,30	30,76	22,58	34,11
T_209_A	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	1,50	23,61	20,06	11,88	23,42
T_209_B	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	4,50	28,25	24,72	16,53	28,06
T_209_C	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	7,50	33,22	29,68	21,50	33,03
T_209_D	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	10,50	34,32	30,79	22,60	34,13
T_20_A	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	1,50	32,96	29,41	21,23	32,77
T_20_B	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	4,50	33,34	29,80	21,62	33,15
T_20_C	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	7,50	34,15	30,62	22,43	33,96
T_210_A	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	1,50	26,17	22,65	14,46	25,99
T_210_B	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	4,50	29,39	25,86	17,68	29,21
T_210_C	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	7,50	34,75	31,21	23,02	34,56
T_210_D	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	10,50	34,33	30,79	22,61	34,14
T_211_A	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	1,50	21,05	17,51	9,33	20,86
T_211_B	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	4,50	26,22	22,68	14,50	26,03
T_211_C	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	7,50	30,70	27,16	18,98	30,51
T_211_D	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	10,50	33,72	30,19	22,00	33,53
T_212_A	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	1,50	27,49	23,96	15,77	27,30
T_212_B	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	4,50	30,15	26,62	18,43	29,96
T_212_C	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	7,50	35,68	32,14	23,96	35,49
T_212_D	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	10,50	34,22	30,68	22,49	34,03
T_213_A	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	1,50	40,87	37,32	29,14	40,68
T_213_B	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	4,50	41,15	37,60	29,42	40,96
T_213_C	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	7,50	41,56	38,02	29,83	41,37
T_213_D	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	10,50	42,23	38,68	30,50	42,04
T_214_A	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	1,50	39,82	36,27	28,09	39,63
T_214_B	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	4,50	40,03	36,48	28,30	39,84
T_214_C	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	7,50	40,50	36,96	28,78	40,31
T_214_D	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	10,50	41,99	38,44	30,26	41,80
T_215_A	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	1,50	27,36	23,83	15,64	27,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_215_B	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	4,50	31,37	27,83	19,64	31,18
T_215_C	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	7,50	36,36	32,81	24,63	36,17
T_215_D	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	10,50	36,37	32,83	24,65	36,18
T_216_A	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	1,50	28,86	25,32	17,13	28,67
T_216_B	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	4,50	32,07	28,53	20,35	31,88
T_216_C	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	7,50	36,57	33,03	24,85	36,38
T_216_D	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	10,50	36,57	33,03	24,85	36,38
T_217_A	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	1,50	39,37	35,82	27,64	39,18
T_217_B	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	4,50	39,89	36,35	28,17	39,70
T_217_C	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	7,50	41,14	37,59	29,41	40,95
T_217_D	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	10,50	42,02	38,47	30,29	41,83
T_218_A	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	1,50	38,99	35,44	27,26	38,80
T_218_B	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	4,50	39,61	36,06	27,88	39,42
T_218_C	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	7,50	41,04	37,50	29,31	40,85
T_218_D	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	10,50	42,19	38,65	30,47	42,00
T_219_A	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	1,50	39,86	36,31	28,13	39,67
T_219_B	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	4,50	40,29	36,75	28,57	40,10
T_219_C	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	7,50	41,56	38,02	29,84	41,37
T_219_D	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	10,50	42,20	38,65	30,47	42,01
T_21_A	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	1,50	34,63	31,08	22,90	34,44
T_21_B	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	4,50	35,11	31,57	23,39	34,92
T_21_C	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	7,50	36,42	32,87	24,69	36,23
T_220_A	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	1,50	38,52	34,98	26,80	38,33
T_220_B	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	4,50	39,19	35,65	27,47	39,00
T_220_C	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	7,50	40,87	37,33	29,15	40,68
T_220_D	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	10,50	42,30	38,75	30,57	42,11
T_221_A	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	1,50	40,31	36,77	28,58	40,12
T_221_B	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	4,50	40,71	37,16	28,98	40,52
T_221_C	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	7,50	41,93	38,38	30,20	41,74
T_221_D	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	10,50	42,55	39,00	30,82	42,36
T_222_A	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	1,50	28,98	25,44	17,26	28,79
T_222_B	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	4,50	30,54	27,00	18,82	30,35
T_222_C	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	7,50	34,61	31,07	22,89	34,42
T_223_A	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	1,50	29,72	26,18	17,99	29,53
T_223_B	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	4,50	31,29	27,75	19,57	31,10
T_223_C	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	7,50	35,24	31,71	23,52	35,05
T_224_A	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	1,50	29,29	25,75	17,57	29,10
T_224_B	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	4,50	31,07	27,53	19,35	30,88
T_224_C	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	7,50	34,70	31,16	22,97	34,51
T_225_A	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	1,50	24,94	21,40	13,22	24,75
T_225_B	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	4,50	29,22	25,67	17,49	29,03
T_225_C	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	7,50	35,18	31,63	23,45	34,99
T_226_A	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	1,50	19,98	16,45	8,26	19,79
T_226_B	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	4,50	22,76	19,22	11,03	22,57
T_226_C	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	7,50	30,28	26,74	18,56	30,09
T_227_A	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	1,50	20,74	17,21	9,02	20,55
T_227_B	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	4,50	24,02	20,49	12,31	23,84
T_227_C	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	7,50	32,06	28,52	20,34	31,87
T_228_A	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	1,50	22,62	19,08	10,90	22,43
T_228_B	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	4,50	25,07	21,53	13,35	24,88
T_228_C	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	7,50	31,30	27,76	19,58	31,11
T_229_A	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	1,50	29,30	25,77	17,58	29,11
T_229_B	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	4,50	30,54	27,02	18,83	30,36
T_229_C	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	7,50	35,78	32,25	24,06	35,59
T_22_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	1,50	34,55	31,01	22,82	34,36
T_22_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	4,50	35,09	31,55	23,36	34,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_22_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	7,50	36,42	32,87	24,69	36,23
T_230_A	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	1,50	21,08	17,54	9,35	20,89
T_230_B	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	4,50	25,46	21,92	13,73	25,27
T_230_C	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	7,50	31,51	27,97	19,79	31,32
T_231_A	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	1,50	21,02	17,47	9,29	20,83
T_231_B	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	4,50	27,61	24,07	15,88	27,42
T_231_C	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	7,50	32,57	29,02	20,84	32,38
T_232_A	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	1,50	33,55	30,00	21,82	33,36
T_232_B	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	4,50	34,36	30,81	22,63	34,17
T_232_C	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	7,50	36,95	33,40	25,22	36,76
T_233_A	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	1,50	28,12	24,58	16,40	27,93
T_233_B	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	4,50	29,36	25,82	17,64	29,17
T_233_C	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	7,50	32,80	29,28	21,09	32,62
T_234_A	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	1,50	35,10	31,56	23,38	34,91
T_234_B	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	4,50	36,07	32,52	24,34	35,88
T_234_C	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	7,50	37,27	33,72	25,54	37,08
T_235_A	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	1,50	20,82	17,33	9,12	20,65
T_235_B	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	4,50	27,21	23,69	15,50	27,03
T_235_C	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	7,50	32,22	28,68	20,50	32,03
T_236_A	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	1,50	30,41	26,87	18,69	30,22
T_236_B	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	4,50	31,37	27,82	19,64	31,18
T_236_C	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	7,50	34,49	30,94	22,76	34,30
T_237_A	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	1,50	36,48	32,93	24,75	36,29
T_237_B	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	4,50	37,22	33,68	25,50	37,03
T_237_C	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	7,50	38,51	34,96	26,78	38,32
T_238_A	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	1,50	35,29	31,75	23,57	35,10
T_238_B	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	4,50	35,90	32,35	24,17	35,71
T_238_C	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	7,50	36,54	33,00	24,82	36,35
T_239_A	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	1,50	16,63	13,12	4,92	16,45
T_239_B	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	4,50	26,74	23,22	15,03	26,56
T_239_C	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	7,50	31,60	28,06	19,88	31,41
T_23_A	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	1,50	34,78	31,24	23,06	34,59
T_23_B	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	4,50	35,24	31,69	23,51	35,05
T_23_C	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	7,50	36,51	32,97	24,79	36,32
T_240_A	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	1,50	24,07	20,52	12,34	23,88
T_240_B	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	4,50	27,23	23,69	15,51	27,04
T_240_C	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	7,50	32,62	29,08	20,90	32,43
T_241_A	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	1,50	36,90	33,35	25,17	36,71
T_241_B	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	4,50	37,74	34,20	26,01	37,55
T_241_C	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	7,50	39,15	35,61	27,42	38,96
T_242_A	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	1,50	30,50	26,96	18,78	30,31
T_242_B	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	4,50	31,93	28,40	20,21	31,74
T_242_C	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	7,50	35,04	31,50	23,31	34,85
T_243_A	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	1,50	19,34	15,84	7,64	19,17
T_243_B	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	4,50	28,33	24,80	16,61	28,14
T_243_C	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	7,50	32,20	28,66	20,47	32,01
T_244_A	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	1,50	31,08	27,53	19,35	30,89
T_244_B	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	4,50	32,38	28,84	20,66	32,19
T_244_C	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	7,50	35,36	31,81	23,63	35,17
T_245_A	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	1,50	36,00	32,45	24,27	35,81
T_245_B	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	4,50	36,76	33,22	25,03	36,57
T_245_C	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	7,50	38,72	35,17	26,99	38,53
T_246_A	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	1,50	28,19	24,66	16,47	28,00
T_246_B	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	4,50	30,45	26,92	18,73	30,26
T_246_C	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	7,50	35,34	31,81	23,62	35,15
T_247_A	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	1,50	23,69	20,16	11,97	23,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_247_B	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	4,50	28,37	24,85	16,66	28,19
T_247_C	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	7,50	34,91	31,38	23,19	34,72
T_248_A	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	1,50	24,09	20,57	12,38	23,91
T_248_B	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	4,50	28,59	25,06	16,87	28,40
T_248_C	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	7,50	34,79	31,25	23,07	34,60
T_249_A	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	1,50	23,64	20,12	11,93	23,46
T_249_B	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	4,50	28,53	25,00	16,81	28,34
T_249_C	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	7,50	34,69	31,16	22,97	34,50
T_24_A	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	1,50	34,96	31,42	23,24	34,77
T_24_B	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	4,50	35,53	31,98	23,80	35,34
T_24_C	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	7,50	36,76	33,22	25,04	36,57
T_250_A	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	1,50	26,13	22,61	14,42	25,95
T_250_B	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	4,50	30,81	27,27	19,09	30,62
T_250_C	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	7,50	35,26	31,72	23,54	35,07
T_251_A	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	1,50	24,09	20,57	12,38	23,91
T_251_B	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	4,50	28,48	24,95	16,76	28,29
T_251_C	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	7,50	34,33	30,80	22,61	34,14
T_252_A	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	1,50	18,85	15,32	7,13	18,66
T_252_B	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	4,50	24,04	20,51	12,32	23,85
T_252_C	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	7,50	26,65	23,12	14,93	26,46
T_253_A	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	1,50	23,44	19,90	11,71	23,25
T_253_B	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	4,50	26,40	22,86	14,68	26,21
T_253_C	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	7,50	30,80	27,26	19,08	30,61
T_254_A	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	1,50	24,87	21,34	13,15	24,68
T_254_B	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	4,50	30,02	26,48	18,30	29,83
T_254_C	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	7,50	32,84	29,30	21,12	32,65
T_255_A	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	1,50	23,34	19,80	11,62	23,15
T_255_B	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	4,50	26,07	22,53	14,35	25,88
T_255_C	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	7,50	30,63	27,09	18,91	30,44
T_256_A	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	1,50	25,77	22,24	14,06	25,59
T_256_B	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	4,50	30,51	26,97	18,79	30,32
T_256_C	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	7,50	33,60	30,05	21,87	33,41
T_257_A	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	1,50	23,70	20,16	11,98	23,51
T_257_B	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	4,50	26,51	22,96	14,78	26,32
T_257_C	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	7,50	30,93	27,39	19,21	30,74
T_258_A	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	1,50	32,03	28,49	20,31	31,84
T_258_B	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	4,50	32,99	29,45	21,27	32,80
T_258_C	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	7,50	35,53	31,99	23,80	35,34
T_259_A	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	1,50	22,39	18,84	10,66	22,20
T_259_B	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	4,50	24,24	20,70	12,52	24,05
T_259_C	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	7,50	26,37	22,83	14,65	26,18
T_25_A	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	1,50	34,41	30,86	22,68	34,22
T_25_B	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	4,50	34,91	31,36	23,18	34,72
T_25_C	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	7,50	36,44	32,89	24,71	36,25
T_260_A	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	1,50	22,00	18,47	10,28	21,81
T_260_B	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	4,50	23,99	20,46	12,28	23,81
T_260_C	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	7,50	27,14	23,62	15,43	26,96
T_261_A	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	1,50	23,42	19,88	11,70	23,23
T_261_B	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	4,50	25,16	21,62	13,43	24,97
T_261_C	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	7,50	27,19	23,64	15,46	27,00
T_262_A	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	1,50	21,39	17,86	9,67	21,20
T_262_B	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	4,50	24,18	20,64	12,46	23,99
T_262_C	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	7,50	28,73	25,20	17,01	28,54
T_263_A	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	1,50	23,43	19,88	11,70	23,24
T_263_B	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	4,50	24,95	21,41	13,23	24,76
T_263_C	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	7,50	26,76	23,22	15,03	26,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_264_A	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	1,50	36,03	32,48	24,30	35,84
T_264_B	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	4,50	36,46	32,91	24,73	36,27
T_264_C	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	7,50	37,26	33,72	25,53	37,07
T_265_A	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	1,50	32,40	28,86	20,68	32,21
T_265_B	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	4,50	33,51	29,96	21,78	33,32
T_265_C	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	7,50	35,72	32,18	23,99	35,53
T_266_A	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	1,50	31,76	28,22	20,04	31,57
T_266_B	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	4,50	32,99	29,45	21,26	32,80
T_266_C	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	7,50	35,40	31,86	23,68	35,21
T_267_A	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	1,50	32,32	28,77	20,59	32,13
T_267_B	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	4,50	33,39	29,85	21,66	33,20
T_267_C	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	7,50	35,57	32,04	23,85	35,38
T_268_A	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	1,50	29,09	25,56	17,37	28,90
T_268_B	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	4,50	30,98	27,45	19,26	30,79
T_268_C	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	7,50	34,62	31,08	22,90	34,43
T_269_A	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	1,50	32,73	29,18	21,00	32,54
T_269_B	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	4,50	33,77	30,22	22,04	33,58
T_269_C	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	7,50	35,77	32,24	24,05	35,58
T_26_A	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	1,50	35,08	31,54	23,36	34,89
T_26_B	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	4,50	35,66	32,12	23,94	35,47
T_26_C	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	7,50	36,83	33,28	25,10	36,64
T_270_A	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	1,50	31,37	27,82	19,64	31,18
T_270_B	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	4,50	31,86	28,32	20,14	31,67
T_270_C	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	7,50	33,07	29,52	21,34	32,88
T_271_A	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	1,50	25,19	21,66	13,47	25,00
T_271_B	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	4,50	29,40	25,91	17,71	29,23
T_271_C	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	7,50	32,29	28,78	20,59	32,11
T_272_A	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	1,50	24,99	21,44	13,26	24,80
T_272_B	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	4,50	29,03	25,49	17,31	28,84
T_272_C	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	7,50	31,79	28,24	20,06	31,60
T_273_A	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	1,50	24,88	21,36	13,17	24,70
T_273_B	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	4,50	28,87	25,38	17,18	28,70
T_273_C	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	7,50	32,10	28,59	20,39	31,92
T_274_A	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	1,50	35,17	31,62	23,44	34,98
T_274_B	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	4,50	35,76	32,22	24,04	35,57
T_274_C	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	7,50	36,95	33,42	25,23	36,76
T_275_A	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	1,50	28,37	24,84	16,65	28,18
T_275_B	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	4,50	30,49	26,95	18,76	30,30
T_275_C	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	7,50	33,36	29,82	21,64	33,17
T_276_A	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	1,50	32,52	28,98	20,79	32,33
T_276_B	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	4,50	33,22	29,67	21,49	33,03
T_276_C	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	7,50	34,83	31,30	23,11	34,64
T_277_A	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	1,50	32,10	28,55	20,37	31,91
T_277_B	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	4,50	32,89	29,35	21,16	32,70
T_277_C	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	7,50	35,04	31,50	23,32	34,85
T_278_A	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	1,50	35,81	32,27	24,09	35,62
T_278_B	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	4,50	36,07	32,53	24,35	35,88
T_278_C	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	7,50	37,35	33,80	25,62	37,16
T_279_A	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	1,50	32,29	28,75	20,57	32,10
T_279_B	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	4,50	33,31	29,76	21,58	33,12
T_279_C	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	7,50	36,29	32,75	24,56	36,10
T_27_A	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	1,50	34,88	31,33	23,15	34,69
T_27_B	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	4,50	35,58	32,03	23,85	35,39
T_27_C	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	7,50	36,96	33,41	25,23	36,77
T_280_A	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	1,50	36,35	32,80	24,62	36,16
T_280_B	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	4,50	36,89	33,35	25,17	36,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_280_C	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	7,50	38,47	34,92	26,74	38,28
T_281_A	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	1,50	37,48	33,94	25,76	37,29
T_281_B	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	4,50	37,93	34,38	26,20	37,74
T_281_C	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	7,50	38,95	35,41	27,22	38,76
T_282_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	1,50	34,14	30,59	22,41	33,95
T_282_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	4,50	34,94	31,39	23,21	34,75
T_282_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	7,50	37,22	33,67	25,49	37,03
T_283_A	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	1,50	29,20	25,66	17,47	29,01
T_283_B	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	4,50	31,18	27,64	19,45	30,99
T_283_C	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	7,50	34,98	31,44	23,25	34,79
T_284_A	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	1,50	40,26	36,71	28,53	40,07
T_284_B	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	4,50	40,50	36,96	28,78	40,31
T_284_C	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	7,50	40,94	37,39	29,21	40,75
T_285_A	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	1,50	38,03	34,48	26,30	37,84
T_285_B	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	4,50	38,41	34,87	26,69	38,22
T_285_C	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	7,50	39,27	35,72	27,54	39,08
T_286_A	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	1,50	36,66	33,11	24,93	36,47
T_286_B	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	4,50	37,08	33,53	25,35	36,89
T_286_C	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	7,50	38,28	34,74	26,56	38,09
T_287_A	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	1,50	36,63	33,09	24,91	36,44
T_287_B	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	4,50	37,25	33,71	25,53	37,06
T_287_C	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	7,50	38,88	35,34	27,15	38,69
T_288_A	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	1,50	36,31	32,77	24,59	36,12
T_288_B	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	4,50	36,96	33,42	25,24	36,77
T_288_C	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	7,50	38,80	35,26	27,08	38,61
T_289_A	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	1,50	35,90	32,35	24,17	35,71
T_289_B	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	4,50	36,61	33,07	24,89	36,42
T_289_C	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	7,50	38,38	34,84	26,66	38,19
T_28_A	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	1,50	35,13	31,58	23,40	34,94
T_28_B	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	4,50	35,72	32,18	23,99	35,53
T_28_C	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	7,50	36,88	33,33	25,15	36,69
T_290_A	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	1,50	39,00	35,46	27,28	38,81
T_290_B	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	4,50	39,80	36,26	28,07	39,61
T_290_C	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	7,50	41,36	37,81	29,63	41,17
T_291_A	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	1,50	39,68	36,13	27,95	39,49
T_291_B	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	4,50	40,03	36,48	28,30	39,84
T_291_C	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	7,50	40,68	37,13	28,95	40,49
T_292_A	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	1,50	39,88	36,33	28,15	39,69
T_292_B	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	4,50	40,22	36,68	28,49	40,03
T_292_C	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	7,50	40,86	37,32	29,13	40,67
T_293_A	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	1,50	38,59	35,04	26,86	38,40
T_293_B	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	4,50	38,94	35,39	27,21	38,75
T_293_C	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	7,50	39,67	36,12	27,94	39,48
T_294_A	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	1,50	34,70	31,15	22,97	34,51
T_294_B	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	4,50	35,07	31,53	23,35	34,88
T_294_C	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	7,50	36,02	32,48	24,30	35,83
T_294_D	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	10,50	37,00	33,45	25,27	36,81
T_295_A	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	1,50	28,98	25,44	17,25	28,79
T_295_B	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	4,50	30,17	26,63	18,45	29,98
T_295_C	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	7,50	32,75	29,21	21,03	32,56
T_295_D	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	10,50	36,12	32,57	24,39	35,93
T_296_A	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	1,50	32,22	28,67	20,49	32,03
T_296_B	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	4,50	33,78	30,24	22,06	33,59
T_296_C	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	7,50	36,20	32,68	24,49	36,02
T_296_D	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	10,50	38,48	34,93	26,76	38,29
T_297_A	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	1,50	32,97	29,42	21,24	32,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_297_B	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	4,50	34,13	30,59	22,41	33,94
T_297_C	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	7,50	35,96	32,43	24,24	35,77
T_297_D	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	10,50	38,35	34,80	26,62	38,16
T_298_A	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	1,50	31,61	28,07	19,88	31,42
T_298_B	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	4,50	33,44	29,90	21,72	33,25
T_298_C	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	7,50	36,47	32,94	24,75	36,28
T_298_D	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	10,50	38,83	35,28	27,10	38,64
T_299_A	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	1,50	31,28	27,73	19,55	31,09
T_299_B	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	4,50	32,73	29,19	21,01	32,54
T_299_C	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	7,50	35,02	31,49	23,30	34,83
T_299_D	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	10,50	37,69	34,14	25,96	37,50
T_29_A	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	1,50	34,92	31,37	23,20	34,73
T_29_B	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	4,50	35,61	32,07	23,89	35,42
T_29_C	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	7,50	37,19	33,64	25,46	37,00
T_300_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	1,50	32,46	28,91	20,73	32,27
T_300_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	4,50	33,84	30,29	22,11	33,65
T_300_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	7,50	36,61	33,07	24,89	36,42
T_300_D	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	10,50	38,63	35,08	26,90	38,44
T_301_A	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	1,50	30,65	27,11	18,93	30,46
T_301_B	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	4,50	32,20	28,66	20,48	32,01
T_301_C	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	7,50	34,68	31,16	22,96	34,50
T_301_D	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	10,50	37,43	33,88	25,70	37,24
T_302_A	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	1,50	32,72	29,17	20,99	32,53
T_302_B	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	4,50	34,00	30,46	22,28	33,81
T_302_C	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	7,50	37,21	33,68	25,49	37,02
T_302_D	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	10,50	39,38	35,83	27,65	39,19
T_303_A	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	1,50	39,75	36,21	28,03	39,56
T_303_B	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	4,50	40,23	36,69	28,50	40,04
T_303_C	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	7,50	41,50	37,97	29,78	41,31
T_303_D	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	10,50	43,54	40,00	31,82	43,35
T_304_A	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	1,50	39,04	35,51	27,32	38,85
T_304_B	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	4,50	39,67	36,13	27,95	39,48
T_304_C	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	7,50	41,55	38,01	29,82	41,36
T_304_D	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	10,50	43,22	39,68	31,50	43,03
T_305_A	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	1,50	40,68	37,14	28,96	40,49
T_305_B	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	4,50	41,00	37,45	29,27	40,81
T_305_C	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	7,50	41,36	37,82	29,64	41,17
T_305_D	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	10,50	42,53	38,98	30,80	42,34
T_306_A	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	1,50	40,64	37,10	28,92	40,45
T_306_B	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	4,50	40,97	37,42	29,24	40,78
T_306_C	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	7,50	41,31	37,77	29,59	41,12
T_306_D	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	10,50	42,51	38,97	30,79	42,32
T_307_A	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	1,50	40,40	36,85	28,67	40,21
T_307_B	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	4,50	40,72	37,17	28,99	40,53
T_307_C	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	7,50	41,03	37,49	29,30	40,84
T_307_D	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	10,50	42,16	38,61	30,43	41,97
T_308_A	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	1,50	41,09	37,55	29,37	40,90
T_308_B	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	4,50	41,40	37,86	29,68	41,21
T_308_C	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	7,50	41,72	38,18	30,00	41,53
T_308_D	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	10,50	42,97	39,43	31,25	42,78
T_309_A	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	1,50	40,58	37,03	28,85	40,39
T_309_B	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	4,50	40,91	37,36	29,18	40,72
T_309_C	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	7,50	41,24	37,70	29,52	41,05
T_309_D	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	10,50	42,18	38,64	30,45	41,99
T_30_A	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	1,50	34,89	31,35	23,17	34,70
T_30_B	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	4,50	35,52	31,98	23,80	35,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_30_C	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	7,50	36,70	33,15	24,97	36,51
T_310_A	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	1,50	41,14	37,60	29,42	40,95
T_310_B	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	4,50	41,45	37,90	29,72	41,26
T_310_C	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	7,50	41,84	38,30	30,12	41,65
T_310_D	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	10,50	43,22	39,67	31,49	43,03
T_311_A	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	1,50	40,63	37,08	28,90	40,44
T_311_B	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	4,50	40,93	37,39	29,21	40,74
T_311_C	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	7,50	41,24	37,70	29,51	41,05
T_311_D	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	10,50	42,04	38,50	30,32	41,85
T_312_A	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	1,50	36,26	32,72	24,54	36,07
T_312_B	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	4,50	36,94	33,39	25,21	36,75
T_312_C	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	7,50	38,87	35,33	27,15	38,68
T_313_A	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	1,50	42,06	38,51	30,33	41,87
T_313_B	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	4,50	42,40	38,86	30,68	42,21
T_313_C	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	7,50	42,78	39,23	31,05	42,59
T_314_A	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	1,50	41,32	37,77	29,59	41,13
T_314_B	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	4,50	41,68	38,13	29,95	41,49
T_314_C	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	7,50	42,50	38,95	30,77	42,31
T_315_A	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	1,50	42,75	39,20	31,02	42,56
T_315_B	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	4,50	42,92	39,37	31,19	42,73
T_315_C	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	7,50	43,14	39,59	31,41	42,95
T_316_A	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	1,50	43,35	39,80	31,62	43,16
T_316_B	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	4,50	43,42	39,87	31,69	43,23
T_316_C	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	7,50	43,41	39,86	31,68	43,22
T_317_A	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	1,50	35,00	31,46	23,27	34,81
T_317_B	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	4,50	35,40	31,86	23,68	35,21
T_317_C	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	7,50	36,70	33,16	24,98	36,51
T_318_A	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	1,50	33,41	29,87	21,69	33,22
T_318_B	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	4,50	33,96	30,42	22,23	33,77
T_318_C	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	7,50	35,52	31,98	23,79	35,33
T_319_A	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	1,50	36,83	33,29	25,11	36,64
T_319_B	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	4,50	37,55	34,02	25,83	37,36
T_319_C	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	7,50	39,59	36,06	27,88	39,41
T_31_A	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	1,50	35,00	31,45	23,27	34,81
T_31_B	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	4,50	35,50	31,95	23,77	35,31
T_31_C	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	7,50	37,06	33,51	25,33	36,87
T_320_A	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	1,50	38,23	34,69	26,50	38,04
T_320_B	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	4,50	38,35	34,82	26,64	38,17
T_320_C	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	7,50	40,05	36,52	28,33	39,86
T_321_A	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	1,50	32,04	28,54	20,34	31,87
T_321_B	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	4,50	34,36	30,86	22,66	34,19
T_321_C	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	7,50	37,79	34,27	26,08	37,61
T_322_A	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	1,50	45,09	41,55	33,37	44,90
T_322_B	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	4,50	44,97	41,42	33,24	44,78
T_322_C	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	7,50	45,11	41,57	33,39	44,92
T_323_A	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	1,50	45,25	41,70	33,52	45,06
T_323_B	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	4,50	45,05	41,50	33,32	44,86
T_323_C	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	7,50	44,78	41,24	33,06	44,59
T_324_A	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	1,50	45,17	41,62	33,44	44,98
T_324_B	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	4,50	44,92	41,37	33,19	44,73
T_324_C	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	7,50	44,60	41,05	32,87	44,41
T_325_A	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	1,50	45,05	41,50	33,32	44,86
T_325_B	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	4,50	44,86	41,31	33,13	44,67
T_325_C	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	7,50	44,60	41,06	32,88	44,41
T_326_A	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	1,50	36,64	33,09	24,91	36,45
T_326_B	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	4,50	37,30	33,76	25,58	37,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_326_C	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	7,50	38,59	35,04	26,86	38,40
T_327_A	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	1,50	44,42	40,88	32,70	44,23
T_327_B	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	4,50	44,45	40,91	32,73	44,26
T_327_C	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	7,50	44,69	41,15	32,97	44,50
T_328_A	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	1,50	42,46	38,92	30,74	42,27
T_328_B	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	4,50	42,30	38,76	30,58	42,11
T_328_C	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	7,50	42,43	38,88	30,70	42,24
T_329_A	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	1,50	34,48	30,93	22,75	34,29
T_329_B	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	4,50	35,00	31,45	23,27	34,81
T_329_C	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	7,50	35,90	32,36	24,18	35,71
T_32_A	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	1,50	38,41	34,86	26,68	38,22
T_32_B	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	4,50	38,85	35,31	27,13	38,66
T_32_C	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	7,50	39,26	35,71	27,53	39,07
T_330_A	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	1,50	33,53	30,00	21,81	33,34
T_330_B	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	4,50	34,08	30,55	22,36	33,89
T_330_C	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	7,50	35,24	31,71	23,52	35,05
T_331_A	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	1,50	33,06	29,53	21,34	32,87
T_331_B	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	4,50	34,47	30,96	22,76	34,29
T_331_C	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	7,50	36,51	33,01	24,81	36,34
T_332_A	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	1,50	43,63	40,08	31,90	43,44
T_332_B	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	4,50	43,69	40,14	31,96	43,50
T_332_C	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	7,50	43,91	40,37	32,19	43,72
T_333_A	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	1,50	40,10	36,55	28,37	39,91
T_333_B	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	4,50	40,10	36,56	28,38	39,91
T_333_C	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	7,50	40,96	37,41	29,23	40,77
T_334_A	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	1,50	32,35	28,81	20,63	32,16
T_334_B	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	4,50	33,30	29,76	21,57	33,11
T_334_C	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	7,50	35,34	31,80	23,61	35,15
T_335_A	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	1,50	36,47	32,92	24,74	36,28
T_335_B	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	4,50	36,76	33,22	25,04	36,57
T_335_C	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	7,50	37,71	34,17	25,99	37,52
T_336_A	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	1,50	33,75	30,21	22,03	33,56
T_336_B	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	4,50	34,35	30,80	22,62	34,16
T_336_C	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	7,50	35,84	32,29	24,11	35,65
T_337_A	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	1,50	37,94	34,39	26,21	37,75
T_337_B	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	4,50	38,47	34,92	26,74	38,28
T_337_C	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	7,50	40,06	36,52	28,34	39,87
T_338_A	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	1,50	43,37	39,82	31,64	43,18
T_338_B	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	4,50	43,59	40,04	31,86	43,40
T_338_C	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	7,50	44,09	40,55	32,36	43,90
T_339_A	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	1,50	42,93	39,39	31,21	42,74
T_339_B	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	4,50	43,18	39,64	31,45	42,99
T_339_C	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	7,50	43,69	40,15	31,97	43,50
T_33_A	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	1,50	36,04	32,50	24,32	35,85
T_33_B	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	4,50	36,50	32,96	24,78	36,31
T_33_C	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	7,50	37,08	33,54	25,35	36,89
T_340_A	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	1,50	43,45	39,90	31,72	43,26
T_340_B	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	4,50	43,65	40,10	31,92	43,46
T_340_C	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	7,50	44,05	40,50	32,32	43,86
T_341_A	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	1,50	42,86	39,31	31,13	42,67
T_341_B	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	4,50	42,96	39,41	31,23	42,77
T_341_C	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	7,50	42,92	39,37	31,19	42,73
T_342_A	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	1,50	22,99	19,48	11,28	22,81
T_342_B	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	4,50	27,13	23,60	15,41	26,94
T_342_C	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	7,50	31,69	28,15	19,96	31,50
T_343_A	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	1,50	20,98	17,43	9,25	20,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_343_B	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	4,50	23,38	19,84	11,66	23,19
T_343_C	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	7,50	26,41	22,86	14,68	26,22
T_344_A	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	1,50	21,02	17,47	9,29	20,83
T_344_B	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	4,50	23,08	19,53	11,35	22,89
T_344_C	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	7,50	24,90	21,35	13,17	24,71
T_345_A	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	1,50	21,69	18,15	9,97	21,50
T_345_B	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	4,50	23,92	20,37	12,19	23,73
T_345_C	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	7,50	26,42	22,88	14,70	26,23
T_346_A	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	1,50	27,14	23,60	15,42	26,95
T_346_B	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	4,50	27,73	24,18	16,00	27,54
T_346_C	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	7,50	30,77	27,23	19,05	30,58
T_347_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	1,50	31,68	28,14	19,96	31,49
T_347_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	4,50	33,10	29,57	21,38	32,91
T_347_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	7,50	36,78	33,24	25,06	36,59
T_348_A	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	1,50	31,62	28,08	19,90	31,43
T_348_B	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	4,50	32,69	29,15	20,97	32,50
T_348_C	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	7,50	36,54	32,99	24,81	36,35
T_349_A	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	1,50	30,96	27,42	19,23	30,77
T_349_B	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	4,50	32,30	28,77	20,58	32,11
T_349_C	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	7,50	35,77	32,23	24,05	35,58
T_34_A	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	1,50	36,14	32,60	24,42	35,95
T_34_B	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	4,50	36,59	33,04	24,86	36,40
T_34_C	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	7,50	37,20	33,66	25,47	37,01
T_350_A	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	1,50	22,85	19,32	11,14	22,67
T_350_B	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	4,50	25,59	22,06	13,88	25,41
T_350_C	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	7,50	32,54	29,01	20,82	32,35
T_351_A	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	1,50	23,65	20,11	11,93	23,46
T_351_B	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	4,50	26,22	22,67	14,49	26,03
T_351_C	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	7,50	28,89	25,34	17,16	28,70
T_352_A	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	1,50	31,39	27,85	19,66	31,20
T_352_B	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	4,50	32,07	28,53	20,35	31,88
T_352_C	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	7,50	33,58	30,04	21,86	33,39
T_353_A	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	1,50	30,61	27,07	18,89	30,42
T_353_B	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	4,50	31,82	28,29	20,10	31,63
T_353_C	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	7,50	35,52	31,98	23,79	35,33
T_354_A	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	1,50	24,17	20,65	12,45	23,99
T_354_B	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	4,50	25,75	22,26	14,05	25,58
T_354_C	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	7,50	30,81	27,29	19,10	30,63
T_355_A	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	1,50	23,45	19,93	11,74	23,27
T_355_B	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	4,50	26,38	22,86	14,67	26,20
T_355_C	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	7,50	30,99	27,45	19,26	30,80
T_356_A	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	1,50	23,53	19,99	11,81	23,34
T_356_B	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	4,50	26,47	22,95	14,76	26,29
T_356_C	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	7,50	31,18	27,65	19,46	30,99
T_357_A	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	1,50	22,55	19,03	10,84	22,37
T_357_B	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	4,50	25,54	22,00	13,82	25,35
T_357_C	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	7,50	30,28	26,75	18,56	30,09
T_358_A	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	1,50	23,90	20,38	12,19	23,72
T_358_B	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	4,50	26,64	23,11	14,92	26,45
T_358_C	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	7,50	30,89	27,36	19,17	30,70
T_359_A	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	1,50	22,01	18,48	10,29	21,82
T_359_B	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	4,50	25,55	22,02	13,83	25,36
T_359_C	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	7,50	30,08	26,54	18,36	29,89
T_35_A	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	1,50	36,05	32,51	24,33	35,86
T_35_B	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	4,50	36,50	32,95	24,77	36,31
T_35_C	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	7,50	37,04	33,50	25,32	36,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_360_A	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	1,50	27,77	24,22	16,04	27,58
T_360_B	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	4,50	28,92	25,37	17,19	28,73
T_360_C	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	7,50	30,81	27,26	19,08	30,62
T_361_A	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	1,50	25,07	21,54	13,35	24,88
T_361_B	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	4,50	27,85	24,31	16,12	27,66
T_361_C	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	7,50	32,29	28,76	20,57	32,10
T_362_A	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	1,50	29,83	26,29	18,11	29,64
T_362_B	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	4,50	31,00	27,46	19,28	30,81
T_362_C	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	7,50	33,61	30,07	21,89	33,42
T_363_A	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	1,50	32,21	28,67	20,49	32,02
T_363_B	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	4,50	33,14	29,59	21,41	32,95
T_363_C	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	7,50	35,49	31,95	23,77	35,30
T_364_A	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	1,50	31,49	27,94	19,76	31,30
T_364_B	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	4,50	32,87	29,32	21,14	32,68
T_364_C	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	7,50	36,31	32,76	24,58	36,12
T_365_A	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	1,50	31,62	28,07	19,89	31,43
T_365_B	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	4,50	32,45	28,90	20,72	32,26
T_365_C	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	7,50	34,24	30,70	22,52	34,05
T_366_A	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	1,50	24,74	21,23	13,03	24,56
T_366_B	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	4,50	26,93	23,41	15,22	26,75
T_366_C	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	7,50	30,36	26,84	18,64	30,18
T_367_A	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	1,50	21,99	18,45	10,26	21,80
T_367_B	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	4,50	24,31	20,78	12,59	24,12
T_367_C	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	7,50	27,40	23,86	15,67	27,21
T_368_A	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	1,50	22,41	18,88	10,69	22,22
T_368_B	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	4,50	24,37	20,84	12,66	24,19
T_368_C	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	7,50	24,67	21,14	12,95	24,48
T_369_A	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	1,50	22,15	18,63	10,44	21,97
T_369_B	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	4,50	24,28	20,75	12,56	24,09
T_369_C	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	7,50	28,33	24,79	16,60	28,14
T_36_A	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	1,50	36,12	32,57	24,39	35,93
T_36_B	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	4,50	36,55	33,01	24,83	36,36
T_36_C	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	7,50	37,32	33,78	25,59	37,13
T_370_A	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	1,50	23,12	19,58	11,39	22,93
T_370_B	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	4,50	25,24	21,71	13,52	25,05
T_370_C	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	7,50	26,49	22,96	14,77	26,30
T_371_A	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	1,50	24,42	20,88	12,70	24,23
T_371_B	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	4,50	27,19	23,66	15,47	27,00
T_371_C	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	7,50	30,26	26,71	18,53	30,07
T_372_A	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	1,50	23,49	19,96	11,78	23,31
T_372_B	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	4,50	25,11	21,58	13,40	24,93
T_372_C	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	7,50	26,12	22,58	14,40	25,93
T_373_A	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	1,50	23,02	19,49	11,30	22,83
T_373_B	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	4,50	26,18	22,65	14,46	25,99
T_373_C	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	7,50	30,45	26,91	18,72	30,26
T_374_A	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	1,50	23,69	20,14	11,96	23,50
T_374_B	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	4,50	25,66	22,11	13,93	25,47
T_374_C	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	7,50	28,46	24,92	16,74	28,27
T_375_A	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	1,50	25,37	21,82	13,64	25,18
T_375_B	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	4,50	27,40	23,87	15,68	27,21
T_375_C	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	7,50	31,20	27,66	19,47	31,01
T_376_A	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	1,50	25,08	21,53	13,35	24,89
T_376_B	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	4,50	27,13	23,59	15,41	26,94
T_376_C	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	7,50	31,33	27,79	19,61	31,14
T_377_A	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	1,50	22,53	19,00	10,82	22,35
T_377_B	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	4,50	25,84	22,31	14,12	25,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_377_C	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	7,50	30,48	26,95	18,76	30,29
T_378_A	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	1,50	22,77	19,23	11,05	22,58
T_378_B	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	4,50	25,89	22,35	14,17	25,70
T_378_C	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	7,50	31,12	27,58	19,40	30,93
T_379_A	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	1,50	23,23	19,69	11,51	23,04
T_379_B	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	4,50	26,50	22,97	14,78	26,31
T_379_C	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	7,50	30,65	27,12	18,93	30,46
T_37_A	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	1,50	36,14	32,60	24,41	35,95
T_37_B	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	4,50	36,56	33,03	24,84	36,37
T_37_C	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	7,50	37,04	33,50	25,32	36,85
T_380_A	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	1,50	23,22	19,68	11,50	23,03
T_380_B	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	4,50	25,95	22,41	14,23	25,76
T_380_C	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	7,50	30,61	27,08	18,89	30,42
T_381_A	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	1,50	23,73	20,20	12,01	23,54
T_381_B	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	4,50	26,99	23,46	15,28	26,81
T_381_C	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	7,50	30,86	27,33	19,14	30,67
T_382_A	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	1,50	29,03	25,49	17,31	28,84
T_382_B	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	4,50	30,42	26,88	18,69	30,23
T_382_C	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	7,50	33,07	29,53	21,35	32,88
T_383_A	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	1,50	33,29	29,74	21,56	33,10
T_383_B	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	4,50	33,86	30,31	22,13	33,67
T_383_C	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	7,50	35,33	31,78	23,60	35,14
T_384_A	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	1,50	34,12	30,57	22,39	33,93
T_384_B	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	4,50	34,63	31,09	22,91	34,44
T_384_C	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	7,50	36,09	32,55	24,37	35,90
T_385_A	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	1,50	30,39	26,85	18,67	30,20
T_385_B	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	4,50	31,51	27,97	19,79	31,32
T_385_C	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	7,50	34,24	30,70	22,52	34,05
T_386_A	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	1,50	25,02	21,49	13,30	24,83
T_386_B	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	4,50	27,77	24,24	16,05	27,58
T_386_C	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	7,50	33,90	30,36	22,18	33,71
T_387_A	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	1,50	24,85	21,32	13,13	24,66
T_387_B	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	4,50	27,65	24,12	15,93	27,46
T_387_C	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	7,50	32,25	28,72	20,53	32,06
T_388_A	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	1,50	30,74	27,19	19,01	30,55
T_388_B	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	4,50	31,54	27,99	19,81	31,35
T_388_C	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	7,50	33,39	29,84	21,66	33,20
T_389_A	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	1,50	32,18	28,63	20,45	31,99
T_389_B	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	4,50	33,31	29,76	21,58	33,12
T_389_C	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	7,50	37,13	33,59	25,40	36,94
T_38_A	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	1,50	36,20	32,66	24,47	36,01
T_38_B	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	4,50	36,63	33,09	24,91	36,44
T_38_C	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	7,50	37,55	34,00	25,82	37,36
T_390_A	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	1,50	31,51	27,96	19,78	31,32
T_390_B	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	4,50	32,78	29,24	21,06	32,59
T_390_C	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	7,50	37,25	33,70	25,52	37,06
T_391_A	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	1,50	23,35	19,82	11,63	23,16
T_391_B	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	4,50	25,75	22,23	14,04	25,57
T_391_C	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	7,50	29,96	26,43	18,24	29,77
T_392_A	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	1,50	28,23	24,68	16,50	28,04
T_392_B	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	4,50	29,71	26,16	17,98	29,52
T_392_C	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	7,50	31,77	28,22	20,04	31,58
T_393_A	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	1,50	33,16	29,62	21,43	32,97
T_393_B	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	4,50	34,33	30,79	22,60	34,14
T_393_C	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	7,50	37,94	34,39	26,21	37,75
T_394_A	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	1,50	25,86	22,33	14,14	25,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_394_B	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	4,50	29,48	25,94	17,76	29,29
T_394_C	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	7,50	34,94	31,40	23,22	34,75
T_394_D	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	10,50	37,46	33,91	25,73	37,27
T_395_A	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	1,50	24,92	21,39	13,20	24,73
T_395_B	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	4,50	27,99	24,46	16,27	27,80
T_395_C	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	7,50	31,44	27,92	19,73	31,26
T_395_D	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	10,50	34,30	30,76	22,58	34,11
T_396_A	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	1,50	31,22	27,71	19,51	31,04
T_396_B	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	4,50	32,92	29,40	21,21	32,74
T_396_C	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	7,50	36,59	33,05	24,87	36,40
T_396_D	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	10,50	37,78	34,24	26,05	37,59
T_397_A	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	1,50	30,62	27,12	18,91	30,44
T_397_B	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	4,50	32,60	29,08	20,89	32,42
T_397_C	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	7,50	35,95	32,42	24,23	35,76
T_397_D	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	10,50	37,45	33,91	25,72	37,26
T_398_A	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	1,50	33,07	29,53	21,35	32,88
T_398_B	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	4,50	34,24	30,69	22,51	34,05
T_398_C	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	7,50	37,36	33,81	25,63	37,17
T_398_D	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	10,50	38,79	35,25	27,06	38,60
T_399_A	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	1,50	30,45	26,99	18,77	30,29
T_399_B	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	4,50	32,38	28,89	20,69	32,21
T_399_C	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	7,50	35,28	31,76	23,57	35,10
T_399_D	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	10,50	37,41	33,88	25,69	37,22
T_39_A	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	1,50	36,05	32,50	24,32	35,86
T_39_B	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	4,50	36,47	32,93	24,74	36,28
T_39_C	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	7,50	36,92	33,38	25,20	36,73
T_400_A	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	1,50	31,70	28,16	19,98	31,51
T_400_B	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	4,50	33,27	29,72	21,54	33,08
T_400_C	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	7,50	37,08	33,54	25,36	36,89
T_400_D	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	10,50	39,25	35,71	27,53	39,06
T_401_A	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	1,50	25,79	22,25	14,06	25,60
T_401_B	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	4,50	29,02	25,48	17,30	28,83
T_401_C	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	7,50	34,11	30,57	22,39	33,92
T_402_A	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	1,50	25,49	21,95	13,77	25,30
T_402_B	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	4,50	29,61	26,07	17,89	29,42
T_402_C	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	7,50	33,29	29,76	21,57	33,10
T_403_A	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	1,50	25,30	21,75	13,57	25,11
T_403_B	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	4,50	28,34	24,79	16,61	28,15
T_403_C	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	7,50	32,94	29,40	21,22	32,75
T_404_A	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	1,50	26,70	23,15	14,97	26,51
T_404_B	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	4,50	29,69	26,15	17,97	29,50
T_404_C	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	7,50	33,84	30,29	22,11	33,65
T_405_A	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	1,50	25,05	21,50	13,32	24,86
T_405_B	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	4,50	28,08	24,54	16,36	27,89
T_405_C	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	7,50	31,27	27,73	19,55	31,08
T_406_A	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	1,50	26,41	22,96	14,74	26,26
T_406_B	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	4,50	29,40	25,91	17,70	29,23
T_406_C	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	7,50	33,85	30,32	22,13	33,66
T_407_A	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	1,50	29,59	26,09	17,89	29,42
T_407_B	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	4,50	30,71	27,20	19,00	30,53
T_407_C	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	7,50	32,67	29,15	20,96	32,49
T_408_A	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	1,50	31,01	27,50	19,30	30,83
T_408_B	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	4,50	33,50	29,98	21,79	33,32
T_408_C	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	7,50	35,73	32,20	24,01	35,54
T_408_D	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	10,50	36,75	33,21	25,03	36,56
T_409_A	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	1,50	31,20	27,69	19,50	31,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_409_B	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	4,50	33,23	29,71	21,52	33,05
T_409_C	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	7,50	35,46	31,93	23,74	35,27
T_409_D	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	10,50	36,65	33,12	24,93	36,46
T_40_A	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	1,50	36,23	32,69	24,51	36,04
T_40_B	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	4,50	36,67	33,13	24,95	36,48
T_40_C	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	7,50	37,66	34,12	25,94	37,47
T_410_A	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	1,50	32,37	28,85	20,65	32,19
T_410_B	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	4,50	34,11	30,58	22,39	33,92
T_410_C	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	7,50	35,81	32,27	24,09	35,62
T_410_D	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	10,50	36,90	33,36	25,17	36,71
T_411_A	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	1,50	31,34	27,79	19,61	31,15
T_411_B	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	4,50	33,19	29,65	21,47	33,00
T_411_C	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	7,50	35,54	31,99	23,81	35,35
T_411_D	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	10,50	36,81	33,27	25,09	36,62
T_412_A	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	1,50	30,29	26,75	18,57	30,10
T_412_B	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	4,50	32,85	29,30	21,12	32,66
T_412_C	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	7,50	35,03	31,49	23,31	34,84
T_412_D	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	10,50	36,76	33,23	25,04	36,57
T_413_A	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	1,50	31,40	27,86	19,68	31,21
T_413_B	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	4,50	32,81	29,27	21,09	32,62
T_413_C	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	7,50	35,22	31,69	23,50	35,03
T_413_D	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	10,50	36,22	32,68	24,50	36,03
T_414_A	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	1,50	30,56	27,02	18,84	30,37
T_414_B	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	4,50	33,04	29,49	21,31	32,85
T_414_C	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	7,50	34,96	31,42	23,24	34,77
T_414_D	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	10,50	36,57	33,03	24,84	36,38
T_415_A	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	1,50	29,68	26,18	17,98	29,51
T_415_B	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	4,50	32,23	28,71	20,52	32,05
T_415_C	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	7,50	35,04	31,51	23,32	34,85
T_415_D	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	10,50	34,96	31,43	23,24	34,77
T_416_A	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	1,50	32,59	29,04	20,86	32,40
T_416_B	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	4,50	34,33	30,79	22,61	34,14
T_416_C	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	7,50	38,32	34,80	26,61	38,14
T_416_D	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	10,50	41,53	37,99	29,80	41,34
T_417_A	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	1,50	32,85	29,30	21,12	32,66
T_417_B	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	4,50	34,50	30,96	22,77	34,31
T_417_C	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	7,50	38,09	34,56	26,37	37,90
T_417_D	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	10,50	41,76	38,23	30,04	41,57
T_418_A	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	1,50	28,60	25,11	16,90	28,43
T_418_B	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	4,50	31,28	27,81	19,59	31,12
T_418_C	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	7,50	35,41	31,90	23,70	35,23
T_418_D	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	10,50	32,94	29,41	21,22	32,75
T_419_A	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	1,50	29,33	25,80	17,61	29,14
T_419_B	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	4,50	31,88	28,34	20,15	31,69
T_419_C	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	7,50	36,81	33,29	25,10	36,63
T_419_D	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	10,50	39,05	35,51	27,33	38,86
T_41_A	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	1,50	35,98	32,43	24,25	35,79
T_41_B	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	4,50	36,39	32,85	24,67	36,20
T_41_C	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	7,50	36,80	33,26	25,07	36,61
T_420_A	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	1,50	29,16	25,63	17,44	28,97
T_420_B	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	4,50	31,70	28,16	19,98	31,51
T_420_C	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	7,50	36,77	33,25	25,06	36,59
T_420_D	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	10,50	39,18	35,64	27,46	38,99
T_421_A	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	1,50	29,72	26,18	17,99	29,53
T_421_B	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	4,50	32,28	28,74	20,56	32,09
T_421_C	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	7,50	37,41	33,88	25,69	37,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_421_D	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	10,50	39,54	36,01	27,82	39,35
T_422_A	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	1,50	28,87	25,33	17,15	28,68
T_422_B	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	4,50	31,48	27,95	19,76	31,29
T_422_C	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	7,50	36,73	33,21	25,01	36,55
T_422_D	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	10,50	39,01	35,48	27,29	38,82
T_423_A	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	1,50	31,77	28,23	20,05	31,58
T_423_B	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	4,50	32,23	28,70	20,51	32,04
T_423_C	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	7,50	37,51	33,98	25,79	37,32
T_423_D	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	10,50	39,94	36,41	28,22	39,75
T_424_A	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	1,50	28,69	25,15	16,97	28,50
T_424_B	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	4,50	31,35	27,81	19,62	31,16
T_424_C	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	7,50	36,61	33,09	24,89	36,43
T_424_D	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	10,50	38,93	35,40	27,21	38,74
T_425_A	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	1,50	32,27	28,72	20,54	32,08
T_425_B	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	4,50	33,55	30,01	21,83	33,36
T_425_C	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	7,50	38,43	34,90	26,72	38,25
T_425_D	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	10,50	40,50	36,96	28,77	40,31
T_426_A	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	1,50	34,97	31,42	23,24	34,78
T_426_B	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	4,50	35,71	32,16	23,98	35,52
T_426_C	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	7,50	37,34	33,80	25,62	37,15
T_426_D	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	10,50	36,88	33,34	25,16	36,69
T_427_A	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	1,50	35,66	32,12	23,93	35,47
T_427_B	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	4,50	36,28	32,73	24,55	36,09
T_427_C	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	7,50	37,69	34,16	25,97	37,50
T_427_D	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	10,50	36,57	33,02	24,84	36,38
T_428_A	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	1,50	32,79	29,24	21,06	32,60
T_428_B	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	4,50	33,73	30,18	22,00	33,54
T_428_C	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	7,50	36,09	32,55	24,36	35,90
T_428_D	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	10,50	36,92	33,38	25,20	36,73
T_429_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	1,50	35,27	31,73	23,54	35,08
T_429_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	4,50	35,90	32,36	24,18	35,71
T_429_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	7,50	37,75	34,22	26,03	37,56
T_429_D	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	10,50	36,51	32,96	24,78	36,32
T_42_A	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	1,50	36,37	32,83	24,65	36,18
T_42_B	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	4,50	36,80	33,26	25,07	36,61
T_42_C	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	7,50	37,89	34,35	26,16	37,70
T_430_A	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	1,50	31,22	27,67	19,49	31,03
T_430_B	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	4,50	32,40	28,86	20,68	32,21
T_430_C	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	7,50	35,66	32,14	23,95	35,48
T_430_D	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	10,50	36,66	33,11	24,93	36,47
T_431_A	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	1,50	30,48	26,94	18,76	30,29
T_431_B	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	4,50	32,15	28,62	20,43	31,96
T_431_C	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	7,50	35,32	31,82	23,62	35,15
T_431_D	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	10,50	36,62	33,07	24,89	36,43
T_432_A	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	1,50	33,91	30,37	22,19	33,72
T_432_B	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	4,50	34,55	31,01	22,83	34,36
T_432_C	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	7,50	36,12	32,59	24,40	35,93
T_432_D	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	10,50	36,96	33,41	25,23	36,77
T_433_A	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	1,50	40,24	36,70	28,52	40,05
T_433_B	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	4,50	40,24	36,69	28,51	40,05
T_433_C	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	7,50	40,99	37,45	29,26	40,80
T_433_D	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	10,50	40,95	37,40	29,22	40,76
T_434_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	1,50	37,79	34,26	26,07	37,60
T_434_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	4,50	38,09	34,56	26,37	37,90
T_434_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	7,50	39,16	35,63	27,44	38,97
T_434_D	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	10,50	43,08	39,55	31,37	42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_435_A	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	1,50	39,13	35,58	27,40	38,94
T_435_B	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	4,50	39,41	35,87	27,69	39,22
T_435_C	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	7,50	40,16	36,61	28,43	39,97
T_435_D	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	10,50	43,14	39,61	31,42	42,95
T_436_A	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	1,50	41,37	37,83	29,65	41,18
T_436_B	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	4,50	41,63	38,08	29,90	41,44
T_436_C	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	7,50	42,19	38,65	30,47	42,00
T_436_D	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	10,50	42,46	38,91	30,73	42,27
T_437_A	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	1,50	43,46	39,91	31,73	43,27
T_437_B	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	4,50	43,50	39,96	31,78	43,31
T_437_C	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	7,50	43,89	40,34	32,16	43,70
T_437_D	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	10,50	44,75	41,21	33,03	44,56
T_438_A	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	1,50	43,00	39,45	31,27	42,81
T_438_B	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	4,50	43,10	39,56	31,38	42,91
T_438_C	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	7,50	43,48	39,93	31,75	43,29
T_438_D	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	10,50	44,33	40,79	32,60	44,14
T_439_A	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	1,50	43,11	39,56	31,38	42,92
T_439_B	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	4,50	43,10	39,55	31,37	42,91
T_439_C	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	7,50	43,44	39,89	31,71	43,25
T_439_D	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	10,50	44,63	41,08	32,90	44,44
T_43_A	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	1,50	35,88	32,34	24,16	35,69
T_43_B	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	4,50	36,30	32,76	24,58	36,11
T_43_C	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	7,50	36,71	33,17	24,99	36,52
T_440_A	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	1,50	42,93	39,39	31,21	42,74
T_440_B	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	4,50	43,40	39,86	31,68	43,21
T_440_C	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	7,50	43,79	40,25	32,07	43,60
T_440_D	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	10,50	44,25	40,71	32,53	44,06
T_441_A	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	1,50	42,42	38,87	30,69	42,23
T_441_B	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	4,50	42,40	38,85	30,67	42,21
T_441_C	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	7,50	42,80	39,25	31,07	42,61
T_441_D	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	10,50	44,52	40,98	32,80	44,33
T_442_A	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	1,50	42,98	39,44	31,26	42,79
T_442_B	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	4,50	43,45	39,91	31,72	43,26
T_442_C	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	7,50	43,85	40,31	32,13	43,66
T_442_D	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	10,50	44,29	40,75	32,57	44,10
T_443_A	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	1,50	41,31	37,76	29,58	41,12
T_443_B	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	4,50	41,33	37,78	29,60	41,14
T_443_C	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	7,50	42,05	38,50	30,32	41,86
T_443_D	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	10,50	44,50	40,96	32,77	44,31
T_444_A	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	1,50	45,35	41,80	33,62	45,16
T_444_B	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	4,50	45,12	41,58	33,40	44,93
T_444_C	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	7,50	45,25	41,71	33,52	45,06
T_445_A	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	1,50	45,47	41,93	33,75	45,28
T_445_B	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	4,50	45,19	41,65	33,46	45,00
T_445_C	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	7,50	45,34	41,80	33,61	45,15
T_446_A	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	1,50	45,18	41,64	33,45	44,99
T_446_B	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	4,50	45,01	41,46	33,28	44,82
T_446_C	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	7,50	45,17	41,63	33,44	44,98
T_447_A	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	1,50	29,13	25,59	17,41	28,94
T_447_B	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	4,50	31,17	27,63	19,45	30,98
T_447_C	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	7,50	33,99	30,44	22,26	33,80
T_448_A	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	1,50	36,50	32,95	24,77	36,31
T_448_B	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	4,50	36,69	33,14	24,96	36,50
T_448_C	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	7,50	37,67	34,12	25,94	37,48
T_449_A	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	1,50	36,66	33,12	24,93	36,47
T_449_B	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	4,50	36,85	33,30	25,12	36,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_449_C	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	7,50	37,78	34,23	26,05	37,59
T_44_A	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	1,50	29,19	25,65	17,47	29,00
T_44_B	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	4,50	30,64	27,10	18,92	30,45
T_44_C	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	7,50	32,96	29,43	21,24	32,77
T_450_A	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	1,50	37,81	34,26	26,08	37,62
T_450_B	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	4,50	38,05	34,50	26,32	37,86
T_450_C	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	7,50	38,98	35,43	27,25	38,79
T_451_A	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	1,50	45,00	41,46	33,28	44,81
T_451_B	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	4,50	44,78	41,24	33,05	44,59
T_451_C	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	7,50	44,90	41,36	33,17	44,71
T_452_A	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	1,50	45,63	42,08	33,90	45,44
T_452_B	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	4,50	45,44	41,89	33,71	45,25
T_452_C	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	7,50	45,50	41,95	33,77	45,31
T_453_A	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	1,50	38,84	35,30	27,12	38,65
T_453_B	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	4,50	39,01	35,47	27,29	38,82
T_453_C	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	7,50	39,72	36,19	28,01	39,54
T_454_A	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	1,50	44,00	40,45	32,27	43,81
T_454_B	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	4,50	43,82	40,27	32,09	43,63
T_454_C	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	7,50	44,24	40,69	32,51	44,05
T_455_A	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	1,50	47,65	44,10	35,92	47,46
T_455_B	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	4,50	47,27	43,72	35,54	47,08
T_455_C	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	7,50	47,56	44,02	35,83	47,37
T_456_A	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	1,50	45,38	41,83	33,65	45,19
T_456_B	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	4,50	45,07	41,52	33,34	44,88
T_456_C	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	7,50	45,22	41,67	33,49	45,03
T_457_A	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	1,50	34,04	30,56	22,35	33,87
T_457_B	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	4,50	35,20	31,71	23,51	35,03
T_457_C	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	7,50	37,77	34,27	26,07	37,60
T_458_A	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	1,50	40,20	36,67	28,48	40,01
T_458_B	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	4,50	40,62	37,09	28,90	40,43
T_458_C	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	7,50	41,31	37,77	29,58	41,12
T_459_A	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	1,50	47,11	43,57	35,39	46,92
T_459_B	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	4,50	46,81	43,27	35,09	46,62
T_459_C	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	7,50	47,06	43,52	35,34	46,87
T_45_A	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	1,50	25,09	21,56	13,37	24,90
T_45_B	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	4,50	26,43	22,91	14,72	26,25
T_45_C	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	7,50	30,22	26,70	18,51	30,04
T_460_A	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	1,50	44,94	41,40	33,21	44,75
T_460_B	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	4,50	44,82	41,28	33,09	44,63
T_460_C	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	7,50	44,97	41,43	33,25	44,78
T_461_A	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	1,50	37,97	34,42	26,24	37,78
T_461_B	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	4,50	37,94	34,40	26,21	37,75
T_461_C	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	7,50	38,67	35,12	26,94	38,48
T_462_A	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	1,50	44,78	41,24	33,06	44,59
T_462_B	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	4,50	44,21	40,67	32,48	44,02
T_462_C	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	7,50	44,48	40,94	32,75	44,29
T_463_A	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	1,50	47,80	44,25	36,07	47,61
T_463_B	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	4,50	47,34	43,80	35,62	47,15
T_463_C	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	7,50	47,60	44,05	35,87	47,41
T_464_A	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	1,50	32,57	29,03	20,85	32,38
T_464_B	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	4,50	33,85	30,31	22,12	33,66
T_464_C	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	7,50	35,96	32,43	24,24	35,77
T_465_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	1,50	32,65	29,10	20,92	32,46
T_465_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	4,50	33,80	30,26	22,07	33,61
T_465_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	7,50	36,44	32,91	24,72	36,25
T_466_A	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	1,50	30,86	27,32	19,13	30,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_466_B	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	4,50	32,65	29,11	20,93	32,46
T_466_C	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	7,50	35,19	31,66	23,47	35,00
T_467_A	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	1,50	32,56	29,07	20,87	32,39
T_467_B	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	4,50	33,29	29,80	21,59	33,12
T_467_C	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	7,50	35,17	31,67	23,47	35,00
T_468_A	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	1,50	37,09	33,54	25,36	36,90
T_468_B	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	4,50	37,27	33,72	25,54	37,08
T_468_C	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	7,50	38,01	34,47	26,29	37,82
T_469_A	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	1,50	34,97	31,43	23,25	34,78
T_469_B	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	4,50	35,22	31,67	23,49	35,03
T_469_C	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	7,50	36,49	32,94	24,76	36,30
T_46_A	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	1,50	29,92	26,38	18,20	29,73
T_46_B	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	4,50	32,07	28,52	20,34	31,88
T_46_C	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	7,50	36,66	33,11	24,93	36,47
T_470_A	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	1,50	34,26	30,71	22,53	34,07
T_470_B	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	4,50	34,92	31,39	23,20	34,73
T_470_C	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	7,50	36,12	32,60	24,41	35,94
T_471_A	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	1,50	23,08	19,54	11,36	22,89
T_471_B	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	4,50	24,60	21,06	12,87	24,41
T_471_C	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	7,50	29,66	26,13	17,94	29,47
T_472_A	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	1,50	25,23	21,69	13,51	25,04
T_472_B	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	4,50	27,90	24,37	16,18	27,71
T_472_C	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	7,50	32,81	29,28	21,09	32,62
T_473_A	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	1,50	35,26	31,71	23,53	35,07
T_473_B	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	4,50	35,91	32,37	24,18	35,72
T_473_C	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	7,50	38,08	34,55	26,36	37,89
T_474_A	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	1,50	23,78	20,24	12,06	23,59
T_474_B	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	4,50	25,50	21,96	13,78	25,31
T_474_C	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	7,50	29,71	26,18	17,99	29,52
T_475_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	1,50	31,43	27,88	19,70	31,24
T_475_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	4,50	32,24	28,70	20,52	32,05
T_475_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	7,50	34,40	30,89	22,69	34,22
T_476_A	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	1,50	39,19	35,65	27,47	39,00
T_476_B	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	4,50	39,21	35,66	27,48	39,02
T_476_C	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	7,50	39,46	35,91	27,73	39,27
T_477_A	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	1,50	35,31	31,77	23,59	35,12
T_477_B	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	4,50	36,32	32,79	24,60	36,13
T_477_C	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	7,50	38,88	35,35	27,16	38,69
T_478_A	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	1,50	33,08	29,53	21,35	32,89
T_478_B	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	4,50	34,06	30,52	22,34	33,87
T_478_C	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	7,50	36,52	32,97	24,79	36,33
T_479_A	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	1,50	37,52	33,97	25,79	37,33
T_479_B	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	4,50	37,97	34,42	26,24	37,78
T_479_C	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	7,50	38,71	35,17	26,99	38,52
T_47_A	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	1,50	29,42	25,88	17,70	29,23
T_47_B	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	4,50	31,84	28,29	20,11	31,65
T_47_C	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	7,50	36,62	33,08	24,90	36,43
T_480_A	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	1,50	41,07	37,52	29,34	40,88
T_480_B	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	4,50	41,15	37,60	29,42	40,96
T_480_C	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	7,50	41,61	38,06	29,88	41,42
T_481_A	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	1,50	35,62	32,08	23,89	35,43
T_481_B	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	4,50	36,78	33,24	25,06	36,59
T_481_C	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	7,50	39,37	35,83	27,65	39,18
T_482_A	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	1,50	27,50	23,97	15,78	27,31
T_482_B	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	4,50	30,57	27,04	18,85	30,38
T_482_C	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	7,50	36,09	32,56	24,37	35,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_483_A	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	1,50	41,17	37,62	29,44	40,98
T_483_B	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	4,50	41,09	37,55	29,36	40,90
T_483_C	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	7,50	41,30	37,76	29,58	41,11
T_484_A	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	1,50	27,24	23,69	15,51	27,05
T_484_B	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	4,50	29,78	26,23	18,05	29,59
T_484_C	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	7,50	30,36	26,81	18,63	30,17
T_485_A	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	1,50	36,12	32,57	24,39	35,93
T_485_B	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	4,50	36,66	33,11	24,93	36,47
T_485_C	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	7,50	37,48	33,93	25,75	37,29
T_486_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	1,50	27,14	23,59	15,41	26,95
T_486_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	4,50	29,98	26,43	18,25	29,79
T_486_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	7,50	30,56	27,02	18,84	30,37
T_487_A	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	1,50	27,12	23,57	15,39	26,93
T_487_B	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	4,50	29,59	26,04	17,86	29,40
T_487_C	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	7,50	33,55	30,00	21,82	33,36
T_488_A	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	1,50	30,29	26,79	18,59	30,12
T_488_B	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	4,50	31,42	27,92	19,72	31,25
T_488_C	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	7,50	33,77	30,25	22,06	33,59
T_489_A	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	1,50	27,10	23,66	15,43	26,95
T_489_B	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	4,50	28,67	25,20	16,99	28,51
T_489_C	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	7,50	31,31	27,81	19,61	31,14
T_48_A	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	1,50	30,39	26,84	18,66	30,20
T_48_B	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	4,50	32,56	29,01	20,83	32,37
T_48_C	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	7,50	36,76	33,21	25,03	36,57
T_490_A	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	1,50	29,68	26,14	17,96	29,49
T_490_B	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	4,50	30,91	27,36	19,18	30,72
T_490_C	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	7,50	33,24	29,70	21,52	33,05
T_491_A	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	1,50	25,56	22,01	13,83	25,37
T_491_B	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	4,50	24,60	21,07	12,88	24,41
T_491_C	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	7,50	24,83	21,29	13,11	24,64
T_492_A	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	1,50	31,06	27,52	19,34	30,87
T_492_B	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	4,50	32,01	28,46	20,28	31,82
T_492_C	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	7,50	33,62	30,08	21,90	33,43
T_493_A	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	1,50	23,06	19,52	11,34	22,87
T_493_B	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	4,50	26,11	22,56	14,38	25,92
T_493_C	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	7,50	29,96	26,41	18,23	29,77
T_494_A	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	1,50	24,07	20,52	12,34	23,88
T_494_B	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	4,50	27,02	23,48	15,29	26,83
T_494_C	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	7,50	30,98	27,43	19,25	30,79
T_495_A	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	1,50	22,94	19,40	11,21	22,75
T_495_B	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	4,50	25,34	21,80	13,61	25,15
T_495_C	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	7,50	28,90	25,35	17,17	28,71
T_496_A	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	1,50	23,92	20,38	12,20	23,73
T_496_B	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	4,50	26,92	23,38	15,20	26,73
T_496_C	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	7,50	30,90	27,35	19,17	30,71
T_497_A	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	1,50	20,40	16,87	8,68	20,21
T_497_B	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	4,50	22,75	19,21	11,02	22,56
T_497_C	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	7,50	27,33	23,81	15,62	27,15
T_498_A	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	1,50	40,19	36,64	28,46	40,00
T_498_B	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	4,50	41,60	38,05	29,87	41,41
T_498_C	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	7,50	39,54	35,99	27,81	39,35
T_499_A	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	1,50	38,65	35,10	26,92	38,46
T_499_B	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	4,50	40,90	37,35	29,17	40,71
T_499_C	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	7,50	39,32	35,77	27,59	39,13
T_49_A	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	1,50	29,42	25,88	17,70	29,23
T_49_B	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	4,50	31,28	27,74	19,55	31,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_49_C	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	7,50	36,33	32,78	24,60	36,14
T_500_A	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	1,50	41,30	37,76	29,58	41,11
T_500_B	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	4,50	41,88	38,34	30,16	41,69
T_500_C	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	7,50	41,46	37,91	29,73	41,27
T_501_A	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	1,50	33,90	30,35	22,17	33,71
T_501_B	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	4,50	35,42	31,88	23,70	35,23
T_501_C	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	7,50	38,14	34,61	26,42	37,95
T_502_A	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	1,50	41,79	38,24	30,06	41,60
T_502_B	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	4,50	40,78	37,23	29,05	40,59
T_502_C	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	7,50	41,10	37,55	29,37	40,91
T_503_A	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	1,50	40,96	37,41	29,23	40,77
T_503_B	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	4,50	41,39	37,84	29,66	41,20
T_503_C	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	7,50	42,00	38,45	30,27	41,81
T_504_A	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	1,50	8,00	4,51	-3,70	7,83
T_504_B	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	4,50	7,39	3,84	-4,34	7,20
T_504_C	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	7,50	11,42	7,88	-0,30	11,23
T_505_A	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	1,50	10,13	6,59	-1,59	9,94
T_505_B	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	4,50	11,50	7,95	-0,23	11,31
T_505_C	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	7,50	15,44	11,89	3,72	15,25
T_506_A	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	1,50	6,59	3,28	-5,00	6,49
T_506_B	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	4,50	8,72	5,29	-2,94	8,57
T_506_C	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	7,50	12,74	9,29	1,07	12,59
T_507_A	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	1,50	10,47	6,93	-1,25	10,28
T_507_B	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	4,50	--	--	--	--
T_507_C	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	7,50	--	--	--	--
T_508_A	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	1,50	-0,25	-2,84	-11,43	-0,06
T_508_B	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	4,50	2,57	-0,02	-8,61	2,76
T_508_C	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	7,50	6,58	3,98	-4,60	6,77
T_509_A	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	1,50	14,19	10,83	2,57	14,07
T_509_B	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	4,50	18,19	14,89	6,60	18,09
T_509_C	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	7,50	24,20	20,88	12,59	24,09
T_50_A	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	1,50	29,95	26,40	18,22	29,76
T_50_B	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	4,50	32,51	28,96	20,78	32,32
T_50_C	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	7,50	36,96	33,41	25,23	36,77
T_510_A	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	1,50	--	--	--	--
T_510_B	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	4,50	--	--	--	--
T_510_C	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	7,50	--	--	--	--
T_511_A	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	1,50	39,69	36,14	27,96	39,50
T_511_B	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	4,50	39,80	36,25	28,07	39,61
T_511_C	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	7,50	41,10	37,55	29,37	40,91
T_512_A	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	1,50	26,52	22,98	14,80	26,33
T_512_B	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	4,50	29,59	26,06	17,87	29,40
T_512_C	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	7,50	34,26	30,75	22,56	34,08
T_513_A	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	1,50	25,97	22,44	14,25	25,78
T_513_B	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	4,50	29,01	25,48	17,29	28,82
T_513_C	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	7,50	34,05	30,51	22,33	33,86
T_514_A	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	1,50	25,66	22,13	13,95	25,48
T_514_B	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	4,50	28,71	25,17	16,99	28,52
T_514_C	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	7,50	33,53	30,01	21,82	33,35
T_515_A	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	1,50	27,05	23,50	15,32	26,86
T_515_B	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	4,50	30,26	26,72	18,54	30,07
T_515_C	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	7,50	35,50	31,95	23,77	35,31
T_516_A	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	1,50	24,61	21,07	12,88	24,42
T_516_B	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	4,50	27,49	23,95	15,77	27,30
T_516_C	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	7,50	32,57	29,03	20,84	32,38
T_517_A	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	1,50	34,13	30,59	22,41	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_517_B	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	4,50	35,27	31,72	23,54	35,08
T_517_C	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	7,50	38,50	34,95	26,77	38,31
T_518_A	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	1,50	23,97	20,43	12,25	23,78
T_518_B	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	4,50	26,76	23,22	15,04	26,57
T_518_C	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	7,50	32,10	28,55	20,37	31,91
T_519_A	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	1,50	23,51	19,99	11,80	23,33
T_519_B	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	4,50	28,49	24,99	16,79	28,32
T_519_C	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	7,50	32,63	29,10	20,92	32,45
T_51_A	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	1,50	29,30	25,76	17,58	29,11
T_51_B	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	4,50	31,13	27,59	19,40	30,94
T_51_C	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	7,50	36,11	32,57	24,39	35,92
T_520_A	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	1,50	36,51	32,96	24,78	36,32
T_520_B	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	4,50	37,15	33,60	25,42	36,96
T_520_C	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	7,50	38,29	34,74	26,56	38,10
T_521_A	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	1,50	23,19	19,64	11,46	23,00
T_521_B	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	4,50	26,70	23,16	14,98	26,51
T_521_C	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	7,50	33,52	29,97	21,79	33,33
T_522_A	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	1,50	23,85	20,30	12,12	23,66
T_522_B	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	4,50	27,22	23,68	15,50	27,03
T_522_C	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	7,50	34,32	30,78	22,60	34,13
T_523_A	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	1,50	23,98	20,43	12,25	23,79
T_523_B	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	4,50	27,69	24,15	15,97	27,50
T_523_C	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	7,50	33,59	30,04	21,86	33,40
T_524_A	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	1,50	22,73	19,19	11,01	22,54
T_524_B	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	4,50	25,37	21,83	13,65	25,18
T_524_C	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	7,50	29,78	26,24	18,06	29,59
T_525_A	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	1,50	27,25	23,71	15,52	27,06
T_525_B	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	4,50	30,12	26,58	18,40	29,93
T_525_C	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	7,50	34,59	31,07	22,88	34,41
T_526_A	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	1,50	27,48	23,94	15,76	27,29
T_526_B	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	4,50	30,36	26,81	18,63	30,17
T_526_C	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	7,50	34,64	31,11	22,92	34,45
T_527_A	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	1,50	26,08	22,55	14,36	25,89
T_527_B	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	4,50	28,71	25,18	16,99	28,52
T_527_C	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	7,50	33,07	29,55	21,36	32,89
T_528_A	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	1,50	24,81	21,26	13,08	24,62
T_528_B	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	4,50	27,46	23,92	15,74	27,27
T_528_C	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	7,50	34,23	30,69	22,51	34,04
T_529_A	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	1,50	21,26	17,72	9,54	21,07
T_529_B	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	4,50	24,07	20,53	12,35	23,88
T_529_C	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	7,50	28,04	24,52	16,33	27,86
T_52_A	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	1,50	30,07	26,52	18,34	29,88
T_52_B	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	4,50	32,11	28,56	20,38	31,92
T_52_C	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	7,50	36,82	33,28	25,10	36,63
T_530_A	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	1,50	21,52	17,98	9,80	21,33
T_530_B	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	4,50	24,77	21,24	13,06	24,59
T_530_C	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	7,50	29,42	25,90	17,71	29,24
T_531_A	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	1,50	22,47	18,95	10,75	22,29
T_531_B	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	4,50	25,81	22,30	14,11	25,63
T_531_C	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	7,50	29,16	25,69	17,47	29,00
T_532_A	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	1,50	36,78	33,23	25,05	36,59
T_532_B	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	4,50	37,43	33,89	25,71	37,24
T_532_C	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	7,50	38,55	35,02	26,83	38,36
T_533_A	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	1,50	28,78	25,24	17,06	28,59
T_533_B	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	4,50	31,03	27,49	19,30	30,84
T_533_C	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	7,50	35,29	31,77	23,58	35,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_534_A	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	1,50	29,97	26,43	18,25	29,78
T_534_B	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	4,50	31,70	28,16	19,97	31,51
T_534_C	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	7,50	34,72	31,21	23,02	34,54
T_535_A	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	1,50	29,11	25,57	17,39	28,92
T_535_B	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	4,50	31,45	27,91	19,72	31,26
T_535_C	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	7,50	36,58	33,05	24,86	36,39
T_536_A	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	1,50	21,26	17,71	9,53	21,07
T_536_B	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	4,50	23,38	19,83	11,65	23,19
T_536_C	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	7,50	28,46	24,91	16,73	28,27
T_537_A	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	1,50	21,15	17,61	9,43	20,96
T_537_B	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	4,50	23,29	19,74	11,56	23,10
T_537_C	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	7,50	26,82	23,27	15,09	26,63
T_538_A	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	1,50	21,69	18,15	9,97	21,50
T_538_B	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	4,50	24,91	21,36	13,18	24,72
T_538_C	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	7,50	30,67	27,13	18,94	30,48
T_539_A	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	1,50	20,55	17,00	8,82	20,36
T_539_B	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	4,50	22,13	18,58	10,40	21,94
T_539_C	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	7,50	24,41	20,86	12,68	24,22
T_53_A	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	1,50	29,23	25,69	17,51	29,04
T_53_B	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	4,50	31,05	27,51	19,32	30,86
T_53_C	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	7,50	36,07	32,52	24,34	35,88
T_540_A	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	1,50	22,27	18,76	10,56	22,09
T_540_B	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	4,50	25,60	22,14	13,92	25,44
T_540_C	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	7,50	31,07	27,57	19,37	30,90
T_541_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	1,50	25,16	21,65	13,46	24,98
T_541_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	4,50	28,79	25,32	17,11	28,63
T_541_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	7,50	34,27	30,78	22,58	34,10
T_542_A	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	1,50	23,56	20,04	11,85	23,38
T_542_B	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	4,50	26,99	23,46	15,27	26,80
T_542_C	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	7,50	32,39	28,86	20,67	32,20
T_543_A	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	1,50	24,11	20,58	12,39	23,92
T_543_B	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	4,50	27,71	24,17	15,98	27,52
T_543_C	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	7,50	32,50	28,96	20,78	32,31
T_544_A	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	1,50	23,42	19,91	11,71	23,24
T_544_B	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	4,50	26,87	23,34	15,15	26,68
T_544_C	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	7,50	31,79	28,26	20,07	31,60
T_545_A	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	1,50	24,39	20,85	12,66	24,20
T_545_B	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	4,50	27,87	24,33	16,15	27,68
T_545_C	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	7,50	33,48	29,94	21,75	33,29
T_546_A	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	1,50	23,47	19,94	11,75	23,28
T_546_B	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	4,50	26,63	23,09	14,91	26,44
T_546_C	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	7,50	31,85	28,30	20,12	31,66
T_547_A	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	1,50	18,31	14,94	6,68	18,18
T_547_B	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	4,50	21,98	18,48	10,27	21,80
T_547_C	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	7,50	26,69	23,16	14,97	26,50
T_548_A	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	1,50	21,31	17,77	9,59	21,12
T_548_B	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	4,50	24,66	21,12	12,94	24,47
T_548_C	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	7,50	29,37	25,82	17,64	29,18
T_549_A	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	1,50	21,99	18,45	10,26	21,80
T_549_B	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	4,50	25,04	21,50	13,31	24,85
T_549_C	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	7,50	29,47	25,94	17,75	29,28
T_54_A	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	1,50	29,96	26,42	18,24	29,77
T_54_B	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	4,50	32,72	29,17	20,99	32,53
T_54_C	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	7,50	37,06	33,51	25,33	36,87
T_550_A	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	1,50	21,66	18,13	9,94	21,47
T_550_B	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	4,50	24,03	20,50	12,31	23,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_550_C	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	7,50	28,96	25,42	17,24	28,77
T_551_A	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	1,50	22,25	18,74	10,54	22,07
T_551_B	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	4,50	26,65	23,21	14,98	26,50
T_551_C	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	7,50	31,78	28,29	20,08	31,61
T_552_A	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	1,50	26,60	23,08	14,89	26,42
T_552_B	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	4,50	30,22	26,73	18,52	30,05
T_552_C	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	7,50	36,20	32,70	24,50	36,03
T_553_A	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	1,50	32,31	28,76	20,58	32,12
T_553_B	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	4,50	33,06	29,51	21,33	32,87
T_553_C	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	7,50	34,77	31,22	23,04	34,58
T_554_A	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	1,50	25,32	21,78	13,60	25,13
T_554_B	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	4,50	28,49	24,95	16,77	28,30
T_554_C	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	7,50	34,59	31,05	22,87	34,40
T_555_A	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	1,50	32,47	28,93	20,75	32,28
T_555_B	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	4,50	33,40	29,85	21,67	33,21
T_555_C	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	7,50	35,22	31,68	23,49	35,03
T_556_A	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	1,50	21,79	18,26	10,07	21,60
T_556_B	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	4,50	24,96	21,43	13,24	24,77
T_556_C	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	7,50	29,22	25,68	17,50	29,03
T_557_A	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	1,50	22,05	18,50	10,32	21,86
T_557_B	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	4,50	24,78	21,24	13,06	24,59
T_557_C	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	7,50	30,02	26,48	18,30	29,83
T_558_A	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	1,50	21,88	18,34	10,16	21,69
T_558_B	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	4,50	24,24	20,70	12,52	24,05
T_558_C	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	7,50	29,90	26,36	18,18	29,71
T_559_A	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	1,50	21,22	17,72	9,52	21,05
T_559_B	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	4,50	24,61	21,12	12,92	24,44
T_559_C	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	7,50	30,22	26,76	18,54	30,06
T_55_A	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	1,50	30,29	26,75	18,57	30,10
T_55_B	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	4,50	31,82	28,28	20,10	31,63
T_55_C	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	7,50	36,36	32,81	24,63	36,17
T_560_A	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	1,50	27,09	23,56	15,37	26,90
T_560_B	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	4,50	30,68	27,16	18,97	30,50
T_560_C	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	7,50	36,41	32,89	24,70	36,23
T_561_A	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	1,50	28,67	25,12	16,94	28,48
T_561_B	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	4,50	30,62	27,08	18,90	30,43
T_561_C	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	7,50	35,79	32,25	24,07	35,60
T_562_A	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	1,50	26,56	23,03	14,84	26,37
T_562_B	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	4,50	29,49	25,97	17,78	29,31
T_562_C	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	7,50	35,94	32,43	24,23	35,76
T_563_A	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	1,50	26,01	22,47	14,29	25,82
T_563_B	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	4,50	28,74	25,19	17,01	28,55
T_563_C	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	7,50	32,19	28,65	20,46	32,00
T_564_A	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	1,50	24,21	20,70	12,50	24,03
T_564_B	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	4,50	26,93	23,43	15,23	26,76
T_564_C	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	7,50	31,61	28,14	19,92	31,45
T_565_A	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	1,50	36,98	33,44	25,26	36,79
T_565_B	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	4,50	37,62	34,08	25,90	37,43
T_565_C	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	7,50	37,42	33,87	25,69	37,23
T_566_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	1,50	35,00	31,45	23,27	34,81
T_566_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	4,50	35,51	31,96	23,78	35,32
T_566_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	7,50	33,43	29,88	21,70	33,24
T_567_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	1,50	39,56	36,02	27,83	39,37
T_567_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	4,50	39,72	36,18	28,00	39,53
T_567_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	7,50	39,03	35,49	27,30	38,84
T_568_A	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	1,50	38,90	35,36	27,18	38,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_568_B	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	4,50	39,21	35,68	27,49	39,02
T_568_C	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	7,50	39,99	36,45	28,27	39,80
T_569_A	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	1,50	40,98	37,44	29,26	40,79
T_569_B	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	4,50	41,27	37,74	29,55	41,08
T_569_C	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	7,50	42,51	38,97	30,79	42,32
T_56_A	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	1,50	30,46	26,91	18,73	30,27
T_56_B	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	4,50	32,80	29,26	21,08	32,61
T_56_C	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	7,50	37,04	33,49	25,31	36,85
T_570_A	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	1,50	40,67	37,14	28,95	40,48
T_570_B	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	4,50	41,23	37,69	29,51	41,04
T_570_C	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	7,50	42,65	39,11	30,93	42,46
T_571_A	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	1,50	41,02	37,48	29,30	40,83
T_571_B	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	4,50	41,27	37,72	29,54	41,08
T_571_C	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	7,50	42,46	38,92	30,74	42,27
T_572_A	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	1,50	38,55	35,00	26,82	38,36
T_572_B	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	4,50	38,95	35,40	27,22	38,76
T_572_C	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	7,50	38,23	34,68	26,50	38,04
T_573_A	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	1,50	46,79	43,25	35,07	46,60
T_573_B	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	4,50	48,16	44,61	36,43	47,97
T_573_C	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	7,50	49,38	45,83	37,65	49,19
T_574_A	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	1,50	46,39	42,84	34,66	46,20
T_574_B	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	4,50	47,70	44,15	35,97	47,51
T_574_C	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	7,50	48,69	45,14	36,96	48,50
T_575_A	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	1,50	47,46	43,91	35,73	47,27
T_575_B	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	4,50	48,84	45,29	37,11	48,65
T_575_C	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	7,50	49,85	46,30	38,12	49,66
T_576_A	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	1,50	45,82	42,27	34,09	45,63
T_576_B	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	4,50	47,04	43,49	35,31	46,85
T_576_C	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	7,50	47,93	44,38	36,20	47,74
T_577_A	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	1,50	48,12	44,57	36,39	47,93
T_577_B	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	4,50	49,41	45,86	37,68	49,22
T_577_C	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	7,50	50,32	46,77	38,59	50,13
T_578_A	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	1,50	45,07	41,52	33,34	44,88
T_578_B	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	4,50	46,29	42,74	34,56	46,10
T_578_C	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	7,50	47,05	43,50	35,33	46,86
T_579_A	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	1,50	48,54	44,99	36,81	48,35
T_579_B	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	4,50	49,94	46,40	38,22	49,75
T_579_C	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	7,50	50,87	47,32	39,14	50,68
T_57_A	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	1,50	37,32	33,77	25,59	37,13
T_57_B	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	4,50	37,93	34,39	26,20	37,74
T_57_C	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	7,50	39,32	35,77	27,59	39,13
T_580_A	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	1,50	44,93	41,38	33,20	44,74
T_580_B	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	4,50	45,99	42,44	34,26	45,80
T_580_C	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	7,50	46,69	43,14	34,96	46,50
T_581_A	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	1,50	49,00	45,45	37,27	48,81
T_581_B	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	4,50	50,59	47,04	38,86	50,40
T_581_C	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	7,50	51,45	47,90	39,72	51,26
T_582_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	1,50	44,69	41,14	32,96	44,50
T_582_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	4,50	45,77	42,23	34,05	45,58
T_582_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	7,50	46,30	42,76	34,58	46,11
T_583_A	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	1,50	49,47	45,92	37,74	49,28
T_583_B	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	4,50	51,13	47,58	39,41	50,94
T_583_C	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	7,50	51,87	48,33	40,15	51,68
T_584_A	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	1,50	49,99	46,44	38,26	49,80
T_584_B	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	4,50	51,46	47,91	39,73	51,27
T_584_C	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	7,50	52,27	48,72	40,54	52,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_585_A	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	1,50	38,52	34,98	26,79	38,33
T_585_B	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	4,50	39,01	35,47	27,28	38,82
T_585_C	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	7,50	39,97	36,45	28,26	39,79
T_586_A	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	1,50	39,21	35,68	27,49	39,02
T_586_B	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	4,50	39,52	35,99	27,80	39,33
T_586_C	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	7,50	40,20	36,67	28,48	40,01
T_587_A	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	1,50	36,65	33,10	24,92	36,46
T_587_B	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	4,50	37,31	33,77	25,59	37,12
T_587_C	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	7,50	38,41	34,89	26,70	38,23
T_588_A	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	1,50	40,95	37,42	29,23	40,76
T_588_B	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	4,50	41,21	37,67	29,48	41,02
T_588_C	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	7,50	41,52	37,98	29,79	41,33
T_589_A	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	1,50	33,48	29,98	21,78	33,31
T_589_B	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	4,50	34,57	31,07	22,86	34,39
T_589_C	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	7,50	37,48	33,97	25,77	37,30
T_58_A	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	1,50	36,05	32,50	24,32	35,86
T_58_B	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	4,50	36,49	32,95	24,76	36,30
T_58_C	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	7,50	36,94	33,40	25,21	36,75
T_590_A	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	1,50	41,71	38,17	29,98	41,52
T_590_B	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	4,50	41,97	38,43	30,24	41,78
T_590_C	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	7,50	42,30	38,76	30,58	42,11
T_591_A	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	1,50	33,13	29,58	21,40	32,94
T_591_B	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	4,50	34,22	30,67	22,49	34,03
T_591_C	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	7,50	36,97	33,44	25,26	36,79
T_592_A	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	1,50	42,91	39,36	31,18	42,72
T_592_B	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	4,50	43,10	39,55	31,37	42,91
T_592_C	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	7,50	43,29	39,75	31,57	43,10
T_593_A	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	1,50	34,62	31,17	22,95	34,47
T_593_B	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	4,50	35,47	32,01	23,79	35,31
T_593_C	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	7,50	37,74	34,24	26,04	37,57
T_594_A	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	1,50	43,82	40,28	32,10	43,63
T_594_B	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	4,50	43,88	40,35	32,16	43,69
T_594_C	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	7,50	44,04	40,51	32,33	43,86
T_595_A	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	1,50	31,63	28,20	19,97	31,48
T_595_B	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	4,50	33,12	29,67	21,45	32,97
T_595_C	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	7,50	37,14	33,64	25,44	36,97
T_596_A	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	1,50	45,63	42,09	33,91	45,44
T_596_B	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	4,50	46,54	43,00	34,82	46,35
T_596_C	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	7,50	47,44	43,90	35,71	47,25
T_596_D	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	10,50	48,03	44,48	36,30	47,84
T_596_E	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	13,50	47,57	44,03	35,85	47,38
T_597_A	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	1,50	59,56	56,01	47,83	59,37
T_597_B	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	4,50	60,75	57,20	49,02	60,56
T_597_C	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	7,50	60,71	57,17	48,99	60,52
T_597_D	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	10,50	60,55	57,00	48,82	60,36
T_597_E	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	13,50	60,32	56,78	48,60	60,13
T_598_A	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	1,50	54,46	50,91	42,73	54,27
T_598_B	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	4,50	56,12	52,58	44,40	55,93
T_598_C	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	7,50	56,41	52,86	44,68	56,22
T_598_D	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	10,50	56,56	53,01	44,83	56,37
T_598_E	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	13,50	56,37	52,82	44,64	56,18
T_599_A	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	1,50	55,66	52,11	43,93	55,47
T_599_B	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	4,50	57,21	53,66	45,48	57,02
T_599_C	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	7,50	57,41	53,86	45,68	57,22
T_599_D	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	10,50	57,47	53,93	45,74	57,28
T_599_E	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	13,50	57,22	53,68	45,50	57,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_59_A	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	1,50	36,16	32,62	24,44	35,97
T_59_B	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	4,50	36,60	33,06	24,88	36,41
T_59_C	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	7,50	37,17	33,63	25,45	36,98
T_600_A	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	1,50	53,13	49,58	41,40	52,94
T_600_B	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	4,50	54,91	51,36	43,18	54,72
T_600_C	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	7,50	55,32	51,77	43,59	55,13
T_600_D	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	10,50	55,63	52,08	43,90	55,44
T_600_E	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	13,50	55,67	52,12	43,94	55,48
T_601_A	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	1,50	56,91	53,36	45,18	56,72
T_601_B	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	4,50	58,23	54,68	46,50	58,04
T_601_C	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	7,50	58,36	54,82	46,64	58,17
T_601_D	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	10,50	58,35	54,80	46,62	58,16
T_601_E	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	13,50	58,23	54,68	46,50	58,04
T_602_A	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	1,50	51,84	48,29	40,11	51,65
T_602_B	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	4,50	53,60	50,05	41,87	53,41
T_602_C	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	7,50	54,24	50,69	42,51	54,05
T_602_D	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	10,50	54,69	51,14	42,96	54,50
T_602_E	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	13,50	54,95	51,40	43,22	54,76
T_603_A	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	1,50	45,29	41,75	33,57	45,10
T_603_B	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	4,50	46,11	42,56	34,38	45,92
T_603_C	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	7,50	46,90	43,35	35,17	46,71
T_603_D	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	10,50	47,50	43,97	35,78	47,31
T_603_E	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	13,50	45,08	41,54	33,35	44,89
T_604_A	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	1,50	50,58	47,03	38,85	50,39
T_604_B	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	4,50	52,44	48,89	40,71	52,25
T_604_C	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	7,50	52,53	48,98	40,80	52,34
T_604_D	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	10,50	52,49	48,94	40,76	52,30
T_604_E	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	13,50	52,25	48,70	40,52	52,06
T_605_A	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	1,50	49,84	46,29	38,11	49,65
T_605_B	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	4,50	51,55	48,00	39,82	51,36
T_605_C	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	7,50	51,93	48,38	40,20	51,74
T_605_D	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	10,50	51,92	48,37	40,19	51,73
T_605_E	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	13,50	51,28	47,73	39,55	51,09
T_606_A	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	1,50	51,70	48,15	39,97	51,51
T_606_B	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	4,50	53,52	49,97	41,79	53,33
T_606_C	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	7,50	53,43	49,88	41,70	53,24
T_606_D	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	10,50	53,32	49,77	41,59	53,13
T_606_E	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	13,50	53,20	49,65	41,47	53,01
T_607_A	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	1,50	49,31	45,76	37,58	49,12
T_607_B	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	4,50	50,89	47,34	39,16	50,70
T_607_C	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	7,50	51,58	48,03	39,85	51,39
T_607_D	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	10,50	51,58	48,04	39,86	51,39
T_607_E	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	13,50	50,20	46,65	38,47	50,01
T_608_A	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	1,50	53,16	49,61	41,43	52,97
T_608_B	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	4,50	54,70	51,15	42,97	54,51
T_608_C	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	7,50	54,51	50,96	42,78	54,32
T_608_D	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	10,50	54,38	50,83	42,65	54,19
T_608_E	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	13,50	54,20	50,66	42,48	54,01
T_609_A	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	1,50	58,52	54,98	46,80	58,33
T_609_B	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	4,50	59,91	56,36	48,18	59,72
T_609_C	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	7,50	59,88	56,33	48,15	59,69
T_609_D	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	10,50	59,76	56,21	48,03	59,57
T_609_E	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	13,50	59,57	56,02	47,84	59,38
T_60_A	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	1,50	36,04	32,49	24,31	35,85
T_60_B	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	4,50	36,50	32,95	24,77	36,31
T_60_C	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	7,50	36,79	33,25	25,07	36,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_610_A	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	1,50	51,76	48,21	40,03	51,57
T_610_B	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	4,50	53,50	49,95	41,77	53,31
T_610_C	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	7,50	54,11	50,56	42,38	53,92
T_611_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	1,50	56,41	52,87	44,69	56,22
T_611_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	4,50	58,14	54,59	46,41	57,95
T_611_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	7,50	58,41	54,86	46,68	58,22
T_612_A	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	1,50	56,22	52,67	44,49	56,03
T_612_B	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	4,50	57,98	54,43	46,25	57,79
T_612_C	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	7,50	58,28	54,74	46,56	58,09
T_613_A	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	1,50	56,59	53,04	44,86	56,40
T_613_B	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	4,50	58,29	54,74	46,56	58,10
T_613_C	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	7,50	58,54	54,99	46,81	58,35
T_614_A	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	1,50	56,06	52,51	44,33	55,87
T_614_B	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	4,50	57,84	54,30	46,12	57,65
T_614_C	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	7,50	58,17	54,62	46,44	57,98
T_615_A	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	1,50	56,79	53,24	45,06	56,60
T_615_B	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	4,50	58,45	54,91	46,73	58,26
T_615_C	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	7,50	58,68	55,13	46,95	58,49
T_616_A	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	1,50	54,04	50,49	42,31	53,85
T_616_B	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	4,50	55,67	52,12	43,94	55,48
T_616_C	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	7,50	55,90	52,35	44,17	55,71
T_617_A	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	1,50	42,44	38,91	30,72	42,25
T_617_B	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	4,50	42,78	39,25	31,06	42,59
T_617_C	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	7,50	43,05	39,52	31,33	42,86
T_618_A	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	1,50	42,68	39,15	30,96	42,49
T_618_B	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	4,50	42,99	39,46	31,27	42,80
T_618_C	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	7,50	43,26	39,73	31,54	43,07
T_619_A	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	1,50	43,40	39,86	31,67	43,21
T_619_B	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	4,50	43,98	40,44	32,26	43,79
T_619_C	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	7,50	44,47	40,93	32,74	44,28
T_61_A	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	1,50	36,30	32,76	24,58	36,11
T_61_B	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	4,50	36,74	33,20	25,02	36,55
T_61_C	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	7,50	37,46	33,92	25,74	37,27
T_620_A	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	1,50	43,15	39,61	31,43	42,96
T_620_B	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	4,50	43,39	39,86	31,67	43,20
T_620_C	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	7,50	43,66	40,13	31,94	43,47
T_621_A	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	1,50	43,99	40,45	32,26	43,80
T_621_B	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	4,50	44,59	41,05	32,86	44,40
T_621_C	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	7,50	45,13	41,59	33,40	44,94
T_622_A	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	1,50	33,52	29,99	21,80	33,33
T_622_B	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	4,50	34,41	30,88	22,69	34,22
T_622_C	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	7,50	35,38	31,85	23,66	35,19
T_622_D	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	10,50	34,54	30,99	22,81	34,35
T_623_A	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	1,50	49,97	46,42	38,24	49,78
T_623_B	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	4,50	51,07	47,52	39,34	50,88
T_623_C	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	7,50	51,95	48,40	40,22	51,76
T_623_D	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	10,50	52,14	48,59	40,41	51,95
T_624_A	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	1,50	49,01	45,46	37,28	48,82
T_624_B	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	4,50	50,03	46,48	38,30	49,84
T_624_C	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	7,50	50,83	47,29	39,11	50,64
T_624_D	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	10,50	51,01	47,47	39,29	50,82
T_625_A	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	1,50	50,52	46,97	38,79	50,33
T_625_B	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	4,50	51,65	48,10	39,92	51,46
T_625_C	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	7,50	52,57	49,03	40,85	52,38
T_625_D	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	10,50	52,79	49,24	41,06	52,60
T_626_A	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	1,50	47,44	43,89	35,71	47,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_626_B	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	4,50	48,33	44,78	36,60	48,14
T_626_C	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	7,50	49,18	45,63	37,45	48,99
T_626_D	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	10,50	49,44	45,89	37,71	49,25
T_627_A	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	1,50	50,35	46,80	38,62	50,16
T_627_B	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	4,50	51,43	47,88	39,70	51,24
T_627_C	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	7,50	52,34	48,79	40,61	52,15
T_627_D	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	10,50	52,62	49,07	40,89	52,43
T_628_A	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	1,50	43,91	40,36	32,18	43,72
T_628_B	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	4,50	44,86	41,31	33,13	44,67
T_628_C	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	7,50	46,09	42,54	34,36	45,90
T_628_D	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	10,50	49,22	45,67	37,49	49,03
T_629_A	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	1,50	41,47	37,94	29,75	41,28
T_629_B	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	4,50	41,59	38,07	29,88	41,41
T_629_C	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	7,50	41,76	38,24	30,05	41,58
T_62_A	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	1,50	35,72	32,17	23,99	35,53
T_62_B	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	4,50	36,19	32,64	24,46	36,00
T_62_C	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	7,50	36,52	32,98	24,79	36,33
T_630_A	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	1,50	40,59	37,06	28,87	40,40
T_630_B	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	4,50	40,79	37,27	29,08	40,61
T_630_C	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	7,50	41,25	37,73	29,54	41,07
T_631_A	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	1,50	41,37	37,84	29,65	41,18
T_631_B	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	4,50	41,63	38,11	29,92	41,45
T_631_C	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	7,50	41,86	38,34	30,14	41,68
T_632_A	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	1,50	39,51	35,97	27,79	39,32
T_632_B	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	4,50	39,87	36,34	28,16	39,69
T_632_C	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	7,50	40,38	36,84	28,66	40,19
T_633_A	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	1,50	39,87	36,34	28,15	39,68
T_633_B	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	4,50	40,30	36,77	28,58	40,11
T_633_C	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	7,50	40,70	37,18	28,99	40,52
T_634_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	1,50	37,68	34,13	25,95	37,49
T_634_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	4,50	38,64	35,09	26,91	38,45
T_634_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	7,50	40,02	36,47	28,29	39,83
T_635_A	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	1,50	38,32	34,78	26,60	38,13
T_635_B	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	4,50	39,18	35,63	27,45	38,99
T_635_C	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	7,50	40,89	37,34	29,16	40,70
T_636_A	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	1,50	41,74	38,20	30,02	41,55
T_636_B	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	4,50	42,61	39,06	30,88	42,42
T_636_C	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	7,50	43,72	40,17	31,99	43,53
T_637_A	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	1,50	41,16	37,63	29,44	40,97
T_637_B	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	4,50	41,34	37,81	29,62	41,15
T_637_C	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	7,50	41,58	38,05	29,87	41,40
T_638_A	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	1,50	40,88	37,35	29,16	40,69
T_638_B	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	4,50	41,13	37,60	29,41	40,94
T_638_C	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	7,50	41,31	37,78	29,59	41,12
T_639_A	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	1,50	42,97	39,42	31,24	42,78
T_639_B	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	4,50	43,71	40,16	31,98	43,52
T_639_C	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	7,50	44,56	41,01	32,83	44,37
T_63_A	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	1,50	36,21	32,67	24,48	36,02
T_63_B	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	4,50	36,65	33,10	24,92	36,46
T_63_C	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	7,50	37,45	33,91	25,73	37,26
T_640_A	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	1,50	49,94	46,39	38,21	49,75
T_640_B	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	4,50	50,56	47,02	38,84	50,37
T_640_C	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	7,50	51,38	47,83	39,65	51,19
T_641_A	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	1,50	46,56	43,01	34,83	46,37
T_641_B	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	4,50	46,66	43,11	34,93	46,47
T_641_C	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	7,50	47,41	43,86	35,68	47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_642_A	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	1,50	49,71	46,16	37,98	49,52
T_642_B	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	4,50	50,38	46,83	38,65	50,19
T_642_C	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	7,50	51,31	47,76	39,58	51,12
T_643_A	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	1,50	49,79	46,25	38,07	49,60
T_643_B	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	4,50	50,35	46,80	38,62	50,16
T_643_C	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	7,50	51,11	47,56	39,38	50,92
T_644_A	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	1,50	50,36	46,82	38,64	50,17
T_644_B	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	4,50	51,15	47,60	39,42	50,96
T_644_C	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	7,50	52,02	48,48	40,30	51,83
T_645_A	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	1,50	45,08	41,53	33,35	44,89
T_645_B	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	4,50	46,18	42,63	34,45	45,99
T_645_C	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	7,50	47,32	43,78	35,60	47,13
T_646_A	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	1,50	39,66	36,14	27,95	39,48
T_646_B	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	4,50	40,55	37,03	28,84	40,37
T_646_C	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	7,50	41,68	38,15	29,96	41,49
T_647_A	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	1,50	43,50	39,96	31,78	43,31
T_647_B	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	4,50	44,03	40,49	32,31	43,84
T_647_C	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	7,50	44,99	41,45	33,27	44,80
T_648_A	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	1,50	47,00	43,45	35,27	46,81
T_648_B	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	4,50	47,73	44,18	36,00	47,54
T_648_C	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	7,50	48,68	45,13	36,95	48,49
T_649_A	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	1,50	50,51	46,97	38,78	50,32
T_649_B	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	4,50	51,38	47,83	39,65	51,19
T_649_C	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	7,50	52,24	48,70	40,51	52,05
T_64_A	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	1,50	35,39	31,84	23,66	35,20
T_64_B	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	4,50	35,92	32,38	24,20	35,73
T_64_C	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	7,50	36,53	33,00	24,81	36,34
T_650_A	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	1,50	50,05	46,50	38,32	49,86
T_650_B	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	4,50	50,67	47,12	38,94	50,48
T_650_C	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	7,50	51,45	47,90	39,72	51,26
T_651_A	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	1,50	50,65	47,10	38,92	50,46
T_651_B	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	4,50	51,54	47,99	39,81	51,35
T_651_C	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	7,50	52,41	48,86	40,68	52,22
T_652_A	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	1,50	33,29	29,74	21,56	33,10
T_652_B	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	4,50	34,27	30,73	22,54	34,08
T_652_C	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	7,50	35,71	32,17	23,99	35,52
T_653_A	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	1,50	22,90	19,41	11,20	22,73
T_653_B	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	4,50	24,35	20,87	12,66	24,18
T_653_C	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	7,50	26,15	22,66	14,46	25,98
T_654_A	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	1,50	22,27	18,77	10,57	22,10
T_654_B	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	4,50	23,81	20,33	12,12	23,64
T_654_C	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	7,50	25,84	22,35	14,14	25,67
T_655_A	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	1,50	23,01	19,47	11,29	22,82
T_655_B	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	4,50	23,78	20,25	12,07	23,60
T_655_C	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	7,50	26,41	22,87	14,69	26,22
T_656_A	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	1,50	31,83	28,29	20,11	31,64
T_656_B	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	4,50	32,97	29,42	21,24	32,78
T_656_C	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	7,50	34,85	31,31	23,12	34,66
T_657_A	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	1,50	19,35	15,87	7,66	19,18
T_657_B	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	4,50	22,70	19,22	11,01	22,53
T_657_C	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	7,50	28,32	24,82	16,62	28,15
T_658_A	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	1,50	35,22	31,68	23,50	35,03
T_658_B	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	4,50	35,90	32,35	24,17	35,71
T_658_C	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	7,50	36,84	33,30	25,12	36,65
T_659_A	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	1,50	24,35	21,01	12,74	24,24
T_659_B	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	4,50	26,78	23,37	15,13	26,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_659_C	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	7,50	34,02	30,50	22,31	33,84
T_65_A	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	1,50	35,91	32,37	24,19	35,72
T_65_B	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	4,50	36,37	32,83	24,65	36,18
T_65_C	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	7,50	37,25	33,71	25,52	37,06
T_660_A	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	1,50	25,81	22,41	14,17	25,68
T_660_B	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	4,50	27,61	24,18	15,95	27,46
T_660_C	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	7,50	34,04	30,53	22,34	33,86
T_661_A	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	1,50	23,77	20,44	12,17	23,66
T_661_B	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	4,50	26,43	23,03	14,78	26,29
T_661_C	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	7,50	34,08	30,56	22,37	33,90
T_662_A	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	1,50	27,43	23,94	15,74	27,26
T_662_B	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	4,50	28,72	25,21	17,01	28,54
T_662_C	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	7,50	34,10	30,56	22,37	33,91
T_663_A	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	1,50	23,27	19,97	11,68	23,17
T_663_B	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	4,50	26,02	22,63	14,38	25,89
T_663_C	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	7,50	33,73	30,21	22,01	33,55
T_664_A	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	1,50	27,87	24,33	16,14	27,68
T_664_B	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	4,50	29,07	25,54	17,35	28,88
T_664_C	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	7,50	34,21	30,67	22,48	34,02
T_665_A	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	1,50	21,96	18,49	10,28	21,80
T_665_B	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	4,50	24,99	21,50	13,30	24,82
T_665_C	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	7,50	33,04	29,50	21,31	32,85
T_666_A	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	1,50	29,14	25,59	17,41	28,95
T_666_B	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	4,50	30,09	26,55	18,36	29,90
T_666_C	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	7,50	34,37	30,82	22,64	34,18
T_667_A	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	1,50	23,12	19,61	11,41	22,94
T_667_B	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	4,50	25,70	22,20	14,00	25,53
T_667_C	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	7,50	32,55	29,01	20,83	32,36
T_668_A	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	1,50	28,83	25,28	17,10	28,64
T_668_B	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	4,50	29,80	26,26	18,08	29,61
T_668_C	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	7,50	34,25	30,70	22,52	34,06
T_669_A	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	1,50	23,27	19,76	11,56	23,09
T_669_B	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	4,50	26,69	23,18	14,98	26,51
T_669_C	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	7,50	32,14	28,60	20,42	31,95
T_66_A	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	1,50	34,89	31,35	23,17	34,70
T_66_B	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	4,50	35,52	31,98	23,80	35,33
T_66_C	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	7,50	36,48	32,95	24,76	36,29
T_670_A	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	1,50	30,02	26,47	18,29	29,83
T_670_B	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	4,50	30,73	27,18	19,00	30,54
T_670_C	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	7,50	34,11	30,56	22,38	33,92
T_671_A	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	1,50	22,85	19,34	11,15	22,67
T_671_B	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	4,50	25,83	22,33	14,13	25,66
T_671_C	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	7,50	31,07	27,54	19,35	30,88
T_672_A	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	1,50	33,22	29,68	21,50	33,03
T_672_B	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	4,50	33,54	30,00	21,82	33,35
T_672_C	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	7,50	34,43	30,89	22,71	34,24
T_673_A	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	1,50	35,88	32,33	24,15	35,69
T_673_B	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	4,50	36,26	32,71	24,53	36,07
T_673_C	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	7,50	36,96	33,42	25,23	36,77
T_674_A	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	1,50	35,99	32,44	24,26	35,80
T_674_B	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	4,50	36,41	32,87	24,69	36,22
T_674_C	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	7,50	37,07	33,53	25,35	36,88
T_675_A	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	1,50	36,00	32,46	24,27	35,81
T_675_B	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	4,50	36,38	32,83	24,65	36,19
T_675_C	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	7,50	37,00	33,46	25,28	36,81
T_676_A	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	1,50	36,12	32,57	24,39	35,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_676_B	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	4,50	36,50	32,96	24,78	36,31
T_676_C	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	7,50	36,96	33,42	25,24	36,77
T_677_A	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	1,50	35,56	32,01	23,83	35,37
T_677_B	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	4,50	35,93	32,38	24,20	35,74
T_677_C	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	7,50	36,48	32,94	24,76	36,29
T_678_A	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	1,50	34,40	30,85	22,67	34,21
T_678_B	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	4,50	34,86	31,32	23,14	34,67
T_678_C	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	7,50	35,54	32,00	23,82	35,35
T_679_A	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	1,50	35,13	31,58	23,40	34,94
T_679_B	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	4,50	35,51	31,97	23,79	35,32
T_679_C	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	7,50	36,03	32,49	24,31	35,84
T_67_A	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	1,50	36,23	32,68	24,50	36,04
T_67_B	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	4,50	36,68	33,13	24,95	36,49
T_67_C	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	7,50	37,50	33,96	25,78	37,31
T_680_A	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	1,50	31,41	27,87	19,69	31,22
T_680_B	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	4,50	32,01	28,48	20,29	31,82
T_680_C	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	7,50	33,09	29,56	21,37	32,90
T_681_A	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	1,50	34,78	31,24	23,06	34,59
T_681_B	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	4,50	35,33	31,79	23,61	35,14
T_681_C	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	7,50	36,00	32,46	24,27	35,81
T_682_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	1,50	29,22	25,68	17,50	29,03
T_682_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	4,50	30,69	27,16	18,97	30,50
T_682_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	7,50	33,37	29,84	21,65	33,18
T_683_A	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	1,50	33,99	30,44	22,26	33,80
T_683_B	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	4,50	34,61	31,06	22,88	34,42
T_683_C	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	7,50	35,78	32,24	24,05	35,59
T_684_A	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	1,50	34,77	31,22	23,04	34,58
T_684_B	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	4,50	35,29	31,75	23,57	35,10
T_684_C	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	7,50	36,16	32,62	24,43	35,97
T_685_A	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	1,50	33,17	29,64	21,46	32,99
T_685_B	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	4,50	33,71	30,18	21,99	33,52
T_685_C	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	7,50	34,96	31,42	23,24	34,77
T_686_A	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	1,50	31,55	28,01	19,82	31,36
T_686_B	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	4,50	32,00	28,47	20,28	31,81
T_686_C	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	7,50	33,73	30,20	22,01	33,54
T_687_A	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	1,50	21,22	17,70	9,51	21,04
T_687_B	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	4,50	24,75	21,22	13,03	24,56
T_687_C	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	7,50	30,08	26,54	18,36	29,89
T_688_A	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	1,50	21,38	17,88	9,67	21,20
T_688_B	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	4,50	25,22	21,70	13,51	25,04
T_688_C	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	7,50	29,94	26,40	18,22	29,75
T_689_A	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	1,50	21,14	17,62	9,42	20,96
T_689_B	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	4,50	24,09	20,57	12,38	23,91
T_689_C	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	7,50	30,82	27,27	19,09	30,63
T_68_A	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	1,50	34,65	31,10	22,92	34,46
T_68_B	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	4,50	35,36	31,82	23,64	35,17
T_68_C	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	7,50	36,59	33,05	24,87	36,40
T_690_A	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	1,50	21,60	18,11	9,90	21,43
T_690_B	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	4,50	25,53	22,01	13,82	25,35
T_690_C	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	7,50	29,90	26,37	18,18	29,71
T_691_A	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	1,50	21,14	17,62	9,43	20,96
T_691_B	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	4,50	24,12	20,59	12,40	23,93
T_691_C	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	7,50	30,73	27,19	19,01	30,54
T_692_A	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	1,50	21,53	18,12	9,88	21,39
T_692_B	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	4,50	24,17	20,67	12,47	24,00
T_692_C	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	7,50	29,36	25,83	17,64	29,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_693_A	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	1,50	21,34	17,81	9,62	21,15
T_693_B	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	4,50	24,29	20,76	12,57	24,10
T_693_C	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	7,50	30,91	27,36	19,18	30,72
T_694_A	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	1,50	21,48	18,04	9,81	21,33
T_694_B	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	4,50	23,25	19,77	11,56	23,08
T_694_C	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	7,50	28,56	25,04	16,85	28,38
T_695_A	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	1,50	21,45	17,92	9,73	21,26
T_695_B	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	4,50	24,35	20,82	12,63	24,16
T_695_C	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	7,50	31,00	27,46	19,27	30,81
T_696_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	1,50	22,03	18,50	10,31	21,84
T_696_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	4,50	25,15	21,62	13,43	24,96
T_696_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	7,50	29,49	25,96	17,77	29,30
T_697_A	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	1,50	23,55	20,02	11,83	23,36
T_697_B	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	4,50	26,73	23,20	15,01	26,54
T_697_C	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	7,50	32,70	29,16	20,98	32,51
T_698_A	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	1,50	22,38	18,86	10,67	22,20
T_698_B	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	4,50	25,60	22,07	13,88	25,41
T_698_C	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	7,50	31,60	28,06	19,88	31,41
T_699_A	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	1,50	23,61	20,09	11,89	23,43
T_699_B	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	4,50	27,67	24,15	15,95	27,49
T_699_C	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	7,50	32,74	29,21	21,02	32,55
T_69_A	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	1,50	26,69	23,15	14,96	26,50
T_69_B	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	4,50	27,59	24,05	15,86	27,40
T_69_C	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	7,50	29,68	26,14	17,96	29,49
T_700_A	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	1,50	22,14	18,63	10,43	21,96
T_700_B	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	4,50	26,10	22,59	14,39	25,92
T_700_C	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	7,50	30,45	26,91	18,73	30,26
T_701_A	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	1,50	23,57	20,05	11,86	23,39
T_701_B	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	4,50	29,21	25,69	17,50	29,03
T_701_C	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	7,50	33,29	29,76	21,57	33,10
T_702_A	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	1,50	21,55	18,03	9,84	21,37
T_702_B	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	4,50	24,98	21,45	13,26	24,79
T_702_C	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	7,50	31,30	27,76	19,57	31,11
T_703_A	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	1,50	23,72	20,21	12,01	23,54
T_703_B	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	4,50	28,50	24,98	16,79	28,32
T_703_C	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	7,50	33,67	30,13	21,95	33,48
T_704_A	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	1,50	24,29	20,75	12,56	24,10
T_704_B	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	4,50	28,09	24,56	16,38	27,91
T_704_C	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	7,50	33,21	29,67	21,48	33,02
T_705_A	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	1,50	24,49	20,97	12,78	24,31
T_705_B	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	4,50	29,00	25,47	17,28	28,81
T_705_C	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	7,50	33,97	30,44	22,25	33,78
T_706_A	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	1,50	24,34	20,86	12,65	24,17
T_706_B	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	4,50	27,28	23,77	15,57	27,10
T_706_C	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	7,50	33,15	29,61	21,42	32,96
T_707_D	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	10,50	31,15	27,62	19,43	30,96
T_707_E	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	13,50	32,09	28,54	20,36	31,90
T_708_A	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	1,50	23,10	19,57	11,38	22,91
T_708_B	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	4,50	24,27	20,74	12,55	24,08
T_708_C	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	7,50	27,06	23,53	15,34	26,87
T_708_D	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	10,50	34,97	31,43	23,25	34,78
T_708_E	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	13,50	34,26	30,72	22,54	34,07
T_709_A	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	1,50	44,96	41,42	33,23	44,77
T_709_B	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	4,50	45,75	42,21	34,03	45,56
T_709_C	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	7,50	46,47	42,93	34,75	46,28
T_70_A	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	1,50	26,18	22,66	14,47	26,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_70_B	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	4,50	28,88	25,39	17,19	28,71
T_70_C	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	7,50	30,93	27,42	19,23	30,75
T_710_A	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	1,50	55,92	52,37	44,19	55,73
T_710_B	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	4,50	57,72	54,18	46,00	57,53
T_710_C	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	7,50	58,06	54,51	46,33	57,87
T_711_A	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	1,50	44,77	41,22	33,04	44,58
T_711_B	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	4,50	45,64	42,09	33,91	45,45
T_711_C	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	7,50	46,07	42,52	34,34	45,88
T_712_A	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	1,50	33,11	29,65	21,43	32,95
T_712_B	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	4,50	34,39	30,91	22,70	34,22
T_712_C	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	7,50	37,79	34,27	26,08	37,61
T_713_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	1,50	39,22	35,67	27,49	39,03
T_713_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	4,50	39,43	35,89	27,71	39,24
T_713_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	7,50	38,95	35,41	27,23	38,76
T_714_A	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	1,50	40,15	36,60	28,42	39,96
T_714_B	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	4,50	40,27	36,73	28,55	40,08
T_714_C	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	7,50	41,45	37,91	29,72	41,26
T_715_A	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	1,50	38,31	34,80	26,60	38,13
T_715_B	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	4,50	38,94	35,43	27,23	38,76
T_715_C	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	7,50	39,78	36,26	28,07	39,60
T_716_A	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	1,50	46,03	42,48	34,30	45,84
T_716_B	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	4,50	46,78	43,23	35,05	46,59
T_716_C	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	7,50	47,56	44,01	35,83	47,37
T_716_D	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	10,50	47,91	44,36	36,18	47,72
T_717_A	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	1,50	37,48	33,93	25,75	37,29
T_717_B	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	4,50	38,07	34,53	26,35	37,88
T_717_C	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	7,50	38,63	35,08	26,90	38,44
T_718_A	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	1,50	29,14	25,60	17,41	28,95
T_718_B	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	4,50	30,44	26,90	18,71	30,25
T_718_C	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	7,50	33,33	29,79	21,60	33,14
T_719_A	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	1,50	42,34	38,79	30,61	42,15
T_719_B	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	4,50	42,00	38,45	30,27	41,81
T_719_C	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	7,50	42,21	38,67	30,49	42,02
T_71_A	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	1,50	26,77	23,24	15,05	26,58
T_71_B	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	4,50	29,00	25,51	17,31	28,83
T_71_C	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	7,50	31,00	27,49	19,30	30,82
T_720_A	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	1,50	30,22	26,70	18,51	30,04
T_720_B	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	4,50	32,70	29,22	21,01	32,53
T_720_C	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	7,50	35,83	32,33	24,13	35,66
T_721_A	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	1,50	30,77	27,23	19,05	30,58
T_721_B	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	4,50	32,74	29,23	21,03	32,56
T_721_C	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	7,50	36,21	32,70	24,50	36,03
T_722_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	1,50	31,87	28,33	20,15	31,68
T_722_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	4,50	33,23	29,69	21,51	33,04
T_722_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	7,50	36,35	32,82	24,63	36,16
T_723_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	1,50	32,23	28,69	20,51	32,04
T_723_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	4,50	33,61	30,07	21,88	33,42
T_723_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	7,50	36,96	33,42	25,24	36,77
T_724_A	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	1,50	39,27	35,72	27,54	39,08
T_724_B	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	4,50	39,58	36,04	27,86	39,39
T_724_C	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	7,50	40,36	36,82	28,64	40,17
T_725_A	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	1,50	42,09	38,55	30,37	41,90
T_725_B	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	4,50	42,05	38,50	30,32	41,86
T_725_C	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	7,50	42,46	38,91	30,73	42,27
T_726_A	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	1,50	42,46	38,92	30,74	42,27
T_726_B	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	4,50	42,24	38,70	30,52	42,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_726_C	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	7,50	42,66	39,12	30,94	42,47
T_727_A	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	1,50	39,17	35,63	27,45	38,98
T_727_B	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	4,50	39,50	35,97	27,78	39,31
T_727_C	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	7,50	40,43	36,90	28,71	40,24
T_728_A	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	1,50	41,79	38,26	30,07	41,60
T_728_B	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	4,50	41,63	38,09	29,91	41,44
T_728_C	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	7,50	42,15	38,62	30,43	41,96
T_729_A	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	1,50	29,49	25,98	17,78	29,31
T_729_B	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	4,50	32,75	29,29	21,07	32,59
T_729_C	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	7,50	35,45	31,95	23,75	35,28
T_72_A	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	1,50	23,58	20,05	11,87	23,40
T_72_B	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	4,50	27,02	23,49	15,30	26,83
T_72_C	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	7,50	31,00	27,48	19,28	30,82
T_730_A	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	1,50	39,97	36,42	28,24	39,78
T_730_B	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	4,50	39,64	36,10	27,92	39,45
T_730_C	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	7,50	40,16	36,62	28,44	39,97
T_731_A	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	1,50	45,19	41,66	33,47	45,00
T_731_B	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	4,50	44,95	41,42	33,23	44,76
T_731_C	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	7,50	45,11	41,58	33,39	44,92
T_732_A	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	1,50	42,05	38,51	30,33	41,86
T_732_B	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	4,50	42,31	38,78	30,59	42,12
T_732_C	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	7,50	42,46	38,93	30,74	42,27
T_733_A	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	1,50	41,63	38,10	29,91	41,44
T_733_B	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	4,50	41,28	37,75	29,56	41,09
T_733_C	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	7,50	41,93	38,40	30,21	41,74
T_733_D	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	10,50	42,28	38,75	30,56	42,09
T_734_A	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	1,50	39,88	36,35	28,16	39,69
T_734_B	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	4,50	39,79	36,27	28,07	39,61
T_734_C	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	7,50	40,53	37,00	28,81	40,34
T_734_D	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	10,50	42,24	38,71	30,52	42,05
T_735_A	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	1,50	39,22	35,70	27,51	39,04
T_735_B	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	4,50	39,34	35,83	27,63	39,16
T_735_C	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	7,50	40,16	36,63	28,44	39,97
T_735_D	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	10,50	41,61	38,09	29,90	41,43
T_736_A	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	1,50	38,15	34,63	26,43	37,97
T_736_B	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	4,50	38,62	35,10	26,91	38,44
T_736_C	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	7,50	39,86	36,34	28,15	39,68
T_736_D	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	10,50	41,17	37,64	29,46	40,99
T_737_A	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	1,50	37,41	33,89	25,69	37,23
T_737_B	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	4,50	38,11	34,59	26,40	37,93
T_737_C	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	7,50	39,71	36,18	27,99	39,52
T_737_D	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	10,50	39,63	36,11	27,92	39,45
T_738_A	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	1,50	39,69	36,15	27,97	39,50
T_738_B	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	4,50	40,41	36,87	28,68	40,22
T_738_C	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	7,50	41,42	37,88	29,69	41,23
T_738_D	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	10,50	38,98	35,46	27,27	38,80
T_739_A	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	1,50	41,30	37,75	29,57	41,11
T_739_B	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	4,50	41,46	37,91	29,73	41,27
T_739_C	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	7,50	42,02	38,47	30,29	41,83
T_73_A	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	1,50	26,97	23,44	15,25	26,78
T_73_B	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	4,50	29,12	25,63	17,42	28,95
T_73_C	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	7,50	30,91	27,40	19,20	30,73
T_740_A	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	1,50	39,87	36,32	28,14	39,68
T_740_B	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	4,50	40,18	36,63	28,45	39,99
T_740_C	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	7,50	40,77	37,22	29,04	40,58
T_741_A	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	1,50	38,77	35,23	27,05	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_741_B	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	4,50	39,16	35,63	27,44	38,97
T_741_C	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	7,50	39,77	36,24	28,06	39,59
T_742_A	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	1,50	38,57	35,04	26,85	38,38
T_742_B	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	4,50	39,05	35,52	27,33	38,86
T_742_C	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	7,50	39,72	36,18	28,00	39,53
T_743_A	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	1,50	37,80	34,28	26,08	37,62
T_743_B	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	4,50	38,43	34,91	26,72	38,25
T_743_C	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	7,50	39,30	35,78	27,59	39,12
T_744_A	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	1,50	37,50	33,96	25,77	37,31
T_744_B	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	4,50	38,13	34,59	26,40	37,94
T_744_C	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	7,50	38,88	35,34	27,15	38,69
T_745_A	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	1,50	21,97	18,42	10,24	21,78
T_745_B	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	4,50	23,74	20,20	12,02	23,55
T_745_C	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	7,50	26,23	22,68	14,50	26,04
T_746_A	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	1,50	20,27	16,72	8,54	20,08
T_746_B	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	4,50	21,30	17,76	9,58	21,11
T_746_C	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	7,50	23,89	20,34	12,16	23,70
T_747_A	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	1,50	21,07	17,52	9,34	20,88
T_747_B	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	4,50	22,64	19,10	10,92	22,45
T_747_C	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	7,50	25,49	21,95	13,76	25,30
T_748_A	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	1,50	21,17	17,62	9,44	20,98
T_748_B	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	4,50	22,87	19,33	11,15	22,68
T_748_C	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	7,50	26,04	22,49	14,31	25,85
T_749_A	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	1,50	21,64	18,10	9,92	21,45
T_749_B	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	4,50	23,73	20,21	12,02	23,55
T_749_C	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	7,50	27,21	23,69	15,50	27,03
T_74_A	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	1,50	25,56	22,02	13,84	25,37
T_74_B	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	4,50	28,45	24,91	16,72	28,26
T_74_C	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	7,50	31,33	27,80	19,61	31,14
T_750_A	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	1,50	19,46	15,95	7,75	19,28
T_750_B	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	4,50	21,27	17,76	9,56	21,09
T_750_C	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	7,50	26,16	22,64	14,45	25,98
T_750_D	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	10,50	29,58	26,08	17,88	29,41
T_751_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	1,50	22,71	19,18	10,99	22,52
T_751_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	4,50	26,28	22,74	14,56	26,09
T_751_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	7,50	30,36	26,82	18,64	30,17
T_751_D	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	10,50	29,54	26,00	17,82	29,35
T_752_A	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	1,50	19,68	16,18	7,98	19,51
T_752_B	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	4,50	21,47	17,97	9,77	21,30
T_752_C	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	7,50	26,22	22,71	14,51	26,04
T_752_D	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	10,50	29,25	25,75	17,55	29,08
T_753_A	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	1,50	21,80	18,28	10,09	21,62
T_753_B	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	4,50	23,98	20,45	12,26	23,79
T_753_C	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	7,50	29,32	25,78	17,60	29,13
T_753_D	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	10,50	30,20	26,66	18,48	30,01
T_754_A	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	1,50	20,41	16,90	8,70	20,23
T_754_B	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	4,50	22,78	19,26	11,07	22,60
T_754_C	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	7,50	28,20	24,66	16,47	28,01
T_754_D	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	10,50	28,18	24,64	16,45	27,99
T_75_A	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	1,50	27,13	23,59	15,41	26,94
T_75_B	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	4,50	28,67	25,13	16,95	28,48
T_75_C	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	7,50	31,21	27,68	19,49	31,02
T_76_A	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	1,50	23,86	20,33	12,14	23,67
T_76_B	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	4,50	27,11	23,58	15,39	26,92
T_76_C	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	7,50	31,50	27,97	19,78	31,31
T_77_A	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	1,50	27,93	24,39	16,21	27,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_77_B	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	4,50	29,39	25,86	17,67	29,20
T_77_C	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	7,50	31,70	28,17	19,98	31,51
T_78_A	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	1,50	24,28	20,76	12,57	24,10
T_78_B	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	4,50	29,08	25,55	17,36	28,89
T_78_C	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	7,50	32,03	28,50	20,31	31,84
T_79_A	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	1,50	33,89	30,35	22,16	33,70
T_79_B	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	4,50	35,30	31,76	23,58	35,11
T_79_C	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	7,50	37,93	34,39	26,21	37,74
T_80_A	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	1,50	35,54	32,00	23,82	35,35
T_80_B	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	4,50	36,16	32,61	24,43	35,97
T_80_C	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	7,50	37,78	34,23	26,05	37,59
T_81_A	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	1,50	35,67	32,12	23,94	35,48
T_81_B	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	4,50	36,29	32,75	24,57	36,10
T_81_C	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	7,50	37,85	34,31	26,13	37,66
T_82_A	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	1,50	35,67	32,13	23,95	35,48
T_82_B	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	4,50	36,24	32,70	24,52	36,05
T_82_C	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	7,50	37,60	34,05	25,87	37,41
T_83_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	1,50	35,55	32,01	23,82	35,36
T_83_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	4,50	36,21	32,67	24,49	36,02
T_83_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	7,50	37,84	34,30	26,11	37,65
T_84_A	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	1,50	35,38	31,83	23,65	35,19
T_84_B	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	4,50	36,15	32,60	24,42	35,96
T_84_C	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	7,50	37,61	34,06	25,88	37,42
T_85_A	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	1,50	35,10	31,55	23,37	34,91
T_85_B	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	4,50	35,83	32,29	24,11	35,64
T_85_C	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	7,50	37,68	34,14	25,96	37,49
T_86_A	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	1,50	35,47	31,93	23,75	35,28
T_86_B	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	4,50	36,23	32,69	24,51	36,04
T_86_C	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	7,50	37,63	34,08	25,90	37,44
T_87_A	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	1,50	34,92	31,38	23,20	34,73
T_87_B	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	4,50	35,69	32,15	23,97	35,50
T_87_C	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	7,50	37,61	34,06	25,88	37,42
T_88_A	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	1,50	35,19	31,64	23,46	35,00
T_88_B	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	4,50	35,91	32,37	24,19	35,72
T_88_C	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	7,50	37,43	33,89	25,71	37,24
T_89_A	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	1,50	21,04	17,53	9,34	20,86
T_89_B	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	4,50	24,24	20,73	12,54	24,06
T_89_C	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	7,50	29,28	25,75	17,56	29,09
T_90_A	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	1,50	23,57	20,05	11,85	23,39
T_90_B	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	4,50	26,55	23,04	14,85	26,37
T_90_C	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	7,50	31,49	27,95	19,76	31,30
T_91_A	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	1,50	26,75	23,21	15,02	26,56
T_91_B	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	4,50	29,31	25,77	17,59	29,12
T_91_C	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	7,50	32,64	29,10	20,92	32,45
T_92_A	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	1,50	24,69	21,14	12,96	24,50
T_92_B	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	4,50	28,21	24,67	16,48	28,02
T_92_C	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	7,50	32,16	28,62	20,43	31,97
T_93_A	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	1,50	26,05	22,50	14,32	25,86
T_93_B	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	4,50	29,51	25,97	17,79	29,32
T_93_C	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	7,50	32,98	29,44	21,26	32,79
T_94_A	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	1,50	24,00	20,48	12,29	23,82
T_94_B	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	4,50	27,57	24,05	15,86	27,39
T_94_C	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	7,50	31,87	28,33	20,14	31,68
T_95_A	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	1,50	24,27	20,74	12,55	24,08
T_95_B	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	4,50	28,49	24,96	16,77	28,30
T_95_C	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	7,50	32,77	29,23	21,04	32,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai 2e Poellaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2e Poellaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_96_A	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	1,50	24,43	20,90	12,72	24,25
T_96_B	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	4,50	27,92	24,38	16,20	27,73
T_96_C	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	7,50	33,23	29,69	21,51	33,04
T_97_A	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	1,50	26,69	23,19	14,99	26,52
T_97_B	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	4,50	31,22	27,70	19,51	31,04
T_97_C	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	7,50	35,92	32,39	24,20	35,73
T_98_A	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	1,50	23,93	20,41	12,22	23,75
T_98_B	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	4,50	29,53	25,99	17,80	29,34
T_98_C	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	7,50	33,65	30,11	21,93	33,46
T_99_A	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	1,50	24,02	20,49	12,31	23,84
T_99_B	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	4,50	29,19	25,65	17,47	29,00
T_99_C	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	7,50	34,23	30,69	22,50	34,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_01_A	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	1,50	16,31	12,76	4,58	16,12
T_01_B	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	4,50	17,90	14,35	6,17	17,71
T_01_C	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	7,50	18,61	15,06	6,89	18,42
T_02_A	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	1,50	18,01	14,46	6,28	17,82
T_02_B	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	4,50	20,26	16,71	8,53	20,07
T_02_C	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	7,50	21,55	18,00	9,82	21,36
T_03_A	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	1,50	11,91	8,36	0,18	11,72
T_03_B	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	4,50	15,94	12,39	4,21	15,75
T_03_C	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	7,50	19,14	15,59	7,41	18,95
T_04_A	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	1,50	--	--	--	--
T_04_B	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	4,50	--	--	--	--
T_04_C	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	7,50	--	--	--	--
T_05_A	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	1,50	16,18	12,63	4,46	15,99
T_05_B	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	4,50	18,39	14,84	6,66	18,20
T_05_C	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	7,50	19,12	15,57	7,39	18,93
T_06_A	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	1,50	16,69	13,14	4,96	16,50
T_06_B	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	4,50	19,19	15,64	7,47	19,00
T_06_C	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	7,50	22,12	18,57	10,40	21,93
T_07_A	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	1,50	18,36	14,81	6,63	18,17
T_07_B	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	4,50	19,49	15,94	7,77	19,30
T_07_C	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	7,50	20,04	16,49	8,31	19,85
T_08_A	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	1,50	--	--	--	--
T_08_B	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	4,50	--	--	--	--
T_08_C	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	7,50	--	--	--	--
T_09_A	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	1,50	--	--	--	--
T_09_B	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	4,50	--	--	--	--
T_09_C	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	7,50	--	--	--	--
T_100_A	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	1,50	17,04	13,49	5,31	16,85
T_100_B	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	4,50	18,62	15,07	6,89	18,43
T_100_C	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	7,50	19,32	15,78	7,60	19,13
T_101_A	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	1,50	11,78	8,23	0,05	11,59
T_101_B	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	4,50	13,18	9,63	1,46	12,99
T_101_C	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	7,50	13,78	10,23	2,06	13,59
T_102_A	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	1,50	17,44	13,89	5,71	17,25
T_102_B	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	4,50	19,42	15,87	7,69	19,23
T_102_C	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	7,50	20,50	16,95	8,77	20,31
T_103_A	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	1,50	3,61	0,06	-8,12	3,42
T_103_B	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	4,50	4,83	1,28	-6,90	4,64
T_103_C	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	7,50	5,33	1,78	-6,40	5,14
T_104_A	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	1,50	17,82	14,27	6,09	17,63
T_104_B	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	4,50	20,78	17,23	9,05	20,59
T_104_C	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	7,50	24,52	20,97	12,79	24,33
T_105_A	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	1,50	16,99	13,44	5,26	16,80
T_105_B	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	4,50	19,87	16,32	8,14	19,68
T_105_C	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	7,50	21,32	17,77	9,59	21,13
T_106_A	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	1,50	19,50	15,96	7,78	19,31
T_106_B	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	4,50	22,13	18,58	10,40	21,94
T_106_C	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	7,50	24,14	20,59	12,41	23,95
T_107_A	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	1,50	19,18	15,63	7,46	18,99
T_107_B	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	4,50	22,12	18,58	10,40	21,93
T_107_C	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	7,50	23,94	20,39	12,22	23,75
T_108_A	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	1,50	25,99	22,44	14,26	25,80
T_108_B	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	4,50	26,76	23,21	15,03	26,57
T_108_C	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	7,50	27,60	24,05	15,87	27,41
T_109_A	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	1,50	19,57	16,02	7,84	19,38
T_109_B	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	4,50	22,47	18,92	10,74	22,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_109_C	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	7,50	24,26	20,71	12,53	24,07
T_10_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	1,50	15,00	11,45	3,28	14,81
T_10_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	4,50	16,49	12,94	4,76	16,30
T_10_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	7,50	15,93	12,38	4,20	15,74
T_110_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	1,50	20,61	17,06	8,88	20,42
T_110_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	4,50	22,64	19,09	10,92	22,45
T_110_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	7,50	24,00	20,45	12,27	23,81
T_111_A	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	1,50	20,01	16,46	8,28	19,82
T_111_B	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	4,50	23,04	19,49	11,31	22,85
T_111_C	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	7,50	25,42	21,87	13,69	25,23
T_112_A	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	1,50	21,32	17,77	9,60	21,13
T_112_B	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	4,50	23,09	19,54	11,37	22,90
T_112_C	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	7,50	24,09	20,54	12,37	23,90
T_113_A	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	1,50	20,90	17,35	9,18	20,71
T_113_B	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	4,50	22,32	18,77	10,60	22,13
T_113_C	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	7,50	23,07	19,52	11,34	22,88
T_114_A	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	1,50	16,10	12,55	4,38	15,91
T_114_B	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	4,50	17,08	13,53	5,35	16,89
T_114_C	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	7,50	17,62	14,08	5,90	17,43
T_115_A	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	1,50	13,98	10,43	2,25	13,79
T_115_B	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	4,50	14,90	11,35	3,17	14,71
T_115_C	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	7,50	15,34	11,79	3,61	15,15
T_116_A	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	1,50	17,22	13,67	5,49	17,03
T_116_B	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	4,50	18,24	14,69	6,51	18,05
T_116_C	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	7,50	18,77	15,22	7,04	18,58
T_117_A	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	1,50	--	--	--	--
T_117_B	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	4,50	--	--	--	--
T_117_C	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	7,50	--	--	--	--
T_118_A	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	1,50	17,44	13,89	5,71	17,25
T_118_B	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	4,50	18,48	14,93	6,75	18,29
T_118_C	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	7,50	19,03	15,48	7,31	18,84
T_119_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	1,50	--	--	--	--
T_119_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	4,50	--	--	--	--
T_119_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	7,50	--	--	--	--
T_11_A	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	1,50	19,72	16,17	8,00	19,53
T_11_B	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	4,50	21,13	17,58	9,40	20,94
T_11_C	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	7,50	21,48	17,94	9,76	21,29
T_120_A	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	1,50	17,18	13,63	5,45	16,99
T_120_B	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	4,50	18,67	15,12	6,94	18,48
T_120_C	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	7,50	19,32	15,77	7,60	19,13
T_121_A	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	1,50	--	--	--	--
T_121_B	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	4,50	--	--	--	--
T_121_C	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	7,50	--	--	--	--
T_122_A	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	1,50	22,52	18,97	10,79	22,33
T_122_B	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	4,50	23,80	20,25	12,07	23,61
T_122_C	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	7,50	24,59	21,04	12,87	24,40
T_123_A	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	1,50	19,20	15,65	7,47	19,01
T_123_B	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	4,50	21,60	18,05	9,87	21,41
T_123_C	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	7,50	25,40	21,85	13,67	25,21
T_124_A	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	1,50	17,70	14,15	5,97	17,51
T_124_B	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	4,50	20,09	16,54	8,37	19,90
T_124_C	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	7,50	20,88	17,33	9,16	20,69
T_125_A	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	1,50	18,09	14,54	6,36	17,90
T_125_B	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	4,50	19,31	15,76	7,58	19,12
T_125_C	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	7,50	20,23	16,68	8,50	20,04
T_126_A	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	1,50	22,15	18,60	10,42	21,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_126_B	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	4,50	23,32	19,77	11,59	23,13
T_126_C	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	7,50	24,10	20,55	12,37	23,91
T_127_A	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	1,50	17,40	13,85	5,67	17,21
T_127_B	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	4,50	20,19	16,64	8,46	20,00
T_127_C	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	7,50	25,52	21,97	13,79	25,33
T_128_A	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	1,50	17,94	14,39	6,21	17,75
T_128_B	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	4,50	20,38	16,83	8,65	20,19
T_128_C	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	7,50	22,16	18,61	10,43	21,97
T_129_A	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	1,50	15,33	11,78	3,60	15,14
T_129_B	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	4,50	16,56	13,01	4,83	16,37
T_129_C	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	7,50	17,71	14,17	5,99	17,52
T_12_A	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	1,50	18,50	14,95	6,77	18,31
T_12_B	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	4,50	19,63	16,08	7,90	19,44
T_12_C	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	7,50	20,28	16,73	8,55	20,09
T_130_A	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	1,50	23,08	19,53	11,35	22,89
T_130_B	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	4,50	24,27	20,72	12,55	24,08
T_130_C	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	7,50	25,12	21,58	13,40	24,93
T_131_A	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	1,50	18,35	14,80	6,62	18,16
T_131_B	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	4,50	20,56	17,01	8,83	20,37
T_131_C	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	7,50	24,78	21,23	13,06	24,59
T_132_A	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	1,50	17,50	13,95	5,77	17,31
T_132_B	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	4,50	19,57	16,02	7,84	19,38
T_132_C	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	7,50	20,40	16,85	8,67	20,21
T_133_A	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	1,50	17,25	13,71	5,53	17,06
T_133_B	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	4,50	18,44	14,89	6,72	18,25
T_133_C	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	7,50	19,50	15,95	7,77	19,31
T_134_A	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	1,50	23,13	19,58	11,40	22,94
T_134_B	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	4,50	24,29	20,74	12,56	24,10
T_134_C	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	7,50	25,07	21,52	13,34	24,88
T_135_A	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	1,50	16,20	12,66	4,48	16,01
T_135_B	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	4,50	18,32	14,77	6,60	18,13
T_135_C	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	7,50	23,32	19,77	11,59	23,13
T_136_A	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	1,50	14,30	10,75	2,58	14,11
T_136_B	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	4,50	16,81	13,26	5,09	16,62
T_136_C	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	7,50	17,49	13,94	5,76	17,30
T_137_A	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	1,50	17,14	13,59	5,41	16,95
T_137_B	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	4,50	18,26	14,71	6,53	18,07
T_137_C	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	7,50	19,04	15,49	7,31	18,85
T_138_A	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	1,50	22,68	19,13	10,95	22,49
T_138_B	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	4,50	23,75	20,20	12,03	23,56
T_138_C	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	7,50	24,58	21,03	12,85	24,39
T_139_A	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	1,50	17,85	14,31	6,13	17,66
T_139_B	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	4,50	19,70	16,15	7,97	19,51
T_139_C	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	7,50	24,30	20,75	12,57	24,11
T_13_A	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	1,50	12,04	8,49	0,31	11,85
T_13_B	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	4,50	15,78	12,23	4,05	15,59
T_13_C	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	7,50	17,21	13,66	5,48	17,02
T_140_A	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	1,50	--	--	--	--
T_140_B	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	4,50	--	--	--	--
T_140_C	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	7,50	--	--	--	--
T_141_A	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	1,50	17,75	14,20	6,02	17,56
T_141_B	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	4,50	18,86	15,31	7,13	18,67
T_141_C	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	7,50	19,63	16,08	7,91	19,44
T_142_A	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	1,50	23,84	20,29	12,11	23,65
T_142_B	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	4,50	25,08	21,53	13,35	24,89
T_142_C	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	7,50	26,74	23,19	15,01	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_143_A	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	1,50	22,62	19,07	10,90	22,43
T_143_B	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	4,50	23,94	20,39	12,21	23,75
T_143_C	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	7,50	25,16	21,61	13,44	24,97
T_144_A	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	1,50	--	--	--	--
T_144_B	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	4,50	--	--	--	--
T_144_C	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	7,50	--	--	--	--
T_145_A	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	1,50	18,93	15,38	7,20	18,74
T_145_B	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	4,50	20,34	16,79	8,61	20,15
T_145_C	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	7,50	21,85	18,30	10,13	21,66
T_146_A	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	1,50	22,91	19,36	11,19	22,72
T_146_B	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	4,50	25,14	21,59	13,42	24,95
T_146_C	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	7,50	27,98	24,43	16,26	27,79
T_147_A	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	1,50	21,16	17,61	9,43	20,97
T_147_B	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	4,50	23,26	19,71	11,53	23,07
T_147_C	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	7,50	24,41	20,86	12,68	24,22
T_148_A	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	1,50	--	--	--	--
T_148_B	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	4,50	--	--	--	--
T_148_C	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	7,50	--	--	--	--
T_149_A	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	1,50	17,05	13,50	5,32	16,86
T_149_B	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	4,50	18,47	14,93	6,75	18,28
T_149_C	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	7,50	22,40	18,85	10,67	22,21
T_149_D	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	10,50	24,08	20,53	12,35	23,89
T_149_E	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	13,50	18,56	15,01	6,83	18,37
T_14_A	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	1,50	14,84	11,30	3,12	14,65
T_14_B	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	4,50	16,17	12,62	4,44	15,98
T_14_C	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	7,50	15,88	12,33	4,15	15,69
T_150_A	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	1,50	16,20	12,65	4,47	16,01
T_150_B	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	4,50	17,09	13,54	5,37	16,90
T_150_C	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	7,50	17,45	13,90	5,72	17,26
T_150_D	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	10,50	17,80	14,25	6,08	17,61
T_150_E	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	13,50	9,34	5,79	-2,39	9,15
T_151_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	1,50	16,52	12,97	4,79	16,33
T_151_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	4,50	17,96	14,41	6,24	17,77
T_151_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	7,50	19,09	15,54	7,36	18,90
T_151_D	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	10,50	20,40	16,86	8,68	20,21
T_151_E	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	13,50	17,43	13,89	5,71	17,24
T_152_A	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	1,50	17,09	13,54	5,36	16,90
T_152_B	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	4,50	17,08	13,53	5,36	16,89
T_152_C	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	7,50	17,41	13,87	5,69	17,22
T_152_D	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	10,50	17,74	14,19	6,01	17,55
T_152_E	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	13,50	9,75	6,20	-1,98	9,56
T_153_A	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	1,50	16,58	13,03	4,85	16,39
T_153_B	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	4,50	18,47	14,92	6,74	18,28
T_153_C	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	7,50	20,21	16,66	8,49	20,02
T_153_D	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	10,50	23,35	19,80	11,63	23,16
T_153_E	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	13,50	22,27	18,72	10,54	22,08
T_154_A	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	1,50	17,53	13,98	5,80	17,34
T_154_B	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	4,50	17,32	13,77	5,59	17,13
T_154_C	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	7,50	17,76	14,21	6,03	17,57
T_154_D	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	10,50	18,08	14,53	6,36	17,89
T_154_E	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	13,50	11,71	8,16	-0,02	11,52
T_155_A	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	1,50	18,12	14,57	6,40	17,93
T_155_B	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	4,50	21,33	17,78	9,60	21,14
T_155_C	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	7,50	22,99	19,45	11,27	22,80
T_155_D	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	10,50	23,38	19,83	11,65	23,19
T_155_E	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	13,50	21,91	18,36	10,18	21,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_156_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	1,50	18,53	14,98	6,80	18,34
T_156_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	4,50	21,49	17,94	9,76	21,30
T_156_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	7,50	25,14	21,59	13,42	24,95
T_156_D	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	10,50	26,87	23,32	15,14	26,68
T_156_E	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	13,50	24,75	21,20	13,02	24,56
T_157_A	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	1,50	18,87	15,32	7,14	18,68
T_157_B	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	4,50	21,62	18,07	9,89	21,43
T_157_C	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	7,50	24,61	21,06	12,89	24,42
T_157_D	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	10,50	26,27	22,72	14,54	26,08
T_157_E	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	13,50	26,63	23,08	14,91	26,44
T_158_A	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	1,50	20,17	16,62	8,45	19,98
T_158_B	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	4,50	22,79	19,24	11,07	22,60
T_158_C	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	7,50	24,19	20,64	12,47	24,00
T_158_D	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	10,50	22,05	18,50	10,32	21,86
T_158_E	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	13,50	22,53	18,99	10,81	22,34
T_159_A	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	1,50	19,72	16,17	7,99	19,53
T_159_B	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	4,50	22,31	18,76	10,58	22,12
T_159_C	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	7,50	23,92	20,37	12,19	23,73
T_159_D	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	10,50	22,56	19,01	10,83	22,37
T_159_E	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	13,50	22,20	18,65	10,47	22,01
T_15_A	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	1,50	19,59	16,05	7,87	19,40
T_15_B	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	4,50	21,11	17,57	9,39	20,92
T_15_C	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	7,50	21,43	17,88	9,71	21,24
T_160_A	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	1,50	20,26	16,71	8,53	20,07
T_160_B	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	4,50	22,64	19,09	10,91	22,45
T_160_C	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	7,50	24,20	20,65	12,47	24,01
T_160_D	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	10,50	21,51	17,96	9,78	21,32
T_160_E	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	13,50	22,44	18,89	10,72	22,25
T_161_A	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	1,50	19,07	15,52	7,35	18,88
T_161_B	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	4,50	21,45	17,90	9,72	21,26
T_161_C	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	7,50	23,75	20,20	12,02	23,56
T_161_D	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	10,50	22,56	19,01	10,84	22,37
T_161_E	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	13,50	21,95	18,40	10,22	21,76
T_162_A	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	1,50	19,26	15,71	7,53	19,07
T_162_B	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	4,50	21,88	18,33	10,15	21,69
T_162_C	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	7,50	23,80	20,25	12,07	23,61
T_162_D	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	10,50	22,25	18,70	10,53	22,06
T_162_E	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	13,50	22,34	18,79	10,61	22,15
T_163_A	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	1,50	18,64	15,09	6,91	18,45
T_163_B	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	4,50	20,81	17,26	9,08	20,62
T_163_C	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	7,50	23,49	19,94	11,76	23,30
T_163_D	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	10,50	22,58	19,03	10,85	22,39
T_163_E	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	13,50	22,33	18,78	10,60	22,14
T_164_A	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	1,50	18,63	15,08	6,90	18,44
T_164_B	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	4,50	21,17	17,62	9,44	20,98
T_164_C	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	7,50	22,93	19,38	11,20	22,74
T_164_D	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	10,50	21,97	18,42	10,24	21,78
T_164_E	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	13,50	21,66	18,11	9,93	21,47
T_165_A	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	1,50	15,54	11,99	3,81	15,35
T_165_B	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	4,50	17,58	14,03	5,85	17,39
T_165_C	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	7,50	18,91	15,36	7,19	18,72
T_165_D	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	10,50	15,10	11,56	3,38	14,91
T_165_E	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	13,50	--	--	--	--
T_166_D	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	10,50	12,81	9,26	1,09	12,62
T_166_E	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	13,50	--	--	--	--
T_167_A	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	1,50	17,76	14,21	6,03	17,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_167_B	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	4,50	20,56	17,01	8,83	20,37
T_167_C	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	7,50	21,80	18,25	10,07	21,61
T_168_A	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	1,50	18,85	15,30	7,12	18,66
T_168_B	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	4,50	22,70	19,15	10,98	22,51
T_168_C	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	7,50	24,43	20,88	12,70	24,24
T_169_A	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	1,50	18,36	14,81	6,63	18,17
T_169_B	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	4,50	21,28	17,73	9,55	21,09
T_169_C	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	7,50	22,77	19,23	11,05	22,58
T_16_A	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	1,50	18,93	15,38	7,20	18,74
T_16_B	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	4,50	20,66	17,11	8,94	20,47
T_16_C	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	7,50	21,49	17,94	9,76	21,30
T_170_A	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	1,50	20,02	16,47	8,29	19,83
T_170_B	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	4,50	22,78	19,23	11,05	22,59
T_170_C	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	7,50	24,77	21,22	13,04	24,58
T_171_A	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	1,50	19,77	16,22	8,04	19,58
T_171_B	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	4,50	22,37	18,82	10,64	22,18
T_171_C	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	7,50	23,54	19,99	11,82	23,35
T_172_A	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	1,50	17,94	14,39	6,21	17,75
T_172_B	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	4,50	21,28	17,73	9,55	21,09
T_172_C	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	7,50	23,57	20,02	11,84	23,38
T_173_A	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	1,50	19,10	15,55	7,37	18,91
T_173_B	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	4,50	21,73	18,18	10,00	21,54
T_173_C	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	7,50	23,23	19,68	11,51	23,04
T_174_A	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	1,50	18,56	15,01	6,84	18,37
T_174_B	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	4,50	20,29	16,75	8,57	20,10
T_174_C	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	7,50	20,80	17,25	9,07	20,61
T_175_A	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	1,50	18,42	14,87	6,70	18,23
T_175_B	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	4,50	20,13	16,59	8,41	19,94
T_175_C	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	7,50	20,59	17,04	8,86	20,40
T_176_A	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	1,50	18,90	15,35	7,18	18,71
T_176_B	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	4,50	20,56	17,01	8,83	20,37
T_176_C	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	7,50	21,03	17,48	9,30	20,84
T_177_A	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	1,50	18,04	14,49	6,31	17,85
T_177_B	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	4,50	19,82	16,27	8,09	19,63
T_177_C	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	7,50	20,29	16,74	8,57	20,10
T_178_A	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	1,50	18,86	15,31	7,13	18,67
T_178_B	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	4,50	20,43	16,88	8,71	20,24
T_178_C	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	7,50	20,92	17,37	9,20	20,73
T_179_A	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	1,50	19,88	16,33	8,15	19,69
T_179_B	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	4,50	21,66	18,11	9,94	21,47
T_179_C	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	7,50	22,59	19,04	10,86	22,40
T_17_A	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	1,50	10,31	6,76	-1,42	10,12
T_17_B	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	4,50	14,14	10,59	2,41	13,95
T_17_C	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	7,50	15,10	11,55	3,37	14,91
T_180_A	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	1,50	17,67	14,12	5,95	17,48
T_180_B	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	4,50	18,70	15,15	6,97	18,51
T_180_C	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	7,50	20,09	16,54	8,37	19,90
T_181_A	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	1,50	16,78	13,23	5,05	16,59
T_181_B	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	4,50	17,76	14,21	6,03	17,57
T_181_C	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	7,50	19,43	15,88	7,70	19,24
T_182_A	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	1,50	19,49	15,94	7,76	19,30
T_182_B	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	4,50	20,73	17,18	9,00	20,54
T_182_C	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	7,50	22,48	18,93	10,75	22,29
T_183_A	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	1,50	15,70	12,15	3,97	15,51
T_183_B	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	4,50	16,52	12,97	4,79	16,33
T_183_C	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	7,50	18,28	14,74	6,56	18,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_184_A	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	1,50	19,01	15,46	7,29	18,82
T_184_B	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	4,50	20,44	16,89	8,71	20,25
T_184_C	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	7,50	22,15	18,60	10,43	21,96
T_185_A	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	1,50	6,74	3,19	-4,99	6,55
T_185_B	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	4,50	9,46	5,91	-2,27	9,27
T_185_C	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	7,50	11,35	7,80	-0,38	11,16
T_186_A	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	1,50	21,89	18,34	10,16	21,70
T_186_B	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	4,50	23,54	19,99	11,81	23,35
T_186_C	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	7,50	24,71	21,16	12,98	24,52
T_187_A	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	1,50	21,50	17,95	9,77	21,31
T_187_B	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	4,50	23,66	20,11	11,93	23,47
T_187_C	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	7,50	24,66	21,11	12,93	24,47
T_188_A	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	1,50	21,89	18,34	10,17	21,70
T_188_B	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	4,50	23,49	19,94	11,76	23,30
T_188_C	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	7,50	24,68	21,14	12,96	24,49
T_189_A	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	1,50	21,27	17,72	9,54	21,08
T_189_B	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	4,50	24,16	20,61	12,43	23,97
T_189_C	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	7,50	25,07	21,52	13,35	24,88
T_18_A	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	1,50	15,10	11,55	3,37	14,91
T_18_B	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	4,50	16,53	12,98	4,80	16,34
T_18_C	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	7,50	16,99	13,44	5,26	16,80
T_190_A	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	1,50	22,51	18,96	10,78	22,32
T_190_B	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	4,50	24,26	20,72	12,54	24,07
T_190_C	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	7,50	25,61	22,07	13,89	25,42
T_191_A	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	1,50	22,07	18,52	10,34	21,88
T_191_B	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	4,50	23,50	19,95	11,77	23,31
T_191_C	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	7,50	24,55	21,00	12,82	24,36
T_192_A	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	1,50	10,47	6,92	-1,26	10,28
T_192_B	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	4,50	11,53	7,98	-0,20	11,34
T_192_C	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	7,50	12,06	8,51	0,33	11,87
T_193_A	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	1,50	--	--	--	--
T_193_B	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	4,50	--	--	--	--
T_193_C	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	7,50	--	--	--	--
T_194_A	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	1,50	14,47	10,92	2,74	14,28
T_194_B	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	4,50	15,44	11,89	3,71	15,25
T_194_C	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	7,50	15,84	12,29	4,11	15,65
T_195_A	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	1,50	--	--	--	--
T_195_B	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	4,50	--	--	--	--
T_195_C	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	7,50	--	--	--	--
T_196_A	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	1,50	13,34	9,79	1,62	13,15
T_196_B	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	4,50	14,44	10,89	2,71	14,25
T_196_C	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	7,50	14,92	11,37	3,19	14,73
T_197_A	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	1,50	13,80	10,25	2,07	13,61
T_197_B	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	4,50	20,06	16,51	8,34	19,87
T_197_C	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	7,50	20,98	17,43	9,25	20,79
T_198_A	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	1,50	20,86	17,31	9,14	20,67
T_198_B	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	4,50	23,25	19,70	11,53	23,06
T_198_C	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	7,50	25,00	21,45	13,27	24,81
T_199_A	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	1,50	19,82	16,27	8,10	19,63
T_199_B	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	4,50	22,18	18,63	10,45	21,99
T_199_C	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	7,50	24,19	20,64	12,46	24,00
T_19_A	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	1,50	18,84	15,29	7,11	18,65
T_19_B	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	4,50	20,59	17,04	8,86	20,40
T_19_C	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	7,50	21,27	17,72	9,54	21,08
T_200_A	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	1,50	--	--	--	--
T_200_B	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_200_C	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	7,50	--	--	--	--
T_201_A	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	1,50	--	--	--	--
T_201_B	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	4,50	18,39	14,84	6,66	18,20
T_201_C	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	7,50	19,27	15,72	7,55	19,08
T_202_A	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	1,50	15,52	11,97	3,79	15,33
T_202_B	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	4,50	18,72	15,17	6,99	18,53
T_202_C	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	7,50	20,24	16,69	8,51	20,05
T_203_A	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	1,50	22,51	18,96	10,78	22,32
T_203_B	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	4,50	24,68	21,14	12,96	24,49
T_203_C	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	7,50	25,94	22,39	14,21	25,75
T_204_A	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	1,50	21,76	18,21	10,03	21,57
T_204_B	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	4,50	23,65	20,10	11,92	23,46
T_204_C	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	7,50	24,56	21,01	12,83	24,37
T_205_A	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	1,50	--	--	--	--
T_205_B	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	4,50	--	--	--	--
T_205_C	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	7,50	--	--	--	--
T_206_A	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	1,50	21,55	18,00	9,83	21,36
T_206_B	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	4,50	24,66	21,11	12,94	24,47
T_206_C	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	7,50	25,60	22,05	13,87	25,41
T_206_D	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	10,50	26,22	22,67	14,50	26,03
T_207_A	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	1,50	8,23	4,68	-3,50	8,04
T_207_B	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	4,50	9,29	5,75	-2,43	9,10
T_207_C	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	7,50	9,95	6,40	-1,77	9,76
T_207_D	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	10,50	10,95	7,40	-0,78	10,76
T_208_A	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	1,50	7,48	3,93	-4,25	7,29
T_208_B	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	4,50	19,98	16,43	8,25	19,79
T_208_C	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	7,50	20,61	17,06	8,88	20,42
T_208_D	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	10,50	20,41	16,87	8,69	20,22
T_209_A	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	1,50	11,83	8,28	0,10	11,64
T_209_B	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	4,50	20,33	16,78	8,60	20,14
T_209_C	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	7,50	21,18	17,63	9,46	20,99
T_209_D	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	10,50	20,13	16,58	8,41	19,94
T_20_A	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	1,50	17,32	13,77	5,59	17,13
T_20_B	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	4,50	18,90	15,35	7,18	18,71
T_20_C	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	7,50	19,75	16,20	8,02	19,56
T_210_A	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	1,50	--	--	--	--
T_210_B	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	4,50	19,29	15,74	7,56	19,10
T_210_C	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	7,50	19,72	16,17	7,99	19,53
T_210_D	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	10,50	20,06	16,51	8,33	19,87
T_211_A	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	1,50	11,92	8,37	0,19	11,73
T_211_B	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	4,50	20,50	16,95	8,78	20,31
T_211_C	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	7,50	21,37	17,82	9,65	21,18
T_211_D	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	10,50	20,34	16,79	8,61	20,15
T_212_A	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	1,50	6,67	3,12	-5,05	6,48
T_212_B	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	4,50	20,06	16,51	8,34	19,87
T_212_C	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	7,50	20,56	17,01	8,84	20,37
T_212_D	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	10,50	21,20	17,65	9,48	21,01
T_213_A	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	1,50	14,09	10,54	2,36	13,90
T_213_B	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	4,50	15,58	12,03	3,85	15,39
T_213_C	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	7,50	16,14	12,59	4,41	15,95
T_213_D	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	10,50	15,52	11,97	3,79	15,33
T_214_A	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	1,50	12,00	8,45	0,27	11,81
T_214_B	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	4,50	13,09	9,55	1,37	12,90
T_214_C	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	7,50	13,56	10,01	1,84	13,37
T_214_D	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	10,50	14,18	10,63	2,46	13,99
T_215_A	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	1,50	22,23	18,68	10,50	22,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_215_B	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	4,50	24,79	21,24	13,07	24,60
T_215_C	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	7,50	26,06	22,51	14,34	25,87
T_215_D	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	10,50	27,47	23,92	15,74	27,28
T_216_A	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	1,50	22,35	18,80	10,63	22,16
T_216_B	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	4,50	24,24	20,69	12,52	24,05
T_216_C	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	7,50	25,18	21,64	13,46	24,99
T_216_D	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	10,50	25,47	21,92	13,74	25,28
T_217_A	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	1,50	23,11	19,57	11,39	22,92
T_217_B	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	4,50	24,93	21,38	13,20	24,74
T_217_C	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	7,50	25,69	22,14	13,96	25,50
T_217_D	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	10,50	26,11	22,56	14,38	25,92
T_218_A	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	1,50	23,44	19,89	11,71	23,25
T_218_B	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	4,50	25,18	21,63	13,46	24,99
T_218_C	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	7,50	26,43	22,89	14,71	26,24
T_218_D	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	10,50	28,62	25,07	16,89	28,43
T_219_A	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	1,50	23,20	19,65	11,48	23,01
T_219_B	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	4,50	24,90	21,35	13,17	24,71
T_219_C	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	7,50	25,68	22,13	13,95	25,49
T_219_D	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	10,50	26,08	22,53	14,36	25,89
T_21_A	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	1,50	18,29	14,74	6,56	18,10
T_21_B	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	4,50	21,41	17,86	9,68	21,22
T_21_C	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	7,50	22,38	18,83	10,66	22,19
T_220_A	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	1,50	23,53	19,98	11,80	23,34
T_220_B	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	4,50	25,30	21,75	13,57	25,11
T_220_C	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	7,50	26,09	22,54	14,37	25,90
T_220_D	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	10,50	26,59	23,04	14,87	26,40
T_221_A	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	1,50	22,87	19,32	11,14	22,68
T_221_B	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	4,50	24,50	20,95	12,77	24,31
T_221_C	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	7,50	25,40	21,85	13,67	25,21
T_221_D	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	10,50	26,13	22,58	14,40	25,94
T_222_A	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	1,50	18,26	14,71	6,53	18,07
T_222_B	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	4,50	20,35	16,80	8,62	20,16
T_222_C	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	7,50	21,10	17,55	9,38	20,91
T_223_A	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	1,50	17,87	14,32	6,14	17,68
T_223_B	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	4,50	19,99	16,44	8,26	19,80
T_223_C	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	7,50	20,73	17,18	9,01	20,54
T_224_A	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	1,50	18,61	15,06	6,88	18,42
T_224_B	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	4,50	20,63	17,08	8,90	20,44
T_224_C	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	7,50	21,34	17,79	9,62	21,15
T_225_A	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	1,50	21,95	18,40	10,22	21,76
T_225_B	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	4,50	24,46	20,91	12,73	24,27
T_225_C	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	7,50	25,29	21,74	13,56	25,10
T_226_A	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	1,50	16,32	12,77	4,59	16,13
T_226_B	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	4,50	20,07	16,52	8,35	19,88
T_226_C	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	7,50	24,60	21,05	12,88	24,41
T_227_A	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	1,50	19,00	15,46	7,28	18,81
T_227_B	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	4,50	22,29	18,74	10,56	22,10
T_227_C	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	7,50	24,77	21,22	13,05	24,58
T_228_A	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	1,50	19,11	15,56	7,39	18,92
T_228_B	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	4,50	21,33	17,78	9,60	21,14
T_228_C	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	7,50	24,89	21,34	13,17	24,70
T_229_A	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	1,50	16,49	12,94	4,76	16,30
T_229_B	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	4,50	17,25	13,70	5,52	17,06
T_229_C	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	7,50	17,84	14,29	6,11	17,65
T_22_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	1,50	18,60	15,05	6,87	18,41
T_22_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	4,50	21,69	18,14	9,96	21,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_22_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	7,50	22,35	18,80	10,62	22,16
T_230_A	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	1,50	16,64	13,09	4,92	16,45
T_230_B	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	4,50	21,50	17,95	9,77	21,31
T_230_C	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	7,50	23,35	19,80	11,62	23,16
T_231_A	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	1,50	17,24	13,69	5,51	17,05
T_231_B	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	4,50	21,30	17,75	9,57	21,11
T_231_C	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	7,50	23,90	20,35	12,17	23,71
T_232_A	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	1,50	22,24	18,69	10,51	22,05
T_232_B	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	4,50	23,94	20,39	12,21	23,75
T_232_C	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	7,50	25,07	21,52	13,34	24,88
T_233_A	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	1,50	18,69	15,14	6,96	18,50
T_233_B	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	4,50	19,77	16,22	8,04	19,58
T_233_C	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	7,50	20,25	16,70	8,52	20,06
T_234_A	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	1,50	9,90	6,35	-1,83	9,71
T_234_B	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	4,50	12,00	8,45	0,28	11,81
T_234_C	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	7,50	12,39	8,84	0,67	12,20
T_235_A	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	1,50	17,46	13,91	5,74	17,27
T_235_B	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	4,50	19,22	15,67	7,50	19,03
T_235_C	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	7,50	17,83	14,28	6,10	17,64
T_236_A	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	1,50	15,90	12,35	4,17	15,71
T_236_B	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	4,50	17,95	14,40	6,22	17,76
T_236_C	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	7,50	24,37	20,82	12,64	24,18
T_237_A	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	1,50	18,70	15,15	6,97	18,51
T_237_B	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	4,50	20,53	16,98	8,80	20,34
T_237_C	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	7,50	23,38	19,83	11,65	23,19
T_238_A	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	1,50	17,05	13,50	5,32	16,86
T_238_B	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	4,50	19,75	16,20	8,02	19,56
T_238_C	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	7,50	22,44	18,89	10,72	22,25
T_239_A	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	1,50	18,17	14,62	6,44	17,98
T_239_B	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	4,50	21,38	17,83	9,65	21,19
T_239_C	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	7,50	21,94	18,39	10,22	21,75
T_23_A	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	1,50	18,58	15,03	6,85	18,39
T_23_B	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	4,50	21,54	17,99	9,82	21,35
T_23_C	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	7,50	22,99	19,44	11,27	22,80
T_240_A	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	1,50	17,01	13,46	5,28	16,82
T_240_B	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	4,50	19,32	15,77	7,59	19,13
T_240_C	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	7,50	25,64	22,09	13,91	25,45
T_241_A	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	1,50	20,39	16,84	8,67	20,20
T_241_B	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	4,50	22,40	18,85	10,67	22,21
T_241_C	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	7,50	23,47	19,92	11,75	23,28
T_242_A	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	1,50	16,74	13,19	5,01	16,55
T_242_B	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	4,50	20,89	17,34	9,16	20,70
T_242_C	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	7,50	24,34	20,79	12,61	24,15
T_243_A	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	1,50	17,24	13,69	5,51	17,05
T_243_B	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	4,50	20,67	17,12	8,94	20,48
T_243_C	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	7,50	22,61	19,06	10,89	22,42
T_244_A	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	1,50	22,62	19,07	10,89	22,43
T_244_B	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	4,50	25,40	21,85	13,67	25,21
T_244_C	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	7,50	26,93	23,38	15,20	26,74
T_245_A	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	1,50	19,59	16,04	7,87	19,40
T_245_B	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	4,50	22,44	18,89	10,71	22,25
T_245_C	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	7,50	23,79	20,24	12,06	23,60
T_246_A	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	1,50	23,53	19,98	11,81	23,34
T_246_B	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	4,50	26,44	22,89	14,71	26,25
T_246_C	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	7,50	28,33	24,78	16,60	28,14
T_247_A	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	1,50	15,76	12,21	4,03	15,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_247_B	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	4,50	16,94	13,39	5,21	16,75
T_247_C	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	7,50	15,68	12,13	3,95	15,49
T_248_A	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	1,50	17,37	13,82	5,64	17,18
T_248_B	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	4,50	19,56	16,01	7,83	19,37
T_248_C	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	7,50	18,97	15,42	7,25	18,78
T_249_A	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	1,50	15,27	11,72	3,54	15,08
T_249_B	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	4,50	16,11	12,56	4,38	15,92
T_249_C	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	7,50	14,15	10,60	2,42	13,96
T_24_A	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	1,50	18,59	15,04	6,86	18,40
T_24_B	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	4,50	21,70	18,15	9,97	21,51
T_24_C	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	7,50	22,32	18,77	10,59	22,13
T_250_A	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	1,50	17,93	14,38	6,20	17,74
T_250_B	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	4,50	20,66	17,11	8,94	20,47
T_250_C	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	7,50	21,11	17,56	9,38	20,92
T_251_A	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	1,50	12,81	9,26	1,08	12,62
T_251_B	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	4,50	13,47	9,92	1,74	13,28
T_251_C	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	7,50	11,40	7,85	-0,33	11,21
T_252_A	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	1,50	17,60	14,05	5,87	17,41
T_252_B	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	4,50	18,99	15,44	7,26	18,80
T_252_C	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	7,50	19,58	16,03	7,85	19,39
T_253_A	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	1,50	24,71	21,16	12,99	24,52
T_253_B	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	4,50	26,63	23,08	14,90	26,44
T_253_C	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	7,50	28,04	24,49	16,32	27,85
T_254_A	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	1,50	25,11	21,56	13,38	24,92
T_254_B	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	4,50	26,76	23,21	15,03	26,57
T_254_C	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	7,50	27,77	24,22	16,04	27,58
T_255_A	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	1,50	24,13	20,58	12,40	23,94
T_255_B	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	4,50	26,46	22,91	14,73	26,27
T_255_C	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	7,50	28,11	24,56	16,38	27,92
T_256_A	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	1,50	25,11	21,56	13,38	24,92
T_256_B	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	4,50	26,74	23,19	15,02	26,55
T_256_C	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	7,50	27,89	24,34	16,16	27,70
T_257_A	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	1,50	23,16	19,61	11,43	22,97
T_257_B	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	4,50	25,84	22,29	14,11	25,65
T_257_C	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	7,50	28,44	24,89	16,71	28,25
T_258_A	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	1,50	14,27	10,72	2,54	14,08
T_258_B	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	4,50	17,30	13,75	5,57	17,11
T_258_C	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	7,50	17,93	14,38	6,20	17,74
T_259_A	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	1,50	23,69	20,14	11,96	23,50
T_259_B	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	4,50	25,25	21,70	13,53	25,06
T_259_C	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	7,50	27,24	23,69	15,51	27,05
T_25_A	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	1,50	19,03	15,48	7,30	18,84
T_25_B	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	4,50	21,57	18,02	9,84	21,38
T_25_C	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	7,50	23,00	19,45	11,27	22,81
T_260_A	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	1,50	22,59	19,04	10,86	22,40
T_260_B	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	4,50	24,64	21,09	12,92	24,45
T_260_C	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	7,50	27,36	23,81	15,64	27,17
T_261_A	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	1,50	23,30	19,75	11,57	23,11
T_261_B	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	4,50	24,86	21,31	13,14	24,67
T_261_C	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	7,50	26,70	23,15	14,98	26,51
T_262_A	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	1,50	22,74	19,19	11,01	22,55
T_262_B	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	4,50	24,87	21,32	13,14	24,68
T_262_C	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	7,50	27,21	23,66	15,49	27,02
T_263_A	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	1,50	22,54	18,99	10,81	22,35
T_263_B	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	4,50	24,20	20,65	12,47	24,01
T_263_C	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	7,50	26,36	22,81	14,63	26,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_264_A	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	1,50	22,93	19,38	11,21	22,74
T_264_B	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	4,50	24,53	20,98	12,80	24,34
T_264_C	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	7,50	26,73	23,18	15,00	26,54
T_265_A	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	1,50	17,89	14,34	6,16	17,70
T_265_B	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	4,50	19,45	15,90	7,72	19,26
T_265_C	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	7,50	20,97	17,42	9,25	20,78
T_266_A	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	1,50	17,35	13,80	5,62	17,16
T_266_B	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	4,50	18,41	14,86	6,68	18,22
T_266_C	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	7,50	18,95	15,41	7,23	18,76
T_267_A	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	1,50	17,42	13,87	5,69	17,23
T_267_B	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	4,50	19,56	16,01	7,83	19,37
T_267_C	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	7,50	21,98	18,43	10,26	21,79
T_268_A	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	1,50	17,61	14,06	5,88	17,42
T_268_B	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	4,50	18,80	15,25	7,07	18,61
T_268_C	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	7,50	19,50	15,95	7,77	19,31
T_269_A	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	1,50	17,57	14,03	5,85	17,38
T_269_B	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	4,50	20,07	16,52	8,34	19,88
T_269_C	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	7,50	21,96	18,41	10,23	21,77
T_26_A	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	1,50	18,69	15,14	6,97	18,50
T_26_B	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	4,50	22,01	18,46	10,29	21,82
T_26_C	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	7,50	22,57	19,02	10,84	22,38
T_270_A	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	1,50	20,71	17,16	8,99	20,52
T_270_B	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	4,50	22,64	19,09	10,92	22,45
T_270_C	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	7,50	23,46	19,91	11,74	23,27
T_271_A	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	1,50	30,62	27,07	18,89	30,43
T_271_B	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	4,50	31,07	27,52	19,34	30,88
T_271_C	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	7,50	31,50	27,95	19,77	31,31
T_272_A	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	1,50	30,22	26,67	18,49	30,03
T_272_B	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	4,50	30,73	27,18	19,00	30,54
T_272_C	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	7,50	31,45	27,91	19,73	31,26
T_273_A	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	1,50	25,71	22,16	13,98	25,52
T_273_B	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	4,50	27,07	23,52	15,34	26,88
T_273_C	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	7,50	28,22	24,67	16,50	28,03
T_274_A	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	1,50	25,75	22,20	14,02	25,56
T_274_B	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	4,50	27,22	23,67	15,49	27,03
T_274_C	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	7,50	28,51	24,96	16,78	28,32
T_275_A	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	1,50	21,76	18,21	10,03	21,57
T_275_B	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	4,50	23,75	20,20	12,02	23,56
T_275_C	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	7,50	25,12	21,57	13,40	24,93
T_276_A	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	1,50	19,49	15,94	7,76	19,30
T_276_B	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	4,50	22,05	18,50	10,32	21,86
T_276_C	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	7,50	24,00	20,45	12,28	23,81
T_277_A	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	1,50	22,63	19,08	10,90	22,44
T_277_B	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	4,50	24,67	21,12	12,94	24,48
T_277_C	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	7,50	26,08	22,53	14,36	25,89
T_278_A	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	1,50	19,04	15,49	7,31	18,85
T_278_B	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	4,50	20,71	17,16	8,98	20,52
T_278_C	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	7,50	22,38	18,84	10,66	22,19
T_279_A	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	1,50	17,37	13,82	5,65	17,18
T_279_B	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	4,50	18,50	14,95	6,77	18,31
T_279_C	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	7,50	19,30	15,75	7,57	19,11
T_27_A	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	1,50	19,85	16,30	8,12	19,66
T_27_B	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	4,50	21,77	18,22	10,04	21,58
T_27_C	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	7,50	23,03	19,48	11,30	22,84
T_280_A	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	1,50	21,32	17,77	9,59	21,13
T_280_B	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	4,50	23,59	20,04	11,86	23,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_280_C	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	7,50	26,39	22,84	14,66	26,20
T_281_A	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	1,50	22,36	18,81	10,63	22,17
T_281_B	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	4,50	24,45	20,90	12,72	24,26
T_281_C	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	7,50	26,63	23,08	14,91	26,44
T_282_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	1,50	18,29	14,74	6,57	18,10
T_282_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	4,50	19,52	15,98	7,80	19,33
T_282_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	7,50	20,00	16,45	8,27	19,81
T_283_A	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	1,50	19,18	15,63	7,45	18,99
T_283_B	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	4,50	22,34	18,79	10,62	22,15
T_283_C	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	7,50	26,08	22,53	14,35	25,89
T_284_A	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	1,50	21,81	18,26	10,08	21,62
T_284_B	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	4,50	24,52	20,97	12,79	24,33
T_284_C	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	7,50	26,75	23,20	15,02	26,56
T_285_A	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	1,50	18,25	14,70	6,53	18,06
T_285_B	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	4,50	19,40	15,85	7,67	19,21
T_285_C	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	7,50	20,07	16,52	8,34	19,88
T_286_A	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	1,50	19,02	15,47	7,29	18,83
T_286_B	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	4,50	20,27	16,72	8,54	20,08
T_286_C	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	7,50	20,95	17,40	9,23	20,76
T_287_A	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	1,50	22,08	18,53	10,35	21,89
T_287_B	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	4,50	24,39	20,84	12,67	24,20
T_287_C	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	7,50	26,66	23,11	14,93	26,47
T_288_A	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	1,50	22,17	18,62	10,44	21,98
T_288_B	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	4,50	24,45	20,90	12,72	24,26
T_288_C	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	7,50	26,50	22,95	14,78	26,31
T_289_A	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	1,50	22,67	19,12	10,94	22,48
T_289_B	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	4,50	25,05	21,50	13,32	24,86
T_289_C	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	7,50	27,22	23,67	15,49	27,03
T_28_A	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	1,50	18,80	15,25	7,08	18,61
T_28_B	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	4,50	21,98	18,43	10,25	21,79
T_28_C	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	7,50	22,64	19,09	10,91	22,45
T_290_A	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	1,50	23,02	19,47	11,29	22,83
T_290_B	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	4,50	25,29	21,74	13,56	25,10
T_290_C	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	7,50	26,92	23,37	15,20	26,73
T_291_A	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	1,50	18,03	14,48	6,30	17,84
T_291_B	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	4,50	19,22	15,67	7,49	19,03
T_291_C	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	7,50	19,78	16,23	8,05	19,59
T_292_A	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	1,50	16,14	12,59	4,41	15,95
T_292_B	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	4,50	17,77	14,22	6,04	17,58
T_292_C	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	7,50	19,40	15,85	7,68	19,21
T_293_A	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	1,50	17,83	14,28	6,10	17,64
T_293_B	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	4,50	19,10	15,55	7,37	18,91
T_293_C	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	7,50	19,64	16,09	7,91	19,45
T_294_A	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	1,50	27,73	24,18	16,00	27,54
T_294_B	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	4,50	28,03	24,48	16,30	27,84
T_294_C	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	7,50	28,05	24,50	16,33	27,86
T_294_D	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	10,50	20,86	17,31	9,14	20,67
T_295_A	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	1,50	20,13	16,58	8,40	19,94
T_295_B	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	4,50	21,35	17,80	9,62	21,16
T_295_C	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	7,50	21,63	18,08	9,90	21,44
T_295_D	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	10,50	20,77	17,23	9,05	20,58
T_296_A	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	1,50	29,96	26,41	18,23	29,77
T_296_B	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	4,50	30,62	27,07	18,90	30,43
T_296_C	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	7,50	31,63	28,08	19,90	31,44
T_296_D	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	10,50	33,57	30,02	21,85	33,38
T_297_A	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	1,50	31,06	27,51	19,33	30,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_297_B	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	4,50	31,62	28,07	19,89	31,43
T_297_C	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	7,50	32,38	28,83	20,65	32,19
T_297_D	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	10,50	34,04	30,50	22,32	33,85
T_298_A	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	1,50	28,98	25,43	17,25	28,79
T_298_B	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	4,50	29,79	26,24	18,06	29,60
T_298_C	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	7,50	30,91	27,36	19,18	30,72
T_298_D	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	10,50	32,70	29,16	20,98	32,51
T_299_A	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	1,50	31,01	27,46	19,28	30,82
T_299_B	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	4,50	31,57	28,02	19,84	31,38
T_299_C	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	7,50	32,26	28,72	20,54	32,07
T_299_D	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	10,50	33,58	30,03	21,85	33,39
T_29_A	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	1,50	19,31	15,76	7,58	19,12
T_29_B	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	4,50	21,36	17,81	9,63	21,17
T_29_C	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	7,50	22,43	18,88	10,71	22,24
T_300_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	1,50	30,79	27,24	19,06	30,60
T_300_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	4,50	31,36	27,81	19,64	31,17
T_300_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	7,50	32,20	28,65	20,47	32,01
T_300_D	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	10,50	34,05	30,50	22,32	33,86
T_301_A	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	1,50	30,80	27,25	19,08	30,61
T_301_B	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	4,50	31,44	27,89	19,71	31,25
T_301_C	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	7,50	32,12	28,57	20,39	31,93
T_301_D	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	10,50	34,14	30,59	22,41	33,95
T_302_A	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	1,50	30,85	27,30	19,12	30,66
T_302_B	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	4,50	32,72	29,17	20,99	32,53
T_302_C	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	7,50	33,53	29,98	21,80	33,34
T_302_D	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	10,50	35,40	31,85	23,67	35,21
T_303_A	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	1,50	31,19	27,64	19,46	31,00
T_303_B	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	4,50	32,86	29,31	21,13	32,67
T_303_C	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	7,50	33,61	30,06	21,88	33,42
T_303_D	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	10,50	35,44	31,89	23,71	35,25
T_304_A	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	1,50	32,81	29,26	21,08	32,62
T_304_B	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	4,50	34,17	30,62	22,44	33,98
T_304_C	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	7,50	34,67	31,12	22,95	34,48
T_304_D	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	10,50	35,73	32,18	24,00	35,54
T_305_A	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	1,50	13,51	9,97	1,79	13,32
T_305_B	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	4,50	14,39	10,84	2,66	14,20
T_305_C	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	7,50	14,69	11,14	2,96	14,50
T_305_D	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	10,50	14,94	11,40	3,22	14,75
T_306_A	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	1,50	14,08	10,53	2,35	13,89
T_306_B	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	4,50	14,99	11,44	3,26	14,80
T_306_C	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	7,50	15,28	11,73	3,55	15,09
T_306_D	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	10,50	15,54	11,99	3,81	15,35
T_307_A	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	1,50	13,81	10,26	2,08	13,62
T_307_B	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	4,50	14,74	11,20	3,02	14,55
T_307_C	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	7,50	15,06	11,52	3,34	14,87
T_307_D	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	10,50	15,34	11,79	3,61	15,15
T_308_A	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	1,50	13,61	10,06	1,88	13,42
T_308_B	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	4,50	14,51	10,96	2,78	14,32
T_308_C	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	7,50	15,05	11,50	3,32	14,86
T_308_D	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	10,50	15,48	11,93	3,75	15,29
T_309_A	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	1,50	12,32	8,77	0,60	12,13
T_309_B	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	4,50	15,24	11,69	3,51	15,05
T_309_C	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	7,50	15,56	12,01	3,83	15,37
T_309_D	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	10,50	15,84	12,29	4,12	15,65
T_30_A	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	1,50	18,26	14,71	6,54	18,07
T_30_B	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	4,50	21,15	17,61	9,43	20,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_30_C	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	7,50	21,54	17,99	9,81	21,35
T_310_A	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	1,50	13,69	10,14	1,96	13,50
T_310_B	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	4,50	15,16	11,61	3,43	14,97
T_310_C	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	7,50	15,86	12,31	4,13	15,67
T_310_D	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	10,50	16,39	12,84	4,67	16,20
T_311_A	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	1,50	8,60	5,05	-3,13	8,41
T_311_B	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	4,50	12,53	8,98	0,81	12,34
T_311_C	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	7,50	14,20	10,65	2,47	14,01
T_311_D	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	10,50	14,48	10,93	2,75	14,29
T_312_A	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	1,50	23,26	19,71	11,53	23,07
T_312_B	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	4,50	25,21	21,66	13,48	25,02
T_312_C	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	7,50	26,78	23,23	15,05	26,59
T_313_A	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	1,50	22,94	19,39	11,21	22,75
T_313_B	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	4,50	25,10	21,55	13,37	24,91
T_313_C	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	7,50	26,68	23,13	14,95	26,49
T_314_A	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	1,50	24,14	20,59	12,41	23,95
T_314_B	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	4,50	26,08	22,53	14,35	25,89
T_314_C	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	7,50	27,40	23,85	15,67	27,21
T_315_A	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	1,50	21,85	18,30	10,12	21,66
T_315_B	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	4,50	24,50	20,95	12,78	24,31
T_315_C	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	7,50	26,33	22,78	14,61	26,14
T_316_A	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	1,50	10,37	6,82	-1,36	10,18
T_316_B	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	4,50	11,37	7,82	-0,35	11,18
T_316_C	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	7,50	11,77	8,22	0,04	11,58
T_317_A	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	1,50	17,57	14,02	5,84	17,38
T_317_B	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	4,50	19,20	15,65	7,47	19,01
T_317_C	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	7,50	20,46	16,91	8,74	20,27
T_318_A	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	1,50	19,69	16,14	7,96	19,50
T_318_B	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	4,50	21,71	18,16	9,98	21,52
T_318_C	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	7,50	22,62	19,07	10,89	22,43
T_319_A	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	1,50	25,33	21,78	13,60	25,14
T_319_B	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	4,50	26,93	23,38	15,20	26,74
T_319_C	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	7,50	28,59	25,04	16,86	28,40
T_31_A	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	1,50	19,59	16,04	7,87	19,40
T_31_B	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	4,50	21,54	17,99	9,81	21,35
T_31_C	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	7,50	22,77	19,22	11,05	22,58
T_320_A	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	1,50	24,75	21,20	13,02	24,56
T_320_B	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	4,50	26,47	22,92	14,75	26,28
T_320_C	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	7,50	28,45	24,90	16,72	28,26
T_321_A	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	1,50	25,77	22,22	14,04	25,58
T_321_B	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	4,50	27,34	23,79	15,62	27,15
T_321_C	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	7,50	28,94	25,39	17,21	28,75
T_322_A	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	1,50	24,61	21,06	12,88	24,42
T_322_B	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	4,50	25,94	22,39	14,21	25,75
T_322_C	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	7,50	27,12	23,57	15,39	26,93
T_323_A	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	1,50	--	--	--	--
T_323_B	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	4,50	--	--	--	--
T_323_C	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	7,50	--	--	--	--
T_324_A	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	1,50	--	--	--	--
T_324_B	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	4,50	--	--	--	--
T_324_C	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	7,50	--	--	--	--
T_325_A	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	1,50	--	--	--	--
T_325_B	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	4,50	--	--	--	--
T_325_C	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	7,50	--	--	--	--
T_326_A	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	1,50	25,04	21,49	13,32	24,85
T_326_B	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	4,50	26,54	22,99	14,81	26,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_326_C	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	7,50	28,48	24,93	16,76	28,29
T_327_A	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	1,50	24,15	20,60	12,42	23,96
T_327_B	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	4,50	25,58	22,03	13,86	25,39
T_327_C	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	7,50	26,95	23,40	15,22	26,76
T_328_A	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	1,50	--	--	--	--
T_328_B	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	4,50	--	--	--	--
T_328_C	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	7,50	--	--	--	--
T_329_A	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	1,50	21,28	17,74	9,56	21,09
T_329_B	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	4,50	23,63	20,08	11,90	23,44
T_329_C	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	7,50	24,95	21,40	13,22	24,76
T_32_A	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	1,50	17,75	14,21	6,03	17,56
T_32_B	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	4,50	19,22	15,67	7,50	19,03
T_32_C	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	7,50	20,44	16,89	8,71	20,25
T_330_A	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	1,50	20,57	17,02	8,84	20,38
T_330_B	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	4,50	22,67	19,12	10,94	22,48
T_330_C	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	7,50	24,10	20,55	12,37	23,91
T_331_A	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	1,50	26,72	23,17	14,99	26,53
T_331_B	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	4,50	28,27	24,72	16,54	28,08
T_331_C	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	7,50	29,42	25,87	17,69	29,23
T_332_A	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	1,50	24,28	20,73	12,55	24,09
T_332_B	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	4,50	25,74	22,19	14,01	25,55
T_332_C	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	7,50	27,12	23,57	15,39	26,93
T_333_A	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	1,50	3,09	-0,46	-8,63	2,90
T_333_B	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	4,50	4,47	0,93	-7,25	4,28
T_333_C	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	7,50	5,62	2,07	-6,10	5,43
T_334_A	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	1,50	18,31	14,76	6,58	18,12
T_334_B	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	4,50	20,46	16,91	8,74	20,27
T_334_C	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	7,50	21,58	18,03	9,85	21,39
T_335_A	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	1,50	19,26	15,71	7,53	19,07
T_335_B	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	4,50	22,14	18,59	10,41	21,95
T_335_C	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	7,50	23,90	20,35	12,17	23,71
T_336_A	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	1,50	11,92	8,37	0,19	11,73
T_336_B	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	4,50	15,12	11,57	3,39	14,93
T_336_C	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	7,50	18,48	14,94	6,76	18,29
T_337_A	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	1,50	23,23	19,68	11,51	23,04
T_337_B	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	4,50	25,08	21,53	13,35	24,89
T_337_C	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	7,50	27,51	23,96	15,78	27,32
T_338_A	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	1,50	23,23	19,68	11,50	23,04
T_338_B	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	4,50	24,82	21,27	13,09	24,63
T_338_C	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	7,50	26,68	23,13	14,96	26,49
T_339_A	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	1,50	23,33	19,78	11,60	23,14
T_339_B	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	4,50	25,04	21,49	13,32	24,85
T_339_C	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	7,50	27,05	23,50	15,32	26,86
T_33_A	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	1,50	10,51	6,96	-1,22	10,32
T_33_B	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	4,50	11,63	8,08	-0,10	11,44
T_33_C	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	7,50	11,93	8,38	0,20	11,74
T_340_A	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	1,50	23,52	19,97	11,80	23,33
T_340_B	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	4,50	24,95	21,41	13,23	24,76
T_340_C	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	7,50	26,47	22,92	14,74	26,28
T_341_A	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	1,50	14,64	11,09	2,92	14,45
T_341_B	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	4,50	17,69	14,14	5,96	17,50
T_341_C	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	7,50	19,49	15,94	7,76	19,30
T_342_A	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	1,50	19,52	15,97	7,79	19,33
T_342_B	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	4,50	19,81	16,26	8,09	19,62
T_342_C	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	7,50	19,25	15,70	7,52	19,06
T_343_A	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	1,50	25,83	22,28	14,11	25,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_343_B	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	4,50	28,10	24,56	16,38	27,91
T_343_C	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	7,50	30,52	26,97	18,79	30,33
T_344_A	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	1,50	25,11	21,56	13,38	24,92
T_344_B	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	4,50	27,53	23,98	15,80	27,34
T_344_C	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	7,50	29,81	26,26	18,08	29,62
T_345_A	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	1,50	25,37	21,82	13,64	25,18
T_345_B	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	4,50	27,62	24,07	15,89	27,43
T_345_C	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	7,50	30,29	26,74	18,56	30,10
T_346_A	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	1,50	21,39	17,84	9,66	21,20
T_346_B	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	4,50	23,17	19,62	11,44	22,98
T_346_C	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	7,50	28,99	25,45	17,27	28,80
T_347_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	1,50	22,42	18,87	10,69	22,23
T_347_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	4,50	23,64	20,09	11,92	23,45
T_347_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	7,50	24,89	21,34	13,16	24,70
T_348_A	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	1,50	25,24	21,69	13,51	25,05
T_348_B	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	4,50	25,96	22,41	14,23	25,77
T_348_C	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	7,50	26,37	22,82	14,64	26,18
T_349_A	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	1,50	23,91	20,36	12,18	23,72
T_349_B	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	4,50	24,58	21,03	12,86	24,39
T_349_C	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	7,50	24,95	21,40	13,22	24,76
T_34_A	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	1,50	10,64	7,09	-1,09	10,45
T_34_B	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	4,50	11,60	8,05	-0,13	11,41
T_34_C	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	7,50	12,02	8,47	0,29	11,83
T_350_A	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	1,50	23,98	20,43	12,25	23,79
T_350_B	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	4,50	25,65	22,11	13,93	25,46
T_350_C	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	7,50	28,26	24,71	16,54	28,07
T_351_A	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	1,50	26,47	22,92	14,74	26,28
T_351_B	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	4,50	28,49	24,94	16,76	28,30
T_351_C	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	7,50	30,39	26,84	18,66	30,20
T_352_A	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	1,50	25,42	21,87	13,69	25,23
T_352_B	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	4,50	27,58	24,03	15,85	27,39
T_352_C	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	7,50	30,23	26,68	18,50	30,04
T_353_A	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	1,50	23,13	19,58	11,40	22,94
T_353_B	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	4,50	24,41	20,86	12,68	24,22
T_353_C	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	7,50	25,33	21,78	13,61	25,14
T_354_A	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	1,50	17,63	14,08	5,90	17,44
T_354_B	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	4,50	21,25	17,70	9,52	21,06
T_354_C	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	7,50	24,71	21,16	12,99	24,52
T_355_A	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	1,50	18,17	14,62	6,44	17,98
T_355_B	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	4,50	20,04	16,49	8,31	19,85
T_355_C	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	7,50	23,74	20,19	12,02	23,55
T_356_A	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	1,50	19,17	15,62	7,45	18,98
T_356_B	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	4,50	21,20	17,65	9,47	21,01
T_356_C	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	7,50	25,05	21,50	13,32	24,86
T_357_A	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	1,50	19,69	16,14	7,96	19,50
T_357_B	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	4,50	20,77	17,22	9,04	20,58
T_357_C	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	7,50	23,83	20,29	12,11	23,64
T_358_A	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	1,50	20,99	17,44	9,26	20,80
T_358_B	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	4,50	23,00	19,45	11,27	22,81
T_358_C	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	7,50	26,47	22,92	14,74	26,28
T_359_A	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	1,50	20,72	17,17	8,99	20,53
T_359_B	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	4,50	21,71	18,16	9,98	21,52
T_359_C	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	7,50	24,71	21,16	12,98	24,52
T_35_A	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	1,50	13,40	9,85	1,67	13,21
T_35_B	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	4,50	15,51	11,96	3,78	15,32
T_35_C	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	7,50	16,31	12,76	4,58	16,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_360_A	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	1,50	32,65	29,10	20,92	32,46
T_360_B	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	4,50	33,17	29,62	21,45	32,98
T_360_C	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	7,50	34,03	30,48	22,30	33,84
T_361_A	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	1,50	27,47	23,92	15,75	27,28
T_361_B	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	4,50	29,61	26,06	17,88	29,42
T_361_C	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	7,50	31,33	27,78	19,60	31,14
T_362_A	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	1,50	29,61	26,06	17,89	29,42
T_362_B	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	4,50	30,98	27,43	19,25	30,79
T_362_C	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	7,50	32,22	28,67	20,50	32,03
T_363_A	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	1,50	27,33	23,78	15,60	27,14
T_363_B	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	4,50	29,51	25,96	17,79	29,32
T_363_C	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	7,50	31,30	27,75	19,57	31,11
T_364_A	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	1,50	28,23	24,68	16,50	28,04
T_364_B	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	4,50	30,17	26,62	18,44	29,98
T_364_C	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	7,50	31,99	28,44	20,27	31,80
T_365_A	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	1,50	26,74	23,19	15,01	26,55
T_365_B	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	4,50	29,08	25,53	17,35	28,89
T_365_C	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	7,50	31,29	27,74	19,56	31,10
T_366_A	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	1,50	21,37	17,83	9,65	21,18
T_366_B	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	4,50	23,28	19,73	11,55	23,09
T_366_C	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	7,50	26,13	22,59	14,41	25,94
T_367_A	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	1,50	32,78	29,24	21,06	32,59
T_367_B	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	4,50	28,83	25,28	17,10	28,64
T_367_C	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	7,50	29,49	25,94	17,76	29,30
T_368_A	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	1,50	31,89	28,34	20,17	31,70
T_368_B	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	4,50	23,85	20,30	12,12	23,66
T_368_C	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	7,50	26,72	23,17	14,99	26,53
T_369_A	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	1,50	28,57	25,02	16,84	28,38
T_369_B	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	4,50	24,85	21,30	13,13	24,66
T_369_C	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	7,50	26,72	23,17	14,99	26,53
T_36_A	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	1,50	12,22	8,67	0,50	12,03
T_36_B	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	4,50	13,41	9,86	1,68	13,22
T_36_C	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	7,50	13,74	10,19	2,01	13,55
T_370_A	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	1,50	29,97	26,42	18,25	29,78
T_370_B	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	4,50	22,84	19,29	11,11	22,65
T_370_C	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	7,50	26,75	23,20	15,02	26,56
T_371_A	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	1,50	30,71	27,16	18,98	30,52
T_371_B	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	4,50	23,72	20,18	12,00	23,53
T_371_C	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	7,50	25,07	21,52	13,34	24,88
T_372_A	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	1,50	30,16	26,61	18,43	29,97
T_372_B	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	4,50	22,90	19,35	11,17	22,71
T_372_C	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	7,50	27,33	23,78	15,60	27,14
T_373_A	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	1,50	30,70	27,16	18,98	30,51
T_373_B	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	4,50	23,95	20,40	12,23	23,76
T_373_C	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	7,50	25,78	22,23	14,05	25,59
T_374_A	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	1,50	24,89	21,35	13,17	24,70
T_374_B	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	4,50	27,03	23,48	15,30	26,84
T_374_C	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	7,50	30,99	27,44	19,26	30,80
T_375_A	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	1,50	31,07	27,52	19,34	30,88
T_375_B	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	4,50	31,80	28,25	20,07	31,61
T_375_C	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	7,50	32,61	29,06	20,88	32,42
T_376_A	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	1,50	25,04	21,49	13,31	24,85
T_376_B	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	4,50	27,06	23,51	15,34	26,87
T_376_C	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	7,50	29,23	25,68	17,51	29,04
T_377_A	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	1,50	24,64	21,10	12,92	24,45
T_377_B	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	4,50	27,18	23,63	15,45	26,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_377_C	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	7,50	29,34	25,79	17,62	29,15
T_378_A	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	1,50	24,90	21,36	13,18	24,71
T_378_B	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	4,50	26,77	23,22	15,04	26,58
T_378_C	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	7,50	29,07	25,52	17,34	28,88
T_379_A	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	1,50	25,14	21,59	13,41	24,95
T_379_B	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	4,50	27,64	24,09	15,91	27,45
T_379_C	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	7,50	29,68	26,13	17,96	29,49
T_37_A	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	1,50	13,84	10,29	2,11	13,65
T_37_B	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	4,50	16,35	12,80	4,62	16,16
T_37_C	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	7,50	17,18	13,63	5,45	16,99
T_380_A	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	1,50	23,72	20,17	11,99	23,53
T_380_B	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	4,50	25,70	22,15	13,97	25,51
T_380_C	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	7,50	28,57	25,02	16,84	28,38
T_381_A	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	1,50	24,95	21,40	13,22	24,76
T_381_B	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	4,50	27,37	23,82	15,65	27,18
T_381_C	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	7,50	29,44	25,89	17,71	29,25
T_382_A	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	1,50	23,01	19,46	11,28	22,82
T_382_B	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	4,50	24,61	21,06	12,88	24,42
T_382_C	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	7,50	25,83	22,28	14,10	25,64
T_383_A	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	1,50	21,67	18,12	9,95	21,48
T_383_B	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	4,50	23,98	20,43	12,25	23,79
T_383_C	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	7,50	29,67	26,12	17,94	29,48
T_384_A	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	1,50	25,76	22,21	14,03	25,57
T_384_B	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	4,50	27,36	23,81	15,63	27,17
T_384_C	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	7,50	29,07	25,52	17,34	28,88
T_385_A	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	1,50	20,30	16,75	8,57	20,11
T_385_B	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	4,50	22,10	18,55	10,38	21,91
T_385_C	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	7,50	22,20	18,65	10,47	22,01
T_386_A	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	1,50	21,56	18,01	9,83	21,37
T_386_B	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	4,50	24,13	20,58	12,41	23,94
T_386_C	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	7,50	27,61	24,07	15,89	27,42
T_387_A	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	1,50	21,43	17,88	9,70	21,24
T_387_B	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	4,50	22,61	19,06	10,88	22,42
T_387_C	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	7,50	24,94	21,39	13,22	24,75
T_388_A	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	1,50	22,42	18,87	10,69	22,23
T_388_B	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	4,50	24,84	21,29	13,11	24,65
T_388_C	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	7,50	30,42	26,87	18,69	30,23
T_389_A	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	1,50	24,77	21,22	13,04	24,58
T_389_B	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	4,50	26,46	22,91	14,73	26,27
T_389_C	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	7,50	28,44	24,90	16,72	28,25
T_38_A	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	1,50	7,29	3,74	-4,44	7,10
T_38_B	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	4,50	8,90	5,36	-2,82	8,71
T_38_C	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	7,50	9,30	5,75	-2,43	9,11
T_390_A	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	1,50	21,57	18,02	9,84	21,38
T_390_B	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	4,50	24,27	20,72	12,54	24,08
T_390_C	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	7,50	28,33	24,78	16,60	28,14
T_391_A	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	1,50	29,00	25,45	17,28	28,81
T_391_B	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	4,50	29,63	26,08	17,90	29,44
T_391_C	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	7,50	30,49	26,94	18,77	30,30
T_392_A	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	1,50	27,83	24,28	16,10	27,64
T_392_B	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	4,50	29,81	26,26	18,09	29,62
T_392_C	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	7,50	32,21	28,66	20,48	32,02
T_393_A	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	1,50	25,31	21,76	13,58	25,12
T_393_B	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	4,50	27,07	23,52	15,34	26,88
T_393_C	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	7,50	29,28	25,74	17,56	29,09
T_394_A	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	1,50	22,58	19,03	10,86	22,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_394_B	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	4,50	24,47	20,92	12,75	24,28
T_394_C	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	7,50	26,19	22,64	14,46	26,00
T_394_D	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	10,50	24,39	20,84	12,66	24,20
T_395_A	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	1,50	33,58	30,03	21,85	33,39
T_395_B	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	4,50	34,41	30,86	22,69	34,22
T_395_C	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	7,50	35,96	32,41	24,24	35,77
T_395_D	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	10,50	40,51	36,96	28,78	40,32
T_396_A	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	1,50	31,47	27,93	19,75	31,28
T_396_B	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	4,50	33,25	29,70	21,52	33,06
T_396_C	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	7,50	35,29	31,74	23,56	35,10
T_396_D	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	10,50	38,42	34,87	26,69	38,23
T_397_A	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	1,50	29,89	26,34	18,16	29,70
T_397_B	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	4,50	32,26	28,71	20,53	32,07
T_397_C	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	7,50	34,85	31,30	23,12	34,66
T_397_D	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	10,50	38,86	35,31	27,13	38,67
T_398_A	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	1,50	31,40	27,85	19,67	31,21
T_398_B	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	4,50	33,20	29,65	21,47	33,01
T_398_C	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	7,50	35,09	31,54	23,36	34,90
T_398_D	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	10,50	38,14	34,59	26,42	37,95
T_399_A	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	1,50	32,98	29,43	21,25	32,79
T_399_B	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	4,50	34,29	30,74	22,56	34,10
T_399_C	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	7,50	36,17	32,62	24,44	35,98
T_399_D	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	10,50	40,42	36,87	28,69	40,23
T_39_A	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	1,50	13,12	9,57	1,39	12,93
T_39_B	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	4,50	14,99	11,44	3,27	14,80
T_39_C	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	7,50	15,87	12,32	4,15	15,68
T_400_A	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	1,50	29,56	26,01	17,83	29,37
T_400_B	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	4,50	31,70	28,15	19,98	31,51
T_400_C	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	7,50	33,74	30,19	22,01	33,55
T_400_D	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	10,50	36,54	32,99	24,81	36,35
T_401_A	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	1,50	21,56	18,01	9,83	21,37
T_401_B	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	4,50	23,40	19,85	11,67	23,21
T_401_C	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	7,50	24,94	21,39	13,21	24,75
T_402_A	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	1,50	19,90	16,35	8,17	19,71
T_402_B	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	4,50	20,20	16,66	8,48	20,01
T_402_C	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	7,50	24,34	20,79	12,62	24,15
T_403_A	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	1,50	19,03	15,48	7,30	18,84
T_403_B	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	4,50	19,92	16,37	8,19	19,73
T_403_C	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	7,50	22,94	19,39	11,21	22,75
T_404_A	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	1,50	17,55	14,00	5,82	17,36
T_404_B	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	4,50	18,90	15,36	7,18	18,71
T_404_C	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	7,50	22,24	18,69	10,51	22,05
T_405_A	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	1,50	20,61	17,06	8,88	20,42
T_405_B	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	4,50	21,69	18,14	9,96	21,50
T_405_C	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	7,50	22,84	19,29	11,11	22,65
T_406_A	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	1,50	16,83	13,28	5,10	16,64
T_406_B	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	4,50	15,99	12,44	4,26	15,80
T_406_C	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	7,50	21,96	18,41	10,23	21,77
T_407_A	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	1,50	36,23	32,68	24,50	36,04
T_407_B	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	4,50	36,71	33,16	24,98	36,52
T_407_C	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	7,50	37,71	34,16	25,98	37,52
T_408_A	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	1,50	10,77	7,22	-0,96	10,58
T_408_B	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	4,50	11,37	7,82	-0,36	11,18
T_408_C	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	7,50	11,82	8,27	0,09	11,63
T_408_D	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	10,50	12,28	8,73	0,56	12,09
T_409_A	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	1,50	0,53	-3,02	-11,20	0,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_409_B	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	4,50	1,19	-2,35	-10,53	1,00
T_409_C	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	7,50	1,73	-1,82	-9,99	1,54
T_409_D	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	10,50	2,32	-1,23	-9,41	2,13
T_40_A	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	1,50	--	--	--	--
T_40_B	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	4,50	--	--	--	--
T_40_C	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	7,50	--	--	--	--
T_410_A	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	1,50	10,78	7,23	-0,95	10,59
T_410_B	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	4,50	11,39	7,84	-0,34	11,20
T_410_C	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	7,50	11,85	8,30	0,12	11,66
T_410_D	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	10,50	12,33	8,78	0,60	12,14
T_411_A	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	1,50	--	--	--	--
T_411_B	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	4,50	--	--	--	--
T_411_C	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	7,50	--	--	--	--
T_411_D	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	10,50	--	--	--	--
T_412_A	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	1,50	13,94	10,39	2,21	13,75
T_412_B	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	4,50	14,57	11,02	2,84	14,38
T_412_C	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	7,50	14,97	11,42	3,25	14,78
T_412_D	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	10,50	15,39	11,85	3,67	15,20
T_413_A	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	1,50	--	--	--	--
T_413_B	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	4,50	--	--	--	--
T_413_C	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	7,50	--	--	--	--
T_413_D	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	10,50	--	--	--	--
T_414_A	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	1,50	13,62	10,07	1,90	13,43
T_414_B	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	4,50	14,54	10,99	2,81	14,35
T_414_C	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	7,50	15,03	11,48	3,30	14,84
T_414_D	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	10,50	15,46	11,91	3,73	15,27
T_415_A	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	1,50	35,40	31,85	23,68	35,21
T_415_B	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	4,50	36,13	32,58	24,40	35,94
T_415_C	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	7,50	37,63	34,08	25,90	37,44
T_415_D	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	10,50	39,85	36,30	28,12	39,66
T_416_A	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	1,50	5,81	2,26	-5,92	5,62
T_416_B	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	4,50	8,59	5,04	-3,14	8,40
T_416_C	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	7,50	10,40	6,85	-1,33	10,21
T_416_D	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	10,50	12,92	9,37	1,19	12,73
T_417_A	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	1,50	17,90	14,35	6,18	17,71
T_417_B	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	4,50	19,90	16,35	8,17	19,71
T_417_C	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	7,50	21,62	18,07	9,89	21,43
T_417_D	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	10,50	24,53	20,98	12,80	24,34
T_418_A	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	1,50	35,68	32,13	23,95	35,49
T_418_B	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	4,50	36,57	33,02	24,84	36,38
T_418_C	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	7,50	38,44	34,89	26,71	38,25
T_418_D	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	10,50	41,20	37,65	29,47	41,01
T_419_A	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	1,50	38,73	35,18	27,00	38,54
T_419_B	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	4,50	39,17	35,62	27,44	38,98
T_419_C	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	7,50	40,18	36,63	28,45	39,99
T_419_D	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	10,50	41,59	38,04	29,86	41,40
T_41_A	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	1,50	12,93	9,38	1,20	12,74
T_41_B	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	4,50	14,38	10,83	2,65	14,19
T_41_C	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	7,50	14,72	11,17	2,99	14,53
T_420_A	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	1,50	38,36	34,81	26,63	38,17
T_420_B	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	4,50	38,86	35,31	27,13	38,67
T_420_C	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	7,50	40,08	36,53	28,36	39,89
T_420_D	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	10,50	41,71	38,16	29,98	41,52
T_421_A	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	1,50	38,21	34,66	26,48	38,02
T_421_B	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	4,50	38,61	35,06	26,88	38,42
T_421_C	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	7,50	39,69	36,14	27,96	39,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_421_D	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	10,50	41,14	37,59	29,41	40,95
T_422_A	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	1,50	39,81	36,26	28,08	39,62
T_422_B	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	4,50	40,40	36,85	28,67	40,21
T_422_C	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	7,50	41,61	38,06	29,88	41,42
T_422_D	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	10,50	43,02	39,47	31,29	42,83
T_423_A	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	1,50	35,34	31,79	23,61	35,15
T_423_B	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	4,50	35,81	32,26	24,08	35,62
T_423_C	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	7,50	37,42	33,87	25,69	37,23
T_423_D	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	10,50	39,51	35,96	27,78	39,32
T_424_A	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	1,50	40,01	36,46	28,28	39,82
T_424_B	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	4,50	40,66	37,11	28,93	40,47
T_424_C	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	7,50	41,86	38,31	30,13	41,67
T_424_D	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	10,50	43,20	39,65	31,47	43,01
T_425_A	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	1,50	34,65	31,10	22,92	34,46
T_425_B	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	4,50	35,31	31,76	23,59	35,12
T_425_C	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	7,50	36,94	33,39	25,21	36,75
T_425_D	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	10,50	39,12	35,57	27,39	38,93
T_426_A	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	1,50	35,95	32,40	24,22	35,76
T_426_B	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	4,50	36,66	33,11	24,93	36,47
T_426_C	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	7,50	38,02	34,47	26,29	37,83
T_426_D	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	10,50	41,23	37,68	29,50	41,04
T_427_A	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	1,50	37,04	33,49	25,31	36,85
T_427_B	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	4,50	37,25	33,70	25,52	37,06
T_427_C	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	7,50	38,45	34,90	26,72	38,26
T_427_D	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	10,50	41,43	37,88	29,70	41,24
T_428_A	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	1,50	31,86	28,31	20,13	31,67
T_428_B	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	4,50	33,48	29,93	21,75	33,29
T_428_C	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	7,50	35,51	31,96	23,78	35,32
T_428_D	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	10,50	40,41	36,86	28,68	40,22
T_429_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	1,50	35,81	32,26	24,08	35,62
T_429_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	4,50	35,88	32,33	24,15	35,69
T_429_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	7,50	37,18	33,63	25,45	36,99
T_429_D	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	10,50	40,53	36,98	28,80	40,34
T_42_A	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	1,50	--	--	--	--
T_42_B	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	4,50	--	--	--	--
T_42_C	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	7,50	--	--	--	--
T_430_A	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	1,50	26,78	23,23	15,05	26,59
T_430_B	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	4,50	29,63	26,08	17,91	29,44
T_430_C	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	7,50	33,02	29,48	21,30	32,83
T_430_D	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	10,50	39,84	36,29	28,11	39,65
T_431_A	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	1,50	36,00	32,46	24,28	35,81
T_431_B	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	4,50	35,98	32,43	24,25	35,79
T_431_C	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	7,50	37,21	33,66	25,48	37,02
T_431_D	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	10,50	40,28	36,73	28,55	40,09
T_432_A	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	1,50	25,99	22,44	14,26	25,80
T_432_B	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	4,50	29,08	25,53	17,35	28,89
T_432_C	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	7,50	33,00	29,45	21,27	32,81
T_432_D	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	10,50	40,24	36,69	28,51	40,05
T_433_A	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	1,50	28,48	24,93	16,75	28,29
T_433_B	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	4,50	31,65	28,10	19,92	31,46
T_433_C	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	7,50	36,31	32,76	24,58	36,12
T_433_D	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	10,50	44,12	40,57	32,40	43,93
T_434_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	1,50	22,02	18,47	10,30	21,83
T_434_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	4,50	23,52	19,97	11,80	23,33
T_434_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	7,50	24,40	20,85	12,67	24,21
T_434_D	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	10,50	25,51	21,96	13,79	25,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_435_A	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	1,50	31,34	27,79	19,61	31,15
T_435_B	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	4,50	31,84	28,29	20,11	31,65
T_435_C	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	7,50	32,95	29,40	21,22	32,76
T_435_D	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	10,50	27,14	23,59	15,41	26,95
T_436_A	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	1,50	29,32	25,77	17,59	29,13
T_436_B	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	4,50	32,36	28,81	20,63	32,17
T_436_C	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	7,50	36,34	32,79	24,61	36,15
T_436_D	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	10,50	43,67	40,12	31,94	43,48
T_437_A	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	1,50	27,95	24,40	16,23	27,76
T_437_B	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	4,50	30,18	26,63	18,45	29,99
T_437_C	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	7,50	32,64	29,09	20,91	32,45
T_437_D	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	10,50	37,02	33,47	25,29	36,83
T_438_A	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	1,50	36,62	33,07	24,90	36,43
T_438_B	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	4,50	37,12	33,57	25,39	36,93
T_438_C	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	7,50	38,30	34,75	26,57	38,11
T_438_D	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	10,50	40,58	37,03	28,86	40,39
T_439_A	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	1,50	33,92	30,37	22,19	33,73
T_439_B	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	4,50	34,71	31,16	22,98	34,52
T_439_C	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	7,50	35,89	32,35	24,17	35,70
T_439_D	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	10,50	36,10	32,55	24,37	35,91
T_43_A	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	1,50	14,02	10,48	2,30	13,83
T_43_B	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	4,50	15,46	11,91	3,74	15,27
T_43_C	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	7,50	16,46	12,91	4,73	16,27
T_440_A	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	1,50	35,49	31,94	23,76	35,30
T_440_B	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	4,50	36,21	32,66	24,48	36,02
T_440_C	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	7,50	37,55	34,00	25,83	37,36
T_440_D	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	10,50	40,37	36,82	28,64	40,18
T_441_A	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	1,50	35,03	31,48	23,30	34,84
T_441_B	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	4,50	35,54	31,99	23,81	35,35
T_441_C	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	7,50	36,50	32,95	24,77	36,31
T_441_D	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	10,50	35,02	31,47	23,29	34,83
T_442_A	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	1,50	33,36	29,81	21,63	33,17
T_442_B	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	4,50	34,37	30,82	22,64	34,18
T_442_C	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	7,50	36,25	32,70	24,52	36,06
T_442_D	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	10,50	40,42	36,88	28,70	40,23
T_443_A	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	1,50	34,82	31,27	23,09	34,63
T_443_B	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	4,50	35,29	31,74	23,56	35,10
T_443_C	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	7,50	36,31	32,76	24,58	36,12
T_443_D	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	10,50	35,19	31,65	23,47	35,00
T_444_A	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	1,50	21,20	17,65	9,47	21,01
T_444_B	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	4,50	23,77	20,22	12,05	23,58
T_444_C	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	7,50	26,10	22,55	14,37	25,91
T_445_A	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	1,50	17,98	14,43	6,25	17,79
T_445_B	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	4,50	20,49	16,94	8,76	20,30
T_445_C	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	7,50	21,96	18,41	10,23	21,77
T_446_A	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	1,50	23,18	19,63	11,45	22,99
T_446_B	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	4,50	25,71	22,16	13,98	25,52
T_446_C	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	7,50	27,83	24,28	16,10	27,64
T_447_A	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	1,50	24,11	20,56	12,39	23,92
T_447_B	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	4,50	26,09	22,55	14,37	25,90
T_447_C	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	7,50	28,20	24,65	16,47	28,01
T_448_A	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	1,50	35,65	32,10	23,92	35,46
T_448_B	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	4,50	36,09	32,54	24,36	35,90
T_448_C	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	7,50	37,18	33,63	25,45	36,99
T_449_A	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	1,50	34,28	30,73	22,55	34,09
T_449_B	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	4,50	34,58	31,03	22,86	34,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_449_C	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	7,50	35,57	32,02	23,84	35,38
T_44_A	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	1,50	14,01	10,46	2,28	13,82
T_44_B	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	4,50	17,20	13,65	5,47	17,01
T_44_C	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	7,50	17,77	14,22	6,04	17,58
T_450_A	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	1,50	37,15	33,61	25,43	36,96
T_450_B	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	4,50	37,54	33,99	25,81	37,35
T_450_C	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	7,50	38,49	34,95	26,77	38,30
T_451_A	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	1,50	31,38	27,83	19,65	31,19
T_451_B	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	4,50	31,93	28,38	20,20	31,74
T_451_C	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	7,50	33,21	29,67	21,49	33,02
T_452_A	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	1,50	22,97	19,42	11,25	22,78
T_452_B	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	4,50	25,50	21,95	13,77	25,31
T_452_C	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	7,50	27,05	23,50	15,33	26,86
T_453_A	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	1,50	31,29	27,74	19,56	31,10
T_453_B	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	4,50	31,49	27,94	19,77	31,30
T_453_C	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	7,50	32,07	28,52	20,34	31,88
T_454_A	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	1,50	21,56	18,01	9,83	21,37
T_454_B	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	4,50	24,05	20,50	12,33	23,86
T_454_C	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	7,50	29,54	25,99	17,81	29,35
T_455_A	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	1,50	22,09	18,54	10,36	21,90
T_455_B	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	4,50	23,48	19,93	11,75	23,29
T_455_C	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	7,50	25,08	21,53	13,36	24,89
T_456_A	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	1,50	21,51	17,97	9,79	21,32
T_456_B	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	4,50	24,67	21,13	12,95	24,48
T_456_C	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	7,50	28,91	25,36	17,19	28,72
T_457_A	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	1,50	33,35	29,80	21,62	33,16
T_457_B	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	4,50	33,41	29,87	21,69	33,22
T_457_C	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	7,50	33,93	30,38	22,21	33,74
T_458_A	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	1,50	29,82	26,27	18,09	29,63
T_458_B	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	4,50	30,65	27,11	18,93	30,46
T_458_C	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	7,50	32,10	28,55	20,37	31,91
T_459_A	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	1,50	21,80	18,25	10,07	21,61
T_459_B	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	4,50	24,64	21,09	12,91	24,45
T_459_C	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	7,50	27,34	23,79	15,61	27,15
T_45_A	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	1,50	16,30	12,76	4,58	16,11
T_45_B	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	4,50	18,09	14,54	6,36	17,90
T_45_C	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	7,50	18,45	14,91	6,73	18,26
T_460_A	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	1,50	20,92	17,37	9,19	20,73
T_460_B	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	4,50	21,85	18,30	10,12	21,66
T_460_C	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	7,50	22,35	18,81	10,63	22,16
T_461_A	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	1,50	29,67	26,13	17,95	29,48
T_461_B	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	4,50	30,28	26,73	18,55	30,09
T_461_C	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	7,50	30,61	27,06	18,88	30,42
T_462_A	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	1,50	22,13	18,58	10,40	21,94
T_462_B	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	4,50	25,41	21,86	13,69	25,22
T_462_C	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	7,50	28,80	25,25	17,07	28,61
T_463_A	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	1,50	21,27	17,72	9,54	21,08
T_463_B	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	4,50	22,58	19,03	10,85	22,39
T_463_C	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	7,50	23,89	20,34	12,16	23,70
T_464_A	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	1,50	33,98	30,43	22,25	33,79
T_464_B	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	4,50	34,31	30,76	22,58	34,12
T_464_C	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	7,50	35,40	31,85	23,67	35,21
T_465_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	1,50	33,42	29,87	21,70	33,23
T_465_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	4,50	33,82	30,27	22,09	33,63
T_465_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	7,50	34,95	31,40	23,22	34,76
T_466_A	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	1,50	33,46	29,91	21,73	33,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_466_B	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	4,50	33,83	30,29	22,11	33,64
T_466_C	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	7,50	35,15	31,60	23,42	34,96
T_467_A	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	1,50	44,21	40,66	32,48	44,02
T_467_B	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	4,50	45,27	41,72	33,55	45,08
T_467_C	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	7,50	46,31	42,76	34,58	46,12
T_468_A	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	1,50	42,27	38,72	30,54	42,08
T_468_B	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	4,50	43,43	39,88	31,70	43,24
T_468_C	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	7,50	44,50	40,95	32,77	44,31
T_469_A	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	1,50	44,06	40,51	32,34	43,87
T_469_B	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	4,50	45,20	41,65	33,47	45,01
T_469_C	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	7,50	46,25	42,70	34,52	46,06
T_46_A	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	1,50	20,95	17,40	9,22	20,76
T_46_B	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	4,50	22,24	18,69	10,51	22,05
T_46_C	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	7,50	22,98	19,43	11,25	22,79
T_470_A	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	1,50	41,46	37,91	29,73	41,27
T_470_B	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	4,50	42,45	38,90	30,72	42,26
T_470_C	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	7,50	43,46	39,91	31,73	43,27
T_471_A	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	1,50	24,86	21,31	13,13	24,67
T_471_B	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	4,50	26,41	22,86	14,69	26,22
T_471_C	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	7,50	32,63	29,08	20,90	32,44
T_472_A	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	1,50	23,54	20,00	11,82	23,35
T_472_B	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	4,50	25,92	22,37	14,19	25,73
T_472_C	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	7,50	31,76	28,21	20,03	31,57
T_473_A	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	1,50	26,08	22,53	14,35	25,89
T_473_B	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	4,50	27,81	24,26	16,08	27,62
T_473_C	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	7,50	30,30	26,75	18,57	30,11
T_474_A	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	1,50	26,69	23,14	14,96	26,50
T_474_B	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	4,50	27,94	24,39	16,21	27,75
T_474_C	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	7,50	33,36	29,81	21,63	33,17
T_475_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	1,50	39,21	35,66	27,48	39,02
T_475_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	4,50	40,02	36,47	28,29	39,83
T_475_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	7,50	41,01	37,46	29,28	40,82
T_476_A	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	1,50	22,18	18,63	10,45	21,99
T_476_B	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	4,50	24,76	21,21	13,03	24,57
T_476_C	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	7,50	29,83	26,28	18,11	29,64
T_477_A	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	1,50	21,88	18,33	10,15	21,69
T_477_B	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	4,50	24,00	20,45	12,27	23,81
T_477_C	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	7,50	26,14	22,59	14,41	25,95
T_478_A	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	1,50	24,95	21,40	13,23	24,76
T_478_B	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	4,50	26,88	23,33	15,16	26,69
T_478_C	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	7,50	32,66	29,11	20,93	32,47
T_479_A	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	1,50	36,70	33,15	24,97	36,51
T_479_B	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	4,50	36,92	33,37	25,19	36,73
T_479_C	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	7,50	37,99	34,44	26,26	37,80
T_47_A	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	1,50	20,82	17,27	9,09	20,63
T_47_B	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	4,50	22,53	18,98	10,81	22,34
T_47_C	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	7,50	23,44	19,89	11,71	23,25
T_480_A	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	1,50	20,78	17,23	9,06	20,59
T_480_B	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	4,50	22,35	18,80	10,63	22,16
T_480_C	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	7,50	23,35	19,80	11,62	23,16
T_481_A	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	1,50	19,59	16,04	7,86	19,40
T_481_B	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	4,50	21,30	17,75	9,57	21,11
T_481_C	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	7,50	23,36	19,81	11,63	23,17
T_482_A	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	1,50	22,51	18,96	10,78	22,32
T_482_B	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	4,50	24,70	21,15	12,98	24,51
T_482_C	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	7,50	31,08	27,53	19,35	30,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_483_A	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	1,50	35,96	32,41	24,23	35,77
T_483_B	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	4,50	36,07	32,52	24,34	35,88
T_483_C	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	7,50	36,77	33,23	25,05	36,58
T_484_A	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	1,50	50,27	46,72	38,54	50,08
T_484_B	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	4,50	51,79	48,24	40,06	51,60
T_484_C	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	7,50	52,86	49,31	41,13	52,67
T_485_A	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	1,50	49,62	46,07	37,89	49,43
T_485_B	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	4,50	51,19	47,64	39,46	51,00
T_485_C	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	7,50	52,27	48,72	40,54	52,08
T_486_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	1,50	50,24	46,69	38,51	50,05
T_486_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	4,50	51,79	48,24	40,06	51,60
T_486_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	7,50	52,85	49,30	41,12	52,66
T_487_A	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	1,50	45,92	42,37	34,19	45,73
T_487_B	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	4,50	47,26	43,71	35,53	47,07
T_487_C	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	7,50	48,40	44,85	36,67	48,21
T_488_A	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	1,50	34,15	30,60	22,42	33,96
T_488_B	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	4,50	34,88	31,33	23,15	34,69
T_488_C	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	7,50	36,25	32,70	24,52	36,06
T_489_A	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	1,50	33,47	29,92	21,74	33,28
T_489_B	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	4,50	34,11	30,56	22,39	33,92
T_489_C	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	7,50	35,42	31,87	23,69	35,23
T_48_A	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	1,50	21,38	17,83	9,65	21,19
T_48_B	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	4,50	22,63	19,08	10,90	22,44
T_48_C	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	7,50	23,31	19,76	11,58	23,12
T_490_A	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	1,50	34,38	30,83	22,65	34,19
T_490_B	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	4,50	35,09	31,54	23,36	34,90
T_490_C	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	7,50	36,38	32,83	24,65	36,19
T_491_A	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	1,50	35,88	32,33	24,15	35,69
T_491_B	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	4,50	37,93	34,39	26,21	37,74
T_491_C	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	7,50	41,71	38,16	29,98	41,52
T_492_A	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	1,50	32,64	29,09	20,91	32,45
T_492_B	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	4,50	34,52	30,97	22,79	34,33
T_492_C	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	7,50	36,93	33,38	25,20	36,74
T_493_A	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	1,50	32,20	28,65	20,47	32,01
T_493_B	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	4,50	34,12	30,57	22,39	33,93
T_493_C	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	7,50	36,50	32,95	24,77	36,31
T_494_A	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	1,50	27,58	24,04	15,86	27,39
T_494_B	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	4,50	30,48	26,93	18,76	30,29
T_494_C	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	7,50	34,35	30,80	22,62	34,16
T_495_A	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	1,50	35,25	31,70	23,52	35,06
T_495_B	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	4,50	35,83	32,28	24,10	35,64
T_495_C	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	7,50	36,91	33,36	25,18	36,72
T_496_A	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	1,50	34,25	30,70	22,52	34,06
T_496_B	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	4,50	35,87	32,32	24,15	35,68
T_496_C	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	7,50	37,93	34,38	26,20	37,74
T_497_A	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	1,50	47,92	44,38	36,20	47,73
T_497_B	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	4,50	49,58	46,03	37,86	49,39
T_497_C	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	7,50	51,08	47,53	39,35	50,89
T_498_A	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	1,50	49,10	45,55	37,37	48,91
T_498_B	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	4,50	50,69	47,14	38,96	50,50
T_498_C	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	7,50	51,16	47,61	39,43	50,97
T_499_A	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	1,50	48,13	44,58	36,40	47,94
T_499_B	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	4,50	51,24	47,69	39,51	51,05
T_499_C	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	7,50	52,11	48,56	40,38	51,92
T_49_A	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	1,50	20,38	16,83	8,65	20,19
T_49_B	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	4,50	22,39	18,84	10,66	22,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_49_C	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	7,50	23,13	19,59	11,41	22,94
T_500_A	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	1,50	48,14	44,59	36,41	47,95
T_500_B	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	4,50	48,17	44,62	36,44	47,98
T_500_C	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	7,50	49,72	46,17	37,99	49,53
T_501_A	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	1,50	49,48	45,93	37,75	49,29
T_501_B	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	4,50	52,30	48,75	40,57	52,11
T_501_C	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	7,50	53,05	49,51	41,33	52,86
T_502_A	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	1,50	45,94	42,39	34,22	45,75
T_502_B	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	4,50	47,90	44,35	36,17	47,71
T_502_C	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	7,50	50,03	46,48	38,31	49,84
T_503_A	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	1,50	45,35	41,80	33,62	45,16
T_503_B	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	4,50	46,47	42,92	34,74	46,28
T_503_C	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	7,50	47,41	43,86	35,68	47,22
T_504_A	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	1,50	48,78	45,23	37,06	48,59
T_504_B	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	4,50	50,20	46,65	38,47	50,01
T_504_C	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	7,50	51,32	47,77	39,59	51,13
T_505_A	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	1,50	48,26	44,71	36,53	48,07
T_505_B	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	4,50	49,61	46,06	37,88	49,42
T_505_C	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	7,50	50,74	47,19	39,01	50,55
T_506_A	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	1,50	49,39	45,84	37,66	49,20
T_506_B	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	4,50	50,89	47,34	39,16	50,70
T_506_C	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	7,50	51,92	48,37	40,19	51,73
T_507_A	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	1,50	47,76	44,21	36,03	47,57
T_507_B	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	4,50	49,02	45,47	37,29	48,83
T_507_C	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	7,50	50,09	46,54	38,36	49,90
T_508_A	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	1,50	50,06	46,51	38,33	49,87
T_508_B	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	4,50	51,64	48,09	39,91	51,45
T_508_C	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	7,50	52,53	48,98	40,80	52,34
T_509_A	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	1,50	47,25	43,71	35,53	47,06
T_509_B	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	4,50	48,45	44,90	36,72	48,26
T_509_C	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	7,50	49,47	45,92	37,74	49,28
T_50_A	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	1,50	21,24	17,69	9,51	21,05
T_50_B	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	4,50	22,49	18,94	10,76	22,30
T_50_C	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	7,50	23,17	19,62	11,44	22,98
T_510_A	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	1,50	50,78	47,23	39,05	50,59
T_510_B	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	4,50	52,44	48,89	40,71	52,25
T_510_C	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	7,50	53,18	49,63	41,45	52,99
T_511_A	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	1,50	51,30	47,75	39,57	51,11
T_511_B	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	4,50	53,52	49,97	41,79	53,33
T_511_C	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	7,50	54,83	51,28	43,10	54,64
T_512_A	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	1,50	44,67	41,12	32,95	44,48
T_512_B	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	4,50	46,21	42,66	34,48	46,02
T_512_C	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	7,50	47,82	44,27	36,09	47,63
T_513_A	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	1,50	45,46	41,92	33,74	45,27
T_513_B	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	4,50	47,13	43,58	35,40	46,94
T_513_C	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	7,50	48,95	45,40	37,22	48,76
T_514_A	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	1,50	42,88	39,33	31,15	42,69
T_514_B	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	4,50	44,36	40,81	32,63	44,17
T_514_C	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	7,50	46,06	42,51	34,33	45,87
T_515_A	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	1,50	46,91	43,36	35,18	46,72
T_515_B	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	4,50	48,65	45,10	36,92	48,46
T_515_C	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	7,50	50,39	46,84	38,66	50,20
T_516_A	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	1,50	41,08	37,53	29,35	40,89
T_516_B	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	4,50	42,52	38,97	30,79	42,33
T_516_C	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	7,50	44,26	40,71	32,53	44,07
T_517_A	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	1,50	47,98	44,43	36,25	47,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_517_B	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	4,50	49,69	46,14	37,96	49,50
T_517_C	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	7,50	51,23	47,68	39,50	51,04
T_518_A	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	1,50	39,78	36,23	28,05	39,59
T_518_B	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	4,50	41,52	37,97	29,80	41,33
T_518_C	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	7,50	43,53	39,98	31,80	43,34
T_519_A	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	1,50	39,27	35,72	27,55	39,08
T_519_B	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	4,50	40,45	36,91	28,73	40,26
T_519_C	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	7,50	41,60	38,05	29,87	41,41
T_51_A	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	1,50	19,95	16,40	8,22	19,76
T_51_B	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	4,50	22,03	18,48	10,30	21,84
T_51_C	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	7,50	22,79	19,24	11,06	22,60
T_520_A	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	1,50	39,58	36,03	27,85	39,39
T_520_B	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	4,50	40,24	36,69	28,51	40,05
T_520_C	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	7,50	41,34	37,79	29,61	41,15
T_521_A	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	1,50	24,37	20,82	12,64	24,18
T_521_B	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	4,50	27,81	24,26	16,08	27,62
T_521_C	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	7,50	31,77	28,22	20,04	31,58
T_522_A	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	1,50	22,67	19,12	10,94	22,48
T_522_B	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	4,50	26,03	22,48	14,30	25,84
T_522_C	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	7,50	29,38	25,83	17,65	29,19
T_523_A	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	1,50	23,14	19,59	11,42	22,95
T_523_B	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	4,50	26,57	23,02	14,84	26,38
T_523_C	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	7,50	30,83	27,28	19,10	30,64
T_524_A	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	1,50	41,77	38,22	30,05	41,58
T_524_B	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	4,50	43,31	39,76	31,59	43,12
T_524_C	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	7,50	45,00	41,45	33,27	44,81
T_525_A	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	1,50	29,25	25,70	17,53	29,06
T_525_B	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	4,50	32,89	29,34	21,16	32,70
T_525_C	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	7,50	38,26	34,71	26,53	38,07
T_526_A	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	1,50	43,09	39,54	31,36	42,90
T_526_B	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	4,50	43,87	40,32	32,14	43,68
T_526_C	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	7,50	45,23	41,68	33,50	45,04
T_527_A	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	1,50	31,26	27,71	19,53	31,07
T_527_B	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	4,50	33,83	30,28	22,10	33,64
T_527_C	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	7,50	38,44	34,89	26,71	38,25
T_528_A	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	1,50	19,27	15,72	7,55	19,08
T_528_B	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	4,50	22,21	18,66	10,48	22,02
T_528_C	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	7,50	25,14	21,59	13,41	24,95
T_529_A	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	1,50	38,07	34,53	26,35	37,88
T_529_B	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	4,50	39,59	36,04	27,86	39,40
T_529_C	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	7,50	41,37	37,82	29,64	41,18
T_52_A	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	1,50	21,52	17,97	9,80	21,33
T_52_B	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	4,50	22,90	19,36	11,18	22,71
T_52_C	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	7,50	23,63	20,08	11,90	23,44
T_530_A	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	1,50	37,59	34,04	25,86	37,40
T_530_B	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	4,50	39,15	35,60	27,42	38,96
T_530_C	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	7,50	40,77	37,22	29,04	40,58
T_531_A	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	1,50	39,42	35,87	27,69	39,23
T_531_B	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	4,50	40,78	37,23	29,05	40,59
T_531_C	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	7,50	42,38	38,83	30,65	42,19
T_532_A	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	1,50	44,84	41,29	33,11	44,65
T_532_B	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	4,50	45,84	42,29	34,11	45,65
T_532_C	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	7,50	46,95	43,40	35,22	46,76
T_533_A	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	1,50	37,31	33,76	25,58	37,12
T_533_B	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	4,50	38,39	34,84	26,66	38,20
T_533_C	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	7,50	39,98	36,43	28,25	39,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_534_A	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	1,50	39,00	35,45	27,27	38,81
T_534_B	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	4,50	39,81	36,27	28,09	39,62
T_534_C	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	7,50	41,30	37,75	29,57	41,11
T_535_A	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	1,50	37,18	33,63	25,46	36,99
T_535_B	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	4,50	38,13	34,58	26,40	37,94
T_535_C	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	7,50	39,64	36,09	27,91	39,45
T_536_A	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	1,50	45,06	41,51	33,33	44,87
T_536_B	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	4,50	45,83	42,28	34,10	45,64
T_536_C	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	7,50	46,62	43,07	34,90	46,43
T_537_A	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	1,50	44,66	41,11	32,93	44,47
T_537_B	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	4,50	45,41	41,86	33,68	45,22
T_537_C	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	7,50	46,16	42,61	34,43	45,97
T_538_A	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	1,50	45,55	42,00	33,82	45,36
T_538_B	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	4,50	46,35	42,80	34,62	46,16
T_538_C	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	7,50	47,17	43,62	35,44	46,98
T_539_A	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	1,50	44,28	40,73	32,55	44,09
T_539_B	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	4,50	45,04	41,49	33,31	44,85
T_539_C	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	7,50	45,75	42,20	34,02	45,56
T_53_A	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	1,50	20,25	16,70	8,52	20,06
T_53_B	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	4,50	22,21	18,66	10,48	22,02
T_53_C	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	7,50	23,05	19,50	11,32	22,86
T_540_A	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	1,50	45,93	42,38	34,21	45,74
T_540_B	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	4,50	46,81	43,26	35,08	46,62
T_540_C	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	7,50	47,68	44,13	35,95	47,49
T_541_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	1,50	38,41	34,86	26,68	38,22
T_541_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	4,50	39,83	36,28	28,11	39,64
T_541_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	7,50	41,84	38,29	30,12	41,65
T_542_A	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	1,50	36,95	33,40	25,22	36,76
T_542_B	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	4,50	38,02	34,48	26,30	37,83
T_542_C	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	7,50	39,43	35,88	27,71	39,24
T_543_A	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	1,50	37,49	33,94	25,76	37,30
T_543_B	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	4,50	38,88	35,33	27,15	38,69
T_543_C	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	7,50	40,30	36,75	28,57	40,11
T_544_A	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	1,50	36,49	32,94	24,76	36,30
T_544_B	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	4,50	37,53	33,98	25,80	37,34
T_544_C	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	7,50	38,95	35,40	27,22	38,76
T_545_A	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	1,50	37,70	34,15	25,97	37,51
T_545_B	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	4,50	39,26	35,71	27,53	39,07
T_545_C	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	7,50	40,97	37,43	29,25	40,78
T_546_A	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	1,50	36,48	32,93	24,75	36,29
T_546_B	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	4,50	37,35	33,80	25,62	37,16
T_546_C	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	7,50	38,73	35,19	27,01	38,54
T_547_A	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	1,50	22,53	18,98	10,80	22,34
T_547_B	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	4,50	23,85	20,30	12,12	23,66
T_547_C	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	7,50	25,83	22,28	14,11	25,64
T_548_A	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	1,50	22,54	18,99	10,81	22,35
T_548_B	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	4,50	23,06	19,51	11,33	22,87
T_548_C	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	7,50	23,75	20,20	12,03	23,56
T_549_A	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	1,50	34,66	31,12	22,94	34,47
T_549_B	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	4,50	36,36	32,81	24,63	36,17
T_549_C	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	7,50	38,92	35,37	27,19	38,73
T_54_A	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	1,50	21,12	17,57	9,39	20,93
T_54_B	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	4,50	22,60	19,05	10,87	22,41
T_54_C	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	7,50	23,42	19,88	11,70	23,23
T_550_A	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	1,50	32,46	28,91	20,74	32,27
T_550_B	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	4,50	34,53	30,98	22,80	34,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_550_C	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	7,50	37,73	34,18	26,00	37,54
T_551_A	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	1,50	35,77	32,22	24,04	35,58
T_551_B	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	4,50	37,40	33,85	25,67	37,21
T_551_C	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	7,50	39,92	36,37	28,19	39,73
T_552_A	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	1,50	28,56	25,02	16,84	28,37
T_552_B	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	4,50	31,88	28,33	20,16	31,69
T_552_C	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	7,50	37,39	33,84	25,66	37,20
T_553_A	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	1,50	26,59	23,04	14,86	26,40
T_553_B	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	4,50	29,31	25,76	17,59	29,12
T_553_C	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	7,50	33,62	30,07	21,89	33,43
T_554_A	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	1,50	25,79	22,24	14,06	25,60
T_554_B	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	4,50	28,73	25,18	17,00	28,54
T_554_C	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	7,50	33,51	29,96	21,78	33,32
T_555_A	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	1,50	32,11	28,56	20,38	31,92
T_555_B	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	4,50	33,38	29,83	21,65	33,19
T_555_C	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	7,50	35,65	32,10	23,93	35,46
T_556_A	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	1,50	21,03	17,48	9,30	20,84
T_556_B	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	4,50	22,21	18,66	10,48	22,02
T_556_C	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	7,50	23,00	19,45	11,27	22,81
T_557_A	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	1,50	26,08	22,53	14,35	25,89
T_557_B	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	4,50	29,56	26,01	17,83	29,37
T_557_C	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	7,50	34,70	31,15	22,97	34,51
T_558_A	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	1,50	26,02	22,47	14,29	25,83
T_558_B	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	4,50	29,37	25,82	17,64	29,18
T_558_C	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	7,50	34,39	30,84	22,66	34,20
T_559_A	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	1,50	25,27	21,73	13,55	25,08
T_559_B	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	4,50	28,92	25,37	17,19	28,73
T_559_C	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	7,50	34,61	31,06	22,88	34,42
T_55_A	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	1,50	20,27	16,72	8,54	20,08
T_55_B	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	4,50	22,30	18,75	10,57	22,11
T_55_C	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	7,50	22,99	19,44	11,26	22,80
T_560_A	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	1,50	41,02	37,47	29,29	40,83
T_560_B	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	4,50	41,86	38,31	30,13	41,67
T_560_C	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	7,50	43,02	39,47	31,29	42,83
T_561_A	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	1,50	32,82	29,27	21,09	32,63
T_561_B	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	4,50	33,53	29,98	21,80	33,34
T_561_C	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	7,50	35,57	32,02	23,84	35,38
T_562_A	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	1,50	36,54	32,99	24,81	36,35
T_562_B	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	4,50	37,44	33,89	25,72	37,25
T_562_C	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	7,50	38,70	35,15	26,97	38,51
T_563_A	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	1,50	32,87	29,32	21,14	32,68
T_563_B	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	4,50	33,30	29,75	21,57	33,11
T_563_C	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	7,50	35,24	31,69	23,51	35,05
T_564_A	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	1,50	31,98	28,44	20,26	31,79
T_564_B	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	4,50	33,00	29,45	21,27	32,81
T_564_C	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	7,50	34,52	30,97	22,80	34,33
T_565_A	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	1,50	48,26	44,71	36,53	48,07
T_565_B	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	4,50	49,55	46,00	37,83	49,36
T_565_C	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	7,50	50,64	47,09	38,92	50,45
T_566_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	1,50	47,95	44,40	36,22	47,76
T_566_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	4,50	49,13	45,58	37,40	48,94
T_566_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	7,50	50,14	46,59	38,41	49,95
T_567_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	1,50	48,90	45,35	37,17	48,71
T_567_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	4,50	50,19	46,65	38,47	50,00
T_567_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	7,50	51,17	47,62	39,45	50,98
T_568_A	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	1,50	47,68	44,13	35,95	47,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_568_B	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	4,50	48,86	45,31	37,14	48,67
T_568_C	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	7,50	49,79	46,24	38,06	49,60
T_569_A	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	1,50	34,79	31,24	23,07	34,60
T_569_B	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	4,50	35,50	31,95	23,77	35,31
T_569_C	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	7,50	37,15	33,60	25,42	36,96
T_56_A	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	1,50	20,83	17,29	9,11	20,64
T_56_B	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	4,50	22,41	18,86	10,68	22,22
T_56_C	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	7,50	23,35	19,80	11,62	23,16
T_570_A	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	1,50	35,02	31,47	23,29	34,83
T_570_B	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	4,50	35,84	32,29	24,12	35,65
T_570_C	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	7,50	37,61	34,06	25,88	37,42
T_571_A	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	1,50	35,91	32,36	24,18	35,72
T_571_B	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	4,50	36,62	33,07	24,89	36,43
T_571_C	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	7,50	38,31	34,76	26,58	38,12
T_572_A	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	1,50	50,75	47,20	39,02	50,56
T_572_B	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	4,50	52,30	48,75	40,57	52,11
T_572_C	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	7,50	52,80	49,25	41,07	52,61
T_573_A	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	1,50	55,17	51,62	43,44	54,98
T_573_B	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	4,50	56,94	53,40	45,22	56,75
T_573_C	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	7,50	57,22	53,67	45,49	57,03
T_574_A	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	1,50	55,20	51,65	43,48	55,01
T_574_B	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	4,50	56,96	53,41	45,23	56,77
T_574_C	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	7,50	57,23	53,68	45,50	57,04
T_575_A	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	1,50	55,15	51,60	43,42	54,96
T_575_B	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	4,50	56,92	53,37	45,19	56,73
T_575_C	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	7,50	57,18	53,63	45,45	56,99
T_576_A	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	1,50	55,19	51,64	43,46	55,00
T_576_B	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	4,50	56,95	53,40	45,22	56,76
T_576_C	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	7,50	57,21	53,66	45,49	57,02
T_577_A	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	1,50	55,05	51,50	43,32	54,86
T_577_B	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	4,50	56,83	53,28	45,10	56,64
T_577_C	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	7,50	57,08	53,53	45,35	56,89
T_578_A	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	1,50	55,06	51,51	43,33	54,87
T_578_B	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	4,50	56,87	53,32	45,14	56,68
T_578_C	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	7,50	57,17	53,62	45,44	56,98
T_579_A	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	1,50	55,04	51,49	43,31	54,85
T_579_B	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	4,50	56,80	53,25	45,07	56,61
T_579_C	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	7,50	57,04	53,49	45,31	56,85
T_57_A	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	1,50	18,94	15,39	7,21	18,75
T_57_B	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	4,50	20,34	16,79	8,62	20,15
T_57_C	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	7,50	21,12	17,57	9,39	20,93
T_580_A	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	1,50	55,09	51,54	43,36	54,90
T_580_B	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	4,50	56,87	53,32	45,14	56,68
T_580_C	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	7,50	57,15	53,60	45,42	56,96
T_581_A	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	1,50	54,85	51,30	43,13	54,66
T_581_B	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	4,50	56,65	53,11	44,93	56,46
T_581_C	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	7,50	56,93	53,38	45,20	56,74
T_582_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	1,50	55,04	51,49	43,31	54,85
T_582_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	4,50	56,82	53,27	45,09	56,63
T_582_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	7,50	57,12	53,57	45,39	56,93
T_583_A	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	1,50	54,74	51,19	43,02	54,55
T_583_B	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	4,50	56,56	53,01	44,83	56,37
T_583_C	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	7,50	56,82	53,27	45,09	56,63
T_584_A	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	1,50	50,61	47,06	38,88	50,42
T_584_B	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	4,50	52,44	48,89	40,71	52,25
T_584_C	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	7,50	52,99	49,45	41,27	52,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_585_A	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	1,50	40,39	36,85	28,67	40,20
T_585_B	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	4,50	41,67	38,12	29,94	41,48
T_585_C	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	7,50	42,71	39,16	30,98	42,52
T_586_A	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	1,50	40,94	37,39	29,21	40,75
T_586_B	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	4,50	42,22	38,67	30,49	42,03
T_586_C	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	7,50	43,26	39,71	31,53	43,07
T_587_A	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	1,50	40,44	36,89	28,71	40,25
T_587_B	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	4,50	41,74	38,19	30,01	41,55
T_587_C	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	7,50	42,80	39,25	31,07	42,61
T_588_A	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	1,50	41,83	38,28	30,10	41,64
T_588_B	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	4,50	43,11	39,56	31,38	42,92
T_588_C	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	7,50	44,15	40,60	32,42	43,96
T_589_A	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	1,50	39,56	36,01	27,84	39,37
T_589_B	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	4,50	40,86	37,31	29,14	40,67
T_589_C	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	7,50	41,93	38,38	30,20	41,74
T_58_A	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	1,50	15,82	12,27	4,09	15,63
T_58_B	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	4,50	17,56	14,02	5,84	17,37
T_58_C	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	7,50	18,28	14,74	6,56	18,09
T_590_A	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	1,50	41,99	38,44	30,26	41,80
T_590_B	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	4,50	43,34	39,79	31,61	43,15
T_590_C	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	7,50	44,41	40,86	32,68	44,22
T_591_A	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	1,50	40,27	36,72	28,54	40,08
T_591_B	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	4,50	41,56	38,01	29,83	41,37
T_591_C	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	7,50	42,65	39,11	30,93	42,46
T_592_A	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	1,50	42,93	39,39	31,21	42,74
T_592_B	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	4,50	44,21	40,66	32,48	44,02
T_592_C	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	7,50	45,30	41,75	33,57	45,11
T_593_A	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	1,50	38,51	34,96	26,78	38,32
T_593_B	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	4,50	39,93	36,38	28,20	39,74
T_593_C	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	7,50	41,21	37,66	29,48	41,02
T_594_A	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	1,50	44,08	40,53	32,35	43,89
T_594_B	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	4,50	45,42	41,87	33,69	45,23
T_594_C	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	7,50	46,58	43,03	34,85	46,39
T_595_A	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	1,50	35,90	32,36	24,18	35,71
T_595_B	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	4,50	37,38	33,83	25,65	37,19
T_595_C	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	7,50	38,95	35,40	27,23	38,76
T_596_A	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	1,50	27,60	24,05	15,87	27,41
T_596_B	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	4,50	30,38	26,83	18,65	30,19
T_596_C	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	7,50	34,11	30,57	22,39	33,92
T_596_D	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	10,50	40,58	37,03	28,85	40,39
T_596_E	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	13,50	45,07	41,52	33,34	44,88
T_597_A	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	1,50	46,35	42,80	34,62	46,16
T_597_B	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	4,50	47,90	44,36	36,18	47,71
T_597_C	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	7,50	48,69	45,14	36,96	48,50
T_597_D	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	10,50	48,61	45,06	36,88	48,42
T_597_E	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	13,50	48,58	45,03	36,86	48,39
T_598_A	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	1,50	7,93	4,38	-3,79	7,74
T_598_B	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	4,50	10,52	6,97	-1,21	10,33
T_598_C	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	7,50	13,91	10,36	2,18	13,72
T_598_D	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	10,50	15,71	12,16	3,98	15,52
T_598_E	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	13,50	16,21	12,66	4,48	16,02
T_599_A	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	1,50	8,72	5,17	-3,01	8,53
T_599_B	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	4,50	11,28	7,73	-0,44	11,09
T_599_C	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	7,50	14,21	10,67	2,49	14,02
T_599_D	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	10,50	14,74	11,19	3,02	14,55
T_599_E	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	13,50	14,99	11,44	3,26	14,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_59_A	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	1,50	15,28	11,73	3,55	15,09
T_59_B	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	4,50	16,72	13,17	4,99	16,53
T_59_C	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	7,50	17,63	14,08	5,90	17,44
T_600_A	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	1,50	19,02	15,47	7,30	18,83
T_600_B	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	4,50	20,25	16,70	8,53	20,06
T_600_C	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	7,50	22,47	18,92	10,74	22,28
T_600_D	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	10,50	15,76	12,21	4,04	15,57
T_600_E	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	13,50	16,32	12,77	4,60	16,13
T_601_A	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	1,50	9,48	5,94	-2,24	9,29
T_601_B	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	4,50	12,27	8,72	0,54	12,08
T_601_C	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	7,50	14,27	10,72	2,54	14,08
T_601_D	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	10,50	14,74	11,19	3,01	14,55
T_601_E	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	13,50	14,98	11,43	3,25	14,79
T_602_A	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	1,50	24,67	21,12	12,94	24,48
T_602_B	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	4,50	26,61	23,06	14,88	26,42
T_602_C	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	7,50	29,04	25,49	17,32	28,85
T_602_D	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	10,50	20,30	16,75	8,57	20,11
T_602_E	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	13,50	18,22	14,67	6,49	18,03
T_603_A	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	1,50	36,65	33,10	24,92	36,46
T_603_B	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	4,50	37,32	33,77	25,59	37,13
T_603_C	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	7,50	39,03	35,48	27,30	38,84
T_603_D	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	10,50	44,47	40,92	32,74	44,28
T_603_E	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	13,50	48,22	44,67	36,49	48,03
T_604_A	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	1,50	52,77	49,22	41,04	52,58
T_604_B	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	4,50	54,31	50,76	42,58	54,12
T_604_C	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	7,50	54,82	51,27	43,09	54,63
T_604_D	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	10,50	54,95	51,40	43,22	54,76
T_604_E	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	13,50	54,94	51,39	43,21	54,75
T_605_A	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	1,50	52,44	48,89	40,71	52,25
T_605_B	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	4,50	53,90	50,35	42,17	53,71
T_605_C	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	7,50	54,55	51,01	42,83	54,36
T_605_D	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	10,50	54,66	51,11	42,94	54,47
T_605_E	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	13,50	54,65	51,10	42,92	54,46
T_606_A	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	1,50	53,17	49,62	41,44	52,98
T_606_B	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	4,50	54,76	51,21	43,03	54,57
T_606_C	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	7,50	55,16	51,61	43,43	54,97
T_606_D	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	10,50	55,28	51,73	43,55	55,09
T_606_E	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	13,50	55,23	51,68	43,51	55,04
T_607_A	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	1,50	50,76	47,21	39,03	50,57
T_607_B	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	4,50	52,33	48,78	40,60	52,14
T_607_C	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	7,50	53,13	49,58	41,40	52,94
T_607_D	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	10,50	53,61	50,06	41,88	53,42
T_607_E	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	13,50	54,31	50,76	42,59	54,12
T_608_A	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	1,50	53,46	49,91	41,73	53,27
T_608_B	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	4,50	55,07	51,52	43,35	54,88
T_608_C	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	7,50	55,41	51,87	43,69	55,22
T_608_D	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	10,50	55,52	51,97	43,79	55,33
T_608_E	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	13,50	55,48	51,93	43,76	55,29
T_609_A	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	1,50	49,60	46,05	37,87	49,41
T_609_B	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	4,50	51,53	47,98	39,80	51,34
T_609_C	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	7,50	51,59	48,04	39,86	51,40
T_609_D	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	10,50	51,53	47,98	39,80	51,34
T_609_E	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	13,50	51,44	47,89	39,71	51,25
T_60_A	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	1,50	15,62	12,07	3,89	15,43
T_60_B	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	4,50	17,45	13,90	5,72	17,26
T_60_C	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	7,50	18,14	14,59	6,42	17,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_610_A	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	1,50	33,31	29,76	21,58	33,12
T_610_B	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	4,50	34,41	30,86	22,68	34,22
T_610_C	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	7,50	35,46	31,91	23,73	35,27
T_611_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	1,50	19,68	16,13	7,95	19,49
T_611_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	4,50	21,16	17,61	9,43	20,97
T_611_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	7,50	23,03	19,48	11,30	22,84
T_612_A	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	1,50	19,81	16,26	8,08	19,62
T_612_B	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	4,50	21,21	17,66	9,48	21,02
T_612_C	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	7,50	23,25	19,71	11,53	23,06
T_613_A	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	1,50	19,51	15,96	7,78	19,32
T_613_B	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	4,50	20,99	17,44	9,27	20,80
T_613_C	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	7,50	22,75	19,20	11,02	22,56
T_614_A	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	1,50	20,01	16,46	8,28	19,82
T_614_B	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	4,50	21,28	17,73	9,55	21,09
T_614_C	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	7,50	23,43	19,88	11,70	23,24
T_615_A	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	1,50	19,51	15,96	7,79	19,32
T_615_B	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	4,50	20,91	17,36	9,19	20,72
T_615_C	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	7,50	22,57	19,02	10,85	22,38
T_616_A	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	1,50	15,28	11,73	3,55	15,09
T_616_B	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	4,50	16,37	12,82	4,64	16,18
T_616_C	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	7,50	16,91	13,36	5,19	16,72
T_617_A	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	1,50	34,64	31,09	22,92	34,45
T_617_B	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	4,50	34,84	31,29	23,11	34,65
T_617_C	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	7,50	36,39	32,84	24,66	36,20
T_618_A	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	1,50	34,58	31,03	22,85	34,39
T_618_B	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	4,50	34,66	31,11	22,93	34,47
T_618_C	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	7,50	36,20	32,65	24,47	36,01
T_619_A	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	1,50	34,48	30,93	22,75	34,29
T_619_B	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	4,50	35,02	31,47	23,29	34,83
T_619_C	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	7,50	36,58	33,03	24,85	36,39
T_61_A	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	1,50	12,88	9,33	1,15	12,69
T_61_B	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	4,50	14,37	10,82	2,64	14,18
T_61_C	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	7,50	14,80	11,25	3,07	14,61
T_620_A	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	1,50	34,42	30,87	22,69	34,23
T_620_B	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	4,50	34,57	31,02	22,84	34,38
T_620_C	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	7,50	36,07	32,52	24,34	35,88
T_621_A	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	1,50	35,50	31,95	23,77	35,31
T_621_B	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	4,50	36,49	32,94	24,77	36,30
T_621_C	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	7,50	37,85	34,30	26,12	37,66
T_622_A	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	1,50	44,04	40,49	32,31	43,85
T_622_B	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	4,50	45,41	41,86	33,68	45,22
T_622_C	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	7,50	46,58	43,03	34,85	46,39
T_622_D	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	10,50	47,81	44,26	36,08	47,62
T_623_A	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	1,50	40,37	36,82	28,64	40,18
T_623_B	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	4,50	41,50	37,95	29,78	41,31
T_623_C	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	7,50	42,53	38,98	30,80	42,34
T_623_D	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	10,50	44,07	40,52	32,34	43,88
T_624_A	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	1,50	40,85	37,30	29,13	40,66
T_624_B	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	4,50	42,03	38,48	30,30	41,84
T_624_C	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	7,50	43,09	39,54	31,36	42,90
T_624_D	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	10,50	44,59	41,04	32,86	44,40
T_625_A	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	1,50	38,61	35,06	26,88	38,42
T_625_B	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	4,50	39,67	36,12	27,95	39,48
T_625_C	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	7,50	40,65	37,10	28,92	40,46
T_625_D	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	10,50	42,28	38,73	30,55	42,09
T_626_A	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	1,50	41,90	38,35	30,17	41,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_626_B	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	4,50	43,28	39,73	31,55	43,09
T_626_C	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	7,50	44,44	40,89	32,72	44,25
T_626_D	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	10,50	45,74	42,19	34,02	45,55
T_627_A	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	1,50	38,34	34,79	26,61	38,15
T_627_B	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	4,50	39,56	36,01	27,83	39,37
T_627_C	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	7,50	40,44	36,89	28,71	40,25
T_627_D	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	10,50	41,77	38,22	30,04	41,58
T_628_A	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	1,50	20,66	17,11	8,93	20,47
T_628_B	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	4,50	22,18	18,63	10,45	21,99
T_628_C	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	7,50	25,17	21,62	13,44	24,98
T_628_D	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	10,50	16,53	12,98	4,80	16,34
T_629_A	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	1,50	21,10	17,55	9,37	20,91
T_629_B	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	4,50	23,29	19,74	11,56	23,10
T_629_C	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	7,50	25,52	21,97	13,79	25,33
T_62_A	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	1,50	15,83	12,28	4,11	15,64
T_62_B	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	4,50	17,80	14,25	6,07	17,61
T_62_C	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	7,50	19,20	15,65	7,47	19,01
T_630_A	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	1,50	21,74	18,19	10,01	21,55
T_630_B	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	4,50	23,69	20,14	11,96	23,50
T_630_C	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	7,50	25,73	22,18	14,00	25,54
T_631_A	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	1,50	20,14	16,59	8,41	19,95
T_631_B	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	4,50	22,52	18,97	10,79	22,33
T_631_C	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	7,50	24,92	21,37	13,19	24,73
T_632_A	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	1,50	21,98	18,43	10,25	21,79
T_632_B	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	4,50	23,90	20,35	12,17	23,71
T_632_C	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	7,50	25,93	22,38	14,20	25,74
T_633_A	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	1,50	20,10	16,55	8,37	19,91
T_633_B	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	4,50	22,55	19,00	10,83	22,36
T_633_C	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	7,50	25,07	21,52	13,35	24,88
T_634_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	1,50	40,91	37,36	29,18	40,72
T_634_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	4,50	42,33	38,78	30,60	42,14
T_634_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	7,50	43,52	39,97	31,79	43,33
T_635_A	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	1,50	22,04	18,49	10,31	21,85
T_635_B	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	4,50	24,78	21,23	13,05	24,59
T_635_C	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	7,50	28,14	24,59	16,41	27,95
T_636_A	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	1,50	25,47	21,92	13,74	25,28
T_636_B	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	4,50	27,82	24,27	16,09	27,63
T_636_C	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	7,50	32,29	28,75	20,57	32,10
T_637_A	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	1,50	23,03	19,48	11,30	22,84
T_637_B	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	4,50	24,63	21,08	12,90	24,44
T_637_C	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	7,50	25,98	22,43	14,25	25,79
T_638_A	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	1,50	22,68	19,14	10,96	22,49
T_638_B	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	4,50	24,34	20,79	12,61	24,15
T_638_C	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	7,50	25,99	22,44	14,26	25,80
T_639_A	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	1,50	24,49	20,94	12,76	24,30
T_639_B	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	4,50	26,94	23,39	15,21	26,75
T_639_C	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	7,50	31,41	27,86	19,68	31,22
T_63_A	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	1,50	8,05	4,50	-3,68	7,86
T_63_B	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	4,50	9,34	5,79	-2,39	9,15
T_63_C	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	7,50	9,75	6,20	-1,97	9,56
T_640_A	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	1,50	15,55	12,00	3,82	15,36
T_640_B	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	4,50	16,65	13,10	4,92	16,46
T_640_C	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	7,50	17,10	13,56	5,38	16,91
T_641_A	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	1,50	26,33	22,78	14,60	26,14
T_641_B	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	4,50	28,26	24,71	16,53	28,07
T_641_C	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	7,50	31,28	27,73	19,55	31,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_642_A	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	1,50	25,70	22,15	13,97	25,51
T_642_B	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	4,50	27,54	23,99	15,82	27,35
T_642_C	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	7,50	30,73	27,18	19,00	30,54
T_643_A	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	1,50	15,37	11,82	3,65	15,18
T_643_B	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	4,50	17,32	13,77	5,59	17,13
T_643_C	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	7,50	17,76	14,21	6,03	17,57
T_644_A	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	1,50	13,66	10,11	1,93	13,47
T_644_B	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	4,50	14,87	11,32	3,14	14,68
T_644_C	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	7,50	15,72	12,17	3,99	15,53
T_645_A	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	1,50	25,23	21,68	13,50	25,04
T_645_B	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	4,50	26,70	23,15	14,97	26,51
T_645_C	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	7,50	29,79	26,24	18,06	29,60
T_646_A	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	1,50	23,07	19,52	11,34	22,88
T_646_B	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	4,50	25,14	21,59	13,42	24,95
T_646_C	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	7,50	28,30	24,75	16,57	28,11
T_647_A	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	1,50	22,69	19,14	10,96	22,50
T_647_B	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	4,50	24,95	21,40	13,22	24,76
T_647_C	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	7,50	27,77	24,22	16,04	27,58
T_648_A	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	1,50	24,96	21,41	13,23	24,77
T_648_B	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	4,50	26,12	22,58	14,40	25,93
T_648_C	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	7,50	28,91	25,36	17,18	28,72
T_649_A	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	1,50	14,90	11,35	3,17	14,71
T_649_B	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	4,50	16,00	12,45	4,27	15,81
T_649_C	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	7,50	16,54	12,99	4,82	16,35
T_64_A	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	1,50	15,80	12,25	4,07	15,61
T_64_B	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	4,50	17,93	14,38	6,21	17,74
T_64_C	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	7,50	19,36	15,81	7,63	19,17
T_650_A	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	1,50	36,22	32,67	24,49	36,03
T_650_B	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	4,50	36,33	32,78	24,61	36,14
T_650_C	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	7,50	37,02	33,47	25,29	36,83
T_651_A	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	1,50	34,59	31,04	22,86	34,40
T_651_B	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	4,50	34,64	31,09	22,91	34,45
T_651_C	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	7,50	35,84	32,29	24,11	35,65
T_652_A	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	1,50	13,56	10,01	1,83	13,37
T_652_B	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	4,50	15,58	12,03	3,86	15,39
T_652_C	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	7,50	16,11	12,56	4,38	15,92
T_653_A	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	1,50	18,22	14,68	6,50	18,03
T_653_B	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	4,50	18,31	14,76	6,58	18,12
T_653_C	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	7,50	17,49	13,94	5,77	17,30
T_654_A	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	1,50	17,43	13,88	5,70	17,24
T_654_B	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	4,50	17,52	13,98	5,80	17,33
T_654_C	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	7,50	16,40	12,85	4,67	16,21
T_655_A	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	1,50	17,84	14,29	6,11	17,65
T_655_B	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	4,50	18,44	14,89	6,71	18,25
T_655_C	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	7,50	21,91	18,36	10,18	21,72
T_656_A	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	1,50	18,90	15,35	7,18	18,71
T_656_B	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	4,50	21,43	17,88	9,70	21,24
T_656_C	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	7,50	22,84	19,29	11,11	22,65
T_657_A	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	1,50	17,42	13,87	5,69	17,23
T_657_B	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	4,50	19,07	15,52	7,34	18,88
T_657_C	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	7,50	20,65	17,10	8,93	20,46
T_658_A	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	1,50	17,49	13,94	5,76	17,30
T_658_B	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	4,50	20,54	16,99	8,81	20,35
T_658_C	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	7,50	22,74	19,19	11,01	22,55
T_659_A	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	1,50	2,70	-0,85	-9,02	2,51
T_659_B	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	4,50	3,36	-0,19	-8,37	3,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_659_C	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	7,50	3,55	0,00	-8,17	3,36
T_65_A	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	1,50	--	--	--	--
T_65_B	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	4,50	--	--	--	--
T_65_C	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	7,50	--	--	--	--
T_660_A	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	1,50	10,24	6,69	-1,49	10,05
T_660_B	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	4,50	10,87	7,32	-0,86	10,68
T_660_C	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	7,50	11,04	7,49	-0,68	10,85
T_661_A	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	1,50	--	--	--	--
T_661_B	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	4,50	--	--	--	--
T_661_C	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	7,50	--	--	--	--
T_662_A	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	1,50	12,23	8,68	0,50	12,04
T_662_B	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	4,50	13,23	9,68	1,50	13,04
T_662_C	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	7,50	13,97	10,42	2,24	13,78
T_663_A	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	1,50	--	--	--	--
T_663_B	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	4,50	--	--	--	--
T_663_C	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	7,50	--	--	--	--
T_664_A	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	1,50	13,90	10,35	2,17	13,71
T_664_B	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	4,50	15,02	11,47	3,29	14,83
T_664_C	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	7,50	15,86	12,31	4,13	15,67
T_665_A	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	1,50	--	--	--	--
T_665_B	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	4,50	--	--	--	--
T_665_C	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	7,50	--	--	--	--
T_666_A	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	1,50	14,76	11,21	3,04	14,57
T_666_B	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	4,50	15,78	12,23	4,05	15,59
T_666_C	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	7,50	16,46	12,91	4,73	16,27
T_667_A	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	1,50	--	--	--	--
T_667_B	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	4,50	--	--	--	--
T_667_C	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	7,50	--	--	--	--
T_668_A	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	1,50	14,91	11,36	3,18	14,72
T_668_B	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	4,50	15,86	12,31	4,14	15,67
T_668_C	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	7,50	16,48	12,93	4,76	16,29
T_669_A	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	1,50	10,52	6,97	-1,21	10,33
T_669_B	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	4,50	11,45	7,90	-0,28	11,26
T_669_C	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	7,50	8,40	4,85	-3,32	8,21
T_66_A	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	1,50	16,02	12,47	4,29	15,83
T_66_B	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	4,50	18,31	14,76	6,58	18,12
T_66_C	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	7,50	19,81	16,26	8,08	19,62
T_670_A	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	1,50	14,90	11,35	3,17	14,71
T_670_B	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	4,50	15,87	12,32	4,15	15,68
T_670_C	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	7,50	16,53	12,98	4,81	16,34
T_671_A	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	1,50	14,11	10,56	2,38	13,92
T_671_B	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	4,50	14,91	11,36	3,19	14,72
T_671_C	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	7,50	12,25	8,70	0,52	12,06
T_672_A	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	1,50	18,15	14,60	6,43	17,96
T_672_B	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	4,50	20,35	16,80	8,62	20,16
T_672_C	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	7,50	20,79	17,24	9,07	20,60
T_673_A	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	1,50	15,48	11,93	3,75	15,29
T_673_B	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	4,50	18,51	14,96	6,79	18,32
T_673_C	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	7,50	20,22	16,67	8,50	20,03
T_674_A	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	1,50	15,11	11,56	3,38	14,92
T_674_B	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	4,50	18,10	14,55	6,37	17,91
T_674_C	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	7,50	20,49	16,94	8,76	20,30
T_675_A	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	1,50	16,10	12,55	4,38	15,91
T_675_B	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	4,50	18,96	15,41	7,24	18,77
T_675_C	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	7,50	20,18	16,63	8,45	19,99
T_676_A	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	1,50	15,78	12,23	4,05	15,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_676_B	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	4,50	18,49	14,94	6,76	18,30
T_676_C	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	7,50	20,77	17,22	9,04	20,58
T_677_A	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	1,50	15,56	12,01	3,83	15,37
T_677_B	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	4,50	18,53	14,98	6,80	18,34
T_677_C	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	7,50	19,63	16,08	7,90	19,44
T_678_A	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	1,50	16,18	12,63	4,46	15,99
T_678_B	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	4,50	18,64	15,09	6,92	18,45
T_678_C	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	7,50	20,08	16,53	8,36	19,89
T_679_A	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	1,50	15,19	11,64	3,46	15,00
T_679_B	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	4,50	17,51	13,96	5,79	17,32
T_679_C	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	7,50	18,45	14,90	6,72	18,26
T_67_A	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	1,50	--	--	--	--
T_67_B	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	4,50	--	--	--	--
T_67_C	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	7,50	--	--	--	--
T_680_A	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	1,50	17,58	14,03	5,85	17,39
T_680_B	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	4,50	19,96	16,41	8,24	19,77
T_680_C	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	7,50	20,82	17,27	9,09	20,63
T_681_A	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	1,50	15,78	12,23	4,06	15,59
T_681_B	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	4,50	18,26	14,71	6,53	18,07
T_681_C	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	7,50	19,08	15,53	7,36	18,89
T_682_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	1,50	17,92	14,38	6,20	17,73
T_682_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	4,50	20,43	16,88	8,70	20,24
T_682_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	7,50	21,29	17,74	9,57	21,10
T_683_A	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	1,50	16,27	12,72	4,54	16,08
T_683_B	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	4,50	18,52	14,97	6,79	18,33
T_683_C	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	7,50	19,32	15,77	7,59	19,13
T_684_A	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	1,50	16,49	12,94	4,76	16,30
T_684_B	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	4,50	19,62	16,07	7,89	19,43
T_684_C	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	7,50	21,35	17,80	9,63	21,16
T_685_A	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	1,50	16,55	13,00	4,82	16,36
T_685_B	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	4,50	18,34	14,79	6,61	18,15
T_685_C	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	7,50	19,54	15,99	7,81	19,35
T_686_A	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	1,50	--	--	--	--
T_686_B	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	4,50	--	--	--	--
T_686_C	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	7,50	--	--	--	--
T_687_A	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	1,50	17,20	13,65	5,47	17,01
T_687_B	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	4,50	18,27	14,72	6,55	18,08
T_687_C	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	7,50	18,98	15,43	7,26	18,79
T_688_A	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	1,50	16,81	13,26	5,08	16,62
T_688_B	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	4,50	17,89	14,34	6,16	17,70
T_688_C	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	7,50	18,68	15,13	6,95	18,49
T_689_A	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	1,50	15,97	12,42	4,25	15,78
T_689_B	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	4,50	16,74	13,19	5,01	16,55
T_689_C	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	7,50	17,07	13,52	5,34	16,88
T_68_A	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	1,50	16,18	12,64	4,46	15,99
T_68_B	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	4,50	18,42	14,87	6,69	18,23
T_68_C	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	7,50	19,38	15,83	7,66	19,19
T_690_A	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	1,50	16,82	13,28	5,10	16,63
T_690_B	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	4,50	17,82	14,27	6,09	17,63
T_690_C	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	7,50	18,47	14,92	6,74	18,28
T_691_A	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	1,50	15,64	12,09	3,91	15,45
T_691_B	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	4,50	16,39	12,84	4,66	16,20
T_691_C	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	7,50	16,71	13,16	4,98	16,52
T_692_A	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	1,50	16,66	13,11	4,93	16,47
T_692_B	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	4,50	17,55	14,00	5,82	17,36
T_692_C	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	7,50	18,21	14,66	6,48	18,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_693_A	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	1,50	15,55	12,00	3,82	15,36
T_693_B	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	4,50	16,53	12,98	4,80	16,34
T_693_C	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	7,50	17,04	13,49	5,31	16,85
T_694_A	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	1,50	17,70	14,15	5,98	17,51
T_694_B	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	4,50	19,42	15,87	7,69	19,23
T_694_C	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	7,50	20,40	16,85	8,67	20,21
T_695_A	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	1,50	13,17	9,62	1,44	12,98
T_695_B	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	4,50	14,08	10,54	2,36	13,89
T_695_C	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	7,50	14,56	11,01	2,83	14,37
T_696_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	1,50	17,76	14,21	6,03	17,57
T_696_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	4,50	21,14	17,59	9,41	20,95
T_696_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	7,50	24,45	20,90	12,72	24,26
T_697_A	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	1,50	19,16	15,61	7,43	18,97
T_697_B	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	4,50	22,38	18,83	10,65	22,19
T_697_C	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	7,50	24,78	21,23	13,05	24,59
T_698_A	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	1,50	19,18	15,63	7,45	18,99
T_698_B	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	4,50	22,52	18,97	10,79	22,33
T_698_C	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	7,50	24,17	20,62	12,44	23,98
T_699_A	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	1,50	19,97	16,42	8,24	19,78
T_699_B	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	4,50	22,80	19,25	11,07	22,61
T_699_C	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	7,50	24,91	21,36	13,18	24,72
T_69_A	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	1,50	16,57	13,03	4,85	16,38
T_69_B	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	4,50	19,25	15,70	7,53	19,06
T_69_C	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	7,50	20,94	17,39	9,21	20,75
T_700_A	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	1,50	21,00	17,45	9,28	20,81
T_700_B	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	4,50	23,94	20,39	12,21	23,75
T_700_C	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	7,50	25,93	22,38	14,21	25,74
T_701_A	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	1,50	20,54	16,99	8,81	20,35
T_701_B	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	4,50	23,26	19,71	11,53	23,07
T_701_C	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	7,50	25,46	21,91	13,74	25,27
T_702_A	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	1,50	20,80	17,25	9,07	20,61
T_702_B	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	4,50	23,69	20,14	11,96	23,50
T_702_C	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	7,50	25,44	21,89	13,71	25,25
T_703_A	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	1,50	19,95	16,40	8,22	19,76
T_703_B	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	4,50	22,79	19,24	11,06	22,60
T_703_C	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	7,50	24,36	20,81	12,63	24,17
T_704_A	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	1,50	19,98	16,43	8,26	19,79
T_704_B	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	4,50	23,42	19,87	11,70	23,23
T_704_C	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	7,50	25,44	21,89	13,72	25,25
T_705_A	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	1,50	19,98	16,43	8,25	19,79
T_705_B	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	4,50	22,92	19,37	11,19	22,73
T_705_C	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	7,50	24,57	21,02	12,84	24,38
T_706_A	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	1,50	16,65	13,10	4,92	16,46
T_706_B	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	4,50	19,26	15,72	7,54	19,07
T_706_C	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	7,50	20,10	16,55	8,37	19,91
T_707_D	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	10,50	24,35	20,80	12,62	24,16
T_707_E	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	13,50	23,62	20,07	11,89	23,43
T_708_A	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	1,50	8,30	4,75	-3,43	8,11
T_708_B	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	4,50	8,94	5,39	-2,78	8,75
T_708_C	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	7,50	14,66	11,11	2,93	14,47
T_708_D	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	10,50	14,11	10,56	2,38	13,92
T_708_E	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	13,50	--	--	--	--
T_709_A	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	1,50	35,44	31,89	23,71	35,25
T_709_B	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	4,50	36,69	33,14	24,96	36,50
T_709_C	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	7,50	38,04	34,50	26,32	37,85
T_70_A	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	1,50	21,72	18,17	9,99	21,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_70_B	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	4,50	23,56	20,01	11,83	23,37
T_70_C	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	7,50	25,48	21,93	13,75	25,29
T_710_A	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	1,50	20,53	16,98	8,80	20,34
T_710_B	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	4,50	21,70	18,15	9,98	21,51
T_710_C	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	7,50	23,81	20,26	12,08	23,62
T_711_A	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	1,50	55,01	51,46	43,28	54,82
T_711_B	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	4,50	56,73	53,18	45,01	56,54
T_711_C	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	7,50	57,05	53,50	45,32	56,86
T_712_A	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	1,50	35,95	32,40	24,22	35,76
T_712_B	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	4,50	36,97	33,42	25,25	36,78
T_712_C	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	7,50	38,76	35,21	27,03	38,57
T_713_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	1,50	49,58	46,03	37,85	49,39
T_713_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	4,50	50,94	47,39	39,21	50,75
T_713_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	7,50	51,81	48,27	40,09	51,62
T_714_A	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	1,50	35,87	32,32	24,14	35,68
T_714_B	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	4,50	36,62	33,07	24,89	36,43
T_714_C	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	7,50	38,30	34,75	26,57	38,11
T_715_A	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	1,50	20,13	16,58	8,40	19,94
T_715_B	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	4,50	22,44	18,89	10,71	22,25
T_715_C	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	7,50	24,91	21,36	13,18	24,72
T_716_A	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	1,50	43,13	39,58	31,40	42,94
T_716_B	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	4,50	44,57	41,02	32,84	44,38
T_716_C	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	7,50	45,76	42,21	34,03	45,57
T_716_D	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	10,50	46,80	43,25	35,07	46,61
T_717_A	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	1,50	49,18	45,63	37,45	48,99
T_717_B	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	4,50	50,72	47,17	38,99	50,53
T_717_C	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	7,50	51,82	48,27	40,09	51,63
T_718_A	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	1,50	35,45	31,90	23,72	35,26
T_718_B	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	4,50	36,26	32,71	24,54	36,07
T_718_C	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	7,50	37,38	33,83	25,65	37,19
T_719_A	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	1,50	18,93	15,38	7,20	18,74
T_719_B	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	4,50	21,31	17,76	9,58	21,12
T_719_C	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	7,50	27,21	23,66	15,48	27,02
T_71_A	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	1,50	21,41	17,86	9,68	21,22
T_71_B	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	4,50	23,45	19,90	11,72	23,26
T_71_C	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	7,50	24,38	20,83	12,65	24,19
T_720_A	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	1,50	24,29	20,74	12,56	24,10
T_720_B	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	4,50	26,08	22,53	14,35	25,89
T_720_C	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	7,50	26,83	23,28	15,10	26,64
T_721_A	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	1,50	24,04	20,49	12,31	23,85
T_721_B	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	4,50	25,69	22,14	13,96	25,50
T_721_C	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	7,50	26,64	23,09	14,91	26,45
T_722_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	1,50	23,70	20,15	11,98	23,51
T_722_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	4,50	25,39	21,84	13,66	25,20
T_722_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	7,50	26,42	22,87	14,69	26,23
T_723_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	1,50	24,01	20,46	12,28	23,82
T_723_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	4,50	25,52	21,97	13,80	25,33
T_723_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	7,50	26,60	23,05	14,87	26,41
T_724_A	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	1,50	33,37	29,82	21,64	33,18
T_724_B	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	4,50	33,77	30,22	22,05	33,58
T_724_C	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	7,50	34,42	30,87	22,69	34,23
T_725_A	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	1,50	23,69	20,14	11,96	23,50
T_725_B	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	4,50	25,92	22,37	14,20	25,73
T_725_C	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	7,50	28,41	24,86	16,68	28,22
T_726_A	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	1,50	23,23	19,68	11,50	23,04
T_726_B	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	4,50	25,32	21,77	13,59	25,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_726_C	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	7,50	27,78	24,23	16,06	27,59
T_727_A	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	1,50	22,76	19,21	11,03	22,57
T_727_B	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	4,50	24,88	21,33	13,16	24,69
T_727_C	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	7,50	27,49	23,94	15,76	27,30
T_728_A	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	1,50	22,63	19,08	10,90	22,44
T_728_B	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	4,50	24,84	21,29	13,11	24,65
T_728_C	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	7,50	27,14	23,60	15,42	26,95
T_729_A	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	1,50	23,69	20,14	11,97	23,50
T_729_B	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	4,50	25,45	21,90	13,72	25,26
T_729_C	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	7,50	26,28	22,73	14,56	26,09
T_72_A	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	1,50	22,16	18,61	10,43	21,97
T_72_B	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	4,50	23,77	20,22	12,04	23,58
T_72_C	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	7,50	25,29	21,74	13,57	25,10
T_730_A	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	1,50	22,96	19,41	11,23	22,77
T_730_B	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	4,50	24,05	20,50	12,32	23,86
T_730_C	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	7,50	28,19	24,64	16,46	28,00
T_731_A	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	1,50	20,92	17,37	9,19	20,73
T_731_B	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	4,50	23,10	19,55	11,38	22,91
T_731_C	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	7,50	25,39	21,84	13,66	25,20
T_732_A	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	1,50	21,32	17,77	9,59	21,13
T_732_B	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	4,50	22,37	18,82	10,64	22,18
T_732_C	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	7,50	22,86	19,31	11,14	22,67
T_733_A	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	1,50	23,97	20,42	12,24	23,78
T_733_B	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	4,50	26,33	22,78	14,60	26,14
T_733_C	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	7,50	29,59	26,04	17,86	29,40
T_733_D	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	10,50	31,91	28,36	20,18	31,72
T_734_A	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	1,50	23,77	20,22	12,05	23,58
T_734_B	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	4,50	26,34	22,79	14,61	26,15
T_734_C	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	7,50	29,60	26,05	17,87	29,41
T_734_D	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	10,50	32,15	28,60	20,42	31,96
T_735_A	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	1,50	27,72	24,17	15,99	27,53
T_735_B	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	4,50	29,05	25,50	17,32	28,86
T_735_C	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	7,50	31,07	27,52	19,34	30,88
T_735_D	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	10,50	32,85	29,30	21,12	32,66
T_736_A	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	1,50	32,42	28,87	20,69	32,23
T_736_B	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	4,50	33,66	30,11	21,93	33,47
T_736_C	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	7,50	34,98	31,43	23,25	34,79
T_736_D	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	10,50	33,79	30,25	22,07	33,60
T_737_A	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	1,50	39,47	35,92	27,74	39,28
T_737_B	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	4,50	40,67	37,12	28,94	40,48
T_737_C	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	7,50	41,60	38,06	29,88	41,41
T_737_D	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	10,50	33,85	30,30	22,12	33,66
T_738_A	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	1,50	32,89	29,34	21,16	32,70
T_738_B	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	4,50	33,94	30,39	22,21	33,75
T_738_C	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	7,50	34,94	31,39	23,21	34,75
T_738_D	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	10,50	34,59	31,04	22,86	34,40
T_739_A	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	1,50	27,20	23,65	15,47	27,01
T_739_B	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	4,50	29,12	25,57	17,39	28,93
T_739_C	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	7,50	31,87	28,32	20,14	31,68
T_73_A	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	1,50	21,11	17,56	9,39	20,92
T_73_B	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	4,50	23,50	19,95	11,78	23,31
T_73_C	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	7,50	24,43	20,88	12,70	24,24
T_740_A	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	1,50	27,59	24,04	15,86	27,40
T_740_B	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	4,50	29,59	26,04	17,87	29,40
T_740_C	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	7,50	32,36	28,81	20,64	32,17
T_741_A	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	1,50	27,63	24,08	15,91	27,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_741_B	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	4,50	29,77	26,23	18,05	29,58
T_741_C	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	7,50	32,55	29,00	20,83	32,36
T_742_A	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	1,50	28,56	25,01	16,83	28,37
T_742_B	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	4,50	30,98	27,43	19,25	30,79
T_742_C	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	7,50	34,00	30,45	22,27	33,81
T_743_A	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	1,50	28,92	25,37	17,20	28,73
T_743_B	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	4,50	31,49	27,94	19,76	31,30
T_743_C	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	7,50	34,56	31,01	22,83	34,37
T_744_A	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	1,50	42,12	38,57	30,39	41,93
T_744_B	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	4,50	43,42	39,87	31,69	43,23
T_744_C	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	7,50	44,49	40,94	32,76	44,30
T_745_A	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	1,50	37,58	34,03	25,85	37,39
T_745_B	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	4,50	38,09	34,54	26,36	37,90
T_745_C	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	7,50	38,77	35,22	27,04	38,58
T_746_A	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	1,50	31,91	28,36	20,18	31,72
T_746_B	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	4,50	32,85	29,30	21,12	32,66
T_746_C	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	7,50	34,49	30,94	22,76	34,30
T_747_A	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	1,50	26,84	23,29	15,12	26,65
T_747_B	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	4,50	28,87	25,32	17,14	28,68
T_747_C	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	7,50	31,54	27,99	19,81	31,35
T_748_A	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	1,50	25,92	22,37	14,19	25,73
T_748_B	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	4,50	27,88	24,33	16,15	27,69
T_748_C	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	7,50	30,54	26,99	18,82	30,35
T_749_A	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	1,50	25,15	21,60	13,42	24,96
T_749_B	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	4,50	26,94	23,39	15,21	26,75
T_749_C	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	7,50	29,58	26,03	17,85	29,39
T_74_A	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	1,50	22,60	19,05	10,87	22,41
T_74_B	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	4,50	24,06	20,51	12,33	23,87
T_74_C	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	7,50	24,84	21,29	13,11	24,65
T_750_A	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	1,50	21,04	17,49	9,32	20,85
T_750_B	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	4,50	22,25	18,70	10,52	22,06
T_750_C	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	7,50	24,77	21,22	13,04	24,58
T_750_D	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	10,50	18,68	15,13	6,96	18,49
T_751_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	1,50	31,45	27,90	19,72	31,26
T_751_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	4,50	31,93	28,38	20,20	31,74
T_751_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	7,50	32,29	28,75	20,57	32,10
T_751_D	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	10,50	17,39	13,84	5,66	17,20
T_752_A	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	1,50	20,99	17,44	9,26	20,80
T_752_B	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	4,50	22,71	19,16	10,98	22,52
T_752_C	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	7,50	26,18	22,63	14,45	25,99
T_752_D	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	10,50	25,04	21,49	13,31	24,85
T_753_A	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	1,50	7,80	4,25	-3,92	7,61
T_753_B	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	4,50	8,58	5,03	-3,15	8,39
T_753_C	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	7,50	16,35	12,80	4,62	16,16
T_753_D	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	10,50	22,86	19,31	11,13	22,67
T_754_A	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	1,50	22,94	19,39	11,21	22,75
T_754_B	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	4,50	24,31	20,76	12,58	24,12
T_754_C	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	7,50	26,53	22,98	14,80	26,34
T_754_D	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	10,50	22,74	19,20	11,02	22,55
T_75_A	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	1,50	20,22	16,67	8,49	20,03
T_75_B	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	4,50	22,95	19,40	11,23	22,76
T_75_C	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	7,50	24,16	20,61	12,44	23,97
T_76_A	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	1,50	22,40	18,85	10,67	22,21
T_76_B	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	4,50	23,84	20,29	12,12	23,65
T_76_C	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	7,50	24,60	21,05	12,87	24,41
T_77_A	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	1,50	19,64	16,10	7,92	19,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_77_B	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	4,50	22,25	18,70	10,52	22,06
T_77_C	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	7,50	23,79	20,24	12,06	23,60
T_78_A	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	1,50	22,12	18,58	10,40	21,93
T_78_B	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	4,50	23,63	20,08	11,90	23,44
T_78_C	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	7,50	24,44	20,89	12,71	24,25
T_79_A	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	1,50	20,62	17,07	8,89	20,43
T_79_B	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	4,50	21,79	18,24	10,07	21,60
T_79_C	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	7,50	22,51	18,96	10,79	22,32
T_80_A	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	1,50	14,08	10,53	2,35	13,89
T_80_B	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	4,50	14,95	11,40	3,22	14,76
T_80_C	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	7,50	15,36	11,81	3,63	15,17
T_81_A	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	1,50	11,82	8,27	0,10	11,63
T_81_B	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	4,50	12,69	9,14	0,97	12,50
T_81_C	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	7,50	13,11	9,56	1,39	12,92
T_82_A	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	1,50	15,02	11,47	3,29	14,83
T_82_B	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	4,50	15,98	12,43	4,25	15,79
T_82_C	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	7,50	16,61	13,06	4,88	16,42
T_83_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	1,50	4,16	0,61	-7,57	3,97
T_83_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	4,50	5,11	1,56	-6,62	4,92
T_83_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	7,50	5,63	2,08	-6,10	5,44
T_84_A	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	1,50	15,85	12,30	4,12	15,66
T_84_B	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	4,50	17,05	13,50	5,32	16,86
T_84_C	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	7,50	17,54	13,99	5,81	17,35
T_85_A	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	1,50	--	--	--	--
T_85_B	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	4,50	--	--	--	--
T_85_C	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	7,50	--	--	--	--
T_86_A	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	1,50	16,84	13,29	5,11	16,65
T_86_B	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	4,50	18,18	14,63	6,46	17,99
T_86_C	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	7,50	18,58	15,03	6,86	18,39
T_87_A	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	1,50	--	--	--	--
T_87_B	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	4,50	--	--	--	--
T_87_C	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	7,50	--	--	--	--
T_88_A	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	1,50	17,61	14,06	5,88	17,42
T_88_B	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	4,50	19,07	15,53	7,35	18,88
T_88_C	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	7,50	19,50	15,95	7,77	19,31
T_89_A	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	1,50	13,25	9,71	1,53	13,06
T_89_B	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	4,50	15,92	12,37	4,19	15,73
T_89_C	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	7,50	16,91	13,36	5,19	16,72
T_90_A	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	1,50	19,89	16,34	8,16	19,70
T_90_B	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	4,50	23,20	19,66	11,48	23,01
T_90_C	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	7,50	24,59	21,04	12,86	24,40
T_91_A	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	1,50	19,65	16,10	7,92	19,46
T_91_B	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	4,50	22,99	19,44	11,27	22,80
T_91_C	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	7,50	26,00	22,45	14,28	25,81
T_92_A	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	1,50	20,08	16,53	8,35	19,89
T_92_B	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	4,50	23,44	19,89	11,71	23,25
T_92_C	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	7,50	25,04	21,49	13,31	24,85
T_93_A	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	1,50	18,91	15,37	7,19	18,72
T_93_B	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	4,50	22,32	18,77	10,59	22,13
T_93_C	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	7,50	25,34	21,79	13,61	25,15
T_94_A	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	1,50	20,58	17,03	8,86	20,39
T_94_B	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	4,50	23,92	20,37	12,19	23,73
T_94_C	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	7,50	26,13	22,58	14,41	25,94
T_95_A	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	1,50	18,53	14,98	6,80	18,34
T_95_B	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	4,50	22,08	18,53	10,36	21,89
T_95_C	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	7,50	24,43	20,88	12,70	24,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Rooversbroekdijk >30 km/h (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >30 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_96_A	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	1,50	20,17	16,63	8,45	19,98
T_96_B	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	4,50	23,28	19,73	11,55	23,09
T_96_C	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	7,50	25,30	21,75	13,57	25,11
T_97_A	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	1,50	19,86	16,31	8,13	19,67
T_97_B	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	4,50	21,74	18,19	10,01	21,55
T_97_C	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	7,50	23,09	19,54	11,36	22,90
T_98_A	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	1,50	16,89	13,34	5,17	16,70
T_98_B	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	4,50	18,26	14,71	6,53	18,07
T_98_C	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	7,50	18,99	15,44	7,26	18,80
T_99_A	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	1,50	16,43	12,88	4,71	16,24
T_99_B	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	4,50	17,59	14,04	5,86	17,40
T_99_C	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	7,50	18,07	14,52	6,34	17,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_01_A	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	1,50	21,37	18,39	9,32	21,25
T_01_B	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	4,50	24,56	21,58	12,51	24,44
T_01_C	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	7,50	24,49	21,51	12,44	24,37
T_02_A	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	1,50	23,72	20,74	11,67	23,60
T_02_B	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	4,50	26,21	23,23	14,16	26,09
T_02_C	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	7,50	28,38	25,40	16,33	28,26
T_03_A	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	1,50	20,38	17,40	8,33	20,26
T_03_B	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	4,50	23,79	20,81	11,75	23,67
T_03_C	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	7,50	26,57	23,59	14,52	26,45
T_04_A	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	1,50	--	--	--	--
T_04_B	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	4,50	18,95	15,97	6,90	18,83
T_04_C	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	7,50	13,94	10,96	1,89	13,82
T_05_A	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	1,50	19,26	16,28	7,21	19,14
T_05_B	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	4,50	22,93	19,95	10,88	22,81
T_05_C	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	7,50	24,79	21,82	12,75	24,68
T_06_A	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	1,50	26,92	23,95	14,88	26,81
T_06_B	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	4,50	28,03	25,05	15,99	27,91
T_06_C	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	7,50	29,68	26,70	17,63	29,56
T_07_A	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	1,50	24,13	21,15	12,08	24,01
T_07_B	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	4,50	26,48	23,50	14,43	26,36
T_07_C	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	7,50	27,97	24,99	15,92	27,85
T_08_A	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	1,50	--	--	--	--
T_08_B	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	4,50	15,72	12,74	3,67	15,60
T_08_C	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	7,50	14,45	11,48	2,41	14,34
T_09_A	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	1,50	16,79	13,81	4,74	16,67
T_09_B	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	4,50	20,09	17,11	8,04	19,97
T_09_C	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	7,50	21,08	18,10	9,03	20,96
T_100_A	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	1,50	25,47	22,49	13,42	25,35
T_100_B	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	4,50	28,01	25,03	15,96	27,89
T_100_C	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	7,50	31,44	28,46	19,39	31,32
T_101_A	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	1,50	25,79	22,81	13,74	25,67
T_101_B	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	4,50	28,26	25,28	16,21	28,14
T_101_C	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	7,50	31,36	28,38	19,31	31,24
T_102_A	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	1,50	24,98	22,01	12,94	24,87
T_102_B	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	4,50	27,64	24,66	15,59	27,52
T_102_C	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	7,50	31,22	28,24	19,17	31,10
T_103_A	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	1,50	25,60	22,62	13,55	25,48
T_103_B	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	4,50	28,02	25,04	15,97	27,90
T_103_C	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	7,50	31,01	28,03	18,96	30,89
T_104_A	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	1,50	24,63	21,65	12,58	24,51
T_104_B	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	4,50	27,32	24,34	15,27	27,20
T_104_C	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	7,50	31,00	28,02	18,95	30,88
T_105_A	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	1,50	26,90	23,92	14,85	26,78
T_105_B	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	4,50	28,51	25,53	16,46	28,39
T_105_C	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	7,50	30,67	27,69	18,62	30,55
T_106_A	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	1,50	27,08	24,11	15,04	26,97
T_106_B	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	4,50	29,01	26,04	16,97	28,90
T_106_C	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	7,50	32,36	29,38	20,31	32,24
T_107_A	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	1,50	24,58	21,60	12,53	24,46
T_107_B	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	4,50	27,47	24,49	15,42	27,35
T_107_C	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	7,50	31,62	28,64	19,57	31,50
T_108_A	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	1,50	24,86	21,88	12,81	24,74
T_108_B	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	4,50	27,65	24,67	15,61	27,53
T_108_C	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	7,50	31,93	28,95	19,88	31,81
T_109_A	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	1,50	25,73	22,75	13,68	25,61
T_109_B	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	4,50	28,12	25,14	16,08	28,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_109_C	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	7,50	31,26	28,28	19,21	31,14
T_10_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	1,50	24,66	21,68	12,61	24,54
T_10_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	4,50	25,99	23,01	13,94	25,87
T_10_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	7,50	27,63	24,66	15,59	27,52
T_110_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	1,50	28,26	25,28	16,21	28,14
T_110_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	4,50	29,89	26,92	17,85	29,78
T_110_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	7,50	32,59	29,61	20,54	32,47
T_111_A	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	1,50	25,50	22,52	13,45	25,38
T_111_B	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	4,50	28,20	25,23	16,16	28,09
T_111_C	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	7,50	31,86	28,89	19,82	31,75
T_112_A	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	1,50	26,17	23,19	14,12	26,05
T_112_B	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	4,50	29,17	26,19	17,12	29,05
T_112_C	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	7,50	32,39	29,41	20,34	32,27
T_113_A	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	1,50	30,50	27,53	18,46	30,39
T_113_B	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	4,50	31,87	28,89	19,82	31,75
T_113_C	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	7,50	33,25	30,27	21,21	33,13
T_114_A	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	1,50	26,04	23,06	13,99	25,92
T_114_B	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	4,50	27,89	24,91	15,84	27,77
T_114_C	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	7,50	30,33	27,35	18,28	30,21
T_115_A	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	1,50	28,28	25,30	16,23	28,16
T_115_B	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	4,50	29,53	26,55	17,48	29,41
T_115_C	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	7,50	31,20	28,22	19,15	31,08
T_116_A	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	1,50	25,67	22,69	13,62	25,55
T_116_B	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	4,50	27,65	24,68	15,61	27,54
T_116_C	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	7,50	30,21	27,23	18,16	30,09
T_117_A	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	1,50	29,31	26,33	17,26	29,19
T_117_B	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	4,50	30,23	27,25	18,18	30,11
T_117_C	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	7,50	31,39	28,41	19,34	31,27
T_118_A	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	1,50	26,30	23,33	14,26	26,19
T_118_B	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	4,50	28,10	25,13	16,06	27,99
T_118_C	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	7,50	30,54	27,56	18,49	30,42
T_119_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	1,50	31,40	28,42	19,36	31,28
T_119_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	4,50	32,06	29,08	20,01	31,94
T_119_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	7,50	32,77	29,79	20,72	32,65
T_11_A	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	1,50	29,55	26,57	17,50	29,43
T_11_B	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	4,50	31,61	28,63	19,56	31,49
T_11_C	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	7,50	32,42	29,44	20,37	32,30
T_120_A	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	1,50	24,27	21,29	12,22	24,15
T_120_B	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	4,50	26,78	23,80	14,73	26,66
T_120_C	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	7,50	29,73	26,75	17,69	29,61
T_121_A	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	1,50	28,39	25,41	16,34	28,27
T_121_B	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	4,50	29,75	26,78	17,71	29,64
T_121_C	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	7,50	32,99	30,01	20,95	32,87
T_122_A	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	1,50	36,59	33,61	24,54	36,47
T_122_B	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	4,50	38,22	35,25	26,18	38,11
T_122_C	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	7,50	40,79	37,81	28,74	40,67
T_123_A	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	1,50	37,38	34,40	25,33	37,26
T_123_B	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	4,50	38,00	35,02	25,95	37,88
T_123_C	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	7,50	39,65	36,67	27,60	39,53
T_124_A	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	1,50	27,65	24,67	15,61	27,53
T_124_B	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	4,50	29,26	26,29	17,22	29,15
T_124_C	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	7,50	31,57	28,59	19,52	31,45
T_125_A	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	1,50	31,98	29,00	19,93	31,86
T_125_B	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	4,50	32,55	29,57	20,50	32,43
T_125_C	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	7,50	34,68	31,70	22,63	34,56
T_126_A	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	1,50	38,93	35,96	26,89	38,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_126_B	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	4,50	39,12	36,15	27,08	39,01
T_126_C	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	7,50	40,42	37,44	28,38	40,30
T_127_A	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	1,50	36,75	33,77	24,70	36,63
T_127_B	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	4,50	37,11	34,13	25,06	36,99
T_127_C	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	7,50	39,51	36,53	27,46	39,39
T_128_A	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	1,50	27,01	24,03	14,96	26,89
T_128_B	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	4,50	28,97	25,99	16,92	28,85
T_128_C	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	7,50	31,81	28,83	19,76	31,69
T_129_A	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	1,50	26,14	23,16	14,09	26,02
T_129_B	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	4,50	27,84	24,86	15,79	27,72
T_129_C	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	7,50	31,12	28,14	19,07	31,00
T_12_A	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	1,50	28,38	25,40	16,33	28,26
T_12_B	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	4,50	29,68	26,70	17,63	29,56
T_12_C	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	7,50	30,25	27,27	18,20	30,13
T_130_A	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	1,50	37,08	34,10	25,03	36,96
T_130_B	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	4,50	37,53	34,55	25,48	37,41
T_130_C	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	7,50	39,74	36,76	27,69	39,62
T_131_A	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	1,50	35,95	32,97	23,90	35,83
T_131_B	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	4,50	36,71	33,74	24,67	36,60
T_131_C	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	7,50	39,16	36,19	27,12	39,05
T_132_A	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	1,50	30,85	27,87	18,80	30,73
T_132_B	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	4,50	31,84	28,87	19,80	31,73
T_132_C	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	7,50	33,81	30,83	21,76	33,69
T_133_A	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	1,50	27,52	24,54	15,47	27,40
T_133_B	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	4,50	29,67	26,69	17,62	29,55
T_133_C	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	7,50	33,81	30,83	21,76	33,69
T_134_A	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	1,50	38,18	35,21	26,14	38,07
T_134_B	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	4,50	39,20	36,22	27,15	39,08
T_134_C	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	7,50	41,42	38,45	29,38	41,31
T_135_A	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	1,50	37,19	34,22	25,15	37,08
T_135_B	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	4,50	37,65	34,68	25,61	37,54
T_135_C	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	7,50	39,79	36,81	27,74	39,67
T_136_A	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	1,50	29,46	26,48	17,41	29,34
T_136_B	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	4,50	31,12	28,15	19,08	31,01
T_136_C	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	7,50	33,99	31,01	21,94	33,87
T_137_A	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	1,50	31,13	28,15	19,08	31,01
T_137_B	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	4,50	33,47	30,49	21,42	33,35
T_137_C	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	7,50	36,34	33,37	24,30	36,23
T_138_A	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	1,50	40,03	37,05	27,98	39,91
T_138_B	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	4,50	40,49	37,51	28,44	40,37
T_138_C	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	7,50	42,11	39,13	30,06	41,99
T_139_A	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	1,50	36,73	33,75	24,68	36,61
T_139_B	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	4,50	37,21	34,23	25,16	37,09
T_139_C	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	7,50	39,47	36,49	27,42	39,35
T_13_A	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	1,50	9,55	6,57	-2,50	9,43
T_13_B	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	4,50	18,76	15,78	6,71	18,64
T_13_C	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	7,50	19,05	16,07	7,00	18,93
T_140_A	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	1,50	33,19	30,21	21,14	33,07
T_140_B	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	4,50	33,82	30,84	21,77	33,70
T_140_C	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	7,50	34,88	31,91	22,84	34,77
T_141_A	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	1,50	36,73	33,75	24,68	36,61
T_141_B	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	4,50	38,82	35,85	26,78	38,71
T_141_C	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	7,50	39,73	36,75	27,68	39,61
T_142_A	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	1,50	39,62	36,64	27,57	39,50
T_142_B	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	4,50	41,19	38,22	29,15	41,08
T_142_C	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	7,50	42,90	39,92	30,85	42,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_143_A	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	1,50	36,34	33,36	24,29	36,22
T_143_B	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	4,50	36,76	33,79	24,72	36,65
T_143_C	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	7,50	38,69	35,71	26,65	38,57
T_144_A	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	1,50	28,95	25,98	16,91	28,84
T_144_B	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	4,50	30,03	27,05	17,98	29,91
T_144_C	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	7,50	31,32	28,34	19,27	31,20
T_145_A	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	1,50	35,42	32,44	23,37	35,30
T_145_B	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	4,50	35,61	32,63	23,56	35,49
T_145_C	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	7,50	37,73	34,75	25,68	37,61
T_146_A	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	1,50	39,42	36,44	27,37	39,30
T_146_B	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	4,50	39,79	36,81	27,74	39,67
T_146_C	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	7,50	40,78	37,80	28,73	40,66
T_147_A	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	1,50	37,47	34,50	25,43	37,36
T_147_B	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	4,50	37,60	34,62	25,55	37,48
T_147_C	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	7,50	38,08	35,10	26,03	37,96
T_148_A	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	1,50	30,02	27,05	17,98	29,91
T_148_B	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	4,50	30,69	27,71	18,64	30,57
T_148_C	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	7,50	31,58	28,60	19,53	31,46
T_149_A	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	1,50	32,82	29,84	20,77	32,70
T_149_B	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	4,50	33,26	30,28	21,21	33,14
T_149_C	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	7,50	33,78	30,80	21,73	33,66
T_149_D	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	10,50	35,96	32,98	23,91	35,84
T_149_E	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	13,50	34,45	31,47	22,40	34,33
T_14_A	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	1,50	22,62	19,64	10,57	22,50
T_14_B	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	4,50	24,73	21,75	12,68	24,61
T_14_C	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	7,50	27,12	24,14	15,07	27,00
T_150_A	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	1,50	32,68	29,70	20,63	32,56
T_150_B	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	4,50	33,00	30,02	20,95	32,88
T_150_C	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	7,50	33,17	30,19	21,12	33,05
T_150_D	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	10,50	34,36	31,38	22,31	34,24
T_150_E	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	13,50	34,19	31,21	22,14	34,07
T_151_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	1,50	32,27	29,29	20,22	32,15
T_151_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	4,50	32,70	29,72	20,65	32,58
T_151_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	7,50	33,42	30,44	21,37	33,30
T_151_D	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	10,50	36,05	33,07	24,00	35,93
T_151_E	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	13,50	34,02	31,04	21,97	33,90
T_152_A	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	1,50	31,69	28,71	19,64	31,57
T_152_B	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	4,50	32,23	29,25	20,18	32,11
T_152_C	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	7,50	32,99	30,01	20,94	32,87
T_152_D	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	10,50	35,16	32,18	23,11	35,04
T_152_E	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	13,50	33,40	30,42	21,35	33,28
T_153_A	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	1,50	31,99	29,02	19,95	31,88
T_153_B	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	4,50	32,61	29,63	20,56	32,49
T_153_C	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	7,50	33,30	30,32	21,25	33,18
T_153_D	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	10,50	35,22	32,24	23,17	35,10
T_153_E	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	13,50	34,41	31,43	22,36	34,29
T_154_A	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	1,50	29,97	26,99	17,92	29,85
T_154_B	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	4,50	30,62	27,64	18,57	30,50
T_154_C	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	7,50	31,78	28,81	19,74	31,67
T_154_D	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	10,50	34,44	31,46	22,39	34,32
T_154_E	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	13,50	32,80	29,83	20,76	32,69
T_155_A	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	1,50	31,74	28,76	19,69	31,62
T_155_B	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	4,50	32,34	29,36	20,29	32,22
T_155_C	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	7,50	33,00	30,02	20,95	32,88
T_155_D	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	10,50	34,27	31,29	22,22	34,15
T_155_E	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	13,50	33,76	30,78	21,71	33,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_156_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	1,50	34,03	31,05	21,98	33,91
T_156_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	4,50	34,70	31,72	22,65	34,58
T_156_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	7,50	35,37	32,39	23,32	35,25
T_156_D	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	10,50	37,37	34,39	25,32	37,25
T_156_E	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	13,50	37,90	34,92	25,85	37,78
T_157_A	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	1,50	25,84	22,86	13,79	25,72
T_157_B	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	4,50	28,12	25,14	16,07	28,00
T_157_C	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	7,50	31,70	28,72	19,66	31,58
T_157_D	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	10,50	36,19	33,22	24,15	36,08
T_157_E	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	13,50	37,47	34,49	25,42	37,35
T_158_A	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	1,50	24,45	21,47	12,40	24,33
T_158_B	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	4,50	26,83	23,86	14,79	26,72
T_158_C	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	7,50	30,16	27,18	18,11	30,04
T_158_D	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	10,50	33,72	30,74	21,67	33,60
T_158_E	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	13,50	34,58	31,61	22,54	34,47
T_159_A	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	1,50	23,83	20,85	11,78	23,71
T_159_B	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	4,50	26,69	23,71	14,64	26,57
T_159_C	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	7,50	30,50	27,52	18,45	30,38
T_159_D	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	10,50	34,12	31,14	22,07	34,00
T_159_E	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	13,50	34,93	31,95	22,88	34,81
T_15_A	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	1,50	25,63	22,65	13,58	25,51
T_15_B	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	4,50	29,73	26,75	17,68	29,61
T_15_C	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	7,50	31,14	28,16	19,09	31,02
T_160_A	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	1,50	23,16	20,18	11,11	23,04
T_160_B	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	4,50	26,10	23,12	14,05	25,98
T_160_C	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	7,50	29,64	26,67	17,60	29,53
T_160_D	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	10,50	33,75	30,77	21,70	33,63
T_160_E	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	13,50	34,32	31,34	22,27	34,20
T_161_A	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	1,50	24,92	21,94	12,87	24,80
T_161_B	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	4,50	27,58	24,60	15,53	27,46
T_161_C	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	7,50	31,23	28,25	19,18	31,11
T_161_D	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	10,50	34,44	31,46	22,39	34,32
T_161_E	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	13,50	35,04	32,07	23,00	34,93
T_162_A	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	1,50	22,69	19,71	10,64	22,57
T_162_B	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	4,50	25,52	22,54	13,47	25,40
T_162_C	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	7,50	28,56	25,58	16,52	28,44
T_162_D	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	10,50	31,84	28,87	19,80	31,73
T_162_E	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	13,50	33,61	30,63	21,56	33,49
T_163_A	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	1,50	24,99	22,01	12,94	24,87
T_163_B	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	4,50	27,60	24,62	15,55	27,48
T_163_C	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	7,50	30,95	27,97	18,90	30,83
T_163_D	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	10,50	33,84	30,86	21,79	33,72
T_163_E	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	13,50	34,95	31,97	22,90	34,83
T_164_A	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	1,50	23,04	20,06	10,99	22,92
T_164_B	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	4,50	25,90	22,92	13,85	25,78
T_164_C	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	7,50	28,81	25,83	16,76	28,69
T_164_D	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	10,50	32,05	29,08	20,01	31,94
T_164_E	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	13,50	33,85	30,88	21,81	33,74
T_165_A	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	1,50	17,39	14,41	5,34	17,27
T_165_B	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	4,50	20,77	17,79	8,72	20,65
T_165_C	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	7,50	23,77	20,79	11,72	23,65
T_165_D	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	10,50	18,45	15,47	6,40	18,33
T_165_E	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	13,50	--	--	--	--
T_166_D	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	10,50	15,99	13,01	3,94	15,87
T_166_E	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	13,50	--	--	--	--
T_167_A	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	1,50	32,10	29,12	20,05	31,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_167_B	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	4,50	32,86	29,88	20,81	32,74
T_167_C	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	7,50	33,28	30,30	21,24	33,16
T_168_A	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	1,50	33,99	31,01	21,94	33,87
T_168_B	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	4,50	34,63	31,66	22,59	34,52
T_168_C	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	7,50	35,15	32,17	23,10	35,03
T_169_A	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	1,50	31,98	29,00	19,93	31,86
T_169_B	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	4,50	32,82	29,84	20,78	32,70
T_169_C	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	7,50	33,36	30,39	21,32	33,25
T_16_A	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	1,50	27,58	24,61	15,54	27,47
T_16_B	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	4,50	30,83	27,86	18,79	30,72
T_16_C	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	7,50	31,67	28,69	19,62	31,55
T_170_A	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	1,50	32,53	29,55	20,48	32,41
T_170_B	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	4,50	33,35	30,37	21,30	33,23
T_170_C	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	7,50	34,35	31,37	22,31	34,23
T_171_A	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	1,50	25,31	22,33	13,26	25,19
T_171_B	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	4,50	27,66	24,68	15,61	27,54
T_171_C	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	7,50	30,48	27,50	18,43	30,36
T_172_A	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	1,50	25,79	22,81	13,74	25,67
T_172_B	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	4,50	28,08	25,10	16,03	27,96
T_172_C	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	7,50	30,50	27,52	18,45	30,38
T_173_A	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	1,50	25,05	22,07	13,00	24,93
T_173_B	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	4,50	27,34	24,36	15,29	27,22
T_173_C	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	7,50	30,16	27,18	18,11	30,04
T_174_A	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	1,50	20,82	17,84	8,78	20,70
T_174_B	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	4,50	23,30	20,32	11,25	23,18
T_174_C	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	7,50	25,64	22,66	13,59	25,52
T_175_A	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	1,50	20,69	17,71	8,64	20,57
T_175_B	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	4,50	22,88	19,90	10,83	22,76
T_175_C	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	7,50	25,39	22,41	13,34	25,27
T_176_A	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	1,50	20,88	17,90	8,83	20,76
T_176_B	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	4,50	23,30	20,32	11,25	23,18
T_176_C	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	7,50	25,60	22,62	13,55	25,48
T_177_A	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	1,50	20,40	17,42	8,35	20,28
T_177_B	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	4,50	23,03	20,06	10,99	22,92
T_177_C	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	7,50	26,31	23,33	14,26	26,19
T_178_A	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	1,50	21,32	18,34	9,27	21,20
T_178_B	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	4,50	23,52	20,55	11,48	23,41
T_178_C	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	7,50	25,63	22,65	13,58	25,51
T_179_A	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	1,50	31,66	28,68	19,61	31,54
T_179_B	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	4,50	32,56	29,58	20,51	32,44
T_179_C	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	7,50	33,17	30,19	21,12	33,05
T_17_A	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	1,50	18,25	15,27	6,20	18,13
T_17_B	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	4,50	22,74	19,76	10,69	22,62
T_17_C	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	7,50	24,98	22,01	12,94	24,87
T_180_A	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	1,50	26,59	23,61	14,54	26,47
T_180_B	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	4,50	27,79	24,81	15,75	27,67
T_180_C	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	7,50	28,83	25,85	16,78	28,71
T_181_A	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	1,50	27,61	24,63	15,56	27,49
T_181_B	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	4,50	28,68	25,70	16,63	28,56
T_181_C	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	7,50	29,87	26,90	17,83	29,76
T_182_A	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	1,50	26,67	23,69	14,62	26,55
T_182_B	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	4,50	27,92	24,95	15,88	27,81
T_182_C	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	7,50	29,00	26,02	16,95	28,88
T_183_A	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	1,50	29,74	26,77	17,70	29,63
T_183_B	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	4,50	30,57	27,59	18,52	30,45
T_183_C	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	7,50	31,15	28,17	19,10	31,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_184_A	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	1,50	26,41	23,43	14,36	26,29
T_184_B	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	4,50	27,63	24,65	15,58	27,51
T_184_C	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	7,50	28,19	25,21	16,14	28,07
T_185_A	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	1,50	13,14	10,16	1,09	13,02
T_185_B	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	4,50	17,86	14,88	5,81	17,74
T_185_C	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	7,50	22,10	19,12	10,05	21,98
T_186_A	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	1,50	22,40	19,42	10,35	22,28
T_186_B	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	4,50	23,63	20,65	11,58	23,51
T_186_C	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	7,50	24,84	21,86	12,79	24,72
T_187_A	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	1,50	22,09	19,11	10,04	21,97
T_187_B	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	4,50	23,37	20,39	11,32	23,25
T_187_C	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	7,50	24,80	21,82	12,75	24,68
T_188_A	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	1,50	22,62	19,64	10,57	22,50
T_188_B	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	4,50	23,85	20,87	11,80	23,73
T_188_C	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	7,50	25,10	22,12	13,05	24,98
T_189_A	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	1,50	23,46	20,48	11,41	23,34
T_189_B	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	4,50	25,27	22,29	13,22	25,15
T_189_C	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	7,50	27,08	24,11	15,04	26,97
T_18_A	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	1,50	22,31	19,33	10,26	22,19
T_18_B	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	4,50	26,97	23,99	14,93	26,85
T_18_C	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	7,50	27,92	24,94	15,87	27,80
T_190_A	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	1,50	23,09	20,11	11,04	22,97
T_190_B	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	4,50	24,35	21,37	12,30	24,23
T_190_C	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	7,50	25,58	22,60	13,53	25,46
T_191_A	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	1,50	27,51	24,53	15,46	27,39
T_191_B	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	4,50	28,41	25,44	16,37	28,30
T_191_C	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	7,50	29,34	26,36	17,29	29,22
T_192_A	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	1,50	17,24	14,26	5,19	17,12
T_192_B	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	4,50	19,69	16,71	7,64	19,57
T_192_C	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	7,50	22,31	19,34	10,27	22,20
T_193_A	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	1,50	15,13	12,15	3,08	15,01
T_193_B	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	4,50	17,59	14,61	5,54	17,47
T_193_C	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	7,50	20,08	17,11	8,04	19,97
T_194_A	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	1,50	14,43	11,45	2,38	14,31
T_194_B	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	4,50	17,02	14,04	4,97	16,90
T_194_C	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	7,50	19,03	16,05	6,98	18,91
T_195_A	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	1,50	18,20	15,22	6,15	18,08
T_195_B	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	4,50	20,23	17,26	8,19	20,12
T_195_C	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	7,50	22,30	19,32	10,25	22,18
T_196_A	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	1,50	13,05	10,07	1,00	12,93
T_196_B	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	4,50	15,25	12,27	3,20	15,13
T_196_C	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	7,50	16,47	13,49	4,42	16,35
T_197_A	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	1,50	20,98	18,00	8,93	20,86
T_197_B	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	4,50	24,22	21,24	12,17	24,10
T_197_C	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	7,50	25,54	22,56	13,49	25,42
T_198_A	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	1,50	23,59	20,61	11,54	23,47
T_198_B	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	4,50	26,51	23,53	14,46	26,39
T_198_C	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	7,50	30,61	27,64	18,57	30,50
T_199_A	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	1,50	21,45	18,47	9,40	21,33
T_199_B	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	4,50	23,71	20,73	11,66	23,59
T_199_C	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	7,50	26,67	23,69	14,62	26,55
T_19_A	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	1,50	27,47	24,49	15,42	27,35
T_19_B	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	4,50	29,75	26,77	17,70	29,63
T_19_C	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	7,50	30,96	27,98	18,91	30,84
T_200_A	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	1,50	--	--	--	--
T_200_B	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	4,50	8,14	5,16	-3,91	8,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_200_C	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	7,50	8,66	5,68	-3,39	8,54
T_201_A	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	1,50	20,08	17,10	8,03	19,96
T_201_B	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	4,50	22,15	19,17	10,10	22,03
T_201_C	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	7,50	24,02	21,04	11,97	23,90
T_202_A	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	1,50	17,94	14,96	5,89	17,82
T_202_B	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	4,50	20,25	17,27	8,20	20,13
T_202_C	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	7,50	22,88	19,90	10,83	22,76
T_203_A	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	1,50	25,92	22,94	13,87	25,80
T_203_B	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	4,50	27,75	24,77	15,70	27,63
T_203_C	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	7,50	31,26	28,28	19,21	31,14
T_204_A	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	1,50	24,91	21,94	12,87	24,80
T_204_B	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	4,50	27,41	24,44	15,37	27,30
T_204_C	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	7,50	31,23	28,25	19,18	31,11
T_205_A	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	1,50	--	--	--	--
T_205_B	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	4,50	8,68	5,70	-3,37	8,56
T_205_C	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	7,50	9,15	6,17	-2,90	9,03
T_206_A	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	1,50	27,30	24,33	15,26	27,19
T_206_B	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	4,50	29,81	26,83	17,76	29,69
T_206_C	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	7,50	32,59	29,61	20,54	32,47
T_206_D	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	10,50	36,77	33,79	24,72	36,65
T_207_A	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	1,50	20,71	17,73	8,66	20,59
T_207_B	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	4,50	22,91	19,93	10,86	22,79
T_207_C	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	7,50	24,36	21,38	12,31	24,24
T_207_D	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	10,50	20,34	17,36	8,29	20,22
T_208_A	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	1,50	20,37	17,39	8,32	20,25
T_208_B	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	4,50	23,45	20,47	11,41	23,33
T_208_C	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	7,50	25,24	22,26	13,19	25,12
T_208_D	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	10,50	29,48	26,50	17,43	29,36
T_209_A	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	1,50	20,87	17,90	8,83	20,76
T_209_B	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	4,50	23,91	20,93	11,86	23,79
T_209_C	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	7,50	25,73	22,75	13,68	25,61
T_209_D	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	10,50	29,99	27,01	17,94	29,87
T_20_A	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	1,50	23,18	20,20	11,13	23,06
T_20_B	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	4,50	28,03	25,05	15,98	27,91
T_20_C	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	7,50	29,31	26,34	17,27	29,20
T_210_A	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	1,50	20,78	17,80	8,73	20,66
T_210_B	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	4,50	24,00	21,02	11,95	23,88
T_210_C	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	7,50	25,83	22,85	13,78	25,71
T_210_D	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	10,50	29,80	26,82	17,75	29,68
T_211_A	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	1,50	21,24	18,26	9,19	21,12
T_211_B	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	4,50	24,02	21,04	11,97	23,90
T_211_C	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	7,50	25,77	22,79	13,73	25,65
T_211_D	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	10,50	29,61	26,63	17,56	29,49
T_212_A	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	1,50	21,08	18,10	9,04	20,96
T_212_B	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	4,50	24,21	21,23	12,16	24,09
T_212_C	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	7,50	26,05	23,07	14,00	25,93
T_212_D	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	10,50	30,46	27,48	18,41	30,34
T_213_A	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	1,50	15,14	12,16	3,09	15,02
T_213_B	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	4,50	17,96	14,98	5,91	17,84
T_213_C	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	7,50	20,04	17,07	8,00	19,93
T_213_D	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	10,50	19,95	16,97	7,90	19,83
T_214_A	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	1,50	17,62	14,64	5,57	17,50
T_214_B	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	4,50	20,58	17,60	8,53	20,46
T_214_C	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	7,50	23,01	20,03	10,96	22,89
T_214_D	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	10,50	20,11	17,13	8,06	19,99
T_215_A	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	1,50	29,48	26,50	17,43	29,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_215_B	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	4,50	31,49	28,51	19,44	31,37
T_215_C	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	7,50	33,81	30,83	21,76	33,69
T_215_D	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	10,50	37,82	34,84	25,77	37,70
T_216_A	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	1,50	29,91	26,93	17,86	29,79
T_216_B	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	4,50	31,80	28,82	19,75	31,68
T_216_C	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	7,50	33,86	30,88	21,81	33,74
T_216_D	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	10,50	36,88	33,90	24,83	36,76
T_217_A	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	1,50	28,44	25,46	16,40	28,32
T_217_B	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	4,50	29,56	26,58	17,51	29,44
T_217_C	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	7,50	31,17	28,19	19,12	31,05
T_217_D	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	10,50	33,25	30,27	21,20	33,13
T_218_A	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	1,50	28,51	25,53	16,46	28,39
T_218_B	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	4,50	29,82	26,84	17,77	29,70
T_218_C	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	7,50	31,56	28,58	19,51	31,44
T_218_D	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	10,50	33,57	30,59	21,53	33,45
T_219_A	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	1,50	28,31	25,33	16,26	28,19
T_219_B	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	4,50	29,32	26,34	17,27	29,20
T_219_C	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	7,50	30,49	27,52	18,45	30,38
T_219_D	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	10,50	31,97	28,99	19,92	31,85
T_21_A	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	1,50	23,28	20,30	11,23	23,16
T_21_B	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	4,50	26,28	23,30	14,23	26,16
T_21_C	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	7,50	29,74	26,76	17,70	29,62
T_220_A	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	1,50	30,27	27,29	18,22	30,15
T_220_B	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	4,50	31,18	28,21	19,14	31,07
T_220_C	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	7,50	33,08	30,10	21,03	32,96
T_220_D	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	10,50	35,14	32,16	23,09	35,02
T_221_A	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	1,50	24,70	21,72	12,65	24,58
T_221_B	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	4,50	26,21	23,23	14,16	26,09
T_221_C	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	7,50	27,46	24,49	15,42	27,35
T_221_D	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	10,50	30,39	27,41	18,34	30,27
T_222_A	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	1,50	23,51	20,53	11,46	23,39
T_222_B	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	4,50	25,78	22,80	13,73	25,66
T_222_C	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	7,50	28,68	25,70	16,63	28,56
T_223_A	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	1,50	23,19	20,21	11,14	23,07
T_223_B	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	4,50	25,57	22,59	13,53	25,45
T_223_C	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	7,50	28,53	25,55	16,48	28,41
T_224_A	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	1,50	23,77	20,79	11,72	23,65
T_224_B	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	4,50	25,95	22,97	13,90	25,83
T_224_C	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	7,50	28,93	25,95	16,88	28,81
T_225_A	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	1,50	34,77	31,79	22,72	34,65
T_225_B	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	4,50	35,41	32,44	23,37	35,30
T_225_C	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	7,50	35,69	32,71	23,65	35,57
T_226_A	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	1,50	34,43	31,46	22,39	34,32
T_226_B	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	4,50	34,97	31,99	22,92	34,85
T_226_C	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	7,50	35,47	32,50	23,43	35,36
T_227_A	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	1,50	35,40	32,42	23,35	35,28
T_227_B	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	4,50	35,91	32,93	23,86	35,79
T_227_C	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	7,50	36,23	33,25	24,18	36,11
T_228_A	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	1,50	27,86	24,88	15,81	27,74
T_228_B	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	4,50	29,21	26,23	17,16	29,09
T_228_C	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	7,50	31,54	28,57	19,50	31,43
T_229_A	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	1,50	24,61	21,63	12,56	24,49
T_229_B	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	4,50	26,96	23,98	14,91	26,84
T_229_C	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	7,50	28,92	25,94	16,87	28,80
T_22_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	1,50	22,93	19,95	10,88	22,81
T_22_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	4,50	25,73	22,75	13,68	25,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_22_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	7,50	28,73	25,75	16,68	28,61
T_230_A	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	1,50	33,45	30,47	21,40	33,33
T_230_B	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	4,50	35,09	32,12	23,05	34,98
T_230_C	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	7,50	35,10	32,12	23,05	34,98
T_231_A	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	1,50	35,67	32,69	23,62	35,55
T_231_B	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	4,50	36,56	33,59	24,52	36,45
T_231_C	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	7,50	37,31	34,33	25,26	37,19
T_232_A	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	1,50	25,21	22,23	13,16	25,09
T_232_B	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	4,50	27,22	24,24	15,17	27,10
T_232_C	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	7,50	30,30	27,32	18,25	30,18
T_233_A	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	1,50	25,40	22,42	13,35	25,28
T_233_B	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	4,50	27,30	24,33	15,26	27,19
T_233_C	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	7,50	28,77	25,79	16,72	28,65
T_234_A	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	1,50	23,65	20,67	11,60	23,53
T_234_B	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	4,50	26,54	23,56	14,49	26,42
T_234_C	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	7,50	28,91	25,93	16,86	28,79
T_235_A	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	1,50	36,80	33,82	24,75	36,68
T_235_B	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	4,50	37,05	34,07	25,00	36,93
T_235_C	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	7,50	37,58	34,60	25,53	37,46
T_236_A	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	1,50	34,43	31,46	22,39	34,32
T_236_B	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	4,50	34,52	31,54	22,48	34,40
T_236_C	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	7,50	35,64	32,66	23,59	35,52
T_237_A	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	1,50	23,05	20,08	11,01	22,94
T_237_B	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	4,50	25,12	22,14	13,07	25,00
T_237_C	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	7,50	27,51	24,53	15,46	27,39
T_238_A	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	1,50	33,82	30,85	21,78	33,71
T_238_B	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	4,50	34,29	31,31	22,24	34,17
T_238_C	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	7,50	35,46	32,48	23,41	35,34
T_239_A	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	1,50	34,12	31,14	22,07	34,00
T_239_B	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	4,50	34,48	31,50	22,43	34,36
T_239_C	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	7,50	35,98	33,00	23,93	35,86
T_23_A	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	1,50	22,94	19,96	10,89	22,82
T_23_B	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	4,50	25,83	22,85	13,78	25,71
T_23_C	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	7,50	29,02	26,04	16,97	28,90
T_240_A	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	1,50	25,83	22,85	13,78	25,71
T_240_B	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	4,50	27,53	24,55	15,48	27,41
T_240_C	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	7,50	31,80	28,82	19,75	31,68
T_241_A	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	1,50	23,46	20,48	11,41	23,34
T_241_B	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	4,50	25,32	22,34	13,27	25,20
T_241_C	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	7,50	26,56	23,58	14,52	26,44
T_242_A	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	1,50	25,40	22,42	13,35	25,28
T_242_B	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	4,50	27,39	24,42	15,35	27,28
T_242_C	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	7,50	30,32	27,34	18,27	30,20
T_243_A	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	1,50	29,99	27,01	17,94	29,87
T_243_B	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	4,50	31,42	28,44	19,37	31,30
T_243_C	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	7,50	33,89	30,91	21,84	33,77
T_244_A	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	1,50	33,12	30,15	21,08	33,01
T_244_B	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	4,50	34,28	31,31	22,24	34,17
T_244_C	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	7,50	36,47	33,49	24,42	36,35
T_245_A	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	1,50	23,94	20,97	11,90	23,83
T_245_B	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	4,50	26,61	23,63	14,56	26,49
T_245_C	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	7,50	28,71	25,73	16,66	28,59
T_246_A	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	1,50	26,47	23,50	14,43	26,36
T_246_B	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	4,50	27,61	24,64	15,57	27,50
T_246_C	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	7,50	28,66	25,68	16,61	28,54
T_247_A	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	1,50	28,53	25,55	16,48	28,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_247_B	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	4,50	31,64	28,66	19,59	31,52
T_247_C	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	7,50	33,83	30,85	21,78	33,71
T_248_A	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	1,50	28,04	25,06	15,99	27,92
T_248_B	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	4,50	31,05	28,08	19,01	30,94
T_248_C	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	7,50	33,15	30,17	21,10	33,03
T_249_A	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	1,50	28,59	25,61	16,54	28,47
T_249_B	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	4,50	31,40	28,42	19,35	31,28
T_249_C	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	7,50	33,62	30,64	21,57	33,50
T_24_A	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	1,50	22,99	20,01	10,94	22,87
T_24_B	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	4,50	25,81	22,83	13,76	25,69
T_24_C	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	7,50	29,04	26,07	17,00	28,93
T_250_A	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	1,50	28,02	25,05	15,98	27,91
T_250_B	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	4,50	30,88	27,90	18,84	30,76
T_250_C	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	7,50	32,92	29,94	20,87	32,80
T_251_A	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	1,50	27,83	24,85	15,78	27,71
T_251_B	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	4,50	31,35	28,37	19,30	31,23
T_251_C	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	7,50	33,76	30,78	21,71	33,64
T_252_A	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	1,50	42,31	39,34	30,27	42,20
T_252_B	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	4,50	43,02	40,04	30,97	42,90
T_252_C	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	7,50	43,84	40,86	31,79	43,72
T_253_A	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	1,50	40,89	37,91	28,84	40,77
T_253_B	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	4,50	41,79	38,81	29,74	41,67
T_253_C	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	7,50	42,73	39,75	30,68	42,61
T_254_A	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	1,50	41,12	38,14	29,07	41,00
T_254_B	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	4,50	42,11	39,13	30,06	41,99
T_254_C	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	7,50	43,13	40,16	31,09	43,02
T_255_A	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	1,50	40,68	37,70	28,63	40,56
T_255_B	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	4,50	41,55	38,57	29,50	41,43
T_255_C	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	7,50	42,51	39,53	30,46	42,39
T_256_A	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	1,50	41,73	38,75	29,68	41,61
T_256_B	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	4,50	42,63	39,65	30,58	42,51
T_256_C	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	7,50	43,69	40,71	31,64	43,57
T_257_A	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	1,50	40,31	37,33	28,26	40,19
T_257_B	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	4,50	41,12	38,14	29,07	41,00
T_257_C	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	7,50	42,09	39,11	30,04	41,97
T_258_A	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	1,50	37,52	34,54	25,48	37,40
T_258_B	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	4,50	37,98	35,00	25,93	37,86
T_258_C	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	7,50	39,34	36,37	27,30	39,23
T_259_A	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	1,50	35,99	33,02	23,95	35,88
T_259_B	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	4,50	36,34	33,37	24,30	36,23
T_259_C	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	7,50	37,66	34,68	25,61	37,54
T_25_A	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	1,50	23,15	20,17	11,10	23,03
T_25_B	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	4,50	25,81	22,84	13,77	25,70
T_25_C	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	7,50	29,20	26,23	17,16	29,09
T_260_A	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	1,50	35,78	32,80	23,73	35,66
T_260_B	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	4,50	36,24	33,27	24,20	36,13
T_260_C	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	7,50	37,77	34,80	25,73	37,66
T_261_A	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	1,50	37,04	34,06	24,99	36,92
T_261_B	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	4,50	37,41	34,44	25,37	37,30
T_261_C	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	7,50	38,62	35,65	26,58	38,51
T_262_A	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	1,50	36,46	33,48	24,41	36,34
T_262_B	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	4,50	36,79	33,82	24,75	36,68
T_262_C	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	7,50	38,25	35,27	26,20	38,13
T_263_A	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	1,50	38,01	35,03	25,96	37,89
T_263_B	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	4,50	38,41	35,43	26,36	38,29
T_263_C	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	7,50	39,56	36,58	27,51	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_264_A	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	1,50	34,21	31,24	22,17	34,10
T_264_B	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	4,50	34,81	31,83	22,76	34,69
T_264_C	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	7,50	35,86	32,88	23,81	35,74
T_265_A	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	1,50	25,50	22,52	13,45	25,38
T_265_B	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	4,50	27,91	24,93	15,86	27,79
T_265_C	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	7,50	29,50	26,52	17,45	29,38
T_266_A	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	1,50	25,82	22,84	13,77	25,70
T_266_B	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	4,50	28,20	25,22	16,15	28,08
T_266_C	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	7,50	30,52	27,54	18,47	30,40
T_267_A	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	1,50	24,40	21,42	12,35	24,28
T_267_B	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	4,50	27,13	24,15	15,08	27,01
T_267_C	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	7,50	28,80	25,82	16,76	28,68
T_268_A	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	1,50	25,62	22,64	13,57	25,50
T_268_B	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	4,50	28,25	25,27	16,20	28,13
T_268_C	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	7,50	30,76	27,78	18,71	30,64
T_269_A	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	1,50	24,06	21,08	12,01	23,94
T_269_B	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	4,50	26,79	23,82	14,75	26,68
T_269_C	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	7,50	28,35	25,37	16,31	28,23
T_26_A	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	1,50	23,36	20,38	11,31	23,24
T_26_B	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	4,50	26,13	23,15	14,08	26,01
T_26_C	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	7,50	29,37	26,40	17,33	29,26
T_270_A	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	1,50	41,14	38,16	29,09	41,02
T_270_B	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	4,50	42,12	39,14	30,07	42,00
T_270_C	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	7,50	43,31	40,33	31,26	43,19
T_271_A	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	1,50	38,94	35,96	26,90	38,82
T_271_B	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	4,50	39,83	36,85	27,78	39,71
T_271_C	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	7,50	40,84	37,86	28,79	40,72
T_272_A	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	1,50	39,12	36,15	27,08	39,01
T_272_B	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	4,50	40,36	37,38	28,31	40,24
T_272_C	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	7,50	41,61	38,63	29,56	41,49
T_273_A	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	1,50	38,51	35,53	26,46	38,39
T_273_B	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	4,50	39,37	36,39	27,32	39,25
T_273_C	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	7,50	40,38	37,41	28,34	40,27
T_274_A	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	1,50	30,70	27,73	18,66	30,59
T_274_B	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	4,50	31,63	28,65	19,58	31,51
T_274_C	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	7,50	32,95	29,97	20,90	32,83
T_275_A	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	1,50	36,14	33,17	24,10	36,03
T_275_B	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	4,50	36,52	33,54	24,47	36,40
T_275_C	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	7,50	37,51	34,53	25,46	37,39
T_276_A	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	1,50	34,35	31,38	22,31	34,24
T_276_B	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	4,50	34,84	31,86	22,79	34,72
T_276_C	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	7,50	35,85	32,88	23,81	35,74
T_277_A	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	1,50	33,67	30,70	21,63	33,56
T_277_B	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	4,50	34,34	31,36	22,29	34,22
T_277_C	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	7,50	35,41	32,43	23,36	35,29
T_278_A	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	1,50	23,20	20,22	11,15	23,08
T_278_B	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	4,50	26,10	23,13	14,06	25,99
T_278_C	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	7,50	30,07	27,09	18,02	29,95
T_279_A	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	1,50	27,41	24,43	15,36	27,29
T_279_B	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	4,50	30,86	27,88	18,81	30,74
T_279_C	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	7,50	33,47	30,49	21,42	33,35
T_27_A	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	1,50	23,34	20,36	11,29	23,22
T_27_B	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	4,50	25,76	22,78	13,71	25,64
T_27_C	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	7,50	28,60	25,62	16,55	28,48
T_280_A	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	1,50	26,00	23,02	13,95	25,88
T_280_B	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	4,50	29,32	26,34	17,27	29,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_280_C	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	7,50	32,58	29,60	20,53	32,46
T_281_A	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	1,50	24,73	21,76	12,69	24,62
T_281_B	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	4,50	27,04	24,07	15,00	26,93
T_281_C	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	7,50	31,28	28,30	19,23	31,16
T_282_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	1,50	31,26	28,29	19,22	31,15
T_282_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	4,50	32,03	29,05	19,98	31,91
T_282_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	7,50	33,17	30,20	21,13	33,06
T_283_A	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	1,50	28,60	25,62	16,55	28,48
T_283_B	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	4,50	30,92	27,95	18,88	30,81
T_283_C	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	7,50	34,07	31,09	22,02	33,95
T_284_A	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	1,50	26,59	23,61	14,54	26,47
T_284_B	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	4,50	28,75	25,78	16,71	28,64
T_284_C	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	7,50	31,10	28,12	19,05	30,98
T_285_A	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	1,50	23,72	20,75	11,68	23,61
T_285_B	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	4,50	26,11	23,13	14,06	25,99
T_285_C	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	7,50	28,29	25,31	16,24	28,17
T_286_A	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	1,50	25,76	22,78	13,71	25,64
T_286_B	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	4,50	27,52	24,54	15,47	27,40
T_286_C	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	7,50	29,32	26,34	17,27	29,20
T_287_A	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	1,50	30,67	27,69	18,62	30,55
T_287_B	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	4,50	31,48	28,50	19,43	31,36
T_287_C	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	7,50	32,83	29,85	20,78	32,71
T_288_A	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	1,50	32,24	29,27	20,20	32,13
T_288_B	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	4,50	33,28	30,31	21,24	33,17
T_288_C	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	7,50	34,37	31,39	22,32	34,25
T_289_A	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	1,50	25,53	22,55	13,48	25,41
T_289_B	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	4,50	27,83	24,85	15,78	27,71
T_289_C	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	7,50	30,55	27,57	18,50	30,43
T_28_A	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	1,50	23,56	20,58	11,51	23,44
T_28_B	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	4,50	26,31	23,33	14,26	26,19
T_28_C	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	7,50	29,67	26,69	17,62	29,55
T_290_A	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	1,50	24,20	21,22	12,15	24,08
T_290_B	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	4,50	26,56	23,58	14,51	26,44
T_290_C	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	7,50	29,70	26,73	17,66	29,59
T_291_A	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	1,50	22,11	19,13	10,06	21,99
T_291_B	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	4,50	24,03	21,05	11,98	23,91
T_291_C	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	7,50	25,04	22,06	12,99	24,92
T_292_A	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	1,50	20,73	17,76	8,69	20,62
T_292_B	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	4,50	22,63	19,65	10,58	22,51
T_292_C	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	7,50	23,76	20,78	11,71	23,64
T_293_A	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	1,50	22,76	19,78	10,71	22,64
T_293_B	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	4,50	24,61	21,63	12,56	24,49
T_293_C	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	7,50	26,31	23,34	14,27	26,20
T_294_A	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	1,50	38,69	35,72	26,65	38,58
T_294_B	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	4,50	39,18	36,21	27,14	39,07
T_294_C	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	7,50	39,91	36,94	27,87	39,80
T_294_D	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	10,50	40,63	37,66	28,59	40,52
T_295_A	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	1,50	38,47	35,49	26,42	38,35
T_295_B	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	4,50	38,91	35,93	26,86	38,79
T_295_C	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	7,50	39,87	36,89	27,82	39,75
T_295_D	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	10,50	40,73	37,75	28,68	40,61
T_296_A	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	1,50	35,76	32,78	23,71	35,64
T_296_B	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	4,50	36,20	33,22	24,15	36,08
T_296_C	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	7,50	37,63	34,65	25,58	37,51
T_296_D	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	10,50	39,49	36,51	27,44	39,37
T_297_A	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	1,50	37,00	34,02	24,95	36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_297_B	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	4,50	37,27	34,29	25,22	37,15
T_297_C	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	7,50	38,13	35,15	26,08	38,01
T_297_D	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	10,50	39,52	36,55	27,48	39,41
T_298_A	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	1,50	36,87	33,89	24,82	36,75
T_298_B	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	4,50	37,15	34,17	25,11	37,03
T_298_C	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	7,50	38,30	35,32	26,25	38,18
T_298_D	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	10,50	39,86	36,88	27,81	39,74
T_299_A	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	1,50	38,91	35,93	26,86	38,79
T_299_B	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	4,50	39,22	36,24	27,17	39,10
T_299_C	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	7,50	39,88	36,90	27,83	39,76
T_299_D	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	10,50	40,79	37,81	28,74	40,67
T_29_A	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	1,50	23,35	20,37	11,30	23,23
T_29_B	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	4,50	25,60	22,62	13,55	25,48
T_29_C	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	7,50	28,72	25,74	16,67	28,60
T_300_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	1,50	36,94	33,96	24,90	36,82
T_300_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	4,50	37,07	34,09	25,02	36,95
T_300_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	7,50	37,85	34,87	25,80	37,73
T_300_D	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	10,50	39,23	36,25	27,18	39,11
T_301_A	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	1,50	38,86	35,88	26,81	38,74
T_301_B	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	4,50	39,31	36,33	27,27	39,19
T_301_C	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	7,50	40,20	37,22	28,15	40,08
T_301_D	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	10,50	42,14	39,16	30,10	42,02
T_302_A	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	1,50	38,40	35,42	26,35	38,28
T_302_B	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	4,50	38,43	35,45	26,38	38,31
T_302_C	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	7,50	39,09	36,11	27,04	38,97
T_302_D	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	10,50	40,25	37,27	28,20	40,13
T_303_A	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	1,50	35,97	32,99	23,92	35,85
T_303_B	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	4,50	35,88	32,90	23,83	35,76
T_303_C	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	7,50	36,01	33,03	23,96	35,89
T_303_D	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	10,50	36,91	33,93	24,86	36,79
T_304_A	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	1,50	33,51	30,53	21,46	33,39
T_304_B	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	4,50	33,54	30,56	21,49	33,42
T_304_C	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	7,50	33,88	30,90	21,83	33,76
T_304_D	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	10,50	34,93	31,95	22,88	34,81
T_305_A	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	1,50	26,70	23,72	14,65	26,58
T_305_B	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	4,50	29,12	26,14	17,07	29,00
T_305_C	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	7,50	32,04	29,06	19,99	31,92
T_305_D	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	10,50	30,65	27,67	18,60	30,53
T_306_A	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	1,50	26,84	23,86	14,79	26,72
T_306_B	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	4,50	29,51	26,53	17,46	29,39
T_306_C	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	7,50	32,72	29,74	20,67	32,60
T_306_D	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	10,50	30,89	27,91	18,84	30,77
T_307_A	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	1,50	25,87	22,89	13,82	25,75
T_307_B	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	4,50	28,20	25,22	16,15	28,08
T_307_C	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	7,50	30,95	27,97	18,90	30,83
T_307_D	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	10,50	29,64	26,66	17,59	29,52
T_308_A	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	1,50	28,15	25,17	16,10	28,03
T_308_B	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	4,50	29,55	26,57	17,50	29,43
T_308_C	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	7,50	31,42	28,44	19,37	31,30
T_308_D	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	10,50	30,12	27,14	18,07	30,00
T_309_A	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	1,50	25,16	22,18	13,12	25,04
T_309_B	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	4,50	27,76	24,78	15,71	27,64
T_309_C	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	7,50	29,69	26,71	17,64	29,57
T_309_D	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	10,50	29,82	26,84	17,77	29,70
T_30_A	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	1,50	23,39	20,41	11,34	23,27
T_30_B	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	4,50	26,05	23,07	14,00	25,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_30_C	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	7,50	29,29	26,31	17,24	29,17
T_310_A	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	1,50	23,15	20,17	11,10	23,03
T_310_B	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	4,50	25,56	22,58	13,51	25,44
T_310_C	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	7,50	28,32	25,34	16,27	28,20
T_310_D	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	10,50	25,42	22,44	13,37	25,30
T_311_A	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	1,50	24,48	21,50	12,43	24,36
T_311_B	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	4,50	27,27	24,29	15,22	27,15
T_311_C	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	7,50	29,41	26,43	17,36	29,29
T_311_D	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	10,50	30,56	27,58	18,51	30,44
T_312_A	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	1,50	27,01	24,03	14,96	26,89
T_312_B	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	4,50	29,04	26,06	16,99	28,92
T_312_C	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	7,50	30,98	28,00	18,93	30,86
T_313_A	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	1,50	25,83	22,86	13,79	25,72
T_313_B	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	4,50	27,25	24,27	15,20	27,13
T_313_C	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	7,50	29,29	26,32	17,25	29,18
T_314_A	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	1,50	26,28	23,30	14,23	26,16
T_314_B	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	4,50	27,66	24,68	15,61	27,54
T_314_C	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	7,50	29,55	26,57	17,50	29,43
T_315_A	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	1,50	25,05	22,07	13,00	24,93
T_315_B	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	4,50	27,51	24,53	15,46	27,39
T_315_C	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	7,50	31,55	28,57	19,50	31,43
T_316_A	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	1,50	10,59	7,62	-1,45	10,48
T_316_B	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	4,50	12,85	9,87	0,80	12,73
T_316_C	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	7,50	13,38	10,40	1,33	13,26
T_317_A	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	1,50	24,12	21,14	12,07	24,00
T_317_B	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	4,50	26,09	23,11	14,04	25,97
T_317_C	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	7,50	28,61	25,63	16,56	28,49
T_318_A	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	1,50	23,14	20,17	11,10	23,03
T_318_B	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	4,50	25,63	22,65	13,58	25,51
T_318_C	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	7,50	27,24	24,27	15,20	27,13
T_319_A	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	1,50	28,65	25,67	16,61	28,53
T_319_B	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	4,50	29,91	26,94	17,87	29,80
T_319_C	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	7,50	32,96	29,98	20,91	32,84
T_31_A	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	1,50	30,65	27,67	18,60	30,53
T_31_B	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	4,50	31,33	28,35	19,28	31,21
T_31_C	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	7,50	32,62	29,64	20,57	32,50
T_320_A	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	1,50	28,37	25,39	16,32	28,25
T_320_B	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	4,50	30,00	27,02	17,95	29,88
T_320_C	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	7,50	33,00	30,02	20,95	32,88
T_321_A	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	1,50	29,04	26,06	16,99	28,92
T_321_B	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	4,50	30,27	27,29	18,22	30,15
T_321_C	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	7,50	32,90	29,92	20,85	32,78
T_322_A	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	1,50	30,31	27,33	18,26	30,19
T_322_B	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	4,50	31,30	28,32	19,25	31,18
T_322_C	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	7,50	33,27	30,29	21,22	33,15
T_323_A	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	1,50	8,67	5,69	-3,38	8,55
T_323_B	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	4,50	12,02	9,04	-0,03	11,90
T_323_C	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	7,50	18,49	15,51	6,44	18,37
T_324_A	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	1,50	11,17	8,19	-0,88	11,05
T_324_B	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	4,50	13,45	10,47	1,40	13,33
T_324_C	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	7,50	18,72	15,74	6,67	18,60
T_325_A	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	1,50	8,77	5,79	-3,28	8,65
T_325_B	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	4,50	12,32	9,34	0,27	12,20
T_325_C	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	7,50	18,80	15,82	6,76	18,68
T_326_A	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	1,50	25,61	22,63	13,56	25,49
T_326_B	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	4,50	27,54	24,56	15,49	27,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_326_C	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	7,50	31,56	28,58	19,51	31,44
T_327_A	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	1,50	28,39	25,41	16,34	28,27
T_327_B	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	4,50	29,44	26,46	17,39	29,32
T_327_C	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	7,50	31,18	28,20	19,14	31,06
T_328_A	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	1,50	21,50	18,52	9,45	21,38
T_328_B	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	4,50	24,27	21,29	12,22	24,15
T_328_C	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	7,50	26,51	23,53	14,46	26,39
T_329_A	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	1,50	22,37	19,40	10,33	22,26
T_329_B	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	4,50	25,03	22,05	12,98	24,91
T_329_C	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	7,50	27,36	24,38	15,31	27,24
T_32_A	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	1,50	32,73	29,75	20,68	32,61
T_32_B	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	4,50	33,26	30,28	21,21	33,14
T_32_C	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	7,50	33,34	30,37	21,30	33,23
T_330_A	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	1,50	21,99	19,01	9,94	21,87
T_330_B	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	4,50	25,37	22,39	13,32	25,25
T_330_C	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	7,50	27,95	24,98	15,91	27,84
T_331_A	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	1,50	25,57	22,59	13,52	25,45
T_331_B	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	4,50	28,46	25,48	16,41	28,34
T_331_C	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	7,50	31,13	28,16	19,09	31,02
T_332_A	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	1,50	24,52	21,54	12,47	24,40
T_332_B	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	4,50	26,69	23,71	14,64	26,57
T_332_C	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	7,50	28,80	25,82	16,75	28,68
T_333_A	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	1,50	22,80	19,82	10,75	22,68
T_333_B	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	4,50	25,44	22,46	13,40	25,32
T_333_C	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	7,50	28,40	25,42	16,35	28,28
T_334_A	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	1,50	32,09	29,11	20,04	31,97
T_334_B	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	4,50	34,04	31,06	21,99	33,92
T_334_C	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	7,50	35,39	32,42	23,35	35,28
T_335_A	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	1,50	32,85	29,87	20,81	32,73
T_335_B	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	4,50	34,15	31,18	22,11	34,04
T_335_C	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	7,50	34,91	31,93	22,86	34,79
T_336_A	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	1,50	34,56	31,58	22,51	34,44
T_336_B	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	4,50	35,88	32,90	23,83	35,76
T_336_C	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	7,50	36,69	33,72	24,65	36,58
T_337_A	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	1,50	26,49	23,51	14,44	26,37
T_337_B	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	4,50	28,73	25,75	16,68	28,61
T_337_C	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	7,50	31,77	28,79	19,72	31,65
T_338_A	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	1,50	27,04	24,06	14,99	26,92
T_338_B	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	4,50	29,32	26,34	17,27	29,20
T_338_C	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	7,50	30,26	27,28	18,21	30,14
T_339_A	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	1,50	25,27	22,29	13,22	25,15
T_339_B	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	4,50	27,63	24,66	15,59	27,52
T_339_C	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	7,50	29,67	26,69	17,62	29,55
T_33_A	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	1,50	16,93	13,95	4,89	16,81
T_33_B	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	4,50	22,39	19,41	10,34	22,27
T_33_C	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	7,50	22,79	19,81	10,74	22,67
T_340_A	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	1,50	26,71	23,73	14,66	26,59
T_340_B	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	4,50	28,75	25,77	16,70	28,63
T_340_C	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	7,50	29,67	26,69	17,62	29,55
T_341_A	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	1,50	22,93	19,95	10,88	22,81
T_341_B	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	4,50	25,80	22,82	13,75	25,68
T_341_C	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	7,50	28,38	25,40	16,33	28,26
T_342_A	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	1,50	47,33	44,35	35,28	47,21
T_342_B	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	4,50	48,99	46,01	36,94	48,87
T_342_C	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	7,50	49,87	46,89	37,82	49,75
T_343_A	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	1,50	48,70	45,72	36,65	48,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_343_B	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	4,50	50,00	47,02	37,95	49,88
T_343_C	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	7,50	50,84	47,86	38,79	50,72
T_344_A	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	1,50	48,99	46,01	36,94	48,87
T_344_B	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	4,50	50,32	47,34	38,27	50,20
T_344_C	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	7,50	51,05	48,07	39,00	50,93
T_345_A	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	1,50	47,17	44,19	35,12	47,05
T_345_B	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	4,50	48,51	45,53	36,46	48,39
T_345_C	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	7,50	49,49	46,51	37,44	49,37
T_346_A	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	1,50	36,14	33,16	24,09	36,02
T_346_B	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	4,50	37,60	34,62	25,55	37,48
T_346_C	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	7,50	39,64	36,66	27,59	39,52
T_347_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	1,50	25,34	22,36	13,29	25,22
T_347_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	4,50	27,47	24,49	15,42	27,35
T_347_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	7,50	28,58	25,60	16,53	28,46
T_348_A	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	1,50	24,83	21,85	12,78	24,71
T_348_B	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	4,50	27,62	24,64	15,57	27,50
T_348_C	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	7,50	28,84	25,86	16,79	28,72
T_349_A	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	1,50	24,54	21,56	12,49	24,42
T_349_B	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	4,50	27,57	24,59	15,52	27,45
T_349_C	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	7,50	28,81	25,83	16,76	28,69
T_34_A	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	1,50	18,02	15,04	5,97	17,90
T_34_B	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	4,50	21,99	19,01	9,94	21,87
T_34_C	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	7,50	23,34	20,36	11,29	23,22
T_350_A	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	1,50	25,70	22,72	13,65	25,58
T_350_B	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	4,50	28,35	25,37	16,30	28,23
T_350_C	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	7,50	33,86	30,88	21,82	33,74
T_351_A	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	1,50	45,22	42,24	33,17	45,10
T_351_B	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	4,50	46,31	43,34	34,27	46,20
T_351_C	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	7,50	47,35	44,37	35,30	47,23
T_352_A	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	1,50	32,14	29,16	20,09	32,02
T_352_B	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	4,50	33,32	30,35	21,28	33,21
T_352_C	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	7,50	35,45	32,47	23,40	35,33
T_353_A	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	1,50	25,64	22,66	13,59	25,52
T_353_B	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	4,50	28,09	25,12	16,05	27,98
T_353_C	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	7,50	29,24	26,26	17,19	29,12
T_354_A	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	1,50	44,70	41,72	32,65	44,58
T_354_B	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	4,50	45,78	42,81	33,74	45,67
T_354_C	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	7,50	46,62	43,64	34,57	46,50
T_355_A	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	1,50	43,43	40,46	31,39	43,32
T_355_B	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	4,50	44,62	41,65	32,58	44,51
T_355_C	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	7,50	45,93	42,95	33,88	45,81
T_356_A	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	1,50	41,24	38,26	29,19	41,12
T_356_B	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	4,50	42,53	39,56	30,49	42,42
T_356_C	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	7,50	43,98	41,01	31,94	43,87
T_357_A	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	1,50	45,30	42,32	33,25	45,18
T_357_B	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	4,50	46,53	43,56	34,49	46,42
T_357_C	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	7,50	47,68	44,70	35,63	47,56
T_358_A	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	1,50	39,82	36,84	27,77	39,70
T_358_B	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	4,50	41,28	38,31	29,24	41,17
T_358_C	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	7,50	42,95	39,97	30,90	42,83
T_359_A	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	1,50	47,04	44,06	34,99	46,92
T_359_B	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	4,50	48,37	45,39	36,32	48,25
T_359_C	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	7,50	49,29	46,31	37,24	49,17
T_35_A	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	1,50	15,65	12,67	3,61	15,53
T_35_B	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	4,50	21,60	18,63	9,56	21,49
T_35_C	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	7,50	22,02	19,04	9,97	21,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_360_A	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	1,50	45,96	42,98	33,91	45,84
T_360_B	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	4,50	47,43	44,45	35,38	47,31
T_360_C	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	7,50	48,40	45,43	36,36	48,29
T_361_A	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	1,50	34,82	31,84	22,77	34,70
T_361_B	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	4,50	35,58	32,60	23,54	35,46
T_361_C	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	7,50	37,59	34,61	25,54	37,47
T_362_A	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	1,50	34,62	31,64	22,57	34,50
T_362_B	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	4,50	35,62	32,64	23,57	35,50
T_362_C	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	7,50	37,40	34,42	25,35	37,28
T_363_A	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	1,50	42,20	39,22	30,15	42,08
T_363_B	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	4,50	42,54	39,56	30,49	42,42
T_363_C	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	7,50	43,12	40,15	31,08	43,01
T_364_A	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	1,50	35,93	32,95	23,88	35,81
T_364_B	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	4,50	36,74	33,77	24,70	36,63
T_364_C	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	7,50	38,18	35,20	26,13	38,06
T_365_A	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	1,50	38,13	35,15	26,08	38,01
T_365_B	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	4,50	39,24	36,26	27,19	39,12
T_365_C	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	7,50	40,49	37,52	28,45	40,38
T_366_A	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	1,50	49,63	46,66	37,59	49,52
T_366_B	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	4,50	51,15	48,17	39,10	51,03
T_366_C	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	7,50	51,42	48,44	39,38	51,30
T_367_A	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	1,50	55,32	52,34	43,27	55,20
T_367_B	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	4,50	56,65	53,68	44,61	56,54
T_367_C	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	7,50	56,83	53,85	44,78	56,71
T_368_A	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	1,50	55,29	52,32	43,25	55,18
T_368_B	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	4,50	56,60	53,63	44,56	56,49
T_368_C	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	7,50	56,78	53,80	44,73	56,66
T_369_A	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	1,50	55,34	52,37	43,30	55,23
T_369_B	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	4,50	56,69	53,71	44,64	56,57
T_369_C	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	7,50	56,87	53,89	44,82	56,75
T_36_A	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	1,50	17,48	14,50	5,43	17,36
T_36_B	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	4,50	21,53	18,55	9,48	21,41
T_36_C	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	7,50	23,06	20,08	11,01	22,94
T_370_A	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	1,50	55,15	52,17	43,10	55,03
T_370_B	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	4,50	56,46	53,48	44,41	56,34
T_370_C	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	7,50	56,65	53,67	44,60	56,53
T_371_A	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	1,50	55,40	52,42	43,35	55,28
T_371_B	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	4,50	56,76	53,78	44,71	56,64
T_371_C	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	7,50	56,96	53,98	44,91	56,84
T_372_A	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	1,50	54,95	51,97	42,90	54,83
T_372_B	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	4,50	56,27	53,29	44,22	56,15
T_372_C	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	7,50	56,48	53,50	44,43	56,36
T_373_A	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	1,50	55,38	52,40	43,33	55,26
T_373_B	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	4,50	56,76	53,78	44,71	56,64
T_373_C	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	7,50	56,95	53,97	44,90	56,83
T_374_A	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	1,50	51,05	48,07	39,00	50,93
T_374_B	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	4,50	52,68	49,70	40,63	52,56
T_374_C	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	7,50	53,03	50,05	40,98	52,91
T_375_A	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	1,50	40,20	37,22	28,15	40,08
T_375_B	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	4,50	41,41	38,44	29,37	41,30
T_375_C	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	7,50	42,60	39,62	30,55	42,48
T_376_A	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	1,50	41,03	38,05	28,98	40,91
T_376_B	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	4,50	42,29	39,31	30,24	42,17
T_376_C	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	7,50	43,63	40,65	31,58	43,51
T_377_A	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	1,50	39,71	36,73	27,66	39,59
T_377_B	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	4,50	40,92	37,94	28,87	40,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_377_C	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	7,50	42,11	39,13	30,06	41,99
T_378_A	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	1,50	40,22	37,25	28,18	40,11
T_378_B	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	4,50	41,57	38,59	29,52	41,45
T_378_C	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	7,50	43,02	40,04	30,97	42,90
T_379_A	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	1,50	38,41	35,43	26,36	38,29
T_379_B	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	4,50	39,53	36,55	27,48	39,41
T_379_C	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	7,50	40,72	37,75	28,68	40,61
T_37_A	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	1,50	13,72	10,74	1,67	13,60
T_37_B	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	4,50	19,65	16,67	7,60	19,53
T_37_C	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	7,50	20,80	17,82	8,75	20,68
T_380_A	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	1,50	38,49	35,51	26,44	38,37
T_380_B	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	4,50	39,97	36,99	27,92	39,85
T_380_C	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	7,50	41,48	38,50	29,43	41,36
T_381_A	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	1,50	37,48	34,50	25,43	37,36
T_381_B	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	4,50	38,66	35,69	26,62	38,55
T_381_C	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	7,50	39,86	36,88	27,81	39,74
T_382_A	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	1,50	45,36	42,38	33,31	45,24
T_382_B	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	4,50	45,91	42,93	33,86	45,79
T_382_C	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	7,50	46,58	43,60	34,53	46,46
T_383_A	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	1,50	27,17	24,19	15,12	27,05
T_383_B	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	4,50	29,86	26,88	17,81	29,74
T_383_C	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	7,50	34,41	31,43	22,36	34,29
T_384_A	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	1,50	35,71	32,73	23,66	35,59
T_384_B	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	4,50	36,23	33,25	24,18	36,11
T_384_C	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	7,50	37,70	34,73	25,66	37,59
T_385_A	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	1,50	43,44	40,46	31,39	43,32
T_385_B	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	4,50	43,94	40,97	31,90	43,83
T_385_C	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	7,50	44,55	41,57	32,50	44,43
T_386_A	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	1,50	40,54	37,56	28,50	40,42
T_386_B	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	4,50	41,00	38,02	28,95	40,88
T_386_C	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	7,50	41,43	38,46	29,39	41,32
T_387_A	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	1,50	38,99	36,01	26,94	38,87
T_387_B	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	4,50	39,81	36,83	27,76	39,69
T_387_C	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	7,50	41,39	38,41	29,34	41,27
T_388_A	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	1,50	38,78	35,80	26,73	38,66
T_388_B	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	4,50	40,25	37,27	28,21	40,13
T_388_C	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	7,50	42,12	39,14	30,07	42,00
T_389_A	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	1,50	35,08	32,10	23,03	34,96
T_389_B	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	4,50	35,91	32,93	23,86	35,79
T_389_C	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	7,50	37,84	34,86	25,79	37,72
T_38_A	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	1,50	25,46	22,49	13,42	25,35
T_38_B	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	4,50	26,44	23,46	14,39	26,32
T_38_C	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	7,50	26,74	23,77	14,70	26,63
T_390_A	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	1,50	30,51	27,53	18,46	30,39
T_390_B	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	4,50	31,99	29,01	19,94	31,87
T_390_C	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	7,50	35,04	32,06	22,99	34,92
T_391_A	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	1,50	44,07	41,09	32,02	43,95
T_391_B	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	4,50	45,27	42,30	33,23	45,16
T_391_C	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	7,50	46,50	43,52	34,45	46,38
T_392_A	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	1,50	42,10	39,12	30,05	41,98
T_392_B	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	4,50	43,05	40,07	31,01	42,93
T_392_C	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	7,50	44,23	41,25	32,18	44,11
T_393_A	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	1,50	34,46	31,48	22,41	34,34
T_393_B	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	4,50	35,23	32,25	23,18	35,11
T_393_C	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	7,50	37,49	34,51	25,44	37,37
T_394_A	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	1,50	45,39	42,41	33,34	45,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_394_B	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	4,50	47,14	44,16	35,09	47,02
T_394_C	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	7,50	48,02	45,04	35,97	47,90
T_394_D	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	10,50	48,70	45,72	36,65	48,58
T_395_A	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	1,50	48,12	45,14	36,08	48,00
T_395_B	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	4,50	49,72	46,74	37,67	49,60
T_395_C	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	7,50	50,67	47,69	38,62	50,55
T_395_D	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	10,50	50,90	47,92	38,85	50,78
T_396_A	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	1,50	35,80	32,83	23,76	35,69
T_396_B	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	4,50	36,29	33,31	24,24	36,17
T_396_C	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	7,50	37,48	34,50	25,44	37,36
T_396_D	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	10,50	38,64	35,66	26,59	38,52
T_397_A	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	1,50	35,93	32,95	23,88	35,81
T_397_B	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	4,50	36,38	33,40	24,33	36,26
T_397_C	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	7,50	37,52	34,54	25,47	37,40
T_397_D	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	10,50	38,74	35,77	26,70	38,63
T_398_A	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	1,50	34,97	31,99	22,92	34,85
T_398_B	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	4,50	35,35	32,37	23,30	35,23
T_398_C	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	7,50	36,69	33,71	24,64	36,57
T_398_D	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	10,50	38,12	35,14	26,07	38,00
T_399_A	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	1,50	35,83	32,85	23,78	35,71
T_399_B	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	4,50	36,61	33,64	24,57	36,50
T_399_C	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	7,50	37,72	34,75	25,68	37,61
T_399_D	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	10,50	39,09	36,11	27,04	38,97
T_39_A	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	1,50	16,58	13,60	4,53	16,46
T_39_B	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	4,50	21,74	18,76	9,70	21,62
T_39_C	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	7,50	23,93	20,95	11,88	23,81
T_400_A	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	1,50	35,09	32,11	23,04	34,97
T_400_B	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	4,50	35,52	32,54	23,47	35,40
T_400_C	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	7,50	36,66	33,68	24,61	36,54
T_400_D	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	10,50	38,10	35,12	26,05	37,98
T_401_A	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	1,50	50,78	47,80	38,73	50,66
T_401_B	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	4,50	52,26	49,29	40,22	52,15
T_401_C	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	7,50	52,63	49,66	40,59	52,52
T_402_A	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	1,50	54,04	51,06	41,99	53,92
T_402_B	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	4,50	55,66	52,68	43,61	55,54
T_402_C	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	7,50	55,99	53,01	43,94	55,87
T_403_A	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	1,50	54,07	51,09	42,02	53,95
T_403_B	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	4,50	55,67	52,69	43,62	55,55
T_403_C	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	7,50	56,00	53,02	43,95	55,88
T_404_A	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	1,50	54,01	51,03	41,96	53,89
T_404_B	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	4,50	55,65	52,67	43,60	55,53
T_404_C	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	7,50	55,97	52,99	43,92	55,85
T_405_A	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	1,50	54,08	51,10	42,03	53,96
T_405_B	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	4,50	55,66	52,68	43,61	55,54
T_405_C	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	7,50	55,97	52,99	43,92	55,85
T_406_A	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	1,50	54,02	51,05	41,98	53,91
T_406_B	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	4,50	55,68	52,70	43,63	55,56
T_406_C	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	7,50	56,00	53,02	43,95	55,88
T_407_A	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	1,50	50,79	47,81	38,75	50,67
T_407_B	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	4,50	52,53	49,55	40,48	52,41
T_407_C	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	7,50	53,02	50,04	40,97	52,90
T_408_A	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	1,50	40,71	37,73	28,66	40,59
T_408_B	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	4,50	41,68	38,70	29,63	41,56
T_408_C	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	7,50	42,62	39,64	30,58	42,50
T_408_D	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	10,50	44,13	41,16	32,09	44,02
T_409_A	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	1,50	40,84	37,86	28,79	40,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_409_B	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	4,50	41,36	38,38	29,31	41,24
T_409_C	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	7,50	42,28	39,30	30,24	42,16
T_409_D	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	10,50	43,77	40,79	31,72	43,65
T_40_A	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	1,50	19,44	16,46	7,39	19,32
T_40_B	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	4,50	23,55	20,57	11,50	23,43
T_40_C	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	7,50	25,06	22,09	13,02	24,95
T_410_A	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	1,50	40,68	37,70	28,63	40,56
T_410_B	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	4,50	41,73	38,75	29,68	41,61
T_410_C	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	7,50	42,71	39,73	30,66	42,59
T_410_D	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	10,50	44,22	41,24	32,17	44,10
T_411_A	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	1,50	40,72	37,74	28,67	40,60
T_411_B	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	4,50	40,85	37,87	28,81	40,73
T_411_C	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	7,50	41,75	38,77	29,70	41,63
T_411_D	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	10,50	43,17	40,19	31,12	43,05
T_412_A	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	1,50	41,24	38,27	29,20	41,13
T_412_B	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	4,50	42,29	39,31	30,24	42,17
T_412_C	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	7,50	43,30	40,32	31,25	43,18
T_412_D	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	10,50	44,79	41,81	32,74	44,67
T_413_A	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	1,50	39,91	36,93	27,86	39,79
T_413_B	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	4,50	39,96	36,98	27,91	39,84
T_413_C	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	7,50	40,92	37,94	28,88	40,80
T_413_D	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	10,50	42,50	39,52	30,45	42,38
T_414_A	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	1,50	41,94	38,96	29,89	41,82
T_414_B	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	4,50	43,04	40,06	30,99	42,92
T_414_C	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	7,50	44,08	41,10	32,04	43,96
T_414_D	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	10,50	45,44	42,47	33,40	45,33
T_415_A	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	1,50	42,05	39,07	30,00	41,93
T_415_B	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	4,50	43,22	40,25	31,18	43,11
T_415_C	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	7,50	44,32	41,34	32,27	44,20
T_415_D	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	10,50	45,68	42,70	33,63	45,56
T_416_A	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	1,50	30,88	27,90	18,83	30,76
T_416_B	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	4,50	32,19	29,21	20,14	32,07
T_416_C	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	7,50	34,96	31,98	22,91	34,84
T_416_D	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	10,50	34,89	31,92	22,85	34,78
T_417_A	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	1,50	28,39	25,41	16,34	28,27
T_417_B	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	4,50	31,03	28,05	18,98	30,91
T_417_C	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	7,50	34,22	31,24	22,18	34,10
T_417_D	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	10,50	34,20	31,23	22,16	34,09
T_418_A	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	1,50	41,29	38,31	29,24	41,17
T_418_B	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	4,50	42,43	39,45	30,38	42,31
T_418_C	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	7,50	43,52	40,54	31,47	43,40
T_418_D	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	10,50	45,04	42,06	32,99	44,92
T_419_A	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	1,50	35,96	32,98	23,91	35,84
T_419_B	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	4,50	36,64	33,66	24,59	36,52
T_419_C	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	7,50	37,33	34,35	25,28	37,21
T_419_D	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	10,50	38,29	35,31	26,24	38,17
T_41_A	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	1,50	15,89	12,91	3,84	15,77
T_41_B	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	4,50	20,12	17,15	8,08	20,01
T_41_C	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	7,50	23,04	20,06	10,99	22,92
T_420_A	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	1,50	34,76	31,78	22,72	34,64
T_420_B	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	4,50	36,11	33,13	24,06	35,99
T_420_C	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	7,50	37,45	34,47	25,40	37,33
T_420_D	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	10,50	38,38	35,40	26,33	38,26
T_421_A	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	1,50	36,10	33,12	24,05	35,98
T_421_B	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	4,50	36,46	33,48	24,41	36,34
T_421_C	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	7,50	37,70	34,72	25,65	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_421_D	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	10,50	38,56	35,58	26,51	38,44
T_422_A	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	1,50	34,94	31,96	22,89	34,82
T_422_B	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	4,50	36,28	33,30	24,23	36,16
T_422_C	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	7,50	37,37	34,39	25,32	37,25
T_422_D	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	10,50	38,12	35,14	26,07	38,00
T_423_A	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	1,50	35,28	32,30	23,23	35,16
T_423_B	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	4,50	35,49	32,51	23,44	35,37
T_423_C	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	7,50	36,85	33,87	24,80	36,73
T_423_D	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	10,50	38,10	35,12	26,05	37,98
T_424_A	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	1,50	34,88	31,90	22,83	34,76
T_424_B	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	4,50	36,18	33,20	24,13	36,06
T_424_C	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	7,50	37,57	34,59	25,52	37,45
T_424_D	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	10,50	39,05	36,07	27,00	38,93
T_425_A	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	1,50	34,97	31,99	22,92	34,85
T_425_B	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	4,50	35,14	32,16	23,09	35,02
T_425_C	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	7,50	36,48	33,50	24,43	36,36
T_425_D	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	10,50	37,84	34,86	25,79	37,72
T_426_A	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	1,50	25,31	22,33	13,26	25,19
T_426_B	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	4,50	28,07	25,10	16,03	27,96
T_426_C	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	7,50	30,94	27,96	18,89	30,82
T_426_D	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	10,50	36,39	33,41	24,34	36,27
T_427_A	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	1,50	27,07	24,10	15,03	26,96
T_427_B	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	4,50	29,70	26,72	17,65	29,58
T_427_C	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	7,50	33,86	30,88	21,81	33,74
T_427_D	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	10,50	37,20	34,22	25,15	37,08
T_428_A	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	1,50	26,43	23,45	14,38	26,31
T_428_B	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	4,50	29,17	26,19	17,13	29,05
T_428_C	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	7,50	32,56	29,58	20,51	32,44
T_428_D	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	10,50	37,08	34,10	25,03	36,96
T_429_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	1,50	25,69	22,71	13,64	25,57
T_429_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	4,50	27,99	25,01	15,94	27,87
T_429_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	7,50	30,61	27,63	18,56	30,49
T_429_D	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	10,50	36,20	33,22	24,15	36,08
T_42_A	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	1,50	25,74	22,77	13,70	25,63
T_42_B	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	4,50	26,27	23,30	14,23	26,16
T_42_C	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	7,50	26,91	23,93	14,86	26,79
T_430_A	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	1,50	26,77	23,80	14,73	26,66
T_430_B	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	4,50	29,54	26,56	17,49	29,42
T_430_C	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	7,50	33,50	30,52	21,45	33,38
T_430_D	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	10,50	36,97	33,99	24,92	36,85
T_431_A	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	1,50	27,56	24,58	15,51	27,44
T_431_B	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	4,50	29,16	26,18	17,11	29,04
T_431_C	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	7,50	31,34	28,36	19,29	31,22
T_431_D	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	10,50	36,08	33,10	24,04	35,96
T_432_A	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	1,50	28,93	25,95	16,88	28,81
T_432_B	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	4,50	30,65	27,67	18,60	30,53
T_432_C	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	7,50	32,74	29,76	20,69	32,62
T_432_D	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	10,50	36,99	34,01	24,94	36,87
T_433_A	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	1,50	28,14	25,16	16,09	28,02
T_433_B	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	4,50	29,11	26,13	17,06	28,99
T_433_C	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	7,50	30,89	27,91	18,84	30,77
T_433_D	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	10,50	36,04	33,06	23,99	35,92
T_434_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	1,50	26,06	23,09	14,02	25,95
T_434_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	4,50	27,56	24,58	15,52	27,44
T_434_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	7,50	30,30	27,32	18,25	30,18
T_434_D	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	10,50	34,83	31,86	22,79	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_435_A	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	1,50	22,85	19,87	10,80	22,73
T_435_B	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	4,50	25,76	22,78	13,72	25,64
T_435_C	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	7,50	30,67	27,70	18,63	30,56
T_435_D	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	10,50	34,69	31,71	22,64	34,57
T_436_A	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	1,50	29,64	26,67	17,60	29,53
T_436_B	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	4,50	30,23	27,25	18,18	30,11
T_436_C	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	7,50	31,53	28,55	19,48	31,41
T_436_D	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	10,50	36,73	33,75	24,68	36,61
T_437_A	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	1,50	--	--	--	--
T_437_B	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	4,50	--	--	--	--
T_437_C	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	7,50	--	--	--	--
T_437_D	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	10,50	--	--	--	--
T_438_A	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	1,50	--	--	--	--
T_438_B	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	4,50	--	--	--	--
T_438_C	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	7,50	--	--	--	--
T_438_D	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	10,50	--	--	--	--
T_439_A	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	1,50	--	--	--	--
T_439_B	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	4,50	--	--	--	--
T_439_C	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	7,50	--	--	--	--
T_439_D	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	10,50	--	--	--	--
T_43_A	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	1,50	13,79	10,81	1,74	13,67
T_43_B	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	4,50	17,01	14,03	4,96	16,89
T_43_C	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	7,50	19,03	16,05	6,98	18,91
T_440_A	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	1,50	--	--	--	--
T_440_B	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	4,50	--	--	--	--
T_440_C	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	7,50	--	--	--	--
T_440_D	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	10,50	--	--	--	--
T_441_A	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	1,50	--	--	--	--
T_441_B	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	4,50	--	--	--	--
T_441_C	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	7,50	--	--	--	--
T_441_D	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	10,50	--	--	--	--
T_442_A	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	1,50	--	--	--	--
T_442_B	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	4,50	--	--	--	--
T_442_C	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	7,50	--	--	--	--
T_442_D	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	10,50	--	--	--	--
T_443_A	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	1,50	--	--	--	--
T_443_B	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	4,50	--	--	--	--
T_443_C	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	7,50	--	--	--	--
T_443_D	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	10,50	--	--	--	--
T_444_A	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	1,50	24,30	21,33	12,26	24,19
T_444_B	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	4,50	26,82	23,84	14,77	26,70
T_444_C	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	7,50	29,39	26,41	17,35	29,27
T_445_A	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	1,50	27,89	24,91	15,84	27,77
T_445_B	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	4,50	29,22	26,24	17,17	29,10
T_445_C	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	7,50	30,74	27,76	18,69	30,62
T_446_A	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	1,50	24,40	21,42	12,35	24,28
T_446_B	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	4,50	27,01	24,03	14,97	26,89
T_446_C	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	7,50	29,83	26,85	17,79	29,71
T_447_A	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	1,50	24,33	21,35	12,28	24,21
T_447_B	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	4,50	26,64	23,66	14,59	26,52
T_447_C	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	7,50	29,99	27,01	17,94	29,87
T_448_A	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	1,50	24,10	21,12	12,05	23,98
T_448_B	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	4,50	24,95	21,97	12,90	24,83
T_448_C	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	7,50	26,42	23,44	14,37	26,30
T_449_A	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	1,50	24,05	21,07	12,00	23,93
T_449_B	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	4,50	24,69	21,71	12,64	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_449_C	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	7,50	25,77	22,79	13,72	25,65
T_44_A	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	1,50	21,95	18,97	9,90	21,83
T_44_B	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	4,50	24,49	21,52	12,45	24,38
T_44_C	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	7,50	27,74	24,76	15,69	27,62
T_450_A	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	1,50	24,18	21,20	12,13	24,06
T_450_B	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	4,50	25,50	22,52	13,45	25,38
T_450_C	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	7,50	27,51	24,53	15,47	27,39
T_451_A	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	1,50	19,82	16,84	7,77	19,70
T_451_B	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	4,50	22,18	19,20	10,13	22,06
T_451_C	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	7,50	24,89	21,91	12,84	24,77
T_452_A	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	1,50	18,03	15,05	5,98	17,91
T_452_B	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	4,50	20,61	17,63	8,56	20,49
T_452_C	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	7,50	23,50	20,52	11,45	23,38
T_453_A	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	1,50	23,31	20,33	11,26	23,19
T_453_B	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	4,50	25,61	22,64	13,57	25,50
T_453_C	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	7,50	28,73	25,75	16,69	28,61
T_454_A	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	1,50	26,47	23,49	14,42	26,35
T_454_B	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	4,50	27,68	24,70	15,63	27,56
T_454_C	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	7,50	30,82	27,84	18,78	30,70
T_455_A	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	1,50	24,23	21,25	12,18	24,11
T_455_B	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	4,50	26,60	23,62	14,56	26,48
T_455_C	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	7,50	29,47	26,49	17,42	29,35
T_456_A	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	1,50	18,31	15,33	6,26	18,19
T_456_B	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	4,50	20,78	17,80	8,73	20,66
T_456_C	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	7,50	24,24	21,26	12,20	24,12
T_457_A	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	1,50	29,61	26,63	17,56	29,49
T_457_B	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	4,50	30,34	27,36	18,29	30,22
T_457_C	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	7,50	31,31	28,33	19,26	31,19
T_458_A	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	1,50	29,93	26,96	17,89	29,82
T_458_B	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	4,50	30,74	27,76	18,69	30,62
T_458_C	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	7,50	31,75	28,77	19,70	31,63
T_459_A	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	1,50	21,96	18,98	9,91	21,84
T_459_B	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	4,50	24,03	21,06	11,99	23,92
T_459_C	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	7,50	26,53	23,55	14,48	26,41
T_45_A	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	1,50	21,67	18,69	9,62	21,55
T_45_B	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	4,50	23,60	20,62	11,55	23,48
T_45_C	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	7,50	26,01	23,03	13,96	25,89
T_460_A	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	1,50	13,05	10,07	1,00	12,93
T_460_B	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	4,50	14,60	11,62	2,55	14,48
T_460_C	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	7,50	15,35	12,38	3,31	15,24
T_461_A	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	1,50	24,74	21,77	12,70	24,63
T_461_B	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	4,50	27,28	24,30	15,23	27,16
T_461_C	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	7,50	30,80	27,82	18,76	30,68
T_462_A	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	1,50	25,56	22,58	13,51	25,44
T_462_B	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	4,50	28,38	25,40	16,33	28,26
T_462_C	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	7,50	30,78	27,81	18,74	30,67
T_463_A	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	1,50	19,85	16,87	7,80	19,73
T_463_B	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	4,50	21,71	18,73	9,66	21,59
T_463_C	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	7,50	24,16	21,18	12,11	24,04
T_464_A	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	1,50	30,06	27,09	18,02	29,95
T_464_B	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	4,50	31,68	28,70	19,63	31,56
T_464_C	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	7,50	33,39	30,41	21,34	33,27
T_465_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	1,50	30,25	27,28	18,21	30,14
T_465_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	4,50	31,83	28,85	19,78	31,71
T_465_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	7,50	33,39	30,41	21,34	33,27
T_466_A	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	1,50	33,14	30,16	21,09	33,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_466_B	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	4,50	34,07	31,09	22,02	33,95
T_466_C	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	7,50	35,28	32,30	23,23	35,16
T_467_A	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	1,50	33,96	30,98	21,91	33,84
T_467_B	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	4,50	34,57	31,59	22,52	34,45
T_467_C	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	7,50	35,18	32,20	23,13	35,06
T_468_A	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	1,50	27,60	24,62	15,55	27,48
T_468_B	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	4,50	28,80	25,82	16,75	28,68
T_468_C	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	7,50	29,62	26,64	17,57	29,50
T_469_A	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	1,50	28,40	25,42	16,35	28,28
T_469_B	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	4,50	28,97	26,00	16,93	28,86
T_469_C	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	7,50	29,67	26,69	17,62	29,55
T_46_A	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	1,50	27,41	24,43	15,36	27,29
T_46_B	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	4,50	29,74	26,76	17,69	29,62
T_46_C	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	7,50	31,96	28,98	19,91	31,84
T_470_A	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	1,50	28,31	25,33	16,26	28,19
T_470_B	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	4,50	29,12	26,14	17,07	29,00
T_470_C	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	7,50	30,15	27,17	18,10	30,03
T_471_A	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	1,50	24,84	21,86	12,79	24,72
T_471_B	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	4,50	27,12	24,15	15,08	27,01
T_471_C	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	7,50	31,71	28,73	19,66	31,59
T_472_A	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	1,50	28,79	25,81	16,74	28,67
T_472_B	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	4,50	30,88	27,90	18,83	30,76
T_472_C	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	7,50	35,61	32,63	23,56	35,49
T_473_A	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	1,50	28,14	25,16	16,09	28,02
T_473_B	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	4,50	30,31	27,33	18,26	30,19
T_473_C	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	7,50	33,90	30,93	21,86	33,79
T_474_A	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	1,50	22,45	19,47	10,41	22,33
T_474_B	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	4,50	23,66	20,68	11,61	23,54
T_474_C	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	7,50	28,61	25,63	16,56	28,49
T_475_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	1,50	27,62	24,64	15,57	27,50
T_475_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	4,50	28,49	25,51	16,44	28,37
T_475_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	7,50	30,24	27,26	18,19	30,12
T_476_A	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	1,50	28,48	25,50	16,43	28,36
T_476_B	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	4,50	29,85	26,87	17,80	29,73
T_476_C	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	7,50	33,37	30,39	21,32	33,25
T_477_A	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	1,50	34,30	31,32	22,25	34,18
T_477_B	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	4,50	34,84	31,87	22,80	34,73
T_477_C	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	7,50	36,95	33,97	24,90	36,83
T_478_A	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	1,50	28,14	25,16	16,09	28,02
T_478_B	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	4,50	28,90	25,92	16,85	28,78
T_478_C	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	7,50	31,12	28,14	19,07	31,00
T_479_A	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	1,50	23,27	20,29	11,22	23,15
T_479_B	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	4,50	25,44	22,46	13,39	25,32
T_479_C	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	7,50	28,68	25,70	16,63	28,56
T_47_A	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	1,50	26,21	23,24	14,17	26,10
T_47_B	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	4,50	28,30	25,32	16,25	28,18
T_47_C	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	7,50	30,27	27,29	18,22	30,15
T_480_A	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	1,50	24,79	21,81	12,75	24,67
T_480_B	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	4,50	28,09	25,11	16,04	27,97
T_480_C	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	7,50	31,81	28,83	19,76	31,69
T_481_A	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	1,50	35,17	32,20	23,13	35,06
T_481_B	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	4,50	35,47	32,49	23,42	35,35
T_481_C	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	7,50	36,76	33,78	24,71	36,64
T_482_A	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	1,50	32,17	29,20	20,13	32,06
T_482_B	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	4,50	32,53	29,56	20,49	32,42
T_482_C	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	7,50	33,79	30,81	21,74	33,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_483_A	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	1,50	25,44	22,46	13,39	25,32
T_483_B	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	4,50	27,23	24,25	15,18	27,11
T_483_C	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	7,50	29,95	26,97	17,90	29,83
T_484_A	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	1,50	40,06	37,08	28,01	39,94
T_484_B	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	4,50	41,10	38,12	29,05	40,98
T_484_C	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	7,50	41,92	38,94	29,87	41,80
T_485_A	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	1,50	40,48	37,50	28,43	40,36
T_485_B	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	4,50	41,66	38,68	29,61	41,54
T_485_C	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	7,50	42,57	39,59	30,52	42,45
T_486_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	1,50	39,52	36,54	27,47	39,40
T_486_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	4,50	40,43	37,45	28,38	40,31
T_486_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	7,50	41,58	38,60	29,53	41,46
T_487_A	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	1,50	34,35	31,37	22,30	34,23
T_487_B	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	4,50	35,69	32,71	23,64	35,57
T_487_C	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	7,50	36,83	33,85	24,78	36,71
T_488_A	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	1,50	27,01	24,04	14,97	26,90
T_488_B	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	4,50	29,08	26,11	17,04	28,97
T_488_C	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	7,50	31,27	28,29	19,22	31,15
T_489_A	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	1,50	31,50	28,52	19,45	31,38
T_489_B	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	4,50	32,38	29,40	20,33	32,26
T_489_C	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	7,50	33,62	30,64	21,57	33,50
T_48_A	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	1,50	27,01	24,03	14,96	26,89
T_48_B	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	4,50	29,22	26,24	17,17	29,10
T_48_C	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	7,50	31,71	28,73	19,66	31,59
T_490_A	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	1,50	27,06	24,09	15,02	26,95
T_490_B	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	4,50	28,95	25,97	16,91	28,83
T_490_C	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	7,50	31,16	28,18	19,11	31,04
T_491_A	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	1,50	37,32	34,34	25,27	37,20
T_491_B	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	4,50	38,55	35,57	26,50	38,43
T_491_C	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	7,50	40,08	37,10	28,04	39,96
T_492_A	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	1,50	27,62	24,64	15,57	27,50
T_492_B	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	4,50	30,98	28,00	18,93	30,86
T_492_C	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	7,50	34,97	31,99	22,92	34,85
T_493_A	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	1,50	28,42	25,44	16,37	28,30
T_493_B	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	4,50	31,31	28,33	19,26	31,19
T_493_C	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	7,50	34,85	31,87	22,80	34,73
T_494_A	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	1,50	27,76	24,78	15,72	27,64
T_494_B	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	4,50	31,18	28,20	19,13	31,06
T_494_C	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	7,50	35,42	32,44	23,37	35,30
T_495_A	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	1,50	31,80	28,82	19,75	31,68
T_495_B	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	4,50	33,10	30,12	21,05	32,98
T_495_C	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	7,50	35,71	32,74	23,67	35,60
T_496_A	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	1,50	28,24	25,26	16,19	28,12
T_496_B	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	4,50	31,49	28,51	19,44	31,37
T_496_C	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	7,50	36,17	33,19	24,12	36,05
T_497_A	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	1,50	39,04	36,06	26,99	38,92
T_497_B	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	4,50	40,32	37,34	28,27	40,20
T_497_C	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	7,50	40,11	37,13	28,06	39,99
T_498_A	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	1,50	41,91	38,93	29,86	41,79
T_498_B	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	4,50	43,53	40,55	31,48	43,41
T_498_C	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	7,50	44,13	41,15	32,08	44,01
T_499_A	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	1,50	42,36	39,38	30,31	42,24
T_499_B	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	4,50	44,11	41,13	32,06	43,99
T_499_C	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	7,50	44,52	41,54	32,47	44,40
T_49_A	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	1,50	25,76	22,79	13,72	25,65
T_49_B	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	4,50	28,58	25,61	16,54	28,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_49_C	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	7,50	31,11	28,13	19,06	30,99
T_500_A	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	1,50	41,51	38,53	29,46	41,39
T_500_B	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	4,50	42,79	39,81	30,74	42,67
T_500_C	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	7,50	43,52	40,54	31,47	43,40
T_501_A	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	1,50	43,41	40,43	31,36	43,29
T_501_B	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	4,50	44,96	41,98	32,91	44,84
T_501_C	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	7,50	45,07	42,09	33,02	44,95
T_502_A	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	1,50	39,66	36,68	27,61	39,54
T_502_B	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	4,50	40,97	37,99	28,92	40,85
T_502_C	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	7,50	42,62	39,64	30,57	42,50
T_503_A	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	1,50	26,59	23,61	14,54	26,47
T_503_B	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	4,50	28,45	25,47	16,40	28,33
T_503_C	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	7,50	30,08	27,10	18,03	29,96
T_504_A	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	1,50	52,17	49,19	40,12	52,05
T_504_B	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	4,50	53,86	50,88	41,81	53,74
T_504_C	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	7,50	54,07	51,09	42,02	53,95
T_505_A	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	1,50	52,37	49,39	40,32	52,25
T_505_B	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	4,50	54,06	51,08	42,01	53,94
T_505_C	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	7,50	54,30	51,32	42,25	54,18
T_506_A	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	1,50	52,01	49,03	39,96	51,89
T_506_B	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	4,50	53,68	50,70	41,63	53,56
T_506_C	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	7,50	53,87	50,89	41,82	53,75
T_507_A	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	1,50	52,45	49,47	40,40	52,33
T_507_B	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	4,50	54,15	51,17	42,10	54,03
T_507_C	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	7,50	54,41	51,43	42,36	54,29
T_508_A	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	1,50	51,87	48,89	39,82	51,75
T_508_B	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	4,50	53,51	50,53	41,46	53,39
T_508_C	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	7,50	53,68	50,70	41,63	53,56
T_509_A	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	1,50	52,49	49,51	40,45	52,37
T_509_B	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	4,50	54,22	51,24	42,17	54,10
T_509_C	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	7,50	54,50	51,52	42,45	54,38
T_50_A	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	1,50	27,83	24,85	15,78	27,71
T_50_B	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	4,50	29,85	26,87	17,81	29,73
T_50_C	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	7,50	31,97	29,00	19,93	31,86
T_510_A	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	1,50	51,70	48,72	39,66	51,58
T_510_B	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	4,50	53,34	50,36	41,29	53,22
T_510_C	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	7,50	53,47	50,49	41,42	53,35
T_511_A	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	1,50	45,47	42,49	33,42	45,35
T_511_B	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	4,50	46,96	43,99	34,92	46,85
T_511_C	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	7,50	46,95	43,97	34,90	46,83
T_512_A	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	1,50	36,94	33,96	24,89	36,82
T_512_B	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	4,50	37,37	34,39	25,32	37,25
T_512_C	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	7,50	38,45	35,47	26,40	38,33
T_513_A	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	1,50	35,81	32,83	23,76	35,69
T_513_B	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	4,50	36,20	33,22	24,15	36,08
T_513_C	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	7,50	37,21	34,23	25,16	37,09
T_514_A	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	1,50	37,68	34,71	25,64	37,57
T_514_B	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	4,50	38,32	35,34	26,27	38,20
T_514_C	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	7,50	39,58	36,60	27,53	39,46
T_515_A	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	1,50	35,62	32,64	23,57	35,50
T_515_B	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	4,50	36,21	33,24	24,17	36,10
T_515_C	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	7,50	37,08	34,10	25,03	36,96
T_516_A	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	1,50	39,06	36,09	27,02	38,95
T_516_B	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	4,50	40,00	37,02	27,95	39,88
T_516_C	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	7,50	41,36	38,38	29,31	41,24
T_517_A	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	1,50	37,82	34,84	25,77	37,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_517_B	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	4,50	38,78	35,80	26,73	38,66
T_517_C	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	7,50	39,90	36,92	27,85	39,78
T_518_A	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	1,50	40,55	37,57	28,50	40,43
T_518_B	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	4,50	41,57	38,60	29,53	41,46
T_518_C	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	7,50	42,86	39,88	30,81	42,74
T_519_A	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	1,50	48,23	45,25	36,18	48,11
T_519_B	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	4,50	50,05	47,07	38,00	49,93
T_519_C	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	7,50	50,65	47,67	38,60	50,53
T_51_A	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	1,50	24,16	21,19	12,12	24,05
T_51_B	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	4,50	26,38	23,40	14,33	26,26
T_51_C	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	7,50	28,96	25,98	16,92	28,84
T_520_A	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	1,50	33,84	30,86	21,79	33,72
T_520_B	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	4,50	34,13	31,15	22,08	34,01
T_520_C	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	7,50	35,65	32,67	23,60	35,53
T_521_A	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	1,50	43,72	40,74	31,67	43,60
T_521_B	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	4,50	44,99	42,01	32,94	44,87
T_521_C	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	7,50	46,25	43,27	34,20	46,13
T_522_A	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	1,50	43,21	40,23	31,16	43,09
T_522_B	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	4,50	44,22	41,24	32,17	44,10
T_522_C	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	7,50	45,43	42,46	33,39	45,32
T_523_A	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	1,50	44,93	41,95	32,88	44,81
T_523_B	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	4,50	46,39	43,41	34,34	46,27
T_523_C	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	7,50	47,58	44,60	35,53	47,46
T_524_A	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	1,50	40,51	37,54	28,47	40,40
T_524_B	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	4,50	41,78	38,80	29,73	41,66
T_524_C	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	7,50	43,50	40,52	31,45	43,38
T_525_A	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	1,50	27,64	24,66	15,59	27,52
T_525_B	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	4,50	30,65	27,67	18,60	30,53
T_525_C	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	7,50	34,22	31,24	22,17	34,10
T_526_A	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	1,50	31,79	28,81	19,74	31,67
T_526_B	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	4,50	33,06	30,08	21,01	32,94
T_526_C	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	7,50	34,12	31,14	22,08	34,00
T_527_A	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	1,50	27,96	24,98	15,91	27,84
T_527_B	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	4,50	30,87	27,89	18,82	30,75
T_527_C	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	7,50	34,29	31,31	22,24	34,17
T_528_A	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	1,50	38,60	35,62	26,55	38,48
T_528_B	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	4,50	39,70	36,72	27,65	39,58
T_528_C	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	7,50	40,95	37,97	28,90	40,83
T_529_A	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	1,50	28,49	25,51	16,44	28,37
T_529_B	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	4,50	31,31	28,33	19,27	31,19
T_529_C	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	7,50	35,73	32,75	23,68	35,61
T_52_A	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	1,50	32,77	29,79	20,72	32,65
T_52_B	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	4,50	33,55	30,58	21,51	33,44
T_52_C	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	7,50	34,45	31,47	22,40	34,33
T_530_A	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	1,50	28,85	25,87	16,80	28,73
T_530_B	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	4,50	31,72	28,74	19,67	31,60
T_530_C	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	7,50	36,11	33,13	24,06	35,99
T_531_A	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	1,50	31,94	28,96	19,89	31,82
T_531_B	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	4,50	33,36	30,39	21,32	33,25
T_531_C	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	7,50	36,61	33,63	24,56	36,49
T_532_A	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	1,50	35,56	32,58	23,51	35,44
T_532_B	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	4,50	35,95	32,97	23,90	35,83
T_532_C	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	7,50	37,35	34,37	25,30	37,23
T_533_A	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	1,50	26,51	23,53	14,46	26,39
T_533_B	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	4,50	27,08	24,10	15,03	26,96
T_533_C	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	7,50	28,58	25,60	16,53	28,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_534_A	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	1,50	30,47	27,49	18,42	30,35
T_534_B	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	4,50	30,60	27,62	18,55	30,48
T_534_C	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	7,50	31,90	28,92	19,85	31,78
T_535_A	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	1,50	27,11	24,13	15,06	26,99
T_535_B	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	4,50	27,83	24,85	15,78	27,71
T_535_C	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	7,50	29,49	26,51	17,44	29,37
T_536_A	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	1,50	52,89	49,91	40,84	52,77
T_536_B	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	4,50	54,67	51,69	42,62	54,55
T_536_C	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	7,50	55,02	52,04	42,97	54,90
T_537_A	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	1,50	53,04	50,07	41,00	52,93
T_537_B	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	4,50	54,84	51,86	42,79	54,72
T_537_C	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	7,50	55,17	52,19	43,12	55,05
T_538_A	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	1,50	52,91	49,93	40,86	52,79
T_538_B	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	4,50	54,64	51,66	42,59	54,52
T_538_C	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	7,50	55,01	52,03	42,96	54,89
T_539_A	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	1,50	53,15	50,17	41,10	53,03
T_539_B	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	4,50	54,97	51,99	42,92	54,85
T_539_C	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	7,50	55,27	52,29	43,22	55,15
T_53_A	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	1,50	27,03	24,06	14,99	26,92
T_53_B	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	4,50	28,58	25,60	16,53	28,46
T_53_C	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	7,50	30,41	27,43	18,36	30,29
T_540_A	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	1,50	52,84	49,86	40,79	52,72
T_540_B	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	4,50	54,55	51,57	42,50	54,43
T_540_C	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	7,50	54,90	51,92	42,85	54,78
T_541_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	1,50	48,35	45,37	36,30	48,23
T_541_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	4,50	50,09	47,11	38,04	49,97
T_541_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	7,50	50,70	47,72	38,65	50,58
T_542_A	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	1,50	39,84	36,86	27,79	39,72
T_542_B	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	4,50	40,92	37,94	28,87	40,80
T_542_C	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	7,50	42,11	39,13	30,06	41,99
T_543_A	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	1,50	40,11	37,13	28,06	39,99
T_543_B	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	4,50	41,23	38,25	29,19	41,11
T_543_C	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	7,50	42,46	39,48	30,41	42,34
T_544_A	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	1,50	39,41	36,43	27,36	39,29
T_544_B	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	4,50	40,58	37,60	28,53	40,46
T_544_C	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	7,50	41,76	38,78	29,71	41,64
T_545_A	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	1,50	39,31	36,33	27,26	39,19
T_545_B	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	4,50	40,28	37,30	28,23	40,16
T_545_C	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	7,50	41,53	38,55	29,48	41,41
T_546_A	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	1,50	39,36	36,39	27,32	39,25
T_546_B	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	4,50	40,58	37,60	28,53	40,46
T_546_C	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	7,50	41,74	38,76	29,69	41,62
T_547_A	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	1,50	50,53	47,55	38,48	50,41
T_547_B	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	4,50	52,31	49,34	40,27	52,20
T_547_C	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	7,50	52,79	49,81	40,75	52,67
T_548_A	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	1,50	44,89	41,92	32,85	44,78
T_548_B	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	4,50	46,23	43,25	34,18	46,11
T_548_C	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	7,50	47,39	44,41	35,34	47,27
T_549_A	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	1,50	44,11	41,13	32,06	43,99
T_549_B	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	4,50	45,40	42,42	33,35	45,28
T_549_C	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	7,50	46,73	43,75	34,68	46,61
T_54_A	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	1,50	33,42	30,44	21,37	33,30
T_54_B	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	4,50	33,87	30,89	21,82	33,75
T_54_C	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	7,50	34,52	31,55	22,48	34,41
T_550_A	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	1,50	43,90	40,92	31,85	43,78
T_550_B	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	4,50	45,29	42,32	33,25	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_550_C	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	7,50	46,75	43,77	34,70	46,63
T_551_A	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	1,50	45,38	42,40	33,33	45,26
T_551_B	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	4,50	46,76	43,78	34,71	46,64
T_551_C	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	7,50	47,99	45,01	35,94	47,87
T_552_A	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	1,50	43,58	40,60	31,53	43,46
T_552_B	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	4,50	45,02	42,04	32,97	44,90
T_552_C	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	7,50	46,27	43,29	34,22	46,15
T_553_A	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	1,50	38,49	35,51	26,44	38,37
T_553_B	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	4,50	39,80	36,82	27,75	39,68
T_553_C	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	7,50	41,13	38,15	29,08	41,01
T_554_A	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	1,50	39,71	36,73	27,66	39,59
T_554_B	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	4,50	40,97	37,99	28,92	40,85
T_554_C	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	7,50	42,22	39,25	30,18	42,11
T_555_A	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	1,50	35,79	32,81	23,74	35,67
T_555_B	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	4,50	36,65	33,67	24,60	36,53
T_555_C	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	7,50	38,00	35,02	25,95	37,88
T_556_A	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	1,50	44,46	41,48	32,41	44,34
T_556_B	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	4,50	45,65	42,67	33,60	45,53
T_556_C	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	7,50	46,68	43,70	34,63	46,56
T_557_A	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	1,50	41,69	38,71	29,64	41,57
T_557_B	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	4,50	42,88	39,90	30,83	42,76
T_557_C	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	7,50	44,28	41,30	32,23	44,16
T_558_A	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	1,50	44,02	41,04	31,97	43,90
T_558_B	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	4,50	45,35	42,37	33,30	45,23
T_558_C	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	7,50	46,60	43,62	34,55	46,48
T_559_A	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	1,50	40,65	37,67	28,60	40,53
T_559_B	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	4,50	41,97	38,99	29,92	41,85
T_559_C	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	7,50	43,47	40,49	31,42	43,35
T_55_A	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	1,50	24,35	21,37	12,31	24,23
T_55_B	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	4,50	26,61	23,63	14,56	26,49
T_55_C	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	7,50	29,32	26,34	17,27	29,20
T_560_A	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	1,50	40,42	37,44	28,37	40,30
T_560_B	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	4,50	41,77	38,79	29,72	41,65
T_560_C	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	7,50	43,01	40,03	30,96	42,89
T_561_A	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	1,50	38,49	35,52	26,45	38,38
T_561_B	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	4,50	39,56	36,58	27,51	39,44
T_561_C	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	7,50	40,41	37,43	28,36	40,29
T_562_A	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	1,50	37,98	35,00	25,93	37,86
T_562_B	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	4,50	38,89	35,91	26,84	38,77
T_562_C	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	7,50	39,77	36,79	27,72	39,65
T_563_A	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	1,50	37,11	34,13	25,06	36,99
T_563_B	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	4,50	38,14	35,16	26,09	38,02
T_563_C	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	7,50	38,98	36,00	26,93	38,86
T_564_A	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	1,50	32,56	29,58	20,51	32,44
T_564_B	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	4,50	33,18	30,21	21,14	33,07
T_564_C	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	7,50	34,09	31,11	22,04	33,97
T_565_A	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	1,50	34,62	31,64	22,57	34,50
T_565_B	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	4,50	35,50	32,52	23,45	35,38
T_565_C	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	7,50	37,21	34,23	25,16	37,09
T_566_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	1,50	32,89	29,91	20,84	32,77
T_566_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	4,50	33,63	30,65	21,58	33,51
T_566_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	7,50	35,09	32,11	23,04	34,97
T_567_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	1,50	36,57	33,59	24,52	36,45
T_567_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	4,50	37,24	34,26	25,19	37,12
T_567_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	7,50	38,38	35,40	26,33	38,26
T_568_A	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	1,50	35,65	32,67	23,60	35,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_568_B	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	4,50	36,07	33,09	24,02	35,95
T_568_C	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	7,50	37,05	34,07	25,00	36,93
T_569_A	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	1,50	18,78	15,80	6,73	18,66
T_569_B	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	4,50	21,51	18,53	9,46	21,39
T_569_C	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	7,50	24,65	21,67	12,60	24,53
T_56_A	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	1,50	33,70	30,72	21,65	33,58
T_56_B	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	4,50	34,03	31,05	21,98	33,91
T_56_C	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	7,50	34,52	31,54	22,47	34,40
T_570_A	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	1,50	19,30	16,32	7,25	19,18
T_570_B	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	4,50	21,96	18,98	9,92	21,84
T_570_C	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	7,50	25,34	22,36	13,30	25,22
T_571_A	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	1,50	18,47	15,49	6,42	18,35
T_571_B	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	4,50	21,31	18,33	9,26	21,19
T_571_C	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	7,50	24,26	21,28	12,22	24,14
T_572_A	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	1,50	36,79	33,81	24,75	36,67
T_572_B	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	4,50	37,26	34,28	25,22	37,14
T_572_C	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	7,50	38,52	35,54	26,47	38,40
T_573_A	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	1,50	30,55	27,57	18,50	30,43
T_573_B	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	4,50	31,84	28,86	19,79	31,72
T_573_C	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	7,50	33,80	30,82	21,75	33,68
T_574_A	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	1,50	29,67	26,70	17,63	29,56
T_574_B	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	4,50	30,91	27,93	18,86	30,79
T_574_C	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	7,50	33,50	30,52	21,45	33,38
T_575_A	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	1,50	30,33	27,35	18,28	30,21
T_575_B	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	4,50	31,17	28,19	19,12	31,05
T_575_C	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	7,50	33,30	30,32	21,25	33,18
T_576_A	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	1,50	30,13	27,15	18,08	30,01
T_576_B	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	4,50	31,77	28,79	19,72	31,65
T_576_C	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	7,50	33,93	30,95	21,88	33,81
T_577_A	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	1,50	31,43	28,45	19,38	31,31
T_577_B	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	4,50	32,28	29,30	20,23	32,16
T_577_C	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	7,50	34,16	31,18	22,11	34,04
T_578_A	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	1,50	27,61	24,63	15,56	27,49
T_578_B	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	4,50	29,88	26,90	17,84	29,76
T_578_C	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	7,50	33,71	30,73	21,66	33,59
T_579_A	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	1,50	31,30	28,32	19,25	31,18
T_579_B	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	4,50	31,97	28,99	19,92	31,85
T_579_C	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	7,50	33,63	30,65	21,58	33,51
T_57_A	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	1,50	33,50	30,52	21,45	33,38
T_57_B	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	4,50	33,62	30,65	21,58	33,51
T_57_C	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	7,50	33,60	30,62	21,55	33,48
T_580_A	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	1,50	28,54	25,56	16,49	28,42
T_580_B	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	4,50	31,92	28,94	19,87	31,80
T_580_C	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	7,50	34,81	31,83	22,76	34,69
T_581_A	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	1,50	31,93	28,95	19,88	31,81
T_581_B	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	4,50	32,20	29,22	20,15	32,08
T_581_C	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	7,50	33,46	30,48	21,41	33,34
T_582_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	1,50	27,35	24,37	15,30	27,23
T_582_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	4,50	31,31	28,33	19,26	31,19
T_582_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	7,50	34,86	31,89	22,82	34,75
T_583_A	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	1,50	32,16	29,18	20,11	32,04
T_583_B	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	4,50	32,37	29,39	20,32	32,25
T_583_C	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	7,50	33,65	30,67	21,60	33,53
T_584_A	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	1,50	16,53	13,55	4,48	16,41
T_584_B	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	4,50	17,95	14,97	5,90	17,83
T_584_C	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	7,50	19,32	16,34	7,27	19,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_585_A	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	1,50	32,46	29,48	20,41	32,34
T_585_B	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	4,50	33,01	30,03	20,96	32,89
T_585_C	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	7,50	33,69	30,71	21,64	33,57
T_586_A	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	1,50	31,70	28,72	19,65	31,58
T_586_B	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	4,50	32,30	29,32	20,25	32,18
T_586_C	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	7,50	33,13	30,15	21,08	33,01
T_587_A	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	1,50	33,13	30,15	21,08	33,01
T_587_B	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	4,50	33,68	30,70	21,63	33,56
T_587_C	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	7,50	34,40	31,42	22,35	34,28
T_588_A	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	1,50	31,58	28,60	19,53	31,46
T_588_B	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	4,50	32,17	29,19	20,12	32,05
T_588_C	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	7,50	32,92	29,94	20,87	32,80
T_589_A	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	1,50	33,45	30,47	21,40	33,33
T_589_B	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	4,50	33,96	30,98	21,91	33,84
T_589_C	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	7,50	34,73	31,75	22,68	34,61
T_58_A	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	1,50	20,97	17,99	8,93	20,85
T_58_B	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	4,50	23,51	20,53	11,46	23,39
T_58_C	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	7,50	25,95	22,97	13,90	25,83
T_590_A	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	1,50	30,61	27,63	18,56	30,49
T_590_B	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	4,50	31,26	28,28	19,21	31,14
T_590_C	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	7,50	32,04	29,06	19,99	31,92
T_591_A	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	1,50	33,25	30,27	21,20	33,13
T_591_B	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	4,50	33,81	30,83	21,76	33,69
T_591_C	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	7,50	35,04	32,07	23,00	34,93
T_592_A	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	1,50	30,44	27,46	18,40	30,32
T_592_B	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	4,50	31,06	28,08	19,01	30,94
T_592_C	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	7,50	31,82	28,84	19,77	31,70
T_593_A	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	1,50	32,97	29,99	20,92	32,85
T_593_B	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	4,50	33,54	30,57	21,50	33,43
T_593_C	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	7,50	35,08	32,10	23,03	34,96
T_594_A	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	1,50	30,33	27,35	18,28	30,21
T_594_B	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	4,50	30,90	27,92	18,85	30,78
T_594_C	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	7,50	31,60	28,62	19,55	31,48
T_595_A	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	1,50	33,66	30,68	21,61	33,54
T_595_B	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	4,50	34,13	31,15	22,08	34,01
T_595_C	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	7,50	35,65	32,67	23,60	35,53
T_596_A	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	1,50	24,91	21,93	12,86	24,79
T_596_B	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	4,50	26,75	23,77	14,70	26,63
T_596_C	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	7,50	28,99	26,02	16,95	28,88
T_596_D	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	10,50	32,51	29,54	20,47	32,40
T_596_E	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	13,50	36,60	33,62	24,55	36,48
T_597_A	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	1,50	11,92	8,94	-0,13	11,80
T_597_B	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	4,50	13,58	10,60	1,53	13,46
T_597_C	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	7,50	15,31	12,33	3,26	15,19
T_597_D	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	10,50	20,63	17,65	8,58	20,51
T_597_E	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	13,50	--	--	--	--
T_598_A	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	1,50	18,35	15,37	6,30	18,23
T_598_B	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	4,50	20,27	17,29	8,22	20,15
T_598_C	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	7,50	22,63	19,65	10,59	22,51
T_598_D	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	10,50	19,08	16,10	7,03	18,96
T_598_E	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	13,50	21,55	18,58	9,51	21,44
T_599_A	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	1,50	19,46	16,48	7,41	19,34
T_599_B	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	4,50	22,11	19,13	10,06	21,99
T_599_C	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	7,50	25,40	22,42	13,35	25,28
T_599_D	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	10,50	18,58	15,60	6,53	18,46
T_599_E	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	13,50	18,11	15,13	6,06	17,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_59_A	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	1,50	21,23	18,25	9,18	21,11
T_59_B	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	4,50	23,77	20,79	11,72	23,65
T_59_C	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	7,50	26,26	23,28	14,21	26,14
T_600_A	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	1,50	17,98	15,00	5,93	17,86
T_600_B	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	4,50	20,06	17,08	8,01	19,94
T_600_C	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	7,50	22,44	19,46	10,39	22,32
T_600_D	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	10,50	19,89	16,91	7,84	19,77
T_600_E	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	13,50	20,97	17,99	8,92	20,85
T_601_A	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	1,50	18,53	15,56	6,49	18,42
T_601_B	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	4,50	21,39	18,41	9,34	21,27
T_601_C	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	7,50	24,71	21,73	12,66	24,59
T_601_D	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	10,50	16,78	13,80	4,73	16,66
T_601_E	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	13,50	16,77	13,79	4,72	16,65
T_602_A	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	1,50	13,37	10,40	1,33	13,26
T_602_B	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	4,50	15,56	12,58	3,52	15,44
T_602_C	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	7,50	18,40	15,42	6,35	18,28
T_602_D	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	10,50	19,34	16,37	7,30	19,23
T_602_E	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	13,50	20,92	17,94	8,88	20,80
T_603_A	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	1,50	26,56	23,58	14,51	26,44
T_603_B	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	4,50	28,66	25,68	16,61	28,54
T_603_C	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	7,50	30,96	27,98	18,91	30,84
T_603_D	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	10,50	35,11	32,13	23,06	34,99
T_603_E	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	13,50	37,28	34,30	25,23	37,16
T_604_A	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	1,50	31,73	28,75	19,68	31,61
T_604_B	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	4,50	32,23	29,26	20,19	32,12
T_604_C	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	7,50	33,00	30,02	20,95	32,88
T_604_D	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	10,50	35,73	32,75	23,68	35,61
T_604_E	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	13,50	37,28	34,30	25,23	37,16
T_605_A	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	1,50	32,21	29,23	20,16	32,09
T_605_B	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	4,50	32,48	29,51	20,44	32,37
T_605_C	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	7,50	33,04	30,06	20,99	32,92
T_605_D	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	10,50	35,77	32,79	23,72	35,65
T_605_E	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	13,50	37,41	34,43	25,37	37,29
T_606_A	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	1,50	32,40	29,42	20,35	32,28
T_606_B	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	4,50	32,74	29,76	20,69	32,62
T_606_C	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	7,50	33,37	30,39	21,32	33,25
T_606_D	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	10,50	36,10	33,12	24,05	35,98
T_606_E	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	13,50	37,49	34,51	25,44	37,37
T_607_A	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	1,50	27,82	24,84	15,77	27,70
T_607_B	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	4,50	28,71	25,73	16,66	28,59
T_607_C	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	7,50	30,30	27,32	18,25	30,18
T_607_D	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	10,50	35,27	32,29	23,22	35,15
T_607_E	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	13,50	37,45	34,47	25,40	37,33
T_608_A	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	1,50	32,81	29,83	20,76	32,69
T_608_B	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	4,50	33,06	30,08	21,01	32,94
T_608_C	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	7,50	33,49	30,51	21,44	33,37
T_608_D	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	10,50	35,95	32,97	23,90	35,83
T_608_E	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	13,50	37,25	34,27	25,20	37,13
T_609_A	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	1,50	11,86	8,88	-0,19	11,74
T_609_B	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	4,50	13,41	10,43	1,36	13,29
T_609_C	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	7,50	15,08	12,10	3,03	14,96
T_609_D	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	10,50	19,81	16,83	7,76	19,69
T_609_E	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	13,50	--	--	--	--
T_60_A	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	1,50	20,42	17,45	8,38	20,31
T_60_B	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	4,50	23,02	20,04	10,97	22,90
T_60_C	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	7,50	25,36	22,38	13,31	25,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_610_A	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	1,50	22,82	19,84	10,77	22,70
T_610_B	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	4,50	24,83	21,85	12,78	24,71
T_610_C	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	7,50	27,10	24,12	15,05	26,98
T_611_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	1,50	--	--	--	--
T_611_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	4,50	--	--	--	--
T_611_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	7,50	--	--	--	--
T_612_A	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	1,50	--	--	--	--
T_612_B	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	4,50	--	--	--	--
T_612_C	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	7,50	--	--	--	--
T_613_A	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	1,50	--	--	--	--
T_613_B	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	4,50	--	--	--	--
T_613_C	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	7,50	--	--	--	--
T_614_A	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	1,50	--	--	--	--
T_614_B	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	4,50	--	--	--	--
T_614_C	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	7,50	--	--	--	--
T_615_A	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	1,50	--	--	--	--
T_615_B	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	4,50	--	--	--	--
T_615_C	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	7,50	--	--	--	--
T_616_A	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	1,50	1,52	-1,45	-10,52	1,41
T_616_B	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	4,50	11,18	8,20	-0,87	11,06
T_616_C	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	7,50	11,55	8,57	-0,50	11,43
T_617_A	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	1,50	22,06	19,08	10,01	21,94
T_617_B	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	4,50	24,99	22,01	12,94	24,87
T_617_C	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	7,50	28,55	25,57	16,50	28,43
T_618_A	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	1,50	21,36	18,38	9,31	21,24
T_618_B	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	4,50	24,23	21,25	12,18	24,11
T_618_C	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	7,50	27,87	24,89	15,82	27,75
T_619_A	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	1,50	21,23	18,25	9,18	21,11
T_619_B	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	4,50	23,65	20,67	11,60	23,53
T_619_C	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	7,50	26,78	23,80	14,73	26,66
T_61_A	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	1,50	21,55	18,57	9,50	21,43
T_61_B	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	4,50	24,09	21,11	12,04	23,97
T_61_C	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	7,50	26,59	23,61	14,54	26,47
T_620_A	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	1,50	21,39	18,41	9,34	21,27
T_620_B	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	4,50	24,26	21,28	12,21	24,14
T_620_C	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	7,50	27,85	24,88	15,81	27,74
T_621_A	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	1,50	22,64	19,66	10,59	22,52
T_621_B	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	4,50	24,79	21,81	12,74	24,67
T_621_C	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	7,50	27,33	24,35	15,28	27,21
T_622_A	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	1,50	29,24	26,26	17,19	29,12
T_622_B	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	4,50	30,29	27,31	18,24	30,17
T_622_C	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	7,50	31,51	28,53	19,46	31,39
T_622_D	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	10,50	34,52	31,54	22,47	34,40
T_623_A	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	1,50	20,10	17,12	8,05	19,98
T_623_B	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	4,50	21,80	18,83	9,76	21,69
T_623_C	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	7,50	23,78	20,80	11,73	23,66
T_623_D	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	10,50	27,37	24,40	15,33	27,26
T_624_A	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	1,50	20,34	17,36	8,29	20,22
T_624_B	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	4,50	21,73	18,75	9,69	21,61
T_624_C	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	7,50	23,29	20,31	11,24	23,17
T_624_D	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	10,50	25,99	23,01	13,94	25,87
T_625_A	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	1,50	18,85	15,87	6,80	18,73
T_625_B	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	4,50	20,57	17,59	8,52	20,45
T_625_C	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	7,50	22,56	19,58	10,51	22,44
T_625_D	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	10,50	27,33	24,35	15,28	27,21
T_626_A	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	1,50	20,77	17,79	8,73	20,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_626_B	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	4,50	22,31	19,34	10,27	22,20
T_626_C	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	7,50	24,06	21,09	12,02	23,95
T_626_D	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	10,50	28,29	25,31	16,24	28,17
T_627_A	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	1,50	17,93	14,95	5,88	17,81
T_627_B	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	4,50	19,78	16,80	7,73	19,66
T_627_C	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	7,50	21,67	18,69	9,63	21,55
T_627_D	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	10,50	25,42	22,44	13,37	25,30
T_628_A	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	1,50	21,88	18,90	9,83	21,76
T_628_B	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	4,50	24,55	21,57	12,50	24,43
T_628_C	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	7,50	27,76	24,78	15,71	27,64
T_628_D	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	10,50	24,30	21,32	12,25	24,18
T_629_A	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	1,50	25,74	22,76	13,69	25,62
T_629_B	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	4,50	27,45	24,47	15,40	27,33
T_629_C	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	7,50	29,40	26,42	17,35	29,28
T_62_A	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	1,50	19,92	16,94	7,87	19,80
T_62_B	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	4,50	22,68	19,70	10,63	22,56
T_62_C	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	7,50	25,08	22,10	13,03	24,96
T_630_A	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	1,50	26,76	23,78	14,71	26,64
T_630_B	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	4,50	29,35	26,37	17,30	29,23
T_630_C	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	7,50	31,88	28,90	19,83	31,76
T_631_A	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	1,50	25,83	22,85	13,78	25,71
T_631_B	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	4,50	27,51	24,54	15,47	27,40
T_631_C	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	7,50	29,32	26,35	17,28	29,21
T_632_A	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	1,50	26,50	23,52	14,46	26,38
T_632_B	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	4,50	28,94	25,96	16,89	28,82
T_632_C	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	7,50	31,31	28,33	19,26	31,19
T_633_A	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	1,50	27,52	24,54	15,47	27,40
T_633_B	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	4,50	28,90	25,92	16,85	28,78
T_633_C	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	7,50	30,34	27,36	18,29	30,22
T_634_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	1,50	30,23	27,25	18,18	30,11
T_634_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	4,50	31,14	28,16	19,09	31,02
T_634_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	7,50	32,08	29,10	20,03	31,96
T_635_A	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	1,50	18,68	15,70	6,63	18,56
T_635_B	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	4,50	20,75	17,77	8,70	20,63
T_635_C	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	7,50	23,22	20,24	11,17	23,10
T_636_A	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	1,50	23,39	20,41	11,35	23,27
T_636_B	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	4,50	25,87	22,89	13,82	25,75
T_636_C	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	7,50	29,13	26,15	17,09	29,01
T_637_A	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	1,50	24,89	21,91	12,84	24,77
T_637_B	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	4,50	26,83	23,86	14,79	26,72
T_637_C	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	7,50	28,56	25,59	16,52	28,45
T_638_A	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	1,50	25,76	22,78	13,71	25,64
T_638_B	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	4,50	28,28	25,30	16,23	28,16
T_638_C	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	7,50	30,25	27,27	18,21	30,13
T_639_A	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	1,50	23,67	20,69	11,62	23,55
T_639_B	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	4,50	26,03	23,05	13,98	25,91
T_639_C	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	7,50	29,32	26,34	17,27	29,20
T_63_A	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	1,50	21,66	18,68	9,61	21,54
T_63_B	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	4,50	23,92	20,94	11,87	23,80
T_63_C	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	7,50	26,43	23,45	14,38	26,31
T_640_A	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	1,50	9,52	6,54	-2,53	9,40
T_640_B	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	4,50	12,93	9,95	0,88	12,81
T_640_C	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	7,50	13,43	10,45	1,38	13,31
T_641_A	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	1,50	24,70	21,73	12,66	24,59
T_641_B	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	4,50	25,44	22,46	13,39	25,32
T_641_C	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	7,50	25,88	22,90	13,83	25,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_642_A	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	1,50	24,00	21,02	11,95	23,88
T_642_B	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	4,50	25,50	22,52	13,45	25,38
T_642_C	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	7,50	28,24	25,26	16,19	28,12
T_643_A	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	1,50	9,70	6,72	-2,35	9,58
T_643_B	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	4,50	13,05	10,07	1,00	12,93
T_643_C	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	7,50	13,55	10,57	1,50	13,43
T_644_A	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	1,50	8,56	5,59	-3,48	8,45
T_644_B	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	4,50	12,48	9,50	0,43	12,36
T_644_C	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	7,50	13,02	10,04	0,97	12,90
T_645_A	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	1,50	24,37	21,39	12,32	24,25
T_645_B	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	4,50	26,37	23,39	14,33	26,25
T_645_C	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	7,50	29,44	26,46	17,40	29,32
T_646_A	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	1,50	19,29	16,31	7,24	19,17
T_646_B	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	4,50	22,55	19,57	10,51	22,43
T_646_C	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	7,50	26,80	23,82	14,75	26,68
T_647_A	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	1,50	24,91	21,93	12,86	24,79
T_647_B	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	4,50	26,81	23,83	14,76	26,69
T_647_C	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	7,50	29,70	26,72	17,66	29,58
T_648_A	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	1,50	20,41	17,43	8,36	20,29
T_648_B	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	4,50	22,79	19,81	10,74	22,67
T_648_C	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	7,50	26,87	23,89	14,82	26,75
T_649_A	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	1,50	9,40	6,42	-2,65	9,28
T_649_B	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	4,50	15,39	12,41	3,34	15,27
T_649_C	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	7,50	16,64	13,66	4,60	16,52
T_64_A	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	1,50	19,64	16,67	7,60	19,53
T_64_B	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	4,50	22,47	19,49	10,42	22,35
T_64_C	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	7,50	24,80	21,82	12,75	24,68
T_650_A	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	1,50	18,12	15,14	6,07	18,00
T_650_B	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	4,50	20,34	17,36	8,30	20,22
T_650_C	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	7,50	22,74	19,76	10,69	22,62
T_651_A	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	1,50	19,01	16,04	6,97	18,90
T_651_B	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	4,50	21,61	18,63	9,56	21,49
T_651_C	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	7,50	26,11	23,13	14,06	25,99
T_652_A	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	1,50	24,83	21,85	12,78	24,71
T_652_B	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	4,50	25,60	22,62	13,56	25,48
T_652_C	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	7,50	26,71	23,73	14,66	26,59
T_653_A	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	1,50	28,55	25,57	16,50	28,43
T_653_B	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	4,50	29,25	26,27	17,20	29,13
T_653_C	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	7,50	30,54	27,56	18,50	30,42
T_654_A	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	1,50	28,56	25,58	16,51	28,44
T_654_B	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	4,50	29,27	26,29	17,23	29,15
T_654_C	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	7,50	30,48	27,50	18,43	30,36
T_655_A	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	1,50	22,73	19,75	10,68	22,61
T_655_B	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	4,50	24,86	21,88	12,81	24,74
T_655_C	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	7,50	28,15	25,17	16,10	28,03
T_656_A	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	1,50	19,30	16,32	7,25	19,18
T_656_B	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	4,50	21,81	18,83	9,76	21,69
T_656_C	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	7,50	23,59	20,62	11,55	23,48
T_657_A	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	1,50	17,39	14,41	5,34	17,27
T_657_B	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	4,50	19,52	16,55	7,48	19,41
T_657_C	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	7,50	20,46	17,48	8,41	20,34
T_658_A	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	1,50	20,43	17,45	8,38	20,31
T_658_B	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	4,50	23,27	20,29	11,23	23,15
T_658_C	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	7,50	26,03	23,06	13,99	25,92
T_659_A	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	1,50	22,13	19,15	10,08	22,01
T_659_B	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	4,50	24,86	21,88	12,81	24,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_659_C	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	7,50	25,29	22,31	13,24	25,17
T_65_A	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	1,50	28,69	25,72	16,65	28,58
T_65_B	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	4,50	29,21	26,24	17,17	29,10
T_65_C	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	7,50	29,71	26,73	17,66	29,59
T_660_A	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	1,50	26,82	23,84	14,77	26,70
T_660_B	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	4,50	27,95	24,97	15,90	27,83
T_660_C	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	7,50	28,02	25,04	15,97	27,90
T_661_A	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	1,50	22,25	19,27	10,20	22,13
T_661_B	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	4,50	25,42	22,44	13,37	25,30
T_661_C	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	7,50	25,77	22,79	13,72	25,65
T_662_A	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	1,50	25,99	23,02	13,95	25,88
T_662_B	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	4,50	27,23	24,25	15,18	27,11
T_662_C	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	7,50	27,44	24,46	15,39	27,32
T_663_A	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	1,50	26,22	23,24	14,18	26,10
T_663_B	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	4,50	28,12	25,14	16,07	28,00
T_663_C	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	7,50	28,42	25,44	16,37	28,30
T_664_A	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	1,50	25,62	22,64	13,57	25,50
T_664_B	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	4,50	26,69	23,71	14,64	26,57
T_664_C	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	7,50	26,97	23,99	14,92	26,85
T_665_A	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	1,50	30,52	27,54	18,47	30,40
T_665_B	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	4,50	31,34	28,37	19,30	31,23
T_665_C	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	7,50	31,46	28,48	19,41	31,34
T_666_A	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	1,50	26,80	23,82	14,75	26,68
T_666_B	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	4,50	28,20	25,22	16,15	28,08
T_666_C	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	7,50	27,93	24,95	15,88	27,81
T_667_A	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	1,50	30,01	27,03	17,96	29,89
T_667_B	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	4,50	30,91	27,93	18,86	30,79
T_667_C	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	7,50	31,06	28,08	19,01	30,94
T_668_A	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	1,50	25,53	22,56	13,49	25,42
T_668_B	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	4,50	28,15	25,18	16,11	28,04
T_668_C	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	7,50	28,82	25,85	16,78	28,71
T_669_A	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	1,50	30,57	27,60	18,53	30,46
T_669_B	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	4,50	31,48	28,50	19,43	31,36
T_669_C	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	7,50	31,84	28,87	19,80	31,73
T_66_A	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	1,50	19,57	16,59	7,52	19,45
T_66_B	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	4,50	22,54	19,57	10,50	22,43
T_66_C	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	7,50	25,55	22,57	13,50	25,43
T_670_A	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	1,50	25,33	22,35	13,28	25,21
T_670_B	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	4,50	27,85	24,87	15,80	27,73
T_670_C	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	7,50	27,53	24,55	15,48	27,41
T_671_A	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	1,50	29,01	26,03	16,96	28,89
T_671_B	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	4,50	30,16	27,18	18,11	30,04
T_671_C	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	7,50	30,81	27,83	18,77	30,69
T_672_A	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	1,50	24,76	21,78	12,71	24,64
T_672_B	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	4,50	26,75	23,78	14,71	26,64
T_672_C	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	7,50	29,75	26,77	17,70	29,63
T_673_A	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	1,50	20,13	17,15	8,08	20,01
T_673_B	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	4,50	23,35	20,37	11,30	23,23
T_673_C	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	7,50	26,55	23,58	14,51	26,44
T_674_A	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	1,50	19,96	16,98	7,91	19,84
T_674_B	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	4,50	22,85	19,88	10,81	22,74
T_674_C	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	7,50	26,07	23,09	14,02	25,95
T_675_A	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	1,50	19,47	16,49	7,43	19,35
T_675_B	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	4,50	22,65	19,67	10,60	22,53
T_675_C	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	7,50	25,58	22,60	13,53	25,46
T_676_A	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	1,50	21,02	18,04	8,97	20,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_676_B	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	4,50	23,85	20,87	11,80	23,73
T_676_C	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	7,50	27,38	24,40	15,33	27,26
T_677_A	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	1,50	19,13	16,15	7,08	19,01
T_677_B	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	4,50	22,24	19,26	10,19	22,12
T_677_C	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	7,50	24,90	21,92	12,85	24,78
T_678_A	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	1,50	20,74	17,76	8,69	20,62
T_678_B	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	4,50	23,60	20,62	11,55	23,48
T_678_C	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	7,50	26,67	23,70	14,63	26,56
T_679_A	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	1,50	19,47	16,49	7,43	19,35
T_679_B	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	4,50	22,70	19,72	10,66	22,58
T_679_C	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	7,50	25,02	22,04	12,97	24,90
T_67_A	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	1,50	19,87	16,89	7,83	19,75
T_67_B	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	4,50	22,06	19,08	10,01	21,94
T_67_C	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	7,50	24,16	21,18	12,11	24,04
T_680_A	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	1,50	21,24	18,26	9,19	21,12
T_680_B	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	4,50	24,31	21,33	12,26	24,19
T_680_C	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	7,50	27,24	24,27	15,20	27,13
T_681_A	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	1,50	20,39	17,41	8,34	20,27
T_681_B	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	4,50	23,53	20,55	11,48	23,41
T_681_C	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	7,50	27,10	24,12	15,05	26,98
T_682_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	1,50	20,37	17,39	8,32	20,25
T_682_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	4,50	23,49	20,51	11,44	23,37
T_682_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	7,50	26,84	23,86	14,79	26,72
T_683_A	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	1,50	19,88	16,90	7,83	19,76
T_683_B	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	4,50	22,95	19,97	10,90	22,83
T_683_C	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	7,50	26,38	23,40	14,33	26,26
T_684_A	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	1,50	19,77	16,79	7,72	19,65
T_684_B	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	4,50	22,77	19,79	10,72	22,65
T_684_C	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	7,50	26,16	23,18	14,11	26,04
T_685_A	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	1,50	20,11	17,13	8,06	19,99
T_685_B	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	4,50	23,01	20,03	10,96	22,89
T_685_C	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	7,50	25,95	22,97	13,91	25,83
T_686_A	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	1,50	14,86	11,88	2,81	14,74
T_686_B	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	4,50	23,92	20,94	11,87	23,80
T_686_C	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	7,50	22,81	19,83	10,76	22,69
T_687_A	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	1,50	33,46	30,48	21,41	33,34
T_687_B	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	4,50	33,78	30,80	21,73	33,66
T_687_C	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	7,50	34,25	31,28	22,21	34,14
T_688_A	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	1,50	33,71	30,73	21,66	33,59
T_688_B	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	4,50	34,09	31,11	22,04	33,97
T_688_C	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	7,50	34,58	31,60	22,53	34,46
T_689_A	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	1,50	30,79	27,81	18,74	30,67
T_689_B	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	4,50	31,65	28,67	19,60	31,53
T_689_C	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	7,50	32,33	29,35	20,28	32,21
T_68_A	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	1,50	19,98	17,00	7,93	19,86
T_68_B	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	4,50	22,84	19,86	10,79	22,72
T_68_C	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	7,50	25,95	22,97	13,90	25,83
T_690_A	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	1,50	31,59	28,61	19,54	31,47
T_690_B	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	4,50	32,32	29,34	20,27	32,20
T_690_C	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	7,50	33,13	30,15	21,08	33,01
T_691_A	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	1,50	31,09	28,11	19,04	30,97
T_691_B	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	4,50	31,71	28,73	19,66	31,59
T_691_C	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	7,50	32,82	29,84	20,77	32,70
T_692_A	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	1,50	32,40	29,43	20,36	32,29
T_692_B	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	4,50	32,98	30,00	20,94	32,86
T_692_C	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	7,50	33,37	30,39	21,32	33,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_693_A	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	1,50	32,92	29,94	20,88	32,80
T_693_B	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	4,50	33,45	30,47	21,40	33,33
T_693_C	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	7,50	34,15	31,17	22,10	34,03
T_694_A	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	1,50	32,09	29,11	20,04	31,97
T_694_B	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	4,50	32,73	29,75	20,69	32,61
T_694_C	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	7,50	33,22	30,24	21,17	33,10
T_695_A	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	1,50	31,12	28,14	19,07	31,00
T_695_B	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	4,50	31,96	28,98	19,92	31,84
T_695_C	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	7,50	33,23	30,25	21,18	33,11
T_696_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	1,50	30,10	27,12	18,05	29,98
T_696_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	4,50	31,63	28,65	19,58	31,51
T_696_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	7,50	34,61	31,63	22,56	34,49
T_697_A	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	1,50	27,42	24,44	15,37	27,30
T_697_B	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	4,50	30,06	27,08	18,01	29,94
T_697_C	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	7,50	33,48	30,50	21,43	33,36
T_698_A	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	1,50	30,82	27,84	18,77	30,70
T_698_B	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	4,50	32,16	29,18	20,11	32,04
T_698_C	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	7,50	34,28	31,30	22,23	34,16
T_699_A	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	1,50	26,85	23,87	14,80	26,73
T_699_B	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	4,50	29,43	26,45	17,38	29,31
T_699_C	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	7,50	32,42	29,44	20,37	32,30
T_69_A	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	1,50	26,42	23,44	14,37	26,30
T_69_B	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	4,50	27,74	24,76	15,69	27,62
T_69_C	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	7,50	29,73	26,75	17,68	29,61
T_700_A	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	1,50	29,08	26,10	17,04	28,96
T_700_B	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	4,50	31,17	28,19	19,12	31,05
T_700_C	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	7,50	34,08	31,10	22,03	33,96
T_701_A	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	1,50	29,13	26,15	17,08	29,01
T_701_B	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	4,50	30,74	27,76	18,69	30,62
T_701_C	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	7,50	33,09	30,11	21,04	32,97
T_702_A	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	1,50	27,97	24,99	15,92	27,85
T_702_B	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	4,50	30,54	27,57	18,50	30,43
T_702_C	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	7,50	33,67	30,69	21,62	33,55
T_703_A	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	1,50	26,78	23,81	14,74	26,67
T_703_B	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	4,50	29,18	26,20	17,13	29,06
T_703_C	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	7,50	32,26	29,28	20,21	32,14
T_704_A	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	1,50	28,93	25,95	16,88	28,81
T_704_B	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	4,50	31,07	28,09	19,02	30,95
T_704_C	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	7,50	34,23	31,25	22,18	34,11
T_705_A	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	1,50	29,40	26,42	17,35	29,28
T_705_B	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	4,50	30,74	27,76	18,69	30,62
T_705_C	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	7,50	32,65	29,67	20,60	32,53
T_706_A	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	1,50	29,48	26,50	17,43	29,36
T_706_B	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	4,50	30,16	27,18	18,11	30,04
T_706_C	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	7,50	31,04	28,07	19,00	30,93
T_707_D	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	10,50	36,83	33,85	24,78	36,71
T_707_E	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	13,50	37,46	34,48	25,41	37,34
T_708_A	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	1,50	10,80	7,82	-1,25	10,68
T_708_B	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	4,50	16,73	13,75	4,68	16,61
T_708_C	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	7,50	19,02	16,04	6,97	18,90
T_708_D	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	10,50	16,95	13,97	4,91	16,83
T_708_E	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	13,50	8,19	5,21	-3,85	8,07
T_709_A	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	1,50	25,86	22,88	13,81	25,74
T_709_B	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	4,50	27,05	24,07	15,00	26,93
T_709_C	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	7,50	28,67	25,69	16,62	28,55
T_70_A	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	1,50	26,89	23,91	14,85	26,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_70_B	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	4,50	30,45	27,47	18,40	30,33
T_70_C	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	7,50	33,05	30,07	21,00	32,93
T_710_A	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	1,50	--	--	--	--
T_710_B	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	4,50	--	--	--	--
T_710_C	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	7,50	--	--	--	--
T_711_A	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	1,50	29,78	26,80	17,73	29,66
T_711_B	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	4,50	33,40	30,42	21,36	33,28
T_711_C	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	7,50	35,39	32,41	23,34	35,27
T_712_A	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	1,50	33,94	30,96	21,89	33,82
T_712_B	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	4,50	34,34	31,36	22,29	34,22
T_712_C	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	7,50	35,90	32,92	23,86	35,78
T_713_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	1,50	36,56	33,58	24,51	36,44
T_713_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	4,50	37,15	34,17	25,10	37,03
T_713_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	7,50	38,35	35,37	26,30	38,23
T_714_A	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	1,50	19,15	16,17	7,10	19,03
T_714_B	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	4,50	22,11	19,13	10,07	21,99
T_714_C	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	7,50	24,70	21,72	12,65	24,58
T_715_A	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	1,50	28,65	25,67	16,60	28,53
T_715_B	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	4,50	29,87	26,89	17,82	29,75
T_715_C	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	7,50	31,07	28,10	19,03	30,96
T_716_A	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	1,50	20,00	17,02	7,95	19,88
T_716_B	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	4,50	21,61	18,64	9,57	21,50
T_716_C	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	7,50	23,46	20,48	11,41	23,34
T_716_D	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	10,50	27,88	24,90	15,83	27,76
T_717_A	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	1,50	41,08	38,10	29,03	40,96
T_717_B	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	4,50	42,09	39,11	30,04	41,97
T_717_C	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	7,50	42,63	39,65	30,58	42,51
T_718_A	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	1,50	28,10	25,12	16,05	27,98
T_718_B	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	4,50	29,69	26,71	17,64	29,57
T_718_C	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	7,50	31,86	28,88	19,81	31,74
T_719_A	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	1,50	25,27	22,29	13,22	25,15
T_719_B	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	4,50	25,68	22,70	13,63	25,56
T_719_C	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	7,50	26,78	23,81	14,74	26,67
T_71_A	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	1,50	26,81	23,83	14,76	26,69
T_71_B	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	4,50	29,79	26,81	17,74	29,67
T_71_C	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	7,50	32,74	29,76	20,69	32,62
T_720_A	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	1,50	31,12	28,14	19,07	31,00
T_720_B	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	4,50	31,79	28,81	19,74	31,67
T_720_C	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	7,50	32,69	29,71	20,64	32,57
T_721_A	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	1,50	31,99	29,01	19,94	31,87
T_721_B	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	4,50	32,46	29,48	20,41	32,34
T_721_C	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	7,50	32,96	29,98	20,91	32,84
T_722_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	1,50	31,59	28,61	19,54	31,47
T_722_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	4,50	32,14	29,16	20,09	32,02
T_722_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	7,50	32,73	29,75	20,68	32,61
T_723_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	1,50	32,66	29,68	20,61	32,54
T_723_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	4,50	33,03	30,05	20,98	32,91
T_723_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	7,50	33,47	30,49	21,42	33,35
T_724_A	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	1,50	31,38	28,41	19,34	31,27
T_724_B	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	4,50	32,00	29,03	19,96	31,89
T_724_C	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	7,50	32,90	29,92	20,85	32,78
T_725_A	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	1,50	28,15	25,18	16,11	28,04
T_725_B	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	4,50	28,92	25,94	16,88	28,80
T_725_C	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	7,50	30,10	27,12	18,05	29,98
T_726_A	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	1,50	24,92	21,94	12,88	24,80
T_726_B	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	4,50	25,68	22,70	13,63	25,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_726_C	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	7,50	27,42	24,44	15,37	27,30
T_727_A	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	1,50	21,94	18,96	9,89	21,82
T_727_B	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	4,50	24,84	21,87	12,80	24,73
T_727_C	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	7,50	28,72	25,74	16,67	28,60
T_728_A	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	1,50	22,43	19,45	10,38	22,31
T_728_B	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	4,50	25,37	22,39	13,32	25,25
T_728_C	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	7,50	29,19	26,21	17,14	29,07
T_729_A	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	1,50	32,78	29,80	20,73	32,66
T_729_B	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	4,50	33,26	30,28	21,21	33,14
T_729_C	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	7,50	34,31	31,34	22,27	34,20
T_72_A	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	1,50	26,18	23,20	14,13	26,06
T_72_B	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	4,50	28,93	25,95	16,88	28,81
T_72_C	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	7,50	31,79	28,81	19,74	31,67
T_730_A	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	1,50	25,02	22,05	12,98	24,91
T_730_B	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	4,50	27,12	24,14	15,08	27,00
T_730_C	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	7,50	31,26	28,28	19,21	31,14
T_731_A	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	1,50	20,74	17,77	8,70	20,63
T_731_B	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	4,50	23,35	20,37	11,30	23,23
T_731_C	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	7,50	27,29	24,31	15,24	27,17
T_732_A	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	1,50	16,71	13,73	4,66	16,59
T_732_B	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	4,50	19,37	16,39	7,32	19,25
T_732_C	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	7,50	22,62	19,64	10,58	22,50
T_733_A	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	1,50	23,88	20,90	11,83	23,76
T_733_B	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	4,50	25,78	22,80	13,73	25,66
T_733_C	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	7,50	28,43	25,45	16,38	28,31
T_733_D	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	10,50	33,27	30,29	21,22	33,15
T_734_A	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	1,50	28,13	25,15	16,08	28,01
T_734_B	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	4,50	29,21	26,23	17,16	29,09
T_734_C	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	7,50	30,64	27,66	18,59	30,52
T_734_D	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	10,50	32,69	29,71	20,64	32,57
T_735_A	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	1,50	27,31	24,33	15,26	27,19
T_735_B	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	4,50	28,51	25,53	16,46	28,39
T_735_C	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	7,50	30,26	27,29	18,22	30,15
T_735_D	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	10,50	32,28	29,31	20,24	32,17
T_736_A	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	1,50	27,34	24,36	15,29	27,22
T_736_B	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	4,50	28,53	25,55	16,48	28,41
T_736_C	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	7,50	30,29	27,31	18,24	30,17
T_736_D	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	10,50	32,31	29,33	20,26	32,19
T_737_A	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	1,50	27,56	24,58	15,51	27,44
T_737_B	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	4,50	28,76	25,78	16,71	28,64
T_737_C	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	7,50	30,57	27,59	18,52	30,45
T_737_D	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	10,50	33,11	30,13	21,06	32,99
T_738_A	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	1,50	26,62	23,64	14,57	26,50
T_738_B	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	4,50	27,95	24,97	15,90	27,83
T_738_C	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	7,50	30,00	27,02	17,95	29,88
T_738_D	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	10,50	33,45	30,47	21,40	33,33
T_739_A	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	1,50	25,66	22,68	13,61	25,54
T_739_B	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	4,50	26,73	23,75	14,69	26,61
T_739_C	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	7,50	27,80	24,82	15,75	27,68
T_73_A	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	1,50	26,26	23,29	14,22	26,15
T_73_B	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	4,50	28,98	26,00	16,93	28,86
T_73_C	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	7,50	32,20	29,22	20,15	32,08
T_740_A	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	1,50	25,14	22,16	13,09	25,02
T_740_B	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	4,50	26,27	23,30	14,23	26,16
T_740_C	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	7,50	27,43	24,45	15,38	27,31
T_741_A	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	1,50	19,90	16,92	7,85	19,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_741_B	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	4,50	22,13	19,15	10,08	22,01
T_741_C	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	7,50	24,58	21,61	12,54	24,47
T_742_A	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	1,50	19,54	16,56	7,49	19,42
T_742_B	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	4,50	21,74	18,76	9,69	21,62
T_742_C	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	7,50	24,17	21,19	12,12	24,05
T_743_A	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	1,50	18,55	15,57	6,50	18,43
T_743_B	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	4,50	20,80	17,83	8,76	20,69
T_743_C	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	7,50	23,53	20,56	11,49	23,42
T_744_A	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	1,50	16,53	13,55	4,48	16,41
T_744_B	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	4,50	18,41	15,43	6,36	18,29
T_744_C	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	7,50	21,40	18,42	9,35	21,28
T_745_A	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	1,50	42,01	39,04	29,97	41,90
T_745_B	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	4,50	43,56	40,58	31,51	43,44
T_745_C	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	7,50	44,68	41,70	32,63	44,56
T_746_A	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	1,50	42,71	39,73	30,66	42,59
T_746_B	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	4,50	44,21	41,23	32,16	44,09
T_746_C	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	7,50	45,54	42,56	33,49	45,42
T_747_A	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	1,50	42,56	39,58	30,51	42,44
T_747_B	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	4,50	43,75	40,77	31,70	43,63
T_747_C	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	7,50	44,97	41,99	32,92	44,85
T_748_A	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	1,50	42,59	39,62	30,55	42,48
T_748_B	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	4,50	43,96	40,98	31,91	43,84
T_748_C	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	7,50	45,22	42,25	33,18	45,11
T_749_A	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	1,50	41,87	38,89	29,82	41,75
T_749_B	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	4,50	43,25	40,27	31,20	43,13
T_749_C	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	7,50	44,27	41,29	32,22	44,15
T_74_A	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	1,50	26,57	23,59	14,52	26,45
T_74_B	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	4,50	29,35	26,37	17,30	29,23
T_74_C	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	7,50	32,27	29,29	20,22	32,15
T_750_A	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	1,50	42,10	39,12	30,05	41,98
T_750_B	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	4,50	43,38	40,40	31,33	43,26
T_750_C	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	7,50	44,98	42,00	32,93	44,86
T_750_D	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	10,50	49,42	46,44	37,37	49,30
T_751_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	1,50	43,90	40,92	31,85	43,78
T_751_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	4,50	45,36	42,38	33,31	45,24
T_751_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	7,50	46,80	43,83	34,76	46,69
T_751_D	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	10,50	50,09	47,12	38,05	49,98
T_752_A	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	1,50	42,48	39,50	30,43	42,36
T_752_B	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	4,50	43,81	40,83	31,76	43,69
T_752_C	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	7,50	45,33	42,35	33,28	45,21
T_752_D	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	10,50	49,44	46,46	37,39	49,32
T_753_A	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	1,50	47,06	44,08	35,01	46,94
T_753_B	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	4,50	48,70	45,73	36,66	48,59
T_753_C	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	7,50	49,78	46,80	37,73	49,66
T_753_D	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	10,50	51,33	48,35	39,29	51,21
T_754_A	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	1,50	46,16	43,18	34,11	46,04
T_754_B	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	4,50	47,72	44,74	35,67	47,60
T_754_C	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	7,50	48,73	45,76	36,69	48,62
T_754_D	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	10,50	50,54	47,56	38,49	50,42
T_75_A	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	1,50	27,60	24,62	15,55	27,48
T_75_B	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	4,50	29,74	26,76	17,69	29,62
T_75_C	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	7,50	32,57	29,60	20,53	32,46
T_76_A	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	1,50	29,86	26,88	17,81	29,74
T_76_B	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	4,50	31,34	28,36	19,29	31,22
T_76_C	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	7,50	33,00	30,02	20,95	32,88
T_77_A	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	1,50	26,37	23,39	14,32	26,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_77_B	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	4,50	28,97	25,99	16,92	28,85
T_77_C	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	7,50	32,18	29,20	20,14	32,06
T_78_A	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	1,50	33,34	30,36	21,29	33,22
T_78_B	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	4,50	34,00	31,02	21,95	33,88
T_78_C	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	7,50	34,85	31,87	22,80	34,73
T_79_A	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	1,50	33,91	30,94	21,87	33,80
T_79_B	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	4,50	34,23	31,25	22,18	34,11
T_79_C	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	7,50	34,29	31,31	22,24	34,17
T_80_A	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	1,50	23,05	20,07	11,00	22,93
T_80_B	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	4,50	25,27	22,29	13,22	25,15
T_80_C	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	7,50	27,52	24,54	15,47	27,40
T_81_A	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	1,50	29,03	26,05	16,98	28,91
T_81_B	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	4,50	29,61	26,63	17,56	29,49
T_81_C	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	7,50	30,25	27,27	18,20	30,13
T_82_A	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	1,50	22,59	19,61	10,54	22,47
T_82_B	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	4,50	24,94	21,97	12,90	24,83
T_82_C	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	7,50	27,11	24,13	15,06	26,99
T_83_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	1,50	30,08	27,10	18,03	29,96
T_83_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	4,50	30,57	27,60	18,53	30,46
T_83_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	7,50	31,03	28,05	18,98	30,91
T_84_A	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	1,50	22,52	19,54	10,47	22,40
T_84_B	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	4,50	25,04	22,06	12,99	24,92
T_84_C	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	7,50	27,27	24,29	15,22	27,15
T_85_A	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	1,50	30,09	27,11	18,04	29,97
T_85_B	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	4,50	30,56	27,58	18,51	30,44
T_85_C	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	7,50	31,05	28,07	19,00	30,93
T_86_A	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	1,50	22,39	19,41	10,34	22,27
T_86_B	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	4,50	25,02	22,04	12,97	24,90
T_86_C	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	7,50	27,57	24,59	15,52	27,45
T_87_A	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	1,50	30,80	27,82	18,75	30,68
T_87_B	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	4,50	31,15	28,17	19,10	31,03
T_87_C	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	7,50	31,32	28,34	19,27	31,20
T_88_A	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	1,50	22,17	19,19	10,12	22,05
T_88_B	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	4,50	24,76	21,78	12,71	24,64
T_88_C	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	7,50	26,84	23,87	14,80	26,73
T_89_A	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	1,50	28,52	25,54	16,47	28,40
T_89_B	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	4,50	29,36	26,38	17,31	29,24
T_89_C	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	7,50	30,52	27,54	18,47	30,40
T_90_A	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	1,50	35,05	32,07	23,00	34,93
T_90_B	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	4,50	35,45	32,48	23,41	35,34
T_90_C	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	7,50	36,77	33,80	24,73	36,66
T_91_A	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	1,50	31,36	28,38	19,31	31,24
T_91_B	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	4,50	33,00	30,02	20,95	32,88
T_91_C	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	7,50	36,01	33,03	23,96	35,89
T_92_A	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	1,50	33,55	30,57	21,50	33,43
T_92_B	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	4,50	34,51	31,54	22,47	34,40
T_92_C	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	7,50	36,72	33,75	24,68	36,61
T_93_A	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	1,50	33,58	30,60	21,54	33,46
T_93_B	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	4,50	34,69	31,72	22,65	34,58
T_93_C	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	7,50	36,71	33,73	24,66	36,59
T_94_A	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	1,50	32,55	29,58	20,51	32,44
T_94_B	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	4,50	33,81	30,83	21,76	33,69
T_94_C	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	7,50	35,87	32,89	23,82	35,75
T_95_A	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	1,50	34,08	31,10	22,03	33,96
T_95_B	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	4,50	34,82	31,85	22,78	34,71
T_95_C	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	7,50	36,77	33,79	24,73	36,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai Ruishoornlaan (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruishoornlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_96_A	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	1,50	34,40	31,42	22,35	34,28
T_96_B	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	4,50	34,99	32,01	22,94	34,87
T_96_C	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	7,50	37,14	34,16	25,09	37,02
T_97_A	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	1,50	30,14	27,16	18,09	30,02
T_97_B	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	4,50	31,42	28,44	19,37	31,30
T_97_C	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	7,50	33,45	30,48	21,41	33,34
T_98_A	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	1,50	27,30	24,33	15,26	27,19
T_98_B	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	4,50	29,21	26,23	17,17	29,09
T_98_C	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	7,50	31,89	28,91	19,84	31,77
T_99_A	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	1,50	28,45	25,47	16,40	28,33
T_99_B	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	4,50	29,97	27,00	17,93	29,86
T_99_C	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	7,50	32,45	29,47	20,40	32,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_01_A	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	1,50	45,05	42,30	33,43	45,09
T_01_B	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	4,50	46,56	43,80	34,92	46,59
T_01_C	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	7,50	47,21	44,45	35,59	47,25
T_02_A	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	1,50	39,07	36,13	27,51	39,07
T_02_B	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	4,50	40,10	37,15	28,50	40,09
T_02_C	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	7,50	42,01	39,13	30,50	42,04
T_03_A	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	1,50	43,50	40,87	32,28	43,67
T_03_B	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	4,50	44,19	41,55	32,96	44,35
T_03_C	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	7,50	44,97	42,33	33,74	45,13
T_04_A	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	1,50	46,99	44,35	35,63	47,12
T_04_B	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	4,50	48,12	45,47	36,74	48,24
T_04_C	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	7,50	48,37	45,71	36,98	48,49
T_05_A	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	1,50	45,26	42,62	33,91	45,39
T_05_B	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	4,50	46,47	43,85	35,13	46,61
T_05_C	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	7,50	46,92	44,27	35,55	47,05
T_06_A	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	1,50	39,61	36,51	27,99	39,56
T_06_B	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	4,50	40,42	37,35	28,81	40,38
T_06_C	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	7,50	42,76	39,84	31,27	42,78
T_07_A	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	1,50	45,10	42,36	33,82	45,22
T_07_B	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	4,50	45,74	42,99	34,45	45,86
T_07_C	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	7,50	45,99	43,23	34,69	46,10
T_08_A	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	1,50	46,72	44,09	35,41	46,87
T_08_B	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	4,50	47,71	45,09	36,41	47,86
T_08_C	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	7,50	47,97	45,33	36,65	48,11
T_09_A	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	1,50	44,10	41,44	32,82	44,24
T_09_B	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	4,50	44,95	42,27	33,66	45,09
T_09_C	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	7,50	45,47	42,79	34,16	45,60
T_100_A	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	1,50	34,05	31,18	22,40	34,05
T_100_B	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	4,50	36,88	34,02	25,29	36,90
T_100_C	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	7,50	40,12	37,21	28,55	40,13
T_101_A	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	1,50	35,13	32,26	23,51	35,14
T_101_B	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	4,50	37,82	34,91	26,23	37,82
T_101_C	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	7,50	40,97	38,02	29,40	40,97
T_102_A	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	1,50	33,51	30,60	21,84	33,50
T_102_B	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	4,50	36,70	33,84	25,13	36,72
T_102_C	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	7,50	39,95	37,05	28,40	39,97
T_103_A	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	1,50	35,88	33,08	24,33	35,92
T_103_B	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	4,50	38,17	35,30	26,60	38,19
T_103_C	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	7,50	41,06	38,13	29,49	41,06
T_104_A	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	1,50	33,34	30,38	21,53	33,28
T_104_B	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	4,50	36,37	33,47	24,70	36,36
T_104_C	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	7,50	39,86	36,94	28,26	39,86
T_105_A	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	1,50	34,20	31,11	22,00	34,02
T_105_B	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	4,50	36,60	33,49	24,49	36,43
T_105_C	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	7,50	39,17	36,12	27,32	39,08
T_106_A	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	1,50	33,01	30,01	21,35	32,97
T_106_B	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	4,50	36,88	33,92	25,32	36,88
T_106_C	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	7,50	40,30	37,35	28,77	40,31
T_107_A	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	1,50	32,23	29,19	20,57	32,18
T_107_B	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	4,50	35,88	32,90	24,31	35,87
T_107_C	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	7,50	39,55	36,58	28,00	39,55
T_108_A	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	1,50	34,01	31,08	22,43	34,01
T_108_B	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	4,50	36,95	34,08	25,45	36,99
T_108_C	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	7,50	40,21	37,33	28,70	40,24
T_109_A	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	1,50	32,13	29,12	20,43	32,08
T_109_B	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	4,50	35,97	32,99	24,39	35,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_109_C	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	7,50	39,42	36,45	27,87	39,42
T_10_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	1,50	39,85	37,02	28,43	39,91
T_10_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	4,50	41,69	38,93	30,32	41,79
T_10_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	7,50	43,87	41,15	32,51	43,98
T_110_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	1,50	34,15	31,32	22,57	34,18
T_110_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	4,50	37,05	34,25	25,55	37,10
T_110_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	7,50	40,15	37,35	28,68	40,21
T_111_A	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	1,50	32,54	29,48	20,68	32,44
T_111_B	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	4,50	36,23	33,24	24,54	36,19
T_111_C	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	7,50	39,54	36,56	27,91	39,52
T_112_A	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	1,50	35,53	32,78	24,07	35,61
T_112_B	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	4,50	38,13	35,38	26,70	38,21
T_112_C	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	7,50	40,94	38,16	29,50	41,01
T_113_A	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	1,50	40,47	37,75	29,03	40,56
T_113_B	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	4,50	42,06	39,32	30,62	42,14
T_113_C	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	7,50	44,10	41,30	32,65	44,17
T_114_A	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	1,50	36,91	33,89	25,24	36,87
T_114_B	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	4,50	38,81	35,82	27,17	38,78
T_114_C	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	7,50	41,76	38,81	30,22	41,76
T_115_A	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	1,50	37,49	34,55	25,86	37,48
T_115_B	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	4,50	39,19	36,25	27,58	39,18
T_115_C	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	7,50	42,12	39,20	30,60	42,14
T_116_A	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	1,50	36,75	33,82	25,12	36,74
T_116_B	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	4,50	38,84	35,90	27,22	38,83
T_116_C	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	7,50	41,64	38,70	30,09	41,64
T_117_A	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	1,50	38,31	35,49	26,79	38,35
T_117_B	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	4,50	39,70	36,85	28,18	39,74
T_117_C	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	7,50	42,42	39,53	30,93	42,45
T_118_A	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	1,50	36,91	33,95	25,22	36,88
T_118_B	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	4,50	39,04	36,07	27,37	39,01
T_118_C	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	7,50	41,74	38,80	30,18	41,74
T_119_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	1,50	38,26	35,44	26,71	38,30
T_119_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	4,50	39,66	36,80	28,11	39,69
T_119_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	7,50	42,44	39,55	30,94	42,47
T_11_A	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	1,50	39,39	36,10	27,67	39,26
T_11_B	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	4,50	40,81	37,63	29,15	40,73
T_11_C	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	7,50	42,87	39,84	31,31	42,85
T_120_A	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	1,50	36,69	33,79	24,96	36,66
T_120_B	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	4,50	38,92	35,99	27,21	38,89
T_120_C	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	7,50	41,70	38,77	30,12	41,70
T_121_A	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	1,50	43,35	40,15	30,64	43,04
T_121_B	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	4,50	44,00	40,82	31,36	43,71
T_121_C	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	7,50	44,33	41,16	31,81	44,06
T_122_A	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	1,50	38,33	35,33	26,37	38,23
T_122_B	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	4,50	40,22	37,27	28,34	40,15
T_122_C	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	7,50	42,28	39,32	30,40	42,20
T_123_A	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	1,50	39,01	36,01	26,89	38,87
T_123_B	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	4,50	40,13	37,13	28,04	40,00
T_123_C	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	7,50	42,51	39,59	30,64	42,45
T_124_A	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	1,50	43,21	39,95	30,38	42,86
T_124_B	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	4,50	43,70	40,48	31,04	43,39
T_124_C	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	7,50	44,58	41,44	32,24	44,36
T_125_A	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	1,50	36,34	33,27	24,06	36,15
T_125_B	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	4,50	37,64	34,61	25,48	37,49
T_125_C	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	7,50	39,82	36,89	27,95	39,76
T_126_A	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	1,50	39,88	36,89	27,91	39,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_126_B	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	4,50	40,75	37,78	28,86	40,67
T_126_C	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	7,50	42,01	39,05	30,12	41,93
T_127_A	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	1,50	37,51	34,53	25,49	37,40
T_127_B	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	4,50	38,46	35,46	26,46	38,35
T_127_C	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	7,50	41,20	38,25	29,29	41,12
T_128_A	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	1,50	38,32	35,18	25,89	38,08
T_128_B	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	4,50	40,03	36,95	27,80	39,85
T_128_C	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	7,50	42,40	39,40	30,51	42,31
T_129_A	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	1,50	32,01	29,15	20,32	32,00
T_129_B	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	4,50	34,32	31,48	22,70	34,34
T_129_C	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	7,50	38,33	35,53	26,83	38,38
T_12_A	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	1,50	43,98	41,15	32,63	44,06
T_12_B	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	4,50	44,68	41,85	33,33	44,76
T_12_C	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	7,50	44,97	42,12	33,61	45,04
T_130_A	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	1,50	38,60	35,60	26,62	38,49
T_130_B	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	4,50	39,96	36,96	28,08	39,87
T_130_C	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	7,50	41,56	38,56	29,64	41,47
T_131_A	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	1,50	36,77	33,77	24,78	36,66
T_131_B	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	4,50	38,24	35,23	26,30	38,14
T_131_C	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	7,50	40,60	37,62	28,66	40,51
T_132_A	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	1,50	36,42	33,33	24,21	36,24
T_132_B	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	4,50	38,63	35,59	26,60	38,50
T_132_C	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	7,50	41,37	38,36	29,58	41,30
T_133_A	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	1,50	32,34	29,42	20,55	32,30
T_133_B	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	4,50	34,53	31,62	22,80	34,50
T_133_C	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	7,50	38,15	35,22	26,45	38,12
T_134_A	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	1,50	39,69	36,70	27,74	39,59
T_134_B	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	4,50	41,33	38,31	29,42	41,23
T_134_C	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	7,50	42,91	39,89	30,95	42,80
T_135_A	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	1,50	38,08	35,12	26,14	37,99
T_135_B	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	4,50	39,10	36,13	27,19	39,02
T_135_C	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	7,50	41,18	38,20	29,24	41,09
T_136_A	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	1,50	35,39	32,31	23,30	35,24
T_136_B	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	4,50	38,35	35,35	26,49	38,27
T_136_C	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	7,50	41,32	38,31	29,59	41,26
T_137_A	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	1,50	33,99	31,00	22,09	33,90
T_137_B	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	4,50	36,59	33,61	24,75	36,52
T_137_C	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	7,50	39,33	36,34	27,51	39,26
T_138_A	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	1,50	40,88	37,89	28,89	40,77
T_138_B	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	4,50	42,14	39,15	30,24	42,05
T_138_C	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	7,50	43,54	40,51	31,57	43,43
T_139_A	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	1,50	39,08	36,19	27,31	39,05
T_139_B	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	4,50	40,00	37,09	28,24	39,96
T_139_C	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	7,50	41,69	38,74	29,85	41,63
T_13_A	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	1,50	45,49	42,82	34,17	45,62
T_13_B	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	4,50	46,14	43,47	34,82	46,27
T_13_C	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	7,50	46,60	43,92	35,27	46,73
T_140_A	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	1,50	36,88	33,89	24,96	36,79
T_140_B	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	4,50	38,73	35,74	26,90	38,66
T_140_C	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	7,50	41,24	38,26	29,53	41,20
T_141_A	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	1,50	37,68	34,69	25,68	37,57
T_141_B	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	4,50	39,89	36,92	27,93	39,79
T_141_C	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	7,50	41,36	38,38	29,45	41,27
T_142_A	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	1,50	40,61	37,61	28,59	40,49
T_142_B	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	4,50	42,50	39,52	30,54	42,40
T_142_C	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	7,50	44,05	41,05	32,06	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_143_A	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	1,50	40,07	37,25	28,40	40,08
T_143_B	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	4,50	41,18	38,37	29,55	41,20
T_143_C	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	7,50	42,63	39,76	30,94	42,62
T_144_A	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	1,50	38,67	35,97	27,23	38,77
T_144_B	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	4,50	39,97	37,24	28,51	40,05
T_144_C	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	7,50	41,79	39,02	30,33	41,86
T_145_A	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	1,50	37,36	34,46	25,50	37,31
T_145_B	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	4,50	38,34	35,46	26,56	38,31
T_145_C	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	7,50	40,91	38,02	29,17	40,88
T_146_A	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	1,50	40,54	37,53	28,49	40,41
T_146_B	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	4,50	41,57	38,58	29,60	41,47
T_146_C	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	7,50	42,57	39,53	30,56	42,44
T_147_A	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	1,50	41,63	38,78	29,88	41,61
T_147_B	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	4,50	42,61	39,73	30,88	42,59
T_147_C	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	7,50	43,57	40,59	31,79	43,51
T_148_A	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	1,50	39,38	36,67	27,90	39,46
T_148_B	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	4,50	40,60	37,85	29,09	40,67
T_148_C	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	7,50	42,90	40,08	31,40	42,95
T_149_A	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	1,50	53,30	50,02	40,38	52,93
T_149_B	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	4,50	52,48	49,22	39,60	52,12
T_149_C	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	7,50	51,30	48,07	38,50	50,96
T_149_D	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	10,50	50,32	47,11	37,59	50,00
T_149_E	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	13,50	49,63	46,48	37,04	49,36
T_14_A	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	1,50	42,40	39,69	30,98	42,50
T_14_B	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	4,50	43,63	40,93	32,22	43,73
T_14_C	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	7,50	44,89	42,19	33,47	44,99
T_150_A	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	1,50	53,31	50,04	40,39	52,94
T_150_B	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	4,50	52,48	49,22	39,60	52,12
T_150_C	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	7,50	51,28	48,04	38,46	50,94
T_150_D	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	10,50	50,24	47,03	37,49	49,92
T_150_E	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	13,50	49,60	46,46	37,01	49,33
T_151_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	1,50	53,27	49,99	40,34	52,90
T_151_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	4,50	52,43	49,17	39,54	52,07
T_151_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	7,50	51,23	47,99	38,40	50,89
T_151_D	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	10,50	50,26	47,04	37,50	49,93
T_151_E	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	13,50	49,53	46,38	36,91	49,25
T_152_A	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	1,50	53,33	50,05	40,40	52,96
T_152_B	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	4,50	52,50	49,24	39,64	52,14
T_152_C	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	7,50	51,30	48,07	38,51	50,97
T_152_D	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	10,50	50,32	47,12	37,60	50,01
T_152_E	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	13,50	49,62	46,47	37,02	49,34
T_153_A	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	1,50	53,25	49,96	40,31	52,87
T_153_B	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	4,50	52,41	49,14	39,50	52,04
T_153_C	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	7,50	51,19	47,94	38,35	50,84
T_153_D	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	10,50	50,20	46,98	37,43	49,87
T_153_E	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	13,50	49,49	46,32	36,85	49,20
T_154_A	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	1,50	53,33	50,05	40,42	52,96
T_154_B	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	4,50	52,51	49,25	39,63	52,15
T_154_C	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	7,50	51,29	48,05	38,48	50,95
T_154_D	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	10,50	50,30	47,10	37,57	49,99
T_154_E	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	13,50	49,61	46,46	37,01	49,33
T_155_A	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	1,50	53,24	49,96	40,30	52,86
T_155_B	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	4,50	52,40	49,13	39,48	52,03
T_155_C	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	7,50	51,18	47,92	38,32	50,82
T_155_D	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	10,50	50,16	46,94	37,38	49,83
T_155_E	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	13,50	49,47	46,31	36,84	49,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_156_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	1,50	51,19	47,88	38,19	50,79
T_156_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	4,50	50,66	47,36	37,67	50,27
T_156_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	7,50	49,66	46,37	36,70	49,28
T_156_D	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	10,50	46,99	43,73	34,20	46,65
T_156_E	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	13,50	46,24	42,99	33,49	45,91
T_157_A	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	1,50	31,06	28,09	19,21	30,99
T_157_B	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	4,50	33,90	30,96	22,13	33,85
T_157_C	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	7,50	38,00	35,14	26,39	38,01
T_157_D	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	10,50	39,44	36,39	27,45	39,32
T_157_E	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	13,50	40,56	37,46	28,49	40,41
T_158_A	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	1,50	38,63	35,68	27,16	38,65
T_158_B	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	4,50	40,40	37,51	28,97	40,45
T_158_C	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	7,50	42,94	40,07	31,53	43,00
T_158_D	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	10,50	43,39	40,53	31,95	43,44
T_158_E	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	13,50	43,44	40,55	31,97	43,48
T_159_A	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	1,50	38,75	35,76	27,27	38,76
T_159_B	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	4,50	40,11	37,15	28,65	40,13
T_159_C	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	7,50	42,64	39,72	31,20	42,68
T_159_D	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	10,50	43,12	40,25	31,66	43,16
T_159_E	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	13,50	43,40	40,52	31,94	43,44
T_15_A	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	1,50	40,30	37,26	28,78	40,29
T_15_B	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	4,50	41,50	38,52	30,00	41,51
T_15_C	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	7,50	43,03	40,15	31,58	43,07
T_160_A	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	1,50	38,74	35,87	27,33	38,80
T_160_B	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	4,50	40,59	37,77	29,21	40,67
T_160_C	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	7,50	43,17	40,32	31,77	43,23
T_160_D	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	10,50	43,21	40,35	31,77	43,26
T_160_E	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	13,50	43,35	40,46	31,88	43,39
T_161_A	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	1,50	38,57	35,53	27,06	38,56
T_161_B	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	4,50	40,03	37,05	28,55	40,04
T_161_C	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	7,50	42,62	39,69	31,17	42,65
T_161_D	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	10,50	43,30	40,46	31,86	43,36
T_161_E	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	13,50	43,33	40,43	31,84	43,36
T_162_A	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	1,50	38,25	35,42	26,87	38,32
T_162_B	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	4,50	40,33	37,55	28,98	40,43
T_162_C	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	7,50	43,07	40,24	31,69	43,14
T_162_D	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	10,50	43,13	40,27	31,72	43,19
T_162_E	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	13,50	43,28	40,39	31,83	43,32
T_163_A	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	1,50	37,93	34,99	26,47	37,96
T_163_B	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	4,50	39,42	36,51	27,97	39,46
T_163_C	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	7,50	42,15	39,27	30,72	42,20
T_163_D	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	10,50	43,03	40,16	31,57	43,07
T_163_E	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	13,50	43,30	40,41	31,81	43,33
T_164_A	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	1,50	37,97	35,25	26,67	38,09
T_164_B	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	4,50	39,97	37,26	28,66	40,09
T_164_C	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	7,50	42,76	40,02	31,44	42,87
T_164_D	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	10,50	43,29	40,44	31,88	43,35
T_164_E	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	13,50	43,37	40,48	31,91	43,41
T_165_A	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	1,50	38,24	35,70	27,03	38,44
T_165_B	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	4,50	39,28	36,71	28,04	39,46
T_165_C	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	7,50	41,49	38,87	30,23	41,65
T_165_D	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	10,50	44,86	42,18	33,56	44,99
T_165_E	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	13,50	45,75	43,08	34,43	45,88
T_166_D	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	10,50	44,93	42,23	33,57	45,04
T_166_E	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	13,50	46,36	43,61	34,82	46,42
T_167_A	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	1,50	51,62	48,33	38,67	51,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_167_B	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	4,50	51,15	47,87	38,24	50,78
T_167_C	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	7,50	50,23	46,96	37,35	49,87
T_168_A	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	1,50	51,46	48,16	38,48	51,07
T_168_B	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	4,50	50,97	47,67	38,00	50,58
T_168_C	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	7,50	50,02	46,73	37,08	49,64
T_169_A	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	1,50	51,65	48,36	38,70	51,27
T_169_B	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	4,50	51,20	47,92	38,28	50,83
T_169_C	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	7,50	50,28	47,02	37,41	49,92
T_16_A	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	1,50	38,60	35,83	27,19	38,68
T_16_B	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	4,50	39,86	37,06	28,40	39,92
T_16_C	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	7,50	41,36	38,58	29,93	41,44
T_170_A	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	1,50	46,39	43,10	33,46	46,01
T_170_B	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	4,50	46,42	43,15	33,59	46,07
T_170_C	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	7,50	46,38	43,16	33,74	46,08
T_171_A	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	1,50	33,66	30,59	21,86	33,57
T_171_B	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	4,50	36,69	33,71	25,05	36,66
T_171_C	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	7,50	39,92	36,98	28,37	39,92
T_172_A	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	1,50	33,98	30,94	22,12	33,89
T_172_B	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	4,50	37,39	34,47	25,78	37,39
T_172_C	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	7,50	40,68	37,78	29,16	40,70
T_173_A	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	1,50	32,76	29,57	21,08	32,67
T_173_B	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	4,50	35,22	32,09	23,58	35,15
T_173_C	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	7,50	38,73	35,75	27,19	38,73
T_174_A	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	1,50	40,51	37,92	29,31	40,69
T_174_B	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	4,50	41,72	39,11	30,50	41,89
T_174_C	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	7,50	43,47	40,84	32,23	43,63
T_175_A	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	1,50	41,10	38,51	29,90	41,28
T_175_B	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	4,50	42,29	39,67	31,06	42,46
T_175_C	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	7,50	43,71	41,07	32,46	43,87
T_176_A	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	1,50	40,44	37,84	29,23	40,62
T_176_B	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	4,50	41,61	38,99	30,38	41,78
T_176_C	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	7,50	43,45	40,79	32,19	43,60
T_177_A	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	1,50	41,31	38,73	30,11	41,50
T_177_B	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	4,50	42,54	39,93	31,32	42,71
T_177_C	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	7,50	43,66	41,03	32,42	43,82
T_178_A	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	1,50	40,15	37,57	28,95	40,34
T_178_B	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	4,50	41,31	38,70	30,09	41,48
T_178_C	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	7,50	43,22	40,56	31,96	43,37
T_179_A	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	1,50	40,27	37,04	27,65	39,97
T_179_B	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	4,50	41,33	38,11	28,79	41,05
T_179_C	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	7,50	42,22	38,98	29,86	41,97
T_17_A	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	1,50	43,88	41,01	32,13	43,86
T_17_B	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	4,50	45,47	42,64	33,76	45,47
T_17_C	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	7,50	45,99	43,15	34,28	45,99
T_180_A	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	1,50	40,55	37,57	28,76	40,49
T_180_B	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	4,50	41,61	38,59	29,74	41,52
T_180_C	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	7,50	42,72	39,64	30,90	42,63
T_181_A	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	1,50	41,06	37,96	29,06	40,92
T_181_B	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	4,50	42,05	38,97	30,03	41,91
T_181_C	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	7,50	43,32	40,21	31,42	43,20
T_182_A	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	1,50	40,52	37,59	28,87	40,50
T_182_B	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	4,50	41,53	38,55	29,77	41,48
T_182_C	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	7,50	42,72	39,66	30,98	42,65
T_183_A	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	1,50	41,30	38,18	29,05	41,10
T_183_B	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	4,50	42,06	38,95	29,82	41,87
T_183_C	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	7,50	43,47	40,36	31,46	43,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_184_A	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	1,50	40,90	37,90	29,28	40,87
T_184_B	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	4,50	41,98	38,96	30,29	41,93
T_184_C	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	7,50	42,96	39,91	31,30	42,91
T_185_A	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	1,50	42,12	39,39	30,84	42,25
T_185_B	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	4,50	43,38	40,66	32,11	43,51
T_185_C	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	7,50	44,54	41,83	33,26	44,67
T_186_A	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	1,50	39,32	36,08	27,70	39,23
T_186_B	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	4,50	40,28	37,05	28,65	40,19
T_186_C	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	7,50	42,06	38,80	30,42	41,96
T_187_A	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	1,50	37,68	34,20	25,89	37,49
T_187_B	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	4,50	38,79	35,34	27,00	38,61
T_187_C	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	7,50	40,94	37,53	29,20	40,78
T_188_A	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	1,50	39,28	36,03	27,66	39,19
T_188_B	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	4,50	40,49	37,25	28,88	40,40
T_188_C	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	7,50	42,27	39,02	30,66	42,18
T_189_A	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	1,50	37,54	34,10	25,52	37,31
T_189_B	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	4,50	39,00	35,59	26,94	38,77
T_189_C	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	7,50	40,92	37,52	28,99	40,72
T_18_A	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	1,50	44,11	41,38	32,57	44,17
T_18_B	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	4,50	45,62	42,90	34,08	45,69
T_18_C	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	7,50	46,43	43,69	34,89	46,49
T_190_A	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	1,50	38,78	35,53	27,16	38,69
T_190_B	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	4,50	40,22	36,99	28,61	40,13
T_190_C	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	7,50	42,19	38,97	30,59	42,11
T_191_A	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	1,50	42,76	39,29	30,97	42,57
T_191_B	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	4,50	43,49	40,09	31,73	43,33
T_191_C	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	7,50	44,52	41,15	32,77	44,37
T_192_A	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	1,50	43,66	40,71	32,26	43,70
T_192_B	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	4,50	44,37	41,46	32,99	44,42
T_192_C	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	7,50	45,05	42,18	33,69	45,12
T_193_A	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	1,50	43,18	40,09	31,69	43,16
T_193_B	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	4,50	43,74	40,71	32,28	43,74
T_193_C	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	7,50	44,53	41,55	33,09	44,55
T_194_A	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	1,50	43,24	40,36	31,87	43,30
T_194_B	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	4,50	44,17	41,33	32,82	44,25
T_194_C	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	7,50	44,91	42,09	33,58	45,00
T_195_A	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	1,50	43,29	40,09	31,72	43,22
T_195_B	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	4,50	43,71	40,56	32,16	43,66
T_195_C	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	7,50	44,45	41,39	32,94	44,43
T_196_A	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	1,50	42,69	39,91	31,38	42,79
T_196_B	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	4,50	43,64	40,90	32,35	43,76
T_196_C	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	7,50	44,50	41,77	33,22	44,63
T_197_A	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	1,50	40,37	37,80	29,08	40,54
T_197_B	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	4,50	42,03	39,41	30,69	42,17
T_197_C	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	7,50	43,09	40,47	31,75	43,23
T_198_A	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	1,50	40,34	37,26	28,81	40,31
T_198_B	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	4,50	41,64	38,56	30,11	41,61
T_198_C	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	7,50	43,29	40,14	31,71	43,23
T_199_A	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	1,50	42,40	38,98	30,72	42,25
T_199_B	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	4,50	43,03	39,66	31,37	42,90
T_199_C	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	7,50	44,04	40,67	32,38	43,91
T_19_A	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	1,50	40,64	37,66	29,17	40,65
T_19_B	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	4,50	41,45	38,50	29,98	41,47
T_19_C	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	7,50	43,18	40,34	31,78	43,25
T_200_A	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	1,50	44,85	41,79	33,39	44,84
T_200_B	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	4,50	45,49	42,50	34,07	45,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_200_C	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	7,50	45,76	42,82	34,37	45,80
T_201_A	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	1,50	41,82	39,26	30,62	42,01
T_201_B	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	4,50	43,13	40,55	31,91	43,31
T_201_C	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	7,50	44,05	41,43	32,81	44,22
T_202_A	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	1,50	42,45	39,78	31,21	42,60
T_202_B	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	4,50	43,15	40,49	31,92	43,31
T_202_C	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	7,50	43,71	41,04	32,46	43,86
T_203_A	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	1,50	38,72	35,83	27,12	38,73
T_203_B	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	4,50	40,44	37,54	28,86	40,45
T_203_C	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	7,50	42,80	39,79	31,19	42,77
T_204_A	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	1,50	43,70	40,20	31,93	43,51
T_204_B	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	4,50	44,13	40,69	32,38	43,96
T_204_C	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	7,50	44,90	41,52	33,16	44,75
T_205_A	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	1,50	45,29	42,19	33,81	45,27
T_205_B	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	4,50	45,73	42,70	34,28	45,73
T_205_C	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	7,50	45,95	42,96	34,52	45,97
T_206_A	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	1,50	51,64	48,33	38,65	51,25
T_206_B	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	4,50	51,03	47,72	38,07	50,64
T_206_C	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	7,50	50,00	46,69	37,11	49,63
T_206_D	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	10,50	49,02	45,72	36,19	48,66
T_207_A	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	1,50	39,92	37,05	28,54	39,98
T_207_B	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	4,50	40,90	38,06	29,52	40,97
T_207_C	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	7,50	42,25	39,38	30,85	42,31
T_207_D	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	10,50	45,11	42,19	33,70	45,15
T_208_A	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	1,50	40,61	37,55	28,33	40,42
T_208_B	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	4,50	41,56	38,50	29,35	41,39
T_208_C	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	7,50	42,38	39,32	30,33	42,24
T_208_D	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	10,50	44,24	41,37	32,53	44,23
T_209_A	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	1,50	39,42	36,52	27,45	39,34
T_209_B	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	4,50	40,71	37,77	28,74	40,62
T_209_C	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	7,50	41,67	38,71	29,82	41,60
T_209_D	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	10,50	43,89	41,05	32,27	43,91
T_20_A	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	1,50	41,31	38,58	29,92	41,41
T_20_B	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	4,50	42,10	39,38	30,70	42,20
T_20_C	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	7,50	43,47	40,75	32,09	43,57
T_210_A	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	1,50	42,41	39,23	29,80	42,12
T_210_B	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	4,50	42,89	39,72	30,37	42,62
T_210_C	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	7,50	43,47	40,33	31,19	43,26
T_210_D	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	10,50	45,01	42,09	33,17	44,95
T_211_A	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	1,50	39,46	36,68	27,75	39,47
T_211_B	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	4,50	40,90	38,08	29,15	40,89
T_211_C	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	7,50	41,70	38,86	30,00	41,70
T_211_D	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	10,50	44,15	41,36	32,62	44,20
T_212_A	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	1,50	45,63	42,37	32,79	45,28
T_212_B	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	4,50	45,51	42,27	32,76	45,18
T_212_C	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	7,50	45,39	42,20	32,92	45,13
T_212_D	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	10,50	46,01	43,04	34,01	45,91
T_213_A	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	1,50	41,55	38,13	29,89	41,41
T_213_B	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	4,50	42,55	39,26	30,95	42,45
T_213_C	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	7,50	43,80	40,63	32,27	43,75
T_213_D	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	10,50	45,56	42,54	34,11	45,57
T_214_A	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	1,50	40,85	37,52	29,23	40,74
T_214_B	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	4,50	41,77	38,55	30,20	41,70
T_214_C	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	7,50	43,13	40,01	31,62	43,10
T_214_D	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	10,50	45,45	42,44	34,00	45,46
T_215_A	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	1,50	51,42	48,11	38,43	51,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_215_B	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	4,50	50,99	47,68	38,02	50,60
T_215_C	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	7,50	50,18	46,88	37,29	49,81
T_215_D	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	10,50	49,41	46,12	36,59	49,05
T_216_A	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	1,50	50,98	47,67	37,99	50,59
T_216_B	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	4,50	50,62	47,32	37,66	50,23
T_216_C	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	7,50	49,93	46,63	37,08	49,57
T_216_D	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	10,50	49,10	45,80	36,27	48,74
T_217_A	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	1,50	43,30	39,95	31,04	43,04
T_217_B	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	4,50	44,41	41,11	32,19	44,17
T_217_C	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	7,50	45,30	42,00	33,18	45,08
T_217_D	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	10,50	45,36	42,01	33,22	45,13
T_218_A	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	1,50	44,34	41,01	31,90	44,05
T_218_B	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	4,50	45,24	41,95	32,87	44,97
T_218_C	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	7,50	45,99	42,71	33,77	45,76
T_218_D	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	10,50	46,02	42,66	33,79	45,76
T_219_A	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	1,50	42,68	39,29	30,55	42,44
T_219_B	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	4,50	43,95	40,64	31,86	43,74
T_219_C	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	7,50	45,17	41,87	33,18	44,98
T_219_D	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	10,50	45,09	41,71	33,04	44,87
T_21_A	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	1,50	37,85	34,76	26,23	37,80
T_21_B	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	4,50	39,19	36,16	27,58	39,16
T_21_C	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	7,50	41,35	38,40	29,79	41,35
T_220_A	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	1,50	46,30	43,00	33,67	45,98
T_220_B	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	4,50	46,82	43,54	34,29	46,52
T_220_C	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	7,50	47,21	43,95	34,87	46,96
T_220_D	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	10,50	46,98	43,64	34,63	46,70
T_221_A	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	1,50	42,39	38,97	30,36	42,16
T_221_B	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	4,50	43,59	40,24	31,56	43,38
T_221_C	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	7,50	44,97	41,65	33,05	44,79
T_221_D	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	10,50	44,97	41,58	33,00	44,76
T_222_A	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	1,50	42,68	39,50	30,11	42,40
T_222_B	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	4,50	43,07	39,93	30,65	42,83
T_222_C	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	7,50	44,66	41,67	32,68	44,55
T_223_A	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	1,50	45,62	42,35	32,78	45,27
T_223_B	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	4,50	45,49	42,24	32,76	45,16
T_223_C	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	7,50	45,88	42,75	33,55	45,66
T_224_A	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	1,50	40,83	37,71	28,49	40,61
T_224_B	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	4,50	41,59	38,51	29,40	41,42
T_224_C	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	7,50	43,92	41,01	32,15	43,88
T_225_A	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	1,50	37,01	34,02	25,07	36,91
T_225_B	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	4,50	38,73	35,77	26,92	38,67
T_225_C	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	7,50	41,77	38,83	30,14	41,76
T_226_A	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	1,50	44,79	41,53	31,92	44,43
T_226_B	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	4,50	45,06	41,81	32,24	44,71
T_226_C	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	7,50	45,34	42,14	32,72	45,05
T_227_A	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	1,50	42,45	39,24	29,76	42,14
T_227_B	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	4,50	43,00	39,82	30,40	42,72
T_227_C	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	7,50	44,02	40,93	31,73	43,82
T_228_A	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	1,50	47,59	44,29	34,60	47,20
T_228_B	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	4,50	47,36	44,07	34,42	46,98
T_228_C	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	7,50	46,98	43,70	34,13	46,62
T_229_A	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	1,50	51,02	47,72	38,05	50,63
T_229_B	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	4,50	50,58	47,29	37,65	50,20
T_229_C	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	7,50	50,04	46,80	37,28	49,71
T_22_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	1,50	37,63	34,51	25,99	37,57
T_22_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	4,50	39,20	36,16	27,58	39,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_22_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	7,50	41,31	38,36	29,76	41,31
T_230_A	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	1,50	44,12	40,84	31,22	43,75
T_230_B	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	4,50	44,44	41,18	31,61	44,09
T_230_C	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	7,50	44,51	41,27	31,82	44,19
T_231_A	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	1,50	36,87	33,87	24,82	36,75
T_231_B	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	4,50	38,37	35,35	26,39	38,26
T_231_C	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	7,50	40,51	37,51	28,68	40,43
T_232_A	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	1,50	45,79	42,50	32,96	45,43
T_232_B	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	4,50	46,20	42,93	33,45	45,86
T_232_C	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	7,50	46,40	43,16	33,81	46,10
T_233_A	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	1,50	51,29	47,99	38,30	50,90
T_233_B	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	4,50	50,91	47,61	37,94	50,52
T_233_C	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	7,50	50,16	46,88	37,27	49,79
T_234_A	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	1,50	42,17	38,84	29,52	41,84
T_234_B	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	4,50	43,05	39,73	30,47	42,73
T_234_C	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	7,50	43,53	40,25	31,11	43,25
T_235_A	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	1,50	37,79	34,81	25,81	37,69
T_235_B	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	4,50	38,83	35,83	26,91	38,74
T_235_C	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	7,50	40,57	37,57	28,76	40,50
T_236_A	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	1,50	42,40	39,17	29,77	42,10
T_236_B	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	4,50	42,82	39,61	30,24	42,53
T_236_C	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	7,50	43,61	40,44	31,27	43,38
T_237_A	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	1,50	47,94	44,62	35,06	47,56
T_237_B	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	4,50	48,14	44,83	35,30	47,77
T_237_C	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	7,50	48,05	44,76	35,35	47,72
T_238_A	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	1,50	43,85	40,55	31,19	43,52
T_238_B	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	4,50	44,17	40,88	31,56	43,85
T_238_C	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	7,50	44,46	41,20	31,98	44,18
T_239_A	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	1,50	35,55	32,55	23,48	35,42
T_239_B	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	4,50	37,29	34,22	25,27	37,15
T_239_C	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	7,50	39,49	36,41	27,58	39,38
T_23_A	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	1,50	37,52	34,39	25,89	37,46
T_23_B	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	4,50	38,85	35,79	27,24	38,81
T_23_C	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	7,50	41,09	38,13	29,54	41,09
T_240_A	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	1,50	42,99	39,70	30,07	42,61
T_240_B	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	4,50	43,11	39,83	30,25	42,75
T_240_C	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	7,50	43,52	40,27	30,88	43,21
T_241_A	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	1,50	51,18	47,87	38,26	50,80
T_241_B	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	4,50	50,79	47,49	37,91	50,42
T_241_C	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	7,50	50,03	46,74	37,25	49,68
T_242_A	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	1,50	43,38	40,11	30,60	43,04
T_242_B	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	4,50	43,60	40,34	30,91	43,28
T_242_C	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	7,50	44,02	40,77	31,53	43,74
T_243_A	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	1,50	34,85	31,72	22,49	34,63
T_243_B	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	4,50	37,55	34,40	25,36	37,36
T_243_C	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	7,50	39,69	36,55	27,67	39,54
T_244_A	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	1,50	46,24	42,94	33,34	45,87
T_244_B	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	4,50	46,52	43,22	33,66	46,15
T_244_C	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	7,50	46,67	43,39	33,95	46,34
T_245_A	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	1,50	51,09	47,78	38,15	50,71
T_245_B	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	4,50	50,65	47,34	37,74	50,27
T_245_C	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	7,50	49,88	46,59	37,09	49,53
T_246_A	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	1,50	47,18	43,90	34,28	46,81
T_246_B	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	4,50	47,34	44,06	34,47	46,98
T_246_C	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	7,50	47,30	44,04	34,59	46,97
T_247_A	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	1,50	35,66	32,56	23,40	35,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_247_B	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	4,50	38,42	35,34	26,31	38,26
T_247_C	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	7,50	41,83	38,82	30,06	41,77
T_248_A	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	1,50	36,77	33,61	24,34	36,52
T_248_B	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	4,50	39,21	36,09	26,96	39,01
T_248_C	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	7,50	41,91	38,86	30,02	41,81
T_249_A	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	1,50	34,97	31,89	22,79	34,80
T_249_B	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	4,50	37,79	34,73	25,76	37,66
T_249_C	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	7,50	41,58	38,62	29,89	41,55
T_24_A	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	1,50	37,88	34,72	26,19	37,79
T_24_B	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	4,50	39,42	36,35	27,75	39,36
T_24_C	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	7,50	41,52	38,56	29,96	41,52
T_250_A	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	1,50	38,87	35,64	26,27	38,57
T_250_B	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	4,50	40,73	37,53	28,34	40,48
T_250_C	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	7,50	42,56	39,44	30,49	42,40
T_251_A	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	1,50	34,17	31,08	22,05	34,01
T_251_B	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	4,50	37,37	34,28	25,37	37,23
T_251_C	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	7,50	40,81	37,78	29,07	40,75
T_252_A	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	1,50	46,38	43,21	33,79	46,10
T_252_B	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	4,50	46,92	43,75	34,36	46,65
T_252_C	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	7,50	47,21	44,07	34,74	46,96
T_253_A	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	1,50	51,34	48,06	38,44	50,97
T_253_B	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	4,50	51,07	47,81	38,21	50,71
T_253_C	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	7,50	50,42	47,17	37,63	50,08
T_254_A	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	1,50	51,63	48,36	38,73	51,26
T_254_B	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	4,50	51,30	48,04	38,45	50,95
T_254_C	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	7,50	50,63	47,38	37,87	50,30
T_255_A	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	1,50	51,13	47,85	38,23	50,76
T_255_B	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	4,50	50,91	47,65	38,04	50,55
T_255_C	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	7,50	50,30	47,05	37,51	49,96
T_256_A	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	1,50	51,94	48,66	39,04	51,57
T_256_B	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	4,50	51,52	48,25	38,67	51,16
T_256_C	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	7,50	50,82	47,58	38,08	50,49
T_257_A	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	1,50	51,13	47,85	38,21	50,76
T_257_B	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	4,50	50,85	47,58	37,97	50,49
T_257_C	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	7,50	50,17	46,92	37,38	49,83
T_258_A	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	1,50	52,28	48,99	39,34	51,90
T_258_B	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	4,50	51,79	48,50	38,87	51,41
T_258_C	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	7,50	51,02	47,76	38,23	50,68
T_259_A	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	1,50	43,12	39,91	30,43	42,81
T_259_B	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	4,50	44,03	40,81	31,33	43,72
T_259_C	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	7,50	44,59	41,41	32,02	44,31
T_25_A	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	1,50	37,31	34,20	25,70	37,26
T_25_B	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	4,50	38,79	35,76	27,20	38,76
T_25_C	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	7,50	41,14	38,19	29,60	41,14
T_260_A	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	1,50	44,71	41,47	31,92	44,37
T_260_B	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	4,50	45,43	42,18	32,64	45,09
T_260_C	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	7,50	45,78	42,58	33,12	45,48
T_261_A	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	1,50	41,95	38,78	29,40	41,68
T_261_B	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	4,50	43,04	39,85	30,46	42,76
T_261_C	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	7,50	43,73	40,57	31,26	43,48
T_262_A	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	1,50	46,79	43,53	33,93	46,43
T_262_B	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	4,50	47,21	43,95	34,36	46,86
T_262_C	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	7,50	47,19	43,95	34,45	46,86
T_263_A	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	1,50	41,40	38,26	28,96	41,16
T_263_B	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	4,50	42,52	39,36	30,04	42,26
T_263_C	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	7,50	43,36	40,22	30,97	43,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_264_A	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	1,50	39,21	36,03	27,46	39,11
T_264_B	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	4,50	39,85	36,67	28,10	39,75
T_264_C	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	7,50	41,11	37,95	29,38	41,02
T_265_A	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	1,50	42,08	38,87	29,55	41,80
T_265_B	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	4,50	43,27	40,08	30,80	43,01
T_265_C	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	7,50	44,50	41,39	32,30	44,32
T_266_A	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	1,50	40,30	37,03	27,71	39,99
T_266_B	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	4,50	41,89	38,65	29,36	41,60
T_266_C	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	7,50	43,53	40,40	31,34	43,34
T_267_A	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	1,50	43,55	40,28	30,82	43,22
T_267_B	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	4,50	44,42	41,17	31,76	44,11
T_267_C	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	7,50	45,46	42,33	33,14	45,25
T_268_A	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	1,50	38,79	35,56	26,26	38,51
T_268_B	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	4,50	40,62	37,40	28,14	40,35
T_268_C	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	7,50	42,30	39,13	30,10	42,10
T_269_A	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	1,50	45,77	42,49	32,94	45,41
T_269_B	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	4,50	46,22	42,96	33,46	45,88
T_269_C	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	7,50	46,65	43,47	34,16	46,39
T_26_A	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	1,50	38,14	34,96	26,40	38,04
T_26_B	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	4,50	39,73	36,64	28,01	39,66
T_26_C	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	7,50	41,90	38,95	30,33	41,90
T_270_A	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	1,50	49,79	46,53	36,96	49,44
T_270_B	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	4,50	50,09	46,84	37,29	49,75
T_270_C	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	7,50	50,07	46,87	37,41	49,77
T_271_A	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	1,50	41,72	38,58	29,41	41,50
T_271_B	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	4,50	43,06	39,92	30,74	42,84
T_271_C	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	7,50	44,05	40,94	31,84	43,86
T_272_A	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	1,50	42,39	39,23	29,99	42,15
T_272_B	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	4,50	43,82	40,66	31,43	43,58
T_272_C	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	7,50	44,87	41,75	32,60	44,67
T_273_A	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	1,50	40,85	37,74	28,54	40,64
T_273_B	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	4,50	42,29	39,17	29,99	42,08
T_273_C	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	7,50	43,43	40,33	31,23	43,25
T_274_A	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	1,50	37,54	34,17	25,65	37,35
T_274_B	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	4,50	38,59	35,25	26,72	38,42
T_274_C	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	7,50	40,24	36,93	28,41	40,08
T_275_A	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	1,50	44,76	41,51	31,97	44,42
T_275_B	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	4,50	45,17	41,92	32,43	44,84
T_275_C	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	7,50	45,58	42,36	33,01	45,29
T_276_A	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	1,50	43,22	39,95	30,52	42,89
T_276_B	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	4,50	43,91	40,65	31,25	43,59
T_276_C	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	7,50	44,49	41,27	32,00	44,22
T_277_A	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	1,50	47,34	44,05	34,46	46,97
T_277_B	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	4,50	47,48	44,19	34,64	47,12
T_277_C	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	7,50	47,40	44,16	34,73	47,09
T_278_A	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	1,50	39,24	35,86	27,01	38,98
T_278_B	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	4,50	40,52	37,18	28,22	40,25
T_278_C	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	7,50	41,95	38,67	29,79	41,73
T_279_A	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	1,50	43,05	39,88	30,58	42,79
T_279_B	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	4,50	44,50	41,33	32,03	44,24
T_279_C	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	7,50	45,74	42,65	33,54	45,56
T_27_A	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	1,50	38,60	35,58	27,04	38,58
T_27_B	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	4,50	39,76	36,77	28,20	39,75
T_27_C	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	7,50	41,64	38,69	30,10	41,64
T_280_A	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	1,50	40,54	37,17	28,21	40,26
T_280_B	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	4,50	41,93	38,60	29,60	41,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_280_C	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	7,50	43,37	40,10	31,24	43,16
T_281_A	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	1,50	39,42	36,10	27,76	39,30
T_281_B	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	4,50	40,32	37,01	28,65	40,20
T_281_C	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	7,50	41,66	38,36	29,96	41,54
T_282_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	1,50	41,92	38,75	29,61	41,70
T_282_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	4,50	43,46	40,30	31,13	43,24
T_282_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	7,50	44,90	41,83	32,83	44,75
T_283_A	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	1,50	37,80	34,55	25,35	37,53
T_283_B	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	4,50	39,78	36,54	27,35	39,51
T_283_C	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	7,50	41,90	38,72	29,78	41,71
T_284_A	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	1,50	41,27	37,87	29,59	41,13
T_284_B	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	4,50	41,78	38,41	30,10	41,64
T_284_C	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	7,50	42,57	39,20	30,88	42,43
T_285_A	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	1,50	40,19	36,87	28,33	40,02
T_285_B	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	4,50	41,20	37,92	29,31	41,04
T_285_C	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	7,50	42,91	39,75	31,15	42,81
T_286_A	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	1,50	40,81	37,63	28,86	40,66
T_286_B	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	4,50	42,08	38,92	30,05	41,92
T_286_C	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	7,50	43,87	40,85	32,06	43,79
T_287_A	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	1,50	40,62	37,27	28,40	40,37
T_287_B	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	4,50	42,03	38,70	29,76	41,77
T_287_C	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	7,50	43,57	40,30	31,48	43,37
T_288_A	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	1,50	41,01	37,72	28,78	40,77
T_288_B	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	4,50	42,61	39,35	30,36	42,38
T_288_C	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	7,50	44,12	40,91	32,07	43,94
T_289_A	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	1,50	39,28	35,93	27,23	39,06
T_289_B	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	4,50	40,76	37,45	28,67	40,55
T_289_C	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	7,50	42,86	39,67	30,98	42,72
T_28_A	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	1,50	38,28	35,05	26,44	38,14
T_28_B	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	4,50	39,90	36,77	28,11	39,80
T_28_C	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	7,50	41,92	38,93	30,29	41,89
T_290_A	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	1,50	40,61	37,30	28,98	40,50
T_290_B	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	4,50	41,73	38,42	30,10	41,62
T_290_C	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	7,50	43,69	40,39	32,06	43,58
T_291_A	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	1,50	41,11	37,80	29,44	40,99
T_291_B	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	4,50	42,02	38,77	30,37	41,92
T_291_C	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	7,50	44,01	40,95	32,47	43,99
T_292_A	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	1,50	41,41	38,09	29,76	41,29
T_292_B	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	4,50	42,22	38,95	30,59	42,12
T_292_C	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	7,50	44,08	40,97	32,54	44,04
T_293_A	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	1,50	41,26	38,17	29,72	41,23
T_293_B	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	4,50	42,29	39,28	30,79	42,29
T_293_C	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	7,50	44,13	41,21	32,68	44,16
T_294_A	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	1,50	41,94	38,77	29,81	41,75
T_294_B	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	4,50	42,85	39,68	30,67	42,65
T_294_C	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	7,50	43,89	40,78	31,82	43,73
T_294_D	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	10,50	44,92	41,87	32,94	44,80
T_295_A	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	1,50	40,51	37,42	28,32	40,33
T_295_B	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	4,50	41,58	38,48	29,38	41,40
T_295_C	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	7,50	42,99	39,93	30,92	42,85
T_295_D	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	10,50	44,61	41,59	32,69	44,51
T_296_A	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	1,50	39,11	35,90	27,06	38,93
T_296_B	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	4,50	39,93	36,70	27,90	39,75
T_296_C	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	7,50	41,69	38,45	29,71	41,52
T_296_D	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	10,50	43,22	39,96	31,23	43,04
T_297_A	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	1,50	40,07	36,88	28,04	39,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_297_B	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	4,50	40,70	37,48	28,68	40,52
T_297_C	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	7,50	42,00	38,78	30,02	41,83
T_297_D	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	10,50	43,27	40,02	31,28	43,09
T_298_A	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	1,50	39,48	36,32	27,43	39,31
T_298_B	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	4,50	40,25	37,05	28,21	40,08
T_298_C	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	7,50	42,04	38,82	30,07	41,88
T_298_D	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	10,50	43,41	40,17	31,43	43,24
T_299_A	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	1,50	40,84	37,71	28,80	40,68
T_299_B	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	4,50	41,46	38,31	29,43	41,30
T_299_C	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	7,50	42,65	39,48	30,66	42,49
T_299_D	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	10,50	43,60	40,39	31,59	43,43
T_29_A	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	1,50	38,47	35,40	26,88	38,43
T_29_B	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	4,50	39,77	36,73	28,18	39,74
T_29_C	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	7,50	41,70	38,69	30,12	41,68
T_300_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	1,50	39,90	36,70	27,85	39,72
T_300_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	4,50	40,50	37,28	28,47	40,32
T_300_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	7,50	42,15	38,90	30,19	41,98
T_300_D	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	10,50	43,29	40,02	31,31	43,11
T_301_A	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	1,50	40,66	37,53	28,59	40,50
T_301_B	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	4,50	41,43	38,29	29,37	41,27
T_301_C	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	7,50	42,75	39,58	30,72	42,59
T_301_D	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	10,50	44,36	41,19	32,33	44,20
T_302_A	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	1,50	40,78	37,62	28,73	40,61
T_302_B	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	4,50	41,43	38,22	29,41	41,26
T_302_C	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	7,50	43,09	39,84	31,14	42,92
T_302_D	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	10,50	44,24	40,96	32,28	44,06
T_303_A	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	1,50	42,59	39,28	30,78	42,44
T_303_B	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	4,50	43,13	39,80	31,33	42,98
T_303_C	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	7,50	44,23	40,88	32,44	44,07
T_303_D	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	10,50	45,65	42,25	33,85	45,48
T_304_A	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	1,50	41,90	38,55	30,11	41,74
T_304_B	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	4,50	42,61	39,25	30,83	42,45
T_304_C	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	7,50	44,14	40,75	32,38	43,98
T_304_D	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	10,50	45,25	41,81	33,47	45,07
T_305_A	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	1,50	41,76	38,32	30,01	41,59
T_305_B	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	4,50	42,48	39,07	30,73	42,32
T_305_C	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	7,50	43,52	40,20	31,81	43,39
T_305_D	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	10,50	44,94	41,73	33,32	44,86
T_306_A	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	1,50	41,80	38,38	30,06	41,64
T_306_B	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	4,50	42,54	39,15	30,79	42,38
T_306_C	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	7,50	43,63	40,34	31,92	43,51
T_306_D	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	10,50	45,10	41,90	33,48	45,02
T_307_A	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	1,50	41,32	37,85	29,55	41,14
T_307_B	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	4,50	42,11	38,68	30,34	41,94
T_307_C	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	7,50	43,17	39,85	31,45	43,04
T_307_D	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	10,50	44,73	41,53	33,11	44,65
T_308_A	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	1,50	42,32	38,93	30,61	42,17
T_308_B	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	4,50	42,95	39,59	31,24	42,81
T_308_C	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	7,50	43,91	40,63	32,24	43,80
T_308_D	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	10,50	45,31	42,10	33,70	45,23
T_309_A	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	1,50	41,51	38,05	29,75	41,33
T_309_B	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	4,50	42,25	38,83	30,50	42,08
T_309_C	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	7,50	43,14	39,80	31,42	43,00
T_309_D	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	10,50	44,76	41,56	33,14	44,68
T_30_A	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	1,50	38,83	35,67	26,99	38,71
T_30_B	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	4,50	40,19	37,08	28,37	40,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_30_C	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	7,50	41,78	38,75	30,08	41,73
T_310_A	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	1,50	42,32	38,92	30,61	42,17
T_310_B	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	4,50	42,98	39,61	31,28	42,84
T_310_C	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	7,50	44,06	40,78	32,40	43,95
T_310_D	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	10,50	45,41	42,18	33,80	45,32
T_311_A	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	1,50	41,17	37,68	29,42	40,99
T_311_B	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	4,50	41,87	38,43	30,12	41,70
T_311_C	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	7,50	42,93	39,62	31,25	42,81
T_311_D	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	10,50	44,59	41,40	32,98	44,52
T_312_A	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	1,50	39,17	35,77	27,11	38,94
T_312_B	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	4,50	40,60	37,23	28,54	40,38
T_312_C	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	7,50	42,57	39,25	30,62	42,38
T_313_A	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	1,50	42,86	39,43	31,17	42,71
T_313_B	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	4,50	43,66	40,30	32,01	43,53
T_313_C	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	7,50	44,53	41,21	32,90	44,42
T_314_A	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	1,50	42,46	39,08	30,79	42,32
T_314_B	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	4,50	43,29	39,97	31,65	43,18
T_314_C	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	7,50	44,43	41,15	32,81	44,33
T_315_A	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	1,50	43,44	40,01	31,76	43,29
T_315_B	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	4,50	44,16	40,82	32,53	44,04
T_315_C	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	7,50	45,00	41,72	33,38	44,90
T_316_A	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	1,50	45,19	42,01	33,66	45,14
T_316_B	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	4,50	45,69	42,57	34,19	45,66
T_316_C	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	7,50	46,06	42,98	34,58	46,04
T_317_A	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	1,50	41,40	38,53	29,88	41,43
T_317_B	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	4,50	42,31	39,44	30,76	42,33
T_317_C	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	7,50	43,91	41,05	32,38	43,94
T_318_A	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	1,50	42,24	39,55	30,97	42,38
T_318_B	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	4,50	43,06	40,37	31,78	43,20
T_318_C	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	7,50	44,29	41,58	32,99	44,42
T_319_A	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	1,50	40,11	36,91	28,46	40,02
T_319_B	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	4,50	41,32	38,17	29,70	41,25
T_319_C	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	7,50	43,52	40,38	31,91	43,46
T_31_A	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	1,50	37,79	34,56	25,98	37,66
T_31_B	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	4,50	39,01	35,86	27,26	38,91
T_31_C	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	7,50	41,16	38,10	29,49	41,11
T_320_A	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	1,50	40,43	37,10	28,72	40,30
T_320_B	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	4,50	41,40	38,16	29,73	41,30
T_320_C	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	7,50	43,67	40,51	32,06	43,60
T_321_A	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	1,50	39,46	36,54	27,96	39,48
T_321_B	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	4,50	40,98	38,03	29,47	40,99
T_321_C	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	7,50	43,33	40,33	31,80	43,32
T_322_A	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	1,50	45,62	42,14	33,90	45,45
T_322_B	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	4,50	45,82	42,38	34,12	45,66
T_322_C	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	7,50	46,49	43,12	34,82	46,36
T_323_A	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	1,50	46,71	43,46	35,15	46,63
T_323_B	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	4,50	46,81	43,60	35,27	46,75
T_323_C	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	7,50	46,85	43,67	35,32	46,80
T_324_A	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	1,50	46,64	43,40	35,08	46,56
T_324_B	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	4,50	46,69	43,49	35,15	46,63
T_324_C	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	7,50	46,70	43,54	35,18	46,65
T_325_A	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	1,50	46,58	43,34	35,02	46,50
T_325_B	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	4,50	46,71	43,52	35,18	46,65
T_325_C	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	7,50	46,75	43,60	35,24	46,71
T_326_A	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	1,50	39,13	35,94	27,53	39,06
T_326_B	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	4,50	40,33	37,15	28,73	40,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_326_C	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	7,50	42,47	39,36	30,90	42,43
T_327_A	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	1,50	44,91	41,41	33,18	44,73
T_327_B	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	4,50	45,28	41,84	33,58	45,12
T_327_C	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	7,50	45,99	42,62	34,33	45,86
T_328_A	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	1,50	44,05	40,84	32,50	43,98
T_328_B	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	4,50	44,29	41,13	32,77	44,24
T_328_C	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	7,50	44,81	41,69	33,30	44,78
T_329_A	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	1,50	41,28	38,51	29,96	41,39
T_329_B	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	4,50	42,07	39,29	30,74	42,17
T_329_C	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	7,50	43,45	40,69	32,12	43,56
T_32_A	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	1,50	42,37	39,39	30,88	42,38
T_32_B	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	4,50	43,04	40,07	31,55	43,05
T_32_C	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	7,50	43,54	40,56	32,05	43,55
T_330_A	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	1,50	39,75	36,91	28,38	39,82
T_330_B	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	4,50	40,68	37,85	29,29	40,75
T_330_C	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	7,50	42,33	39,53	30,95	42,41
T_331_A	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	1,50	37,13	33,94	25,38	37,02
T_331_B	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	4,50	38,97	35,82	27,25	38,88
T_331_C	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	7,50	41,37	38,29	29,72	41,31
T_332_A	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	1,50	44,09	40,59	32,37	43,91
T_332_B	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	4,50	44,48	41,02	32,77	44,31
T_332_C	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	7,50	45,25	41,85	33,57	45,11
T_333_A	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	1,50	41,71	38,49	30,15	41,64
T_333_B	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	4,50	42,05	38,87	30,50	41,99
T_333_C	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	7,50	43,23	40,06	31,67	43,17
T_334_A	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	1,50	37,99	34,85	25,99	37,84
T_334_B	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	4,50	39,62	36,50	27,63	39,48
T_334_C	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	7,50	41,69	38,63	29,83	41,59
T_335_A	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	1,50	39,55	36,31	27,66	39,40
T_335_B	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	4,50	40,63	37,43	28,73	40,49
T_335_C	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	7,50	42,20	39,08	30,39	42,10
T_336_A	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	1,50	38,91	35,71	26,84	38,73
T_336_B	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	4,50	40,26	37,10	28,19	40,09
T_336_C	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	7,50	41,96	38,88	30,04	41,84
T_337_A	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	1,50	39,78	36,34	27,87	39,57
T_337_B	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	4,50	40,96	37,55	29,02	40,75
T_337_C	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	7,50	42,84	39,51	31,00	42,68
T_338_A	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	1,50	43,91	40,39	32,17	43,72
T_338_B	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	4,50	44,43	40,95	32,71	44,26
T_338_C	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	7,50	45,25	41,81	33,55	45,09
T_339_A	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	1,50	43,47	39,95	31,74	43,28
T_339_B	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	4,50	44,04	40,55	32,32	43,86
T_339_C	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	7,50	44,88	41,43	33,18	44,72
T_33_A	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	1,50	43,12	40,39	31,80	43,24
T_33_B	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	4,50	44,37	41,65	33,05	44,49
T_33_C	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	7,50	45,43	42,70	34,09	45,54
T_340_A	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	1,50	43,97	40,46	32,24	43,79
T_340_B	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	4,50	44,43	40,94	32,70	44,25
T_340_C	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	7,50	45,15	41,71	33,45	44,99
T_341_A	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	1,50	43,28	39,82	31,59	43,12
T_341_B	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	4,50	43,68	40,25	32,00	43,53
T_341_C	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	7,50	44,24	40,92	32,61	44,13
T_342_A	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	1,50	49,96	46,84	37,52	49,72
T_342_B	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	4,50	51,09	47,99	38,73	50,88
T_342_C	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	7,50	51,64	48,57	39,36	51,45
T_343_A	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	1,50	49,33	46,31	37,18	49,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_343_B	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	4,50	50,58	47,56	38,44	50,43
T_343_C	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	7,50	51,37	48,37	39,26	51,23
T_344_A	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	1,50	49,90	46,87	37,70	49,74
T_344_B	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	4,50	51,09	48,06	38,91	50,93
T_344_C	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	7,50	51,73	48,71	39,59	51,58
T_345_A	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	1,50	47,77	44,75	35,62	47,62
T_345_B	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	4,50	49,11	46,09	36,97	48,96
T_345_C	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	7,50	50,04	47,03	37,93	49,90
T_346_A	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	1,50	38,37	35,27	26,15	38,18
T_346_B	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	4,50	40,04	36,95	27,82	39,86
T_346_C	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	7,50	42,13	39,06	30,04	41,98
T_347_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	1,50	42,26	38,99	29,57	41,93
T_347_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	4,50	43,55	40,30	30,92	43,24
T_347_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	7,50	44,50	41,28	32,11	44,25
T_348_A	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	1,50	41,21	37,94	28,59	40,90
T_348_B	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	4,50	42,92	39,69	30,38	42,63
T_348_C	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	7,50	44,08	40,89	31,79	43,86
T_349_A	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	1,50	43,60	40,32	30,81	43,25
T_349_B	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	4,50	44,50	41,23	31,78	44,17
T_349_C	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	7,50	45,22	42,00	32,75	44,95
T_34_A	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	1,50	42,14	39,33	30,76	42,22
T_34_B	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	4,50	43,66	40,90	32,31	43,76
T_34_C	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	7,50	44,98	42,22	33,62	45,08
T_350_A	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	1,50	34,74	31,50	22,25	34,46
T_350_B	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	4,50	36,97	33,75	24,54	36,71
T_350_C	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	7,50	40,48	37,37	28,47	40,34
T_351_A	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	1,50	45,78	42,76	33,66	45,64
T_351_B	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	4,50	46,97	43,95	34,84	46,82
T_351_C	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	7,50	47,99	44,98	35,89	47,85
T_352_A	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	1,50	36,68	33,52	24,79	36,55
T_352_B	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	4,50	38,19	35,10	26,38	38,10
T_352_C	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	7,50	41,37	38,43	29,74	41,36
T_353_A	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	1,50	39,04	35,78	26,55	38,76
T_353_B	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	4,50	41,09	37,85	28,62	40,82
T_353_C	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	7,50	42,85	39,71	30,75	42,68
T_354_A	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	1,50	45,34	42,33	33,23	45,20
T_354_B	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	4,50	46,58	43,56	34,45	46,43
T_354_C	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	7,50	47,56	44,56	35,49	47,43
T_355_A	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	1,50	44,10	41,09	31,99	43,96
T_355_B	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	4,50	45,44	42,43	33,33	45,30
T_355_C	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	7,50	46,81	43,80	34,74	46,68
T_356_A	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	1,50	42,31	39,27	30,14	42,15
T_356_B	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	4,50	43,80	40,76	31,63	43,64
T_356_C	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	7,50	45,31	42,28	33,21	45,17
T_357_A	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	1,50	45,80	42,80	33,70	45,67
T_357_B	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	4,50	47,13	44,12	35,02	46,99
T_357_C	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	7,50	48,33	45,33	36,25	48,20
T_358_A	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	1,50	41,51	38,43	29,25	41,32
T_358_B	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	4,50	43,16	40,07	30,90	42,97
T_358_C	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	7,50	44,67	41,60	32,50	44,50
T_359_A	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	1,50	47,44	44,44	35,34	47,31
T_359_B	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	4,50	48,83	45,83	36,73	48,70
T_359_C	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	7,50	49,79	46,79	37,71	49,66
T_35_A	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	1,50	42,88	40,13	31,56	42,99
T_35_B	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	4,50	44,06	41,33	32,74	44,18
T_35_C	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	7,50	45,15	42,42	33,82	45,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_360_A	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	1,50	46,55	43,53	34,47	46,42
T_360_B	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	4,50	48,00	44,98	35,91	47,86
T_360_C	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	7,50	48,95	45,93	36,87	48,82
T_361_A	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	1,50	36,89	33,80	24,88	36,75
T_361_B	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	4,50	38,26	35,18	26,33	38,14
T_361_C	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	7,50	41,13	38,10	29,32	41,05
T_362_A	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	1,50	37,54	34,38	25,60	37,40
T_362_B	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	4,50	38,83	35,70	26,94	38,71
T_362_C	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	7,50	41,34	38,28	29,56	41,26
T_363_A	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	1,50	42,99	39,95	30,97	42,86
T_363_B	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	4,50	43,58	40,53	31,58	43,45
T_363_C	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	7,50	44,82	41,79	32,90	44,72
T_364_A	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	1,50	38,46	35,32	26,51	38,32
T_364_B	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	4,50	39,79	36,64	27,89	39,66
T_364_C	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	7,50	42,23	39,10	30,42	42,12
T_365_A	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	1,50	39,88	36,82	27,95	39,77
T_365_B	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	4,50	41,14	38,09	29,23	41,03
T_365_C	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	7,50	43,10	40,10	31,29	43,03
T_366_A	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	1,50	51,17	48,10	38,87	50,98
T_366_B	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	4,50	52,35	49,30	40,12	52,18
T_366_C	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	7,50	52,57	49,54	40,38	52,41
T_367_A	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	1,50	56,05	53,03	43,88	55,90
T_367_B	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	4,50	57,21	54,19	45,06	57,06
T_367_C	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	7,50	57,32	54,31	45,19	57,18
T_368_A	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	1,50	56,03	53,01	43,86	55,88
T_368_B	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	4,50	57,16	54,14	45,01	57,01
T_368_C	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	7,50	57,27	54,26	45,13	57,13
T_369_A	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	1,50	56,06	53,03	43,88	55,90
T_369_B	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	4,50	57,24	54,22	45,09	57,09
T_369_C	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	7,50	57,36	54,35	45,23	57,22
T_36_A	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	1,50	41,75	38,89	30,32	41,80
T_36_B	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	4,50	43,38	40,57	31,97	43,45
T_36_C	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	7,50	44,75	41,94	33,35	44,83
T_370_A	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	1,50	55,94	52,91	43,75	55,78
T_370_B	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	4,50	57,06	54,04	44,90	56,91
T_370_C	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	7,50	57,17	54,16	45,03	57,03
T_371_A	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	1,50	56,12	53,09	43,94	55,96
T_371_B	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	4,50	57,30	54,29	45,16	57,16
T_371_C	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	7,50	57,45	54,44	45,32	57,31
T_372_A	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	1,50	55,89	52,85	43,68	55,72
T_372_B	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	4,50	56,95	53,93	44,78	56,80
T_372_C	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	7,50	57,05	54,04	44,90	56,90
T_373_A	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	1,50	56,10	53,07	43,92	55,94
T_373_B	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	4,50	57,31	54,29	45,16	57,16
T_373_C	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	7,50	57,45	54,44	45,31	57,31
T_374_A	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	1,50	51,69	48,67	39,54	51,54
T_374_B	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	4,50	53,21	50,20	41,08	53,07
T_374_C	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	7,50	53,58	50,57	41,46	53,44
T_375_A	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	1,50	41,78	38,72	29,69	41,63
T_375_B	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	4,50	43,30	40,27	31,25	43,17
T_375_C	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	7,50	44,81	41,80	32,84	44,70
T_376_A	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	1,50	42,09	39,06	29,96	41,94
T_376_B	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	4,50	43,55	40,52	31,44	43,41
T_376_C	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	7,50	45,20	42,20	33,18	45,08
T_377_A	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	1,50	41,22	38,18	29,07	41,06
T_377_B	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	4,50	42,82	39,80	30,72	42,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_377_C	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	7,50	44,49	41,51	32,51	44,39
T_378_A	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	1,50	41,29	38,26	29,17	41,14
T_378_B	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	4,50	42,82	39,80	30,72	42,68
T_378_C	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	7,50	44,72	41,72	32,72	44,61
T_379_A	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	1,50	40,56	37,50	28,36	40,39
T_379_B	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	4,50	42,20	39,15	30,05	42,04
T_379_C	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	7,50	43,87	40,88	31,89	43,76
T_37_A	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	1,50	42,80	40,05	31,48	42,91
T_37_B	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	4,50	44,02	41,29	32,71	44,14
T_37_C	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	7,50	45,17	42,43	33,84	45,28
T_380_A	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	1,50	39,83	36,80	27,71	39,68
T_380_B	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	4,50	41,51	38,49	29,42	41,37
T_380_C	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	7,50	43,63	40,65	31,67	43,53
T_381_A	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	1,50	40,40	37,31	28,13	40,21
T_381_B	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	4,50	42,12	39,06	29,93	41,95
T_381_C	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	7,50	43,68	40,67	31,66	43,56
T_382_A	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	1,50	45,75	42,74	33,67	45,62
T_382_B	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	4,50	46,42	43,41	34,33	46,29
T_382_C	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	7,50	47,19	44,16	35,11	47,05
T_383_A	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	1,50	35,38	32,06	23,57	35,23
T_383_B	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	4,50	37,11	33,92	25,35	37,00
T_383_C	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	7,50	40,47	37,41	28,78	40,41
T_384_A	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	1,50	39,10	35,93	27,18	38,96
T_384_B	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	4,50	40,02	36,88	28,15	39,90
T_384_C	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	7,50	42,41	39,40	30,69	42,36
T_385_A	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	1,50	44,20	41,18	32,13	44,07
T_385_B	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	4,50	44,94	41,91	32,87	44,80
T_385_C	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	7,50	46,13	43,14	34,15	46,02
T_386_A	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	1,50	41,12	38,10	29,06	40,99
T_386_B	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	4,50	41,89	38,85	29,84	41,76
T_386_C	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	7,50	43,20	40,11	31,22	43,07
T_387_A	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	1,50	39,85	36,82	27,77	39,71
T_387_B	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	4,50	40,93	37,89	28,87	40,79
T_387_C	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	7,50	42,97	39,94	30,99	42,85
T_388_A	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	1,50	39,91	36,85	27,87	39,77
T_388_B	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	4,50	41,36	38,31	29,34	41,23
T_388_C	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	7,50	43,54	40,50	31,57	43,42
T_389_A	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	1,50	38,03	34,88	26,11	37,90
T_389_B	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	4,50	39,35	36,23	27,49	39,24
T_389_C	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	7,50	42,74	39,69	31,04	42,68
T_38_A	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	1,50	41,36	38,45	29,89	41,39
T_38_B	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	4,50	42,87	40,02	31,43	42,92
T_38_C	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	7,50	44,36	41,51	32,92	44,41
T_390_A	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	1,50	35,51	32,28	23,71	35,38
T_390_B	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	4,50	37,30	34,07	25,52	37,18
T_390_C	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	7,50	41,17	37,92	29,41	41,05
T_391_A	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	1,50	44,62	41,60	32,53	44,48
T_391_B	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	4,50	45,87	42,86	33,79	45,74
T_391_C	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	7,50	47,20	44,19	35,15	47,07
T_392_A	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	1,50	42,97	39,95	30,91	42,84
T_392_B	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	4,50	43,98	40,95	31,92	43,85
T_392_C	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	7,50	45,28	42,23	33,23	45,14
T_393_A	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	1,50	38,17	34,99	26,28	38,03
T_393_B	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	4,50	39,39	36,21	27,54	39,26
T_393_C	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	7,50	42,71	39,59	30,98	42,63
T_394_A	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	1,50	45,92	42,91	33,82	45,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_394_B	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	4,50	47,74	44,73	35,65	47,61
T_394_C	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	7,50	48,83	45,81	36,78	48,70
T_394_D	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	10,50	49,70	46,70	37,71	49,59
T_395_A	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	1,50	49,08	46,05	36,96	48,93
T_395_B	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	4,50	50,68	47,65	38,55	50,53
T_395_C	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	7,50	51,58	48,56	39,48	51,44
T_395_D	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	10,50	52,06	49,01	39,98	51,92
T_396_A	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	1,50	39,26	36,10	27,37	39,13
T_396_B	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	4,50	40,57	37,41	28,73	40,45
T_396_C	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	7,50	42,87	39,72	31,11	42,77
T_396_D	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	10,50	45,02	41,93	33,34	44,95
T_397_A	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	1,50	39,05	35,92	27,15	38,92
T_397_B	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	4,50	40,46	37,34	28,63	40,35
T_397_C	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	7,50	42,72	39,62	30,97	42,64
T_397_D	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	10,50	45,09	42,00	33,41	45,02
T_398_A	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	1,50	39,22	35,99	27,32	39,07
T_398_B	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	4,50	40,52	37,29	28,67	40,38
T_398_C	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	7,50	42,88	39,70	31,13	42,78
T_398_D	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	10,50	45,08	41,96	33,40	45,01
T_399_A	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	1,50	39,59	36,42	27,70	39,46
T_399_B	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	4,50	40,96	37,82	29,12	40,85
T_399_C	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	7,50	42,96	39,85	31,19	42,87
T_399_D	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	10,50	45,66	42,53	33,96	45,58
T_39_A	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	1,50	43,22	40,50	31,92	43,34
T_39_B	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	4,50	44,23	41,50	32,92	44,35
T_39_C	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	7,50	45,37	42,66	34,06	45,49
T_400_A	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	1,50	38,38	35,20	26,46	38,24
T_400_B	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	4,50	39,83	36,65	27,98	39,70
T_400_C	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	7,50	42,46	39,31	30,72	42,37
T_400_D	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	10,50	44,78	41,67	33,11	44,71
T_401_A	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	1,50	51,24	48,23	39,12	51,10
T_401_B	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	4,50	52,69	49,69	40,59	52,56
T_401_C	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	7,50	53,13	50,13	41,04	53,00
T_402_A	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	1,50	54,76	51,74	42,59	54,61
T_402_B	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	4,50	56,25	53,24	44,11	56,11
T_402_C	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	7,50	56,55	53,53	44,42	56,40
T_403_A	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	1,50	54,73	51,71	42,57	54,58
T_403_B	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	4,50	56,22	53,21	44,08	56,08
T_403_C	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	7,50	56,52	53,51	44,39	56,38
T_404_A	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	1,50	54,82	51,80	42,64	54,66
T_404_B	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	4,50	56,31	53,29	44,16	56,16
T_404_C	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	7,50	56,59	53,57	44,45	56,44
T_405_A	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	1,50	54,70	51,68	42,55	54,55
T_405_B	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	4,50	56,18	53,17	44,04	56,04
T_405_C	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	7,50	56,45	53,45	44,33	56,31
T_406_A	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	1,50	54,98	51,95	42,78	54,82
T_406_B	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	4,50	56,43	53,41	44,27	56,28
T_406_C	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	7,50	56,69	53,67	44,54	56,54
T_407_A	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	1,50	52,08	49,02	39,87	51,91
T_407_B	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	4,50	53,60	50,56	41,42	53,44
T_407_C	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	7,50	54,02	50,98	41,87	53,86
T_408_A	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	1,50	42,49	39,50	30,53	42,39
T_408_B	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	4,50	43,66	40,66	31,72	43,56
T_408_C	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	7,50	44,97	41,97	33,07	44,88
T_408_D	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	10,50	46,25	43,26	34,35	46,16
T_409_A	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	1,50	42,59	39,59	30,62	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_409_B	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	4,50	43,47	40,46	31,53	43,37
T_409_C	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	7,50	44,76	41,76	32,86	44,67
T_409_D	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	10,50	46,02	43,03	34,13	45,93
T_40_A	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	1,50	42,26	39,43	30,85	42,33
T_40_B	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	4,50	43,63	40,82	32,23	43,71
T_40_C	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	7,50	44,72	41,90	33,31	44,79
T_410_A	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	1,50	42,62	39,61	30,66	42,51
T_410_B	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	4,50	43,78	40,77	31,83	43,68
T_410_C	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	7,50	45,05	42,05	33,14	44,96
T_410_D	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	10,50	46,39	43,40	34,49	46,30
T_411_A	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	1,50	42,36	39,35	30,38	42,25
T_411_B	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	4,50	43,03	40,01	31,10	42,93
T_411_C	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	7,50	44,40	41,39	32,52	44,31
T_411_D	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	10,50	45,61	42,61	33,73	45,52
T_412_A	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	1,50	42,77	39,78	30,77	42,66
T_412_B	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	4,50	43,96	40,96	31,97	43,85
T_412_C	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	7,50	45,33	42,34	33,39	45,23
T_412_D	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	10,50	46,74	43,75	34,82	46,65
T_413_A	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	1,50	41,81	38,79	29,85	41,70
T_413_B	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	4,50	42,39	39,36	30,46	42,28
T_413_C	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	7,50	43,74	40,71	31,86	43,65
T_413_D	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	10,50	45,07	42,06	33,19	44,98
T_414_A	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	1,50	43,41	40,42	31,41	43,30
T_414_B	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	4,50	44,62	41,62	32,62	44,51
T_414_C	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	7,50	45,96	42,97	34,01	45,86
T_414_D	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	10,50	47,22	44,24	35,29	47,13
T_415_A	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	1,50	43,95	40,87	31,94	43,81
T_415_B	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	4,50	45,16	42,07	33,14	45,02
T_415_C	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	7,50	46,49	43,38	34,48	46,35
T_415_D	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	10,50	47,63	44,52	35,62	47,49
T_416_A	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	1,50	38,07	35,04	26,36	38,01
T_416_B	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	4,50	39,47	36,42	27,79	39,42
T_416_C	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	7,50	42,55	39,43	30,88	42,48
T_416_D	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	10,50	44,50	41,31	32,85	44,42
T_417_A	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	1,50	37,91	34,90	26,29	37,88
T_417_B	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	4,50	39,46	36,43	27,85	39,43
T_417_C	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	7,50	42,39	39,29	30,76	42,33
T_417_D	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	10,50	44,62	41,43	32,99	44,54
T_418_A	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	1,50	43,51	40,42	31,52	43,38
T_418_B	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	4,50	44,71	41,61	32,71	44,57
T_418_C	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	7,50	46,20	43,08	34,23	46,06
T_418_D	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	10,50	47,43	44,29	35,44	47,28
T_419_A	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	1,50	42,71	39,41	30,62	42,50
T_419_B	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	4,50	43,97	40,70	31,86	43,76
T_419_C	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	7,50	45,51	42,22	33,49	45,32
T_419_D	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	10,50	46,23	42,87	34,21	46,02
T_41_A	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	1,50	43,43	40,74	32,18	43,57
T_41_B	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	4,50	44,23	41,54	32,97	44,37
T_41_C	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	7,50	45,24	42,54	33,97	45,38
T_420_A	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	1,50	42,31	38,99	30,20	42,09
T_420_B	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	4,50	43,80	40,53	31,68	43,59
T_420_C	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	7,50	45,48	42,20	33,46	45,29
T_420_D	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	10,50	46,33	42,97	34,31	46,12
T_421_A	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	1,50	42,46	39,17	30,37	42,25
T_421_B	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	4,50	43,62	40,34	31,50	43,41
T_421_C	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	7,50	45,42	42,13	33,40	45,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_421_D	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	10,50	46,16	42,80	34,14	45,95
T_422_A	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	1,50	43,01	39,67	30,94	42,79
T_422_B	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	4,50	44,39	41,08	32,30	44,18
T_422_C	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	7,50	45,96	42,66	33,97	45,77
T_422_D	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	10,50	46,81	43,44	34,82	46,60
T_423_A	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	1,50	41,46	38,20	29,31	41,25
T_423_B	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	4,50	42,58	39,34	30,40	42,37
T_423_C	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	7,50	44,64	41,38	32,60	44,45
T_423_D	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	10,50	45,68	42,33	33,65	45,47
T_424_A	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	1,50	43,01	39,66	30,96	42,79
T_424_B	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	4,50	44,33	41,01	32,24	44,11
T_424_C	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	7,50	45,92	42,61	33,93	45,73
T_424_D	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	10,50	46,98	43,61	34,99	46,77
T_425_A	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	1,50	41,14	37,88	28,99	40,93
T_425_B	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	4,50	42,36	39,10	30,18	42,14
T_425_C	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	7,50	44,54	41,25	32,50	44,34
T_425_D	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	10,50	45,66	42,31	33,64	45,45
T_426_A	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	1,50	41,12	37,81	29,15	40,93
T_426_B	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	4,50	42,51	39,24	30,51	42,33
T_426_C	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	7,50	44,12	40,90	32,22	43,97
T_426_D	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	10,50	45,71	42,46	33,79	45,55
T_427_A	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	1,50	41,49	38,16	29,60	41,32
T_427_B	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	4,50	42,64	39,35	30,72	42,47
T_427_C	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	7,50	44,42	41,20	32,57	44,28
T_427_D	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	10,50	45,71	42,47	33,83	45,56
T_428_A	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	1,50	39,96	36,72	27,80	39,75
T_428_B	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	4,50	41,69	38,47	29,51	41,48
T_428_C	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	7,50	43,49	40,31	31,47	43,33
T_428_D	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	10,50	45,66	42,43	33,69	45,49
T_429_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	1,50	40,70	37,39	28,85	40,54
T_429_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	4,50	41,84	38,59	29,97	41,69
T_429_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	7,50	43,69	40,49	31,90	43,57
T_429_D	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	10,50	45,06	41,84	33,21	44,92
T_42_A	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	1,50	42,45	39,62	31,04	42,52
T_42_B	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	4,50	43,55	40,74	32,15	43,63
T_42_C	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	7,50	44,81	42,00	33,42	44,89
T_430_A	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	1,50	39,53	36,30	27,15	39,28
T_430_B	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	4,50	41,45	38,24	29,10	41,21
T_430_C	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	7,50	43,55	40,41	31,49	43,39
T_430_D	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	10,50	45,54	42,32	33,53	45,37
T_431_A	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	1,50	39,66	36,38	27,78	39,50
T_431_B	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	4,50	40,87	37,66	28,99	40,73
T_431_C	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	7,50	42,97	39,83	31,19	42,87
T_431_D	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	10,50	44,90	41,69	33,08	44,77
T_432_A	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	1,50	40,90	37,66	28,54	40,65
T_432_B	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	4,50	42,47	39,25	30,11	42,22
T_432_C	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	7,50	43,98	40,84	31,88	43,81
T_432_D	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	10,50	45,91	42,67	33,85	45,72
T_433_A	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	1,50	44,24	40,87	31,92	43,96
T_433_B	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	4,50	45,34	41,99	32,95	45,05
T_433_C	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	7,50	46,35	43,04	34,11	46,10
T_433_D	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	10,50	48,12	44,70	35,98	47,87
T_434_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	1,50	40,24	37,07	28,67	40,18
T_434_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	4,50	41,20	38,10	29,66	41,16
T_434_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	7,50	42,83	39,78	31,31	42,81
T_434_D	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	10,50	45,55	42,35	33,95	45,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_435_A	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	1,50	40,96	37,60	29,24	40,82
T_435_B	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	4,50	41,71	38,41	30,01	41,59
T_435_C	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	7,50	43,29	40,10	31,64	43,21
T_435_D	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	10,50	45,54	42,32	33,93	45,46
T_436_A	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	1,50	44,42	41,03	32,23	44,16
T_436_B	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	4,50	45,56	42,19	33,29	45,29
T_436_C	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	7,50	46,51	43,17	34,35	46,27
T_436_D	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	10,50	48,20	44,77	36,10	47,95
T_437_A	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	1,50	44,80	41,38	32,95	44,61
T_437_B	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	4,50	45,34	41,96	33,46	45,15
T_437_C	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	7,50	46,21	42,87	34,35	46,04
T_437_D	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	10,50	46,91	43,49	35,03	46,71
T_438_A	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	1,50	45,16	41,74	33,31	44,97
T_438_B	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	4,50	45,76	42,38	33,87	45,57
T_438_C	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	7,50	46,56	43,22	34,71	46,39
T_438_D	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	10,50	47,28	43,86	35,41	47,09
T_439_A	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	1,50	44,61	41,18	32,79	44,43
T_439_B	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	4,50	45,08	41,67	33,22	44,89
T_439_C	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	7,50	45,94	42,59	34,11	45,77
T_439_D	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	10,50	46,61	43,19	34,76	46,42
T_43_A	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	1,50	43,02	40,31	31,76	43,16
T_43_B	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	4,50	43,83	41,12	32,56	43,96
T_43_C	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	7,50	44,86	42,15	33,59	44,99
T_440_A	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	1,50	45,11	41,71	33,24	44,92
T_440_B	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	4,50	45,99	42,61	34,07	45,80
T_440_C	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	7,50	46,72	43,37	34,83	46,54
T_440_D	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	10,50	47,33	43,92	35,44	47,13
T_441_A	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	1,50	44,23	40,81	32,41	44,05
T_441_B	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	4,50	44,69	41,31	32,85	44,51
T_441_C	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	7,50	45,60	42,26	33,78	45,44
T_441_D	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	10,50	46,39	42,97	34,54	46,20
T_442_A	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	1,50	45,07	41,67	33,15	44,87
T_442_B	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	4,50	46,01	42,63	34,02	45,80
T_442_C	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	7,50	46,73	43,38	34,80	46,54
T_442_D	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	10,50	47,49	44,08	35,57	47,29
T_443_A	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	1,50	43,52	40,14	31,70	43,35
T_443_B	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	4,50	44,04	40,71	32,21	43,88
T_443_C	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	7,50	45,10	41,79	33,27	44,94
T_443_D	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	10,50	46,20	42,77	34,39	46,02
T_444_A	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	1,50	46,00	42,58	34,33	45,85
T_444_B	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	4,50	46,00	42,61	34,35	45,87
T_444_C	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	7,50	46,39	43,02	34,73	46,26
T_445_A	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	1,50	46,31	42,93	34,66	46,18
T_445_B	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	4,50	46,28	42,93	34,64	46,16
T_445_C	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	7,50	46,63	43,30	35,00	46,51
T_446_A	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	1,50	45,77	42,33	34,09	45,62
T_446_B	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	4,50	45,82	42,41	34,15	45,68
T_446_C	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	7,50	46,30	42,92	34,64	46,17
T_447_A	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	1,50	35,56	32,63	24,05	35,58
T_447_B	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	4,50	37,24	34,29	25,72	37,25
T_447_C	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	7,50	40,15	37,22	28,65	40,17
T_448_A	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	1,50	40,61	37,18	28,65	40,39
T_448_B	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	4,50	41,37	37,99	29,39	41,16
T_448_C	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	7,50	42,59	39,23	30,62	42,39
T_449_A	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	1,50	40,19	36,78	28,27	39,99
T_449_B	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	4,50	40,93	37,59	29,01	40,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_449_C	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	7,50	42,27	38,98	30,38	42,11
T_44_A	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	1,50	39,61	36,94	28,28	39,74
T_44_B	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	4,50	40,84	38,13	29,46	40,95
T_44_C	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	7,50	42,45	39,72	31,07	42,55
T_450_A	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	1,50	41,72	38,26	29,79	41,50
T_450_B	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	4,50	42,42	39,01	30,47	42,21
T_450_C	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	7,50	43,59	40,20	31,65	43,39
T_451_A	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	1,50	45,94	42,53	34,26	45,79
T_451_B	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	4,50	45,99	42,62	34,32	45,86
T_451_C	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	7,50	46,39	43,03	34,71	46,26
T_452_A	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	1,50	45,92	42,40	34,20	45,74
T_452_B	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	4,50	45,95	42,47	34,25	45,78
T_452_C	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	7,50	46,32	42,87	34,63	46,16
T_453_A	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	1,50	42,44	39,37	30,93	42,42
T_453_B	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	4,50	42,92	39,88	31,43	42,91
T_453_C	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	7,50	44,00	40,98	32,51	44,00
T_453_C	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	7,50	44,00	40,98	32,51	44,00
T_454_A	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	1,50	44,21	40,68	32,48	44,02
T_454_A	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	1,50	44,21	40,68	32,48	44,02
T_454_B	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	4,50	44,16	40,64	32,43	43,97
T_454_B	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	4,50	44,16	40,64	32,43	43,97
T_454_C	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	7,50	44,97	41,51	33,25	44,80
T_454_C	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	7,50	44,97	41,51	33,25	44,80
T_455_A	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	1,50	48,06	44,60	36,38	47,90
T_455_A	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	1,50	48,06	44,60	36,38	47,90
T_455_B	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	4,50	47,82	44,38	36,15	47,67
T_455_B	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	4,50	47,82	44,38	36,15	47,67
T_455_C	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	7,50	48,22	44,79	36,55	48,07
T_455_C	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	7,50	48,22	44,79	36,55	48,07
T_456_A	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	1,50	45,48	41,93	33,75	45,29
T_456_A	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	1,50	45,48	41,93	33,75	45,29
T_456_B	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	4,50	45,30	41,77	33,58	45,11
T_456_B	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	4,50	45,30	41,77	33,58	45,11
T_456_C	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	7,50	45,81	42,30	34,09	45,63
T_456_C	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	7,50	45,81	42,30	34,09	45,63
T_457_A	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	1,50	40,62	37,63	29,11	40,62
T_457_A	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	1,50	40,62	37,63	29,11	40,62
T_457_B	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	4,50	41,56	38,55	30,03	41,55
T_457_B	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	4,50	41,56	38,55	30,03	41,55
T_457_C	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	7,50	43,36	40,34	31,84	43,35
T_457_C	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	7,50	43,36	40,34	31,84	43,35
T_458_A	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	1,50	41,84	38,50	30,17	41,71
T_458_A	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	1,50	41,84	38,50	30,17	41,71
T_458_B	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	4,50	42,53	39,22	30,87	42,41
T_458_B	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	4,50	42,53	39,22	30,87	42,41
T_458_C	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	7,50	43,73	40,49	32,10	43,64
T_458_C	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	7,50	43,73	40,49	32,10	43,64
T_459_A	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	1,50	47,61	44,16	35,93	47,45
T_459_A	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	1,50	47,61	44,16	35,93	47,45
T_459_B	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	4,50	47,46	44,04	35,79	47,31
T_459_B	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	4,50	47,46	44,04	35,79	47,31
T_459_C	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	7,50	47,79	44,37	36,12	47,64
T_459_C	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	7,50	47,79	44,37	36,12	47,64
T_45_A	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	1,50	37,70	35,03	26,31	37,82
T_45_B	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	4,50	38,97	36,26	27,53	39,06
T_45_C	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	7,50	41,07	38,34	29,67	41,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_460_A	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	1,50	46,50	43,27	34,94	46,43
T_460_A	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	1,50	46,50	43,27	34,94	46,43
T_460_B	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	4,50	46,63	43,42	35,08	46,56
T_460_B	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	4,50	46,63	43,42	35,08	46,56
T_460_C	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	7,50	46,94	43,74	35,40	46,88
T_460_C	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	7,50	46,94	43,74	35,40	46,88
T_461_A	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	1,50	42,05	39,07	30,58	42,06
T_461_A	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	1,50	42,05	39,07	30,58	42,06
T_461_B	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	4,50	42,70	39,77	31,26	42,73
T_461_B	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	4,50	42,70	39,77	31,26	42,73
T_461_C	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	7,50	43,81	40,88	32,35	43,84
T_461_C	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	7,50	43,81	40,88	32,35	43,84
T_462_A	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	1,50	45,33	41,89	33,65	45,18
T_462_A	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	1,50	45,33	41,89	33,65	45,18
T_462_B	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	4,50	45,01	41,61	33,34	44,87
T_462_B	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	4,50	45,01	41,61	33,34	44,87
T_462_C	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	7,50	45,56	42,20	33,90	45,43
T_462_C	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	7,50	45,56	42,20	33,90	45,43
T_463_A	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	1,50	48,19	44,73	36,51	48,03
T_463_A	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	1,50	48,19	44,73	36,51	48,03
T_463_B	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	4,50	47,85	44,40	36,17	47,69
T_463_B	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	4,50	47,85	44,40	36,17	47,69
T_463_C	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	7,50	48,20	44,75	36,52	48,04
T_463_C	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	7,50	48,20	44,75	36,52	48,04
T_464_A	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	1,50	40,94	37,71	28,81	40,74
T_464_A	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	1,50	40,94	37,71	28,81	40,74
T_464_B	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	4,50	42,44	39,26	30,34	42,26
T_464_B	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	4,50	42,44	39,26	30,34	42,26
T_464_C	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	7,50	43,80	40,66	31,82	43,65
T_464_C	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	7,50	43,80	40,66	31,82	43,65
T_465_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	1,50	40,19	36,92	28,06	39,98
T_465_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	1,50	40,19	36,92	28,06	39,98
T_465_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	4,50	41,75	38,54	29,65	41,56
T_465_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	4,50	41,75	38,54	29,65	41,56
T_465_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	7,50	43,38	40,22	31,42	43,23
T_465_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	7,50	43,38	40,22	31,42	43,23
T_466_A	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	1,50	41,42	38,22	29,20	41,21
T_466_A	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	1,50	41,42	38,22	29,20	41,21
T_466_B	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	4,50	42,87	39,71	30,70	42,68
T_466_B	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	4,50	42,87	39,71	30,70	42,68
T_466_C	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	7,50	44,14	41,02	32,11	43,99
T_466_C	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	7,50	44,14	41,02	32,11	43,99
T_467_A	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	1,50	48,05	44,67	35,74	47,77
T_467_A	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	1,50	48,05	44,67	35,74	47,77
T_467_B	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	4,50	48,91	45,54	36,64	48,64
T_467_B	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	4,50	48,91	45,54	36,64	48,64
T_467_C	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	7,50	49,54	46,18	37,39	49,30
T_467_C	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	7,50	49,54	46,18	37,39	49,30
T_468_A	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	1,50	45,00	41,55	32,97	44,76
T_468_A	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	1,50	45,00	41,55	32,97	44,76
T_468_B	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	4,50	46,04	42,60	34,02	45,81
T_468_B	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	4,50	46,04	42,60	34,02	45,81
T_468_C	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	7,50	47,00	43,59	35,06	46,79
T_468_C	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	7,50	47,00	43,59	35,06	46,79
T_469_A	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	1,50	46,34	42,89	34,27	46,09
T_469_A	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	1,50	46,34	42,89	34,27	46,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_469_B	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	4,50	47,30	43,86	35,27	47,07
T_469_B	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	4,50	47,30	43,86	35,27	47,07
T_469_C	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	7,50	48,24	44,82	36,29	48,03
T_469_C	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	7,50	48,24	44,82	36,29	48,03
T_46_A	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	1,50	36,83	33,97	25,29	36,86
T_46_B	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	4,50	39,44	36,64	27,98	39,50
T_46_C	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	7,50	43,02	40,21	31,59	43,09
T_470_A	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	1,50	43,70	40,26	31,73	43,48
T_470_A	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	1,50	43,70	40,26	31,73	43,48
T_470_B	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	4,50	44,81	41,39	32,82	44,59
T_470_B	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	4,50	44,81	41,39	32,82	44,59
T_470_C	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	7,50	45,92	42,55	34,02	45,73
T_470_C	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	7,50	45,92	42,55	34,02	45,73
T_471_A	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	1,50	31,10	27,88	19,12	30,93
T_471_A	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	1,50	31,10	27,88	19,12	30,93
T_471_B	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	4,50	32,90	29,71	20,95	32,75
T_471_B	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	4,50	32,90	29,71	20,95	32,75
T_471_C	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	7,50	37,88	34,67	26,04	37,75
T_471_C	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	7,50	37,88	34,67	26,04	37,75
T_472_A	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	1,50	33,05	29,88	21,05	32,89
T_472_A	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	1,50	33,05	29,88	21,05	32,89
T_472_B	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	4,50	35,15	31,99	23,24	35,01
T_472_B	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	4,50	35,15	31,99	23,24	35,01
T_472_C	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	7,50	40,00	36,83	28,17	39,88
T_472_C	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	7,50	40,00	36,83	28,17	39,88
T_473_A	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	1,50	39,16	35,99	27,33	39,04
T_473_A	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	1,50	39,16	35,99	27,33	39,04
T_473_B	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	4,50	40,65	37,53	28,84	40,55
T_473_B	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	4,50	40,65	37,53	28,84	40,55
T_473_C	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	7,50	43,05	39,99	31,34	42,99
T_473_C	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	7,50	43,05	39,99	31,34	42,99
T_474_A	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	1,50	31,68	28,34	19,64	31,47
T_474_A	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	1,50	31,68	28,34	19,64	31,47
T_474_B	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	4,50	33,22	29,89	21,20	33,02
T_474_B	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	4,50	33,22	29,89	21,20	33,02
T_474_C	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	7,50	37,70	34,41	25,84	37,54
T_474_C	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	7,50	37,70	34,41	25,84	37,54
T_475_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	1,50	41,43	38,04	29,54	41,24
T_475_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	1,50	41,43	38,04	29,54	41,24
T_475_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	4,50	42,48	39,10	30,55	42,28
T_475_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	4,50	42,48	39,10	30,55	42,28
T_475_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	7,50	43,87	40,55	32,03	43,71
T_475_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	7,50	43,87	40,55	32,03	43,71
T_476_A	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	1,50	39,94	36,47	28,18	39,76
T_476_A	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	1,50	39,94	36,47	28,18	39,76
T_476_B	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	4,50	40,36	36,92	28,60	40,19
T_476_B	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	4,50	40,36	36,92	28,60	40,19
T_476_C	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	7,50	41,97	38,67	30,25	41,84
T_476_C	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	7,50	41,97	38,67	30,25	41,84
T_477_A	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	1,50	39,84	36,73	28,05	39,74
T_477_A	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	1,50	39,84	36,73	28,05	39,74
T_477_B	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	4,50	41,03	37,94	29,28	40,95
T_477_B	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	4,50	41,03	37,94	29,28	40,95
T_477_C	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	7,50	43,58	40,53	31,90	43,53
T_477_C	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	7,50	43,58	40,53	31,90	43,53
T_478_A	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	1,50	35,54	32,20	23,77	35,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_478_A	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	1,50	35,54	32,20	23,77	35,39
T_478_B	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	4,50	36,83	33,51	25,08	36,69
T_478_B	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	4,50	36,83	33,51	25,08	36,69
T_478_C	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	7,50	40,19	36,90	28,47	40,06
T_478_C	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	7,50	40,19	36,90	28,47	40,06
T_479_A	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	1,50	41,16	37,72	29,35	40,98
T_479_A	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	1,50	41,16	37,72	29,35	40,98
T_479_B	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	4,50	41,83	38,42	30,00	41,65
T_479_B	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	4,50	41,83	38,42	30,00	41,65
T_479_C	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	7,50	43,16	39,81	31,37	43,00
T_479_C	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	7,50	43,16	39,81	31,37	43,00
T_47_A	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	1,50	36,71	33,89	25,22	36,76
T_47_B	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	4,50	39,45	36,69	28,04	39,54
T_47_C	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	7,50	43,09	40,31	31,70	43,18
T_480_A	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	1,50	42,59	39,33	30,99	42,50
T_480_A	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	1,50	42,59	39,33	30,99	42,50
T_480_B	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	4,50	43,24	40,06	31,67	43,18
T_480_B	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	4,50	43,24	40,06	31,67	43,18
T_480_C	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	7,50	44,32	41,20	32,77	44,28
T_480_C	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	7,50	44,32	41,20	32,77	44,28
T_481_A	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	1,50	40,30	37,21	28,54	40,22
T_481_A	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	1,50	40,30	37,21	28,54	40,22
T_481_B	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	4,50	41,52	38,45	29,82	41,46
T_481_B	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	4,50	41,52	38,45	29,82	41,46
T_481_C	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	7,50	43,68	40,62	32,03	43,63
T_481_C	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	7,50	43,68	40,62	32,03	43,63
T_482_A	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	1,50	35,06	31,94	23,18	34,94
T_482_A	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	1,50	35,06	31,94	23,18	34,94
T_482_B	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	4,50	36,86	33,73	25,07	36,76
T_482_B	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	4,50	36,86	33,73	25,07	36,76
T_482_C	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	7,50	40,64	37,44	28,92	40,54
T_482_C	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	7,50	40,64	37,44	28,92	40,54
T_483_A	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	1,50	42,83	39,35	31,07	42,65
T_483_A	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	1,50	42,83	39,35	31,07	42,65
T_483_B	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	4,50	43,03	39,58	31,26	42,85
T_483_B	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	4,50	43,03	39,58	31,26	42,85
T_483_C	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	7,50	43,77	40,37	32,01	43,61
T_483_C	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	7,50	43,77	40,37	32,01	43,61
T_484_A	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	1,50	51,53	48,07	39,58	51,31
T_484_A	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	1,50	51,53	48,07	39,58	51,31
T_484_B	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	4,50	52,97	49,50	41,04	52,75
T_484_B	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	4,50	52,97	49,50	41,04	52,75
T_484_C	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	7,50	53,90	50,43	41,99	53,69
T_484_C	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	7,50	53,90	50,43	41,99	53,69
T_485_A	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	1,50	51,25	47,81	39,28	51,03
T_485_A	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	1,50	51,25	47,81	39,28	51,03
T_485_B	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	4,50	52,67	49,22	40,71	52,45
T_485_B	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	4,50	52,67	49,22	40,71	52,45
T_485_C	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	7,50	53,60	50,15	41,68	53,39
T_485_C	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	7,50	53,60	50,15	41,68	53,39
T_486_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	1,50	51,65	48,19	39,67	51,42
T_486_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	1,50	51,65	48,19	39,67	51,42
T_486_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	4,50	53,04	49,58	41,08	52,82
T_486_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	4,50	53,04	49,58	41,08	52,82
T_486_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	7,50	53,96	50,49	42,03	53,74
T_486_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	7,50	53,96	50,49	42,03	53,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_487_A	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	1,50	51,21	47,85	38,67	50,89
T_487_A	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	1,50	51,21	47,85	38,67	50,89
T_487_B	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	4,50	51,72	48,35	39,27	51,42
T_487_B	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	4,50	51,72	48,35	39,27	51,42
T_487_C	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	7,50	52,01	48,63	39,70	51,73
T_487_C	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	7,50	52,01	48,63	39,70	51,73
T_488_A	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	1,50	51,14	47,83	38,20	50,76
T_488_A	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	1,50	51,14	47,83	38,20	50,76
T_488_B	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	4,50	50,60	47,30	37,71	50,23
T_488_B	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	4,50	50,60	47,30	37,71	50,23
T_488_C	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	7,50	49,70	46,43	36,94	49,36
T_488_C	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	7,50	49,70	46,43	36,94	49,36
T_489_A	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	1,50	51,27	47,97	38,32	50,89
T_489_A	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	1,50	51,27	47,97	38,32	50,89
T_489_B	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	4,50	50,67	47,37	37,75	50,29
T_489_B	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	4,50	50,67	47,37	37,75	50,29
T_489_C	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	7,50	49,71	46,44	36,92	49,36
T_489_C	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	7,50	49,71	46,44	36,92	49,36
T_48_A	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	1,50	37,13	34,28	25,60	37,16
T_48_B	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	4,50	39,71	36,90	28,24	39,77
T_48_C	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	7,50	43,18	40,38	31,76	43,25
T_490_A	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	1,50	51,04	47,74	38,10	50,66
T_490_A	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	1,50	51,04	47,74	38,10	50,66
T_490_B	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	4,50	50,52	47,23	37,65	50,15
T_490_B	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	4,50	50,52	47,23	37,65	50,15
T_490_C	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	7,50	49,62	46,35	36,86	49,28
T_490_C	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	7,50	49,62	46,35	36,86	49,28
T_491_A	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	1,50	49,93	46,64	37,06	49,56
T_491_A	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	1,50	49,93	46,64	37,06	49,56
T_491_B	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	4,50	50,03	46,75	37,24	49,68
T_491_B	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	4,50	50,03	46,75	37,24	49,68
T_491_C	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	7,50	50,03	46,75	37,40	49,71
T_491_C	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	7,50	50,03	46,75	37,40	49,71
T_492_A	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	1,50	38,31	35,05	26,31	38,13
T_492_A	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	1,50	38,31	35,05	26,31	38,13
T_492_B	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	4,50	40,33	37,11	28,33	40,16
T_492_B	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	4,50	40,33	37,11	28,33	40,16
T_492_C	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	7,50	42,59	39,44	30,74	42,47
T_492_C	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	7,50	42,59	39,44	30,74	42,47
T_493_A	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	1,50	38,47	35,32	26,38	38,30
T_493_A	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	1,50	38,47	35,32	26,38	38,30
T_493_B	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	4,50	40,50	37,35	28,43	40,33
T_493_B	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	4,50	40,50	37,35	28,43	40,33
T_493_C	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	7,50	42,53	39,42	30,62	42,41
T_493_C	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	7,50	42,53	39,42	30,62	42,41
T_494_A	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	1,50	34,77	31,62	22,73	34,61
T_494_A	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	1,50	34,77	31,62	22,73	34,61
T_494_B	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	4,50	37,67	34,55	25,71	37,53
T_494_B	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	4,50	37,67	34,55	25,71	37,53
T_494_C	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	7,50	41,09	38,02	29,29	41,00
T_494_C	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	7,50	41,09	38,02	29,29	41,00
T_495_A	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	1,50	40,68	37,47	28,51	40,48
T_495_A	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	1,50	40,68	37,47	28,51	40,48
T_495_B	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	4,50	42,13	38,98	30,01	41,95
T_495_B	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	4,50	42,13	38,98	30,01	41,95
T_495_C	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	7,50	43,41	40,31	31,42	43,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_495_C	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	7,50	43,41	40,31	31,42	43,27
T_496_A	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	1,50	37,02	33,71	25,11	36,85
T_496_A	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	1,50	37,02	33,71	25,11	36,85
T_496_B	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	4,50	39,30	36,05	27,42	39,15
T_496_B	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	4,50	39,30	36,05	27,42	39,15
T_496_C	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	7,50	42,28	39,12	30,49	42,17
T_496_C	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	7,50	42,28	39,12	30,49	42,17
T_497_A	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	1,50	49,81	46,38	37,75	49,57
T_497_A	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	1,50	49,81	46,38	37,75	49,57
T_497_B	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	4,50	51,08	47,63	39,10	50,85
T_497_B	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	4,50	51,08	47,63	39,10	50,85
T_497_C	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	7,50	52,16	48,69	40,25	51,95
T_497_C	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	7,50	52,16	48,69	40,25	51,95
T_498_A	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	1,50	53,83	50,45	41,41	53,53
T_498_A	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	1,50	53,83	50,45	41,41	53,53
T_498_B	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	4,50	54,38	50,99	42,11	54,11
T_498_B	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	4,50	54,38	50,99	42,11	54,11
T_498_C	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	7,50	54,19	50,80	42,01	53,94
T_498_C	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	7,50	54,19	50,80	42,01	53,94
T_499_A	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	1,50	53,57	50,21	41,08	53,26
T_499_A	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	1,50	53,57	50,21	41,08	53,26
T_499_B	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	4,50	54,67	51,28	42,43	54,40
T_499_B	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	4,50	54,67	51,28	42,43	54,40
T_499_C	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	7,50	54,73	51,32	42,60	54,48
T_499_C	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	7,50	54,73	51,32	42,60	54,48
T_49_A	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	1,50	36,75	33,95	25,29	36,81
T_49_B	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	4,50	39,03	36,26	27,60	39,11
T_49_C	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	7,50	42,90	40,12	31,51	42,99
T_500_A	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	1,50	53,47	50,10	41,01	53,16
T_500_A	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	1,50	53,47	50,10	41,01	53,16
T_500_B	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	4,50	53,34	49,98	40,94	53,05
T_500_B	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	4,50	53,34	49,98	40,94	53,05
T_500_C	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	7,50	53,51	50,13	41,27	53,25
T_500_C	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	7,50	53,51	50,13	41,27	53,25
T_501_A	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	1,50	54,08	50,72	41,65	53,78
T_501_A	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	1,50	54,08	50,72	41,65	53,78
T_501_B	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	4,50	55,19	51,79	42,98	54,93
T_501_B	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	4,50	55,19	51,79	42,98	54,93
T_501_C	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	7,50	55,32	51,90	43,23	55,08
T_501_C	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	7,50	55,32	51,90	43,23	55,08
T_502_A	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	1,50	52,83	49,47	40,27	52,51
T_502_A	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	1,50	52,83	49,47	40,27	52,51
T_502_B	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	4,50	53,03	49,65	40,60	52,73
T_502_B	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	4,50	53,03	49,65	40,60	52,73
T_502_C	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	7,50	53,50	50,10	41,28	53,24
T_502_C	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	7,50	53,50	50,10	41,28	53,24
T_503_A	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	1,50	50,16	46,76	37,81	49,87
T_503_A	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	1,50	50,16	46,76	37,81	49,87
T_503_B	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	4,50	50,71	47,31	38,45	50,44
T_503_B	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	4,50	50,71	47,31	38,45	50,44
T_503_C	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	7,50	51,05	47,65	38,89	50,80
T_503_C	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	7,50	51,05	47,65	38,89	50,80
T_504_A	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	1,50	54,60	51,43	42,51	54,42
T_504_A	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	1,50	54,60	51,43	42,51	54,42
T_504_B	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	4,50	56,03	52,87	43,96	55,86
T_504_B	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	4,50	56,03	52,87	43,96	55,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_504_C	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	7,50	56,48	53,29	44,43	56,31
T_504_C	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	7,50	56,48	53,29	44,43	56,31
T_505_A	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	1,50	54,57	51,41	42,47	54,39
T_505_A	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	1,50	54,57	51,41	42,47	54,39
T_505_B	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	4,50	56,01	52,86	43,93	55,84
T_505_B	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	4,50	56,01	52,86	43,93	55,84
T_505_C	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	7,50	56,44	53,28	44,39	56,27
T_505_C	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	7,50	56,44	53,28	44,39	56,27
T_506_A	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	1,50	54,70	51,51	42,61	54,52
T_506_A	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	1,50	54,70	51,51	42,61	54,52
T_506_B	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	4,50	56,12	52,94	44,07	55,95
T_506_B	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	4,50	56,12	52,94	44,07	55,95
T_506_C	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	7,50	56,56	53,36	44,54	56,39
T_506_C	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	7,50	56,56	53,36	44,54	56,39
T_507_A	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	1,50	54,50	51,36	42,39	54,33
T_507_A	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	1,50	54,50	51,36	42,39	54,33
T_507_B	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	4,50	55,93	52,80	43,85	55,77
T_507_B	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	4,50	55,93	52,80	43,85	55,77
T_507_C	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	7,50	56,34	53,20	44,27	56,18
T_507_C	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	7,50	56,34	53,20	44,27	56,18
T_508_A	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	1,50	54,88	51,67	42,80	54,69
T_508_A	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	1,50	54,88	51,67	42,80	54,69
T_508_B	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	4,50	56,30	53,09	44,26	56,12
T_508_B	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	4,50	56,30	53,09	44,26	56,12
T_508_C	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	7,50	56,71	53,48	44,69	56,53
T_508_C	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	7,50	56,71	53,48	44,69	56,53
T_509_A	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	1,50	54,43	51,30	42,31	54,26
T_509_A	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	1,50	54,43	51,30	42,31	54,26
T_509_B	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	4,50	55,87	52,75	43,78	55,71
T_509_B	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	4,50	55,87	52,75	43,78	55,71
T_509_C	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	7,50	56,26	53,14	44,19	56,10
T_509_C	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	7,50	56,26	53,14	44,19	56,10
T_50_A	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	1,50	37,37	34,55	25,85	37,41
T_50_B	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	4,50	40,04	37,25	28,59	40,11
T_50_C	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	7,50	43,40	40,60	31,98	43,47
T_510_A	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	1,50	55,17	51,94	43,09	54,98
T_510_A	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	1,50	55,17	51,94	43,09	54,98
T_510_B	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	4,50	56,58	53,35	44,54	56,40
T_510_B	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	4,50	56,58	53,35	44,54	56,40
T_510_C	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	7,50	56,92	53,67	44,92	56,74
T_510_C	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	7,50	56,92	53,67	44,92	56,74
T_511_A	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	1,50	55,12	51,75	42,83	54,85
T_511_A	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	1,50	55,12	51,75	42,83	54,85
T_511_B	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	4,50	56,14	52,74	44,02	55,90
T_511_B	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	4,50	56,14	52,74	44,02	55,90
T_511_C	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	7,50	56,69	53,25	44,68	56,46
T_511_C	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	7,50	56,69	53,25	44,68	56,46
T_512_A	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	1,50	46,21	42,79	34,30	46,01
T_512_A	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	1,50	46,21	42,79	34,30	46,01
T_512_B	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	4,50	47,64	44,20	35,73	47,43
T_512_B	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	4,50	47,64	44,20	35,73	47,43
T_512_C	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	7,50	49,20	45,77	37,34	49,01
T_512_C	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	7,50	49,20	45,77	37,34	49,01
T_513_A	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	1,50	46,88	43,44	34,93	46,66
T_513_A	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	1,50	46,88	43,44	34,93	46,66
T_513_B	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	4,50	48,34	44,88	36,43	48,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_513_B	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	4,50	48,34	44,88	36,43	48,13
T_513_C	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	7,50	50,04	46,58	38,19	49,84
T_513_C	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	7,50	50,04	46,58	38,19	49,84
T_514_A	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	1,50	44,82	41,44	32,89	44,62
T_514_A	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	1,50	44,82	41,44	32,89	44,62
T_514_B	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	4,50	46,21	42,82	34,29	46,01
T_514_B	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	4,50	46,21	42,82	34,29	46,01
T_514_C	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	7,50	47,87	44,48	36,00	47,68
T_514_C	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	7,50	47,87	44,48	36,00	47,68
T_515_A	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	1,50	48,28	44,81	36,30	48,05
T_515_A	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	1,50	48,28	44,81	36,30	48,05
T_515_B	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	4,50	49,72	46,24	37,80	49,50
T_515_B	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	4,50	49,72	46,24	37,80	49,50
T_515_C	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	7,50	51,28	47,79	39,43	51,07
T_515_C	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	7,50	51,28	47,79	39,43	51,07
T_516_A	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	1,50	43,84	40,53	31,90	43,66
T_516_A	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	1,50	43,84	40,53	31,90	43,66
T_516_B	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	4,50	45,22	41,90	33,27	45,03
T_516_B	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	4,50	45,22	41,90	33,27	45,03
T_516_C	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	7,50	46,95	43,64	35,06	46,78
T_516_C	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	7,50	46,95	43,64	35,06	46,78
T_517_A	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	1,50	50,07	46,63	37,98	49,82
T_517_A	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	1,50	50,07	46,63	37,98	49,82
T_517_B	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	4,50	51,31	47,85	39,30	51,08
T_517_B	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	4,50	51,31	47,85	39,30	51,08
T_517_C	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	7,50	52,58	49,11	40,65	52,36
T_517_C	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	7,50	52,58	49,11	40,65	52,36
T_518_A	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	1,50	43,72	40,49	31,74	43,55
T_518_A	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	1,50	43,72	40,49	31,74	43,55
T_518_B	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	4,50	45,19	41,94	33,22	45,02
T_518_B	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	4,50	45,19	41,94	33,22	45,02
T_518_C	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	7,50	46,96	43,70	35,04	46,80
T_518_C	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	7,50	46,96	43,70	35,04	46,80
T_519_A	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	1,50	49,50	46,44	37,40	49,35
T_519_A	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	1,50	49,50	46,44	37,40	49,35
T_519_B	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	4,50	51,14	48,09	39,05	50,99
T_519_B	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	4,50	51,14	48,09	39,05	50,99
T_519_C	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	7,50	51,80	48,74	39,73	51,66
T_519_C	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	7,50	51,80	48,74	39,73	51,66
T_51_A	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	1,50	36,33	33,51	24,85	36,38
T_51_B	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	4,50	38,73	35,95	27,31	38,81
T_51_C	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	7,50	42,34	39,54	30,95	42,42
T_520_A	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	1,50	42,65	39,22	30,76	42,45
T_520_A	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	1,50	42,65	39,22	30,76	42,45
T_520_B	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	4,50	43,47	40,05	31,56	43,27
T_520_B	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	4,50	43,47	40,05	31,56	43,27
T_520_C	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	7,50	44,74	41,35	32,87	44,55
T_520_C	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	7,50	44,74	41,35	32,87	44,55
T_521_A	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	1,50	44,40	41,40	32,31	44,27
T_521_A	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	1,50	44,40	41,40	32,31	44,27
T_521_B	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	4,50	45,76	42,75	33,68	45,63
T_521_B	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	4,50	45,76	42,75	33,68	45,63
T_521_C	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	7,50	47,24	44,22	35,21	47,12
T_521_C	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	7,50	47,24	44,22	35,21	47,12
T_522_A	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	1,50	43,92	40,94	31,88	43,80
T_522_A	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	1,50	43,92	40,94	31,88	43,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_522_B	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	4,50	45,06	42,06	33,01	44,94
T_522_B	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	4,50	45,06	42,06	33,01	44,94
T_522_C	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	7,50	46,59	43,58	34,59	46,47
T_522_C	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	7,50	46,59	43,58	34,59	46,47
T_523_A	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	1,50	45,61	42,60	33,50	45,47
T_523_A	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	1,50	45,61	42,60	33,50	45,47
T_523_B	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	4,50	47,11	44,10	35,01	46,97
T_523_B	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	4,50	47,11	44,10	35,01	46,97
T_523_C	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	7,50	48,42	45,41	36,37	48,29
T_523_C	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	7,50	48,42	45,41	36,37	48,29
T_524_A	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	1,50	44,91	41,61	32,91	44,72
T_524_A	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	1,50	44,91	41,61	32,91	44,72
T_524_B	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	4,50	46,35	43,05	34,36	46,16
T_524_B	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	4,50	46,35	43,05	34,36	46,16
T_524_C	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	7,50	48,01	44,70	36,04	47,82
T_524_C	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	7,50	48,01	44,70	36,04	47,82
T_525_A	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	1,50	38,40	35,09	25,83	38,09
T_525_A	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	1,50	38,40	35,09	25,83	38,09
T_525_B	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	4,50	40,77	37,45	28,29	40,47
T_525_B	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	4,50	40,77	37,45	28,29	40,47
T_525_C	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	7,50	43,41	40,07	31,23	43,17
T_525_C	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	7,50	43,41	40,07	31,23	43,17
T_526_A	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	1,50	44,36	40,89	32,42	44,14
T_526_A	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	1,50	44,36	40,89	32,42	44,14
T_526_B	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	4,50	45,44	41,98	33,47	45,21
T_526_B	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	4,50	45,44	41,98	33,47	45,21
T_526_C	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	7,50	46,84	43,38	34,92	46,63
T_526_C	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	7,50	46,84	43,38	34,92	46,63
T_527_A	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	1,50	39,26	35,93	26,67	38,94
T_527_A	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	1,50	39,26	35,93	26,67	38,94
T_527_B	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	4,50	41,31	37,99	28,79	41,00
T_527_B	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	4,50	41,31	37,99	28,79	41,00
T_527_C	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	7,50	43,57	40,23	31,34	43,32
T_527_C	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	7,50	43,57	40,23	31,34	43,32
T_528_A	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	1,50	40,04	37,09	28,11	39,96
T_528_A	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	1,50	40,04	37,09	28,11	39,96
T_528_B	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	4,50	41,30	38,34	29,36	41,21
T_528_B	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	4,50	41,30	38,34	29,36	41,21
T_528_C	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	7,50	43,26	40,25	31,38	43,17
T_528_C	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	7,50	43,26	40,25	31,38	43,17
T_529_A	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	1,50	39,17	35,72	27,33	38,98
T_529_A	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	1,50	39,17	35,72	27,33	38,98
T_529_B	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	4,50	40,95	37,52	29,10	40,76
T_529_B	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	4,50	40,95	37,52	29,10	40,76
T_529_C	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	7,50	43,38	40,04	31,57	43,22
T_529_C	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	7,50	43,38	40,04	31,57	43,22
T_52_A	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	1,50	37,90	34,98	26,19	37,87
T_52_B	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	4,50	39,85	36,98	28,24	39,86
T_52_C	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	7,50	43,19	40,34	31,68	43,23
T_530_A	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	1,50	38,80	35,36	26,96	38,61
T_530_A	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	1,50	38,80	35,36	26,96	38,61
T_530_B	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	4,50	40,66	37,26	28,81	40,48
T_530_B	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	4,50	40,66	37,26	28,81	40,48
T_530_C	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	7,50	43,12	39,80	31,29	42,96
T_530_C	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	7,50	43,12	39,80	31,29	42,96
T_531_A	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	1,50	40,91	37,49	29,01	40,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_531_A	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	1,50	40,91	37,49	29,01	40,71
T_531_B	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	4,50	42,39	38,98	30,50	42,19
T_531_B	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	4,50	42,39	38,98	30,50	42,19
T_531_C	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	7,50	44,42	41,08	32,58	44,25
T_531_C	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	7,50	44,42	41,08	32,58	44,25
T_532_A	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	1,50	49,02	45,63	36,67	48,73
T_532_A	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	1,50	49,02	45,63	36,67	48,73
T_532_B	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	4,50	49,80	46,39	37,47	49,51
T_532_B	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	4,50	49,80	46,39	37,47	49,51
T_532_C	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	7,50	50,41	47,00	38,18	50,14
T_532_C	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	7,50	50,41	47,00	38,18	50,14
T_533_A	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	1,50	44,11	40,81	31,61	43,81
T_533_A	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	1,50	44,11	40,81	31,61	43,81
T_533_B	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	4,50	45,24	41,96	32,80	44,96
T_533_B	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	4,50	45,24	41,96	32,80	44,96
T_533_C	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	7,50	46,28	43,01	34,03	46,04
T_533_C	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	7,50	46,28	43,01	34,03	46,04
T_534_A	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	1,50	45,93	42,61	33,37	45,62
T_534_A	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	1,50	45,93	42,61	33,37	45,62
T_534_B	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	4,50	46,71	43,42	34,22	46,42
T_534_B	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	4,50	46,71	43,42	34,22	46,42
T_534_C	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	7,50	47,38	44,10	35,04	47,12
T_534_C	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	7,50	47,38	44,10	35,04	47,12
T_535_A	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	1,50	42,92	39,62	30,56	42,65
T_535_A	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	1,50	42,92	39,62	30,56	42,65
T_535_B	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	4,50	44,24	40,95	31,89	43,98
T_535_B	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	4,50	44,24	40,95	31,89	43,98
T_535_C	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	7,50	45,58	42,30	33,43	45,36
T_535_C	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	7,50	45,58	42,30	33,43	45,36
T_536_A	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	1,50	54,41	51,32	42,26	54,24
T_536_A	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	1,50	54,41	51,32	42,26	54,24
T_536_B	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	4,50	55,88	52,81	43,76	55,72
T_536_B	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	4,50	55,88	52,81	43,76	55,72
T_536_C	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	7,50	56,23	53,16	44,13	56,08
T_536_C	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	7,50	56,23	53,16	44,13	56,08
T_537_A	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	1,50	54,54	51,45	42,38	54,37
T_537_A	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	1,50	54,54	51,45	42,38	54,37
T_537_B	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	4,50	56,02	52,95	43,88	55,86
T_537_B	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	4,50	56,02	52,95	43,88	55,86
T_537_C	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	7,50	56,33	53,27	44,22	56,18
T_537_C	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	7,50	56,33	53,27	44,22	56,18
T_538_A	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	1,50	54,46	51,36	42,32	54,29
T_538_A	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	1,50	54,46	51,36	42,32	54,29
T_538_B	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	4,50	55,90	52,82	43,78	55,74
T_538_B	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	4,50	55,90	52,82	43,78	55,74
T_538_C	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	7,50	56,27	53,19	44,18	56,12
T_538_C	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	7,50	56,27	53,19	44,18	56,12
T_539_A	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	1,50	54,69	51,60	42,51	54,52
T_539_A	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	1,50	54,69	51,60	42,51	54,52
T_539_B	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	4,50	56,16	53,10	44,02	56,00
T_539_B	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	4,50	56,16	53,10	44,02	56,00
T_539_C	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	7,50	56,43	53,37	44,31	56,28
T_539_C	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	7,50	56,43	53,37	44,31	56,28
T_53_A	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	1,50	36,20	33,34	24,67	36,23
T_53_B	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	4,50	38,63	35,84	27,18	38,70
T_53_C	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	7,50	42,11	39,29	30,69	42,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_540_A	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	1,50	54,44	51,34	42,31	54,27
T_540_A	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	1,50	54,44	51,34	42,31	54,27
T_540_B	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	4,50	55,87	52,79	43,76	55,71
T_540_B	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	4,50	55,87	52,79	43,76	55,71
T_540_C	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	7,50	56,25	53,16	44,16	56,09
T_540_C	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	7,50	56,25	53,16	44,16	56,09
T_541_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	1,50	49,63	46,56	37,48	49,47
T_541_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	1,50	49,63	46,56	37,48	49,47
T_541_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	4,50	51,20	48,14	39,07	51,04
T_541_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	4,50	51,20	48,14	39,07	51,04
T_541_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	7,50	51,95	48,87	39,85	51,79
T_541_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	7,50	51,95	48,87	39,85	51,79
T_542_A	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	1,50	42,36	39,19	30,35	42,20
T_542_A	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	1,50	42,36	39,19	30,35	42,20
T_542_B	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	4,50	43,64	40,49	31,66	43,49
T_542_B	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	4,50	43,64	40,49	31,66	43,49
T_542_C	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	7,50	45,34	42,21	33,42	45,21
T_542_C	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	7,50	45,34	42,21	33,42	45,21
T_543_A	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	1,50	42,61	39,43	30,62	42,45
T_543_A	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	1,50	42,61	39,43	30,62	42,45
T_543_B	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	4,50	44,02	40,85	32,05	43,87
T_543_B	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	4,50	44,02	40,85	32,05	43,87
T_543_C	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	7,50	45,71	42,56	33,80	45,58
T_543_C	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	7,50	45,71	42,56	33,80	45,58
T_544_A	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	1,50	41,95	38,81	29,98	41,81
T_544_A	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	1,50	41,95	38,81	29,98	41,81
T_544_B	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	4,50	43,32	40,19	31,36	43,18
T_544_B	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	4,50	43,32	40,19	31,36	43,18
T_544_C	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	7,50	45,03	41,92	33,12	44,91
T_544_C	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	7,50	45,03	41,92	33,12	44,91
T_545_A	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	1,50	42,21	39,01	30,24	42,05
T_545_A	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	1,50	42,21	39,01	30,24	42,05
T_545_B	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	4,50	43,59	40,38	31,63	43,43
T_545_B	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	4,50	43,59	40,38	31,63	43,43
T_545_C	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	7,50	45,39	42,18	33,48	45,24
T_545_C	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	7,50	45,39	42,18	33,48	45,24
T_546_A	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	1,50	42,03	38,88	30,05	41,88
T_546_A	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	1,50	42,03	38,88	30,05	41,88
T_546_B	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	4,50	43,37	40,25	31,41	43,23
T_546_B	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	4,50	43,37	40,25	31,41	43,23
T_546_C	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	7,50	45,07	41,97	33,17	44,95
T_546_C	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	7,50	45,07	41,97	33,17	44,95
T_547_A	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	1,50	51,62	48,60	39,43	51,46
T_547_A	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	1,50	51,62	48,60	39,43	51,46
T_547_B	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	4,50	53,22	50,20	41,05	53,07
T_547_B	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	4,50	53,22	50,20	41,05	53,07
T_547_C	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	7,50	53,65	50,63	41,50	53,50
T_547_C	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	7,50	53,65	50,63	41,50	53,50
T_548_A	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	1,50	45,93	42,94	33,84	45,80
T_548_A	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	1,50	45,93	42,94	33,84	45,80
T_548_B	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	4,50	47,34	44,35	35,24	47,21
T_548_B	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	4,50	47,34	44,35	35,24	47,21
T_548_C	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	7,50	48,60	45,62	36,55	48,48
T_548_C	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	7,50	48,60	45,62	36,55	48,48
T_549_A	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	1,50	45,15	42,09	33,06	45,00
T_549_A	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	1,50	45,15	42,09	33,06	45,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_549_B	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	4,50	46,54	43,48	34,45	46,39
T_549_B	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	4,50	46,54	43,48	34,45	46,39
T_549_C	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	7,50	48,06	44,98	36,00	47,91
T_549_C	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	7,50	48,06	44,98	36,00	47,91
T_54_A	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	1,50	38,45	35,56	26,76	38,44
T_54_B	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	4,50	40,05	37,16	28,42	40,05
T_54_C	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	7,50	43,12	40,24	31,58	43,14
T_550_A	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	1,50	45,00	41,95	32,87	44,85
T_550_A	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	1,50	45,00	41,95	32,87	44,85
T_550_B	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	4,50	46,54	43,48	34,40	46,38
T_550_B	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	4,50	46,54	43,48	34,40	46,38
T_550_C	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	7,50	48,10	45,04	36,02	47,95
T_550_C	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	7,50	48,10	45,04	36,02	47,95
T_551_A	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	1,50	46,28	43,22	34,19	46,13
T_551_A	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	1,50	46,28	43,22	34,19	46,13
T_551_B	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	4,50	47,75	44,69	35,66	47,60
T_551_B	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	4,50	47,75	44,69	35,66	47,60
T_551_C	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	7,50	49,16	46,09	37,11	49,02
T_551_C	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	7,50	49,16	46,09	37,11	49,02
T_552_A	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	1,50	44,26	41,24	32,18	44,13
T_552_A	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	1,50	44,26	41,24	32,18	44,13
T_552_B	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	4,50	45,90	42,87	33,84	45,77
T_552_B	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	4,50	45,90	42,87	33,84	45,77
T_552_C	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	7,50	47,65	44,57	35,64	47,51
T_552_C	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	7,50	47,65	44,57	35,64	47,51
T_553_A	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	1,50	40,92	37,87	28,95	40,80
T_553_A	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	1,50	40,92	37,87	28,95	40,80
T_553_B	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	4,50	42,27	39,20	30,28	42,14
T_553_B	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	4,50	42,27	39,20	30,28	42,14
T_553_C	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	7,50	44,18	41,12	32,26	44,07
T_553_C	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	7,50	44,18	41,12	32,26	44,07
T_554_A	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	1,50	40,81	37,77	28,70	40,66
T_554_A	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	1,50	40,81	37,77	28,70	40,66
T_554_B	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	4,50	42,35	39,29	30,26	42,20
T_554_B	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	4,50	42,35	39,29	30,26	42,20
T_554_C	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	7,50	44,53	41,44	32,54	44,40
T_554_C	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	7,50	44,53	41,44	32,54	44,40
T_555_A	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	1,50	39,24	36,05	27,35	39,10
T_555_A	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	1,50	39,24	36,05	27,35	39,10
T_555_B	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	4,50	40,57	37,41	28,71	40,45
T_555_B	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	4,50	40,57	37,41	28,71	40,45
T_555_C	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	7,50	42,78	39,66	31,00	42,68
T_555_C	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	7,50	42,78	39,66	31,00	42,68
T_556_A	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	1,50	45,42	42,44	33,36	45,30
T_556_A	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	1,50	45,42	42,44	33,36	45,30
T_556_B	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	4,50	46,73	43,75	34,67	46,61
T_556_B	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	4,50	46,73	43,75	34,67	46,61
T_556_C	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	7,50	47,96	44,99	35,93	47,85
T_556_C	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	7,50	47,96	44,99	35,93	47,85
T_557_A	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	1,50	42,37	39,35	30,28	42,23
T_557_A	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	1,50	42,37	39,35	30,28	42,23
T_557_B	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	4,50	43,74	40,72	31,66	43,61
T_557_B	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	4,50	43,74	40,72	31,66	43,61
T_557_C	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	7,50	45,54	42,50	33,50	45,41
T_557_C	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	7,50	45,54	42,50	33,50	45,41
T_558_A	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	1,50	45,00	42,00	32,91	44,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_558_A	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	1,50	45,00	42,00	32,91	44,87
T_558_B	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	4,50	46,37	43,36	34,27	46,23
T_558_B	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	4,50	46,37	43,36	34,27	46,23
T_558_C	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	7,50	47,80	44,78	35,73	47,67
T_558_C	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	7,50	47,80	44,78	35,73	47,67
T_559_A	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	1,50	41,36	38,34	29,26	41,22
T_559_A	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	1,50	41,36	38,34	29,26	41,22
T_559_B	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	4,50	42,87	39,84	30,78	42,73
T_559_B	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	4,50	42,87	39,84	30,78	42,73
T_559_C	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	7,50	44,90	41,84	32,87	44,77
T_559_C	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	7,50	44,90	41,84	32,87	44,77
T_55_A	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	1,50	36,37	33,48	24,84	36,39
T_55_B	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	4,50	38,79	35,97	27,33	38,85
T_55_C	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	7,50	42,07	39,24	30,65	42,13
T_560_A	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	1,50	44,20	40,94	32,30	44,04
T_560_A	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	1,50	44,20	40,94	32,30	44,04
T_560_B	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	4,50	45,45	42,20	33,54	45,29
T_560_B	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	4,50	45,45	42,20	33,54	45,29
T_560_C	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	7,50	47,01	43,76	35,12	46,86
T_560_C	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	7,50	47,01	43,76	35,12	46,86
T_561_A	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	1,50	40,98	37,89	29,01	40,85
T_561_A	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	1,50	40,98	37,89	29,01	40,85
T_561_B	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	4,50	42,34	39,26	30,40	42,22
T_561_B	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	4,50	42,34	39,26	30,40	42,22
T_561_C	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	7,50	44,20	41,10	32,33	44,09
T_561_C	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	7,50	44,20	41,10	32,33	44,09
T_562_A	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	1,50	41,15	37,96	29,23	41,00
T_562_A	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	1,50	41,15	37,96	29,23	41,00
T_562_B	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	4,50	42,36	39,18	30,46	42,22
T_562_B	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	4,50	42,36	39,18	30,46	42,22
T_562_C	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	7,50	44,30	41,12	32,47	44,18
T_562_C	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	7,50	44,30	41,12	32,47	44,18
T_563_A	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	1,50	39,87	36,73	27,84	39,71
T_563_A	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	1,50	39,87	36,73	27,84	39,71
T_563_B	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	4,50	41,28	38,18	29,31	41,15
T_563_B	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	4,50	41,28	38,18	29,31	41,15
T_563_C	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	7,50	43,15	40,07	31,27	43,04
T_563_C	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	7,50	43,15	40,07	31,27	43,04
T_564_A	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	1,50	43,92	40,67	31,22	43,60
T_564_A	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	1,50	43,92	40,67	31,22	43,60
T_564_B	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	4,50	44,45	41,20	31,81	44,14
T_564_B	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	4,50	44,45	41,20	31,81	44,14
T_564_C	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	7,50	45,09	41,92	32,71	44,85
T_564_C	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	7,50	45,09	41,92	32,71	44,85
T_565_A	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	1,50	53,16	49,78	40,65	52,84
T_565_A	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	1,50	53,16	49,78	40,65	52,84
T_565_B	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	4,50	53,35	49,95	40,98	53,05
T_565_B	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	4,50	53,35	49,95	40,98	53,05
T_565_C	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	7,50	53,40	49,97	41,18	53,13
T_565_C	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	7,50	53,40	49,97	41,18	53,13
T_566_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	1,50	52,98	49,60	40,45	52,66
T_566_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	1,50	52,98	49,60	40,45	52,66
T_566_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	4,50	53,09	49,69	40,68	52,79
T_566_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	4,50	53,09	49,69	40,68	52,79
T_566_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	7,50	53,02	49,60	40,76	52,74
T_566_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	7,50	53,02	49,60	40,76	52,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_567_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	1,50	53,41	50,02	40,98	53,10
T_567_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	1,50	53,41	50,02	40,98	53,10
T_567_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	4,50	53,68	50,27	41,38	53,40
T_567_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	4,50	53,68	50,27	41,38	53,40
T_567_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	7,50	53,73	50,30	41,57	53,47
T_567_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	7,50	53,73	50,30	41,57	53,47
T_568_A	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	1,50	52,02	48,63	39,63	51,72
T_568_A	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	1,50	52,02	48,63	39,63	51,72
T_568_B	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	4,50	52,48	49,07	40,18	52,20
T_568_B	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	4,50	52,48	49,07	40,18	52,20
T_568_C	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	7,50	52,74	49,31	40,54	52,47
T_568_C	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	7,50	52,74	49,31	40,54	52,47
T_569_A	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	1,50	44,74	41,35	32,57	44,49
T_569_A	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	1,50	44,74	41,35	32,57	44,49
T_569_B	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	4,50	45,59	42,21	33,36	45,33
T_569_B	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	4,50	45,59	42,21	33,36	45,33
T_569_C	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	7,50	46,54	43,16	34,42	46,30
T_569_C	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	7,50	46,54	43,16	34,42	46,30
T_56_A	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	1,50	38,47	35,56	26,76	38,45
T_56_B	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	4,50	40,07	37,16	28,42	40,06
T_56_C	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	7,50	42,87	39,96	31,30	42,88
T_570_A	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	1,50	45,54	42,17	33,21	45,26
T_570_A	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	1,50	45,54	42,17	33,21	45,26
T_570_B	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	4,50	46,32	42,96	34,00	46,04
T_570_B	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	4,50	46,32	42,96	34,00	46,04
T_570_C	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	7,50	47,19	43,83	35,00	46,94
T_570_C	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	7,50	47,19	43,83	35,00	46,94
T_571_A	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	1,50	44,30	40,87	32,20	44,05
T_571_A	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	1,50	44,30	40,87	32,20	44,05
T_571_B	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	4,50	45,20	41,79	33,03	44,94
T_571_B	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	4,50	45,20	41,79	33,03	44,94
T_571_C	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	7,50	46,32	42,92	34,26	46,09
T_571_C	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	7,50	46,32	42,92	34,26	46,09
T_572_A	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	1,50	52,35	48,88	40,35	52,12
T_572_A	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	1,50	52,35	48,88	40,35	52,12
T_572_B	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	4,50	53,57	50,09	41,62	53,34
T_572_B	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	4,50	53,57	50,09	41,62	53,34
T_572_C	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	7,50	53,94	50,46	42,02	53,72
T_572_C	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	7,50	53,94	50,46	42,02	53,72
T_573_A	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	1,50	55,85	52,31	44,11	55,66
T_573_A	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	1,50	55,85	52,31	44,11	55,66
T_573_B	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	4,50	57,56	54,02	45,82	57,37
T_573_B	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	4,50	57,56	54,02	45,82	57,37
T_573_C	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	7,50	57,96	54,41	46,21	57,76
T_573_C	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	7,50	57,96	54,41	46,21	57,76
T_574_A	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	1,50	55,83	52,29	44,08	55,63
T_574_A	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	1,50	55,83	52,29	44,08	55,63
T_574_B	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	4,50	57,52	53,97	45,78	57,32
T_574_B	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	4,50	57,52	53,97	45,78	57,32
T_574_C	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	7,50	57,87	54,33	46,13	57,68
T_574_C	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	7,50	57,87	54,33	46,13	57,68
T_575_A	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	1,50	55,94	52,39	44,19	55,74
T_575_A	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	1,50	55,94	52,39	44,19	55,74
T_575_B	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	4,50	57,63	54,09	45,88	57,43
T_575_B	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	4,50	57,63	54,09	45,88	57,43
T_575_C	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	7,50	58,00	54,45	46,25	57,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_575_C	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	7,50	58,00	54,45	46,25	57,80
T_576_A	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	1,50	55,76	52,21	44,01	55,56
T_576_A	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	1,50	55,76	52,21	44,01	55,56
T_576_B	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	4,50	57,46	53,91	45,71	57,26
T_576_B	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	4,50	57,46	53,91	45,71	57,26
T_576_C	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	7,50	57,78	54,24	46,04	57,59
T_576_C	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	7,50	57,78	54,24	46,04	57,59
T_577_A	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	1,50	55,96	52,42	44,21	55,76
T_577_A	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	1,50	55,96	52,42	44,21	55,76
T_577_B	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	4,50	57,64	54,10	45,90	57,45
T_577_B	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	4,50	57,64	54,10	45,90	57,45
T_577_C	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	7,50	58,00	54,45	46,25	57,80
T_577_C	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	7,50	58,00	54,45	46,25	57,80
T_578_A	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	1,50	55,56	52,01	43,81	55,36
T_578_A	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	1,50	55,56	52,01	43,81	55,36
T_578_B	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	4,50	57,31	53,77	45,57	57,12
T_578_B	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	4,50	57,31	53,77	45,57	57,12
T_578_C	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	7,50	57,66	54,12	45,91	57,46
T_578_C	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	7,50	57,66	54,12	45,91	57,46
T_579_A	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	1,50	56,03	52,49	44,28	55,83
T_579_A	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	1,50	56,03	52,49	44,28	55,83
T_579_B	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	4,50	57,71	54,17	45,96	57,51
T_579_B	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	4,50	57,71	54,17	45,96	57,51
T_579_C	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	7,50	58,07	54,53	46,32	57,87
T_579_C	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	7,50	58,07	54,53	46,32	57,87
T_57_A	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	1,50	42,37	39,45	30,87	42,39
T_57_B	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	4,50	43,20	40,30	31,72	43,23
T_57_C	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	7,50	44,20	41,26	32,70	44,22
T_580_A	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	1,50	55,58	52,03	43,83	55,38
T_580_A	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	1,50	55,58	52,03	43,83	55,38
T_580_B	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	4,50	57,29	53,75	45,55	57,10
T_580_B	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	4,50	57,29	53,75	45,55	57,10
T_580_C	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	7,50	57,62	54,08	45,87	57,42
T_580_C	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	7,50	57,62	54,08	45,87	57,42
T_581_A	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	1,50	55,99	52,45	44,23	55,79
T_581_A	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	1,50	55,99	52,45	44,23	55,79
T_581_B	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	4,50	57,72	54,18	45,97	57,52
T_581_B	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	4,50	57,72	54,18	45,97	57,52
T_581_C	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	7,50	58,11	54,56	46,36	57,91
T_581_C	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	7,50	58,11	54,56	46,36	57,91
T_582_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	1,50	55,51	51,97	43,77	55,32
T_582_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	1,50	55,51	51,97	43,77	55,32
T_582_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	4,50	57,23	53,68	45,48	57,03
T_582_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	4,50	57,23	53,68	45,48	57,03
T_582_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	7,50	57,57	54,02	45,82	57,37
T_582_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	7,50	57,57	54,02	45,82	57,37
T_583_A	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	1,50	56,02	52,48	44,26	55,82
T_583_A	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	1,50	56,02	52,48	44,26	55,82
T_583_B	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	4,50	57,78	54,23	46,02	57,58
T_583_B	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	4,50	57,78	54,23	46,02	57,58
T_583_C	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	7,50	58,13	54,59	46,38	57,93
T_583_C	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	7,50	58,13	54,59	46,38	57,93
T_584_A	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	1,50	54,59	51,10	42,57	54,35
T_584_A	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	1,50	54,59	51,10	42,57	54,35
T_584_B	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	4,50	55,92	52,41	43,97	55,69
T_584_B	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	4,50	55,92	52,41	43,97	55,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_584_C	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	7,50	56,39	52,88	44,50	56,17
T_584_C	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	7,50	56,39	52,88	44,50	56,17
T_585_A	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	1,50	53,14	49,82	40,30	52,77
T_585_A	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	1,50	53,14	49,82	40,30	52,77
T_585_B	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	4,50	52,41	49,09	39,64	52,06
T_585_B	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	4,50	52,41	49,09	39,64	52,06
T_585_C	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	7,50	51,54	48,23	38,94	51,22
T_585_C	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	7,50	51,54	48,23	38,94	51,22
T_586_A	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	1,50	53,13	49,81	40,30	52,76
T_586_A	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	1,50	53,13	49,81	40,30	52,76
T_586_B	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	4,50	52,44	49,12	39,70	52,09
T_586_B	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	4,50	52,44	49,12	39,70	52,09
T_586_C	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	7,50	51,60	48,28	39,03	51,28
T_586_C	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	7,50	51,60	48,28	39,03	51,28
T_587_A	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	1,50	53,18	49,86	40,30	52,80
T_587_A	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	1,50	53,18	49,86	40,30	52,80
T_587_B	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	4,50	52,39	49,07	39,60	52,03
T_587_B	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	4,50	52,39	49,07	39,60	52,03
T_587_C	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	7,50	51,48	48,16	38,85	51,15
T_587_C	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	7,50	51,48	48,16	38,85	51,15
T_588_A	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	1,50	53,20	49,87	40,40	52,84
T_588_A	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	1,50	53,20	49,87	40,40	52,84
T_588_B	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	4,50	52,58	49,24	39,89	52,24
T_588_B	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	4,50	52,58	49,24	39,89	52,24
T_588_C	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	7,50	51,82	48,48	39,29	51,51
T_588_C	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	7,50	51,82	48,48	39,29	51,51
T_589_A	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	1,50	53,19	49,88	40,29	52,81
T_589_A	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	1,50	53,19	49,88	40,29	52,81
T_589_B	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	4,50	52,35	49,04	39,52	51,99
T_589_B	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	4,50	52,35	49,04	39,52	51,99
T_589_C	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	7,50	51,40	48,09	38,73	51,07
T_589_C	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	7,50	51,40	48,09	38,73	51,07
T_58_A	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	1,50	38,04	34,73	26,33	37,91
T_58_A	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	1,50	38,04	34,73	26,33	37,91
T_58_B	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	4,50	39,34	36,10	27,65	39,23
T_58_B	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	4,50	39,34	36,10	27,65	39,23
T_58_C	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	7,50	41,37	38,30	29,80	41,34
T_58_C	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	7,50	41,37	38,30	29,80	41,34
T_590_A	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	1,50	53,17	49,84	40,40	52,81
T_590_A	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	1,50	53,17	49,84	40,40	52,81
T_590_B	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	4,50	52,60	49,25	39,92	52,25
T_590_B	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	4,50	52,60	49,25	39,92	52,25
T_590_C	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	7,50	51,87	48,52	39,36	51,56
T_590_C	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	7,50	51,87	48,52	39,36	51,56
T_591_A	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	1,50	53,29	49,97	40,38	52,91
T_591_A	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	1,50	53,29	49,97	40,38	52,91
T_591_B	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	4,50	52,45	49,13	39,61	52,08
T_591_B	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	4,50	52,45	49,13	39,61	52,08
T_591_C	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	7,50	51,49	48,18	38,82	51,16
T_591_C	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	7,50	51,49	48,18	38,82	51,16
T_592_A	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	1,50	53,27	49,92	40,54	52,91
T_592_A	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	1,50	53,27	49,92	40,54	52,91
T_592_B	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	4,50	52,75	49,39	40,12	52,41
T_592_B	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	4,50	52,75	49,39	40,12	52,41
T_592_C	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	7,50	52,10	48,74	39,65	51,80
T_592_C	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	7,50	52,10	48,74	39,65	51,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_593_A	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	1,50	53,36	50,05	40,45	52,98
T_593_A	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	1,50	53,36	50,05	40,45	52,98
T_593_B	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	4,50	52,46	49,15	39,61	52,09
T_593_B	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	4,50	52,46	49,15	39,61	52,09
T_593_C	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	7,50	51,45	48,15	38,75	51,11
T_593_C	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	7,50	51,45	48,15	38,75	51,11
T_594_A	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	1,50	53,49	50,13	40,81	53,14
T_594_A	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	1,50	53,49	50,13	40,81	53,14
T_594_B	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	4,50	53,05	49,68	40,49	52,72
T_594_B	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	4,50	53,05	49,68	40,49	52,72
T_594_C	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	7,50	52,51	49,13	40,13	52,22
T_594_C	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	7,50	52,51	49,13	40,13	52,22
T_595_A	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	1,50	53,43	50,13	40,49	53,05
T_595_A	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	1,50	53,43	50,13	40,49	53,05
T_595_B	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	4,50	52,49	49,19	39,59	52,12
T_595_B	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	4,50	52,49	49,19	39,59	52,12
T_595_C	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	7,50	51,41	48,11	38,63	51,06
T_595_C	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	7,50	51,41	48,11	38,63	51,06
T_596_A	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	1,50	46,61	43,14	34,74	46,40
T_596_A	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	1,50	46,61	43,14	34,74	46,40
T_596_B	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	4,50	47,69	44,22	35,80	47,48
T_596_B	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	4,50	47,69	44,22	35,80	47,48
T_596_C	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	7,50	48,66	45,20	36,79	48,46
T_596_C	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	7,50	48,66	45,20	36,79	48,46
T_596_D	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	10,50	49,65	46,18	37,80	49,45
T_596_D	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	10,50	49,65	46,18	37,80	49,45
T_596_E	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	13,50	50,56	47,14	38,75	50,38
T_596_E	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	13,50	50,56	47,14	38,75	50,38
T_597_A	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	1,50	59,78	56,23	48,04	59,58
T_597_A	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	1,50	59,78	56,23	48,04	59,58
T_597_B	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	4,50	60,99	57,44	49,26	60,80
T_597_B	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	4,50	60,99	57,44	49,26	60,80
T_597_C	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	7,50	61,00	57,45	49,27	60,81
T_597_C	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	7,50	61,00	57,45	49,27	60,81
T_597_D	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	10,50	60,85	57,30	49,11	60,65
T_597_D	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	10,50	60,85	57,30	49,11	60,65
T_597_E	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	13,50	60,63	57,09	48,91	60,44
T_597_E	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	13,50	60,63	57,09	48,91	60,44
T_598_A	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	1,50	54,48	50,93	42,75	54,29
T_598_A	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	1,50	54,48	50,93	42,75	54,29
T_598_B	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	4,50	56,14	52,60	44,41	55,95
T_598_B	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	4,50	56,14	52,60	44,41	55,95
T_598_C	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	7,50	56,45	52,91	44,73	56,26
T_598_C	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	7,50	56,45	52,91	44,73	56,26
T_598_D	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	10,50	56,65	53,11	44,93	56,46
T_598_D	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	10,50	56,65	53,11	44,93	56,46
T_598_E	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	13,50	56,48	52,95	44,76	56,29
T_598_E	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	13,50	56,48	52,95	44,76	56,29
T_599_A	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	1,50	55,68	52,14	43,95	55,49
T_599_A	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	1,50	55,68	52,14	43,95	55,49
T_599_B	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	4,50	57,23	53,69	45,50	57,04
T_599_B	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	4,50	57,23	53,69	45,50	57,04
T_599_C	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	7,50	57,46	53,92	45,73	57,27
T_599_C	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	7,50	57,46	53,92	45,73	57,27
T_599_D	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	10,50	57,55	54,01	45,82	57,36
T_599_D	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	10,50	57,55	54,01	45,82	57,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_599_E	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	13,50	57,32	53,79	45,60	57,13
T_599_E	Woningbouw Geestwater	97749,55	472951,17	13,50	57,32	53,79	45,60	57,13
T_59_A	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	1,50	38,43	35,16	26,74	38,32
T_59_B	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	4,50	39,65	36,46	27,99	39,56
T_59_C	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	7,50	41,65	38,59	30,09	41,62
T_600_A	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	1,50	53,16	49,61	41,43	52,97
T_600_A	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	1,50	53,16	49,61	41,43	52,97
T_600_B	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	4,50	54,93	51,39	43,20	54,74
T_600_B	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	4,50	54,93	51,39	43,20	54,74
T_600_C	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	7,50	55,37	51,83	43,64	55,18
T_600_C	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	7,50	55,37	51,83	43,64	55,18
T_600_D	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	10,50	55,73	52,20	44,01	55,54
T_600_D	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	10,50	55,73	52,20	44,01	55,54
T_600_E	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	13,50	55,81	52,29	44,09	55,63
T_600_E	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	13,50	55,81	52,29	44,09	55,63
T_601_A	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	1,50	56,93	53,38	45,20	56,74
T_601_A	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	1,50	56,93	53,38	45,20	56,74
T_601_B	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	4,50	58,25	54,70	46,52	58,06
T_601_B	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	4,50	58,25	54,70	46,52	58,06
T_601_C	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	7,50	58,39	54,86	46,68	58,21
T_601_C	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	7,50	58,39	54,86	46,68	58,21
T_601_D	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	10,50	58,41	54,87	46,69	58,22
T_601_D	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	10,50	58,41	54,87	46,69	58,22
T_601_E	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	13,50	58,31	54,77	46,58	58,12
T_601_E	Woningbouw Geestwater	97747,69	472945,53	13,50	58,31	54,77	46,58	58,12
T_602_A	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	1,50	51,91	48,38	40,19	51,72
T_602_A	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	1,50	51,91	48,38	40,19	51,72
T_602_B	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	4,50	53,66	50,12	41,93	53,47
T_602_B	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	4,50	53,66	50,12	41,93	53,47
T_602_C	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	7,50	54,32	50,78	42,59	54,13
T_602_C	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	7,50	54,32	50,78	42,59	54,13
T_602_D	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	10,50	54,81	51,28	43,09	54,62
T_602_D	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	10,50	54,81	51,28	43,09	54,62
T_602_E	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	13,50	55,11	51,59	43,40	54,93
T_602_E	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	13,50	55,11	51,59	43,40	54,93
T_603_A	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	1,50	48,28	44,86	36,11	48,02
T_603_A	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	1,50	48,28	44,86	36,11	48,02
T_603_B	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	4,50	49,01	45,58	36,85	48,75
T_603_B	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	4,50	49,01	45,58	36,85	48,75
T_603_C	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	7,50	49,63	46,21	37,56	49,39
T_603_C	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	7,50	49,63	46,21	37,56	49,39
T_603_D	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	10,50	50,81	47,37	38,83	50,59
T_603_D	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	10,50	50,81	47,37	38,83	50,59
T_603_E	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	13,50	51,37	47,94	39,45	51,16
T_603_E	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	13,50	51,37	47,94	39,45	51,16
T_604_A	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	1,50	56,33	52,86	44,27	56,08
T_604_A	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	1,50	56,33	52,86	44,27	56,08
T_604_B	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	4,50	57,54	54,04	45,57	57,30
T_604_B	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	4,50	57,54	54,04	45,57	57,30
T_604_C	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	7,50	57,68	54,17	45,75	57,45
T_604_C	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	7,50	57,68	54,17	45,75	57,45
T_604_D	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	10,50	57,61	54,10	45,72	57,39
T_604_D	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	10,50	57,61	54,10	45,72	57,39
T_604_E	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	13,50	57,43	53,92	45,56	57,21
T_604_E	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	13,50	57,43	53,92	45,56	57,21
T_605_A	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	1,50	56,07	52,60	43,97	55,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_605_A	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	1,50	56,07	52,60	43,97	55,81
T_605_B	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	4,50	57,13	53,65	45,12	56,89
T_605_B	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	4,50	57,13	53,65	45,12	56,89
T_605_C	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	7,50	57,40	53,90	45,45	57,17
T_605_C	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	7,50	57,40	53,90	45,45	57,17
T_605_D	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	10,50	57,31	53,81	45,40	57,09
T_605_D	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	10,50	57,31	53,81	45,40	57,09
T_605_E	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	13,50	57,01	53,50	45,12	56,79
T_605_E	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	13,50	57,01	53,50	45,12	56,79
T_606_A	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	1,50	56,76	53,27	44,75	56,52
T_606_A	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	1,50	56,76	53,27	44,75	56,52
T_606_B	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	4,50	58,05	54,55	46,13	57,83
T_606_B	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	4,50	58,05	54,55	46,13	57,83
T_606_C	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	7,50	58,10	54,59	46,21	57,88
T_606_C	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	7,50	58,10	54,59	46,21	57,88
T_606_D	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	10,50	58,03	54,51	46,16	57,81
T_606_D	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	10,50	58,03	54,51	46,16	57,81
T_606_E	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	13,50	57,87	54,35	46,02	57,66
T_606_E	Woningbouw Geestwater	97778,38	472941,69	13,50	57,87	54,35	46,02	57,66
T_607_A	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	1,50	55,21	51,76	43,04	54,94
T_607_A	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	1,50	55,21	51,76	43,04	54,94
T_607_B	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	4,50	56,23	52,76	44,16	55,98
T_607_B	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	4,50	56,23	52,76	44,16	55,98
T_607_C	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	7,50	56,58	53,09	44,59	56,34
T_607_C	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	7,50	56,58	53,09	44,59	56,34
T_607_D	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	10,50	56,67	53,17	44,72	56,44
T_607_D	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	10,50	56,67	53,17	44,72	56,44
T_607_E	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	13,50	56,55	53,04	44,64	56,33
T_607_E	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	13,50	56,55	53,04	44,64	56,33
T_608_A	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	1,50	57,29	53,79	45,34	57,06
T_608_A	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	1,50	57,29	53,79	45,34	57,06
T_608_B	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	4,50	58,58	55,06	46,69	58,36
T_608_B	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	4,50	58,58	55,06	46,69	58,36
T_608_C	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	7,50	58,58	55,06	46,71	58,36
T_608_C	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	7,50	58,58	55,06	46,71	58,36
T_608_D	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	10,50	58,50	54,97	46,65	58,28
T_608_D	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	10,50	58,50	54,97	46,65	58,28
T_608_E	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	13,50	58,34	54,82	46,51	58,13
T_608_E	Woningbouw Geestwater	97776,45	472935,83	13,50	58,34	54,82	46,51	58,13
T_609_A	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	1,50	59,13	55,58	47,38	58,93
T_609_A	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	1,50	59,13	55,58	47,38	58,93
T_609_B	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	4,50	60,56	57,02	48,82	60,37
T_609_B	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	4,50	60,56	57,02	48,82	60,37
T_609_C	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	7,50	60,54	57,00	48,80	60,35
T_609_C	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	7,50	60,54	57,00	48,80	60,35
T_609_D	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	10,50	60,44	56,89	48,69	60,24
T_609_D	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	10,50	60,44	56,89	48,69	60,24
T_609_E	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	13,50	60,25	56,71	48,51	60,06
T_609_E	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	13,50	60,25	56,71	48,51	60,06
T_60_A	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	1,50	38,03	34,72	26,31	37,90
T_60_B	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	4,50	39,40	36,18	27,71	39,30
T_60_C	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	7,50	41,49	38,47	29,95	41,48
T_610_A	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	1,50	51,91	48,37	40,17	51,72
T_610_A	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	1,50	51,91	48,37	40,17	51,72
T_610_B	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	4,50	53,63	50,09	41,90	53,44
T_610_B	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	4,50	53,63	50,09	41,90	53,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_610_C	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	7,50	54,27	50,73	42,54	54,08
T_610_C	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	7,50	54,27	50,73	42,54	54,08
T_611_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	1,50	56,42	52,87	44,69	56,23
T_611_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	1,50	56,42	52,87	44,69	56,23
T_611_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	4,50	58,14	54,60	46,42	57,95
T_611_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	4,50	58,14	54,60	46,42	57,95
T_611_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	7,50	58,43	54,88	46,70	58,24
T_611_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	7,50	58,43	54,88	46,70	58,24
T_612_A	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	1,50	56,23	52,68	44,50	56,04
T_612_A	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	1,50	56,23	52,68	44,50	56,04
T_612_B	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	4,50	57,99	54,44	46,26	57,80
T_612_B	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	4,50	57,99	54,44	46,26	57,80
T_612_C	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	7,50	58,30	54,75	46,57	58,11
T_612_C	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	7,50	58,30	54,75	46,57	58,11
T_613_A	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	1,50	56,60	53,05	44,87	56,41
T_613_A	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	1,50	56,60	53,05	44,87	56,41
T_613_B	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	4,50	58,29	54,74	46,56	58,10
T_613_B	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	4,50	58,29	54,74	46,56	58,10
T_613_C	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	7,50	58,55	55,00	46,82	58,36
T_613_C	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	7,50	58,55	55,00	46,82	58,36
T_614_A	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	1,50	56,07	52,52	44,34	55,88
T_614_A	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	1,50	56,07	52,52	44,34	55,88
T_614_B	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	4,50	57,85	54,30	46,12	57,66
T_614_B	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	4,50	57,85	54,30	46,12	57,66
T_614_C	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	7,50	58,19	54,64	46,46	58,00
T_614_C	Woningbouw Geestwater	97726,28	472972,86	7,50	58,19	54,64	46,46	58,00
T_615_A	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	1,50	56,80	53,25	45,07	56,61
T_615_A	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	1,50	56,80	53,25	45,07	56,61
T_615_B	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	4,50	58,46	54,91	46,73	58,27
T_615_B	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	4,50	58,46	54,91	46,73	58,27
T_615_C	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	7,50	58,70	55,15	46,97	58,51
T_615_C	Woningbouw Geestwater	97707,16	472979,15	7,50	58,70	55,15	46,97	58,51
T_616_A	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	1,50	54,20	50,69	42,49	54,02
T_616_A	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	1,50	54,20	50,69	42,49	54,02
T_616_B	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	4,50	55,79	52,27	44,08	55,61
T_616_B	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	4,50	55,79	52,27	44,08	55,61
T_616_C	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	7,50	56,03	52,50	44,31	55,84
T_616_C	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	7,50	56,03	52,50	44,31	55,84
T_617_A	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	1,50	44,93	41,72	33,34	44,85
T_617_A	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	1,50	44,93	41,72	33,34	44,85
T_617_B	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	4,50	45,36	42,15	33,75	45,28
T_617_B	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	4,50	45,36	42,15	33,75	45,28
T_617_C	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	7,50	45,92	42,71	34,29	45,84
T_617_C	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	7,50	45,92	42,71	34,29	45,84
T_618_A	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	1,50	45,09	41,87	33,49	45,01
T_618_A	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	1,50	45,09	41,87	33,49	45,01
T_618_B	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	4,50	45,46	42,25	33,86	45,38
T_618_B	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	4,50	45,46	42,25	33,86	45,38
T_618_C	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	7,50	46,01	42,79	34,38	45,92
T_618_C	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	7,50	46,01	42,79	34,38	45,92
T_619_A	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	1,50	45,29	42,00	33,65	45,18
T_619_A	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	1,50	45,29	42,00	33,65	45,18
T_619_B	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	4,50	45,90	42,61	34,24	45,79
T_619_B	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	4,50	45,90	42,61	34,24	45,79
T_619_C	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	7,50	46,57	43,27	34,89	46,45
T_619_C	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	7,50	46,57	43,27	34,89	46,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_61_A	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	1,50	38,91	35,71	27,28	38,83
T_61_B	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	4,50	40,03	36,88	28,42	39,97
T_61_C	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	7,50	41,93	38,89	30,39	41,91
T_620_A	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	1,50	45,30	42,06	33,70	45,21
T_620_A	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	1,50	45,30	42,06	33,70	45,21
T_620_B	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	4,50	45,64	42,40	34,03	45,55
T_620_B	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	4,50	45,64	42,40	34,03	45,55
T_620_C	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	7,50	46,21	42,97	34,58	46,12
T_620_C	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	7,50	46,21	42,97	34,58	46,12
T_621_A	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	1,50	45,58	42,22	33,89	45,44
T_621_A	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	1,50	45,58	42,22	33,89	45,44
T_621_B	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	4,50	46,27	42,90	34,56	46,13
T_621_B	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	4,50	46,27	42,90	34,56	46,13
T_621_C	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	7,50	46,99	43,61	35,27	46,84
T_621_C	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	7,50	46,99	43,61	35,27	46,84
T_622_A	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	1,50	45,97	42,51	33,94	45,73
T_622_A	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	1,50	45,97	42,51	33,94	45,73
T_622_B	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	4,50	47,38	43,93	35,34	47,14
T_622_B	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	4,50	47,38	43,93	35,34	47,14
T_622_C	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	7,50	48,33	44,88	36,36	48,11
T_622_C	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	7,50	48,33	44,88	36,36	48,11
T_622_D	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	10,50	49,18	45,70	37,21	48,95
T_622_D	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	10,50	49,18	45,70	37,21	48,95
T_623_A	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	1,50	50,63	47,11	38,88	50,44
T_623_A	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	1,50	50,63	47,11	38,88	50,44
T_623_B	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	4,50	51,75	48,23	40,00	51,56
T_623_B	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	4,50	51,75	48,23	40,00	51,56
T_623_C	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	7,50	52,63	49,11	40,88	52,44
T_623_C	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	7,50	52,63	49,11	40,88	52,44
T_623_D	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	10,50	52,95	49,41	41,19	52,75
T_623_D	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	10,50	52,95	49,41	41,19	52,75
T_624_A	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	1,50	49,89	46,37	38,13	49,70
T_624_A	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	1,50	49,89	46,37	38,13	49,70
T_624_B	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	4,50	50,96	47,44	39,19	50,77
T_624_B	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	4,50	50,96	47,44	39,19	50,77
T_624_C	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	7,50	51,78	48,25	40,01	51,58
T_624_C	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	7,50	51,78	48,25	40,01	51,58
T_624_D	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	10,50	52,15	48,62	40,38	51,95
T_624_D	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	10,50	52,15	48,62	40,38	51,95
T_625_A	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	1,50	50,97	47,44	39,23	50,78
T_625_A	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	1,50	50,97	47,44	39,23	50,78
T_625_B	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	4,50	52,10	48,58	40,36	51,91
T_625_B	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	4,50	52,10	48,58	40,36	51,91
T_625_C	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	7,50	53,03	49,50	41,29	52,84
T_625_C	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	7,50	53,03	49,50	41,29	52,84
T_625_D	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	10,50	53,31	49,76	41,55	53,11
T_625_D	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	10,50	53,31	49,76	41,55	53,11
T_626_A	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	1,50	48,89	45,37	37,09	48,69
T_626_A	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	1,50	48,89	45,37	37,09	48,69
T_626_B	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	4,50	49,95	46,43	38,13	49,74
T_626_B	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	4,50	49,95	46,43	38,13	49,74
T_626_C	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	7,50	50,83	47,30	39,03	50,63
T_626_C	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	7,50	50,83	47,30	39,03	50,63
T_626_D	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	10,50	51,35	47,82	39,55	51,15
T_626_D	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	10,50	51,35	47,82	39,55	51,15
T_627_A	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	1,50	50,81	47,29	39,07	50,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_627_A	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	1,50	50,81	47,29	39,07	50,62
T_627_B	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	4,50	51,89	48,37	40,15	51,70
T_627_B	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	4,50	51,89	48,37	40,15	51,70
T_627_C	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	7,50	52,80	49,28	41,06	52,61
T_627_C	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	7,50	52,80	49,28	41,06	52,61
T_627_D	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	10,50	53,11	49,56	41,36	52,91
T_627_D	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	10,50	53,11	49,56	41,36	52,91
T_628_A	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	1,50	44,53	41,11	32,87	44,39
T_628_A	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	1,50	44,53	41,11	32,87	44,39
T_628_B	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	4,50	45,53	42,10	33,86	45,38
T_628_B	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	4,50	45,53	42,10	33,86	45,38
T_628_C	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	7,50	46,95	43,53	35,28	46,80
T_628_C	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	7,50	46,95	43,53	35,28	46,80
T_628_D	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	10,50	49,80	46,35	38,12	49,64
T_628_D	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	10,50	49,80	46,35	38,12	49,64
T_629_A	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	1,50	43,40	40,18	31,79	43,32
T_629_A	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	1,50	43,40	40,18	31,79	43,32
T_629_B	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	4,50	43,88	40,69	32,28	43,81
T_629_B	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	4,50	43,88	40,69	32,28	43,81
T_629_C	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	7,50	44,74	41,58	33,14	44,68
T_629_C	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	7,50	44,74	41,58	33,14	44,68
T_62_A	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	1,50	37,92	34,63	26,18	37,79
T_62_B	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	4,50	39,37	36,16	27,64	39,26
T_62_C	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	7,50	41,41	38,39	29,84	41,39
T_630_A	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	1,50	42,83	39,67	31,25	42,77
T_630_A	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	1,50	42,83	39,67	31,25	42,77
T_630_B	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	4,50	43,39	40,25	31,80	43,33
T_630_B	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	4,50	43,39	40,25	31,80	43,33
T_630_C	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	7,50	44,47	41,36	32,88	44,42
T_630_C	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	7,50	44,47	41,36	32,88	44,42
T_631_A	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	1,50	43,38	40,15	31,76	43,29
T_631_A	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	1,50	43,38	40,15	31,76	43,29
T_631_B	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	4,50	43,97	40,76	32,34	43,89
T_631_B	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	4,50	43,97	40,76	32,34	43,89
T_631_C	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	7,50	44,83	41,66	33,21	44,76
T_631_C	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	7,50	44,83	41,66	33,21	44,76
T_632_A	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	1,50	42,47	39,38	30,92	42,44
T_632_A	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	1,50	42,47	39,38	30,92	42,44
T_632_B	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	4,50	43,14	40,05	31,58	43,10
T_632_B	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	4,50	43,14	40,05	31,58	43,10
T_632_C	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	7,50	44,12	41,03	32,55	44,08
T_632_C	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	7,50	44,12	41,03	32,55	44,08
T_633_A	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	1,50	42,48	39,32	30,87	42,41
T_633_A	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	1,50	42,48	39,32	30,87	42,41
T_633_B	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	4,50	43,20	40,05	31,58	43,13
T_633_B	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	4,50	43,20	40,05	31,58	43,13
T_633_C	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	7,50	44,09	40,98	32,48	44,04
T_633_C	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	7,50	44,09	40,98	32,48	44,04
T_634_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	1,50	44,36	40,92	32,31	44,12
T_634_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	1,50	44,36	40,92	32,31	44,12
T_634_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	4,50	45,88	42,45	33,80	45,64
T_634_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	4,50	45,88	42,45	33,80	45,64
T_634_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	7,50	47,05	43,66	35,06	46,84
T_634_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	7,50	47,05	43,66	35,06	46,84
T_635_A	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	1,50	41,07	38,00	29,59	41,06
T_635_A	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	1,50	41,07	38,00	29,59	41,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_635_B	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	4,50	41,97	38,88	30,48	41,95
T_635_B	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	4,50	41,97	38,88	30,48	41,95
T_635_C	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	7,50	43,70	40,54	32,16	43,65
T_635_C	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	7,50	43,70	40,54	32,16	43,65
T_636_A	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	1,50	42,10	38,58	30,35	41,91
T_636_A	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	1,50	42,10	38,58	30,35	41,91
T_636_B	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	4,50	43,12	39,60	31,36	42,93
T_636_B	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	4,50	43,12	39,60	31,36	42,93
T_636_C	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	7,50	44,58	41,09	32,83	44,40
T_636_C	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	7,50	44,58	41,09	32,83	44,40
T_637_A	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	1,50	43,83	40,73	32,31	43,80
T_637_A	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	1,50	43,83	40,73	32,31	43,80
T_637_B	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	4,50	44,20	41,10	32,67	44,17
T_637_B	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	4,50	44,20	41,10	32,67	44,17
T_637_C	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	7,50	44,62	41,51	33,07	44,58
T_637_C	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	7,50	44,62	41,51	33,07	44,58
T_638_A	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	1,50	43,57	40,46	32,03	43,53
T_638_A	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	1,50	43,57	40,46	32,03	43,53
T_638_B	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	4,50	44,05	40,96	32,52	44,02
T_638_B	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	4,50	44,05	40,96	32,52	44,02
T_638_C	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	7,50	44,56	41,46	33,01	44,52
T_638_C	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	7,50	44,56	41,46	33,01	44,52
T_639_A	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	1,50	43,36	39,87	31,64	43,18
T_639_A	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	1,50	43,36	39,87	31,64	43,18
T_639_B	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	4,50	44,16	40,67	32,44	43,98
T_639_B	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	4,50	44,16	40,67	32,44	43,98
T_639_C	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	7,50	45,23	41,75	33,50	45,05
T_639_C	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	7,50	45,23	41,75	33,50	45,05
T_63_A	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	1,50	38,87	35,70	27,27	38,80
T_63_B	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	4,50	39,97	36,84	28,39	39,92
T_63_C	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	7,50	41,86	38,82	30,33	41,84
T_640_A	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	1,50	50,38	46,93	38,71	50,23
T_640_A	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	1,50	50,38	46,93	38,71	50,23
T_640_B	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	4,50	50,99	47,54	39,31	50,83
T_640_B	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	4,50	50,99	47,54	39,31	50,83
T_640_C	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	7,50	51,77	48,31	40,09	51,61
T_640_C	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	7,50	51,77	48,31	40,09	51,61
T_641_A	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	1,50	46,88	43,39	35,17	46,71
T_641_A	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	1,50	46,88	43,39	35,17	46,71
T_641_B	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	4,50	47,05	43,56	35,33	46,87
T_641_B	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	4,50	47,05	43,56	35,33	46,87
T_641_C	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	7,50	47,89	44,39	36,16	47,71
T_641_C	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	7,50	47,89	44,39	36,16	47,71
T_642_A	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	1,50	49,78	46,23	38,05	49,59
T_642_A	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	1,50	49,78	46,23	38,05	49,59
T_642_B	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	4,50	50,47	46,93	38,74	50,28
T_642_B	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	4,50	50,47	46,93	38,74	50,28
T_642_C	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	7,50	51,45	47,91	39,72	51,26
T_642_C	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	7,50	51,45	47,91	39,72	51,26
T_643_A	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	1,50	50,25	46,81	38,58	50,10
T_643_A	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	1,50	50,25	46,81	38,58	50,10
T_643_B	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	4,50	50,81	47,36	39,13	50,65
T_643_B	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	4,50	50,81	47,36	39,13	50,65
T_643_C	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	7,50	51,55	48,09	39,86	51,39
T_643_C	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	7,50	51,55	48,09	39,86	51,39
T_644_A	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	1,50	50,78	47,33	39,10	50,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_644_A	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	1,50	50,78	47,33	39,10	50,62
T_644_B	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	4,50	51,54	48,08	39,85	51,38
T_644_B	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	4,50	51,54	48,08	39,85	51,38
T_644_C	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	7,50	52,38	48,90	40,69	52,21
T_644_C	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	7,50	52,38	48,90	40,69	52,21
T_645_A	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	1,50	45,44	41,95	33,73	45,27
T_645_A	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	1,50	45,44	41,95	33,73	45,27
T_645_B	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	4,50	46,54	43,05	34,82	46,36
T_645_B	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	4,50	46,54	43,05	34,82	46,36
T_645_C	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	7,50	47,77	44,27	36,04	47,59
T_645_C	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	7,50	47,77	44,27	36,04	47,59
T_646_A	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	1,50	42,92	39,91	31,47	42,93
T_646_A	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	1,50	42,92	39,91	31,47	42,93
T_646_B	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	4,50	43,61	40,56	32,12	43,60
T_646_B	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	4,50	43,61	40,56	32,12	43,60
T_646_C	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	7,50	44,54	41,43	32,99	44,50
T_646_C	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	7,50	44,54	41,43	32,99	44,50
T_647_A	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	1,50	44,45	41,08	32,79	44,32
T_647_A	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	1,50	44,45	41,08	32,79	44,32
T_647_B	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	4,50	45,04	41,67	33,37	44,91
T_647_B	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	4,50	45,04	41,67	33,37	44,91
T_647_C	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	7,50	46,11	42,73	34,42	45,97
T_647_C	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	7,50	46,11	42,73	34,42	45,97
T_648_A	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	1,50	47,14	43,61	35,41	46,95
T_648_A	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	1,50	47,14	43,61	35,41	46,95
T_648_B	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	4,50	47,89	44,36	36,16	47,70
T_648_B	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	4,50	47,89	44,36	36,16	47,70
T_648_C	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	7,50	48,92	45,40	37,20	48,74
T_648_C	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	7,50	48,92	45,40	37,20	48,74
T_649_A	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	1,50	50,89	47,43	39,21	50,73
T_649_A	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	1,50	50,89	47,43	39,21	50,73
T_649_B	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	4,50	51,73	48,26	40,05	51,57
T_649_B	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	4,50	51,73	48,26	40,05	51,57
T_649_C	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	7,50	52,56	49,09	40,87	52,40
T_649_C	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	7,50	52,56	49,09	40,87	52,40
T_64_A	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	1,50	37,92	34,64	26,12	37,78
T_64_B	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	4,50	39,46	36,27	27,69	39,35
T_64_C	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	7,50	41,72	38,72	30,14	41,70
T_650_A	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	1,50	50,36	46,84	38,64	50,18
T_650_A	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	1,50	50,36	46,84	38,64	50,18
T_650_B	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	4,50	50,97	47,45	39,25	50,79
T_650_B	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	4,50	50,97	47,45	39,25	50,79
T_650_C	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	7,50	51,77	48,24	40,04	51,58
T_650_C	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	7,50	51,77	48,24	40,04	51,58
T_651_A	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	1,50	50,81	47,26	39,07	50,61
T_651_A	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	1,50	50,81	47,26	39,07	50,61
T_651_B	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	4,50	51,68	48,14	39,95	51,49
T_651_B	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	4,50	51,68	48,14	39,95	51,49
T_651_C	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	7,50	52,58	49,04	40,85	52,39
T_651_C	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	7,50	52,58	49,04	40,85	52,39
T_652_A	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	1,50	46,56	43,31	33,80	46,23
T_652_A	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	1,50	46,56	43,31	33,80	46,23
T_652_B	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	4,50	46,55	43,31	33,86	46,23
T_652_B	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	4,50	46,55	43,31	33,86	46,23
T_652_C	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	7,50	46,56	43,37	34,05	46,29
T_652_C	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	7,50	46,56	43,37	34,05	46,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_653_A	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	1,50	51,86	48,61	39,01	51,51
T_653_A	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	1,50	51,86	48,61	39,01	51,51
T_653_B	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	4,50	51,53	48,31	38,76	51,20
T_653_B	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	4,50	51,53	48,31	38,76	51,20
T_653_C	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	7,50	50,74	47,54	38,03	50,43
T_653_C	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	7,50	50,74	47,54	38,03	50,43
T_654_A	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	1,50	51,93	48,67	39,07	51,57
T_654_A	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	1,50	51,93	48,67	39,07	51,57
T_654_B	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	4,50	51,59	48,37	38,80	51,26
T_654_B	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	4,50	51,59	48,37	38,80	51,26
T_654_C	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	7,50	50,79	47,59	38,07	50,48
T_654_C	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	7,50	50,79	47,59	38,07	50,48
T_655_A	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	1,50	51,74	48,50	38,91	51,40
T_655_A	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	1,50	51,74	48,50	38,91	51,40
T_655_B	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	4,50	51,45	48,24	38,71	51,13
T_655_B	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	4,50	51,45	48,24	38,71	51,13
T_655_C	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	7,50	50,70	47,52	38,04	50,40
T_655_C	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	7,50	50,70	47,52	38,04	50,40
T_656_A	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	1,50	39,70	37,04	28,46	39,85
T_656_A	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	1,50	39,70	37,04	28,46	39,85
T_656_B	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	4,50	40,63	37,94	29,37	40,77
T_656_B	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	4,50	40,63	37,94	29,37	40,77
T_656_C	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	7,50	42,39	39,66	31,10	42,51
T_656_C	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	7,50	42,39	39,66	31,10	42,51
T_657_A	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	1,50	38,96	36,44	27,81	39,18
T_657_A	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	1,50	38,96	36,44	27,81	39,18
T_657_B	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	4,50	39,82	37,28	28,65	40,02
T_657_B	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	4,50	39,82	37,28	28,65	40,02
T_657_C	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	7,50	41,41	38,82	30,21	41,59
T_657_C	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	7,50	41,41	38,82	30,21	41,59
T_658_A	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	1,50	40,32	37,51	28,99	40,41
T_658_A	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	1,50	40,32	37,51	28,99	40,41
T_658_B	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	4,50	41,20	38,39	29,87	41,29
T_658_B	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	4,50	41,20	38,39	29,87	41,29
T_658_C	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	7,50	43,05	40,27	31,73	43,15
T_658_C	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	7,50	43,05	40,27	31,73	43,15
T_659_A	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	1,50	51,84	48,59	38,96	51,48
T_659_A	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	1,50	51,84	48,59	38,96	51,48
T_659_B	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	4,50	51,62	48,38	38,81	51,28
T_659_B	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	4,50	51,62	48,38	38,81	51,28
T_659_C	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	7,50	51,02	47,81	38,32	50,71
T_659_C	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	7,50	51,02	47,81	38,32	50,71
T_65_A	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	1,50	39,76	36,73	28,23	39,75
T_65_B	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	4,50	40,70	37,69	29,19	40,70
T_65_C	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	7,50	42,26	39,29	30,77	42,27
T_660_A	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	1,50	51,92	48,67	39,08	51,57
T_660_A	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	1,50	51,92	48,67	39,08	51,57
T_660_B	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	4,50	51,70	48,48	38,92	51,37
T_660_B	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	4,50	51,70	48,48	38,92	51,37
T_660_C	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	7,50	51,14	47,94	38,46	50,83
T_660_C	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	7,50	51,14	47,94	38,46	50,83
T_661_A	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	1,50	51,81	48,55	38,92	51,45
T_661_A	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	1,50	51,81	48,55	38,92	51,45
T_661_B	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	4,50	51,57	48,33	38,76	51,23
T_661_B	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	4,50	51,57	48,33	38,76	51,23
T_661_C	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	7,50	50,96	47,74	38,24	50,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_661_C	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	7,50	50,96	47,74	38,24	50,64
T_662_A	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	1,50	51,99	48,75	39,15	51,64
T_662_A	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	1,50	51,99	48,75	39,15	51,64
T_662_B	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	4,50	51,82	48,60	39,05	51,49
T_662_B	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	4,50	51,82	48,60	39,05	51,49
T_662_C	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	7,50	51,30	48,11	38,65	51,00
T_662_C	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	7,50	51,30	48,11	38,65	51,00
T_663_A	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	1,50	51,81	48,55	38,94	51,45
T_663_A	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	1,50	51,81	48,55	38,94	51,45
T_663_B	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	4,50	51,58	48,35	38,78	51,24
T_663_B	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	4,50	51,58	48,35	38,78	51,24
T_663_C	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	7,50	50,91	47,70	38,21	50,60
T_663_C	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	7,50	50,91	47,70	38,21	50,60
T_664_A	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	1,50	52,11	48,87	39,29	51,77
T_664_A	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	1,50	52,11	48,87	39,29	51,77
T_664_B	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	4,50	51,94	48,72	39,18	51,61
T_664_B	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	4,50	51,94	48,72	39,18	51,61
T_664_C	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	7,50	51,45	48,28	38,83	51,16
T_664_C	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	7,50	51,45	48,28	38,83	51,16
T_665_A	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	1,50	51,81	48,55	38,93	51,45
T_665_A	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	1,50	51,81	48,55	38,93	51,45
T_665_B	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	4,50	51,54	48,30	38,73	51,20
T_665_B	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	4,50	51,54	48,30	38,73	51,20
T_665_C	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	7,50	50,87	47,65	38,15	50,55
T_665_C	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	7,50	50,87	47,65	38,15	50,55
T_666_A	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	1,50	52,24	48,99	39,40	51,89
T_666_A	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	1,50	52,24	48,99	39,40	51,89
T_666_B	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	4,50	52,07	48,85	39,31	51,74
T_666_B	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	4,50	52,07	48,85	39,31	51,74
T_666_C	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	7,50	51,57	48,39	38,93	51,28
T_666_C	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	7,50	51,57	48,39	38,93	51,28
T_667_A	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	1,50	51,81	48,55	38,93	51,45
T_667_A	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	1,50	51,81	48,55	38,93	51,45
T_667_B	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	4,50	51,54	48,31	38,73	51,20
T_667_B	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	4,50	51,54	48,31	38,73	51,20
T_667_C	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	7,50	50,84	47,63	38,13	50,53
T_667_C	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	7,50	50,84	47,63	38,13	50,53
T_668_A	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	1,50	52,55	49,30	39,71	52,20
T_668_A	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	1,50	52,55	49,30	39,71	52,20
T_668_B	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	4,50	52,38	49,17	39,62	52,06
T_668_B	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	4,50	52,38	49,17	39,62	52,06
T_668_C	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	7,50	51,87	48,69	39,23	51,58
T_668_C	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	7,50	51,87	48,69	39,23	51,58
T_669_A	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	1,50	51,84	48,59	38,98	51,49
T_669_A	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	1,50	51,84	48,59	38,98	51,49
T_669_B	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	4,50	51,58	48,36	38,80	51,25
T_669_B	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	4,50	51,58	48,36	38,80	51,25
T_669_C	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	7,50	50,87	47,67	38,18	50,56
T_669_C	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	7,50	50,87	47,67	38,18	50,56
T_66_A	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	1,50	38,61	35,48	26,87	38,52
T_66_B	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	4,50	40,10	37,01	28,37	40,02
T_66_C	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	7,50	42,40	39,46	30,85	42,40
T_670_A	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	1,50	53,08	49,82	40,22	52,72
T_670_A	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	1,50	53,08	49,82	40,22	52,72
T_670_B	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	4,50	52,84	49,62	40,06	52,51
T_670_B	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	4,50	52,84	49,62	40,06	52,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_670_C	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	7,50	52,21	49,03	39,56	51,92
T_670_C	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	7,50	52,21	49,03	39,56	51,92
T_671_A	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	1,50	51,82	48,56	38,94	51,46
T_671_A	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	1,50	51,82	48,56	38,94	51,46
T_671_B	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	4,50	51,54	48,31	38,75	51,21
T_671_B	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	4,50	51,54	48,31	38,75	51,21
T_671_C	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	7,50	50,82	47,62	38,12	50,51
T_671_C	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	7,50	50,82	47,62	38,12	50,51
T_672_A	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	1,50	46,26	42,97	33,42	45,90
T_672_A	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	1,50	46,26	42,97	33,42	45,90
T_672_B	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	4,50	46,34	43,09	33,61	46,01
T_672_B	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	4,50	46,34	43,09	33,61	46,01
T_672_C	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	7,50	46,38	43,21	33,87	46,12
T_672_C	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	7,50	46,38	43,21	33,87	46,12
T_673_A	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	1,50	42,30	39,52	30,92	42,39
T_673_A	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	1,50	42,30	39,52	30,92	42,39
T_673_B	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	4,50	43,16	40,37	31,76	43,24
T_673_B	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	4,50	43,16	40,37	31,76	43,24
T_673_C	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	7,50	44,68	41,92	33,31	44,78
T_673_C	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	7,50	44,68	41,92	33,31	44,78
T_674_A	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	1,50	42,14	39,34	30,75	42,22
T_674_A	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	1,50	42,14	39,34	30,75	42,22
T_674_B	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	4,50	43,07	40,26	31,67	43,15
T_674_B	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	4,50	43,07	40,26	31,67	43,15
T_674_C	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	7,50	44,64	41,86	33,27	44,73
T_674_C	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	7,50	44,64	41,86	33,27	44,73
T_675_A	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	1,50	42,69	39,90	31,29	42,77
T_675_A	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	1,50	42,69	39,90	31,29	42,77
T_675_B	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	4,50	43,50	40,71	32,09	43,58
T_675_B	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	4,50	43,50	40,71	32,09	43,58
T_675_C	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	7,50	44,90	42,14	33,52	44,99
T_675_C	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	7,50	44,90	42,14	33,52	44,99
T_676_A	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	1,50	41,79	38,98	30,43	41,87
T_676_A	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	1,50	41,79	38,98	30,43	41,87
T_676_B	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	4,50	42,69	39,88	31,32	42,77
T_676_B	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	4,50	42,69	39,88	31,32	42,77
T_676_C	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	7,50	44,30	41,54	32,96	44,40
T_676_C	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	7,50	44,30	41,54	32,96	44,40
T_677_A	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	1,50	43,07	40,34	31,72	43,18
T_677_A	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	1,50	43,07	40,34	31,72	43,18
T_677_B	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	4,50	43,81	41,08	32,46	43,92
T_677_B	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	4,50	43,81	41,08	32,46	43,92
T_677_C	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	7,50	44,97	42,26	33,63	45,09
T_677_C	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	7,50	44,97	42,26	33,63	45,09
T_678_A	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	1,50	41,31	38,59	30,02	41,44
T_678_A	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	1,50	41,31	38,59	30,02	41,44
T_678_B	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	4,50	42,19	39,47	30,90	42,32
T_678_B	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	4,50	42,19	39,47	30,90	42,32
T_678_C	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	7,50	43,99	41,29	32,70	44,12
T_678_C	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	7,50	43,99	41,29	32,70	44,12
T_679_A	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	1,50	43,06	40,37	31,77	43,19
T_679_A	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	1,50	43,06	40,37	31,77	43,19
T_679_B	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	4,50	43,78	41,09	32,48	43,91
T_679_B	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	4,50	43,78	41,09	32,48	43,91
T_679_C	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	7,50	44,95	42,27	33,65	45,08
T_679_C	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	7,50	44,95	42,27	33,65	45,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_67_A	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	1,50	40,90	38,01	29,51	40,96
T_67_B	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	4,50	41,73	38,84	30,33	41,78
T_67_C	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	7,50	42,93	40,03	31,52	42,98
T_680_A	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	1,50	40,72	38,08	29,48	40,88
T_680_A	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	1,50	40,72	38,08	29,48	40,88
T_680_B	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	4,50	41,88	39,22	30,61	42,03
T_680_B	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	4,50	41,88	39,22	30,61	42,03
T_680_C	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	7,50	43,75	41,10	32,48	43,90
T_680_C	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	7,50	43,75	41,10	32,48	43,90
T_681_A	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	1,50	43,27	40,57	31,93	43,39
T_681_A	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	1,50	43,27	40,57	31,93	43,39
T_681_B	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	4,50	44,00	41,30	32,65	44,12
T_681_B	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	4,50	44,00	41,30	32,65	44,12
T_681_C	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	7,50	45,20	42,50	33,86	45,32
T_681_C	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	7,50	45,20	42,50	33,86	45,32
T_682_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	1,50	40,06	37,46	28,85	40,24
T_682_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	1,50	40,06	37,46	28,85	40,24
T_682_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	4,50	41,40	38,77	30,16	41,56
T_682_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	4,50	41,40	38,77	30,16	41,56
T_682_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	7,50	43,56	40,91	32,31	43,71
T_682_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	7,50	43,56	40,91	32,31	43,71
T_683_A	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	1,50	43,20	40,54	31,90	43,34
T_683_A	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	1,50	43,20	40,54	31,90	43,34
T_683_B	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	4,50	43,96	41,28	32,63	44,09
T_683_B	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	4,50	43,96	41,28	32,63	44,09
T_683_C	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	7,50	45,23	42,55	33,91	45,36
T_683_C	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	7,50	45,23	42,55	33,91	45,36
T_684_A	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	1,50	40,65	37,89	29,35	40,76
T_684_A	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	1,50	40,65	37,89	29,35	40,76
T_684_B	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	4,50	41,72	38,96	30,41	41,83
T_684_B	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	4,50	41,72	38,96	30,41	41,83
T_684_C	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	7,50	43,72	41,00	32,43	43,85
T_684_C	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	7,50	43,72	41,00	32,43	43,85
T_685_A	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	1,50	43,57	40,95	32,30	43,73
T_685_A	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	1,50	43,57	40,95	32,30	43,73
T_685_B	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	4,50	44,21	41,57	32,93	44,36
T_685_B	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	4,50	44,21	41,57	32,93	44,36
T_685_C	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	7,50	45,36	42,73	34,08	45,51
T_685_C	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	7,50	45,36	42,73	34,08	45,51
T_686_A	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	1,50	50,22	47,18	37,91	50,03
T_686_A	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	1,50	50,22	47,18	37,91	50,03
T_686_B	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	4,50	50,60	47,60	38,38	50,44
T_686_B	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	4,50	50,60	47,60	38,38	50,44
T_686_C	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	7,50	50,64	47,67	38,53	50,51
T_686_C	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	7,50	50,64	47,67	38,53	50,51
T_687_A	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	1,50	51,37	48,09	38,44	51,00
T_687_A	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	1,50	51,37	48,09	38,44	51,00
T_687_B	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	4,50	50,91	47,63	37,99	50,54
T_687_B	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	4,50	50,91	47,63	37,99	50,54
T_687_C	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	7,50	50,01	46,75	37,16	49,66
T_687_C	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	7,50	50,01	46,75	37,16	49,66
T_688_A	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	1,50	51,41	48,13	38,47	51,03
T_688_A	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	1,50	51,41	48,13	38,47	51,03
T_688_B	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	4,50	50,96	47,69	38,07	50,60
T_688_B	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	4,50	50,96	47,69	38,07	50,60
T_688_C	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	7,50	50,09	46,83	37,25	49,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_688_C	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	7,50	50,09	46,83	37,25	49,74
T_689_A	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	1,50	51,32	48,04	38,37	50,94
T_689_A	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	1,50	51,32	48,04	38,37	50,94
T_689_B	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	4,50	50,83	47,55	37,92	50,46
T_689_B	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	4,50	50,83	47,55	37,92	50,46
T_689_C	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	7,50	49,92	46,66	37,06	49,56
T_689_C	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	7,50	49,92	46,66	37,06	49,56
T_68_A	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	1,50	39,81	36,83	28,15	39,78
T_68_B	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	4,50	41,07	38,09	29,39	41,03
T_68_C	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	7,50	43,14	40,24	31,60	43,16
T_690_A	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	1,50	51,38	48,10	38,45	51,01
T_690_A	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	1,50	51,38	48,10	38,45	51,01
T_690_B	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	4,50	50,96	47,69	38,05	50,59
T_690_B	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	4,50	50,96	47,69	38,05	50,59
T_690_C	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	7,50	50,10	46,84	37,25	49,75
T_690_C	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	7,50	50,10	46,84	37,25	49,75
T_691_A	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	1,50	51,26	47,98	38,33	50,89
T_691_A	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	1,50	51,26	47,98	38,33	50,89
T_691_B	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	4,50	50,76	47,49	37,84	50,39
T_691_B	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	4,50	50,76	47,49	37,84	50,39
T_691_C	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	7,50	49,84	46,57	36,98	49,48
T_691_C	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	7,50	49,84	46,57	36,98	49,48
T_692_A	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	1,50	51,37	48,09	38,43	50,99
T_692_A	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	1,50	51,37	48,09	38,43	50,99
T_692_B	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	4,50	50,95	47,67	38,04	50,58
T_692_B	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	4,50	50,95	47,67	38,04	50,58
T_692_C	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	7,50	50,08	46,82	37,22	49,72
T_692_C	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	7,50	50,08	46,82	37,22	49,72
T_693_A	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	1,50	51,18	47,90	38,25	50,81
T_693_A	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	1,50	51,18	47,90	38,25	50,81
T_693_B	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	4,50	50,68	47,42	37,79	50,32
T_693_B	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	4,50	50,68	47,42	37,79	50,32
T_693_C	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	7,50	49,75	46,50	36,93	49,40
T_693_C	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	7,50	49,75	46,50	36,93	49,40
T_694_A	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	1,50	51,40	48,12	38,47	51,03
T_694_A	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	1,50	51,40	48,12	38,47	51,03
T_694_B	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	4,50	51,00	47,73	38,09	50,63
T_694_B	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	4,50	51,00	47,73	38,09	50,63
T_694_C	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	7,50	50,14	46,88	37,29	49,79
T_694_C	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	7,50	50,14	46,88	37,29	49,79
T_695_A	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	1,50	50,92	47,64	38,00	50,55
T_695_A	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	1,50	50,92	47,64	38,00	50,55
T_695_B	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	4,50	50,40	47,14	37,52	50,04
T_695_B	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	4,50	50,40	47,14	37,52	50,04
T_695_C	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	7,50	49,44	46,19	36,63	49,10
T_695_C	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	7,50	49,44	46,19	36,63	49,10
T_696_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	1,50	42,93	39,66	30,03	42,56
T_696_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	1,50	42,93	39,66	30,03	42,56
T_696_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	4,50	42,84	39,58	30,04	42,50
T_696_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	4,50	42,84	39,58	30,04	42,50
T_696_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	7,50	43,06	39,88	30,54	42,79
T_696_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	7,50	43,06	39,88	30,54	42,79
T_697_A	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	1,50	33,36	30,47	21,69	33,35
T_697_A	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	1,50	33,36	30,47	21,69	33,35
T_697_B	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	4,50	36,25	33,38	24,64	36,26
T_697_B	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	4,50	36,25	33,38	24,64	36,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_697_C	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	7,50	40,59	37,74	29,07	40,63
T_697_C	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	7,50	40,59	37,74	29,07	40,63
T_698_A	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	1,50	34,23	31,30	22,43	34,18
T_698_A	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	1,50	34,23	31,30	22,43	34,18
T_698_B	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	4,50	36,61	33,71	24,90	36,59
T_698_B	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	4,50	36,61	33,71	24,90	36,59
T_698_C	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	7,50	40,59	37,75	29,05	40,62
T_698_C	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	7,50	40,59	37,75	29,05	40,62
T_699_A	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	1,50	32,63	29,65	20,89	32,58
T_699_A	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	1,50	32,63	29,65	20,89	32,58
T_699_B	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	4,50	36,17	33,25	24,55	36,16
T_699_B	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	4,50	36,17	33,25	24,55	36,16
T_699_C	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	7,50	40,47	37,60	28,97	40,51
T_699_C	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	7,50	40,47	37,60	28,97	40,51
T_69_A	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	1,50	35,69	32,81	24,05	35,69
T_69_B	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	4,50	37,10	34,21	25,44	37,09
T_69_C	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	7,50	38,94	36,08	27,36	38,96
T_700_A	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	1,50	33,53	30,59	21,77	33,49
T_700_A	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	1,50	33,53	30,59	21,77	33,49
T_700_B	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	4,50	36,19	33,25	24,49	36,16
T_700_B	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	4,50	36,19	33,25	24,49	36,16
T_700_C	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	7,50	40,38	37,56	28,85	40,42
T_700_C	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	7,50	40,38	37,56	28,85	40,42
T_701_A	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	1,50	34,60	31,75	23,03	34,62
T_701_A	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	1,50	34,60	31,75	23,03	34,62
T_701_B	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	4,50	37,09	34,18	25,53	37,10
T_701_B	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	4,50	37,09	34,18	25,53	37,10
T_701_C	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	7,50	40,90	38,03	29,41	40,94
T_701_C	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	7,50	40,90	38,03	29,41	40,94
T_702_A	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	1,50	32,80	29,89	21,14	32,79
T_702_A	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	1,50	32,80	29,89	21,14	32,79
T_702_B	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	4,50	35,48	32,57	23,84	35,47
T_702_B	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	4,50	35,48	32,57	23,84	35,47
T_702_C	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	7,50	40,26	37,43	28,76	40,31
T_702_C	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	7,50	40,26	37,43	28,76	40,31
T_703_A	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	1,50	34,18	31,36	22,65	34,22
T_703_A	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	1,50	34,18	31,36	22,65	34,22
T_703_B	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	4,50	37,10	34,25	25,60	37,14
T_703_B	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	4,50	37,10	34,25	25,60	37,14
T_703_C	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	7,50	41,06	38,22	29,60	41,11
T_703_C	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	7,50	41,06	38,22	29,60	41,11
T_704_A	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	1,50	33,31	30,38	21,63	33,29
T_704_A	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	1,50	33,31	30,38	21,63	33,29
T_704_B	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	4,50	35,98	33,03	24,33	35,96
T_704_B	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	4,50	35,98	33,03	24,33	35,96
T_704_C	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	7,50	40,70	37,83	29,18	40,73
T_704_C	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	7,50	40,70	37,83	29,18	40,73
T_705_A	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	1,50	34,31	31,37	22,56	34,27
T_705_A	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	1,50	34,31	31,37	22,56	34,27
T_705_B	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	4,50	37,17	34,26	25,56	37,17
T_705_B	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	4,50	37,17	34,26	25,56	37,17
T_705_C	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	7,50	41,00	38,13	29,50	41,04
T_705_C	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	7,50	41,00	38,13	29,50	41,04
T_706_A	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	1,50	46,33	43,05	33,43	45,96
T_706_A	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	1,50	46,33	43,05	33,43	45,96
T_706_B	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	4,50	46,32	43,05	33,47	45,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_706_B	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	4,50	46,32	43,05	33,47	45,96
T_706_C	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	7,50	46,32	43,10	33,69	46,02
T_706_C	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	7,50	46,32	43,10	33,69	46,02
T_707_D	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	10,50	40,12	37,04	28,02	39,96
T_707_D	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	10,50	40,12	37,04	28,02	39,96
T_707_E	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	13,50	42,61	39,44	30,19	42,36
T_707_E	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	13,50	42,61	39,44	30,19	42,36
T_708_A	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	1,50	51,56	48,32	38,74	51,22
T_708_A	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	1,50	51,56	48,32	38,74	51,22
T_708_B	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	4,50	51,23	48,02	38,50	50,91
T_708_B	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	4,50	51,23	48,02	38,50	50,91
T_708_C	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	7,50	50,45	47,28	37,81	50,16
T_708_C	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	7,50	50,45	47,28	37,81	50,16
T_708_D	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	10,50	48,59	45,56	36,37	48,42
T_708_D	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	10,50	48,59	45,56	36,37	48,42
T_708_E	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	13,50	48,34	45,38	36,28	48,23
T_708_E	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	13,50	48,34	45,38	36,28	48,23
T_709_A	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	1,50	46,21	42,79	34,49	46,05
T_709_A	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	1,50	46,21	42,79	34,49	46,05
T_709_B	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	4,50	47,09	43,66	35,35	46,92
T_709_B	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	4,50	47,09	43,66	35,35	46,92
T_709_C	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	7,50	47,96	44,53	36,21	47,79
T_709_C	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	7,50	47,96	44,53	36,21	47,79
T_70_A	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	1,50	36,08	33,13	24,20	36,01
T_70_B	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	4,50	38,82	35,93	27,08	38,79
T_70_C	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	7,50	41,02	38,18	29,38	41,03
T_710_A	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	1,50	55,93	52,38	44,20	55,74
T_710_A	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	1,50	55,93	52,38	44,20	55,74
T_710_B	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	4,50	57,73	54,18	46,00	57,54
T_710_B	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	4,50	57,73	54,18	46,00	57,54
T_710_C	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	7,50	58,08	54,53	46,35	57,89
T_710_C	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	7,50	58,08	54,53	46,35	57,89
T_711_A	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	1,50	55,50	51,96	43,75	55,30
T_711_A	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	1,50	55,50	51,96	43,75	55,30
T_711_B	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	4,50	57,15	53,61	45,41	56,96
T_711_B	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	4,50	57,15	53,61	45,41	56,96
T_711_C	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	7,50	57,48	53,94	45,74	57,29
T_711_C	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	7,50	57,48	53,94	45,74	57,29
T_712_A	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	1,50	53,57	50,27	40,64	53,19
T_712_A	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	1,50	53,57	50,27	40,64	53,19
T_712_B	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	4,50	52,61	49,32	39,72	52,24
T_712_B	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	4,50	52,61	49,32	39,72	52,24
T_712_C	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	7,50	51,56	48,26	38,79	51,21
T_712_C	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	7,50	51,56	48,26	38,79	51,21
T_713_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	1,50	53,76	50,36	41,35	53,46
T_713_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	1,50	53,76	50,36	41,35	53,46
T_713_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	4,50	54,06	50,64	41,79	53,78
T_713_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	4,50	54,06	50,64	41,79	53,78
T_713_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	7,50	54,10	50,66	41,97	53,84
T_713_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	7,50	54,10	50,66	41,97	53,84
T_714_A	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	1,50	43,47	40,03	31,39	43,23
T_714_A	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	1,50	43,47	40,03	31,39	43,23
T_714_B	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	4,50	44,39	40,98	32,23	44,14
T_714_B	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	4,50	44,39	40,98	32,23	44,14
T_714_C	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	7,50	45,70	42,33	33,67	45,48
T_714_C	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	7,50	45,70	42,33	33,67	45,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_715_A	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	1,50	41,65	38,55	30,04	41,60
T_715_A	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	1,50	41,65	38,55	30,04	41,60
T_715_B	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	4,50	42,53	39,44	30,90	42,48
T_715_B	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	4,50	42,53	39,44	30,90	42,48
T_715_C	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	7,50	43,68	40,60	32,06	43,63
T_715_C	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	7,50	43,68	40,60	32,06	43,63
T_716_A	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	1,50	48,38	44,87	36,54	48,17
T_716_A	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	1,50	48,38	44,87	36,54	48,17
T_716_B	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	4,50	49,42	45,91	37,57	49,21
T_716_B	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	4,50	49,42	45,91	37,57	49,21
T_716_C	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	7,50	50,28	46,77	38,45	50,07
T_716_C	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	7,50	50,28	46,77	38,45	50,07
T_716_D	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	10,50	50,87	47,35	39,05	50,66
T_716_D	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	10,50	50,87	47,35	39,05	50,66
T_717_A	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	1,50	51,32	47,90	39,28	51,09
T_717_A	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	1,50	51,32	47,90	39,28	51,09
T_717_B	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	4,50	52,64	49,21	40,63	52,41
T_717_B	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	4,50	52,64	49,21	40,63	52,41
T_717_C	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	7,50	53,46	50,01	41,49	53,24
T_717_C	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	7,50	53,46	50,01	41,49	53,24
T_718_A	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	1,50	51,07	47,77	38,14	50,69
T_718_A	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	1,50	51,07	47,77	38,14	50,69
T_718_B	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	4,50	50,56	47,27	37,69	50,19
T_718_B	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	4,50	50,56	47,27	37,69	50,19
T_718_C	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	7,50	49,64	46,37	36,91	49,31
T_718_C	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	7,50	49,64	46,37	36,91	49,31
T_719_A	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	1,50	42,52	39,00	30,79	42,33
T_719_A	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	1,50	42,52	39,00	30,79	42,33
T_719_B	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	4,50	42,27	38,76	30,55	42,09
T_719_B	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	4,50	42,27	38,76	30,55	42,09
T_719_C	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	7,50	42,92	39,45	31,21	42,75
T_719_C	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	7,50	42,92	39,45	31,21	42,75
T_71_A	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	1,50	35,93	32,91	23,96	35,82
T_71_B	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	4,50	38,58	35,65	26,77	38,53
T_71_C	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	7,50	40,73	37,86	29,05	40,72
T_720_A	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	1,50	39,24	36,45	27,77	39,30
T_720_A	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	1,50	39,24	36,45	27,77	39,30
T_720_B	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	4,50	40,80	37,97	29,33	40,85
T_720_B	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	4,50	40,80	37,97	29,33	40,85
T_720_C	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	7,50	42,42	39,56	30,95	42,47
T_720_C	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	7,50	42,42	39,56	30,95	42,47
T_721_A	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	1,50	39,56	36,76	28,07	39,62
T_721_A	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	1,50	39,56	36,76	28,07	39,62
T_721_B	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	4,50	40,80	37,99	29,34	40,86
T_721_B	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	4,50	40,80	37,99	29,34	40,86
T_721_C	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	7,50	42,66	39,81	31,20	42,71
T_721_C	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	7,50	42,66	39,81	31,20	42,71
T_722_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	1,50	39,36	36,52	27,86	39,40
T_722_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	1,50	39,36	36,52	27,86	39,40
T_722_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	4,50	40,60	37,74	29,11	40,64
T_722_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	4,50	40,60	37,74	29,11	40,64
T_722_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	7,50	42,83	39,94	31,36	42,87
T_722_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	7,50	42,83	39,94	31,36	42,87
T_723_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	1,50	39,63	36,75	28,08	39,65
T_723_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	1,50	39,63	36,75	28,08	39,65
T_723_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	4,50	40,88	38,00	29,37	40,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_723_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	4,50	40,88	38,00	29,37	40,91
T_723_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	7,50	43,17	40,26	31,68	43,20
T_723_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	7,50	43,17	40,26	31,68	43,20
T_724_A	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	1,50	41,46	38,06	29,70	41,30
T_724_A	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	1,50	41,46	38,06	29,70	41,30
T_724_B	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	4,50	42,31	38,96	30,58	42,17
T_724_B	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	4,50	42,31	38,96	30,58	42,17
T_724_C	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	7,50	43,65	40,38	31,97	43,54
T_724_C	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	7,50	43,65	40,38	31,97	43,54
T_725_A	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	1,50	43,03	39,67	31,38	42,90
T_725_A	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	1,50	43,03	39,67	31,38	42,90
T_725_B	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	4,50	43,20	39,85	31,55	43,08
T_725_B	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	4,50	43,20	39,85	31,55	43,08
T_725_C	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	7,50	43,89	40,57	32,26	43,78
T_725_C	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	7,50	43,89	40,57	32,26	43,78
T_726_A	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	1,50	43,53	40,19	31,91	43,41
T_726_A	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	1,50	43,53	40,19	31,91	43,41
T_726_B	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	4,50	43,54	40,23	31,93	43,43
T_726_B	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	4,50	43,54	40,23	31,93	43,43
T_726_C	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	7,50	44,18	40,89	32,57	44,08
T_726_C	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	7,50	44,18	40,89	32,57	44,08
T_727_A	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	1,50	41,21	38,02	29,67	41,15
T_727_A	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	1,50	41,21	38,02	29,67	41,15
T_727_B	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	4,50	41,82	38,63	30,27	41,76
T_727_B	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	4,50	41,82	38,63	30,27	41,76
T_727_C	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	7,50	43,08	39,88	31,51	43,01
T_727_C	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	7,50	43,08	39,88	31,51	43,01
T_728_A	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	1,50	43,15	39,86	31,55	43,05
T_728_A	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	1,50	43,15	39,86	31,55	43,05
T_728_B	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	4,50	43,28	40,01	31,69	43,19
T_728_B	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	4,50	43,28	40,01	31,69	43,19
T_728_C	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	7,50	44,06	40,80	32,46	43,97
T_728_C	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	7,50	44,06	40,80	32,46	43,97
T_729_A	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	1,50	40,74	38,03	29,33	40,84
T_729_A	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	1,50	40,74	38,03	29,33	40,84
T_729_B	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	4,50	41,90	39,15	30,49	41,99
T_729_B	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	4,50	41,90	39,15	30,49	41,99
T_729_C	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	7,50	43,21	40,41	31,78	43,28
T_729_C	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	7,50	43,21	40,41	31,78	43,28
T_72_A	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	1,50	35,88	33,00	24,08	35,84
T_72_B	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	4,50	38,43	35,60	26,76	38,44
T_72_C	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	7,50	41,08	38,28	29,51	41,12
T_730_A	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	1,50	40,39	36,89	28,64	40,20
T_730_A	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	1,50	40,39	36,89	28,64	40,20
T_730_B	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	4,50	40,31	36,83	28,56	40,13
T_730_B	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	4,50	40,31	36,83	28,56	40,13
T_730_C	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	7,50	41,68	38,30	29,96	41,53
T_730_C	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	7,50	41,68	38,30	29,96	41,53
T_731_A	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	1,50	45,95	42,56	34,30	45,82
T_731_A	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	1,50	45,95	42,56	34,30	45,82
T_731_B	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	4,50	45,86	42,49	34,23	45,73
T_731_B	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	4,50	45,86	42,49	34,23	45,73
T_731_C	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	7,50	46,22	42,87	34,59	46,10
T_731_C	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	7,50	46,22	42,87	34,59	46,10
T_732_A	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	1,50	44,41	41,29	32,91	44,38
T_732_A	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	1,50	44,41	41,29	32,91	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_732_B	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	4,50	44,83	41,72	33,34	44,80
T_732_B	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	4,50	44,83	41,72	33,34	44,80
T_732_C	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	7,50	45,30	42,20	33,80	45,27
T_732_C	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	7,50	45,30	42,20	33,80	45,27
T_733_A	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	1,50	42,90	39,54	31,19	42,76
T_733_A	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	1,50	42,90	39,54	31,19	42,76
T_733_B	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	4,50	43,04	39,71	31,31	42,90
T_733_B	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	4,50	43,04	39,71	31,31	42,90
T_733_C	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	7,50	44,31	41,02	32,58	44,18
T_733_C	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	7,50	44,31	41,02	32,58	44,18
T_733_D	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	10,50	45,33	42,13	33,62	45,23
T_733_D	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	10,50	45,33	42,13	33,62	45,23
T_734_A	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	1,50	41,42	38,04	29,63	41,26
T_734_A	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	1,50	41,42	38,04	29,63	41,26
T_734_B	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	4,50	41,83	38,47	30,01	41,66
T_734_B	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	4,50	41,83	38,47	30,01	41,66
T_734_C	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	7,50	43,09	39,76	31,26	42,93
T_734_C	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	7,50	43,09	39,76	31,26	42,93
T_734_D	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	10,50	45,35	42,16	33,63	45,25
T_734_D	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	10,50	45,35	42,16	33,63	45,25
T_735_A	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	1,50	41,13	37,75	29,29	40,95
T_735_A	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	1,50	41,13	37,75	29,29	40,95
T_735_B	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	4,50	41,76	38,40	29,88	41,58
T_735_B	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	4,50	41,76	38,40	29,88	41,58
T_735_C	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	7,50	43,01	39,68	31,13	42,84
T_735_C	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	7,50	43,01	39,68	31,13	42,84
T_735_D	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	10,50	45,17	41,99	33,42	45,07
T_735_D	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	10,50	45,17	41,99	33,42	45,07
T_736_A	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	1,50	40,86	37,47	28,98	40,67
T_736_A	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	1,50	40,86	37,47	28,98	40,67
T_736_B	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	4,50	41,82	38,45	29,91	41,63
T_736_B	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	4,50	41,82	38,45	29,91	41,63
T_736_C	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	7,50	43,33	39,99	31,45	43,15
T_736_C	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	7,50	43,33	39,99	31,45	43,15
T_736_D	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	10,50	45,11	41,95	33,35	45,01
T_736_D	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	10,50	45,11	41,95	33,35	45,01
T_737_A	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	1,50	42,75	39,29	30,87	42,54
T_737_A	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	1,50	42,75	39,29	30,87	42,54
T_737_B	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	4,50	43,95	40,52	32,06	43,75
T_737_B	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	4,50	43,95	40,52	32,06	43,75
T_737_C	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	7,50	45,37	41,98	33,51	45,19
T_737_C	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	7,50	45,37	41,98	33,51	45,19
T_737_D	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	10,50	44,58	41,45	32,78	44,48
T_737_D	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	10,50	44,58	41,45	32,78	44,48
T_738_A	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	1,50	41,88	38,43	29,98	41,67
T_738_A	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	1,50	41,88	38,43	29,98	41,67
T_738_B	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	4,50	42,95	39,53	31,03	42,75
T_738_B	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	4,50	42,95	39,53	31,03	42,75
T_738_C	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	7,50	44,37	41,01	32,51	44,19
T_738_C	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	7,50	44,37	41,01	32,51	44,19
T_738_D	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	10,50	44,32	41,19	32,53	44,22
T_738_D	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	10,50	44,32	41,19	32,53	44,22
T_739_A	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	1,50	42,36	38,96	30,64	42,21
T_739_A	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	1,50	42,36	38,96	30,64	42,21
T_739_B	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	4,50	42,74	39,36	31,01	42,59
T_739_B	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	4,50	42,74	39,36	31,01	42,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_739_C	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	7,50	43,53	40,13	31,78	43,37
T_739_C	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	7,50	43,53	40,13	31,78	43,37
T_73_A	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	1,50	35,37	32,25	23,25	35,20
T_73_B	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	4,50	38,22	35,24	26,36	38,14
T_73_C	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	7,50	40,43	37,55	28,72	40,41
T_740_A	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	1,50	41,06	37,65	29,29	40,89
T_740_A	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	1,50	41,06	37,65	29,29	40,89
T_740_B	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	4,50	41,65	38,25	29,87	41,48
T_740_B	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	4,50	41,65	38,25	29,87	41,48
T_740_C	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	7,50	42,60	39,20	30,81	42,43
T_740_C	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	7,50	42,60	39,20	30,81	42,43
T_741_A	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	1,50	40,06	36,63	28,25	39,88
T_741_A	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	1,50	40,06	36,63	28,25	39,88
T_741_B	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	4,50	40,84	37,42	28,99	40,65
T_741_B	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	4,50	40,84	37,42	28,99	40,65
T_741_C	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	7,50	41,93	38,54	30,11	41,76
T_741_C	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	7,50	41,93	38,54	30,11	41,76
T_742_A	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	1,50	40,14	36,70	28,26	39,94
T_742_A	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	1,50	40,14	36,70	28,26	39,94
T_742_B	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	4,50	41,15	37,73	29,22	40,94
T_742_B	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	4,50	41,15	37,73	29,22	40,94
T_742_C	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	7,50	42,29	38,88	30,39	42,09
T_742_C	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	7,50	42,29	38,88	30,39	42,09
T_743_A	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	1,50	40,32	36,94	28,35	40,11
T_743_A	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	1,50	40,32	36,94	28,35	40,11
T_743_B	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	4,50	41,70	38,34	29,68	41,49
T_743_B	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	4,50	41,70	38,34	29,68	41,49
T_743_C	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	7,50	42,89	39,57	30,96	42,71
T_743_C	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	7,50	42,89	39,57	30,96	42,71
T_744_A	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	1,50	44,46	40,98	32,53	44,24
T_744_A	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	1,50	44,46	40,98	32,53	44,24
T_744_B	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	4,50	45,83	42,36	33,86	45,60
T_744_B	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	4,50	45,83	42,36	33,86	45,60
T_744_C	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	7,50	46,75	43,30	34,84	46,54
T_744_C	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	7,50	46,75	43,30	34,84	46,54
T_745_A	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	1,50	44,13	41,01	32,09	43,98
T_745_A	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	1,50	44,13	41,01	32,09	43,98
T_745_B	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	4,50	45,44	42,34	33,39	45,29
T_745_B	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	4,50	45,44	42,34	33,39	45,29
T_745_C	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	7,50	46,61	43,53	34,59	46,47
T_745_C	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	7,50	46,61	43,53	34,59	46,47
T_746_A	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	1,50	44,11	41,03	31,92	43,94
T_746_A	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	1,50	44,11	41,03	31,92	43,94
T_746_B	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	4,50	45,63	42,56	33,43	45,46
T_746_B	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	4,50	45,63	42,56	33,43	45,46
T_746_C	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	7,50	46,92	43,87	34,78	46,76
T_746_C	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	7,50	46,92	43,87	34,78	46,76
T_747_A	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	1,50	43,54	40,50	31,39	43,38
T_747_A	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	1,50	43,54	40,50	31,39	43,38
T_747_B	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	4,50	44,85	41,81	32,69	44,69
T_747_B	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	4,50	44,85	41,81	32,69	44,69
T_747_C	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	7,50	46,14	43,12	34,03	46,00
T_747_C	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	7,50	46,14	43,12	34,03	46,00
T_748_A	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	1,50	43,48	40,45	31,33	43,33
T_748_A	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	1,50	43,48	40,45	31,33	43,33
T_748_B	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	4,50	44,92	41,89	32,78	44,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_748_B	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	4,50	44,92	41,89	32,78	44,77
T_748_C	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	7,50	46,30	43,29	34,22	46,17
T_748_C	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	7,50	46,30	43,29	34,22	46,17
T_749_A	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	1,50	42,75	39,73	30,63	42,61
T_749_A	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	1,50	42,75	39,73	30,63	42,61
T_749_B	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	4,50	44,20	41,18	32,08	44,06
T_749_B	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	4,50	44,20	41,18	32,08	44,06
T_749_C	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	7,50	45,48	42,48	33,43	45,36
T_749_C	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	7,50	45,48	42,48	33,43	45,36
T_74_A	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	1,50	36,15	33,23	24,33	36,10
T_74_B	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	4,50	38,74	35,89	27,06	38,74
T_74_C	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	7,50	41,29	38,48	29,70	41,32
T_750_A	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	1,50	42,92	39,91	30,80	42,78
T_750_A	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	1,50	42,92	39,91	30,80	42,78
T_750_B	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	4,50	44,28	41,27	32,16	44,14
T_750_B	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	4,50	44,28	41,27	32,16	44,14
T_750_C	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	7,50	45,94	42,94	33,86	45,81
T_750_C	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	7,50	45,94	42,94	33,86	45,81
T_750_D	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	10,50	49,86	46,87	37,80	49,74
T_750_D	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	10,50	49,86	46,87	37,80	49,74
T_751_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	1,50	44,99	41,95	32,85	44,84
T_751_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	1,50	44,99	41,95	32,85	44,84
T_751_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	4,50	46,48	43,43	34,33	46,32
T_751_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	4,50	46,48	43,43	34,33	46,32
T_751_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	7,50	47,84	44,82	35,75	47,70
T_751_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	7,50	47,84	44,82	35,75	47,70
T_751_D	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	10,50	50,61	47,61	38,52	50,48
T_751_D	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	10,50	50,61	47,61	38,52	50,48
T_752_A	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	1,50	43,28	40,28	31,17	43,14
T_752_A	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	1,50	43,28	40,28	31,17	43,14
T_752_B	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	4,50	44,69	41,69	32,59	44,56
T_752_B	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	4,50	44,69	41,69	32,59	44,56
T_752_C	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	7,50	46,27	43,28	34,21	46,15
T_752_C	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	7,50	46,27	43,28	34,21	46,15
T_752_D	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	10,50	49,88	46,89	37,81	49,76
T_752_D	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	10,50	49,88	46,89	37,81	49,76
T_753_A	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	1,50	48,07	45,04	35,88	47,91
T_753_A	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	1,50	48,07	45,04	35,88	47,91
T_753_B	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	4,50	49,70	46,67	37,51	49,54
T_753_B	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	4,50	49,70	46,67	37,51	49,54
T_753_C	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	7,50	50,67	47,66	38,53	50,53
T_753_C	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	7,50	50,67	47,66	38,53	50,53
T_753_D	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	10,50	52,01	49,01	39,90	51,87
T_753_D	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	10,50	52,01	49,01	39,90	51,87
T_754_A	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	1,50	46,69	43,69	34,59	46,56
T_754_A	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	1,50	46,69	43,69	34,59	46,56
T_754_B	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	4,50	48,28	45,27	36,17	48,14
T_754_B	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	4,50	48,28	45,27	36,17	48,14
T_754_C	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	7,50	49,32	46,33	37,25	49,20
T_754_C	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	7,50	49,32	46,33	37,25	49,20
T_754_D	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	10,50	50,94	47,95	38,86	50,81
T_754_D	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	10,50	50,94	47,95	38,86	50,81
T_75_A	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	1,50	35,80	32,63	23,55	35,59
T_75_B	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	4,50	38,14	35,08	26,11	38,01
T_75_C	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	7,50	40,46	37,50	28,65	40,40
T_76_A	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	1,50	37,18	34,32	25,41	37,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_76_B	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	4,50	39,20	36,36	27,50	39,20
T_76_C	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	7,50	41,66	38,83	30,06	41,68
T_77_A	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	1,50	36,24	33,05	23,94	36,01
T_77_B	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	4,50	38,52	35,44	26,44	38,37
T_77_C	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	7,50	40,61	37,63	28,75	40,53
T_78_A	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	1,50	38,27	35,37	26,42	38,22
T_78_B	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	4,50	40,14	37,25	28,38	40,11
T_78_C	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	7,50	42,11	39,27	30,47	42,12
T_79_A	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	1,50	42,15	39,35	30,65	42,20
T_79_B	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	4,50	43,26	40,44	31,75	43,31
T_79_C	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	7,50	44,67	41,83	33,18	44,72
T_80_A	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	1,50	38,64	35,54	27,09	38,60
T_80_B	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	4,50	39,79	36,74	28,27	39,77
T_80_C	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	7,50	42,14	39,17	30,68	42,16
T_81_A	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	1,50	39,50	36,49	28,00	39,50
T_81_B	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	4,50	40,52	37,53	29,03	40,53
T_81_C	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	7,50	42,55	39,61	31,11	42,58
T_82_A	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	1,50	38,40	35,26	26,83	38,35
T_82_B	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	4,50	39,60	36,51	28,06	39,57
T_82_C	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	7,50	42,07	39,11	30,62	42,09
T_83_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	1,50	39,47	36,45	27,94	39,46
T_83_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	4,50	40,48	37,48	28,97	40,48
T_83_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	7,50	42,59	39,65	31,14	42,62
T_84_A	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	1,50	38,06	34,90	26,47	38,00
T_84_B	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	4,50	39,39	36,29	27,84	39,35
T_84_C	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	7,50	41,99	39,02	30,53	42,01
T_85_A	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	1,50	39,39	36,41	27,88	39,39
T_85_B	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	4,50	40,40	37,42	28,90	40,41
T_85_C	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	7,50	42,57	39,64	31,12	42,60
T_86_A	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	1,50	38,31	35,18	26,75	38,26
T_86_B	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	4,50	39,61	36,54	28,08	39,59
T_86_C	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	7,50	42,39	39,46	30,96	42,43
T_87_A	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	1,50	40,24	37,36	28,80	40,29
T_87_B	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	4,50	41,17	38,28	29,73	41,21
T_87_C	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	7,50	43,01	40,12	31,59	43,06
T_88_A	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	1,50	38,49	35,43	26,97	38,47
T_88_B	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	4,50	39,70	36,66	28,19	39,69
T_88_C	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	7,50	42,20	39,27	30,77	42,24
T_89_A	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	1,50	34,32	31,37	22,39	34,24
T_89_B	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	4,50	36,35	33,41	24,47	36,28
T_89_C	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	7,50	39,16	36,30	27,52	39,17
T_90_A	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	1,50	37,21	34,23	25,24	37,11
T_90_B	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	4,50	38,30	35,30	26,33	38,19
T_90_C	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	7,50	39,85	36,80	27,91	39,74
T_91_A	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	1,50	34,87	31,76	22,81	34,72
T_91_B	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	4,50	36,99	33,87	24,95	36,84
T_91_C	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	7,50	39,63	36,53	27,70	39,51
T_92_A	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	1,50	35,90	32,87	23,89	35,78
T_92_B	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	4,50	37,63	34,60	25,68	37,52
T_92_C	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	7,50	39,81	36,76	27,89	39,70
T_93_A	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	1,50	36,13	33,06	24,03	35,98
T_93_B	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	4,50	37,93	34,84	25,87	37,78
T_93_C	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	7,50	40,06	36,97	28,10	39,93
T_94_A	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	1,50	35,30	32,29	23,35	35,20
T_94_B	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	4,50	37,23	34,20	25,31	37,13
T_94_C	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	7,50	39,48	36,43	27,59	39,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaai alle wegen samen (exclusief aftrek cf. art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T_95_A	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	1,50	36,55	33,47	24,36	36,38
T_95_B	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	4,50	38,19	35,09	26,03	38,02
T_95_C	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	7,50	40,27	37,17	28,25	40,13
T_96_A	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	1,50	36,50	33,50	24,53	36,39
T_96_B	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	4,50	37,87	34,85	25,94	37,77
T_96_C	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	7,50	40,40	37,35	28,52	40,30
T_97_A	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	1,50	40,12	37,45	28,73	40,24
T_97_B	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	4,50	41,35	38,62	29,92	41,44
T_97_C	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	7,50	43,24	40,43	31,76	43,30
T_98_A	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	1,50	34,47	31,59	22,82	34,47
T_98_B	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	4,50	37,44	34,54	25,85	37,45
T_98_C	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	7,50	40,51	37,57	28,94	40,51
T_99_A	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	1,50	34,82	31,92	23,12	34,80
T_99_B	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	4,50	37,46	34,53	25,81	37,44
T_99_C	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	7,50	40,75	37,80	29,16	40,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_01_A	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	1,50	40,86	33,35	23,02	40,86
T_01_B	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	4,50	42,76	35,17	24,39	42,76
T_01_C	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	7,50	44,27	36,51	27,23	44,27
T_02_A	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	1,50	37,30	27,76	22,76	37,30
T_02_B	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	4,50	39,20	29,49	24,31	39,20
T_02_C	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	7,50	41,15	31,54	27,54	41,15
T_03_A	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	1,50	34,39	26,35	19,27	34,39
T_03_B	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	4,50	35,43	27,45	19,95	35,43
T_03_C	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	7,50	35,88	28,85	19,83	35,88
T_04_A	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	1,50	37,83	31,44	20,50	37,83
T_04_B	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	4,50	39,17	32,96	21,09	39,17
T_04_C	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	7,50	40,38	34,26	22,24	40,38
T_05_A	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	1,50	35,54	26,42	21,50	35,54
T_05_B	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	4,50	36,57	27,30	22,67	36,57
T_05_C	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	7,50	38,73	29,12	25,01	38,73
T_06_A	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	1,50	33,22	23,70	20,61	33,22
T_06_B	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	4,50	34,47	24,96	21,82	34,47
T_06_C	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	7,50	37,04	27,20	24,96	37,04
T_07_A	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	1,50	27,54	16,17	15,24	27,54
T_07_B	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	4,50	27,53	16,40	15,29	27,53
T_07_C	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	7,50	28,46	17,68	16,20	28,46
T_08_A	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	1,50	35,50	29,10	19,14	35,50
T_08_B	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	4,50	36,34	30,07	20,00	36,34
T_08_C	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	7,50	37,25	31,07	20,68	37,25
T_09_A	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	1,50	34,83	27,97	18,76	34,83
T_09_B	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	4,50	35,73	28,86	19,22	35,73
T_09_C	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	7,50	37,27	30,26	21,72	37,27
T_100_A	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	1,50	33,57	16,76	16,66	33,57
T_100_B	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	4,50	35,83	17,80	17,86	35,83
T_100_C	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	7,50	39,29	21,36	21,45	39,29
T_101_A	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	1,50	30,90	13,48	12,73	30,90
T_101_B	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	4,50	33,63	15,26	14,98	33,63
T_101_C	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	7,50	37,10	19,28	19,20	37,10
T_102_A	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	1,50	35,77	21,66	23,19	35,77
T_102_B	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	4,50	37,46	22,36	23,90	37,46
T_102_C	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	7,50	40,40	24,63	25,87	40,40
T_103_A	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	1,50	30,80	13,21	12,37	30,80
T_103_B	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	4,50	33,55	14,95	14,61	33,55
T_103_C	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	7,50	36,56	19,02	18,90	36,56
T_104_A	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	1,50	36,38	19,40	18,49	36,38
T_104_B	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	4,50	38,27	20,31	19,71	38,27
T_104_C	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	7,50	41,01	23,29	22,96	41,01
T_105_A	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	1,50	41,81	21,33	20,84	41,81
T_105_B	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	4,50	43,85	22,41	21,91	43,85
T_105_C	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	7,50	45,31	24,31	24,63	45,31
T_106_A	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	1,50	33,62	20,73	21,70	33,62
T_106_B	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	4,50	34,94	21,47	22,40	34,94
T_106_C	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	7,50	37,12	23,34	24,14	37,12
T_107_A	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	1,50	34,08	19,06	18,35	34,08
T_107_B	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	4,50	35,52	19,95	19,36	35,52
T_107_C	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	7,50	37,77	22,43	22,02	37,77
T_108_A	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	1,50	32,47	18,11	18,16	32,47
T_108_B	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	4,50	34,09	19,04	19,15	34,09
T_108_C	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	7,50	36,60	21,14	20,97	36,60
T_109_A	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	1,50	34,00	18,88	17,26	34,00
T_109_B	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	4,50	35,45	18,87	17,27	35,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_109_C	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	7,50	37,64	21,21	20,08	37,64
T_10_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	1,50	33,14	21,59	20,91	33,14
T_10_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	4,50	34,83	23,02	22,59	34,83
T_10_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	7,50	37,50	27,10	26,29	37,50
T_110_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	1,50	31,94	17,37	17,33	31,94
T_110_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	4,50	33,28	18,31	18,37	33,28
T_110_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	7,50	35,55	20,49	20,21	35,55
T_111_A	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	1,50	36,17	16,57	14,51	36,17
T_111_B	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	4,50	37,95	17,03	15,07	37,95
T_111_C	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	7,50	39,15	17,25	14,28	39,15
T_112_A	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	1,50	31,59	16,76	16,75	31,59
T_112_B	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	4,50	32,76	17,72	17,85	32,76
T_112_C	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	7,50	35,00	19,94	19,60	35,00
T_113_A	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	1,50	27,70	13,53	13,90	27,70
T_113_B	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	4,50	27,94	13,52	13,87	27,94
T_113_C	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	7,50	29,25	14,19	14,36	29,25
T_114_A	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	1,50	39,80	19,57	19,98	39,80
T_114_B	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	4,50	41,56	20,15	20,62	41,56
T_114_C	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	7,50	43,40	22,42	22,54	43,40
T_115_A	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	1,50	39,16	19,13	19,60	39,16
T_115_B	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	4,50	40,83	19,77	20,24	40,83
T_115_C	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	7,50	42,79	21,98	22,03	42,79
T_116_A	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	1,50	40,96	19,90	20,56	40,96
T_116_B	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	4,50	42,83	20,67	21,40	42,83
T_116_C	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	7,50	44,49	23,17	23,46	44,49
T_117_A	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	1,50	39,10	18,74	19,33	39,10
T_117_B	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	4,50	40,62	19,62	20,25	40,62
T_117_C	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	7,50	42,47	21,64	21,74	42,47
T_118_A	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	1,50	41,35	19,49	20,09	41,35
T_118_B	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	4,50	43,38	20,61	21,37	43,38
T_118_C	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	7,50	44,88	23,72	24,32	44,88
T_119_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	1,50	39,16	18,22	19,01	39,16
T_119_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	4,50	40,54	19,46	20,09	40,54
T_119_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	7,50	42,23	21,64	21,54	42,23
T_11_A	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	1,50	33,09	21,78	22,25	33,09
T_11_B	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	4,50	35,25	23,45	24,20	35,25
T_11_C	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	7,50	38,51	27,57	28,70	38,70
T_120_A	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	1,50	41,94	19,19	19,41	41,94
T_120_B	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	4,50	44,11	20,42	20,79	44,11
T_120_C	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	7,50	45,38	23,55	23,93	45,38
T_121_A	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	1,50	48,90	26,56	18,68	48,90
T_121_B	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	4,50	50,77	27,00	19,40	50,77
T_121_C	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	7,50	51,47	27,91	20,74	51,47
T_122_A	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	1,50	32,79	13,01	9,95	32,79
T_122_B	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	4,50	34,58	12,92	10,25	34,58
T_122_C	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	7,50	35,77	14,07	11,39	35,77
T_123_A	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	1,50	39,29	15,48	12,29	39,29
T_123_B	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	4,50	41,54	16,15	12,97	41,54
T_123_C	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	7,50	42,00	15,61	14,21	42,00
T_124_A	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	1,50	48,38	21,25	20,71	48,38
T_124_B	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	4,50	50,44	22,21	21,75	50,44
T_124_C	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	7,50	51,08	22,83	21,15	51,08
T_125_A	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	1,50	40,89	18,63	17,73	40,89
T_125_B	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	4,50	42,81	19,26	18,09	42,81
T_125_C	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	7,50	44,44	22,24	19,77	44,44
T_126_A	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	1,50	30,96	13,73	9,31	30,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_126_B	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	4,50	32,68	14,39	9,86	32,68
T_126_C	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	7,50	34,29	18,43	11,25	34,29
T_127_A	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	1,50	35,50	12,61	10,45	35,50
T_127_B	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	4,50	37,64	12,69	10,95	37,64
T_127_C	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	7,50	38,66	13,87	12,86	38,66
T_128_A	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	1,50	43,32	17,27	12,88	43,32
T_128_B	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	4,50	45,89	18,58	14,67	45,89
T_128_C	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	7,50	46,53	21,79	17,70	46,53
T_129_A	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	1,50	36,25	18,71	12,97	36,25
T_129_B	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	4,50	37,62	19,75	14,23	37,62
T_129_C	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	7,50	38,69	20,80	17,54	38,69
T_12_A	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	1,50	27,78	16,01	15,37	27,78
T_12_B	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	4,50	28,40	16,08	15,22	28,40
T_12_C	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	7,50	29,21	17,33	16,31	29,21
T_130_A	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	1,50	36,00	15,51	11,12	36,00
T_130_B	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	4,50	37,00	16,68	11,76	37,00
T_130_C	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	7,50	38,82	21,04	12,68	38,82
T_131_A	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	1,50	31,11	12,32	10,94	31,11
T_131_B	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	4,50	32,54	12,58	11,60	32,54
T_131_C	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	7,50	34,93	14,83	14,27	34,93
T_132_A	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	1,50	40,30	16,23	13,95	40,30
T_132_B	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	4,50	42,46	17,64	15,79	42,46
T_132_C	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	7,50	43,77	20,62	18,75	43,77
T_133_A	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	1,50	34,62	17,68	17,14	34,62
T_133_B	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	4,50	36,00	18,97	18,42	36,00
T_133_C	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	7,50	38,55	21,33	20,42	38,55
T_134_A	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	1,50	32,53	13,87	12,98	32,53
T_134_B	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	4,50	33,69	14,73	14,02	33,69
T_134_C	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	7,50	35,02	13,77	12,87	35,02
T_135_A	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	1,50	29,34	11,97	11,02	29,34
T_135_B	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	4,50	30,42	12,18	11,47	30,42
T_135_C	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	7,50	32,93	13,67	13,82	32,93
T_136_A	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	1,50	37,24	14,74	14,00	37,24
T_136_B	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	4,50	39,22	15,99	15,23	39,22
T_136_C	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	7,50	41,20	19,59	19,07	41,20
T_137_A	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	1,50	29,54	13,89	13,31	29,54
T_137_B	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	4,50	31,01	15,19	14,68	31,01
T_137_C	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	7,50	34,73	18,91	18,44	34,73
T_138_A	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	1,50	27,37	11,02	9,39	27,37
T_138_B	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	4,50	28,09	11,14	9,58	28,09
T_138_C	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	7,50	29,21	11,74	10,55	29,21
T_139_A	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	1,50	28,87	11,33	9,61	28,87
T_139_B	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	4,50	29,50	11,60	10,12	29,50
T_139_C	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	7,50	31,86	13,45	13,24	31,86
T_13_A	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	1,50	37,42	30,67	21,12	37,42
T_13_B	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	4,50	38,50	31,73	21,86	38,50
T_13_C	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	7,50	39,60	32,83	22,93	39,60
T_140_A	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	1,50	35,72	13,69	13,30	35,72
T_140_B	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	4,50	37,41	15,10	14,83	37,41
T_140_C	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	7,50	39,50	19,15	19,09	39,50
T_141_A	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	1,50	28,35	12,96	12,56	28,35
T_141_B	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	4,50	29,83	14,50	14,35	29,83
T_141_C	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	7,50	33,55	18,56	18,53	33,55
T_142_A	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	1,50	26,24	10,55	8,87	26,24
T_142_B	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	4,50	26,58	10,60	9,01	26,58
T_142_C	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	7,50	28,00	11,16	9,94	28,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_143_A	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	1,50	28,37	13,32	12,09	28,37
T_143_B	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	4,50	29,17	14,20	13,26	29,17
T_143_C	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	7,50	31,67	17,08	16,64	31,67
T_144_A	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	1,50	35,72	12,77	11,84	35,72
T_144_B	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	4,50	37,41	14,85	14,33	37,41
T_144_C	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	7,50	39,13	18,57	18,33	39,13
T_145_A	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	1,50	30,02	12,11	10,77	30,02
T_145_B	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	4,50	31,37	13,70	12,69	31,37
T_145_C	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	7,50	34,22	18,19	17,63	34,22
T_146_A	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	1,50	25,80	9,90	8,00	25,80
T_146_B	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	4,50	26,35	9,97	8,15	26,35
T_146_C	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	7,50	27,52	10,50	9,10	27,52
T_147_A	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	1,50	24,80	9,67	7,48	24,80
T_147_B	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	4,50	24,95	9,72	7,62	24,95
T_147_C	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	7,50	26,05	10,36	8,57	26,05
T_148_A	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	1,50	33,12	12,41	10,93	33,12
T_148_B	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	4,50	34,86	14,33	13,26	34,86
T_148_C	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	7,50	36,72	18,28	17,29	36,72
T_149_A	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	1,50	56,19	37,72	37,11	56,19
T_149_B	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	4,50	57,60	39,93	39,56	57,60
T_149_C	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	7,50	58,06	41,73	42,00	58,06
T_149_D	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	10,50	58,16	42,63	42,92	58,16
T_149_E	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	13,50	58,25	43,36	43,57	58,25
T_14_A	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	1,50	34,81	22,95	21,16	34,81
T_14_B	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	4,50	36,88	24,63	23,23	36,88
T_14_C	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	7,50	39,28	28,22	26,76	39,28
T_150_A	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	1,50	56,04	38,55	38,34	56,04
T_150_B	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	4,50	57,48	40,73	40,55	57,48
T_150_C	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	7,50	57,98	42,35	42,71	57,98
T_150_D	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	10,50	58,11	43,17	43,61	58,11
T_150_E	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	13,50	58,21	43,76	43,97	58,21
T_151_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	1,50	56,24	36,94	35,91	56,24
T_151_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	4,50	57,56	39,14	38,52	57,56
T_151_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	7,50	57,99	41,37	41,72	57,99
T_151_D	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	10,50	58,10	42,40	42,70	58,10
T_151_E	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	13,50	58,15	43,05	43,17	58,15
T_152_A	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	1,50	55,93	39,05	38,80	55,93
T_152_B	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	4,50	57,41	41,25	40,97	57,41
T_152_C	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	7,50	57,97	42,81	43,17	57,97
T_152_D	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	10,50	58,12	43,44	43,87	58,12
T_152_E	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	13,50	58,17	43,97	44,14	58,17
T_153_A	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	1,50	56,17	36,04	34,40	56,17
T_153_B	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	4,50	57,47	38,14	37,00	57,47
T_153_C	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	7,50	57,85	40,58	40,70	57,85
T_153_D	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	10,50	57,92	41,77	41,85	57,92
T_153_E	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	13,50	57,97	42,59	42,59	57,97
T_154_A	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	1,50	55,83	39,43	38,97	55,83
T_154_B	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	4,50	57,38	41,67	41,16	57,38
T_154_C	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	7,50	57,93	43,11	43,32	57,93
T_154_D	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	10,50	58,08	43,65	43,94	58,08
T_154_E	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	13,50	58,14	44,36	44,20	58,14
T_155_A	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	1,50	56,01	35,22	33,32	56,01
T_155_B	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	4,50	57,38	37,32	36,05	57,38
T_155_C	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	7,50	57,76	39,93	40,08	57,76
T_155_D	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	10,50	57,82	41,01	41,04	57,82
T_155_E	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	13,50	57,87	42,05	41,91	57,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_156_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	1,50	54,56	23,95	24,23	54,56
T_156_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	4,50	55,79	25,48	25,99	55,79
T_156_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	7,50	55,83	28,42	29,53	55,83
T_156_D	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	10,50	54,22	29,00	29,97	54,22
T_156_E	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	13,50	54,26	31,90	32,56	54,26
T_157_A	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	1,50	40,60	19,79	17,96	40,60
T_157_B	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	4,50	42,45	20,87	18,96	42,45
T_157_C	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	7,50	43,49	23,32	22,25	43,49
T_157_D	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	10,50	48,67	27,73	23,96	48,67
T_157_E	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	13,50	51,39	25,08	25,88	51,39
T_158_A	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	1,50	34,81	18,77	18,10	34,81
T_158_B	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	4,50	36,48	19,53	19,09	36,48
T_158_C	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	7,50	36,98	21,14	21,45	36,98
T_158_D	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	10,50	37,28	22,71	23,09	37,28
T_158_E	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	13,50	37,81	24,30	25,07	37,81
T_159_A	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	1,50	34,91	18,68	17,95	34,91
T_159_B	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	4,50	36,54	19,34	18,89	36,54
T_159_C	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	7,50	37,01	20,85	21,19	37,01
T_159_D	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	10,50	37,28	22,42	22,87	37,28
T_159_E	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	13,50	37,71	23,91	24,69	37,71
T_15_A	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	1,50	34,04	22,69	22,17	34,04
T_15_B	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	4,50	36,08	24,43	24,03	36,08
T_15_C	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	7,50	38,99	27,79	27,95	38,99
T_160_A	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	1,50	35,04	19,43	18,25	35,04
T_160_B	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	4,50	36,69	20,44	19,28	36,69
T_160_C	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	7,50	37,35	22,32	21,75	37,35
T_160_D	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	10,50	37,37	23,02	23,34	37,37
T_160_E	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	13,50	37,98	24,51	25,23	37,98
T_161_A	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	1,50	35,68	18,65	17,81	35,68
T_161_B	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	4,50	37,33	19,14	18,69	37,33
T_161_C	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	7,50	37,77	20,68	21,00	37,77
T_161_D	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	10,50	37,35	22,20	22,69	37,35
T_161_E	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	13,50	37,86	23,72	24,46	37,86
T_162_A	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	1,50	35,86	21,13	18,40	35,86
T_162_B	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	4,50	37,62	22,51	19,47	37,62
T_162_C	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	7,50	38,87	24,60	22,00	38,87
T_162_D	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	10,50	37,39	23,40	23,57	37,39
T_162_E	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	13,50	38,06	24,92	25,50	38,06
T_163_A	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	1,50	36,74	18,81	18,61	36,74
T_163_B	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	4,50	38,50	19,54	19,67	38,50
T_163_C	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	7,50	38,91	20,47	20,84	38,91
T_163_D	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	10,50	37,43	22,11	22,68	37,43
T_163_E	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	13,50	38,04	23,72	24,54	38,04
T_164_A	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	1,50	36,35	22,97	19,59	36,35
T_164_B	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	4,50	38,28	24,95	21,53	38,28
T_164_C	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	7,50	39,80	27,70	25,37	39,80
T_164_D	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	10,50	37,65	24,23	24,11	37,65
T_164_E	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	13,50	38,40	25,93	26,09	38,40
T_165_A	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	1,50	37,20	25,64	22,39	37,20
T_165_B	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	4,50	39,39	27,96	24,46	39,39
T_165_C	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	7,50	42,49	31,50	30,80	42,49
T_165_D	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	10,50	53,17	41,79	42,19	53,17
T_165_E	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	13,50	53,84	43,31	43,14	53,84
T_166_D	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	10,50	54,32	43,22	43,44	54,32
T_166_E	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	13,50	54,69	43,90	43,76	54,69
T_167_A	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	1,50	55,22	33,68	31,62	55,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_167_B	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	4,50	56,81	35,64	34,38	56,81
T_167_C	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	7,50	57,10	37,14	36,06	57,10
T_168_A	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	1,50	55,41	32,85	32,17	55,41
T_168_B	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	4,50	56,99	35,04	34,94	56,99
T_168_C	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	7,50	57,27	37,79	38,67	57,27
T_169_A	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	1,50	54,88	33,27	31,21	54,88
T_169_B	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	4,50	56,50	35,12	33,85	56,50
T_169_C	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	7,50	56,78	36,55	35,46	56,78
T_16_A	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	1,50	34,22	25,94	21,04	34,22
T_16_B	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	4,50	34,82	26,39	21,53	34,82
T_16_C	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	7,50	36,10	27,78	23,87	36,10
T_170_A	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	1,50	49,14	26,69	18,83	49,14
T_170_B	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	4,50	50,94	27,88	19,95	50,94
T_170_C	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	7,50	51,15	29,53	22,49	51,15
T_171_A	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	1,50	37,75	20,60	20,66	37,75
T_171_B	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	4,50	39,55	21,46	21,62	39,55
T_171_C	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	7,50	40,31	22,54	22,87	40,31
T_172_A	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	1,50	37,65	21,33	20,48	37,65
T_172_B	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	4,50	39,52	22,24	21,46	39,52
T_172_C	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	7,50	40,25	22,45	22,54	40,25
T_173_A	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	1,50	38,17	20,17	20,64	38,17
T_173_B	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	4,50	40,02	21,15	21,70	40,02
T_173_C	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	7,50	41,23	22,91	23,60	41,23
T_174_A	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	1,50	33,66	19,86	20,34	33,66
T_174_B	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	4,50	33,92	19,56	19,48	33,92
T_174_C	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	7,50	37,67	24,53	26,28	37,67
T_175_A	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	1,50	33,86	20,19	20,71	33,86
T_175_B	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	4,50	34,33	19,50	19,60	34,33
T_175_C	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	7,50	37,36	24,03	25,67	37,36
T_176_A	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	1,50	33,73	19,56	20,03	33,73
T_176_B	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	4,50	34,01	19,32	19,22	34,01
T_176_C	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	7,50	37,83	24,20	25,94	37,83
T_177_A	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	1,50	34,46	20,35	21,03	34,46
T_177_B	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	4,50	34,52	19,70	20,27	34,52
T_177_C	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	7,50	36,86	23,23	24,59	36,86
T_178_A	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	1,50	33,47	19,55	20,10	33,47
T_178_B	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	4,50	33,69	19,22	19,34	33,69
T_178_C	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	7,50	37,03	23,34	24,97	37,03
T_179_A	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	1,50	35,16	20,26	20,46	35,16
T_179_B	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	4,50	35,84	20,99	21,33	35,84
T_179_C	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	7,50	36,98	20,91	20,86	36,98
T_17_A	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	1,50	38,58	32,05	20,77	38,58
T_17_B	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	4,50	39,87	33,46	21,13	39,87
T_17_C	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	7,50	40,97	34,64	21,83	40,97
T_180_A	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	1,50	31,07	15,67	17,00	31,07
T_180_B	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	4,50	31,30	16,14	17,38	31,30
T_180_C	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	7,50	31,96	17,76	18,23	31,96
T_181_A	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	1,50	30,83	16,27	16,99	30,83
T_181_B	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	4,50	31,14	16,53	17,30	31,14
T_181_C	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	7,50	31,96	18,00	18,09	31,96
T_182_A	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	1,50	30,47	14,29	15,55	30,47
T_182_B	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	4,50	30,70	15,12	16,48	30,70
T_182_C	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	7,50	31,51	17,15	18,29	31,51
T_183_A	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	1,50	31,55	17,19	17,52	31,55
T_183_B	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	4,50	31,98	17,06	17,57	31,98
T_183_C	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	7,50	32,69	17,97	17,94	32,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_184_A	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	1,50	29,52	11,44	12,01	29,52
T_184_B	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	4,50	29,76	11,66	12,21	29,76
T_184_C	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	7,50	30,20	11,93	12,42	30,20
T_185_A	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	1,50	25,21	12,55	11,59	25,21
T_185_B	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	4,50	24,56	12,68	11,62	24,56
T_185_C	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	7,50	25,49	12,68	12,28	25,49
T_186_A	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	1,50	29,75	13,37	14,04	29,75
T_186_B	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	4,50	30,12	13,89	14,62	30,12
T_186_C	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	7,50	32,31	16,68	17,39	32,31
T_187_A	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	1,50	27,60	12,12	13,10	27,60
T_187_B	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	4,50	28,06	12,56	13,19	28,06
T_187_C	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	7,50	31,21	15,86	16,52	31,21
T_188_A	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	1,50	28,03	13,68	14,56	28,03
T_188_B	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	4,50	28,39	14,68	15,48	28,39
T_188_C	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	7,50	29,93	17,26	18,14	29,93
T_189_A	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	1,50	25,27	12,14	13,24	25,27
T_189_B	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	4,50	25,70	12,11	12,68	25,70
T_189_C	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	7,50	29,32	14,85	15,52	29,32
T_18_A	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	1,50	38,92	32,06	22,03	38,92
T_18_B	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	4,50	40,38	33,30	23,89	40,38
T_18_C	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	7,50	42,41	34,86	27,69	42,41
T_190_A	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	1,50	26,34	13,79	15,12	26,34
T_190_B	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	4,50	26,64	14,78	16,00	26,64
T_190_C	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	7,50	28,31	17,20	18,15	28,31
T_191_A	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	1,50	24,40	11,03	11,15	24,40
T_191_B	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	4,50	23,58	11,02	10,86	23,58
T_191_C	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	7,50	21,73	9,09	9,96	21,73
T_192_A	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	1,50	22,48	10,35	10,26	22,48
T_192_B	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	4,50	22,26	10,39	10,27	22,26
T_192_C	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	7,50	23,05	10,69	10,43	23,05
T_193_A	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	1,50	22,68	10,03	10,06	22,68
T_193_B	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	4,50	23,85	10,07	10,07	23,85
T_193_C	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	7,50	26,36	10,38	10,23	26,36
T_194_A	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	1,50	22,86	10,78	10,52	22,86
T_194_B	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	4,50	22,50	10,83	10,53	22,50
T_194_C	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	7,50	23,37	11,10	10,68	23,37
T_195_A	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	1,50	22,98	9,97	9,95	22,98
T_195_B	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	4,50	25,25	10,08	10,14	25,25
T_195_C	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	7,50	27,40	11,40	11,36	27,40
T_196_A	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	1,50	24,07	11,70	10,99	24,07
T_196_B	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	4,50	23,53	11,79	11,03	23,53
T_196_C	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	7,50	24,58	12,04	11,16	24,58
T_197_A	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	1,50	26,26	12,65	12,44	26,26
T_197_B	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	4,50	25,85	13,15	12,69	25,85
T_197_C	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	7,50	28,87	15,41	15,29	28,87
T_198_A	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	1,50	30,11	18,48	18,90	30,11
T_198_B	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	4,50	30,01	19,53	20,13	30,13
T_198_C	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	7,50	34,41	20,87	21,24	34,41
T_199_A	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	1,50	24,15	14,12	13,30	24,15
T_199_B	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	4,50	23,62	14,33	11,86	23,62
T_199_C	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	7,50	24,93	16,53	13,30	24,93
T_19_A	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	1,50	34,71	22,79	20,79	34,71
T_19_B	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	4,50	36,81	24,63	23,12	36,81
T_19_C	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	7,50	39,84	27,74	27,59	39,84
T_200_A	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	1,50	22,80	11,20	10,60	22,80
T_200_B	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	4,50	22,79	11,05	10,38	22,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_200_C	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	7,50	23,83	14,17	15,31	25,31
T_201_A	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	1,50	31,37	18,97	19,11	31,37
T_201_B	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	4,50	31,98	20,42	21,12	31,98
T_201_C	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	7,50	34,76	24,09	25,59	35,59
T_202_A	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	1,50	26,06	15,06	14,92	26,06
T_202_B	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	4,50	27,60	16,75	17,14	27,60
T_202_C	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	7,50	33,18	19,47	19,87	33,18
T_203_A	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	1,50	26,40	15,63	14,75	26,40
T_203_B	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	4,50	27,52	17,05	16,37	27,52
T_203_C	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	7,50	31,63	18,78	18,28	31,63
T_204_A	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	1,50	22,69	9,45	10,62	22,69
T_204_B	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	4,50	22,45	9,68	10,97	22,45
T_204_C	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	7,50	21,35	8,76	9,39	21,35
T_205_A	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	1,50	21,91	10,37	9,87	21,91
T_205_B	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	4,50	22,16	10,41	9,90	22,16
T_205_C	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	7,50	23,45	10,84	9,98	23,45
T_206_A	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	1,50	34,50	17,01	16,86	34,50
T_206_B	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	4,50	34,91	17,49	17,62	34,91
T_206_C	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	7,50	35,52	17,50	17,63	35,52
T_206_D	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	10,50	37,14	20,97	22,39	37,14
T_207_A	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	1,50	23,63	11,12	11,44	23,63
T_207_B	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	4,50	23,55	11,12	11,31	23,55
T_207_C	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	7,50	23,63	11,36	11,25	23,63
T_207_D	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	10,50	26,77	15,28	15,98	26,77
T_208_A	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	1,50	32,83	16,16	16,51	32,83
T_208_B	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	4,50	33,50	17,16	17,70	33,50
T_208_C	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	7,50	34,08	17,60	17,90	34,08
T_208_D	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	10,50	36,82	22,60	24,26	36,82
T_209_A	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	1,50	32,32	14,60	16,04	32,32
T_209_B	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	4,50	32,97	15,68	17,23	32,97
T_209_C	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	7,50	33,60	16,63	17,90	33,60
T_209_D	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	10,50	36,98	23,59	25,48	36,98
T_20_A	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	1,50	36,32	28,87	21,01	36,32
T_20_B	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	4,50	37,07	29,51	21,63	37,07
T_20_C	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	7,50	38,29	30,73	23,37	38,29
T_210_A	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	1,50	33,93	17,01	17,29	33,93
T_210_B	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	4,50	34,42	17,94	18,26	34,42
T_210_C	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	7,50	34,91	17,95	17,85	34,91
T_210_D	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	10,50	37,20	22,55	24,23	37,20
T_211_A	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	1,50	32,90	13,10	14,27	32,90
T_211_B	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	4,50	33,32	13,57	14,58	33,32
T_211_C	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	7,50	34,00	15,42	16,35	34,00
T_211_D	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	10,50	37,46	23,61	25,36	37,46
T_212_A	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	1,50	34,75	18,58	18,68	34,75
T_212_B	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	4,50	35,19	19,62	19,79	35,19
T_212_C	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	7,50	35,68	18,79	18,94	35,68
T_212_D	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	10,50	37,57	21,85	23,05	37,57
T_213_A	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	1,50	27,62	12,73	14,35	27,62
T_213_B	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	4,50	28,40	13,63	15,40	28,40
T_213_C	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	7,50	28,25	11,41	11,40	28,25
T_213_D	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	10,50	23,63	12,48	12,77	23,63
T_214_A	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	1,50	24,71	10,47	10,85	24,71
T_214_B	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	4,50	25,79	10,45	10,77	25,79
T_214_C	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	7,50	28,17	11,88	11,73	28,17
T_214_D	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	10,50	24,08	12,92	12,66	24,08
T_215_A	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	1,50	34,26	17,01	17,48	34,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_215_B	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	4,50	34,67	17,93	18,34	34,67
T_215_C	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	7,50	34,10	17,07	17,44	34,10
T_215_D	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	10,50	36,01	18,50	17,87	36,01
T_216_A	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	1,50	31,19	16,42	17,14	31,19
T_216_B	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	4,50	31,40	16,81	17,42	31,40
T_216_C	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	7,50	31,49	16,53	17,05	31,49
T_216_D	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	10,50	34,57	18,37	17,88	34,57
T_217_A	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	1,50	24,47	9,33	10,44	24,47
T_217_B	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	4,50	24,75	8,86	10,01	24,75
T_217_C	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	7,50	20,61	8,82	9,96	20,61
T_217_D	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	10,50	21,80	9,14	10,14	21,80
T_218_A	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	1,50	23,99	9,46	10,65	23,99
T_218_B	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	4,50	23,13	9,15	10,40	23,13
T_218_C	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	7,50	20,58	8,90	10,05	20,58
T_218_D	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	10,50	21,88	9,23	10,24	21,88
T_219_A	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	1,50	24,95	10,10	10,63	24,95
T_219_B	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	4,50	25,46	9,96	10,45	25,46
T_219_C	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	7,50	20,50	8,81	9,91	20,50
T_219_D	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	10,50	21,76	9,38	10,47	21,76
T_21_A	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	1,50	42,87	29,31	31,70	42,87
T_21_B	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	4,50	44,08	30,42	32,75	44,08
T_21_C	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	7,50	45,83	32,26	34,46	45,83
T_220_A	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	1,50	24,43	9,66	10,80	24,43
T_220_B	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	4,50	24,20	9,62	10,79	24,20
T_220_C	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	7,50	20,89	8,76	9,82	20,89
T_220_D	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	10,50	21,61	9,16	10,04	21,61
T_221_A	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	1,50	25,02	10,12	10,66	25,02
T_221_B	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	4,50	26,28	10,24	10,69	26,28
T_221_C	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	7,50	21,44	8,70	9,90	21,44
T_221_D	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	10,50	22,57	10,11	11,66	22,57
T_222_A	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	1,50	33,44	16,50	16,74	33,44
T_222_B	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	4,50	34,11	17,75	17,97	34,11
T_222_C	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	7,50	34,33	18,92	18,37	34,33
T_223_A	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	1,50	34,52	16,79	16,78	34,52
T_223_B	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	4,50	35,44	18,15	18,28	35,44
T_223_C	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	7,50	35,21	18,67	18,09	35,21
T_224_A	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	1,50	32,62	16,55	16,86	32,62
T_224_B	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	4,50	33,27	17,64	17,70	33,27
T_224_C	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	7,50	34,12	19,01	18,51	34,12
T_225_A	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	1,50	32,30	17,08	17,19	32,30
T_225_B	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	4,50	32,62	16,69	17,14	32,62
T_225_C	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	7,50	33,55	17,51	18,14	33,55
T_226_A	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	1,50	28,34	12,86	12,63	28,34
T_226_B	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	4,50	29,08	13,05	12,82	29,08
T_226_C	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	7,50	29,85	14,36	14,40	29,85
T_227_A	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	1,50	26,95	15,74	15,36	26,95
T_227_B	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	4,50	26,15	15,05	14,35	26,15
T_227_C	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	7,50	26,31	14,99	14,70	26,31
T_228_A	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	1,50	26,03	12,95	12,77	26,03
T_228_B	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	4,50	26,32	12,94	12,78	26,32
T_228_C	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	7,50	27,96	14,25	14,24	27,96
T_229_A	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	1,50	30,22	14,56	13,23	30,22
T_229_B	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	4,50	30,73	15,00	13,41	30,73
T_229_C	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	7,50	27,30	15,84	12,70	27,30
T_22_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	1,50	42,83	29,54	32,01	42,83
T_22_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	4,50	44,12	30,64	33,04	44,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_22_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	7,50	45,96	32,54	34,77	45,96
T_230_A	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	1,50	25,51	9,60	9,35	25,51
T_230_B	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	4,50	25,61	9,93	9,72	25,61
T_230_C	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	7,50	26,63	11,28	11,13	26,63
T_231_A	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	1,50	31,15	17,18	17,13	31,15
T_231_B	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	4,50	31,88	17,83	17,75	31,88
T_231_C	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	7,50	32,80	18,45	18,31	32,80
T_232_A	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	1,50	28,02	15,08	14,98	28,02
T_232_B	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	4,50	29,54	15,50	15,60	29,54
T_232_C	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	7,50	29,84	16,02	16,31	29,84
T_233_A	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	1,50	29,62	14,72	14,93	29,62
T_233_B	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	4,50	29,94	15,27	15,40	29,94
T_233_C	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	7,50	29,94	15,59	13,18	29,94
T_234_A	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	1,50	30,37	15,12	15,20	30,37
T_234_B	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	4,50	31,63	16,32	16,54	31,63
T_234_C	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	7,50	32,79	17,45	17,72	32,79
T_235_A	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	1,50	31,90	16,42	15,90	31,90
T_235_B	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	4,50	33,14	17,72	17,28	33,14
T_235_C	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	7,50	33,62	17,94	17,24	33,62
T_236_A	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	1,50	26,03	11,74	12,30	26,03
T_236_B	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	4,50	26,09	12,17	12,75	26,09
T_236_C	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	7,50	25,94	13,72	14,30	25,94
T_237_A	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	1,50	27,88	10,94	10,13	27,88
T_237_B	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	4,50	27,89	10,86	10,10	27,89
T_237_C	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	7,50	26,69	10,87	9,95	26,69
T_238_A	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	1,50	23,45	7,51	6,97	23,45
T_238_B	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	4,50	24,04	8,04	7,66	24,04
T_238_C	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	7,50	26,49	10,68	10,69	26,49
T_239_A	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	1,50	31,44	16,23	15,98	31,44
T_239_B	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	4,50	32,63	17,47	17,28	32,63
T_239_C	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	7,50	31,71	16,96	16,87	31,71
T_23_A	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	1,50	42,69	29,74	32,26	42,69
T_23_B	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	4,50	43,85	31,13	33,64	43,85
T_23_C	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	7,50	45,58	32,76	35,17	45,58
T_240_A	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	1,50	28,79	14,69	15,08	28,79
T_240_B	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	4,50	29,07	15,12	15,49	29,07
T_240_C	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	7,50	29,08	14,08	14,57	29,08
T_241_A	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	1,50	30,72	13,43	14,13	30,72
T_241_B	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	4,50	30,45	13,71	14,67	30,45
T_241_C	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	7,50	29,85	11,21	9,93	29,85
T_242_A	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	1,50	25,18	8,18	7,93	25,18
T_242_B	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	4,50	25,72	8,74	8,53	25,72
T_242_C	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	7,50	27,87	11,03	10,97	27,87
T_243_A	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	1,50	30,10	15,62	15,39	30,10
T_243_B	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	4,50	31,36	17,20	16,96	31,36
T_243_C	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	7,50	32,98	18,78	18,28	32,98
T_244_A	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	1,50	24,19	13,31	12,89	24,19
T_244_B	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	4,50	24,23	13,11	12,84	24,23
T_244_C	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	7,50	20,69	6,23	5,22	20,69
T_245_A	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	1,50	30,29	13,55	13,44	30,29
T_245_B	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	4,50	30,91	13,86	13,68	30,91
T_245_C	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	7,50	28,95	9,88	8,03	28,95
T_246_A	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	1,50	25,68	12,11	11,45	25,68
T_246_B	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	4,50	27,00	13,42	12,41	27,00
T_246_C	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	7,50	29,44	15,79	14,63	29,44
T_247_A	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	1,50	29,69	13,44	13,07	29,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_247_B	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	4,50	31,17	14,90	14,43	31,17
T_247_C	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	7,50	30,16	14,12	12,10	30,16
T_248_A	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	1,50	28,75	15,34	14,72	28,75
T_248_B	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	4,50	30,10	16,83	15,79	30,10
T_248_C	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	7,50	30,64	16,46	15,01	30,64
T_249_A	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	1,50	29,35	11,75	11,52	29,35
T_249_B	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	4,50	30,14	12,94	12,45	30,14
T_249_C	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	7,50	30,41	13,56	12,35	30,41
T_24_A	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	1,50	42,81	29,54	31,92	42,81
T_24_B	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	4,50	44,18	30,60	32,92	44,18
T_24_C	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	7,50	46,11	32,67	34,82	46,11
T_250_A	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	1,50	28,57	15,48	15,21	28,57
T_250_B	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	4,50	29,49	16,91	16,46	29,49
T_250_C	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	7,50	30,97	17,97	17,37	30,97
T_251_A	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	1,50	30,89	12,73	13,21	30,89
T_251_B	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	4,50	31,54	13,31	13,61	31,54
T_251_C	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	7,50	30,98	14,09	14,39	30,98
T_252_A	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	1,50	31,07	14,90	15,31	31,07
T_252_B	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	4,50	30,98	14,37	14,76	30,98
T_252_C	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	7,50	31,46	15,45	15,74	31,46
T_253_A	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	1,50	25,31	9,16	6,96	25,31
T_253_B	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	4,50	23,74	6,31	4,56	23,74
T_253_C	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	7,50	25,80	7,79	7,24	25,80
T_254_A	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	1,50	24,12	8,05	6,16	24,12
T_254_B	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	4,50	23,83	6,31	5,82	23,83
T_254_C	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	7,50	24,76	7,23	7,46	24,76
T_255_A	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	1,50	26,33	12,14	11,39	26,33
T_255_B	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	4,50	25,41	7,50	5,60	25,41
T_255_C	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	7,50	26,30	9,70	6,55	26,30
T_256_A	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	1,50	24,55	12,33	11,74	24,55
T_256_B	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	4,50	24,78	7,31	7,18	24,78
T_256_C	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	7,50	20,53	5,96	5,27	20,53
T_257_A	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	1,50	25,61	9,35	8,29	25,61
T_257_B	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	4,50	25,01	7,89	5,85	25,01
T_257_C	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	7,50	25,92	10,45	6,85	25,92
T_258_A	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	1,50	27,70	10,53	11,08	27,70
T_258_B	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	4,50	28,66	11,91	12,25	28,66
T_258_C	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	7,50	30,80	15,12	15,07	30,80
T_259_A	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	1,50	23,30	8,29	6,03	23,30
T_259_B	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	4,50	22,40	8,41	5,64	22,40
T_259_C	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	7,50	23,67	9,19	6,16	23,67
T_25_A	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	1,50	42,66	29,92	32,04	42,66
T_25_B	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	4,50	43,74	31,26	33,38	43,74
T_25_C	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	7,50	45,42	32,86	34,95	45,42
T_260_A	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	1,50	21,63	6,35	6,23	21,63
T_260_B	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	4,50	22,27	6,24	5,97	22,27
T_260_C	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	7,50	23,12	6,97	6,77	23,12
T_261_A	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	1,50	23,34	8,51	5,40	23,34
T_261_B	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	4,50	22,31	8,72	5,21	22,31
T_261_C	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	7,50	23,31	9,49	6,18	23,31
T_262_A	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	1,50	22,40	7,15	7,12	22,40
T_262_B	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	4,50	23,33	7,26	7,28	23,33
T_262_C	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	7,50	24,44	8,00	8,00	24,44
T_263_A	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	1,50	23,08	10,35	8,30	23,08
T_263_B	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	4,50	22,62	10,92	9,15	22,62
T_263_C	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	7,50	23,01	9,21	5,91	23,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_264_A	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	1,50	17,60	5,04	4,37	17,60
T_264_B	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	4,50	17,56	3,95	3,15	17,56
T_264_C	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	7,50	18,28	4,61	4,08	18,28
T_265_A	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	1,50	25,87	11,31	9,47	25,87
T_265_B	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	4,50	26,50	13,16	10,54	26,50
T_265_C	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	7,50	29,87	16,51	15,71	29,87
T_266_A	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	1,50	25,92	11,49	10,23	25,92
T_266_B	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	4,50	26,65	12,59	11,47	26,65
T_266_C	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	7,50	30,14	15,92	15,54	30,14
T_267_A	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	1,50	25,25	10,38	8,47	25,25
T_267_B	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	4,50	26,32	12,28	9,72	26,32
T_267_C	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	7,50	29,44	15,70	14,31	29,44
T_268_A	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	1,50	25,65	11,69	10,42	25,65
T_268_B	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	4,50	27,19	12,56	11,64	27,19
T_268_C	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	7,50	30,05	15,65	15,48	30,05
T_269_A	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	1,50	25,84	10,16	8,29	25,84
T_269_B	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	4,50	27,16	11,75	9,60	27,16
T_269_C	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	7,50	29,67	14,59	12,67	29,67
T_26_A	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	1,50	43,04	31,06	32,36	43,04
T_26_B	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	4,50	44,53	32,34	33,50	44,53
T_26_C	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	7,50	46,43	34,15	35,40	46,43
T_270_A	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	1,50	20,53	5,89	5,01	20,53
T_270_B	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	4,50	21,96	7,43	6,60	21,96
T_270_C	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	7,50	27,43	11,48	10,93	27,43
T_271_A	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	1,50	24,94	11,93	11,63	24,94
T_271_B	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	4,50	26,70	12,14	11,72	26,70
T_271_C	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	7,50	22,40	5,95	5,71	22,40
T_272_A	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	1,50	25,05	12,59	12,47	25,05
T_272_B	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	4,50	25,80	13,29	13,18	25,80
T_272_C	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	7,50	23,47	7,06	6,94	23,47
T_273_A	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	1,50	25,96	12,52	12,65	25,96
T_273_B	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	4,50	27,45	12,70	12,83	27,45
T_273_C	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	7,50	21,32	5,45	5,10	21,32
T_274_A	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	1,50	25,65	9,16	9,44	25,65
T_274_B	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	4,50	27,50	10,43	10,57	27,50
T_274_C	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	7,50	27,86	14,06	14,03	27,86
T_275_A	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	1,50	25,98	11,11	9,60	25,98
T_275_B	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	4,50	27,80	12,60	11,23	27,80
T_275_C	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	7,50	30,88	15,59	14,47	30,88
T_276_A	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	1,50	26,33	12,71	12,16	26,33
T_276_B	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	4,50	28,22	14,02	13,41	28,22
T_276_C	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	7,50	31,38	17,11	16,60	31,38
T_277_A	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	1,50	25,17	10,39	8,03	25,17
T_277_B	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	4,50	27,07	12,14	9,55	27,07
T_277_C	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	7,50	29,88	14,61	13,07	29,88
T_278_A	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	1,50	28,42	14,45	14,45	28,42
T_278_B	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	4,50	29,44	14,99	15,08	29,44
T_278_C	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	7,50	30,80	17,07	17,58	30,80
T_279_A	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	1,50	26,81	13,66	12,81	26,81
T_279_B	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	4,50	27,78	13,87	13,12	27,78
T_279_C	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	7,50	30,42	15,69	15,79	30,42
T_27_A	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	1,50	42,19	29,49	31,60	42,19
T_27_B	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	4,50	43,16	30,73	32,87	43,16
T_27_C	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	7,50	44,88	32,45	34,63	44,88
T_280_A	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	1,50	25,16	8,83	8,30	25,16
T_280_B	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	4,50	26,56	9,50	8,83	26,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_280_C	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	7,50	28,65	10,07	9,83	28,65
T_281_A	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	1,50	23,01	11,24	11,67	23,01
T_281_B	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	4,50	23,58	11,75	12,26	23,58
T_281_C	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	7,50	26,71	13,19	13,27	26,71
T_282_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	1,50	28,62	15,55	16,65	28,62
T_282_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	4,50	28,98	14,02	13,85	28,98
T_282_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	7,50	31,37	15,41	15,98	31,37
T_283_A	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	1,50	27,32	9,08	9,60	27,32
T_283_B	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	4,50	28,55	9,68	10,14	28,55
T_283_C	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	7,50	30,32	10,08	10,52	30,32
T_284_A	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	1,50	18,55	5,13	5,05	18,55
T_284_B	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	4,50	18,34	4,98	4,92	18,34
T_284_C	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	7,50	18,73	5,41	5,53	18,73
T_285_A	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	1,50	29,15	15,11	15,71	29,15
T_285_B	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	4,50	29,24	13,65	14,54	29,24
T_285_C	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	7,50	30,55	14,57	15,66	30,55
T_286_A	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	1,50	26,40	11,81	11,58	26,40
T_286_B	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	4,50	28,35	13,04	12,67	28,35
T_286_C	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	7,50	29,26	11,58	12,05	29,26
T_287_A	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	1,50	28,89	12,00	13,44	28,89
T_287_B	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	4,50	29,72	12,41	13,71	29,72
T_287_C	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	7,50	30,56	12,93	14,24	30,56
T_288_A	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	1,50	27,31	10,76	12,10	27,31
T_288_B	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	4,50	28,88	11,43	12,57	28,88
T_288_C	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	7,50	29,73	11,80	12,88	29,73
T_289_A	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	1,50	28,94	12,32	13,78	28,94
T_289_B	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	4,50	29,47	12,62	13,95	29,47
T_289_C	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	7,50	30,57	13,20	14,59	30,57
T_28_A	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	1,50	43,14	30,13	30,70	43,14
T_28_B	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	4,50	44,92	31,71	32,06	44,92
T_28_C	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	7,50	46,73	33,74	34,49	46,73
T_290_A	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	1,50	18,75	6,34	6,96	18,75
T_290_B	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	4,50	18,71	6,16	6,77	18,71
T_290_C	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	7,50	19,25	6,51	7,08	19,25
T_291_A	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	1,50	20,96	9,34	8,63	20,96
T_291_B	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	4,50	21,02	9,51	8,57	21,02
T_291_C	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	7,50	21,44	9,79	8,86	21,44
T_292_A	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	1,50	21,27	8,73	8,05	21,27
T_292_B	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	4,50	21,60	8,92	8,03	21,60
T_292_C	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	7,50	21,22	9,30	8,21	21,22
T_293_A	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	1,50	22,64	10,74	10,70	22,64
T_293_B	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	4,50	22,85	10,92	10,66	22,85
T_293_C	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	7,50	23,46	10,98	10,84	23,46
T_294_A	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	1,50	25,90	11,84	11,97	25,90
T_294_B	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	4,50	27,25	12,45	12,31	27,25
T_294_C	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	7,50	27,84	10,38	10,49	27,84
T_294_D	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	10,50	30,78	15,89	15,83	30,78
T_295_A	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	1,50	26,22	12,89	13,73	26,22
T_295_B	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	4,50	27,99	14,36	15,10	27,99
T_295_C	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	7,50	29,28	15,06	14,78	29,28
T_295_D	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	10,50	30,66	16,13	14,98	30,66
T_296_A	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	1,50	18,26	3,32	3,13	18,26
T_296_B	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	4,50	18,61	3,35	3,18	18,61
T_296_C	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	7,50	18,73	3,42	3,26	18,73
T_296_D	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	10,50	19,83	4,35	4,28	19,83
T_297_A	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	1,50	23,01	3,95	3,85	23,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_297_B	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	4,50	23,03	3,93	3,84	23,03
T_297_C	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	7,50	19,40	3,87	3,79	19,40
T_297_D	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	10,50	20,42	4,74	4,72	20,42
T_298_A	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	1,50	17,73	1,88	0,69	17,73
T_298_B	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	4,50	18,04	1,95	0,80	18,04
T_298_C	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	7,50	18,19	2,08	1,04	18,19
T_298_D	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	10,50	19,35	3,35	2,76	19,35
T_299_A	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	1,50	25,23	5,14	5,56	25,23
T_299_B	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	4,50	25,65	5,56	6,18	25,65
T_299_C	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	7,50	20,37	4,63	4,56	20,37
T_299_D	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	10,50	21,26	5,43	5,38	21,26
T_29_A	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	1,50	42,03	29,29	31,41	42,03
T_29_B	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	4,50	42,94	30,44	32,61	42,94
T_29_C	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	7,50	44,64	32,21	34,45	44,64
T_300_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	1,50	17,13	1,50	0,18	17,13
T_300_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	4,50	17,64	1,60	0,33	17,64
T_300_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	7,50	17,78	1,76	0,60	17,78
T_300_D	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	10,50	18,99	3,10	2,44	18,99
T_301_A	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	1,50	25,21	6,70	7,59	25,21
T_301_B	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	4,50	25,39	7,27	8,44	25,39
T_301_C	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	7,50	21,75	5,84	5,91	21,75
T_301_D	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	10,50	22,51	6,49	6,55	22,51
T_302_A	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	1,50	17,35	1,13	-0,11	17,35
T_302_B	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	4,50	17,22	1,19	-0,02	17,22
T_302_C	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	7,50	17,40	1,37	0,28	17,40
T_302_D	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	10,50	18,67	2,78	2,21	18,67
T_303_A	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	1,50	21,78	4,60	5,46	21,78
T_303_B	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	4,50	23,31	4,83	5,51	23,31
T_303_C	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	7,50	14,82	0,36	-1,60	14,82
T_303_D	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	10,50	16,06	1,79	0,72	16,06
T_304_A	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	1,50	22,59	6,94	7,61	22,59
T_304_B	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	4,50	22,85	3,72	2,80	22,85
T_304_C	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	7,50	15,34	1,33	-0,27	15,34
T_304_D	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	10,50	16,50	2,58	1,72	16,50
T_305_A	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	1,50	24,00	11,91	11,57	24,00
T_305_B	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	4,50	24,84	12,49	12,20	24,84
T_305_C	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	7,50	28,97	14,98	15,03	28,97
T_305_D	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	10,50	30,10	15,18	15,20	30,10
T_306_A	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	1,50	24,09	11,28	11,15	24,09
T_306_B	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	4,50	25,23	12,53	12,33	25,23
T_306_C	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	7,50	29,23	14,80	14,86	29,23
T_306_D	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	10,50	29,97	15,00	15,03	29,97
T_307_A	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	1,50	23,40	10,70	9,61	23,40
T_307_B	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	4,50	24,11	11,22	10,21	24,11
T_307_C	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	7,50	28,10	14,30	13,74	28,10
T_307_D	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	10,50	30,17	15,37	15,40	30,17
T_308_A	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	1,50	24,33	11,09	11,28	24,33
T_308_B	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	4,50	25,68	12,59	12,79	25,68
T_308_C	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	7,50	29,13	14,64	14,69	29,13
T_308_D	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	10,50	29,94	14,84	14,87	29,94
T_309_A	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	1,50	22,64	9,62	7,80	22,64
T_309_B	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	4,50	23,82	10,21	8,61	23,82
T_309_C	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	7,50	27,28	12,76	11,87	27,28
T_309_D	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	10,50	30,38	15,58	15,63	30,38
T_30_A	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	1,50	42,59	29,69	27,50	42,59
T_30_B	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	4,50	44,79	31,78	28,93	44,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_30_C	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	7,50	46,44	33,67	32,60	46,44
T_310_A	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	1,50	24,47	10,88	11,26	24,47
T_310_B	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	4,50	26,48	12,62	13,12	26,48
T_310_C	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	7,50	29,10	14,47	14,54	29,10
T_310_D	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	10,50	29,79	14,67	14,72	29,79
T_311_A	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	1,50	21,87	7,44	6,48	21,87
T_311_B	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	4,50	22,87	8,09	7,35	22,87
T_311_C	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	7,50	25,94	11,14	10,83	25,94
T_311_D	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	10,50	30,56	15,80	15,88	30,56
T_312_A	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	1,50	23,84	12,61	11,90	23,84
T_312_B	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	4,50	24,47	13,37	12,52	24,47
T_312_C	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	7,50	24,69	12,50	11,86	24,69
T_313_A	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	1,50	21,78	8,02	9,54	21,78
T_313_B	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	4,50	22,93	8,48	10,02	22,93
T_313_C	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	7,50	21,81	9,00	10,13	21,81
T_314_A	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	1,50	21,83	11,47	12,47	22,47
T_314_B	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	4,50	22,22	12,01	12,99	22,99
T_314_C	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	7,50	22,93	12,58	13,63	23,63
T_315_A	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	1,50	19,78	9,36	9,45	19,78
T_315_B	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	4,50	20,31	10,04	9,87	20,31
T_315_C	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	7,50	21,33	11,56	10,09	21,33
T_316_A	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	1,50	20,50	9,58	9,22	20,50
T_316_B	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	4,50	20,55	9,53	9,19	20,55
T_316_C	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	7,50	20,91	9,93	9,19	20,91
T_317_A	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	1,50	22,67	11,59	11,43	22,67
T_317_B	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	4,50	23,31	12,33	11,92	23,31
T_317_C	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	7,50	24,97	13,66	12,53	24,97
T_318_A	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	1,50	22,10	11,61	10,38	22,10
T_318_B	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	4,50	23,94	13,89	12,82	23,94
T_318_C	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	7,50	27,07	15,34	14,36	27,07
T_319_A	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	1,50	22,75	9,63	8,82	22,75
T_319_B	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	4,50	24,42	11,71	11,09	24,42
T_319_C	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	7,50	27,27	14,27	13,62	27,27
T_31_A	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	1,50	41,71	29,38	31,75	41,75
T_31_B	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	4,50	42,55	30,57	33,02	43,02
T_31_C	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	7,50	44,31	32,27	34,78	44,78
T_320_A	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	1,50	21,61	9,75	8,72	21,61
T_320_B	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	4,50	23,41	11,66	10,88	23,41
T_320_C	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	7,50	26,86	14,41	13,56	26,86
T_321_A	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	1,50	23,30	9,52	8,96	23,30
T_321_B	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	4,50	24,81	11,64	11,14	24,81
T_321_C	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	7,50	27,23	14,25	13,57	27,23
T_322_A	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	1,50	17,28	5,69	6,93	17,28
T_322_B	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	4,50	17,37	5,81	7,02	17,37
T_322_C	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	7,50	18,11	6,08	7,09	18,11
T_323_A	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	1,50	18,41	7,70	7,54	18,41
T_323_B	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	4,50	18,54	7,80	7,62	18,54
T_323_C	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	7,50	19,20	8,12	7,70	19,20
T_324_A	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	1,50	17,81	7,05	7,23	17,81
T_324_B	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	4,50	17,95	7,16	7,32	17,95
T_324_C	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	7,50	18,67	7,46	7,41	18,67
T_325_A	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	1,50	20,51	9,42	8,54	20,51
T_325_B	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	4,50	20,64	9,51	8,62	20,64
T_325_C	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	7,50	21,53	9,90	8,67	21,53
T_326_A	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	1,50	24,44	9,32	9,75	24,44
T_326_B	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	4,50	25,35	10,22	10,62	25,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_326_C	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	7,50	28,13	12,50	12,19	28,13
T_327_A	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	1,50	17,36	4,63	5,02	17,36
T_327_B	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	4,50	17,53	4,79	5,20	17,53
T_327_C	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	7,50	18,16	5,40	5,82	18,16
T_328_A	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	1,50	19,49	7,82	7,16	19,49
T_328_B	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	4,50	19,63	7,98	7,29	19,63
T_328_C	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	7,50	20,07	8,40	7,62	20,07
T_329_A	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	1,50	25,27	8,46	8,93	25,27
T_329_B	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	4,50	26,33	9,93	10,46	26,33
T_329_C	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	7,50	27,23	11,79	11,73	27,23
T_32_A	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	1,50	30,03	19,06	18,98	30,03
T_32_B	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	4,50	29,83	18,46	18,79	29,83
T_32_C	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	7,50	30,20	18,07	18,37	30,20
T_330_A	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	1,50	23,30	10,75	10,16	23,30
T_330_B	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	4,50	24,06	11,53	10,88	24,06
T_330_C	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	7,50	26,49	11,82	11,16	26,49
T_331_A	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	1,50	26,72	12,80	11,78	26,72
T_331_B	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	4,50	27,15	13,19	12,22	27,15
T_331_C	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	7,50	28,48	12,33	12,45	28,48
T_332_A	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	1,50	17,50	4,72	4,93	17,50
T_332_B	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	4,50	17,58	4,84	5,06	17,58
T_332_C	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	7,50	18,18	5,35	5,56	18,18
T_333_A	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	1,50	19,82	8,30	7,35	19,82
T_333_B	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	4,50	19,87	8,76	7,48	19,87
T_333_C	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	7,50	20,48	9,21	7,85	20,48
T_334_A	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	1,50	27,54	12,97	13,10	27,54
T_334_B	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	4,50	27,78	13,22	13,61	27,78
T_334_C	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	7,50	27,23	13,40	14,04	27,23
T_335_A	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	1,50	27,34	10,77	12,31	27,34
T_335_B	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	4,50	28,50	11,93	13,62	28,50
T_335_C	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	7,50	29,34	12,69	13,91	29,34
T_336_A	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	1,50	24,06	11,60	9,66	24,06
T_336_B	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	4,50	24,12	11,87	10,33	24,12
T_336_C	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	7,50	24,59	10,54	10,16	24,59
T_337_A	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	1,50	26,34	14,12	13,79	26,34
T_337_B	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	4,50	26,72	12,85	12,64	26,72
T_337_C	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	7,50	26,66	8,66	8,85	26,66
T_338_A	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	1,50	15,84	2,78	1,60	15,84
T_338_B	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	4,50	15,87	2,82	1,70	15,87
T_338_C	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	7,50	16,52	3,51	2,72	16,52
T_339_A	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	1,50	15,84	2,77	1,60	15,84
T_339_B	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	4,50	15,88	2,79	1,69	15,88
T_339_C	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	7,50	16,87	3,46	2,67	16,87
T_33_A	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	1,50	31,80	21,32	20,57	31,80
T_33_B	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	4,50	33,17	22,72	21,57	33,17
T_33_C	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	7,50	35,27	24,89	23,59	35,27
T_340_A	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	1,50	16,18	2,82	1,98	16,18
T_340_B	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	4,50	16,15	2,88	2,09	16,15
T_340_C	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	7,50	16,94	3,63	3,14	16,94
T_341_A	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	1,50	22,88	9,06	8,30	22,88
T_341_B	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	4,50	23,88	9,63	9,14	23,88
T_341_C	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	7,50	26,22	11,63	11,71	26,22
T_342_A	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	1,50	28,49	14,43	14,08	28,49
T_342_B	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	4,50	30,30	15,98	14,77	30,30
T_342_C	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	7,50	32,49	17,36	16,52	32,49
T_343_A	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	1,50	24,09	11,63	11,56	24,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_343_B	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	4,50	22,83	12,77	12,74	22,83
T_343_C	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	7,50	23,79	13,56	13,65	23,79
T_344_A	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	1,50	22,74	7,75	6,11	22,74
T_344_B	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	4,50	22,31	8,43	5,57	22,31
T_344_C	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	7,50	21,18	6,11	5,80	21,18
T_345_A	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	1,50	23,19	10,07	10,05	23,19
T_345_B	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	4,50	24,85	10,19	10,35	24,85
T_345_C	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	7,50	26,53	15,92	15,80	26,53
T_346_A	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	1,50	27,06	13,51	13,23	27,06
T_346_B	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	4,50	28,26	14,37	14,09	28,26
T_346_C	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	7,50	26,47	14,85	14,45	26,47
T_347_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	1,50	28,48	13,49	13,32	28,48
T_347_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	4,50	30,31	14,86	14,60	30,31
T_347_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	7,50	31,94	16,45	15,85	31,94
T_348_A	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	1,50	28,62	13,43	13,30	28,62
T_348_B	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	4,50	30,27	14,79	14,53	30,27
T_348_C	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	7,50	31,69	16,50	15,60	31,69
T_349_A	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	1,50	28,35	14,03	13,86	28,35
T_349_B	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	4,50	30,37	15,40	14,92	30,37
T_349_C	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	7,50	32,38	16,92	16,32	32,38
T_34_A	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	1,50	31,44	20,91	20,08	31,44
T_34_B	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	4,50	32,68	22,17	20,99	32,68
T_34_C	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	7,50	34,70	24,26	22,94	34,70
T_350_A	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	1,50	21,42	7,67	6,25	21,42
T_350_B	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	4,50	21,88	8,49	6,60	21,88
T_350_C	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	7,50	23,27	10,82	8,44	23,27
T_351_A	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	1,50	22,40	7,82	7,89	22,40
T_351_B	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	4,50	23,94	8,78	8,87	23,94
T_351_C	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	7,50	27,45	11,22	11,67	27,45
T_352_A	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	1,50	20,12	3,76	3,60	20,12
T_352_B	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	4,50	21,10	4,14	3,99	21,10
T_352_C	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	7,50	25,16	6,39	6,54	25,16
T_353_A	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	1,50	28,89	12,57	12,70	28,89
T_353_B	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	4,50	30,33	14,16	14,21	30,33
T_353_C	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	7,50	31,38	16,06	15,64	31,38
T_354_A	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	1,50	24,72	7,38	7,40	24,72
T_354_B	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	4,50	26,54	9,10	9,04	26,54
T_354_C	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	7,50	29,10	12,59	12,41	29,10
T_355_A	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	1,50	29,31	13,84	14,08	29,31
T_355_B	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	4,50	30,96	15,33	15,49	30,96
T_355_C	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	7,50	32,22	17,59	17,92	32,22
T_356_A	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	1,50	28,83	13,65	13,88	28,83
T_356_B	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	4,50	30,70	15,20	15,42	30,70
T_356_C	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	7,50	32,29	17,69	18,00	32,29
T_357_A	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	1,50	29,15	13,98	14,23	29,15
T_357_B	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	4,50	31,01	15,51	15,66	31,01
T_357_C	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	7,50	32,14	17,55	17,89	32,14
T_358_A	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	1,50	28,88	13,36	13,44	28,88
T_358_B	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	4,50	30,81	14,98	15,10	30,81
T_358_C	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	7,50	31,87	16,72	16,79	31,87
T_359_A	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	1,50	28,75	13,72	13,97	28,75
T_359_B	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	4,50	31,05	15,44	15,56	31,05
T_359_C	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	7,50	32,13	17,61	17,92	32,13
T_35_A	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	1,50	31,98	20,86	20,39	31,98
T_35_B	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	4,50	33,53	22,41	21,47	33,53
T_35_C	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	7,50	35,97	25,45	24,49	35,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_360_A	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	1,50	26,15	12,51	12,70	26,15
T_360_B	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	4,50	28,59	14,00	14,58	28,59
T_360_C	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	7,50	29,37	15,04	15,54	29,37
T_361_A	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	1,50	22,10	7,80	7,53	22,10
T_361_B	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	4,50	22,81	8,08	7,48	22,81
T_361_C	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	7,50	22,16	9,41	7,13	22,16
T_362_A	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	1,50	21,47	8,18	7,55	21,47
T_362_B	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	4,50	22,03	8,53	7,58	22,03
T_362_C	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	7,50	24,44	10,78	6,88	24,44
T_363_A	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	1,50	21,81	7,97	7,33	21,81
T_363_B	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	4,50	22,51	8,38	7,56	22,51
T_363_C	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	7,50	22,55	9,57	7,88	22,55
T_364_A	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	1,50	22,39	7,10	6,28	22,39
T_364_B	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	4,50	23,08	7,61	6,51	23,08
T_364_C	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	7,50	24,93	11,11	6,85	24,93
T_365_A	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	1,50	22,85	9,25	8,76	22,85
T_365_B	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	4,50	23,71	9,60	8,98	23,71
T_365_C	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	7,50	23,92	10,52	9,40	23,92
T_366_A	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	1,50	27,75	13,83	12,71	27,75
T_366_B	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	4,50	30,10	16,06	15,20	30,10
T_366_C	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	7,50	32,51	16,85	16,06	32,51
T_367_A	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	1,50	27,20	12,66	13,33	27,20
T_367_B	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	4,50	29,51	13,71	14,33	29,51
T_367_C	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	7,50	31,30	14,06	14,77	31,30
T_368_A	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	1,50	26,82	12,69	13,34	26,82
T_368_B	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	4,50	29,45	13,62	14,08	29,45
T_368_C	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	7,50	31,64	14,22	14,92	31,64
T_369_A	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	1,50	27,39	12,50	13,13	27,39
T_369_B	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	4,50	29,59	13,58	14,25	29,59
T_369_C	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	7,50	31,17	13,91	14,63	31,17
T_36_A	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	1,50	31,24	20,63	19,62	31,24
T_36_B	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	4,50	32,31	21,74	20,35	32,31
T_36_C	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	7,50	34,26	23,94	22,85	34,26
T_370_A	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	1,50	26,88	12,80	13,43	26,88
T_370_B	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	4,50	29,44	13,71	14,19	29,44
T_370_C	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	7,50	31,81	14,40	15,05	31,81
T_371_A	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	1,50	27,40	11,52	12,33	27,40
T_371_B	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	4,50	29,80	13,48	14,17	29,80
T_371_C	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	7,50	31,04	13,78	14,50	31,04
T_372_A	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	1,50	26,84	12,30	12,20	26,84
T_372_B	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	4,50	29,41	14,48	14,51	29,41
T_372_C	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	7,50	32,04	14,74	14,99	32,04
T_373_A	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	1,50	27,48	11,31	12,11	27,48
T_373_B	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	4,50	29,79	13,32	14,03	29,79
T_373_C	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	7,50	30,92	13,65	14,37	30,92
T_374_A	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	1,50	23,48	11,47	10,60	23,48
T_374_B	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	4,50	24,64	13,10	12,80	24,64
T_374_C	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	7,50	23,31	12,16	11,34	23,31
T_375_A	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	1,50	24,51	13,29	11,14	24,51
T_375_B	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	4,50	25,75	14,63	12,15	25,75
T_375_C	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	7,50	25,65	14,59	11,58	25,65
T_376_A	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	1,50	24,86	13,33	11,02	24,86
T_376_B	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	4,50	26,22	14,52	11,82	26,22
T_376_C	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	7,50	25,44	14,37	11,19	25,44
T_377_A	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	1,50	24,61	13,42	11,65	24,61
T_377_B	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	4,50	25,85	14,80	12,52	25,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_377_C	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	7,50	25,93	14,86	12,09	25,93
T_378_A	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	1,50	26,61	14,73	13,36	26,61
T_378_B	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	4,50	27,76	14,81	12,78	27,76
T_378_C	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	7,50	25,35	14,18	10,86	25,35
T_379_A	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	1,50	24,92	13,54	11,92	24,92
T_379_B	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	4,50	26,24	15,17	13,34	26,24
T_379_C	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	7,50	26,61	15,54	13,63	26,61
T_37_A	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	1,50	32,41	21,24	20,80	32,41
T_37_B	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	4,50	34,15	22,92	22,04	34,15
T_37_C	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	7,50	36,77	26,24	25,45	36,77
T_380_A	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	1,50	27,22	15,60	14,13	27,22
T_380_B	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	4,50	28,78	16,87	15,49	28,78
T_380_C	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	7,50	27,49	15,94	13,02	27,49
T_381_A	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	1,50	25,76	13,98	12,49	25,76
T_381_B	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	4,50	27,01	15,53	13,74	27,01
T_381_C	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	7,50	27,68	15,84	14,05	27,68
T_382_A	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	1,50	21,61	8,68	6,12	21,61
T_382_B	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	4,50	22,74	9,68	7,49	22,74
T_382_C	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	7,50	25,89	11,77	10,49	25,89
T_383_A	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	1,50	19,89	6,29	6,34	19,89
T_383_B	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	4,50	21,08	7,13	7,17	21,08
T_383_C	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	7,50	24,61	10,01	9,93	24,61
T_384_A	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	1,50	23,32	9,39	7,94	23,32
T_384_B	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	4,50	23,52	9,78	7,84	23,52
T_384_C	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	7,50	24,63	10,97	8,06	24,63
T_385_A	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	1,50	25,35	12,10	12,14	25,35
T_385_B	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	4,50	26,03	13,36	13,14	26,03
T_385_C	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	7,50	28,41	15,18	14,37	28,41
T_386_A	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	1,50	18,06	3,62	3,56	18,06
T_386_B	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	4,50	19,08	4,35	4,26	19,08
T_386_C	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	7,50	22,49	7,51	7,22	22,49
T_387_A	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	1,50	21,53	7,74	6,07	21,53
T_387_B	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	4,50	23,80	9,10	8,03	23,80
T_387_C	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	7,50	29,45	14,11	13,32	29,45
T_388_A	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	1,50	24,42	7,79	8,50	24,42
T_388_B	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	4,50	26,01	9,19	9,89	26,01
T_388_C	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	7,50	27,14	10,89	11,36	27,14
T_389_A	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	1,50	23,06	9,04	7,37	23,06
T_389_B	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	4,50	23,62	9,72	7,58	23,62
T_389_C	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	7,50	24,30	10,69	8,01	24,30
T_38_A	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	1,50	31,26	19,84	19,20	31,26
T_38_B	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	4,50	32,17	20,84	19,67	32,17
T_38_C	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	7,50	33,67	23,30	22,52	33,67
T_390_A	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	1,50	18,03	3,12	3,06	18,03
T_390_B	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	4,50	18,97	3,96	3,84	18,97
T_390_C	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	7,50	22,33	7,17	6,86	22,33
T_391_A	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	1,50	22,71	7,84	6,99	22,71
T_391_B	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	4,50	25,10	9,41	8,95	25,10
T_391_C	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	7,50	30,17	14,79	14,65	30,17
T_392_A	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	1,50	24,22	10,80	10,83	24,22
T_392_B	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	4,50	25,80	12,64	12,87	25,80
T_392_C	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	7,50	26,44	13,16	13,34	26,44
T_393_A	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	1,50	25,49	11,77	11,53	25,49
T_393_B	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	4,50	26,80	13,70	13,18	26,80
T_393_C	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	7,50	27,56	14,22	13,55	27,56
T_394_A	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	1,50	26,14	10,32	10,63	26,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_394_B	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	4,50	29,55	11,75	12,19	29,55
T_394_C	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	7,50	30,38	13,17	13,35	30,38
T_394_D	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	10,50	31,50	16,58	15,98	31,50
T_395_A	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	1,50	21,27	3,07	3,24	21,27
T_395_B	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	4,50	21,24	3,44	3,48	21,24
T_395_C	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	7,50	14,59	1,08	0,58	14,59
T_395_D	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	10,50	15,65	2,13	1,91	15,65
T_396_A	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	1,50	23,85	11,66	10,66	23,85
T_396_B	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	4,50	25,80	13,86	13,02	25,80
T_396_C	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	7,50	25,62	14,93	13,34	25,62
T_396_D	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	10,50	23,36	11,64	7,40	23,36
T_397_A	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	1,50	21,74	9,81	7,72	21,74
T_397_B	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	4,50	22,58	10,80	7,87	22,58
T_397_C	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	7,50	24,20	12,61	8,43	24,20
T_397_D	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	10,50	22,99	11,33	6,87	22,99
T_398_A	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	1,50	24,85	11,75	10,91	24,85
T_398_B	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	4,50	27,41	13,87	13,33	27,41
T_398_C	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	7,50	26,45	14,54	13,50	26,45
T_398_D	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	10,50	23,93	12,13	8,23	23,93
T_399_A	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	1,50	21,66	8,00	6,17	21,66
T_399_B	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	4,50	21,40	9,18	6,43	21,40
T_399_C	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	7,50	22,44	10,76	5,66	22,44
T_399_D	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	10,50	22,69	11,07	6,46	22,69
T_39_A	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	1,50	33,07	21,52	21,18	33,07
T_39_B	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	4,50	34,94	23,41	22,68	34,94
T_39_C	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	7,50	37,76	26,91	26,43	37,76
T_400_A	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	1,50	25,78	12,97	12,44	25,78
T_400_B	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	4,50	28,12	14,43	14,12	28,12
T_400_C	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	7,50	27,89	14,74	14,06	27,89
T_400_D	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	10,50	25,27	13,16	9,82	25,27
T_401_A	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	1,50	23,93	9,79	8,18	23,93
T_401_B	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	4,50	25,47	11,06	9,35	25,47
T_401_C	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	7,50	27,01	13,40	11,37	27,01
T_402_A	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	1,50	25,67	9,11	9,07	25,67
T_402_B	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	4,50	27,65	10,64	11,03	27,65
T_402_C	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	7,50	29,54	13,87	14,68	29,54
T_403_A	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	1,50	25,37	8,87	8,58	25,37
T_403_B	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	4,50	27,13	10,26	10,38	27,13
T_403_C	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	7,50	28,45	12,97	13,36	28,45
T_404_A	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	1,50	26,10	9,31	9,39	26,10
T_404_B	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	4,50	28,42	10,92	11,43	28,42
T_404_C	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	7,50	30,08	13,49	14,27	30,08
T_405_A	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	1,50	24,20	8,73	7,96	24,20
T_405_B	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	4,50	25,57	9,98	9,63	25,57
T_405_C	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	7,50	27,74	12,53	12,53	27,74
T_406_A	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	1,50	26,10	9,54	9,59	26,10
T_406_B	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	4,50	28,79	11,18	11,67	28,79
T_406_C	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	7,50	29,98	13,42	14,17	29,98
T_407_A	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	1,50	19,05	5,71	6,60	19,05
T_407_B	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	4,50	20,39	4,80	6,19	20,39
T_407_C	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	7,50	16,14	2,84	2,69	16,14
T_408_A	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	1,50	24,14	10,45	9,91	24,14
T_408_B	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	4,50	27,09	14,08	12,88	27,09
T_408_C	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	7,50	29,22	14,93	14,24	29,22
T_408_D	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	10,50	29,80	15,41	14,69	29,80
T_409_A	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	1,50	25,35	10,28	10,03	25,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_409_B	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	4,50	27,76	14,24	13,17	27,76
T_409_C	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	7,50	29,25	15,05	14,45	29,25
T_409_D	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	10,50	29,86	15,77	14,89	29,86
T_40_A	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	1,50	31,21	19,62	18,96	31,21
T_40_B	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	4,50	32,05	20,59	19,42	32,05
T_40_C	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	7,50	33,31	23,09	22,40	33,31
T_410_A	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	1,50	23,55	10,96	10,31	23,55
T_410_B	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	4,50	26,09	13,84	12,53	26,09
T_410_C	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	7,50	29,18	14,91	14,11	29,18
T_410_D	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	10,50	29,76	15,44	14,47	29,76
T_411_A	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	1,50	27,09	10,19	9,85	27,09
T_411_B	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	4,50	28,62	13,94	12,96	28,62
T_411_C	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	7,50	29,26	14,93	14,68	29,26
T_411_D	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	10,50	29,81	15,87	15,18	29,81
T_412_A	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	1,50	23,23	11,45	10,71	23,23
T_412_B	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	4,50	25,62	13,69	12,23	25,62
T_412_C	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	7,50	29,18	14,87	14,01	29,18
T_412_D	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	10,50	29,75	15,44	14,42	29,75
T_413_A	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	1,50	26,81	10,17	9,75	26,81
T_413_B	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	4,50	28,32	14,09	13,74	28,32
T_413_C	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	7,50	28,91	14,51	14,14	28,91
T_413_D	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	10,50	29,39	15,29	14,57	29,39
T_414_A	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	1,50	22,47	9,97	9,01	22,47
T_414_B	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	4,50	24,83	12,46	10,44	24,83
T_414_C	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	7,50	29,24	14,85	13,99	29,24
T_414_D	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	10,50	29,84	15,45	14,39	29,84
T_415_A	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	1,50	18,88	3,55	3,56	18,88
T_415_B	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	4,50	19,54	3,60	3,60	19,54
T_415_C	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	7,50	19,54	3,61	3,62	19,54
T_415_D	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	10,50	20,70	5,00	4,58	20,70
T_416_A	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	1,50	26,95	10,71	10,45	26,95
T_416_B	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	4,50	28,38	13,86	13,70	28,38
T_416_C	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	7,50	28,77	13,92	13,68	28,77
T_416_D	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	10,50	29,29	14,81	14,16	29,29
T_417_A	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	1,50	27,62	11,10	11,05	27,62
T_417_B	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	4,50	28,97	13,42	13,41	28,97
T_417_C	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	7,50	28,40	13,30	13,25	28,40
T_417_D	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	10,50	29,04	14,22	13,75	29,04
T_418_A	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	1,50	16,49	2,02	1,94	16,49
T_418_B	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	4,50	16,85	2,14	2,05	16,85
T_418_C	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	7,50	16,86	2,19	2,11	16,86
T_418_D	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	10,50	18,51	3,60	3,39	18,51
T_419_A	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	1,50	23,01	7,05	6,59	23,01
T_419_B	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	4,50	24,09	7,84	7,17	24,09
T_419_C	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	7,50	12,20	-2,34	-3,64	12,20
T_419_D	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	10,50	13,83	-0,15	-0,93	13,83
T_41_A	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	1,50	33,58	21,91	21,45	33,58
T_41_B	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	4,50	35,66	24,08	23,28	35,66
T_41_C	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	7,50	38,76	27,93	27,72	38,76
T_420_A	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	1,50	22,87	7,00	6,73	22,87
T_420_B	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	4,50	24,17	6,17	6,05	24,17
T_420_C	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	7,50	11,77	-2,40	-3,69	11,77
T_420_D	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	10,50	13,66	-0,13	-0,72	13,66
T_421_A	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	1,50	22,42	5,80	5,27	22,42
T_421_B	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	4,50	23,94	6,96	6,40	23,94
T_421_C	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	7,50	11,85	-2,23	-3,73	11,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_421_D	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	10,50	13,69	-0,23	-1,02	13,69
T_422_A	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	1,50	20,53	6,34	6,32	20,53
T_422_B	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	4,50	21,53	5,75	7,34	21,53
T_422_C	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	7,50	11,95	-2,59	-3,72	11,95
T_422_D	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	10,50	13,75	-0,36	-0,89	13,75
T_423_A	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	1,50	22,05	6,27	5,93	22,05
T_423_B	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	4,50	23,47	7,39	6,91	23,47
T_423_C	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	7,50	11,97	-2,14	-3,55	11,97
T_423_D	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	10,50	13,68	-0,17	-0,92	13,68
T_424_A	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	1,50	22,17	7,29	7,59	22,17
T_424_B	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	4,50	23,81	8,33	9,35	23,81
T_424_C	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	7,50	12,19	-2,29	-3,35	12,19
T_424_D	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	10,50	13,92	-0,03	-0,65	13,92
T_425_A	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	1,50	19,93	6,21	5,73	19,93
T_425_B	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	4,50	20,40	7,64	6,97	20,40
T_425_C	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	7,50	12,45	-1,52	-2,66	12,45
T_425_D	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	10,50	14,14	0,27	-0,36	14,14
T_426_A	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	1,50	16,76	3,84	3,47	16,76
T_426_B	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	4,50	18,45	5,17	4,90	18,45
T_426_C	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	7,50	23,77	9,59	9,45	23,77
T_426_D	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	10,50	27,42	12,82	12,76	27,42
T_427_A	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	1,50	19,69	5,61	5,50	19,69
T_427_B	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	4,50	21,02	6,66	6,45	21,02
T_427_C	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	7,50	23,38	10,24	9,62	23,38
T_427_D	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	10,50	27,55	12,81	12,76	27,55
T_428_A	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	1,50	19,35	3,70	3,65	19,35
T_428_B	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	4,50	20,75	5,02	5,04	20,75
T_428_C	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	7,50	24,45	9,86	10,22	24,45
T_428_D	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	10,50	27,39	12,87	12,79	27,39
T_429_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	1,50	19,56	6,46	6,63	19,56
T_429_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	4,50	20,91	7,68	7,83	20,91
T_429_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	7,50	24,99	10,95	11,26	24,99
T_429_D	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	10,50	27,69	12,76	12,80	27,69
T_42_A	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	1,50	30,80	19,18	18,29	30,80
T_42_B	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	4,50	31,52	20,15	18,82	31,52
T_42_C	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	7,50	32,87	22,55	21,75	32,87
T_430_A	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	1,50	17,64	4,73	5,16	17,64
T_430_B	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	4,50	18,87	5,93	6,31	18,87
T_430_C	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	7,50	23,87	11,15	10,70	23,87
T_430_D	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	10,50	27,44	12,88	12,87	27,44
T_431_A	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	1,50	21,22	7,63	6,42	21,22
T_431_B	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	4,50	22,63	8,55	7,56	22,63
T_431_C	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	7,50	26,73	10,11	9,47	26,73
T_431_D	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	10,50	27,78	12,79	12,85	27,78
T_432_A	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	1,50	16,56	3,92	3,66	16,56
T_432_B	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	4,50	18,06	5,06	4,80	18,06
T_432_C	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	7,50	23,24	9,27	8,79	23,24
T_432_D	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	10,50	27,49	12,96	13,00	27,49
T_433_A	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	1,50	14,51	1,15	-0,41	14,51
T_433_B	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	4,50	14,76	2,21	-0,35	14,76
T_433_C	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	7,50	14,99	2,46	-0,19	14,99
T_433_D	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	10,50	15,51	1,13	1,13	15,51
T_434_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	1,50	23,34	11,75	11,54	23,34
T_434_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	4,50	25,32	13,41	13,50	25,32
T_434_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	7,50	26,98	13,90	13,94	26,98
T_434_D	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	10,50	27,65	12,78	12,92	27,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_435_A	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	1,50	24,54	9,42	9,45	24,54
T_435_B	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	4,50	26,32	11,42	11,75	26,32
T_435_C	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	7,50	26,93	11,87	12,15	26,93
T_435_D	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	10,50	27,57	12,65	12,83	27,57
T_436_A	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	1,50	12,25	0,54	-2,67	12,25
T_436_B	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	4,50	13,02	2,34	-2,16	13,02
T_436_C	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	7,50	13,41	2,69	-1,72	13,41
T_436_D	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	10,50	13,15	-0,63	-0,86	13,15
T_437_A	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	1,50	18,47	4,47	4,75	18,47
T_437_B	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	4,50	20,72	6,66	7,69	20,72
T_437_C	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	7,50	21,71	8,28	8,66	21,71
T_437_D	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	10,50	12,12	-1,21	-2,36	12,12
T_438_A	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	1,50	15,21	5,14	5,24	15,24
T_438_B	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	4,50	17,16	7,42	8,19	18,19
T_438_C	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	7,50	18,78	8,55	8,60	18,78
T_438_D	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	10,50	11,96	-1,41	-2,46	11,96
T_439_A	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	1,50	19,00	4,63	4,57	19,00
T_439_B	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	4,50	21,38	6,40	6,47	21,38
T_439_C	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	7,50	22,73	9,20	9,10	22,73
T_439_D	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	10,50	12,39	-0,93	-2,15	12,39
T_43_A	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	1,50	33,94	22,02	21,28	33,94
T_43_B	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	4,50	36,12	24,33	23,15	36,12
T_43_C	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	7,50	39,74	28,58	28,28	39,74
T_440_A	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	1,50	14,40	4,92	3,92	14,40
T_440_B	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	4,50	16,17	6,88	6,96	16,96
T_440_C	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	7,50	17,78	7,89	7,36	17,78
T_440_D	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	10,50	11,91	-1,45	-2,44	11,91
T_441_A	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	1,50	19,46	6,78	6,27	19,46
T_441_B	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	4,50	21,60	8,81	8,14	21,60
T_441_C	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	7,50	22,72	9,75	9,43	22,72
T_441_D	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	10,50	12,63	-0,60	-1,75	12,63
T_442_A	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	1,50	12,04	2,43	-0,69	12,04
T_442_B	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	4,50	13,12	4,12	1,09	13,12
T_442_C	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	7,50	13,94	5,13	1,45	13,94
T_442_D	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	10,50	12,13	-1,00	-1,45	12,13
T_443_A	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	1,50	20,95	7,94	8,72	20,95
T_443_B	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	4,50	22,81	9,79	10,46	22,81
T_443_C	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	7,50	23,29	10,33	10,68	23,29
T_443_D	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	10,50	13,41	0,08	-0,86	13,41
T_444_A	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	1,50	24,25	7,77	8,61	24,25
T_444_B	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	4,50	26,33	9,91	11,27	26,33
T_444_C	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	7,50	27,07	12,04	12,41	27,07
T_445_A	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	1,50	24,33	7,09	8,00	24,33
T_445_B	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	4,50	25,57	8,61	9,61	25,57
T_445_C	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	7,50	26,97	11,69	12,38	26,97
T_446_A	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	1,50	24,36	9,21	9,56	24,36
T_446_B	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	4,50	26,57	11,12	12,17	26,57
T_446_C	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	7,50	27,13	12,12	12,49	27,13
T_447_A	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	1,50	24,81	10,65	10,18	24,81
T_447_B	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	4,50	27,03	12,71	12,95	27,03
T_447_C	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	7,50	27,17	12,68	12,56	27,17
T_448_A	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	1,50	23,98	10,41	10,53	23,98
T_448_B	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	4,50	26,54	12,40	12,54	26,54
T_448_C	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	7,50	27,21	13,10	13,57	27,21
T_449_A	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	1,50	24,50	10,67	10,57	24,50
T_449_B	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	4,50	26,29	12,76	12,69	26,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_449_C	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	7,50	27,48	13,44	13,64	27,48
T_44_A	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	1,50	41,17	27,06	22,25	41,17
T_44_B	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	4,50	43,41	29,51	24,57	43,41
T_44_C	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	7,50	45,57	32,33	30,63	45,57
T_450_A	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	1,50	22,70	7,12	6,47	22,70
T_450_B	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	4,50	25,51	9,61	8,86	25,51
T_450_C	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	7,50	26,23	10,45	10,58	26,23
T_451_A	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	1,50	19,39	6,88	7,03	19,39
T_451_B	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	4,50	23,20	10,24	10,23	23,20
T_451_C	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	7,50	23,34	9,49	10,26	23,34
T_452_A	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	1,50	21,84	10,30	10,28	21,84
T_452_B	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	4,50	22,96	11,42	10,97	22,96
T_452_C	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	7,50	25,61	12,64	12,22	25,61
T_453_A	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	1,50	19,73	6,19	5,40	19,73
T_453_B	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	4,50	20,65	7,23	6,56	20,65
T_453_C	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	7,50	23,33	9,03	9,49	23,33
T_454_A	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	1,50	22,37	9,51	10,04	22,37
T_454_B	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	4,50	23,49	9,95	10,81	23,49
T_454_C	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	7,50	17,21	4,33	2,98	17,21
T_455_A	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	1,50	21,28	5,69	6,93	21,28
T_455_B	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	4,50	21,52	2,82	2,60	21,52
T_455_C	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	7,50	14,21	1,76	1,54	14,21
T_456_A	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	1,50	16,29	4,41	3,41	16,29
T_456_B	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	4,50	18,06	5,71	4,96	18,06
T_456_C	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	7,50	23,25	9,11	8,92	23,25
T_457_A	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	1,50	22,15	11,52	12,01	22,15
T_457_B	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	4,50	23,49	12,71	13,38	23,49
T_457_C	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	7,50	21,19	7,08	7,26	21,19
T_458_A	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	1,50	24,55	10,89	10,76	24,55
T_458_B	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	4,50	25,92	10,10	8,91	25,92
T_458_C	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	7,50	16,05	1,87	1,76	16,05
T_459_A	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	1,50	20,62	8,50	9,31	20,62
T_459_B	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	4,50	20,13	9,55	9,91	20,13
T_459_C	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	7,50	13,89	1,22	1,13	13,89
T_45_A	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	1,50	41,04	23,77	21,68	41,04
T_45_B	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	4,50	43,33	25,84	24,01	43,33
T_45_C	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	7,50	45,20	30,94	31,42	45,20
T_460_A	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	1,50	24,97	11,29	10,81	24,97
T_460_B	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	4,50	27,75	12,75	12,48	27,75
T_460_C	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	7,50	28,33	13,74	13,23	28,33
T_461_A	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	1,50	25,69	12,01	12,04	25,69
T_461_B	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	4,50	27,64	13,45	13,48	27,64
T_461_C	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	7,50	28,40	13,63	13,01	28,40
T_462_A	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	1,50	22,00	4,63	5,28	22,00
T_462_B	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	4,50	23,33	5,22	5,89	23,33
T_462_C	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	7,50	19,32	4,63	5,67	19,32
T_463_A	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	1,50	14,60	2,14	2,30	14,60
T_463_B	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	4,50	14,90	2,35	2,53	14,90
T_463_C	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	7,50	15,74	3,12	3,28	15,74
T_464_A	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	1,50	25,58	7,96	8,75	25,58
T_464_B	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	4,50	26,66	9,22	10,02	26,66
T_464_C	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	7,50	27,36	11,99	12,04	27,36
T_465_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	1,50	25,37	7,44	8,41	25,37
T_465_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	4,50	26,52	8,57	9,48	26,52
T_465_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	7,50	27,08	11,34	11,23	27,08
T_466_A	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	1,50	25,51	8,67	9,28	25,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_466_B	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	4,50	26,72	9,93	10,58	26,72
T_466_C	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	7,50	27,49	12,06	12,13	27,49
T_467_A	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	1,50	17,11	1,01	1,77	17,11
T_467_B	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	4,50	18,60	1,69	2,51	18,60
T_467_C	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	7,50	22,61	4,10	4,76	22,61
T_468_A	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	1,50	20,03	7,27	6,54	20,03
T_468_B	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	4,50	21,72	8,78	8,12	21,72
T_468_C	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	7,50	26,05	13,77	13,68	26,05
T_469_A	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	1,50	18,56	6,82	6,63	18,56
T_469_B	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	4,50	20,20	8,34	8,04	20,20
T_469_C	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	7,50	25,96	13,61	13,33	25,96
T_46_A	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	1,50	33,54	18,53	17,06	33,54
T_46_B	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	4,50	34,98	19,59	18,52	34,98
T_46_C	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	7,50	36,57	20,81	22,16	36,57
T_470_A	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	1,50	20,80	7,47	7,20	20,80
T_470_B	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	4,50	22,68	9,16	9,04	22,68
T_470_C	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	7,50	24,77	11,11	11,12	24,77
T_471_A	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	1,50	19,12	3,57	4,18	19,12
T_471_B	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	4,50	20,58	3,41	4,04	20,58
T_471_C	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	7,50	22,36	5,64	6,09	22,36
T_472_A	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	1,50	25,14	10,90	11,51	25,14
T_472_B	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	4,50	26,67	11,54	12,17	26,67
T_472_C	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	7,50	27,52	10,41	10,86	27,52
T_473_A	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	1,50	24,52	7,13	6,11	24,52
T_473_B	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	4,50	25,87	8,13	7,13	25,87
T_473_C	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	7,50	26,53	10,35	9,43	26,53
T_474_A	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	1,50	22,70	6,54	7,33	22,70
T_474_B	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	4,50	23,94	7,33	7,87	23,94
T_474_C	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	7,50	24,34	8,53	8,91	24,34
T_475_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	1,50	19,86	7,05	5,55	19,86
T_475_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	4,50	22,38	8,02	6,95	22,38
T_475_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	7,50	24,66	11,06	11,17	24,66
T_476_A	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	1,50	21,20	9,41	9,55	21,20
T_476_B	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	4,50	22,13	9,96	10,20	22,13
T_476_C	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	7,50	24,75	10,65	10,78	24,75
T_477_A	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	1,50	21,22	7,12	6,02	21,22
T_477_B	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	4,50	23,00	8,62	7,05	23,00
T_477_C	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	7,50	25,37	9,64	8,50	25,37
T_478_A	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	1,50	16,44	4,48	2,81	16,44
T_478_B	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	4,50	17,28	5,44	3,77	17,28
T_478_C	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	7,50	17,92	7,38	6,00	17,92
T_479_A	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	1,50	22,05	6,48	8,42	22,05
T_479_B	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	4,50	23,65	7,40	9,38	23,65
T_479_C	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	7,50	14,54	1,43	1,18	14,54
T_47_A	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	1,50	34,19	19,05	17,52	34,19
T_47_B	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	4,50	35,69	20,21	19,17	35,69
T_47_C	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	7,50	37,34	21,89	23,47	37,34
T_480_A	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	1,50	23,41	10,06	10,35	23,41
T_480_B	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	4,50	25,42	12,36	12,62	25,42
T_480_C	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	7,50	26,50	12,22	12,51	26,50
T_481_A	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	1,50	22,17	9,86	10,08	22,17
T_481_B	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	4,50	23,88	11,49	11,49	23,88
T_481_C	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	7,50	25,16	11,98	11,71	25,16
T_482_A	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	1,50	16,28	6,06	2,50	16,28
T_482_B	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	4,50	17,54	6,86	3,01	17,54
T_482_C	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	7,50	18,21	7,18	3,78	18,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_483_A	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	1,50	16,83	7,25	5,80	16,83
T_483_B	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	4,50	16,12	5,09	2,35	16,12
T_483_C	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	7,50	15,40	2,53	2,18	15,40
T_484_A	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	1,50	9,51	-4,18	-5,24	9,51
T_484_B	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	4,50	10,05	-3,64	-4,57	10,05
T_484_C	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	7,50	12,05	-1,69	-2,20	12,05
T_485_A	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	1,50	9,76	-4,08	-5,00	9,76
T_485_B	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	4,50	10,21	-3,57	-4,38	10,21
T_485_C	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	7,50	12,19	-1,62	-2,04	12,19
T_486_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	1,50	10,01	-3,29	-4,22	10,01
T_486_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	4,50	10,57	-2,76	-3,58	10,57
T_486_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	7,50	12,43	-1,07	-1,58	12,43
T_487_A	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	1,50	18,35	5,84	4,99	18,35
T_487_B	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	4,50	18,63	6,21	5,15	18,63
T_487_C	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	7,50	19,76	7,11	5,55	19,76
T_488_A	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	1,50	20,69	9,92	9,49	20,69
T_488_B	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	4,50	21,47	10,24	9,69	21,47
T_488_C	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	7,50	24,01	10,80	9,62	24,01
T_489_A	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	1,50	22,28	10,81	10,37	22,28
T_489_B	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	4,50	23,25	11,19	10,61	23,25
T_489_C	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	7,50	25,38	11,63	10,75	25,38
T_48_A	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	1,50	32,91	18,46	16,57	32,91
T_48_B	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	4,50	34,22	19,32	17,79	34,22
T_48_C	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	7,50	35,88	19,99	21,16	35,88
T_490_A	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	1,50	17,96	6,46	5,47	17,96
T_490_B	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	4,50	19,36	7,51	6,54	19,36
T_490_C	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	7,50	22,56	8,55	6,56	22,56
T_491_A	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	1,50	18,51	4,88	3,94	18,51
T_491_B	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	4,50	22,03	5,90	4,55	22,03
T_491_C	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	7,50	21,70	6,51	5,70	21,70
T_492_A	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	1,50	20,22	6,91	6,72	20,22
T_492_B	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	4,50	21,46	7,67	7,26	21,46
T_492_C	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	7,50	23,63	8,71	8,70	23,63
T_493_A	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	1,50	23,77	5,67	5,99	23,77
T_493_B	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	4,50	26,15	6,98	7,46	26,15
T_493_C	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	7,50	26,66	8,59	8,85	26,66
T_494_A	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	1,50	18,87	7,44	7,00	18,87
T_494_B	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	4,50	20,15	8,84	8,41	20,15
T_494_C	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	7,50	22,82	8,45	7,99	22,82
T_495_A	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	1,50	17,81	2,47	2,52	17,81
T_495_B	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	4,50	19,46	3,79	3,80	19,46
T_495_C	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	7,50	24,09	7,71	7,63	24,09
T_496_A	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	1,50	18,73	6,15	5,92	18,73
T_496_B	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	4,50	21,75	7,80	7,60	21,75
T_496_C	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	7,50	25,07	13,52	12,87	25,07
T_497_A	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	1,50	18,77	5,38	5,53	18,77
T_497_B	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	4,50	21,74	6,81	6,97	21,74
T_497_C	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	7,50	24,84	12,47	12,11	24,84
T_498_A	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	1,50	9,82	-3,91	-4,68	9,82
T_498_B	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	4,50	10,42	-3,36	-4,05	10,42
T_498_C	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	7,50	12,22	-1,32	-1,69	12,22
T_499_A	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	1,50	9,67	-4,01	-4,84	9,67
T_499_B	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	4,50	10,55	-3,46	-4,19	10,55
T_499_C	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	7,50	12,21	-1,32	-1,72	12,21
T_49_A	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	1,50	34,95	20,59	17,92	34,95
T_49_B	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	4,50	36,57	21,87	19,71	36,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_49_C	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	7,50	38,39	24,24	24,79	38,39
T_500_A	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	1,50	11,28	-1,12	-3,73	11,28
T_500_B	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	4,50	12,14	-0,05	-2,93	12,14
T_500_C	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	7,50	12,40	-1,01	-1,37	12,40
T_501_A	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	1,50	10,26	-3,26	-3,93	10,26
T_501_B	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	4,50	11,81	-2,61	-3,18	11,81
T_501_C	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	7,50	12,70	-0,80	-1,14	12,70
T_502_A	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	1,50	14,12	1,97	1,62	14,12
T_502_B	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	4,50	15,91	4,25	3,81	15,91
T_502_C	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	7,50	13,60	0,18	-0,02	13,60
T_503_A	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	1,50	15,99	2,68	2,17	15,99
T_503_B	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	4,50	17,63	4,05	3,56	17,63
T_503_C	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	7,50	22,26	7,82	7,39	22,26
T_504_A	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	1,50	11,59	-2,30	-2,59	11,59
T_504_B	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	4,50	12,21	-1,80	-2,02	12,21
T_504_C	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	7,50	14,01	0,17	0,11	14,01
T_505_A	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	1,50	12,11	-1,63	-1,79	12,11
T_505_B	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	4,50	12,66	-1,16	-1,26	12,66
T_505_C	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	7,50	14,40	0,65	0,66	14,40
T_506_A	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	1,50	11,29	-2,76	-3,15	11,29
T_506_B	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	4,50	11,86	-2,21	-2,57	11,86
T_506_C	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	7,50	13,62	-0,16	-0,29	13,62
T_507_A	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	1,50	13,27	-0,57	-0,53	13,27
T_507_B	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	4,50	13,59	-0,19	-0,12	13,59
T_507_C	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	7,50	14,83	1,35	1,49	14,83
T_508_A	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	1,50	11,12	-3,14	-3,55	11,12
T_508_B	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	4,50	11,65	-2,56	-2,92	11,65
T_508_C	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	7,50	13,18	-0,46	-0,58	13,18
T_509_A	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	1,50	14,75	1,42	1,59	14,75
T_509_B	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	4,50	15,33	1,73	1,92	15,33
T_509_C	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	7,50	16,26	2,83	3,06	16,26
T_50_A	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	1,50	32,66	18,34	16,03	32,66
T_50_B	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	4,50	33,83	18,89	16,74	33,83
T_50_C	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	7,50	35,24	19,97	21,19	35,24
T_510_A	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	1,50	10,98	-3,08	-3,72	10,98
T_510_B	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	4,50	11,47	-2,54	-3,08	11,47
T_510_C	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	7,50	13,21	-0,54	-0,74	13,21
T_511_A	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	1,50	17,71	-0,33	0,15	17,71
T_511_B	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	4,50	18,99	-0,68	-0,33	18,99
T_511_C	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	7,50	13,15	-0,23	-0,58	13,15
T_512_A	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	1,50	18,45	4,39	4,33	18,45
T_512_B	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	4,50	20,16	5,39	5,49	20,16
T_512_C	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	7,50	25,74	8,79	8,97	25,74
T_513_A	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	1,50	17,45	2,68	2,84	17,45
T_513_B	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	4,50	19,82	4,23	4,31	19,82
T_513_C	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	7,50	24,88	8,36	8,18	24,88
T_514_A	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	1,50	19,81	6,78	5,94	19,81
T_514_B	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	4,50	21,36	8,23	8,19	21,36
T_514_C	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	7,50	27,59	13,69	13,73	27,59
T_515_A	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	1,50	17,04	2,15	2,08	17,04
T_515_B	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	4,50	19,03	3,98	3,87	19,03
T_515_C	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	7,50	24,54	8,97	8,41	24,54
T_516_A	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	1,50	19,94	6,61	6,04	19,94
T_516_B	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	4,50	21,52	8,15	7,68	21,52
T_516_C	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	7,50	27,06	13,63	13,50	27,06
T_517_A	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	1,50	16,51	2,28	1,97	16,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_517_B	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	4,50	18,64	4,26	3,97	18,64
T_517_C	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	7,50	25,35	11,89	10,82	25,35
T_518_A	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	1,50	20,51	6,88	6,90	20,51
T_518_B	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	4,50	22,25	8,35	8,33	22,25
T_518_C	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	7,50	25,30	10,00	9,71	25,30
T_519_A	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	1,50	20,85	8,96	9,00	20,85
T_519_B	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	4,50	23,13	11,65	11,90	23,13
T_519_C	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	7,50	25,15	13,36	13,61	25,15
T_51_A	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	1,50	33,52	19,63	18,01	33,52
T_51_B	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	4,50	35,39	21,04	19,77	35,39
T_51_C	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	7,50	37,66	24,34	25,16	37,66
T_520_A	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	1,50	23,22	8,43	8,82	23,22
T_520_B	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	4,50	25,84	11,70	11,81	25,84
T_520_C	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	7,50	27,43	12,20	12,20	27,43
T_521_A	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	1,50	23,99	9,77	9,45	23,99
T_521_B	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	4,50	26,80	10,85	10,52	26,80
T_521_C	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	7,50	27,37	9,63	9,75	27,37
T_522_A	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	1,50	19,63	6,45	5,35	19,63
T_522_B	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	4,50	20,48	6,46	5,11	20,48
T_522_C	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	7,50	23,66	8,95	8,30	23,66
T_523_A	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	1,50	23,10	10,42	10,03	23,10
T_523_B	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	4,50	25,06	12,15	11,87	25,06
T_523_C	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	7,50	25,15	13,14	13,27	25,15
T_524_A	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	1,50	18,69	2,47	2,44	18,69
T_524_B	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	4,50	19,80	3,60	3,59	19,80
T_524_C	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	7,50	22,60	2,43	2,46	22,60
T_525_A	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	1,50	20,91	5,55	5,39	20,91
T_525_B	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	4,50	22,26	6,97	6,88	22,26
T_525_C	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	7,50	23,76	8,63	8,86	23,76
T_526_A	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	1,50	18,44	6,52	5,83	18,44
T_526_B	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	4,50	19,80	7,60	6,63	19,80
T_526_C	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	7,50	23,94	9,31	9,49	23,94
T_527_A	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	1,50	20,67	4,93	4,98	20,67
T_527_B	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	4,50	21,72	5,57	5,78	21,72
T_527_C	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	7,50	23,34	7,57	7,79	23,34
T_528_A	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	1,50	23,65	8,49	8,73	23,65
T_528_B	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	4,50	25,95	11,42	11,62	25,95
T_528_C	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	7,50	25,87	12,88	13,07	25,87
T_529_A	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	1,50	19,72	9,92	9,70	19,72
T_529_B	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	4,50	21,30	10,92	10,94	21,30
T_529_C	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	7,50	16,29	1,61	1,50	16,29
T_52_A	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	1,50	32,40	17,92	15,27	32,40
T_52_B	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	4,50	33,45	18,33	15,64	33,45
T_52_C	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	7,50	34,79	19,69	20,80	34,79
T_530_A	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	1,50	20,26	10,08	9,66	20,26
T_530_B	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	4,50	22,03	12,08	11,88	22,03
T_530_C	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	7,50	18,05	3,04	3,04	18,05
T_531_A	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	1,50	18,15	6,45	6,69	18,15
T_531_B	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	4,50	21,61	8,85	9,67	21,61
T_531_C	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	7,50	19,27	7,69	8,06	19,27
T_532_A	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	1,50	16,00	6,60	5,25	16,00
T_532_B	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	4,50	16,44	7,15	5,34	16,44
T_532_C	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	7,50	13,63	0,30	-0,12	13,63
T_533_A	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	1,50	19,48	8,23	7,86	19,48
T_533_B	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	4,50	21,25	10,42	9,82	21,25
T_533_C	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	7,50	18,10	3,74	3,45	18,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_534_A	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	1,50	17,99	7,18	6,70	17,99
T_534_B	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	4,50	19,88	8,96	9,07	19,88
T_534_C	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	7,50	18,85	5,15	5,72	18,85
T_535_A	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	1,50	21,67	8,10	8,39	21,67
T_535_B	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	4,50	23,65	10,43	10,47	23,65
T_535_C	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	7,50	17,90	3,39	3,15	17,90
T_536_A	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	1,50	13,95	0,22	0,43	13,95
T_536_B	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	4,50	14,64	0,52	0,68	14,64
T_536_C	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	7,50	15,39	1,71	1,72	15,39
T_537_A	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	1,50	15,02	1,17	1,33	15,02
T_537_B	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	4,50	15,75	1,39	1,51	15,75
T_537_C	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	7,50	16,29	2,46	2,43	16,29
T_538_A	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	1,50	13,32	-0,21	0,01	13,32
T_538_B	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	4,50	14,48	0,16	0,33	14,48
T_538_C	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	7,50	15,51	1,55	1,54	15,51
T_539_A	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	1,50	17,59	3,78	3,73	17,59
T_539_B	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	4,50	17,60	3,92	3,85	17,60
T_539_C	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	7,50	18,54	4,54	4,40	18,54
T_53_A	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	1,50	33,78	19,84	18,34	33,78
T_53_B	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	4,50	35,73	21,40	20,23	35,73
T_53_C	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	7,50	37,74	24,90	25,65	37,74
T_540_A	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	1,50	14,44	-0,39	-0,16	14,44
T_540_B	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	4,50	13,68	0,13	0,32	13,68
T_540_C	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	7,50	16,99	1,55	1,58	16,99
T_541_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	1,50	20,06	7,10	7,28	20,06
T_541_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	4,50	20,82	7,54	7,75	20,82
T_541_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	7,50	23,15	5,17	6,04	23,15
T_542_A	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	1,50	23,52	10,28	9,71	23,52
T_542_B	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	4,50	25,19	12,21	10,97	25,19
T_542_C	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	7,50	24,85	11,14	9,47	24,85
T_543_A	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	1,50	23,18	10,72	10,54	23,18
T_543_B	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	4,50	25,41	13,10	12,51	25,41
T_543_C	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	7,50	27,27	14,38	14,12	27,27
T_544_A	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	1,50	23,58	10,11	9,11	23,58
T_544_B	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	4,50	25,57	11,67	10,46	25,57
T_544_C	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	7,50	25,56	10,99	8,93	25,56
T_545_A	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	1,50	22,84	10,85	10,47	22,84
T_545_B	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	4,50	25,48	13,45	12,99	25,48
T_545_C	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	7,50	27,64	16,28	16,12	27,64
T_546_A	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	1,50	23,40	8,98	8,66	23,40
T_546_B	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	4,50	25,49	9,49	8,82	25,49
T_546_C	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	7,50	26,71	10,10	9,37	26,71
T_547_A	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	1,50	23,12	11,01	10,93	23,12
T_547_B	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	4,50	24,57	11,90	11,96	24,57
T_547_C	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	7,50	28,86	12,91	13,14	28,86
T_548_A	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	1,50	23,10	9,97	9,32	23,10
T_548_B	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	4,50	25,06	13,00	12,58	25,06
T_548_C	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	7,50	27,33	14,75	14,39	27,33
T_549_A	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	1,50	19,65	7,31	6,78	19,65
T_549_B	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	4,50	20,74	8,50	7,60	20,74
T_549_C	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	7,50	21,28	9,66	8,97	21,28
T_54_A	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	1,50	32,11	18,03	15,27	32,11
T_54_B	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	4,50	33,00	18,18	15,33	33,00
T_54_C	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	7,50	34,16	19,20	20,44	34,16
T_550_A	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	1,50	20,06	6,39	6,10	20,06
T_550_B	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	4,50	20,30	6,57	6,25	20,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_550_C	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	7,50	21,21	7,13	6,74	21,21
T_551_A	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	1,50	20,66	7,36	6,71	20,66
T_551_B	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	4,50	22,47	8,92	8,03	22,47
T_551_C	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	7,50	21,94	9,86	8,86	21,94
T_552_A	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	1,50	21,23	6,54	5,87	21,23
T_552_B	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	4,50	22,20	7,29	6,85	22,20
T_552_C	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	7,50	25,56	12,53	12,24	25,56
T_553_A	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	1,50	24,84	8,80	8,02	24,84
T_553_B	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	4,50	27,39	13,54	13,49	27,39
T_553_C	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	7,50	29,88	14,72	14,12	29,88
T_554_A	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	1,50	24,85	10,06	10,32	24,85
T_554_B	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	4,50	26,83	9,30	10,20	26,83
T_554_C	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	7,50	29,37	11,37	12,06	29,37
T_555_A	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	1,50	23,82	8,91	8,32	23,82
T_555_B	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	4,50	26,71	13,65	13,50	26,71
T_555_C	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	7,50	29,36	14,74	14,23	29,36
T_556_A	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	1,50	23,43	10,30	9,37	23,43
T_556_B	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	4,50	26,88	11,98	11,24	26,88
T_556_C	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	7,50	29,51	14,74	14,03	29,51
T_557_A	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	1,50	16,37	1,43	1,24	16,37
T_557_B	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	4,50	16,80	1,70	1,52	16,80
T_557_C	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	7,50	17,50	2,74	2,64	17,50
T_558_A	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	1,50	20,19	5,53	5,69	20,19
T_558_B	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	4,50	20,61	5,62	5,78	20,61
T_558_C	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	7,50	21,41	6,09	6,23	21,41
T_559_A	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	1,50	19,55	7,68	7,08	19,55
T_559_B	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	4,50	22,17	12,43	12,20	22,20
T_559_C	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	7,50	23,50	13,25	12,65	23,50
T_55_A	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	1,50	34,49	20,30	18,76	34,49
T_55_B	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	4,50	36,31	21,69	20,93	36,31
T_55_C	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	7,50	38,23	25,57	26,69	38,23
T_560_A	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	1,50	22,77	8,21	8,46	22,77
T_560_B	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	4,50	20,04	8,04	8,04	20,04
T_560_C	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	7,50	18,12	6,79	6,40	18,12
T_561_A	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	1,50	26,86	11,71	11,41	26,86
T_561_B	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	4,50	28,93	12,39	11,98	28,93
T_561_C	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	7,50	30,08	14,51	14,05	30,08
T_562_A	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	1,50	27,03	11,40	11,07	27,03
T_562_B	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	4,50	29,27	12,99	12,66	29,27
T_562_C	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	7,50	30,10	14,68	14,41	30,10
T_563_A	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	1,50	26,23	10,45	10,27	26,23
T_563_B	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	4,50	28,45	12,04	11,85	28,45
T_563_C	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	7,50	29,39	14,43	13,90	29,39
T_564_A	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	1,50	16,67	3,03	1,11	16,67
T_564_B	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	4,50	16,99	3,51	2,89	16,99
T_564_C	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	7,50	22,39	8,14	7,46	22,39
T_565_A	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	1,50	18,52	3,72	2,45	18,52
T_565_B	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	4,50	19,49	4,59	3,84	19,49
T_565_C	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	7,50	24,57	8,30	8,16	24,57
T_566_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	1,50	17,75	3,67	1,59	17,75
T_566_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	4,50	18,49	4,24	3,07	18,49
T_566_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	7,50	23,16	7,72	7,34	23,16
T_567_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	1,50	19,81	5,43	5,37	19,81
T_567_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	4,50	20,49	4,80	4,48	20,49
T_567_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	7,50	26,47	11,11	11,47	26,47
T_568_A	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	1,50	10,44	-3,15	-3,93	10,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_568_B	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	4,50	10,82	-2,75	-3,41	10,82
T_568_C	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	7,50	12,51	-1,13	-1,52	12,51
T_569_A	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	1,50	18,56	6,08	6,27	18,56
T_569_B	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	4,50	18,93	6,75	6,78	18,93
T_569_C	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	7,50	20,73	9,11	7,87	20,73
T_56_A	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	1,50	32,07	18,22	15,98	32,07
T_56_B	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	4,50	32,69	17,82	15,05	32,69
T_56_C	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	7,50	33,93	18,83	19,90	33,93
T_570_A	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	1,50	18,08	6,06	6,22	18,08
T_570_B	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	4,50	18,48	6,64	6,53	18,48
T_570_C	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	7,50	20,47	8,90	7,62	20,47
T_571_A	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	1,50	18,93	6,12	6,45	18,93
T_571_B	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	4,50	19,73	6,74	6,86	19,73
T_571_C	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	7,50	21,57	9,47	8,31	21,57
T_572_A	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	1,50	22,19	6,14	6,62	22,19
T_572_B	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	4,50	24,81	7,86	8,22	24,81
T_572_C	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	7,50	26,57	11,63	11,32	26,57
T_573_A	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	1,50	7,76	-5,66	-6,62	7,76
T_573_B	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	4,50	8,26	-5,08	-5,89	8,26
T_573_C	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	7,50	10,60	-2,91	-3,25	10,60
T_574_A	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	1,50	7,90	-5,61	-6,60	7,90
T_574_B	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	4,50	8,46	-5,03	-5,86	8,46
T_574_C	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	7,50	10,71	-2,87	-3,24	10,71
T_575_A	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	1,50	7,70	-5,65	-6,58	7,70
T_575_B	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	4,50	8,39	-5,08	-5,86	8,39
T_575_C	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	7,50	10,66	-2,91	-3,23	10,66
T_576_A	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	1,50	8,22	-5,50	-6,48	8,22
T_576_B	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	4,50	8,72	-4,92	-5,75	8,72
T_576_C	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	7,50	10,89	-2,79	-3,16	10,89
T_577_A	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	1,50	7,60	-5,59	-6,47	7,60
T_577_B	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	4,50	8,22	-5,03	-5,77	8,22
T_577_C	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	7,50	10,61	-2,83	-3,17	10,61
T_578_A	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	1,50	8,35	-5,36	-6,19	8,35
T_578_B	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	4,50	8,89	-4,93	-5,54	8,89
T_578_C	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	7,50	11,07	-2,73	-3,01	11,07
T_579_A	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	1,50	7,64	-5,20	-6,37	7,64
T_579_B	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	4,50	8,25	-4,68	-5,67	8,25
T_579_C	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	7,50	10,51	-2,66	-3,07	10,51
T_57_A	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	1,50	28,94	16,73	15,35	28,94
T_57_B	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	4,50	29,13	16,35	15,18	29,13
T_57_C	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	7,50	30,06	16,87	17,01	30,06
T_580_A	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	1,50	8,74	-4,45	-5,86	8,74
T_580_B	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	4,50	9,18	-4,35	-5,23	9,18
T_580_C	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	7,50	11,32	-2,35	-2,79	11,32
T_581_A	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	1,50	7,89	-5,01	-6,05	7,89
T_581_B	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	4,50	8,45	-4,51	-5,38	8,45
T_581_C	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	7,50	10,65	-2,53	-2,86	10,65
T_582_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	1,50	9,72	-3,49	-5,06	9,72
T_582_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	4,50	9,94	-3,64	-4,42	9,94
T_582_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	7,50	11,91	-1,91	-2,26	11,91
T_583_A	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	1,50	8,27	-5,11	-6,16	8,27
T_583_B	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	4,50	8,80	-4,62	-5,55	8,80
T_583_C	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	7,50	10,84	-2,67	-3,17	10,84
T_584_A	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	1,50	11,07	-1,55	-2,42	11,07
T_584_B	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	4,50	11,45	-1,29	-2,09	11,45
T_584_C	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	7,50	12,82	-0,21	-0,83	12,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_585_A	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	1,50	18,78	2,60	3,36	18,78
T_585_B	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	4,50	22,98	4,85	5,33	22,98
T_585_C	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	7,50	24,52	6,07	6,48	24,52
T_586_A	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	1,50	19,39	1,49	1,82	19,39
T_586_B	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	4,50	21,57	4,02	4,22	21,57
T_586_C	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	7,50	23,48	5,55	5,67	23,48
T_587_A	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	1,50	18,74	4,64	5,34	18,74
T_587_B	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	4,50	22,95	6,03	6,86	22,95
T_587_C	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	7,50	25,25	7,96	8,91	25,25
T_588_A	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	1,50	17,05	1,40	1,46	17,05
T_588_B	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	4,50	18,09	2,73	2,77	18,09
T_588_C	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	7,50	20,97	5,18	5,19	20,97
T_589_A	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	1,50	18,55	4,68	4,95	18,55
T_589_B	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	4,50	20,86	6,98	7,36	20,86
T_589_C	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	7,50	25,77	10,30	11,23	25,77
T_58_A	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
T_58_B	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	4,50	<-->	<-->	<-->	<-->
T_58_C	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	7,50	<-->	<-->	<-->	<-->
T_590_A	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	1,50	15,28	0,55	0,12	15,28
T_590_B	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	4,50	16,69	1,99	1,55	16,69
T_590_C	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	7,50	19,96	5,07	4,42	19,96
T_591_A	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	1,50	18,12	5,31	5,21	18,12
T_591_B	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	4,50	19,97	7,62	7,49	19,97
T_591_C	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	7,50	23,93	10,48	10,60	23,93
T_592_A	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	1,50	14,47	0,53	-0,17	14,47
T_592_B	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	4,50	16,09	2,08	1,42	16,09
T_592_C	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	7,50	19,64	5,29	4,46	19,64
T_593_A	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	1,50	17,09	4,55	3,89	17,09
T_593_B	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	4,50	18,17	5,48	4,63	18,17
T_593_C	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	7,50	21,72	7,82	7,28	21,72
T_594_A	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	1,50	14,33	0,99	-0,10	14,33
T_594_B	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	4,50	16,10	2,49	1,55	16,10
T_594_C	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	7,50	20,60	5,72	4,74	20,60
T_595_A	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	1,50	18,47	2,92	2,95	18,47
T_595_B	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	4,50	19,11	3,71	3,72	19,11
T_595_C	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	7,50	21,85	6,65	6,54	21,85
T_596_A	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	1,50	11,34	-2,62	-3,13	11,34
T_596_B	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	4,50	12,34	-1,70	-2,04	12,34
T_596_C	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	7,50	14,32	0,11	-0,01	14,32
T_596_D	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	10,50	19,68	4,93	5,01	19,68
T_596_E	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	13,50	26,41	11,76	11,79	26,41
T_597_A	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	1,50	7,59	-5,49	-6,57	7,59
T_597_B	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	4,50	7,75	-5,38	-6,42	7,75
T_597_C	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	7,50	7,94	-5,27	-6,27	7,94
T_597_D	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	10,50	8,61	-4,71	-5,56	8,61
T_597_E	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	13,50	11,05	-2,80	-3,13	11,05
T_598_A	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	1,50	13,37	-1,18	-1,56	13,37
T_598_B	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	4,50	14,74	0,11	-0,15	14,74
T_598_C	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	7,50	16,80	2,14	2,07	16,80
T_598_D	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	10,50	23,93	11,11	11,24	23,93
T_598_E	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	13,50	24,61	11,36	11,35	24,61
T_599_A	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	1,50	14,09	-0,60	-0,91	14,09
T_599_B	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	4,50	15,18	0,61	0,41	15,18
T_599_C	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	7,50	17,46	2,72	2,68	17,46
T_599_D	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	10,50	23,80	11,02	11,13	23,80
T_599_E	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	13,50	24,44	11,26	11,24	24,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_59_A	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	1,50	37,32	30,40	23,51	37,32
T_59_B	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	4,50	40,10	32,07	28,50	40,10
T_59_C	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	7,50	42,32	33,74	31,36	42,32
T_600_A	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	1,50	13,08	-1,79	-2,20	13,08
T_600_B	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	4,50	14,44	-0,59	-0,88	14,44
T_600_C	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	7,50	16,24	1,42	1,35	16,24
T_600_D	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	10,50	20,89	6,88	6,79	20,89
T_600_E	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	13,50	24,81	11,46	11,46	24,81
T_601_A	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	1,50	14,91	-0,04	-0,47	14,91
T_601_B	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	4,50	15,82	1,17	0,86	15,82
T_601_C	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	7,50	17,93	3,31	3,20	17,93
T_601_D	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	10,50	23,65	10,93	11,04	23,65
T_601_E	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	13,50	24,29	11,16	11,15	24,29
T_602_A	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	1,50	11,39	-2,40	-3,00	11,39
T_602_B	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	4,50	12,52	-1,35	-1,73	12,52
T_602_C	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	7,50	15,00	0,62	0,51	15,00
T_602_D	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	10,50	20,40	5,70	5,73	20,40
T_602_E	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	13,50	25,15	11,56	11,57	25,15
T_603_A	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	1,50	18,19	6,35	6,23	18,19
T_603_B	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	4,50	19,59	7,63	7,22	19,59
T_603_C	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	7,50	23,68	9,58	8,95	23,68
T_603_D	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	10,50	26,07	11,28	11,40	26,07
T_603_E	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	13,50	26,42	11,54	11,49	26,42
T_604_A	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	1,50	16,42	1,15	1,92	16,42
T_604_B	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	4,50	18,28	1,47	2,20	18,28
T_604_C	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	7,50	20,79	3,10	3,61	20,79
T_604_D	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	10,50	21,63	3,29	3,80	21,63
T_604_E	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	13,50	22,40	3,79	4,32	22,40
T_605_A	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	1,50	16,93	2,19	2,98	16,93
T_605_B	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	4,50	18,28	2,42	3,19	18,28
T_605_C	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	7,50	21,68	3,85	4,41	21,68
T_605_D	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	10,50	22,81	4,02	4,58	22,81
T_605_E	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	13,50	23,35	4,47	5,03	23,35
T_606_A	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	1,50	16,14	0,35	1,07	16,14
T_606_B	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	4,50	18,55	0,92	1,56	18,55
T_606_C	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	7,50	20,82	2,56	3,01	20,82
T_606_D	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	10,50	21,35	2,75	3,21	21,35
T_606_E	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	13,50	22,17	3,32	3,80	22,17
T_607_A	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	1,50	17,91	4,16	4,83	17,91
T_607_B	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	4,50	18,83	4,28	4,94	18,83
T_607_C	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	7,50	22,62	5,34	5,86	22,62
T_607_D	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	10,50	23,98	5,48	6,00	23,98
T_607_E	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	13,50	24,33	5,81	6,33	24,33
T_608_A	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	1,50	16,23	-0,16	0,51	16,23
T_608_B	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	4,50	18,80	0,96	1,49	18,80
T_608_C	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	7,50	20,72	2,21	2,60	20,72
T_608_D	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	10,50	21,17	2,41	2,82	21,17
T_608_E	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	13,50	22,02	3,01	3,45	22,02
T_609_A	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	1,50	7,48	-5,98	-7,18	7,48
T_609_B	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	4,50	7,67	-5,86	-7,01	7,67
T_609_C	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	7,50	7,85	-5,73	-6,84	7,85
T_609_D	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	10,50	8,49	-5,16	-6,08	8,49
T_609_E	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	13,50	10,67	-3,19	-3,58	10,67
T_60_A	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	1,50	37,52	30,23	23,44	37,52
T_60_B	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	4,50	41,33	32,70	30,37	41,33
T_60_C	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	7,50	43,17	34,33	32,24	43,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_610_A	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	1,50	19,57	5,40	6,16	19,57
T_610_B	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	4,50	21,29	5,54	6,29	21,29
T_610_C	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	7,50	21,98	6,07	6,83	21,98
T_611_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	1,50	8,02	-5,02	-6,38	8,02
T_611_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	4,50	8,50	-4,46	-5,66	8,50
T_611_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	7,50	10,74	-2,42	-3,01	10,74
T_612_A	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	1,50	8,06	-4,84	-6,52	8,06
T_612_B	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	4,50	8,68	-4,36	-5,80	8,68
T_612_C	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	7,50	10,78	-2,41	-3,21	10,78
T_613_A	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	1,50	8,34	-4,74	-5,97	8,34
T_613_B	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	4,50	8,86	-4,22	-5,28	8,86
T_613_C	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	7,50	10,90	-2,14	-2,66	10,90
T_614_A	Woningbouw Geestwater	97725,76	472973,03	1,50	8,38	-4,85	-6,32	8,38
T_614_B	Woningbouw Geestwater	97725,76	472973,03	4,50	8,84	-4,40	-5,67	8,84
T_614_C	Woningbouw Geestwater	97725,76	472973,03	7,50	10,90	-2,54	-3,16	10,90
T_615_A	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	1,50	9,86	-3,02	-3,84	9,86
T_615_B	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	4,50	10,29	-2,59	-3,28	10,29
T_615_C	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	7,50	11,99	-0,88	-1,24	11,99
T_616_A	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	1,50	21,52	9,26	8,27	21,52
T_616_B	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	4,50	22,41	11,14	10,43	22,41
T_616_C	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	7,50	23,03	11,79	11,41	23,03
T_617_A	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	1,50	15,59	3,50	2,38	15,59
T_617_B	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	4,50	16,54	4,05	3,01	16,54
T_617_C	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	7,50	21,06	7,42	6,78	21,06
T_618_A	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	1,50	19,68	8,69	7,57	19,68
T_618_B	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	4,50	20,99	9,95	8,33	20,99
T_618_C	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	7,50	23,11	10,93	9,90	23,11
T_619_A	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	1,50	18,67	2,95	3,26	18,67
T_619_B	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	4,50	19,47	3,63	3,91	19,47
T_619_C	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	7,50	22,51	6,89	7,02	22,51
T_61_A	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	1,50	36,97	29,77	23,62	36,97
T_61_B	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	4,50	39,03	31,07	27,30	39,03
T_61_C	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	7,50	41,89	32,91	31,00	41,89
T_620_A	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	1,50	21,79	9,20	8,46	21,79
T_620_B	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	4,50	23,74	11,17	10,57	23,74
T_620_C	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	7,50	25,63	12,10	11,83	25,63
T_621_A	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	1,50	23,52	6,62	7,35	23,52
T_621_B	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	4,50	25,25	8,18	9,47	25,25
T_621_C	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	7,50	25,91	9,72	10,83	25,91
T_622_A	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	1,50	22,85	6,67	7,43	22,85
T_622_B	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	4,50	24,62	7,77	8,32	24,62
T_622_C	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	7,50	24,52	5,88	6,71	24,52
T_622_D	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	10,50	26,21	6,82	7,53	26,21
T_623_A	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	1,50	15,29	1,29	1,09	15,29
T_623_B	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	4,50	17,57	2,96	2,90	17,57
T_623_C	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	7,50	8,97	-4,31	-5,61	8,97
T_623_D	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	10,50	11,27	-2,32	-2,85	11,27
T_624_A	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	1,50	15,81	1,66	1,24	15,81
T_624_B	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	4,50	17,83	3,53	3,08	17,83
T_624_C	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	7,50	11,34	-3,66	-4,79	11,34
T_624_D	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	10,50	17,51	0,72	0,45	17,51
T_625_A	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	1,50	14,40	1,67	1,65	14,40
T_625_B	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	4,50	17,54	3,47	3,61	17,54
T_625_C	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	7,50	9,40	-3,98	-5,10	9,40
T_625_D	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	10,50	11,58	-2,02	-2,44	11,58
T_626_A	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	1,50	17,20	3,12	2,77	17,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_626_B	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	4,50	19,30	4,79	4,37	19,30
T_626_C	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	7,50	15,71	1,87	1,81	15,71
T_626_D	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	10,50	23,14	9,64	10,17	23,14
T_627_A	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	1,50	16,44	3,01	2,38	16,44
T_627_B	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	4,50	14,71	4,59	4,24	14,71
T_627_C	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	7,50	12,36	2,64	-3,24	12,36
T_627_D	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	10,50	12,62	-1,02	-1,22	12,62
T_628_A	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	1,50	20,66	8,80	8,61	20,66
T_628_B	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	4,50	23,12	11,58	11,54	23,12
T_628_C	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	7,50	25,32	12,71	13,16	25,32
T_628_D	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	10,50	25,12	11,92	12,05	25,12
T_629_A	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	1,50	19,78	5,31	5,10	19,78
T_629_B	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	4,50	18,87	6,46	5,99	18,87
T_629_C	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	7,50	26,19	11,38	11,70	26,19
T_62_A	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	1,50	37,43	29,98	23,39	37,43
T_62_B	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	4,50	41,93	33,10	31,64	41,93
T_62_C	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	7,50	43,63	34,71	33,29	43,63
T_630_A	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	1,50	20,88	6,23	6,67	20,88
T_630_B	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	4,50	21,25	7,89	8,52	21,25
T_630_C	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	7,50	26,39	11,46	11,78	26,39
T_631_A	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	1,50	20,33	3,88	3,24	20,33
T_631_B	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	4,50	19,53	4,71	4,15	19,53
T_631_C	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	7,50	26,26	11,36	11,70	26,26
T_632_A	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	1,50	22,76	6,13	6,49	22,76
T_632_B	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	4,50	23,59	7,73	8,31	23,59
T_632_C	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	7,50	26,65	11,53	11,83	26,65
T_633_A	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	1,50	23,10	4,38	4,50	23,10
T_633_B	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	4,50	23,62	5,53	5,67	23,62
T_633_C	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	7,50	26,36	11,34	11,69	26,36
T_634_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	1,50	22,87	8,80	9,89	22,87
T_634_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	4,50	25,66	10,16	11,22	25,66
T_634_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	7,50	24,14	7,40	8,73	24,14
T_635_A	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	1,50	22,33	9,26	9,97	22,33
T_635_B	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	4,50	23,67	11,01	11,53	23,67
T_635_C	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	7,50	25,68	11,38	11,69	25,68
T_636_A	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	1,50	23,84	8,66	9,95	23,84
T_636_B	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	4,50	25,08	8,81	10,06	25,08
T_636_C	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	7,50	26,14	8,93	10,14	26,14
T_637_A	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	1,50	20,61	7,06	6,50	20,61
T_637_B	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	4,50	23,79	9,47	8,73	23,79
T_637_C	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	7,50	26,74	12,27	12,16	26,74
T_638_A	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	1,50	21,84	6,55	6,69	21,84
T_638_B	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	4,50	22,52	8,51	8,52	22,52
T_638_C	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	7,50	26,81	11,72	11,87	26,81
T_639_A	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	1,50	23,73	9,07	10,15	23,73
T_639_B	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	4,50	25,47	9,25	10,23	25,47
T_639_C	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	7,50	25,93	8,61	10,03	25,93
T_63_A	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	1,50	37,75	29,43	23,67	37,75
T_63_B	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	4,50	39,40	30,51	26,38	39,40
T_63_C	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	7,50	42,27	32,55	30,98	42,27
T_640_A	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	1,50	22,54	10,37	9,86	22,54
T_640_B	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	4,50	23,64	12,33	11,93	23,64
T_640_C	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	7,50	24,52	12,08	12,01	24,52
T_641_A	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	1,50	21,29	6,27	6,93	21,29
T_641_B	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	4,50	19,49	4,30	4,52	19,49
T_641_C	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	7,50	20,75	6,39	6,62	20,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_642_A	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	1,50	20,00	7,63	7,12	20,00
T_642_B	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	4,50	19,00	7,74	6,44	19,00
T_642_C	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	7,50	20,34	8,37	8,05	20,34
T_643_A	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	1,50	22,55	10,13	9,81	22,55
T_643_B	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	4,50	23,47	12,06	11,78	23,47
T_643_C	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	7,50	24,73	12,10	11,98	24,73
T_644_A	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	1,50	22,26	11,05	10,04	22,26
T_644_B	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	4,50	23,77	12,91	12,01	23,77
T_644_C	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	7,50	23,24	11,52	11,01	23,24
T_645_A	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	1,50	23,91	8,01	9,07	23,91
T_645_B	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	4,50	25,87	8,70	9,70	25,87
T_645_C	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	7,50	25,62	8,18	9,07	25,62
T_646_A	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	1,50	20,18	4,74	3,76	20,18
T_646_B	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	4,50	16,49	4,67	3,56	16,49
T_646_C	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	7,50	18,78	6,46	5,77	18,78
T_647_A	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	1,50	21,50	3,61	4,08	21,50
T_647_B	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	4,50	18,90	3,21	3,73	18,90
T_647_C	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	7,50	20,67	5,26	5,64	20,67
T_648_A	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	1,50	23,95	8,33	9,27	23,95
T_648_B	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	4,50	25,91	8,59	9,66	25,91
T_648_C	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	7,50	27,05	9,25	10,85	27,05
T_649_A	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	1,50	22,20	11,14	10,14	22,20
T_649_B	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	4,50	23,96	13,04	12,34	23,96
T_649_C	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	7,50	23,27	11,58	11,22	23,27
T_64_A	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	1,50	39,44	29,42	23,27	39,44
T_64_B	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	4,50	43,17	32,67	31,15	43,17
T_64_C	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	7,50	44,83	34,40	33,22	44,83
T_650_A	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	1,50	21,04	4,96	5,08	21,04
T_650_B	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	4,50	21,88	5,82	5,93	21,88
T_650_C	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	7,50	23,72	10,47	10,58	23,72
T_651_A	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	1,50	19,15	8,72	7,95	19,15
T_651_B	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	4,50	19,79	9,26	8,30	19,79
T_651_C	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	7,50	23,61	10,77	10,75	23,61
T_652_A	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	1,50	49,86	39,54	36,84	49,86
T_652_B	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	4,50	52,20	41,91	39,71	52,20
T_652_C	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	7,50	52,90	42,57	40,88	52,90
T_653_A	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	1,50	54,72	40,64	40,07	54,72
T_653_B	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	4,50	56,80	42,88	42,37	56,80
T_653_C	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	7,50	57,34	44,02	44,13	57,34
T_654_A	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	1,50	54,62	41,17	40,42	54,62
T_654_B	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	4,50	56,78	43,55	43,12	56,78
T_654_C	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	7,50	57,29	44,32	44,24	57,29
T_655_A	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	1,50	55,02	40,50	39,80	55,02
T_655_B	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	4,50	56,83	42,51	41,50	56,83
T_655_C	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	7,50	57,49	43,90	43,74	57,49
T_656_A	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	1,50	36,88	23,07	23,76	36,88
T_656_B	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	4,50	39,07	25,09	25,76	39,07
T_656_C	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	7,50	41,06	28,29	29,83	41,06
T_657_A	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	1,50	36,70	23,67	22,87	36,70
T_657_B	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	4,50	38,76	25,79	24,81	38,76
T_657_C	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	7,50	40,94	29,26	29,58	40,94
T_658_A	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	1,50	37,07	22,83	21,70	37,07
T_658_B	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	4,50	39,17	24,89	23,72	39,17
T_658_C	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	7,50	40,43	27,00	26,28	40,43
T_659_A	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	1,50	53,85	42,09	37,49	53,85
T_659_B	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	4,50	55,28	43,78	39,76	55,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_659_C	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	7,50	55,80	44,14	41,16	55,80
T_65_A	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	1,50	37,29	28,81	23,73	37,29
T_65_B	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	4,50	38,80	29,77	26,10	38,80
T_65_C	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	7,50	41,92	31,95	30,94	41,92
T_660_A	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	1,50	53,79	41,98	36,02	53,79
T_660_B	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	4,50	55,12	43,66	38,30	55,12
T_660_C	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	7,50	55,61	43,96	39,80	55,61
T_661_A	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	1,50	53,91	42,27	38,33	53,91
T_661_B	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	4,50	55,43	43,99	40,51	55,43
T_661_C	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	7,50	55,98	44,38	41,81	55,98
T_662_A	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	1,50	53,69	41,97	35,32	53,69
T_662_B	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	4,50	54,97	43,63	37,64	54,97
T_662_C	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	7,50	55,42	43,90	39,22	55,42
T_663_A	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	1,50	53,97	42,41	39,35	53,97
T_663_B	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	4,50	55,60	44,14	41,43	55,60
T_663_C	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	7,50	56,16	44,56	42,64	56,16
T_664_A	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	1,50	53,54	41,89	34,51	53,54
T_664_B	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	4,50	54,78	43,52	36,78	54,78
T_664_C	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	7,50	55,20	43,75	38,34	55,20
T_665_A	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	1,50	54,01	42,44	39,67	54,01
T_665_B	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	4,50	55,74	44,15	41,53	55,74
T_665_C	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	7,50	56,29	44,59	42,69	56,29
T_666_A	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	1,50	53,29	41,83	33,84	53,29
T_666_B	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	4,50	54,52	43,44	36,07	54,52
T_666_C	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	7,50	54,89	43,63	37,57	54,89
T_667_A	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	1,50	54,05	42,60	40,08	54,05
T_667_B	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	4,50	55,90	44,35	41,96	55,90
T_667_C	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	7,50	56,47	44,90	43,09	56,47
T_668_A	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	1,50	53,00	41,88	33,40	53,00
T_668_B	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	4,50	54,27	43,48	35,58	54,27
T_668_C	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	7,50	54,61	43,67	37,02	54,61
T_669_A	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	1,50	54,03	42,42	40,23	54,03
T_669_B	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	4,50	55,99	44,26	42,15	55,99
T_669_C	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	7,50	56,55	44,90	43,29	56,55
T_66_A	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	1,50	39,94	29,67	22,70	39,94
T_66_B	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	4,50	43,31	32,62	29,54	43,31
T_66_C	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	7,50	44,93	34,41	32,60	44,93
T_670_A	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	1,50	52,80	42,08	30,91	52,80
T_670_B	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	4,50	54,11	43,60	32,33	54,11
T_670_C	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	7,50	54,43	43,81	33,76	54,43
T_671_A	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	1,50	54,14	42,17	40,35	54,14
T_671_B	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	4,50	56,23	44,09	42,48	56,23
T_671_C	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	7,50	56,83	45,03	43,58	56,83
T_672_A	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	1,50	52,25	38,16	39,87	52,25
T_672_B	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	4,50	54,29	40,08	41,89	54,29
T_672_C	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	7,50	55,00	41,33	43,07	55,00
T_673_A	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	1,50	34,51	22,95	21,27	34,51
T_673_B	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	4,50	35,75	23,91	21,96	35,75
T_673_C	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	7,50	37,28	25,25	24,11	37,28
T_674_A	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	1,50	35,09	22,82	21,39	35,09
T_674_B	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	4,50	36,64	24,24	22,21	36,64
T_674_C	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	7,50	38,40	25,67	24,48	38,40
T_675_A	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	1,50	34,37	23,82	20,37	34,37
T_675_B	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	4,50	35,55	24,68	20,99	35,55
T_675_C	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	7,50	36,70	25,31	23,23	36,70
T_676_A	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	1,50	36,04	22,56	21,21	36,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_676_B	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	4,50	37,84	23,98	22,00	37,84
T_676_C	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	7,50	39,90	25,41	24,26	39,90
T_677_A	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	1,50	35,84	26,46	20,36	35,84
T_677_B	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	4,50	37,16	27,61	21,02	37,16
T_677_C	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	7,50	37,64	27,20	22,63	37,64
T_678_A	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	1,50	36,85	23,46	23,01	36,85
T_678_B	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	4,50	38,85	25,32	24,78	38,85
T_678_C	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	7,50	41,32	28,19	28,94	41,32
T_679_A	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	1,50	37,18	29,80	20,99	37,18
T_679_B	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	4,50	38,49	31,18	21,63	38,49
T_679_C	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	7,50	37,96	29,59	22,38	37,96
T_67_A	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	1,50	36,96	28,49	23,76	36,96
T_67_B	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	4,50	38,39	29,35	25,70	38,39
T_67_C	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	7,50	41,61	31,57	30,72	41,61
T_680_A	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	1,50	36,34	24,12	23,59	36,34
T_680_B	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	4,50	38,50	26,15	25,44	38,50
T_680_C	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	7,50	41,09	29,50	29,76	41,09
T_681_A	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	1,50	37,44	30,39	20,90	37,44
T_681_B	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	4,50	38,69	31,75	21,45	38,69
T_681_C	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	7,50	38,34	30,42	22,01	38,34
T_682_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	1,50	36,07	24,69	24,39	36,07
T_682_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	4,50	38,11	26,73	26,22	38,11
T_682_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	7,50	40,73	29,89	30,13	40,73
T_683_A	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	1,50	34,89	25,36	20,06	34,89
T_683_B	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	4,50	36,27	26,79	20,63	36,27
T_683_C	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	7,50	37,15	27,27	21,59	37,15
T_684_A	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	1,50	35,94	23,48	22,06	35,94
T_684_B	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	4,50	37,92	25,22	23,20	37,92
T_684_C	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	7,50	39,75	27,48	25,92	39,75
T_685_A	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	1,50	34,99	24,91	20,62	34,99
T_685_B	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	4,50	36,29	26,11	21,10	36,29
T_685_C	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	7,50	36,66	25,78	21,41	36,66
T_686_A	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	1,50	45,52	38,89	23,36	45,52
T_686_B	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	4,50	46,99	40,54	23,85	46,99
T_686_C	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	7,50	47,15	40,68	24,42	47,15
T_687_A	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	1,50	52,83	29,08	21,98	52,83
T_687_B	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	4,50	54,58	30,02	23,30	54,58
T_687_C	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	7,50	54,87	31,15	24,84	54,87
T_688_A	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	1,50	53,14	29,51	22,60	53,14
T_688_B	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	4,50	54,91	30,49	23,96	54,91
T_688_C	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	7,50	55,16	31,67	25,55	55,16
T_689_A	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	1,50	52,50	28,70	21,26	52,50
T_689_B	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	4,50	54,22	29,57	22,41	54,22
T_689_C	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	7,50	54,55	30,65	23,70	54,55
T_68_A	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	1,50	41,81	27,97	22,11	41,81
T_68_B	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	4,50	44,43	30,65	26,42	44,43
T_68_C	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	7,50	45,71	32,94	31,24	45,71
T_690_A	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	1,50	53,44	30,16	23,68	53,44
T_690_B	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	4,50	55,22	31,23	25,12	55,22
T_690_C	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	7,50	55,43	32,48	26,91	55,43
T_691_A	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	1,50	52,15	28,40	20,78	52,15
T_691_B	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	4,50	53,85	29,14	21,53	53,85
T_691_C	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	7,50	54,23	30,23	23,00	54,23
T_692_A	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	1,50	53,75	30,73	25,36	53,75
T_692_B	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	4,50	55,51	31,87	26,91	55,51
T_692_C	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	7,50	55,70	33,18	28,66	55,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_693_A	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	1,50	51,74	28,12	20,31	51,74
T_693_B	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	4,50	53,43	28,81	21,14	53,43
T_693_C	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	7,50	53,85	29,85	22,37	53,85
T_694_A	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	1,50	54,23	32,38	30,43	54,23
T_694_B	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	4,50	55,98	33,93	32,74	55,98
T_694_C	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	7,50	56,15	35,25	34,21	56,15
T_695_A	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	1,50	51,30	27,61	19,73	51,30
T_695_B	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	4,50	53,00	28,20	20,50	53,00
T_695_C	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	7,50	53,47	29,24	21,91	53,47
T_696_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	1,50	39,84	13,27	9,87	39,84
T_696_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	4,50	41,20	13,31	10,11	41,20
T_696_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	7,50	41,67	15,17	12,33	41,67
T_697_A	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	1,50	38,65	18,27	18,26	38,65
T_697_B	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	4,50	40,69	19,27	19,56	40,69
T_697_C	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	7,50	41,66	19,52	18,63	41,66
T_698_A	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	1,50	35,47	19,29	18,93	35,47
T_698_B	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	4,50	37,31	20,18	20,02	37,31
T_698_C	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	7,50	38,51	18,73	17,73	38,51
T_699_A	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	1,50	37,04	16,19	15,58	37,04
T_699_B	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	4,50	39,19	16,84	16,43	39,19
T_699_C	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	7,50	40,35	18,55	18,21	40,35
T_69_A	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	1,50	43,08	26,90	27,95	43,08
T_69_B	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	4,50	45,24	28,20	29,70	45,24
T_69_C	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	7,50	46,19	28,72	31,30	46,19
T_700_A	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	1,50	35,19	19,47	19,40	35,19
T_700_B	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	4,50	36,96	20,27	20,35	36,96
T_700_C	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	7,50	38,20	15,55	12,21	38,20
T_701_A	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	1,50	34,87	17,02	15,88	34,87
T_701_B	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	4,50	37,06	17,41	16,37	37,06
T_701_C	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	7,50	38,28	19,12	18,38	38,28
T_702_A	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	1,50	33,64	16,39	7,91	33,64
T_702_B	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	4,50	35,66	16,95	9,11	35,66
T_702_C	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	7,50	37,40	16,05	12,45	37,40
T_703_A	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	1,50	34,88	18,00	17,21	34,88
T_703_B	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	4,50	37,03	18,47	17,80	37,03
T_703_C	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	7,50	38,18	19,78	19,56	38,18
T_704_A	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	1,50	34,32	17,50	9,06	34,32
T_704_B	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	4,50	36,18	18,01	10,26	36,18
T_704_C	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	7,50	37,64	16,73	14,06	37,64
T_705_A	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	1,50	36,21	19,30	18,74	36,21
T_705_B	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	4,50	38,22	20,16	19,49	38,22
T_705_C	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	7,50	39,45	21,76	21,20	39,45
T_706_A	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	1,50	52,56	30,25	30,33	52,56
T_706_B	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	4,50	54,58	32,12	32,67	54,58
T_706_C	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	7,50	54,82	33,56	34,14	54,82
T_707_D	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	10,50	52,54	24,33	25,09	52,54
T_707_E	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	13,50	52,67	26,93	27,63	52,67
T_708_A	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	1,50	54,55	42,33	41,80	54,55
T_708_B	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	4,50	56,35	44,46	43,74	56,35
T_708_C	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	7,50	57,22	45,55	45,37	57,22
T_708_D	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	10,50	55,96	43,97	44,22	55,96
T_708_E	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	13,50	56,04	44,88	44,51	56,04
T_709_A	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	1,50	21,41	7,24	7,27	21,41
T_709_B	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	4,50	24,76	10,06	10,98	24,76
T_709_C	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	7,50	26,11	11,24	11,49	26,11
T_70_A	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	1,50	37,33	17,33	15,48	37,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_70_B	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	4,50	39,31	17,82	16,03	39,31
T_70_C	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	7,50	41,23	18,45	18,20	41,23
T_710_A	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	1,50	9,45	-3,65	-4,63	9,45
T_710_B	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	4,50	9,93	-3,34	-4,14	9,93
T_710_C	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	7,50	12,09	-1,79	-2,17	12,09
T_711_A	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	1,50	13,40	-0,48	-1,80	13,40
T_711_B	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	4,50	13,89	-0,59	-1,35	13,89
T_711_C	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	7,50	14,07	-0,09	-0,22	14,07
T_712_A	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	1,50	21,95	3,91	3,80	21,95
T_712_B	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	4,50	23,41	5,79	5,78	23,41
T_712_C	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	7,50	25,91	10,35	10,84	25,91
T_713_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	1,50	20,66	3,83	3,42	20,66
T_713_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	4,50	21,84	5,07	4,91	21,84
T_713_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	7,50	26,44	10,93	11,32	26,44
T_714_A	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	1,50	19,14	5,11	5,67	19,14
T_714_B	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	4,50	19,94	6,05	6,38	19,94
T_714_C	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	7,50	23,02	10,28	9,32	23,02
T_715_A	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	1,50	22,89	5,63	6,71	22,89
T_715_B	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	4,50	22,75	6,41	7,44	22,75
T_715_C	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	7,50	24,70	10,99	11,31	24,70
T_716_A	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	1,50	18,80	3,88	3,15	18,80
T_716_B	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	4,50	20,79	5,58	4,84	20,79
T_716_C	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	7,50	17,29	2,80	2,64	17,29
T_716_D	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	10,50	23,46	10,05	10,22	23,46
T_717_A	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	1,50	11,11	-2,55	-3,02	11,11
T_717_B	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	4,50	11,67	-1,91	-2,29	11,67
T_717_C	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	7,50	13,27	-0,64	-0,86	13,27
T_718_A	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	1,50	18,13	4,97	3,88	18,13
T_718_B	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	4,50	19,63	6,28	5,29	19,63
T_718_C	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	7,50	21,18	7,13	5,44	21,18
T_719_A	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	1,50	23,89	9,44	10,14	23,89
T_719_B	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	4,50	25,90	10,17	10,87	25,90
T_719_C	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	7,50	27,07	10,20	11,42	27,07
T_71_A	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	1,50	37,84	16,82	15,67	37,84
T_71_B	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	4,50	39,87	17,24	16,21	39,87
T_71_C	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	7,50	41,68	18,73	18,56	41,68
T_720_A	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	1,50	24,86	12,10	12,28	24,86
T_720_B	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	4,50	27,79	13,45	13,44	27,79
T_720_C	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	7,50	28,64	13,13	13,56	28,64
T_721_A	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	1,50	24,20	12,27	11,91	24,20
T_721_B	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	4,50	27,39	14,17	14,11	27,39
T_721_C	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	7,50	28,52	13,12	13,43	28,52
T_722_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	1,50	24,20	12,30	11,92	24,20
T_722_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	4,50	27,23	14,17	13,91	27,23
T_722_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	7,50	28,50	13,19	13,22	28,50
T_723_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	1,50	24,53	12,32	12,14	24,53
T_723_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	4,50	27,03	13,89	14,02	27,03
T_723_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	7,50	28,18	13,02	13,24	28,18
T_724_A	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	1,50	22,16	7,27	6,88	22,16
T_724_B	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	4,50	21,37	7,44	7,49	21,37
T_724_C	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	7,50	16,53	3,18	2,82	16,53
T_725_A	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	1,50	17,46	5,68	5,17	17,46
T_725_B	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	4,50	17,60	6,61	6,24	17,60
T_725_C	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	7,50	20,28	10,57	9,71	20,28
T_726_A	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	1,50	18,81	6,42	6,17	18,81
T_726_B	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	4,50	19,89	7,38	7,17	19,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_726_C	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	7,50	24,60	11,37	11,58	24,60
T_727_A	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	1,50	19,00	6,63	6,29	19,00
T_727_B	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	4,50	19,41	3,29	4,18	19,41
T_727_C	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	7,50	23,58	5,76	6,80	23,58
T_728_A	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	1,50	14,75	2,72	2,98	14,75
T_728_B	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	4,50	14,83	2,84	3,11	14,83
T_728_C	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	7,50	15,90	3,46	3,70	15,90
T_729_A	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	1,50	26,26	12,21	12,27	26,26
T_729_B	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	4,50	27,85	12,80	12,93	27,85
T_729_C	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	7,50	28,89	13,64	13,87	28,89
T_72_A	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	1,50	38,12	18,73	18,02	38,12
T_72_B	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	4,50	40,04	19,49	19,09	40,04
T_72_C	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	7,50	41,83	17,83	18,08	41,83
T_730_A	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	1,50	21,25	10,74	10,62	21,25
T_730_B	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	4,50	21,84	11,65	11,24	21,84
T_730_C	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	7,50	21,33	11,16	11,37	21,37
T_731_A	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	1,50	24,05	10,32	11,15	24,05
T_731_B	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	4,50	25,41	10,91	11,65	25,41
T_731_C	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	7,50	25,73	11,49	12,25	25,73
T_732_A	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	1,50	26,78	11,63	11,49	26,78
T_732_B	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	4,50	28,52	12,42	12,35	28,52
T_732_C	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	7,50	29,48	13,63	13,67	29,48
T_733_A	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	1,50	19,89	5,25	4,76	19,89
T_733_B	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	4,50	17,29	5,38	4,61	17,29
T_733_C	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	7,50	19,78	7,21	6,66	19,78
T_733_D	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	10,50	26,98	12,15	12,30	26,98
T_734_A	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	1,50	18,41	-0,11	-0,68	18,41
T_734_B	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	4,50	12,30	-0,89	-1,42	12,30
T_734_C	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	7,50	17,47	3,57	3,71	17,47
T_734_D	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	10,50	26,64	12,03	12,19	26,64
T_735_A	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	1,50	18,32	-0,60	-1,28	18,32
T_735_B	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	4,50	11,75	-1,49	-2,14	11,75
T_735_C	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	7,50	17,19	3,26	3,36	17,19
T_735_D	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	10,50	26,56	11,96	12,14	26,56
T_736_A	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	1,50	18,20	-1,16	-1,95	18,20
T_736_B	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	4,50	19,40	-1,29	-1,93	19,40
T_736_C	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	7,50	17,18	3,15	3,19	17,18
T_736_D	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	10,50	26,47	11,90	12,12	26,47
T_737_A	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	1,50	18,30	-1,34	-2,13	18,30
T_737_B	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	4,50	20,41	1,25	0,90	20,41
T_737_C	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	7,50	17,42	3,09	3,10	17,42
T_737_D	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	10,50	26,60	11,89	12,12	26,60
T_738_A	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	1,50	18,99	-0,45	-0,88	18,99
T_738_B	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	4,50	21,27	1,84	1,64	21,27
T_738_C	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	7,50	17,91	3,39	3,43	17,91
T_738_D	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	10,50	26,45	11,84	12,06	26,45
T_739_A	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	1,50	20,68	7,66	7,56	20,68
T_739_B	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	4,50	18,22	7,25	5,92	18,22
T_739_C	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	7,50	20,54	8,66	7,94	20,54
T_73_A	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	1,50	38,36	16,64	16,29	38,36
T_73_B	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	4,50	40,43	17,03	16,82	40,43
T_73_C	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	7,50	42,12	19,04	18,94	42,12
T_740_A	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	1,50	19,34	5,15	5,32	19,34
T_740_B	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	4,50	14,71	2,59	1,42	14,71
T_740_C	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	7,50	18,63	5,37	5,35	18,63
T_741_A	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	1,50	19,26	4,85	5,33	19,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_741_B	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	4,50	15,55	5,39	4,74	15,55
T_741_C	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	7,50	18,31	5,00	4,95	18,31
T_742_A	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	1,50	19,17	4,93	5,46	19,17
T_742_B	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	4,50	17,19	6,36	6,76	17,19
T_742_C	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	7,50	18,47	4,86	4,75	18,47
T_743_A	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	1,50	18,95	5,05	5,62	18,95
T_743_B	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	4,50	21,72	6,63	7,07	21,72
T_743_C	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	7,50	18,70	4,84	4,71	18,70
T_744_A	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	1,50	19,63	5,30	5,68	19,63
T_744_B	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	4,50	22,75	6,93	7,51	22,75
T_744_C	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	7,50	19,71	5,32	5,29	19,71
T_745_A	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	1,50	24,88	10,12	9,32	24,88
T_745_B	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	4,50	27,37	12,19	10,10	27,37
T_745_C	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	7,50	27,29	13,22	10,25	27,29
T_746_A	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	1,50	23,54	10,41	9,53	23,54
T_746_B	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	4,50	25,64	12,16	10,46	25,64
T_746_C	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	7,50	25,84	13,38	10,37	25,84
T_747_A	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	1,50	25,64	10,75	10,01	25,64
T_747_B	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	4,50	26,80	12,12	10,84	26,80
T_747_C	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	7,50	25,24	13,36	10,32	25,24
T_748_A	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	1,50	26,29	11,26	10,64	26,29
T_748_B	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	4,50	27,73	12,42	11,42	27,73
T_748_C	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	7,50	25,67	13,75	11,12	25,67
T_749_A	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	1,50	26,78	12,25	11,91	26,78
T_749_B	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	4,50	28,10	13,39	12,87	28,10
T_749_C	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	7,50	26,79	14,74	13,14	26,79
T_74_A	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	1,50	37,22	19,41	18,88	37,22
T_74_B	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	4,50	38,91	20,20	19,98	38,91
T_74_C	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	7,50	40,50	17,50	17,76	40,50
T_750_A	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	1,50	24,41	11,37	10,97	24,41
T_750_B	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	4,50	26,14	13,20	12,60	26,14
T_750_C	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	7,50	30,12	14,35	14,51	30,12
T_750_D	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	10,50	30,75	15,26	14,95	30,75
T_751_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	1,50	24,20	11,27	10,86	24,20
T_751_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	4,50	25,90	13,04	12,50	25,90
T_751_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	7,50	29,95	14,04	14,26	29,95
T_751_D	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	10,50	30,60	15,09	14,81	30,60
T_752_A	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	1,50	24,67	11,48	11,09	24,67
T_752_B	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	4,50	26,45	13,36	12,75	26,45
T_752_C	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	7,50	30,24	14,55	14,66	30,24
T_752_D	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	10,50	30,90	15,45	15,09	30,90
T_753_A	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	1,50	24,11	11,02	10,62	24,11
T_753_B	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	4,50	25,92	12,87	12,31	25,92
T_753_C	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	7,50	29,66	13,86	14,10	29,66
T_753_D	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	10,50	30,46	14,96	14,69	30,46
T_754_A	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	1,50	24,95	11,29	10,84	24,95
T_754_B	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	4,50	26,97	13,51	12,97	26,97
T_754_C	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	7,50	30,50	14,79	14,75	30,50
T_754_D	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	10,50	31,19	15,68	15,21	31,19
T_75_A	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	1,50	41,45	17,94	17,38	41,45
T_75_B	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	4,50	43,41	17,23	17,90	43,41
T_75_C	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	7,50	44,51	18,87	18,89	44,51
T_76_A	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	1,50	37,23	19,83	19,74	37,23
T_76_B	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	4,50	38,73	20,46	20,50	38,73
T_76_C	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	7,50	40,16	17,19	17,44	40,16
T_77_A	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	1,50	43,66	18,52	17,69	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_77_B	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	4,50	45,95	17,82	18,22	45,95
T_77_C	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	7,50	46,69	19,10	18,94	46,69
T_78_A	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	1,50	36,82	20,20	20,51	36,82
T_78_B	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	4,50	38,25	20,52	20,81	38,25
T_78_C	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	7,50	39,42	16,88	17,14	39,42
T_79_A	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	1,50	29,01	15,78	15,27	29,01
T_79_B	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	4,50	28,96	14,04	14,20	28,96
T_79_C	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	7,50	30,20	15,64	16,23	30,20
T_80_A	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	1,50	33,38	18,79	17,42	33,38
T_80_B	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	4,50	34,88	19,83	18,37	34,88
T_80_C	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	7,50	36,86	22,40	21,56	36,86
T_81_A	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	1,50	32,89	19,18	18,43	32,89
T_81_B	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	4,50	34,35	20,14	19,41	34,35
T_81_C	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	7,50	36,51	22,68	22,39	36,51
T_82_A	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	1,50	34,43	18,87	17,32	34,43
T_82_B	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	4,50	36,03	19,95	18,36	36,03
T_82_C	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	7,50	37,88	22,37	21,43	37,88
T_83_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	1,50	32,36	19,03	18,44	32,36
T_83_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	4,50	33,61	19,91	19,18	33,61
T_83_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	7,50	35,83	22,86	22,84	35,83
T_84_A	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	1,50	34,67	18,80	17,28	34,67
T_84_B	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	4,50	36,48	19,98	18,37	36,48
T_84_C	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	7,50	38,12	22,53	21,35	38,12
T_85_A	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	1,50	32,16	18,96	18,65	32,16
T_85_B	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	4,50	33,33	19,74	19,19	33,33
T_85_C	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	7,50	35,66	22,84	23,12	35,66
T_86_A	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	1,50	34,53	18,85	17,76	34,53
T_86_B	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	4,50	36,42	20,06	19,04	36,42
T_86_C	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	7,50	37,96	22,59	21,75	37,96
T_87_A	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	1,50	31,77	18,79	18,61	31,77
T_87_B	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	4,50	32,84	19,58	19,14	32,84
T_87_C	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	7,50	35,01	22,26	22,31	35,01
T_88_A	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	1,50	34,61	18,50	18,08	34,61
T_88_B	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	4,50	36,66	19,53	19,03	36,66
T_88_C	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	7,50	37,68	21,82	21,86	37,68
T_89_A	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	1,50	37,11	20,21	17,41	37,11
T_89_B	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	4,50	39,48	21,35	18,94	39,48
T_89_C	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	7,50	41,43	22,33	20,49	41,43
T_90_A	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	1,50	31,76	15,61	15,48	31,76
T_90_B	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	4,50	33,18	16,54	16,50	33,18
T_90_C	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	7,50	35,00	17,85	17,68	35,00
T_91_A	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	1,50	34,06	15,28	13,34	34,06
T_91_B	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	4,50	35,75	16,26	14,28	35,75
T_91_C	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	7,50	37,36	17,98	14,99	37,36
T_92_A	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	1,50	29,22	13,36	11,18	29,22
T_92_B	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	4,50	30,35	14,04	11,83	30,35
T_92_C	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	7,50	32,05	15,13	10,43	32,05
T_93_A	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	1,50	35,06	16,38	13,21	35,06
T_93_B	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	4,50	36,91	17,14	14,23	36,91
T_93_C	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	7,50	38,03	18,32	14,80	38,03
T_94_A	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	1,50	30,12	14,79	14,51	30,12
T_94_B	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	4,50	31,24	15,67	15,57	31,24
T_94_C	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	7,50	33,41	18,17	17,72	33,41
T_95_A	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	1,50	37,58	17,97	15,40	37,58
T_95_B	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	4,50	39,64	19,04	16,30	39,64
T_95_C	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	7,50	40,05	18,96	18,14	40,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Laeq
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T_96_A	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	1,50	29,76	15,16	15,00	29,76
T_96_B	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	4,50	30,80	16,02	16,06	30,80
T_96_C	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	7,50	32,53	16,75	17,19	32,53
T_97_A	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	1,50	26,57	10,93	8,81	26,57
T_97_B	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	4,50	26,93	10,98	8,93	26,93
T_97_C	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	7,50	28,16	11,75	10,11	28,16
T_98_A	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	1,50	32,15	14,87	14,52	32,15
T_98_B	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	4,50	34,71	16,19	16,14	34,71
T_98_C	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	7,50	38,26	20,30	20,26	38,26
T_99_A	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	1,50	31,21	13,90	13,20	31,21
T_99_B	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	4,50	33,93	15,44	15,16	33,93
T_99_C	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	7,50	37,60	19,85	19,89	37,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_01_A	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	1,50	58,84	58,58	50,96
T_01_B	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	4,50	61,21	60,91	51,28
T_01_C	Woningbouw Geestwater	97724,40	473523,65	7,50	62,05	61,87	52,01
T_02_A	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	1,50	59,01	57,47	43,18
T_02_B	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	4,50	61,13	59,64	44,96
T_02_C	Woningbouw Geestwater	97723,17	473516,13	7,50	62,33	60,97	47,28
T_03_A	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	1,50	53,24	51,98	47,65
T_03_B	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	4,50	54,94	53,27	48,38
T_03_C	Woningbouw Geestwater	97716,47	473512,53	7,50	56,54	54,71	48,72
T_04_A	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	1,50	57,58	57,15	50,57
T_04_B	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	4,50	59,82	59,28	50,94
T_04_C	Woningbouw Geestwater	97717,69	473520,04	7,50	61,15	60,73	51,59
T_05_A	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	1,50	49,11	48,77	47,94
T_05_B	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	4,50	49,79	49,46	48,61
T_05_C	Woningbouw Geestwater	97706,98	473498,93	7,50	51,44	50,16	48,99
T_06_A	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	1,50	54,48	54,30	40,49
T_06_B	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	4,50	55,93	55,70	42,41
T_06_C	Woningbouw Geestwater	97705,60	473491,34	7,50	57,31	57,05	45,66
T_07_A	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	1,50	36,19	36,11	35,18
T_07_B	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	4,50	36,41	36,29	35,25
T_07_C	Woningbouw Geestwater	97698,85	473487,61	7,50	39,01	37,37	35,96
T_08_A	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	1,50	54,50	54,12	49,04
T_08_B	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	4,50	55,98	55,49	49,58
T_08_C	Woningbouw Geestwater	97700,24	473495,19	7,50	57,33	56,81	49,85
T_09_A	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	1,50	53,74	53,58	48,57
T_09_B	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	4,50	54,99	54,80	49,12
T_09_C	Woningbouw Geestwater	97708,88	473478,52	7,50	56,27	56,06	49,26
T_100_A	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	1,50	49,34	40,14	40,14
T_100_B	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	4,50	51,91	41,70	41,70
T_100_C	Woningbouw Geestwater	97894,50	473400,62	7,50	54,79	45,52	45,52
T_101_A	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	1,50	45,40	37,13	37,13
T_101_B	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	4,50	47,72	38,81	38,81
T_101_C	Woningbouw Geestwater	97884,88	473387,21	7,50	51,08	43,44	43,44
T_102_A	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	1,50	51,14	48,40	48,40
T_102_B	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	4,50	53,08	49,11	49,11
T_102_C	Woningbouw Geestwater	97897,70	473405,08	7,50	54,73	50,98	50,98
T_103_A	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	1,50	44,71	37,03	37,03
T_103_B	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	4,50	47,02	38,40	38,40
T_103_C	Woningbouw Geestwater	97881,67	473382,74	7,50	50,39	42,39	42,39
T_104_A	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	1,50	56,22	45,36	45,36
T_104_B	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	4,50	58,71	46,43	46,43
T_104_C	Woningbouw Geestwater	97900,91	473409,55	7,50	59,55	49,27	49,27
T_105_A	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	1,50	60,71	46,98	46,98
T_105_B	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	4,50	63,06	48,51	48,51
T_105_C	Woningbouw Geestwater	97888,98	473425,63	7,50	64,01	49,17	49,17
T_106_A	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	1,50	47,48	47,48	47,48
T_106_B	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	4,50	49,42	48,03	48,03
T_106_C	Woningbouw Geestwater	97880,87	473403,52	7,50	53,06	49,80	49,80
T_107_A	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	1,50	50,64	44,75	44,75
T_107_B	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	4,50	51,80	45,66	45,66
T_107_C	Woningbouw Geestwater	97884,02	473408,03	7,50	53,84	48,16	48,16
T_108_A	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	1,50	46,10	41,43	41,43
T_108_B	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	4,50	48,40	42,53	42,53
T_108_C	Woningbouw Geestwater	97877,72	473399,01	7,50	52,37	45,42	45,42
T_109_A	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	1,50	49,25	46,80	46,80
T_109_B	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	4,50	51,17	47,70	47,70
T_109_C	Woningbouw Geestwater	97887,17	473412,53	7,50	52,88	49,51	49,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_10_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	1,50	42,02	42,02	42,02
T_10_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	4,50	43,50	43,50	43,50
T_10_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	473477,35	7,50	46,92	47,07	46,52
T_110_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	1,50	46,14	40,03	40,03
T_110_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	4,50	47,28	41,26	41,26
T_110_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473394,50	7,50	50,27	44,57	44,57
T_111_A	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	1,50	55,49	40,45	39,17
T_111_B	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	4,50	58,02	40,99	39,35
T_111_C	Woningbouw Geestwater	97890,33	473417,04	7,50	58,57	43,35	37,73
T_112_A	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	1,50	45,64	39,35	39,35
T_112_B	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	4,50	47,42	40,64	40,64
T_112_C	Woningbouw Geestwater	97871,42	473390,00	7,50	49,75	44,04	44,04
T_113_A	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	1,50	40,95	34,60	34,60
T_113_B	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	4,50	40,60	34,77	34,77
T_113_C	Woningbouw Geestwater	97862,88	473388,31	7,50	41,86	35,67	35,67
T_114_A	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	1,50	59,79	44,02	44,02
T_114_B	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	4,50	61,80	44,33	44,33
T_114_C	Woningbouw Geestwater	97870,99	473410,43	7,50	63,24	45,49	45,49
T_115_A	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	1,50	59,15	41,38	41,38
T_115_B	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	4,50	61,09	41,74	41,74
T_115_C	Woningbouw Geestwater	97867,84	473405,92	7,50	62,75	43,02	43,02
T_116_A	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	1,50	60,41	44,05	44,05
T_116_B	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	4,50	62,60	45,17	45,17
T_116_C	Woningbouw Geestwater	97874,14	473414,93	7,50	63,76	48,17	48,17
T_117_A	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	1,50	59,54	39,64	39,64
T_117_B	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	4,50	61,38	40,02	40,02
T_117_C	Woningbouw Geestwater	97864,69	473401,41	7,50	63,01	42,31	41,42
T_118_A	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	1,50	61,18	45,06	45,06
T_118_B	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	4,50	63,50	46,47	46,47
T_118_C	Woningbouw Geestwater	97877,30	473419,44	7,50	64,38	49,43	49,43
T_119_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	1,50	59,13	39,42	39,42
T_119_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	4,50	60,70	38,96	38,96
T_119_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473396,90	7,50	62,26	43,17	40,30
T_11_A	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	1,50	42,52	42,52	42,52
T_11_B	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	4,50	44,61	44,16	44,16
T_11_C	Woningbouw Geestwater	97720,21	473470,59	7,50	47,12	47,28	47,12
T_120_A	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	1,50	59,88	43,82	43,82
T_120_B	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	4,50	62,59	44,85	44,85
T_120_C	Woningbouw Geestwater	97880,45	473423,95	7,50	63,16	48,48	48,48
T_121_A	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	1,50	68,61	53,82	53,82
T_121_B	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	4,50	70,23	54,84	54,84
T_121_C	Woningbouw Geestwater	97947,01	473414,17	7,50	70,19	55,90	55,90
T_122_A	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	1,50	56,49	37,62	37,62
T_122_B	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	4,50	58,13	36,71	36,71
T_122_C	Woningbouw Geestwater	97949,12	473407,82	7,50	58,02	39,21	39,21
T_123_A	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	1,50	61,99	45,86	45,86
T_123_B	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	4,50	64,41	46,63	46,63
T_123_C	Woningbouw Geestwater	97942,43	473407,62	7,50	64,46	43,57	43,57
T_124_A	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	1,50	68,36	47,37	47,37
T_124_B	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	4,50	70,13	48,05	48,05
T_124_C	Woningbouw Geestwater	97940,32	473413,97	7,50	70,09	50,31	50,31
T_125_A	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	1,50	61,65	38,86	38,86
T_125_B	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	4,50	64,44	40,88	40,88
T_125_C	Woningbouw Geestwater	97938,81	473402,76	7,50	64,81	46,22	46,22
T_126_A	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	1,50	50,40	37,99	33,94
T_126_B	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	4,50	52,94	39,02	34,20
T_126_C	Woningbouw Geestwater	97940,50	473396,48	7,50	53,05	45,15	35,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_127_A	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	1,50	56,10	34,05	34,05
T_127_B	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	4,50	58,36	34,41	34,41
T_127_C	Woningbouw Geestwater	97934,00	473396,25	7,50	58,79	35,66	35,66
T_128_A	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	1,50	65,30	40,49	38,65
T_128_B	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	4,50	67,88	41,43	40,97
T_128_C	Woningbouw Geestwater	97932,32	473402,52	7,50	67,87	46,45	46,45
T_129_A	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	1,50	51,34	48,71	48,71
T_129_B	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	4,50	52,93	50,14	50,14
T_129_C	Woningbouw Geestwater	97931,10	473391,10	7,50	55,07	45,68	45,68
T_12_A	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	1,50	36,43	36,34	35,24
T_12_B	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	4,50	42,05	36,56	35,36
T_12_C	Woningbouw Geestwater	97712,59	473471,77	7,50	42,48	37,67	36,18
T_130_A	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	1,50	52,96	41,87	41,87
T_130_B	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	4,50	54,65	42,84	42,84
T_130_C	Woningbouw Geestwater	97933,13	473384,64	7,50	56,14	47,29	46,52
T_131_A	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	1,50	51,13	35,00	35,00
T_131_B	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	4,50	53,07	35,06	35,06
T_131_C	Woningbouw Geestwater	97926,35	473384,58	7,50	54,56	36,23	34,66
T_132_A	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	1,50	63,52	43,12	43,12
T_132_B	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	4,50	65,51	44,01	44,01
T_132_C	Woningbouw Geestwater	97924,33	473391,05	7,50	66,09	46,34	46,34
T_133_A	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	1,50	53,70	43,83	43,83
T_133_B	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	4,50	55,43	45,06	45,06
T_133_C	Woningbouw Geestwater	97922,82	473379,88	7,50	57,59	48,64	48,64
T_134_A	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	1,50	54,15	35,14	35,14
T_134_B	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	4,50	55,71	35,96	35,96
T_134_C	Woningbouw Geestwater	97924,92	473373,41	7,50	57,16	39,06	39,06
T_135_A	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	1,50	48,28	33,16	33,16
T_135_B	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	4,50	50,06	32,94	32,94
T_135_C	Woningbouw Geestwater	97918,12	473373,36	7,50	52,76	33,89	33,89
T_136_A	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	1,50	61,72	38,18	38,18
T_136_B	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	4,50	63,19	39,59	39,59
T_136_C	Woningbouw Geestwater	97916,01	473379,83	7,50	64,56	43,80	43,80
T_137_A	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	1,50	53,55	37,56	37,56
T_137_B	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	4,50	55,12	39,31	39,31
T_137_C	Woningbouw Geestwater	97914,89	473368,56	7,50	57,15	43,68	43,68
T_138_A	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	1,50	42,96	32,46	32,46
T_138_B	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	4,50	43,90	32,41	32,41
T_138_C	Woningbouw Geestwater	97916,81	473362,03	7,50	45,87	33,07	33,07
T_139_A	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	1,50	45,83	32,52	32,52
T_139_B	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	4,50	47,50	32,51	32,51
T_139_C	Woningbouw Geestwater	97910,01	473361,74	7,50	49,35	33,19	33,19
T_13_A	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	1,50	55,54	55,34	49,43
T_13_B	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	4,50	57,27	57,01	49,92
T_13_C	Woningbouw Geestwater	97720,59	473495,14	7,50	58,81	58,52	50,29
T_140_A	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	1,50	60,94	35,93	35,93
T_140_B	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	4,50	62,09	39,78	39,78
T_140_C	Woningbouw Geestwater	97908,09	473368,26	7,50	63,69	44,55	44,55
T_141_A	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	1,50	43,95	37,11	37,11
T_141_B	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	4,50	45,66	38,90	38,90
T_141_C	Woningbouw Geestwater	97906,74	473356,88	7,50	49,86	43,34	43,34
T_142_A	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	1,50	40,56	32,03	32,03
T_142_B	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	4,50	41,95	31,93	31,93
T_142_C	Woningbouw Geestwater	97908,82	473350,54	7,50	44,58	32,52	32,52
T_143_A	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	1,50	42,90	36,71	36,71
T_143_B	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	4,50	44,15	37,90	37,90
T_143_C	Woningbouw Geestwater	97902,14	473350,43	7,50	47,27	41,47	41,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_144_A	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	1,50	59,93	35,77	35,77
T_144_B	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	4,50	60,93	37,42	37,42
T_144_C	Woningbouw Geestwater	97900,07	473356,77	7,50	62,33	41,99	41,99
T_145_A	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	1,50	48,18	35,63	35,63
T_145_B	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	4,50	48,75	37,25	37,25
T_145_C	Woningbouw Geestwater	97896,68	473349,62	7,50	51,25	41,66	41,66
T_146_A	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	1,50	41,43	31,97	31,97
T_146_B	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	4,50	42,18	31,89	31,89
T_146_C	Woningbouw Geestwater	97896,58	473342,79	7,50	46,13	32,18	32,18
T_147_A	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	1,50	39,14	31,89	31,89
T_147_B	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	4,50	39,74	31,83	31,83
T_147_C	Woningbouw Geestwater	97890,02	473340,91	7,50	42,45	32,13	32,13
T_148_A	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	1,50	56,91	35,56	35,56
T_148_B	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	4,50	58,09	37,01	37,01
T_148_C	Woningbouw Geestwater	97890,12	473347,73	7,50	59,39	41,21	41,21
T_149_A	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	1,50	71,12	62,64	62,64
T_149_B	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	4,50	71,61	65,87	65,87
T_149_C	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	7,50	71,61	66,18	66,18
T_149_D	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	10,50	71,58	66,16	66,16
T_149_E	Woningbouw Geestwater	97857,05	473482,01	13,50	71,54	66,12	66,12
T_14_A	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	1,50	47,06	43,67	41,98
T_14_B	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	4,50	47,74	45,31	44,17
T_14_C	Woningbouw Geestwater	97728,30	473494,05	7,50	50,23	48,71	48,49
T_150_A	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	1,50	71,12	63,46	63,46
T_150_B	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	4,50	71,55	66,38	66,38
T_150_C	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	7,50	71,46	66,46	66,46
T_150_D	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	10,50	71,29	66,44	66,44
T_150_E	Woningbouw Geestwater	97852,55	473485,19	13,50	71,06	66,40	66,40
T_151_A	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	1,50	70,67	61,94	61,94
T_151_B	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	4,50	71,27	65,13	65,13
T_151_C	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	7,50	71,26	65,84	65,84
T_151_D	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	10,50	71,50	65,82	65,82
T_151_E	Woningbouw Geestwater	97861,54	473478,84	13,50	71,37	65,78	65,78
T_152_A	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	1,50	70,74	64,49	64,49
T_152_B	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	4,50	71,36	67,11	67,11
T_152_C	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	7,50	71,28	67,09	67,09
T_152_D	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	10,50	71,12	67,03	67,03
T_152_E	Woningbouw Geestwater	97848,06	473488,36	13,50	70,90	66,92	66,92
T_153_A	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	1,50	71,53	61,25	61,25
T_153_B	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	4,50	72,11	64,40	64,40
T_153_C	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	7,50	72,04	65,48	65,48
T_153_D	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	10,50	71,88	65,47	65,47
T_153_E	Woningbouw Geestwater	97866,03	473475,66	13,50	71,67	65,43	65,43
T_154_A	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	1,50	70,54	65,46	65,46
T_154_B	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	4,50	71,53	67,78	67,78
T_154_C	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	7,50	71,47	67,76	67,76
T_154_D	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	10,50	71,34	67,68	67,68
T_154_E	Woningbouw Geestwater	97843,57	473491,54	13,50	71,17	67,56	67,56
T_155_A	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	1,50	71,68	60,56	60,56
T_155_B	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	4,50	72,20	63,70	63,70
T_155_C	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	7,50	72,12	64,50	64,50
T_155_D	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	10,50	71,96	65,11	65,11
T_155_E	Woningbouw Geestwater	97870,52	473472,49	13,50	71,74	65,08	65,08
T_156_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	1,50	72,42	49,46	49,46
T_156_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	4,50	73,43	51,39	51,39
T_156_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	7,50	73,36	53,04	53,04
T_156_D	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	10,50	71,18	54,03	54,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_156_E	Woningbouw Geestwater	97874,57	473468,65	13,50	71,00	54,36	54,36
T_157_A	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	1,50	58,95	44,32	44,32
T_157_B	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	4,50	61,70	46,24	46,24
T_157_C	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	7,50	62,39	49,41	49,41
T_157_D	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	10,50	64,58	57,75	57,75
T_157_E	Woningbouw Geestwater	97867,78	473459,05	13,50	68,80	46,75	46,75
T_158_A	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	1,50	48,19	42,19	42,19
T_158_B	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	4,50	50,07	44,47	44,47
T_158_C	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	7,50	50,02	45,01	45,01
T_158_D	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	10,50	49,94	44,89	44,89
T_158_E	Woningbouw Geestwater	97848,90	473470,49	13,50	49,95	45,68	45,68
T_159_A	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	1,50	49,11	43,18	43,18
T_159_B	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	4,50	50,81	43,76	43,76
T_159_C	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	7,50	50,74	44,85	44,85
T_159_D	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	10,50	50,60	45,09	45,09
T_159_E	Woningbouw Geestwater	97853,39	473467,31	13,50	50,15	46,56	46,56
T_15_A	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	1,50	42,33	42,33	42,33
T_15_B	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	4,50	44,29	44,29	44,29
T_15_C	Woningbouw Geestwater	97732,02	473487,22	7,50	48,16	48,16	48,16
T_160_A	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	1,50	48,56	42,77	42,77
T_160_B	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	4,50	50,23	45,16	45,16
T_160_C	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	7,50	50,12	45,49	45,49
T_160_D	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	10,50	50,06	45,37	45,37
T_160_E	Woningbouw Geestwater	97844,41	473473,66	13,50	50,25	45,95	45,95
T_161_A	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	1,50	51,32	42,94	42,94
T_161_B	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	4,50	52,98	44,97	44,97
T_161_C	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	7,50	54,89	46,03	46,03
T_161_D	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	10,50	50,29	44,84	44,84
T_161_E	Woningbouw Geestwater	97857,88	473464,14	13,50	50,30	46,35	46,35
T_162_A	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	1,50	48,11	47,86	43,30
T_162_B	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	4,50	49,88	49,23	45,82
T_162_C	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	7,50	51,29	51,18	45,92
T_162_D	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	10,50	49,72	45,80	45,80
T_162_E	Woningbouw Geestwater	97839,91	473476,84	13,50	49,93	46,31	46,31
T_163_A	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	1,50	52,41	43,76	43,76
T_163_B	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	4,50	54,58	45,46	45,46
T_163_C	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	7,50	55,00	46,67	46,67
T_163_D	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	10,50	50,37	44,66	44,66
T_163_E	Woningbouw Geestwater	97862,37	473460,96	13,50	50,43	46,25	46,25
T_164_A	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	1,50	51,51	51,20	46,35
T_164_B	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	4,50	53,41	53,05	49,55
T_164_C	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	7,50	54,81	54,53	51,10
T_164_D	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	10,50	49,57	46,61	46,61
T_164_E	Woningbouw Geestwater	97835,42	473480,01	13,50	49,70	47,91	47,91
T_165_A	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	1,50	57,17	56,99	47,17
T_165_B	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	4,50	59,58	59,38	50,37
T_165_C	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	7,50	60,29	60,16	53,35
T_165_D	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	10,50	63,80	63,80	63,80
T_165_E	Woningbouw Geestwater	97831,81	473484,47	13,50	67,78	66,07	66,07
T_166_D	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	10,50	69,26	67,09	67,09
T_166_E	Woningbouw Geestwater	97835,78	473490,09	13,50	69,28	67,15	67,15
T_167_A	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	1,50	70,95	58,91	58,91
T_167_B	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	4,50	71,74	61,95	61,95
T_167_C	Woningbouw Geestwater	97880,64	473463,54	7,50	71,67	63,33	63,33
T_168_A	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	1,50	70,55	59,43	59,43
T_168_B	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	4,50	71,52	62,55	62,55
T_168_C	Woningbouw Geestwater	97876,15	473466,70	7,50	71,45	63,73	63,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_169_A	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	1,50	71,11	58,43	58,43
T_169_B	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	4,50	71,84	61,37	61,37
T_169_C	Woningbouw Geestwater	97885,14	473460,37	7,50	71,76	62,95	62,95
T_16_A	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	1,50	49,49	48,60	47,42
T_16_B	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	4,50	49,77	48,89	47,67
T_16_C	Woningbouw Geestwater	97724,31	473488,30	7,50	50,47	49,28	47,64
T_170_A	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	1,50	67,94	55,92	55,92
T_170_B	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	4,50	69,81	58,09	58,09
T_170_C	Woningbouw Geestwater	97884,98	473455,60	7,50	69,78	59,77	59,77
T_171_A	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	1,50	53,83	43,79	43,79
T_171_B	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	4,50	55,50	45,67	45,67
T_171_C	Woningbouw Geestwater	97876,04	473456,99	7,50	56,23	48,43	48,43
T_172_A	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	1,50	51,08	46,45	46,45
T_172_B	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	4,50	53,55	48,11	48,11
T_172_C	Woningbouw Geestwater	97880,54	473453,83	7,50	54,30	49,83	49,83
T_173_A	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	1,50	55,06	42,14	42,14
T_173_B	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	4,50	57,26	43,87	43,87
T_173_C	Woningbouw Geestwater	97871,54	473460,16	7,50	57,83	45,58	45,58
T_174_A	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	1,50	44,84	40,70	40,70
T_174_B	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	4,50	45,24	40,32	40,32
T_174_C	Woningbouw Geestwater	97786,64	473361,70	7,50	46,23	41,29	40,56
T_175_A	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	1,50	44,42	40,86	40,86
T_175_B	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	4,50	44,89	39,75	39,75
T_175_C	Woningbouw Geestwater	97781,14	473361,49	7,50	45,87	41,03	40,49
T_176_A	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	1,50	45,40	40,75	40,75
T_176_B	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	4,50	45,75	40,10	40,10
T_176_C	Woningbouw Geestwater	97792,13	473361,91	7,50	47,01	40,45	40,45
T_177_A	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	1,50	46,07	40,77	40,77
T_177_B	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	4,50	46,32	38,66	38,66
T_177_C	Woningbouw Geestwater	97775,64	473361,28	7,50	47,46	40,79	40,42
T_178_A	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	1,50	47,96	40,05	40,05
T_178_B	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	4,50	48,30	38,61	38,61
T_178_C	Woningbouw Geestwater	97797,63	473362,12	7,50	49,47	40,13	40,13
T_179_A	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	1,50	52,34	40,69	40,69
T_179_B	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	4,50	52,95	41,78	41,78
T_179_C	Woningbouw Geestwater	97803,43	473355,96	7,50	53,90	41,33	41,33
T_17_A	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	1,50	58,06	57,71	50,34
T_17_B	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	4,50	60,25	59,88	50,74
T_17_C	Woningbouw Geestwater	97732,61	473511,79	7,50	61,38	61,13	51,33
T_180_A	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	1,50	43,26	34,86	34,86
T_180_B	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	4,50	43,32	35,33	35,33
T_180_C	Woningbouw Geestwater	97787,12	473348,96	7,50	44,07	36,82	36,82
T_181_A	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	1,50	44,85	36,26	36,26
T_181_B	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	4,50	45,00	36,64	36,64
T_181_C	Woningbouw Geestwater	97792,62	473349,17	7,50	45,70	37,73	37,73
T_182_A	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	1,50	41,85	34,32	34,32
T_182_B	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	4,50	41,86	34,89	34,89
T_182_C	Woningbouw Geestwater	97781,63	473348,75	7,50	42,51	36,53	36,53
T_183_A	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	1,50	46,54	37,95	37,95
T_183_B	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	4,50	46,75	37,00	37,00
T_183_C	Woningbouw Geestwater	97798,11	473349,38	7,50	47,57	37,85	37,85
T_184_A	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	1,50	40,59	30,87	30,87
T_184_B	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	4,50	40,72	30,90	30,90
T_184_C	Woningbouw Geestwater	97776,13	473348,54	7,50	41,37	31,42	31,42
T_185_A	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	1,50	33,41	34,02	31,04
T_185_B	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	4,50	34,29	34,20	31,04
T_185_C	Woningbouw Geestwater	97770,33	473354,70	7,50	37,57	32,79	31,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_186_A	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	1,50	49,69	33,46	33,46
T_186_B	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	4,50	49,71	34,18	34,18
T_186_C	Woningbouw Geestwater	97774,97	473318,20	7,50	50,22	35,44	35,44
T_187_A	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	1,50	46,73	31,38	31,38
T_187_B	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	4,50	46,74	32,15	32,15
T_187_C	Woningbouw Geestwater	97774,84	473323,70	7,50	47,84	34,91	34,91
T_188_A	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	1,50	39,94	33,63	33,63
T_188_B	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	4,50	40,08	34,36	34,36
T_188_C	Woningbouw Geestwater	97775,11	473312,70	7,50	41,29	35,51	35,51
T_189_A	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	1,50	41,64	31,21	31,21
T_189_B	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	4,50	42,27	31,85	31,85
T_189_C	Woningbouw Geestwater	97774,70	473329,20	7,50	44,65	34,35	34,35
T_18_A	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	1,50	57,81	57,60	50,79
T_18_B	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	4,50	59,81	59,56	50,89
T_18_C	Woningbouw Geestwater	97740,17	473510,67	7,50	61,15	60,99	51,50
T_190_A	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	1,50	38,63	33,85	33,85
T_190_B	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	4,50	38,32	34,64	34,64
T_190_C	Woningbouw Geestwater	97775,25	473307,20	7,50	38,61	35,51	35,51
T_191_A	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	1,50	39,15	29,37	29,37
T_191_B	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	4,50	38,31	29,78	29,28
T_191_C	Woningbouw Geestwater	97768,66	473304,06	7,50	31,03	29,28	29,28
T_192_A	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	1,50	35,22	31,93	29,60
T_192_B	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	4,50	35,40	31,98	29,58
T_192_C	Woningbouw Geestwater	97761,66	473317,87	7,50	36,57	32,44	29,67
T_193_A	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	1,50	34,61	31,14	29,41
T_193_B	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	4,50	35,30	31,20	29,40
T_193_C	Woningbouw Geestwater	97761,79	473312,37	7,50	36,47	31,73	29,44
T_194_A	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	1,50	37,01	32,87	29,80
T_194_B	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	4,50	37,14	32,90	29,77
T_194_C	Woningbouw Geestwater	97761,52	473323,37	7,50	38,03	33,28	29,90
T_195_A	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	1,50	34,54	30,46	29,24
T_195_B	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	4,50	35,37	30,52	29,22
T_195_C	Woningbouw Geestwater	97761,93	473306,87	7,50	37,05	31,10	29,25
T_196_A	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	1,50	40,50	33,99	29,98
T_196_B	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	4,50	40,54	34,01	29,96
T_196_C	Woningbouw Geestwater	97761,38	473328,87	7,50	41,15	34,30	30,13
T_197_A	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	1,50	38,39	31,38	31,38
T_197_B	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	4,50	38,47	31,96	31,81
T_197_C	Woningbouw Geestwater	97767,97	473332,01	7,50	40,47	34,48	34,48
T_198_A	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	1,50	42,88	38,16	38,16
T_198_B	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	4,50	43,02	38,68	38,68
T_198_C	Woningbouw Geestwater	97749,10	473322,49	7,50	43,35	40,18	38,85
T_199_A	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	1,50	34,73	34,68	34,68
T_199_B	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	4,50	35,88	35,88	35,88
T_199_C	Woningbouw Geestwater	97742,32	473319,09	7,50	38,62	39,25	36,89
T_19_A	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	1,50	47,96	46,59	41,96
T_19_B	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	4,50	49,53	48,29	44,60
T_19_C	Woningbouw Geestwater	97743,84	473503,97	7,50	51,39	50,46	49,37
T_200_A	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	1,50	32,44	31,99	31,03
T_200_B	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	4,50	32,52	32,06	31,07
T_200_C	Woningbouw Geestwater	97735,42	473322,26	7,50	35,05	34,81	31,93
T_201_A	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	1,50	40,91	39,65	39,57
T_201_B	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	4,50	41,22	40,19	40,19
T_201_C	Woningbouw Geestwater	97742,21	473325,66	7,50	44,97	42,57	41,63
T_202_A	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	1,50	38,34	36,56	36,56
T_202_B	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	4,50	38,44	37,22	37,22
T_202_C	Woningbouw Geestwater	97743,18	473303,68	7,50	43,75	40,04	37,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_203_A	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	1,50	43,19	34,83	34,83
T_203_B	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	4,50	43,65	36,91	36,91
T_203_C	Woningbouw Geestwater	97750,16	473300,51	7,50	43,72	39,53	37,38
T_204_A	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	1,50	35,11	28,63	28,63
T_204_B	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	4,50	35,45	28,65	28,65
T_204_C	Woningbouw Geestwater	97743,34	473296,99	7,50	34,02	28,65	28,65
T_205_A	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	1,50	31,98	31,62	31,62
T_205_B	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	4,50	32,18	31,66	31,66
T_205_C	Woningbouw Geestwater	97736,36	473300,16	7,50	33,67	33,54	32,23
T_206_A	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	1,50	54,01	36,76	36,76
T_206_B	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	4,50	54,30	37,03	37,03
T_206_C	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	7,50	54,94	37,84	37,84
T_206_D	Woningbouw Geestwater	97815,72	473325,64	10,50	55,75	39,45	39,45
T_207_A	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	1,50	32,15	30,62	30,62
T_207_B	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	4,50	32,11	30,46	30,46
T_207_C	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	7,50	32,52	30,50	30,50
T_207_D	Woningbouw Geestwater	97787,89	473325,03	10,50	41,52	35,04	31,16
T_208_A	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	1,50	47,06	36,31	36,31
T_208_B	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	4,50	47,44	36,93	36,93
T_208_C	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	7,50	48,27	37,99	37,99
T_208_D	Woningbouw Geestwater	97801,63	473330,18	10,50	49,37	39,51	39,51
T_209_A	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	1,50	46,00	33,15	33,15
T_209_B	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	4,50	46,34	33,93	33,93
T_209_C	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	7,50	47,19	35,09	35,09
T_209_D	Woningbouw Geestwater	97796,07	473329,99	10,50	48,37	39,37	39,37
T_20_A	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	1,50	54,12	52,75	48,47
T_20_B	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	4,50	55,58	53,75	48,73
T_20_C	Woningbouw Geestwater	97736,28	473505,09	7,50	57,30	55,06	49,02
T_210_A	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	1,50	49,21	36,21	36,21
T_210_B	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	4,50	49,53	36,92	36,92
T_210_C	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	7,50	50,34	38,03	38,03
T_210_D	Woningbouw Geestwater	97807,06	473330,37	10,50	51,27	39,61	39,61
T_211_A	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	1,50	51,03	31,83	31,83
T_211_B	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	4,50	51,44	32,25	32,25
T_211_C	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	7,50	52,07	34,21	34,21
T_211_D	Woningbouw Geestwater	97790,56	473329,81	10,50	53,06	39,44	39,44
T_212_A	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	1,50	52,46	38,80	38,80
T_212_B	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	4,50	52,90	39,65	39,65
T_212_C	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	7,50	53,55	38,60	38,12
T_212_D	Woningbouw Geestwater	97812,63	473330,55	10,50	54,37	41,89	39,75
T_213_A	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	1,50	36,39	33,58	33,58
T_213_B	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	4,50	36,26	34,33	34,33
T_213_C	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	7,50	37,01	32,71	29,47
T_213_D	Woningbouw Geestwater	97788,85	473299,40	10,50	33,69	33,22	30,10
T_214_A	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	1,50	36,07	30,23	30,23
T_214_B	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	4,50	36,02	29,92	29,92
T_214_C	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	7,50	36,65	32,89	29,89
T_214_D	Woningbouw Geestwater	97788,47	473310,00	10,50	35,68	35,24	30,53
T_215_A	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	1,50	52,37	37,29	37,29
T_215_B	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	4,50	52,41	37,59	37,59
T_215_C	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	7,50	52,95	37,39	37,39
T_215_D	Woningbouw Geestwater	97816,31	473310,66	10,50	54,76	41,21	38,56
T_216_A	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	1,50	50,14	36,38	36,38
T_216_B	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	4,50	49,79	36,51	36,51
T_216_C	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	7,50	50,30	36,60	36,60
T_216_D	Woningbouw Geestwater	97816,68	473300,41	10,50	51,54	40,98	38,06
T_217_A	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	1,50	42,63	30,29	30,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_217_B	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	4,50	42,42	29,62	29,62
T_217_C	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	7,50	33,71	29,58	29,58
T_217_D	Woningbouw Geestwater	97802,84	473297,42	10,50	34,67	30,22	30,22
T_218_A	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	1,50	44,00	30,31	30,31
T_218_B	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	4,50	43,98	29,69	29,69
T_218_C	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	7,50	34,02	29,66	29,66
T_218_D	Woningbouw Geestwater	97808,41	473297,63	10,50	35,01	30,31	30,31
T_219_A	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	1,50	41,64	30,28	30,28
T_219_B	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	4,50	41,50	29,54	29,54
T_219_C	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	7,50	33,56	29,50	29,50
T_219_D	Woningbouw Geestwater	97797,34	473297,22	10,50	34,51	30,14	30,14
T_21_A	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	1,50	52,51	52,51	52,51
T_21_B	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	4,50	54,07	54,07	54,07
T_21_C	Woningbouw Geestwater	97783,57	473469,58	7,50	55,77	55,77	55,77
T_220_A	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	1,50	44,25	30,33	30,33
T_220_B	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	4,50	43,79	29,75	29,75
T_220_C	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	7,50	34,32	29,74	29,74
T_220_D	Woningbouw Geestwater	97813,83	473297,82	10,50	35,33	30,38	30,38
T_221_A	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	1,50	37,04	29,91	29,91
T_221_B	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	4,50	36,01	29,47	29,47
T_221_C	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	7,50	31,95	29,43	29,43
T_221_D	Woningbouw Geestwater	97791,88	473297,03	10,50	32,93	30,05	30,05
T_222_A	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	1,50	51,10	36,28	35,20
T_222_B	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	4,50	51,75	36,40	36,12
T_222_C	Woningbouw Geestwater	97835,01	473329,39	7,50	52,50	41,57	36,66
T_223_A	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	1,50	50,99	35,66	35,57
T_223_B	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	4,50	51,73	35,77	35,77
T_223_C	Woningbouw Geestwater	97829,51	473329,26	7,50	52,49	41,57	36,89
T_224_A	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	1,50	51,27	35,77	35,77
T_224_B	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	4,50	51,82	36,14	36,14
T_224_C	Woningbouw Geestwater	97840,51	473329,52	7,50	52,57	41,56	36,72
T_225_A	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	1,50	50,54	36,92	36,92
T_225_B	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	4,50	51,21	35,44	35,44
T_225_C	Woningbouw Geestwater	97842,13	473326,11	7,50	52,19	36,58	36,58
T_226_A	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	1,50	49,71	34,55	34,55
T_226_B	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	4,50	50,42	34,96	34,96
T_226_C	Woningbouw Geestwater	97835,17	473322,49	7,50	51,22	34,77	34,77
T_227_A	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	1,50	37,42	36,89	36,89
T_227_B	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	4,50	36,26	35,35	35,35
T_227_C	Woningbouw Geestwater	97840,67	473322,62	7,50	37,86	35,57	35,57
T_228_A	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	1,50	46,62	34,15	34,15
T_228_B	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	4,50	46,80	33,74	33,74
T_228_C	Woningbouw Geestwater	97829,67	473322,37	7,50	47,68	34,57	34,57
T_229_A	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	1,50	42,55	36,13	33,89
T_229_B	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	4,50	42,68	36,25	33,76
T_229_C	Woningbouw Geestwater	97828,05	473325,78	7,50	43,56	41,49	32,48
T_22_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	1,50	51,53	51,53	51,53
T_22_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	4,50	53,31	53,31	53,31
T_22_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473474,07	7,50	55,20	55,20	55,20
T_230_A	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	1,50	47,75	31,00	31,00
T_230_B	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	4,50	48,04	31,05	31,05
T_230_C	Woningbouw Geestwater	97835,66	473315,10	7,50	49,16	31,74	31,74
T_231_A	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	1,50	52,32	37,45	37,45
T_231_B	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	4,50	52,76	38,10	38,10
T_231_C	Woningbouw Geestwater	97842,63	473311,92	7,50	53,60	37,90	37,90
T_232_A	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	1,50	42,77	35,54	35,54
T_232_B	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	4,50	43,90	35,81	35,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_232_C	Woningbouw Geestwater	97835,84	473308,35	7,50	40,07	35,30	35,30
T_233_A	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	1,50	41,67	33,91	30,94
T_233_B	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	4,50	41,89	34,26	30,93
T_233_C	Woningbouw Geestwater	97828,87	473311,54	7,50	43,23	41,15	31,43
T_234_A	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	1,50	53,00	34,45	34,45
T_234_B	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	4,50	53,99	34,85	34,85
T_234_C	Woningbouw Geestwater	97847,47	473299,68	7,50	54,69	35,25	35,25
T_235_A	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	1,50	53,47	37,14	37,14
T_235_B	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	4,50	54,27	38,39	38,39
T_235_C	Woningbouw Geestwater	97855,08	473298,97	7,50	55,02	40,70	36,93
T_236_A	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	1,50	38,59	32,42	32,42
T_236_B	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	4,50	38,01	32,84	32,84
T_236_C	Woningbouw Geestwater	97849,94	473293,31	7,50	38,99	33,94	33,94
T_237_A	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	1,50	40,53	30,03	30,03
T_237_B	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	4,50	39,81	29,78	29,78
T_237_C	Woningbouw Geestwater	97842,32	473294,02	7,50	41,04	31,42	29,84
T_238_A	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	1,50	44,45	29,89	29,89
T_238_B	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	4,50	44,91	29,91	29,91
T_238_C	Woningbouw Geestwater	97849,71	473287,73	7,50	46,92	30,35	30,35
T_239_A	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	1,50	47,18	38,16	38,16
T_239_B	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	4,50	47,70	39,59	39,59
T_239_C	Woningbouw Geestwater	97858,17	473284,56	7,50	48,43	36,69	36,69
T_23_A	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	1,50	54,45	52,98	52,98
T_23_B	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	4,50	56,07	54,37	54,37
T_23_C	Woningbouw Geestwater	97780,40	473465,08	7,50	57,73	55,96	55,96
T_240_A	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	1,50	39,97	34,76	34,76
T_240_B	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	4,50	38,70	35,33	35,33
T_240_C	Woningbouw Geestwater	97853,98	473276,56	7,50	39,48	33,91	33,91
T_241_A	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	1,50	48,72	33,83	33,83
T_241_B	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	4,50	48,82	34,03	34,03
T_241_C	Woningbouw Geestwater	97845,51	473279,73	7,50	48,71	34,74	29,29
T_242_A	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	1,50	44,55	29,28	29,28
T_242_B	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	4,50	45,33	29,33	29,33
T_242_C	Woningbouw Geestwater	97856,09	473271,00	7,50	46,62	30,38	30,38
T_243_A	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	1,50	45,37	38,16	38,16
T_243_B	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	4,50	45,59	39,35	39,35
T_243_C	Woningbouw Geestwater	97864,61	473267,74	7,50	46,51	40,47	40,47
T_244_A	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	1,50	34,65	34,25	34,25
T_244_B	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	4,50	35,20	33,35	33,35
T_244_C	Woningbouw Geestwater	97860,44	473259,64	7,50	33,51	28,64	28,64
T_245_A	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	1,50	47,89	34,19	34,19
T_245_B	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	4,50	48,08	33,72	33,72
T_245_C	Woningbouw Geestwater	97851,92	473262,89	7,50	47,92	36,13	28,72
T_246_A	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	1,50	37,94	33,27	33,27
T_246_B	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	4,50	38,93	36,55	33,01
T_246_C	Woningbouw Geestwater	97876,44	473249,46	7,50	39,25	38,47	36,34
T_247_A	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	1,50	47,66	32,30	32,30
T_247_B	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	4,50	47,80	38,73	32,78
T_247_C	Woningbouw Geestwater	97887,02	473260,35	7,50	48,55	39,59	34,41
T_248_A	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	1,50	45,78	38,58	38,58
T_248_B	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	4,50	45,72	39,36	39,36
T_248_C	Woningbouw Geestwater	97881,89	473258,37	7,50	46,39	39,64	38,47
T_249_A	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	1,50	50,68	31,82	31,82
T_249_B	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	4,50	50,93	38,19	32,30
T_249_C	Woningbouw Geestwater	97892,15	473262,34	7,50	51,05	39,47	33,60
T_24_A	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	1,50	57,46	50,33	50,33
T_24_B	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	4,50	59,64	52,40	52,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_24_C	Woningbouw Geestwater	97789,91	473478,56	7,50	60,70	54,55	54,55
T_250_A	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	1,50	42,85	38,28	38,28
T_250_B	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	4,50	43,51	39,46	39,46
T_250_C	Woningbouw Geestwater	97876,76	473256,39	7,50	44,16	40,94	40,94
T_251_A	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	1,50	50,74	32,99	32,99
T_251_B	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	4,50	50,79	33,27	33,27
T_251_C	Woningbouw Geestwater	97897,28	473264,32	7,50	51,27	34,70	34,70
T_252_A	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	1,50	50,64	37,76	37,76
T_252_B	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	4,50	50,69	36,91	36,91
T_252_C	Woningbouw Geestwater	97902,18	473259,42	7,50	51,07	38,24	38,24
T_253_A	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	1,50	38,15	32,41	32,41
T_253_B	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	4,50	35,80	28,44	28,44
T_253_C	Woningbouw Geestwater	97891,60	473248,53	7,50	38,05	28,35	28,35
T_254_A	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	1,50	38,59	30,33	30,33
T_254_B	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	4,50	36,70	28,49	28,49
T_254_C	Woningbouw Geestwater	97896,73	473250,51	7,50	35,98	28,41	28,41
T_255_A	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	1,50	37,51	34,67	34,67
T_255_B	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	4,50	37,36	28,52	28,35
T_255_C	Woningbouw Geestwater	97886,47	473246,55	7,50	38,31	32,39	28,27
T_256_A	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	1,50	37,93	33,66	28,73
T_256_B	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	4,50	37,13	28,54	28,54
T_256_C	Woningbouw Geestwater	97901,86	473252,50	7,50	36,31	28,44	28,44
T_257_A	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	1,50	37,46	29,61	29,61
T_257_B	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	4,50	37,07	29,79	29,66
T_257_C	Woningbouw Geestwater	97881,34	473244,56	7,50	37,70	32,44	31,99
T_258_A	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	1,50	40,37	29,33	29,33
T_258_B	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	4,50	40,83	32,34	31,23
T_258_C	Woningbouw Geestwater	97862,86	473236,66	7,50	42,09	35,05	33,94
T_259_A	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	1,50	39,11	32,61	27,73
T_259_B	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	4,50	38,46	33,00	27,57
T_259_C	Woningbouw Geestwater	97861,26	473220,02	7,50	40,76	32,95	27,49
T_25_A	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	1,50	55,76	55,76	55,76
T_25_B	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	4,50	57,70	57,70	57,70
T_25_C	Woningbouw Geestwater	97777,23	473460,59	7,50	59,06	59,06	59,06
T_260_A	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	1,50	38,01	27,82	27,82
T_260_B	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	4,50	38,46	27,69	27,69
T_260_C	Woningbouw Geestwater	97863,58	473225,00	7,50	40,61	27,62	27,62
T_261_A	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	1,50	39,97	31,00	27,66
T_261_B	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	4,50	38,49	31,72	27,46
T_261_C	Woningbouw Geestwater	97858,94	473215,03	7,50	40,34	32,58	27,36
T_262_A	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	1,50	37,05	27,90	27,90
T_262_B	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	4,50	37,13	27,82	27,82
T_262_C	Woningbouw Geestwater	97865,90	473229,99	7,50	40,38	27,76	27,76
T_263_A	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	1,50	37,96	31,92	31,92
T_263_B	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	4,50	38,49	33,49	33,49
T_263_C	Woningbouw Geestwater	97856,62	473210,04	7,50	39,99	32,20	27,23
T_264_A	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	1,50	31,29	27,59	27,59
T_264_B	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	4,50	31,04	27,30	27,30
T_264_C	Woningbouw Geestwater	97849,57	473208,07	7,50	31,01	27,19	27,19
T_265_A	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	1,50	42,83	33,10	30,01
T_265_B	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	4,50	43,17	39,34	31,22
T_265_C	Woningbouw Geestwater	97851,17	473224,71	7,50	45,33	39,36	34,55
T_266_A	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	1,50	42,64	31,30	31,13
T_266_B	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	4,50	42,98	32,73	32,09
T_266_C	Woningbouw Geestwater	97848,85	473219,72	7,50	43,96	34,50	34,18
T_267_A	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	1,50	42,96	32,92	29,06
T_267_B	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	4,50	43,33	39,37	30,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_267_C	Woningbouw Geestwater	97853,49	473229,70	7,50	45,00	39,40	33,52
T_268_A	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	1,50	42,45	31,54	31,54
T_268_B	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	4,50	42,77	32,21	32,21
T_268_C	Woningbouw Geestwater	97846,53	473214,74	7,50	43,76	34,71	33,83
T_269_A	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	1,50	44,58	31,00	28,53
T_269_B	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	4,50	44,45	36,13	30,09
T_269_C	Woningbouw Geestwater	97855,81	473234,68	7,50	46,55	39,47	33,14
T_26_A	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	1,50	58,25	57,86	49,16
T_26_B	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	4,50	60,54	60,11	51,42
T_26_C	Woningbouw Geestwater	97793,08	473483,06	7,50	61,26	61,05	53,68
T_270_A	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	1,50	34,85	28,38	28,38
T_270_B	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	4,50	36,68	29,45	29,45
T_270_C	Woningbouw Geestwater	97886,07	473229,09	7,50	42,22	35,22	35,22
T_271_A	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	1,50	39,83	31,77	31,77
T_271_B	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	4,50	41,82	32,11	32,11
T_271_C	Woningbouw Geestwater	97886,72	473217,28	7,50	42,00	28,00	28,00
T_272_A	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	1,50	39,33	35,54	35,54
T_272_B	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	4,50	40,22	36,40	36,40
T_272_C	Woningbouw Geestwater	97889,06	473222,26	7,50	43,49	29,64	29,64
T_273_A	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	1,50	40,47	36,34	36,34
T_273_B	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	4,50	42,45	36,84	36,84
T_273_C	Woningbouw Geestwater	97884,39	473212,30	7,50	40,95	27,34	27,34
T_274_A	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	1,50	45,35	30,18	30,18
T_274_B	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	4,50	46,33	31,39	31,39
T_274_C	Woningbouw Geestwater	97877,22	473210,23	7,50	38,06	34,73	34,73
T_275_A	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	1,50	38,05	31,80	31,79
T_275_B	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	4,50	39,25	33,56	33,56
T_275_C	Woningbouw Geestwater	97876,57	473222,04	7,50	43,93	38,81	37,07
T_276_A	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	1,50	38,47	36,34	36,34
T_276_B	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	4,50	39,49	37,51	37,51
T_276_C	Woningbouw Geestwater	97874,24	473217,06	7,50	44,44	41,51	41,51
T_277_A	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	1,50	36,84	32,08	29,56
T_277_B	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	4,50	38,70	38,75	30,72
T_277_C	Woningbouw Geestwater	97878,91	473227,01	7,50	43,01	39,04	34,42
T_278_A	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	1,50	41,67	34,78	33,68
T_278_B	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	4,50	41,63	34,61	34,20
T_278_C	Woningbouw Geestwater	97824,04	473227,93	7,50	45,47	36,07	36,07
T_279_A	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	1,50	38,81	33,77	33,77
T_279_B	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	4,50	39,67	33,54	33,54
T_279_C	Woningbouw Geestwater	97832,42	473231,59	7,50	45,11	33,44	33,44
T_27_A	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	1,50	55,34	55,34	55,34
T_27_B	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	4,50	57,14	57,14	57,14
T_27_C	Woningbouw Geestwater	97774,06	473456,09	7,50	58,44	58,44	58,44
T_280_A	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	1,50	37,88	28,96	28,03
T_280_B	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	4,50	39,13	29,26	27,72
T_280_C	Woningbouw Geestwater	97835,23	473222,90	7,50	45,15	29,39	27,60
T_281_A	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	1,50	34,48	32,55	32,55
T_281_B	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	4,50	34,81	33,09	33,09
T_281_C	Woningbouw Geestwater	97826,86	473219,23	7,50	36,94	32,38	32,38
T_282_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	1,50	43,54	36,39	36,39
T_282_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	4,50	44,15	34,20	34,20
T_282_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473238,89	7,50	50,78	34,24	34,24
T_283_A	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	1,50	42,35	28,15	28,15
T_283_B	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	4,50	42,90	27,83	27,83
T_283_C	Woningbouw Geestwater	97818,69	473230,19	7,50	48,17	27,71	27,71
T_284_A	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	1,50	32,95	28,30	28,30
T_284_B	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	4,50	31,62	27,93	27,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_284_C	Woningbouw Geestwater	97810,30	473226,77	7,50	35,34	27,70	27,70
T_285_A	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	1,50	47,49	36,31	36,31
T_285_B	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	4,50	47,14	33,79	33,79
T_285_C	Woningbouw Geestwater	97807,73	473235,47	7,50	48,29	33,32	33,32
T_286_A	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	1,50	49,95	31,38	31,38
T_286_B	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	4,50	49,81	32,85	32,85
T_286_C	Woningbouw Geestwater	97795,47	473249,35	7,50	51,15	30,24	30,24
T_287_A	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	1,50	49,96	31,36	30,62
T_287_B	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	4,50	49,70	31,08	30,54
T_287_C	Woningbouw Geestwater	97799,23	473242,37	7,50	51,02	31,26	30,88
T_288_A	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	1,50	51,50	30,31	30,31
T_288_B	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	4,50	51,18	30,26	30,26
T_288_C	Woningbouw Geestwater	97799,05	473247,87	7,50	51,21	30,60	30,60
T_289_A	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	1,50	47,94	31,01	31,01
T_289_B	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	4,50	47,64	30,91	30,91
T_289_C	Woningbouw Geestwater	97799,41	473236,87	7,50	50,83	31,16	31,16
T_28_A	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	1,50	61,22	58,31	47,83
T_28_B	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	4,50	63,75	60,62	50,45
T_28_C	Woningbouw Geestwater	97796,25	473487,55	7,50	64,38	61,08	52,98
T_290_A	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	1,50	31,89	28,17	28,17
T_290_B	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	4,50	31,63	27,84	27,84
T_290_C	Woningbouw Geestwater	97795,94	473235,16	7,50	35,71	27,68	27,68
T_291_A	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	1,50	38,47	30,40	28,12
T_291_B	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	4,50	39,42	31,49	27,91
T_291_C	Woningbouw Geestwater	97792,18	473242,14	7,50	43,20	30,54	27,81
T_292_A	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	1,50	39,31	27,98	27,98
T_292_B	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	4,50	40,60	28,63	27,77
T_292_C	Woningbouw Geestwater	97792,36	473236,64	7,50	44,23	30,41	27,66
T_293_A	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	1,50	36,85	31,53	29,48
T_293_B	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	4,50	36,63	32,46	29,39
T_293_C	Woningbouw Geestwater	97792,00	473247,64	7,50	36,80	30,68	29,68
T_294_A	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	1,50	39,59	34,13	34,13
T_294_B	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	4,50	39,83	35,51	35,49
T_294_C	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	7,50	43,38	29,71	29,71
T_294_D	Woningbouw Geestwater	97854,88	473193,67	10,50	45,59	34,99	34,99
T_295_A	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	1,50	41,38	34,45	34,45
T_295_B	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	4,50	41,63	36,03	36,03
T_295_C	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	7,50	43,46	36,92	36,92
T_295_D	Woningbouw Geestwater	97864,88	473189,09	10,50	48,25	38,54	37,06
T_296_A	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	1,50	32,67	26,29	26,29
T_296_B	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	4,50	33,09	26,23	26,23
T_296_C	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	7,50	39,91	26,14	26,14
T_296_D	Woningbouw Geestwater	97859,26	473167,40	10,50	40,61	26,12	26,12
T_297_A	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	1,50	44,88	26,45	26,45
T_297_B	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	4,50	45,68	26,36	26,36
T_297_C	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	7,50	40,58	26,28	26,28
T_297_D	Woningbouw Geestwater	97861,55	473172,40	10,50	41,24	26,24	26,24
T_298_A	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	1,50	32,13	26,14	26,14
T_298_B	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	4,50	32,56	26,11	26,11
T_298_C	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	7,50	39,34	26,02	26,02
T_298_D	Woningbouw Geestwater	97856,97	473162,40	10,50	40,04	26,00	26,00
T_299_A	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	1,50	44,13	26,62	26,62
T_299_B	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	4,50	48,28	26,49	26,49
T_299_C	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	7,50	41,37	26,39	26,39
T_299_D	Woningbouw Geestwater	97863,84	473177,40	10,50	42,01	26,37	26,37
T_29_A	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	1,50	54,93	54,93	54,93
T_29_B	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	4,50	56,62	56,62	56,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_29_C	Woningbouw Geestwater	97770,89	473451,60	7,50	57,85	57,85	57,85
T_300_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	1,50	31,65	25,69	25,69
T_300_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	4,50	32,22	25,70	25,70
T_300_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	7,50	38,82	25,62	25,62
T_300_D	Woningbouw Geestwater	97854,68	473157,40	10,50	39,54	25,59	25,59
T_301_A	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	1,50	40,71	26,76	26,76
T_301_B	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	4,50	45,43	26,60	26,60
T_301_C	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	7,50	42,75	26,51	26,51
T_301_D	Woningbouw Geestwater	97866,13	473182,40	10,50	42,98	26,51	26,51
T_302_A	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	1,50	31,24	25,54	25,54
T_302_B	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	4,50	31,82	25,57	25,57
T_302_C	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	7,50	38,36	25,49	25,49
T_302_D	Woningbouw Geestwater	97852,39	473152,40	10,50	39,12	25,47	25,47
T_303_A	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	1,50	31,83	25,47	25,47
T_303_B	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	4,50	36,74	25,52	25,52
T_303_C	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	7,50	29,11	25,42	25,42
T_303_D	Woningbouw Geestwater	97846,52	473148,97	10,50	30,17	25,39	25,39
T_304_A	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	1,50	32,44	28,01	28,01
T_304_B	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	4,50	37,51	25,69	25,69
T_304_C	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	7,50	29,22	25,56	25,56
T_304_D	Woningbouw Geestwater	97836,52	473153,54	10,50	29,36	25,52	25,52
T_305_A	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	1,50	37,89	32,38	31,95
T_305_B	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	4,50	39,22	32,53	31,99
T_305_C	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	7,50	41,35	34,09	32,89
T_305_D	Woningbouw Geestwater	97842,14	473175,23	10,50	45,14	34,32	33,10
T_306_A	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	1,50	37,67	31,36	31,36
T_306_B	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	4,50	39,19	33,89	32,52
T_306_C	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	7,50	42,68	33,96	32,62
T_306_D	Woningbouw Geestwater	97839,85	473170,23	10,50	44,97	34,16	32,82
T_307_A	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	1,50	38,11	30,47	30,47
T_307_B	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	4,50	39,25	30,86	30,86
T_307_C	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	7,50	40,23	33,13	31,92
T_307_D	Woningbouw Geestwater	97844,43	473180,24	10,50	45,32	34,01	33,40
T_308_A	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	1,50	37,46	31,08	31,08
T_308_B	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	4,50	39,16	33,53	32,26
T_308_C	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	7,50	42,60	33,61	32,35
T_308_D	Woningbouw Geestwater	97837,56	473165,23	10,50	44,80	33,80	32,57
T_309_A	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	1,50	39,85	30,30	27,91
T_309_B	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	4,50	42,06	30,86	28,63
T_309_C	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	7,50	40,02	32,99	31,21
T_309_D	Woningbouw Geestwater	97846,72	473185,24	10,50	45,50	34,42	33,73
T_30_A	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	1,50	61,98	58,92	46,47
T_30_B	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	4,50	64,78	61,54	49,88
T_30_C	Woningbouw Geestwater	97799,42	473492,05	7,50	65,06	61,56	52,52
T_310_A	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	1,50	41,64	30,87	30,87
T_310_B	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	4,50	46,05	33,36	32,01
T_310_C	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	7,50	42,53	33,42	32,10
T_310_D	Woningbouw Geestwater	97835,27	473160,23	10,50	44,66	33,63	32,32
T_311_A	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	1,50	40,31	27,44	27,44
T_311_B	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	4,50	41,03	27,79	27,79
T_311_C	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	7,50	40,13	30,27	30,27
T_311_D	Woningbouw Geestwater	97849,01	473190,24	10,50	45,69	35,23	34,08
T_312_A	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	1,50	40,78	31,81	31,81
T_312_B	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	4,50	42,09	32,24	32,24
T_312_C	Woningbouw Geestwater	97779,32	473248,93	7,50	46,07	31,45	30,00
T_313_A	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	1,50	34,71	27,78	27,78
T_313_B	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	4,50	35,77	27,68	27,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_313_C	Woningbouw Geestwater	97772,44	473242,47	7,50	41,76	29,33	27,59
T_314_A	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	1,50	32,52	31,00	31,00
T_314_B	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	4,50	33,00	31,25	31,25
T_314_C	Woningbouw Geestwater	97777,94	473242,69	7,50	35,35	31,51	31,51
T_315_A	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	1,50	36,18	28,89	28,53
T_315_B	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	4,50	37,11	29,31	28,66
T_315_C	Woningbouw Geestwater	97766,95	473242,25	7,50	31,01	29,94	29,32
T_316_A	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	1,50	31,83	32,12	27,85
T_316_B	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	4,50	32,57	30,49	27,76
T_316_C	Woningbouw Geestwater	97765,19	473248,35	7,50	32,46	30,95	27,67
T_317_A	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	1,50	37,57	32,08	32,08
T_317_B	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	4,50	37,27	32,37	31,77
T_317_C	Woningbouw Geestwater	97772,08	473254,81	7,50	38,16	34,54	31,49
T_318_A	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	1,50	34,98	30,60	30,60
T_318_B	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	4,50	36,72	33,04	33,04
T_318_C	Woningbouw Geestwater	97754,80	473219,70	7,50	43,17	36,65	36,66
T_319_A	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	1,50	42,50	30,02	26,87
T_319_B	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	4,50	44,25	30,67	29,00
T_319_C	Woningbouw Geestwater	97758,56	473212,85	7,50	47,16	33,16	33,18
T_31_A	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	1,50	54,58	54,58	54,58
T_31_B	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	4,50	56,11	56,11	56,11
T_31_C	Woningbouw Geestwater	97767,72	473447,10	7,50	57,29	57,29	57,29
T_320_A	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	1,50	41,00	31,85	27,13
T_320_B	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	4,50	41,93	32,29	28,86
T_320_C	Woningbouw Geestwater	97758,28	473218,34	7,50	45,64	34,90	34,91
T_321_A	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	1,50	37,41	28,47	27,05
T_321_B	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	4,50	38,74	29,48	29,19
T_321_C	Woningbouw Geestwater	97758,85	473207,35	7,50	40,63	32,81	32,10
T_322_A	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	1,50	30,38	26,40	26,40
T_322_B	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	4,50	30,22	26,43	26,43
T_322_C	Woningbouw Geestwater	97755,53	473205,64	7,50	32,62	26,32	26,32
T_323_A	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	1,50	30,47	29,85	26,54
T_323_B	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	4,50	30,34	29,92	26,55
T_323_C	Woningbouw Geestwater	97751,77	473212,50	7,50	31,74	30,19	26,46
T_324_A	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	1,50	30,30	28,34	26,40
T_324_B	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	4,50	30,15	28,44	26,43
T_324_C	Woningbouw Geestwater	97752,05	473207,00	7,50	31,64	28,81	26,32
T_325_A	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	1,50	32,90	32,18	27,68
T_325_B	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	4,50	32,97	32,25	27,80
T_325_C	Woningbouw Geestwater	97751,48	473217,99	7,50	33,20	32,40	29,46
T_326_A	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	1,50	40,59	29,07	29,07
T_326_B	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	4,50	40,62	29,59	29,59
T_326_C	Woningbouw Geestwater	97773,97	473213,50	7,50	45,15	30,20	30,13
T_327_A	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	1,50	33,22	26,60	26,60
T_327_B	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	4,50	34,90	26,58	26,58
T_327_C	Woningbouw Geestwater	97770,73	473206,51	7,50	36,02	26,48	26,48
T_328_A	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	1,50	33,32	28,95	26,72
T_328_B	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	4,50	33,39	29,00	26,71
T_328_C	Woningbouw Geestwater	97767,06	473213,29	7,50	33,99	29,35	26,60
T_329_A	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	1,50	41,97	27,39	27,39
T_329_B	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	4,50	42,52	29,11	29,11
T_329_C	Woningbouw Geestwater	97770,29	473220,28	7,50	46,59	30,18	30,18
T_32_A	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	1,50	40,30	40,20	40,20
T_32_B	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	4,50	40,40	39,75	39,75
T_32_C	Woningbouw Geestwater	97760,91	473448,54	7,50	41,19	39,98	39,98
T_330_A	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	1,50	38,25	29,25	29,25
T_330_B	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	4,50	38,79	30,40	29,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_330_C	Woningbouw Geestwater	97784,29	473220,89	7,50	43,51	31,68	30,24
T_331_A	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	1,50	43,29	33,31	33,31
T_331_B	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	4,50	45,14	33,76	33,76
T_331_C	Woningbouw Geestwater	97787,90	473214,15	7,50	50,05	33,31	30,46
T_332_A	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	1,50	32,78	26,75	26,75
T_332_B	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	4,50	32,83	26,73	26,73
T_332_C	Woningbouw Geestwater	97784,58	473207,26	7,50	36,12	26,60	26,60
T_333_A	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	1,50	31,91	27,30	27,06
T_333_B	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	4,50	31,96	29,98	27,03
T_333_C	Woningbouw Geestwater	97780,98	473214,00	7,50	34,51	30,49	26,92
T_334_A	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	1,50	40,46	32,21	32,21
T_334_B	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	4,50	42,38	32,89	32,89
T_334_C	Woningbouw Geestwater	97818,04	473208,52	7,50	43,40	31,91	31,91
T_335_A	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	1,50	43,53	28,63	27,97
T_335_B	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	4,50	43,77	28,01	28,01
T_335_C	Woningbouw Geestwater	97813,01	473210,73	7,50	48,07	29,52	29,52
T_336_A	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	1,50	39,76	32,39	32,26
T_336_B	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	4,50	42,11	32,98	32,98
T_336_C	Woningbouw Geestwater	97823,08	473206,31	7,50	37,18	29,45	29,45
T_337_A	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	1,50	38,16	35,85	35,85
T_337_B	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	4,50	39,32	32,71	32,71
T_337_C	Woningbouw Geestwater	97825,64	473198,23	7,50	43,99	28,85	26,92
T_338_A	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	1,50	31,33	27,12	27,12
T_338_B	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	4,50	31,23	26,94	26,94
T_338_C	Woningbouw Geestwater	97812,92	473196,87	7,50	31,54	26,79	26,79
T_339_A	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	1,50	30,64	27,08	27,08
T_339_B	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	4,50	30,49	26,90	26,90
T_339_C	Woningbouw Geestwater	97817,96	473194,65	7,50	30,48	26,77	26,77
T_33_A	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	1,50	45,88	45,83	38,83
T_33_B	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	4,50	46,58	46,54	40,18
T_33_C	Woningbouw Geestwater	97773,12	473476,95	7,50	46,94	46,89	42,97
T_340_A	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	1,50	32,21	27,37	27,37
T_340_B	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	4,50	31,94	27,19	27,19
T_340_C	Woningbouw Geestwater	97807,89	473199,08	7,50	32,63	26,95	26,95
T_341_A	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	1,50	36,74	28,04	28,04
T_341_B	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	4,50	37,49	28,64	28,64
T_341_C	Woningbouw Geestwater	97805,32	473207,16	7,50	40,11	30,66	30,66
T_342_A	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	1,50	41,89	37,75	37,75
T_342_B	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	4,50	43,38	39,98	39,98
T_342_C	Woningbouw Geestwater	97941,35	473215,84	7,50	49,22	41,30	40,65
T_343_A	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	1,50	36,35	35,01	35,01
T_343_B	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	4,50	37,10	37,10	37,10
T_343_C	Woningbouw Geestwater	97941,47	473205,16	7,50	39,51	39,51	39,51
T_344_A	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	1,50	36,88	32,33	31,95
T_344_B	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	4,50	35,27	35,27	35,27
T_344_C	Woningbouw Geestwater	97944,72	473209,60	7,50	36,88	27,08	27,08
T_345_A	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	1,50	32,49	31,48	31,48
T_345_B	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	4,50	33,03	32,96	32,96
T_345_C	Woningbouw Geestwater	97938,21	473200,73	7,50	40,90	40,90	40,90
T_346_A	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	1,50	42,55	35,52	35,52
T_346_B	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	4,50	44,96	37,16	37,16
T_346_C	Woningbouw Geestwater	97931,24	473202,08	7,50	39,41	38,66	38,41
T_347_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	1,50	44,09	36,15	36,15
T_347_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	4,50	44,86	37,27	37,27
T_347_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473212,76	7,50	49,06	40,41	40,41
T_348_A	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	1,50	43,44	36,09	36,09
T_348_B	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	4,50	44,31	37,17	37,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_348_C	Woningbouw Geestwater	97927,87	473208,33	7,50	48,96	40,53	39,65
T_349_A	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	1,50	41,77	36,86	36,86
T_349_B	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	4,50	42,91	38,73	37,74
T_349_C	Woningbouw Geestwater	97934,38	473217,19	7,50	49,20	39,26	39,26
T_34_A	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	1,50	45,80	45,74	38,31
T_34_B	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	4,50	46,48	46,43	39,42
T_34_C	Woningbouw Geestwater	97769,95	473472,45	7,50	46,80	46,75	42,30
T_350_A	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	1,50	33,86	28,66	27,46
T_350_B	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	4,50	36,40	31,86	27,68
T_350_C	Woningbouw Geestwater	97929,15	473199,55	7,50	38,07	38,08	29,17
T_351_A	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	1,50	35,17	26,80	26,80
T_351_B	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	4,50	37,67	26,75	26,75
T_351_C	Woningbouw Geestwater	97930,96	473190,66	7,50	45,01	28,29	26,64
T_352_A	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	1,50	33,64	26,78	26,78
T_352_B	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	4,50	39,47	26,74	26,74
T_352_C	Woningbouw Geestwater	97921,89	473190,17	7,50	43,88	26,64	26,64
T_353_A	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	1,50	45,64	35,10	35,10
T_353_B	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	4,50	46,12	36,61	36,61
T_353_C	Woningbouw Geestwater	97920,09	473199,06	7,50	48,85	38,64	38,64
T_354_A	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	1,50	39,40	28,07	28,07
T_354_B	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	4,50	43,22	29,64	29,64
T_354_C	Woningbouw Geestwater	97942,84	473179,60	7,50	45,42	34,40	34,40
T_355_A	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	1,50	43,89	35,90	35,90
T_355_B	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	4,50	46,71	38,47	38,47
T_355_C	Woningbouw Geestwater	97952,92	473167,98	7,50	47,89	44,22	44,22
T_356_A	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	1,50	47,37	35,81	35,81
T_356_B	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	4,50	47,80	38,23	38,23
T_356_C	Woningbouw Geestwater	97951,39	473173,26	7,50	48,02	44,22	44,22
T_357_A	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	1,50	43,56	36,08	36,08
T_357_B	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	4,50	47,54	38,71	38,71
T_357_C	Woningbouw Geestwater	97954,45	473162,70	7,50	48,19	44,28	44,28
T_358_A	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	1,50	47,77	35,79	35,79
T_358_B	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	4,50	48,01	38,00	38,00
T_358_C	Woningbouw Geestwater	97949,86	473178,55	7,50	48,14	42,05	42,05
T_359_A	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	1,50	42,84	36,41	36,41
T_359_B	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	4,50	47,51	38,96	38,96
T_359_C	Woningbouw Geestwater	97955,98	473157,41	7,50	48,11	44,22	44,22
T_35_A	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	1,50	42,66	42,44	39,39
T_35_B	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	4,50	44,36	44,79	40,96
T_35_C	Woningbouw Geestwater	97776,29	473481,44	7,50	46,52	46,66	43,72
T_360_A	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	1,50	41,01	32,39	32,39
T_360_B	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	4,50	47,17	35,04	35,04
T_360_C	Woningbouw Geestwater	97950,60	473152,77	7,50	47,13	39,62	39,62
T_361_A	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	1,50	35,51	30,54	30,54
T_361_B	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	4,50	36,25	30,64	30,64
T_361_C	Woningbouw Geestwater	97940,52	473164,40	7,50	35,73	32,95	31,02
T_362_A	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	1,50	32,96	30,09	30,09
T_362_B	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	4,50	37,23	30,75	30,75
T_362_C	Woningbouw Geestwater	97942,05	473159,11	7,50	38,48	35,74	30,64
T_363_A	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	1,50	34,16	31,06	31,06
T_363_B	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	4,50	36,01	31,16	31,16
T_363_C	Woningbouw Geestwater	97939,00	473169,68	7,50	36,62	31,49	31,49
T_364_A	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	1,50	33,56	29,70	29,70
T_364_B	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	4,50	39,64	29,82	29,82
T_364_C	Woningbouw Geestwater	97943,58	473153,83	7,50	40,32	37,20	30,30
T_365_A	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	1,50	35,71	33,03	28,77
T_365_B	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	4,50	37,55	33,16	28,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_365_C	Woningbouw Geestwater	97937,47	473174,96	7,50	38,80	33,31	32,02
T_366_A	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	1,50	41,29	35,84	34,76
T_366_B	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	4,50	42,96	38,11	37,66
T_366_C	Woningbouw Geestwater	97967,90	473197,65	7,50	49,19	38,74	38,74
T_367_A	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	1,50	43,33	34,09	28,67
T_367_B	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	4,50	43,79	34,13	30,52
T_367_C	Woningbouw Geestwater	97979,10	473180,68	7,50	48,22	34,56	31,73
T_368_A	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	1,50	43,91	34,39	29,75
T_368_B	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	4,50	44,24	34,38	31,37
T_368_C	Woningbouw Geestwater	97977,63	473185,98	7,50	48,41	34,79	32,53
T_369_A	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	1,50	42,31	33,79	27,84
T_369_B	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	4,50	44,45	33,89	29,91
T_369_C	Woningbouw Geestwater	97980,57	473175,38	7,50	48,03	34,35	31,15
T_36_A	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	1,50	45,70	45,63	37,82
T_36_B	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	4,50	46,37	46,32	38,67
T_36_C	Woningbouw Geestwater	97766,78	473467,96	7,50	46,65	46,58	41,69
T_370_A	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	1,50	43,70	34,68	31,48
T_370_B	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	4,50	44,96	34,62	32,85
T_370_C	Woningbouw Geestwater	97976,17	473191,28	7,50	48,61	35,01	33,87
T_371_A	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	1,50	42,16	33,52	27,18
T_371_B	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	4,50	44,62	33,65	29,41
T_371_C	Woningbouw Geestwater	97982,04	473170,08	7,50	47,65	34,14	30,70
T_372_A	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	1,50	43,01	34,19	34,19
T_372_B	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	4,50	44,25	36,98	36,98
T_372_C	Woningbouw Geestwater	97974,70	473196,58	7,50	48,82	38,36	38,36
T_373_A	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	1,50	42,26	33,27	26,77
T_373_B	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	4,50	45,11	33,44	29,25
T_373_C	Woningbouw Geestwater	97983,51	473164,78	7,50	47,49	33,94	30,33
T_374_A	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	1,50	34,75	34,75	34,75
T_374_B	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	4,50	38,54	35,78	35,78
T_374_C	Woningbouw Geestwater	97978,22	473160,36	7,50	36,81	36,81	36,81
T_375_A	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	1,50	38,97	36,61	36,59
T_375_B	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	4,50	40,47	39,13	38,25
T_375_C	Woningbouw Geestwater	97967,02	473177,33	7,50	39,42	39,82	36,94
T_376_A	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	1,50	38,77	36,69	36,24
T_376_B	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	4,50	40,27	39,07	37,97
T_376_C	Woningbouw Geestwater	97968,49	473172,03	7,50	39,34	39,72	37,31
T_377_A	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	1,50	39,30	36,28	35,90
T_377_B	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	4,50	40,72	39,20	38,64
T_377_C	Woningbouw Geestwater	97965,55	473182,63	7,50	39,64	39,91	39,18
T_378_A	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	1,50	39,11	36,87	35,96
T_378_B	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	4,50	43,29	39,02	37,74
T_378_C	Woningbouw Geestwater	97969,95	473166,73	7,50	39,24	39,63	37,19
T_379_A	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	1,50	39,76	36,04	36,04
T_379_B	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	4,50	41,07	39,27	38,69
T_379_C	Woningbouw Geestwater	97964,08	473187,93	7,50	40,12	40,01	39,29
T_37_A	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	1,50	42,68	42,51	40,06
T_37_B	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	4,50	45,14	44,99	41,80
T_37_C	Woningbouw Geestwater	97779,46	473485,93	7,50	47,13	47,51	44,55
T_380_A	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	1,50	38,52	36,85	36,61
T_380_B	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	4,50	42,74	39,17	38,92
T_380_C	Woningbouw Geestwater	97971,42	473161,43	7,50	41,50	41,84	39,62
T_381_A	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	1,50	40,60	36,19	36,19
T_381_B	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	4,50	41,42	39,74	38,74
T_381_C	Woningbouw Geestwater	97962,61	473193,24	7,50	42,81	40,10	39,42
T_382_A	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	1,50	35,08	34,07	27,35
T_382_B	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	4,50	35,76	34,26	28,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_382_C	Woningbouw Geestwater	97924,55	473173,34	7,50	39,77	35,96	32,29
T_383_A	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	1,50	32,88	29,09	29,09
T_383_B	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	4,50	36,14	29,39	29,39
T_383_C	Woningbouw Geestwater	97918,85	473168,16	7,50	40,83	31,16	31,16
T_384_A	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	1,50	37,21	31,47	31,47
T_384_B	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	4,50	37,26	32,31	31,30
T_384_C	Woningbouw Geestwater	97911,26	473169,56	7,50	38,12	37,84	31,48
T_385_A	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	1,50	39,02	35,24	35,24
T_385_B	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	4,50	39,50	36,06	36,06
T_385_C	Woningbouw Geestwater	97916,97	473174,74	7,50	41,90	38,08	38,08
T_386_A	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	1,50	31,31	26,44	26,44
T_386_B	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	4,50	34,66	26,50	26,50
T_386_C	Woningbouw Geestwater	97920,77	473161,99	7,50	38,23	27,79	27,79
T_387_A	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	1,50	36,04	32,53	27,26
T_387_B	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	4,50	37,99	32,63	30,11
T_387_C	Woningbouw Geestwater	97929,09	473158,13	7,50	45,71	36,11	35,49
T_388_A	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	1,50	40,51	28,43	28,43
T_388_B	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	4,50	41,44	28,88	28,88
T_388_C	Woningbouw Geestwater	97924,17	473150,39	7,50	43,51	30,69	30,69
T_389_A	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	1,50	34,72	31,67	29,16
T_389_B	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	4,50	34,84	33,38	29,14
T_389_C	Woningbouw Geestwater	97915,85	473154,25	7,50	37,41	37,44	29,44
T_38_A	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	1,50	45,66	38,76	37,35
T_38_B	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	4,50	46,34	40,56	37,91
T_38_C	Woningbouw Geestwater	97763,61	473463,46	7,50	42,99	42,96	41,12
T_390_A	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	1,50	30,79	25,82	25,82
T_390_B	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	4,50	33,88	26,00	26,00
T_390_C	Woningbouw Geestwater	97925,94	473144,06	7,50	37,60	27,27	27,27
T_391_A	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	1,50	36,36	31,48	28,30
T_391_B	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	4,50	39,30	31,62	31,21
T_391_C	Woningbouw Geestwater	97933,39	473142,88	7,50	47,34	38,02	37,65
T_392_A	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	1,50	39,47	33,17	33,17
T_392_B	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	4,50	42,65	35,23	35,23
T_392_C	Woningbouw Geestwater	97927,95	473137,66	7,50	43,83	36,32	36,32
T_393_A	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	1,50	42,85	33,25	33,25
T_393_B	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	4,50	43,64	36,27	36,27
T_393_C	Woningbouw Geestwater	97920,50	473138,85	7,50	44,14	37,14	36,83
T_394_A	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	1,50	40,93	31,59	31,59
T_394_B	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	4,50	46,93	32,85	32,85
T_394_C	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	7,50	47,02	35,23	35,23
T_394_D	Woningbouw Geestwater	97960,24	473136,31	10,50	47,17	42,06	41,89
T_395_A	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	1,50	32,50	24,75	24,75
T_395_B	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	4,50	37,84	24,79	24,79
T_395_C	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	7,50	28,12	24,66	24,66
T_395_D	Woningbouw Geestwater	97967,68	473109,26	10,50	30,19	24,61	24,61
T_396_A	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	1,50	34,68	32,98	32,98
T_396_B	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	4,50	38,81	35,54	35,54
T_396_C	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	7,50	36,67	36,69	36,15
T_396_D	Woningbouw Geestwater	97957,34	473120,89	10,50	36,64	36,89	32,42
T_397_A	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	1,50	33,62	32,64	32,64
T_397_B	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	4,50	33,73	33,70	33,70
T_397_C	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	7,50	36,59	36,88	33,78
T_397_D	Woningbouw Geestwater	97958,81	473115,59	10,50	36,56	36,81	32,23
T_398_A	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	1,50	37,27	32,69	32,30
T_398_B	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	4,50	42,37	35,70	35,70
T_398_C	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	7,50	44,04	36,70	35,89
T_398_D	Woningbouw Geestwater	97955,87	473126,19	10,50	36,73	36,98	32,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_399_A	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	1,50	33,73	31,35	31,35
T_399_B	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	4,50	35,07	33,85	31,39
T_399_C	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	7,50	36,43	36,71	31,36
T_399_D	Woningbouw Geestwater	97960,28	473110,29	10,50	36,47	36,72	32,03
T_39_A	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	1,50	43,33	42,89	40,84
T_39_B	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	4,50	45,99	45,53	42,67
T_39_C	Woningbouw Geestwater	97782,63	473490,43	7,50	47,93	47,73	45,19
T_400_A	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	1,50	36,60	33,39	32,19
T_400_B	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	4,50	40,97	36,44	36,44
T_400_C	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	7,50	44,30	36,79	36,79
T_400_D	Woningbouw Geestwater	97954,40	473131,49	10,50	39,83	37,74	36,82
T_401_A	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	1,50	35,43	31,37	31,37
T_401_B	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	4,50	37,18	32,90	31,87
T_401_C	Woningbouw Geestwater	97978,34	473141,50	7,50	41,13	37,11	33,54
T_402_A	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	1,50	39,64	31,28	31,28
T_402_B	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	4,50	42,71	31,47	31,47
T_402_C	Woningbouw Geestwater	97986,99	473129,43	7,50	44,19	36,44	34,64
T_403_A	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	1,50	37,80	31,70	31,70
T_403_B	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	4,50	41,42	31,90	31,90
T_403_C	Woningbouw Geestwater	97985,53	473134,73	7,50	43,16	34,29	34,29
T_404_A	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	1,50	41,05	30,88	30,88
T_404_B	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	4,50	45,79	31,08	31,08
T_404_C	Woningbouw Geestwater	97988,45	473124,12	7,50	46,13	35,41	33,99
T_405_A	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	1,50	36,34	28,65	26,12
T_405_B	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	4,50	39,47	29,12	28,82
T_405_C	Woningbouw Geestwater	97984,06	473140,03	7,50	42,01	32,79	32,79
T_406_A	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	1,50	41,68	30,52	30,52
T_406_B	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	4,50	46,20	30,76	30,76
T_406_C	Woningbouw Geestwater	97989,91	473118,82	7,50	46,15	35,31	33,52
T_407_A	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	1,50	33,30	24,73	24,73
T_407_B	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	4,50	36,10	24,76	24,76
T_407_C	Woningbouw Geestwater	97985,75	473114,63	7,50	30,14	24,67	24,67
T_408_A	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	1,50	37,82	33,05	31,30
T_408_B	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	4,50	39,72	36,71	33,22
T_408_C	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	7,50	46,00	37,32	37,32
T_408_D	Woningbouw Geestwater	97905,09	473101,27	10,50	46,22	38,37	38,37
T_409_A	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	1,50	41,30	31,09	31,09
T_409_B	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	4,50	42,26	36,93	34,01
T_409_C	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	7,50	45,96	37,19	37,19
T_409_D	Woningbouw Geestwater	97900,06	473103,49	10,50	46,01	41,32	38,23
T_40_A	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	1,50	43,01	38,36	36,91
T_40_B	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	4,50	43,40	40,00	37,15
T_40_C	Woningbouw Geestwater	97760,44	473458,97	7,50	42,36	43,14	40,59
T_410_A	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	1,50	36,59	32,26	32,26
T_410_B	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	4,50	38,76	36,65	34,10
T_410_C	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	7,50	45,84	37,69	37,69
T_410_D	Woningbouw Geestwater	97910,13	473099,05	10,50	46,14	39,29	38,15
T_411_A	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	1,50	44,98	32,02	32,02
T_411_B	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	4,50	46,02	36,92	34,47
T_411_C	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	7,50	46,00	37,16	37,16
T_411_D	Woningbouw Geestwater	97895,03	473105,71	10,50	46,01	41,34	38,18
T_412_A	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	1,50	36,53	32,58	32,58
T_412_B	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	4,50	38,62	36,55	35,16
T_412_C	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	7,50	45,26	37,10	37,10
T_412_D	Woningbouw Geestwater	97915,16	473096,83	10,50	46,02	39,76	37,58
T_413_A	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	1,50	45,02	32,61	32,61
T_413_B	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	4,50	46,01	36,66	36,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_413_C	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	7,50	46,00	37,30	37,30
T_413_D	Woningbouw Geestwater	97890,00	473107,93	10,50	46,00	38,25	38,25
T_414_A	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	1,50	35,06	32,58	32,58
T_414_B	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	4,50	37,73	36,45	33,95
T_414_C	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	7,50	44,85	36,74	36,74
T_414_D	Woningbouw Geestwater	97920,19	473094,61	10,50	45,89	40,08	37,27
T_415_A	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	1,50	30,67	23,83	23,83
T_415_B	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	4,50	35,35	24,04	24,04
T_415_C	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	7,50	35,34	24,28	24,28
T_415_D	Woningbouw Geestwater	97923,69	473088,66	10,50	36,36	29,96	25,58
T_416_A	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	1,50	45,99	31,71	31,71
T_416_B	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	4,50	46,84	37,13	37,13
T_416_C	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	7,50	46,75	37,66	37,66
T_416_D	Woningbouw Geestwater	97883,24	473106,51	10,50	46,75	38,48	38,48
T_417_A	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	1,50	45,69	32,56	32,56
T_417_B	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	4,50	46,63	37,55	37,55
T_417_C	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	7,50	46,37	37,98	37,98
T_417_D	Woningbouw Geestwater	97878,85	473096,62	10,50	46,36	38,68	38,68
T_418_A	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	1,50	29,31	22,63	22,63
T_418_B	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	4,50	32,09	22,86	22,86
T_418_C	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	7,50	32,59	23,14	23,14
T_418_D	Woningbouw Geestwater	97919,65	473078,97	10,50	34,79	26,24	24,66
T_419_A	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	1,50	35,56	27,31	25,64
T_419_B	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	4,50	36,12	27,84	27,32
T_419_C	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	7,50	26,20	21,49	19,76
T_419_D	Woningbouw Geestwater	97897,57	473083,92	10,50	28,18	22,86	21,94
T_41_A	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	1,50	43,77	43,55	41,59
T_41_B	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	4,50	46,67	46,45	43,62
T_41_C	Woningbouw Geestwater	97785,80	473494,92	7,50	48,53	48,49	45,72
T_420_A	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	1,50	35,41	27,02	26,13
T_420_B	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	4,50	36,24	27,59	24,61
T_420_C	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	7,50	26,41	21,45	19,12
T_420_D	Woningbouw Geestwater	97902,62	473081,73	10,50	28,37	22,80	21,39
T_421_A	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	1,50	35,45	27,65	25,89
T_421_B	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	4,50	36,31	28,14	27,43
T_421_C	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	7,50	26,23	21,55	20,35
T_421_D	Woningbouw Geestwater	97892,52	473086,10	10,50	28,22	22,44	22,44
T_422_A	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	1,50	30,72	26,56	24,90
T_422_B	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	4,50	31,54	24,60	24,52
T_422_C	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	7,50	26,26	21,41	18,51
T_422_D	Woningbouw Geestwater	97907,67	473079,55	10,50	28,25	21,37	20,89
T_423_A	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	1,50	33,70	27,56	27,56
T_423_B	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	4,50	36,73	28,55	28,55
T_423_C	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	7,50	26,32	24,11	24,11
T_423_D	Woningbouw Geestwater	97887,48	473088,28	10,50	28,34	24,08	24,08
T_424_A	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	1,50	34,33	25,61	25,44
T_424_B	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	4,50	35,23	27,28	27,28
T_424_C	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	7,50	26,33	21,37	18,90
T_424_D	Woningbouw Geestwater	97912,72	473077,36	10,50	28,38	23,02	21,22
T_425_A	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	1,50	32,81	27,78	27,78
T_425_B	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	4,50	33,37	28,64	28,64
T_425_C	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	7,50	27,30	24,17	24,17
T_425_D	Woningbouw Geestwater	97882,43	473090,47	10,50	29,33	24,15	24,15
T_426_A	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	1,50	31,15	21,11	19,69
T_426_B	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	4,50	35,12	22,26	21,18
T_426_C	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	7,50	39,50	27,90	25,25
T_426_D	Woningbouw Geestwater	97823,71	473053,36	10,50	44,32	32,02	30,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_427_A	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	1,50	32,38	25,07	23,04
T_427_B	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	4,50	34,48	25,92	23,83
T_427_C	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	7,50	37,81	30,88	26,80
T_427_D	Woningbouw Geestwater	97819,92	473057,34	10,50	44,32	31,07	30,07
T_428_A	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	1,50	36,07	21,22	19,55
T_428_B	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	4,50	36,68	22,29	21,17
T_428_C	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	7,50	39,43	28,66	25,59
T_428_D	Woningbouw Geestwater	97827,51	473049,37	10,50	44,32	32,21	30,39
T_429_A	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	1,50	31,81	24,46	23,70
T_429_B	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	4,50	32,74	26,07	25,16
T_429_C	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	7,50	38,35	30,09	29,76
T_429_D	Woningbouw Geestwater	97816,13	473061,33	10,50	44,39	30,86	29,93
T_42_A	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	1,50	43,44	38,65	38,65
T_42_B	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	4,50	43,08	38,65	38,65
T_42_C	Woningbouw Geestwater	97757,27	473454,47	7,50	42,58	41,29	41,29
T_430_A	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	1,50	31,28	24,15	21,88
T_430_B	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	4,50	32,84	25,39	23,11
T_430_C	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	7,50	37,81	31,40	28,16
T_430_D	Woningbouw Geestwater	97831,30	473045,39	10,50	44,28	31,59	30,61
T_431_A	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	1,50	35,50	26,78	24,34
T_431_B	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	4,50	36,56	27,35	25,48
T_431_C	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	7,50	39,64	29,12	25,98
T_431_D	Woningbouw Geestwater	97812,34	473065,31	10,50	44,49	30,64	29,83
T_432_A	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	1,50	32,08	22,31	21,37
T_432_B	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	4,50	33,51	23,51	22,46
T_432_C	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	7,50	38,23	28,96	26,20
T_432_D	Woningbouw Geestwater	97835,09	473041,41	10,50	44,31	32,08	30,86
T_433_A	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	1,50	30,79	21,23	16,78
T_433_B	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	4,50	30,84	24,23	16,85
T_433_C	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	7,50	30,89	24,79	17,04
T_433_D	Woningbouw Geestwater	97835,92	473034,55	10,50	31,76	20,33	18,51
T_434_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	1,50	35,07	30,20	30,20
T_434_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	4,50	37,21	32,77	32,77
T_434_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	7,50	38,26	32,97	32,97
T_434_D	Woningbouw Geestwater	97805,53	473066,48	10,50	41,99	30,38	30,38
T_435_A	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	1,50	36,06	26,74	26,74
T_435_B	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	4,50	39,52	30,08	30,08
T_435_C	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	7,50	39,66	30,48	30,48
T_435_D	Woningbouw Geestwater	97798,18	473059,64	10,50	42,23	30,73	30,73
T_436_A	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	1,50	26,65	20,35	18,29
T_436_B	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	4,50	26,76	24,29	18,97
T_436_C	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	7,50	27,01	24,87	19,36
T_436_D	Woningbouw Geestwater	97828,32	473027,03	10,50	28,76	20,19	15,98
T_437_A	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	1,50	25,53	23,26	20,79
T_437_B	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	4,50	27,81	25,17	22,32
T_437_C	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	7,50	33,64	25,60	25,60
T_437_D	Woningbouw Geestwater	97810,35	473040,34	10,50	26,64	20,39	14,46
T_438_A	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	1,50	24,94	24,96	24,94
T_438_B	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	4,50	26,93	25,40	25,40
T_438_C	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	7,50	29,22	25,71	25,71
T_438_D	Woningbouw Geestwater	97814,12	473036,34	10,50	26,59	20,33	14,46
T_439_A	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	1,50	27,13	22,34	19,03
T_439_B	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	4,50	28,91	23,69	20,08
T_439_C	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	7,50	34,07	25,59	25,55
T_439_D	Woningbouw Geestwater	97806,58	473044,35	10,50	26,76	20,48	14,97
T_43_A	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	1,50	44,33	43,79	42,42
T_43_B	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	4,50	47,26	46,71	44,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_43_C	Woningbouw Geestwater	97788,97	473499,42	7,50	48,78	48,75	46,59
T_440_A	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	1,50	25,85	25,85	25,85
T_440_B	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	4,50	26,61	26,61	26,61
T_440_C	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	7,50	28,94	27,02	27,02
T_440_D	Woningbouw Geestwater	97817,89	473032,33	10,50	26,63	20,28	14,61
T_441_A	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	1,50	27,45	25,51	25,51
T_441_B	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	4,50	29,22	27,89	27,89
T_441_C	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	7,50	34,37	27,36	27,36
T_441_D	Woningbouw Geestwater	97802,81	473048,35	10,50	27,00	20,55	15,63
T_442_A	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	1,50	25,63	25,63	25,63
T_442_B	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	4,50	26,52	26,52	26,52
T_442_C	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	7,50	26,95	26,95	26,95
T_442_D	Woningbouw Geestwater	97821,66	473028,33	10,50	26,86	20,20	14,96
T_443_A	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	1,50	31,88	25,01	23,55
T_443_B	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	4,50	33,04	26,91	25,60
T_443_C	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	7,50	34,49	27,03	27,03
T_443_D	Woningbouw Geestwater	97799,04	473052,36	10,50	26,48	20,56	16,84
T_444_A	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	1,50	37,98	24,39	24,26
T_444_B	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	4,50	42,62	25,43	24,96
T_444_C	Woningbouw Geestwater	97777,92	473065,40	7,50	42,74	28,96	28,96
T_445_A	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	1,50	39,18	22,13	21,42
T_445_B	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	4,50	40,16	23,84	22,83
T_445_C	Woningbouw Geestwater	97773,93	473061,61	7,50	42,62	28,87	28,87
T_446_A	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	1,50	39,98	27,54	27,54
T_446_B	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	4,50	42,67	28,76	28,76
T_446_C	Woningbouw Geestwater	97781,90	473069,19	7,50	42,82	28,96	28,96
T_447_A	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	1,50	37,42	28,44	28,44
T_447_B	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	4,50	40,91	31,88	31,88
T_447_C	Woningbouw Geestwater	97789,74	473068,66	7,50	42,24	31,88	31,88
T_448_A	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	1,50	36,77	27,80	27,80
T_448_B	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	4,50	37,98	30,74	30,74
T_448_C	Woningbouw Geestwater	97785,90	473057,01	7,50	37,84	30,78	30,78
T_449_A	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	1,50	36,76	27,51	27,51
T_449_B	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	4,50	37,79	30,79	30,79
T_449_C	Woningbouw Geestwater	97789,89	473060,80	7,50	37,46	30,98	30,98
T_44_A	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	1,50	57,31	57,12	44,35
T_44_B	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	4,50	59,86	59,69	48,18
T_44_C	Woningbouw Geestwater	97795,79	473497,99	7,50	60,07	59,95	51,91
T_450_A	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	1,50	34,71	24,40	24,31
T_450_B	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	4,50	38,33	26,45	26,44
T_450_C	Woningbouw Geestwater	97781,92	473053,22	7,50	39,64	26,52	26,52
T_451_A	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	1,50	30,40	24,87	23,26
T_451_B	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	4,50	32,49	27,35	27,35
T_451_C	Woningbouw Geestwater	97774,08	473053,76	7,50	36,42	26,62	26,62
T_452_A	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	1,50	32,98	28,65	27,79
T_452_B	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	4,50	35,42	28,81	28,68
T_452_C	Woningbouw Geestwater	97750,36	473107,78	7,50	36,95	35,22	35,22
T_453_A	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	1,50	32,81	24,06	20,72
T_453_B	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	4,50	34,59	24,69	22,00
T_453_C	Woningbouw Geestwater	97759,56	473108,07	7,50	38,41	26,23	25,69
T_454_A	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	1,50	31,66	30,01	27,69
T_454_B	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	4,50	32,50	30,42	28,34
T_454_C	Woningbouw Geestwater	97758,78	473098,90	7,50	32,30	26,48	18,62
T_455_A	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	1,50	31,27	24,51	23,19
T_455_B	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	4,50	35,00	21,60	15,79
T_455_C	Woningbouw Geestwater	97749,59	473098,61	7,50	27,62	21,51	18,73
T_456_A	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	1,50	29,75	25,01	21,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_456_B	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	4,50	32,00	25,22	22,85
T_456_C	Woningbouw Geestwater	97762,71	473094,51	7,50	37,55	26,42	26,42
T_457_A	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	1,50	33,12	32,55	31,65
T_457_B	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	4,50	35,70	32,91	32,05
T_457_C	Woningbouw Geestwater	97771,93	473094,82	7,50	36,72	24,10	24,10
T_458_A	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	1,50	35,11	29,53	27,53
T_458_B	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	4,50	37,83	29,41	26,14
T_458_C	Woningbouw Geestwater	97771,14	473085,62	7,50	30,56	21,38	17,85
T_459_A	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	1,50	29,98	25,00	24,35
T_459_B	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	4,50	31,81	26,53	26,10
T_459_C	Woningbouw Geestwater	97761,91	473085,31	7,50	28,14	21,13	17,04
T_45_A	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	1,50	58,97	52,16	45,39
T_45_B	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	4,50	61,59	53,92	49,15
T_45_C	Woningbouw Geestwater	97824,69	473478,14	7,50	61,81	55,43	53,73
T_460_A	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	1,50	39,57	28,29	27,98
T_460_B	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	4,50	46,24	31,27	31,27
T_460_C	Woningbouw Geestwater	97737,93	473121,06	7,50	46,31	35,43	35,45
T_461_A	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	1,50	38,10	29,44	29,44
T_461_B	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	4,50	44,54	30,58	30,09
T_461_C	Woningbouw Geestwater	97745,26	473123,35	7,50	46,18	35,46	35,47
T_462_A	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	1,50	33,18	21,87	17,84
T_462_B	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	4,50	31,42	21,86	18,12
T_462_C	Woningbouw Geestwater	97742,64	473116,13	7,50	34,72	21,78	20,34
T_463_A	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	1,50	27,31	21,79	17,32
T_463_B	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	4,50	27,34	21,80	17,68
T_463_C	Woningbouw Geestwater	97735,31	473113,84	7,50	29,89	21,71	20,06
T_464_A	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	1,50	44,29	27,45	27,45
T_464_B	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	4,50	44,98	29,17	29,17
T_464_C	Woningbouw Geestwater	97858,27	473058,87	7,50	44,96	34,71	33,72
T_465_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	1,50	44,32	26,74	26,74
T_465_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	4,50	44,99	28,46	28,46
T_465_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473062,91	7,50	44,95	33,97	30,11
T_466_A	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	1,50	44,03	28,34	28,34
T_466_B	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	4,50	44,96	30,00	30,00
T_466_C	Woningbouw Geestwater	97862,01	473054,84	7,50	44,99	34,36	34,36
T_467_A	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	1,50	31,67	20,80	18,40
T_467_B	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	4,50	32,33	20,83	18,84
T_467_C	Woningbouw Geestwater	97861,32	473047,26	7,50	34,28	20,75	20,41
T_468_A	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	1,50	30,60	25,86	24,15
T_468_B	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	4,50	31,83	27,26	25,92
T_468_C	Woningbouw Geestwater	97849,98	473051,19	7,50	36,18	33,08	33,08
T_469_A	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	1,50	28,39	25,25	24,58
T_469_B	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	4,50	30,11	27,21	26,26
T_469_C	Woningbouw Geestwater	97853,72	473047,15	7,50	35,77	33,68	33,51
T_46_A	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	1,50	49,34	40,93	38,77
T_46_B	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	4,50	50,10	41,66	40,09
T_46_C	Woningbouw Geestwater	97812,43	473449,52	7,50	51,53	41,20	41,20
T_470_A	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	1,50	32,01	26,08	25,44
T_470_B	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	4,50	33,15	27,80	26,80
T_470_C	Woningbouw Geestwater	97846,24	473055,22	7,50	36,31	30,55	29,12
T_471_A	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	1,50	35,45	22,89	22,13
T_471_B	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	4,50	36,22	21,02	19,75
T_471_C	Woningbouw Geestwater	97846,92	473062,80	7,50	37,84	23,54	22,90
T_472_A	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	1,50	41,58	30,02	29,30
T_472_B	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	4,50	44,88	30,29	29,67
T_472_C	Woningbouw Geestwater	97837,57	473074,41	7,50	44,91	30,37	27,44
T_473_A	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	1,50	44,24	26,17	21,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_473_B	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	4,50	45,15	26,82	22,70
T_473_C	Woningbouw Geestwater	97846,75	473074,60	7,50	45,08	30,63	25,29
T_474_A	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	1,50	33,35	25,71	25,71
T_474_B	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	4,50	36,45	29,06	26,00
T_474_C	Woningbouw Geestwater	97846,00	473065,46	7,50	36,68	30,24	27,42
T_475_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	1,50	30,08	27,30	22,67
T_475_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	4,50	31,47	27,45	23,70
T_475_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473065,26	7,50	32,04	29,16	28,72
T_476_A	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	1,50	35,91	30,01	30,01
T_476_B	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	4,50	38,60	30,37	30,37
T_476_C	Woningbouw Geestwater	97825,45	473087,70	7,50	38,83	31,01	30,54
T_477_A	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	1,50	39,31	25,81	22,61
T_477_B	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	4,50	44,93	29,47	23,14
T_477_C	Woningbouw Geestwater	97834,64	473087,90	7,50	45,08	29,85	24,61
T_478_A	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	1,50	26,93	24,33	21,40
T_478_B	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	4,50	30,32	25,37	22,60
T_478_C	Woningbouw Geestwater	97833,81	473078,73	7,50	31,40	26,99	25,06
T_479_A	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	1,50	36,16	21,42	14,96
T_479_B	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	4,50	37,02	21,44	15,45
T_479_C	Woningbouw Geestwater	97824,61	473078,54	7,50	26,96	21,35	17,12
T_47_A	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	1,50	51,18	42,75	42,75
T_47_B	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	4,50	52,81	44,15	44,15
T_47_C	Woningbouw Geestwater	97815,60	473454,01	7,50	54,32	42,00	42,00
T_480_A	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	1,50	34,76	28,59	28,59
T_480_B	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	4,50	38,00	30,51	30,51
T_480_C	Woningbouw Geestwater	97816,39	473097,39	7,50	38,54	31,27	30,76
T_481_A	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	1,50	33,23	30,09	29,00
T_481_B	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	4,50	35,54	31,14	30,49
T_481_C	Woningbouw Geestwater	97823,90	473099,52	7,50	36,58	31,29	30,63
T_482_A	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	1,50	27,74	26,28	25,96
T_482_B	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	4,50	29,91	29,41	28,34
T_482_C	Woningbouw Geestwater	97821,10	473092,24	7,50	30,20	29,57	28,52
T_483_A	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	1,50	27,58	25,06	25,06
T_483_B	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	4,50	27,58	25,85	23,79
T_483_C	Woningbouw Geestwater	97813,59	473090,11	7,50	27,59	21,54	18,39
T_484_A	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	1,50	24,69	20,16	17,42
T_484_B	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	4,50	25,00	20,20	18,10
T_484_C	Woningbouw Geestwater	97880,55	473014,81	7,50	27,06	20,93	20,93
T_485_A	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	1,50	24,37	20,12	17,07
T_485_B	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	4,50	25,18	20,14	17,76
T_485_C	Woningbouw Geestwater	97885,61	473015,50	7,50	27,27	20,40	20,40
T_486_A	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	1,50	25,04	20,17	18,05
T_486_B	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	4,50	25,52	20,22	18,69
T_486_C	Woningbouw Geestwater	97874,57	473014,00	7,50	27,49	20,70	20,70
T_487_A	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	1,50	33,11	28,53	28,53
T_487_B	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	4,50	33,41	28,68	28,68
T_487_C	Woningbouw Geestwater	97870,43	473019,97	7,50	33,26	28,96	28,96
T_488_A	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	1,50	34,48	33,49	33,49
T_488_B	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	4,50	35,17	33,88	33,88
T_488_C	Woningbouw Geestwater	97878,36	473027,58	7,50	36,93	34,09	34,09
T_489_A	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	1,50	37,15	35,75	35,75
T_489_B	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	4,50	38,65	36,59	36,59
T_489_C	Woningbouw Geestwater	97872,83	473026,83	7,50	39,81	36,28	36,28
T_48_A	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	1,50	47,12	42,19	40,53
T_48_B	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	4,50	49,01	42,84	41,68
T_48_C	Woningbouw Geestwater	97809,25	473445,03	7,50	51,22	40,42	40,42
T_490_A	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	1,50	30,12	28,17	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_490_B	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	4,50	31,54	29,37	29,37
T_490_C	Woningbouw Geestwater	97883,80	473028,32	7,50	35,92	31,02	29,92
T_491_A	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	1,50	32,56	27,41	27,41
T_491_B	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	4,50	34,30	28,48	28,48
T_491_C	Woningbouw Geestwater	97892,99	473023,03	7,50	34,90	29,69	29,69
T_492_A	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	1,50	34,88	27,33	27,33
T_492_B	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	4,50	37,29	27,92	27,92
T_492_C	Woningbouw Geestwater	97929,49	473020,64	7,50	39,90	29,67	29,67
T_493_A	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	1,50	40,03	25,18	25,18
T_493_B	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	4,50	44,03	26,66	26,66
T_493_C	Woningbouw Geestwater	97924,45	473022,83	7,50	44,34	29,16	29,16
T_494_A	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	1,50	29,99	28,56	28,56
T_494_B	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	4,50	32,55	30,19	30,19
T_494_C	Woningbouw Geestwater	97934,54	473018,45	7,50	37,85	30,25	30,25
T_495_A	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	1,50	31,70	22,71	22,71
T_495_B	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	4,50	35,74	24,47	24,47
T_495_C	Woningbouw Geestwater	97919,40	473025,02	7,50	39,29	29,59	29,59
T_496_A	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	1,50	34,31	26,95	26,95
T_496_B	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	4,50	35,49	28,96	28,96
T_496_C	Woningbouw Geestwater	97939,58	473016,26	7,50	37,49	36,82	35,67
T_497_A	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	1,50	33,09	25,56	25,56
T_497_B	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	4,50	35,41	26,89	26,89
T_497_C	Woningbouw Geestwater	97939,96	473009,09	7,50	39,41	35,41	34,39
T_498_A	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	1,50	24,91	20,05	16,83
T_498_B	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	4,50	25,44	20,00	17,41
T_498_C	Woningbouw Geestwater	97924,38	473008,87	7,50	27,46	19,98	19,98
T_499_A	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	1,50	25,38	20,01	16,49
T_499_B	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	4,50	25,61	19,97	17,10
T_499_C	Woningbouw Geestwater	97929,42	473006,68	7,50	27,62	19,94	19,71
T_49_A	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	1,50	50,14	50,24	49,62
T_49_B	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	4,50	51,40	51,53	50,91
T_49_C	Woningbouw Geestwater	97818,78	473458,50	7,50	52,63	52,82	52,57
T_500_A	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	1,50	24,23	19,98	19,05
T_500_B	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	4,50	24,98	21,81	20,00
T_500_C	Woningbouw Geestwater	97919,33	473011,06	7,50	27,05	20,37	20,37
T_501_A	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	1,50	24,89	19,98	16,99
T_501_B	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	4,50	25,90	19,94	17,64
T_501_C	Woningbouw Geestwater	97934,47	473004,49	7,50	27,94	20,07	20,07
T_502_A	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	1,50	27,15	24,63	24,63
T_502_B	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	4,50	32,30	26,74	26,74
T_502_C	Woningbouw Geestwater	97914,29	473013,25	7,50	28,21	21,50	21,50
T_503_A	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	1,50	29,30	23,65	23,65
T_503_B	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	4,50	32,38	25,22	25,22
T_503_C	Woningbouw Geestwater	97913,91	473020,41	7,50	37,14	29,89	29,89
T_504_A	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	1,50	26,52	20,26	17,86
T_504_B	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	4,50	26,67	20,20	18,48
T_504_C	Woningbouw Geestwater	97965,68	473015,22	7,50	29,51	21,01	21,01
T_505_A	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	1,50	26,78	20,29	18,59
T_505_B	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	4,50	26,94	20,24	19,29
T_505_C	Woningbouw Geestwater	97967,84	473020,28	7,50	29,98	21,60	21,60
T_506_A	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	1,50	26,09	20,11	17,27
T_506_B	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	4,50	26,24	20,08	17,87
T_506_C	Woningbouw Geestwater	97963,52	473010,16	7,50	28,95	20,53	20,53
T_507_A	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	1,50	26,06	20,36	19,99
T_507_B	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	4,50	26,28	20,54	20,54
T_507_C	Woningbouw Geestwater	97970,00	473025,33	7,50	27,13	22,54	22,54
T_508_A	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	1,50	25,92	19,92	16,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_508_B	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	4,50	26,07	19,93	17,47
T_508_C	Woningbouw Geestwater	97961,35	473005,11	7,50	26,69	20,17	20,17
T_509_A	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	1,50	27,35	22,52	22,52
T_509_B	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	4,50	27,54	22,90	22,90
T_509_C	Woningbouw Geestwater	97972,16	473030,39	7,50	28,20	24,31	24,31
T_50_A	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	1,50	46,28	42,42	40,15
T_50_B	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	4,50	47,48	43,04	41,08
T_50_C	Woningbouw Geestwater	97806,08	473440,54	7,50	49,28	40,80	39,72
T_510_A	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	1,50	25,79	19,78	16,64
T_510_B	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	4,50	25,96	19,83	17,30
T_510_C	Woningbouw Geestwater	97959,19	473000,05	7,50	28,49	20,00	20,00
T_511_A	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	1,50	32,73	19,74	17,51
T_511_B	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	4,50	34,55	19,79	18,24
T_511_C	Woningbouw Geestwater	97951,15	472997,55	7,50	28,14	20,37	20,37
T_512_A	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	1,50	33,46	24,33	24,33
T_512_B	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	4,50	35,49	25,57	25,57
T_512_C	Woningbouw Geestwater	97953,89	473020,26	7,50	41,90	29,45	29,45
T_513_A	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	1,50	33,50	22,32	22,32
T_513_B	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	4,50	35,31	24,05	24,05
T_513_C	Woningbouw Geestwater	97951,73	473015,20	7,50	40,23	28,76	28,76
T_514_A	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	1,50	34,37	29,79	29,79
T_514_B	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	4,50	35,57	30,78	30,78
T_514_C	Woningbouw Geestwater	97956,05	473025,32	7,50	41,64	35,93	35,93
T_515_A	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	1,50	31,19	21,89	21,89
T_515_B	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	4,50	34,29	24,08	24,08
T_515_C	Woningbouw Geestwater	97949,56	473010,15	7,50	39,03	30,93	29,43
T_516_A	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	1,50	35,29	27,01	27,01
T_516_B	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	4,50	36,44	29,01	29,01
T_516_C	Woningbouw Geestwater	97958,21	473030,37	7,50	41,02	35,80	35,80
T_517_A	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	1,50	30,37	22,23	22,10
T_517_B	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	4,50	33,75	24,56	24,56
T_517_C	Woningbouw Geestwater	97947,40	473005,09	7,50	39,25	33,31	30,50
T_518_A	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	1,50	35,66	27,92	27,92
T_518_B	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	4,50	36,69	29,66	29,66
T_518_C	Woningbouw Geestwater	97960,37	473035,43	7,50	38,66	30,84	30,84
T_519_A	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	1,50	35,09	31,07	31,07
T_519_B	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	4,50	36,96	36,96	36,96
T_519_C	Woningbouw Geestwater	97968,42	473037,93	7,50	38,70	37,35	37,35
T_51_A	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	1,50	50,69	49,74	49,74
T_51_B	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	4,50	52,50	50,53	50,53
T_51_C	Woningbouw Geestwater	97821,95	473462,99	7,50	52,93	52,00	52,00
T_520_A	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	1,50	39,66	31,09	31,09
T_520_B	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	4,50	44,37	33,38	31,50
T_520_C	Woningbouw Geestwater	97931,04	473045,70	7,50	45,26	35,01	34,39
T_521_A	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	1,50	38,49	32,24	32,24
T_521_B	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	4,50	43,65	32,96	32,96
T_521_C	Woningbouw Geestwater	97944,03	473047,03	7,50	44,58	30,54	30,54
T_522_A	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	1,50	31,62	29,21	29,21
T_522_B	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	4,50	35,08	28,88	25,98
T_522_C	Woningbouw Geestwater	97939,01	473049,27	7,50	38,53	30,78	29,63
T_523_A	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	1,50	33,58	32,43	32,43
T_523_B	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	4,50	37,55	37,41	37,41
T_523_C	Woningbouw Geestwater	97949,06	473044,80	7,50	38,27	38,11	38,11
T_524_A	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	1,50	27,90	20,92	20,92
T_524_B	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	4,50	31,43	21,40	21,40
T_524_C	Woningbouw Geestwater	97951,75	473036,49	7,50	32,41	22,89	22,89
T_525_A	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	1,50	38,94	25,42	25,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_525_B	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	4,50	41,97	27,08	27,08
T_525_C	Woningbouw Geestwater	97938,75	473035,15	7,50	42,07	29,24	29,24
T_526_A	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	1,50	32,01	26,10	26,10
T_526_B	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	4,50	33,48	27,16	27,16
T_526_C	Woningbouw Geestwater	97943,77	473032,92	7,50	40,58	29,78	29,78
T_527_A	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	1,50	32,80	26,29	26,29
T_527_B	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	4,50	37,75	26,35	26,35
T_527_C	Woningbouw Geestwater	97933,72	473037,39	7,50	42,02	28,86	28,86
T_528_A	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	1,50	36,65	30,22	30,22
T_528_B	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	4,50	43,26	32,20	32,20
T_528_C	Woningbouw Geestwater	97920,38	473058,58	7,50	44,09	35,37	35,37
T_529_A	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	1,50	34,25	33,54	30,51
T_529_B	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	4,50	35,61	34,53	31,33
T_529_C	Woningbouw Geestwater	97921,32	473046,46	7,50	32,06	22,62	22,62
T_52_A	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	1,50	45,90	40,63	39,76
T_52_B	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	4,50	47,31	41,35	40,48
T_52_C	Woningbouw Geestwater	97802,90	473436,04	7,50	49,40	41,17	39,04
T_530_A	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	1,50	31,22	31,08	30,81
T_530_B	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	4,50	35,67	35,19	34,70
T_530_C	Woningbouw Geestwater	97923,54	473051,49	7,50	34,11	24,08	24,08
T_531_A	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	1,50	36,13	30,45	30,45
T_531_B	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	4,50	42,54	34,15	34,15
T_531_C	Woningbouw Geestwater	97919,09	473041,43	7,50	34,75	34,75	34,75
T_532_A	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	1,50	26,65	26,65	26,65
T_532_B	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	4,50	29,19	29,19	29,19
T_532_C	Woningbouw Geestwater	97911,72	473039,01	7,50	28,41	21,42	21,42
T_533_A	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	1,50	31,85	28,36	28,36
T_533_B	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	4,50	33,05	32,11	30,48
T_533_C	Woningbouw Geestwater	97910,78	473051,12	7,50	33,42	25,13	25,13
T_534_A	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	1,50	29,61	27,02	25,56
T_534_B	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	4,50	31,48	27,85	26,84
T_534_C	Woningbouw Geestwater	97908,56	473046,09	7,50	33,51	25,86	25,86
T_535_A	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	1,50	32,43	27,51	27,51
T_535_B	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	4,50	34,88	32,45	29,82
T_535_C	Woningbouw Geestwater	97913,01	473056,15	7,50	33,55	24,51	24,51
T_536_A	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	1,50	27,04	23,71	23,71
T_536_B	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	4,50	28,92	23,69	23,69
T_536_C	Woningbouw Geestwater	97983,73	473057,48	7,50	30,60	23,59	23,59
T_537_A	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	1,50	27,98	23,74	23,74
T_537_B	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	4,50	30,28	23,68	23,68
T_537_C	Woningbouw Geestwater	97985,94	473062,52	7,50	31,57	23,62	23,62
T_538_A	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	1,50	26,46	23,54	23,54
T_538_B	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	4,50	28,09	23,57	23,57
T_538_C	Woningbouw Geestwater	97981,52	473052,45	7,50	29,94	23,50	23,50
T_539_A	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	1,50	31,50	23,85	23,85
T_539_B	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	4,50	31,58	23,77	23,77
T_539_C	Woningbouw Geestwater	97988,15	473067,55	7,50	33,11	23,71	23,71
T_53_A	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	1,50	47,45	47,32	47,32
T_53_B	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	4,50	50,02	49,25	49,25
T_53_C	Woningbouw Geestwater	97825,13	473467,48	7,50	51,49	50,44	50,44
T_540_A	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	1,50	26,08	20,70	20,67
T_540_B	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	4,50	26,43	21,34	21,34
T_540_C	Woningbouw Geestwater	97979,31	473047,41	7,50	29,60	23,58	23,58
T_541_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	1,50	35,23	28,92	28,92
T_541_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	4,50	33,94	30,15	30,15
T_541_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473047,42	7,50	35,37	23,84	23,33
T_542_A	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	1,50	36,25	33,66	33,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_542_B	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	4,50	37,25	35,65	34,30
T_542_C	Woningbouw Geestwater	97971,85	473062,70	7,50	38,36	35,72	33,70
T_543_A	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	1,50	35,16	33,22	33,22
T_543_B	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	4,50	38,68	38,68	38,68
T_543_C	Woningbouw Geestwater	97969,64	473057,66	7,50	40,98	38,50	38,50
T_544_A	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	1,50	37,87	35,08	31,01
T_544_B	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	4,50	39,24	35,79	32,16
T_544_C	Woningbouw Geestwater	97974,06	473067,73	7,50	39,15	35,88	30,54
T_545_A	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	1,50	35,37	32,51	32,51
T_545_B	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	4,50	38,02	37,85	37,85
T_545_C	Woningbouw Geestwater	97967,43	473052,62	7,50	40,40	39,60	39,60
T_546_A	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	1,50	37,88	30,98	29,10
T_546_B	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	4,50	41,10	35,59	28,60
T_546_C	Woningbouw Geestwater	97976,27	473072,77	7,50	44,88	35,69	30,29
T_547_A	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	1,50	38,12	30,46	30,46
T_547_B	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	4,50	39,19	32,03	32,03
T_547_C	Woningbouw Geestwater	97983,35	473072,76	7,50	45,13	33,04	33,04
T_548_A	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	1,50	38,27	32,50	32,09
T_548_B	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	4,50	39,77	36,71	36,71
T_548_C	Woningbouw Geestwater	97956,17	473070,54	7,50	42,11	37,18	37,18
T_549_A	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	1,50	35,10	29,92	29,92
T_549_B	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	4,50	35,31	30,91	30,67
T_549_C	Woningbouw Geestwater	97959,04	473061,65	7,50	36,06	32,38	32,38
T_54_A	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	1,50	44,88	42,66	39,38
T_54_B	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	4,50	46,38	43,23	39,92
T_54_C	Woningbouw Geestwater	97799,73	473431,55	7,50	48,67	40,19	38,40
T_550_A	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	1,50	34,40	27,33	27,33
T_550_B	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	4,50	34,88	27,51	27,51
T_550_C	Woningbouw Geestwater	97961,23	473066,69	7,50	36,09	28,17	28,17
T_551_A	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	1,50	36,31	30,45	30,45
T_551_B	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	4,50	42,56	31,13	31,13
T_551_C	Woningbouw Geestwater	97956,84	473056,60	7,50	34,30	32,70	32,70
T_552_A	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	1,50	31,45	26,92	26,92
T_552_B	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	4,50	36,29	27,94	27,94
T_552_C	Woningbouw Geestwater	97950,57	473057,69	7,50	41,40	34,74	34,74
T_553_A	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	1,50	37,71	31,22	30,19
T_553_B	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	4,50	40,47	36,15	35,75
T_553_C	Woningbouw Geestwater	97947,71	473066,58	7,50	45,58	37,43	36,30
T_554_A	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	1,50	37,46	30,57	30,57
T_554_B	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	4,50	40,93	29,63	29,63
T_554_C	Woningbouw Geestwater	97945,51	473061,54	7,50	45,53	31,63	31,63
T_555_A	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	1,50	38,88	30,91	30,80
T_555_B	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	4,50	40,82	36,97	36,10
T_555_C	Woningbouw Geestwater	97949,91	473071,62	7,50	45,68	38,09	36,62
T_556_A	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	1,50	37,09	35,25	29,64
T_556_B	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	4,50	39,52	35,94	31,17
T_556_C	Woningbouw Geestwater	97941,37	473076,91	7,50	45,80	36,72	36,24
T_557_A	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	1,50	28,36	21,26	21,11
T_557_B	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	4,50	32,25	21,64	21,64
T_557_C	Woningbouw Geestwater	97941,60	473069,07	7,50	33,03	23,18	23,18
T_558_A	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	1,50	31,32	26,20	26,20
T_558_B	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	4,50	37,37	26,48	26,48
T_558_C	Woningbouw Geestwater	97943,86	473074,08	7,50	37,56	27,17	27,17
T_559_A	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	1,50	30,04	30,04	30,04
T_559_B	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	4,50	36,30	35,85	35,02
T_559_C	Woningbouw Geestwater	97939,33	473064,06	7,50	35,61	37,00	35,61
T_55_A	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	1,50	47,83	44,65	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_55_B	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	4,50	50,06	44,92	44,46
T_55_C	Woningbouw Geestwater	97828,30	473471,97	7,50	50,35	48,89	48,89
T_560_A	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	1,50	34,90	27,41	27,20
T_560_B	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	4,50	30,75	28,25	28,25
T_560_C	Woningbouw Geestwater	97935,57	473064,06	7,50	30,63	28,80	28,80
T_561_A	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	1,50	39,36	33,18	30,77
T_561_B	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	4,50	42,87	35,92	31,41
T_561_C	Woningbouw Geestwater	97935,35	473071,89	7,50	46,67	36,07	36,07
T_562_A	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	1,50	41,47	31,35	30,90
T_562_B	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	4,50	44,00	32,64	32,64
T_562_C	Woningbouw Geestwater	97933,08	473066,88	7,50	46,64	36,55	36,55
T_563_A	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	1,50	38,57	33,00	29,20
T_563_B	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	4,50	41,95	34,33	31,01
T_563_C	Woningbouw Geestwater	97937,61	473076,91	7,50	45,90	36,20	36,15
T_564_A	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	1,50	29,78	25,60	20,08
T_564_B	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	4,50	31,87	22,64	21,97
T_564_C	Woningbouw Geestwater	97849,49	473027,53	7,50	37,43	29,03	26,76
T_565_A	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	1,50	37,09	23,49	23,49
T_565_B	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	4,50	37,72	22,80	22,80
T_565_C	Woningbouw Geestwater	97854,81	473019,18	7,50	41,53	28,73	27,87
T_566_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	1,50	34,58	25,56	20,21
T_566_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	4,50	35,51	24,30	22,15
T_566_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	473024,52	7,50	39,35	27,44	27,00
T_567_A	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	1,50	39,10	29,82	29,82
T_567_B	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	4,50	39,64	23,32	23,32
T_567_C	Woningbouw Geestwater	97854,68	473014,03	7,50	43,76	34,30	32,64
T_568_A	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	1,50	25,75	19,96	14,73
T_568_B	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	4,50	26,08	19,90	15,29
T_568_C	Woningbouw Geestwater	97848,95	473006,32	7,50	27,87	19,84	17,31
T_569_A	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	1,50	31,06	29,45	26,58
T_569_B	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	4,50	31,06	29,40	26,62
T_569_C	Woningbouw Geestwater	97843,63	473014,46	7,50	32,71	29,77	27,51
T_56_A	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	1,50	45,32	40,30	39,07
T_56_B	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	4,50	46,25	40,60	39,50
T_56_C	Woningbouw Geestwater	97796,55	473427,06	7,50	48,15	40,43	37,81
T_570_A	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	1,50	30,21	29,04	26,39
T_570_B	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	4,50	30,25	29,02	26,45
T_570_C	Woningbouw Geestwater	97843,49	473008,95	7,50	35,61	29,42	27,43
T_571_A	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	1,50	31,25	29,85	24,07
T_571_B	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	4,50	32,96	29,80	25,00
T_571_C	Woningbouw Geestwater	97843,77	473019,89	7,50	33,34	30,14	28,55
T_572_A	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	1,50	36,56	24,81	24,81
T_572_B	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	4,50	36,86	26,70	26,70
T_572_C	Woningbouw Geestwater	97859,04	472990,65	7,50	39,36	33,03	33,01
T_573_A	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	1,50	23,49	19,08	10,82
T_573_B	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	4,50	23,82	19,10	11,52
T_573_C	Woningbouw Geestwater	97832,41	472969,56	7,50	25,88	19,06	14,22
T_574_A	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	1,50	23,86	19,14	11,27
T_574_B	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	4,50	24,08	19,14	11,96
T_574_C	Woningbouw Geestwater	97837,27	472972,24	7,50	26,11	19,12	14,62
T_575_A	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	1,50	23,35	19,05	10,48
T_575_B	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	4,50	23,68	19,05	11,17
T_575_C	Woningbouw Geestwater	97827,98	472967,12	7,50	25,74	19,03	13,89
T_576_A	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	1,50	24,07	19,21	11,81
T_576_B	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	4,50	24,30	19,21	12,48
T_576_C	Woningbouw Geestwater	97841,77	472974,73	7,50	26,35	19,17	15,09
T_577_A	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	1,50	23,26	19,02	10,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_577_B	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	4,50	23,60	19,02	10,92
T_577_C	Woningbouw Geestwater	97823,59	472964,70	7,50	25,65	19,00	13,64
T_578_A	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	1,50	23,77	19,34	12,57
T_578_B	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	4,50	23,94	19,25	13,12
T_578_C	Woningbouw Geestwater	97846,55	472977,37	7,50	26,62	19,21	15,68
T_579_A	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	1,50	23,23	18,98	10,01
T_579_B	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	4,50	23,56	18,98	10,73
T_579_C	Woningbouw Geestwater	97819,23	472962,29	7,50	25,63	18,95	13,44
T_57_A	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	1,50	40,23	37,94	37,94
T_57_B	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	4,50	41,06	38,57	38,57
T_57_C	Woningbouw Geestwater	97789,53	473428,41	7,50	42,01	37,55	37,55
T_580_A	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	1,50	24,98	19,51	13,27
T_580_B	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	4,50	25,19	19,43	13,79
T_580_C	Woningbouw Geestwater	97850,31	472979,44	7,50	27,88	19,38	16,26
T_581_A	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	1,50	22,95	18,93	9,96
T_581_B	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	4,50	23,54	18,93	10,68
T_581_C	Woningbouw Geestwater	97814,59	472959,73	7,50	25,62	18,90	13,35
T_582_A	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	1,50	24,26	19,47	14,39
T_582_B	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	4,50	24,50	19,49	14,98
T_582_C	Woningbouw Geestwater	97854,95	472982,00	7,50	27,66	19,43	17,28
T_583_A	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	1,50	22,94	18,78	10,57
T_583_B	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	4,50	23,71	18,77	11,18
T_583_C	Woningbouw Geestwater	97810,36	472957,40	7,50	25,85	18,75	13,68
T_584_A	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	1,50	23,51	18,83	14,87
T_584_B	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	4,50	25,64	18,81	15,15
T_584_C	Woningbouw Geestwater	97804,42	472960,52	7,50	27,28	18,88	16,29
T_585_A	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	1,50	33,63	20,73	19,05
T_585_B	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	4,50	36,98	21,76	20,07
T_585_C	Woningbouw Geestwater	97826,65	472979,18	7,50	43,04	23,92	21,95
T_586_A	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	1,50	35,26	19,32	17,34
T_586_B	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	4,50	38,29	20,47	18,66
T_586_C	Woningbouw Geestwater	97821,98	472976,60	7,50	42,97	23,65	20,91
T_587_A	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	1,50	32,88	24,63	22,63
T_587_B	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	4,50	36,21	25,09	23,20
T_587_C	Woningbouw Geestwater	97831,76	472982,00	7,50	43,14	26,29	24,30
T_588_A	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	1,50	37,61	19,24	16,64
T_588_B	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	4,50	38,15	20,41	18,19
T_588_C	Woningbouw Geestwater	97817,54	472974,15	7,50	38,94	22,31	20,75
T_589_A	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	1,50	33,22	23,84	22,64
T_589_B	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	4,50	34,50	27,84	25,32
T_589_C	Woningbouw Geestwater	97836,06	472984,37	7,50	40,16	31,32	30,17
T_58_A	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	1,50	56,92	56,92	56,92
T_58_B	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	4,50	59,00	59,00	59,00
T_58_C	Woningbouw Geestwater	97801,48	473456,58	7,50	60,50	60,50	60,50
T_590_A	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	1,50	34,18	19,26	16,40
T_590_B	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	4,50	34,80	20,48	18,09
T_590_C	Woningbouw Geestwater	97813,43	472971,89	7,50	36,30	23,30	20,84
T_591_A	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	1,50	31,20	24,99	23,59
T_591_B	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	4,50	32,53	29,22	27,20
T_591_C	Woningbouw Geestwater	97840,62	472986,89	7,50	37,29	30,63	30,63
T_592_A	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	1,50	31,56	19,94	16,39
T_592_B	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	4,50	32,56	21,32	18,15
T_592_C	Woningbouw Geestwater	97809,03	472969,46	7,50	34,73	24,74	21,06
T_593_A	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	1,50	31,77	23,57	23,12
T_593_B	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	4,50	32,76	24,96	23,82
T_593_C	Woningbouw Geestwater	97844,99	472989,30	7,50	37,11	27,74	26,43
T_594_A	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	1,50	30,10	22,70	16,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_594_B	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	4,50	31,41	23,63	18,54
T_594_C	Woningbouw Geestwater	97804,95	472967,21	7,50	34,04	26,65	21,44
T_595_A	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	1,50	37,42	21,50	21,20
T_595_B	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	4,50	37,75	22,51	22,18
T_595_C	Woningbouw Geestwater	97849,66	472991,87	7,50	39,46	26,77	25,66
T_596_A	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	1,50	24,88	19,02	13,32
T_596_B	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	4,50	25,84	19,12	14,52
T_596_C	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	7,50	27,75	19,34	16,81
T_596_D	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	10,50	33,10	22,23	22,23
T_596_E	Woningbouw Geestwater	97762,67	472973,12	13,50	41,00	29,58	29,58
T_597_A	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	1,50	20,63	18,31	10,43
T_597_B	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	4,50	21,12	18,31	10,60
T_597_C	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	7,50	21,22	18,29	10,75
T_597_D	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	10,50	21,82	18,29	11,37
T_597_E	Woningbouw Geestwater	97751,66	472939,32	13,50	24,49	18,20	13,83
T_598_A	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	1,50	33,25	18,38	14,99
T_598_B	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	4,50	33,40	19,14	16,43
T_598_C	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	7,50	34,07	19,79	18,87
T_598_D	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	10,50	37,15	27,54	27,33
T_598_E	Woningbouw Geestwater	97751,67	472957,58	13,50	40,11	29,29	29,29
T_599_A	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	1,50	32,61	18,29	15,66
T_599_B	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	4,50	32,75	19,12	17,08
T_599_C	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	7,50	33,37	20,74	19,50
T_599_D	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	10,50	39,08	27,42	27,22
T_599_E	Woningbouw Geestwater	97749,41	472950,73	13,50	40,00	29,17	29,17
T_59_A	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	1,50	56,49	56,49	56,49
T_59_B	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	4,50	58,43	58,43	58,43
T_59_C	Woningbouw Geestwater	97798,62	473452,55	7,50	59,87	59,87	59,87
T_600_A	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	1,50	33,99	18,39	14,23
T_600_B	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	4,50	34,15	19,11	15,69
T_600_C	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	7,50	34,33	19,53	18,16
T_600_D	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	10,50	35,10	25,18	23,83
T_600_E	Woningbouw Geestwater	97753,88	472964,26	13,50	40,22	29,41	29,41
T_601_A	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	1,50	32,09	19,16	16,23
T_601_B	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	4,50	32,24	20,04	17,61
T_601_C	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	7,50	32,82	21,99	20,05
T_601_D	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	10,50	39,46	27,31	27,12
T_601_E	Woningbouw Geestwater	97747,33	472944,44	13,50	39,89	29,05	29,05
T_602_A	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	1,50	33,54	18,88	13,39
T_602_B	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	4,50	33,61	19,09	14,79
T_602_C	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	7,50	33,62	19,39	17,29
T_602_D	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	10,50	36,08	23,42	22,84
T_602_E	Woningbouw Geestwater	97756,01	472970,71	13,50	40,76	29,52	29,52
T_603_A	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	1,50	30,60	26,74	26,74
T_603_B	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	4,50	31,33	28,46	28,46
T_603_C	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	7,50	34,76	28,85	28,85
T_603_D	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	10,50	42,45	29,16	29,16
T_603_E	Woningbouw Geestwater	97780,89	472967,09	13,50	42,44	29,38	29,38
T_604_A	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	1,50	29,10	18,50	18,07
T_604_B	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	4,50	31,34	18,48	18,08
T_604_C	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	7,50	36,33	18,48	17,99
T_604_D	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	10,50	41,99	18,48	18,30
T_604_E	Woningbouw Geestwater	97780,58	472948,35	13,50	42,01	19,22	19,22
T_605_A	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	1,50	29,37	19,48	19,48
T_605_B	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	4,50	31,08	19,48	19,48
T_605_C	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	7,50	35,50	19,39	19,39
T_605_D	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	10,50	42,10	19,63	19,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_605_E	Woningbouw Geestwater	97782,77	472954,98	13,50	42,12	20,31	20,31
T_606_A	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	1,50	29,30	18,38	17,03
T_606_B	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	4,50	33,11	18,36	17,05
T_606_C	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	7,50	37,89	18,35	16,98
T_606_D	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	10,50	41,87	18,36	17,35
T_606_E	Woningbouw Geestwater	97778,22	472941,19	13,50	41,90	18,49	18,49
T_607_A	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	1,50	31,07	22,15	22,15
T_607_B	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	4,50	31,15	22,15	22,15
T_607_C	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	7,50	34,81	22,05	22,05
T_607_D	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	10,50	42,23	22,21	22,21
T_607_E	Woningbouw Geestwater	97785,02	472961,79	13,50	42,22	22,55	22,55
T_608_A	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	1,50	32,87	18,27	15,60
T_608_B	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	4,50	32,94	18,25	16,40
T_608_C	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	7,50	40,09	18,24	16,34
T_608_D	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	10,50	41,76	18,26	16,76
T_608_E	Woningbouw Geestwater	97776,15	472934,95	13,50	41,78	18,21	18,06
T_609_A	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	1,50	21,95	18,11	9,97
T_609_B	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	4,50	22,01	18,10	10,13
T_609_C	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	7,50	22,55	18,08	11,78
T_609_D	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	10,50	22,93	18,09	12,41
T_609_E	Woningbouw Geestwater	97769,67	472933,37	13,50	25,05	18,04	14,85
T_60_A	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	1,50	57,63	57,42	53,77
T_60_B	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	4,50	59,57	59,31	55,42
T_60_C	Woningbouw Geestwater	97804,97	473461,53	7,50	60,95	60,80	57,15
T_610_A	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	1,50	32,60	22,86	22,86
T_610_B	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	4,50	36,02	22,83	22,83
T_610_C	Woningbouw Geestwater	97735,53	472975,61	7,50	36,83	23,65	23,21
T_611_A	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	1,50	22,42	18,63	14,02
T_611_B	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	4,50	22,53	18,63	14,38
T_611_C	Woningbouw Geestwater	97716,50	472976,08	7,50	25,15	18,61	16,02
T_612_A	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	1,50	22,77	18,77	14,00
T_612_B	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	4,50	22,88	18,75	14,34
T_612_C	Woningbouw Geestwater	97721,68	472974,37	7,50	25,39	18,74	15,94
T_613_A	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	1,50	22,32	18,64	14,18
T_613_B	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	4,50	22,42	18,63	14,54
T_613_C	Woningbouw Geestwater	97711,93	472977,58	7,50	25,18	18,61	16,21
T_614_A	Woningbouw Geestwater	97725,76	472973,03	1,50	23,08	18,74	10,54
T_614_B	Woningbouw Geestwater	97725,76	472973,03	4,50	23,01	18,70	11,13
T_614_C	Woningbouw Geestwater	97725,76	472973,03	7,50	23,84	18,69	13,67
T_615_A	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	1,50	23,21	18,71	15,36
T_615_B	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	4,50	24,05	18,67	15,74
T_615_C	Woningbouw Geestwater	97706,09	472979,50	7,50	26,10	18,63	17,45
T_616_A	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	1,50	36,24	29,20	29,18
T_616_B	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	4,50	36,91	33,57	33,58
T_616_C	Woningbouw Geestwater	97705,24	472985,58	7,50	37,09	33,71	33,70
T_617_A	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	1,50	28,67	23,84	21,53
T_617_B	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	4,50	29,08	24,32	22,77
T_617_C	Woningbouw Geestwater	97719,68	472986,63	7,50	35,93	27,54	27,54
T_618_A	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	1,50	30,97	30,97	30,97
T_618_B	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	4,50	35,20	33,46	33,45
T_618_C	Woningbouw Geestwater	97714,93	472988,19	7,50	36,10	33,67	33,67
T_619_A	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	1,50	36,35	18,73	20,63
T_619_B	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	4,50	37,00	19,70	22,06
T_619_C	Woningbouw Geestwater	97724,98	472984,88	7,50	39,60	23,60	27,17
T_61_A	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	1,50	56,12	56,12	56,12
T_61_B	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	4,50	57,85	57,85	57,85
T_61_C	Woningbouw Geestwater	97795,44	473448,05	7,50	59,22	59,22	59,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_620_A	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	1,50	34,89	28,81	29,07
T_620_B	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	4,50	36,37	33,54	33,74
T_620_C	Woningbouw Geestwater	97709,89	472989,85	7,50	40,55	33,70	33,92
T_621_A	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	1,50	40,47	22,75	22,75
T_621_B	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	4,50	40,85	23,95	23,28
T_621_C	Woningbouw Geestwater	97729,72	472983,32	7,50	41,32	25,39	25,39
T_622_A	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	1,50	32,74	22,36	22,19
T_622_B	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	4,50	35,92	23,36	22,91
T_622_C	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	7,50	37,14	22,69	22,69
T_622_D	Woningbouw Geestwater	97777,14	472992,59	10,50	41,40	23,26	23,26
T_623_A	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	1,50	29,78	22,15	20,42
T_623_B	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	4,50	24,93	23,96	22,28
T_623_C	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	7,50	24,09	19,20	11,25
T_623_D	Woningbouw Geestwater	97756,77	472991,93	10,50	24,90	19,14	13,95
T_624_A	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	1,50	30,31	22,13	17,86
T_624_B	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	4,50	30,62	23,81	19,76
T_624_C	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	7,50	27,38	19,29	11,20
T_624_D	Woningbouw Geestwater	97761,78	472990,29	10,50	32,09	19,25	13,89
T_625_A	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	1,50	29,62	22,18	20,78
T_625_B	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	4,50	24,96	24,10	22,88
T_625_C	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	7,50	23,88	19,21	11,57
T_625_D	Woningbouw Geestwater	97751,09	472993,77	10,50	24,75	19,16	14,23
T_626_A	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	1,50	28,83	23,36	19,23
T_626_B	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	4,50	30,51	24,64	20,92
T_626_C	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	7,50	26,94	22,07	18,67
T_626_D	Woningbouw Geestwater	97766,97	472988,60	10,50	31,84	26,82	26,65
T_627_A	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	1,50	29,56	23,88	21,40
T_627_B	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	4,50	25,12	25,02	23,86
T_627_C	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	7,50	27,06	26,45	17,99
T_627_D	Woningbouw Geestwater	97746,11	472995,39	10,50	27,05	19,17	15,36
T_628_A	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	1,50	33,70	26,37	26,37
T_628_B	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	4,50	35,68	28,17	28,17
T_628_C	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	7,50	40,94	30,08	30,08
T_628_D	Woningbouw Geestwater	97745,38	473002,93	10,50	40,93	29,01	27,85
T_629_A	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	1,50	32,34	24,37	24,37
T_629_B	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	4,50	32,62	25,15	25,15
T_629_C	Woningbouw Geestwater	97765,99	473021,52	7,50	41,42	28,16	28,16
T_62_A	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	1,50	58,39	58,16	52,48
T_62_B	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	4,50	60,46	60,18	54,34
T_62_C	Woningbouw Geestwater	97808,14	473466,02	7,50	61,60	61,44	56,30
T_630_A	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	1,50	32,77	22,73	22,73
T_630_B	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	4,50	36,54	24,93	24,67
T_630_C	Woningbouw Geestwater	97761,10	473023,17	7,50	41,83	28,10	28,10
T_631_A	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	1,50	35,38	22,98	19,20
T_631_B	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	4,50	34,63	23,74	21,04
T_631_C	Woningbouw Geestwater	97771,78	473019,57	7,50	41,28	28,20	28,20
T_632_A	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	1,50	34,13	22,69	21,19
T_632_B	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	4,50	37,63	25,02	23,05
T_632_C	Woningbouw Geestwater	97756,49	473024,72	7,50	41,87	28,19	28,19
T_633_A	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	1,50	38,02	19,92	18,59
T_633_B	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	4,50	40,25	21,31	20,75
T_633_C	Woningbouw Geestwater	97776,69	473017,91	7,50	40,97	28,07	28,07
T_634_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	1,50	33,37	28,55	26,57
T_634_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	4,50	34,68	28,41	27,11
T_634_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473010,31	7,50	36,77	23,42	23,42
T_635_A	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	1,50	34,22	26,07	26,07
T_635_B	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	4,50	35,35	27,19	27,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_635_C	Woningbouw Geestwater	97751,26	473020,98	7,50	41,37	28,05	28,05
T_636_A	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	1,50	37,28	25,01	25,01
T_636_B	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	4,50	37,48	24,36	24,36
T_636_C	Woningbouw Geestwater	97742,14	473028,21	7,50	42,31	24,69	24,69
T_637_A	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	1,50	35,37	26,06	26,06
T_637_B	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	4,50	37,47	31,19	29,87
T_637_C	Woningbouw Geestwater	97731,14	473035,39	7,50	42,92	34,25	34,27
T_638_A	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	1,50	36,08	28,33	21,72
T_638_B	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	4,50	37,61	30,21	23,74
T_638_C	Woningbouw Geestwater	97741,56	473031,84	7,50	42,82	28,24	28,00
T_639_A	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	1,50	37,57	25,95	25,95
T_639_B	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	4,50	37,97	25,98	25,98
T_639_C	Woningbouw Geestwater	97740,14	473022,34	7,50	42,66	25,39	25,39
T_63_A	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	1,50	55,70	55,70	55,70
T_63_B	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	4,50	57,28	57,28	57,28
T_63_C	Woningbouw Geestwater	97792,27	473443,56	7,50	58,60	58,60	58,60
T_640_A	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	1,50	35,38	29,16	27,79
T_640_B	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	4,50	34,09	33,80	33,81
T_640_C	Woningbouw Geestwater	97726,58	473027,35	7,50	37,55	34,15	34,16
T_641_A	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	1,50	32,76	26,22	23,98
T_641_B	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	4,50	34,18	22,14	20,21
T_641_C	Woningbouw Geestwater	97737,63	473020,32	7,50	35,47	23,05	23,05
T_642_A	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	1,50	28,44	27,82	24,47
T_642_B	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	4,50	28,44	27,32	24,77
T_642_C	Woningbouw Geestwater	97727,22	473023,87	7,50	31,23	27,99	26,11
T_643_A	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	1,50	36,17	29,50	27,79
T_643_B	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	4,50	36,24	33,84	33,85
T_643_C	Woningbouw Geestwater	97728,26	473032,26	7,50	37,63	34,21	34,22
T_644_A	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	1,50	35,74	29,61	29,57
T_644_B	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	4,50	35,81	34,05	34,05
T_644_C	Woningbouw Geestwater	97722,81	473015,43	7,50	36,12	34,00	34,01
T_645_A	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	1,50	38,62	23,97	23,97
T_645_B	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	4,50	39,05	24,14	24,14
T_645_C	Woningbouw Geestwater	97736,80	473010,94	7,50	42,10	24,46	24,46
T_646_A	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	1,50	33,01	24,76	21,12
T_646_B	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	4,50	29,52	24,83	23,87
T_646_C	Woningbouw Geestwater	97725,70	473018,20	7,50	33,21	25,92	25,92
T_647_A	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	1,50	34,74	18,94	18,94
T_647_B	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	4,50	34,52	19,64	19,53
T_647_C	Woningbouw Geestwater	97736,12	473014,67	7,50	37,93	22,79	22,04
T_648_A	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	1,50	38,34	25,59	25,59
T_648_B	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	4,50	40,94	25,28	24,90
T_648_C	Woningbouw Geestwater	97734,90	473005,33	7,50	42,65	22,87	22,87
T_649_A	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	1,50	33,52	30,67	30,63
T_649_B	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	4,50	35,44	34,00	33,99
T_649_C	Woningbouw Geestwater	97721,11	473010,41	7,50	37,12	33,94	33,94
T_64_A	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	1,50	59,41	59,04	50,80
T_64_B	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	4,50	61,89	61,12	52,92
T_64_C	Woningbouw Geestwater	97811,32	473470,51	7,50	62,48	62,11	54,91
T_650_A	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	1,50	34,51	21,65	20,09
T_650_B	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	4,50	34,77	22,42	21,38
T_650_C	Woningbouw Geestwater	97732,23	473003,20	7,50	35,22	26,86	26,46
T_651_A	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	1,50	28,21	27,60	25,74
T_651_B	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	4,50	29,35	26,76	25,92
T_651_C	Woningbouw Geestwater	97721,81	473006,73	7,50	35,10	27,47	26,52
T_652_A	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	1,50	66,41	66,41	66,41
T_652_B	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	4,50	68,47	68,47	68,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_652_C	Woningbouw Geestwater	97822,58	473499,41	7,50	68,43	68,43	68,43
T_653_A	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	1,50	69,60	66,78	66,78
T_653_B	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	4,50	70,57	68,71	68,71
T_653_C	Woningbouw Geestwater	97831,78	473497,91	7,50	70,49	68,67	68,67
T_654_A	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	1,50	69,03	67,25	67,25
T_654_B	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	4,50	70,20	69,03	69,03
T_654_C	Woningbouw Geestwater	97827,31	473501,12	7,50	70,13	68,99	68,99
T_655_A	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	1,50	69,79	66,18	66,18
T_655_B	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	4,50	70,71	68,27	68,27
T_655_C	Woningbouw Geestwater	97836,25	473494,71	7,50	70,63	68,24	68,24
T_656_A	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	1,50	49,47	45,46	45,46
T_656_B	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	4,50	51,73	47,70	47,70
T_656_C	Woningbouw Geestwater	97827,08	473491,15	7,50	52,77	48,99	48,99
T_657_A	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	1,50	50,65	49,18	49,18
T_657_B	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	4,50	52,63	51,92	51,92
T_657_C	Woningbouw Geestwater	97831,57	473487,97	7,50	53,35	53,35	53,35
T_658_A	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	1,50	50,79	46,51	46,51
T_658_B	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	4,50	53,21	48,81	48,81
T_658_C	Woningbouw Geestwater	97822,59	473494,33	7,50	54,02	50,12	50,12
T_659_A	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	1,50	68,49	67,73	62,78
T_659_B	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	4,50	69,13	68,65	65,91
T_659_C	Woningbouw Geestwater	97787,80	473528,71	7,50	69,04	68,57	65,90
T_65_A	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	1,50	55,29	55,29	55,29
T_65_B	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	4,50	56,76	56,76	56,76
T_65_C	Woningbouw Geestwater	97789,09	473439,07	7,50	58,01	58,01	58,01
T_660_A	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	1,50	68,55	67,77	61,93
T_660_B	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	4,50	69,17	68,68	65,20
T_660_C	Woningbouw Geestwater	97783,30	473531,86	7,50	69,08	68,59	65,38
T_661_A	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	1,50	68,33	67,60	63,75
T_661_B	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	4,50	69,03	68,56	66,61
T_661_C	Woningbouw Geestwater	97792,31	473525,55	7,50	68,94	68,48	66,60
T_662_A	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	1,50	68,58	67,84	61,25
T_662_B	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	4,50	69,19	68,72	64,41
T_662_C	Woningbouw Geestwater	97778,80	473535,02	7,50	69,10	68,63	64,95
T_663_A	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	1,50	68,35	67,61	64,68
T_663_B	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	4,50	69,04	68,57	67,27
T_663_C	Woningbouw Geestwater	97796,81	473522,39	7,50	68,96	68,49	67,25
T_664_A	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	1,50	68,73	67,93	60,58
T_664_B	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	4,50	69,29	68,78	63,72
T_664_C	Woningbouw Geestwater	97774,29	473538,18	7,50	69,19	68,70	64,50
T_665_A	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	1,50	68,21	67,42	65,53
T_665_B	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	4,50	68,96	68,45	67,83
T_665_C	Woningbouw Geestwater	97801,32	473519,24	7,50	68,87	68,37	67,82
T_666_A	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	1,50	68,72	67,92	59,94
T_666_B	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	4,50	69,27	68,77	63,06
T_666_C	Woningbouw Geestwater	97769,79	473541,33	7,50	69,18	68,69	64,07
T_667_A	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	1,50	68,17	67,48	66,27
T_667_B	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	4,50	68,93	68,48	68,34
T_667_C	Woningbouw Geestwater	97805,82	473516,08	7,50	68,84	68,41	68,41
T_668_A	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	1,50	68,86	68,08	59,33
T_668_B	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	4,50	69,37	68,88	62,43
T_668_C	Woningbouw Geestwater	97765,28	473544,49	7,50	69,27	68,79	63,66
T_669_A	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	1,50	68,14	67,22	66,85
T_669_B	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	4,50	68,90	68,75	68,75
T_669_C	Woningbouw Geestwater	97810,32	473512,92	7,50	68,87	68,71	68,71
T_66_A	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	1,50	60,12	59,74	49,45
T_66_B	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	4,50	62,77	62,04	51,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_66_C	Woningbouw Geestwater	97814,50	473475,00	7,50	63,00	62,74	54,01
T_670_A	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	1,50	69,14	68,23	58,89
T_670_B	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	4,50	69,60	69,01	61,85
T_670_C	Woningbouw Geestwater	97760,78	473547,65	7,50	69,49	68,92	63,28
T_671_A	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	1,50	67,95	67,26	67,26
T_671_B	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	4,50	69,04	69,04	69,04
T_671_C	Woningbouw Geestwater	97814,83	473509,77	7,50	69,00	69,00	69,00
T_672_A	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	1,50	66,55	66,17	66,17
T_672_B	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	4,50	68,54	68,26	68,26
T_672_C	Woningbouw Geestwater	97816,76	473503,38	7,50	68,50	68,23	68,23
T_673_A	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	1,50	46,74	45,32	42,48
T_673_B	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	4,50	47,97	46,93	45,13
T_673_C	Woningbouw Geestwater	97783,01	473522,01	7,50	49,86	47,48	46,75
T_674_A	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	1,50	48,48	45,25	43,17
T_674_B	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	4,50	50,32	46,87	45,93
T_674_C	Woningbouw Geestwater	97787,51	473518,85	7,50	52,28	47,43	47,27
T_675_A	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	1,50	45,96	45,37	42,57
T_675_B	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	4,50	47,36	46,96	44,31
T_675_C	Woningbouw Geestwater	97778,51	473525,16	7,50	48,40	47,52	47,31
T_676_A	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	1,50	51,73	45,24	43,80
T_676_B	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	4,50	53,56	46,87	46,41
T_676_C	Woningbouw Geestwater	97792,02	473515,69	7,50	55,01	47,72	47,72
T_677_A	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	1,50	54,55	50,93	42,47
T_677_B	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	4,50	56,87	52,70	43,89
T_677_C	Woningbouw Geestwater	97774,00	473528,32	7,50	57,17	53,22	46,85
T_678_A	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	1,50	48,56	46,74	46,74
T_678_B	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	4,50	50,96	49,81	49,81
T_678_C	Woningbouw Geestwater	97796,52	473512,53	7,50	52,32	51,51	51,51
T_679_A	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	1,50	54,85	54,66	48,54
T_679_B	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	4,50	57,20	57,08	49,15
T_679_C	Woningbouw Geestwater	97769,50	473531,48	7,50	57,40	56,88	46,41
T_67_A	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	1,50	55,25	55,25	55,25
T_67_B	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	4,50	56,94	56,94	56,94
T_67_C	Woningbouw Geestwater	97785,92	473434,58	7,50	58,23	58,23	58,23
T_680_A	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	1,50	52,47	47,37	47,37
T_680_B	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	4,50	54,98	50,28	50,28
T_680_C	Woningbouw Geestwater	97801,02	473509,38	7,50	55,53	51,93	51,93
T_681_A	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	1,50	55,21	55,76	48,66
T_681_B	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	4,50	57,31	57,60	49,24
T_681_C	Woningbouw Geestwater	97764,99	473534,63	7,50	57,58	57,47	45,30
T_682_A	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	1,50	48,36	48,36	48,36
T_682_B	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	4,50	51,06	51,06	51,06
T_682_C	Woningbouw Geestwater	97805,53	473506,22	7,50	52,49	52,49	52,49
T_683_A	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	1,50	56,77	56,33	44,26
T_683_B	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	4,50	58,10	57,83	44,38
T_683_C	Woningbouw Geestwater	97760,49	473537,79	7,50	58,34	58,08	44,68
T_684_A	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	1,50	46,76	45,92	45,92
T_684_B	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	4,50	48,77	48,07	48,06
T_684_C	Woningbouw Geestwater	97810,03	473503,06	7,50	49,80	49,43	49,43
T_685_A	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	1,50	50,70	51,13	44,09
T_685_B	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	4,50	51,68	52,16	44,69
T_685_C	Woningbouw Geestwater	97755,99	473540,95	7,50	51,87	52,25	44,57
T_686_A	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	1,50	67,23	66,68	54,12
T_686_B	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	4,50	68,29	67,93	54,71
T_686_C	Woningbouw Geestwater	97754,05	473547,33	7,50	68,21	67,86	54,15
T_687_A	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	1,50	70,67	56,00	56,00
T_687_B	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	4,50	71,55	58,25	58,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_687_C	Woningbouw Geestwater	97913,17	473440,37	7,50	71,48	59,57	59,57
T_688_A	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	1,50	70,41	56,29	56,29
T_688_B	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	4,50	71,39	58,76	58,76
T_688_C	Woningbouw Geestwater	97908,66	473443,53	7,50	71,33	60,12	60,12
T_689_A	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	1,50	70,56	55,64	55,64
T_689_B	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	4,50	71,48	57,77	57,77
T_689_C	Woningbouw Geestwater	97917,68	473437,22	7,50	71,42	59,03	59,03
T_68_A	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	1,50	60,79	59,94	48,31
T_68_B	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	4,50	63,54	62,36	51,39
T_68_C	Woningbouw Geestwater	97817,67	473479,49	7,50	63,62	62,90	53,32
T_690_A	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	1,50	70,75	56,60	56,60
T_690_B	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	4,50	71,60	59,24	59,24
T_690_C	Woningbouw Geestwater	97904,16	473446,68	7,50	71,54	60,66	60,66
T_691_A	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	1,50	70,25	55,31	55,31
T_691_B	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	4,50	71,30	57,30	57,30
T_691_C	Woningbouw Geestwater	97922,19	473434,07	7,50	71,24	58,52	58,52
T_692_A	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	1,50	70,79	57,17	57,17
T_692_B	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	4,50	71,63	59,71	59,71
T_692_C	Woningbouw Geestwater	97899,65	473449,83	7,50	71,56	61,20	61,20
T_693_A	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	1,50	70,45	55,00	55,00
T_693_B	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	4,50	71,41	56,85	56,85
T_693_C	Woningbouw Geestwater	97926,70	473430,92	7,50	71,35	58,02	58,02
T_694_A	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	1,50	70,45	57,62	57,62
T_694_B	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	4,50	71,42	60,19	60,19
T_694_C	Woningbouw Geestwater	97895,14	473452,98	7,50	71,36	61,75	61,75
T_695_A	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	1,50	70,28	54,69	54,69
T_695_B	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	4,50	71,31	56,42	56,42
T_695_C	Woningbouw Geestwater	97931,20	473427,77	7,50	71,25	57,55	57,55
T_696_A	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	1,50	68,52	38,18	38,18
T_696_B	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	4,50	70,20	38,25	38,25
T_696_C	Woningbouw Geestwater	97931,12	473422,97	7,50	70,17	40,85	40,85
T_697_A	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	1,50	57,10	40,97	40,97
T_697_B	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	4,50	59,77	41,72	41,72
T_697_C	Woningbouw Geestwater	97908,61	473433,93	7,50	60,39	43,41	43,41
T_698_A	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	1,50	51,63	43,54	43,54
T_698_B	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	4,50	53,75	45,00	45,00
T_698_C	Woningbouw Geestwater	97913,10	473430,77	7,50	54,99	47,69	47,69
T_699_A	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	1,50	51,83	37,96	37,96
T_699_B	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	4,50	54,33	39,55	39,55
T_699_C	Woningbouw Geestwater	97904,11	473437,10	7,50	54,99	42,58	42,58
T_69_A	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	1,50	58,23	54,63	54,63
T_69_B	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	4,50	61,06	56,36	56,36
T_69_C	Woningbouw Geestwater	97864,36	473450,05	7,50	61,09	57,80	57,80
T_700_A	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	1,50	50,73	44,89	44,89
T_700_B	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	4,50	52,85	45,92	45,92
T_700_C	Woningbouw Geestwater	97917,60	473427,60	7,50	53,73	45,14	45,14
T_701_A	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	1,50	52,95	38,80	38,80
T_701_B	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	4,50	54,90	40,42	40,42
T_701_C	Woningbouw Geestwater	97899,61	473440,26	7,50	55,49	43,38	43,38
T_702_A	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	1,50	54,75	43,58	43,58
T_702_B	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	4,50	56,51	44,66	44,66
T_702_C	Woningbouw Geestwater	97922,10	473424,44	7,50	56,95	40,54	40,51
T_703_A	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	1,50	50,81	40,42	40,42
T_703_B	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	4,50	52,42	41,88	41,88
T_703_C	Woningbouw Geestwater	97895,11	473443,42	7,50	53,51	44,62	44,62
T_704_A	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	1,50	49,70	46,15	46,15
T_704_B	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	4,50	51,75	46,89	46,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_704_C	Woningbouw Geestwater	97926,60	473421,27	7,50	53,02	46,35	46,35
T_705_A	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	1,50	50,57	44,49	44,49
T_705_B	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	4,50	52,43	45,94	45,94
T_705_C	Woningbouw Geestwater	97890,61	473446,59	7,50	53,53	47,94	47,94
T_706_A	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	1,50	69,38	57,57	57,57
T_706_B	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	4,50	70,81	60,08	60,08
T_706_C	Woningbouw Geestwater	97890,66	473451,34	7,50	70,76	61,59	61,59
T_707_D	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	10,50	70,14	47,03	47,03
T_707_E	Woningbouw Geestwater	97871,97	473464,97	13,50	70,13	48,40	48,40
T_708_A	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	1,50	72,45	68,48	68,48
T_708_B	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	4,50	73,26	70,62	70,62
T_708_C	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	7,50	73,17	70,58	70,58
T_708_D	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	10,50	70,67	68,09	68,09
T_708_E	Woningbouw Geestwater	97838,58	473494,04	13,50	70,42	67,96	67,96
T_709_A	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	1,50	34,85	24,95	24,92
T_709_B	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	4,50	40,59	27,19	27,19
T_709_C	Woningbouw Geestwater	97734,57	472981,73	7,50	41,16	29,83	27,45
T_70_A	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	1,50	56,90	44,50	44,50
T_70_B	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	4,50	58,75	45,75	45,75
T_70_C	Woningbouw Geestwater	97853,51	473423,90	7,50	60,38	48,02	48,02
T_710_A	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	1,50	23,37	19,04	11,97
T_710_B	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	4,50	23,58	18,83	12,45
T_710_C	Woningbouw Geestwater	97731,05	472971,29	7,50	24,75	18,78	14,56
T_711_A	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	1,50	25,28	23,54	18,19
T_711_B	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	4,50	25,67	21,10	18,61
T_711_C	Woningbouw Geestwater	97859,67	472984,61	7,50	29,68	19,93	19,93
T_712_A	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	1,50	40,03	22,61	22,61
T_712_B	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	4,50	40,74	24,77	24,77
T_712_C	Woningbouw Geestwater	97853,89	472994,21	7,50	42,18	33,43	29,28
T_713_A	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	1,50	42,40	21,99	21,99
T_713_B	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	4,50	43,51	23,79	23,79
T_713_C	Woningbouw Geestwater	97854,53	473008,42	7,50	44,12	34,19	32,55
T_714_A	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	1,50	32,92	24,75	23,95
T_714_B	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	4,50	33,50	25,69	24,82
T_714_C	Woningbouw Geestwater	97843,89	473024,95	7,50	36,28	31,35	31,35
T_715_A	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	1,50	35,47	20,35	20,28
T_715_B	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	4,50	36,50	22,56	21,90
T_715_C	Woningbouw Geestwater	97781,67	473016,23	7,50	39,42	28,10	28,10
T_716_A	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	1,50	30,34	25,20	19,47
T_716_B	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	4,50	31,16	26,18	20,99
T_716_C	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	7,50	30,09	22,03	19,04
T_716_D	Woningbouw Geestwater	97771,48	472987,14	10,50	33,71	26,82	26,64
T_717_A	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	1,50	24,99	20,10	18,32
T_717_B	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	4,50	26,86	20,75	20,75
T_717_C	Woningbouw Geestwater	97890,96	473016,22	7,50	28,53	22,51	22,51
T_718_A	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	1,50	31,83	26,10	26,10
T_718_B	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	4,50	34,08	27,74	27,74
T_718_C	Woningbouw Geestwater	97889,18	473029,05	7,50	35,80	28,24	28,24
T_719_A	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	1,50	37,21	27,24	27,24
T_719_B	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	4,50	41,10	27,47	27,47
T_719_C	Woningbouw Geestwater	97768,41	473126,67	7,50	46,67	27,76	27,76
T_71_A	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	1,50	59,95	42,52	42,52
T_71_B	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	4,50	62,35	43,43	43,43
T_71_C	Woningbouw Geestwater	97856,70	473428,38	7,50	63,60	44,89	44,89
T_720_A	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	1,50	39,98	30,24	30,24
T_720_B	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	4,50	42,18	31,62	31,62
T_720_C	Woningbouw Geestwater	97774,47	473129,31	7,50	45,19	29,78	29,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_721_A	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	1,50	35,61	31,61	31,61
T_721_B	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	4,50	41,65	33,71	33,71
T_721_C	Woningbouw Geestwater	97778,66	473124,89	7,50	44,67	30,05	30,05
T_722_A	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	1,50	36,90	31,76	31,76
T_722_B	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	4,50	40,92	33,25	33,25
T_722_C	Woningbouw Geestwater	97782,91	473120,41	7,50	44,13	30,68	29,89
T_723_A	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	1,50	37,22	32,35	32,35
T_723_B	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	4,50	40,60	33,18	32,98
T_723_C	Woningbouw Geestwater	97786,74	473116,36	7,50	43,96	31,38	31,38
T_724_A	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	1,50	33,93	28,98	26,92
T_724_B	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	4,50	33,67	28,55	28,55
T_724_C	Woningbouw Geestwater	97783,24	473109,81	7,50	31,11	28,72	28,72
T_725_A	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	1,50	26,91	24,52	22,94
T_725_B	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	4,50	26,70	25,04	24,02
T_725_C	Woningbouw Geestwater	97777,54	473107,57	7,50	30,55	28,25	28,19
T_726_A	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	1,50	29,29	24,61	22,14
T_726_B	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	4,50	30,32	25,70	23,19
T_726_C	Woningbouw Geestwater	97773,34	473112,00	7,50	34,37	28,22	28,22
T_727_A	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	1,50	35,49	26,45	26,08
T_727_B	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	4,50	35,82	22,03	14,87
T_727_C	Woningbouw Geestwater	97769,47	473116,09	7,50	37,62	21,93	16,96
T_728_A	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	1,50	29,45	22,12	17,99
T_728_B	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	4,50	29,45	22,07	18,26
T_728_C	Woningbouw Geestwater	97765,34	473120,45	7,50	30,88	21,98	19,40
T_729_A	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	1,50	41,63	32,19	31,55
T_729_B	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	4,50	42,67	31,75	27,98
T_729_C	Woningbouw Geestwater	97768,92	473136,86	7,50	45,01	29,62	29,62
T_72_A	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	1,50	57,10	42,79	42,79
T_72_B	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	4,50	59,30	43,79	43,79
T_72_C	Woningbouw Geestwater	97850,32	473419,42	7,50	61,06	38,73	38,73
T_730_A	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	1,50	29,22	28,04	27,91
T_730_B	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	4,50	31,10	30,97	28,61
T_730_C	Woningbouw Geestwater	97765,86	473129,00	7,50	30,32	28,96	28,96
T_731_A	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	1,50	35,00	27,78	26,95
T_731_B	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	4,50	39,88	28,75	28,03
T_731_C	Woningbouw Geestwater	97758,67	473127,71	7,50	40,04	29,74	28,55
T_732_A	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	1,50	38,81	30,49	30,49
T_732_B	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	4,50	43,07	28,79	28,21
T_732_C	Woningbouw Geestwater	97761,31	473134,39	7,50	46,93	29,46	29,46
T_733_A	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	1,50	30,42	23,13	22,15
T_733_B	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	4,50	30,99	27,32	22,49
T_733_C	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	7,50	33,43	28,04	24,14
T_733_D	Woningbouw Geestwater	97749,47	473008,89	10,50	42,88	29,24	27,93
T_734_A	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	1,50	29,70	19,47	13,36
T_734_B	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	4,50	25,37	19,59	15,24
T_734_C	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	7,50	31,01	20,88	20,55
T_734_D	Woningbouw Geestwater	97755,87	473006,80	10,50	42,58	28,33	27,92
T_735_A	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	1,50	29,78	19,47	12,32
T_735_B	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	4,50	25,42	19,56	14,55
T_735_C	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	7,50	30,82	20,36	20,36
T_735_D	Woningbouw Geestwater	97760,65	473005,25	10,50	42,01	28,33	28,04
T_736_A	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	1,50	29,80	19,53	12,04
T_736_B	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	4,50	33,19	19,62	14,35
T_736_C	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	7,50	30,76	20,27	20,27
T_736_D	Woningbouw Geestwater	97765,22	473003,76	10,50	41,73	28,07	28,07
T_737_A	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	1,50	29,87	19,57	12,30
T_737_B	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	4,50	33,33	19,68	14,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_737_C	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	7,50	31,18	20,27	20,27
T_737_D	Woningbouw Geestwater	97770,38	473002,08	10,50	41,32	28,31	27,99
T_738_A	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	1,50	30,63	19,45	14,05
T_738_B	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	4,50	33,98	19,61	15,67
T_738_C	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	7,50	31,37	20,58	20,58
T_738_D	Woningbouw Geestwater	97775,31	473000,48	10,50	40,85	28,09	28,09
T_739_A	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	1,50	28,89	25,40	25,03
T_739_B	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	4,50	27,70	26,38	24,02
T_739_C	Woningbouw Geestwater	97752,08	473015,21	7,50	30,71	26,96	25,60
T_73_A	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	1,50	60,49	40,76	40,76
T_73_B	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	4,50	62,95	38,79	38,79
T_73_C	Woningbouw Geestwater	97859,89	473432,86	7,50	63,92	40,14	40,14
T_740_A	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	1,50	29,91	24,49	20,31
T_740_B	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	4,50	26,68	22,24	17,77
T_740_C	Woningbouw Geestwater	97758,20	473013,14	7,50	30,60	23,05	22,20
T_741_A	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	1,50	29,92	24,56	20,24
T_741_B	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	4,50	26,82	25,85	22,12
T_741_C	Woningbouw Geestwater	97763,19	473011,46	7,50	30,89	22,70	21,94
T_742_A	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	1,50	29,76	24,60	20,40
T_742_B	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	4,50	28,41	25,78	22,17
T_742_C	Woningbouw Geestwater	97768,54	473009,66	7,50	30,28	22,77	21,84
T_743_A	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	1,50	30,71	24,66	20,68
T_743_B	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	4,50	33,93	25,74	22,32
T_743_C	Woningbouw Geestwater	97773,51	473007,98	7,50	29,89	22,78	21,87
T_744_A	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	1,50	31,20	24,80	21,40
T_744_B	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	4,50	33,69	25,79	22,81
T_744_C	Woningbouw Geestwater	97778,39	473006,34	7,50	31,93	22,71	22,63
T_745_A	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	1,50	37,87	32,76	32,55
T_745_B	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	4,50	42,52	36,49	33,92
T_745_C	Woningbouw Geestwater	97980,14	473115,72	7,50	38,43	37,85	35,97
T_746_A	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	1,50	39,61	32,87	32,76
T_746_B	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	4,50	44,99	36,08	34,07
T_746_C	Woningbouw Geestwater	97978,50	473121,66	7,50	38,54	37,97	36,10
T_747_A	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	1,50	40,47	32,92	32,91
T_747_B	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	4,50	45,18	35,99	34,20
T_747_C	Woningbouw Geestwater	97977,03	473126,99	7,50	38,65	38,07	36,21
T_748_A	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	1,50	41,53	33,97	33,97
T_748_B	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	4,50	45,31	35,93	35,58
T_748_C	Woningbouw Geestwater	97975,57	473132,26	7,50	39,05	38,18	36,32
T_749_A	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	1,50	42,68	34,51	34,51
T_749_B	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	4,50	45,73	36,58	36,58
T_749_C	Woningbouw Geestwater	97974,10	473137,62	7,50	41,44	38,82	38,82
T_74_A	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	1,50	56,07	43,00	43,00
T_74_B	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	4,50	58,17	44,10	44,10
T_74_C	Woningbouw Geestwater	97847,13	473414,94	7,50	59,95	38,27	38,27
T_750_A	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	1,50	38,38	34,85	34,85
T_750_B	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	4,50	40,19	37,03	37,03
T_750_C	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	7,50	46,20	39,84	39,84
T_750_D	Woningbouw Geestwater	97970,71	473124,92	10,50	46,97	42,01	40,64
T_751_A	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	1,50	37,94	34,67	34,67
T_751_B	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	4,50	39,82	36,94	36,94
T_751_C	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	7,50	46,14	39,69	39,69
T_751_D	Woningbouw Geestwater	97972,23	473119,64	10,50	46,86	41,88	40,48
T_752_A	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	1,50	38,38	35,01	35,01
T_752_B	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	4,50	40,47	37,13	37,13
T_752_C	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	7,50	46,35	39,99	39,99
T_752_D	Woningbouw Geestwater	97969,18	473130,23	10,50	47,22	42,13	40,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_753_A	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	1,50	37,55	34,45	34,45
T_753_B	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	4,50	39,51	37,38	37,38
T_753_C	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	7,50	46,08	39,54	39,54
T_753_D	Woningbouw Geestwater	97973,76	473114,32	10,50	46,75	41,77	40,32
T_754_A	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	1,50	38,78	35,17	35,17
T_754_B	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	4,50	42,46	37,24	37,24
T_754_C	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	7,50	46,46	40,15	40,15
T_754_D	Woningbouw Geestwater	97967,66	473135,49	10,50	47,32	42,26	40,96
T_75_A	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	1,50	61,07	49,87	49,87
T_75_B	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	4,50	63,71	39,24	39,24
T_75_C	Woningbouw Geestwater	97863,08	473437,34	7,50	64,38	40,64	40,64
T_76_A	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	1,50	55,26	44,76	44,76
T_76_B	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	4,50	57,26	45,05	45,05
T_76_C	Woningbouw Geestwater	97843,94	473410,46	7,50	58,98	37,81	37,81
T_77_A	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	1,50	61,68	46,21	46,21
T_77_B	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	4,50	64,61	39,76	39,76
T_77_C	Woningbouw Geestwater	97866,28	473441,82	7,50	64,92	41,22	41,22
T_78_A	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	1,50	54,63	43,16	43,16
T_78_B	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	4,50	56,53	43,10	43,10
T_78_C	Woningbouw Geestwater	97840,75	473405,98	7,50	58,15	37,35	37,35
T_79_A	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	1,50	40,76	38,05	38,05
T_79_B	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	4,50	41,49	36,20	36,20
T_79_C	Woningbouw Geestwater	97832,35	473405,10	7,50	41,74	37,21	37,21
T_80_A	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	1,50	49,64	45,59	39,35
T_80_B	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	4,50	51,19	46,26	40,86
T_80_C	Woningbouw Geestwater	97843,20	473431,25	7,50	52,81	47,78	42,53
T_81_A	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	1,50	46,47	41,80	39,47
T_81_B	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	4,50	48,33	42,68	40,82
T_81_C	Woningbouw Geestwater	97840,01	473426,77	7,50	50,55	44,30	42,41
T_82_A	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	1,50	49,87	45,02	39,27
T_82_B	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	4,50	51,85	45,59	40,99
T_82_C	Woningbouw Geestwater	97846,39	473435,73	7,50	52,98	47,02	42,77
T_83_A	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	1,50	45,99	40,96	40,20
T_83_B	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	4,50	47,72	42,27	40,96
T_83_C	Woningbouw Geestwater	97836,82	473422,29	7,50	49,54	45,50	42,47
T_84_A	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	1,50	51,13	43,90	39,25
T_84_B	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	4,50	53,14	44,47	41,06
T_84_C	Woningbouw Geestwater	97849,58	473440,21	7,50	54,04	46,03	43,09
T_85_A	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	1,50	46,29	40,43	40,43
T_85_B	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	4,50	47,13	41,28	41,28
T_85_C	Woningbouw Geestwater	97833,63	473417,81	7,50	49,06	43,41	42,68
T_86_A	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	1,50	50,44	42,72	39,42
T_86_B	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	4,50	52,35	43,39	41,20
T_86_C	Woningbouw Geestwater	97852,77	473444,69	7,50	53,06	45,44	43,40
T_87_A	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	1,50	45,18	39,78	39,78
T_87_B	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	4,50	46,58	41,60	41,60
T_87_C	Woningbouw Geestwater	97830,44	473413,33	7,50	48,22	43,70	43,06
T_88_A	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	1,50	48,55	40,51	40,51
T_88_B	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	4,50	51,24	42,23	42,23
T_88_C	Woningbouw Geestwater	97855,96	473449,17	7,50	51,71	44,36	44,36
T_89_A	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	1,50	58,58	47,68	47,68
T_89_B	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	4,50	61,51	48,62	48,62
T_89_C	Woningbouw Geestwater	97909,59	473411,07	7,50	61,83	49,95	49,95
T_90_A	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	1,50	58,69	40,32	40,32
T_90_B	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	4,50	61,09	41,68	41,68
T_90_C	Woningbouw Geestwater	97901,31	473388,96	7,50	62,59	44,09	44,09
T_91_A	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	1,50	59,37	43,14	43,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20230322 Industrielawaai Dever - Lamax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T_91_B	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	4,50	61,90	43,48	43,48
T_91_C	Woningbouw Geestwater	97904,52	473393,43	7,50	63,15	45,10	45,10
T_92_A	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	1,50	58,06	39,12	39,12
T_92_B	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	4,50	60,34	40,26	40,26
T_92_C	Woningbouw Geestwater	97898,10	473384,49	7,50	62,07	43,37	43,37
T_93_A	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	1,50	60,20	41,89	41,89
T_93_B	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	4,50	62,81	42,97	42,97
T_93_C	Woningbouw Geestwater	97907,72	473397,89	7,50	63,76	44,61	44,61
T_94_A	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	1,50	57,60	39,50	39,50
T_94_B	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	4,50	59,67	40,63	40,63
T_94_C	Woningbouw Geestwater	97894,90	473380,02	7,50	61,36	43,76	43,76
T_95_A	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	1,50	59,72	45,61	44,56
T_95_B	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	4,50	62,36	46,46	45,53
T_95_C	Woningbouw Geestwater	97910,93	473402,36	7,50	62,92	42,48	41,78
T_96_A	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	1,50	57,21	38,78	38,78
T_96_B	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	4,50	59,07	40,04	40,04
T_96_C	Woningbouw Geestwater	97891,69	473375,55	7,50	60,67	43,50	43,50
T_97_A	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	1,50	40,45	33,64	33,64
T_97_B	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	4,50	40,69	33,67	33,67
T_97_C	Woningbouw Geestwater	97883,01	473374,04	7,50	42,14	34,41	34,41
T_98_A	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	1,50	47,06	38,41	38,41
T_98_B	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	4,50	49,91	40,13	40,13
T_98_C	Woningbouw Geestwater	97891,29	473396,15	7,50	53,52	44,49	44,49
T_99_A	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	1,50	46,66	37,56	37,56
T_99_B	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	4,50	49,35	39,29	39,29
T_99_C	Woningbouw Geestwater	97888,08	473391,68	7,50	53,18	43,86	43,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_01_A	97724,40	473523,65	1,5	45,09	40,86	49,00	45,09	41,86	55,05	55,65	54,65	49,60
T_01_B	97724,40	473523,65	4,5	46,59	42,76	49,00	46,59	43,76	55,05	55,90	54,90	49,85
T_01_C	97724,40	473523,65	7,5	47,25	44,27	49,00	47,25	45,27	55,05	56,09	55,09	50,04
T_02_A	97723,17	473516,13	1,5	39,07	37,30	49,00	39,07	38,30	55,05	55,25	54,25	49,18
T_02_B	97723,17	473516,13	4,5	40,09	39,20	49,00	40,09	40,20	55,05	55,32	54,32	49,26
T_02_C	97723,17	473516,13	7,5	42,04	41,15	49,00	42,04	42,15	55,05	55,47	54,47	49,41
T_03_A	97716,47	473512,53	1,5	43,67	34,39	49,00	43,67	35,39	55,05	55,40	54,40	49,34
T_03_B	97716,47	473512,53	4,5	44,35	35,43	49,00	44,35	36,43	55,05	55,46	54,46	49,40
T_03_C	97716,47	473512,53	7,5	45,13	35,88	49,00	45,13	36,88	55,05	55,53	54,53	49,47
T_04_A	97717,69	473520,04	1,5	47,12	37,83	49,00	47,12	38,83	55,05	55,79	54,79	49,73
T_04_B	97717,69	473520,04	4,5	48,24	39,17	49,00	48,24	40,17	55,05	55,99	54,99	49,94
T_04_C	97717,69	473520,04	7,5	48,49	40,38	49,00	48,49	41,38	55,05	56,07	55,07	50,02
T_05_A	97706,98	473498,93	1,5	45,39	35,54	49,00	45,39	36,54	55,05	55,55	54,55	49,49
T_05_B	97706,98	473498,93	4,5	46,61	36,57	49,00	46,61	37,57	55,05	55,70	54,70	49,64
T_05_C	97706,98	473498,93	7,5	47,05	38,73	49,00	47,05	39,73	55,05	55,80	54,80	49,74
T_06_A	97705,60	473491,34	1,5	39,56	33,22	49,00	39,56	34,22	55,05	55,21	54,21	49,14
T_06_B	97705,60	473491,34	4,5	40,38	34,47	49,00	40,38	35,47	55,05	55,24	54,24	49,18
T_06_C	97705,60	473491,34	7,5	42,78	37,04	49,00	42,78	38,04	55,05	55,38	54,38	49,32
T_07_A	97698,85	473487,61	1,5	45,22	27,54	49,00	45,22	28,54	55,05	55,49	54,49	49,43
T_07_B	97698,85	473487,61	4,5	45,86	27,53	49,00	45,86	28,53	55,05	55,55	54,55	49,49
T_07_C	97698,85	473487,61	7,5	46,10	28,46	49,00	46,10	29,46	55,05	55,58	54,58	49,52
T_08_A	97700,24	473495,19	1,5	46,87	35,50	49,00	46,87	36,50	55,05	55,72	54,72	49,66
T_08_B	97700,24	473495,19	4,5	47,86	36,34	49,00	47,86	37,34	55,05	55,87	54,87	49,82
T_08_C	97700,24	473495,19	7,5	48,11	37,25	49,00	48,11	38,25	55,05	55,92	54,92	49,87
T_09_A	97708,88	473478,52	1,5	44,24	34,83	49,00	44,24	35,83	55,05	55,44	54,44	49,38
T_09_B	97708,88	473478,52	4,5	45,09	35,73	49,00	45,09	36,73	55,05	55,53	54,53	49,47
T_09_C	97708,88	473478,52	7,5	45,60	37,27	49,00	45,60	38,27	55,05	55,60	54,60	49,54
T_100_A	97894,50	473400,62	1,5	34,05	33,57	49,00	34,05	34,57	55,05	55,12	54,12	49,06
T_100_B	97894,50	473400,62	4,5	36,90	35,83	49,00	36,90	36,83	55,05	55,18	54,18	49,11
T_100_C	97894,50	473400,62	7,5	40,13	39,29	49,00	40,13	40,29	55,05	55,33	54,33	49,26
T_101_A	97884,88	473387,21	1,5	35,14	30,90	49,00	35,14	31,90	55,05	55,11	54,11	49,05
T_101_B	97884,88	473387,21	4,5	37,82	33,63	49,00	37,82	34,63	55,05	55,17	54,17	49,10
T_101_C	97884,88	473387,21	7,5	40,97	37,10	49,00	40,97	38,10	55,05	55,30	54,30	49,24
T_102_A	97897,70	473405,08	1,5	33,50	35,77	49,00	33,50	36,77	55,05	55,14	54,14	49,08
T_102_B	97897,70	473405,08	4,5	36,72	37,46	49,00	36,72	38,46	55,05	55,21	54,21	49,14
T_102_C	97897,70	473405,08	7,5	39,97	40,40	49,00	39,97	41,40	55,05	55,36	54,36	49,30
T_103_A	97881,67	473382,74	1,5	35,92	30,80	49,00	35,92	31,80	55,05	55,12	54,12	49,06
T_103_B	97881,67	473382,74	4,5	38,19	33,55	49,00	38,19	34,55	55,05	55,18	54,18	49,11

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_103_C	97881,67	473382,74	7,5	41,06	36,56	49,00	41,06	37,56	55,05	55,29	54,29	49,23
T_104_A	97900,91	473409,55	1,5	33,28	36,38	49,00	33,28	37,38	55,05	55,15	54,15	49,08
T_104_B	97900,91	473409,55	4,5	36,36	38,27	49,00	36,36	39,27	55,05	55,22	54,22	49,15
T_104_C	97900,91	473409,55	7,5	39,86	41,01	49,00	39,86	42,01	55,05	55,38	54,38	49,32
T_105_A	97888,98	473425,63	1,5	34,02	41,81	49,00	34,02	42,81	55,05	55,33	54,33	49,27
T_105_B	97888,98	473425,63	4,5	36,43	43,85	49,00	36,43	44,85	55,05	55,50	54,50	49,44
T_105_C	97888,98	473425,63	7,5	39,08	45,31	49,00	39,08	46,31	55,05	55,69	54,69	49,63
T_106_A	97880,87	473403,52	1,5	32,97	33,62	49,00	32,97	34,62	55,05	55,12	54,12	49,05
T_106_B	97880,87	473403,52	4,5	36,88	34,94	49,00	36,88	35,94	55,05	55,17	54,17	49,10
T_106_C	97880,87	473403,52	7,5	40,31	37,12	49,00	40,31	38,12	55,05	55,28	54,28	49,21
T_107_A	97884,02	473408,03	1,5	32,18	34,08	49,00	32,18	35,08	55,05	55,12	54,12	49,05
T_107_B	97884,02	473408,03	4,5	35,87	35,52	49,00	35,87	36,52	55,05	55,16	54,16	49,10
T_107_C	97884,02	473408,03	7,5	39,55	37,77	49,00	39,55	38,77	55,05	55,27	54,27	49,20
T_108_A	97877,72	473399,01	1,5	34,01	32,47	49,00	34,01	33,47	55,05	55,11	54,11	49,05
T_108_B	97877,72	473399,01	4,5	36,99	34,09	49,00	36,99	35,09	55,05	55,16	54,16	49,09
T_108_C	97877,72	473399,01	7,5	40,24	36,60	49,00	40,24	37,60	55,05	55,27	54,27	49,20
T_109_A	97887,17	473412,53	1,5	32,08	34,00	49,00	32,08	35,00	55,05	55,11	54,11	49,05
T_109_B	97887,17	473412,53	4,5	35,96	35,45	49,00	35,96	36,45	55,05	55,16	54,16	49,10
T_109_C	97887,17	473412,53	7,5	39,42	37,64	49,00	39,42	38,64	55,05	55,26	54,26	49,20
T_10_A	97716,50	473477,35	1,5	39,91	33,14	49,00	39,91	34,14	55,05	55,22	54,22	49,15
T_10_B	97716,50	473477,35	4,5	41,79	34,83	49,00	41,79	35,83	55,05	55,30	54,30	49,24
T_10_C	97716,50	473477,35	7,5	43,98	37,50	49,00	43,98	38,50	55,05	55,47	54,47	49,40
T_110_A	97874,57	473394,50	1,5	34,18	31,94	49,00	34,18	32,94	55,05	55,11	54,11	49,04
T_110_B	97874,57	473394,50	4,5	37,10	33,28	49,00	37,10	34,28	55,05	55,15	54,15	49,09
T_110_C	97874,57	473394,50	7,5	40,21	35,55	49,00	40,21	36,55	55,05	55,25	54,25	49,18
T_111_A	97890,33	473417,04	1,5	32,44	36,17	49,00	32,44	37,17	55,05	55,14	54,14	49,08
T_111_B	97890,33	473417,04	4,5	36,19	37,95	49,00	36,19	38,95	55,05	55,21	54,21	49,14
T_111_C	97890,33	473417,04	7,5	39,52	39,15	49,00	39,52	40,15	55,05	55,30	54,30	49,24
T_112_A	97871,42	473390,00	1,5	35,61	31,59	49,00	35,61	32,59	55,05	55,12	54,12	49,06
T_112_B	97871,42	473390,00	4,5	38,21	32,76	49,00	38,21	33,76	55,05	55,17	54,17	49,10
T_112_C	97871,42	473390,00	7,5	41,01	35,00	49,00	41,01	36,00	55,05	55,27	54,27	49,21
T_113_A	97862,88	473388,31	1,5	40,56	27,70	49,00	40,56	28,70	55,05	55,21	54,21	49,15
T_113_B	97862,88	473388,31	4,5	42,14	27,94	49,00	42,14	28,94	55,05	55,28	54,28	49,21
T_113_C	97862,88	473388,31	7,5	44,17	29,25	49,00	44,17	30,25	55,05	55,40	54,40	49,34
T_114_A	97870,99	473410,43	1,5	36,87	39,80	49,00	36,87	40,80	55,05	55,27	54,27	49,21
T_114_B	97870,99	473410,43	4,5	38,78	41,56	49,00	38,78	42,56	55,05	55,38	54,38	49,32
T_114_C	97870,99	473410,43	7,5	41,76	43,40	49,00	41,76	44,40	55,05	55,59	54,59	49,53
T_115_A	97867,84	473405,92	1,5	37,48	39,16	49,00	37,48	40,16	55,05	55,26	54,26	49,20
T_115_B	97867,84	473405,92	4,5	39,18	40,83	49,00	39,18	41,83	55,05	55,36	54,36	49,30

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	[L*$_{VL}$]	[L*$_{IL}$]	[L*$_{LL}$]	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_115_C	97867,84	473405,92	7,5	42,14	42,79	49,00	42,14	43,79	55,05	55,57	54,57	49,51
T_116_A	97874,14	473414,93	1,5	36,74	40,96	49,00	36,74	41,96	55,05	55,32	54,32	49,26
T_116_B	97874,14	473414,93	4,5	38,83	42,83	49,00	38,83	43,83	55,05	55,46	54,46	49,40
T_116_C	97874,14	473414,93	7,5	41,64	44,49	49,00	41,64	45,49	55,05	55,68	54,68	49,62
T_117_A	97864,69	473401,41	1,5	38,35	39,10	49,00	38,35	40,10	55,05	55,28	54,28	49,21
T_117_B	97864,69	473401,41	4,5	39,74	40,62	49,00	39,74	41,62	55,05	55,36	54,36	49,30
T_117_C	97864,69	473401,41	7,5	42,45	42,47	49,00	42,45	43,47	55,05	55,56	54,56	49,50
T_118_A	97877,30	473419,44	1,5	36,88	41,35	49,00	36,88	42,35	55,05	55,34	54,34	49,28
T_118_B	97877,30	473419,44	4,5	39,01	43,38	49,00	39,01	44,38	55,05	55,51	54,51	49,45
T_118_C	97877,30	473419,44	7,5	41,74	44,88	49,00	41,74	45,88	55,05	55,72	54,72	49,67
T_119_A	97861,54	473396,90	1,5	38,30	39,16	49,00	38,30	40,16	55,05	55,28	54,28	49,21
T_119_B	97861,54	473396,90	4,5	39,69	40,54	49,00	39,69	41,54	55,05	55,36	54,36	49,30
T_119_C	97861,54	473396,90	7,5	42,47	42,23	49,00	42,47	43,23	55,05	55,55	54,55	49,49
T_11_A	97720,21	473470,59	1,5	39,26	33,09	49,00	39,26	34,09	55,05	55,20	54,20	49,13
T_11_B	97720,21	473470,59	4,5	40,73	35,25	49,00	40,73	36,25	55,05	55,26	54,26	49,20
T_11_C	97720,21	473470,59	7,5	42,85	38,70	49,00	42,85	39,70	55,05	55,42	54,42	49,36
T_120_A	97880,45	473423,95	1,5	36,66	41,94	49,00	36,66	42,94	55,05	55,37	54,37	49,31
T_120_B	97880,45	473423,95	4,5	38,89	44,11	49,00	38,89	45,11	55,05	55,56	54,56	49,51
T_120_C	97880,45	473423,95	7,5	41,70	45,38	49,00	41,70	46,38	55,05	55,78	54,78	49,72
T_121_A	97947,01	473414,17	1,5	43,04	48,90	49,00	43,04	49,90	55,05	56,41	55,41	50,37
T_121_B	97947,01	473414,17	4,5	43,71	50,77	49,00	43,71	51,77	55,05	56,93	55,93	50,90
T_121_C	97947,01	473414,17	7,5	44,06	51,47	49,00	44,06	52,47	55,05	57,18	56,18	51,15
T_122_A	97949,12	473407,82	1,5	38,23	32,79	49,00	38,23	33,79	55,05	55,17	54,17	49,10
T_122_B	97949,12	473407,82	4,5	40,15	34,58	49,00	40,15	35,58	55,05	55,24	54,24	49,17
T_122_C	97949,12	473407,82	7,5	42,20	35,77	49,00	42,20	36,77	55,05	55,33	54,33	49,27
T_123_A	97942,43	473407,62	1,5	38,87	39,29	49,00	38,87	40,29	55,05	55,29	54,29	49,23
T_123_B	97942,43	473407,62	4,5	40,00	41,54	49,00	40,00	42,54	55,05	55,41	54,41	49,35
T_123_C	97942,43	473407,62	7,5	42,45	42,00	49,00	42,45	43,00	55,05	55,53	54,53	49,47
T_124_A	97940,32	473413,97	1,5	42,86	48,38	49,00	42,86	49,38	55,05	56,29	55,29	50,25
T_124_B	97940,32	473413,97	4,5	43,39	50,44	49,00	43,39	51,44	55,05	56,82	55,82	50,79
T_124_C	97940,32	473413,97	7,5	44,36	51,08	49,00	44,36	52,08	55,05	57,06	56,06	51,04
T_125_A	97938,81	473402,76	1,5	36,15	40,89	49,00	36,15	41,89	55,05	55,31	54,31	49,24
T_125_B	97938,81	473402,76	4,5	37,49	42,81	49,00	37,49	43,81	55,05	55,44	54,44	49,37
T_125_C	97938,81	473402,76	7,5	39,76	44,44	49,00	39,76	45,44	55,05	55,62	54,62	49,56
T_126_A	97940,50	473396,48	1,5	39,78	30,96	49,00	39,78	31,96	55,05	55,20	54,20	49,13
T_126_B	97940,50	473396,48	4,5	40,67	32,68	49,00	40,67	33,68	55,05	55,24	54,24	49,17
T_126_C	97940,50	473396,48	7,5	41,93	34,29	49,00	41,93	35,29	55,05	55,30	54,30	49,24
T_127_A	97934,00	473396,25	1,5	37,40	35,50	49,00	37,40	36,50	55,05	55,18	54,18	49,12
T_127_B	97934,00	473396,25	4,5	38,35	37,64	49,00	38,35	38,64	55,05	55,24	54,24	49,17

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_127_C	97934,00	473396,25	7,5	41,12	38,66	49,00	41,12	39,66	55,05	55,34	54,34	49,28
T_128_A	97932,32	473402,52	1,5	38,08	43,32	49,00	38,08	44,32	55,05	55,48	54,48	49,42
T_128_B	97932,32	473402,52	4,5	39,85	45,89	49,00	39,85	46,89	55,05	55,78	54,78	49,73
T_128_C	97932,32	473402,52	7,5	42,31	46,53	49,00	42,31	47,53	55,05	55,95	54,95	49,90
T_129_A	97931,10	473391,10	1,5	32,00	36,25	49,00	32,00	37,25	55,05	55,14	54,14	49,08
T_129_B	97931,10	473391,10	4,5	34,34	37,62	49,00	34,34	38,62	55,05	55,18	54,18	49,12
T_129_C	97931,10	473391,10	7,5	38,38	38,69	49,00	38,38	39,69	55,05	55,26	54,26	49,20
T_12_A	97712,59	473471,77	1,5	44,06	27,78	49,00	44,06	28,78	55,05	55,39	54,39	49,33
T_12_B	97712,59	473471,77	4,5	44,76	28,40	49,00	44,76	29,40	55,05	55,45	54,45	49,39
T_12_C	97712,59	473471,77	7,5	45,04	29,21	49,00	45,04	30,21	55,05	55,48	54,48	49,42
T_130_A	97933,13	473384,64	1,5	38,49	36,00	49,00	38,49	37,00	55,05	55,21	54,21	49,15
T_130_B	97933,13	473384,64	4,5	39,87	37,00	49,00	39,87	38,00	55,05	55,26	54,26	49,20
T_130_C	97933,13	473384,64	7,5	41,47	38,82	49,00	41,47	39,82	55,05	55,36	54,36	49,30
T_131_A	97926,35	473384,58	1,5	36,66	31,11	49,00	36,66	32,11	55,05	55,13	54,13	49,07
T_131_B	97926,35	473384,58	4,5	38,14	32,54	49,00	38,14	33,54	55,05	55,17	54,17	49,10
T_131_C	97926,35	473384,58	7,5	40,51	34,93	49,00	40,51	35,93	55,05	55,25	54,25	49,19
T_132_A	97924,33	473391,05	1,5	36,24	40,30	49,00	36,24	41,30	55,05	55,28	54,28	49,22
T_132_B	97924,33	473391,05	4,5	38,50	42,46	49,00	38,50	43,46	55,05	55,43	54,43	49,37
T_132_C	97924,33	473391,05	7,5	41,30	43,77	49,00	41,30	44,77	55,05	55,60	54,60	49,55
T_133_A	97922,82	473379,88	1,5	32,30	34,62	49,00	32,30	35,62	55,05	55,12	54,12	49,05
T_133_B	97922,82	473379,88	4,5	34,50	36,00	49,00	34,50	37,00	55,05	55,16	54,16	49,09
T_133_C	97922,82	473379,88	7,5	38,12	38,55	49,00	38,12	39,55	55,05	55,26	54,26	49,19
T_134_A	97924,92	473373,41	1,5	39,59	32,53	49,00	39,59	33,53	55,05	55,20	54,20	49,14
T_134_B	97924,92	473373,41	4,5	41,23	33,69	49,00	41,23	34,69	55,05	55,26	54,26	49,20
T_134_C	97924,92	473373,41	7,5	42,80	35,02	49,00	42,80	36,02	55,05	55,35	54,35	49,29
T_135_A	97918,12	473373,36	1,5	37,99	29,34	49,00	37,99	30,34	55,05	55,15	54,15	49,08
T_135_B	97918,12	473373,36	4,5	39,02	30,42	49,00	39,02	31,42	55,05	55,18	54,18	49,11
T_135_C	97918,12	473373,36	7,5	41,09	32,93	49,00	41,09	33,93	55,05	55,25	54,25	49,19
T_136_A	97916,01	473379,83	1,5	35,24	37,24	49,00	35,24	38,24	55,05	55,18	54,18	49,12
T_136_B	97916,01	473379,83	4,5	38,27	39,22	49,00	38,27	40,22	55,05	55,28	54,28	49,21
T_136_C	97916,01	473379,83	7,5	41,26	41,20	49,00	41,26	42,20	55,05	55,44	54,44	49,38
T_137_A	97914,89	473368,56	1,5	33,90	29,54	49,00	33,90	30,54	55,05	55,10	54,10	49,03
T_137_B	97914,89	473368,56	4,5	36,52	31,01	49,00	36,52	32,01	55,05	55,13	54,13	49,06
T_137_C	97914,89	473368,56	7,5	39,26	34,73	49,00	39,26	35,73	55,05	55,21	54,21	49,15
T_138_A	97916,81	473362,03	1,5	40,77	27,37	49,00	40,77	28,37	55,05	55,22	54,22	49,15
T_138_B	97916,81	473362,03	4,5	42,05	28,09	49,00	42,05	29,09	55,05	55,27	54,27	49,21
T_138_C	97916,81	473362,03	7,5	43,43	29,21	49,00	43,43	30,21	55,05	55,35	54,35	49,29
T_139_A	97910,01	473361,74	1,5	39,05	28,87	49,00	39,05	29,87	55,05	55,17	54,17	49,10
T_139_B	97910,01	473361,74	4,5	39,96	29,50	49,00	39,96	30,50	55,05	55,20	54,20	49,13

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	[L*$_{VL}$]	[L*$_{IL}$]	[L*$_{LL}$]	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_139_C	97910,01	473361,74	7,5	41,63	31,86	49,00	41,63	32,86	55,05	55,27	54,27	49,20
T_13_A	97720,59	473495,14	1,5	45,62	37,42	49,00	45,62	38,42	55,05	55,60	54,60	49,54
T_13_B	97720,59	473495,14	4,5	46,27	38,50	49,00	46,27	39,50	55,05	55,70	54,70	49,64
T_13_C	97720,59	473495,14	7,5	46,73	39,60	49,00	46,73	40,60	55,05	55,78	54,78	49,73
T_140_A	97908,09	473368,26	1,5	36,79	35,72	49,00	36,79	36,72	55,05	55,18	54,18	49,11
T_140_B	97908,09	473368,26	4,5	38,66	37,41	49,00	38,66	38,41	55,05	55,24	54,24	49,17
T_140_C	97908,09	473368,26	7,5	41,20	39,50	49,00	41,20	40,50	55,05	55,37	54,37	49,31
T_141_A	97906,74	473356,88	1,5	37,57	28,35	49,00	37,57	29,35	55,05	55,14	54,14	49,07
T_141_B	97906,74	473356,88	4,5	39,79	29,83	49,00	39,79	30,83	55,05	55,19	54,19	49,13
T_141_C	97906,74	473356,88	7,5	41,27	33,55	49,00	41,27	34,55	55,05	55,27	54,27	49,20
T_142_A	97908,82	473350,54	1,5	40,49	26,24	49,00	40,49	27,24	55,05	55,21	54,21	49,14
T_142_B	97908,82	473350,54	4,5	42,40	26,58	49,00	42,40	27,58	55,05	55,29	54,29	49,22
T_142_C	97908,82	473350,54	7,5	43,94	28,00	49,00	43,94	29,00	55,05	55,38	54,38	49,32
T_143_A	97902,14	473350,43	1,5	40,08	28,37	49,00	40,08	29,37	55,05	55,20	54,20	49,13
T_143_B	97902,14	473350,43	4,5	41,20	29,17	49,00	41,20	30,17	55,05	55,24	54,24	49,17
T_143_C	97902,14	473350,43	7,5	42,62	31,67	49,00	42,62	32,67	55,05	55,32	54,32	49,25
T_144_A	97900,07	473356,77	1,5	38,77	35,72	49,00	38,77	36,72	55,05	55,21	54,21	49,15
T_144_B	97900,07	473356,77	4,5	40,05	37,41	49,00	40,05	38,41	55,05	55,28	54,28	49,21
T_144_C	97900,07	473356,77	7,5	41,86	39,13	49,00	41,86	40,13	55,05	55,38	54,38	49,32
T_145_A	97896,68	473349,62	1,5	37,31	30,02	49,00	37,31	31,02	55,05	55,14	54,14	49,07
T_145_B	97896,68	473349,62	4,5	38,31	31,37	49,00	38,31	32,37	55,05	55,16	54,16	49,10
T_145_C	97896,68	473349,62	7,5	40,88	34,22	49,00	40,88	35,22	55,05	55,26	54,26	49,19
T_146_A	97896,58	473342,79	1,5	40,41	25,80	49,00	40,41	26,80	55,05	55,20	54,20	49,14
T_146_B	97896,58	473342,79	4,5	41,47	26,35	49,00	41,47	27,35	55,05	55,24	54,24	49,18
T_146_C	97896,58	473342,79	7,5	42,44	27,52	49,00	42,44	28,52	55,05	55,29	54,29	49,23
T_147_A	97890,02	473340,91	1,5	41,61	24,80	49,00	41,61	25,80	55,05	55,25	54,25	49,18
T_147_B	97890,02	473340,91	4,5	42,59	24,95	49,00	42,59	25,95	55,05	55,29	54,29	49,23
T_147_C	97890,02	473340,91	7,5	43,51	26,05	49,00	43,51	27,05	55,05	55,35	54,35	49,29
T_148_A	97890,12	473347,73	1,5	39,46	33,12	49,00	39,46	34,12	55,05	55,20	54,20	49,14
T_148_B	97890,12	473347,73	4,5	40,67	34,86	49,00	40,67	35,86	55,05	55,26	54,26	49,19
T_148_C	97890,12	473347,73	7,5	42,95	36,72	49,00	42,95	37,72	55,05	55,38	54,38	49,32
T_149_A	97857,05	473482,01	1,5	52,93	56,19	49,00	52,93	57,19	55,05	60,17	59,17	54,20
T_149_B	97857,05	473482,01	4,5	52,12	57,60	49,00	52,12	58,60	55,05	60,82	59,82	54,86
T_149_C	97857,05	473482,01	7,5	50,96	58,06	49,00	50,96	59,06	55,05	60,97	59,97	55,02
T_149_D	97857,05	473482,01	10,5	50,00	58,16	49,00	50,00	59,16	55,05	60,95	59,95	55,00
T_149_E	97857,05	473482,01	13,5	49,36	58,25	49,00	49,36	59,25	55,05	60,96	59,96	55,01
T_14_A	97728,30	473494,05	1,5	42,50	34,81	49,00	42,50	35,81	55,05	55,33	54,33	49,27
T_14_B	97728,30	473494,05	4,5	43,73	36,88	49,00	43,73	37,88	55,05	55,44	54,44	49,37
T_14_C	97728,30	473494,05	7,5	44,99	39,28	49,00	44,99	40,28	55,05	55,59	54,59	49,53

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_150_A	97852,55	473485,19	1,5	52,94	56,04	49,00	52,94	57,04	55,05	60,10	59,10	54,13
T_150_B	97852,55	473485,19	4,5	52,12	57,48	49,00	52,12	58,48	55,05	60,75	59,75	54,79
T_150_C	97852,55	473485,19	7,5	50,94	57,98	49,00	50,94	58,98	55,05	60,92	59,92	54,96
T_150_D	97852,55	473485,19	10,5	49,92	58,11	49,00	49,92	59,11	55,05	60,91	59,91	54,96
T_150_E	97852,55	473485,19	13,5	49,33	58,21	49,00	49,33	59,21	55,05	60,93	59,93	54,98
T_151_A	97861,54	473478,84	1,5	52,90	56,24	49,00	52,90	57,24	55,05	60,19	59,19	54,22
T_151_B	97861,54	473478,84	4,5	52,07	57,56	49,00	52,07	58,56	55,05	60,79	59,79	54,83
T_151_C	97861,54	473478,84	7,5	50,89	57,99	49,00	50,89	58,99	55,05	60,92	59,92	54,97
T_151_D	97861,54	473478,84	10,5	49,93	58,10	49,00	49,93	59,10	55,05	60,90	59,90	54,95
T_151_E	97861,54	473478,84	13,5	49,25	58,15	49,00	49,25	59,15	55,05	60,89	59,89	54,93
T_152_A	97848,06	473488,36	1,5	52,96	55,93	49,00	52,96	56,93	55,05	60,05	59,05	54,08
T_152_B	97848,06	473488,36	4,5	52,14	57,41	49,00	52,14	58,41	55,05	60,71	59,71	54,75
T_152_C	97848,06	473488,36	7,5	50,97	57,97	49,00	50,97	58,97	55,05	60,91	59,91	54,96
T_152_D	97848,06	473488,36	10,5	50,01	58,12	49,00	50,01	59,12	55,05	60,92	59,92	54,97
T_152_E	97848,06	473488,36	13,5	49,34	58,17	49,00	49,34	59,17	55,05	60,91	59,91	54,95
T_153_A	97866,03	473475,66	1,5	52,87	56,17	49,00	52,87	57,17	55,05	60,15	59,15	54,18
T_153_B	97866,03	473475,66	4,5	52,04	57,47	49,00	52,04	58,47	55,05	60,73	59,73	54,77
T_153_C	97866,03	473475,66	7,5	50,84	57,85	49,00	50,84	58,85	55,05	60,82	59,82	54,87
T_153_D	97866,03	473475,66	10,5	49,87	57,92	49,00	49,87	58,92	55,05	60,78	59,78	54,83
T_153_E	97866,03	473475,66	13,5	49,20	57,97	49,00	49,20	58,97	55,05	60,76	59,76	54,81
T_154_A	97843,57	473491,54	1,5	52,96	55,83	49,00	52,96	56,83	55,05	60,00	59,00	54,03
T_154_B	97843,57	473491,54	4,5	52,15	57,38	49,00	52,15	58,38	55,05	60,69	59,69	54,74
T_154_C	97843,57	473491,54	7,5	50,95	57,93	49,00	50,95	58,93	55,05	60,88	59,88	54,93
T_154_D	97843,57	473491,54	10,5	49,99	58,08	49,00	49,99	59,08	55,05	60,89	59,89	54,94
T_154_E	97843,57	473491,54	13,5	49,33	58,14	49,00	49,33	59,14	55,05	60,88	59,88	54,93
T_155_A	97870,52	473472,49	1,5	52,86	56,01	49,00	52,86	57,01	55,05	60,07	59,07	54,10
T_155_B	97870,52	473472,49	4,5	52,03	57,38	49,00	52,03	58,38	55,05	60,67	59,67	54,72
T_155_C	97870,52	473472,49	7,5	50,82	57,76	49,00	50,82	58,76	55,05	60,76	59,76	54,81
T_155_D	97870,52	473472,49	10,5	49,83	57,82	49,00	49,83	58,82	55,05	60,71	59,71	54,76
T_155_E	97870,52	473472,49	13,5	49,19	57,87	49,00	49,19	58,87	55,05	60,70	59,70	54,74
T_156_A	97874,57	473468,65	1,5	50,79	54,56	49,00	50,79	55,56	55,05	59,03	58,03	53,04
T_156_B	97874,57	473468,65	4,5	50,27	55,79	49,00	50,27	56,79	55,05	59,56	58,56	53,58
T_156_C	97874,57	473468,65	7,5	49,28	55,83	49,00	49,28	56,83	55,05	59,48	58,48	53,50
T_156_D	97874,57	473468,65	10,5	46,65	54,22	49,00	46,65	55,22	55,05	58,44	57,44	52,44
T_156_E	97874,57	473468,65	13,5	45,91	54,26	49,00	45,91	55,26	55,05	58,42	57,42	52,42
T_157_A	97867,78	473459,05	1,5	30,99	40,60	49,00	30,99	41,60	55,05	55,26	54,26	49,19
T_157_B	97867,78	473459,05	4,5	33,85	42,45	49,00	33,85	43,45	55,05	55,37	54,37	49,31
T_157_C	97867,78	473459,05	7,5	38,01	43,49	49,00	38,01	44,49	55,05	55,49	54,49	49,43
T_157_D	97867,78	473459,05	10,5	39,32	48,67	49,00	39,32	49,67	55,05	56,24	55,24	50,20

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_157_E	97867,78	473459,05	13,5	40,41	51,39	49,00	40,41	52,39	55,05	57,03	56,03	51,00
T_158_A	97848,90	473470,49	1,5	38,65	34,81	49,00	38,65	35,81	55,05	55,20	54,20	49,13
T_158_B	97848,90	473470,49	4,5	40,45	36,48	49,00	40,45	37,48	55,05	55,27	54,27	49,21
T_158_C	97848,90	473470,49	7,5	43,00	36,98	49,00	43,00	37,98	55,05	55,39	54,39	49,33
T_158_D	97848,90	473470,49	10,5	43,44	37,28	49,00	43,44	38,28	55,05	55,42	54,42	49,36
T_158_E	97848,90	473470,49	13,5	43,48	37,81	49,00	43,48	38,81	55,05	55,44	54,44	49,38
T_159_A	97853,39	473467,31	1,5	38,76	34,91	49,00	38,76	35,91	55,05	55,20	54,20	49,14
T_159_B	97853,39	473467,31	4,5	40,13	36,54	49,00	40,13	37,54	55,05	55,26	54,26	49,20
T_159_C	97853,39	473467,31	7,5	42,68	37,01	49,00	42,68	38,01	55,05	55,38	54,38	49,31
T_159_D	97853,39	473467,31	10,5	43,16	37,28	49,00	43,16	38,28	55,05	55,41	54,41	49,35
T_159_E	97853,39	473467,31	13,5	43,44	37,71	49,00	43,44	38,71	55,05	55,43	54,43	49,37
T_15_A	97732,02	473487,22	1,5	40,29	34,04	49,00	40,29	35,04	55,05	55,23	54,23	49,17
T_15_B	97732,02	473487,22	4,5	41,51	36,08	49,00	41,51	37,08	55,05	55,30	54,30	49,24
T_15_C	97732,02	473487,22	7,5	43,07	38,99	49,00	43,07	39,99	55,05	55,44	54,44	49,38
T_160_A	97844,41	473473,66	1,5	38,80	35,04	49,00	38,80	36,04	55,05	55,20	54,20	49,14
T_160_B	97844,41	473473,66	4,5	40,67	36,69	49,00	40,67	37,69	55,05	55,28	54,28	49,22
T_160_C	97844,41	473473,66	7,5	43,23	37,35	49,00	43,23	38,35	55,05	55,41	54,41	49,35
T_160_D	97844,41	473473,66	10,5	43,26	37,37	49,00	43,26	38,37	55,05	55,42	54,42	49,35
T_160_E	97844,41	473473,66	13,5	43,39	37,98	49,00	43,39	38,98	55,05	55,44	54,44	49,37
T_161_A	97857,88	473464,14	1,5	38,56	35,68	49,00	38,56	36,68	55,05	55,21	54,21	49,14
T_161_B	97857,88	473464,14	4,5	40,04	37,33	49,00	40,04	38,33	55,05	55,27	54,27	49,21
T_161_C	97857,88	473464,14	7,5	42,65	37,77	49,00	42,65	38,77	55,05	55,39	54,39	49,33
T_161_D	97857,88	473464,14	10,5	43,36	37,35	49,00	43,36	38,35	55,05	55,42	54,42	49,36
T_161_E	97857,88	473464,14	13,5	43,36	37,86	49,00	43,36	38,86	55,05	55,43	54,43	49,37
T_162_A	97839,91	473476,84	1,5	38,32	35,86	49,00	38,32	36,86	55,05	55,21	54,21	49,14
T_162_B	97839,91	473476,84	4,5	40,43	37,62	49,00	40,43	38,62	55,05	55,29	54,29	49,23
T_162_C	97839,91	473476,84	7,5	43,14	38,87	49,00	43,14	39,87	55,05	55,44	54,44	49,38
T_162_D	97839,91	473476,84	10,5	43,19	37,39	49,00	43,19	38,39	55,05	55,41	54,41	49,35
T_162_E	97839,91	473476,84	13,5	43,32	38,06	49,00	43,32	39,06	55,05	55,43	54,43	49,37
T_163_A	97862,37	473460,96	1,5	37,96	36,74	49,00	37,96	37,74	55,05	55,21	54,21	49,15
T_163_B	97862,37	473460,96	4,5	39,46	38,50	49,00	39,46	39,50	55,05	55,28	54,28	49,22
T_163_C	97862,37	473460,96	7,5	42,20	38,91	49,00	42,20	39,91	55,05	55,39	54,39	49,33
T_163_D	97862,37	473460,96	10,5	43,07	37,43	49,00	43,07	38,43	55,05	55,40	54,40	49,34
T_163_E	97862,37	473460,96	13,5	43,33	38,04	49,00	43,33	39,04	55,05	55,43	54,43	49,37
T_164_A	97835,42	473480,01	1,5	38,09	36,35	49,00	38,09	37,35	55,05	55,21	54,21	49,14
T_164_B	97835,42	473480,01	4,5	40,09	38,28	49,00	40,09	39,28	55,05	55,30	54,30	49,23
T_164_C	97835,42	473480,01	7,5	42,87	39,80	49,00	42,87	40,80	55,05	55,46	54,46	49,40
T_164_D	97835,42	473480,01	10,5	43,35	37,65	49,00	43,35	38,65	55,05	55,43	54,43	49,36
T_164_E	97835,42	473480,01	13,5	43,41	38,40	49,00	43,41	39,40	55,05	55,45	54,45	49,39

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_165_A	97831,81	473484,47	1,5	38,44	37,20	49,00	38,44	38,20	55,05	55,23	54,23	49,17
T_165_B	97831,81	473484,47	4,5	39,46	39,39	49,00	39,46	40,39	55,05	55,31	54,31	49,25
T_165_C	97831,81	473484,47	7,5	41,65	42,49	49,00	41,65	43,49	55,05	55,52	54,52	49,47
T_165_D	97831,81	473484,47	10,5	44,99	53,17	49,00	44,99	54,17	55,05	57,87	56,87	51,86
T_165_E	97831,81	473484,47	13,5	45,88	53,84	49,00	45,88	54,84	55,05	58,22	57,22	52,21
T_166_D	97835,78	473490,09	10,5	45,04	54,32	49,00	45,04	55,32	55,05	58,40	57,40	52,40
T_166_E	97835,78	473490,09	13,5	46,42	54,69	49,00	46,42	55,69	55,05	58,66	57,66	52,66
T_167_A	97880,64	473463,54	1,5	51,24	55,22	49,00	51,24	56,22	55,05	59,40	58,40	53,42
T_167_B	97880,64	473463,54	4,5	50,78	56,81	49,00	50,78	57,81	55,05	60,18	59,18	54,22
T_167_C	97880,64	473463,54	7,5	49,87	57,10	49,00	49,87	58,10	55,05	60,26	59,26	54,30
T_168_A	97876,15	473466,70	1,5	51,07	55,41	49,00	51,07	56,41	55,05	59,47	58,47	53,49
T_168_B	97876,15	473466,70	4,5	50,58	56,99	49,00	50,58	57,99	55,05	60,27	59,27	54,30
T_168_C	97876,15	473466,70	7,5	49,64	57,27	49,00	49,64	58,27	55,05	60,35	59,35	54,38
T_169_A	97885,14	473460,37	1,5	51,27	54,88	49,00	51,27	55,88	55,05	59,25	58,25	53,26
T_169_B	97885,14	473460,37	4,5	50,83	56,50	49,00	50,83	57,50	55,05	60,01	59,01	54,04
T_169_C	97885,14	473460,37	7,5	49,92	56,78	49,00	49,92	57,78	55,05	60,08	59,08	54,11
T_16_A	97724,31	473488,30	1,5	38,68	34,22	49,00	38,68	35,22	55,05	55,19	54,19	49,13
T_16_B	97724,31	473488,30	4,5	39,92	34,82	49,00	39,92	35,82	55,05	55,23	54,23	49,17
T_16_C	97724,31	473488,30	7,5	41,44	36,10	49,00	41,44	37,10	55,05	55,30	54,30	49,24
T_170_A	97884,98	473455,60	1,5	46,01	49,14	49,00	46,01	50,14	55,05	56,66	55,66	50,62
T_170_B	97884,98	473455,60	4,5	46,07	50,94	49,00	46,07	51,94	55,05	57,13	56,13	51,10
T_170_C	97884,98	473455,60	7,5	46,08	51,15	49,00	46,08	52,15	55,05	57,20	56,20	51,17
T_171_A	97876,04	473456,99	1,5	33,57	37,75	49,00	33,57	38,75	55,05	55,18	54,18	49,11
T_171_B	97876,04	473456,99	4,5	36,66	39,55	49,00	36,66	40,55	55,05	55,26	54,26	49,20
T_171_C	97876,04	473456,99	7,5	39,92	40,31	49,00	39,92	41,31	55,05	55,36	54,36	49,29
T_172_A	97880,54	473453,83	1,5	33,89	37,65	49,00	33,89	38,65	55,05	55,18	54,18	49,11
T_172_B	97880,54	473453,83	4,5	37,39	39,52	49,00	37,39	40,52	55,05	55,27	54,27	49,21
T_172_C	97880,54	473453,83	7,5	40,70	40,25	49,00	40,70	41,25	55,05	55,38	54,38	49,32
T_173_A	97871,54	473460,16	1,5	32,67	38,17	49,00	32,67	39,17	55,05	55,19	54,19	49,12
T_173_B	97871,54	473460,16	4,5	35,15	40,02	49,00	35,15	41,02	55,05	55,26	54,26	49,20
T_173_C	97871,54	473460,16	7,5	38,73	41,23	49,00	38,73	42,23	55,05	55,37	54,37	49,30
T_174_A	97786,64	473361,70	1,5	40,69	33,66	49,00	40,69	34,66	55,05	55,24	54,24	49,18
T_174_B	97786,64	473361,70	4,5	41,89	33,92	49,00	41,89	34,92	55,05	55,29	54,29	49,23
T_174_C	97786,64	473361,70	7,5	43,63	37,67	49,00	43,63	38,67	55,05	55,44	54,44	49,38
T_175_A	97781,14	473361,49	1,5	41,28	33,86	49,00	41,28	34,86	55,05	55,27	54,27	49,20
T_175_B	97781,14	473361,49	4,5	42,46	34,33	49,00	42,46	35,33	55,05	55,33	54,33	49,26
T_175_C	97781,14	473361,49	7,5	43,87	37,36	49,00	43,87	38,36	55,05	55,45	54,45	49,39
T_176_A	97792,13	473361,91	1,5	40,62	33,73	49,00	40,62	34,73	55,05	55,24	54,24	49,18
T_176_B	97792,13	473361,91	4,5	41,78	34,01	49,00	41,78	35,01	55,05	55,29	54,29	49,23

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_176_C	97792,13	473361,91	7,5	43,60	37,83	49,00	43,60	38,83	55,05	55,45	54,45	49,39
T_177_A	97775,64	473361,28	1,5	41,50	34,46	49,00	41,50	35,46	55,05	55,28	54,28	49,22
T_177_B	97775,64	473361,28	4,5	42,71	34,52	49,00	42,71	35,52	55,05	55,34	54,34	49,28
T_177_C	97775,64	473361,28	7,5	43,82	36,86	49,00	43,82	37,86	55,05	55,44	54,44	49,38
T_178_A	97797,63	473362,12	1,5	40,34	33,47	49,00	40,34	34,47	55,05	55,23	54,23	49,17
T_178_B	97797,63	473362,12	4,5	41,48	33,69	49,00	41,48	34,69	55,05	55,27	54,27	49,21
T_178_C	97797,63	473362,12	7,5	43,37	37,03	49,00	43,37	38,03	55,05	55,42	54,42	49,35
T_179_A	97803,43	473355,96	1,5	39,97	35,16	49,00	39,97	36,16	55,05	55,24	54,24	49,17
T_179_B	97803,43	473355,96	4,5	41,05	35,84	49,00	41,05	36,84	55,05	55,28	54,28	49,22
T_179_C	97803,43	473355,96	7,5	41,97	36,98	49,00	41,97	37,98	55,05	55,34	54,34	49,28
T_17_A	97732,61	473511,79	1,5	43,86	38,58	49,00	43,86	39,58	55,05	55,48	54,48	49,42
T_17_B	97732,61	473511,79	4,5	45,47	39,87	49,00	45,47	40,87	55,05	55,65	54,65	49,59
T_17_C	97732,61	473511,79	7,5	45,99	40,97	49,00	45,99	41,97	55,05	55,74	54,74	49,69
T_180_A	97787,12	473348,96	1,5	40,49	31,07	49,00	40,49	32,07	55,05	55,22	54,22	49,15
T_180_B	97787,12	473348,96	4,5	41,52	31,30	49,00	41,52	32,30	55,05	55,26	54,26	49,20
T_180_C	97787,12	473348,96	7,5	42,63	31,96	49,00	42,63	32,96	55,05	55,32	54,32	49,25
T_181_A	97792,62	473349,17	1,5	40,92	30,83	49,00	40,92	31,83	55,05	55,23	54,23	49,17
T_181_B	97792,62	473349,17	4,5	41,91	31,14	49,00	41,91	32,14	55,05	55,28	54,28	49,21
T_181_C	97792,62	473349,17	7,5	43,20	31,96	49,00	43,20	32,96	55,05	55,35	54,35	49,29
T_182_A	97781,63	473348,75	1,5	40,50	30,47	49,00	40,50	31,47	55,05	55,22	54,22	49,15
T_182_B	97781,63	473348,75	4,5	41,48	30,70	49,00	41,48	31,70	55,05	55,26	54,26	49,19
T_182_C	97781,63	473348,75	7,5	42,65	31,51	49,00	42,65	32,51	55,05	55,32	54,32	49,25
T_183_A	97798,11	473349,38	1,5	41,10	31,55	49,00	41,10	32,55	55,05	55,24	54,24	49,18
T_183_B	97798,11	473349,38	4,5	41,87	31,98	49,00	41,87	32,98	55,05	55,28	54,28	49,22
T_183_C	97798,11	473349,38	7,5	43,33	32,69	49,00	43,33	33,69	55,05	55,36	54,36	49,30
T_184_A	97776,13	473348,54	1,5	40,87	29,52	49,00	40,87	30,52	55,05	55,23	54,23	49,16
T_184_B	97776,13	473348,54	4,5	41,93	29,76	49,00	41,93	30,76	55,05	55,27	54,27	49,21
T_184_C	97776,13	473348,54	7,5	42,91	30,20	49,00	42,91	31,20	55,05	55,32	54,32	49,26
T_185_A	97770,33	473354,70	1,5	42,25	25,21	49,00	42,25	26,21	55,05	55,28	54,28	49,21
T_185_B	97770,33	473354,70	4,5	43,51	24,56	49,00	43,51	25,56	55,05	55,35	54,35	49,29
T_185_C	97770,33	473354,70	7,5	44,67	25,49	49,00	44,67	26,49	55,05	55,44	54,44	49,37
T_186_A	97774,97	473318,20	1,5	39,23	29,75	49,00	39,23	30,75	55,05	55,18	54,18	49,11
T_186_B	97774,97	473318,20	4,5	40,19	30,12	49,00	40,19	31,12	55,05	55,21	54,21	49,14
T_186_C	97774,97	473318,20	7,5	41,96	32,31	49,00	41,96	33,31	55,05	55,29	54,29	49,22
T_187_A	97774,84	473323,70	1,5	37,49	27,60	49,00	37,49	28,60	55,05	55,14	54,14	49,07
T_187_B	97774,84	473323,70	4,5	38,61	28,06	49,00	38,61	29,06	55,05	55,16	54,16	49,09
T_187_C	97774,84	473323,70	7,5	40,78	31,21	49,00	40,78	32,21	55,05	55,23	54,23	49,17
T_188_A	97775,11	473312,70	1,5	39,19	28,03	49,00	39,19	29,03	55,05	55,17	54,17	49,11
T_188_B	97775,11	473312,70	4,5	40,40	28,39	49,00	40,40	29,39	55,05	55,21	54,21	49,14

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_188_C	97775,11	473312,70	7,5	42,18	29,93	49,00	42,18	30,93	55,05	55,28	54,28	49,22
T_189_A	97774,70	473329,20	1,5	37,31	25,27	49,00	37,31	26,27	55,05	55,13	54,13	49,06
T_189_B	97774,70	473329,20	4,5	38,77	25,70	49,00	38,77	26,70	55,05	55,16	54,16	49,09
T_189_C	97774,70	473329,20	7,5	40,72	29,32	49,00	40,72	30,32	55,05	55,22	54,22	49,16
T_18_A	97740,17	473510,67	1,5	44,17	38,92	49,00	44,17	39,92	55,05	55,51	54,51	49,45
T_18_B	97740,17	473510,67	4,5	45,69	40,38	49,00	45,69	41,38	55,05	55,69	54,69	49,63
T_18_C	97740,17	473510,67	7,5	46,49	42,41	49,00	46,49	43,41	55,05	55,87	54,87	49,82
T_190_A	97775,25	473307,20	1,5	38,69	26,34	49,00	38,69	27,34	55,05	55,16	54,16	49,09
T_190_B	97775,25	473307,20	4,5	40,13	26,64	49,00	40,13	27,64	55,05	55,20	54,20	49,13
T_190_C	97775,25	473307,20	7,5	42,11	28,31	49,00	42,11	29,31	55,05	55,28	54,28	49,21
T_191_A	97768,66	473304,06	1,5	42,57	24,40	49,00	42,57	25,40	55,05	55,29	54,29	49,23
T_191_B	97768,66	473304,06	4,5	43,33	23,58	49,00	43,33	24,58	55,05	55,34	54,34	49,27
T_191_C	97768,66	473304,06	7,5	44,37	21,73	49,00	44,37	22,73	55,05	55,41	54,41	49,35
T_192_A	97761,66	473317,87	1,5	43,70	22,48	49,00	43,70	23,48	55,05	55,36	54,36	49,30
T_192_B	97761,66	473317,87	4,5	44,42	22,26	49,00	44,42	23,26	55,05	55,41	54,41	49,35
T_192_C	97761,66	473317,87	7,5	45,12	23,05	49,00	45,12	24,05	55,05	55,47	54,47	49,41
T_193_A	97761,79	473312,37	1,5	43,16	22,68	49,00	43,16	23,68	55,05	55,33	54,33	49,26
T_193_B	97761,79	473312,37	4,5	43,74	23,85	49,00	43,74	24,85	55,05	55,36	54,36	49,30
T_193_C	97761,79	473312,37	7,5	44,55	26,36	49,00	44,55	27,36	55,05	55,43	54,43	49,37
T_194_A	97761,52	473323,37	1,5	43,30	22,86	49,00	43,30	23,86	55,05	55,33	54,33	49,27
T_194_B	97761,52	473323,37	4,5	44,25	22,50	49,00	44,25	23,50	55,05	55,40	54,40	49,34
T_194_C	97761,52	473323,37	7,5	45,00	23,37	49,00	45,00	24,37	55,05	55,46	54,46	49,40
T_195_A	97761,93	473306,87	1,5	43,22	22,98	49,00	43,22	23,98	55,05	55,33	54,33	49,27
T_195_B	97761,93	473306,87	4,5	43,66	25,25	49,00	43,66	26,25	55,05	55,36	54,36	49,30
T_195_C	97761,93	473306,87	7,5	44,43	27,40	49,00	44,43	28,40	55,05	55,42	54,42	49,36
T_196_A	97761,38	473328,87	1,5	42,79	24,07	49,00	42,79	25,07	55,05	55,30	54,30	49,24
T_196_B	97761,38	473328,87	4,5	43,76	23,53	49,00	43,76	24,53	55,05	55,36	54,36	49,30
T_196_C	97761,38	473328,87	7,5	44,63	24,58	49,00	44,63	25,58	55,05	55,43	54,43	49,37
T_197_A	97767,97	473332,01	1,5	40,54	26,26	49,00	40,54	27,26	55,05	55,21	54,21	49,14
T_197_B	97767,97	473332,01	4,5	42,17	25,85	49,00	42,17	26,85	55,05	55,27	54,27	49,21
T_197_C	97767,97	473332,01	7,5	43,23	28,87	49,00	43,23	29,87	55,05	55,34	54,34	49,28
T_198_A	97749,10	473322,49	1,5	40,31	30,11	49,00	40,31	31,11	55,05	55,21	54,21	49,14
T_198_B	97749,10	473322,49	4,5	41,61	30,13	49,00	41,61	31,13	55,05	55,26	54,26	49,19
T_198_C	97749,10	473322,49	7,5	43,23	34,41	49,00	43,23	35,41	55,05	55,37	54,37	49,31
T_199_A	97742,32	473319,09	1,5	42,25	24,15	49,00	42,25	25,15	55,05	55,28	54,28	49,21
T_199_B	97742,32	473319,09	4,5	42,90	23,62	49,00	42,90	24,62	55,05	55,31	54,31	49,25
T_199_C	97742,32	473319,09	7,5	43,91	24,93	49,00	43,91	25,93	55,05	55,38	54,38	49,31
T_19_A	97743,84	473503,97	1,5	40,65	34,71	49,00	40,65	35,71	55,05	55,25	54,25	49,19
T_19_B	97743,84	473503,97	4,5	41,47	36,81	49,00	41,47	37,81	55,05	55,31	54,31	49,25

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_19_C	97743,84	473503,97	7,5	43,25	39,84	49,00	43,25	40,84	55,05	55,48	54,48	49,42
T_200_A	97735,42	473322,26	1,5	44,84	22,80	49,00	44,84	23,80	55,05	55,45	54,45	49,39
T_200_B	97735,42	473322,26	4,5	45,51	22,79	49,00	45,51	23,79	55,05	55,51	54,51	49,45
T_200_C	97735,42	473322,26	7,5	45,80	25,31	49,00	45,80	26,31	55,05	55,54	54,54	49,48
T_201_A	97742,21	473325,66	1,5	42,01	31,37	49,00	42,01	32,37	55,05	55,28	54,28	49,22
T_201_B	97742,21	473325,66	4,5	43,31	31,98	49,00	43,31	32,98	55,05	55,36	54,36	49,29
T_201_C	97742,21	473325,66	7,5	44,22	35,59	49,00	44,22	36,59	55,05	55,45	54,45	49,39
T_202_A	97743,18	473303,68	1,5	42,60	26,06	49,00	42,60	27,06	55,05	55,30	54,30	49,23
T_202_B	97743,18	473303,68	4,5	43,31	27,60	49,00	43,31	28,60	55,05	55,34	54,34	49,28
T_202_C	97743,18	473303,68	7,5	43,86	33,18	49,00	43,86	34,18	55,05	55,40	54,40	49,34
T_203_A	97750,16	473300,51	1,5	38,73	26,40	49,00	38,73	27,40	55,05	55,16	54,16	49,09
T_203_B	97750,16	473300,51	4,5	40,45	27,52	49,00	40,45	28,52	55,05	55,21	54,21	49,14
T_203_C	97750,16	473300,51	7,5	42,77	31,63	49,00	42,77	32,63	55,05	55,32	54,32	49,26
T_204_A	97743,34	473296,99	1,5	43,51	22,69	49,00	43,51	23,69	55,05	55,35	54,35	49,28
T_204_B	97743,34	473296,99	4,5	43,96	22,45	49,00	43,96	23,45	55,05	55,38	54,38	49,32
T_204_C	97743,34	473296,99	7,5	44,75	21,35	49,00	44,75	22,35	55,05	55,44	54,44	49,38
T_205_A	97736,36	473300,16	1,5	45,27	21,91	49,00	45,27	22,91	55,05	55,49	54,49	49,43
T_205_B	97736,36	473300,16	4,5	45,73	22,16	49,00	45,73	23,16	55,05	55,53	54,53	49,47
T_205_C	97736,36	473300,16	7,5	45,97	23,45	49,00	45,97	24,45	55,05	55,56	54,56	49,50
T_206_A	97815,72	473325,64	1,5	51,25	34,50	49,00	51,25	35,50	55,05	56,60	55,60	50,56
T_206_B	97815,72	473325,64	4,5	50,64	34,91	49,00	50,64	35,91	55,05	56,43	55,43	50,39
T_206_C	97815,72	473325,64	7,5	49,63	35,52	49,00	49,63	36,52	55,05	56,19	55,19	50,15
T_206_D	97815,72	473325,64	10,5	48,66	37,14	49,00	48,66	38,14	55,05	56,02	55,02	49,97
T_207_A	97787,89	473325,03	1,5	39,98	23,63	49,00	39,98	24,63	55,05	55,19	54,19	49,12
T_207_B	97787,89	473325,03	4,5	40,97	23,55	49,00	40,97	24,55	55,05	55,22	54,22	49,15
T_207_C	97787,89	473325,03	7,5	42,31	23,63	49,00	42,31	24,63	55,05	55,28	54,28	49,21
T_207_D	97787,89	473325,03	10,5	45,15	26,77	49,00	45,15	27,77	55,05	55,48	54,48	49,42
T_208_A	97801,63	473330,18	1,5	40,42	32,83	49,00	40,42	33,83	55,05	55,23	54,23	49,16
T_208_B	97801,63	473330,18	4,5	41,39	33,50	49,00	41,39	34,50	55,05	55,27	54,27	49,20
T_208_C	97801,63	473330,18	7,5	42,24	34,08	49,00	42,24	35,08	55,05	55,31	54,31	49,25
T_208_D	97801,63	473330,18	10,5	44,23	36,82	49,00	44,23	37,82	55,05	55,47	54,47	49,41
T_209_A	97796,07	473329,99	1,5	39,34	32,32	49,00	39,34	33,32	55,05	55,19	54,19	49,13
T_209_B	97796,07	473329,99	4,5	40,62	32,97	49,00	40,62	33,97	55,05	55,24	54,24	49,17
T_209_C	97796,07	473329,99	7,5	41,60	33,60	49,00	41,60	34,60	55,05	55,28	54,28	49,21
T_209_D	97796,07	473329,99	10,5	43,91	36,98	49,00	43,91	37,98	55,05	55,45	54,45	49,39
T_20_A	97736,28	473505,09	1,5	41,41	36,32	49,00	41,41	37,32	55,05	55,30	54,30	49,24
T_20_B	97736,28	473505,09	4,5	42,20	37,07	49,00	42,20	38,07	55,05	55,35	54,35	49,29
T_20_C	97736,28	473505,09	7,5	43,57	38,29	49,00	43,57	39,29	55,05	55,45	54,45	49,39
T_210_A	97807,06	473330,37	1,5	42,12	33,93	49,00	42,12	34,93	55,05	55,31	54,31	49,24

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_210_B	97807,06	473330,37	4,5	42,62	34,42	49,00	42,62	35,42	55,05	55,34	54,34	49,27
T_210_C	97807,06	473330,37	7,5	43,26	34,91	49,00	43,26	35,91	55,05	55,38	54,38	49,32
T_210_D	97807,06	473330,37	10,5	44,95	37,20	49,00	44,95	38,20	55,05	55,54	54,54	49,48
T_211_A	97790,56	473329,81	1,5	39,47	32,90	49,00	39,47	33,90	55,05	55,20	54,20	49,13
T_211_B	97790,56	473329,81	4,5	40,89	33,32	49,00	40,89	34,32	55,05	55,25	54,25	49,18
T_211_C	97790,56	473329,81	7,5	41,70	34,00	49,00	41,70	35,00	55,05	55,29	54,29	49,22
T_211_D	97790,56	473329,81	10,5	44,20	37,46	49,00	44,20	38,46	55,05	55,48	54,48	49,42
T_212_A	97812,63	473330,55	1,5	45,28	34,75	49,00	45,28	35,75	55,05	55,53	54,53	49,47
T_212_B	97812,63	473330,55	4,5	45,18	35,19	49,00	45,18	36,19	55,05	55,53	54,53	49,47
T_212_C	97812,63	473330,55	7,5	45,13	35,68	49,00	45,13	36,68	55,05	55,53	54,53	49,47
T_212_D	97812,63	473330,55	10,5	45,91	37,57	49,00	45,91	38,57	55,05	55,64	54,64	49,58
T_213_A	97788,85	473299,40	1,5	41,41	27,62	49,00	41,41	28,62	55,05	55,24	54,24	49,18
T_213_B	97788,85	473299,40	4,5	42,45	28,40	49,00	42,45	29,40	55,05	55,29	54,29	49,23
T_213_C	97788,85	473299,40	7,5	43,75	28,25	49,00	43,75	29,25	55,05	55,37	54,37	49,31
T_213_D	97788,85	473299,40	10,5	45,57	23,63	49,00	45,57	24,63	55,05	55,52	54,52	49,46
T_214_A	97788,47	473310,00	1,5	40,74	24,71	49,00	40,74	25,71	55,05	55,21	54,21	49,15
T_214_B	97788,47	473310,00	4,5	41,70	25,79	49,00	41,70	26,79	55,05	55,25	54,25	49,19
T_214_C	97788,47	473310,00	7,5	43,10	28,17	49,00	43,10	29,17	55,05	55,33	54,33	49,27
T_214_D	97788,47	473310,00	10,5	45,46	24,08	49,00	45,46	25,08	55,05	55,51	54,51	49,45
T_215_A	97816,31	473310,66	1,5	51,03	34,26	49,00	51,03	35,26	55,05	56,53	55,53	50,49
T_215_B	97816,31	473310,66	4,5	50,60	34,67	49,00	50,60	35,67	55,05	56,42	55,42	50,38
T_215_C	97816,31	473310,66	7,5	49,81	34,10	49,00	49,81	35,10	55,05	56,22	55,22	50,17
T_215_D	97816,31	473310,66	10,5	49,05	36,01	49,00	49,05	37,01	55,05	56,08	55,08	50,03
T_216_A	97816,68	473300,41	1,5	50,59	31,19	49,00	50,59	32,19	55,05	56,40	55,40	50,35
T_216_B	97816,68	473300,41	4,5	50,23	31,40	49,00	50,23	32,40	55,05	56,30	55,30	50,26
T_216_C	97816,68	473300,41	7,5	49,57	31,49	49,00	49,57	32,49	55,05	56,15	55,15	50,10
T_216_D	97816,68	473300,41	10,5	48,74	34,57	49,00	48,74	35,57	55,05	56,00	55,00	49,95
T_217_A	97802,84	473297,42	1,5	43,04	24,47	49,00	43,04	25,47	55,05	55,32	54,32	49,26
T_217_B	97802,84	473297,42	4,5	44,17	24,75	49,00	44,17	25,75	55,05	55,40	54,40	49,33
T_217_C	97802,84	473297,42	7,5	45,08	20,61	49,00	45,08	21,61	55,05	55,47	54,47	49,41
T_217_D	97802,84	473297,42	10,5	45,13	21,80	49,00	45,13	22,80	55,05	55,47	54,47	49,41
T_218_A	97808,41	473297,63	1,5	44,05	23,99	49,00	44,05	24,99	55,05	55,39	54,39	49,32
T_218_B	97808,41	473297,63	4,5	44,97	23,13	49,00	44,97	24,13	55,05	55,46	54,46	49,40
T_218_C	97808,41	473297,63	7,5	45,76	20,58	49,00	45,76	21,58	55,05	55,54	54,54	49,48
T_218_D	97808,41	473297,63	10,5	45,76	21,88	49,00	45,76	22,88	55,05	55,54	54,54	49,48
T_219_A	97797,34	473297,22	1,5	42,44	24,95	49,00	42,44	25,95	55,05	55,29	54,29	49,22
T_219_B	97797,34	473297,22	4,5	43,74	25,46	49,00	43,74	26,46	55,05	55,37	54,37	49,30
T_219_C	97797,34	473297,22	7,5	44,98	20,50	49,00	44,98	21,50	55,05	55,46	54,46	49,40
T_219_D	97797,34	473297,22	10,5	44,87	21,76	49,00	44,87	22,76	55,05	55,45	54,45	49,39

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_21_A	97783,57	473469,58	1,5	37,80	42,87	49,00	37,80	43,87	55,05	55,44	54,44	49,38
T_21_B	97783,57	473469,58	4,5	39,16	44,08	49,00	39,16	45,08	55,05	55,57	54,57	49,51
T_21_C	97783,57	473469,58	7,5	41,35	45,83	49,00	41,35	46,83	55,05	55,82	54,82	49,76
T_220_A	97813,83	473297,82	1,5	45,98	24,43	49,00	45,98	25,43	55,05	55,56	54,56	49,50
T_220_B	97813,83	473297,82	4,5	46,52	24,20	49,00	46,52	25,20	55,05	55,62	54,62	49,57
T_220_C	97813,83	473297,82	7,5	46,96	20,89	49,00	46,96	21,89	55,05	55,68	54,68	49,62
T_220_D	97813,83	473297,82	10,5	46,70	21,61	49,00	46,70	22,61	55,05	55,64	54,64	49,59
T_221_A	97791,88	473297,03	1,5	42,16	25,02	49,00	42,16	26,02	55,05	55,27	54,27	49,21
T_221_B	97791,88	473297,03	4,5	43,38	26,28	49,00	43,38	27,28	55,05	55,34	54,34	49,28
T_221_C	97791,88	473297,03	7,5	44,79	21,44	49,00	44,79	22,44	55,05	55,44	54,44	49,38
T_221_D	97791,88	473297,03	10,5	44,76	22,57	49,00	44,76	23,57	55,05	55,44	54,44	49,38
T_222_A	97835,01	473329,39	1,5	42,40	33,44	49,00	42,40	34,44	55,05	55,32	54,32	49,25
T_222_B	97835,01	473329,39	4,5	42,83	34,11	49,00	42,83	35,11	55,05	55,34	54,34	49,28
T_222_C	97835,01	473329,39	7,5	44,55	34,33	49,00	44,55	35,33	55,05	55,46	54,46	49,40
T_223_A	97829,51	473329,26	1,5	45,27	34,52	49,00	45,27	35,52	55,05	55,53	54,53	49,47
T_223_B	97829,51	473329,26	4,5	45,16	35,44	49,00	45,16	36,44	55,05	55,53	54,53	49,47
T_223_C	97829,51	473329,26	7,5	45,66	35,21	49,00	45,66	36,21	55,05	55,57	54,57	49,52
T_224_A	97840,51	473329,52	1,5	40,61	32,62	49,00	40,61	33,62	55,05	55,23	54,23	49,17
T_224_B	97840,51	473329,52	4,5	41,42	33,27	49,00	41,42	34,27	55,05	55,27	54,27	49,20
T_224_C	97840,51	473329,52	7,5	43,88	34,12	49,00	43,88	35,12	55,05	55,41	54,41	49,35
T_225_A	97842,13	473326,11	1,5	36,91	32,30	49,00	36,91	33,30	55,05	55,14	54,14	49,08
T_225_B	97842,13	473326,11	4,5	38,67	32,62	49,00	38,67	33,62	55,05	55,18	54,18	49,11
T_225_C	97842,13	473326,11	7,5	41,76	33,55	49,00	41,76	34,55	55,05	55,29	54,29	49,22
T_226_A	97835,17	473322,49	1,5	44,43	28,34	49,00	44,43	29,34	55,05	55,42	54,42	49,36
T_226_B	97835,17	473322,49	4,5	44,71	29,08	49,00	44,71	30,08	55,05	55,45	54,45	49,39
T_226_C	97835,17	473322,49	7,5	45,05	29,85	49,00	45,05	30,85	55,05	55,48	54,48	49,42
T_227_A	97840,67	473322,62	1,5	42,14	26,95	49,00	42,14	27,95	55,05	55,27	54,27	49,21
T_227_B	97840,67	473322,62	4,5	42,72	26,15	49,00	42,72	27,15	55,05	55,30	54,30	49,24
T_227_C	97840,67	473322,62	7,5	43,82	26,31	49,00	43,82	27,31	55,05	55,37	54,37	49,31
T_228_A	97829,67	473322,37	1,5	47,20	26,03	49,00	47,20	27,03	55,05	55,72	54,72	49,66
T_228_B	97829,67	473322,37	4,5	46,98	26,32	49,00	46,98	27,32	55,05	55,69	54,69	49,63
T_228_C	97829,67	473322,37	7,5	46,62	27,96	49,00	46,62	28,96	55,05	55,64	54,64	49,58
T_229_A	97828,05	473325,78	1,5	50,63	30,22	49,00	50,63	31,22	55,05	56,40	55,40	50,36
T_229_B	97828,05	473325,78	4,5	50,20	30,73	49,00	50,20	31,73	55,05	56,30	55,30	50,25
T_229_C	97828,05	473325,78	7,5	49,71	27,30	49,00	49,71	28,30	55,05	56,17	55,17	50,12
T_22_A	97786,74	473474,07	1,5	37,57	42,83	49,00	37,57	43,83	55,05	55,44	54,44	49,38
T_22_B	97786,74	473474,07	4,5	39,16	44,12	49,00	39,16	45,12	55,05	55,57	54,57	49,51
T_22_C	97786,74	473474,07	7,5	41,31	45,96	49,00	41,31	46,96	55,05	55,83	54,83	49,78
T_230_A	97835,66	473315,10	1,5	43,75	25,51	49,00	43,75	26,51	55,05	55,37	54,37	49,30

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_230_B	97835,66	473315,10	4,5	44,09	25,61	49,00	44,09	26,61	55,05	55,39	54,39	49,33
T_230_C	97835,66	473315,10	7,5	44,19	26,63	49,00	44,19	27,63	55,05	55,40	54,40	49,34
T_231_A	97842,63	473311,92	1,5	36,75	31,15	49,00	36,75	32,15	55,05	55,14	54,14	49,07
T_231_B	97842,63	473311,92	4,5	38,26	31,88	49,00	38,26	32,88	55,05	55,17	54,17	49,10
T_231_C	97842,63	473311,92	7,5	40,43	32,80	49,00	40,43	33,80	55,05	55,23	54,23	49,16
T_232_A	97835,84	473308,35	1,5	45,43	28,02	49,00	45,43	29,02	55,05	55,51	54,51	49,45
T_232_B	97835,84	473308,35	4,5	45,86	29,54	49,00	45,86	30,54	55,05	55,56	54,56	49,50
T_232_C	97835,84	473308,35	7,5	46,10	29,84	49,00	46,10	30,84	55,05	55,59	54,59	49,53
T_233_A	97828,87	473311,54	1,5	50,90	29,62	49,00	50,90	30,62	55,05	56,47	55,47	50,43
T_233_B	97828,87	473311,54	4,5	50,52	29,94	49,00	50,52	30,94	55,05	56,37	55,37	50,33
T_233_C	97828,87	473311,54	7,5	49,79	29,94	49,00	49,79	30,94	55,05	56,20	55,20	50,15
T_234_A	97847,47	473299,68	1,5	41,84	30,37	49,00	41,84	31,37	55,05	55,27	54,27	49,21
T_234_B	97847,47	473299,68	4,5	42,73	31,63	49,00	42,73	32,63	55,05	55,32	54,32	49,26
T_234_C	97847,47	473299,68	7,5	43,25	32,79	49,00	43,25	33,79	55,05	55,36	54,36	49,30
T_235_A	97855,08	473298,97	1,5	37,69	31,90	49,00	37,69	32,90	55,05	55,15	54,15	49,09
T_235_B	97855,08	473298,97	4,5	38,74	33,14	49,00	38,74	34,14	55,05	55,18	54,18	49,12
T_235_C	97855,08	473298,97	7,5	40,50	33,62	49,00	40,50	34,62	55,05	55,24	54,24	49,17
T_236_A	97849,94	473293,31	1,5	42,10	26,03	49,00	42,10	27,03	55,05	55,27	54,27	49,21
T_236_B	97849,94	473293,31	4,5	42,53	26,09	49,00	42,53	27,09	55,05	55,29	54,29	49,23
T_236_C	97849,94	473293,31	7,5	43,38	25,94	49,00	43,38	26,94	55,05	55,34	54,34	49,28
T_237_A	97842,32	473294,02	1,5	47,56	27,88	49,00	47,56	28,88	55,05	55,77	54,77	49,72
T_237_B	97842,32	473294,02	4,5	47,77	27,89	49,00	47,77	28,89	55,05	55,80	54,80	49,75
T_237_C	97842,32	473294,02	7,5	47,72	26,69	49,00	47,72	27,69	55,05	55,79	54,79	49,74
T_238_A	97849,71	473287,73	1,5	43,52	23,45	49,00	43,52	24,45	55,05	55,35	54,35	49,29
T_238_B	97849,71	473287,73	4,5	43,85	24,04	49,00	43,85	25,04	55,05	55,37	54,37	49,31
T_238_C	97849,71	473287,73	7,5	44,18	26,49	49,00	44,18	27,49	55,05	55,40	54,40	49,34
T_239_A	97858,17	473284,56	1,5	35,42	31,44	49,00	35,42	32,44	55,05	55,12	54,12	49,05
T_239_B	97858,17	473284,56	4,5	37,15	32,63	49,00	37,15	33,63	55,05	55,15	54,15	49,08
T_239_C	97858,17	473284,56	7,5	39,38	31,71	49,00	39,38	32,71	55,05	55,19	54,19	49,12
T_23_A	97780,40	473465,08	1,5	37,46	42,69	49,00	37,46	43,69	55,05	55,43	54,43	49,36
T_23_B	97780,40	473465,08	4,5	38,81	43,85	49,00	38,81	44,85	55,05	55,54	54,54	49,48
T_23_C	97780,40	473465,08	7,5	41,09	45,58	49,00	41,09	46,58	55,05	55,78	54,78	49,72
T_240_A	97853,98	473276,56	1,5	42,61	28,79	49,00	42,61	29,79	55,05	55,30	54,30	49,24
T_240_B	97853,98	473276,56	4,5	42,75	29,07	49,00	42,75	30,07	55,05	55,31	54,31	49,25
T_240_C	97853,98	473276,56	7,5	43,21	29,08	49,00	43,21	30,08	55,05	55,34	54,34	49,28
T_241_A	97845,51	473279,73	1,5	50,80	30,72	49,00	50,80	31,72	55,05	56,45	55,45	50,41
T_241_B	97845,51	473279,73	4,5	50,42	30,45	49,00	50,42	31,45	55,05	56,35	55,35	50,31
T_241_C	97845,51	473279,73	7,5	49,68	29,85	49,00	49,68	30,85	55,05	56,17	55,17	50,12
T_242_A	97856,09	473271,00	1,5	43,04	25,18	49,00	43,04	26,18	55,05	55,32	54,32	49,26

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_242_B	97856,09	473271,00	4,5	43,28	25,72	49,00	43,28	26,72	55,05	55,34	54,34	49,27
T_242_C	97856,09	473271,00	7,5	43,74	27,87	49,00	43,74	28,87	55,05	55,37	54,37	49,31
T_243_A	97864,61	473267,74	1,5	34,63	30,10	49,00	34,63	31,10	55,05	55,11	54,11	49,04
T_243_B	97864,61	473267,74	4,5	37,36	31,36	49,00	37,36	32,36	55,05	55,15	54,15	49,08
T_243_C	97864,61	473267,74	7,5	39,54	32,98	49,00	39,54	33,98	55,05	55,20	54,20	49,14
T_244_A	97860,44	473259,64	1,5	45,87	24,19	49,00	45,87	25,19	55,05	55,55	54,55	49,49
T_244_B	97860,44	473259,64	4,5	46,15	24,23	49,00	46,15	25,23	55,05	55,58	54,58	49,52
T_244_C	97860,44	473259,64	7,5	46,34	20,69	49,00	46,34	21,69	55,05	55,60	54,60	49,54
T_245_A	97851,92	473262,89	1,5	50,71	30,29	49,00	50,71	31,29	55,05	56,42	55,42	50,38
T_245_B	97851,92	473262,89	4,5	50,27	30,91	49,00	50,27	31,91	55,05	56,31	55,31	50,27
T_245_C	97851,92	473262,89	7,5	49,53	28,95	49,00	49,53	29,95	55,05	56,13	55,13	50,09
T_246_A	97876,44	473249,46	1,5	46,81	25,68	49,00	46,81	26,68	55,05	55,66	54,66	49,61
T_246_B	97876,44	473249,46	4,5	46,98	27,00	49,00	46,98	28,00	55,05	55,69	54,69	49,63
T_246_C	97876,44	473249,46	7,5	46,97	29,44	49,00	46,97	30,44	55,05	55,69	54,69	49,63
T_247_A	97887,02	473260,35	1,5	35,47	29,69	49,00	35,47	30,69	55,05	55,11	54,11	49,05
T_247_B	97887,02	473260,35	4,5	38,26	31,17	49,00	38,26	32,17	55,05	55,16	54,16	49,10
T_247_C	97887,02	473260,35	7,5	41,77	30,16	49,00	41,77	31,16	55,05	55,27	54,27	49,20
T_248_A	97881,89	473258,37	1,5	36,52	28,75	49,00	36,52	29,75	55,05	55,12	54,12	49,06
T_248_B	97881,89	473258,37	4,5	39,01	30,10	49,00	39,01	31,10	55,05	55,17	54,17	49,11
T_248_C	97881,89	473258,37	7,5	41,81	30,64	49,00	41,81	31,64	55,05	55,27	54,27	49,21
T_249_A	97892,15	473262,34	1,5	34,80	29,35	49,00	34,80	30,35	55,05	55,11	54,11	49,04
T_249_B	97892,15	473262,34	4,5	37,66	30,14	49,00	37,66	31,14	55,05	55,15	54,15	49,08
T_249_C	97892,15	473262,34	7,5	41,55	30,41	49,00	41,55	31,41	55,05	55,26	54,26	49,19
T_24_A	97789,91	473478,56	1,5	37,79	42,81	49,00	37,79	43,81	55,05	55,44	54,44	49,38
T_24_B	97789,91	473478,56	4,5	39,36	44,18	49,00	39,36	45,18	55,05	55,58	54,58	49,52
T_24_C	97789,91	473478,56	7,5	41,52	46,11	49,00	41,52	47,11	55,05	55,86	54,86	49,81
T_250_A	97876,76	473256,39	1,5	38,57	28,57	49,00	38,57	29,57	55,05	55,16	54,16	49,09
T_250_B	97876,76	473256,39	4,5	40,48	29,49	49,00	40,48	30,49	55,05	55,21	54,21	49,15
T_250_C	97876,76	473256,39	7,5	42,40	30,97	49,00	42,40	31,97	55,05	55,30	54,30	49,24
T_251_A	97897,28	473264,32	1,5	34,01	30,89	49,00	34,01	31,89	55,05	55,10	54,10	49,04
T_251_B	97897,28	473264,32	4,5	37,23	31,54	49,00	37,23	32,54	55,05	55,15	54,15	49,08
T_251_C	97897,28	473264,32	7,5	40,75	30,98	49,00	40,75	31,98	55,05	55,23	54,23	49,16
T_252_A	97902,18	473259,42	1,5	46,10	31,07	49,00	46,10	32,07	55,05	55,59	54,59	49,53
T_252_B	97902,18	473259,42	4,5	46,65	30,98	49,00	46,65	31,98	55,05	55,65	54,65	49,60
T_252_C	97902,18	473259,42	7,5	46,96	31,46	49,00	46,96	32,46	55,05	55,70	54,70	49,64
T_253_A	97891,60	473248,53	1,5	50,97	25,31	49,00	50,97	26,31	55,05	56,49	55,49	50,45
T_253_B	97891,60	473248,53	4,5	50,71	23,74	49,00	50,71	24,74	55,05	56,41	55,41	50,37
T_253_C	97891,60	473248,53	7,5	50,08	25,80	49,00	50,08	26,80	55,05	56,26	55,26	50,21
T_254_A	97896,73	473250,51	1,5	51,26	24,12	49,00	51,26	25,12	55,05	56,57	55,57	50,53

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_254_B	97896,73	473250,51	4,5	50,95	23,83	49,00	50,95	24,83	55,05	56,48	55,48	50,44
T_254_C	97896,73	473250,51	7,5	50,30	24,76	49,00	50,30	25,76	55,05	56,31	55,31	50,26
T_255_A	97886,47	473246,55	1,5	50,76	26,33	49,00	50,76	27,33	55,05	56,43	55,43	50,39
T_255_B	97886,47	473246,55	4,5	50,55	25,41	49,00	50,55	26,41	55,05	56,37	55,37	50,33
T_255_C	97886,47	473246,55	7,5	49,96	26,30	49,00	49,96	27,30	55,05	56,23	55,23	50,18
T_256_A	97901,86	473252,50	1,5	51,57	24,55	49,00	51,57	25,55	55,05	56,66	55,66	50,63
T_256_B	97901,86	473252,50	4,5	51,16	24,78	49,00	51,16	25,78	55,05	56,54	55,54	50,50
T_256_C	97901,86	473252,50	7,5	50,49	20,53	49,00	50,49	21,53	55,05	56,35	55,35	50,31
T_257_A	97881,34	473244,56	1,5	50,76	25,61	49,00	50,76	26,61	55,05	56,43	55,43	50,39
T_257_B	97881,34	473244,56	4,5	50,49	25,01	49,00	50,49	26,01	55,05	56,36	55,36	50,31
T_257_C	97881,34	473244,56	7,5	49,83	25,92	49,00	49,83	26,92	55,05	56,20	55,20	50,15
T_258_A	97862,86	473236,66	1,5	51,90	27,70	49,00	51,90	28,70	55,05	56,77	55,77	50,74
T_258_B	97862,86	473236,66	4,5	51,41	28,66	49,00	51,41	29,66	55,05	56,62	55,62	50,58
T_258_C	97862,86	473236,66	7,5	50,68	30,80	49,00	50,68	31,80	55,05	56,42	55,42	50,38
T_259_A	97861,26	473220,02	1,5	42,81	23,30	49,00	42,81	24,30	55,05	55,31	54,31	49,24
T_259_B	97861,26	473220,02	4,5	43,72	22,40	49,00	43,72	23,40	55,05	55,36	54,36	49,30
T_259_C	97861,26	473220,02	7,5	44,31	23,67	49,00	44,31	24,67	55,05	55,41	54,41	49,34
T_25_A	97777,23	473460,59	1,5	37,26	42,66	49,00	37,26	43,66	55,05	55,42	54,42	49,36
T_25_B	97777,23	473460,59	4,5	38,76	43,74	49,00	38,76	44,74	55,05	55,53	54,53	49,47
T_25_C	97777,23	473460,59	7,5	41,14	45,42	49,00	41,14	46,42	55,05	55,76	54,76	49,71
T_260_A	97863,58	473225,00	1,5	44,37	21,63	49,00	44,37	22,63	55,05	55,41	54,41	49,35
T_260_B	97863,58	473225,00	4,5	45,09	22,27	49,00	45,09	23,27	55,05	55,47	54,47	49,41
T_260_C	97863,58	473225,00	7,5	45,48	23,12	49,00	45,48	24,12	55,05	55,51	54,51	49,45
T_261_A	97858,94	473215,03	1,5	41,68	23,34	49,00	41,68	24,34	55,05	55,25	54,25	49,18
T_261_B	97858,94	473215,03	4,5	42,76	22,31	49,00	42,76	23,31	55,05	55,30	54,30	49,24
T_261_C	97858,94	473215,03	7,5	43,48	23,31	49,00	43,48	24,31	55,05	55,35	54,35	49,28
T_262_A	97865,90	473229,99	1,5	46,43	22,40	49,00	46,43	23,40	55,05	55,61	54,61	49,55
T_262_B	97865,90	473229,99	4,5	46,86	23,33	49,00	46,86	24,33	55,05	55,67	54,67	49,61
T_262_C	97865,90	473229,99	7,5	46,86	24,44	49,00	46,86	25,44	55,05	55,67	54,67	49,61
T_263_A	97856,62	473210,04	1,5	41,16	23,08	49,00	41,16	24,08	55,05	55,23	54,23	49,16
T_263_B	97856,62	473210,04	4,5	42,26	22,62	49,00	42,26	23,62	55,05	55,28	54,28	49,21
T_263_C	97856,62	473210,04	7,5	43,13	23,01	49,00	43,13	24,01	55,05	55,32	54,32	49,26
T_264_A	97849,57	473208,07	1,5	39,11	17,60	49,00	39,11	18,60	55,05	55,16	54,16	49,09
T_264_B	97849,57	473208,07	4,5	39,75	17,56	49,00	39,75	18,56	55,05	55,18	54,18	49,11
T_264_C	97849,57	473208,07	7,5	41,02	18,28	49,00	41,02	19,28	55,05	55,22	54,22	49,15
T_265_A	97851,17	473224,71	1,5	41,80	25,87	49,00	41,80	26,87	55,05	55,26	54,26	49,19
T_265_B	97851,17	473224,71	4,5	43,01	26,50	49,00	43,01	27,50	55,05	55,32	54,32	49,26
T_265_C	97851,17	473224,71	7,5	44,32	29,87	49,00	44,32	30,87	55,05	55,42	54,42	49,36
T_266_A	97848,85	473219,72	1,5	39,99	25,92	49,00	39,99	26,92	55,05	55,19	54,19	49,12

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_266_B	97848,85	473219,72	4,5	41,60	26,65	49,00	41,60	27,65	55,05	55,25	54,25	49,18
T_266_C	97848,85	473219,72	7,5	43,34	30,14	49,00	43,34	31,14	55,05	55,35	54,35	49,29
T_267_A	97853,49	473229,70	1,5	43,22	25,25	49,00	43,22	26,25	55,05	55,33	54,33	49,27
T_267_B	97853,49	473229,70	4,5	44,11	26,32	49,00	44,11	27,32	55,05	55,39	54,39	49,33
T_267_C	97853,49	473229,70	7,5	45,25	29,44	49,00	45,25	30,44	55,05	55,50	54,50	49,44
T_268_A	97846,53	473214,74	1,5	38,51	25,65	49,00	38,51	26,65	55,05	55,15	54,15	49,08
T_268_B	97846,53	473214,74	4,5	40,35	27,19	49,00	40,35	28,19	55,05	55,20	54,20	49,14
T_268_C	97846,53	473214,74	7,5	42,10	30,05	49,00	42,10	31,05	55,05	55,28	54,28	49,22
T_269_A	97855,81	473234,68	1,5	45,41	25,84	49,00	45,41	26,84	55,05	55,50	54,50	49,44
T_269_B	97855,81	473234,68	4,5	45,88	27,16	49,00	45,88	28,16	55,05	55,55	54,55	49,50
T_269_C	97855,81	473234,68	7,5	46,39	29,67	49,00	46,39	30,67	55,05	55,62	54,62	49,56
T_26_A	97793,08	473483,06	1,5	38,04	43,04	49,00	38,04	44,04	55,05	55,46	54,46	49,40
T_26_B	97793,08	473483,06	4,5	39,66	44,53	49,00	39,66	45,53	55,05	55,62	54,62	49,56
T_26_C	97793,08	473483,06	7,5	41,90	46,43	49,00	41,90	47,43	55,05	55,92	54,92	49,87
T_270_A	97886,07	473229,09	1,5	49,44	20,53	49,00	49,44	21,53	55,05	56,11	55,11	50,06
T_270_B	97886,07	473229,09	4,5	49,75	21,96	49,00	49,75	22,96	55,05	56,18	55,18	50,13
T_270_C	97886,07	473229,09	7,5	49,77	27,43	49,00	49,77	28,43	55,05	56,18	55,18	50,14
T_271_A	97886,72	473217,28	1,5	41,50	24,94	49,00	41,50	25,94	55,05	55,24	54,24	49,18
T_271_B	97886,72	473217,28	4,5	42,84	26,70	49,00	42,84	27,70	55,05	55,31	54,31	49,25
T_271_C	97886,72	473217,28	7,5	43,86	22,40	49,00	43,86	23,40	55,05	55,37	54,37	49,31
T_272_A	97889,06	473222,26	1,5	42,15	25,05	49,00	42,15	26,05	55,05	55,27	54,27	49,21
T_272_B	97889,06	473222,26	4,5	43,58	25,80	49,00	43,58	26,80	55,05	55,36	54,36	49,29
T_272_C	97889,06	473222,26	7,5	44,67	23,47	49,00	44,67	24,47	55,05	55,43	54,43	49,37
T_273_A	97884,39	473212,30	1,5	40,64	25,96	49,00	40,64	26,96	55,05	55,21	54,21	49,15
T_273_B	97884,39	473212,30	4,5	42,08	27,45	49,00	42,08	28,45	55,05	55,27	54,27	49,21
T_273_C	97884,39	473212,30	7,5	43,25	21,32	49,00	43,25	22,32	55,05	55,33	54,33	49,27
T_274_A	97877,22	473210,23	1,5	37,35	25,65	49,00	37,35	26,65	55,05	55,13	54,13	49,06
T_274_B	97877,22	473210,23	4,5	38,42	27,50	49,00	38,42	28,50	55,05	55,15	54,15	49,09
T_274_C	97877,22	473210,23	7,5	40,08	27,86	49,00	40,08	28,86	55,05	55,20	54,20	49,13
T_275_A	97876,57	473222,04	1,5	44,42	25,98	49,00	44,42	26,98	55,05	55,42	54,42	49,35
T_275_B	97876,57	473222,04	4,5	44,84	27,80	49,00	44,84	28,80	55,05	55,45	54,45	49,39
T_275_C	97876,57	473222,04	7,5	45,29	30,88	49,00	45,29	31,88	55,05	55,51	54,51	49,45
T_276_A	97874,24	473217,06	1,5	42,89	26,33	49,00	42,89	27,33	55,05	55,31	54,31	49,25
T_276_B	97874,24	473217,06	4,5	43,59	28,22	49,00	43,59	29,22	55,05	55,36	54,36	49,30
T_276_C	97874,24	473217,06	7,5	44,22	31,38	49,00	44,22	32,38	55,05	55,42	54,42	49,35
T_277_A	97878,91	473227,01	1,5	46,97	25,17	49,00	46,97	26,17	55,05	55,68	54,68	49,63
T_277_B	97878,91	473227,01	4,5	47,12	27,07	49,00	47,12	28,07	55,05	55,71	54,71	49,65
T_277_C	97878,91	473227,01	7,5	47,09	29,88	49,00	47,09	30,88	55,05	55,71	54,71	49,65
T_278_A	97824,04	473227,93	1,5	38,98	28,42	49,00	38,98	29,42	55,05	55,17	54,17	49,10

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_278_B	97824,04	473227,93	4,5	40,25	29,44	49,00	40,25	30,44	55,05	55,21	54,21	49,14
T_278_C	97824,04	473227,93	7,5	41,73	30,80	49,00	41,73	31,80	55,05	55,27	54,27	49,20
T_279_A	97832,42	473231,59	1,5	42,79	26,81	49,00	42,79	27,81	55,05	55,31	54,31	49,24
T_279_B	97832,42	473231,59	4,5	44,24	27,78	49,00	44,24	28,78	55,05	55,41	54,41	49,34
T_279_C	97832,42	473231,59	7,5	45,56	30,42	49,00	45,56	31,42	55,05	55,53	54,53	49,47
T_27_A	97774,06	473456,09	1,5	38,58	42,19	49,00	38,58	43,19	55,05	55,42	54,42	49,35
T_27_B	97774,06	473456,09	4,5	39,75	43,16	49,00	39,75	44,16	55,05	55,51	54,51	49,45
T_27_C	97774,06	473456,09	7,5	41,64	44,88	49,00	41,64	45,88	55,05	55,72	54,72	49,66
T_280_A	97835,23	473222,90	1,5	40,26	25,16	49,00	40,26	26,16	55,05	55,20	54,20	49,13
T_280_B	97835,23	473222,90	4,5	41,66	26,56	49,00	41,66	27,56	55,05	55,25	54,25	49,19
T_280_C	97835,23	473222,90	7,5	43,16	28,65	49,00	43,16	29,65	55,05	55,33	54,33	49,27
T_281_A	97826,86	473219,23	1,5	39,30	23,01	49,00	39,30	24,01	55,05	55,17	54,17	49,10
T_281_B	97826,86	473219,23	4,5	40,20	23,58	49,00	40,20	24,58	55,05	55,19	54,19	49,13
T_281_C	97826,86	473219,23	7,5	41,54	26,71	49,00	41,54	27,71	55,05	55,25	54,25	49,18
T_282_A	97816,13	473238,89	1,5	41,70	28,62	49,00	41,70	29,62	55,05	55,26	54,26	49,19
T_282_B	97816,13	473238,89	4,5	43,24	28,98	49,00	43,24	29,98	55,05	55,34	54,34	49,28
T_282_C	97816,13	473238,89	7,5	44,75	31,37	49,00	44,75	32,37	55,05	55,46	54,46	49,40
T_283_A	97818,69	473230,19	1,5	37,53	27,32	49,00	37,53	28,32	55,05	55,14	54,14	49,07
T_283_B	97818,69	473230,19	4,5	39,51	28,55	49,00	39,51	29,55	55,05	55,18	54,18	49,12
T_283_C	97818,69	473230,19	7,5	41,71	30,32	49,00	41,71	31,32	55,05	55,26	54,26	49,20
T_284_A	97810,30	473226,77	1,5	41,13	18,55	49,00	41,13	19,55	55,05	55,22	54,22	49,16
T_284_B	97810,30	473226,77	4,5	41,64	18,34	49,00	41,64	19,34	55,05	55,24	54,24	49,18
T_284_C	97810,30	473226,77	7,5	42,43	18,73	49,00	42,43	19,73	55,05	55,28	54,28	49,22
T_285_A	97807,73	473235,47	1,5	40,02	29,15	49,00	40,02	30,15	55,05	55,20	54,20	49,13
T_285_B	97807,73	473235,47	4,5	41,04	29,24	49,00	41,04	30,24	55,05	55,23	54,23	49,17
T_285_C	97807,73	473235,47	7,5	42,81	30,55	49,00	42,81	31,55	55,05	55,32	54,32	49,26
T_286_A	97795,47	473249,35	1,5	40,66	26,40	49,00	40,66	27,40	55,05	55,21	54,21	49,15
T_286_B	97795,47	473249,35	4,5	41,92	28,35	49,00	41,92	29,35	55,05	55,27	54,27	49,20
T_286_C	97795,47	473249,35	7,5	43,79	29,26	49,00	43,79	30,26	55,05	55,38	54,38	49,31
T_287_A	97799,23	473242,37	1,5	40,37	28,89	49,00	40,37	29,89	55,05	55,21	54,21	49,14
T_287_B	97799,23	473242,37	4,5	41,77	29,72	49,00	41,77	30,72	55,05	55,26	54,26	49,20
T_287_C	97799,23	473242,37	7,5	43,37	30,56	49,00	43,37	31,56	55,05	55,35	54,35	49,29
T_288_A	97799,05	473247,87	1,5	40,77	27,31	49,00	40,77	28,31	55,05	55,22	54,22	49,15
T_288_B	97799,05	473247,87	4,5	42,38	28,88	49,00	42,38	29,88	55,05	55,29	54,29	49,23
T_288_C	97799,05	473247,87	7,5	43,94	29,73	49,00	43,94	30,73	55,05	55,39	54,39	49,33
T_289_A	97799,41	473236,87	1,5	39,06	28,94	49,00	39,06	29,94	55,05	55,17	54,17	49,10
T_289_B	97799,41	473236,87	4,5	40,55	29,47	49,00	40,55	30,47	55,05	55,22	54,22	49,15
T_289_C	97799,41	473236,87	7,5	42,72	30,57	49,00	42,72	31,57	55,05	55,32	54,32	49,25
T_28_A	97796,25	473487,55	1,5	38,14	43,14	49,00	38,14	44,14	55,05	55,47	54,47	49,41

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_28_B	97796,25	473487,55	4,5	39,80	44,92	49,00	39,80	45,92	55,05	55,66	54,66	49,61
T_28_C	97796,25	473487,55	7,5	41,89	46,73	49,00	41,89	47,73	55,05	55,96	54,96	49,91
T_290_A	97795,94	473235,16	1,5	40,50	18,75	49,00	40,50	19,75	55,05	55,20	54,20	49,13
T_290_B	97795,94	473235,16	4,5	41,62	18,71	49,00	41,62	19,71	55,05	55,24	54,24	49,18
T_290_C	97795,94	473235,16	7,5	43,58	19,25	49,00	43,58	20,25	55,05	55,35	54,35	49,29
T_291_A	97792,18	473242,14	1,5	40,99	20,96	49,00	40,99	21,96	55,05	55,22	54,22	49,15
T_291_B	97792,18	473242,14	4,5	41,92	21,02	49,00	41,92	22,02	55,05	55,26	54,26	49,19
T_291_C	97792,18	473242,14	7,5	43,99	21,44	49,00	43,99	22,44	55,05	55,38	54,38	49,32
T_292_A	97792,36	473236,64	1,5	41,29	21,27	49,00	41,29	22,27	55,05	55,23	54,23	49,17
T_292_B	97792,36	473236,64	4,5	42,12	21,60	49,00	42,12	22,60	55,05	55,27	54,27	49,20
T_292_C	97792,36	473236,64	7,5	44,04	21,22	49,00	44,04	22,22	55,05	55,38	54,38	49,32
T_293_A	97792,00	473247,64	1,5	41,23	22,64	49,00	41,23	23,64	55,05	55,23	54,23	49,16
T_293_B	97792,00	473247,64	4,5	42,29	22,85	49,00	42,29	23,85	55,05	55,28	54,28	49,21
T_293_C	97792,00	473247,64	7,5	44,16	23,46	49,00	44,16	24,46	55,05	55,39	54,39	49,33
T_294_A	97854,88	473193,67	1,5	41,75	25,90	49,00	41,75	26,90	55,05	55,25	54,25	49,19
T_294_B	97854,88	473193,67	4,5	42,65	27,25	49,00	42,65	28,25	55,05	55,30	54,30	49,24
T_294_C	97854,88	473193,67	7,5	43,73	27,84	49,00	43,73	28,84	55,05	55,37	54,37	49,31
T_294_D	97854,88	473193,67	10,5	44,80	30,78	49,00	44,80	31,78	55,05	55,46	54,46	49,40
T_295_A	97864,88	473189,09	1,5	40,33	26,22	49,00	40,33	27,22	55,05	55,20	54,20	49,14
T_295_B	97864,88	473189,09	4,5	41,40	27,99	49,00	41,40	28,99	55,05	55,24	54,24	49,18
T_295_C	97864,88	473189,09	7,5	42,85	29,28	49,00	42,85	30,28	55,05	55,32	54,32	49,25
T_295_D	97864,88	473189,09	10,5	44,51	30,66	49,00	44,51	31,66	55,05	55,44	54,44	49,37
T_296_A	97859,26	473167,40	1,5	38,93	18,26	49,00	38,93	19,26	55,05	55,16	54,16	49,09
T_296_B	97859,26	473167,40	4,5	39,75	18,61	49,00	39,75	19,61	55,05	55,18	54,18	49,11
T_296_C	97859,26	473167,40	7,5	41,52	18,73	49,00	41,52	19,73	55,05	55,24	54,24	49,17
T_296_D	97859,26	473167,40	10,5	43,04	19,83	49,00	43,04	20,83	55,05	55,32	54,32	49,25
T_297_A	97861,55	473172,40	1,5	39,90	23,01	49,00	39,90	24,01	55,05	55,18	54,18	49,12
T_297_B	97861,55	473172,40	4,5	40,52	23,03	49,00	40,52	24,03	55,05	55,20	54,20	49,14
T_297_C	97861,55	473172,40	7,5	41,83	19,40	49,00	41,83	20,40	55,05	55,25	54,25	49,19
T_297_D	97861,55	473172,40	10,5	43,09	20,42	49,00	43,09	21,42	55,05	55,32	54,32	49,26
T_298_A	97856,97	473162,40	1,5	39,31	17,73	49,00	39,31	18,73	55,05	55,17	54,17	49,10
T_298_B	97856,97	473162,40	4,5	40,08	18,04	49,00	40,08	19,04	55,05	55,19	54,19	49,12
T_298_C	97856,97	473162,40	7,5	41,88	18,19	49,00	41,88	19,19	55,05	55,26	54,26	49,19
T_298_D	97856,97	473162,40	10,5	43,24	19,35	49,00	43,24	20,35	55,05	55,33	54,33	49,27
T_299_A	97863,84	473177,40	1,5	40,68	25,23	49,00	40,68	26,23	55,05	55,21	54,21	49,15
T_299_B	97863,84	473177,40	4,5	41,30	25,65	49,00	41,30	26,65	55,05	55,24	54,24	49,17
T_299_C	97863,84	473177,40	7,5	42,49	20,37	49,00	42,49	21,37	55,05	55,29	54,29	49,22
T_299_D	97863,84	473177,40	10,5	43,43	21,26	49,00	43,43	22,26	55,05	55,34	54,34	49,28
T_29_A	97770,89	473451,60	1,5	38,43	42,03	49,00	38,43	43,03	55,05	55,40	54,40	49,34

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_29_B	97770,89	473451,60	4,5	39,74	42,94	49,00	39,74	43,94	55,05	55,49	54,49	49,43
T_29_C	97770,89	473451,60	7,5	41,68	44,64	49,00	41,68	45,64	55,05	55,70	54,70	49,64
T_300_A	97854,68	473157,40	1,5	39,72	17,13	49,00	39,72	18,13	55,05	55,18	54,18	49,11
T_300_B	97854,68	473157,40	4,5	40,32	17,64	49,00	40,32	18,64	55,05	55,19	54,19	49,13
T_300_C	97854,68	473157,40	7,5	41,98	17,78	49,00	41,98	18,78	55,05	55,26	54,26	49,20
T_300_D	97854,68	473157,40	10,5	43,11	18,99	49,00	43,11	19,99	55,05	55,32	54,32	49,26
T_301_A	97866,13	473182,40	1,5	40,50	25,21	49,00	40,50	26,21	55,05	55,21	54,21	49,14
T_301_B	97866,13	473182,40	4,5	41,27	25,39	49,00	41,27	26,39	55,05	55,23	54,23	49,17
T_301_C	97866,13	473182,40	7,5	42,59	21,75	49,00	42,59	22,75	55,05	55,29	54,29	49,23
T_301_D	97866,13	473182,40	10,5	44,20	22,51	49,00	44,20	23,51	55,05	55,40	54,40	49,33
T_302_A	97852,39	473152,40	1,5	40,61	17,35	49,00	40,61	18,35	55,05	55,20	54,20	49,14
T_302_B	97852,39	473152,40	4,5	41,26	17,22	49,00	41,26	18,22	55,05	55,23	54,23	49,16
T_302_C	97852,39	473152,40	7,5	42,92	17,40	49,00	42,92	18,40	55,05	55,31	54,31	49,25
T_302_D	97852,39	473152,40	10,5	44,06	18,67	49,00	44,06	19,67	55,05	55,38	54,38	49,32
T_303_A	97846,52	473148,97	1,5	42,44	21,78	49,00	42,44	22,78	55,05	55,28	54,28	49,22
T_303_B	97846,52	473148,97	4,5	42,98	23,31	49,00	42,98	24,31	55,05	55,32	54,32	49,25
T_303_C	97846,52	473148,97	7,5	44,07	14,82	49,00	44,07	15,82	55,05	55,38	54,38	49,32
T_303_D	97846,52	473148,97	10,5	45,48	16,06	49,00	45,48	17,06	55,05	55,51	54,51	49,45
T_304_A	97836,52	473153,54	1,5	41,74	22,59	49,00	41,74	23,59	55,05	55,25	54,25	49,19
T_304_B	97836,52	473153,54	4,5	42,45	22,85	49,00	42,45	23,85	55,05	55,29	54,29	49,22
T_304_C	97836,52	473153,54	7,5	43,98	15,34	49,00	43,98	16,34	55,05	55,38	54,38	49,31
T_304_D	97836,52	473153,54	10,5	45,07	16,50	49,00	45,07	17,50	55,05	55,47	54,47	49,41
T_305_A	97842,14	473175,23	1,5	41,59	24,00	49,00	41,59	25,00	55,05	55,25	54,25	49,18
T_305_B	97842,14	473175,23	4,5	42,32	24,84	49,00	42,32	25,84	55,05	55,28	54,28	49,22
T_305_C	97842,14	473175,23	7,5	43,39	28,97	49,00	43,39	29,97	55,05	55,35	54,35	49,29
T_305_D	97842,14	473175,23	10,5	44,86	30,10	49,00	44,86	31,10	55,05	55,46	54,46	49,40
T_306_A	97839,85	473170,23	1,5	41,64	24,09	49,00	41,64	25,09	55,05	55,25	54,25	49,18
T_306_B	97839,85	473170,23	4,5	42,38	25,23	49,00	42,38	26,23	55,05	55,28	54,28	49,22
T_306_C	97839,85	473170,23	7,5	43,51	29,23	49,00	43,51	30,23	55,05	55,36	54,36	49,29
T_306_D	97839,85	473170,23	10,5	45,02	29,97	49,00	45,02	30,97	55,05	55,48	54,48	49,42
T_307_A	97844,43	473180,24	1,5	41,14	23,40	49,00	41,14	24,40	55,05	55,23	54,23	49,16
T_307_B	97844,43	473180,24	4,5	41,94	24,11	49,00	41,94	25,11	55,05	55,26	54,26	49,20
T_307_C	97844,43	473180,24	7,5	43,04	28,10	49,00	43,04	29,10	55,05	55,33	54,33	49,26
T_307_D	97844,43	473180,24	10,5	44,65	30,17	49,00	44,65	31,17	55,05	55,45	54,45	49,38
T_308_A	97837,56	473165,23	1,5	42,17	24,33	49,00	42,17	25,33	55,05	55,27	54,27	49,21
T_308_B	97837,56	473165,23	4,5	42,81	25,68	49,00	42,81	26,68	55,05	55,31	54,31	49,24
T_308_C	97837,56	473165,23	7,5	43,80	29,13	49,00	43,80	30,13	55,05	55,38	54,38	49,31
T_308_D	97837,56	473165,23	10,5	45,23	29,94	49,00	45,23	30,94	55,05	55,50	54,50	49,44
T_309_A	97846,72	473185,24	1,5	41,33	22,64	49,00	41,33	23,64	55,05	55,23	54,23	49,17

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_309_B	97846,72	473185,24	4,5	42,08	23,82	49,00	42,08	24,82	55,05	55,27	54,27	49,20
T_309_C	97846,72	473185,24	7,5	43,00	27,28	49,00	43,00	28,28	55,05	55,32	54,32	49,26
T_309_D	97846,72	473185,24	10,5	44,68	30,38	49,00	44,68	31,38	55,05	55,45	54,45	49,39
T_30_A	97799,42	473492,05	1,5	38,71	42,59	49,00	38,71	43,59	55,05	55,44	54,44	49,38
T_30_B	97799,42	473492,05	4,5	40,09	44,79	49,00	40,09	45,79	55,05	55,66	54,66	49,60
T_30_C	97799,42	473492,05	7,5	41,73	46,44	49,00	41,73	47,44	55,05	55,91	54,91	49,86
T_310_A	97835,27	473160,23	1,5	42,17	24,47	49,00	42,17	25,47	55,05	55,27	54,27	49,21
T_310_B	97835,27	473160,23	4,5	42,84	26,48	49,00	42,84	27,48	55,05	55,31	54,31	49,25
T_310_C	97835,27	473160,23	7,5	43,95	29,10	49,00	43,95	30,10	55,05	55,39	54,39	49,33
T_310_D	97835,27	473160,23	10,5	45,32	29,79	49,00	45,32	30,79	55,05	55,50	54,50	49,44
T_311_A	97849,01	473190,24	1,5	40,99	21,87	49,00	40,99	22,87	55,05	55,22	54,22	49,15
T_311_B	97849,01	473190,24	4,5	41,70	22,87	49,00	41,70	23,87	55,05	55,25	54,25	49,18
T_311_C	97849,01	473190,24	7,5	42,81	25,94	49,00	42,81	26,94	55,05	55,31	54,31	49,24
T_311_D	97849,01	473190,24	10,5	44,52	30,56	49,00	44,52	31,56	55,05	55,44	54,44	49,37
T_312_A	97779,32	473248,93	1,5	38,94	23,84	49,00	38,94	24,84	55,05	55,16	54,16	49,09
T_312_B	97779,32	473248,93	4,5	40,38	24,47	49,00	40,38	25,47	55,05	55,20	54,20	49,13
T_312_C	97779,32	473248,93	7,5	42,38	24,69	49,00	42,38	25,69	55,05	55,28	54,28	49,22
T_313_A	97772,44	473242,47	1,5	42,71	21,78	49,00	42,71	22,78	55,05	55,30	54,30	49,23
T_313_B	97772,44	473242,47	4,5	43,53	22,93	49,00	43,53	23,93	55,05	55,35	54,35	49,29
T_313_C	97772,44	473242,47	7,5	44,42	21,81	49,00	44,42	22,81	55,05	55,41	54,41	49,35
T_314_A	97777,94	473242,69	1,5	42,32	22,47	49,00	42,32	23,47	55,05	55,28	54,28	49,21
T_314_B	97777,94	473242,69	4,5	43,18	22,99	49,00	43,18	23,99	55,05	55,33	54,33	49,26
T_314_C	97777,94	473242,69	7,5	44,33	23,63	49,00	44,33	24,63	55,05	55,41	54,41	49,34
T_315_A	97766,95	473242,25	1,5	43,29	19,78	49,00	43,29	20,78	55,05	55,33	54,33	49,27
T_315_B	97766,95	473242,25	4,5	44,04	20,31	49,00	44,04	21,31	55,05	55,38	54,38	49,32
T_315_C	97766,95	473242,25	7,5	44,90	21,33	49,00	44,90	22,33	55,05	55,45	54,45	49,39
T_316_A	97765,19	473248,35	1,5	45,14	20,50	49,00	45,14	21,50	55,05	55,47	54,47	49,41
T_316_B	97765,19	473248,35	4,5	45,66	20,55	49,00	45,66	21,55	55,05	55,52	54,52	49,47
T_316_C	97765,19	473248,35	7,5	46,04	20,91	49,00	46,04	21,91	55,05	55,57	54,57	49,51
T_317_A	97772,08	473254,81	1,5	41,43	22,67	49,00	41,43	23,67	55,05	55,24	54,24	49,17
T_317_B	97772,08	473254,81	4,5	42,33	23,31	49,00	42,33	24,31	55,05	55,28	54,28	49,22
T_317_C	97772,08	473254,81	7,5	43,94	24,97	49,00	43,94	25,97	55,05	55,38	54,38	49,32
T_318_A	97754,80	473219,70	1,5	42,38	22,10	49,00	42,38	23,10	55,05	55,28	54,28	49,22
T_318_B	97754,80	473219,70	4,5	43,20	23,94	49,00	43,20	24,94	55,05	55,33	54,33	49,27
T_318_C	97754,80	473219,70	7,5	44,42	27,07	49,00	44,42	28,07	55,05	55,42	54,42	49,36
T_319_A	97758,56	473212,85	1,5	40,02	22,75	49,00	40,02	23,75	55,05	55,19	54,19	49,12
T_319_B	97758,56	473212,85	4,5	41,25	24,42	49,00	41,25	25,42	55,05	55,23	54,23	49,17
T_319_C	97758,56	473212,85	7,5	43,46	27,27	49,00	43,46	28,27	55,05	55,35	54,35	49,29
T_31_A	97767,72	473447,10	1,5	37,66	41,75	49,00	37,66	42,75	55,05	55,37	54,37	49,31

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_31_B	97767,72	473447,10	4,5	38,91	43,02	49,00	38,91	44,02	55,05	55,48	54,48	49,42
T_31_C	97767,72	473447,10	7,5	41,11	44,78	49,00	41,11	45,78	55,05	55,69	54,69	49,63
T_320_A	97758,28	473218,34	1,5	40,30	21,61	49,00	40,30	22,61	55,05	55,20	54,20	49,13
T_320_B	97758,28	473218,34	4,5	41,30	23,41	49,00	41,30	24,41	55,05	55,23	54,23	49,17
T_320_C	97758,28	473218,34	7,5	43,60	26,86	49,00	43,60	27,86	55,05	55,36	54,36	49,30
T_321_A	97758,85	473207,35	1,5	39,48	23,30	49,00	39,48	24,30	55,05	55,17	54,17	49,11
T_321_B	97758,85	473207,35	4,5	40,99	24,81	49,00	40,99	25,81	55,05	55,22	54,22	49,16
T_321_C	97758,85	473207,35	7,5	43,32	27,23	49,00	43,32	28,23	55,05	55,34	54,34	49,28
T_322_A	97755,53	473205,64	1,5	45,45	17,28	49,00	45,45	18,28	55,05	55,50	54,50	49,44
T_322_B	97755,53	473205,64	4,5	45,66	17,37	49,00	45,66	18,37	55,05	55,52	54,52	49,46
T_322_C	97755,53	473205,64	7,5	46,36	18,11	49,00	46,36	19,11	55,05	55,60	54,60	49,54
T_323_A	97751,77	473212,50	1,5	46,63	18,41	49,00	46,63	19,41	55,05	55,63	54,63	49,58
T_323_B	97751,77	473212,50	4,5	46,75	18,54	49,00	46,75	19,54	55,05	55,65	54,65	49,59
T_323_C	97751,77	473212,50	7,5	46,80	19,20	49,00	46,80	20,20	55,05	55,66	54,66	49,60
T_324_A	97752,05	473207,00	1,5	46,56	17,81	49,00	46,56	18,81	55,05	55,63	54,63	49,57
T_324_B	97752,05	473207,00	4,5	46,63	17,95	49,00	46,63	18,95	55,05	55,63	54,63	49,58
T_324_C	97752,05	473207,00	7,5	46,65	18,67	49,00	46,65	19,67	55,05	55,64	54,64	49,58
T_325_A	97751,48	473217,99	1,5	46,50	20,51	49,00	46,50	21,51	55,05	55,62	54,62	49,56
T_325_B	97751,48	473217,99	4,5	46,65	20,64	49,00	46,65	21,64	55,05	55,64	54,64	49,58
T_325_C	97751,48	473217,99	7,5	46,71	21,53	49,00	46,71	22,53	55,05	55,65	54,65	49,59
T_326_A	97773,97	473213,50	1,5	39,06	24,44	49,00	39,06	25,44	55,05	55,16	54,16	49,10
T_326_B	97773,97	473213,50	4,5	40,26	25,35	49,00	40,26	26,35	55,05	55,20	54,20	49,13
T_326_C	97773,97	473213,50	7,5	42,43	28,13	49,00	42,43	29,13	55,05	55,29	54,29	49,23
T_327_A	97770,73	473206,51	1,5	44,73	17,36	49,00	44,73	18,36	55,05	55,44	54,44	49,38
T_327_B	97770,73	473206,51	4,5	45,12	17,53	49,00	45,12	18,53	55,05	55,47	54,47	49,41
T_327_C	97770,73	473206,51	7,5	45,86	18,16	49,00	45,86	19,16	55,05	55,55	54,55	49,49
T_328_A	97767,06	473213,29	1,5	43,98	19,49	49,00	43,98	20,49	55,05	55,38	54,38	49,32
T_328_B	97767,06	473213,29	4,5	44,24	19,63	49,00	44,24	20,63	55,05	55,40	54,40	49,34
T_328_C	97767,06	473213,29	7,5	44,78	20,07	49,00	44,78	21,07	55,05	55,44	54,44	49,38
T_329_A	97770,29	473220,28	1,5	41,39	25,27	49,00	41,39	26,27	55,05	55,24	54,24	49,17
T_329_B	97770,29	473220,28	4,5	42,17	26,33	49,00	42,17	27,33	55,05	55,28	54,28	49,21
T_329_C	97770,29	473220,28	7,5	43,56	27,23	49,00	43,56	28,23	55,05	55,36	54,36	49,29
T_32_A	97760,91	473448,54	1,5	42,38	30,03	49,00	42,38	31,03	55,05	55,30	54,30	49,23
T_32_B	97760,91	473448,54	4,5	43,05	29,83	49,00	43,05	30,83	55,05	55,33	54,33	49,27
T_32_C	97760,91	473448,54	7,5	43,55	30,20	49,00	43,55	31,20	55,05	55,36	54,36	49,30
T_330_A	97784,29	473220,89	1,5	39,82	23,30	49,00	39,82	24,30	55,05	55,18	54,18	49,12
T_330_B	97784,29	473220,89	4,5	40,75	24,06	49,00	40,75	25,06	55,05	55,21	54,21	49,15
T_330_C	97784,29	473220,89	7,5	42,41	26,49	49,00	42,41	27,49	55,05	55,29	54,29	49,22
T_331_A	97787,90	473214,15	1,5	37,02	26,72	49,00	37,02	27,72	55,05	55,13	54,13	49,06

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	[L*$_{VL}$]	[L*$_{IL}$]	[L*$_{LL}$]	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_331_B	97787,90	473214,15	4,5	38,88	27,15	49,00	38,88	28,15	55,05	55,16	54,16	49,10
T_331_C	97787,90	473214,15	7,5	41,31	28,48	49,00	41,31	29,48	55,05	55,24	54,24	49,18
T_332_A	97784,58	473207,26	1,5	43,91	17,50	49,00	43,91	18,50	55,05	55,37	54,37	49,31
T_332_B	97784,58	473207,26	4,5	44,31	17,58	49,00	44,31	18,58	55,05	55,40	54,40	49,34
T_332_C	97784,58	473207,26	7,5	45,11	18,18	49,00	45,11	19,18	55,05	55,47	54,47	49,41
T_333_A	97780,98	473214,00	1,5	41,64	19,82	49,00	41,64	20,82	55,05	55,25	54,25	49,18
T_333_B	97780,98	473214,00	4,5	41,99	19,87	49,00	41,99	20,87	55,05	55,26	54,26	49,20
T_333_C	97780,98	473214,00	7,5	43,17	20,48	49,00	43,17	21,48	55,05	55,32	54,32	49,26
T_334_A	97818,04	473208,52	1,5	37,84	27,54	49,00	37,84	28,54	55,05	55,14	54,14	49,07
T_334_B	97818,04	473208,52	4,5	39,48	27,78	49,00	39,48	28,78	55,05	55,18	54,18	49,11
T_334_C	97818,04	473208,52	7,5	41,59	27,23	49,00	41,59	28,23	55,05	55,25	54,25	49,19
T_335_A	97813,01	473210,73	1,5	39,40	27,34	49,00	39,40	28,34	55,05	55,18	54,18	49,11
T_335_B	97813,01	473210,73	4,5	40,49	28,50	49,00	40,49	29,50	55,05	55,21	54,21	49,15
T_335_C	97813,01	473210,73	7,5	42,10	29,34	49,00	42,10	30,34	55,05	55,28	54,28	49,21
T_336_A	97823,08	473206,31	1,5	38,73	24,06	49,00	38,73	25,06	55,05	55,15	54,15	49,09
T_336_B	97823,08	473206,31	4,5	40,09	24,12	49,00	40,09	25,12	55,05	55,19	54,19	49,12
T_336_C	97823,08	473206,31	7,5	41,84	24,59	49,00	41,84	25,59	55,05	55,26	54,26	49,19
T_337_A	97825,64	473198,23	1,5	39,57	26,34	49,00	39,57	27,34	55,05	55,18	54,18	49,11
T_337_B	97825,64	473198,23	4,5	40,75	26,72	49,00	40,75	27,72	55,05	55,22	54,22	49,15
T_337_C	97825,64	473198,23	7,5	42,68	26,66	49,00	42,68	27,66	55,05	55,30	54,30	49,24
T_338_A	97812,92	473196,87	1,5	43,72	15,84	49,00	43,72	16,84	55,05	55,36	54,36	49,30
T_338_B	97812,92	473196,87	4,5	44,26	15,87	49,00	44,26	16,87	55,05	55,40	54,40	49,34
T_338_C	97812,92	473196,87	7,5	45,09	16,52	49,00	45,09	17,52	55,05	55,47	54,47	49,41
T_339_A	97817,96	473194,65	1,5	43,28	15,84	49,00	43,28	16,84	55,05	55,33	54,33	49,27
T_339_B	97817,96	473194,65	4,5	43,86	15,88	49,00	43,86	16,88	55,05	55,37	54,37	49,31
T_339_C	97817,96	473194,65	7,5	44,72	16,87	49,00	44,72	17,87	55,05	55,44	54,44	49,37
T_33_A	97773,12	473476,95	1,5	43,24	31,80	49,00	43,24	32,80	55,05	55,35	54,35	49,29
T_33_B	97773,12	473476,95	4,5	44,49	33,17	49,00	44,49	34,17	55,05	55,45	54,45	49,39
T_33_C	97773,12	473476,95	7,5	45,54	35,27	49,00	45,54	36,27	55,05	55,56	54,56	49,50
T_340_A	97807,89	473199,08	1,5	43,79	16,18	49,00	43,79	17,18	55,05	55,36	54,36	49,30
T_340_B	97807,89	473199,08	4,5	44,25	16,15	49,00	44,25	17,15	55,05	55,40	54,40	49,34
T_340_C	97807,89	473199,08	7,5	44,99	16,94	49,00	44,99	17,94	55,05	55,46	54,46	49,40
T_341_A	97805,32	473207,16	1,5	43,12	22,88	49,00	43,12	23,88	55,05	55,32	54,32	49,26
T_341_B	97805,32	473207,16	4,5	43,53	23,88	49,00	43,53	24,88	55,05	55,35	54,35	49,29
T_341_C	97805,32	473207,16	7,5	44,13	26,22	49,00	44,13	27,22	55,05	55,39	54,39	49,33
T_342_A	97941,35	473215,84	1,5	49,72	28,49	49,00	49,72	29,49	55,05	56,18	55,18	50,13
T_342_B	97941,35	473215,84	4,5	50,88	30,30	49,00	50,88	31,30	55,05	56,47	55,47	50,43
T_342_C	97941,35	473215,84	7,5	51,45	32,49	49,00	51,45	33,49	55,05	56,64	55,64	50,61
T_343_A	97941,47	473205,16	1,5	49,18	24,09	49,00	49,18	25,09	55,05	56,05	55,05	50,00

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_343_B	97941,47	473205,16	4,5	50,43	22,83	49,00	50,43	23,83	55,05	56,34	55,34	50,30
T_343_C	97941,47	473205,16	7,5	51,23	23,79	49,00	51,23	24,79	55,05	56,56	55,56	50,52
T_344_A	97944,72	473209,60	1,5	49,74	22,74	49,00	49,74	23,74	55,05	56,17	55,17	50,13
T_344_B	97944,72	473209,60	4,5	50,93	22,31	49,00	50,93	23,31	55,05	56,47	55,47	50,43
T_344_C	97944,72	473209,60	7,5	51,58	21,18	49,00	51,58	22,18	55,05	56,66	55,66	50,63
T_345_A	97938,21	473200,73	1,5	47,62	23,19	49,00	47,62	24,19	55,05	55,77	54,77	49,72
T_345_B	97938,21	473200,73	4,5	48,96	24,85	49,00	48,96	25,85	55,05	56,01	55,01	49,96
T_345_C	97938,21	473200,73	7,5	49,90	26,53	49,00	49,90	27,53	55,05	56,21	55,21	50,17
T_346_A	97931,24	473202,08	1,5	38,18	27,06	49,00	38,18	28,06	55,05	55,15	54,15	49,08
T_346_B	97931,24	473202,08	4,5	39,86	28,26	49,00	39,86	29,26	55,05	55,19	54,19	49,12
T_346_C	97931,24	473202,08	7,5	41,98	26,47	49,00	41,98	27,47	55,05	55,27	54,27	49,20
T_347_A	97931,12	473212,76	1,5	41,93	28,48	49,00	41,93	29,48	55,05	55,27	54,27	49,20
T_347_B	97931,12	473212,76	4,5	43,24	30,31	49,00	43,24	31,31	55,05	55,34	54,34	49,28
T_347_C	97931,12	473212,76	7,5	44,25	31,94	49,00	44,25	32,94	55,05	55,42	54,42	49,36
T_348_A	97927,87	473208,33	1,5	40,90	28,62	49,00	40,90	29,62	55,05	55,23	54,23	49,16
T_348_B	97927,87	473208,33	4,5	42,63	30,27	49,00	42,63	31,27	55,05	55,31	54,31	49,25
T_348_C	97927,87	473208,33	7,5	43,86	31,69	49,00	43,86	32,69	55,05	55,39	54,39	49,33
T_349_A	97934,38	473217,19	1,5	43,25	28,35	49,00	43,25	29,35	55,05	55,34	54,34	49,28
T_349_B	97934,38	473217,19	4,5	44,17	30,37	49,00	44,17	31,37	55,05	55,41	54,41	49,35
T_349_C	97934,38	473217,19	7,5	44,95	32,38	49,00	44,95	33,38	55,05	55,48	54,48	49,42
T_34_A	97769,95	473472,45	1,5	42,22	31,44	49,00	42,22	32,44	55,05	55,29	54,29	49,23
T_34_B	97769,95	473472,45	4,5	43,76	32,68	49,00	43,76	33,68	55,05	55,39	54,39	49,33
T_34_C	97769,95	473472,45	7,5	45,08	34,70	49,00	45,08	35,70	55,05	55,51	54,51	49,45
T_350_A	97929,15	473199,55	1,5	34,46	21,42	49,00	34,46	22,42	55,05	55,09	54,09	49,02
T_350_B	97929,15	473199,55	4,5	36,71	21,88	49,00	36,71	22,88	55,05	55,12	54,12	49,05
T_350_C	97929,15	473199,55	7,5	40,34	23,27	49,00	40,34	24,27	55,05	55,20	54,20	49,13
T_351_A	97930,96	473190,66	1,5	45,64	22,40	49,00	45,64	23,40	55,05	55,52	54,52	49,46
T_351_B	97930,96	473190,66	4,5	46,82	23,94	49,00	46,82	24,94	55,05	55,66	54,66	49,61
T_351_C	97930,96	473190,66	7,5	47,85	27,45	49,00	47,85	28,45	55,05	55,82	54,82	49,76
T_352_A	97921,89	473190,17	1,5	36,55	20,12	49,00	36,55	21,12	55,05	55,11	54,11	49,04
T_352_B	97921,89	473190,17	4,5	38,10	21,10	49,00	38,10	22,10	55,05	55,14	54,14	49,07
T_352_C	97921,89	473190,17	7,5	41,36	25,16	49,00	41,36	26,16	55,05	55,24	54,24	49,17
T_353_A	97920,09	473199,06	1,5	38,76	28,89	49,00	38,76	29,89	55,05	55,16	54,16	49,10
T_353_B	97920,09	473199,06	4,5	40,82	30,33	49,00	40,82	31,33	55,05	55,23	54,23	49,16
T_353_C	97920,09	473199,06	7,5	42,68	31,38	49,00	42,68	32,38	55,05	55,32	54,32	49,25
T_354_A	97942,84	473179,60	1,5	45,20	24,72	49,00	45,20	25,72	55,05	55,48	54,48	49,42
T_354_B	97942,84	473179,60	4,5	46,43	26,54	49,00	46,43	27,54	55,05	55,62	54,62	49,56
T_354_C	97942,84	473179,60	7,5	47,43	29,10	49,00	47,43	30,10	55,05	55,75	54,75	49,70
T_355_A	97952,92	473167,98	1,5	43,96	29,31	49,00	43,96	30,31	55,05	55,39	54,39	49,33

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_355_B	97952,92	473167,98	4,5	45,30	30,96	49,00	45,30	31,96	55,05	55,51	54,51	49,45
T_355_C	97952,92	473167,98	7,5	46,68	32,22	49,00	46,68	33,22	55,05	55,66	54,66	49,61
T_356_A	97951,39	473173,26	1,5	42,15	28,83	49,00	42,15	29,83	55,05	55,28	54,28	49,22
T_356_B	97951,39	473173,26	4,5	43,64	30,70	49,00	43,64	31,70	55,05	55,37	54,37	49,31
T_356_C	97951,39	473173,26	7,5	45,17	32,29	49,00	45,17	33,29	55,05	55,50	54,50	49,44
T_357_A	97954,45	473162,70	1,5	45,67	29,15	49,00	45,67	30,15	55,05	55,54	54,54	49,48
T_357_B	97954,45	473162,70	4,5	46,99	31,01	49,00	46,99	32,01	55,05	55,70	54,70	49,64
T_357_C	97954,45	473162,70	7,5	48,20	32,14	49,00	48,20	33,14	55,05	55,89	54,89	49,84
T_358_A	97949,86	473178,55	1,5	41,32	28,88	49,00	41,32	29,88	55,05	55,24	54,24	49,18
T_358_B	97949,86	473178,55	4,5	42,97	30,81	49,00	42,97	31,81	55,05	55,33	54,33	49,27
T_358_C	97949,86	473178,55	7,5	44,50	31,87	49,00	44,50	32,87	55,05	55,44	54,44	49,38
T_359_A	97955,98	473157,41	1,5	47,31	28,75	49,00	47,31	29,75	55,05	55,74	54,74	49,68
T_359_B	97955,98	473157,41	4,5	48,70	31,05	49,00	48,70	32,05	55,05	55,97	54,97	49,92
T_359_C	97955,98	473157,41	7,5	49,66	32,13	49,00	49,66	33,13	55,05	56,17	55,17	50,13
T_35_A	97776,29	473481,44	1,5	42,99	31,98	49,00	42,99	32,98	55,05	55,34	54,34	49,27
T_35_B	97776,29	473481,44	4,5	44,18	33,53	49,00	44,18	34,53	55,05	55,43	54,43	49,37
T_35_C	97776,29	473481,44	7,5	45,26	35,97	49,00	45,26	36,97	55,05	55,54	54,54	49,49
T_360_A	97950,60	473152,77	1,5	46,42	26,15	49,00	46,42	27,15	55,05	55,61	54,61	49,56
T_360_B	97950,60	473152,77	4,5	47,86	28,59	49,00	47,86	29,59	55,05	55,82	54,82	49,77
T_360_C	97950,60	473152,77	7,5	48,82	29,37	49,00	48,82	30,37	55,05	55,99	54,99	49,94
T_361_A	97940,52	473164,40	1,5	36,75	22,10	49,00	36,75	23,10	55,05	55,12	54,12	49,05
T_361_B	97940,52	473164,40	4,5	38,14	22,81	49,00	38,14	23,81	55,05	55,14	54,14	49,07
T_361_C	97940,52	473164,40	7,5	41,05	22,16	49,00	41,05	23,16	55,05	55,22	54,22	49,16
T_362_A	97942,05	473159,11	1,5	37,40	21,47	49,00	37,40	22,47	55,05	55,13	54,13	49,06
T_362_B	97942,05	473159,11	4,5	38,71	22,03	49,00	38,71	23,03	55,05	55,15	54,15	49,09
T_362_C	97942,05	473159,11	7,5	41,26	24,44	49,00	41,26	25,44	55,05	55,23	54,23	49,17
T_363_A	97939,00	473169,68	1,5	42,86	21,81	49,00	42,86	22,81	55,05	55,31	54,31	49,24
T_363_B	97939,00	473169,68	4,5	43,45	22,51	49,00	43,45	23,51	55,05	55,34	54,34	49,28
T_363_C	97939,00	473169,68	7,5	44,72	22,55	49,00	44,72	23,55	55,05	55,44	54,44	49,38
T_364_A	97943,58	473153,83	1,5	38,32	22,39	49,00	38,32	23,39	55,05	55,14	54,14	49,08
T_364_B	97943,58	473153,83	4,5	39,66	23,08	49,00	39,66	24,08	55,05	55,18	54,18	49,11
T_364_C	97943,58	473153,83	7,5	42,12	24,93	49,00	42,12	25,93	55,05	55,27	54,27	49,21
T_365_A	97937,47	473174,96	1,5	39,77	22,85	49,00	39,77	23,85	55,05	55,18	54,18	49,11
T_365_B	97937,47	473174,96	4,5	41,03	23,71	49,00	41,03	24,71	55,05	55,22	54,22	49,16
T_365_C	97937,47	473174,96	7,5	43,03	23,92	49,00	43,03	24,92	55,05	55,32	54,32	49,25
T_366_A	97967,90	473197,65	1,5	50,98	27,75	49,00	50,98	28,75	55,05	56,49	55,49	50,45
T_366_B	97967,90	473197,65	4,5	52,18	30,10	49,00	52,18	31,10	55,05	56,87	55,87	50,84
T_366_C	97967,90	473197,65	7,5	52,41	32,51	49,00	52,41	33,51	55,05	56,96	55,96	50,93
T_367_A	97979,10	473180,68	1,5	55,90	27,20	49,00	55,90	28,20	55,05	58,51	57,51	52,51

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_367_B	97979,10	473180,68	4,5	57,06	29,51	49,00	57,06	30,51	55,05	59,19	58,19	53,20
T_367_C	97979,10	473180,68	7,5	57,18	31,30	49,00	57,18	32,30	55,05	59,26	58,26	53,28
T_368_A	97977,63	473185,98	1,5	55,88	26,82	49,00	55,88	27,82	55,05	58,50	57,50	52,50
T_368_B	97977,63	473185,98	4,5	57,01	29,45	49,00	57,01	30,45	55,05	59,16	58,16	53,17
T_368_C	97977,63	473185,98	7,5	57,13	31,64	49,00	57,13	32,64	55,05	59,23	58,23	53,25
T_369_A	97980,57	473175,38	1,5	55,90	27,39	49,00	55,90	28,39	55,05	58,51	57,51	52,51
T_369_B	97980,57	473175,38	4,5	57,09	29,59	49,00	57,09	30,59	55,05	59,20	58,20	53,22
T_369_C	97980,57	473175,38	7,5	57,22	31,17	49,00	57,22	32,17	55,05	59,29	58,29	53,30
T_36_A	97766,78	473467,96	1,5	41,80	31,24	49,00	41,80	32,24	55,05	55,27	54,27	49,21
T_36_B	97766,78	473467,96	4,5	43,45	32,31	49,00	43,45	33,31	55,05	55,37	54,37	49,30
T_36_C	97766,78	473467,96	7,5	44,83	34,26	49,00	44,83	35,26	55,05	55,49	54,49	49,43
T_370_A	97976,17	473191,28	1,5	55,78	26,88	49,00	55,78	27,88	55,05	58,44	57,44	52,44
T_370_B	97976,17	473191,28	4,5	56,91	29,44	49,00	56,91	30,44	55,05	59,10	58,10	53,11
T_370_C	97976,17	473191,28	7,5	57,03	31,81	49,00	57,03	32,81	55,05	59,17	58,17	53,19
T_371_A	97982,04	473170,08	1,5	55,96	27,40	49,00	55,96	28,40	55,05	58,54	57,54	52,54
T_371_B	97982,04	473170,08	4,5	57,16	29,80	49,00	57,16	30,80	55,05	59,25	58,25	53,26
T_371_C	97982,04	473170,08	7,5	57,31	31,04	49,00	57,31	32,04	55,05	59,34	58,34	53,36
T_372_A	97974,70	473196,58	1,5	55,72	26,84	49,00	55,72	27,84	55,05	58,41	57,41	52,41
T_372_B	97974,70	473196,58	4,5	56,80	29,41	49,00	56,80	30,41	55,05	59,03	58,03	53,04
T_372_C	97974,70	473196,58	7,5	56,90	32,04	49,00	56,90	33,04	55,05	59,09	58,09	53,11
T_373_A	97983,51	473164,78	1,5	55,94	27,48	49,00	55,94	28,48	55,05	58,53	57,53	52,53
T_373_B	97983,51	473164,78	4,5	57,16	29,79	49,00	57,16	30,79	55,05	59,25	58,25	53,26
T_373_C	97983,51	473164,78	7,5	57,31	30,92	49,00	57,31	31,92	55,05	59,34	58,34	53,36
T_374_A	97978,22	473160,36	1,5	51,54	23,48	49,00	51,54	24,48	55,05	56,65	55,65	50,62
T_374_B	97978,22	473160,36	4,5	53,07	24,64	49,00	53,07	25,64	55,05	57,19	56,19	51,16
T_374_C	97978,22	473160,36	7,5	53,44	23,31	49,00	53,44	24,31	55,05	57,33	56,33	51,31
T_375_A	97967,02	473177,33	1,5	41,63	24,51	49,00	41,63	25,51	55,05	55,25	54,25	49,18
T_375_B	97967,02	473177,33	4,5	43,17	25,75	49,00	43,17	26,75	55,05	55,33	54,33	49,27
T_375_C	97967,02	473177,33	7,5	44,70	25,65	49,00	44,70	26,65	55,05	55,44	54,44	49,38
T_376_A	97968,49	473172,03	1,5	41,94	24,86	49,00	41,94	25,86	55,05	55,26	54,26	49,20
T_376_B	97968,49	473172,03	4,5	43,41	26,22	49,00	43,41	27,22	55,05	55,34	54,34	49,28
T_376_C	97968,49	473172,03	7,5	45,08	25,44	49,00	45,08	26,44	55,05	55,47	54,47	49,41
T_377_A	97965,55	473182,63	1,5	41,06	24,61	49,00	41,06	25,61	55,05	55,22	54,22	49,16
T_377_B	97965,55	473182,63	4,5	42,68	25,85	49,00	42,68	26,85	55,05	55,30	54,30	49,24
T_377_C	97965,55	473182,63	7,5	44,39	25,93	49,00	44,39	26,93	55,05	55,41	54,41	49,35
T_378_A	97969,95	473166,73	1,5	41,14	26,61	49,00	41,14	27,61	55,05	55,23	54,23	49,17
T_378_B	97969,95	473166,73	4,5	42,68	27,76	49,00	42,68	28,76	55,05	55,30	54,30	49,24
T_378_C	97969,95	473166,73	7,5	44,61	25,35	49,00	44,61	26,35	55,05	55,43	54,43	49,37
T_379_A	97964,08	473187,93	1,5	40,39	24,92	49,00	40,39	25,92	55,05	55,20	54,20	49,14

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_379_B	97964,08	473187,93	4,5	42,04	26,24	49,00	42,04	27,24	55,05	55,27	54,27	49,20
T_379_C	97964,08	473187,93	7,5	43,76	26,61	49,00	43,76	27,61	55,05	55,37	54,37	49,31
T_37_A	97779,46	473485,93	1,5	42,91	32,41	49,00	42,91	33,41	55,05	55,34	54,34	49,27
T_37_B	97779,46	473485,93	4,5	44,14	34,15	49,00	44,14	35,15	55,05	55,43	54,43	49,37
T_37_C	97779,46	473485,93	7,5	45,28	36,77	49,00	45,28	37,77	55,05	55,56	54,56	49,50
T_380_A	97971,42	473161,43	1,5	39,68	27,22	49,00	39,68	28,22	55,05	55,18	54,18	49,12
T_380_B	97971,42	473161,43	4,5	41,37	28,78	49,00	41,37	29,78	55,05	55,24	54,24	49,18
T_380_C	97971,42	473161,43	7,5	43,53	27,49	49,00	43,53	28,49	55,05	55,35	54,35	49,29
T_381_A	97962,61	473193,24	1,5	40,21	25,76	49,00	40,21	26,76	55,05	55,20	54,20	49,13
T_381_B	97962,61	473193,24	4,5	41,95	27,01	49,00	41,95	28,01	55,05	55,27	54,27	49,20
T_381_C	97962,61	473193,24	7,5	43,56	27,68	49,00	43,56	28,68	55,05	55,36	54,36	49,29
T_382_A	97924,55	473173,34	1,5	45,62	21,61	49,00	45,62	22,61	55,05	55,52	54,52	49,46
T_382_B	97924,55	473173,34	4,5	46,29	22,74	49,00	46,29	23,74	55,05	55,60	54,60	49,54
T_382_C	97924,55	473173,34	7,5	47,05	25,89	49,00	47,05	26,89	55,05	55,69	54,69	49,64
T_383_A	97918,85	473168,16	1,5	35,23	19,89	49,00	35,23	20,89	55,05	55,10	54,10	49,03
T_383_B	97918,85	473168,16	4,5	37,00	21,08	49,00	37,00	22,08	55,05	55,12	54,12	49,05
T_383_C	97918,85	473168,16	7,5	40,41	24,61	49,00	40,41	25,61	55,05	55,20	54,20	49,14
T_384_A	97911,26	473169,56	1,5	38,96	23,32	49,00	38,96	24,32	55,05	55,16	54,16	49,09
T_384_B	97911,26	473169,56	4,5	39,90	23,52	49,00	39,90	24,52	55,05	55,18	54,18	49,12
T_384_C	97911,26	473169,56	7,5	42,36	24,63	49,00	42,36	25,63	55,05	55,28	54,28	49,22
T_385_A	97916,97	473174,74	1,5	44,07	25,35	49,00	44,07	26,35	55,05	55,39	54,39	49,33
T_385_B	97916,97	473174,74	4,5	44,80	26,03	49,00	44,80	27,03	55,05	55,45	54,45	49,39
T_385_C	97916,97	473174,74	7,5	46,02	28,41	49,00	46,02	29,41	55,05	55,57	54,57	49,51
T_386_A	97920,77	473161,99	1,5	40,99	18,06	49,00	40,99	19,06	55,05	55,22	54,22	49,15
T_386_B	97920,77	473161,99	4,5	41,76	19,08	49,00	41,76	20,08	55,05	55,25	54,25	49,19
T_386_C	97920,77	473161,99	7,5	43,07	22,49	49,00	43,07	23,49	55,05	55,32	54,32	49,26
T_387_A	97929,09	473158,13	1,5	39,71	21,53	49,00	39,71	22,53	55,05	55,18	54,18	49,11
T_387_B	97929,09	473158,13	4,5	40,79	23,80	49,00	40,79	24,80	55,05	55,21	54,21	49,15
T_387_C	97929,09	473158,13	7,5	42,85	29,45	49,00	42,85	30,45	55,05	55,32	54,32	49,25
T_388_A	97924,17	473150,39	1,5	39,77	24,42	49,00	39,77	25,42	55,05	55,18	54,18	49,12
T_388_B	97924,17	473150,39	4,5	41,23	26,01	49,00	41,23	27,01	55,05	55,23	54,23	49,17
T_388_C	97924,17	473150,39	7,5	43,42	27,14	49,00	43,42	28,14	55,05	55,35	54,35	49,28
T_389_A	97915,85	473154,25	1,5	37,90	23,06	49,00	37,90	24,06	55,05	55,14	54,14	49,07
T_389_B	97915,85	473154,25	4,5	39,24	23,62	49,00	39,24	24,62	55,05	55,17	54,17	49,10
T_389_C	97915,85	473154,25	7,5	42,68	24,30	49,00	42,68	25,30	55,05	55,30	54,30	49,23
T_38_A	97763,61	473463,46	1,5	41,39	31,26	49,00	41,39	32,26	55,05	55,25	54,25	49,19
T_38_B	97763,61	473463,46	4,5	42,92	32,17	49,00	42,92	33,17	55,05	55,33	54,33	49,27
T_38_C	97763,61	473463,46	7,5	44,41	33,67	49,00	44,41	34,67	55,05	55,45	54,45	49,38
T_390_A	97925,94	473144,06	1,5	35,38	18,03	49,00	35,38	19,03	55,05	55,10	54,10	49,03

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_390_B	97925,94	473144,06	4,5	37,18	18,97	49,00	37,18	19,97	55,05	55,12	54,12	49,05
T_390_C	97925,94	473144,06	7,5	41,05	22,33	49,00	41,05	23,33	55,05	55,22	54,22	49,16
T_391_A	97933,39	473142,88	1,5	44,48	22,71	49,00	44,48	23,71	55,05	55,42	54,42	49,36
T_391_B	97933,39	473142,88	4,5	45,74	25,10	49,00	45,74	26,10	55,05	55,54	54,54	49,48
T_391_C	97933,39	473142,88	7,5	47,07	30,17	49,00	47,07	31,17	55,05	55,71	54,71	49,65
T_392_A	97927,95	473137,66	1,5	42,84	24,22	49,00	42,84	25,22	55,05	55,31	54,31	49,24
T_392_B	97927,95	473137,66	4,5	43,85	25,80	49,00	43,85	26,80	55,05	55,37	54,37	49,31
T_392_C	97927,95	473137,66	7,5	45,14	26,44	49,00	45,14	27,44	55,05	55,48	54,48	49,42
T_393_A	97920,50	473138,85	1,5	38,03	25,49	49,00	38,03	26,49	55,05	55,14	54,14	49,07
T_393_B	97920,50	473138,85	4,5	39,26	26,80	49,00	39,26	27,80	55,05	55,17	54,17	49,10
T_393_C	97920,50	473138,85	7,5	42,63	27,56	49,00	42,63	28,56	55,05	55,30	54,30	49,24
T_394_A	97960,24	473136,31	1,5	45,78	26,14	49,00	45,78	27,14	55,05	55,54	54,54	49,48
T_394_B	97960,24	473136,31	4,5	47,61	29,55	49,00	47,61	30,55	55,05	55,78	54,78	49,73
T_394_C	97960,24	473136,31	7,5	48,70	30,38	49,00	48,70	31,38	55,05	55,97	54,97	49,92
T_394_D	97960,24	473136,31	10,5	49,59	31,50	49,00	49,59	32,50	55,05	56,16	55,16	50,11
T_395_A	97967,68	473109,26	1,5	48,93	21,27	49,00	48,93	22,27	55,05	56,00	55,00	49,95
T_395_B	97967,68	473109,26	4,5	50,53	21,24	49,00	50,53	22,24	55,05	56,37	55,37	50,32
T_395_C	97967,68	473109,26	7,5	51,44	14,59	49,00	51,44	15,59	55,05	56,62	55,62	50,58
T_395_D	97967,68	473109,26	10,5	51,92	15,65	49,00	51,92	16,65	55,05	56,77	55,77	50,74
T_396_A	97957,34	473120,89	1,5	39,13	23,85	49,00	39,13	24,85	55,05	55,16	54,16	49,10
T_396_B	97957,34	473120,89	4,5	40,45	25,80	49,00	40,45	26,80	55,05	55,20	54,20	49,14
T_396_C	97957,34	473120,89	7,5	42,77	25,62	49,00	42,77	26,62	55,05	55,31	54,31	49,24
T_396_D	97957,34	473120,89	10,5	44,95	23,36	49,00	44,95	24,36	55,05	55,46	54,46	49,40
T_397_A	97958,81	473115,59	1,5	38,92	21,74	49,00	38,92	22,74	55,05	55,16	54,16	49,09
T_397_B	97958,81	473115,59	4,5	40,35	22,58	49,00	40,35	23,58	55,05	55,20	54,20	49,13
T_397_C	97958,81	473115,59	7,5	42,64	24,20	49,00	42,64	25,20	55,05	55,30	54,30	49,23
T_397_D	97958,81	473115,59	10,5	45,02	22,99	49,00	45,02	23,99	55,05	55,46	54,46	49,40
T_398_A	97955,87	473126,19	1,5	39,07	24,85	49,00	39,07	25,85	55,05	55,16	54,16	49,10
T_398_B	97955,87	473126,19	4,5	40,38	27,41	49,00	40,38	28,41	55,05	55,20	54,20	49,14
T_398_C	97955,87	473126,19	7,5	42,78	26,45	49,00	42,78	27,45	55,05	55,31	54,31	49,24
T_398_D	97955,87	473126,19	10,5	45,01	23,93	49,00	45,01	24,93	55,05	55,46	54,46	49,40
T_399_A	97960,28	473110,29	1,5	39,46	21,66	49,00	39,46	22,66	55,05	55,17	54,17	49,10
T_399_B	97960,28	473110,29	4,5	40,85	21,40	49,00	40,85	22,40	55,05	55,21	54,21	49,15
T_399_C	97960,28	473110,29	7,5	42,87	22,44	49,00	42,87	23,44	55,05	55,31	54,31	49,24
T_399_D	97960,28	473110,29	10,5	45,58	22,69	49,00	45,58	23,69	55,05	55,52	54,52	49,46
T_39_A	97782,63	473490,43	1,5	43,34	33,07	49,00	43,34	34,07	55,05	55,37	54,37	49,30
T_39_B	97782,63	473490,43	4,5	44,35	34,94	49,00	44,35	35,94	55,05	55,45	54,45	49,39
T_39_C	97782,63	473490,43	7,5	45,49	37,76	49,00	45,49	38,76	55,05	55,60	54,60	49,54
T_400_A	97954,40	473131,49	1,5	38,24	25,78	49,00	38,24	26,78	55,05	55,15	54,15	49,08

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_400_B	97954,40	473131,49	4,5	39,70	28,12	49,00	39,70	29,12	55,05	55,19	54,19	49,12
T_400_C	97954,40	473131,49	7,5	42,37	27,89	49,00	42,37	28,89	55,05	55,29	54,29	49,22
T_400_D	97954,40	473131,49	10,5	44,71	25,27	49,00	44,71	26,27	55,05	55,44	54,44	49,38
T_401_A	97978,34	473141,50	1,5	51,10	23,93	49,00	51,10	24,93	55,05	56,52	55,52	50,48
T_401_B	97978,34	473141,50	4,5	52,56	25,47	49,00	52,56	26,47	55,05	57,00	56,00	50,97
T_401_C	97978,34	473141,50	7,5	53,00	27,01	49,00	53,00	28,01	55,05	57,16	56,16	51,13
T_402_A	97986,99	473129,43	1,5	54,61	25,67	49,00	54,61	26,67	55,05	57,85	56,85	51,84
T_402_B	97986,99	473129,43	4,5	56,11	27,65	49,00	56,11	28,65	55,05	58,63	57,63	52,63
T_402_C	97986,99	473129,43	7,5	56,40	29,54	49,00	56,40	30,54	55,05	58,79	57,79	52,80
T_403_A	97985,53	473134,73	1,5	54,58	25,37	49,00	54,58	26,37	55,05	57,83	56,83	51,82
T_403_B	97985,53	473134,73	4,5	56,08	27,13	49,00	56,08	28,13	55,05	58,61	57,61	52,61
T_403_C	97985,53	473134,73	7,5	56,38	28,45	49,00	56,38	29,45	55,05	58,78	57,78	52,79
T_404_A	97988,45	473124,12	1,5	54,66	26,10	49,00	54,66	27,10	55,05	57,87	56,87	51,86
T_404_B	97988,45	473124,12	4,5	56,16	28,42	49,00	56,16	29,42	55,05	58,66	57,66	52,66
T_404_C	97988,45	473124,12	7,5	56,44	30,08	49,00	56,44	31,08	55,05	58,82	57,82	52,82
T_405_A	97984,06	473140,03	1,5	54,55	24,20	49,00	54,55	25,20	55,05	57,82	56,82	51,81
T_405_B	97984,06	473140,03	4,5	56,04	25,57	49,00	56,04	26,57	55,05	58,59	57,59	52,59
T_405_C	97984,06	473140,03	7,5	56,31	27,74	49,00	56,31	28,74	55,05	58,74	57,74	52,74
T_406_A	97989,91	473118,82	1,5	54,82	26,10	49,00	54,82	27,10	55,05	57,95	56,95	51,94
T_406_B	97989,91	473118,82	4,5	56,28	28,79	49,00	56,28	29,79	55,05	58,72	57,72	52,73
T_406_C	97989,91	473118,82	7,5	56,54	29,98	49,00	56,54	30,98	55,05	58,88	57,88	52,88
T_407_A	97985,75	473114,63	1,5	51,91	19,05	49,00	51,91	20,05	55,05	56,77	55,77	50,73
T_407_B	97985,75	473114,63	4,5	53,44	20,39	49,00	53,44	21,39	55,05	57,33	56,33	51,31
T_407_C	97985,75	473114,63	7,5	53,86	16,14	49,00	53,86	17,14	55,05	57,51	56,51	51,49
T_408_A	97905,09	473101,27	1,5	42,39	24,14	49,00	42,39	25,14	55,05	55,28	54,28	49,22
T_408_B	97905,09	473101,27	4,5	43,56	27,09	49,00	43,56	28,09	55,05	55,36	54,36	49,29
T_408_C	97905,09	473101,27	7,5	44,88	29,22	49,00	44,88	30,22	55,05	55,46	54,46	49,40
T_408_D	97905,09	473101,27	10,5	46,16	29,80	49,00	46,16	30,80	55,05	55,59	54,59	49,53
T_409_A	97900,06	473103,49	1,5	42,48	25,35	49,00	42,48	26,35	55,05	55,29	54,29	49,23
T_409_B	97900,06	473103,49	4,5	43,37	27,76	49,00	43,37	28,76	55,05	55,34	54,34	49,28
T_409_C	97900,06	473103,49	7,5	44,67	29,25	49,00	44,67	30,25	55,05	55,44	54,44	49,38
T_409_D	97900,06	473103,49	10,5	45,93	29,86	49,00	45,93	30,86	55,05	55,57	54,57	49,51
T_40_A	97760,44	473458,97	1,5	42,33	31,21	49,00	42,33	32,21	55,05	55,30	54,30	49,23
T_40_B	97760,44	473458,97	4,5	43,71	32,05	49,00	43,71	33,05	55,05	55,38	54,38	49,32
T_40_C	97760,44	473458,97	7,5	44,79	33,31	49,00	44,79	34,31	55,05	55,47	54,47	49,41
T_410_A	97910,13	473099,05	1,5	42,51	23,55	49,00	42,51	24,55	55,05	55,29	54,29	49,22
T_410_B	97910,13	473099,05	4,5	43,68	26,09	49,00	43,68	27,09	55,05	55,36	54,36	49,30
T_410_C	97910,13	473099,05	7,5	44,96	29,18	49,00	44,96	30,18	55,05	55,47	54,47	49,41
T_410_D	97910,13	473099,05	10,5	46,30	29,76	49,00	46,30	30,76	55,05	55,61	54,61	49,55

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_411_A	97895,03	473105,71	1,5	42,25	27,09	49,00	42,25	28,09	55,05	55,28	54,28	49,22
T_411_B	97895,03	473105,71	4,5	42,93	28,62	49,00	42,93	29,62	55,05	55,32	54,32	49,26
T_411_C	97895,03	473105,71	7,5	44,31	29,26	49,00	44,31	30,26	55,05	55,41	54,41	49,35
T_411_D	97895,03	473105,71	10,5	45,52	29,81	49,00	45,52	30,81	55,05	55,52	54,52	49,46
T_412_A	97915,16	473096,83	1,5	42,66	23,23	49,00	42,66	24,23	55,05	55,30	54,30	49,23
T_412_B	97915,16	473096,83	4,5	43,85	25,62	49,00	43,85	26,62	55,05	55,37	54,37	49,31
T_412_C	97915,16	473096,83	7,5	45,23	29,18	49,00	45,23	30,18	55,05	55,49	54,49	49,43
T_412_D	97915,16	473096,83	10,5	46,65	29,75	49,00	46,65	30,75	55,05	55,65	54,65	49,59
T_413_A	97890,00	473107,93	1,5	41,70	26,81	49,00	41,70	27,81	55,05	55,25	54,25	49,19
T_413_B	97890,00	473107,93	4,5	42,28	28,32	49,00	42,28	29,32	55,05	55,28	54,28	49,22
T_413_C	97890,00	473107,93	7,5	43,65	28,91	49,00	43,65	29,91	55,05	55,37	54,37	49,30
T_413_D	97890,00	473107,93	10,5	44,98	29,39	49,00	44,98	30,39	55,05	55,47	54,47	49,41
T_414_A	97920,19	473094,61	1,5	43,30	22,47	49,00	43,30	23,47	55,05	55,33	54,33	49,27
T_414_B	97920,19	473094,61	4,5	44,51	24,83	49,00	44,51	25,83	55,05	55,42	54,42	49,36
T_414_C	97920,19	473094,61	7,5	45,86	29,24	49,00	45,86	30,24	55,05	55,56	54,56	49,50
T_414_D	97920,19	473094,61	10,5	47,13	29,84	49,00	47,13	30,84	55,05	55,71	54,71	49,66
T_415_A	97923,69	473088,66	1,5	43,81	18,88	49,00	43,81	19,88	55,05	55,37	54,37	49,30
T_415_B	97923,69	473088,66	4,5	45,02	19,54	49,00	45,02	20,54	55,05	55,46	54,46	49,40
T_415_C	97923,69	473088,66	7,5	46,35	19,54	49,00	46,35	20,54	55,05	55,60	54,60	49,54
T_415_D	97923,69	473088,66	10,5	47,49	20,70	49,00	47,49	21,70	55,05	55,75	54,75	49,70
T_416_A	97883,24	473106,51	1,5	38,01	26,95	49,00	38,01	27,95	55,05	55,14	54,14	49,08
T_416_B	97883,24	473106,51	4,5	39,42	28,38	49,00	39,42	29,38	55,05	55,18	54,18	49,11
T_416_C	97883,24	473106,51	7,5	42,48	28,77	49,00	42,48	29,77	55,05	55,30	54,30	49,23
T_416_D	97883,24	473106,51	10,5	44,42	29,29	49,00	44,42	30,29	55,05	55,42	54,42	49,36
T_417_A	97878,85	473096,62	1,5	37,88	27,62	49,00	37,88	28,62	55,05	55,14	54,14	49,08
T_417_B	97878,85	473096,62	4,5	39,43	28,97	49,00	39,43	29,97	55,05	55,18	54,18	49,11
T_417_C	97878,85	473096,62	7,5	42,33	28,40	49,00	42,33	29,40	55,05	55,29	54,29	49,22
T_417_D	97878,85	473096,62	10,5	44,54	29,04	49,00	44,54	30,04	55,05	55,43	54,43	49,37
T_418_A	97919,65	473078,97	1,5	43,38	16,49	49,00	43,38	17,49	55,05	55,34	54,34	49,27
T_418_B	97919,65	473078,97	4,5	44,57	16,85	49,00	44,57	17,85	55,05	55,42	54,42	49,36
T_418_C	97919,65	473078,97	7,5	46,06	16,86	49,00	46,06	17,86	55,05	55,57	54,57	49,51
T_418_D	97919,65	473078,97	10,5	47,28	18,51	49,00	47,28	19,51	55,05	55,72	54,72	49,67
T_419_A	97897,57	473083,92	1,5	42,50	23,01	49,00	42,50	24,01	55,05	55,29	54,29	49,22
T_419_B	97897,57	473083,92	4,5	43,76	24,09	49,00	43,76	25,09	55,05	55,37	54,37	49,30
T_419_C	97897,57	473083,92	7,5	45,32	12,20	49,00	45,32	13,20	55,05	55,49	54,49	49,43
T_419_D	97897,57	473083,92	10,5	46,02	13,83	49,00	46,02	14,83	55,05	55,56	54,56	49,50
T_41_A	97785,80	473494,92	1,5	43,57	33,58	49,00	43,57	34,58	55,05	55,38	54,38	49,32
T_41_B	97785,80	473494,92	4,5	44,37	35,66	49,00	44,37	36,66	55,05	55,46	54,46	49,40
T_41_C	97785,80	473494,92	7,5	45,38	38,76	49,00	45,38	39,76	55,05	55,61	54,61	49,55

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_420_A	97902,62	473081,73	1,5	42,09	22,87	49,00	42,09	23,87	55,05	55,27	54,27	49,20
T_420_B	97902,62	473081,73	4,5	43,59	24,17	49,00	43,59	25,17	55,05	55,35	54,35	49,29
T_420_C	97902,62	473081,73	7,5	45,29	11,77	49,00	45,29	12,77	55,05	55,49	54,49	49,43
T_420_D	97902,62	473081,73	10,5	46,12	13,66	49,00	46,12	14,66	55,05	55,57	54,57	49,51
T_421_A	97892,52	473086,10	1,5	42,25	22,42	49,00	42,25	23,42	55,05	55,27	54,27	49,21
T_421_B	97892,52	473086,10	4,5	43,41	23,94	49,00	43,41	24,94	55,05	55,34	54,34	49,28
T_421_C	97892,52	473086,10	7,5	45,23	11,85	49,00	45,23	12,85	55,05	55,48	54,48	49,42
T_421_D	97892,52	473086,10	10,5	45,95	13,69	49,00	45,95	14,69	55,05	55,55	54,55	49,50
T_422_A	97907,67	473079,55	1,5	42,79	20,53	49,00	42,79	21,53	55,05	55,30	54,30	49,24
T_422_B	97907,67	473079,55	4,5	44,18	21,53	49,00	44,18	22,53	55,05	55,39	54,39	49,33
T_422_C	97907,67	473079,55	7,5	45,77	11,95	49,00	45,77	12,95	55,05	55,53	54,53	49,48
T_422_D	97907,67	473079,55	10,5	46,60	13,75	49,00	46,60	14,75	55,05	55,63	54,63	49,57
T_423_A	97887,48	473088,28	1,5	41,25	22,05	49,00	41,25	23,05	55,05	55,23	54,23	49,16
T_423_B	97887,48	473088,28	4,5	42,37	23,47	49,00	42,37	24,47	55,05	55,28	54,28	49,22
T_423_C	97887,48	473088,28	7,5	44,45	11,97	49,00	44,45	12,97	55,05	55,41	54,41	49,35
T_423_D	97887,48	473088,28	10,5	45,47	13,68	49,00	45,47	14,68	55,05	55,50	54,50	49,44
T_424_A	97912,72	473077,36	1,5	42,79	22,17	49,00	42,79	23,17	55,05	55,30	54,30	49,24
T_424_B	97912,72	473077,36	4,5	44,11	23,81	49,00	44,11	24,81	55,05	55,39	54,39	49,33
T_424_C	97912,72	473077,36	7,5	45,73	12,19	49,00	45,73	13,19	55,05	55,53	54,53	49,47
T_424_D	97912,72	473077,36	10,5	46,77	13,92	49,00	46,77	14,92	55,05	55,65	54,65	49,60
T_425_A	97882,43	473090,47	1,5	40,93	19,93	49,00	40,93	20,93	55,05	55,22	54,22	49,15
T_425_B	97882,43	473090,47	4,5	42,14	20,40	49,00	42,14	21,40	55,05	55,27	54,27	49,20
T_425_C	97882,43	473090,47	7,5	44,34	12,45	49,00	44,34	13,45	55,05	55,40	54,40	49,34
T_425_D	97882,43	473090,47	10,5	45,45	14,14	49,00	45,45	15,14	55,05	55,50	54,50	49,44
T_426_A	97823,71	473053,36	1,5	40,93	16,76	49,00	40,93	17,76	55,05	55,22	54,22	49,15
T_426_B	97823,71	473053,36	4,5	42,33	18,45	49,00	42,33	19,45	55,05	55,28	54,28	49,21
T_426_C	97823,71	473053,36	7,5	43,97	23,77	49,00	43,97	24,77	55,05	55,38	54,38	49,32
T_426_D	97823,71	473053,36	10,5	45,55	27,42	49,00	45,55	28,42	55,05	55,52	54,52	49,46
T_427_A	97819,92	473057,34	1,5	41,32	19,69	49,00	41,32	20,69	55,05	55,23	54,23	49,17
T_427_B	97819,92	473057,34	4,5	42,47	21,02	49,00	42,47	22,02	55,05	55,29	54,29	49,22
T_427_C	97819,92	473057,34	7,5	44,28	23,38	49,00	44,28	24,38	55,05	55,40	54,40	49,34
T_427_D	97819,92	473057,34	10,5	45,56	27,55	49,00	45,56	28,55	55,05	55,52	54,52	49,46
T_428_A	97827,51	473049,37	1,5	39,75	19,35	49,00	39,75	20,35	55,05	55,18	54,18	49,11
T_428_B	97827,51	473049,37	4,5	41,48	20,75	49,00	41,48	21,75	55,05	55,24	54,24	49,17
T_428_C	97827,51	473049,37	7,5	43,33	24,45	49,00	43,33	25,45	55,05	55,34	54,34	49,27
T_428_D	97827,51	473049,37	10,5	45,49	27,39	49,00	45,49	28,39	55,05	55,51	54,51	49,45
T_429_A	97816,13	473061,33	1,5	40,54	19,56	49,00	40,54	20,56	55,05	55,20	54,20	49,14
T_429_B	97816,13	473061,33	4,5	41,69	20,91	49,00	41,69	21,91	55,05	55,25	54,25	49,18
T_429_C	97816,13	473061,33	7,5	43,57	24,99	49,00	43,57	25,99	55,05	55,35	54,35	49,29

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_429_D	97816,13	473061,33	10,5	44,92	27,69	49,00	44,92	28,69	55,05	55,46	54,46	49,40
T_42_A	97757,27	473454,47	1,5	42,52	30,80	49,00	42,52	31,80	55,05	55,31	54,31	49,24
T_42_B	97757,27	473454,47	4,5	43,63	31,52	49,00	43,63	32,52	55,05	55,37	54,37	49,31
T_42_C	97757,27	473454,47	7,5	44,89	32,87	49,00	44,89	33,87	55,05	55,48	54,48	49,42
T_430_A	97831,30	473045,39	1,5	39,28	17,64	49,00	39,28	18,64	55,05	55,16	54,16	49,10
T_430_B	97831,30	473045,39	4,5	41,21	18,87	49,00	41,21	19,87	55,05	55,23	54,23	49,16
T_430_C	97831,30	473045,39	7,5	43,39	23,87	49,00	43,39	24,87	55,05	55,34	54,34	49,28
T_430_D	97831,30	473045,39	10,5	45,37	27,44	49,00	45,37	28,44	55,05	55,50	54,50	49,44
T_431_A	97812,34	473065,31	1,5	39,50	21,22	49,00	39,50	22,22	55,05	55,17	54,17	49,10
T_431_B	97812,34	473065,31	4,5	40,73	22,63	49,00	40,73	23,63	55,05	55,21	54,21	49,14
T_431_C	97812,34	473065,31	7,5	42,87	26,73	49,00	42,87	27,73	55,05	55,31	54,31	49,25
T_431_D	97812,34	473065,31	10,5	44,77	27,78	49,00	44,77	28,78	55,05	55,45	54,45	49,39
T_432_A	97835,09	473041,41	1,5	40,65	16,56	49,00	40,65	17,56	55,05	55,21	54,21	49,14
T_432_B	97835,09	473041,41	4,5	42,22	18,06	49,00	42,22	19,06	55,05	55,27	54,27	49,21
T_432_C	97835,09	473041,41	7,5	43,81	23,24	49,00	43,81	24,24	55,05	55,37	54,37	49,31
T_432_D	97835,09	473041,41	10,5	45,72	27,49	49,00	45,72	28,49	55,05	55,54	54,54	49,48
T_433_A	97835,92	473034,55	1,5	43,96	14,51	49,00	43,96	15,51	55,05	55,38	54,38	49,31
T_433_B	97835,92	473034,55	4,5	45,05	14,76	49,00	45,05	15,76	55,05	55,46	54,46	49,40
T_433_C	97835,92	473034,55	7,5	46,10	14,99	49,00	46,10	15,99	55,05	55,57	54,57	49,51
T_433_D	97835,92	473034,55	10,5	47,87	15,51	49,00	47,87	16,51	55,05	55,81	54,81	49,76
T_434_A	97805,53	473066,48	1,5	40,18	23,34	49,00	40,18	24,34	55,05	55,19	54,19	49,13
T_434_B	97805,53	473066,48	4,5	41,16	25,32	49,00	41,16	26,32	55,05	55,23	54,23	49,16
T_434_C	97805,53	473066,48	7,5	42,81	26,98	49,00	42,81	27,98	55,05	55,31	54,31	49,25
T_434_D	97805,53	473066,48	10,5	45,47	27,65	49,00	45,47	28,65	55,05	55,51	54,51	49,45
T_435_A	97798,18	473059,64	1,5	40,82	24,54	49,00	40,82	25,54	55,05	55,22	54,22	49,15
T_435_B	97798,18	473059,64	4,5	41,59	26,32	49,00	41,59	27,32	55,05	55,25	54,25	49,18
T_435_C	97798,18	473059,64	7,5	43,21	26,93	49,00	43,21	27,93	55,05	55,33	54,33	49,27
T_435_D	97798,18	473059,64	10,5	45,46	27,57	49,00	45,46	28,57	55,05	55,51	54,51	49,45
T_436_A	97828,32	473027,03	1,5	44,16	12,25	49,00	44,16	13,25	55,05	55,39	54,39	49,33
T_436_B	97828,32	473027,03	4,5	45,29	13,02	49,00	45,29	14,02	55,05	55,49	54,49	49,43
T_436_C	97828,32	473027,03	7,5	46,27	13,41	49,00	46,27	14,41	55,05	55,59	54,59	49,53
T_436_D	97828,32	473027,03	10,5	47,95	13,15	49,00	47,95	14,15	55,05	55,82	54,82	49,77
T_437_A	97810,35	473040,34	1,5	44,61	18,47	49,00	44,61	19,47	55,05	55,43	54,43	49,37
T_437_B	97810,35	473040,34	4,5	45,15	20,72	49,00	45,15	21,72	55,05	55,47	54,47	49,41
T_437_C	97810,35	473040,34	7,5	46,04	21,71	49,00	46,04	22,71	55,05	55,57	54,57	49,51
T_437_D	97810,35	473040,34	10,5	46,71	12,12	49,00	46,71	13,12	55,05	55,64	54,64	49,59
T_438_A	97814,12	473036,34	1,5	44,97	15,24	49,00	44,97	16,24	55,05	55,46	54,46	49,40
T_438_B	97814,12	473036,34	4,5	45,57	18,19	49,00	45,57	19,19	55,05	55,51	54,51	49,46
T_438_C	97814,12	473036,34	7,5	46,39	18,78	49,00	46,39	19,78	55,05	55,61	54,61	49,55

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_438_D	97814,12	473036,34	10,5	47,09	11,96	49,00	47,09	12,96	55,05	55,69	54,69	49,64
T_439_A	97806,58	473044,35	1,5	44,43	19,00	49,00	44,43	20,00	55,05	55,41	54,41	49,35
T_439_B	97806,58	473044,35	4,5	44,89	21,38	49,00	44,89	22,38	55,05	55,45	54,45	49,39
T_439_C	97806,58	473044,35	7,5	45,77	22,73	49,00	45,77	23,73	55,05	55,54	54,54	49,48
T_439_D	97806,58	473044,35	10,5	46,42	12,39	49,00	46,42	13,39	55,05	55,61	54,61	49,55
T_43_A	97788,97	473499,42	1,5	43,16	33,94	49,00	43,16	34,94	55,05	55,36	54,36	49,30
T_43_B	97788,97	473499,42	4,5	43,96	36,12	49,00	43,96	37,12	55,05	55,44	54,44	49,38
T_43_C	97788,97	473499,42	7,5	44,99	39,74	49,00	44,99	40,74	55,05	55,60	54,60	49,54
T_440_A	97817,89	473032,33	1,5	44,92	14,40	49,00	44,92	15,40	55,05	55,45	54,45	49,39
T_440_B	97817,89	473032,33	4,5	45,80	16,96	49,00	45,80	17,96	55,05	55,54	54,54	49,48
T_440_C	97817,89	473032,33	7,5	46,54	17,78	49,00	46,54	18,78	55,05	55,62	54,62	49,57
T_440_D	97817,89	473032,33	10,5	47,13	11,91	49,00	47,13	12,91	55,05	55,70	54,70	49,64
T_441_A	97802,81	473048,35	1,5	44,05	19,46	49,00	44,05	20,46	55,05	55,38	54,38	49,32
T_441_B	97802,81	473048,35	4,5	44,51	21,60	49,00	44,51	22,60	55,05	55,42	54,42	49,36
T_441_C	97802,81	473048,35	7,5	45,44	22,72	49,00	45,44	23,72	55,05	55,50	54,50	49,44
T_441_D	97802,81	473048,35	10,5	46,20	12,63	49,00	46,20	13,63	55,05	55,58	54,58	49,52
T_442_A	97821,66	473028,33	1,5	44,87	12,04	49,00	44,87	13,04	55,05	55,45	54,45	49,39
T_442_B	97821,66	473028,33	4,5	45,80	13,12	49,00	45,80	14,12	55,05	55,54	54,54	49,48
T_442_C	97821,66	473028,33	7,5	46,54	13,94	49,00	46,54	14,94	55,05	55,62	54,62	49,57
T_442_D	97821,66	473028,33	10,5	47,29	12,13	49,00	47,29	13,13	55,05	55,72	54,72	49,67
T_443_A	97799,04	473052,36	1,5	43,35	20,95	49,00	43,35	21,95	55,05	55,34	54,34	49,27
T_443_B	97799,04	473052,36	4,5	43,88	22,81	49,00	43,88	23,81	55,05	55,37	54,37	49,31
T_443_C	97799,04	473052,36	7,5	44,94	23,29	49,00	44,94	24,29	55,05	55,46	54,46	49,40
T_443_D	97799,04	473052,36	10,5	46,02	13,41	49,00	46,02	14,41	55,05	55,56	54,56	49,50
T_444_A	97777,92	473065,40	1,5	45,85	24,25	49,00	45,85	25,25	55,05	55,55	54,55	49,49
T_444_B	97777,92	473065,40	4,5	45,87	26,33	49,00	45,87	27,33	55,05	55,55	54,55	49,49
T_444_C	97777,92	473065,40	7,5	46,26	27,07	49,00	46,26	28,07	55,05	55,60	54,60	49,54
T_445_A	97773,93	473061,61	1,5	46,18	24,33	49,00	46,18	25,33	55,05	55,58	54,58	49,53
T_445_B	97773,93	473061,61	4,5	46,16	25,57	49,00	46,16	26,57	55,05	55,58	54,58	49,52
T_445_C	97773,93	473061,61	7,5	46,51	26,97	49,00	46,51	27,97	55,05	55,63	54,63	49,57
T_446_A	97781,90	473069,19	1,5	45,62	24,36	49,00	45,62	25,36	55,05	55,52	54,52	49,46
T_446_B	97781,90	473069,19	4,5	45,68	26,57	49,00	45,68	27,57	55,05	55,53	54,53	49,47
T_446_C	97781,90	473069,19	7,5	46,17	27,13	49,00	46,17	28,13	55,05	55,59	54,59	49,53
T_447_A	97789,74	473068,66	1,5	35,58	24,81	49,00	35,58	25,81	55,05	55,10	54,10	49,04
T_447_B	97789,74	473068,66	4,5	37,25	27,03	49,00	37,25	28,03	55,05	55,13	54,13	49,06
T_447_C	97789,74	473068,66	7,5	40,17	27,17	49,00	40,17	28,17	55,05	55,20	54,20	49,13
T_448_A	97785,90	473057,01	1,5	40,39	23,98	49,00	40,39	24,98	55,05	55,20	54,20	49,13
T_448_B	97785,90	473057,01	4,5	41,16	26,54	49,00	41,16	27,54	55,05	55,23	54,23	49,17
T_448_C	97785,90	473057,01	7,5	42,39	27,21	49,00	42,39	28,21	55,05	55,29	54,29	49,22

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_449_A	97789,89	473060,80	1,5	39,99	24,50	49,00	39,99	25,50	55,05	55,19	54,19	49,12
T_449_B	97789,89	473060,80	4,5	40,75	26,29	49,00	40,75	27,29	55,05	55,22	54,22	49,15
T_449_C	97789,89	473060,80	7,5	42,11	27,48	49,00	42,11	28,48	55,05	55,27	54,27	49,21
T_44_A	97795,79	473497,99	1,5	39,74	41,17	49,00	39,74	42,17	55,05	55,39	54,39	49,33
T_44_B	97795,79	473497,99	4,5	40,95	43,41	49,00	40,95	44,41	55,05	55,56	54,56	49,50
T_44_C	97795,79	473497,99	7,5	42,55	45,57	49,00	42,55	46,57	55,05	55,84	54,84	49,78
T_450_A	97781,92	473053,22	1,5	41,50	22,70	49,00	41,50	23,70	55,05	55,24	54,24	49,18
T_450_B	97781,92	473053,22	4,5	42,21	25,51	49,00	42,21	26,51	55,05	55,28	54,28	49,21
T_450_C	97781,92	473053,22	7,5	43,39	26,23	49,00	43,39	27,23	55,05	55,34	54,34	49,28
T_451_A	97774,08	473053,76	1,5	45,79	19,39	49,00	45,79	20,39	55,05	55,54	54,54	49,48
T_451_B	97774,08	473053,76	4,5	45,86	23,20	49,00	45,86	24,20	55,05	55,55	54,55	49,49
T_451_C	97774,08	473053,76	7,5	46,26	23,34	49,00	46,26	24,34	55,05	55,59	54,59	49,53
T_452_A	97750,36	473107,78	1,5	45,74	21,84	49,00	45,74	22,84	55,05	55,53	54,53	49,47
T_452_B	97750,36	473107,78	4,5	45,78	22,96	49,00	45,78	23,96	55,05	55,54	54,54	49,48
T_452_C	97750,36	473107,78	7,5	46,16	25,61	49,00	46,16	26,61	55,05	55,58	54,58	49,52
T_453_A	97759,56	473108,07	1,5	42,42	19,73	49,00	42,42	20,73	55,05	55,28	54,28	49,22
T_453_B	97759,56	473108,07	4,5	42,91	20,65	49,00	42,91	21,65	55,05	55,31	54,31	49,25
T_453_C	97759,56	473108,07	7,5	44,00	23,33	49,00	44,00	24,33	55,05	55,38	54,38	49,32
T_454_A	97758,78	473098,90	1,5	44,02	22,37	49,00	44,02	23,37	55,05	55,38	54,38	49,32
T_454_B	97758,78	473098,90	4,5	43,97	23,49	49,00	43,97	24,49	55,05	55,38	54,38	49,32
T_454_C	97758,78	473098,90	7,5	44,80	17,21	49,00	44,80	18,21	55,05	55,44	54,44	49,38
T_455_A	97749,59	473098,61	1,5	47,90	21,28	49,00	47,90	22,28	55,05	55,82	54,82	49,76
T_455_B	97749,59	473098,61	4,5	47,67	21,52	49,00	47,67	22,52	55,05	55,78	54,78	49,73
T_455_C	97749,59	473098,61	7,5	48,07	14,21	49,00	48,07	15,21	55,05	55,84	54,84	49,79
T_456_A	97762,71	473094,51	1,5	45,29	16,29	49,00	45,29	17,29	55,05	55,49	54,49	49,43
T_456_B	97762,71	473094,51	4,5	45,11	18,06	49,00	45,11	19,06	55,05	55,47	54,47	49,41
T_456_C	97762,71	473094,51	7,5	45,63	23,25	49,00	45,63	24,25	55,05	55,52	54,52	49,46
T_457_A	97771,93	473094,82	1,5	40,62	22,15	49,00	40,62	23,15	55,05	55,21	54,21	49,14
T_457_B	97771,93	473094,82	4,5	41,55	23,49	49,00	41,55	24,49	55,05	55,24	54,24	49,18
T_457_C	97771,93	473094,82	7,5	43,35	21,19	49,00	43,35	22,19	55,05	55,34	54,34	49,27
T_458_A	97771,14	473085,62	1,5	41,71	24,55	49,00	41,71	25,55	55,05	55,25	54,25	49,19
T_458_B	97771,14	473085,62	4,5	42,41	25,92	49,00	42,41	26,92	55,05	55,29	54,29	49,22
T_458_C	97771,14	473085,62	7,5	43,64	16,05	49,00	43,64	17,05	55,05	55,35	54,35	49,29
T_459_A	97761,91	473085,31	1,5	47,45	20,62	49,00	47,45	21,62	55,05	55,75	54,75	49,69
T_459_B	97761,91	473085,31	4,5	47,31	20,13	49,00	47,31	21,13	55,05	55,73	54,73	49,67
T_459_C	97761,91	473085,31	7,5	47,64	13,89	49,00	47,64	14,89	55,05	55,77	54,77	49,72
T_45_A	97824,69	473478,14	1,5	37,82	41,04	49,00	37,82	42,04	55,05	55,34	54,34	49,28
T_45_B	97824,69	473478,14	4,5	39,06	43,33	49,00	39,06	44,33	55,05	55,50	54,50	49,44
T_45_C	97824,69	473478,14	7,5	41,17	45,20	49,00	41,17	46,20	55,05	55,74	54,74	49,68

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_460_A	97737,93	473121,06	1,5	46,43	24,97	49,00	46,43	25,97	55,05	55,61	54,61	49,56
T_460_B	97737,93	473121,06	4,5	46,56	27,75	49,00	46,56	28,75	55,05	55,63	54,63	49,58
T_460_C	97737,93	473121,06	7,5	46,88	28,33	49,00	46,88	29,33	55,05	55,68	54,68	49,62
T_461_A	97745,26	473123,35	1,5	42,06	25,69	49,00	42,06	26,69	55,05	55,27	54,27	49,20
T_461_B	97745,26	473123,35	4,5	42,73	27,64	49,00	42,73	28,64	55,05	55,31	54,31	49,24
T_461_C	97745,26	473123,35	7,5	43,84	28,40	49,00	43,84	29,40	55,05	55,38	54,38	49,32
T_462_A	97742,64	473116,13	1,5	45,18	22,00	49,00	45,18	23,00	55,05	55,48	54,48	49,42
T_462_B	97742,64	473116,13	4,5	44,87	23,33	49,00	44,87	24,33	55,05	55,45	54,45	49,39
T_462_C	97742,64	473116,13	7,5	45,43	19,32	49,00	45,43	20,32	55,05	55,50	54,50	49,44
T_463_A	97735,31	473113,84	1,5	48,03	14,60	49,00	48,03	15,60	55,05	55,84	54,84	49,78
T_463_B	97735,31	473113,84	4,5	47,69	14,90	49,00	47,69	15,90	55,05	55,78	54,78	49,73
T_463_C	97735,31	473113,84	7,5	48,04	15,74	49,00	48,04	16,74	55,05	55,84	54,84	49,79
T_464_A	97858,27	473058,87	1,5	40,74	25,58	49,00	40,74	26,58	55,05	55,21	54,21	49,15
T_464_B	97858,27	473058,87	4,5	42,26	26,66	49,00	42,26	27,66	55,05	55,28	54,28	49,22
T_464_C	97858,27	473058,87	7,5	43,65	27,36	49,00	43,65	28,36	55,05	55,36	54,36	49,30
T_465_A	97854,53	473062,91	1,5	39,98	25,37	49,00	39,98	26,37	55,05	55,19	54,19	49,12
T_465_B	97854,53	473062,91	4,5	41,56	26,52	49,00	41,56	27,52	55,05	55,25	54,25	49,18
T_465_C	97854,53	473062,91	7,5	43,23	27,08	49,00	43,23	28,08	55,05	55,33	54,33	49,27
T_466_A	97862,01	473054,84	1,5	41,21	25,51	49,00	41,21	26,51	55,05	55,23	54,23	49,17
T_466_B	97862,01	473054,84	4,5	42,68	26,72	49,00	42,68	27,72	55,05	55,30	54,30	49,24
T_466_C	97862,01	473054,84	7,5	43,99	27,49	49,00	43,99	28,49	55,05	55,39	54,39	49,32
T_467_A	97861,32	473047,26	1,5	47,77	17,11	49,00	47,77	18,11	55,05	55,80	54,80	49,74
T_467_B	97861,32	473047,26	4,5	48,64	18,60	49,00	48,64	19,60	55,05	55,94	54,94	49,89
T_467_C	97861,32	473047,26	7,5	49,30	22,61	49,00	49,30	23,61	55,05	56,08	55,08	50,03
T_468_A	97849,98	473051,19	1,5	44,76	20,03	49,00	44,76	21,03	55,05	55,44	54,44	49,38
T_468_B	97849,98	473051,19	4,5	45,81	21,72	49,00	45,81	22,72	55,05	55,54	54,54	49,48
T_468_C	97849,98	473051,19	7,5	46,79	26,05	49,00	46,79	27,05	55,05	55,66	54,66	49,60
T_469_A	97853,72	473047,15	1,5	46,09	18,56	49,00	46,09	19,56	55,05	55,57	54,57	49,51
T_469_B	97853,72	473047,15	4,5	47,07	20,20	49,00	47,07	21,20	55,05	55,69	54,69	49,64
T_469_C	97853,72	473047,15	7,5	48,03	25,96	49,00	48,03	26,96	55,05	55,84	54,84	49,79
T_46_A	97812,43	473449,52	1,5	36,86	33,54	49,00	36,86	34,54	55,05	55,15	54,15	49,09
T_46_B	97812,43	473449,52	4,5	39,50	34,98	49,00	39,50	35,98	55,05	55,22	54,22	49,16
T_46_C	97812,43	473449,52	7,5	43,09	36,57	49,00	43,09	37,57	55,05	55,39	54,39	49,33
T_470_A	97846,24	473055,22	1,5	43,48	20,80	49,00	43,48	21,80	55,05	55,34	54,34	49,28
T_470_B	97846,24	473055,22	4,5	44,59	22,68	49,00	44,59	23,68	55,05	55,43	54,43	49,37
T_470_C	97846,24	473055,22	7,5	45,73	24,77	49,00	45,73	25,77	55,05	55,53	54,53	49,48
T_471_A	97846,92	473062,80	1,5	30,93	19,12	49,00	30,93	20,12	55,05	55,07	54,07	49,00
T_471_B	97846,92	473062,80	4,5	32,75	20,58	49,00	32,75	21,58	55,05	55,08	54,08	49,01
T_471_C	97846,92	473062,80	7,5	37,75	22,36	49,00	37,75	23,36	55,05	55,13	54,13	49,07

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_472_A	97837,57	473074,41	1,5	32,89	25,14	49,00	32,89	26,14	55,05	55,08	54,08	49,01
T_472_B	97837,57	473074,41	4,5	35,01	26,67	49,00	35,01	27,67	55,05	55,10	54,10	49,03
T_472_C	97837,57	473074,41	7,5	39,88	27,52	49,00	39,88	28,52	55,05	55,19	54,19	49,12
T_473_A	97846,75	473074,60	1,5	39,04	24,52	49,00	39,04	25,52	55,05	55,16	54,16	49,10
T_473_B	97846,75	473074,60	4,5	40,55	25,87	49,00	40,55	26,87	55,05	55,21	54,21	49,14
T_473_C	97846,75	473074,60	7,5	42,99	26,53	49,00	42,99	27,53	55,05	55,32	54,32	49,26
T_474_A	97846,00	473065,46	1,5	31,47	22,70	49,00	31,47	23,70	55,05	55,07	54,07	49,00
T_474_B	97846,00	473065,46	4,5	33,02	23,94	49,00	33,02	24,94	55,05	55,08	54,08	49,01
T_474_C	97846,00	473065,46	7,5	37,54	24,34	49,00	37,54	25,34	55,05	55,13	54,13	49,06
T_475_A	97836,82	473065,26	1,5	41,24	19,86	49,00	41,24	20,86	55,05	55,23	54,23	49,16
T_475_B	97836,82	473065,26	4,5	42,28	22,38	49,00	42,28	23,38	55,05	55,28	54,28	49,21
T_475_C	97836,82	473065,26	7,5	43,71	24,66	49,00	43,71	25,66	55,05	55,36	54,36	49,30
T_476_A	97825,45	473087,70	1,5	39,76	21,20	49,00	39,76	22,20	55,05	55,18	54,18	49,11
T_476_B	97825,45	473087,70	4,5	40,19	22,13	49,00	40,19	23,13	55,05	55,19	54,19	49,13
T_476_C	97825,45	473087,70	7,5	41,84	24,75	49,00	41,84	25,75	55,05	55,26	54,26	49,19
T_477_A	97834,64	473087,90	1,5	39,74	21,22	49,00	39,74	22,22	55,05	55,18	54,18	49,11
T_477_B	97834,64	473087,90	4,5	40,95	23,00	49,00	40,95	24,00	55,05	55,22	54,22	49,15
T_477_C	97834,64	473087,90	7,5	43,53	25,37	49,00	43,53	26,37	55,05	55,35	54,35	49,29
T_478_A	97833,81	473078,73	1,5	35,39	16,44	49,00	35,39	17,44	55,05	55,10	54,10	49,03
T_478_B	97833,81	473078,73	4,5	36,69	17,28	49,00	36,69	18,28	55,05	55,11	54,11	49,05
T_478_C	97833,81	473078,73	7,5	40,06	17,92	49,00	40,06	18,92	55,05	55,19	54,19	49,12
T_479_A	97824,61	473078,54	1,5	40,98	22,05	49,00	40,98	23,05	55,05	55,22	54,22	49,15
T_479_B	97824,61	473078,54	4,5	41,65	23,65	49,00	41,65	24,65	55,05	55,25	54,25	49,18
T_479_C	97824,61	473078,54	7,5	43,00	14,54	49,00	43,00	15,54	55,05	55,31	54,31	49,25
T_47_A	97815,60	473454,01	1,5	36,76	34,19	49,00	36,76	35,19	55,05	55,16	54,16	49,09
T_47_B	97815,60	473454,01	4,5	39,54	35,69	49,00	39,54	36,69	55,05	55,23	54,23	49,17
T_47_C	97815,60	473454,01	7,5	43,18	37,34	49,00	43,18	38,34	55,05	55,41	54,41	49,35
T_480_A	97816,39	473097,39	1,5	42,50	23,41	49,00	42,50	24,41	55,05	55,29	54,29	49,22
T_480_B	97816,39	473097,39	4,5	43,18	25,42	49,00	43,18	26,42	55,05	55,33	54,33	49,27
T_480_C	97816,39	473097,39	7,5	44,28	26,50	49,00	44,28	27,50	55,05	55,41	54,41	49,34
T_481_A	97823,90	473099,52	1,5	40,22	22,17	49,00	40,22	23,17	55,05	55,19	54,19	49,13
T_481_B	97823,90	473099,52	4,5	41,46	23,88	49,00	41,46	24,88	55,05	55,24	54,24	49,17
T_481_C	97823,90	473099,52	7,5	43,63	25,16	49,00	43,63	26,16	55,05	55,36	54,36	49,29
T_482_A	97821,10	473092,24	1,5	34,94	16,28	49,00	34,94	17,28	55,05	55,09	54,09	49,02
T_482_B	97821,10	473092,24	4,5	36,76	17,54	49,00	36,76	18,54	55,05	55,11	54,11	49,05
T_482_C	97821,10	473092,24	7,5	40,54	18,21	49,00	40,54	19,21	55,05	55,20	54,20	49,14
T_483_A	97813,59	473090,11	1,5	42,65	16,83	49,00	42,65	17,83	55,05	55,29	54,29	49,23
T_483_B	97813,59	473090,11	4,5	42,85	16,12	49,00	42,85	17,12	55,05	55,30	54,30	49,24
T_483_C	97813,59	473090,11	7,5	43,61	15,40	49,00	43,61	16,40	55,05	55,35	54,35	49,29

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_484_A	97880,55	473014,81	1,5	51,31	9,51	49,00	51,31	10,51	55,05	56,58	55,58	50,54
T_484_B	97880,55	473014,81	4,5	52,75	10,05	49,00	52,75	11,05	55,05	57,06	56,06	51,03
T_484_C	97880,55	473014,81	7,5	53,69	12,05	49,00	53,69	13,05	55,05	57,43	56,43	51,41
T_485_A	97885,61	473015,50	1,5	51,03	9,76	49,00	51,03	10,76	55,05	56,50	55,50	50,46
T_485_B	97885,61	473015,50	4,5	52,45	10,21	49,00	52,45	11,21	55,05	56,95	55,95	50,92
T_485_C	97885,61	473015,50	7,5	53,39	12,19	49,00	53,39	13,19	55,05	57,31	56,31	51,29
T_486_A	97874,57	473014,00	1,5	51,42	10,01	49,00	51,42	11,01	55,05	56,61	55,61	50,58
T_486_B	97874,57	473014,00	4,5	52,82	10,57	49,00	52,82	11,57	55,05	57,09	56,09	51,06
T_486_C	97874,57	473014,00	7,5	53,74	12,43	49,00	53,74	13,43	55,05	57,45	56,45	51,43
T_487_A	97870,43	473019,97	1,5	50,89	18,35	49,00	50,89	19,35	55,05	56,46	55,46	50,42
T_487_B	97870,43	473019,97	4,5	51,42	18,63	49,00	51,42	19,63	55,05	56,61	55,61	50,58
T_487_C	97870,43	473019,97	7,5	51,73	19,76	49,00	51,73	20,76	55,05	56,71	55,71	50,68
T_488_A	97878,36	473027,58	1,5	50,76	20,69	49,00	50,76	21,69	55,05	56,43	55,43	50,38
T_488_B	97878,36	473027,58	4,5	50,23	21,47	49,00	50,23	22,47	55,05	56,29	55,29	50,24
T_488_C	97878,36	473027,58	7,5	49,36	24,01	49,00	49,36	25,01	55,05	56,09	55,09	50,04
T_489_A	97872,83	473026,83	1,5	50,89	22,28	49,00	50,89	23,28	55,05	56,46	55,46	50,42
T_489_B	97872,83	473026,83	4,5	50,29	23,25	49,00	50,29	24,25	55,05	56,30	55,30	50,26
T_489_C	97872,83	473026,83	7,5	49,36	25,38	49,00	49,36	26,38	55,05	56,09	55,09	50,04
T_48_A	97809,25	473445,03	1,5	37,16	32,91	49,00	37,16	33,91	55,05	55,15	54,15	49,09
T_48_B	97809,25	473445,03	4,5	39,77	34,22	49,00	39,77	35,22	55,05	55,22	54,22	49,15
T_48_C	97809,25	473445,03	7,5	43,25	35,88	49,00	43,25	36,88	55,05	55,39	54,39	49,33
T_490_A	97883,80	473028,32	1,5	50,66	17,96	49,00	50,66	18,96	55,05	56,40	55,40	50,36
T_490_B	97883,80	473028,32	4,5	50,15	19,36	49,00	50,15	20,36	55,05	56,27	55,27	50,22
T_490_C	97883,80	473028,32	7,5	49,28	22,56	49,00	49,28	23,56	55,05	56,07	55,07	50,02
T_491_A	97892,99	473023,03	1,5	49,56	18,51	49,00	49,56	19,51	55,05	56,13	55,13	50,08
T_491_B	97892,99	473023,03	4,5	49,68	22,03	49,00	49,68	23,03	55,05	56,16	55,16	50,11
T_491_C	97892,99	473023,03	7,5	49,71	21,70	49,00	49,71	22,70	55,05	56,17	55,17	50,12
T_492_A	97929,49	473020,64	1,5	38,13	20,22	49,00	38,13	21,22	55,05	55,14	54,14	49,07
T_492_B	97929,49	473020,64	4,5	40,16	21,46	49,00	40,16	22,46	55,05	55,19	54,19	49,12
T_492_C	97929,49	473020,64	7,5	42,47	23,63	49,00	42,47	24,63	55,05	55,29	54,29	49,22
T_493_A	97924,45	473022,83	1,5	38,30	23,77	49,00	38,30	24,77	55,05	55,14	54,14	49,08
T_493_B	97924,45	473022,83	4,5	40,33	26,15	49,00	40,33	27,15	55,05	55,20	54,20	49,13
T_493_C	97924,45	473022,83	7,5	42,41	26,66	49,00	42,41	27,66	55,05	55,29	54,29	49,22
T_494_A	97934,54	473018,45	1,5	34,61	18,87	49,00	34,61	19,87	55,05	55,09	54,09	49,02
T_494_B	97934,54	473018,45	4,5	37,53	20,15	49,00	37,53	21,15	55,05	55,13	54,13	49,06
T_494_C	97934,54	473018,45	7,5	41,00	22,82	49,00	41,00	23,82	55,05	55,22	54,22	49,16
T_495_A	97919,40	473025,02	1,5	40,48	17,81	49,00	40,48	18,81	55,05	55,20	54,20	49,13
T_495_B	97919,40	473025,02	4,5	41,95	19,46	49,00	41,95	20,46	55,05	55,26	54,26	49,19
T_495_C	97919,40	473025,02	7,5	43,27	24,09	49,00	43,27	25,09	55,05	55,33	54,33	49,27

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_496_A	97939,58	473016,26	1,5	36,85	18,73	49,00	36,85	19,73	55,05	55,12	54,12	49,05
T_496_B	97939,58	473016,26	4,5	39,15	21,75	49,00	39,15	22,75	55,05	55,16	54,16	49,10
T_496_C	97939,58	473016,26	7,5	42,17	25,07	49,00	42,17	26,07	55,05	55,27	54,27	49,21
T_497_A	97939,96	473009,09	1,5	49,57	18,77	49,00	49,57	19,77	55,05	56,13	55,13	50,09
T_497_B	97939,96	473009,09	4,5	50,85	21,74	49,00	50,85	22,74	55,05	56,45	55,45	50,41
T_497_C	97939,96	473009,09	7,5	51,95	24,84	49,00	51,95	25,84	55,05	56,78	55,78	50,75
T_498_A	97924,38	473008,87	1,5	53,53	9,82	49,00	53,53	10,82	55,05	57,37	56,37	51,34
T_498_B	97924,38	473008,87	4,5	54,11	10,42	49,00	54,11	11,42	55,05	57,62	56,62	51,60
T_498_C	97924,38	473008,87	7,5	53,94	12,22	49,00	53,94	13,22	55,05	57,54	56,54	51,52
T_499_A	97929,42	473006,68	1,5	53,26	9,67	49,00	53,26	10,67	55,05	57,26	56,26	51,23
T_499_B	97929,42	473006,68	4,5	54,40	10,55	49,00	54,40	11,55	55,05	57,75	56,75	51,73
T_499_C	97929,42	473006,68	7,5	54,48	12,21	49,00	54,48	13,21	55,05	57,78	56,78	51,77
T_49_A	97818,78	473458,50	1,5	36,81	34,95	49,00	36,81	35,95	55,05	55,17	54,17	49,10
T_49_B	97818,78	473458,50	4,5	39,11	36,57	49,00	39,11	37,57	55,05	55,23	54,23	49,17
T_49_C	97818,78	473458,50	7,5	42,99	38,39	49,00	42,99	39,39	55,05	55,42	54,42	49,36
T_500_A	97919,33	473011,06	1,5	53,16	11,28	49,00	53,16	12,28	55,05	57,22	56,22	51,19
T_500_B	97919,33	473011,06	4,5	53,05	12,14	49,00	53,05	13,14	55,05	57,17	56,17	51,15
T_500_C	97919,33	473011,06	7,5	53,25	12,40	49,00	53,25	13,40	55,05	57,25	56,25	51,23
T_501_A	97934,47	473004,49	1,5	53,78	10,26	49,00	53,78	11,26	55,05	57,47	56,47	51,45
T_501_B	97934,47	473004,49	4,5	54,93	11,81	49,00	54,93	12,81	55,05	58,00	57,00	51,99
T_501_C	97934,47	473004,49	7,5	55,08	12,70	49,00	55,08	13,70	55,05	58,08	57,08	52,07
T_502_A	97914,29	473013,25	1,5	52,51	14,12	49,00	52,51	15,12	55,05	56,97	55,97	50,94
T_502_B	97914,29	473013,25	4,5	52,73	15,91	49,00	52,73	16,91	55,05	57,05	56,05	51,02
T_502_C	97914,29	473013,25	7,5	53,24	13,60	49,00	53,24	14,60	55,05	57,25	56,25	51,22
T_503_A	97913,91	473020,41	1,5	49,87	15,99	49,00	49,87	16,99	55,05	56,20	55,20	50,16
T_503_B	97913,91	473020,41	4,5	50,44	17,63	49,00	50,44	18,63	55,05	56,34	55,34	50,30
T_503_C	97913,91	473020,41	7,5	50,80	22,26	49,00	50,80	23,26	55,05	56,44	55,44	50,40
T_504_A	97965,68	473015,22	1,5	54,42	11,59	49,00	54,42	12,59	55,05	57,76	56,76	51,74
T_504_B	97965,68	473015,22	4,5	55,86	12,21	49,00	55,86	13,21	55,05	58,48	57,48	52,48
T_504_C	97965,68	473015,22	7,5	56,31	14,01	49,00	56,31	15,01	55,05	58,74	57,74	52,74
T_505_A	97967,84	473020,28	1,5	54,39	12,11	49,00	54,39	13,11	55,05	57,74	56,74	51,73
T_505_B	97967,84	473020,28	4,5	55,84	12,66	49,00	55,84	13,66	55,05	58,47	57,47	52,47
T_505_C	97967,84	473020,28	7,5	56,27	14,40	49,00	56,27	15,40	55,05	58,71	57,71	52,72
T_506_A	97963,52	473010,16	1,5	54,52	11,29	49,00	54,52	12,29	55,05	57,80	56,80	51,79
T_506_B	97963,52	473010,16	4,5	55,95	11,86	49,00	55,95	12,86	55,05	58,53	57,53	52,53
T_506_C	97963,52	473010,16	7,5	56,39	13,62	49,00	56,39	14,62	55,05	58,78	57,78	52,79
T_507_A	97970,00	473025,33	1,5	54,33	13,27	49,00	54,33	14,27	55,05	57,72	56,72	51,70
T_507_B	97970,00	473025,33	4,5	55,77	13,59	49,00	55,77	14,59	55,05	58,44	57,44	52,43
T_507_C	97970,00	473025,33	7,5	56,18	14,83	49,00	56,18	15,83	55,05	58,66	57,66	52,67

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_508_A	97961,35	473005,11	1,5	54,69	11,12	49,00	54,69	12,12	55,05	57,88	56,88	51,87
T_508_B	97961,35	473005,11	4,5	56,12	11,65	49,00	56,12	12,65	55,05	58,63	57,63	52,63
T_508_C	97961,35	473005,11	7,5	56,53	13,18	49,00	56,53	14,18	55,05	58,86	57,86	52,87
T_509_A	97972,16	473030,39	1,5	54,26	14,75	49,00	54,26	15,75	55,05	57,68	56,68	51,67
T_509_B	97972,16	473030,39	4,5	55,71	15,33	49,00	55,71	16,33	55,05	58,40	57,40	52,40
T_509_C	97972,16	473030,39	7,5	56,10	16,26	49,00	56,10	17,26	55,05	58,62	57,62	52,62
T_50_A	97806,08	473440,54	1,5	37,41	32,66	49,00	37,41	33,66	55,05	55,16	54,16	49,09
T_50_B	97806,08	473440,54	4,5	40,11	33,83	49,00	40,11	34,83	55,05	55,23	54,23	49,16
T_50_C	97806,08	473440,54	7,5	43,47	35,24	49,00	43,47	36,24	55,05	55,39	54,39	49,33
T_510_A	97959,19	473000,05	1,5	54,98	10,98	49,00	54,98	11,98	55,05	58,03	57,03	52,02
T_510_B	97959,19	473000,05	4,5	56,40	11,47	49,00	56,40	12,47	55,05	58,79	57,79	52,79
T_510_C	97959,19	473000,05	7,5	56,74	13,21	49,00	56,74	14,21	55,05	58,99	57,99	53,00
T_511_A	97951,15	472997,55	1,5	54,85	17,71	49,00	54,85	18,71	55,05	57,96	56,96	51,95
T_511_B	97951,15	472997,55	4,5	55,90	18,99	49,00	55,90	19,99	55,05	58,51	57,51	52,51
T_511_C	97951,15	472997,55	7,5	56,46	13,15	49,00	56,46	14,15	55,05	58,82	57,82	52,83
T_512_A	97953,89	473020,26	1,5	46,01	18,45	49,00	46,01	19,45	55,05	55,56	54,56	49,50
T_512_B	97953,89	473020,26	4,5	47,43	20,16	49,00	47,43	21,16	55,05	55,74	54,74	49,69
T_512_C	97953,89	473020,26	7,5	49,01	25,74	49,00	49,01	26,74	55,05	56,02	55,02	49,97
T_513_A	97951,73	473015,20	1,5	46,66	17,45	49,00	46,66	18,45	55,05	55,64	54,64	49,58
T_513_B	97951,73	473015,20	4,5	48,13	19,82	49,00	48,13	20,82	55,05	55,85	54,85	49,80
T_513_C	97951,73	473015,20	7,5	49,84	24,88	49,00	49,84	25,88	55,05	56,20	55,20	50,15
T_514_A	97956,05	473025,32	1,5	44,62	19,81	49,00	44,62	20,81	55,05	55,43	54,43	49,37
T_514_B	97956,05	473025,32	4,5	46,01	21,36	49,00	46,01	22,36	55,05	55,56	54,56	49,50
T_514_C	97956,05	473025,32	7,5	47,68	27,59	49,00	47,68	28,59	55,05	55,79	54,79	49,73
T_515_A	97949,56	473010,15	1,5	48,05	17,04	49,00	48,05	18,04	55,05	55,84	54,84	49,79
T_515_B	97949,56	473010,15	4,5	49,50	19,03	49,00	49,50	20,03	55,05	56,12	55,12	50,07
T_515_C	97949,56	473010,15	7,5	51,07	24,54	49,00	51,07	25,54	55,05	56,51	55,51	50,47
T_516_A	97958,21	473030,37	1,5	43,66	19,94	49,00	43,66	20,94	55,05	55,36	54,36	49,29
T_516_B	97958,21	473030,37	4,5	45,03	21,52	49,00	45,03	22,52	55,05	55,46	54,46	49,40
T_516_C	97958,21	473030,37	7,5	46,78	27,06	49,00	46,78	28,06	55,05	55,66	54,66	49,60
T_517_A	97947,40	473005,09	1,5	49,82	16,51	49,00	49,82	17,51	55,05	56,19	55,19	50,14
T_517_B	97947,40	473005,09	4,5	51,08	18,64	49,00	51,08	19,64	55,05	56,51	55,51	50,48
T_517_C	97947,40	473005,09	7,5	52,36	25,35	49,00	52,36	26,35	55,05	56,92	55,92	50,89
T_518_A	97960,37	473035,43	1,5	43,55	20,51	49,00	43,55	21,51	55,05	55,35	54,35	49,29
T_518_B	97960,37	473035,43	4,5	45,02	22,25	49,00	45,02	23,25	55,05	55,46	54,46	49,40
T_518_C	97960,37	473035,43	7,5	46,80	25,30	49,00	46,80	26,30	55,05	55,66	54,66	49,60
T_519_A	97968,42	473037,93	1,5	49,35	20,85	49,00	49,35	21,85	55,05	56,09	55,09	50,04
T_519_B	97968,42	473037,93	4,5	50,99	23,13	49,00	50,99	24,13	55,05	56,49	55,49	50,45
T_519_C	97968,42	473037,93	7,5	51,66	25,15	49,00	51,66	26,15	55,05	56,69	55,69	50,66

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_51_A	97821,95	473462,99	1,5	36,38	33,52	49,00	36,38	34,52	55,05	55,15	54,15	49,08
T_51_B	97821,95	473462,99	4,5	38,81	35,39	49,00	38,81	36,39	55,05	55,21	54,21	49,14
T_51_C	97821,95	473462,99	7,5	42,42	37,66	49,00	42,42	38,66	55,05	55,37	54,37	49,31
T_520_A	97931,04	473045,70	1,5	42,45	23,22	49,00	42,45	24,22	55,05	55,29	54,29	49,22
T_520_B	97931,04	473045,70	4,5	43,27	25,84	49,00	43,27	26,84	55,05	55,34	54,34	49,27
T_520_C	97931,04	473045,70	7,5	44,55	27,43	49,00	44,55	28,43	55,05	55,43	54,43	49,37
T_521_A	97944,03	473047,03	1,5	44,27	23,99	49,00	44,27	24,99	55,05	55,40	54,40	49,34
T_521_B	97944,03	473047,03	4,5	45,63	26,80	49,00	45,63	27,80	55,05	55,53	54,53	49,47
T_521_C	97944,03	473047,03	7,5	47,12	27,37	49,00	47,12	28,37	55,05	55,71	54,71	49,65
T_522_A	97939,01	473049,27	1,5	43,80	19,63	49,00	43,80	20,63	55,05	55,37	54,37	49,30
T_522_B	97939,01	473049,27	4,5	44,94	20,48	49,00	44,94	21,48	55,05	55,46	54,46	49,39
T_522_C	97939,01	473049,27	7,5	46,47	23,66	49,00	46,47	24,66	55,05	55,62	54,62	49,56
T_523_A	97949,06	473044,80	1,5	45,47	23,10	49,00	45,47	24,10	55,05	55,51	54,51	49,45
T_523_B	97949,06	473044,80	4,5	46,97	25,06	49,00	46,97	26,06	55,05	55,68	54,68	49,63
T_523_C	97949,06	473044,80	7,5	48,29	25,15	49,00	48,29	26,15	55,05	55,89	54,89	49,83
T_524_A	97951,75	473036,49	1,5	44,72	18,69	49,00	44,72	19,69	55,05	55,44	54,44	49,37
T_524_B	97951,75	473036,49	4,5	46,16	19,80	49,00	46,16	20,80	55,05	55,58	54,58	49,52
T_524_C	97951,75	473036,49	7,5	47,82	22,60	49,00	47,82	23,60	55,05	55,81	54,81	49,75
T_525_A	97938,75	473035,15	1,5	38,09	20,91	49,00	38,09	21,91	55,05	55,14	54,14	49,07
T_525_B	97938,75	473035,15	4,5	40,47	22,26	49,00	40,47	23,26	55,05	55,20	54,20	49,14
T_525_C	97938,75	473035,15	7,5	43,17	23,76	49,00	43,17	24,76	55,05	55,33	54,33	49,26
T_526_A	97943,77	473032,92	1,5	44,14	18,44	49,00	44,14	19,44	55,05	55,39	54,39	49,33
T_526_B	97943,77	473032,92	4,5	45,21	19,80	49,00	45,21	20,80	55,05	55,48	54,48	49,42
T_526_C	97943,77	473032,92	7,5	46,63	23,94	49,00	46,63	24,94	55,05	55,64	54,64	49,58
T_527_A	97933,72	473037,39	1,5	38,94	20,67	49,00	38,94	21,67	55,05	55,16	54,16	49,09
T_527_B	97933,72	473037,39	4,5	41,00	21,72	49,00	41,00	22,72	55,05	55,22	54,22	49,15
T_527_C	97933,72	473037,39	7,5	43,32	23,34	49,00	43,32	24,34	55,05	55,34	54,34	49,27
T_528_A	97920,38	473058,58	1,5	39,96	23,65	49,00	39,96	24,65	55,05	55,19	54,19	49,12
T_528_B	97920,38	473058,58	4,5	41,21	25,95	49,00	41,21	26,95	55,05	55,23	54,23	49,17
T_528_C	97920,38	473058,58	7,5	43,17	25,87	49,00	43,17	26,87	55,05	55,33	54,33	49,27
T_529_A	97921,32	473046,46	1,5	38,98	19,72	49,00	38,98	20,72	55,05	55,16	54,16	49,09
T_529_B	97921,32	473046,46	4,5	40,76	21,30	49,00	40,76	22,30	55,05	55,21	54,21	49,15
T_529_C	97921,32	473046,46	7,5	43,22	16,29	49,00	43,22	17,29	55,05	55,33	54,33	49,26
T_52_A	97802,90	473436,04	1,5	37,87	32,40	49,00	37,87	33,40	55,05	55,16	54,16	49,09
T_52_B	97802,90	473436,04	4,5	39,86	33,45	49,00	39,86	34,45	55,05	55,22	54,22	49,15
T_52_C	97802,90	473436,04	7,5	43,23	34,79	49,00	43,23	35,79	55,05	55,37	54,37	49,31
T_530_A	97923,54	473051,49	1,5	38,61	20,26	49,00	38,61	21,26	55,05	55,15	54,15	49,08
T_530_B	97923,54	473051,49	4,5	40,48	22,03	49,00	40,48	23,03	55,05	55,20	54,20	49,14
T_530_C	97923,54	473051,49	7,5	42,96	18,05	49,00	42,96	19,05	55,05	55,31	54,31	49,25

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_531_A	97919,09	473041,43	1,5	40,71	18,15	49,00	40,71	19,15	55,05	55,21	54,21	49,14
T_531_B	97919,09	473041,43	4,5	42,19	21,61	49,00	42,19	22,61	55,05	55,27	54,27	49,21
T_531_C	97919,09	473041,43	7,5	44,25	19,27	49,00	44,25	20,27	55,05	55,40	54,40	49,34
T_532_A	97911,72	473039,01	1,5	48,73	16,00	49,00	48,73	17,00	55,05	55,96	54,96	49,91
T_532_B	97911,72	473039,01	4,5	49,51	16,44	49,00	49,51	17,44	55,05	56,12	55,12	50,07
T_532_C	97911,72	473039,01	7,5	50,14	13,63	49,00	50,14	14,63	55,05	56,27	55,27	50,22
T_533_A	97910,78	473051,12	1,5	43,81	19,48	49,00	43,81	20,48	55,05	55,37	54,37	49,30
T_533_B	97910,78	473051,12	4,5	44,96	21,25	49,00	44,96	22,25	55,05	55,46	54,46	49,40
T_533_C	97910,78	473051,12	7,5	46,04	18,10	49,00	46,04	19,10	55,05	55,56	54,56	49,51
T_534_A	97908,56	473046,09	1,5	45,62	17,99	49,00	45,62	18,99	55,05	55,52	54,52	49,46
T_534_B	97908,56	473046,09	4,5	46,42	19,88	49,00	46,42	20,88	55,05	55,61	54,61	49,55
T_534_C	97908,56	473046,09	7,5	47,12	18,85	49,00	47,12	19,85	55,05	55,70	54,70	49,64
T_535_A	97913,01	473056,15	1,5	42,65	21,67	49,00	42,65	22,67	55,05	55,30	54,30	49,23
T_535_B	97913,01	473056,15	4,5	43,98	23,65	49,00	43,98	24,65	55,05	55,38	54,38	49,32
T_535_C	97913,01	473056,15	7,5	45,36	17,90	49,00	45,36	18,90	55,05	55,49	54,49	49,43
T_536_A	97983,73	473057,48	1,5	54,24	13,95	49,00	54,24	14,95	55,05	57,67	56,67	51,66
T_536_B	97983,73	473057,48	4,5	55,72	14,64	49,00	55,72	15,64	55,05	58,41	57,41	52,41
T_536_C	97983,73	473057,48	7,5	56,08	15,39	49,00	56,08	16,39	55,05	58,61	57,61	52,61
T_537_A	97985,94	473062,52	1,5	54,37	15,02	49,00	54,37	16,02	55,05	57,73	56,73	51,72
T_537_B	97985,94	473062,52	4,5	55,86	15,75	49,00	55,86	16,75	55,05	58,48	57,48	52,48
T_537_C	97985,94	473062,52	7,5	56,18	16,29	49,00	56,18	17,29	55,05	58,66	57,66	52,67
T_538_A	97981,52	473052,45	1,5	54,29	13,32	49,00	54,29	14,32	55,05	57,70	56,70	51,68
T_538_B	97981,52	473052,45	4,5	55,74	14,48	49,00	55,74	15,48	55,05	58,42	57,42	52,42
T_538_C	97981,52	473052,45	7,5	56,12	15,51	49,00	56,12	16,51	55,05	58,63	57,63	52,63
T_539_A	97988,15	473067,55	1,5	54,52	17,59	49,00	54,52	18,59	55,05	57,80	56,80	51,79
T_539_B	97988,15	473067,55	4,5	56,00	17,60	49,00	56,00	18,60	55,05	58,56	57,56	52,56
T_539_C	97988,15	473067,55	7,5	56,28	18,54	49,00	56,28	19,54	55,05	58,72	57,72	52,72
T_53_A	97825,13	473467,48	1,5	36,23	33,78	49,00	36,23	34,78	55,05	55,15	54,15	49,08
T_53_B	97825,13	473467,48	4,5	38,70	35,73	49,00	38,70	36,73	55,05	55,21	54,21	49,15
T_53_C	97825,13	473467,48	7,5	42,18	37,74	49,00	42,18	38,74	55,05	55,36	54,36	49,30
T_540_A	97979,31	473047,41	1,5	54,27	14,44	49,00	54,27	15,44	55,05	57,69	56,69	51,67
T_540_B	97979,31	473047,41	4,5	55,71	13,68	49,00	55,71	14,68	55,05	58,40	57,40	52,40
T_540_C	97979,31	473047,41	7,5	56,09	16,99	49,00	56,09	17,99	55,05	58,61	57,61	52,61
T_541_A	97972,23	473047,42	1,5	49,47	20,06	49,00	49,47	21,06	55,05	56,11	55,11	50,06
T_541_B	97972,23	473047,42	4,5	51,04	20,82	49,00	51,04	21,82	55,05	56,50	55,50	50,46
T_541_C	97972,23	473047,42	7,5	51,79	23,15	49,00	51,79	24,15	55,05	56,73	55,73	50,70
T_542_A	97971,85	473062,70	1,5	42,20	23,52	49,00	42,20	24,52	55,05	55,27	54,27	49,21
T_542_B	97971,85	473062,70	4,5	43,49	25,19	49,00	43,49	26,19	55,05	55,35	54,35	49,29
T_542_C	97971,85	473062,70	7,5	45,21	24,85	49,00	45,21	25,85	55,05	55,48	54,48	49,42

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_543_A	97969,64	473057,66	1,5	42,45	23,18	49,00	42,45	24,18	55,05	55,29	54,29	49,22
T_543_B	97969,64	473057,66	4,5	43,87	25,41	49,00	43,87	26,41	55,05	55,37	54,37	49,31
T_543_C	97969,64	473057,66	7,5	45,58	27,27	49,00	45,58	28,27	55,05	55,52	54,52	49,46
T_544_A	97974,06	473067,73	1,5	41,81	23,58	49,00	41,81	24,58	55,05	55,25	54,25	49,19
T_544_B	97974,06	473067,73	4,5	43,18	25,57	49,00	43,18	26,57	55,05	55,33	54,33	49,27
T_544_C	97974,06	473067,73	7,5	44,91	25,56	49,00	44,91	26,56	55,05	55,46	54,46	49,40
T_545_A	97967,43	473052,62	1,5	42,05	22,84	49,00	42,05	23,84	55,05	55,27	54,27	49,20
T_545_B	97967,43	473052,62	4,5	43,43	25,48	49,00	43,43	26,48	55,05	55,34	54,34	49,28
T_545_C	97967,43	473052,62	7,5	45,24	27,64	49,00	45,24	28,64	55,05	55,49	54,49	49,43
T_546_A	97976,27	473072,77	1,5	41,88	23,40	49,00	41,88	24,40	55,05	55,26	54,26	49,19
T_546_B	97976,27	473072,77	4,5	43,23	25,49	49,00	43,23	26,49	55,05	55,33	54,33	49,27
T_546_C	97976,27	473072,77	7,5	44,95	26,71	49,00	44,95	27,71	55,05	55,46	54,46	49,40
T_547_A	97983,35	473072,76	1,5	51,46	23,12	49,00	51,46	24,12	55,05	56,63	55,63	50,59
T_547_B	97983,35	473072,76	4,5	53,07	24,57	49,00	53,07	25,57	55,05	57,19	56,19	51,16
T_547_C	97983,35	473072,76	7,5	53,50	28,86	49,00	53,50	29,86	55,05	57,36	56,36	51,34
T_548_A	97956,17	473070,54	1,5	45,80	23,10	49,00	45,80	24,10	55,05	55,54	54,54	49,48
T_548_B	97956,17	473070,54	4,5	47,21	25,06	49,00	47,21	26,06	55,05	55,72	54,72	49,66
T_548_C	97956,17	473070,54	7,5	48,48	27,33	49,00	48,48	28,33	55,05	55,92	54,92	49,87
T_549_A	97959,04	473061,65	1,5	45,00	19,65	49,00	45,00	20,65	55,05	55,46	54,46	49,40
T_549_B	97959,04	473061,65	4,5	46,39	20,74	49,00	46,39	21,74	55,05	55,61	54,61	49,55
T_549_C	97959,04	473061,65	7,5	47,91	21,28	49,00	47,91	22,28	55,05	55,82	54,82	49,77
T_54_A	97799,73	473431,55	1,5	38,44	32,11	49,00	38,44	33,11	55,05	55,17	54,17	49,10
T_54_B	97799,73	473431,55	4,5	40,05	33,00	49,00	40,05	34,00	55,05	55,22	54,22	49,15
T_54_C	97799,73	473431,55	7,5	43,14	34,16	49,00	43,14	35,16	55,05	55,36	54,36	49,30
T_550_A	97961,23	473066,69	1,5	44,85	20,06	49,00	44,85	21,06	55,05	55,45	54,45	49,39
T_550_B	97961,23	473066,69	4,5	46,38	20,30	49,00	46,38	21,30	55,05	55,60	54,60	49,55
T_550_C	97961,23	473066,69	7,5	47,95	21,21	49,00	47,95	22,21	55,05	55,83	54,83	49,77
T_551_A	97956,84	473056,60	1,5	46,13	20,66	49,00	46,13	21,66	55,05	55,58	54,58	49,52
T_551_B	97956,84	473056,60	4,5	47,60	22,47	49,00	47,60	23,47	55,05	55,77	54,77	49,72
T_551_C	97956,84	473056,60	7,5	49,02	21,94	49,00	49,02	22,94	55,05	56,02	55,02	49,97
T_552_A	97950,57	473057,69	1,5	44,13	21,23	49,00	44,13	22,23	55,05	55,39	54,39	49,33
T_552_B	97950,57	473057,69	4,5	45,77	22,20	49,00	45,77	23,20	55,05	55,54	54,54	49,48
T_552_C	97950,57	473057,69	7,5	47,51	25,56	49,00	47,51	26,56	55,05	55,76	54,76	49,71
T_553_A	97947,71	473066,58	1,5	40,80	24,84	49,00	40,80	25,84	55,05	55,22	54,22	49,15
T_553_B	97947,71	473066,58	4,5	42,14	27,39	49,00	42,14	28,39	55,05	55,28	54,28	49,21
T_553_C	97947,71	473066,58	7,5	44,07	29,88	49,00	44,07	30,88	55,05	55,40	54,40	49,34
T_554_A	97945,51	473061,54	1,5	40,66	24,85	49,00	40,66	25,85	55,05	55,21	54,21	49,14
T_554_B	97945,51	473061,54	4,5	42,20	26,83	49,00	42,20	27,83	55,05	55,28	54,28	49,21
T_554_C	97945,51	473061,54	7,5	44,40	29,37	49,00	44,40	30,37	55,05	55,42	54,42	49,36

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_555_A	97949,91	473071,62	1,5	39,10	23,82	49,00	39,10	24,82	55,05	55,16	54,16	49,10
T_555_B	97949,91	473071,62	4,5	40,45	26,71	49,00	40,45	27,71	55,05	55,21	54,21	49,14
T_555_C	97949,91	473071,62	7,5	42,68	29,36	49,00	42,68	30,36	55,05	55,31	54,31	49,24
T_556_A	97941,37	473076,91	1,5	45,30	23,43	49,00	45,30	24,43	55,05	55,49	54,49	49,43
T_556_B	97941,37	473076,91	4,5	46,61	26,88	49,00	46,61	27,88	55,05	55,64	54,64	49,58
T_556_C	97941,37	473076,91	7,5	47,85	29,51	49,00	47,85	30,51	55,05	55,82	54,82	49,77
T_557_A	97941,60	473069,07	1,5	42,23	16,37	49,00	42,23	17,37	55,05	55,27	54,27	49,21
T_557_B	97941,60	473069,07	4,5	43,61	16,80	49,00	43,61	17,80	55,05	55,35	54,35	49,29
T_557_C	97941,60	473069,07	7,5	45,41	17,50	49,00	45,41	18,50	55,05	55,50	54,50	49,44
T_558_A	97943,86	473074,08	1,5	44,87	20,19	49,00	44,87	21,19	55,05	55,45	54,45	49,39
T_558_B	97943,86	473074,08	4,5	46,23	20,61	49,00	46,23	21,61	55,05	55,59	54,59	49,53
T_558_C	97943,86	473074,08	7,5	47,67	21,41	49,00	47,67	22,41	55,05	55,78	54,78	49,73
T_559_A	97939,33	473064,06	1,5	41,22	19,55	49,00	41,22	20,55	55,05	55,23	54,23	49,16
T_559_B	97939,33	473064,06	4,5	42,73	22,20	49,00	42,73	23,20	55,05	55,30	54,30	49,24
T_559_C	97939,33	473064,06	7,5	44,77	23,50	49,00	44,77	24,50	55,05	55,44	54,44	49,38
T_55_A	97828,30	473471,97	1,5	36,39	34,49	49,00	36,39	35,49	55,05	55,16	54,16	49,09
T_55_B	97828,30	473471,97	4,5	38,85	36,31	49,00	38,85	37,31	55,05	55,22	54,22	49,16
T_55_C	97828,30	473471,97	7,5	42,13	38,23	49,00	42,13	39,23	55,05	55,37	54,37	49,31
T_560_A	97935,57	473064,06	1,5	44,04	22,77	49,00	44,04	23,77	55,05	55,38	54,38	49,32
T_560_B	97935,57	473064,06	4,5	45,29	20,04	49,00	45,29	21,04	55,05	55,49	54,49	49,43
T_560_C	97935,57	473064,06	7,5	46,86	18,12	49,00	46,86	19,12	55,05	55,66	54,66	49,61
T_561_A	97935,35	473071,89	1,5	40,85	26,86	49,00	40,85	27,86	55,05	55,22	54,22	49,15
T_561_B	97935,35	473071,89	4,5	42,22	28,93	49,00	42,22	29,93	55,05	55,28	54,28	49,22
T_561_C	97935,35	473071,89	7,5	44,09	30,08	49,00	44,09	31,08	55,05	55,40	54,40	49,34
T_562_A	97933,08	473066,88	1,5	41,00	27,03	49,00	41,00	28,03	55,05	55,23	54,23	49,16
T_562_B	97933,08	473066,88	4,5	42,22	29,27	49,00	42,22	30,27	55,05	55,28	54,28	49,22
T_562_C	97933,08	473066,88	7,5	44,18	30,10	49,00	44,18	31,10	55,05	55,41	54,41	49,35
T_563_A	97937,61	473076,91	1,5	39,71	26,23	49,00	39,71	27,23	55,05	55,18	54,18	49,12
T_563_B	97937,61	473076,91	4,5	41,15	28,45	49,00	41,15	29,45	55,05	55,23	54,23	49,17
T_563_C	97937,61	473076,91	7,5	43,04	29,39	49,00	43,04	30,39	55,05	55,33	54,33	49,27
T_564_A	97849,49	473027,53	1,5	43,60	16,67	49,00	43,60	17,67	55,05	55,35	54,35	49,29
T_564_B	97849,49	473027,53	4,5	44,14	16,99	49,00	44,14	17,99	55,05	55,39	54,39	49,33
T_564_C	97849,49	473027,53	7,5	44,85	22,39	49,00	44,85	23,39	55,05	55,45	54,45	49,39
T_565_A	97854,81	473019,18	1,5	52,84	18,52	49,00	52,84	19,52	55,05	57,10	56,10	51,07
T_565_B	97854,81	473019,18	4,5	53,05	19,49	49,00	53,05	20,49	55,05	57,18	56,18	51,15
T_565_C	97854,81	473019,18	7,5	53,13	24,57	49,00	53,13	25,57	55,05	57,21	56,21	51,18
T_566_A	97854,95	473024,52	1,5	52,66	17,75	49,00	52,66	18,75	55,05	57,03	56,03	51,00
T_566_B	97854,95	473024,52	4,5	52,79	18,49	49,00	52,79	19,49	55,05	57,08	56,08	51,05
T_566_C	97854,95	473024,52	7,5	52,74	23,16	49,00	52,74	24,16	55,05	57,06	56,06	51,03

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_567_A	97854,68	473014,03	1,5	53,10	19,81	49,00	53,10	20,81	55,05	57,19	56,19	51,17
T_567_B	97854,68	473014,03	4,5	53,40	20,49	49,00	53,40	21,49	55,05	57,31	56,31	51,29
T_567_C	97854,68	473014,03	7,5	53,47	26,47	49,00	53,47	27,47	55,05	57,35	56,35	51,32
T_568_A	97848,95	473006,32	1,5	51,72	10,44	49,00	51,72	11,44	55,05	56,71	55,71	50,67
T_568_B	97848,95	473006,32	4,5	52,20	10,82	49,00	52,20	11,82	55,05	56,87	55,87	50,83
T_568_C	97848,95	473006,32	7,5	52,47	12,51	49,00	52,47	13,51	55,05	56,96	55,96	50,93
T_569_A	97843,63	473014,46	1,5	44,49	18,56	49,00	44,49	19,56	55,05	55,42	54,42	49,36
T_569_B	97843,63	473014,46	4,5	45,33	18,93	49,00	45,33	19,93	55,05	55,49	54,49	49,43
T_569_C	97843,63	473014,46	7,5	46,30	20,73	49,00	46,30	21,73	55,05	55,60	54,60	49,54
T_56_A	97796,55	473427,06	1,5	38,45	32,07	49,00	38,45	33,07	55,05	55,17	54,17	49,10
T_56_B	97796,55	473427,06	4,5	40,06	32,69	49,00	40,06	33,69	55,05	55,22	54,22	49,15
T_56_C	97796,55	473427,06	7,5	42,88	33,93	49,00	42,88	34,93	55,05	55,35	54,35	49,28
T_570_A	97843,49	473008,95	1,5	45,26	18,08	49,00	45,26	19,08	55,05	55,48	54,48	49,42
T_570_B	97843,49	473008,95	4,5	46,04	18,48	49,00	46,04	19,48	55,05	55,56	54,56	49,51
T_570_C	97843,49	473008,95	7,5	46,94	20,47	49,00	46,94	21,47	55,05	55,68	54,68	49,62
T_571_A	97843,77	473019,89	1,5	44,05	18,93	49,00	44,05	19,93	55,05	55,38	54,38	49,32
T_571_B	97843,77	473019,89	4,5	44,94	19,73	49,00	44,94	20,73	55,05	55,46	54,46	49,39
T_571_C	97843,77	473019,89	7,5	46,09	21,57	49,00	46,09	22,57	55,05	55,57	54,57	49,51
T_572_A	97859,04	472990,65	1,5	52,12	22,19	49,00	52,12	23,19	55,05	56,84	55,84	50,81
T_572_B	97859,04	472990,65	4,5	53,34	24,81	49,00	53,34	25,81	55,05	57,29	56,29	51,27
T_572_C	97859,04	472990,65	7,5	53,72	26,57	49,00	53,72	27,57	55,05	57,45	56,45	51,43
T_573_A	97832,41	472969,56	1,5	55,66	7,76	49,00	55,66	8,76	55,05	58,38	57,38	52,37
T_573_B	97832,41	472969,56	4,5	57,37	8,26	49,00	57,37	9,26	55,05	59,37	58,37	53,39
T_573_C	97832,41	472969,56	7,5	57,76	10,60	49,00	57,76	11,60	55,05	59,62	58,62	53,65
T_574_A	97837,27	472972,24	1,5	55,63	7,90	49,00	55,63	8,90	55,05	58,36	57,36	52,36
T_574_B	97837,27	472972,24	4,5	57,32	8,46	49,00	57,32	9,46	55,05	59,34	58,34	53,36
T_574_C	97837,27	472972,24	7,5	57,68	10,71	49,00	57,68	11,71	55,05	59,57	58,57	53,59
T_575_A	97827,98	472967,12	1,5	55,74	7,70	49,00	55,74	8,70	55,05	58,42	57,42	52,42
T_575_B	97827,98	472967,12	4,5	57,43	8,39	49,00	57,43	9,39	55,05	59,41	58,41	53,43
T_575_C	97827,98	472967,12	7,5	57,80	10,66	49,00	57,80	11,66	55,05	59,65	58,65	53,67
T_576_A	97841,77	472974,73	1,5	55,56	8,22	49,00	55,56	9,22	55,05	58,32	57,32	52,32
T_576_B	97841,77	472974,73	4,5	57,26	8,72	49,00	57,26	9,72	55,05	59,30	58,30	53,32
T_576_C	97841,77	472974,73	7,5	57,59	10,89	49,00	57,59	11,89	55,05	59,51	58,51	53,53
T_577_A	97823,59	472964,70	1,5	55,76	7,60	49,00	55,76	8,60	55,05	58,43	57,43	52,43
T_577_B	97823,59	472964,70	4,5	57,45	8,22	49,00	57,45	9,22	55,05	59,42	58,42	53,44
T_577_C	97823,59	472964,70	7,5	57,80	10,61	49,00	57,80	11,61	55,05	59,65	58,65	53,67
T_578_A	97846,55	472977,37	1,5	55,36	8,35	49,00	55,36	9,35	55,05	58,22	57,22	52,21
T_578_B	97846,55	472977,37	4,5	57,12	8,89	49,00	57,12	9,89	55,05	59,22	58,22	53,23
T_578_C	97846,55	472977,37	7,5	57,46	11,07	49,00	57,46	12,07	55,05	59,43	58,43	53,45

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_579_A	97819,23	472962,29	1,5	55,83	7,64	49,00	55,83	8,64	55,05	58,47	57,47	52,47
T_579_B	97819,23	472962,29	4,5	57,51	8,25	49,00	57,51	9,25	55,05	59,46	58,46	53,48
T_579_C	97819,23	472962,29	7,5	57,87	10,51	49,00	57,87	11,51	55,05	59,70	58,70	53,72
T_57_A	97789,53	473428,41	1,5	42,39	28,94	49,00	42,39	29,94	55,05	55,29	54,29	49,23
T_57_B	97789,53	473428,41	4,5	43,23	29,13	49,00	43,23	30,13	55,05	55,34	54,34	49,28
T_57_C	97789,53	473428,41	7,5	44,22	30,06	49,00	44,22	31,06	55,05	55,41	54,41	49,35
T_580_A	97850,31	472979,44	1,5	55,38	8,74	49,00	55,38	9,74	55,05	58,23	57,23	52,22
T_580_B	97850,31	472979,44	4,5	57,10	9,18	49,00	57,10	10,18	55,05	59,21	58,21	53,22
T_580_C	97850,31	472979,44	7,5	57,42	11,32	49,00	57,42	12,32	55,05	59,41	58,41	53,42
T_581_A	97814,59	472959,73	1,5	55,79	7,89	49,00	55,79	8,89	55,05	58,45	57,45	52,45
T_581_B	97814,59	472959,73	4,5	57,52	8,45	49,00	57,52	9,45	55,05	59,47	58,47	53,49
T_581_C	97814,59	472959,73	7,5	57,91	10,65	49,00	57,91	11,65	55,05	59,72	58,72	53,75
T_582_A	97854,95	472982,00	1,5	55,32	9,72	49,00	55,32	10,72	55,05	58,20	57,20	52,19
T_582_B	97854,95	472982,00	4,5	57,03	9,94	49,00	57,03	10,94	55,05	59,16	58,16	53,18
T_582_C	97854,95	472982,00	7,5	57,37	11,91	49,00	57,37	12,91	55,05	59,37	58,37	53,39
T_583_A	97810,36	472957,40	1,5	55,82	8,27	49,00	55,82	9,27	55,05	58,46	57,46	52,46
T_583_B	97810,36	472957,40	4,5	57,58	8,80	49,00	57,58	9,80	55,05	59,51	58,51	53,53
T_583_C	97810,36	472957,40	7,5	57,93	10,84	49,00	57,93	11,84	55,05	59,73	58,73	53,76
T_584_A	97804,42	472960,52	1,5	54,35	11,07	49,00	54,35	12,07	55,05	57,72	56,72	51,71
T_584_B	97804,42	472960,52	4,5	55,69	11,45	49,00	55,69	12,45	55,05	58,39	57,39	52,39
T_584_C	97804,42	472960,52	7,5	56,17	12,82	49,00	56,17	13,82	55,05	58,66	57,66	52,66
T_585_A	97826,65	472979,18	1,5	52,77	18,78	49,00	52,77	19,78	55,05	57,07	56,07	51,04
T_585_B	97826,65	472979,18	4,5	52,06	22,98	49,00	52,06	23,98	55,05	56,82	55,82	50,79
T_585_C	97826,65	472979,18	7,5	51,22	24,52	49,00	51,22	25,52	55,05	56,56	55,56	50,52
T_586_A	97821,98	472976,60	1,5	52,76	19,39	49,00	52,76	20,39	55,05	57,07	56,07	51,04
T_586_B	97821,98	472976,60	4,5	52,09	21,57	49,00	52,09	22,57	55,05	56,83	55,83	50,80
T_586_C	97821,98	472976,60	7,5	51,28	23,48	49,00	51,28	24,48	55,05	56,57	55,57	50,54
T_587_A	97831,76	472982,00	1,5	52,80	18,74	49,00	52,80	19,74	55,05	57,08	56,08	51,05
T_587_B	97831,76	472982,00	4,5	52,03	22,95	49,00	52,03	23,95	55,05	56,81	55,81	50,78
T_587_C	97831,76	472982,00	7,5	51,15	25,25	49,00	51,15	26,25	55,05	56,54	55,54	50,50
T_588_A	97817,54	472974,15	1,5	52,84	17,05	49,00	52,84	18,05	55,05	57,09	56,09	51,07
T_588_B	97817,54	472974,15	4,5	52,24	18,09	49,00	52,24	19,09	55,05	56,88	55,88	50,85
T_588_C	97817,54	472974,15	7,5	51,51	20,97	49,00	51,51	21,97	55,05	56,64	55,64	50,61
T_589_A	97836,06	472984,37	1,5	52,81	18,55	49,00	52,81	19,55	55,05	57,08	56,08	51,06
T_589_B	97836,06	472984,37	4,5	51,99	20,86	49,00	51,99	21,86	55,05	56,80	55,80	50,76
T_589_C	97836,06	472984,37	7,5	51,07	25,77	49,00	51,07	26,77	55,05	56,52	55,52	50,48
T_58_A	97801,48	473456,58	1,5	37,91	37,89	49,00	37,91	38,89	55,05	55,24	54,24	49,17
T_58_B	97801,48	473456,58	4,5	39,23	41,04	49,00	39,23	42,04	55,05	55,37	54,37	49,31
T_58_C	97801,48	473456,58	7,5	41,34	43,07	49,00	41,34	44,07	55,05	55,55	54,55	49,49

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_590_A	97813,43	472971,89	1,5	52,81	15,28	49,00	52,81	16,28	55,05	57,08	56,08	51,06
T_590_B	97813,43	472971,89	4,5	52,25	16,69	49,00	52,25	17,69	55,05	56,88	55,88	50,85
T_590_C	97813,43	472971,89	7,5	51,56	19,96	49,00	51,56	20,96	55,05	56,66	55,66	50,62
T_591_A	97840,62	472986,89	1,5	52,91	18,12	49,00	52,91	19,12	55,05	57,12	56,12	51,09
T_591_B	97840,62	472986,89	4,5	52,08	19,97	49,00	52,08	20,97	55,05	56,83	55,83	50,79
T_591_C	97840,62	472986,89	7,5	51,16	23,93	49,00	51,16	24,93	55,05	56,54	55,54	50,50
T_592_A	97809,03	472969,46	1,5	52,91	14,47	49,00	52,91	15,47	55,05	57,12	56,12	51,09
T_592_B	97809,03	472969,46	4,5	52,41	16,09	49,00	52,41	17,09	55,05	56,94	55,94	50,91
T_592_C	97809,03	472969,46	7,5	51,80	19,64	49,00	51,80	20,64	55,05	56,73	55,73	50,70
T_593_A	97844,99	472989,30	1,5	52,98	17,09	49,00	52,98	18,09	55,05	57,15	56,15	51,12
T_593_B	97844,99	472989,30	4,5	52,09	18,17	49,00	52,09	19,17	55,05	56,83	55,83	50,80
T_593_C	97844,99	472989,30	7,5	51,11	21,72	49,00	51,11	22,72	55,05	56,52	55,52	50,48
T_594_A	97804,95	472967,21	1,5	53,14	14,33	49,00	53,14	15,33	55,05	57,21	56,21	51,18
T_594_B	97804,95	472967,21	4,5	52,72	16,10	49,00	52,72	17,10	55,05	57,05	56,05	51,02
T_594_C	97804,95	472967,21	7,5	52,22	20,60	49,00	52,22	21,60	55,05	56,87	55,87	50,84
T_595_A	97849,66	472991,87	1,5	53,05	18,47	49,00	53,05	19,47	55,05	57,18	56,18	51,15
T_595_B	97849,66	472991,87	4,5	52,12	19,11	49,00	52,12	20,11	55,05	56,84	55,84	50,81
T_595_C	97849,66	472991,87	7,5	51,06	21,85	49,00	51,06	22,85	55,05	56,51	55,51	50,47
T_596_A	97762,67	472973,12	1,5	46,40	11,34	49,00	46,40	12,34	55,05	55,61	54,61	49,55
T_596_B	97762,67	472973,12	4,5	47,48	12,34	49,00	47,48	13,34	55,05	55,75	54,75	49,70
T_596_C	97762,67	472973,12	7,5	48,46	14,32	49,00	48,46	15,32	55,05	55,91	54,91	49,86
T_596_D	97762,67	472973,12	10,5	49,45	19,68	49,00	49,45	20,68	55,05	56,11	55,11	50,06
T_596_E	97762,67	472973,12	13,5	50,38	26,41	49,00	50,38	27,41	55,05	56,33	55,33	50,29
T_597_A	97751,66	472939,32	1,5	59,58	7,59	49,00	59,58	8,59	55,05	60,89	59,89	54,94
T_597_B	97751,66	472939,32	4,5	60,80	7,75	49,00	60,80	8,75	55,05	61,82	60,82	55,89
T_597_C	97751,66	472939,32	7,5	60,81	7,94	49,00	60,81	8,94	55,05	61,83	60,83	55,90
T_597_D	97751,66	472939,32	10,5	60,65	8,61	49,00	60,65	9,61	55,05	61,71	60,71	55,77
T_597_E	97751,66	472939,32	13,5	60,44	11,05	49,00	60,44	12,05	55,05	61,54	60,54	55,60
T_598_A	97751,67	472957,58	1,5	54,29	13,37	49,00	54,29	14,37	55,05	57,70	56,70	51,68
T_598_B	97751,67	472957,58	4,5	55,95	14,74	49,00	55,95	15,74	55,05	58,53	57,53	52,53
T_598_C	97751,67	472957,58	7,5	56,26	16,80	49,00	56,26	17,80	55,05	58,71	57,71	52,71
T_598_D	97751,67	472957,58	10,5	56,46	23,93	49,00	56,46	24,93	55,05	58,82	57,82	52,83
T_598_E	97751,67	472957,58	13,5	56,29	24,61	49,00	56,29	25,61	55,05	58,73	57,73	52,73
T_599_A	97749,55	472951,17	1,5	55,49	14,09	49,00	55,49	15,09	55,05	58,29	57,29	52,28
T_599_B	97749,55	472951,17	4,5	57,04	15,18	49,00	57,04	16,18	55,05	59,17	58,17	53,18
T_599_C	97749,55	472951,17	7,5	57,27	17,46	49,00	57,27	18,46	55,05	59,31	58,31	53,33
T_599_D	97749,55	472951,17	10,5	57,36	23,80	49,00	57,36	24,80	55,05	59,37	58,37	53,39
T_599_E	97749,55	472951,17	13,5	57,13	24,44	49,00	57,13	25,44	55,05	59,23	58,23	53,24
T_59_A	97798,62	473452,55	1,5	38,32	37,32	49,00	38,32	38,32	55,05	55,23	54,23	49,17

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_59_B	97798,62	473452,55	4,5	39,56	40,10	49,00	39,56	41,10	55,05	55,34	54,34	49,27
T_59_C	97798,62	473452,55	7,5	41,62	42,32	49,00	41,62	43,32	55,05	55,51	54,51	49,45
T_600_A	97753,88	472964,26	1,5	52,97	13,08	49,00	52,97	14,08	55,05	57,14	56,14	51,12
T_600_B	97753,88	472964,26	4,5	54,74	14,44	49,00	54,74	15,44	55,05	57,91	56,91	51,90
T_600_C	97753,88	472964,26	7,5	55,18	16,24	49,00	55,18	17,24	55,05	58,13	57,13	52,12
T_600_D	97753,88	472964,26	10,5	55,54	20,89	49,00	55,54	21,89	55,05	58,31	57,31	52,31
T_600_E	97753,88	472964,26	13,5	55,63	24,81	49,00	55,63	25,81	55,05	58,36	57,36	52,36
T_601_A	97747,69	472945,53	1,5	56,74	14,91	49,00	56,74	15,91	55,05	58,99	57,99	53,00
T_601_B	97747,69	472945,53	4,5	58,06	15,82	49,00	58,06	16,82	55,05	59,82	58,82	53,85
T_601_C	97747,69	472945,53	7,5	58,21	17,93	49,00	58,21	18,93	55,05	59,92	58,92	53,95
T_601_D	97747,69	472945,53	10,5	58,22	23,65	49,00	58,22	24,65	55,05	59,93	58,93	53,96
T_601_E	97747,69	472945,53	13,5	58,12	24,29	49,00	58,12	25,29	55,05	59,86	58,86	53,89
T_602_A	97756,01	472970,71	1,5	51,72	11,39	49,00	51,72	12,39	55,05	56,71	55,71	50,67
T_602_B	97756,01	472970,71	4,5	53,47	12,52	49,00	53,47	13,52	55,05	57,34	56,34	51,32
T_602_C	97756,01	472970,71	7,5	54,13	15,00	49,00	54,13	16,00	55,05	57,62	56,62	51,61
T_602_D	97756,01	472970,71	10,5	54,62	20,40	49,00	54,62	21,40	55,05	57,85	56,85	51,84
T_602_E	97756,01	472970,71	13,5	54,93	25,15	49,00	54,93	26,15	55,05	58,00	57,00	51,99
T_603_A	97780,89	472967,09	1,5	48,02	18,19	49,00	48,02	19,19	55,05	55,84	54,84	49,78
T_603_B	97780,89	472967,09	4,5	48,75	19,59	49,00	48,75	20,59	55,05	55,97	54,97	49,92
T_603_C	97780,89	472967,09	7,5	49,39	23,68	49,00	49,39	24,68	55,05	56,10	55,10	50,05
T_603_D	97780,89	472967,09	10,5	50,59	26,07	49,00	50,59	27,07	55,05	56,38	55,38	50,34
T_603_E	97780,89	472967,09	13,5	51,16	26,42	49,00	51,16	27,42	55,05	56,54	55,54	50,50
T_604_A	97780,58	472948,35	1,5	56,08	16,42	49,00	56,08	17,42	55,05	58,61	57,61	52,61
T_604_B	97780,58	472948,35	4,5	57,30	18,28	49,00	57,30	19,28	55,05	59,33	58,33	53,35
T_604_C	97780,58	472948,35	7,5	57,45	20,79	49,00	57,45	21,79	55,05	59,42	58,42	53,44
T_604_D	97780,58	472948,35	10,5	57,39	21,63	49,00	57,39	22,63	55,05	59,39	58,39	53,40
T_604_E	97780,58	472948,35	13,5	57,21	22,40	49,00	57,21	23,40	55,05	59,27	58,27	53,29
T_605_A	97782,77	472954,98	1,5	55,81	16,93	49,00	55,81	17,93	55,05	58,46	57,46	52,46
T_605_B	97782,77	472954,98	4,5	56,89	18,28	49,00	56,89	19,28	55,05	59,08	58,08	53,09
T_605_C	97782,77	472954,98	7,5	57,17	21,68	49,00	57,17	22,68	55,05	59,25	58,25	53,26
T_605_D	97782,77	472954,98	10,5	57,09	22,81	49,00	57,09	23,81	55,05	59,20	58,20	53,21
T_605_E	97782,77	472954,98	13,5	56,79	23,35	49,00	56,79	24,35	55,05	59,02	58,02	53,03
T_606_A	97778,38	472941,69	1,5	56,52	16,14	49,00	56,52	17,14	55,05	58,86	57,86	52,86
T_606_B	97778,38	472941,69	4,5	57,83	18,55	49,00	57,83	19,55	55,05	59,67	58,67	53,69
T_606_C	97778,38	472941,69	7,5	57,88	20,82	49,00	57,88	21,82	55,05	59,70	58,70	53,73
T_606_D	97778,38	472941,69	10,5	57,81	21,35	49,00	57,81	22,35	55,05	59,66	58,66	53,68
T_606_E	97778,38	472941,69	13,5	57,66	22,17	49,00	57,66	23,17	55,05	59,56	58,56	53,58
T_607_A	97785,02	472961,79	1,5	54,94	17,91	49,00	54,94	18,91	55,05	58,01	57,01	52,00
T_607_B	97785,02	472961,79	4,5	55,98	18,83	49,00	55,98	19,83	55,05	58,55	57,55	52,55

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_607_C	97785,02	472961,79	7,5	56,34	22,62	49,00	56,34	23,62	55,05	58,75	57,75	52,76
T_607_D	97785,02	472961,79	10,5	56,44	23,98	49,00	56,44	24,98	55,05	58,81	57,81	52,82
T_607_E	97785,02	472961,79	13,5	56,33	24,33	49,00	56,33	25,33	55,05	58,75	57,75	52,75
T_608_A	97776,45	472935,83	1,5	57,06	16,23	49,00	57,06	17,23	55,05	59,18	58,18	53,19
T_608_B	97776,45	472935,83	4,5	58,36	18,80	49,00	58,36	19,80	55,05	60,02	59,02	54,05
T_608_C	97776,45	472935,83	7,5	58,36	20,72	49,00	58,36	21,72	55,05	60,02	59,02	54,05
T_608_D	97776,45	472935,83	10,5	58,28	21,17	49,00	58,28	22,17	55,05	59,97	58,97	54,00
T_608_E	97776,45	472935,83	13,5	58,13	22,02	49,00	58,13	23,02	55,05	59,87	58,87	53,90
T_609_A	97769,67	472933,37	1,5	58,93	7,48	49,00	58,93	8,48	55,05	60,42	59,42	54,46
T_609_B	97769,67	472933,37	4,5	60,37	7,67	49,00	60,37	8,67	55,05	61,49	60,49	55,55
T_609_C	97769,67	472933,37	7,5	60,35	7,85	49,00	60,35	8,85	55,05	61,47	60,47	55,53
T_609_D	97769,67	472933,37	10,5	60,24	8,49	49,00	60,24	9,49	55,05	61,39	60,39	55,45
T_609_E	97769,67	472933,37	13,5	60,06	10,67	49,00	60,06	11,67	55,05	61,25	60,25	55,31
T_60_A	97804,97	473461,53	1,5	37,90	37,52	49,00	37,90	38,52	55,05	55,23	54,23	49,16
T_60_B	97804,97	473461,53	4,5	39,30	41,33	49,00	39,30	42,33	55,05	55,38	54,38	49,32
T_60_C	97804,97	473461,53	7,5	41,48	43,17	49,00	41,48	44,17	55,05	55,56	54,56	49,51
T_610_A	97735,53	472975,61	1,5	51,72	19,57	49,00	51,72	20,57	55,05	56,71	55,71	50,67
T_610_B	97735,53	472975,61	4,5	53,44	21,29	49,00	53,44	22,29	55,05	57,33	56,33	51,31
T_610_C	97735,53	472975,61	7,5	54,08	21,98	49,00	54,08	22,98	55,05	57,60	56,60	51,59
T_611_A	97716,50	472976,08	1,5	56,23	8,02	49,00	56,23	9,02	55,05	58,69	57,69	52,69
T_611_B	97716,50	472976,08	4,5	57,95	8,50	49,00	57,95	9,50	55,05	59,75	58,75	53,77
T_611_C	97716,50	472976,08	7,5	58,24	10,74	49,00	58,24	11,74	55,05	59,94	58,94	53,97
T_612_A	97721,68	472974,37	1,5	56,04	8,06	49,00	56,04	9,06	55,05	58,58	57,58	52,59
T_612_B	97721,68	472974,37	4,5	57,80	8,68	49,00	57,80	9,68	55,05	59,65	58,65	53,67
T_612_C	97721,68	472974,37	7,5	58,11	10,78	49,00	58,11	11,78	55,05	59,85	58,85	53,88
T_613_A	97711,93	472977,58	1,5	56,41	8,34	49,00	56,41	9,34	55,05	58,79	57,79	52,80
T_613_B	97711,93	472977,58	4,5	58,10	8,86	49,00	58,10	9,86	55,05	59,85	58,85	53,87
T_613_C	97711,93	472977,58	7,5	58,36	10,90	49,00	58,36	11,90	55,05	60,02	59,02	54,05
T_614_A	97726,28	472972,86	1,5	55,88	8,38	49,00	55,88	9,38	55,05	58,50	57,50	52,50
T_614_B	97726,28	472972,86	4,5	57,66	8,84	49,00	57,66	9,84	55,05	59,56	58,56	53,58
T_614_C	97726,28	472972,86	7,5	58,00	10,90	49,00	58,00	11,90	55,05	59,78	58,78	53,81
T_615_A	97707,16	472979,15	1,5	56,61	9,86	49,00	56,61	10,86	55,05	58,91	57,91	52,92
T_615_B	97707,16	472979,15	4,5	58,27	10,29	49,00	58,27	11,29	55,05	59,96	58,96	53,99
T_615_C	97707,16	472979,15	7,5	58,51	11,99	49,00	58,51	12,99	55,05	60,13	59,13	54,16
T_616_A	97705,24	472985,58	1,5	54,02	21,52	49,00	54,02	22,52	55,05	57,58	56,58	51,56
T_616_B	97705,24	472985,58	4,5	55,61	22,41	49,00	55,61	23,41	55,05	58,35	57,35	52,35
T_616_C	97705,24	472985,58	7,5	55,84	23,03	49,00	55,84	24,03	55,05	58,47	57,47	52,47
T_617_A	97719,68	472986,63	1,5	44,85	15,59	49,00	44,85	16,59	55,05	55,45	54,45	49,39
T_617_B	97719,68	472986,63	4,5	45,28	16,54	49,00	45,28	17,54	55,05	55,49	54,49	49,43

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_617_C	97719,68	472986,63	7,5	45,84	21,06	49,00	45,84	22,06	55,05	55,54	54,54	49,48
T_618_A	97714,93	472988,19	1,5	45,01	19,68	49,00	45,01	20,68	55,05	55,46	54,46	49,40
T_618_B	97714,93	472988,19	4,5	45,38	20,99	49,00	45,38	21,99	55,05	55,50	54,50	49,44
T_618_C	97714,93	472988,19	7,5	45,92	23,11	49,00	45,92	24,11	55,05	55,55	54,55	49,49
T_619_A	97724,98	472984,88	1,5	45,18	18,67	49,00	45,18	19,67	55,05	55,48	54,48	49,42
T_619_B	97724,98	472984,88	4,5	45,79	19,47	49,00	45,79	20,47	55,05	55,54	54,54	49,48
T_619_C	97724,98	472984,88	7,5	46,45	22,51	49,00	46,45	23,51	55,05	55,61	54,61	49,56
T_61_A	97795,44	473448,05	1,5	38,83	36,97	49,00	38,83	37,97	55,05	55,23	54,23	49,17
T_61_B	97795,44	473448,05	4,5	39,97	39,03	49,00	39,97	40,03	55,05	55,31	54,31	49,25
T_61_C	97795,44	473448,05	7,5	41,91	41,89	49,00	41,91	42,89	55,05	55,50	54,50	49,44
T_620_A	97709,89	472989,85	1,5	45,21	21,79	49,00	45,21	22,79	55,05	55,48	54,48	49,42
T_620_B	97709,89	472989,85	4,5	45,55	23,74	49,00	45,55	24,74	55,05	55,52	54,52	49,46
T_620_C	97709,89	472989,85	7,5	46,12	25,63	49,00	46,12	26,63	55,05	55,58	54,58	49,52
T_621_A	97729,72	472983,32	1,5	45,44	23,52	49,00	45,44	24,52	55,05	55,50	54,50	49,44
T_621_B	97729,72	472983,32	4,5	46,13	25,25	49,00	46,13	26,25	55,05	55,58	54,58	49,52
T_621_C	97729,72	472983,32	7,5	46,84	25,91	49,00	46,84	26,91	55,05	55,67	54,67	49,61
T_622_A	97777,14	472992,59	1,5	45,73	22,85	49,00	45,73	23,85	55,05	55,53	54,53	49,47
T_622_B	97777,14	472992,59	4,5	47,14	24,62	49,00	47,14	25,62	55,05	55,71	54,71	49,65
T_622_C	97777,14	472992,59	7,5	48,11	24,52	49,00	48,11	25,52	55,05	55,85	54,85	49,80
T_622_D	97777,14	472992,59	10,5	48,95	26,21	49,00	48,95	27,21	55,05	56,01	55,01	49,96
T_623_A	97756,77	472991,93	1,5	50,44	15,29	49,00	50,44	16,29	55,05	56,34	55,34	50,30
T_623_B	97756,77	472991,93	4,5	51,56	17,57	49,00	51,56	18,57	55,05	56,66	55,66	50,62
T_623_C	97756,77	472991,93	7,5	52,44	8,97	49,00	52,44	9,97	55,05	56,95	55,95	50,92
T_623_D	97756,77	472991,93	10,5	52,75	11,27	49,00	52,75	12,27	55,05	57,06	56,06	51,03
T_624_A	97761,78	472990,29	1,5	49,70	15,81	49,00	49,70	16,81	55,05	56,16	55,16	50,12
T_624_B	97761,78	472990,29	4,5	50,77	17,83	49,00	50,77	18,83	55,05	56,43	55,43	50,39
T_624_C	97761,78	472990,29	7,5	51,58	11,34	49,00	51,58	12,34	55,05	56,66	55,66	50,63
T_624_D	97761,78	472990,29	10,5	51,95	17,51	49,00	51,95	18,51	55,05	56,78	55,78	50,75
T_625_A	97751,09	472993,77	1,5	50,78	14,40	49,00	50,78	15,40	55,05	56,43	55,43	50,39
T_625_B	97751,09	472993,77	4,5	51,91	17,54	49,00	51,91	18,54	55,05	56,77	55,77	50,73
T_625_C	97751,09	472993,77	7,5	52,84	9,40	49,00	52,84	10,40	55,05	57,09	56,09	51,07
T_625_D	97751,09	472993,77	10,5	53,11	11,58	49,00	53,11	12,58	55,05	57,20	56,20	51,17
T_626_A	97766,97	472988,60	1,5	48,69	17,20	49,00	48,69	18,20	55,05	55,95	54,95	49,90
T_626_B	97766,97	472988,60	4,5	49,74	19,30	49,00	49,74	20,30	55,05	56,17	55,17	50,13
T_626_C	97766,97	472988,60	7,5	50,63	15,71	49,00	50,63	16,71	55,05	56,39	55,39	50,35
T_626_D	97766,97	472988,60	10,5	51,15	23,14	49,00	51,15	24,14	55,05	56,54	55,54	50,50
T_627_A	97746,11	472995,39	1,5	50,62	16,44	49,00	50,62	17,44	55,05	56,39	55,39	50,35
T_627_B	97746,11	472995,39	4,5	51,70	14,71	49,00	51,70	15,71	55,05	56,70	55,70	50,66
T_627_C	97746,11	472995,39	7,5	52,61	12,36	49,00	52,61	13,36	55,05	57,01	56,01	50,98

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_627_D	97746,11	472995,39	10,5	52,91	12,62	49,00	52,91	13,62	55,05	57,12	56,12	51,09
T_628_A	97745,38	473002,93	1,5	44,39	20,66	49,00	44,39	21,66	55,05	55,41	54,41	49,35
T_628_B	97745,38	473002,93	4,5	45,38	23,12	49,00	45,38	24,12	55,05	55,50	54,50	49,44
T_628_C	97745,38	473002,93	7,5	46,80	25,32	49,00	46,80	26,32	55,05	55,66	54,66	49,60
T_628_D	97745,38	473002,93	10,5	49,64	25,12	49,00	49,64	26,12	55,05	56,15	55,15	50,11
T_629_A	97765,99	473021,52	1,5	43,32	19,78	49,00	43,32	20,78	55,05	55,33	54,33	49,27
T_629_B	97765,99	473021,52	4,5	43,81	18,87	49,00	43,81	19,87	55,05	55,37	54,37	49,30
T_629_C	97765,99	473021,52	7,5	44,68	26,19	49,00	44,68	27,19	55,05	55,44	54,44	49,38
T_62_A	97808,14	473466,02	1,5	37,79	37,43	49,00	37,79	38,43	55,05	55,22	54,22	49,16
T_62_B	97808,14	473466,02	4,5	39,26	41,93	49,00	39,26	42,93	55,05	55,42	54,42	49,35
T_62_C	97808,14	473466,02	7,5	41,39	43,63	49,00	41,39	44,63	55,05	55,60	54,60	49,54
T_630_A	97761,10	473023,17	1,5	42,77	20,88	49,00	42,77	21,88	55,05	55,30	54,30	49,24
T_630_B	97761,10	473023,17	4,5	43,33	21,25	49,00	43,33	22,25	55,05	55,33	54,33	49,27
T_630_C	97761,10	473023,17	7,5	44,42	26,39	49,00	44,42	27,39	55,05	55,42	54,42	49,36
T_631_A	97771,78	473019,57	1,5	43,29	20,33	49,00	43,29	21,33	55,05	55,33	54,33	49,27
T_631_B	97771,78	473019,57	4,5	43,89	19,53	49,00	43,89	20,53	55,05	55,37	54,37	49,31
T_631_C	97771,78	473019,57	7,5	44,76	26,26	49,00	44,76	27,26	55,05	55,44	54,44	49,38
T_632_A	97756,49	473024,72	1,5	42,44	22,76	49,00	42,44	23,76	55,05	55,28	54,28	49,22
T_632_B	97756,49	473024,72	4,5	43,10	23,59	49,00	43,10	24,59	55,05	55,32	54,32	49,26
T_632_C	97756,49	473024,72	7,5	44,08	26,65	49,00	44,08	27,65	55,05	55,39	54,39	49,33
T_633_A	97776,69	473017,91	1,5	42,41	23,10	49,00	42,41	24,10	55,05	55,28	54,28	49,22
T_633_B	97776,69	473017,91	4,5	43,13	23,62	49,00	43,13	24,62	55,05	55,32	54,32	49,26
T_633_C	97776,69	473017,91	7,5	44,04	26,36	49,00	44,04	27,36	55,05	55,39	54,39	49,33
T_634_A	97782,91	473010,31	1,5	44,12	22,87	49,00	44,12	23,87	55,05	55,39	54,39	49,33
T_634_B	97782,91	473010,31	4,5	45,64	25,66	49,00	45,64	26,66	55,05	55,53	54,53	49,47
T_634_C	97782,91	473010,31	7,5	46,84	24,14	49,00	46,84	25,14	55,05	55,66	54,66	49,61
T_635_A	97751,26	473020,98	1,5	41,06	22,33	49,00	41,06	23,33	55,05	55,22	54,22	49,16
T_635_B	97751,26	473020,98	4,5	41,95	23,67	49,00	41,95	24,67	55,05	55,26	54,26	49,20
T_635_C	97751,26	473020,98	7,5	43,65	25,68	49,00	43,65	26,68	55,05	55,36	54,36	49,30
T_636_A	97742,14	473028,21	1,5	41,91	23,84	49,00	41,91	24,84	55,05	55,26	54,26	49,19
T_636_B	97742,14	473028,21	4,5	42,93	25,08	49,00	42,93	26,08	55,05	55,31	54,31	49,25
T_636_C	97742,14	473028,21	7,5	44,40	26,14	49,00	44,40	27,14	55,05	55,42	54,42	49,35
T_637_A	97731,14	473035,39	1,5	43,80	20,61	49,00	43,80	21,61	55,05	55,37	54,37	49,30
T_637_B	97731,14	473035,39	4,5	44,17	23,79	49,00	44,17	24,79	55,05	55,39	54,39	49,33
T_637_C	97731,14	473035,39	7,5	44,58	26,74	49,00	44,58	27,74	55,05	55,43	54,43	49,37
T_638_A	97741,56	473031,84	1,5	43,53	21,84	49,00	43,53	22,84	55,05	55,35	54,35	49,29
T_638_B	97741,56	473031,84	4,5	44,02	22,52	49,00	44,02	23,52	55,05	55,38	54,38	49,32
T_638_C	97741,56	473031,84	7,5	44,52	26,81	49,00	44,52	27,81	55,05	55,43	54,43	49,36
T_639_A	97740,14	473022,34	1,5	43,18	23,73	49,00	43,18	24,73	55,05	55,33	54,33	49,26

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_639_B	97740,14	473022,34	4,5	43,98	25,47	49,00	43,98	26,47	55,05	55,38	54,38	49,32
T_639_C	97740,14	473022,34	7,5	45,05	25,93	49,00	45,05	26,93	55,05	55,47	54,47	49,41
T_63_A	97792,27	473443,56	1,5	38,80	37,75	49,00	38,80	38,75	55,05	55,25	54,25	49,19
T_63_B	97792,27	473443,56	4,5	39,92	39,40	49,00	39,92	40,40	55,05	55,32	54,32	49,26
T_63_C	97792,27	473443,56	7,5	41,84	42,27	49,00	41,84	43,27	55,05	55,52	54,52	49,46
T_640_A	97726,58	473027,35	1,5	50,23	22,54	49,00	50,23	23,54	55,05	56,29	55,29	50,25
T_640_B	97726,58	473027,35	4,5	50,83	23,64	49,00	50,83	24,64	55,05	56,45	55,45	50,41
T_640_C	97726,58	473027,35	7,5	51,61	24,52	49,00	51,61	25,52	55,05	56,68	55,68	50,64
T_641_A	97737,63	473020,32	1,5	46,71	21,29	49,00	46,71	22,29	55,05	55,65	54,65	49,59
T_641_B	97737,63	473020,32	4,5	46,87	19,49	49,00	46,87	20,49	55,05	55,67	54,67	49,61
T_641_C	97737,63	473020,32	7,5	47,71	20,75	49,00	47,71	21,75	55,05	55,79	54,79	49,73
T_642_A	97727,22	473023,87	1,5	49,59	20,00	49,00	49,59	21,00	55,05	56,14	55,14	50,09
T_642_B	97727,22	473023,87	4,5	50,28	19,00	49,00	50,28	20,00	55,05	56,30	55,30	50,26
T_642_C	97727,22	473023,87	7,5	51,26	20,34	49,00	51,26	21,34	55,05	56,57	55,57	50,53
T_643_A	97728,26	473032,26	1,5	50,10	22,55	49,00	50,10	23,55	55,05	56,26	55,26	50,21
T_643_B	97728,26	473032,26	4,5	50,65	23,47	49,00	50,65	24,47	55,05	56,40	55,40	50,36
T_643_C	97728,26	473032,26	7,5	51,39	24,73	49,00	51,39	25,73	55,05	56,61	55,61	50,57
T_644_A	97722,81	473015,43	1,5	50,62	22,26	49,00	50,62	23,26	55,05	56,39	55,39	50,35
T_644_B	97722,81	473015,43	4,5	51,38	23,77	49,00	51,38	24,77	55,05	56,60	55,60	50,57
T_644_C	97722,81	473015,43	7,5	52,21	23,24	49,00	52,21	24,24	55,05	56,87	55,87	50,84
T_645_A	97736,80	473010,94	1,5	45,27	23,91	49,00	45,27	24,91	55,05	55,49	54,49	49,43
T_645_B	97736,80	473010,94	4,5	46,36	25,87	49,00	46,36	26,87	55,05	55,61	54,61	49,55
T_645_C	97736,80	473010,94	7,5	47,59	25,62	49,00	47,59	26,62	55,05	55,77	54,77	49,72
T_646_A	97725,70	473018,20	1,5	42,93	20,18	49,00	42,93	21,18	55,05	55,31	54,31	49,25
T_646_B	97725,70	473018,20	4,5	43,60	16,49	49,00	43,60	17,49	55,05	55,35	54,35	49,29
T_646_C	97725,70	473018,20	7,5	44,50	18,78	49,00	44,50	19,78	55,05	55,42	54,42	49,36
T_647_A	97736,12	473014,67	1,5	44,32	21,50	49,00	44,32	22,50	55,05	55,40	54,40	49,34
T_647_B	97736,12	473014,67	4,5	44,91	18,90	49,00	44,91	19,90	55,05	55,45	54,45	49,39
T_647_C	97736,12	473014,67	7,5	45,97	20,67	49,00	45,97	21,67	55,05	55,56	54,56	49,50
T_648_A	97734,90	473005,33	1,5	46,95	23,95	49,00	46,95	24,95	55,05	55,68	54,68	49,62
T_648_B	97734,90	473005,33	4,5	47,70	25,91	49,00	47,70	26,91	55,05	55,79	54,79	49,74
T_648_C	97734,90	473005,33	7,5	48,74	27,05	49,00	48,74	28,05	55,05	55,97	54,97	49,92
T_649_A	97721,11	473010,41	1,5	50,73	22,20	49,00	50,73	23,20	55,05	56,42	55,42	50,38
T_649_B	97721,11	473010,41	4,5	51,57	23,96	49,00	51,57	24,96	55,05	56,66	55,66	50,63
T_649_C	97721,11	473010,41	7,5	52,40	23,27	49,00	52,40	24,27	55,05	56,94	55,94	50,91
T_64_A	97811,32	473470,51	1,5	37,78	39,44	49,00	37,78	40,44	55,05	55,28	54,28	49,21
T_64_B	97811,32	473470,51	4,5	39,35	43,17	49,00	39,35	44,17	55,05	55,50	54,50	49,44
T_64_C	97811,32	473470,51	7,5	41,70	44,83	49,00	41,70	45,83	55,05	55,72	54,72	49,66
T_650_A	97732,23	473003,20	1,5	50,18	21,04	49,00	50,18	22,04	55,05	56,28	55,28	50,23

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_650_B	97732,23	473003,20	4,5	50,79	21,88	49,00	50,79	22,88	55,05	56,43	55,43	50,39
T_650_C	97732,23	473003,20	7,5	51,58	23,72	49,00	51,58	24,72	55,05	56,67	55,67	50,63
T_651_A	97721,81	473006,73	1,5	50,61	19,15	49,00	50,61	20,15	55,05	56,39	55,39	50,34
T_651_B	97721,81	473006,73	4,5	51,49	19,79	49,00	51,49	20,79	55,05	56,64	55,64	50,60
T_651_C	97721,81	473006,73	7,5	52,39	23,61	49,00	52,39	24,61	55,05	56,93	55,93	50,90
T_652_A	97822,58	473499,41	1,5	46,23	49,86	49,00	46,23	50,86	55,05	56,85	55,85	50,81
T_652_B	97822,58	473499,41	4,5	46,23	52,20	49,00	46,23	53,20	55,05	57,56	56,56	51,55
T_652_C	97822,58	473499,41	7,5	46,29	52,90	49,00	46,29	53,90	55,05	57,84	56,84	51,83
T_653_A	97831,78	473497,91	1,5	51,51	54,72	49,00	51,51	55,72	55,05	59,22	58,22	53,23
T_653_B	97831,78	473497,91	4,5	51,20	56,80	49,00	51,20	57,80	55,05	60,23	59,23	54,26
T_653_C	97831,78	473497,91	7,5	50,43	57,34	49,00	50,43	58,34	55,05	60,46	59,46	54,50
T_654_A	97827,31	473501,12	1,5	51,57	54,62	49,00	51,57	55,62	55,05	59,18	58,18	53,19
T_654_B	97827,31	473501,12	4,5	51,26	56,78	49,00	51,26	57,78	55,05	60,23	59,23	54,26
T_654_C	97827,31	473501,12	7,5	50,48	57,29	49,00	50,48	58,29	55,05	60,44	59,44	54,48
T_655_A	97836,25	473494,71	1,5	51,40	55,02	49,00	51,40	56,02	55,05	59,33	58,33	53,35
T_655_B	97836,25	473494,71	4,5	51,13	56,83	49,00	51,13	57,83	55,05	60,24	59,24	54,27
T_655_C	97836,25	473494,71	7,5	50,40	57,49	49,00	50,40	58,49	55,05	60,55	59,55	54,59
T_656_A	97827,08	473491,15	1,5	39,85	36,88	49,00	39,85	37,88	55,05	55,26	54,26	49,19
T_656_B	97827,08	473491,15	4,5	40,77	39,07	49,00	40,77	40,07	55,05	55,34	54,34	49,28
T_656_C	97827,08	473491,15	7,5	42,51	41,06	49,00	42,51	42,06	55,05	55,49	54,49	49,43
T_657_A	97831,57	473487,97	1,5	39,18	36,70	49,00	39,18	37,70	55,05	55,24	54,24	49,17
T_657_B	97831,57	473487,97	4,5	40,02	38,76	49,00	40,02	39,76	55,05	55,31	54,31	49,24
T_657_C	97831,57	473487,97	7,5	41,59	40,94	49,00	41,59	41,94	55,05	55,44	54,44	49,38
T_658_A	97822,59	473494,33	1,5	40,41	37,07	49,00	40,41	38,07	55,05	55,28	54,28	49,22
T_658_B	97822,59	473494,33	4,5	41,29	39,17	49,00	41,29	40,17	55,05	55,36	54,36	49,30
T_658_C	97822,59	473494,33	7,5	43,15	40,43	49,00	43,15	41,43	55,05	55,50	54,50	49,44
T_659_A	97787,80	473528,71	1,5	51,48	53,85	49,00	51,48	54,85	55,05	58,84	57,84	52,85
T_659_B	97787,80	473528,71	4,5	51,28	55,28	49,00	51,28	56,28	55,05	59,44	58,44	53,46
T_659_C	97787,80	473528,71	7,5	50,71	55,80	49,00	50,71	56,80	55,05	59,62	58,62	53,64
T_65_A	97789,09	473439,07	1,5	39,75	37,29	49,00	39,75	38,29	55,05	55,26	54,26	49,20
T_65_B	97789,09	473439,07	4,5	40,70	38,80	49,00	40,70	39,80	55,05	55,33	54,33	49,27
T_65_C	97789,09	473439,07	7,5	42,27	41,92	49,00	42,27	42,92	55,05	55,52	54,52	49,46
T_660_A	97783,30	473531,86	1,5	51,57	53,79	49,00	51,57	54,79	55,05	58,84	57,84	52,84
T_660_B	97783,30	473531,86	4,5	51,37	55,12	49,00	51,37	56,12	55,05	59,38	58,38	53,39
T_660_C	97783,30	473531,86	7,5	50,83	55,61	49,00	50,83	56,61	55,05	59,54	58,54	53,56
T_661_A	97792,31	473525,55	1,5	51,45	53,91	49,00	51,45	54,91	55,05	58,86	57,86	52,87
T_661_B	97792,31	473525,55	4,5	51,23	55,43	49,00	51,23	56,43	55,05	59,50	58,50	53,52
T_661_C	97792,31	473525,55	7,5	50,64	55,98	49,00	50,64	56,98	55,05	59,71	58,71	53,73
T_662_A	97778,80	473535,02	1,5	51,64	53,69	49,00	51,64	54,69	55,05	58,81	57,81	52,82

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_662_B	97778,80	473535,02	4,5	51,49	54,97	49,00	51,49	55,97	55,05	59,33	58,33	53,34
T_662_C	97778,80	473535,02	7,5	51,00	55,42	49,00	51,00	56,42	55,05	59,47	58,47	53,49
T_663_A	97796,81	473522,39	1,5	51,45	53,97	49,00	51,45	54,97	55,05	58,89	57,89	52,89
T_663_B	97796,81	473522,39	4,5	51,24	55,60	49,00	51,24	56,60	55,05	59,59	58,59	53,61
T_663_C	97796,81	473522,39	7,5	50,60	56,16	49,00	50,60	57,16	55,05	59,80	58,80	53,82
T_664_A	97774,29	473538,18	1,5	51,77	53,54	49,00	51,77	54,54	55,05	58,78	57,78	52,78
T_664_B	97774,29	473538,18	4,5	51,61	54,78	49,00	51,61	55,78	55,05	59,26	58,26	53,27
T_664_C	97774,29	473538,18	7,5	51,16	55,20	49,00	51,16	56,20	55,05	59,38	58,38	53,40
T_665_A	97801,32	473519,24	1,5	51,45	54,01	49,00	51,45	55,01	55,05	58,90	57,90	52,91
T_665_B	97801,32	473519,24	4,5	51,20	55,74	49,00	51,20	56,74	55,05	59,66	58,66	53,68
T_665_C	97801,32	473519,24	7,5	50,55	56,29	49,00	50,55	57,29	55,05	59,86	58,86	53,89
T_666_A	97769,79	473541,33	1,5	51,89	53,29	49,00	51,89	54,29	55,05	58,71	57,71	52,71
T_666_B	97769,79	473541,33	4,5	51,74	54,52	49,00	51,74	55,52	55,05	59,17	58,17	53,18
T_666_C	97769,79	473541,33	7,5	51,28	54,89	49,00	51,28	55,89	55,05	59,25	58,25	53,27
T_667_A	97805,82	473516,08	1,5	51,45	54,05	49,00	51,45	55,05	55,05	58,92	57,92	52,93
T_667_B	97805,82	473516,08	4,5	51,20	55,90	49,00	51,20	56,90	55,05	59,74	58,74	53,76
T_667_C	97805,82	473516,08	7,5	50,53	56,47	49,00	50,53	57,47	55,05	59,96	58,96	53,99
T_668_A	97765,28	473544,49	1,5	52,20	53,00	49,00	52,20	54,00	55,05	58,67	57,67	52,68
T_668_B	97765,28	473544,49	4,5	52,06	54,27	49,00	52,06	55,27	55,05	59,12	58,12	53,14
T_668_C	97765,28	473544,49	7,5	51,58	54,61	49,00	51,58	55,61	55,05	59,18	58,18	53,19
T_669_A	97810,32	473512,92	1,5	51,49	54,03	49,00	51,49	55,03	55,05	58,92	57,92	52,93
T_669_B	97810,32	473512,92	4,5	51,25	55,99	49,00	51,25	56,99	55,05	59,79	58,79	53,82
T_669_C	97810,32	473512,92	7,5	50,56	56,55	49,00	50,56	57,55	55,05	60,01	59,01	54,04
T_66_A	97814,50	473475,00	1,5	38,52	39,94	49,00	38,52	40,94	55,05	55,31	54,31	49,24
T_66_B	97814,50	473475,00	4,5	40,02	43,31	49,00	40,02	44,31	55,05	55,53	54,53	49,47
T_66_C	97814,50	473475,00	7,5	42,40	44,93	49,00	42,40	45,93	55,05	55,76	54,76	49,70
T_670_A	97760,78	473547,65	1,5	52,72	52,80	49,00	52,72	53,80	55,05	58,73	57,73	52,74
T_670_B	97760,78	473547,65	4,5	52,51	54,11	49,00	52,51	55,11	55,05	59,15	58,15	53,16
T_670_C	97760,78	473547,65	7,5	51,92	54,43	49,00	51,92	55,43	55,05	59,16	58,16	53,18
T_671_A	97814,83	473509,77	1,5	51,46	54,14	49,00	51,46	55,14	55,05	58,96	57,96	52,97
T_671_B	97814,83	473509,77	4,5	51,21	56,23	49,00	51,21	57,23	55,05	59,91	58,91	53,94
T_671_C	97814,83	473509,77	7,5	50,51	56,83	49,00	50,51	57,83	55,05	60,17	59,17	54,20
T_672_A	97816,76	473503,38	1,5	45,90	52,25	49,00	45,90	53,25	55,05	57,56	56,56	51,54
T_672_B	97816,76	473503,38	4,5	46,01	54,29	49,00	46,01	55,29	55,05	58,44	57,44	52,44
T_672_C	97816,76	473503,38	7,5	46,12	55,00	49,00	46,12	56,00	55,05	58,80	57,80	52,81
T_673_A	97783,01	473522,01	1,5	42,39	34,51	49,00	42,39	35,51	55,05	55,32	54,32	49,26
T_673_B	97783,01	473522,01	4,5	43,24	35,75	49,00	43,24	36,75	55,05	55,39	54,39	49,32
T_673_C	97783,01	473522,01	7,5	44,78	37,28	49,00	44,78	38,28	55,05	55,52	54,52	49,46
T_674_A	97787,51	473518,85	1,5	42,22	35,09	49,00	42,22	36,09	55,05	55,32	54,32	49,26

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_674_B	97787,51	473518,85	4,5	43,15	36,64	49,00	43,15	37,64	55,05	55,40	54,40	49,33
T_674_C	97787,51	473518,85	7,5	44,73	38,40	49,00	44,73	39,40	55,05	55,54	54,54	49,48
T_675_A	97778,51	473525,16	1,5	42,77	34,37	49,00	42,77	35,37	55,05	55,34	54,34	49,28
T_675_B	97778,51	473525,16	4,5	43,58	35,55	49,00	43,58	36,55	55,05	55,41	54,41	49,34
T_675_C	97778,51	473525,16	7,5	44,99	36,70	49,00	44,99	37,70	55,05	55,53	54,53	49,47
T_676_A	97792,02	473515,69	1,5	41,87	36,04	49,00	41,87	37,04	55,05	55,32	54,32	49,26
T_676_B	97792,02	473515,69	4,5	42,77	37,84	49,00	42,77	38,84	55,05	55,40	54,40	49,33
T_676_C	97792,02	473515,69	7,5	44,40	39,90	49,00	44,40	40,90	55,05	55,56	54,56	49,50
T_677_A	97774,00	473528,32	1,5	43,18	35,84	49,00	43,18	36,84	55,05	55,38	54,38	49,32
T_677_B	97774,00	473528,32	4,5	43,92	37,16	49,00	43,92	38,16	55,05	55,45	54,45	49,39
T_677_C	97774,00	473528,32	7,5	45,09	37,64	49,00	45,09	38,64	55,05	55,56	54,56	49,50
T_678_A	97796,52	473512,53	1,5	41,44	36,85	49,00	41,44	37,85	55,05	55,31	54,31	49,25
T_678_B	97796,52	473512,53	4,5	42,32	38,85	49,00	42,32	39,85	55,05	55,40	54,40	49,34
T_678_C	97796,52	473512,53	7,5	44,12	41,32	49,00	44,12	42,32	55,05	55,60	54,60	49,54
T_679_A	97769,50	473531,48	1,5	43,19	37,18	49,00	43,19	38,18	55,05	55,41	54,41	49,35
T_679_B	97769,50	473531,48	4,5	43,91	38,49	49,00	43,91	39,49	55,05	55,48	54,48	49,42
T_679_C	97769,50	473531,48	7,5	45,08	37,96	49,00	45,08	38,96	55,05	55,56	54,56	49,50
T_67_A	97785,92	473434,58	1,5	40,96	36,96	49,00	40,96	37,96	55,05	55,30	54,30	49,23
T_67_B	97785,92	473434,58	4,5	41,78	38,39	49,00	41,78	39,39	55,05	55,36	54,36	49,30
T_67_C	97785,92	473434,58	7,5	42,98	41,61	49,00	42,98	42,61	55,05	55,54	54,54	49,48
T_680_A	97801,02	473509,38	1,5	40,88	36,34	49,00	40,88	37,34	55,05	55,28	54,28	49,22
T_680_B	97801,02	473509,38	4,5	42,03	38,50	49,00	42,03	39,50	55,05	55,38	54,38	49,31
T_680_C	97801,02	473509,38	7,5	43,90	41,09	49,00	43,90	42,09	55,05	55,57	54,57	49,51
T_681_A	97764,99	473534,63	1,5	43,39	37,44	49,00	43,39	38,44	55,05	55,42	54,42	49,36
T_681_B	97764,99	473534,63	4,5	44,12	38,69	49,00	44,12	39,69	55,05	55,50	54,50	49,44
T_681_C	97764,99	473534,63	7,5	45,32	38,34	49,00	45,32	39,34	55,05	55,59	54,59	49,54
T_682_A	97805,53	473506,22	1,5	40,24	36,07	49,00	40,24	37,07	55,05	55,26	54,26	49,19
T_682_B	97805,53	473506,22	4,5	41,56	38,11	49,00	41,56	39,11	55,05	55,34	54,34	49,28
T_682_C	97805,53	473506,22	7,5	43,71	40,73	49,00	43,71	41,73	55,05	55,54	54,54	49,48
T_683_A	97760,49	473537,79	1,5	43,34	34,89	49,00	43,34	35,89	55,05	55,38	54,38	49,32
T_683_B	97760,49	473537,79	4,5	44,09	36,27	49,00	44,09	37,27	55,05	55,45	54,45	49,39
T_683_C	97760,49	473537,79	7,5	45,36	37,15	49,00	45,36	38,15	55,05	55,57	54,57	49,51
T_684_A	97810,03	473503,06	1,5	40,76	35,94	49,00	40,76	36,94	55,05	55,27	54,27	49,21
T_684_B	97810,03	473503,06	4,5	41,83	37,92	49,00	41,83	38,92	55,05	55,35	54,35	49,29
T_684_C	97810,03	473503,06	7,5	43,85	39,75	49,00	43,85	40,75	55,05	55,51	54,51	49,46
T_685_A	97755,99	473540,95	1,5	43,73	34,99	49,00	43,73	35,99	55,05	55,41	54,41	49,35
T_685_B	97755,99	473540,95	4,5	44,36	36,29	49,00	44,36	37,29	55,05	55,47	54,47	49,41
T_685_C	97755,99	473540,95	7,5	45,51	36,66	49,00	45,51	37,66	55,05	55,58	54,58	49,52
T_686_A	97754,05	473547,33	1,5	50,03	45,52	49,00	50,03	46,52	55,05	56,68	55,68	50,64

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	[L*$_{VL}$]	[L*$_{IL}$]	[L*$_{LL}$]	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_686_B	97754,05	473547,33	4,5	50,44	46,99	49,00	50,44	47,99	55,05	56,93	55,93	50,90
T_686_C	97754,05	473547,33	7,5	50,51	47,15	49,00	50,51	48,15	55,05	56,97	55,97	50,94
T_687_A	97913,17	473440,37	1,5	51,00	52,83	49,00	51,00	53,83	55,05	58,37	57,37	52,37
T_687_B	97913,17	473440,37	4,5	50,54	54,58	49,00	50,54	55,58	55,05	59,00	58,00	53,01
T_687_C	97913,17	473440,37	7,5	49,66	54,87	49,00	49,66	55,87	55,05	59,02	58,02	53,03
T_688_A	97908,66	473443,53	1,5	51,03	53,14	49,00	51,03	54,14	55,05	58,49	57,49	52,49
T_688_B	97908,66	473443,53	4,5	50,60	54,91	49,00	50,60	55,91	55,05	59,16	58,16	53,18
T_688_C	97908,66	473443,53	7,5	49,74	55,16	49,00	49,74	56,16	55,05	59,18	58,18	53,19
T_689_A	97917,68	473437,22	1,5	50,94	52,50	49,00	50,94	53,50	55,05	58,25	57,25	52,24
T_689_B	97917,68	473437,22	4,5	50,46	54,22	49,00	50,46	55,22	55,05	58,83	57,83	52,84
T_689_C	97917,68	473437,22	7,5	49,56	54,55	49,00	49,56	55,55	55,05	58,86	57,86	52,87
T_68_A	97817,67	473479,49	1,5	39,78	41,81	49,00	39,78	42,81	55,05	55,42	54,42	49,36
T_68_B	97817,67	473479,49	4,5	41,03	44,43	49,00	41,03	45,43	55,05	55,65	54,65	49,60
T_68_C	97817,67	473479,49	7,5	43,16	45,71	49,00	43,16	46,71	55,05	55,88	54,88	49,83
T_690_A	97904,16	473446,68	1,5	51,01	53,44	49,00	51,01	54,44	55,05	58,60	57,60	52,60
T_690_B	97904,16	473446,68	4,5	50,59	55,22	49,00	50,59	56,22	55,05	59,31	58,31	53,33
T_690_C	97904,16	473446,68	7,5	49,75	55,43	49,00	49,75	56,43	55,05	59,31	58,31	53,33
T_691_A	97922,19	473434,07	1,5	50,89	52,15	49,00	50,89	53,15	55,05	58,12	57,12	52,12
T_691_B	97922,19	473434,07	4,5	50,39	53,85	49,00	50,39	54,85	55,05	58,66	57,66	52,66
T_691_C	97922,19	473434,07	7,5	49,48	54,23	49,00	49,48	55,23	55,05	58,70	57,70	52,71
T_692_A	97899,65	473449,83	1,5	50,99	53,75	49,00	50,99	54,75	55,05	58,72	57,72	52,72
T_692_B	97899,65	473449,83	4,5	50,58	55,51	49,00	50,58	56,51	55,05	59,45	58,45	53,47
T_692_C	97899,65	473449,83	7,5	49,72	55,70	49,00	49,72	56,70	55,05	59,45	58,45	53,47
T_693_A	97926,70	473430,92	1,5	50,81	51,74	49,00	50,81	52,74	55,05	57,98	56,98	51,97
T_693_B	97926,70	473430,92	4,5	50,32	53,43	49,00	50,32	54,43	55,05	58,48	57,48	52,48
T_693_C	97926,70	473430,92	7,5	49,40	53,85	49,00	49,40	54,85	55,05	58,53	57,53	52,53
T_694_A	97895,14	473452,98	1,5	51,03	54,23	49,00	51,03	55,23	55,05	58,92	57,92	52,93
T_694_B	97895,14	473452,98	4,5	50,63	55,98	49,00	50,63	56,98	55,05	59,71	58,71	53,73
T_694_C	97895,14	473452,98	7,5	49,79	56,15	49,00	49,79	57,15	55,05	59,70	58,70	53,73
T_695_A	97931,20	473427,77	1,5	50,55	51,30	49,00	50,55	52,30	55,05	57,80	56,80	51,79
T_695_B	97931,20	473427,77	4,5	50,04	53,00	49,00	50,04	54,00	55,05	58,27	57,27	52,27
T_695_C	97931,20	473427,77	7,5	49,10	53,47	49,00	49,10	54,47	55,05	58,33	57,33	52,33
T_696_A	97931,12	473422,97	1,5	42,56	39,84	49,00	42,56	40,84	55,05	55,44	54,44	49,38
T_696_B	97931,12	473422,97	4,5	42,50	41,20	49,00	42,50	42,20	55,05	55,49	54,49	49,43
T_696_C	97931,12	473422,97	7,5	42,79	41,67	49,00	42,79	42,67	55,05	55,53	54,53	49,47
T_697_A	97908,61	473433,93	1,5	33,35	38,65	49,00	33,35	39,65	55,05	55,20	54,20	49,14
T_697_B	97908,61	473433,93	4,5	36,26	40,69	49,00	36,26	41,69	55,05	55,30	54,30	49,24
T_697_C	97908,61	473433,93	7,5	40,63	41,66	49,00	40,63	42,66	55,05	55,44	54,44	49,38
T_698_A	97913,10	473430,77	1,5	34,18	35,47	49,00	34,18	36,47	55,05	55,14	54,14	49,08

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_698_B	97913,10	473430,77	4,5	36,59	37,31	49,00	36,59	38,31	55,05	55,20	54,20	49,14
T_698_C	97913,10	473430,77	7,5	40,62	38,51	49,00	40,62	39,51	55,05	55,32	54,32	49,26
T_699_A	97904,11	473437,10	1,5	32,58	37,04	49,00	32,58	38,04	55,05	55,16	54,16	49,09
T_699_B	97904,11	473437,10	4,5	36,16	39,19	49,00	36,16	40,19	55,05	55,24	54,24	49,18
T_699_C	97904,11	473437,10	7,5	40,51	40,35	49,00	40,51	41,35	55,05	55,38	54,38	49,31
T_69_A	97864,36	473450,05	1,5	35,69	43,08	49,00	35,69	44,08	55,05	55,43	54,43	49,37
T_69_B	97864,36	473450,05	4,5	37,09	45,24	49,00	37,09	46,24	55,05	55,65	54,65	49,59
T_69_C	97864,36	473450,05	7,5	38,96	46,19	49,00	38,96	47,19	55,05	55,80	54,80	49,75
T_700_A	97917,60	473427,60	1,5	33,49	35,19	49,00	33,49	36,19	55,05	55,14	54,14	49,07
T_700_B	97917,60	473427,60	4,5	36,16	36,96	49,00	36,16	37,96	55,05	55,19	54,19	49,12
T_700_C	97917,60	473427,60	7,5	40,42	38,20	49,00	40,42	39,20	55,05	55,30	54,30	49,24
T_701_A	97899,61	473440,26	1,5	34,62	34,87	49,00	34,62	35,87	55,05	55,14	54,14	49,07
T_701_B	97899,61	473440,26	4,5	37,10	37,06	49,00	37,10	38,06	55,05	55,20	54,20	49,14
T_701_C	97899,61	473440,26	7,5	40,94	38,28	49,00	40,94	39,28	55,05	55,32	54,32	49,26
T_702_A	97922,10	473424,44	1,5	32,79	33,64	49,00	32,79	34,64	55,05	55,11	54,11	49,05
T_702_B	97922,10	473424,44	4,5	35,47	35,66	49,00	35,47	36,66	55,05	55,16	54,16	49,09
T_702_C	97922,10	473424,44	7,5	40,31	37,40	49,00	40,31	38,40	55,05	55,28	54,28	49,22
T_703_A	97895,11	473443,42	1,5	34,22	34,88	49,00	34,22	35,88	55,05	55,14	54,14	49,07
T_703_B	97895,11	473443,42	4,5	37,14	37,03	49,00	37,14	38,03	55,05	55,20	54,20	49,14
T_703_C	97895,11	473443,42	7,5	41,11	38,18	49,00	41,11	39,18	55,05	55,33	54,33	49,27
T_704_A	97926,60	473421,27	1,5	33,29	34,32	49,00	33,29	35,32	55,05	55,12	54,12	49,06
T_704_B	97926,60	473421,27	4,5	35,96	36,18	49,00	35,96	37,18	55,05	55,17	54,17	49,11
T_704_C	97926,60	473421,27	7,5	40,73	37,64	49,00	40,73	38,64	55,05	55,30	54,30	49,24
T_705_A	97890,61	473446,59	1,5	34,27	36,21	49,00	34,27	37,21	55,05	55,16	54,16	49,09
T_705_B	97890,61	473446,59	4,5	37,17	38,22	49,00	37,17	39,22	55,05	55,23	54,23	49,17
T_705_C	97890,61	473446,59	7,5	41,04	39,45	49,00	41,04	40,45	55,05	55,36	54,36	49,30
T_706_A	97890,66	473451,34	1,5	45,96	52,56	49,00	45,96	53,56	55,05	57,68	56,68	51,66
T_706_B	97890,66	473451,34	4,5	45,96	54,58	49,00	45,96	55,58	55,05	58,58	57,58	52,58
T_706_C	97890,66	473451,34	7,5	46,02	54,82	49,00	46,02	55,82	55,05	58,70	57,70	52,71
T_707_D	97871,97	473464,97	10,5	39,96	52,54	49,00	39,96	53,54	55,05	57,45	56,45	51,43
T_707_E	97871,97	473464,97	13,5	42,36	52,67	49,00	42,36	53,67	55,05	57,56	56,56	51,54
T_708_A	97838,58	473494,04	1,5	51,22	54,55	49,00	51,22	55,55	55,05	59,09	58,09	53,10
T_708_B	97838,58	473494,04	4,5	50,91	56,35	49,00	50,91	57,35	55,05	59,94	58,94	53,97
T_708_C	97838,58	473494,04	7,5	50,16	57,22	49,00	50,16	58,22	55,05	60,36	59,36	54,40
T_708_D	97838,58	473494,04	10,5	48,42	55,96	49,00	48,42	56,96	55,05	59,47	58,47	53,49
T_708_E	97838,58	473494,04	13,5	48,23	56,04	49,00	48,23	57,04	55,05	59,50	58,50	53,52
T_709_A	97734,57	472981,73	1,5	46,05	21,41	49,00	46,05	22,41	55,05	55,57	54,57	49,51
T_709_B	97734,57	472981,73	4,5	46,92	24,76	49,00	46,92	25,76	55,05	55,68	54,68	49,62
T_709_C	97734,57	472981,73	7,5	47,79	26,11	49,00	47,79	27,11	55,05	55,80	54,80	49,75

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_70_A	97853,51	473423,90	1,5	36,01	37,33	49,00	36,01	38,33	55,05	55,19	54,19	49,13
T_70_B	97853,51	473423,90	4,5	38,79	39,31	49,00	38,79	40,31	55,05	55,29	54,29	49,23
T_70_C	97853,51	473423,90	7,5	41,03	41,23	49,00	41,03	42,23	55,05	55,43	54,43	49,37
T_710_A	97731,05	472971,29	1,5	55,74	9,45	49,00	55,74	10,45	55,05	58,42	57,42	52,42
T_710_B	97731,05	472971,29	4,5	57,54	9,93	49,00	57,54	10,93	55,05	59,48	58,48	53,50
T_710_C	97731,05	472971,29	7,5	57,89	12,09	49,00	57,89	13,09	55,05	59,71	58,71	53,73
T_711_A	97859,67	472984,61	1,5	55,30	13,40	49,00	55,30	14,40	55,05	58,19	57,19	52,18
T_711_B	97859,67	472984,61	4,5	56,96	13,89	49,00	56,96	14,89	55,05	59,12	58,12	53,13
T_711_C	97859,67	472984,61	7,5	57,29	14,07	49,00	57,29	15,07	55,05	59,32	58,32	53,34
T_712_A	97853,89	472994,21	1,5	53,19	21,95	49,00	53,19	22,95	55,05	57,23	56,23	51,21
T_712_B	97853,89	472994,21	4,5	52,24	23,41	49,00	52,24	24,41	55,05	56,88	55,88	50,85
T_712_C	97853,89	472994,21	7,5	51,21	25,91	49,00	51,21	26,91	55,05	56,56	55,56	50,52
T_713_A	97854,53	473008,42	1,5	53,46	20,66	49,00	53,46	21,66	55,05	57,34	56,34	51,32
T_713_B	97854,53	473008,42	4,5	53,78	21,84	49,00	53,78	22,84	55,05	57,47	56,47	51,45
T_713_C	97854,53	473008,42	7,5	53,84	26,44	49,00	53,84	27,44	55,05	57,50	56,50	51,48
T_714_A	97843,89	473024,95	1,5	43,23	19,14	49,00	43,23	20,14	55,05	55,33	54,33	49,26
T_714_B	97843,89	473024,95	4,5	44,14	19,94	49,00	44,14	20,94	55,05	55,39	54,39	49,33
T_714_C	97843,89	473024,95	7,5	45,48	23,02	49,00	45,48	24,02	55,05	55,51	54,51	49,45
T_715_A	97781,67	473016,23	1,5	41,60	22,89	49,00	41,60	23,89	55,05	55,25	54,25	49,18
T_715_B	97781,67	473016,23	4,5	42,48	22,75	49,00	42,48	23,75	55,05	55,29	54,29	49,22
T_715_C	97781,67	473016,23	7,5	43,63	24,70	49,00	43,63	25,70	55,05	55,36	54,36	49,29
T_716_A	97771,48	472987,14	1,5	48,17	18,80	49,00	48,17	19,80	55,05	55,86	54,86	49,81
T_716_B	97771,48	472987,14	4,5	49,21	20,79	49,00	49,21	21,79	55,05	56,06	55,06	50,01
T_716_C	97771,48	472987,14	7,5	50,07	17,29	49,00	50,07	18,29	55,05	56,25	55,25	50,20
T_716_D	97771,48	472987,14	10,5	50,66	23,46	49,00	50,66	24,46	55,05	56,40	55,40	50,36
T_717_A	97890,96	473016,22	1,5	51,09	11,11	49,00	51,09	12,11	55,05	56,52	55,52	50,48
T_717_B	97890,96	473016,22	4,5	52,41	11,67	49,00	52,41	12,67	55,05	56,94	55,94	50,91
T_717_C	97890,96	473016,22	7,5	53,24	13,27	49,00	53,24	14,27	55,05	57,25	56,25	51,22
T_718_A	97889,18	473029,05	1,5	50,69	18,13	49,00	50,69	19,13	55,05	56,41	55,41	50,36
T_718_B	97889,18	473029,05	4,5	50,19	19,63	49,00	50,19	20,63	55,05	56,28	55,28	50,23
T_718_C	97889,18	473029,05	7,5	49,31	21,18	49,00	49,31	22,18	55,05	56,08	55,08	50,03
T_719_A	97768,41	473126,67	1,5	42,33	23,89	49,00	42,33	24,89	55,05	55,28	54,28	49,22
T_719_B	97768,41	473126,67	4,5	42,09	25,90	49,00	42,09	26,90	55,05	55,27	54,27	49,21
T_719_C	97768,41	473126,67	7,5	42,75	27,07	49,00	42,75	28,07	55,05	55,31	54,31	49,24
T_71_A	97856,70	473428,38	1,5	35,82	37,84	49,00	35,82	38,84	55,05	55,20	54,20	49,14
T_71_B	97856,70	473428,38	4,5	38,53	39,87	49,00	38,53	40,87	55,05	55,31	54,31	49,24
T_71_C	97856,70	473428,38	7,5	40,72	41,68	49,00	40,72	42,68	55,05	55,44	54,44	49,38
T_720_A	97774,47	473129,31	1,5	39,30	24,86	49,00	39,30	25,86	55,05	55,17	54,17	49,10
T_720_B	97774,47	473129,31	4,5	40,85	27,79	49,00	40,85	28,79	55,05	55,22	54,22	49,16

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_720_C	97774,47	473129,31	7,5	42,47	28,64	49,00	42,47	29,64	55,05	55,30	54,30	49,23
T_721_A	97778,66	473124,89	1,5	39,62	24,20	49,00	39,62	25,20	55,05	55,18	54,18	49,11
T_721_B	97778,66	473124,89	4,5	40,86	27,39	49,00	40,86	28,39	55,05	55,22	54,22	49,16
T_721_C	97778,66	473124,89	7,5	42,71	28,52	49,00	42,71	29,52	55,05	55,31	54,31	49,24
T_722_A	97782,91	473120,41	1,5	39,40	24,20	49,00	39,40	25,20	55,05	55,17	54,17	49,10
T_722_B	97782,91	473120,41	4,5	40,64	27,23	49,00	40,64	28,23	55,05	55,21	54,21	49,15
T_722_C	97782,91	473120,41	7,5	42,87	28,50	49,00	42,87	29,50	55,05	55,32	54,32	49,25
T_723_A	97786,74	473116,36	1,5	39,65	24,53	49,00	39,65	25,53	55,05	55,18	54,18	49,11
T_723_B	97786,74	473116,36	4,5	40,91	27,03	49,00	40,91	28,03	55,05	55,22	54,22	49,16
T_723_C	97786,74	473116,36	7,5	43,20	28,18	49,00	43,20	29,18	55,05	55,34	54,34	49,27
T_724_A	97783,24	473109,81	1,5	41,30	22,16	49,00	41,30	23,16	55,05	55,23	54,23	49,17
T_724_B	97783,24	473109,81	4,5	42,17	21,37	49,00	42,17	22,37	55,05	55,27	54,27	49,21
T_724_C	97783,24	473109,81	7,5	43,54	16,53	49,00	43,54	17,53	55,05	55,35	54,35	49,28
T_725_A	97777,54	473107,57	1,5	42,90	17,46	49,00	42,90	18,46	55,05	55,31	54,31	49,24
T_725_B	97777,54	473107,57	4,5	43,08	17,60	49,00	43,08	18,60	55,05	55,32	54,32	49,25
T_725_C	97777,54	473107,57	7,5	43,78	20,28	49,00	43,78	21,28	55,05	55,36	54,36	49,30
T_726_A	97773,34	473112,00	1,5	43,41	18,81	49,00	43,41	19,81	55,05	55,34	54,34	49,28
T_726_B	97773,34	473112,00	4,5	43,43	19,89	49,00	43,43	20,89	55,05	55,34	54,34	49,28
T_726_C	97773,34	473112,00	7,5	44,08	24,60	49,00	44,08	25,60	55,05	55,39	54,39	49,33
T_727_A	97769,47	473116,09	1,5	41,15	19,00	49,00	41,15	20,00	55,05	55,22	54,22	49,16
T_727_B	97769,47	473116,09	4,5	41,76	19,41	49,00	41,76	20,41	55,05	55,25	54,25	49,19
T_727_C	97769,47	473116,09	7,5	43,01	23,58	49,00	43,01	24,58	55,05	55,32	54,32	49,25
T_728_A	97765,34	473120,45	1,5	43,05	14,75	49,00	43,05	15,75	55,05	55,32	54,32	49,25
T_728_B	97765,34	473120,45	4,5	43,19	14,83	49,00	43,19	15,83	55,05	55,32	54,32	49,26
T_728_C	97765,34	473120,45	7,5	43,97	15,90	49,00	43,97	16,90	55,05	55,38	54,38	49,31
T_729_A	97768,92	473136,86	1,5	40,84	26,26	49,00	40,84	27,26	55,05	55,22	54,22	49,15
T_729_B	97768,92	473136,86	4,5	41,99	27,85	49,00	41,99	28,85	55,05	55,27	54,27	49,20
T_729_C	97768,92	473136,86	7,5	43,28	28,89	49,00	43,28	29,89	55,05	55,34	54,34	49,28
T_72_A	97850,32	473419,42	1,5	35,84	38,12	49,00	35,84	39,12	55,05	55,21	54,21	49,14
T_72_B	97850,32	473419,42	4,5	38,44	40,04	49,00	38,44	41,04	55,05	55,31	54,31	49,25
T_72_C	97850,32	473419,42	7,5	41,12	41,83	49,00	41,12	42,83	55,05	55,47	54,47	49,40
T_730_A	97765,86	473129,00	1,5	40,20	21,25	49,00	40,20	22,25	55,05	55,19	54,19	49,13
T_730_B	97765,86	473129,00	4,5	40,13	21,84	49,00	40,13	22,84	55,05	55,19	54,19	49,12
T_730_C	97765,86	473129,00	7,5	41,53	21,37	49,00	41,53	22,37	55,05	55,24	54,24	49,18
T_731_A	97758,67	473127,71	1,5	45,82	24,05	49,00	45,82	25,05	55,05	55,54	54,54	49,48
T_731_B	97758,67	473127,71	4,5	45,73	25,41	49,00	45,73	26,41	55,05	55,54	54,54	49,48
T_731_C	97758,67	473127,71	7,5	46,10	25,73	49,00	46,10	26,73	55,05	55,58	54,58	49,52
T_732_A	97761,31	473134,39	1,5	44,38	26,78	49,00	44,38	27,78	55,05	55,41	54,41	49,35
T_732_B	97761,31	473134,39	4,5	44,80	28,52	49,00	44,80	29,52	55,05	55,45	54,45	49,39

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_732_C	97761,31	473134,39	7,5	45,27	29,48	49,00	45,27	30,48	55,05	55,50	54,50	49,44
T_733_A	97749,47	473008,89	1,5	42,76	19,89	49,00	42,76	20,89	55,05	55,30	54,30	49,24
T_733_B	97749,47	473008,89	4,5	42,90	17,29	49,00	42,90	18,29	55,05	55,31	54,31	49,24
T_733_C	97749,47	473008,89	7,5	44,18	19,78	49,00	44,18	20,78	55,05	55,39	54,39	49,33
T_733_D	97749,47	473008,89	10,5	45,23	26,98	49,00	45,23	27,98	55,05	55,49	54,49	49,43
T_734_A	97755,87	473006,80	1,5	41,26	18,41	49,00	41,26	19,41	55,05	55,23	54,23	49,16
T_734_B	97755,87	473006,80	4,5	41,66	12,30	49,00	41,66	13,30	55,05	55,24	54,24	49,18
T_734_C	97755,87	473006,80	7,5	42,93	17,47	49,00	42,93	18,47	55,05	55,31	54,31	49,25
T_734_D	97755,87	473006,80	10,5	45,25	26,64	49,00	45,25	27,64	55,05	55,49	54,49	49,43
T_735_A	97760,65	473005,25	1,5	40,95	18,32	49,00	40,95	19,32	55,05	55,22	54,22	49,15
T_735_B	97760,65	473005,25	4,5	41,58	11,75	49,00	41,58	12,75	55,05	55,24	54,24	49,18
T_735_C	97760,65	473005,25	7,5	42,84	17,19	49,00	42,84	18,19	55,05	55,30	54,30	49,24
T_735_D	97760,65	473005,25	10,5	45,07	26,56	49,00	45,07	27,56	55,05	55,47	54,47	49,41
T_736_A	97765,22	473003,76	1,5	40,67	18,20	49,00	40,67	19,20	55,05	55,21	54,21	49,14
T_736_B	97765,22	473003,76	4,5	41,63	19,40	49,00	41,63	20,40	55,05	55,24	54,24	49,18
T_736_C	97765,22	473003,76	7,5	43,15	17,18	49,00	43,15	18,18	55,05	55,32	54,32	49,26
T_736_D	97765,22	473003,76	10,5	45,01	26,47	49,00	45,01	27,47	55,05	55,47	54,47	49,41
T_737_A	97770,38	473002,08	1,5	42,54	18,30	49,00	42,54	19,30	55,05	55,29	54,29	49,22
T_737_B	97770,38	473002,08	4,5	43,75	20,41	49,00	43,75	21,41	55,05	55,36	54,36	49,30
T_737_C	97770,38	473002,08	7,5	45,19	17,42	49,00	45,19	18,42	55,05	55,48	54,48	49,42
T_737_D	97770,38	473002,08	10,5	44,48	26,60	49,00	44,48	27,60	55,05	55,42	54,42	49,36
T_738_A	97775,31	473000,48	1,5	41,67	18,99	49,00	41,67	19,99	55,05	55,25	54,25	49,18
T_738_B	97775,31	473000,48	4,5	42,75	21,27	49,00	42,75	22,27	55,05	55,30	54,30	49,24
T_738_C	97775,31	473000,48	7,5	44,19	17,91	49,00	44,19	18,91	55,05	55,39	54,39	49,33
T_738_D	97775,31	473000,48	10,5	44,22	26,45	49,00	44,22	27,45	55,05	55,40	54,40	49,34
T_739_A	97752,08	473015,21	1,5	42,21	20,68	49,00	42,21	21,68	55,05	55,27	54,27	49,21
T_739_B	97752,08	473015,21	4,5	42,59	18,22	49,00	42,59	19,22	55,05	55,29	54,29	49,23
T_739_C	97752,08	473015,21	7,5	43,37	20,54	49,00	43,37	21,54	55,05	55,34	54,34	49,27
T_73_A	97859,89	473432,86	1,5	35,20	38,36	49,00	35,20	39,36	55,05	55,21	54,21	49,14
T_73_B	97859,89	473432,86	4,5	38,14	40,43	49,00	38,14	41,43	55,05	55,32	54,32	49,26
T_73_C	97859,89	473432,86	7,5	40,41	42,12	49,00	40,41	43,12	55,05	55,46	54,46	49,40
T_740_A	97758,20	473013,14	1,5	40,89	19,34	49,00	40,89	20,34	55,05	55,21	54,21	49,15
T_740_B	97758,20	473013,14	4,5	41,48	14,71	49,00	41,48	15,71	55,05	55,24	54,24	49,17
T_740_C	97758,20	473013,14	7,5	42,43	18,63	49,00	42,43	19,63	55,05	55,28	54,28	49,22
T_741_A	97763,19	473011,46	1,5	39,88	19,26	49,00	39,88	20,26	55,05	55,18	54,18	49,12
T_741_B	97763,19	473011,46	4,5	40,65	15,55	49,00	40,65	16,55	55,05	55,21	54,21	49,14
T_741_C	97763,19	473011,46	7,5	41,76	18,31	49,00	41,76	19,31	55,05	55,25	54,25	49,19
T_742_A	97768,54	473009,66	1,5	39,94	19,17	49,00	39,94	20,17	55,05	55,18	54,18	49,12
T_742_B	97768,54	473009,66	4,5	40,94	17,19	49,00	40,94	18,19	55,05	55,22	54,22	49,15

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_742_C	97768,54	473009,66	7,5	42,09	18,47	49,00	42,09	19,47	55,05	55,27	54,27	49,20
T_743_A	97773,51	473007,98	1,5	40,11	18,95	49,00	40,11	19,95	55,05	55,19	54,19	49,12
T_743_B	97773,51	473007,98	4,5	41,49	21,72	49,00	41,49	22,72	55,05	55,24	54,24	49,17
T_743_C	97773,51	473007,98	7,5	42,71	18,70	49,00	42,71	19,70	55,05	55,30	54,30	49,23
T_744_A	97778,39	473006,34	1,5	44,24	19,63	49,00	44,24	20,63	55,05	55,40	54,40	49,34
T_744_B	97778,39	473006,34	4,5	45,60	22,75	49,00	45,60	23,75	55,05	55,52	54,52	49,46
T_744_C	97778,39	473006,34	7,5	46,54	19,71	49,00	46,54	20,71	55,05	55,62	54,62	49,57
T_745_A	97980,14	473115,72	1,5	43,98	24,88	49,00	43,98	25,88	55,05	55,38	54,38	49,32
T_745_B	97980,14	473115,72	4,5	45,29	27,37	49,00	45,29	28,37	55,05	55,49	54,49	49,43
T_745_C	97980,14	473115,72	7,5	46,47	27,29	49,00	46,47	28,29	55,05	55,62	54,62	49,56
T_746_A	97978,50	473121,66	1,5	43,94	23,54	49,00	43,94	24,54	55,05	55,38	54,38	49,32
T_746_B	97978,50	473121,66	4,5	45,46	25,64	49,00	45,46	26,64	55,05	55,51	54,51	49,45
T_746_C	97978,50	473121,66	7,5	46,76	25,84	49,00	46,76	26,84	55,05	55,66	54,66	49,60
T_747_A	97977,03	473126,99	1,5	43,38	25,64	49,00	43,38	26,64	55,05	55,34	54,34	49,28
T_747_B	97977,03	473126,99	4,5	44,69	26,80	49,00	44,69	27,80	55,05	55,44	54,44	49,38
T_747_C	97977,03	473126,99	7,5	46,00	25,24	49,00	46,00	26,24	55,05	55,56	54,56	49,51
T_748_A	97975,57	473132,26	1,5	43,33	26,29	49,00	43,33	27,29	55,05	55,34	54,34	49,28
T_748_B	97975,57	473132,26	4,5	44,77	27,73	49,00	44,77	28,73	55,05	55,45	54,45	49,39
T_748_C	97975,57	473132,26	7,5	46,17	25,67	49,00	46,17	26,67	55,05	55,58	54,58	49,53
T_749_A	97974,10	473137,62	1,5	42,61	26,78	49,00	42,61	27,78	55,05	55,30	54,30	49,23
T_749_B	97974,10	473137,62	4,5	44,06	28,10	49,00	44,06	29,10	55,05	55,39	54,39	49,33
T_749_C	97974,10	473137,62	7,5	45,36	26,79	49,00	45,36	27,79	55,05	55,50	54,50	49,44
T_74_A	97847,13	473414,94	1,5	36,10	37,22	49,00	36,10	38,22	55,05	55,19	54,19	49,13
T_74_B	97847,13	473414,94	4,5	38,74	38,91	49,00	38,74	39,91	55,05	55,28	54,28	49,21
T_74_C	97847,13	473414,94	7,5	41,32	40,50	49,00	41,32	41,50	55,05	55,41	54,41	49,35
T_750_A	97970,71	473124,92	1,5	42,78	24,41	49,00	42,78	25,41	55,05	55,30	54,30	49,24
T_750_B	97970,71	473124,92	4,5	44,14	26,14	49,00	44,14	27,14	55,05	55,40	54,40	49,33
T_750_C	97970,71	473124,92	7,5	45,81	30,12	49,00	45,81	31,12	55,05	55,55	54,55	49,50
T_750_D	97970,71	473124,92	10,5	49,74	30,75	49,00	49,74	31,75	55,05	56,19	55,19	50,14
T_751_A	97972,23	473119,64	1,5	44,84	24,20	49,00	44,84	25,20	55,05	55,45	54,45	49,39
T_751_B	97972,23	473119,64	4,5	46,32	25,90	49,00	46,32	26,90	55,05	55,60	54,60	49,54
T_751_C	97972,23	473119,64	7,5	47,70	29,95	49,00	47,70	30,95	55,05	55,80	54,80	49,74
T_751_D	97972,23	473119,64	10,5	50,48	30,60	49,00	50,48	31,60	55,05	56,37	55,37	50,32
T_752_A	97969,18	473130,23	1,5	43,14	24,67	49,00	43,14	25,67	55,05	55,33	54,33	49,26
T_752_B	97969,18	473130,23	4,5	44,56	26,45	49,00	44,56	27,45	55,05	55,43	54,43	49,37
T_752_C	97969,18	473130,23	7,5	46,15	30,24	49,00	46,15	31,24	55,05	55,59	54,59	49,53
T_752_D	97969,18	473130,23	10,5	49,76	30,90	49,00	49,76	31,90	55,05	56,19	55,19	50,15
T_753_A	97973,76	473114,32	1,5	47,91	24,11	49,00	47,91	25,11	55,05	55,82	54,82	49,77
T_753_B	97973,76	473114,32	4,5	49,54	25,92	49,00	49,54	26,92	55,05	56,13	55,13	50,08

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_753_C	97973,76	473114,32	7,5	50,53	29,66	49,00	50,53	30,66	55,05	56,38	55,38	50,33
T_753_D	97973,76	473114,32	10,5	51,87	30,46	49,00	51,87	31,46	55,05	56,77	55,77	50,73
T_754_A	97967,66	473135,49	1,5	46,56	24,95	49,00	46,56	25,95	55,05	55,63	54,63	49,57
T_754_B	97967,66	473135,49	4,5	48,14	26,97	49,00	48,14	27,97	55,05	55,86	54,86	49,81
T_754_C	97967,66	473135,49	7,5	49,20	30,50	49,00	49,20	31,50	55,05	56,07	55,07	50,02
T_754_D	97967,66	473135,49	10,5	50,81	31,19	49,00	50,81	32,19	55,05	56,45	55,45	50,41
T_75_A	97863,08	473437,34	1,5	35,59	41,45	49,00	35,59	42,45	55,05	55,33	54,33	49,27
T_75_B	97863,08	473437,34	4,5	38,01	43,41	49,00	38,01	44,41	55,05	55,49	54,49	49,43
T_75_C	97863,08	473437,34	7,5	40,40	44,51	49,00	40,40	45,51	55,05	55,64	54,64	49,58
T_76_A	97843,94	473410,46	1,5	37,16	37,23	49,00	37,16	38,23	55,05	55,21	54,21	49,14
T_76_B	97843,94	473410,46	4,5	39,20	38,73	49,00	39,20	39,73	55,05	55,28	54,28	49,22
T_76_C	97843,94	473410,46	7,5	41,68	40,16	49,00	41,68	41,16	55,05	55,41	54,41	49,35
T_77_A	97866,28	473441,82	1,5	36,01	43,66	49,00	36,01	44,66	55,05	55,48	54,48	49,42
T_77_B	97866,28	473441,82	4,5	38,37	45,95	49,00	38,37	46,95	55,05	55,76	54,76	49,70
T_77_C	97866,28	473441,82	7,5	40,53	46,69	49,00	40,53	47,69	55,05	55,91	54,91	49,86
T_78_A	97840,75	473405,98	1,5	38,22	36,82	49,00	38,22	37,82	55,05	55,22	54,22	49,15
T_78_B	97840,75	473405,98	4,5	40,11	38,25	49,00	40,11	39,25	55,05	55,30	54,30	49,23
T_78_C	97840,75	473405,98	7,5	42,12	39,42	49,00	42,12	40,42	55,05	55,41	54,41	49,34
T_79_A	97832,35	473405,10	1,5	42,20	29,01	49,00	42,20	30,01	55,05	55,28	54,28	49,22
T_79_B	97832,35	473405,10	4,5	43,31	28,96	49,00	43,31	29,96	55,05	55,34	54,34	49,28
T_79_C	97832,35	473405,10	7,5	44,72	30,20	49,00	44,72	31,20	55,05	55,45	54,45	49,39
T_80_A	97843,20	473431,25	1,5	38,60	33,38	49,00	38,60	34,38	55,05	55,18	54,18	49,12
T_80_B	97843,20	473431,25	4,5	39,77	34,88	49,00	39,77	35,88	55,05	55,23	54,23	49,16
T_80_C	97843,20	473431,25	7,5	42,16	36,86	49,00	42,16	37,86	55,05	55,35	54,35	49,28
T_81_A	97840,01	473426,77	1,5	39,50	32,89	49,00	39,50	33,89	55,05	55,20	54,20	49,14
T_81_B	97840,01	473426,77	4,5	40,53	34,35	49,00	40,53	35,35	55,05	55,25	54,25	49,18
T_81_C	97840,01	473426,77	7,5	42,58	36,51	49,00	42,58	37,51	55,05	55,36	54,36	49,30
T_82_A	97846,39	473435,73	1,5	38,35	34,43	49,00	38,35	35,43	55,05	55,19	54,19	49,12
T_82_B	97846,39	473435,73	4,5	39,57	36,03	49,00	39,57	37,03	55,05	55,24	54,24	49,17
T_82_C	97846,39	473435,73	7,5	42,09	37,88	49,00	42,09	38,88	55,05	55,36	54,36	49,30
T_83_A	97836,82	473422,29	1,5	39,46	32,36	49,00	39,46	33,36	55,05	55,20	54,20	49,13
T_83_B	97836,82	473422,29	4,5	40,48	33,61	49,00	40,48	34,61	55,05	55,24	54,24	49,17
T_83_C	97836,82	473422,29	7,5	42,62	35,83	49,00	42,62	36,83	55,05	55,35	54,35	49,29
T_84_A	97849,58	473440,21	1,5	38,00	34,67	49,00	38,00	35,67	55,05	55,18	54,18	49,12
T_84_B	97849,58	473440,21	4,5	39,35	36,48	49,00	39,35	37,48	55,05	55,24	54,24	49,17
T_84_C	97849,58	473440,21	7,5	42,01	38,12	49,00	42,01	39,12	55,05	55,36	54,36	49,30
T_85_A	97833,63	473417,81	1,5	39,39	32,16	49,00	39,39	33,16	55,05	55,19	54,19	49,13
T_85_B	97833,63	473417,81	4,5	40,41	33,33	49,00	40,41	34,33	55,05	55,23	54,23	49,17
T_85_C	97833,63	473417,81	7,5	42,60	35,66	49,00	42,60	36,66	55,05	55,35	54,35	49,29

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_86_A	97852,77	473444,69	1,5	38,26	34,53	49,00	38,26	35,53	55,05	55,19	54,19	49,12
T_86_B	97852,77	473444,69	4,5	39,59	36,42	49,00	39,59	37,42	55,05	55,24	54,24	49,18
T_86_C	97852,77	473444,69	7,5	42,43	37,96	49,00	42,43	38,96	55,05	55,38	54,38	49,32
T_87_A	97830,44	473413,33	1,5	40,29	31,77	49,00	40,29	32,77	55,05	55,22	54,22	49,15
T_87_B	97830,44	473413,33	4,5	41,21	32,84	49,00	41,21	33,84	55,05	55,26	54,26	49,19
T_87_C	97830,44	473413,33	7,5	43,06	35,01	49,00	43,06	36,01	55,05	55,37	54,37	49,30
T_88_A	97855,96	473449,17	1,5	38,47	34,61	49,00	38,47	35,61	55,05	55,19	54,19	49,13
T_88_B	97855,96	473449,17	4,5	39,69	36,66	49,00	39,69	37,66	55,05	55,25	54,25	49,19
T_88_C	97855,96	473449,17	7,5	42,24	37,68	49,00	42,24	38,68	55,05	55,37	54,37	49,30
T_89_A	97909,59	473411,07	1,5	34,24	37,11	49,00	34,24	38,11	55,05	55,17	54,17	49,11
T_89_B	97909,59	473411,07	4,5	36,28	39,48	49,00	36,28	40,48	55,05	55,25	54,25	49,19
T_89_C	97909,59	473411,07	7,5	39,17	41,43	49,00	39,17	42,43	55,05	55,39	54,39	49,32
T_90_A	97901,31	473388,96	1,5	37,11	31,76	49,00	37,11	32,76	55,05	55,14	54,14	49,08
T_90_B	97901,31	473388,96	4,5	38,19	33,18	49,00	38,19	34,18	55,05	55,17	54,17	49,11
T_90_C	97901,31	473388,96	7,5	39,74	35,00	49,00	39,74	36,00	55,05	55,23	54,23	49,16
T_91_A	97904,52	473393,43	1,5	34,72	34,06	49,00	34,72	35,06	55,05	55,13	54,13	49,07
T_91_B	97904,52	473393,43	4,5	36,84	35,75	49,00	36,84	36,75	55,05	55,18	54,18	49,11
T_91_C	97904,52	473393,43	7,5	39,51	37,36	49,00	39,51	38,36	55,05	55,26	54,26	49,19
T_92_A	97898,10	473384,49	1,5	35,78	29,22	49,00	35,78	30,22	55,05	55,12	54,12	49,05
T_92_B	97898,10	473384,49	4,5	37,52	30,35	49,00	37,52	31,35	55,05	55,14	54,14	49,08
T_92_C	97898,10	473384,49	7,5	39,70	32,05	49,00	39,70	33,05	55,05	55,20	54,20	49,14
T_93_A	97907,72	473397,89	1,5	35,98	35,06	49,00	35,98	36,06	55,05	55,16	54,16	49,09
T_93_B	97907,72	473397,89	4,5	37,78	36,91	49,00	37,78	37,91	55,05	55,21	54,21	49,15
T_93_C	97907,72	473397,89	7,5	39,93	38,03	49,00	39,93	39,03	55,05	55,29	54,29	49,22
T_94_A	97894,90	473380,02	1,5	35,20	30,12	49,00	35,20	31,12	55,05	55,11	54,11	49,04
T_94_B	97894,90	473380,02	4,5	37,13	31,24	49,00	37,13	32,24	55,05	55,14	54,14	49,07
T_94_C	97894,90	473380,02	7,5	39,38	33,41	49,00	39,38	34,41	55,05	55,20	54,20	49,14
T_95_A	97910,93	473402,36	1,5	36,38	37,58	49,00	36,38	38,58	55,05	55,20	54,20	49,14
T_95_B	97910,93	473402,36	4,5	38,02	39,64	49,00	38,02	40,64	55,05	55,29	54,29	49,22
T_95_C	97910,93	473402,36	7,5	40,13	40,05	49,00	40,13	41,05	55,05	55,35	54,35	49,29
T_96_A	97891,69	473375,55	1,5	36,39	29,76	49,00	36,39	30,76	55,05	55,12	54,12	49,06
T_96_B	97891,69	473375,55	4,5	37,77	30,80	49,00	37,77	31,80	55,05	55,15	54,15	49,08
T_96_C	97891,69	473375,55	7,5	40,30	32,53	49,00	40,30	33,53	55,05	55,22	54,22	49,16
T_97_A	97883,01	473374,04	1,5	40,24	26,57	49,00	40,24	27,57	55,05	55,20	54,20	49,13
T_97_B	97883,01	473374,04	4,5	41,44	26,93	49,00	41,44	27,93	55,05	55,24	54,24	49,18
T_97_C	97883,01	473374,04	7,5	43,30	28,16	49,00	43,30	29,16	55,05	55,34	54,34	49,28
T_98_A	97891,29	473396,15	1,5	34,47	32,15	49,00	34,47	33,15	55,05	55,12	54,12	49,05
T_98_B	97891,29	473396,15	4,5	37,45	34,71	49,00	37,45	35,71	55,05	55,17	54,17	49,11
T_98_C	97891,29	473396,15	7,5	40,51	38,26	49,00	40,51	39,26	55,05	55,31	54,31	49,25

Bijlage 3 Gecumuleerde geluidbelasting

				Lden	Letmaal	Lden	Cumulatief per bron			Gecumuleerde geluidbelasting		
Toetspunt	X	Y	Z	Alle wegen (excl.)	Industrielawaai	Luchtvaart	$[L^*_{VL}]$	$[L^*_{IL}]$	$[L^*_{LL}]$	[LVL CUM]	[LILCUM]	[LLLCUM]
T_99_A	97888,08	473391,68	1,5	34,80	31,21	49,00	34,80	32,21	55,05	55,11	54,11	49,05
T_99_B	97888,08	473391,68	4,5	37,44	33,93	49,00	37,44	34,93	55,05	55,17	54,17	49,10
T_99_C	97888,08	473391,68	7,5	40,74	37,60	49,00	40,74	38,60	55,05	55,30	54,30	49,24