

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT
Ingekomen
09 APR. 2013
REG NR 2-12-08452
12-13-14086

©

Aan het College van burgemeester en wethouders
Gemeente Noordwijkerhout
Postbus 13
2210 AA NOORDWIJKERHOUT

INGEKOMEN
Contactpersoon
Jaap Meljer
jaap.meljer@brandweer.vrhm.nl
Postbus 1123,
2302 BC Leiden
nr.: 296
aan: ploeger
Kenmerk
UIT-2013-028133
Bijlagen
Uw kenmerk
- 8 APR. 2013
Bijlagen van vollectie
gecard

Datum: 4 april 2013

Onderwerp: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Gravendam

Geacht college,

In uw Brief van 4 april 2013 heeft u de Veiligheidsregio Hollands Midden verzocht om ex artikel 12 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) advies uit te brengen in het kader van vooroverleg over het bestemmingsplan Bedrijventerrein Gravendam. Het gemeentebestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en beleid met betrekking tot rampenbestrijding. Het advies van de veiligheidsregio kan het bevoegd gezag ondersteunen bij de verantwoording van het groepsrisico. Het advies geeft inzicht in de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen en rampen, alsmede de beperking van het ontstaan en de effecten daarvan. Vanuit de diverse belangen maakt het gemeentebestuur uiteindelijk een eigen afweging omtrent het groepsrisico.

Het bestemmingsplan Gravendam is een bedrijventerrein. Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Het bestemmingsplan dient geactualiseerd te worden.

Risicobronnen en scenario's

Het bestemmingsplan ligt binnen het invloedsgebied van de hogedrukaardgasleiding W-535-12. Het scenario is een fakkelbrand met secundaire branden.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico omschrijft de kans per jaar dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een incident binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof is betrokken. Binnen het plaatsgebonden risico 10^{-6} mogen geen kwetsbare objecten worden geprojecteerd. De hogedrukaardgasleiding heeft geen 10^{-6} contour voor het plaatsgebonden risico, en vormt derhalve geen beperking voor het plangebied.

Groepsrisico

Het groepsrisico omschrijft de cumulatieve kans per jaar dat een groep personen komt te overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid binnen het invloedsgebied van een inrichting of transportroute met gevaarlijke stoffen. Het plangebied valt binnen de invloedsgebieden van de genoemde hogedrukaardgasleiding. Het berekende groepsrisico is 0,0025 x de oriëntatiewaarde en daarmee zeer laag.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Bij de ontwikkeling van het plangebied moet voor een adequate hulpverlening rekening worden gehouden met bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Het plangebied moet bereikbaar zijn via minstens twee, bij voorkeur drie toegangswegen. De wegen binnen het plangebied moeten minimaal 4,5 meter breed zijn (minimale verharding breed 3,25 meter) met een vrije hoogte van 4,2 meter. Voor de gebouwen geldt dat primaire bluswatervoorziening binnen 40 meter vanaf de brandweeringang aanwezig dient te zijn. De maximale afstand tussen de inzetlocatie en de dichtstbijzijnde secundaire bluswatervoorziening mag maximaal 160 meter zijn. In de praktijkrichtlijn bluswatervoorziening en de praktijkrichtlijn bereikbaarheid, zoals vastgesteld door de Regionale Brandweer Hollands Midden, staan deze en andere punten uitgebreid omschreven.

Met betrekking tot bereikbaarheid en bluswatervoorziening binnen het plangebied zijn er geen opmerkingen.

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

Gezien het bovenstaande is er van onze kant geen nader advies te verwachten.

Ik ga er vanuit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

H.E.N.A. Meijer
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

