

GEMEENTE KORENDIJK  
INGEKOMEN

27 MEI 2014

Nummer: ...*1911-21704*...  
Class. Nr.: .....  
Medewerker: .....  
Kopie naar: .....



Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
Van de Gemeente Korendijk  
Postbus 3708  
3265 ZG Piershil  
t.a.v. de heer A. Brand

Onderwerp:  
Archeologisch onderzoek 'Plangebied Achterweg 7a', Goudswaard

Uw Kenmerk:

Ons Kenmerk:  
GEMKorendijk0ABrand / 140524

Heinenoord, 24 mei 2014

Geacht College,

Hierbij wil ik u, in aansluiting op het telefonisch overleg met de heer Brand, ook schriftelijk informeren over onze bevindingen ten aanzien van het door u gevraagde archeologisch onderzoek in het kader van de vergunningverlening voor de bouw van een nieuwe agrarische schuur aan de Achterweg 7a te Goudswaard.

Op basis van het door GeNie Consultancy aangeleverde 'Landschappelijk inpassingsplan Bewaarschuur H. J. J. Melissant Achterweg 7 Goudswaard'(mei 2014) en de oude bouwtekeningen van de voormalige RWZI Goudswaard (Tekening nr. 13868-BT-2-1 en 13868-BT-04, d.d. 5 november 1979) moet worden geconcludeerd dat het bouwplan niet zal leiden tot de versterking van de hier mogelijk aanwezige archeologische waarden.

De nieuwe schuur zal worden gebouwd ter plaatse van de twee noordelijke sliplagunes van de voormalige RWZI Goudswaard. De bodem is destijds ter plaatse van deze lagunes en de omliggende kaden afgegraven tot een diepte van circa 1.4 meter beneden het maaiveld. Ter plaatse van de hier aanwezige leidingtracé's is de bodem zelfs verstoord tot een diepte van circa 1.6 - 2.15 meter beneden het maaiveld.

Aangezien de nieuwe schuur niet zal worden onderkelderd of zal worden voorzien van een kruipruimte, zullen alleen de strokenfunderingen dieper worden ingegraven, naar schatting tot een maximale diepte van circa 1.0 meter beneden het maaiveld. Deze graafwerkzaamheden zullen dus worden uitgevoerd in al eerder verstoorde grond.

De enige nieuwe bodemverstoringen zullen ontstaan bij het aanbrengen van de heipalen, ter plaatse van de buitenwanden en de binnenwanden van de nieuwe schuur. Deze heipalen beslaan echter een zeer geringe oppervlakte en zullen op ruime afstand van elkaar worden geplaatst. Het aanbrengen van de heipalen wordt daarom niet beschouwd als een significante bodemverstoring.

Op basis van het voorgaande wordt dan ook geadviseerd om de uitvoering van een nader archeologisch onderzoek in het kader van de huidige vergunningprocedure niet verplicht te stellen.

Dit laat onverlet dat wanneer er in de toekomst voor deze locatie plannen zouden worden ontwikkeld waarbij significante bodemverstoringen worden voorzien, tot een diepte van meer dan 1.4 meter beneden het maaiveld, er dan alsnog een archeologisch onderzoek zou moeten worden uitgevoerd.

Ik vertrouw er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Jhr. J. E. van den Bosch  
Directeur



*met aangeheft*

→ **Bijlagen:** - Bouwtekening RWZI Goudswaard (Tekening nr. 13868-BT-2-1, d.d. 5 november 1979)  
- Bouwtekening RWZI Goudswaard (Tekening nr. 13868-BT-04, d.d. 5 november 1979)

**CC:** - de heer G. Nieuwland, GeNie Consultancy