



Woningbouwplan Westerwal te Oudewater

Akoestisch onderzoek



Woningbouwplan Westerwal te Oudewater

Akoestisch onderzoek

opdrachtgever	Westerwal Wonen BV
rapportnummer	F 20977-2-RA-003
datum	27 mei 2021
referentie	TKe/EdW/KS/F 20977-2-RA-003
verantwoordelijke	ir. A.C.R. Kessen
opsteller	ing. E.H.M. de Wit +31 85 8228620 e.dewit@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave


1	Inleiding	4
2	Toetsingskader	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	5
3	Berekeningen	7
3.1	Uitgangspunten en modelvorming	7
3.2	Rekenresultaten	7
3.3	Gecumuleerde geluidbelasting	9
4	Beoordeling en maatregelen	10
4.1	Wegverkeerslawaaai	10
4.2	Gecumuleerde geluidbelasting	10
4.3	Mogelijke maatregelen en toetsing gemeentelijk geluidbeleid	10
4.3.1	Wegverkeerslawaaai	10
5	Conclusie	12

1 Inleiding

In opdracht van Westerwal Wonen BV is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van het nieuwbouwproject "Westerwal" te Oudewater. Westerwal beoogt op de locatie een woningbouwprogramma te realiseren met ca. 103 woningen. Het onderzoek dient ter onderbouwing van een planologische procedure.

De nieuw te bouwen woonwijk wordt gesitueerd op een geluidbelaste locatie, binnen de akoestische invloedssfeer van meerdere wegen zoals de Zwier Regelinkstraat en de Goudsestraatweg. In figuur 1.1 is de situering van het plangebied weergegeven.

f1.1 Situering plangebied.



Op basis van verkregen verkeerscijfers en tekeningen van het bouwplan is een akoestisch rekenmodel opgesteld. Met behulp van dit rekenmodel is de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer berekend ter plaatse van de beoogde woningen. De berekende geluidbelasting is getoetst aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid.

2 Toetsingskader

2.1 Wet geluidhinder

Normen met betrekking tot wegverkeerslawaaï worden in Nederland gebaseerd op de "regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder" (Wet geluidhinder).

Krachtens de wet worden zones aangegeven aan weerszijden van een weg. Binnen de zones wordt geëist dat ten gevolge van die weg ter plaatse van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen een zekere maximale geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) niet wordt overschreden.

Voor woonfuncties bedraagt deze voorkeursgrenswaarde 48 dB (per weg). In bepaalde gevallen kan door Burgemeester en Wethouders ontheffing worden verleend tot een hogere geluidbelasting (een "hogere waarde"). Deze hogere geluidbelasting mag echter de in de Wet Geluidhinder gestelde maximale belastingen niet overschrijden. Voor binnenstedelijke situaties bedraagt de maximaal toelaatbare geluidbelasting in eerste aanleg 63 dB (per weg).

Bepaalde wegen zijn niet zone-plichtig. Dit zijn wegen waarvoor een maximale snelheid van 30 km/uur geldt en wegen die binnen een woonerf liggen. Op deze wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Oudewater beschikt over gemeentelijk geluidbeleid, vastgelegd in de *Beleidsregel Hogere Waarden Wet geluidhinder* d.d. november 2010.

De notitie biedt een basis en het gereedschap voor een evenwichtige afweging van belangen, die moet leiden tot verantwoorde besluitvorming omtrent hogere waarden.

Het geluidbeleid stelt -samengevat- de volgende voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden:

- maatregelen (aan de bron, in de overdracht of bij de ontvanger) zijn redelijkerwijs niet mogelijk/doelmatig;
- het geluidniveau binnen geluidsgevoelige bestemmingen mag niet hoger worden dan de wettelijk vereiste binnenwaarde;
- bij het vaststellen van hogere waarden moet worden afgewogen of de eventuele cumulatie van geluid mogelijk leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch klimaat;
- woningen dienen een geluidluwe zijde te krijgen;
- een woning met één of meerdere buitenruimtes heeft ten minste één geluidluwe buitenruimte. Het geluidniveau in deze buitenruimte van de woning mag (indien gelegen aan de bronzijde) niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de ten hoogste



- toelaatbare waarde of de als geluidsluw aangemerkte gevel (indien de geluidsbelasting van deze hoger is dan de ten hoogste toelaatbare waarde);
- elke woning bevat ten minste 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde. Minimaal 30% van het vloeroppervlak van alle verblijfsgebieden tezamen wordt aan de geluidsluwe gevel gesitueerd.

3 Berekeningen

3.1 Uitgangspunten en modelvorming

Ten behoeve van het onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege wegverkeer is berekend op de gevels van de geprojecteerde woningen. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1.

De uitgangspunten voor de gegevens van de omliggende wegen zijn ter beschikking gesteld door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) op basis van verkeersmodel VRU 3.4 (prognosejaar 2030). De gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 3.1 en zijn in meer detail opgenomen in bijlage 1.

t3.1 Gehanteerde verkeersintensiteiten.

Straatnaam	Etmaalintensiteit [mvt/uur]	Snelheid [km/uur]	Wegdektype
Zwier Regelinkstraat	4.879	50 km/uur	DAB
Goudsestraatweg (N228)	9.215	50 km/uur	Dunne deklagen A
IJsselvere	3.054	30 km/uur	Klinkers in keperverband

3.2 Rekenresultaten


De rekenresultaten voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Zwier Regelinkstraat en Goudsestraatweg (N228) zijn weergegeven in figuur 3.1 en 3.2. De geluidbelasting vanwege de overige zoneringsplichtige wegen is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In de figuur zijn geluidbelastingen tot en met de voorkeursgrenswaarde van 48 dB weergegeven in groen. Geluidbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB zijn weergegeven in geel.

Per beoordelingspositie is de hoogst optredende geluidbelasting van de verschillende bouwlagen weergegeven.

De rekenresultaten zijn in meer detail opgenomen in bijlage 2. In deze bijlage zijn ook de rekenresultaten van de overige wegen opgenomen.

f3.1 Geluidbelasting vanwege wegverkeer Zwier Regelingstraat (inclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder).



f3.2 Geluidbelasting vanwege wegverkeer Goudsestraatweg N228 (inclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder).



3.3 Gecumuleerde geluidbelasting

In onderstaande figuur is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van de alle wegen samen weergegeven, inclusief de wegen waar een snelheid van maximaal 30 km/uur van toepassing is. De geluidbelasting is weergegeven exclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

f3.3 Gecumuleerde geluidbelasting (wegverkeer en industrie, $L_{VL,CUM}$ in dB, exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh).



De rekenresultaten zijn in meer detail opgenomen in bijlage 2.

4 Beoordeling en maatregelen

4.1 Wegverkeerslawaaï

Vanwege wegverkeer treden ter plaatse van de beoogde nieuwbouw geluidbelastingen op tot 60 dB vanwege de Zwier Regelinkstraat. Dit is (bij 13 woningen) hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Vanwege wegverkeer treden ter plaatse van de beoogde nieuwbouw geluidbelastingen op tot 49 dB vanwege de Goudsestraatweg (N228). Dit is (bij 1 woning) hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Vanwege de overige wegen is sprake van geluidbelastingen lager dan 48 dB of sprake van een maximumsnelheid van 30 km/uur, waardoor toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder niet aan de orde is.

4.2 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen samen bedraagt tot 65 dB (zonder aftrek conform artikel 110g Wgh). De geluidbelasting vanwege de verschillende wegen treedt veelal op op andere locaties/gevels in het plangebied. De cumulatie-effecten per gevel zijn dan ook beperkt: er is steeds één weg bepalend voor de optredende geluidbelasting.

4.3 Mogelijke maatregelen en toetsing gemeentelijk geluidbeleid

In verband met de verhoogde geluidbelasting is onderzocht of (realistische) maatregelen mogelijk zijn waarmee de geluidbelasting ter plaatse van de planlocatie teruggebracht kan worden. Bij het onderzoeken van maatregelen wordt, conform de voorwaarden in de Wet geluidhinder, de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger aangehouden.

Met name de woningen aan de noordwestzijde van het plan zijn hierbij relevant, op deze plek zijn de woningen aan beide zijden geluidbelast.

4.3.1 Wegverkeerslawaaï

Bronmaatregelen


De geluidbelasting vanwege wegverkeer op de planlocatie wordt met name veroorzaakt door het wegverkeer van de Zwier Regelinkstraat. Gegeven de doorstroomfunctie van de weg wordt een snelheidsverlaging op deze weg niet realistisch geacht. Het aanbrengen van stil asfalt kan een beperkte reductie geven (ca. 3 dB), maar daarmee blijft sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.

Overdrachtsmaatregelen

Maatregelen in de overdracht kunnen bestaan uit het plaatsen van een scherm langs de Zwier Regelinkstraat danwel in de vorm van een tuinmuur nabij de meest noordwestelijke woningen van het plan.

In figuur 4.1 is de geluidbelasting ter plaatse van de meest noordwestelijke woningen van het plan weergegeven (weergegeven is de geluidbelasting op begane grond / eerste verdieping / tweede verdieping). Zoals uit figuur 4.1 blijkt is voor 2 woningen in het bouwplan geen sprake van een (volledig) geluidluwe zijde. Onderzocht is of aanvullende geluidluwe gevel(delen) en buitenruimten gerealiseerd kunnen worden met behulp van een tuinmuur. Uit de berekeningen blijkt dat ook de zuidgevel van deze woningen op de begane grond en de aansluitende buitenruimte geluidluw wordt, indien een tuinmuur van 2,5 meter hoogte wordt toegepast.

f4.1 Geluidbelasting woningen noordwestzijde plan - met en zonder tuinmuur 2,5 meter.



Maatregelen bij de ontvanger

Als maatregel bij de ontvanger kan gedacht worden aan het anders positioneren van de woningen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dit echter niet gewenst.

5 Conclusie

In opdracht van Westerwal Wonen BV is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van de beoogde woningen van het woningbouwplan "Westerwal" te Oudewater.

Vanwege wegverkeer over de Zwier Regelinkstraat (13 woningen) en de Goudsestraatweg (1 woning) is plaatselijk sprake van geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Bij de meeste woningen wordt zonder aanvullende maatregelen voldaan aan het geluidbeleid van de gemeente Oudewater, waarin als randvoorwaarde voor medewerking aan het verlenen van een hogere waarde onder andere wordt gesteld dat sprake dient te zijn van een geluidluwe zijde en een geluidluwe buitenruimte.

Bij twee woningen aan de noordwestzijde van het plan wordt niet geheel voldaan aan het geluidbeleid. Hier kunnen aanvullende maatregelen getroffen worden door het toepassen van een tuinmuur.

Voor de woningen die een verhoogde geluidbelasting ondervinden, moet in de ontwerpfase voorts aandacht besteed worden aan de te realiseren geluidwering van de gevel teneinde een binnenniveau van maximaal 33 dB te garanderen.

Mook,

Dit rapport bevat:

12 pagina's,

2 bijlagen.



Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1		119257,28	448365,46	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2		119371,29	448415,42	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
3		119418,96	448326,96	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4		119424,76	448309,43	0,00	--	--	--	10,50	--	--
5		119430,72	448362,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6		119436,45	448324,19	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7		119443,21	448321,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8		119453,27	448338,88	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9		119460,25	448277,52	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10		119257,29	448369,48	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11		119268,99	448457,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12		119280,95	448411,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13		119295,59	448449,19	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14		119307,62	448449,83	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15		119321,45	448353,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16		119331,18	448360,02	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17		119341,55	448422,16	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18		119357,71	448284,58	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
19		119364,15	448290,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
20		119371,45	448349,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21		119378,31	448325,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
22		119399,53	448362,83	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
23		119412,17	448368,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
24		119413,20	448386,97	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
25		119413,82	448373,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
26		119415,33	448303,39	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
27		119415,45	448378,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28		119416,19	448306,54	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
29		119416,98	448382,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30		119418,97	448299,28	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
31		119420,03	448324,10	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32		119420,09	448331,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
33		119420,60	448310,41	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
34		119421,21	448336,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
35		119421,68	448340,82	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
36		119422,70	448299,29	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
37		119422,91	448346,10	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
38		119424,28	448352,06	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
39		119424,58	448313,88	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
40		119424,96	448322,87	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
41		119425,37	448356,76	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
42		119426,34	448337,58	0,00	--	--	--	10,50	--	--
43		119426,78	448302,84	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
44		119427,59	448324,77	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45		119428,21	448360,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
46		119428,68	448317,45	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
47		119429,35	448329,59	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48		119430,35	448334,26	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
49		119430,50	448357,84	0,00	--	--	--	10,50	--	--
50		119430,89	448306,42	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
51		119432,18	448336,24	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
52		119432,74	448320,97	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53		119432,86	448284,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
54		119433,63	448287,43	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55		119434,37	448362,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
56		119434,92	448309,95	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57		119434,94	448281,65	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
58		119435,68	448359,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
59		119436,41	448356,46	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
60		119437,68	448290,97	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
61		119438,30	448281,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
62		119438,96	448313,49	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
1	Ja
2	Ja
3	Ja
4	Ja
5	Ja
6	Ja
7	Ja
8	Ja
9	Ja
10	Ja
11	Ja
12	Ja
13	Ja
14	Ja
15	Ja
16	Ja
17	Ja
18	Ja
19	Ja
20	Ja
21	Ja
22	Ja
23	Ja
24	Ja
25	Ja
26	Ja
27	Ja
28	Ja
29	Ja
30	Ja
31	Ja
32	Ja
33	Ja
34	Ja
35	Ja
36	Ja
37	Ja
38	Ja
39	Ja
40	Ja
41	Ja
42	Ja
43	Ja
44	Ja
45	Ja
46	Ja
47	Ja
48	Ja
49	Ja
50	Ja
51	Ja
52	Ja
53	Ja
54	Ja
55	Ja
56	Ja
57	Ja
58	Ja
59	Ja
60	Ja
61	Ja
62	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
63		119439,01	448334,67	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
64		119440,76	448323,92	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
65		119441,58	448336,33	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
66		119441,75	448294,52	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
67		119442,35	448285,46	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
68		119442,77	448341,31	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
69		119443,03	448317,04	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
70		119443,61	448354,79	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
71		119444,14	448347,09	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
72		119445,35	448352,19	0,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
73		119445,86	448298,12	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74		119446,42	448289,01	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
75		119447,69	448329,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
76		119448,00	448334,24	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
77		119449,95	448301,70	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
78		119450,49	448292,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
79		119451,11	448325,91	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
80		119454,00	448305,23	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81		119454,24	448278,13	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82		119454,33	448322,23	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83		119454,56	448296,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
84		119455,13	448284,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
85		119457,50	448305,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
86		119457,71	448338,45	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
87		119457,76	448318,29	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
88		119458,62	448299,65	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89		119459,66	448302,91	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
90		119460,56	448283,66	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
91		119461,04	448334,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
92		119461,11	448314,45	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
93		119464,42	448330,77	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
94		119464,71	448310,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95		119467,78	448326,92	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
96		119470,44	448310,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
97		119471,05	448323,16	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98		119474,64	448319,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
99		119474,85	448314,21	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100		119260,08	448373,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101		119260,32	448362,43	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
102		119261,17	448463,31	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103		119262,37	448467,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
104		119263,07	448369,54	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
105		119263,09	448365,60	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
106		119263,18	448458,98	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
107		119265,93	448349,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
108		119266,60	448470,19	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
109		119268,37	448354,54	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
110		119271,64	448348,83	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
111		119272,16	448468,66	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
112		119272,42	448418,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
113		119274,08	448354,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
114		119274,41	448455,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115		119274,67	448412,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116		119276,21	448423,08	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
117		119277,40	448467,23	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
118		119279,69	448427,37	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
119		119280,01	448454,35	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
120		119283,00	448465,69	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
121		119283,28	448431,81	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
122		119284,26	448415,96	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
123		119284,53	448459,22	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
124		119286,77	448436,10	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
63	Ja
64	Ja
65	Ja
66	Ja
67	Ja
68	Ja
69	Ja
70	Ja
71	Ja
72	Ja
73	Ja
74	Ja
75	Ja
76	Ja
77	Ja
78	Ja
79	Ja
80	Ja
81	Ja
82	Ja
83	Ja
84	Ja
85	Ja
86	Ja
87	Ja
88	Ja
89	Ja
90	Ja
91	Ja
92	Ja
93	Ja
94	Ja
95	Ja
96	Ja
97	Ja
98	Ja
99	Ja
100	Ja
101	Ja
102	Ja
103	Ja
104	Ja
105	Ja
106	Ja
107	Ja
108	Ja
109	Ja
110	Ja
111	Ja
112	Ja
113	Ja
114	Ja
115	Ja
116	Ja
117	Ja
118	Ja
119	Ja
120	Ja
121	Ja
122	Ja
123	Ja
124	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
125		119287,96	448420,56	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
126		119290,47	448440,68	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
127		119291,45	448424,90	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
128		119293,62	448444,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
129		119294,98	448429,29	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
130		119297,90	448454,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
131		119298,65	448433,85	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
133		119301,01	448368,43	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
134		119301,11	448362,56	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
135		119302,49	448438,62	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
136		119304,63	448454,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
137		119305,43	448444,92	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
138		119306,07	448371,39	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
139		119307,16	448361,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
140		119308,95	448388,54	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
141		119311,48	448383,01	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
142		119311,94	448370,32	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
143		119312,00	448358,80	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
144		119313,76	448391,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
145		119316,60	448367,83	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
146		119316,75	448356,24	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
147		119316,77	448382,18	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
148		119317,31	448396,58	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
149		119320,86	448401,17	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
150		119321,47	448365,22	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
151		119321,66	448386,02	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
152		119323,85	448405,04	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
153		119324,85	448390,08	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
154		119326,11	448362,73	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
155		119326,29	448351,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
156		119327,11	448409,25	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
157		119328,28	448394,45	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
158		119329,73	448414,65	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
159		119331,14	448348,49	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
160		119331,65	448398,73	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
161		119332,81	448418,54	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
162		119334,96	448402,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
163		119335,53	448344,87	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
164		119335,75	448422,25	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
165		119335,86	448357,51	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
166		119337,59	448408,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
167		119340,15	448353,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
168		119340,44	448342,26	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
169		119340,87	448412,27	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
170		119344,36	448416,74	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
171		119345,02	448351,39	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
172		119345,03	448339,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
173		119349,75	448337,30	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
174		119349,86	448348,81	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
175		119352,30	448413,85	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
176		119353,32	448420,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
177		119354,60	448346,28	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
178		119354,61	448334,72	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
179		119356,39	448411,22	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
180		119358,84	448423,48	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
181		119359,04	448280,75	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
182		119359,14	448343,85	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
183		119359,53	448332,10	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
184		119360,18	448289,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
185		119360,59	448408,51	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
186		119362,89	448420,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
187		119362,91	448281,81	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
125	Ja
126	Ja
127	Ja
128	Ja
129	Ja
130	Ja
131	Ja
133	Ja
134	Ja
135	Ja
136	Ja
137	Ja
138	Ja
139	Ja
140	Ja
141	Ja
142	Ja
143	Ja
144	Ja
145	Ja
146	Ja
147	Ja
148	Ja
149	Ja
150	Ja
151	Ja
152	Ja
153	Ja
154	Ja
155	Ja
156	Ja
157	Ja
158	Ja
159	Ja
160	Ja
161	Ja
162	Ja
163	Ja
164	Ja
165	Ja
166	Ja
167	Ja
168	Ja
169	Ja
170	Ja
171	Ja
172	Ja
173	Ja
174	Ja
175	Ja
176	Ja
177	Ja
178	Ja
179	Ja
180	Ja
181	Ja
182	Ja
183	Ja
184	Ja
185	Ja
186	Ja
187	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
188		119364,10	448329,66	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
189		119364,12	448341,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
190		119364,89	448405,75	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
191		119365,55	448286,70	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
192		119366,85	448418,29	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
193		119368,30	448278,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
194		119368,84	448360,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
195		119368,85	448338,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
196		119369,10	448403,04	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
197		119369,25	448326,92	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
198		119369,73	448274,49	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
199		119370,81	448283,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
200		119373,17	448400,41	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
201		119373,20	448322,48	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
202		119373,34	448275,14	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
203		119373,80	448336,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
204		119374,82	448283,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
205		119375,35	448412,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
206		119376,10	448280,31	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
207		119377,44	448397,66	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
208		119377,58	448365,50	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
209		119377,75	448330,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
210		119379,59	448355,50	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
211		119379,63	448410,02	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
212		119381,61	448394,98	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
213		119383,91	448407,25	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
214		119385,86	448392,24	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
215		119388,02	448404,59	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
216		119391,04	448395,97	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
217		119392,06	448401,98	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
218		119396,16	448353,13	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
219		119397,84	448357,96	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
220		119400,30	448348,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
221		119401,18	448367,59	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
222		119402,78	448372,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
223		119404,39	448376,83	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
224		119405,75	448350,15	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
225		119406,03	448381,56	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
226		119407,38	448354,88	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
227		119407,57	448386,01	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
228		119408,99	448359,58	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--
229		119410,57	448364,17	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
188	Ja
189	Ja
190	Ja
191	Ja
192	Ja
193	Ja
194	Ja
195	Ja
196	Ja
197	Ja
198	Ja
199	Ja
200	Ja
201	Ja
202	Ja
203	Ja
204	Ja
205	Ja
206	Ja
207	Ja
208	Ja
209	Ja
210	Ja
211	Ja
212	Ja
213	Ja
214	Ja
215	Ja
216	Ja
217	Ja
218	Ja
219	Ja
220	Ja
221	Ja
222	Ja
223	Ja
224	Ja
225	Ja
226	Ja
227	Ja
228	Ja
229	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Wegdek
Zwier Regelinkstraat	26958	Zwier Regelinkstraat	119248,51	448267,84	0,00	0,00	W0
Johan J. Vierbergerweg	26960	Johan J. Vierbergenweg	119247,27	448592,50	0,00	0,00	W0
Johan J. Vierbergerweg	318150	Johan J. Vierbergenweg	119295,59	448748,50	0,00	0,00	W0
Oost-IJsselkade	26983	Oost-IJsselkade	119567,18	448253,12	0,00	0,00	W9a
Oost-IJsselkade	26983	Oost-IJsselkade	119652,29	448129,27	0,00	0,00	W0
Ijsselvere	318148	Ijsselvere	119398,66	448199,00	0,00	0,00	W9a
Ijsselvere	318149	Ijsselvere	119567,18	448253,12	0,00	0,00	W9a
N228	12220	N228Goudse straatweg	119398,66	448199,00	0,00	0,00	W11
N228	145713	N228Utrechtse straatweg	119398,66	448199,00	0,00	0,00	W11
N228	318136	N228Goudse straatweg	119248,88	448267,84	0,00	0,00	W11
N228	318137	N228Goudse straatweg	119065,05	448222,66	0,00	0,00	W12
N228	318147	N228Utrechtse straatweg	119497,52	448070,22	0,00	0,00	W11
N228	145716	N228Goudse straatweg	118929,00	448177,17	0,00	0,00	W12
N228	318136	N228Goudse straatweg	119189,94	448264,57	0,00	0,00	W12

Invoergegevens rekenmodel

Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (LV (D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)
Zwier Regelinkstraat	50	4879,21	6,73	3,16	0,82	94,38	97,18	93,21	4,00	1,91
Johan J. Vierbergerweg	50	6889,33	6,77	3,08	0,80	94,41	96,94	92,93	3,55	1,84
Johan J. Vierbergerweg	50	6448,70	6,83	2,96	0,77	94,47	96,90	92,79	3,51	1,88
Oost-IJsselkade	30	293,59	7,58	1,51	0,38	99,64	99,43	98,65	0,29	0,51
Oost-IJsselkade	30	293,59	7,58	1,51	0,38	99,64	99,43	98,65	0,29	0,51
Ijsselvere	30	3053,94	6,92	2,74	0,75	91,05	94,20	86,77	7,07	3,95
Ijsselvere	30	3013,94	6,91	2,78	0,74	92,40	94,20	88,12	5,68	3,95
N228	50	9215,12	6,91	2,78	0,74	91,25	92,81	86,72	6,69	5,22
N228	50	8429,25	6,93	2,76	0,73	92,85	93,95	89,05	5,46	4,49
N228	50	7747,40	6,87	2,87	0,77	91,33	92,35	86,55	6,88	5,60
N228	50	7747,40	6,87	2,87	0,77	91,33	92,35	86,55	6,88	5,60
N228	50	8429,25	6,93	2,76	0,73	92,85	93,95	89,05	5,46	4,49
N228	50	6683,73	6,88	2,84	0,77	89,71	90,86	84,08	8,32	6,63
N228	50	7747,40	6,87	2,87	0,77	91,33	92,35	86,55	6,88	5,60

Invoergegevens rekenmodel

Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
Zwier Regelinkstraat	4,83	1,62	0,91	1,96		108,11		104,48		99,11
Johan J. Vierbergerweg	4,44	2,04	1,22	2,62		109,68		105,93		100,60
Johan J. Vierbergerweg	4,58	2,02	1,22	2,62		109,42		105,47		100,16
Oost-IJsselkade	1,12	0,07	0,06	0,22		93,37		86,45		80,84
Oost-IJsselkade	1,12	0,07	0,06	0,22		91,44		84,48		78,71
Ijsselvere	9,39	1,89	1,86	3,84		106,25		101,45		97,71
Ijsselvere	7,98	1,91	1,86	3,90		105,87		101,46		97,37
N228	9,15	2,06	1,97	4,13		109,21		105,05		100,27
N228	7,63	1,68	1,56	3,32		108,57		104,41		99,48
N228	9,14	1,79	2,05	4,31		108,38		104,50		99,73
N228	9,14	1,79	2,05	4,31		107,51		103,59		99,06
N228	7,63	1,68	1,56	3,32		108,57		104,41		99,48
N228	10,71	1,96	2,51	5,22		107,15		103,22		98,84
N228	9,14	1,79	2,05	4,31		107,51		103,59		99,06

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
P	Plan	119438,76	448326,06	9,00	0,00	0,80
P	Plan	119456,09	448306,87	9,00	0,00	0,80
P	Plan	119257,37	448373,00	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119451,88	448281,19	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119361,55	448291,75	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119427,73	448358,37	9,00	0,00	0,80
P	Plan	119422,46	448311,91	12,00	0,00	0,80
P	Plan	119425,94	448358,79	12,00	0,00	0,80
P	Plan	119421,87	448338,71	9,00	0,00	0,80
P	Plan	119455,56	448340,76	9,00	0,00	0,80
P	Plan	119372,05	448285,18	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119298,69	448363,90	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119267,53	448346,61	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119356,58	448424,82	9,00	0,00	0,80
P	Plan	119404,73	448347,49	9,00	0,00	0,80
P	Plan	119255,92	448476,16	3,50	0,00	0,80
P	Plan	119294,44	448446,34	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119260,33	448459,87	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119294,97	448446,06	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119336,67	448405,27	8,00	0,00	0,80
P	Plan	119376,32	448347,96	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119411,39	448469,72	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119190,07	448386,88	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119484,60	448306,85	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119490,90	448300,39	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119188,12	448546,14	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119442,54	448468,61	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119439,76	448472,37	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119434,40	448479,77	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119424,49	448420,79	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119503,50	448287,47	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119449,50	448471,50	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119480,99	448397,40	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119489,23	448400,75	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119412,54	448452,30	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119582,94	448251,41	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119516,11	448274,55	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119572,96	448194,28	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119568,13	448213,52	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119586,29	448233,70	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119186,03	448417,95	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119506,06	448253,08	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119524,83	448239,27	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119517,58	448241,95	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119426,95	448180,90	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119493,64	448236,03	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119456,82	448382,44	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119464,65	448369,79	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119515,28	448321,91	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119480,21	448264,53	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119424,23	448191,12	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119564,20	448268,61	9,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119569,13	448260,55	9,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119177,62	448422,63	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119517,09	448222,16	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119422,57	448167,52	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119456,65	448183,82	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119456,65	448183,82	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119445,24	448186,40	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119422,57	448161,75	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119567,85	448304,30	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119174,68	448445,33	8,50	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
O	Omliggende bebouwing	119175,41	448439,65	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119176,15	448433,98	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119545,36	448228,87	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119523,71	448250,01	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119573,55	448263,89	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119419,20	448192,27	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119473,86	448156,13	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119537,59	448222,59	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119409,64	448532,73	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119492,87	448362,19	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119214,12	448544,76	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119194,43	448353,07	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119497,20	448293,93	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119479,35	448182,72	3,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119593,21	448256,92	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119224,88	448392,37	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119275,07	448309,40	5,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119438,79	448265,25	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119564,61	448218,38	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119532,47	448311,64	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119541,34	448309,80	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119551,50	448300,72	3,40	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119552,55	448290,80	8,60	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119542,61	448314,54	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119567,85	448304,30	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119524,75	448313,56	9,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119533,67	448316,06	2,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119523,70	448302,63	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119569,54	448291,23	8,60	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119566,82	448314,39	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119556,45	448221,33	5,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119540,70	448211,01	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119534,13	448219,55	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119518,68	448316,95	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119541,50	448286,99	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119567,97	448303,19	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119556,84	448292,50	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119151,20	448220,40	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119485,14	448367,93	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119486,45	448257,24	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119515,62	448185,85	9,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119278,89	448518,62	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119468,72	448387,94	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119177,00	448325,00	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119357,74	448274,98	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119334,29	448223,64	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119310,78	448202,80	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119308,05	448573,21	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119234,04	448316,82	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119227,90	448327,80	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119221,59	448331,67	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119397,35	448124,48	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119223,59	448311,10	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119228,40	448367,18	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119445,18	448465,05	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119424,89	448469,33	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119543,09	448239,55	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119179,38	448289,26	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119213,27	448415,46	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119248,51	448232,39	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119237,54	448295,80	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119277,58	448328,25	6,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
O	Omliggende bebouwing	119215,64	448436,60	8,70	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119179,85	448235,24	9,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119211,56	448177,91	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119216,85	448227,87	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119214,03	448457,32	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119293,34	448265,46	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119400,88	448118,37	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119469,71	448276,57	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119465,12	448394,72	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119461,40	448419,77	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119403,59	448294,07	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119356,02	448267,41	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119377,40	448204,50	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119391,31	448500,00	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119398,46	448143,75	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119406,40	448128,02	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119192,99	448364,23	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119218,57	448378,35	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119222,24	448385,49	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119219,50	448358,22	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119193,71	448358,64	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119191,52	448375,64	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119193,71	448358,64	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119290,56	448281,53	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119437,48	448456,95	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119545,77	448291,21	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119594,10	448222,13	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119590,54	448243,41	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119587,64	448247,93	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119560,93	448223,13	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119313,53	448271,35	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119489,69	448237,78	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119210,63	448581,10	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119210,51	448572,91	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119522,34	448268,16	13,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119183,84	448374,64	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119412,85	448470,85	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119408,13	448450,04	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119408,82	448457,36	5,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119390,91	448453,88	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119400,30	448461,15	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119404,24	448133,31	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119343,69	448301,22	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119330,94	448278,07	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119401,66	448451,32	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119341,04	448558,08	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119162,06	448547,52	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119187,56	448533,18	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119223,85	448540,57	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119182,38	448385,91	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119171,81	448543,37	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119347,70	448560,58	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119393,49	448558,77	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119406,90	448564,00	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119444,82	448439,81	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119509,80	448281,01	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119341,44	448204,31	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119375,43	448199,30	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119366,22	448199,56	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119338,35	448220,37	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119267,00	448205,83	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119347,46	448255,10	7,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
O	Omliggende bebouwing	119272,52	448223,53	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119297,69	448199,93	5,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119297,96	448190,17	3,60	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119450,85	448129,39	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119448,69	448175,97	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119454,90	448174,55	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119460,87	448173,16	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119526,30	448196,52	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119443,24	448177,22	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119422,57	448167,52	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119463,14	448172,70	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119417,13	448183,14	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119437,36	448178,55	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119355,05	448261,64	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119292,04	448667,90	14,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119316,05	448680,15	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119406,63	448552,43	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119391,02	448564,15	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119507,94	448266,61	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119482,69	448292,41	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119485,20	448289,84	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119495,33	448279,53	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119497,75	448277,09	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119408,74	448546,97	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119351,09	448253,37	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119353,52	448241,07	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119359,25	448238,17	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119361,42	448249,82	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119337,66	448284,40	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119397,31	448531,82	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119401,24	448541,26	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119396,28	448559,86	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119389,72	448571,19	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119494,70	448180,24	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119454,00	448455,62	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119456,95	448450,93	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119444,22	448445,06	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119473,98	448430,55	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119487,68	448344,40	39,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119426,33	448473,69	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119389,46	448473,45	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119384,26	448466,40	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119535,96	448362,71	19,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119476,86	448425,86	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119463,29	448394,57	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119447,61	448410,37	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119361,55	448291,75	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119274,05	448318,90	2,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119489,99	448386,48	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119480,09	448421,67	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119483,19	448417,30	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119465,62	448417,59	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119488,52	448403,63	0,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119426,31	448473,67	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119545,28	448302,67	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119522,77	448314,09	2,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119529,19	448312,71	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119545,85	448308,21	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119551,67	448304,61	12,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119495,72	448173,10	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119502,28	448191,13	9,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119511,29	448181,73	7,50	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
O	Omliggende bebouwing	119554,50	448223,75	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119218,61	448576,84	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119166,96	448571,74	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119165,18	448582,07	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119432,34	448465,94	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119431,42	448466,71	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119181,46	448579,33	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119204,11	448569,25	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119202,33	448579,58	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119173,48	448583,59	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119173,36	448575,40	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119225,04	448318,95	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119218,78	448329,95	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119228,09	448313,57	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119228,09	448313,56	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119228,15	448294,77	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119215,83	448384,54	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119225,01	448372,68	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119220,52	448350,92	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119215,83	448384,57	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119199,62	448311,67	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119205,53	448188,42	1,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119296,32	448536,70	15,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119328,95	448507,24	15,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119403,55	448508,48	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119204,85	448231,95	6,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119181,62	448452,00	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119234,04	448231,79	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119243,93	448229,85	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119206,33	448228,99	1,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119214,67	448395,41	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119176,88	448428,30	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119178,35	448416,96	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119548,42	448231,34	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119584,09	448263,15	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119422,57	448173,16	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119473,61	448258,61	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119530,27	448248,56	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119429,12	448190,00	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119450,70	448185,16	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119583,09	448238,34	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119505,16	448319,21	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119517,07	448312,97	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119537,42	448346,19	9,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119213,88	448457,48	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119494,15	448343,13	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119601,02	448227,03	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119547,48	448217,70	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119439,49	448187,70	10,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119184,78	448455,07	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119411,67	448507,97	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119181,93	448391,99	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119434,66	448259,00	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119516,08	448363,14	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119488,66	448254,74	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119335,30	448285,57	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119402,30	448458,29	5,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119419,80	448461,59	5,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119284,37	448284,28	8,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119335,31	448285,57	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119494,31	448248,38	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119479,93	448284,67	7,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
O	Omliggende bebouwing	119468,07	448298,17	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119514,30	448260,30	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119472,72	448302,62	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119491,67	448271,08	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119519,37	448239,19	3,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119532,55	448245,86	9,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119532,58	448245,83	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119528,44	448253,72	11,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119402,28	448458,32	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119399,54	448449,82	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119405,02	448454,44	5,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119405,33	448453,99	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119412,64	448460,26	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119396,94	448447,79	2,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119443,70	448485,77	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119439,92	448494,83	8,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119465,51	448486,70	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119467,04	448465,92	10,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119418,66	448443,74	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119451,12	448415,51	4,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119431,68	448435,24	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119413,36	448467,06	5,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119406,10	448461,23	7,50	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119452,81	448407,41	7,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119437,07	448432,94	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119437,28	448408,69	5,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119446,18	448397,87	6,00	0,00	0,80
O	Omliggende bebouwing	119467,32	448375,76	4,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
		119100,28	448469,51	0,00
		119483,98	448232,47	0,00
		119063,29	448214,00	0,80
		119383,04	448311,63	0,00
		119241,23	448477,12	0,80
		119076,03	448471,92	0,80
		119255,36	448508,61	0,80
		119245,04	448356,97	0,80
		119245,39	448288,37	0,00
		119239,69	448497,64	0,00
		118898,88	448170,22	0,00
		119397,29	448209,05	0,00
		119558,94	448252,78	0,00
		119569,65	448246,03	0,00
		119412,14	448315,35	0,00
		119301,14	448353,75	0,00
		119318,66	448384,45	0,00
		119394,03	448338,62	0,00
		119408,44	448299,75	0,00
		119303,44	448385,78	0,80
		119301,26	448353,75	0,80
		119256,16	448347,44	0,80
		119270,84	448348,66	0,50
		119255,00	448450,12	0,80
		119255,41	448355,24	0,00
		119382,70	448380,48	0,00
		119385,91	448353,66	0,00
		119389,73	448319,87	0,00
		119417,91	448385,07	0,00
		119261,73	448447,80	0,50
		119300,07	448458,74	0,50
		119310,31	448382,47	0,50
		119255,00	448450,12	0,80
		119381,42	448309,74	0,50
		119372,79	448256,56	0,50
		119432,04	448285,71	0,50
		119408,78	448388,22	0,50
		119350,19	448415,00	0,50
		119467,70	448274,81	0,50
		119418,57	448324,58	0,50
		119255,02	448461,24	0,50
		119340,74	448441,84	0,00
		119354,10	448458,05	0,00
		119255,62	448496,70	0,00

Invoergegevens rekenmodel Schermen


Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Refl.L 1k	Refl.R 1k
SCHERM	Tuinmuur 2,5 meter hoog	119260,41	448459,97	2,50	0,00	0,80	0,80

Weergave rekenmodel



Weergave rekenmodel



F 20977-2-RA 1.23

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	119257,28	448365,46	1,50	63,95	60,31	54,95	64,55		
1_B	119257,28	448365,46	4,50	63,89	60,26	54,89	64,49		
1_C	119257,28	448365,46	7,50	63,34	59,71	54,34	63,94		
10_A	119257,29	448369,48	1,50	63,90	60,26	54,90	64,50		
10_B	119257,29	448369,48	4,50	63,86	60,22	54,86	64,46		
10_C	119257,29	448369,48	7,50	63,31	59,67	54,31	63,91		
100_A	119260,08	448373,11	1,50	59,57	55,94	50,57	60,17		
100_B	119260,08	448373,11	4,50	59,76	56,13	50,76	60,36		
100_C	119260,08	448373,11	7,50	59,48	55,85	50,48	60,08		
101_A	119260,32	448362,43	1,50	59,86	56,23	50,86	60,46		
101_B	119260,32	448362,43	4,50	60,09	56,45	51,09	60,69		
101_C	119260,32	448362,43	7,50	59,80	56,16	50,80	60,40		
102_A	119261,17	448463,31	1,50	60,56	56,94	51,55	61,16		
102_B	119261,17	448463,31	4,50	60,81	57,18	51,80	61,41		
102_C	119261,17	448463,31	7,50	60,66	57,03	51,66	61,26		
103_A	119262,37	448467,64	1,50	59,78	56,16	50,77	60,38		
103_B	119262,37	448467,64	4,50	60,08	56,46	51,08	60,68		
103_C	119262,37	448467,64	7,50	60,31	56,68	51,30	60,91		
104_A	119263,07	448369,54	1,50	46,80	43,18	37,79	47,40		
104_B	119263,07	448369,54	4,50	48,20	44,57	39,19	48,80		
104_C	119263,07	448369,54	7,50	48,73	45,11	39,74	49,34		
105_A	119263,09	448365,60	1,50	48,15	44,52	39,14	48,75		
105_B	119263,09	448365,60	4,50	49,38	45,75	40,38	49,98		
105_C	119263,09	448365,60	7,50	49,93	46,30	40,93	50,53		
106_A	119263,18	448458,98	1,50	58,04	54,42	49,03	58,64		
106_B	119263,18	448458,98	4,50	58,47	54,85	49,46	59,07		
106_C	119263,18	448458,98	7,50	58,40	54,78	49,40	59,00		
107_A	119265,93	448349,20	1,50	60,16	56,52	51,16	60,76		
107_B	119265,93	448349,20	4,50	60,54	56,90	51,54	61,14		
107_C	119265,93	448349,20	7,50	60,41	56,77	51,41	61,01		
108_A	119266,60	448470,19	1,50	52,35	48,73	43,35	52,95		
108_B	119266,60	448470,19	4,50	53,92	50,29	44,92	54,52		
108_C	119266,60	448470,19	7,50	55,33	51,71	46,32	55,93		
109_A	119268,37	448354,54	1,50	57,97	54,32	48,97	58,57		
109_B	119268,37	448354,54	4,50	58,19	54,55	49,19	58,79		
109_C	119268,37	448354,54	7,50	58,11	54,47	49,11	58,71		
11_A	119268,99	448457,38	1,50	56,28	52,68	47,27	56,88		
11_B	119268,99	448457,38	4,50	57,08	53,46	48,07	57,68		
11_C	119268,99	448457,38	7,50	57,17	53,56	48,17	57,77		
110_A	119271,64	448348,83	1,50	51,76	48,13	42,75	52,36		
110_B	119271,64	448348,83	4,50	52,99	49,36	43,99	53,59		
110_C	119271,64	448348,83	7,50	53,30	49,67	44,31	53,90		
111_A	119272,16	448468,66	1,50	51,75	48,13	42,75	52,35		
111_B	119272,16	448468,66	4,50	53,25	49,62	44,25	53,85		
111_C	119272,16	448468,66	7,50	53,76	50,14	44,76	54,36		
112_A	119272,42	448418,40	1,50	56,84	53,23	47,83	57,44		
112_B	119272,42	448418,40	4,50	57,85	54,23	48,84	58,45		
112_C	119272,42	448418,40	7,50	57,91	54,30	48,91	58,51		
113_A	119274,08	448354,07	1,50	47,25	43,62	38,24	47,85		
113_B	119274,08	448354,07	4,50	48,67	45,03	39,67	49,27		
113_C	119274,08	448354,07	7,50	49,51	45,88	40,51	50,11		
114_A	119274,41	448455,89	1,50	54,95	51,35	45,94	55,55		
114_B	119274,41	448455,89	4,50	56,21	52,59	47,20	56,81		
114_C	119274,41	448455,89	7,50	56,41	52,78	47,40	57,01		
115_A	119274,67	448412,40	1,50	55,85	52,24	46,84	56,45		
115_B	119274,67	448412,40	4,50	56,98	53,36	47,97	57,58		
115_C	119274,67	448412,40	7,50	57,08	53,45	48,07	57,68		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A		119276,21	448423,08	1,50	55,65	52,04	46,63	56,25	
116_B		119276,21	448423,08	4,50	56,97	53,35	47,96	57,57	
116_C		119276,21	448423,08	7,50	57,08	53,46	48,07	57,68	
117_A		119277,40	448467,23	1,50	50,87	47,24	41,86	51,47	
117_B		119277,40	448467,23	4,50	52,38	48,76	43,38	52,98	
117_C		119277,40	448467,23	7,50	52,76	49,14	43,76	53,36	
118_A		119279,69	448427,37	1,50	54,76	51,15	45,74	55,36	
118_B		119279,69	448427,37	4,50	56,30	52,68	47,29	56,90	
118_C		119279,69	448427,37	7,50	56,42	52,79	47,41	57,02	
119_A		119280,01	448454,35	1,50	53,80	50,20	44,78	54,40	
119_B		119280,01	448454,35	4,50	55,39	51,78	46,38	55,99	
119_C		119280,01	448454,35	7,50	55,66	52,04	46,65	56,26	
12_A		119280,95	448411,84	1,50	46,19	42,58	37,18	46,79	
12_B		119280,95	448411,84	4,50	47,80	44,18	38,80	48,40	
12_C		119280,95	448411,84	7,50	48,54	44,92	39,54	49,14	
120_A		119283,00	448465,69	1,50	49,73	46,12	40,73	50,33	
120_B		119283,00	448465,69	4,50	51,43	47,80	42,43	52,03	
120_C		119283,00	448465,69	7,50	51,85	48,23	42,85	52,45	
121_A		119283,28	448431,81	1,50	53,88	50,28	44,87	54,48	
121_B		119283,28	448431,81	4,50	55,60	51,99	46,59	56,20	
121_C		119283,28	448431,81	7,50	55,72	52,10	46,71	56,32	
122_A		119284,26	448415,96	1,50	45,22	41,61	36,21	45,82	
122_B		119284,26	448415,96	4,50	46,75	43,13	37,75	47,35	
122_C		119284,26	448415,96	7,50	47,64	44,02	38,64	48,24	
123_A		119284,53	448459,22	1,50	46,70	43,11	37,68	47,30	
123_B		119284,53	448459,22	4,50	48,57	44,96	39,55	49,17	
123_C		119284,53	448459,22	7,50	49,31	45,70	40,30	49,91	
124_A		119286,77	448436,10	1,50	52,96	49,37	43,95	53,56	
124_B		119286,77	448436,10	4,50	54,81	51,20	45,80	55,41	
124_C		119286,77	448436,10	7,50	54,91	51,29	45,90	55,51	
125_A		119287,96	448420,56	1,50	44,58	40,96	35,57	45,18	
125_B		119287,96	448420,56	4,50	46,01	42,39	37,01	46,61	
125_C		119287,96	448420,56	7,50	47,04	43,41	38,04	47,64	
126_A		119290,47	448440,68	1,50	51,93	48,33	42,91	52,53	
126_B		119290,47	448440,68	4,50	53,88	50,26	44,86	54,47	
126_C		119290,47	448440,68	7,50	53,97	50,35	44,96	54,57	
127_A		119291,45	448424,90	1,50	44,06	40,44	35,04	44,65	
127_B		119291,45	448424,90	4,50	45,46	41,84	36,45	46,06	
127_C		119291,45	448424,90	7,50	46,50	42,87	37,49	47,10	
128_A		119293,62	448444,57	1,50	51,03	47,43	42,01	51,63	
128_B		119293,62	448444,57	4,50	52,94	49,33	43,93	53,54	
128_C		119293,62	448444,57	7,50	53,09	49,47	44,08	53,69	
129_A		119294,98	448429,29	1,50	43,85	40,23	34,83	44,44	
129_B		119294,98	448429,29	4,50	45,01	41,38	36,00	45,61	
129_C		119294,98	448429,29	7,50	46,06	42,43	37,06	46,66	
13_A		119295,59	448449,19	1,50	50,63	47,03	41,61	51,23	
13_B		119295,59	448449,19	4,50	52,48	48,87	43,47	53,08	
13_C		119295,59	448449,19	7,50	52,86	49,24	43,85	53,46	
130_A		119297,90	448454,40	1,50	50,14	46,55	41,13	50,74	
130_B		119297,90	448454,40	4,50	51,83	48,22	42,82	52,43	
130_C		119297,90	448454,40	7,50	52,46	48,84	43,45	53,06	
131_A		119298,65	448433,85	1,50	43,10	39,48	34,08	43,69	
131_B		119298,65	448433,85	4,50	44,21	40,59	35,21	44,81	
131_C		119298,65	448433,85	7,50	45,28	41,66	36,28	45,88	
133_A		119301,01	448368,43	1,50	49,97	46,37	40,97	50,58	
133_B		119301,01	448368,43	4,50	51,70	48,07	42,69	52,30	
133_C		119301,01	448368,43	7,50	52,33	48,71	43,33	52,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai

Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	119301,11	448362,56	1,50	47,04	43,43	38,02	47,64		
134_B	119301,11	448362,56	4,50	48,92	45,31	39,92	49,52		
134_C	119301,11	448362,56	7,50	49,45	45,84	40,45	50,05		
135_A	119302,49	448438,62	1,50	43,20	39,58	34,18	43,79		
135_B	119302,49	448438,62	4,50	44,07	40,44	35,06	44,67		
135_C	119302,49	448438,62	7,50	44,97	41,34	35,97	45,57		
136_A	119304,63	448454,89	1,50	45,88	42,27	36,86	46,48		
136_B	119304,63	448454,89	4,50	47,31	43,69	38,30	47,91		
136_C	119304,63	448454,89	7,50	48,13	44,51	39,12	48,73		
137_A	119305,43	448444,92	1,50	40,11	36,50	31,10	40,71		
137_B	119305,43	448444,92	4,50	40,65	37,02	31,64	41,25		
137_C	119305,43	448444,92	7,50	41,50	37,87	32,50	42,10		
138_A	119306,07	448371,39	1,50	46,99	43,38	37,98	47,59		
138_B	119306,07	448371,39	4,50	48,38	44,75	39,37	48,98		
138_C	119306,07	448371,39	7,50	49,51	45,89	40,51	50,11		
139_A	119307,16	448361,40	1,50	44,29	40,68	35,28	44,89		
139_B	119307,16	448361,40	4,50	46,07	42,45	37,06	46,67		
139_C	119307,16	448361,40	7,50	47,09	43,46	38,08	47,69		
14_A	119307,62	448449,83	1,50	38,53	34,90	29,52	39,13		
14_B	119307,62	448449,83	4,50	39,32	35,68	30,32	39,92		
14_C	119307,62	448449,83	7,50	40,23	36,59	31,23	40,83		
140_A	119308,95	448388,54	1,50	48,84	45,23	39,83	49,44		
140_B	119308,95	448388,54	4,50	50,43	46,81	41,42	51,03		
140_C	119308,95	448388,54	7,50	51,19	47,56	42,18	51,79		
141_A	119311,48	448383,01	1,50	48,64	45,03	39,63	49,24		
141_B	119311,48	448383,01	4,50	50,15	46,53	41,15	50,75		
141_C	119311,48	448383,01	7,50	50,99	47,37	41,99	51,59		
142_A	119311,94	448370,32	1,50	45,06	41,44	36,05	45,66		
142_B	119311,94	448370,32	4,50	46,32	42,70	37,33	46,93		
142_C	119311,94	448370,32	7,50	47,48	43,85	38,47	48,08		
143_A	119312,00	448358,80	1,50	44,75	41,15	35,74	45,35		
143_B	119312,00	448358,80	4,50	46,40	42,78	37,39	47,00		
143_C	119312,00	448358,80	7,50	47,41	43,79	38,41	48,01		
144_A	119313,76	448391,99	1,50	47,03	43,42	38,01	47,63		
144_B	119313,76	448391,99	4,50	48,60	44,97	39,59	49,20		
144_C	119313,76	448391,99	7,50	49,55	45,92	40,54	50,15		
145_A	119316,60	448367,83	1,50	44,32	40,70	35,31	44,92		
145_B	119316,60	448367,83	4,50	45,62	42,00	36,61	46,22		
145_C	119316,60	448367,83	7,50	46,84	43,21	37,83	47,44		
146_A	119316,75	448356,24	1,50	44,75	41,15	35,74	45,35		
146_B	119316,75	448356,24	4,50	46,50	42,88	37,50	47,10		
146_C	119316,75	448356,24	7,50	47,68	44,05	38,67	48,28		
147_A	119316,77	448382,18	1,50	32,27	28,60	23,28	32,87		
147_B	119316,77	448382,18	4,50	32,18	28,48	23,20	32,77		
147_C	119316,77	448382,18	7,50	33,84	30,14	24,86	34,43		
148_A	119317,31	448396,58	1,50	46,97	43,36	37,96	47,57		
148_B	119317,31	448396,58	4,50	48,46	44,84	39,45	49,06		
148_C	119317,31	448396,58	7,50	49,47	45,84	40,47	50,07		
149_A	119320,86	448401,17	1,50	46,09	42,48	37,08	46,69		
149_B	119320,86	448401,17	4,50	47,53	43,90	38,52	48,13		
149_C	119320,86	448401,17	7,50	48,63	45,00	39,62	49,23		
15_A	119321,45	448353,71	1,50	44,68	41,07	35,66	45,28		
15_B	119321,45	448353,71	4,50	46,40	42,78	37,39	47,00		
15_C	119321,45	448353,71	7,50	47,69	44,07	38,68	48,29		
150_A	119321,47	448365,22	1,50	42,99	39,37	33,98	43,59		
150_B	119321,47	448365,22	4,50	44,11	40,48	35,11	44,71		
150_C	119321,47	448365,22	7,50	45,28	41,65	36,27	45,88		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaa**Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A		119321,66	448386,02	1,50	33,68	30,02	24,69	34,28	
151_B		119321,66	448386,02	4,50	33,40	29,72	24,41	33,99	
151_C		119321,66	448386,02	7,50	34,61	30,93	25,62	35,20	
152_A		119323,85	448405,04	1,50	45,43	41,82	36,42	46,03	
152_B		119323,85	448405,04	4,50	46,78	43,15	37,77	47,38	
152_C		119323,85	448405,04	7,50	47,93	44,30	38,93	48,53	
153_A		119324,85	448390,08	1,50	33,67	30,01	24,68	34,27	
153_B		119324,85	448390,08	4,50	33,37	29,69	24,38	33,96	
153_C		119324,85	448390,08	7,50	34,54	30,86	25,55	35,13	
154_A		119326,11	448362,73	1,50	41,87	38,25	32,86	42,47	
154_B		119326,11	448362,73	4,50	42,90	39,27	33,90	43,50	
154_C		119326,11	448362,73	7,50	43,98	40,34	34,97	44,57	
155_A		119326,29	448351,11	1,50	44,56	40,95	35,55	45,16	
155_B		119326,29	448351,11	4,50	46,09	42,47	37,08	46,69	
155_C		119326,29	448351,11	7,50	47,44	43,82	38,44	48,04	
156_A		119327,11	448409,25	1,50	45,48	41,87	36,47	46,08	
156_B		119327,11	448409,25	4,50	46,81	43,18	37,80	47,41	
156_C		119327,11	448409,25	7,50	48,03	44,40	39,03	48,63	
157_A		119328,28	448394,45	1,50	32,21	28,53	23,22	32,80	
157_B		119328,28	448394,45	4,50	32,16	28,46	23,18	32,75	
157_C		119328,28	448394,45	7,50	33,50	29,81	24,52	34,10	
158_A		119329,73	448414,65	1,50	44,56	40,95	35,55	45,16	
158_B		119329,73	448414,65	4,50	45,81	42,18	36,80	46,41	
158_C		119329,73	448414,65	7,50	46,91	43,27	37,91	47,51	
159_A		119331,14	448348,49	1,50	44,47	40,86	35,45	45,07	
159_B		119331,14	448348,49	4,50	45,92	42,30	36,91	46,52	
159_C		119331,14	448348,49	7,50	47,32	43,70	38,32	47,92	
16_A		119331,18	448360,02	1,50	41,32	37,69	32,31	41,92	
16_B		119331,18	448360,02	4,50	42,25	38,62	33,25	42,85	
16_C		119331,18	448360,02	7,50	43,26	39,62	34,26	43,86	
160_A		119331,65	448398,73	1,50	31,74	28,06	22,76	32,34	
160_B		119331,65	448398,73	4,50	31,64	27,93	22,66	32,23	
160_C		119331,65	448398,73	7,50	32,74	29,04	23,76	33,33	
161_A		119332,81	448418,54	1,50	44,78	41,17	35,77	45,38	
161_B		119332,81	448418,54	4,50	45,89	42,27	36,89	46,49	
161_C		119332,81	448418,54	7,50	46,87	43,24	37,87	47,47	
162_A		119334,96	448402,94	1,50	29,39	25,65	20,43	29,98	
162_B		119334,96	448402,94	4,50	30,14	26,39	21,18	30,73	
162_C		119334,96	448402,94	7,50	31,23	27,49	22,27	31,82	
163_A		119335,53	448344,87	1,50	44,29	40,69	35,29	44,90	
163_B		119335,53	448344,87	4,50	45,45	41,83	36,44	46,05	
163_C		119335,53	448344,87	7,50	46,73	43,10	37,72	47,33	
164_A		119335,75	448422,25	1,50	44,63	41,02	35,62	45,23	
164_B		119335,75	448422,25	4,50	45,57	41,95	36,57	46,17	
164_C		119335,75	448422,25	7,50	46,53	42,90	37,53	47,13	
165_A		119335,86	448357,51	1,50	40,38	36,75	31,38	40,98	
165_B		119335,86	448357,51	4,50	41,21	37,59	32,22	41,82	
165_C		119335,86	448357,51	7,50	42,18	38,55	33,18	42,78	
166_A		119337,59	448408,07	1,50	30,90	27,22	21,93	31,50	
166_B		119337,59	448408,07	4,50	31,03	27,32	22,05	31,62	
166_C		119337,59	448408,07	7,50	32,23	28,51	23,25	32,82	
167_A		119340,15	448353,99	1,50	29,12	25,27	20,19	29,70	
167_B		119340,15	448353,99	4,50	30,80	26,98	21,87	31,39	
167_C		119340,15	448353,99	7,50	34,83	31,09	25,87	35,42	
168_A		119340,44	448342,26	1,50	43,43	39,82	34,42	44,03	
168_B		119340,44	448342,26	4,50	44,60	40,98	35,60	45,20	
168_C		119340,44	448342,26	7,50	45,83	42,20	36,83	46,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	119340,87	448412,27	1,50	29,08	25,37	20,12	29,68		
169_B	119340,87	448412,27	4,50	29,78	26,04	20,82	30,37		
169_C	119340,87	448412,27	7,50	31,31	27,58	22,35	31,90		
17_A	119341,55	448422,16	1,50	42,16	38,54	33,15	42,76		
17_B	119341,55	448422,16	4,50	42,38	38,76	33,38	42,98		
17_C	119341,55	448422,16	7,50	42,99	39,37	33,99	43,59		
170_A	119344,36	448416,74	1,50	29,03	25,30	20,07	29,62		
170_B	119344,36	448416,74	4,50	30,57	26,86	21,61	31,17		
170_C	119344,36	448416,74	7,50	32,00	28,28	23,02	32,59		
171_A	119345,02	448351,39	1,50	36,69	33,05	27,70	37,29		
171_B	119345,02	448351,39	4,50	37,55	33,89	28,55	38,14		
171_C	119345,02	448351,39	7,50	38,79	35,13	29,79	39,38		
172_A	119345,03	448339,82	1,50	42,88	39,27	33,87	43,48		
172_B	119345,03	448339,82	4,50	43,99	40,36	34,98	44,59		
172_C	119345,03	448339,82	7,50	45,21	41,59	36,21	45,81		
173_A	119349,75	448337,30	1,50	42,23	38,62	33,23	42,83		
173_B	119349,75	448337,30	4,50	43,35	39,72	34,34	43,95		
173_C	119349,75	448337,30	7,50	44,53	40,90	35,52	45,13		
174_A	119349,86	448348,81	1,50	37,00	33,35	28,01	37,60		
174_B	119349,86	448348,81	4,50	37,89	34,24	28,90	38,49		
174_C	119349,86	448348,81	7,50	39,11	35,46	30,11	39,71		
175_A	119352,30	448413,85	1,50	31,90	28,19	22,93	32,50		
175_B	119352,30	448413,85	4,50	33,36	29,60	24,41	33,95		
175_C	119352,30	448413,85	7,50	36,62	32,89	27,66	37,21		
176_A	119353,32	448420,11	1,50	40,71	37,08	31,70	41,31		
176_B	119353,32	448420,11	4,50	41,07	37,43	32,07	41,67		
176_C	119353,32	448420,11	7,50	42,39	38,75	33,39	42,99		
177_A	119354,60	448346,28	1,50	36,81	33,16	27,81	37,41		
177_B	119354,60	448346,28	4,50	37,65	33,99	28,65	38,24		
177_C	119354,60	448346,28	7,50	38,68	35,03	29,69	39,28		
178_A	119354,61	448334,72	1,50	41,63	38,02	32,63	42,23		
178_B	119354,61	448334,72	4,50	42,84	39,21	33,84	43,44		
178_C	119354,61	448334,72	7,50	43,68	40,05	34,67	44,28		
179_A	119356,39	448411,22	1,50	32,21	28,49	23,25	32,81		
179_B	119356,39	448411,22	4,50	33,68	29,92	24,73	34,27		
179_C	119356,39	448411,22	7,50	36,58	32,85	27,62	37,17		
18_A	119357,71	448284,58	1,50	32,56	28,82	23,60	33,15		
18_B	119357,71	448284,58	4,50	37,29	33,60	28,30	37,88		
18_C	119357,71	448284,58	7,50	41,41	37,77	32,41	42,01		
180_A	119358,84	448423,48	1,50	40,64	37,01	31,63	41,24		
180_B	119358,84	448423,48	4,50	40,63	37,00	31,62	41,23		
180_C	119358,84	448423,48	7,50	41,47	37,84	32,46	42,07		
181_A	119359,04	448280,75	1,50	27,96	24,13	19,04	28,55		
181_B	119359,04	448280,75	4,50	31,04	27,24	22,10	31,63		
181_C	119359,04	448280,75	7,50	35,29	31,61	26,30	35,88		
182_A	119359,14	448343,85	1,50	36,91	33,26	27,92	37,51		
182_B	119359,14	448343,85	4,50	37,52	33,86	28,52	38,11		
182_C	119359,14	448343,85	7,50	38,63	34,98	29,64	39,23		
183_A	119359,53	448332,10	1,50	41,30	37,68	32,29	41,90		
183_B	119359,53	448332,10	4,50	42,25	38,61	33,24	42,84		
183_C	119359,53	448332,10	7,50	42,80	39,17	33,80	43,40		
184_A	119360,18	448289,34	1,50	36,54	32,86	27,55	37,13		
184_B	119360,18	448289,34	4,50	38,46	34,80	29,46	39,05		
184_C	119360,18	448289,34	7,50	40,89	37,24	31,89	41,49		
185_A	119360,59	448408,51	1,50	32,84	29,11	23,88	33,43		
185_B	119360,59	448408,51	4,50	34,27	30,51	25,31	34,86		
185_C	119360,59	448408,51	7,50	36,97	33,24	28,00	37,56		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai

Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A		119362,89	448420,86	1,50	40,17	36,54	31,16	40,77	
186_B		119362,89	448420,86	4,50	40,01	36,38	31,00	40,61	
186_C		119362,89	448420,86	7,50	40,71	37,09	31,71	41,31	
187_A		119362,91	448281,81	1,50	25,17	21,34	16,25	25,76	
187_B		119362,91	448281,81	4,50	27,32	23,49	18,38	27,90	
187_C		119362,91	448281,81	7,50	30,82	27,06	21,87	31,41	
188_A		119364,10	448329,66	1,50	41,02	37,40	32,01	41,62	
188_B		119364,10	448329,66	4,50	41,93	38,31	32,94	42,54	
188_C		119364,10	448329,66	7,50	42,78	39,15	33,77	43,38	
189_A		119364,12	448341,20	1,50	38,67	35,03	29,67	39,27	
189_B		119364,12	448341,20	4,50	38,67	35,03	29,68	39,27	
189_C		119364,12	448341,20	7,50	39,46	35,81	30,46	40,06	
19_A		119364,15	448290,40	1,50	39,67	36,04	30,66	40,27	
19_B		119364,15	448290,40	4,50	39,36	35,73	30,36	39,96	
19_C		119364,15	448290,40	7,50	40,15	36,52	31,15	40,75	
190_A		119364,89	448405,75	1,50	32,03	28,27	23,08	32,62	
190_B		119364,89	448405,75	4,50	33,60	29,82	24,65	34,19	
190_C		119364,89	448405,75	7,50	36,20	32,46	27,24	36,79	
191_A		119365,55	448286,70	1,50	32,50	28,87	23,50	33,10	
191_B		119365,55	448286,70	4,50	32,09	28,43	23,10	32,69	
191_C		119365,55	448286,70	7,50	33,42	29,75	24,43	34,02	
192_A		119366,85	448418,29	1,50	40,34	36,71	31,33	40,94	
192_B		119366,85	448418,29	4,50	40,14	36,51	31,13	40,74	
192_C		119366,85	448418,29	7,50	40,74	37,12	31,74	41,34	
193_A		119368,30	448278,34	1,50	27,48	23,65	18,55	28,07	
193_B		119368,30	448278,34	4,50	29,81	26,00	20,87	30,40	
193_C		119368,30	448278,34	7,50	35,95	32,25	26,97	36,54	
194_A		119368,84	448360,11	1,50	39,04	35,38	30,05	39,64	
194_B		119368,84	448360,11	4,50	39,74	36,07	30,75	40,34	
194_C		119368,84	448360,11	7,50	41,09	37,42	32,10	41,69	
195_A		119368,85	448338,67	1,50	38,04	34,40	29,04	38,64	
195_B		119368,85	448338,67	4,50	37,54	33,88	28,54	38,13	
195_C		119368,85	448338,67	7,50	38,54	34,88	29,54	39,13	
196_A		119369,10	448403,04	1,50	33,80	30,08	24,84	34,40	
196_B		119369,10	448403,04	4,50	34,97	31,23	26,00	35,56	
196_C		119369,10	448403,04	7,50	36,90	33,18	27,93	37,49	
197_A		119369,25	448326,92	1,50	40,99	37,37	31,98	41,59	
197_B		119369,25	448326,92	4,50	42,02	38,39	33,01	42,62	
197_C		119369,25	448326,92	7,50	43,24	39,61	34,24	43,84	
198_A		119369,73	448274,49	1,50	27,87	24,03	18,94	28,45	
198_B		119369,73	448274,49	4,50	29,53	25,73	20,59	30,12	
198_C		119369,73	448274,49	7,50	33,43	29,73	24,46	34,03	
199_A		119370,81	448283,07	1,50	34,13	30,47	25,14	34,73	
199_B		119370,81	448283,07	4,50	34,38	30,69	25,40	34,98	
199_C		119370,81	448283,07	7,50	36,35	32,64	27,37	36,94	
2_A		119371,29	448415,42	1,50	40,03	36,40	31,02	40,63	
2_B		119371,29	448415,42	4,50	39,82	36,20	30,83	40,43	
2_C		119371,29	448415,42	7,50	40,36	36,73	31,36	40,96	
20_A		119371,45	448349,89	1,50	37,79	34,14	28,79	38,39	
20_B		119371,45	448349,89	4,50	38,00	34,33	29,01	38,60	
20_C		119371,45	448349,89	7,50	39,61	35,94	30,62	40,21	
200_A		119373,17	448400,41	1,50	33,58	29,86	24,62	34,18	
200_B		119373,17	448400,41	4,50	34,91	31,18	25,95	35,50	
200_C		119373,17	448400,41	7,50	36,90	33,18	27,93	37,49	
201_A		119373,20	448322,48	1,50	40,21	36,59	31,20	40,81	
201_B		119373,20	448322,48	4,50	40,82	37,18	31,82	41,42	
201_C		119373,20	448322,48	7,50	41,70	38,06	32,69	42,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaa**Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_A		119373,34	448275,14	1,50	21,51	17,65	12,60	22,10
202_B		119373,34	448275,14	4,50	22,10	18,24	13,18	22,68
202_C		119373,34	448275,14	7,50	23,41	19,58	14,48	24,00
203_A		119373,80	448336,03	1,50	38,29	34,64	29,29	38,89
203_B		119373,80	448336,03	4,50	37,82	34,16	28,83	38,42
203_C		119373,80	448336,03	7,50	38,73	35,07	29,73	39,32
204_A		119374,82	448283,79	1,50	38,25	34,63	29,25	38,85
204_B		119374,82	448283,79	4,50	37,87	34,23	28,87	38,47
204_C		119374,82	448283,79	7,50	38,58	34,94	29,58	39,18
205_A		119375,35	448412,79	1,50	39,43	35,81	30,43	40,03
205_B		119375,35	448412,79	4,50	39,25	35,62	30,25	39,85
205_C		119375,35	448412,79	7,50	39,86	36,23	30,86	40,46
206_A		119376,10	448280,31	1,50	21,06	17,19	12,15	21,65
206_B		119376,10	448280,31	4,50	21,68	17,81	12,76	22,26
206_C		119376,10	448280,31	7,50	23,11	19,27	14,18	23,69
207_A		119377,44	448397,66	1,50	33,77	30,04	24,81	34,36
207_B		119377,44	448397,66	4,50	35,01	31,26	26,05	35,60
207_C		119377,44	448397,66	7,50	37,00	33,28	28,03	37,59
208_A		119377,58	448365,50	1,50	29,60	25,76	20,68	30,19
208_B		119377,58	448365,50	4,50	31,01	27,19	22,08	31,60
208_C		119377,58	448365,50	7,50	33,41	29,64	24,45	34,00
209_A		119377,75	448330,57	1,50	30,27	26,53	21,31	30,86
209_B		119377,75	448330,57	4,50	30,93	27,16	21,97	31,52
209_C		119377,75	448330,57	7,50	33,89	30,16	24,94	34,49
21_A		119378,31	448325,07	1,50	32,98	29,34	23,98	33,58
21_B		119378,31	448325,07	4,50	32,65	29,00	23,65	33,25
21_C		119378,31	448325,07	7,50	32,60	28,95	23,61	33,20
210_A		119379,59	448355,50	1,50	27,33	23,48	18,41	27,92
210_B		119379,59	448355,50	4,50	28,77	24,95	19,84	29,36
210_C		119379,59	448355,50	7,50	30,89	27,12	21,93	31,48
211_A		119379,63	448410,02	1,50	38,97	35,34	29,96	39,57
211_B		119379,63	448410,02	4,50	39,02	35,39	30,02	39,62
211_C		119379,63	448410,02	7,50	39,64	36,01	30,63	40,24
212_A		119381,61	448394,98	1,50	32,15	28,35	23,21	32,74
212_B		119381,61	448394,98	4,50	33,31	29,51	24,36	33,90
212_C		119381,61	448394,98	7,50	35,40	31,64	26,44	35,99
213_A		119383,91	448407,25	1,50	39,04	35,42	30,04	39,64
213_B		119383,91	448407,25	4,50	38,89	35,26	29,89	39,49
213_C		119383,91	448407,25	7,50	39,32	35,69	30,31	39,92
214_A		119385,86	448392,24	1,50	32,15	28,36	23,21	32,74
214_B		119385,86	448392,24	4,50	33,02	29,23	24,08	33,61
214_C		119385,86	448392,24	7,50	35,04	31,28	26,09	35,63
215_A		119388,02	448404,59	1,50	39,13	35,51	30,13	39,73
215_B		119388,02	448404,59	4,50	38,81	35,17	29,81	39,41
215_C		119388,02	448404,59	7,50	39,12	35,49	30,12	39,72
216_A		119391,04	448395,97	1,50	28,68	24,94	19,71	29,27
216_B		119391,04	448395,97	4,50	29,34	25,57	20,39	29,93
216_C		119391,04	448395,97	7,50	30,75	27,00	21,80	31,34
217_A		119392,06	448401,98	1,50	38,42	34,80	29,42	39,02
217_B		119392,06	448401,98	4,50	38,05	34,42	29,05	38,65
217_C		119392,06	448401,98	7,50	38,23	34,60	29,24	38,83
218_A		119396,16	448353,13	1,50	29,75	25,90	20,83	30,34
218_B		119396,16	448353,13	4,50	31,96	28,13	23,02	32,54
218_C		119396,16	448353,13	7,50	35,20	31,46	26,24	35,79
219_A		119397,84	448357,96	1,50	31,56	27,80	22,60	32,15
219_B		119397,84	448357,96	4,50	32,95	29,17	24,00	33,54
219_C		119397,84	448357,96	7,50	35,25	31,52	26,29	35,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A		119399,53	448362,83	1,50	33,98	30,28	25,01	34,58
22_B		119399,53	448362,83	4,50	34,47	30,74	25,50	35,06
22_C		119399,53	448362,83	7,50	36,22	32,50	27,24	36,81
220_A		119400,30	448348,86	1,50	31,33	27,54	22,38	31,92
220_B		119400,30	448348,86	4,50	32,80	29,01	23,86	33,39
220_C		119400,30	448348,86	7,50	35,40	31,67	26,44	35,99
221_A		119401,18	448367,59	1,50	35,87	32,19	26,88	36,46
221_B		119401,18	448367,59	4,50	35,88	32,18	26,90	36,47
221_C		119401,18	448367,59	7,50	37,60	33,91	28,62	38,20
222_A		119402,78	448372,20	1,50	35,13	31,45	26,15	35,73
222_B		119402,78	448372,20	4,50	35,30	31,60	26,33	35,90
222_C		119402,78	448372,20	7,50	36,95	33,25	27,97	37,54
223_A		119404,39	448376,83	1,50	35,65	31,98	26,67	36,25
223_B		119404,39	448376,83	4,50	35,63	31,93	26,65	36,22
223_C		119404,39	448376,83	7,50	37,03	33,34	28,05	37,63
224_A		119405,75	448350,15	1,50	31,31	27,58	22,34	31,90
224_B		119405,75	448350,15	4,50	31,92	28,17	22,96	32,51
224_C		119405,75	448350,15	7,50	33,45	29,73	24,48	34,04
225_A		119406,03	448381,56	1,50	32,97	29,25	24,01	33,57
225_B		119406,03	448381,56	4,50	33,34	29,60	24,37	33,93
225_C		119406,03	448381,56	7,50	35,25	31,54	26,29	35,85
226_A		119407,38	448354,88	1,50	31,20	27,48	22,23	31,79
226_B		119407,38	448354,88	4,50	31,79	28,05	22,83	32,38
226_C		119407,38	448354,88	7,50	33,14	29,42	24,17	33,73
227_A		119407,57	448386,01	1,50	33,62	29,91	24,64	34,21
227_B		119407,57	448386,01	4,50	33,85	30,13	24,88	34,44
227_C		119407,57	448386,01	7,50	35,42	31,71	26,45	36,02
228_A		119408,99	448359,58	1,50	29,86	26,12	20,89	30,45
228_B		119408,99	448359,58	4,50	30,46	26,70	21,50	31,05
228_C		119408,99	448359,58	7,50	32,08	28,35	23,11	32,67
229_A		119410,57	448364,17	1,50	31,00	27,30	22,02	31,59
229_B		119410,57	448364,17	4,50	31,27	27,55	22,30	31,86
229_C		119410,57	448364,17	7,50	32,55	28,84	23,58	33,15
23_A		119412,17	448368,84	1,50	30,15	26,45	21,18	30,75
23_B		119412,17	448368,84	4,50	30,34	26,62	21,37	30,93
23_C		119412,17	448368,84	7,50	31,28	27,57	22,30	31,87
24_A		119413,20	448386,97	1,50	36,15	32,52	27,15	36,75
24_B		119413,20	448386,97	4,50	35,88	32,23	26,88	36,48
24_C		119413,20	448386,97	7,50	36,18	32,54	27,18	36,78
25_A		119413,82	448373,64	1,50	29,27	25,56	20,29	29,86
25_B		119413,82	448373,64	4,50	29,56	25,83	20,59	30,15
25_C		119413,82	448373,64	7,50	30,77	27,06	21,80	31,37
26_A		119415,33	448303,39	1,50	37,11	33,47	28,12	37,71
26_B		119415,33	448303,39	4,50	36,67	33,01	27,68	37,27
26_C		119415,33	448303,39	7,50	37,07	33,42	28,07	37,67
26_D		119415,33	448303,39	10,50	38,87	35,24	29,87	39,47
27_A		119415,45	448378,40	1,50	24,37	20,50	15,46	24,96
27_B		119415,45	448378,40	4,50	25,69	21,84	16,78	26,28
27_C		119415,45	448378,40	7,50	27,09	23,27	18,15	27,67
28_A		119416,19	448306,54	1,50	36,91	33,25	27,92	37,51
28_B		119416,19	448306,54	4,50	36,70	33,02	27,71	37,29
28_C		119416,19	448306,54	7,50	37,10	33,43	28,11	37,70
28_D		119416,19	448306,54	10,50	38,76	35,13	29,76	39,36
29_A		119416,98	448382,86	1,50	23,91	20,05	15,00	24,50
29_B		119416,98	448382,86	4,50	25,44	21,59	16,51	26,02
29_C		119416,98	448382,86	7,50	26,86	23,05	17,92	27,45
3_A		119418,96	448326,96	1,50	35,93	32,25	26,94	36,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai
Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B			119418,96	448326,96	4,50	35,63	31,94	26,64	36,22
3_C			119418,96	448326,96	7,50	36,62	32,94	27,63	37,21
30_A			119418,97	448299,28	1,50	36,95	33,30	27,95	37,55
30_B			119418,97	448299,28	4,50	36,60	32,94	27,60	37,19
30_C			119418,97	448299,28	7,50	36,74	33,09	27,74	37,34
30_D			119418,97	448299,28	10,50	38,01	34,39	29,02	38,62
31_A			119420,03	448324,10	1,50	35,94	32,28	26,95	36,54
31_B			119420,03	448324,10	4,50	35,84	32,17	26,86	36,44
31_C			119420,03	448324,10	7,50	36,87	33,20	27,89	37,47
32_A			119420,09	448331,67	1,50	32,94	29,22	23,97	33,53
32_B			119420,09	448331,67	4,50	33,18	29,45	24,22	33,77
32_C			119420,09	448331,67	7,50	34,69	30,97	25,71	35,28
33_A			119420,60	448310,41	1,50	37,44	33,79	28,44	38,04
33_B			119420,60	448310,41	4,50	37,22	33,55	28,23	37,82
33_C			119420,60	448310,41	7,50	37,57	33,91	28,58	38,17
33_D			119420,60	448310,41	10,50	39,05	35,41	30,05	39,65
34_A			119421,21	448336,38	1,50	28,86	25,01	19,95	29,45
34_B			119421,21	448336,38	4,50	30,60	26,77	21,66	31,18
34_C			119421,21	448336,38	7,50	33,27	29,52	24,32	33,86
35_A			119421,68	448340,82	1,50	28,77	24,91	19,84	29,35
35_B			119421,68	448340,82	4,50	30,49	26,66	21,55	31,07
35_C			119421,68	448340,82	7,50	33,31	29,57	24,35	33,90
35_D			119421,68	448340,82	10,50	38,61	34,98	29,61	39,21
36_A			119422,70	448299,29	1,50	20,08	16,21	11,16	20,66
36_B			119422,70	448299,29	4,50	21,76	17,89	12,84	22,34
36_C			119422,70	448299,29	7,50	24,21	20,41	15,27	24,80
36_D			119422,70	448299,29	10,50	27,44	23,80	18,44	28,04
37_A			119422,91	448346,10	1,50	28,31	24,45	19,39	28,89
37_B			119422,91	448346,10	4,50	30,14	26,30	21,21	30,72
37_C			119422,91	448346,10	7,50	33,10	29,34	24,14	33,69
37_D			119422,91	448346,10	10,50	37,56	33,92	28,56	38,16
38_A			119424,28	448352,06	1,50	27,05	23,20	18,13	27,64
38_B			119424,28	448352,06	4,50	29,19	25,34	20,26	29,77
38_C			119424,28	448352,06	7,50	32,73	28,97	23,77	33,32
38_D			119424,28	448352,06	10,50	37,60	33,96	28,60	38,20
39_A			119424,58	448313,88	1,50	37,45	33,80	28,45	38,05
39_B			119424,58	448313,88	4,50	37,30	33,64	28,31	37,90
39_C			119424,58	448313,88	7,50	37,73	34,07	28,73	38,32
4_D			119424,76	448309,43	10,50	32,69	29,03	23,69	33,28
40_A			119424,96	448322,87	1,50	35,47	31,81	26,47	36,06
40_B			119424,96	448322,87	4,50	35,37	31,69	26,38	35,96
40_C			119424,96	448322,87	7,50	36,33	32,65	27,34	36,92
41_A			119425,37	448356,76	1,50	26,52	22,66	17,60	27,10
41_B			119425,37	448356,76	4,50	28,95	25,10	20,03	29,54
41_C			119425,37	448356,76	7,50	33,03	29,29	24,07	33,62
41_D			119425,37	448356,76	10,50	37,46	33,81	28,46	38,06
42_D			119426,34	448337,58	10,50	34,38	30,71	25,38	34,97
43_A			119426,78	448302,84	1,50	29,57	25,94	20,57	30,17
43_B			119426,78	448302,84	4,50	29,88	26,22	20,88	30,47
43_C			119426,78	448302,84	7,50	30,50	26,84	21,52	31,10
43_D			119426,78	448302,84	10,50	26,46	22,80	17,46	27,05
44_A			119427,59	448324,77	1,50	31,50	27,84	22,51	32,10
44_B			119427,59	448324,77	4,50	31,45	27,75	22,47	32,04
44_C			119427,59	448324,77	7,50	32,86	29,14	23,89	33,45
45_A			119428,21	448360,82	1,50	26,52	22,66	17,61	27,11
45_B			119428,21	448360,82	4,50	28,71	24,86	19,79	29,30
45_C			119428,21	448360,82	7,50	32,07	28,29	23,12	32,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaa**Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A			119428,68	448317,45	1,50	35,93	32,27	26,93	36,52
46_B			119428,68	448317,45	4,50	35,72	32,04	26,73	36,31
46_C			119428,68	448317,45	7,50	36,12	32,43	27,13	36,71
47_A			119429,35	448329,59	1,50	25,31	21,49	16,38	25,90
47_B			119429,35	448329,59	4,50	27,10	23,26	18,17	27,68
47_C			119429,35	448329,59	7,50	30,26	26,46	21,32	30,85
48_A			119430,35	448334,26	1,50	25,18	21,37	16,26	25,77
48_B			119430,35	448334,26	4,50	27,01	23,17	18,09	27,60
48_C			119430,35	448334,26	7,50	29,86	26,06	20,92	30,45
49_D			119430,50	448357,84	10,50	34,26	30,60	25,26	34,85
5_A			119430,72	448362,89	1,50	26,76	22,90	17,84	27,34
5_B			119430,72	448362,89	4,50	28,43	24,60	19,51	29,02
5_C			119430,72	448362,89	7,50	30,82	27,08	21,86	31,41
50_A			119430,89	448306,42	1,50	31,20	27,57	22,20	31,80
50_B			119430,89	448306,42	4,50	31,23	27,56	22,24	31,83
50_C			119430,89	448306,42	7,50	32,29	28,61	23,31	32,89
51_A			119432,18	448336,24	1,50	27,20	23,42	18,26	27,79
51_B			119432,18	448336,24	4,50	28,64	24,84	19,70	29,23
51_C			119432,18	448336,24	7,50	31,78	28,00	22,83	32,37
51_D			119432,18	448336,24	10,50	34,24	30,59	25,25	34,84
52_A			119432,74	448320,97	1,50	32,29	28,60	23,31	32,89
52_B			119432,74	448320,97	4,50	32,59	28,88	23,62	33,19
52_C			119432,74	448320,97	7,50	33,70	29,97	24,73	34,29
53_A			119432,86	448284,05	1,50	33,58	29,95	24,58	34,18
53_B			119432,86	448284,05	4,50	33,66	30,01	24,67	34,26
53_C			119432,86	448284,05	7,50	34,13	30,47	25,14	34,73
54_A			119433,63	448287,43	1,50	33,21	29,56	24,21	33,81
54_B			119433,63	448287,43	4,50	33,12	29,45	24,14	33,72
54_C			119433,63	448287,43	7,50	33,59	29,91	24,60	34,18
55_A			119434,37	448362,03	1,50	29,55	25,80	20,59	30,14
55_B			119434,37	448362,03	4,50	30,17	26,41	21,22	30,76
55_C			119434,37	448362,03	7,50	31,40	27,67	22,44	31,99
56_A			119434,92	448309,95	1,50	30,54	26,89	21,54	31,14
56_B			119434,92	448309,95	4,50	30,75	27,06	21,78	31,35
56_C			119434,92	448309,95	7,50	32,04	28,33	23,07	32,64
57_A			119434,94	448281,65	1,50	31,29	27,63	22,30	31,89
57_B			119434,94	448281,65	4,50	31,51	27,83	22,53	32,11
57_C			119434,94	448281,65	7,50	32,09	28,40	23,11	32,69
58_A			119435,68	448359,07	1,50	24,51	20,70	15,57	25,10
58_B			119435,68	448359,07	4,50	25,36	21,55	16,43	25,95
58_C			119435,68	448359,07	7,50	26,33	22,55	17,38	26,92
59_A			119436,41	448356,46	1,50	25,34	21,51	16,41	25,93
59_B			119436,41	448356,46	4,50	26,31	22,47	17,38	26,89
59_C			119436,41	448356,46	7,50	28,23	24,43	19,30	28,82
59_D			119436,41	448356,46	10,50	34,89	31,24	25,89	35,49
6_A			119436,45	448324,19	1,50	26,07	22,23	17,14	26,65
6_B			119436,45	448324,19	4,50	27,75	23,91	18,83	28,34
6_C			119436,45	448324,19	7,50	30,51	26,70	21,57	31,10
60_A			119437,68	448290,97	1,50	35,58	31,95	26,58	36,18
60_B			119437,68	448290,97	4,50	35,26	31,61	26,27	35,86
60_C			119437,68	448290,97	7,50	34,76	31,08	25,77	35,35
61_A			119438,30	448281,94	1,50	17,41	13,53	8,50	17,99
61_B			119438,30	448281,94	4,50	18,64	14,76	9,74	19,23
61_C			119438,30	448281,94	7,50	20,10	16,24	11,18	20,68
62_A			119438,96	448313,49	1,50	24,24	20,37	15,32	24,82
62_B			119438,96	448313,49	4,50	26,47	22,61	17,55	27,05
62_C			119438,96	448313,49	7,50	29,20	25,39	20,26	29,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai
Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	119439,01	448334,67	1,50	26,02	22,17	17,10	26,61		
63_B	119439,01	448334,67	4,50	27,87	24,01	18,95	28,45		
63_C	119439,01	448334,67	7,50	30,68	26,87	21,75	31,27		
63_D	119439,01	448334,67	10,50	31,18	27,47	22,20	31,77		
64_A	119440,76	448323,92	1,50	22,56	18,72	13,64	23,15		
64_B	119440,76	448323,92	4,50	24,16	20,31	15,25	24,75		
64_C	119440,76	448323,92	7,50	26,35	22,52	17,42	26,94		
65_A	119441,58	448336,33	1,50	26,40	22,54	17,47	26,98		
65_B	119441,58	448336,33	4,50	27,83	23,98	18,90	28,41		
65_C	119441,58	448336,33	7,50	29,73	25,92	20,79	30,32		
65_D	119441,58	448336,33	10,50	28,93	25,18	19,97	29,52		
66_A	119441,75	448294,52	1,50	30,50	26,80	21,52	31,09		
66_B	119441,75	448294,52	4,50	31,18	27,45	22,22	31,77		
66_C	119441,75	448294,52	7,50	32,37	28,64	23,41	32,96		
67_A	119442,35	448285,46	1,50	18,74	14,87	9,82	19,32		
67_B	119442,35	448285,46	4,50	20,24	16,37	11,32	20,82		
67_C	119442,35	448285,46	7,50	22,76	18,96	13,83	23,35		
68_A	119442,77	448341,31	1,50	25,46	21,60	16,54	26,04		
68_B	119442,77	448341,31	4,50	26,89	23,03	17,98	27,48		
68_C	119442,77	448341,31	7,50	29,48	25,66	20,54	30,06		
68_D	119442,77	448341,31	10,50	29,40	25,66	20,44	29,99		
69_A	119443,03	448317,04	1,50	24,16	20,31	15,25	24,75		
69_B	119443,03	448317,04	4,50	26,45	22,58	17,53	27,03		
69_C	119443,03	448317,04	7,50	28,88	25,07	19,95	29,47		
7_A	119443,21	448321,11	1,50	22,35	18,49	13,43	22,93		
7_B	119443,21	448321,11	4,50	24,41	20,53	15,50	24,99		
7_C	119443,21	448321,11	7,50	27,23	23,40	18,30	27,82		
70_A	119443,61	448354,79	1,50	25,99	22,14	17,08	26,58		
70_B	119443,61	448354,79	4,50	27,33	23,47	18,40	27,91		
70_C	119443,61	448354,79	7,50	29,26	25,46	20,32	29,85		
70_D	119443,61	448354,79	10,50	33,84	30,19	24,85	34,44		
71_A	119444,14	448347,09	1,50	25,60	21,75	16,69	26,19		
71_B	119444,14	448347,09	4,50	26,99	23,13	18,08	27,58		
71_C	119444,14	448347,09	7,50	29,43	25,61	20,50	30,02		
71_D	119444,14	448347,09	10,50	30,06	26,33	21,10	30,65		
72_A	119445,35	448352,19	1,50	25,84	21,97	16,92	26,42		
72_B	119445,35	448352,19	4,50	27,20	23,34	18,28	27,78		
72_C	119445,35	448352,19	7,50	29,28	25,47	20,36	29,87		
72_D	119445,35	448352,19	10,50	29,38	25,66	20,41	29,97		
73_A	119445,86	448298,12	1,50	26,17	22,32	17,25	26,76		
73_B	119445,86	448298,12	4,50	28,34	24,49	19,41	28,92		
73_C	119445,86	448298,12	7,50	30,25	26,45	21,31	30,84		
74_A	119446,42	448289,01	1,50	25,80	22,09	16,82	26,39		
74_B	119446,42	448289,01	4,50	26,46	22,72	17,50	27,05		
74_C	119446,42	448289,01	7,50	29,05	25,33	20,09	29,65		
75_A	119447,69	448329,82	1,50	26,86	23,02	17,94	27,45		
75_B	119447,69	448329,82	4,50	28,76	24,92	19,85	29,35		
75_C	119447,69	448329,82	7,50	31,69	27,92	22,75	32,28		
76_A	119448,00	448334,24	1,50	25,65	21,82	16,72	26,24		
76_B	119448,00	448334,24	4,50	27,05	23,19	18,12	27,63		
76_C	119448,00	448334,24	7,50	29,04	25,22	20,10	29,62		
77_A	119449,95	448301,70	1,50	25,89	22,04	16,97	26,48		
77_B	119449,95	448301,70	4,50	28,04	24,19	19,12	28,63		
77_C	119449,95	448301,70	7,50	30,59	26,79	21,65	31,18		
78_A	119450,49	448292,57	1,50	24,23	20,43	15,29	24,82		
78_B	119450,49	448292,57	4,50	26,83	23,03	17,88	27,42		
78_C	119450,49	448292,57	7,50	30,15	26,39	21,19	30,74		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_A			119451,11	448325,91	1,50	26,78	22,93	17,85	27,36
79_B			119451,11	448325,91	4,50	28,70	24,85	19,77	29,28
79_C			119451,11	448325,91	7,50	31,41	27,63	22,48	32,01
8_A			119453,27	448338,88	1,50	33,14	29,48	24,15	33,74
8_B			119453,27	448338,88	4,50	32,88	29,20	23,89	33,47
8_C			119453,27	448338,88	7,50	30,80	27,07	21,84	31,39
80_A			119454,00	448305,23	1,50	25,41	21,56	16,50	26,00
80_B			119454,00	448305,23	4,50	27,63	23,78	18,72	28,22
80_C			119454,00	448305,23	7,50	30,81	27,01	21,87	31,40
81_A			119454,24	448278,13	1,50	27,52	23,79	18,56	28,11
81_B			119454,24	448278,13	4,50	28,41	24,64	19,45	29,00
81_C			119454,24	448278,13	7,50	29,89	26,14	20,93	30,48
82_A			119454,33	448322,23	1,50	27,00	23,14	18,07	27,58
82_B			119454,33	448322,23	4,50	28,90	25,05	19,98	29,49
82_C			119454,33	448322,23	7,50	31,32	27,53	22,39	31,91
83_A			119454,56	448296,11	1,50	24,66	20,80	15,74	25,24
83_B			119454,56	448296,11	4,50	26,36	22,50	17,44	26,94
83_C			119454,56	448296,11	7,50	28,13	24,33	19,19	28,72
84_A			119455,13	448284,05	1,50	24,62	20,77	15,71	25,21
84_B			119455,13	448284,05	4,50	26,97	23,11	18,06	27,56
84_C			119455,13	448284,05	7,50	29,93	26,11	20,99	30,51
85_A			119457,50	448305,40	1,50	22,85	18,99	13,94	23,44
85_B			119457,50	448305,40	4,50	25,22	21,37	16,31	25,81
85_C			119457,50	448305,40	7,50	28,14	24,34	19,21	28,73
86_A			119457,71	448338,45	1,50	36,28	32,63	27,28	36,88
86_B			119457,71	448338,45	4,50	35,89	32,24	26,89	36,49
86_C			119457,71	448338,45	7,50	34,02	30,36	25,03	34,62
87_A			119457,76	448318,29	1,50	26,60	22,74	17,68	27,18
87_B			119457,76	448318,29	4,50	28,68	24,83	19,76	29,27
87_C			119457,76	448318,29	7,50	31,61	27,84	22,66	32,20
88_A			119458,62	448299,65	1,50	24,76	20,90	15,84	25,34
88_B			119458,62	448299,65	4,50	26,53	22,70	17,60	27,12
88_C			119458,62	448299,65	7,50	28,52	24,75	19,57	29,11
89_A			119459,66	448302,91	1,50	22,79	18,94	13,88	23,38
89_B			119459,66	448302,91	4,50	25,12	21,25	16,20	25,70
89_C			119459,66	448302,91	7,50	28,44	24,64	19,49	29,03
9_A			119460,25	448277,52	1,50	21,77	17,89	12,85	22,35
9_B			119460,25	448277,52	4,50	24,10	20,24	15,20	24,69
9_C			119460,25	448277,52	7,50	27,91	24,12	18,97	28,50
90_A			119460,56	448283,66	1,50	22,87	18,99	13,96	23,45
90_B			119460,56	448283,66	4,50	25,34	21,48	16,43	25,93
90_C			119460,56	448283,66	7,50	29,25	25,47	20,30	29,84
91_A			119461,04	448334,64	1,50	35,40	31,76	26,40	36,00
91_B			119461,04	448334,64	4,50	35,10	31,44	26,10	35,69
91_C			119461,04	448334,64	7,50	33,98	30,32	24,99	34,58
92_A			119461,11	448314,45	1,50	26,79	22,93	17,88	27,38
92_B			119461,11	448314,45	4,50	28,78	24,93	19,86	29,37
92_C			119461,11	448314,45	7,50	31,09	27,31	22,15	31,68
93_A			119464,42	448330,77	1,50	33,87	30,24	24,87	34,47
93_B			119464,42	448330,77	4,50	33,70	30,06	24,70	34,30
93_C			119464,42	448330,77	7,50	32,51	28,85	23,51	33,10
94_A			119464,71	448310,34	1,50	27,42	23,56	18,49	28,00
94_B			119464,71	448310,34	4,50	29,16	25,32	20,23	29,74
94_C			119464,71	448310,34	7,50	31,35	27,59	22,40	31,94
95_A			119467,78	448326,92	1,50	32,84	29,19	23,85	33,44
95_B			119467,78	448326,92	4,50	32,84	29,18	23,85	33,44
95_C			119467,78	448326,92	7,50	32,80	29,14	23,81	33,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Zwier Regelinkstraat (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A		119470,44	448310,38	1,50	23,58	19,79	14,64	24,17
96_B		119470,44	448310,38	4,50	24,53	20,70	15,60	25,12
96_C		119470,44	448310,38	7,50	27,29	23,48	18,36	27,88
97_A		119471,05	448323,16	1,50	30,85	27,18	21,87	31,45
97_B		119471,05	448323,16	4,50	30,92	27,23	21,93	31,51
97_C		119471,05	448323,16	7,50	30,82	27,14	21,84	31,42
98_A		119474,64	448319,05	1,50	31,65	27,98	22,66	32,25
98_B		119474,64	448319,05	4,50	31,54	27,86	22,56	32,14
98_C		119474,64	448319,05	7,50	30,37	26,68	21,39	30,97
99_A		119474,85	448314,21	1,50	23,18	19,38	14,24	23,77
99_B		119474,85	448314,21	4,50	24,13	20,29	15,21	24,72
99_C		119474,85	448314,21	7,50	27,13	23,32	18,20	27,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A			119257,28	448365,46	1,50	42,38	38,40	33,74	43,05
1_B			119257,28	448365,46	4,50	43,51	39,52	34,87	44,18
1_C			119257,28	448365,46	7,50	44,45	40,46	35,80	45,11
10_A			119257,29	448369,48	1,50	41,85	37,87	33,19	42,51
10_B			119257,29	448369,48	4,50	43,03	39,04	34,36	43,69
10_C			119257,29	448369,48	7,50	44,00	40,02	35,34	44,66
100_A			119260,08	448373,11	1,50	32,07	28,09	23,61	32,81
100_B			119260,08	448373,11	4,50	33,41	29,41	24,95	34,15
100_C			119260,08	448373,11	7,50	34,37	30,36	25,90	35,10
101_A			119260,32	448362,43	1,50	42,98	38,98	34,30	43,63
101_B			119260,32	448362,43	4,50	44,51	40,50	35,83	45,16
101_C			119260,32	448362,43	7,50	46,67	42,67	37,96	47,31
102_A			119261,17	448463,31	1,50	30,87	26,87	22,47	31,63
102_B			119261,17	448463,31	4,50	32,22	28,22	23,80	32,97
102_C			119261,17	448463,31	7,50	33,81	29,82	25,37	34,56
103_A			119262,37	448467,64	1,50	32,17	28,19	23,79	32,94
103_B			119262,37	448467,64	4,50	31,60	27,60	23,17	32,35
103_C			119262,37	448467,64	7,50	33,73	29,76	25,29	34,48
104_A			119263,07	448369,54	1,50	33,89	29,76	25,29	34,55
104_B			119263,07	448369,54	4,50	36,41	32,30	27,78	37,06
104_C			119263,07	448369,54	7,50	40,33	36,27	31,61	40,95
105_A			119263,09	448365,60	1,50	31,97	27,82	23,40	32,64
105_B			119263,09	448365,60	4,50	35,13	30,99	26,52	35,78
105_C			119263,09	448365,60	7,50	40,23	36,16	31,49	40,84
106_A			119263,18	448458,98	1,50	36,46	32,44	27,79	37,11
106_B			119263,18	448458,98	4,50	37,46	33,42	28,81	38,11
106_C			119263,18	448458,98	7,50	39,50	35,48	30,85	40,16
107_A			119265,93	448349,20	1,50	41,06	37,14	32,48	41,76
107_B			119265,93	448349,20	4,50	43,14	39,20	34,55	43,84
107_C			119265,93	448349,20	7,50	46,66	42,70	37,97	47,31
108_A			119266,60	448470,19	1,50	24,87	20,88	16,57	25,67
108_B			119266,60	448470,19	4,50	28,01	24,07	19,70	28,82
108_C			119266,60	448470,19	7,50	30,32	26,39	21,96	31,11
109_A			119268,37	448354,54	1,50	31,69	27,70	23,32	32,47
109_B			119268,37	448354,54	4,50	33,37	29,39	25,00	34,15
109_C			119268,37	448354,54	7,50	35,41	31,45	27,02	36,18
11_A			119268,99	448457,38	1,50	35,52	31,54	26,91	36,20
11_B			119268,99	448457,38	4,50	36,67	32,66	28,07	37,35
11_C			119268,99	448457,38	7,50	38,65	34,64	30,04	39,33
110_A			119271,64	448348,83	1,50	42,47	38,50	33,93	43,18
110_B			119271,64	448348,83	4,50	44,39	40,41	35,79	45,08
110_C			119271,64	448348,83	7,50	47,20	43,20	38,45	47,82
111_A			119272,16	448468,66	1,50	24,28	20,30	16,01	25,10
111_B			119272,16	448468,66	4,50	27,66	23,71	19,34	28,46
111_C			119272,16	448468,66	7,50	30,03	26,11	21,67	30,82
112_A			119272,42	448418,40	1,50	29,69	25,70	21,35	30,48
112_B			119272,42	448418,40	4,50	31,38	27,40	23,03	32,17
112_C			119272,42	448418,40	7,50	33,44	29,47	25,06	34,21
113_A			119274,08	448354,07	1,50	38,20	34,13	29,44	38,81
113_B			119274,08	448354,07	4,50	40,44	36,40	31,70	41,06
113_C			119274,08	448354,07	7,50	42,33	38,30	33,56	42,94
114_A			119274,41	448455,89	1,50	34,59	30,46	25,88	35,21
114_B			119274,41	448455,89	4,50	36,42	32,30	27,76	37,06
114_C			119274,41	448455,89	7,50	38,80	34,74	30,16	39,46
115_A			119274,67	448412,40	1,50	38,97	34,92	30,25	39,60
115_B			119274,67	448412,40	4,50	40,28	36,24	31,60	40,92
115_C			119274,67	448412,40	7,50	41,65	37,62	32,96	42,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A			119276,21	448423,08	1,50	29,80	25,81	21,44	30,58
116_B			119276,21	448423,08	4,50	31,40	27,42	23,04	32,18
116_C			119276,21	448423,08	7,50	33,86	29,88	25,45	34,62
117_A			119277,40	448467,23	1,50	25,01	20,94	16,52	25,72
117_B			119277,40	448467,23	4,50	27,54	23,51	19,05	28,26
117_C			119277,40	448467,23	7,50	30,51	26,49	21,93	31,20
118_A			119279,69	448427,37	1,50	27,94	23,91	19,60	28,72
118_B			119279,69	448427,37	4,50	30,11	26,09	21,74	30,88
118_C			119279,69	448427,37	7,50	33,60	29,63	25,19	34,36
119_A			119280,01	448454,35	1,50	32,20	28,08	23,66	32,88
119_B			119280,01	448454,35	4,50	35,07	30,96	26,49	35,74
119_C			119280,01	448454,35	7,50	38,23	34,18	29,61	38,89
12_A			119280,95	448411,84	1,50	37,78	33,73	29,05	38,40
12_B			119280,95	448411,84	4,50	39,17	35,11	30,44	39,79
12_C			119280,95	448411,84	7,50	40,67	36,60	31,91	41,28
120_A			119283,00	448465,69	1,50	26,12	22,03	17,57	26,81
120_B			119283,00	448465,69	4,50	28,04	23,97	19,47	28,72
120_C			119283,00	448465,69	7,50	30,53	26,50	21,93	31,21
121_A			119283,28	448431,81	1,50	27,75	23,71	19,38	28,52
121_B			119283,28	448431,81	4,50	29,85	25,82	21,46	30,61
121_C			119283,28	448431,81	7,50	33,31	29,32	24,87	34,06
122_A			119284,26	448415,96	1,50	36,99	32,90	28,26	37,60
122_B			119284,26	448415,96	4,50	38,70	34,61	29,95	39,31
122_C			119284,26	448415,96	7,50	40,56	36,47	31,78	41,16
123_A			119284,53	448459,22	1,50	30,25	26,10	21,68	30,92
123_B			119284,53	448459,22	4,50	33,42	29,30	24,85	34,09
123_C			119284,53	448459,22	7,50	36,25	32,18	27,66	36,92
124_A			119286,77	448436,10	1,50	27,26	23,19	18,84	28,00
124_B			119286,77	448436,10	4,50	29,43	25,37	20,96	30,15
124_C			119286,77	448436,10	7,50	32,67	28,66	24,21	33,41
125_A			119287,96	448420,56	1,50	36,18	32,08	27,48	36,80
125_B			119287,96	448420,56	4,50	37,78	33,68	29,08	38,40
125_C			119287,96	448420,56	7,50	39,76	35,68	31,03	40,38
126_A			119290,47	448440,68	1,50	27,29	23,17	18,73	27,97
126_B			119290,47	448440,68	4,50	29,19	25,09	20,61	29,86
126_C			119290,47	448440,68	7,50	31,90	27,85	23,33	32,58
127_A			119291,45	448424,90	1,50	34,95	30,81	26,23	35,56
127_B			119291,45	448424,90	4,50	37,35	33,23	28,58	37,94
127_C			119291,45	448424,90	7,50	38,91	34,80	30,10	39,49
128_A			119293,62	448444,57	1,50	27,41	23,30	18,85	28,09
128_B			119293,62	448444,57	4,50	29,01	24,91	20,46	29,69
128_C			119293,62	448444,57	7,50	32,34	28,29	23,79	33,03
129_A			119294,98	448429,29	1,50	34,21	30,08	25,59	34,86
129_B			119294,98	448429,29	4,50	36,37	32,25	27,69	37,00
129_C			119294,98	448429,29	7,50	37,92	33,82	29,23	38,55
13_A			119295,59	448449,19	1,50	28,09	24,03	19,68	28,84
13_B			119295,59	448449,19	4,50	30,07	26,04	21,66	30,82
13_C			119295,59	448449,19	7,50	33,16	29,18	24,75	33,92
130_A			119297,90	448454,40	1,50	28,52	24,46	20,13	29,27
130_B			119297,90	448454,40	4,50	30,11	26,08	21,72	30,87
130_C			119297,90	448454,40	7,50	33,11	29,13	24,72	33,88
131_A			119298,65	448433,85	1,50	33,78	29,63	25,16	34,43
131_B			119298,65	448433,85	4,50	36,03	31,90	27,37	36,67
131_C			119298,65	448433,85	7,50	37,80	33,71	29,15	38,45
133_A			119301,01	448368,43	1,50	32,14	28,15	23,77	32,92
133_B			119301,01	448368,43	4,50	33,83	29,86	25,44	34,60
133_C			119301,01	448368,43	7,50	36,79	32,85	28,34	37,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	119301,11	448362,56	1,50	38,95	34,81	30,22	39,56		
134_B	119301,11	448362,56	4,50	41,60	37,48	32,83	42,19		
134_C	119301,11	448362,56	7,50	43,73	39,64	34,96	44,33		
135_A	119302,49	448438,62	1,50	33,07	28,92	24,44	33,71		
135_B	119302,49	448438,62	4,50	35,11	30,98	26,43	35,74		
135_C	119302,49	448438,62	7,50	37,10	33,01	28,44	37,74		
136_A	119304,63	448454,89	1,50	27,33	23,12	18,59	27,92		
136_B	119304,63	448454,89	4,50	28,30	24,10	19,56	28,89		
136_C	119304,63	448454,89	7,50	30,05	25,90	21,34	30,66		
137_A	119305,43	448444,92	1,50	32,46	28,28	23,78	33,08		
137_B	119305,43	448444,92	4,50	34,85	30,70	26,11	35,45		
137_C	119305,43	448444,92	7,50	36,98	32,89	28,31	37,62		
138_A	119306,07	448371,39	1,50	37,55	33,46	28,81	38,16		
138_B	119306,07	448371,39	4,50	37,70	33,62	28,98	38,32		
138_C	119306,07	448371,39	7,50	38,56	34,51	29,90	39,21		
139_A	119307,16	448361,40	1,50	38,87	34,73	30,11	39,46		
139_B	119307,16	448361,40	4,50	41,68	37,55	32,86	42,25		
139_C	119307,16	448361,40	7,50	43,65	39,54	34,80	44,22		
14_A	119307,62	448449,83	1,50	32,02	27,83	23,32	32,63		
14_B	119307,62	448449,83	4,50	34,11	29,94	25,36	34,70		
14_C	119307,62	448449,83	7,50	35,61	31,49	26,90	36,23		
140_A	119308,95	448388,54	1,50	32,18	28,23	23,79	32,95		
140_B	119308,95	448388,54	4,50	33,28	29,33	24,87	34,05		
140_C	119308,95	448388,54	7,50	35,19	31,26	26,75	35,95		
141_A	119311,48	448383,01	1,50	35,67	31,65	27,19	36,40		
141_B	119311,48	448383,01	4,50	37,43	33,38	28,90	38,13		
141_C	119311,48	448383,01	7,50	40,40	36,34	31,76	41,06		
142_A	119311,94	448370,32	1,50	37,57	33,44	28,71	38,13		
142_B	119311,94	448370,32	4,50	37,62	33,49	28,80	38,19		
142_C	119311,94	448370,32	7,50	38,11	34,01	29,35	38,71		
143_A	119312,00	448358,80	1,50	40,91	36,79	32,10	41,49		
143_B	119312,00	448358,80	4,50	43,17	39,06	34,34	43,74		
143_C	119312,00	448358,80	7,50	45,04	40,94	36,18	45,60		
144_A	119313,76	448391,99	1,50	24,21	20,09	15,69	24,90		
144_B	119313,76	448391,99	4,50	25,95	21,84	17,45	26,65		
144_C	119313,76	448391,99	7,50	31,06	27,05	22,63	31,81		
145_A	119316,60	448367,83	1,50	37,17	33,01	28,27	37,71		
145_B	119316,60	448367,83	4,50	37,14	32,98	28,27	37,69		
145_C	119316,60	448367,83	7,50	37,11	32,97	28,28	37,68		
146_A	119316,75	448356,24	1,50	39,85	35,71	31,06	40,43		
146_B	119316,75	448356,24	4,50	42,76	38,64	33,92	43,33		
146_C	119316,75	448356,24	7,50	44,86	40,75	35,98	45,41		
147_A	119316,77	448382,18	1,50	33,27	29,08	24,65	33,91		
147_B	119316,77	448382,18	4,50	36,23	32,05	27,60	36,87		
147_C	119316,77	448382,18	7,50	40,21	36,08	31,49	40,82		
148_A	119317,31	448396,58	1,50	29,40	25,37	20,96	30,14		
148_B	119317,31	448396,58	4,50	31,06	27,04	22,62	31,80		
148_C	119317,31	448396,58	7,50	33,77	29,79	25,33	34,52		
149_A	119320,86	448401,17	1,50	30,07	25,99	21,55	30,77		
149_B	119320,86	448401,17	4,50	31,74	27,67	23,22	32,44		
149_C	119320,86	448401,17	7,50	34,73	30,71	26,20	35,44		
15_A	119321,45	448353,71	1,50	39,88	35,74	31,10	40,47		
15_B	119321,45	448353,71	4,50	43,42	39,31	34,56	43,98		
15_C	119321,45	448353,71	7,50	45,17	41,08	36,30	45,73		
150_A	119321,47	448365,22	1,50	34,23	30,06	25,43	34,80		
150_B	119321,47	448365,22	4,50	34,32	30,15	25,54	34,90		
150_C	119321,47	448365,22	7,50	34,36	30,19	25,59	34,95		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai
Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A			119321,66	448386,02	1,50	33,83	29,63	25,21	34,47
151_B			119321,66	448386,02	4,50	36,27	32,09	27,61	36,90
151_C			119321,66	448386,02	7,50	39,54	35,40	30,83	40,15
152_A			119323,85	448405,04	1,50	30,96	26,86	22,37	31,63
152_B			119323,85	448405,04	4,50	32,69	28,61	24,10	33,36
152_C			119323,85	448405,04	7,50	35,91	31,88	27,33	36,59
153_A			119324,85	448390,08	1,50	34,09	29,87	25,43	34,71
153_B			119324,85	448390,08	4,50	36,21	32,01	27,52	36,82
153_C			119324,85	448390,08	7,50	39,03	34,88	30,29	39,63
154_A			119326,11	448362,73	1,50	32,11	27,95	23,42	32,73
154_B			119326,11	448362,73	4,50	32,70	28,53	24,01	33,32
154_C			119326,11	448362,73	7,50	33,14	28,98	24,42	33,75
155_A			119326,29	448351,11	1,50	40,55	36,47	31,82	41,17
155_B			119326,29	448351,11	4,50	43,21	39,13	34,42	43,80
155_C			119326,29	448351,11	7,50	45,17	41,11	36,38	45,77
156_A			119327,11	448409,25	1,50	32,73	28,63	24,07	33,37
156_B			119327,11	448409,25	4,50	33,97	29,88	25,34	34,62
156_C			119327,11	448409,25	7,50	37,26	33,23	28,66	37,94
157_A			119328,28	448394,45	1,50	33,79	29,54	25,07	34,38
157_B			119328,28	448394,45	4,50	35,68	31,46	26,94	36,27
157_C			119328,28	448394,45	7,50	38,03	33,84	29,23	38,60
158_A			119329,73	448414,65	1,50	32,12	27,98	23,38	32,72
158_B			119329,73	448414,65	4,50	33,14	29,01	24,43	33,76
158_C			119329,73	448414,65	7,50	35,89	31,82	27,21	36,53
159_A			119331,14	448348,49	1,50	40,73	36,67	32,00	41,35
159_B			119331,14	448348,49	4,50	42,56	38,50	33,84	43,18
159_C			119331,14	448348,49	7,50	44,77	40,73	36,05	45,40
16_A			119331,18	448360,02	1,50	30,26	26,13	21,72	30,94
16_B			119331,18	448360,02	4,50	31,32	27,19	22,75	31,99
16_C			119331,18	448360,02	7,50	32,06	27,94	23,44	32,71
160_A			119331,65	448398,73	1,50	33,81	29,57	25,09	34,40
160_B			119331,65	448398,73	4,50	35,57	31,35	26,82	36,15
160_C			119331,65	448398,73	7,50	37,67	33,48	28,88	38,24
161_A			119332,81	448418,54	1,50	30,17	26,03	21,56	30,82
161_B			119332,81	448418,54	4,50	31,76	27,64	23,15	32,42
161_C			119332,81	448418,54	7,50	34,95	30,90	26,34	35,62
162_A			119334,96	448402,94	1,50	34,04	29,81	25,35	34,65
162_B			119334,96	448402,94	4,50	35,76	31,56	27,04	36,36
162_C			119334,96	448402,94	7,50	37,91	33,75	29,18	38,51
163_A			119335,53	448344,87	1,50	41,07	37,04	32,36	41,70
163_B			119335,53	448344,87	4,50	42,87	38,84	34,16	43,50
163_C			119335,53	448344,87	7,50	45,09	41,06	36,37	45,72
164_A			119335,75	448422,25	1,50	31,88	27,74	23,16	32,49
164_B			119335,75	448422,25	4,50	32,72	28,60	24,06	33,36
164_C			119335,75	448422,25	7,50	34,90	30,84	26,29	35,57
165_A			119335,86	448357,51	1,50	30,65	26,51	22,11	31,33
165_B			119335,86	448357,51	4,50	31,62	27,49	23,05	32,29
165_C			119335,86	448357,51	7,50	32,51	28,41	23,92	33,18
166_A			119337,59	448408,07	1,50	33,85	29,63	25,15	34,45
166_B			119337,59	448408,07	4,50	35,53	31,32	26,78	36,12
166_C			119337,59	448408,07	7,50	37,92	33,77	29,16	38,51
167_A			119340,15	448353,99	1,50	29,88	25,71	21,31	30,54
167_B			119340,15	448353,99	4,50	31,07	26,91	22,48	31,73
167_C			119340,15	448353,99	7,50	31,60	27,47	22,99	32,25
168_A			119340,44	448342,26	1,50	40,87	36,86	32,17	41,51
168_B			119340,44	448342,26	4,50	42,29	38,26	33,62	42,94
168_C			119340,44	448342,26	7,50	44,07	40,04	35,38	44,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A			119340,87	448412,27	1,50	33,89	29,68	25,21	34,50
169_B			119340,87	448412,27	4,50	35,59	31,40	26,87	36,19
169_C			119340,87	448412,27	7,50	38,11	33,97	29,36	38,71
17_A			119341,55	448422,16	1,50	29,87	25,72	21,19	30,49
17_B			119341,55	448422,16	4,50	30,23	26,09	21,57	30,86
17_C			119341,55	448422,16	7,50	29,84	25,78	21,34	30,55
170_A			119344,36	448416,74	1,50	33,42	29,23	24,80	34,06
170_B			119344,36	448416,74	4,50	35,16	30,99	26,50	35,79
170_C			119344,36	448416,74	7,50	37,75	33,65	29,09	38,39
171_A			119345,02	448351,39	1,50	30,32	26,19	21,81	31,01
171_B			119345,02	448351,39	4,50	31,71	27,59	23,18	32,40
171_C			119345,02	448351,39	7,50	33,15	29,09	24,64	33,86
172_A			119345,03	448339,82	1,50	40,27	36,26	31,57	40,91
172_B			119345,03	448339,82	4,50	41,30	37,26	32,61	41,94
172_C			119345,03	448339,82	7,50	43,30	39,25	34,59	43,93
173_A			119349,75	448337,30	1,50	39,48	35,46	30,80	40,13
173_B			119349,75	448337,30	4,50	40,34	36,28	31,67	40,98
173_C			119349,75	448337,30	7,50	42,60	38,54	33,90	43,23
174_A			119349,86	448348,81	1,50	30,60	26,48	22,12	31,31
174_B			119349,86	448348,81	4,50	32,45	28,35	23,94	33,15
174_C			119349,86	448348,81	7,50	34,08	30,03	25,58	34,79
175_A			119352,30	448413,85	1,50	34,41	30,23	25,79	35,05
175_B			119352,30	448413,85	4,50	36,26	32,10	27,62	36,90
175_C			119352,30	448413,85	7,50	39,17	35,06	30,49	39,80
176_A			119353,32	448420,11	1,50	29,92	25,77	21,35	30,59
176_B			119353,32	448420,11	4,50	32,03	27,90	23,45	32,70
176_C			119353,32	448420,11	7,50	34,65	30,55	26,02	35,30
177_A			119354,60	448346,28	1,50	30,23	26,08	21,67	30,90
177_B			119354,60	448346,28	4,50	32,10	27,95	23,52	32,76
177_C			119354,60	448346,28	7,50	33,80	29,71	25,23	34,48
178_A			119354,61	448334,72	1,50	39,24	35,22	30,56	39,89
178_B			119354,61	448334,72	4,50	40,09	36,04	31,42	40,74
178_C			119354,61	448334,72	7,50	42,29	38,22	33,58	42,92
179_A			119356,39	448411,22	1,50	34,51	30,34	25,89	35,15
179_B			119356,39	448411,22	4,50	36,39	32,24	27,74	37,03
179_C			119356,39	448411,22	7,50	39,21	35,10	30,50	39,83
18_A			119357,71	448284,58	1,50	42,57	38,42	33,70	43,12
18_B			119357,71	448284,58	4,50	44,22	40,08	35,38	44,78
18_C			119357,71	448284,58	7,50	47,31	43,21	38,49	47,89
180_A			119358,84	448423,48	1,50	33,31	29,16	24,55	33,90
180_B			119358,84	448423,48	4,50	33,29	29,14	24,54	33,89
180_C			119358,84	448423,48	7,50	30,68	26,59	22,14	31,37
181_A			119359,04	448280,75	1,50	43,68	39,50	34,76	44,21
181_B			119359,04	448280,75	4,50	49,61	45,46	40,61	50,11
181_C			119359,04	448280,75	7,50	51,78	47,63	42,83	52,30
182_A			119359,14	448343,85	1,50	31,23	27,06	22,64	31,89
182_B			119359,14	448343,85	4,50	33,34	29,18	24,72	33,99
182_C			119359,14	448343,85	7,50	36,06	31,93	27,35	36,68
183_A			119359,53	448332,10	1,50	39,83	35,81	31,24	40,51
183_B			119359,53	448332,10	4,50	40,71	36,67	32,10	41,38
183_C			119359,53	448332,10	7,50	42,63	38,56	33,95	43,27
184_A			119360,18	448289,34	1,50	40,85	36,72	32,02	41,42
184_B			119360,18	448289,34	4,50	43,46	39,34	34,68	44,05
184_C			119360,18	448289,34	7,50	46,81	42,75	38,04	47,41
185_A			119360,59	448408,51	1,50	34,33	30,15	25,71	34,97
185_B			119360,59	448408,51	4,50	36,17	32,01	27,52	36,80
185_C			119360,59	448408,51	7,50	39,01	34,90	30,32	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A			119362,89	448420,86	1,50	33,28	29,13	24,56	33,89
186_B			119362,89	448420,86	4,50	33,04	28,88	24,30	33,64
186_C			119362,89	448420,86	7,50	30,23	26,12	21,66	30,90
187_A			119362,91	448281,81	1,50	48,05	43,89	39,02	48,54
187_B			119362,91	448281,81	4,50	49,32	45,16	40,32	49,82
187_C			119362,91	448281,81	7,50	50,59	46,43	41,60	51,09
188_A			119364,10	448329,66	1,50	41,83	37,83	33,24	42,52
188_B			119364,10	448329,66	4,50	42,26	38,23	33,66	42,94
188_C			119364,10	448329,66	7,50	43,60	39,53	34,92	44,24
189_A			119364,12	448341,20	1,50	30,26	26,05	21,64	30,90
189_B			119364,12	448341,20	4,50	32,94	28,74	24,29	33,57
189_C			119364,12	448341,20	7,50	36,23	32,07	27,49	36,83
19_A			119364,15	448290,40	1,50	37,62	33,51	28,89	38,23
19_B			119364,15	448290,40	4,50	38,09	34,00	29,42	38,73
19_C			119364,15	448290,40	7,50	39,64	35,56	30,99	40,29
190_A			119364,89	448405,75	1,50	34,39	30,23	25,80	35,05
190_B			119364,89	448405,75	4,50	36,15	32,01	27,53	36,80
190_C			119364,89	448405,75	7,50	38,77	34,66	30,10	39,40
191_A			119365,55	448286,70	1,50	42,53	38,37	33,61	43,06
191_B			119365,55	448286,70	4,50	44,87	40,71	35,96	45,40
191_C			119365,55	448286,70	7,50	47,51	43,37	38,62	48,05
192_A			119366,85	448418,29	1,50	33,14	29,01	24,50	33,78
192_B			119366,85	448418,29	4,50	33,00	28,87	24,34	33,64
192_C			119366,85	448418,29	7,50	32,37	28,28	23,78	33,04
193_A			119368,30	448278,34	1,50	39,34	35,16	30,54	39,91
193_B			119368,30	448278,34	4,50	44,71	40,55	35,78	45,24
193_C			119368,30	448278,34	7,50	48,37	44,25	39,46	48,91
194_A			119368,84	448360,11	1,50	30,30	26,23	21,88	31,04
194_B			119368,84	448360,11	4,50	32,93	28,86	24,47	33,65
194_C			119368,84	448360,11	7,50	36,56	32,52	28,03	37,26
195_A			119368,85	448338,67	1,50	29,33	25,15	20,75	29,99
195_B			119368,85	448338,67	4,50	31,93	27,76	23,34	32,59
195_C			119368,85	448338,67	7,50	34,43	30,29	25,79	35,07
196_A			119369,10	448403,04	1,50	34,23	30,06	25,63	34,88
196_B			119369,10	448403,04	4,50	36,07	31,92	27,45	36,72
196_C			119369,10	448403,04	7,50	38,86	34,75	30,18	39,49
197_A			119369,25	448326,92	1,50	43,09	38,94	34,12	43,60
197_B			119369,25	448326,92	4,50	43,42	39,27	34,50	43,95
197_C			119369,25	448326,92	7,50	44,93	40,79	36,03	45,47
198_A			119369,73	448274,49	1,50	51,04	46,87	42,02	51,53
198_B			119369,73	448274,49	4,50	51,97	47,81	42,99	52,48
198_C			119369,73	448274,49	7,50	53,28	49,13	44,31	53,79
199_A			119370,81	448283,07	1,50	45,74	41,59	36,75	46,24
199_B			119370,81	448283,07	4,50	47,17	43,02	38,22	47,69
199_C			119370,81	448283,07	7,50	49,03	44,89	40,10	49,56
2_A			119371,29	448415,42	1,50	32,71	28,57	24,02	33,33
2_B			119371,29	448415,42	4,50	32,91	28,78	24,24	33,54
2_C			119371,29	448415,42	7,50	33,41	29,32	24,78	34,06
20_A			119371,45	448349,89	1,50	30,47	26,27	21,83	31,10
20_B			119371,45	448349,89	4,50	33,97	29,77	25,33	34,60
20_C			119371,45	448349,89	7,50	39,07	34,92	30,33	39,67
200_A			119373,17	448400,41	1,50	34,17	30,01	25,58	34,83
200_B			119373,17	448400,41	4,50	36,05	31,91	27,43	36,70
200_C			119373,17	448400,41	7,50	38,98	34,87	30,29	39,61
201_A			119373,20	448322,48	1,50	44,39	40,24	35,40	44,89
201_B			119373,20	448322,48	4,50	44,86	40,69	35,90	45,37
201_C			119373,20	448322,48	7,50	46,21	42,05	37,27	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_A		119373,34	448275,14	1,50	50,69	46,53	41,68	51,19
202_B		119373,34	448275,14	4,50	52,15	47,99	43,16	52,65
202_C		119373,34	448275,14	7,50	52,83	48,67	43,84	53,33
203_A		119373,80	448336,03	1,50	30,84	26,73	22,36	31,55
203_B		119373,80	448336,03	4,50	33,39	29,29	24,88	34,09
203_C		119373,80	448336,03	7,50	36,30	32,25	27,75	36,99
204_A		119374,82	448283,79	1,50	40,28	36,24	31,63	40,93
204_B		119374,82	448283,79	4,50	40,61	36,57	31,98	41,27
204_C		119374,82	448283,79	7,50	41,48	37,42	32,83	42,13
205_A		119375,35	448412,79	1,50	30,19	26,05	21,66	30,87
205_B		119375,35	448412,79	4,50	31,37	27,26	22,85	32,06
205_C		119375,35	448412,79	7,50	33,44	29,44	25,00	34,19
206_A		119376,10	448280,31	1,50	49,68	45,52	40,68	50,18
206_B		119376,10	448280,31	4,50	51,11	46,95	42,13	51,62
206_C		119376,10	448280,31	7,50	51,94	47,78	42,96	52,45
207_A		119377,44	448397,66	1,50	34,14	29,98	25,54	34,79
207_B		119377,44	448397,66	4,50	36,02	31,88	27,40	36,67
207_C		119377,44	448397,66	7,50	39,04	34,93	30,35	39,67
208_A		119377,58	448365,50	1,50	29,62	25,50	21,13	30,32
208_B		119377,58	448365,50	4,50	31,35	27,25	22,85	32,05
208_C		119377,58	448365,50	7,50	32,57	28,50	24,05	33,27
209_A		119377,75	448330,57	1,50	30,25	26,17	21,79	30,97
209_B		119377,75	448330,57	4,50	32,40	28,34	23,94	33,13
209_C		119377,75	448330,57	7,50	34,94	30,92	26,45	35,66
21_A		119378,31	448325,07	1,50	44,93	40,76	35,92	45,42
21_B		119378,31	448325,07	4,50	45,11	40,95	36,13	45,62
21_C		119378,31	448325,07	7,50	45,89	41,73	36,92	46,40
210_A		119379,59	448355,50	1,50	42,57	38,40	33,56	43,06
210_B		119379,59	448355,50	4,50	41,93	37,76	32,94	42,43
210_C		119379,59	448355,50	7,50	42,51	38,33	33,52	43,01
211_A		119379,63	448410,02	1,50	30,12	25,96	21,55	30,79
211_B		119379,63	448410,02	4,50	31,14	26,99	22,56	31,80
211_C		119379,63	448410,02	7,50	32,61	28,57	24,11	33,32
212_A		119381,61	448394,98	1,50	40,25	36,09	31,30	40,77
212_B		119381,61	448394,98	4,50	40,36	36,20	31,47	40,90
212_C		119381,61	448394,98	7,50	41,38	37,25	32,55	41,95
213_A		119383,91	448407,25	1,50	29,69	25,52	21,11	30,35
213_B		119383,91	448407,25	4,50	30,41	26,25	21,79	31,06
213_C		119383,91	448407,25	7,50	29,68	25,55	21,06	30,33
214_A		119385,86	448392,24	1,50	41,89	37,73	32,94	42,41
214_B		119385,86	448392,24	4,50	41,74	37,58	32,83	42,27
214_C		119385,86	448392,24	7,50	42,52	38,38	33,65	43,07
215_A		119388,02	448404,59	1,50	34,51	30,35	25,71	35,09
215_B		119388,02	448404,59	4,50	34,63	30,46	25,86	35,22
215_C		119388,02	448404,59	7,50	29,56	25,42	20,96	30,22
216_A		119391,04	448395,97	1,50	41,81	37,65	32,86	42,33
216_B		119391,04	448395,97	4,50	41,51	37,34	32,59	42,04
216_C		119391,04	448395,97	7,50	41,57	37,42	32,68	42,11
217_A		119392,06	448401,98	1,50	36,01	31,85	27,18	36,57
217_B		119392,06	448401,98	4,50	36,07	31,93	27,29	36,66
217_C		119392,06	448401,98	7,50	31,27	27,20	22,74	31,97
218_A		119396,16	448353,13	1,50	33,24	29,09	24,53	33,85
218_B		119396,16	448353,13	4,50	35,07	30,94	26,38	35,69
218_C		119396,16	448353,13	7,50	37,60	33,49	28,90	38,22
219_A		119397,84	448357,96	1,50	30,86	26,69	22,29	31,52
219_B		119397,84	448357,96	4,50	33,08	28,94	24,50	33,74
219_C		119397,84	448357,96	7,50	36,04	31,93	27,42	36,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A		119399,53	448362,83	1,50	31,94	27,75	23,32	32,58
22_B		119399,53	448362,83	4,50	33,88	29,73	25,27	34,53
22_C		119399,53	448362,83	7,50	36,80	32,70	28,16	37,45
220_A		119400,30	448348,86	1,50	42,04	37,87	33,15	42,58
220_B		119400,30	448348,86	4,50	42,53	38,37	33,66	43,08
220_C		119400,30	448348,86	7,50	43,84	39,69	35,00	44,40
221_A		119401,18	448367,59	1,50	39,05	34,90	30,07	39,56
221_B		119401,18	448367,59	4,50	39,07	34,92	30,14	39,60
221_C		119401,18	448367,59	7,50	40,17	36,03	31,30	40,72
222_A		119402,78	448372,20	1,50	39,46	35,30	30,47	39,96
222_B		119402,78	448372,20	4,50	39,40	35,24	30,47	39,93
222_C		119402,78	448372,20	7,50	40,21	36,07	31,36	40,77
223_A		119404,39	448376,83	1,50	39,75	35,58	30,77	40,26
223_B		119404,39	448376,83	4,50	39,70	35,54	30,77	40,23
223_C		119404,39	448376,83	7,50	40,53	36,40	31,68	41,09
224_A		119405,75	448350,15	1,50	40,66	36,51	31,82	41,22
224_B		119405,75	448350,15	4,50	41,34	37,19	32,51	41,91
224_C		119405,75	448350,15	7,50	42,39	38,26	33,58	42,97
225_A		119406,03	448381,56	1,50	36,61	32,45	27,79	37,18
225_B		119406,03	448381,56	4,50	37,03	32,87	28,26	37,62
225_C		119406,03	448381,56	7,50	38,67	34,56	29,95	39,29
226_A		119407,38	448354,88	1,50	41,07	36,91	32,22	41,63
226_B		119407,38	448354,88	4,50	41,09	36,93	32,27	41,66
226_C		119407,38	448354,88	7,50	42,15	38,01	33,34	42,73
227_A		119407,57	448386,01	1,50	34,23	30,08	25,53	34,85
227_B		119407,57	448386,01	4,50	35,41	31,27	26,75	36,04
227_C		119407,57	448386,01	7,50	37,57	33,48	28,91	38,21
228_A		119408,99	448359,58	1,50	40,73	36,57	31,89	41,29
228_B		119408,99	448359,58	4,50	40,44	36,29	31,63	41,01
228_C		119408,99	448359,58	7,50	41,68	37,55	32,89	42,26
229_A		119410,57	448364,17	1,50	40,55	36,38	31,70	41,10
229_B		119410,57	448364,17	4,50	40,27	36,11	31,46	40,84
229_C		119410,57	448364,17	7,50	41,66	37,53	32,89	42,25
23_A		119412,17	448368,84	1,50	40,27	36,11	31,43	40,83
23_B		119412,17	448368,84	4,50	39,84	35,69	31,03	40,41
23_C		119412,17	448368,84	7,50	40,63	36,48	31,82	41,20
24_A		119413,20	448386,97	1,50	29,95	25,82	21,47	30,66
24_B		119413,20	448386,97	4,50	31,31	27,21	22,83	32,02
24_C		119413,20	448386,97	7,50	30,85	26,78	22,32	31,55
25_A		119413,82	448373,64	1,50	39,96	35,80	31,11	40,52
25_B		119413,82	448373,64	4,50	39,47	35,30	30,63	40,03
25_C		119413,82	448373,64	7,50	40,07	35,90	31,23	40,63
26_A		119415,33	448303,39	1,50	39,12	34,96	30,26	39,67
26_B		119415,33	448303,39	4,50	41,13	36,96	32,26	41,68
26_C		119415,33	448303,39	7,50	43,42	39,28	34,57	43,98
26_D		119415,33	448303,39	10,50	46,10	42,00	37,25	46,67
27_A		119415,45	448378,40	1,50	40,28	36,11	31,40	40,82
27_B		119415,45	448378,40	4,50	39,67	35,50	30,80	40,22
27_C		119415,45	448378,40	7,50	40,03	35,85	31,15	40,57
28_A		119416,19	448306,54	1,50	39,64	35,47	30,78	40,19
28_B		119416,19	448306,54	4,50	41,75	37,60	32,88	42,30
28_C		119416,19	448306,54	7,50	43,73	39,62	34,90	44,30
28_D		119416,19	448306,54	10,50	45,31	41,23	36,48	45,89
29_A		119416,98	448382,86	1,50	40,43	36,25	31,54	40,97
29_B		119416,98	448382,86	4,50	39,76	35,58	30,87	40,30
29_C		119416,98	448382,86	7,50	40,04	35,85	31,14	40,57
3_A		119418,96	448326,96	1,50	38,27	34,11	29,43	38,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B			119418,96	448326,96	4,50	39,16	35,00	30,33	39,72
3_C			119418,96	448326,96	7,50	40,80	36,67	32,01	41,38
30_A			119418,97	448299,28	1,50	36,75	32,55	27,93	37,31
30_B			119418,97	448299,28	4,50	38,71	34,52	29,90	39,28
30_C			119418,97	448299,28	7,50	41,16	36,98	32,33	41,72
30_D			119418,97	448299,28	10,50	45,76	41,64	36,88	46,31
31_A			119420,03	448324,10	1,50	38,28	34,11	29,44	38,84
31_B			119420,03	448324,10	4,50	39,54	35,38	30,71	40,10
31_C			119420,03	448324,10	7,50	41,45	37,31	32,63	42,02
32_A			119420,09	448331,67	1,50	38,71	34,55	29,86	39,27
32_B			119420,09	448331,67	4,50	39,56	35,39	30,72	40,12
32_C			119420,09	448331,67	7,50	41,14	36,99	32,33	41,71
33_A			119420,60	448310,41	1,50	39,97	35,82	31,13	40,53
33_B			119420,60	448310,41	4,50	42,09	37,94	33,20	42,63
33_C			119420,60	448310,41	7,50	43,85	39,74	35,02	44,42
33_D			119420,60	448310,41	10,50	44,58	40,51	35,77	45,17
34_A			119421,21	448336,38	1,50	37,94	33,76	29,09	38,49
34_B			119421,21	448336,38	4,50	38,87	34,70	30,05	39,44
34_C			119421,21	448336,38	7,50	40,63	36,48	31,83	41,21
35_A			119421,68	448340,82	1,50	41,07	36,91	32,10	41,58
35_B			119421,68	448340,82	4,50	41,34	37,17	32,40	41,86
35_C			119421,68	448340,82	7,50	42,36	38,21	33,46	42,90
35_D			119421,68	448340,82	10,50	42,58	38,48	33,78	43,17
36_A			119422,70	448299,29	1,50	41,98	37,82	32,92	42,46
36_B			119422,70	448299,29	4,50	42,83	38,66	33,80	43,32
36_C			119422,70	448299,29	7,50	44,12	39,96	35,11	44,62
36_D			119422,70	448299,29	10,50	45,67	41,51	36,67	46,17
37_A			119422,91	448346,10	1,50	42,19	38,02	33,22	42,70
37_B			119422,91	448346,10	4,50	42,15	37,98	33,20	42,67
37_C			119422,91	448346,10	7,50	43,00	38,85	34,11	43,54
37_D			119422,91	448346,10	10,50	43,47	39,36	34,66	44,05
38_A			119424,28	448352,06	1,50	39,41	35,24	30,53	39,95
38_B			119424,28	448352,06	4,50	39,12	34,96	30,28	39,68
38_C			119424,28	448352,06	7,50	40,80	36,68	32,03	41,39
38_D			119424,28	448352,06	10,50	42,38	38,29	33,63	42,99
39_A			119424,58	448313,88	1,50	38,44	34,29	29,65	39,02
39_B			119424,58	448313,88	4,50	40,48	36,35	31,67	41,06
39_C			119424,58	448313,88	7,50	42,78	38,69	34,03	43,39
4_D			119424,76	448309,43	10,50	39,41	35,31	30,58	39,98
40_A			119424,96	448322,87	1,50	35,29	31,16	26,67	35,94
40_B			119424,96	448322,87	4,50	37,07	32,96	28,45	37,72
40_C			119424,96	448322,87	7,50	40,69	36,63	32,06	41,35
41_A			119425,37	448356,76	1,50	39,67	35,50	30,76	40,20
41_B			119425,37	448356,76	4,50	39,27	35,10	30,39	39,81
41_C			119425,37	448356,76	7,50	40,44	36,28	31,59	41,00
41_D			119425,37	448356,76	10,50	42,34	38,23	33,54	42,92
42_D			119426,34	448337,58	10,50	42,89	38,84	34,15	43,51
43_A			119426,78	448302,84	1,50	42,29	38,13	33,25	42,77
43_B			119426,78	448302,84	4,50	43,33	39,17	34,32	43,83
43_C			119426,78	448302,84	7,50	44,51	40,34	35,52	45,01
43_D			119426,78	448302,84	10,50	46,00	41,84	37,02	46,51
44_A			119427,59	448324,77	1,50	28,45	24,23	19,70	29,03
44_B			119427,59	448324,77	4,50	30,44	26,21	21,70	31,03
44_C			119427,59	448324,77	7,50	34,31	30,11	25,52	34,88
45_A			119428,21	448360,82	1,50	33,00	28,82	24,19	33,57
45_B			119428,21	448360,82	4,50	33,48	29,31	24,73	34,07
45_C			119428,21	448360,82	7,50	35,71	31,57	26,98	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A			119428,68	448317,45	1,50	37,67	33,53	28,93	38,27
46_B			119428,68	448317,45	4,50	39,09	34,96	30,36	39,70
46_C			119428,68	448317,45	7,50	41,59	37,50	32,89	42,22
47_A			119429,35	448329,59	1,50	28,54	24,32	19,80	29,13
47_B			119429,35	448329,59	4,50	30,50	26,27	21,74	31,08
47_C			119429,35	448329,59	7,50	33,85	29,64	25,02	34,40
48_A			119430,35	448334,26	1,50	28,36	24,14	19,59	28,94
48_B			119430,35	448334,26	4,50	30,47	26,25	21,69	31,04
48_C			119430,35	448334,26	7,50	34,04	29,84	25,16	34,58
49_D			119430,50	448357,84	10,50	35,13	31,18	26,69	35,88
5_A			119430,72	448362,89	1,50	28,96	24,83	20,46	29,66
5_B			119430,72	448362,89	4,50	30,80	26,68	22,29	31,50
5_C			119430,72	448362,89	7,50	33,19	29,10	24,65	33,88
50_A			119430,89	448306,42	1,50	41,95	37,79	32,93	42,44
50_B			119430,89	448306,42	4,50	43,11	38,95	34,13	43,62
50_C			119430,89	448306,42	7,50	44,32	40,15	35,35	44,83
51_A			119432,18	448336,24	1,50	30,25	26,10	21,58	30,88
51_B			119432,18	448336,24	4,50	32,35	28,19	23,70	32,98
51_C			119432,18	448336,24	7,50	37,01	32,87	28,33	37,64
51_D			119432,18	448336,24	10,50	41,85	37,77	33,10	42,46
52_A			119432,74	448320,97	1,50	36,90	32,75	28,11	37,48
52_B			119432,74	448320,97	4,50	38,07	33,94	29,31	38,67
52_C			119432,74	448320,97	7,50	40,50	36,40	31,77	41,11
53_A			119432,86	448284,05	1,50	47,00	42,84	38,03	47,51
53_B			119432,86	448284,05	4,50	48,28	44,11	39,32	48,79
53_C			119432,86	448284,05	7,50	49,50	45,33	40,55	50,02
54_A			119433,63	448287,43	1,50	41,52	37,36	32,59	42,05
54_B			119433,63	448287,43	4,50	42,83	38,66	33,92	43,36
54_C			119433,63	448287,43	7,50	44,15	39,98	35,25	44,69
55_A			119434,37	448362,03	1,50	29,29	25,19	20,85	30,02
55_B			119434,37	448362,03	4,50	31,16	27,07	22,71	31,89
55_C			119434,37	448362,03	7,50	33,76	29,71	25,28	34,48
56_A			119434,92	448309,95	1,50	41,06	36,90	32,06	41,56
56_B			119434,92	448309,95	4,50	42,21	38,04	33,25	42,72
56_C			119434,92	448309,95	7,50	43,47	39,31	34,53	43,99
57_A			119434,94	448281,65	1,50	47,05	42,89	38,06	47,55
57_B			119434,94	448281,65	4,50	48,20	44,03	39,22	48,71
57_C			119434,94	448281,65	7,50	49,33	45,17	40,37	49,84
58_A			119435,68	448359,07	1,50	29,94	25,83	21,45	30,65
58_B			119435,68	448359,07	4,50	31,50	27,41	23,04	32,22
58_C			119435,68	448359,07	7,50	34,01	29,97	25,56	34,74
59_A			119436,41	448356,46	1,50	28,63	24,53	20,20	29,36
59_B			119436,41	448356,46	4,50	30,40	26,33	21,98	31,14
59_C			119436,41	448356,46	7,50	33,44	29,42	25,02	34,19
59_D			119436,41	448356,46	10,50	35,26	31,32	26,83	36,02
6_A			119436,45	448324,19	1,50	36,78	32,63	27,98	37,36
6_B			119436,45	448324,19	4,50	37,72	33,58	28,96	38,31
6_C			119436,45	448324,19	7,50	40,12	36,02	31,39	40,73
60_A			119437,68	448290,97	1,50	40,93	36,77	32,01	41,46
60_B			119437,68	448290,97	4,50	42,29	38,12	33,39	42,83
60_C			119437,68	448290,97	7,50	43,77	39,60	34,88	44,31
61_A			119438,30	448281,94	1,50	40,85	36,68	31,89	41,36
61_B			119438,30	448281,94	4,50	42,14	37,96	33,19	42,65
61_C			119438,30	448281,94	7,50	43,94	39,76	34,98	44,45
62_A			119438,96	448313,49	1,50	41,11	36,96	32,14	41,62
62_B			119438,96	448313,49	4,50	42,21	38,04	33,27	42,73
62_C			119438,96	448313,49	7,50	43,44	39,28	34,52	43,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A			119439,01	448334,67	1,50	31,92	27,77	23,34	32,58
63_B			119439,01	448334,67	4,50	34,26	30,13	25,68	34,93
63_C			119439,01	448334,67	7,50	38,68	34,58	30,04	39,33
63_D			119439,01	448334,67	10,50	42,16	38,05	33,30	42,72
64_A			119440,76	448323,92	1,50	34,97	30,80	26,05	35,50
64_B			119440,76	448323,92	4,50	35,66	31,47	26,78	36,20
64_C			119440,76	448323,92	7,50	37,53	33,35	28,68	38,08
65_A			119441,58	448336,33	1,50	27,71	23,57	19,17	28,39
65_B			119441,58	448336,33	4,50	29,83	25,69	21,27	30,50
65_C			119441,58	448336,33	7,50	33,00	28,86	24,34	33,63
65_D			119441,58	448336,33	10,50	36,17	32,05	27,25	36,71
66_A			119441,75	448294,52	1,50	40,40	36,23	31,48	40,93
66_B			119441,75	448294,52	4,50	41,78	37,60	32,88	42,31
66_C			119441,75	448294,52	7,50	43,15	38,99	34,28	43,70
67_A			119442,35	448285,46	1,50	39,70	35,53	30,74	40,21
67_B			119442,35	448285,46	4,50	41,08	36,91	32,14	41,60
67_C			119442,35	448285,46	7,50	42,83	38,66	33,88	43,35
68_A			119442,77	448341,31	1,50	28,49	24,34	19,96	29,17
68_B			119442,77	448341,31	4,50	30,52	26,38	21,98	31,20
68_C			119442,77	448341,31	7,50	33,59	29,48	24,99	34,25
68_D			119442,77	448341,31	10,50	36,24	32,11	27,29	36,76
69_A			119443,03	448317,04	1,50	40,54	36,38	31,58	41,05
69_B			119443,03	448317,04	4,50	41,54	37,37	32,62	42,07
69_C			119443,03	448317,04	7,50	42,81	38,64	33,91	43,35
7_A			119443,21	448321,11	1,50	36,49	32,33	27,57	37,02
7_B			119443,21	448321,11	4,50	37,28	33,11	28,42	37,83
7_C			119443,21	448321,11	7,50	39,16	35,00	30,33	39,72
70_A			119443,61	448354,79	1,50	27,86	23,72	19,38	28,56
70_B			119443,61	448354,79	4,50	29,78	25,68	21,31	30,50
70_C			119443,61	448354,79	7,50	32,78	28,71	24,27	33,48
70_D			119443,61	448354,79	10,50	32,25	28,30	23,84	33,02
71_A			119444,14	448347,09	1,50	29,92	25,79	21,42	30,62
71_B			119444,14	448347,09	4,50	31,07	26,93	22,53	31,75
71_C			119444,14	448347,09	7,50	33,33	29,20	24,70	33,98
71_D			119444,14	448347,09	10,50	35,38	31,24	26,42	35,90
72_A			119445,35	448352,19	1,50	30,58	26,43	22,06	31,27
72_B			119445,35	448352,19	4,50	31,66	27,51	23,09	32,33
72_C			119445,35	448352,19	7,50	34,09	29,97	25,47	34,74
72_D			119445,35	448352,19	10,50	36,47	32,38	27,65	37,05
73_A			119445,86	448298,12	1,50	41,47	37,31	32,48	41,97
73_B			119445,86	448298,12	4,50	42,26	38,09	33,32	42,78
73_C			119445,86	448298,12	7,50	43,52	39,36	34,60	44,05
74_A			119446,42	448289,01	1,50	39,79	35,62	30,81	40,30
74_B			119446,42	448289,01	4,50	41,89	37,72	32,89	42,39
74_C			119446,42	448289,01	7,50	43,38	39,22	34,40	43,89
75_A			119447,69	448329,82	1,50	30,07	25,88	21,41	30,69
75_B			119447,69	448329,82	4,50	32,49	28,31	23,85	33,12
75_C			119447,69	448329,82	7,50	36,95	32,81	28,25	37,57
76_A			119448,00	448334,24	1,50	33,94	29,78	25,07	34,49
76_B			119448,00	448334,24	4,50	34,15	29,98	25,34	34,72
76_C			119448,00	448334,24	7,50	36,37	32,22	27,59	36,95
77_A			119449,95	448301,70	1,50	41,36	37,21	32,36	41,86
77_B			119449,95	448301,70	4,50	42,03	37,87	33,08	42,55
77_C			119449,95	448301,70	7,50	43,24	39,08	34,32	43,77
78_A			119450,49	448292,57	1,50	38,15	33,98	29,17	38,66
78_B			119450,49	448292,57	4,50	40,37	36,20	31,36	40,86
78_C			119450,49	448292,57	7,50	42,10	37,92	33,11	42,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai

Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_A			119451,11	448325,91	1,50	38,58	34,43	29,64	39,10
79_B			119451,11	448325,91	4,50	39,80	35,64	30,90	40,34
79_C			119451,11	448325,91	7,50	41,39	37,23	32,53	41,94
8_A			119453,27	448338,88	1,50	32,10	27,93	23,23	32,65
8_B			119453,27	448338,88	4,50	32,26	28,07	23,43	32,82
8_C			119453,27	448338,88	7,50	34,11	29,93	25,29	34,67
80_A			119454,00	448305,23	1,50	40,62	36,47	31,62	41,12
80_B			119454,00	448305,23	4,50	41,30	37,13	32,35	41,82
80_C			119454,00	448305,23	7,50	42,47	38,30	33,53	42,99
81_A			119454,24	448278,13	1,50	45,33	41,16	36,28	45,81
81_B			119454,24	448278,13	4,50	46,28	42,12	37,26	46,77
81_C			119454,24	448278,13	7,50	47,21	43,04	38,20	47,70
82_A			119454,33	448322,23	1,50	39,90	35,75	30,96	40,42
82_B			119454,33	448322,23	4,50	41,10	36,94	32,21	41,64
82_C			119454,33	448322,23	7,50	42,61	38,45	33,74	43,16
83_A			119454,56	448296,11	1,50	38,88	34,71	29,86	39,37
83_B			119454,56	448296,11	4,50	40,71	36,54	31,69	41,20
83_C			119454,56	448296,11	7,50	42,18	38,01	33,18	42,68
84_A			119455,13	448284,05	1,50	41,99	37,82	33,03	42,50
84_B			119455,13	448284,05	4,50	42,98	38,80	34,03	43,49
84_C			119455,13	448284,05	7,50	44,36	40,19	35,43	44,88
85_A			119457,50	448305,40	1,50	33,74	29,57	24,75	34,24
85_B			119457,50	448305,40	4,50	34,74	30,56	25,79	35,25
85_C			119457,50	448305,40	7,50	36,93	32,75	28,00	37,45
86_A			119457,71	448338,45	1,50	27,98	23,82	19,47	28,67
86_B			119457,71	448338,45	4,50	29,60	25,45	21,07	30,28
86_C			119457,71	448338,45	7,50	31,58	27,48	23,04	32,27
87_A			119457,76	448318,29	1,50	39,59	35,43	30,64	40,11
87_B			119457,76	448318,29	4,50	40,84	36,67	31,93	41,37
87_C			119457,76	448318,29	7,50	42,28	38,11	33,40	42,82
88_A			119458,62	448299,65	1,50	39,32	35,16	30,30	39,81
88_B			119458,62	448299,65	4,50	40,84	36,68	31,83	41,34
88_C			119458,62	448299,65	7,50	42,35	38,19	33,36	42,85
89_A			119459,66	448302,91	1,50	28,89	24,67	20,18	29,49
89_B			119459,66	448302,91	4,50	30,76	26,55	22,04	31,36
89_C			119459,66	448302,91	7,50	33,83	29,64	25,04	34,40
9_A			119460,25	448277,52	1,50	43,00	38,84	33,97	43,49
9_B			119460,25	448277,52	4,50	44,44	40,28	35,43	44,94
9_C			119460,25	448277,52	7,50	45,78	41,62	36,78	46,28
90_A			119460,56	448283,66	1,50	38,52	34,35	29,53	39,02
90_B			119460,56	448283,66	4,50	39,44	35,27	30,48	39,95
90_C			119460,56	448283,66	7,50	38,14	33,96	29,17	38,65
91_A			119461,04	448334,64	1,50	26,96	22,80	18,45	27,65
91_B			119461,04	448334,64	4,50	28,69	24,54	20,14	29,37
91_C			119461,04	448334,64	7,50	30,80	26,70	22,24	31,48
92_A			119461,11	448314,45	1,50	39,24	35,08	30,27	39,75
92_B			119461,11	448314,45	4,50	40,20	36,03	31,29	40,73
92_C			119461,11	448314,45	7,50	41,74	37,58	32,86	42,28
93_A			119464,42	448330,77	1,50	27,01	22,84	18,46	27,68
93_B			119464,42	448330,77	4,50	28,80	24,65	20,24	29,47
93_C			119464,42	448330,77	7,50	31,07	26,97	22,49	31,74
94_A			119464,71	448310,34	1,50	38,24	34,08	29,24	38,74
94_B			119464,71	448310,34	4,50	38,80	34,63	29,88	39,33
94_C			119464,71	448310,34	7,50	40,75	36,58	31,86	41,29
95_A			119467,78	448326,92	1,50	28,36	24,24	19,91	29,08
95_B			119467,78	448326,92	4,50	30,31	26,23	21,86	31,04
95_C			119467,78	448326,92	7,50	32,91	28,86	24,42	33,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai
Goudsestraatweg N228 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N228
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A		119470,44	448310,38	1,50	35,05	30,89	26,15	35,59	
96_B		119470,44	448310,38	4,50	36,53	32,37	27,65	37,07	
96_C		119470,44	448310,38	7,50	38,22	34,06	29,32	38,76	
97_A		119471,05	448323,16	1,50	27,76	23,66	19,32	28,49	
97_B		119471,05	448323,16	4,50	29,69	25,62	21,24	30,42	
97_C		119471,05	448323,16	7,50	32,20	28,17	23,70	32,92	
98_A		119474,64	448319,05	1,50	26,30	22,13	17,74	26,97	
98_B		119474,64	448319,05	4,50	27,44	23,28	18,81	28,08	
98_C		119474,64	448319,05	7,50	28,63	24,47	19,86	29,22	
99_A		119474,85	448314,21	1,50	34,84	30,67	25,95	35,38	
99_B		119474,85	448314,21	4,50	34,84	30,66	26,02	35,40	
99_C		119474,85	448314,21	7,50	36,70	32,52	27,87	37,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	119257,28	448365,46	1,50	64,00	60,36	55,00	64,60		
1_B	119257,28	448365,46	4,50	63,95	60,31	54,95	64,55		
1_C	119257,28	448365,46	7,50	63,42	59,77	54,42	64,02		
10_A	119257,29	448369,48	1,50	63,94	60,30	54,94	64,54		
10_B	119257,29	448369,48	4,50	63,91	60,27	54,91	64,51		
10_C	119257,29	448369,48	7,50	63,38	59,74	54,38	63,98		
100_A	119260,08	448373,11	1,50	59,61	55,97	50,60	60,20		
100_B	119260,08	448373,11	4,50	59,81	56,17	50,80	60,40		
100_C	119260,08	448373,11	7,50	59,53	55,90	50,53	60,13		
101_A	119260,32	448362,43	1,50	59,96	56,31	50,97	60,56		
101_B	119260,32	448362,43	4,50	60,21	56,56	51,22	60,81		
101_C	119260,32	448362,43	7,50	60,02	56,36	51,03	60,62		
102_A	119261,17	448463,31	1,50	60,64	57,02	51,64	61,24		
102_B	119261,17	448463,31	4,50	60,89	57,27	51,89	61,49		
102_C	119261,17	448463,31	7,50	60,77	57,14	51,77	61,37		
103_A	119262,37	448467,64	1,50	59,89	56,27	50,88	60,49		
103_B	119262,37	448467,64	4,50	60,19	56,57	51,19	60,79		
103_C	119262,37	448467,64	7,50	60,44	56,81	51,43	61,04		
104_A	119263,07	448369,54	1,50	47,17	43,49	38,20	47,77		
104_B	119263,07	448369,54	4,50	48,61	44,93	39,65	49,21		
104_C	119263,07	448369,54	7,50	49,47	45,77	40,52	50,07		
105_A	119263,09	448365,60	1,50	48,39	44,73	39,41	48,99		
105_B	119263,09	448365,60	4,50	49,67	46,00	40,70	50,27		
105_C	119263,09	448365,60	7,50	50,51	46,81	41,55	51,11		
106_A	119263,18	448458,98	1,50	58,08	54,46	49,07	58,68		
106_B	119263,18	448458,98	4,50	58,51	54,89	49,51	59,11		
106_C	119263,18	448458,98	7,50	58,46	54,84	49,47	59,07		
107_A	119265,93	448349,20	1,50	60,22	56,57	51,22	60,82		
107_B	119265,93	448349,20	4,50	60,62	56,97	51,63	61,22		
107_C	119265,93	448349,20	7,50	60,59	56,93	51,61	61,19		
108_A	119266,60	448470,19	1,50	53,00	49,36	43,99	53,59		
108_B	119266,60	448470,19	4,50	54,38	50,74	45,37	54,97		
108_C	119266,60	448470,19	7,50	55,73	52,09	46,72	56,32		
109_A	119268,37	448354,54	1,50	57,98	54,34	48,99	58,58		
109_B	119268,37	448354,54	4,50	58,21	54,57	49,22	58,81		
109_C	119268,37	448354,54	7,50	58,15	54,50	49,15	58,75		
11_A	119268,99	448457,38	1,50	56,32	52,71	47,31	56,92		
11_B	119268,99	448457,38	4,50	57,12	53,50	48,12	57,72		
11_C	119268,99	448457,38	7,50	57,24	53,62	48,24	57,84		
110_A	119271,64	448348,83	1,50	52,28	48,61	43,33	52,89		
110_B	119271,64	448348,83	4,50	53,59	49,90	44,64	54,20		
110_C	119271,64	448348,83	7,50	54,29	50,58	45,35	54,90		
111_A	119272,16	448468,66	1,50	52,36	48,72	43,35	52,95		
111_B	119272,16	448468,66	4,50	53,69	50,04	44,68	54,28		
111_C	119272,16	448468,66	7,50	54,22	50,58	45,21	54,81		
112_A	119272,42	448418,40	1,50	56,86	53,25	47,86	57,46		
112_B	119272,42	448418,40	4,50	57,87	54,25	48,87	58,47		
112_C	119272,42	448418,40	7,50	57,95	54,33	48,95	58,55		
113_A	119274,08	448354,07	1,50	47,92	44,21	38,95	48,52		
113_B	119274,08	448354,07	4,50	49,42	45,71	40,47	50,02		
113_C	119274,08	448354,07	7,50	50,42	46,70	41,47	51,02		
114_A	119274,41	448455,89	1,50	55,00	51,39	45,98	55,60		
114_B	119274,41	448455,89	4,50	56,26	52,64	47,26	56,86		
114_C	119274,41	448455,89	7,50	56,49	52,86	47,49	57,09		
115_A	119274,67	448412,40	1,50	55,95	52,32	46,94	56,55		
115_B	119274,67	448412,40	4,50	57,08	53,45	48,08	57,68		
115_C	119274,67	448412,40	7,50	57,21	53,57	48,21	57,81		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A		119276,21	448423,08	1,50	55,68	52,07	46,67	56,28	
116_B		119276,21	448423,08	4,50	57,01	53,38	48,00	57,61	
116_C		119276,21	448423,08	7,50	57,13	53,50	48,12	57,73	
117_A		119277,40	448467,23	1,50	51,47	47,83	42,45	52,06	
117_B		119277,40	448467,23	4,50	52,83	49,19	43,82	53,42	
117_C		119277,40	448467,23	7,50	53,28	49,63	44,27	53,87	
118_A		119279,69	448427,37	1,50	54,79	51,19	45,78	55,39	
118_B		119279,69	448427,37	4,50	56,33	52,71	47,32	56,93	
118_C		119279,69	448427,37	7,50	56,47	52,84	47,46	57,07	
119_A		119280,01	448454,35	1,50	53,83	50,23	44,82	54,43	
119_B		119280,01	448454,35	4,50	55,44	51,82	46,43	56,04	
119_C		119280,01	448454,35	7,50	55,75	52,12	46,75	56,35	
12_A		119280,95	448411,84	1,50	46,82	43,14	37,85	47,42	
12_B		119280,95	448411,84	4,50	48,40	44,72	39,44	49,00	
12_C		119280,95	448411,84	7,50	49,24	45,55	40,28	49,84	
120_A		119283,00	448465,69	1,50	50,31	46,68	41,30	50,91	
120_B		119283,00	448465,69	4,50	51,82	48,18	42,81	52,41	
120_C		119283,00	448465,69	7,50	52,29	48,64	43,28	52,88	
121_A		119283,28	448431,81	1,50	53,90	50,30	44,89	54,50	
121_B		119283,28	448431,81	4,50	55,62	52,01	46,62	56,22	
121_C		119283,28	448431,81	7,50	55,78	52,15	46,77	56,38	
122_A		119284,26	448415,96	1,50	45,89	42,20	36,92	46,49	
122_B		119284,26	448415,96	4,50	47,44	43,74	38,48	48,04	
122_C		119284,26	448415,96	7,50	48,47	44,76	39,52	49,07	
123_A		119284,53	448459,22	1,50	46,82	43,21	37,81	47,42	
123_B		119284,53	448459,22	4,50	48,72	45,09	39,72	49,32	
123_C		119284,53	448459,22	7,50	49,55	45,91	40,56	50,15	
124_A		119286,77	448436,10	1,50	52,98	49,39	43,97	53,58	
124_B		119286,77	448436,10	4,50	54,83	51,22	45,82	55,43	
124_C		119286,77	448436,10	7,50	54,97	51,34	45,96	55,57	
125_A		119287,96	448420,56	1,50	45,23	41,54	36,27	45,83	
125_B		119287,96	448420,56	4,50	46,68	42,99	37,73	47,29	
125_C		119287,96	448420,56	7,50	47,85	44,14	38,90	48,45	
126_A		119290,47	448440,68	1,50	51,96	48,36	42,94	52,56	
126_B		119290,47	448440,68	4,50	53,90	50,29	44,89	54,50	
126_C		119290,47	448440,68	7,50	54,03	50,41	45,02	54,63	
127_A		119291,45	448424,90	1,50	44,62	40,94	35,66	45,22	
127_B		119291,45	448424,90	4,50	46,15	42,45	37,18	46,75	
127_C		119291,45	448424,90	7,50	47,27	43,56	38,30	47,87	
128_A		119293,62	448444,57	1,50	51,22	47,62	42,20	51,82	
128_B		119293,62	448444,57	4,50	53,06	49,45	44,06	53,66	
128_C		119293,62	448444,57	7,50	53,25	49,63	44,25	53,85	
129_A		119294,98	448429,29	1,50	44,36	40,69	35,40	44,97	
129_B		119294,98	448429,29	4,50	45,63	41,93	36,68	46,23	
129_C		119294,98	448429,29	7,50	46,76	43,06	37,81	47,36	
13_A		119295,59	448449,19	1,50	50,90	47,30	41,89	51,50	
13_B		119295,59	448449,19	4,50	52,67	49,05	43,66	53,27	
13_C		119295,59	448449,19	7,50	53,08	49,46	44,08	53,68	
130_A		119297,90	448454,40	1,50	50,41	46,80	41,39	51,01	
130_B		119297,90	448454,40	4,50	52,03	48,41	43,03	52,63	
130_C		119297,90	448454,40	7,50	52,69	49,06	43,69	53,29	
131_A		119298,65	448433,85	1,50	43,66	39,97	34,70	44,26	
131_B		119298,65	448433,85	4,50	44,91	41,21	35,97	45,52	
131_C		119298,65	448433,85	7,50	46,09	42,37	37,15	46,69	
133_A		119301,01	448368,43	1,50	50,05	46,45	41,06	50,66	
133_B		119301,01	448368,43	4,50	51,78	48,15	42,78	52,38	
133_C		119301,01	448368,43	7,50	52,47	48,83	43,48	53,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	119301,11	448362,56	1,50	47,82	44,11	38,86	48,42		
134_B	119301,11	448362,56	4,50	49,77	46,06	40,82	50,37		
134_C	119301,11	448362,56	7,50	50,57	46,84	41,63	51,17		
135_A	119302,49	448438,62	1,50	43,68	40,00	34,71	44,28		
135_B	119302,49	448438,62	4,50	44,67	40,97	35,71	45,27		
135_C	119302,49	448438,62	7,50	45,72	42,01	36,77	46,32		
136_A	119304,63	448454,89	1,50	46,35	42,72	37,34	46,95		
136_B	119304,63	448454,89	4,50	47,71	44,08	38,70	48,31		
136_C	119304,63	448454,89	7,50	48,53	44,89	39,53	49,13		
137_A	119305,43	448444,92	1,50	40,92	37,20	31,97	41,52		
137_B	119305,43	448444,92	4,50	41,79	38,03	32,86	42,39		
137_C	119305,43	448444,92	7,50	42,95	39,18	34,06	43,56		
138_A	119306,07	448371,39	1,50	47,49	43,83	38,51	48,09		
138_B	119306,07	448371,39	4,50	48,76	45,10	39,78	49,36		
138_C	119306,07	448371,39	7,50	49,88	46,23	40,91	50,49		
139_A	119307,16	448361,40	1,50	45,86	42,04	36,94	46,45		
139_B	119307,16	448361,40	4,50	47,75	43,93	38,82	48,34		
139_C	119307,16	448361,40	7,50	48,94	45,12	40,00	49,52		
14_A	119307,62	448449,83	1,50	39,55	35,79	30,62	40,15		
14_B	119307,62	448449,83	4,50	40,63	36,83	31,71	41,23		
14_C	119307,62	448449,83	7,50	41,70	37,90	32,79	42,30		
140_A	119308,95	448388,54	1,50	48,95	45,33	39,95	49,55		
140_B	119308,95	448388,54	4,50	50,52	46,89	41,53	51,12		
140_C	119308,95	448388,54	7,50	51,31	47,68	42,32	51,91		
141_A	119311,48	448383,01	1,50	48,87	45,24	39,89	49,48		
141_B	119311,48	448383,01	4,50	50,39	46,75	41,42	51,00		
141_C	119311,48	448383,01	7,50	51,38	47,72	42,41	51,98		
142_A	119311,94	448370,32	1,50	45,86	42,15	36,88	46,45		
142_B	119311,94	448370,32	4,50	46,95	43,25	37,97	47,54		
142_C	119311,94	448370,32	7,50	48,04	44,35	39,06	48,64		
143_A	119312,00	448358,80	1,50	46,47	42,67	37,54	47,06		
143_B	119312,00	448358,80	4,50	48,26	44,45	39,33	48,85		
143_C	119312,00	448358,80	7,50	49,51	45,69	40,57	50,09		
144_A	119313,76	448391,99	1,50	47,07	43,46	38,06	47,67		
144_B	119313,76	448391,99	4,50	48,64	45,01	39,63	49,24		
144_C	119313,76	448391,99	7,50	49,64	46,01	40,64	50,24		
145_A	119316,60	448367,83	1,50	45,14	41,43	36,15	45,73		
145_B	119316,60	448367,83	4,50	46,25	42,56	37,27	46,85		
145_C	119316,60	448367,83	7,50	47,35	43,67	38,36	47,94		
146_A	119316,75	448356,24	1,50	46,30	42,50	37,37	46,89		
146_B	119316,75	448356,24	4,50	48,25	44,45	39,32	48,84		
146_C	119316,75	448356,24	7,50	49,64	45,83	40,70	50,23		
147_A	119316,77	448382,18	1,50	36,44	32,37	27,71	37,06		
147_B	119316,77	448382,18	4,50	38,28	34,15	29,60	38,91		
147_C	119316,77	448382,18	7,50	41,55	37,44	32,81	42,16		
148_A	119317,31	448396,58	1,50	47,08	43,45	38,08	47,68		
148_B	119317,31	448396,58	4,50	48,57	44,93	39,57	49,17		
148_C	119317,31	448396,58	7,50	49,63	45,99	40,64	50,23		
149_A	119320,86	448401,17	1,50	46,23	42,60	37,23	46,83		
149_B	119320,86	448401,17	4,50	47,67	44,03	38,68	48,27		
149_C	119320,86	448401,17	7,50	48,84	45,19	39,86	49,44		
15_A	119321,45	448353,71	1,50	46,31	42,50	37,40	46,91		
15_B	119321,45	448353,71	4,50	48,41	44,58	39,48	49,00		
15_C	119321,45	448353,71	7,50	49,79	45,97	40,85	50,37		
150_A	119321,47	448365,22	1,50	43,58	39,89	34,59	44,17		
150_B	119321,47	448365,22	4,50	44,59	40,91	35,61	45,19		
150_C	119321,47	448365,22	7,50	45,69	42,02	36,71	46,29		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	119321,66	448386,02	1,50	37,33	33,29	28,58	37,95		
151_B	119321,66	448386,02	4,50	38,68	34,57	29,97	39,30		
151_C	119321,66	448386,02	7,50	41,24	37,14	32,50	41,85		
152_A	119323,85	448405,04	1,50	45,63	42,00	36,64	46,23		
152_B	119323,85	448405,04	4,50	46,99	43,34	38,01	47,59		
152_C	119323,85	448405,04	7,50	48,25	44,59	39,28	48,85		
153_A	119324,85	448390,08	1,50	37,69	33,62	28,95	38,30		
153_B	119324,85	448390,08	4,50	38,77	34,64	30,05	39,38		
153_C	119324,85	448390,08	7,50	40,88	36,77	32,12	41,48		
154_A	119326,11	448362,73	1,50	42,36	38,68	33,39	42,96		
154_B	119326,11	448362,73	4,50	43,36	39,67	34,39	43,96		
154_C	119326,11	448362,73	7,50	44,41	40,73	35,43	45,01		
155_A	119326,29	448351,11	1,50	46,35	42,55	37,45	46,95		
155_B	119326,29	448351,11	4,50	48,12	44,30	39,21	48,72		
155_C	119326,29	448351,11	7,50	49,62	45,81	40,72	50,22		
156_A	119327,11	448409,25	1,50	45,76	42,11	36,77	46,36		
156_B	119327,11	448409,25	4,50	47,08	43,42	38,10	47,68		
156_C	119327,11	448409,25	7,50	48,45	44,78	39,48	49,05		
157_A	119328,28	448394,45	1,50	37,17	33,01	28,44	37,77		
157_B	119328,28	448394,45	4,50	38,26	34,06	29,53	38,86		
157_C	119328,28	448394,45	7,50	40,06	35,90	31,29	40,65		
158_A	119329,73	448414,65	1,50	44,87	41,22	35,88	45,47		
158_B	119329,73	448414,65	4,50	46,10	42,44	37,12	46,70		
158_C	119329,73	448414,65	7,50	47,32	43,64	38,34	47,92		
159_A	119331,14	448348,49	1,50	46,27	42,48	37,37	46,88		
159_B	119331,14	448348,49	4,50	47,75	43,96	38,85	48,36		
159_C	119331,14	448348,49	7,50	49,39	45,59	40,51	50,00		
16_A	119331,18	448360,02	1,50	41,71	38,04	32,74	42,31		
16_B	119331,18	448360,02	4,50	42,66	38,98	33,70	43,26		
16_C	119331,18	448360,02	7,50	43,67	40,00	34,70	44,27		
160_A	119331,65	448398,73	1,50	36,69	32,53	27,96	37,29		
160_B	119331,65	448398,73	4,50	37,86	33,66	29,13	38,46		
160_C	119331,65	448398,73	7,50	39,55	35,38	30,78	40,14		
161_A	119332,81	448418,54	1,50	45,00	41,35	36,00	45,60		
161_B	119332,81	448418,54	4,50	46,13	42,47	37,14	46,73		
161_C	119332,81	448418,54	7,50	47,22	43,55	38,25	47,82		
162_A	119334,96	448402,94	1,50	36,20	31,95	27,52	36,81		
162_B	119334,96	448402,94	4,50	37,67	33,43	28,97	38,27		
162_C	119334,96	448402,94	7,50	39,45	35,25	30,73	40,05		
163_A	119335,53	448344,87	1,50	46,47	42,64	37,60	47,08		
163_B	119335,53	448344,87	4,50	47,72	43,88	38,85	48,33		
163_C	119335,53	448344,87	7,50	49,26	45,42	40,40	49,87		
164_A	119335,75	448422,25	1,50	45,00	41,35	36,01	45,60		
164_B	119335,75	448422,25	4,50	45,92	42,26	36,94	46,52		
164_C	119335,75	448422,25	7,50	46,94	43,27	37,97	47,54		
165_A	119335,86	448357,51	1,50	40,91	37,22	31,96	41,52		
165_B	119335,86	448357,51	4,50	41,76	38,07	32,82	42,37		
165_C	119335,86	448357,51	7,50	42,77	39,07	33,81	43,37		
166_A	119337,59	448408,07	1,50	36,39	32,22	27,68	37,00		
166_B	119337,59	448408,07	4,50	37,62	33,41	28,89	38,21		
166_C	119337,59	448408,07	7,50	39,56	35,40	30,81	40,15		
167_A	119340,15	448353,99	1,50	33,17	29,10	24,45	33,79		
167_B	119340,15	448353,99	4,50	34,54	30,51	25,79	35,16		
167_C	119340,15	448353,99	7,50	37,06	33,16	28,22	37,67		
168_A	119340,44	448342,26	1,50	45,93	42,06	37,07	46,54		
168_B	119340,44	448342,26	4,50	47,04	43,18	38,19	47,65		
168_C	119340,44	448342,26	7,50	48,39	44,54	39,54	49,00		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai
Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A			119340,87	448412,27	1,50	36,01	31,78	27,34	36,62
169_B			119340,87	448412,27	4,50	37,49	33,25	28,81	38,10
169_C			119340,87	448412,27	7,50	39,66	35,48	30,94	40,26
17_A			119341,55	448422,16	1,50	42,77	39,11	33,78	43,37
17_B			119341,55	448422,16	4,50	42,99	39,32	34,01	43,59
17_C			119341,55	448422,16	7,50	43,52	39,86	34,54	44,12
170_A			119344,36	448416,74	1,50	36,51	32,41	27,76	37,12
170_B			119344,36	448416,74	4,50	37,86	33,74	29,11	38,46
170_C			119344,36	448416,74	7,50	39,74	35,65	31,02	40,36
171_A			119345,02	448351,39	1,50	38,03	34,24	29,17	38,65
171_B			119345,02	448351,39	4,50	38,93	35,13	30,06	39,54
171_C			119345,02	448351,39	7,50	40,20	36,42	31,33	40,82
172_A			119345,03	448339,82	1,50	45,57	41,67	36,74	46,18
172_B			119345,03	448339,82	4,50	46,47	42,58	37,63	47,08
172_C			119345,03	448339,82	7,50	47,85	43,96	39,00	48,46
173_A			119349,75	448337,30	1,50	45,13	41,19	36,32	45,74
173_B			119349,75	448337,30	4,50	45,93	42,00	37,10	46,54
173_C			119349,75	448337,30	7,50	47,33	43,41	38,50	47,94
174_A			119349,86	448348,81	1,50	38,79	34,92	29,96	39,41
174_B			119349,86	448348,81	4,50	39,70	35,85	30,87	40,32
174_C			119349,86	448348,81	7,50	41,00	37,17	32,15	41,62
175_A			119352,30	448413,85	1,50	36,98	32,86	28,29	37,61
175_B			119352,30	448413,85	4,50	38,67	34,56	29,97	39,29
175_C			119352,30	448413,85	7,50	41,59	37,55	32,84	42,21
176_A			119353,32	448420,11	1,50	41,87	38,17	32,88	42,46
176_B			119353,32	448420,11	4,50	42,31	38,59	33,35	42,91
176_C			119353,32	448420,11	7,50	43,61	39,88	34,66	44,21
177_A			119354,60	448346,28	1,50	38,47	34,59	29,62	39,08
177_B			119354,60	448346,28	4,50	39,40	35,52	30,55	40,01
177_C			119354,60	448346,28	7,50	40,66	36,79	31,82	41,27
178_A			119354,61	448334,72	1,50	44,88	40,89	36,08	45,49
178_B			119354,61	448334,72	4,50	45,67	41,72	36,86	46,28
178_C			119354,61	448334,72	7,50	46,86	42,90	38,05	47,47
179_A			119356,39	448411,22	1,50	37,15	33,04	28,45	37,77
179_B			119356,39	448411,22	4,50	38,85	34,74	30,15	39,47
179_C			119356,39	448411,22	7,50	41,59	37,54	32,83	42,20
18_A			119357,71	448284,58	1,50	43,29	39,13	34,44	43,85
18_B			119357,71	448284,58	4,50	45,39	41,28	36,55	45,96
18_C			119357,71	448284,58	7,50	48,62	44,57	39,79	49,20
180_A			119358,84	448423,48	1,50	41,93	38,20	32,97	42,52
180_B			119358,84	448423,48	4,50	42,07	38,33	33,11	42,66
180_C			119358,84	448423,48	7,50	42,48	38,78	33,51	43,08
181_A			119359,04	448280,75	1,50	46,95	42,48	38,22	47,50
181_B			119359,04	448280,75	4,50	50,75	46,46	41,85	51,26
181_C			119359,04	448280,75	7,50	52,75	48,50	43,88	53,28
182_A			119359,14	448343,85	1,50	38,27	34,45	29,40	38,88
182_B			119359,14	448343,85	4,50	39,26	35,41	30,40	39,87
182_C			119359,14	448343,85	7,50	41,01	37,12	32,14	41,61
183_A			119359,53	448332,10	1,50	45,01	40,99	36,26	45,63
183_B			119359,53	448332,10	4,50	45,74	41,73	36,98	46,36
183_C			119359,53	448332,10	7,50	46,78	42,75	38,01	47,39
184_A			119360,18	448289,34	1,50	42,45	38,41	33,60	43,03
184_B			119360,18	448289,34	4,50	45,08	41,01	36,27	45,67
184_C			119360,18	448289,34	7,50	48,17	44,14	39,37	48,77
185_A			119360,59	448408,51	1,50	37,25	33,16	28,54	37,87
185_B			119360,59	448408,51	4,50	38,91	34,82	30,19	39,53
185_C			119360,59	448408,51	7,50	41,62	37,59	32,85	42,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï**Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A		119362,89	448420,86	1,50	41,55	37,81	32,59	42,14
186_B		119362,89	448420,86	4,50	41,56	37,81	32,60	42,15
186_C		119362,89	448420,86	7,50	41,81	38,11	32,84	42,41
187_A		119362,91	448281,81	1,50	48,66	44,43	39,70	49,16
187_B		119362,91	448281,81	4,50	49,89	45,66	40,95	50,40
187_C		119362,91	448281,81	7,50	51,28	47,03	42,35	51,79
188_A		119364,10	448329,66	1,50	45,59	41,56	36,86	46,22
188_B		119364,10	448329,66	4,50	46,19	42,16	37,46	46,82
188_C		119364,10	448329,66	7,50	47,23	43,19	38,47	47,84
189_A		119364,12	448341,20	1,50	39,59	35,82	30,68	40,20
189_B		119364,12	448341,20	4,50	40,04	36,23	31,15	40,65
189_C		119364,12	448341,20	7,50	41,57	37,70	32,68	42,16
19_A		119364,15	448290,40	1,50	42,22	38,33	33,36	42,82
19_B		119364,15	448290,40	4,50	42,37	38,44	33,56	42,98
19_C		119364,15	448290,40	7,50	43,54	39,60	34,76	44,16
190_A		119364,89	448405,75	1,50	37,04	32,91	28,36	37,67
190_B		119364,89	448405,75	4,50	38,68	34,56	29,99	39,31
190_C		119364,89	448405,75	7,50	41,16	37,11	32,43	41,78
191_A		119365,55	448286,70	1,50	43,64	39,43	34,77	44,18
191_B		119365,55	448286,70	4,50	45,28	41,11	36,39	45,82
191_C		119365,55	448286,70	7,50	48,11	43,92	39,26	48,66
192_A		119366,85	448418,29	1,50	41,69	37,96	32,74	42,29
192_B		119366,85	448418,29	4,50	41,62	37,87	32,67	42,21
192_C		119366,85	448418,29	7,50	42,00	38,27	33,04	42,59
193_A		119368,30	448278,34	1,50	41,48	37,11	32,76	42,05
193_B		119368,30	448278,34	4,50	45,87	41,60	37,02	46,41
193_C		119368,30	448278,34	7,50	49,07	44,90	40,19	49,61
194_A		119368,84	448360,11	1,50	39,92	36,16	31,03	40,54
194_B		119368,84	448360,11	4,50	40,90	37,11	32,04	41,52
194_C		119368,84	448360,11	7,50	42,69	38,89	33,84	43,31
195_A		119368,85	448338,67	1,50	38,78	35,04	29,85	39,38
195_B		119368,85	448338,67	4,50	38,86	35,05	29,97	39,47
195_C		119368,85	448338,67	7,50	40,32	36,50	31,44	40,93
196_A		119369,10	448403,04	1,50	37,61	33,56	28,88	38,23
196_B		119369,10	448403,04	4,50	39,10	35,04	30,38	39,72
196_C		119369,10	448403,04	7,50	41,42	37,39	32,66	42,03
197_A		119369,25	448326,92	1,50	45,72	41,68	36,78	46,26
197_B		119369,25	448326,92	4,50	46,37	42,34	37,47	46,93
197_C		119369,25	448326,92	7,50	47,76	43,73	38,87	48,32
198_A		119369,73	448274,49	1,50	52,28	47,99	43,39	52,80
198_B		119369,73	448274,49	4,50	52,98	48,70	44,09	53,50
198_C		119369,73	448274,49	7,50	54,25	49,99	45,36	54,77
199_A		119370,81	448283,07	1,50	46,32	42,17	37,36	46,84
199_B		119370,81	448283,07	4,50	47,71	43,53	38,79	48,24
199_C		119370,81	448283,07	7,50	49,63	45,46	40,73	50,17
2_A		119371,29	448415,42	1,50	41,28	37,54	32,33	41,88
2_B		119371,29	448415,42	4,50	41,29	37,54	32,35	41,89
2_C		119371,29	448415,42	7,50	41,81	38,07	32,86	42,41
20_A		119371,45	448349,89	1,50	39,96	36,02	31,15	40,57
20_B		119371,45	448349,89	4,50	40,67	36,69	31,89	41,29
20_C		119371,45	448349,89	7,50	43,20	39,19	34,39	43,80
200_A		119373,17	448400,41	1,50	37,59	33,52	28,88	38,22
200_B		119373,17	448400,41	4,50	39,17	35,09	30,45	39,79
200_C		119373,17	448400,41	7,50	41,59	37,56	32,84	42,21
201_A		119373,20	448322,48	1,50	46,91	42,76	38,02	47,45
201_B		119373,20	448322,48	4,50	47,35	43,19	38,47	47,89
201_C		119373,20	448322,48	7,50	48,43	44,28	39,56	48,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_A	119373,34	448275,14	1,50	51,94	47,64	43,05	52,46		
202_B	119373,34	448275,14	4,50	53,22	48,94	44,33	53,74		
202_C	119373,34	448275,14	7,50	53,99	49,69	45,11	54,51		
203_A	119373,80	448336,03	1,50	39,20	35,45	30,30	39,81		
203_B	119373,80	448336,03	4,50	39,42	35,61	30,58	40,04		
203_C	119373,80	448336,03	7,50	41,04	37,20	32,22	41,67		
204_A	119374,82	448283,79	1,50	43,28	39,27	34,54	43,91		
204_B	119374,82	448283,79	4,50	43,53	39,46	34,82	44,16		
204_C	119374,82	448283,79	7,50	44,49	40,40	35,78	45,11		
205_A	119375,35	448412,79	1,50	40,26	36,54	31,33	40,87		
205_B	119375,35	448412,79	4,50	40,38	36,63	31,46	40,99		
205_C	119375,35	448412,79	7,50	41,22	37,49	32,32	41,84		
206_A	119376,10	448280,31	1,50	51,18	46,86	42,32	51,70		
206_B	119376,10	448280,31	4,50	52,41	48,10	43,54	52,93		
206_C	119376,10	448280,31	7,50	53,30	48,98	44,44	53,82		
207_A	119377,44	448397,66	1,50	37,89	33,78	29,18	38,51		
207_B	119377,44	448397,66	4,50	39,31	35,21	30,60	39,93		
207_C	119377,44	448397,66	7,50	41,70	37,65	32,95	42,31		
208_A	119377,58	448365,50	1,50	33,89	29,78	25,22	34,52		
208_B	119377,58	448365,50	4,50	35,27	31,19	26,59	35,91		
208_C	119377,58	448365,50	7,50	37,01	33,02	28,28	37,64		
209_A	119377,75	448330,57	1,50	33,98	29,95	25,30	34,62		
209_B	119377,75	448330,57	4,50	35,45	31,41	26,81	36,11		
209_C	119377,75	448330,57	7,50	38,23	34,26	29,54	38,88		
21_A	119378,31	448325,07	1,50	46,31	42,05	37,41	46,83		
21_B	119378,31	448325,07	4,50	46,46	42,20	37,58	46,99		
21_C	119378,31	448325,07	7,50	47,24	42,97	38,36	47,77		
210_A	119379,59	448355,50	1,50	43,63	39,35	34,72	44,14		
210_B	119379,59	448355,50	4,50	43,09	38,82	34,20	43,61		
210_C	119379,59	448355,50	7,50	43,80	39,54	34,90	44,32		
211_A	119379,63	448410,02	1,50	40,64	36,90	31,68	41,23		
211_B	119379,63	448410,02	4,50	40,83	37,08	31,88	41,42		
211_C	119379,63	448410,02	7,50	41,47	37,73	32,53	42,07		
212_A	119381,61	448394,98	1,50	41,51	37,31	32,62	42,04		
212_B	119381,61	448394,98	4,50	41,77	37,58	32,93	42,32		
212_C	119381,61	448394,98	7,50	42,93	38,78	34,12	43,50		
213_A	119383,91	448407,25	1,50	40,17	36,45	31,22	40,77		
213_B	119383,91	448407,25	4,50	40,19	36,45	31,24	40,79		
213_C	119383,91	448407,25	7,50	40,51	36,79	31,54	41,10		
214_A	119385,86	448392,24	1,50	42,72	38,54	33,82	43,25		
214_B	119385,86	448392,24	4,50	42,74	38,56	33,88	43,29		
214_C	119385,86	448392,24	7,50	43,69	39,54	34,85	44,25		
215_A	119388,02	448404,59	1,50	41,05	37,27	32,10	41,64		
215_B	119388,02	448404,59	4,50	40,94	37,14	32,00	41,53		
215_C	119388,02	448404,59	7,50	40,43	36,71	31,47	41,03		
216_A	119391,04	448395,97	1,50	42,25	38,07	33,33	42,78		
216_B	119391,04	448395,97	4,50	42,06	37,87	33,17	42,60		
216_C	119391,04	448395,97	7,50	42,26	38,08	33,40	42,81		
217_A	119392,06	448401,98	1,50	40,71	36,87	31,78	41,29		
217_B	119392,06	448401,98	4,50	40,55	36,70	31,65	41,14		
217_C	119392,06	448401,98	7,50	39,62	35,87	30,71	40,23		
218_A	119396,16	448353,13	1,50	36,28	32,05	27,57	36,88		
218_B	119396,16	448353,13	4,50	37,89	33,72	29,17	38,49		
218_C	119396,16	448353,13	7,50	40,40	36,33	31,65	41,01		
219_A	119397,84	448357,96	1,50	36,01	31,81	27,32	36,62		
219_B	119397,84	448357,96	4,50	37,42	33,26	28,73	38,04		
219_C	119397,84	448357,96	7,50	39,73	35,66	31,00	40,35		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai**Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A			119399,53	448362,83	1,50	38,22	34,00	29,51	38,82
22_B			119399,53	448362,83	4,50	38,99	34,79	30,29	39,60
22_C			119399,53	448362,83	7,50	40,80	36,69	32,08	41,42
220_A			119400,30	448348,86	1,50	42,59	38,43	33,72	43,14
220_B			119400,30	448348,86	4,50	43,18	39,02	34,32	43,73
220_C			119400,30	448348,86	7,50	44,64	40,52	35,81	45,21
221_A			119401,18	448367,59	1,50	41,61	37,48	32,71	42,15
221_B			119401,18	448367,59	4,50	41,65	37,51	32,79	42,21
221_C			119401,18	448367,59	7,50	42,84	38,75	34,00	43,41
222_A			119402,78	448372,20	1,50	41,51	37,38	32,59	42,04
222_B			119402,78	448372,20	4,50	41,55	37,42	32,67	42,10
222_C			119402,78	448372,20	7,50	42,57	38,49	33,73	43,14
223_A			119404,39	448376,83	1,50	41,75	37,65	32,81	42,28
223_B			119404,39	448376,83	4,50	41,76	37,66	32,87	42,31
223_C			119404,39	448376,83	7,50	42,77	38,72	33,91	43,34
224_A			119405,75	448350,15	1,50	41,28	37,15	32,44	41,85
224_B			119405,75	448350,15	4,50	41,97	37,84	33,15	42,54
224_C			119405,75	448350,15	7,50	43,14	39,01	34,33	43,72
225_A			119406,03	448381,56	1,50	38,62	34,56	29,78	39,20
225_B			119406,03	448381,56	4,50	39,17	35,09	30,37	39,76
225_C			119406,03	448381,56	7,50	40,94	36,92	32,15	41,54
226_A			119407,38	448354,88	1,50	41,62	37,48	32,77	42,18
226_B			119407,38	448354,88	4,50	41,74	37,60	32,92	42,31
226_C			119407,38	448354,88	7,50	42,89	38,76	34,09	43,47
227_A			119407,57	448386,01	1,50	37,45	33,44	28,65	38,05
227_B			119407,57	448386,01	4,50	38,34	34,30	29,58	38,95
227_C			119407,57	448386,01	7,50	40,23	36,23	31,47	40,85
228_A			119408,99	448359,58	1,50	41,21	37,05	32,37	41,77
228_B			119408,99	448359,58	4,50	41,05	36,90	32,24	41,62
228_C			119408,99	448359,58	7,50	42,38	38,24	33,60	42,97
229_A			119410,57	448364,17	1,50	41,14	37,00	32,30	41,70
229_B			119410,57	448364,17	4,50	40,97	36,83	32,17	41,55
229_C			119410,57	448364,17	7,50	42,39	38,28	33,63	42,99
23_A			119412,17	448368,84	1,50	40,82	36,67	31,98	41,38
23_B			119412,17	448368,84	4,50	40,51	36,37	31,71	41,09
23_C			119412,17	448368,84	7,50	41,38	37,23	32,58	41,96
24_A			119413,20	448386,97	1,50	37,31	33,54	28,43	37,93
24_B			119413,20	448386,97	4,50	37,51	33,69	28,67	38,13
24_C			119413,20	448386,97	7,50	37,89	34,08	29,01	38,50
25_A			119413,82	448373,64	1,50	40,50	36,34	31,66	41,06
25_B			119413,82	448373,64	4,50	40,15	35,97	31,32	40,71
25_C			119413,82	448373,64	7,50	40,85	36,68	32,04	41,42
26_A			119415,33	448303,39	1,50	43,29	39,09	34,52	43,87
26_B			119415,33	448303,39	4,50	44,49	40,22	35,72	45,06
26_C			119415,33	448303,39	7,50	46,18	41,91	37,43	46,76
26_D			119415,33	448303,39	10,50	48,31	44,09	39,54	48,89
27_A			119415,45	448378,40	1,50	40,57	36,37	31,71	41,12
27_B			119415,45	448378,40	4,50	40,11	35,90	31,26	40,66
27_C			119415,45	448378,40	7,50	40,59	36,37	31,74	41,14
28_A			119416,19	448306,54	1,50	41,63	37,63	32,75	42,20
28_B			119416,19	448306,54	4,50	43,05	39,00	34,16	43,61
28_C			119416,19	448306,54	7,50	44,72	40,67	35,87	45,30
28_D			119416,19	448306,54	10,50	46,29	42,28	37,43	46,87
29_A			119416,98	448382,86	1,50	41,16	36,90	32,28	41,69
29_B			119416,98	448382,86	4,50	40,64	36,37	31,76	41,17
29_C			119416,98	448382,86	7,50	41,02	36,75	32,15	41,55
3_A			119418,96	448326,96	1,50	40,68	36,65	31,82	41,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	119418,96	448326,96	4,50	40,95	36,92	32,10	41,53		
3_C	119418,96	448326,96	7,50	42,39	38,37	33,56	42,98		
30_A	119418,97	448299,28	1,50	43,11	38,81	34,40	43,70		
30_B	119418,97	448299,28	4,50	44,31	39,94	35,61	44,89		
30_C	119418,97	448299,28	7,50	45,83	41,42	37,15	46,41		
30_D	119418,97	448299,28	10,50	48,49	44,19	39,74	49,06		
31_A	119420,03	448324,10	1,50	40,63	36,60	31,76	41,20		
31_B	119420,03	448324,10	4,50	41,45	37,38	32,61	42,03		
31_C	119420,03	448324,10	7,50	43,20	39,12	34,39	43,79		
32_A	119420,09	448331,67	1,50	40,39	36,23	31,57	40,96		
32_B	119420,09	448331,67	4,50	40,97	36,82	32,14	41,54		
32_C	119420,09	448331,67	7,50	42,45	38,34	33,63	43,03		
33_A	119420,60	448310,41	1,50	42,19	38,19	33,31	42,76		
33_B	119420,60	448310,41	4,50	43,53	39,48	34,64	44,09		
33_C	119420,60	448310,41	7,50	44,97	40,93	36,13	45,55		
33_D	119420,60	448310,41	10,50	45,83	41,85	36,99	46,42		
34_A	119421,21	448336,38	1,50	40,20	35,86	31,45	40,76		
34_B	119421,21	448336,38	4,50	40,59	36,32	31,83	41,16		
34_C	119421,21	448336,38	7,50	42,20	38,00	33,42	42,78		
35_A	119421,68	448340,82	1,50	42,17	37,92	33,28	42,69		
35_B	119421,68	448340,82	4,50	42,29	38,07	33,40	42,82		
35_C	119421,68	448340,82	7,50	43,40	39,23	34,54	43,95		
35_D	119421,68	448340,82	10,50	44,53	40,50	35,70	45,12		
36_A	119422,70	448299,29	1,50	44,82	40,39	36,00	45,34		
36_B	119422,70	448299,29	4,50	45,95	41,48	37,17	46,48		
36_C	119422,70	448299,29	7,50	47,32	42,84	38,57	47,86		
36_D	119422,70	448299,29	10,50	48,85	44,40	40,09	49,39		
37_A	119422,91	448346,10	1,50	42,80	38,59	33,88	43,32		
37_B	119422,91	448346,10	4,50	42,81	38,62	33,91	43,34		
37_C	119422,91	448346,10	7,50	43,74	39,59	34,87	44,29		
37_D	119422,91	448346,10	10,50	44,94	40,88	36,11	45,52		
38_A	119424,28	448352,06	1,50	39,88	35,70	31,02	40,43		
38_B	119424,28	448352,06	4,50	39,84	35,67	31,01	40,40		
38_C	119424,28	448352,06	7,50	41,77	37,67	32,98	42,36		
38_D	119424,28	448352,06	10,50	44,11	40,09	35,30	44,71		
39_A	119424,58	448313,88	1,50	41,42	37,45	32,58	42,01		
39_B	119424,58	448313,88	4,50	42,52	38,51	33,68	43,11		
39_C	119424,58	448313,88	7,50	44,23	40,22	35,44	44,84		
4_D	119424,76	448309,43	10,50	41,30	37,16	32,49	41,88		
40_A	119424,96	448322,87	1,50	38,84	34,88	30,06	39,46		
40_B	119424,96	448322,87	4,50	39,79	35,78	31,06	40,42		
40_C	119424,96	448322,87	7,50	42,61	38,56	33,93	43,25		
41_A	119425,37	448356,76	1,50	40,25	36,06	31,38	40,79		
41_B	119425,37	448356,76	4,50	40,10	35,91	31,26	40,65		
41_C	119425,37	448356,76	7,50	41,53	37,40	32,69	42,10		
41_D	119425,37	448356,76	10,50	43,98	39,97	35,15	44,57		
42_D	119426,34	448337,58	10,50	44,54	40,38	35,84	45,15		
43_A	119426,78	448302,84	1,50	43,69	39,42	34,77	44,20		
43_B	119426,78	448302,84	4,50	44,89	40,58	36,02	45,41		
43_C	119426,78	448302,84	7,50	46,26	41,91	37,42	46,79		
43_D	119426,78	448302,84	10,50	48,18	43,80	39,37	48,71		
44_A	119427,59	448324,77	1,50	34,43	30,37	25,64	35,03		
44_B	119427,59	448324,77	4,50	35,57	31,36	26,85	36,17		
44_C	119427,59	448324,77	7,50	39,06	34,68	30,41	39,66		
45_A	119428,21	448360,82	1,50	34,53	30,35	25,74	35,11		
45_B	119428,21	448360,82	4,50	35,54	31,37	26,79	36,13		
45_C	119428,21	448360,82	7,50	38,11	34,00	29,34	38,71		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A		119428,68	448317,45	1,50	40,30	36,31	31,49	40,90	
46_B		119428,68	448317,45	4,50	41,07	37,05	32,29	41,68	
46_C		119428,68	448317,45	7,50	42,94	38,91	34,20	43,56	
47_A		119429,35	448329,59	1,50	32,66	28,25	24,04	33,26	
47_B		119429,35	448329,59	4,50	34,68	30,22	26,08	35,28	
47_C		119429,35	448329,59	7,50	38,39	33,91	29,78	38,99	
48_A		119430,35	448334,26	1,50	32,57	28,15	23,94	33,17	
48_B		119430,35	448334,26	4,50	34,67	30,20	26,06	35,27	
48_C		119430,35	448334,26	7,50	38,36	33,88	29,72	38,94	
49_D		119430,50	448357,84	10,50	38,89	35,00	30,17	39,55	
5_A		119430,72	448362,89	1,50	31,75	27,62	23,11	32,39	
5_B		119430,72	448362,89	4,50	33,55	29,45	24,91	34,20	
5_C		119430,72	448362,89	7,50	36,00	31,96	27,32	36,64	
50_A		119430,89	448306,42	1,50	43,04	38,82	34,10	43,55	
50_B		119430,89	448306,42	4,50	44,24	39,99	35,35	44,76	
50_C		119430,89	448306,42	7,50	45,65	41,37	36,80	46,19	
51_A		119432,18	448336,24	1,50	33,72	29,44	25,08	34,34	
51_B		119432,18	448336,24	4,50	35,69	31,36	27,09	36,31	
51_C		119432,18	448336,24	7,50	39,88	35,55	31,26	40,50	
51_D		119432,18	448336,24	10,50	43,70	39,51	34,99	44,30	
52_A		119432,74	448320,97	1,50	38,55	34,49	29,74	39,14	
52_B		119432,74	448320,97	4,50	39,47	35,39	30,68	40,06	
52_C		119432,74	448320,97	7,50	41,60	37,52	32,84	42,20	
53_A		119432,86	448284,05	1,50	48,45	44,17	39,59	48,98	
53_B		119432,86	448284,05	4,50	49,91	45,61	41,08	50,45	
53_C		119432,86	448284,05	7,50	51,19	46,86	42,37	51,73	
54_A		119433,63	448287,43	1,50	42,63	38,47	33,73	43,17	
54_B		119433,63	448287,43	4,50	43,78	39,59	34,91	44,32	
54_C		119433,63	448287,43	7,50	45,04	40,85	36,19	45,59	
55_A		119434,37	448362,03	1,50	33,00	29,00	24,31	33,65	
55_B		119434,37	448362,03	4,50	34,39	30,36	25,73	35,04	
55_C		119434,37	448362,03	7,50	36,71	32,70	28,03	37,36	
56_A		119434,92	448309,95	1,50	41,95	37,76	33,01	42,47	
56_B		119434,92	448309,95	4,50	43,15	38,92	34,27	43,68	
56_C		119434,92	448309,95	7,50	44,68	40,41	35,84	45,22	
57_A		119434,94	448281,65	1,50	48,79	44,46	39,94	49,32	
57_B		119434,94	448281,65	4,50	50,28	45,92	41,46	50,81	
57_C		119434,94	448281,65	7,50	51,51	47,13	42,72	52,05	
58_A		119435,68	448359,07	1,50	31,88	27,69	23,32	32,54	
58_B		119435,68	448359,07	4,50	33,21	29,04	24,69	33,89	
58_C		119435,68	448359,07	7,50	35,40	31,27	26,91	36,10	
59_A		119436,41	448356,46	1,50	30,67	26,61	22,10	31,35	
59_B		119436,41	448356,46	4,50	32,17	28,11	23,62	32,86	
59_C		119436,41	448356,46	7,50	34,96	30,93	26,43	35,66	
59_D		119436,41	448356,46	10,50	39,04	35,17	30,32	39,70	
6_A		119436,45	448324,19	1,50	37,42	33,28	28,63	38,00	
6_B		119436,45	448324,19	4,50	38,41	34,27	29,65	39,00	
6_C		119436,45	448324,19	7,50	40,83	36,72	32,10	41,44	
60_A		119437,68	448290,97	1,50	42,45	38,35	33,54	42,99	
60_B		119437,68	448290,97	4,50	43,57	39,42	34,70	44,12	
60_C		119437,68	448290,97	7,50	44,86	40,67	36,01	45,41	
61_A		119438,30	448281,94	1,50	47,17	42,60	38,53	47,74	
61_B		119438,30	448281,94	4,50	48,82	44,23	40,20	49,39	
61_C		119438,30	448281,94	7,50	50,25	45,64	41,62	50,82	
62_A		119438,96	448313,49	1,50	41,72	37,50	32,80	42,24	
62_B		119438,96	448313,49	4,50	42,96	38,71	34,09	43,49	
62_C		119438,96	448313,49	7,50	44,49	40,21	35,67	45,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai

Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	119439,01	448334,67	1,50	34,41	30,12	25,84	35,05		
63_B	119439,01	448334,67	4,50	36,55	32,26	27,98	37,19		
63_C	119439,01	448334,67	7,50	40,63	36,36	32,03	41,26		
63_D	119439,01	448334,67	10,50	43,86	39,60	35,09	44,43		
64_A	119440,76	448323,92	1,50	35,73	31,51	26,86	36,27		
64_B	119440,76	448323,92	4,50	36,59	32,34	27,78	37,15		
64_C	119440,76	448323,92	7,50	38,65	34,38	29,87	39,21		
65_A	119441,58	448336,33	1,50	31,83	27,56	23,23	32,46		
65_B	119441,58	448336,33	4,50	33,74	29,43	25,16	34,38		
65_C	119441,58	448336,33	7,50	36,80	32,44	28,20	37,42		
65_D	119441,58	448336,33	10,50	39,74	35,32	31,04	40,31		
66_A	119441,75	448294,52	1,50	41,35	37,16	32,47	41,89		
66_B	119441,75	448294,52	4,50	42,77	38,55	33,93	43,32		
66_C	119441,75	448294,52	7,50	44,20	39,98	35,38	44,76		
67_A	119442,35	448285,46	1,50	46,86	42,26	38,23	47,43		
67_B	119442,35	448285,46	4,50	48,43	43,82	39,81	49,00		
67_C	119442,35	448285,46	7,50	49,82	45,19	41,21	50,39		
68_A	119442,77	448341,31	1,50	31,89	27,59	23,32	32,53		
68_B	119442,77	448341,31	4,50	33,82	29,49	25,26	34,46		
68_C	119442,77	448341,31	7,50	36,94	32,61	28,36	37,57		
68_D	119442,77	448341,31	10,50	39,72	35,31	30,97	40,27		
69_A	119443,03	448317,04	1,50	40,97	36,77	32,06	41,50		
69_B	119443,03	448317,04	4,50	42,15	37,91	33,29	42,69		
69_C	119443,03	448317,04	7,50	43,77	39,50	34,96	44,32		
7_A	119443,21	448321,11	1,50	37,02	32,83	28,13	37,56		
7_B	119443,21	448321,11	4,50	37,96	33,74	29,14	38,52		
7_C	119443,21	448321,11	7,50	40,03	35,80	31,24	40,60		
70_A	119443,61	448354,79	1,50	30,77	26,68	22,12	31,42		
70_B	119443,61	448354,79	4,50	32,55	28,47	23,91	33,20		
70_C	119443,61	448354,79	7,50	35,44	31,40	26,77	36,09		
70_D	119443,61	448354,79	10,50	37,57	33,69	28,79	38,20		
71_A	119444,14	448347,09	1,50	32,62	28,37	24,05	33,27		
71_B	119444,14	448347,09	4,50	34,10	29,82	25,52	34,74		
71_C	119444,14	448347,09	7,50	37,03	32,76	28,39	37,65		
71_D	119444,14	448347,09	10,50	39,37	34,96	30,57	39,90		
72_A	119445,35	448352,19	1,50	36,98	32,45	28,19	37,50		
72_B	119445,35	448352,19	4,50	37,24	32,73	28,50	37,78		
72_C	119445,35	448352,19	7,50	38,93	34,48	30,24	39,50		
72_D	119445,35	448352,19	10,50	40,61	36,19	31,87	41,16		
73_A	119445,86	448298,12	1,50	42,20	37,97	33,27	42,71		
73_B	119445,86	448298,12	4,50	43,14	38,89	34,27	43,67		
73_C	119445,86	448298,12	7,50	44,47	40,22	35,62	45,01		
74_A	119446,42	448289,01	1,50	46,38	41,79	37,73	46,94		
74_B	119446,42	448289,01	4,50	47,95	43,36	39,29	48,51		
74_C	119446,42	448289,01	7,50	49,31	44,71	40,66	49,87		
75_A	119447,69	448329,82	1,50	33,50	29,19	24,86	34,11		
75_B	119447,69	448329,82	4,50	35,69	31,36	27,09	36,31		
75_C	119447,69	448329,82	7,50	39,46	35,17	30,81	40,07		
76_A	119448,00	448334,24	1,50	34,88	30,72	26,02	35,43		
76_B	119448,00	448334,24	4,50	35,25	31,10	26,44	35,82		
76_C	119448,00	448334,24	7,50	37,40	33,27	28,62	37,99		
77_A	119449,95	448301,70	1,50	42,13	37,90	33,19	42,64		
77_B	119449,95	448301,70	4,50	42,97	38,72	34,10	43,50		
77_C	119449,95	448301,70	7,50	44,26	40,01	35,42	44,80		
78_A	119450,49	448292,57	1,50	44,25	39,63	35,59	44,80		
78_B	119450,49	448292,57	4,50	45,92	41,32	37,25	46,47		
78_C	119450,49	448292,57	7,50	47,63	43,02	38,97	48,18		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_A			119451,11	448325,91	1,50	39,23	35,04	30,34	39,77
79_B			119451,11	448325,91	4,50	40,61	36,39	31,78	41,16
79_C			119451,11	448325,91	7,50	42,53	38,29	33,74	43,10
8_A			119453,27	448338,88	1,50	36,04	32,11	27,13	36,62
8_B			119453,27	448338,88	4,50	36,09	32,13	27,20	36,67
8_C			119453,27	448338,88	7,50	36,92	32,88	28,05	37,49
80_A			119454,00	448305,23	1,50	41,31	37,10	32,37	41,82
80_B			119454,00	448305,23	4,50	42,17	37,92	33,28	42,69
80_C			119454,00	448305,23	7,50	43,49	39,25	34,63	44,03
81_A			119454,24	448278,13	1,50	50,26	45,72	41,55	50,81
81_B			119454,24	448278,13	4,50	51,37	46,82	42,68	51,92
81_C			119454,24	448278,13	7,50	52,48	47,91	43,81	53,04
82_A			119454,33	448322,23	1,50	40,38	36,20	31,47	40,91
82_B			119454,33	448322,23	4,50	41,71	37,51	32,87	42,26
82_C			119454,33	448322,23	7,50	43,50	39,27	34,69	44,06
83_A			119454,56	448296,11	1,50	43,00	38,49	34,27	43,54
83_B			119454,56	448296,11	4,50	44,48	39,98	35,73	45,02
83_C			119454,56	448296,11	7,50	46,28	41,75	37,58	46,83
84_A			119455,13	448284,05	1,50	44,58	40,16	35,80	45,12
84_B			119455,13	448284,05	4,50	45,79	41,35	37,03	46,33
84_C			119455,13	448284,05	7,50	47,18	42,74	38,44	47,73
85_A			119457,50	448305,40	1,50	35,43	31,14	26,56	35,96
85_B			119457,50	448305,40	4,50	36,73	32,41	27,91	37,27
85_C			119457,50	448305,40	7,50	39,00	34,69	30,20	39,55
86_A			119457,71	448338,45	1,50	39,29	35,19	30,36	39,83
86_B			119457,71	448338,45	4,50	39,55	35,42	30,69	40,11
86_C			119457,71	448338,45	7,50	39,62	35,38	30,81	40,18
87_A			119457,76	448318,29	1,50	40,31	36,10	31,42	40,84
87_B			119457,76	448318,29	4,50	41,71	37,47	32,88	42,26
87_C			119457,76	448318,29	7,50	43,48	39,21	34,69	44,04
88_A			119458,62	448299,65	1,50	41,78	37,39	32,97	42,31
88_B			119458,62	448299,65	4,50	43,26	38,86	34,47	43,80
88_C			119458,62	448299,65	7,50	45,16	40,72	36,41	45,71
89_A			119459,66	448302,91	1,50	31,93	27,58	23,29	32,54
89_B			119459,66	448302,91	4,50	33,69	29,33	25,04	34,29
89_C			119459,66	448302,91	7,50	36,67	32,33	27,97	37,25
9_A			119460,25	448277,52	1,50	48,17	43,59	39,46	48,71
9_B			119460,25	448277,52	4,50	49,53	44,94	40,84	50,08
9_C			119460,25	448277,52	7,50	50,87	46,28	42,20	51,42
90_A			119460,56	448283,66	1,50	40,77	36,38	31,95	41,30
90_B			119460,56	448283,66	4,50	41,99	37,56	33,22	42,53
90_C			119460,56	448283,66	7,50	42,42	37,90	33,73	42,98
91_A			119461,04	448334,64	1,50	38,99	34,82	30,06	39,51
91_B			119461,04	448334,64	4,50	39,44	35,25	30,60	39,99
91_C			119461,04	448334,64	7,50	39,84	35,58	31,04	40,40
92_A			119461,11	448314,45	1,50	40,25	36,00	31,37	40,78
92_B			119461,11	448314,45	4,50	41,43	37,15	32,62	41,98
92_C			119461,11	448314,45	7,50	43,31	38,99	34,54	43,87
93_A			119464,42	448330,77	1,50	38,41	34,16	29,49	38,92
93_B			119464,42	448330,77	4,50	39,04	34,77	30,20	39,58
93_C			119464,42	448330,77	7,50	39,60	35,28	30,80	40,15
94_A			119464,71	448310,34	1,50	39,70	35,41	30,82	40,22
94_B			119464,71	448310,34	4,50	40,69	36,35	31,92	41,25
94_C			119464,71	448310,34	7,50	42,90	38,53	34,16	43,46
95_A			119467,78	448326,92	1,50	38,14	33,83	29,24	38,65
95_B			119467,78	448326,92	4,50	38,93	34,63	30,12	39,48
95_C			119467,78	448326,92	7,50	39,92	35,63	31,15	40,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Gecumuleerd - alle wegen samen (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
96_A		119470,44	448310,38	1,50	36,76	32,45	27,98	37,32	
96_B		119470,44	448310,38	4,50	38,22	33,89	29,46	38,78	
96_C		119470,44	448310,38	7,50	40,68	36,28	31,96	41,25	
97_A		119471,05	448323,16	1,50	38,15	33,73	29,28	38,65	
97_B		119471,05	448323,16	4,50	39,06	34,67	30,28	39,60	
97_C		119471,05	448323,16	7,50	40,07	35,69	31,31	40,62	
98_A		119474,64	448319,05	1,50	39,19	34,78	30,37	39,71	
98_B		119474,64	448319,05	4,50	39,92	35,51	31,16	40,47	
98_C		119474,64	448319,05	7,50	40,80	36,37	32,05	41,35	
99_A		119474,85	448314,21	1,50	36,69	32,37	27,91	37,25	
99_B		119474,85	448314,21	4,50	36,55	32,24	27,82	37,13	
99_C		119474,85	448314,21	7,50	38,82	34,47	30,10	39,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaa**Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	119257,28	448365,46	1,50	63,95	60,31	54,95	64,55		
1_B	119257,28	448365,46	4,50	63,89	60,26	54,89	64,49		
1_C	119257,28	448365,46	7,50	63,34	59,71	54,34	63,94		
10_A	119257,29	448369,48	1,50	63,90	60,26	54,90	64,50		
10_B	119257,29	448369,48	4,50	63,86	60,22	54,86	64,46		
10_C	119257,29	448369,48	7,50	63,31	59,67	54,31	63,91		
100_A	119260,08	448373,11	1,50	59,56	55,93	50,56	60,16		
100_B	119260,08	448373,11	4,50	59,76	56,12	50,75	60,35		
100_C	119260,08	448373,11	7,50	59,48	55,85	50,48	60,08		
101_A	119260,32	448362,43	1,50	59,86	56,22	50,86	60,46		
101_B	119260,32	448362,43	4,50	60,09	56,45	51,09	60,69		
101_C	119260,32	448362,43	7,50	59,80	56,16	50,80	60,40		
102_A	119261,17	448463,31	1,50	59,89	56,27	50,88	60,49		
102_B	119261,17	448463,31	4,50	60,77	57,15	51,76	61,37		
102_C	119261,17	448463,31	7,50	60,66	57,03	51,66	61,26		
103_A	119262,37	448467,64	1,50	59,51	55,89	50,50	60,11		
103_B	119262,37	448467,64	4,50	60,03	56,41	51,02	60,63		
103_C	119262,37	448467,64	7,50	60,31	56,68	51,30	60,91		
104_A	119263,07	448369,54	1,50	46,70	43,08	37,70	47,30		
104_B	119263,07	448369,54	4,50	48,10	44,47	39,10	48,70		
104_C	119263,07	448369,54	7,50	48,65	45,02	39,65	49,25		
105_A	119263,09	448365,60	1,50	48,08	44,45	39,07	48,68		
105_B	119263,09	448365,60	4,50	49,32	45,69	40,32	49,92		
105_C	119263,09	448365,60	7,50	49,87	46,23	40,87	50,47		
106_A	119263,18	448458,98	1,50	52,03	48,40	43,02	52,63		
106_B	119263,18	448458,98	4,50	58,06	54,47	49,06	58,67		
106_C	119263,18	448458,98	7,50	58,34	54,71	49,33	58,94		
107_A	119265,93	448349,20	1,50	60,16	56,52	51,16	60,76		
107_B	119265,93	448349,20	4,50	60,54	56,90	51,54	61,14		
107_C	119265,93	448349,20	7,50	60,41	56,77	51,41	61,01		
108_A	119266,60	448470,19	1,50	52,35	48,73	43,35	52,95		
108_B	119266,60	448470,19	4,50	53,92	50,29	44,92	54,52		
108_C	119266,60	448470,19	7,50	55,33	51,71	46,32	55,93		
109_A	119268,37	448354,54	1,50	57,96	54,31	48,96	58,56		
109_B	119268,37	448354,54	4,50	58,18	54,54	49,18	58,78		
109_C	119268,37	448354,54	7,50	58,10	54,46	49,10	58,70		
11_A	119268,99	448457,38	1,50	52,81	49,20	43,81	53,41		
11_B	119268,99	448457,38	4,50	55,71	52,09	46,70	56,31		
11_C	119268,99	448457,38	7,50	57,08	53,47	48,08	57,68		
110_A	119271,64	448348,83	1,50	51,76	48,13	42,75	52,36		
110_B	119271,64	448348,83	4,50	52,99	49,36	43,99	53,59		
110_C	119271,64	448348,83	7,50	53,30	49,67	44,31	53,90		
111_A	119272,16	448468,66	1,50	51,75	48,13	42,75	52,35		
111_B	119272,16	448468,66	4,50	53,25	49,62	44,25	53,85		
111_C	119272,16	448468,66	7,50	53,76	50,14	44,76	54,36		
112_A	119272,42	448418,40	1,50	56,62	53,01	47,61	57,22		
112_B	119272,42	448418,40	4,50	57,68	54,06	48,67	58,28		
112_C	119272,42	448418,40	7,50	57,85	54,23	48,84	58,45		
113_A	119274,08	448354,07	1,50	47,01	43,38	38,00	47,61		
113_B	119274,08	448354,07	4,50	48,56	44,92	39,56	49,16		
113_C	119274,08	448354,07	7,50	49,43	45,79	40,43	50,03		
114_A	119274,41	448455,89	1,50	52,89	49,27	43,87	53,48		
114_B	119274,41	448455,89	4,50	54,86	51,24	45,85	55,46		
114_C	119274,41	448455,89	7,50	56,16	52,54	47,15	56,76		
115_A	119274,67	448412,40	1,50	55,85	52,24	46,84	56,45		
115_B	119274,67	448412,40	4,50	56,98	53,36	47,97	57,58		
115_C	119274,67	448412,40	7,50	57,08	53,45	48,07	57,68		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A			119276,21	448423,08	1,50	55,26	51,65	46,25	55,86
116_B			119276,21	448423,08	4,50	56,66	53,04	47,65	57,26
116_C			119276,21	448423,08	7,50	56,93	53,31	47,92	57,53
117_A			119277,40	448467,23	1,50	50,87	47,24	41,86	51,47
117_B			119277,40	448467,23	4,50	52,38	48,76	43,38	52,98
117_C			119277,40	448467,23	7,50	52,76	49,14	43,76	53,36
118_A			119279,69	448427,37	1,50	54,22	50,61	45,20	54,82
118_B			119279,69	448427,37	4,50	55,79	52,17	46,78	56,39
118_C			119279,69	448427,37	7,50	56,15	52,53	47,14	56,75
119_A			119280,01	448454,35	1,50	52,22	48,61	43,20	52,82
119_B			119280,01	448454,35	4,50	54,13	50,51	45,12	54,73
119_C			119280,01	448454,35	7,50	55,08	51,46	46,07	55,68
12_A			119280,95	448411,84	1,50	46,19	42,58	37,18	46,79
12_B			119280,95	448411,84	4,50	47,80	44,18	38,80	48,40
12_C			119280,95	448411,84	7,50	48,54	44,92	39,54	49,14
120_A			119283,00	448465,69	1,50	49,73	46,12	40,73	50,33
120_B			119283,00	448465,69	4,50	51,43	47,80	42,43	52,03
120_C			119283,00	448465,69	7,50	51,85	48,23	42,85	52,45
121_A			119283,28	448431,81	1,50	53,08	49,48	44,07	53,68
121_B			119283,28	448431,81	4,50	54,82	51,20	45,81	55,42
121_C			119283,28	448431,81	7,50	55,28	51,66	46,27	55,88
122_A			119284,26	448415,96	1,50	45,22	41,61	36,21	45,82
122_B			119284,26	448415,96	4,50	46,75	43,13	37,75	47,35
122_C			119284,26	448415,96	7,50	47,64	44,02	38,64	48,24
123_A			119284,53	448459,22	1,50	45,29	41,69	36,28	45,89
123_B			119284,53	448459,22	4,50	47,16	43,55	38,16	47,76
123_C			119284,53	448459,22	7,50	48,06	44,43	39,05	48,66
124_A			119286,77	448436,10	1,50	52,04	48,44	43,03	52,64
124_B			119286,77	448436,10	4,50	53,90	50,28	44,89	54,50
124_C			119286,77	448436,10	7,50	54,36	50,74	45,35	54,96
125_A			119287,96	448420,56	1,50	44,58	40,96	35,57	45,18
125_B			119287,96	448420,56	4,50	46,01	42,39	37,01	46,61
125_C			119287,96	448420,56	7,50	47,04	43,41	38,04	47,64
126_A			119290,47	448440,68	1,50	50,72	47,12	41,71	51,32
126_B			119290,47	448440,68	4,50	52,71	49,09	43,70	53,31
126_C			119290,47	448440,68	7,50	53,24	49,63	44,24	53,84
127_A			119291,45	448424,90	1,50	44,06	40,44	35,04	44,65
127_B			119291,45	448424,90	4,50	45,46	41,84	36,45	46,06
127_C			119291,45	448424,90	7,50	46,50	42,87	37,49	47,10
128_A			119293,62	448444,57	1,50	49,57	45,96	40,55	50,17
128_B			119293,62	448444,57	4,50	51,53	47,91	42,52	52,13
128_C			119293,62	448444,57	7,50	52,13	48,51	43,12	52,73
129_A			119294,98	448429,29	1,50	43,85	40,23	34,83	44,44
129_B			119294,98	448429,29	4,50	45,01	41,38	36,00	45,61
129_C			119294,98	448429,29	7,50	46,06	42,43	37,06	46,66
13_A			119295,59	448449,19	1,50	49,73	46,13	40,71	50,33
13_B			119295,59	448449,19	4,50	51,61	48,00	42,60	52,21
13_C			119295,59	448449,19	7,50	52,30	48,68	43,29	52,90
130_A			119297,90	448454,40	1,50	49,84	46,25	40,83	50,44
130_B			119297,90	448454,40	4,50	51,54	47,93	42,53	52,14
130_C			119297,90	448454,40	7,50	52,25	48,63	43,24	52,85
131_A			119298,65	448433,85	1,50	43,10	39,48	34,08	43,69
131_B			119298,65	448433,85	4,50	44,21	40,59	35,21	44,81
131_C			119298,65	448433,85	7,50	45,28	41,66	36,28	45,88
133_A			119301,01	448368,43	1,50	49,97	46,37	40,97	50,58
133_B			119301,01	448368,43	4,50	51,70	48,07	42,69	52,30
133_C			119301,01	448368,43	7,50	52,33	48,71	43,33	52,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai**Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	119301,11	448362,56	1,50	47,04	43,43	38,02	47,64		
134_B	119301,11	448362,56	4,50	48,92	45,31	39,92	49,52		
134_C	119301,11	448362,56	7,50	49,45	45,84	40,45	50,05		
135_A	119302,49	448438,62	1,50	43,20	39,58	34,18	43,79		
135_B	119302,49	448438,62	4,50	44,07	40,44	35,06	44,67		
135_C	119302,49	448438,62	7,50	44,97	41,34	35,97	45,57		
136_A	119304,63	448454,89	1,50	45,88	42,27	36,86	46,48		
136_B	119304,63	448454,89	4,50	47,31	43,69	38,30	47,91		
136_C	119304,63	448454,89	7,50	48,13	44,51	39,12	48,73		
137_A	119305,43	448444,92	1,50	40,11	36,50	31,10	40,71		
137_B	119305,43	448444,92	4,50	40,65	37,02	31,64	41,25		
137_C	119305,43	448444,92	7,50	41,50	37,87	32,50	42,10		
138_A	119306,07	448371,39	1,50	46,99	43,38	37,98	47,59		
138_B	119306,07	448371,39	4,50	48,38	44,75	39,37	48,98		
138_C	119306,07	448371,39	7,50	49,51	45,89	40,51	50,11		
139_A	119307,16	448361,40	1,50	44,29	40,68	35,28	44,89		
139_B	119307,16	448361,40	4,50	46,07	42,45	37,06	46,67		
139_C	119307,16	448361,40	7,50	47,09	43,46	38,08	47,69		
14_A	119307,62	448449,83	1,50	38,53	34,90	29,52	39,13		
14_B	119307,62	448449,83	4,50	39,32	35,68	30,32	39,92		
14_C	119307,62	448449,83	7,50	40,23	36,59	31,23	40,83		
140_A	119308,95	448388,54	1,50	48,84	45,23	39,83	49,44		
140_B	119308,95	448388,54	4,50	50,43	46,81	41,42	51,03		
140_C	119308,95	448388,54	7,50	51,19	47,56	42,18	51,79		
141_A	119311,48	448383,01	1,50	48,64	45,03	39,63	49,24		
141_B	119311,48	448383,01	4,50	50,15	46,53	41,15	50,75		
141_C	119311,48	448383,01	7,50	50,99	47,37	41,99	51,59		
142_A	119311,94	448370,32	1,50	45,06	41,44	36,05	45,66		
142_B	119311,94	448370,32	4,50	46,32	42,70	37,33	46,93		
142_C	119311,94	448370,32	7,50	47,48	43,85	38,47	48,08		
143_A	119312,00	448358,80	1,50	44,75	41,15	35,74	45,35		
143_B	119312,00	448358,80	4,50	46,40	42,78	37,39	47,00		
143_C	119312,00	448358,80	7,50	47,41	43,79	38,41	48,01		
144_A	119313,76	448391,99	1,50	47,03	43,42	38,01	47,63		
144_B	119313,76	448391,99	4,50	48,60	44,97	39,59	49,20		
144_C	119313,76	448391,99	7,50	49,55	45,92	40,54	50,15		
145_A	119316,60	448367,83	1,50	44,32	40,70	35,31	44,92		
145_B	119316,60	448367,83	4,50	45,62	42,00	36,61	46,22		
145_C	119316,60	448367,83	7,50	46,84	43,21	37,83	47,44		
146_A	119316,75	448356,24	1,50	44,75	41,15	35,74	45,35		
146_B	119316,75	448356,24	4,50	46,50	42,88	37,50	47,10		
146_C	119316,75	448356,24	7,50	47,68	44,05	38,67	48,28		
147_A	119316,77	448382,18	1,50	32,27	28,60	23,28	32,87		
147_B	119316,77	448382,18	4,50	32,18	28,48	23,20	32,77		
147_C	119316,77	448382,18	7,50	33,84	30,14	24,86	34,43		
148_A	119317,31	448396,58	1,50	46,97	43,36	37,96	47,57		
148_B	119317,31	448396,58	4,50	48,46	44,84	39,45	49,06		
148_C	119317,31	448396,58	7,50	49,47	45,84	40,47	50,07		
149_A	119320,86	448401,17	1,50	46,09	42,48	37,08	46,69		
149_B	119320,86	448401,17	4,50	47,53	43,90	38,52	48,13		
149_C	119320,86	448401,17	7,50	48,63	45,00	39,62	49,23		
15_A	119321,45	448353,71	1,50	44,68	41,07	35,66	45,28		
15_B	119321,45	448353,71	4,50	46,40	42,78	37,39	47,00		
15_C	119321,45	448353,71	7,50	47,69	44,07	38,68	48,29		
150_A	119321,47	448365,22	1,50	42,99	39,37	33,98	43,59		
150_B	119321,47	448365,22	4,50	44,11	40,48	35,11	44,71		
150_C	119321,47	448365,22	7,50	45,28	41,65	36,27	45,88		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A		119321,66	448386,02	1,50	33,68	30,02	24,69	34,28	
151_B		119321,66	448386,02	4,50	33,40	29,72	24,41	33,99	
151_C		119321,66	448386,02	7,50	34,61	30,93	25,62	35,20	
152_A		119323,85	448405,04	1,50	45,43	41,82	36,42	46,03	
152_B		119323,85	448405,04	4,50	46,78	43,15	37,77	47,38	
152_C		119323,85	448405,04	7,50	47,93	44,30	38,93	48,53	
153_A		119324,85	448390,08	1,50	33,67	30,01	24,68	34,27	
153_B		119324,85	448390,08	4,50	33,37	29,69	24,38	33,96	
153_C		119324,85	448390,08	7,50	34,54	30,86	25,55	35,13	
154_A		119326,11	448362,73	1,50	41,87	38,25	32,86	42,47	
154_B		119326,11	448362,73	4,50	42,90	39,27	33,90	43,50	
154_C		119326,11	448362,73	7,50	43,98	40,34	34,97	44,57	
155_A		119326,29	448351,11	1,50	44,56	40,95	35,55	45,16	
155_B		119326,29	448351,11	4,50	46,09	42,47	37,08	46,69	
155_C		119326,29	448351,11	7,50	47,44	43,82	38,44	48,04	
156_A		119327,11	448409,25	1,50	45,48	41,87	36,47	46,08	
156_B		119327,11	448409,25	4,50	46,81	43,18	37,80	47,41	
156_C		119327,11	448409,25	7,50	48,03	44,40	39,03	48,63	
157_A		119328,28	448394,45	1,50	32,21	28,53	23,22	32,80	
157_B		119328,28	448394,45	4,50	32,16	28,46	23,18	32,75	
157_C		119328,28	448394,45	7,50	33,50	29,81	24,52	34,10	
158_A		119329,73	448414,65	1,50	44,56	40,95	35,55	45,16	
158_B		119329,73	448414,65	4,50	45,81	42,18	36,80	46,41	
158_C		119329,73	448414,65	7,50	46,91	43,27	37,91	47,51	
159_A		119331,14	448348,49	1,50	44,47	40,86	35,45	45,07	
159_B		119331,14	448348,49	4,50	45,92	42,30	36,91	46,52	
159_C		119331,14	448348,49	7,50	47,32	43,70	38,32	47,92	
16_A		119331,18	448360,02	1,50	41,32	37,69	32,31	41,92	
16_B		119331,18	448360,02	4,50	42,25	38,62	33,25	42,85	
16_C		119331,18	448360,02	7,50	43,26	39,62	34,26	43,86	
160_A		119331,65	448398,73	1,50	31,74	28,06	22,76	32,34	
160_B		119331,65	448398,73	4,50	31,64	27,93	22,66	32,23	
160_C		119331,65	448398,73	7,50	32,74	29,04	23,76	33,33	
161_A		119332,81	448418,54	1,50	44,78	41,17	35,77	45,38	
161_B		119332,81	448418,54	4,50	45,89	42,27	36,89	46,49	
161_C		119332,81	448418,54	7,50	46,87	43,24	37,87	47,47	
162_A		119334,96	448402,94	1,50	29,39	25,65	20,43	29,98	
162_B		119334,96	448402,94	4,50	30,14	26,39	21,18	30,73	
162_C		119334,96	448402,94	7,50	31,23	27,49	22,27	31,82	
163_A		119335,53	448344,87	1,50	44,29	40,69	35,29	44,90	
163_B		119335,53	448344,87	4,50	45,45	41,83	36,44	46,05	
163_C		119335,53	448344,87	7,50	46,73	43,10	37,72	47,33	
164_A		119335,75	448422,25	1,50	44,63	41,02	35,62	45,23	
164_B		119335,75	448422,25	4,50	45,57	41,95	36,57	46,17	
164_C		119335,75	448422,25	7,50	46,53	42,90	37,53	47,13	
165_A		119335,86	448357,51	1,50	40,38	36,75	31,38	40,98	
165_B		119335,86	448357,51	4,50	41,21	37,59	32,22	41,82	
165_C		119335,86	448357,51	7,50	42,18	38,55	33,18	42,78	
166_A		119337,59	448408,07	1,50	30,90	27,22	21,93	31,50	
166_B		119337,59	448408,07	4,50	31,03	27,32	22,05	31,62	
166_C		119337,59	448408,07	7,50	32,23	28,51	23,25	32,82	
167_A		119340,15	448353,99	1,50	29,12	25,27	20,19	29,70	
167_B		119340,15	448353,99	4,50	30,80	26,98	21,87	31,39	
167_C		119340,15	448353,99	7,50	34,83	31,09	25,87	35,42	
168_A		119340,44	448342,26	1,50	43,43	39,82	34,42	44,03	
168_B		119340,44	448342,26	4,50	44,60	40,98	35,60	45,20	
168_C		119340,44	448342,26	7,50	45,83	42,20	36,83	46,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A			119340,87	448412,27	1,50	29,08	25,37	20,12	29,68
169_B			119340,87	448412,27	4,50	29,78	26,04	20,82	30,37
169_C			119340,87	448412,27	7,50	31,31	27,58	22,35	31,90
17_A			119341,55	448422,16	1,50	42,16	38,54	33,15	42,76
17_B			119341,55	448422,16	4,50	42,38	38,76	33,38	42,98
17_C			119341,55	448422,16	7,50	42,99	39,37	33,99	43,59
170_A			119344,36	448416,74	1,50	29,03	25,30	20,07	29,62
170_B			119344,36	448416,74	4,50	30,57	26,86	21,61	31,17
170_C			119344,36	448416,74	7,50	32,00	28,28	23,02	32,59
171_A			119345,02	448351,39	1,50	36,69	33,05	27,70	37,29
171_B			119345,02	448351,39	4,50	37,55	33,89	28,55	38,14
171_C			119345,02	448351,39	7,50	38,79	35,13	29,79	39,38
172_A			119345,03	448339,82	1,50	42,88	39,27	33,87	43,48
172_B			119345,03	448339,82	4,50	43,99	40,36	34,98	44,59
172_C			119345,03	448339,82	7,50	45,21	41,59	36,21	45,81
173_A			119349,75	448337,30	1,50	42,23	38,62	33,23	42,83
173_B			119349,75	448337,30	4,50	43,35	39,72	34,34	43,95
173_C			119349,75	448337,30	7,50	44,53	40,90	35,52	45,13
174_A			119349,86	448348,81	1,50	37,00	33,35	28,01	37,60
174_B			119349,86	448348,81	4,50	37,89	34,24	28,90	38,49
174_C			119349,86	448348,81	7,50	39,11	35,46	30,11	39,71
175_A			119352,30	448413,85	1,50	31,90	28,19	22,93	32,50
175_B			119352,30	448413,85	4,50	33,36	29,60	24,41	33,95
175_C			119352,30	448413,85	7,50	36,62	32,89	27,66	37,21
176_A			119353,32	448420,11	1,50	40,71	37,08	31,70	41,31
176_B			119353,32	448420,11	4,50	41,07	37,43	32,07	41,67
176_C			119353,32	448420,11	7,50	42,39	38,75	33,39	42,99
177_A			119354,60	448346,28	1,50	36,81	33,16	27,81	37,41
177_B			119354,60	448346,28	4,50	37,65	33,99	28,65	38,24
177_C			119354,60	448346,28	7,50	38,68	35,03	29,69	39,28
178_A			119354,61	448334,72	1,50	41,32	37,70	32,31	41,92
178_B			119354,61	448334,72	4,50	42,69	39,07	33,69	43,29
178_C			119354,61	448334,72	7,50	43,68	40,05	34,67	44,28
179_A			119356,39	448411,22	1,50	32,21	28,49	23,25	32,81
179_B			119356,39	448411,22	4,50	33,68	29,92	24,73	34,27
179_C			119356,39	448411,22	7,50	36,58	32,85	27,62	37,17
18_A			119357,71	448284,58	1,50	32,56	28,82	23,60	33,15
18_B			119357,71	448284,58	4,50	37,29	33,60	28,30	37,88
18_C			119357,71	448284,58	7,50	41,41	37,77	32,41	42,01
180_A			119358,84	448423,48	1,50	40,64	37,01	31,63	41,24
180_B			119358,84	448423,48	4,50	40,63	37,00	31,62	41,23
180_C			119358,84	448423,48	7,50	41,47	37,84	32,46	42,07
181_A			119359,04	448280,75	1,50	27,96	24,13	19,04	28,55
181_B			119359,04	448280,75	4,50	31,04	27,24	22,10	31,63
181_C			119359,04	448280,75	7,50	35,29	31,61	26,30	35,88
182_A			119359,14	448343,85	1,50	36,91	33,26	27,92	37,51
182_B			119359,14	448343,85	4,50	37,52	33,86	28,52	38,11
182_C			119359,14	448343,85	7,50	38,63	34,98	29,64	39,23
183_A			119359,53	448332,10	1,50	41,30	37,68	32,29	41,90
183_B			119359,53	448332,10	4,50	42,25	38,61	33,24	42,84
183_C			119359,53	448332,10	7,50	42,80	39,17	33,80	43,40
184_A			119360,18	448289,34	1,50	36,54	32,86	27,55	37,13
184_B			119360,18	448289,34	4,50	38,46	34,80	29,46	39,05
184_C			119360,18	448289,34	7,50	40,89	37,24	31,89	41,49
185_A			119360,59	448408,51	1,50	32,84	29,11	23,88	33,43
185_B			119360,59	448408,51	4,50	34,27	30,51	25,31	34,86
185_C			119360,59	448408,51	7,50	36,97	33,24	28,00	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_A		119362,89	448420,86	1,50	40,17	36,54	31,16	40,77	
186_B		119362,89	448420,86	4,50	40,01	36,38	31,00	40,61	
186_C		119362,89	448420,86	7,50	40,71	37,09	31,71	41,31	
187_A		119362,91	448281,81	1,50	25,17	21,34	16,25	25,76	
187_B		119362,91	448281,81	4,50	27,32	23,49	18,38	27,90	
187_C		119362,91	448281,81	7,50	30,82	27,06	21,87	31,41	
188_A		119364,10	448329,66	1,50	41,02	37,40	32,01	41,62	
188_B		119364,10	448329,66	4,50	41,93	38,31	32,94	42,54	
188_C		119364,10	448329,66	7,50	42,78	39,15	33,77	43,38	
189_A		119364,12	448341,20	1,50	38,67	35,03	29,67	39,27	
189_B		119364,12	448341,20	4,50	38,67	35,03	29,68	39,27	
189_C		119364,12	448341,20	7,50	39,46	35,81	30,46	40,06	
19_A		119364,15	448290,40	1,50	39,67	36,04	30,66	40,27	
19_B		119364,15	448290,40	4,50	39,36	35,73	30,36	39,96	
19_C		119364,15	448290,40	7,50	40,15	36,52	31,15	40,75	
190_A		119364,89	448405,75	1,50	32,03	28,27	23,08	32,62	
190_B		119364,89	448405,75	4,50	33,60	29,82	24,65	34,19	
190_C		119364,89	448405,75	7,50	36,20	32,46	27,24	36,79	
191_A		119365,55	448286,70	1,50	32,50	28,87	23,50	33,10	
191_B		119365,55	448286,70	4,50	32,09	28,43	23,10	32,69	
191_C		119365,55	448286,70	7,50	33,42	29,75	24,43	34,02	
192_A		119366,85	448418,29	1,50	40,34	36,71	31,33	40,94	
192_B		119366,85	448418,29	4,50	40,14	36,51	31,13	40,74	
192_C		119366,85	448418,29	7,50	40,74	37,12	31,74	41,34	
193_A		119368,30	448278,34	1,50	27,48	23,65	18,55	28,07	
193_B		119368,30	448278,34	4,50	29,81	26,00	20,87	30,40	
193_C		119368,30	448278,34	7,50	35,95	32,25	26,97	36,54	
194_A		119368,84	448360,11	1,50	39,04	35,38	30,05	39,64	
194_B		119368,84	448360,11	4,50	39,74	36,07	30,75	40,34	
194_C		119368,84	448360,11	7,50	41,09	37,42	32,10	41,69	
195_A		119368,85	448338,67	1,50	38,04	34,40	29,04	38,64	
195_B		119368,85	448338,67	4,50	37,54	33,88	28,54	38,13	
195_C		119368,85	448338,67	7,50	38,54	34,88	29,54	39,13	
196_A		119369,10	448403,04	1,50	33,80	30,08	24,84	34,40	
196_B		119369,10	448403,04	4,50	34,97	31,23	26,00	35,56	
196_C		119369,10	448403,04	7,50	36,90	33,18	27,93	37,49	
197_A		119369,25	448326,92	1,50	40,99	37,37	31,98	41,59	
197_B		119369,25	448326,92	4,50	42,02	38,39	33,01	42,62	
197_C		119369,25	448326,92	7,50	43,24	39,61	34,24	43,84	
198_A		119369,73	448274,49	1,50	27,87	24,03	18,94	28,45	
198_B		119369,73	448274,49	4,50	29,53	25,73	20,59	30,12	
198_C		119369,73	448274,49	7,50	33,43	29,73	24,46	34,03	
199_A		119370,81	448283,07	1,50	34,13	30,47	25,14	34,73	
199_B		119370,81	448283,07	4,50	34,38	30,69	25,40	34,98	
199_C		119370,81	448283,07	7,50	36,35	32,64	27,37	36,94	
2_A		119371,29	448415,42	1,50	40,03	36,40	31,02	40,63	
2_B		119371,29	448415,42	4,50	39,82	36,20	30,83	40,43	
2_C		119371,29	448415,42	7,50	40,36	36,73	31,36	40,96	
20_A		119371,45	448349,89	1,50	37,79	34,14	28,79	38,39	
20_B		119371,45	448349,89	4,50	38,00	34,33	29,01	38,60	
20_C		119371,45	448349,89	7,50	39,61	35,94	30,62	40,21	
200_A		119373,17	448400,41	1,50	33,58	29,86	24,62	34,18	
200_B		119373,17	448400,41	4,50	34,91	31,18	25,95	35,50	
200_C		119373,17	448400,41	7,50	36,90	33,18	27,93	37,49	
201_A		119373,20	448322,48	1,50	40,21	36,59	31,20	40,81	
201_B		119373,20	448322,48	4,50	40,82	37,18	31,82	41,42	
201_C		119373,20	448322,48	7,50	41,70	38,06	32,69	42,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_A		119373,34	448275,14	1,50	21,51	17,65	12,60	22,10
202_B		119373,34	448275,14	4,50	22,10	18,24	13,18	22,68
202_C		119373,34	448275,14	7,50	23,41	19,58	14,48	24,00
203_A		119373,80	448336,03	1,50	38,29	34,64	29,29	38,89
203_B		119373,80	448336,03	4,50	37,82	34,16	28,83	38,42
203_C		119373,80	448336,03	7,50	38,73	35,07	29,73	39,32
204_A		119374,82	448283,79	1,50	38,25	34,63	29,25	38,85
204_B		119374,82	448283,79	4,50	37,87	34,23	28,87	38,47
204_C		119374,82	448283,79	7,50	38,58	34,94	29,58	39,18
205_A		119375,35	448412,79	1,50	39,43	35,81	30,43	40,03
205_B		119375,35	448412,79	4,50	39,25	35,62	30,25	39,85
205_C		119375,35	448412,79	7,50	39,86	36,23	30,86	40,46
206_A		119376,10	448280,31	1,50	21,06	17,19	12,15	21,65
206_B		119376,10	448280,31	4,50	21,68	17,81	12,76	22,26
206_C		119376,10	448280,31	7,50	23,11	19,27	14,18	23,69
207_A		119377,44	448397,66	1,50	33,77	30,04	24,81	34,36
207_B		119377,44	448397,66	4,50	35,01	31,26	26,05	35,60
207_C		119377,44	448397,66	7,50	37,00	33,28	28,03	37,59
208_A		119377,58	448365,50	1,50	29,60	25,76	20,68	30,19
208_B		119377,58	448365,50	4,50	31,01	27,19	22,08	31,60
208_C		119377,58	448365,50	7,50	33,41	29,64	24,45	34,00
209_A		119377,75	448330,57	1,50	30,27	26,53	21,31	30,86
209_B		119377,75	448330,57	4,50	30,93	27,16	21,97	31,52
209_C		119377,75	448330,57	7,50	33,89	30,16	24,94	34,49
21_A		119378,31	448325,07	1,50	32,98	29,34	23,98	33,58
21_B		119378,31	448325,07	4,50	32,65	29,00	23,65	33,25
21_C		119378,31	448325,07	7,50	32,60	28,95	23,61	33,20
210_A		119379,59	448355,50	1,50	27,33	23,48	18,41	27,92
210_B		119379,59	448355,50	4,50	28,77	24,95	19,84	29,36
210_C		119379,59	448355,50	7,50	30,89	27,12	21,93	31,48
211_A		119379,63	448410,02	1,50	38,97	35,34	29,96	39,57
211_B		119379,63	448410,02	4,50	39,02	35,39	30,02	39,62
211_C		119379,63	448410,02	7,50	39,64	36,01	30,63	40,24
212_A		119381,61	448394,98	1,50	32,15	28,35	23,21	32,74
212_B		119381,61	448394,98	4,50	33,31	29,51	24,36	33,90
212_C		119381,61	448394,98	7,50	35,40	31,64	26,44	35,99
213_A		119383,91	448407,25	1,50	39,04	35,42	30,04	39,64
213_B		119383,91	448407,25	4,50	38,89	35,26	29,89	39,49
213_C		119383,91	448407,25	7,50	39,32	35,69	30,31	39,92
214_A		119385,86	448392,24	1,50	32,15	28,36	23,21	32,74
214_B		119385,86	448392,24	4,50	33,02	29,23	24,08	33,61
214_C		119385,86	448392,24	7,50	35,04	31,28	26,09	35,63
215_A		119388,02	448404,59	1,50	39,13	35,51	30,13	39,73
215_B		119388,02	448404,59	4,50	38,81	35,17	29,81	39,41
215_C		119388,02	448404,59	7,50	39,12	35,49	30,12	39,72
216_A		119391,04	448395,97	1,50	28,68	24,94	19,71	29,27
216_B		119391,04	448395,97	4,50	29,34	25,57	20,39	29,93
216_C		119391,04	448395,97	7,50	30,75	27,00	21,80	31,34
217_A		119392,06	448401,98	1,50	38,42	34,80	29,42	39,02
217_B		119392,06	448401,98	4,50	38,05	34,42	29,05	38,65
217_C		119392,06	448401,98	7,50	38,23	34,60	29,24	38,83
218_A		119396,16	448353,13	1,50	29,75	25,90	20,83	30,34
218_B		119396,16	448353,13	4,50	31,96	28,13	23,02	32,54
218_C		119396,16	448353,13	7,50	35,20	31,46	26,24	35,79
219_A		119397,84	448357,96	1,50	31,56	27,80	22,60	32,15
219_B		119397,84	448357,96	4,50	32,95	29,17	24,00	33,54
219_C		119397,84	448357,96	7,50	35,25	31,52	26,29	35,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï**Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A		119399,53	448362,83	1,50	33,98	30,28	25,01	34,58
22_B		119399,53	448362,83	4,50	34,47	30,74	25,50	35,06
22_C		119399,53	448362,83	7,50	36,22	32,50	27,24	36,81
220_A		119400,30	448348,86	1,50	31,33	27,54	22,38	31,92
220_B		119400,30	448348,86	4,50	32,80	29,01	23,86	33,39
220_C		119400,30	448348,86	7,50	35,40	31,67	26,44	35,99
221_A		119401,18	448367,59	1,50	35,87	32,19	26,88	36,46
221_B		119401,18	448367,59	4,50	35,88	32,18	26,90	36,47
221_C		119401,18	448367,59	7,50	37,60	33,91	28,62	38,20
222_A		119402,78	448372,20	1,50	35,13	31,45	26,15	35,73
222_B		119402,78	448372,20	4,50	35,30	31,60	26,33	35,90
222_C		119402,78	448372,20	7,50	36,95	33,25	27,97	37,54
223_A		119404,39	448376,83	1,50	35,65	31,98	26,67	36,25
223_B		119404,39	448376,83	4,50	35,63	31,93	26,65	36,22
223_C		119404,39	448376,83	7,50	37,03	33,34	28,05	37,63
224_A		119405,75	448350,15	1,50	31,31	27,58	22,34	31,90
224_B		119405,75	448350,15	4,50	31,92	28,17	22,96	32,51
224_C		119405,75	448350,15	7,50	33,45	29,73	24,48	34,04
225_A		119406,03	448381,56	1,50	32,97	29,25	24,01	33,57
225_B		119406,03	448381,56	4,50	33,34	29,60	24,37	33,93
225_C		119406,03	448381,56	7,50	35,25	31,54	26,29	35,85
226_A		119407,38	448354,88	1,50	31,20	27,48	22,23	31,79
226_B		119407,38	448354,88	4,50	31,79	28,05	22,83	32,38
226_C		119407,38	448354,88	7,50	33,14	29,42	24,17	33,73
227_A		119407,57	448386,01	1,50	33,62	29,91	24,64	34,21
227_B		119407,57	448386,01	4,50	33,85	30,13	24,88	34,44
227_C		119407,57	448386,01	7,50	35,42	31,71	26,45	36,02
228_A		119408,99	448359,58	1,50	29,86	26,12	20,89	30,45
228_B		119408,99	448359,58	4,50	30,46	26,70	21,50	31,05
228_C		119408,99	448359,58	7,50	32,08	28,35	23,11	32,67
229_A		119410,57	448364,17	1,50	31,00	27,30	22,02	31,59
229_B		119410,57	448364,17	4,50	31,27	27,55	22,30	31,86
229_C		119410,57	448364,17	7,50	32,55	28,84	23,58	33,15
23_A		119412,17	448368,84	1,50	30,15	26,45	21,18	30,75
23_B		119412,17	448368,84	4,50	30,34	26,62	21,37	30,93
23_C		119412,17	448368,84	7,50	31,28	27,57	22,30	31,87
24_A		119413,20	448386,97	1,50	36,15	32,52	27,15	36,75
24_B		119413,20	448386,97	4,50	35,88	32,23	26,88	36,48
24_C		119413,20	448386,97	7,50	36,18	32,54	27,18	36,78
25_A		119413,82	448373,64	1,50	29,27	25,56	20,29	29,86
25_B		119413,82	448373,64	4,50	29,56	25,83	20,59	30,15
25_C		119413,82	448373,64	7,50	30,77	27,06	21,80	31,37
26_A		119415,33	448303,39	1,50	37,11	33,47	28,12	37,71
26_B		119415,33	448303,39	4,50	36,67	33,01	27,68	37,27
26_C		119415,33	448303,39	7,50	37,07	33,42	28,07	37,67
26_D		119415,33	448303,39	10,50	38,87	35,24	29,87	39,47
27_A		119415,45	448378,40	1,50	24,37	20,50	15,46	24,96
27_B		119415,45	448378,40	4,50	25,69	21,84	16,78	26,28
27_C		119415,45	448378,40	7,50	27,09	23,27	18,15	27,67
28_A		119416,19	448306,54	1,50	36,91	33,25	27,92	37,51
28_B		119416,19	448306,54	4,50	36,70	33,02	27,71	37,29
28_C		119416,19	448306,54	7,50	37,10	33,43	28,11	37,70
28_D		119416,19	448306,54	10,50	38,76	35,13	29,76	39,36
29_A		119416,98	448382,86	1,50	23,91	20,05	15,00	24,50
29_B		119416,98	448382,86	4,50	25,44	21,59	16,51	26,02
29_C		119416,98	448382,86	7,50	26,86	23,05	17,92	27,45
3_A		119418,96	448326,96	1,50	35,93	32,25	26,94	36,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B			119418,96	448326,96	4,50	35,63	31,94	26,64	36,22
3_C			119418,96	448326,96	7,50	36,62	32,94	27,63	37,21
30_A			119418,97	448299,28	1,50	36,95	33,30	27,95	37,55
30_B			119418,97	448299,28	4,50	36,60	32,94	27,60	37,19
30_C			119418,97	448299,28	7,50	36,74	33,09	27,74	37,34
30_D			119418,97	448299,28	10,50	38,01	34,39	29,02	38,62
31_A			119420,03	448324,10	1,50	35,94	32,28	26,95	36,54
31_B			119420,03	448324,10	4,50	35,84	32,17	26,86	36,44
31_C			119420,03	448324,10	7,50	36,87	33,20	27,89	37,47
32_A			119420,09	448331,67	1,50	32,94	29,22	23,97	33,53
32_B			119420,09	448331,67	4,50	33,18	29,45	24,22	33,77
32_C			119420,09	448331,67	7,50	34,69	30,97	25,71	35,28
33_A			119420,60	448310,41	1,50	37,44	33,79	28,44	38,04
33_B			119420,60	448310,41	4,50	37,22	33,55	28,23	37,82
33_C			119420,60	448310,41	7,50	37,57	33,91	28,58	38,17
33_D			119420,60	448310,41	10,50	39,05	35,41	30,05	39,65
34_A			119421,21	448336,38	1,50	28,86	25,01	19,95	29,45
34_B			119421,21	448336,38	4,50	30,60	26,77	21,66	31,18
34_C			119421,21	448336,38	7,50	33,27	29,52	24,32	33,86
35_A			119421,68	448340,82	1,50	28,77	24,91	19,84	29,35
35_B			119421,68	448340,82	4,50	30,49	26,66	21,55	31,07
35_C			119421,68	448340,82	7,50	33,31	29,57	24,35	33,90
35_D			119421,68	448340,82	10,50	38,61	34,98	29,61	39,21
36_A			119422,70	448299,29	1,50	20,08	16,21	11,16	20,66
36_B			119422,70	448299,29	4,50	21,76	17,89	12,84	22,34
36_C			119422,70	448299,29	7,50	24,21	20,41	15,27	24,80
36_D			119422,70	448299,29	10,50	27,44	23,80	18,44	28,04
37_A			119422,91	448346,10	1,50	28,31	24,45	19,39	28,89
37_B			119422,91	448346,10	4,50	30,14	26,30	21,21	30,72
37_C			119422,91	448346,10	7,50	33,10	29,34	24,14	33,69
37_D			119422,91	448346,10	10,50	37,56	33,92	28,56	38,16
38_A			119424,28	448352,06	1,50	27,05	23,20	18,13	27,64
38_B			119424,28	448352,06	4,50	29,19	25,34	20,26	29,77
38_C			119424,28	448352,06	7,50	32,73	28,97	23,77	33,32
38_D			119424,28	448352,06	10,50	37,60	33,96	28,60	38,20
39_A			119424,58	448313,88	1,50	37,45	33,80	28,45	38,05
39_B			119424,58	448313,88	4,50	37,30	33,64	28,31	37,90
39_C			119424,58	448313,88	7,50	37,73	34,07	28,73	38,32
4_D			119424,76	448309,43	10,50	32,69	29,03	23,69	33,28
40_A			119424,96	448322,87	1,50	35,47	31,81	26,47	36,06
40_B			119424,96	448322,87	4,50	35,37	31,69	26,38	35,96
40_C			119424,96	448322,87	7,50	36,33	32,65	27,34	36,92
41_A			119425,37	448356,76	1,50	26,52	22,66	17,60	27,10
41_B			119425,37	448356,76	4,50	28,95	25,10	20,03	29,54
41_C			119425,37	448356,76	7,50	33,03	29,29	24,07	33,62
41_D			119425,37	448356,76	10,50	37,46	33,81	28,46	38,06
42_D			119426,34	448337,58	10,50	34,38	30,71	25,38	34,97
43_A			119426,78	448302,84	1,50	29,57	25,94	20,57	30,17
43_B			119426,78	448302,84	4,50	29,88	26,22	20,88	30,47
43_C			119426,78	448302,84	7,50	30,50	26,84	21,52	31,10
43_D			119426,78	448302,84	10,50	26,46	22,80	17,46	27,05
44_A			119427,59	448324,77	1,50	31,50	27,84	22,51	32,10
44_B			119427,59	448324,77	4,50	31,45	27,75	22,47	32,04
44_C			119427,59	448324,77	7,50	32,86	29,14	23,89	33,45
45_A			119428,21	448360,82	1,50	26,52	22,66	17,61	27,11
45_B			119428,21	448360,82	4,50	28,71	24,86	19,79	29,30
45_C			119428,21	448360,82	7,50	32,07	28,29	23,12	32,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A			119428,68	448317,45	1,50	35,93	32,27	26,93	36,52
46_B			119428,68	448317,45	4,50	35,72	32,04	26,73	36,31
46_C			119428,68	448317,45	7,50	36,12	32,43	27,13	36,71
47_A			119429,35	448329,59	1,50	25,31	21,49	16,38	25,90
47_B			119429,35	448329,59	4,50	27,10	23,26	18,17	27,68
47_C			119429,35	448329,59	7,50	30,26	26,46	21,32	30,85
48_A			119430,35	448334,26	1,50	25,18	21,37	16,26	25,77
48_B			119430,35	448334,26	4,50	27,01	23,17	18,09	27,60
48_C			119430,35	448334,26	7,50	29,86	26,06	20,92	30,45
49_D			119430,50	448357,84	10,50	34,26	30,60	25,26	34,85
5_A			119430,72	448362,89	1,50	26,76	22,90	17,84	27,34
5_B			119430,72	448362,89	4,50	28,43	24,60	19,51	29,02
5_C			119430,72	448362,89	7,50	30,82	27,08	21,86	31,41
50_A			119430,89	448306,42	1,50	31,20	27,57	22,20	31,80
50_B			119430,89	448306,42	4,50	31,23	27,56	22,24	31,83
50_C			119430,89	448306,42	7,50	32,29	28,61	23,31	32,89
51_A			119432,18	448336,24	1,50	27,20	23,42	18,26	27,79
51_B			119432,18	448336,24	4,50	28,64	24,84	19,70	29,23
51_C			119432,18	448336,24	7,50	31,78	28,00	22,83	32,37
51_D			119432,18	448336,24	10,50	34,24	30,59	25,25	34,84
52_A			119432,74	448320,97	1,50	32,29	28,60	23,31	32,89
52_B			119432,74	448320,97	4,50	32,59	28,88	23,62	33,19
52_C			119432,74	448320,97	7,50	33,70	29,97	24,73	34,29
53_A			119432,86	448284,05	1,50	33,58	29,95	24,58	34,18
53_B			119432,86	448284,05	4,50	33,66	30,01	24,67	34,26
53_C			119432,86	448284,05	7,50	34,13	30,47	25,14	34,73
54_A			119433,63	448287,43	1,50	33,21	29,56	24,21	33,81
54_B			119433,63	448287,43	4,50	33,12	29,45	24,14	33,72
54_C			119433,63	448287,43	7,50	33,59	29,91	24,60	34,18
55_A			119434,37	448362,03	1,50	29,55	25,80	20,59	30,14
55_B			119434,37	448362,03	4,50	30,17	26,41	21,22	30,76
55_C			119434,37	448362,03	7,50	31,40	27,67	22,44	31,99
56_A			119434,92	448309,95	1,50	30,54	26,89	21,54	31,14
56_B			119434,92	448309,95	4,50	30,75	27,06	21,78	31,35
56_C			119434,92	448309,95	7,50	32,04	28,33	23,07	32,64
57_A			119434,94	448281,65	1,50	31,29	27,63	22,30	31,89
57_B			119434,94	448281,65	4,50	31,51	27,83	22,53	32,11
57_C			119434,94	448281,65	7,50	32,09	28,40	23,11	32,69
58_A			119435,68	448359,07	1,50	24,51	20,70	15,57	25,10
58_B			119435,68	448359,07	4,50	25,36	21,55	16,43	25,95
58_C			119435,68	448359,07	7,50	26,33	22,55	17,38	26,92
59_A			119436,41	448356,46	1,50	25,34	21,51	16,41	25,93
59_B			119436,41	448356,46	4,50	26,31	22,47	17,38	26,89
59_C			119436,41	448356,46	7,50	28,23	24,43	19,30	28,82
59_D			119436,41	448356,46	10,50	34,83	31,19	25,84	35,43
6_A			119436,45	448324,19	1,50	26,07	22,23	17,14	26,65
6_B			119436,45	448324,19	4,50	27,75	23,91	18,83	28,34
6_C			119436,45	448324,19	7,50	30,51	26,70	21,57	31,10
60_A			119437,68	448290,97	1,50	35,58	31,95	26,58	36,18
60_B			119437,68	448290,97	4,50	35,26	31,61	26,27	35,86
60_C			119437,68	448290,97	7,50	34,76	31,08	25,77	35,35
61_A			119438,30	448281,94	1,50	17,41	13,53	8,50	17,99
61_B			119438,30	448281,94	4,50	18,64	14,76	9,74	19,23
61_C			119438,30	448281,94	7,50	20,10	16,24	11,18	20,68
62_A			119438,96	448313,49	1,50	24,24	20,37	15,32	24,82
62_B			119438,96	448313,49	4,50	26,47	22,61	17,55	27,05
62_C			119438,96	448313,49	7,50	29,20	25,39	20,26	29,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A			119439,01	448334,67	1,50	26,02	22,17	17,10	26,61
63_B			119439,01	448334,67	4,50	27,87	24,01	18,95	28,45
63_C			119439,01	448334,67	7,50	30,68	26,87	21,75	31,27
63_D			119439,01	448334,67	10,50	31,18	27,47	22,20	31,77
64_A			119440,76	448323,92	1,50	22,56	18,72	13,64	23,15
64_B			119440,76	448323,92	4,50	24,16	20,31	15,25	24,75
64_C			119440,76	448323,92	7,50	26,35	22,52	17,42	26,94
65_A			119441,58	448336,33	1,50	26,40	22,54	17,47	26,98
65_B			119441,58	448336,33	4,50	27,83	23,98	18,90	28,41
65_C			119441,58	448336,33	7,50	29,73	25,92	20,79	30,32
65_D			119441,58	448336,33	10,50	28,93	25,18	19,97	29,52
66_A			119441,75	448294,52	1,50	30,50	26,80	21,52	31,09
66_B			119441,75	448294,52	4,50	31,18	27,45	22,22	31,77
66_C			119441,75	448294,52	7,50	32,37	28,64	23,41	32,96
67_A			119442,35	448285,46	1,50	18,74	14,87	9,82	19,32
67_B			119442,35	448285,46	4,50	20,24	16,37	11,32	20,82
67_C			119442,35	448285,46	7,50	22,76	18,96	13,83	23,35
68_A			119442,77	448341,31	1,50	25,46	21,60	16,54	26,04
68_B			119442,77	448341,31	4,50	26,89	23,03	17,98	27,48
68_C			119442,77	448341,31	7,50	29,48	25,66	20,54	30,06
68_D			119442,77	448341,31	10,50	29,40	25,66	20,44	29,99
69_A			119443,03	448317,04	1,50	24,16	20,31	15,25	24,75
69_B			119443,03	448317,04	4,50	26,45	22,58	17,53	27,03
69_C			119443,03	448317,04	7,50	28,88	25,07	19,95	29,47
7_A			119443,21	448321,11	1,50	22,35	18,49	13,43	22,93
7_B			119443,21	448321,11	4,50	24,41	20,53	15,50	24,99
7_C			119443,21	448321,11	7,50	27,23	23,40	18,30	27,82
70_A			119443,61	448354,79	1,50	25,99	22,14	17,08	26,58
70_B			119443,61	448354,79	4,50	27,33	23,47	18,40	27,91
70_C			119443,61	448354,79	7,50	29,26	25,46	20,32	29,85
70_D			119443,61	448354,79	10,50	33,84	30,19	24,85	34,44
71_A			119444,14	448347,09	1,50	25,60	21,75	16,69	26,19
71_B			119444,14	448347,09	4,50	26,99	23,13	18,08	27,58
71_C			119444,14	448347,09	7,50	29,43	25,61	20,50	30,02
71_D			119444,14	448347,09	10,50	30,06	26,33	21,10	30,65
72_A			119445,35	448352,19	1,50	25,84	21,97	16,92	26,42
72_B			119445,35	448352,19	4,50	27,20	23,34	18,28	27,78
72_C			119445,35	448352,19	7,50	29,28	25,47	20,36	29,87
72_D			119445,35	448352,19	10,50	29,38	25,66	20,41	29,97
73_A			119445,86	448298,12	1,50	26,17	22,32	17,25	26,76
73_B			119445,86	448298,12	4,50	28,34	24,49	19,41	28,92
73_C			119445,86	448298,12	7,50	30,25	26,45	21,31	30,84
74_A			119446,42	448289,01	1,50	25,80	22,09	16,82	26,39
74_B			119446,42	448289,01	4,50	26,46	22,72	17,50	27,05
74_C			119446,42	448289,01	7,50	29,05	25,33	20,09	29,65
75_A			119447,69	448329,82	1,50	26,86	23,02	17,94	27,45
75_B			119447,69	448329,82	4,50	28,76	24,92	19,85	29,35
75_C			119447,69	448329,82	7,50	31,69	27,92	22,75	32,28
76_A			119448,00	448334,24	1,50	25,65	21,82	16,72	26,24
76_B			119448,00	448334,24	4,50	27,05	23,19	18,12	27,63
76_C			119448,00	448334,24	7,50	29,04	25,22	20,10	29,62
77_A			119449,95	448301,70	1,50	25,89	22,04	16,97	26,48
77_B			119449,95	448301,70	4,50	28,04	24,19	19,12	28,63
77_C			119449,95	448301,70	7,50	30,59	26,79	21,65	31,18
78_A			119450,49	448292,57	1,50	24,23	20,43	15,29	24,82
78_B			119450,49	448292,57	4,50	26,83	23,03	17,88	27,42
78_C			119450,49	448292,57	7,50	30,15	26,39	21,19	30,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï**Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_A			119451,11	448325,91	1,50	26,78	22,93	17,85	27,36
79_B			119451,11	448325,91	4,50	28,70	24,85	19,77	29,28
79_C			119451,11	448325,91	7,50	31,41	27,63	22,48	32,01
8_A			119453,27	448338,88	1,50	33,14	29,48	24,15	33,74
8_B			119453,27	448338,88	4,50	32,88	29,20	23,89	33,47
8_C			119453,27	448338,88	7,50	30,80	27,07	21,84	31,39
80_A			119454,00	448305,23	1,50	25,41	21,56	16,50	26,00
80_B			119454,00	448305,23	4,50	27,63	23,78	18,72	28,22
80_C			119454,00	448305,23	7,50	30,81	27,01	21,87	31,40
81_A			119454,24	448278,13	1,50	27,52	23,79	18,56	28,11
81_B			119454,24	448278,13	4,50	28,41	24,64	19,45	29,00
81_C			119454,24	448278,13	7,50	29,89	26,14	20,93	30,48
82_A			119454,33	448322,23	1,50	27,00	23,14	18,07	27,58
82_B			119454,33	448322,23	4,50	28,90	25,05	19,98	29,49
82_C			119454,33	448322,23	7,50	31,32	27,53	22,39	31,91
83_A			119454,56	448296,11	1,50	24,66	20,80	15,74	25,24
83_B			119454,56	448296,11	4,50	26,36	22,50	17,44	26,94
83_C			119454,56	448296,11	7,50	28,13	24,33	19,19	28,72
84_A			119455,13	448284,05	1,50	24,62	20,77	15,71	25,21
84_B			119455,13	448284,05	4,50	26,97	23,11	18,06	27,56
84_C			119455,13	448284,05	7,50	29,93	26,11	20,99	30,51
85_A			119457,50	448305,40	1,50	22,85	18,99	13,94	23,44
85_B			119457,50	448305,40	4,50	25,22	21,37	16,31	25,81
85_C			119457,50	448305,40	7,50	28,14	24,34	19,21	28,73
86_A			119457,71	448338,45	1,50	36,28	32,63	27,28	36,88
86_B			119457,71	448338,45	4,50	35,89	32,24	26,89	36,49
86_C			119457,71	448338,45	7,50	34,02	30,36	25,03	34,62
87_A			119457,76	448318,29	1,50	26,60	22,74	17,68	27,18
87_B			119457,76	448318,29	4,50	28,68	24,83	19,76	29,27
87_C			119457,76	448318,29	7,50	31,61	27,84	22,66	32,20
88_A			119458,62	448299,65	1,50	24,76	20,90	15,84	25,34
88_B			119458,62	448299,65	4,50	26,53	22,70	17,60	27,12
88_C			119458,62	448299,65	7,50	28,52	24,75	19,57	29,11
89_A			119459,66	448302,91	1,50	22,79	18,94	13,88	23,38
89_B			119459,66	448302,91	4,50	25,12	21,25	16,20	25,70
89_C			119459,66	448302,91	7,50	28,44	24,64	19,49	29,03
9_A			119460,25	448277,52	1,50	21,77	17,89	12,85	22,35
9_B			119460,25	448277,52	4,50	24,10	20,24	15,20	24,69
9_C			119460,25	448277,52	7,50	27,91	24,12	18,97	28,50
90_A			119460,56	448283,66	1,50	22,87	18,99	13,96	23,45
90_B			119460,56	448283,66	4,50	25,34	21,48	16,43	25,93
90_C			119460,56	448283,66	7,50	29,25	25,47	20,30	29,84
91_A			119461,04	448334,64	1,50	35,40	31,76	26,40	36,00
91_B			119461,04	448334,64	4,50	35,10	31,44	26,10	35,69
91_C			119461,04	448334,64	7,50	33,98	30,32	24,99	34,58
92_A			119461,11	448314,45	1,50	26,79	22,93	17,88	27,38
92_B			119461,11	448314,45	4,50	28,78	24,93	19,86	29,37
92_C			119461,11	448314,45	7,50	31,09	27,31	22,15	31,68
93_A			119464,42	448330,77	1,50	33,87	30,24	24,87	34,47
93_B			119464,42	448330,77	4,50	33,70	30,06	24,70	34,30
93_C			119464,42	448330,77	7,50	32,51	28,85	23,51	33,10
94_A			119464,71	448310,34	1,50	27,42	23,56	18,49	28,00
94_B			119464,71	448310,34	4,50	29,16	25,32	20,23	29,74
94_C			119464,71	448310,34	7,50	31,35	27,59	22,40	31,94
95_A			119467,78	448326,92	1,50	32,84	29,19	23,85	33,44
95_B			119467,78	448326,92	4,50	32,84	29,18	23,85	33,44
95_C			119467,78	448326,92	7,50	32,80	29,14	23,81	33,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Zwier Regelinkstraat - met tuinmuur (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwier Regelinkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A		119470,44	448310,38	1,50	23,58	19,79	14,64	24,17
96_B		119470,44	448310,38	4,50	24,53	20,70	15,60	25,12
96_C		119470,44	448310,38	7,50	27,29	23,48	18,36	27,88
97_A		119471,05	448323,16	1,50	30,85	27,18	21,87	31,45
97_B		119471,05	448323,16	4,50	30,92	27,23	21,93	31,51
97_C		119471,05	448323,16	7,50	30,82	27,14	21,84	31,42
98_A		119474,64	448319,05	1,50	31,65	27,98	22,66	32,25
98_B		119474,64	448319,05	4,50	31,54	27,86	22,56	32,14
98_C		119474,64	448319,05	7,50	30,37	26,68	21,39	30,97
99_A		119474,85	448314,21	1,50	23,18	19,38	14,24	23,77
99_B		119474,85	448314,21	4,50	24,13	20,29	15,21	24,72
99_C		119474,85	448314,21	7,50	27,13	23,32	18,20	27,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen