



MPGSD2012010610160110

GSD 06.01.2012 0110

ROBM 182
e-mail griffieveiligheidsregio
ZHZ

Brandweer

Aan de Gemeenteraad
van de gemeente Sliedrecht
Postbus 6
3360 AA SLIEDRECHT

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
-	2011/2771/IdU	23 december 2011
Onderwerp	Bijlage(n)	Behandeld door/tel.nr.
Advies bestemmingsplan "Oude Uitbreiding West (deelgebied B en C)"	-	P.J.C. Gruijthuijsen/078-6355318

Geachte Raad,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 27 oktober 2011 per mail, treft u hierbij het advies aan van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Directie Brandweer, met betrekking tot bestemmingsplan "Oude Uitbreiding West (deelgebied B en C)".

Het plangebied (deelgebied B en C) is gelegen aan de zuidkant van Sliedrecht. Het wordt globaal begrensd door:

- de Prins Hendrikstraat aan de noordzijde;
- de Havenstraat aan de zuidzijde;
- de Zuiderstraat aan de oostzijde;
- de A.W. de Landgraafstraat aan de westzijde.

De ontwikkeling gaat uit van de sloop van 133 woningen en de bouw van 152 nieuwbouw woningen en 66 gebouwde parkeerplaatsen.

Op basis van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS), Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen wordt het Bestuur van de Veiligheidsregio in de gelegenheid gesteld om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting.

Het onderstaande advies is tot stand gekomen aan de hand van het Toetsingskader Externe Veiligheid. Dit toetsingskader kent een vijftal criteria die in samenhang worden bekeken, te weten plaatsgebonden risico, groepsrisico, zelfredzaamheid, beheersbaarheid en resteffect.

Het plangebied ligt op resp. 400 meter van de Beneden Merwede, op 650 meter van de A15 en op 980 meter van de Betuweroute. Over alle drie de transportassen vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Gezien de grote afstanden heeft alleen een ongeval met een transport van toxische gassen (bijv. Ammoniak) op één van de transportassen invloed op het plangebied.





Conclusie en aanbevelingen

De veiligheidstoets levert de volgende conclusies op:

- Het plangebied ligt buiten de PR 10^{-6} contouren;
- Het groepsrisico neemt niet toe door het bouwplan en
- De realisatie van het bouwplan zal leiden tot een geringe toename van het aantal mogelijke slachtoffers.

In het kader van de zelfredzaamheid verdient het aanbeveling bij de realisatie van het bouwplan de volgende maatregelen te creëren:

- Ventilatie die door de bewoners centraal in de woning buitenwerking kan worden gezet.

De omwonenden, gebruikers en andere betrokkenen dienen geïnformeerd te worden over een drietal zaken. Ten eerste over de plannen/bestemming in hun directe omgeving en de mogelijke risico's als gevolg. Vervolgens over de maatregelen die de overheid treft om de risico's te beperken. Tot slot over de handelingsperspectieven voor de burger zelf om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventueel incident. Dit kan door middel van het publiceren van teksten op de website of in de gemeenterubriek. Maar hiertoe kunnen ook andere communicatiemiddelen worden ingezet. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor risicocommunicatie. De regionaal risicocommunicatie adviseur, werkzaam bij de Veiligheidsregio, kan hierbij ondersteunen.

Ik adviseer u tevens bij de ontwikkeling van het plangebied in contact te treden met de lokale brandweer voor wat betreft de advisering over de brandveiligheid van de gebouwen en de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening van het plangebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P.J.C. Gruijthuisen van het Bureau Expertise en Advies Brandweer van mijn dienst. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 078-635 5318.

Voor advies over risicocommunicatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Harg, adviseur Risicocommunicatie van mijn dienst. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 078-635 5402/06-15861741 of per e-mail m.vander.harg@vrzhz.nl

Graag ontvang ik van uw zijde een afschrift van het genomen besluit.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
namens deze,
de Directeur Brandweer,



A. Slofstra



In afschrift aan:

- Brandweer Sliedrecht
t.a.v. de heer P. Aantjes
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
T.a.v. de heer E. Arnold
Postbus 550
3300 AN DORDRECHT