

Afdeling Bouwen en Wonen

Omgevingsvergunning

Verzenddatum;

Burgemeester en Wethouders hebben op 17 september 2013 een aanvraag voor een omgevings-vergunning ontvangen voor het oprichten van een waterstoftankstation, het plaatsen van een gebouw met vlaggenmast en het aanleggen en veranderen van een uitrit. De aanvraag gaat over de locatie nabij de Groene Kruisweg nr. 401. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer A201300971.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. Voor zover niet uit de gewaarmerkte gegevens en onder de hierna vermelde overwegingen, voorwaarden en mededelingen, behorende bij deze vergunning, valt op te maken, dient het bouwen te geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening van de gemeente Albrandswaard en het Bouwbesluit, zoals deze van kracht waren op het moment van indiening van de aanvraag.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)
- Aanleggen (Art. 2.1 lid 1b Wabo)
- Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 1c)
- WM-verg. (uitgebreid) (Art. 2.1 lid 1e Wabo)

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.1 lid 1 onder a, voor de activiteit gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan aan artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de activiteit aanleggen aan artikel 2.1 lid 1b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en voor de WM-vergunning aan artikel 2.1 lid 1e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl

Bankrekeningnummer

BNG 28.50.20.420

Openingstijden

Publiekzaken:

ma, di, do, vr.:

09.00 - 13.00 uur

woensdag:

13.00 - 16.30 uur

17.30 - 20.00 uur

zaterdag:

09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:

09.00 - 16.30 uur

(alleen volgens afspraak)

Afdeling Bouwen en Wonen

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het ontwerpbesluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
- Tekening nr. 1149002 - Layout tekening bestaande situatie;
- Tekening nr. 1149003 - Layout tekening Nieuwe situatie;
- Tekening nr. 1149004 - Layout tekening plattegronden, aanzichten en doorsneden
- Tekening nr. 1149005 - Layout tekening brandveiligheid
- Tekening nr. 1149006 - Layout tekening principe details
- Tekening nr. 1852012 – verkeersbesluit nieuwe situatie
- Tekening nr. 1854001 – dwarsprofielen en details nieuwe situatie;
- Ruimtelijke Onderbouwing WABO
- Ecologisch Rapport d.d. 16 juli 2013
- QRA H2 Rapport d.d. 16 mei 2013
- Verkenning (water)bodemonderzoek d.d. 9 juli 2013
- Akoestisch onderzoek d.d. 10 juli 2013
- WABO milieu oprichtingsvergunning d.d. 14 augustus 2013
- Toelichting voor in- en uitritvergunning d.d. 9 september 2013
- Watervergunning d.d. 18 juni 2013
- Memo aanvullende informatie d.d. 11 oktober 2013
- Foto's omgeving d.d. 2 september 2013
- Verklaring van geen bedenkingen d.d. 16 oktober 2013

Zienswijzen en adviezen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 18 oktober 2013 ter inzage gelegd. U kunt binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de bijlage.

(Beroepsclausule)

(Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de bijlage).

Met vriendelijke groet,
Namens het college van de gemeente Albrandswaard,

Dick Mol
Hoofd afdeling Bouwen en Wonen

Afdeling Bouwen en Wonen

Procedureel

Gegevens aanvrager

Op 17 september 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Air Liquide
De Witbogt 1
5652 AG EINDHOVEN

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het oprichten van een waterstoftankstation, het plaatsen van een gebouw met vlaggenmast en het aanleggen en veranderen van een uitrit, gelegen op de locatie nabij de Groene Kruisweg nr. 401 te Rhoon.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ter inzage legging

Tussen 18 oktober en 28 november 2013 heeft een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Inhoudelijke toetsing, voorschriften en mededelingen

Overwegingen Bouwen

- Het bouwplan is gesitueerd in het geldende bestemmingsplan “Groene Kruisweg-Metro” en is met de betreffende voorschriften in strijd;
- Door de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing wordt voldoende aangetoond dat het voornemen om, op basis van het voorgestelde bouwplan, af te wijken van het geldende bestemmingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing;
- Het bouwplan voldoet volgens het advies van de welstandscommissie St. Dorp, Stad & Land aan de redelijke eisen van welstand mits, de zuidwestgevel (achtergevel) inclusief delen van de zijgevels (tot aan het hekwerk) te schilderen in de donkere kleur van de plint en een vlaggenmast te plaatsen waarvan de hoogte overeenkomt met de hoogte van de aanwezige vlaggenmasten bij de naast gelegen kantoorgebouwen
- Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de eisen van de gemeentelijke Bouwverordening en het Bouwbesluit;
- De conclusie van het bijgevoegde bodemonderzoek geeft aan dat er geen formele belemmering voor de betreffende bestemming. Als de DCMR Milieudienst echter nog nadere voorwaarden of opmerkingen op de bodemrapportage heeft dan dienen deze te worden opgevolgd c.q. worden uitgevoerd.

Voorwaarden Bouwen

1. Met de uitvoering van het werk of van een onderdeel van het werk mag niet worden begonnen alvorens onderstaande bescheiden door of vanwege het bouwtoezicht van de gemeente zijn goedgekeurd:
 - **tekeningen en berekeningen (minimaal in tweevoud) van alle constructieve delen van het bouwwerk;**
 - **gewichtsberekening en palenplan.**

De betreffende bescheiden dienen minimaal 3 weken voor de beoogde aanvang van het werk of van een gedeelte daarvan in 2-voud ter goedkeuring te worden ingediend bij de behandelend ambtenaar van de gemeente. Deze stukken moeten voorzien zijn van het vergunning nummer.

2. Voor zover niet uit de gewaarmerkte gegevens, behorende bij deze vergunning, valt op te maken, dient het bouwen te geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening van gemeente, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit, zoals deze van kracht waren op het moment van indiening van de aanvraag.
3. Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek van bouw- en woningtoezicht ter inzage worden gegeven:
 1. de vergunning met alle gewaarmerkte en constructieve stukken;
 2. eventuele andere vergunningen en ontheffingen;

Afdeling Bouwen en Wonen

4. De rooilijnen en het peil worden ter plaatse door de afdeling Bouwen en Wonen aangegeven of moeten worden goedgekeurd. Het uitzetten van de bouwwerken dient u tenminste 5 werkdagen van tevoren te melden.
5. Als de DCMR Milieudienst echter nog nadere voorwaarden of opmerkingen op de bodemrapportage heeft dan dienen deze te worden opgevolgd c.q. worden uitgevoerd.
6. Er dient op eigen (of gehuurd) terrein te worden voorzien in voldoende parkeer-voorzieningen, hierbij inbegrepen parkeren van voertuigen door medewerkers, bezoekers, leveranciers, afnemers en andere direct of indirect bij de bedrijfsvoering betrokkenen. Bij vermindering in beschikbaarheid van parkeermogelijkheden op eigen (of gehuurd) terrein dient de bedrijfsvoering naar rato te worden aangepast.
7. Constructieberekeningen dienen gebaseerd te zijn op de op het moment van vergunningverlening geldende normen.
8. Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering dient contact opgenomen te worden met de heer Korpel van de afdeling Beheer openbare ruimte van de gemeente.
9. De op de bij de bouwvergunning behorende tekening(en) met een aangegeven "V" (vlucht-) "P" (paniek-) en/of "E" (automatisch bediende) deur(en) moeten voldoen aan het gestelde in de Nederlandse Norm (NEN-EN) 179, laatste uitgave, (NEN-EN) 1125, laatste uitgave en hoofdstuk 10 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties", uitgave 2002, van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding.
De deuren dienen in de op tekening aangegeven richting te draaien en moeten over de minimaal vereiste breedte kunnen worden geopend zonder dat daartoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp. (V= deur voorzien van deurkruk of drukplaat; P= deur voorzien van horizontale bedieningsstang; E = elektrische deur, bij stroomuitval handmatig te openen).
10. De op de bij de vergunning behorende tekeningen met ANV (algemene noodverlichting) aangegeven ruimten moeten zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom.
11. De op de bij de vergunning behorende tekeningen aangegeven plaatsen dient het gebouw te worden voorzien van een vluchtrouteaanduiding die ten minste voldoen aan het gestelde in de NEN 6088, uitgave 1995 en de NEN 6088/A1, uitgave 1997.
De op de tekeningen aangegeven vluchtrouteaanduiding (transparanten) moeten zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom indien de verlichtingsinstallatie moet zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom.
De uitvoering van de transparanten dient te voldoen aan het gestelde in de NEN 6088, laatste uitgave 11 en in specifieke gevallen NEN-EN 1838 en hoofdstuk 11 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties", uitgave 2002, van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding.

12. Het op tekening aangegeven noodzakelijke draagbare blustoestel dient te voldoen aan de daarvoor geldende eisen.
13. De nieuwe hemelwaterafvoeren dienen te worden aangesloten op de riolering of "schoon hemelwater" kan ook rechtstreeks naar het openbaar water.
14. De elektrische installatie dient te voldoen aan Model-aansluitvoorwaarden voor elektrische energie.
15. De constructie van platte of bijna platte daken dient conform artikel 22 van het Bouwbesluit onder andere te worden berekend op de fundamentele belasting combinatie conform NEN 6702 waarin de belasting door regenwater (wateraccumulatie) is opgenomen. Bij de berekening dient ervan te worden uitgegaan dat waterafvoer via de reguliere waterafvoeren niet meer mogelijk is. In de bij het bouwtoezicht van de gemeente in te dienen constructieberekeningen dient te worden aangetoond (conform de materiaal gebonden normen), dat het dak in staat is de belasting te dragen bij een waterhoogte (bepaald volgens artikel 8.7.1 NEN 6702) die wordt bepaald door de aanwezigheid van een dakrand en noodafvoeren (spuwers of overstorten) van voldoende capaciteit.

Mededelingen Bouwen

Aanwezigheid documenten (artikel 1.23, Bouwbesluit 2012)

Tijdens het bouwen moeten, voor zover van toepassing, op het terrein aanwezig zijn: de vergunning voor het bouwen en alle overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten. Het is ook toegestaan dat er kopieën van de betreffende stukken op de bouwplaats aanwezig zijn.

Strijdig bouwen met de vergunning

Het is niet toegestaan vergunningsplichtige werkzaamheden uit te voeren in afwijking van de verleende vergunning. Indien door bevoegde ambtenaren van de gemeente wordt geconstateerd dat er wordt gebouwd in afwijking van de verleende vergunning, zal onmiddellijk een bouwstop worden opgelegd. Wij raden u aan eventuele wijzigingen vooraf te bespreken met de betreffende bouwinspecteur.

Nader in te dienen gegevens

In de Regeling omgevingsrecht (Mor) staat in artikel 2.7 welke constructiegegevens en documenten er nader ter controle moeten worden ingediend en in artikel 2.1 waaraan deze moeten voldoen. Met de uitvoering van het werk waarop deze gegevens en documenten betrekking hebben, mag niet eerder dan na drie weken na indiening worden begonnen. Als de gemeente binnen die termijn niet heeft gereageerd, mag voor eigen risico worden begonnen met de uitvoering van het gedeelte van het werk waarop de ingediende gegevens betrekking hebben. Eigen risico houdt in dat uitgevoerd werk waarvan alsnog (buiten de termijn van drie weken) de bijbehorende gegevens en documenten worden afgekeurd, moeten worden aangepast of ongedaan worden gemaakt. Door de gemeente gewaarmerkte aanvullingen maken deel uit van de vergunning en moeten op grond van Bouwbesluit artikel 1.23, net als de vergunning zelf, tijdens de uitvoering op het werk aanwezig zijn. De gemeente neemt geen stukken in behandeling die niet zijn opgesteld in de Nederlandse taal (artikel 4.5, lid 2, Algemene wet bestuursrecht)

Uitzetten (artikel 1.24, Bouwbesluit 2012)

Met het bouwen van het vergunde bouwwerk mag niet worden begonnen voordat voor zover nodig door de gemeente de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet en het straatpeil is uitgezet.

Hiervoor moet u minimaal 2 weken voor start bouwwerkzaamheden contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Albrandswaard

Aanvang werkzaamheden (artikel 1.25, lid 1, Bouwbesluit 2012)

De vergunninghouder moet de gemeente ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden in kennis stellen. Dat geldt ook voor ontgravingswerkzaamheden.

Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier - Start bouwwerkzaamheden -, contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Albrandswaard of melden via info@albrandswaard.nl

Beëindigen werkzaamheden (artikel 1.25, lid 2, Bouwbesluit 2012)

De vergunninghouder moet de gemeente ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis stellen.

Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier - Gereedmelding bouwwerk -, contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Albrandswaard of melden via info@albrandswaard.nl

Geluidhinder (artikel 8.4, Bouwbesluit 2012).

Bouwwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, mogen alleen worden uitgevoerd op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden mogen de in tabel 8.4 van het Bouwbesluit 2012 aangegeven dagwaarden, en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt, niet worden overschreden. Indien buiten deze tijden werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die geluidhinder veroorzaken, moet op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening schriftelijk ontheffing worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders.

Grondwaterstand (artikel 8.7, Bouwbesluit 2012).

Het bemaalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet leiden tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar ontstaat voor de veiligheid van belendingen.

Scheiden bouwafval (artikel 4.1, Regeling Bouwbesluit 2012)

De vrijkomende afvalstoffen moeten worden gescheiden en op het bouwterrein gescheiden worden gehouden in ten minste de volgende fracties:

- als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
 - steenachtig sloopafval;
 - gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - bitumineuze dakbedekking;
 - teerhoudende dakbedekking;
 - teerhoudend asfalt;
 - niet-teerhoudend asfalt;
 - dakgrind;
 - overig afval.

Heiwerk

Eventuele goedkeuring van rapportages, berekeningen en tekeningen alleen, zijn geen toestemming voor het uitvoeren van heiwerk. Bij goedkeuring van dit deel van gegevens en documenten geldt het voorbehoud dat er vóór aanvang van het werk een heibespreking met de gemeente moet hebben plaatsgevonden waarbij overeenstemming is bereikt over de wijze van heien en eventueel te treffen voorzieningen.

Kabels en leidingen (KLIC-melding)

Ter voorkoming van beschadigingen aan leidingen en kabels wordt geadviseerd tijdig contact op te nemen met de nutsbedrijven. Ook kunt u gebruik maken van de diensten van het 'Kabels en Leidingen Informatie Centrum' (KLIC), telefoonnummer 0800-0080, om informatie in te winnen over mogelijke kabels en leidingen op de plaats waar u gaat graven. Voor informatie over de plaats van rioleringen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bouwplaatsinrichting/APV

Bij de uitvoering van het bouwplan moeten de bepaling van de Algemene Plaatselijke Verordening in acht worden genomen. De inrichting van de bouwplaats, waaronder het opslaan van bouwmaterialen, de opstelling van keten en dergelijke, dient op het eigen (bouw)terrein plaats te vinden.

Indien het noodzakelijk is om op de openbare weg keten te plaatsen of een bouwplaats in te richten, dan moet hiervoor op grond van de Algemene plaatselijk verordening een vergunning worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders.

Schade

Eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen zoals plantsoenen, bestrating e.d. als gevolg van de bouwwerkzaamheden, zal worden verhaald. De aannemer moet vóór de aanvang van de werkzaamheden een nul situatie van de openbare ruimte opmaken, in nader overleg met de afdeling Beheer van de gemeente Albrandswaard, tel. 010-5061812.

Rechten en plichten derden

De vergunning wordt verleend behoudens rechten en plichten tegenover derden (bijv. burens of omwonenden) op basis van bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek.

Intrekken omgevingsvergunning (artikel 2.33, lid 2, onder a, Wabo)

U moet binnen een termijn van 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden met bouwen beginnen. De bouwwerkzaamheden dienen ook in een aaneengesloten periode plaats te vinden en mogen niet langer dan 26 weken aaneengesloten stilliggen.

Doet u dit niet dan kan de gemeente overgaan tot intrekken van de vergunning. Voordat tot intrekken wordt overgegaan, wordt u allereerst gehoord, waarom u niet binnen de genoemde periode bent begonnen. De termijn van 26 weken kan bij bepaalde overwegingen worden opgeschort.

Afdeling Bouwen en Wonen

Inhoudelijke toetsing, voorschriften en mededelingen

Overwegingen Gebruik gronden/bouwwerken in strijd met bestemmingsplan

- Het bouwplan is gesitueerd in het geldende bestemmingsplan “Groene kruisweg-Metro” en is met de betreffende voorschriften in strijd;
- Door de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing wordt voldoende aangetoond dat het voornemen om, op basis van het voorgestelde bouwplan, af te wijken van het geldende bestemmingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing;
- De gemeenteraad heeft op 16 september 2013 besloten de verklaring van geen bedenking te verlenen ten gunste van het bouwplan;
- Het ontwerpbesluit heeft van 18 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 ter inzage gelegen om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen;
- Tijdens de inzage termijn zijn er *geen* zienswijzen ingediend en is het verantwoord de betreffende vergunning te verlenen.
- De voorwaarden en/of opmerkingen die voortkomen uit de onderzoeken van de Ruimtelijke onderbouwing dienen te worden opgevolgd c.q. worden uitgevoerd.
- Op de plaatsen waar het op het eigen perceel mogelijk is dient zoveel mogelijk te worden voorzien in groene aanplanting van de nieuwe bouwwerken.

Voorwaarden Gebruik gronden/bouwwerken in strijd met bestemmingsplan

1. Op de plaatsen waar het op het eigen perceel mogelijk is dient zoveel mogelijk te worden voorzien in groene aanplanting van de nieuwe bouwwerken.
2. Als aanvullende voorwaarde op de uitgebreide WABO vergunning stelt de gemeente Albrandswaard dat er voor het te verwijderen groen, compensatie moet plaatsvinden op kosten van de initiatiefnemer. Dit op basis van een groencompensatieplan, die door de gemeente wordt geleverd
3. De voorwaarden en/of opmerkingen die voortkomen uit de onderzoeken van de Ruimtelijke onderbouwing dienen te worden opgevolgd c.q. worden uitgevoerd.
4. De uitvoering van de civieltechnische werken dient aan te sluiten op het openbaar (gemeentelijk) gebied en het dient te worden uitgevoerd conform de civieltechnische randvoorwaarden zoals deze door de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Albrandswaard zijn opgesteld voor dergelijke werken.
5. Als er wijzigingen zijn in het gebruik dan dient u vooraf in overleg te treden met de afdeling Bouwen en Wonen.

Voorschriften milieu

Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.1.3

Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning met gevaarlijke stoffen die zich op een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie. Er moeten maatregelen worden genomen die voorkomen dat onbevoegden bij de installatie (met uitzondering van de afleveringsinstallatie) kunnen komen.

1.2 Instructies

1.2.1

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

1.2.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.3.1

De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

1.4.1

In een installatieboek moet informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het installatieboek moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- de schriftelijke instructies voor het personeel;
- de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals inspecties van installaties of installatieonderdelen, keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, etc.);
- het uitgevoerde onderhoud aan installaties en voorzieningen;
- het intern noodplan cq. noodinstructies;
- meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- registratie van de jaarlijkse doorzet van de brandstoffen;
- registratie van het energieverbruik, waterverbruik en de afvoer van afvalstoffen (naar aard gescheiden);
- een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.

1.4.2

Het is toegestaan het installatieboek op de volgende plaatsen ter inzage beschikbaar te houden voor het bevoegd gezag:

- binnen de inrichting;
- op het hoofdkantoor;
- digitaal beschikbaar via internet.

1.4.3

Binnen twee weken na in werking treden van dit besluit dient de drijver van de inrichting aan te geven op welke van de bovengenoemde locaties het installatieboek beschikbaar wordt gehouden. Indien de locatie waar het installatieboek ter inzage wordt gehouden wijzigt moet dit binnen twee weken na de wijzigingsdatum schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.4.4

De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.6 Meldingen

1.6.1

Van elk ongewoon voorval dat zich voordoet of heeft voorgedaan binnen de inrichting met (mogelijk) kleinere/bepaalde overlast buiten de inrichting of kleinere milieugevolgen moet zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen vijftien minuten, doch uiterlijk binnen één uur melding worden gedaan aan de Meldkamer DCMR (010-2468686).

1.6.2

Van elke voorzienbare bedrijfsactiviteit die (mogelijk) overlast buiten de inrichting of nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken moet vooraf aangifte worden gedaan bij de Meldkamer DCMR (010-2468686).

1.6.3

In uitzonderlijke gevallen mag maximaal 1 keer per jaar gedurende 24 uur de levering van waterstof met trailers over de weg plaats vinden. Vooraf dient dit gemeld te worden aan de Meldkamer DCMR (010-2468686 of meldkamer@dcmr.nl).

1.6.4

Onverminderd het gestelde in andere voorschriften moet iedere brand onmiddellijk worden gemeld aan de brandweer. Bij een voorval, waarbij een ontsnapping plaatsvindt of dreigt plaats te vinden van waterstof, moeten de buurbedrijven onmiddellijk worden gewaarschuwd indien deze gevaar, schade of hinder te duchten hebben.

Veiligheid

1.7 Algemeen

1.7.1

Een waterstofinstallatie moet, voor zover de voorschriften van deze vergunning niet anders bepalen, voldoen aan de NPR 8099 'Waterstoftankstations – Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voer- en vaartuigen'.

1.8 Brandbestrijding

1.8.1

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- goed bereikbaar zijn;
- als zodanig herkenbaar zijn;
- tegen aanrijden beschermd zijn.

1.8.2

In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd. Bij constatering van een brand of vrijkomen van waterstof moet automatisch of zo spoedig mogelijk de toevoer van waterstof via de toevoerleiding worden afgesloten.

Op die plaatsen waar vrijgekomen gas zich kan ophopen, moet gasdetectie zijn geplaatst. De gasdetectie moet geschikt zijn voor een nauwkeurige detectie van waterstof. De detectie moet regelmatig worden getest en onderhouden.

Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

Bij rijpaden en opstelplaatsen moet rekening gehouden worden met een vrije doorrijdhoogte van tenminste 4,2 meter. Het terrein en het wegensysteem moeten te allen tijde conform de bij de aanvraag gevoegde en goedgekeurde tekening zijn ingericht en zodanig zijn geborgd, dat de hulpverleningsdiensten met hun materieel te allen tijde het incident en de brandveiligheidsvoorzieningen onbelemmerd en veilig kunnen bereiken.

Toelichting:

Aangewezen rijpaden, poorten en opstelplaatsen moeten aanwezig zijn en worden vrijgehouden over de voorgeschreven breedte en hoogte.

Blusvoorzieningen

Op een afstand van maximaal 40 meter van een door de brandweer te gebruiken toegang van de inrichting is een brandkraan aanwezig. De capaciteit van de brandkraan (of de bluswatercapaciteit bij gelijktijdig gebruik van twee brandkranen) bedraagt minimaal 60 m³ per uur. Brandkranen kunnen tot op een afstand van 15 meter worden benaderd door blusvoertuigen.

Nabij het aflevertuig en het bedieningsgebouw is een draagbaar brandblustuig met een blusvermogen van 43A/233B volgens NEN-EN 3-7 aanwezig. Het blustuig kan onbelemmerd worden bereikt en moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. Het is toegestaan brandblussers op enige afstand van het aflevertuig te plaatsen. Uitgangspunt is goede zichtbaarheid en bereikbaarheid. Het blustuig wordt regelmatig, door een deskundige, op goede werking gecontroleerd. Het blustuig moet eens per twee jaar worden gekeurd overeenkomstig NEN 2559.

Onderhoud en inspectie

De integriteit van het bluswatersysteem, de brandbeveiligingsinstallaties, repressieve brandbestrijdingsmiddelen en brandwerende bekleding moeten middels een onderhouds- /test-/ inspectieprocedure worden gegarandeerd. In de procedure wordt een registratie bijgehouden van het opzetten, uitvoeren en bewaken van de voortgang van het onderhoud, het testen en de inspecties. De testen moeten jaarlijks worden uitgevoerd.

Geluid en trillingen

1.9 Algemeen

1.9.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

1.10 Representatieve bedrijfssituatie

1.10.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar,LT} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordelings- hoogte [in m]	Dag 07.00-21.00 [dB(A)]	Nacht 21.00-07.00 [dB(A)]
50 meter vanaf de grens van de inrichting	5	50	45

1.10.2

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordelings- hoogte [m]	Dag 07.00-21.00 [dB(A)]	Nacht 21.00-07.00 [dB(A)]
50 meter vanaf de grens van de inrichting	5	70	60

Bodem

Bodemrisico

Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

Bodemonderzoek

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen één maand nadat de vergunning in werking is getreden een nul situatie onderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nul situatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nul situatie onderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nul situatie onderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Toetsingskader milieu

Inleiding

De aanvraag betreft een verzoek om een oprichtingsvergunning. De inrichting is gelegen aan de Groene kruisweg 401 nabij, te Rhoon. Het betreft een onbemand station voor de levering van waterstof aan het wegverkeer.

De inrichting is vergunningplichtig als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo op grond van:

- bijlage I, onderdeel C, categorie 2, lid 2.7 onder h. (de opslag van andere gassen dan propaan etc. in één of meer opslagtanks) van het Bor;

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

In bijlage I, onderdelen B en C, van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Binnen de inrichtingen vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 (Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening);
- hoofdstuk 1 en afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2, voor zover dit betrekking heeft op de (deel)activiteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. Wij beschouwen de informatie uit de aanvraag als melding.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT)

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Bij de bepaling van BBT hebben wij gebruik gemaakt van de in bijlage 1, tabel 2 bij Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met Nederlandse informatiedocumenten over BBT, namelijk:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken onder andere rekening gehouden de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- NPR 8099 'waterstoftankstations – Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voer- en vaartuigen'.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

AFVALSTOFFEN

Preventie

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

In de aanvraag is aangegeven dat geen afval op de locatie vrijkomt. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

AFVALWATER

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:

- de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool;
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Binnen de inrichting is geen sprake van afvalwaterstroom die verontreinigd kunnen zijn. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de lozing van afvalwater.

BODEM

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting is sprake van de volgende bodembedreigende activiteiten:

- het koelsysteem;
- het hydraulisch oliecircuut.

Beoordeling en conclusie

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten is een cvm vastgelegd in het bij de aanvraag gevoegde rapport met betrekking tot de bodemrisicoanalyse. De nulsituatie is echter onvoldoende vastgelegd ter plaatse van die activiteiten, hiervoor zijn voorschriften opgenomen dat binnen drie maanden na het van kracht worden van de vergunning de nulsituatie onderzocht moet zijn.

ENERGIE

Energie niet relevant

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "energie in de milieuvergunning". Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen

Bij Air Liquide is waterstof aanwezig. Het proces, de aard en hoeveelheid waterstof zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving.

Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgevonden risico in Nederland is in beginsel 10⁻⁶ per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte groepsrisico is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

Beoordeling plaatsgebonden risico en groepsrisico

Air Liquide valt niet onder Bevi, maar gezien het feit dat de 10⁻⁶ plaatsgebonden risicocontour buiten de inrichting ligt en er mogelijk dodelijke slachtoffers buiten de inrichting kunnen vallen sluiten wij in onze beoordeling aan bij het Bevi.

Plaatsgebonden risico

De norm voor het plaatsgebonden risico (PR) is 10^{-6} . De (iso)risicocontour 10^{-6} komt buiten de inrichting. Binnen de PR 10^{-6} contour bevinden zich geen geprojecteerde/aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten.

Conclusie

Het PR vormt geen belemmering voor vergunningverlening.

Groepsrisico

Het groepsrisico is verantwoord aan de hand van de volgende punten:

- de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting;
- de vergelijking van groepsrisico met de oriëntatiewaarde;
- de verandering van het groepsrisico;
- maatregelen om het (groeps)risico te beperken;
- mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en van beperking van een ramp;
- de zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied.

De Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico is toegepast als achtergronddocument.

Advies in verband met groepsrisico

Op 1 oktober 2013 is aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) verzocht om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting. Op 11 oktober 2013 is een (concept) advies van de VRR ontvangen.

Het groepsrisico dat wordt berekend als gevolg van de activiteiten van Air Liquide is zeer laag ($< 0,3$ maal de oriënterende waarde).

In het geval van het brandscenario dat in dit advies is beschouwd, kunnen aanwezigen bij buurbedrijven komen te overlijden als gevolg van blootstelling aan hittestraling. Ondanks dat het groepsrisico laag is, kunnen in geval van de brandscenario's veel burgers slachtoffer worden. Daarom adviseert de VRR om in de vergunning maatregelen op te nemen die de uitstroming van waterstof beperken, zoals het automatisch sluiten van de toevoerleiding in geval van een lek of breuk in de installatie.

Conclusie

Het GR vormt geen belemmering voor vergunningverlening. Het advies is overgenomen.

Brandveiligheidsadvies

Op 1 oktober 2013 is aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) tevens verzocht om een brandveiligheidsadvies. Op 11 oktober 2013 is een (concept) advies van de VRR ontvangen.

Algemeen

In het kader van de advisering en afstemming is de aanvraag voorgelegd aan de VRR. Het advies is betrokken bij de totstandkoming van deze beschikking. In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden aanvullende (brand)veiligheidsvoorschriften in de omgevingsvergunning opgenomen, die niet onvoldoende in andere regelgeving is opgenomen (zoals bouwregelgeving of algemene regels in de vorm van besluiten). Voorzieningen en maatregelen zijn bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch van aard en moeten als gezamenlijk (beheers)systeem zorgen voor een (brand)veilig gebruik van de inrichting. De voorschriften die op dit gebied verbonden zijn aan de vergunning zijn niet limitatief, maar aanvullend op eventuele andere regelgeving die van toepassing is op de inrichting.

Toevoer waterstof

De toevoer van waterstof vindt plaats middels een toevoerleiding. In geval van het onbedoeld vrijkomen van waterstof kunnen de effecten zeer groot zijn. Deze effecten kunnen beperkt worden door het (automatisch) afsluiten van de toevoer van waterstof. In deze vergunning zijn hiertoe voorschriften opgenomen.

Gevolgen voor de omgeving

Uit de QRA is gebleken dat binnen het plaatsgebonden risico dat wordt berekend voor de activiteiten bij het waterstoftankstation geen (beperkt) kwetsbare objecten zijn gelegen. De effecten van een incident kunnen echter groot zijn. In de directe omgeving van het waterstoftankstation bevindt zich een kantoor van Rijkswaterstaat en een kantoor van de ANWB. Om de zelfredzaamheid van de personen werkzaam op deze locaties te vergroten zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen waarin geëist wordt dat de buurbedrijven worden gewaarschuwd in geval van een calamiteit.

Warenwetbesluit drukapparatuur

Bij Air Liquide is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Voor deze installatie gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit drukapparatuur. Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en periodieke keuring van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de maximaal toelaatbare druk (PS) meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat in deze vergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden. De Inspectie SZW is toezichthouder voor het in werking hebben van deze drukapparatuur.

Relatie met Atex

Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas (verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij Air Liquide bestaat in een aantal ruimten en installatieonderdelen of in de nabijheid daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht. De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarenszone-indeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van gasontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Afleveren van waterstof

Ten behoeve van de aflevering van waterstof hebben wij rekening gehouden met de Nederlandse praktijk richtlijn, de NPR 8099 'waterstoftankstations – Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voer- en vaartuigen'. Hiertoe is een voorschrift opgenomen die verwijst naar de NPR 8099.

Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

GELUID EN TRILLINGEN

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt vooral bepaald door de waterstofinstallatie en door verkeersbewegingen.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Het tankstation is 24 uur in bedrijf.

Toetsingskader/geluidvoorschriften

Bij het opstellen van de geluidvoorschriften is uitgegaan van de geluidvoorschriften die voor tankstations zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit, artikel 2.17, 4e lid. Dit artikel is niet rechtstreeks van toepassing op vergunningplichtige bedrijven.

De inrichting is niet gelegen op een gezoneerd industrieterrein. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen bedraagt circa 250 meter. In de voorschriften is dan ook uitgegaan van een beoordelingspunt op 50 meter van de grens van de inrichting. Op basis van de informatie in de aanvraag is het voldoende aannemelijk dat de geluidsbelasting vanwege het tankstation ter plaatse van de woningen niet wezenlijk zal veranderen en dat er voldaan zal kunnen worden aan de geluidvoorschriften.

Indirecte Hinder

De hinder van het wegverkeer van en naar de inrichting is getoetst en voldoet aan de "Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van 29 februari 1996".

Conclusie

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder zijn voorschriften opgesteld.

LUCHT

Ten aanzien van de aanvoer en levering van waterstof is aangegeven dat de werking zodanig is dat geen waterstof bij aan- of afkoppelen kan ontsnappen. Er vinden geen emissies naar de lucht plaats.

Conclusie

Met betrekking tot het milieuaspect lucht is het opstellen van voorschriften niet noodzakelijk.

VERRUIMDE REIKWIJDTE

Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria. Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas relevant bij meer dan 500 werknemers, als tegelijk niet aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van vervoer voor het milieu tegen te gaan. Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Begrippen

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

BRL-richtlijnen bij
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GOEDEREN

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

Afdeling Bouwen en Wonen

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN-EN-ISO/IEC

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NER

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NPR

Nederlandse praktijkrichtlijn

NRB

Nederlandse richtlijn bodembescherming

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

PREVENTIE

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

WATERSTOFINSTALLATIE

Installatie ten behoeve van aanvoer, opslag, productie, compressie en aflevering van waterstof.

Inhoudelijke toetsing, voorschriften en mededelingen

Toestemming activiteit aanleggen (art. 2.1 lid 1b Wabo)

De houder van de vergunning" vergunning te verlenen van het verbod, vervat in artikel 2.2, lid 1, sub e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, tot het:

- a. Het aansluiten op de provinciale weg N 492, plaatselijk bekend als Groene Kruisweg in Albrandswaard, nabij kmp. 1.130 (noordzijde), over een breedte van ten hoogste 8,00 meter, van het perceel, kadastraal bekend gemeente Albrandswaard, sectie A, nummer 0845, ten behoeve van de aan- en afvoer van het bouwverkeer voor het project Air Liquide waterstoftankstation;
- b. Maken, hebben en behouden van de tot die uitweg dienende werken verder te noemen "de werken", behoudens rechten van derden en onder de hierna volgende bijzondere voorschriften:

Voorschriften activiteit aanleggen (art. 2.1 lid 1b Wabo)

Bijzondere voorschriften:

1. De nieuwe deklaag moet tot de rijstrookscheiding worden aangebracht.
2. De parallelweg ter hoogte van de tijdelijke in- en uitrit dient te vallen onder het beheer en eigendom van de provincie Zuid-Holland.
3. Bij de aansluiting van de wegverharding, mag de breedte van de uitweg niet meer dan 8 meter bedragen;
4. Langs de hoofdrijbaan dienen verkeersborden te worden geplaatst die waarschuwen voor een uitrit (bord J37 + onderbord + oranje knipperlicht);
5. Er moet door middel van verkeersborden een inhaalverbod worden ingesteld en de maximumsnelheid moet worden teruggebracht naar 50 km/h over een lengte van ca. 200m;
6. De tijdelijke in- en uitrit heeft een geldingsduur van 2 jaar, tot uiterlijk 31 december 2015;
7. **De houder van de vergunning dient op eigen terrein een keergelegenheid te maken, zodat de provinciale weg vooruitrijdend kan worden afgereden. Het achteruit rijden op de provinciale weg is ten strengste verboden**
8. De te gebruiken materialen dienen te voldoen aan het "Besluit Bodemkwaliteit";
9. De uitrit moet voor de aansluiting op de provinciale weg op hetzelfde niveau liggen als de provinciale weg, dit in verband met een goede aansluiting op de provinciale weg;
10. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overleg met het rayon. Hiertoe dient, minimaal 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden, via de gemeente contact te worden opgenomen met de rayonopzichter, de heer J. Roskam, telefoon 0181-331261/06-51110883. De aanwijzingen namens de provincie Zuid-Holland gegeven dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

Afdeling Bouwen en Wonen

11. De werkzaamheden langs de provinciale weg mogen uitsluitend uitgevoerd worden op gangbare werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, tenzij anders overeengekomen met de bovengenoemde rayonopzichter, en mogen niet meer dan de strikt noodzakelijke hinder aan het verkeer op de weg veroorzaken. De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd, indien het zicht ter plaatse door atmosferische omstandigheden minder is dan 200 meter.
12. Na beëindiging van de werkzaamheden moet het provinciaal eigendoms- c.q. beheergebied in de voormalige toestand worden teruggebracht en binnen drie werkdagen worden opgeleverd ter goedkeuring van de bovengenoemde rayonopzichter, door middel van het door de rayonopzichter opgestelde opleveringsformulier; na oplevering geldt een garantieperiode van een half jaar, waarin de houder van de ontheffing garant staat voor de staat van oplevering van het weggebied;

Mededelingen activiteit aanleggen (art. 2.1 lid 1b Wabo)

1. De ontgravingen moeten tot het hoogst noodzakelijke beperkt worden en de aanvullingen en ophogingen verdichten met schone grond en inzaaien met graszaad;
2. Onderhoudswerkzaamheden in of op het weggebied, voortvloeiende uit de aanwezigheid van de werken zullen zonodig vanwege de provincie op kosten van de houder van de ontheffing worden uitgevoerd;
3. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zonder het verkeer te hinderen of schade aan het weggebied toe te brengen;
4. Bij het vervallen of intrekken van de ontheffing, moet binnen een te stellen termijn:
 - a de werken opruimen c.q. onbruikbaar maken;
 - b het weggebied in overeenstemming brengen met de plaatselijke situatie.