

Verlaan en Bouwstra architecten
 Badhuisstraat 2
 2132 BR Vianen
 contactpersoon S. Gerrits

Analysecertificaat

Utrecht,
 21 juli 2015

Herkomst monstermateriaal Blauwpoort te Vianen
 Uw referentie
 Onze referentie 157.0568-1

Onderzoek

Type onderzoek Kwalitatieve analyse van asbest m.b.v. polarisatiemicroscopie
 conform NEN 5896 (WA01)
 Datum monsterontvangst 20 juli 2015
 Datum onderzoek 20 juli 2015
 Monsters genomen door Opdrachtgever

Analyseresultaten

	Omschrijving	Materiaaltype	Asbestconcentratie in gewichtsprocenten (m / m %)
1	M01: zwarte kit	kit/bitumen/pasta	Geen asbest aangetoond.
2	M02: stopverf	kit/bitumen/pasta	Geen asbest aangetoond.

- De vermelde concentraties zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten en zijn verkregen uit schattingen.
- De op het certificaat aangegeven resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
- Schattingen gewichtsprocenten hebben betrekking op (materiaal)monsters exclusief medium waarop het wordt aangeleverd.
- Indien middels analyse geen asbest aantoonbaar is, dient de in de NEN 5896 vastgestelde grens van < 0,1 % aangenomen te worden.
- Indien bij organisch gebonden materialen en/of stof/kleefmonsters geen asbest aantoonbaar is, wordt aanvullend een analyse middels scanning elektronen microscopie (SEM) aanbevolen (bepalingsondergrens ca. 0,01% (m/m)).

Amos Milieutechniek B.V.



M. Wechelaar
 Analist

Pagina 1 van 1
 Versie 3.6



Amos Milieutechniek B.V.
 Uraniumweg 27° 3542 AK
 Postbus 40328 3504 AC
 Utrecht

Tel: 030-2412425
 Fax: 030-2412426
 email: info@amos.nl
 web: www.amos.nl

Kvk, Utrecht: 30139120

