ODMH
Omgevingsdienst Midden-Holland

Bel 121654, 55.75

Gemeente Vlist	Code:-1731.212					
Doc.nr.:6383	Kopie aan:					
Inge-komen: 29 NOV. 2012						Rappel:
Secr.	Bgm.	B&W	Raad Griffie	Staf	Control	K5 OO&V
FO	WZ	FIN	FZ	ROC	BD	Ontv. bev.

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Postbus 45, 2800 AA Gouda

Tel: (0182) 54 57 00
E-mail: info@odmh.nl
www.odmh.nl

Gemeente Vlist
T.a.v. Mevrouw G. Verhagen
Postbus 51
2820AB STOLWIJK

Datum 27 november 2012
Team Vakgroep Bodem
Contactpersoon C. Thanos
Doorkiesnummer 0182 54 57 63
E-mail Cthanos@odmh.nl

OLO nummer
Ons kenmerk 2012275223
Bijlage(n)
Onderwerp archeologisch advies Tentweg 14 te Stolwijk

Geachte mevrouw Verhagen,

VERZONDEN 27 NOV. 2012

We kregen het advies om na te gaan of voor de voorgenomen ontwikkeling aan de Tentweg 14 te Stolwijk een archeologisch onderzoek nodig was. De ontwikkeling bestaat uit een te bouwen zalenruimte aan het kerkgebouw. De bij de bouw gepaarde grondwerkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden.

De te bouwen zalenruimte krijgt een oppervlakte van circa 425 m². Voor de fundering zal een deel van de ondergrond vergraven worden tot een diepte van maximaal 0,9 m min peil. Het oppervlak van het maaiveld varieert van 0,5 tot 0,8 m min peil, waardoor de uiteindelijke bodemverstoring/ontgraving varieert van 10 tot 50 cm. Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente valt het plangebied in een zone waar een onderzoeksplicht geldt voor plangebieden groter dan 100 m² en bij bodemingrepen dieper dan 30 cm. De voorgenomen ontwikkelingen vallen dus buiten de vrijstellingsgrenzen.

Op de te ontwikkelen locatie staat momenteel nog een groot gebouw dat in gebruik is als magazijn. Naast dit magazijn heeft in het verleden eveneens een gebouw gestaan dat in gebruik is geweest als magazijn. Dit gebouw is inmiddels gesloopt. Daarnaast is naast het huidige magazijn een geasfalteerde parkeerplaats aanwezig. De nieuw te bouwen zalenruimte valt voor een groot deel samen met de contouren van de parkeerplaats, het bestaande en het voormalige magazijn. De te bouwen zalenruimte zal voor iets minder dan 100 m² buiten deze contouren vallen.

Van het reeds gesloopte magazijn zijn bouwtekeningen bekend. Het blijkt dat dit magazijn onderheid is geweest. De koppen van de heipalen bevonden zich op een diepte van tenminste 40 cm onder peil. Uit de tekening is tevens af te leiden dat op circa 80 cm onder peil funderingsbalken hebben gelegen. Uit de bouwtekeningen mag afgeleid worden dat de bodem ter hoogte van het voormalige magazijn verstoord is tot een diepte van tenminste 80 cm onder peil.

Ter hoogte van het voormalige magazijn en de geasfalteerde parkeerplaats is in 2008 een milieukundig onderzoek uitgevoerd. Uit de boringen blijkt dat de oorspronkelijke bodem bestond uit een dunne laag klei (50-100 cm) op veen (rapport van Hopman en Peters Milieutechniek, 2009). Boringen hebben aangetoond dat over een groot oppervlak de oorspronkelijke klei geheel vergraven dan wel verstoord is. De conclusie is dan ook dat hier geen (intacte) archeologische resten meer verwacht worden.

Van het bestaande magazijn is de verwachting dat deze op een zelfde manier gefundeerd is als het reeds gesloopte magazijn. Voor het oppervlak van het huidige magazijn wordt dan aangenomen dat de bodem eveneens verstoord is en dat de kans klein wordt geacht op de aanwezigheid van intacte archeologische resten.

Voor de bouw van de zalenruimte zal de bodem voor iets minder dan 100 m² verstoord gaan worden. Gezien het gegeven dat voor ruim ¾ deel van het totale plangebied de bodem reeds verstoord is, verwachten we weinig toegevoegde waarde van een archeologisch onderzoek op een te verstoren oppervlak kleiner dan 100 m² in dit deel van Stolwijk. Voor de voorgenomen realisatie van de zalenruimten achten we een archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk.


We willen er wel op wijzen dat bij de voorgenomen graafwerkzaamheden er toch onverhoopt archeologische vondsten en resten kunnen worden aangetroffen. Indien er toch resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht. In de praktijk kunnen meldingen van vondsten ook bij de bevoegde overheid, de gemeente, gedaan worden.

Indien u naar aanleiding van voorgaande nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de heer C. Thanos (0182 - 54 57 63) van onze dienst.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Omgevingsdienst Midden-Holland,

Teamleider Bodem en Archeologie



Ing. G.P.A. Baks