Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard

Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
T. 010 45 37 200
F. 010 41 30 694

Atelier voor Bouwkunde Van der Smit B.V.
Benedenkerkseweg 131
2861 LC Stolwijk

Ons kenmerk	2012.08682	Uw kenmerk		Datum	24 september 2012
Contactpersoon	H. van den Broek	Bijlagen			
Doorkiesnummer	010 45 37 493	Onderwerp	bouwplan ter plaatse van Tentweg 14 te Stolwijk		

Geachte heer Van der Smit,

Op 12 september 2012 ontving ik van u een verzoek om advies over het plan voor de uitbreiding van een kerkgebouw ter plaatse van der Tentweg 14 te Stolwijk.

Het plan omvat het bouwen van extra zaalruimten, waardoor het verhard oppervlak zal toenemen met 250 m². Er wordt geen oppervlaktewater gedempt. Voor het plan is geen compensatie vereist omdat de verhardingstoename kleiner is dan 500 m² (kwijtschelding compensatie-eis) en er geen water wordt gedempt.

Voor de uitvoering van de werken hoeft bij het hoogheemraadschap geen Watervergunning te worden aangevraagd.

Voor eventuele vragen over deze brief kunt u contact met mij opnemen. U vindt mijn doorkiesnummer boven aan de brief.

Met vriendelijke groet,

H. van den Broek
Vergunningverlener