



295



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Q-team duivenvoordecorridor

Behandeling schetsplan Duivenvoorde door van Gessel in opdracht van de Stichting Duivenvoorde
In het Kwaliteitsteam Duivenvoordecorridor. Presentatie door dhr. van Gessel op 15 juni 2010.

Het Q-team heeft naar aanleiding van de presentatie van de heer van Gessel de volgende opmerkingen:

De toelichting op de theetuin spitst zich toe op de bouw van een schuur. Er is ruimte nodig voor beheer, ontvangsten en eventueel het schenken van thee (kleinschalige horeca). Dit moet worden opgenomen in de herzieningsplan.

Opmerkingen van de commissie n.a.v. de presentatie zijn;

- Aangetoond moet worden wat de invloed van de schuur is op de zichtlijn van het kasteel. Invulling van de Leidse tuin moet gekoppeld zijn aan de visie op het totale plan.
- Geborgenheid en intimiteit waarborgen.
- Hellingshoek van het dak definiëren.
- Nokhoogte schuur: 2m. onder nokhoogte van portierswoning. Dit moet worden aangetoond in een dwarsdoorsnede.
- Bijkomende opgave: definiëren relatie van hoofdgebouw met rijksmonument is nodig. Nu lijkt rijksmonument onderdeel te vormen van laanwoningen. Is dit bewuste keuze? En zo niet, meer ruimte creëren tussen laanwoningen en rijksmonument.
- Het Q-team heeft ernstige bezwaren ten aanzien van het parkeren in de Leidse Tuin.

Conclusie van het Q-team; het Q-team heeft waardering voor de zorgvuldigheid waarmee het plan is opgesteld maar heeft serieuze bedenkingen bij het voorgestelde volume. Het Q-team bepleit een kleinere schuur, opdat het kasteel sterker als element vrij in de ruimte blijft staan'.