




2018.14786



Waterschap Scheldestromen

Gemeente Kapelle
Postbus 79
4420 AC KAPELLE

uw brief	: 25 oktober 2018	behandeld door	: drs.ing. J.M. Schipper
uw kenmerk	: e-mail van dhr P. Vogel	doorkiesnummer	: 088-2461266
ons kenmerk	: 2018042668	e-mail	: Maurits.Schipper@scheldestromen.nl
bijlagen	:	verzenddatum	: 27 november 2018
zaaknummer	: Z18.002019	projectnummer	:
(bij reactie graag dit nummer vermelden)			
onderwerp	: wateradvies plan 'Kapelle, Noordhoeksewegeling 3'		

Middelburg, 27 november 2018

Geachte heer, mevrouw,

Het plan 'Kapelle, Noordhoeksewegeling 3' (versie 24 oktober 2018) dat aan het waterschap is voorgelegd geeft ons aanleiding het volgende op te merken.

De gemeente gaat het bouwvlak planologisch vergroten tot 1,3 ha en het nieuwe dakoppervlak komt (net als het oude) geheel binnen die 1,3 ha te liggen. De vermeerdering aan bouwvlak (3.000 m² ten opzichte van de 1ha die al bestond) wordt met een gebouw bebouwd. Hiervoor vraagt het waterschap waterberging van ca. 225m³ (=3.000 m² * 0,075 m¹).

Deze waterberging kan in open verbinding met het watersysteem aangelegd worden (algemene voorkeur waterschap). Indien aangelegd in het watersysteem op/grenzend aan dit perceel zal de 225 m³ bergingscapaciteit een nieuw wateroppervlak van 250 m² moeten zijn vanwege de lokale eigenschappen van dat systeem. Alternatief is dat genoemd volume in het bassin wordt gecreëerd. Dat moet dan in de vorm van overhoogte die altijd vrij wordt gehouden voor de hoosbui van 75 mm die 1x per 100 jaar voorkomt. Die overhoogte bedraagt bij een bassinoppervlak van 3000 m² afgerond 8 cm. (225 m³ / 3000 m² = 0,075 m¹).

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P.H. Nelissen, tel.nr. 088-2461450.

Deze brief is tevens het wateradvies.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'L.A. Willemse-Outermans', with a long horizontal flourish extending to the right.

drs. L.A. Willemse-Outermans
teamleider Waterkwantiteit en Ruimte-
lijke Ordening