

Besluit Hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van gemeente Graafstroom ;

gelet op artikel 110c lid 1 van de Wet geluidhinder (hierna te noemen Wgh);

gezien

het akoestisch onderzoek voor een nieuw te bouwen agrarische bedrijfswoning aan de Gijbelandsedijk 11a en een burgerwoning aan de Gijbelandsedijk 12 te Brandwijk (gemeente Graafstroom), als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van RBOI met het nummer NL.IMRO.0693.Gijbdijk11aBWK-VG01;

overwegende dat,

de berekende geluidbelasting voor de geplande woningen ten gevolge van het verkeer op de Gijbelandsedijk en de Graafdijk- West de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt;

de Wet geluidhinder ons de mogelijkheid geeft om een hogere waarde vast te stellen, mits de waarde niet boven de 58 dB is voor een agrarische bedrijfswoning (artikel 82 en art. 83, lid 4 Wgh) en niet boven de 63 dB is voor een burgerwoning (artikel 82 en art. 83, lid 2 Wgh);

het door ons college op 13 juli 2010 vastgestelde geluidbeleid hogere waarde Wet geluidhinder en 30 km per uur wegen de mogelijkheid biedt om een hogere waarde vast te stellen, mits de waarde niet boven de 63 dB is;

het stedenbouwkundig en verkeerskundig niet gewenst is om overdrachtsmaatregelen te plaatsen. Bronmaatregelen zijn vanuit financieel oogpunt niet wenselijk, mede vanwege de hogere onderhoudskosten;

het binnenniveau van de woningen gegarandeerd wordt op grond van het Bouwbesluit, dat eisen stelt aan de isolatiewaarde van woningen, gekoppeld aan de berekende gevelbelastingen;

de berekende cumulatieve gevelbelasting 60 dB bedraagt waardoor de isolatiewaarde van de woning ten minste 27 dB dient te zijn, teneinde een binnenwaarde van 33 dB te garanderen;

de bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen in te dienen, op 24 maart 2011 werd gepubliceerd in 'Het Kontakt' editie Alblasserwaard;


binnen de vastgestelde termijn er geen zienswijzen zijn ingebracht;

besluiten:

Voor de 2 woningen aan de Gijbelandsedijk 11a en 12 te Brandwijk de hogere waarden van 52 dB ten gevolge van het verkeer van de Gijbelandsedijk en 52 dB ten gevolge van het verkeer van de Graafdijk- West vast te stellen, conform de resultaten uit het akoestisch onderzoek:

Graafstroom, 10 november 2011

Burgemeester en wethouders van Graafstroom


J.C. van Ginkel
Secretaris


D.R. van der Borg
Burgemeester