




13.023689

Gemeente Reimerswaal
Postbus 70
4416 ZH KRUININGEN

	16 OKT. 2013
PRS	
	C. 13.004582

REO
D.S.



Waterschap Scheldestromen

uw bericht	: 8 oktober 2013	behandeld door	: drs. ing. J.M. Schipper
uw kenmerk	: e-mail van dhr. D. Steenbergen	doorkiesnummer	: 088-2461266
ons kenmerk	: 2013026620	e-mail	: info@scheldestromen.nl
bijlagen	: schematische weergave watersysteem	verzenddatum	: 15 oktober 2013
onderwerp	: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan 'Slagveldstraat Aldi'		

Middelburg, 16 oktober 2013

Geachte heer, mevrouw,

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Slagveldstraat Aldi' (versie 27 september 2013) dat aan het waterschap is voorgelegd geeft ons aanleiding het volgende op te merken.

Aanpassing watersysteem

In het watertoetsproces heeft dhr. R.A. van der Goes met uw ambtelijke dienst afgesproken dat het oppervlaktewater aan de Sluisweg wordt doorgetrokken tot de rotonde (zie bijlage). Oppervlaktewater past binnen de bestemming Verkeer, maar wordt in onze beleving beter geborgd in de bestemming Groen. Wij verzoeken de uitbreiding met oppervlaktewater te voorzien van de bestemming Groen.

Afvoer hemelwater

In de waterparagraaf is aangegeven dat de afvoer van hemelwater van dak en parkeerterrein via een constructie (bijv. zandscheider) wordt afgevoerd op het oppervlaktewater. Deze constructie kan falen en is kostenverhogend. Wij adviseren het hemelwater oppervlakkig (via talud) te laten afstromen op het oppervlaktewater.

Deze brief is tevens het wateradvies.

Postadres:

Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal taief)
f 088 2461190
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L.A. Willemse-Outermans', with a long horizontal flourish extending to the right.

drs. L.A. Willemse-Outermans
teamleider Waterkwantiteit en Ruimte-
lijke Ordening

Bijlage: schematische weergave aanpassing watersysteem Slagveldstraat Aldi

