

Van: jj.sinke@reimerswaal.nl
Aan: bert.janse@scheldestromen.nl,
CC: d.steenbergen@reimerswaal.nl,
Verzonden: 17/02/2017 08:48
Onderwerp: Beantwoording reactie Waterschap Scheldestromen op
bestemmingsplan Beatrixlocatie Yerseke
Bijlage(n):
 TEXT.htm
 pc0760_capture_20170216_002_000006_S_17.003823_1.PDF
Bericht:
Beste Bert en David,

Hierbij mijn reactie op de officiële reactie van het waterschap op het bestemmingsplan van de Beatrixlocatie in Yerseke.

Aanleiding

Het waterschap verzoekt de gemeente om aandacht te besteden aan de opvang van neerslag ter voorkoming van wateroverlast (zie bijgevoegde brief). Zoals aangegeven door de gemeente is het niet noodzakelijk om compenserende maatregelen te nemen voor toenemende verharding. Dit, doordat er geen netto toename is van verharding ten opzichte van de huidige situatie. Doordat het perceel volledig verhard was door een schoolgebouw, gymzaal en speelterrein en hiervoor in de plaats 17 woningen en achtertuin komen.

Maatregelen

Zoals aangegeven vindt de gemeente het niet noodzakelijk om compenserende maatregelen te nemen, echter wordt er bij de inrichting wel rekening gehouden met de opvang en afvoer van neerslag. Op de bestemming worden een deel van de voorziene parkeerplaatsen uitgevoerd in doorgroei tegels, waardoor hemelwater kan infiltreren in de bodem (water vasthouden). Verder wordt er een kleine wadi aangelegd om het lokale water op te vangen (water bergen). Het bestratingsplan is zodanig ingericht dat de bestrating in v-profiel aangelegd wordt om berging te realiseren tijdens extreme neerslag en het water middels een goot richting de wadi te begeleiden (water afvoeren).

Aanbevelingen

De gemeente ziet de maatregelen niet als eis maar als toevoeging om het plangebied toekomstbestendiger te maken. Het lijkt mij dan ook goed om de tekst in de waterparagraaf niet aan te passen maar deze e-mail (met name paragraaf 'maatregelen') als toelichting bij te voegen op de officiële reactie van het waterschap.

Ik hoop het waterschap hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verneem graag een reactie ter goedkeuring.

Met vriendelijke groet,

Jacob Jan Sinke

Civieltechnisch medewerker
Gemeente Reimerswaal
www.reimerswaal.nl
Telefoon: 14 0113

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

