

# BRANDWEER

## Fryslân

Gemeente Tytsjerksteradiel	
Reg.nr.	
Ynk.:	30 SEP 2016
Klass.nr.	
Op 'e noed fan:	TD-R.O.
Kop.:	weth. / ôfd. / ried



Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Tytsjerksteradiel  
Ter attentie van T. Bergsma  
Postbus 3  
9250 AA BURGUM

Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
T 088 22 99 666  
F 088 22 99 661  
I [www.brandweefryslan.nl](http://www.brandweefryslan.nl)  
E [info@brandweefryslan.nl](mailto:info@brandweefryslan.nl)

Datum	29 september 2016	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/16007464/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie	S2016-22209	E-mail	<a href="mailto:r.degroot@brandweefryslan.nl">r.degroot@brandweefryslan.nl</a>
Uw brief van	12 september 2016	Bijlagen	0

Onderwerp Advies bestemmingsplan Jistrum 2016

Geacht college,

Op 12 september heeft u aan ons ter advisering bestemmingsplan Jistrum toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan behelst een voornamelijk conserverende herziening van de geldende plannen.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

### Externe veiligheid

In de nabijheid van het plangebied zijn een aantal hogedruk aardgasleidingen aanwezig.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

### Buisleidingen

In de nabijheid van het plangebied lopen een aantal hogedruk aardgasleidingen. Van deze leidingen heeft één leiding een dusdanig invloedsgedebied dat dit voor een klein deel over het plangebied loopt. Binnen dit deel van het plangebied zijn echter geen objecten aanwezig waar mensen kunnen verblijven. Het nieuwe plan voorziet daarnaast ook niet in de mogelijkheid dat hier in de toekomst objecten kunnen worden gerealiseerd.



Meiïnoar foarút

# BRANDWEER

## Fryslân



Ondanks dit gegeven is door de FUMO een aantal berekeningen uitgevoerd om de hoogte van het groepsrisico te bepalen. Uit de berekeningen blijkt er geen groepsrisico te zijn, dit neemt in de nieuwe situatie daarnaast ook niet toe.

Het FUMO onderzoek sluit af met de aanbeveling een advies te vragen aan Brandweer Fryslân waarna een volledige verantwoording van het groepsrisico kan plaatsvinden. Aangezien er feitelijk geen groepsrisico aanwezig is, is een verantwoording van het groepsrisico niet aan de orde. Brandweer Fryslân adviseert daarom af te zien van een verdere verantwoording en deze brief te hanteren als onderbouwing hiervan. Deze brief dient dan ook als bijlage bij het plan te worden gevoegd.

### Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Gezien het conserverende karakter van het bestemmingsplan leidt het plan niet tot knel- of aandachtspunten. Brandweer Fryslân ziet daarom af van het uitbrengen van een repressief advies.

### Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Af te zien van verdere verantwoording van het groepsrisico.
- Deze brief als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 14.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,  
voor deze

ing. G.C. Kuntz  
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân

