

**REACTIES IN HET KADER VAN ART. 3.1.1 VAN HET BESLUIT OP DE RUIMTELIJKE ORDENING**

<b>1. Waterschap Aa en Maas, Afdeling Planadvies en Vergunningen, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch</b>	
<b>Reactie</b>	<b>Standpunt gemeente</b>
<p>► De wateraspecten zijn goed in de toelichting beschreven en verwerkt in de regels. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het plan.</p>	<p>► Mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
<b><i>Gevolgen voor het bestemmingsplan</i></b>	
Geen	

<b>2. VeiligheidsRegio, mw. S.D.J. Kleinheerenbrink, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven</b>	
<b>Reactie</b>	<b>Standpunt gemeente</b>
<p>► De VeiligheidsRegio kan met het voorontwerpbestemmingsplan instemmen, maar adviseert niettemin in afstemming met de Korpscoördinator brandweer Asten in de buurt van het LPG tankstation aan de Tuinstraat een geboorde put en een extra ondergrondse brandkraan met een wateropbrengst van 90 respectievelijk 60 m3 te realiseren omdat in het plangebied één relevant risicovol bedrijf gevestigd, te weten het LPG tankstation aan de Tuinstraat 18. In de omgeving van het tankstation is de bluswatervoorziening niet afdoende om de effecten van het maatgevende ongevalsscenario te bestrijden of een warme Blevé (alsnog) te voorkomen.</p>	<p>► Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die verband houden met de gevraagde bluswatervoorziening. Na overleg met de korpscoördinator brandweer Asten is gebleken dat de brandweer tracht om op een andere wijze financiële middelen te verkrijgen om de bluswatervoorziening alsnog te realiseren.</p>
<b><i>Gevolgen voor het bestemmingsplan</i></b>	
Geen	

<b>3. Gedeputeerde Staten Noord-Brabant, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch</b>	
<b>Reactie</b>	<b>Standpunt gemeente</b>
<p>► geen bezwaren</p>	<p>► Mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
<b><i>Gevolgen voor het bestemmingsplan</i></b>	
Geen.	

