



MILIEU ADVIESBUREAU

ZLTO Advies
T.a.v. dhr. C. van Wagenberg
Postbus 100
5201 AC DEN BOSCH



Helenaveen, 13 oktober 2016



Geachte heer van Wagenberg,

Naar aanleiding van de opmerking van de gemeente Baarle Nassau inzake de beoordeling van de omgevingsaanvraag van Klein Bedaf 3 te Baarle Nassau, bericht ik u als volgt.

Met betrekking tot de opmerking dat een nieuwe onderbouwing voor de grootte van de brandcompartimentering op basis van NEN 6079 noodzakelijk is, is op zich niet logisch. De NEN 6079 is namelijk per 7-6-2016 vervallen en dus niet meer van toepassing. Het lijkt mij dus niet de bedoeling om een onderbouwing te maken op grond van deze vervallen NEN-norm.

De rapportage voldoet op dit punt overigens aan de uitgangspunten van de NEN 6060 ondanks dat per abuis is vermeld dat het BvB 2007 is toegepast. Dit laatste is dus niet correct.

Ik verzoek u om dit mee te delen aan de gemeente.

Hoogachtend,



Ir. W.A. van Aerle
M&A Milieuadviesbureau BV