



Aan het College van B&W van de gemeente
Best
Postbus 50
5680 AB BEST

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl



PI12-06339

Datum 17-10-2012 Doorkiesnummer 06 - 2158 1892
Ons kenmerk OLT 12.0843 Uw kenmerk
Onderwerp
BEVB; sanering gerealiseerd PR-knelpunt
toepassing "strikte begeleiding van werkzaamheden"

Geacht college,

Naar aanleiding van uw opgave van mogelijke knelpunten Plaatsgebonden Risico (PR) nabij onze aardgastransportleidingen (uw brief met bovengenoemd kenmerk) laat ik u weten dat wij deze situaties als volgt hebben beoordeeld:

Locatie	Bestaand/ geprojecteerd	Beoordeling	Reden (indien geen knelpunt)
Rosheuvel / Praalheuvel	Bestaand	Wel knelpunt	...
Boomheuvel	Bestaand	Wel knelpunt	
Weegbree / Johannes Klingenstraat	Bestaand	Wel knelpunt	
Ploegstraat	Bestaand	Geen knelpunt	Zie toelichting 1
Oirschotseweg	Geprojecteerd	Mogelijk knelpunt	
BP Breeven	Geprojecteerd	Mogelijk knelpunt	

Toelichting voor situaties die door Gasunie niet als knelpunt zijn beoordeeld

- De objecten binnen de PR 10^{-6} per jaar contour zijn beperkt kwetsbaar, bijvoorbeeld:
 - Minder dan 3 woningen, woonschepen of woonwagens per hectare
 - Lintbebouwing, loodrecht of nagenoeg loodrecht op de leiding
 - Objecten zoals sporthallen, winkels, hotels etc. die niet onder Bevi artikel 1 lid I vallen.
- Objecten in de belemmeringenstrook
 - Kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten die binnen de belemmeringenstrook staan maar niet binnen de PR 10^{-6} per jaar contour van de leiding én de situatie vormt geen bedreiging voor de integriteit van de leiding.
 - Leidingen die in een als "kwetsbaar" bestemd terrein liggen maar het PR van de leiding overall lager is dan 10^{-6} per jaar én de situatie vormt geen bedreiging voor de integriteit van de leiding.

Voor de goede orde vermelden wij hierbij dat bestaande bouwwerken binnen de belemmeringenstrook weliswaar onder voorwaarden worden gedoogd maar dat Gasunie op grond van Bevb artikel 14 bezwaar zal aantekenen tegen toekomstige ruimtelijke



N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 17-10-2012

Ons kenmerk: OLT 12.0843

Onderwerp: BEVB; sanering gerealiseerd PR-knelpunt
toepassing "strikte begeleiding van werkzaamheden"

plannen die het oprichten van nieuwe bouwwerken binnen de belemmeringenstrook mogelijk gaan maken, opdat de situatie er qua beheersmogelijkheden niet verder op achteruit gaat (standstill principe).

Maatregelen, bestaande situaties

Bij de locaties die naar onze mening terecht als bestaand PR knelpunt zijn aangemerkt heeft Gasunie als eerste stap per 1 januari 2012 de maatregel "Strikte begeleiding van werkzaamheden", als beschreven in de Handleiding risicoberekeningen Bevb, toegepast. Daarmee wordt het plaatsgebonden risico met een factor 2,5 verlaagd.

Locatie	PR knelpunt opgelost na "Strikte begeleiding...."
Rosheuvel / Praalheuvel	Nee
Boomheuvel	Ja
Weegbree / Johannes Klingenstraat	Ja

Bij locaties waar de bestaande PR knelpunten met de maatregel Strikte begeleiding van werkzaamheden nog niet geheel zijn opgelost, zal Gasunie er naar streven om uiterlijk 31 december 2013 aanvullende risicoreducerende maatregelen te treffen.

Deze maatregelen zullen in de loop van 2012 nader worden uitgewerkt en met u worden besproken.

Maatregelen, geprojecteerde situaties

Bij de locaties die naar onze mening terecht als geprojecteerd PR knelpunt zijn aangemerkt als gevolg van bouwmogelijkheden in een al vóór 1 januari 2011 vigerend bestemmingsplan (er ontstaat een PR knelpunt als de geprojecteerde kwetsbare bestemming(en) wordt/worden gerealiseerd) zal Gasunie binnen 3 jaar na de realisatie van die kwetsbare bestemming(en) zodanige risicoreducerende maatregelen treffen dat het PR knelpunt wordt opgelost.

Registratie van de maatregelen

Nadat de maatregelen zijn toegepast zullen deze worden verwerkt in het leidingenbestand van Gasunie. Bij nieuwe CAROLA berekeningen wordt dan rekening gehouden met de toegepaste maatregelen.

Ook zullen de maatregelen na enige tijd indirect via het Risicoregister zichtbaar worden doordat de 10^{-6} per jaar contouren van het plaatsgebonden risico bij de voormalige PR knelpunten kleiner zullen worden of zullen verdwijnen.



N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 17-10-2012

Ons kenmerk: OLT 12.0843

Onderwerp: BEVB; sanering gerealiseerd PR-knelpunt
toepassing "strikte begeleiding van werkzaamheden"

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,

la 

J.J.J. Kemper
N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 444
2740 AK WADDINXVEEN
e-mail: J.J.J.Kemper@gasunie.nl
telefoon: 06 - 2158 1892

1. The first part of the document is a general introduction to the project. It describes the objectives and the scope of the work. It also mentions the names of the people involved in the project.

2. The second part of the document is a detailed description of the methodology used in the project. It explains how the data was collected and how it was analyzed.

3. The third part of the document is a conclusion. It summarizes the findings of the project and discusses the implications of the results. It also provides some recommendations for future research.

