

Van:

Verzonden: vrijdag 31 juli 2020 11:50

Aan:

Onderwerp: Beesksestraat 53 Prinsenbeek

Beste

Het plangebied voldoet aan de criteria van het standaardadvies, zie bijlage.

Daarnaast is het plan ook getoetst aan de beleidsregel bereikbaarheid en bluswater.

Bluswater

Er is op de Beesksestraat ter hoogte van no 53 een brandkraan aanwezig en zede is gelegen binnen 200 meter van de nieuwbouw.

De toegangsweg voldoet mits de draaicirkels passen en de vrije breedte is gegarandeerd.

Op pag 11 van het advies staan de minimale afstanden van de rijlopers en wegen.

Hier kan redelijkerwijs aan worden voldaan mits dit ook wordt doorgevoerd in het plan en ook wordt doorgevoerd tijdens het gebruik.

Is hier nader overleg over noodzakelijk? Met als kernpunten op welke wijze kan de bereikbaarheid goed worden geborgd.

Met vriendelijke groeten

Adviseur Risicobeheersing | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
Brandweer Midden- en West-Brabant | Sector Risico- en Crisisbeheersing | Tramsingel 71
(kamer 2.25) Breda | Postbus 3208 5003 DE Tilburg

Brandweer Midden- en West-Brabant maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant