

Gemeente Eindhoven
De heer F. Heger
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 3 januari 2017	behandeld door	: Erik van Kronenburg
ons kenmerk	: Z38392/U46788	doorkiesnummer	: (0411) 661 065
uw kenmerk	: Uw e-mail d.d. 22-12-2016	e-mailadres	: EvKronenburg@dommel.nl
onderwerp	: Waterparagraaf Kanaaldijk Havenstraat	bijlagen	: -
		verzonden	: 05-01-2017

Geachte heer Heger,

Op 22 december 2016 ontving ik van u per e-mail de waterparagraaf voor de locatie Kanaaldijk Havenstraat. Het plan voorziet in de realisatie van een woningbouw ontwikkeling binnen stedelijk gebied.

Ik stem in met deze waterparagraaf.

Er wordt op een goede manier omgegaan met de waterhuishoudkundige belangen.

Hemelwater


In eerdere plannen zou hemelwater worden afgekoppeld richting Eindhovens kanaal. Dit is niet langer het geval. In de nieuwe plannen wordt hemelwater afgevoerd op het gemengd gemeentelijk riool. De locatie waar wordt aangesloten op het riool is afgestemd met de gemeente Eindhoven. Zij hebben afgewogen dat de aansluiting van het verharde oppervlak niet tot extra water op straat situaties leidt. Gemeente Eindhoven is voornemens om op termijn een gescheiden stelsel aan te leggen aan de Kanaaldijk-Zuid. Hemelwater wordt op eigen terrein gebufferd voor het wordt afgevoerd. Hiervoor is voldoende ruimte gereserveerd.

Verder planproces

Ik ontvang t.z.t. graag het ruimtelijke plan waar deze waterparagraaf onderdeel van uitmaakt voor het uitbrengen van een watertoets advies.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Erik van Kronenburg
Planvormer Stedelijk Gebied