

Gemeente Haaren  
De heer A. Engelse  
Postbus 44  
5076 ZG HAAREN

Postbus 10.001  
5280 DA Boxtel  
Bosscheweg 56  
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618  
Fax (0411) 618 688  
info@dommel.nl  
www.dommel.nl

Boxtel	: 16 januari 2013	behandeld door	: [REDACTED]
ons kenmerk	: Z18384/U18482	doorkiesnummer	: [REDACTED]
uw kenmerk	:	e-mailadres	: [REDACTED]
onderwerp	: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan De Tiend te Haaren	bijlagen	: -
		verzonden	:

Geachte heer Engelse,

Op 29 november 2012 stuurde u mij het voorontwerpbestemmingsplan "De Tiend".  
Hierna geef ik u mijn reactie op het plan.

Ik stem in met het bestemmingsplan.

Het plan voorziet in een herstructurering waarbij in de toekomstige situatie 41 nieuwe  
woningen worden gerealiseerd.

Het totale plan voorziet in een afname van verhard oppervlak van circa 3.011 m<sup>2</sup>. Volgens  
de waterparagraaf bedraagt de minimaal benodigde berging binnen het plangebied circa  
84 m<sup>3</sup>. Het afvalwater en hemelwater worden gescheiden aangeboden waarbij het  
hemelwater zal worden afgevoerd middels het gemeentelijk hemelwaterriool in de  
Langeweg. Hierdoor kan worden afgezien van infiltratie- en bergingsvoorzieningen binnen  
het plangebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
Waterschap De Dommel



*Planvormer stedelijk gebied*

