



2010/715

Reg. dd: 19-2-2010

ERZONDEN

Afd: RO

Ingekomen document

18 FEB 2010

Brabantlaan 1
 Postbus 90151
 5200 MC 's-Hertogenbosch
 Telefoon (073) 681 28 12
 Fax (073) 614 11 15
 info@brabant.nl
 www.brabant.nl
 Bank ING 67.45.60.043
 Postbank 1070176

Het college van burgemeester en
 wethouders van Mill en Sint-Hubert
 Postbus 39
 5450 AA MILL EN SINT-HUBERT

ontvangstbevestiging	
standaard	niet standaard
ja	nee

GEMEENTE MILL
 EN ST. HUBERT
 INGEKOMEN

19 FEB 2010

Nr.: 715 Kopie:
 Kode: 175121 Afd.: R.O.I.

Onderwerp

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan 'Dorpsstraat 6-8'

Yogee heeven

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Dorpsstraat 6-8'.

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid relevant zijn. Uw voorontwerp-bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Op basis van de overlegde gegevens hebben wij geconstateerd dat dit bestemmingsplan past binnen het provinciale ruimtelijke beleid en de daarmee samenhangende provinciale belangen.

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving,
 namens deze,

[Handwritten signature]
 drs. M. H. M. Timmers,
 bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Noord-Oost

Datum

18 februari 2010

Ons kenmerk

1640288/1650425

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

J.H.T. van Vastenhoven

Directie

Ruimtelijke Ontwikkeling
 en Handhaving

Telefoon

(073) 681 27 16

Fax

(073) 680 76 45

Bijlage(n)

-

E-mail

JvVastenhoven@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf
 het centraal station bereik-
 baar met stadsbus, lijn 61
 en 64, halte Provinciehuis
 of met de treintaxi.

Van: Watertoets [mailto:watertoets@aaenmaas.nl]

Verzonden: maandag 1 maart 2010 11:06

Aan: Joyce Zeeuwen

Onderwerp: Dank voor uw aanvullende gegevens (locatie Langenboom 6-8 gemeente Mill en St. Hubert)

's-Hertogenbosch

1 maart 2010

Kenmerk: 2010/2585

Geachte mevrouw Zeeuwen,

Ik heb de berekeningen zoals deze door uw collega Ad de Kort gemaakt is in november 2009 nagelopen. De berekeningen geven, gelet op locatiespecifieke omstandigheden de juiste maatgevende berging aan. Bij de maatgevende bui (T=10+10%) bedraagt deze 49 m³ (voor de nieuwe woningen samen) waarbij een hoeveelheid van 72 m³ (bui T=100+10%) niet voor wateroverlast mag zorgen.

Wilt u deze gegevens net als de toelichting daarop, zoals vermeld in de paragraaf "toelichting" en "opmerkingen", in de waterparagraaf van het plan opnemen/toevoegen. Ten aanzien van de overige vragen (aanpassing regels) verwijs ik naar onze brief van 11 februari jl. met kenmerk 2010/1497.

Dank voor uw reactie en succes met de verdere (uitwerking van de) planvorming voor deze reactie.

Met vriendelijke groeten,

Rimbaud Lapperre
Waterschap Aa en Maas

073-6156896

rlapperre@aaenmaas.nl