



Gemeente Rucphen  
De heer H. van Ginkel  
Postbus 9  
4715 ZG RUCPHEN

GEMEENTE RUCPHEN	
INGEKOMEN: -- 1 APR. 2010	
REG NR:	ZAAK:
VERBLUF:	
CC:	AFD.WEEK:

Uw email van :  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : \*10UT003148\*  
Barcode :   
Behandeld door : De heer G. Hendrickx  
Doorkiesnummer : 076 564 15 42  
Datum : 30 maart 2010  
Verzenddatum : 31 MAART 2010

Onderwerp: watertoets viertal starterswoningen ter hoogte van Margrietstraat 4 te St. Willebrord

Geachte heer van Ginkel,

In uw E-mail van 8 maart 2010 verzoekt u ons het bestemmingsplan/de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een viertal starterswoningen aan de Margrietstraat 4 te Sint Willebrord te beoordelen.

De toename van het verhard oppervlak is kleiner dan 2000 m<sup>2</sup>. Dit betekent dat er geen retentievoorziening vereist is.

Ten aanzien van het plan hebben wij geen opmerkingen omtrent de waterhuishoudkundige situatie en wij adviseren daarom positief in het kader van de watertoets.

Tenslotte wijzen wij u erop dat het waterschap voorstander is van het gebruik van niet uitlogende bouwmaterialen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 076 564 15 42.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

Ir. A.H.J. Bouten

