

Gemeente Tilburg
De heer X.D. de Boer
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Postbus 10.001
5180 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5183 WB Boxtel
Tel. (04 11) 618 618
Fax (04 11) 618 688
Info@dommel.nl
www.dommel.nl



Boxtel	: 16 februari 2015	behandeld door	: J. Llop
ons kenmerk	: Z25932/U31763	door kiesnummer	: (0411) 618 618
uw kenmerk	: GOBOEXA 12254255	e-mailadres	: jllop@dommel.nl
onderwerp	: Reactie Ontwerp	bijlagen	: -
	: bestemmingsplan	verzonden	: -
	: Wagnerplein 2013, 1e		
	: herziening (Stelaertshoeve)		
	: te Tilburg		

Geachte heer De Boer,

Op 30 december 2014 ontving ik van u per e-mail het ontwerp bestemmingsplan Wagnerplein 2013, 1e herziening (Stelaertshoeve) te Tilburg. Hierbij geef ik u mijn reactie op het ontwerp bestemmingsplan.

Ik stem in met het ontwerp bestemmingsplan in het kader van het watertoetsproces.

Als gevolg van deze ontwikkeling neemt het verhard oppervlak toe met 89 m2. Uit de waterparagraaf volgt dat de bergingsopgave 84 m3 bedraagt. Binnen het plangebied wordt het hemelwater gescheiden ingezameld van het vuilwater. Verder zal er een apart hemelwaterstelsel worden ontworpen welke in de toekomst zal worden aangesloten op de Blaauwe Ader in de Quirijnstokboulevard.

Ik maak u erop attent dat u deze brief niet als zienswijze in behandeling hoeft te nemen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met mij via bovenstaand nummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

J. Llop
Planvormer Stedelijk Gebied