

Bijlage externe veiligheid

Vereiste beschermende externe veiligheidsmaatregelen

1. Luchtbehandelingsinstallaties moeten met één handeling zijn uit te schakelen.
2. Het moet duidelijk zijn wie in welke gevallen verantwoordelijk is voor het uitschakelen van de luchtbehandelingsinstallaties.
3. In het ontruimingsplan van de supermarkt dient minimaal te worden beschreven a) wie de organisatie van het evacueren begeleidt, b) de verantwoordelijkheden, c) waar de verzamelplaats is, d) de organisatie op de verzamelplaats, e) wie zorgdraagt voor alarmering.
4. In het bedrijfsnoodplan dient te zijn opgenomen dat wordt geoefend in het geval van een calamiteit volgens het scenario voor een calamiteit met gevaarlijke stoffen op het spoor.
5. Het ontruimings- / bedrijfsnoodplan dient opgesteld te worden in samenspraak met de brandweer.