Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen

“Tilburg Talent Square fase 2”

Rapportnr. M16 136.403.2

K+ ADVIESGROEP

Opdrachtgever	:	Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV Haya bam Somerenstraat 4-01 5032 MK Tilburg Postbus 4118 5004 JC Tilburg Tel: 013-542 20 63 Contactpersoon: de heer P. Mossou
Adviseur	:	K+ Adviesgroep bv Jodenstraat 6 6101 AS Echt Postbus 224 6100 AE Echt Tel: 0475 – 470 470 Fax: 0475 – 481 018 E-mail: info@k-plus.nl Behandeld door: de heer ing. Q.M.L.M. Roomans ……
Datum	:	2 april 2020
Referentie	:	QR/QR/M16 136.403.2

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten	6
2.1	Ruimtelijke gegevens	6
2.2	Verkeersgegevens	6
2.2.1	Wegverkeer	6
2.2.2	Railverkeer	7
2.3	Toegepaste rekenmethode	7
2.3.1	Weg- en railverkeer	7
2.3.2	Cumulatie	7
3	Normstelling Wet geluidhinder	8
3.1	Wegverkeerslawaai	8
3.1.1	Algemeen	8
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	8
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	8
3.1.4	Aftrek stille banden	9
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	9
3.1.6	Nieuwe situaties	9
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	10
3.2	Railverkeerslawaai	10
3.2.1	Algemeen	10
3.2.2	Omvang geluidzones langs wegen	10
3.2.3	Nieuwe situaties	10
3.2.4	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	11
3.3	Geluidbeleid Tilburg	11
3.3.1	Bronmaatregelen	12
3.3.2	Overdrachtsmaatregelen	13
3.3.3	Maatregelen bij de ontvanger	14
4	Rekenresultaten	15
5	Evaluatie Rekenresultaten	35
5.1	Algemeen	35
5.2	Hart van Brabantlaan	35
5.3	Sint Ceciliastraat	36
5.4	Gasthuisring	36
5.5	Noordhoekting	36
5.6	Burgemeester Brokxlaan	37
5.7	Spoorweglawaai	37
5.8	Geluidreducerende maatregelen	38
5.8.1	Bronmaatregelen	38
5.8.2	Overdrachtsmaatregelen	38
5.9	Gecumuleerde geluidbelasting	38
5.10	Stille zijde	39

6	Afweging maatregelen en hogere grenswaarde	40
6.1	Algemeen	40
6.2	Geluidbeperkende maatregelen	40
6.2.1	Maatregelen aan de bron	40
6.2.2	Maatregelen in het overdrachtsgebied	41
6.2.3	Maatregelen bij de ontvanger	41
6.3	Conclusie en advies aanvraag hogere waarde	41
7	Samenvatting en Conclusie	42
7.1	Samenvatting	42
7.2	Conclusies	42
7.2.1	Optredende gevelbelastingen, cumulatie en hogere waarde	42
7.2.2	Stille zijden	43

Bijlage(n):

Bijlage I:	Figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage II:	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelastingen
Bijlage III:	Gecumuleerde geluidbelastingen
Bijlage IV:	Verstrekte verkeersgegevens stedelijke wegen

1 INLEIDING

In opdracht van Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV te Tilburg is, in het kader van de realisatie van de woontoren die onderdeel uitmaakt van het bouwplan Tilburg Talent Square (TTS), een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten optredende gevelbelastingen vanwege wegverkeer en railverkeer.
In verband met de vaststelling van het bestemmingsplan dient een onderzoek te worden verricht naar de Nieuwe Situaties Wet geluidhinder.

Het onderzoek is noodzakelijk omdat de woontoren is gelegen binnen de geluidzone van:
1: Hart van Brabantlaan(wegverkeer);
2: Sint Ceciliastraat (wegverkeer);
3: Gasthuisring (wegverkeer);
4: Noordhoekring (wegverkeer);
5: Burgemeester Brokxlaan (wegverkeer);
4: Spoorweg Breda – Tilburg (spoortraject geocode 123) (railverkeer).

In de voorliggende rapportage is bij de nieuwe geluidgevoelige bestemming de geluidbelasting bepaald en getoetst aan de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten opgenomen. De normstelling en het gemeentelijk geluidbeleid is opgenomen in hoofdstuk 3. De rekenresultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een evaluatie en met aanbevelingen opgenomen.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening. De gegevens van de spoorweg Breda-Tilburg zijn afkomstig van het Geluidregister als bedoeld in artikel 11.25 van de Wet milieubeheer. Het betreft gegevens van de wegvakken, baanvakken en afschermende objecten.
Met betrekking tot de bodemgesteldheid is standaard uitgegaan van een harde bodem (bodemfactor (0%). Deze is aangevuld met de zachte gebieden (bodemfactor 100%).
De hoogtegegevens ven de gebouwen is bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2).

In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van de onderzochte situatie inclusief wegvakken, gebouwen, bodemgebieden en waarneempunten.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeer

De verkeersgegevens voor de akoestisch relevante wegen zijn verstrekt door de gemeente Tilburg en gebaseerd op de verkeersmilieukaart prognose 2030. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens TTS2 peiljaar 2030.

Weg-vak	Weg	Etmaal-intensiteit	Periodeaandeel			Verdeling voertuigklasse			Max snelheid	Type wegdek
			Dag	Avond	Nacht	Qlv	Qmv	Qzv		
wv1a	H. v. Brabantlaan	11010	6,333	4,0	0,875	85,85	9,32	4,83	50	74
wv1b	H. v. Brabantlaan	7900	6,333	4,0	0,875	93,71	3,72	2,57	50	74
wv2a	H. v. Brabantlaan	13090	6,333	4,0	0,875	86,22	8,76	5,02	50	74
wv2b	H. v. Brabantlaan	2870	6,333	4,0	0,875	96,55	2,09	1,36	50	74
wv3a	H. v. Brabantlaan	8670	6,333	4,0	0,875	81,85	11,68	6,47	50	74
wv3b	H. v. Brabantlaan	5840	6,333	4,0	0,875	97,38	1,61	1,01	50	74
wv4a	H. v. Brabantlaan	8260[1]	6,333	4,0	0,875	84,86	9,24	5,90	50	74
wv4b	H. v. Brabantlaan	8260[1]	6,333	4,0	0,875	84,86	9,24	5,90	50	74
wv5	Sint Ceciliastraat	14470	6,333	4,0	0,875	94,64	3,11	2,25	50	74
wv6	Sint Ceciliastraat	4120	6,333	4,0	0,875	93,88	3,13	2,99	30	80
wv7	Gasthuisring	7400	6,333	4,0	0,875	96,14	2,28	1,58	50	74
wv8	Gasthuisring	6970	6,333	4,0	0,875	91,87	6,46	1,68	50	74
wv9	Gasthuisring	7030	6,333	4,0	0,875	88,98	6,40	4,62	50	74
wv10	Noordhoekring	11480[1]	6,333	4,0	0,875	91,40	4,98	3,61	50	16
wv11	Burg Brokxlaan	7510	6,333	4,0	0,875	94,66	2,93	2,41	50	74
wv12	Burg Brokxlaan	8230[1]	6,333	4,0	0,875	91,77	4,35	3,88	50	74
wv13	Jan Heijnsstraat	7080	6,333	4,0	0,875	92,80	4,42	2,78	50	74

1 Gebaseerd op verkeersgegevens onderzoek november 2016.
Hierbij is:
Periode aandeel: uuraandeel voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten van de etmaalintensiteit.
Qlv: aandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
Qmv: aandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: aandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.
Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.
Wegdek: type 16: geluidreducerende wegverharding type Konwé Stil (CROW 316);
type 74: verharding van steenmastiek asfalt sma0/5 (rapport M+P.KWS.12.01.3.3);
type 80: elementenverharding in keperverband (CROW 316).

In bijlage IV is een overzicht opgenomen van de verstrekte informatie.

2.2.2 Railverkeer

De verkeersgegevens voor de spoorweg Breda - Tilburg inclusief de geluidafschermende objecten zijn afkomstig van het geluidregister als bedoeld in artikel 11.25 van de Wet milieubeheer. De gegevens zijn op 12 maart 2020 gedownload. De bestanden zijn laatst gewijzigd 27 januari 2020.

2.3 Toegepaste rekenmethode

2.3.1 Weg- en railverkeer

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

2.3.2 Cumulatie

De gecumuleerde gevelbelastingen als bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wet geluidhinder zijn berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. Hierbij is de aftrek van artikel 110g van de Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai niet toegepast.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaai

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10\lg\frac{1}{24}\left(12*10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4*10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8*10^{\frac{L_{night}+10}{10}}\right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		**Breedte (m) geluidzones (art. 74)**
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).
De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	**Aftrek artikel 110g Wgh**
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	**Wegverharding**	**Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)**
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.
Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82, lid 1);
- maximale ontheffingswaarde stedelijk gebied: 63 dB (art. 83, lid 2).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

3.2 Railverkeerslawaai

3.2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10\lg\frac{1}{24}\left(12*10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4*10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8*10^{\frac{L_{night}+10}{10}}\right)$$

3.2.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens een bij het Besluit geluidhinder behorende kaart worden aan weerszijden van een spoorweg zones aangegeven (art. 1.4 BG). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een spoorweg is niet zoneplichtig indien de spoorweg niet aangegeven is op eerder genoemde kaart behorende bij het Besluit geluidhinder.

3.2.3 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidsgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.2.4 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in afdeling 4.2 van het Besluit geluidhinder opgenomen.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn dan wel stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kunnen burgemeester en wethouders onder bepaalde door de gemeente vastgestelde beleidsregels een hogere toelaatbare waarde vaststellen. Aan deze ontheffing kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden.

Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en het bouwplan binnen meerdere geluidbronnen is gelegen dan dient de gecumuleerde belasting naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet tot onaanvaardbare geluidbelastingen te leiden.

Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.
In het Besluit geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 55 dB (art. 4.9, lid 1 BGH);
- maximale ontheffingswaarde: 68 dB (art. 4.10 BGH).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

3.3 Geluidbeleid Tilburg

Door de gemeente Tilburg is in 2015 een hogere waarde beleid opgesteld. Doel hiervan is om op geluidbelaste locaties te zorgen voor een acceptabel woon- en leefklimaat.

Een acceptabel woon- en leefklimaat houdt in dat de gevelbelasting op de woning hoog mag zijn als de woning beschikt over een geluidluwe zijde waardoor ventilatie mogelijk is en de woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte. Aan de geluidluwe moet tenminste één verblijfruimte zijn gelegen, bij voorkeur de hoofdslaapkamer.
Bij kleinere woningen mag een gemeenschappelijke buitenruimte worden gerealiseerd.

Het beleid merkt een gevel als geluidluw aan als de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) (volgens hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012) niet hoger zal zijn dan 55 dB. In de geluidluwe gevel moet een te openen deel (raam of deur) worden opgenomen. De eis om een geluidluwe gevel te realiseren geldt pas als:

1. De geluidbelasting voor wegverkeerslawaai hoger is dan 53 dB;
2. De geluidbelasting voor railverkeerslawaai hoger is dan 60 dB;
3. De geluidbelasting voor industrielawaai hoger is dan 50 dB(A).

Als de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dan dienen dove gevels te worden toegepast. De gemeente Tilburg hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

- Dove gevels worden alleen toegestaan als de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden.
- In een dove gevel is het toegestaan suskasten op te nemen.
- Voor en in een dove gevel mogen (verglaasde) buitenruimtes aanwezig zijn. Onder voorwaarden mogen in het achterliggende geveldeel te openen delen gemaakt worden. Deze voorwaarden zijn:
    1. Bij geopende buitenruimte voldoet de geluidbelasting ter hoogte van de te openen delen (raam, schuifpui, deur) aan de maximale ontheffingswaarde.
    2. Bij gesloten buitenruimte en geopende ventilatievoorzieningen (buitenluchtcondities) is de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 55dB op de gevel.
    3. In de buitenruimte is sprake van buitenluchtcondities.
- Het opknippen van geveldelen in stukjes "dove gevel" en "gewone gevel" is in principe niet toegestaan. Het is de bedoeling dat er sprake is van een eenduidig gevelbeeld.

Als blijkt dat de geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn of een weinig effect hebben dan zal de gemeente Tilburg onder voorwaarden een hogere toelaatbare waarde vaststellen. De voorwaarden zijn dat er een geluidluwe gevel aanwezig en een geluidluwe buitenruimte aanwezig moet zijn.

Onderstaand zijn de door de gemeente Tilburg gehanteerde opgenomen.

3.3.1 Bronmaatregelen

Voor wegverkeerslawaai is voor 50 km/h wegen veelal een wegverharding toegepast van asfalt, bijvoorbeeld steenmastiek asfalt. Het toepassen van de huidige dunne deklagen of andere gelijkwaardige asfaltsoorten wordt voor een binnenstedelijke situatie niet wenselijk geacht. Deze wegdektypes vergen een hoge mate van onderhoud en worden bij optrekkend en afremmend verkeer snel kapot gereden. De gemeente sluit geluidsreducerend wegdek uit van de onderzoeks- en motivatieplicht:

- op met verkeerslichten geregelde kruispunten en rotondes;
- op korte wegvakken indien de afstand tussen het hart van twee met verkeerslichten geregelde kruispunten of rotondes minder dan 250 meter bedraagt.

Voor stille wegdekken geldt echter dat er regelmatig nieuwe wegdekken op de markt komen. Als deze wegdekken een hoge geluidreductie hebben en onderhoudsvriendelijk zijn betrekt de initiatiefnemer ze in de afweging. Hierbij wordt bekeken of het vervangen van bestaande wegdekken past binnen het onderhoudsprogramma wegen.
Voor railverkeerslawaai geldt dat de gemeente geen bronbeheerder is en een beperkte invloed heeft op toe te passen bronmaatregelen zoals raildempers. Raildempers kunnen niet altijd worden toegepast. Bij een grootschalig bouwplan langs het spoor is het verplicht af te wegen of raildempers toepasbaar en doelmatig zijn. Is dit het geval dan overleggen de gemeente en ontwikkelaar met ProRail.
Raildempers zijn doelmatig als door toepassing de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden of de geluidbelasting wordt teruggebracht tot onder de maximale grenswaarde van 68 dB. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de kosten van aanbrengen en onderhoud van de dempers in verhouding moet zijn tot de omvang en investeringskosten van het bouwplan

3.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Met overdrachtsmaatregelen worden geluidschermen en geluidwallen bedoeld. Een geluidscherm kost circa € 400-500 /m^2. Aangezien de afscherming tussen een woning of ander geluidgevoelig gebouw voor een goede werking een behoorlijke lengte dient te hebben, nemen de kosten voor een geluidscherm al snel toe.

Binnenstedelijk zal voor de realisatie van een scherm meestal geen plaats zijn. Daarnaast zal nabij kruisingen het scherm niet kunnen doorlopen. Het realiseren van een scherm stuit dan meestal op stedenbouwkundige bezwaren.

Binnen de stad Tilburg en de kernen Berkel-Enschot en Udenhout is het vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk geluidschermen te realiseren. Langs stroomwegen (o.a. tangenten) in Tilburg is het plaatsen van schermen bespreekbaar. Over het plaatsen van schermen langs wegen moet altijd worden overlegd met de gemeente.

Het afschermend effect van schermen of wallen langs het spoor is het grootst als deze dicht langs het spoor staan. Hiervoor is toestemming van ProRail nodig als de grond hun eigendom is. Daarnaast is het noodzakelijk het beheer en onderhoud van schermen te regelen. Bij een grootschalig bouwplan langs het spoor is het verplicht af te wegen of schermen of wallen doelmatig zijn. Is zo'n maatregel doelmatig dan is overleg met de gemeente, de ontwikkelaar en ProRail noodzakelijk.

Schermen en wallen zijn in ieder geval doelmatig als door toepassing van deze schermen de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden of de geluidbelasting wordt teruggebracht tot onder de maximale grenswaarde. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er geen stedenbouwkundige bezwaren zijn.

Dergelijke maatregelen dienen geborgd te worden in de planverbeelding en de regels van het bestemmingsplan.

3.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

In alle gevallen geldt dat in het stedenbouwkundig ontwerp rekening moet worden gehouden met de optredende geluidbelasting. In het akoestisch onderzoek wordt aangegeven op welke wijze deze afweging heeft plaatsgevonden.

Maatregelen bij de ontvanger bestaan bijvoorbeeld uit een dove gevel, of een gevel met een betere geluidsisolatie dan de standaardwaarde van 20 dB volgens het Bouwbesluit. Ook een vliesgevel, verhoogde borstwering of een gesloten paneel in het verlengde van een gevel (om een geluidsluwe gevel te creëren) kunnen maatregelen bij de ontvanger zijn.

Indien het bestemmingsplan de mogelijkheid tot het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen biedt, stelt de gemeente het hogere waardenbesluit vast (met bijbehorende voorwaarden) en de eventuele aanvullende geluidsreducerende maatregelen. Voor wat betreft de maximaal toelaatbare binnenwaarde in geluidgevoelige ruimtes wordt aangesloten bij het Bouwbesluit. Een extra motivatie om een hogere waarde te verlenen is dat de initiatiefnemer voor wat betreft de geluidwering rekening houdt met (energetische) cumulatie en het wettelijk binnenniveau van 33 dB (Bouwbesluiteis). Hiermee wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd.

4 REKENRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan in het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is aangeduid in figuur 2 van bijlage I.
Bij de berekening is rekening gehouden dat tussen het gebouw van TTS1 en TTS2 een glazenwand wordt geplaatst met een hoogte gelijk aan TTS1 zodat het binnenterrein geluidarm wordt gemaakt.

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de rekenresultaten. Hierin is per weg (bron) aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de verdieping, het appartement (H=Hoogbouw, L=Laagbouw met verdieping en appartement nummer van betreffende bouwlaag zie afbeelding hoofdstuk 5.2) de toetsingswaarde in Lden inclusief 5 dB aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II. Daar waar de gevelbelasting van het invallend geluid lager is bepaald dan 10 dB is een in de tabel een belasting van 0 dB vermeld. Hier wordt de voorkeurs-grenswaarde niet overschreden.

De toetsingswaarde Wet geluidhinder is tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een dove gevel.

Tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
103	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	47	58	14	14	19	64	Geluidluwe gevel vereist
104	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	50	60	0	0	15	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	46	58	14	14	19	64	Geluidluwe gevel vereist
106	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	49	60	0	0	16	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	38	56	34	0	32	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	32	54	34	0	33	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	31	51	35	22	35	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	29	50	35	22	35	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	31	24	36	16	32	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	31	29	25	17	27	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
113	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	43	24	18	17	20	49	
114	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	31	29	16	18	18	49	
115	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	42	23	17	17	20	48	
116	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	32	29	16	18	17	48	
117	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	44	21	18	16	20	48	
118	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	44	21	18	17	20	48	
119	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	33	29	16	18	17	48	
120	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	42	30	15	17	15	44	
121	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	40	31	15	17	15	44	
122	3.4	'+1/2	H '+1/2_4	36	32	15	17	15	44	
123	3.4	'+1/2	H '+1/2_4	35	32	15	17	16	44	
124	3.4	'+1/2	H '+1/2_5	33	32	14	17	16	45	
128	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	49	59	15	22	19	62	Geluidluwe gevel vereist
129	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	51	61	0	21	16	68	Geluidluwe gevel vereist
130	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	51	61	0	21	20	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	47	58	13	22	19	63	Geluidluwe gevel vereist
132	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	50	60	0	0	15	68	Geluidluwe gevel vereist
103	6.8	+1	H +1_1	47	58	13	14	19	66	Geluidluwe gevel vereist
104	6.8	+1	H +1_1	51	60	0	0	19	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	6.8	+1	H +1_1	46	58	13	14	19	66	Geluidluwe gevel vereist
106	6.8	+1	H +1_1	50	60	0	0	20	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	6.8	+1	H +1_1	33	56	34	0	33	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	6.8	+1	H +1_1	33	54	34	0	34	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	6.8	+1	H +1_2	31	52	35	23	35	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	6.8	+1	H +1_2	31	50	35	23	35	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	6.8	+1	H +1_2	32	25	36	15	32	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	6.8	+1	H +1_2	32	30	26	17	26	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
113	6.8	+1	H +1_2	44	25	18	17	20	49	
114	6.8	+1	H +1_2	32	30	16	17	18	50	
115	6.8	+1	H +1_3	44	24	18	16	20	49	
116	6.8	+1	H +1_3	33	29	16	17	17	49	
117	6.8	+1	H +1_3	45	22	19	16	20	49	

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L+Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
118	6.8	+1	H +1_3	45	21	18	16	20	49	
119	6.8	+1	H +1_3	34	29	16	18	17	48	
120	6.8	+1	H +1_3	44	31	15	16	15	45	
121	6.8	+1	H +1_3	42	32	14	16	15	45	
122	6.8	+1	H +1_4	38	33	14	17	15	45	
123	6.8	+1	H +1_4	37	34	14	16	16	45	
124	6.8	+1	H +1_5	34	35	14	16	15	46	
128	6.8	+1	H +1_6	50	58	14	21	20	64	Geluidluwe gevel vereist
129	6.8	+1	H +1_6	52	61	0	21	19	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	6.8	+1	H +1_6	52	61	0	20	24	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	6.8	+1	H +1_6	48	58	13	21	19	65	Geluidluwe gevel vereist
132	6.8	+1	H +1_6	51	60	0	0	18	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	9.8	+2	H +2_1	48	58	13	13	18	67	Geluidluwe gevel vereist
104	9.8	+2	H +2_1	51	60	0	0	25	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	9.8	+2	H +2_1	47	57	14	13	18	67	Geluidluwe gevel vereist
106	9.8	+2	H +2_1	51	60	0	0	27	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	9.8	+2	H +2_1	33	55	35	0	36	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	9.8	+2	H +2_1	33	54	35	0	35	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	9.8	+2	H +2_2	31	52	36	23	37	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	9.8	+2	H +2_2	31	51	36	23	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	9.8	+2	H +2_2	32	25	37	15	32	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	9.8	+2	H +2_2	33	30	26	16	27	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
113	9.8	+2	H +2_2	45	25	19	17	21	49	
114	9.8	+2	H +2_2	33	30	17	16	18	50	
115	9.8	+2	H +2_3	44	24	18	16	21	49	
116	9.8	+2	H +2_3	33	30	16	17	18	49	
117	9.8	+2	H +2_3	45	22	19	15	20	49	
118	9.8	+2	H +2_3	45	22	19	16	20	49	
119	9.8	+2	H +2_3	34	30	16	17	17	49	
120	9.8	+2	H +2_3	44	32	14	16	15	46	
121	9.8	+2	H +2_3	42	34	14	16	15	47	
122	9.8	+2	H +2_4	38	35	14	16	16	48	
123	9.8	+2	H +2_4	37	36	14	14	16	49	
124	9.8	+2	H +2_5	33	38	13	14	16	53	
125	9.8	+2	H +2_5	43	41	13	14	17	56	
126	9.8	+2	H +2_6	48	46	14	14	18	59	Geluidluwe gevel vereist
127	9.8	+2	H +2_6	52	57	14	14	19	48	Geluidluwe gevel vereist
128	9.8	+2	H +2_6	50	58	13	21	19	65	Geluidluwe gevel vereist
129	9.8	+2	H +2_6	52	61	0	20	26	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	9.8	+2	H +2_6	52	61	0	20	31	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	9.8	+2	H +2_6	49	58	13	21	18	66	Geluidluwe gevel vereist
132	9.8	+2	H +2_6	52	60	0	0	25	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L+Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
103	12.8	+3	H +3_1	49	57	14	13	19	67	Geluidluwe gevel vereist
104	12.8	+3	H +3_1	52	60	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	12.8	+3	H +3_1	48	57	14	13	19	67	Geluidluwe gevel vereist
106	12.8	+3	H +3_1	51	60	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	12.8	+3	H +3_1	33	55	35	0	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	12.8	+3	H +3_1	33	54	35	0	37	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	12.8	+3	H +3_2	32	52	36	23	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	12.8	+3	H +3_2	31	51	36	23	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	12.8	+3	H +3_2	32	25	37	15	33	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	12.8	+3	H +3_2	33	30	27	16	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
113	12.8	+3	H +3_2	45	25	20	17	22	50	
114	12.8	+3	H +3_2	33	30	17	17	19	50	
115	12.8	+3	H +3_3	44	24	20	16	22	50	
116	12.8	+3	H +3_3	33	30	17	17	19	49	
117	12.8	+3	H +3_3	45	23	21	16	21	50	
118	12.8	+3	H +3_3	45	23	20	16	22	50	
119	12.8	+3	H +3_3	34	30	16	18	18	49	
120	12.8	+3	H +3_3	44	34	15	16	15	46	
121	12.8	+3	H +3_3	42	36	15	16	15	48	
122	12.8	+3	H +3_4	38	38	14	16	16	49	
123	12.8	+3	H +3_4	37	40	14	15	16	50	
124	12.8	+3	H +3_5	34	44	14	14	16	54	
125	12.8	+3	H +3_5	44	51	14	14	18	57	Geluidluwe gevel vereist
126	12.8	+3	H +3_6	49	55	14	14	19	60	Geluidluwe gevel vereist
127	12.8	+3	H +3_6	53	57	15	14	19	48	Geluidluwe gevel vereist
128	12.8	+3	H +3_6	51	58	14	21	19	65	Geluidluwe gevel vereist
129	12.8	+3	H +3_6	53	60	0	20	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	12.8	+3	H +3_6	52	60	0	20	33	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	12.8	+3	H +3_6	49	58	14	21	19	66	Geluidluwe gevel vereist
132	12.8	+3	H +3_6	52	60	0	0	27	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	15.8	+4	H +4_1	49	57	14	14	19	67	Geluidluwe gevel vereist
104	15.8	+4	H +4_1	52	60	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	15.8	+4	H +4_1	48	57	15	14	19	67	Geluidluwe gevel vereist
106	15.8	+4	H +4_1	51	60	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	15.8	+4	H +4_1	33	55	36	0	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	15.8	+4	H +4_1	33	54	36	0	37	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	15.8	+4	H +4_2	32	52	37	23	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	15.8	+4	H +4_2	32	51	37	23	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	15.8	+4	H +4_2	33	25	38	16	34	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	15.8	+4	H +4_2	33	30	28	17	30	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
113	15.8	+4	H +4_2	45	25	23	17	24	52	
114	15.8	+4	H +4_2	33	30	18	17	20	51	

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L+Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
115	15.8	+4	H +4_3	44	24	23	17	25	53	
116	15.8	+4	H +4_3	34	30	18	17	20	50	
117	15.8	+4	H +4_3	45	24	23	16	24	53	
118	15.8	+4	H +4_3	45	25	22	17	25	53	
119	15.8	+4	H +4_3	34	30	17	18	19	50	
120	15.8	+4	H +4_3	44	36	15	17	16	47	
121	15.8	+4	H +4_3	42	39	15	16	16	48	
122	15.8	+4	H +4_4	38	42	15	16	17	49	
123	15.8	+4	H +4_4	38	47	15	15	17	51	
124	15.8	+4	H +4_5	35	51	14	15	17	54	Geluidluwe gevel vereist
125	15.8	+4	H +4_5	45	53	15	15	18	57	Geluidluwe gevel vereist
126	15.8	+4	H +4_6	49	55	15	15	19	60	Geluidluwe gevel vereist
127	15.8	+4	H +4_6	53	57	15	15	20	48	Geluidluwe gevel vereist
128	15.8	+4	H +4_6	51	58	14	21	20	66	Geluidluwe gevel vereist
129	15.8	+4	H +4_6	53	60	0	20	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	15.8	+4	H +4_6	53	60	0	20	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	15.8	+4	H +4_6	49	57	14	21	19	66	Geluidluwe gevel vereist
132	15.8	+4	H +4_6	52	60	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	18.8	+5	H +5_1	49	57	15	14	19	67	Geluidluwe gevel vereist
104	18.8	+5	H +5_1	52	60	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	18.8	+5	H +5_1	48	57	15	14	20	67	Geluidluwe gevel vereist
106	18.8	+5	H +5_1	51	59	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	18.8	+5	H +5_1	33	55	36	0	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	18.8	+5	H +5_1	33	53	36	0	37	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	18.8	+5	H +5_2	32	52	37	24	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	18.8	+5	H +5_2	32	51	37	24	40	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	18.8	+5	H +5_2	42	25	38	16	35	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	18.8	+5	H +5_2	33	30	19	17	28	67	Geluidluwe gevel vereist
113	18.8	+5	H +5_2	44	29	32	16	34	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	18.8	+5	H +5_2	33	30	19	18	23	57	
115	18.8	+5	H +5_3	44	24	28	16	33	62	Geluidluwe gevel vereist
116	18.8	+5	H +5_3	34	30	19	18	25	54	
117	18.8	+5	H +5_3	45	30	27	16	31	60	Geluidluwe gevel vereist
118	18.8	+5	H +5_3	45	30	25	17	30	58	
119	18.8	+5	H +5_3	35	30	17	19	21	52	
120	18.8	+5	H +5_3	44	40	16	17	16	47	
121	18.8	+5	H +5_3	42	45	15	17	16	49	
122	18.8	+5	H +5_4	39	48	15	17	18	50	
123	18.8	+5	H +5_4	39	50	15	16	17	51	Geluidluwe gevel vereist
124	18.8	+5	H +5_5	37	52	15	15	17	55	Geluidluwe gevel vereist
125	18.8	+5	H +5_5	45	53	15	15	19	57	Geluidluwe gevel vereist
126	18.8	+5	H +5_6	49	54	15	15	20	60	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L+Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
127	18.8	+5	H +5_6	53	56	17	15	20	48	Geluidluwe gevel vereist
128	18.8	+5	H +5_6	51	57	15	21	20	66	Geluidluwe gevel vereist
129	18.8	+5	H +5_6	53	60	0	19	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	18.8	+5	H +5_6	53	60	0	19	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	18.8	+5	H +5_6	50	57	14	20	19	66	Geluidluwe gevel vereist
132	18.8	+5	H +5_6	52	60	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	21.8	+6	H +6_1	49	57	15	14	20	67	Geluidluwe gevel vereist
104	21.8	+6	H +6_1	52	59	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	21.8	+6	H +6_1	49	56	15	14	20	67	Geluidluwe gevel vereist
106	21.8	+6	H +6_1	51	59	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	21.8	+6	H +6_1	34	55	36	0	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	21.8	+6	H +6_1	34	53	36	0	38	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	21.8	+6	H +6_2	33	52	37	24	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	21.8	+6	H +6_2	33	51	37	24	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	21.8	+6	H +6_2	44	21	37	17	36	73	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	21.8	+6	H +6_2	33	29	20	18	30	67	Geluidluwe gevel vereist
113	21.8	+6	H +6_2	44	18	35	17	36	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	21.8	+6	H +6_2	33	30	20	18	27	66	Geluidluwe gevel vereist
115	21.8	+6	H +6_3	43	20	34	17	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	21.8	+6	H +6_3	34	30	22	18	29	64	Geluidluwe gevel vereist
117	21.8	+6	H +6_3	44	21	34	17	35	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	21.8	+6	H +6_3	45	22	32	17	35	64	Geluidluwe gevel vereist
119	21.8	+6	H +6_3	35	30	17	19	27	56	
120	21.8	+6	H +6_3	45	45	16	18	16	49	
121	21.8	+6	H +6_3	44	48	16	18	17	51	
122	21.8	+6	H +6_4	42	49	16	18	19	52	Geluidluwe gevel vereist
123	21.8	+6	H +6_4	42	50	16	16	17	52	Geluidluwe gevel vereist
124	21.8	+6	H +6_5	42	51	15	16	17	55	Geluidluwe gevel vereist
125	21.8	+6	H +6_5	46	53	16	16	19	57	Geluidluwe gevel vereist
126	21.8	+6	H +6_6	49	54	16	16	20	60	Geluidluwe gevel vereist
127	21.8	+6	H +6_6	53	56	19	16	23	50	Geluidluwe gevel vereist
128	21.8	+6	H +6_6	51	57	15	21	20	66	Geluidluwe gevel vereist
129	21.8	+6	H +6_6	53	60	0	19	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	21.8	+6	H +6_6	53	60	0	19	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	21.8	+6	H +6_6	50	57	15	21	20	66	Geluidluwe gevel vereist
132	21.8	+6	H +6_6	52	59	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	24.8	+7	H +7_1	49	56	15	15	18	67	Geluidluwe gevel vereist
104	24.8	+7	H +7_1	52	59	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	24.8	+7	H +7_1	49	56	15	15	19	67	Geluidluwe gevel vereist
106	24.8	+7	H +7_1	51	59	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	24.8	+7	H +7_1	34	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	24.8	+7	H +7_1	34	53	37	0	38	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
109	24.8	+7	H +7_2	33	51	37	24	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	24.8	+7	H +7_2	33	51	37	24	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	24.8	+7	H +7_2	44	21	37	18	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	24.8	+7	H +7_2	33	29	23	19	30	67	Geluidluwe gevel vereist
113	24.8	+7	H +7_2	44	19	37	18	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	24.8	+7	H +7_2	34	30	23	19	28	66	Geluidluwe gevel vereist
115	24.8	+7	H +7_3	43	21	35	17	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	24.8	+7	H +7_3	34	30	24	19	30	66	Geluidluwe gevel vereist
117	24.8	+7	H +7_3	45	22	35	18	36	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	24.8	+7	H +7_3	45	23	33	18	36	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	24.8	+7	H +7_3	37	30	18	19	27	64	Geluidluwe gevel vereist
120	24.8	+7	H +7_3	47	47	16	17	14	54	Geluidluwe gevel vereist
121	24.8	+7	H +7_3	47	48	16	17	14	54	Geluidluwe gevel vereist
122	24.8	+7	H +7_4	47	49	16	17	14	55	Geluidluwe gevel vereist
123	24.8	+7	H +7_4	48	50	16	17	14	54	Geluidluwe gevel vereist
124	24.8	+7	H +7_5	49	52	16	17	14	55	Geluidluwe gevel vereist
125	24.8	+7	H +7_5	50	53	16	16	14	55	Geluidluwe gevel vereist
126	24.8	+7	H +7_6	51	54	16	16	14	55	Geluidluwe gevel vereist
127	24.8	+7	H +7_6	53	56	25	17	25	53	Geluidluwe gevel vereist
128	24.8	+7	H +7_6	51	57	15	21	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	24.8	+7	H +7_6	53	59	0	20	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	24.8	+7	H +7_6	53	59	0	20	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	24.8	+7	H +7_6	50	56	15	21	18	66	Geluidluwe gevel vereist
132	24.8	+7	H +7_6	52	59	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	27.8	+8	H +8_1	50	56	15	15	17	67	Geluidluwe gevel vereist
104	27.8	+8	H +8_1	52	59	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	27.8	+8	H +8_1	49	56	15	15	18	67	Geluidluwe gevel vereist
106	27.8	+8	H +8_1	51	59	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	27.8	+8	H +8_1	34	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	27.8	+8	H +8_1	34	53	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	27.8	+8	H +8_2	33	51	37	25	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	27.8	+8	H +8_2	33	51	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	27.8	+8	H +8_2	44	22	37	19	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	27.8	+8	H +8_2	34	29	24	20	31	67	Geluidluwe gevel vereist
113	27.8	+8	H +8_2	44	21	37	19	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	27.8	+8	H +8_2	34	30	24	20	29	66	Geluidluwe gevel vereist
115	27.8	+8	H +8_3	43	22	36	18	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	27.8	+8	H +8_3	35	30	25	19	30	66	Geluidluwe gevel vereist
117	27.8	+8	H +8_3	45	24	35	19	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	27.8	+8	H +8_3	45	24	33	18	37	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	27.8	+8	H +8_3	39	30	19	20	27	65	Geluidluwe gevel vereist
120	27.8	+8	H +8_3	50	48	17	18	15	53	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L+Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
121	27.8	+8	H +8_3	50	49	18	18	15	54	Geluidluwe gevel vereist
122	27.8	+8	H +8_4	50	50	18	18	16	54	Geluidluwe gevel vereist
123	27.8	+8	H +8_4	51	50	17	18	15	53	Geluidluwe gevel vereist
124	27.8	+8	H +8_5	51	51	17	17	15	54	Geluidluwe gevel vereist
125	27.8	+8	H +8_5	52	52	17	17	15	52	Geluidluwe gevel vereist
126	27.8	+8	H +8_6	53	54	17	17	15	52	Geluidluwe gevel vereist
127	27.8	+8	H +8_6	53	56	27	17	25	53	Geluidluwe gevel vereist
128	27.8	+8	H +8_6	51	56	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	27.8	+8	H +8_6	53	59	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	27.8	+8	H +8_6	53	59	0	0	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	27.8	+8	H +8_6	50	56	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
132	27.8	+8	H +8_6	52	59	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	30.8	+9	H +9_1	50	56	15	15	17	67	Geluidluwe gevel vereist
104	30.8	+9	H +9_1	52	59	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	30.8	+9	H +9_1	49	56	15	15	18	67	Geluidluwe gevel vereist
106	30.8	+9	H +9_1	51	58	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	30.8	+9	H +9_1	35	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	30.8	+9	H +9_1	35	53	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	30.8	+9	H +9_2	34	51	37	25	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	30.8	+9	H +9_2	34	51	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	30.8	+9	H +9_2	44	20	37	20	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	30.8	+9	H +9_2	35	29	24	20	31	67	Geluidluwe gevel vereist
113	30.8	+9	H +9_2	44	24	37	19	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	30.8	+9	H +9_2	35	30	24	21	30	66	Geluidluwe gevel vereist
115	30.8	+9	H +9_3	43	24	36	20	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	30.8	+9	H +9_3	37	30	25	20	31	66	Geluidluwe gevel vereist
117	30.8	+9	H +9_3	45	27	36	20	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	30.8	+9	H +9_3	46	27	33	19	37	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	30.8	+9	H +9_3	41	31	20	21	27	65	Geluidluwe gevel vereist
120	30.8	+9	H +9_3	51	48	19	19	18	53	Geluidluwe gevel vereist
121	30.8	+9	H +9_3	52	49	19	19	18	54	Geluidluwe gevel vereist
122	30.8	+9	H +9_4	52	49	19	19	18	54	Geluidluwe gevel vereist
123	30.8	+9	H +9_4	52	50	18	18	18	53	Geluidluwe gevel vereist
124	30.8	+9	H +9_5	53	51	19	18	18	54	Geluidluwe gevel vereist
125	30.8	+9	H +9_5	53	53	19	17	17	52	Geluidluwe gevel vereist
126	30.8	+9	H +9_6	54	55	18	17	17	52	Geluidluwe gevel vereist
127	30.8	+9	H +9_6	54	56	27	18	26	54	Geluidluwe gevel vereist
128	30.8	+9	H +9_6	51	56	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	30.8	+9	H +9_6	53	59	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	30.8	+9	H +9_6	53	59	0	0	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	30.8	+9	H +9_6	50	56	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
132	30.8	+9	H +9_6	52	59	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L+Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
103	33.8	+10	H +10_1	50	56	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
104	33.8	+10	H +10_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	33.8	+10	H +10_1	49	55	15	15	18	67	Geluidluwe gevel vereist
106	33.8	+10	H +10_1	51	58	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	33.8	+10	H +10_1	35	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	33.8	+10	H +10_1	35	53	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	33.8	+10	H +10_2	34	51	37	25	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	33.8	+10	H +10_2	34	50	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	33.8	+10	H +10_2	44	24	37	22	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	33.8	+10	H +10_2	36	30	25	22	32	67	Geluidluwe gevel vereist
113	33.8	+10	H +10_2	44	27	37	21	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	33.8	+10	H +10_2	36	31	25	23	30	66	Geluidluwe gevel vereist
115	33.8	+10	H +10_3	44	27	37	21	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	33.8	+10	H +10_3	39	31	25	22	31	66	Geluidluwe gevel vereist
117	33.8	+10	H +10_3	46	29	37	22	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	33.8	+10	H +10_3	47	30	34	21	38	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	33.8	+10	H +10_3	42	33	22	22	28	65	Geluidluwe gevel vereist
120	33.8	+10	H +10_3	53	48	21	20	21	54	Geluidluwe gevel vereist
121	33.8	+10	H +10_3	53	49	21	21	21	54	Geluidluwe gevel vereist
122	33.8	+10	H +10_4	53	50	21	20	22	54	Geluidluwe gevel vereist
123	33.8	+10	H +10_4	54	51	20	19	21	53	Geluidluwe gevel vereist
124	33.8	+10	H +10_5	54	52	21	18	21	54	Geluidluwe gevel vereist
125	33.8	+10	H +10_5	54	54	21	18	21	52	Geluidluwe gevel vereist
126	33.8	+10	H +10_6	54	55	20	18	20	52	Geluidluwe gevel vereist
127	33.8	+10	H +10_6	55	55	27	18	27	54	Geluidluwe gevel vereist
128	33.8	+10	H +10_6	51	56	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	33.8	+10	H +10_6	53	59	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	33.8	+10	H +10_6	53	59	0	0	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	33.8	+10	H +10_6	50	56	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
132	33.8	+10	H +10_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	36.8	+11	H +11_1	50	55	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
104	36.8	+11	H +11_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	36.8	+11	H +11_1	49	55	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist
106	36.8	+11	H +11_1	51	58	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	36.8	+11	H +11_1	35	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	36.8	+11	H +11_1	35	52	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	36.8	+11	H +11_2	35	51	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	36.8	+11	H +11_2	34	50	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	36.8	+11	H +11_2	45	25	37	27	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	36.8	+11	H +11_2	39	31	26	27	29	67	Geluidluwe gevel vereist
113	36.8	+11	H +11_2	45	29	37	24	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	36.8	+11	H +11_2	39	32	26	27	27	66	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L+Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
115	36.8	+11	H +11_3	45	29	37	26	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	36.8	+11	H +11_3	41	32	23	26	30	65	Geluidluwe gevel vereist
117	36.8	+11	H +11_3	46	31	37	26	38	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	36.8	+11	H +11_3	47	33	34	23	38	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	36.8	+11	H +11_3	43	34	25	25	30	65	Geluidluwe gevel vereist
120	36.8	+11	H +11_3	53	48	24	23	29	54	Geluidluwe gevel vereist
121	36.8	+11	H +11_3	54	49	25	23	28	55	Geluidluwe gevel vereist
122	36.8	+11	H +11_4	54	50	24	23	29	55	Geluidluwe gevel vereist
123	36.8	+11	H +11_4	54	51	23	21	29	54	Geluidluwe gevel vereist
124	36.8	+11	H +11_5	54	53	24	20	29	54	Geluidluwe gevel vereist
125	36.8	+11	H +11_5	55	54	24	19	29	53	Geluidluwe gevel vereist
126	36.8	+11	H +11_6	55	55	23	19	28	53	Geluidluwe gevel vereist
127	36.8	+11	H +11_6	55	55	28	19	29	54	Geluidluwe gevel vereist
128	36.8	+11	H +11_6	51	56	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	36.8	+11	H +11_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	36.8	+11	H +11_6	53	58	0	0	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	36.8	+11	H +11_6	50	55	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
132	36.8	+11	H +11_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	39.8	+12	H +12_1	50	55	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
104	39.8	+12	H +12_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	39.8	+12	H +12_1	49	55	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist
106	39.8	+12	H +12_1	51	58	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	39.8	+12	H +12_1	36	53	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	39.8	+12	H +12_1	35	52	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	39.8	+12	H +12_2	35	51	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	39.8	+12	H +12_2	35	50	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	39.8	+12	H +12_2	46	13	38	32	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	39.8	+12	H +12_2	44	28	27	32	30	67	Geluidluwe gevel vereist
113	39.8	+12	H +12_2	47	13	38	30	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	39.8	+12	H +12_2	44	28	28	33	28	66	Geluidluwe gevel vereist
115	39.8	+12	H +12_3	46	13	37	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	39.8	+12	H +12_3	45	28	27	31	30	65	Geluidluwe gevel vereist
117	39.8	+12	H +12_3	48	13	37	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	39.8	+12	H +12_3	48	31	36	29	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	39.8	+12	H +12_3	46	28	31	32	31	65	Geluidluwe gevel vereist
120	39.8	+12	H +12_3	54	49	31	29	30	55	Geluidluwe gevel vereist
121	39.8	+12	H +12_3	55	50	31	30	29	56	Geluidluwe gevel vereist
122	39.8	+12	H +12_4	55	51	31	30	30	56	Geluidluwe gevel vereist
123	39.8	+12	H +12_4	55	52	30	27	30	55	Geluidluwe gevel vereist
124	39.8	+12	H +12_5	55	54	30	22	30	55	Geluidluwe gevel vereist
125	39.8	+12	H +12_5	55	54	31	21	30	54	Geluidluwe gevel vereist
126	39.8	+12	H +12_6	55	55	29	21	29	53	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
127	39.8	+12	H +12_6	55	55	30	20	30	54	Geluidluwe gevel vereist
128	39.8	+12	H +12_6	51	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	39.8	+12	H +12_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	39.8	+12	H +12_6	53	58	0	0	33	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	39.8	+12	H +12_6	50	55	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
132	39.8	+12	H +12_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	42.8	+13	H +13_1	50	55	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
104	42.8	+13	H +13_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	42.8	+13	H +13_1	49	55	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist
106	42.8	+13	H +13_1	51	57	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	42.8	+13	H +13_1	36	53	36	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	42.8	+13	H +13_1	35	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	42.8	+13	H +13_2	35	51	37	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	42.8	+13	H +13_2	35	50	37	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	42.8	+13	H +13_2	47	14	38	33	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	42.8	+13	H +13_2	46	28	33	33	30	66	Geluidluwe gevel vereist
113	42.8	+13	H +13_2	48	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	42.8	+13	H +13_2	46	28	34	35	29	65	Geluidluwe gevel vereist
115	42.8	+13	H +13_3	47	13	38	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	42.8	+13	H +13_3	47	28	33	32	30	65	Geluidluwe gevel vereist
117	42.8	+13	H +13_3	49	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	42.8	+13	H +13_3	49	32	38	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	42.8	+13	H +13_3	48	28	35	33	31	65	Geluidluwe gevel vereist
120	42.8	+13	H +13_3	55	49	34	30	30	55	Geluidluwe gevel vereist
121	42.8	+13	H +13_3	55	50	35	32	30	56	Geluidluwe gevel vereist
122	42.8	+13	H +13_4	56	51	34	31	31	57	Geluidluwe gevel vereist
123	42.8	+13	H +13_4	55	53	33	30	30	55	Geluidluwe gevel vereist
124	42.8	+13	H +13_5	56	54	33	27	30	55	Geluidluwe gevel vereist
125	42.8	+13	H +13_5	56	54	33	26	30	55	Geluidluwe gevel vereist
126	42.8	+13	H +13_6	56	54	33	26	29	54	Geluidluwe gevel vereist
127	42.8	+13	H +13_6	56	55	33	26	30	54	Geluidluwe gevel vereist
128	42.8	+13	H +13_6	52	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	42.8	+13	H +13_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	42.8	+13	H +13_6	53	58	0	0	33	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	42.8	+13	H +13_6	50	55	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist
132	42.8	+13	H +13_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	45.8	+14	H +14_1	50	55	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
104	45.8	+14	H +14_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	45.8	+14	H +14_1	49	54	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist
106	45.8	+14	H +14_1	51	57	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	45.8	+14	H +14_1	36	53	36	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	45.8	+14	H +14_1	35	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
109	45.8	+14	H +14_2	35	50	37	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	45.8	+14	H +14_2	35	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	45.8	+14	H +14_2	47	14	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	45.8	+14	H +14_2	47	28	34	33	30	66	Geluidluwe gevel vereist
113	45.8	+14	H +14_2	48	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	45.8	+14	H +14_2	47	28	35	35	29	65	Geluidluwe gevel vereist
115	45.8	+14	H +14_3	48	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	45.8	+14	H +14_3	48	28	35	32	31	65	Geluidluwe gevel vereist
117	45.8	+14	H +14_3	50	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	45.8	+14	H +14_3	50	32	38	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	45.8	+14	H +14_3	49	28	37	33	31	65	Geluidluwe gevel vereist
120	45.8	+14	H +14_3	55	50	35	30	30	55	Geluidluwe gevel vereist
121	45.8	+14	H +14_3	56	51	36	32	30	56	Geluidluwe gevel vereist
122	45.8	+14	H +14_4	56	52	35	32	31	57	Geluidluwe gevel vereist
123	45.8	+14	H +14_4	56	53	35	30	30	55	Geluidluwe gevel vereist
124	45.8	+14	H +14_5	56	54	35	28	30	55	Geluidluwe gevel vereist
125	45.8	+14	H +14_5	56	54	34	27	30	55	Geluidluwe gevel vereist
126	45.8	+14	H +14_6	56	54	34	27	29	54	Geluidluwe gevel vereist
127	45.8	+14	H +14_6	56	55	34	27	30	54	Geluidluwe gevel vereist
128	45.8	+14	H +14_6	52	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	45.8	+14	H +14_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	45.8	+14	H +14_6	53	58	0	0	33	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	45.8	+14	H +14_6	50	55	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist
132	45.8	+14	H +14_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	48.8	+15	H +15_1	50	54	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
104	48.8	+15	H +15_1	52	57	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	48.8	+15	H +15_1	49	54	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist
106	48.8	+15	H +15_1	51	57	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	48.8	+15	H +15_1	36	53	36	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	48.8	+15	H +15_1	35	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	48.8	+15	H +15_2	35	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	48.8	+15	H +15_2	35	50	38	26	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	48.8	+15	H +15_2	48	14	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	48.8	+15	H +15_2	48	28	34	33	30	66	Geluidluwe gevel vereist
113	48.8	+15	H +15_2	49	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	48.8	+15	H +15_2	48	28	36	35	29	65	Geluidluwe gevel vereist
115	48.8	+15	H +15_3	49	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	48.8	+15	H +15_3	49	28	35	32	27	65	Geluidluwe gevel vereist
117	48.8	+15	H +15_3	50	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	48.8	+15	H +15_3	51	32	38	31	38	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	48.8	+15	H +15_3	51	27	36	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist
120	48.8	+15	H +15_3	56	50	35	30	13	55	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
121	48.8	+15	H +15_3	56	51	36	32	13	56	Geluidluwe gevel vereist
122	48.8	+15	H +15_4	56	52	36	32	13	57	Geluidluwe gevel vereist
123	48.8	+15	H +15_4	56	53	35	31	14	55	Geluidluwe gevel vereist
124	48.8	+15	H +15_5	56	53	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist
125	48.8	+15	H +15_5	56	54	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist
126	48.8	+15	H +15_6	56	54	35	27	14	54	Geluidluwe gevel vereist
127	48.8	+15	H +15_6	56	55	35	28	24	54	Geluidluwe gevel vereist
128	48.8	+15	H +15_6	52	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	48.8	+15	H +15_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	48.8	+15	H +15_6	52	58	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	48.8	+15	H +15_6	50	54	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist
132	48.8	+15	H +15_6	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	51.8	+16	H +16_1	50	54	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
104	51.8	+16	H +16_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	51.8	+16	H +16_1	50	54	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
106	51.8	+16	H +16_1	51	57	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	51.8	+16	H +16_1	36	53	36	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	51.8	+16	H +16_1	35	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	51.8	+16	H +16_2	36	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	51.8	+16	H +16_2	35	50	38	26	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	51.8	+16	H +16_2	48	14	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	51.8	+16	H +16_2	49	27	34	33	27	66	Geluidluwe gevel vereist
113	51.8	+16	H +16_2	49	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	51.8	+16	H +16_2	49	28	36	35	18	65	Geluidluwe gevel vereist
115	51.8	+16	H +16_3	50	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	51.8	+16	H +16_3	50	27	35	32	27	65	Geluidluwe gevel vereist
117	51.8	+16	H +16_3	51	13	40	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	51.8	+16	H +16_3	51	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	51.8	+16	H +16_3	51	27	37	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist
120	51.8	+16	H +16_3	56	51	36	30	14	55	Geluidluwe gevel vereist
121	51.8	+16	H +16_3	56	52	36	32	14	56	Geluidluwe gevel vereist
122	51.8	+16	H +16_4	56	52	36	32	14	57	Geluidluwe gevel vereist
123	51.8	+16	H +16_4	56	53	35	31	14	55	Geluidluwe gevel vereist
124	51.8	+16	H +16_5	56	53	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist
125	51.8	+16	H +16_5	56	54	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist
126	51.8	+16	H +16_6	56	54	35	28	14	54	Geluidluwe gevel vereist
127	51.8	+16	H +16_6	56	54	34	28	24	54	Geluidluwe gevel vereist
128	51.8	+16	H +16_6	51	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
129	51.8	+16	H +16_6	52	57	0	0	29	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	51.8	+16	H +16_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	51.8	+16	H +16_6	50	54	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
132	51.8	+16	H +16_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
103	54.8	+17	H +17_1	50	54	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist
104	54.8	+17	H +17_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	54.8	+17	H +17_1	50	54	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist
106	54.8	+17	H +17_1	51	57	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	54.8	+17	H +17_1	36	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	54.8	+17	H +17_1	36	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	54.8	+17	H +17_2	36	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	54.8	+17	H +17_2	35	50	38	27	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	54.8	+17	H +17_2	49	14	39	34	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	54.8	+17	H +17_2	49	27	34	33	27	66	Geluidluwe gevel vereist
113	54.8	+17	H +17_2	50	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	54.8	+17	H +17_2	50	27	36	35	18	65	Geluidluwe gevel vereist
115	54.8	+17	H +17_3	50	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	54.8	+17	H +17_3	51	27	35	32	27	65	Geluidluwe gevel vereist
117	54.8	+17	H +17_3	52	13	40	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	54.8	+17	H +17_3	51	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	54.8	+17	H +17_3	52	27	37	33	26	65	Geluidluwe gevel vereist
120	54.8	+17	H +17_3	56	51	36	31	14	56	Geluidluwe gevel vereist
121	54.8	+17	H +17_3	56	52	37	32	14	56	Geluidluwe gevel vereist
122	54.8	+17	H +17_4	56	52	36	32	14	57	Geluidluwe gevel vereist
123	54.8	+17	H +17_4	56	53	36	31	14	55	Geluidluwe gevel vereist
124	54.8	+17	H +17_5	56	53	36	29	14	55	Geluidluwe gevel vereist
125	54.8	+17	H +17_5	56	53	36	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist
126	54.8	+17	H +17_6	56	54	35	28	15	54	Geluidluwe gevel vereist
127	54.8	+17	H +17_6	56	54	35	28	24	54	Geluidluwe gevel vereist
128	54.8	+17	H +17_6	51	54	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist
129	54.8	+17	H +17_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	54.8	+17	H +17_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	54.8	+17	H +17_6	50	54	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist
132	54.8	+17	H +17_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	57.8	+18	H +18_1	50	54	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist
104	57.8	+18	H +18_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	57.8	+18	H +18_1	50	53	15	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist
106	57.8	+18	H +18_1	51	57	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	57.8	+18	H +18_1	36	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	57.8	+18	H +18_1	36	51	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	57.8	+18	H +18_2	36	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	57.8	+18	H +18_2	36	49	38	28	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	57.8	+18	H +18_2	50	15	39	34	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	57.8	+18	H +18_2	50	27	34	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist
113	57.8	+18	H +18_2	51	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	57.8	+18	H +18_2	51	27	36	35	18	65	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
115	57.8	+18	H +18_3	51	13	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	57.8	+18	H +18_3	51	27	36	33	27	64	Geluidluwe gevel vereist
117	57.8	+18	H +18_3	52	13	40	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	57.8	+18	H +18_3	52	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	57.8	+18	H +18_3	52	27	38	33	26	64	Geluidluwe gevel vereist
120	57.8	+18	H +18_3	56	51	36	31	15	55	Geluidluwe gevel vereist
121	57.8	+18	H +18_3	56	52	37	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist
122	57.8	+18	H +18_4	56	52	37	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist
123	57.8	+18	H +18_4	56	53	36	32	15	54	Geluidluwe gevel vereist
124	57.8	+18	H +18_5	56	53	36	30	15	54	Geluidluwe gevel vereist
125	57.8	+18	H +18_5	56	53	36	28	15	54	Geluidluwe gevel vereist
126	57.8	+18	H +18_6	56	54	36	28	15	53	Geluidluwe gevel vereist
127	57.8	+18	H +18_6	56	54	35	29	24	53	Geluidluwe gevel vereist
128	57.8	+18	H +18_6	51	54	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist
129	57.8	+18	H +18_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	57.8	+18	H +18_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	57.8	+18	H +18_6	50	54	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist
132	57.8	+18	H +18_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	60.8	+19	H +19_1	50	54	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist
104	60.8	+19	H +19_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	60.8	+19	H +19_1	50	53	15	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist
106	60.8	+19	H +19_1	51	56	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	60.8	+19	H +19_1	33	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	60.8	+19	H +19_1	31	51	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	60.8	+19	H +19_2	33	50	38	14	40	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	60.8	+19	H +19_2	33	49	38	0	41	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	60.8	+19	H +19_2	50	15	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	60.8	+19	H +19_2	51	27	34	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist
113	60.8	+19	H +19_2	51	13	40	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	60.8	+19	H +19_2	51	27	36	35	18	64	Geluidluwe gevel vereist
115	60.8	+19	H +19_3	51	13	39	33	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	60.8	+19	H +19_3	52	27	36	33	27	64	Geluidluwe gevel vereist
117	60.8	+19	H +19_3	52	13	40	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	60.8	+19	H +19_3	52	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	60.8	+19	H +19_3	52	27	38	33	26	64	Geluidluwe gevel vereist
120	60.8	+19	H +19_3	56	51	36	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist
121	60.8	+19	H +19_3	56	52	37	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist
122	60.8	+19	H +19_4	56	52	37	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist
123	60.8	+19	H +19_4	56	52	36	32	16	54	Geluidluwe gevel vereist
124	60.8	+19	H +19_5	56	53	36	30	16	54	Geluidluwe gevel vereist
125	60.8	+19	H +19_5	56	53	36	28	16	54	Geluidluwe gevel vereist
126	60.8	+19	H +19_6	57	53	36	28	16	53	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
127	60.8	+19	H +19_6	56	54	36	30	24	53	Geluidluwe gevel vereist
128	60.8	+19	H +19_6	51	54	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist
129	60.8	+19	H +19_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	60.8	+19	H +19_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	60.8	+19	H +19_6	50	54	13	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist
132	60.8	+19	H +19_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	63.8	+20	H +20_1	50	53	14	16	17	65	Geluidluwe gevel vereist
104	63.8	+20	H +20_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	63.8	+20	H +20_1	50	53	15	16	17	65	Geluidluwe gevel vereist
106	63.8	+20	H +20_1	51	56	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	63.8	+20	H +20_1	21	52	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	63.8	+20	H +20_1	21	51	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
109	63.8	+20	H +20_2	22	50	38	0	40	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	63.8	+20	H +20_2	25	49	38	0	41	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	63.8	+20	H +20_2	50	15	39	33	38	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	63.8	+20	H +20_2	51	27	34	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist
113	63.8	+20	H +20_2	51	13	40	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	63.8	+20	H +20_2	51	27	36	35	18	64	Geluidluwe gevel vereist
115	63.8	+20	H +20_3	51	13	39	33	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	63.8	+20	H +20_3	52	27	36	33	27	64	Geluidluwe gevel vereist
117	63.8	+20	H +20_3	52	13	40	32	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	63.8	+20	H +20_3	52	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	63.8	+20	H +20_3	53	27	37	33	26	64	Geluidluwe gevel vereist
120	63.8	+20	H +20_3	56	51	36	32	16	55	Geluidluwe gevel vereist
121	63.8	+20	H +20_3	56	52	36	32	16	55	Geluidluwe gevel vereist
122	63.8	+20	H +20_4	57	52	36	32	16	55	Geluidluwe gevel vereist
123	63.8	+20	H +20_4	56	52	36	32	16	55	Geluidluwe gevel vereist
124	63.8	+20	H +20_5	56	53	36	30	17	54	Geluidluwe gevel vereist
125	63.8	+20	H +20_5	56	53	36	28	17	54	Geluidluwe gevel vereist
126	63.8	+20	H +20_6	57	53	36	28	17	53	Geluidluwe gevel vereist
127	63.8	+20	H +20_6	56	54	36	30	24	53	Geluidluwe gevel vereist
128	63.8	+20	H +20_6	51	54	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist
129	63.8	+20	H +20_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	63.8	+20	H +20_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	63.8	+20	H +20_6	50	53	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist
132	63.8	+20	H +20_6	52	56	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
103	67.2	+21	H +21_1	50	53	15	17	17	65	Geluidluwe gevel vereist
104	67.2	+21	H +21_1	52	56	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
105	67.2	+21	H +21_1	50	53	15	17	18	65	Geluidluwe gevel vereist
106	67.2	+21	H +21_1	51	56	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
107	67.2	+21	H +21_1	0	52	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
108	67.2	+21	H +21_1	0	51	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
109	67.2	+21	H +21_2	0	50	38	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
110	67.2	+21	H +21_2	0	49	38	0	41	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
111	67.2	+21	H +21_2	51	16	39	33	38	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
112	67.2	+21	H +21_2	51	28	33	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist
113	67.2	+21	H +21_2	51	13	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
114	67.2	+21	H +21_2	51	28	36	35	18	64	Geluidluwe gevel vereist
115	67.2	+21	H +21_3	51	13	39	33	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
116	67.2	+21	H +21_3	52	28	35	33	27	64	Geluidluwe gevel vereist
117	67.2	+21	H +21_3	52	13	40	32	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
118	67.2	+21	H +21_3	53	32	39	31	39	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
119	67.2	+21	H +21_3	53	28	37	33	26	64	Geluidluwe gevel vereist
120	67.2	+21	H +21_3	56	51	36	32	11	55	Geluidluwe gevel vereist
121	67.2	+21	H +21_3	57	52	36	32	12	56	Geluidluwe gevel vereist
122	67.2	+21	H +21_4	57	52	36	32	12	55	Geluidluwe gevel vereist
123	67.2	+21	H +21_4	56	52	36	32	13	55	Geluidluwe gevel vereist
124	67.2	+21	H +21_5	56	53	36	30	14	55	Geluidluwe gevel vereist
125	67.2	+21	H +21_5	56	53	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist
126	67.2	+21	H +21_6	57	53	36	28	14	53	Geluidluwe gevel vereist
127	67.2	+21	H +21_6	56	53	36	30	24	53	Geluidluwe gevel vereist
128	67.2	+21	H +21_6	51	54	15	17	16	64	Geluidluwe gevel vereist
129	67.2	+21	H +21_6	52	56	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
130	67.2	+21	H +21_6	52	56	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
131	67.2	+21	H +21_6	50	53	15	17	17	64	Geluidluwe gevel vereist
132	67.2	+21	H +21_6	52	56	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel
133	3.4	'+1/2	L '+1/2_1	33	29	17	14	19	48	
134	3.4	'+1/2	L '+1/2_1	55	32	18	18	19	45	Geluidluwe gevel vereist
135	3.4	'+1/2	L '+1/2_1	57	20	35	27	21	50	Geluidluwe gevel vereist
136	3.4	'+1/2	L '+1/2_1	61	51	36	27	20	53	Geluidluwe gevel vereist
137	3.4	'+1/2	L '+1/2_2	61	53	35	27	17	54	Geluidluwe gevel vereist
138	3.4	'+1/2	L '+1/2_2	34	29	17	13	19	48	
139	3.4	'+1/2	L '+1/2_3	60	54	35	16	18	54	Geluidluwe gevel vereist
140	3.4	'+1/2	L '+1/2_3	34	31	17	13	19	48	
141	3.4	'+1/2	L '+1/2_4	60	56	35	26	20	53	Geluidluwe gevel vereist
142	3.4	'+1/2	L '+1/2_4	57	59	21	0	0	54	Geluidluwe gevel vereist
143	3.4	'+1/2	L '+1/2_4	57	59	24	0	0	50	Geluidluwe gevel vereist
144	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	58	59	22	15	15	51	Geluidluwe gevel vereist
145	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	55	61	21	0	15	66	Geluidluwe gevel vereist
146	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	52	58	22	15	15	61	Geluidluwe gevel vereist
147	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	54	61	21	0	0	65	Geluidluwe gevel vereist
148	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	35	19	18	18	20	47	
149	3.4	'+1/2	L '+1/2_6	51	58	13	15	16	62	Geluidluwe gevel vereist
150	3.4	'+1/2	L '+1/2_6	54	61	0	0	0	66	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
151	3.4	'+1/2	L '+1/2_6	53	61	0	0	0	65	Geluidluwe gevel vereist
152	3.4	'+1/2	L '+1/2_6	31	18	17	18	20	48	
133	6.8	+1	L +1_1	34	30	17	13	19	49	
134	6.8	+1	L +1_1	55	33	18	17	19	46	Geluidluwe gevel vereist
135	6.8	+1	L +1_1	57	21	34	26	21	50	Geluidluwe gevel vereist
136	6.8	+1	L +1_1	61	52	35	26	23	53	Geluidluwe gevel vereist
137	6.8	+1	L +1_2	61	53	35	26	17	54	Geluidluwe gevel vereist
138	6.8	+1	L +1_2	35	30	17	13	20	49	
139	6.8	+1	L +1_3	61	54	35	15	23	54	Geluidluwe gevel vereist
140	6.8	+1	L +1_3	35	31	17	13	20	49	
141	6.8	+1	L +1_4	61	56	34	26	23	53	Geluidluwe gevel vereist
142	6.8	+1	L +1_4	58	59	21	0	0	55	Geluidluwe gevel vereist
143	6.8	+1	L +1_4	58	59	24	0	0	50	Geluidluwe gevel vereist
144	6.8	+1	L +1_5	58	59	21	15	15	50	Geluidluwe gevel vereist
145	6.8	+1	L +1_5	55	61	21	0	18	67	Geluidluwe gevel vereist
146	6.8	+1	L +1_5	53	58	21	14	15	63	Geluidluwe gevel vereist
147	6.8	+1	L +1_5	54	61	21	0	0	67	Geluidluwe gevel vereist
148	6.8	+1	L +1_5	36	20	17	17	20	48	
149	6.8	+1	L +1_6	52	58	13	14	16	63	Geluidluwe gevel vereist
150	6.8	+1	L +1_6	54	61	0	0	0	67	Geluidluwe gevel vereist
151	6.8	+1	L +1_6	54	61	0	0	0	67	Geluidluwe gevel vereist
152	6.8	+1	L +1_6	32	19	17	17	20	49	
133	9.8	+2	L +2_1	36	30	17	13	19	49	
134	9.8	+2	L +2_1	55	33	18	17	19	47	Geluidluwe gevel vereist
135	9.8	+2	L +2_1	58	21	35	27	21	50	Geluidluwe gevel vereist
136	9.8	+2	L +2_1	61	52	36	26	24	54	Geluidluwe gevel vereist
137	9.8	+2	L +2_2	61	53	36	26	18	55	Geluidluwe gevel vereist
138	9.8	+2	L +2_2	36	30	17	13	20	49	
139	9.8	+2	L +2_3	61	54	35	15	23	54	Geluidluwe gevel vereist
140	9.8	+2	L +2_3	36	31	17	13	20	49	
141	9.8	+2	L +2_4	61	56	35	26	23	53	Geluidluwe gevel vereist
142	9.8	+2	L +2_4	58	59	20	0	0	56	Geluidluwe gevel vereist
143	9.8	+2	L +2_4	58	59	23	0	0	50	Geluidluwe gevel vereist
144	9.8	+2	L +2_5	59	59	21	14	15	51	Geluidluwe gevel vereist
145	9.8	+2	L +2_5	55	61	20	0	25	68	Geluidluwe gevel vereist
146	9.8	+2	L +2_5	53	58	21	14	15	63	Geluidluwe gevel vereist
147	9.8	+2	L +2_5	55	61	20	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
148	9.8	+2	L +2_5	37	20	18	17	21	49	
149	9.8	+2	L +2_6	53	58	13	14	16	64	Geluidluwe gevel vereist
150	9.8	+2	L +2_6	55	61	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
151	9.8	+2	L +2_6	54	61	0	0	0	67	Geluidluwe gevel vereist
152	9.8	+2	L +2_6	32	20	18	17	21	49	

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
133	12.8	+3	L +3_1	37	30	18	13	20	49	
134	12.8	+3	L +3_1	55	33	19	17	19	47	Geluidluwe gevel vereist
135	12.8	+3	L +3_1	57	21	35	27	23	51	Geluidluwe gevel vereist
136	12.8	+3	L +3_1	61	52	36	27	24	54	Geluidluwe gevel vereist
137	12.8	+3	L +3_2	61	53	36	27	21	55	Geluidluwe gevel vereist
138	12.8	+3	L +3_2	36	31	18	13	21	49	
139	12.8	+3	L +3_3	61	54	36	15	23	55	Geluidluwe gevel vereist
140	12.8	+3	L +3_3	36	31	18	13	20	50	
141	12.8	+3	L +3_4	61	56	36	26	23	54	Geluidluwe gevel vereist
142	12.8	+3	L +3_4	58	59	0	0	0	56	Geluidluwe gevel vereist
143	12.8	+3	L +3_4	58	59	0	0	0	51	Geluidluwe gevel vereist
144	12.8	+3	L +3_5	59	59	12	15	16	51	Geluidluwe gevel vereist
145	12.8	+3	L +3_5	55	61	0	0	27	68	Geluidluwe gevel vereist
146	12.8	+3	L +3_5	53	58	14	15	15	63	Geluidluwe gevel vereist
147	12.8	+3	L +3_5	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
148	12.8	+3	L +3_5	37	21	19	17	21	49	
149	12.8	+3	L +3_6	53	58	14	14	17	64	Geluidluwe gevel vereist
150	12.8	+3	L +3_6	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
151	12.8	+3	L +3_6	54	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
152	12.8	+3	L +3_6	33	20	18	17	21	49	
133	15.8	+4	L +4_1	38	31	18	14	20	50	
134	15.8	+4	L +4_1	55	33	19	18	20	48	Geluidluwe gevel vereist
135	15.8	+4	L +4_1	57	22	36	28	24	51	Geluidluwe gevel vereist
136	15.8	+4	L +4_1	61	52	37	27	25	55	Geluidluwe gevel vereist
137	15.8	+4	L +4_2	61	53	37	27	23	56	Geluidluwe gevel vereist
138	15.8	+4	L +4_2	36	30	18	13	22	50	
139	15.8	+4	L +4_3	61	54	36	16	23	55	Geluidluwe gevel vereist
140	15.8	+4	L +4_3	36	31	18	14	21	50	
141	15.8	+4	L +4_4	61	55	36	27	23	54	Geluidluwe gevel vereist
142	15.8	+4	L +4_4	58	59	0	0	0	57	Geluidluwe gevel vereist
143	15.8	+4	L +4_4	58	59	0	0	0	52	Geluidluwe gevel vereist
144	15.8	+4	L +4_5	59	59	13	16	18	52	Geluidluwe gevel vereist
145	15.8	+4	L +4_5	55	60	0	0	29	68	Geluidluwe gevel vereist
146	15.8	+4	L +4_5	54	58	15	15	16	63	Geluidluwe gevel vereist
147	15.8	+4	L +4_5	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
148	15.8	+4	L +4_5	37	21	20	18	22	49	
149	15.8	+4	L +4_6	53	58	15	15	17	64	Geluidluwe gevel vereist
150	15.8	+4	L +4_6	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
151	15.8	+4	L +4_6	54	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
152	15.8	+4	L +4_6	34	21	19	18	22	49	
133	18.8	+5	L +5_1	38	32	19	14	21	52	
134	18.8	+5	L +5_1	55	33	20	18	20	49	Geluidluwe gevel vereist

Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten TTS-2 [in dB].

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Verdieping	Appartement H=Hoogbouw/verd/nr L=Laagbouw/verd/nr	Hartvan Brabantlaan	Sint Ceciliastraat	Gasthuisring	Noordhoekring	Burg. Brokxlaan	Railverkeer	Opmerking
135	18.8	+5	L +5_1	57	22	36	28	25	52	Geluidluwe gevel vereist
136	18.8	+5	L +5_1	61	52	37	28	26	55	Geluidluwe gevel vereist
137	18.8	+5	L +5_2	61	53	37	27	23	56	Geluidluwe gevel vereist
138	18.8	+5	L +5_2	36	31	19	14	23	51	
139	18.8	+5	L +5_3	61	54	37	16	24	56	Geluidluwe gevel vereist
140	18.8	+5	L +5_3	36	32	19	14	21	51	
141	18.8	+5	L +5_4	61	55	36	27	23	55	Geluidluwe gevel vereist
142	18.8	+5	L +5_4	58	59	0	0	0	57	Geluidluwe gevel vereist
143	18.8	+5	L +5_4	58	59	0	0	0	52	Geluidluwe gevel vereist
144	18.8	+5	L +5_5	59	58	17	17	21	52	Geluidluwe gevel vereist
145	18.8	+5	L +5_5	55	60	0	0	29	68	Geluidluwe gevel vereist
146	18.8	+5	L +5_5	54	57	16	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist
147	18.8	+5	L +5_5	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
148	18.8	+5	L +5_5	38	21	22	18	22	49	
149	18.8	+5	L +5_6	53	57	16	15	18	64	Geluidluwe gevel vereist
150	18.8	+5	L +5_6	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
151	18.8	+5	L +5_6	54	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist
152	18.8	+5	L +5_6	35	21	21	18	23	49	
153	1.5		Tuin	42	32	19	19	20	49	
154	1.5		Tuin _	39	32	19	19	21	49	

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN

5.1 Algemeen

Onderstaand is een evaluatie van de optredende gevelbelastingen per bron (per weg of spoorweg) beschouwd, omdat overeenkomstig de Wet geluidhinder de toetsing per geluidbron dient plaats te vinden.

5.2 Hart van Brabantlaan



- Vanwege wegverkeerslawaai van de Hart van Brabantlaan zijn in zowel de hoog- als laagbouw optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De gevelbelasting bedraagt maximaal 57 dB in de hoogbouw en 61 dB in de laagbouw.
- De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden met maximaal 13 dB.
- De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

5.3 Sint Ceciliastraat



- Vanwege wegverkeerslawaai van de Sint Ceciliastraat zijn in zowel de hoog- als laagbouw optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- De gevelbelasting bedraagt maximaal 61 dB in de hoogbouw en laagbouw.
- De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden met maximaal 13 dB.
- De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.
- Om te kunnen voldoen aan het geluidbeleid zullen plaatselijk voorzieningen moeten worden getroffen zodat er een geluidluwe gevel wordt gerealiseerd. In bijlage III is een overzicht opgenomen van de gevelbelasting per bron, welke maatregelen er moeten worden getroffen op grond van het geluidbeleid (geluidluwe gevel en/of dove gevel), de gecumuleerde gevelbelasting, de benodigde geluidreductie om een geluidluwe gevel te maken en de vast te stellen hogere waarde.

5.4 Gasthuisring

- Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet zal worden overschreden.

5.5 Noordhoekting

- Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet zal worden overschreden.

5.6 Burgemeester Brokxlaan

- Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet zal worden overschreden.

5.7 Spoorweglawaai



- Vanwege railverkeerslawaai zijn in de hoogbouw plaatselijk optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de maximale ontheffingswaarde.
  Hier dient het plan te voorzien in een dove gevel. De gevelbelasting bedraagt maximaal 77 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt overschreden met 9 dB.
  Ter plaatse van de laagbouw zijn plaatselijk optredende gevelbelastingen bepaald hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. De gevelbelasting bedraagt maximaal 68 dB. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt niet overschreden.
- Om te kunnen voldoen aan het geluidbeleid zullen plaatselijk voorzieningen moeten worden getroffen zodat er een geluidluwe gevel wordt gerealiseerd. In bijlage III is een overzicht opgenomen van de gevelbelasting per bron, welke maatregelen er moeten worden getroffen op grond van het geluidbeleid (geluidluwe gevel en/of dove gevel), de gecumuleerde gevelbelasting, de benodigde geluidreductie om een geluidluwe gevel te maken en de vast te stellen hogere waarde.

5.8 Geluidreducerende maatregelen

5.8.1 Bronmaatregelen

Het bouwplan ligt ter hoogte van de kruising van de Hart van Brabantlaan met de Sint Ceciliastraat.
Op het kruispunt staan verkeerslichten opgesteld. Volgens het geluidbeleid van de gemeente hoeft om deze reden geen nader onderzoek te worden verricht naar bronmaatregelen.

De woontoren ligt langs de spoorlijn van Breda naar Tilburg. Volgens het ontwerp zal de bovenste woonlaag niet hoger gelegen zijn dan 70 m. Daar de gemeente geen zeggenschap heeft over hetgeen met het spoor mag gebeuren enerzijds en omwille van de geringe geluidreductie van raildempers anderzijds, is geen nader onderzoek ingesteld naar de te behalen geluidreductie.

5.8.2 Overdrachtsmaatregelen

Voor wegverkeerslawaai zijn geluidschermen niet toepasbaar omdat het bouwplan ter hoogte van de kruising van de Hart van Brabantlaan met de Sint Ceciliastraat ligt en het een hoge toren betreft

Voor railverkeerslawaai zijn geluidschermen niet toepasbaar omdat een geluidscherm niet effectief is bij een hoge toren.
Daarnaast ligt ten westen van de Sint Ceciliastraat al een geluidwal waarmee rekening is gehouden.

Uit tabel 4.1 blijkt dat de gevelbelasting ten hoogste 73 dB zal bedragen. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden met maximaal 18 dB. Omwille van de hoogte van de toren zal het geluidscherm (veel) hoger moeten worden dan 5m. Daar de kosten van het geluidscherm langs het spoor na verwachting een bedrag van € 1.000.000,-- snel overschrijden is geen nader onderzoek ingesteld.

5.9 Gecumuleerde geluidbelasting

Het onderhavige bouwplan ligt binnen de zone meer dan één bron. In dat kader is bepaald waar sprake is van een relevante blootstelling aan geluid van meerdere bronnen. Daar waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van meerdere bronnen is de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. In bijlage III is een overzicht opgenomen van de gecumuleerde geluidbelastingen. Hieruit blijkt dat bij alle gevel(s) de gecumuleerde gevelbelasting hoger zal zijn dan 55 dB. In dat kader zal een afsluitbare wintertuin worden gerealiseerd die de gecumuleerde gevelbelasting terugbrengen tot 55 dB of lager.

Bij het treffen van de gevelmaatregelen zal rekening worden gehouden met de gecumuleerde gevelbelasting.

5.10 Stille zijde

Volgens het Tilburgs beleid dienen woningen waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd van meer dan 53 dB voor wegverkeerslawaai en 60 dB voor railverkeerslawaai te beschikken over een geluidluwe gevel.

Ter plaatse van de west-, noord- en oostgevel van de woontoren (hoogbouw) wordt plaatselijk de maximale toelaatbare grenswaarde vanwege railverkeerslawaai van de spoorlijn van Breda naar Tilburg overschreden. Hier wordt een dove-gevel gerealiseerd. Door middel van nisjes in de gevel is een van de bron (spoor) afgekeerd raam gerealiseerd. Uit tabel 4.1 en bijlage III blijkt dat daarmee de gevelbelasting plaatselijk wordt gereduceerd tot 68 dB of lager zodat dit raam mag worden geopend.

In bijlage III is een overzicht opgenomen van de gecumuleerde geluidbelastingen. Hieruit blijkt dat bij alle gevel(s) de gecumuleerde gevelbelasting hoger zal zijn dan 55 dB. In dat kader zullen maatregelen worden getroffen dat elke woning zal beschikken over een geluidluwe gevel.

6 AFWEGING MAATREGELEN EN HOGERE GRENSWAARDE

6.1 Algemeen

Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd.

De hogere waarden kunnen door de gemeente worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

6.2 Geluidbeperkende maatregelen

Geluidbeperkende maatregelen kunnen bestaan uit:

- Maatregelen aan de bron;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied;
- Maatregelen bij de ontvanger.

6.2.1 Maatregelen aan de bron

<u>Geluidreducerend asfalt</u>

Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde tot circa 4 dB vanwege verkeerslawaai kunnen worden weggenomen door het toepassen van een geluidreducerend asfalt, bijvoorbeeld dubbellaags ZOAB. De gemeente legt vanwege de te hoge onderhoudskosten geen dubbellaags ZOAB aan op het hoofdwegennet. Met minder geluidreducerende asfalttypen, bijvoorbeeld steenmastiekasfalt, wordt de voorkeursgrenswaarde nog overschreden.

<u>Snelheidsbeperking</u>

Het beperken van de snelheid is een mogelijkheid om het verkeerslawaai te beperken. Een dergelijke snelheidsverlaging is niet aan de orde.

<u>Terugdringen verkeersintensiteiten</u>

Het terugdringen van het verkeer lis in de voorliggende situatie niet mogelijk omdat de betreffende wegen rondom de woontoren deel uitmaken van het hoofdwegennet.

6.2.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied

De woontoren van TTS-2 ligt in het centrum van Tilburg. Om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde zouden de Hart van Brabantlaan en de Sint Ceciliastraat moeten worden voorzien van een overkapping. De kosten van een dergelijke maatregel na verwachting al snel meer bedragen dan 1 miljoen euro. Omwille van voorgaande redenen is geen nader onderzoek ingesteld naar schermmaatregel.

Spoorweg

Langs de spoorlijn Breda-Tilburg is ten westen van de Sint Ceciliastraat al een geluidwal aanwezig.

6.2.3 Maatregelen bij de ontvanger

Dove gevels of geluidluwe geveloplossingen

Bij geluidgevoelige functies waar de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dienen dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen te worden toegepast.

Bij geluidgevoelige functies waar niet de maximale ontheffingswaarde maar wel de voorkeursgrens-waarde wordt overschreden wordt door middel van een hogere waarde vaststelling en gevelmaatregelen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd. Hierbij zal het gevelontwerp zodanig worden uitgewerkt dat voldaan zal worden aan de eisen van het geluidbeleid van de gemeente Tilburg, waarbij er bij tenminste 1 vertrek sprake is van een geluidluwe gevel, waarbij de gecumuleerde geluidbelasting terug wordt gebracht tot ten hoogste 55 dB.

6.3 Conclusie en advies aanvraag hogere waarde

In de voorgaande paragrafen is omschreven dat verschillende geluidreducerende maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied en aan het gebouwbezwaren met zich meebrengen. Zodat het in de voorliggende situatie realistisch is om hogere waarden aan te vragen voor de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai afkomstig de Hart van Brabantlaan en de Sint Ceciliastraat en spoorweglawaai afkomstig van de spoorlijn Breda - Tilburg.

Het betreft de volgende hogere waarde:

- Hart van Brabantlaan: 57 dB voor de hoogbouw en 61 dB voor de laagbouw;
- Sint Ceciliastraat: 61 dB voor hoog- en laagbouw;
- Spoorlijn Breda - Tilburg: 68 dB.

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

7.1 Samenvatting

In opdracht van Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV is door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten optredende gevelbelastingen vanwege wegverkeer en railverkeer voor de woontoren van Tilburg Talent Square fase 2.

Het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van de Hart van Brabantlaan, de Sint Ceciliastraat, de Gasthuisring, Noordhoekring, de Burgemeester Brokxlaan en de spoorweg Breda - Tilburg.

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt op dit moment. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform Standaard Rekenmethode II van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) voor wat betreft wegverkeerslawaai en het Besluit geluidhinder (Bgh) voor wat betreft railverkeerslawaai, te weten:

Wegverkeerslawaai:
- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh);
- maximale ontheffingswaarde stedelijke wegen: 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh).

Railverkeerslawaai:
- voorkeursgrenswaarde: 55 dB (art. 4.9, lid 1 Bgh);
- maximale ontheffingswaarde: 68 dB (art. 4.10 Bgh).

7.2 Conclusies

7.2.1 Optredende gevelbelastingen, cumulatie en hogere waarde

- Ten gevolge van wegverkeer op de Gasthuisring, Noordhoekring en de Burgemeester Brokxlaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens overschreden.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Hart van Brabantlaan zijn plaatselijk overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Daar waar de voorkeursgrenswaarde zal worden overschreden wordt verzoek gedaan voor het vaststellen van een hogere toelaatbare grenswaarde.
- Daar waar de maximale ontheffingswaarde van 68 dB vanwege de spoorweg Breda – Tilburg wordt overschreden wordt een dove gevel gerealiseerd.
- Daar waar de gevelbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB, doch lager dan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt verzoek gedaan voor het vaststellen van een hogere toelaatbare grenswaarde.

Omdat verschillende geluidreducerende maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied en aan het gebouw bezwaren met zich meebrengen, is het realistisch om hogere waarden aan te vragen voor de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai afkomstig van de Hart van Brabantlaan, de Sint Ceciliastraat en spoorweglawaai afkomstig van de spoorlijn Breda - Tilburg van:

- Hart van Brabantlaan: 57 dB voor de hoogbouw en 61 dB voor de laagbouw;
- Sint Ceciliastraat: 61 dB voor hoog- en laagbouw;
- Spoorlijn Breda - Tilburg: 68 dB.

7.2.2 Stille zijden

De voorwaarde voor het verlenen van hogere waarden is dat de woningen waarvoor hogere waarden worden verleend en de gevelbelasting vanwege wegverkeerslawaai is hoger dan 53 dB, of vanwege railverkeerslawaai hoger dan 60 dB, of de gecumuleerde gevelbelasting (L_{cum}) is hoger dan 55 dB een geluidluwe gevel zullen krijgen.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

bodemabsorptie
bebouwing
baanvak
rijlijn
scherp scherm
extrastomp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn
optrektoeslag
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	M16 136 Tilburg Talent Square 2
opdrachtgever	Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV
omschrijving	
Figuur 1:	
	Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
	Variant ARCH HUB

0 1000 schaal: 1 : 10000

K+ Adviesgroep b.v.



bodemabsorptie	hoogtelijn
bebouwing	optrektoeslag
baanvak	waarneempunt gevel
rijlijn	waarneempunt vrij
scherp scherm	
extrastomp scherm	
hardzachtlijn	

project	M16 136 Tilburg Talent Square 2
opdrachtgever	Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV
	omschrijving
	Figuur 2:
	Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
	Variant ARCH HUB
	Ligging waarneempunten

0 30 schaal: 1 : 300



bodemabsorptie
bebouwing
baanvak
rijlijn
scherp scherm
extrastomp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn
optrektoeslag
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	M16 136 Tilburg Talent Square 2
opdrachtgever	Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV
	omschrijving
	Figuur 3:
	Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
	Variant ARCH HUB
	Ligging/nummering bebouwing

0 300 schaal: 1 : 3000

K+ Adviesgroep b.v.



groep
- H van Brabantln
- St. Ceciliastr
- Gasthuisring
- Noordhuikring
- Burg. Brokxlaan

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel
- waarneempunt vrij

project	M16 136 Tilburg Talent Square 2
opdrachtgever	Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV
omschrijving	Figuur 4:
	Totaal overzicht akoestisch rekenmodel
	Variant ARCH HUB
	Gehanteerde wegvak/groepindeling
	en ligging wegvakken

0 300 schaal: 1 : 3000

BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelastingen

Projectgegevens

projectnaam: M16 136 Tilburg Talent Square 2
opdrachtgever: Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: Rekenmodel arch HUB april 2020A Onderste tien bouwlagen
uitsnede: basismodel

omschrijving	verkeerslawaai	railverkeerslawaai
rekenhart:	16.5.2 (build5) ‹enhart16;rmg2012	16.5.2 (build5) ‹enhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☑	☑
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑	☑
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	02-04-2020	02-04-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	15:39	15:39
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014 ‹	

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2	32.3	14.3	158		80	
3	56.3	14.3	192		80	
4	34.3	14.3	120		80	
5	63.3	14.3	267		80	
6	48.3	14.3	103		80	
7	35.3	14.3	397		80	
8	28.3	14.3	236		80	
9	30.3	14.3	313		80	
10	20.3	14.3	140		80	
11	26.3	14.3	96		80	
12	56.3	14.3	228		80	
13	56.3	14.3	183		80	
14	40.3	14.3	70		80	
15	28.3	14.3	105		80	
16	22.3	14.3	94		80	
17	22.3	14.3	80		80	
18	22.3	14.3	308		80	
20	32.3	14.3	284		80	
22	47.3	14.3	89		20	
24	29.3	14.3	116		80	
27	84.3	14.3	113		80	
28	22.8	14.3	27		80	
29	35.5	14.3	121		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%] links	reflectie [%] rechts	schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
1726	18.8	17.8	206	scherp	0	0		☐	☐	scherm
2821	20.0	17.7	43	scherp	0	0		☐	☐	scherm
3215	17.7	14.8	858	scherp	0	0		☐	☐	scherm
3602	18.8	17.8	49	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
3762	18.8	17.8	158	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
3778	15.4	14.4	193	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
3901	18.8	17.8	2	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
3991	15.3	14.3	285	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4036	18.7	17.7	154	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4156	18.8	17.8	6	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4269	18.8	17.8	1	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4348	18.9	17.9	15	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4379	18.8	17.8	18	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4499	18.8	17.8	2	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
4966	18.8	17.8	21	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5085	18.8	17.8	62	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5149	18.8	17.8	6	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5261	15.2	14.2	70	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5312	15.1	14.1	4	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5501	18.8	17.8	158	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5521	18.8	17.8	1	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5665	18.7	17.7	114	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5777	15.6	14.6	277	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5792	18.8	17.8	275	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
5822	18.8	17.8	1	st.(-5dB)	0	0		☐	☐	perron
11706	18.1	14.3	22	scherp	0	80		☐	☐	tunnelmond
17798	32.3	14.3	7	scherp	80	80		☐	☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	17.7	1020	hoogtelijn	
2	14.3	1019	hoogtelijn	
4	17.6	2106	hardzachtovergang + hoogtelijn	
5	14.8	298	hardzachtovergang + hoogtelijn	
6	14.5	319	hardzachtovergang + hoogtelijn	
7	14.5	340	hardzachtovergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
103	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	58.47	58.53	57.02	63.81		63.81	67.02		67.02	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	60.61	60.68	59.18	65.97		65.97	69.18		69.18	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	61.42	61.49	59.99	66.78		66.78	69.99		69.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	61.67	61.74	60.22	67.01		67.01	70.22		70.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	61.68	61.75	60.22	67.02		67.02	70.22		70.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	61.63	61.70	60.17	66.97		66.97	70.17		70.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	61.54	61.61	60.09	66.88		66.88	70.09		70.09	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	61.45	61.51	59.99	66.79		66.79	69.99		69.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	61.32	61.39	59.87	66.66		66.66	69.87		69.87	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	61.20	61.27	59.74	66.54		66.54	69.74		69.74	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	62.17	60.18	53.58	63.29		63	63.58		64	61.77	59.77	53.17
									VL	totaal (0)	1	6.8	62.08	60.09	53.49	63.20		63	63.49		63	61.67	59.68	53.08
									VL	totaal (0)	1	9.8	61.98	59.98	53.38	63.09		63	63.38		63	61.56	59.57	52.97
									VL	totaal (0)	1	12.8	61.84	59.84	53.24	62.95		63	63.24		63	61.42	59.42	52.82
									VL	totaal (0)	1	15.8	61.64	59.65	53.05	62.76		63	63.05		63	61.22	59.23	52.63
									VL	totaal (0)	1	18.8	61.47	59.48	52.88	62.59		63	62.88		63	61.05	59.05	52.45
									VL	totaal (0)	1	21.8	61.26	59.26	52.66	62.37		62	62.66		63	60.83	58.83	52.23
									VL	totaal (0)	1	24.8	61.03	59.04	52.44	62.15		62	62.44		62	60.60	58.60	52.01
									VL	totaal (0)	1	27.8	60.82	58.83	52.23	61.94		62	62.23		62	60.39	58.39	51.79
									VL	totaal (0)	1	30.8	60.61	58.62	52.02	61.73		62	62.02		62	60.18	58.18	51.58
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	50.72	48.73	42.13	51.84	5	47	52.13	5	47	50.12	48.13	41.53
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	51.28	49.28	42.68	52.39	5	47	52.68	5	48	50.68	48.68	42.08
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	52.06	50.06	43.46	53.17	5	48	53.46	5	48	51.46	49.47	42.87
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	52.59	50.59	43.99	53.70	5	49	53.99	5	49	51.98	49.99	43.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	52.85	50.85	44.25	53.96	5	49	54.25	5	49	52.24	50.25	43.65
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	53.24	51.24	44.64	54.35	5	49	54.64	5	50	52.63	50.63	44.03
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	53.36	51.37	44.77	54.48	5	49	54.77	5	50	52.75	50.76	44.16
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	53.37	51.37	44.77	54.48	5	49	54.77	5	50	52.75	50.76	44.16
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	53.49	51.49	44.89	54.60	5	50	54.89	5	50	52.87	50.88	44.28
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	53.56	51.56	44.96	54.67	5	50	54.96	5	50	52.94	50.95	44.35
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	61.85	59.85	53.26	62.97	5	58	63.26	5	58	61.46	59.46	52.86
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	61.70	59.71	53.11	62.82	5	58	63.11	5	58	61.31	59.32	52.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	61.51	59.52	52.92	62.63	5	58	62.92	5	58	61.12	59.12	52.52
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	61.28	59.29	52.69	62.40	5	57	62.69	5	58	60.89	58.90	52.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	61.03	59.03	52.43	62.14	5	57	62.43	5	57	60.64	58.64	52.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	60.76	58.77	52.17	61.88	5	57	62.17	5	57	60.37	58.37	51.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	60.48	58.49	51.89	61.60	5	57	61.89	5	57	60.09	58.10	51.50
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	60.21	58.22	51.62	61.33	5	56	61.62	5	57	59.82	57.82	51.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	59.93	57.94	51.34	61.05	5	56	61.34	5	56	59.54	57.55	50.95
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	59.66	57.66	51.07	60.78	5	56	61.07	5	56	59.27	57.27	50.67
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	17.39	15.40	8.80	18.51	5	14	18.80	5	14	17.39	15.40	8.80
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	16.88	14.89	8.29	18.00	5	13	18.29	5	13	16.88	14.89	8.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.21	15.22	8.62	18.33	5	13	18.62	5	14	17.21	15.22	8.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	17.65	15.66	9.06	18.77	5	14	19.06	5	14	17.65	15.66	9.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.16	16.16	9.56	19.27	5	14	19.56	5	15	18.16	16.16	9.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	18.61	16.62	10.02	19.73	5	15	20.02	5	15	18.61	16.62	10.02
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	18.72	16.72	10.12	19.83	5	15	20.12	5	15	18.72	16.72	10.12
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	18.80	16.80	10.20	19.91	5	15	20.20	5	15	18.80	16.80	10.20
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	18.84	16.84	10.24	19.95	5	15	20.24	5	15	18.84	16.84	10.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	18.86	16.86	10.26	19.97	5	15	20.26	5	15	18.86	16.86	10.26
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	18.20	16.20	9.60	19.31	5	14	19.60	5	15	18.20	16.20	9.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	17.56	15.57	8.97	18.68	5	14	18.97	5	14	17.56	15.57	8.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	17.17	15.18	8.58	18.29	5	13	18.58	5	14	17.17	15.18	8.58
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	17.24	15.25	8.64	18.36	5	13	18.64	5	14	17.24	15.25	8.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	17.56	15.57	8.97	18.68	5	14	18.97	5	14	17.56	15.57	8.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	17.89	15.90	9.30	19.01	5	14	19.30	5	14	17.89	15.90	9.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	18.23	16.24	9.64	19.35	5	14	19.64	5	15	18.23	16.24	9.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	18.57	16.58	9.97	19.69	5	15	19.97	5	15	18.57	16.58	9.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	18.82	16.83	10.23	19.94	5	15	20.23	5	15	18.82	16.83	10.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	19.01	17.02	10.42	20.13	5	15	20.42	5	15	19.01	17.02	10.42
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	22.79	20.79	14.19	23.90	5	19	24.19	5	19	22.79	20.79	14.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	22.84	20.85	14.25	23.96	5	19	24.25	5	19	22.84	20.85	14.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	22.15	20.16	13.56	23.27	5	18	23.56	5	19	22.15	20.16	13.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	22.71	20.72	14.12	23.83	5	19	24.12	5	19	22.71	20.72	14.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	23.15	21.16	14.56	24.27	5	19	24.56	5	20	23.15	21.16	14.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	23.33	21.34	14.74	24.45	5	19	24.74	5	20	23.33	21.34	14.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	23.44	21.44	14.84	24.55	5	20	24.84	5	20	23.44	21.44	14.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	22.32	20.33	13.73	23.44	5	18	23.73	5	19	22.32	20.33	13.73
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	20.90	18.91	12.31	22.02	5	17	22.31	5	17	20.90	18.91	12.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	20.98	18.98	12.38	22.09	5	17	22.38	5	17	20.98	18.98	12.38
104	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	64.07	64.12	62.55	69.36		69.36	72.55		72.55	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	65.73	65.79	64.23	71.04		71.04	74.23		74.23	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	66.34	66.39	64.83	71.64		71.64	74.83		74.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	66.49	66.54	64.97	71.78		71.78	74.97		74.97	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	66.48	66.53	64.95	71.76		71.76	74.95		74.95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	66.43	66.48	64.90	71.71		71.71	74.90		74.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	66.36	66.41	64.83	71.64		71.64	74.83		74.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	66.27	66.32	64.74	71.55		71.55	74.74		74.74	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	66.17	66.22	64.64	71.45		71.45	74.64		74.64	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	66.06	66.11	64.53	71.34		71.34	74.53		74.53	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	64.72	62.72	56.12	65.83		66	66.12		66	64.31	62.32	55.72
									VL	totaal (0)	1	6.8	64.82	62.82	56.22	65.93		66	66.22		66	64.41	62.42	55.82
									VL	totaal (0)	1	9.8	64.72	62.72	56.12	65.83		66	66.12		66	64.30	62.31	55.71
									VL	totaal (0)	1	12.8	64.57	62.58	55.98	65.69		66	65.98		66	64.16	62.16	55.56
									VL	totaal (0)	1	15.8	64.39	62.39	55.80	65.51		66	65.80		66	63.97	61.98	55.38
									VL	totaal (0)	1	18.8	64.22	62.23	55.63	65.34		65	65.63		66	63.80	61.81	55.21
									VL	totaal (0)	1	21.8	64.00	62.01	55.41	65.12		65	65.41		65	63.59	61.59	54.99
									VL	totaal (0)	1	24.8	63.81	61.81	55.21	64.92		65	65.21		65	63.39	61.39	54.79
									VL	totaal (0)	1	27.8	63.59	61.60	55.00	64.71		65	65.00		65	63.17	61.18	54.58
									VL	totaal (0)	1	30.8	63.41	61.41	54.81	64.52		65	64.81		65	62.98	60.99	54.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	54.15	52.15	45.55	55.26	5	50	55.55	5	51	53.56	51.56	44.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	54.73	52.73	46.13	55.84	5	51	56.13	5	51	54.14	52.15	45.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	55.33	53.33	46.73	56.44	5	51	56.73	5	52	54.74	52.74	46.14
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	55.57	53.57	46.97	56.68	5	52	56.97	5	52	54.97	52.98	46.38
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	55.67	53.67	47.07	56.78	5	52	57.07	5	52	55.07	53.08	46.48
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	55.76	53.76	47.16	56.87	5	52	57.16	5	52	55.16	53.17	46.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	55.77	53.78	47.18	56.89	5	52	57.18	5	52	55.18	53.18	46.58
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	55.74	53.75	47.15	56.86	5	52	57.15	5	52	55.14	53.15	46.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	55.76	53.77	47.17	56.88	5	52	57.17	5	52	55.16	53.17	46.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	55.76	53.77	47.17	56.88	5	52	57.17	5	52	55.16	53.17	46.57
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.32	62.33	55.73	65.44	5	60	65.73	5	61	63.93	61.94	55.34

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.37	62.38	55.78	65.49	5	60	65.78	5	61	63.98	61.99	55.39
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	64.18	62.19	55.59	65.30	5	60	65.59	5	61	63.79	61.80	55.20
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	63.98	61.99	55.39	65.10	5	60	65.39	5	60	63.59	61.60	55.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	63.76	61.77	55.17	64.88	5	60	65.17	5	60	63.37	61.38	54.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	63.55	61.56	54.96	64.67	5	60	64.96	5	60	63.16	61.17	54.57
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	63.29	61.30	54.70	64.41	5	59	64.70	5	60	62.91	60.91	54.31
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	63.07	61.07	54.47	64.18	5	59	64.47	5	59	62.68	60.68	54.08
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	62.81	60.81	54.21	63.92	5	59	64.21	5	59	62.42	60.42	53.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	62.58	60.59	53.99	63.70	5	59	63.99	5	59	62.20	60.20	53.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	5.71	3.72	-2.88	6.83	5	2	7.12	5	2	5.71	3.72	-2.88
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	5.45	3.46	-3.14	6.57	5	2	6.86	5	2	5.45	3.46	-3.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	5.18	3.19	-3.41	6.30	5	1	6.59	5	2	5.18	3.19	-3.41
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	1.01	-.98	-7.58	2.13	5	-3	2.42	5	-3	1.01	-.98	-7.58
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	.80	-1.19	-7.79	1.92	5	-3	2.21	5	-3	.80	-1.19	-7.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	.58	-1.41	-8.01	1.70	5	-3	1.99	5	-3	.58	-1.41	-8.01
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	.75	-1.25	-7.85	1.86	5	-3	2.15	5	-3	.75	-1.25	-7.85
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	.98	-1.01	-7.61	2.10	5	-3	2.39	5	-3	.98	-1.01	-7.61
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	19.31	17.31	10.71	20.42	5	15	20.71	5	16	19.31	17.31	10.71
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	22.47	20.48	13.88	23.59	5	19	23.88	5	19	22.47	20.48	13.88
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	29.30	27.30	20.70	30.41	5	25	30.70	5	26	29.30	27.30	20.70
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	31.47	29.48	22.88	32.59	5	28	32.88	5	28	31.47	29.48	22.88
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	32.02	30.03	23.43	33.14	5	28	33.43	5	28	32.02	30.03	23.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	32.04	30.05	23.45	33.16	5	28	33.45	5	28	32.04	30.05	23.45
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	32.02	30.03	23.43	33.14	5	28	33.43	5	28	32.02	30.03	23.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	32.00	30.01	23.41	33.12	5	28	33.41	5	28	32.00	30.01	23.41
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	31.98	29.98	23.38	33.09	5	28	33.38	5	28	31.98	29.98	23.38
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	31.95	29.96	23.36	33.07	5	28	33.36	5	28	31.95	29.96	23.36
105	0.0	14.3		gevel					RL	totaal (0)	1	3.4	58.74	58.81	57.30	64.09		64.09	67.30		67.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	60.98	61.05	59.55	66.34		66.34	69.55		69.55	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	61.81	61.88	60.38	67.17		67.17	70.38		70.38	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	61.98	62.05	60.53	67.32		67.32	70.53		70.53	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	61.96	62.03	60.50	67.30		67.30	70.50		70.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	61.88	61.95	60.43	67.22		67.22	70.43		70.43	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	61.79	61.86	60.33	67.13		67.13	70.33		70.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	61.68	61.75	60.22	67.02		67.02	70.22		70.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	61.55	61.62	60.10	66.89		66.89	70.10		70.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	61.41	61.48	59.96	66.75		66.75	69.96		69.96	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	61.93	59.93	53.33	63.04		63	63.33		63	61.54	59.55	52.95
									VL	totaal (0)	1	6.8	61.82	59.82	53.22	62.93		63	63.22		63	61.43	59.44	52.84
									VL	totaal (0)	1	9.8	61.69	59.70	53.10	62.81		63	63.10		63	61.31	59.31	52.71

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	12.8	61.54	59.54	52.94	62.65		63	62.94		63	61.14	59.15	52.55
									VL	totaal (0)	1	15.8	61.34	59.34	52.74	62.45		62	62.74		63	60.94	58.94	52.35
									VL	totaal (0)	1	18.8	61.16	59.17	52.57	62.28		62	62.57		63	60.76	58.76	52.17
									VL	totaal (0)	1	21.8	60.97	58.98	52.38	62.09		62	62.38		62	60.57	58.57	51.97
									VL	totaal (0)	1	24.8	60.73	58.73	52.14	61.85		62	62.14		62	60.32	58.33	51.73
									VL	totaal (0)	1	27.8	60.52	58.53	51.93	61.64		62	61.93		62	60.12	58.12	51.52
									VL	totaal (0)	1	30.8	60.31	58.32	51.72	61.43		61	61.72		62	59.90	57.90	51.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	49.57	47.58	40.98	50.69	5	46	50.98	5	46	49.00	47.01	40.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	50.09	48.10	41.50	51.21	5	46	51.50	5	47	49.52	47.53	40.93
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	50.89	48.90	42.30	52.01	5	47	52.30	5	47	50.33	48.33	41.73
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	51.56	49.57	42.96	52.68	5	48	52.96	5	48	50.98	48.99	42.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	51.86	49.87	43.27	52.98	5	48	53.27	5	48	51.28	49.29	42.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	52.38	50.38	43.78	53.49	5	48	53.78	5	49	51.79	49.80	43.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	52.70	50.70	44.10	53.81	5	49	54.10	5	49	52.11	50.12	43.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	52.68	50.69	44.09	53.80	5	49	54.09	5	49	52.10	50.10	43.50
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	52.82	50.83	44.22	53.94	5	49	54.22	5	49	52.23	50.24	43.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	52.84	50.85	44.24	53.96	5	49	54.24	5	49	52.25	50.25	43.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	61.66	59.67	53.07	62.78	5	58	63.07	5	58	61.29	59.30	52.70
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	61.52	59.52	52.92	62.63	5	58	62.92	5	58	61.14	59.15	52.55
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	61.32	59.32	52.72	62.43	5	57	62.72	5	58	60.94	58.95	52.35
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	61.07	59.08	52.48	62.19	5	57	62.48	5	57	60.70	58.71	52.11
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	60.81	58.82	52.22	61.93	5	57	62.22	5	57	60.44	58.45	51.85
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	60.54	58.55	51.95	61.66	5	57	61.95	5	57	60.17	58.17	51.57
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	60.27	58.28	51.68	61.39	5	56	61.68	5	57	59.90	57.90	51.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	59.99	57.99	51.39	61.10	5	56	61.39	5	56	59.61	57.62	51.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	59.72	57.72	51.12	60.83	5	56	61.12	5	56	59.34	57.35	50.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	59.45	57.46	50.86	60.57	5	56	60.86	5	56	59.08	57.08	50.49
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	17.89	15.89	9.29	19.00	5	14	19.29	5	14	17.89	15.89	9.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	17.29	15.30	8.69	18.41	5	13	18.69	5	14	17.29	15.30	8.69
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.66	15.66	9.06	18.77	5	14	19.06	5	14	17.66	15.66	9.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	18.14	16.15	9.55	19.26	5	14	19.55	5	15	18.14	16.15	9.55
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.60	16.61	10.01	19.72	5	15	20.01	5	15	18.60	16.61	10.01
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.07	17.07	10.47	20.18	5	15	20.47	5	15	19.07	17.07	10.47
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	19.19	17.20	10.60	20.31	5	15	20.60	5	16	19.19	17.20	10.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	19.27	17.27	10.67	20.38	5	15	20.67	5	16	19.27	17.27	10.67
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	19.30	17.30	10.70	20.41	5	15	20.70	5	16	19.30	17.30	10.70
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	19.31	17.31	10.71	20.42	5	15	20.71	5	16	19.31	17.31	10.71
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	18.29	16.30	9.70	19.41	5	14	19.70	5	15	18.29	16.30	9.70
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	17.66	15.67	9.07	18.78	5	14	19.07	5	14	17.66	15.67	9.07
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	17.24	15.25	8.65	18.36	5	13	18.65	5	14	17.24	15.25	8.65
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	17.27	15.28	8.68	18.39	5	13	18.68	5	14	17.27	15.28	8.68
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	17.60	15.61	9.00	18.72	5	14	19.00	5	14	17.60	15.61	9.00
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	17.92	15.93	9.33	19.04	5	14	19.33	5	14	17.92	15.93	9.33
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	18.25	16.26	9.66	19.37	5	14	19.66	5	15	18.25	16.26	9.66
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	18.58	16.59	9.99	19.70	5	15	19.99	5	15	18.58	16.59	9.99
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	18.85	16.86	10.25	19.97	5	15	20.25	5	15	18.85	16.86	10.25
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	19.06	17.07	10.47	20.18	5	15	20.47	5	15	19.06	17.07	10.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	22.89	20.89	14.29	24.00	5	19	24.29	5	19	22.89	20.89	14.29
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	22.84	20.85	14.25	23.96	5	19	24.25	5	19	22.84	20.85	14.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	22.33	20.33	13.73	23.44	5	18	23.73	5	19	22.33	20.33	13.73
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	22.90	20.91	14.31	24.02	5	19	24.31	5	19	22.90	20.91	14.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	23.30	21.30	14.70	24.41	5	19	24.70	5	20	23.30	21.30	14.70

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	23.46	21.47	14.87	24.58	5	20	24.87	5	20	23.46	21.47	14.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	23.56	21.57	14.97	24.68	5	20	24.97	5	20	23.56	21.57	14.97
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	22.70	20.71	14.10	23.82	5	19	24.10	5	19	22.70	20.71	14.10
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	21.58	19.58	12.98	22.69	5	18	22.98	5	18	21.58	19.58	12.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	21.65	19.65	13.05	22.76	5	18	23.05	5	18	21.65	19.65	13.05
106	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	63.92	63.96	62.39	69.20		69.20	72.39		72.39	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	65.77	65.82	64.26	71.07		71.07	74.26		74.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	66.39	66.44	64.88	71.69		71.69	74.88		74.88	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	66.52	66.57	64.99	71.80		71.80	74.99		74.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	66.49	66.54	64.97	71.78		71.78	74.97		74.97	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	66.43	66.48	64.90	71.71		71.71	74.90		74.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	66.34	66.39	64.82	71.63		71.63	74.82		74.82	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	66.25	66.30	64.72	71.53		71.53	74.72		74.72	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	66.13	66.18	64.60	71.41		71.41	74.60		74.60	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	66.01	66.06	64.48	71.29		71.29	74.48		74.48	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	64.43	62.43	55.84	65.55		66	65.84		66	64.05	62.05	55.45
									VL	totaal (0)	1	6.8	64.50	62.50	55.91	65.62		66	65.91		66	64.12	62.12	55.52
									VL	totaal (0)	1	9.8	64.37	62.38	55.78	65.49		65	65.78		66	63.98	61.99	55.39
									VL	totaal (0)	1	12.8	64.21	62.22	55.62	65.33		65	65.62		66	63.82	61.83	55.23
									VL	totaal (0)	1	15.8	64.03	62.04	55.44	65.15		65	65.44		65	63.64	61.64	55.04
									VL	totaal (0)	1	18.8	63.82	61.83	55.23	64.94		65	65.23		65	63.43	61.43	54.84
									VL	totaal (0)	1	21.8	63.64	61.65	55.05	64.76		65	65.05		65	63.24	61.25	54.65
									VL	totaal (0)	1	24.8	63.42	61.42	54.83	64.54		65	64.83		65	63.02	61.03	54.43
									VL	totaal (0)	1	27.8	63.22	61.22	54.62	64.33		64	64.62		65	62.82	60.82	54.22
									VL	totaal (0)	1	30.8	63.03	61.04	54.44	64.15		64	64.44		64	62.63	60.63	54.04
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	53.33	51.33	44.73	54.44	5	49	54.73	5	50	52.76	50.77	44.17
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	53.84	51.85	45.25	54.96	5	50	55.25	5	50	53.28	51.29	44.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	54.53	52.53	45.93	55.64	5	51	55.93	5	51	53.97	51.97	45.37
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	54.82	52.83	46.23	55.94	5	51	56.23	5	51	54.26	52.27	45.66
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	54.94	52.95	46.34	56.06	5	51	56.34	5	51	54.37	52.38	45.78
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	55.02	53.02	46.42	56.13	5	51	56.42	5	51	54.45	52.46	45.85
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	55.13	53.13	46.53	56.24	5	51	56.53	5	52	54.56	52.56	45.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	55.16	53.16	46.56	56.27	5	51	56.56	5	52	54.59	52.60	45.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	55.14	53.14	46.54	56.25	5	51	56.54	5	52	54.57	52.57	45.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	55.16	53.16	46.56	56.27	5	51	56.56	5	52	54.58	52.59	45.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.08	62.08	55.48	65.19	5	60	65.48	5	60	63.71	61.72	55.12
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.11	62.11	55.51	65.22	5	60	65.51	5	61	63.74	61.75	55.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	63.90	61.90	55.30	65.01	5	60	65.30	5	60	63.53	61.53	54.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	63.68	61.68	55.08	64.79	5	60	65.08	5	60	63.31	61.31	54.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	63.45	61.46	54.86	64.57	5	60	64.86	5	60	63.09	61.09	54.49
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	63.21	61.21	54.61	64.32	5	59	64.61	5	60	62.84	60.84	54.24
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	62.98	60.98	54.38	64.09	5	59	64.38	5	59	62.61	60.61	54.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	62.71	60.72	54.12	63.83	5	59	64.12	5	59	62.34	60.35	53.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	62.48	60.48	53.88	63.59	5	59	63.88	5	59	62.11	60.11	53.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	62.25	60.26	53.66	63.37	5	58	63.66	5	59	61.88	59.89	53.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	5.13	3.14	-3.46	6.25	5	1	6.54	5	2	5.13	3.14	-3.46
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	4.88	2.88	-3.72	5.99	5	1	6.28	5	1	4.88	2.88	-3.72
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	4.59	2.60	-4.00	5.71	5	1	6.00	5	1	4.59	2.60	-4.00
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	-.50	-2.49	-9.09	-99.00	5	-104	.91	5	-4	-.50	-2.49	-9.09
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	-.76	-2.75	-9.35	-99.00	5	-104	.65	5	-4	-.76	-2.75	-9.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	-1.01	-3.01	-9.61	-99.00	5	-104	.39	5	-5	-1.01	-3.01	-9.61
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	-.90	-2.89	-9.49	-99.00	5	-104	.51	5	-4	-.90	-2.89	-9.49
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	-.71	-2.70	-9.30	-99.00	5	-104	.70	5	-4	-.71	-2.70	-9.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	20.34	18.35	11.75	21.46	5	16	21.75	5	17	20.34	18.35	11.75
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	23.80	21.80	15.20	24.91	5	20	25.20	5	20	23.80	21.80	15.20
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	30.55	28.56	21.96	31.67	5	27	31.96	5	27	30.55	28.56	21.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	32.86	30.87	24.27	33.98	5	29	34.27	5	29	32.86	30.87	24.27
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	33.31	31.32	24.72	34.43	5	29	34.72	5	30	33.31	31.32	24.72
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	33.30	31.30	24.70	34.41	5	29	34.70	5	30	33.30	31.30	24.70
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	33.28	31.28	24.68	34.39	5	29	34.68	5	30	33.28	31.28	24.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	33.25	31.26	24.66	34.37	5	29	34.66	5	30	33.25	31.26	24.66
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	33.23	31.23	24.63	34.34	5	29	34.63	5	30	33.23	31.23	24.63
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	33.20	31.21	24.60	34.32	5	29	34.60	5	30	33.20	31.21	24.60
107	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	70.43	70.50	68.96	75.76		75.76	78.96		78.96	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	71.25	71.32	69.78	76.58		76.58	79.78		79.78	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	71.42	71.48	69.95	76.75		76.75	79.95		79.95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	71.43	71.49	69.95	76.75		76.75	79.95		79.95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	71.37	71.44	69.90	76.70		76.70	79.90		79.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	71.28	71.35	69.81	76.61		76.61	79.81		79.81	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	71.17	71.24	69.70	76.50		76.50	79.70		79.70	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	71.05	71.11	69.58	76.38		76.38	79.58		79.58	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	70.91	70.98	69.44	76.24		76.24	79.44		79.44	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	70.76	70.83	69.29	76.09		76.09	79.29		79.29	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	59.54	57.54	50.94	60.65		61	60.94		61	59.54	57.54	50.94
									VL	totaal (0)	1	6.8	59.56	57.57	50.97	60.68		61	60.97		61	59.56	57.57	50.97
									VL	totaal (0)	1	9.8	59.45	57.46	50.86	60.57		61	60.86		61	59.45	57.46	50.86
									VL	totaal (0)	1	12.8	59.32	57.33	50.73	60.44		60	60.73		61	59.32	57.33	50.73
									VL	totaal (0)	1	15.8	59.16	57.16	50.56	60.27		60	60.56		61	59.16	57.16	50.56
									VL	totaal (0)	1	18.8	58.96	56.96	50.36	60.07		60	60.36		60	58.96	56.96	50.36
									VL	totaal (0)	1	21.8	58.81	56.81	50.21	59.92		60	60.21		60	58.81	56.81	50.21
									VL	totaal (0)	1	24.8	58.55	56.56	49.96	59.67		60	59.96		60	58.55	56.56	49.96
									VL	totaal (0)	1	27.8	58.39	56.39	49.79	59.50		60	59.79		60	58.39	56.39	49.79
									VL	totaal (0)	1	30.8	58.23	56.23	49.63	59.34		59	59.63		60	58.23	56.23	49.63
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	42.14	40.14	33.54	43.25	5	38	43.54	5	39	42.14	40.14	33.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	36.50	34.51	27.91	37.62	5	33	37.91	5	33	36.50	34.51	27.91
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	36.52	34.52	27.92	37.63	5	33	37.92	5	33	36.52	34.52	27.92
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	36.54	34.54	27.94	37.65	5	33	37.94	5	33	36.54	34.54	27.94
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	36.85	34.86	28.26	37.97	5	33	38.26	5	33	36.85	34.86	28.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	37.19	35.19	28.59	38.30	5	33	38.59	5	34	37.19	35.19	28.59
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	37.53	35.53	28.93	38.64	5	34	38.93	5	34	37.53	35.53	28.93
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	37.87	35.88	29.28	38.99	5	34	39.28	5	34	37.87	35.88	29.28
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	38.23	36.24	29.64	39.35	5	34	39.64	5	35	38.23	36.24	29.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	38.60	36.61	30.01	39.72	5	35	40.01	5	35	38.60	36.61	30.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	59.41	57.42	50.82	60.53	5	56	60.82	5	56	59.41	57.42	50.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	59.49	57.49	50.89	60.60	5	56	60.89	5	56	59.49	57.49	50.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	59.35	57.35	50.75	60.46	5	55	60.75	5	56	59.35	57.35	50.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	59.19	57.19	50.59	60.30	5	55	60.59	5	56	59.19	57.19	50.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	59.00	57.01	50.41	60.12	5	55	60.41	5	55	59.00	57.01	50.41
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	58.78	56.79	50.19	59.90	5	55	60.19	5	55	58.78	56.79	50.19
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	58.61	56.62	50.02	59.73	5	55	60.02	5	55	58.61	56.62	50.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	58.33	56.34	49.74	59.45	5	54	59.74	5	55	58.33	56.34	49.74
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	58.15	56.15	49.56	59.27	5	54	59.56	5	55	58.15	56.15	49.56
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	57.97	55.97	49.37	59.08	5	54	59.37	5	54	57.97	55.97	49.37
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	37.81	35.81	29.21	38.92	5	34	39.21	5	34	37.81	35.81	29.21
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	37.89	35.89	29.29	39.00	5	34	39.29	5	34	37.89	35.89	29.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	38.40	36.41	29.81	39.52	5	35	39.81	5	35	38.40	36.41	29.81
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	38.92	36.93	30.32	40.04	5	35	40.32	5	35	38.92	36.93	30.32
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	39.43	37.44	30.84	40.55	5	36	40.84	5	36	39.43	37.44	30.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	39.89	37.89	31.29	41.00	5	36	41.29	5	36	39.89	37.89	31.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	40.07	38.08	31.48	41.19	5	36	41.48	5	36	40.07	38.08	31.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	40.17	38.17	31.57	41.28	5	36	41.57	5	37	40.17	38.17	31.57
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	40.18	38.18	31.58	41.29	5	36	41.58	5	37	40.18	38.18	31.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	40.17	38.18	31.58	41.29	5	36	41.58	5	37	40.17	38.18	31.58
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	8.26	6.26	-.34	9.37	5	4	9.66	5	5	8.26	6.26	-.34
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	9.15	7.16	.56	10.27	5	5	10.56	5	6	9.15	7.16	.56
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	9.10	7.11	.51	10.22	5	5	10.51	5	6	9.10	7.11	.51
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	8.98	6.98	.38	10.09	5	5	10.38	5	5	8.98	6.98	.38
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	8.87	6.88	.27	9.99	5	5	10.27	5	5	8.87	6.88	.27
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	9.10	7.11	.51	10.22	5	5	10.51	5	6	9.10	7.11	.51
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	9.44	7.45	.85	10.56	5	6	10.85	5	6	9.44	7.45	.85
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	9.74	7.75	1.14	10.86	5	6	11.14	5	6	9.74	7.75	1.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	10.02	8.03	1.43	11.14	5	6	11.43	5	6	10.02	8.03	1.43
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	10.30	8.31	1.71	11.42	5	6	11.71	5	7	10.30	8.31	1.71
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	35.56	33.57	26.96	36.68	5	32	36.96	5	32	35.56	33.57	26.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	36.51	34.52	27.92	37.63	5	33	37.92	5	33	36.51	34.52	27.92
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	39.71	37.72	31.12	40.83	5	36	41.12	5	36	39.71	37.72	31.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	41.43	39.44	32.84	42.55	5	38	42.84	5	38	41.43	39.44	32.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	41.76	39.77	33.17	42.88	5	38	43.17	5	38	41.76	39.77	33.17
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	42.08	40.09	33.49	43.20	5	38	43.49	5	38	42.08	40.09	33.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	42.40	40.41	33.81	43.52	5	39	43.81	5	39	42.40	40.41	33.81
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	42.62	40.63	34.03	43.74	5	39	44.03	5	39	42.62	40.63	34.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	42.95	40.96	34.36	44.07	5	39	44.36	5	39	42.95	40.96	34.36
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	43.14	41.15	34.55	44.26	5	39	44.55	5	40	43.14	41.15	34.55
108	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	70.49	70.56	69.03	75.83		75.83	79.03		79.03	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	71.23	71.30	69.78	76.57		76.57	79.78		79.78	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	71.35	71.42	69.90	76.69		76.69	79.90		79.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	71.35	71.42	69.90	76.69		76.69	79.90		79.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	71.29	71.36	69.84	76.63		76.63	79.84		79.84	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	71.20	71.27	69.75	76.54		76.54	79.75		79.75	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	71.09	71.16	69.63	76.43		76.43	79.63		79.63	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	70.96	71.03	69.51	76.30		76.30	79.51		79.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	70.82	70.89	69.37	76.16		76.16	79.37		79.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	70.68	70.75	69.22	76.02		76.02	79.22		79.22	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	57.53	55.54	48.94	58.65		59	58.94		59	57.53	55.54	48.94

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	6.8	57.69	55.69	49.09	58.80		59	59.09		59	57.69	55.69	49.09
									VL	totaal (0)	1	9.8	57.82	55.83	49.23	58.94		59	59.23		59	57.82	55.83	49.23
									VL	totaal (0)	1	12.8	57.77	55.77	49.17	58.88		59	59.17		59	57.77	55.77	49.17
									VL	totaal (0)	1	15.8	57.70	55.70	49.10	58.81		59	59.10		59	57.70	55.70	49.10
									VL	totaal (0)	1	18.8	57.57	55.58	48.98	58.69		59	58.98		59	57.57	55.58	48.98
									VL	totaal (0)	1	21.8	57.49	55.49	48.89	58.60		59	58.89		59	57.49	55.49	48.89
									VL	totaal (0)	1	24.8	57.31	55.31	48.71	58.42		58	58.71		59	57.31	55.31	48.71
									VL	totaal (0)	1	27.8	57.19	55.20	48.60	58.31		58	58.60		59	57.19	55.20	48.60
									VL	totaal (0)	1	30.8	57.09	55.09	48.49	58.20		58	58.49		58	57.09	55.09	48.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	36.02	34.02	27.42	37.13	5	32	37.42	5	32	36.02	34.02	27.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	36.41	34.42	27.82	37.53	5	33	37.82	5	33	36.41	34.42	27.82
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	36.42	34.43	27.82	37.54	5	33	37.82	5	33	36.42	34.43	27.82
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	36.46	34.47	27.87	37.58	5	33	37.87	5	33	36.46	34.47	27.87
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	36.79	34.80	28.20	37.91	5	33	38.20	5	33	36.79	34.80	28.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	37.13	35.14	28.53	38.25	5	33	38.53	5	34	37.13	35.14	28.53
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	37.47	35.48	28.87	38.59	5	34	38.87	5	34	37.47	35.48	28.87
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	37.81	35.82	29.22	38.93	5	34	39.22	5	34	37.81	35.82	29.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	38.17	36.17	29.57	39.28	5	34	39.57	5	35	38.17	36.17	29.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	38.52	36.53	29.93	39.64	5	35	39.93	5	35	38.52	36.53	29.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	57.41	55.42	48.82	58.53	5	54	58.82	5	54	57.41	55.42	48.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	57.56	55.57	48.97	58.68	5	54	58.97	5	54	57.56	55.57	48.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	57.67	55.68	49.08	58.79	5	54	59.08	5	54	57.67	55.68	49.08
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	57.59	55.59	48.99	58.70	5	54	58.99	5	54	57.59	55.59	48.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	57.50	55.50	48.90	58.61	5	54	58.90	5	54	57.50	55.50	48.90
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	57.35	55.35	48.75	58.46	5	53	58.75	5	54	57.35	55.35	48.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	57.24	55.24	48.64	58.35	5	53	58.64	5	54	57.24	55.24	48.64
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	57.03	55.03	48.43	58.14	5	53	58.43	5	53	57.03	55.03	48.43
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	56.89	54.90	48.30	58.01	5	53	58.30	5	53	56.89	54.90	48.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	56.76	54.77	48.17	57.88	5	53	58.17	5	53	56.76	54.77	48.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	38.06	36.07	29.47	39.18	5	34	39.47	5	34	38.06	36.07	29.47
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	38.14	36.15	29.54	39.26	5	34	39.54	5	35	38.14	36.15	29.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	38.67	36.68	30.08	39.79	5	35	40.08	5	35	38.67	36.68	30.08
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	39.21	37.21	30.61	40.32	5	35	40.61	5	36	39.21	37.21	30.61
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	39.74	37.75	31.15	40.86	5	36	41.15	5	36	39.74	37.75	31.15
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	40.15	38.15	31.55	41.26	5	36	41.55	5	37	40.15	38.15	31.55
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	40.32	38.33	31.73	41.44	5	36	41.73	5	37	40.32	38.33	31.73
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	40.41	38.42	31.81	41.53	5	37	41.81	5	37	40.41	38.42	31.81
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	40.42	38.42	31.82	41.53	5	37	41.82	5	37	40.42	38.42	31.82
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	40.42	38.42	31.82	41.53	5	37	41.82	5	37	40.42	38.42	31.82
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	8.52	6.52	-.08	9.63	5	5	9.92	5	5	8.52	6.52	-.08
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	9.39	7.40	.80	10.51	5	6	10.80	5	6	9.39	7.40	.80
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	9.36	7.37	.77	10.48	5	5	10.77	5	6	9.36	7.37	.77
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	9.26	7.27	.67	10.38	5	5	10.67	5	6	9.26	7.27	.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	9.18	7.19	.58	10.30	5	5	10.58	5	6	9.18	7.19	.58
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	9.39	7.39	.79	10.50	5	6	10.79	5	6	9.39	7.39	.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	9.72	7.73	1.13	10.84	5	6	11.13	5	6	9.72	7.73	1.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	10.01	8.01	1.41	11.12	5	6	11.41	5	6	10.01	8.01	1.41
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	10.29	8.30	1.70	11.41	5	6	11.70	5	7	10.29	8.30	1.70
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	10.58	8.59	1.99	11.70	5	7	11.99	5	7	10.58	8.59	1.99
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	37.19	35.19	28.59	38.30	5	33	38.59	5	34	37.19	35.19	28.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	37.49	35.50	28.90	38.61	5	34	38.90	5	34	37.49	35.50	28.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	39.23	37.24	30.63	40.35	5	35	40.63	5	36	39.23	37.24	30.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	40.49	38.50	31.90	41.61	5	37	41.90	5	37	40.49	38.50	31.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	40.87	38.87	32.27	41.98	5	37	42.27	5	37	40.87	38.87	32.27
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	41.27	39.28	32.68	42.39	5	37	42.68	5	38	41.27	39.28	32.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	41.71	39.71	33.11	42.82	5	38	43.11	5	38	41.71	39.71	33.11
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	42.10	40.11	33.51	43.22	5	38	43.51	5	39	42.10	40.11	33.51
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	42.41	40.42	33.82	43.53	5	39	43.82	5	39	42.41	40.42	33.82
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	42.76	40.77	34.17	43.88	5	39	44.17	5	39	42.76	40.77	34.17
109	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	70.62	70.69	69.18	75.97		75.97	79.18		79.18	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	71.31	71.38	69.87	76.66		76.66	79.87		79.87	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	71.38	71.46	69.95	76.74		76.74	79.95		79.95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	71.38	71.45	69.94	76.73		76.73	79.94		79.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	71.32	71.39	69.88	76.67		76.67	79.88		79.88	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	71.22	71.30	69.79	76.58		76.58	79.79		79.79	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	71.11	71.18	69.67	76.46		76.46	79.67		79.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	70.97	71.05	69.54	76.33		76.33	79.54		79.54	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	70.83	70.91	69.40	76.19		76.19	79.40		79.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	70.68	70.76	69.25	76.04		76.04	79.25		79.25	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	55.35	53.36	46.76	56.47		56	56.76		57	55.35	53.36	46.76
									VL	totaal (0)	1	6.8	55.70	53.71	47.11	56.82		57	57.11		57	55.70	53.71	47.11
									VL	totaal (0)	1	9.8	55.89	53.89	47.30	57.01		57	57.30		57	55.89	53.89	47.30
									VL	totaal (0)	1	12.8	56.07	54.08	47.48	57.19		57	57.48		57	56.07	54.08	47.48
									VL	totaal (0)	1	15.8	55.98	53.98	47.38	57.09		57	57.38		57	55.98	53.98	47.38
									VL	totaal (0)	1	18.8	56.00	54.00	47.41	57.12		57	57.41		57	56.00	54.00	47.41
									VL	totaal (0)	1	21.8	55.89	53.89	47.29	57.00		57	57.29		57	55.89	53.89	47.29
									VL	totaal (0)	1	24.8	55.84	53.84	47.24	56.95		57	57.24		57	55.84	53.84	47.24
									VL	totaal (0)	1	27.8	55.70	53.70	47.10	56.81		57	57.10		57	55.70	53.70	47.10
									VL	totaal (0)	1	30.8	55.62	53.62	47.03	56.74		57	57.03		57	55.62	53.62	47.03
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	34.44	32.45	25.85	35.56	5	31	35.85	5	31	34.44	32.45	25.85
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	35.26	33.27	26.67	36.38	5	31	36.67	5	32	35.26	33.27	26.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	35.28	33.29	26.69	36.40	5	31	36.69	5	32	35.28	33.29	26.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	35.39	33.40	26.80	36.51	5	32	36.80	5	32	35.39	33.40	26.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	35.75	33.75	27.15	36.86	5	32	37.15	5	32	35.75	33.75	27.15
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	36.11	34.12	27.51	37.23	5	32	37.51	5	33	36.11	34.12	27.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	36.48	34.48	27.88	37.59	5	33	37.88	5	33	36.48	34.48	27.88
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	36.85	34.86	28.26	37.97	5	33	38.26	5	33	36.85	34.86	28.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	37.24	35.25	28.64	38.36	5	33	38.64	5	34	37.24	35.25	28.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	37.64	35.65	29.05	38.76	5	34	39.05	5	34	37.64	35.65	29.05
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	55.12	53.13	46.53	56.24	5	51	56.53	5	52	55.12	53.13	46.53
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	55.47	53.48	46.88	56.59	5	52	56.88	5	52	55.47	53.48	46.88
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	55.61	53.61	47.01	56.72	5	52	57.01	5	52	55.61	53.61	47.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	55.75	53.76	47.16	56.87	5	52	57.16	5	52	55.75	53.76	47.16
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	55.59	53.60	47.00	56.71	5	52	57.00	5	52	55.59	53.60	47.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	55.58	53.59	46.99	56.70	5	52	56.99	5	52	55.58	53.59	46.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	55.43	53.43	46.83	56.54	5	52	56.83	5	52	55.43	53.43	46.83
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	55.35	53.36	46.76	56.47	5	51	56.76	5	52	55.35	53.36	46.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	55.16	53.16	46.56	56.27	5	51	56.56	5	52	55.16	53.16	46.56
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	55.05	53.05	46.45	56.16	5	51	56.45	5	51	55.05	53.05	46.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	38.76	36.77	30.16	39.88	5	35	40.16	5	35	38.76	36.77	30.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	38.98	36.99	30.39	40.10	5	35	40.39	5	35	38.98	36.99	30.39
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	39.55	37.55	30.95	40.66	5	36	40.95	5	36	39.55	37.55	30.95
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	40.11	38.12	31.51	41.23	5	36	41.51	5	37	40.11	38.12	31.51
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	40.67	38.67	32.07	41.78	5	37	42.07	5	37	40.67	38.67	32.07

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	41.00	39.01	32.40	42.12	5	37	42.40	5	37	41.00	39.01	32.40
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	41.14	39.15	32.54	42.26	5	37	42.54	5	38	41.14	39.15	32.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	41.19	39.20	32.59	42.31	5	37	42.59	5	38	41.19	39.20	32.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	41.19	39.19	32.59	42.30	5	37	42.59	5	38	41.19	39.19	32.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	41.18	39.19	32.59	42.30	5	37	42.59	5	38	41.18	39.19	32.59
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	25.91	23.92	17.31	27.03	5	22	27.31	5	22	25.91	23.92	17.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	26.87	24.88	18.28	27.99	5	23	28.28	5	23	26.87	24.88	18.28
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	26.84	24.84	18.24	27.95	5	23	28.24	5	23	26.84	24.84	18.24
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	26.82	24.83	18.23	27.94	5	23	28.23	5	23	26.82	24.83	18.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	27.13	25.14	18.54	28.25	5	23	28.54	5	24	27.13	25.14	18.54
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	27.45	25.46	18.86	28.57	5	24	28.86	5	24	27.45	25.46	18.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	27.77	25.78	19.18	28.89	5	24	29.18	5	24	27.77	25.78	19.18
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	28.09	26.09	19.49	29.20	5	24	29.49	5	24	28.09	26.09	19.49
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	28.40	26.41	19.81	29.52	5	25	29.81	5	25	28.40	26.41	19.81
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	28.72	26.73	20.13	29.84	5	25	30.13	5	25	28.72	26.73	20.13
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	38.45	36.46	29.86	39.57	5	35	39.86	5	35	38.45	36.46	29.86
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	38.78	36.79	30.19	39.90	5	35	40.19	5	35	38.78	36.79	30.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	40.61	38.62	32.02	41.73	5	37	42.02	5	37	40.61	38.62	32.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	41.71	39.72	33.12	42.83	5	38	43.12	5	38	41.71	39.72	33.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	42.42	40.43	33.82	43.54	5	39	43.82	5	39	42.42	40.43	33.82
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	42.88	40.89	34.29	44.00	5	39	44.29	5	39	42.88	40.89	34.29
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	43.20	41.21	34.61	44.32	5	39	44.61	5	40	43.20	41.21	34.61
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	43.45	41.46	34.86	44.57	5	40	44.86	5	40	43.45	41.46	34.86
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	43.83	41.84	35.24	44.95	5	40	45.24	5	40	43.83	41.84	35.24
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	44.02	42.03	35.43	45.14	5	40	45.43	5	40	44.02	42.03	35.43
110	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	70.61	70.69	69.19	75.98		75.98	79.19		79.19	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	71.30	71.37	69.87	76.66		76.66	79.87		79.87	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	71.35	71.43	69.93	76.72		76.72	79.93		79.93	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	71.33	71.41	69.91	76.70		76.70	79.91		79.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	71.27	71.35	69.85	76.64		76.64	79.85		79.85	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	71.17	71.25	69.75	76.54		76.54	79.75		79.75	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	71.05	71.13	69.63	76.42		76.42	79.63		79.63	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	70.91	70.99	69.49	76.28		76.28	79.49		79.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	70.77	70.85	69.35	76.14		76.14	79.35		79.35	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	70.61	70.69	69.20	75.98		75.98	79.20		79.20	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	53.98	51.99	45.39	55.10		55	55.39		55	53.98	51.99	45.39
									VL	totaal (0)	1	6.8	54.62	52.63	46.03	55.74		56	56.03		56	54.62	52.63	46.03
									VL	totaal (0)	1	9.8	54.85	52.86	46.26	55.97		56	56.26		56	54.85	52.86	46.26
									VL	totaal (0)	1	12.8	55.13	53.13	46.54	56.25		56	56.54		57	55.13	53.13	46.54
									VL	totaal (0)	1	15.8	55.30	53.31	46.71	56.42		56	56.71		57	55.30	53.31	46.71
									VL	totaal (0)	1	18.8	55.28	53.28	46.68	56.39		56	56.68		57	55.28	53.28	46.68
									VL	totaal (0)	1	21.8	55.18	53.19	46.59	56.30		56	56.59		57	55.18	53.19	46.59
									VL	totaal (0)	1	24.8	55.20	53.20	46.60	56.31		56	56.60		57	55.20	53.20	46.60
									VL	totaal (0)	1	27.8	55.17	53.17	46.57	56.28		56	56.57		57	55.17	53.17	46.57
									VL	totaal (0)	1	30.8	55.14	53.14	46.55	56.26		56	56.55		57	55.14	53.14	46.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	33.32	31.32	24.72	34.43	5	29	34.72	5	30	33.32	31.32	24.72
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	34.81	32.82	26.22	35.93	5	31	36.22	5	31	34.81	32.82	26.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	34.83	32.84	26.23	35.95	5	31	36.23	5	31	34.83	32.84	26.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	35.15	33.15	26.55	36.26	5	31	36.55	5	32	35.15	33.15	26.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	35.56	33.57	26.97	36.68	5	32	36.97	5	32	35.56	33.57	26.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	35.98	33.99	27.39	37.10	5	32	37.39	5	32	35.98	33.99	27.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	36.41	34.42	27.82	37.53	5	33	37.82	5	33	36.41	34.42	27.82

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	36.84	34.85	28.25	37.96	5	33	38.25	5	33	36.84	34.85	28.25
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	37.15	35.16	28.56	38.27	5	33	38.56	5	34	37.15	35.16	28.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	37.41	35.42	28.82	38.53	5	34	38.82	5	34	37.41	35.42	28.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	53.65	51.66	45.06	54.77	5	50	55.06	5	50	53.65	51.66	45.06
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	54.31	52.32	45.72	55.43	5	50	55.72	5	51	54.31	52.32	45.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	54.46	52.46	45.86	55.57	5	51	55.86	5	51	54.46	52.46	45.86
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	54.68	52.69	46.09	55.80	5	51	56.09	5	51	54.68	52.69	46.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	54.81	52.81	46.22	55.93	5	51	56.22	5	51	54.81	52.81	46.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	54.74	52.74	46.14	55.85	5	51	56.14	5	51	54.74	52.74	46.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	54.59	52.60	46.00	55.71	5	51	56.00	5	51	54.59	52.60	46.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	54.57	52.58	45.98	55.69	5	51	55.98	5	51	54.57	52.58	45.98
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	54.50	52.51	45.91	55.62	5	51	55.91	5	51	54.50	52.51	45.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	54.44	52.44	45.84	55.55	5	51	55.84	5	51	54.44	52.44	45.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	38.79	36.79	30.19	39.90	5	35	40.19	5	35	38.79	36.79	30.19
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	39.05	37.06	30.45	40.17	5	35	40.45	5	35	39.05	37.06	30.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	39.64	37.64	31.04	40.75	5	36	41.04	5	36	39.64	37.64	31.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	40.22	38.23	31.63	41.34	5	36	41.63	5	37	40.22	38.23	31.63
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	40.78	38.79	32.18	41.90	5	37	42.18	5	37	40.78	38.79	32.18
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	41.06	39.07	32.47	42.18	5	37	42.47	5	37	41.06	39.07	32.47
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	41.18	39.19	32.59	42.30	5	37	42.59	5	38	41.18	39.19	32.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	41.21	39.22	32.62	42.33	5	37	42.62	5	38	41.21	39.22	32.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	41.21	39.22	32.62	42.33	5	37	42.62	5	38	41.21	39.22	32.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	41.22	39.23	32.63	42.34	5	37	42.63	5	38	41.22	39.23	32.63
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	25.88	23.89	17.29	27.00	5	22	27.29	5	22	25.88	23.89	17.29
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	27.01	25.01	18.41	28.12	5	23	28.41	5	23	27.01	25.01	18.41
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	26.95	24.96	18.36	28.07	5	23	28.36	5	23	26.95	24.96	18.36
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	26.91	24.92	18.32	28.03	5	23	28.32	5	23	26.91	24.92	18.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	27.23	25.24	18.63	28.35	5	23	28.63	5	24	27.23	25.24	18.63
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	27.55	25.55	18.95	28.66	5	24	28.95	5	24	27.55	25.55	18.95
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	27.87	25.88	19.27	28.99	5	24	29.27	5	24	27.87	25.88	19.27
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	28.19	26.20	19.60	29.31	5	24	29.60	5	25	28.19	26.20	19.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	28.51	26.52	19.92	29.63	5	25	29.92	5	25	28.51	26.52	19.92
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	28.83	26.84	20.24	29.95	5	25	30.24	5	25	28.83	26.84	20.24
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	39.03	37.04	30.44	40.15	5	35	40.44	5	35	39.03	37.04	30.44
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	39.31	37.32	30.72	40.43	5	35	40.72	5	36	39.31	37.32	30.72
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	41.39	39.40	32.80	42.51	5	38	42.80	5	38	41.39	39.40	32.80
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	42.46	40.47	33.87	43.58	5	39	43.87	5	39	42.46	40.47	33.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	43.10	41.11	34.51	44.22	5	39	44.51	5	40	43.10	41.11	34.51
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	43.49	41.50	34.90	44.61	5	40	44.90	5	40	43.49	41.50	34.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	43.81	41.82	35.22	44.93	5	40	45.22	5	40	43.81	41.82	35.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	44.13	42.13	35.53	45.24	5	40	45.53	5	41	44.13	42.13	35.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	44.38	42.39	35.79	45.50	5	41	45.79	5	41	44.38	42.39	35.79
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	44.67	42.68	36.08	45.79	5	41	46.08	5	41	44.67	42.68	36.08
111	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	68.89	68.98	67.51	74.29		74.29	77.51		77.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	69.64	69.73	68.27	75.04		75.04	78.27		78.27	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	69.66	69.75	68.29	75.06		75.06	78.29		78.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	69.62	69.72	68.26	75.03		75.03	78.26		78.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	69.56	69.66	68.20	74.97		74.97	78.20		78.20	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	68.57	68.66	67.19	73.97		73.97	77.19		77.19	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	67.13	67.22	65.77	72.54		72.54	75.77		75.77	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	67.01	67.11	65.66	72.43		72.43	75.66		75.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	66.97	67.06	65.62	72.39		72.39	75.62		75.62	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	30.8	66.89	66.99	65.54	72.31		72.31	75.54		75.54	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	42.29	40.29	33.69	43.40		43	43.69		44	42.29	40.29	33.69
									VL	totaal (0)	1	6.8	42.53	40.53	33.93	43.64		44	43.93		44	42.53	40.53	33.93
									VL	totaal (0)	1	9.8	43.09	41.09	34.49	44.20		44	44.49		44	43.09	41.09	34.49
									VL	totaal (0)	1	12.8	43.65	41.66	35.06	44.77		45	45.06		45	43.65	41.66	35.06
									VL	totaal (0)	1	15.8	44.28	42.29	35.69	45.40		45	45.69		46	44.28	42.29	35.69
									VL	totaal (0)	1	18.8	48.24	46.24	39.64	49.35		49	49.64		50	48.24	46.24	39.64
									VL	totaal (0)	1	21.8	48.95	46.96	40.35	50.07		50	50.35		50	48.95	46.96	40.35
									VL	totaal (0)	1	24.8	49.08	47.09	40.49	50.20		50	50.49		50	49.08	47.09	40.49
									VL	totaal (0)	1	27.8	49.22	47.23	40.63	50.34		50	50.63		51	49.22	47.23	40.63
									VL	totaal (0)	1	30.8	49.34	47.35	40.75	50.46		50	50.75		51	49.34	47.35	40.75
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	35.00	33.00	26.40	36.11	5	31	36.40	5	31	35.00	33.00	26.40
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	35.69	33.69	27.09	36.80	5	32	37.09	5	32	35.69	33.69	27.09
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	35.97	33.98	27.38	37.09	5	32	37.38	5	32	35.97	33.98	27.38
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	36.14	34.15	27.54	37.26	5	32	37.54	5	33	36.14	34.15	27.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	36.66	34.67	28.07	37.78	5	33	38.07	5	33	36.66	34.67	28.07
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	46.27	44.27	37.67	47.38	5	42	47.67	5	43	46.27	44.27	37.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	47.41	45.41	38.81	48.52	5	44	48.81	5	44	47.41	45.41	38.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	47.41	45.41	38.81	48.52	5	44	48.81	5	44	47.41	45.41	38.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	47.42	45.43	38.83	48.54	5	44	48.83	5	44	47.42	45.43	38.83
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	47.48	45.49	38.89	48.60	5	44	48.89	5	44	47.48	45.49	38.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	28.19	26.19	19.60	29.31	5	24	29.60	5	25	28.19	26.19	19.60
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	28.86	26.87	20.27	29.98	5	25	30.27	5	25	28.86	26.87	20.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	28.74	26.74	20.14	29.85	5	25	30.14	5	25	28.74	26.74	20.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	28.67	26.68	20.08	29.79	5	25	30.08	5	25	28.67	26.68	20.08
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	28.75	26.76	20.16	29.87	5	25	30.16	5	25	28.75	26.76	20.16
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	28.86	26.87	20.27	29.98	5	25	30.27	5	25	28.86	26.87	20.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	24.86	22.87	16.27	25.98	5	21	26.27	5	21	24.86	22.87	16.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	25.35	23.35	16.76	26.47	5	21	26.76	5	22	25.35	23.35	16.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	25.95	23.95	17.36	27.07	5	22	27.36	5	22	25.95	23.95	17.36
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	23.50	21.51	14.91	24.62	5	20	24.91	5	20	23.50	21.51	14.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	39.70	37.71	31.11	40.82	5	36	41.11	5	36	39.70	37.71	31.11
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	39.90	37.91	31.31	41.02	5	36	41.31	5	36	39.90	37.91	31.31
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	40.52	38.52	31.92	41.63	5	37	41.92	5	37	40.52	38.52	31.92
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	41.13	39.14	32.54	42.25	5	37	42.54	5	38	41.13	39.14	32.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	41.69	39.69	33.09	42.80	5	38	43.09	5	38	41.69	39.69	33.09
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	41.89	39.89	33.29	43.00	5	38	43.29	5	38	41.89	39.89	33.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	41.14	39.15	32.54	42.26	5	37	42.54	5	38	41.14	39.15	32.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	41.21	39.22	32.62	42.33	5	37	42.62	5	38	41.21	39.22	32.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	41.24	39.25	32.65	42.36	5	37	42.65	5	38	41.24	39.25	32.65
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	41.26	39.26	32.66	42.37	5	37	42.66	5	38	41.26	39.26	32.66
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	19.40	17.41	10.81	20.52	5	16	20.81	5	16	19.40	17.41	10.81
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	18.92	16.93	10.32	20.04	5	15	20.32	5	15	18.92	16.93	10.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	18.73	16.74	10.14	19.85	5	15	20.14	5	15	18.73	16.74	10.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	19.05	17.05	10.45	20.16	5	15	20.45	5	15	19.05	17.05	10.45
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	19.55	17.56	10.96	20.67	5	16	20.96	5	16	19.55	17.56	10.96
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	20.12	18.13	11.53	21.24	5	16	21.53	5	17	20.12	18.13	11.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	20.91	18.91	12.31	22.02	5	17	22.31	5	17	20.91	18.91	12.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	21.80	19.81	13.20	22.92	5	18	23.20	5	18	21.80	19.81	13.20
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	22.71	20.71	14.11	23.82	5	19	24.11	5	19	22.71	20.71	14.11
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	23.92	21.93	15.33	25.04	5	20	25.33	5	20	23.92	21.93	15.33
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	35.67	33.67	27.07	36.78	5	32	37.07	5	32	35.67	33.67	27.07

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	35.52	33.53	26.93	36.64	5	32	36.93	5	32	35.52	33.53	26.93
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	36.35	34.36	27.76	37.47	5	32	37.76	5	33	36.35	34.36	27.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	37.22	35.23	28.63	38.34	5	33	38.63	5	34	37.22	35.23	28.63
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	38.19	36.20	29.60	39.31	5	34	39.60	5	35	38.19	36.20	29.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	39.02	37.03	30.43	40.14	5	35	40.43	5	35	39.02	37.03	30.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	40.02	38.03	31.43	41.14	5	36	41.43	5	36	40.02	38.03	31.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	40.85	38.86	32.26	41.97	5	37	42.26	5	37	40.85	38.86	32.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	41.61	39.62	33.02	42.73	5	38	43.02	5	38	41.61	39.62	33.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	42.08	40.09	33.49	43.20	5	38	43.49	5	38	42.08	40.09	33.49
112	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	64.13	64.23	62.77	69.54		69.54	72.77		72.77	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	64.97	65.07	63.61	70.38		70.38	73.61		73.61	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	64.99	65.09	63.64	70.41		70.41	73.64		73.64	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	64.94	65.04	63.59	70.36		70.36	73.59		73.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	64.88	64.97	63.52	70.29		70.29	73.52		73.52	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	61.95	62.03	60.52	67.31		67.31	70.52		70.52	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	61.84	61.92	60.41	67.20		67.20	70.41		70.41	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	61.75	61.83	60.32	67.11		67.11	70.32		70.32	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	61.89	61.97	60.48	67.26		67.26	70.48		70.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	61.89	61.97	60.48	67.26		67.26	70.48		70.48	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	38.82	36.83	30.23	39.94		40	40.23		40	38.49	36.50	29.90
									VL	totaal (0)	1	6.8	39.44	37.45	30.85	40.56		41	40.85		41	39.10	37.11	30.51
									VL	totaal (0)	1	9.8	39.91	37.91	31.31	41.02		41	41.31		41	39.57	37.57	30.97
									VL	totaal (0)	1	12.8	40.21	38.22	31.62	41.33		41	41.62		42	39.88	37.89	31.29
									VL	totaal (0)	1	15.8	40.62	38.62	32.02	41.73		42	42.02		42	40.31	38.32	31.72
									VL	totaal (0)	1	18.8	39.80	37.80	31.20	40.91		41	41.20		41	39.42	37.43	30.83
									VL	totaal (0)	1	21.8	39.86	37.87	31.26	40.98		41	41.26		41	39.51	37.51	30.91
									VL	totaal (0)	1	24.8	40.28	38.28	31.68	41.39		41	41.68		42	39.93	37.94	31.34
									VL	totaal (0)	1	27.8	40.72	38.73	32.13	41.84		42	42.13		42	40.37	38.38	31.78
									VL	totaal (0)	1	30.8	41.28	39.29	32.69	42.40		42	42.69		43	40.91	38.92	32.32
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	35.34	33.34	26.74	36.45	5	31	36.74	5	32	34.80	32.80	26.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	36.08	34.08	27.48	37.19	5	32	37.48	5	32	35.54	33.54	26.94
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	36.65	34.66	28.06	37.77	5	33	38.06	5	33	36.11	34.12	27.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	36.81	34.81	28.21	37.92	5	33	38.21	5	33	36.26	34.27	27.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	36.95	34.96	28.36	38.07	5	33	38.36	5	33	36.41	34.41	27.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	36.96	34.97	28.36	38.08	5	33	38.36	5	33	36.41	34.41	27.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	36.91	34.92	28.32	38.03	5	33	38.32	5	33	36.35	34.35	27.75
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	37.20	35.21	28.61	38.32	5	33	38.61	5	34	36.63	34.63	28.03
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	37.72	35.73	29.13	38.84	5	34	39.13	5	34	37.13	35.14	28.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	38.48	36.49	29.89	39.60	5	35	39.89	5	35	37.87	35.88	29.28
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	33.32	31.33	24.73	34.44	5	29	34.73	5	30	32.99	31.00	24.40
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	34.16	32.17	25.57	35.28	5	30	35.57	5	31	33.84	31.84	25.24
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	34.26	32.26	25.66	35.37	5	30	35.66	5	31	33.93	31.93	25.33
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	34.31	32.32	25.72	35.43	5	30	35.72	5	31	33.98	31.99	25.39
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	34.22	32.22	25.62	35.33	5	30	35.62	5	31	33.88	31.89	25.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	34.13	32.13	25.53	35.24	5	30	35.53	5	31	33.79	31.79	25.19
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	33.04	31.04	24.44	34.15	5	29	34.44	5	29	32.69	30.69	24.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	33.09	31.09	24.50	34.21	5	29	34.50	5	29	32.73	30.74	24.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	33.06	31.07	24.47	34.18	5	29	34.47	5	29	32.69	30.70	24.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	33.20	31.21	24.61	34.32	5	29	34.61	5	30	32.82	30.83	24.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	29.18	27.19	20.59	30.30	5	25	30.59	5	26	29.18	27.19	20.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	29.75	27.76	21.16	30.87	5	26	31.16	5	26	29.75	27.76	21.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	30.36	28.37	21.76	31.48	5	26	31.76	5	27	30.36	28.37	21.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	30.98	28.98	22.38	32.09	5	27	32.38	5	27	30.98	28.98	22.38
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	31.64	29.64	23.04	32.75	5	28	33.04	5	28	31.64	29.64	23.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	22.65	20.65	14.05	23.76	5	19	24.05	5	19	22.65	20.65	14.05
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	23.70	21.71	15.11	24.82	5	20	25.11	5	20	23.70	21.71	15.11
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	26.72	24.73	18.12	27.84	5	23	28.12	5	23	26.72	24.73	18.12
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	27.49	25.50	18.90	28.61	5	24	28.90	5	24	27.49	25.50	18.90
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	27.88	25.89	19.29	29.00	5	24	29.29	5	24	27.88	25.89	19.29
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	21.05	19.06	12.46	22.17	5	17	22.46	5	17	21.05	19.06	12.46
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.42	18.42	11.82	21.53	5	17	21.82	5	17	20.42	18.42	11.82
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	19.89	17.89	11.29	21.00	5	16	21.29	5	16	19.89	17.89	11.29
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	20.18	18.19	11.59	21.30	5	16	21.59	5	17	20.18	18.19	11.59
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	20.65	18.66	12.06	21.77	5	17	22.06	5	17	20.65	18.66	12.06
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	21.20	19.20	12.60	22.31	5	17	22.60	5	18	21.20	19.20	12.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	21.90	19.91	13.31	23.02	5	18	23.31	5	18	21.90	19.91	13.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	22.66	20.67	14.07	23.78	5	19	24.07	5	19	22.66	20.67	14.07
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	23.42	21.43	14.83	24.54	5	20	24.83	5	20	23.42	21.43	14.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	24.37	22.38	15.78	25.49	5	20	25.78	5	21	24.37	22.38	15.78
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	30.42	28.43	21.83	31.54	5	27	31.83	5	27	30.42	28.43	21.83
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	30.33	28.34	21.74	31.45	5	26	31.74	5	27	30.33	28.34	21.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	31.17	29.18	22.58	32.29	5	27	32.58	5	28	31.17	29.18	22.58
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	32.17	30.18	23.58	33.29	5	28	33.58	5	29	32.17	30.18	23.58
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	33.71	31.72	25.12	34.83	5	30	35.12	5	30	33.71	31.72	25.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	32.24	30.24	23.64	33.35	5	28	33.64	5	29	32.24	30.24	23.64
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	33.75	31.75	25.15	34.86	5	30	35.15	5	30	33.75	31.75	25.15
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	34.34	32.34	25.74	35.45	5	30	35.74	5	31	34.34	32.34	25.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	34.89	32.90	26.30	36.01	5	31	36.30	5	31	34.89	32.90	26.30
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	35.32	33.33	26.73	36.44	5	31	36.73	5	32	35.32	33.33	26.73
113	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	43.17	43.25	41.78	48.56		48.56	51.78		51.78	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.75	43.84	42.37	49.15		49.15	52.37		52.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.93	44.02	42.54	49.32		49.32	52.54		52.54	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.26	44.34	42.85	49.63		49.63	52.85		52.85	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	46.59	46.67	45.11	51.91		51.91	55.11		55.11	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	63.53	63.64	62.22	68.98		68.98	72.22		72.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	66.88	66.98	65.53	72.30		72.30	75.53		75.53	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	66.80	66.89	65.45	72.22		72.22	75.45		75.45	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	66.75	66.84	65.40	72.17		72.17	75.40		75.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	66.64	66.74	65.30	72.07		72.07	75.30		75.30	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	47.01	45.01	38.41	48.12		48	48.41		48	47.01	45.01	38.41
									VL	totaal (0)	1	6.8	48.32	46.33	39.73	49.44		49	49.73		50	48.32	46.33	39.73
									VL	totaal (0)	1	9.8	48.69	46.70	40.10	49.81		50	50.10		50	48.69	46.70	40.10
									VL	totaal (0)	1	12.8	48.70	46.71	40.11	49.82		50	50.11		50	48.70	46.71	40.11
									VL	totaal (0)	1	15.8	48.72	46.73	40.13	49.84		50	50.13		50	48.72	46.73	40.13
									VL	totaal (0)	1	18.8	48.42	46.43	39.83	49.54		50	49.83		50	48.42	46.43	39.83
									VL	totaal (0)	1	21.8	48.76	46.76	40.16	49.87		50	50.16		50	48.76	46.76	40.16
									VL	totaal (0)	1	24.8	49.01	47.01	40.41	50.12		50	50.41		50	49.01	47.01	40.41
									VL	totaal (0)	1	27.8	49.24	47.25	40.65	50.36		50	50.65		51	49.24	47.25	40.65
									VL	totaal (0)	1	30.8	49.47	47.47	40.87	50.58		51	50.87		51	49.47	47.47	40.87
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	46.91	44.92	38.31	48.03	5	43	48.31	5	43	46.91	44.92	38.31
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	48.24	46.25	39.65	49.36	5	44	49.65	5	45	48.24	46.25	39.65
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	48.61	46.62	40.02	49.73	5	45	50.02	5	45	48.61	46.62	40.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	48.62	46.62	40.02	49.73	5	45	50.02	5	45	48.62	46.62	40.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	48.60	46.61	40.00	49.72	5	45	50.00	5	45	48.60	46.61	40.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	47.55	45.56	38.96	48.67	5	44	48.96	5	44	47.55	45.56	38.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	47.55	45.56	38.96	48.67	5	44	48.96	5	44	47.55	45.56	38.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	47.55	45.56	38.96	48.67	5	44	48.96	5	44	47.55	45.56	38.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	47.58	45.59	38.99	48.70	5	44	48.99	5	44	47.58	45.59	38.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	47.71	45.72	39.11	48.83	5	44	49.11	5	44	47.71	45.72	39.11
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	27.57	25.58	18.98	28.69	5	24	28.98	5	24	27.57	25.58	18.98
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	28.69	26.70	20.10	29.81	5	25	30.10	5	25	28.69	26.70	20.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	28.74	26.75	20.15	29.86	5	25	30.15	5	25	28.74	26.75	20.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	28.79	26.80	20.20	29.91	5	25	30.20	5	25	28.79	26.80	20.20
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	29.08	27.08	20.48	30.19	5	25	30.48	5	25	29.08	27.08	20.48
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	32.68	30.69	24.09	33.80	5	29	34.09	5	29	32.68	30.69	24.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	21.84	19.85	13.25	22.96	5	18	23.25	5	18	21.84	19.85	13.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	23.06	21.06	14.47	24.18	5	19	24.47	5	19	23.06	21.06	14.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	24.74	22.75	16.15	25.86	5	21	26.15	5	21	24.74	22.75	16.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	27.53	25.54	18.95	28.65	5	24	28.95	5	24	27.53	25.54	18.95
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	21.63	19.64	13.04	22.75	5	18	23.04	5	18	21.63	19.64	13.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	21.72	19.73	13.12	22.84	5	18	23.12	5	18	21.72	19.73	13.12
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	22.40	20.40	13.80	23.51	5	19	23.80	5	19	22.40	20.40	13.80
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	23.68	21.69	15.09	24.80	5	20	25.09	5	20	23.68	21.69	15.09
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	26.66	24.66	18.06	27.77	5	23	28.06	5	23	26.66	24.66	18.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	36.18	34.18	27.58	37.29	5	32	37.58	5	33	36.18	34.18	27.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	39.32	37.33	30.73	40.44	5	35	40.73	5	36	39.32	37.33	30.73
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	40.43	38.44	31.84	41.55	5	37	41.84	5	37	40.43	38.44	31.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	40.98	38.99	32.39	42.10	5	37	42.39	5	37	40.98	38.99	32.39
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	41.14	39.15	32.55	42.26	5	37	42.55	5	38	41.14	39.15	32.55
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	21.25	19.26	12.66	22.37	5	17	22.66	5	18	21.25	19.26	12.66
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.65	18.65	12.05	21.76	5	17	22.05	5	17	20.65	18.65	12.05
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	20.49	18.50	11.90	21.61	5	17	21.90	5	17	20.49	18.50	11.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	20.82	18.83	12.23	21.94	5	17	22.23	5	17	20.82	18.83	12.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	21.31	19.32	12.72	22.43	5	17	22.72	5	18	21.31	19.32	12.72
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	20.25	18.25	11.65	21.36	5	16	21.65	5	17	20.25	18.25	11.65
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	20.93	18.94	12.33	22.05	5	17	22.33	5	17	20.93	18.94	12.33
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	21.70	19.70	13.10	22.81	5	18	23.10	5	18	21.70	19.70	13.10
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	22.47	20.47	13.87	23.58	5	19	23.87	5	19	22.47	20.47	13.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	23.30	21.31	14.70	24.42	5	19	24.70	5	20	23.30	21.31	14.70
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	24.08	22.09	15.49	25.20	5	20	25.49	5	20	24.08	22.09	15.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	24.19	22.20	15.60	25.31	5	20	25.60	5	21	24.19	22.20	15.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	24.64	22.65	16.05	25.76	5	21	26.05	5	21	24.64	22.65	16.05
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	25.48	23.49	16.89	26.60	5	22	26.89	5	22	25.48	23.49	16.89
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	28.02	26.02	19.42	29.13	5	24	29.42	5	24	28.02	26.02	19.42
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	38.10	36.11	29.51	39.22	5	34	39.51	5	35	38.10	36.11	29.51
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	39.73	37.73	31.13	40.84	5	36	41.13	5	36	39.73	37.73	31.13
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	40.50	38.51	31.91	41.62	5	37	41.91	5	37	40.50	38.51	31.91
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	41.34	39.34	32.74	42.45	5	37	42.74	5	38	41.34	39.34	32.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	41.93	39.94	33.34	43.05	5	38	43.34	5	38	41.93	39.94	33.34
114	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	43.77	43.84	42.30	49.10		49.10	52.30		52.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	44.30	44.37	42.83	49.63		49.63	52.83		52.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	44.46	44.53	42.99	49.79		49.79	52.99		52.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.63	44.70	43.15	49.95		49.95	53.15		53.15	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	45.49	45.55	43.98	50.79		50.79	53.98		53.98	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	51.85	51.92	50.36	57.17		57.17	60.36		60.36	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	60.92	61.00	59.50	66.29		66.29	69.50		69.50	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	24.8	60.91	60.99	59.50	66.28		66.28	69.50		69.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	61.00	61.08	59.60	66.38		66.38	69.60		69.60	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	60.90	60.99	59.50	66.28		66.28	69.50		69.50	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	37.73	35.74	29.14	38.85		39	39.14		39	37.28	35.29	28.69
									VL	totaal (0)	1	6.8	38.50	36.51	29.91	39.62		40	39.91		40	38.04	36.05	29.45
									VL	totaal (0)	1	9.8	38.88	36.88	30.28	39.99		40	40.28		40	38.41	36.42	29.82
									VL	totaal (0)	1	12.8	38.97	36.98	30.38	40.09		40	40.38		40	38.51	36.51	29.91
									VL	totaal (0)	1	15.8	39.08	37.09	30.48	40.20		40	40.48		40	38.62	36.62	30.02
									VL	totaal (0)	1	18.8	39.23	37.24	30.64	40.35		40	40.64		41	38.78	36.79	30.19
									VL	totaal (0)	1	21.8	39.49	37.50	30.90	40.61		41	40.90		41	39.06	37.07	30.47
									VL	totaal (0)	1	24.8	39.97	37.97	31.37	41.08		41	41.37		41	39.56	37.56	30.96
									VL	totaal (0)	1	27.8	40.43	38.43	31.83	41.54		42	41.83		42	40.01	38.02	31.42
									VL	totaal (0)	1	30.8	41.08	39.08	32.48	42.19		42	42.48		42	40.65	38.65	32.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	35.35	33.36	26.76	36.47	5	31	36.76	5	32	34.78	32.79	26.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	36.21	34.22	27.62	37.33	5	32	37.62	5	33	35.64	33.65	27.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	36.75	34.76	28.16	37.87	5	33	38.16	5	33	36.18	34.19	27.59
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	36.81	34.82	28.22	37.93	5	33	38.22	5	33	36.24	34.25	27.65
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	36.92	34.93	28.33	38.04	5	33	38.33	5	33	36.35	34.36	27.76
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	36.98	34.99	28.39	38.10	5	33	38.39	5	33	36.40	34.41	27.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	37.12	35.12	28.52	38.23	5	33	38.52	5	34	36.53	34.54	27.93
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	37.40	35.40	28.80	38.51	5	34	38.80	5	34	36.80	34.80	28.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	37.91	35.92	29.32	39.03	5	34	39.32	5	34	37.29	35.30	28.70
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	38.67	36.68	30.08	39.79	5	35	40.08	5	35	38.04	36.04	29.44
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	33.24	31.25	24.65	34.36	5	29	34.65	5	30	32.89	30.90	24.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	34.04	32.05	25.45	35.16	5	30	35.45	5	30	33.70	31.70	25.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	34.16	32.16	25.56	35.27	5	30	35.56	5	31	33.81	31.81	25.21
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	34.23	32.24	25.64	35.35	5	30	35.64	5	31	33.88	31.88	25.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	34.18	32.18	25.58	35.29	5	30	35.58	5	31	33.82	31.83	25.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	34.09	32.10	25.50	35.21	5	30	35.50	5	31	33.73	31.74	25.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	33.49	31.49	24.89	34.60	5	30	34.89	5	30	33.12	31.13	24.53
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	33.54	31.55	24.95	34.66	5	30	34.95	5	30	33.17	31.18	24.58
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	33.49	31.50	24.90	34.61	5	30	34.90	5	30	33.11	31.11	24.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	33.67	31.67	25.08	34.79	5	30	35.08	5	30	33.27	31.28	24.68
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	19.93	17.93	11.33	21.04	5	16	21.33	5	16	19.93	17.93	11.33
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	19.82	17.83	11.23	20.94	5	16	21.23	5	16	19.82	17.83	11.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	20.39	18.40	11.80	21.51	5	17	21.80	5	17	20.39	18.40	11.80
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	21.08	19.09	12.49	22.20	5	17	22.49	5	17	21.08	19.09	12.49
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	21.95	19.96	13.36	23.07	5	18	23.36	5	18	21.95	19.96	13.36
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	22.51	20.51	13.91	23.62	5	19	23.91	5	19	22.51	20.51	13.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	23.71	21.72	15.12	24.83	5	20	25.12	5	20	23.71	21.72	15.12
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	26.65	24.66	18.06	27.77	5	23	28.06	5	23	26.65	24.66	18.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	27.43	25.44	18.84	28.55	5	24	28.84	5	24	27.43	25.44	18.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	27.96	25.97	19.37	29.08	5	24	29.37	5	24	27.96	25.97	19.37
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	21.46	19.47	12.87	22.58	5	18	22.87	5	18	21.46	19.47	12.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.80	18.81	12.21	21.92	5	17	22.21	5	17	20.80	18.81	12.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	20.15	18.16	11.56	21.27	5	16	21.56	5	17	20.15	18.16	11.56
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	20.46	18.47	11.87	21.58	5	17	21.87	5	17	20.46	18.47	11.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	20.87	18.88	12.28	21.99	5	17	22.28	5	17	20.87	18.88	12.28
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	21.41	19.42	12.82	22.53	5	18	22.82	5	18	21.41	19.42	12.82
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	22.03	20.04	13.44	23.15	5	18	23.44	5	18	22.03	20.04	13.44
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	22.71	20.71	14.11	23.82	5	19	24.11	5	19	22.71	20.71	14.11
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	23.67	21.68	15.08	24.79	5	20	25.08	5	20	23.67	21.68	15.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	25.02	23.03	16.43	26.14	5	21	26.43	5	21	25.02	23.03	16.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	22.00	20.01	13.41	23.12	5	18	23.41	5	18	22.00	20.01	13.41
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	21.73	19.74	13.14	22.85	5	18	23.14	5	18	21.73	19.74	13.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	22.27	20.28	13.68	23.39	5	18	23.68	5	19	22.27	20.28	13.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	23.07	21.08	14.48	24.19	5	19	24.48	5	19	23.07	21.08	14.48
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	24.29	22.30	15.69	25.41	5	20	25.69	5	21	24.29	22.30	15.69
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	27.06	25.07	18.47	28.18	5	23	28.47	5	23	27.06	25.07	18.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	30.48	28.48	21.88	31.59	5	27	31.88	5	27	30.48	28.48	21.88
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	31.82	29.83	23.23	32.94	5	28	33.23	5	28	31.82	29.83	23.23
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	32.63	30.63	24.03	33.74	5	29	34.03	5	29	32.63	30.63	24.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	33.38	31.39	24.79	34.50	5	30	34.79	5	30	33.38	31.39	24.79
115	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	43.01	43.10	41.62	48.40		48.40	51.62		51.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.71	43.80	42.32	49.10		49.10	52.32		52.32	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.99	44.08	42.59	49.37		49.37	52.59		52.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.75	44.83	43.30	50.10		50.10	53.30		53.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	47.73	47.80	46.24	53.05		53.05	56.24		56.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	57.08	57.18	55.72	62.49		62.49	65.72		65.72	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	66.42	66.52	65.08	71.85		71.85	75.08		75.08	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	66.52	66.62	65.18	71.95		71.95	75.18		75.18	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	66.44	66.54	65.10	71.87		71.87	75.10		75.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	66.33	66.43	64.99	71.76		71.76	74.99		74.99	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	46.20	44.21	37.61	47.32		47	47.61		48	46.20	44.21	37.61
									VL	totaal (0)	1	6.8	47.55	45.56	38.96	48.67		49	48.96		49	47.55	45.56	38.96
									VL	totaal (0)	1	9.8	47.86	45.86	39.26	48.97		49	49.26		49	47.86	45.86	39.26
									VL	totaal (0)	1	12.8	47.87	45.87	39.27	48.98		49	49.27		49	47.87	45.87	39.27
									VL	totaal (0)	1	15.8	47.90	45.90	39.30	49.01		49	49.30		49	47.90	45.90	39.30
									VL	totaal (0)	1	18.8	48.30	46.30	39.70	49.41		49	49.70		50	48.30	46.30	39.70
									VL	totaal (0)	1	21.8	47.97	45.98	39.37	49.09		49	49.37		49	47.97	45.98	39.37
									VL	totaal (0)	1	24.8	48.28	46.29	39.69	49.40		49	49.69		50	48.28	46.29	39.69
									VL	totaal (0)	1	27.8	48.58	46.59	39.99	49.70		50	49.99		50	48.58	46.59	39.99
									VL	totaal (0)	1	30.8	49.12	47.13	40.53	50.24		50	50.53		51	49.12	47.13	40.53
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	46.11	44.11	37.51	47.22	5	42	47.51	5	43	46.11	44.11	37.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	47.47	45.48	38.88	48.59	5	44	48.88	5	44	47.47	45.48	38.88
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	47.77	45.78	39.18	48.89	5	44	49.18	5	44	47.77	45.78	39.18
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	47.77	45.78	39.18	48.89	5	44	49.18	5	44	47.77	45.78	39.18
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	47.76	45.76	39.16	48.87	5	44	49.16	5	44	47.76	45.76	39.16
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	47.78	45.79	39.19	48.90	5	44	49.19	5	44	47.78	45.79	39.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	46.58	44.59	37.99	47.70	5	43	47.99	5	43	46.58	44.59	37.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	46.61	44.62	38.02	47.73	5	43	48.02	5	43	46.61	44.62	38.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	46.72	44.73	38.13	47.84	5	43	48.13	5	43	46.72	44.73	38.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	47.24	45.24	38.64	48.35	5	43	48.64	5	44	47.24	45.24	38.64
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	26.50	24.50	17.91	27.62	5	23	27.91	5	23	26.50	24.50	17.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	27.62	25.62	19.02	28.73	5	24	29.02	5	24	27.62	25.62	19.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	27.72	25.73	19.13	28.84	5	24	29.13	5	24	27.72	25.73	19.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	27.78	25.78	19.19	28.90	5	24	29.19	5	24	27.78	25.78	19.19
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	27.88	25.88	19.28	28.99	5	24	29.28	5	24	27.88	25.88	19.28
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	28.00	26.01	19.41	29.12	5	24	29.41	5	24	28.00	26.01	19.41
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	23.41	21.42	14.82	24.53	5	20	24.82	5	20	23.41	21.42	14.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	24.44	22.45	15.85	25.56	5	21	25.85	5	21	24.44	22.45	15.85
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	25.91	23.92	17.32	27.03	5	22	27.32	5	22	25.91	23.92	17.32
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	28.22	26.23	19.64	29.34	5	24	29.64	5	25	28.22	26.23	19.64
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	21.27	19.27	12.67	22.38	5	17	22.67	5	18	21.27	19.27	12.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	21.42	19.43	12.83	22.54	5	18	22.83	5	18	21.42	19.43	12.83
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	22.26	20.27	13.67	23.38	5	18	23.67	5	19	22.26	20.27	13.67
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	23.77	21.78	15.17	24.89	5	20	25.17	5	20	23.77	21.78	15.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	26.62	24.63	18.03	27.74	5	23	28.03	5	23	26.62	24.63	18.03
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	32.08	30.09	23.48	33.20	5	28	33.48	5	28	32.08	30.09	23.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	37.57	35.58	28.98	38.69	5	34	38.98	5	34	37.57	35.58	28.98
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	38.93	36.93	30.33	40.04	5	35	40.33	5	35	38.93	36.93	30.33
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	39.78	37.79	31.19	40.90	5	36	41.19	5	36	39.78	37.79	31.19
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	40.12	38.13	31.53	41.24	5	36	41.53	5	37	40.12	38.13	31.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	20.55	18.56	11.96	21.67	5	17	21.96	5	17	20.55	18.56	11.96
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	19.98	17.99	11.39	21.10	5	16	21.39	5	16	19.98	17.99	11.39
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	19.78	17.79	11.19	20.90	5	16	21.19	5	16	19.78	17.79	11.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	20.06	18.07	11.47	21.18	5	16	21.47	5	16	20.06	18.07	11.47
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	20.49	18.49	11.89	21.60	5	17	21.89	5	17	20.49	18.49	11.89
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	19.96	17.97	11.37	21.08	5	16	21.37	5	16	19.96	17.97	11.37
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	20.60	18.61	12.01	21.72	5	17	22.01	5	17	20.60	18.61	12.01
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	21.33	19.34	12.74	22.45	5	17	22.74	5	18	21.33	19.34	12.74
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	22.28	20.29	13.69	23.40	5	18	23.69	5	19	22.28	20.29	13.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	23.56	21.57	14.97	24.68	5	20	24.97	5	20	23.56	21.57	14.97
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.86	21.86	15.26	24.97	5	20	25.26	5	20	23.86	21.86	15.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	24.02	22.03	15.43	25.14	5	20	25.43	5	20	24.02	22.03	15.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	24.62	22.63	16.03	25.74	5	21	26.03	5	21	24.62	22.63	16.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	25.87	23.87	17.27	26.98	5	22	27.27	5	22	25.87	23.87	17.27
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	28.93	26.94	20.34	30.05	5	25	30.34	5	25	28.93	26.94	20.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	37.15	35.16	28.56	38.27	5	33	38.56	5	34	37.15	35.16	28.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	40.44	38.44	31.84	41.55	5	37	41.84	5	37	40.44	38.44	31.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	41.23	39.24	32.64	42.35	5	37	42.64	5	38	41.23	39.24	32.64
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	41.78	39.79	33.19	42.90	5	38	43.19	5	38	41.78	39.79	33.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	42.46	40.46	33.86	43.57	5	39	43.86	5	39	42.46	40.46	33.86
116	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	43.11	43.19	41.65	48.45		48.45	51.65		51.65	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.70	43.77	42.24	49.04		49.04	52.24		52.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.89	43.96	42.43	49.23		49.23	52.43		52.43	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.16	44.23	42.69	49.49		49.49	52.69		52.69	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	45.03	45.10	43.54	50.35		50.35	53.54		53.54	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	48.70	48.77	47.19	54.00		54.00	57.19		57.19	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	59.05	59.15	57.71	64.48		64.48	67.71		67.71	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	60.48	60.57	59.09	65.87		65.87	69.09		69.09	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	60.41	60.50	59.02	65.80		65.80	69.02		69.02	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	60.29	60.38	58.90	65.68		65.68	68.90		68.90	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	37.81	35.82	29.21	38.93		39	39.21		39	37.32	35.33	28.73
									VL	totaal (0)	1	6.8	38.58	36.59	29.99	39.70		40	39.99		40	38.08	36.09	29.49
									VL	totaal (0)	1	9.8	38.94	36.95	30.35	40.06		40	40.35		40	38.44	36.45	29.85
									VL	totaal (0)	1	12.8	39.06	37.07	30.46	40.18		40	40.46		40	38.56	36.56	29.96
									VL	totaal (0)	1	15.8	39.17	37.18	30.58	40.29		40	40.58		41	38.67	36.68	30.08
									VL	totaal (0)	1	18.8	39.52	37.53	30.93	40.64		41	40.93		41	39.05	37.06	30.46
									VL	totaal (0)	1	21.8	40.31	38.32	31.72	41.43		41	41.72		42	39.90	37.91	31.31
									VL	totaal (0)	1	24.8	40.74	38.75	32.15	41.86		42	42.15		42	40.34	38.34	31.74
									VL	totaal (0)	1	27.8	41.28	39.28	32.68	42.39		42	42.68		43	40.85	38.85	32.25
									VL	totaal (0)	1	30.8	42.77	40.78	34.18	43.89		44	44.18		44	42.28	40.29	33.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	35.81	33.82	27.22	36.93	5	32	37.22	5	32	35.21	33.22	26.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	36.71	34.71	28.11	37.82	5	33	38.11	5	33	36.11	34.12	27.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	37.19	35.20	28.60	38.31	5	33	38.60	5	34	36.59	34.60	28.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	37.28	35.29	28.69	38.40	5	33	38.69	5	34	36.68	34.69	28.09
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	37.39	35.40	28.80	38.51	5	34	38.80	5	34	36.79	34.79	28.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	37.50	35.50	28.90	38.61	5	34	38.90	5	34	36.89	34.90	28.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	37.68	35.68	29.08	38.79	5	34	39.08	5	34	37.06	35.07	28.46
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	38.05	36.05	29.45	39.16	5	34	39.45	5	34	37.42	35.42	28.82
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	38.81	36.81	30.21	39.92	5	35	40.21	5	35	38.16	36.16	29.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	40.96	38.96	32.36	42.07	5	37	42.36	5	37	40.29	38.30	31.70
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	32.66	30.66	24.06	33.77	5	29	34.06	5	29	32.29	30.29	23.69
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	33.37	31.38	24.78	34.49	5	29	34.78	5	30	33.00	31.01	24.41
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	33.49	31.50	24.90	34.61	5	30	34.90	5	30	33.12	31.13	24.53
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	33.58	31.58	24.98	34.69	5	30	34.98	5	30	33.20	31.21	24.61
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	33.52	31.52	24.92	34.63	5	30	34.92	5	30	33.14	31.15	24.55
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	33.44	31.44	24.85	34.56	5	30	34.85	5	30	33.06	31.06	24.46
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	33.46	31.47	24.87	34.58	5	30	34.87	5	30	33.08	31.08	24.48
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	33.52	31.53	24.93	34.64	5	30	34.93	5	30	33.12	31.13	24.53
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	33.59	31.59	24.99	34.70	5	30	34.99	5	30	33.17	31.18	24.58
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	34.18	32.19	25.59	35.30	5	30	35.59	5	31	33.74	31.75	25.15
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	19.89	17.90	11.30	21.01	5	16	21.30	5	16	19.89	17.90	11.30
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	19.80	17.80	11.20	20.91	5	16	21.20	5	16	19.80	17.80	11.20
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	20.35	18.36	11.76	21.47	5	16	21.76	5	17	20.35	18.36	11.76
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	21.04	19.05	12.45	22.16	5	17	22.45	5	17	21.04	19.05	12.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	21.85	19.86	13.26	22.97	5	18	23.26	5	18	21.85	19.86	13.26
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	22.65	20.66	14.05	23.77	5	19	24.05	5	19	22.65	20.66	14.05
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	25.94	23.95	17.35	27.06	5	22	27.35	5	22	25.94	23.95	17.35
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	28.01	26.02	19.42	29.13	5	24	29.42	5	24	28.01	26.02	19.42
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	28.47	26.48	19.88	29.59	5	25	29.88	5	25	28.47	26.48	19.88
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	28.75	26.76	20.15	29.87	5	25	30.15	5	25	28.75	26.76	20.15
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	21.73	19.74	13.14	22.85	5	18	23.14	5	18	21.73	19.74	13.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	21.06	19.07	12.47	22.18	5	17	22.47	5	17	21.06	19.07	12.47
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	20.42	18.43	11.83	21.54	5	17	21.83	5	17	20.42	18.43	11.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	20.70	18.71	12.11	21.82	5	17	22.11	5	17	20.70	18.71	12.11
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	21.07	19.08	12.48	22.19	5	17	22.48	5	17	21.07	19.08	12.48
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	21.57	19.58	12.98	22.69	5	18	22.98	5	18	21.57	19.58	12.98
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	22.15	20.16	13.56	23.27	5	18	23.56	5	19	22.15	20.16	13.56
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	22.47	20.48	13.88	23.59	5	19	23.88	5	19	22.47	20.48	13.88
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	23.23	21.24	14.64	24.35	5	19	24.64	5	20	23.23	21.24	14.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	24.30	22.31	15.70	25.42	5	20	25.70	5	21	24.30	22.31	15.70
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	21.37	19.38	12.77	22.49	5	17	22.77	5	18	21.37	19.38	12.77
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	21.15	19.16	12.56	22.27	5	17	22.56	5	18	21.15	19.16	12.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	21.68	19.69	13.09	22.80	5	18	23.09	5	18	21.68	19.69	13.09
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	22.51	20.52	13.92	23.63	5	19	23.92	5	19	22.51	20.52	13.92
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	24.04	22.05	15.45	25.16	5	20	25.45	5	20	24.04	22.05	15.45
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	29.02	27.03	20.43	30.14	5	25	30.43	5	25	29.02	27.03	20.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	33.25	31.26	24.66	34.37	5	29	34.66	5	30	33.25	31.26	24.66
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	33.85	31.86	25.26	34.97	5	30	35.26	5	30	33.85	31.86	25.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	34.19	32.20	25.59	35.31	5	30	35.59	5	31	34.19	32.20	25.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	34.52	32.53	25.92	35.64	5	31	35.92	5	31	34.52	32.53	25.92
117	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	42.62	42.71	41.22	48.00		48.00	51.22		51.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.50	43.59	42.10	48.88		48.88	52.10		52.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.94	44.02	42.51	49.30		49.30	52.51		52.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.97	45.04	43.49	50.29		50.29	53.49		53.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	47.93	48.00	46.43	53.24		53.24	56.43		56.43	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	18.8	54.86	54.95	53.46	60.24		60.24	63.46		63.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	63.73	63.83	62.42	69.18		69.18	72.42		72.42	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	66.43	66.53	65.09	71.86		71.86	75.09		75.09	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	66.36	66.46	65.02	71.79		71.79	75.02		75.02	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	66.26	66.36	64.92	71.69		71.69	74.92		74.92	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	47.47	45.47	38.87	48.58		49	48.87		49	47.47	45.47	38.87
									VL	totaal (0)	1	6.8	48.78	46.79	40.19	49.90		50	50.19		50	48.78	46.79	40.19
									VL	totaal (0)	1	9.8	49.06	47.06	40.46	50.17		50	50.46		50	49.06	47.06	40.46
									VL	totaal (0)	1	12.8	49.07	47.07	40.47	50.18		50	50.47		50	49.07	47.07	40.47
									VL	totaal (0)	1	15.8	49.09	47.10	40.50	50.21		50	50.50		50	49.09	47.10	40.50
									VL	totaal (0)	1	18.8	49.39	47.40	40.79	50.51		51	50.79		51	49.39	47.40	40.79
									VL	totaal (0)	1	21.8	49.11	47.12	40.52	50.23		50	50.52		51	49.11	47.12	40.52
									VL	totaal (0)	1	24.8	49.35	47.36	40.76	50.47		50	50.76		51	49.35	47.36	40.76
									VL	totaal (0)	1	27.8	49.77	47.77	41.17	50.88		51	51.17		51	49.77	47.77	41.17
									VL	totaal (0)	1	30.8	50.32	48.33	41.73	51.44		51	51.73		52	50.32	48.33	41.73
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	47.40	45.41	38.81	48.52	5	44	48.81	5	44	47.40	45.41	38.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	48.73	46.74	40.14	49.85	5	45	50.14	5	45	48.73	46.74	40.14
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	49.00	47.01	40.41	50.12	5	45	50.41	5	45	49.00	47.01	40.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	49.00	47.01	40.41	50.12	5	45	50.41	5	45	49.00	47.01	40.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	48.99	46.99	40.39	50.10	5	45	50.39	5	45	48.99	46.99	40.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	49.04	47.04	40.44	50.15	5	45	50.44	5	45	49.04	47.04	40.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	48.28	46.29	39.68	49.40	5	44	49.68	5	45	48.28	46.29	39.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	48.39	46.40	39.80	49.51	5	45	49.80	5	45	48.39	46.40	39.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	48.72	46.72	40.12	49.83	5	45	50.12	5	45	48.72	46.72	40.12
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	49.27	47.27	40.67	50.38	5	45	50.67	5	46	49.27	47.27	40.67
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	24.70	22.70	16.10	25.81	5	21	26.10	5	21	24.70	22.70	16.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	25.64	23.64	17.04	26.75	5	22	27.04	5	22	25.64	23.64	17.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	26.09	24.09	17.49	27.20	5	22	27.49	5	22	26.09	24.09	17.49
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	26.74	24.75	18.15	27.86	5	23	28.15	5	23	26.74	24.75	18.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	28.30	26.30	19.71	29.42	5	24	29.71	5	25	28.30	26.30	19.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	33.52	31.53	24.93	34.64	5	30	34.93	5	30	33.52	31.53	24.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	25.07	23.08	16.48	26.19	5	21	26.48	5	21	25.07	23.08	16.48
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	26.05	24.06	17.46	27.17	5	22	27.46	5	22	26.05	24.06	17.46
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	27.58	25.58	18.99	28.70	5	24	28.99	5	24	27.58	25.58	18.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	30.59	28.60	22.00	31.71	5	27	32.00	5	27	30.59	28.60	22.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	22.25	20.25	13.65	23.36	5	18	23.65	5	19	22.25	20.25	13.65
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	22.39	20.39	13.79	23.50	5	19	23.79	5	19	22.39	20.39	13.79
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	23.21	21.22	14.62	24.33	5	19	24.62	5	20	23.21	21.22	14.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	24.61	22.61	16.01	25.72	5	21	26.01	5	21	24.61	22.61	16.01
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	26.88	24.88	18.28	27.99	5	23	28.28	5	23	26.88	24.88	18.28
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	30.83	28.84	22.24	31.95	5	27	32.24	5	27	30.83	28.84	22.24
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	37.65	35.66	29.05	38.77	5	34	39.05	5	34	37.65	35.66	29.05
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	38.66	36.67	30.07	39.78	5	35	40.07	5	35	38.66	36.67	30.07
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	39.28	37.29	30.69	40.40	5	35	40.69	5	36	39.28	37.29	30.69
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	39.67	37.67	31.07	40.78	5	36	41.07	5	36	39.67	37.67	31.07
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	20.08	18.09	11.49	21.20	5	16	21.49	5	16	20.08	18.09	11.49
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	19.50	17.51	10.91	20.62	5	16	20.91	5	16	19.50	17.51	10.91
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	19.36	17.36	10.76	20.47	5	15	20.76	5	16	19.36	17.36	10.76
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	19.64	17.65	11.05	20.76	5	16	21.05	5	16	19.64	17.65	11.05
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	20.05	18.06	11.46	21.17	5	16	21.46	5	16	20.05	18.06	11.46
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	20.35	18.35	11.75	21.46	5	16	21.75	5	17	20.35	18.35	11.75
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	20.99	19.00	12.39	22.11	5	17	22.39	5	17	20.99	19.00	12.39

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	21.71	19.72	13.12	22.83	5	18	23.12	5	18	21.71	19.72	13.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	22.58	20.58	13.98	23.69	5	19	23.98	5	19	22.58	20.58	13.98
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	23.84	21.85	15.25	24.96	5	20	25.25	5	20	23.84	21.85	15.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.47	21.47	14.87	24.58	5	20	24.87	5	20	23.47	21.47	14.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	23.64	21.65	15.05	24.76	5	20	25.05	5	20	23.64	21.65	15.05
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	24.20	22.21	15.61	25.32	5	20	25.61	5	21	24.20	22.21	15.61
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	25.37	23.37	16.77	26.48	5	21	26.77	5	22	25.37	23.37	16.77
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	28.35	26.36	19.76	29.47	5	24	29.76	5	25	28.35	26.36	19.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	35.08	33.09	26.49	36.20	5	31	36.49	5	31	35.08	33.09	26.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	38.99	37.00	30.40	40.11	5	35	40.40	5	35	38.99	37.00	30.40
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	39.65	37.66	31.06	40.77	5	36	41.06	5	36	39.65	37.66	31.06
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	40.46	38.47	31.87	41.58	5	37	41.87	5	37	40.46	38.47	31.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	40.98	38.99	32.38	42.10	5	37	42.38	5	37	40.98	38.99	32.38
118	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	42.62	42.71	41.22	48.00		48.00	51.22		51.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.51	43.60	42.11	48.89		48.89	52.11		52.11	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.99	44.07	42.56	49.35		49.35	52.56		52.56	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.91	44.98	43.43	50.23		50.23	53.43		53.43	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	47.24	47.31	45.74	52.55		52.55	55.74		55.74	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	52.14	52.23	50.71	57.50		57.50	60.71		60.71	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	59.04	59.15	57.72	64.48		64.48	67.72		67.72	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	64.75	64.86	63.46	70.21		70.21	73.46		73.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	65.29	65.40	63.97	70.73		70.73	73.97		73.97	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	65.20	65.31	63.88	70.64		70.64	73.88		73.88	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	47.68	45.68	39.08	48.79		49	49.08		49	47.68	45.68	39.08
									VL	totaal (0)	1	6.8	48.93	46.94	40.34	50.05		50	50.34		50	48.93	46.94	40.34
									VL	totaal (0)	1	9.8	49.21	47.21	40.61	50.32		50	50.61		51	49.21	47.21	40.61
									VL	totaal (0)	1	12.8	49.21	47.22	40.62	50.33		50	50.62		51	49.21	47.22	40.62
									VL	totaal (0)	1	15.8	49.24	47.24	40.64	50.35		50	50.64		51	49.24	47.24	40.64
									VL	totaal (0)	1	18.8	49.45	47.46	40.86	50.57		51	50.86		51	49.45	47.46	40.86
									VL	totaal (0)	1	21.8	49.09	47.10	40.50	50.21		50	50.50		50	49.09	47.10	40.50
									VL	totaal (0)	1	24.8	49.41	47.42	40.82	50.53		51	50.82		51	49.41	47.42	40.82
									VL	totaal (0)	1	27.8	49.88	47.88	41.28	50.99		51	51.28		51	49.88	47.88	41.28
									VL	totaal (0)	1	30.8	50.55	48.56	41.96	51.67		52	51.96		52	50.55	48.56	41.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	47.62	45.62	39.02	48.73	5	44	49.02	5	44	47.62	45.62	39.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	48.89	46.89	40.29	50.00	5	45	50.29	5	45	48.89	46.89	40.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	49.15	47.16	40.56	50.27	5	45	50.56	5	46	49.15	47.16	40.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	49.15	47.15	40.55	50.26	5	45	50.55	5	46	49.15	47.15	40.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	49.13	47.14	40.54	50.25	5	45	50.54	5	46	49.13	47.14	40.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	49.15	47.16	40.56	50.27	5	45	50.56	5	46	49.15	47.16	40.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	48.39	46.40	39.80	49.51	5	45	49.80	5	45	48.39	46.40	39.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	48.58	46.59	39.99	49.70	5	45	49.99	5	45	48.58	46.59	39.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	49.04	47.04	40.44	50.15	5	45	50.44	5	45	49.04	47.04	40.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	49.72	47.73	41.13	50.84	5	46	51.13	5	46	49.72	47.73	41.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	24.61	22.61	16.01	25.72	5	21	26.01	5	21	24.61	22.61	16.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	25.37	23.38	16.78	26.49	5	21	26.78	5	22	25.37	23.38	16.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	25.93	23.94	17.34	27.05	5	22	27.34	5	22	25.93	23.94	17.34
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	26.82	24.83	18.23	27.94	5	23	28.23	5	23	26.82	24.83	18.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	28.63	26.64	20.04	29.75	5	25	30.04	5	25	28.63	26.64	20.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	33.56	31.56	24.96	34.67	5	30	34.96	5	30	33.56	31.56	24.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	25.87	23.87	17.27	26.98	5	22	27.27	5	22	25.87	23.87	17.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	26.70	24.70	18.10	27.81	5	23	28.10	5	23	26.70	24.70	18.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	28.12	26.12	19.53	29.24	5	24	29.53	5	25	28.12	26.12	19.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	31.02	29.03	22.43	32.14	5	27	32.43	5	27	31.02	29.03	22.43
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	21.97	19.98	13.38	23.09	5	18	23.38	5	18	21.97	19.98	13.38
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	22.04	20.04	13.44	23.15	5	18	23.44	5	18	22.04	20.04	13.44
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	22.89	20.90	14.30	24.01	5	19	24.30	5	19	22.89	20.90	14.30
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	24.10	22.11	15.51	25.22	5	20	25.51	5	21	24.10	22.11	15.51
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	25.96	23.96	17.36	27.07	5	22	27.36	5	22	25.96	23.96	17.36
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	29.03	27.04	20.44	30.15	5	25	30.44	5	25	29.03	27.04	20.44
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	35.82	33.83	27.23	36.94	5	32	37.23	5	32	35.82	33.83	27.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	37.07	35.08	28.48	38.19	5	33	38.48	5	33	37.07	35.08	28.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	37.23	35.24	28.64	38.35	5	33	38.64	5	34	37.23	35.24	28.64
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	37.32	35.33	28.73	38.44	5	33	38.73	5	34	37.32	35.33	28.73
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	20.78	18.79	12.19	21.90	5	17	22.19	5	17	20.78	18.79	12.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.12	18.13	11.53	21.24	5	16	21.53	5	17	20.12	18.13	11.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	20.03	18.04	11.44	21.15	5	16	21.44	5	16	20.03	18.04	11.44
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	20.37	18.38	11.78	21.49	5	16	21.78	5	17	20.37	18.38	11.78
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	20.82	18.82	12.22	21.93	5	17	22.22	5	17	20.82	18.82	12.22
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	20.94	18.95	12.35	22.06	5	17	22.35	5	17	20.94	18.95	12.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	20.76	18.77	12.17	21.88	5	17	22.17	5	17	20.76	18.77	12.17
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	21.43	19.43	12.83	22.54	5	18	22.83	5	18	21.43	19.43	12.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	22.16	20.17	13.57	23.28	5	18	23.57	5	19	22.16	20.17	13.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	23.15	21.16	14.56	24.27	5	19	24.56	5	20	23.15	21.16	14.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.53	21.54	14.94	24.65	5	20	24.94	5	20	23.53	21.54	14.94
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	23.70	21.71	15.10	24.82	5	20	25.10	5	20	23.70	21.71	15.10
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	24.35	22.36	15.76	25.47	5	20	25.76	5	21	24.35	22.36	15.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	25.80	23.81	17.21	26.92	5	22	27.21	5	22	25.80	23.81	17.21
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	28.67	26.68	20.08	29.79	5	25	30.08	5	25	28.67	26.68	20.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	34.35	32.36	25.76	35.47	5	30	35.76	5	31	34.35	32.36	25.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	38.90	36.91	30.31	40.02	5	35	40.31	5	35	38.90	36.91	30.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	39.76	37.77	31.17	40.88	5	36	41.17	5	36	39.76	37.77	31.17
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	40.43	38.44	31.84	41.55	5	37	41.84	5	37	40.43	38.44	31.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	41.10	39.11	32.51	42.22	5	37	42.51	5	38	41.10	39.11	32.51
119	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	42.38	42.45	40.91	47.71		47.71	50.91		50.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.13	43.20	41.66	48.46		48.46	51.66		51.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.43	43.50	41.96	48.76		48.76	51.96		51.96	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	43.72	43.78	42.23	49.03		49.03	52.23		52.23	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	44.40	44.46	42.90	49.71		49.71	52.90		52.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	46.22	46.28	44.70	51.51		51.51	54.70		54.70	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	50.58	50.66	49.12	55.92		55.92	59.12		59.12	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	58.38	58.48	57.06	63.82		63.82	67.06		67.06	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	60.04	60.14	58.67	65.44		65.44	68.67		68.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	59.97	60.06	58.59	65.37		65.37	68.59		68.59	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	38.38	36.39	29.79	39.50		40	39.79		40	37.84	35.84	29.24
									VL	totaal (0)	1	6.8	39.15	37.16	30.56	40.27		40	40.56		41	38.60	36.61	30.01
									VL	totaal (0)	1	9.8	39.41	37.41	30.81	40.52		41	40.81		41	38.85	36.86	30.26
									VL	totaal (0)	1	12.8	39.60	37.61	31.01	40.72		41	41.01		41	39.04	37.05	30.45
									VL	totaal (0)	1	15.8	39.75	37.76	31.16	40.87		41	41.16		41	39.19	37.20	30.60
									VL	totaal (0)	1	18.8	39.98	37.98	31.38	41.09		41	41.38		41	39.42	37.42	30.82
									VL	totaal (0)	1	21.8	40.66	38.67	32.07	41.78		42	42.07		42	40.14	38.14	31.54
									VL	totaal (0)	1	24.8	41.92	39.93	33.33	43.04		43	43.33		43	41.36	39.37	32.76
									VL	totaal (0)	1	27.8	43.80	41.81	35.21	44.92		45	45.21		45	43.21	41.22	34.62
									VL	totaal (0)	1	30.8	45.36	43.37	36.77	46.48		46	46.77		47	44.75	42.76	36.16
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	36.71	34.71	28.11	37.82	5	33	38.11	5	33	36.06	34.07	27.46

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	37.59	35.59	28.99	38.70	5	34	38.99	5	34	36.94	34.95	28.34
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	37.90	35.90	29.30	39.01	5	34	39.30	5	34	37.25	35.25	28.65
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	38.10	36.11	29.51	39.22	5	34	39.51	5	35	37.45	35.46	28.86
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	38.25	36.26	29.65	39.37	5	34	39.65	5	35	37.60	35.60	29.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	38.47	36.48	29.88	39.59	5	35	39.88	5	35	37.81	35.82	29.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	38.94	36.95	30.35	40.06	5	35	40.35	5	35	38.27	36.28	29.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	40.68	38.68	32.08	41.79	5	37	42.08	5	37	40.01	38.02	31.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	42.97	40.98	34.37	44.09	5	39	44.37	5	39	42.31	40.32	33.72
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	44.65	42.66	36.05	45.77	5	41	46.05	5	41	43.99	42.00	35.39
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	32.59	30.59	23.99	33.70	5	29	33.99	5	29	32.19	30.19	23.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	33.30	31.31	24.71	34.42	5	29	34.71	5	30	32.90	30.91	24.31
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	33.44	31.45	24.85	34.56	5	30	34.85	5	30	33.04	31.04	24.44
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	33.55	31.55	24.95	34.66	5	30	34.95	5	30	33.14	31.14	24.54
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	33.62	31.63	25.03	34.74	5	30	35.03	5	30	33.21	31.22	24.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	33.63	31.63	25.03	34.74	5	30	35.03	5	30	33.21	31.22	24.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	33.69	31.70	25.10	34.81	5	30	35.10	5	30	33.27	31.27	24.67
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	33.76	31.77	25.17	34.88	5	30	35.17	5	30	33.32	31.32	24.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	34.15	32.15	25.55	35.26	5	30	35.55	5	31	33.67	31.68	25.08
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	35.35	33.36	26.76	36.47	5	31	36.76	5	32	34.84	32.85	26.25
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	19.76	17.77	11.17	20.88	5	16	21.17	5	16	19.76	17.77	11.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	19.57	17.58	10.97	20.69	5	16	20.97	5	16	19.57	17.58	10.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	19.65	17.66	11.06	20.77	5	16	21.06	5	16	19.65	17.66	11.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	20.26	18.27	11.67	21.38	5	16	21.67	5	17	20.26	18.27	11.67
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	20.82	18.83	12.23	21.94	5	17	22.23	5	17	20.82	18.83	12.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	20.99	18.99	12.39	22.10	5	17	22.39	5	17	20.99	18.99	12.39
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	21.17	19.18	12.58	22.29	5	17	22.58	5	18	21.17	19.18	12.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	21.51	19.52	12.91	22.63	5	18	22.91	5	18	21.51	19.52	12.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	22.47	20.48	13.88	23.59	5	19	23.88	5	19	22.47	20.48	13.88
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	23.95	21.95	15.35	25.06	5	20	25.35	5	20	23.95	21.95	15.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	22.30	20.31	13.71	23.42	5	18	23.71	5	19	22.30	20.31	13.71
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	21.58	19.59	12.99	22.70	5	18	22.99	5	18	21.58	19.59	12.99
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	21.28	19.29	12.68	22.40	5	17	22.68	5	18	21.28	19.29	12.68
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	21.60	19.61	13.01	22.72	5	18	23.01	5	18	21.60	19.61	13.01
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	21.99	20.00	13.40	23.11	5	18	23.40	5	18	21.99	20.00	13.40
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	22.48	20.49	13.89	23.60	5	19	23.89	5	19	22.48	20.49	13.89
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	23.05	21.06	14.46	24.17	5	19	24.46	5	19	23.05	21.06	14.46
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	22.91	20.92	14.32	24.03	5	19	24.32	5	19	22.91	20.92	14.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	23.61	21.62	15.02	24.73	5	20	25.02	5	20	23.61	21.62	15.02
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	24.71	22.72	16.12	25.83	5	21	26.12	5	21	24.71	22.72	16.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	20.92	18.93	12.33	22.04	5	17	22.33	5	17	20.92	18.93	12.33
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	20.72	18.72	12.12	21.83	5	17	22.12	5	17	20.72	18.72	12.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	21.15	19.15	12.55	22.26	5	17	22.55	5	18	21.15	19.15	12.55
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	21.80	19.80	13.20	22.91	5	18	23.20	5	18	21.80	19.80	13.20
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	22.69	20.70	14.10	23.81	5	19	24.10	5	19	22.69	20.70	14.10
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	24.74	22.74	16.14	25.85	5	21	26.14	5	21	24.74	22.74	16.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	30.59	28.60	22.00	31.71	5	27	32.00	5	27	30.59	28.60	22.00
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	30.67	28.68	22.08	31.79	5	27	32.08	5	27	30.67	28.68	22.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	30.72	28.72	22.12	31.83	5	27	32.12	5	27	30.72	28.72	22.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	30.92	28.93	22.33	32.04	5	27	32.33	5	27	30.92	28.93	22.33
120	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	38.78	38.85	37.29	44.10		44.10	47.29		47.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	39.60	39.67	38.10	44.91		44.91	48.10		48.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	40.58	40.64	39.07	45.88		45.88	49.07		49.07	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	12.8	41.00	41.06	39.48	46.29		46.29	49.48		49.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	41.45	41.50	39.91	46.73		46.73	49.91		49.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	42.23	42.28	40.67	47.49		47.49	50.67		50.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	44.21	44.25	42.60	49.44		49.44	52.60		52.60	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	48.32	48.34	46.65	53.50		53.50	56.65		56.65	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	48.18	48.19	46.48	53.34		53.34	56.48		56.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	48.26	48.27	46.56	53.42		53.42	56.56		56.56	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	46.54	44.55	37.94	47.66		48	47.94		48	45.88	43.89	37.29
									VL	totaal (0)	1	6.8	47.78	45.79	39.19	48.90		49	49.19		49	47.12	45.12	38.52
									VL	totaal (0)	1	9.8	48.06	46.06	39.46	49.17		49	49.46		49	47.39	45.40	38.80
									VL	totaal (0)	1	12.8	48.21	46.22	39.62	49.33		49	49.62		50	47.55	45.56	38.96
									VL	totaal (0)	1	15.8	48.57	46.58	39.98	49.69		50	49.98		50	47.93	45.93	39.33
									VL	totaal (0)	1	18.8	49.52	47.53	40.93	50.64		51	50.93		51	48.91	46.92	40.32
									VL	totaal (0)	1	21.8	51.64	49.65	43.05	52.76		53	53.05		53	51.10	49.11	42.51
									VL	totaal (0)	1	24.8	54.08	52.08	45.48	55.19		55	55.48		55	53.54	51.54	44.94
									VL	totaal (0)	1	27.8	55.80	53.80	47.20	56.91		57	57.20		57	55.23	53.24	46.64
									VL	totaal (0)	1	30.8	56.98	54.99	48.39	58.10		58	58.39		58	56.40	54.40	47.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	46.29	44.30	37.70	47.41	5	42	47.70	5	43	45.62	43.63	37.03
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	47.54	45.55	38.95	48.66	5	44	48.95	5	44	46.86	44.87	38.27
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	47.77	45.77	39.17	48.88	5	44	49.17	5	44	47.09	45.09	38.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	47.81	45.81	39.21	48.92	5	44	49.21	5	44	47.12	45.13	38.53
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	47.88	45.89	39.29	49.00	5	44	49.29	5	44	47.19	45.20	38.60
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	48.09	46.10	39.50	49.21	5	44	49.50	5	45	47.40	45.41	38.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	48.71	46.72	40.12	49.83	5	45	50.12	5	45	48.02	46.02	39.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	51.20	49.21	42.61	52.32	5	47	52.61	5	48	50.52	48.53	41.93
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	53.68	51.69	45.09	54.80	5	50	55.09	5	50	53.02	51.02	44.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	55.33	53.34	46.73	56.45	5	51	56.73	5	52	54.67	52.67	46.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	33.49	31.49	24.89	34.60	5	30	34.89	5	30	33.04	31.05	24.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	34.78	32.79	26.19	35.90	5	31	36.19	5	31	34.33	32.33	25.73
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	35.88	33.88	27.29	37.00	5	32	37.29	5	32	35.41	33.42	26.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	37.54	35.55	28.95	38.66	5	34	38.95	5	34	37.08	35.08	28.48
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	40.14	38.15	31.55	41.26	5	36	41.55	5	37	39.69	37.70	31.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	43.95	41.95	35.36	45.07	5	40	45.36	5	40	43.53	41.53	34.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	48.54	46.54	39.94	49.65	5	45	49.94	5	45	48.14	46.14	39.54
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	50.91	48.92	42.32	52.03	5	47	52.32	5	47	50.52	48.52	41.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	51.65	49.65	43.05	52.76	5	48	53.05	5	48	51.24	49.24	42.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	51.97	49.98	43.38	53.09	5	48	53.38	5	48	51.55	49.55	42.96
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	18.72	16.72	10.12	19.83	5	15	20.12	5	15	18.72	16.72	10.12
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	18.47	16.48	9.87	19.59	5	15	19.87	5	15	18.47	16.48	9.87
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	18.15	16.16	9.56	19.27	5	14	19.56	5	15	18.15	16.16	9.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	18.76	16.76	10.16	19.87	5	15	20.16	5	15	18.76	16.76	10.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	19.33	17.34	10.74	20.45	5	15	20.74	5	16	19.33	17.34	10.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.52	17.53	10.93	20.64	5	16	20.93	5	16	19.52	17.53	10.93
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	19.75	17.76	11.16	20.87	5	16	21.16	5	16	19.75	17.76	11.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	20.19	18.20	11.60	21.31	5	16	21.60	5	17	20.19	18.20	11.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	21.36	19.37	12.77	22.48	5	17	22.77	5	18	21.36	19.37	12.77
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	22.73	20.74	14.14	23.85	5	19	24.14	5	19	22.73	20.74	14.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	20.91	18.92	12.32	22.03	5	17	22.32	5	17	20.91	18.92	12.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.27	18.28	11.67	21.39	5	16	21.67	5	17	20.27	18.28	11.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	19.97	17.98	11.37	21.09	5	16	21.37	5	16	19.97	17.98	11.37
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	20.30	18.31	11.70	21.42	5	16	21.70	5	17	20.30	18.31	11.70
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	20.75	18.76	12.16	21.87	5	17	22.16	5	17	20.75	18.76	12.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	21.28	19.29	12.69	22.40	5	17	22.69	5	18	21.28	19.29	12.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	21.90	19.91	13.31	23.02	5	18	23.31	5	18	21.90	19.91	13.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	21.12	19.13	12.53	22.24	5	17	22.53	5	18	21.12	19.13	12.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	21.90	19.91	13.30	23.02	5	18	23.30	5	18	21.90	19.91	13.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	22.84	20.85	14.25	23.96	5	19	24.25	5	19	22.84	20.85	14.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	18.62	16.63	10.02	19.74	5	15	20.02	5	15	18.62	16.63	10.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	18.47	16.48	9.88	19.59	5	15	19.88	5	15	18.47	16.48	9.88
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	18.58	16.59	9.99	19.70	5	15	19.99	5	15	18.58	16.59	9.99
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	18.95	16.96	10.36	20.07	5	15	20.36	5	15	18.95	16.96	10.36
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	19.45	17.46	10.86	20.57	5	16	20.86	5	16	19.45	17.46	10.86
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	19.90	17.91	11.31	21.02	5	16	21.31	5	16	19.90	17.91	11.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	20.15	18.16	11.56	21.27	5	16	21.56	5	17	20.15	18.16	11.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	17.60	15.60	9.00	18.71	5	14	19.00	5	14	17.60	15.60	9.00
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	18.78	16.79	10.19	19.90	5	15	20.19	5	15	18.78	16.79	10.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	21.49	19.50	12.90	22.61	5	18	22.90	5	18	21.49	19.50	12.90
121	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	38.92	38.99	37.44	44.24		44.24	47.44		47.44	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	39.83	39.90	38.34	45.15		45.15	48.34		48.34	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	41.69	41.77	40.24	47.04		47.04	50.24		50.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	42.34	42.41	40.88	47.68		47.68	50.88		50.88	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	42.77	42.84	41.30	48.10		48.10	51.30		51.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	43.48	43.55	41.99	48.80		48.80	51.99		51.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	45.24	45.29	43.69	50.51		50.51	53.69		53.69	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	49.04	49.08	47.45	54.28		54.28	57.45		57.45	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	48.75	48.77	47.10	53.95		53.95	57.10		57.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	48.83	48.86	47.19	54.04		54.04	57.19		57.19	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	44.69	42.69	36.09	45.80		46	46.09		46	44.03	42.03	35.43
									VL	totaal (0)	1	6.8	45.96	43.97	37.37	47.08		47	47.37		47	45.29	43.30	36.70
									VL	totaal (0)	1	9.8	46.34	44.34	37.74	47.45		47	47.74		48	45.67	43.67	37.07
									VL	totaal (0)	1	12.8	46.77	44.78	38.18	47.89		48	48.18		48	46.12	44.13	37.53
									VL	totaal (0)	1	15.8	47.83	45.84	39.24	48.95		49	49.24		49	47.22	45.23	38.63
									VL	totaal (0)	1	18.8	50.92	48.92	42.32	52.03		52	52.32		52	50.41	48.41	41.81
									VL	totaal (0)	1	21.8	53.19	51.20	44.60	54.31		54	54.60		55	52.71	50.72	44.12
									VL	totaal (0)	1	24.8	54.79	52.79	46.19	55.90		56	56.19		56	54.26	52.26	45.66
									VL	totaal (0)	1	27.8	56.28	54.28	47.68	57.39		57	57.68		58	55.71	53.72	47.12
									VL	totaal (0)	1	30.8	57.43	55.44	48.83	58.55		59	58.83		59	56.84	54.85	48.25
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	44.17	42.18	35.57	45.29	5	40	45.57	5	41	43.48	41.49	34.89
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	45.46	43.47	36.87	46.58	5	42	46.87	5	42	44.77	42.77	36.17
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	45.70	43.71	37.11	46.82	5	42	47.11	5	42	45.00	43.01	36.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	45.78	43.79	37.19	46.90	5	42	47.19	5	42	45.08	43.09	36.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	45.94	43.94	37.34	47.05	5	42	47.34	5	42	45.23	43.23	36.63
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	46.33	44.34	37.74	47.45	5	42	47.74	5	43	45.62	43.63	37.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	47.49	45.50	38.89	48.61	5	44	48.89	5	44	46.78	44.78	38.18
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	51.12	49.13	42.53	52.24	5	47	52.53	5	48	50.43	48.44	41.84
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	53.76	51.77	45.17	54.88	5	50	55.17	5	50	53.08	51.09	44.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	55.54	53.54	46.94	56.65	5	52	56.94	5	52	54.86	52.87	46.26
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	34.83	32.83	26.23	35.94	5	31	36.23	5	31	34.33	32.34	25.74
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	36.07	34.08	27.48	37.19	5	32	37.48	5	32	35.57	33.58	26.98
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	37.49	35.49	28.89	38.60	5	34	38.89	5	34	36.98	34.99	28.39
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	39.75	37.76	31.16	40.87	5	36	41.16	5	36	39.26	37.27	30.67
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	43.26	41.27	34.67	44.38	5	39	44.67	5	40	42.82	40.82	34.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	49.04	47.05	40.45	50.16	5	45	50.45	5	45	48.63	46.64	40.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	51.82	49.83	43.23	52.94	5	48	53.23	5	48	51.42	49.43	42.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	52.34	50.35	43.75	53.46	5	48	53.75	5	49	51.93	49.93	43.33
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	52.70	50.71	44.11	53.82	5	49	54.11	5	49	52.28	50.29	43.69
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	52.90	50.90	44.31	54.02	5	49	54.31	5	49	52.47	50.47	43.87
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	18.66	16.67	10.07	19.78	5	15	20.07	5	15	18.66	16.67	10.07
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	18.31	16.31	9.71	19.42	5	14	19.71	5	15	18.31	16.31	9.71
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.87	15.87	9.27	18.98	5	14	19.27	5	14	17.87	15.87	9.27
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	18.48	16.48	9.88	19.59	5	15	19.88	5	15	18.48	16.48	9.88
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	19.09	17.09	10.49	20.20	5	15	20.49	5	15	19.09	17.09	10.49
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.36	17.37	10.77	20.48	5	15	20.77	5	16	19.36	17.37	10.77
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	19.71	17.72	11.12	20.83	5	16	21.12	5	16	19.71	17.72	11.12
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	20.32	18.32	11.72	21.43	5	16	21.72	5	17	20.32	18.32	11.72
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	21.57	19.57	12.97	22.68	5	18	22.97	5	18	21.57	19.57	12.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	22.94	20.95	14.35	24.06	5	19	24.35	5	19	22.94	20.95	14.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	20.78	18.79	12.19	21.90	5	17	22.19	5	17	20.78	18.79	12.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.17	18.18	11.58	21.29	5	16	21.58	5	17	20.17	18.18	11.58
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	19.58	17.59	10.98	20.70	5	16	20.98	5	16	19.58	17.59	10.98
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	19.88	17.89	11.29	21.00	5	16	21.29	5	16	19.88	17.89	11.29
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	20.38	18.38	11.78	21.49	5	16	21.78	5	17	20.38	18.38	11.78
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	20.92	18.93	12.33	22.04	5	17	22.33	5	17	20.92	18.93	12.33
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	21.51	19.52	12.92	22.63	5	18	22.92	5	18	21.51	19.52	12.92
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	21.09	19.10	12.50	22.21	5	17	22.50	5	17	21.09	19.10	12.50
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	21.91	19.92	13.32	23.03	5	18	23.32	5	18	21.91	19.92	13.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	22.94	20.95	14.35	24.06	5	19	24.35	5	19	22.94	20.95	14.35
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	18.92	16.93	10.33	20.04	5	15	20.33	5	15	18.92	16.93	10.33
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	18.81	16.81	10.21	19.92	5	15	20.21	5	15	18.81	16.81	10.21
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	18.96	16.97	10.37	20.08	5	15	20.37	5	15	18.96	16.97	10.37
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	19.36	17.36	10.76	20.47	5	15	20.76	5	16	19.36	17.36	10.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	19.85	17.86	11.26	20.97	5	16	21.26	5	16	19.85	17.86	11.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	20.31	18.32	11.72	21.43	5	16	21.72	5	17	20.31	18.32	11.72
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	20.57	18.58	11.98	21.69	5	17	21.98	5	17	20.57	18.58	11.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	17.68	15.68	9.08	18.79	5	14	19.08	5	14	17.68	15.68	9.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	18.97	16.98	10.38	20.09	5	15	20.38	5	15	18.97	16.98	10.38
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	21.58	19.58	12.98	22.69	5	18	22.98	5	18	21.58	19.58	12.98
122	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	38.79	38.87	37.33	44.13		44.13	47.33		47.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	39.77	39.84	38.30	45.10		45.10	48.30		48.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	42.79	42.85	41.31	48.11		48.11	51.31		51.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	43.70	43.75	42.20	49.01		49.01	52.20		52.20	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	44.17	44.23	42.67	49.48		49.48	52.67		52.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	44.82	44.87	43.30	50.11		50.11	53.30		53.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	46.26	46.31	44.71	51.53		51.53	54.71		54.71	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	49.30	49.34	47.72	54.55		54.55	57.72		57.72	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	48.87	48.90	47.25	54.09		54.09	57.25		57.25	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	49.00	49.03	47.39	54.23		54.23	57.39		57.39	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	41.69	39.69	33.09	42.80		43	43.09		43	41.05	39.06	32.46
									VL	totaal (0)	1	6.8	42.92	40.93	34.33	44.04		44	44.33		44	42.27	40.28	33.68
									VL	totaal (0)	1	9.8	43.56	41.57	34.97	44.68		45	44.97		45	42.92	40.93	34.32
									VL	totaal (0)	1	12.8	44.85	42.86	36.26	45.97		46	46.26		46	44.25	42.25	35.65
									VL	totaal (0)	1	15.8	47.80	45.81	39.21	48.92		49	49.21		49	47.28	45.29	38.69
									VL	totaal (0)	1	18.8	52.51	50.51	43.92	53.63		54	53.92		54	52.06	50.07	43.47
									VL	totaal (0)	1	21.8	53.75	51.75	45.15	54.86		55	55.15		55	53.28	51.29	44.69
									VL	totaal (0)	1	24.8	55.22	53.22	46.62	56.33		56	56.62		57	54.69	52.70	46.10
									VL	totaal (0)	1	27.8	56.70	54.71	48.11	57.82		58	58.11		58	56.14	54.14	47.54

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	30.8	57.64	55.64	49.04	58.75		59	59.04		59	57.04	55.05	48.45
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	40.29	38.30	31.69	41.41	5	36	41.69	5	37	39.59	37.60	31.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	41.52	39.53	32.93	42.64	5	38	42.93	5	38	40.82	38.83	32.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	41.73	39.73	33.13	42.84	5	38	43.13	5	38	41.02	39.02	32.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	41.94	39.95	33.34	43.06	5	38	43.34	5	38	41.22	39.23	32.63
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	42.32	40.32	33.72	43.43	5	38	43.72	5	39	41.59	39.59	32.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	43.29	41.30	34.70	44.41	5	39	44.70	5	40	42.55	40.55	33.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	45.73	43.74	37.14	46.85	5	42	47.14	5	42	45.00	43.00	36.40
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	50.84	48.84	42.24	51.95	5	47	52.24	5	47	50.13	48.14	41.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	53.86	51.87	45.26	54.98	5	50	55.26	5	50	53.17	51.18	44.58
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	55.68	53.68	47.08	56.79	5	52	57.08	5	52	54.99	53.00	46.40
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	35.77	33.78	27.18	36.89	5	32	37.18	5	32	35.25	33.25	26.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	37.11	35.11	28.52	38.23	5	33	38.52	5	34	36.58	34.58	27.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	38.79	36.80	30.20	39.91	5	35	40.20	5	35	38.26	36.27	29.67
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	41.66	39.67	33.07	42.78	5	38	43.07	5	38	41.17	39.18	32.58
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	46.32	44.33	37.73	47.44	5	42	47.73	5	43	45.88	43.89	37.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	51.95	49.95	43.35	53.06	5	48	53.35	5	48	51.53	49.54	42.94
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	52.99	51.00	44.40	54.11	5	49	54.40	5	49	52.57	50.58	43.98
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	53.24	51.24	44.65	54.36	5	49	54.65	5	50	52.81	50.82	44.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	53.50	51.51	44.91	54.62	5	50	54.91	5	50	53.07	51.08	44.48
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	53.23	51.23	44.63	54.34	5	49	54.63	5	50	52.78	50.79	44.19
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	18.42	16.43	9.82	19.54	5	15	19.82	5	15	18.42	16.43	9.82
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	18.06	16.07	9.46	19.18	5	14	19.46	5	14	18.06	16.07	9.46
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.55	15.56	8.96	18.67	5	14	18.96	5	14	17.55	15.56	8.96
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	18.13	16.14	9.54	19.25	5	14	19.54	5	15	18.13	16.14	9.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.75	16.76	10.16	19.87	5	15	20.16	5	15	18.75	16.76	10.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.08	17.08	10.48	20.19	5	15	20.48	5	15	19.08	17.08	10.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	19.51	17.51	10.91	20.62	5	16	20.91	5	16	19.51	17.51	10.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	20.20	18.20	11.60	21.31	5	16	21.60	5	17	20.20	18.20	11.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	21.39	19.40	12.80	22.51	5	18	22.80	5	18	21.39	19.40	12.80
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	22.87	20.87	14.27	23.98	5	19	24.27	5	19	22.87	20.87	14.27
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	20.95	18.96	12.36	22.07	5	17	22.36	5	17	20.95	18.96	12.36
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.38	18.39	11.79	21.50	5	17	21.79	5	17	20.38	18.39	11.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	19.52	17.53	10.93	20.64	5	16	20.93	5	16	19.52	17.53	10.93
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	19.85	17.86	11.26	20.97	5	16	21.26	5	16	19.85	17.86	11.26
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	20.36	18.37	11.77	21.48	5	16	21.77	5	17	20.36	18.37	11.77
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	20.90	18.91	12.31	22.02	5	17	22.31	5	17	20.90	18.91	12.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	21.49	19.50	12.90	22.61	5	18	22.90	5	18	21.49	19.50	12.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	21.34	19.35	12.75	22.46	5	17	22.75	5	18	21.34	19.35	12.75
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	22.09	20.10	13.50	23.21	5	18	23.50	5	19	22.09	20.10	13.50
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	22.98	20.99	14.39	24.10	5	19	24.39	5	19	22.98	20.99	14.39
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	19.37	17.38	10.78	20.49	5	15	20.78	5	16	19.37	17.38	10.78
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	19.31	17.32	10.72	20.43	5	15	20.72	5	16	19.31	17.32	10.72
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	19.59	17.60	11.00	20.71	5	16	21.00	5	16	19.59	17.60	11.00
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	20.10	18.10	11.50	21.21	5	16	21.50	5	17	20.10	18.10	11.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	20.79	18.80	12.20	21.91	5	17	22.20	5	17	20.79	18.80	12.20
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	21.70	19.71	13.11	22.82	5	18	23.11	5	18	21.70	19.71	13.11
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	22.87	20.88	14.28	23.99	5	19	24.28	5	19	22.87	20.88	14.28
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	17.97	15.97	9.37	19.08	5	14	19.37	5	14	17.97	15.97	9.37
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	19.44	17.45	10.85	20.56	5	16	20.85	5	16	19.44	17.45	10.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	22.17	20.17	13.57	23.28	5	18	23.57	5	19	22.17	20.17	13.57
123	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	38.62	38.69	37.15	43.95		43.95	47.15		47.15	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	6.8	39.61	39.67	38.11	44.92		44.92	48.11		48.11	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	44.12	44.16	42.56	49.38		49.38	52.56		52.56	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	45.20	45.23	43.61	50.44		50.44	53.61		53.61	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	45.66	45.68	44.07	50.90		50.90	54.07		54.07	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	46.06	46.09	44.47	51.30		51.30	54.47		54.47	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	47.00	47.03	45.40	52.23		52.23	55.40		55.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	48.66	48.70	47.08	53.91		53.91	57.08		57.08	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	47.77	47.81	46.18	53.01		53.01	56.18		56.18	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	47.91	47.95	46.32	53.15		53.15	56.32		56.32	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	41.10	39.10	32.50	42.21		42	42.50		42	40.46	38.47	31.87
									VL	totaal (0)	1	6.8	42.44	40.45	33.85	43.56		44	43.85		44	41.80	39.81	33.21
									VL	totaal (0)	1	9.8	43.43	41.44	34.84	44.55		45	44.84		45	42.81	40.82	34.22
									VL	totaal (0)	1	12.8	45.83	43.84	37.24	46.95		47	47.24		47	45.28	43.28	36.68
									VL	totaal (0)	1	15.8	51.53	49.53	42.94	52.65		53	52.94		53	51.07	49.08	42.48
									VL	totaal (0)	1	18.8	54.33	52.33	45.74	55.45		55	55.74		56	53.89	51.89	45.29
									VL	totaal (0)	1	21.8	54.62	52.62	46.02	55.73		56	56.02		56	54.15	52.15	45.55
									VL	totaal (0)	1	24.8	56.06	54.06	47.46	57.17		57	57.46		57	55.52	53.53	46.93
									VL	totaal (0)	1	27.8	57.37	55.38	48.78	58.49		58	58.78		59	56.81	54.81	48.21
									VL	totaal (0)	1	30.8	58.17	56.18	49.58	59.29		59	59.58		60	57.57	55.57	48.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	39.30	37.31	30.71	40.42	5	35	40.71	5	36	38.59	36.60	30.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	40.48	38.49	31.89	41.60	5	37	41.89	5	37	39.76	37.77	31.17
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	40.68	38.69	32.08	41.80	5	37	42.08	5	37	39.95	37.96	31.36
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	40.92	38.93	32.33	42.04	5	37	42.33	5	37	40.19	38.19	31.59
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	41.42	39.42	32.82	42.53	5	38	42.82	5	38	40.67	38.67	32.07
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	42.66	40.67	34.07	43.78	5	39	44.07	5	39	41.90	39.90	33.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	45.80	43.81	37.21	46.92	5	42	47.21	5	42	45.05	43.06	36.45
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	51.60	49.61	43.00	52.72	5	48	53.00	5	48	50.89	48.89	42.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	54.45	52.46	45.85	55.57	5	51	55.85	5	51	53.75	51.76	45.16
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	56.12	54.13	47.53	57.24	5	52	57.53	5	53	55.43	53.43	46.83
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	36.11	34.11	27.52	37.23	5	32	37.52	5	33	35.59	33.59	26.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	37.86	35.87	29.27	38.98	5	34	39.27	5	34	37.33	35.34	28.74
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	40.06	38.07	31.47	41.18	5	36	41.47	5	36	39.54	37.54	30.94
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	44.10	42.11	35.51	45.22	5	40	45.51	5	41	43.63	41.63	35.03
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	51.07	49.08	42.48	52.19	5	47	52.48	5	47	50.65	48.65	42.05
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	54.02	52.02	45.42	55.13	5	50	55.42	5	50	53.60	51.60	45.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	54.00	52.01	45.41	55.12	5	50	55.41	5	50	53.57	51.58	44.98
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	54.12	52.13	45.53	55.24	5	50	55.53	5	51	53.69	51.70	45.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	54.27	52.28	45.68	55.39	5	50	55.68	5	51	53.83	51.84	45.24
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	53.91	51.92	45.32	55.03	5	50	55.32	5	50	53.46	51.46	44.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	18.67	16.67	10.07	19.78	5	15	20.07	5	15	18.67	16.67	10.07
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	18.28	16.29	9.69	19.40	5	14	19.69	5	15	18.28	16.29	9.69
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.59	15.60	9.00	18.71	5	14	19.00	5	14	17.59	15.60	9.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	18.16	16.16	9.56	19.27	5	14	19.56	5	15	18.16	16.16	9.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.76	16.77	10.16	19.88	5	15	20.16	5	15	18.76	16.77	10.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.13	17.14	10.54	20.25	5	15	20.54	5	16	19.13	17.14	10.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	19.55	17.55	10.95	20.66	5	16	20.95	5	16	19.55	17.55	10.95
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	20.14	18.15	11.55	21.26	5	16	21.55	5	17	20.14	18.15	11.55
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	21.03	19.04	12.44	22.15	5	17	22.44	5	17	21.03	19.04	12.44
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	22.18	20.19	13.59	23.30	5	18	23.59	5	19	22.18	20.19	13.59
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	20.76	18.77	12.17	21.88	5	17	22.17	5	17	20.76	18.77	12.17
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.21	18.22	11.62	21.33	5	16	21.62	5	17	20.21	18.22	11.62
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	18.31	16.32	9.72	19.43	5	14	19.72	5	15	18.31	16.32	9.72

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	18.63	16.64	10.04	19.75	5	15	20.04	5	15	18.63	16.64	10.04
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	19.16	17.17	10.57	20.28	5	15	20.57	5	16	19.16	17.17	10.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	19.69	17.70	11.10	20.81	5	16	21.10	5	16	19.69	17.70	11.10
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	20.26	18.27	11.67	21.38	5	16	21.67	5	17	20.26	18.27	11.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	20.98	18.99	12.38	22.10	5	17	22.38	5	17	20.98	18.99	12.38
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	21.62	19.63	13.03	22.74	5	18	23.03	5	18	21.62	19.63	13.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	22.33	20.34	13.74	23.45	5	18	23.74	5	19	22.33	20.34	13.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	19.50	17.51	10.91	20.62	5	16	20.91	5	16	19.50	17.51	10.91
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	19.41	17.42	10.82	20.53	5	16	20.82	5	16	19.41	17.42	10.82
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	19.62	17.62	11.02	20.73	5	16	21.02	5	16	19.62	17.62	11.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	19.99	18.00	11.40	21.11	5	16	21.40	5	16	19.99	18.00	11.40
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	20.46	18.47	11.87	21.58	5	17	21.87	5	17	20.46	18.47	11.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	20.93	18.94	12.34	22.05	5	17	22.34	5	17	20.93	18.94	12.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	21.21	19.22	12.62	22.33	5	17	22.62	5	18	21.21	19.22	12.62
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	17.84	15.85	9.25	18.96	5	14	19.25	5	14	17.84	15.85	9.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	19.18	17.19	10.59	20.30	5	15	20.59	5	16	19.18	17.19	10.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	21.56	19.56	12.96	22.67	5	18	22.96	5	18	21.56	19.56	12.96
124	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	39.79	39.86	38.30	45.11		45.11	48.30		48.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	40.81	40.87	39.30	46.11		46.11	49.30		49.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	47.80	47.80	46.14	52.99		52.99	56.14		56.14	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	49.05	49.05	47.37	54.22		54.22	57.37		57.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	49.25	49.26	47.58	54.43		54.43	57.58		57.58	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	49.42	49.43	47.75	54.60		54.60	57.75		57.75	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	49.97	49.98	48.31	55.16		55.16	58.31		58.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	49.30	49.35	47.76	54.58		54.58	57.76		57.76	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	48.37	48.42	46.83	53.65		53.65	56.83		56.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	48.50	48.55	46.97	53.78		53.78	56.97		56.97	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	39.41	37.42	30.82	40.53		41	40.82		41	38.83	36.83	30.23
									VL	totaal (0)	1	6.8	41.09	39.09	32.49	42.20		42	42.49		42	40.49	38.50	31.90
									VL	totaal (0)	1	9.8	43.23	41.23	34.63	44.34		44	44.63		45	42.67	40.68	34.08
									VL	totaal (0)	1	12.8	48.64	46.65	40.05	49.76		50	50.05		50	48.17	46.17	39.57
									VL	totaal (0)	1	15.8	55.37	53.38	46.78	56.49		56	56.78		57	54.95	52.95	46.35
									VL	totaal (0)	1	18.8	55.62	53.62	47.03	56.74		57	57.03		57	55.17	53.17	46.58
									VL	totaal (0)	1	21.8	55.82	53.82	47.22	56.93		57	57.22		57	55.35	53.35	46.75
									VL	totaal (0)	1	24.8	57.27	55.28	48.68	58.39		58	58.68		59	56.74	54.74	48.14
									VL	totaal (0)	1	27.8	58.12	56.12	49.52	59.23		59	59.52		60	57.54	55.55	48.95
									VL	totaal (0)	1	30.8	58.88	56.88	50.28	59.99		60	60.28		60	58.28	56.28	49.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	36.48	34.49	27.88	37.60	5	33	37.88	5	33	35.75	33.76	27.16
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	37.54	35.54	28.94	38.65	5	34	38.94	5	34	36.80	34.81	28.21
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	37.22	35.23	28.63	38.34	5	33	38.63	5	34	36.48	34.48	27.88
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	37.84	35.85	29.25	38.96	5	34	39.25	5	34	37.08	35.08	28.48
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	38.89	36.90	30.29	40.01	5	35	40.29	5	35	38.10	36.11	29.50
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	41.10	39.11	32.51	42.22	5	37	42.51	5	38	40.30	38.31	31.70
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	46.04	44.04	37.44	47.15	5	42	47.44	5	42	45.28	43.28	36.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	52.74	50.75	44.15	53.86	5	49	54.15	5	49	52.03	50.04	43.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	55.06	53.07	46.47	56.18	5	51	56.47	5	51	54.36	52.36	45.76
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	56.52	54.53	47.92	57.64	5	53	57.92	5	53	55.82	53.82	47.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	36.04	34.04	27.44	37.15	5	32	37.44	5	32	35.57	33.57	26.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	38.40	36.41	29.81	39.52	5	35	39.81	5	35	37.90	35.91	29.31
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	41.92	39.92	33.32	43.03	5	38	43.32	5	38	41.42	39.42	32.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	48.25	46.25	39.65	49.36	5	44	49.65	5	45	47.80	45.80	39.20
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	55.27	53.28	46.68	56.39	5	51	56.68	5	52	54.85	52.86	46.26

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	55.46	53.46	46.87	56.58	5	52	56.87	5	52	55.02	53.03	46.43
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	55.33	53.34	46.74	56.45	5	51	56.74	5	52	54.89	52.90	46.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	55.38	53.38	46.79	56.50	5	51	56.79	5	52	54.94	52.94	46.34
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	55.14	53.15	46.55	56.26	5	51	56.55	5	52	54.69	52.70	46.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	55.09	53.10	46.50	56.21	5	51	56.50	5	51	54.63	52.63	46.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	18.29	16.29	9.69	19.40	5	14	19.69	5	15	18.29	16.29	9.69
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	17.91	15.92	9.31	19.03	5	14	19.31	5	14	17.91	15.92	9.31
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.10	15.11	8.51	18.22	5	13	18.51	5	14	17.10	15.11	8.51
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	17.69	15.70	9.10	18.81	5	14	19.10	5	14	17.69	15.70	9.10
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.32	16.33	9.72	19.44	5	14	19.72	5	15	18.32	16.33	9.72
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	18.78	16.79	10.19	19.90	5	15	20.19	5	15	18.78	16.79	10.19
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	19.29	17.30	10.70	20.41	5	15	20.70	5	16	19.29	17.30	10.70
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	20.01	18.01	11.41	21.12	5	16	21.41	5	16	20.01	18.01	11.41
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	21.01	19.02	12.42	22.13	5	17	22.42	5	17	21.01	19.02	12.42
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	22.44	20.44	13.84	23.55	5	19	23.84	5	19	22.44	20.44	13.84
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	20.62	18.63	12.03	21.74	5	17	22.03	5	17	20.62	18.63	12.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.08	18.09	11.48	21.20	5	16	21.48	5	16	20.08	18.09	11.48
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	17.96	15.97	9.37	19.08	5	14	19.37	5	14	17.96	15.97	9.37
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	18.30	16.31	9.71	19.42	5	14	19.71	5	15	18.30	16.31	9.71
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	18.81	16.81	10.21	19.92	5	15	20.21	5	15	18.81	16.81	10.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	19.35	17.36	10.76	20.47	5	15	20.76	5	16	19.35	17.36	10.76
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	20.00	18.01	11.41	21.12	5	16	21.41	5	16	20.00	18.01	11.41
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	20.62	18.63	12.03	21.74	5	17	22.03	5	17	20.62	18.63	12.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	21.12	19.13	12.53	22.24	5	17	22.53	5	18	21.12	19.13	12.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	21.67	19.68	13.08	22.79	5	18	23.08	5	18	21.67	19.68	13.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	19.44	17.44	10.84	20.55	5	16	20.84	5	16	19.44	17.44	10.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	19.35	17.36	10.76	20.47	5	15	20.76	5	16	19.35	17.36	10.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	19.58	17.58	10.98	20.69	5	16	20.98	5	16	19.58	17.58	10.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	19.94	17.95	11.34	21.06	5	16	21.34	5	16	19.94	17.95	11.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	20.41	18.42	11.81	21.53	5	17	21.81	5	17	20.41	18.42	11.81
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	20.90	18.91	12.31	22.02	5	17	22.31	5	17	20.90	18.91	12.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	21.26	19.27	12.67	22.38	5	17	22.67	5	18	21.26	19.27	12.67
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	17.82	15.82	9.22	18.93	5	14	19.22	5	14	17.82	15.82	9.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	19.18	17.19	10.59	20.30	5	15	20.59	5	16	19.18	17.19	10.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	21.49	19.50	12.89	22.61	5	18	22.89	5	18	21.49	19.50	12.89
125	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	9.8	50.85	50.85	49.16	56.02		56.02	59.16		59.16	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	51.79	51.79	50.09	56.95		56.95	60.09		60.09	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	51.81	51.81	50.12	56.98		56.98	60.12		60.12	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	51.89	51.89	50.19	57.05		57.05	60.19		60.19	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	52.27	52.27	50.56	57.42		57.42	60.56		60.56	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	49.66	49.68	48.01	54.86		54.86	58.01		58.01	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	46.54	46.59	45.00	51.82		51.82	55.00		55.00	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	46.74	46.79	45.20	52.02		52.02	55.20		55.20	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	9.8	49.10	47.11	40.51	50.22		50	50.51		51	48.50	46.50	39.90
									VL	totaal (0)	1	12.8	55.59	53.59	47.00	56.71		57	57.00		57	55.10	53.11	46.51
									VL	totaal (0)	1	15.8	57.61	55.61	49.01	58.72		59	59.01		59	57.13	55.13	48.54
									VL	totaal (0)	1	18.8	57.46	55.46	48.86	58.57		59	58.86		59	56.97	54.98	48.38
									VL	totaal (0)	1	21.8	57.48	55.49	48.89	58.60		59	58.89		59	56.99	54.99	48.39
									VL	totaal (0)	1	24.8	58.49	56.50	49.90	59.61		60	59.90		60	57.95	55.95	49.35
									VL	totaal (0)	1	27.8	59.04	57.05	50.45	60.16		60	60.45		60	58.46	56.47	49.87
									VL	totaal (0)	1	30.8	59.76	57.76	51.16	60.87		61	61.16		61	59.16	57.17	50.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	46.80	44.81	38.21	47.92	5	43	48.21	5	43	46.11	44.11	37.51

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	48.20	46.21	39.61	49.32	5	44	49.61	5	45	47.49	45.50	38.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	48.77	46.78	40.18	49.89	5	45	50.18	5	45	48.06	46.07	39.47
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	48.97	46.98	40.38	50.09	5	45	50.38	5	45	48.26	46.27	39.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	49.97	47.97	41.37	51.08	5	46	51.37	5	46	49.24	47.24	40.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	53.89	51.90	45.30	55.01	5	50	55.30	5	50	53.17	51.18	44.58
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	55.81	53.82	47.22	56.93	5	52	57.22	5	52	55.10	53.11	46.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	57.02	55.02	48.42	58.13	5	53	58.42	5	53	56.31	54.31	47.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	45.21	43.22	36.62	46.33	5	41	46.62	5	42	44.72	42.73	36.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	54.71	52.72	46.12	55.83	5	51	56.12	5	51	54.27	52.28	45.68
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	57.00	55.00	48.40	58.11	5	53	58.40	5	53	56.55	54.56	47.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	56.79	54.79	48.19	57.90	5	53	58.19	5	53	56.34	54.35	47.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	56.63	54.64	48.04	57.75	5	53	58.04	5	53	56.19	54.19	47.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	56.64	54.65	48.05	57.76	5	53	58.05	5	53	56.19	54.19	47.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	56.23	54.24	47.64	57.35	5	52	57.64	5	53	55.77	53.77	47.17
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	56.46	54.46	47.86	57.57	5	53	57.86	5	53	55.98	53.99	47.39
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.32	15.32	8.72	18.43	5	13	18.72	5	14	17.32	15.32	8.72
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	17.89	15.90	9.30	19.01	5	14	19.30	5	14	17.89	15.90	9.30
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.51	16.52	9.91	19.63	5	15	19.91	5	15	18.51	16.52	9.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.05	17.05	10.45	20.16	5	15	20.45	5	15	19.05	17.05	10.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	19.60	17.61	11.01	20.72	5	16	21.01	5	16	19.60	17.61	11.01
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	20.10	18.11	11.50	21.22	5	16	21.50	5	17	20.10	18.11	11.50
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	21.06	19.06	12.46	22.17	5	17	22.46	5	17	21.06	19.06	12.46
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	22.45	20.46	13.86	23.57	5	19	23.86	5	19	22.45	20.46	13.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	17.68	15.69	9.09	18.80	5	14	19.09	5	14	17.68	15.69	9.09
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	17.93	15.94	9.34	19.05	5	14	19.34	5	14	17.93	15.94	9.34
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	18.41	16.42	9.82	19.53	5	15	19.82	5	15	18.41	16.42	9.82
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	18.98	16.99	10.39	20.10	5	15	20.39	5	15	18.98	16.99	10.39
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	19.61	17.61	11.01	20.72	5	16	21.01	5	16	19.61	17.61	11.01
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	20.26	18.26	11.66	21.37	5	16	21.66	5	17	20.26	18.26	11.66
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	20.76	18.77	12.16	21.88	5	17	22.16	5	17	20.76	18.77	12.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	21.28	19.28	12.68	22.39	5	17	22.68	5	18	21.28	19.28	12.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	21.06	19.07	12.47	22.18	5	17	22.47	5	17	21.06	19.07	12.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	21.54	19.55	12.95	22.66	5	18	22.95	5	18	21.54	19.55	12.95
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	22.08	20.09	13.49	23.20	5	18	23.49	5	18	22.08	20.09	13.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	22.43	20.44	13.84	23.55	5	19	23.84	5	19	22.43	20.44	13.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	22.74	20.75	14.15	23.86	5	19	24.15	5	19	22.74	20.75	14.15
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	17.56	15.57	8.97	18.68	5	14	18.97	5	14	17.56	15.57	8.97
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	18.99	16.99	10.39	20.10	5	15	20.39	5	15	18.99	16.99	10.39
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	21.31	19.31	12.71	22.42	5	17	22.71	5	18	21.31	19.31	12.71
126	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	9.8	53.97	53.98	52.29	59.14		59.14	62.29		62.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	54.80	54.81	53.09	59.95		59.95	63.09		63.09	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	54.79	54.80	53.08	59.94		59.94	63.08		63.08	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	54.81	54.82	53.10	59.96		59.96	63.10		63.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	55.02	55.03	53.32	60.18		60.18	63.32		63.32	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	49.93	50.01	48.51	55.30		55.30	58.51		58.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	46.82	46.89	45.38	52.17		52.17	55.38		55.38	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	47.00	47.07	45.56	52.35		52.35	55.56		55.56	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	9.8	53.98	51.99	45.39	55.10		55	55.39		55	53.38	51.39	44.79
									VL	totaal (0)	1	12.8	59.65	57.65	51.05	60.76		61	61.05		61	59.15	57.15	50.55
									VL	totaal (0)	1	15.8	59.55	57.55	50.95	60.66		61	60.95		61	59.04	57.05	50.45
									VL	totaal (0)	1	18.8	59.41	57.41	50.81	60.52		61	60.81		61	58.90	56.90	50.30
									VL	totaal (0)	1	21.8	59.36	57.36	50.76	60.47		60	60.76		61	58.84	56.85	50.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	24.8	59.76	57.77	51.17	60.88		61	61.17		61	59.21	57.22	50.62
									VL	totaal (0)	1	27.8	60.38	58.39	51.79	61.50		62	61.79		62	59.81	57.82	51.22
									VL	totaal (0)	1	30.8	61.34	59.34	52.74	62.45		62	62.74		63	60.77	58.77	52.17
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	51.90	49.91	43.31	53.02	5	48	53.31	5	48	51.21	49.22	42.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	52.69	50.70	44.10	53.81	5	49	54.10	5	49	51.99	49.99	43.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	52.76	50.77	44.16	53.88	5	49	54.16	5	49	52.06	50.07	43.46
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	52.92	50.93	44.32	54.04	5	49	54.32	5	49	52.21	50.22	43.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	53.30	51.30	44.70	54.41	5	49	54.70	5	50	52.58	50.59	43.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	55.32	53.33	46.73	56.44	5	51	56.73	5	52	54.61	52.61	46.01
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	56.57	54.58	47.98	57.69	5	53	57.98	5	53	55.86	53.87	47.27
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	57.54	55.55	48.94	58.66	5	54	58.94	5	54	56.83	54.83	48.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	49.78	47.79	41.19	50.90	5	46	51.19	5	46	49.31	47.31	40.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	58.67	56.67	50.07	59.78	5	55	60.07	5	55	58.22	56.22	49.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	58.52	56.53	49.93	59.64	5	55	59.93	5	55	58.07	56.08	49.48
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	58.30	56.31	49.71	59.42	5	54	59.71	5	55	57.85	55.85	49.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	58.12	56.13	49.53	59.24	5	54	59.53	5	55	57.67	55.67	49.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	57.83	55.83	49.23	58.94	5	54	59.23	5	54	57.37	55.37	48.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	58.04	56.05	49.45	59.16	5	54	59.45	5	54	57.57	55.58	48.98
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	58.99	57.00	50.40	60.11	5	55	60.40	5	55	58.52	56.53	49.93
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.44	15.45	8.85	18.56	5	14	18.85	5	14	17.44	15.45	8.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	18.01	16.01	9.41	19.12	5	14	19.41	5	14	18.01	16.01	9.41
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.62	16.63	10.03	19.74	5	15	20.03	5	15	18.62	16.63	10.03
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.23	17.23	10.63	20.34	5	15	20.63	5	16	19.23	17.23	10.63
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	19.84	17.85	11.25	20.96	5	16	21.25	5	16	19.84	17.85	11.25
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	20.14	18.15	11.54	21.26	5	16	21.54	5	17	20.14	18.15	11.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	20.86	18.86	12.26	21.97	5	17	22.26	5	17	20.86	18.86	12.26
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	22.17	20.18	13.58	23.29	5	18	23.58	5	19	22.17	20.18	13.58
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	17.82	15.83	9.23	18.94	5	14	19.23	5	14	17.82	15.83	9.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	18.12	16.13	9.53	19.24	5	14	19.53	5	15	18.12	16.13	9.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	18.59	16.60	10.00	19.71	5	15	20.00	5	15	18.59	16.60	10.00
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	19.14	17.15	10.54	20.26	5	15	20.54	5	16	19.14	17.15	10.54
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	19.74	17.74	11.14	20.85	5	16	21.14	5	16	19.74	17.74	11.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	20.34	18.35	11.74	21.46	5	16	21.74	5	17	20.34	18.35	11.74
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	20.78	18.79	12.19	21.90	5	17	22.19	5	17	20.78	18.79	12.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	21.30	19.31	12.70	22.42	5	17	22.70	5	18	21.30	19.31	12.70
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	21.99	20.00	13.40	23.11	5	18	23.40	5	18	21.99	20.00	13.40
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	22.48	20.49	13.89	23.60	5	19	23.89	5	19	22.48	20.49	13.89
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	23.06	21.07	14.47	24.18	5	19	24.47	5	19	23.06	21.07	14.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	23.45	21.45	14.85	24.56	5	20	24.85	5	20	23.45	21.45	14.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	23.77	21.78	15.18	24.89	5	20	25.18	5	20	23.77	21.78	15.18
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	17.70	15.71	9.11	18.82	5	14	19.11	5	14	17.70	15.71	9.11
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	18.87	16.88	10.28	19.99	5	15	20.28	5	15	18.87	16.88	10.28
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	20.79	18.80	12.20	21.91	5	17	22.20	5	17	20.79	18.80	12.20
127	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	9.8	42.37	42.45	40.91	47.71		47.71	50.91		50.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	42.46	42.54	41.00	47.80		47.80	51.00		51.00	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	42.57	42.64	41.10	47.90		47.90	51.10		51.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	42.98	43.05	41.50	48.30		48.30	51.50		51.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	44.95	45.02	43.47	50.27		50.27	53.47		53.47	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	47.98	48.07	46.57	53.35		53.35	56.57		56.57	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	48.10	48.19	46.68	53.47		53.47	56.68		56.68	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	48.19	48.27	46.77	53.56		53.56	56.77		56.77	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	9.8	62.11	60.12	53.52	63.23		63	63.52		64	61.60	59.61	53.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	12.8	62.12	60.13	53.53	63.24		63	63.53		64	61.60	59.61	53.01
									VL	totaal (0)	1	15.8	62.00	60.00	53.40	63.11		63	63.40		63	61.47	59.48	52.88
									VL	totaal (0)	1	18.8	61.83	59.83	53.23	62.94		63	63.23		63	61.30	59.31	52.71
									VL	totaal (0)	1	21.8	61.69	59.69	53.09	62.80		63	63.09		63	61.15	59.16	52.56
									VL	totaal (0)	1	24.8	61.75	59.75	53.15	62.86		63	63.15		63	61.20	59.21	52.61
									VL	totaal (0)	1	27.8	61.76	59.76	53.16	62.87		63	63.16		63	61.20	59.20	52.61
									VL	totaal (0)	1	30.8	61.84	59.85	53.25	62.96		63	63.25		63	61.27	59.28	52.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	56.15	54.16	47.56	57.27	5	52	57.56	5	53	55.46	53.46	46.86
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	56.40	54.40	47.80	57.51	5	53	57.80	5	53	55.70	53.70	47.10
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	56.48	54.49	47.89	57.60	5	53	57.89	5	53	55.78	53.79	47.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	56.49	54.49	47.89	57.60	5	53	57.89	5	53	55.78	53.79	47.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	56.51	54.51	47.91	57.62	5	53	57.91	5	53	55.80	53.81	47.21
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	56.94	54.94	48.34	58.05	5	53	58.34	5	53	56.23	54.23	47.63
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	57.27	55.28	48.68	58.39	5	53	58.68	5	54	56.56	54.56	47.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	57.90	55.90	49.30	59.01	5	54	59.30	5	54	57.18	55.19	48.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	60.84	58.85	52.25	61.96	5	57	62.25	5	57	60.39	58.40	51.80
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	60.77	58.77	52.17	61.88	5	57	62.17	5	57	60.31	58.31	51.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	60.56	58.57	51.97	61.68	5	57	61.97	5	57	60.10	58.11	51.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	60.33	58.33	51.73	61.44	5	56	61.73	5	57	59.87	57.87	51.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	60.11	58.12	51.52	61.23	5	56	61.52	5	57	59.65	57.66	51.06
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	60.00	58.00	51.40	61.11	5	56	61.40	5	56	59.53	57.53	50.94
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	59.83	57.84	51.24	60.95	5	56	61.24	5	56	59.36	57.37	50.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	59.59	57.59	50.99	60.70	5	56	60.99	5	56	59.11	57.12	50.52
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.88	15.89	9.28	19.00	5	14	19.28	5	14	17.88	15.89	9.28
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	18.46	16.46	9.86	19.57	5	15	19.86	5	15	18.46	16.46	9.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	19.18	17.19	10.59	20.30	5	15	20.59	5	16	19.18	17.19	10.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	20.47	18.48	11.88	21.59	5	17	21.88	5	17	20.47	18.48	11.88
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	22.70	20.71	14.10	23.82	5	19	24.10	5	19	22.70	20.71	14.10
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	29.12	27.12	20.52	30.23	5	25	30.52	5	26	29.12	27.12	20.52
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	30.55	28.56	21.96	31.67	5	27	31.96	5	27	30.55	28.56	21.96
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	31.00	29.00	22.40	32.11	5	27	32.40	5	27	31.00	29.00	22.40
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	18.08	16.09	9.49	19.20	5	14	19.49	5	14	18.08	16.09	9.49
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	18.32	16.33	9.73	19.44	5	14	19.73	5	15	18.32	16.33	9.73
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	18.79	16.79	10.19	19.90	5	15	20.19	5	15	18.79	16.79	10.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	19.33	17.33	10.73	20.44	5	15	20.73	5	16	19.33	17.33	10.73
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	19.89	17.90	11.30	21.01	5	16	21.30	5	16	19.89	17.90	11.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	20.47	18.48	11.88	21.59	5	17	21.88	5	17	20.47	18.48	11.88
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	20.96	18.97	12.37	22.08	5	17	22.37	5	17	20.96	18.97	12.37
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	21.49	19.50	12.90	22.61	5	18	22.90	5	18	21.49	19.50	12.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	22.50	20.50	13.90	23.61	5	19	23.90	5	19	22.50	20.50	13.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	22.99	21.00	14.40	24.11	5	19	24.40	5	19	22.99	21.00	14.40
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	23.60	21.61	15.01	24.72	5	20	25.01	5	20	23.60	21.61	15.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	24.23	22.24	15.64	25.35	5	20	25.64	5	21	24.23	22.24	15.64
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	27.04	25.04	18.44	28.15	5	23	28.44	5	23	27.04	25.04	18.44
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	28.45	26.45	19.85	29.56	5	25	29.85	5	25	28.45	26.45	19.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	29.17	27.18	20.58	30.29	5	25	30.58	5	26	29.17	27.18	20.58
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	29.79	27.80	21.20	30.91	5	26	31.20	5	26	29.79	27.80	21.20
128	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	56.99	57.04	55.49	62.30		62.30	65.49		65.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	58.95	59.00	57.46	64.26		64.26	67.46		67.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	59.81	59.87	58.33	65.13		65.13	68.33		68.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	60.18	60.24	58.69	65.49		65.49	68.69		68.69	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	60.32	60.38	58.81	65.62		65.62	68.81		68.81	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	18.8	60.30	60.36	58.79	65.60		65.60	68.79		68.79	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	60.27	60.32	58.75	65.56		65.56	68.75		68.75	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	60.17	60.23	58.66	65.47		65.47	68.66		68.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	60.09	60.14	58.58	65.39		65.39	68.58		68.58	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	60.01	60.06	58.49	65.30		65.30	68.49		68.49	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	62.83	60.83	54.23	63.94		64	64.23		64	62.35	60.36	53.76
									VL	totaal (0)	1	6.8	62.78	60.79	54.19	63.90		64	64.19		64	62.31	60.31	53.71
									VL	totaal (0)	1	9.8	62.68	60.69	54.09	63.80		64	64.09		64	62.20	60.21	53.61
									VL	totaal (0)	1	12.8	62.52	60.53	53.93	63.64		64	63.93		64	62.03	60.04	53.44
									VL	totaal (0)	1	15.8	62.36	60.37	53.77	63.48		63	63.77		64	61.87	59.87	53.27
									VL	totaal (0)	1	18.8	62.12	60.13	53.53	63.24		63	63.53		64	61.63	59.63	53.03
									VL	totaal (0)	1	21.8	61.92	59.92	53.32	63.03		63	63.32		63	61.42	59.42	52.82
									VL	totaal (0)	1	24.8	61.69	59.70	53.10	62.81		63	63.10		63	61.19	59.20	52.60
									VL	totaal (0)	1	27.8	61.50	59.50	52.90	62.61		63	62.90		63	60.99	59.00	52.40
									VL	totaal (0)	1	30.8	61.32	59.33	52.73	62.44		62	62.73		63	60.81	58.82	52.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	52.66	50.66	44.06	53.77	5	49	54.06	5	49	51.97	49.97	43.37
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	53.41	51.41	44.81	54.52	5	50	54.81	5	50	52.73	50.73	44.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	54.08	52.08	45.48	55.19	5	50	55.48	5	50	53.39	51.40	44.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	54.42	52.43	45.82	55.54	5	51	55.82	5	51	53.73	51.74	45.14
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	54.84	52.84	46.24	55.95	5	51	56.24	5	51	54.14	52.15	45.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	54.90	52.90	46.30	56.01	5	51	56.30	5	51	54.20	52.21	45.61
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	54.99	53.00	46.40	56.11	5	51	56.40	5	51	54.29	52.30	45.70
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	55.04	53.04	46.44	56.15	5	51	56.44	5	51	54.34	52.34	45.74
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	55.12	53.12	46.52	56.23	5	51	56.52	5	52	54.42	52.42	45.82
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	55.28	53.29	46.68	56.40	5	51	56.68	5	52	54.59	52.59	45.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	62.39	60.39	53.79	63.50	5	59	63.79	5	59	61.93	59.94	53.34
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	62.25	60.25	53.66	63.37	5	58	63.66	5	59	61.80	59.80	53.20
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	62.04	60.05	53.45	63.16	5	58	63.45	5	58	61.59	59.59	52.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	61.79	59.80	53.20	62.91	5	58	63.20	5	58	61.34	59.34	52.74
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	61.51	59.52	52.92	62.63	5	58	62.92	5	58	61.06	59.07	52.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	61.21	59.22	52.62	62.33	5	57	62.62	5	58	60.76	58.76	52.16
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	60.93	58.94	52.34	62.05	5	57	62.34	5	57	60.48	58.48	51.88
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	60.64	58.64	52.04	61.75	5	57	62.04	5	57	60.19	58.19	51.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	60.36	58.37	51.77	61.48	5	56	61.77	5	57	59.91	57.91	51.32
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	60.08	58.09	51.49	61.20	5	56	61.49	5	56	59.63	57.63	51.03
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	18.69	16.70	10.10	19.81	5	15	20.10	5	15	18.69	16.70	10.10
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	18.26	16.27	9.66	19.38	5	14	19.66	5	15	18.26	16.27	9.66
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.37	15.37	8.77	18.48	5	13	18.77	5	14	17.37	15.37	8.77
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	17.83	15.84	9.24	18.95	5	14	19.24	5	14	17.83	15.84	9.24
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.31	16.32	9.72	19.43	5	14	19.72	5	15	18.31	16.32	9.72
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	18.70	16.71	10.11	19.82	5	15	20.11	5	15	18.70	16.71	10.11
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	18.90	16.90	10.30	20.01	5	15	20.30	5	15	18.90	16.90	10.30
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	18.56	16.56	9.96	19.67	5	15	19.96	5	15	18.56	16.56	9.96
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	18.20	16.20	9.60	19.31	5	14	19.60	5	15	18.20	16.20	9.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	18.23	16.23	9.63	19.34	5	14	19.63	5	15	18.23	16.23	9.63
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	25.60	23.61	17.01	26.72	5	22	27.01	5	22	25.60	23.61	17.01
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	25.22	23.23	16.63	26.34	5	21	26.63	5	22	25.22	23.23	16.63
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	24.93	22.94	16.34	26.05	5	21	26.34	5	21	24.93	22.94	16.34
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	24.71	22.72	16.12	25.83	5	21	26.12	5	21	24.71	22.72	16.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	24.56	22.57	15.97	25.68	5	21	25.97	5	21	24.56	22.57	15.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	24.42	22.43	15.83	25.54	5	21	25.83	5	21	24.42	22.43	15.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	24.60	22.61	16.01	25.72	5	21	26.01	5	21	24.60	22.61	16.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	24.82	22.83	16.23	25.94	5	21	26.23	5	21	24.82	22.83	16.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	19.19	17.20	10.60	20.31	5	15	20.60	5	16	19.19	17.20	10.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	19.37	17.37	10.77	20.48	5	15	20.77	5	16	19.37	17.37	10.77
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.28	21.29	14.69	24.40	5	19	24.69	5	20	23.28	21.29	14.69
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	23.38	21.39	14.79	24.50	5	20	24.79	5	20	23.38	21.39	14.79
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	22.58	20.59	13.99	23.70	5	19	23.99	5	19	22.58	20.59	13.99
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	23.07	21.08	14.48	24.19	5	19	24.48	5	19	23.07	21.08	14.48
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	23.56	21.57	14.97	24.68	5	20	24.97	5	20	23.56	21.57	14.97
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	23.81	21.81	15.21	24.92	5	20	25.21	5	20	23.81	21.81	15.21
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	23.98	21.98	15.38	25.09	5	20	25.38	5	20	23.98	21.98	15.38
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	19.68	17.69	11.09	20.80	5	16	21.09	5	16	19.68	17.69	11.09
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	19.78	17.79	11.19	20.90	5	16	21.19	5	16	19.78	17.79	11.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	19.89	17.90	11.30	21.01	5	16	21.30	5	16	19.89	17.90	11.30
129	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	62.49	62.53	60.94	67.76		67.76	70.94		70.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	64.09	64.13	62.55	69.37		69.37	72.55		72.55	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	64.73	64.77	63.19	70.01		70.01	73.19		73.19	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	64.98	65.02	63.44	70.26		70.26	73.44		73.44	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	65.07	65.11	63.52	70.34		70.34	73.52		73.52	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	65.06	65.10	63.51	70.33		70.33	73.51		73.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	65.03	65.08	63.48	70.30		70.30	73.48		73.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	64.98	65.03	63.43	70.25		70.25	73.43		73.43	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	64.92	64.97	63.37	70.19		70.19	73.37		73.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	64.85	64.89	63.29	70.11		70.11	73.29		73.29	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.07	63.08	56.48	66.19		66	66.48		66	64.60	62.61	56.01
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.16	63.16	56.57	66.28		66	66.57		67	64.68	62.69	56.09
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.04	63.05	56.45	66.16		66	66.45		66	64.56	62.57	55.97
									VL	totaal (0)	1	12.8	64.86	62.87	56.27	65.98		66	66.27		66	64.38	62.38	55.78
									VL	totaal (0)	1	15.8	64.69	62.69	56.09	65.80		66	66.09		66	64.20	62.21	55.61
									VL	totaal (0)	1	18.8	64.47	62.48	55.88	65.59		66	65.88		66	63.98	61.99	55.39
									VL	totaal (0)	1	21.8	64.27	62.27	55.67	65.38		65	65.67		66	63.78	61.78	55.18
									VL	totaal (0)	1	24.8	64.04	62.05	55.45	65.16		65	65.45		65	63.55	61.56	54.96
									VL	totaal (0)	1	27.8	63.83	61.84	55.24	64.95		65	65.24		65	63.34	61.35	54.75
									VL	totaal (0)	1	30.8	63.65	61.66	55.06	64.77		65	65.06		65	63.15	61.16	54.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	55.13	53.14	46.54	56.25	5	51	56.54	5	52	54.45	52.45	45.85
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	55.87	53.88	47.28	56.99	5	52	57.28	5	52	55.19	53.20	46.60
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	56.30	54.31	47.70	57.42	5	52	57.70	5	53	55.62	53.62	47.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	56.47	54.47	47.87	57.58	5	53	57.87	5	53	55.78	53.79	47.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	56.55	54.56	47.95	57.67	5	53	57.95	5	53	55.86	53.87	47.27
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	56.58	54.59	47.99	57.70	5	53	57.99	5	53	55.90	53.90	47.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	56.56	54.56	47.96	57.67	5	53	57.96	5	53	55.87	53.88	47.27
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	56.58	54.59	47.99	57.70	5	53	57.99	5	53	55.89	53.90	47.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	56.53	54.54	47.94	57.65	5	53	57.94	5	53	55.84	53.85	47.25
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	56.58	54.58	47.98	57.69	5	53	57.98	5	53	55.89	53.89	47.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.61	62.61	56.01	65.72	5	61	66.01	5	61	64.16	62.16	55.56
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.61	62.62	56.02	65.73	5	61	66.02	5	61	64.17	62.17	55.57
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	64.42	62.42	55.83	65.54	5	61	65.83	5	61	63.97	61.98	55.38
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	64.18	62.18	55.58	65.29	5	60	65.58	5	61	63.73	61.73	55.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	63.96	61.96	55.36	65.07	5	60	65.36	5	60	63.51	61.51	54.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	63.69	61.70	55.10	64.81	5	60	65.10	5	60	63.25	61.25	54.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	63.45	61.46	54.86	64.57	5	60	64.86	5	60	63.00	61.01	54.41
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	63.18	61.18	54.58	64.29	5	59	64.58	5	60	62.73	60.73	54.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	62.93	60.94	54.34	64.05	5	59	64.34	5	59	62.48	60.49	53.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	62.70	60.70	54.10	63.81	5	59	64.10	5	59	62.25	60.25	53.65
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	24.70	22.71	16.10	25.82	5	21	26.10	5	21	24.70	22.71	16.10
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	24.38	22.39	15.79	25.50	5	21	25.79	5	21	24.38	22.39	15.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	24.11	22.11	15.51	25.22	5	20	25.51	5	21	24.11	22.11	15.51
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	23.79	21.80	15.20	24.91	5	20	25.20	5	20	23.79	21.80	15.20
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	23.51	21.52	14.92	24.63	5	20	24.92	5	20	23.51	21.52	14.92
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	23.24	21.25	14.64	24.36	5	19	24.64	5	20	23.24	21.25	14.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	23.37	21.38	14.77	24.49	5	19	24.77	5	20	23.37	21.38	14.77
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	23.54	21.55	14.95	24.66	5	20	24.95	5	20	23.54	21.55	14.95
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	19.74	17.74	11.14	20.85	5	16	21.14	5	16	19.74	17.74	11.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	22.56	20.57	13.97	23.68	5	19	23.97	5	19	22.56	20.57	13.97
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	29.81	27.82	21.22	30.93	5	26	31.22	5	26	29.81	27.82	21.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	31.50	29.51	22.91	32.62	5	28	32.91	5	28	31.50	29.51	22.91
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	32.61	30.62	24.01	33.73	5	29	34.01	5	29	32.61	30.62	24.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	32.69	30.70	24.09	33.81	5	29	34.09	5	29	32.69	30.70	24.09
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	32.67	30.68	24.08	33.79	5	29	34.08	5	29	32.67	30.68	24.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	32.65	30.66	24.06	33.77	5	29	34.06	5	29	32.65	30.66	24.06
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	32.63	30.64	24.04	33.75	5	29	34.04	5	29	32.63	30.64	24.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	32.61	30.61	24.01	33.72	5	29	34.01	5	29	32.61	30.61	24.01
130	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	64.08	64.12	62.53	69.35		69.35	72.53		72.53	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	65.44	65.49	63.91	70.72		70.72	73.91		73.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	65.95	65.99	64.42	71.23		71.23	74.42		74.42	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	66.13	66.17	64.59	71.41		71.41	74.59		74.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	66.16	66.21	64.62	71.44		71.44	74.62		74.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	66.14	66.19	64.59	71.41		71.41	74.59		74.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	66.09	66.13	64.54	71.36		71.36	74.54		74.54	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	66.02	66.07	64.48	71.30		71.30	74.48		74.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	65.94	65.99	64.40	71.22		71.22	74.40		74.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	65.85	65.90	64.31	71.13		71.13	74.31		74.31	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.02	63.03	56.43	66.14		66	66.43		66	64.57	62.58	55.98
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.12	63.12	56.52	66.23		66	66.52		67	64.66	62.66	56.06
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.01	63.02	56.42	66.13		66	66.42		66	64.55	62.56	55.96
									VL	totaal (0)	1	12.8	64.84	62.85	56.25	65.96		66	66.25		66	64.38	62.38	55.78
									VL	totaal (0)	1	15.8	64.66	62.67	56.07	65.78		66	66.07		66	64.19	62.20	55.60
									VL	totaal (0)	1	18.8	64.45	62.45	55.86	65.57		66	65.86		66	63.98	61.98	55.38
									VL	totaal (0)	1	21.8	64.25	62.25	55.65	65.36		65	65.65		66	63.77	61.78	55.18
									VL	totaal (0)	1	24.8	64.05	62.05	55.45	65.16		65	65.45		65	63.57	61.58	54.98
									VL	totaal (0)	1	27.8	63.83	61.83	55.24	64.95		65	65.24		65	63.35	61.36	54.76
									VL	totaal (0)	1	30.8	63.64	61.65	55.05	64.76		65	65.05		65	63.16	61.17	54.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	54.98	52.98	46.38	56.09	5	51	56.38	5	51	54.32	52.33	45.73

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	55.68	53.68	47.08	56.79	5	52	57.08	5	52	55.03	53.03	46.43
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	56.15	54.15	47.55	57.26	5	52	57.55	5	53	55.49	53.50	46.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	56.33	54.34	47.74	57.45	5	52	57.74	5	53	55.67	53.68	47.08
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	56.45	54.46	47.86	57.57	5	53	57.86	5	53	55.79	53.80	47.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	56.54	54.55	47.95	57.66	5	53	57.95	5	53	55.88	53.89	47.28
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	56.50	54.51	47.90	57.62	5	53	57.90	5	53	55.84	53.84	47.24
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	56.48	54.49	47.89	57.60	5	53	57.89	5	53	55.82	53.83	47.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	56.49	54.49	47.89	57.60	5	53	57.89	5	53	55.82	53.83	47.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	56.49	54.49	47.89	57.60	5	53	57.89	5	53	55.82	53.83	47.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.57	62.58	55.98	65.69	5	61	65.98	5	61	64.14	62.14	55.55
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.59	62.59	56.00	65.71	5	61	66.00	5	61	64.16	62.16	55.56
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	64.40	62.41	55.81	65.52	5	61	65.81	5	61	63.97	61.97	55.38
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	64.17	62.18	55.58	65.29	5	60	65.58	5	61	63.74	61.74	55.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	63.94	61.94	55.35	65.06	5	60	65.35	5	60	63.50	61.51	54.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	63.67	61.68	55.08	64.79	5	60	65.08	5	60	63.23	61.24	54.64
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	63.44	61.44	54.84	64.55	5	60	64.84	5	60	63.00	61.00	54.41
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	63.20	61.20	54.60	64.31	5	59	64.60	5	60	62.76	60.76	54.17
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	62.93	60.94	54.34	64.05	5	59	64.34	5	59	62.49	60.50	53.90
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	62.70	60.71	54.11	63.82	5	59	64.11	5	59	62.26	60.27	53.67
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	24.67	22.68	16.07	25.79	5	21	26.07	5	21	24.67	22.68	16.07
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	24.35	22.36	15.76	25.47	5	20	25.76	5	21	24.35	22.36	15.76
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	24.08	22.09	15.48	25.20	5	20	25.48	5	20	24.08	22.09	15.48
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	23.76	21.77	15.17	24.88	5	20	25.17	5	20	23.76	21.77	15.17
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	23.49	21.50	14.90	24.61	5	20	24.90	5	20	23.49	21.50	14.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	23.21	21.22	14.62	24.33	5	19	24.62	5	20	23.21	21.22	14.62
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	23.33	21.34	14.74	24.45	5	19	24.74	5	20	23.33	21.34	14.74
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	23.51	21.51	14.91	24.62	5	20	24.91	5	20	23.51	21.51	14.91
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.82	21.83	15.23	24.94	5	20	25.23	5	20	23.82	21.83	15.23
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	27.41	25.42	18.82	28.53	5	24	28.82	5	24	27.41	25.42	18.82
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	34.81	32.81	26.21	35.92	5	31	36.21	5	31	34.81	32.81	26.21
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	36.83	34.84	28.24	37.95	5	33	38.24	5	33	36.83	34.84	28.24
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	37.51	35.52	28.92	38.63	5	34	38.92	5	34	37.51	35.52	28.92
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	37.56	35.57	28.97	38.68	5	34	38.97	5	34	37.56	35.57	28.97
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	37.54	35.55	28.95	38.66	5	34	38.95	5	34	37.54	35.55	28.95
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	37.52	35.53	28.93	38.64	5	34	38.93	5	34	37.52	35.53	28.93
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	37.50	35.50	28.90	38.61	5	34	38.90	5	34	37.50	35.50	28.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	37.47	35.48	28.88	38.59	5	34	38.88	5	34	37.47	35.48	28.88
131	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	57.75	57.81	56.27	63.07		63.07	66.27		66.27	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	59.77	59.82	58.29	65.09		65.09	68.29		68.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	60.57	60.63	59.10	65.90		65.90	69.10		69.10	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	12.8	60.87	60.93	59.39	66.19		66.19	69.39		69.39	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	60.94	61.00	59.45	66.25		66.25	69.45		69.45	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	60.92	60.97	59.42	66.23		66.23	69.42		69.42	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	60.85	60.90	59.35	66.16		66.16	69.35		69.35	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	60.76	60.82	59.26	66.07		66.07	69.26		69.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	60.64	60.70	59.14	65.95		65.95	69.14		69.14	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	60.54	60.59	59.04	65.85		65.85	69.04		69.04	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	62.36	60.37	53.77	63.48		63	63.77		64	61.94	59.94	53.34
									VL	totaal (0)	1	6.8	62.28	60.28	53.68	63.39		63	63.68		64	61.85	59.85	53.25
									VL	totaal (0)	1	9.8	62.17	60.17	53.57	63.28		63	63.57		64	61.73	59.74	53.14
									VL	totaal (0)	1	12.8	62.00	60.01	53.41	63.12		63	63.41		63	61.57	59.57	52.97
									VL	totaal (0)	1	15.8	61.80	59.81	53.21	62.92		63	63.21		63	61.36	59.37	52.77
									VL	totaal (0)	1	18.8	61.62	59.63	53.03	62.74		63	63.03		63	61.17	59.18	52.58
									VL	totaal (0)	1	21.8	61.39	59.40	52.80	62.51		63	62.80		63	60.94	58.94	52.34
									VL	totaal (0)	1	24.8	61.16	59.17	52.57	62.28		62	62.57		63	60.71	58.72	52.12
									VL	totaal (0)	1	27.8	60.96	58.97	52.37	62.08		62	62.37		62	60.51	58.51	51.91
									VL	totaal (0)	1	30.8	60.76	58.77	52.17	61.88		62	62.17		62	60.30	58.31	51.71
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	51.02	49.03	42.43	52.14	5	47	52.43	5	47	50.39	48.40	41.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	51.61	49.62	43.02	52.73	5	48	53.02	5	48	50.98	48.99	42.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	52.39	50.40	43.79	53.51	5	49	53.79	5	49	51.76	49.77	43.17
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	52.88	50.89	44.28	54.00	5	49	54.28	5	49	52.25	50.25	43.65
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	53.18	51.19	44.58	54.30	5	49	54.58	5	50	52.54	50.55	43.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	53.65	51.66	45.06	54.77	5	50	55.06	5	50	53.01	51.01	44.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	53.71	51.72	45.12	54.83	5	50	55.12	5	50	53.07	51.07	44.47
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	53.75	51.76	45.16	54.87	5	50	55.16	5	50	53.10	51.11	44.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	53.87	51.87	45.27	54.98	5	50	55.27	5	50	53.22	51.22	44.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	53.95	51.96	45.36	55.07	5	50	55.36	5	50	53.30	51.31	44.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	62.03	60.04	53.44	63.15	5	58	63.44	5	58	61.62	59.62	53.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	61.89	59.89	53.29	63.00	5	58	63.29	5	58	61.47	59.48	52.88
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	61.68	59.69	53.09	62.80	5	58	63.09	5	58	61.27	59.28	52.68
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	61.44	59.44	52.84	62.55	5	58	62.84	5	58	61.02	59.03	52.43
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	61.16	59.17	52.57	62.28	5	57	62.57	5	58	60.75	58.75	52.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	60.86	58.87	52.27	61.98	5	57	62.27	5	57	60.45	58.46	51.86
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	60.57	58.58	51.98	61.69	5	57	61.98	5	57	60.16	58.17	51.57
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	60.29	58.30	51.70	61.41	5	56	61.70	5	57	59.88	57.89	51.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	60.02	58.02	51.43	61.14	5	56	61.43	5	56	59.61	57.61	51.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	59.75	57.75	51.15	60.86	5	56	61.15	5	56	59.34	57.34	50.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	17.20	15.21	8.61	18.32	5	13	18.61	5	14	17.20	15.21	8.61
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	16.64	14.65	8.05	17.76	5	13	18.05	5	13	16.64	14.65	8.05
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	16.94	14.95	8.35	18.06	5	13	18.35	5	13	16.94	14.95	8.35
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	17.42	15.43	8.83	18.54	5	14	18.83	5	14	17.42	15.43	8.83
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	17.87	15.88	9.28	18.99	5	14	19.28	5	14	17.87	15.88	9.28
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	18.32	16.32	9.72	19.43	5	14	19.72	5	15	18.32	16.32	9.72
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	18.44	16.44	9.84	19.55	5	15	19.84	5	15	18.44	16.44	9.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	18.54	16.54	9.94	19.65	5	15	19.94	5	15	18.54	16.54	9.94
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	18.42	16.43	9.83	19.54	5	15	19.83	5	15	18.42	16.43	9.83
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	18.45	16.45	9.85	19.56	5	15	19.85	5	15	18.45	16.45	9.85
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	25.52	23.53	16.92	26.64	5	22	26.92	5	22	25.52	23.53	16.92
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	25.15	23.15	16.55	26.26	5	21	26.55	5	22	25.15	23.15	16.55
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	24.85	22.85	16.25	25.96	5	21	26.25	5	21	24.85	22.85	16.25
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	24.63	22.64	16.04	25.75	5	21	26.04	5	21	24.63	22.64	16.04
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	24.48	22.49	15.88	25.60	5	21	25.88	5	21	24.48	22.49	15.88

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	24.34	22.34	15.74	25.45	5	20	25.74	5	21	24.34	22.34	15.74
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	24.49	22.50	15.89	25.61	5	21	25.89	5	21	24.49	22.50	15.89
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	24.70	22.71	16.11	25.82	5	21	26.11	5	21	24.70	22.71	16.11
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	18.97	16.97	10.37	20.08	5	15	20.37	5	15	18.97	16.97	10.37
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	19.16	17.17	10.57	20.28	5	15	20.57	5	16	19.16	17.17	10.57
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.01	21.02	14.42	24.13	5	19	24.42	5	19	23.01	21.02	14.42
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	23.13	21.14	14.54	24.25	5	19	24.54	5	20	23.13	21.14	14.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	22.13	20.13	13.53	23.24	5	18	23.53	5	19	22.13	20.13	13.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	22.64	20.65	14.05	23.76	5	19	24.05	5	19	22.64	20.65	14.05
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	23.11	21.12	14.52	24.23	5	19	24.52	5	20	23.11	21.12	14.52
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	23.32	21.33	14.73	24.44	5	19	24.73	5	20	23.32	21.33	14.73
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	23.44	21.45	14.85	24.56	5	20	24.85	5	20	23.44	21.45	14.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	21.85	19.86	13.26	22.97	5	18	23.26	5	18	21.85	19.86	13.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	20.40	18.41	11.81	21.52	5	17	21.81	5	17	20.40	18.41	11.81
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	20.50	18.51	11.91	21.62	5	17	21.91	5	17	20.50	18.51	11.91
132	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	62.87	62.92	61.32	68.14		68.14	71.32		71.32	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	64.54	64.58	63.00	69.82		69.82	73.00		73.00	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	65.15	65.20	63.62	70.43		70.43	73.62		73.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	65.36	65.40	63.81	70.63		70.63	73.81		73.81	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	65.38	65.43	63.83	70.65		70.65	73.83		73.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	65.35	65.40	63.80	70.62		70.62	73.80		73.80	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	21.8	65.30	65.34	63.74	70.56		70.56	73.74		73.74	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	24.8	65.23	65.27	63.68	70.50		70.50	73.68		73.68	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	27.8	65.15	65.19	63.59	70.41		70.41	73.59		73.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	30.8	65.05	65.10	63.50	70.32		70.32	73.50		73.50	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	64.75	62.75	56.15	65.86		66	66.15		66	64.32	62.33	55.73
									VL	totaal (0)	1	6.8	64.82	62.82	56.22	65.93		66	66.22		66	64.39	62.40	55.80
									VL	totaal (0)	1	9.8	64.73	62.73	56.13	65.84		66	66.13		66	64.30	62.30	55.70
									VL	totaal (0)	1	12.8	64.56	62.56	55.96	65.67		66	65.96		66	64.12	62.13	55.53
									VL	totaal (0)	1	15.8	64.36	62.37	55.77	65.48		65	65.77		66	63.93	61.93	55.33
									VL	totaal (0)	1	18.8	64.15	62.15	55.55	65.26		65	65.55		66	63.71	61.71	55.11
									VL	totaal (0)	1	21.8	63.95	61.95	55.35	65.06		65	65.35		65	63.51	61.51	54.91
									VL	totaal (0)	1	24.8	63.75	61.76	55.16	64.87		65	65.16		65	63.31	61.32	54.72
									VL	totaal (0)	1	27.8	63.52	61.52	54.92	64.63		65	64.92		65	63.07	61.08	54.48
									VL	totaal (0)	1	30.8	63.32	61.33	54.73	64.44		64	64.73		65	62.88	60.88	54.28
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	54.24	52.24	45.64	55.35	5	50	55.64	5	51	53.62	51.62	45.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	54.88	52.89	46.29	56.00	5	51	56.29	5	51	54.27	52.27	45.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	55.44	53.44	46.84	56.55	5	52	56.84	5	52	54.82	52.82	46.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	55.65	53.65	47.05	56.76	5	52	57.05	5	52	55.03	53.03	46.43
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	55.75	53.75	47.15	56.86	5	52	57.15	5	52	55.12	53.13	46.53
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	55.77	53.77	47.17	56.88	5	52	57.17	5	52	55.14	53.15	46.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	21.8	55.77	53.78	47.18	56.89	5	52	57.18	5	52	55.15	53.15	46.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	24.8	55.78	53.79	47.19	56.90	5	52	57.19	5	52	55.16	53.16	46.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	27.8	55.74	53.75	47.15	56.86	5	52	57.15	5	52	55.11	53.12	46.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	30.8	55.74	53.75	47.15	56.86	5	52	57.15	5	52	55.11	53.12	46.52
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.34	62.35	55.75	65.46	5	60	65.75	5	61	63.93	61.94	55.34
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.35	62.36	55.76	65.47	5	60	65.76	5	61	63.94	61.95	55.35
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	64.18	62.19	55.59	65.30	5	60	65.59	5	61	63.77	61.78	55.18
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	63.96	61.96	55.36	65.07	5	60	65.36	5	60	63.55	61.56	54.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	63.72	61.72	55.12	64.83	5	60	65.12	5	60	63.31	61.32	54.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	63.46	61.47	54.87	64.58	5	60	64.87	5	60	63.05	61.06	54.46
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	21.8	63.23	61.23	54.63	64.34	5	59	64.63	5	60	62.82	60.82	54.22

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	24.8	62.99	61.00	54.40	64.11	5	59	64.40	5	59	62.59	60.59	53.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	27.8	62.72	60.72	54.13	63.84	5	59	64.13	5	59	62.31	60.32	53.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	30.8	62.48	60.49	53.89	63.60	5	59	63.89	5	59	62.08	60.08	53.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	21.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	6.90	4.91	-1.69	8.02	5	3	8.31	5	3	6.90	4.91	-1.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	6.62	4.63	-1.97	7.74	5	3	8.03	5	3	6.62	4.63	-1.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	6.36	4.37	-2.24	7.48	5	2	7.76	5	3	6.36	4.37	-2.24
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	3.38	1.39	-5.22	4.50	5	-1	4.78	5		3.38	1.39	-5.22
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	3.14	1.15	-5.45	4.26	5	-1	4.55	5		3.14	1.15	-5.45
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	2.90	.91	-5.69	4.02	5	-1	4.31	5	-1	2.90	.91	-5.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	21.8	3.08	1.09	-5.51	4.20	5	-1	4.49	5	-1	3.08	1.09	-5.51
									VL	Noordhoekring (4)	1	24.8	3.30	1.31	-5.29	4.42	5	-1	4.71	5		3.30	1.31	-5.29
									VL	Noordhoekring (4)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	19.19	17.20	10.60	20.31	5	15	20.60	5	16	19.19	17.20	10.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	22.24	20.25	13.65	23.36	5	18	23.65	5	19	22.24	20.25	13.65
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	29.19	27.20	20.60	30.31	5	25	30.60	5	26	29.19	27.20	20.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	31.24	29.25	22.65	32.36	5	27	32.65	5	28	31.24	29.25	22.65
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	31.91	29.92	23.31	33.03	5	28	33.31	5	28	31.91	29.92	23.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	31.95	29.95	23.35	33.06	5	28	33.35	5	28	31.95	29.95	23.35
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	21.8	31.93	29.94	23.33	33.05	5	28	33.33	5	28	31.93	29.94	23.33
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	24.8	31.91	29.92	23.31	33.03	5	28	33.31	5	28	31.91	29.92	23.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	27.8	31.88	29.89	23.29	33.00	5	28	33.29	5	28	31.88	29.89	23.29
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	30.8	31.86	29.87	23.27	32.98	5	28	33.27	5	28	31.86	29.87	23.27
133	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	42.19	42.27	40.75	47.54		47.54	50.75		50.75	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.39	43.46	41.94	48.73		48.73	51.94		51.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.85	43.93	42.40	49.20		49.20	52.40		52.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.14	44.21	42.67	49.47		49.47	52.67		52.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	44.81	44.88	43.34	50.14		50.14	53.34		53.34	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	46.28	46.35	44.81	51.61		51.61	54.81		54.81	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	38.24	36.25	29.65	39.36		39	39.65		40	38.24	36.25	29.65
									VL	totaal (0)	1	6.8	39.26	37.26	30.66	40.37		40	40.66		41	39.26	37.26	30.66
									VL	totaal (0)	1	9.8	40.79	38.79	32.19	41.90		42	42.19		42	40.79	38.79	32.19
									VL	totaal (0)	1	12.8	42.14	40.15	33.55	43.26		43	43.55		44	42.14	40.15	33.55
									VL	totaal (0)	1	15.8	42.77	40.77	34.17	43.88		44	44.17		44	42.77	40.77	34.17
									VL	totaal (0)	1	18.8	43.07	41.07	34.47	44.18		44	44.47		44	43.07	41.07	34.47
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	36.48	34.49	27.89	37.60	5	33	37.89	5	33	36.48	34.49	27.89
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	37.56	35.57	28.97	38.68	5	34	38.97	5	34	37.56	35.57	28.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	39.58	37.59	30.99	40.70	5	36	40.99	5	36	39.58	37.59	30.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	41.22	39.22	32.62	42.33	5	37	42.62	5	38	41.22	39.22	32.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	41.90	39.90	33.30	43.01	5	38	43.30	5	38	41.90	39.90	33.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	42.10	40.10	33.50	43.21	5	38	43.50	5	39	42.10	40.10	33.50
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	32.66	30.66	24.06	33.77	5	29	34.06	5	29	32.66	30.66	24.06

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	33.71	31.71	25.11	34.82	5	30	35.11	5	30	33.71	31.71	25.11
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	33.99	32.00	25.40	35.11	5	30	35.40	5	30	33.99	32.00	25.40
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	34.29	32.30	25.70	35.41	5	30	35.70	5	31	34.29	32.30	25.70
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	34.67	32.68	26.08	35.79	5	31	36.08	5	31	34.67	32.68	26.08
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	35.45	33.46	26.86	36.57	5	32	36.86	5	32	35.45	33.46	26.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	20.86	18.87	12.27	21.98	5	17	22.27	5	17	20.86	18.87	12.27
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	20.63	18.64	12.04	21.75	5	17	22.04	5	17	20.63	18.64	12.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	21.13	19.14	12.53	22.25	5	17	22.53	5	18	21.13	19.14	12.53
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	21.72	19.73	13.13	22.84	5	18	23.13	5	18	21.72	19.73	13.13
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	22.29	20.30	13.70	23.41	5	18	23.70	5	19	22.29	20.30	13.70
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	22.66	20.66	14.06	23.77	5	19	24.06	5	19	22.66	20.66	14.06
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	17.75	15.76	9.16	18.87	5	14	19.16	5	14	17.75	15.76	9.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	17.16	15.17	8.57	18.28	5	13	18.57	5	14	17.16	15.17	8.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	16.95	14.95	8.35	18.06	5	13	18.35	5	13	16.95	14.95	8.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	17.12	15.12	8.52	18.23	5	13	18.52	5	14	17.12	15.12	8.52
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	17.50	15.51	8.91	18.62	5	14	18.91	5	14	17.50	15.51	8.91
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	18.07	16.08	9.48	19.19	5	14	19.48	5	14	18.07	16.08	9.48
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	22.86	20.87	14.27	23.98	5	19	24.27	5	19	22.86	20.87	14.27
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	23.14	21.15	14.55	24.26	5	19	24.55	5	20	23.14	21.15	14.55
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	23.31	21.32	14.72	24.43	5	19	24.72	5	20	23.31	21.32	14.72
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	23.81	21.82	15.22	24.93	5	20	25.22	5	20	23.81	21.82	15.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	24.33	22.34	15.74	25.45	5	20	25.74	5	21	24.33	22.34	15.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	24.65	22.66	16.06	25.77	5	21	26.06	5	21	24.65	22.66	16.06
134	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	39.95	40.04	38.57	45.35		45.35	48.57		48.57	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	40.87	40.96	39.48	46.26		46.26	49.48		49.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	41.38	41.47	39.98	46.76		46.76	49.98		49.98	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	41.75	41.84	40.34	47.12		47.12	50.34		50.34	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	42.32	42.41	40.91	47.69		47.69	50.91		50.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	43.55	43.63	42.13	48.92		48.92	52.13		52.13	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	58.68	56.69	50.09	59.80		60	60.09		60	58.59	56.60	49.99
									VL	totaal (0)	1	6.8	59.16	57.17	50.56	60.28		60	60.56		61	59.06	57.07	50.47
									VL	totaal (0)	1	9.8	59.17	57.17	50.57	60.28		60	60.57		61	59.07	57.08	50.48
									VL	totaal (0)	1	12.8	59.10	57.11	50.51	60.22		60	60.51		61	59.01	57.01	50.41
									VL	totaal (0)	1	15.8	59.02	57.03	50.43	60.14		60	60.43		60	58.93	56.93	50.33
									VL	totaal (0)	1	18.8	58.93	56.94	50.34	60.05		60	60.34		60	58.83	56.84	50.24
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	58.66	56.67	50.07	59.78	5	55	60.07	5	55	58.57	56.57	49.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	59.13	57.14	50.54	60.25	5	55	60.54	5	56	59.03	57.04	50.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	59.14	57.14	50.54	60.25	5	55	60.54	5	56	59.04	57.05	50.45
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	59.07	57.08	50.48	60.19	5	55	60.48	5	55	58.98	56.98	50.38
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	58.99	57.00	50.40	60.11	5	55	60.40	5	55	58.89	56.90	50.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	58.90	56.91	50.30	60.02	5	55	60.30	5	55	58.80	56.81	50.21
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	35.39	33.39	26.79	36.50	5	32	36.79	5	32	35.39	33.39	26.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	36.86	34.86	28.26	37.97	5	33	38.26	5	33	36.86	34.86	28.26
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	36.88	34.89	28.29	38.00	5	33	38.29	5	33	36.88	34.89	28.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	36.88	34.88	28.29	38.00	5	33	38.29	5	33	36.88	34.88	28.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	36.87	34.87	28.28	37.99	5	33	38.28	5	33	36.87	34.87	28.28
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	36.88	34.89	28.29	38.00	5	33	38.29	5	33	36.88	34.89	28.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	21.72	19.72	13.12	22.83	5	18	23.12	5	18	21.72	19.72	13.12
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	21.57	19.57	12.97	22.68	5	18	22.97	5	18	21.57	19.57	12.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	22.04	20.04	13.44	23.15	5	18	23.44	5	18	22.04	20.04	13.44
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	22.61	20.62	14.02	23.73	5	19	24.02	5	19	22.61	20.62	14.02
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	23.12	21.13	14.53	24.24	5	19	24.53	5	20	23.12	21.13	14.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	23.38	21.39	14.79	24.50	5	20	24.79	5	20	23.38	21.39	14.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	21.71	19.72	13.12	22.83	5	18	23.12	5	18	21.71	19.72	13.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	21.06	19.07	12.47	22.18	5	17	22.47	5	17	21.06	19.07	12.47
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	21.00	19.01	12.40	22.12	5	17	22.40	5	17	21.00	19.01	12.40
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	21.35	19.36	12.76	22.47	5	17	22.76	5	18	21.35	19.36	12.76
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	21.74	19.75	13.15	22.86	5	18	23.15	5	18	21.74	19.75	13.15
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	22.19	20.20	13.60	23.31	5	18	23.60	5	19	22.19	20.20	13.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	22.54	20.54	13.94	23.65	5	19	23.94	5	19	22.54	20.54	13.94
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	22.61	20.61	14.01	23.72	5	19	24.01	5	19	22.61	20.61	14.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	22.84	20.85	14.25	23.96	5	19	24.25	5	19	22.84	20.85	14.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	23.29	21.30	14.70	24.41	5	19	24.70	5	20	23.29	21.30	14.70
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	23.78	21.79	15.19	24.90	5	20	25.19	5	20	23.78	21.79	15.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	24.20	22.20	15.60	25.31	5	20	25.60	5	21	24.20	22.20	15.60
135	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	44.51	44.64	43.25	50.00		50.00	53.25		53.25	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	44.50	44.62	43.22	49.97		49.97	53.22		53.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	44.91	45.03	43.62	50.37		50.37	53.62		53.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	45.29	45.41	43.99	50.75		50.75	53.99		53.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	45.71	45.83	44.41	51.17		51.17	54.41		54.41	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	46.35	46.47	45.05	51.81		51.81	55.05		55.05	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	60.87	58.88	52.28	61.99		62	62.28		62	60.77	58.78	52.18
									VL	totaal (0)	1	6.8	61.32	59.33	52.73	62.44		62	62.73		63	61.22	59.23	52.63
									VL	totaal (0)	1	9.8	61.41	59.41	52.81	62.52		63	62.81		63	61.31	59.31	52.71
									VL	totaal (0)	1	12.8	61.40	59.40	52.80	62.51		63	62.80		63	61.30	59.30	52.70
									VL	totaal (0)	1	15.8	61.35	59.36	52.76	62.47		62	62.76		63	61.25	59.26	52.66
									VL	totaal (0)	1	18.8	61.30	59.31	52.71	62.42		62	62.71		63	61.20	59.21	52.61
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	60.84	58.85	52.25	61.96	5	57	62.25	5	57	60.74	58.75	52.14
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	61.30	59.30	52.70	62.41	5	57	62.70	5	58	61.19	59.20	52.60
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	61.38	59.39	52.78	62.50	5	57	62.78	5	58	61.28	59.28	52.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	61.37	59.37	52.77	62.48	5	57	62.77	5	58	61.26	59.27	52.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	61.32	59.32	52.72	62.43	5	57	62.72	5	58	61.21	59.22	52.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	61.26	59.27	52.67	62.38	5	57	62.67	5	58	61.16	59.16	52.56
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	23.85	21.86	15.26	24.97	5	20	25.26	5	20	23.85	21.86	15.26
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	24.77	22.77	16.17	25.88	5	21	26.17	5	21	24.77	22.77	16.17
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	25.08	23.09	16.49	26.20	5	21	26.49	5	21	25.08	23.09	16.49
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	25.34	23.35	16.75	26.46	5	21	26.75	5	22	25.34	23.35	16.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	25.48	23.49	16.89	26.60	5	22	26.89	5	22	25.48	23.49	16.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	25.70	23.71	17.11	26.82	5	22	27.11	5	22	25.70	23.71	17.11
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	38.39	36.40	29.79	39.51	5	35	39.79	5	35	38.39	36.40	29.79
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	37.95	35.95	29.35	39.06	5	34	39.35	5	34	37.95	35.95	29.35
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	38.49	36.49	29.89	39.60	5	35	39.89	5	35	38.49	36.49	29.89
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	39.03	37.04	30.43	40.15	5	35	40.43	5	35	39.03	37.04	30.43
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	39.57	37.57	30.97	40.68	5	36	40.97	5	36	39.57	37.57	30.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	39.97	37.98	31.38	41.09	5	36	41.38	5	36	39.97	37.98	31.38
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	30.89	28.90	22.30	32.01	5	27	32.30	5	27	30.89	28.90	22.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	30.09	28.10	21.50	31.21	5	26	31.50	5	27	30.09	28.10	21.50
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	30.49	28.50	21.90	31.61	5	27	31.90	5	27	30.49	28.50	21.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	30.94	28.95	22.35	32.06	5	27	32.35	5	27	30.94	28.95	22.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	31.40	29.41	22.80	32.52	5	28	32.80	5	28	31.40	29.41	22.80
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	31.86	29.87	23.27	32.98	5	28	33.27	5	28	31.86	29.87	23.27
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	24.49	22.50	15.90	25.61	5	21	25.90	5	21	24.49	22.50	15.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	24.79	22.80	16.20	25.91	5	21	26.20	5	21	24.79	22.80	16.20
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	25.26	23.27	16.67	26.38	5	21	26.67	5	22	25.26	23.27	16.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	26.50	24.51	17.91	27.62	5	23	27.91	5	23	26.50	24.51	17.91
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	28.27	26.27	19.67	29.38	5	24	29.67	5	25	28.27	26.27	19.67
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	29.23	27.23	20.63	30.34	5	25	30.63	5	26	29.23	27.23	20.63
136	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	48.22	48.25	46.61	53.45		53.45	56.61		56.61	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	48.04	48.08	46.43	53.27		53.27	56.43		56.43	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	48.43	48.47	46.82	53.66		53.66	56.82		56.82	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	48.89	48.93	47.27	54.11		54.11	57.27		57.27	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	49.36	49.39	47.73	54.57		54.57	57.73		57.73	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	49.71	49.74	48.09	54.93		54.93	58.09		58.09	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.01	63.01	56.41	66.12		66	66.41		66	64.23	62.23	55.63
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.45	63.46	56.86	66.57		67	66.86		67	64.67	62.67	56.07
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.50	63.51	56.91	66.62		67	66.91		67	64.72	62.73	56.12
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.48	63.49	56.89	66.60		67	66.89		67	64.70	62.70	56.10
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.42	63.42	56.82	66.53		67	66.82		67	64.63	62.64	56.04
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.34	63.34	56.74	66.45		66	66.74		67	64.55	62.56	55.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	64.53	62.54	55.93	65.65	5	61	65.93	5	61	63.72	61.72	55.12
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	64.94	62.94	56.34	66.05	5	61	66.34	5	61	64.12	62.13	55.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	64.99	62.99	56.39	66.10	5	61	66.39	5	61	64.17	62.17	55.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	64.96	62.96	56.36	66.07	5	61	66.36	5	61	64.13	62.14	55.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	64.89	62.89	56.29	66.00	5	61	66.29	5	61	64.06	62.07	55.47
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	64.80	62.81	56.21	65.92	5	61	66.21	5	61	63.98	61.98	55.38
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	55.04	53.05	46.45	56.16	5	51	56.45	5	51	54.53	52.53	45.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	55.82	53.82	47.22	56.93	5	52	57.22	5	52	55.29	53.30	46.70
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	55.89	53.89	47.30	57.01	5	52	57.30	5	52	55.36	53.37	46.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	55.90	53.91	47.31	57.02	5	52	57.31	5	52	55.38	53.39	46.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	55.87	53.88	47.28	56.99	5	52	57.28	5	52	55.35	53.35	46.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	55.81	53.82	47.22	56.93	5	52	57.22	5	52	55.29	53.30	46.70
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	39.43	37.43	30.83	40.54	5	36	40.83	5	36	39.43	37.43	30.83
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	39.17	37.18	30.58	40.29	5	35	40.58	5	36	39.17	37.18	30.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	39.75	37.76	31.16	40.87	5	36	41.16	5	36	39.75	37.76	31.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	40.34	38.35	31.74	41.46	5	36	41.74	5	37	40.34	38.35	31.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	40.84	38.85	32.25	41.96	5	37	42.25	5	37	40.84	38.85	32.25
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	41.13	39.13	32.53	42.24	5	37	42.53	5	38	41.13	39.13	32.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	30.67	28.68	22.08	31.79	5	27	32.08	5	27	30.67	28.68	22.08
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	29.87	27.88	21.28	30.99	5	26	31.28	5	26	29.87	27.88	21.28
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	30.29	28.29	21.69	31.40	5	26	31.69	5	27	30.29	28.29	21.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	30.75	28.75	22.15	31.86	5	27	32.15	5	27	30.75	28.75	22.15
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	31.21	29.22	22.62	32.33	5	27	32.62	5	28	31.21	29.22	22.62
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	31.67	29.68	23.08	32.79	5	28	33.08	5	28	31.67	29.68	23.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.54	21.54	14.94	24.65	5	20	24.94	5	20	23.54	21.54	14.94
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	27.07	25.07	18.47	28.18	5	23	28.47	5	23	27.07	25.07	18.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	27.67	25.68	19.08	28.79	5	24	29.08	5	24	27.67	25.68	19.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	27.75	25.75	19.15	28.86	5	24	29.15	5	24	27.75	25.75	19.15
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	28.93	26.93	20.33	30.04	5	25	30.33	5	25	28.93	26.93	20.33
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	29.84	27.85	21.25	30.96	5	26	31.25	5	26	29.84	27.85	21.25
137	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	49.26	49.28	47.62	54.46		54.46	57.62		57.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	48.97	48.99	47.33	54.17		54.17	57.33		57.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	49.42	49.44	47.78	54.62		54.62	57.78		57.78	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	49.94	49.97	48.31	55.15		55.15	58.31		58.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	50.46	50.49	48.83	55.67		55.67	58.83		58.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	50.97	51.00	49.34	56.18		56.18	59.34		59.34	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.15	63.16	56.56	66.27		66	66.56		67	64.33	62.34	55.74

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.56	63.57	56.96	66.68		67	66.96		67	64.73	62.74	56.14
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.63	63.63	57.03	66.74		67	67.03		67	64.80	62.80	56.20
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.61	63.62	57.02	66.73		67	67.02		67	64.78	62.79	56.19
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.55	63.56	56.96	66.67		67	66.96		67	64.72	62.73	56.13
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.48	63.48	56.88	66.59		67	66.88		67	64.64	62.65	56.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	64.42	62.43	55.83	65.54	5	61	65.83	5	61	63.55	61.56	54.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	64.85	62.85	56.25	65.96	5	61	66.25	5	61	63.97	61.97	55.37
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	64.91	62.92	56.32	66.03	5	61	66.32	5	61	64.03	62.04	55.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	64.89	62.90	56.30	66.01	5	61	66.30	5	61	64.01	62.02	55.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	64.83	62.84	56.24	65.95	5	61	66.24	5	61	63.95	61.95	55.35
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	64.75	62.75	56.15	65.86	5	61	66.15	5	61	63.86	61.87	55.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	56.97	54.97	48.37	58.08	5	53	58.37	5	53	56.41	54.42	47.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	57.29	55.29	48.69	58.40	5	53	58.69	5	54	56.72	54.73	48.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	57.35	55.35	48.75	58.46	5	53	58.75	5	54	56.78	54.79	48.19
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	57.35	55.36	48.76	58.47	5	53	58.76	5	54	56.78	54.79	48.19
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	57.31	55.32	48.72	58.43	5	53	58.72	5	54	56.74	54.75	48.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	57.24	55.25	48.65	58.36	5	53	58.65	5	54	56.68	54.68	48.09
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	39.18	37.19	30.59	40.30	5	35	40.59	5	36	39.18	37.19	30.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	38.82	36.83	30.23	39.94	5	35	40.23	5	35	38.82	36.83	30.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	39.38	37.39	30.79	40.50	5	36	40.79	5	36	39.38	37.39	30.79
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	39.94	37.95	31.35	41.06	5	36	41.35	5	36	39.94	37.95	31.35
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	40.48	38.49	31.89	41.60	5	37	41.89	5	37	40.48	38.49	31.89
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	40.81	38.81	32.21	41.92	5	37	42.21	5	37	40.81	38.81	32.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	30.49	28.50	21.90	31.61	5	27	31.90	5	27	30.49	28.50	21.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	29.72	27.72	21.12	30.83	5	26	31.12	5	26	29.72	27.72	21.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	30.00	28.01	21.41	31.12	5	26	31.41	5	26	30.00	28.01	21.41
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	30.44	28.45	21.85	31.56	5	27	31.85	5	27	30.44	28.45	21.85
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	30.89	28.89	22.29	32.00	5	27	32.29	5	27	30.89	28.89	22.29
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	31.33	29.34	22.74	32.45	5	27	32.74	5	28	31.33	29.34	22.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	20.63	18.64	12.04	21.75	5	17	22.04	5	17	20.63	18.64	12.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	21.05	19.05	12.45	22.16	5	17	22.45	5	17	21.05	19.05	12.45
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	21.81	19.82	13.22	22.93	5	18	23.22	5	18	21.81	19.82	13.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	24.96	22.97	16.36	26.08	5	21	26.36	5	21	24.96	22.97	16.36
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	26.38	24.39	17.79	27.50	5	23	27.79	5	23	26.38	24.39	17.79
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	27.20	25.21	18.61	28.32	5	23	28.61	5	24	27.20	25.21	18.61
138	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	42.33	42.41	40.89	47.68		47.68	50.89		50.89	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.51	43.58	42.06	48.85		48.85	52.06		52.06	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.94	44.02	42.49	49.29		49.29	52.49		52.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.06	44.13	42.60	49.40		49.40	52.60		52.60	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	44.50	44.57	43.03	49.83		49.83	53.03		53.03	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	45.37	45.44	43.89	50.69		50.69	53.89		53.89	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	39.33	37.34	30.74	40.45		40	40.74		41	39.33	37.34	30.74
									VL	totaal (0)	1	6.8	40.42	38.43	31.83	41.54		42	41.83		42	40.42	38.43	31.83
									VL	totaal (0)	1	9.8	40.86	38.87	32.27	41.98		42	42.27		42	40.86	38.87	32.27
									VL	totaal (0)	1	12.8	40.87	38.87	32.27	41.98		42	42.27		42	40.87	38.87	32.27
									VL	totaal (0)	1	15.8	40.97	38.98	32.38	42.09		42	42.38		42	40.97	38.98	32.38
									VL	totaal (0)	1	18.8	41.26	39.26	32.66	42.37		42	42.66		43	41.26	39.26	32.66
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	37.82	35.83	29.22	38.94	5	34	39.22	5	34	37.82	35.83	29.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	39.06	37.06	30.46	40.17	5	35	40.46	5	35	39.06	37.06	30.46
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	39.58	37.58	30.98	40.69	5	36	40.98	5	36	39.58	37.58	30.98
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	39.53	37.53	30.93	40.64	5	36	40.93	5	36	39.53	37.53	30.93
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	39.64	37.65	31.05	40.76	5	36	41.05	5	36	39.64	37.65	31.05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	39.89	37.90	31.30	41.01	5	36	41.30	5	36	39.89	37.90	31.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	33.32	31.33	24.73	34.44	5	29	34.73	5	30	33.32	31.33	24.73
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	34.13	32.14	25.54	35.25	5	30	35.54	5	31	34.13	32.14	25.54
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	34.33	32.34	25.74	35.45	5	30	35.74	5	31	34.33	32.34	25.74
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	34.42	32.43	25.83	35.54	5	31	35.83	5	31	34.42	32.43	25.83
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	34.31	32.32	25.72	35.43	5	30	35.72	5	31	34.31	32.32	25.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	34.49	32.50	25.90	35.61	5	31	35.90	5	31	34.49	32.50	25.90
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	20.88	18.89	12.29	22.00	5	17	22.29	5	17	20.88	18.89	12.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	20.58	18.59	11.99	21.70	5	17	21.99	5	17	20.58	18.59	11.99
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	21.10	19.10	12.50	22.21	5	17	22.50	5	17	21.10	19.10	12.50
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	21.69	19.70	13.10	22.81	5	18	23.10	5	18	21.69	19.70	13.10
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	22.30	20.31	13.71	23.42	5	18	23.71	5	19	22.30	20.31	13.71
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	22.73	20.74	14.13	23.85	5	19	24.13	5	19	22.73	20.74	14.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	17.21	15.21	8.61	18.32	5	13	18.61	5	14	17.21	15.21	8.61
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	16.73	14.73	8.13	17.84	5	13	18.13	5	13	16.73	14.73	8.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	16.52	14.53	7.93	17.64	5	13	17.93	5	13	16.52	14.53	7.93
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	16.77	14.78	8.18	17.89	5	13	18.18	5	13	16.77	14.78	8.18
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	17.23	15.24	8.64	18.35	5	13	18.64	5	14	17.23	15.24	8.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	17.82	15.83	9.23	18.94	5	14	19.23	5	14	17.82	15.83	9.23
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.04	21.05	14.45	24.16	5	19	24.45	5	19	23.04	21.05	14.45
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	23.39	21.39	14.79	24.50	5	20	24.79	5	20	23.39	21.39	14.79
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	23.70	21.71	15.10	24.82	5	20	25.10	5	20	23.70	21.71	15.10
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	24.49	22.49	15.89	25.60	5	21	25.89	5	21	24.49	22.49	15.89
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	25.63	23.64	17.04	26.75	5	22	27.04	5	22	25.63	23.64	17.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	27.35	25.36	18.76	28.47	5	23	28.76	5	24	27.35	25.36	18.76
139	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	48.91	48.94	47.29	54.13		54.13	57.29		57.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	48.61	48.64	46.99	53.83		53.83	56.99		56.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	49.05	49.08	47.43	54.27		54.27	57.43		57.43	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	49.57	49.60	47.95	54.79		54.79	57.95		57.95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	50.09	50.13	48.48	55.32		55.32	58.48		58.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	50.60	50.64	48.99	55.83		55.83	58.99		58.99	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.24	63.25	56.65	66.36		66	66.65		67	64.40	62.41	55.81
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.62	63.62	57.02	66.73		67	67.02		67	64.77	62.77	56.17
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.69	63.70	57.10	66.81		67	67.10		67	64.83	62.84	56.24
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.68	63.68	57.08	66.79		67	67.08		67	64.82	62.83	56.22
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.62	63.63	57.03	66.74		67	67.03		67	64.76	62.77	56.17
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.54	63.54	56.94	66.65		67	66.94		67	64.68	62.68	56.08
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	64.28	62.29	55.68	65.40	5	60	65.68	5	61	63.37	61.37	54.77
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	64.71	62.72	56.11	65.83	5	61	66.11	5	61	63.79	61.80	55.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	64.79	62.80	56.20	65.91	5	61	66.20	5	61	63.87	61.88	55.28
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	64.78	62.79	56.18	65.90	5	61	66.18	5	61	63.86	61.86	55.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	64.72	62.73	56.13	65.84	5	61	66.13	5	61	63.80	61.81	55.21
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	64.65	62.66	56.05	65.77	5	61	66.05	5	61	63.72	61.73	55.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	58.18	56.19	49.59	59.30	5	54	59.59	5	55	57.60	55.60	49.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	58.33	56.34	49.74	59.45	5	54	59.74	5	55	57.74	55.75	49.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	58.35	56.36	49.76	59.47	5	54	59.76	5	55	57.76	55.76	49.17
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	58.32	56.33	49.73	59.44	5	54	59.73	5	55	57.73	55.73	49.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	58.25	56.26	49.66	59.37	5	54	59.66	5	55	57.66	55.66	49.06
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	58.13	56.13	49.53	59.24	5	54	59.53	5	55	57.53	55.54	48.94
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	39.01	37.02	30.42	40.13	5	35	40.42	5	35	39.01	37.02	30.42
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	38.59	36.60	30.00	39.71	5	35	40.00	5	35	38.59	36.60	30.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	39.14	37.15	30.55	40.26	5	35	40.55	5	36	39.14	37.15	30.55

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	39.69	37.69	31.09	40.80	5	36	41.09	5	36	39.69	37.69	31.09
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	40.23	38.24	31.64	41.35	5	36	41.64	5	37	40.23	38.24	31.64
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	40.59	38.60	32.00	41.71	5	37	42.00	5	37	40.59	38.60	32.00
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	19.53	17.54	10.94	20.65	5	16	20.94	5	16	19.53	17.54	10.94
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	18.93	16.94	10.34	20.05	5	15	20.34	5	15	18.93	16.94	10.34
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	18.84	16.84	10.24	19.95	5	15	20.24	5	15	18.84	16.84	10.24
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	19.26	17.27	10.67	20.38	5	15	20.67	5	16	19.26	17.27	10.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	19.70	17.71	11.11	20.82	5	16	21.11	5	16	19.70	17.71	11.11
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	20.17	18.18	11.57	21.29	5	16	21.57	5	17	20.17	18.18	11.57
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	22.23	20.24	13.64	23.35	5	18	23.64	5	19	22.23	20.24	13.64
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	26.50	24.50	17.90	27.61	5	23	27.90	5	23	26.50	24.50	17.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	27.10	25.10	18.50	28.21	5	23	28.50	5	23	27.10	25.10	18.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	26.95	24.96	18.36	28.07	5	23	28.36	5	23	26.95	24.96	18.36
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	27.06	25.07	18.47	28.18	5	23	28.47	5	23	27.06	25.07	18.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	27.39	25.40	18.80	28.51	5	24	28.80	5	24	27.39	25.40	18.80
140	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	42.65	42.72	41.20	47.99		47.99	51.20		51.20	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.79	43.86	42.33	49.13		49.13	52.33		52.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	44.14	44.21	42.68	49.48		49.48	52.68		52.68	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	44.22	44.30	42.77	49.57		49.57	52.77		52.77	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	44.53	44.60	43.07	49.87		49.87	53.07		53.07	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	45.29	45.36	43.82	50.62		50.62	53.82		53.82	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	39.60	37.60	31.00	40.71		41	41.00		41	39.60	37.60	31.00
									VL	totaal (0)	1	6.8	40.61	38.61	32.01	41.72		42	42.01		42	40.61	38.61	32.01
									VL	totaal (0)	1	9.8	41.08	39.08	32.48	42.19		42	42.48		42	41.08	39.08	32.48
									VL	totaal (0)	1	12.8	40.92	38.93	32.33	42.04		42	42.33		42	40.92	38.93	32.33
									VL	totaal (0)	1	15.8	41.01	39.01	32.41	42.12		42	42.41		42	41.01	39.01	32.41
									VL	totaal (0)	1	18.8	41.32	39.32	32.72	42.43		42	42.72		43	41.32	39.32	32.72
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	37.74	35.75	29.15	38.86	5	34	39.15	5	34	37.74	35.75	29.15
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	38.96	36.96	30.36	40.07	5	35	40.36	5	35	38.96	36.96	30.36
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	39.55	37.55	30.95	40.66	5	36	40.95	5	36	39.55	37.55	30.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	39.40	37.40	30.80	40.51	5	36	40.80	5	36	39.40	37.40	30.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	39.49	37.50	30.90	40.61	5	36	40.90	5	36	39.49	37.50	30.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	39.74	37.75	31.14	40.86	5	36	41.14	5	36	39.74	37.75	31.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	34.45	32.45	25.86	35.57	5	31	35.86	5	31	34.45	32.45	25.86
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	35.12	33.13	26.53	36.24	5	31	36.53	5	32	35.12	33.13	26.53
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	35.31	33.31	26.71	36.42	5	31	36.71	5	32	35.31	33.31	26.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	35.05	33.06	26.46	36.17	5	31	36.46	5	31	35.05	33.06	26.46
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	35.04	33.05	26.45	36.16	5	31	36.45	5	31	35.04	33.05	26.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	35.49	33.49	26.89	36.60	5	32	36.89	5	32	35.49	33.49	26.89
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	20.76	18.76	12.16	21.87	5	17	22.16	5	17	20.76	18.76	12.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	20.44	18.45	11.85	21.56	5	17	21.85	5	17	20.44	18.45	11.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	20.97	18.98	12.37	22.09	5	17	22.37	5	17	20.97	18.98	12.37
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	21.56	19.57	12.97	22.68	5	18	22.97	5	18	21.56	19.57	12.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	22.19	20.19	13.59	23.30	5	18	23.59	5	19	22.19	20.19	13.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	22.67	20.67	14.07	23.78	5	19	24.07	5	19	22.67	20.67	14.07
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	17.36	15.36	8.76	18.47	5	13	18.76	5	14	17.36	15.36	8.76
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	16.94	14.95	8.35	18.06	5	13	18.35	5	13	16.94	14.95	8.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	16.76	14.77	8.17	17.88	5	13	18.17	5	13	16.76	14.77	8.17
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	16.98	14.99	8.39	18.10	5	13	18.39	5	13	16.98	14.99	8.39
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	17.44	15.45	8.85	18.56	5	14	18.85	5	14	17.44	15.45	8.85
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	17.93	15.94	9.34	19.05	5	14	19.34	5	14	17.93	15.94	9.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.24	21.25	14.64	24.36	5	19	24.64	5	20	23.24	21.25	14.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	23.55	21.56	14.96	24.67	5	20	24.96	5	20	23.55	21.56	14.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	23.83	21.84	15.24	24.95	5	20	25.24	5	20	23.83	21.84	15.24
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	24.34	22.35	15.75	25.46	5	20	25.75	5	21	24.34	22.35	15.75
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	24.87	22.88	16.28	25.99	5	21	26.28	5	21	24.87	22.88	16.28
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	25.29	23.29	16.69	26.40	5	21	26.69	5	22	25.29	23.29	16.69
141	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	47.73	47.78	46.17	52.99		52.99	56.17		56.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	47.43	47.48	45.87	52.69		52.69	55.87		55.87	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	47.90	47.94	46.33	53.16		53.16	56.33		56.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	48.46	48.51	46.90	53.72		53.72	56.90		56.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	49.03	49.08	47.47	54.29		54.29	57.47		57.47	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	49.59	49.64	48.03	54.85		54.85	58.03		58.03	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.52	63.53	56.93	66.64		67	66.93		67	64.66	62.66	56.06
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.85	63.85	57.25	66.96		67	67.25		67	64.97	62.98	56.38
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.92	63.92	57.32	67.03		67	67.32		67	65.04	63.04	56.44
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.91	63.91	57.31	67.02		67	67.31		67	65.02	63.03	56.43
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.86	63.87	57.27	66.98		67	67.27		67	64.97	62.98	56.38
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.78	63.79	57.19	66.90		67	67.19		67	64.89	62.90	56.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	64.26	62.27	55.66	65.38	5	60	65.66	5	61	63.30	61.31	54.71
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	64.68	62.68	56.08	65.79	5	61	66.08	5	61	63.72	61.72	55.12
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	64.78	62.79	56.19	65.90	5	61	66.19	5	61	63.82	61.83	55.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	64.79	62.80	56.20	65.91	5	61	66.20	5	61	63.83	61.84	55.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	64.76	62.77	56.17	65.88	5	61	66.17	5	61	63.80	61.80	55.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	64.71	62.72	56.11	65.83	5	61	66.11	5	61	63.74	61.75	55.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	59.50	57.51	50.91	60.62	5	56	60.91	5	56	58.89	56.89	50.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	59.54	57.54	50.95	60.66	5	56	60.95	5	56	58.92	56.92	50.32
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	59.49	57.50	50.90	60.61	5	56	60.90	5	56	58.86	56.87	50.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	59.41	57.41	50.81	60.52	5	56	60.81	5	56	58.78	56.79	50.19
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	59.29	57.30	50.70	60.41	5	55	60.70	5	56	58.66	56.67	50.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	59.11	57.12	50.52	60.23	5	55	60.52	5	56	58.48	56.49	49.89
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	38.82	36.83	30.22	39.94	5	35	40.22	5	35	38.82	36.83	30.22
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	38.33	36.34	29.74	39.45	5	34	39.74	5	35	38.33	36.34	29.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	38.86	36.87	30.27	39.98	5	35	40.27	5	35	38.86	36.87	30.27
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	39.39	37.40	30.80	40.51	5	36	40.80	5	36	39.39	37.40	30.80
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	39.93	37.93	31.33	41.04	5	36	41.33	5	36	39.93	37.93	31.33
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	40.34	38.35	31.75	41.46	5	36	41.75	5	37	40.34	38.35	31.75
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	30.23	28.24	21.64	31.35	5	26	31.64	5	27	30.23	28.24	21.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	29.49	27.50	20.90	30.61	5	26	30.90	5	26	29.49	27.50	20.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	29.61	27.62	21.02	30.73	5	26	31.02	5	26	29.61	27.62	21.02
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	30.03	28.04	21.44	31.15	5	26	31.44	5	26	30.03	28.04	21.44
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	30.45	28.46	21.86	31.57	5	27	31.86	5	27	30.45	28.46	21.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	30.87	28.88	22.28	31.99	5	27	32.28	5	27	30.87	28.88	22.28
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	23.74	21.75	15.15	24.86	5	20	25.15	5	20	23.74	21.75	15.15
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	26.83	24.83	18.23	27.94	5	23	28.23	5	23	26.83	24.83	18.23
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	27.12	25.13	18.53	28.24	5	23	28.53	5	24	27.12	25.13	18.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	26.95	24.96	18.36	28.07	5	23	28.36	5	23	26.95	24.96	18.36
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	26.94	24.95	18.35	28.06	5	23	28.35	5	23	26.94	24.95	18.35
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	27.27	25.28	18.68	28.39	5	23	28.68	5	24	27.27	25.28	18.68
142	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	49.26	49.28	47.65	54.48		54.48	57.65		57.65	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	49.81	49.83	48.19	55.03		55.03	58.19		58.19	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	50.43	50.45	48.81	55.65		55.65	58.81		58.81	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	51.05	51.06	49.42	56.26		56.26	59.42		59.42	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	51.50	51.52	49.88	56.72		56.72	59.88		59.88	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	18.8	52.00	52.02	50.38	57.22		57.22	60.38		60.38	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.25	63.25	56.65	66.36		66	66.65		67	64.52	62.53	55.93
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.50	63.51	56.91	66.62		67	66.91		67	64.76	62.77	56.17
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.49	63.49	56.89	66.60		67	66.89		67	64.74	62.75	56.15
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.42	63.42	56.82	66.53		67	66.82		67	64.67	62.68	56.08
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.32	63.32	56.72	66.43		66	66.72		67	64.57	62.57	55.97
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.19	63.19	56.59	66.30		66	66.59		67	64.43	62.44	55.84
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	61.03	59.04	52.44	62.15	5	57	62.44	5	57	60.12	58.13	51.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	61.63	59.64	53.04	62.75	5	58	63.04	5	58	60.71	58.72	52.12
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	61.72	59.73	53.13	62.84	5	58	63.13	5	58	60.80	58.80	52.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	61.73	59.74	53.14	62.85	5	58	63.14	5	58	60.81	58.82	52.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	61.71	59.71	53.11	62.82	5	58	63.11	5	58	60.78	58.79	52.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	61.66	59.67	53.07	62.78	5	58	63.07	5	58	60.73	58.74	52.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	63.18	61.18	54.58	64.29	5	59	64.58	5	60	62.57	60.57	53.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	63.21	61.21	54.61	64.32	5	59	64.61	5	60	62.59	60.60	54.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	63.12	61.13	54.53	64.24	5	59	64.53	5	60	62.50	60.51	53.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	62.99	61.00	54.40	64.11	5	59	64.40	5	59	62.37	60.38	53.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	62.83	60.84	54.24	63.95	5	59	64.24	5	59	62.21	60.22	53.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	62.64	60.65	54.05	63.76	5	59	64.05	5	59	62.02	60.02	53.43
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	25.04	23.05	16.45	26.16	5	21	26.45	5	21	25.04	23.05	16.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	24.57	22.58	15.97	25.69	5	21	25.97	5	21	24.57	22.58	15.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	24.15	22.15	15.55	25.26	5	20	25.55	5	21	24.15	22.15	15.55
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	5.04	3.05	-3.55	6.16	5	1	6.45	5	1	5.04	3.05	-3.55
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	4.76	2.77	-3.83	5.88	5	1	6.17	5	1	4.76	2.77	-3.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	4.51	2.52	-4.08	5.63	5	1	5.92	5	1	4.51	2.52	-4.08
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	4.27	2.28	-4.32	5.39	5		5.68	5	1	4.27	2.28	-4.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	4.02	2.03	-4.57	5.14	5		5.43	5		4.02	2.03	-4.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	3.94	1.95	-4.65	5.06	5		5.35	5		3.94	1.95	-4.65
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	7.91	5.92	-.68	9.03	5	4	9.32	5	4	7.91	5.92	-.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	8.56	6.57	-.04	9.68	5	5	9.96	5	5	8.56	6.57	-.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	9.20	7.21	.61	10.32	5	5	10.61	5	6	9.20	7.21	.61
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	9.84	7.85	1.25	10.96	5	6	11.25	5	6	9.84	7.85	1.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	10.48	8.49	1.89	11.60	5	7	11.89	5	7	10.48	8.49	1.89
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	10.56	8.57	1.97	11.68	5	7	11.97	5	7	10.56	8.57	1.97
143	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	44.56	44.60	43.01	49.83		49.83	53.01		53.01	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	44.67	44.72	43.12	49.94		49.94	53.12		53.12	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	45.17	45.21	43.61	50.43		50.43	53.61		53.61	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	45.72	45.77	44.17	50.99		50.99	54.17		54.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	46.31	46.36	44.76	51.58		51.58	54.76		54.76	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	47.24	47.28	45.66	52.49		52.49	55.66		55.66	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.24	63.25	56.65	66.36		66	66.65		67	64.54	62.54	55.94
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.55	63.56	56.96	66.67		67	66.96		67	64.83	62.83	56.23
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.57	63.58	56.98	66.69		67	66.98		67	64.84	62.85	56.25
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.52	63.53	56.93	66.64		67	66.93		67	64.79	62.79	56.19
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.43	63.44	56.84	66.55		67	66.84		67	64.69	62.70	56.10
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.33	63.33	56.73	66.44		66	66.73		67	64.58	62.59	55.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	61.33	59.34	52.74	62.45	5	57	62.74	5	58	60.45	58.46	51.86
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	62.01	60.01	53.41	63.12	5	58	63.41	5	58	61.12	59.12	52.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	62.16	60.16	53.56	63.27	5	58	63.56	5	59	61.26	59.27	52.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	62.20	60.21	53.61	63.32	5	58	63.61	5	59	61.31	59.31	52.71
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	62.20	60.20	53.60	63.31	5	58	63.60	5	59	61.30	59.31	52.70
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	62.18	60.18	53.58	63.29	5	58	63.58	5	59	61.28	59.29	52.69
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	62.98	60.98	54.39	64.10	5	59	64.39	5	59	62.39	60.39	53.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	63.01	61.02	54.42	64.13	5	59	64.42	5	59	62.42	60.42	53.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	62.93	60.94	54.34	64.05	5	59	64.34	5	59	62.33	60.33	53.74
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	62.80	60.80	54.21	63.92	5	59	64.21	5	59	62.20	60.20	53.60
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	62.64	60.65	54.05	63.76	5	59	64.05	5	59	62.04	60.04	53.44
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	62.45	60.46	53.86	63.57	5	59	63.86	5	59	61.85	59.85	53.25
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	28.05	26.05	19.45	29.16	5	24	29.45	5	24	28.05	26.05	19.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	27.57	25.58	18.98	28.69	5	24	28.98	5	24	27.57	25.58	18.98
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	27.15	25.16	18.56	28.27	5	23	28.56	5	24	27.15	25.16	18.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	5.11	3.12	-3.48	6.23	5	1	6.52	5	2	5.11	3.12	-3.48
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	4.82	2.83	-3.77	5.94	5	1	6.23	5	1	4.82	2.83	-3.77
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	4.57	2.58	-4.02	5.69	5	1	5.98	5	1	4.57	2.58	-4.02
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	4.32	2.33	-4.28	5.44	5		5.72	5	1	4.32	2.33	-4.28
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	4.06	2.07	-4.53	5.18	5		5.47	5		4.06	2.07	-4.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	3.95	1.95	-4.65	5.06	5		5.35	5		3.95	1.95	-4.65
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	7.84	5.85	-.75	8.96	5	4	9.25	5	4	7.84	5.85	-.75
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	8.57	6.58	-.02	9.69	5	5	9.98	5	5	8.57	6.58	-.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	9.23	7.24	.64	10.35	5	5	10.64	5	6	9.23	7.24	.64
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	9.89	7.90	1.30	11.01	5	6	11.30	5	6	9.89	7.90	1.30
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	10.54	8.55	1.94	11.66	5	7	11.94	5	7	10.54	8.55	1.94
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	10.55	8.56	1.95	11.67	5	7	11.95	5	7	10.55	8.56	1.95
144	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	45.36	45.43	43.91	50.70		50.70	53.91		53.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	44.95	45.02	43.50	50.29		50.29	53.50		53.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	45.40	45.47	43.94	50.74		50.74	53.94		53.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	45.94	46.01	44.49	51.28		51.28	54.49		54.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	46.51	46.58	45.05	51.85		51.85	55.05		55.05	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	47.08	47.15	45.62	52.42		52.42	55.62		55.62	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.33	63.34	56.74	66.45		66	66.74		67	64.63	62.63	56.03
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.63	63.63	57.03	66.74		67	67.03		67	64.90	62.91	56.31
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.63	63.64	57.04	66.75		67	67.04		67	64.90	62.91	56.31
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.57	63.57	56.97	66.68		67	66.97		67	64.83	62.84	56.24
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.48	63.49	56.89	66.60		67	66.89		67	64.74	62.75	56.15
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.36	63.37	56.77	66.48		66	66.77		67	64.62	62.62	56.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	61.57	59.58	52.97	62.69	5	58	62.97	5	58	60.69	58.69	52.09
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	62.27	60.27	53.67	63.38	5	58	63.67	5	59	61.38	59.38	52.78
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	62.42	60.42	53.82	63.53	5	59	63.82	5	59	61.53	59.53	52.93
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	62.46	60.47	53.87	63.58	5	59	63.87	5	59	61.57	59.57	52.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	62.48	60.49	53.89	63.60	5	59	63.89	5	59	61.59	59.60	52.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	62.47	60.47	53.87	63.58	5	59	63.87	5	59	61.57	59.58	52.98
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	62.97	60.97	54.37	64.08	5	59	64.37	5	59	62.38	60.39	53.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	62.94	60.95	54.35	64.06	5	59	64.35	5	59	62.35	60.36	53.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	62.82	60.82	54.23	63.94	5	59	64.23	5	59	62.23	60.23	53.63
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	62.65	60.66	54.06	63.77	5	59	64.06	5	59	62.06	60.07	53.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	62.46	60.47	53.87	63.58	5	59	63.87	5	59	61.87	59.87	53.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	62.23	60.24	53.64	63.35	5	58	63.64	5	59	61.64	59.64	53.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	25.58	23.59	16.99	26.70	5	22	26.99	5	22	25.58	23.59	16.99

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	25.09	23.10	16.50	26.21	5	21	26.50	5	21	25.09	23.10	16.50
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	24.75	22.76	16.15	25.87	5	21	26.15	5	21	24.75	22.76	16.15
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	16.05	14.05	7.45	17.16	5	12	17.45	5	12	16.05	14.05	7.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	17.30	15.31	8.71	18.42	5	13	18.71	5	14	17.30	15.31	8.71
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	21.27	19.27	12.67	22.38	5	17	22.67	5	18	21.27	19.27	12.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	19.05	17.06	10.46	20.17	5	15	20.46	5	15	19.05	17.06	10.46
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	18.49	16.49	9.89	19.60	5	15	19.89	5	15	18.49	16.49	9.89
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	18.33	16.34	9.74	19.45	5	14	19.74	5	15	18.33	16.34	9.74
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	18.79	16.80	10.20	19.91	5	15	20.20	5	15	18.79	16.80	10.20
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	19.46	17.47	10.86	20.58	5	16	20.86	5	16	19.46	17.47	10.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	20.48	18.49	11.89	21.60	5	17	21.89	5	17	20.48	18.49	11.89
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	18.64	16.65	10.04	19.76	5	15	20.04	5	15	18.64	16.65	10.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	18.71	16.72	10.12	19.83	5	15	20.12	5	15	18.71	16.72	10.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	18.91	16.92	10.32	20.03	5	15	20.32	5	15	18.91	16.92	10.32
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	19.85	17.85	11.25	20.96	5	16	21.25	5	16	19.85	17.85	11.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	21.52	19.53	12.92	22.64	5	18	22.92	5	18	21.52	19.53	12.92
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	25.03	23.04	16.44	26.15	5	21	26.44	5	21	25.03	23.04	16.44
145	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	60.45	60.48	58.86	65.69		65.69	68.86		68.86	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	61.91	61.95	60.33	67.16		67.16	70.33		70.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	62.53	62.57	60.96	67.79		67.79	70.96		70.96	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	62.82	62.86	61.25	68.08		68.08	71.25		71.25	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	62.98	63.02	61.41	68.24		68.24	71.41		71.41	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	63.04	63.08	61.47	68.30		68.30	71.47		71.47	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.71	63.71	57.11	66.82		67	67.11		67	65.08	63.08	56.49
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.82	63.83	57.23	66.94		67	67.23		67	65.19	63.19	56.59
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.77	63.78	57.18	66.89		67	67.18		67	65.13	63.14	56.54
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.65	63.65	57.05	66.76		67	67.05		67	65.00	63.01	56.41
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.50	63.51	56.91	66.62		67	66.91		67	64.85	62.86	56.26
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.33	63.33	56.73	66.44		66	66.73		67	64.67	62.68	56.08
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	58.42	56.43	49.83	59.54	5	55	59.83	5	55	57.57	55.58	48.98
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	59.06	57.07	50.47	60.18	5	55	60.47	5	55	58.20	56.21	49.61
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	59.23	57.23	50.63	60.34	5	55	60.63	5	56	58.37	56.37	49.77
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	59.27	57.28	50.68	60.39	5	55	60.68	5	56	58.41	56.42	49.82
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	59.27	57.28	50.68	60.39	5	55	60.68	5	56	58.41	56.41	49.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	59.29	57.29	50.69	60.40	5	55	60.69	5	56	58.42	56.43	49.83
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.81	62.81	56.21	65.92	5	61	66.21	5	61	64.23	62.24	55.64
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.80	62.80	56.20	65.91	5	61	66.20	5	61	64.22	62.22	55.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	64.68	62.69	56.09	65.80	5	61	66.09	5	61	64.10	62.11	55.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	64.50	62.51	55.91	65.62	5	61	65.91	5	61	63.92	61.93	55.33
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	64.31	62.32	55.72	65.43	5	60	65.72	5	61	63.73	61.74	55.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	64.08	62.09	55.49	65.20	5	60	65.49	5	60	63.49	61.50	54.90
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	25.10	23.11	16.51	26.22	5	21	26.51	5	22	25.10	23.11	16.51
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	24.62	22.63	16.03	25.74	5	21	26.03	5	21	24.62	22.63	16.03
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	24.19	22.20	15.60	25.31	5	20	25.60	5	21	24.19	22.20	15.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	5.17	3.18	-3.43	6.29	5	1	6.57	5	2	5.17	3.18	-3.43
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	4.88	2.89	-3.71	6.00	5	1	6.29	5	1	4.88	2.89	-3.71
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	4.63	2.64	-3.96	5.75	5	1	6.04	5	1	4.63	2.64	-3.96
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	4.38	2.39	-4.21	5.50	5	1	5.79	5	1	4.38	2.39	-4.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	4.11	2.12	-4.48	5.23	5		5.52	5	1	4.11	2.12	-4.48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	4.00	2.00	-4.60	5.11	5		5.40	5		4.00	2.00	-4.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	18.61	16.62	10.02	19.73	5	15	20.02	5	15	18.61	16.62	10.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	21.99	20.00	13.39	23.11	5	18	23.39	5	18	21.99	20.00	13.39
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	28.73	26.74	20.14	29.85	5	25	30.14	5	25	28.73	26.74	20.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	31.09	29.10	22.50	32.21	5	27	32.50	5	27	31.09	29.10	22.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	32.48	30.49	23.89	33.60	5	29	33.89	5	29	32.48	30.49	23.89
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	32.79	30.80	24.20	33.91	5	29	34.20	5	29	32.79	30.80	24.20
146	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	55.78	55.81	54.15	60.99		60.99	64.15		64.15	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	57.28	57.31	55.66	62.50		62.50	65.66		65.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	57.81	57.84	56.20	63.04		63.04	66.20		66.20	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	58.06	58.09	56.46	63.29		63.29	66.46		66.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	58.20	58.24	56.60	63.43		63.43	66.60		66.60	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	58.27	58.30	56.66	63.50		63.50	66.66		66.66	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	63.27	61.28	54.68	64.39		64	64.68		65	62.67	60.68	54.08
									VL	totaal (0)	1	6.8	63.37	61.37	54.77	64.48		64	64.77		65	62.76	60.76	54.16
									VL	totaal (0)	1	9.8	63.31	61.32	54.72	64.43		64	64.72		65	62.69	60.70	54.10
									VL	totaal (0)	1	12.8	63.16	61.17	54.57	64.28		64	64.57		65	62.54	60.55	53.95
									VL	totaal (0)	1	15.8	63.00	61.00	54.40	64.11		64	64.40		64	62.37	60.38	53.78
									VL	totaal (0)	1	18.8	62.82	60.83	54.23	63.94		64	64.23		64	62.19	60.20	53.60
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	55.99	53.99	47.39	57.10	5	52	57.39	5	52	55.15	53.16	46.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	56.77	54.78	48.18	57.89	5	53	58.18	5	53	55.95	53.95	47.35
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	57.17	55.18	48.58	58.29	5	53	58.58	5	54	56.35	54.35	47.75
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	57.29	55.30	48.70	58.41	5	53	58.70	5	54	56.47	54.47	47.87
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	57.40	55.41	48.81	58.52	5	54	58.81	5	54	56.57	54.58	47.98
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	57.54	55.54	48.94	58.65	5	54	58.94	5	54	56.70	54.71	48.11
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	62.37	60.38	53.78	63.49	5	58	63.78	5	59	61.82	59.83	53.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	62.29	60.30	53.70	63.41	5	58	63.70	5	59	61.74	59.75	53.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	62.10	60.10	53.50	63.21	5	58	63.50	5	59	61.55	59.55	52.95
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	61.86	59.87	53.27	62.98	5	58	63.27	5	58	61.31	59.32	52.72
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	61.60	59.60	53.00	62.71	5	58	63.00	5	58	61.05	59.05	52.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	61.30	59.31	52.71	62.42	5	57	62.71	5	58	60.75	58.76	52.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	25.77	23.78	17.17	26.89	5	22	27.17	5	22	25.77	23.78	17.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	25.27	23.28	16.68	26.39	5	21	26.68	5	22	25.27	23.28	16.68
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	24.96	22.97	16.37	26.08	5	21	26.37	5	21	24.96	22.97	16.37
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	17.80	15.81	9.21	18.92	5	14	19.21	5	14	17.80	15.81	9.21
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.47	16.48	9.88	19.59	5	15	19.88	5	15	18.47	16.48	9.88
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.76	17.77	11.17	20.88	5	16	21.17	5	16	19.76	17.77	11.17
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	18.87	16.88	10.27	19.99	5	15	20.27	5	15	18.87	16.88	10.27
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	18.28	16.29	9.69	19.40	5	14	19.69	5	15	18.28	16.29	9.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	18.02	16.03	9.43	19.14	5	14	19.43	5	14	18.02	16.03	9.43
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	18.42	16.43	9.83	19.54	5	15	19.83	5	15	18.42	16.43	9.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	18.95	16.96	10.36	20.07	5	15	20.36	5	15	18.95	16.96	10.36
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	19.59	17.60	11.00	20.71	5	16	21.00	5	16	19.59	17.60	11.00
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	18.43	16.44	9.84	19.55	5	15	19.84	5	15	18.43	16.44	9.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	18.51	16.52	9.92	19.63	5	15	19.92	5	15	18.51	16.52	9.92
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	18.66	16.67	10.07	19.78	5	15	20.07	5	15	18.66	16.67	10.07
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	19.05	17.06	10.46	20.17	5	15	20.46	5	15	19.05	17.06	10.46
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	19.60	17.61	11.01	20.72	5	16	21.01	5	16	19.60	17.61	11.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	20.07	18.08	11.48	21.19	5	16	21.48	5	16	20.07	18.08	11.48
147	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	60.21	60.24	58.62	65.45		65.45	68.62		68.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	61.80	61.83	60.21	67.04		67.04	70.21		70.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	62.48	62.52	60.91	67.74		67.74	70.91		70.91	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	12.8	62.79	62.83	61.22	68.05		68.05	71.22		71.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	62.96	63.00	61.39	68.22		68.22	71.39		71.39	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	63.04	63.08	61.46	68.29		68.29	71.46		71.46	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.41	63.41	56.81	66.52		67	66.81		67	64.82	62.82	56.22
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.54	63.55	56.95	66.66		67	66.95		67	64.95	62.95	56.35
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.49	63.50	56.90	66.61		67	66.90		67	64.89	62.90	56.30
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.35	63.35	56.75	66.46		66	66.75		67	64.74	62.75	56.15
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.18	63.18	56.58	66.29		66	66.58		67	64.57	62.57	55.98
									VL	totaal (0)	1	18.8	65.01	63.01	56.41	66.12		66	66.41		66	64.40	62.40	55.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	57.67	55.68	49.08	58.79	5	54	59.08	5	54	56.85	54.86	48.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	58.37	56.37	49.77	59.48	5	54	59.77	5	55	57.54	55.55	48.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	58.55	56.55	49.95	59.66	5	55	59.95	5	55	57.72	55.73	49.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	58.65	56.65	50.05	59.76	5	55	60.05	5	55	57.82	55.82	49.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	58.61	56.62	50.02	59.73	5	55	60.02	5	55	57.79	55.79	49.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	58.62	56.63	50.02	59.74	5	55	60.02	5	55	57.79	55.80	49.20
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.61	62.61	56.01	65.72	5	61	66.01	5	61	64.06	62.07	55.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.62	62.63	56.03	65.74	5	61	66.03	5	61	64.07	62.08	55.48
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	64.51	62.52	55.92	65.63	5	61	65.92	5	61	63.96	61.97	55.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	64.30	62.31	55.71	65.42	5	60	65.71	5	61	63.76	61.76	55.16
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	64.09	62.10	55.50	65.21	5	60	65.50	5	61	63.55	61.55	54.95
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	63.87	61.88	55.28	64.99	5	60	65.28	5	60	63.32	61.33	54.73
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	25.07	23.08	16.48	26.19	5	21	26.48	5	21	25.07	23.08	16.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	24.59	22.60	16.00	25.71	5	21	26.00	5	21	24.59	22.60	16.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	24.17	22.17	15.57	25.28	5	20	25.57	5	21	24.17	22.17	15.57
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	3.43	1.44	-5.16	4.55	5		4.84	5		3.43	1.44	-5.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	3.14	1.15	-5.45	4.26	5	-1	4.55	5		3.14	1.15	-5.45
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	2.89	.90	-5.70	4.01	5	-1	4.30	5	-1	2.89	.90	-5.70
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	2.64	.65	-5.95	3.76	5	-1	4.05	5	-1	2.64	.65	-5.95
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	2.37	.38	-6.22	3.49	5	-2	3.78	5	-1	2.37	.38	-6.22
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	2.22	.22	-6.38	3.33	5	-2	3.62	5	-1	2.22	.22	-6.38
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	11.07	9.08	2.48	12.19	5	7	12.48	5	7	11.07	9.08	2.48
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	11.86	9.87	3.27	12.98	5	8	13.27	5	8	11.86	9.87	3.27
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	12.57	10.58	3.98	13.69	5	9	13.98	5	9	12.57	10.58	3.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	13.27	11.28	4.68	14.39	5	9	14.68	5	10	13.27	11.28	4.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	13.80	11.81	5.21	14.92	5	10	15.21	5	10	13.80	11.81	5.21
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	13.79	11.80	5.20	14.91	5	10	15.20	5	10	13.79	11.80	5.20
148	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	42.08	42.17	40.67	47.45		47.45	50.67		50.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.05	43.13	41.63	48.42		48.42	51.63		51.63	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.42	43.50	42.00	48.79		48.79	52.00		52.00	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	43.58	43.66	42.16	48.95		48.95	52.16		52.16	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	43.76	43.84	42.34	49.13		49.13	52.34		52.34	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	44.13	44.21	42.70	49.49		49.49	52.70		52.70	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	39.56	37.56	30.96	40.67		41	40.96		41	39.56	37.56	30.96
									VL	totaal (0)	1	6.8	40.54	38.54	31.94	41.65		42	41.94		42	40.54	38.54	31.94
									VL	totaal (0)	1	9.8	41.04	39.05	32.45	42.16		42	42.45		42	41.04	39.05	32.45
									VL	totaal (0)	1	12.8	41.20	39.20	32.60	42.31		42	42.60		43	41.20	39.20	32.60
									VL	totaal (0)	1	15.8	41.53	39.53	32.93	42.64		43	42.93		43	41.53	39.53	32.93
									VL	totaal (0)	1	18.8	42.56	40.57	33.97	43.68		44	43.97		44	42.56	40.57	33.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	39.19	37.20	30.60	40.31	5	35	40.60	5	36	39.19	37.20	30.60

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	40.24	38.24	31.64	41.35	5	36	41.64	5	37	40.24	38.24	31.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	40.75	38.76	32.16	41.87	5	37	42.16	5	37	40.75	38.76	32.16
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	40.89	38.89	32.29	42.00	5	37	42.29	5	37	40.89	38.89	32.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	41.20	39.21	32.60	42.32	5	37	42.60	5	38	41.20	39.21	32.60
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	42.24	40.25	33.65	43.36	5	38	43.65	5	39	42.24	40.25	33.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	22.81	20.81	14.21	23.92	5	19	24.21	5	19	22.81	20.81	14.21
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	23.51	21.51	14.91	24.62	5	20	24.91	5	20	23.51	21.51	14.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	24.11	22.11	15.51	25.22	5	20	25.51	5	21	24.11	22.11	15.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	24.46	22.46	15.86	25.57	5	21	25.86	5	21	24.46	22.46	15.86
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	24.81	22.82	16.22	25.93	5	21	26.22	5	21	24.81	22.82	16.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	25.15	23.16	16.56	26.27	5	21	26.56	5	22	25.15	23.16	16.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	21.63	19.64	13.04	22.75	5	18	23.04	5	18	21.63	19.64	13.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	21.27	19.28	12.67	22.39	5	17	22.67	5	18	21.27	19.28	12.67
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	21.79	19.80	13.19	22.91	5	18	23.19	5	18	21.79	19.80	13.19
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	22.47	20.48	13.88	23.59	5	19	23.88	5	19	22.47	20.48	13.88
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	23.45	21.46	14.86	24.57	5	20	24.86	5	20	23.45	21.46	14.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	25.59	23.60	17.00	26.71	5	22	27.00	5	22	25.59	23.60	17.00
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	21.42	19.43	12.83	22.54	5	18	22.83	5	18	21.42	19.43	12.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	20.92	18.93	12.32	22.04	5	17	22.32	5	17	20.92	18.93	12.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	20.75	18.75	12.15	21.86	5	17	22.15	5	17	20.75	18.75	12.15
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	21.16	19.17	12.57	22.28	5	17	22.57	5	18	21.16	19.17	12.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	21.62	19.62	13.02	22.73	5	18	23.02	5	18	21.62	19.62	13.02
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	22.10	20.10	13.50	23.21	5	18	23.50	5	19	22.10	20.10	13.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	24.09	22.10	15.50	25.21	5	20	25.50	5	21	24.09	22.10	15.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	24.32	22.33	15.73	25.44	5	20	25.73	5	21	24.32	22.33	15.73
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	24.64	22.65	16.05	25.76	5	21	26.05	5	21	24.64	22.65	16.05
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	25.09	23.10	16.50	26.21	5	21	26.50	5	21	25.09	23.10	16.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	25.67	23.67	17.07	26.78	5	22	27.07	5	22	25.67	23.67	17.07
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	26.36	24.37	17.77	27.48	5	22	27.77	5	23	26.36	24.37	17.77
149	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	56.36	56.39	54.75	61.59		61.59	64.75		64.75	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	57.95	57.98	56.34	63.18		63.18	66.34		66.34	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	58.53	58.57	56.94	63.77		63.77	66.94		66.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	58.82	58.85	57.22	64.05		64.05	67.22		67.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	58.96	58.99	57.36	64.19		64.19	67.36		67.36	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	59.03	59.07	57.43	64.26		64.26	67.43		67.43	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	63.11	61.11	54.51	64.22		64	64.51		65	62.54	60.54	53.94
									VL	totaal (0)	1	6.8	63.17	61.17	54.57	64.28		64	64.57		65	62.59	60.60	54.00
									VL	totaal (0)	1	9.8	63.11	61.12	54.52	64.23		64	64.52		65	62.53	60.53	53.94
									VL	totaal (0)	1	12.8	62.98	60.99	54.39	64.10		64	64.39		64	62.40	60.40	53.80
									VL	totaal (0)	1	15.8	62.82	60.83	54.23	63.94		64	64.23		64	62.23	60.23	53.64
									VL	totaal (0)	1	18.8	62.63	60.64	54.04	63.75		64	64.04		64	62.03	60.03	53.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	55.19	53.20	46.60	56.31	5	51	56.60	5	52	54.39	52.40	45.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	55.95	53.96	47.36	57.07	5	52	57.36	5	52	55.16	53.17	46.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	56.44	54.44	47.84	57.55	5	53	57.84	5	53	55.64	53.65	47.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	56.67	54.68	48.08	57.79	5	53	58.08	5	53	55.88	53.89	47.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	56.83	54.83	48.23	57.94	5	53	58.23	5	53	56.03	54.03	47.43
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	56.90	54.90	48.30	58.01	5	53	58.30	5	53	56.09	54.10	47.50
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	62.34	60.34	53.75	63.46	5	58	63.75	5	59	61.81	59.82	53.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	62.25	60.26	53.66	63.37	5	58	63.66	5	59	61.72	59.73	53.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	62.06	60.07	53.47	63.18	5	58	63.47	5	58	61.53	59.54	52.94
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	61.83	59.83	53.23	62.94	5	58	63.23	5	58	61.30	59.30	52.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	61.57	59.57	52.97	62.68	5	58	62.97	5	58	61.04	59.04	52.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	61.28	59.28	52.69	62.40	5	57	62.69	5	58	60.75	58.76	52.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	17.36	15.37	8.76	18.48	5	13	18.76	5	14	17.36	15.37	8.76
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	16.76	14.77	8.17	17.88	5	13	18.17	5	13	16.76	14.77	8.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	17.05	15.06	8.46	18.17	5	13	18.46	5	13	17.05	15.06	8.46
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	17.70	15.71	9.11	18.82	5	14	19.11	5	14	17.70	15.71	9.11
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	18.44	16.45	9.85	19.56	5	15	19.85	5	15	18.44	16.45	9.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	19.67	17.67	11.07	20.78	5	16	21.07	5	16	19.67	17.67	11.07
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	18.48	16.49	9.89	19.60	5	15	19.89	5	15	18.48	16.49	9.89
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	17.89	15.89	9.29	19.00	5	14	19.29	5	14	17.89	15.89	9.29
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	17.62	15.63	9.03	18.74	5	14	19.03	5	14	17.62	15.63	9.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	18.04	16.05	9.45	19.16	5	14	19.45	5	14	18.04	16.05	9.45
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	18.62	16.62	10.02	19.73	5	15	20.02	5	15	18.62	16.62	10.02
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	19.29	17.29	10.69	20.40	5	15	20.69	5	16	19.29	17.29	10.69
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	19.95	17.96	11.36	21.07	5	16	21.36	5	16	19.95	17.96	11.36
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	20.07	18.08	11.48	21.19	5	16	21.48	5	16	20.07	18.08	11.48
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	20.27	18.28	11.68	21.39	5	16	21.68	5	17	20.27	18.28	11.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	20.72	18.72	12.12	21.83	5	17	22.12	5	17	20.72	18.72	12.12
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	21.30	19.31	12.71	22.42	5	17	22.71	5	18	21.30	19.31	12.71
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	21.84	19.85	13.25	22.96	5	18	23.25	5	18	21.84	19.85	13.25
150	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	60.31	60.34	58.71	65.54		65.54	68.71		68.71	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	61.87	61.90	60.29	67.12		67.12	70.29		70.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	62.52	62.55	60.95	67.77		67.77	70.95		70.95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	62.81	62.84	61.24	68.06		68.06	71.24		71.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	62.95	62.98	61.37	68.20		68.20	71.37		71.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	63.02	63.06	61.44	68.27		68.27	71.44		71.44	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.34	63.34	56.75	66.46		66	66.75		67	64.77	62.78	56.18
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.51	63.52	56.92	66.63		67	66.92		67	64.94	62.94	56.34
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.45	63.46	56.86	66.57		67	66.86		67	64.87	62.88	56.28
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.31	63.32	56.72	66.43		66	66.72		67	64.73	62.74	56.14
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.14	63.15	56.55	66.26		66	66.55		67	64.56	62.56	55.96
									VL	totaal (0)	1	18.8	64.96	62.97	56.37	66.08		66	66.37		66	64.37	62.38	55.78
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	57.44	55.45	48.84	58.56	5	54	58.84	5	54	56.64	54.65	48.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	58.23	56.24	49.64	59.35	5	54	59.64	5	55	57.43	55.44	48.84
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	58.43	56.44	49.84	59.55	5	55	59.84	5	55	57.63	55.64	49.04
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	58.53	56.53	49.93	59.64	5	55	59.93	5	55	57.72	55.73	49.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	58.50	56.50	49.90	59.61	5	55	59.90	5	55	57.69	55.70	49.10
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	58.47	56.47	49.87	59.58	5	55	59.87	5	55	57.66	55.67	49.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.57	62.58	55.98	65.69	5	61	65.98	5	61	64.05	62.05	55.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.61	62.62	56.02	65.73	5	61	66.02	5	61	64.08	62.09	55.49
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	64.49	62.49	55.89	65.60	5	61	65.89	5	61	63.96	61.97	55.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	64.29	62.30	55.70	65.41	5	60	65.70	5	61	63.77	61.77	55.17
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	64.08	62.09	55.49	65.20	5	60	65.49	5	60	63.55	61.56	54.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	63.86	61.86	55.27	64.98	5	60	65.27	5	60	63.33	61.34	54.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	5.20	3.21	-3.39	6.32	5	1	6.61	5	2	5.20	3.21	-3.39
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	4.90	2.91	-3.69	6.02	5	1	6.31	5	1	4.90	2.91	-3.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	4.64	2.65	-3.95	5.76	5	1	6.05	5	1	4.64	2.65	-3.95

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	4.39	2.39	-4.21	5.50	5	1	5.79	5	1	4.39	2.39	-4.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	4.12	2.13	-4.47	5.24	5		5.53	5	1	4.12	2.13	-4.47
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	3.94	1.95	-4.65	5.06	5		5.35	5		3.94	1.95	-4.65
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	11.70	9.71	3.11	12.82	5	8	13.11	5	8	11.70	9.71	3.11
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	12.19	10.20	3.60	13.31	5	8	13.60	5	9	12.19	10.20	3.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	12.91	10.92	4.32	14.03	5	9	14.32	5	9	12.91	10.92	4.32
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	13.62	11.63	5.03	14.74	5	10	15.03	5	10	13.62	11.63	5.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	14.14	12.15	5.54	15.26	5	10	15.54	5	11	14.14	12.15	5.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	14.12	12.13	5.53	15.24	5	10	15.53	5	11	14.12	12.13	5.53
151	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	59.99	60.01	58.37	65.21		65.21	68.37		68.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	6.8	61.53	61.56	59.92	66.76		66.76	69.92		69.92	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	62.14	62.17	60.55	67.38		67.38	70.55		70.55	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	62.42	62.45	60.82	67.65		67.65	70.82		70.82	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	62.54	62.57	60.94	67.77		67.77	70.94		70.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	62.59	62.62	60.99	67.82		67.82	70.99		70.99	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	65.25	63.26	56.66	66.37		66	66.66		67	64.70	62.70	56.11
									VL	totaal (0)	1	6.8	65.42	63.43	56.83	66.54		67	66.83		67	64.86	62.87	56.27
									VL	totaal (0)	1	9.8	65.37	63.37	56.77	66.48		66	66.77		67	64.80	62.81	56.21
									VL	totaal (0)	1	12.8	65.23	63.24	56.64	66.35		66	66.64		67	64.66	62.67	56.07
									VL	totaal (0)	1	15.8	65.08	63.08	56.48	66.19		66	66.48		66	64.51	62.51	55.91
									VL	totaal (0)	1	18.8	64.88	62.89	56.29	66.00		66	66.29		66	64.31	62.31	55.71
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	57.24	55.25	48.65	58.36	5	53	58.65	5	54	56.48	54.48	47.88
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	58.11	56.11	49.51	59.22	5	54	59.51	5	55	57.34	55.34	48.74
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	58.33	56.34	49.74	59.45	5	54	59.74	5	55	57.56	55.57	48.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	58.33	56.34	49.73	59.45	5	54	59.73	5	55	57.56	55.57	48.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	58.33	56.34	49.74	59.45	5	54	59.74	5	55	57.57	55.57	48.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	58.33	56.34	49.74	59.45	5	54	59.74	5	55	57.57	55.57	48.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	64.50	62.51	55.91	65.62	5	61	65.91	5	61	63.99	62.00	55.40
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	64.53	62.54	55.94	65.65	5	61	65.94	5	61	64.02	62.03	55.43
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	64.41	62.42	55.82	65.53	5	61	65.82	5	61	63.90	61.90	55.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	64.24	62.25	55.65	65.36	5	60	65.65	5	61	63.72	61.73	55.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	64.04	62.05	55.45	65.16	5	60	65.45	5	60	63.53	61.53	54.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	63.79	61.80	55.20	64.91	5	60	65.20	5	60	63.27	61.28	54.68
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	5.73	3.74	-2.86	6.85	5	2	7.14	5	2	5.73	3.74	-2.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	5.43	3.44	-3.16	6.55	5	2	6.84	5	2	5.43	3.44	-3.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	5.17	3.18	-3.42	6.29	5	1	6.58	5	2	5.17	3.18	-3.42
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	2.63	.64	-5.96	3.75	5	-1	4.04	5	-1	2.63	.64	-5.96
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	2.36	.37	-6.23	3.48	5	-2	3.77	5	-1	2.36	.37	-6.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	2.15	.16	-6.44	3.27	5	-2	3.56	5	-1	2.15	.16	-6.44
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	10.27	8.28	1.68	11.39	5	6	11.68	5	7	10.27	8.28	1.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	10.13	8.14	1.54	11.25	5	6	11.54	5	7	10.13	8.14	1.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	10.88	8.89	2.29	12.00	5	7	12.29	5	7	10.88	8.89	2.29
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	11.63	9.64	3.04	12.75	5	8	13.04	5	8	11.63	9.64	3.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	12.08	10.09	3.49	13.20	5	8	13.49	5	8	12.08	10.09	3.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	12.07	10.07	3.47	13.18	5	8	13.47	5	8	12.07	10.07	3.47
152	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	3.4	42.21	42.29	40.79	47.58		47.58	50.79		50.79	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	6.8	43.17	43.25	41.74	48.53		48.53	51.74		51.74	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	9.8	43.51	43.59	42.08	48.87		48.87	52.08		52.08	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	12.8	43.66	43.74	42.24	49.03		49.03	52.24		52.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.8	43.92	44.00	42.48	49.27		49.27	52.48		52.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	18.8	44.14	44.22	42.70	49.49		49.49	52.70		52.70	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	3.4	35.72	33.73	27.13	36.84		37	37.13		37	35.72	33.73	27.13
									VL	totaal (0)	1	6.8	36.53	34.53	27.93	37.64		38	37.93		38	36.53	34.53	27.93
									VL	totaal (0)	1	9.8	36.99	34.99	28.39	38.10		38	38.39		38	36.99	34.99	28.39
									VL	totaal (0)	1	12.8	37.45	35.46	28.85	38.57		39	38.85		39	37.45	35.46	28.85
									VL	totaal (0)	1	15.8	38.13	36.14	29.54	39.25		39	39.54		40	38.13	36.14	29.54
									VL	totaal (0)	1	18.8	39.17	37.18	30.58	40.29		40	40.58		41	39.17	37.18	30.58
									VL	Hart van Brabantlaa	1	3.4	34.80	32.81	26.21	35.92	5	31	36.21	5	31	34.80	32.81	26.21
									VL	Hart van Brabantlaa	1	6.8	35.75	33.76	27.15	36.87	5	32	37.15	5	32	35.75	33.76	27.15
									VL	Hart van Brabantlaa	1	9.8	36.23	34.23	27.63	37.34	5	32	37.63	5	33	36.23	34.23	27.63
									VL	Hart van Brabantlaa	1	12.8	36.69	34.70	28.10	37.81	5	33	38.10	5	33	36.69	34.70	28.10
									VL	Hart van Brabantlaa	1	15.8	37.39	35.40	28.80	38.51	5	34	38.80	5	34	37.39	35.40	28.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	18.8	38.47	36.48	29.88	39.59	5	35	39.88	5	35	38.47	36.48	29.88
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	3.4	22.37	20.37	13.77	23.48	5	18	23.77	5	19	22.37	20.37	13.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	6.8	23.26	21.26	14.66	24.37	5	19	24.66	5	20	23.26	21.26	14.66
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	9.8	23.90	21.91	15.31	25.02	5	20	25.31	5	20	23.90	21.91	15.31
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	12.8	24.26	22.27	15.67	25.38	5	20	25.67	5	21	24.26	22.27	15.67
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	15.8	24.72	22.73	16.13	25.84	5	21	26.13	5	21	24.72	22.73	16.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	18.8	25.27	23.28	16.68	26.39	5	21	26.68	5	22	25.27	23.28	16.68
									VL	Gasthuisring (3)	1	3.4	21.35	19.35	12.75	22.46	5	17	22.75	5	18	21.35	19.35	12.75
									VL	Gasthuisring (3)	1	6.8	21.03	19.04	12.44	22.15	5	17	22.44	5	17	21.03	19.04	12.44
									VL	Gasthuisring (3)	1	9.8	21.48	19.49	12.89	22.60	5	18	22.89	5	18	21.48	19.49	12.89
									VL	Gasthuisring (3)	1	12.8	22.15	20.16	13.56	23.27	5	18	23.56	5	19	22.15	20.16	13.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	15.8	23.04	21.05	14.45	24.16	5	19	24.45	5	19	23.04	21.05	14.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	18.8	24.52	22.53	15.93	25.64	5	21	25.93	5	21	24.52	22.53	15.93
									VL	Noordhoekring (4)	1	3.4	21.64	19.65	13.05	22.76	5	18	23.05	5	18	21.64	19.65	13.05
									VL	Noordhoekring (4)	1	6.8	21.11	19.12	12.52	22.23	5	17	22.52	5	18	21.11	19.12	12.52
									VL	Noordhoekring (4)	1	9.8	20.88	18.89	12.28	22.00	5	17	22.28	5	17	20.88	18.89	12.28
									VL	Noordhoekring (4)	1	12.8	21.20	19.21	12.61	22.32	5	17	22.61	5	18	21.20	19.21	12.61
									VL	Noordhoekring (4)	1	15.8	21.64	19.65	13.05	22.76	5	18	23.05	5	18	21.64	19.65	13.05
									VL	Noordhoekring (4)	1	18.8	22.12	20.13	13.53	23.24	5	18	23.53	5	19	22.12	20.13	13.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	3.4	24.11	22.11	15.51	25.22	5	20	25.51	5	21	24.11	22.11	15.51
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	6.8	24.33	22.34	15.74	25.45	5	20	25.74	5	21	24.33	22.34	15.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	9.8	24.66	22.67	16.06	25.78	5	21	26.06	5	21	24.66	22.67	16.06
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	12.8	25.14	23.15	16.55	26.26	5	21	26.55	5	22	25.14	23.15	16.55
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	15.8	25.74	23.75	17.15	26.86	5	22	27.15	5	22	25.74	23.75	17.15
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	18.8	26.56	24.57	17.97	27.68	5	23	27.97	5	23	26.56	24.57	17.97
153	0.0	14.3			vrij				RL	totaal (0)	1	1.5	43.93	44.00	42.49	49.28		49.28	52.49		52.49	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	46.18	44.18	37.58	47.29		47	47.58		48	45.48	43.49	36.89
									VL	Hart van Brabantlaa	1	1.5	45.67	43.68	37.08	46.79	5	42	47.08	5	42	44.94	42.95	36.35
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	1.5	35.94	33.94	27.35	37.06	5	32	37.35	5	32	35.44	33.44	26.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	1.5	22.61	20.61	14.01	23.72	5	19	24.01	5	19	22.61	20.61	14.01
									VL	Noordhoekring (4)	1	1.5	22.58	20.59	13.99	23.70	5	19	23.99	5	19	22.58	20.59	13.99
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	1.5	23.94	21.95	15.35	25.06	5	20	25.35	5	20	23.94	21.95	15.35
154	0.0	14.3			vrij				RL	totaal (0)	1	1.5	44.06	44.14	42.62	49.41		49.41	52.62		52.62	-	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	43.85	41.86	35.25	44.97		45	45.25		45	43.13	41.14	34.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	1.5	42.87	40.88	34.28	43.99	5	39	44.28	5	39	42.08	40.09	33.49
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	1.5	36.25	34.26	27.66	37.37	5	32	37.66	5	33	35.76	33.76	27.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	1.5	22.42	20.43	13.83	23.54	5	19	23.83	5	19	22.42	20.43	13.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	1.5	22.65	20.66	14.06	23.77	5	19	24.06	5	19	22.65	20.66	14.06
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	1.5	24.70	22.70	16.10	25.81	5	21	26.10	5	21	24.70	22.70	16.10

Wegdekken

nr	naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
16	Konwé Stil	licht middel zwaar motoren	-2.20	-0.100	-1.500	-1.800	-1.900	-4.100	-4.100	-3.300	-2.300

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	snelheden motor	licht	middel	zwaar	motor
1	14.3	234	74 sma-nl5 CROW316		Hart van Brabantlaan (1	H.v.Brabantlaan (w	wv1a	vlicht		11010.0	☑	dag	6.33	85.85	9.32	4.83		50	50	50	
												avond	4.00	85.85	9.32	4.83		50	50	50	
												nacht	.88	85.85	9.32	4.83		50	50	50	
2	14.3	168	74 sma-nl5 CROW316		Hart van Brabantlaan (1	H.v.Brabantlaan (w	wv4a	vlicht		8260.0	☑	dag	6.33	84.86	9.24	5.90		50	50	50	
												avond	4.00	84.86	9.24	5.90		50	50	50	
												nacht	.88	84.86	9.24	5.90		50	50	50	
3	14.3	109	80 keperverband elementenverh	CROW316	Sint Ceciliastraat (2)	St. Ceciliastraat (w	wv6	vlicht		4120.0	☑	dag	6.33	93.88	3.13	2.99		30	30	30	
												avond	4.00	93.88	3.13	2.99		30	30	30	
												nacht	.88	93.88	3.13	2.99		30	30	30	
4	13.8	58	74 sma-nl5 CROW316		Sint Ceciliastraat (2)	St. Ceciliastraat (w	wv5	vlicht		14470.0	☑	dag	6.33	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
												avond	4.00	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
												nacht	.88	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
5	14.3	201	74 sma-nl5 CROW316		Burg. Brokxlaan (5)	Burg. Brokxlaan (w	wv11	vlicht		7510.0	☑	dag	6.33	94.66	2.93	2.41		50	50	50	
												avond	4.00	94.66	2.93	2.41		50	50	50	
												nacht	.88	94.66	2.93	2.41		50	50	50	
6	14.3	31	74 sma-nl5 CROW316		Gasthuisring (3)	Gasthuisring (wv7)	wv7	vlicht		7400.0	☑	dag	6.33	96.14	2.28	1.58		50	50	50	
												avond	4.00	96.14	2.28	1.58		50	50	50	
												nacht	.88	96.14	2.28	1.58		50	50	50	
7	13.6	65	74 sma-nl5 CROW316		Gasthuisring (3)	Gasthuisring (wv9)	wv9	vlicht		7030.0	☑	dag	6.33	88.98	6.40	4.62		50	50	50	
												avond	4.00	88.98	6.40	4.62		50	50	50	
												nacht	.88	88.98	6.40	4.62		50	50	50	
8	14.3	219	16 Konwé Stil		Noordhoekring (4)	Noordhoekring (wv1	wv10	vlicht		11480.0	☑	dag	6.33	91.40	4.98	3.61		50	50	50	
												avond	4.00	91.40	4.98	3.61		50	50	50	
												nacht	.88	91.40	4.98	3.61		50	50	50	
9	14.3	192	74 sma-nl5 CROW316		Hart van Brabantlaan (1	H.v.Brabantlaan (w	wv2a	vlicht		13090.0	☑	dag	6.33	86.22	8.76	5.02		50	50	50	
												avond	4.00	86.22	8.76	5.02		50	50	50	
												nacht	.88	86.22	8.76	5.02		50	50	50	
10	14.3	236	74 sma-nl5 CROW316		Hart van Brabantlaan (1	H.v.Brabantlaan (w	wv1b	vlicht		7900.0	☑	dag	6.33	93.71	3.72	2.57		50	50	50	
												avond	4.00	93.71	3.72	2.57		50	50	50	
												nacht	.88	93.71	3.72	2.57		50	50	50	
11	14.3	76	74 sma-nl5 CROW316		Hart van Brabantlaan (1	H.v.Brabantlaan (w	wv3a	vlicht		8670.0	☑	dag	6.33	81.85	11.68	6.47		50	50	50	
												avond	4.00	81.85	11.68	6.47		50	50	50	
												nacht	.88	81.85	11.68	6.47		50	50	50	
12	14.3	160	74 sma-nl5 CROW316		Hart van Brabantlaan (1	H.v.Brabantlaan (w	wv4a	vlicht		8260.0	☑	dag	6.33	84.86	9.24	5.90		50	50	50	
												avond	4.00	84.86	9.24	5.90		50	50	50	
												nacht	.88	84.86	9.24	5.90		50	50	50	
13	14.3	65	74 sma-nl5 CROW316		Hart van Brabantlaan (1	H.v.Brabantlaan(	wv3b	vlicht		5840.0	☑	dag	6.33	97.38	1.61	1.01		50	50	50	
												avond	4.00	97.38	1.61	1.01		50	50	50	
												nacht	.88	97.38	1.61	1.01		50	50	50	
14	14.3	196	74 sma-nl5 CROW316		Hart van Brabantlaan (1	H.v.Brabantlaan (w	wv2b	vlicht		2870.0	☑	dag	6.33	96.55	2.09	1.36		50	50	50	
												avond	4.00	96.55	2.09	1.36		50	50	50	
												nacht	.88	96.55	2.09	1.36		50	50	50	
15	13.8	50	74 sma-nl5 CROW316		Gasthuisring (3)	Gasthuisring (wv8)	wv8	vlicht		6970.0	☑	dag	6.33	91.87	6.46	1.68		50	50	50	
												avond	4.00	91.87	6.46	1.68		50	50	50	
												nacht	.88	91.87	6.46	1.68		50	50	50	
16	14.3	183	74 sma-nl5 CROW316		Burg. Brokxlaan (5)	Burg. Brokxlaan (w	wv12	vlicht		8230.0	☑	dag	6.33	91.77	4.35	3.88		50	50	50	
												avond	4.00	91.77	4.35	3.88		50	50	50	
												nacht	.88	91.77	4.35	3.88		50	50	50	
17	13.8	113	74 sma-nl5 CROW316		Sint Ceciliastraat (2)	St. Ceciliastraat (w	wv5	vlicht		14470.0		dag	6.33	94.64	3.11	2.25		50	50	50	

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	snelheden motor	licht	middel	zwaar	motor
											☑										
												avond	4.00	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
												nacht	.88	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
18	14.3	9	74 sma-nl5 CROW316		Sint Ceciliastraat (2)	St. Ceciliastraat (w	wv6	vlicht		4120.0	☑	dag	6.33	93.88	3.13	2.99		30	30	30	
												avond	4.00	93.88	3.13	2.99		30	30	30	
												nacht	.88	93.88	3.13	2.99		30	30	30	
19	14.3	11	74 sma-nl5 CROW316		Sint Ceciliastraat (2)	St. Ceciliastraat (w	wv5	vlicht		14470.0	☑	dag	6.33	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
												avond	4.00	94.67	3.11	2.25		50	50	50	
												nacht	.88	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
20	14.3	83	74 sma-nl5 CROW316		Sint Ceciliastraat (2)	Jan Heijnsstraat (w	wv13	vlicht		7080.0	☑	dag	6.33	92.80	4.42	2.78		50	50	50	
												avond	4.00	92.80	4.42	2.78		50	50	50	
												nacht	.88	92.80	4.42	2.78		50	50	50	
21	14.3	3	74 sma-nl5 CROW316		Sint Ceciliastraat (2)	St. Ceciliastraat (w	wv5	vlicht		14470.0	☑	dag	6.33	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
												avond	4.00	94.64	3.11	2.25		50	50	50	
												nacht	.88	94.64	3.11	2.25		50	50	50	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	1e gelijkwaardig	
2	1e gelijkwaardig	
3	1e gelijkwaardig	
4	1e ongelijkwaardig	
5	1e gelijkwaardig	
6	1e gelijkwaardig	
7	1e gelijkwaardig	
8	1e gelijkwaardig	
9	1e gelijkwaardig	
10	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	7148	100.0	

Projectgegevens

projectnaam: M16 136 Tilburg Talent Square 2
opdrachtgever: Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: Rekenmodel arch HUB april 2020B Laag 9-18
uitsnede: basismodel

omschrijving	verkeerslawaai	railverkeerslawaai
rekenhart:	16.5.2 (build5) ‹enhart16;rmg2012	16.5.2 (build5) ‹enhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☑	☑
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑	☑
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	02-04-2020	02-04-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	15:46	15:46
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014 ‹	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
103	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	61.08	61.14	59.62	66.42		66.42	69.62		69.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	60.95	61.02	59.49	66.29		66.29	69.49		69.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	60.81	60.88	59.35	66.15		66.15	69.35		69.35	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	60.68	60.74	59.22	66.02		66.02	69.22		69.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	60.53	60.60	59.08	65.87		65.87	69.08		69.08	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	60.39	60.46	58.93	65.73		65.73	68.93		68.93	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	60.25	60.32	58.79	65.59		65.59	68.79		68.79	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	60.10	60.17	58.65	65.44		65.44	68.65		68.65	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	59.96	60.03	58.50	65.30		65.30	68.50		68.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	59.81	59.88	58.35	65.15		65.15	68.35		68.35	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	60.40	58.41	51.81	61.52		62	61.81		62	59.96	57.97	51.37
									VL	totaal (0)	1	36.8	60.26	58.26	51.66	61.37		61	61.66		62	59.81	57.82	51.22
									VL	totaal (0)	1	39.8	60.09	58.09	51.49	61.20		61	61.49		61	59.64	57.65	51.05
									VL	totaal (0)	1	42.8	59.91	57.92	51.32	61.03		61	61.32		61	59.47	57.48	50.88
									VL	totaal (0)	1	45.8	59.76	57.76	51.16	60.87		61	61.16		61	59.31	57.32	50.72
									VL	totaal (0)	1	48.8	59.61	57.62	51.02	60.73		61	61.02		61	59.16	57.17	50.57
									VL	totaal (0)	1	51.8	59.46	57.47	50.87	60.58		61	60.87		61	59.01	57.02	50.42
									VL	totaal (0)	1	54.8	59.31	57.32	50.72	60.43		60	60.72		61	58.86	56.86	50.26
									VL	totaal (0)	1	57.8	59.16	57.17	50.57	60.28		60	60.57		61	58.71	56.72	50.12
									VL	totaal (0)	1	60.8	59.02	57.03	50.43	60.14		60	60.43		60	58.57	56.57	49.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	53.54	51.55	44.95	54.66	5	50	54.95	5	50	52.92	50.93	44.33
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	53.77	51.78	45.18	54.89	5	50	55.18	5	50	53.16	51.17	44.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	53.84	51.85	45.25	54.96	5	50	55.25	5	50	53.23	51.24	44.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	53.84	51.84	45.24	54.95	5	50	55.24	5	50	53.23	51.24	44.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	53.88	51.88	45.28	54.99	5	50	55.28	5	50	53.27	51.28	44.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	53.93	51.94	45.34	55.05	5	50	55.34	5	50	53.33	51.34	44.74
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	53.95	51.96	45.36	55.07	5	50	55.36	5	50	53.36	51.36	44.76
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	53.95	51.96	45.35	55.07	5	50	55.35	5	50	53.35	51.36	44.76
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	53.93	51.94	45.33	55.05	5	50	55.33	5	50	53.33	51.34	44.74
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	53.90	51.91	45.31	55.02	5	50	55.31	5	50	53.30	51.31	44.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	59.40	57.40	50.80	60.51	5	56	60.80	5	56	59.00	57.01	50.41
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	59.15	57.15	50.56	60.27	5	55	60.56	5	56	58.76	56.76	50.16
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	58.91	56.92	50.32	60.03	5	55	60.32	5	55	58.52	56.52	49.92
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	58.68	56.69	50.09	59.80	5	55	60.09	5	55	58.29	56.29	49.69
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	58.46	56.46	49.87	59.58	5	55	59.87	5	55	58.07	56.07	49.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	58.24	56.24	49.64	59.35	5	54	59.64	5	55	57.84	55.85	49.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	58.02	56.03	49.43	59.14	5	54	59.43	5	54	57.63	55.63	49.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	57.82	55.82	49.22	58.93	5	54	59.22	5	54	57.42	55.43	48.83
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	57.62	55.62	49.02	58.73	5	54	59.02	5	54	57.22	55.23	48.63
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	57.42	55.43	48.83	58.54	5	54	58.83	5	54	57.03	55.03	48.43
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	18.86	16.87	10.27	19.98	5	15	20.27	5	15	18.86	16.87	10.27
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	18.60	16.61	10.00	19.72	5	15	20.00	5	15	18.60	16.61	10.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	18.38	16.39	9.79	19.50	5	15	19.79	5	15	18.38	16.39	9.79
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	18.16	16.17	9.56	19.28	5	14	19.56	5	15	18.16	16.17	9.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	18.16	16.17	9.57	19.28	5	14	19.57	5	15	18.16	16.17	9.57
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	18.17	16.17	9.57	19.28	5	14	19.57	5	15	18.17	16.17	9.57
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	17.89	15.89	9.29	19.00	5	14	19.29	5	14	17.89	15.89	9.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	17.81	15.81	9.21	18.92	5	14	19.21	5	14	17.81	15.81	9.21
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	17.82	15.83	9.22	18.94	5	14	19.22	5	14	17.82	15.83	9.22

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	17.63	15.63	9.03	18.74	5	14	19.03	5	14	17.63	15.63	9.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	19.09	17.10	10.50	20.21	5	15	20.50	5	15	19.09	17.10	10.50
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	19.12	17.13	10.53	20.24	5	15	20.53	5	16	19.12	17.13	10.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	19.14	17.15	10.55	20.26	5	15	20.55	5	16	19.14	17.15	10.55
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	19.16	17.17	10.57	20.28	5	15	20.57	5	16	19.16	17.17	10.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	19.19	17.20	10.60	20.31	5	15	20.60	5	16	19.19	17.20	10.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	19.24	17.24	10.64	20.35	5	15	20.64	5	16	19.24	17.24	10.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	19.12	17.13	10.53	20.24	5	15	20.53	5	16	19.12	17.13	10.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	19.13	17.14	10.54	20.25	5	15	20.54	5	16	19.13	17.14	10.54
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	19.17	17.18	10.58	20.29	5	15	20.58	5	16	19.17	17.18	10.58
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	19.27	17.27	10.67	20.38	5	15	20.67	5	16	19.27	17.27	10.67
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	21.03	19.04	12.44	22.15	5	17	22.44	5	17	21.03	19.04	12.44
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	21.06	19.07	12.47	22.18	5	17	22.47	5	17	21.06	19.07	12.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	21.07	19.07	12.47	22.18	5	17	22.47	5	17	21.07	19.07	12.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	21.07	19.07	12.47	22.18	5	17	22.47	5	17	21.07	19.07	12.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	21.06	19.07	12.47	22.18	5	17	22.47	5	17	21.06	19.07	12.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	21.05	19.06	12.46	22.17	5	17	22.46	5	17	21.05	19.06	12.46
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	20.55	18.56	11.96	21.67	5	17	21.96	5	17	20.55	18.56	11.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	20.53	18.53	11.93	21.64	5	17	21.93	5	17	20.53	18.53	11.93
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	20.52	18.53	11.93	21.64	5	17	21.93	5	17	20.52	18.53	11.93
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	20.47	18.48	11.88	21.59	5	17	21.88	5	17	20.47	18.48	11.88
104	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	65.95	66.00	64.42	71.23		71.23	74.42		74.42	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	65.83	65.88	64.29	71.11		71.11	74.29		74.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	65.69	65.74	64.16	70.97		70.97	74.16		74.16	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	65.56	65.60	64.02	70.84		70.84	74.02		74.02	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	65.41	65.46	63.87	70.69		70.69	73.87		73.87	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	65.27	65.32	63.73	70.55		70.55	73.73		73.73	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	65.14	65.18	63.59	70.41		70.41	73.59		73.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	65.00	65.05	63.46	70.28		70.28	73.46		73.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	64.86	64.91	63.32	70.14		70.14	73.32		73.32	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	64.72	64.77	63.18	70.00		70.00	73.18		73.18	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	63.23	61.23	54.63	64.34		64	64.63		65	62.80	60.80	54.21
									VL	totaal (0)	1	36.8	63.06	61.06	54.46	64.17		64	64.46		64	62.63	60.63	54.04
									VL	totaal (0)	1	39.8	62.89	60.89	54.29	64.00		64	64.29		64	62.46	60.46	53.86
									VL	totaal (0)	1	42.8	62.71	60.72	54.12	63.83		64	64.12		64	62.28	60.29	53.69
									VL	totaal (0)	1	45.8	62.55	60.56	53.96	63.67		64	63.96		64	62.12	60.12	53.53
									VL	totaal (0)	1	48.8	62.36	60.37	53.77	63.48		63	63.77		64	61.93	59.94	53.34
									VL	totaal (0)	1	51.8	62.21	60.22	53.62	63.33		63	63.62		64	61.78	59.78	53.18
									VL	totaal (0)	1	54.8	62.06	60.07	53.47	63.18		63	63.47		63	61.63	59.63	53.03
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.92	59.92	53.32	63.03		63	63.32		63	61.48	59.49	52.89
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.78	59.78	53.18	62.89		63	63.18		63	61.34	59.34	52.74
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	55.71	53.72	47.11	56.83	5	52	57.11	5	52	55.11	53.11	46.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	55.75	53.75	47.15	56.86	5	52	57.15	5	52	55.15	53.15	46.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	55.75	53.76	47.16	56.87	5	52	57.16	5	52	55.15	53.16	46.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	55.72	53.72	47.12	56.83	5	52	57.12	5	52	55.12	53.13	46.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	55.69	53.70	47.10	56.81	5	52	57.10	5	52	55.10	53.10	46.50
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	55.68	53.69	47.08	56.80	5	52	57.08	5	52	55.08	53.09	46.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	55.65	53.66	47.06	56.77	5	52	57.06	5	52	55.06	53.07	46.47
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	55.62	53.62	47.02	56.73	5	52	57.02	5	52	55.02	53.03	46.43
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	55.57	53.58	46.98	56.69	5	52	56.98	5	52	54.98	52.98	46.38
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	55.52	53.53	46.93	56.64	5	52	56.93	5	52	54.93	52.93	46.33
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	62.38	60.38	53.78	63.49	5	58	63.78	5	59	61.99	59.99	53.39

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	62.16	60.17	53.57	63.28	5	58	63.57	5	59	61.77	59.78	53.18
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	61.95	59.95	53.35	63.06	5	58	63.35	5	58	61.56	59.56	52.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	61.74	59.75	53.15	62.86	5	58	63.15	5	58	61.35	59.36	52.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	61.54	59.55	52.95	62.66	5	58	62.95	5	58	61.15	59.16	52.56
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	61.31	59.31	52.72	62.43	5	57	62.72	5	58	60.92	58.92	52.33
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	61.12	59.13	52.53	62.24	5	57	62.53	5	58	60.73	58.74	52.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	60.94	58.95	52.35	62.06	5	57	62.35	5	57	60.55	58.56	51.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	60.77	58.77	52.17	61.88	5	57	62.17	5	57	60.38	58.38	51.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	60.60	58.60	52.00	61.71	5	57	62.00	5	57	60.21	58.21	51.61
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	31.92	29.93	23.33	33.04	5	28	33.33	5	28	31.92	29.93	23.33
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	31.89	29.90	23.29	33.01	5	28	33.29	5	28	31.89	29.90	23.29
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	31.85	29.86	23.26	32.97	5	28	33.26	5	28	31.85	29.86	23.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	31.82	29.82	23.22	32.93	5	28	33.22	5	28	31.82	29.82	23.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	31.78	29.78	23.18	32.89	5	28	33.18	5	28	31.78	29.78	23.18
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	31.74	29.74	23.14	32.85	5	28	33.14	5	28	31.74	29.74	23.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	31.69	29.70	23.10	32.81	5	28	33.10	5	28	31.69	29.70	23.10
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	31.65	29.66	23.05	32.77	5	28	33.05	5	28	31.65	29.66	23.05
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	31.60	29.61	23.01	32.72	5	28	33.01	5	28	31.60	29.61	23.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	31.55	29.56	22.96	32.67	5	28	32.96	5	28	31.55	29.56	22.96
105	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	61.28	61.35	59.82	66.62		66.62	69.82		69.82	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	61.14	61.20	59.68	66.48		66.48	69.68		69.68	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	60.99	61.06	59.53	66.33		66.33	69.53		69.53	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	60.84	60.91	59.38	66.18		66.18	69.38		69.38	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	60.69	60.76	59.23	66.03		66.03	69.23		69.23	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	60.54	60.61	59.08	65.88		65.88	69.08		69.08	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	60.38	60.45	58.92	65.72		65.72	68.92		68.92	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	60.23	60.30	58.77	65.57		65.57	68.77		68.77	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	60.08	60.15	58.62	65.42		65.42	68.62		68.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	59.92	59.99	58.46	65.26		65.26	68.46		68.46	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	60.12	58.12	51.52	61.23		61	61.52		62	59.70	57.71	51.11
									VL	totaal (0)	1	36.8	59.93	57.93	51.33	61.04		61	61.33		61	59.51	57.51	50.91
									VL	totaal (0)	1	39.8	59.77	57.78	51.18	60.89		61	61.18		61	59.35	57.36	50.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	42.8	59.59	57.60	51.00	60.71		61	61.00		61	59.17	57.17	50.57
									VL	totaal (0)	1	45.8	59.41	57.42	50.82	60.53		61	60.82		61	58.99	57.00	50.40
									VL	totaal (0)	1	48.8	59.26	57.27	50.67	60.38		60	60.67		61	58.84	56.84	50.24
									VL	totaal (0)	1	51.8	59.12	57.13	50.53	60.24		60	60.53		61	58.70	56.70	50.10
									VL	totaal (0)	1	54.8	58.99	56.99	50.39	60.10		60	60.39		60	58.56	56.57	49.97
									VL	totaal (0)	1	57.8	58.85	56.85	50.25	59.96		60	60.25		60	58.42	56.42	49.82
									VL	totaal (0)	1	60.8	58.71	56.72	50.12	59.83		60	60.12		60	58.28	56.29	49.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	52.92	50.93	44.33	54.04	5	49	54.33	5	49	52.33	50.33	43.73
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	53.02	51.02	44.42	54.13	5	49	54.42	5	49	52.42	50.43	43.83
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	53.22	51.23	44.63	54.34	5	49	54.63	5	50	52.64	50.65	44.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	53.27	51.28	44.68	54.39	5	49	54.68	5	50	52.69	50.70	44.10
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	53.29	51.29	44.69	54.40	5	49	54.69	5	50	52.71	50.71	44.11
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	53.35	51.35	44.75	54.46	5	49	54.75	5	50	52.77	50.78	44.18
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	53.42	51.43	44.83	54.54	5	50	54.83	5	50	52.85	50.86	44.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	53.45	51.46	44.86	54.57	5	50	54.86	5	50	52.88	50.89	44.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	53.45	51.46	44.86	54.57	5	50	54.86	5	50	52.89	50.89	44.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	53.44	51.45	44.85	54.56	5	50	54.85	5	50	52.87	50.88	44.28
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	59.19	57.20	50.60	60.31	5	55	60.60	5	56	58.82	56.83	50.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	58.93	56.94	50.34	60.05	5	55	60.34	5	55	58.56	56.57	49.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	58.68	56.69	50.09	59.80	5	55	60.09	5	55	58.31	56.31	49.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	58.43	56.44	49.84	59.55	5	55	59.84	5	55	58.06	56.06	49.46
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	58.20	56.20	49.60	59.31	5	54	59.60	5	55	57.82	55.83	49.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	57.97	55.98	49.38	59.09	5	54	59.38	5	54	57.60	55.61	49.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	57.76	55.77	49.17	58.88	5	54	59.17	5	54	57.39	55.39	48.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	57.56	55.57	48.97	58.68	5	54	58.97	5	54	57.19	55.19	48.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	57.36	55.37	48.77	58.48	5	53	58.77	5	54	56.99	54.99	48.39
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	57.18	55.19	48.59	58.30	5	53	58.59	5	54	56.81	54.81	48.21
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	19.31	17.32	10.72	20.43	5	15	20.72	5	16	19.31	17.32	10.72
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	19.13	17.14	10.54	20.25	5	15	20.54	5	16	19.13	17.14	10.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	18.93	16.93	10.33	20.04	5	15	20.33	5	15	18.93	16.93	10.33
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	18.71	16.71	10.11	19.82	5	15	20.11	5	15	18.71	16.71	10.11
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	18.69	16.69	10.09	19.80	5	15	20.09	5	15	18.69	16.69	10.09
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	18.70	16.70	10.10	19.81	5	15	20.10	5	15	18.70	16.70	10.10
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	18.46	16.46	9.86	19.57	5	15	19.86	5	15	18.46	16.46	9.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	18.42	16.42	9.82	19.53	5	15	19.82	5	15	18.42	16.42	9.82
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	18.44	16.44	9.84	19.55	5	15	19.84	5	15	18.44	16.44	9.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	18.47	16.48	9.88	19.59	5	15	19.88	5	15	18.47	16.48	9.88
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	19.16	17.17	10.57	20.28	5	15	20.57	5	16	19.16	17.17	10.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	19.21	17.22	10.62	20.33	5	15	20.62	5	16	19.21	17.22	10.62
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	19.24	17.25	10.65	20.36	5	15	20.65	5	16	19.24	17.25	10.65
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	19.27	17.27	10.67	20.38	5	15	20.67	5	16	19.27	17.27	10.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	19.30	17.31	10.71	20.42	5	15	20.71	5	16	19.30	17.31	10.71
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	19.32	17.33	10.73	20.44	5	15	20.73	5	16	19.32	17.33	10.73
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	19.19	17.19	10.59	20.30	5	15	20.59	5	16	19.19	17.19	10.59
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	19.21	17.22	10.62	20.33	5	15	20.62	5	16	19.21	17.22	10.62
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	19.26	17.27	10.67	20.38	5	15	20.67	5	16	19.26	17.27	10.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	19.35	17.36	10.76	20.47	5	15	20.76	5	16	19.35	17.36	10.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	21.70	19.71	13.11	22.82	5	18	23.11	5	18	21.70	19.71	13.11
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	21.73	19.74	13.13	22.85	5	18	23.13	5	18	21.73	19.74	13.13
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	21.73	19.74	13.14	22.85	5	18	23.14	5	18	21.73	19.74	13.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	21.73	19.74	13.14	22.85	5	18	23.14	5	18	21.73	19.74	13.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	21.73	19.73	13.13	22.84	5	18	23.13	5	18	21.73	19.73	13.13

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	21.70	19.71	13.11	22.82	5	18	23.11	5	18	21.70	19.71	13.11
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	21.27	19.28	12.68	22.39	5	17	22.68	5	18	21.27	19.28	12.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	21.25	19.26	12.66	22.37	5	17	22.66	5	18	21.25	19.26	12.66
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	21.24	19.25	12.65	22.36	5	17	22.65	5	18	21.24	19.25	12.65
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	21.21	19.22	12.62	22.33	5	17	22.62	5	18	21.21	19.22	12.62
106	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	65.88	65.93	64.35	71.16		71.16	74.35		74.35	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	65.75	65.80	64.22	71.03		71.03	74.22		74.22	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	65.60	65.65	64.06	70.88		70.88	74.06		74.06	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	65.45	65.49	63.91	70.73		70.73	73.91		73.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	65.30	65.35	63.76	70.58		70.58	73.76		73.76	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	65.15	65.20	63.61	70.43		70.43	73.61		73.61	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	65.00	65.05	63.46	70.28		70.28	73.46		73.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	64.86	64.90	63.31	70.13		70.13	73.31		73.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	64.71	64.76	63.17	69.99		69.99	73.17		73.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	64.56	64.61	63.02	69.84		69.84	73.02		73.02	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	62.85	60.85	54.25	63.96		64	64.25		64	62.44	60.45	53.85
									VL	totaal (0)	1	36.8	62.63	60.63	54.03	63.74		64	64.03		64	62.22	60.23	53.63
									VL	totaal (0)	1	39.8	62.47	60.48	53.88	63.59		64	63.88		64	62.07	60.07	53.47
									VL	totaal (0)	1	42.8	62.30	60.31	53.71	63.42		63	63.71		64	61.89	59.90	53.30
									VL	totaal (0)	1	45.8	62.13	60.14	53.54	63.25		63	63.54		64	61.72	59.73	53.13
									VL	totaal (0)	1	48.8	61.97	59.98	53.38	63.09		63	63.38		63	61.56	59.57	52.97
									VL	totaal (0)	1	51.8	61.82	59.83	53.23	62.94		63	63.23		63	61.41	59.42	52.82
									VL	totaal (0)	1	54.8	61.68	59.68	53.08	62.79		63	63.08		63	61.26	59.27	52.67
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.53	59.54	52.94	62.65		63	62.94		63	61.12	59.12	52.52
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.35	59.36	52.76	62.47		62	62.76		63	60.94	58.94	52.34
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	55.16	53.17	46.57	56.28	5	51	56.57	5	52	54.59	52.60	45.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	55.11	53.11	46.51	56.22	5	51	56.51	5	52	54.53	52.54	45.94
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	55.18	53.18	46.58	56.29	5	51	56.58	5	52	54.61	52.61	46.01
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	55.18	53.18	46.58	56.29	5	51	56.58	5	52	54.61	52.61	46.01
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	55.15	53.15	46.55	56.26	5	51	56.55	5	52	54.58	52.58	45.98
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	55.13	53.14	46.54	56.25	5	51	56.54	5	52	54.57	52.57	45.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	55.13	53.14	46.54	56.25	5	51	56.54	5	52	54.57	52.57	45.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	55.11	53.12	46.52	56.23	5	51	56.52	5	52	54.55	52.55	45.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	55.08	53.09	46.49	56.20	5	51	56.49	5	51	54.51	52.52	45.92
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	55.04	53.04	46.44	56.15	5	51	56.44	5	51	54.47	52.48	45.88
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	62.03	60.04	53.44	63.15	5	58	63.44	5	58	61.66	59.67	53.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	61.77	59.78	53.18	62.89	5	58	63.18	5	58	61.40	59.41	52.81
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	61.57	59.57	52.98	62.69	5	58	62.98	5	58	61.20	59.20	52.61
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	61.36	59.36	52.77	62.48	5	57	62.77	5	58	60.99	58.99	52.40
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	61.16	59.16	52.56	62.27	5	57	62.56	5	58	60.79	58.79	52.19
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	60.96	58.97	52.37	62.08	5	57	62.37	5	57	60.59	58.60	52.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	60.77	58.78	52.18	61.89	5	57	62.18	5	57	60.40	58.41	51.81
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	60.59	58.59	51.99	61.70	5	57	61.99	5	57	60.22	58.22	51.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	60.41	58.41	51.81	61.52	5	57	61.81	5	57	60.04	58.04	51.44
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	60.19	58.19	51.59	61.30	5	56	61.59	5	57	59.82	57.82	51.22
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	33.17	31.17	24.57	34.28	5	29	34.57	5	30	33.17	31.17	24.57
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	33.13	31.14	24.54	34.25	5	29	34.54	5	30	33.13	31.14	24.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	33.09	31.10	24.50	34.21	5	29	34.50	5	29	33.09	31.10	24.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	33.06	31.06	24.46	34.17	5	29	34.46	5	29	33.06	31.06	24.46
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	33.01	31.02	24.42	34.13	5	29	34.42	5	29	33.01	31.02	24.42
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	32.97	30.98	24.38	34.09	5	29	34.38	5	29	32.97	30.98	24.38
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	32.92	30.93	24.33	34.04	5	29	34.33	5	29	32.92	30.93	24.33
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	32.88	30.89	24.28	34.00	5	29	34.28	5	29	32.88	30.89	24.28
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	32.83	30.84	24.24	33.95	5	29	34.24	5	29	32.83	30.84	24.24
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	32.78	30.79	24.19	33.90	5	29	34.19	5	29	32.78	30.79	24.19
107	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	70.61	70.68	69.14	75.94		75.94	79.14		79.14	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	70.46	70.52	68.99	75.79		75.79	78.99		78.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	70.30	70.36	68.83	75.63		75.63	78.83		78.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	70.13	70.20	68.66	75.46		75.46	78.66		78.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	69.97	70.04	68.50	75.30		75.30	78.50		78.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	69.81	69.88	68.34	75.14		75.14	78.34		78.34	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	69.65	69.71	68.18	74.98		74.98	78.18		78.18	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	69.49	69.56	68.02	74.82		74.82	78.02		78.02	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	69.33	69.40	67.86	74.66		74.66	77.86		77.86	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	69.18	69.24	67.71	74.51		74.51	77.71		77.71	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	57.97	55.97	49.37	59.08		59	59.37		59	57.97	55.97	49.37
									VL	totaal (0)	1	36.8	57.78	55.79	49.19	58.90		59	59.19		59	57.78	55.79	49.19
									VL	totaal (0)	1	39.8	57.61	55.61	49.01	58.72		59	59.01		59	57.61	55.61	49.01
									VL	totaal (0)	1	42.8	57.44	55.45	48.85	58.56		59	58.85		59	57.44	55.45	48.85
									VL	totaal (0)	1	45.8	57.28	55.29	48.69	58.40		58	58.69		59	57.28	55.29	48.69
									VL	totaal (0)	1	48.8	57.04	55.04	48.44	58.15		58	58.44		58	57.04	55.04	48.44
									VL	totaal (0)	1	51.8	56.89	54.90	48.30	58.01		58	58.30		58	56.89	54.90	48.30
									VL	totaal (0)	1	54.8	56.77	54.77	48.17	57.88		58	58.17		58	56.77	54.77	48.17
									VL	totaal (0)	1	57.8	56.64	54.64	48.04	57.75		58	58.04		58	56.64	54.64	48.04
									VL	totaal (0)	1	60.8	56.44	54.45	47.85	57.56		58	57.85		58	56.44	54.45	47.85
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	38.98	36.98	30.38	40.09	5	35	40.38	5	35	38.98	36.98	30.38
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	39.04	37.05	30.45	40.16	5	35	40.45	5	35	39.04	37.05	30.45
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	39.49	37.50	30.90	40.61	5	36	40.90	5	36	39.49	37.50	30.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	39.83	37.84	31.23	40.95	5	36	41.23	5	36	39.83	37.84	31.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	39.96	37.97	31.37	41.08	5	36	41.37	5	36	39.96	37.97	31.37
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	40.01	38.02	31.42	41.13	5	36	41.42	5	36	40.01	38.02	31.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	40.04	38.05	31.44	41.16	5	36	41.44	5	36	40.04	38.05	31.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	40.08	38.09	31.48	41.20	5	36	41.48	5	36	40.08	38.09	31.48
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	40.14	38.14	31.54	41.25	5	36	41.54	5	37	40.14	38.14	31.54

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	37.02	35.02	28.42	38.13	5	33	38.42	5	33	37.02	35.02	28.42
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	57.69	55.69	49.09	58.80	5	54	59.09	5	54	57.69	55.69	49.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	57.48	55.49	48.89	58.60	5	54	58.89	5	54	57.48	55.49	48.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	57.29	55.30	48.70	58.41	5	53	58.70	5	54	57.29	55.30	48.70
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	57.11	55.11	48.51	58.22	5	53	58.51	5	54	57.11	55.11	48.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	56.93	54.94	48.34	58.05	5	53	58.34	5	53	56.93	54.94	48.34
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	56.66	54.67	48.07	57.78	5	53	58.07	5	53	56.66	54.67	48.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	56.51	54.51	47.91	57.62	5	53	57.91	5	53	56.51	54.51	47.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	56.36	54.37	47.77	57.48	5	52	57.77	5	53	56.36	54.37	47.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	56.22	54.22	47.62	57.33	5	52	57.62	5	53	56.22	54.22	47.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	56.06	54.07	47.47	57.18	5	52	57.47	5	52	56.06	54.07	47.47
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	40.17	38.18	31.57	41.29	5	36	41.57	5	37	40.17	38.18	31.57
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	40.17	38.17	31.57	41.28	5	36	41.57	5	37	40.17	38.17	31.57
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	40.17	38.18	31.57	41.29	5	36	41.57	5	37	40.17	38.18	31.57
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	40.17	38.18	31.58	41.29	5	36	41.58	5	37	40.17	38.18	31.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	40.19	38.19	31.59	41.30	5	36	41.59	5	37	40.19	38.19	31.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	40.21	38.22	31.62	41.33	5	36	41.62	5	37	40.21	38.22	31.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	40.28	38.28	31.68	41.39	5	36	41.68	5	37	40.28	38.28	31.68
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	40.60	38.61	32.01	41.72	5	37	42.01	5	37	40.60	38.61	32.01
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	40.70	38.71	32.11	41.82	5	37	42.11	5	37	40.70	38.71	32.11
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	40.71	38.72	32.12	41.83	5	37	42.12	5	37	40.71	38.72	32.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	10.58	8.59	1.99	11.70	5	7	11.99	5	7	10.58	8.59	1.99
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	10.87	8.88	2.27	11.99	5	7	12.27	5	7	10.87	8.88	2.27
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	11.15	9.16	2.56	12.27	5	7	12.56	5	8	11.15	9.16	2.56
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	11.42	9.43	2.83	12.54	5	8	12.83	5	8	11.42	9.43	2.83
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	11.63	9.63	3.03	12.74	5	8	13.03	5	8	11.63	9.63	3.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	11.75	9.76	3.16	12.87	5	8	13.16	5	8	11.75	9.76	3.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	10.31	8.32	1.71	11.43	5	6	11.71	5	7	10.31	8.32	1.71
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	43.24	41.25	34.65	44.36	5	39	44.65	5	40	43.24	41.25	34.65
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	43.28	41.29	34.69	44.40	5	39	44.69	5	40	43.28	41.29	34.69
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	43.29	41.30	34.70	44.41	5	39	44.70	5	40	43.29	41.30	34.70
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	43.30	41.31	34.70	44.42	5	39	44.70	5	40	43.30	41.31	34.70
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	43.28	41.28	34.68	44.39	5	39	44.68	5	40	43.28	41.28	34.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	43.25	41.26	34.66	44.37	5	39	44.66	5	40	43.25	41.26	34.66
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	43.22	41.23	34.63	44.34	5	39	44.63	5	40	43.22	41.23	34.63
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	43.19	41.19	34.59	44.30	5	39	44.59	5	40	43.19	41.19	34.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	43.15	41.16	34.56	44.27	5	39	44.56	5	40	43.15	41.16	34.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	43.12	41.13	34.53	44.24	5	39	44.53	5	40	43.12	41.13	34.53
108	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	70.52	70.59	69.07	75.86		75.86	79.07		79.07	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	70.37	70.44	68.91	75.71		75.71	78.91		78.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	70.20	70.28	68.75	75.55		75.55	78.75		78.75	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	70.04	70.11	68.59	75.38		75.38	78.59		78.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	69.88	69.95	68.42	75.22		75.22	78.42		78.42	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	69.71	69.79	68.26	75.06		75.06	78.26		78.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	69.55	69.63	68.10	74.90		74.90	78.10		78.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	69.39	69.47	67.94	74.74		74.74	77.94		77.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	69.24	69.31	67.78	74.58		74.58	77.78		77.78	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	69.08	69.15	67.63	74.42		74.42	77.63		77.63	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	56.88	54.88	48.28	57.99		58	58.28		58	56.88	54.88	48.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	36.8	56.74	54.74	48.14	57.85		58	58.14		58	56.74	54.74	48.14
									VL	totaal (0)	1	39.8	56.60	54.61	48.01	57.72		58	58.01		58	56.60	54.61	48.01
									VL	totaal (0)	1	42.8	56.47	54.47	47.87	57.58		58	57.87		58	56.47	54.47	47.87
									VL	totaal (0)	1	45.8	56.25	54.25	47.65	57.36		57	57.65		58	56.25	54.25	47.65
									VL	totaal (0)	1	48.8	56.13	54.14	47.54	57.25		57	57.54		58	56.13	54.14	47.54
									VL	totaal (0)	1	51.8	56.01	54.02	47.42	57.13		57	57.42		57	56.01	54.02	47.42
									VL	totaal (0)	1	54.8	55.89	53.90	47.30	57.01		57	57.30		57	55.89	53.90	47.30
									VL	totaal (0)	1	57.8	55.76	53.77	47.17	56.88		57	57.17		57	55.76	53.77	47.17
									VL	totaal (0)	1	60.8	55.56	53.57	46.97	56.68		57	56.97		57	55.56	53.57	46.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	38.86	36.87	30.27	39.98	5	35	40.27	5	35	38.86	36.87	30.27
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	38.85	36.86	30.25	39.97	5	35	40.25	5	35	38.85	36.86	30.25
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	39.08	37.08	30.48	40.19	5	35	40.48	5	35	39.08	37.08	30.48
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	39.26	37.27	30.67	40.38	5	35	40.67	5	36	39.26	37.27	30.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	39.32	37.33	30.73	40.44	5	35	40.73	5	36	39.32	37.33	30.73
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	39.34	37.35	30.75	40.46	5	35	40.75	5	36	39.34	37.35	30.75
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	39.36	37.37	30.77	40.48	5	35	40.77	5	36	39.36	37.37	30.77
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	39.40	37.40	30.80	40.51	5	36	40.80	5	36	39.40	37.40	30.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	39.44	37.45	30.85	40.56	5	36	40.85	5	36	39.44	37.45	30.85
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	34.57	32.58	25.97	35.69	5	31	35.97	5	31	34.57	32.58	25.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	56.52	54.52	47.92	57.63	5	53	57.92	5	53	56.52	54.52	47.92
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	56.36	54.37	47.77	57.48	5	52	57.77	5	53	56.36	54.37	47.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	56.21	54.22	47.62	57.33	5	52	57.62	5	53	56.21	54.22	47.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	56.05	54.06	47.46	57.17	5	52	57.46	5	52	56.05	54.06	47.46
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	55.81	53.82	47.22	56.93	5	52	57.22	5	52	55.81	53.82	47.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	55.68	53.68	47.08	56.79	5	52	57.08	5	52	55.68	53.68	47.08
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	55.54	53.54	46.94	56.65	5	52	56.94	5	52	55.54	53.54	46.94
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	55.39	53.40	46.80	56.51	5	52	56.80	5	52	55.39	53.40	46.80
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	55.24	53.25	46.65	56.36	5	51	56.65	5	52	55.24	53.25	46.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	55.10	53.11	46.51	56.22	5	51	56.51	5	52	55.10	53.11	46.51
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	40.42	38.43	31.83	41.54	5	37	41.83	5	37	40.42	38.43	31.83
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	40.43	38.44	31.84	41.55	5	37	41.84	5	37	40.43	38.44	31.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	40.45	38.45	31.85	41.56	5	37	41.85	5	37	40.45	38.45	31.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	40.47	38.48	31.87	41.59	5	37	41.87	5	37	40.47	38.48	31.87
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	40.50	38.51	31.91	41.62	5	37	41.91	5	37	40.50	38.51	31.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	40.60	38.60	32.00	41.71	5	37	42.00	5	37	40.60	38.60	32.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	40.97	38.97	32.37	42.08	5	37	42.37	5	37	40.97	38.97	32.37
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	41.18	39.18	32.58	42.29	5	37	42.58	5	38	41.18	39.18	32.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	41.22	39.23	32.63	42.34	5	37	42.63	5	38	41.22	39.23	32.63
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	41.27	39.28	32.67	42.39	5	37	42.67	5	38	41.27	39.28	32.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	10.88	8.88	2.28	11.99	5	7	12.28	5	7	10.88	8.88	2.28
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	11.17	9.18	2.57	12.29	5	7	12.57	5	8	11.17	9.18	2.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	11.46	9.47	2.87	12.58	5	8	12.87	5	8	11.46	9.47	2.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	11.76	9.76	3.16	12.87	5	8	13.16	5	8	11.76	9.76	3.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	11.99	10.00	3.40	13.11	5	8	13.40	5	8	11.99	10.00	3.40
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	12.15	10.16	3.56	13.27	5	8	13.56	5	9	12.15	10.16	3.56
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	8.73	6.74	.13	9.85	5	5	10.13	5	5	8.73	6.74	.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	43.00	41.01	34.41	44.12	5	39	44.41	5	39	43.00	41.01	34.41
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	43.08	41.09	34.49	44.20	5	39	44.49	5	39	43.08	41.09	34.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	43.11	41.12	34.52	44.23	5	39	44.52	5	40	43.11	41.12	34.52

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	43.14	41.15	34.55	44.26	5	39	44.55	5	40	43.14	41.15	34.55
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	43.15	41.16	34.56	44.27	5	39	44.56	5	40	43.15	41.16	34.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	43.14	41.15	34.55	44.26	5	39	44.55	5	40	43.14	41.15	34.55
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	43.12	41.13	34.53	44.24	5	39	44.53	5	40	43.12	41.13	34.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	43.10	41.10	34.50	44.21	5	39	44.50	5	39	43.10	41.10	34.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	43.07	41.07	34.47	44.18	5	39	44.47	5	39	43.07	41.07	34.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	43.04	41.04	34.44	44.15	5	39	44.44	5	39	43.04	41.04	34.44
109	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	70.53	70.60	69.09	75.88		75.88	79.09		79.09	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	70.37	70.44	68.94	75.73		75.73	78.94		78.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	70.20	70.28	68.77	75.56		75.56	78.77		78.77	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	70.04	70.12	68.61	75.40		75.40	78.61		78.61	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	69.87	69.95	68.44	75.23		75.23	78.44		78.44	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	69.71	69.79	68.28	75.07		75.07	78.28		78.28	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	69.55	69.63	68.12	74.91		74.91	78.12		78.12	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	69.39	69.47	67.96	74.75		74.75	77.96		77.96	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	69.23	69.31	67.80	74.59		74.59	77.80		77.80	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	69.08	69.15	67.65	74.44		74.44	77.65		77.65	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	55.45	53.46	46.86	56.57		57	56.86		57	55.45	53.46	46.86
									VL	totaal (0)	1	36.8	55.38	53.38	46.78	56.49		56	56.78		57	55.38	53.38	46.78
									VL	totaal (0)	1	39.8	55.29	53.29	46.69	56.40		56	56.69		57	55.29	53.29	46.69
									VL	totaal (0)	1	42.8	55.20	53.20	46.60	56.31		56	56.60		57	55.20	53.20	46.60
									VL	totaal (0)	1	45.8	55.09	53.10	46.50	56.21		56	56.50		56	55.09	53.10	46.50
									VL	totaal (0)	1	48.8	55.01	53.01	46.41	56.12		56	56.41		56	55.01	53.01	46.41
									VL	totaal (0)	1	51.8	54.92	52.93	46.33	56.04		56	56.33		56	54.92	52.93	46.33
									VL	totaal (0)	1	54.8	54.83	52.83	46.23	55.94		56	56.23		56	54.83	52.83	46.23
									VL	totaal (0)	1	57.8	54.71	52.72	46.12	55.83		56	56.12		56	54.71	52.72	46.12
									VL	totaal (0)	1	60.8	54.54	52.55	45.95	55.66		56	55.95		56	54.54	52.55	45.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	38.13	36.13	29.53	39.24	5	34	39.53	5	35	38.13	36.13	29.53
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	38.50	36.50	29.90	39.61	5	35	39.90	5	35	38.50	36.50	29.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	39.08	37.09	30.48	40.20	5	35	40.48	5	35	39.08	37.09	30.48
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	39.26	37.27	30.67	40.38	5	35	40.67	5	36	39.26	37.27	30.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	39.32	37.33	30.72	40.44	5	35	40.72	5	36	39.32	37.33	30.72
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	39.36	37.36	30.76	40.47	5	35	40.76	5	36	39.36	37.36	30.76
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	39.42	37.42	30.82	40.53	5	36	40.82	5	36	39.42	37.42	30.82
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	39.49	37.49	30.89	40.60	5	36	40.89	5	36	39.49	37.49	30.89
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	39.56	37.57	30.96	40.68	5	36	40.96	5	36	39.56	37.57	30.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	37.37	35.38	28.78	38.49	5	33	38.78	5	34	37.37	35.38	28.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	54.83	52.83	46.24	55.95	5	51	56.24	5	51	54.83	52.83	46.24
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	54.72	52.72	46.13	55.84	5	51	56.13	5	51	54.72	52.72	46.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	54.60	52.60	46.00	55.71	5	51	56.00	5	51	54.60	52.60	46.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	54.48	52.49	45.89	55.60	5	51	55.89	5	51	54.48	52.49	45.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	54.35	52.36	45.76	55.47	5	50	55.76	5	51	54.35	52.36	45.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	54.24	52.25	45.65	55.36	5	50	55.65	5	51	54.24	52.25	45.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	54.13	52.13	45.54	55.25	5	50	55.54	5	51	54.13	52.13	45.54
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	54.01	52.02	45.42	55.13	5	50	55.42	5	50	54.01	52.02	45.42
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	53.88	51.89	45.29	55.00	5	50	55.29	5	50	53.88	51.89	45.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	53.75	51.76	45.16	54.87	5	50	55.16	5	50	53.75	51.76	45.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	41.18	39.19	32.58	42.30	5	37	42.58	5	38	41.18	39.19	32.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	41.18	39.19	32.58	42.30	5	37	42.58	5	38	41.18	39.19	32.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	41.18	39.19	32.59	42.30	5	37	42.59	5	38	41.18	39.19	32.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	41.20	39.20	32.60	42.31	5	37	42.60	5	38	41.20	39.20	32.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	41.23	39.23	32.63	42.34	5	37	42.63	5	38	41.23	39.23	32.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	41.39	39.40	32.80	42.51	5	38	42.80	5	38	41.39	39.40	32.80
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	41.61	39.62	33.02	42.73	5	38	43.02	5	38	41.61	39.62	33.02
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	41.65	39.66	33.06	42.77	5	38	43.06	5	38	41.65	39.66	33.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	41.47	39.48	32.88	42.59	5	38	42.88	5	38	41.47	39.48	32.88
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	41.54	39.55	32.95	42.66	5	38	42.95	5	38	41.54	39.55	32.95
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	29.04	27.05	20.45	30.16	5	25	30.45	5	25	29.04	27.05	20.45
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	29.08	27.09	20.49	30.20	5	25	30.49	5	25	29.08	27.09	20.49
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	29.09	27.10	20.50	30.21	5	25	30.50	5	25	29.09	27.10	20.50
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	29.10	27.10	20.50	30.21	5	25	30.50	5	25	29.10	27.10	20.50
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	29.11	27.12	20.52	30.23	5	25	30.52	5	26	29.11	27.12	20.52
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	29.13	27.13	20.53	30.24	5	25	30.53	5	26	29.13	27.13	20.53
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	29.10	27.11	20.51	30.22	5	25	30.51	5	26	29.10	27.11	20.51
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	29.14	27.14	20.54	30.25	5	25	30.54	5	26	29.14	27.14	20.54
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	29.11	27.12	20.51	30.23	5	25	30.51	5	26	29.11	27.12	20.51
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	17.50	15.51	8.91	18.62	5	14	18.91	5	14	17.50	15.51	8.91
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	44.26	42.27	35.67	45.38	5	40	45.67	5	41	44.26	42.27	35.67
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	44.40	42.41	35.80	45.52	5	41	45.80	5	41	44.40	42.41	35.80
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	44.42	42.43	35.83	45.54	5	41	45.83	5	41	44.42	42.43	35.83
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	44.45	42.45	35.85	45.56	5	41	45.85	5	41	44.45	42.45	35.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	44.46	42.47	35.87	45.58	5	41	45.87	5	41	44.46	42.47	35.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	44.46	42.47	35.87	45.58	5	41	45.87	5	41	44.46	42.47	35.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	44.44	42.45	35.85	45.56	5	41	45.85	5	41	44.44	42.45	35.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	44.42	42.43	35.83	45.54	5	41	45.83	5	41	44.42	42.43	35.83
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	44.40	42.40	35.80	45.51	5	41	45.80	5	41	44.40	42.40	35.80
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	44.37	42.37	35.77	45.48	5	40	45.77	5	41	44.37	42.37	35.77
110	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	70.45	70.53	69.04	75.82		75.82	79.04		79.04	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	70.29	70.37	68.88	75.66		75.66	78.88		78.88	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	70.13	70.21	68.71	75.50		75.50	78.71		78.71	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	69.96	70.04	68.54	75.33		75.33	78.54		78.54	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	69.79	69.87	68.38	75.16		75.16	78.38		78.38	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	69.63	69.71	68.21	75.00		75.00	78.21		78.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	69.46	69.54	68.05	74.83		74.83	78.05		78.05	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	69.30	69.38	67.89	74.67		74.67	77.89		77.89	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	69.14	69.22	67.73	74.51		74.51	77.73		77.73	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	68.99	69.07	67.57	74.36		74.36	77.57		77.57	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	55.00	53.00	46.40	56.11		56	56.40		56	55.00	53.00	46.40
									VL	totaal (0)	1	36.8	54.94	52.95	46.35	56.06		56	56.35		56	54.94	52.95	46.35
									VL	totaal (0)	1	39.8	54.90	52.91	46.31	56.02		56	56.31		56	54.90	52.91	46.31
									VL	totaal (0)	1	42.8	54.84	52.85	46.25	55.96		56	56.25		56	54.84	52.85	46.25
									VL	totaal (0)	1	45.8	54.76	52.76	46.16	55.87		56	56.16		56	54.76	52.76	46.16
									VL	totaal (0)	1	48.8	54.69	52.70	46.10	55.81		56	56.10		56	54.69	52.70	46.10
									VL	totaal (0)	1	51.8	54.51	52.52	45.92	55.63		56	55.92		56	54.51	52.52	45.92
									VL	totaal (0)	1	54.8	54.43	52.44	45.84	55.55		56	55.84		56	54.43	52.44	45.84
									VL	totaal (0)	1	57.8	54.35	52.36	45.76	55.47		55	55.76		56	54.35	52.36	45.76
									VL	totaal (0)	1	60.8	54.18	52.19	45.59	55.30		55	55.59		56	54.18	52.19	45.59
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	37.91	35.92	29.32	39.03	5	34	39.32	5	34	37.91	35.92	29.32
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	38.36	36.37	29.77	39.48	5	34	39.77	5	35	38.36	36.37	29.77
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	38.89	36.90	30.30	40.01	5	35	40.30	5	35	38.89	36.90	30.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	39.04	37.05	30.44	40.16	5	35	40.44	5	35	39.04	37.05	30.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	39.09	37.09	30.49	40.20	5	35	40.49	5	35	39.09	37.09	30.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	39.15	37.15	30.55	40.26	5	35	40.55	5	36	39.15	37.15	30.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	39.22	37.23	30.63	40.34	5	35	40.63	5	36	39.22	37.23	30.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	39.32	37.33	30.73	40.44	5	35	40.73	5	36	39.32	37.33	30.73
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	39.46	37.47	30.87	40.58	5	36	40.87	5	36	39.46	37.47	30.87
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	37.09	35.10	28.50	38.21	5	33	38.50	5	33	37.09	35.10	28.50
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	54.24	52.24	45.64	55.35	5	50	55.64	5	51	54.24	52.24	45.64
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	54.15	52.15	45.55	55.26	5	50	55.55	5	51	54.15	52.15	45.55
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	54.06	52.07	45.47	55.18	5	50	55.47	5	50	54.06	52.07	45.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	53.98	51.98	45.38	55.09	5	50	55.38	5	50	53.98	51.98	45.38
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	53.87	51.87	45.27	54.98	5	50	55.27	5	50	53.87	51.87	45.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	53.76	51.76	45.16	54.87	5	50	55.16	5	50	53.76	51.76	45.16
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	53.53	51.53	44.93	54.64	5	50	54.93	5	50	53.53	51.53	44.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	53.42	51.42	44.82	54.53	5	50	54.82	5	50	53.42	51.42	44.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	53.30	51.31	44.71	54.42	5	49	54.71	5	50	53.30	51.31	44.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	53.19	51.20	44.60	54.31	5	49	54.60	5	50	53.19	51.20	44.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	41.23	39.24	32.64	42.35	5	37	42.64	5	38	41.23	39.24	32.64
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	41.29	39.29	32.69	42.40	5	37	42.69	5	38	41.29	39.29	32.69
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	41.33	39.34	32.74	42.45	5	37	42.74	5	38	41.33	39.34	32.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	41.36	39.37	32.77	42.48	5	37	42.77	5	38	41.36	39.37	32.77
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	41.45	39.46	32.86	42.57	5	38	42.86	5	38	41.45	39.46	32.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	41.79	39.80	33.20	42.91	5	38	43.20	5	38	41.79	39.80	33.20
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	41.89	39.90	33.29	43.01	5	38	43.29	5	38	41.89	39.90	33.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	41.90	39.91	33.30	43.02	5	38	43.30	5	38	41.90	39.91	33.30
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	41.96	39.97	33.36	43.08	5	38	43.36	5	38	41.96	39.97	33.36
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	42.05	40.05	33.45	43.16	5	38	43.45	5	38	42.05	40.05	33.45
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	29.16	27.17	20.57	30.28	5	25	30.57	5	26	29.16	27.17	20.57
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	29.21	27.22	20.62	30.33	5	25	30.62	5	26	29.21	27.22	20.62
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	29.24	27.24	20.64	30.35	5	25	30.64	5	26	29.24	27.24	20.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	29.27	27.28	20.68	30.39	5	25	30.68	5	26	29.27	27.28	20.68
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	29.32	27.33	20.73	30.44	5	25	30.73	5	26	29.32	27.33	20.73
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	29.43	27.44	20.84	30.55	5	26	30.84	5	26	29.43	27.44	20.84
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	29.66	27.66	21.06	30.77	5	26	31.06	5	26	29.66	27.66	21.06
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	31.30	29.31	22.71	32.42	5	27	32.71	5	28	31.30	29.31	22.71
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	31.95	29.96	23.36	33.07	5	28	33.36	5	28	31.95	29.96	23.36
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	44.82	42.83	36.23	45.94	5	41	46.23	5	41	44.82	42.83	36.23
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	44.95	42.96	36.36	46.07	5	41	46.36	5	41	44.95	42.96	36.36
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	45.07	43.08	36.48	46.19	5	41	46.48	5	41	45.07	43.08	36.48
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	45.11	43.12	36.52	46.23	5	41	46.52	5	42	45.11	43.12	36.52
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	45.11	43.12	36.52	46.23	5	41	46.52	5	42	45.11	43.12	36.52
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	45.13	43.14	36.54	46.25	5	41	46.54	5	42	45.13	43.14	36.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	45.13	43.13	36.53	46.24	5	41	46.53	5	42	45.13	43.13	36.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	45.11	43.12	36.52	46.23	5	41	46.52	5	42	45.11	43.12	36.52
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	45.09	43.10	36.50	46.21	5	41	46.50	5	41	45.09	43.10	36.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	45.07	43.07	36.47	46.18	5	41	46.47	5	41	45.07	43.07	36.47
111	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	66.75	66.85	65.41	72.18		72.18	75.41		75.41	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	66.61	66.71	65.26	72.03		72.03	75.26		75.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	66.50	66.60	65.16	71.93		71.93	75.16		75.16	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	66.17	66.27	64.83	71.60		71.60	74.83		74.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	66.01	66.11	64.66	71.43		71.43	74.66		74.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	65.86	65.95	64.51	71.28		71.28	74.51		74.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	65.70	65.80	64.36	71.13		71.13	74.36		74.36	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	65.55	65.65	64.21	70.98		70.98	74.21		74.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	65.40	65.50	64.06	70.83		70.83	74.06		74.06	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	60.8	65.16	65.26	63.81	70.58		70.58	73.81		73.81	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	49.58	47.59	40.99	50.70		51	50.99		51	49.58	47.59	40.99
									VL	totaal (0)	1	36.8	50.18	48.18	41.58	51.29		51	51.58		52	50.18	48.18	41.58
									VL	totaal (0)	1	39.8	51.12	49.13	42.53	52.24		52	52.53		53	51.12	49.13	42.53
									VL	totaal (0)	1	42.8	51.76	49.77	43.17	52.88		53	53.17		53	51.76	49.77	43.17
									VL	totaal (0)	1	45.8	52.12	50.13	43.53	53.24		53	53.53		54	52.12	50.13	43.53
									VL	totaal (0)	1	48.8	52.57	50.57	43.97	53.68		54	53.97		54	52.57	50.57	43.97
									VL	totaal (0)	1	51.8	53.24	51.24	44.64	54.35		54	54.64		55	53.24	51.24	44.64
									VL	totaal (0)	1	54.8	53.86	51.86	45.26	54.97		55	55.26		55	53.86	51.86	45.26
									VL	totaal (0)	1	57.8	54.18	52.19	45.59	55.30		55	55.59		56	54.18	52.19	45.59
									VL	totaal (0)	1	60.8	54.72	52.73	46.13	55.84		56	56.13		56	54.72	52.73	46.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	47.68	45.68	39.08	48.79	5	44	49.08	5	44	47.68	45.68	39.08
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	48.49	46.50	39.90	49.61	5	45	49.90	5	45	48.49	46.50	39.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	49.70	47.71	41.11	50.82	5	46	51.11	5	46	49.70	47.71	41.11
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	50.43	48.44	41.84	51.55	5	47	51.84	5	47	50.43	48.44	41.84
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	50.85	48.86	42.26	51.97	5	47	52.26	5	47	50.85	48.86	42.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	51.39	49.39	42.79	52.50	5	48	52.79	5	48	51.39	49.39	42.79
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	52.26	50.27	43.67	53.38	5	48	53.67	5	49	52.26	50.27	43.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	53.02	51.03	44.43	54.14	5	49	54.43	5	49	53.02	51.03	44.43
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	53.41	51.41	44.81	54.52	5	50	54.81	5	50	53.41	51.41	44.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	54.05	52.06	45.45	55.17	5	50	55.45	5	50	54.05	52.06	45.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	27.92	25.93	19.33	29.04	5	24	29.33	5	24	27.92	25.93	19.33
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	29.36	27.37	20.77	30.48	5	25	30.77	5	26	29.36	27.37	20.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	17.34	15.34	8.75	18.46	5	13	18.75	5	14	17.34	15.34	8.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	17.45	15.46	8.86	18.57	5	14	18.86	5	14	17.45	15.46	8.86
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	17.60	15.60	9.00	18.71	5	14	19.00	5	14	17.60	15.60	9.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	17.77	15.77	9.17	18.88	5	14	19.17	5	14	17.77	15.77	9.17
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	17.97	15.97	9.37	19.08	5	14	19.37	5	14	17.97	15.97	9.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	18.20	16.20	9.61	19.32	5	14	19.61	5	15	18.20	16.20	9.61
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	18.48	16.48	9.88	19.59	5	15	19.88	5	15	18.48	16.48	9.88
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	18.81	16.82	10.22	19.93	5	15	20.22	5	15	18.81	16.82	10.22
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	41.28	39.29	32.69	42.40	5	37	42.69	5	38	41.28	39.29	32.69
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	41.34	39.35	32.75	42.46	5	37	42.75	5	38	41.34	39.35	32.75
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	41.50	39.51	32.91	42.62	5	38	42.91	5	38	41.50	39.51	32.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	42.10	40.11	33.51	43.22	5	38	43.51	5	39	42.10	40.11	33.51
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	42.45	40.46	33.86	43.57	5	39	43.86	5	39	42.45	40.46	33.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	42.76	40.77	34.17	43.88	5	39	44.17	5	39	42.76	40.77	34.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	42.94	40.95	34.35	44.06	5	39	44.35	5	39	42.94	40.95	34.35
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	42.86	40.86	34.26	43.97	5	39	44.26	5	39	42.86	40.86	34.26
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	42.98	40.98	34.38	44.09	5	39	44.38	5	39	42.98	40.98	34.38
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	43.06	41.06	34.46	44.17	5	39	44.46	5	39	43.06	41.06	34.46
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	25.95	23.96	17.36	27.07	5	22	27.36	5	22	25.95	23.96	17.36
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	31.38	29.38	22.78	32.49	5	27	32.78	5	28	31.38	29.38	22.78
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	35.85	33.86	27.25	36.97	5	32	37.25	5	32	35.85	33.86	27.25
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	36.84	34.85	28.25	37.96	5	33	38.25	5	33	36.84	34.85	28.25
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	36.91	34.92	28.31	38.03	5	33	38.31	5	33	36.91	34.92	28.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	36.93	34.93	28.33	38.04	5	33	38.33	5	33	36.93	34.93	28.33
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	36.97	34.98	28.38	38.09	5	33	38.38	5	33	36.97	34.98	28.38
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	37.39	35.40	28.79	38.51	5	34	38.79	5	34	37.39	35.40	28.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	37.49	35.50	28.90	38.61	5	34	38.90	5	34	37.49	35.50	28.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	36.90	34.90	28.30	38.01	5	33	38.30	5	33	36.90	34.90	28.30
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	42.50	40.51	33.91	43.62	5	39	43.91	5	39	42.50	40.51	33.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	42.47	40.47	33.87	43.58	5	39	43.87	5	39	42.47	40.47	33.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	42.60	40.61	34.01	43.72	5	39	44.01	5	39	42.60	40.61	34.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	42.68	40.69	34.08	43.80	5	39	44.08	5	39	42.68	40.69	34.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	42.74	40.75	34.15	43.86	5	39	44.15	5	39	42.74	40.75	34.15
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	42.79	40.80	34.20	43.91	5	39	44.20	5	39	42.79	40.80	34.20
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	42.43	40.44	33.83	43.55	5	39	43.83	5	39	42.43	40.44	33.83
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	42.42	40.43	33.82	43.54	5	39	43.82	5	39	42.42	40.43	33.82
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	42.41	40.41	33.81	43.52	5	39	43.81	5	39	42.41	40.41	33.81
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	42.39	40.40	33.79	43.51	5	39	43.79	5	39	42.39	40.40	33.79
112	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	61.75	61.84	60.35	67.13		67.13	70.35		70.35	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	61.61	61.69	60.20	66.98		66.98	70.20		70.20	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	61.55	61.64	60.16	66.94		66.94	70.16		70.16	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	60.88	60.96	59.46	66.25		66.25	69.46		69.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	60.71	60.79	59.29	66.08		66.08	69.29		69.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	60.54	60.62	59.12	65.91		65.91	69.12		69.12	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	60.38	60.46	58.96	65.75		65.75	68.96		68.96	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	60.21	60.29	58.79	65.58		65.58	68.79		68.79	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	60.05	60.13	58.63	65.42		65.42	68.63		68.63	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	59.64	59.72	58.21	65.00		65.00	68.21		68.21	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	42.37	40.38	33.78	43.49		43	43.78		44	41.97	39.98	33.37
									VL	totaal (0)	1	36.8	44.32	42.33	35.73	45.44		45	45.73		46	43.82	41.83	35.23
									VL	totaal (0)	1	39.8	48.48	46.49	39.89	49.60		50	49.89		50	47.94	45.95	39.34
									VL	totaal (0)	1	42.8	50.18	48.18	41.58	51.29		51	51.58		52	49.64	47.65	41.05
									VL	totaal (0)	1	45.8	51.27	49.28	42.68	52.39		52	52.68		53	50.74	48.75	42.15
									VL	totaal (0)	1	48.8	52.02	50.03	43.43	53.14		53	53.43		53	51.49	49.50	42.90
									VL	totaal (0)	1	51.8	53.15	51.16	44.56	54.27		54	54.56		55	52.61	50.62	44.02
									VL	totaal (0)	1	54.8	53.58	51.59	44.99	54.70		55	54.99		55	53.04	51.04	44.44
									VL	totaal (0)	1	57.8	54.25	52.26	45.66	55.37		55	55.66		56	53.70	51.71	45.11
									VL	totaal (0)	1	60.8	54.84	52.84	46.24	55.95		56	56.24		56	54.28	52.29	45.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	39.87	37.88	31.28	40.99	5	36	41.28	5	36	39.25	37.26	30.65
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	42.95	40.96	34.36	44.07	5	39	44.36	5	39	42.33	40.33	33.73
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	47.90	45.91	39.31	49.02	5	44	49.31	5	44	47.28	45.29	38.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	49.58	47.58	40.98	50.69	5	46	50.98	5	46	48.96	46.97	40.37
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	50.74	48.75	42.15	51.86	5	47	52.15	5	47	50.15	48.16	41.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	51.57	49.58	42.98	52.69	5	48	52.98	5	48	50.99	48.99	42.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	52.85	50.85	44.25	53.96	5	49	54.25	5	49	52.27	50.27	43.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	53.31	51.31	44.71	54.42	5	49	54.71	5	50	52.73	50.73	44.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	54.02	52.03	45.43	55.14	5	50	55.43	5	50	53.44	51.45	44.85
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	54.63	52.64	46.04	55.75	5	51	56.04	5	51	54.05	52.06	45.46
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	34.16	32.17	25.57	35.28	5	30	35.57	5	31	33.75	31.76	25.16
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	34.94	32.94	26.34	36.05	5	31	36.34	5	31	34.50	32.51	25.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	31.90	29.90	23.30	33.01	5	28	33.30	5	28	31.56	29.57	22.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	31.74	29.74	23.14	32.85	5	28	33.14	5	28	31.40	29.40	22.81
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	31.56	29.57	22.97	32.68	5	28	32.97	5	28	31.23	29.23	22.63
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	31.40	29.41	22.81	32.52	5	28	32.81	5	28	31.07	29.07	22.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	31.33	29.34	22.74	32.45	5	27	32.74	5	28	30.99	29.00	22.40
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	31.26	29.26	22.66	32.37	5	27	32.66	5	28	30.92	28.92	22.32
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	31.19	29.20	22.60	32.31	5	27	32.60	5	28	30.85	28.86	22.26
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	31.13	29.14	22.54	32.25	5	27	32.54	5	28	30.79	28.79	22.19
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	28.62	26.62	20.02	29.73	5	25	30.02	5	25	28.62	26.62	20.02
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	29.69	27.70	21.10	30.81	5	26	31.10	5	26	29.69	27.70	21.10
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	31.24	29.24	22.64	32.35	5	27	32.64	5	28	31.24	29.24	22.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	36.85	34.85	28.25	37.96	5	33	38.25	5	33	36.85	34.85	28.25
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	38.22	36.23	29.63	39.34	5	34	39.63	5	35	38.22	36.23	29.63
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	38.32	36.33	29.73	39.44	5	34	39.73	5	35	38.32	36.33	29.73
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	38.30	36.31	29.71	39.42	5	34	39.71	5	35	38.30	36.31	29.71
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	38.28	36.29	29.69	39.40	5	34	39.69	5	35	38.28	36.29	29.69
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	38.26	36.27	29.67	39.38	5	34	39.67	5	35	38.26	36.27	29.67
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	38.24	36.25	29.65	39.36	5	34	39.65	5	35	38.24	36.25	29.65
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	26.02	24.03	17.43	27.14	5	22	27.43	5	22	26.02	24.03	17.43
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	30.43	28.44	21.84	31.55	5	27	31.84	5	27	30.43	28.44	21.84
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	35.50	33.51	26.91	36.62	5	32	36.91	5	32	35.50	33.51	26.91
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	36.64	34.65	28.04	37.76	5	33	38.04	5	33	36.64	34.65	28.04
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	36.73	34.73	28.13	37.84	5	33	38.13	5	33	36.73	34.73	28.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	36.73	34.73	28.13	37.84	5	33	38.13	5	33	36.73	34.73	28.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	36.73	34.74	28.14	37.85	5	33	38.14	5	33	36.73	34.74	28.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	36.73	34.74	28.14	37.85	5	33	38.14	5	33	36.73	34.74	28.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	36.74	34.75	28.15	37.86	5	33	38.15	5	33	36.74	34.75	28.15
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	36.75	34.76	28.16	37.87	5	33	38.16	5	33	36.75	34.76	28.16
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	35.82	33.83	27.23	36.94	5	32	37.23	5	32	35.82	33.83	27.23
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	33.34	31.35	24.75	34.46	5	29	34.75	5	30	33.34	31.35	24.75
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	33.83	31.83	25.23	34.94	5	30	35.23	5	30	33.83	31.83	25.23
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	33.98	31.99	25.39	35.10	5	30	35.39	5	30	33.98	31.99	25.39
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.08	32.09	25.49	35.20	5	30	35.49	5	30	34.08	32.09	25.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	34.17	32.18	25.58	35.29	5	30	35.58	5	31	34.17	32.18	25.58
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	30.93	28.94	22.34	32.05	5	27	32.34	5	27	30.93	28.94	22.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	30.90	28.91	22.31	32.02	5	27	32.31	5	27	30.90	28.91	22.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	30.86	28.87	22.26	31.98	5	27	32.26	5	27	30.86	28.87	22.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	30.82	28.83	22.23	31.94	5	27	32.23	5	27	30.82	28.83	22.23
113	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	66.51	66.61	65.17	71.94		71.94	75.17		75.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	66.38	66.48	65.04	71.81		71.81	75.04		75.04	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	66.17	66.27	64.83	71.60		71.60	74.83		74.83	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	66.02	66.12	64.68	71.45		71.45	74.68		74.68	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	65.88	65.98	64.54	71.31		71.31	74.54		74.54	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	65.74	65.84	64.40	71.17		71.17	74.40		74.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	65.60	65.70	64.26	71.03		71.03	74.26		74.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	65.46	65.56	64.12	70.89		70.89	74.12		74.12	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	65.32	65.42	63.98	70.75		70.75	73.98		73.98	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	65.11	65.21	63.77	70.54		70.54	73.77		73.77	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	49.84	47.85	41.25	50.96		51	51.25		51	49.84	47.85	41.25
									VL	totaal (0)	1	36.8	50.41	48.41	41.81	51.52		52	51.81		52	50.41	48.41	41.81
									VL	totaal (0)	1	39.8	51.69	49.70	43.10	52.81		53	53.10		53	51.69	49.70	43.10
									VL	totaal (0)	1	42.8	52.47	50.48	43.87	53.59		54	53.87		54	52.47	50.48	43.87
									VL	totaal (0)	1	45.8	52.87	50.88	44.28	53.99		54	54.28		54	52.87	50.88	44.28
									VL	totaal (0)	1	48.8	53.55	51.56	44.95	54.67		55	54.95		55	53.55	51.56	44.95
									VL	totaal (0)	1	51.8	54.05	52.06	45.46	55.17		55	55.46		55	54.05	52.06	45.46
									VL	totaal (0)	1	54.8	54.68	52.69	46.09	55.80		56	56.09		56	54.68	52.69	46.09
									VL	totaal (0)	1	57.8	55.17	53.18	46.58	56.29		56	56.58		57	55.17	53.18	46.58
									VL	totaal (0)	1	60.8	55.49	53.50	46.90	56.61		57	56.90		57	55.49	53.50	46.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	48.07	46.08	39.48	49.19	5	44	49.48	5	44	48.07	46.08	39.48
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	48.89	46.90	40.30	50.01	5	45	50.30	5	45	48.89	46.90	40.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	50.56	48.56	41.96	51.67	5	47	51.96	5	47	50.56	48.56	41.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	51.39	49.40	42.79	52.51	5	48	52.79	5	48	51.39	49.40	42.79
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	51.83	49.84	43.24	52.95	5	48	53.24	5	48	51.83	49.84	43.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	52.64	50.64	44.04	53.75	5	49	54.04	5	49	52.64	50.64	44.04
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	53.27	51.28	44.68	54.39	5	49	54.68	5	50	53.27	51.28	44.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	54.01	52.02	45.42	55.13	5	50	55.42	5	50	54.01	52.02	45.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	54.57	52.57	45.97	55.68	5	51	55.97	5	51	54.57	52.57	45.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	54.93	52.94	46.33	56.05	5	51	56.33	5	51	54.93	52.94	46.33
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	30.61	28.62	22.02	31.73	5	27	32.02	5	27	30.61	28.62	22.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	32.63	30.64	24.04	33.75	5	29	34.04	5	29	32.63	30.64	24.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	16.43	14.44	7.84	17.55	5	13	17.84	5	13	16.43	14.44	7.84
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	16.47	14.47	7.87	17.58	5	13	17.87	5	13	16.47	14.47	7.87
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	16.50	14.51	7.91	17.62	5	13	17.91	5	13	16.50	14.51	7.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	16.54	14.54	7.94	17.65	5	13	17.94	5	13	16.54	14.54	7.94
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	16.58	14.59	7.99	17.70	5	13	17.99	5	13	16.58	14.59	7.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	16.63	14.64	8.04	17.75	5	13	18.04	5	13	16.63	14.64	8.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	16.68	14.69	8.09	17.80	5	13	18.09	5	13	16.68	14.69	8.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	16.75	14.75	8.16	17.87	5	13	18.16	5	13	16.75	14.75	8.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	41.26	39.26	32.66	42.37	5	37	42.66	5	38	41.26	39.26	32.66
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	41.34	39.34	32.74	42.45	5	37	42.74	5	38	41.34	39.34	32.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	41.47	39.47	32.87	42.58	5	38	42.87	5	38	41.47	39.47	32.87
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	42.40	40.40	33.80	43.51	5	39	43.80	5	39	42.40	40.40	33.80
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	42.86	40.87	34.27	43.98	5	39	44.27	5	39	42.86	40.87	34.27
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	43.17	41.17	34.57	44.28	5	39	44.57	5	40	43.17	41.17	34.57
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	43.19	41.20	34.60	44.31	5	39	44.60	5	40	43.19	41.20	34.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	43.23	41.24	34.64	44.35	5	39	44.64	5	40	43.23	41.24	34.64
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	43.34	41.35	34.74	44.46	5	39	44.74	5	40	43.34	41.35	34.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	43.40	41.41	34.81	44.52	5	40	44.81	5	40	43.40	41.41	34.81
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	24.63	22.64	16.03	25.75	5	21	26.03	5	21	24.63	22.64	16.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	27.60	25.61	19.01	28.72	5	24	29.01	5	24	27.60	25.61	19.01
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	33.38	31.39	24.79	34.50	5	30	34.79	5	30	33.38	31.39	24.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	34.63	32.64	26.04	35.75	5	31	36.04	5	31	34.63	32.64	26.04
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	34.74	32.75	26.15	35.86	5	31	36.15	5	31	34.74	32.75	26.15
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	34.75	32.76	26.16	35.87	5	31	36.16	5	31	34.75	32.76	26.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	34.78	32.78	26.18	35.89	5	31	36.18	5	31	34.78	32.78	26.18
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	34.80	32.81	26.21	35.92	5	31	36.21	5	31	34.80	32.81	26.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	34.83	32.84	26.24	35.95	5	31	36.24	5	31	34.83	32.84	26.24
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	34.79	32.79	26.19	35.90	5	31	36.19	5	31	34.79	32.79	26.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	42.41	40.42	33.82	43.53	5	39	43.82	5	39	42.41	40.42	33.82
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	42.13	40.13	33.53	43.24	5	38	43.53	5	39	42.13	40.13	33.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	42.47	40.48	33.87	43.59	5	39	43.87	5	39	42.47	40.48	33.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	42.69	40.69	34.09	43.80	5	39	44.09	5	39	42.69	40.69	34.09
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	42.76	40.77	34.17	43.88	5	39	44.17	5	39	42.76	40.77	34.17
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	42.80	40.81	34.21	43.92	5	39	44.21	5	39	42.80	40.81	34.21
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	42.54	40.55	33.95	43.66	5	39	43.95	5	39	42.54	40.55	33.95
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	42.56	40.56	33.96	43.67	5	39	43.96	5	39	42.56	40.56	33.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	42.56	40.57	33.97	43.68	5	39	43.97	5	39	42.56	40.57	33.97
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	42.56	40.56	33.96	43.67	5	39	43.96	5	39	42.56	40.56	33.96
114	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	60.77	60.86	59.37	66.15		66.15	69.37		69.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	60.65	60.73	59.25	66.03		66.03	69.25		69.25	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	60.28	60.37	58.87	65.65		65.65	68.87		68.87	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	60.10	60.19	58.69	65.47		65.47	68.69		68.69	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	59.97	60.05	58.56	65.34		65.34	68.56		68.56	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	59.82	59.90	58.40	65.19		65.19	68.40		68.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	59.67	59.75	58.25	65.04		65.04	68.25		68.25	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	54.8	59.52	59.60	58.10	64.89		64.89	68.10		68.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	59.36	59.45	57.95	64.73		64.73	67.95		67.95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	58.91	58.99	57.48	64.27		64.27	67.48		67.48	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	42.25	40.25	33.65	43.36		43	43.65		44	41.79	39.80	33.20
									VL	totaal (0)	1	36.8	44.50	42.51	35.90	45.62		46	45.90		46	43.97	41.97	35.37
									VL	totaal (0)	1	39.8	48.51	46.52	39.92	49.63		50	49.92		50	48.01	46.01	39.41
									VL	totaal (0)	1	42.8	50.50	48.51	41.91	51.62		52	51.91		52	49.99	48.00	41.40
									VL	totaal (0)	1	45.8	51.33	49.33	42.73	52.44		52	52.73		53	50.81	48.81	42.21
									VL	totaal (0)	1	48.8	52.67	50.67	44.07	53.78		54	54.07		54	52.13	50.14	43.54
									VL	totaal (0)	1	51.8	53.42	51.43	44.83	54.54		55	54.83		55	52.88	50.89	44.28
									VL	totaal (0)	1	54.8	54.19	52.19	45.59	55.30		55	55.59		56	53.63	51.63	45.03
									VL	totaal (0)	1	57.8	54.85	52.85	46.25	55.96		56	56.25		56	54.28	52.29	45.69
									VL	totaal (0)	1	60.8	55.24	53.25	46.65	56.36		56	56.65		57	54.67	52.67	46.07
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	40.03	38.04	31.43	41.15	5	36	41.43	5	36	39.38	37.39	30.79
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	43.24	41.25	34.64	44.36	5	39	44.64	5	40	42.60	40.60	34.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	47.84	45.85	39.25	48.96	5	44	49.25	5	44	47.26	45.26	38.66
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	49.81	47.82	41.22	50.93	5	46	51.22	5	46	49.21	47.22	40.61
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	50.67	48.67	42.07	51.78	5	47	52.07	5	47	50.06	48.07	41.47
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	52.18	50.18	43.58	53.29	5	48	53.58	5	49	51.57	49.58	42.98
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	53.04	51.04	44.44	54.15	5	49	54.44	5	49	52.44	50.45	43.84
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	53.86	51.87	45.27	54.98	5	50	55.27	5	50	53.26	51.26	44.66
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	54.56	52.56	45.96	55.67	5	51	55.96	5	51	53.95	51.95	45.35
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	54.97	52.98	46.38	56.09	5	51	56.38	5	51	54.36	52.36	45.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	34.53	32.54	25.94	35.65	5	31	35.94	5	31	34.10	32.11	25.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	35.49	33.49	26.90	36.61	5	32	36.90	5	32	35.04	33.04	26.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	32.11	30.12	23.52	33.23	5	28	33.52	5	29	31.76	29.77	23.17
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	31.96	29.96	23.36	33.07	5	28	33.36	5	28	31.60	29.61	23.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	31.87	29.87	23.27	32.98	5	28	33.27	5	28	31.51	29.52	22.92
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	31.71	29.71	23.12	32.83	5	28	33.12	5	28	31.35	29.36	22.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	31.48	29.48	22.88	32.59	5	28	32.88	5	28	31.12	29.12	22.52
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	31.32	29.32	22.73	32.44	5	27	32.73	5	28	30.96	28.96	22.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	31.25	29.26	22.66	32.37	5	27	32.66	5	28	30.89	28.90	22.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	31.19	29.19	22.59	32.30	5	27	32.59	5	28	30.82	28.83	22.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	28.63	26.64	20.04	29.75	5	25	30.04	5	25	28.63	26.64	20.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	29.88	27.89	21.29	31.00	5	26	31.29	5	26	29.88	27.89	21.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	31.83	29.84	23.24	32.95	5	28	33.24	5	28	31.83	29.84	23.24
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	37.76	35.77	29.17	38.88	5	34	39.17	5	34	37.76	35.77	29.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	39.15	37.16	30.56	40.27	5	35	40.56	5	36	39.15	37.16	30.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	39.41	37.42	30.82	40.53	5	36	40.82	5	36	39.41	37.42	30.82
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	39.93	37.93	31.33	41.04	5	36	41.33	5	36	39.93	37.93	31.33
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	39.98	37.99	31.38	41.10	5	36	41.38	5	36	39.98	37.99	31.38
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	40.15	38.16	31.56	41.27	5	36	41.56	5	37	40.15	38.16	31.56
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	40.21	38.22	31.62	41.33	5	36	41.62	5	37	40.21	38.22	31.62
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	27.02	25.03	18.43	28.14	5	23	28.43	5	23	27.02	25.03	18.43
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	31.20	29.21	22.61	32.32	5	27	32.61	5	28	31.20	29.21	22.61
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	37.32	35.32	28.72	38.43	5	33	38.72	5	34	37.32	35.32	28.72
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	38.58	36.59	29.99	39.70	5	35	39.99	5	35	38.58	36.59	29.99
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	38.69	36.69	30.09	39.80	5	35	40.09	5	35	38.69	36.69	30.09
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	38.69	36.70	30.10	39.81	5	35	40.10	5	35	38.69	36.70	30.10
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	38.70	36.71	30.11	39.82	5	35	40.11	5	35	38.70	36.71	30.11
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	38.73	36.74	30.14	39.85	5	35	40.14	5	35	38.73	36.74	30.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	39.04	37.05	30.45	40.16	5	35	40.45	5	35	39.04	37.05	30.45

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	39.16	37.17	30.57	40.28	5	35	40.57	5	36	39.16	37.17	30.57
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	34.21	32.21	25.61	35.32	5	30	35.61	5	31	34.21	32.21	25.61
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	30.99	28.99	22.39	32.10	5	27	32.39	5	27	30.99	28.99	22.39
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	32.02	30.02	23.42	33.13	5	28	33.42	5	28	32.02	30.02	23.42
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	32.62	30.62	24.02	33.73	5	29	34.02	5	29	32.62	30.62	24.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	32.94	30.94	24.34	34.05	5	29	34.34	5	29	32.94	30.94	24.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	33.28	31.28	24.68	34.39	5	29	34.68	5	30	33.28	31.28	24.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	21.78	19.78	13.18	22.89	5	18	23.18	5	18	21.78	19.78	13.18
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	21.74	19.75	13.15	22.86	5	18	23.15	5	18	21.74	19.75	13.15
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	21.74	19.74	13.14	22.85	5	18	23.14	5	18	21.74	19.74	13.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	21.72	19.73	13.13	22.84	5	18	23.13	5	18	21.72	19.73	13.13
115	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	66.21	66.31	64.88	71.64		71.64	74.88		74.88	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	66.08	66.18	64.74	71.51		71.51	74.74		74.74	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	65.94	66.04	64.61	71.37		71.37	74.61		74.61	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	65.83	65.93	64.49	71.26		71.26	74.49		74.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	65.70	65.80	64.37	71.13		71.13	74.37		74.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	65.57	65.67	64.24	71.00		71.00	74.24		74.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	65.44	65.54	64.11	70.87		70.87	74.11		74.11	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	65.31	65.41	63.98	70.74		70.74	73.98		73.98	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	65.15	65.25	63.82	70.58		70.58	73.82		73.82	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	64.97	65.07	63.64	70.40		70.40	73.64		73.64	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	49.80	47.81	41.21	50.92		51	51.21		51	49.80	47.81	41.21
									VL	totaal (0)	1	36.8	50.43	48.44	41.84	51.55		52	51.84		52	50.43	48.44	41.84
									VL	totaal (0)	1	39.8	51.49	49.49	42.89	52.60		53	52.89		53	51.49	49.49	42.89
									VL	totaal (0)	1	42.8	52.40	50.40	43.80	53.51		54	53.80		54	52.40	50.40	43.80
									VL	totaal (0)	1	45.8	53.01	51.01	44.41	54.12		54	54.41		54	53.01	51.01	44.41
									VL	totaal (0)	1	48.8	53.64	51.65	45.05	54.76		55	55.05		55	53.64	51.65	45.05
									VL	totaal (0)	1	51.8	54.39	52.40	45.79	55.51		56	55.79		56	54.39	52.40	45.79
									VL	totaal (0)	1	54.8	54.96	52.96	46.36	56.07		56	56.36		56	54.96	52.96	46.36
									VL	totaal (0)	1	57.8	55.36	53.36	46.76	56.47		56	56.76		57	55.36	53.36	46.76
									VL	totaal (0)	1	60.8	55.57	53.58	46.98	56.69		57	56.98		57	55.57	53.58	46.98
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	48.00	46.00	39.40	49.11	5	44	49.40	5	44	48.00	46.00	39.40
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	48.83	46.83	40.23	49.94	5	45	50.23	5	45	48.83	46.83	40.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	50.19	48.20	41.60	51.31	5	46	51.60	5	47	50.19	48.20	41.60
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	51.23	49.24	42.64	52.35	5	47	52.64	5	48	51.23	49.24	42.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	51.94	49.95	43.35	53.06	5	48	53.35	5	48	51.94	49.95	43.35
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	52.73	50.73	44.13	53.84	5	49	54.13	5	49	52.73	50.73	44.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	53.61	51.62	45.01	54.73	5	50	55.01	5	50	53.61	51.62	45.01
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	54.28	52.28	45.68	55.39	5	50	55.68	5	51	54.28	52.28	45.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	54.72	52.73	46.13	55.84	5	51	56.13	5	51	54.72	52.73	46.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	54.96	52.97	46.37	56.08	5	51	56.37	5	51	54.96	52.97	46.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	31.21	29.21	22.62	32.33	5	27	32.62	5	28	31.21	29.21	22.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	33.26	31.27	24.67	34.38	5	29	34.67	5	30	33.26	31.27	24.67
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	16.51	14.52	7.92	17.63	5	13	17.92	5	13	16.51	14.52	7.92
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	16.55	14.56	7.96	17.67	5	13	17.96	5	13	16.55	14.56	7.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	16.59	14.60	8.00	17.71	5	13	18.00	5	13	16.59	14.60	8.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	16.64	14.65	8.05	17.76	5	13	18.05	5	13	16.64	14.65	8.05
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	16.69	14.70	8.10	17.81	5	13	18.10	5	13	16.69	14.70	8.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	16.74	14.75	8.15	17.86	5	13	18.15	5	13	16.74	14.75	8.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	16.79	14.80	8.20	17.91	5	13	18.20	5	13	16.79	14.80	8.20
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	16.85	14.86	8.26	17.97	5	13	18.26	5	13	16.85	14.86	8.26
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	40.75	38.76	32.16	41.87	5	37	42.16	5	37	40.75	38.76	32.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	40.78	38.79	32.18	41.90	5	37	42.18	5	37	40.78	38.79	32.18
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	41.14	39.14	32.54	42.25	5	37	42.54	5	38	41.14	39.14	32.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	42.04	40.05	33.45	43.16	5	38	43.45	5	38	42.04	40.05	33.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	42.56	40.57	33.96	43.68	5	39	43.96	5	39	42.56	40.57	33.96
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	42.90	40.91	34.31	44.02	5	39	44.31	5	39	42.90	40.91	34.31
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	43.04	41.05	34.45	44.16	5	39	44.45	5	39	43.04	41.05	34.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	43.07	41.08	34.48	44.19	5	39	44.48	5	39	43.07	41.08	34.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	43.18	41.18	34.58	44.29	5	39	44.58	5	40	43.18	41.18	34.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	43.24	41.25	34.65	44.36	5	39	44.65	5	40	43.24	41.25	34.65
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	25.28	23.29	16.69	26.40	5	21	26.69	5	22	25.28	23.29	16.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	29.39	27.40	20.79	30.51	5	26	30.79	5	26	29.39	27.40	20.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	34.79	32.80	26.19	35.91	5	31	36.19	5	31	34.79	32.80	26.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	35.94	33.95	27.35	37.06	5	32	37.35	5	32	35.94	33.95	27.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	36.03	34.04	27.44	37.15	5	32	37.44	5	32	36.03	34.04	27.44
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	36.06	34.07	27.47	37.18	5	32	37.47	5	32	36.06	34.07	27.47
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	36.10	34.11	27.51	37.22	5	32	37.51	5	33	36.10	34.11	27.51
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	36.20	34.21	27.61	37.32	5	32	37.61	5	33	36.20	34.21	27.61
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	36.82	34.83	28.23	37.94	5	33	38.23	5	33	36.82	34.83	28.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	36.99	35.00	28.40	38.11	5	33	38.40	5	33	36.99	35.00	28.40
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	42.77	40.78	34.18	43.89	5	39	44.18	5	39	42.77	40.78	34.18
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	42.82	40.82	34.22	43.93	5	39	44.22	5	39	42.82	40.82	34.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	43.05	41.06	34.45	44.17	5	39	44.45	5	39	43.05	41.06	34.45
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	43.17	41.18	34.58	44.29	5	39	44.58	5	40	43.17	41.18	34.58
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	43.28	41.29	34.69	44.40	5	39	44.69	5	40	43.28	41.29	34.69
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	43.11	41.11	34.51	44.22	5	39	44.51	5	40	43.11	41.11	34.51
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	43.19	41.20	34.60	44.31	5	39	44.60	5	40	43.19	41.20	34.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	43.20	41.20	34.60	44.31	5	39	44.60	5	40	43.20	41.20	34.60
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	43.22	41.23	34.63	44.34	5	39	44.63	5	40	43.22	41.23	34.63
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	43.26	41.27	34.67	44.38	5	39	44.67	5	40	43.26	41.27	34.67
116	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	60.17	60.26	58.78	65.56		65.56	68.78		68.78	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	59.97	60.05	58.57	65.35		65.35	68.57		68.57	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	59.91	59.99	58.51	65.29		65.29	68.51		68.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	59.83	59.92	58.43	65.21		65.21	68.43		68.43	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	59.70	59.79	58.31	65.09		65.09	68.31		68.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	59.56	59.65	58.17	64.95		64.95	68.17		68.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	59.42	59.51	58.03	64.81		64.81	68.03		68.03	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	59.28	59.37	57.89	64.67		64.67	67.89		67.89	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	58.99	59.08	57.59	64.37		64.37	67.59		67.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	58.66	58.74	57.26	64.04		64.04	67.26		67.26	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	44.37	42.37	35.77	45.48		45	45.77		46	43.84	41.85	35.25
									VL	totaal (0)	1	36.8	45.63	43.63	37.03	46.74		47	47.03		47	45.04	43.04	36.44
									VL	totaal (0)	1	39.8	49.47	47.48	40.87	50.59		51	50.87		51	48.84	46.85	40.25
									VL	totaal (0)	1	42.8	51.20	49.21	42.61	52.32		52	52.61		53	50.57	48.58	41.98
									VL	totaal (0)	1	45.8	52.40	50.40	43.80	53.51		54	53.80		54	51.78	49.79	43.19
									VL	totaal (0)	1	48.8	53.28	51.29	44.69	54.40		54	54.69		55	52.67	50.68	44.08
									VL	totaal (0)	1	51.8	54.31	52.32	45.72	55.43		55	55.72		56	53.70	51.71	45.11
									VL	totaal (0)	1	54.8	54.95	52.96	46.36	56.07		56	56.36		56	54.34	52.35	45.75
									VL	totaal (0)	1	57.8	55.36	53.37	46.77	56.48		56	56.77		57	54.75	52.76	46.15
									VL	totaal (0)	1	60.8	55.62	53.63	47.03	56.74		57	57.03		57	55.01	53.01	46.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	42.94	40.95	34.35	44.06	5	39	44.35	5	39	42.28	40.29	33.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	44.57	42.58	35.98	45.69	5	41	45.98	5	41	43.88	41.89	35.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	49.05	47.05	40.45	50.16	5	45	50.45	5	45	48.36	46.37	39.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	50.76	48.76	42.16	51.87	5	47	52.16	5	47	50.06	48.07	41.47
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	52.01	50.02	43.41	53.13	5	48	53.41	5	48	51.33	49.34	42.74
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	52.99	51.00	44.40	54.11	5	49	54.40	5	49	52.34	50.35	43.75
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	54.07	52.08	45.47	55.19	5	50	55.47	5	50	53.42	51.43	44.83
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	54.74	52.75	46.15	55.86	5	51	56.15	5	51	54.10	52.11	45.50
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	55.16	53.16	46.56	56.27	5	51	56.56	5	52	54.51	52.52	45.92
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	55.43	53.43	46.83	56.54	5	52	56.83	5	52	54.78	52.79	46.18
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	35.21	33.22	26.62	36.33	5	31	36.62	5	32	34.75	32.75	26.15
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	36.19	34.20	27.60	37.31	5	32	37.60	5	33	35.70	33.71	27.11
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	31.93	29.94	23.34	33.05	5	28	33.34	5	28	31.56	29.57	22.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	31.77	29.77	23.17	32.88	5	28	33.17	5	28	31.39	29.40	22.80
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	31.67	29.68	23.08	32.79	5	28	33.08	5	28	31.30	29.30	22.71
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	31.51	29.52	22.92	32.63	5	28	32.92	5	28	31.14	29.14	22.54
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	31.35	29.35	22.75	32.46	5	27	32.75	5	28	30.97	28.98	22.38
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	31.11	29.11	22.52	32.23	5	27	32.52	5	28	30.73	28.74	22.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	31.04	29.04	22.45	32.16	5	27	32.45	5	27	30.66	28.66	22.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	30.98	28.98	22.38	32.09	5	27	32.38	5	27	30.59	28.60	22.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	29.18	27.19	20.58	30.30	5	25	30.58	5	26	29.18	27.19	20.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	27.05	25.06	18.46	28.17	5	23	28.46	5	23	27.05	25.06	18.46
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	31.03	29.04	22.44	32.15	5	27	32.44	5	27	31.03	29.04	22.44
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	36.97	34.97	28.37	38.08	5	33	38.37	5	33	36.97	34.97	28.37
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	38.40	36.41	29.81	39.52	5	35	39.81	5	35	38.40	36.41	29.81
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	38.72	36.73	30.13	39.84	5	35	40.13	5	35	38.72	36.73	30.13
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	39.30	37.30	30.70	40.41	5	35	40.70	5	36	39.30	37.30	30.70
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	39.36	37.37	30.77	40.48	5	35	40.77	5	36	39.36	37.37	30.77
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	39.57	37.57	30.97	40.68	5	36	40.97	5	36	39.57	37.57	30.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	39.63	37.63	31.03	40.74	5	36	41.03	5	36	39.63	37.63	31.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	25.68	23.69	17.09	26.80	5	22	27.09	5	22	25.68	23.69	17.09
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	29.72	27.73	21.13	30.84	5	26	31.13	5	26	29.72	27.73	21.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	34.47	32.48	25.88	35.59	5	31	35.88	5	31	34.47	32.48	25.88
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	35.57	33.58	26.98	36.69	5	32	36.98	5	32	35.57	33.58	26.98
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	35.67	33.68	27.08	36.79	5	32	37.08	5	32	35.67	33.68	27.08
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	35.70	33.71	27.11	36.82	5	32	37.11	5	32	35.70	33.71	27.11
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	35.75	33.76	27.16	36.87	5	32	37.16	5	32	35.75	33.76	27.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	35.91	33.92	27.32	37.03	5	32	37.32	5	32	35.91	33.92	27.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	36.58	34.58	27.98	37.69	5	33	37.98	5	33	36.58	34.58	27.98
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	36.69	34.70	28.10	37.81	5	33	38.10	5	33	36.69	34.70	28.10
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	34.95	32.96	26.36	36.07	5	31	36.36	5	31	34.95	32.96	26.36
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	33.58	31.59	24.99	34.70	5	30	34.99	5	30	33.58	31.59	24.99
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	34.11	32.11	25.51	35.22	5	30	35.51	5	31	34.11	32.11	25.51
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	34.28	32.28	25.68	35.39	5	30	35.68	5	31	34.28	32.28	25.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.44	32.45	25.85	35.56	5	31	35.85	5	31	34.44	32.45	25.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	30.64	28.65	22.04	31.76	5	27	32.04	5	27	30.64	28.65	22.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	30.61	28.61	22.01	31.72	5	27	32.01	5	27	30.61	28.61	22.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	30.57	28.58	21.98	31.69	5	27	31.98	5	27	30.57	28.58	21.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	30.54	28.55	21.95	31.66	5	27	31.95	5	27	30.54	28.55	21.95
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	30.50	28.51	21.91	31.62	5	27	31.91	5	27	30.50	28.51	21.91
117	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	66.15	66.25	64.81	71.58		71.58	74.81		74.81	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	66.04	66.14	64.71	71.47		71.47	74.71		74.71	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	65.95	66.05	64.62	71.38		71.38	74.62		74.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	65.85	65.95	64.51	71.28		71.28	74.51		74.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	65.73	65.83	64.39	71.16		71.16	74.39		74.39	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	48.8	65.61	65.71	64.28	71.04		71.04	74.28		74.28	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	65.49	65.59	64.15	70.92		70.92	74.15		74.15	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	65.36	65.47	64.03	70.79		70.79	74.03		74.03	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	65.19	65.29	63.86	70.62		70.62	73.86		73.86	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	65.07	65.17	63.74	70.50		70.50	73.74		73.74	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	51.22	49.23	42.63	52.34		52	52.63		53	51.22	49.23	42.63
									VL	totaal (0)	1	36.8	51.46	49.47	42.87	52.58		53	52.87		53	51.46	49.47	42.87
									VL	totaal (0)	1	39.8	52.67	50.68	44.07	53.79		54	54.07		54	52.67	50.68	44.07
									VL	totaal (0)	1	42.8	53.65	51.66	45.06	54.77		55	55.06		55	53.65	51.66	45.06
									VL	totaal (0)	1	45.8	54.27	52.27	45.67	55.38		55	55.67		56	54.27	52.27	45.67
									VL	totaal (0)	1	48.8	54.91	52.91	46.31	56.02		56	56.31		56	54.91	52.91	46.31
									VL	totaal (0)	1	51.8	55.57	53.58	46.97	56.69		57	56.97		57	55.57	53.58	46.97
									VL	totaal (0)	1	54.8	56.00	54.01	47.40	57.12		57	57.40		57	56.00	54.01	47.40
									VL	totaal (0)	1	57.8	56.18	54.18	47.58	57.29		57	57.58		58	56.18	54.18	47.58
									VL	totaal (0)	1	60.8	56.31	54.32	47.72	57.43		57	57.72		58	56.31	54.32	47.72
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	50.20	48.21	41.61	51.32	5	46	51.61	5	47	50.20	48.21	41.61
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	50.33	48.34	41.73	51.45	5	46	51.73	5	47	50.33	48.34	41.73
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	51.78	49.78	43.18	52.89	5	48	53.18	5	48	51.78	49.78	43.18
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	52.82	50.83	44.23	53.94	5	49	54.23	5	49	52.82	50.83	44.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	53.50	51.50	44.90	54.61	5	50	54.90	5	50	53.50	51.50	44.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	54.25	52.26	45.66	55.37	5	50	55.66	5	51	54.25	52.26	45.66
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	54.99	53.00	46.40	56.11	5	51	56.40	5	51	54.99	53.00	46.40
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	55.47	53.48	46.88	56.59	5	52	56.88	5	52	55.47	53.48	46.88
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	55.66	53.66	47.06	56.77	5	52	57.06	5	52	55.66	53.66	47.06
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	55.81	53.81	47.21	56.92	5	52	57.21	5	52	55.81	53.81	47.21
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	33.10	31.11	24.51	34.22	5	29	34.51	5	30	33.10	31.11	24.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	34.84	32.84	26.25	35.96	5	31	36.25	5	31	34.84	32.84	26.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	16.46	14.46	7.86	17.57	5	13	17.86	5	13	16.46	14.46	7.86
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	16.48	14.49	7.89	17.60	5	13	17.89	5	13	16.48	14.49	7.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	16.51	14.51	7.92	17.63	5	13	17.92	5	13	16.51	14.51	7.92
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	16.54	14.54	7.94	17.65	5	13	17.94	5	13	16.54	14.54	7.94
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	16.56	14.57	7.97	17.68	5	13	17.97	5	13	16.56	14.57	7.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	16.59	14.60	8.00	17.71	5	13	18.00	5	13	16.59	14.60	8.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	16.63	14.63	8.03	17.74	5	13	18.03	5	13	16.63	14.63	8.03
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	16.67	14.67	8.07	17.78	5	13	18.07	5	13	16.67	14.67	8.07
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	40.43	38.43	31.83	41.54	5	37	41.83	5	37	40.43	38.43	31.83
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	40.63	38.64	32.04	41.75	5	37	42.04	5	37	40.63	38.64	32.04
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	41.33	39.34	32.74	42.45	5	37	42.74	5	38	41.33	39.34	32.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	42.41	40.42	33.82	43.53	5	39	43.82	5	39	42.41	40.42	33.82
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	42.96	40.97	34.37	44.08	5	39	44.37	5	39	42.96	40.97	34.37
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	43.31	41.32	34.72	44.43	5	39	44.72	5	40	43.31	41.32	34.72
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	43.55	41.56	34.96	44.67	5	40	44.96	5	40	43.55	41.56	34.96
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	43.60	41.60	35.00	44.71	5	40	45.00	5	40	43.60	41.60	35.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	43.74	41.74	35.14	44.85	5	40	45.14	5	40	43.74	41.74	35.14
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	43.69	41.70	35.10	44.81	5	40	45.10	5	40	43.69	41.70	35.10
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	25.47	23.48	16.87	26.59	5	22	26.87	5	22	25.47	23.48	16.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	29.87	27.88	21.27	30.99	5	26	31.27	5	26	29.87	27.88	21.27
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	34.79	32.79	26.19	35.90	5	31	36.19	5	31	34.79	32.79	26.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	35.89	33.90	27.30	37.01	5	32	37.30	5	32	35.89	33.90	27.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	35.97	33.98	27.38	37.09	5	32	37.38	5	32	35.97	33.98	27.38
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	35.99	33.99	27.39	37.10	5	32	37.39	5	32	35.99	33.99	27.39
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	36.00	34.01	27.41	37.12	5	32	37.41	5	32	36.00	34.01	27.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	36.03	34.04	27.44	37.15	5	32	37.44	5	32	36.03	34.04	27.44
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	36.07	34.08	27.48	37.19	5	32	37.48	5	32	36.07	34.08	27.48
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	36.17	34.17	27.57	37.28	5	32	37.57	5	33	36.17	34.17	27.57
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	41.57	39.58	32.98	42.69	5	38	42.98	5	38	41.57	39.58	32.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	42.17	40.18	33.58	43.29	5	38	43.58	5	39	42.17	40.18	33.58
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	42.47	40.47	33.87	43.58	5	39	43.87	5	39	42.47	40.47	33.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	42.80	40.81	34.21	43.92	5	39	44.21	5	39	42.80	40.81	34.21
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	42.94	40.95	34.35	44.06	5	39	44.35	5	39	42.94	40.95	34.35
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	42.48	40.49	33.89	43.60	5	39	43.89	5	39	42.48	40.49	33.89
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	42.55	40.56	33.96	43.67	5	39	43.96	5	39	42.55	40.56	33.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	42.63	40.64	34.04	43.75	5	39	44.04	5	39	42.63	40.64	34.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	42.82	40.82	34.22	43.93	5	39	44.22	5	39	42.82	40.82	34.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	42.88	40.88	34.28	43.99	5	39	44.28	5	39	42.88	40.88	34.28
118	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	65.12	65.22	63.80	70.56		70.56	73.80		73.80	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	65.13	65.24	63.82	70.58		70.58	73.82		73.82	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	65.08	65.18	63.76	70.52		70.52	73.76		73.76	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	64.99	65.09	63.67	70.43		70.43	73.67		73.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	64.88	64.99	63.57	70.33		70.33	73.57		73.57	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	64.77	64.88	63.46	70.22		70.22	73.46		73.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	64.66	64.77	63.35	70.11		70.11	73.35		73.35	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	64.55	64.66	63.24	70.00		70.00	73.24		73.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	64.35	64.46	63.04	69.80		69.80	73.04		73.04	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	64.24	64.35	62.93	69.69		69.69	72.93		72.93	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	51.39	49.40	42.80	52.51		53	52.80		53	51.39	49.40	42.80
									VL	totaal (0)	1	36.8	51.61	49.61	43.01	52.72		53	53.01		53	51.61	49.61	43.01
									VL	totaal (0)	1	39.8	52.52	50.53	43.93	53.64		54	53.93		54	52.52	50.53	43.93
									VL	totaal (0)	1	42.8	53.53	51.54	44.93	54.65		55	54.93		55	53.53	51.54	44.93
									VL	totaal (0)	1	45.8	54.24	52.25	45.64	55.36		55	55.64		56	54.24	52.25	45.64
									VL	totaal (0)	1	48.8	54.99	53.00	46.39	56.11		56	56.39		56	54.99	53.00	46.39
									VL	totaal (0)	1	51.8	55.50	53.50	46.90	56.61		57	56.90		57	55.50	53.50	46.90
									VL	totaal (0)	1	54.8	55.78	53.78	47.18	56.89		57	57.18		57	55.78	53.78	47.18
									VL	totaal (0)	1	57.8	55.96	53.97	47.36	57.08		57	57.36		57	55.96	53.97	47.36
									VL	totaal (0)	1	60.8	56.16	54.16	47.56	57.27		57	57.56		58	56.16	54.16	47.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	50.62	48.62	42.02	51.73	5	47	52.02	5	47	50.62	48.62	42.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	50.68	48.69	42.09	51.80	5	47	52.09	5	47	50.68	48.69	42.09
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	51.63	49.64	43.04	52.75	5	48	53.04	5	48	51.63	49.64	43.04
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	52.71	50.72	44.11	53.83	5	49	54.11	5	49	52.71	50.72	44.11
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	53.49	51.50	44.90	54.61	5	50	54.90	5	50	53.49	51.50	44.90
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	54.39	52.40	45.80	55.51	5	51	55.80	5	51	54.39	52.40	45.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	54.94	52.95	46.35	56.06	5	51	56.35	5	51	54.94	52.95	46.35
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	55.25	53.25	46.65	56.36	5	51	56.65	5	52	55.25	53.25	46.65
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	55.44	53.45	46.85	56.56	5	52	56.85	5	52	55.44	53.45	46.85
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	55.66	53.67	47.06	56.78	5	52	57.06	5	52	55.66	53.67	47.06
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	33.63	31.64	25.04	34.75	5	30	35.04	5	30	33.63	31.64	25.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	36.38	34.39	27.79	37.50	5	33	37.79	5	33	36.38	34.39	27.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	34.86	32.86	26.26	35.97	5	31	36.26	5	31	34.86	32.86	26.26
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	35.38	33.39	26.79	36.50	5	32	36.79	5	32	35.38	33.39	26.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	35.53	33.53	26.93	36.64	5	32	36.93	5	32	35.53	33.53	26.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	35.55	33.55	26.95	36.66	5	32	36.95	5	32	35.55	33.55	26.95
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	35.55	33.56	26.96	36.67	5	32	36.96	5	32	35.55	33.56	26.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	35.53	33.54	26.94	36.65	5	32	36.94	5	32	35.53	33.54	26.94
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	35.52	33.52	26.92	36.63	5	32	36.92	5	32	35.52	33.52	26.92

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	35.50	33.50	26.91	36.62	5	32	36.91	5	32	35.50	33.50	26.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	37.49	35.50	28.90	38.61	5	34	38.90	5	34	37.49	35.50	28.90
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	38.31	36.31	29.71	39.42	5	34	39.71	5	35	38.31	36.31	29.71
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	39.96	37.96	31.36	41.07	5	36	41.36	5	36	39.96	37.96	31.36
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	41.45	39.45	32.85	42.56	5	38	42.85	5	38	41.45	39.45	32.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	42.14	40.14	33.54	43.25	5	38	43.54	5	39	42.14	40.14	33.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	42.27	40.28	33.67	43.39	5	38	43.67	5	39	42.27	40.28	33.67
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	42.58	40.59	33.99	43.70	5	39	43.99	5	39	42.58	40.59	33.99
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	42.66	40.66	34.06	43.77	5	39	44.06	5	39	42.66	40.66	34.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	42.84	40.84	34.24	43.95	5	39	44.24	5	39	42.84	40.84	34.24
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	42.93	40.94	34.34	44.05	5	39	44.34	5	39	42.93	40.94	34.34
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	24.47	22.47	15.87	25.58	5	21	25.87	5	21	24.47	22.47	15.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	27.36	25.37	18.77	28.48	5	23	28.77	5	24	27.36	25.37	18.77
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	33.33	31.34	24.74	34.45	5	29	34.74	5	30	33.33	31.34	24.74
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	34.65	32.66	26.06	35.77	5	31	36.06	5	31	34.65	32.66	26.06
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	34.77	32.78	26.18	35.89	5	31	36.18	5	31	34.77	32.78	26.18
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	34.78	32.79	26.19	35.90	5	31	36.19	5	31	34.78	32.79	26.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	34.80	32.81	26.21	35.92	5	31	36.21	5	31	34.80	32.81	26.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	34.82	32.83	26.23	35.94	5	31	36.23	5	31	34.82	32.83	26.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	34.85	32.86	26.26	35.97	5	31	36.26	5	31	34.85	32.86	26.26
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	34.93	32.94	26.34	36.05	5	31	36.34	5	31	34.93	32.94	26.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	41.57	39.58	32.98	42.69	5	38	42.98	5	38	41.57	39.58	32.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	42.09	40.10	33.50	43.21	5	38	43.50	5	39	42.09	40.10	33.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	42.53	40.53	33.93	43.64	5	39	43.93	5	39	42.53	40.53	33.93
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	42.67	40.67	34.07	43.78	5	39	44.07	5	39	42.67	40.67	34.07
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	42.76	40.77	34.16	43.88	5	39	44.16	5	39	42.76	40.77	34.16
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	42.31	40.32	33.72	43.43	5	38	43.72	5	39	42.31	40.32	33.72
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	42.52	40.52	33.92	43.63	5	39	43.92	5	39	42.52	40.52	33.92
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	42.63	40.64	34.03	43.75	5	39	44.03	5	39	42.63	40.64	34.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	42.65	40.65	34.05	43.76	5	39	44.05	5	39	42.65	40.65	34.05
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	42.66	40.67	34.07	43.78	5	39	44.07	5	39	42.66	40.67	34.07
119	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	59.87	59.96	58.50	65.27		65.27	68.50		68.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	59.79	59.88	58.41	65.19		65.19	68.41		68.41	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	59.78	59.87	58.41	65.18		65.18	68.41		68.41	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	59.70	59.79	58.33	65.10		65.10	68.33		68.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	59.58	59.67	58.21	64.98		64.98	68.21		68.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	59.46	59.55	58.09	64.86		64.86	68.09		68.09	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	59.34	59.43	57.97	64.74		64.74	67.97		67.97	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	59.21	59.31	57.84	64.61		64.61	67.84		67.84	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	58.88	58.97	57.50	64.28		64.28	67.50		67.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	58.75	58.84	57.37	64.15		64.15	67.37		67.37	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	46.76	44.77	38.17	47.88		48	48.17		48	46.14	44.15	37.54
									VL	totaal (0)	1	36.8	47.41	45.42	38.82	48.53		49	48.82		49	46.76	44.76	38.16
									VL	totaal (0)	1	39.8	50.29	48.30	41.70	51.41		51	51.70		52	49.66	47.67	41.07
									VL	totaal (0)	1	42.8	52.29	50.30	43.70	53.41		53	53.70		54	51.66	49.67	43.07
									VL	totaal (0)	1	45.8	53.50	51.51	44.90	54.62		55	54.90		55	52.87	50.87	44.27
									VL	totaal (0)	1	48.8	54.68	52.68	46.08	55.79		56	56.08		56	54.03	52.04	45.44
									VL	totaal (0)	1	51.8	55.42	53.43	46.83	56.54		57	56.83		57	54.78	52.78	46.18
									VL	totaal (0)	1	54.8	55.83	53.84	47.24	56.95		57	57.24		57	55.18	53.18	46.58
									VL	totaal (0)	1	57.8	56.11	54.12	47.52	57.23		57	57.52		58	55.46	53.47	46.86
									VL	totaal (0)	1	60.8	56.46	54.47	47.87	57.58		58	57.87		58	55.82	53.82	47.22
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	46.08	44.09	37.49	47.20	5	42	47.49	5	42	45.41	43.42	36.82

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	46.53	44.54	37.93	47.65	5	43	47.93	5	43	45.79	43.80	37.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	49.79	47.80	41.20	50.91	5	46	51.20	5	46	49.08	47.09	40.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	51.81	49.81	43.21	52.92	5	48	53.21	5	48	51.09	49.10	42.50
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	53.07	51.08	44.48	54.19	5	49	54.48	5	49	52.37	50.38	43.78
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	54.39	52.40	45.80	55.51	5	51	55.80	5	51	53.70	51.71	45.11
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	55.16	53.17	46.57	56.28	5	51	56.57	5	52	54.47	52.48	45.88
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	55.59	53.59	46.99	56.70	5	52	56.99	5	52	54.90	52.90	46.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	55.88	53.88	47.28	56.99	5	52	57.28	5	52	55.19	53.19	46.59
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	56.24	54.25	47.65	57.36	5	52	57.65	5	53	55.56	53.57	46.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	36.65	34.66	28.06	37.77	5	33	38.06	5	33	36.11	34.12	27.52
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	37.65	35.66	29.06	38.77	5	34	39.06	5	34	37.09	35.10	28.50
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	31.78	29.79	23.19	32.90	5	28	33.19	5	28	31.38	29.38	22.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	31.62	29.62	23.02	32.73	5	28	33.02	5	28	31.21	29.21	22.61
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	31.52	29.52	22.93	32.64	5	28	32.93	5	28	31.11	29.12	22.52
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	31.36	29.36	22.76	32.47	5	27	32.76	5	28	30.95	28.95	22.35
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	31.27	29.28	22.68	32.39	5	27	32.68	5	28	30.86	28.87	22.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	31.19	29.20	22.60	32.31	5	27	32.60	5	28	30.78	28.79	22.19
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	31.12	29.13	22.53	32.24	5	27	32.53	5	28	30.71	28.72	22.12
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	31.08	29.08	22.48	32.19	5	27	32.48	5	27	30.66	28.67	22.07
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	25.97	23.98	17.38	27.09	5	22	27.38	5	22	25.97	23.98	17.38
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	29.06	27.06	20.46	30.17	5	25	30.46	5	25	29.06	27.06	20.46
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	35.21	33.22	26.62	36.33	5	31	36.62	5	32	35.21	33.22	26.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	39.18	37.19	30.59	40.30	5	35	40.59	5	36	39.18	37.19	30.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	40.43	38.44	31.84	41.55	5	37	41.84	5	37	40.43	38.44	31.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	40.37	38.38	31.78	41.49	5	36	41.78	5	37	40.37	38.38	31.78
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	41.07	39.08	32.48	42.19	5	37	42.48	5	37	41.07	39.08	32.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	41.18	39.18	32.58	42.29	5	37	42.58	5	38	41.18	39.18	32.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	41.44	39.45	32.85	42.56	5	38	42.85	5	38	41.44	39.45	32.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	41.52	39.53	32.93	42.64	5	38	42.93	5	38	41.52	39.53	32.93
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	26.19	24.19	17.59	27.30	5	22	27.59	5	23	26.19	24.19	17.59
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	29.32	27.33	20.73	30.44	5	25	30.73	5	26	29.32	27.33	20.73
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	35.70	33.70	27.10	36.81	5	32	37.10	5	32	35.70	33.70	27.10
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	37.07	35.08	28.48	38.19	5	33	38.48	5	33	37.07	35.08	28.48
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	37.20	35.20	28.60	38.31	5	33	38.60	5	34	37.20	35.20	28.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	37.19	35.20	28.60	38.31	5	33	38.60	5	34	37.19	35.20	28.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	37.19	35.20	28.60	38.31	5	33	38.60	5	34	37.19	35.20	28.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	37.19	35.19	28.59	38.30	5	33	38.59	5	34	37.19	35.19	28.59
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	37.18	35.19	28.59	38.30	5	33	38.59	5	34	37.18	35.19	28.59
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	37.19	35.19	28.59	38.30	5	33	38.59	5	34	37.19	35.19	28.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	31.53	29.54	22.94	32.65	5	28	32.94	5	28	31.53	29.54	22.94
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	34.23	32.24	25.64	35.35	5	30	35.64	5	31	34.23	32.24	25.64
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	34.90	32.90	26.30	36.01	5	31	36.30	5	31	34.90	32.90	26.30
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	35.06	33.07	26.47	36.18	5	31	36.47	5	31	35.06	33.07	26.47
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	35.22	33.22	26.62	36.33	5	31	36.62	5	32	35.22	33.22	26.62
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	30.43	28.44	21.84	31.55	5	27	31.84	5	27	30.43	28.44	21.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	30.40	28.40	21.80	31.51	5	27	31.80	5	27	30.40	28.40	21.80
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	30.37	28.38	21.78	31.49	5	26	31.78	5	27	30.37	28.38	21.78
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	30.34	28.35	21.75	31.46	5	26	31.75	5	27	30.34	28.35	21.75
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	30.31	28.32	21.72	31.43	5	26	31.72	5	27	30.31	28.32	21.72
120	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	48.36	48.37	46.66	53.52		53.52	56.66		56.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	48.82	48.84	47.17	54.02		54.02	57.17		57.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	49.55	49.59	47.97	54.80		54.80	57.97		57.97	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	42.8	49.77	49.81	48.19	55.02		55.02	58.19		58.19	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	49.83	49.87	48.24	55.07		55.07	58.24		58.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	49.90	49.95	48.32	55.15		55.15	58.32		58.32	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	50.13	50.18	48.56	55.39		55.39	58.56		58.56	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	50.48	50.53	48.91	55.74		55.74	58.91		58.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	49.67	49.69	48.02	54.87		54.87	58.02		58.02	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	49.79	49.82	48.15	55.00		55.00	58.15		58.15	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	57.95	55.95	49.35	59.06		59	59.35		59	57.34	55.35	48.75
									VL	totaal (0)	1	36.8	58.55	56.55	49.95	59.66		60	59.95		60	57.93	55.94	49.34
									VL	totaal (0)	1	39.8	59.39	57.39	50.79	60.50		61	60.79		61	58.76	56.77	50.17
									VL	totaal (0)	1	42.8	60.08	58.09	51.49	61.20		61	61.49		61	59.46	57.46	50.86
									VL	totaal (0)	1	45.8	60.43	58.43	51.83	61.54		62	61.83		62	59.80	57.81	51.21
									VL	totaal (0)	1	48.8	60.69	58.70	52.10	61.81		62	62.10		62	60.07	58.07	51.47
									VL	totaal (0)	1	51.8	60.92	58.93	52.33	62.04		62	62.33		62	60.30	58.31	51.71
									VL	totaal (0)	1	54.8	61.08	59.08	52.48	62.19		62	62.48		62	60.46	58.47	51.87
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.25	59.26	52.65	62.37		62	62.65		63	60.64	58.65	52.05
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.44	59.45	52.85	62.56		63	62.85		63	60.83	58.84	52.24
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	56.58	54.58	47.98	57.69	5	53	57.98	5	53	55.91	53.92	47.32
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	57.32	55.33	48.73	58.44	5	53	58.73	5	54	56.65	54.66	48.06
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	58.30	56.31	49.70	59.42	5	54	59.70	5	55	57.62	55.62	49.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	58.98	56.99	50.38	60.10	5	55	60.38	5	55	58.29	56.30	49.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	59.31	57.31	50.71	60.42	5	55	60.71	5	56	58.61	56.62	50.02
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	59.58	57.59	50.99	60.70	5	56	60.99	5	56	58.89	56.90	50.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	59.77	57.78	51.17	60.89	5	56	61.17	5	56	59.08	57.08	50.48
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	59.85	57.85	51.25	60.96	5	56	61.25	5	56	59.16	57.16	50.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	59.92	57.93	51.33	61.04	5	56	61.33	5	56	59.24	57.24	50.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	60.15	58.16	51.55	61.27	5	56	61.55	5	57	59.46	57.47	50.87
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	52.24	50.25	43.65	53.36	5	48	53.65	5	49	51.80	49.81	43.21
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	52.37	50.38	43.78	53.49	5	48	53.78	5	49	51.92	49.93	43.33
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	52.67	50.68	44.08	53.79	5	49	54.08	5	49	52.23	50.24	43.64
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	53.37	51.37	44.77	54.48	5	49	54.77	5	50	52.93	50.94	44.34
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	53.74	51.75	45.15	54.86	5	50	55.15	5	50	53.32	51.33	44.73
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	54.04	52.05	45.45	55.16	5	50	55.45	5	50	53.62	51.62	45.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	54.41	52.42	45.82	55.53	5	51	55.82	5	51	53.99	52.00	45.40
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	54.81	52.81	46.21	55.92	5	51	56.21	5	51	54.39	52.40	45.80
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	55.28	53.28	46.68	56.39	5	51	56.68	5	52	54.87	52.87	46.27
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	55.37	53.38	46.78	56.49	5	51	56.78	5	52	54.96	52.97	46.37
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	24.89	22.90	16.30	26.01	5	21	26.30	5	21	24.89	22.90	16.30
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	28.18	26.19	19.59	29.30	5	24	29.59	5	25	28.18	26.19	19.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	34.86	32.86	26.26	35.97	5	31	36.26	5	31	34.86	32.86	26.26
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	38.21	36.21	29.61	39.32	5	34	39.61	5	35	38.21	36.21	29.61
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	39.21	37.21	30.61	40.32	5	35	40.61	5	36	39.21	37.21	30.61
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	38.88	36.89	30.29	40.00	5	35	40.29	5	35	38.88	36.89	30.29
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	39.82	37.82	31.22	40.93	5	36	41.22	5	36	39.82	37.82	31.22
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	39.94	37.94	31.34	41.05	5	36	41.34	5	36	39.94	37.94	31.34
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	40.22	38.23	31.63	41.34	5	36	41.63	5	37	40.22	38.23	31.63
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	40.36	38.36	31.76	41.47	5	36	41.76	5	37	40.36	38.36	31.76
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	24.15	22.15	15.55	25.26	5	20	25.55	5	21	24.15	22.15	15.55
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	27.20	25.21	18.60	28.32	5	23	28.60	5	24	27.20	25.21	18.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	32.71	30.72	24.12	33.83	5	29	34.12	5	29	32.71	30.72	24.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	33.89	31.90	25.30	35.01	5	30	35.30	5	30	33.89	31.90	25.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	34.04	32.04	25.44	35.15	5	30	35.44	5	30	34.04	32.04	25.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	34.09	32.10	25.50	35.21	5	30	35.50	5	31	34.09	32.10	25.50
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	34.19	32.20	25.60	35.31	5	30	35.60	5	31	34.19	32.20	25.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	34.95	32.96	26.35	36.07	5	31	36.35	5	31	34.95	32.96	26.35
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	35.37	33.38	26.78	36.49	5	31	36.78	5	32	35.37	33.38	26.78
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	35.44	33.44	26.84	36.55	5	32	36.84	5	32	35.44	33.44	26.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	25.31	23.31	16.71	26.42	5	21	26.71	5	22	25.31	23.31	16.71
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	32.61	30.62	24.02	33.73	5	29	34.02	5	29	32.61	30.62	24.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	33.83	31.84	25.24	34.95	5	30	35.24	5	30	33.83	31.84	25.24
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	34.08	32.09	25.48	35.20	5	30	35.48	5	30	34.08	32.09	25.48
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.23	32.24	25.64	35.35	5	30	35.64	5	31	34.23	32.24	25.64
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	17.15	15.15	8.55	18.26	5	13	18.55	5	14	17.15	15.15	8.55
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	17.46	15.47	8.87	18.58	5	14	18.87	5	14	17.46	15.47	8.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	17.86	15.87	9.27	18.98	5	14	19.27	5	14	17.86	15.87	9.27
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	18.38	16.39	9.79	19.50	5	15	19.79	5	15	18.38	16.39	9.79
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	19.13	17.13	10.53	20.24	5	15	20.53	5	16	19.13	17.13	10.53
121	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	48.94	48.97	47.31	54.15		54.15	57.31		57.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	49.45	49.49	47.86	54.69		54.69	57.86		57.86	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	50.35	50.42	48.85	55.66		55.66	58.85		58.85	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	50.65	50.71	49.14	55.95		55.95	59.14		59.14	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	50.68	50.75	49.17	55.98		55.98	59.17		59.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	50.72	50.78	49.20	56.01		56.01	59.20		59.20	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	50.76	50.82	49.25	56.06		56.06	59.25		59.25	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	50.82	50.88	49.30	56.11		56.11	59.30		59.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	49.37	49.40	47.74	54.58		54.58	57.74		57.74	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	49.68	49.71	48.07	54.91		54.91	58.07		58.07	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	58.26	56.27	49.66	59.38		59	59.66		60	57.65	55.65	49.05
									VL	totaal (0)	1	36.8	58.99	57.00	50.40	60.11		60	60.40		60	58.37	56.38	49.78
									VL	totaal (0)	1	39.8	59.83	57.84	51.24	60.95		61	61.24		61	59.20	57.21	50.61
									VL	totaal (0)	1	42.8	60.45	58.46	51.86	61.57		62	61.86		62	59.82	57.83	51.23
									VL	totaal (0)	1	45.8	60.79	58.80	52.20	61.91		62	62.20		62	60.16	58.16	51.56
									VL	totaal (0)	1	48.8	61.12	59.13	52.53	62.24		62	62.53		63	60.49	58.50	51.90
									VL	totaal (0)	1	51.8	61.39	59.39	52.79	62.50		63	62.79		63	60.77	58.77	52.17
									VL	totaal (0)	1	54.8	61.49	59.49	52.89	62.60		63	62.89		63	60.87	58.87	52.27
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.51	59.51	52.91	62.62		63	62.91		63	60.89	58.89	52.29
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.62	59.63	53.03	62.74		63	63.03		63	61.00	59.00	52.40
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	56.85	54.86	48.26	57.97	5	53	58.26	5	53	56.18	54.18	47.58
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	57.69	55.70	49.10	58.81	5	54	59.10	5	54	57.01	55.01	48.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	58.56	56.57	49.97	59.68	5	55	59.97	5	55	57.86	55.87	49.27
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	59.26	57.27	50.67	60.38	5	55	60.67	5	56	58.56	56.56	49.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	59.58	57.59	50.99	60.70	5	56	60.99	5	56	58.87	56.88	50.28
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	59.82	57.83	51.22	60.94	5	56	61.22	5	56	59.11	57.12	50.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	59.96	57.97	51.36	61.08	5	56	61.36	5	56	59.25	57.26	50.66
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	60.01	58.02	51.42	61.13	5	56	61.42	5	56	59.31	57.31	50.71
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	60.07	58.07	51.47	61.18	5	56	61.47	5	56	59.36	57.37	50.77
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	60.26	58.27	51.67	61.38	5	56	61.67	5	57	59.56	57.57	50.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	52.65	50.66	44.06	53.77	5	49	54.06	5	49	52.20	50.21	43.61
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	53.07	51.08	44.48	54.19	5	49	54.48	5	49	52.62	50.62	44.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	53.73	51.73	45.14	54.85	5	50	55.14	5	50	53.28	51.29	44.69
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	54.03	52.04	45.44	55.15	5	50	55.44	5	50	53.59	51.60	45.00
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	54.40	52.41	45.81	55.52	5	51	55.81	5	51	53.97	51.97	45.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	55.07	53.08	46.48	56.19	5	51	56.48	5	51	54.64	52.65	46.05
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	55.70	53.71	47.11	56.82	5	52	57.11	5	52	55.28	53.28	46.68

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	55.91	53.91	47.31	57.02	5	52	57.31	5	52	55.48	53.49	46.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	55.84	53.85	47.25	56.96	5	52	57.25	5	52	55.42	53.42	46.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	55.73	53.74	47.14	56.85	5	52	57.14	5	52	55.31	53.31	46.71
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	25.10	23.10	16.50	26.21	5	21	26.50	5	21	25.10	23.10	16.50
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	28.44	26.44	19.84	29.55	5	25	29.84	5	25	28.44	26.44	19.84
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	35.11	33.12	26.52	36.23	5	31	36.52	5	32	35.11	33.12	26.52
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	38.57	36.57	29.97	39.68	5	35	39.97	5	35	38.57	36.57	29.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	39.93	37.93	31.33	41.04	5	36	41.33	5	36	39.93	37.93	31.33
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	39.86	37.87	31.26	40.98	5	36	41.26	5	36	39.86	37.87	31.26
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	40.34	38.34	31.74	41.45	5	36	41.74	5	37	40.34	38.34	31.74
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	40.47	38.48	31.88	41.59	5	37	41.88	5	37	40.47	38.48	31.88
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	40.56	38.56	31.96	41.67	5	37	41.96	5	37	40.56	38.56	31.96
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	40.69	38.69	32.09	41.80	5	37	42.09	5	37	40.69	38.69	32.09
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	24.41	22.42	15.81	25.53	5	21	25.81	5	21	24.41	22.42	15.81
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	27.28	25.29	18.68	28.40	5	23	28.68	5	24	27.28	25.29	18.68
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	34.20	32.21	25.61	35.32	5	30	35.61	5	31	34.20	32.21	25.61
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	35.46	33.47	26.87	36.58	5	32	36.87	5	32	35.46	33.47	26.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	35.78	33.79	27.19	36.90	5	32	37.19	5	32	35.78	33.79	27.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	35.78	33.79	27.19	36.90	5	32	37.19	5	32	35.78	33.79	27.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	35.78	33.79	27.19	36.90	5	32	37.19	5	32	35.78	33.79	27.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	35.78	33.79	27.19	36.90	5	32	37.19	5	32	35.78	33.79	27.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	35.78	33.79	27.19	36.90	5	32	37.19	5	32	35.78	33.79	27.19
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	35.79	33.80	27.20	36.91	5	32	37.20	5	32	35.79	33.80	27.20
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	25.26	23.26	16.66	26.37	5	21	26.66	5	22	25.26	23.26	16.66
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	31.97	29.98	23.37	33.09	5	28	33.37	5	28	31.97	29.98	23.37
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	33.26	31.27	24.67	34.38	5	29	34.67	5	30	33.26	31.27	24.67
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	33.78	31.79	25.19	34.90	5	30	35.19	5	30	33.78	31.79	25.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.02	32.03	25.43	35.14	5	30	35.43	5	30	34.02	32.03	25.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	17.35	15.36	8.76	18.47	5	13	18.76	5	14	17.35	15.36	8.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	17.67	15.68	9.08	18.79	5	14	19.08	5	14	17.67	15.68	9.08
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	18.07	16.08	9.48	19.19	5	14	19.48	5	14	18.07	16.08	9.48
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	18.59	16.59	9.99	19.70	5	15	19.99	5	15	18.59	16.59	9.99
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	19.29	17.30	10.70	20.41	5	15	20.70	5	16	19.29	17.30	10.70
122	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	49.16	49.20	47.56	54.39		54.39	57.56		57.56	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	49.81	49.86	48.26	55.08		55.08	58.26		58.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	50.94	51.01	49.49	56.28		56.28	59.49		59.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	51.28	51.36	49.82	56.62		56.62	59.82		59.82	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	51.32	51.39	49.86	56.66		56.66	59.86		59.86	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	51.35	51.42	49.88	56.68		56.68	59.88		59.88	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	51.38	51.45	49.92	56.72		56.72	59.92		59.92	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	51.42	51.49	49.95	56.75		56.75	59.95		59.95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	49.50	49.54	47.89	54.73		54.73	57.89		57.89	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	49.60	49.64	47.98	54.82		54.82	57.98		57.98	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	58.62	56.62	50.02	59.73		60	60.02		60	58.00	56.01	49.41
									VL	totaal (0)	1	36.8	59.33	57.34	50.74	60.45		60	60.74		61	58.71	56.72	50.11
									VL	totaal (0)	1	39.8	60.15	58.16	51.56	61.27		61	61.56		62	59.52	57.53	50.93
									VL	totaal (0)	1	42.8	60.79	58.80	52.19	61.91		62	62.19		62	60.16	58.17	51.57
									VL	totaal (0)	1	45.8	61.22	59.23	52.63	62.34		62	62.63		63	60.60	58.61	52.01
									VL	totaal (0)	1	48.8	61.55	59.56	52.96	62.67		63	62.96		63	60.94	58.94	52.34
									VL	totaal (0)	1	51.8	61.64	59.65	53.05	62.76		63	63.05		63	61.03	59.03	52.43
									VL	totaal (0)	1	54.8	61.65	59.66	53.05	62.77		63	63.05		63	61.03	59.04	52.44
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.65	59.66	53.06	62.77		63	63.06		63	61.04	59.04	52.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.74	59.75	53.15	62.86		63	63.15		63	61.12	59.13	52.53
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	57.04	55.05	48.45	58.16	5	53	58.45	5	53	56.36	54.36	47.76
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	57.86	55.86	49.26	58.97	5	54	59.26	5	54	57.16	55.17	48.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	58.70	56.70	50.10	59.81	5	55	60.10	5	55	57.99	56.00	49.40
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	59.41	57.42	50.82	60.53	5	56	60.82	5	56	58.72	56.72	50.12
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	59.74	57.75	51.15	60.86	5	56	61.15	5	56	59.04	57.05	50.45
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	59.95	57.96	51.35	61.07	5	56	61.35	5	56	59.25	57.25	50.65
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	60.06	58.07	51.46	61.18	5	56	61.46	5	56	59.36	57.36	50.76
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	60.11	58.11	51.51	61.22	5	56	61.51	5	57	59.41	57.41	50.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	60.16	58.17	51.57	61.28	5	56	61.57	5	57	59.46	57.47	50.87
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	60.33	58.34	51.74	61.45	5	56	61.74	5	57	59.63	57.64	51.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	53.42	51.43	44.83	54.54	5	50	54.83	5	50	52.96	50.97	44.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	53.87	51.88	45.28	54.99	5	50	55.28	5	50	53.41	51.42	44.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	54.56	52.57	45.97	55.68	5	51	55.97	5	51	54.11	52.11	45.52
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	54.95	52.96	46.36	56.07	5	51	56.36	5	51	54.50	52.51	45.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	55.65	53.66	47.06	56.77	5	52	57.06	5	52	55.21	53.22	46.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	56.31	54.31	47.71	57.42	5	52	57.71	5	53	55.87	53.88	47.28
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	56.35	54.36	47.76	57.47	5	52	57.76	5	53	55.92	53.92	47.32
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	56.25	54.26	47.66	57.37	5	52	57.66	5	53	55.82	53.82	47.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	56.13	54.13	47.53	57.24	5	52	57.53	5	53	55.69	53.69	47.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	56.00	54.01	47.41	57.12	5	52	57.41	5	52	55.56	53.57	46.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	24.95	22.96	16.36	26.07	5	21	26.36	5	21	24.95	22.96	16.36
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	28.36	26.37	19.77	29.48	5	24	29.77	5	25	28.36	26.37	19.77
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	35.10	33.11	26.50	36.22	5	31	36.50	5	31	35.10	33.11	26.50
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	37.91	35.91	29.31	39.02	5	34	39.31	5	34	37.91	35.91	29.31
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	39.24	37.25	30.65	40.36	5	35	40.65	5	36	39.24	37.25	30.65
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	39.71	37.72	31.12	40.83	5	36	41.12	5	36	39.71	37.72	31.12
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	40.02	38.03	31.43	41.14	5	36	41.43	5	36	40.02	38.03	31.43
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	40.36	38.36	31.76	41.47	5	36	41.76	5	37	40.36	38.36	31.76
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	40.40	38.41	31.81	41.52	5	37	41.81	5	37	40.40	38.41	31.81
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	40.56	38.57	31.96	41.68	5	37	41.96	5	37	40.56	38.57	31.96
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	24.30	22.30	15.70	25.41	5	20	25.70	5	21	24.30	22.30	15.70
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	26.81	24.81	18.21	27.92	5	23	28.21	5	23	26.81	24.81	18.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	33.80	31.81	25.21	34.92	5	30	35.21	5	30	33.80	31.81	25.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	35.27	33.27	26.67	36.38	5	31	36.67	5	32	35.27	33.27	26.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	35.68	33.69	27.09	36.80	5	32	37.09	5	32	35.68	33.69	27.09
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	35.72	33.73	27.12	36.84	5	32	37.12	5	32	35.72	33.73	27.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	35.72	33.72	27.12	36.83	5	32	37.12	5	32	35.72	33.72	27.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	35.72	33.72	27.12	36.83	5	32	37.12	5	32	35.72	33.72	27.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	35.72	33.72	27.12	36.83	5	32	37.12	5	32	35.72	33.72	27.12
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	35.72	33.73	27.13	36.84	5	32	37.13	5	32	35.72	33.73	27.13
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	26.03	24.03	17.43	27.14	5	22	27.43	5	22	26.03	24.03	17.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	32.93	30.94	24.34	34.05	5	29	34.34	5	29	32.93	30.94	24.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	34.15	32.16	25.56	35.27	5	30	35.56	5	31	34.15	32.16	25.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	34.48	32.49	25.89	35.60	5	31	35.89	5	31	34.48	32.49	25.89
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.76	32.76	26.16	35.87	5	31	36.16	5	31	34.76	32.76	26.16
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	17.13	15.14	8.54	18.25	5	13	18.54	5	14	17.13	15.14	8.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	17.45	15.46	8.86	18.57	5	14	18.86	5	14	17.45	15.46	8.86
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	17.86	15.86	9.26	18.97	5	14	19.26	5	14	17.86	15.86	9.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	18.38	16.39	9.79	19.50	5	15	19.79	5	15	18.38	16.39	9.79
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	19.11	17.12	10.52	20.23	5	15	20.52	5	16	19.11	17.12	10.52
123	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	48.04	48.08	46.45	53.28		53.28	56.45		56.45	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	36.8	48.46	48.50	46.90	53.72		53.72	56.90		56.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	49.21	49.27	47.71	54.52		54.52	57.71		57.71	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	49.44	49.51	47.94	54.75		54.75	57.94		57.94	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	49.50	49.57	48.00	54.81		54.81	58.00		58.00	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	49.56	49.62	48.05	54.86		54.86	58.05		58.05	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	49.63	49.69	48.12	54.93		54.93	58.12		58.12	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	49.71	49.77	48.20	55.01		55.01	58.20		58.20	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	48.76	48.80	47.16	53.99		53.99	57.16		57.16	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	49.14	49.18	47.55	54.38		54.38	57.55		57.55	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	59.16	57.17	50.57	60.28		60	60.57		61	58.55	56.55	49.95
									VL	totaal (0)	1	36.8	59.76	57.77	51.17	60.88		61	61.17		61	59.14	57.15	50.55
									VL	totaal (0)	1	39.8	60.55	58.55	51.95	61.66		62	61.95		62	59.92	57.93	51.33
									VL	totaal (0)	1	42.8	61.26	59.27	52.67	62.38		62	62.67		63	60.65	58.65	52.05
									VL	totaal (0)	1	45.8	61.57	59.58	52.98	62.69		63	62.98		63	60.95	58.96	52.36
									VL	totaal (0)	1	48.8	61.63	59.64	53.03	62.75		63	63.03		63	61.01	59.01	52.41
									VL	totaal (0)	1	51.8	61.65	59.66	53.06	62.77		63	63.06		63	61.03	59.03	52.43
									VL	totaal (0)	1	54.8	61.63	59.64	53.04	62.75		63	63.04		63	61.01	59.01	52.41
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.63	59.64	53.04	62.75		63	63.04		63	61.01	59.02	52.42
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.71	59.72	53.12	62.83		63	63.12		63	61.09	59.09	52.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	57.39	55.40	48.80	58.51	5	54	58.80	5	54	56.69	54.70	48.10
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	58.10	56.11	49.51	59.22	5	54	59.51	5	55	57.40	55.40	48.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	58.83	56.83	50.23	59.94	5	55	60.23	5	55	58.11	56.12	49.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	59.37	57.38	50.78	60.49	5	55	60.78	5	56	58.65	56.66	50.06
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	59.67	57.67	51.07	60.78	5	56	61.07	5	56	58.94	56.95	50.35
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	59.84	57.84	51.24	60.95	5	56	61.24	5	56	59.12	57.12	50.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	59.93	57.94	51.34	61.05	5	56	61.34	5	56	59.22	57.22	50.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	59.97	57.97	51.37	61.08	5	56	61.37	5	56	59.25	57.26	50.66
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	60.03	58.03	51.43	61.14	5	56	61.43	5	56	59.32	57.32	50.72
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	60.19	58.20	51.60	61.31	5	56	61.60	5	57	59.48	57.49	50.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	54.40	52.41	45.81	55.52	5	51	55.81	5	51	53.94	51.94	45.35
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	54.75	52.76	46.16	55.87	5	51	56.16	5	51	54.29	52.29	45.69
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	55.63	53.63	47.03	56.74	5	52	57.03	5	52	55.17	53.18	46.58
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	56.65	54.66	48.06	57.77	5	53	58.06	5	53	56.21	54.22	47.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	56.96	54.97	48.37	58.08	5	53	58.37	5	53	56.52	54.52	47.92
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	56.82	54.83	48.23	57.94	5	53	58.23	5	53	56.38	54.38	47.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	56.68	54.69	48.09	57.80	5	53	58.09	5	53	56.24	54.24	47.64
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	56.55	54.55	47.95	57.66	5	53	57.95	5	53	56.10	54.11	47.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	56.41	54.42	47.82	57.53	5	53	57.82	5	53	55.96	53.97	47.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	56.28	54.28	47.68	57.39	5	52	57.68	5	53	55.83	53.83	47.24
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	24.06	22.06	15.46	25.17	5	20	25.46	5	20	24.06	22.06	15.46
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	27.11	25.12	18.51	28.23	5	23	28.51	5	24	27.11	25.12	18.51
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	33.91	31.92	25.32	35.03	5	30	35.32	5	30	33.91	31.92	25.32
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	36.59	34.59	27.99	37.70	5	33	37.99	5	33	36.59	34.59	27.99
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	38.39	36.39	29.79	39.50	5	35	39.79	5	35	38.39	36.39	29.79
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	38.87	36.87	30.27	39.98	5	35	40.27	5	35	38.87	36.87	30.27
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	39.10	37.10	30.50	40.21	5	35	40.50	5	35	39.10	37.10	30.50
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	39.66	37.66	31.06	40.77	5	36	41.06	5	36	39.66	37.66	31.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	39.74	37.75	31.15	40.86	5	36	41.15	5	36	39.74	37.75	31.15
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	39.86	37.87	31.27	40.98	5	36	41.27	5	36	39.86	37.87	31.27
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	23.34	21.35	14.74	24.46	5	19	24.74	5	20	23.34	21.35	14.74
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	25.15	23.16	16.56	26.27	5	21	26.56	5	22	25.15	23.16	16.56
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	31.18	29.19	22.59	32.30	5	27	32.59	5	28	31.18	29.19	22.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	33.48	31.49	24.89	34.60	5	30	34.89	5	30	33.48	31.49	24.89
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	34.36	32.37	25.77	35.48	5	30	35.77	5	31	34.36	32.37	25.77
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	34.51	32.51	25.91	35.62	5	31	35.91	5	31	34.51	32.51	25.91
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	34.57	32.58	25.97	35.69	5	31	35.97	5	31	34.57	32.58	25.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	34.80	32.81	26.21	35.92	5	31	36.21	5	31	34.80	32.81	26.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	35.56	33.57	26.97	36.68	5	32	36.97	5	32	35.56	33.57	26.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	35.65	33.66	27.05	36.77	5	32	37.05	5	32	35.65	33.66	27.05
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	25.19	23.19	16.59	26.30	5	21	26.59	5	22	25.19	23.19	16.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	32.72	30.73	24.13	33.84	5	29	34.13	5	29	32.72	30.73	24.13
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	33.86	31.87	25.27	34.98	5	30	35.27	5	30	33.86	31.87	25.27
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	34.12	32.13	25.53	35.24	5	30	35.53	5	31	34.12	32.13	25.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.32	32.33	25.73	35.44	5	30	35.73	5	31	34.32	32.33	25.73
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	17.39	15.40	8.80	18.51	5	14	18.80	5	14	17.39	15.40	8.80
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	17.73	15.74	9.13	18.85	5	14	19.13	5	14	17.73	15.74	9.13
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	18.15	16.16	9.56	19.27	5	14	19.56	5	15	18.15	16.16	9.56
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	18.69	16.69	10.09	19.80	5	15	20.09	5	15	18.69	16.69	10.09
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	19.43	17.44	10.83	20.55	5	16	20.83	5	16	19.43	17.44	10.83
124	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	48.62	48.67	47.08	53.90		53.90	57.08		57.08	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	48.99	49.04	47.47	54.28		54.28	57.47		57.47	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	49.69	49.77	48.23	55.03		55.03	58.23		58.23	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	49.93	50.00	48.46	55.26		55.26	58.46		58.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	49.97	50.04	48.50	55.30		55.30	58.50		58.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	50.01	50.08	48.53	55.33		55.33	58.53		58.53	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	50.04	50.11	48.56	55.36		55.36	58.56		58.56	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	50.08	50.15	48.60	55.40		55.40	58.60		58.60	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	49.01	49.06	47.46	54.28		54.28	57.46		57.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	49.08	49.13	47.53	54.35		54.35	57.53		57.53	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	59.77	57.78	51.18	60.89		61	61.18		61	59.15	57.16	50.56
									VL	totaal (0)	1	36.8	60.63	58.63	52.03	61.74		62	62.03		62	60.02	58.03	51.43
									VL	totaal (0)	1	39.8	61.39	59.40	52.80	62.51		63	62.80		63	60.79	58.80	52.20
									VL	totaal (0)	1	42.8	61.69	59.70	53.10	62.81		63	63.10		63	61.08	59.09	52.49
									VL	totaal (0)	1	45.8	61.82	59.83	53.23	62.94		63	63.23		63	61.20	59.21	52.61
									VL	totaal (0)	1	48.8	61.82	59.83	53.23	62.94		63	63.23		63	61.19	59.20	52.60
									VL	totaal (0)	1	51.8	61.82	59.82	53.22	62.93		63	63.22		63	61.18	59.19	52.59
									VL	totaal (0)	1	54.8	61.79	59.80	53.19	62.91		63	63.19		63	61.16	59.16	52.56
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.77	59.78	53.18	62.89		63	63.18		63	61.14	59.15	52.55
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.81	59.82	53.22	62.93		63	63.22		63	61.18	59.18	52.58
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	57.67	55.68	49.08	58.79	5	54	59.08	5	54	56.96	54.97	48.37
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	58.30	56.31	49.71	59.42	5	54	59.71	5	55	57.59	55.59	48.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	58.94	56.95	50.34	60.06	5	55	60.34	5	55	58.22	56.22	49.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	59.47	57.48	50.88	60.59	5	56	60.88	5	56	58.75	56.75	50.15
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	59.76	57.77	51.17	60.88	5	56	61.17	5	56	59.03	57.04	50.43
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	59.88	57.88	51.28	60.99	5	56	61.28	5	56	59.14	57.15	50.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	59.94	57.95	51.35	61.06	5	56	61.35	5	56	59.21	57.22	50.61
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	59.97	57.97	51.37	61.08	5	56	61.37	5	56	59.23	57.24	50.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	60.01	58.02	51.42	61.13	5	56	61.42	5	56	59.28	57.29	50.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	60.13	58.14	51.54	61.25	5	56	61.54	5	57	59.41	57.41	50.81
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	55.59	53.60	47.00	56.71	5	52	57.00	5	52	55.12	53.13	46.53
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	56.78	54.78	48.18	57.89	5	53	58.18	5	53	56.32	54.33	47.73
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	57.71	55.71	49.12	58.83	5	54	59.12	5	54	57.26	55.26	48.66
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	57.65	55.66	49.06	58.77	5	54	59.06	5	54	57.20	55.20	48.60
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	57.51	55.52	48.92	58.63	5	54	58.92	5	54	57.06	55.06	48.46

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	57.33	55.33	48.73	58.44	5	53	58.73	5	54	56.87	54.88	48.28
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	57.18	55.19	48.59	58.30	5	53	58.59	5	54	56.73	54.73	48.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	57.04	55.04	48.44	58.15	5	53	58.44	5	53	56.58	54.59	47.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	56.90	54.90	48.30	58.01	5	53	58.30	5	53	56.44	54.44	47.84
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	56.76	54.76	48.16	57.87	5	53	58.16	5	53	56.30	54.30	47.70
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	24.45	22.46	15.86	25.57	5	21	25.86	5	21	24.45	22.46	15.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	27.59	25.59	18.99	28.70	5	24	28.99	5	24	27.59	25.59	18.99
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	34.30	32.31	25.71	35.42	5	30	35.71	5	31	34.30	32.31	25.71
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	37.20	35.20	28.60	38.31	5	33	38.60	5	34	37.20	35.20	28.60
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	38.41	36.42	29.81	39.53	5	35	39.81	5	35	38.41	36.42	29.81
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	38.77	36.77	30.17	39.88	5	35	40.17	5	35	38.77	36.77	30.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	39.07	37.08	30.48	40.19	5	35	40.48	5	35	39.07	37.08	30.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	40.02	38.02	31.42	41.13	5	36	41.42	5	36	40.02	38.02	31.42
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	39.98	37.98	31.38	41.09	5	36	41.38	5	36	39.98	37.98	31.38
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	40.07	38.08	31.48	41.19	5	36	41.48	5	36	40.07	38.08	31.48
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	22.33	20.34	13.74	23.45	5	18	23.74	5	19	22.33	20.34	13.74
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	23.49	21.50	14.90	24.61	5	20	24.90	5	20	23.49	21.50	14.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	26.19	24.20	17.60	27.31	5	22	27.60	5	23	26.19	24.20	17.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	30.53	28.54	21.94	31.65	5	27	31.94	5	27	30.53	28.54	21.94
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	31.53	29.54	22.94	32.65	5	28	32.94	5	28	31.53	29.54	22.94
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	31.75	29.76	23.16	32.87	5	28	33.16	5	28	31.75	29.76	23.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	31.90	29.91	23.31	33.02	5	28	33.31	5	28	31.90	29.91	23.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	32.90	30.91	24.31	34.02	5	29	34.31	5	29	32.90	30.91	24.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	33.62	31.63	25.03	34.74	5	30	35.03	5	30	33.62	31.63	25.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	33.70	31.71	25.11	34.82	5	30	35.11	5	30	33.70	31.71	25.11
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	25.13	23.14	16.54	26.25	5	21	26.54	5	22	25.13	23.14	16.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	32.70	30.70	24.10	33.81	5	29	34.10	5	29	32.70	30.70	24.10
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	33.78	31.78	25.18	34.89	5	30	35.18	5	30	33.78	31.78	25.18
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	34.03	32.04	25.44	35.15	5	30	35.44	5	30	34.03	32.04	25.44
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.21	32.22	25.62	35.33	5	30	35.62	5	31	34.21	32.22	25.62
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	17.59	15.59	8.99	18.70	5	14	18.99	5	14	17.59	15.59	8.99
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	17.93	15.94	9.34	19.05	5	14	19.34	5	14	17.93	15.94	9.34
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	18.35	16.36	9.76	19.47	5	14	19.76	5	15	18.35	16.36	9.76
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	18.89	16.89	10.29	20.00	5	15	20.29	5	15	18.89	16.89	10.29
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	19.59	17.60	11.00	20.71	5	16	21.00	5	16	19.59	17.60	11.00
125	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	46.95	47.00	45.41	52.23		52.23	55.41		55.41	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	47.61	47.67	46.11	52.92		52.92	56.11		56.11	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	48.91	48.99	47.49	54.28		54.28	57.49		57.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	49.35	49.43	47.91	54.70		54.70	57.91		57.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	49.43	49.51	47.99	54.78		54.78	57.99		57.99	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	49.50	49.58	48.06	54.85		54.85	58.06		58.06	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	49.59	49.67	48.14	54.94		54.94	58.14		58.14	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	49.79	49.87	48.34	55.14		55.14	58.34		58.34	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	48.35	48.40	46.80	53.62		53.62	56.80		56.80	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	48.86	48.92	47.33	54.15		54.15	57.33		57.33	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	61.09	59.09	52.49	62.20		62	62.49		62	60.50	58.51	51.91
									VL	totaal (0)	1	36.8	61.43	59.43	52.83	62.54		63	62.83		63	60.84	58.84	52.24
									VL	totaal (0)	1	39.8	61.66	59.66	53.06	62.77		63	63.06		63	61.05	59.06	52.46
									VL	totaal (0)	1	42.8	61.89	59.90	53.30	63.01		63	63.30		63	61.27	59.28	52.68
									VL	totaal (0)	1	45.8	61.99	60.00	53.40	63.11		63	63.40		63	61.36	59.37	52.77
									VL	totaal (0)	1	48.8	62.01	60.02	53.42	63.13		63	63.42		63	61.37	59.38	52.78
									VL	totaal (0)	1	51.8	61.96	59.97	53.37	63.08		63	63.37		63	61.32	59.33	52.73

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	54.8	61.92	59.93	53.33	63.04		63	63.33		63	61.28	59.29	52.69
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.89	59.89	53.29	63.00		63	63.29		63	61.25	59.25	52.65
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.91	59.91	53.31	63.02		63	63.31		63	61.26	59.27	52.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	58.02	56.03	49.42	59.14	5	54	59.42	5	54	57.30	55.31	48.71
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	58.51	56.52	49.92	59.63	5	55	59.92	5	55	57.79	55.80	49.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	59.06	57.07	50.47	60.18	5	55	60.47	5	55	58.33	56.34	49.74
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	59.59	57.59	50.99	60.70	5	56	60.99	5	56	58.85	56.86	50.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	59.84	57.85	51.25	60.96	5	56	61.25	5	56	59.10	57.11	50.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	59.97	57.98	51.38	61.09	5	56	61.38	5	56	59.23	57.23	50.63
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	60.01	58.02	51.42	61.13	5	56	61.42	5	56	59.27	57.27	50.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	60.03	58.04	51.43	61.15	5	56	61.43	5	56	59.29	57.29	50.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	60.06	58.06	51.46	61.17	5	56	61.46	5	56	59.32	57.32	50.72
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	60.16	58.17	51.56	61.28	5	56	61.56	5	57	59.42	57.43	50.83
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	58.13	56.13	49.53	59.24	5	54	59.53	5	55	57.67	55.67	49.08
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	58.30	56.31	49.71	59.42	5	54	59.71	5	55	57.84	55.85	49.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	58.15	56.16	49.56	59.27	5	54	59.56	5	55	57.69	55.69	49.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	57.99	55.99	49.39	59.10	5	54	59.39	5	54	57.52	55.53	48.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	57.83	55.84	49.24	58.95	5	54	59.24	5	54	57.36	55.37	48.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	57.68	55.68	49.08	58.79	5	54	59.08	5	54	57.21	55.21	48.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	57.47	55.48	48.88	58.59	5	54	58.88	5	54	57.00	55.01	48.41
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	57.31	55.32	48.72	58.43	5	53	58.72	5	54	56.85	54.85	48.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	57.16	55.17	48.57	58.28	5	53	58.57	5	54	56.69	54.70	48.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	57.01	55.01	48.42	58.13	5	53	58.42	5	53	56.54	54.55	47.95
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	24.44	22.45	15.85	25.56	5	21	25.85	5	21	24.44	22.45	15.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	27.58	25.59	18.99	28.70	5	24	28.99	5	24	27.58	25.59	18.99
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	34.38	32.39	25.79	35.50	5	31	35.79	5	31	34.38	32.39	25.79
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	37.13	35.14	28.54	38.25	5	33	38.54	5	34	37.13	35.14	28.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	38.13	36.13	29.53	39.24	5	34	39.53	5	35	38.13	36.13	29.53
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	38.96	36.97	30.37	40.08	5	35	40.37	5	35	38.96	36.97	30.37
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	39.34	37.35	30.75	40.46	5	35	40.75	5	36	39.34	37.35	30.75
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	39.76	37.77	31.16	40.88	5	36	41.16	5	36	39.76	37.77	31.16
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	39.82	37.83	31.23	40.94	5	36	41.23	5	36	39.82	37.83	31.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	39.90	37.90	31.30	41.01	5	36	41.30	5	36	39.90	37.90	31.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	21.88	19.89	13.29	23.00	5	18	23.29	5	18	21.88	19.89	13.29
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	22.91	20.92	14.32	24.03	5	19	24.32	5	19	22.91	20.92	14.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	25.10	23.11	16.51	26.22	5	21	26.51	5	22	25.10	23.11	16.51
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	30.35	28.35	21.75	31.46	5	26	31.75	5	27	30.35	28.35	21.75
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	31.18	29.19	22.59	32.30	5	27	32.59	5	28	31.18	29.19	22.59
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	31.50	29.51	22.91	32.62	5	28	32.91	5	28	31.50	29.51	22.91
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	31.52	29.53	22.93	32.64	5	28	32.93	5	28	31.52	29.53	22.93
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	31.54	29.55	22.95	32.66	5	28	32.95	5	28	31.54	29.55	22.95
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	31.57	29.58	22.98	32.69	5	28	32.98	5	28	31.57	29.58	22.98
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	31.61	29.62	23.02	32.73	5	28	33.02	5	28	31.61	29.62	23.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	25.02	23.03	16.43	26.14	5	21	26.43	5	21	25.02	23.03	16.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	32.45	30.45	23.85	33.56	5	29	33.85	5	29	32.45	30.45	23.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	33.62	31.63	25.03	34.74	5	30	35.03	5	30	33.62	31.63	25.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	33.93	31.93	25.33	35.04	5	30	35.33	5	30	33.93	31.93	25.33
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.13	32.14	25.54	35.25	5	30	35.54	5	31	34.13	32.14	25.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	17.46	15.47	8.87	18.58	5	14	18.87	5	14	17.46	15.47	8.87
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	17.84	15.85	9.25	18.96	5	14	19.25	5	14	17.84	15.85	9.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	18.31	16.31	9.71	19.42	5	14	19.71	5	15	18.31	16.31	9.71
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	18.88	16.89	10.29	20.00	5	15	20.29	5	15	18.88	16.89	10.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	19.64	17.64	11.04	20.75	5	16	21.04	5	16	19.64	17.64	11.04
126	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	47.13	47.20	45.68	52.47		52.47	55.68		55.68	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	47.41	47.48	45.97	52.76		52.76	55.97		55.97	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	47.94	48.02	46.53	53.31		53.31	56.53		56.53	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	48.15	48.24	46.74	53.52		53.52	56.74		56.74	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	48.22	48.30	46.80	53.59		53.59	56.80		56.80	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	48.27	48.35	46.85	53.64		53.64	56.85		56.85	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	48.33	48.41	46.90	53.69		53.69	56.90		56.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	48.39	48.47	46.96	53.75		53.75	56.96		56.96	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	47.73	47.80	46.25	53.05		53.05	56.25		56.25	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	47.83	47.89	46.35	53.15		53.15	56.35		56.35	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	61.64	59.65	53.05	62.76		63	63.05		63	61.06	59.06	52.46
									VL	totaal (0)	1	36.8	61.77	59.78	53.18	62.89		63	63.18		63	61.17	59.18	52.58
									VL	totaal (0)	1	39.8	61.94	59.95	53.35	63.06		63	63.35		63	61.33	59.33	52.73
									VL	totaal (0)	1	42.8	62.20	60.20	53.60	63.31		63	63.60		64	61.57	59.57	52.97
									VL	totaal (0)	1	45.8	62.30	60.30	53.70	63.41		63	63.70		64	61.66	59.67	53.07
									VL	totaal (0)	1	48.8	62.31	60.32	53.72	63.43		63	63.72		64	61.67	59.67	53.07
									VL	totaal (0)	1	51.8	62.27	60.28	53.68	63.39		63	63.68		64	61.62	59.63	53.03
									VL	totaal (0)	1	54.8	62.21	60.21	53.61	63.32		63	63.61		64	61.56	59.56	52.96
									VL	totaal (0)	1	57.8	62.17	60.18	53.58	63.29		63	63.58		64	61.52	59.53	52.93
									VL	totaal (0)	1	60.8	62.16	60.16	53.56	63.27		63	63.56		64	61.50	59.51	52.91
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	58.36	56.37	49.77	59.48	5	54	59.77	5	55	57.64	55.65	49.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	58.81	56.82	50.22	59.93	5	55	60.22	5	55	58.08	56.09	49.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	59.29	57.29	50.69	60.40	5	55	60.69	5	56	58.55	56.56	49.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	59.87	57.87	51.27	60.98	5	56	61.27	5	56	59.12	57.13	50.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	60.14	58.15	51.55	61.26	5	56	61.55	5	57	59.39	57.40	50.80
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	60.27	58.28	51.68	61.39	5	56	61.68	5	57	59.51	57.52	50.92
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	60.30	58.31	51.71	61.42	5	56	61.71	5	57	59.55	57.55	50.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	60.32	58.32	51.72	61.43	5	56	61.72	5	57	59.56	57.57	50.97
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	60.34	58.35	51.75	61.46	5	56	61.75	5	57	59.59	57.60	51.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	60.40	58.41	51.81	61.52	5	57	61.81	5	57	59.65	57.66	51.06
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	58.88	56.89	50.29	60.00	5	55	60.29	5	55	58.41	56.42	49.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	58.70	56.70	50.10	59.81	5	55	60.10	5	55	58.22	56.23	49.63
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	58.52	56.52	49.92	59.63	5	55	59.92	5	55	58.04	56.05	49.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	58.33	56.34	49.74	59.45	5	54	59.74	5	55	57.86	55.86	49.26
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	58.16	56.16	49.56	59.27	5	54	59.56	5	55	57.68	55.69	49.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	57.99	56.00	49.40	59.11	5	54	59.40	5	54	57.51	55.52	48.92
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	57.82	55.82	49.23	58.94	5	54	59.23	5	54	57.34	55.35	48.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	57.62	55.62	49.02	58.73	5	54	59.02	5	54	57.14	55.15	48.55
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	57.45	55.46	48.86	58.57	5	54	58.86	5	54	56.97	54.98	48.38
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	57.29	55.30	48.70	58.41	5	53	58.70	5	54	56.81	54.82	48.22
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	24.07	22.08	15.47	25.19	5	20	25.47	5	20	24.07	22.08	15.47
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	26.92	24.92	18.32	28.03	5	23	28.32	5	23	26.92	24.92	18.32
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	33.21	31.22	24.61	34.33	5	29	34.61	5	30	33.21	31.22	24.61
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	36.73	34.74	28.13	37.85	5	33	38.13	5	33	36.73	34.74	28.13
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	37.78	35.78	29.18	38.89	5	34	39.18	5	34	37.78	35.78	29.18
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	38.81	36.82	30.22	39.93	5	35	40.22	5	35	38.81	36.82	30.22
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	39.14	37.15	30.54	40.26	5	35	40.54	5	36	39.14	37.15	30.54
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	38.81	36.82	30.22	39.93	5	35	40.22	5	35	38.81	36.82	30.22
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	39.60	37.61	31.01	40.72	5	36	41.01	5	36	39.60	37.61	31.01
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	39.76	37.77	31.17	40.88	5	36	41.17	5	36	39.76	37.77	31.17
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	21.85	19.86	13.26	22.97	5	18	23.26	5	18	21.85	19.86	13.26

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	22.76	20.77	14.17	23.88	5	19	24.17	5	19	22.76	20.77	14.17
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	24.59	22.59	15.99	25.70	5	21	25.99	5	21	24.59	22.59	15.99
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	30.23	28.24	21.64	31.35	5	26	31.64	5	27	30.23	28.24	21.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	30.99	29.00	22.40	32.11	5	27	32.40	5	27	30.99	29.00	22.40
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	31.37	29.38	22.78	32.49	5	27	32.78	5	28	31.37	29.38	22.78
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	31.45	29.46	22.86	32.57	5	28	32.86	5	28	31.45	29.46	22.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	31.47	29.48	22.88	32.59	5	28	32.88	5	28	31.47	29.48	22.88
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	31.49	29.50	22.90	32.61	5	28	32.90	5	28	31.49	29.50	22.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	31.52	29.53	22.93	32.64	5	28	32.93	5	28	31.52	29.53	22.93
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	24.09	22.10	15.50	25.21	5	20	25.50	5	21	24.09	22.10	15.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	31.38	29.39	22.79	32.50	5	28	32.79	5	28	31.38	29.39	22.79
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	32.63	30.64	24.04	33.75	5	29	34.04	5	29	32.63	30.64	24.04
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	32.90	30.91	24.31	34.02	5	29	34.31	5	29	32.90	30.91	24.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	33.12	31.13	24.53	34.24	5	29	34.53	5	30	33.12	31.13	24.53
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	17.84	15.85	9.25	18.96	5	14	19.25	5	14	17.84	15.85	9.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	18.18	16.19	9.59	19.30	5	14	19.59	5	15	18.18	16.19	9.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	18.60	16.60	10.00	19.71	5	15	20.00	5	15	18.60	16.60	10.00
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	19.12	17.12	10.52	20.23	5	15	20.52	5	16	19.12	17.12	10.52
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	19.80	17.81	11.21	20.92	5	16	21.21	5	16	19.80	17.81	11.21
127	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	48.26	48.34	46.84	53.63		53.63	56.84		56.84	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	48.38	48.47	46.97	53.75		53.75	56.97		56.97	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	48.71	48.79	47.31	54.09		54.09	57.31		57.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	48.81	48.90	47.41	54.19		54.19	57.41		57.41	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	48.84	48.93	47.44	54.22		54.22	57.44		57.44	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	48.86	48.95	47.46	54.24		54.24	57.46		57.46	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	48.89	48.98	47.49	54.27		54.27	57.49		57.49	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	48.93	49.01	47.52	54.30		54.30	57.52		57.52	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	47.74	47.80	46.26	53.06		53.06	56.26		56.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	47.80	47.87	46.33	53.13		53.13	56.33		56.33	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	62.00	60.01	53.41	63.12		63	63.41		63	61.42	59.43	52.83
									VL	totaal (0)	1	36.8	62.04	60.04	53.44	63.15		63	63.44		63	61.45	59.45	52.85
									VL	totaal (0)	1	39.8	62.14	60.15	53.55	63.26		63	63.55		64	61.54	59.54	52.94
									VL	totaal (0)	1	42.8	62.26	60.26	53.66	63.37		63	63.66		64	61.64	59.65	53.05
									VL	totaal (0)	1	45.8	62.37	60.38	53.78	63.49		63	63.78		64	61.74	59.75	53.15
									VL	totaal (0)	1	48.8	62.34	60.35	53.75	63.46		63	63.75		64	61.71	59.71	53.11
									VL	totaal (0)	1	51.8	62.31	60.31	53.71	63.42		63	63.71		64	61.67	59.67	53.07
									VL	totaal (0)	1	54.8	62.22	60.23	53.63	63.34		63	63.63		64	61.58	59.59	52.99
									VL	totaal (0)	1	57.8	62.18	60.19	53.59	63.30		63	63.59		64	61.54	59.54	52.94
									VL	totaal (0)	1	60.8	62.16	60.16	53.56	63.27		63	63.56		64	61.51	59.52	52.92
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	58.56	56.57	49.96	59.68	5	55	59.96	5	55	57.84	55.84	49.24
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	58.86	56.87	50.27	59.98	5	55	60.27	5	55	58.14	56.14	49.54
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	59.26	57.27	50.67	60.38	5	55	60.67	5	56	58.53	56.54	49.93
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	59.64	57.65	51.05	60.76	5	56	61.05	5	56	58.90	56.91	50.31
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	59.98	57.99	51.39	61.10	5	56	61.39	5	56	59.23	57.24	50.64
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	60.07	58.07	51.47	61.18	5	56	61.47	5	56	59.31	57.32	50.72
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	60.12	58.13	51.53	61.24	5	56	61.53	5	57	59.37	57.38	50.78
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	60.12	58.13	51.53	61.24	5	56	61.53	5	57	59.37	57.38	50.77
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	60.15	58.16	51.56	61.27	5	56	61.56	5	57	59.40	57.41	50.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	60.21	58.21	51.61	61.32	5	56	61.61	5	57	59.46	57.46	50.86
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	59.38	57.38	50.78	60.49	5	55	60.78	5	56	58.90	56.91	50.31
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	59.17	57.17	50.57	60.28	5	55	60.57	5	56	58.69	56.70	50.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	58.97	56.97	50.37	60.08	5	55	60.37	5	55	58.49	56.50	49.90

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	58.76	56.77	50.17	59.88	5	55	60.17	5	55	58.29	56.30	49.70
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	58.57	56.58	49.98	59.69	5	55	59.98	5	55	58.10	56.10	49.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	58.39	56.39	49.80	59.51	5	55	59.80	5	55	57.91	55.92	49.32
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	58.21	56.22	49.62	59.33	5	54	59.62	5	55	57.73	55.74	49.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	58.00	56.00	49.40	59.11	5	54	59.40	5	54	57.52	55.53	48.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	57.82	55.83	49.23	58.94	5	54	59.23	5	54	57.34	55.35	48.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	57.65	55.66	49.06	58.77	5	54	59.06	5	54	57.17	55.18	48.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	31.23	29.23	22.63	32.34	5	27	32.63	5	28	31.23	29.23	22.63
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	31.75	29.75	23.15	32.86	5	28	33.15	5	28	31.75	29.75	23.15
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	34.05	32.05	25.45	35.16	5	30	35.45	5	30	34.05	32.05	25.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	36.75	34.75	28.15	37.86	5	33	38.15	5	33	36.75	34.75	28.15
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	37.60	35.60	29.00	38.71	5	34	39.00	5	34	37.60	35.60	29.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	38.58	36.58	29.98	39.69	5	35	39.98	5	35	38.58	36.58	29.98
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	38.35	36.35	29.75	39.46	5	34	39.75	5	35	38.35	36.35	29.75
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	38.59	36.59	29.99	39.70	5	35	39.99	5	35	38.59	36.59	29.99
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	39.21	37.22	30.62	40.33	5	35	40.62	5	36	39.21	37.22	30.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	39.62	37.63	31.02	40.74	5	36	41.02	5	36	39.62	37.63	31.02
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	22.04	20.05	13.45	23.16	5	18	23.45	5	18	22.04	20.05	13.45
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	22.86	20.87	14.27	23.98	5	19	24.27	5	19	22.86	20.87	14.27
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	24.37	22.38	15.78	25.49	5	20	25.78	5	21	24.37	22.38	15.78
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	29.98	27.99	21.39	31.10	5	26	31.39	5	26	29.98	27.99	21.39
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	30.82	28.83	22.23	31.94	5	27	32.23	5	27	30.82	28.83	22.23
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	31.39	29.40	22.80	32.51	5	28	32.80	5	28	31.39	29.40	22.80
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	31.62	29.63	23.03	32.74	5	28	33.03	5	28	31.62	29.63	23.03
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	31.92	29.93	23.32	33.04	5	28	33.32	5	28	31.92	29.93	23.32
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	33.27	31.28	24.68	34.39	5	29	34.68	5	30	33.27	31.28	24.68
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	33.48	31.49	24.88	34.60	5	30	34.88	5	30	33.48	31.49	24.88
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	30.60	28.61	22.01	31.72	5	27	32.01	5	27	30.60	28.61	22.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	32.87	30.88	24.28	33.99	5	29	34.28	5	29	32.87	30.88	24.28
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	33.68	31.69	25.09	34.80	5	30	35.09	5	30	33.68	31.69	25.09
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	34.01	32.01	25.41	35.12	5	30	35.41	5	30	34.01	32.01	25.41
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	34.16	32.17	25.57	35.28	5	30	35.57	5	31	34.16	32.17	25.57
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	27.78	25.79	19.18	28.90	5	24	29.18	5	24	27.78	25.79	19.18
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	27.86	25.86	19.26	28.97	5	24	29.26	5	24	27.86	25.86	19.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	27.90	25.91	19.31	29.02	5	24	29.31	5	24	27.90	25.91	19.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	27.96	25.97	19.37	29.08	5	24	29.37	5	24	27.96	25.97	19.37
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	28.06	26.07	19.47	29.18	5	24	29.47	5	24	28.06	26.07	19.47
128	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	59.92	59.97	58.40	65.21		65.21	68.40		68.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	59.82	59.88	58.31	65.12		65.12	68.31		68.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	59.72	59.78	58.21	65.02		65.02	68.21		68.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	59.62	59.67	58.10	64.91		64.91	68.10		68.10	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	59.51	59.57	58.00	64.81		64.81	68.00		68.00	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	59.40	59.46	57.89	64.70		64.70	67.89		67.89	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	59.29	59.34	57.77	64.58		64.58	67.77		67.77	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	59.17	59.23	57.66	64.47		64.47	67.66		67.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	59.05	59.11	57.54	64.35		64.35	67.54		67.54	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	58.94	58.99	57.42	64.23		64.23	67.42		67.42	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	61.13	59.14	52.54	62.25		62	62.54		63	60.62	58.63	52.03
									VL	totaal (0)	1	36.8	60.94	58.95	52.35	62.06		62	62.35		62	60.43	58.43	51.83
									VL	totaal (0)	1	39.8	60.77	58.78	52.18	61.89		62	62.18		62	60.25	58.26	51.66
									VL	totaal (0)	1	42.8	60.60	58.61	52.01	61.72		62	62.01		62	60.08	58.09	51.49
									VL	totaal (0)	1	45.8	60.44	58.45	51.85	61.56		62	61.85		62	59.92	57.93	51.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	48.8	60.29	58.30	51.70	61.41		61	61.70		62	59.77	57.77	51.17
									VL	totaal (0)	1	51.8	60.14	58.14	51.54	61.25		61	61.54		62	59.61	57.62	51.02
									VL	totaal (0)	1	54.8	60.00	58.00	51.40	61.11		61	61.40		61	59.47	57.47	50.87
									VL	totaal (0)	1	57.8	59.86	57.87	51.27	60.98		61	61.27		61	59.33	57.33	50.73
									VL	totaal (0)	1	60.8	59.73	57.73	51.14	60.85		61	61.14		61	59.20	57.20	50.60
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	55.34	53.34	46.74	56.45	5	51	56.74	5	52	54.65	52.65	46.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	55.34	53.34	46.74	56.45	5	51	56.74	5	52	54.65	52.65	46.05
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	55.38	53.38	46.78	56.49	5	51	56.78	5	52	54.69	52.70	46.10
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	55.41	53.42	46.82	56.53	5	52	56.82	5	52	54.73	52.73	46.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	55.41	53.41	46.81	56.52	5	52	56.81	5	52	54.73	52.73	46.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	55.38	53.39	46.79	56.50	5	52	56.79	5	52	54.70	52.71	46.11
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	55.36	53.36	46.76	56.47	5	51	56.76	5	52	54.67	52.68	46.08
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	55.32	53.33	46.72	56.44	5	51	56.72	5	52	54.64	52.64	46.04
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	55.28	53.29	46.69	56.40	5	51	56.69	5	52	54.60	52.60	46.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	55.24	53.24	46.64	56.35	5	51	56.64	5	52	54.55	52.56	45.96
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	59.81	57.81	51.21	60.92	5	56	61.21	5	56	59.35	57.36	50.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	59.54	57.55	50.95	60.66	5	56	60.95	5	56	59.09	57.10	50.50
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	59.29	57.30	50.70	60.41	5	55	60.70	5	56	58.84	56.84	50.24
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	59.04	57.04	50.45	60.16	5	55	60.45	5	55	58.59	56.59	49.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	58.81	56.81	50.21	59.92	5	55	60.21	5	55	58.36	56.36	49.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	58.60	56.60	50.00	59.71	5	55	60.00	5	55	58.14	56.15	49.55
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	58.38	56.39	49.79	59.50	5	55	59.79	5	55	57.93	55.93	49.34
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	58.18	56.19	49.59	59.30	5	54	59.59	5	55	57.73	55.74	49.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	58.00	56.00	49.41	59.12	5	54	59.41	5	54	57.55	55.55	48.95
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	57.82	55.82	49.23	58.94	5	54	59.23	5	54	57.37	55.37	48.77
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	18.24	16.24	9.64	19.35	5	14	19.64	5	15	18.24	16.24	9.64
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	17.92	15.93	9.33	19.04	5	14	19.33	5	14	17.92	15.93	9.33
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	17.92	15.92	9.32	19.03	5	14	19.32	5	14	17.92	15.92	9.32
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	17.90	15.91	9.31	19.02	5	14	19.31	5	14	17.90	15.91	9.31
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	17.65	15.65	9.05	18.76	5	14	19.05	5	14	17.65	15.65	9.05
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	17.64	15.65	9.05	18.76	5	14	19.05	5	14	17.64	15.65	9.05
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	17.65	15.66	9.06	18.77	5	14	19.06	5	14	17.65	15.66	9.06
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	17.67	15.68	9.08	18.79	5	14	19.08	5	14	17.67	15.68	9.08
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	17.67	15.68	9.08	18.79	5	14	19.08	5	14	17.67	15.68	9.08
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	17.44	15.45	8.85	18.56	5	14	18.85	5	14	17.44	15.45	8.85
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	19.43	17.44	10.84	20.55	5	16	20.84	5	16	19.43	17.44	10.84
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	19.45	17.46	10.86	20.57	5	16	20.86	5	16	19.45	17.46	10.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	19.46	17.46	10.86	20.57	5	16	20.86	5	16	19.46	17.46	10.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	19.46	17.46	10.86	20.57	5	16	20.86	5	16	19.46	17.46	10.86
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	19.46	17.47	10.87	20.58	5	16	20.87	5	16	19.46	17.47	10.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	19.46	17.47	10.87	20.58	5	16	20.87	5	16	19.46	17.47	10.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	19.49	17.49	10.89	20.60	5	16	20.89	5	16	19.49	17.49	10.89
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	19.52	17.53	10.93	20.64	5	16	20.93	5	16	19.52	17.53	10.93
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	19.59	17.60	10.99	20.71	5	16	20.99	5	16	19.59	17.60	10.99
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	19.62	17.63	11.03	20.74	5	16	21.03	5	16	19.62	17.63	11.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	19.96	17.97	11.37	21.08	5	16	21.37	5	16	19.96	17.97	11.37
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	19.99	18.00	11.40	21.11	5	16	21.40	5	16	19.99	18.00	11.40
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	19.99	18.00	11.40	21.11	5	16	21.40	5	16	19.99	18.00	11.40
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	19.99	18.00	11.40	21.11	5	16	21.40	5	16	19.99	18.00	11.40
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	19.98	17.99	11.39	21.10	5	16	21.39	5	16	19.98	17.99	11.39
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	19.55	17.56	10.96	20.67	5	16	20.96	5	16	19.55	17.56	10.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	19.54	17.55	10.95	20.66	5	16	20.95	5	16	19.54	17.55	10.95

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	19.54	17.54	10.94	20.65	5	16	20.94	5	16	19.54	17.54	10.94
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	19.54	17.55	10.95	20.66	5	16	20.95	5	16	19.54	17.55	10.95
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	19.50	17.51	10.91	20.62	5	16	20.91	5	16	19.50	17.51	10.91
129	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	64.77	64.81	63.21	70.03		70.03	73.21		73.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	64.69	64.73	63.13	69.95		69.95	73.13		73.13	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	64.60	64.64	63.04	69.86		69.86	73.04		73.04	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	64.49	64.53	62.93	69.75		69.75	72.93		72.93	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	64.37	64.41	62.81	69.63		69.63	72.81		72.81	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	64.26	64.31	62.70	69.52		69.52	72.70		72.70	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	64.16	64.20	62.59	69.42		69.42	72.59		72.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	64.05	64.09	62.48	69.31		69.31	72.48		72.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	63.94	63.98	62.37	69.20		69.20	72.37		72.37	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	63.83	63.87	62.26	69.09		69.09	72.26		72.26	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	63.47	61.48	54.88	64.59		65	64.88		65	62.97	60.98	54.38
									VL	totaal (0)	1	36.8	63.26	61.26	54.66	64.37		64	64.66		65	62.76	60.76	54.16
									VL	totaal (0)	1	39.8	63.08	61.09	54.49	64.20		64	64.49		64	62.58	60.59	53.99
									VL	totaal (0)	1	42.8	62.92	60.92	54.32	64.03		64	64.32		64	62.41	60.42	53.82
									VL	totaal (0)	1	45.8	62.75	60.75	54.15	63.86		64	64.15		64	62.24	60.25	53.65
									VL	totaal (0)	1	48.8	62.58	60.59	53.99	63.70		64	63.99		64	62.08	60.08	53.48
									VL	totaal (0)	1	51.8	62.42	60.43	53.83	63.54		64	63.83		64	61.92	59.92	53.32
									VL	totaal (0)	1	54.8	62.27	60.27	53.67	63.38		63	63.67		64	61.76	59.76	53.16
									VL	totaal (0)	1	57.8	62.12	60.12	53.52	63.23		63	63.52		64	61.61	59.61	53.01
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.97	59.97	53.37	63.08		63	63.37		63	61.46	59.46	52.86
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	56.58	54.58	47.98	57.69	5	53	57.98	5	53	55.89	53.89	47.29
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	56.54	54.55	47.94	57.66	5	53	57.94	5	53	55.85	53.86	47.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	56.51	54.51	47.91	57.62	5	53	57.91	5	53	55.82	53.83	47.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	56.49	54.49	47.89	57.60	5	53	57.89	5	53	55.80	53.81	47.21
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	56.45	54.45	47.85	57.56	5	53	57.85	5	53	55.76	53.77	47.17
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	56.40	54.40	47.80	57.51	5	53	57.80	5	53	55.71	53.72	47.12
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	56.34	54.35	47.75	57.46	5	52	57.75	5	53	55.66	53.66	47.06
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	56.28	54.29	47.69	57.40	5	52	57.69	5	53	55.60	53.60	47.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	56.22	54.23	47.63	57.34	5	52	57.63	5	53	55.54	53.54	46.94
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	56.16	54.17	47.57	57.28	5	52	57.57	5	53	55.47	53.48	46.88
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	62.47	60.48	53.88	63.59	5	59	63.88	5	59	62.02	60.03	53.43
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	62.21	60.22	53.62	63.33	5	58	63.62	5	59	61.76	59.76	53.17
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	62.00	60.00	53.40	63.11	5	58	63.40	5	58	61.55	59.55	52.95
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	61.79	59.79	53.20	62.91	5	58	63.20	5	58	61.34	59.34	52.74
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	61.58	59.59	52.99	62.70	5	58	62.99	5	58	61.13	59.14	52.54
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	61.38	59.39	52.79	62.50	5	58	62.79	5	58	60.93	58.94	52.34
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	61.19	59.19	52.60	62.31	5	57	62.60	5	58	60.74	58.74	52.14
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	61.00	59.01	52.41	62.12	5	57	62.41	5	57	60.55	58.55	51.95
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	60.82	58.82	52.22	61.93	5	57	62.22	5	57	60.36	58.37	51.77
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	60.64	58.64	52.04	61.75	5	57	62.04	5	57	60.19	58.19	51.59
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	32.58	30.59	23.99	33.70	5	29	33.99	5	29	32.58	30.59	23.99
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	32.55	30.56	23.96	33.67	5	29	33.96	5	29	32.55	30.56	23.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	32.52	30.53	23.93	33.64	5	29	33.93	5	29	32.52	30.53	23.93
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	32.49	30.50	23.90	33.61	5	29	33.90	5	29	32.49	30.50	23.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	32.46	30.46	23.86	33.57	5	29	33.86	5	29	32.46	30.46	23.86
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	32.42	30.43	23.83	33.54	5	29	33.83	5	29	32.42	30.43	23.83
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	32.38	30.39	23.79	33.50	5	29	33.79	5	29	32.38	30.39	23.79
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	32.34	30.35	23.75	33.46	5	28	33.75	5	29	32.34	30.35	23.75
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	32.30	30.31	23.71	33.42	5	28	33.71	5	29	32.30	30.31	23.71
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	32.26	30.27	23.67	33.38	5	28	33.67	5	29	32.26	30.27	23.67
130	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	65.76	65.81	64.21	71.03		71.03	74.21		74.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	65.66	65.71	64.11	70.93		70.93	74.11		74.11	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	65.55	65.60	64.00	70.82		70.82	74.00		74.00	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	65.43	65.47	63.88	70.70		70.70	73.88		73.88	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	65.31	65.35	63.75	70.57		70.57	73.75		73.75	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	65.18	65.23	63.63	70.45		70.45	73.63		73.63	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	65.06	65.11	63.51	70.33		70.33	73.51		73.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	64.94	64.99	63.39	70.21		70.21	73.39		73.39	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	64.82	64.86	63.26	70.08		70.08	73.26		73.26	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	64.70	64.74	63.14	69.96		69.96	73.14		73.14	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	63.47	61.48	54.88	64.59		65	64.88		65	62.99	60.99	54.39
									VL	totaal (0)	1	36.8	63.29	61.30	54.70	64.41		64	64.70		65	62.81	60.81	54.21
									VL	totaal (0)	1	39.8	63.11	61.12	54.52	64.23		64	64.52		65	62.63	60.63	54.03
									VL	totaal (0)	1	42.8	62.94	60.95	54.35	64.06		64	64.35		64	62.46	60.46	53.86
									VL	totaal (0)	1	45.8	62.78	60.79	54.19	63.90		64	64.19		64	62.29	60.30	53.70
									VL	totaal (0)	1	48.8	62.62	60.63	54.03	63.74		64	64.03		64	62.13	60.14	53.54
									VL	totaal (0)	1	51.8	62.43	60.44	53.84	63.55		64	63.84		64	61.94	59.94	53.34
									VL	totaal (0)	1	54.8	62.28	60.28	53.68	63.39		63	63.68		64	61.78	59.79	53.19
									VL	totaal (0)	1	57.8	62.13	60.14	53.54	63.25		63	63.54		64	61.63	59.64	53.04
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.99	59.99	53.39	63.10		63	63.39		63	61.49	59.49	52.89
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	56.50	54.51	47.91	57.62	5	53	57.91	5	53	55.84	53.84	47.24
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	56.48	54.49	47.89	57.60	5	53	57.89	5	53	55.82	53.83	47.23
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	56.44	54.45	47.85	57.56	5	53	57.85	5	53	55.78	53.79	47.19
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	56.42	54.43	47.83	57.54	5	53	57.83	5	53	55.76	53.77	47.17
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	56.40	54.41	47.81	57.52	5	53	57.81	5	53	55.74	53.75	47.15
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	56.36	54.37	47.77	57.48	5	52	57.77	5	53	55.70	53.71	47.11
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	56.31	54.32	47.72	57.43	5	52	57.72	5	53	55.65	53.66	47.06
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	56.26	54.27	47.66	57.38	5	52	57.66	5	53	55.60	53.61	47.01
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	56.20	54.21	47.61	57.32	5	52	57.61	5	53	55.54	53.55	46.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	56.14	54.15	47.55	57.26	5	52	57.55	5	53	55.48	53.49	46.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	62.48	60.49	53.89	63.60	5	59	63.89	5	59	62.04	60.05	53.45

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	62.26	60.27	53.67	63.38	5	58	63.67	5	59	61.82	59.83	53.23
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	62.04	60.05	53.45	63.16	5	58	63.45	5	58	61.60	59.61	53.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	61.83	59.84	53.24	62.95	5	58	63.24	5	58	61.39	59.40	52.80
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	61.63	59.63	53.03	62.74	5	58	63.03	5	58	61.19	59.19	52.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	61.43	59.44	52.84	62.55	5	58	62.84	5	58	60.99	58.99	52.40
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	61.20	59.20	52.60	62.31	5	57	62.60	5	58	60.75	58.76	52.16
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	61.01	59.02	52.42	62.13	5	57	62.42	5	57	60.57	58.57	51.97
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	60.83	58.84	52.24	61.95	5	57	62.24	5	57	60.39	58.39	51.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	60.66	58.66	52.06	61.77	5	57	62.06	5	57	60.21	58.22	51.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	37.44	35.45	28.85	38.56	5	34	38.85	5	34	37.44	35.45	28.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	37.41	35.42	28.82	38.53	5	34	38.82	5	34	37.41	35.42	28.82
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	37.38	35.38	28.78	38.49	5	33	38.78	5	34	37.38	35.38	28.78
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	37.34	35.35	28.75	38.46	5	33	38.75	5	34	37.34	35.35	28.75
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	37.30	35.31	28.71	38.42	5	33	38.71	5	34	37.30	35.31	28.71
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	37.26	35.27	28.67	38.38	5	33	38.67	5	34	37.26	35.27	28.67
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	37.22	35.23	28.63	38.34	5	33	38.63	5	34	37.22	35.23	28.63
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	37.18	35.18	28.58	38.29	5	33	38.58	5	34	37.18	35.18	28.58
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	37.13	35.14	28.54	38.25	5	33	38.54	5	34	37.13	35.14	28.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	37.08	35.09	28.49	38.20	5	33	38.49	5	33	37.08	35.09	28.49
131	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	60.43	60.49	58.93	65.74		65.74	68.93		68.93	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	60.31	60.37	58.81	65.62		65.62	68.81		68.81	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	60.19	60.25	58.69	65.50		65.50	68.69		68.69	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	60.07	60.13	58.57	65.38		65.38	68.57		68.57	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	59.95	60.00	58.44	65.25		65.25	68.44		68.44	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	59.82	59.87	58.31	65.12		65.12	68.31		68.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	59.69	59.74	58.18	64.99		64.99	68.18		68.18	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	59.55	59.61	58.05	64.86		64.86	68.05		68.05	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	59.42	59.48	57.92	64.73		64.73	67.92		67.92	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	59.29	59.34	57.78	64.59		64.59	67.78		67.78	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	60.58	58.58	51.99	61.70		62	61.99		62	60.12	58.12	51.52
									VL	totaal (0)	1	36.8	60.41	58.42	51.82	61.53		62	61.82		62	59.95	57.95	51.35
									VL	totaal (0)	1	39.8	60.22	58.23	51.63	61.34		61	61.63		62	59.75	57.76	51.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	42.8	60.05	58.05	51.45	61.16		61	61.45		61	59.58	57.58	50.98
									VL	totaal (0)	1	45.8	59.90	57.90	51.30	61.01		61	61.30		61	59.42	57.43	50.83
									VL	totaal (0)	1	48.8	59.75	57.76	51.16	60.87		61	61.16		61	59.28	57.28	50.68
									VL	totaal (0)	1	51.8	59.60	57.60	51.00	60.71		61	61.00		61	59.12	57.13	50.53
									VL	totaal (0)	1	54.8	59.45	57.46	50.86	60.57		61	60.86		61	58.98	56.98	50.38
									VL	totaal (0)	1	57.8	59.32	57.33	50.73	60.44		60	60.73		61	58.84	56.85	50.25
									VL	totaal (0)	1	60.8	59.19	57.19	50.59	60.30		60	60.59		61	58.70	56.71	50.11
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	54.08	52.09	45.49	55.20	5	50	55.49	5	50	53.44	51.44	44.84
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	54.23	52.24	45.63	55.35	5	50	55.63	5	51	53.59	51.60	45.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	54.24	52.24	45.64	55.35	5	50	55.64	5	51	53.60	51.60	45.00
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	54.27	52.28	45.68	55.39	5	50	55.68	5	51	53.64	51.64	45.04
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	54.34	52.35	45.75	55.46	5	50	55.75	5	51	53.71	51.72	45.12
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	54.37	52.38	45.77	55.49	5	50	55.77	5	51	53.74	51.75	45.15
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	54.37	52.37	45.77	55.48	5	50	55.77	5	51	53.74	51.75	45.15
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	54.35	52.36	45.76	55.47	5	50	55.76	5	51	53.72	51.73	45.13
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	54.33	52.33	45.73	55.44	5	50	55.73	5	51	53.70	51.70	45.10
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	54.29	52.30	45.70	55.41	5	50	55.70	5	51	53.66	51.67	45.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	59.48	57.48	50.88	60.59	5	56	60.88	5	56	59.06	57.07	50.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	59.21	57.22	50.62	60.33	5	55	60.62	5	56	58.80	56.81	50.21
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	58.96	56.96	50.37	60.08	5	55	60.37	5	55	58.55	56.55	49.95
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	58.71	56.72	50.12	59.83	5	55	60.12	5	55	58.30	56.30	49.70
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	58.48	56.48	49.88	59.59	5	55	59.88	5	55	58.06	56.07	49.47
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	58.26	56.27	49.67	59.38	5	54	59.67	5	55	57.85	55.86	49.26
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	58.05	56.05	49.45	59.16	5	54	59.45	5	54	57.64	55.64	49.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	57.85	55.85	49.26	58.97	5	54	59.26	5	54	57.44	55.44	48.84
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	57.66	55.67	49.07	58.78	5	54	59.07	5	54	57.25	55.26	48.66
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	57.48	55.49	48.89	58.60	5	54	58.89	5	54	57.07	55.07	48.48
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	18.38	16.39	9.79	19.50	5	15	19.79	5	15	18.38	16.39	9.79
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	18.15	16.16	9.55	19.27	5	14	19.55	5	15	18.15	16.16	9.55
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	17.91	15.91	9.31	19.02	5	14	19.31	5	14	17.91	15.91	9.31
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	17.90	15.91	9.31	19.02	5	14	19.31	5	14	17.90	15.91	9.31
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	17.91	15.91	9.31	19.02	5	14	19.31	5	14	17.91	15.91	9.31
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	17.60	15.61	9.01	18.72	5	14	19.01	5	14	17.60	15.61	9.01
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	17.62	15.63	9.02	18.74	5	14	19.02	5	14	17.62	15.63	9.02
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	17.55	15.55	8.95	18.66	5	14	18.95	5	14	17.55	15.55	8.95
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	17.56	15.57	8.97	18.68	5	14	18.97	5	14	17.56	15.57	8.97
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	17.33	15.33	8.73	18.44	5	13	18.73	5	14	17.33	15.33	8.73
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	19.24	17.25	10.65	20.36	5	15	20.65	5	16	19.24	17.25	10.65
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	19.27	17.28	10.68	20.39	5	15	20.68	5	16	19.27	17.28	10.68
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	19.29	17.30	10.69	20.41	5	15	20.69	5	16	19.29	17.30	10.69
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	19.30	17.31	10.71	20.42	5	15	20.71	5	16	19.30	17.31	10.71
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	19.33	17.33	10.73	20.44	5	15	20.73	5	16	19.33	17.33	10.73
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	19.36	17.37	10.77	20.48	5	15	20.77	5	16	19.36	17.37	10.77
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	19.38	17.39	10.79	20.50	5	16	20.79	5	16	19.38	17.39	10.79
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	19.29	17.30	10.70	20.41	5	15	20.70	5	16	19.29	17.30	10.70
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	19.34	17.35	10.75	20.46	5	15	20.75	5	16	19.34	17.35	10.75
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	19.43	17.44	10.84	20.55	5	16	20.84	5	16	19.43	17.44	10.84
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	20.57	18.58	11.98	21.69	5	17	21.98	5	17	20.57	18.58	11.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	20.61	18.62	12.01	21.73	5	17	22.01	5	17	20.61	18.62	12.01
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	20.62	18.63	12.03	21.74	5	17	22.03	5	17	20.62	18.63	12.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	20.62	18.63	12.03	21.74	5	17	22.03	5	17	20.62	18.63	12.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	20.62	18.62	12.02	21.73	5	17	22.02	5	17	20.62	18.62	12.02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	20.14	18.15	11.55	21.26	5	16	21.55	5	17	20.14	18.15	11.55
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	20.13	18.14	11.54	21.25	5	16	21.54	5	17	20.13	18.14	11.54
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	20.11	18.12	11.51	21.23	5	16	21.51	5	17	20.11	18.12	11.51
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	20.10	18.10	11.50	21.21	5	16	21.50	5	17	20.10	18.10	11.50
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	20.06	18.07	11.47	21.18	5	16	21.47	5	16	20.06	18.07	11.47
132	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	33.8	64.96	65.00	63.40	70.22		70.22	73.40		73.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	36.8	64.85	64.89	63.29	70.11		70.11	73.29		73.29	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	39.8	64.73	64.77	63.17	69.99		69.99	73.17		73.17	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	42.8	64.60	64.64	63.04	69.86		69.86	73.04		73.04	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	45.8	64.47	64.51	62.91	69.73		69.73	72.91		72.91	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	48.8	64.35	64.39	62.78	69.61		69.61	72.78		72.78	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	51.8	64.22	64.26	62.66	69.48		69.48	72.66		72.66	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	54.8	64.10	64.14	62.53	69.36		69.36	72.53		72.53	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	57.8	63.97	64.01	62.40	69.23		69.23	72.40		72.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	60.8	63.84	63.88	62.28	69.10		69.10	72.28		72.28	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	33.8	63.14	61.14	54.54	64.25		64	64.54		65	62.69	60.69	54.09
									VL	totaal (0)	1	36.8	62.97	60.98	54.38	64.09		64	64.38		64	62.52	60.53	53.93
									VL	totaal (0)	1	39.8	62.79	60.80	54.20	63.91		64	64.20		64	62.34	60.35	53.75
									VL	totaal (0)	1	42.8	62.62	60.63	54.03	63.74		64	64.03		64	62.17	60.18	53.58
									VL	totaal (0)	1	45.8	62.43	60.43	53.83	63.54		64	63.83		64	61.98	59.98	53.38
									VL	totaal (0)	1	48.8	62.27	60.28	53.68	63.39		63	63.68		64	61.82	59.82	53.22
									VL	totaal (0)	1	51.8	62.11	60.12	53.52	63.23		63	63.52		64	61.66	59.66	53.06
									VL	totaal (0)	1	54.8	61.96	59.96	53.37	63.08		63	63.37		63	61.50	59.51	52.91
									VL	totaal (0)	1	57.8	61.81	59.81	53.21	62.92		63	63.21		63	61.35	59.36	52.76
									VL	totaal (0)	1	60.8	61.66	59.67	53.07	62.78		63	63.07		63	61.20	59.21	52.61
									VL	Hart van Brabantlaa	1	33.8	55.75	53.76	47.16	56.87	5	52	57.16	5	52	55.12	53.13	46.53
									VL	Hart van Brabantlaa	1	36.8	55.80	53.81	47.21	56.92	5	52	57.21	5	52	55.18	53.18	46.58
									VL	Hart van Brabantlaa	1	39.8	55.77	53.78	47.17	56.89	5	52	57.17	5	52	55.15	53.15	46.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	42.8	55.74	53.75	47.15	56.86	5	52	57.15	5	52	55.12	53.12	46.52
									VL	Hart van Brabantlaa	1	45.8	55.72	53.73	47.13	56.84	5	52	57.13	5	52	55.10	53.11	46.51
									VL	Hart van Brabantlaa	1	48.8	55.70	53.71	47.11	56.82	5	52	57.11	5	52	55.08	53.09	46.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	51.8	55.67	53.67	47.07	56.78	5	52	57.07	5	52	55.05	53.05	46.45
									VL	Hart van Brabantlaa	1	54.8	55.62	53.63	47.03	56.74	5	52	57.03	5	52	55.00	53.01	46.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	57.8	55.57	53.58	46.98	56.69	5	52	56.98	5	52	54.95	52.96	46.36
									VL	Hart van Brabantlaa	1	60.8	55.52	53.53	46.93	56.64	5	52	56.93	5	52	54.90	52.91	46.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	33.8	62.26	60.26	53.66	63.37	5	58	63.66	5	59	61.85	59.85	53.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	36.8	62.04	60.05	53.45	63.16	5	58	63.45	5	58	61.63	59.64	53.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	39.8	61.83	59.83	53.23	62.94	5	58	63.23	5	58	61.42	59.42	52.82
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	42.8	61.62	59.63	53.03	62.74	5	58	63.03	5	58	61.21	59.22	52.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	45.8	61.38	59.39	52.79	62.50	5	58	62.79	5	58	60.97	58.98	52.38
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	48.8	61.18	59.19	52.59	62.30	5	57	62.59	5	58	60.78	58.78	52.18
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	51.8	60.99	59.00	52.40	62.11	5	57	62.40	5	57	60.58	58.59	51.99
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	54.8	60.80	58.81	52.21	61.92	5	57	62.21	5	57	60.40	58.40	51.80
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	57.8	60.62	58.63	52.03	61.74	5	57	62.03	5	57	60.21	58.22	51.62
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	60.8	60.45	58.45	51.85	61.56	5	57	61.85	5	57	60.04	58.04	51.44
									VL	Gasthuisring (3)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	36.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	39.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	42.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	45.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	48.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	51.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	54.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	57.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	60.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	33.8	31.83	29.84	23.24	32.95	5	28	33.24	5	28	31.83	29.84	23.24
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	36.8	31.80	29.81	23.21	32.92	5	28	33.21	5	28	31.80	29.81	23.21
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	39.8	31.77	29.78	23.17	32.89	5	28	33.17	5	28	31.77	29.78	23.17
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	42.8	31.73	29.74	23.14	32.85	5	28	33.14	5	28	31.73	29.74	23.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	45.8	31.70	29.70	23.10	32.81	5	28	33.10	5	28	31.70	29.70	23.10
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	48.8	31.66	29.66	23.06	32.77	5	28	33.06	5	28	31.66	29.66	23.06
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	51.8	31.62	29.62	23.02	32.73	5	28	33.02	5	28	31.62	29.62	23.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	54.8	31.57	29.58	22.98	32.69	5	28	32.98	5	28	31.57	29.58	22.98
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	57.8	31.53	29.54	22.94	32.65	5	28	32.94	5	28	31.53	29.54	22.94
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	60.8	31.48	29.49	22.89	32.60	5	28	32.89	5	28	31.48	29.49	22.89

Projectgegevens

projectnaam: M16 136 Tilburg Talent Square 2
opdrachtgever: Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV
adviseur:
databaseversie: 910
situatie: Rekenmodel arch HUB april 2020C Laag 19-21
uitsnede: basismodel Laag 19-21

omschrijving	verkeerslawaai	railverkeerslawaai
rekenhart:	16.5.2 (build5) ‹enhart16;rmg2012	16.5.2 (build5) ‹enhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☑	☑
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑	☑
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	02-04-2020	02-04-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	15:48	15:49
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
103	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	59.67	59.74	58.21	65.01		65.01	68.21		68.21	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	59.51	59.58	58.05	64.85		64.85	68.05		68.05	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	58.88	56.89	50.29	60.00		60	60.29		60	58.43	56.43	49.83
									VL	totaal (0)	1	67.2	58.74	56.75	50.15	59.86		60	60.15		60	58.28	56.29	49.69
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	53.88	51.88	45.28	54.99	5	50	55.28	5	50	53.28	51.28	44.68
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	53.85	51.86	45.26	54.97	5	50	55.26	5	50	53.25	51.25	44.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	57.24	55.24	48.64	58.35	5	53	58.64	5	54	56.84	54.85	48.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	57.03	55.04	48.44	58.15	5	53	58.44	5	53	56.64	54.65	48.05
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	17.78	15.79	9.19	18.90	5	14	19.19	5	14	17.78	15.79	9.19
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	18.64	16.64	10.04	19.75	5	15	20.04	5	15	18.64	16.64	10.04
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	19.63	17.64	11.04	20.75	5	16	21.04	5	16	19.63	17.64	11.04
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	20.85	18.86	12.26	21.97	5	17	22.26	5	17	20.85	18.86	12.26
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.57	18.57	11.97	21.68	5	17	21.97	5	17	20.57	18.57	11.97
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	21.31	19.32	12.72	22.43	5	17	22.72	5	18	21.31	19.32	12.72
104	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	64.58	64.63	63.04	69.86		69.86	73.04		73.04	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	64.43	64.47	62.88	69.70		69.70	72.88		72.88	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.64	59.64	53.04	62.75		63	63.04		63	61.20	59.20	52.60
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.48	59.49	52.89	62.60		63	62.89		63	61.04	59.05	52.45
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	55.47	53.48	46.87	56.59	5	52	56.87	5	52	54.87	52.88	46.28
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	55.41	53.41	46.81	56.52	5	52	56.81	5	52	54.81	52.82	46.22
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	60.43	58.44	51.84	61.55	5	57	61.84	5	57	60.04	58.05	51.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	60.25	58.25	51.65	61.36	5	56	61.65	5	57	59.85	57.86	51.26
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	31.51	29.52	22.91	32.63	5	28	32.91	5	28	31.51	29.52	22.91
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	31.47	29.48	22.88	32.59	5	28	32.88	5	28	31.47	29.48	22.88
105	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	59.77	59.84	58.31	65.11		65.11	68.31		68.31	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	59.61	59.68	58.15	64.95		64.95	68.15		68.15	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	58.59	56.59	49.99	59.70		60	59.99		60	58.15	56.16	49.56
									VL	totaal (0)	1	67.2	58.45	56.46	49.86	59.57		60	59.86		60	58.02	56.02	49.42
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	53.42	51.43	44.83	54.54	5	50	54.83	5	50	52.85	50.86	44.26
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	53.40	51.41	44.81	54.52	5	50	54.81	5	50	52.83	50.84	44.24
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	57.01	55.01	48.41	58.12	5	53	58.41	5	53	56.63	54.64	48.04
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	56.82	54.82	48.22	57.93	5	53	58.22	5	53	56.44	54.45	47.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	18.45	16.45	9.85	19.56	5	15	19.85	5	15	18.45	16.45	9.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	19.04	17.05	10.45	20.16	5	15	20.45	5	15	19.04	17.05	10.45
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	19.72	17.73	11.13	20.84	5	16	21.13	5	16	19.72	17.73	11.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	21.04	19.05	12.45	22.16	5	17	22.45	5	17	21.04	19.05	12.45
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	21.32	19.33	12.73	22.44	5	17	22.73	5	18	21.32	19.33	12.73
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	22.11	20.11	13.51	23.22	5	18	23.51	5	19	22.11	20.11	13.51
106	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	64.42	64.46	62.87	69.69		69.69	72.87		72.87	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	64.25	64.30	62.71	69.53		69.53	72.71		72.71	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.21	59.22	52.62	62.33		62	62.62		63	60.80	58.80	52.20
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.06	59.06	52.46	62.17		62	62.46		62	60.64	58.64	52.04
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	54.99	53.00	46.40	56.11	5	51	56.40	5	51	54.43	52.43	45.83
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	54.94	52.94	46.34	56.05	5	51	56.34	5	51	54.37	52.38	45.78
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	60.02	58.02	51.43	61.14	5	56	61.43	5	56	59.65	57.65	51.05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	59.83	57.83	51.24	60.95	5	56	61.24	5	56	59.46	57.46	50.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	32.73	30.74	24.14	33.85	5	29	34.14	5	29	32.73	30.74	24.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	32.69	30.70	24.10	33.81	5	29	34.10	5	29	32.69	30.70	24.10
107	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	69.02	69.09	67.55	74.35		74.35	77.55		77.55	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	68.85	68.92	67.38	74.18		74.18	77.38		77.38	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	56.26	54.26	47.66	57.37		57	57.66		58	56.26	54.26	47.66
									VL	totaal (0)	1	67.2	56.09	54.09	47.49	57.20		57	57.49		57	56.09	54.09	47.49
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	24.79	22.80	16.20	25.91	5	21	26.20	5	21	24.79	22.80	16.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	55.91	53.91	47.31	57.02	5	52	57.31	5	52	55.91	53.91	47.31
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	55.73	53.73	47.13	56.84	5	52	57.13	5	52	55.73	53.73	47.13
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	40.74	38.75	32.15	41.86	5	37	42.15	5	37	40.74	38.75	32.15
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	40.84	38.84	32.24	41.95	5	37	42.24	5	37	40.84	38.84	32.24
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	43.08	41.09	34.49	44.20	5	39	44.49	5	39	43.08	41.09	34.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	43.04	41.05	34.45	44.16	5	39	44.45	5	39	43.04	41.05	34.45
108	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	68.93	69.00	67.48	74.27		74.27	77.48		77.48	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	68.76	68.83	67.31	74.10		74.10	77.31		77.31	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	55.41	53.41	46.81	56.52		57	56.81		57	55.41	53.41	46.81
									VL	totaal (0)	1	67.2	55.26	53.26	46.66	56.37		56	56.66		57	55.26	53.26	46.66
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	24.69	22.70	16.09	25.81	5	21	26.09	5	21	24.69	22.70	16.09
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	54.96	52.97	46.37	56.08	5	51	56.37	5	51	54.96	52.97	46.37
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	54.80	52.81	46.21	55.92	5	51	56.21	5	51	54.80	52.81	46.21
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	41.37	39.38	32.78	42.49	5	37	42.78	5	38	41.37	39.38	32.78
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	41.26	39.27	32.67	42.38	5	37	42.67	5	38	41.26	39.27	32.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	43.00	41.01	34.41	44.12	5	39	44.41	5	39	43.00	41.01	34.41
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	42.97	40.98	34.38	44.09	5	39	44.38	5	39	42.97	40.98	34.38
109	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	68.92	69.00	67.50	74.29		74.29	77.50		77.50	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	68.75	68.83	67.33	74.12		74.12	77.33		77.33	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	54.35	52.36	45.76	55.47		55	55.76		56	54.35	52.36	45.76
									VL	totaal (0)	1	67.2	54.14	52.15	45.55	55.26		55	55.55		56	54.14	52.15	45.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	25.40	23.41	16.81	26.52	5	22	26.81	5	22	25.40	23.41	16.81
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	53.63	51.63	45.03	54.74	5	50	55.03	5	50	53.63	51.63	45.03
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	53.48	51.49	44.89	54.60	5	50	54.89	5	50	53.48	51.49	44.89
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	41.61	39.62	33.01	42.73	5	38	43.01	5	38	41.61	39.62	33.01
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	41.64	39.64	33.04	42.75	5	38	43.04	5	38	41.64	39.64	33.04
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	44.34	42.34	35.74	45.45	5	40	45.74	5	41	44.34	42.34	35.74
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	43.38	41.38	34.78	44.49	5	39	44.78	5	40	43.38	41.38	34.78
110	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	68.83	68.91	67.42	74.20		74.20	77.42		77.42	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	68.66	68.74	67.25	74.03		74.03	77.25		77.25	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	54.02	52.02	45.42	55.13		55	55.42		55	54.02	52.02	45.42

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	67.2	53.80	51.81	45.21	54.92		55	55.21		55	53.80	51.81	45.21
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	28.57	26.58	19.98	29.69	5	25	29.98	5	25	28.57	26.58	19.98
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	53.08	51.09	44.49	54.20	5	49	54.49	5	49	53.08	51.09	44.49
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	52.84	50.85	44.25	53.96	5	49	54.25	5	49	52.84	50.85	44.25
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	42.09	40.10	33.49	43.21	5	38	43.49	5	38	42.09	40.10	33.49
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	42.06	40.06	33.46	43.17	5	38	43.46	5	38	42.06	40.06	33.46
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	45.04	43.05	36.45	46.16	5	41	46.45	5	41	45.04	43.05	36.45
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	45.01	43.01	36.41	46.12	5	41	46.41	5	41	45.01	43.01	36.41
111	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	65.01	65.11	63.67	70.44		70.44	73.67		73.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	64.85	64.95	63.50	70.27		70.27	73.50		73.50	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	54.91	52.92	46.32	56.03		56	56.32		56	54.91	52.92	46.32
									VL	totaal (0)	1	67.2	55.02	53.03	46.43	56.14		56	56.43		56	55.02	53.03	46.43
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	54.26	52.27	45.67	55.38	5	50	55.67	5	51	54.26	52.27	45.67
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	54.38	52.39	45.79	55.50	5	51	55.79	5	51	54.38	52.39	45.79
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	19.24	17.25	10.65	20.36	5	15	20.65	5	16	19.24	17.25	10.65
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	19.83	17.84	11.24	20.95	5	16	21.24	5	16	19.83	17.84	11.24
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	43.14	41.15	34.55	44.26	5	39	44.55	5	40	43.14	41.15	34.55
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	43.35	41.36	34.76	44.47	5	39	44.76	5	40	43.35	41.36	34.76
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	36.84	34.85	28.25	37.96	5	33	38.25	5	33	36.84	34.85	28.25
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	36.84	34.85	28.25	37.96	5	33	38.25	5	33	36.84	34.85	28.25
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	42.37	40.38	33.78	43.49	5	38	43.78	5	39	42.37	40.38	33.78
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	42.35	40.36	33.76	43.47	5	38	43.76	5	39	42.35	40.36	33.76
112	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	59.47	59.55	58.04	64.83		64.83	68.04		68.04	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	59.29	59.37	57.86	64.65		64.65	67.86		67.86	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	55.13	53.14	46.54	56.25		56	56.54		57	54.57	52.58	45.98
									VL	totaal (0)	1	67.2	55.27	53.27	46.67	56.38		56	56.67		57	54.70	52.71	46.10
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	54.94	52.95	46.35	56.06	5	51	56.35	5	51	54.36	52.36	45.76
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	55.10	53.11	46.50	56.22	5	51	56.50	5	51	54.51	52.52	45.91
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	31.14	29.15	22.55	32.26	5	27	32.55	5	28	30.79	28.80	22.20
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	31.50	29.50	22.90	32.61	5	28	32.90	5	28	31.12	29.13	22.53
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	38.22	36.23	29.63	39.34	5	34	39.63	5	35	38.22	36.23	29.63
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	37.24	35.24	28.64	38.35	5	33	38.64	5	34	37.24	35.24	28.64
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	36.77	34.78	28.18	37.89	5	33	38.18	5	33	36.77	34.78	28.18
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	36.82	34.83	28.22	37.94	5	33	38.22	5	33	36.82	34.83	28.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	30.79	28.79	22.19	31.90	5	27	32.19	5	27	30.79	28.79	22.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	30.76	28.77	22.17	31.88	5	27	32.17	5	27	30.76	28.77	22.17
113	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	64.97	65.07	63.63	70.40		70.40	73.63		73.63	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	64.81	64.91	63.48	70.24		70.24	73.48		73.48	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	55.56	53.57	46.97	56.68		57	56.97		57	55.56	53.57	46.97
									VL	totaal (0)	1	67.2	55.62	53.63	47.03	56.74		57	57.03		57	55.62	53.63	47.03
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	55.00	53.01	46.41	56.12	5	51	56.41	5	51	55.00	53.01	46.41
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	55.09	53.10	46.49	56.21	5	51	56.49	5	51	55.09	53.10	46.49
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	16.85	14.85	8.25	17.96	5	13	18.25	5	13	16.85	14.85	8.25
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	16.97	14.98	8.38	18.09	5	13	18.38	5	13	16.97	14.98	8.38
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	43.45	41.46	34.85	44.57	5	40	44.85	5	40	43.45	41.46	34.85
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	43.27	41.27	34.67	44.38	5	39	44.67	5	40	43.27	41.27	34.67
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	34.73	32.74	26.14	35.85	5	31	36.14	5	31	34.73	32.74	26.14
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	34.76	32.77	26.17	35.88	5	31	36.17	5	31	34.76	32.77	26.17
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	42.55	40.56	33.96	43.67	5	39	43.96	5	39	42.55	40.56	33.96

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	42.53	40.54	33.94	43.65	5	39	43.94	5	39	42.53	40.54	33.94
114	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	58.75	58.83	57.33	64.12		64.12	67.33		67.33	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	58.58	58.66	57.16	63.95		63.95	67.16		67.16	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	55.43	53.44	46.84	56.55		57	56.84		57	54.85	52.86	46.26
									VL	totaal (0)	1	67.2	55.57	53.57	46.97	56.68		57	56.97		57	54.98	52.99	46.39
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	55.17	53.18	46.58	56.29	5	51	56.58	5	52	54.56	52.57	45.96
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	55.33	53.34	46.74	56.45	5	51	56.74	5	52	54.71	52.72	46.12
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	31.21	29.21	22.61	32.32	5	27	32.61	5	28	30.84	28.84	22.24
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	31.65	29.66	23.06	32.77	5	28	33.06	5	28	31.25	29.26	22.66
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	40.20	38.21	31.61	41.32	5	36	41.61	5	37	40.20	38.21	31.61
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.61	37.62	31.02	40.73	5	36	41.02	5	36	39.61	37.62	31.02
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	39.17	37.18	30.58	40.29	5	35	40.58	5	36	39.17	37.18	30.58
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	39.21	37.22	30.62	40.33	5	35	40.62	5	36	39.21	37.22	30.62
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	21.79	19.79	13.19	22.90	5	18	23.19	5	18	21.79	19.79	13.19
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	21.91	19.91	13.31	23.02	5	18	23.31	5	18	21.91	19.91	13.31
115	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	64.84	64.94	63.51	70.27		70.27	73.51		73.51	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	64.69	64.80	63.36	70.12		70.12	73.36		73.36	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	55.63	53.64	47.04	56.75		57	57.04		57	55.63	53.64	47.04
									VL	totaal (0)	1	67.2	55.75	53.76	47.16	56.87		57	57.16		57	55.75	53.76	47.16
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	55.03	53.04	46.44	56.15	5	51	56.44	5	51	55.03	53.04	46.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	55.16	53.17	46.57	56.28	5	51	56.57	5	52	55.16	53.17	46.57
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	16.92	14.92	8.32	18.03	5	13	18.32	5	13	16.92	14.92	8.32
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	17.00	15.01	8.41	18.12	5	13	18.41	5	13	17.00	15.01	8.41
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	43.17	41.18	34.58	44.29	5	39	44.58	5	40	43.17	41.18	34.58
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	43.26	41.27	34.66	44.38	5	39	44.66	5	40	43.26	41.27	34.66
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	36.90	34.91	28.31	38.02	5	33	38.31	5	33	36.90	34.91	28.31
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	36.97	34.98	28.37	38.09	5	33	38.37	5	33	36.97	34.98	28.37
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	43.28	41.28	34.68	44.39	5	39	44.68	5	40	43.28	41.28	34.68
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	43.28	41.29	34.69	44.40	5	39	44.69	5	40	43.28	41.29	34.69
116	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	58.51	58.60	57.11	63.89		63.89	67.11		67.11	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	58.35	58.44	56.95	63.73		63.73	66.95		66.95	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	55.75	53.76	47.16	56.87		57	57.16		57	55.13	53.14	46.54
									VL	totaal (0)	1	67.2	55.93	53.93	47.33	57.04		57	57.33		57	55.30	53.31	46.71
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	55.56	53.57	46.97	56.68	5	52	56.97	5	52	54.91	52.92	46.32
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	55.75	53.76	47.16	56.87	5	52	57.16	5	52	55.11	53.11	46.51
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	31.00	29.01	22.41	32.12	5	27	32.41	5	27	30.61	28.62	22.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	31.55	29.55	22.95	32.66	5	28	32.95	5	28	31.12	29.12	22.52
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	39.62	37.63	31.03	40.74	5	36	41.03	5	36	39.62	37.63	31.03
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	38.93	36.94	30.34	40.05	5	35	40.34	5	35	38.93	36.94	30.34
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	36.75	34.76	28.16	37.87	5	33	38.16	5	33	36.75	34.76	28.16
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	36.87	34.88	28.28	37.99	5	33	38.28	5	33	36.87	34.88	28.28
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	30.47	28.48	21.88	31.59	5	27	31.88	5	27	30.47	28.48	21.88
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	30.45	28.46	21.86	31.57	5	27	31.86	5	27	30.45	28.46	21.86
117	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	64.95	65.05	63.62	70.38		70.38	73.62		73.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	64.81	64.91	63.48	70.24		70.24	73.48		73.48	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	56.45	54.46	47.85	57.57		58	57.85		58	56.45	54.46	47.85
									VL	totaal (0)	1	67.2	56.79	54.80	48.20	57.91		58	58.20		58	56.79	54.80	48.20
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	55.96	53.96	47.36	57.07	5	52	57.36	5	52	55.96	53.96	47.36
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	56.35	54.35	47.75	57.46	5	52	57.75	5	53	56.35	54.35	47.75
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	16.71	14.72	8.12	17.83	5	13	18.12	5	13	16.71	14.72	8.12
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	16.76	14.77	8.17	17.88	5	13	18.17	5	13	16.76	14.77	8.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	43.76	41.76	35.16	44.87	5	40	45.16	5	40	43.76	41.76	35.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	43.60	41.61	35.00	44.72	5	40	45.00	5	40	43.60	41.61	35.00
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	36.01	34.02	27.42	37.13	5	32	37.42	5	32	36.01	34.02	27.42
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	35.97	33.98	27.38	37.09	5	32	37.38	5	32	35.97	33.98	27.38
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	42.88	40.89	34.29	44.00	5	39	44.29	5	39	42.88	40.89	34.29
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	42.91	40.92	34.32	44.03	5	39	44.32	5	39	42.91	40.92	34.32
118	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	64.13	64.24	62.82	69.58		69.58	72.82		72.82	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	64.00	64.11	62.69	69.45		69.45	72.69		72.69	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	56.60	54.61	48.00	57.72		58	58.00		58	56.60	54.61	48.00
									VL	totaal (0)	1	67.2	56.96	54.97	48.37	58.08		58	58.37		58	56.96	54.97	48.37
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	56.16	54.17	47.57	57.28	5	52	57.57	5	53	56.16	54.17	47.57
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	56.57	54.58	47.98	57.69	5	53	57.98	5	53	56.57	54.58	47.98
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	35.48	33.49	26.89	36.60	5	32	36.89	5	32	35.48	33.49	26.89
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	35.46	33.46	26.86	36.57	5	32	36.86	5	32	35.46	33.46	26.86
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	42.71	40.71	34.11	43.82	5	39	44.11	5	39	42.71	40.71	34.11
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	42.49	40.50	33.90	43.61	5	39	43.90	5	39	42.49	40.50	33.90
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	34.86	32.87	26.26	35.98	5	31	36.26	5	31	34.86	32.87	26.26
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	34.75	32.75	26.15	35.86	5	31	36.15	5	31	34.75	32.75	26.15
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	42.70	40.71	34.11	43.82	5	39	44.11	5	39	42.70	40.71	34.11
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	42.75	40.75	34.15	43.86	5	39	44.15	5	39	42.75	40.75	34.15
119	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	58.62	58.71	57.24	64.02		64.02	67.24		67.24	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	58.47	58.57	57.10	63.87		63.87	67.10		67.10	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	56.86	54.87	48.27	57.98		58	58.27		58	56.21	54.21	47.61
									VL	totaal (0)	1	67.2	57.26	55.26	48.66	58.37		58	58.66		59	56.61	54.61	48.01
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	56.67	54.68	48.08	57.79	5	53	58.08	5	53	55.99	54.00	47.40
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	57.10	55.10	48.50	58.21	5	53	58.50	5	53	56.42	54.43	47.83
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	31.11	29.11	22.52	32.23	5	27	32.52	5	28	30.68	28.69	22.09
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	31.82	29.83	23.23	32.94	5	28	33.23	5	28	31.35	29.36	22.76
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	41.10	39.11	32.51	42.22	5	37	42.51	5	38	41.10	39.11	32.51
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	40.61	38.62	32.02	41.73	5	37	42.02	5	37	40.61	38.62	32.02
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	37.19	35.20	28.60	38.31	5	33	38.60	5	34	37.19	35.20	28.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	37.21	35.22	28.62	38.33	5	33	38.62	5	34	37.21	35.22	28.62
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	30.28	28.29	21.69	31.40	5	26	31.69	5	27	30.28	28.29	21.69
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	30.20	28.21	21.61	31.32	5	26	31.61	5	27	30.20	28.21	21.61
120	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	49.91	49.93	48.27	55.11		55.11	58.27		58.27	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	50.10	50.13	48.47	55.31		55.31	58.47		58.47	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.51	59.52	52.92	62.63		63	62.92		63	60.90	58.91	52.31
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.55	59.55	52.95	62.66		63	62.95		63	60.93	58.94	52.34
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	60.27	58.28	51.68	61.39	5	56	61.68	5	57	59.58	57.59	50.99
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	60.35	58.36	51.76	61.47	5	56	61.76	5	57	59.67	57.67	51.07
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	55.31	53.31	46.71	56.42	5	51	56.71	5	52	54.89	52.90	46.30
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	55.18	53.18	46.58	56.29	5	51	56.58	5	52	54.76	52.77	46.17
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	39.82	37.82	31.22	40.93	5	36	41.22	5	36	39.82	37.82	31.22
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.81	37.82	31.22	40.93	5	36	41.22	5	36	39.81	37.82	31.22
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	35.54	33.55	26.95	36.66	5	32	36.95	5	32	35.54	33.55	26.95
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	35.62	33.63	27.03	36.74	5	32	37.03	5	32	35.62	33.63	27.03
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.04	18.05	11.45	21.16	5	16	21.45	5	16	20.04	18.05	11.45
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	14.96	12.96	6.36	16.07	5	11	16.36	5	11	14.96	12.96	6.36
121	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	49.98	50.01	48.38	55.21		55.21	58.38		58.38	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	50.30	50.34	48.72	55.55		55.55	58.72		58.72	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.66	59.66	53.06	62.77		63	63.06		63	61.03	59.04	52.44
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.67	59.67	53.07	62.78		63	63.07		63	61.04	59.04	52.44
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	60.36	58.36	51.76	61.47	5	56	61.76	5	57	59.66	57.66	51.06

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	60.42	58.43	51.83	61.54	5	57	61.83	5	57	59.72	57.73	51.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	55.62	53.62	47.02	56.73	5	52	57.02	5	52	55.19	53.20	46.60
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	55.47	53.47	46.87	56.58	5	52	56.87	5	52	55.04	53.04	46.45
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	40.23	38.23	31.63	41.34	5	36	41.63	5	37	40.23	38.23	31.63
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.67	37.67	31.07	40.78	5	36	41.07	5	36	39.67	37.67	31.07
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	35.80	33.81	27.21	36.92	5	32	37.21	5	32	35.80	33.81	27.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	35.81	33.82	27.22	36.93	5	32	37.22	5	32	35.81	33.82	27.22
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.18	18.19	11.59	21.30	5	16	21.59	5	17	20.18	18.19	11.59
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	15.72	13.72	7.12	16.83	5	12	17.12	5	12	15.72	13.72	7.12
122	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	49.70	49.73	48.09	54.93		54.93	58.09		58.09	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	49.86	49.89	48.25	55.09		55.09	58.25		58.25	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.76	59.77	53.17	62.88		63	63.17		63	61.14	59.14	52.54
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.77	59.77	53.17	62.88		63	63.17		63	61.14	59.15	52.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	60.41	58.42	51.81	61.53	5	57	61.81	5	57	59.71	57.72	51.12
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	60.47	58.47	51.87	61.58	5	57	61.87	5	57	59.77	57.78	51.18
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	55.88	53.88	47.29	57.00	5	52	57.29	5	52	55.44	53.44	46.85
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	55.74	53.75	47.15	56.86	5	52	57.15	5	52	55.30	53.31	46.71
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	40.12	38.13	31.53	41.24	5	36	41.53	5	37	40.12	38.13	31.53
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.56	37.57	30.97	40.68	5	36	40.97	5	36	39.56	37.57	30.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	35.72	33.73	27.13	36.84	5	32	37.13	5	32	35.72	33.73	27.13
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	35.73	33.74	27.14	36.85	5	32	37.14	5	32	35.73	33.74	27.14
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.03	18.04	11.43	21.15	5	16	21.43	5	16	20.03	18.04	11.43
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	15.66	13.67	7.07	16.78	5	12	17.07	5	12	15.66	13.67	7.07
123	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	49.50	49.54	47.93	54.76		54.76	57.93		57.93	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	49.81	49.85	48.24	55.07		55.07	58.24		58.24	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.72	59.73	53.13	62.84		63	63.13		63	61.09	59.10	52.50
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.72	59.73	53.13	62.84		63	63.13		63	61.09	59.10	52.50
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	60.26	58.27	51.66	61.38	5	56	61.66	5	57	59.55	57.56	50.95
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	60.33	58.33	51.73	61.44	5	56	61.73	5	57	59.62	57.62	51.02
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	56.14	54.15	47.55	57.26	5	52	57.55	5	53	55.70	53.70	47.10
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	55.98	53.98	47.38	57.09	5	52	57.38	5	52	55.53	53.53	46.94
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	39.98	37.99	31.39	41.10	5	36	41.39	5	36	39.98	37.99	31.39
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.46	37.47	30.87	40.58	5	36	40.87	5	36	39.46	37.47	30.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	35.69	33.70	27.10	36.81	5	32	37.10	5	32	35.69	33.70	27.10
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	35.76	33.77	27.17	36.88	5	32	37.17	5	32	35.76	33.77	27.17
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.33	18.33	11.73	21.44	5	16	21.73	5	17	20.33	18.33	11.73
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	16.94	14.95	8.35	18.06	5	13	18.35	5	13	16.94	14.95	8.35
124	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	49.15	49.20	47.60	54.42		54.42	57.60		57.60	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	49.26	49.31	47.71	54.53		54.53	57.71		57.71	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.80	59.81	53.21	62.92		63	63.21		63	61.16	59.17	52.57
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.78	59.79	53.19	62.90		63	63.19		63	61.14	59.15	52.55
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	60.18	58.19	51.59	61.30	5	56	61.59	5	57	59.46	57.46	50.86
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	60.22	58.23	51.63	61.34	5	56	61.63	5	57	59.50	57.50	50.90
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	56.62	54.62	48.03	57.74	5	53	58.03	5	53	56.16	54.17	47.57
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	56.45	54.46	47.86	57.57	5	53	57.86	5	53	56.00	54.00	47.40
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	39.80	37.81	31.21	40.92	5	36	41.21	5	36	39.80	37.81	31.21
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.89	37.90	31.30	41.01	5	36	41.30	5	36	39.89	37.90	31.30
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	33.80	31.81	25.21	34.92	5	30	35.21	5	30	33.80	31.81	25.21
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	33.90	31.91	25.31	35.02	5	30	35.31	5	30	33.90	31.91	25.31
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.50	18.51	11.90	21.62	5	17	21.90	5	17	20.50	18.51	11.90
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	17.70	15.70	9.10	18.81	5	14	19.10	5	14	17.70	15.70	9.10
125	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	49.08	49.14	47.55	54.37		54.37	57.55		57.55	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									RL	totaal (0)	1	67.2	49.29	49.34	47.76	54.57		54.57	57.76		57.76	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.89	59.90	53.30	63.01		63	63.30		63	61.25	59.25	52.65
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.87	59.88	53.28	62.99		63	63.28		63	61.22	59.22	52.62
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	60.21	58.22	51.62	61.33	5	56	61.62	5	57	59.48	57.48	50.88
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	60.26	58.27	51.67	61.38	5	56	61.67	5	57	59.52	57.53	50.93
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	56.86	54.87	48.27	57.98	5	53	58.27	5	53	56.39	54.40	47.80
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	56.69	54.69	48.09	57.80	5	53	58.09	5	53	56.22	54.22	47.62
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	39.59	37.60	31.00	40.71	5	36	41.00	5	36	39.59	37.60	31.00
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.19	37.20	30.60	40.31	5	35	40.60	5	36	39.19	37.20	30.60
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	31.65	29.66	23.06	32.77	5	28	33.06	5	28	31.65	29.66	23.06
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	31.72	29.73	23.13	32.84	5	28	33.13	5	28	31.72	29.73	23.13
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.56	18.57	11.96	21.68	5	17	21.96	5	17	20.56	18.57	11.96
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	18.12	16.13	9.53	19.24	5	14	19.53	5	15	18.12	16.13	9.53
126	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	47.92	47.99	46.44	53.24		53.24	56.44		56.44	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	48.04	48.11	46.56	53.36		53.36	56.56		56.56	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	62.14	60.15	53.55	63.26		63	63.55		64	61.49	59.49	52.89
									VL	totaal (0)	1	67.2	62.10	60.11	53.51	63.22		63	63.51		64	61.44	59.45	52.85
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	60.45	58.46	51.86	61.57	5	57	61.86	5	57	59.70	57.71	51.11
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	60.48	58.48	51.88	61.59	5	57	61.88	5	57	59.73	57.73	51.13
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	57.14	55.14	48.54	58.25	5	53	58.54	5	54	56.66	54.66	48.06
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	56.96	54.97	48.37	58.08	5	53	58.37	5	53	56.48	54.49	47.89
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	39.88	37.89	31.28	41.00	5	36	41.28	5	36	39.88	37.89	31.28
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.59	37.60	31.00	40.71	5	36	41.00	5	36	39.59	37.60	31.00
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	31.56	29.57	22.97	32.68	5	28	32.97	5	28	31.56	29.57	22.97
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	31.61	29.62	23.02	32.73	5	28	33.02	5	28	31.61	29.62	23.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.68	18.69	12.09	21.80	5	17	22.09	5	17	20.68	18.69	12.09
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	18.34	16.35	9.75	19.46	5	14	19.75	5	15	18.34	16.35	9.75
127	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	47.87	47.94	46.40	53.20		53.20	56.40		56.40	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	47.97	48.03	46.49	53.29		53.29	56.49		56.49	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	62.14	60.14	53.54	63.25		63	63.54		64	61.49	59.49	52.89
									VL	totaal (0)	1	67.2	62.08	60.08	53.48	63.19		63	63.48		63	61.42	59.43	52.83
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	60.27	58.27	51.67	61.38	5	56	61.67	5	57	59.52	57.52	50.92
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	60.27	58.28	51.67	61.39	5	56	61.67	5	57	59.52	57.52	50.92
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	57.48	55.49	48.89	58.60	5	54	58.89	5	54	57.00	55.01	48.41
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	57.30	55.31	48.71	58.42	5	53	58.71	5	54	56.82	54.83	48.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	39.68	37.69	31.09	40.80	5	36	41.09	5	36	39.68	37.69	31.09
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	39.40	37.41	30.81	40.52	5	36	40.81	5	36	39.40	37.41	30.81
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	33.53	31.54	24.94	34.65	5	30	34.94	5	30	33.53	31.54	24.94
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	33.66	31.67	25.07	34.78	5	30	35.07	5	30	33.66	31.67	25.07
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	28.20	26.21	19.61	29.32	5	24	29.61	5	25	28.20	26.21	19.61
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	27.91	25.92	19.32	29.03	5	24	29.32	5	24	27.91	25.92	19.32
128	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	58.82	58.87	57.30	64.11		64.11	67.30		67.30	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	58.69	58.74	57.17	63.98		63.98	67.17		67.17	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	59.60	57.60	51.00	60.71		61	61.00		61	59.06	57.07	50.47
									VL	totaal (0)	1	67.2	59.46	57.46	50.86	60.57		61	60.86		61	58.92	56.92	50.32
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	55.20	53.20	46.60	56.31	5	51	56.60	5	52	54.51	52.52	45.92
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	55.16	53.17	46.57	56.28	5	51	56.57	5	52	54.47	52.48	45.88
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	57.63	55.64	49.04	58.75	5	54	59.04	5	54	57.18	55.19	48.59
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	57.43	55.44	48.84	58.55	5	54	58.84	5	54	56.98	54.99	48.39
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	17.64	15.65	9.05	18.76	5	14	19.05	5	14	17.64	15.65	9.05
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	18.48	16.49	9.89	19.60	5	15	19.89	5	15	18.48	16.49	9.89
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	19.99	18.00	11.40	21.11	5	16	21.40	5	16	19.99	18.00	11.40

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	21.24	19.25	12.64	22.36	5	17	22.64	5	18	21.24	19.25	12.64
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	19.61	17.62	11.02	20.73	5	16	21.02	5	16	19.61	17.62	11.02
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	20.28	18.29	11.69	21.40	5	16	21.69	5	17	20.28	18.29	11.69
129	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	63.72	63.76	62.15	68.98		68.98	72.15		72.15	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	63.59	63.63	62.02	68.85		68.85	72.02		72.02	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.82	59.83	53.23	62.94		63	63.23		63	61.31	59.32	52.72
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.67	59.67	53.07	62.78		63	63.07		63	61.15	59.16	52.56
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	56.10	54.10	47.50	57.21	5	52	57.50	5	53	55.41	53.42	46.82
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	56.03	54.03	47.43	57.14	5	52	57.43	5	52	55.34	53.34	46.74
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	60.47	58.47	51.87	61.58	5	57	61.87	5	57	60.01	58.02	51.42
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	60.28	58.28	51.68	61.39	5	56	61.68	5	57	59.82	57.83	51.23
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	32.22	30.23	23.63	33.34	5	28	33.63	5	29	32.22	30.23	23.63
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	32.19	30.20	23.59	33.31	5	28	33.59	5	29	32.19	30.20	23.59
130	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	64.57	64.62	63.01	69.83		69.83	73.01		73.01	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	64.43	64.48	62.87	69.69		69.69	72.87		72.87	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.85	59.85	53.25	62.96		63	63.25		63	61.35	59.35	52.75
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.69	59.69	53.09	62.80		63	63.09		63	61.19	59.19	52.59
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	56.08	54.09	47.49	57.20	5	52	57.49	5	52	55.42	53.43	46.83
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	56.01	54.02	47.42	57.13	5	52	57.42	5	52	55.35	53.36	46.76
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	60.49	58.49	51.89	61.60	5	57	61.89	5	57	60.04	58.05	51.45
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	60.30	58.30	51.70	61.41	5	56	61.70	5	57	59.85	57.86	51.26
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	37.04	35.04	28.44	38.15	5	33	38.44	5	33	37.04	35.04	28.44
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	36.98	34.99	28.39	38.10	5	33	38.39	5	33	36.98	34.99	28.39
131	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	59.15	59.21	57.65	64.46		64.46	67.65		67.65	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	59.01	59.06	57.50	64.31		64.31	67.50		67.50	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	59.05	57.06	50.46	60.17		60	60.46		60	58.57	56.57	49.97
									VL	totaal (0)	1	67.2	58.91	56.91	50.31	60.02		60	60.31		60	58.42	56.43	49.83
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	54.26	52.27	45.67	55.38	5	50	55.67	5	51	53.63	51.64	45.04
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	54.24	52.24	45.64	55.35	5	50	55.64	5	51	53.60	51.61	45.01
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	57.30	55.30	48.70	58.41	5	53	58.70	5	54	56.88	54.89	48.29
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	57.10	55.10	48.50	58.21	5	53	58.50	5	53	56.68	54.69	48.09
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	17.50	15.51	8.91	18.62	5	14	18.91	5	14	17.50	15.51	8.91
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	18.46	16.47	9.87	19.58	5	15	19.87	5	15	18.46	16.47	9.87
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	19.79	17.80	11.20	20.91	5	16	21.20	5	16	19.79	17.80	11.20
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	21.08	19.09	12.49	22.20	5	17	22.49	5	17	21.08	19.09	12.49
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	20.16	18.17	11.57	21.28	5	16	21.57	5	17	20.16	18.17	11.57
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	20.81	18.82	12.22	21.93	5	17	22.22	5	17	20.81	18.82	12.22
132	0.0	14.3			gevel				RL	totaal (0)	1	63.8	63.71	63.75	62.15	68.97		68.97	72.15		72.15	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	67.2	63.57	63.61	62.00	68.83		68.83	72.00		72.00	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	63.8	61.52	59.53	52.93	62.64		63	62.93		63	61.06	59.06	52.46
									VL	totaal (0)	1	67.2	61.36	59.37	52.77	62.48		62	62.77		63	60.90	58.90	52.30
									VL	Hart van Brabantlaa	1	63.8	55.47	53.47	46.87	56.58	5	52	56.87	5	52	54.84	52.85	46.25
									VL	Hart van Brabantlaa	1	67.2	55.40	53.41	46.81	56.52	5	52	56.81	5	52	54.78	52.79	46.18
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	63.8	60.28	58.28	51.68	61.39	5	56	61.68	5	57	59.87	57.87	51.27

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Sint Ceciliastraat (2	1	67.2	60.08	58.09	51.49	61.20	5	56	61.49	5	56	59.67	57.68	51.08
									VL	Gasthuisring (3)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Gasthuisring (3)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	63.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Noordhoekring (4)	1	67.2	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	63.8	31.44	29.45	22.85	32.56	5	28	32.85	5	28	31.44	29.45	22.85
									VL	Burg. Brokxlaan (5)	1	67.2	31.41	29.42	22.81	32.53	5	28	32.81	5	28	31.41	29.42	22.81

BIJLAGE III

Gecumuleerde geluidbelastingen

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
103	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	47	58	14	14	19	64	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 64 dB
104	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	50	60	0	0	15	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 56 dB
105	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	46	58	14	14	19	64	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 64 dB
106	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	49	60	0	0	16	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 56 dB
107	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	38	56	34	0	32	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 60 dB
108	3.4	'+1/2	H '+1/2_1	32	54	34	0	33	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
109	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	31	51	35	22	35	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
110	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	29	50	35	22	35	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	31	24	36	16	32	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	31	29	25	17	27	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
113	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	43	24	18	17	20	49		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
114	3.4	'+1/2	H '+1/2_2	31	29	16	18	18	49		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
115	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	42	23	17	17	20	48		49	-6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
116	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	32	29	16	18	17	48		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
117	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	44	21	18	16	20	48		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
118	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	44	21	18	17	20	48		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
119	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	33	29	16	18	17	48		45	-10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
120	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	42	30	15	17	15	44		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	3.4	'+1/2	H '+1/2_3	40	31	15	17	15	44		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
122	3.4	'+1/2	H '+1/2_4	36	32	15	17	15	44		45	-10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
123	3.4	'+1/2	H '+1/2_4	35	32	15	17	16	44		44	-11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
124	3.4	'+1/2	H '+1/2_5	33	32	14	17	16	45		44	-11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
128	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	49	59	15	22	19	62	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 62 dB
129	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	51	61	0	21	16	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 68 dB
130	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	51	61	0	21	20	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 56 dB
131	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	47	58	13	22	19	63	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 63 dB
132	3.4	'+1/2	H '+1/2_6	50	60	0	0	15	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
103	6.8	+1	H +1_1	47	58	13	14	19	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 66 dB
104	6.8	+1	H +1_1	51	60	0	0	19	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
105	6.8	+1	H +1_1	46	58	13	14	19	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 66 dB
106	6.8	+1	H +1_1	50	60	0	0	20	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
107	6.8	+1	H +1_1	33	56	34	0	33	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 60 dB
108	6.8	+1	H +1_1	33	54	34	0	34	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
109	6.8	+1	H +1_2	31	52	35	23	35	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
110	6.8	+1	H +1_2	31	50	35	23	35	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	6.8	+1	H +1_2	32	25	36	15	32	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	6.8	+1	H +1_2	32	30	26	17	26	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
113	6.8	+1	H +1_2	44	25	18	17	20	49		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
114	6.8	+1	H +1_2	32	30	16	17	18	50		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
115	6.8	+1	H +1_3	44	24	18	16	20	49		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
116	6.8	+1	H +1_3	33	29	16	17	17	49		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
117	6.8	+1	H +1_3	45	22	19	16	20	49		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
118	6.8	+1	H +1_3	45	21	18	16	20	49		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
119	6.8	+1	H +1_3	34	29	16	18	17	48		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
120	6.8	+1	H +1_3	44	31	15	16	15	45		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	6.8	+1	H +1_3	42	32	14	16	15	45		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
122	6.8	+1	H +1_4	38	33	14	17	15	45		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
123	6.8	+1	H +1_4	37	34	14	16	16	45		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
124	6.8	+1	H +1_5	34	35	14	16	15	46		45	-10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
128	6.8	+1	H +1_6	50	58	14	21	20	64	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 64 dB
129	6.8	+1	H +1_6	52	61	0	21	19	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 56 dB
130	6.8	+1	H +1_6	52	61	0	20	24	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 57 dB
131	6.8	+1	H +1_6	48	58	13	21	19	65	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 65 dB
132	6.8	+1	H +1_6	51	60	0	0	18	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
103	9.8	+2	H +2_1	48	58	13	13	18	67	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 67 dB
104	9.8	+2	H +2_1	51	60	0	0	25	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 58 dB
105	9.8	+2	H +2_1	47	57	14	13	18	67	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 67 dB
106	9.8	+2	H +2_1	51	60	0	0	27	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 58 dB
107	9.8	+2	H +2_1	33	55	35	0	36	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 60 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
108	9.8	+2	H +2_1	33	54	35	0	35	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
109	9.8	+2	H +2_2	31	52	36	23	37	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
110	9.8	+2	H +2_2	31	51	36	23	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
111	9.8	+2	H +2_2	32	25	37	15	32	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	9.8	+2	H +2_2	33	30	26	16	27	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
113	9.8	+2	H +2_2	45	25	19	17	21	49		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
114	9.8	+2	H +2_2	33	30	17	16	18	50		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
115	9.8	+2	H +2_3	44	24	18	16	21	49		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
116	9.8	+2	H +2_3	33	30	16	17	18	49		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
117	9.8	+2	H +2_3	45	22	19	15	20	49		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
118	9.8	+2	H +2_3	45	22	19	16	20	49		52	-3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
119	9.8	+2	H +2_3	34	30	16	17	17	49		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
120	9.8	+2	H +2_3	44	32	14	16	15	46		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	9.8	+2	H +2_3	42	34	14	16	15	47		49	-6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
122	9.8	+2	H +2_4	38	35	14	16	16	48		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
123	9.8	+2	H +2_4	37	36	14	14	16	49		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
124	9.8	+2	H +2_5	33	38	13	14	16	53		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
125	9.8	+2	H +2_5	43	41	13	14	17	56		54	-1	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 56 dB
126	9.8	+2	H +2_6	48	46	14	14	18	59	Geluidluwe gevel vereist	58	3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
127	9.8	+2	H +2_6	52	57	14	14	19	48	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: dB
128	9.8	+2	H +2_6	50	58	13	21	19	65	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 65 dB
129	9.8	+2	H +2_6	52	61	0	20	26	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 56 dB
130	9.8	+2	H +2_6	52	61	0	20	31	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 57 dB
131	9.8	+2	H +2_6	49	58	13	21	18	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 66 dB
132	9.8	+2	H +2_6	52	60	0	0	25	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 56 dB
103	12.8	+3	H +3_1	49	57	14	13	19	67	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 67 dB
104	12.8	+3	H +3_1	52	60	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 58 dB
105	12.8	+3	H +3_1	48	57	14	13	19	67	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 67 dB
106	12.8	+3	H +3_1	51	60	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 58 dB
107	12.8	+3	H +3_1	33	55	35	0	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 60 dB
108	12.8	+3	H +3_1	33	54	35	0	37	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
109	12.8	+3	H +3_2	32	52	36	23	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
110	12.8	+3	H +3_2	31	51	36	23	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
111	12.8	+3	H +3_2	32	25	37	15	33	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	12.8	+3	H +3_2	33	30	27	16	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
113	12.8	+3	H +3_2	45	25	20	17	22	50		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
114	12.8	+3	H +3_2	33	30	17	17	19	50		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
115	12.8	+3	H +3_3	44	24	20	16	22	50		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
116	12.8	+3	H +3_3	33	30	17	17	19	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
117	12.8	+3	H +3_3	45	23	21	16	21	50		52	-3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
118	12.8	+3	H +3_3	45	23	20	16	22	50		52	-3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
119	12.8	+3	H +3_3	34	30	16	18	18	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
120	12.8	+3	H +3_3	44	34	15	16	15	46		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	12.8	+3	H +3_3	42	36	15	16	15	48		49	-6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
122	12.8	+3	H +3_4	38	38	14	16	16	49		49	-6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
123	12.8	+3	H +3_4	37	40	14	15	16	50		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
124	12.8	+3	H +3_5	34	44	14	14	16	54		53	-2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
125	12.8	+3	H +3_5	44	51	14	14	18	57	Geluidluwe gevel vereist	58	3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 57 dB
126	12.8	+3	H +3_6	49	55	14	14	19	60	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 60 dB
127	12.8	+3	H +3_6	53	57	15	14	19	48	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: dB
128	12.8	+3	H +3_6	51	58	14	21	19	65	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 65 dB
129	12.8	+3	H +3_6	53	60	0	20	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 56 dB
130	12.8	+3	H +3_6	52	60	0	20	33	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
131	12.8	+3	H +3_6	49	58	14	21	19	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 66 dB
132	12.8	+3	H +3_6	52	60	0	0	27	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
103	15.8	+4	H +4_1	49	57	14	14	19	67	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 67 dB
104	15.8	+4	H +4_1	52	60	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 58 dB
105	15.8	+4	H +4_1	48	57	15	14	19	67	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 67 dB
106	15.8	+4	H +4_1	51	60	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 58 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
107	15.8	+4	H +4_1	33	55	36	0	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 60 dB
108	15.8	+4	H +4_1	33	54	36	0	37	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
109	15.8	+4	H +4_2	32	52	37	23	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
110	15.8	+4	H +4_2	32	51	37	23	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
111	15.8	+4	H +4_2	33	25	38	16	34	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	15.8	+4	H +4_2	33	30	28	17	30	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
113	15.8	+4	H +4_2	45	25	23	17	24	52		52	-3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
114	15.8	+4	H +4_2	33	30	18	17	20	51		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
115	15.8	+4	H +4_3	44	24	23	17	25	53		52	-3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
116	15.8	+4	H +4_3	34	30	18	17	20	50		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
117	15.8	+4	H +4_3	45	24	23	16	24	53		53	-2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
118	15.8	+4	H +4_3	45	25	22	17	25	53		53	-2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
119	15.8	+4	H +4_3	34	30	17	18	19	50		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
120	15.8	+4	H +4_3	44	36	15	17	16	47		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	15.8	+4	H +4_3	42	39	15	16	16	48		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
122	15.8	+4	H +4_4	38	42	15	16	17	49		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
123	15.8	+4	H +4_4	38	47	15	15	17	51		54	-1	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
124	15.8	+4	H +4_5	35	51	14	15	17	54	Geluidluwe gevel vereist	57	2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
125	15.8	+4	H +4_5	45	53	15	15	18	57	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 57 dB
126	15.8	+4	H +4_6	49	55	15	15	19	60	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 60 dB
127	15.8	+4	H +4_6	53	57	15	15	20	48	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: dB
128	15.8	+4	H +4_6	51	58	14	21	20	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 66 dB
129	15.8	+4	H +4_6	53	60	0	20	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 56 dB
130	15.8	+4	H +4_6	53	60	0	20	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
131	15.8	+4	H +4_6	49	57	14	21	19	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 66 dB
132	15.8	+4	H +4_6	52	60	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
103	18.8	+5	H +5_1	49	57	15	14	19	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 67 dB
104	18.8	+5	H +5_1	52	60	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 58 dB
105	18.8	+5	H +5_1	48	57	15	14	20	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 67 dB
106	18.8	+5	H +5_1	51	59	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 58 dB
107	18.8	+5	H +5_1	33	55	36	0	38	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 60 dB
108	18.8	+5	H +5_1	33	53	36	0	37	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
109	18.8	+5	H +5_2	32	52	37	24	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
110	18.8	+5	H +5_2	32	51	37	24	40	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 61 dB
111	18.8	+5	H +5_2	42	25	38	16	35	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	18.8	+5	H +5_2	33	30	19	17	28	67	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 67 dB
113	18.8	+5	H +5_2	44	29	32	16	34	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	64	9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	18.8	+5	H +5_2	33	30	19	18	23	57		53	-2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 57 dB
115	18.8	+5	H +5_3	44	24	28	16	33	62	Geluidluwe gevel vereist	59	4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 62 dB
116	18.8	+5	H +5_3	34	30	19	18	25	54		50	-5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
117	18.8	+5	H +5_3	45	30	27	16	31	60	Geluidluwe gevel vereist	57	2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	18.8	+5	H +5_3	45	30	25	17	30	58		55	0	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 58 dB
119	18.8	+5	H +5_3	35	30	17	19	21	52		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
120	18.8	+5	H +5_3	44	40	16	17	16	47		51	-4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	18.8	+5	H +5_3	42	45	15	17	16	49		53	-2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
122	18.8	+5	H +5_4	39	48	15	17	18	50		54	-1	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
123	18.8	+5	H +5_4	39	50	15	16	17	51	Geluidluwe gevel vereist	56	1	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
124	18.8	+5	H +5_5	37	52	15	15	17	55	Geluidluwe gevel vereist	58	3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
125	18.8	+5	H +5_5	45	53	15	15	19	57	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 57 dB
126	18.8	+5	H +5_6	49	54	15	15	20	60	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
127	18.8	+5	H +5_6	53	56	17	15	20	48	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
128	18.8	+5	H +5_6	51	57	15	21	20	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 66 dB
129	18.8	+5	H +5_6	53	60	0	19	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 56 dB
130	18.8	+5	H +5_6	53	60	0	19	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
131	18.8	+5	H +5_6	50	57	14	20	19	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 66 dB
132	18.8	+5	H +5_6	52	60	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 58 dB
103	21.8	+6	H +6_1	49	57	15	14	20	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 67 dB
104	21.8	+6	H +6_1	52	59	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 58 dB
105	21.8	+6	H +6_1	49	56	15	14	20	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 67 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
106	21.8	+6	H +6_1	51	59	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 58 dB
107	21.8	+6	H +6_1	34	55	36	0	39	77	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	72	17	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 60 dB
108	21.8	+6	H +6_1	34	53	36	0	38	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
109	21.8	+6	H +6_2	33	52	37	24	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
110	21.8	+6	H +6_2	33	51	37	24	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
111	21.8	+6	H +6_2	44	21	37	17	36	73	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	21.8	+6	H +6_2	33	29	20	18	30	67	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 67 dB
113	21.8	+6	H +6_2	44	18	35	17	36	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	21.8	+6	H +6_2	33	30	20	18	27	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
115	21.8	+6	H +6_3	43	20	34	17	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	21.8	+6	H +6_3	34	30	22	18	29	64	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
117	21.8	+6	H +6_3	44	21	34	17	35	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	64	9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	21.8	+6	H +6_3	45	22	32	17	35	64	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
119	21.8	+6	H +6_3	35	30	17	19	27	56		52	-3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 56 dB
120	21.8	+6	H +6_3	45	45	16	18	16	49		54	-1	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	21.8	+6	H +6_3	44	48	16	18	17	51		55	0	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
122	21.8	+6	H +6_4	42	49	16	18	19	52	Geluidluwe gevel vereist	56	1	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
123	21.8	+6	H +6_4	42	50	16	16	17	52	Geluidluwe gevel vereist	56	1	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
124	21.8	+6	H +6_5	42	51	15	16	17	55	Geluidluwe gevel vereist	58	3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
125	21.8	+6	H +6_5	46	53	16	16	19	57	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 57 dB
126	21.8	+6	H +6_6	49	54	16	16	20	60	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
127	21.8	+6	H +6_6	53	56	19	16	23	50	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
128	21.8	+6	H +6_6	51	57	15	21	20	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 66 dB
129	21.8	+6	H +6_6	53	60	0	19	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
130	21.8	+6	H +6_6	53	60	0	19	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 57 dB
131	21.8	+6	H +6_6	50	57	15	21	20	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 66 dB
132	21.8	+6	H +6_6	52	59	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 58 dB
103	24.8	+7	H +7_1	49	56	15	15	18	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 67 dB
104	24.8	+7	H +7_1	52	59	0	0	28	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 58 dB
105	24.8	+7	H +7_1	49	56	15	15	19	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 67 dB
106	24.8	+7	H +7_1	51	59	0	0	29	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 58 dB
107	24.8	+7	H +7_1	34	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
108	24.8	+7	H +7_1	34	53	37	0	38	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
109	24.8	+7	H +7_2	33	51	37	24	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
110	24.8	+7	H +7_2	33	51	37	24	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
111	24.8	+7	H +7_2	44	21	37	18	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	24.8	+7	H +7_2	33	29	23	19	30	67	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 67 dB
113	24.8	+7	H +7_2	44	19	37	18	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	24.8	+7	H +7_2	34	30	23	19	28	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
115	24.8	+7	H +7_3	43	21	35	17	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	24.8	+7	H +7_3	34	30	24	19	30	66	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
117	24.8	+7	H +7_3	45	22	35	18	36	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	24.8	+7	H +7_3	45	23	33	18	36	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	65	10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
119	24.8	+7	H +7_3	37	30	18	19	27	64	Geluidluwe gevel vereist	59	4	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
120	24.8	+7	H +7_3	47	47	16	17	14	54	Geluidluwe gevel vereist	56	1	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	24.8	+7	H +7_3	47	48	16	17	14	54	Geluidluwe gevel vereist	57	2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
122	24.8	+7	H +7_4	47	49	16	17	14	55	Geluidluwe gevel vereist	57	2	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
123	24.8	+7	H +7_4	48	50	16	17	14	54	Geluidluwe gevel vereist	58	3	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
124	24.8	+7	H +7_5	49	52	16	17	14	55	Geluidluwe gevel vereist	59	4	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
125	24.8	+7	H +7_5	50	53	16	16	14	55	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
126	24.8	+7	H +7_6	51	54	16	16	14	55	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
127	24.8	+7	H +7_6	53	56	25	17	25	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
128	24.8	+7	H +7_6	51	57	15	21	16	65	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 65 dB
129	24.8	+7	H +7_6	53	59	0	20	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
130	24.8	+7	H +7_6	53	59	0	20	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
131	24.8	+7	H +7_6	50	56	15	21	18	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 66 dB
132	24.8	+7	H +7_6	52	59	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 58 dB
103	27.8	+8	H +8_1	50	56	15	15	17	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 67 dB
104	27.8	+8	H +8_1	52	59	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
105	27.8	+8	H +8_1	49	56	15	15	18	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 67 dB
106	27.8	+8	H +8_1	51	59	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
107	27.8	+8	H +8_1	34	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
108	27.8	+8	H +8_1	34	53	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
109	27.8	+8	H +8_2	33	51	37	25	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
110	27.8	+8	H +8_2	33	51	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
111	27.8	+8	H +8_2	44	22	37	19	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	27.8	+8	H +8_2	34	29	24	20	31	67	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 67 dB
113	27.8	+8	H +8_2	44	21	37	19	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	27.8	+8	H +8_2	34	30	24	20	29	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
115	27.8	+8	H +8_3	43	22	36	18	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	27.8	+8	H +8_3	35	30	25	19	30	66	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
117	27.8	+8	H +8_3	45	24	35	19	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	27.8	+8	H +8_3	45	24	33	18	37	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
119	27.8	+8	H +8_3	39	30	19	20	27	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	27.8	+8	H +8_3	50	48	17	18	15	53	Geluidluwe gevel vereist	58	3	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	27.8	+8	H +8_3	50	49	18	18	15	54	Geluidluwe gevel vereist	58	3	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
122	27.8	+8	H +8_4	50	50	18	18	16	54	Geluidluwe gevel vereist	58	3	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
123	27.8	+8	H +8_4	51	50	17	18	15	53	Geluidluwe gevel vereist	59	4	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
124	27.8	+8	H +8_5	51	51	17	17	15	54	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
125	27.8	+8	H +8_5	52	52	17	17	15	52	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
126	27.8	+8	H +8_6	53	54	17	17	15	52	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
127	27.8	+8	H +8_6	53	56	27	17	25	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
128	27.8	+8	H +8_6	51	56	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 65 dB
129	27.8	+8	H +8_6	53	59	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
130	27.8	+8	H +8_6	53	59	0	0	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
131	27.8	+8	H +8_6	50	56	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 66 dB
132	27.8	+8	H +8_6	52	59	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
103	30.8	+9	H +9_1	50	56	15	15	17	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 67 dB
104	30.8	+9	H +9_1	52	59	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
105	30.8	+9	H +9_1	49	56	15	15	18	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 67 dB
106	30.8	+9	H +9_1	51	58	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
107	30.8	+9	H +9_1	35	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
108	30.8	+9	H +9_1	35	53	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
109	30.8	+9	H +9_2	34	51	37	25	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
110	30.8	+9	H +9_2	34	51	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
111	30.8	+9	H +9_2	44	20	37	20	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	30.8	+9	H +9_2	35	29	24	20	31	67	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 67 dB
113	30.8	+9	H +9_2	44	24	37	19	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	30.8	+9	H +9_2	35	30	24	21	30	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
115	30.8	+9	H +9_3	43	24	36	20	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	30.8	+9	H +9_3	37	30	25	20	31	66	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
117	30.8	+9	H +9_3	45	27	36	20	37	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	30.8	+9	H +9_3	46	27	33	19	37	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
119	30.8	+9	H +9_3	41	31	20	21	27	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	30.8	+9	H +9_3	51	48	19	19	18	53	Geluidluwe gevel vereist	59	4	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	30.8	+9	H +9_3	52	49	19	19	18	54	Geluidluwe gevel vereist	59	4	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
122	30.8	+9	H +9_4	52	49	19	19	18	54	Geluidluwe gevel vereist	59	4	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
123	30.8	+9	H +9_4	52	50	18	18	18	53	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
124	30.8	+9	H +9_5	53	51	19	18	18	54	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
125	30.8	+9	H +9_5	53	53	19	17	17	52	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
126	30.8	+9	H +9_6	54	55	18	17	17	52	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
127	30.8	+9	H +9_6	54	56	27	18	26	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
128	30.8	+9	H +9_6	51	56	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 65 dB
129	30.8	+9	H +9_6	53	59	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
130	30.8	+9	H +9_6	53	59	0	0	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
131	30.8	+9	H +9_6	50	56	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 66 dB
132	30.8	+9	H +9_6	52	59	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
103	33.8	+10	H +10_1	50	56	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 66 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
104	33.8	+10	H +10_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
105	33.8	+10	H +10_1	49	55	15	15	18	67	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 67 dB
106	33.8	+10	H +10_1	51	58	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
107	33.8	+10	H +10_1	35	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
108	33.8	+10	H +10_1	35	53	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
109	33.8	+10	H +10_2	34	51	37	25	40	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
110	33.8	+10	H +10_2	34	50	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	33.8	+10	H +10_2	44	24	37	22	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	33.8	+10	H +10_2	36	30	25	22	32	67	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 67 dB
113	33.8	+10	H +10_2	44	27	37	21	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	33.8	+10	H +10_2	36	31	25	23	30	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
115	33.8	+10	H +10_3	44	27	37	21	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	33.8	+10	H +10_3	39	31	25	22	31	66	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
117	33.8	+10	H +10_3	46	29	37	22	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	33.8	+10	H +10_3	47	30	34	21	38	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
119	33.8	+10	H +10_3	42	33	22	22	28	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	33.8	+10	H +10_3	53	48	21	20	21	54	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	33.8	+10	H +10_3	53	49	21	21	21	54	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
122	33.8	+10	H +10_4	53	50	21	20	22	54	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
123	33.8	+10	H +10_4	54	51	20	19	21	53	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
124	33.8	+10	H +10_5	54	52	21	18	21	54	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
125	33.8	+10	H +10_5	54	54	21	18	21	52	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
126	33.8	+10	H +10_6	54	55	20	18	20	52	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
127	33.8	+10	H +10_6	55	55	27	18	27	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
128	33.8	+10	H +10_6	51	56	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 65 dB
129	33.8	+10	H +10_6	53	59	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
130	33.8	+10	H +10_6	53	59	0	0	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 58 dB
131	33.8	+10	H +10_6	50	56	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 66 dB
132	33.8	+10	H +10_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 57 dB
103	36.8	+11	H +11_1	50	55	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
104	36.8	+11	H +11_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
105	36.8	+11	H +11_1	49	55	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
106	36.8	+11	H +11_1	51	58	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
107	36.8	+11	H +11_1	35	54	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 60 dB
108	36.8	+11	H +11_1	35	52	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
109	36.8	+11	H +11_2	35	51	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
110	36.8	+11	H +11_2	34	50	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	36.8	+11	H +11_2	45	25	37	27	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	36.8	+11	H +11_2	39	31	26	27	29	67	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 67 dB
113	36.8	+11	H +11_2	45	29	37	24	38	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	36.8	+11	H +11_2	39	32	26	27	27	66	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
115	36.8	+11	H +11_3	45	29	37	26	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	36.8	+11	H +11_3	41	32	23	26	30	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
117	36.8	+11	H +11_3	46	31	37	26	38	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
118	36.8	+11	H +11_3	47	33	34	23	38	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
119	36.8	+11	H +11_3	43	34	25	25	30	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	36.8	+11	H +11_3	53	48	24	23	29	54	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
121	36.8	+11	H +11_3	54	49	25	23	28	55	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
122	36.8	+11	H +11_4	54	50	24	23	29	55	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
123	36.8	+11	H +11_4	54	51	23	21	29	54	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
124	36.8	+11	H +11_5	54	53	24	20	29	54	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
125	36.8	+11	H +11_5	55	54	24	19	29	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
126	36.8	+11	H +11_6	55	55	23	19	28	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
127	36.8	+11	H +11_6	55	55	28	19	29	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
128	36.8	+11	H +11_6	51	56	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 65 dB
129	36.8	+11	H +11_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 57 dB
130	36.8	+11	H +11_6	53	58	0	0	34	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
131	36.8	+11	H +11_6	50	55	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
132	36.8	+11	H +11_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 57 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
103	39.8	+12	H +12_1	50	55	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
104	39.8	+12	H +12_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
105	39.8	+12	H +12_1	49	55	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
106	39.8	+12	H +12_1	51	58	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
107	39.8	+12	H +12_1	36	53	36	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
108	39.8	+12	H +12_1	35	52	37	0	39	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
109	39.8	+12	H +12_2	35	51	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
110	39.8	+12	H +12_2	35	50	37	25	41	76	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 61 dB
111	39.8	+12	H +12_2	46	13	38	32	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	39.8	+12	H +12_2	44	28	27	32	30	67	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 67 dB
113	39.8	+12	H +12_2	47	13	38	30	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	39.8	+12	H +12_2	44	28	28	33	28	66	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
115	39.8	+12	H +12_3	46	13	37	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
116	39.8	+12	H +12_3	45	28	27	31	30	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
117	39.8	+12	H +12_3	48	13	37	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
118	39.8	+12	H +12_3	48	31	36	29	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
119	39.8	+12	H +12_3	46	28	31	32	31	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	39.8	+12	H +12_3	54	49	31	29	30	55	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
121	39.8	+12	H +12_3	55	50	31	30	29	56	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 56 dB
122	39.8	+12	H +12_4	55	51	31	30	30	56	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 56 dB
123	39.8	+12	H +12_4	55	52	30	27	30	55	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
124	39.8	+12	H +12_5	55	54	30	22	30	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
125	39.8	+12	H +12_5	55	54	31	21	30	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
126	39.8	+12	H +12_6	55	55	29	21	29	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
127	39.8	+12	H +12_6	55	55	30	20	30	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
128	39.8	+12	H +12_6	51	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 65 dB
129	39.8	+12	H +12_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 57 dB
130	39.8	+12	H +12_6	53	58	0	0	33	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
131	39.8	+12	H +12_6	50	55	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
132	39.8	+12	H +12_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 57 dB
103	42.8	+13	H +13_1	50	55	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
104	42.8	+13	H +13_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
105	42.8	+13	H +13_1	49	55	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
106	42.8	+13	H +13_1	51	57	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
107	42.8	+13	H +13_1	36	53	36	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	71	16	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 59 dB
108	42.8	+13	H +13_1	35	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
109	42.8	+13	H +13_2	35	51	37	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
110	42.8	+13	H +13_2	35	50	37	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	42.8	+13	H +13_2	47	14	38	33	39	72	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	42.8	+13	H +13_2	46	28	33	33	30	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
113	42.8	+13	H +13_2	48	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
114	42.8	+13	H +13_2	46	28	34	35	29	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
115	42.8	+13	H +13_3	47	13	38	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
116	42.8	+13	H +13_3	47	28	33	32	30	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
117	42.8	+13	H +13_3	49	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
118	42.8	+13	H +13_3	49	32	38	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
119	42.8	+13	H +13_3	48	28	35	33	31	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	42.8	+13	H +13_3	55	49	34	30	30	55	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: dB
121	42.8	+13	H +13_3	55	50	35	32	30	56	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 56 dB
122	42.8	+13	H +13_4	56	51	34	31	31	57	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 57 dB
123	42.8	+13	H +13_4	55	53	33	30	30	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
124	42.8	+13	H +13_5	56	54	33	27	30	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
125	42.8	+13	H +13_5	56	54	33	26	30	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
126	42.8	+13	H +13_6	56	54	33	26	29	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
127	42.8	+13	H +13_6	56	55	33	26	30	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
128	42.8	+13	H +13_6	52	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 65 dB
129	42.8	+13	H +13_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
130	42.8	+13	H +13_6	53	58	0	0	33	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
131	42.8	+13	H +13_6	50	55	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 65 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
132	42.8	+13	H +13_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
103	45.8	+14	H +14_1	50	55	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 66 dB
104	45.8	+14	H +14_1	52	58	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
105	45.8	+14	H +14_1	49	54	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 66 dB
106	45.8	+14	H +14_1	51	57	0	0	29	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
107	45.8	+14	H +14_1	36	53	36	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
108	45.8	+14	H +14_1	35	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
109	45.8	+14	H +14_2	35	50	37	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
110	45.8	+14	H +14_2	35	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	45.8	+14	H +14_2	47	14	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
112	45.8	+14	H +14_2	47	28	34	33	30	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
113	45.8	+14	H +14_2	48	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
114	45.8	+14	H +14_2	47	28	35	35	29	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
115	45.8	+14	H +14_3	48	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	45.8	+14	H +14_3	48	28	35	32	31	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
117	45.8	+14	H +14_3	50	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
118	45.8	+14	H +14_3	50	32	38	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
119	45.8	+14	H +14_3	49	28	37	33	31	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	45.8	+14	H +14_3	55	50	35	30	30	55	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
121	45.8	+14	H +14_3	56	51	36	32	30	56	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 56 dB
122	45.8	+14	H +14_4	56	52	35	32	31	57	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 57 dB
123	45.8	+14	H +14_4	56	53	35	30	30	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
124	45.8	+14	H +14_5	56	54	35	28	30	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
125	45.8	+14	H +14_5	56	54	34	27	30	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
126	45.8	+14	H +14_6	56	54	34	27	29	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
127	45.8	+14	H +14_6	56	55	34	27	30	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
128	45.8	+14	H +14_6	52	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 65 dB
129	45.8	+14	H +14_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
130	45.8	+14	H +14_6	53	58	0	0	33	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
131	45.8	+14	H +14_6	50	55	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 65 dB
132	45.8	+14	H +14_6	52	58	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
103	48.8	+15	H +15_1	50	54	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 66 dB
104	48.8	+15	H +15_1	52	57	0	0	28	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
105	48.8	+15	H +15_1	49	54	15	15	18	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 66 dB
106	48.8	+15	H +15_1	51	57	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
107	48.8	+15	H +15_1	36	53	36	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
108	48.8	+15	H +15_1	35	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
109	48.8	+15	H +15_2	35	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
110	48.8	+15	H +15_2	35	50	38	26	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	48.8	+15	H +15_2	48	14	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
112	48.8	+15	H +15_2	48	28	34	33	30	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
113	48.8	+15	H +15_2	49	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
114	48.8	+15	H +15_2	48	28	36	35	29	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
115	48.8	+15	H +15_3	49	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	48.8	+15	H +15_3	49	28	35	32	27	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
117	48.8	+15	H +15_3	50	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	48.8	+15	H +15_3	51	32	38	31	38	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
119	48.8	+15	H +15_3	51	27	36	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	48.8	+15	H +15_3	56	50	35	30	13	55	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: dB
121	48.8	+15	H +15_3	56	51	36	32	13	56	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 56 dB
122	48.8	+15	H +15_4	56	52	36	32	13	57	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 57 dB
123	48.8	+15	H +15_4	56	53	35	31	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
124	48.8	+15	H +15_5	56	53	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
125	48.8	+15	H +15_5	56	54	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
126	48.8	+15	H +15_6	56	54	35	27	14	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
127	48.8	+15	H +15_6	56	55	35	28	24	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
128	48.8	+15	H +15_6	52	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 65 dB
129	48.8	+15	H +15_6	53	58	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 58 dB
130	48.8	+15	H +15_6	52	58	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 57 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
131	48.8	+15	H +15_6	50	54	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 65 dB
132	48.8	+15	H +15_6	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
103	51.8	+16	H +16_1	50	54	14	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 66 dB
104	51.8	+16	H +16_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
105	51.8	+16	H +16_1	50	54	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 66 dB
106	51.8	+16	H +16_1	51	57	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
107	51.8	+16	H +16_1	36	53	36	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 60 dB
108	51.8	+16	H +16_1	35	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
109	51.8	+16	H +16_2	36	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
110	51.8	+16	H +16_2	35	50	38	26	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	51.8	+16	H +16_2	48	14	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	51.8	+16	H +16_2	49	27	34	33	27	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
113	51.8	+16	H +16_2	49	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	51.8	+16	H +16_2	49	28	36	35	18	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
115	51.8	+16	H +16_3	50	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	51.8	+16	H +16_3	50	27	35	32	27	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
117	51.8	+16	H +16_3	51	13	40	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	51.8	+16	H +16_3	51	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
119	51.8	+16	H +16_3	51	27	37	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	51.8	+16	H +16_3	56	51	36	30	14	55	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
121	51.8	+16	H +16_3	56	52	36	32	14	56	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 56 dB
122	51.8	+16	H +16_4	56	52	36	32	14	57	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 57 dB
123	51.8	+16	H +16_4	56	53	35	31	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
124	51.8	+16	H +16_5	56	53	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
125	51.8	+16	H +16_5	56	54	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
126	51.8	+16	H +16_6	56	54	35	28	14	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
127	51.8	+16	H +16_6	56	54	34	28	24	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
128	51.8	+16	H +16_6	51	55	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: 65 dB
129	51.8	+16	H +16_6	52	57	0	0	29	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
130	51.8	+16	H +16_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	68	13	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
131	51.8	+16	H +16_6	50	54	14	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 65 dB
132	51.8	+16	H +16_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
103	54.8	+17	H +17_1	50	54	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 65 dB
104	54.8	+17	H +17_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
105	54.8	+17	H +17_1	50	54	15	15	17	66	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 66 dB
106	54.8	+17	H +17_1	51	57	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
107	54.8	+17	H +17_1	36	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
108	54.8	+17	H +17_1	36	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
109	54.8	+17	H +17_2	36	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
110	54.8	+17	H +17_2	35	50	38	27	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
111	54.8	+17	H +17_2	49	14	39	34	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	54.8	+17	H +17_2	49	27	34	33	27	66	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 49 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 66 dB
113	54.8	+17	H +17_2	50	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	54.8	+17	H +17_2	50	27	36	35	18	65	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
115	54.8	+17	H +17_3	50	13	39	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	54.8	+17	H +17_3	51	27	35	32	27	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
117	54.8	+17	H +17_3	52	13	40	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	54.8	+17	H +17_3	51	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
119	54.8	+17	H +17_3	52	27	37	33	26	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
120	54.8	+17	H +17_3	56	51	36	31	14	56	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 56 dB
121	54.8	+17	H +17_3	56	52	37	32	14	56	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 56 dB
122	54.8	+17	H +17_4	56	52	36	32	14	57	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 57 dB
123	54.8	+17	H +17_4	56	53	36	31	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
124	54.8	+17	H +17_5	56	53	36	29	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
125	54.8	+17	H +17_5	56	53	36	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
126	54.8	+17	H +17_6	56	54	35	28	15	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
127	54.8	+17	H +17_6	56	54	35	28	24	54	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
128	54.8	+17	H +17_6	51	54	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist	64	9	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 64 dB
129	54.8	+17	H +17_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
130	54.8	+17	H +17_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
131	54.8	+17	H +17_6	50	54	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 65 dB
132	54.8	+17	H +17_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
103	57.8	+18	H +18_1	50	54	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 65 dB
104	57.8	+18	H +18_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
105	57.8	+18	H +18_1	50	53	15	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 65 dB
106	57.8	+18	H +18_1	51	57	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
107	57.8	+18	H +18_1	36	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
108	57.8	+18	H +18_1	36	51	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
109	57.8	+18	H +18_2	36	50	38	25	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
110	57.8	+18	H +18_2	36	49	38	28	41	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: 60 dB
111	57.8	+18	H +18_2	50	15	39	34	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	57.8	+18	H +18_2	50	27	34	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
113	57.8	+18	H +18_2	51	13	39	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	57.8	+18	H +18_2	51	27	36	35	18	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
115	57.8	+18	H +18_3	51	13	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
116	57.8	+18	H +18_3	51	27	36	33	27	64	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
117	57.8	+18	H +18_3	52	13	40	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	57.8	+18	H +18_3	52	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
119	57.8	+18	H +18_3	52	27	38	33	26	64	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
120	57.8	+18	H +18_3	56	51	36	31	15	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
121	57.8	+18	H +18_3	56	52	37	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
122	57.8	+18	H +18_4	56	52	37	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
123	57.8	+18	H +18_4	56	53	36	32	15	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
124	57.8	+18	H +18_5	56	53	36	30	15	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
125	57.8	+18	H +18_5	56	53	36	28	15	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
126	57.8	+18	H +18_6	56	54	36	28	15	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
127	57.8	+18	H +18_6	56	54	35	29	24	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
128	57.8	+18	H +18_6	51	54	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 64 dB
129	57.8	+18	H +18_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
130	57.8	+18	H +18_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
131	57.8	+18	H +18_6	50	54	14	15	16	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 65 dB
132	57.8	+18	H +18_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
103	60.8	+19	H +19_1	50	54	14	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 65 dB
104	60.8	+19	H +19_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
105	60.8	+19	H +19_1	50	53	15	15	17	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 65 dB
106	60.8	+19	H +19_1	51	56	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 58 dB
107	60.8	+19	H +19_1	33	52	37	0	39	75	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
108	60.8	+19	H +19_1	31	51	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 59 dB
109	60.8	+19	H +19_2	33	50	38	14	40	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 59 dB
110	60.8	+19	H +19_2	33	49	38	0	41	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: 60 dB
111	60.8	+19	H +19_2	50	15	39	33	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
112	60.8	+19	H +19_2	51	27	34	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
113	60.8	+19	H +19_2	51	13	40	31	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
114	60.8	+19	H +19_2	51	27	36	35	18	64	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
115	60.8	+19	H +19_3	51	13	39	33	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
116	60.8	+19	H +19_3	52	27	36	33	27	64	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
117	60.8	+19	H +19_3	52	13	40	32	39	71	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
118	60.8	+19	H +19_3	52	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
119	60.8	+19	H +19_3	52	27	38	33	26	64	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
120	60.8	+19	H +19_3	56	51	36	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
121	60.8	+19	H +19_3	56	52	37	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
122	60.8	+19	H +19_4	56	52	37	32	15	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
123	60.8	+19	H +19_4	56	52	36	32	16	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
124	60.8	+19	H +19_5	56	53	36	30	16	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
125	60.8	+19	H +19_5	56	53	36	28	16	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
126	60.8	+19	H +19_6	57	53	36	28	16	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
127	60.8	+19	H +19_6	56	54	36	30	24	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
128	60.8	+19	H +19_6	51	54	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 64 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
129	60.8	+19	H +19_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
130	60.8	+19	H +19_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
131	60.8	+19	H +19_6	50	54	13	16	16	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 65 dB
132	60.8	+19	H +19_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
103	63.8	+20	H +20_1	50	53	14	16	17	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 65 dB
104	63.8	+20	H +20_1	52	57	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
105	63.8	+20	H +20_1	50	53	15	16	17	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 65 dB
106	63.8	+20	H +20_1	51	56	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 58 dB
107	63.8	+20	H +20_1	21	52	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	70	15	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 59 dB
108	63.8	+20	H +20_1	21	51	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
109	63.8	+20	H +20_2	22	50	38	0	40	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
110	63.8	+20	H +20_2	25	49	38	0	41	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: 60 dB
111	63.8	+20	H +20_2	50	15	39	33	38	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
112	63.8	+20	H +20_2	51	27	34	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
113	63.8	+20	H +20_2	51	13	40	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
114	63.8	+20	H +20_2	51	27	36	35	18	64	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
115	63.8	+20	H +20_3	51	13	39	33	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
116	63.8	+20	H +20_3	52	27	36	33	27	64	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
117	63.8	+20	H +20_3	52	13	40	32	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
118	63.8	+20	H +20_3	52	32	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	65	10	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 60 dB
119	63.8	+20	H +20_3	53	27	37	33	26	64	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
120	63.8	+20	H +20_3	56	51	36	32	16	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
121	63.8	+20	H +20_3	56	52	36	32	16	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
122	63.8	+20	H +20_4	57	52	36	32	16	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
123	63.8	+20	H +20_4	56	52	36	32	16	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
124	63.8	+20	H +20_5	56	53	36	30	17	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
125	63.8	+20	H +20_5	56	53	36	28	17	54	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
126	63.8	+20	H +20_6	57	53	36	28	17	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
127	63.8	+20	H +20_6	56	54	36	30	24	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
128	63.8	+20	H +20_6	51	54	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 64 dB
129	63.8	+20	H +20_6	52	57	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 57 dB
130	63.8	+20	H +20_6	52	57	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 58 dB
131	63.8	+20	H +20_6	50	53	14	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 64 dB
132	63.8	+20	H +20_6	52	56	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 58 dB
103	67.2	+21	H +21_1	50	53	15	17	17	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 65 dB
104	67.2	+21	H +21_1	52	56	0	0	28	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 58 dB
105	67.2	+21	H +21_1	50	53	15	17	18	65	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 65 dB
106	67.2	+21	H +21_1	51	56	0	0	29	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 58 dB
107	67.2	+21	H +21_1	0	52	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 60 dB
108	67.2	+21	H +21_1	0	51	37	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: 60 dB
109	67.2	+21	H +21_2	0	50	38	0	39	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 50 dB; RVL: 60 dB
110	67.2	+21	H +21_2	0	49	38	0	41	74	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	69	14	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat 49 dB; RVL: 60 dB
111	67.2	+21	H +21_2	51	16	39	33	38	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
112	67.2	+21	H +21_2	51	28	33	33	27	65	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 65 dB
113	67.2	+21	H +21_2	51	13	39	31	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
114	67.2	+21	H +21_2	51	28	36	35	18	64	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
115	67.2	+21	H +21_3	51	13	39	33	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
116	67.2	+21	H +21_3	52	28	35	33	27	64	Geluidluwe gevel vereist	61	6	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
117	67.2	+21	H +21_3	52	13	40	32	39	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
118	67.2	+21	H +21_3	53	32	39	31	39	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	65	10	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 59 dB
119	67.2	+21	H +21_3	53	28	37	33	26	64	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: 64 dB
120	67.2	+21	H +21_3	56	51	36	32	11	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
121	67.2	+21	H +21_3	57	52	36	32	12	56	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: 56 dB
122	67.2	+21	H +21_4	57	52	36	32	12	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
123	67.2	+21	H +21_4	56	52	36	32	13	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
124	67.2	+21	H +21_5	56	53	36	30	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
125	67.2	+21	H +21_5	56	53	35	28	14	55	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
126	67.2	+21	H +21_6	57	53	36	28	14	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
127	67.2	+21	H +21_6	56	53	36	30	24	53	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 56 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
128	67.2	+21	H +21_6	51	54	15	17	16	64	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 64 dB
129	67.2	+21	H +21_6	52	56	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 58 dB
130	67.2	+21	H +21_6	52	56	0	0	33	70	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	67	12	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 58 dB
131	67.2	+21	H +21_6	50	53	15	17	17	64	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 50 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 64 dB
132	67.2	+21	H +21_6	52	56	0	0	28	69	Geluidluwe gevel vereist + Dove gevel	66	11	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: 58 dB
133	3.4	'+1/2	L '+1/2_1	33	29	17	14	19	48		45	-10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
134	3.4	'+1/2	L '+1/2_1	55	32	18	18	19	45	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
135	3.4	'+1/2	L '+1/2_1	57	20	35	27	21	50	Geluidluwe gevel vereist	62	7	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
136	3.4	'+1/2	L '+1/2_1	61	51	36	27	20	53	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 51 dB; RVL: dB
137	3.4	'+1/2	L '+1/2_2	61	53	35	27	17	54	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
138	3.4	'+1/2	L '+1/2_2	34	29	17	13	19	48		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
139	3.4	'+1/2	L '+1/2_3	60	54	35	16	18	54	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 60 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
140	3.4	'+1/2	L '+1/2_3	34	31	17	13	19	48		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
141	3.4	'+1/2	L '+1/2_4	60	56	35	26	20	53	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 60 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
142	3.4	'+1/2	L '+1/2_4	57	59	21	0	0	54	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
143	3.4	'+1/2	L '+1/2_4	57	59	24	0	0	50	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
144	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	58	59	22	15	15	51	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
145	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	55	61	21	0	15	66	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 66 dB
146	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	52	58	22	15	15	61	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 61 dB
147	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	54	61	21	0	0	65	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 65 dB
148	3.4	'+1/2	L '+1/2_5	35	19	18	18	20	47		45	-10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
149	3.4	'+1/2	L '+1/2_6	51	58	13	15	16	62	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 51 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 62 dB
150	3.4	'+1/2	L '+1/2_6	54	61	0	0	0	66	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 66 dB
151	3.4	'+1/2	L '+1/2_6	53	61	0	0	0	65	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 65 dB
152	3.4	'+1/2	L '+1/2_6	31	18	17	18	20	48		45	-10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
133	6.8	+1	L +1_1	34	30	17	13	19	49		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
134	6.8	+1	L +1_1	55	33	18	17	19	46	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
135	6.8	+1	L +1_1	57	21	34	26	21	50	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
136	6.8	+1	L +1_1	61	52	35	26	23	53	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
137	6.8	+1	L +1_2	61	53	35	26	17	54	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
138	6.8	+1	L +1_2	35	30	17	13	20	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
139	6.8	+1	L +1_3	61	54	35	15	23	54	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
140	6.8	+1	L +1_3	35	31	17	13	20	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
141	6.8	+1	L +1_4	61	56	34	26	23	53	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
142	6.8	+1	L +1_4	58	59	21	0	0	55	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
143	6.8	+1	L +1_4	58	59	24	0	0	50	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
144	6.8	+1	L +1_5	58	59	21	15	15	50	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
145	6.8	+1	L +1_5	55	61	21	0	18	67	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 67 dB
146	6.8	+1	L +1_5	53	58	21	14	15	63	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 63 dB
147	6.8	+1	L +1_5	54	61	21	0	0	67	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 67 dB
148	6.8	+1	L +1_5	36	20	17	17	20	48		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
149	6.8	+1	L +1_6	52	58	13	14	16	63	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 52 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 63 dB
150	6.8	+1	L +1_6	54	61	0	0	0	67	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 67 dB
151	6.8	+1	L +1_6	54	61	0	0	0	67	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 67 dB
152	6.8	+1	L +1_6	32	19	17	17	20	49		45	-10	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
133	9.8	+2	L +2_1	36	30	17	13	19	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
134	9.8	+2	L +2_1	55	33	18	17	19	47	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
135	9.8	+2	L +2_1	58	21	35	27	21	50	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
136	9.8	+2	L +2_1	61	52	36	26	24	54	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
137	9.8	+2	L +2_2	61	53	36	26	18	55	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
138	9.8	+2	L +2_2	36	30	17	13	20	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
139	9.8	+2	L +2_3	61	54	35	15	23	54	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
140	9.8	+2	L +2_3	36	31	17	13	20	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
141	9.8	+2	L +2_4	61	56	35	26	23	53	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
142	9.8	+2	L +2_4	58	59	20	0	0	56	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 56 dB
143	9.8	+2	L +2_4	58	59	23	0	0	50	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
144	9.8	+2	L +2_5	59	59	21	14	15	51	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 59 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
145	9.8	+2	L +2_5	55	61	20	0	25	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 68 dB
146	9.8	+2	L +2_5	53	58	21	14	15	63	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 63 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
147	9.8	+2	L +2_5	55	61	20	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 68 dB
148	9.8	+2	L +2_5	37	20	18	17	21	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
149	9.8	+2	L +2_6	53	58	13	14	16	64	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 64 dB
150	9.8	+2	L +2_6	55	61	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 68 dB
151	9.8	+2	L +2_6	54	61	0	0	0	67	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 67 dB
152	9.8	+2	L +2_6	32	20	18	17	21	49		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
133	12.8	+3	L +3_1	37	30	18	13	20	49		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
134	12.8	+3	L +3_1	55	33	19	17	19	47	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
135	12.8	+3	L +3_1	57	21	35	27	23	51	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
136	12.8	+3	L +3_1	61	52	36	27	24	54	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
137	12.8	+3	L +3_2	61	53	36	27	21	55	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: dB
138	12.8	+3	L +3_2	36	31	18	13	21	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
139	12.8	+3	L +3_3	61	54	36	15	23	55	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
140	12.8	+3	L +3_3	36	31	18	13	20	50		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
141	12.8	+3	L +3_4	61	56	36	26	23	54	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 56 dB; RVL: dB
142	12.8	+3	L +3_4	58	59	0	0	0	56	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 56 dB
143	12.8	+3	L +3_4	58	59	0	0	0	51	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
144	12.8	+3	L +3_5	59	59	12	15	16	51	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 59 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
145	12.8	+3	L +3_5	55	61	0	0	27	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 61 dB; RVL: 68 dB
146	12.8	+3	L +3_5	53	58	14	15	15	63	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 63 dB
147	12.8	+3	L +3_5	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
148	12.8	+3	L +3_5	37	21	19	17	21	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
149	12.8	+3	L +3_6	53	58	14	14	17	64	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 64 dB
150	12.8	+3	L +3_6	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
151	12.8	+3	L +3_6	54	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
152	12.8	+3	L +3_6	33	20	18	17	21	49		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
133	15.8	+4	L +4_1	38	31	18	14	20	50		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
134	15.8	+4	L +4_1	55	33	19	18	20	48	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
135	15.8	+4	L +4_1	57	22	36	28	24	51	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
136	15.8	+4	L +4_1	61	52	37	27	25	55	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
137	15.8	+4	L +4_2	61	53	37	27	23	56	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 56 dB
138	15.8	+4	L +4_2	36	30	18	13	22	50		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
139	15.8	+4	L +4_3	61	54	36	16	23	55	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: dB
140	15.8	+4	L +4_3	36	31	18	14	21	50		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
141	15.8	+4	L +4_4	61	55	36	27	23	54	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
142	15.8	+4	L +4_4	58	59	0	0	0	57	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
143	15.8	+4	L +4_4	58	59	0	0	0	52	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
144	15.8	+4	L +4_5	59	59	13	16	18	52	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 59 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
145	15.8	+4	L +4_5	55	60	0	0	29	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
146	15.8	+4	L +4_5	54	58	15	15	16	63	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 63 dB
147	15.8	+4	L +4_5	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
148	15.8	+4	L +4_5	37	21	20	18	22	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
149	15.8	+4	L +4_6	53	58	15	15	17	64	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: 64 dB
150	15.8	+4	L +4_6	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
151	15.8	+4	L +4_6	54	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
152	15.8	+4	L +4_6	34	21	19	18	22	49		46	-9	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
133	18.8	+5	L +5_1	38	32	19	14	21	52		49	-6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
134	18.8	+5	L +5_1	55	33	20	18	20	49	Geluidluwe gevel vereist	60	5	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
135	18.8	+5	L +5_1	57	22	36	28	25	52	Geluidluwe gevel vereist	63	8	WVL: HvBrabantlaan 57 dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
136	18.8	+5	L +5_1	61	52	37	28	26	55	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 52 dB; RVL: dB
137	18.8	+5	L +5_2	61	53	37	27	23	56	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 53 dB; RVL: 56 dB
138	18.8	+5	L +5_2	36	31	19	14	23	51		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
139	18.8	+5	L +5_3	61	54	37	16	24	56	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 54 dB; RVL: 56 dB
140	18.8	+5	L +5_3	36	32	19	14	21	51		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
141	18.8	+5	L +5_4	61	55	36	27	23	55	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 61 dB; WVL: St. Ceciliastraat 55 dB; RVL: dB
142	18.8	+5	L +5_4	58	59	0	0	0	57	Geluidluwe gevel vereist	66	11	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: 57 dB
143	18.8	+5	L +5_4	58	59	0	0	0	52	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 58 dB; WVL: St. Ceciliastraat 59 dB; RVL: dB
144	18.8	+5	L +5_5	59	58	17	17	21	52	Geluidluwe gevel vereist	67	12	WVL: HvBrabantlaan 59 dB; WVL: St. Ceciliastraat 58 dB; RVL: dB
145	18.8	+5	L +5_5	55	60	0	0	29	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Verdieping	App.	Toetsingswaarde Wet geluidhinder						Opmerking	Gecumuleerde geluidbelasting L,cum (Lvl, cum)	Geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevel	Vast te stellen hogere waarde Bij dove gevel is uitgegaan van gevelbelasting minus geluidreductie (Lcum-55 dB)
				Hart van Brabantln	Sint Ceciliastr	Gast-huisring	Noord-hoekring	Brug. Brokxlaan	Rail-verkeer				
146	18.8	+5	L +5_5	54	57	16	16	16	64	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 64 dB
147	18.8	+5	L +5_5	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
148	18.8	+5	L +5_5	38	21	22	18	22	49		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
149	18.8	+5	L +5_6	53	57	16	15	18	64	Geluidluwe gevel vereist	65	10	WVL: HvBrabantlaan 53 dB; WVL: St. Ceciliastraat 57 dB; RVL: 64 dB
150	18.8	+5	L +5_6	55	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 55 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
151	18.8	+5	L +5_6	54	60	0	0	0	68	Geluidluwe gevel vereist	68	13	WVL: HvBrabantlaan 54 dB; WVL: St. Ceciliastraat 60 dB; RVL: 68 dB
152	18.8	+5	L +5_6	35	21	21	18	23	49		47	-8	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
153	1.5	0	Tuin _	42	32	19	19	20	49		49	-6	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB
154	1.5	0	Tuin _	39	32	19	19	21	49		48	-7	WVL: HvBrabantlaan dB; WVL: St. Ceciliastraat dB; RVL: dB

BIJLAGE IV

Verstrekte verkeersgegevens stedelijke wegen

Onderstaand de gevraagde gegevens. Deze zijn afkomstig uit het verkeersmodel Tilburg-V12.

Totale Etmaalintensiteit 2030:



Waarvan middelzwaar vrachtverkeer:



En waarvan Zwaar vrachtverkeer:



De verdeling over de dag/avond/nachtperiode is 77/16/7 %

De toegestane snelheid is overal 50 km/uur met uitzondering van de Acasiastraat en het zuidelijk deel st. Ceciliastraat, daar is de snelheid 30 km/uur. Op deze twee woonstraten liggen beton-straatstenen, klinkerformaat. Op zowel de Hart van Brabantlaan, de Gasthuisring als het noordelijk deel van de st. Ceciliastraat ligt SMA 0/5. Op de Noordhoekring ligt Konwe Stil.