

Opdrachtgever:	Oostappengroep
	Linieijzer 11
	2751 VB Asten
Betreft:	Hoofdgebouw Oostappenvakantiepark Brugse Heide
	Woning boven restaurant
Onderwerp:	Equivalente daglichttoetreding
Pagina:	1/1
Datum:	01-05-2014

UITGANGSPUNT:						
Raammerk		Glasopp. in m2. boven 0,6m.	Belemmerings- hoek Alfa (min. 25 graden)	Belemmerings- hoek Beta	Belemmerings- factor cf tabel	Equivalente daglichtopp. (m2.)
A Raamkozijn woonkamer	2.2	1,57	25	0	0,86	1,35
B Raamkozijn woonkamer	2.2	1,57	25	0	0,86	1,35
C Raamkozijn keuken	2.3	1,57	25	0	0,86	1,35
D Raamkozijn slaapkamer 1	2.5	1,57	25	0	0,86	1,35
E Raamkozijn slaapkamer 2	2.6	1,57	25	0	0,86	1,35
F Raamkozijn slaapkamer 3	2.7	1,57	25	0	0,86	1,35

Verblijfsgebied:		Merken:	VG nr.	Opp. Verblijfs- gebied (m2.)	Vereist equivalent daglichtopp. (m2.)	Aanwezig equivalent daglichtopp. (m2.)
1 Woonkamer / keuken		A, B en C	1	39,24	3,92	4,05
2 Slaapkamer 1		D	2	11,28	1,13	1,35
3 Slaapkamer 2		E	2	11,78	1,18	1,35
4 Slaapkamer 3		F	2	8,31	0,83	1,35