

Opdrachtgever:	Oostappengroep Linieijzer 11 2751 VB Asten
Betreft:	Hoofdgebouw Oostappenvakantiepark Brugse Heide Woning boven restaurant
Onderwerp:	Luchtverversing
Pagina:	1/1
Datum:	01-05-2014

LUCHTVERVERSING					
Berekening per ruimte:	V.G.		Oppervlakte x grenswaarde		Min. vereiste
Verblijfsgebied	nr.		m2.	dm3./s.	Hvh.: dm3./s.
2.2	Woonkamer	1	Minimaal:	39,24 x 0,90	= 35,32
2.3	Keuken		Toevoer:	via natuurlijke toevoer 4st. Ducotop 50ZR 3 st. x 14,80 dm3./s.	= 44,40
			Afvoer:	rechtstreeks via mechanische afzuiging	= 23,40
2.5	Slaapkamer 1	2	Minimaal:	11,28 x 0,90	= 10,15
			Toevoer:	Via natuurlijke toevoer, 1st. Ducotop 50ZR 1 st. x 14,80 dm3./s.	= 14,80
			Afvoer:	via hangnaad onder binnendeur naar gang 2.4	= 14,80
2.6	Slaapkamer 2	2	Minimaal:	11,78 x 0,90	= 10,60
			Toevoer:	Via natuurlijke toevoer, 1st. Ducotop 50ZR 1 st. x 14,80 dm3./s.	= 14,80
			Afvoer:	via hangnaad onder binnendeur naar gang 2.4	= 14,80
2.7	Slaapkamer 3	2	Minimaal:	8,31 x 0,90	= 7,48
			Toevoer:	Via natuurlijke toevoer, 1st. Ducotop 50ZR 1 st. x 14,80 dm3./s.	= 14,80
			Afvoer:	via hangnaad onder binnendeur naar gang 2.4	= 14,80
2.8	Badruimte 1		Minimaal:	14dm3./s.	= 14,00
			Toevoer:	via hangnaad onder binnendeur vanuit de inloopkast	= 14,00
			Afvoer:	rechtstreeks via mechanische afzuiging	= 14,00
2.9	W.C.		Minimaal:	7dm3./s.	= 7,00
			Toevoer:	via hangnaad onder binnendeur vanuit hal 1.1	= 7,00
			Afvoer:	rechtstreeks via mechanische afzuiging	= 7,00
2.10	CV- en bergruim.		Toevoer:	via hangnaden onder binnendeuren sl.krs.1 t/m. 3	= 44,40
			Afvoer:	rechtstreeks via mechanische afzuiging	= 44,40