



Ingekomen	Afd. 1360
Nr.	
06 DEC 2011	

Pettelaarpark 70
5216 PP, 's-Hertogenbosch
Postbus 5049
5201 GA, 's-Hertogenbosch

T 073 615 66 66
F 073 615 66 00
E watertoets@aaenmaas.nl
W www.aaenmaas.nl

Gemeente Veghel
T.a.v. dhr. G. Verhoeven
Postbus 10.001
5460 DA Veghel

Datum	5-12-2011
Ons kenmerk	2011/18394
Doorkiesnr.	073 615 6897 / L. de Theije
Onderwerp	Reactie voorontwerpbestemmingsplan "Veghel-West, deelgebied Dorsveld" te Veghel

Geachte heer Verhoeven,

Via de gemeentewebsite hebben wij kennisgenomen van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan 'Veghel-West, deelgebied Dorsveld'. Helaas hebben wij dit plan niet in kader van het wettelijke vooroverleg van u mogen ontvangen. Hierbij ontvangt u ons wateradvies als inspraakreactie op het plan.

In de waterparagraaf is aangegeven dat de toekomstige waterhuishoudkundige situatie nader wordt uitgewerkt in een rioleringsplan. Hiermee kunnen wij instemmen, echter zijn de uitgangspunten waarvan wordt uitgegaan onvolledig. Naast de HNO-norm die wij hanteren voor verhardingstoenames, hanteren wij ook een hemelwaterbeleid bij herstructurering. Dit betekent concreet dat vervangende verharding ook moet worden gecompenseerd. Wij streven hierbij naar de HNO-norm, maar hanteren een minimale norm van 15mm. Uit het plan wordt niet duidelijk hoeveel oppervlak precies wordt geherstructureerd. Ervan uitgaande dat het volledige bestaand verhard oppervlak wordt vernieuwd, bedraagt de minimale aanvullende wateropgave $25000 \times 0,015 = 375\text{m}^3$. Ook dient een goede noodvoorziening te worden gerealiseerd.

Wij verzoeken u in het plan te benoemen hoeveel verhard oppervlak wordt vervangen en de aanvullende bergingsopgave in de waterparagraaf op te nemen.



Graag zien wij een reactie op dit wateradvies tegemoet. Indien u nog vragen heeft over het advies, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Theije via bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
namens deze,
het hoofd Afdeling Planadvies en Vergunningen,

drs. T.J. Boer