

**BESLUIT ROGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER**  
Kenmerk Z19 - 214027



Burgemeester en wethouders van Vught;  
gezien de aanvraag tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder voor de Stationsstraat 6a tot en met 6e te Vught in het kader van het Wijzigingsplan Stationsstraat 6a Vught ;  
gelet op de Wet geluidhinder;

**BESLUITEN:**

Voor het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijke (woon) situatie ten behoeve van 6 appartementen/woningen aan de Stationsstraat 6a t/m 6e te Vught (kadastraal bekend sectie L, nummer 2435), de gevraagde hogere waarden onder de navolgende voorwaarden vast te stellen:

1. De karakteristieke gevelwering van de buitengevels van de appartementen dient minimaal 24 dB (57 – 33) te bedragen;
2. De geluidgevoelige bestemmingen dienen te beschikken over een geluidluwe gevel en buitenruimte;
3. Voor de appartementen aan de Stationsstraat 6a tot en met 6e te Vught als hogere grenswaarden vast te stellen de waarden als opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 1: optredende geluidsbelastingen in dB ( $L_{den}$  incl aftrek, muv cumulatie)

<i>waarneempunt en plaatsnaam</i>	<b>Waarneem- hoogte</b>	<b>hogere waarde</b>
<i>Rekenpunt 1 ZW</i>	4,5 m	56 dB
	7,5 m	56 dB
<i>Rekenpunt 2 W</i>	4,5 m	56 dB
	7,5 m	56 dB
<i>Rekenpunt 3 NW</i>	4,5 m	56 dB
	7,5 m	56 dB
<i>Rekenpunt 4 N</i>	4,5 m	57 dB
	7,5 m	56 dB
<i>Rekenpunt 5 N</i>	4,5 m	57 dB
	7,5 m	56 dB
<i>Rekenpunt 10 Z/ZO</i>	4,5 m	49 dB
	7,5 m	50 dB

*Waarneempunten komen overeen met de waarneempunten uit het akoestisch onderzoek*

Vught, 23 september 2019

Hoogachtend,  
namens het college van burgemeester en wethouders,  
de afdelingsmanager Ontwikkeling

E.G.M. van Ekeren