

Van: "Vernimmen, Nancy" <n.vernimmen@brabantsedelta.nl>

Datum: 23 oktober 2017 13:54:20 CEST

Aan: "Kees Pullens" <info@pullensbouw.nl>

Onderwerp: Antw.: **Gevraagde dwarsprofielen Laageinde 103**

Geachte heer Pullens,

Bedankt voor het toesturen van de ingemeten dwarsprofielen, hieruit blijkt nu duidelijk dat de nieuwbouw niet voorbij de huidige teenlijn van de kering zal worden aangebracht. Dit is akkoord.

Wat nu nog rest is een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de bouwwerken binnen de zonering van de compartimenteringskering (deels garageboxen, deels geluidswal en volledig de trap) de stabiliteit van de kering niet in het geding brengt (stabiliteit blijft hetzelfde of verbetert maar mag niet verslechteren). Pas na het beoordelen van deze stabiliteitsberekening door het waterschap kan definitief aangegeven worden of er een watervergunning kan worden verleend voor de bouwwerken in de zonering van de compartimenteringskering.

Met vriendelijke groet,

Nancy Vernimmen

**Senior Plantoetser/Vergunningverlener
Vergunningen**

T +31 76 564 11 66

E n.vernimmen@brabantsedelta.nl

Aanwezig in de oneven weken op ma, di en do en in de even weken op ma, di, do en vrij

Waterschap Brabantse Delta

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda | Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Kijk ook eens op www.brabantsedelta.nl of volg ons op [Twitter](#), [Facebook](#) en [LinkedIn](#).