



11/0080595

Water kleurt het leven



Gemeente Waalwijk
ingekomen
12 DEC 2011

Gemeente Waalwijk
Mevrouw M. Ketelaars
Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK

Uw e-mail van : 29 november 2011
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *11UT013174*
Barcode : 
Behandeld door : J. Klaassen
Doorkiesnummer : 076 564 14 54
Datum : 8 december 2011
Verzenddatum :

- 9 DEC. 2011

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Pieter Vreedestraat te Waalwijk

Geachte mevrouw Ketelaars,

Op 29 november 2011 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Pieter Vreedestraat te Waalwijk toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het concept voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende op- en aanmerkingen.

De toename van het verhard oppervlak is kleiner dan 2000 m². Dit betekent dat er geen retentievoorziening vereist is.

Wij wijzen u erop dat voor het onttrekken en of retourneren van grondwater op basis van de Keur een melding of vergunning benodigd kan zijn. Hierover kunt u contact op nemen met onze afdeling plantoetsing & vergunningen bereikbaar via telefoonnummer 076 564 13 45.

Ten aanzien van het plan hebben wij geen verdere opmerkingen omtrent de waterhuishoudkundige situatie en wij adviseren daarom positief in het kader van de watertoets.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Klaassen, bereikbaar via telefoonnummer 076 564 14 54.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

