

Arjan Sauren

Van: Lara Savelkoul <L.Savelkoul@waterschaplimburg.nl>
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 15:47
Aan: Arjan Sauren; 'rachel.webers@landgraaf.nl'
CC: plantoetsing
Onderwerp: Uitbreiding Vliedweg 1, Landgraaf (2018-z19012)

Geachte heer Sauren,

Op vier oktober hebben wij uw prewateradvies voor de Vliedweg 1 te Landgraaf ontvangen.

Ik constateer dat de bergenzing die op deze website is, niet correct is. De watergang "Waterlossing door het Bosveld" loopt aan de achterzijde van het perceel en raakt zo te zien de nieuwe ontwikkeling niet.

Echter, sinds 8 oktober ligt de nieuwe Keur icm de Legger ter inzage. Hierin is opgenomen dat de waterberging 80 mm per m2 verhard oppervlak moet gaan bedragen. Wij verzoeken u dit uitgangspunt mee te nemen in de verdere planuitwerking.

Met vriendelijke groet,

Lara Savelkoul
Adviseur vergunningen en plantoetsing
+31 619000280



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

Kom naar onze open dag op 21 oktober

Waterschapswerf Sittard
Rijksweg Noord 305