

Aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Maastricht

Cluster RMT
E-mail [REDACTED]@prvlimburg.nl
Ons kenmerk <00000>
Vpl.nummer
Bijlage(n)

Behandeld [REDACTED]
Telefoon [REDACTED]
Uw kenmerk
Maastricht 4 augustus 2021
Verzonden

Onderwerp

Artikel 3.1.1 Bro

Vooroverleg bestemmingsplan "Geusseltpark", hierna te noemen het plan.

Geacht College,

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen.

De beoordeling van het plan geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u in het plan onderstaande opmerkingen adequaat verwerkt, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen. De opmerkingen betreffen de volgende aspecten:

Met betrekking tot het aspect Wonen is het plan nog niet regionaal afgestemd. Verzocht wordt in de volgende versie van de plantoelichting aan te geven wanneer het plan is afgestemd en hoe de regio hierop heeft gereageerd.

drs. [REDACTED]
clustermanager Ruimte

provincie limburg



Van: >

Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 14:52

Aan: >

Onderwerp: RE: Ontwikkelingen Geusselt.

Hallo ,

Wij zijn akkoord met de berging zoals beschreven in de watertoets.

Bij de plaatsing van de terugslagklep moet er in ieder geval rekening mee worden gehouden dat het uitstromende water uit de bergingen van Scheg 1 en Scheg 2 er niet voor kan zorgen dat het peil van de vijver boven het maximaal toegestane peil in de vijver kan komen.

De details hieromtrent bespreken wij graag in een later stadium. Voor nu dus akkoord.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Plantoetsing



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat