

- Alle buitenwanden $R_c > 4,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Begane grondvloer $R_c > 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Daken $R_c > 6,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- Toepassing van HR++ glas

- Brandcompartimentering volgens opgave rapportage GBB

- Hekwerken en balustraden zijn minimaal 1m hoog en hebben geen openingen groter dan 0,2m, en tot een hoogte van 0,7m geen openingen breder dan 0,1m, tevens is er geen opstap mogelijkheid tussen de 0,2 en 0,7m

- Installatiegegevens zoals riolering, hemelwaterafvoer etc. volgens opgave installateur
- Afmetingen en aanleg riolering vlg. NEN 3215 EN NPR 3216 en opgave installateur
- Noodoverloop aantal cm² vlg. opg. constructeur

 baksteen schoonwerk
 kalkzandsteen
 gewapend beton
 isolatiemateriaal
 metalstud binnenwanden
 - mv mechanische ventilatie
 - nv natuurlijke ventilatie
 - vs ventilatiecoaster
 → v ventilatie



WIJZIGINGEN

1 29.04.2019	6	1
2 12.09.2019	7	2
3	8	3
4	9	4
5	10	5



**ASSOCIATED
ARCHITECTS BV**

PROJECT
GRAND HOTEL
BOSCHSTRAAT 7
MAASTRICHT

ONDERWERP
N I V E A U 0 3

DATUM		
10	APRIL	2019
SCHAAL		

BLAD NR.

6126 QG 03

O G VERGLINNING

Assoc. Mollie Aschke and UDO BNU

Ir. Roel Graven Architect BNA
Ing. Frank Glaudemans MBA

Fori Willemweg 13, 6219 PA MAASTRICH
T +31(0)43 350 02 34 F +31(0)43 325 52 3

BREEAM.NL EXPERTS IN DUURZAAM BOUWEN