

Beusmans & Jansen

Van: Jan Willem Bronkhorst <JanWillem.Bronkhorst@wpm.nl>
Verzonden: vrijdag 13 november 2015 13:37
Aan: 'Beusmans & Jansen'
Onderwerp: RE: verzoek om wateradvies locatie Pannenweg 222 Nederweert bouw 2 bedrijfsloodsen

Beste Arnold,

Ik heb geen opmerkingen op de waterparagraaf. Er wordt op doelmatige wijze invulling gegeven aan de hemelwaterzorgplicht. Wel wil ik je erop wijzen dat er mogelijk vanuit het activiteitenbesluit regelgeving is m.b.t. tot het opslaan en bewerken van metalen. De hemelwaterafstroom mag onder geen enkel beding worden verontreinigd door in raken te komen met de metalen die op het terrein worden bewerkt.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Bronkhorst | Sr. Technisch medewerker Vergunningen

Waterschap Peel en Maasvallei
Postbus 3390, 5902 RJ Venlo
Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo

T +31 (0)77 389 1107
M +31 (0)6 42 24 07 96
I www.wpm.nl



Veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water

Van: Beusmans & Jansen [<mailto:arnold@beusmans-jansen.nl>]
Verzonden: dinsdag 3 november 2015 15:23
Aan: Waterschap Peel en Maasvallei
CC: Koos van Gog
Onderwerp: verzoek om wateradvies locatie Pannenweg 222 Nederweert bouw 2 bedrijfsloodsen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doe ik u toekomen onze ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de bouw van twee bedrijfsloodsen alsmede ten behoeve van de afwijking van het bestemmingsplan 'Pannenweg-oost' gemeente Nederweert op de locatie Pannenweg 222 en Rijksweg-Zuid 20 te Nederweert.

Deze ruimtelijke onderbouwing bevat een waterparagraaf. Het besluitgebied ligt in een aandachtsgebied (bedrijventerrein).

Graag ontvangen wij uw wateradvies als onderdeel van het watertoetsproces.

Indien u nog vragen heeft, neemt u dan met mij contact op.

Met vriendelijke groet,

Mr. A.W.C.M. (Arnold) Jansen
arnold@beusmans-jansen.nl

Senior-adviseur ruimtelijke ordening