

Gemeente Venlo
College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. mevrouw van den Beld
Postbus 3434
5902 RK VENLO



datum	19 december 2016	behandeld door	Frank Wulms
uw kenmerk	1061346	telefoonnummer	+31 88 11 90628
ons kenmerk	UIT018130	bijlage(n)	
onderwerp	Advies Externe Veiligheid Sportlaan 11 te Belfeld		

Geachte mevrouw van den Beld,

Op 21 november 2016 heeft u de Veiligheidsregio Limburg-Noord gevraagd om advies uit te brengen in het kader van artikel 7 van het Bevt.

Het betreft een advies in verband met een kavelsplitsing van het perceel Sportlaan 11 te Belfeld. Het voornemen is het perceel te wijzigen ten behoeve van een extra woningbouwkavel. Dit advies is gebaseerd op de bij de adviesaanvraag gevoegde document "Concept aanvraag kavelsplitsing Sportlaan 11, Belfeld".

Het perceel ligt op een grotere afstand dan 200 meter van de A73, waardoor er geen verantwoordingplicht is. Er word wel in gegaan op de hulpverlening en zelfredzaamheid.

Hulpverlening

Aan de sportlaan 11 is er met een ondergrondse brandkraan binnen 40 meter voldoende bluswater aanwezig. Het perceel is voor de hulpverleningsdiensten vanuit de Broekstraat en Kromme Hook via 2 zijden bereikbaar.

De opkomsttijd van de brandweer is vanuit de brandweerpost Belfeld binnen de vereiste normtijd. In de dagsituatie van 8 – 17.00 uur zal deze opkomsttijd met de inzet van het SIV (Snel Interventie Voertuig) nog verder worden teruggebracht.

Zelfredzaamheid

De bewoners van de woning worden in het algemeen als zelfredzaam beschouwd. Het perceel is vanuit 2 zijden bereikbaar en kan vanaf het perceel kan voldoende van het incident af gevlucht worden.

Wij verwachten u met dit advies van dienst te zijn geweest. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Dhr. Wulms, consultant Proactie, telefoonnummer 088-1190628 of via f.wulms@vrln.nl

Met vriendelijke groet,

Manager Crisis- en Risicobeheersing
Roger Knorr