

BESCHIKKING HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

ons kenmerk OGSBM CT: EB
behandeld door P.J.T.M. Wijnhoven
doorkiesnummer 077-3596446
emailadres p.wijnhoven@venlo.nl

besluit d.d. 26 april 2018

onderwerp Beschikking hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo:

gezien de aanvraag van: L.I.H.M. Beurskens
adres: Roermondsestraat 31A
postcode en woonplaats: 5912 AH Venlo

ontvangen op: 29 december 2016
om medewerking voor het
project: realisatie van een woning aan de Pastoor Lemmensstraat 5 te Tegelen.

Besluiten:

Hogere waarden vast te stellen overeenkomstig onderstaande tabel voor een op te richten woning aan de Pastoor Lemmensstraat 5 te Tegelen (kadastraal bekend gemeente Tegelen, sectie B, nummer 3350) en de beschikking hogere waarden Wet geluidhinder, gelet op artikel 110c van de Wet geluidhinder, Besluit geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) te verlenen;

	Hogere waarde in dB
A73	53
A74	51
Pastoor Lemmensstraat	51

De beschikking wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van deze beschikking;

Rapportage:

AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAL ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Pastoor Lemmensstraat te Tegelen, opgesteld door M-tech, met rapportnummer Pas.Teg.16.AO BP-01 d.d. 23 december 2016.

Inleiding

Het verzoek vindt plaats in het kader van een aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van een woning aan de Pastoor Lemmensstraat te Tegelen.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op de woning de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder ten gevolge van wegverkeerslawaai wordt overschreden. Onderzocht is of voor deze ontwikkellocatie een hogere waarde op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder kan worden vastgesteld.

Beoordelingskader

In de Wet geluidhinder zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer. De Wet geluidhinder gaat daarbij uit van de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde. De geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar. De effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidsbelasting hoger dan de maximale grenswaarde is niet toelaatbaar. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure vaststelling hogere waarde voor geluid.

Het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst aan de Wet geluidhinder.

Indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woningen onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, is een hogere waarde mogelijk.

Beoordeling

Ten behoeve van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de rapportage van het "Akoestisch onderzoek ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Pastoor Lemmensstraat te Tegelen met rapportnummer Pas.Teg.16.AO BP-01 d.d. 23 december 2016". Dit onderzoek is beoordeeld en akkoord bevonden. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de A73, A74 en de Pastoor Lemmensstraat op de gevels van de te realiseren woning meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, echter de maximale grenswaarde van 53 dB geldend voor de A73 en A74 en 63 dB geldend voor de Pastoor Lemmensstraat niet overschrijdt.

Maatregelen

Op basis van het akoestisch onderzoek is aangetoond dat maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen niet aan de orde zijn. Voor een nadere uitwerking van deze afweging wordt verwezen naar het akoestische onderzoek.

Binnenniveau

Bij het vaststellen van een hogere waarde worden eisen gesteld aan de optredende geluidbelasting binnenshuis. Overeenkomstig het gestelde in het Bouwbesluit dient voldaan te worden aan een binnenniveau van 33 dB.

Procedurele aspecten

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder jo. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ontwerp-beschikking heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 13 maart 2018 tot en met 23 april 2018 (gelijktijdig met de ontwerp- omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijzen naar voren te brengen. Tegen dit ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroepsclausule

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, tijdens de periode van terinzagelegging, een belanghebbende, alsmede belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten met betrekking tot het voornemen geen, dan wel niet (tijdig), een zienswijze hebben ingebracht, alsmede adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Een voorwaarde voor een ontvankelijk beroep is (in beginsel) dat al een zienswijze werd ingediend. U kunt daarover meer lezen in de brochure 'Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid' die u al bij de ontvangstbevestiging is toegezonden.

Het beroepsschrift moet tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een handtekening, een omschrijving van de bestreden beslissing en een motivering bevatten. Voor het in behandeling nemen van een beroepsschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Bij een spoedeisend belang bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie kunt u inwinnen bij de rechtbank, telefoonnummer 088-3612222.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 mei 2018 tot en met 12 juni 2018 gedurende zes weken op werkdagen in het Stadskantoor, Hanzeplaats 1 te Venlo, voor een ieder op afspraak ter inzage. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

In werking treden vergunning en onherroepelijkheid

De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Deze vergunning ligt ter inzage van 2 mei 2018 tot en met 12 juni 2018.

De vergunning is onherroepelijk als de termijn voor het aantekenen van beroep is verstreken zonder dat een beroepsschrift is ingediend dan wel als de beroepsprocedure tegen deze vergunning is afgerond.

.
Venlo, 26 april 2018
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Venlo,
Teamleider Team Bouwen en Milieu,

R.W.M. Schipaanboord