Waterschap Rijn en IJssel

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

KOPIE

[redacted]

Verzenddatum:	12 december 2024
Uw brief van:	25 november 2024
Uw kenmerk:	
Onderwerp:	Verlenen omgevingsvergunning wateractiviteit
Zaaknummer:	DSO2024112500977
Team	Vergunningverlening
Telefoon:	0314-369 369
E-mail:	vergunningen@wrij.nl
Kopie aan:	[redacted]
Bijlage(n):	Omgevingsvergunning wateractiviteit

Geachte [redacted]

Op 25 november 2024 hebben wij van [redacted] namens u, een aanvraag ontvangen voor het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op water wat uitkomt op de Kleefsegraaf met code OIJ02.000, aan de [redacted] in [redacted] De aanvraag is door ons geregistreerd onder zaaknummer DSO2024112500977.

Omgevingsvergunning wateractiviteit
Wij hebben besloten de door u gevraagde omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen. Deze treft u aan als bijlage bij deze brief.

Startmelding
Wij wijzen u expliciet op voorschrift 2 lid 2 en voorschrift 3 lid 1 en lid 2 van deze vergunning. Daarin staat dat u 5 dagen voor aanvang werkzaamheden de start moet melden. Tevens vragen wij de gegevens van de contactperso(o)n(en), die wij kunnen benaderen tijdens de uitvoering.

[redacted]

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 369. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Met vriendelijke groet,



Waterschap Rijn en IJssel

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op water wat uitkomt op de Kleefsegraaf met code OIJ02.000, aan de [redacted] in [redacted] door [redacted]

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag 2
2. Conclusie 2
3. Besluit 2
4. Ondertekening 2
5. Voorschriften 3
6. Aanvraag 7
6.1. Samenvatting aanvraag 7
6.2. Vergunningplichtige activiteiten 7
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 7
7.1. Algemene doelstellingen 7
7.2. Overwegingen 8
7.3. Conclusie 9
8. Procedure en rechtsbescherming 9
8.1. Procedure 9
8.2. Rechtsbescherming 10
9. Mededelingen 10

Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem **Postadres:** [redacted] 7000 AC Doetinchem
Telefoon: 0314-369 369 **E-mail:** waterschap@wrij.nl **Internet:** www.wrij.nl

1. Onderwerp aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft op 25 november 2024 een aanvraag ontvangen van [redacted] om een vergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van 1600 m^2 nieuw verhard oppervlak op water wat uitkomt op de Kleefsegraaf met code OIJ02.000, aan de [redacted] in [redacted] waarvoor op grond van de Omgevingswet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de algemene wet bestuursrecht, de Waterschapsverordening Rijn en IJssel en de elders in dit besluit vermelde overwegingen besluit het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel als volgt:

- de gevraagde vergunning aan [redacted] te verlenen voor:
  - het lozen van afstromend hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak (1600 m^2) op water wat uitkomt op de Kleefsegraaf met code OIJ02.000, aan de [redacted] in [redacted] waarvoor vergunning is vereist conform artikel 2.4 lid 1 sub a van de waterschapsverordening Rijn en IJssel;

- de stukken behorende bij de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.

- aan de vergunning de in hoofdstuk 5 genoemde voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.2 genoemde doelstellingen uit de Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel.

4. Ondertekening

Hoogachtend,

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rijn en IJssel

[redacted]

5. Voorschriften

Voorschrift 1
Beheer en onderhoud

1. De onderhoudsverplichting van de vergunde werken ligt bij vergunninghouder. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

2. Het waterschap kan ten aanzien van het beheer en onderhoud van de werken aanvullende eisen stellen. De vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen.

Voorschrift 2
Contactpersoon

1. De vergunninghouder moet één of meer personen aanwijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning(voorschriften) en met wie het waterschap (in spoedgevallen, ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.

2. De vergunninghouder deelt binnen 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap de gegevens van degene(n) die is/zijn aangewezen mee: naam, adres, telefoonnummer, emailadres en zaaknummer. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

3. De vergunninghouder moet eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging melden aan het waterschap. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 3
Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend ten minste 5 werkdagen voor aanvang melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. Hierbij moet het zaaknummer van deze vergunning (zie briefhoofd) worden vermeld. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

2. De werkzaamheden moeten, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, na aanvang onafgebroken worden voortgezet.

3. De vergunninghouder moet de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend binnen 2 dagen na afloop van de werkzaamheden melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. De vergunninghouder vermeldt hierbij het zaaknummer van deze vergunning (zie briefhoofd). Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl

Voorschrift 4
Uitvoeringsvoorschriften, algemeen

1. De werken moeten worden uitgevoerd conform de gegevens die in de aanvraag voor deze vergunning zijn ingediend.

2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het waterschap besluiten tot stillegging van de werkzaamheden. Het waterschap kan aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen.

3. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens en/of voorschriften zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de vergunningaanvraag moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

4. Het toepassen van hulpconstructies en/of hulpwerken (bijvoorbeeld bij onvoorziene situaties) is alleen toegestaan na goedkeuring van het waterschap.

5. De voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde materialen mogen niet eerder op de werklocatie worden geplaatst dan op de dag van aanvang van de werkzaamheden.

6. De onderhoudspaden en het oppervlaktewaterlichaam die worden gebruikt voor uitvoering van de werkzaamheden mogen niet worden beschadigd. Wanneer er toch schade ontstaat, moet de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk na uitvoering van de vergunde werkzaamheden in overleg met het waterschap herstellen. Het herstel van de schade moet onder voorwaarden van het waterschap worden uitgevoerd.

7. Binnen 48 uur nadat de werken zijn gerealiseerd, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle drijfvuil, afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

8. Indien schade niet tijdig is hersteld en/of afval niet binnen de door het waterschap aangegeven termijn is verwijderd, zorgt het waterschap ervoor dat dit alsnog gebeurt. Het waterschap zal de kosten hiervan verhalen op de vergunninghouder.

9. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie-) exemplaar van zowel de vergunningaanvraag als deze vergunning aanwezig zijn.

10. Gedurende één jaar na schriftelijke gereed melding van de werken en/of de uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht eventuele verzakkingen te herstellen die het gevolg zijn van de (aanleg van de) vergunde werken.

11. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk mogelijk blijft.

12. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam en/of de functie van de beschermingszone niet worden belemmerd.

13. Indien waterstaatswerken (bijv. het profiel oppervlaktewaterlichaam, taluds, etc.) als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn gewijzigd, moet de vergunninghouder na uitvoering van de werkzaamheden deze (behoudens de vergunde werken) in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

14. Op de onderhoudspaden mag niet met voertuigen worden gereden of geparkeerd, tenzij het waterschap daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voorschrift 5
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap en/of derden schade lijdt/lijden als gevolg van:
   - het gebruik van deze vergunning;
   - een eventuele calamiteit of bijzondere omstandigheid.

2. De vergunninghouder moet schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen direct (alle dagen, ook buiten kantooruren) melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving via het telefoonnummer 0314 - 369 369.

3. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerken zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Het doel van deze maatregelen is nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De vergunninghouder moet eventuele aanwijzingen van het waterschap direct opvolgen.

4. Wanneer door de werkzaamheden of het gebruik van het werk schade ontstaat of dreigt te ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam en/of het waterstaatswerk, moet de vergunninghouder direct beginnen en onafgebroken voortgaan om de schade te voorkomen of te herstellen.

Voorschrift 6
Beëindiging gebruik vergunde werk(en)

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

2. De vergunninghouder moet ten behoeve van het verwijderen van de werken een melding op grond van de Waterschapsverordening Rijn en IJssel indienen bij het waterschap.

Voorschrift 7
Rechtsopvolging en adreswijziging

1. Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald.

2. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling doen aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken aan het waterschap melden. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 8
Lozen van grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

1. Het in het oppervlaktewaterlichaam te brengen water mag uitsluitend bestaan uit: het afstromend hemelwater.

2. Voor de aanleg van het nieuw verhard oppervlak met een oppervlakte van maximaal 1600 m^2, moet ter compensatie een waterberging worden gerealiseerd van minimaal 88 m^3.

3. Wanneer de vijver volledig is gevuld, wordt middels debietbegrenzer het hemelwater vertraagd afgevoerd op een sloot wat uitmondt op watergang OIJ02.000.

4. De lozing bedraagt maximaal 1,6 l/s/ha.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

De aanvraag betreft: het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van 1600 m^2 nieuw verhard oppervlak op water wat uitkomt op de Kleefsegraaf met code OIJ02.000, aan de [redacted] in [redacted]

6.2. Vergunningplichtige activiteiten

Op grond van de Waterschapsverordening Rijn en IJssel is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het indirect en direct lozen van neerslag afkomstig van minimaal 500 m2 verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam (artikel 2.4, lid 1 sub a Waterschapsverordening Rijn en IJssel)

Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1. Algemene doelstellingen

De Waterschapsverordening Rijn en IJssel omschrijft in artikel 1.2 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. Het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c. De vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werken en/of activiteiten niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de waterschapsverordening Rijn en IJssel, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen en in uitgewerkt beleid van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of aangevraagde werken en/of activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

De waterhuishoudkundige functies van watergang OIJ02.000 en het hierop afgestemde beheer en onderhoud mogen niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken en/of de uitvoering van de activiteiten. Tevens mogen de aangevraagde werken en/of activiteiten geen nadelige invloed hebben op de bij deze functie(s) behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 van Waterschap Rijn en IJssel.

7.2. Overwegingen

Aangevraagde werkzaamheden
De aanvraag betreft het lozen van hemelwater, afkomstig van 1600 m^3 nieuw verhard oppervlak, via een sloot op watergang OIJ02.000 aan de [redacted] te [redacted]
Ter compensatie van het nieuw verhard oppervlak legt de aanvrager een waterberging in de vorm van een vijver aan van 90 m^3. Pas wanneer deze vijver volledig is gevuld, wordt dit via een overloop met debietbegrenzer geloosd op de naastgelegen sloot. Deze sloot komt uit in watergang OIJ02.000.

Beleid
De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan:
- artikel 2.4 lid 2 sub a van de Waterschapsverordening Rijn en IJssel;
- het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 van Waterschap Rijn en IJssel;
- Water in ruimtelijke plannen; Uitgangspunten van waterschap Rijn en IJssel, juni 2022;
- Uitgangspunten voor waterneutraal bouwen, Waterschap Rijn en IJssel, versie juni 2021.

Specifieke overwegingen
<u>Bergings- en doorstroomcapaciteit watergang</u>

De waterhuishoudkundige functie van het watersysteem moet te allen tijde behouden blijven. (Bouw)werken in (de taluds van) een watergang kunnen zorgen voor wijzigingen in stroomsnelheid, stroomrichting en waterdiepte en zorgen daarmee voor afname van de afvoer- en bergingscapaciteit. Aangevraagde (bouw)werken, beplanting en activiteiten worden altijd getoetst aan de hydrologische criteria. Het basisuitgangspunt is dat de hydrodynamische eigenschappen van een watergang niet mogen verslechteren en dat het leggerprofiel van een watergang in stand moet blijven.
Van het hemelwater wat op het nieuwe verhard oppervlakte (1600 m2) valt moet in totaal volgens de bergingseis 88 m^3 worden geborgen. Dit wordt geborgen in de nieuwe aan te leggen vijver (90 m^3). Hiermee voldoet de watercompensatie voor de Hogestraat 6 aan het uitgangspunt van 'Water in ruimtelijke plannen; Uitgangspunten van waterschap Rijn en IJssel, juni 2022'.

De vijver loost het hemelwater op een naastgelegen sloot wanneer deze volledig zijn gevuld. De overloop wordt voorzien van een debietbegrenzer van maximaal 1,6 l/s/ha. De te lozen hoeveelheid hemelwater komt via de naastgelegen sloot uit op de watergang OIJ02.000. Er zijn dan ook geen negatieven uitwerking op de bergings- en doorstroomcapaciteit van deze watergang.

Stabiliteit taluds
De taluds van een watergang maken deel uit van het doorstroomprofiel dat is vastgelegd in de legger. Dit profiel mag niet worden gewijzigd om ongewenste vernauwingen van de watergang te voorkomen. De lozing vindt plaats op een naastgelegen sloot die uitmondt in de watergang OIJ02.000. Er vinden geen wijzingen plaats in het talud van deze watergang. De lozing heeft dan ook geen effect op de stabiliteit.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan het watersysteem. Onder beheer vallen alle noodzakelijke activiteiten ter waarborging van de waterhuishoudkundige functies van het watersysteem en het behoud van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Onderhoud moet op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd om de functie van het watersysteem te waarborgen. Omdat het water eerst wordt geloosd op een naastgelegen sloot zullen er geen belemmeringen zijn voor het door het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud aan de watergang OIJ02.000.

Waterkwaliteit
De kwalitatieve aspecten van het lozen van afstromend hemelwater zijn geregeld in artikel 5.4 van de Waterschapsverordening Rijn en IJssel.

7.3. Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Rijn en IJssel worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1. Procedure

Op 25 november 2024 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het het lozen van hemelwater, afkomstig van 1600 m^3 nieuw verhard oppervlak, via een sloot op watergang OIJO2.000 aan de [redacted] te [redacted] De aanvraag is door ons geregistreerd onder zaaknummer DSO2024112500977.

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:
- Aanvraagformulier Omgevingswet met DSO-nummer DSO2024112500977
- Memo van [redacted] van 18 november 2024
- Tekening van [redacted] nr 24-2488-Situatie met VIJVER d.d. 13-11-2024
- Volmacht

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft plaatsgevonden conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

8.2. Rechtsbescherming

I. **Bezwaarclausule**
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

II. **Voorlopige voorziening**
De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijv. onder vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

9. Mededelingen

I. Waterschap Rijn en IJssel verleent alleen een vergunning in het kader van het waterbeheer. U dient er rekening mee te houden dat er voor de handelingen waarop deze vergunning betrekking heeft, mogelijk een vergunning, melding, ontheffing of toestemming van bijvoorbeeld de gemeente, een andere overheidsinstantie of een grondeigenaar vereist is. Denkt u daarbij aan de Omgevingswet, een omgevingsplan,

omgevingsvergunning, beschermd stads- en dorpsgezicht etc. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw gemeente.

II. Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of de Staat schade lijden als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning.

III. Het gebruik van eigendommen van het waterschap gebeurt op eigen risico. Het waterschap draagt geen enkele aansprakelijkheid bij ontstane schade, vermissing, persoonlijk letsel, ongeval en dergelijke als gevolg van het gebruik van de eigendommen van het waterschap.

IV. Deze vergunning ziet niet op het wijzigen of verwijderen van aangebrachte werken. Bij wijziging of verwijdering van de werken, moet wederom een omgevingsvergunning wateractiviteit worden aangevraagd bij het waterschap of een melding op grond van paragraaf 2.1.11 van de Waterschapsverordening Rijn en IJssel worden ingediend.

V. Indien u bouwstoffen, grond- en of baggerspecie toepast, dan moet u dit melden via het Omgevingsloket (https://www.omgevingswet.overheid.nl). Dit geldt ook bij grondverplaatsing op hetzelfde of het aangrenzende perceel. Wij wijzen u erop dat het toe te passen materiaal minimaal moet voldoen aan de kwaliteit van de ontvangende waterbodem.

Afschrift beschikking
Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen
- [redacted]

BIJLAGE 1 Algemene regels

Lozen hemelwater

Artikel 5.4 Specifieke zorgplicht

1. Degene die een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 5.2, is verplicht:
   a. alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
   b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
   c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:
   a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
   b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
   c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
   d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
   e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
   f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
   g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd