

ADVIES

Aan : Roland Kempers / Gemeente Oost Gelre
 Behandeld door : F. Th. Geurts / specialist Externe Veiligheid
 Datum : 27 januari 2010
 Ons kenmerk : 2010u0011
 Onderwerp : Koninklijke Hulshof en het BEVI
 Bijlagen : Geen

Probleembeschrijving

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de bijbehorende ministeriele regeling zijn recent gewijzigd. (Stb. 380, 9 september 2008). Een van de aangebrachte wijzigingen heeft tot gevolg dat een aantal PGS 15 kluizen met een capaciteit van meer dan 10.000 kg, niet langer onder het besluit externe veiligheid vallen.

De vraag is nu of Koninklijke hulshof nog onder het besluit externe veiligheid valt, of van de lijst met inrichtingen die onder het besluit externe veiligheid vakken kan worden geschrapt.

Actoren

Koninklijke Hulshof NV
 Gemeente Oost Gelre
 Regio Achterhoek (Advies)

Oplossingsrichting

Als eerste wordt aan de hand van het gewijzigde besluit externe veiligheid gekeken welke de criteria zijn voor een bedrijf om onder het besluit externe veiligheid en de bijbehorende regeling te vallen.

Vervolgens wordt met behulp van een lijst van chemicaliën van het bedrijf Koninklijke Hulshof NV gekeken of deze stoffen voorkomen binnen het bedrijf.

In het BEVI staat de volgende passage opgenomen:

1. Dit besluit is van toepassing op de besluiten, bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vierde lid, met betrekking tot:
 - f. een inrichting waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen, of verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen, worden opgeslagen in een hoeveelheid van meer dan 10 000 kg per opslagvoorziening, niet zijnde een inrichting als bedoeld in onderdeel a of d, indien:
 - 1° brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen, of
 - 2° binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen;

Deze passage heeft betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen in een PGS 15 kluis.
 De volgende stap is het bekijken van de gevaarlijke stoffen binnen Koninklijke hulshof.

Als eerste is in de vergunning van het bedrijf gekeken om te kijken welke stoffen zijn toegestaan in de verschillende magazijnen.

In de milieuvergunning is aangegeven dat het om een cpr 15-2 loods gaat waarin geen brandbare stoffen worden opgeslagen. Veranderingen hierin dienen te worden gemeld bij de gemeente. Hiermee wordt in feite de vraag al beantwoord. Voor de zekerheid is op stofniveau gekeken naar de kenmerken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

1. Externe veiligheid bij Koninklijke Hulshof's vereniging van fabrieken in Lichtenvoorde (3109/206/10/50/LK)
2. Opslag gevaarlijke stoffen bij Koninklijke Hulshof's verenigde fabrieken BV te Lichtenvoorde (3109/201/06/117/LK)

Uit voorgenoemde stukken blijkt dat geen combinatie van brandbare stoffen met fluor-, chroom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen in de PGS 15 (CPR 15-2) loods met een capaciteit van meer dan 10.000 kg.

Tevens worden in de opslag geen brandbare fluor-, chroom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen opgeslagen in deze loods.

Opgemerkt dient te worden dat in rapport 1 wordt ingegaan op afstandseisen van de brandweer. Aannemelijk is dat deze afstanden van kracht zullen blijven. Geadviseerd wordt om hierover contact te zoeken met de brandweer.

In dit advies is enkel gekeken naar risicocontouren in verband met de wetgeving rond externe veiligheid. Voor andere beleidsterreinen waaronder geluid, fijnstof, geurhinder, trillingshinder wordt in dit advies geen uitspraak gedaan. Niet valt uit te sluiten dat voor een van deze beleidsterreinen sprake is van een aan te houden contour rond het betreffende bedrijf.

Conclusies

Bovenstaande heeft tot gevolg dat in casu bij Koninklijke hulshof niet langer sprake is van een BEVI inrichting. De contouren voortvloeiende uit het Besluit externe veiligheid en de bijbehorende regeling kunnen komen te vervallen.

Het wegvallen van de afstandseisen tot bebouwing uit het BEVI heeft niet automatisch tot gevolg dat de contouren rond het bedrijf kleiner worden nu er ook sprake is van andere contouren rond de inrichting en tevens afstandseisen die door de brandweer worden gesteld.

Bijlagen

Geen