

BIJLAGE 13

Nota Vooroverleg

Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

23 december 2014

Vooroverleg

Inleiding

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan heeft de gemeente Koggenland vooroverleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland. De resultaten van het vooroverleg en de beantwoording zijn hieronder opgenomen.

1. Provincie Noord-Holland

Reactie

Gelet op de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en zijn verankerd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening komen wij tot de volgende beoordeling.

Het plan voorziet in een ondergrondse 150Kv-verbinding tussen de bestaande transformatorstations Oterleek en Westwoud. Het plan betreft het gedeelte van het tracé dat in uw gemeente wordt aangelegd. Bij de beoordeling hebben wij geconstateerd dat een gedeelte van het beoogde tracé een gebied doorkruist dat is aangewezen als herstructureringsgebied in het kader van het provinciale Wind op Land beleid. Uit het oogpunt van externe veiligheid is deze samenloop niet wenselijk.

Alvorens u het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage legt, treden wij ambtelijk graag met u in overleg om nader te onderzoeken hoe deze ruimtelijke ingreep en de voorgenomen herstructureringsstrook zich tot elkaar verhouden.

Beantwoording

Naar aanleiding van de reactie van de provincie Noord-Holland heeft op 16 december 2014 een ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie Noord-Holland, de gemeente Koggenland en de initiatiefnemer TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT). Uit het overleg is naar voren gekomen dat de realisatie van een ondergrondse 150kV-verbinding geen extra ruimtelijke belemmering vormt in het herstructureringsgebied van het provinciale Wind op Land beleid. De geplande verbinding volgt binnen dit gebied namelijk volledig de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding. Deze bovengrondse hoogspanningsverbinding heeft een grotere ruimtelijke impact dan de nieuw te realiseren ondergrondse 150kV-verbinding.

TenneT is daarnaast bereid om te zoeken naar maatwerkoplossingen in het geval er gekozen wordt voor een opstelling van windturbines in de nabijheid van de ondergrondse 150kV-verbinding en de bovengrondse hoogspanningsverbinding. Op basis van een risicobenadering wordt hierbij geanalyseerd of de opstelling van de turbines kan worden gerealiseerd met aanvaardbare risico's voor de leveringszekerheid van het elektriciteitsnetwerk in het gebied.

2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Reactie

In het kader van het artikel 3.1.1 Besluit op de ruimtelijke ordening vraagt u ons om een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Koggenland - 150 KV leiding'. Het bestemmingplan geeft de mogelijkheid om een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding aan te leggen in het tracé tussen Heerhugowaard en Hoorn. In het kader van de Watertoets is reeds overleg met het hoogheemraadschap geweest over het plan. Voor de gestuurde boring onder de ringvaart van de polder Heerhugowaard is in 2010 reeds een watervergunning verleend (bij ons geregistreerd onder nummer 10.16420). De inhoud van het plan geeft ons geen directe aanleiding voor een aanvullende reactie.

Volledigheidshalve wil ik graag nog vermelden dat voor het kruisen van waterlopen een in kader van de Algemene regels van HHNK een melding dient te worden gedaan. Het hoogheemraadschap heeft daarnaast in het plangebied ook wegen in beheer en onderhoud. Voor het kruisen van een weg van het

hoogheemraadschap is een vergunning benodigd. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduredtijd die hiermee is gemoeid. Informatie hierover en de benodigde aanvraagformulieren kunt u vinden op onze internetsite www.hhnk.nl. Ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen adviseren wij u hiervoor contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap.

Beantwoording

Voor het kruisen van de Ringvaart, wegen en overige watergangen in beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: HHNK) is inmiddels een watervergunning verleend. Uit de resultaten van het geactualiseerde bemalingsadvies blijkt dat in de plaats van een melding een vergunning noodzakelijk is voor het onttrekken van grondwater. Reddyn zal namens TenneT deze vergunning in de voorbereiding op de uitvoering van het plan aanvragen bij het HHNK.

3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Reactie

Op 27 oktober 2014 heeft de Afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder: VR NHN) van u per email, ter advies, het voorontwerp bestemmingsplan Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland ontvangen.

VR NHN heeft, conform artikel 3.6 van de wet ruimtelijke ordening en artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan.

Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 13 van het Bevi en artikel 12 van het Bevb. In de bijlage hebben we deze conclusie nader onderbouwd.

Beantwoording

De reactie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt voor kennisgeving aangenomen.



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland
Postbus 21
1633 ZG AVENHORN

- 8 DEC. 2014



i14.009266

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

J.J. Verwindt
SVT/IBT

Doorkiesnummer (023) 514 4039
verwindtj@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: vooroverleg reactie ex artikel 3.1.1. Bro op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland'

Geacht college,

Op 27 oktober 2014 ontvingen wij uw verzoek om het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland' te beoordelen.

Reactie

Gelet op de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en zijn verankerd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: verordening) komen wij tot de volgende beoordeling.

Het plan voorziet in een ondergrondse 150Kv-verbinding tussen de bestaande transformatorstations Oterleek en Westwoud. Het plan betreft het gedeelte van het tracé dat in uw gemeente wordt aangelegd. Bij de beoordeling hebben wij geconstateerd dat een gedeelte van het beoogde tracé een gebied doorkruist dat is aangewezen als herstructureringsgebied in het kader van het provinciale Wind op Land beleid. Uit het oogpunt van externe veiligheid is deze samenloop niet wenselijk.

Verzenddatum

- 5 DEC. 2014

Kenmerk
495145/507437

Uw kenmerk


Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
www.noord-holland.nl

Alvorens u het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage legt, treden wij ambtelijk graag met u in overleg om nader te onderzoeken hoe deze ruimtelijke ingreep en de voorgenomen herstructureringsstrook zich tot elkaar verhouden. Wij zullen hiertoe contact opnemen met u en de initiatiefnemer.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,



Sectormanager Interbestuurlijk Toezicht
mw. mr. H.W. Verschuren

Van: Bruin-Baerts, Karel [<mailto:K.Bruin-Baerts@hhnk.nl>]

Verzonden: donderdag 13 november 2014 10:59

Aan: Roelf van der Woude

Onderwerp: RE: Bestemmingsplan 150 KV leiding

Beste Roelf,

In het kader van het artikel 3.1.1 Besluit op de ruimtelijke ordening vraagt u ons om een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Koggenland – 150 KV leiding'. Het bestemmingplan geeft de mogelijkheid om een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding aan te leggen in het tracé tussen Heerhugowaard en Hoorn. In het kader van de Watertoets is reeds overleg met het hoogheemraadschap geweest over het plan. Voor de gestuurde boring onder de ringvaart van de polder Heerhugowaard is in 2010 reeds een watervergunning verleend (bij ons geregistreerd onder nummer 10.16420). De inhoud van het plan geeft ons geen directe aanleiding voor een aanvullende reactie.

Volledigheidshalve wil ik graag nog vermelden dat voor het kruizen van waterlopen een in kader van de Algemene regels van HHNK een melding dient te worden gedaan. Het hoogheemraadschap heeft daarnaast in het plangebied ook wegen in beheer en onderhoud. Voor het kruizen van een weg van het hoogheemraadschap is een vergunning benodigd. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die hiermee is gemoeid. Informatie hierover en de benodigde aanvraagformulieren kunt u vinden op onze internetsite www.hhnk.nl. Ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen adviseren wij u hiervoor contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

K.S. (Karel) Bruin-Baerts
Regioadviseur West-Friesland
Afdeling Watersystemen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Werkdagen: ma | di | wo | do

Bezoekadres:
Bevelandseweg 1
1703 AZ Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

t. 072 - 582 7214
e. k.bruin@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl



Veilig wonen onder zeeniveau
is minder logisch dan je denkt



19 NOV. 2014



I14.004935

Gemeente Koggenland
De heer R. v.d. Woude
Postbus 21
1633 ZG AVENHORN

Datum	18 november 2014	Telefoon	06 1942 9646
Onze referentie	U2014/595/PME	E-mail	pmeijer@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	e-mail	Bijlagen	1
Uw bericht van	27 oktober 2014	Onderwerp	Advies externe veiligheid bestemmingsplan 150 kV leiding in het gebied van gemeente Koggenland

Geachte heer van der Woude,

Op 27 oktober 2014 heeft de Afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder VR NHN) van u per email, ter advies, het voorontwerp bestemmingsplan Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland ontvangen.

VR NHN heeft, conform artikel 3.6 van de wet ruimtelijke ordening en artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan.

Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 13 van het Bevi en artikel 12 van het Bevb. In de bijlage hebben we deze conclusie nader onderbouwd.

Met vriendelijke groet,

Peter Meijer
specialist risicobeheersing

Gezien : 18 november 2014
Naam : Jaap Water
Paraaf :

Pagina	2
Onderwerp	Advies externe veiligheid bestemmingsplan 150 kV leiding in het gebied van gemeente Koggenland
Datum	18 november 2014

BIJLAGE 1

Situatiebeschrijving

Het plan bestaat uit de aanleg en het in werking hebben van een ondergrondse verbinding met een spanningsniveau van 150 kV. Het plan ligt in hoofdzaak in het buitengebied. Het tracé van de ondergrondse 150 kV verbinding volgt hoofdzakelijk de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn.

Toetsing externe veiligheid

Door VR NHN is de locatie van het plangebied getoetst op het aspect externe veiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens zoals weergegeven op de provinciale professionele risicokaart. Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van Bevi-bedrijven, hoge druk buisleidingen en transportroutes voor gevaarlijke stoffen. De normen voor het plaatsgebonden risico vormen geen belemmering voor het plangebied en een verantwoording van het groepsrisico is niet vereist.

Afwijken van dit advies

De regionale brandweer draagt mede de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en de voorbereiding op grootschalige incidenten. Om onze dienstverlening efficiënt in te richten wil ik u verzoeken, indien u besluit van dit advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk aan ons kenbaar te maken.