

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Gemeente Lansingerland

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 1

2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk

9999218354_9999973797

Uw kenmerk

-

Datum

Contact

info@dcmr.nl

Afdeling

Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen

Onderwerp

Beoordelingsbesluit

Geachte heer [REDACTED],

Wij ontvingen op 11 maart 2021 uw verzoek om te beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor een facetbestemmingsplan met oog op de realisatie van een hoogspanningsnet en twee hoogspanningsstations. Het facetbestemmingsplan heeft tot doel om op het grondgebied van Lansingerland dit project planologisch mogelijk te maken.

Als uitgangspunt geldt dat alleen een MER hoeft te worden opgesteld, indien het bevoegd gezag van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben.

Deze m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd conform paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer en is gebaseerd op uw aanmeldingsnotitie, zoals opgenomen in uw projectdocument van SWECO: "Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder Lansingerland", dat wij op 01-03-2021 ontvingen.

Voorgenomen activiteit

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en regionale netbeheerders Liander en Stedin werken aan de uitbreiding van het hoogspanningsnet in de Zuidplaspolder en in de provincie Zuid-Holland. De netuitbreiding omvat de realisatie van twee nieuwe hoogspanningsstations in Bleiswijk en Zuidplas en de aanleg van een 150kV-verbinding tussen deze twee hoogspanningsstations. Het tracé doorloopt het grondgebied van zowel de gemeente Lansingerland als de gemeente Zuidplas.

Het huidige voornemen betreft het opstellen van een facetbestemmingsplan uitsluitend voor het grondgebied van Lansingerland om dit project planologisch mogelijk te maken. Voor het grondgebied van de gemeente Zuidplas wordt een separaat bestemmingsplan opgesteld, dat geen onderdeel uitmaakt van het huidige voornemen.

Noodzakelijkheid m.e.r.-beoordelingsbesluit

De voorgenomen activiteit valt onder:

M.e.r. categorie	: D 24.2
Activiteit	: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding.
Drempelwaarde	: In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een leiding met: 1° een spanning van 150 kilovolt of meer, en 2° een lengte van 5 kilometer of meer in een gevoelig gebied zoals bedoeld onder a, b of d van punt 1 van onderdeel A van de bijlage van het Besluit m.e.r..
Relevante besluiten	: Het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet of het besluit, bedoeld in artikel 6.5, onderdeel c, van de Waterwet.

Voor de aanvraag van een bestemmingsplan is dit m.e.r.-beoordelingsbesluit noodzakelijk, volgens artikel 2 lid 5 onder b van het besluit m.e.r., omdat de voorgenomen hoogspanningsleiding een lengte heeft van circa 2 km en dit onder de drempelwaarde van categorie D 24.2 ligt, te weten van 5 km of meer.

Bevoegd gezag

Voor het realiseren van de voorgenomen activiteit is een vergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit kader zijn wij bevoegd gezag en voeren wij deze m.e.r.-beoordeling uit.

Besluit

Er hoeft geen MER te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu te verwachten zijn.

Argumentatie

Op basis van onderstaande argumenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te voorzien:

- *Stikstofdepositie gebruiksfase*: De in bovengenoemd projectdocument bijgevoegde AERIUS-berekeningen tonen aan dat er gedurende de gebruiksfase geen toename van stikstofdepositie op relevante Natura 2000-gebieden plaatsvindt boven de 0,00 mol/ha/jaar;
- *Stikstofdepositie aanlegfase*: De AERIUS-berekeningen tonen verder aan dat gedurende de aanlegfase een stikstofdepositie-bijdrage van maximaal 0,01 mol/ha/jaar op de Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Meijndel & Berkheide zal optreden. In de onderbouwing wordt gerefereerd aan de vermeende vrijstellingsregel voor tijdelijke projecten (minder dan 2 jaar) met een klein effect (minder dan 0,05 mol/ha/jaar). Dit project voldoet aan alle criteria van deze regel. Het is echter aan de gemeente Lansingerland om te besluiten dat voornoemde voldoende is om aan te tonen dat negatieve effecten op de natuur zijn uitgesloten. In dat geval is geen verder onderzoek nodig, en is het onderdeel stikstofdepositie hiermee afgedaan;

- *Bodem:* Voor het historische bodemonderzoek zijn de relevante bronnen van informatie geraadpleegd. De algemene bodem kwaliteit is afgeleid uit de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. Er zijn geen gevallen van bodemverontreiniging bekend in het traject van de geplande werkzaamheden;
- *Geluidshinder:* De ondergrondse hoogspanningsleiding zal wanneer deze in gebruik genomen wordt geen geluidhinder veroorzaken bij de omwonenden. De aanleg van de leiding kan wel voor hinder zorgen. Dit is van tijdelijke aard en als wordt voldaan aan de voorwaarden uit de circulaire bouwlawaai zal de geluidhinder voor omwonenden beperkt zijn. Indien niet kan worden voldaan aan de dagwaarden uit de circulaire zal een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten worden aangevraagd;
- *Externe veiligheid:* Het ondergrondse tracé doorkruist geen risicovolle inrichtingen. De 150kV-kabelverbinding valt niet onder één van de categorieën van inrichtingen waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is. Een toets aan het Bevi is dan ook niet van toepassing. Het aspect externe veiligheid vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit voornemen.

Bezwaar en beroep

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft. U bent belanghebbende en kan bezwaar en beroep tegen ons besluit aantekenen. Derden kunnen bij het ontwerpbesluit in het kader van de Wet milieubeheer wel bezwaar maken tegen de m.e.r.-beoordeling.

Hoogachtend,

De Gemeente Lansingerland,
namens dezen,
Unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

cc. per email:

[REDACTED]