

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 26 april 2021 09:09
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Watertoetsadvies Akerstraat 27 Posterholt

Beste [REDACTED]

Onderhavig initiatief betreft slechts een functiewijziging. Er zal geen extra verharding bij komen. Volgens ons beleid is bufferen/infiltreren van het hemelwater niet vereist in dit geval. Een watertoetsadvies is niet nodig voor dit plan. We adviseren echter wel om te kijken naar de mogelijkheden om de bestaande verharding af te koppelen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur Plantoetsing
[REDACTED]



met de omgeving, voor de omgeving



Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat