



Betr: Voorbereiding overleg Dunningen
Dolstra W.
aan:
'M. Elzinga'
06-08-2013 16:43
Details verbergen
Van: "Dolstra W." <W.Dolstra@reestenwieden.nl>
Aan: "'M. Elzinga'" <M.Elzinga@dewolden.nl>,
Standaard aangepaste vervaldatum: 06-08-2014

Geachte mevrouw Elzinga,

Kortgeleden hebben het waterschap en gemeente om tafel gezeten om het bestemmingsplan Dunningen te bespreken. Hieronder de aandachtspunten voor het verdere traject.

Het peil dat wordt aangegeven van de Reest klopt niet. De benedenstroomse stuw van de Reest staat op 1.10 NAP, minimale peil gedurende het jaar is dus eerder **1.35 + NAP, oplopend tot 1.70 + NAP**. In natte omstandigheden kan het peil verder stijgen. Het kan zijn dat de hogere grondwaterstanden nu onderschat worden. Is het ook mogelijk dat men nu nog een keer op basis van hydromorfe profielkenmerken een schatting naar de GHG kan doen?

De lage plek in het plangebied zou het beste kunnen worden opgehoogd om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Naar ten minste m NAP3.50.

Infiltratie vinden wij een uitstekend idee, mits er in de bouwvoorschriften wordt meegenomen dat er niet gewerkt mag worden met uitlogende materialen. Hiervoor zijn wij benieuwd naar de verdere uitwerking.

De afstroomrichting van het plan klopt met eerdere plannen en overleggen uit het verleden.

Er is verder nog commentaar op het onderzoek. Er worden veelal oude gegevens gebruikt die gekoppeld worden aan een recente meting in september. Dit is een droge maand en dus niet representatief voor het hele jaar, zeker niet voor de natte periode.

Met vriendelijke groet,

Wendy Dolstra
Beleidsmedewerker SW en RO
0522-276767
Waterschap Reest en Wieden

Het waterschap Reest en Wieden gaat uiterst zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van deze informatie. De inhoud van dit bericht kan worden overgenomen, onder de voorwaarde dat u de bron vermeldt. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Voor onze algemene voorwaarden en diensten verwijzen wij u naar onze website www.reestenwieden.nl.