

B. 0; BOUWBESLUIT BEGANE GROND

OPPERVLAKTES, DAGLICHT, VENTILATIE

GEbruiksoppervlakte
incl. HWA/RIOLERING

VERBLIJFSGEbIED (EN)
incl. VENTILATIE, ROOSTERLENGTES

VERBLIJFSRUIMTE (S)
incl. BERGINGEN/BUITENRUIMTES

WBDO
incl. VLUCHTLENGTE

DAGLICHT
IN ANZICHTEN

VERDIEPING 1

VERDIEPING 2

DAK

REnVOOI
SYMBOLen/DIVERSEN

RIOLERING

- HEMELWATERAFVOER: NAAR BENEDEN GAAND
- HEMELWATERAFVOER: VAN BOVEN KOMEND
- HEMELWATERAFVOER: DOORGAAND
- HEMELWATERAFVOER: NOODOVERSTORT
- HEMELWATERAFVOER: SPUIWER
- STANDLEIDING: DOORGAAND
- STANDLEIDING: VAN BOVEN KOMEND
- STANDLEIDING: NAAR BENEDEN GAAND
- ANSLUITPUNT RIOLERING
- RIOLERING
- HEMELWATERAFVOER

TABEL BASISINVOEREN: TOESTEL	Q1 (dm3)	AFVOER (mm)
DRINKFONTEIN	0,00	40
LEKWATERAFVOER	0,00	40
OVERSTORTTRECHTER	0,00	40
HANDWASBAK	0,50	50
WASTAFEL	0,50	50
DOUCHE ZONDER OPSTANDEN	0,50	50
VLOERPUT ca. 32mm	0,50	50
WASAUTOMAAT	0,75	75
VAATWASCHMACHINE	0,75	75
URINOIR	0,75	75
VLOERPUT ca. 40mm	0,75	75
GRADTSTEEN (enkel/dubbel)	0,75	75
UITSTORTGOOTSTEEN	0,75	75
BADKUIP	1,00	75
DOUCHE MET OPSTANDEN	1,00	75
SPELBAK >30dm3	1,00	75
WASFONTEIN <8 plaatsen	1,00	75
VLOERPUT ca. 50mm	1,00	75
VLOERPUT ca. 70mm	1,50	75
WASFONTEIN >8 plaatsen	1,50	75
TOILET	2,00	110
VLOERPUT ca. 100mm	2,00	110

REnVOOI
SYMBOLen/WBDO

BRANDVEILIGHEID

- BC. 30 MINUTEN WBDO (ZONE)
- BC. 30 MINUTEN WBDO (SCHEIDINGSLIJN)
- BC. 60 MINUTEN WBDO (ZONE)
- BC. 60 MINUTEN WBDO (SCHEIDINGSLIJN)
- AANDUIDING NOODUITGAANG
- BRANDHASPTEL
- DRAAIRICHTING DEUREN
- BRANDWEREND
- BRANDWEREND
- ZELFSLUITEND KOZIJN
- BRANDETECTOREN
- ROOKMELDER, GEKOPPELD vlg. NEN2555
- NOODVERLICHTING
- VENTILATIEKANALEN VERVAARLOOGEN VAN ONBRANDBAAR MATERIAAL

TOELICHTINGEN
SCHILLEN:

- ZIE (OOK) TXT-BLAD VOOR:
- KLEUR- EN MATERIAALSTAAT;
- RENVODIEN EN LEGENDA'S
- VERKLARINGEN BOUWKUNDIGE OPBOUW ONDERDELEN

- CONSTRUCTIE: DIMENSIES EN PLAATSGING CONSTRUCTIE ONDERDELEN NADER TE BEPALEN 10m
- CONSTRUCTIE: INSTALLATIES: UITGANGSPUNTEN vlg. EPN-BEREKENING eea NADER TE BEPALEN 10m
- OPDRACHTGEVER EN INSTALLATEUR

BOUWAANVRAAG

H E N E architecten

VAARTWEG 187, 1217 ST HILVERSUM
TEL: 0350 9236630 FAX: 0350 9236572

OPDRACHTGEVER
R. SLIKKER BOUWMANAGEMENT BV
HILVERSUMSESTRAATWEG 9
3744 KB BAARN

PROJECT
NIEUWBOUW WONINGEN
RADING 138
1231 KE LOOSDRECHT

FASE
BOUWAANVRAAG

ONDERDEEL
B. 0; BOUWBESLUIT
OPPERVLAKTES, DAGLICHT, VENTILATIE,
ROOSTERLENGTES, HWA-VWA, WBDO-VLUCHTEN

GET./GEZ.
YB/RHW

SCHAAL
1:50

DATUM
27.03.2020

WUZ.OAT
A: 03.09.2020

WERKEN
4412

BAAN-
BaA-BB

FORMAT
A1

BOUWBESLUIT
PERSONENFACTOR

eea vlg. BB2012 Art. 1.2 en Art. 7.13.1

- BEREKENING: • FUNCTIE: Wonen • HOEVEELHEDEN obv VG/GO.
- MINIMUM AANTAL PERSONEN: - BEREKENING vlg. Art. 1.2 : nvt. - WERKELIJK AANTAL PERSONEN: 4. (PER WONING) -> MAATGEVEND: 4 PERSONEN
- MAXIMUM AANTAL PERSONEN: 13. - BEREKENING vlg. Art. 7.13 : WOONFUNCTIE
- ZIE OOK DOCUMENT OVERZICHT OPPERVLAKTES

BOUWBESLUIT
AANWEZIGHEID

TOEGANKELIJKHEIDSECTOR (TS): INDIEN VAN TOEGANGS eea vlg. BB2012 4.24 EISEN: NVT (H<12,5m, Opp<3500m2 H>1,5m).

BERGRIJMT: vlg. BESTEMMINGSPLAN of anders BB2012 4.5 - GO>50m2: >5m2, B.min.1,6m, H.min.2,3m NIET-GEMEENSCHAPPELIJK VOLDOET, ZIE TEKENING

BUITENRUIMTE: eea vlg. BB2012 4.6 - GO>50m2: >4m2, B.min.1,5m, NIET-GEMEENSCHAPPELIJK VOLDOET, ZIE TEKENING

STALLINGSRUIMTE: vlg. BESTEMMINGSPLAN of anders BB2003 4.11 EISEN: GEEN EISEN WOONFUNCTIE

METERKAST (MK): AANWEZIGHEID NIET VEREIST. EIS AFSTAND MK TOT ENTREE VERVALLEN IVM NUTS/BRANDWER <3m ENTREE HANTEREN • AANWEZIG EN <3m ENTREE: VOLDOET

- GELOID: • ALGEMEEN vlg. NEN5077/NPR5272 • mdt VG tov BUITEN: - Ga, k min. 20dB - vlg. BESTEMMINGSPLAN (TRACEBESLUIT (Looen/Letmaal)) • mdt VR onderling (WOONFUNCTIE): - Dnt, A, k min. 32dB, Lnt, A max. 79dB - niet als tussen VR open / rechtstreekse daur • mdt INSTALLATIES: - Lis, k max. 300B • mdt VERSCHILLENDE GEBRUIKSFUNCTIES: - Dnt, A, k & Lnt, A vlg. tabel BB2012 Afd. 3.4

VERLICHTING, eea vlg. BB2012 Afd. 6.1: • ALGEMEEN vlg. NEN1010 (NPR5310) • NOODVERLICHTING, EIS: NEE

- TRAPPEN: • REGULIERE TRAP vlg. BB2012 tabel 2.33 B>0,8m, H>1,2>2,3m, A>0,22m, O<0,18m • VLUCHTRAP B.min. vlg. BB2012 tabel 2.33 > TRAPPEN OP VLUCHTROUTE ook capaciteit bepalen B.min. vlg. BB2012 tabel 2.108 trap 45p/m B.min. 0,8m goet 36, max=22 (Art.7.13), VOLDOET • OVERIGE TRAPPEN GEEN EISEN (vluchten/overig aangegeven in tekeningen)

WONEN: KEUKEN min. 1,5x0,6m + KOOKTOESTEL min. 0,6x0,6m

HELLINGBAAN: NVT, eea vlg. BB2012 2.6

TOETSING
VENTILATIE

OVERZICHT VENTILATIE IS IN PLATTEGRONDEN WEERGEVEN

- ALGEMEENE EISEN: TOILET : min. 7,0dm3/s, afvoer dmv MV KEUKEN : min. 14,0dm3/s, afvoer dmv MV KEUKEN : min. 21,0dm3/s, afvoer dmv MV GASMETERRUIMTE : min. 1,0dm3/s/m2 (min. 2dm3/s) AFVALRUIMTE : min. 10,0dm3/s per m2 NVO LIFTSCHACHT : min. 3,2dm3/s per m2 NVO GEMEENSCHAPPELIJKE VKR : min. 0,5dm3/s per m2 NVO STALLING MOTORVOERTUIGEN : min. 3,0dm3/s per m2 NVO GEEN EIS, WEL GEKENST: WASRUIMTE : min. 14dm3/s, afvoer dmv MV

MINIMUM EISEN PER FUNCTIE: 1. WOONFUNCTIE VERBLIJFSGEbIED: 0,9dm3/m2/s met min. 7dm3/s VERBLIJFSRUIMTE: 0,7dm3/m2/s met min. 7dm3/s WOONKAMER : min. 7,0dm3/s eea vlg. BB2012 Afd. 3.6

OPENING ONDER DEUREN tbv VENTILATIE: 1dm3/s per 12cm2 (eea vlg. NPR1088) bijv. DEUR b=850mm en SPLEET 20mm: geeft een VENTILATIE van 14dm3/s

SPIJLEN: - min. 6dm3/s per m2 VG, min. 3dm3/s per m2 VR - min. 1 TE OPENEN RAAM PER VR, min. 2m UIT PERCEELGREN

NATUURLIJKE TOEVOER, MECHANISCHE AFVOER dmv DUCOTOP 50ZFR (vv Filter) capaciteit: 12,6dm3/m/s ivm filter

AANGEGEVEN IN TEKENINGEN: - MINIMALE BEHOEFTE, eea vlg. NEN1087 - TOEVOER, AFVOER, ROOSTERLENGTES - STROMINGSRICHTING

TOETSING
DAGLICHT

ALGEMEENE EISEN: - BEREKENING vlg. NEN2057 - DAGLICHTOPENINGEN <2m1 tov PERCEELGREN NIET MEEREKENEN

GEbruiksfunctie EISEN:

- FUNCTIE: Wonen - min. 10% van VG, OPP - min. 0,5m2 per VR - ZIE OOK TEKENINGEN

UITGEBREIDE CONTROLE BEREKENING: EISEN AANGEGEVEN IN PLATTEGRONDEN TOETSING AANGEGEVEN IN AANZICHTEN eea vlg. BB2012 Afd. 3.11

