



Gemeente Noordenveld
Mevrouw L. Beerlink
Postbus 109
9300 AC RODEN

Gemeente NOORDENVELD	
Class.nr.	
- 6 MAART 2019	
Nr.	Paraaf voor archief

Groningen 4 maart 2019
Ons kenmerk Z/17/007081
Contactpersoon Edwin Rittersma
Uw e-mail van 27 februari 2019
Uw kenmerk -
Bijlage(n) -

Onderwerp: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarveld, Noordenveld

Geachte mevrouw Beerlink,

Van u ontvingen wij het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarveld te Roden met verzoek om een vooroverlegreactie. Graag voldoen wij aan uw verzoek. Hieronder leest u onze reactie.

Instemming

Het waterschap stemt in met dit voorontwerpbestemmingsplan. Op de Verbeelding en de Regels hebben wij geen op- of aanmerkingen. Wel een aanvulling op de Toelichting over watercompensatie.

Watercompensatie

In de laatste alinea van de paragraaf 4.9 Water gaat het over de toename verharding en de daarmee samenhangende versnelde afvoer. Omdat bij de realisatie van het bedrijventerrein voldoende oppervlaktewater is aangelegd, (in de driehoek Rodervaart-Kortling-Noordholt) is individuele compensatie binnen het plangebied niet aan de orde. Deze laatste alinea kan worden verwijderd.

Op de Verbeelding is een bestemming 'Bedrijventerrien-1' aangegeven waar thans oppervlaktewater aanwezig is. Indien dat leidt tot demping van het oppervlaktewater dient dat waterareaal als open water te worden gecompenseerd. Bij voorkeur in het plangebied, in ieder geval binnen het betreffende peilgebied: Electraboezem 3^e schil.



Hebt u hierover nog vragen? Neemt u gerust contact op met Edwin Rittersma, telefoonnummer 050-304 8911, e-mailadres e.w.rittersma@noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Willem Mutter,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest