



Gemeente Westerveld  
t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders  
Postbus 50  
7970 AB HAVELTE

Veiligheidsregio Drenthe  
Postbus 402  
9400 AK ASSEN  
brandweeradvies@vrd.nl  
www.vrd.nl

ons kenmerk  
U201430

uw kenmerk

datum  
18 september 2020

inlichten bij  
Dirk van Dijken

telefoonnummer  
06-53162890

email  
dirk.vandijken@vrd.nl

Onderwerp

**voorontwerpbestemmingsplan Tankstation Oeveraseweg 2 Havelte**

Geacht college,

Op 10 september jl. stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies.

#### **Wij adviseren de volgende maatregelen**

1. Hanteer voor de bouw, wanneer gebruik wordt gemaakt van een Elektriciteit Opslag Systeem, de handreiking Elektriciteit Opslag Systemen versie januari 2019, <https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/201901-VRH-VRR-LIOGS-Handreiking-elektriciteit-opslag-systemen.pdf> of de handreiking Opslag Li-ion energiedragers (accu's en batterijen) versie 1.0 januari 2019, <https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/201901-VRH-VRR-LIOGS-Handreiking-opslag-Li-on-energiedragers.pdf>
2. Ten aanzien van deze voorziening zien we graag aanvullende stukken hoe men de handreiking toepast ten aanzien van bereikbaarheid, brandwerendheid, compartimentering, bluswatervoorziening en monitoring.

#### **Externe veiligheid**

Zoals is aangegeven speelt het aspect Externe Veiligheid bij deze nieuwe ontwikkeling niet doordat het tankstation geen LPG, LNG of waterstof zal gaan leveren.

#### **Tot slot**

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,  
namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

Dirk van Dijken  
Team Risicobeheersing

**Bijlage:**

- Onderdelen die wel/niet van toepassing zijn

## **Bijlage 1 – Onderdelen die wel/niet van toepassing zijn**

### **De toetsing**

Het plangebied is getoetst op de volgende onderdelen. In de bijlage vindt u een toelichting op de onderdelen die van toepassing zijn.

Externe veiligheid		
1.	<i>Bevi-inrichtingen binnen het plangebied</i>	Niet van toepassing
2.	<i>Bevi-inrichtingen buiten het plangebied</i>	Niet van toepassing
3.	<i>Bevt en route gevaarlijke stoffen</i>	Niet van toepassing
4.	<i>Buisleidingen</i>	Niet van toepassing
5.	<i>Plaatsgebonden risico</i>	Niet van toepassing
6.	<i>Groepsrisico</i>	Niet van toepassing
Inrichting en ontwikkeling		
9.	<i>Bluswatervoorziening</i>	Zie handreikingen
11.	<i>Bereikbaarheid</i>	Voldoende
12.	<i>Opkomsttijd</i>	Voldoende